

配网线路负面清单明细（三季度）

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额（A）	最大电流（A）	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量（kVA）	审核可开放容量值（KVA）	列入负面清单时间	是否纳入整改计	计划整改完成时间	线路近三年负荷增长率
1	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变104北市线	10千伏	363	183	50.41%	0	0	50.41%	1860	1860	未进入负面清单	否	无	0.36%
2	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变312泉金线	10千伏	600	44	7.33%	0	0	7.33%	7552	7552	未进入负面清单	否	无	1.66%
3	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变205华大甲线	10千伏	560	253	45.18%	0	0	45.18%	3377	3377	未进入负面清单	否	无	-1.19%
4	甘井子供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变111侯西甲线	10千伏	400	255	63.75%	0	0	63.75%	1126	1126	未进入负面清单	否	无	2.84%
5	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	前盐变210前明乙线	10千伏	373	24	6.43%	0	0	6.43%	4753	4753	未进入负面清单	否	无	-0.96%
6	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	红嘴子变103鹏辉乙线	10千伏	480	221	46.04%	0	0	46.04%	2823	2823	未进入负面清单	否	无	2.28%
7	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变102朱东线	10千伏	533	30	5.63%	0	0	5.63%	6866	6866	未进入负面清单	否	无	-2.73%
8	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变102广泰线	10千伏	672	183	27.23%	0	0	27.23%	6142	6142	未进入负面清单	否	无	2.36%
9	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变103金广甲线	10千伏	600	265	44.17%	0	0	44.17%	3724	3724	未进入负面清单	否	无	2.24%
10	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	于家变101于和线	10千伏	373	35	9.38%	0	0	9.38%	4562	4562	未进入负面清单	否	无	1.95%
11	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变109棉花岛线	10千伏	480	73	15.21%	0	0	15.21%	5387	5387	未进入负面清单	否	无	-0.60%
12	甘井子供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变112侯西乙线	10千伏	400	235	58.75%	0	0	58.75%	1472	1472	未进入负面清单	否	无	0.98%
13	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变211后铁线	10千伏	427	79	18.50%	0	0	18.50%	4548	4548	未进入负面清单	否	无	2.51%
14	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	前盐变107前泉甲线	10千伏	427	187	43.79%	0	0	43.79%	2678	2678	未进入负面清单	否	无	-1.54%
15	甘井子供电分公司	甘井子66kV变电站	甘井子变107甘光乙线	10千伏	376	0	0.00%	0	0	0.00%	5210	5210	未进入负面清单	否	无	2.62%
16	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变209龙金乙线	10千伏	672	19	2.83%	0	0	2.83%	8982	8982	未进入负面清单	否	无	-1.35%
17	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	海茂变203海泉线	10千伏	400	85	21.25%	0	0	21.25%	4070	4070	未进入负面清单	否	无	0.30%
18	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变107周联乙线	10千伏	480	379	78.96%	0	0	78.96%	87	87	未进入负面清单	否	无	-2.37%
19	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变107电校线	10千伏	480	112	23.33%	0	0	23.33%	4711	4711	未进入负面清单	否	无	-2.48%
20	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	红嘴子变106红嘴线	10千伏	480	108	22.50%	0	0	22.50%	4780	4780	未进入负面清单	否	无	0.14%
21	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	大房身变103和尚岛线	10千伏	480	243	50.63%	0	0	50.63%	2442	2442	未进入负面清单	否	无	2.42%
22	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变203千心乙线	10千伏	427	402	94.15%	12	960	94.15%	0	0	2025.01.08	是	2026年底	2.17%
23	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变102矿北丁线	10千伏	373	5	1.34%	0	0	1.34%	5082	5082	未进入负面清单	否	无	-2.28%
24	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变103姚北线	10千伏	400	314	78.50%	0	0	78.50%	104	104	未进入负面清单	否	无	-0.23%
25	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变101红卫线	10千伏	520	450	86.54%	4	480	86.54%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.46%
26	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变103龙江线	10千伏	427	230	53.86%	0	0	53.86%	1933	1933	未进入负面清单	否	无	0.88%
27	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变106大北线	10千伏	400	315	78.75%	0	0	78.75%	87	87	未进入负面清单	否	无	-2.43%
28	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变208促进乙线	10千伏	480	193	40.21%	0	0	40.21%	3308	3308	未进入负面清单	否	无	2.52%
29	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	大房身变102苏家线	10千伏	520	382	73.46%	0	0	73.46%	589	589	未进入负面清单	否	无	-0.31%
30	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变207土城乙线	10千伏	480	306	63.75%	0	0	63.75%	1351	1351	未进入负面清单	否	无	1.16%
31	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	前盐变101阳光线	10千伏	600	57	9.50%	0	0	9.50%	7326	7326	未进入负面清单	否	无	2.94%
32	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变107棋中甲线	10千伏	533	106	19.89%	0	0	19.89%	5549	5549	未进入负面清单	否	无	1.25%
33	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变109千心甲线	10千伏	427	282	66.04%	0	0	66.04%	1032	1032	未进入负面清单	否	无	2.25%
34	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变212东山线	10千伏	400	244	61.00%	0	0	61.00%	1316	1316	未进入负面清单	否	无	-2.87%
35	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变206华夏线	10千伏	480	340	70.83%	0	0	70.83%	762	762	未进入负面清单	否	无	-2.36%
36	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变207东南乙线	10千伏	427	202	47.31%	0	0	47.31%	2418	2418	未进入负面清单	否	无	-2.16%
37	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变213友铭线	10千伏	533	234	43.90%	0	0	43.90%	3332	3332	未进入负面清单	否	无	-1.57%
38	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变202盐白线	10千伏	560	360	64.29%	0	0	64.29%	1524	1524	未进入负面清单	否	无	0.66%
39	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变107龙泉甲线	10千伏	480	71	14.79%	0	0	14.79%	5421	5421	未进入负面清单	否	无	2.18%
40	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	海茂变104海明甲线	10千伏	480	39	8.13%	0	0	8.13%	5975	5975	未进入负面清单	否	无	1.05%
41	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变111周水线	10千伏	480	233	48.54%	0	0	48.54%	2615	2615	未进入负面清单	否	无	-1.29%
42	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	前盐变105前热线	10千伏	427	94	22.01%	0	0	22.01%	4288	4288	未进入负面清单	否	无	0.02%
43	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	海茂变204海明乙线	10千伏	480	72	15.00%	0	0	15.00%	5404	5404	未进入负面清单	否	无	0.86%
44	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变102盐福线	10千伏	720	134	18.61%	0	0	18.61%	7655	7655	未进入负面清单	否	无	2.42%
45	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变108冷库线	10千伏	480	320	66.67%	0	0	66.67%	1108	1108	未进入负面清单	否	无	2.38%
46	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变107下沟线	10千伏	480	193	40.21%	0	0	40.21%	3308	3308	未进入负面清单	否	无	1.30%
47	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变104华热甲线	10千伏	533	95	17.82%	0	0	17.82%	5740	5740	未进入负面清单	否	无	-0.26%

48	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变205大房乙线	10千伏	480	278	57.92%	0	0	57.92%	1836	1836	未进入负面清单	否	无	0.68%
49	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	海茂变107海暖线	10千伏	600	7	1.17%	0	0	1.17%	8192	8192	未进入负面清单	否	无	0.57%
50	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变209大姚乙线	10千伏	480	246	51.25%	0	0	51.25%	2390	2390	未进入负面清单	否	无	-2.46%
51	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变104盐车甲线	10千伏	427	165	38.64%	0	0	38.64%	3059	3059	未进入负面清单	否	无	-1.87%
52	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变101三道沟线	10千伏	480	168	35.00%	0	0	35.00%	3741	3741	未进入负面清单	否	无	0.91%
53	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变201三星乙线	10千伏	480	399	83.13%	4	120	83.13%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.72%
54	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	大房身变211震安线	10千伏	480	278	57.92%	0	0	57.92%	1836	1836	未进入负面清单	否	无	-0.06%
55	甘井子供电分公司	甘井子66kV变电站	甘井子变102甘码线	10千伏	400	138	34.50%	0	0	34.50%	3152	3152	未进入负面清单	否	无	1.86%
56	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	大房身变210益远线	10千伏	640	391	61.09%	0	0	61.09%	2096	2096	未进入负面清单	否	无	2.28%
57	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变101三星甲线	10千伏	480	377	78.54%	0	0	78.54%	121	121	未进入负面清单	否	无	0.75%
58	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变103毛营甲线	10千伏	480	347	72.29%	0	0	72.29%	641	641	未进入负面清单	否	无	2.06%
59	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变305运腾线	10千伏	480	162	33.75%	0	0	33.75%	3845	3845	未进入负面清单	否	无	1.40%
60	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变111香湾线	10千伏	533	235	44.09%	0	0	44.09%	3315	3315	未进入负面清单	否	无	2.41%
61	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋城线	10千伏	672	110	16.37%	0	0	16.37%	7406	7406	未进入负面清单	否	无	-0.01%
62	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变210华矿线	10千伏	533	260	48.78%	0	0	48.78%	2882	2882	未进入负面清单	否	无	1.87%
63	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变206友谊线	10千伏	480	174	36.25%	0	0	36.25%	3637	3637	未进入负面清单	否	无	2.76%
64	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变209骏腾线	10千伏	405	178	43.95%	0	0	43.95%	2529	2529	未进入负面清单	否	无	1.00%
65	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变107尚品线	10千伏	480	226	47.08%	0	0	47.08%	2737	2737	未进入负面清单	否	无	2.95%
66	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变205棋翡线	10千伏	533	85	15.95%	0	0	15.95%	5913	5913	未进入负面清单	否	无	-0.06%
67	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变110前关线	10千伏	480	227	47.29%	0	0	47.29%	2719	2719	未进入负面清单	否	无	2.87%
68	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	大房身变106大连湾线	10千伏	480	227	47.29%	0	0	47.29%	2719	2719	未进入负面清单	否	无	1.25%
69	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变210东海乙线	10千伏	480	75	15.63%	0	0	15.63%	5352	5352	未进入负面清单	否	无	-1.71%
70	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变201盐岛湖乙线	10千伏	533	132	24.77%	0	0	24.77%	5099	5099	未进入负面清单	否	无	-0.27%
71	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	海茂变103海水线	10千伏	480	94	19.58%	0	0	19.58%	5023	5023	未进入负面清单	否	无	-0.93%
72	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	红嘴子变205天城线	10千伏	480	402	83.75%	5	192	83.75%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.16%
73	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变205泡崖线	10千伏	480	307	63.96%	0	0	63.96%	1334	1334	未进入负面清单	否	无	-2.72%
74	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	海茂变202宝源乙线	10千伏	480	223	46.46%	0	0	46.46%	2789	2789	未进入负面清单	否	无	-0.12%
75	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变201石材线	10千伏	533	389	72.98%	0	0	72.98%	648	648	未进入负面清单	否	无	-0.79%
76	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变112日米线	10千伏	480	300	62.50%	0	0	62.50%	1455	1455	未进入负面清单	否	无	-2.55%
77	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变204南家线	10千伏	480	160	33.33%	0	0	33.33%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	-1.93%
78	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变204峨眉线	10千伏	427	143	33.49%	0	0	33.49%	3440	3440	未进入负面清单	否	无	2.35%
79	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变108后关线	10千伏	480	327	68.13%	0	0	68.13%	987	987	未进入负面清单	否	无	-2.95%
80	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	海茂变106海铁线	10千伏	376	125	33.24%	0	0	33.24%	3045	3045	未进入负面清单	否	无	2.40%
81	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变207冷冻线	10千伏	533	87	16.32%	0	0	16.32%	5878	5878	未进入负面清单	否	无	-1.98%
82	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	海茂变206海热线	10千伏	376	158	42.02%	0	0	42.02%	2473	2473	未进入负面清单	否	无	-1.36%
83	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变105龙海甲线	10千伏	373	5	1.34%	0	0	1.34%	5082	5082	未进入负面清单	否	无	-0.01%
84	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变107六院线	10千伏	480	101	21.04%	0	0	21.04%	4902	4902	未进入负面清单	否	无	0.71%
85	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	红嘴子变206亿达甲线	10千伏	480	280	58.33%	0	0	58.33%	1801	1801	未进入负面清单	否	无	0.22%
86	甘井子供电分公司	甘井子66kV变电站	甘井子变101海茂线	10千伏	400	45	11.25%	0	0	11.25%	4763	4763	未进入负面清单	否	无	-2.96%
87	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变101龙万线	10千伏	672	22	3.27%	0	0	3.27%	8930	8930	未进入负面清单	否	无	1.76%
88	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变109盐丰线	10千伏	373	120	32.17%	0	0	32.17%	3090	3090	未进入负面清单	否	无	-0.11%
89	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变105华荣甲线	10千伏	373	104	27.88%	0	0	27.88%	3367	3367	未进入负面清单	否	无	0.32%
90	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变213福佳乙线	10千伏	376	53	14.10%	0	0	14.10%	4292	4292	未进入负面清单	否	无	0.69%
91	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变105福佳甲线	10千伏	360	78	21.67%	0	0	21.67%	3637	3637	未进入负面清单	否	无	0.75%
92	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变103华远甲线	10千伏	373	72	19.30%	0	0	19.30%	3921	3921	未进入负面清单	否	无	-2.47%
93	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变104华高线	10千伏	533	225	42.21%	0	0	42.21%	3488	3488	未进入负面清单	否	无	1.69%
94	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变203友甲线	10千伏	533	119	22.33%	0	0	22.33%	5324	5324	未进入负面清单	否	无	2.89%
95	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变303东北线	10千伏	480	78	16.25%	0	0	16.25%	5300	5300	未进入负面清单	否	无	-0.77%
96	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变208华丰乙线	10千伏	373	62	16.62%	0	0	16.62%	4094	4094	未进入负面清单	否	无	-0.96%
97	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变212矿北丙线	10千伏	405	85	20.99%	0	0	20.99%	4139	4139	未进入负面清单	否	无	-1.48%
98	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变202龙海乙线	10千伏	373	0	0.00%	0	0	0.00%	5168	5168	未进入负面清单	否	无	-2.17%
99	甘井子供电分公司	西海66kV变电站	西海变209丰源线	10千伏	440	330	75.00%	0	0	75.00%	381	381	未进入负面清单	否	无	1.50%
100	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变205华荣乙线	10千伏	373	67	17.96%	0	0	17.96%	4008	4008	未进入负面清单	否	无	-2.94%
101	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变211芙蓉线	10千伏	480	380	79.17%	0	0	79.17%	69	69	未进入负面清单	否	无	2.18%

102	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变204华热乙线	10千伏	533	5	0.94%	0	0	0.94%	7299	7299	未进入负面清单	否	无	1.54%
103	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变102华泉甲线	10千伏	427	95	22.25%	0	0	22.25%	4271	4271	未进入负面清单	否	无	-1.59%
104	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变206华银乙线	10千伏	373	21	5.63%	0	0	5.63%	4805	4805	未进入负面清单	否	无	-2.51%
105	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变209华万线	10千伏	672	308	45.83%	0	0	45.83%	3977	3977	未进入负面清单	否	无	2.30%
106	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变201华谊乙线	10千伏	427	250	58.55%	0	0	58.55%	1587	1587	未进入负面清单	否	无	2.80%
107	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变202华泉乙线	10千伏	427	71	16.63%	0	0	16.63%	4687	4687	未进入负面清单	否	无	-0.82%
108	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	大房身变208沙家线	10千伏	400	265	66.25%	0	0	66.25%	953	953	未进入负面清单	否	无	0.64%
109	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变214华材线	10千伏	597	87	14.57%	0	0	14.57%	6765	6765	未进入负面清单	否	无	0.56%
110	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	红嘴子变104新华乙线	10千伏	480	314	65.42%	0	0	65.42%	1212	1212	未进入负面清单	否	无	-1.83%
111	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变310润泽线	10千伏	600	111	18.50%	0	0	18.50%	6391	6391	未进入负面清单	否	无	-0.34%
112	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变108陆港线	10千伏	480	313	65.21%	0	0	65.21%	1230	1230	未进入负面清单	否	无	1.18%
113	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变105甘西甲线	10千伏	480	15	3.13%	0	0	3.13%	6391	6391	未进入负面清单	否	无	0.60%
114	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变114香瑞线	10千伏	533	58	10.88%	0	0	10.88%	6381	6381	未进入负面清单	否	无	-2.02%
115	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变113香柳甲线	10千伏	373	82	21.98%	0	0	21.98%	3748	3748	未进入负面清单	否	无	-2.27%
116	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变209中水线	10千伏	240	85	35.42%	0	0	35.42%	1853	1853	未进入负面清单	否	无	1.51%
117	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变210后盐乙线	10千伏	384	210	54.69%	0	0	54.69%	1684	1684	未进入负面清单	否	无	1.13%
118	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变203毛营乙线	10千伏	405	275	67.90%	0	0	67.90%	849	849	未进入负面清单	否	无	0.60%
119	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	红嘴子变208鹏辉甲线	10千伏	480	165	34.38%	0	0	34.38%	3793	3793	未进入负面清单	否	无	-3.00%
120	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	红嘴子变202钻石线	10千伏	480	122	25.42%	0	0	25.42%	4538	4538	未进入负面清单	否	无	-1.69%
121	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变108后铝线	10千伏	480	283	58.96%	0	0	58.96%	1749	1749	未进入负面清单	否	无	1.33%
122	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变111医院线	10千伏	480	86	17.92%	0	0	17.92%	5161	5161	未进入负面清单	否	无	-0.15%
123	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变112船舶线	10千伏	400	139	34.75%	0	0	34.75%	3135	3135	未进入负面清单	否	无	-0.92%
124	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变208后自线	10千伏	480	44	9.17%	0	0	9.17%	5889	5889	未进入负面清单	否	无	-0.81%
125	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变203华远乙线	10千伏	373	48	12.87%	0	0	12.87%	4337	4337	未进入负面清单	否	无	0.09%
126	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变213香柳乙线	10千伏	373	130	34.85%	0	0	34.85%	2917	2917	未进入负面清单	否	无	2.87%
127	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	于家变107于国线	10千伏	640	23	3.59%	0	0	3.59%	8469	8469	未进入负面清单	否	无	-1.53%
128	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变204自然线	10千伏	480	114	23.75%	0	0	23.75%	4676	4676	未进入负面清单	否	无	-1.35%
129	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变206欣家乙线	10千伏	600	155	25.83%	0	0	25.83%	5629	5629	未进入负面清单	否	无	1.42%
130	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变205祥和甲线	10千伏	600	92	15.33%	0	0	15.33%	6720	6720	未进入负面清单	否	无	0.26%
131	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变105祥和乙线	10千伏	600	267	44.50%	0	0	44.50%	3689	3689	未进入负面清单	否	无	-2.06%
132	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变104海洋线	10千伏	480	366	76.25%	0	0	76.25%	312	312	未进入负面清单	否	无	-2.04%
133	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变104前盐线	10千伏	480	172	35.83%	0	0	35.83%	3672	3672	未进入负面清单	否	无	0.60%
134	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变110龙王甲线	10千伏	480	140	29.17%	0	0	29.17%	4226	4226	未进入负面清单	否	无	1.96%
135	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	于家变104于风甲线	10千伏	672	520	77.38%	0	0	77.38%	305	305	未进入负面清单	否	无	-1.14%
136	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变111友高线	10千伏	640	240	37.50%	0	0	37.50%	4711	4711	未进入负面清单	否	无	1.60%
137	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变106龙热线	10千伏	600	5	0.83%	0	0	0.83%	8227	8227	未进入负面清单	否	无	-1.38%
138	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变106上沟线	10千伏	427	25	5.85%	0	0	5.85%	5484	5484	未进入负面清单	否	无	-1.90%
139	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变212友车线	10千伏	640	180	28.13%	0	0	28.13%	5750	5750	未进入负面清单	否	无	1.75%
140	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	于家变103于明甲线	10千伏	533	31	5.82%	0	0	5.82%	6848	6848	未进入负面清单	否	无	-0.93%
141	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变107东南甲线	10千伏	427	250	58.55%	0	0	58.55%	1587	1587	未进入负面清单	否	无	-1.80%
142	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变112盐岛湖甲线	10千伏	560	172	30.71%	0	0	30.71%	4780	4780	未进入负面清单	否	无	-1.46%
143	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变205彩印线	10千伏	427	235	55.04%	0	0	55.04%	1846	1846	未进入负面清单	否	无	-1.29%
144	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变203龙泉乙线	10千伏	533	235	44.09%	0	0	44.09%	3315	3315	未进入负面清单	否	无	-2.76%
145	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	于家变204于风乙线	10千伏	640	354	55.31%	0	0	55.31%	2737	2737	未进入负面清单	否	无	-0.59%
146	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变213龙水乙线	10千伏	533	117	21.95%	0	0	21.95%	5359	5359	未进入负面清单	否	无	2.18%
147	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变208华人乙线	10千伏	373	94	25.20%	0	0	25.20%	3540	3540	未进入负面清单	否	无	2.76%
148	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变203水泥线	10千伏	480	45	9.38%	0	0	9.38%	5871	5871	未进入负面清单	否	无	-1.47%
149	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变113促进甲线	10千伏	480	233	48.54%	0	0	48.54%	2615	2615	未进入负面清单	否	无	2.20%
150	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变213北山线	10千伏	200	7	3.50%	0	0	3.50%	2650	2650	未进入负面清单	否	无	0.69%
151	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变207棉国线	10千伏	672	33	4.91%	0	0	4.91%	8740	8740	未进入负面清单	否	无	-0.29%
152	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变207新体线	10千伏	384	2	0.52%	0	0	0.52%	5286	5286	未进入负面清单	否	无	-2.98%
153	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变204建新线	10千伏	480	23	4.79%	0	0	4.79%	6253	6253	未进入负面清单	否	无	-1.47%
154	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变205辽渔乙线	10千伏	400	72	18.00%	0	0	18.00%	4295	4295	未进入负面清单	否	无	-2.55%
155	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变211棉悦线	10千伏	432	23	5.32%	0	0	5.32%	5587	5587	未进入负面清单	否	无	0.10%

156	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变204远南线	10千伏	400	170	42.50%	0	0	42.50%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	1.33%
157	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变111辽渔甲线	10千伏	400	19	4.75%	0	0	4.75%	5213	5213	未进入负面清单	否	无	0.76%
158	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变211朱华线	10千伏	533	94	17.64%	0	0	17.64%	5757	5757	未进入负面清单	否	无	1.17%
159	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变111朱招线	10千伏	533	173	32.46%	0	0	32.46%	4389	4389	未进入负面清单	否	无	-0.33%
160	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变109远东线	10千伏	480	7	1.46%	0	0	1.46%	6530	6530	未进入负面清单	否	无	1.21%
161	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变204光彩线	10千伏	480	90	18.75%	0	0	18.75%	5092	5092	未进入负面清单	否	无	-0.91%
162	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变102棉城甲线	10千伏	376	24	6.38%	0	0	6.38%	4794	4794	未进入负面清单	否	无	-1.44%
163	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变105华能线	10千伏	480	90	18.75%	0	0	18.75%	5092	5092	未进入负面清单	否	无	-2.73%
164	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变206棉城乙线	10千伏	376	24	6.38%	0	0	6.38%	4794	4794	未进入负面清单	否	无	-0.59%
165	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变112棋万线	10千伏	533	145	27.20%	0	0	27.20%	4874	4874	未进入负面清单	否	无	-0.55%
166	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变105东泉线	10千伏	480	5	1.04%	0	0	1.04%	6564	6564	未进入负面清单	否	无	-0.44%
167	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变102山东线	10千伏	427	104	24.36%	0	0	24.36%	4115	4115	未进入负面清单	否	无	1.53%
168	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	前盐变205前隧线	10千伏	427	42	9.84%	0	0	9.84%	5189	5189	未进入负面清单	否	无	-1.93%
169	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变112朱万线	10千伏	533	118	22.14%	0	0	22.14%	5341	5341	未进入负面清单	否	无	-0.20%
170	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变213双山线	10千伏	363	150	41.32%	0	0	41.32%	2432	2432	未进入负面清单	否	无	-2.68%
171	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	前盐变106前瑞线	10千伏	427	193	45.20%	0	0	45.20%	2574	2574	未进入负面清单	否	无	0.67%
172	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变108时代线	10千伏	480	24	5.00%	0	0	5.00%	6235	6235	未进入负面清单	否	无	-2.82%
173	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变104锦泉线	10千伏	480	380	79.17%	0	0	79.17%	69	69	未进入负面清单	否	无	0.89%
174	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变204后三乙线	10千伏	597	214	35.85%	0	0	35.85%	4566	4566	未进入负面清单	否	无	-1.27%
175	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变109千山线	10千伏	480	173	36.04%	0	0	36.04%	3655	3655	未进入负面清单	否	无	0.69%
176	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变110泉华线	10千伏	376	50	13.30%	0	0	13.30%	4344	4344	未进入负面清单	否	无	2.04%
177	甘井子供电分公司	港北66kV变电站	港北变104港杉线	10千伏	768	296	38.54%	0	0	38.54%	5515	5515	未进入负面清单	否	无	-0.12%
178	甘井子供电分公司	港北66kV变电站	港北变101港体线	10千伏	768	120	15.63%	0	0	15.63%	8563	8563	未进入负面清单	否	无	-0.87%
179	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变209白灰线	10千伏	480	46	9.58%	0	0	9.58%	5854	5854	未进入负面清单	否	无	1.52%
180	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	海茂变201大盐乙线	10千伏	480	137	28.54%	0	0	28.54%	4278	4278	未进入负面清单	否	无	-1.80%
181	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	大房身变207宋家线	10千伏	400	248	62.00%	0	0	62.00%	1247	1247	未进入负面清单	否	无	-2.39%
182	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	海茂变101大盐甲线	10千伏	480	21	4.38%	0	0	4.38%	6287	6287	未进入负面清单	否	无	-0.08%
183	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	大房身变206碧海线	10千伏	400	265	66.25%	0	0	66.25%	953	953	未进入负面清单	否	无	1.71%
184	甘井子供电分公司	甘井子66kV变电站	甘井子变105石矿线	10千伏	400	52	13.00%	0	0	13.00%	4642	4642	未进入负面清单	否	无	2.35%
185	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变102椒房线	10千伏	480	252	52.50%	0	0	52.50%	2286	2286	未进入负面清单	否	无	-2.37%
186	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变202朱家线	10千伏	427	224	52.46%	0	0	52.46%	2037	2037	未进入负面清单	否	无	2.83%
187	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变311美凯乙线	10千伏	400	144	36.00%	0	0	36.00%	3048	3048	未进入负面清单	否	无	1.38%
188	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变104消防线	10千伏	480	25	5.21%	0	0	5.21%	6218	6218	未进入负面清单	否	无	2.83%
189	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变210华美线	10千伏	427	228	53.40%	0	0	53.40%	1968	1968	未进入负面清单	否	无	-1.63%
190	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变203金水线	10千伏	480	107	22.29%	0	0	22.29%	4798	4798	未进入负面清单	否	无	2.97%
191	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变106欣家甲线	10千伏	600	201	33.50%	0	0	33.50%	4832	4832	未进入负面清单	否	无	-1.59%
192	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变208五金线	10千伏	400	93	23.25%	0	0	23.25%	3932	3932	未进入负面清单	否	无	-2.11%
193	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变111盛华线	10千伏	480	85	17.71%	0	0	17.71%	5179	5179	未进入负面清单	否	无	0.38%
194	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变105东海甲线	10千伏	480	169	35.21%	0	0	35.21%	3724	3724	未进入负面清单	否	无	-1.98%
195	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变203泉水线	10千伏	480	207	43.13%	0	0	43.13%	3066	3066	未进入负面清单	否	无	-0.05%
196	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变202外冷线	10千伏	480	208	43.33%	0	0	43.33%	3048	3048	未进入负面清单	否	无	-0.93%
197	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	红嘴子变207亿达乙线	10千伏	480	166	34.58%	0	0	34.58%	3776	3776	未进入负面清单	否	无	1.62%
198	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变112盐车乙线	10千伏	427	167	39.11%	0	0	39.11%	3024	3024	未进入负面清单	否	无	0.73%
199	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变103关岛线	10千伏	720	153	21.25%	0	0	21.25%	7326	7326	未进入负面清单	否	无	-0.05%
200	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变111新水线	10千伏	600	72	12.00%	0	0	12.00%	7067	7067	未进入负面清单	否	无	2.11%
201	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	前盐变207前泉乙线	10千伏	427	90	21.08%	0	0	21.08%	4358	4358	未进入负面清单	否	无	2.49%
202	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变101华南线	10千伏	427	102	23.89%	0	0	23.89%	4150	4150	未进入负面清单	否	无	2.31%
203	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	于家变202宇圣乙线	10千伏	533	70	13.13%	0	0	13.13%	6173	6173	未进入负面清单	否	无	2.32%
204	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变106华银甲线	10千伏	373	25	6.70%	0	0	6.70%	4735	4735	未进入负面清单	否	无	2.75%
205	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变309金广乙线	10千伏	600	116	19.33%	0	0	19.33%	6304	6304	未进入负面清单	否	无	-1.93%
206	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变108华甲线	10千伏	373	254	68.10%	0	0	68.10%	769	769	未进入负面清单	否	无	1.04%
207	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变306美域线	10千伏	480	161	33.54%	0	0	33.54%	3862	3862	未进入负面清单	否	无	-0.04%
208	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变111集美线	10千伏	480	50	10.42%	0	0	10.42%	5785	5785	未进入负面清单	否	无	-0.28%
209	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变106科技线	10千伏	480	185	38.54%	0	0	38.54%	3447	3447	未进入负面清单	否	无	-2.10%

210	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变212棋招线	10千伏	533	122	22.89%	0	0	22.89%	5272	5272	未进入负面清单	否	无	0.49%
211	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	大房身变104前进线	10千伏	480	86	17.92%	0	0	17.92%	5161	5161	未进入负面清单	否	无	2.52%
212	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变202后市线	10千伏	480	76	15.83%	0	0	15.83%	5335	5335	未进入负面清单	否	无	0.60%
213	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变205龙车线	10千伏	533	200	37.52%	0	0	37.52%	3921	3921	未进入负面清单	否	无	-1.18%
214	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	红嘴子变204新华甲线	10千伏	480	159	33.13%	0	0	33.13%	3897	3897	未进入负面清单	否	无	1.57%
215	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变304华东线	10千伏	376	33	8.78%	0	0	8.78%	4638	4638	未进入负面清单	否	无	-2.03%
216	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	海茂变209污净线	10千伏	376	92	24.47%	0	0	24.47%	3616	3616	未进入负面清单	否	无	1.61%
217	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变208圣泰线	10千伏	533	120	22.51%	0	0	22.51%	5307	5307	未进入负面清单	否	无	-2.19%
218	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变106荣域甲线	10千伏	480	198	41.25%	0	0	41.25%	3222	3222	未进入负面清单	否	无	1.52%
219	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变105岚岭线	10千伏	360	280	77.78%	0	0	77.78%	139	139	未进入负面清单	否	无	-2.65%
220	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变212朱翡线	10千伏	533	105	19.70%	0	0	19.70%	5567	5567	未进入负面清单	否	无	2.06%
221	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	大房身变105元宝线	10千伏	480	198	41.25%	0	0	41.25%	3222	3222	未进入负面清单	否	无	-1.81%
222	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变106雁山线	10千伏	480	106	22.08%	0	0	22.08%	4815	4815	未进入负面清单	否	无	1.74%
223	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变208棋昌线	10千伏	533	5	0.94%	0	0	0.94%	7299	7299	未进入负面清单	否	无	1.29%
224	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变113朱锦线	10千伏	480	112	23.33%	0	0	23.33%	4711	4711	未进入负面清单	否	无	-0.98%
225	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变106甘西乙线	10千伏	480	103	21.46%	0	0	21.46%	4867	4867	未进入负面清单	否	无	1.34%
226	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	于家变105于城线	10千伏	672	75	11.16%	0	0	11.16%	8012	8012	未进入负面清单	否	无	-2.65%
227	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变108华盛线	10千伏	533	280	52.53%	0	0	52.53%	2536	2536	未进入负面清单	否	无	0.10%
228	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变107凯旋线	10千伏	405	59	14.57%	0	0	14.57%	4590	4590	未进入负面清单	否	无	-2.72%
229	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变302考场线	10千伏	480	175	36.46%	0	0	36.46%	3620	3620	未进入负面清单	否	无	-0.60%
230	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变107汾青线	10千伏	427	174	40.75%	0	0	40.75%	2903	2903	未进入负面清单	否	无	0.16%
231	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变206荣域乙线	10千伏	480	135	28.13%	0	0	28.13%	4313	4313	未进入负面清单	否	无	2.40%
232	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变211华商线	10千伏	480	360	75.00%	0	0	75.00%	416	416	未进入负面清单	否	无	-0.66%
233	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变207化实线	10千伏	480	301	62.71%	0	0	62.71%	1438	1438	未进入负面清单	否	无	0.68%
234	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变208煤气线	10千伏	480	335	69.79%	0	0	69.79%	849	849	未进入负面清单	否	无	0.93%
235	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变113华丰甲线	10千伏	373	57	15.28%	0	0	15.28%	4181	4181	未进入负面清单	否	无	0.80%
236	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变114公租线	10千伏	528	308	58.33%	0	0	58.33%	1981	1981	未进入负面清单	否	无	0.59%
237	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	于家变203于明乙线	10千伏	533	30	5.63%	0	0	5.63%	6866	6866	未进入负面清单	否	无	-1.23%
238	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变101水文线	10千伏	267	22	8.24%	0	0	8.24%	3319	3319	未进入负面清单	否	无	2.69%
239	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变110朱新线	10千伏	533	143	26.83%	0	0	26.83%	4908	4908	未进入负面清单	否	无	-2.74%
240	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变212香红线	10千伏	533	373	69.98%	0	0	69.98%	925	925	未进入负面清单	否	无	-1.02%
241	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变104秦岭线	10千伏	427	98	22.95%	0	0	22.95%	4219	4219	未进入负面清单	否	无	-1.81%
242	甘井子供电分公司	盐岛66kV变电站	盐岛变201廉租线	10千伏	600	239	39.83%	0	0	39.83%	4174	4174	未进入负面清单	否	无	0.87%
243	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变102建材线	10千伏	480	50	10.42%	0	0	10.42%	5785	5785	未进入负面清单	否	无	2.57%
244	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	红嘴子变108化工丙线	10千伏	480	325	67.71%	0	0	67.71%	1022	1022	未进入负面清单	否	无	-1.38%
245	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	前盐变102前重线	10千伏	533	115	21.58%	0	0	21.58%	5393	5393	未进入负面清单	否	无	-1.68%
246	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变204棋锦线	10千伏	480	70	14.58%	0	0	14.58%	5438	5438	未进入负面清单	否	无	-2.36%
247	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变101华大乙线	10千伏	373	138	37.00%	0	0	37.00%	2778	2778	未进入负面清单	否	无	-0.29%
248	甘井子供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变209棋海乙线	10千伏	373	100	26.81%	0	0	26.81%	3436	3436	未进入负面清单	否	无	-2.26%
249	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变210棉润线	10千伏	432	14	3.24%	0	0	3.24%	5743	5743	未进入负面清单	否	无	0.25%
250	甘井子供电分公司	泉水66kV变电站	泉水变307幸福线	10千伏	480	149	31.04%	0	0	31.04%	4070	4070	未进入负面清单	否	无	0.15%
251	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变203棉福线	10千伏	560	155	27.68%	0	0	27.68%	5075	5075	未进入负面清单	否	无	1.69%
252	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	大房身变101拉树房线	10千伏	520	278	53.46%	0	0	53.46%	2390	2390	未进入负面清单	否	无	-1.30%
253	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变207民悦线	10千伏	480	24	5.00%	0	0	5.00%	6235	6235	未进入负面清单	否	无	0.10%
254	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变113友考线	10千伏	533	80	15.01%	0	0	15.01%	6000	6000	未进入负面清单	否	无	-1.22%
255	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	于家变102字圣甲线	10千伏	533	85	15.95%	0	0	15.95%	5913	5913	未进入负面清单	否	无	-0.69%
256	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变209棉湾线	10千伏	600	100	16.67%	0	0	16.67%	6582	6582	未进入负面清单	否	无	-1.21%
257	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变108长白线	10千伏	427	160	37.47%	0	0	37.47%	3145	3145	未进入负面清单	否	无	2.00%
258	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变103矿北乙线	10千伏	533	100	18.76%	0	0	18.76%	5653	5653	未进入负面清单	否	无	0.16%
259	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变111华考线	10千伏	533	92	17.26%	0	0	17.26%	5792	5792	未进入负面清单	否	无	2.32%
260	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变105华周乙线	10千伏	405	140	34.57%	0	0	34.57%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	-0.16%
261	甘井子供电分公司	大房身66kV变电站	大房身变109大宋线	10千伏	560	436	77.86%	0	0	77.86%	208	208	未进入负面清单	否	无	-2.34%
262	甘井子供电分公司	甘井子66kV变电站	甘井子变104甘井子线	10千伏	480	378	78.75%	0	0	78.75%	104	104	未进入负面清单	否	无	1.06%
263	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变211姚泉线	10千伏	480	43	8.96%	0	0	8.96%	5906	5906	未进入负面清单	否	无	-1.14%

264	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变201金家村线	10千伏	400	146	36.50%	0	0	36.50%	3014	3014	未进入负面清单	否	无	1.44%
265	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变207矿北甲线	10千伏	405	242	59.75%	0	0	59.75%	1420	1420	未进入负面清单	否	无	1.22%
266	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	于家变201于华线	10千伏	373	102	27.35%	0	0	27.35%	3402	3402	未进入负面清单	否	无	-2.74%
267	甘井子供电分公司	甘井子66kV变电站	甘井子变106甘光甲线	10千伏	376	115	30.59%	0	0	30.59%	3218	3218	未进入负面清单	否	无	1.19%
268	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变109龙新线	10千伏	480	183	38.13%	0	0	38.13%	3481	3481	未进入负面清单	否	无	0.26%
269	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变109大姚甲线	10千伏	480	250	52.08%	0	0	52.08%	2321	2321	未进入负面清单	否	无	0.13%
270	甘井子供电分公司	西海66kV变电站	西海变208双海线	10千伏	440	399	90.68%	7	504	90.68%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.14%
271	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变105大房甲线	10千伏	480	133	27.71%	0	0	27.71%	4347	4347	未进入负面清单	否	无	1.41%
272	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变208姚家线	10千伏	480	467	97.29%	4	2784	97.29%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.40%
273	甘井子供电分公司	华南66kV变电站	华南变202华周甲线	10千伏	405	240	59.26%	0	0	59.26%	1455	1455	未进入负面清单	否	无	-1.24%
274	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变209中华线	10千伏	427	330	77.28%	0	0	77.28%	201	201	未进入负面清单	否	无	0.43%
275	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变202大一线	10千伏	520	400	76.92%	0	0	76.92%	277	277	未进入负面清单	否	无	2.09%
276	甘井子供电分公司	海茂66kV变电站	海茂变102宝源甲线	10千伏	480	327	68.13%	0	0	68.13%	987	987	未进入负面清单	否	无	0.48%
277	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变109春柳线	10千伏	480	266	55.42%	0	0	55.42%	2044	2044	未进入负面清单	否	无	-2.25%
278	甘井子供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变106周联甲线	10千伏	480	380	79.17%	0	0	79.17%	69	69	未进入负面清单	否	无	2.31%
279	甘井子供电分公司	华东路66kV变电站	华东路变101华谊甲线	10千伏	427	100	23.42%	0	0	23.42%	4185	4185	未进入负面清单	否	无	0.98%
280	甘井子供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变103西洼线	10千伏	363	228	62.81%	0	0	62.81%	1081	1081	未进入负面清单	否	无	0.75%
281	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	红嘴子变105钢丝线	10千伏	480	305	63.54%	0	0	63.54%	1368	1368	未进入负面清单	否	无	-2.58%
282	甘井子供电分公司	姚家66kV变电站	姚家变210南关岭线	10千伏	480	324	67.50%	0	0	67.50%	1039	1039	未进入负面清单	否	无	-1.68%
283	甘井子供电分公司	友谊66kV变电站	友谊变105黄山线	10千伏	427	248	58.08%	0	0	58.08%	1621	1621	未进入负面清单	否	无	-0.37%
284	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变107土城甲线	10千伏	480	347	72.29%	0	0	72.29%	641	641	未进入负面清单	否	无	-2.36%
285	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变110后盐甲线	10千伏	384	50	13.02%	0	0	13.02%	4455	4455	未进入负面清单	否	无	0.20%
286	甘井子供电分公司	红嘴子66kV变电站	红嘴子变102铝制品线	10千伏	400	120	30.00%	0	0	30.00%	3464	3464	未进入负面清单	否	无	2.29%
287	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	10千伏	480	220	45.83%	0	0	45.83%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	-2.04%
288	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变203金车线	10千伏	360	145	40.28%	0	0	40.28%	2477	2477	未进入负面清单	否	无	0.77%
289	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变108圣岛线	10千伏	405	63	15.56%	0	0	15.56%	4521	4521	未进入负面清单	否	无	2.60%
290	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变210北梁乙线	10千伏	427	53	12.41%	0	0	12.41%	4999	4999	未进入负面清单	否	无	2.51%
291	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	10千伏	480	79	16.46%	0	0	16.46%	5283	5283	未进入负面清单	否	无	-1.78%
292	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	10千伏	360	246	68.33%	0	0	68.33%	727	727	未进入负面清单	否	无	0.85%
293	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变106棋运乙线	10千伏	427	39	9.13%	0	0	9.13%	5241	5241	未进入负面清单	否	无	0.64%
294	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变202轻工线	10千伏	400	45	11.25%	0	0	11.25%	4763	4763	未进入负面清单	否	无	-2.33%
295	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变103亿东乙线	10千伏	373	92	24.66%	0	0	24.66%	3575	3575	未进入负面清单	否	无	2.52%
296	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变108万科乙线	10千伏	480	142	29.58%	0	0	29.58%	4191	4191	未进入负面清单	否	无	-1.59%
297	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变204大豫甲线	10千伏	373	280	75.07%	0	0	75.07%	319	319	未进入负面清单	否	无	-0.35%
298	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变206沙蒙线	10千伏	405	80	19.75%	0	0	19.75%	4226	4226	未进入负面清单	否	无	-3.00%
299	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	10千伏	533	160	30.02%	0	0	30.02%	4614	4614	未进入负面清单	否	无	1.78%
300	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变204由家工业乙线	10千伏	363	74	20.39%	0	0	20.39%	3748	3748	未进入负面清单	否	无	2.00%
301	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变206半山乙线	10千伏	533	36	6.75%	0	0	6.75%	6762	6762	未进入负面清单	否	无	-1.83%
302	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变210沙牧乙线	10千伏	360	280	77.78%	0	0	77.78%	139	139	未进入负面清单	否	无	-0.23%
303	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	10千伏	533	334	62.66%	0	0	62.66%	1600	1600	未进入负面清单	否	无	2.73%
304	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	10千伏	533	293	54.97%	0	0	54.97%	2310	2310	未进入负面清单	否	无	0.24%
305	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	10千伏	480	350	72.92%	0	0	72.92%	589	589	未进入负面清单	否	无	-2.37%
306	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	10千伏	400	95	23.75%	0	0	23.75%	3897	3897	未进入负面清单	否	无	-2.03%
307	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	10千伏	480	290	60.42%	0	0	60.42%	1628	1628	未进入负面清单	否	无	0.31%
308	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	10千伏	400	280	70.00%	0	0	70.00%	693	693	未进入负面清单	否	无	-2.36%
309	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	10千伏	480	245	51.04%	0	0	51.04%	2407	2407	未进入负面清单	否	无	-2.95%
310	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	10千伏	533	149	27.95%	0	0	27.95%	4805	4805	未进入负面清单	否	无	-2.20%
311	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	10千伏	533	165	30.96%	0	0	30.96%	4527	4527	未进入负面清单	否	无	-1.20%
312	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	10千伏	360	120	33.33%	0	0	33.33%	2910	2910	未进入负面清单	否	无	-0.40%
313	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变112辛城甲线	10千伏	480	200	41.67%	0	0	41.67%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	1.47%
314	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变102亿东甲线	10千伏	373	21	5.63%	0	0	5.63%	4805	4805	未进入负面清单	否	无	-1.82%
315	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变103普罗线	10千伏	533	262	49.16%	0	0	49.16%	2847	2847	未进入负面清单	否	无	-0.28%
316	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变202金地城乙线	10千伏	672	107	15.92%	0	0	15.92%	7458	7458	未进入负面清单	否	无	-2.59%
317	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	10千伏	400	170	42.50%	0	0	42.50%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	-2.32%

318	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	10千伏	360	30	8.33%	0	0	8.33%	4469	4469	未进入负面清单	否	无	1.61%
319	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变202磊热丁线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	2.04%
320	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变205辛乙线	10千伏	405	140	34.57%	0	0	34.57%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	-2.20%
321	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106字峰线	10千伏	480	165	34.38%	0	0	34.38%	3793	3793	未进入负面清单	否	无	0.07%
322	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	10千伏	400	90	22.50%	0	0	22.50%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	-2.25%
323	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	10千伏	373	60	16.09%	0	0	16.09%	4129	4129	未进入负面清单	否	无	1.29%
324	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	10千伏	373	166	44.50%	0	0	44.50%	2293	2293	未进入负面清单	否	无	2.77%
325	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变208前泥线	10千伏	405	160	39.51%	0	0	39.51%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	-2.60%
326	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	10千伏	376	15	3.99%	0	0	3.99%	4950	4950	未进入负面清单	否	无	1.96%
327	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	10千伏	600	260	43.33%	0	0	43.33%	3810	3810	未进入负面清单	否	无	-2.04%
328	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	10千伏	480	190	39.58%	0	0	39.58%	3360	3360	未进入负面清单	否	无	-0.33%
329	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变203凌井线	10千伏	533	296	55.53%	0	0	55.53%	2259	2259	未进入负面清单	否	无	-0.45%
330	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	10千伏	400	250	62.50%	0	0	62.50%	1212	1212	未进入负面清单	否	无	-0.14%
331	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变202朱棋乙线	10千伏	363	20	5.51%	0	0	5.51%	4683	4683	未进入负面清单	否	无	-2.83%
332	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	10千伏	533	113	21.20%	0	0	21.20%	5428	5428	未进入负面清单	否	无	-1.99%
333	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变204金虹乙线	10千伏	373	0	0.00%	0	0	0.00%	5168	5168	未进入负面清单	否	无	-0.10%
334	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变203金虹甲线	10千伏	373	25	6.70%	0	0	6.70%	4735	4735	未进入负面清单	否	无	1.76%
335	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	10千伏	608	280	46.05%	0	0	46.05%	3575	3575	未进入负面清单	否	无	2.36%
336	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变106东河线	10千伏	373	36	9.65%	0	0	9.65%	4545	4545	未进入负面清单	否	无	-0.46%
337	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变104旅南线	10千伏	533	100	18.76%	0	0	18.76%	5653	5653	未进入负面清单	否	无	-1.09%
338	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	10千伏	427	250	58.55%	0	0	58.55%	1587	1587	未进入负面清单	否	无	-2.91%
339	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	10千伏	533	225	42.21%	0	0	42.21%	3488	3488	未进入负面清单	否	无	0.90%
340	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	10千伏	480	255	53.13%	0	0	53.13%	2234	2234	未进入负面清单	否	无	-2.63%
341	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	10千伏	560	114	20.36%	0	0	20.36%	5785	5785	未进入负面清单	否	无	-1.80%
342	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变211磊热乙线	10千伏	405	230	56.79%	0	0	56.79%	1628	1628	未进入负面清单	否	无	0.92%
343	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变209汽贸线	10千伏	533	40	7.50%	0	0	7.50%	6692	6692	未进入负面清单	否	无	1.63%
344	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变107羊圈线	10千伏	363	140	38.57%	0	0	38.57%	2605	2605	未进入负面清单	否	无	-1.75%
345	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变207青海线	10千伏	373	134	35.92%	0	0	35.92%	2847	2847	未进入负面清单	否	无	-2.88%
346	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	10千伏	377	360	95.49%	5	768	95.49%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.40%
347	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变209腾飞乙线	10千伏	400	230	57.50%	0	0	57.50%	1559	1559	未进入负面清单	否	无	2.71%
348	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变203棋卫线	10千伏	600	48	8.00%	0	0	8.00%	7482	7482	未进入负面清单	否	无	1.74%
349	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变107棠梨线	10千伏	405	50	12.35%	0	0	12.35%	4746	4746	未进入负面清单	否	无	0.34%
350	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	10千伏	672	30	4.46%	0	0	4.46%	8792	8792	未进入负面清单	否	无	0.93%
351	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	10千伏	533	50	9.38%	0	0	9.38%	6519	6519	未进入负面清单	否	无	-1.02%
352	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	10千伏	373	40	10.72%	0	0	10.72%	4475	4475	未进入负面清单	否	无	0.75%
353	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变207数据线	10千伏	363	100	27.55%	0	0	27.55%	3298	3298	未进入负面清单	否	无	1.23%
354	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	10千伏	400	130	32.50%	0	0	32.50%	3291	3291	未进入负面清单	否	无	1.52%
355	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	10千伏	320	100	31.25%	0	0	31.25%	2702	2702	未进入负面清单	否	无	1.26%
356	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变214七贤乙线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	-2.71%
357	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变204玉车线	10千伏	376	260	69.15%	0	0	69.15%	707	707	未进入负面清单	否	无	2.02%
358	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	10千伏	400	220	55.00%	0	0	55.00%	1732	1732	未进入负面清单	否	无	0.71%
359	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	10千伏	405	220	54.32%	0	0	54.32%	1801	1801	未进入负面清单	否	无	-0.76%
360	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变204革镇堡线	10千伏	405	160	39.51%	0	0	39.51%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	-0.23%
361	高新园区供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变208翰林线	10千伏	600	290	48.33%	0	0	48.33%	3291	3291	未进入负面清单	否	无	-1.58%
362	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变212辛南线	10千伏	672	15	2.23%	0	0	2.23%	9051	9051	未进入负面清单	否	无	0.59%
363	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	10千伏	400	263	65.75%	0	0	65.75%	987	987	未进入负面清单	否	无	0.35%
364	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变101学密线	10千伏	533	400	75.05%	0	0	75.47%	457	457	未进入负面清单	否	无	-2.85%
365	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	10千伏	533	78	14.63%	0	0	14.63%	6034	6034	未进入负面清单	否	无	2.60%
366	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变205中冶线	10千伏	672	63	9.38%	0	0	9.38%	8220	8220	未进入负面清单	否	无	2.15%
367	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	10千伏	405	207	51.11%	0	0	51.11%	2026	2026	未进入负面清单	否	无	0.45%
368	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	10千伏	400	90	22.50%	0	0	22.50%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	2.91%
369	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	10千伏	424	320	75.47%	0	0	75.05%	333	333	未进入负面清单	否	无	1.54%
370	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大湖线	10千伏	400	170	42.50%	0	0	42.50%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	-2.90%
371	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	10千伏	560	93	16.61%	0	0	16.61%	6149	6149	未进入负面清单	否	无	-0.46%

372	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	10千伏	533	190	35.65%	0	0	35.65%	4094	4094	未进入负面清单	否	无	-2.48%
373	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	10千伏	400	30	7.50%	0	0	7.50%	5023	5023	未进入负面清单	否	无	-1.55%
374	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变102半山甲线	10千伏	533	278	52.16%	0	0	52.16%	2570	2570	未进入负面清单	否	无	1.82%
375	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	10千伏	400	300	75.00%	0	0	75.00%	346	346	未进入负面清单	否	无	-0.44%
376	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	10千伏	480	206	42.92%	0	0	42.92%	3083	3083	未进入负面清单	否	无	2.86%
377	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	10千伏	427	405	94.85%	1	1368	94.85%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.16%
378	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	10千伏	480	0	0.00%	0	0	0.00%	6651	6651	未进入负面清单	否	无	0.45%
379	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	10千伏	533	220	41.28%	0	0	41.28%	3575	3575	未进入负面清单	否	无	0.22%
380	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	10千伏	400	190	47.50%	0	0	47.50%	2252	2252	未进入负面清单	否	无	0.37%
381	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变110职院甲线	10千伏	500	140	28.00%	0	0	28.00%	4503	4503	未进入负面清单	否	无	-2.04%
382	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变209郭达线	10千伏	533	165	30.96%	0	0	30.96%	4527	4527	未进入负面清单	否	无	-1.67%
383	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	10千伏	480	310	64.58%	0	0	64.58%	1282	1282	未进入负面清单	否	无	0.66%
384	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变204黄浦线	10千伏	405	90	22.22%	0	0	22.22%	4053	4053	未进入负面清单	否	无	-0.03%
385	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹桥线	10千伏	600	300	50.00%	0	0	50.00%	3118	3118	未进入负面清单	否	无	-0.68%
386	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变106南沟线1	10千伏	533	30	5.63%	0	0	5.63%	6866	6866	未进入负面清单	否	无	0.25%
387	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103预装甲线	10千伏	768	180	23.44%	0	0	23.44%	7524	7524	未进入负面清单	否	无	-0.66%
388	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	10千伏	427	335	78.45%	0	0	78.45%	114	114	未进入负面清单	否	无	0.95%
389	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变110磊热甲线	10千伏	405	60	14.81%	0	0	14.81%	4572	4572	未进入负面清单	否	无	1.97%
390	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变105置业甲线	10千伏	533	259	48.59%	0	0	48.59%	2899	2899	未进入负面清单	否	无	-1.90%
391	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变203乡村线	10千伏	373	135	36.19%	0	0	36.19%	2830	2830	未进入负面清单	否	无	1.82%
392	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变106张家线	10千伏	405	15	3.70%	0	0	3.70%	5352	5352	未进入负面清单	否	无	1.38%
393	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	10千伏	400	310	77.50%	0	0	77.50%	173	173	未进入负面清单	否	无	-1.92%
394	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	10千伏	352	170	48.30%	0	0	48.30%	1933	1933	未进入负面清单	否	无	-1.73%
395	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	10千伏	504	65	12.90%	0	0	12.90%	5858	5858	未进入负面清单	否	无	0.34%
396	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变209张红线	10千伏	405	320	79.01%	0	0	79.01%	69	69	未进入负面清单	否	无	1.71%
397	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变201梁家沟线	10千伏	533	260	48.78%	0	0	48.78%	2882	2882	未进入负面清单	否	无	2.23%
398	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变108沈热线	10千伏	768	30	3.91%	0	0	3.91%	10122	10122	未进入负面清单	否	无	-0.45%
399	高新园区供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变107恬园线	10千伏	400	180	45.00%	0	0	45.00%	2425	2425	未进入负面清单	否	无	-1.56%
400	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	10千伏	480	350	72.92%	0	0	72.92%	589	589	未进入负面清单	否	无	-0.14%
401	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207股家线	10千伏	320	100	31.25%	0	0	31.25%	2702	2702	未进入负面清单	否	无	-0.04%
402	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	10千伏	533	84	15.76%	0	0	15.76%	5930	5930	未进入负面清单	否	无	0.37%
403	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变101河海线	10千伏	533	320	60.04%	0	0	60.04%	1843	1843	未进入负面清单	否	无	-2.08%
404	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	10千伏	400	290	72.50%	0	0	72.50%	520	520	未进入负面清单	否	无	-1.20%
405	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛治线	10千伏	420	170	40.48%	0	0	40.48%	2875	2875	未进入负面清单	否	无	-1.23%
406	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变111药厂线	10千伏	400	190	47.50%	0	0	47.50%	2252	2252	未进入负面清单	否	无	-0.79%
407	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变206碧水线	10千伏	427	225	52.69%	0	0	52.69%	2020	2020	未进入负面清单	否	无	-2.46%
408	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	10千伏	400	350	87.50%	5	120	87.50%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.48%
409	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变106大山线	10千伏	533	362	67.92%	0	0	67.92%	1115	1115	未进入负面清单	否	无	-0.70%
410	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	10千伏	533	63	11.82%	0	0	11.82%	6294	6294	未进入负面清单	否	无	-1.86%
411	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变107蓝堡线	10千伏	405	277	68.40%	0	0	68.40%	814	814	未进入负面清单	否	无	-0.51%
412	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	10千伏	405	237	58.52%	0	0	58.52%	1507	1507	未进入负面清单	否	无	-0.49%
413	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	10千伏	373	132	35.39%	0	0	35.39%	2882	2882	未进入负面清单	否	无	-1.53%
414	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变208海逸线	10千伏	533	268	50.28%	0	0	50.28%	2743	2743	未进入负面清单	否	无	0.76%
415	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	10千伏	480	265	55.21%	0	0	55.21%	2061	2061	未进入负面清单	否	无	1.90%
416	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	10千伏	480	150	31.25%	0	0	31.25%	4053	4053	未进入负面清单	否	无	0.66%
417	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变111板组线	10千伏	533	20	3.75%	0	0	3.75%	7039	7039	未进入负面清单	否	无	-0.64%
418	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变212圣岛乙线	10千伏	533	35	6.57%	0	0	6.57%	6779	6779	未进入负面清单	否	无	1.44%
419	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变110郭政线	10千伏	320	90	28.13%	0	0	28.13%	2875	2875	未进入负面清单	否	无	-0.27%
420	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变111由家工业甲线	10千伏	363	33	9.09%	0	0	9.09%	4458	4458	未进入负面清单	否	无	2.75%
421	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	10千伏	480	270	56.25%	0	0	56.25%	1974	1974	未进入负面清单	否	无	0.97%
422	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变205山海乙线	10千伏	640	130	20.31%	0	0	20.31%	6616	6616	未进入负面清单	否	无	-2.67%
423	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	10千伏	427	310	72.60%	0	0	72.60%	547	547	未进入负面清单	否	无	-0.44%
424	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变102东站线	10千伏	405	50	12.35%	0	0	12.35%	4746	4746	未进入负面清单	否	无	-1.59%
425	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	10千伏	533	290	54.41%	0	0	54.41%	2362	2362	未进入负面清单	否	无	1.08%

426	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	10千伏	533	500	93.81%	7	264	93.81%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.45%
427	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变102溪谷线	10千伏	400	99	24.75%	0	0	24.75%	3828	3828	未进入负面清单	否	无	1.72%
428	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	10千伏	480	380	79.17%	0	0	79.17%	69	69	未进入负面清单	否	无	0.16%
429	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	10千伏	480	20	4.17%	0	0	4.17%	6304	6304	未进入负面清单	否	无	1.04%
430	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	10千伏	400	169	42.25%	0	0	42.25%	2615	2615	未进入负面清单	否	无	2.25%
431	高新园区供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变105头道沟线	10千伏	400	197	49.25%	0	0	49.25%	2130	2130	未进入负面清单	否	无	-2.00%
432	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	10千伏	405	100	24.69%	0	0	24.69%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	-1.26%
433	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变207能源线	10千伏	405	200	49.38%	0	0	49.38%	2148	2148	未进入负面清单	否	无	1.70%
434	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	10千伏	360	65	18.06%	0	0	18.06%	3862	3862	未进入负面清单	否	无	-0.62%
435	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	10千伏	400	150	37.50%	0	0	37.50%	2944	2944	未进入负面清单	否	无	2.30%
436	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	10千伏	533	147	27.58%	0	0	27.58%	4839	4839	未进入负面清单	否	无	-1.37%
437	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变202磊山线	10千伏	320	150	46.88%	0	0	46.88%	1836	1836	未进入负面清单	否	无	1.96%
438	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	10千伏	533	155	29.08%	0	0	29.08%	4701	4701	未进入负面清单	否	无	-2.94%
439	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	10千伏	400	200	50.00%	0	0	50.00%	2078	2078	未进入负面清单	否	无	1.46%
440	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变105园区线	10千伏	600	190	31.67%	0	0	31.67%	5023	5023	未进入负面清单	否	无	-0.91%
441	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	10千伏	360	250	69.44%	0	0	69.44%	658	658	未进入负面清单	否	无	-1.77%
442	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	10千伏	533	54	10.13%	0	0	10.13%	6450	6450	未进入负面清单	否	无	1.10%
443	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203预装乙线	10千伏	768	357	46.48%	0	0	46.48%	4458	4458	未进入负面清单	否	无	0.06%
444	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变108磊沟乙线	10千伏	480	220	45.83%	0	0	45.83%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	0.14%
445	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	10千伏	544	390	71.69%	0	0	71.69%	783	783	未进入负面清单	否	无	-2.57%
446	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变103五轧线	10千伏	405	170	41.98%	0	0	41.98%	2667	2667	未进入负面清单	否	无	1.65%
447	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	10千伏	533	91	17.07%	0	0	17.07%	5809	5809	未进入负面清单	否	无	-2.32%
448	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	10千伏	672	90	13.39%	0	0	13.39%	7752	7752	未进入负面清单	否	无	-0.35%
449	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	10千伏	533	153	28.71%	0	0	28.71%	4735	4735	未进入负面清单	否	无	-0.81%
450	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	10千伏	400	315	78.75%	0	0	78.75%	87	87	未进入负面清单	否	无	-1.13%
451	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营叉线	10千伏	427	250	58.55%	0	0	58.55%	1587	1587	未进入负面清单	否	无	1.15%
452	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变109红商线	10千伏	363	30	8.26%	0	0	8.26%	4510	4510	未进入负面清单	否	无	0.89%
453	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	10千伏	360	115	31.94%	0	0	31.94%	2996	2996	未进入负面清单	否	无	-1.38%
454	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变105创新线	10千伏	640	157	24.53%	0	0	24.53%	6149	6149	未进入负面清单	否	无	2.12%
455	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变111棋龙乙线	10千伏	427	233	54.57%	0	0	54.57%	1881	1881	未进入负面清单	否	无	0.98%
456	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变105金地城甲线	10千伏	672	70	10.42%	0	0	10.42%	8099	8099	未进入负面清单	否	无	-2.45%
457	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	10千伏	533	160	30.02%	0	0	30.02%	4614	4614	未进入负面清单	否	无	-2.19%
458	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	10千伏	400	85	21.25%	0	0	21.25%	4070	4070	未进入负面清单	否	无	2.77%
459	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	10千伏	405	260	64.20%	0	0	64.20%	1108	1108	未进入负面清单	否	无	1.85%
460	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	10千伏	504	69	13.69%	0	0	13.69%	5788	5788	未进入负面清单	否	无	-2.66%
461	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	10千伏	363	45	12.40%	0	0	12.40%	4250	4250	未进入负面清单	否	无	1.70%
462	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变110北梁甲线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	2.33%
463	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变101采金线	10千伏	400	30	7.50%	0	0	7.50%	5023	5023	未进入负面清单	否	无	-2.32%
464	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	10千伏	363	200	55.10%	0	0	55.10%	1566	1566	未进入负面清单	否	无	2.55%
465	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变110棋龙甲线	10千伏	427	160	37.47%	0	0	37.47%	3145	3145	未进入负面清单	否	无	2.91%
466	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变114七贤甲线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	2.01%
467	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	10千伏	533	90	16.89%	0	0	16.89%	5826	5826	未进入负面清单	否	无	0.74%
468	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	10千伏	405	270	66.67%	0	0	66.67%	935	935	未进入负面清单	否	无	1.09%
469	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变109行政线	10千伏	480	150	31.25%	0	0	31.25%	4053	4053	未进入负面清单	否	无	0.44%
470	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	10千伏	405	195	48.15%	0	0	48.15%	2234	2234	未进入负面清单	否	无	-0.59%
471	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变103石家沟线	10千伏	400	55	13.75%	0	0	13.75%	4590	4590	未进入负面清单	否	无	2.44%
472	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	10千伏	400	166	41.50%	0	0	41.50%	2667	2667	未进入负面清单	否	无	0.97%
473	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	10千伏	480	141	29.38%	0	0	29.38%	4209	4209	未进入负面清单	否	无	-2.14%
474	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	10千伏	480	45	9.38%	0	0	9.38%	5871	5871	未进入负面清单	否	无	-1.52%
475	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	10千伏	400	280	70.00%	0	0	70.00%	693	693	未进入负面清单	否	无	1.77%
476	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	10千伏	405	100	24.69%	0	0	24.69%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	-2.66%
477	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变110绿车线	10千伏	360	245	68.06%	0	0	68.06%	745	745	未进入负面清单	否	无	-0.40%
478	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	10千伏	600	150	25.00%	0	0	25.00%	5716	5716	未进入负面清单	否	无	0.26%
479	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	10千伏	560	140	25.00%	0	0	25.00%	5335	5335	未进入负面清单	否	无	-2.73%

480	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变206海滨线	10千伏	400	144	36.00%	0	0	36.00%	3048	3048	未进入负面清单	否	无	-1.95%
481	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	10千伏	533	180	33.77%	0	0	33.77%	4268	4268	未进入负面清单	否	无	-0.38%
482	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	10千伏	533	80	15.01%	0	0	15.01%	6000	6000	未进入负面清单	否	无	1.58%
483	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	10千伏	427	250	58.55%	0	0	58.55%	1587	1587	未进入负面清单	否	无	-2.80%
484	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城乙线	10千伏	600	260	43.33%	0	0	43.33%	3810	3810	未进入负面清单	否	无	-0.52%
485	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变201磊城甲线	10千伏	600	250	41.67%	0	0	41.67%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	-0.61%
486	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	10千伏	480	325	67.71%	0	0	67.71%	1022	1022	未进入负面清单	否	无	-1.28%
487	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	10千伏	480	30	6.25%	0	0	6.25%	6131	6131	未进入负面清单	否	无	0.33%
488	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变211交通线	10千伏	672	0	0.00%	0	0	0.00%	9311	9311	未进入负面清单	否	无	-0.33%
489	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变101马工线	10千伏	363	10	2.75%	0	0	2.75%	4857	4857	未进入负面清单	否	无	2.99%
490	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	10千伏	480	180	37.50%	0	0	37.50%	3533	3533	未进入负面清单	否	无	0.31%
491	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变210朱卫线	10千伏	600	350	58.33%	0	0	58.33%	2252	2252	未进入负面清单	否	无	2.32%
492	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变110海创线	10千伏	600	130	21.67%	0	0	21.67%	6062	6062	未进入负面清单	否	无	-2.95%
493	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变104石庙线	10千伏	400	55	13.75%	0	0	13.75%	4590	4590	未进入负面清单	否	无	0.56%
494	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	10千伏	360	283	78.61%	0	0	78.61%	87	87	未进入负面清单	否	无	1.00%
495	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变206三丰乙线	10千伏	480	117	24.38%	0	0	24.38%	4624	4624	未进入负面清单	否	无	0.47%
496	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变207海立线	10千伏	432	170	39.35%	0	0	39.35%	3041	3041	未进入负面清单	否	无	2.56%
497	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	10千伏	533	80	15.01%	0	0	15.01%	6000	6000	未进入负面清单	否	无	1.47%
498	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变102海洋线	10千伏	400	380	95.00%	18	1344	95.00%	0	0	2025.03.10	是	2026年底	2.81%
499	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变206亿丰线	10千伏	533	25	4.69%	0	0	4.69%	6952	6952	未进入负面清单	否	无	-2.51%
500	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变201轧油线	10千伏	427	75	17.56%	0	0	17.56%	4618	4618	未进入负面清单	否	无	2.33%
501	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	10千伏	400	110	27.50%	0	0	27.50%	3637	3637	未进入负面清单	否	无	-0.58%
502	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	10千伏	480	245	51.04%	0	0	51.04%	2407	2407	未进入负面清单	否	无	-1.98%
503	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变107三丰甲线	10千伏	480	130	27.08%	0	0	27.08%	4399	4399	未进入负面清单	否	无	0.08%
504	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变201翡翠甲线	10千伏	480	102	21.25%	0	0	21.25%	4884	4884	未进入负面清单	否	无	-0.57%
505	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变111棋盘线	10千伏	373	70	18.77%	0	0	18.77%	3956	3956	未进入负面清单	否	无	-0.53%
506	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变106沙营甲线	10千伏	426	10	2.35%	0	0	2.35%	5729	5729	未进入负面清单	否	无	0.92%
507	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变103魏台线	10千伏	405	15	3.70%	0	0	3.70%	5352	5352	未进入负面清单	否	无	-1.48%
508	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变107沙营乙线	10千伏	426	60	14.08%	0	0	14.08%	4863	4863	未进入负面清单	否	无	-0.05%
509	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变205大橡乙线	10千伏	373	70	18.77%	0	0	18.77%	3956	3956	未进入负面清单	否	无	1.91%
510	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变101辛东线	10千伏	427	320	74.94%	0	0	74.94%	374	374	未进入负面清单	否	无	1.50%
511	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变107双黑线	10千伏	400	300	75.00%	0	0	75.00%	346	346	未进入负面清单	否	无	-0.86%
512	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变104磊热丙线	10千伏	400	20	5.00%	0	0	5.00%	5196	5196	未进入负面清单	否	无	-1.94%
513	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	10千伏	768	80	10.42%	0	0	10.42%	9256	9256	未进入负面清单	否	无	1.04%
514	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	10千伏	480	305	63.54%	0	0	63.54%	1368	1368	未进入负面清单	否	无	-2.76%
515	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变210职院乙线	10千伏	500	135	27.00%	0	0	27.00%	4590	4590	未进入负面清单	否	无	-1.07%
516	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变107磊沟甲线	10千伏	480	160	33.33%	0	0	33.33%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	-2.63%
517	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	10千伏	533	65	12.20%	0	0	12.20%	6259	6259	未进入负面清单	否	无	0.62%
518	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	10千伏	640	245	38.28%	0	0	38.28%	4624	4624	未进入负面清单	否	无	0.10%
519	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	10千伏	373	25	6.70%	0	0	6.70%	4735	4735	未进入负面清单	否	无	2.21%
520	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	10千伏	400	45	11.25%	0	0	11.25%	4763	4763	未进入负面清单	否	无	1.99%
521	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变113警校线	10千伏	400	190	47.50%	0	0	47.50%	2252	2252	未进入负面清单	否	无	2.12%
522	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	10千伏	672	100	14.88%	0	0	14.88%	7579	7579	未进入负面清单	否	无	-0.35%
523	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变212军油线	10千伏	480	230	47.92%	0	0	47.92%	2667	2667	未进入负面清单	否	无	2.50%
524	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变106双城乙线	10千伏	400	120	30.00%	0	0	30.00%	3464	3464	未进入负面清单	否	无	0.19%
525	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	10千伏	427	380	88.99%	4	120	88.99%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.02%
526	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	10千伏	672	207	30.80%	0	0	30.80%	5726	5726	未进入负面清单	否	无	-2.47%
527	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变105双城甲线	10千伏	400	180	45.00%	0	0	45.00%	2425	2425	未进入负面清单	否	无	-2.19%
528	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	10千伏	405	210	51.85%	0	0	51.85%	1974	1974	未进入负面清单	否	无	-1.67%
529	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	10千伏	373	25	6.70%	0	0	6.70%	4735	4735	未进入负面清单	否	无	2.34%
530	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	10千伏	427	330	77.28%	0	0	77.28%	201	201	未进入负面清单	否	无	2.11%
531	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	10千伏	672	65	9.67%	0	0	9.67%	8185	8185	未进入负面清单	否	无	0.01%
532	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变107革润线	10千伏	373	100	26.81%	0	0	26.81%	3436	3436	未进入负面清单	否	无	0.20%
533	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎宾线	10千伏	400	220	55.00%	0	0	55.00%	1732	1732	未进入负面清单	否	无	1.28%

534	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变201朱棋甲线	10千伏	360	10	2.78%	0	0	2.78%	4815	4815	未进入负面清单	否	无	-2.43%
535	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变202石洞沟线	10千伏	405	120	29.63%	0	0	29.63%	3533	3533	未进入负面清单	否	无	1.82%
536	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变105青山线	10千伏	427	20	4.68%	0	0	4.68%	5570	5570	未进入负面清单	否	无	-0.31%
537	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双土乙线	10千伏	400	30	7.50%	0	0	7.50%	5023	5023	未进入负面清单	否	无	1.42%
538	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	10千伏	533	93	17.45%	0	0	17.45%	5774	5774	未进入负面清单	否	无	-2.40%
539	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	10千伏	533	305	57.22%	0	0	57.22%	2103	2103	未进入负面清单	否	无	0.43%
540	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变203茶叶沟线	10千伏	360	50	13.89%	0	0	13.89%	4122	4122	未进入负面清单	否	无	0.56%
541	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	10千伏	480	150	31.25%	0	0	31.25%	4053	4053	未进入负面清单	否	无	-1.86%
542	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	10千伏	480	200	41.67%	0	0	41.67%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	-2.92%
543	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	10千伏	672	298	44.35%	0	0	44.35%	4150	4150	未进入负面清单	否	无	1.92%
544	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	10千伏	427	139	32.55%	0	0	32.55%	3509	3509	未进入负面清单	否	无	2.75%
545	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	10千伏	400	100	25.00%	0	0	25.00%	3810	3810	未进入负面清单	否	无	-2.02%
546	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变107红旗线	10千伏	405	20	4.94%	0	0	4.94%	5265	5265	未进入负面清单	否	无	-1.52%
547	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	10千伏	400	130	32.50%	0	0	32.50%	3291	3291	未进入负面清单	否	无	-2.88%
548	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变115营城线	10千伏	320	70	21.88%	0	0	21.88%	3222	3222	未进入负面清单	否	无	-0.08%
549	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	10千伏	405	114	28.15%	0	0	28.15%	3637	3637	未进入负面清单	否	无	2.44%
550	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	10千伏	533	100	18.76%	0	0	18.76%	5653	5653	未进入负面清单	否	无	-1.22%
551	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	10千伏	405	95	23.46%	0	0	23.46%	3966	3966	未进入负面清单	否	无	2.32%
552	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	10千伏	480	347	72.29%	0	0	72.29%	641	641	未进入负面清单	否	无	1.70%
553	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东时乙线	10千伏	768	45	5.86%	0	0	5.86%	9862	9862	未进入负面清单	否	无	1.74%
554	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变207西郊线	10千伏	405	5	1.23%	0	0	1.23%	5525	5525	未进入负面清单	否	无	1.72%
555	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变202海事线	10千伏	533	80	15.01%	0	0	15.01%	6000	6000	未进入负面清单	否	无	-1.83%
556	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变113观贤线	10千伏	533	43	8.07%	0	0	8.07%	6640	6640	未进入负面清单	否	无	-2.71%
557	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变102辛甲线	10千伏	427	170	39.81%	0	0	39.81%	2972	2972	未进入负面清单	否	无	-0.13%
558	高新园区供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变203暖山线	10千伏	480	447	93.13%	1	8640	93.13%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.61%
559	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	10千伏	400	240	60.00%	0	0	60.00%	1386	1386	未进入负面清单	否	无	1.24%
560	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变108天华线	10千伏	672	45	6.70%	0	0	6.70%	8532	8532	未进入负面清单	否	无	2.77%
561	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井线	10千伏	533	160	30.02%	0	0	30.02%	4614	4614	未进入负面清单	否	无	1.84%
562	高新园区供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变205万林线	10千伏	533	125	23.45%	0	0	23.45%	5220	5220	未进入负面清单	否	无	2.73%
563	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	10千伏	352	275	78.13%	0	0	78.13%	114	114	未进入负面清单	否	无	1.88%
564	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	10千伏	400	150	37.50%	0	0	37.50%	2944	2944	未进入负面清单	否	无	0.34%
565	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	10千伏	320	60	18.75%	0	0	18.75%	3395	3395	未进入负面清单	否	无	1.16%
566	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	10千伏	533	390	73.17%	0	0	73.17%	630	630	未进入负面清单	否	无	-0.42%
567	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东时甲线	10千伏	768	62	8.07%	0	0	8.07%	9568	9568	未进入负面清单	否	无	-0.64%
568	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变109夏家河线	10千伏	405	300	74.07%	0	0	74.07%	416	416	未进入负面清单	否	无	-2.10%
569	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变203西平线	10千伏	373	110	29.49%	0	0	29.49%	3263	3263	未进入负面清单	否	无	1.82%
570	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城甲线	10千伏	600	95	15.83%	0	0	15.83%	6668	6668	未进入负面清单	否	无	2.42%
571	高新园区供电分公司	河口66kV变电站	河口变210综科线	10千伏	533	90	16.89%	0	0	16.89%	5826	5826	未进入负面清单	否	无	1.43%
572	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变210大水线	10千伏	427	160	37.47%	0	0	37.47%	3145	3145	未进入负面清单	否	无	1.77%
573	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	10千伏	480	300	62.50%	0	0	62.50%	1455	1455	未进入负面清单	否	无	-1.66%
574	高新园区供电分公司	前进66kV变电站	前进变106北方线	10千伏	405	140	34.57%	0	0	34.57%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	-0.40%
575	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲线	10千伏	405	128	31.60%	0	0	31.60%	3395	3395	未进入负面清单	否	无	1.42%
576	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	10千伏	533	215	40.34%	0	0	40.34%	3661	3661	未进入负面清单	否	无	2.75%
577	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	10千伏	320	110	34.38%	0	0	34.38%	2529	2529	未进入负面清单	否	无	0.95%
578	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	10千伏	400	75	18.75%	0	0	18.75%	4243	4243	未进入负面清单	否	无	-0.21%
579	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	10千伏	405	200	49.38%	0	0	49.38%	2148	2148	未进入负面清单	否	无	-1.56%
580	网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	东山变107东江甲线	10千伏	420	0	0.00%	0	0	0.24%	5820	5820	未进入负面清单	否	无	1.55%
581	网大连市金州供电分公司	杏树66kV变电站	杏树变103杏勇线	10千伏	423	278	65.72%	0	0	65.72%	1046	1046	未进入负面清单	否	无	-2.42%
582	网大连市金州供电分公司	马炉66kV变电站	马炉变204百盛线	10千伏	423	57	13.48%	0	0	12.77%	4874	4874	未进入负面清单	否	无	-1.38%
583	网大连市金州供电分公司	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变203山前乙线	10千伏	352	74	21.02%	0	0	21.88%	3596	3596	未进入负面清单	否	无	0.36%
584	网大连市金州供电分公司	宫家66kV变电站	宫家变102宫老甲线	10千伏	600	79	13.17%	0	0	12.83%	6945	6945	未进入负面清单	否	无	1.74%
585	网大连市金州供电分公司	钟家66kV变电站	钟家变103钟园甲线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0.24%	5861	5861	未进入负面清单	否	无	1.46%
586	网大连市金州供电分公司	连丰66kV变电站	连丰变205连园甲线	10千伏	377	180	47.75%	0	0	47.75%	2106	2106	未进入负面清单	否	无	-1.21%
587	网大连市金州供电分公司	东山66kV变电站	东山变113东万线	10千伏	400	105	26.25%	0	0	26.25%	3724	3724	未进入负面清单	否	无	2.06%

588	网大连市金州供电分公	金盐66kV变电站	金盐变108盐农甲线	10千伏	423	92	21.75%	0	0	22.46%	4268	4268	未进入负面清单	否	无	2.89%
589	网大连市金州供电分公	金盐66kV变电站	金盐变103盐宫乙线	10千伏	423	273	64.54%	0	0	64.54%	1133	1133	未进入负面清单	否	无	2.34%
590	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变201军民甲线	10千伏	377	244	64.72%	0	0	64.72%	998	998	未进入负面清单	否	无	1.40%
591	网大连市金州供电分公	亮甲店66kV变电站	亮甲店变202亮皇线	10千伏	423	91	21.51%	0	0	22.70%	4285	4285	未进入负面清单	否	无	-2.38%
592	网大连市金州供电分公	宫家66kV变电站	宫家变204龙口乙线	10千伏	377	257	68.17%	0	0	68.17%	772	772	未进入负面清单	否	无	-0.66%
593	网大连市金州供电分公	华家66kV变电站	华家变203华杨乙线	10千伏	423	296	69.98%	0	0	69.98%	734	734	未进入负面清单	否	无	-2.85%
594	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变107大修线	10千伏	377	198	52.52%	0	0	52.52%	1794	1794	未进入负面清单	否	无	1.67%
595	网大连市金州供电分公	东田66kV变电站	东田变202莱茵乙线	10千伏	300	0	0.00%	0	0	0.00%	4157	4157	未进入负面清单	否	无	-2.46%
596	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变204华北线	10千伏	423	110	26.00%	0	0	26.00%	3956	3956	未进入负面清单	否	无	2.84%
597	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变203金港线	10千伏	377	154	40.85%	0	0	40.85%	2556	2556	未进入负面清单	否	无	0.50%
598	网大连市金州供电分公	华家66kV变电站	华家变103华杨甲线	10千伏	423	169	39.95%	0	0	39.95%	2934	2934	未进入负面清单	否	无	0.50%
599	网大连市金州供电分公	广宁寺66kV变电站	广宁寺变109理工甲线	10千伏	416	160	38.46%	0	0	38.46%	2993	2993	未进入负面清单	否	无	-1.63%
600	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变105红城线	10千伏	423	146	34.52%	0	0	34.52%	3332	3332	未进入负面清单	否	无	-2.84%
601	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变209百傲线	10千伏	762	524	68.77%	0	0	68.77%	1483	1483	未进入负面清单	否	无	1.09%
602	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变104华西线	10千伏	377	3	0.80%	0	0	0.80%	5172	5172	未进入负面清单	否	无	-2.46%
603	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变206高佳线	10千伏	320	38	11.88%	0	0	10.94%	3776	3776	未进入负面清单	否	无	-2.83%
604	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变110盛滨甲线	10千伏	423	114	26.95%	0	0	26.95%	3887	3887	未进入负面清单	否	无	-0.97%
605	网大连市金州供电分公	钟家66kV变电站	钟家变203钟乙线	10千伏	423	282	66.67%	0	0	66.67%	977	977	未进入负面清单	否	无	1.10%
606	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变111国际线	10千伏	400	283	70.75%	0	0	70.75%	641	641	未进入负面清单	否	无	1.52%
607	网大连市金州供电分公	白家66kV变电站	白家变101白皇线	10千伏	423	397	93.85%	9	577	93.85%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.63%
608	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变109万城线	10千伏	400	41	10.25%	0	0	10.25%	4832	4832	未进入负面清单	否	无	-1.97%
609	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变210南台乙线	10千伏	423	352	83.22%	217	759	108.04%	0	0	2025.7.10	是	2026年底	2.32%
610	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变108连轴甲线	10千伏	600	387	64.50%	0	0	64.50%	1611	1611	未进入负面清单	否	无	1.99%
611	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变106连石乙线	10千伏	320	0	0.00%	0	0	0.00%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	-0.19%
612	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变201金马乙线	10千伏	500	24	4.80%	0	0	4.80%	6512	6512	未进入负面清单	否	无	0.97%
613	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变102纺织线	10千伏	423	127	30.02%	0	0	30.02%	3661	3661	未进入负面清单	否	无	1.36%
614	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变109瑞栢线	10千伏	420	89	21.19%	0	0	21.19%	4278	4278	未进入负面清单	否	无	1.66%
615	网大连市金州供电分公	杨家66kV变电站	杨家变211杨房乙线	10千伏	510	389	76.27%	0	0	76.27%	329	329	未进入负面清单	否	无	-1.64%
616	网大连市金州供电分公	亮甲店66kV变电站	亮甲店变201亮石线	10千伏	423	42	9.93%	0	0	9.93%	5134	5134	未进入负面清单	否	无	0.46%
617	网大连市金州供电分公	白家66kV变电站	白家变103白胜线	10千伏	400	5	1.25%	0	0	1.25%	5456	5456	未进入负面清单	否	无	-2.67%
618	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变204南碧乙线	10千伏	482	54	11.20%	0	0	10.79%	5743	5743	未进入负面清单	否	无	0.76%
619	网大连市金州供电分公	马炉66kV变电站	马炉变213松木线	10千伏	510	232	45.49%	0	0	45.49%	3048	3048	未进入负面清单	否	无	-2.70%
620	网大连市金州供电分公	东田66kV变电站	东田变105东拓甲线	10千伏	240	95	39.58%	0	0	39.58%	1680	1680	未进入负面清单	否	无	-1.64%
621	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变206宏玮乙线	10千伏	377	137	36.34%	0	0	36.34%	2851	2851	未进入负面清单	否	无	-0.90%
622	网大连市金州供电分公	金盐66kV变电站	金盐变211冷铸线	10千伏	678	91	13.42%	0	0	13.42%	7818	7818	未进入负面清单	否	无	-1.51%
623	网大连市金州供电分公	钟家66kV变电站	钟家变205黑山乙线	10千伏	423	39	9.22%	0	0	9.22%	5186	5186	未进入负面清单	否	无	1.98%
624	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变105供热线	10千伏	160	91	56.88%	0	0	54.38%	641	641	未进入负面清单	否	无	1.78%
625	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变201科技甲线	10千伏	444	57	12.84%	0	0	12.84%	5165	5165	未进入负面清单	否	无	-2.47%
626	网大连市金州供电分公	邓屯66kV变电站	邓屯变104管委会线	10千伏	264	133	50.38%	0	0	50.38%	1354	1354	未进入负面清单	否	无	2.16%
627	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变209盛滨乙线	10千伏	500	83	16.60%	0	0	16.60%	5490	5490	未进入负面清单	否	无	-0.28%
628	网大连市金州供电分公	七顶山66kV变电站	七顶山变107电产线	10千伏	423	126	29.79%	0	0	29.79%	3679	3679	未进入负面清单	否	无	-0.39%
629	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变201西城线	10千伏	377	16	4.24%	0	0	4.51%	4947	4947	未进入负面清单	否	无	0.85%
630	网大连市金州供电分公	马炉66kV变电站	马炉变106炮台线	10千伏	377	119	31.56%	0	0	31.56%	3163	3163	未进入负面清单	否	无	-1.30%
631	网大连市金州供电分公	马炉66kV变电站	马炉变107工业线	10千伏	400	279	69.75%	0	0	69.75%	710	710	未进入负面清单	否	无	-2.38%
632	网大连市金州供电分公	马炉66kV变电站	马炉变206彩虹乙线	10千伏	423	256	60.52%	0	0	60.52%	1427	1427	未进入负面清单	否	无	-1.04%
633	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变212石园乙线	10千伏	320	25	7.81%	0	0	7.81%	4001	4001	未进入负面清单	否	无	-2.73%
634	网大连市金州供电分公	七顶山66kV变电站	七顶山变101七园线	10千伏	376	113	30.05%	0	0	30.05%	3253	3253	未进入负面清单	否	无	1.34%
635	网大连市金州供电分公	东田66kV变电站	东田变101田丰甲线	10千伏	320	53	16.56%	0	0	16.56%	3516	3516	未进入负面清单	否	无	0.10%
636	网大连市金州供电分公	邓屯66kV变电站	邓屯变202海湾线	10千伏	400	52	13.00%	0	0	11.75%	4642	4642	未进入负面清单	否	无	0.72%
637	网大连市金州供电分公	杏树66kV变电站	杏树变203杏桃线	10千伏	320	113	35.31%	0	0	35.31%	2477	2477	未进入负面清单	否	无	1.30%
638	网大连市金州供电分公	杨家66kV变电站	杨家变108生辉甲线	10千伏	530	193	36.42%	0	0	36.42%	4001	4001	未进入负面清单	否	无	-2.86%
639	网大连市金州供电分公	广宁寺66kV变电站	广宁寺变203姜家线	10千伏	482	196	40.66%	0	0	40.66%	3284	3284	未进入负面清单	否	无	1.93%
640	网大连市金州供电分公	宫家66kV变电站	宫家变202宫青乙线	10千伏	482	83	17.22%	0	0	17.22%	5241	5241	未进入负面清单	否	无	1.83%
641	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变205西电线	10千伏	600	47	7.83%	0	0	7.83%	7500	7500	未进入负面清单	否	无	1.03%

642	网大连市金州供电分公	杏树66kV变电站	杏树变201杏港甲线	10千伏	423	65	15.37%	0	0	15.37%	4735	4735	未进入负面清单	否	无	-0.36%
643	网大连市金州供电分公	杏树66kV变电站	杏树变102杏河线	10千伏	400	65	16.25%	0	0	16.00%	4417	4417	未进入负面清单	否	无	2.40%
644	网大连市金州供电分公	广宁寺66kV变电站	广宁寺变201红旗线	10千伏	377	195	51.72%	0	0	51.72%	1846	1846	未进入负面清单	否	无	0.41%
645	网大连市金州供电分公	杏树66kV变电站	杏树变107华东线	10千伏	423	332	78.49%	0	0	78.49%	111	111	未进入负面清单	否	无	-1.31%
646	网大连市金州供电分公	七顶山66kV变电站	七顶山变207长岛线	10千伏	320	121	37.81%	0	0	37.81%	2338	2338	未进入负面清单	否	无	-2.25%
647	网大连市金州供电分公	七顶山66kV变电站	七顶山变205七纸甲线	10千伏	320	93	29.06%	0	0	28.75%	2823	2823	未进入负面清单	否	无	0.90%
648	网大连市金州供电分公	七顶山66kV变电站	七顶山变201朱家线	10千伏	480	312	65.00%	0	0	65.00%	1247	1247	未进入负面清单	否	无	-0.63%
649	网大连市金州供电分公	大黄庄66kV变电站	大黄庄变106关屯线	10千伏	377	214	56.76%	0	0	56.76%	1517	1517	未进入负面清单	否	无	-2.47%
650	网大连市金州供电分公	马炉66kV变电站	马炉变201东霖甲线	10千伏	360	0	0.00%	0	0	0.00%	4988	4988	未进入负面清单	否	无	2.10%
651	网大连市金州供电分公	东山66kV变电站	东山变201自然线	10千伏	377	88	23.34%	0	0	23.34%	3700	3700	未进入负面清单	否	无	0.46%
652	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变106中长线	10千伏	423	119	28.13%	0	0	28.13%	3800	3800	未进入负面清单	否	无	-0.10%
653	网大连市金州供电分公	富岭66kV变电站	富岭变202富九甲线	10千伏	400	133	33.25%	0	0	33.25%	3239	3239	未进入负面清单	否	无	2.39%
654	网大连市金州供电分公	后石66kV变电站	后石变102后田甲线	10千伏	400	4	1.00%	0	0	1.00%	5473	5473	未进入负面清单	否	无	-1.08%
655	网大连市金州供电分公	登沙河66kV变电站	登沙河变103后田甲线	10千伏	377	185	49.07%	0	0	49.07%	2020	2020	未进入负面清单	否	无	1.50%
656	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变202民主乙线	10千伏	480	255	53.13%	0	0	53.13%	2234	2234	未进入负面清单	否	无	1.92%
657	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变102凤阳甲线	10千伏	423	30	7.09%	0	0	7.09%	5341	5341	未进入负面清单	否	无	-2.48%
658	网大连市金州供电分公	大黄庄66kV变电站	大黄庄变104红星线	10千伏	377	276	73.21%	0	0	86.21%	443	443	未进入负面清单	否	无	0.06%
659	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变110红连线	10千伏	423	175	41.37%	0	0	41.37%	2830	2830	未进入负面清单	否	无	1.03%
660	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变106心达线	10千伏	196	112	57.14%	0	0	57.14%	776	776	未进入负面清单	否	无	-1.05%
661	网大连市金州供电分公	三十里66kV变电站	三十里变107盐化甲线	10千伏	482	18	3.73%	0	0	3.53%	6367	6367	未进入负面清单	否	无	-2.24%
662	网大连市金州供电分公	马炉66kV变电站	马炉变110化工线	10千伏	377	163	43.24%	0	0	43.24%	2401	2401	未进入负面清单	否	无	2.77%
663	网大连市金州供电分公	登沙河66kV变电站	登沙河变108农园乙线	10千伏	482	22	4.56%	0	0	4.36%	6298	6298	未进入负面清单	否	无	1.40%
664	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变202金马甲线	10千伏	377	15	3.98%	0	0	5.04%	4964	4964	未进入负面清单	否	无	1.76%
665	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变205运城线	10千伏	400	22	5.50%	0	0	5.50%	5161	5161	未进入负面清单	否	无	-1.00%
666	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变208水源甲线	10千伏	423	256	60.52%	0	0	60.52%	1427	1427	未进入负面清单	否	无	-0.95%
667	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变101磷肥线	10千伏	400	56	14.00%	0	0	14.00%	4572	4572	未进入负面清单	否	无	-0.78%
668	网大连市金州供电分公	杨家66kV变电站	杨家变106杨消甲线	10千伏	377	102	27.06%	0	0	27.06%	3457	3457	未进入负面清单	否	无	0.43%
669	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变106金东甲线	10千伏	400	205	51.25%	0	0	51.25%	1992	1992	未进入负面清单	否	无	0.14%
670	网大连市金州供电分公	七顶山66kV变电站	七顶山变204七纸乙线	10千伏	320	0	0.00%	0	0	0.00%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	2.28%
671	网大连市金州供电分公	富岭66kV变电站	富岭变108富广线	10千伏	377	92	24.40%	0	0	23.87%	3630	3630	未进入负面清单	否	无	-0.90%
672	网大连市金州供电分公	登沙河66kV变电站	登沙河变104向东乙线	10千伏	377	267	70.82%	0	0	88.59%	599	599	未进入负面清单	否	无	-0.11%
673	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变205华联线	10千伏	423	94	22.22%	0	0	22.46%	4233	4233	未进入负面清单	否	无	2.16%
674	网大连市金州供电分公	广宁寺66kV变电站	广宁寺变202刘店线	10千伏	377	273	72.41%	0	0	72.41%	495	495	未进入负面清单	否	无	2.68%
675	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变201古城乙线	10千伏	423	246	58.16%	0	0	58.16%	1600	1600	未进入负面清单	否	无	-0.87%
676	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变108老街甲线	10千伏	423	84	19.86%	0	0	19.39%	4406	4406	未进入负面清单	否	无	-1.01%
677	网大连市金州供电分公	邓屯66kV变电站	邓屯变102岚崮线	10千伏	445	332	74.61%	0	0	122.02%	416	416	未进入负面清单	否	无	3.00%
678	网大连市金州供电分公	邓屯66kV变电站	邓屯变101官房线	10千伏	380	264	69.47%	0	0	99.47%	693	693	2025.03.10	是	2026年底	2.97%
679	网大连市金州供电分公	东田66kV变电站	东田变203田海乙线	10千伏	240	197	82.08%	0	0	82.08%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.64%
680	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变106鑫能线	10千伏	213	100	46.95%	0	0	46.95%	1219	1219	未进入负面清单	否	无	1.35%
681	网大连市金州供电分公	复州湾66kV变电站	复州湾变204复热线	10千伏	423	380	89.83%	9	465	89.83%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.85%
682	网大连市金州供电分公	复州湾66kV变电站	复州湾变203陶瓷线	10千伏	423	320	75.65%	0	0	75.65%	319	319	未进入负面清单	否	无	-2.54%
683	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变111铭源线	10千伏	377	4	1.06%	0	0	1.06%	5154	5154	未进入负面清单	否	无	0.25%
684	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变108老街乙线	10千伏	400	92	23.00%	0	0	23.00%	3949	3949	未进入负面清单	否	无	-1.35%
685	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变215足训线	10千伏	600	54	9.00%	0	0	9.83%	7378	7378	未进入负面清单	否	无	-0.19%
686	网大连市金州供电分公	金盐66kV变电站	金盐变208盐农乙线	10千伏	762	134	17.59%	0	0	17.59%	8237	8237	未进入负面清单	否	无	3.00%
687	网大连市金州供电分公	广宁寺66kV变电站	广宁寺变103九里乙线	10千伏	423	49	11.58%	0	0	11.58%	5012	5012	未进入负面清单	否	无	-2.34%
688	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变213大王线	10千伏	320	145	45.31%	0	0	45.31%	1923	1923	未进入负面清单	否	无	1.66%
689	网大连市金州供电分公	富岭66kV变电站	富岭变201富泰乙线	10千伏	400	352	88.00%	9	938	94.75%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.53%
690	网大连市金州供电分公	杨家66kV变电站	杨家变209生辉乙线	10千伏	423	115	27.19%	0	0	27.19%	3869	3869	未进入负面清单	否	无	-0.75%
691	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变103友谊线	10千伏	423	339	80.14%	11	59	87.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.45%
692	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变112石河乙线	10千伏	396	219	55.30%	0	0	55.30%	1694	1694	未进入负面清单	否	无	1.95%
693	网大连市金州供电分公	三十里66kV变电站	三十里变201七顶山线	10千伏	482	282	58.51%	0	0	58.51%	1794	1794	未进入负面清单	否	无	2.53%
694	网大连市金州供电分公	杨家66kV变电站	杨家变201杨消乙线	10千伏	377	47	12.47%	0	0	12.47%	4410	4410	未进入负面清单	否	无	-0.16%
695	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变107宏源线	10千伏	377	192	50.93%	0	0	50.93%	1898	1898	未进入负面清单	否	无	1.79%

696	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变109中城线	10千伏	678	74	10.91%	0	0	11.21%	8113	8113	未进入负面清单	否	无	1.32%
697	网大连市金州供电分公	三十里66kV变电站	三十里变101三园线	10千伏	423	181	42.79%	0	0	42.79%	2726	2726	未进入负面清单	否	无	2.57%
698	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变102南西甲线	10千伏	482	104	21.58%	0	0	21.58%	4877	4877	未进入负面清单	否	无	1.14%
699	网大连市金州供电分公	广宁寺66kV变电站	广宁寺变106韩家甲线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	-1.07%
700	网大连市金州供电分公	富岭66kV变电站	富岭变105富园甲线	10千伏	377	156	41.38%	0	0	41.38%	2522	2522	未进入负面清单	否	无	-1.99%
701	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变204毛营线	10千伏	377	122	32.36%	0	0	32.36%	3111	3111	未进入负面清单	否	无	-0.67%
702	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变104红水线	10千伏	423	345	81.56%	23	127	84.40%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.44%
703	网大连市金州供电分公	广宁寺66kV变电站	广宁寺变111卫星乙线	10千伏	400	93	23.25%	0	0	23.25%	3932	3932	未进入负面清单	否	无	1.75%
704	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变110南台甲线	10千伏	423	325	76.83%	0	0	76.83%	232	232	未进入负面清单	否	无	0.47%
705	网大连市金州供电分公	富岭66kV变电站	富岭变205富园乙线	10千伏	377	265	70.29%	0	0	70.29%	634	634	未进入负面清单	否	无	-0.75%
706	网大连市金州供电分公	华家66kV变电站	华家变104华农线	10千伏	423	113	26.71%	0	0	26.71%	3904	3904	未进入负面清单	否	无	-2.04%
707	网大连市金州供电分公	邓屯66kV变电站	邓屯变201粮库线	10千伏	373	255	68.36%	0	0	68.36%	752	752	未进入负面清单	否	无	-1.85%
708	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变206后石乙线	10千伏	377	39	10.34%	0	0	10.34%	4548	4548	未进入负面清单	否	无	0.37%
709	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变210红军甲线	10千伏	377	230	61.01%	0	0	88.06%	1240	1240	未进入负面清单	否	无	-0.90%
710	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变202红军乙线	10千伏	377	310	82.23%	13	71	84.62%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.28%
711	网大连市金州供电分公	三十里66kV变电站	三十里变205老爷庙线	10千伏	377	117	31.03%	0	0	31.03%	3197	3197	未进入负面清单	否	无	2.65%
712	网大连市金州供电分公	杏树66kV变电站	杏树变105柳家线	10千伏	320	236	73.75%	0	0	73.75%	346	346	未进入负面清单	否	无	1.19%
713	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变206老街甲线	10千伏	482	200	41.49%	0	0	41.49%	3215	3215	未进入负面清单	否	无	-0.96%
714	网大连市金州供电分公	富岭66kV变电站	富岭变102富泰甲线	10千伏	400	4	1.00%	0	0	1.00%	5473	5473	未进入负面清单	否	无	-2.46%
715	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变103华林线	10千伏	423	153	36.17%	0	0	101.65%	3211	3211	未进入负面清单	否	无	2.43%
716	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变203红革线	10千伏	400	89	22.25%	0	0	23.50%	4001	4001	未进入负面清单	否	无	0.81%
717	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变110中媒乙线	10千伏	423	199	47.04%	0	0	47.04%	2414	2414	未进入负面清单	否	无	-0.60%
718	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变105华海线	10千伏	377	289	76.66%	0	0	76.66%	218	218	未进入负面清单	否	无	1.85%
719	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变202石陶线	10千伏	204	198	97.06%	157	249	97.06%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.51%
720	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变211码头线	10千伏	377	6	1.59%	0	0	1.59%	5120	5120	未进入负面清单	否	无	0.75%
721	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变110中媒甲线	10千伏	762	257	33.73%	0	0	33.73%	6107	6107	未进入负面清单	否	无	0.27%
722	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变207海鑫线	10千伏	192	35	18.23%	0	0	18.23%	2054	2054	未进入负面清单	否	无	2.71%
723	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变210北钢乙线	10千伏	440	0	0.00%	0	0	0.00%	6097	6097	未进入负面清单	否	无	-1.91%
724	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变204红山甲线	10千伏	260	47	18.08%	0	0	18.08%	2789	2789	未进入负面清单	否	无	0.27%
725	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变209三里线	10千伏	360	96	26.67%	0	0	27.22%	3325	3325	未进入负面清单	否	无	-1.46%
726	网大连市金州供电分公	马炉66kV变电站	马炉变202兴宝线	10千伏	423	66	15.60%	0	0	15.60%	4718	4718	未进入负面清单	否	无	1.98%
727	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变104公民线	10千伏	440	75	17.05%	0	0	17.05%	4798	4798	未进入负面清单	否	无	0.12%
728	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变106西永甲线	10千伏	482	156	32.37%	0	0	32.37%	3977	3977	未进入负面清单	否	无	0.21%
729	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变105星海线	10千伏	377	280	74.27%	0	0	74.27%	374	374	未进入负面清单	否	无	0.77%
730	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变207西科线	10千伏	423	35	8.27%	0	0	5.91%	5255	5255	未进入负面清单	否	无	2.68%
731	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变203中行线	10千伏	423	200	47.28%	0	0	47.28%	2397	2397	未进入负面清单	否	无	-2.18%
732	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变204石河甲线	10千伏	480	89	18.54%	0	0	18.54%	5109	5109	未进入负面清单	否	无	-0.60%
733	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变109花园线	10千伏	377	107	28.38%	0	0	28.38%	3370	3370	未进入负面清单	否	无	0.41%
734	网大连市金州供电分公	富岭66kV变电站	富岭变103富园甲线	10千伏	400	211	52.75%	0	0	52.75%	1888	1888	未进入负面清单	否	无	1.13%
735	网大连市金州供电分公	广宁寺66kV变电站	广宁寺变102广富线	10千伏	480	146	30.42%	0	0	30.42%	4122	4122	未进入负面清单	否	无	-0.17%
736	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变202西南窑线	10千伏	440	69	15.68%	0	0	15.68%	4902	4902	未进入负面清单	否	无	1.62%
737	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变101化纤线	10千伏	300	106	35.33%	0	0	35.33%	2321	2321	未进入负面清单	否	无	0.59%
738	网大连市金州供电分公	马炉66kV变电站	马炉变211美食线	10千伏	600	260	43.33%	0	0	43.33%	3810	3810	未进入负面清单	否	无	-1.12%
739	网大连市金州供电分公	钟家66kV变电站	钟家变105钟水线	10千伏	400	125	31.25%	0	0	31.25%	3377	3377	未进入负面清单	否	无	0.31%
740	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变104金纺线	10千伏	320	0	0.00%	0	0	0.31%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	-0.56%
741	网大连市金州供电分公	金盐66kV变电站	金盐变202盐青甲线	10千伏	423	78	18.44%	0	0	17.26%	4510	4510	未进入负面清单	否	无	-0.36%
742	网大连市金州供电分公	金盐66kV变电站	金盐变203盐富甲线	10千伏	423	75	17.73%	0	0	17.73%	4562	4562	未进入负面清单	否	无	1.70%
743	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变114金园甲线	10千伏	480	68	14.17%	0	0	14.17%	5473	5473	未进入负面清单	否	无	0.60%
744	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变110兴悦乙线	10千伏	423	97	22.93%	0	0	23.17%	4181	4181	未进入负面清单	否	无	1.97%
745	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变105金东乙线	10千伏	320	54	16.88%	0	0	16.88%	3499	3499	未进入负面清单	否	无	0.64%
746	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变201周家沟线	10千伏	377	31	8.22%	0	0	6.10%	4687	4687	未进入负面清单	否	无	0.57%
747	网大连市金州供电分公	杨家66kV变电站	杨家变210杨园乙线	10千伏	423	156	36.88%	0	0	36.88%	3159	3159	未进入负面清单	否	无	2.44%
748	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变206前进线	10千伏	360	125	34.72%	0	0	34.72%	2823	2823	未进入负面清单	否	无	0.55%
749	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变208金园乙线	10千伏	420	91	21.67%	0	0	22.62%	4243	4243	未进入负面清单	否	无	0.20%

750	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变212南山线	10千伏	377	207	54.91%	0	0	54.91%	1638	1638	未进入负面清单	否	无	2.96%
751	网大连市金州供电分公	金盐66kV变电站	金盐变111铁龙线	10千伏	678	63	9.29%	0	0	10.03%	8303	8303	未进入负面清单	否	无	0.38%
752	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变213建材线	10千伏	423	110	26.00%	0	0	26.00%	3956	3956	未进入负面清单	否	无	-0.18%
753	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变108兴红甲线	10千伏	400	254	63.50%	0	0	63.50%	1143	1143	未进入负面清单	否	无	2.45%
754	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变211兰湾线	10千伏	423	47	11.11%	0	0	9.93%	5047	5047	未进入负面清单	否	无	-1.04%
755	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变106民胜线	10千伏	400	106	26.50%	0	0	26.50%	3706	3706	未进入负面清单	否	无	1.79%
756	网大连市金州供电分公	钟家66kV变电站	钟家变102钟连甲线	10千伏	423	148	34.99%	0	0	34.99%	3298	3298	未进入负面清单	否	无	-0.49%
757	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变104北路乙线	10千伏	423	112	26.48%	0	0	26.48%	3921	3921	未进入负面清单	否	无	1.97%
758	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变207桥北甲线	10千伏	423	141	33.33%	0	0	33.33%	3419	3419	未进入负面清单	否	无	0.39%
759	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变210兴堂线	10千伏	423	67	15.84%	0	0	15.84%	4701	4701	未进入负面清单	否	无	2.03%
760	网大连市金州供电分公	杨家66kV变电站	杨家变202杨桃乙线	10千伏	423	35	8.27%	0	0	8.27%	5255	5255	未进入负面清单	否	无	1.06%
761	网大连市金州供电分公	广宁寺66kV变电站	广宁寺变104九里甲线	10千伏	423	112	26.48%	0	0	26.48%	3921	3921	未进入负面清单	否	无	1.82%
762	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变103南碧甲线	10千伏	482	64	13.28%	0	0	13.28%	5570	5570	未进入负面清单	否	无	2.08%
763	网大连市金州供电分公	杏树66kV变电站	杏树变202杏胜乙线	10千伏	423	58	13.71%	0	0	13.24%	4857	4857	未进入负面清单	否	无	-2.95%
764	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变212双硼线	10千伏	423	244	57.68%	0	0	57.68%	1635	1635	未进入负面清单	否	无	-1.88%
765	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变209时代线	10千伏	420	52	12.38%	0	0	12.38%	4919	4919	未进入负面清单	否	无	2.07%
766	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变207连轴乙线	10千伏	423	214	50.59%	0	0	50.59%	2155	2155	未进入负面清单	否	无	0.60%
767	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变101古城甲线	10千伏	423	245	57.92%	0	0	57.92%	1618	1618	未进入负面清单	否	无	1.92%
768	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变104中西甲线	10千伏	423	227	53.66%	0	0	53.66%	1929	1929	未进入负面清单	否	无	0.01%
769	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变107福佳线	10千伏	423	116	27.42%	0	0	27.42%	3852	3852	未进入负面清单	否	无	-1.00%
770	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变108迎南线	10千伏	377	49	13.00%	0	0	13.00%	4375	4375	未进入负面清单	否	无	1.92%
771	网大连市金州供电分公	亮甲店66kV变电站	亮甲店变101亮东线	10千伏	423	57	13.48%	0	0	13.48%	4874	4874	未进入负面清单	否	无	1.17%
772	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变102民主甲线	10千伏	416	0	0.00%	0	0	0.00%	5764	5764	未进入负面清单	否	无	2.91%
773	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变102和平线	10千伏	423	31	7.33%	0	0	7.33%	5324	5324	未进入负面清单	否	无	-2.27%
774	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变205斯大林线	10千伏	377	96	25.46%	0	0	24.14%	3561	3561	未进入负面清单	否	无	1.09%
775	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	10kV红塔变109龙王线	10千伏	180	38	21.11%	0	0	21.11%	1836	1836	未进入负面清单	否	无	2.59%
776	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变204朝阳乙线	10千伏	377	205	54.38%	0	0	54.38%	1673	1673	未进入负面清单	否	无	1.89%
777	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变103虎山线	10千伏	376	58	15.43%	0	0	15.43%	4205	4205	未进入负面清单	否	无	-0.98%
778	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变207南文甲线	10千伏	423	184	43.50%	0	0	43.50%	2674	2674	未进入负面清单	否	无	-0.92%
779	网大连市金州供电分公	金盐66kV变电站	金盐变206热力线	10千伏	423	234	55.32%	0	0	109.86%	1808	1808	未进入负面清单	否	无	2.20%
780	网大连市金州供电分公	白家66kV变电站	白家变105白宝线	10千伏	320	0	0.00%	0	0	0.00%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	-2.85%
781	网大连市金州供电分公	钟家66kV变电站	钟家变107黑山甲线	10千伏	423	65	15.37%	0	0	15.37%	4735	4735	未进入负面清单	否	无	-1.19%
782	网大连市金州供电分公	钟家66kV变电站	钟家变101钟广甲线	10千伏	420	106	25.24%	0	0	25.24%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	0.38%
783	网大连市金州供电分公	马炉66kV变电站	马炉变109立新线	10千伏	377	314	83.29%	12	66	91.51%	0	0	2025.02.11	是	2026年底	2.29%
784	网大连市金州供电分公	杨家66kV变电站	杨家变110杨园甲线	10千伏	423	69	16.31%	0	0	16.31%	4666	4666	未进入负面清单	否	无	-0.72%
785	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变102大山甲线	10千伏	377	105	27.85%	0	0	27.85%	3405	3405	未进入负面清单	否	无	0.58%
786	网大连市金州供电分公	钟家66kV变电站	钟家变201钟广乙线	10千伏	420	189	45.00%	0	0	45.00%	2546	2546	未进入负面清单	否	无	-0.99%
787	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变201桃园乙线	10千伏	423	325	76.83%	0	0	76.83%	232	232	未进入负面清单	否	无	2.89%
788	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变204连九线	10千伏	377	0	0.00%	0	0	0.27%	5224	5224	未进入负面清单	否	无	2.78%
789	网大连市金州供电分公	马炉66kV变电站	马炉变108大成线	10千伏	377	268	71.09%	0	0	85.94%	582	582	未进入负面清单	否	无	2.92%
790	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变208南文乙线	10千伏	423	190	44.92%	0	0	44.92%	2570	2570	未进入负面清单	否	无	1.36%
791	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变205后石甲线	10千伏	377	95	25.20%	0	0	25.20%	3578	3578	未进入负面清单	否	无	-1.64%
792	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变203南福线	10千伏	423	144	34.04%	0	0	34.04%	3367	3367	未进入负面清单	否	无	-1.32%
793	网大连市金州供电分公	东田66kV变电站	东田变201田丰乙线	10千伏	480	0	0.00%	0	0	0.00%	6651	6651	未进入负面清单	否	无	1.35%
794	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变102华南线	10千伏	377	202	53.58%	0	0	53.58%	1725	1725	未进入负面清单	否	无	1.06%
795	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变105安盛线	10千伏	423	10	2.36%	0	0	2.36%	5688	5688	未进入负面清单	否	无	-1.09%
796	网大连市金州供电分公	东山66kV变电站	东山变104东塔乙线	10千伏	423	188	44.44%	0	0	44.44%	2605	2605	未进入负面清单	否	无	1.21%
797	网大连市金州供电分公	东田66kV变电站	东田变205东拓乙线	10千伏	320	14	4.38%	0	0	5.00%	4191	4191	未进入负面清单	否	无	-1.07%
798	网大连市金州供电分公	东田66kV变电站	东田变102莱茵甲线	10千伏	240	0	0.00%	0	0	0.00%	3325	3325	未进入负面清单	否	无	-2.42%
799	网大连市金州供电分公	东山66kV变电站	东山变103东塔甲线	10千伏	423	282	66.67%	0	0	66.67%	977	977	未进入负面清单	否	无	2.48%
800	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变104邮电甲线	10千伏	482	101	20.95%	0	0	20.95%	4929	4929	未进入负面清单	否	无	-0.71%
801	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变105南安甲线	10千伏	482	189	39.21%	0	0	39.21%	3405	3405	未进入负面清单	否	无	2.45%
802	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变208山岛线	10千伏	482	118	24.48%	0	0	24.48%	4635	4635	未进入负面清单	否	无	1.56%
803	网大连市金州供电分公	东山66kV变电站	东山变111东润线	10千伏	423	128	30.26%	0	0	30.26%	3644	3644	未进入负面清单	否	无	1.43%

804	网大连市金州供电分公	东田66kV变电站	东田变207田石乙线	10千伏	482	18	3.73%	0	0	3.73%	6367	6367	未进入负面清单	否	无	-2.66%
805	网大连市金州供电分公	东山66kV变电站	东山变109东城甲线	10千伏	480	48	10.00%	0	0	10.00%	5820	5820	未进入负面清单	否	无	0.40%
806	网大连市金州供电分公	东山66kV变电站	东山变112文武线	10千伏	377	268	71.09%	0	0	71.09%	582	582	未进入负面清单	否	无	-2.06%
807	网大连市金州供电分公	东田66kV变电站	东田变204田香乙线	10千伏	320	0	0.00%	0	0	0.00%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	1.57%
808	网大连市金州供电分公	东山66kV变电站	东山变108东汇乙线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.25%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	-1.95%
809	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变109南英线	10千伏	423	104	24.59%	0	0	24.59%	4060	4060	未进入负面清单	否	无	-1.87%
810	网大连市金州供电分公	金盐66kV变电站	金盐变101船机乙线	10千伏	423	233	55.08%	0	0	55.08%	1826	1826	未进入负面清单	否	无	0.00%
811	网大连市金州供电分公	东山66kV变电站	东山变101东风甲线	10千伏	423	137	32.39%	0	0	32.39%	3488	3488	未进入负面清单	否	无	0.37%
812	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变107宏玮甲线	10千伏	678	84	12.39%	0	0	12.39%	7939	7939	未进入负面清单	否	无	-1.09%
813	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变209桥北乙线	10千伏	423	93	21.99%	0	0	21.99%	4250	4250	未进入负面清单	否	无	-1.98%
814	网大连市金州供电分公	登沙河66kV变电站	登沙河变109农园甲线	10千伏	482	58	12.03%	0	0	11.20%	5674	5674	未进入负面清单	否	无	-0.57%
815	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变107连石甲线	10千伏	480	0	0.00%	0	0	0.00%	6651	6651	未进入负面清单	否	无	-0.03%
816	网大连市金州供电分公	登沙河66kV变电站	登沙河变202胜利线	10千伏	377	71	18.83%	0	0	18.83%	3994	3994	未进入负面清单	否	无	1.01%
817	网大连市金州供电分公	宫家66kV变电站	宫家变105官石线	10千伏	190	10	5.26%	0	0	5.26%	2459	2459	未进入负面清单	否	无	-1.33%
818	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变103山前甲线	10千伏	300	26	8.67%	0	0	8.67%	3706	3706	未进入负面清单	否	无	-0.59%
819	网大连市金州供电分公	宫家66kV变电站	宫家变106北乐线	10千伏	423	262	61.94%	0	0	61.94%	1323	1323	未进入负面清单	否	无	-1.25%
820	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变104电视甲线	10千伏	270	56	20.74%	0	0	18.89%	2771	2771	未进入负面清单	否	无	-1.82%
821	网大连市金州供电分公	复州湾66kV变电站	复州湾变104坑口线	10千伏	250	92	36.80%	0	0	37.20%	1871	1871	未进入负面清单	否	无	0.62%
822	网大连市金州供电分公	华家66kV变电站	华家变204华杏线	10千伏	423	84	19.86%	0	0	21.04%	4406	4406	未进入负面清单	否	无	0.01%
823	网大连市金州供电分公	金盐66kV变电站	金盐变201船机甲线	10千伏	107	16	14.95%	0	0	14.95%	1205	1205	未进入负面清单	否	无	1.43%
824	网大连市金州供电分公	三十里66kV变电站	三十里变105付家屯线	10千伏	377	290	76.92%	0	0	119.89%	201	201	未进入负面清单	否	无	2.65%
825	网大连市金州供电分公	东山66kV变电站	东山变114东科线	10千伏	420	105	25.00%	0	0	25.00%	4001	4001	未进入负面清单	否	无	-1.15%
826	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变111电子线	10千伏	423	200	47.28%	0	0	47.28%	2397	2397	未进入负面清单	否	无	-2.49%
827	网大连市金州供电分公	马炉66kV变电站	马炉变212陈屯线	10千伏	510	55	10.78%	0	0	10.78%	6114	6114	未进入负面清单	否	无	-2.31%
828	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变202大山乙线	10千伏	352	83	23.58%	0	0	23.58%	3440	3440	未进入负面清单	否	无	-0.66%
829	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变109中益线	10千伏	377	103	27.32%	0	0	27.32%	3440	3440	未进入负面清单	否	无	0.75%
830	网大连市金州供电分公	邓屯66kV变电站	邓屯变203鲍家线	10千伏	400	65	16.25%	0	0	15.75%	4417	4417	未进入负面清单	否	无	1.12%
831	网大连市金州供电分公	三十里66kV变电站	三十里变206三石乙线	10千伏	377	149	39.52%	0	0	39.52%	2643	2643	未进入负面清单	否	无	-1.10%
832	网大连市金州供电分公	杨家66kV变电站	杨家变112杨房甲线	10千伏	423	220	52.01%	0	0	52.01%	2051	2051	未进入负面清单	否	无	-2.07%
833	网大连市金州供电分公	东山66kV变电站	东山变102东风乙线	10千伏	423	75	17.73%	0	0	17.73%	4562	4562	未进入负面清单	否	无	1.19%
834	网大连市金州供电分公	三十里66kV变电站	三十里变209铁西线	10千伏	423	140	33.10%	0	0	33.10%	3436	3436	未进入负面清单	否	无	2.11%
835	网大连市金州供电分公	后石66kV变电站	后石变209滨海乙线	10千伏	400	24	6.00%	0	0	6.00%	5127	5127	未进入负面清单	否	无	-1.75%
836	网大连市金州供电分公	三十里66kV变电站	三十里变207盐化乙线	10千伏	482	27	5.60%	0	0	5.60%	6211	6211	未进入负面清单	否	无	-2.98%
837	网大连市金州供电分公	宫家66kV变电站	宫家变103龙口甲线	10千伏	377	107	28.38%	0	0	28.38%	3370	3370	未进入负面清单	否	无	-2.69%
838	网大连市金州供电分公	七顶山66kV变电站	七顶山变203七海线	10千伏	480	68	14.17%	0	0	13.96%	5473	5473	未进入负面清单	否	无	1.90%
839	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变110石林甲线	10千伏	678	57	8.41%	0	0	8.41%	8407	8407	未进入负面清单	否	无	1.94%
840	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变204电视乙线	10千伏	300	45	15.00%	0	0	15.00%	3377	3377	未进入负面清单	否	无	-0.71%
841	网大连市金州供电分公	后石66kV变电站	后石变109滨海甲线	10千伏	400	29	7.25%	0	0	7.25%	5040	5040	未进入负面清单	否	无	2.40%
842	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变207中南乙线	10千伏	377	74	19.63%	0	0	19.36%	3942	3942	未进入负面清单	否	无	-2.68%
843	网大连市金州供电分公	钟家66kV变电站	钟家变207钟园乙线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0.00%	5861	5861	未进入负面清单	否	无	1.19%
844	网大连市金州供电分公	金盐66kV变电站	金盐变102盐青乙线	10千伏	423	73	17.26%	0	0	17.26%	4597	4597	未进入负面清单	否	无	2.15%
845	网大连市金州供电分公	复州湾66kV变电站	复州湾变101丁屯线	10千伏	423	93	21.99%	0	0	21.99%	4250	4250	未进入负面清单	否	无	0.82%
846	网大连市金州供电分公	东田66kV变电站	东田变103田海甲线	10千伏	288	111	38.54%	0	0	38.54%	2068	2068	未进入负面清单	否	无	-0.38%
847	网大连市金州供电分公	登沙河66kV变电站	登沙河变208转角线	10千伏	423	89	21.04%	0	0	21.04%	4320	4320	未进入负面清单	否	无	2.16%
848	网大连市金州供电分公	化工66kV变电站	化工变202华东线	10千伏	377	361	95.76%	6	4	33.16%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.50%
849	网大连市金州供电分公	杨家66kV变电站	杨家变101杨金乙线	10千伏	423	166	39.24%	0	0	39.24%	2986	2986	未进入负面清单	否	无	-0.67%
850	网大连市金州供电分公	自家66kV变电站	自家变104白环线	10千伏	423	137	32.39%	0	0	32.39%	3488	3488	未进入负面清单	否	无	-2.90%
851	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变203城内线	10千伏	423	79	18.68%	0	0	18.20%	4493	4493	未进入负面清单	否	无	1.30%
852	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变207金洋线	10千伏	380	26	6.84%	0	0	6.84%	4815	4815	未进入负面清单	否	无	2.45%
853	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变109连红线	10千伏	480	64	13.33%	0	0	13.33%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	0.61%
854	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变208迎西线	10千伏	423	63	14.89%	0	0	14.89%	4770	4770	未进入负面清单	否	无	-1.23%
855	网大连市金州供电分公	三十里66kV变电站	三十里变104宝泉线	10千伏	400	274	68.50%	0	0	97.67%	797	797	2025.04.07	是	2026年底	2.06%
856	网大连市金州供电分公	金盐66kV变电站	金盐变204盐山甲线	10千伏	416	25	6.01%	0	0	5.53%	5331	5331	未进入负面清单	否	无	0.90%
857	网大连市金州供电分公	东田66kV变电站	东田变206田石甲线	10千伏	482	26	5.39%	0	0	4.36%	6228	6228	未进入负面清单	否	无	-0.45%

858	网大连市金州供电分公	杨家66kV变电站	杨家变102杨金甲线	10千伏	423	97	22.93%	0	0	23.40%	4181	4181	未进入负面清单	否	无	-2.03%
859	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变205泵站线	10千伏	762	82	10.76%	0	0	10.76%	9138	9138	未进入负面清单	否	无	2.96%
860	网大连市金州供电分公	亮甲店66kV变电站	亮甲店变102亮海线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	0.24%	5861	5861	未进入负面清单	否	无	-0.46%
861	网大连市金州供电分公	宫家66kV变电站	宫家变201友兰线	10千伏	377	167	44.30%	0	0	44.30%	2331	2331	未进入负面清单	否	无	-2.15%
862	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变204环保乙线	10千伏	377	243	64.46%	0	0	64.46%	1015	1015	未进入负面清单	否	无	1.58%
863	网大连市金州供电分公	金鼓66kV变电站	金鼓变104盐山乙线	10千伏	320	3	0.94%	0	0	0.94%	4382	4382	未进入负面清单	否	无	-1.04%
864	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变210石林乙线	10千伏	678	230	33.92%	0	0	33.92%	5411	5411	未进入负面清单	否	无	0.23%
865	网大连市金州供电分公	三十里66kV变电站	三十里变204三十里线	10千伏	377	321	85.15%	172	602	97.08%	0	0	2025.7.10	是	2026年底	2.82%
866	网大连市金州供电分公	白家66kV变电站	白家变102白沙线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.25%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	-2.64%
867	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变106南厦线	10千伏	377	231	61.27%	0	0	61.27%	1223	1223	未进入负面清单	否	无	2.44%
868	网大连市金州供电分公	大黄庄66kV变电站	大黄庄变202皇保线	10千伏	400	231	57.75%	0	0	57.75%	1541	1541	未进入负面清单	否	无	2.16%
869	网大连市金州供电分公	三十里66kV变电站	三十里变106三石甲线	10千伏	377	67	17.77%	0	0	17.77%	4063	4063	未进入负面清单	否	无	-1.89%
870	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变209左岸线	10千伏	352	40	11.36%	0	0	11.36%	4185	4185	未进入负面清单	否	无	2.19%
871	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变102盐山乙线	10千伏	500	28	5.60%	0	0	5.80%	6443	6443	未进入负面清单	否	无	-1.58%
872	网大连市金州供电分公	广宁寺66kV变电站	广宁寺变206理工乙线	10千伏	416	5	1.20%	0	0	1.20%	5677	5677	未进入负面清单	否	无	-1.44%
873	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变203环保甲线	10千伏	377	296	78.51%	0	0	78.51%	97	97	未进入负面清单	否	无	0.62%
874	网大连市金州供电分公	富岭66kV变电站	富岭变104富周乙线	10千伏	400	311	77.75%	0	0	77.75%	156	156	未进入负面清单	否	无	0.43%
875	网大连市金州供电分公	后石66kV变电站	后石变107万山乙线	10千伏	320	76	23.75%	0	0	23.75%	3118	3118	未进入负面清单	否	无	2.99%
876	网大连市金州供电分公	石鼓寺66kV变电站	石鼓寺变101桃园甲线	10千伏	423	310	73.29%	0	0	101.18%	492	492	未进入负面清单	否	无	-2.18%
877	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变209南海线	10千伏	423	81	19.15%	0	0	19.15%	4458	4458	未进入负面清单	否	无	-0.59%
878	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变113石宫线	10千伏	482	186	38.59%	0	0	38.59%	3457	3457	未进入负面清单	否	无	-0.36%
879	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变107万山乙线	10千伏	482	155	32.16%	0	0	32.16%	3994	3994	未进入负面清单	否	无	2.53%
880	网大连市金州供电分公	东山66kV变电站	东山变110东城乙线	10千伏	440	137	31.14%	0	0	31.14%	3724	3724	未进入负面清单	否	无	1.22%
881	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变202连友线	10千伏	480	64	13.33%	0	0	13.33%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	2.13%
882	网大连市金州供电分公	大黄庄66kV变电站	大黄庄变105亮甲店线	10千伏	762	341	44.75%	0	0	44.75%	4652	4652	未进入负面清单	否	无	-0.23%
883	网大连市金州供电分公	西海66kV变电站	西海变108电台线	10千伏	400	360	90.00%	163	570	98.50%	0	0	2025.7.10	是	2026年底	2.79%
884	网大连市金州供电分公	后石66kV变电站	后石变208世茂乙线	10千伏	320	38	11.88%	0	0	10.31%	3776	3776	未进入负面清单	否	无	1.16%
885	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变203唐家线	10千伏	240	170	70.83%	0	0	70.83%	381	381	未进入负面清单	否	无	-0.36%
886	网大连市金州供电分公	富岭66kV变电站	富岭变101富九乙线	10千伏	400	110	27.50%	0	0	27.50%	3637	3637	未进入负面清单	否	无	1.53%
887	网大连市金州供电分公	广宁寺66kV变电站	广宁寺变204钟夏线	10千伏	482	192	39.83%	0	0	39.83%	3353	3353	未进入负面清单	否	无	-1.15%
888	网大连市金州供电分公	亮甲店66kV变电站	亮甲店变103亮白线	10千伏	423	45	10.64%	0	0	10.64%	5082	5082	未进入负面清单	否	无	1.91%
889	网大连市金州供电分公	大黄庄66kV变电站	大黄庄变203黄亮线	10千伏	423	302	71.39%	0	0	71.39%	630	630	未进入负面清单	否	无	-1.36%
890	网大连市金州供电分公	大黄庄66kV变电站	大黄庄变108杨河线	10千伏	377	103	27.32%	0	0	27.32%	3440	3440	未进入负面清单	否	无	0.89%
891	网大连市金州供电分公	复州湾66kV变电站	复州湾变103金城线	10千伏	762	298	39.11%	0	0	39.11%	5397	5397	未进入负面清单	否	无	-1.67%
892	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变113房身乙线	10千伏	516	187	36.24%	0	0	36.24%	3911	3911	未进入负面清单	否	无	1.92%
893	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变206中兴乙线	10千伏	640	139	21.72%	0	0	21.72%	6460	6460	未进入负面清单	否	无	2.00%
894	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变205朝阳甲线	10千伏	377	265	70.29%	0	0	70.29%	634	634	未进入负面清单	否	无	2.99%
895	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变103北路甲线	10千伏	400	243	60.75%	0	0	60.75%	1334	1334	未进入负面清单	否	无	2.09%
896	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变111房身甲线	10千伏	480	118	24.58%	0	0	24.58%	4607	4607	未进入负面清单	否	无	0.14%
897	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变201三丰线	10千伏	423	326	77.07%	0	0	77.07%	215	215	未进入负面清单	否	无	2.02%
898	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变210东门线	10千伏	377	207	54.91%	0	0	54.91%	1638	1638	未进入负面清单	否	无	2.46%
899	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变207石农线	10千伏	482	77	15.98%	0	0	15.98%	5345	5345	未进入负面清单	否	无	2.56%
900	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变206石三线	10千伏	482	220	45.64%	0	0	45.64%	2868	2868	未进入负面清单	否	无	-2.59%
901	网大连市金州供电分公	广宁寺66kV变电站	广宁寺变101卫星甲线	10千伏	400	124	31.00%	0	0	31.00%	3395	3395	未进入负面清单	否	无	-2.95%
902	网大连市金州供电分公	马炉66kV变电站	马炉变205彩虹甲线	10千伏	423	325	76.83%	0	0	76.83%	232	232	未进入负面清单	否	无	2.58%
903	网大连市金州供电分公	马炉66kV变电站	马炉变209柏岚线	10千伏	377	290	76.92%	0	0	76.92%	201	201	未进入负面清单	否	无	1.01%
904	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变103汽修线	10千伏	482	86	17.84%	0	0	18.26%	5189	5189	未进入负面清单	否	无	0.18%
905	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变111钓鱼台线	10千伏	320	101	31.56%	0	0	31.56%	2685	2685	未进入负面清单	否	无	-2.50%
906	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变103中南甲线	10千伏	377	171	45.36%	0	0	45.36%	2262	2262	未进入负面清单	否	无	-1.03%
907	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变205中学甲线	10千伏	482	264	54.77%	0	0	54.77%	2106	2106	未进入负面清单	否	无	1.77%
908	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变206中学乙线	10千伏	482	94	19.50%	0	0	19.50%	5051	5051	未进入负面清单	否	无	-0.06%
909	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变101南西乙线	10千伏	482	100	20.75%	0	0	20.75%	4947	4947	未进入负面清单	否	无	-1.99%
910	网大连市金州供电分公	红塔66kV变电站	红塔变207水源乙线	10千伏	423	143	33.81%	0	0	33.81%	3384	3384	未进入负面清单	否	无	0.74%
911	网大连市金州供电分公	城南66kV变电站	城南变108万山甲线	10千伏	482	188	39.00%	0	0	39.00%	3422	3422	未进入负面清单	否	无	-1.68%

912	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变202军民乙线	10千伏	377	319	84.62%	13	71	89.92%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.25%
913	网大连市金州供电分公	金州66kV变电站	金州变211金海线	10千伏	360	210	58.33%	0	0	58.33%	1351	1351	未进入负面清单	否	无	0.55%
914	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变204中西乙线	10千伏	423	186	43.97%	0	0	43.97%	2640	2640	未进入负面清单	否	无	-0.17%
915	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变105振兴线	10千伏	320	223	69.69%	0	0	69.69%	572	572	未进入负面清单	否	无	-2.33%
916	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变101西沟线	10千伏	400	105	26.25%	0	0	26.25%	3724	3724	未进入负面清单	否	无	0.09%
917	网大连市金州供电分公	宫家66kV变电站	宫家变101宫老乙线	10千伏	400	104	26.00%	0	0	26.00%	3741	3741	未进入负面清单	否	无	1.63%
918	网大连市金州供电分公	杏树66kV变电站	杏树变108邹家线	10千伏	320	223	69.69%	0	0	80.38%	572	572	未进入负面清单	否	无	-0.31%
919	网大连市金州供电分公	登沙河66kV变电站	登沙河变203马蹄线	10千伏	370	124	33.51%	0	0	33.51%	2979	2979	未进入负面清单	否	无	2.26%
920	网大连市金州供电分公	登沙河66kV变电站	登沙河变107阀门线	10千伏	377	178	47.21%	0	0	47.21%	2141	2141	未进入负面清单	否	无	0.84%
921	网大连市金州供电分公	华家66kV变电站	华家变201华登乙线	10千伏	400	17	4.25%	0	0	3.00%	5248	5248	未进入负面清单	否	无	-2.29%
922	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变105石园甲线	10千伏	528	229	43.37%	0	0	43.37%	3350	3350	未进入负面清单	否	无	1.20%
923	网大连市金州供电分公	邓屯66kV变电站	邓屯变103广文线	10千伏	264	149	56.44%	0	0	56.44%	1077	1077	未进入负面清单	否	无	-0.14%
924	网大连市金州供电分公	后石66kV变电站	后石变205前程乙线	10千伏	423	229	54.14%	0	0	54.14%	1895	1895	未进入负面清单	否	无	0.35%
925	网大连市金州供电分公	东田66kV变电站	东田变104田香甲线	10千伏	320	216	67.50%	0	0	67.50%	693	693	未进入负面清单	否	无	0.97%
926	网大连市金州供电分公	后石66kV变电站	后石变101前程甲线	10千伏	423	81	19.15%	0	0	19.15%	4458	4458	未进入负面清单	否	无	1.42%
927	网大连市金州供电分公	后石66kV变电站	后石变103荞麦甲线	10千伏	423	34	8.04%	0	0	8.04%	5272	5272	未进入负面清单	否	无	2.46%
928	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变102连付线	10千伏	320	184	57.50%	0	0	57.50%	1247	1247	未进入负面清单	否	无	0.47%
929	网大连市金州供电分公	七顶山66kV变电站	七顶山变102莲泡线	10千伏	240	58	24.17%	0	0	24.17%	2321	2321	未进入负面清单	否	无	-0.03%
930	网大连市金州供电分公	七顶山66kV变电站	七顶山变206甘岛线	10千伏	320	224	70.00%	0	0	70.00%	554	554	未进入负面清单	否	无	-0.22%
931	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变104刘家线	10千伏	377	290	76.92%	0	0	76.92%	201	201	未进入负面清单	否	无	1.76%
932	网大连市金州供电分公	后石66kV变电站	后石变207荞麦乙线	10千伏	423	145	34.28%	0	0	34.28%	3350	3350	未进入负面清单	否	无	-1.45%
933	网大连市金州供电分公	后石66kV变电站	后石变206后田乙线	10千伏	400	52	13.00%	0	0	12.50%	4642	4642	未进入负面清单	否	无	0.46%
934	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变105大魏家线	10千伏	377	81	21.49%	0	0	21.49%	3821	3821	未进入负面清单	否	无	-0.08%
935	网大连市金州供电分公	华家66kV变电站	华家变101华登甲线	10千伏	400	41	10.25%	0	0	10.00%	4832	4832	未进入负面清单	否	无	2.33%
936	网大连市金州供电分公	登沙河66kV变电站	登沙河变106土城线	10千伏	400	144	36.00%	0	0	36.00%	3048	3048	未进入负面清单	否	无	-1.36%
937	网大连市金州供电分公	复洲湾66kV变电站	复洲湾变201水泥线	10千伏	423	176	41.61%	0	0	41.61%	2813	2813	未进入负面清单	否	无	0.03%
938	网大连市金州供电分公	杨家66kV变电站	杨家变104杨桃甲线	10千伏	423	287	67.85%	0	0	81.32%	890	890	未进入负面清单	否	无	-0.80%
939	网大连市金州供电分公	三十里66kV变电站	三十里变203宝石线	10千伏	377	294	77.98%	0	0	77.98%	132	132	未进入负面清单	否	无	1.92%
940	网大连市金州供电分公	大黄庄66kV变电站	大黄庄102向应线	10千伏	377	209	55.44%	0	0	55.44%	1604	1604	未进入负面清单	否	无	-1.42%
941	网大连市金州供电分公	登沙河66kV变电站	登沙河变105登沙河线	10千伏	377	174	46.15%	0	0	46.15%	2210	2210	未进入负面清单	否	无	-0.52%
942	网大连市金州供电分公	兴民66kV变电站	兴民变107兴红乙线	10千伏	400	145	36.25%	0	0	36.25%	3031	3031	未进入负面清单	否	无	-0.27%
943	网大连市金州供电分公	迎湖66kV变电站	迎湖变106中兴甲线	10千伏	480	96	20.00%	0	0	20.00%	4988	4988	未进入负面清单	否	无	2.44%
944	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变101甘里线	10千伏	377	23	6.10%	0	0	6.10%	4825	4825	未进入负面清单	否	无	1.71%
945	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变203丰九线	10千伏	377	24	6.37%	0	0	6.37%	4808	4808	未进入负面清单	否	无	0.17%
946	网大连市金州供电分公	连丰66kV变电站	连丰变206连园乙线	10千伏	377	232	61.54%	0	0	61.54%	1205	1205	未进入负面清单	否	无	2.28%
947	网大连市金州供电分公	广宁寺66kV变电站	广宁寺变105韩家乙线	10千伏	400	28	7.00%	0	0	6.75%	5057	5057	未进入负面清单	否	无	-2.03%
948	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变205凯悦达线	10千伏	640	6	0.94%	0	0	0.78%	8764	8764	未进入负面清单	否	无	1.36%
949	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变207金服乙线	10千伏	373	2	0.54%	0	0	1.07%	5134	5134	未进入负面清单	否	无	1.60%
950	市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松岚变209宝石线	10千伏	683	603	88.29%	55	5.1	44.91%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.74%
951	市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	岚山变107财经线	10千伏	480	505	105.21%	50	36.6	70.14%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.90%
952	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变208山谷乙线	10千伏	533	150	28.14%	0	0	28.14%	4787	4787	未进入负面清单	否	无	-0.76%
953	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变104德厦线	10千伏	640	100	15.63%	0	0	11.25%	7136	7136	未进入负面清单	否	无	0.80%
954	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变110河东线	10千伏	533	323	60.60%	0	0	39.21%	1791	1791	未进入负面清单	否	无	-0.43%
955	市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	寨河变2变202奥镁线	10千伏	672	485	72.17%	0	0	59.67%	911	911	未进入负面清单	否	无	2.90%
956	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变116佳和线	10千伏	672	589	87.65%	168	6.8	81.70%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.81%
957	市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双科变205集美乙线	10千伏	640	150	23.44%	0	0	23.44%	6270	6270	未进入负面清单	否	无	1.62%
958	市开发区东部供电分公司	数码湖66kV变电站	数码湖变212新族线	10千伏	672	485	72.17%	0	0	56.12%	911	911	未进入负面清单	否	无	-1.41%
959	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变109优山甲线	10千伏	320	2	0.63%	0	0	0.94%	4399	4399	未进入负面清单	否	无	0.95%
960	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变204香树乙线	10千伏	672	70	10.42%	0	0	19.28%	8099	8099	未进入负面清单	否	无	-1.25%
961	市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江家变105江胜线	10千伏	396	137	34.60%	0	0	34.34%	3114	3114	未进入负面清单	否	无	2.91%
962	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变212新族线	10千伏	400	141	35.25%	0	0	25.00%	3100	3100	未进入负面清单	否	无	-0.41%
963	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变208圣泰乙线	10千伏	373	108	28.95%	0	0	22.52%	3298	3298	未进入负面清单	否	无	-2.08%
964	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变202云台线	10千伏	640	728	113.75%	1440	1152	53.24%	0	0	2025.7.10	是	2025年底	2.86%
965	市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松岚变202松园线	10千伏	427	80	18.74%	0	0	7.49%	4531	4531	未进入负面清单	否	无	-0.99%

966	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变201中医线	10千伏	555	191	34.41%	0	0	34.41%	4382	4382	未进入负面清单	否	无	0.96%
967	市开发区东部供电分公司	数码湖66kV变电站	数码湖变201数字乙线	10千伏	768	404	52.60%	0	0	44.92%	3644	3644	未进入负面清单	否	无	1.80%
968	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变103福港甲线	10千伏	373	19	5.09%	0	0	5.09%	4839	4839	未进入负面清单	否	无	2.30%
969	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变210和院乙线	10千伏	373	18	4.83%	0	0	2.95%	4857	4857	未进入负面清单	否	无	-1.34%
970	市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双科变206卧龙线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	0.98%
971	市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松岚变101董沟线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	-1.74%
972	市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	岚山变105大学甲线	10千伏	672	3	0.45%	0	0	0.89%	9259	9259	未进入负面清单	否	无	-1.19%
973	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变206国际线	10千伏	533	216	40.53%	0	0	37.52%	3644	3644	未进入负面清单	否	无	2.10%
974	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变203天城乙线	10千伏	600	199	33.17%	0	0	47.78%	4867	4867	未进入负面清单	否	无	2.62%
975	市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江家变206江窑线	10千伏	420	0	0.00%	0	0	0.00%	5820	5820	未进入负面清单	否	无	-2.19%
976	市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓展变205拓旅线	10千伏	360	44	12.22%	0	0	12.50%	4226	4226	未进入负面清单	否	无	-2.28%
977	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变213双叶线	10千伏	533	161	30.21%	0	0	30.21%	4597	4597	未进入负面清单	否	无	-1.15%
978	市开发区东部供电分公司	数码湖66kV变电站	数码湖变105芯片线	10千伏	768	274	35.68%	0	0	35.42%	5896	5896	未进入负面清单	否	无	1.59%
979	市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董家变101双董线	10千伏	405	0	0.00%	0	0	0.00%	5612	5612	未进入负面清单	否	无	-2.89%
980	市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松岚变208二水线	10千伏	405	0	0.00%	0	0	0.00%	5612	5612	未进入负面清单	否	无	1.74%
981	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变206大商乙线	10千伏	533	83	15.57%	0	0	13.51%	5948	5948	未进入负面清单	否	无	-2.68%
982	市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松岚变109樱南甲线	10千伏	533	2	0.38%	0	0	0.00%	7351	7351	未进入负面清单	否	无	-2.51%
983	市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松岚变204安平乙线	10千伏	400	336	84.00%	101	5.9	31.75%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.54%
984	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变110昌樾线	10千伏	672	80	11.90%	0	0	11.90%	7926	7926	未进入负面清单	否	无	1.57%
985	市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董家变204窑龙线	10千伏	469	1	0.21%	0	0	0.25%	6481	6481	未进入负面清单	否	无	1.36%
986	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变102龙缸线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	-1.72%
987	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变107煤窑线	10千伏	373	90	24.13%	0	0	24.13%	3609	3609	未进入负面清单	否	无	0.71%
988	市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双科变210翔凤线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	2.78%
989	市开发区东部供电分公司	数码湖66kV变电站	数码湖变106恒昌线	10千伏	672	328	48.81%	0	0	44.64%	3630	3630	未进入负面清单	否	无	-2.67%
990	市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江家变106吴屯线	10千伏	396	297	75.00%	0	0	73.23%	343	343	未进入负面清单	否	无	0.28%
991	市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董家变209杨树线	10千伏	533	226	42.40%	0	0	39.59%	3471	3471	未进入负面清单	否	无	-1.97%
992	市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	大李家变117水养线	10千伏	200	231	115.50%	56	49.6	87.50%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.31%
993	市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓展变202拓金线	10千伏	420	137	32.62%	0	0	32.62%	3447	3447	未进入负面清单	否	无	1.12%
994	市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松岚变105安平甲线	10千伏	400	373	93.25%	188	10.1	44.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.11%
995	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变213湾畔乙线	10千伏	672	78	11.61%	0	0	21.76%	7960	7960	未进入负面清单	否	无	1.11%
996	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变213寨沟线	10千伏	373	136	36.46%	0	0	36.46%	2813	2813	未进入负面清单	否	无	1.93%
997	市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓展变108中泽甲线	10千伏	377	28	7.43%	0	0	7.43%	4739	4739	未进入负面清单	否	无	2.40%
998	市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	赵屯变102山口线	10千伏	400	351	87.75%	101	9.8	82.20%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.57%
999	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变223湾密线	10千伏	427	16	3.75%	0	0	3.04%	5639	5639	未进入负面清单	否	无	1.49%
1000	市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董家变211董英线	10千伏	427	251	58.78%	0	0	59.76%	1569	1569	未进入负面清单	否	无	1.11%
1001	市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	寨河变114新城线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	1.25%
1002	市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	寨河变211石山线	10千伏	400	75	18.75%	0	0	18.75%	4243	4243	未进入负面清单	否	无	-0.83%
1003	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变110龙山线	10千伏	373	253	67.83%	0	0	57.10%	786	786	未进入负面清单	否	无	-0.67%
1004	市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双科变101光线线	10千伏	640	435	67.97%	0	0	48.44%	1334	1334	未进入负面清单	否	无	-1.83%
1005	市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董家变210金豪乙线	10千伏	672	16	2.38%	0	0	28.13%	9034	9034	未进入负面清单	否	无	2.82%
1006	市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	赵屯变202缸窑线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	-2.23%
1007	市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	赵屯变204永丰线	10千伏	400	184	46.00%	0	0	35.00%	2356	2356	未进入负面清单	否	无	-2.11%
1008	市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松岚变211大学线	10千伏	427	63	14.75%	0	0	0.00%	4825	4825	未进入负面清单	否	无	1.28%
1009	市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松岚变206樱南乙线	10千伏	533	314	58.91%	0	0	47.47%	1947	1947	未进入负面清单	否	无	0.53%
1010	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变104金满线	10千伏	400	120	30.00%	0	0	25.50%	3464	3464	未进入负面清单	否	无	0.45%
1011	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变115东城线	10千伏	672	156	23.21%	0	0	20.83%	6609	6609	未进入负面清单	否	无	-0.30%
1012	市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	岚山变203润天线	10千伏	640	328	51.25%	0	0	32.97%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	2.71%
1013	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变214山语线	10千伏	640	54	8.44%	0	0	8.28%	7933	7933	未进入负面清单	否	无	1.25%
1014	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变214嘉华线	10千伏	400	130	32.50%	0	0	21.25%	3291	3291	未进入负面清单	否	无	-2.88%
1015	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变211长湾线	10千伏	672	354	52.68%	0	0	37.64%	3180	3180	未进入负面清单	否	无	2.95%
1016	市开发区东部供电分公司	数码湖66kV变电站	数码湖变102福泉线	10千伏	672	274	40.77%	0	0	6.70%	4566	4566	未进入负面清单	否	无	0.96%
1017	市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双科变208绿得线	10千伏	560	284	50.71%	0	0	50.89%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	2.01%
1018	市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双科变103湖北线	10千伏	533	177	33.21%	0	0	24.22%	4320	4320	未进入负面清单	否	无	1.04%
1019	市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双科变112金湾线	10千伏	720	552	76.67%	0	0	51.81%	416	416	未进入负面清单	否	无	-1.34%

1020	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变121太仓线	10千伏	672	515	76.64%	0	0	59.24%	391	391	未进入负面清单	否	无	-1.31%
1021	市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松岚变112团地线	10千伏	400	185	46.25%	0	0	46.50%	2338	2338	未进入负面清单	否	无	0.57%
1022	市开发区东部供电分公司	数码湖66kV变电站	数码湖变104天河线	10千伏	672	444	66.07%	0	0	57.55%	1621	1621	未进入负面清单	否	无	-1.03%
1023	市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	岚山变106理工线	10千伏	672	459	68.30%	0	0	28.27%	1361	1361	未进入负面清单	否	无	0.38%
1024	市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双科变209金港线	10千伏	640	502	78.44%	0	0	67.58%	173	173	未进入负面清单	否	无	-1.39%
1025	市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	岚山变103机加线	10千伏	672	620	92.26%	111	20.1	52.38%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.62%
1026	市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江家变202江林线	10千伏	377	151	40.05%	0	0	39.79%	2608	2608	未进入负面清单	否	无	-2.62%
1027	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变103艺术甲线	10千伏	600	491	81.83%	26	1.5	47.17%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.36%
1028	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变203福港乙线	10千伏	373	14	3.75%	0	0	4.02%	4926	4926	未进入负面清单	否	无	-1.82%
1029	市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓展变204拓窑线	10千伏	360	13	3.61%	0	0	3.89%	4763	4763	未进入负面清单	否	无	-0.27%
1030	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变114和庐线	10千伏	640	42	6.56%	0	0	6.88%	8140	8140	未进入负面清单	否	无	-0.90%
1031	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变212和黄乙线	10千伏	373	26	6.97%	0	0	4.29%	4718	4718	未进入负面清单	否	无	0.19%
1032	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变207泰山线	10千伏	600	96	16.00%	0	0	20.28%	6651	6651	未进入负面清单	否	无	-0.37%
1033	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变202金水线	10千伏	213	110	51.64%	0	0	46.01%	1046	1046	未进入负面清单	否	无	-1.84%
1034	市开发区东部供电分公司	江家66kV变电站	江家变205迈机线	10千伏	600	0	0.00%	0	0	0.00%	8314	8314	未进入负面清单	否	无	0.58%
1035	市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓展变107斯凯孚Ⅱ线	10千伏	678	117	17.26%	0	0	17.26%	7368	7368	未进入负面清单	否	无	-2.75%
1036	市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓展变208斯凯孚Ⅲ线	10千伏	678	23	3.39%	0	0	4.13%	8996	8996	未进入负面清单	否	无	-1.12%
1037	市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	赵屯变206斯凯孚Ⅰ线	10千伏	678	94	13.86%	0	0	13.69%	7766	7766	未进入负面清单	否	无	1.39%
1038	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变221福寨线	10千伏	672	177	26.34%	0	0	22.77%	6246	6246	未进入负面清单	否	无	-2.34%
1039	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变211伏山乙线	10千伏	320	180	56.25%	0	0	56.25%	1316	1316	未进入负面清单	否	无	-0.10%
1040	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变111鸿宇线	10千伏	672	308	45.83%	0	0	45.83%	3977	3977	未进入负面清单	否	无	-1.87%
1041	市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	岚山变201时代线	10千伏	533	224	42.03%	0	0	39.59%	3506	3506	未进入负面清单	否	无	1.97%
1042	市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	岚山变202学东线	10千伏	533	574	107.69%	108	10.8	48.36%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.41%
1043	市开发区东部供电分公司	数码湖66kV变电站	数码湖变101数字甲线	10千伏	768	259	33.72%	0	0	33.59%	6156	6156	未进入负面清单	否	无	-2.04%
1044	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变209中交城乙线	10千伏	373	2	0.54%	0	0	5.63%	5134	5134	未进入负面清单	否	无	0.61%
1045	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变105华海线	10千伏	672	106	15.77%	0	0	13.39%	7475	7475	未进入负面清单	否	无	-0.10%
1046	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变101龙旅线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	0.30%
1047	市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	大李家变113李登线	10千伏	260	81	31.15%	0	0	44.23%	2200	2200	未进入负面清单	否	无	2.74%
1048	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变106大商甲线	10千伏	533	94	17.64%	0	0	9.94%	5757	5757	未进入负面清单	否	无	0.57%
1049	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变112民大线	10千伏	672	120	17.86%	0	0	17.86%	7233	7233	未进入负面清单	否	无	-0.09%
1050	市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	赵屯变205艺海线	10千伏	400	143	35.75%	0	0	31.50%	3066	3066	未进入负面清单	否	无	-0.91%
1051	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变212美地线	10千伏	533	281	52.72%	0	0	47.47%	2518	2518	未进入负面清单	否	无	-1.15%
1052	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变204金教线	10千伏	672	226	33.63%	0	0	27.68%	5397	5397	未进入负面清单	否	无	0.10%
1053	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变108商凤线	10千伏	427	38	8.90%	0	0	8.90%	5258	5258	未进入负面清单	否	无	0.40%
1054	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变209未来之光乙线	10千伏	533	136	25.52%	0	0	25.52%	5030	5030	未进入负面清单	否	无	1.31%
1055	市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	赵屯变201旅游线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	1.56%
1056	市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓展变207冶金线	10千伏	678	392	57.82%	0	0	57.67%	2605	2605	未进入负面清单	否	无	0.30%
1057	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变112马达线	10千伏	672	591	87.95%	11	0.8	44.64%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.00%
1058	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变103光创甲线	10千伏	363	201	55.37%	0	0	19.70%	1548	1548	未进入负面清单	否	无	0.45%
1059	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变106圣泰甲线	10千伏	373	74	19.84%	0	0	17.43%	3887	3887	未进入负面清单	否	无	1.16%
1060	市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双科变211科创线	10千伏	600	302	50.33%	0	0	50.33%	3083	3083	未进入负面清单	否	无	-1.30%
1061	市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董家变212董山线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	10.95%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	2.45%
1062	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变109未来之光甲线	10千伏	672	125	18.60%	0	0	0.45%	7146	7146	未进入负面清单	否	无	-0.26%
1063	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变113东堤甲线	10千伏	672	85	12.65%	0	0	20.94%	7839	7839	未进入负面清单	否	无	-1.75%
1064	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变207十里海线	10千伏	533	115	21.58%	0	0	21.20%	5393	5393	未进入负面清单	否	无	1.26%
1065	市开发区东部供电分公司	松岚66kV变电站	松岚变110新港线	10千伏	672	470	69.94%	0	0	35.47%	1171	1171	未进入负面清单	否	无	0.70%
1066	市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓展变101拓江线	10千伏	420	69	16.43%	0	0	16.67%	4624	4624	未进入负面清单	否	无	1.21%
1067	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变225安居线	10千伏	672	646	96.13%	142	25.4	76.49%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.75%
1068	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变101西湖线	10千伏	640	401	62.66%	0	0	10.47%	1923	1923	未进入负面清单	否	无	-1.12%
1069	市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双科变207董家线	10千伏	400	78	19.50%	0	0	15.63%	4191	4191	未进入负面清单	否	无	0.23%
1070	市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	岚山变102连大线	10千伏	360	34	9.44%	0	0	8.33%	4399	4399	未进入负面清单	否	无	-0.92%
1071	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变102山海线	10千伏	400	52	13.00%	0	0	13.00%	4642	4642	未进入负面清单	否	无	1.76%
1072	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变107天钨线	10千伏	533	6	1.13%	0	0	1.13%	7281	7281	未进入负面清单	否	无	-2.18%
1073	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变201龙宾线	10千伏	400	133	33.25%	0	0	1.50%	3239	3239	未进入负面清单	否	无	-2.09%

1074	市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	寨河变113淮安线（1）	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	1.15%
1075	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变201金江线	10千伏	360	148	41.11%	0	0	31.94%	2425	2425	未进入负面清单	否	无	-2.27%
1076	市开发区东部供电分公司	寨河66kV变电站	寨河变212石棉线	10千伏	400	16	4.00%	0	0	1.25%	5265	5265	未进入负面清单	否	无	-1.15%
1077	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变213金热线	10千伏	360	137	38.06%	0	0	34.72%	2615	2615	未进入负面清单	否	无	-1.81%
1078	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变107假日线	10千伏	600	249	41.50%	0	0	29.50%	4001	4001	未进入负面清单	否	无	-1.93%
1079	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变210叶枫线	10千伏	133	57	42.86%	0	0	43.61%	856	856	未进入负面清单	否	无	1.00%
1080	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变202双龙线	10千伏	400	11	2.75%	0	0	6.50%	5352	5352	未进入负面清单	否	无	-2.44%
1081	市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓展变102拓迈线	10千伏	420	71	16.90%	0	0	16.43%	4590	4590	未进入负面清单	否	无	-0.78%
1082	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变222科华线	10千伏	373	103	27.61%	0	0	27.35%	3384	3384	未进入负面清单	否	无	-2.21%
1083	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变204农科乙线	10千伏	360	176	48.89%	0	0	44.72%	1940	1940	未进入负面清单	否	无	-0.92%
1084	市开发区东部供电分公司	龙山66kV变电站	龙山变205科技线	10千伏	533	144	27.02%	0	0	27.02%	4891	4891	未进入负面清单	否	无	2.58%
1085	市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双科变110路美线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	26.46%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	-1.34%
1086	市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	大李家变112青云线	10千伏	370	259	70.00%	0	0	45.95%	641	641	未进入负面清单	否	无	-0.69%
1087	市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双科变202双山线	10千伏	640	264	41.25%	0	0	20.63%	4295	4295	未进入负面清单	否	无	-2.24%
1088	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变106中交城甲线	10千伏	373	43	11.53%	0	0	5.63%	4424	4424	未进入负面清单	否	无	-0.94%
1089	市开发区东部供电分公司	湾里66kV变电站	湾里变215大行乙线	10千伏	672	51	7.59%	0	0	6.55%	8428	8428	未进入负面清单	否	无	0.15%
1090	市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	岚山变101学府线	10千伏	360	72	20.00%	0	0	20.00%	3741	3741	未进入负面清单	否	无	-0.40%
1091	市开发区东部供电分公司	大李家66kV变电站	大李家变115城山线	10千伏	160	115	71.88%	0	0	47.92%	225	225	未进入负面清单	否	无	-1.11%
1092	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变105贸龙线	10千伏	427	36	8.43%	0	0	7.73%	5293	5293	未进入负面清单	否	无	-1.52%
1093	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变201豪杰线	10千伏	640	255	39.84%	0	0	19.22%	4451	4451	未进入负面清单	否	无	-1.42%
1094	网大连市开发区供电公	开发区66kV变电站	开发变105电子线	10千伏	533	167	31.33%	0	0	88.37%	4493	4493	未进入负面清单	否	无	0.18%
1095	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变214北欧线	10千伏	360	1	0.28%	0	0	116.94%	4971	4971	未进入负面清单	否	无	1.97%
1096	网大连市开发区供电公	十里岗66kV变电站	十里岗变206淮河西线	10千伏	373	146	39.14%	0	0	128.69%	2640	2640	未进入负面清单	否	无	0.79%
1097	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变212南华乙线	10千伏	533	209	39.21%	0	0	30.96%	3765	3765	未进入负面清单	否	无	-1.07%
1098	网大连市开发区供电公	港前66kV变电站	港前变114瑞凤线	10千伏	672	133	19.79%	0	0	6.70%	7008	7008	未进入负面清单	否	无	-1.38%
1099	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变208格林乙线	10千伏	640	222	34.69%	0	0	0.78%	5023	5023	未进入负面清单	否	无	2.85%
1100	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变113御苑线	10千伏	640	171	26.72%	0	0	2.50%	5906	5906	未进入负面清单	否	无	-0.94%
1101	网大连市开发区供电公	港前66kV变电站	港前变210佳兆业线	10千伏	533	80	15.01%	0	0	0.38%	6000	6000	未进入负面清单	否	无	-0.84%
1102	网大连市开发区供电公	临港66kV变电站	临港变107海河线	10千伏	405	46	11.36%	0	0	54.81%	4815	4815	未进入负面清单	否	无	-0.52%
1103	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变111万星甲线	10千伏	533	182	34.15%	0	0	47.84%	4233	4233	未进入负面清单	否	无	-1.32%
1104	网大连市开发区供电公	开发区66kV变电站	开发变203北山乙线	10千伏	533	265	49.72%	0	0	47.09%	2795	2795	未进入负面清单	否	无	2.31%
1105	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变102加北线	10千伏	672	471	70.09%	0	0	3.42%	1154	1154	未进入负面清单	否	无	-2.54%
1106	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变209沈青线	10千伏	400	186	46.50%	0	0	98.75%	2321	2321	未进入负面清单	否	无	-0.75%
1107	网大连市开发区供电公	红星66kV变电站	红星变203北海乙线	10千伏	533	120	22.51%	0	0	34.15%	5307	5307	未进入负面清单	否	无	-0.34%
1108	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变103黑山线	10千伏	672	421	62.65%	0	0	53.13%	2020	2020	未进入负面清单	否	无	-3.00%
1109	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变205税中乙线	10千伏	747	182	24.36%	0	0	29.72%	7198	7198	未进入负面清单	否	无	-2.28%
1110	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变204龙泉乙线	10千伏	747	334	44.71%	0	0	42.17%	4566	4566	未进入负面清单	否	无	-2.61%
1111	网大连市开发区供电公	开发区66kV变电站	开发变110建安线	10千伏	533	102	19.14%	0	0	41.28%	5619	5619	未进入负面清单	否	无	-0.23%
1112	网大连市开发区供电公	临港66kV变电站	临港变205实德线	10千伏	672	106	15.77%	0	0	33.04%	7475	7475	未进入负面清单	否	无	-0.30%
1113	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变106新桥甲线	10千伏	672	287	42.71%	0	0	42.26%	4340	4340	未进入负面清单	否	无	-2.99%
1114	网大连市开发区供电公	大孤山66kV变电站	大孤山变209船机甲线	10千伏	672	150	22.32%	0	0	10.86%	6713	6713	未进入负面清单	否	无	-2.21%
1115	网大连市开发区供电公	大孤山66kV变电站	大孤山变114大洋线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	83.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	2.66%
1116	网大连市开发区供电公	大孤山66kV变电站	大孤山变111海青线	10千伏	400	54	13.50%	0	0	3.75%	4607	4607	未进入负面清单	否	无	-1.70%
1117	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变106正海线	10千伏	520	2	0.38%	0	0	22.12%	7170	7170	未进入负面清单	否	无	1.87%
1118	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变108振鹏线	10千伏	320	1	0.31%	0	0	142.50%	4417	4417	未进入负面清单	否	无	2.22%
1119	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变103海东甲线	10千伏	480	263	54.79%	0	0	58.96%	2096	2096	未进入负面清单	否	无	1.88%
1120	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变210青岛线	10千伏	600	315	52.50%	0	0	8.33%	2858	2858	未进入负面清单	否	无	2.66%
1121	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变208洛桑线	10千伏	600	254	42.33%	0	0	15.50%	3914	3914	未进入负面清单	否	无	1.29%
1122	网大连市开发区供电公	港前66kV变电站	港前变1104S店1#线	10千伏	533	86	16.14%	0	0	0.19%	5896	5896	未进入负面清单	否	无	1.12%
1123	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变212团南乙线	10千伏	640	391	61.09%	0	0	41.09%	2096	2096	未进入负面清单	否	无	2.02%
1124	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变210东山乙线	10千伏	400	259	64.75%	0	0	78.75%	1057	1057	未进入负面清单	否	无	-0.68%
1125	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变204临港线	10千伏	640	320	50.00%	0	0	12.81%	3325	3325	未进入负面清单	否	无	-0.08%
1126	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变210团中乙线	10千伏	640	299	46.72%	0	0	0.31%	3689	3689	未进入负面清单	否	无	1.08%
1127	网大连市开发区供电公	十里岗66kV变电站	十里岗变108铁山线	10千伏	640	81	12.66%	0	0	15.16%	7465	7465	未进入负面清单	否	无	-2.10%

1128	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变206新桥乙线	10千伏	672	272	40.48%	0	0	0.15%	4600	4600	未进入负面清单	否	无	-0.42%
1129	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变104安盛甲线	10千伏	640	543	84.84%	12	6	72.34%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.81%
1130	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变212东阁乙线	10千伏	533	220	41.28%	0	0	1.69%	3575	3575	未进入负面清单	否	无	0.77%
1131	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变201青岛乙线	10千伏	672	130	19.35%	0	0	23.51%	7060	7060	未进入负面清单	否	无	2.04%
1132	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变112东阁甲线	10千伏	533	62	11.63%	0	0	28.52%	6311	6311	未进入负面清单	否	无	2.35%
1133	网大连市开发区供电公	临港66kV变电站	临港变111振二线	10千伏	427	1	0.23%	0	0	22.72%	5899	5899	未进入负面清单	否	无	2.04%
1134	网大连市开发区供电公	十里岗66kV变电站	十里岗变202团北乙线	10千伏	640	526	82.19%	1	0.3	10.78%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.35%
1135	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变213沈西乙线	10千伏	533	0	0.00%	0	0	24.39%	7385	7385	未进入负面清单	否	无	2.02%
1136	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变110西安甲线	10千伏	480	64	13.33%	0	0	66.67%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	1.11%
1137	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变111金城线	10千伏	533	113	21.20%	0	0	19.89%	5428	5428	未进入负面清单	否	无	0.57%
1138	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变201别墅乙线	10千伏	640	205	32.03%	0	0	39.69%	5317	5317	未进入负面清单	否	无	-1.36%
1139	网大连市开发区供电公	开发区66kV变电站	开发变103北山甲线	10千伏	533	136	25.52%	0	0	13.88%	5030	5030	未进入负面清单	否	无	1.83%
1140	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变211润海乙线	10千伏	533	248	46.53%	0	0	72.05%	3090	3090	未进入负面清单	否	无	-0.63%
1141	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变107华甲线	10千伏	373	5	1.34%	0	0	31.10%	5082	5082	未进入负面清单	否	无	-2.79%
1142	网大连市开发区供电公	港前66kV变电站	港前变214谷地线	10千伏	640	177	27.66%	0	0	4.53%	5802	5802	未进入负面清单	否	无	0.16%
1143	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变214爱邦乙线	10千伏	640	284	44.38%	0	0	14.69%	3949	3949	未进入负面清单	否	无	2.98%
1144	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变204团西线	10千伏	360	33	9.17%	0	0	83.61%	4417	4417	未进入负面清单	否	无	0.29%
1145	网大连市开发区供电公	临港66kV变电站	临港变204山港线	10千伏	405	52	12.84%	0	0	116.54%	4711	4711	未进入负面清单	否	无	-0.13%
1146	网大连市开发区供电公	港前66kV变电站	港前变105振兴线	10千伏	405	205	50.62%	0	0	120.74%	2061	2061	未进入负面清单	否	无	0.65%
1147	网大连市开发区供电公	开发区66kV变电站	开发变207炮台乙线	10千伏	672	162	24.11%	0	0	17.86%	6505	6505	未进入负面清单	否	无	1.17%
1148	网大连市开发区供电公	临港66kV变电站	临港变108振港线	10千伏	405	38	9.38%	0	0	54.32%	4954	4954	未进入负面清单	否	无	-0.33%
1149	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变115星海甲线	10千伏	640	69	10.78%	0	0	32.03%	7673	7673	未进入负面清单	否	无	-1.56%
1150	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变210国贸线	10千伏	640	315	49.22%	0	0	14.22%	3412	3412	未进入负面清单	否	无	1.73%
1151	网大连市开发区供电公	松岚66kV变电站	松岚变205华山乙线	10千伏	640	74	11.56%	0	0	17.19%	7586	7586	未进入负面清单	否	无	2.12%
1152	网大连市开发区供电公	大孤山66kV变电站	大孤山变103天源线	10千伏	640	259	40.47%	0	0	13.44%	4382	4382	未进入负面清单	否	无	0.27%
1153	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变109别墅甲线	10千伏	640	2	0.31%	0	0	20.16%	8833	8833	未进入负面清单	否	无	-2.99%
1154	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变112北海甲线	10千伏	600	158	26.33%	0	0	22.17%	5577	5577	未进入负面清单	否	无	-0.63%
1155	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变103天誉线	10千伏	600	321	53.50%	0	0	81.33%	2754	2754	未进入负面清单	否	无	0.83%
1156	网大连市开发区供电公	松岚66kV变电站	松岚变207塑城乙线	10千伏	533	373	69.98%	0	0	15.76%	925	925	未进入负面清单	否	无	-2.35%
1157	网大连市开发区供电公	红星66kV变电站	红星变207星海乙线	10千伏	533	75	14.07%	0	0	27.02%	6086	6086	未进入负面清单	否	无	-1.25%
1158	网大连市开发区供电公	港前66kV变电站	港前变201阳光线	10千伏	747	488	65.33%	0	0	45.92%	1898	1898	未进入负面清单	否	无	-1.91%
1159	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变210亿城线	10千伏	640	26	4.06%	0	0	7.66%	8418	8418	未进入负面清单	否	无	2.52%
1160	网大连市开发区供电公	红星66kV变电站	红星变208正海乙线	10千伏	533	84	15.76%	0	0	40.90%	5930	5930	未进入负面清单	否	无	-2.62%
1161	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变104辽宁线	10千伏	640	321	50.16%	0	0	2.66%	3308	3308	未进入负面清单	否	无	2.47%
1162	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变204通辽线	10千伏	640	94	14.69%	0	0	12.50%	7240	7240	未进入负面清单	否	无	-0.97%
1163	网大连市开发区供电公	开发区66kV变电站	开发变102亿嘉甲线	10千伏	597	56	9.38%	0	0	29.65%	7302	7302	未进入负面清单	否	无	0.51%
1164	网大连市开发区供电公	红星66kV变电站	红星变205明海乙线	10千伏	533	234	43.90%	0	0	10.51%	3332	3332	未进入负面清单	否	无	0.51%
1165	网大连市开发区供电公	港前66kV变电站	港前变103港集甲线	10千伏	363	120	33.06%	0	0	37.47%	2951	2951	未进入负面清单	否	无	-2.91%
1166	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变104税中甲线	10千伏	747	480	64.26%	0	0	36.01%	2037	2037	未进入负面清单	否	无	-1.51%
1167	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变213金源线	10千伏	395	222	56.20%	0	0	42.28%	1628	1628	未进入负面清单	否	无	2.22%
1168	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变106华昆甲线	10千伏	427	45	10.54%	0	0	38.41%	5137	5137	未进入负面清单	否	无	0.28%
1169	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变105宏城甲线	10千伏	405	117	28.89%	0	0	105.43%	3585	3585	未进入负面清单	否	无	-0.37%
1170	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变109恒益线	10千伏	640	433	67.66%	0	0	40.94%	1368	1368	未进入负面清单	否	无	-0.57%
1171	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变205宏城乙线	10千伏	405	69	17.04%	0	0	25.19%	4417	4417	未进入负面清单	否	无	1.28%
1172	网大连市开发区供电公	开发区66kV变电站	开发变107炮北线	10千伏	672	164	24.40%	0	0	19.05%	6471	6471	未进入负面清单	否	无	2.54%
1173	网大连市开发区供电公	开发区66kV变电站	开发变205电子乙线	10千伏	533	232	43.53%	0	0	46.34%	3367	3367	未进入负面清单	否	无	-2.39%
1174	网大连市开发区供电公	开发区66kV变电站	开发变206龙滨线	10千伏	533	322	60.41%	0	0	17.64%	1808	1808	未进入负面清单	否	无	2.08%
1175	网大连市开发区供电公	港前66kV变电站	港前变104物流甲线	10千伏	747	223	29.85%	0	0	25.84%	6488	6488	未进入负面清单	否	无	-1.12%
1176	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变213城汇乙线	10千伏	400	150	37.50%	0	0	66.25%	2944	2944	未进入负面清单	否	无	-0.80%
1177	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变108团北甲线	10千伏	640	221	34.53%	0	0	41.25%	5040	5040	未进入负面清单	否	无	-0.57%
1178	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变104岭湾甲线	10千伏	600	179	29.83%	0	0	38.67%	5213	5213	未进入负面清单	否	无	1.93%
1179	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变202杏林乙线	10千伏	400	89	22.25%	0	0	80.50%	4001	4001	未进入负面清单	否	无	-0.61%
1180	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变206山南线	10千伏	747	264	35.34%	0	0	21.69%	5778	5778	未进入负面清单	否	无	-1.60%
1181	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变109日电线	10千伏	640	263	41.09%	0	0	0.31%	4313	4313	未进入负面清单	否	无	-2.87%

1182	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变114万达甲线	10千伏	672	151	22.47%	0	0	64.43%	6696	6696	未进入负面清单	否	无	-1.92%
1183	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变213团南线	10千伏	660	588	89.09%	55	2.8	6.36%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.02%
1184	网大连市开发区供电公	临港66kV变电站	临港变203临海线	10千伏	405	101	24.94%	0	0	5.93%	3862	3862	未进入负面清单	否	无	2.84%
1185	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变409保西乙线	10千伏	395	50	12.66%	0	0	81.27%	4607	4607	未进入负面清单	否	无	-0.21%
1186	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变108景宏线	10千伏	395	16	4.05%	0	0	137.47%	5196	5196	未进入负面清单	否	无	0.91%
1187	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变215万商乙线	10千伏	533	164	30.77%	0	0	21.95%	4545	4545	未进入负面清单	否	无	3.00%
1188	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变205金湖线	10千伏	640	156	24.38%	0	0	4.14%	6166	6166	未进入负面清单	否	无	0.44%
1189	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变103机关甲线	10千伏	360	300	83.33%	3	0.3	88.33%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.10%
1190	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变110团中甲线	10千伏	640	388	60.63%	0	0	30.31%	2148	2148	未进入负面清单	否	无	2.42%
1191	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变208港西线	10千伏	373	0	0.00%	0	0	116.09%	5168	5168	未进入负面清单	否	无	0.42%
1192	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变203机关乙线	10千伏	373	169	45.31%	0	0	58.45%	2241	2241	未进入负面清单	否	无	1.27%
1193	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变206保南乙线	10千伏	640	357	55.78%	0	0	26.72%	2685	2685	未进入负面清单	否	无	1.23%
1194	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变113经典线	10千伏	640	152	23.75%	0	0	0.94%	6235	6235	未进入负面清单	否	无	-2.31%
1195	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变102绿洲线	10千伏	533	1	0.19%	0	0	33.02%	7368	7368	未进入负面清单	否	无	0.11%
1196	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变101龙泉线	10千伏	747	286	38.29%	0	0	44.71%	5397	5397	未进入负面清单	否	无	-2.68%
1197	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变109振鹏I甲线	10千伏	600	463	77.17%	0	0	11.50%	294	294	未进入负面清单	否	无	-1.22%
1198	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变203金广乙线	10千伏	533	215	40.34%	0	0	49.53%	3661	3661	未进入负面清单	否	无	-1.14%
1199	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变207摩墅线	10千伏	597	68	11.39%	0	0	11.39%	7094	7094	未进入负面清单	否	无	2.64%
1200	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变113沈西甲线	10千伏	533	51	9.57%	0	0	34.71%	6502	6502	未进入负面清单	否	无	-1.93%
1201	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变209富海线	10千伏	600	74	12.33%	0	0	68.83%	7032	7032	未进入负面清单	否	无	0.66%
1202	网大连市开发区供电公	松岚66kV变电站	松岚变103冰山甲线	10千伏	480	490	102.08%	147	158.7	53.96%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.82%
1203	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变109南海线	10千伏	400	5	1.25%	0	0	45.00%	5456	5456	未进入负面清单	否	无	1.40%
1204	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变208青南线	10千伏	600	400	66.67%	0	0	25.00%	1386	1386	未进入负面清单	否	无	-2.03%
1205	网大连市开发区供电公	十里岗66kV变电站	十里岗变103杏林甲线	10千伏	427	123	28.81%	0	0	88.06%	3786	3786	未进入负面清单	否	无	0.68%
1206	网大连市开发区供电公	港前66kV变电站	港前变202港湾线	10千伏	320	84	26.25%	0	0	126.88%	2979	2979	未进入负面清单	否	无	2.24%
1207	网大连市开发区供电公	港前66kV变电站	港前变208加南乙线	10千伏	747	218	29.18%	0	0	6.16%	6575	6575	未进入负面清单	否	无	-2.74%
1208	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变214长洲线	10千伏	640	123	19.22%	0	0	5.94%	6737	6737	未进入负面清单	否	无	1.98%
1209	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变211振西线	10千伏	600	384	64.00%	0	0	6.00%	1663	1663	未进入负面清单	否	无	-0.98%
1210	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变112锦华甲线	10千伏	533	388	72.80%	0	0	15.38%	665	665	未进入负面清单	否	无	-0.27%
1211	网大连市开发区供电公	十里岗66kV变电站	十里岗变101三菱线	10千伏	672	90	13.39%	0	0	0.15%	7752	7752	未进入负面清单	否	无	2.05%
1212	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变111东北线	10千伏	320	9	2.81%	0	0	129.06%	4278	4278	未进入负面清单	否	无	1.18%
1213	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变213红星线	10千伏	240	28	11.67%	0	0	42.08%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	-0.40%
1214	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变403保北线	10千伏	640	456	71.25%	0	0	8.13%	970	970	未进入负面清单	否	无	0.17%
1215	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变203华尚乙线	10千伏	373	23	6.17%	0	0	28.42%	4770	4770	未进入负面清单	否	无	-1.66%
1216	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变101华山丙线	10千伏	640	123	19.22%	0	0	35.63%	6737	6737	未进入负面清单	否	无	0.40%
1217	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变214万达乙线	10千伏	672	94	13.99%	0	0	59.23%	7683	7683	未进入负面清单	否	无	-0.87%
1218	网大连市开发区供电公	开发区66kV变电站	开发变108丹抚线	10千伏	533	427	80.11%	3	0.3	0.38%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.80%
1219	网大连市开发区供电公	松岚66kV变电站	松岚变203峰尚线	10千伏	480	96	20.00%	0	0	29.79%	4988	4988	未进入负面清单	否	无	-1.26%
1220	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变209长河线	10千伏	373	1	0.27%	0	0	57.37%	5151	5151	未进入负面清单	否	无	-1.03%
1221	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变102东山甲线	10千伏	360	242	67.22%	0	0	67.22%	797	797	未进入负面清单	否	无	-1.26%
1222	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变105奇山线	10千伏	600	82	13.67%	0	0	50.00%	6893	6893	未进入负面清单	否	无	-0.12%
1223	网大连市开发区供电公	大孤山66kV变电站	大孤山变208镇湾线	10千伏	405	94	23.21%	0	0	79.26%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	-0.75%
1224	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变206红南线	10千伏	600	225	37.50%	0	0	11.33%	4417	4417	未进入负面清单	否	无	-1.17%
1225	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变210西安线	10千伏	320	30	9.38%	0	0	89.69%	3914	3914	未进入负面清单	否	无	0.75%
1226	网大连市开发区供电公	大孤山66kV变电站	大孤山变113大化线	10千伏	400	31	7.75%	0	0	23.00%	5005	5005	未进入负面清单	否	无	1.84%
1227	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变103嘉苑线	10千伏	640	141	22.03%	0	0	0.31%	6426	6426	未进入负面清单	否	无	1.46%
1228	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变113海科线	10千伏	640	247	38.59%	0	0	60.63%	4590	4590	未进入负面清单	否	无	-2.01%
1229	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变114海逸线	10千伏	533	173	32.46%	0	0	11.63%	4389	4389	未进入负面清单	否	无	0.94%
1230	网大连市开发区供电公	红星66kV变电站	红星变103大渔线	10千伏	533	327	61.35%	0	0	95.87%	1722	1722	未进入负面清单	否	无	-1.92%
1231	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变105保南甲线	10千伏	640	165	25.78%	0	0	52.03%	6010	6010	未进入负面清单	否	无	-0.94%
1232	网大连市开发区供电公	红星66kV变电站	红星变206绿洲乙线	10千伏	533	129	24.20%	0	0	29.27%	5151	5151	未进入负面清单	否	无	1.14%
1233	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变107团南甲线	10千伏	600	394	65.67%	0	0	0.33%	1490	1490	未进入负面清单	否	无	2.68%
1234	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变112格林甲线	10千伏	640	2	0.31%	0	0	26.41%	8833	8833	未进入负面清单	否	无	1.84%
1235	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变105青松线	10千伏	747	426	57.03%	0	0	40.29%	2972	2972	未进入负面清单	否	无	-1.22%

1236	网大连市开发区供电公	保税区66kV变电站	保税变113政务甲线	10千伏	747	222	29.72%	0	0	20.88%	6505	6505	未进入负面清单	否	无	2.65%
1237	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变211红梅线	10千伏	360	134	37.22%	0	0	75.56%	2667	2667	未进入负面清单	否	无	-2.94%
1238	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变105盛京线	10千伏	672	68	10.12%	0	0	0.30%	8133	8133	未进入负面清单	否	无	0.54%
1239	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变113团东甲线	10千伏	640	511	79.84%	0	0	0.00%	17	17	未进入负面清单	否	无	2.48%
1240	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变107鞍锦线	10千伏	757	318	42.01%	0	0	0.13%	4981	4981	未进入负面清单	否	无	-2.25%
1241	网大连市开发区供电公	辽河66kV变电站	辽河变208团华线	10千伏	400	213	53.25%	0	0	6.50%	1853	1853	未进入负面清单	否	无	0.83%
1242	网大连市旅顺供电分公	北海66kV变电站	北海变203沙包乙线	10千伏	448	212	47.32%	0	0	47.30%	2536	2536	未进入负面清单	否	无	0.21%
1243	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变106长信线	10千伏	373	242	64.88%	0	0	64.28%	977	977	未进入负面清单	否	无	2.26%
1244	网大连市旅顺供电分公	大坞66kV变电站	大坞变204军用二线	10千伏	347	195	56.20%	0	0	56.20%	1431	1431	未进入负面清单	否	无	1.83%
1245	网大连市旅顺供电分公	英歌石66kV变电站	英歌石变103英塔甲线	10千伏	800	135	16.88%	0	0	16.88%	8747	8747	未进入负面清单	否	无	-0.48%
1246	网大连市旅顺供电分公	大坞66kV变电站	大坞变201玉乃浦线	10千伏	376	188	50.00%	0	0	52.41%	1954	1954	未进入负面清单	否	无	2.72%
1247	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变209曹地乙线	10千伏	448	150	33.48%	0	0	0.00%	3609	3609	未进入负面清单	否	无	1.83%
1248	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变207塔水乙线	10千伏	373	65	17.43%	0	0	17.59%	4042	4042	未进入负面清单	否	无	1.02%
1249	网大连市旅顺供电分公	英歌石66kV变电站	英歌石变106英龙甲线	10千伏	448	197	43.97%	0	0	3.18%	2795	2795	未进入负面清单	否	无	-2.91%
1250	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变101黄龙甲线	10千伏	448	96	21.43%	0	0	21.43%	4545	4545	未进入负面清单	否	无	0.94%
1251	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变206海港线	10千伏	400	13	3.25%	0	0	3.99%	5317	5317	未进入负面清单	否	无	-1.19%
1252	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变205水湾乙线	10千伏	352	32	9.09%	0	0	9.09%	4323	4323	未进入负面清单	否	无	1.14%
1253	网大连市旅顺供电分公	英歌石66kV变电站	英歌石变206英龙乙线	10千伏	448	1	0.22%	0	0	0.22%	6190	6190	未进入负面清单	否	无	-1.01%
1254	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变101龙王线	10千伏	373	389	104.29%	5	0.15	31.55%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.50%
1255	网大连市旅顺供电分公	北海66kV变电站	北海变105开世甲线	10千伏	373	110	29.49%	0	0	25.86%	3263	3263	未进入负面清单	否	无	0.53%
1256	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变208华通乙线	10千伏	376	75	19.95%	0	0	19.96%	3911	3911	未进入负面清单	否	无	-1.76%
1257	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变104华通甲线	10千伏	376	167	44.41%	0	0	44.41%	2317	2317	未进入负面清单	否	无	-1.78%
1258	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变107大东甲线	10千伏	448	174	38.84%	0	0	11.78%	3194	3194	未进入负面清单	否	无	-1.02%
1259	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变110董砣线	10千伏	376	173	46.01%	0	0	40.69%	2213	2213	未进入负面清单	否	无	-1.93%
1260	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变109江家甲线	10千伏	376	214	56.91%	0	0	57.18%	1503	1503	未进入负面清单	否	无	0.59%
1261	网大连市旅顺供电分公	春城66kV变电站	春城变101东泽甲线	10千伏	373	0	0.00%	0	0	0.00%	5168	5168	未进入负面清单	否	无	-2.14%
1262	网大连市旅顺供电分公	春城66kV变电站	春城变201东泽乙线	10千伏	373	0	0.00%	0	0	0.00%	5168	5168	未进入负面清单	否	无	-0.74%
1263	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变101大众线	10千伏	400	252	63.00%	0	0	63.00%	1178	1178	未进入负面清单	否	无	0.88%
1264	网大连市旅顺供电分公	双岛66kV变电站	双岛变104双化一线	10千伏	376	59	15.69%	0	0	12.90%	4188	4188	未进入负面清单	否	无	1.69%
1265	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变109招顺甲线	10千伏	363	64	17.63%	0	0	18.06%	3921	3921	未进入负面清单	否	无	1.25%
1266	网大连市旅顺供电分公	土城子66kV变电站	土城子变116旅土线	10千伏	376	148	39.36%	0	0	42.05%	2646	2646	未进入负面清单	否	无	0.69%
1267	网大连市旅顺供电分公	大坞66kV变电站	大坞变202盐厂线	10千伏	376	152	40.43%	0	0	51.94%	2577	2577	未进入负面清单	否	无	-0.71%
1268	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变109泽兴甲线	10千伏	448	68	15.18%	0	0	14.36%	5030	5030	未进入负面清单	否	无	1.24%
1269	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变103黄中甲线	10千伏	448	72	16.07%	0	0	16.24%	4960	4960	未进入负面清单	否	无	-2.53%
1270	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变203黄中乙线	10千伏	448	85	18.97%	0	0	19.07%	4735	4735	未进入负面清单	否	无	-2.79%
1271	网大连市旅顺供电分公	英歌石66kV变电站	英歌石变203英塔乙线	10千伏	800	28	3.50%	0	0	5.88%	10600	10600	未进入负面清单	否	无	0.32%
1272	网大连市旅顺供电分公	铁山66kV变电站	铁山变203针织乙线	10千伏	448	196	43.75%	0	0	43.91%	2813	2813	未进入负面清单	否	无	-0.45%
1273	网大连市旅顺供电分公	铁山66kV变电站	铁山变101盐水乙线	10千伏	448	0	0.00%	0	0	0.00%	6207	6207	未进入负面清单	否	无	-2.23%
1274	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变210长城线	10千伏	376	114	30.32%	0	0	30.57%	3235	3235	未进入负面清单	否	无	-1.78%
1275	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变108星月甲线	10千伏	427	108	25.29%	0	0	21.55%	4046	4046	未进入负面清单	否	无	-1.41%
1276	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变111长机甲线	10千伏	448	202	45.09%	0	0	45.00%	2709	2709	未进入负面清单	否	无	2.94%
1277	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变205解放线	10千伏	300	230	76.67%	0	0	76.67%	173	173	未进入负面清单	否	无	-0.42%
1278	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变101澳新线	10千伏	427	43	10.07%	0	0	10.18%	5172	5172	未进入负面清单	否	无	-0.21%
1279	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变204运动乙线	10千伏	160	5	3.13%	0	0	2.86%	2130	2130	未进入负面清单	否	无	-0.53%
1280	网大连市旅顺供电分公	大坞66kV变电站	大坞变105铁山线	10千伏	320	150	46.88%	0	0	5.94%	1836	1836	未进入负面清单	否	无	-0.88%
1281	网大连市旅顺供电分公	大坞66kV变电站	大坞变103船厂二线	10千伏	373	203	54.42%	0	0	54.42%	1652	1652	未进入负面清单	否	无	-2.42%
1282	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变107花溪甲线	10千伏	448	0	0.00%	0	0	0.00%	6207	6207	未进入负面清单	否	无	1.86%
1283	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变109曹地甲线	10千伏	448	72	16.07%	0	0	16.15%	4960	4960	未进入负面清单	否	无	-2.15%
1284	网大连市旅顺供电分公	铁山66kV变电站	铁山变204方杨甲线	10千伏	448	325	72.54%	0	0	72.54%	578	578	未进入负面清单	否	无	-1.70%
1285	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变210催化乙线	10千伏	448	339	75.67%	0	0	33.71%	336	336	未进入负面清单	否	无	1.04%
1286	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变104长土线	10千伏	374	180	48.13%	0	0	48.38%	2065	2065	未进入负面清单	否	无	-0.58%
1287	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变110大外甲线	10千伏	448	20	4.46%	0	0	4.55%	5861	5861	未进入负面清单	否	无	-1.40%
1288	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变107旅工线	10千伏	448	312	69.64%	0	0	69.66%	804	804	未进入负面清单	否	无	-0.97%
1289	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变203北车甲线	10千伏	600	391	65.17%	0	0	65.28%	1541	1541	未进入负面清单	否	无	0.64%

1290	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变210方双线	10千伏	448	0	0.00%	0	0	0.00%	6207	6207	未进入负面清单	否	无	-2.47%
1291	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变103鑫城线	10千伏	200	236	118.00%	13	1	118.09%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.64%
1292	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变112塔新甲线	10千伏	160	88	55.00%	0	0	55.00%	693	693	未进入负面清单	否	无	0.81%
1293	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变209峰景乙线	10千伏	373	252	67.56%	0	0	67.56%	804	804	未进入负面清单	否	无	0.17%
1294	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变204塔外乙线	10千伏	448	14	3.13%	0	0	3.24%	5965	5965	未进入负面清单	否	无	-0.23%
1295	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变104运动甲线	10千伏	160	67	41.88%	0	0	42.19%	1057	1057	未进入负面清单	否	无	0.39%
1296	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变208今冈线	10千伏	544	230	42.28%	0	0	39.07%	3554	3554	未进入负面清单	否	无	0.12%
1297	网大连市旅顺供电分公	北海66kV变电站	北海变102北绍甲线	10千伏	448	66	14.73%	0	0	14.67%	5064	5064	未进入负面清单	否	无	1.56%
1298	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变113催化甲线	10千伏	448	252	56.25%	0	0	56.25%	1843	1843	未进入负面清单	否	无	-0.32%
1299	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变105合生甲线	10千伏	640	83	12.97%	0	0	12.97%	7430	7430	未进入负面清单	否	无	-1.72%
1300	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变205合生乙线	10千伏	640	23	3.59%	0	0	4.38%	8469	8469	未进入负面清单	否	无	2.68%
1301	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变201交大线	10千伏	376	247	65.69%	0	0	65.92%	932	932	未进入负面清单	否	无	0.98%
1302	网大连市旅顺供电分公	双岛66kV变电站	双岛变103双西线	10千伏	400	226	56.50%	0	0	56.60%	1628	1628	未进入负面清单	否	无	-1.30%
1303	网大连市旅顺供电分公	春城66kV变电站	春城变102柏智甲线	10千伏	405	0	0.00%	0	0	0.00%	5612	5612	未进入负面清单	否	无	0.57%
1304	网大连市旅顺供电分公	春城66kV变电站	春城变202柏智乙线	10千伏	405	0	0.00%	0	0	0.00%	5612	5612	未进入负面清单	否	无	-0.91%
1305	网大连市旅顺供电分公	土城子66kV变电站	土城变117理想甲线	10千伏	376	113	30.05%	0	0	25.45%	3253	3253	未进入负面清单	否	无	0.73%
1306	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变108保利甲线	10千伏	400	143	35.75%	0	0	35.75%	3066	3066	未进入负面清单	否	无	1.81%
1307	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变203温泉乙线	10千伏	448	208	46.43%	0	0	46.56%	2605	2605	未进入负面清单	否	无	2.17%
1308	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变101梨岗线	10千伏	373	262	70.24%	0	0	70.24%	630	630	未进入负面清单	否	无	-0.08%
1309	网大连市旅顺供电分公	大坞66kV变电站	大坞变203四二零九线	10千伏	347	127	36.60%	0	0	68.01%	2608	2608	未进入负面清单	否	无	-2.78%
1310	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变111和开线	10千伏	552	280	50.72%	0	0	50.72%	2799	2799	未进入负面清单	否	无	1.33%
1311	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变105建港线	10千伏	376	232	61.70%	0	0	61.70%	1192	1192	未进入负面清单	否	无	-0.70%
1312	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营208水林乙线	10千伏	107	0	0.00%	0	0	0.00%	1483	1483	未进入负面清单	否	无	2.08%
1313	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变102船坞线	10千伏	400	94	23.50%	0	0	23.50%	3914	3914	未进入负面清单	否	无	2.86%
1314	网大连市旅顺供电分公	北海66kV变电站	北海变101北岛甲线	10千伏	448	141	31.47%	0	0	31.33%	3765	3765	未进入负面清单	否	无	0.45%
1315	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变207亿鸿乙线	10千伏	373	171	45.84%	0	0	45.84%	2207	2207	未进入负面清单	否	无	1.43%
1316	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变203美林线	10千伏	600	89	14.83%	0	0	23.80%	6772	6772	未进入负面清单	否	无	1.47%
1317	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变206帝景线	10千伏	747	37	4.95%	0	0	4.99%	9710	9710	未进入负面清单	否	无	-2.79%
1318	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变108方刘一线	10千伏	376	0	0.00%	0	0	0.00%	5210	5210	未进入负面清单	否	无	-1.94%
1319	网大连市旅顺供电分公	英歌石66kV变电站	英歌石变204英南二线	10千伏	533	55	10.32%	0	0	10.32%	6433	6433	未进入负面清单	否	无	-1.40%
1320	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变209保利乙线	10千伏	400	1	0.25%	0	0	17.50%	5525	5525	未进入负面清单	否	无	2.05%
1321	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变209招顺乙线	10千伏	363	20	5.51%	0	0	5.83%	4683	4683	未进入负面清单	否	无	0.61%
1322	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变211香海线	10千伏	360	193	53.61%	0	0	53.61%	1645	1645	未进入负面清单	否	无	-2.50%
1323	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变102黄泥线	10千伏	373	215	57.64%	0	0	30.79%	1444	1444	未进入负面清单	否	无	-2.19%
1324	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变207龙源线	10千伏	427	168	39.34%	0	0	39.34%	3007	3007	未进入负面清单	否	无	1.31%
1325	网大连市旅顺供电分公	土城子66kV变电站	土城子变112北海线	10千伏	376	117	31.12%	0	0	31.38%	3183	3183	未进入负面清单	否	无	-2.33%
1326	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变212临港乙线	10千伏	600	187	31.17%	0	0	31.29%	5075	5075	未进入负面清单	否	无	0.61%
1327	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变205和方乙线	10千伏	400	210	52.50%	0	0	52.50%	1905	1905	未进入负面清单	否	无	-0.46%
1328	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变110郁海线	10千伏	376	123	32.71%	0	0	32.77%	3079	3079	未进入负面清单	否	无	-1.30%
1329	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变202工业线	10千伏	373	33	8.85%	0	0	6.28%	4597	4597	未进入负面清单	否	无	2.26%
1330	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变105和方甲线	10千伏	552	236	42.75%	0	0	42.80%	3561	3561	未进入负面清单	否	无	-1.43%
1331	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变103温泉甲线	10千伏	448	215	47.99%	0	0	50.22%	2484	2484	未进入负面清单	否	无	-2.92%
1332	网大连市旅顺供电分公	三涧66kV变电站	三涧变106三城甲线	10千伏	376	31	8.24%	0	0	8.24%	4673	4673	未进入负面清单	否	无	-0.55%
1333	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变204家长线	10千伏	448	394	87.95%	12	2.1	87.16%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.44%
1334	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变208三涧线	10千伏	400	331	82.75%	8	1	82.97%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.87%
1335	网大连市旅顺供电分公	北海66kV变电站	北海变205开世乙线	10千伏	373	16	4.29%	0	0	3.84%	4891	4891	未进入负面清单	否	无	1.85%
1336	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变201水塔线	10千伏	373	126	33.78%	0	0	33.78%	2986	2986	未进入负面清单	否	无	1.56%
1337	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变101和铁线	10千伏	400	61	15.25%	0	0	15.50%	4486	4486	未进入负面清单	否	无	2.45%
1338	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变203江家乙线	10千伏	400	161	40.25%	0	0	53.19%	2754	2754	未进入负面清单	否	无	-2.56%
1339	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变202中远甲线	10千伏	376	294	78.19%	0	0	78.33%	118	118	未进入负面清单	否	无	-0.66%
1340	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变201琥珀线	10千伏	427	105	24.59%	0	0	21.08%	4098	4098	未进入负面清单	否	无	-2.58%
1341	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变201轧钢一线	10千伏	374	180	48.13%	0	0	50.00%	2065	2065	未进入负面清单	否	无	2.60%
1342	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变110轧钢二线	10千伏	374	312	83.42%	1	0.5	83.60%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.10%
1343	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变105钟家线	10千伏	374	266	71.12%	0	0	71.12%	575	575	未进入负面清单	否	无	0.19%

1344	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变210新市线	10千伏	448	169	37.72%	0	0	37.72%	3280	3280	未进入负面清单	否	无	-2.51%
1345	网大连市旅顺供电分公	大坞66kV变电站	大坞变104海岸线	10千伏	373	165	44.24%	0	0	51.56%	2310	2310	未进入负面清单	否	无	-0.83%
1346	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变102长岭一线	10千伏	373	272	72.92%	0	0	73.14%	457	457	未进入负面清单	否	无	-2.96%
1347	网大连市旅顺供电分公	双岛66kV变电站	双岛变106双旅线	10千伏	376	281	74.73%	0	0	71.25%	343	343	未进入负面清单	否	无	-1.90%
1348	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变207双岛线	10千伏	400	383	95.75%	6	1	95.75%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.65%
1349	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变205金盘乙线	10千伏	373	84	22.52%	0	0	15.90%	3713	3713	未进入负面清单	否	无	1.42%
1350	网大连市旅顺供电分公	双岛66kV变电站	双岛变102双北线	10千伏	376	97	25.80%	0	0	25.80%	3530	3530	未进入负面清单	否	无	-0.57%
1351	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变204中藏线	10千伏	427	200	46.84%	0	0	46.84%	2453	2453	未进入负面清单	否	无	-0.15%
1352	网大连市旅顺供电分公	土城子66kV变电站	土城子变118付家线	10千伏	376	158	42.02%	0	0	44.89%	2473	2473	未进入负面清单	否	无	-0.45%
1353	网大连市旅顺供电分公	双岛66kV变电站	双岛变205双甸二线	10千伏	376	317	84.31%	10	0.3	78.54%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.91%
1354	网大连市旅顺供电分公	铁山66kV变电站	铁山变205方杨乙线	10千伏	448	0	0.00%	0	0	0.00%	6207	6207	未进入负面清单	否	无	-2.28%
1355	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变107方刘二线	10千伏	352	175	49.72%	0	0	49.96%	1846	1846	未进入负面清单	否	无	1.20%
1356	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变112老虎尾线	10千伏	427	182	42.62%	0	0	42.62%	2764	2764	未进入负面清单	否	无	1.95%
1357	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变107和陈线	10千伏	400	66	16.50%	0	0	16.50%	4399	4399	未进入负面清单	否	无	-2.85%
1358	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变112花月线	10千伏	448	15	3.35%	0	0	3.57%	5948	5948	未进入负面清单	否	无	-2.16%
1359	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变207华藤线	10千伏	376	315	83.78%	5	1	83.78%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.33%
1360	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变108黄健甲线	10千伏	448	131	29.24%	0	0	29.24%	3939	3939	未进入负面清单	否	无	-1.06%
1361	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变201黄龙乙线	10千伏	448	265	59.15%	0	0	57.13%	1618	1618	未进入负面清单	否	无	-0.22%
1362	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变210黄学乙线	10千伏	747	0	0.00%	0	0	0.00%	10350	10350	未进入负面清单	否	无	1.47%
1363	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变104天软甲线	10千伏	448	89	19.87%	0	0	19.93%	4666	4666	未进入负面清单	否	无	2.73%
1364	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变207黄健乙线	10千伏	448	28	6.25%	0	0	6.25%	5723	5723	未进入负面清单	否	无	2.18%
1365	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变107金盘甲线	10千伏	373	81	21.72%	0	0	21.91%	3765	3765	未进入负面清单	否	无	-2.44%
1366	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变204天软乙线	10千伏	448	94	20.98%	0	0	20.98%	4579	4579	未进入负面清单	否	无	-1.33%
1367	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变202江双乙线	10千伏	400	151	37.75%	0	0	7.71%	2927	2927	未进入负面清单	否	无	1.13%
1368	网大连市旅顺供电分公	英歌石66kV变电站	英歌石变201英岭乙线	10千伏	373	16	4.29%	0	0	4.54%	4891	4891	未进入负面清单	否	无	-1.79%
1369	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营108水林甲线	10千伏	107	0	0.00%	0	0	0.00%	1483	1483	未进入负面清单	否	无	-0.42%
1370	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变212大东乙线	10千伏	400	43	10.75%	0	0	8.87%	4798	4798	未进入负面清单	否	无	1.66%
1371	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变103大龙甲线	10千伏	427	272	63.70%	0	0	64.64%	1205	1205	未进入负面清单	否	无	-1.12%
1372	网大连市旅顺供电分公	三涧66kV变电站	三涧变102三城乙线	10千伏	376	16	4.26%	0	0	4.00%	4933	4933	未进入负面清单	否	无	0.57%
1373	网大连市旅顺供电分公	英歌石66kV变电站	英歌石变104水泉甲线	10千伏	373	242	64.88%	0	0	64.88%	977	977	未进入负面清单	否	无	1.75%
1374	网大连市旅顺供电分公	土城子66kV变电站	土城子变114八一线	10千伏	352	85	24.15%	0	0	24.15%	3405	3405	未进入负面清单	否	无	0.06%
1375	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变206拾光乙线	10千伏	373	32	8.58%	0	0	7.66%	4614	4614	未进入负面清单	否	无	-2.00%
1376	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变113金韵甲线	10千伏	448	29	6.47%	0	0	6.92%	5705	5705	未进入负面清单	否	无	-0.33%
1377	网大连市旅顺供电分公	双岛66kV变电站	双岛变203双宫线	10千伏	376	85	22.61%	0	0	22.61%	3738	3738	未进入负面清单	否	无	-0.37%
1378	网大连市旅顺供电分公	北海66kV变电站	北海变106李家甲线	10千伏	533	32	6.00%	0	0	6.03%	6831	6831	未进入负面清单	否	无	1.18%
1379	网大连市旅顺供电分公	英歌石66kV变电站	英歌石变105英川甲线	10千伏	800	37	4.63%	0	0	4.63%	10444	10444	未进入负面清单	否	无	-1.55%
1380	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变106悦龙甲线	10千伏	373	1	0.27%	0	0	0.31%	5151	5151	未进入负面清单	否	无	0.28%
1381	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变104塔华甲线	10千伏	600	14	2.33%	0	0	2.33%	8071	8071	未进入负面清单	否	无	0.52%
1382	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变206中科乙线	10千伏	373	0	0.00%	0	0	0.00%	5168	5168	未进入负面清单	否	无	1.23%
1383	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变109凤河甲线	10千伏	448	1	0.22%	0	0	0.23%	6190	6190	未进入负面清单	否	无	-2.70%
1384	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变106拾光甲线	10千伏	376	6	1.60%	0	0	1.86%	5106	5106	未进入负面清单	否	无	-0.82%
1385	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变109世贸乙线	10千伏	448	49	10.94%	0	0	10.99%	5359	5359	未进入负面清单	否	无	-0.47%
1386	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变208星月乙线	10千伏	427	75	17.56%	0	0	17.56%	4618	4618	未进入负面清单	否	无	1.20%
1387	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变204跃进线	10千伏	300	6	2.00%	0	0	2.17%	4053	4053	未进入负面清单	否	无	1.43%
1388	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变105海创甲线	10千伏	427	160	37.47%	0	0	28.81%	3145	3145	未进入负面清单	否	无	-0.24%
1389	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变104樱花甲线	10千伏	427	69	16.16%	0	0	12.88%	4721	4721	未进入负面清单	否	无	-1.08%
1390	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变203河线	10千伏	300	0	0.00%	0	0	0.00%	4157	4157	未进入负面清单	否	无	-1.83%
1391	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变106聚达线	10千伏	427	121	28.34%	0	0	28.34%	3821	3821	未进入负面清单	否	无	2.21%
1392	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变207软件乙线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	-0.75%
1393	网大连市旅顺供电分公	北海66kV变电站	北海变202北绍乙线	10千伏	450	106	23.56%	0	0	22.67%	4399	4399	未进入负面清单	否	无	1.90%
1394	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变101伯顿线	10千伏	373	0	0.00%	0	0	0.00%	5168	5168	未进入负面清单	否	无	-2.18%
1395	网大连市旅顺供电分公	北海66kV变电站	北海变206李家乙线	10千伏	533	1	0.19%	0	0	0.26%	7368	7368	未进入负面清单	否	无	0.19%
1396	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变105君悦线	10千伏	200	101	50.50%	0	0	50.50%	1022	1022	未进入负面清单	否	无	2.70%
1397	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变103博爱线	10千伏	300	213	71.00%	0	0	71.00%	468	468	未进入负面清单	否	无	-2.66%

1398	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变106乐购线	10千伏	373	69	18.50%	0	0	18.72%	3973	3973	未进入负面清单	否	无	-2.88%
1399	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变107泉城甲线	10千伏	373	80	21.45%	0	0	21.61%	3783	3783	未进入负面清单	否	无	0.85%
1400	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变112长龙甲线	10千伏	374	405	108.29%	150	300	108.42%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.73%
1401	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变201冰粮线	10千伏	300	152	50.67%	0	0	54.29%	1524	1524	未进入负面清单	否	无	-0.99%
1402	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变207长机乙线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	1.21%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	1.05%
1403	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变208方家线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	0.95%
1404	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变110王家线	10千伏	448	293	65.40%	0	0	65.40%	1133	1133	未进入负面清单	否	无	-2.05%
1405	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变209方杨二线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	-1.49%
1406	网大连市旅顺供电分公	三涧66kV变电站	三涧变107付长甲线	10千伏	747	486	65.06%	0	0	65.06%	1933	1933	未进入负面清单	否	无	-2.82%
1407	网大连市旅顺供电分公	大坞66kV变电站	大坞变102世鑫线	10千伏	376	282	75.00%	0	0	70.50%	326	326	未进入负面清单	否	无	1.00%
1408	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变108世贸甲线	10千伏	448	151	33.71%	0	0	33.90%	3592	3592	未进入负面清单	否	无	0.33%
1409	网大连市旅顺供电分公	三涧66kV变电站	三涧变105付长乙线	10千伏	240	31	12.92%	0	0	12.96%	2789	2789	未进入负面清单	否	无	1.36%
1410	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变104启新线	10千伏	376	280	74.47%	0	0	70.00%	360	360	未进入负面清单	否	无	-0.99%
1411	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变201营旅线	10千伏	376	132	35.11%	0	0	35.18%	2924	2924	未进入负面清单	否	无	0.28%
1412	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变110德迈仕甲线	10千伏	600	295	49.17%	0	0	49.22%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	-2.03%
1413	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变204水湾甲线	10千伏	352	33	9.38%	0	0	9.39%	4306	4306	未进入负面清单	否	无	-0.03%
1414	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变103今冈乙线	10千伏	600	491	81.83%	1	0.1	77.91%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.96%
1415	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变109方二线	10千伏	376	0	0.00%	0	0	0.00%	5210	5210	未进入负面清单	否	无	-2.37%
1416	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变207杨树线	10千伏	376	303	80.59%	1	0.2	80.59%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.44%
1417	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变202营土线	10千伏	373	169	45.31%	0	0	38.13%	2241	2241	未进入负面清单	否	无	2.90%
1418	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变104水新甲线	10千伏	200	41	20.50%	0	0	20.91%	2061	2061	未进入负面清单	否	无	-1.21%
1419	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变203营旅线	10千伏	400	263	65.75%	0	0	65.77%	987	987	未进入负面清单	否	无	2.53%
1420	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变101塔坞甲线	10千伏	320	270	84.38%	12	1.13	84.38%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.61%
1421	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变202和创线	10千伏	400	92	23.00%	0	0	25.00%	3949	3949	未进入负面清单	否	无	-0.87%
1422	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变111烟大甲线	10千伏	376	114	30.32%	0	0	30.32%	3235	3235	未进入负面清单	否	无	0.62%
1423	网大连市旅顺供电分公	三涧66kV变电站	三涧变103三北乙线	10千伏	376	1	0.27%	0	0	0.42%	5193	5193	未进入负面清单	否	无	2.86%
1424	网大连市旅顺供电分公	三涧66kV变电站	三涧变101三北甲线	10千伏	376	102	27.13%	0	0	27.13%	3443	3443	未进入负面清单	否	无	1.29%
1425	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变113塔园甲线	10千伏	360	126	35.00%	0	0	35.00%	2806	2806	未进入负面清单	否	无	-0.89%
1426	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变206樱花乙线	10千伏	427	115	26.93%	0	0	26.93%	3925	3925	未进入负面清单	否	无	-0.63%
1427	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变208长北线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	0.55%
1428	网大连市旅顺供电分公	水师营66kV变电站	水师营变105水晶线	10千伏	200	88	44.00%	0	0	44.34%	1247	1247	未进入负面清单	否	无	-2.19%
1429	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变114塔新乙线	10千伏	360	199	55.28%	0	0	55.48%	1541	1541	未进入负面清单	否	无	-2.30%
1430	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变107船港线	10千伏	640	103	16.09%	0	0	16.09%	7084	7084	未进入负面清单	否	无	2.18%
1431	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变105蓝湾甲线	10千伏	360	109	30.28%	0	0	30.28%	3100	3100	未进入负面清单	否	无	-1.28%
1432	网大连市旅顺供电分公	大坞66kV变电站	大坞变101港湾线	10千伏	376	308	81.91%	3	0.5	81.91%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.29%
1433	网大连市旅顺供电分公	双岛66kV变电站	双岛变107双土一线	10千伏	373	192	51.47%	0	0	60.13%	1843	1843	未进入负面清单	否	无	-2.43%
1434	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变104南区二线	10千伏	376	14	3.72%	0	0	4.26%	4967	4967	未进入负面清单	否	无	-0.79%
1435	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变211方开乙线	10千伏	600	60	10.00%	0	0	7.17%	7274	7274	未进入负面清单	否	无	1.67%
1436	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变209水营线	10千伏	376	96	25.53%	0	0	25.53%	3547	3547	未进入负面清单	否	无	0.68%
1437	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变109峰景甲线	10千伏	376	243	64.63%	0	0	75.94%	1001	1001	未进入负面清单	否	无	2.70%
1438	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变210机车乙线	10千伏	600	53	8.83%	0	0	0.27%	7396	7396	未进入负面清单	否	无	-2.48%
1439	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变206新华线	10千伏	300	68	22.67%	0	0	24.29%	2979	2979	未进入负面清单	否	无	-1.31%
1440	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变211旅龙线	10千伏	280	154	55.00%	0	0	40.81%	1212	1212	未进入负面清单	否	无	-1.33%
1441	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变202塔华乙线	10千伏	693	41	5.92%	0	0	5.95%	8892	8892	未进入负面清单	否	无	-0.42%
1442	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变208江水乙线	10千伏	376	33	8.78%	0	0	8.78%	4638	4638	未进入负面清单	否	无	-0.90%
1443	网大连市旅顺供电分公	大坞66kV变电站	大坞变106军用一线	10千伏	320	84	26.25%	0	0	26.38%	2979	2979	未进入负面清单	否	无	-0.54%
1444	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变211双龙线	10千伏	374	346	92.51%	30	3	90.87%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.52%
1445	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变111山里线	10千伏	373	223	59.79%	0	0	59.82%	1306	1306	未进入负面清单	否	无	-2.80%
1446	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变212军港线	10千伏	427	238	55.74%	0	0	55.74%	1794	1794	未进入负面清单	否	无	2.68%
1447	网大连市旅顺供电分公	土城子66kV变电站	土城变105长岭子线	10千伏	352	1	0.28%	0	0	0.00%	4860	4860	未进入负面清单	否	无	2.75%
1448	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变106中科甲线	10千伏	374	53	14.17%	0	0	14.17%	4264	4264	未进入负面清单	否	无	0.20%
1449	网大连市旅顺供电分公	北海66kV变电站	北海变201北岛乙线	10千伏	373	99	26.54%	0	0	26.54%	3454	3454	未进入负面清单	否	无	-2.22%
1450	网大连市旅顺供电分公	黄泥川66kV变电站	黄泥川变206悦龙乙线	10千伏	373	125	33.51%	0	0	28.09%	3003	3003	未进入负面清单	否	无	2.01%
1451	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变107塔水甲线	10千伏	352	13	3.69%	0	0	3.20%	4652	4652	未进入负面清单	否	无	-2.23%

1452	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变201英歌石线	10千伏	427	233	54.57%	0	0	22.01%	1881	1881	未进入负面清单	否	无	-2.40%
1453	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变107软件甲线	10千伏	427	82	19.20%	0	0	19.20%	4496	4496	未进入负面清单	否	无	0.34%
1454	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变201宝恒乙线	10千伏	440	199	45.23%	0	0	23.14%	2650	2650	未进入负面清单	否	无	0.04%
1455	网大连市旅顺供电分公	双岛66kV变电站	双岛变204双化二线	10千伏	360	175	48.61%	0	0	46.39%	1957	1957	未进入负面清单	否	无	0.08%
1456	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变101宝恒甲线	10千伏	440	207	47.05%	0	0	47.05%	2511	2511	未进入负面清单	否	无	-0.14%
1457	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变209机车甲线	10千伏	600	5	0.83%	0	0	2.39%	8227	8227	未进入负面清单	否	无	1.07%
1458	网大连市旅顺供电分公	大坞66kV变电站	大坞变207蓝天乙线	10千伏	347	95	27.38%	0	0	27.38%	3163	3163	未进入负面清单	否	无	2.80%
1459	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变205蓝湾乙线	10千伏	373	296	79.36%	0	0	78.28%	42	42	未进入负面清单	否	无	-2.78%
1460	网大连市旅顺供电分公	铁山66kV变电站	铁山变102方家乙线	10千伏	448	299	66.74%	0	0	66.74%	1029	1029	未进入负面清单	否	无	-0.12%
1461	网大连市旅顺供电分公	旅顺66kV变电站	旅顺变111油库线	10千伏	373	195	52.28%	0	0	50.14%	1791	1791	未进入负面清单	否	无	2.45%
1462	网大连市旅顺供电分公	双岛66kV变电站	双岛变101双袁线	10千伏	373	57	15.28%	0	0	15.39%	4181	4181	未进入负面清单	否	无	-2.33%
1463	网大连市旅顺供电分公	大坞66kV变电站	大坞变107蓝天甲线	10千伏	320	151	47.19%	0	0	47.19%	1819	1819	未进入负面清单	否	无	-1.71%
1464	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变111花溪线	10千伏	496	156	31.45%	0	0	35.08%	4171	4171	未进入负面清单	否	无	2.13%
1465	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变205花溪乙线	10千伏	448	42	9.38%	0	0	9.42%	5480	5480	未进入负面清单	否	无	-0.95%
1466	网大连市旅顺供电分公	英歌石66kV变电站	英歌石变205英川乙线	10千伏	800	12	1.50%	0	0	1.88%	10877	10877	未进入负面清单	否	无	-0.85%
1467	网大连市旅顺供电分公	铁山66kV变电站	铁山变202茂林线	10千伏	448	75	16.74%	0	0	16.80%	4908	4908	未进入负面清单	否	无	0.46%
1468	网大连市旅顺供电分公	三涧66kV变电站	三涧变104三土甲线	10千伏	376	238	63.30%	0	0	99.46%	1088	1088	未进入负面清单	否	无	-0.15%
1469	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变207江水甲线	10千伏	376	28	7.45%	0	0	3.99%	4725	4725	未进入负面清单	否	无	-1.17%
1470	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变204南区一线	10千伏	352	43	12.22%	0	0	12.30%	4133	4133	未进入负面清单	否	无	-1.00%
1471	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变203黄家乙线	10千伏	427	316	74.00%	0	0	74.00%	443	443	未进入负面清单	否	无	-2.53%
1472	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变205今冈内线	10千伏	600	290	48.33%	0	0	48.35%	3291	3291	未进入负面清单	否	无	-1.81%
1473	网大连市旅顺供电分公	北海66kV变电站	北海变103沙包甲线	10千伏	373	71	19.03%	0	0	15.78%	3939	3939	未进入负面清单	否	无	2.26%
1474	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变112临港甲线	10千伏	600	378	63.00%	0	0	63.11%	1767	1767	未进入负面清单	否	无	-0.36%
1475	网大连市旅顺供电分公	英歌石66kV变电站	英歌石变101英岭甲线	10千伏	373	125	33.51%	0	0	32.81%	3003	3003	未进入负面清单	否	无	1.95%
1476	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变209陈家线	10千伏	376	259	68.88%	0	0	69.03%	724	724	未进入负面清单	否	无	0.68%
1477	网大连市旅顺供电分公	土城子66kV变电站	土城子变111城岭线	10千伏	376	0	0.00%	0	0	0.00%	5210	5210	未进入负面清单	否	无	-2.47%
1478	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变210大外乙线	10千伏	448	283	63.17%	0	0	63.30%	1306	1306	未进入负面清单	否	无	0.16%
1479	网大连市旅顺供电分公	塔河湾66kV变电站	塔河湾变102塔坞乙线	10千伏	448	146	32.59%	0	0	32.59%	3679	3679	未进入负面清单	否	无	-1.76%
1480	网大连市旅顺供电分公	双岛66kV变电站	双岛变105双甸一线	10千伏	400	220	55.00%	0	0	60.50%	1732	1732	未进入负面清单	否	无	2.00%
1481	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变202长岭二线	10千伏	427	99	23.19%	0	0	23.19%	4202	4202	未进入负面清单	否	无	-2.72%
1482	网大连市旅顺供电分公	和平66kV变电站	和平变204尹家线	10千伏	400	113	28.25%	0	0	28.48%	3585	3585	未进入负面清单	否	无	-0.88%
1483	网大连市旅顺供电分公	土城子66kV变电站	土城子变113药厂线	10千伏	352	164	46.59%	0	0	46.88%	2037	2037	未进入负面清单	否	无	-0.38%
1484	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变211红旗线	10千伏	373	328	87.94%	2	0.5	88.07%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.67%
1485	网大连市旅顺供电分公	江西66kV变电站	江西变102江二甲线	10千伏	400	67	16.75%	0	0	16.75%	4382	4382	未进入负面清单	否	无	0.36%
1486	网大连市旅顺供电分公	双岛66kV变电站	双岛变207江二线	10千伏	376	308	81.91%	2	0.5	81.91%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.95%
1487	网大连市旅顺供电分公	长城66kV变电站	长城变103黄家甲线	10千伏	374	246	65.78%	0	0	65.93%	921	921	未进入负面清单	否	无	-1.22%
1488	网大连市旅顺供电分公	龙王塘66kV变电站	龙王塘变203大龙乙线	10千伏	427	298	69.79%	0	0	70.01%	755	755	未进入负面清单	否	无	-2.21%
1489	网大连市旅顺供电分公	创新66kV变电站	创新变108盐水线	10千伏	448	122	27.23%	0	0	27.44%	4094	4094	未进入负面清单	否	无	1.77%
1490	网大连市旅顺供电分公	方家66kV变电站	方家变106水产线	10千伏	376	176	46.81%	0	0	47.04%	2162	2162	未进入负面清单	否	无	0.62%
1491	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变204南柳乙线	10千伏	533	109	20.50%	0	0	20.50%	5496	5496	未进入负面清单	否	无	0.83%
1492	网大连市普兰店供电分公	李屯66kV变电站	李屯变205平岛乙线	10千伏	360	24	6.53%	0	0	6.53%	4581	4581	未进入负面清单	否	无	-2.77%
1493	网大连市普兰店供电分公	丰荣66kV变电站	丰荣变112北互左线	10千伏	459	370	80.60%	0	0	80.60%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.26%
1494	网大连市普兰店供电分公	李屯66kV变电站	李屯变103李甘线	10千伏	304	291	95.68%	20	48	95.68%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.53%
1495	网大连市普兰店供电分公	双塔66kV变电站	双塔变201福全线	10千伏	437	295	67.42%	0	0	67.42%	953	953	未进入负面清单	否	无	2.25%
1496	网大连市普兰店供电分公	东老滩66kV变电站	东老滩变103老滩线	10千伏	533	399	74.79%	0	0	74.79%	482	482	未进入负面清单	否	无	1.56%
1497	网大连市普兰店供电分公	皮口66kV变电站	皮口变124皮杨线	10千伏	224	153	68.13%	0	0	68.13%	460	460	未进入负面清单	否	无	-2.89%
1498	网大连市普兰店供电分公	唐家房66kV变电站	唐家房变108泡子线	10千伏	147	95	65.09%	0	0	65.09%	379	379	未进入负面清单	否	无	1.23%
1499	网大连市普兰店供电分公	莲山66kV变电站	莲山变104莲南线	10千伏	256	233	91.19%	5	10	91.19%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.52%
1500	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变101电台线	10千伏	533	166	31.06%	0	0	31.06%	4521	4521	未进入负面清单	否	无	1.86%
1501	网大连市普兰店供电分公	城子坦66kV变电站	城子坦变123城皮东线	10千伏	267	153	57.26%	0	0	57.26%	1050	1050	未进入负面清单	否	无	2.03%
1502	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变120圈龙线	10千伏	437	438	100.10%	62	72	100.10%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.58%
1503	网大连市普兰店供电分公	杨树房66kV变电站	杨树房变217皮杨线	10千伏	280	257	91.79%	0	0	91.79%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.29%
1504	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变206盐厂线	10千伏	373	155	41.65%	0	0	41.65%	2477	2477	未进入负面清单	否	无	1.73%
1505	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变112南台甲线	10千伏	480	355	73.89%	0	0	73.89%	508	508	未进入负面清单	否	无	1.21%

1506	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变116兴隆甲线	10千伏	640	292	45.70%	0	0	45.70%	3802	3802	未进入负面清单	否	无	2.64%
1507	网大连市普兰店供电分公	唐家房66kV变电站	唐家房变113大刘线	10千伏	300	360	120.00%	210	320	120.00%	0	0	2025.04.07	是	2026年底	2.34%
1508	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变105摩根甲线	10千伏	427	154	36.07%	0	0	36.07%	3246	3246	未进入负面清单	否	无	-1.07%
1509	网大连市普兰店供电分公	丰荣66kV变电站	丰荣变201北互右线	10千伏	459	373	81.37%	0	0	81.37%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.35%
1510	网大连市普兰店供电分公	李屯66kV变电站	李屯变106平岛甲线	10千伏	360	234	64.89%	0	0	64.89%	942	942	未进入负面清单	否	无	-2.77%
1511	网大连市普兰店供电分公	双塔66kV变电站	双塔变103郭屯线	10千伏	320	187	58.52%	0	0	58.52%	1190	1190	未进入负面清单	否	无	-0.31%
1512	网大连市普兰店供电分公	乐甲66kV变电站	乐甲变103四平北线	10千伏	213	191	89.75%	28	46	89.75%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.35%
1513	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变215开东线	10千伏	267	0	0.18%	0	0	0.18%	3687	3687	未进入负面清单	否	无	1.57%
1514	网大连市普兰店供电分公	丰荣66kV变电站	丰荣变111朝阳甲线	10千伏	427	78	18.30%	0	0	18.30%	4560	4560	未进入负面清单	否	无	-2.89%
1515	网大连市普兰店供电分公	赞子河66kV变电站	赞子河变109三官线	10千伏	280	100	35.79%	0	0	35.79%	2144	2144	未进入负面清单	否	无	0.46%
1516	网大连市普兰店供电分公	丰荣66kV变电站	丰荣变204荣山线	10千伏	501	80	16.04%	0	0	16.04%	5554	5554	未进入负面清单	否	无	2.29%
1517	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变213开南线	10千伏	320	329	102.82%	2	6	102.82%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.15%
1518	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变103南都线	10千伏	427	0	0.11%	0	0	0.11%	5904	5904	未进入负面清单	否	无	1.50%
1519	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变106台南甲线	10千伏	440	153	34.68%	0	0	34.68%	3454	3454	未进入负面清单	否	无	-2.17%
1520	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变211摩根乙线	10千伏	427	93	21.83%	0	0	21.83%	4298	4298	未进入负面清单	否	无	0.24%
1521	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变212海湾线	10千伏	341	172	50.26%	0	0	50.26%	1758	1758	未进入负面清单	否	无	0.30%
1522	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变209三院甲线	10千伏	640	121	18.96%	0	0	18.96%	6766	6766	未进入负面清单	否	无	-0.91%
1523	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变211中心线	10千伏	533	114	21.44%	0	0	21.44%	5409	5409	未进入负面清单	否	无	-2.84%
1524	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变103一纵丁线	10千伏	427	119	27.82%	0	0	27.82%	3856	3856	未进入负面清单	否	无	-1.16%
1525	网大连市普兰店供电分公	东老滩66kV变电站	东老滩变201碧海线	10千伏	405	64	15.87%	0	0	15.87%	4502	4502	未进入负面清单	否	无	-1.22%
1526	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变217御景甲线	10千伏	352	329	93.47%	0	0	93.47%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.84%
1527	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变112振兴丁线	10千伏	533	197	36.99%	0	0	36.99%	3973	3973	未进入负面清单	否	无	1.47%
1528	网大连市普兰店供电分公	长店堡66kV变电站	长店堡变101长新线	10千伏	395	309	78.29%	0	0	78.29%	117	117	未进入负面清单	否	无	1.19%
1529	网大连市普兰店供电分公	星台66kV变电站	星台变102星徐线	10千伏	448	0	0.00%	0	0	0.00%	6207	6207	未进入负面清单	否	无	-1.56%
1530	网大连市普兰店供电分公	柳家66kV变电站	柳家变203柳南乙线	10千伏	400	301	75.31%	0	0	75.31%	325	325	未进入负面清单	否	无	0.06%
1531	网大连市普兰店供电分公	城子坦66kV变电站	城子坦变124微波线	10千伏	267	213	79.90%	0	0	79.90%	5	5	未进入负面清单	否	无	-0.23%
1532	网大连市普兰店供电分公	柳家66kV变电站	柳家变112姚家线	10千伏	440	360	81.92%	0	0	81.92%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.83%
1533	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变212南台乙线	10千伏	480	257	53.44%	0	0	53.44%	2208	2208	未进入负面清单	否	无	0.68%
1534	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变114开北线	10千伏	437	374	85.52%	0	0	85.52%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.88%
1535	网大连市普兰店供电分公	皮口66kV变电站	皮口变122园区甲线	10千伏	224	28	12.48%	0	0	12.48%	2619	2619	未进入负面清单	否	无	2.48%
1536	网大连市普兰店供电分公	星台66kV变电站	星台变202星莲线	10千伏	448	233	52.10%	0	0	52.10%	2165	2165	未进入负面清单	否	无	-2.71%
1537	网大连市普兰店供电分公	夹河66kV变电站	夹河变101夹河东线	10千伏	100	65	65.37%	0	0	65.37%	253	253	未进入负面清单	否	无	-1.35%
1538	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变109建材线	10千伏	384	186	48.40%	0	0	48.40%	2102	2102	未进入负面清单	否	无	-1.01%
1539	网大连市普兰店供电分公	赞子河66kV变电站	赞子河变105粮农线	10千伏	240	144	60.00%	0	0	60.00%	831	831	未进入负面清单	否	无	0.85%
1540	网大连市普兰店供电分公	城子坦66kV变电站	城子坦变122市干线	10千伏	267	97	36.39%	0	0	36.39%	2014	2014	未进入负面清单	否	无	-2.75%
1541	网大连市普兰店供电分公	东老滩66kV变电站	东老滩变203谢屯线	10千伏	373	176	47.22%	0	0	47.22%	2119	2119	未进入负面清单	否	无	2.36%
1542	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变102三院乙线	10千伏	640	165	25.82%	0	0	25.82%	6006	6006	未进入负面清单	否	无	1.42%
1543	网大连市普兰店供电分公	柳家66kV变电站	柳家变104柳台左线	10千伏	360	155	42.98%	0	0	42.98%	2308	2308	未进入负面清单	否	无	-2.80%
1544	网大连市普兰店供电分公	双塔66kV变电站	双塔变203农场线	10千伏	437	219	50.16%	0	0	50.16%	2260	2260	未进入负面清单	否	无	-0.54%
1545	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变104磷肥线	10千伏	427	4	0.83%	0	0	0.83%	5850	5850	未进入负面清单	否	无	-1.20%
1546	网大连市普兰店供电分公	赞子河66kV变电站	赞子河变108新台线	10千伏	360	38	10.67%	0	0	10.67%	4323	4323	未进入负面清单	否	无	-2.33%
1547	网大连市普兰店供电分公	唐家房66kV变电站	唐家房变106杨树房线	10千伏	200	164	82.07%	0	0	82.07%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.96%
1548	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变107和南右线	10千伏	480	231	48.19%	0	0	48.19%	2644	2644	未进入负面清单	否	无	1.85%
1549	网大连市普兰店供电分公	柳家66kV变电站	柳家变102柳南甲线	10千伏	427	456	106.81%	92	120	106.81%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.32%
1550	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变119铁热线	10千伏	533	352	65.91%	0	0	65.91%	1302	1302	未进入负面清单	否	无	2.82%
1551	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变113花山线	10千伏	469	519	110.65%	32	65	110.65%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.65%
1552	网大连市普兰店供电分公	乐甲66kV变电站	乐甲变104四平南线	10千伏	533	202	37.95%	0	0	37.95%	3884	3884	未进入负面清单	否	无	-0.24%
1553	网大连市普兰店供电分公	安波66kV变电站	安波变123俭汤线	10千伏	200	209	104.71%	2	6	104.71%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.10%
1554	网大连市普兰店供电分公	乐甲66kV变电站	乐甲变102庙岭线	10千伏	213	140	65.60%	0	0	65.60%	532	532	未进入负面清单	否	无	-1.10%
1555	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变109新南甲线	10千伏	693	290	41.79%	0	0	41.79%	4589	4589	未进入负面清单	否	无	1.75%
1556	网大连市普兰店供电分公	双塔66kV变电站	双塔变102四平岭线	10千伏	437	108	24.65%	0	0	24.65%	4192	4192	未进入负面清单	否	无	-1.81%
1557	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变101银城乙线	10千伏	320	0	0.07%	0	0	0.07%	4430	4430	未进入负面清单	否	无	2.02%
1558	网大连市普兰店供电分公	长店堡66kV变电站	长店堡变203长南线	10千伏	395	0	0.00%	0	0	0.00%	5469	5469	未进入负面清单	否	无	0.02%
1559	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变118万达线	10千伏	405	175	43.13%	0	0	43.13%	2588	2588	未进入负面清单	否	无	1.87%

1560	网大连市普兰店供电分公	大谭66kV变电站	大谭变102谭东线	10千伏	280	182	65.03%	0	0	65.03%	726	726	未进入负面清单	否	无	2.71%
1561	网大连市普兰店供电分公	安波66kV变电站	安波变122镇内线	10千伏	320	257	80.22%	0	0	80.22%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.17%
1562	网大连市普兰店供电分公	柳家66kV变电站	柳家变206建烨甲线	10千伏	360	264	73.42%	0	0	73.42%	410	410	未进入负面清单	否	无	0.11%
1563	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变205郊区线	10千伏	440	125	28.33%	0	0	28.33%	3938	3938	未进入负面清单	否	无	1.97%
1564	网大连市普兰店供电分公	安波66kV变电站	安波变124同益线	10千伏	440	239	54.43%	0	0	54.43%	1949	1949	未进入负面清单	否	无	2.22%
1565	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变208天都乙线	10千伏	405	85	21.02%	0	0	21.02%	4141	4141	未进入负面清单	否	无	-2.87%
1566	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变115润竹线	10千伏	341	76	22.25%	0	0	22.25%	3414	3414	未进入负面清单	否	无	-0.70%
1567	网大连市普兰店供电分公	皮口66kV变电站	皮口变121甘河线	10千伏	280	1	0.38%	0	0	0.38%	3861	3861	未进入负面清单	否	无	1.97%
1568	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变216马岛线	10千伏	373	146	39.17%	0	0	39.17%	2640	2640	未进入负面清单	否	无	0.59%
1569	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变111和尚左线	10千伏	400	243	60.65%	0	0	60.65%	1341	1341	未进入负面清单	否	无	-1.91%
1570	网大连市普兰店供电分公	丰荣66kV变电站	丰荣变203丰台乙线	10千伏	267	158	59.08%	0	0	59.08%	966	966	未进入负面清单	否	无	-1.43%
1571	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变201市区线	10千伏	480	323	67.38%	0	0	67.38%	1049	1049	未进入负面清单	否	无	2.56%
1572	网大连市普兰店供电分公	皮口66kV变电站	皮口变127海岸线	10千伏	280	181	64.55%	0	0	64.55%	749	749	未进入负面清单	否	无	1.01%
1573	网大连市普兰店供电分公	杨树房66kV变电站	杨树房变111华杨线	10千伏	300	229	76.28%	0	0	76.28%	193	193	未进入负面清单	否	无	-0.72%
1574	网大连市普兰店供电分公	丰荣66kV变电站	丰荣变202朝阳乙线	10千伏	427	77	17.97%	0	0	17.97%	4584	4584	未进入负面清单	否	无	-0.42%
1575	网大连市普兰店供电分公	双塔66kV变电站	双塔变202墨盘线	10千伏	437	124	28.35%	0	0	28.35%	3912	3912	未进入负面清单	否	无	3.00%
1576	网大连市普兰店供电分公	唐家房66kV变电站	唐家房变112铁矿线	10千伏	224	154	68.55%	0	0	68.55%	444	444	未进入负面清单	否	无	-1.51%
1577	网大连市普兰店供电分公	莲山66kV变电站	莲山变105莲东线	10千伏	440	108	24.59%	0	0	24.59%	4223	4223	未进入负面清单	否	无	-0.39%
1578	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变110清华线	10千伏	400	105	26.28%	0	0	26.28%	3722	3722	未进入负面清单	否	无	2.98%
1579	网大连市普兰店供电分公	安波66kV变电站	安波变111四平线	10千伏	80	32	39.56%	0	0	39.56%	560	560	未进入负面清单	否	无	-1.70%
1580	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变106龙威线	10千伏	213	173	81.22%	0	0	81.22%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.56%
1581	网大连市普兰店供电分公	东老滩66kV变电站	东老滩变202后东乙线	10千伏	395	88	22.36%	0	0	22.36%	3940	3940	未进入负面清单	否	无	-0.24%
1582	网大连市普兰店供电分公	柳家66kV变电站	柳家变201莲城线	10千伏	280	224	79.94%	0	0	79.94%	3	3	未进入负面清单	否	无	-1.87%
1583	网大连市普兰店供电分公	刘屯66kV变电站	刘屯变116初店线	10千伏	200	108	54.18%	0	0	54.18%	894	894	未进入负面清单	否	无	0.25%
1584	网大连市普兰店供电分公	乐甲66kV变电站	乐甲变202军工线	10千伏	213	47	22.19%	0	0	22.19%	2136	2136	未进入负面清单	否	无	-1.20%
1585	网大连市普兰店供电分公	李屯66kV变电站	李屯变206李信线	10千伏	448	42	9.47%	0	0	9.47%	5472	5472	未进入负面清单	否	无	-1.91%
1586	网大连市普兰店供电分公	杨树房66kV变电站	杨树房变212供水线	10千伏	107	13	12.44%	0	0	12.44%	1248	1248	未进入负面清单	否	无	-2.40%
1587	网大连市普兰店供电分公	李屯66kV变电站	李屯变207李杨乙线	10千伏	400	51	12.75%	0	0	12.75%	4659	4659	未进入负面清单	否	无	-2.96%
1588	网大连市普兰店供电分公	李屯66kV变电站	李屯变102李园甲线	10千伏	240	155	64.60%	0	0	64.60%	640	640	未进入负面清单	否	无	2.65%
1589	网大连市普兰店供电分公	莲山66kV变电站	莲山变102轻工线	10千伏	160	15	9.61%	0	0	9.61%	1951	1951	未进入负面清单	否	无	0.29%
1590	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变204轴承线	10千伏	320	49	15.38%	0	0	15.38%	3581	3581	未进入负面清单	否	无	-0.94%
1591	网大连市普兰店供电分公	杨树房66kV变电站	杨树房变113杨梁线	10千伏	245	15	6.15%	0	0	6.15%	3138	3138	未进入负面清单	否	无	-0.84%
1592	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变219公元甲线	10千伏	533	127	23.82%	0	0	23.82%	5190	5190	未进入负面清单	否	无	-0.81%
1593	网大连市普兰店供电分公	刘屯66kV变电站	刘屯变119吴山线	10千伏	80	23	29.25%	0	0	29.25%	703	703	未进入负面清单	否	无	2.56%
1594	网大连市普兰店供电分公	柳家66kV变电站	柳家变105柳台右线	10千伏	360	378	104.91%	6	2	104.91%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.36%
1595	网大连市普兰店供电分公	柳家66kV变电站	柳家变210莲沟线	10千伏	360	249	69.11%	0	0	69.11%	679	679	未进入负面清单	否	无	-2.29%
1596	网大连市普兰店供电分公	柳家66kV变电站	柳家变207建烨乙线	10千伏	360	336	93.29%	0	0	93.29%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.37%
1597	网大连市普兰店供电分公	安波66kV变电站	安波变112帝源线	10千伏	320	33	10.28%	0	0	10.28%	3864	3864	未进入负面清单	否	无	3.00%
1598	网大连市普兰店供电分公	丰荣66kV变电站	丰荣变108丰能线	10千伏	544	570	104.85%	0	0	104.85%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.58%
1599	网大连市普兰店供电分公	铁西66kV变电站	铁西变214纱厂线	10千伏	341	134	39.27%	0	0	39.27%	2408	2408	未进入负面清单	否	无	-2.95%
1600	网大连市普兰店供电分公	长店堡66kV变电站	长店堡变201长北线	10千伏	459	0	0.00%	0	0	0.00%	6355	6355	未进入负面清单	否	无	2.28%
1601	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变205陈屯线	10千伏	533	206	38.68%	0	0	38.68%	3817	3817	未进入负面清单	否	无	1.43%
1602	网大连市普兰店供电分公	李屯66kV变电站	李屯变101李杨甲线	10千伏	560	326	58.20%	0	0	58.20%	2114	2114	未进入负面清单	否	无	0.56%
1603	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变210振兴甲线	10千伏	320	216	67.53%	0	0	67.53%	691	691	未进入负面清单	否	无	-1.70%
1604	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变107南柳甲线	10千伏	533	14	2.56%	0	0	2.56%	7153	7153	未进入负面清单	否	无	-0.27%
1605	网大连市普兰店供电分公	大谭66kV变电站	大谭变101夹河线	10千伏	200	33	16.60%	0	0	16.60%	2196	2196	未进入负面清单	否	无	-1.96%
1606	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变203长堡线	10千伏	427	286	67.00%	0	0	67.00%	961	961	未进入负面清单	否	无	1.00%
1607	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变204大家庭甲线	10千伏	640	245	38.34%	0	0	38.34%	4618	4618	未进入负面清单	否	无	-2.28%
1608	网大连市普兰店供电分公	柳家66kV变电站	柳家变205部队右线	10千伏	400	122	30.45%	0	0	30.45%	3433	3433	未进入负面清单	否	无	-0.36%
1609	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变111鼎盛甲线	10千伏	427	285	66.76%	0	0	66.76%	979	979	未进入负面清单	否	无	-0.49%
1610	网大连市普兰店供电分公	皮口66kV变电站	皮口变123园区乙线	10千伏	224	122	54.47%	0	0	54.47%	990	990	未进入负面清单	否	无	0.58%
1611	网大连市普兰店供电分公	唐家房66kV变电站	唐家房变105服装线	10千伏	260	174	67.08%	0	0	67.08%	582	582	未进入负面清单	否	无	0.86%
1612	网大连市普兰店供电分公	刘屯66kV变电站	刘屯变115星台线	10千伏	240	164	68.38%	0	0	68.38%	483	483	未进入负面清单	否	无	-1.57%
1613	网大连市普兰店供电分公	杨树房66kV变电站	杨树房变112信达线	10千伏	400	307	76.77%	0	0	76.77%	224	224	未进入负面清单	否	无	2.82%

1614	网大连市普兰店供电分公	东老滩66kV变电站	东老滩变104新滩线	10千伏	533	275	51.65%	0	0	51.65%	2619	2619	未进入负面清单	否	无	-2.74%
1615	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变108化肥线	10千伏	400	193	48.22%	0	0	48.22%	2202	2202	未进入负面清单	否	无	1.70%
1616	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变104天都甲线	10千伏	405	107	26.52%	0	0	26.52%	3755	3755	未进入负面清单	否	无	2.14%
1617	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变203一纵丙线	10千伏	320	237	74.12%	0	0	74.12%	326	326	未进入负面清单	否	无	-1.13%
1618	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变112沿海线	10千伏	480	205	42.63%	0	0	42.63%	3107	3107	未进入负面清单	否	无	1.75%
1619	网大连市普兰店供电分公	长店堡66kV变电站	长店堡变202长鼎乙线	10千伏	459	498	108.66%	0	0	108.66%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.35%
1620	网大连市普兰店供电分公	夹河66kV变电站	夹河变201夹河南线	10千伏	200	104	52.05%	0	0	52.05%	968	968	未进入负面清单	否	无	-1.41%
1621	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变110铁西线	10千伏	320	311	97.26%	0	0	97.26%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.51%
1622	网大连市普兰店供电分公	大谭66kV变电站	大谭变103谭南线	10千伏	112	94	83.78%	0	0	83.78%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.75%
1623	网大连市普兰店供电分公	赞子河66kV变电站	赞子河变106碧流河线	10千伏	280	188	67.29%	0	0	67.29%	617	617	未进入负面清单	否	无	0.30%
1624	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变111公元乙线	10千伏	533	189	35.36%	0	0	35.36%	4123	4123	未进入负面清单	否	无	-0.41%
1625	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变213一纵甲线	10千伏	427	102	23.81%	0	0	23.81%	4152	4152	未进入负面清单	否	无	1.65%
1626	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变207万达广场线	10千伏	373	235	62.90%	0	0	62.90%	1105	1105	未进入负面清单	否	无	-2.28%
1627	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变201鼎盛乙线	10千伏	640	350	54.73%	4	12	54.73%	2802	2802	未进入负面清单	否	无	1.86%
1628	网大连市普兰店供电分公	唐家房66kV变电站	唐家房变107水源线	10千伏	200	80	40.00%	0	0	40.00%	1386	1386	未进入负面清单	否	无	-0.75%
1629	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变108冷库线	10千伏	480	117	24.40%	0	0	24.40%	4622	4622	未进入负面清单	否	无	0.43%
1630	网大连市普兰店供电分公	皮口66kV变电站	皮口变126轧钢线	10千伏	280	302	107.94%	82	72	107.94%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.22%
1631	网大连市普兰店供电分公	大谭66kV变电站	大谭变104谭西线	10千伏	144	78	53.84%	0	0	53.84%	652	652	未进入负面清单	否	无	-1.45%
1632	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变207台南乙线	10千伏	440	13	2.92%	0	0	2.92%	5874	5874	未进入负面清单	否	无	-1.23%
1633	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变102银城甲线	10千伏	320	0	0.15%	0	0	0.15%	4426	4426	未进入负面清单	否	无	-1.69%
1634	网大连市普兰店供电分公	柳家66kV变电站	柳家变204部队左线	10千伏	400	218	54.58%	0	0	54.58%	1761	1761	未进入负面清单	否	无	-1.93%
1635	网大连市普兰店供电分公	李屯66kV变电站	李屯变208李园乙线	10千伏	320	168	52.65%	0	0	52.65%	1516	1516	未进入负面清单	否	无	-1.57%
1636	网大连市普兰店供电分公	夹河66kV变电站	夹河变202夹河北线	10千伏	140	83	59.23%	0	0	59.23%	504	504	未进入负面清单	否	无	-2.71%
1637	网大连市普兰店供电分公	双塔66kV变电站	双塔变101龙山线	10千伏	437	210	47.97%	0	0	47.97%	2426	2426	未进入负面清单	否	无	0.21%
1638	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变212振兴丙线	10千伏	405	491	121.08%	25	18	121.08%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.54%
1639	网大连市普兰店供电分公	唐家房66kV变电站	唐家房变111唐家房线	10千伏	283	257	91.02%	1	1	91.02%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.96%
1640	网大连市普兰店供电分公	皮口66kV变电站	皮口变128城皮西线	10千伏	240	228	94.87%	2	6	94.87%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.73%
1641	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变206鑫凤线	10千伏	384	61	15.98%	0	0	15.98%	4258	4258	未进入负面清单	否	无	2.79%
1642	网大连市普兰店供电分公	丰荣66kV变电站	丰荣变109丰梁线	10千伏	267	123	46.06%	0	0	46.06%	1567	1567	未进入负面清单	否	无	0.87%
1643	网大连市普兰店供电分公	皮口66kV变电站	皮口变125清水线	10千伏	224	161	71.82%	0	0	71.82%	317	317	未进入负面清单	否	无	1.87%
1644	网大连市普兰店供电分公	柳家66kV变电站	柳家变107皮粉线	10千伏	400	391	97.72%	0	0	97.72%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.85%
1645	网大连市普兰店供电分公	刘屯66kV变电站	刘屯变118安家线	10千伏	96	70	73.13%	0	0	73.13%	114	114	未进入负面清单	否	无	2.98%
1646	网大连市普兰店供电分公	杨树房66kV变电站	杨树房变216金纶线	10千伏	280	183	65.44%	0	0	65.44%	706	706	未进入负面清单	否	无	1.50%
1647	网大连市普兰店供电分公	赞子河66kV变电站	赞子河变107徐大屯线	10千伏	240	178	74.13%	0	0	74.13%	244	244	未进入负面清单	否	无	-2.76%
1648	网大连市普兰店供电分公	丰荣66kV变电站	丰荣变110丰台甲线	10千伏	320	132	41.32%	0	0	41.32%	2144	2144	未进入负面清单	否	无	-0.04%
1649	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变110振兴乙线	10千伏	448	385	85.92%	0	0	85.92%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.57%
1650	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变202沿海线（南）	10千伏	533	346	64.84%	0	0	64.84%	1400	1400	未进入负面清单	否	无	-1.75%
1651	网大连市普兰店供电分公	纳水66kV变电站	纳水变201大家庭乙线	10千伏	640	261	40.83%	0	0	40.83%	4342	4342	未进入负面清单	否	无	1.20%
1652	网大连市普兰店供电分公	南山66kV变电站	南山变102市区线（南）	10千伏	533	531	99.61%	1	2	99.61%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.45%
1653	网大连市普兰店供电分公	莲山66kV变电站	莲山变103莲西线	10千伏	240	124	51.73%	0	0	51.73%	1175	1175	未进入负面清单	否	无	-2.39%
1654	网大连市普兰店供电分公	城子坦66kV变电站	城子坦变125金哨线	10千伏	280	125	44.51%	0	0	44.51%	1721	1721	未进入负面清单	否	无	-0.61%
1655	网大连市普兰店供电分公	安波66kV变电站	安波变121安波线	10千伏	280	136	48.66%	0	0	48.66%	1520	1520	未进入负面清单	否	无	-1.57%
1656	网大连市普兰店供电分公	东老滩66kV变电站	东老滩变101后东甲线	10千伏	416	203	48.81%	0	0	48.81%	2247	2247	未进入负面清单	否	无	1.79%
1657	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变203太工线	10千伏	440	320	72.71%	0	0	72.71%	556	556	未进入负面清单	否	无	-0.59%
1658	网大连市普兰店供电分公	台山66kV变电站	台山变105老店线	10千伏	400	155	38.79%	0	0	38.79%	2855	2855	未进入负面清单	否	无	-0.83%
1659	网大连市普兰店供电分公	莲山66kV变电站	莲山变101沙包线	10千伏	256	221	86.15%	0	0	86.15%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.14%
1660	网大连市瓦房店供电分公	园区66kV变电站	园区变104园轴线	10千伏	597	96	16.07%	0	0	12.02%	6613	6613	未进入负面清单	否	无	-0.16%
1661	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变213西区乙线	10千伏	405	91	22.45%	0	0	22.21%	4040	4040	未进入负面清单	否	无	2.74%
1662	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变111气调线	10千伏	480	163	33.96%	0	0	33.96%	3828	3828	未进入负面清单	否	无	1.64%
1663	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变101新食线	10千伏	448	367	81.92%	13	30	72.77%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.38%
1664	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变212西华乙线	10千伏	533	128	24.00%	0	0	24.00%	5172	5172	未进入负面清单	否	无	2.78%
1665	网大连市瓦房店供电分公	瓦东66kV变电站	瓦东变205铝厂线	10千伏	400	360	90.00%	8	20	90.25%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.58%
1666	网大连市瓦房店供电分公	望山66kV变电站	望山变105港湾甲线	10千伏	384	56	14.58%	0	0	11.90%	4351	4351	未进入负面清单	否	无	-0.82%
1667	网大连市瓦房店供电分公	古城66kV变电站	古城变201王沟线	10千伏	491	510	103.93%	15	13	90.89%	0	0	2025.02.11	是	2026年底	2.01%

1668	网大连市瓦房店供电分公	永宁66kV变电站	永宁变111工业线	10千伏	400	413	103.25%	2	12	26.81%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.63%
1669	网大连市瓦房店供电分公	驼山66kV变电站	驼山变101金屯线	10千伏	296	190	64.19%	0	0	64.19%	811	811	未进入负面清单	否	无	-1.45%
1670	网大连市瓦房店供电分公	祝华66kV变电站	祝华变209华丰乙线	10千伏	500	132	26.40%	0	0	24.20%	4642	4642	未进入负面清单	否	无	0.53%
1671	网大连市瓦房店供电分公	三台子66kV变电站	三台子变112河东线	10千伏	336	227	67.56%	0	0	54.76%	724	724	未进入负面清单	否	无	0.16%
1672	网大连市瓦房店供电分公	榆房66kV变电站	榆房变201楼房线	10千伏	533	383	71.82%	0	0	68.25%	756	756	未进入负面清单	否	无	0.43%
1673	网大连市瓦房店供电分公	西虎66kV变电站	西虎变212西河线	10千伏	299	271	90.73%	13	12	67.29%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.73%
1674	网大连市瓦房店供电分公	盘地66kV变电站	盘地变102大田线	10千伏	320	281	87.81%	12	24	77.34%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.20%
1675	网大连市瓦房店供电分公	古城66kV变电站	古城变104拖拉机线	10千伏	448	180	40.18%	0	0	40.18%	3090	3090	未进入负面清单	否	无	-1.21%
1676	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变102园西线	10千伏	448	319	71.21%	0	0	71.21%	682	682	未进入负面清单	否	无	-1.70%
1677	网大连市瓦房店供电分公	望山66kV变电站	望山变206港务线	10千伏	400	49	12.25%	0	0	2.90%	4694	4694	未进入负面清单	否	无	-0.04%
1678	网大连市瓦房店供电分公	王家66kV变电站	王家变106田屯乙线	10千伏	160	20	12.50%	0	0	10.31%	1871	1871	未进入负面清单	否	无	-2.46%
1679	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变208共济乙线	10千伏	533	495	92.82%	5	14	92.82%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.44%
1680	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变203文兰线	10千伏	427	353	82.73%	14	10	82.73%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.86%
1681	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变107华太乙线	10千伏	448	424	94.64%	14	30	43.30%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.91%
1682	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变103水源线	10千伏	491	498	101.49%	7	30	97.82%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.14%
1683	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变104轧钢线	10千伏	448	43	9.60%	0	0	7.81%	5463	5463	未进入负面清单	否	无	2.75%
1684	网大连市瓦房店供电分公	祝华66kV变电站	祝华变102中拥甲线	10千伏	597	47	7.87%	0	0	7.64%	7462	7462	未进入负面清单	否	无	1.97%
1685	网大连市瓦房店供电分公	祝华66kV变电站	祝华变111祝北线	10千伏	597	354	59.27%	0	0	52.49%	2145	2145	未进入负面清单	否	无	-2.12%
1686	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变112苏瑞线	10千伏	448	153	34.15%	0	0	34.15%	3558	3558	未进入负面清单	否	无	-0.88%
1687	网大连市瓦房店供电分公	谢屯66kV变电站	谢屯变206谢沙线	10千伏	395	349	88.35%	1	25	64.75%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.85%
1688	网大连市瓦房店供电分公	祝华66kV变电站	祝华变202中拥乙线	10千伏	400	31	7.75%	0	0	7.70%	5005	5005	未进入负面清单	否	无	-2.38%
1689	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变102水产线	10千伏	448	299	66.74%	0	0	66.74%	1029	1029	未进入负面清单	否	无	-0.35%
1690	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变106华太甲线	10千伏	448	90	20.09%	0	0	20.09%	4649	4649	未进入负面清单	否	无	-2.03%
1691	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变107苏岗甲线	10千伏	448	204	45.54%	0	0	45.54%	2674	2674	未进入负面清单	否	无	0.14%
1692	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变111苏园甲线	10千伏	448	48	10.71%	0	0	10.49%	5376	5376	未进入负面清单	否	无	2.33%
1693	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变103天月线	10千伏	448	53	11.83%	0	0	7.14%	5290	5290	未进入负面清单	否	无	-1.92%
1694	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变204金房线	10千伏	440	235	53.41%	0	0	35.45%	2026	2026	未进入负面清单	否	无	1.66%
1695	网大连市瓦房店供电分公	仙浴湾66kV变电站	仙浴湾变105红砖线	10千伏	320	100	31.25%	0	0	16.88%	2702	2702	未进入负面清单	否	无	-2.25%
1696	网大连市瓦房店供电分公	古城66kV变电站	古城变202水泥线	10千伏	448	234	52.23%	0	0	42.41%	2155	2155	未进入负面清单	否	无	0.64%
1697	网大连市瓦房店供电分公	泡崖66kV变电站	泡崖变201胡屯线	10千伏	448	528	117.86%	15	22	100.89%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.59%
1698	网大连市瓦房店供电分公	瓦东66kV变电站	瓦东变106铁路线	10千伏	600	129	21.50%	0	0	15.83%	6079	6079	未进入负面清单	否	无	-0.87%
1699	网大连市瓦房店供电分公	瓦东66kV变电站	瓦东变207沙河线	10千伏	472	531	112.50%	7	22	112.50%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.38%
1700	网大连市瓦房店供电分公	岗店66kV变电站	岗店变101丽华线	10千伏	533	95	17.81%	0	0	15.94%	5744	5744	未进入负面清单	否	无	1.49%
1701	网大连市瓦房店供电分公	瓦东66kV变电站	瓦东变204铁东线	10千伏	600	353	58.83%	0	0	56.33%	2200	2200	未进入负面清单	否	无	-0.64%
1702	网大连市瓦房店供电分公	许屯66kV变电站	许屯变202许岭线	10千伏	267	109	40.82%	0	0	30.90%	1812	1812	未进入负面清单	否	无	-0.10%
1703	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变206锦山线	10千伏	299	111	37.16%	0	0	32.81%	2216	2216	未进入负面清单	否	无	0.81%
1704	网大连市瓦房店供电分公	李店66kV变电站	李店变201吴店线	10千伏	405	435	107.33%	4	10	78.21%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.09%
1705	网大连市瓦房店供电分公	瓦东66kV变电站	瓦东变202瓦纺线	10千伏	300	1	0.20%	0	0	0.17%	4146	4146	未进入负面清单	否	无	2.17%
1706	网大连市瓦房店供电分公	榆房66kV变电站	榆房变203水库线	10千伏	299	208	69.64%	0	0	69.64%	536	536	未进入负面清单	否	无	2.80%
1707	网大连市瓦房店供电分公	榆房66kV变电站	榆房变103东风线	10千伏	427	65	15.23%	0	0	14.06%	4786	4786	未进入负面清单	否	无	-2.26%
1708	网大连市瓦房店供电分公	瓦东66kV变电站	瓦东变203食品线	10千伏	600	380	63.33%	0	0	63.50%	1732	1732	未进入负面清单	否	无	0.33%
1709	网大连市瓦房店供电分公	柏屯66kV变电站	柏屯变105联西线	10千伏	640	411	64.22%	0	0	53.28%	1749	1749	未进入负面清单	否	无	1.97%
1710	网大连市瓦房店供电分公	平房66kV变电站	平房变101蒋庄线	10千伏	480	415	86.46%	14	22	86.46%	0	0	2025.03.10	是	2026年底	2.21%
1711	网大连市瓦房店供电分公	望山66kV变电站	望山变111联城线	10千伏	427	369	86.50%	12	30	48.05%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.63%
1712	网大连市瓦房店供电分公	岗店66kV变电站	岗店变211隆成线	10千伏	597	204	34.15%	0	0	22.60%	4743	4743	未进入负面清单	否	无	1.43%
1713	网大连市瓦房店供电分公	新农66kV变电站	新农变101新复甲线	10千伏	224	185	82.59%	12	12	73.66%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.71%
1714	网大连市瓦房店供电分公	榆房66kV变电站	榆房变202那屯线	10千伏	395	434	109.96%	15	17	100.84%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.78%
1715	网大连市瓦房店供电分公	松树220kV变电站	松树变117松树线	10千伏	200	196	98.00%	9	28	98.00%	0	0	2025.05.15	是	2026年底	2.73%
1716	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变207万达乙线	10千伏	448	89	19.87%	0	0	9.60%	4666	4666	未进入负面清单	否	无	2.14%
1717	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变203三家线	10千伏	448	383	85.49%	3	25	41.96%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.27%
1718	网大连市瓦房店供电分公	谢屯66kV变电站	谢屯变102泡崖线	10千伏	427	331	77.57%	0	0	70.89%	179	179	未进入负面清单	否	无	-1.96%
1719	网大连市瓦房店供电分公	李官66kV变电站	李官变203王屯线	10千伏	304	172	56.58%	0	0	5.39%	1233	1233	未进入负面清单	否	无	2.68%
1720	网大连市瓦房店供电分公	老虎屯66kV变电站	老虎屯变102石屯线	10千伏	448	454	101.34%	3	12	93.08%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.55%
1721	网大连市瓦房店供电分公	岗店66kV变电站	岗店变212瑞安线	10千伏	533	225	42.19%	0	0	42.19%	3492	3492	未进入负面清单	否	无	2.48%

1722	网大连市瓦房店供电分公	许屯66kV变电站	许屯变101温泉线	10千伏	405	35	8.64%	0	0	27.16%	5005	5005	未进入负面清单	否	无	-2.33%
1723	网大连市瓦房店供电分公	盘地66kV变电站	盘地变101元北线	10千伏	400	336	84.00%	6	17	58.30%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.54%
1724	网大连市瓦房店供电分公	谢屯66kV变电站	谢屯变106谢王线	10千伏	395	299	75.70%	0	0	64.05%	294	294	未进入负面清单	否	无	-1.14%
1725	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变204新棉线	10千伏	448	368	82.14%	9	12	51.34%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.52%
1726	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变209兴工乙线	10千伏	440	114	25.91%	0	0	23.64%	4122	4122	未进入负面清单	否	无	2.94%
1727	网大连市瓦房店供电分公	谢屯66kV变电站	谢屯变103高新甲线	10千伏	448	199	44.42%	0	0	42.97%	2761	2761	未进入负面清单	否	无	-2.82%
1728	网大连市瓦房店供电分公	榆房66kV变电站	榆房变105城山甲线	10千伏	427	324	75.93%	0	0	63.04%	301	301	未进入负面清单	否	无	-0.15%
1729	网大连市瓦房店供电分公	三台子66kV变电站	三台子变121大桥线	10千伏	424	255	60.14%	0	0	43.87%	1458	1458	未进入负面清单	否	无	-0.09%
1730	网大连市瓦房店供电分公	西虎66kV变电站	西虎变211红沿线	10千伏	299	251	84.03%	5	14	56.91%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.85%
1731	网大连市瓦房店供电分公	松树220kV变电站	松树变112龙潭线	10千伏	320	236	73.75%	0	0	59.38%	346	346	未进入负面清单	否	无	0.60%
1732	网大连市瓦房店供电分公	谢屯66kV变电站	谢屯变104井口线	10千伏	448	223	49.78%	0	0	46.65%	2345	2345	未进入负面清单	否	无	-0.60%
1733	网大连市瓦房店供电分公	松树220kV变电站	松树变113得利寺线	10千伏	320	269	84.06%	6	18	71.88%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.74%
1734	网大连市瓦房店供电分公	李官66kV变电站	李官变102盐场线	10千伏	160	153	95.63%	6	21	90.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.78%
1735	网大连市瓦房店供电分公	榆房66kV变电站	榆房变101榆房线	10千伏	480	409	85.21%	8	24	84.17%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.74%
1736	网大连市瓦房店供电分公	驼山66kV变电站	驼山变108大末线	10千伏	496	485	97.78%	13	17	97.78%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.64%
1737	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变211苏园乙线	10千伏	440	399	90.68%	13	20	70.68%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.79%
1738	网大连市瓦房店供电分公	榆房66kV变电站	榆房变102公路线	10千伏	533	499	93.57%	1	21	75.38%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.10%
1739	网大连市瓦房店供电分公	王家66kV变电站	王家变105田屯甲线	10千伏	400	121	30.25%	0	0	27.50%	3447	3447	未进入负面清单	否	无	-2.09%
1740	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变211曲屯线	10千伏	597	214	35.83%	0	0	34.66%	4570	4570	未进入负面清单	否	无	-1.35%
1741	网大连市瓦房店供电分公	万家岭66kV变电站	万家岭变102盖店线	10千伏	304	286	94.08%	5	14	66.94%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.14%
1742	网大连市瓦房店供电分公	谢屯66kV变电站	谢屯变101平岛线	10千伏	501	225	44.88%	0	0	39.50%	3049	3049	未进入负面清单	否	无	-0.23%
1743	网大连市瓦房店供电分公	盘地66kV变电站	盘地变103西线	10千伏	400	103	25.75%	0	0	20.63%	3758	3758	未进入负面清单	否	无	-1.05%
1744	网大连市瓦房店供电分公	古城66kV变电站	古城变101城内线	10千伏	491	612	124.72%	9	24	120.44%	0	0	2024.12.17	是	2026年底	2.36%
1745	网大连市瓦房店供电分公	永宁66kV变电站	永宁变112鸿发线	10千伏	267	215	80.62%	3	26	76.31%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.73%
1746	网大连市瓦房店供电分公	古城66kV变电站	古城变103大河线	10千伏	350	312	89.14%	9	15	33.14%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.83%
1747	网大连市瓦房店供电分公	瓦东66kV变电站	瓦东变103铁西线	10千伏	600	245	40.83%	0	0	26.33%	4070	4070	未进入负面清单	否	无	2.34%
1748	网大连市瓦房店供电分公	望山66kV变电站	望山变203望城线	10千伏	400	77	19.25%	0	0	8.93%	4209	4209	未进入负面清单	否	无	-0.20%
1749	网大连市瓦房店供电分公	望山66kV变电站	望山变212风源线	10千伏	427	108	25.31%	0	0	21.33%	4042	4042	未进入负面清单	否	无	-1.03%
1750	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变107万达甲线	10千伏	448	102	22.77%	0	0	22.77%	4441	4441	未进入负面清单	否	无	-1.29%
1751	网大连市瓦房店供电分公	迟家66kV变电站	迟家变102闫店线	10千伏	480	465	96.88%	4	12	91.67%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.02%
1752	网大连市瓦房店供电分公	古城66kV变电站	古城变203岳山线	10千伏	491	487	99.25%	15	23	92.32%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.25%
1753	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变102国际城甲线	10千伏	400	44	11.00%	0	0	9.50%	4780	4780	未进入负面清单	否	无	0.70%
1754	网大连市瓦房店供电分公	万家岭66kV变电站	万家岭变202矿业线	10千伏	400	90	22.50%	0	0	23.38%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	1.72%
1755	网大连市瓦房店供电分公	园区66kV变电站	园区变102园新甲线	10千伏	448	257	57.37%	0	0	28.13%	1756	1756	未进入负面清单	否	无	1.07%
1756	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变208橡胶线	10千伏	480	277	57.71%	0	0	57.71%	1853	1853	未进入负面清单	否	无	1.87%
1757	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变209长城乙线	10千伏	299	152	50.89%	0	0	46.53%	1506	1506	未进入负面清单	否	无	1.99%
1758	网大连市瓦房店供电分公	王家66kV变电站	王家变101瓦东线	10千伏	280	103	36.79%	0	0	35.36%	2096	2096	未进入负面清单	否	无	2.85%
1759	网大连市瓦房店供电分公	永宁66kV变电站	永宁变113永联线	10千伏	267	201	75.37%	0	0	53.62%	214	214	未进入负面清单	否	无	-0.36%
1760	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变202国际城乙线	10千伏	533	44	8.25%	0	0	8.25%	6627	6627	未进入负面清单	否	无	1.26%
1761	网大连市瓦房店供电分公	祝华66kV变电站	祝华变106龙庄线	10千伏	533	267	50.07%	0	0	40.22%	2765	2765	未进入负面清单	否	无	2.72%
1762	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变104广场线	10千伏	600	269	44.83%	0	0	56.83%	3655	3655	未进入负面清单	否	无	2.75%
1763	网大连市瓦房店供电分公	榆房66kV变电站	榆房变205城山乙线	10千伏	427	295	69.14%	0	0	69.14%	803	803	未进入负面清单	否	无	-0.16%
1764	网大连市瓦房店供电分公	西王66kV变电站	西王变103赵铝线	10千伏	400	338	84.50%	9	24	68.75%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.92%
1765	网大连市瓦房店供电分公	西王66kV变电站	西王变201金雕线	10千伏	800	407	50.88%	0	0	38.50%	4036	4036	未进入负面清单	否	无	1.95%
1766	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变105新铝线	10千伏	448	194	43.30%	0	0	43.30%	2847	2847	未进入负面清单	否	无	-1.13%
1767	网大连市瓦房店供电分公	谢屯66kV变电站	谢屯变202泉水线	10千伏	448	178	39.73%	0	0	34.38%	3125	3125	未进入负面清单	否	无	-1.36%
1768	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变209生润线	10千伏	533	681	127.77%	7	16	9.94%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.58%
1769	网大连市瓦房店供电分公	谢屯66kV变电站	谢屯变203高新乙线	10千伏	448	11	2.46%	0	0	1.84%	6017	6017	未进入负面清单	否	无	-2.52%
1770	网大连市瓦房店供电分公	老虎屯66kV变电站	老虎屯变101杨家线	10千伏	320	315	98.44%	14	23	23.75%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.08%
1771	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变108商业线	10千伏	533	191	35.81%	0	0	34.69%	4081	4081	未进入负面清单	否	无	-0.09%
1772	网大连市瓦房店供电分公	李官66kV变电站	李官变103华铜线	10千伏	304	392	128.95%	6	30	110.86%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.68%
1773	网大连市瓦房店供电分公	雅化屯66kV变电站	雅化变101兰店线	10千伏	320	175	54.69%	0	0	54.69%	1403	1403	未进入负面清单	否	无	2.41%
1774	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变210汽贸线	10千伏	440	351	79.77%	0	0	79.77%	17	17	未进入负面清单	否	无	2.68%
1775	网大连市瓦房店供电分公	园区66kV变电站	园区变204园家线	10千伏	597	95	15.90%	0	0	11.38%	6631	6631	未进入负面清单	否	无	-0.74%

1776	网大连市瓦房店供电分公	新农66kV变电站	新农变202单家线	10千伏	267	134	50.24%	0	0	27.75%	1375	1375	未进入负面清单	否	无	0.84%
1777	网大连市瓦房店供电分公	许屯66kV变电站	许屯变201龙门线	10千伏	363	166	45.78%	0	0	42.47%	2149	2149	未进入负面清单	否	无	-0.82%
1778	网大连市瓦房店供电分公	永宁66kV变电站	永宁变212双岔线	10千伏	448	379	84.60%	4	18	63.84%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.99%
1779	网大连市瓦房店供电分公	园区66kV变电站	园区变201丰龙乙线	10千伏	448	80	17.86%	0	0	18.08%	4822	4822	未进入负面清单	否	无	-2.08%
1780	网大连市瓦房店供电分公	老虎屯66kV变电站	老虎屯变201大商线	10千伏	533	105	19.69%	0	0	19.50%	5571	5571	未进入负面清单	否	无	-1.38%
1781	网大连市瓦房店供电分公	永宁66kV变电站	永宁变210鸿本线	10千伏	448	225	50.22%	0	0	18.42%	2310	2310	未进入负面清单	否	无	-2.22%
1782	网大连市瓦房店供电分公	罗屯66kV变电站	罗屯变127农屯线	10千伏	240	133	55.42%	0	0	38.96%	1022	1022	未进入负面清单	否	无	-2.06%
1783	网大连市瓦房店供电分公	永宁66kV变电站	永宁变211永宁线	10千伏	309	170	54.96%	0	0	51.56%	1342	1342	未进入负面清单	否	无	1.61%
1784	网大连市瓦房店供电分公	雅化屯66kV变电站	雅化变205重工线	10千伏	533	13	2.44%	0	0	2.44%	7164	7164	未进入负面清单	否	无	-0.99%
1785	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变201世纪线	10千伏	597	276	46.23%	0	0	46.23%	3492	3492	未进入负面清单	否	无	-0.32%
1786	网大连市瓦房店供电分公	祝华66kV变电站	祝华变201深蓝乙线	10千伏	400	324	81.00%	6	14	44.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.07%
1787	网大连市瓦房店供电分公	祝华66kV变电站	祝华变101深蓝甲线	10千伏	533	392	73.50%	0	0	57.75%	600	600	未进入负面清单	否	无	-2.20%
1788	网大连市瓦房店供电分公	松树220kV变电站	松树变116机床线	10千伏	150	47	31.33%	0	0	31.33%	1264	1264	未进入负面清单	否	无	0.84%
1789	网大连市瓦房店供电分公	祝华66kV变电站	祝华变207联联线	10千伏	600	431	71.83%	0	0	45.83%	849	849	未进入负面清单	否	无	-2.45%
1790	网大连市瓦房店供电分公	泡崖66kV变电站	泡崖变102桥子线	10千伏	320	318	99.38%	3	22	86.25%	0	0	2025.04.07	是	2026年底	2.03%
1791	网大连市瓦房店供电分公	祝华66kV变电站	祝华变211祝南线	10千伏	600	501	83.50%	11	10	71.50%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.28%
1792	网大连市瓦房店供电分公	平房66kV变电站	平房变201水泥线	10千伏	448	234	52.23%	0	0	42.41%	2155	2155	未进入负面清单	否	无	-2.86%
1793	网大连市瓦房店供电分公	新农66kV变电站	新农变201新复乙线	10千伏	267	416	155.98%	3	17	133.86%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.78%
1794	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变201晶元线	10千伏	440	5	1.14%	0	0	1.14%	6010	6010	未进入负面清单	否	无	0.16%
1795	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变108抱龙线	10千伏	480	237	49.38%	0	0	48.75%	2546	2546	未进入负面清单	否	无	1.32%
1796	网大连市瓦房店供电分公	罗屯66kV变电站	罗屯变123许屯线	10千伏	400	480	120.00%	15	12	107.25%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.77%
1797	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变208商贸线	10千伏	440	99	22.50%	0	0	22.05%	4382	4382	未进入负面清单	否	无	1.67%
1798	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变105长城甲线	10千伏	300	144	48.00%	0	0	39.33%	1663	1663	未进入负面清单	否	无	-2.71%
1799	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变210石油线	10千伏	597	300	50.22%	0	0	48.72%	3081	3081	未进入负面清单	否	无	-0.24%
1800	网大连市瓦房店供电分公	迟家66kV变电站	迟家变105东楼线	10千伏	405	94	23.21%	0	0	13.58%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	1.99%
1801	网大连市瓦房店供电分公	驼山66kV变电站	驼山变104西杨线	10千伏	432	68	15.74%	0	0	12.50%	4808	4808	未进入负面清单	否	无	-1.05%
1802	网大连市瓦房店供电分公	园区66kV变电站	园区变101丰龙甲线	10千伏	448	219	48.88%	0	0	13.84%	2414	2414	未进入负面清单	否	无	2.62%
1803	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变202尹屯线	10千伏	448	441	98.44%	6	30	92.19%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.75%
1804	网大连市瓦房店供电分公	望山66kV变电站	望山变205港湾乙线	10千伏	400	155	38.75%	0	0	36.75%	2858	2858	未进入负面清单	否	无	-1.49%
1805	网大连市瓦房店供电分公	新农66kV变电站	新农变102新杨线	10千伏	267	271	101.61%	15	18	91.86%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.54%
1806	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变109西区甲线	10千伏	400	90	22.50%	0	0	22.00%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	-1.96%
1807	网大连市瓦房店供电分公	柏屯66kV变电站	柏屯变206将军乙线	10千伏	427	36	8.44%	0	0	6.44%	5289	5289	未进入负面清单	否	无	-1.43%
1808	网大连市瓦房店供电分公	岗店66kV变电站	岗店变102翰林线	10千伏	597	356	59.60%	0	0	59.60%	2110	2110	未进入负面清单	否	无	2.52%
1809	网大连市瓦房店供电分公	柏屯66kV变电站	柏屯变204北海线	10千伏	267	128	47.94%	0	0	41.20%	1483	1483	未进入负面清单	否	无	-1.80%
1810	网大连市瓦房店供电分公	西王66kV变电站	西王变202成达线	10千伏	600	45	7.50%	0	0	4.58%	7534	7534	未进入负面清单	否	无	-0.92%
1811	网大连市瓦房店供电分公	祝华66kV变电站	祝华变206龙水线	10千伏	500	101	20.20%	0	0	16.50%	5179	5179	未进入负面清单	否	无	1.11%
1812	网大连市瓦房店供电分公	盘地66kV变电站	盘地变202二水线	10千伏	320	84	26.25%	0	0	10.31%	2979	2979	未进入负面清单	否	无	-2.09%
1813	网大连市瓦房店供电分公	三台子66kV变电站	三台子变113胜利线	10千伏	300	85	28.33%	0	0	28.33%	2685	2685	未进入负面清单	否	无	0.56%
1814	网大连市瓦房店供电分公	祝华66kV变电站	祝华变107祝华线	10千伏	597	322	53.91%	0	0	42.36%	2699	2699	未进入负面清单	否	无	-1.00%
1815	网大连市瓦房店供电分公	迟家66kV变电站	迟家变205中佳线	10千伏	400	221	55.25%	0	0	41.25%	1715	1715	未进入负面清单	否	无	2.79%
1816	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变207苏岗乙线	10千伏	440	8	1.82%	0	0	1.82%	5958	5958	未进入负面清单	否	无	-2.46%
1817	网大连市瓦房店供电分公	西王66kV变电站	西王变102姜店线	10千伏	496	488	98.39%	12	26	55.44%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.75%
1818	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变109兴工甲线	10千伏	448	119	26.56%	0	0	24.55%	4146	4146	未进入负面清单	否	无	0.45%
1819	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变104天歌线	10千伏	448	207	46.21%	0	0	40.40%	2622	2622	未进入负面清单	否	无	-0.85%
1820	网大连市瓦房店供电分公	李店66kV变电站	李店变110李北线	10千伏	427	260	60.94%	0	0	58.83%	1409	1409	未进入负面清单	否	无	-0.53%
1821	网大连市瓦房店供电分公	瓦东66kV变电站	瓦东变206云山线	10千伏	600	103	17.17%	0	0	16.50%	6530	6530	未进入负面清单	否	无	-1.35%
1822	网大连市瓦房店供电分公	李店66kV变电站	李店变101李东线	10千伏	405	367	90.55%	4	15	87.34%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.02%
1823	网大连市瓦房店供电分公	岗店66kV变电站	岗店变112西林线	10千伏	533	230	43.13%	0	0	43.13%	3406	3406	未进入负面清单	否	无	-2.90%
1824	网大连市瓦房店供电分公	园区66kV变电站	园区变103园达线	10千伏	800	370	46.25%	0	0	45.75%	4676	4676	未进入负面清单	否	无	-2.95%
1825	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变206如日线	10千伏	440	415	94.32%	1	16	94.32%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.83%
1826	网大连市瓦房店供电分公	平房66kV变电站	平房变202九龙线	10千伏	300	243	81.00%	14	13	8.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.94%
1827	网大连市瓦房店供电分公	祝华66kV变电站	祝华变109华丰甲线	10千伏	597	134	22.45%	0	0	22.11%	5951	5951	未进入负面清单	否	无	1.36%
1828	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变103阀门线	10千伏	480	216	45.00%	0	0	45.00%	2910	2910	未进入负面清单	否	无	-0.13%
1829	网大连市瓦房店供电分公	新华66kV变电站	新华变201红旗线	10千伏	448	467	104.24%	15	24	81.25%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.03%

1830	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变106昌盛线	10千伏	300	208	69.33%	0	0	52.67%	554	554	未进入负面清单	否	无	2.54%
1831	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变112西华甲线	10千伏	400	168	42.00%	0	0	42.00%	2633	2633	未进入负面清单	否	无	-2.23%
1832	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变101础明线	10千伏	448	517	115.40%	13	10	115.40%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.01%
1833	网大连市瓦房店供电分公	迟家66kV变电站	迟家变202和平线	10千伏	304	218	71.71%	0	0	57.89%	436	436	未进入负面清单	否	无	2.13%
1834	网大连市瓦房店供电分公	迟家66kV变电站	迟家变203杨店线	10千伏	400	216	54.00%	0	0	50.88%	1801	1801	未进入负面清单	否	无	-1.87%
1835	网大连市瓦房店供电分公	瓦东66kV变电站	瓦东变122金海线	10千伏	600	405	67.50%	0	0	67.50%	1299	1299	未进入负面清单	否	无	0.18%
1836	网大连市瓦房店供电分公	平房66kV变电站	平房变203李店线	10千伏	260	150	57.69%	0	0	57.69%	1005	1005	未进入负面清单	否	无	-1.93%
1837	网大连市瓦房店供电分公	盘地66kV变电站	盘地变201元瓦线	10千伏	400	158	39.50%	0	0	35.75%	2806	2806	未进入负面清单	否	无	0.24%
1838	网大连市瓦房店供电分公	柏屯66kV变电站	柏屯变106将军甲线	10千伏	427	118	27.65%	0	0	19.33%	3869	3869	未进入负面清单	否	无	2.65%
1839	网大连市瓦房店供电分公	李官66kV变电站	李官变201李矿线	10千伏	480	332	69.17%	0	0	63.96%	901	901	未进入负面清单	否	无	-1.47%
1840	网大连市瓦房店供电分公	瓦东66kV变电站	瓦东变104瓦床线	10千伏	560	510	91.07%	15	29	80.71%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.03%
1841	网大连市瓦房店供电分公	瓦东66kV变电站	瓦东变105炭矿线	10千伏	560	192	34.29%	0	0	34.46%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	0.20%
1842	网大连市瓦房店供电分公	三台子66kV变电站	三台子变114台水线	10千伏	200	89	44.50%	0	0	44.50%	1230	1230	未进入负面清单	否	无	-2.50%
1843	网大连市瓦房店供电分公	驼山66kV变电站	驼山变103东岗线	10千伏	400	300	75.00%	0	0	18.25%	346	346	未进入负面清单	否	无	-2.52%
1844	网大连市瓦房店供电分公	雅化屯66kV变电站	雅化变206外联线	10千伏	533	157	29.44%	0	0	29.44%	4671	4671	未进入负面清单	否	无	1.82%
1845	网大连市瓦房店供电分公	西虎66kV变电站	西虎变201西驼线	10千伏	427	204	47.81%	0	0	21.56%	2379	2379	未进入负面清单	否	无	-0.88%
1846	网大连市瓦房店供电分公	西王66kV变电站	西王变101田屯线	10千伏	240	179	74.58%	0	0	55.00%	225	225	未进入负面清单	否	无	1.13%
1847	网大连市瓦房店供电分公	三台子66kV变电站	三台子变111三台线	10千伏	496	202	40.73%	0	0	40.32%	3374	3374	未进入负面清单	否	无	-2.91%
1848	网大连市瓦房店供电分公	王家66kV变电站	王家变104工业线	10千伏	400	413	103.25%	3	18	92.13%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.87%
1849	网大连市瓦房店供电分公	西郊66kV变电站	西郊变110八三线	10千伏	600	253	42.17%	0	0	38.50%	3932	3932	未进入负面清单	否	无	-1.25%
1850	网大连市瓦房店供电分公	岗山66kV变电站	岗山变102驼东线	10千伏	320	208	65.00%	0	0	54.69%	831	831	未进入负面清单	否	无	0.97%
1851	网大连市瓦房店供电分公	岗店66kV变电站	岗店变201阳光线	10千伏	533	316	59.25%	0	0	59.25%	1916	1916	未进入负面清单	否	无	-1.12%
1852	网大连市瓦房店供电分公	仙浴湾66kV变电站	仙浴湾变106杨街线	10千伏	320	191	59.69%	0	0	39.69%	1126	1126	未进入负面清单	否	无	2.42%
1853	网大连市瓦房店供电分公	松树220kV变电站	松树变114水库线	10千伏	299	208	69.64%	0	0	69.64%	536	536	未进入负面清单	否	无	-1.62%
1854	网大连市瓦房店供电分公	园区66kV变电站	园区变203园新乙线	10千伏	448	310	69.20%	0	0	69.20%	838	838	未进入负面清单	否	无	-0.74%
1855	网大连市瓦房店供电分公	古城66kV变电站	古城变102农场线	10千伏	320	282	88.13%	9	16	86.88%	0	0	2025.05.15	是	2026年底	2.79%
1856	网大连市瓦房店供电分公	万家岭66kV变电站	万家岭变201北瓦线	10千伏	304	231	75.99%	0	0	54.28%	211	211	未进入负面清单	否	无	-0.62%
1857	网大连市瓦房店供电分公	李官66kV变电站	李官变101李官线	10千伏	400	445	111.25%	1	27	54.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.70%
1858	网大连市瓦房店供电分公	谢屯66kV变电站	谢屯变201谢五线	10千伏	533	333	62.44%	0	0	52.60%	1622	1622	未进入负面清单	否	无	2.41%
1859	网大连市瓦房店供电分公	盘地66kV变电站	盘地变203元东线	10千伏	400	304	76.00%	0	0	55.00%	277	277	未进入负面清单	否	无	-1.62%
1860	网大连市瓦房店供电分公	王家66kV变电站	王家变107瓦西线	10千伏	400	379	94.75%	13	19	22.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.07%
1861	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变105理工线	10千伏	448	349	77.90%	0	0	77.90%	163	163	未进入负面清单	否	无	0.86%
1862	网大连市瓦房店供电分公	苏家66kV变电站	苏家变212瑞谷线	10千伏	440	397	90.23%	15	19	86.14%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.40%
1863	网大连市瓦房店供电分公	凤鸣岛66kV变电站	凤鸣岛变101再生线	10千伏	405	190	46.88%	0	0	47.18%	2325	2325	未进入负面清单	否	无	0.76%
1864	网大连市瓦房店供电分公	凤鸣岛66kV变电站	凤鸣岛变102后亮甲线	10千伏	800	570	71.25%	0	0	31.10%	1212	1212	未进入负面清单	否	无	-0.87%
1865	网大连市瓦房店供电分公	凤鸣岛66kV变电站	凤鸣岛变202鼎际线	10千伏	405	250	61.68%	0	0	63.16%	1286	1286	未进入负面清单	否	无	1.64%
1866	网大连市瓦房店供电分公	凤鸣岛66kV变电站	凤鸣岛变203众智线	10千伏	426	11	2.58%	0	0	2.90%	5712	5712	未进入负面清单	否	无	-2.45%
1867	网大连市瓦房店供电分公	横山66kV变电站	横山变113水泥线	10千伏	448	234	52.23%	0	0	0.83%	2155	2155	未进入负面清单	否	无	0.85%
1868	网大连市瓦房店供电分公	横山66kV变电站	横山变112海港线	10千伏	320	190	59.38%	0	0	60.07%	1143	1143	未进入负面清单	否	无	-0.61%
1869	网大连市瓦房店供电分公	横山66kV变电站	横山变111山里线	10千伏	400	385	96.25%	0	0	67.59%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.19%
1870	网大连市瓦房店供电分公	骆驼岛66kV变电站	骆驼岛变101蓝湾甲线	10千伏	533	73	13.69%	0	0	14.07%	6125	6125	未进入负面清单	否	无	1.31%
1871	网大连市瓦房店供电分公	骆驼岛66kV变电站	骆驼岛变104新谢线	10千伏	320	184	57.50%	0	0	59.11%	1247	1247	未进入负面清单	否	无	1.21%
1872	网大连市瓦房店供电分公	骆驼岛66kV变电站	骆驼岛变102龙王线	10千伏	200	154	77.00%	0	0	65.79%	104	104	未进入负面清单	否	无	-1.30%
1873	网大连市瓦房店供电分公	骆驼岛66kV变电站	骆驼岛变201蓝湾乙线	10千伏	533	80	15.00%	0	0	15.42%	6004	6004	未进入负面清单	否	无	1.43%
1874	网大连市瓦房店供电分公	骆驼岛66kV变电站	骆驼岛变202凤鸣线	10千伏	267	118	44.25%	0	0	38.94%	1651	1651	未进入负面清单	否	无	1.05%
1875	网大连市瓦房店供电分公	骆驼岛66kV变电站	骆驼岛变105安民甲线	10千伏	533	16	3.00%	0	0	1.08%	7112	7112	未进入负面清单	否	无	-0.02%
1876	网大连市瓦房店供电分公	骆驼岛66kV变电站	骆驼岛变103联龙甲线	10千伏	320	162	50.63%	0	0	52.04%	1628	1628	未进入负面清单	否	无	2.65%
1877	网大连市瓦房店供电分公	骆驼岛66kV变电站	骆驼岛变203联龙乙线	10千伏	320	16	5.00%	0	0	0.00%	4157	4157	未进入负面清单	否	无	-1.60%
1878	网大连市瓦房店供电分公	骆驼岛66kV变电站	骆驼岛变205安民乙线	10千伏	533	0	0.00%	0	0	0.00%	7389	7389	未进入负面清单	否	无	1.66%
1879	网大连市瓦房店供电分公	世耀66kV变电站	世耀变101塔世甲线	20千伏	533	163	30.56%	0	0	3.47%	4566	4566	未进入负面清单	否	无	0.89%
1880	网大连市瓦房店供电分公	世耀66kV变电站	世耀变201塔世乙线	20千伏	533	140	26.25%	0	0	5.30%	4965	4965	未进入负面清单	否	无	2.57%
1881	网大连市瓦房店供电分公	世耀66kV变电站	世耀变102世南线	20千伏	533	7	1.31%	0	0	0.10%	7268	7268	未进入负面清单	否	无	-2.86%
1882	网大连市瓦房店供电分公	世耀66kV变电站	世耀变202世安线	20千伏	533	140	26.25%	0	0	5.30%	4965	4965	未进入负面清单	否	无	1.30%
1883	网大连市瓦房店供电分公	塔山66kV变电站	塔山变112太阳线	20千伏	800	480	60.00%	0	0	26.73%	2771	2771	未进入负面清单	否	无	3.00%

1884	连市长兴岛临港工业区供	塔山66kV变电站	塔山变102长岭甲线	20千伏	533	153	28.69%	0	0	23.32%	4739	4739	未进入负面清单	否	无	2.85%
1885	连市长兴岛临港工业区供	塔山66kV变电站	塔山变204中林线	20千伏	533	2	0.38%	0	0	23.32%	7355	7355	未进入负面清单	否	无	-1.32%
1886	连市长兴岛临港工业区供	塔山66kV变电站	塔山变111浦项线	20千伏	533	308	57.75%	0	0	23.32%	2055	2055	未进入负面清单	否	无	1.96%
1887	连市长兴岛临港工业区供	塔山66kV变电站	塔山变109日酸线	20千伏	533	3	0.56%	0	0	23.32%	7337	7337	未进入负面清单	否	无	0.72%
1888	连市长兴岛临港工业区供	塔山66kV变电站	塔山变107南沟线	20千伏	533	285	53.44%	0	0	31.71%	2453	2453	未进入负面清单	否	无	-0.73%
1889	连市长兴岛临港工业区供	塔山66kV变电站	塔山变203化工线	20千伏	533	317	59.44%	0	0	31.71%	1899	1899	未进入负面清单	否	无	2.14%
1890	连市长兴岛临港工业区供	塔山66kV变电站	塔山变202长岭乙线	20千伏	533	12	2.25%	0	0	23.32%	7182	7182	未进入负面清单	否	无	-2.02%
1891	连市长兴岛临港工业区供	塔山66kV变电站	塔山变103精细线	20千伏	533	200	37.50%	0	0	23.32%	3925	3925	未进入负面清单	否	无	-1.98%
1892	连市长兴岛临港工业区供	塔山66kV变电站	塔山变207塔兴线	20千伏	533	219	41.07%	0	0	24.00%	3596	3596	未进入负面清单	否	无	2.98%
1893	连市长兴岛临港工业区供	塔山66kV变电站	塔山变211圣安线	20千伏	533	373	69.94%	0	0	31.71%	929	929	未进入负面清单	否	无	-0.23%
1894	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变104金字甲线	20千伏	533	66	12.38%	0	0	6.36%	6246	6246	未进入负面清单	否	无	1.82%
1895	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变108东方线	20千伏	533	55	10.31%	0	0	24.00%	6437	6437	未进入负面清单	否	无	-2.24%
1896	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变106海都甲线	20千伏	533	25	4.69%	0	0	2.41%	6956	6956	未进入负面清单	否	无	-0.95%
1897	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变103盛达线	20千伏	533	31	5.81%	0	0	5.30%	6852	6852	未进入负面清单	否	无	-0.89%
1898	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变212铭岛线	20千伏	533	157	29.44%	0	0	4.53%	4670	4670	未进入负面清单	否	无	0.07%
1899	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变102龙泉甲线	20千伏	533	185	34.69%	0	0	69.30%	4185	4185	未进入负面清单	否	无	0.28%
1900	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变105新岛线	20千伏	533	55	10.31%	0	0	24.00%	6437	6437	未进入负面清单	否	无	-0.95%
1901	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变107金字甲线	20千伏	533	37	6.94%	0	0	5.69%	6749	6749	未进入负面清单	否	无	1.96%
1902	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变205新翠线	20千伏	533	27	5.06%	0	0	23.32%	6922	6922	未进入负面清单	否	无	2.00%
1903	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变202兰亭线	20千伏	533	56	10.50%	0	0	5.30%	6419	6419	未进入负面清单	否	无	-0.01%
1904	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变206海都乙线	20千伏	533	36	6.75%	0	0	69.30%	6766	6766	未进入负面清单	否	无	0.52%
1905	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变203金字乙线	20千伏	533	63	11.81%	0	0	3.47%	6298	6298	未进入负面清单	否	无	-0.77%
1906	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变101下新线	20千伏	533	65	12.19%	0	0	23.32%	6264	6264	未进入负面清单	否	无	-0.42%
1907	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变103盛达线	20千伏	533	31	5.81%	0	0	23.32%	6852	6852	未进入负面清单	否	无	-2.63%
1908	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变204龙泉乙线	20千伏	533	190	35.63%	0	0	5.01%	4099	4099	未进入负面清单	否	无	2.29%
1909	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变202金字乙线	20千伏	533	12	2.25%	0	0	1.06%	7182	7182	未进入负面清单	否	无	-2.40%
1910	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变109依云线	20千伏	533	42	7.88%	0	0	23.32%	6662	6662	未进入负面清单	否	无	1.25%
1911	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变209伴山线	20千伏	533	59	11.06%	0	0	5.69%	6368	6368	未进入负面清单	否	无	2.67%
1912	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变201兴港线	20千伏	533	82	15.38%	0	0	24.00%	5969	5969	未进入负面清单	否	无	-2.84%
1913	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变108凯丽线	20千伏	533	50	9.38%	0	0	23.32%	6523	6523	未进入负面清单	否	无	-0.82%
1914	连市长兴岛临港工业区供	兴源66kV变电站	兴源变107园区线	20千伏	533	22	4.13%	0	0	23.32%	7008	7008	未进入负面清单	否	无	2.18%
1915	连市长兴岛临港工业区供	兴源66kV变电站	兴源变103兴艺线	20千伏	533	59	11.06%	0	0	24.00%	6368	6368	未进入负面清单	否	无	2.56%
1916	连市长兴岛临港工业区供	兴源66kV变电站	兴源变201鸿达线	20千伏	533	177	33.19%	0	0	69.30%	4324	4324	未进入负面清单	否	无	-0.55%
1917	连市长兴岛临港工业区供	兴源66kV变电站	兴源变102工线	20千伏	800	4	0.50%	0	0	15.55%	11016	11016	未进入负面清单	否	无	2.80%
1918	连市长兴岛临港工业区供	兴源66kV变电站	兴源变111长山线	20千伏	533	49	9.19%	0	0	23.32%	6541	6541	未进入负面清单	否	无	-0.23%
1919	连市长兴岛临港工业区供	兴源66kV变电站	兴源变112兴旺线	20千伏	533	21	3.94%	0	0	24.00%	7026	7026	未进入负面清单	否	无	2.43%
1920	连市长兴岛临港工业区供	兴源66kV变电站	兴源变101中水线	20千伏	533	114	21.38%	0	0	23.32%	5415	5415	未进入负面清单	否	无	2.34%
1921	连市长兴岛临港工业区供	兴源66kV变电站	兴源变203桃园线	20千伏	533	135	25.31%	0	0	23.32%	5051	5051	未进入负面清单	否	无	-1.09%
1922	连市长兴岛临港工业区供	兴源66kV变电站	兴源变202新研线	20千伏	533	156	29.25%	0	0	24.00%	4687	4687	未进入负面清单	否	无	0.33%
1923	连市长兴岛临港工业区供	兴源66kV变电站	兴源变104英昌线	20千伏	533	4	0.83%	0	0	24.00%	7313	7313	未进入负面清单	否	无	-2.44%
1924	连市长兴岛临港工业区供	兴源66kV变电站	兴源变109科研线	20千伏	533	48	9.00%	0	0	1.06%	6558	6558	未进入负面清单	否	无	2.60%
1925	连市长兴岛临港工业区供	兴源66kV变电站	兴源变105韩国线	20千伏	800	8	1.00%	0	0	16.00%	10946	10946	未进入负面清单	否	无	2.09%
1926	连市长兴岛临港工业区供	兴源66kV变电站	兴源变106宝岛线	20千伏	533	80	15.00%	0	0	31.71%	6004	6004	未进入负面清单	否	无	1.92%
1927	连市长兴岛临港工业区供	长兴岛66kV变电站	长兴岛变203船厂线	10千伏	300	216	72.00%	0	0	69.22%	416	416	未进入负面清单	否	无	2.63%
1928	连市长兴岛临港工业区供	长兴岛66kV变电站	长兴岛变202兴岛线	10千伏	300	85	28.33%	0	0	21.59%	2685	2685	未进入负面清单	否	无	0.16%
1929	连市长兴岛临港工业区供	长兴岛66kV变电站	长兴岛变101何屯线	10千伏	300	291	97.00%	0	0	82.24%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.79%
1930	连市长兴岛临港工业区供	长兴岛66kV变电站	长兴岛变103三堂线	10千伏	152	88	57.89%	0	0	50.05%	582	582	未进入负面清单	否	无	-1.71%
1931	连市长兴岛临港工业区供	长兴岛66kV变电站	长兴岛变201张屯线	10千伏	368	330	89.67%	0	0	90.22%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.91%
1932	连市长兴岛临港工业区供	长兴岛66kV变电站	长兴岛变102横山线	10千伏	300	254	84.67%	0	0	40.78%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.07%
1933	沙河供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变104马西线	10千伏	427	182	42.62%	0	0	39.03%	2764	2764	未进入负面清单	否	无	-1.83%
1934	沙河供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变206工人村线	10千伏	480	170	35.42%	0	0	34.38%	3706	3706	未进入负面清单	否	无	2.27%
1935	沙河供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变103西山线	10千伏	400	330	82.50%	3	120	78.50%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.76%
1936	沙河供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变103马程线	10千伏	427	240	56.21%	0	0	57.19%	1760	1760	未进入负面清单	否	无	1.87%
1937	沙河供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变204天盛线	10千伏	480	220	45.83%	0	0	44.46%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	-2.89%

1938	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变401和泰乙线	10千伏	373	30	8.04%	0	0	7.96%	4649	4649	未进入负面清单	否	无	-1.02%
1939	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变206和泰甲线	10千伏	373	30	8.04%	0	0	8.11%	4649	4649	未进入负面清单	否	无	0.15%
1940	沙河口供电分公司	东北路66kV变电站	东北路变204东胜线	10千伏	400	108	27.00%	0	0	52.53%	3672	3672	未进入负面清单	否	无	-2.77%
1941	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变208桃山线	10千伏	400	175	43.75%	0	0	41.66%	2511	2511	未进入负面清单	否	无	-0.75%
1942	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变210飞通线	10千伏	600	190	31.67%	0	0	30.62%	5023	5023	未进入负面清单	否	无	0.77%
1943	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变302民政乙线	10千伏	600	200	33.33%	0	0	32.45%	4850	4850	未进入负面清单	否	无	1.55%
1944	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变113公园线	10千伏	400	170	42.50%	0	0	40.70%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	0.15%
1945	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	兴工变133沙河口线	10千伏	400	250	62.50%	0	0	59.54%	1212	1212	未进入负面清单	否	无	-2.10%
1946	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变104北海线	10千伏	480	210	43.75%	0	0	44.46%	3014	3014	未进入负面清单	否	无	0.77%
1947	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变305国宝乙线	10千伏	400	260	65.00%	0	0	61.33%	1039	1039	未进入负面清单	否	无	-1.61%
1948	沙河口供电分公司	三元66kV变电站	三元变201体育场线	10千伏	640	240	37.50%	0	0	56.63%	4711	4711	未进入负面清单	否	无	1.68%
1949	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变106东联线	10千伏	600	16	2.67%	0	0	2.29%	8036	8036	未进入负面清单	否	无	-2.14%
1950	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	兴工变123柴油机线	10千伏	480	30	6.25%	0	0	6.65%	6131	6131	未进入负面清单	否	无	-0.62%
1951	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变111云麓乙线	10千伏	600	30	5.00%	0	0	4.77%	7794	7794	未进入负面清单	否	无	0.74%
1952	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变102大华线	10千伏	480	103	21.46%	0	0	20.51%	4867	4867	未进入负面清单	否	无	1.05%
1953	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变205希望线	10千伏	400	350	87.50%	2	96	78.65%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.57%
1954	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变102中龙线	10千伏	540	290	53.70%	0	0	52.35%	2459	2459	未进入负面清单	否	无	0.81%
1955	沙河口供电分公司	王家沟变66kV变电站	王家沟变105柳河线	10千伏	420	100	23.81%	0	0	44.52%	4088	4088	未进入负面清单	否	无	2.71%
1956	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变104中盛线	10千伏	533	65	12.20%	0	0	11.66%	6259	6259	未进入负面清单	否	无	-2.09%
1957	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变201敦煌线	10千伏	400	150	37.50%	0	0	48.13%	2944	2944	未进入负面清单	否	无	1.58%
1958	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变114莲花乙线	10千伏	536	40	7.46%	0	0	9.24%	6734	6734	未进入负面清单	否	无	1.73%
1959	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变204沙龙线	10千伏	400	310	77.50%	0	0	75.63%	173	173	未进入负面清单	否	无	-0.34%
1960	沙河口供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变113长春甲线	10千伏	533	180	33.77%	0	0	26.00%	4268	4268	未进入负面清单	否	无	1.81%
1961	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变211星华线	10千伏	520	30	5.77%	0	0	36.81%	6686	6686	未进入负面清单	否	无	2.27%
1962	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变404恒隆线	10千伏	600	10	1.67%	0	0	1.38%	8140	8140	未进入负面清单	否	无	1.42%
1963	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变108网络甲线	10千伏	600	150	25.00%	0	0	23.83%	5716	5716	未进入负面清单	否	无	-0.82%
1964	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变112凌北线	10千伏	533	70	13.13%	0	0	12.07%	6173	6173	未进入负面清单	否	无	-2.35%
1965	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变201福源线	10千伏	540	180	33.33%	0	0	32.49%	4365	4365	未进入负面清单	否	无	2.17%
1966	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变101广电线	10千伏	640	130	20.31%	0	0	19.08%	6616	6616	未进入负面清单	否	无	0.93%
1967	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变204新体甲线	10千伏	400	100	25.00%	0	0	24.20%	3810	3810	未进入负面清单	否	无	-1.62%
1968	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变206庙北线	10千伏	373	80	21.45%	0	0	19.17%	3783	3783	未进入负面清单	否	无	-0.39%
1969	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变304新体乙线	10千伏	400	170	42.50%	0	0	40.70%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	1.25%
1970	沙河口供电分公司	东北路66kV变电站	东北路变101东安线	10千伏	480	470	97.92%	1	384	65.43%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.54%
1971	沙河口供电分公司	三元66kV变电站	三元变205同泰线	10千伏	640	160	25.00%	0	0	20.63%	6097	6097	未进入负面清单	否	无	-2.81%
1972	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	兴工变124华线	10千伏	400	100	25.00%	0	0	28.05%	3810	3810	未进入负面清单	否	无	-1.70%
1973	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变208侯香线	10千伏	672	140	20.83%	0	0	15.63%	6886	6886	未进入负面清单	否	无	0.39%
1974	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变208锦华线	10千伏	600	200	33.33%	0	0	53.08%	4850	4850	未进入负面清单	否	无	1.54%
1975	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变114民政甲线	10千伏	600	200	33.33%	0	0	33.00%	4850	4850	未进入负面清单	否	无	2.22%
1976	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变301新天地乙线	10千伏	640	190	29.69%	0	0	29.22%	5577	5577	未进入负面清单	否	无	-1.60%
1977	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变207庙息线	10千伏	600	100	16.67%	0	0	16.04%	6582	6582	未进入负面清单	否	无	0.68%
1978	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变204罗斯福甲线	10千伏	640	400	62.50%	0	0	58.87%	1940	1940	未进入负面清单	否	无	-2.64%
1979	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变106连叶线	10千伏	533	80	15.01%	0	0	49.94%	6000	6000	未进入负面清单	否	无	-2.86%
1980	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变111环球甲线	10千伏	600	140	23.33%	0	0	22.09%	5889	5889	未进入负面清单	否	无	-2.08%
1981	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变203学工线	10千伏	400	395	98.75%	4	600	88.14%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.66%
1982	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变108五中线	10千伏	400	265	66.25%	0	0	63.25%	953	953	未进入负面清单	否	无	-1.45%
1983	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变201博乙线	10千伏	560	96	17.14%	0	0	16.40%	6097	6097	未进入负面清单	否	无	0.65%
1984	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变102华线	10千伏	480	370	77.08%	0	0	69.90%	242	242	未进入负面清单	否	无	1.79%
1985	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变210民勇线	10千伏	480	190	39.58%	0	0	37.58%	3360	3360	未进入负面清单	否	无	-2.17%
1986	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	兴工变122李家村线	10千伏	560	360	64.29%	0	0	61.38%	1524	1524	未进入负面清单	否	无	0.21%
1987	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变110新城线	10千伏	533	130	24.39%	0	0	26.13%	5134	5134	未进入负面清单	否	无	-2.53%
1988	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变101南沙线	10千伏	480	60	12.50%	0	0	13.29%	5612	5612	未进入负面清单	否	无	-2.81%
1989	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变108半岛线	10千伏	373	246	65.95%	0	0	62.96%	908	908	未进入负面清单	否	无	1.67%
1990	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变203星台线	10千伏	533	120	22.51%	0	0	22.08%	5307	5307	未进入负面清单	否	无	-2.18%
1991	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变106庙新线	10千伏	600	200	33.33%	0	0	31.26%	4850	4850	未进入负面清单	否	无	2.18%

1992	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	兴工变127万益线	10千伏	480	300	62.50%	0	0	60.39%	1455	1455	未进入负面清单	否	无	0.18%
1993	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变103海运线	10千伏	480	140	29.17%	0	0	27.39%	4226	4226	未进入负面清单	否	无	-2.45%
1994	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变105乐特线	10千伏	480	130	27.08%	0	0	25.67%	4399	4399	未进入负面清单	否	无	2.11%
1995	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变209苏州线	10千伏	373	85	22.79%	0	0	21.68%	3696	3696	未进入负面清单	否	无	1.30%
1996	沙河口供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变106泰安线	10千伏	427	150	35.13%	0	0	33.88%	3319	3319	未进入负面清单	否	无	-1.72%
1997	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变202星海乙线	10千伏	600	72	12.00%	0	0	11.55%	7067	7067	未进入负面清单	否	无	2.74%
1998	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变103由家村线	10千伏	480	95	19.79%	0	0	19.02%	5005	5005	未进入负面清单	否	无	-0.55%
1999	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变107长兴甲线	10千伏	394	350	88.83%	11	768	78.68%	0	0	2025.7.10	是	2026年底	2.89%
2000	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变102天兴线	10千伏	640	370	57.81%	0	0	54.66%	2459	2459	未进入负面清单	否	无	1.04%
2001	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变105渤海线	10千伏	427	285	66.74%	0	0	63.76%	980	980	未进入负面清单	否	无	-2.24%
2002	沙河口供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变101北甸线	10千伏	400	345	86.25%	3	216	77.50%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.28%
2003	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变203星城线	10千伏	533	148	27.77%	0	0	10.83%	4822	4822	未进入负面清单	否	无	0.92%
2004	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变109新光明线	10千伏	540	410	75.93%	0	0	68.95%	381	381	未进入负面清单	否	无	0.65%
2005	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变107杰特线	10千伏	672	180	26.79%	0	0	25.45%	6194	6194	未进入负面清单	否	无	-0.17%
2006	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变202春苑线	10千伏	400	90	22.50%	0	0	22.83%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	-0.75%
2007	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变105西南线	10千伏	480	220	45.83%	0	0	43.89%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	-0.43%
2008	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变213数码线	10千伏	533	50	9.38%	0	0	14.24%	6519	6519	未进入负面清单	否	无	-2.64%
2009	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变102白莲线	10千伏	608	310	50.99%	0	0	48.49%	3055	3055	未进入负面清单	否	无	0.39%
2010	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变207海月线	10千伏	373	85	22.79%	0	0	21.53%	3696	3696	未进入负面清单	否	无	-0.17%
2011	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变208宏都线	10千伏	608	100	16.45%	0	0	15.83%	6692	6692	未进入负面清单	否	无	2.54%
2012	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变212百年汇线	10千伏	533	20	3.75%	0	0	3.82%	7039	7039	未进入负面清单	否	无	1.95%
2013	沙河口供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变201岔沟线	10千伏	400	80	20.00%	0	0	18.43%	4157	4157	未进入负面清单	否	无	-1.34%
2014	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变210鹏程线	10千伏	480	237	49.38%	0	0	39.88%	2546	2546	未进入负面清单	否	无	0.96%
2015	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变104凌水线	10千伏	480	50	10.42%	0	0	10.43%	5785	5785	未进入负面清单	否	无	-1.78%
2016	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变111岭东乙线	10千伏	533	160	30.02%	0	0	28.17%	4614	4614	未进入负面清单	否	无	-0.42%
2017	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变206粮库线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	1.57%
2018	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变204净园线	10千伏	480	260	54.17%	0	0	53.17%	2148	2148	未进入负面清单	否	无	-0.38%
2019	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变302水景线	10千伏	533	320	60.04%	0	0	56.96%	1843	1843	未进入负面清单	否	无	2.94%
2020	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变108星化线	10千伏	400	15	3.75%	0	0	32.59%	5283	5283	未进入负面清单	否	无	-1.92%
2021	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变101颐和线	10千伏	533	103	19.32%	0	0	18.47%	5601	5601	未进入负面清单	否	无	-2.89%
2022	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变207农园线	10千伏	400	280	70.00%	0	0	66.69%	693	693	未进入负面清单	否	无	-0.36%
2023	沙河口供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变204马栏线	10千伏	400	170	42.50%	0	0	54.45%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	0.78%
2024	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变109幸福线	10千伏	533	180	33.77%	0	0	31.89%	4268	4268	未进入负面清单	否	无	-1.94%
2025	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变207益嘉线	10千伏	672	100	14.88%	0	0	22.51%	7579	7579	未进入负面清单	否	无	-2.06%
2026	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变110港湾甲线	10千伏	640	300	46.88%	0	0	45.03%	3672	3672	未进入负面清单	否	无	1.07%
2027	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变205钢窗线	10千伏	400	50	12.50%	0	0	12.38%	4676	4676	未进入负面清单	否	无	-1.32%
2028	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变206桥东线	10千伏	400	310	77.50%	0	0	69.44%	173	173	未进入负面清单	否	无	2.52%
2029	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变104山竹线	10千伏	533	270	50.66%	0	0	49.43%	2709	2709	未进入负面清单	否	无	-1.25%
2030	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	兴工变131铲车线	10千伏	400	360	90.00%	7	432	86.90%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.73%
2031	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变402世纪甲线	10千伏	560	80	14.29%	0	0	3.24%	6374	6374	未进入负面清单	否	无	0.29%
2032	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变109杭州线	10千伏	373	154	41.29%	0	0	37.60%	2501	2501	未进入负面清单	否	无	-0.10%
2033	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变106五一线	10千伏	533	140	26.27%	0	0	25.38%	4960	4960	未进入负面清单	否	无	1.32%
2034	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变203鑫凌甲线	10千伏	560	350	62.50%	0	0	59.62%	1697	1697	未进入负面清单	否	无	1.05%
2035	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变103香中线	10千伏	480	70	14.58%	0	0	12.03%	5438	5438	未进入负面清单	否	无	1.85%
2036	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变101世嘉线	10千伏	533	0	0.00%	0	0	0.00%	7385	7385	未进入负面清单	否	无	-0.04%
2037	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变105兰亭线	10千伏	540	340	62.96%	0	0	60.81%	1593	1593	未进入负面清单	否	无	0.21%
2038	沙河口供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变101书香园线	10千伏	608	250	41.12%	0	0	38.90%	4094	4094	未进入负面清单	否	无	0.90%
2039	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变110电热线	10千伏	400	90	22.50%	0	0	20.76%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	-0.31%
2040	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变205如意线	10千伏	480	400	83.33%	2	72	88.57%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.08%
2041	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变107物流乙线	10千伏	533	190	35.65%	0	0	7.02%	4094	4094	未进入负面清单	否	无	2.95%
2042	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变210港湾乙线	10千伏	640	60	9.38%	0	0	8.59%	7829	7829	未进入负面清单	否	无	-1.08%
2043	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变110中心线	10千伏	400	300	75.00%	0	0	72.19%	346	346	未进入负面清单	否	无	1.26%
2044	沙河口供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变205车家村线	10千伏	480	30	6.25%	0	0	5.61%	6131	6131	未进入负面清单	否	无	0.67%
2045	沙河口供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变202南昌线	10千伏	400	65	16.25%	0	0	15.26%	4417	4417	未进入负面清单	否	无	2.84%

2046	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	兴工变121香炉礁线	10千伏	560	125	22.32%	0	0	23.47%	5594	5594	未进入负面清单	否	无	1.36%
2047	沙河口供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变208长春乙线	10千伏	536	220	41.04%	0	0	38.99%	3616	3616	未进入负面清单	否	无	1.12%
2048	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	兴工变126龙畔线	10千伏	400	30	7.50%	0	0	7.56%	5023	5023	未进入负面清单	否	无	-2.11%
2049	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变213星浦线	10千伏	400	350	87.50%	7	408	84.29%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.63%
2050	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变214云海线	10千伏	480	120	25.00%	0	0	24.41%	4572	4572	未进入负面清单	否	无	-2.32%
2051	沙河口供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变203万科甲线	10千伏	480	110	22.92%	0	0	23.60%	4746	4746	未进入负面清单	否	无	-1.44%
2052	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变113博亿甲线	10千伏	560	80	14.29%	0	0	24.46%	6374	6374	未进入负面清单	否	无	-2.83%
2053	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变202国宝甲线	10千伏	400	210	52.50%	0	0	50.88%	1905	1905	未进入负面清单	否	无	-2.36%
2054	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变216沿海乙线	10千伏	480	70	14.58%	0	0	13.52%	5438	5438	未进入负面清单	否	无	-1.48%
2055	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变401环球乙线	10千伏	600	30	5.00%	0	0	3.39%	7794	7794	未进入负面清单	否	无	0.61%
2056	沙河口供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变111景山线	10千伏	400	200	50.00%	0	0	52.66%	2078	2078	未进入负面清单	否	无	2.84%
2057	沙河口供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变110东财线	10千伏	400	140	35.00%	0	0	34.93%	3118	3118	未进入负面清单	否	无	-2.34%
2058	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变303污水乙线	10千伏	480	160	33.33%	0	0	30.48%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	2.70%
2059	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变212南云线	10千伏	480	200	41.67%	0	0	49.84%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	0.29%
2060	沙河口供电分公司	兴工66kV变电站	兴工变128振工线	10千伏	400	108	27.00%	0	0	25.85%	3672	3672	未进入负面清单	否	无	1.20%
2061	沙河口供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变112寒家沟线	10千伏	400	150	37.50%	0	0	44.41%	2944	2944	未进入负面清单	否	无	2.29%
2062	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变105黑石线	10千伏	480	50	10.42%	0	0	9.28%	5785	5785	未进入负面清单	否	无	-0.58%
2063	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变206网络乙线	10千伏	600	50	8.33%	0	0	8.34%	7448	7448	未进入负面清单	否	无	-2.55%
2064	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变207圣郡线	10千伏	600	160	26.67%	0	0	45.01%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	0.13%
2065	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变206海州线	10千伏	373	35	9.38%	0	0	10.76%	4562	4562	未进入负面清单	否	无	1.69%
2066	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变210西苑线	10千伏	405	300	74.07%	0	0	76.54%	416	416	未进入负面清单	否	无	-2.35%
2067	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变208远东线	10千伏	540	170	31.48%	0	0	1.32%	4538	4538	未进入负面清单	否	无	-2.60%
2068	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变203兰丰线	10千伏	480	190	39.58%	0	0	37.47%	3360	3360	未进入负面清单	否	无	0.19%
2069	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变106马甸线	10千伏	427	120	28.10%	0	0	26.28%	3838	3838	未进入负面清单	否	无	2.23%
2070	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变112联德线	10千伏	400	90	22.50%	0	0	21.18%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	-1.97%
2071	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变201新天地甲线	10千伏	640	250	39.06%	0	0	36.52%	4538	4538	未进入负面清单	否	无	0.19%
2072	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变103锦城线	10千伏	600	230	38.33%	0	0	36.03%	4330	4330	未进入负面清单	否	无	-0.45%
2073	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变209至诚线	10千伏	480	170	35.42%	0	0	34.03%	3706	3706	未进入负面清单	否	无	1.04%
2074	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变202昌平线	10千伏	426	150	35.21%	0	0	33.18%	3305	3305	未进入负面清单	否	无	1.99%
2075	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变211民权线	10千伏	600	170	28.33%	0	0	27.41%	5369	5369	未进入负面清单	否	无	-2.64%
2076	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变409长兴乙线	10千伏	427	240	56.21%	0	0	54.10%	1760	1760	未进入负面清单	否	无	1.38%
2077	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变102岭东甲线	10千伏	400	110	27.50%	0	0	27.09%	3637	3637	未进入负面清单	否	无	-1.04%
2078	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变104红凌线	10千伏	480	26	5.42%	0	0	4.70%	6201	6201	未进入负面清单	否	无	-0.32%
2079	沙河口供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变211软件园线	10千伏	533	350	65.67%	0	0	62.22%	1323	1323	未进入负面清单	否	无	2.06%
2080	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变103沁园甲线	10千伏	672	460	68.45%	0	0	27.42%	1344	1344	未进入负面清单	否	无	2.01%
2081	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变306莲花甲线	10千伏	533	230	43.15%	0	0	41.28%	3402	3402	未进入负面清单	否	无	0.20%
2082	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变103德源线	10千伏	533	130	24.39%	0	0	22.80%	5134	5134	未进入负面清单	否	无	2.16%
2083	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变111丽庭线	10千伏	427	170	39.81%	0	0	30.14%	2972	2972	未进入负面清单	否	无	-2.14%
2084	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变203沁园乙线	10千伏	672	10	1.49%	0	0	1.39%	9138	9138	未进入负面清单	否	无	-2.96%
2085	沙河口供电分公司	东北路66kV变电站	东北路变201太原线	10千伏	400	369	92.25%	4	336	71.75%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.13%
2086	沙河口供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变308海韵线	10千伏	640	400	62.50%	0	0	74.68%	1940	1940	未进入负面清单	否	无	0.51%
2087	沙河口供电分公司	东北路66kV变电站	东北路变113民政线	10千伏	320	151	47.19%	0	0	45.20%	1819	1819	未进入负面清单	否	无	-1.81%
2088	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变105世纪乙线	10千伏	533	20	3.75%	0	0	3.61%	7039	7039	未进入负面清单	否	无	-0.76%
2089	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变204中油线	10千伏	672	7	1.04%	0	0	1.23%	9190	9190	未进入负面清单	否	无	1.07%
2090	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变211宏业线	10千伏	480	130	27.08%	0	0	29.91%	4399	4399	未进入负面清单	否	无	-1.00%
2091	沙河口供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变202辽铁线	10千伏	480	60	12.50%	0	0	15.47%	5612	5612	未进入负面清单	否	无	-1.58%
2092	沙河口供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变202科沿线	10千伏	672	130	19.35%	0	0	18.74%	7060	7060	未进入负面清单	否	无	-1.30%
2093	沙河口供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变205学富线	10千伏	427	70	16.39%	0	0	15.33%	4704	4704	未进入负面清单	否	无	1.84%
2094	沙河口供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变101博物馆线	10千伏	608	193	31.74%	0	0	30.30%	5082	5082	未进入负面清单	否	无	0.99%
2095	沙河口供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变109学苑线	10千伏	400	60	15.00%	0	0	14.71%	4503	4503	未进入负面清单	否	无	-0.71%
2096	沙河口供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变205里程线	10千伏	400	230	57.50%	0	0	55.55%	1559	1559	未进入负面清单	否	无	0.59%
2097	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变203连山线	10千伏	480	100	20.83%	0	0	19.48%	4919	4919	未进入负面清单	否	无	0.60%
2098	沙河口供电分公司	由家66kV变电站	由家变106大工线	10千伏	480	240	50.00%	0	0	48.01%	2494	2494	未进入负面清单	否	无	1.50%
2099	沙河口供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变204大同线	10千伏	533	500	93.81%	4	528	89.57%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.62%

2100	沙河供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变206沈阳线	10千伏	427	75	17.56%	0	0	16.49%	4618	4618	未进入负面清单	否	无	2.59%
2101	沙河供电分公司	由家66kV变电站	由家变209云麓甲线	10千伏	600	50	8.33%	0	0	8.16%	7448	7448	未进入负面清单	否	无	2.16%
2102	沙河供电分公司	东北路66kV变电站	东北路变111黄河线	10千伏	373	77	20.64%	0	0	19.76%	3835	3835	未进入负面清单	否	无	-0.92%
2103	沙河供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变303罗斯福乙线	10千伏	640	350	54.69%	0	0	51.56%	2806	2806	未进入负面清单	否	无	-1.55%
2104	沙河供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变201大胜线	10千伏	480	105	21.88%	0	0	19.94%	4832	4832	未进入负面清单	否	无	-0.73%
2105	沙河供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变104百年甲线	10千伏	400	170	42.50%	0	0	41.25%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	0.82%
2106	沙河供电分公司	由家66kV变电站	由家变204鑫凌乙线	10千伏	560	90	16.07%	0	0	15.22%	6201	6201	未进入负面清单	否	无	-0.82%
2107	沙河供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变206知音线	10千伏	533	70	13.13%	0	0	59.33%	6173	6173	未进入负面清单	否	无	1.99%
2108	沙河供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变110辰熙线	10千伏	373	104	27.88%	0	0	26.69%	3367	3367	未进入负面清单	否	无	1.08%
2109	沙河供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变203铸造线	10千伏	480	30	6.25%	0	0	30.25%	6131	6131	未进入负面清单	否	无	2.61%
2110	沙河供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变117沿海甲线	10千伏	480	190	39.58%	0	0	38.50%	3360	3360	未进入负面清单	否	无	2.17%
2111	沙河供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变106华侨线	10千伏	480	30	6.25%	0	0	35.86%	6131	6131	未进入负面清单	否	无	2.13%
2112	沙河供电分公司	东北路66kV变电站	东北路变112五四线	10千伏	480	275	57.29%	0	0	54.66%	1888	1888	未进入负面清单	否	无	0.94%
2113	沙河供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变211大世界线	10千伏	640	250	39.06%	0	0	37.64%	4538	4538	未进入负面清单	否	无	2.51%
2114	沙河供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变203污水甲线	10千伏	480	250	52.08%	0	0	63.59%	2321	2321	未进入负面清单	否	无	-0.68%
2115	沙河供电分公司	东北路66kV变电站	东北路变202佛山线	10千伏	373	181	48.53%	0	0	46.45%	2033	2033	未进入负面清单	否	无	-0.51%
2116	沙河供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变109侯家沟线	10千伏	533	410	76.92%	0	0	74.61%	284	284	未进入负面清单	否	无	-1.57%
2117	沙河供电分公司	兴工66kV变电站	兴工变129机床线	10千伏	480	200	41.67%	0	0	38.73%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	-0.01%
2118	沙河供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变211宝泰线	10千伏	400	100	25.00%	0	0	23.79%	3810	3810	未进入负面清单	否	无	-0.09%
2119	沙河供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变407抚顺线	10千伏	640	150	23.44%	0	0	21.83%	6270	6270	未进入负面清单	否	无	1.23%
2120	沙河供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变209弘基线	10千伏	480	150	31.25%	0	0	31.05%	4053	4053	未进入负面清单	否	无	-0.81%
2121	沙河供电分公司	由家66kV变电站	由家变202王家线	10千伏	480	290	60.42%	0	0	57.75%	1628	1628	未进入负面清单	否	无	-0.51%
2122	沙河供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变108新起重线	10千伏	540	270	50.00%	0	0	47.46%	2806	2806	未进入负面清单	否	无	2.87%
2123	沙河供电分公司	由家66kV变电站	由家变107新新园线	10千伏	480	200	41.67%	0	0	39.53%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	2.65%
2124	沙河供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变108窑沟线	10千伏	400	225	56.25%	0	0	3.30%	1645	1645	未进入负面清单	否	无	0.96%
2125	沙河供电分公司	庙岭66kV变电站	庙岭变101庙工线	10千伏	480	100	20.83%	0	0	18.79%	4919	4919	未进入负面清单	否	无	1.57%
2126	沙河供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变208新华线	10千伏	480	120	25.00%	0	0	28.19%	4572	4572	未进入负面清单	否	无	1.65%
2127	沙河供电分公司	三元66kV变电站	三元变203白山线	10千伏	533	310	58.16%	0	0	55.10%	2016	2016	未进入负面清单	否	无	-1.05%
2128	沙河供电分公司	长兴66kV变电站	长兴变304盖州线	10千伏	400	280	70.00%	0	0	66.14%	693	693	未进入负面清单	否	无	-1.38%
2129	沙河供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变108黑东线	10千伏	400	200	50.00%	0	0	46.48%	2078	2078	未进入负面清单	否	无	-1.04%
2130	沙河供电分公司	黑石礁66kV变电站	黑石礁变210龙门线	10千伏	373	176	47.18%	0	0	44.97%	2120	2120	未进入负面清单	否	无	-2.37%
2131	沙河供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变108春光线	10千伏	533	150	28.14%	0	0	27.55%	4787	4787	未进入负面清单	否	无	-1.47%
2132	沙河供电分公司	由家66kV变电站	由家变201庙岭线	10千伏	480	260	54.17%	0	0	54.20%	2148	2148	未进入负面清单	否	无	-0.24%
2133	沙河供电分公司	五一路66kV变电站	五一路变209兰溪线	10千伏	540	510	94.44%	10	1224	29.63%	0	0	2025.7.10	是	2026年底	2.15%
2134	沙河供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变109功成线	10千伏	400	140	35.00%	0	0	34.24%	3118	3118	未进入负面清单	否	无	2.33%
2135	长海供电分公司	房身66kV变电站	房身变233大岭线	10千伏	390	260	66.56%	0	0	66.56%	908	908	未进入负面清单	否	无	-0.36%
2136	长海供电分公司	石城35kV变电站	石城变104东升线	10千伏	259	39	14.98%	0	0	14.98%	2917	2917	未进入负面清单	否	无	-1.69%
2137	长海供电分公司	石城35kV变电站	石城变101花山线	10千伏	259	113	43.78%	0	0	43.78%	1625	1625	未进入负面清单	否	无	1.56%
2138	长海供电分公司	长海66kV变电站	长海变129机场线	10千伏	390	194	49.74%	0	0	49.74%	2044	2044	未进入负面清单	否	无	-0.43%
2139	长海供电分公司	獐子66kV变电站	獐子变221西獐线	10千伏	390	95	24.43%	0	0	24.43%	3754	3754	未进入负面清单	否	无	0.72%
2140	长海供电分公司	石城35kV变电站	石城变103王家线	10千伏	259	189	73.13%	0	0	73.13%	308	308	未进入负面清单	否	无	2.29%
2141	长海供电分公司	石城35kV变电站	石城变105新民线	10千伏	259	56	21.74%	0	0	21.74%	2614	2614	未进入负面清单	否	无	-2.70%
2142	长海供电分公司	长海66kV变电站	长海变121菜园线	10千伏	390	204	52.27%	0	0	52.27%	1873	1873	未进入负面清单	否	无	1.08%
2143	长海供电分公司	獐子66kV变电站	獐子变223东獐线	10千伏	390	153	39.14%	0	0	39.14%	2760	2760	未进入负面清单	否	无	0.27%
2144	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	广鹿变145昌达线	10千伏	390	92	23.52%	0	0	23.52%	3815	3815	未进入负面清单	否	无	2.91%
2145	长海供电分公司	獐子66kV变电站	獐子变122沙包线	10千伏	390	104	26.67%	0	0	26.49%	3603	3603	未进入负面清单	否	无	-2.17%
2146	长海供电分公司	房身66kV变电站	房身变232回龙线	10千伏	390	117	30.06%	0	0	30.06%	3373	3373	未进入负面清单	否	无	2.57%
2147	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	广鹿变242铁山线	10千伏	447	72	16.11%	0	0	16.11%	4947	4947	未进入负面清单	否	无	-1.74%
2148	长海供电分公司	长海66kV变电站	长海变122城镇线	10千伏	390	227	58.25%	0	0	58.25%	1469	1469	未进入负面清单	否	无	2.07%
2149	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	广鹿变141柳条线	10千伏	447	190	42.45%	0	0	42.45%	2907	2907	未进入负面清单	否	无	-1.12%
2150	长海供电分公司	海洋35kV变电站	海洋变102红石线	10千伏	238	87	36.39%	0	0	36.39%	1798	1798	未进入负面清单	否	无	1.99%
2151	长海供电分公司	长海66kV变电站	长海变123南砣线	10千伏	390	229	58.72%	0	0	58.18%	1438	1438	未进入负面清单	否	无	-0.21%
2152	长海供电分公司	海洋35kV变电站	海洋变103南庄线	10千伏	390	243	62.31%	0	0	62.49%	1195	1195	未进入负面清单	否	无	1.59%
2153	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	广鹿变142瓜皮线	10千伏	447	250	55.96%	0	0	55.96%	1861	1861	未进入负面清单	否	无	-0.47%

2154	长海供电分公司	獐子66kV变电站	獐子变222恒源线	10千伏	390	169	43.45%	0	0	43.45%	2469	2469	未进入负面清单	否	无	0.05%
2155	长海供电分公司	獐子66kV变电站	獐子变124外岛线	10千伏	390	96	24.52%	0	0	24.52%	3747	3747	未进入负面清单	否	无	1.98%
2156	长海供电分公司	海洋35kV变电站	海洋变101北砣线	10千伏	390	53	13.61%	0	0	13.61%	4485	4485	未进入负面清单	否	无	2.18%
2157	长海供电分公司	长海66kV变电站	长海变125杨家线	10千伏	390	310	79.57%	0	0	79.57%	29	29	未进入负面清单	否	无	1.30%
2158	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	广鹿变241沙南线	10千伏	447	93	20.88%	0	0	20.88%	4577	4577	未进入负面清单	否	无	-2.93%
2159	长海供电分公司	长海66kV变电站	长海变124大广线	10千伏	390	139	35.58%	0	0	35.58%	3000	3000	未进入负面清单	否	无	-1.54%
2160	长海供电分公司	房身66kV变电站	房身变231核桃线	10千伏	184	160	86.88%	3	46	86.88%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.18%
2161	长海供电分公司	房身66kV变电站	房身变132潜水线	10千伏	184	58	31.56%	0	0	31.56%	1544	1544	未进入负面清单	否	无	-0.33%
2162	长海供电分公司	石城35kV变电站	石城变102三胜线	10千伏	259	43	16.45%	0	0	16.45%	2851	2851	未进入负面清单	否	无	0.59%
2163	长海供电分公司	长海66kV变电站	长海变128盐海线	10千伏	390	216	55.45%	0	0	55.45%	1658	1658	未进入负面清单	否	无	1.42%
2164	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变105希望站甲线	10千伏	427	92	21.55%	0	0	21.55%	4323	4323	未进入负面清单	否	无	-2.18%
2165	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变112杏环线	10千伏	360	183	50.83%	0	0	50.83%	1819	1819	未进入负面清单	否	无	-2.04%
2166	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变209长寿线	10千伏	362	50	13.81%	0	0	13.81%	4150	4150	未进入负面清单	否	无	0.24%
2167	中山供电分公司	真理66kV变电站	真理变206真线	10千伏	480	68	14.17%	0	0	14.17%	5473	5473	未进入负面清单	否	无	-0.06%
2168	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变204警卫线	10千伏	480	350	72.92%	0	0	72.92%	589	589	未进入负面清单	否	无	0.64%
2169	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变210云程站乙线	10千伏	373	116	31.10%	0	0	31.10%	3159	3159	未进入负面清单	否	无	-1.53%
2170	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变103金天线	10千伏	672	91	13.54%	0	0	13.54%	7735	7735	未进入负面清单	否	无	-2.64%
2171	中山供电分公司	华乐66kV变电站	华乐变204华维线	10千伏	672	102	15.18%	0	0	15.18%	7545	7545	未进入负面清单	否	无	2.17%
2172	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变204保安线	10千伏	424	208	49.06%	0	0	49.06%	2272	2272	未进入负面清单	否	无	0.90%
2173	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变205希望站乙线	10千伏	400	42	10.50%	0	0	19.20%	4815	4815	未进入负面清单	否	无	-1.71%
2174	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变213深业站乙线	10千伏	501	179	35.73%	0	0	35.73%	3842	3842	未进入负面清单	否	无	0.25%
2175	中山供电分公司	三元66kV变电站	三元变104晨光线	10千伏	213	36	16.90%	0	0	16.90%	2328	2328	未进入负面清单	否	无	-0.85%
2176	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变104水城甲线	10千伏	373	5	1.34%	0	0	1.34%	5082	5082	未进入负面清单	否	无	-0.22%
2177	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变106船链线	10千伏	672	127	18.90%	0	0	18.90%	7112	7112	未进入负面清单	否	无	0.96%
2178	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变213春港线	10千伏	533	60	11.26%	0	0	11.26%	6346	6346	未进入负面清单	否	无	-0.18%
2179	中山供电分公司	裕景66kV变电站	裕景变208裕关乙线	10千伏	768	0	0.00%	0	0	0.00%	10641	10641	未进入负面清单	否	无	-1.86%
2180	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变405中原站乙线	10千伏	714	154	21.57%	0	0	16.11%	7226	7226	未进入负面清单	否	无	-1.31%
2181	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变107日新线	10千伏	362	120	33.15%	0	0	33.15%	2937	2937	未进入负面清单	否	无	2.46%
2182	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变104双兴线	10千伏	672	251	37.35%	0	0	37.35%	4964	4964	未进入负面清单	否	无	-2.27%
2183	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变202金维线	10千伏	672	124	18.45%	0	0	18.45%	7164	7164	未进入负面清单	否	无	2.09%
2184	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变210外经贸乙线	10千伏	427	12	2.81%	0	0	2.81%	5709	5709	未进入负面清单	否	无	0.45%
2185	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变104国会丙线	10千伏	608	0	0.00%	0	0	0.00%	8424	8424	未进入负面清单	否	无	0.07%
2186	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变203民寿线	10千伏	480	362	75.42%	0	0	75.42%	381	381	未进入负面清单	否	无	2.04%
2187	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变209卡纳线	10千伏	400	12	3.00%	0	0	3.00%	5335	5335	未进入负面清单	否	无	-0.72%
2188	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变206丹阳线	10千伏	533	213	39.96%	0	0	39.96%	3696	3696	未进入负面清单	否	无	-1.81%
2189	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变304利源乙线	10千伏	427	82	19.20%	0	0	10.00%	4496	4496	未进入负面清单	否	无	1.45%
2190	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变206葵英线	10千伏	400	45	11.25%	0	0	11.25%	4763	4763	未进入负面清单	否	无	-0.98%
2191	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变204东星线	10千伏	533	167	31.33%	0	0	31.33%	4493	4493	未进入负面清单	否	无	2.99%
2192	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	虎滩变201春阳线	10千伏	480	192	40.00%	0	0	40.00%	3325	3325	未进入负面清单	否	无	1.67%
2193	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变211明华线	10千伏	480	82	17.08%	0	0	17.08%	5231	5231	未进入负面清单	否	无	2.82%
2194	中山供电分公司	真理66kV变电站	真理变205七一线	10千伏	480	60	12.50%	0	0	12.50%	5612	5612	未进入负面清单	否	无	-1.31%
2195	中山供电分公司	东北路66kV变电站	东北路变211仲夏线	10千伏	600	270	45.00%	0	0	45.00%	3637	3637	未进入负面清单	否	无	-2.49%
2196	中山供电分公司	东北路66kV变电站	东北路变103桃庄线	10千伏	600	63	10.50%	0	0	10.50%	7222	7222	未进入负面清单	否	无	-1.33%
2197	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变210豪森乙线	10千伏	533	23	4.32%	0	0	4.32%	6987	6987	未进入负面清单	否	无	1.88%
2198	中山供电分公司	真理66kV变电站	真理变106新起线	10千伏	480	325	67.71%	0	0	67.71%	1022	1022	未进入负面清单	否	无	0.09%
2199	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变205爱华线	10千伏	400	56	14.00%	0	0	14.00%	4572	4572	未进入负面清单	否	无	-2.98%
2200	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变101桃明甲线	10千伏	377	206	54.64%	0	0	54.64%	1656	1656	未进入负面清单	否	无	2.41%
2201	中山供电分公司	荣华66kV变电站	荣华变233荣府线	10千伏	400	117	29.25%	0	0	29.25%	3516	3516	未进入负面清单	否	无	-2.55%
2202	中山供电分公司	真理66kV变电站	真理变201中山线	10千伏	373	123	32.98%	0	0	32.98%	3038	3038	未进入负面清单	否	无	1.28%
2203	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变208春利线	10千伏	373	93	24.93%	0	0	24.93%	3558	3558	未进入负面清单	否	无	3.00%
2204	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变102金湾线	10千伏	672	121	18.01%	0	0	18.01%	7216	7216	未进入负面清单	否	无	1.38%
2205	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变201金融线	10千伏	672	114	16.96%	0	0	16.96%	7337	7337	未进入负面清单	否	无	-2.81%
2206	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变304二七线	10千伏	714	436	61.06%	0	0	61.06%	2342	2342	未进入负面清单	否	无	0.67%
2207	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变202鼎建线	10千伏	373	140	37.53%	0	0	8.07%	2743	2743	未进入负面清单	否	无	-0.84%

2208	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变111明印线	10千伏	672	44	6.55%	0	0	6.55%	8549	8549	未进入负面清单	否	无	0.38%
2209	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变102一二九线	10千伏	714	115	16.11%	0	0	12.95%	7901	7901	未进入负面清单	否	无	1.54%
2210	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变211节能线	10千伏	608	155	25.49%	0	0	25.49%	5740	5740	未进入负面清单	否	无	2.73%
2211	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	虎滩变106高尚线	10千伏	480	74	15.42%	0	0	15.42%	5369	5369	未进入负面清单	否	无	1.51%
2212	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变209桃龙线	10千伏	533	43	8.07%	0	0	0.00%	6640	6640	未进入负面清单	否	无	1.66%
2213	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变103东风站甲线	10千伏	640	64	10.00%	0	0	15.50%	7759	7759	未进入负面清单	否	无	-0.06%
2214	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变201石松线	10千伏	420	236	56.19%	0	0	56.19%	1732	1732	未进入负面清单	否	无	-2.16%
2215	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变101常青线	10千伏	672	168	25.00%	0	0	25.00%	6401	6401	未进入负面清单	否	无	-2.96%
2216	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变306海关甲线	10千伏	440	189	42.95%	0	0	42.95%	2823	2823	未进入负面清单	否	无	-1.76%
2217	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变101金中线	10千伏	672	163	24.26%	0	0	24.26%	6488	6488	未进入负面清单	否	无	-1.86%
2218	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变110金园线	10千伏	672	102	15.18%	0	0	15.18%	7545	7545	未进入负面清单	否	无	-0.84%
2219	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变202益民线	10千伏	480	132	27.50%	0	0	27.50%	4365	4365	未进入负面清单	否	无	-1.63%
2220	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变208金海线	10千伏	373	21	5.63%	0	0	5.63%	4805	4805	未进入负面清单	否	无	1.92%
2221	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变206海达线	10千伏	533	27	5.07%	0	0	5.07%	6918	6918	未进入负面清单	否	无	-2.24%
2222	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变303民港线	10千伏	672	88	13.10%	0	0	13.10%	7787	7787	未进入负面清单	否	无	-2.21%
2223	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变105白云线	10千伏	640	150	23.44%	0	0	23.44%	6270	6270	未进入负面清单	否	无	1.39%
2224	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变107朗城线	10千伏	533	164	30.77%	0	0	30.77%	4545	4545	未进入负面清单	否	无	-1.32%
2225	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变301福春线	10千伏	714	185	25.91%	0	0	25.91%	6689	6689	未进入负面清单	否	无	0.19%
2226	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变206龙泉乙线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	-2.99%
2227	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变112明东线	10千伏	640	450	70.31%	0	0	70.31%	1074	1074	未进入负面清单	否	无	0.88%
2228	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变212鲁迅线	10千伏	427	94	22.01%	0	0	22.01%	4288	4288	未进入负面清单	否	无	-2.03%
2229	中山供电分公司	三元66kV变电站	三元变105纪念线	10千伏	427	128	29.98%	0	0	29.98%	3700	3700	未进入负面清单	否	无	0.52%
2230	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变112职工甲线	10千伏	400	93	23.25%	0	0	23.25%	3932	3932	未进入负面清单	否	无	-2.45%
2231	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变107金云线	10千伏	373	11	2.95%	0	0	2.95%	4978	4978	未进入负面清单	否	无	-0.22%
2232	中山供电分公司	三元66kV变电站	三元变204万安线	10千伏	640	162	25.31%	0	0	25.31%	6062	6062	未进入负面清单	否	无	0.65%
2233	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变201杏林线	10千伏	480	100	20.83%	0	0	20.83%	4919	4919	未进入负面清单	否	无	-2.43%
2234	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变203东风站乙线	10千伏	533	69	12.95%	0	0	7.00%	6190	6190	未进入负面清单	否	无	-2.75%
2235	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变309烟台线	10千伏	400	62	15.50%	0	0	0.00%	4469	4469	未进入负面清单	否	无	0.77%
2236	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变103平顺线	10千伏	480	220	45.83%	0	0	45.83%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	2.72%
2237	中山供电分公司	华乐66kV变电站	华乐变102华韵线	10千伏	672	96	14.29%	0	0	14.29%	7649	7649	未进入负面清单	否	无	-0.72%
2238	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变201普照线	10千伏	480	232	48.33%	0	0	48.33%	2633	2633	未进入负面清单	否	无	1.89%
2239	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变113港隼线	10千伏	533	72	13.51%	0	0	13.51%	6138	6138	未进入负面清单	否	无	0.34%
2240	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变114保定线	10千伏	533	370	69.42%	0	0	69.42%	977	977	未进入负面清单	否	无	1.05%
2241	中山供电分公司	荣华66kV变电站	荣华变224大龙线	10千伏	560	110	19.64%	0	0	19.64%	5854	5854	未进入负面清单	否	无	-1.58%
2242	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变110豪森甲线	10千伏	373	0	0.00%	0	0	12.20%	5168	5168	未进入负面清单	否	无	-1.70%
2243	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变108金望线	10千伏	373	24	6.43%	0	0	6.43%	4753	4753	未进入负面清单	否	无	-2.67%
2244	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变207金璟线	10千伏	373	12	3.22%	0	0	3.22%	4960	4960	未进入负面清单	否	无	0.76%
2245	中山供电分公司	裕景66kV变电站	裕景变206唐山线	10千伏	533	220	41.28%	0	0	41.28%	3575	3575	未进入负面清单	否	无	1.64%
2246	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变211融创乙线	10千伏	672	36	5.36%	0	0	5.36%	8688	8688	未进入负面清单	否	无	0.34%
2247	中山供电分公司	荣华66kV变电站	荣华变229树中线	10千伏	480	237	49.38%	0	0	49.38%	2546	2546	未进入负面清单	否	无	-0.05%
2248	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变407利真线	10千伏	400	28	7.00%	0	0	21.57%	5057	5057	未进入负面清单	否	无	1.28%
2249	中山供电分公司	裕景66kV变电站	裕景变108裕关甲线	10千伏	768	50	6.51%	0	0	6.51%	9775	9775	未进入负面清单	否	无	-0.43%
2250	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变203青春线	10千伏	400	310	77.50%	0	0	77.50%	173	173	未进入负面清单	否	无	1.91%
2251	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变207延安线	10千伏	400	205	51.25%	0	0	51.25%	1992	1992	未进入负面清单	否	无	2.06%
2252	中山供电分公司	真理66kV变电站	真理变202桃源线	10千伏	400	105	26.25%	0	0	26.25%	3724	3724	未进入负面清单	否	无	2.61%
2253	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变210捷胜线	10千伏	600	110	18.33%	0	0	18.33%	6408	6408	未进入负面清单	否	无	1.92%
2254	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变211民兴线	10千伏	640	420	65.63%	0	0	15.69%	1593	1593	未进入负面清单	否	无	-1.96%
2255	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变206望海线	10千伏	405	352	86.91%	2	48	86.91%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.15%
2256	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变102兴和线	10千伏	480	97	20.21%	0	0	20.21%	4971	4971	未进入负面清单	否	无	-1.27%
2257	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变401寿云线	10千伏	714	112	15.69%	0	0	65.63%	7953	7953	未进入负面清单	否	无	2.03%
2258	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变306红鸾乙线	10千伏	423	0	0.00%	0	0	10.50%	5861	5861	未进入负面清单	否	无	-1.55%
2259	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变107付家庄线	10千伏	400	135	33.75%	0	0	33.75%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	0.54%
2260	中山供电分公司	东北路66kV变电站	东北路变102八一线	10千伏	600	60	10.00%	0	0	10.00%	7274	7274	未进入负面清单	否	无	1.82%
2261	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	虎滩变207龙江线	10千伏	480	166	34.58%	0	0	34.58%	3776	3776	未进入负面清单	否	无	-2.35%

2262	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变211港坤线	10千伏	672	28	4.17%	0	0	4.17%	8826	8826	未进入负面清单	否	无	1.81%
2263	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变111港亿线	10千伏	672	60	8.93%	0	0	8.93%	8272	8272	未进入负面清单	否	无	-1.18%
2264	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变212同仁乙线	10千伏	320	27	8.44%	0	0	8.44%	3966	3966	未进入负面清单	否	无	0.04%
2265	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变101付海线	10千伏	608	342	56.25%	0	0	56.25%	2501	2501	未进入负面清单	否	无	-2.54%
2266	中山供电分公司	真理66kV变电站	真理变207南山线	10千伏	400	50	12.50%	0	0	12.50%	4676	4676	未进入负面清单	否	无	2.81%
2267	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变206桃月线	10千伏	533	65	12.20%	0	0	12.45%	6259	6259	未进入负面清单	否	无	-2.22%
2268	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变105桃商线	10千伏	373	177	47.45%	0	0	37.53%	2103	2103	未进入负面清单	否	无	0.49%
2269	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变115进步甲线	10千伏	363	78	21.49%	0	0	21.49%	3679	3679	未进入负面清单	否	无	0.10%
2270	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变204朝阳线	10千伏	480	254	52.92%	0	0	52.92%	2252	2252	未进入负面清单	否	无	1.67%
2271	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变208虎滩线	10千伏	405	209	51.60%	0	0	51.60%	1992	1992	未进入负面清单	否	无	-0.07%
2272	中山供电分公司	华乐66kV变电站	华乐变104华国线	10千伏	672	135	20.09%	0	0	20.09%	6973	6973	未进入负面清单	否	无	2.84%
2273	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	虎滩变205小龙线	10千伏	480	100	20.83%	0	0	20.83%	4919	4919	未进入负面清单	否	无	-2.83%
2274	中山供电分公司	华乐66kV变电站	华乐变110华阳线	10千伏	672	86	12.80%	0	0	12.80%	7822	7822	未进入负面清单	否	无	-0.58%
2275	中山供电分公司	三元66kV变电站	三元变202珠江线	10千伏	400	24	6.00%	0	0	6.00%	5127	5127	未进入负面清单	否	无	-1.09%
2276	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变111共庆线	10千伏	400	40	10.00%	0	0	10.00%	4850	4850	未进入负面清单	否	无	0.57%
2277	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变105永和线	10千伏	373	148	39.68%	0	0	39.68%	2605	2605	未进入负面清单	否	无	0.62%
2278	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变102大众线	10千伏	400	59	14.75%	0	0	14.75%	4521	4521	未进入负面清单	否	无	0.10%
2279	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变101民德线	10千伏	400	136	34.00%	0	0	34.00%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	0.49%
2280	中山供电分公司	石槽66kV变电站	石槽变107丽景线	10千伏	400	122	30.50%	0	0	30.50%	3429	3429	未进入负面清单	否	无	-2.98%
2281	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变215联秋甲线	10千伏	360	120	33.33%	0	0	33.33%	2910	2910	未进入负面清单	否	无	-2.66%
2282	中山供电分公司	荣华66kV变电站	荣华变231北岗线	10千伏	400	197	49.25%	0	0	49.25%	2130	2130	未进入负面清单	否	无	-1.06%
2283	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	虎滩变105高原线	10千伏	480	45	9.38%	0	0	9.38%	5871	5871	未进入负面清单	否	无	0.46%
2284	中山供电分公司	三元66kV变电站	三元变106长红线	10千伏	427	155	36.30%	0	0	36.30%	3232	3232	未进入负面清单	否	无	-0.17%
2285	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变205民意线	10千伏	533	236	44.28%	0	0	44.28%	3298	3298	未进入负面清单	否	无	1.72%
2286	中山供电分公司	真理66kV变电站	真理变103岭前线	10千伏	400	46	11.50%	0	0	11.50%	4746	4746	未进入负面清单	否	无	-0.32%
2287	中山供电分公司	东北路66kV变电站	东北路变203东青线	10千伏	400	27	6.75%	0	0	6.75%	5075	5075	未进入负面清单	否	无	0.13%
2288	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变111明湖线	10千伏	715	223	31.19%	0	0	31.19%	6045	6045	未进入负面清单	否	无	-1.72%
2289	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变108胜友甲线	10千伏	640	170	26.56%	0	0	26.56%	5923	5923	未进入负面清单	否	无	-2.34%
2290	中山供电分公司	荣华66kV变电站	荣华变228火车线	10千伏	400	99	24.75%	0	0	24.75%	3828	3828	未进入负面清单	否	无	2.67%
2291	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	虎滩变103棒樨线	10千伏	480	160	33.33%	0	0	33.33%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	-1.08%
2292	中山供电分公司	钻石66kV变电站	钻石变201石海线	10千伏	373	133	35.66%	0	0	35.66%	2865	2865	未进入负面清单	否	无	-2.55%
2293	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变307海洋线	10千伏	400	97	24.25%	0	0	24.25%	3862	3862	未进入负面清单	否	无	2.01%
2294	中山供电分公司	钻石66kV变电站	钻石变101石德线	10千伏	373	20	5.36%	0	0	5.36%	4822	4822	未进入负面清单	否	无	1.75%
2295	中山供电分公司	钻石66kV变电站	钻石变102石众线	10千伏	373	49	13.14%	0	0	13.14%	4320	4320	未进入负面清单	否	无	1.98%
2296	中山供电分公司	钻石66kV变电站	钻石变202石育线	10千伏	373	88	23.59%	0	0	23.59%	3644	3644	未进入负面清单	否	无	1.86%
2297	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变106桃勇线	10千伏	373	54	14.48%	0	0	14.48%	4233	4233	未进入负面清单	否	无	-1.69%
2298	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变104桃华线	10千伏	373	22	5.90%	0	0	5.90%	4787	4787	未进入负面清单	否	无	2.25%
2299	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变207桃阳线	10千伏	373	94	25.20%	0	0	25.20%	3540	3540	未进入负面清单	否	无	-0.47%
2300	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变207利光线	10千伏	400	211	52.75%	0	0	52.75%	1888	1888	未进入负面清单	否	无	1.91%
2301	中山供电分公司	荣华66kV变电站	荣华变232风光线	10千伏	480	208	43.33%	0	0	43.33%	3048	3048	未进入负面清单	否	无	1.63%
2302	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变107桃庆线	10千伏	373	77	20.64%	0	0	20.64%	3835	3835	未进入负面清单	否	无	2.21%
2303	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变109桃青线	10千伏	373	20	5.36%	0	0	5.36%	4822	4822	未进入负面清单	否	无	-2.23%
2304	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变112胜鼎线	10千伏	533	100	18.76%	0	0	18.76%	5653	5653	未进入负面清单	否	无	0.33%
2305	中山供电分公司	华乐66kV变电站	华乐变112首开乙线	10千伏	373	41	10.99%	0	0	10.99%	4458	4458	未进入负面清单	否	无	0.35%
2306	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变204桃映线	10千伏	373	189	50.67%	0	0	50.67%	1895	1895	未进入负面清单	否	无	2.97%
2307	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变205桃秀线	10千伏	533	100	18.76%	0	0	18.76%	5653	5653	未进入负面清单	否	无	-2.84%
2308	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变202不朽线	10千伏	533	100	18.76%	0	0	18.76%	5653	5653	未进入负面清单	否	无	0.83%
2309	中山供电分公司	华乐66kV变电站	华乐变109华招线	10千伏	672	101	15.03%	0	0	15.03%	7562	7562	未进入负面清单	否	无	-0.79%
2310	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变212明山线	10千伏	373	80	21.45%	0	0	21.45%	3783	3783	未进入负面清单	否	无	0.73%
2311	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变406海关乙线	10千伏	427	40	9.37%	0	0	9.37%	5224	5224	未进入负面清单	否	无	0.56%
2312	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变104油化丁线	10千伏	405	169	41.73%	0	0	41.73%	2685	2685	未进入负面清单	否	无	-0.64%
2313	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变211五惠线	10千伏	533	60	11.26%	0	0	11.26%	6346	6346	未进入负面清单	否	无	2.82%
2314	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变203春生线	10千伏	427	162	37.94%	0	0	37.94%	3111	3111	未进入负面清单	否	无	-2.72%
2315	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变102春亿线	10千伏	373	110	29.49%	0	0	29.49%	3263	3263	未进入负面清单	否	无	-2.81%

2316	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变404进乙线	10千伏	363	35	9.64%	0	0	9.64%	4424	4424	未进入负面清单	否	无	0.94%
2317	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变103民乐线	10千伏	672	341	50.74%	0	0	50.74%	3405	3405	未进入负面清单	否	无	1.79%
2318	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变213利国线	10千伏	714	132	18.49%	0	0	18.49%	7607	7607	未进入负面清单	否	无	0.20%
2319	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变106中山站甲线	10千伏	714	306	42.86%	0	0	42.86%	4593	4593	未进入负面清单	否	无	1.75%
2320	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变101油区线	10千伏	405	17	4.20%	0	0	4.20%	5317	5317	未进入负面清单	否	无	0.26%
2321	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变105新柳线	10千伏	480	333	69.38%	0	0	69.38%	883	883	未进入负面清单	否	无	-2.02%
2322	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变103荣民线	10千伏	427	70	16.39%	0	0	16.39%	4704	4704	未进入负面清单	否	无	-1.90%
2323	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变109油总线	10千伏	405	106	26.17%	0	0	26.17%	3776	3776	未进入负面清单	否	无	2.23%
2324	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变205春锦线	10千伏	469	80	17.06%	0	0	17.06%	5113	5113	未进入负面清单	否	无	-0.10%
2325	中山供电分公司	真理66kV变电站	真理变204红港线	10千伏	400	212	53.00%	0	0	53.00%	1871	1871	未进入负面清单	否	无	2.64%
2326	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变208育才线	10千伏	373	125	33.51%	0	0	33.51%	3003	3003	未进入负面清单	否	无	-0.20%
2327	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	虎滩变102唐家线	10千伏	480	118	24.58%	0	0	24.58%	4607	4607	未进入负面清单	否	无	-2.20%
2328	中山供电分公司	石槽66kV变电站	石槽变105东山线	10千伏	400	244	61.00%	0	0	61.00%	1316	1316	未进入负面清单	否	无	1.47%
2329	中山供电分公司	三元66kV变电站	三元变102嵩山线	10千伏	533	107	20.08%	0	0	20.08%	5532	5532	未进入负面清单	否	无	0.12%
2330	中山供电分公司	三元66kV变电站	三元变101茂田线	10千伏	640	352	55.00%	0	0	55.00%	2771	2771	未进入负面清单	否	无	-2.20%
2331	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	虎滩变104石槽线	10千伏	480	127	26.46%	0	0	26.46%	4451	4451	未进入负面清单	否	无	0.38%
2332	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变213博爱线	10千伏	427	254	59.48%	0	0	59.48%	1517	1517	未进入负面清单	否	无	2.05%
2333	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变108华日线	10千伏	533	105	19.70%	0	0	19.70%	5567	5567	未进入负面清单	否	无	-2.72%
2334	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变110智勇线	10千伏	400	40	10.00%	0	0	10.00%	4850	4850	未进入负面清单	否	无	0.15%
2335	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变101电建线	10千伏	608	123	20.23%	0	0	20.23%	6294	6294	未进入负面清单	否	无	-2.92%
2336	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变109九三线	10千伏	362	130	35.91%	0	0	35.91%	2764	2764	未进入负面清单	否	无	2.85%
2337	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变207宏济线	10千伏	427	417	97.66%	7	912	97.66%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.29%
2338	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	虎滩变202秀月线	10千伏	480	103	21.46%	0	0	21.46%	4867	4867	未进入负面清单	否	无	2.55%
2339	中山供电分公司	裕景66kV变电站	裕景变107裕安线	10千伏	672	18	2.68%	0	0	2.68%	8999	8999	未进入负面清单	否	无	-2.45%
2340	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变210汾阳线	10千伏	533	402	75.42%	0	0	75.42%	423	423	未进入负面清单	否	无	1.32%
2341	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变207东港线	10千伏	533	162	30.39%	0	0	30.39%	4579	4579	未进入负面清单	否	无	-2.87%
2342	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	虎滩变206广智线	10千伏	533	267	50.09%	0	0	50.09%	2761	2761	未进入负面清单	否	无	-0.39%
2343	中山供电分公司	真理66kV变电站	真理变102荣盛线	10千伏	480	23	4.79%	0	0	4.79%	6253	6253	未进入负面清单	否	无	2.08%
2344	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变104市场线	10千伏	432	224	51.85%	0	0	51.85%	2106	2106	未进入负面清单	否	无	-1.71%
2345	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变202学士线	10千伏	480	72	15.00%	0	0	15.00%	5404	5404	未进入负面清单	否	无	1.84%
2346	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变109金禧线	10千伏	672	116	17.26%	0	0	17.26%	7302	7302	未进入负面清单	否	无	-1.45%
2347	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变202海乐线	10千伏	533	72	13.51%	0	0	13.51%	6138	6138	未进入负面清单	否	无	-0.69%
2348	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	虎滩变101转山线	10千伏	480	253	52.71%	0	0	52.71%	2269	2269	未进入负面清单	否	无	2.94%
2349	中山供电分公司	真理66kV变电站	真理变101胜利线	10千伏	400	245	61.25%	0	0	61.25%	1299	1299	未进入负面清单	否	无	-1.09%
2350	中山供电分公司	真理66kV变电站	真理变105石道线	10千伏	400	135	33.75%	0	0	33.75%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	2.16%
2351	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变210港景线	10千伏	400	53	13.25%	0	0	13.25%	4624	4624	未进入负面清单	否	无	1.99%
2352	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变209北方乙线	10千伏	640	160	25.00%	0	0	25.00%	6097	6097	未进入负面清单	否	无	-0.47%
2353	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变209中信线	10千伏	533	112	21.01%	0	0	21.01%	5445	5445	未进入负面清单	否	无	1.98%
2354	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变211春恒线	10千伏	373	95	25.47%	0	0	25.47%	3523	3523	未进入负面清单	否	无	0.99%
2355	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变204春绿线	10千伏	533	54	10.13%	0	0	10.13%	6450	6450	未进入负面清单	否	无	1.07%
2356	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变106龙泉甲线	10千伏	426	112	26.29%	0	0	26.29%	3963	3963	未进入负面清单	否	无	-2.94%
2357	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变103灯塔线	10千伏	400	126	31.50%	0	0	31.50%	3360	3360	未进入负面清单	否	无	0.02%
2358	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变103凯丹线	10千伏	533	420	78.80%	0	0	78.80%	111	111	未进入负面清单	否	无	-0.84%
2359	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变209世纪线	10千伏	480	177	36.88%	0	0	36.88%	3585	3585	未进入负面清单	否	无	2.90%
2360	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变105春复线	10千伏	533	136	25.52%	0	0	25.52%	5030	5030	未进入负面清单	否	无	-2.26%
2361	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变108富华线	10千伏	480	83	17.29%	0	0	17.29%	5213	5213	未进入负面清单	否	无	-0.47%
2362	中山供电分公司	荣华66kV变电站	荣华变103凯丹线	10千伏	480	220	45.83%	0	0	45.83%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	2.19%
2363	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变104丹东线	10千伏	714	96	13.45%	0	0	13.45%	8230	8230	未进入负面清单	否	无	1.94%
2364	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变110云程站甲线	10千伏	362	101	27.90%	0	0	27.90%	3267	3267	未进入负面清单	否	无	1.06%
2365	中山供电分公司	荣华66kV变电站	荣华变225友好线	10千伏	480	147	30.63%	0	0	30.63%	4105	4105	未进入负面清单	否	无	1.83%
2366	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变205春德线	10千伏	400	317	79.25%	0	0	79.25%	52	52	未进入负面清单	否	无	2.08%
2367	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变110春万线	10千伏	600	194	32.33%	0	0	32.33%	4954	4954	未进入负面清单	否	无	-0.87%
2368	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变106明星线	10千伏	400	156	39.00%	0	0	39.00%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	-2.18%
2369	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变110利安甲线	10千伏	362	61	16.85%	0	0	16.85%	3959	3959	未进入负面清单	否	无	2.69%

2370	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变208庆功线	10千伏	533	26	4.88%	0	0	4.88%	6935	6935	未进入负面清单	否	无	-0.33%
2371	中山供电分公司	东北路66kV变电站	东北路变114东仲线	10千伏	400	5	1.25%	0	0	1.25%	5456	5456	未进入负面清单	否	无	2.06%
2372	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变305玉光线	10千伏	714	83	11.62%	0	0	11.62%	8456	8456	未进入负面清单	否	无	-2.98%
2373	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变409大商站乙线	10千伏	714	0	0.00%	0	0	0.00%	9893	9893	未进入负面清单	否	无	-0.74%
2374	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变111远大站甲线	10千伏	362	280	77.35%	0	0	77.35%	166	166	未进入负面清单	否	无	-2.64%
2375	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变113中原站甲线	10千伏	714	100	14.01%	0	0	14.01%	8161	8161	未进入负面清单	否	无	1.07%
2376	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变112港湾线	10千伏	480	276	57.50%	0	0	57.50%	1871	1871	未进入负面清单	否	无	0.21%
2377	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变401利安乙线	10千伏	360	39	10.83%	0	0	10.83%	4313	4313	未进入负面清单	否	无	-0.08%
2378	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变204水城乙线	10千伏	373	0	0.00%	0	0	0.00%	5168	5168	未进入负面清单	否	无	2.66%
2379	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变204靠山线	10千伏	400	100	25.00%	0	0	25.00%	3810	3810	未进入负面清单	否	无	-0.39%
2380	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变207东达线	10千伏	533	201	37.71%	0	0	37.71%	3904	3904	未进入负面清单	否	无	0.14%
2381	中山供电分公司	荣华66kV变电站	荣华变221港西线	10千伏	400	160	40.00%	0	0	40.00%	2771	2771	未进入负面清单	否	无	1.58%
2382	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变303远大站乙线	10千伏	360	99	27.50%	0	0	27.50%	3273	3273	未进入负面清单	否	无	-1.59%
2383	中山供电分公司	三元66kV变电站	三元变203保健线	10千伏	426	108	25.35%	0	0	25.35%	4032	4032	未进入负面清单	否	无	1.54%
2384	中山供电分公司	真理66kV变电站	真理变203劳动线	10千伏	480	48	10.00%	0	0	10.00%	5820	5820	未进入负面清单	否	无	-1.69%
2385	中山供电分公司	石槽66kV变电站	石槽变202波涛线	10千伏	400	202	50.50%	0	0	50.50%	2044	2044	未进入负面清单	否	无	1.46%
2386	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变205东关线	10千伏	400	162	40.50%	0	0	40.50%	2737	2737	未进入负面清单	否	无	-1.57%
2387	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变405甲线	10千伏	608	105	17.27%	0	0	17.27%	6606	6606	未进入负面清单	否	无	2.38%
2388	中山供电分公司	华乐66kV变电站	华乐变103华海线	10千伏	672	224	33.33%	0	0	33.33%	5432	5432	未进入负面清单	否	无	-2.45%
2389	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变108桃靠线	10千伏	373	12	3.22%	0	0	3.22%	4960	4960	未进入负面清单	否	无	0.03%
2390	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变101龙湖线	10千伏	533	201	37.71%	0	0	37.71%	3904	3904	未进入负面清单	否	无	-0.82%
2391	中山供电分公司	东北路66kV变电站	东北路变102滨海线	10千伏	600	84	14.00%	0	0	14.00%	6859	6859	未进入负面清单	否	无	-2.21%
2392	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变206东锦线	10千伏	480	75	15.63%	0	0	15.63%	5352	5352	未进入负面清单	否	无	0.35%
2393	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变208桃高线	10千伏	373	116	31.10%	0	0	31.10%	3159	3159	未进入负面清单	否	无	0.76%
2394	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变108东检甲线	10千伏	405	190	46.91%	0	0	46.91%	2321	2321	未进入负面清单	否	无	-2.70%
2395	中山供电分公司	华乐66kV变电站	华乐变201华紫线	10千伏	672	86	12.80%	0	0	12.80%	7822	7822	未进入负面清单	否	无	-2.00%
2396	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变107油化甲线	10千伏	405	156	38.52%	0	0	38.52%	2910	2910	未进入负面清单	否	无	1.22%
2397	中山供电分公司	荣华66kV变电站	荣华变222电瓷线	10千伏	373	92	24.66%	0	0	24.66%	3575	3575	未进入负面清单	否	无	2.22%
2398	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变211青云线	10千伏	533	118	22.14%	0	0	22.14%	5341	5341	未进入负面清单	否	无	-0.11%
2399	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变111解放线	10千伏	533	116	21.76%	0	0	21.76%	5376	5376	未进入负面清单	否	无	2.48%
2400	中山供电分公司	荣华66kV变电站	荣华变226长江线	10千伏	480	183	38.13%	0	0	38.13%	3481	3481	未进入负面清单	否	无	-0.98%
2401	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变214东平线	10千伏	640	140	21.88%	0	0	21.88%	6443	6443	未进入负面清单	否	无	-0.85%
2402	中山供电分公司	华乐66kV变电站	华乐变203华郡线	10千伏	672	263	39.14%	0	0	39.14%	4756	4756	未进入负面清单	否	无	1.26%
2403	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变202林茂线	10千伏	420	280	66.67%	0	0	66.67%	970	970	未进入负面清单	否	无	-0.41%
2404	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变111春达线	10千伏	600	313	52.17%	0	0	52.17%	2892	2892	未进入负面清单	否	无	0.01%
2405	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变105大染乙线	10千伏	405	5	1.23%	0	0	1.23%	5525	5525	未进入负面清单	否	无	0.94%
2406	中山供电分公司	桃源66kV变电站	桃源变201桃明乙线	10千伏	377	130	34.48%	0	0	34.48%	2972	2972	未进入负面清单	否	无	-0.38%
2407	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变209红霞甲线	10千伏	400	300	75.00%	0	0	75.00%	346	346	未进入负面清单	否	无	-1.53%
2408	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变105西岗线	10千伏	400	60	15.00%	0	0	15.00%	4503	4503	未进入负面清单	否	无	-2.54%
2409	中山供电分公司	三元66kV变电站	三元变206绿山线	10千伏	200	17	8.50%	0	0	8.50%	2477	2477	未进入负面清单	否	无	-1.75%
2410	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	虎滩变208景山线	10千伏	480	238	49.58%	0	0	49.58%	2529	2529	未进入负面清单	否	无	2.64%
2411	中山供电分公司	春华66kV变电站	春华变113春信线	10千伏	533	190	35.65%	0	0	35.65%	4094	4094	未进入负面清单	否	无	-0.04%
2412	中山供电分公司	新起屯66kV变电站	新起屯变109长春线	10千伏	400	138	34.50%	0	0	34.50%	3152	3152	未进入负面清单	否	无	-2.93%
2413	中山供电分公司	民寿66kV变电站	民寿变402民信线	10千伏	672	55	8.18%	0	0	8.18%	8359	8359	未进入负面清单	否	无	-1.60%
2414	中山供电分公司	石槽66kV变电站	石槽变201虎山线	10千伏	400	135	33.75%	0	0	33.75%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	0.03%
2415	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变101大商站甲线	10千伏	714	209	29.27%	0	0	29.27%	6273	6273	未进入负面清单	否	无	1.47%
2416	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变109九州站甲线	10千伏	672	274	40.77%	0	0	40.77%	4566	4566	未进入负面清单	否	无	-2.81%
2417	中山供电分公司	石槽66kV变电站	石槽变106渔港线	10千伏	400	113	28.25%	0	0	28.25%	3585	3585	未进入负面清单	否	无	2.78%
2418	中山供电分公司	明泽66kV变电站	明泽变203七六零线	10千伏	480	186	38.75%	0	0	38.75%	3429	3429	未进入负面清单	否	无	2.29%
2419	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变108花园线	10千伏	427	309	72.37%	0	0	72.37%	565	565	未进入负面清单	否	无	0.26%
2420	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变209维湾线	10千伏	586	214	36.52%	0	0	36.52%	4413	4413	未进入负面清单	否	无	1.16%
2421	中山供电分公司	华乐66kV变电站	华乐变202华隆线	10千伏	373	100	26.81%	0	0	26.81%	3436	3436	未进入负面清单	否	无	-0.50%
2422	中山供电分公司	石槽66kV变电站	石槽变108迎宾线	10千伏	400	160	40.00%	0	0	40.00%	2771	2771	未进入负面清单	否	无	-2.91%
2423	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变207春海线	10千伏	373	124	33.24%	0	0	33.24%	3021	3021	未进入负面清单	否	无	-1.84%

2424	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变107黎华线	10千伏	672	133	19.79%	0	0	19.79%	7008	7008	未进入负面清单	否	无	-0.14%
2425	中山供电分公司	华乐66kV变电站	华乐变211首开甲线	10千伏	373	27	7.24%	0	0	7.24%	4701	4701	未进入负面清单	否	无	2.47%
2426	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变102融创甲线	10千伏	672	39	5.80%	0	0	5.80%	8636	8636	未进入负面清单	否	无	-0.57%
2427	中山供电分公司	真理66kV变电站	真理变104文水线	10千伏	400	75	18.75%	0	0	18.75%	4243	4243	未进入负面清单	否	无	-2.91%
2428	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变205丰悦线	10千伏	533	112	21.01%	0	0	21.01%	5445	5445	未进入负面清单	否	无	-1.72%
2429	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变109华中线	10千伏	586	257	43.86%	0	0	43.86%	3668	3668	未进入负面清单	否	无	2.64%
2430	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变112丽昌乙线	10千伏	400	164	41.12%	0	0	24.90%	2694	2694	未进入负面清单	否	无	-1.60%
2431	庄河供电分公司	郭店66kV变电站	郭店变101高阳线	10千伏	400	368	92.08%	50	60	92.08%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.16%
2432	庄河供电分公司	吴炉66kV变电站（新）	吴炉变103孤山线	10千伏	250	135	53.95%	0	0	39.42%	1128	1128	未进入负面清单	否	无	0.22%
2433	庄河供电分公司	栗子房66kV变电站	栗子房变101栗子房线	10千伏	300	170	56.61%	0	0	56.61%	1216	1216	未进入负面清单	否	无	-0.47%
2434	庄河供电分公司	庄河220kV变电站	庄河变107向阳线	10千伏	420	246	58.61%	0	0	58.61%	1556	1556	未进入负面清单	否	无	-1.53%
2435	庄河供电分公司	庄河220kV变电站	庄河变108大庆线	10千伏	420	270	64.26%	0	0	64.26%	1145	1145	未进入负面清单	否	无	1.61%
2436	庄河供电分公司	桂云花66kV变电站（新）	桂云花变201岭东线	10千伏	400	37	9.22%	0	0	9.22%	4904	4904	未进入负面清单	否	无	1.01%
2437	庄河供电分公司	桂云花66kV变电站（新）	桂云花变101桂云花线	10千伏	300	96	32.15%	0	0	32.15%	2486	2486	未进入负面清单	否	无	1.69%
2438	庄河供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变201港建乙线	10千伏	400	48	12.08%	0	0	33.23%	4705	4705	未进入负面清单	否	无	-0.12%
2439	庄河供电分公司	吴炉66kV变电站（新）	吴炉变203桥上线	10千伏	400	437	109.25%	20	35	109.25%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.06%
2440	庄河供电分公司	郭店66kV变电站	郭店变202盐场线	10千伏	500	230	45.96%	0	0	45.96%	2948	2948	未进入负面清单	否	无	0.25%
2441	庄河供电分公司	复兴66kV变电站	复兴变101太平岭甲线	10千伏	500	206	41.28%	0	0	21.96%	3353	3353	未进入负面清单	否	无	0.68%
2442	庄河供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变206京城环保线	10千伏	400	115	28.74%	0	0	28.34%	3552	3552	未进入负面清单	否	无	1.16%
2443	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	炮台变204石山甲线	10千伏	1280	672	52.50%	0	0	65.64%	6097	6097	未进入负面清单	否	无	-2.16%
2444	庄河供电分公司	石山66kV变电站	石山变102海华甲线	10千伏	400	288	72.06%	0	0	35.46%	550	550	未进入负面清单	否	无	2.73%
2445	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变111丽昌甲线	10千伏	400	142	35.46%	0	0	74.41%	3086	3086	未进入负面清单	否	无	-2.09%
2446	庄河供电分公司	复兴66kV变电站	复兴变203帽盔线	10千伏	400	298	74.41%	0	0	21.26%	388	388	未进入负面清单	否	无	-1.09%
2447	庄河供电分公司	南尖66kV变电站	南尖变205大部线	10千伏	400	100	25.11%	0	0	41.28%	3803	3803	未进入负面清单	否	无	-2.90%
2448	庄河供电分公司	大郑66kV变电站	大郑变1031大盐场甲线	10千伏	201	23	11.31%	0	0	10.73%	2391	2391	未进入负面清单	否	无	-2.81%
2449	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	明阳变106明东线	10千伏	400	149	37.19%	0	0	27.74%	2966	2966	未进入负面清单	否	无	-2.77%
2450	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	炮台变103兰店乙线	10千伏	400	111	27.74%	0	0	37.19%	3621	3621	未进入负面清单	否	无	2.84%
2451	庄河供电分公司	庄河220kV变电站	庄河变106二三七线	10千伏	400	356	88.94%	5	10	84.31%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.32%
2452	庄河供电分公司	仙人洞66kV变电站	仙人洞变201四道沟线	10千伏	299	241	80.66%	2	3	80.66%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.17%
2453	庄河供电分公司	郭店66kV变电站	郭店变204新兴线	10千伏	400	91	22.69%	0	0	17.37%	3970	3970	未进入负面清单	否	无	-0.94%
2454	庄河供电分公司	城山66kV变电站	城山变202菜园线	10千伏	400	338	84.54%	2	1	81.05%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.67%
2455	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	明阳变101化工线	10千伏	400	306	76.57%	0	0	72.84%	237	237	未进入负面清单	否	无	0.38%
2456	庄河供电分公司	青堆66kV变电站	青堆变101广文线	10千伏	380	172	45.19%	0	0	45.19%	2291	2291	未进入负面清单	否	无	-0.76%
2457	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	明阳变103花园口乙线	10千伏	400	209	52.18%	0	0	62.33%	1928	1928	未进入负面清单	否	无	-0.84%
2458	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	码头甲线109	10千伏	501	0	0.00%	0	0	0.00%	6942	6942	未进入负面清单	否	无	-0.84%
2459	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	明阳变202船舶乙线	10千伏	400	189	47.21%	0	0	47.21%	2272	2272	未进入负面清单	否	无	0.09%
2460	庄河供电分公司	栗子房66kV变电站	栗子房变105前哨线	10千伏	350	274	78.35%	0	0	78.35%	100	100	未进入负面清单	否	无	-1.30%
2461	庄河供电分公司	荷花山66kV变电站	荷花山变122同巨线	10千伏	300	128	42.71%	0	0	43.84%	1938	1938	未进入负面清单	否	无	0.87%
2462	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	暖水变202宝锋乙线	10千伏	480	535	111.48%	180	360	111.48%	0	0	2025.7.10	是	2026年底	2.54%
2463	庄河供电分公司	栗子房66kV变电站	栗子房变103松树线	10千伏	300	127	42.31%	0	0	46.15%	1959	1959	未进入负面清单	否	无	-2.38%
2464	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	炮台变205炮联甲线	10千伏	400	27	6.65%	0	0	7.94%	5082	5082	未进入负面清单	否	无	-2.89%
2465	庄河供电分公司	吴炉66kV变电站（新）	吴炉变201蔡家线	10千伏	250	44	17.79%	0	0	17.79%	2694	2694	未进入负面清单	否	无	-0.89%
2466	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	炮台变203兰店甲线	10千伏	450	279	62.02%	0	0	62.02%	1401	1401	未进入负面清单	否	无	-2.06%
2467	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	明阳变104明新线	10千伏	200	71	35.40%	0	0	35.40%	1545	1545	未进入负面清单	否	无	0.27%
2468	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变206开发乙线	10千伏	400	89	22.27%	0	0	22.27%	4000	4000	未进入负面清单	否	无	1.82%
2469	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	小寺变203观梁山甲线	10千伏	400	122	30.41%	0	0	50.63%	3436	3436	未进入负面清单	否	无	-0.14%
2470	庄河供电分公司	复兴66kV变电站	复兴变202兰店乙线	10千伏	400	145	36.27%	0	0	36.27%	3029	3029	未进入负面清单	否	无	1.25%
2471	庄河供电分公司	石山66kV变电站	石山变101明珠乙线	10千伏	400	237	59.20%	0	0	44.48%	1441	1441	未进入负面清单	否	无	-1.21%
2472	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	暖水变103西湖乙线	10千伏	420	104	24.74%	0	0	24.74%	4020	4020	未进入负面清单	否	无	2.07%
2473	庄河供电分公司	长岭66kV变电站	长岭变103于屯线	10千伏	75	89	118.25%	30	16	118.25%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.76%
2474	庄河供电分公司	吴炉66kV变电站（新）	吴炉变105吴炉线	10千伏	400	259	64.85%	0	0	64.85%	1049	1049	未进入负面清单	否	无	-1.82%
2475	庄河供电分公司	复兴66kV变电站	复兴变201土城甲线	10千伏	400	137	34.24%	0	0	32.81%	3170	3170	未进入负面清单	否	无	1.68%
2476	庄河供电分公司	南尖66kV变电站	南尖变202大圈线	10千伏	450	132	29.28%	0	0	29.28%	3953	3953	未进入负面清单	否	无	2.94%
2477	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	炮台变101炮联乙线	10千伏	400	215	53.66%	0	0	53.66%	1825	1825	未进入负面清单	否	无	-0.96%

2478	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	明阳变102花园口甲线	10千伏	400	274	68.40%	0	0	68.40%	804	804	未进入负面清单	否	无	1.17%
2479	庄河供电分公司	复兴66kV变电站	复兴变202土城乙线	10千伏	400	62	15.40%	0	0	15.40%	4475	4475	未进入负面清单	否	无	1.64%
2480	庄河供电分公司	庄河220kV变电站	庄河变104王沟线	10千伏	400	208	52.02%	0	0	52.02%	1939	1939	未进入负面清单	否	无	-0.10%
2481	庄河供电分公司	庄河220kV变电站	庄河变203宏化甲线	10千伏	400	360	90.07%	30	40	91.43%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.99%
2482	庄河供电分公司	郭店66kV变电站	郭店变102李元线	10千伏	400	104	25.94%	0	0	25.48%	3745	3745	未进入负面清单	否	无	-1.28%
2483	庄河供电分公司	大郑66kV变电站	大郑变1051李屯线	10千伏	380	208	54.71%	0	0	54.71%	1664	1664	未进入负面清单	否	无	1.63%
2484	庄河供电分公司	长岭66kV变电站	长岭变102富贵线	10千伏	270	162	59.87%	0	0	59.87%	941	941	未进入负面清单	否	无	2.37%
2485	庄河供电分公司	大郑66kV变电站	大郑变1011高家甲线	10千伏	400	178	44.48%	0	0	44.48%	2461	2461	未进入负面清单	否	无	-2.02%
2486	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	小寺变201建设乙线	10千伏	501	408	81.51%	1	0.5	81.51%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.55%
2487	庄河供电分公司	黑岛66kV变电站	黑岛变101楼上线	10千伏	400	309	77.25%	0	0	70.59%	191	191	未进入负面清单	否	无	2.80%
2488	庄河供电分公司	长岭66kV变电站	长岭变101镇内线	10千伏	100	33	33.14%	0	0	33.14%	812	812	未进入负面清单	否	无	2.95%
2489	庄河供电分公司	孙屯66kV变电站	孙屯变102水库线	10千伏	420	279	66.50%	0	0	66.50%	982	982	未进入负面清单	否	无	1.66%
2490	庄河供电分公司	青堆66kV变电站	青堆变102团结线	10千伏	400	256	63.97%	0	0	63.97%	1111	1111	未进入负面清单	否	无	2.21%
2491	庄河供电分公司	光明山66kV变电站	光明山变112平山线	10千伏	500	236	47.30%	0	0	47.30%	2832	2832	未进入负面清单	否	无	-2.45%
2492	庄河供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变103新龙甲线	10千伏	420	206	49.05%	0	0	49.05%	2252	2252	未进入负面清单	否	无	0.89%
2493	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	小寺变206庄打乙线	10千伏	400	81	20.17%	0	0	22.85%	4145	4145	未进入负面清单	否	无	-1.82%
2494	庄河供电分公司	孙屯66kV变电站	孙屯变201新房甲线	10千伏	400	166	41.54%	0	0	31.79%	2665	2665	未进入负面清单	否	无	2.32%
2495	庄河供电分公司	孙屯66kV变电站	孙屯变202新房乙线	10千伏	400	210	52.50%	0	0	56.16%	1905	1905	未进入负面清单	否	无	-0.79%
2496	庄河供电分公司	光明山66kV变电站	光明山变201农机线	10千伏	280	136	48.47%	0	0	48.47%	1529	1529	未进入负面清单	否	无	-1.39%
2497	庄河供电分公司	步云山66kV变电站	步云山变103横道河线	10千伏	300	197	65.52%	0	0	65.52%	753	753	未进入负面清单	否	无	1.91%
2498	庄河供电分公司	鞍子山66kV变电站	鞍子山变201高房甲线	10千伏	400	412	103.12%	150	120	103.12%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.20%
2499	庄河供电分公司	青堆66kV变电站	青堆变106前炉线	10千伏	400	105	26.17%	0	0	26.17%	3730	3730	未进入负面清单	否	无	0.17%
2500	庄河供电分公司	石山66kV变电站	石山变208海华乙线	10千伏	400	48	12.02%	0	0	15.65%	4710	4710	未进入负面清单	否	无	-0.87%
2501	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	明阳变201船舶甲线	10千伏	400	111	27.63%	0	0	27.63%	3628	3628	未进入负面清单	否	无	-1.07%
2502	庄河供电分公司	塔岭66kV变电站	塔岭变101英纳河线	10千伏	220	25	11.37%	0	0	11.35%	2615	2615	未进入负面清单	否	无	-2.67%
2503	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	小寺变205庄打甲线	10千伏	420	381	90.70%	40	60	90.70%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.51%
2504	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变109轮胎甲线	10千伏	400	480	120.05%	40	80	120.05%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.49%
2505	庄河供电分公司	唐府66kV变电站	唐府变101银窝甲线	10千伏	400	203	50.64%	0	0	50.64%	2034	2034	未进入负面清单	否	无	-1.96%
2506	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	炮台变104炮热乙线	10千伏	400	167	41.76%	0	0	41.76%	2649	2649	未进入负面清单	否	无	2.40%
2507	庄河供电分公司	庄河220kV变电站	庄河变101轻工线	10千伏	300	220	73.46%	0	0	73.46%	340	340	未进入负面清单	否	无	-2.85%
2508	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	炮台变202炮里甲线	10千伏	400	173	43.25%	0	0	43.25%	2546	2546	未进入负面清单	否	无	-1.51%
2509	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	小寺变110大学甲线	10千伏	400	31	7.69%	0	0	18.85%	5010	5010	未进入负面清单	否	无	-2.79%
2510	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变208融科甲线	10千伏	600	350	58.41%	0	0	47.59%	2243	2243	未进入负面清单	否	无	-1.43%
2511	庄河供电分公司	尖山66kV变电站	尖山变101永胜线	10千伏	400	19	4.83%	0	0	10.95%	5208	5208	未进入负面清单	否	无	-0.77%
2512	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	龙王庙变107海港线	10千伏	400	75	18.76%	0	0	18.14%	4243	4243	未进入负面清单	否	无	1.07%
2513	庄河供电分公司	唐府66kV变电站	唐府变102前牟线	10千伏	400	212	52.89%	0	0	52.17%	1878	1878	未进入负面清单	否	无	-1.31%
2514	庄河供电分公司	大郑66kV变电站	大郑变1041大盐场乙线	10千伏	400	338	84.39%	1	1	84.39%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.80%
2515	庄河供电分公司	鞍子山66kV变电站	鞍子山变110三家甲线	10千伏	220	107	48.59%	0	0	48.59%	1197	1197	未进入负面清单	否	无	1.33%
2516	庄河供电分公司	黑岛66kV变电站	黑岛变204黄岭线	10千伏	201	119	58.96%	0	0	58.96%	733	733	未进入负面清单	否	无	0.78%
2517	庄河供电分公司	荷花山66kV变电站	荷花山变121沙河线	10千伏	350	5	1.51%	0	0	1.51%	4758	4758	未进入负面清单	否	无	0.86%
2518	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	龙王庙变304延安线	10千伏	430	206	47.87%	0	0	47.87%	2393	2393	未进入负面清单	否	无	-2.39%
2519	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变201圣水乙线	10千伏	400	220	54.92%	0	0	58.67%	1738	1738	未进入负面清单	否	无	-2.09%
2520	庄河供电分公司	步云山66kV变电站	步云山变203隋屯线	10千伏	300	47	15.58%	0	0	15.57%	3347	3347	未进入负面清单	否	无	1.28%
2521	庄河供电分公司	黑岛66kV变电站	黑岛变103冷家甲线	10千伏	380	17	4.60%	0	0	7.62%	4962	4962	未进入负面清单	否	无	-2.95%
2522	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变203大轮乙线	10千伏	400	76	18.99%	0	0	18.99%	4227	4227	未进入负面清单	否	无	2.23%
2523	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变204轮胎乙线	10千伏	400	334	83.46%	20	45	100.10%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.36%
2524	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变101圣水甲线	10千伏	400	229	57.18%	0	0	57.18%	1581	1581	未进入负面清单	否	无	2.58%
2525	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	龙王庙变105丝绵线	10千伏	400	186	46.42%	0	0	58.52%	2327	2327	未进入负面清单	否	无	-2.19%
2526	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	龙王庙变101磨房线	10千伏	400	53	13.13%	0	0	13.13%	4633	4633	未进入负面清单	否	无	-1.64%
2527	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变207互感器乙线	10千伏	400	203	50.70%	0	0	50.70%	2030	2030	未进入负面清单	否	无	1.65%
2528	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	龙王庙变104新城线	10千伏	400	340	84.89%	10	20	84.89%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.59%
2529	庄河供电分公司	鞍子山66kV变电站	鞍子山变112虾场线	10千伏	400	119	29.66%	0	0	32.59%	3488	3488	未进入负面清单	否	无	-1.04%
2530	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	小寺变207将军甲线	10千伏	500	290	57.97%	0	0	57.97%	1907	1907	未进入负面清单	否	无	0.36%
2531	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	龙王庙变106电视台线	10千伏	430	408	94.78%	25	35	94.78%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.52%

2532	庄河供电分公司	庄河220kV变电站	庄河变208铁东乙线	10千伏	400	458	114.43%	120	180	114.43%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.94%
2533	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	暖水变102宝锋甲线	10千伏	450	476	105.78%	100	150	105.66%	0	0	未进入负面清单	否	无	-2.89%
2534	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变205开发甲线	10千伏	400	79	19.75%	0	0	19.75%	4174	4174	未进入负面清单	否	无	-0.25%
2535	庄河供电分公司	城山66kV变电站	城山变203磷肥线	10千伏	220	64	29.09%	0	0	29.09%	1940	1940	未进入负面清单	否	无	-0.83%
2536	庄河供电分公司	鞍子山66kV变电站	鞍子山变204东海线	10千伏	400	252	62.92%	0	0	62.92%	1184	1184	未进入负面清单	否	无	0.07%
2537	庄河供电分公司	蓉花山66kV变电站	蓉花山变203瓦春线	10千伏	400	142	35.52%	0	0	31.04%	3082	3082	未进入负面清单	否	无	-2.04%
2538	庄河供电分公司	庄河220kV变电站	庄河变207铁东甲线	10千伏	400	200	50.02%	0	0	50.02%	2077	2077	未进入负面清单	否	无	1.49%
2539	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	龙王庙变302联络线	10千伏	430	306	71.15%	0	0	72.51%	659	659	未进入负面清单	否	无	-0.16%
2540	庄河供电分公司	步云山66kV变电站	步云山变201种茧场线	10千伏	300	113	37.62%	0	0	37.62%	2202	2202	未进入负面清单	否	无	-2.67%
2541	庄河供电分公司	南尖66kV变电站	南尖变204幸福线	10千伏	450	123	27.30%	0	0	27.30%	4108	4108	未进入负面清单	否	无	2.29%
2542	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变108标准厂房线	10千伏	400	90	22.52%	0	0	14.36%	3982	3982	未进入负面清单	否	无	0.34%
2543	庄河供电分公司	青堆66kV变电站	青堆变105园区线	10千伏	400	96	23.91%	0	0	23.91%	3886	3886	未进入负面清单	否	无	-0.82%
2544	庄河供电分公司	大郑66kV变电站	大郑变1061唐府线	10千伏	400	1	0.35%	0	0	0.35%	5518	5518	未进入负面清单	否	无	1.92%
2545	庄河供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变101港建甲线	10千伏	420	239	56.80%	0	0	52.23%	1688	1688	未进入负面清单	否	无	-2.70%
2546	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	炮台变201炮里乙线	10千伏	450	405	90.07%	90	120	90.07%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.80%
2547	庄河供电分公司	庄河220kV变电站	庄河变206轧辊线	10千伏	400	15	3.65%	0	0	3.65%	5290	5290	未进入负面清单	否	无	1.44%
2548	庄河供电分公司	光明山66kV变电站	光明山变202光明山线	10千伏	500	268	53.58%	0	0	52.74%	2288	2288	未进入负面清单	否	无	2.25%
2549	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	龙王庙变201小寺线	10千伏	400	321	80.24%	5	10	80.24%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.43%
2550	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变103大轮甲线	10千伏	400	123	30.80%	0	0	30.80%	3409	3409	未进入负面清单	否	无	-0.96%
2551	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	小寺变208将军乙线	10千伏	500	293	58.50%	0	0	58.50%	1862	1862	未进入负面清单	否	无	0.81%
2552	庄河供电分公司	吴炉66kV变电站（新）	吴炉变104高堡线	10千伏	400	83	20.81%	0	0	20.81%	4101	4101	未进入负面清单	否	无	1.24%
2553	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	龙王庙变303华海线	10千伏	430	214	49.67%	0	0	49.67%	2259	2259	未进入负面清单	否	无	1.87%
2554	庄河供电分公司	庄河220kV变电站	庄河变205华丰线	10千伏	400	303	75.75%	0	0	75.75%	294	294	未进入负面清单	否	无	-2.46%
2555	庄河供电分公司	尖山66kV变电站	尖山变104工业线	10千伏	281	58	20.67%	0	0	31.17%	2888	2888	未进入负面清单	否	无	2.35%
2556	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	小寺变210大学乙线	10千伏	420	322	76.76%	0	0	76.76%	236	236	未进入负面清单	否	无	1.97%
2557	庄河供电分公司	尖山66kV变电站	尖山变102卧龙线	10千伏	281	84	30.02%	0	0	30.02%	2432	2432	未进入负面清单	否	无	-1.04%
2558	庄河供电分公司	唐府66kV变电站	唐府变201银窝乙线	10千伏	400	35	8.85%	0	0	17.07%	4929	4929	未进入负面清单	否	无	-2.51%
2559	庄河供电分公司	庄河220kV变电站	庄河变201泰昌线	10千伏	400	278	69.57%	0	0	74.25%	723	723	未进入负面清单	否	无	0.87%
2560	庄河供电分公司	青堆66kV变电站	青堆变104黄柏树线	10千伏	400	102	25.50%	0	0	25.50%	3776	3776	未进入负面清单	否	无	-0.73%
2561	庄河供电分公司	明阳66kV变电站	明阳变105高山线	10千伏	200	104	51.90%	0	0	51.90%	974	974	未进入负面清单	否	无	-1.61%
2562	庄河供电分公司	龙河66kV变电站	龙河变105互感器甲线	10千伏	400	188	46.96%	0	0	42.56%	2289	2289	未进入负面清单	否	无	-0.79%
2563	庄河供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变203新龙乙线	10千伏	420	415	98.74%	50	85	91.54%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.28%
2564	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	炮台变106炮安线	10千伏	380	130	34.30%	0	0	32.94%	3008	3008	未进入负面清单	否	无	-1.81%
2565	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	小寺变209码头乙线	10千伏	500	143	28.58%	0	0	28.58%	4453	4453	未进入负面清单	否	无	2.14%
2566	庄河供电分公司	鞍子山66kV变电站	鞍子山变203海丰线	10千伏	400	307	76.72%	0	0	87.53%	227	227	未进入负面清单	否	无	-2.97%
2567	庄河供电分公司	石山66kV变电站	石山变207明珠甲线	10千伏	400	219	54.86%	0	0	54.86%	1742	1742	未进入负面清单	否	无	-2.98%
2568	庄河供电分公司	蓉花山66kV变电站	蓉花山变104粮库线	10千伏	280	122	43.43%	0	0	43.43%	1774	1774	未进入负面清单	否	无	0.12%
2569	庄河供电分公司	塔岭66kV变电站	塔岭变102塔岭线	10千伏	220	87	39.36%	0	0	39.36%	1548	1548	未进入负面清单	否	无	-0.97%
2570	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	小寺变101建设甲线	10千伏	430	322	74.93%	0	0	74.93%	377	377	未进入负面清单	否	无	1.89%
2571	庄河供电分公司	黑岛66kV变电站	黑岛变202冷家乙线	10千伏	380	1	0.18%	0	0	0.18%	5254	5254	未进入负面清单	否	无	-0.94%
2572	庄河供电分公司	黑岛66kV变电站	黑岛变102冷库线	10千伏	400	226	56.48%	0	0	53.83%	1629	1629	未进入负面清单	否	无	1.95%
2573	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	小寺变103桃园甲线	10千伏	430	407	94.74%	65	125	103.92%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.91%
2574	庄河供电分公司	蓉花山66kV变电站	蓉花山变102五道沟线	10千伏	219	34	15.75%	0	0	19.48%	2437	2437	未进入负面清单	否	无	0.61%
2575	庄河供电分公司	仙人洞66kV变电站	仙人洞变202冰峪沟线	10千伏	400	126	31.49%	0	0	31.49%	3361	3361	未进入负面清单	否	无	-1.80%
2576	庄河供电分公司	南尖66kV变电站	南尖变201协成线	10千伏	450	121	26.78%	0	0	26.78%	4148	4148	未进入负面清单	否	无	1.58%
2577	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	暖水变101西湖甲线	10千伏	420	224	53.43%	0	0	53.43%	1933	1933	未进入负面清单	否	无	-1.44%
2578	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	小寺变104桃园乙线	10千伏	430	338	78.57%	0	0	78.57%	106	106	未进入负面清单	否	无	2.77%
2579	庄河供电分公司	郭店66kV变电站	郭店变201平房线	10千伏	300	82	27.29%	0	0	27.29%	2739	2739	未进入负面清单	否	无	2.47%
2580	庄河供电分公司	长岭66kV变电站	长岭变105石佛线	10千伏	100	89	88.72%	2	3	88.72%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.82%
2581	庄河供电分公司	蓉花山66kV变电站	蓉花山变101汤家线	10千伏	281	110	39.30%	0	0	44.37%	1981	1981	未进入负面清单	否	无	0.22%
2582	庄河供电分公司	蓉花山66kV变电站	蓉花山变103红塔线	10千伏	280	219	78.23%	0	0	78.23%	86	86	未进入负面清单	否	无	-2.68%
2583	庄河供电分公司	孙屯66kV变电站	孙屯变101高岭线	10千伏	250	127	50.80%	0	0	66.46%	1264	1264	未进入负面清单	否	无	2.31%
2584	庄河供电分公司	仙人洞66kV变电站	仙人洞变203三架山线	10千伏	400	119	29.76%	0	0	28.04%	3481	3481	未进入负面清单	否	无	-0.36%
2585	庄河供电分公司	城山66kV变电站	城山变201金星线	10千伏	400	130	32.47%	0	0	32.47%	3293	3293	未进入负面清单	否	无	-2.89%

2586	庄河供电分公司	龙王庙66kV变电站	龙王庙变301红岩线	10千伏	430	328	76.38%	0	0	76.38%	269	269	未进入负面清单	否	无	-0.09%
2587	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	暖水变105黄海乙线	10千伏	400	326	81.54%	1	0.5	77.69%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.66%
2588	庄河供电分公司	孙屯66kV变电站	孙屯变204大营线	10千伏	300	94	31.34%	0	0	31.34%	2529	2529	未进入负面清单	否	无	2.41%
2589	庄河供电分公司	庄河220kV变电站	庄河变105沙里线	10千伏	400	193	48.15%	0	0	78.89%	2207	2207	未进入负面清单	否	无	0.53%
2590	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	暖水变203西山线	10千伏	597	348	58.24%	0	0	56.46%	2251	2251	未进入负面清单	否	无	-1.32%
2591	庄河供电分公司	鞍子山66kV变电站	鞍子山变202高房乙线	10千伏	400	127	31.68%	0	0	31.68%	3348	3348	未进入负面清单	否	无	2.85%
2592	庄河供电分公司	光明山66kV变电站	光明山变111北关线	10千伏	500	141	28.27%	0	0	28.27%	4480	4480	未进入负面清单	否	无	-1.97%
2593	庄河供电分公司	青堆66kV变电站	青堆变103古镇线	10千伏	400	207	51.66%	0	0	51.66%	1963	1963	未进入负面清单	否	无	1.50%
2594	庄河供电分公司	吴炉66kV变电站（新）	吴炉变202和平线	10千伏	400	187	46.75%	0	0	46.75%	2304	2304	未进入负面清单	否	无	1.87%
2595	庄河供电分公司	小寺66kV变电站	小寺变204观架山乙线	10千伏	420	127	30.13%	0	0	30.13%	3628	3628	未进入负面清单	否	无	0.83%
2596	庄河供电分公司	塔岭66kV变电站	塔岭变103朝阳线	10千伏	450	174	38.75%	0	0	38.75%	3215	3215	未进入负面清单	否	无	-0.59%
2597	庄河供电分公司	炮台66kV变电站	炮台变102石山乙线	10千伏	450	217	48.32%	0	0	47.95%	2469	2469	未进入负面清单	否	无	0.18%
2598	庄河供电分公司	黑岛66kV变电站	黑岛变203张网线	10千伏	400	395	98.64%	25	60	98.64%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.74%
2599	庄河供电分公司	暖水66kV变电站	暖水变106黄海甲线	10千伏	450	465	103.33%	40	100	103.33%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.35%
2600	庄河供电分公司	尖山66kV变电站	尖山变103河口线	10千伏	450	131	29.12%	0	0	29.12%	3966	3966	未进入负面清单	否	无	1.52%
2601	网大连市瓦房店供电分公	李官66kV变电站	李官变202土城线	10千伏	160	1	0.63%	0	0	0.00%	2200	2200	未进入负面清单	否	无	2.40%
2602	网大连市瓦房店供电分公	祝华66kV变电站	祝华变212祝丰线	10千伏	400	1	0.25%	0	0	0.00%	5525	5525	未进入负面清单	否	无	-0.43%
2603	网大连市瓦房店供电分公	小寺66kV变电站	小寺变110沈鸿线	10千伏	448	0	0.00%	0	0	0.00%	6207	6207	未进入负面清单	否	无	2.23%
2604	网大连市瓦房店供电分公	平房66kV变电站	平房变103光电线	10千伏	600	629	104.83%	3	12	0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.88%
2605	网大连市瓦房店供电分公	老虎屯66kV变电站	老虎屯变104华录线	10千伏	448	0	0.00%	0	0	0.00%	6207	6207	未进入负面清单	否	无	0.52%
2606	网大连市瓦房店供电分公	李店66kV变电站	李店变210鑫兴线	10千伏	427	124	29.06%	0	0	0.00%	3765	3765	未进入负面清单	否	无	-2.35%
2607	网大连市开发区供电公	保税66kV变电站	保税变204冰山乙线	10千伏	672	395	58.78%	0	0	0.00%	2470	2470	未进入负面清单	否	无	-2.24%
2608	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变114长岭甲线	10千伏	640	333	52.03%	0	0	0.00%	3100	3100	未进入负面清单	否	无	2.04%
2609	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变106西北甲线	10千伏	427	27	6.21%	0	0	0.00%	5458	5458	未进入负面清单	否	无	-1.93%
2610	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变202东山线	10千伏	640	557	87.03%	34	1.8	0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.42%
2611	网大连市开发区供电公	临港66kV变电站	临港变105彩虹线	10千伏	640	406	63.44%	0	0	0.00%	1836	1836	未进入负面清单	否	无	0.35%
2612	网大连市开发区供电公	二道河66kV变电站	二道河变212西海线	10千伏	400	116	29.00%	0	0	0.00%	3533	3533	未进入负面清单	否	无	0.04%
2613	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变209翠竹线	10千伏	640	413	64.53%	0	0	0.00%	1715	1715	未进入负面清单	否	无	-1.49%
2614	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变204安盛乙线	10千伏	720	301	41.81%	0	0	0.00%	4763	4763	未进入负面清单	否	无	-2.47%
2615	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变108马港线	10千伏	747	194	25.97%	0	0	0.00%	6990	6990	未进入负面清单	否	无	0.02%
2616	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变202亿商乙线	10千伏	672	6	0.89%	0	0	0.00%	9207	9207	未进入负面清单	否	无	0.59%
2617	网大连市开发区供电公	金马66kV变电站	金马变211白石线	10千伏	600	180	30.00%	0	0	0.00%	5196	5196	未进入负面清单	否	无	-1.19%
2618	网大连市开发区供电公	港前66kV变电站	港前变205港集乙线	10千伏	363	343	94.49%	42	2.7	0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.25%
2619	网大连市开发区供电公	长春路66kV变电站	长春路变101亿城甲线	10千伏	640	214	33.44%	0	0	0.00%	5161	5161	未进入负面清单	否	无	1.93%
2620	网大连市开发区供电公	沈阳路66kV变电站	沈阳路变104亿商甲线	10千伏	672	7	1.04%	0	0	0.00%	5190	5190	未进入负面清单	否	无	0.66%
2621	网大连市开发区供电公	开发区66kV变电站	开发变212西北乙线	10千伏	533	24	4.50%	0	0	0.00%	6970	6970	未进入负面清单	否	无	2.70%
2622	网大连市开发区供电公	松岚66kV变电站	松岚变102金源甲线	10千伏	600	106	17.67%	0	0	0.00%	6478	6478	未进入负面清单	否	无	2.07%
2623	网大连市开发区供电公	开发66kV变电站	开发变202净水线	10千伏	373	193	51.74%	0	0	0.00%	1826	1826	未进入负面清单	否	无	-0.45%
2624	网大连市金州供电分公	黄旗66kV变电站	黄旗变106北海甲线	10千伏	482	469	97.30%	57	231	0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.47%
2625	长海供电分公司	海洋35kV变电站	海洋变104海獐线	10千伏	390	44	11.39%	0	0	0.00%	4634	4634	未进入负面清单	否	无	1.82%
2626	高新园区供电分公司	南滨路66kV变电站	南滨路变101凌由甲线	10千伏	427	40	9.37%	0	0	0.00%	5224	5224	未进入负面清单	否	无	0.22%
2627	高新园区供电分公司	南滨路66kV变电站	南滨路变201凌七甲线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	-2.68%
2628	高新园区供电分公司	南滨路66kV变电站	南滨路变202凌七乙线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	2.31%
2629	高新园区供电分公司	南滨路66kV变电站	南滨路变102凌由乙线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	-0.36%
2630	高新园区供电分公司	南滨路66kV变电站	南滨路变103凌河线	10千伏	427	60	14.05%	0	0	0.00%	4877	4877	未进入负面清单	否	无	-2.89%
2631	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变101沙台甲线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	-0.09%
2632	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变205乡村线	10千伏	373	135	36.19%	0	0	0.00%	2830	2830	未进入负面清单	否	无	-1.66%
2633	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变201沙磨甲线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	2.41%
2634	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变102沙台乙线	10千伏	427	140	32.79%	0	0	0.00%	3492	3492	未进入负面清单	否	无	0.53%
2635	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变202沙磨乙线	10千伏	427	90	21.08%	0	0	0.00%	4358	4358	未进入负面清单	否	无	-1.32%
2636	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变108郭绣线	10千伏	533	153	28.71%	0	0	0.00%	4735	4735	未进入负面清单	否	无	2.85%
2637	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变209叠翠线	10千伏	427	320	74.94%	0	0	0.00%	374	374	未进入负面清单	否	无	-1.97%
2638	沙河供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变104物流甲线	10千伏	533	240	45.03%	0	0	0.00%	3228	3228	未进入负面清单	否	无	1.50%
2639	沙河供电分公司	五一一路66kV变电站	五一一路变207水美线	10千伏	540	0	0.00%	0	0	0.00%	7482	7482	未进入负面清单	否	无	1.87%

2640	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变210龙山线	10千伏	480	0	0.00%	0	0	0.00%	6651	6651	未进入负面清单	否	无	0.83%
2641	沙河口供电分公司	桃山66kV变电站	桃山变209孙家沟线	10千伏	480	0	0.00%	0	0	0.00%	6651	6651	未进入负面清单	否	无	-0.59%
2642	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变105香西线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	0.18%
2643	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变207侯兴线	10千伏	672	0	0.00%	0	0	0.00%	9311	9311	未进入负面清单	否	无	2.74%
2644	沙河口供电分公司	侯家沟66kV变电站	侯家沟变206侯一线	10千伏	373	0	0.00%	0	0	0.00%	5168	5168	未进入负面清单	否	无	-1.35%
2645	沙河口供电分公司	星海湾66kV变电站	星海湾变103圣亚乙线	10千伏	400	0	0.00%	0	0	0.00%	5542	5542	未进入负面清单	否	无	1.52%
2646	网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	黄泥川变111广贤甲线	10千伏	640	4	0.63%	0	0	0.00%	8799	8799	未进入负面清单	否	无	2.40%
2647	网大连市旅顺供电分公司	黄泥川66kV变电站	黄泥川变211广贤乙线	10千伏	640	40	6.25%	0	0	0.00%	8175	8175	未进入负面清单	否	无	-0.43%
2648	网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	塔河湾变212蓝山乙线	10千伏	448	12	2.68%	0	0	0.00%	6000	6000	未进入负面清单	否	无	2.23%
2649	网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	塔河湾变208塔雷乙线	10千伏	597	4	0.67%	0	0	0.00%	8203	8203	未进入负面清单	否	无	1.88%
2650	网大连市旅顺供电分公司	双岛66kV变电站	双岛变108双区甲线	10千伏	376	4	1.06%	0	0	0.00%	5141	5141	未进入负面清单	否	无	2.58%
2651	网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	长城变206北城乙线	10千伏	448	5	1.12%	0	0	0.00%	6121	6121	未进入负面清单	否	无	-2.19%
2652	网大连市旅顺供电分公司	塔河湾66kV变电站	塔河湾变108塔雷甲线	10千伏	600	6	1.00%	0	0	0.00%	8210	8210	未进入负面清单	否	无	-1.64%
2653	网大连市旅顺供电分公司	长城66kV变电站	长城变108北城甲线	10千伏	448	0	0.00%	0	0	0.00%	6207	6207	未进入负面清单	否	无	1.65%
2654	网大连市旅顺供电分公司	土城子66kV变电站	土城变105长岭子线	10千伏	352	1	0.28%	0	0	0.00%	4860	4860	未进入负面清单	否	无	-0.59%
2655	中山供电分公司	东海66kV变电站	东海变208东检乙线	10千伏	405	50	12.35%	0	0	0.00%	4746	4746	未进入负面清单	否	无	-1.04%
2656	中山供电分公司	胜利66kV变电站	胜利变301联秋乙线	10千伏	360	60	16.67%	0	0	0.00%	3949	3949	未进入负面清单	否	无	0.36%
2657	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变205金凤线	10千伏	373	10	2.68%	0	0	0.00%	4995	4995	未进入负面清单	否	无	-0.52%
2658	中山供电分公司	虎滩66kV变电站	虎滩变210虎重线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	2.94%
2659	中山供电分公司	金融66kV变电站	金融变106金晓线	10千伏	373	5	1.34%	0	0	0.00%	5082	5082	未进入负面清单	否	无	-2.89%
2660	中山供电分公司	石槽66kV变电站	石槽变110棒热线	10千伏	600	580	96.67%	16	284	0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.58%
2661	中山供电分公司	民主66kV变电站	民主变106吉庆线	10千伏	373	0	0.00%	0	0	0.00%	5168	5168	未进入负面清单	否	无	-0.83%
2662	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变112同仁甲线	10千伏	320	90	28.13%	0	0	0.00%	2875	2875	未进入负面清单	否	无	0.07%
2663	中山供电分公司	新开路66kV变电站	新开路变110外经贸甲线	10千伏	427	80	18.74%	0	0	0.00%	4531	4531	未进入负面清单	否	无	2.58%
2664	网大连市瓦房店供电分公司	李官66kV变电站	李官变202土城线	10千伏	160	1	0.63%	0	0	0.00%	2200	2200	未进入负面清单	否	无	-2.19%
2665	庄河供电分公司	栗子房66kV变电站	栗子房变104花院线	10千伏	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	-1.64%
2666	庄河供电分公司	庄河220kV变电站	庄河变204宏化乙线	10千伏	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	1.65%
2667	连市长兴岛临港工业区供	下堡66kV变电站	下堡变110电业线	20千伏	533	11	2.06%	0	0	0.00%	7199	7199	未进入负面清单	否	无	-0.59%
2668	甘井子供电分公司	于家66kV变电站	于家变106于心线	10千伏	427	5	1.17%	0	0	0.00%	5830	5830	未进入负面清单	否	无	-1.04%
2669	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变108龙金甲线	10千伏	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.36%
2670	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变204龙大乙线	10千伏	672	0	0.00%	0	0	0.00%	9311	9311	未进入负面清单	否	无	-0.52%
2671	甘井子供电分公司	龙泉66kV变电站	龙泉变102龙大甲线	10千伏	672	0	0.00%	0	0	0.00%	9311	9311	未进入负面清单	否	无	2.94%
2672	甘井子供电分公司	棉花岛66kV变电站	棉花岛变208棉心线	10千伏	427	0	0.00%	0	0	0.00%	5917	5917	未进入负面清单	否	无	-2.89%
2673	甘井子供电分公司	香周路66kV变电站	香周路变111香湾线	10千伏	533	235	44.09%	0	0	0.00%	3315	3315	未进入负面清单	否	无	-0.25%
2674	甘井子供电分公司	前盐66kV变电站	前盐变110前明甲线	10千伏	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	-0.83%
2675	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变104后苏甲线	10千伏	373	5	1.34%	0	0	0.00%	5082	5082	未进入负面清单	否	无	0.07%
2676	甘井子供电分公司	后关66kV变电站	后关变212后苏乙线	10千伏	373	5	1.34%	0	0	0.00%	5082	5082	未进入负面清单	否	无	-1.04%
2677	市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董家变109康乐线	10千伏	640	534	83.44%	1145	198	0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.36%
2678	市开发区东部供电分公司	拓展66kV变电站	拓展变201拓中线	10千伏	420	320	76.19%	0	0	0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	2.68%
2679	市开发区东部供电分公司	赵屯66kV变电站	赵屯变203西沟线	10千伏	400	59	14.75%	0	0	0.00%	4521	4521	未进入负面清单	否	无	-2.19%
2680	市开发区东部供电分公司	金石滩66kV变电站	金石滩变108宾馆线	10千伏	373	62	16.62%	0	0	0.00%	4094	4094	未进入负面清单	否	无	-1.64%
2681	市开发区东部供电分公司	岚山66kV变电站	岚山变104宸鸣甲线	10千伏	373	16	4.29%	0	0	0.00%	4891	4891	未进入负面清单	否	无	1.65%
2682	市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董家变203董宾线	10千伏	469	15	3.20%	0	0	0.00%	6239	6239	未进入负面清单	否	无	-0.59%
2683	市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董家变102董科线	10千伏	400	25	6.25%	0	0	0.00%	5109	5109	未进入负面清单	否	无	-1.04%
2684	市开发区东部供电分公司	双科66kV变电站	双科变102双D甲线	10千伏	640	137	21.41%	0	0	0.00%	6495	6495	未进入负面清单	否	无	-1.04%
2685	市开发区东部供电分公司	董家66kV变电站	董家变202河西线	10千伏	640	577	90.16%	151	16	0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.36%
2686	市开发区东部供电分公司	商贸66kV变电站	商贸变111银杏线	10千伏	672	47	6.99%	0	0	0.00%	8497	8497	未进入负面清单	否	无	0.07%

10千伏公用配变负面清单信息表（三季度）

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	爱华线	河沿巷箱式配电站变压器	630	10.19	502.80	502.80	未进入负面清	否	无	9.18%
2	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	爱华线	河沿巷配电站1#变压器	630	10.18	502.87	502.87	未进入负面清	否	无	-5.32%
3	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	爱华线	河沿巷配电站2#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	6.82%
4	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	星火街箱式配电站变压器	315	30.30	188.06	188.06	未进入负面清	否	无	-4.84%
5	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	西麓街配电站变压器	500	4.35	428.25	428.25	未进入负面清	否	无	5.85%
6	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	石百分3#配电站1#变压器	630	17.15	458.96	458.96	未进入负面清	否	无	-9.38%
7	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	石百分3#配电站2#变压器	630	35.11	345.81	345.81	未进入负面清	否	无	-8.10%
8	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	新石道街配电站1#变压器	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清	否	无	-9.75%
9	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	八一线	新石道街配电站2#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	1.08%
10	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	三元街2#配电站变压器	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清	否	无	4.08%
11	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	峰景山中心配电站2#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清	否	无	8.44%
12	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	峰景山中心配电站4#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清	否	无	8.56%
13	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	通山街中心配电站2#变压器	630	38.10	326.97	326.97	未进入负面清	否	无	-0.19%
14	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	一二九街箱式配电站变压器	630	33.53	355.76	355.76	未进入负面清	否	无	7.31%
15	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	红岩派出所箱式配电站变压器	630	4.50	538.65	538.65	未进入负面清	否	无	8.15%
16	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干32-1#箱式配电站变压器	630	39.46	318.40	318.40	未进入负面清	否	无	-5.07%
17	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干17#变台变压器	315	3.39	272.82	272.82	未进入负面清	否	无	0.51%
18	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干26#配电站1#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	6.08%
19	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干26#配电站2#变压器	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清	否	无	-2.49%
20	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干26#配电站3#变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清	否	无	-2.67%
21	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干26#配电站4#变压器	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清	否	无	6.69%
22	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干32#配电站1#变压器	630	54.80	221.76	221.76	未进入负面清	否	无	3.47%
23	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干32#配电站2#变压器	630	35.48	343.48	343.48	未进入负面清	否	无	-3.76%
24	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗干32#配电站3#变压器	630	30.46	375.10	375.10	未进入负面清	否	无	1.37%
25	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	环卫箱式配电站变压器	630	33.74	354.44	354.44	未进入负面清	否	无	-9.53%
26	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居1#配电站1#变压器	630	15.33	470.42	470.42	未进入负面清	否	无	2.58%
27	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居1#配电站2#变压器	630	30.47	375.04	375.04	未进入负面清	否	无	-5.84%
28	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居2#配电站1#变压器	630	61.40	180.18	180.18	未进入负面清	否	无	9.58%
29	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居2#配电站2#变压器	630	13.33	483.02	483.02	未进入负面清	否	无	9.63%
30	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	北岗新居2#配电站3#变压器	630	30.81	372.90	372.90	未进入负面清	否	无	-4.13%
31	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里2#配电站1#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	7.84%
32	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里2#配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	-9.30%
33	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里5#配电站1#变压器	800	6.06	671.52	671.52	未进入负面清	否	无	-5.60%
34	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里5#配电站2#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清	否	无	4.97%
35	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里8#配电站1#变压器	800	1.06	711.52	711.52	未进入负面清	否	无	-9.07%
36	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	北岗线	悦泰福里8#配电站2#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清	否	无	9.27%
37	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	滨海线	动物园2#变台变压器	315	8.31	257.32	257.32	未进入负面清	否	无	-9.21%
38	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	北京分6#配电站变压器	630	4.40	539.28	539.28	未进入负面清	否	无	-1.80%
39	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	北京分9#配电站1#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清	否	无	-1.28%
40	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	北京分9#配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	2.27%

41	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	博爱支3#配电站变压器	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清	否	无	3.56%
42	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	大胜街配电站变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清	否	无	8.92%
43	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	丰登街配电站1#变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清	否	无	-8.25%
44	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	丰登街配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	5.44%
45	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	沈阳路配电站3#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清	否	无	6.88%
46	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	-6.09%
47	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街配电站2#变压器	630	4.47	538.84	538.84	未进入负面清	否	无	-3.00%
48	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街配电站3#变压器	630	45.56	279.97	279.97	未进入负面清	否	无	9.46%
49	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街配电站4#变压器	400	50.26	158.96	158.96	未进入负面清	否	无	6.42%
50	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	福兴里中心配电站1#变压器	800	5.10	679.20	679.20	未进入负面清	否	无	3.93%
51	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	永丰街箱式配电站变压器	630	5.15	534.56	534.56	未进入负面清	否	无	7.15%
52	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	沈阳路箱式配电站变压器	630	4.58	538.15	538.15	未进入负面清	否	无	6.06%
53	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	北京街箱式配电站变压器	500	5.19	424.05	424.05	未进入负面清	否	无	1.01%
54	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	博爱支7#变台1#变压器	315	4.33	269.86	269.86	未进入负面清	否	无	7.84%
55	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	博爱线	博爱支7#变台2#变压器	400	4.84	340.64	340.64	未进入负面清	否	无	5.36%
56	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	胜鼎桃源2#配电站1#变压器	800	13.08	615.36	615.36	未进入负面清	否	无	-8.54%
57	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	胜鼎桃源2#配电站2#变压器	800	5.13	678.96	678.96	未进入负面清	否	无	7.06%
58	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	胜鼎桃源4#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	3.28%
59	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	胜鼎桃源4#配电站2#变压器	800	5.13	678.96	678.96	未进入负面清	否	无	-9.43%
60	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里1#中心配电站3#变压器	630	38.15	326.66	326.66	未进入负面清	否	无	-1.75%
61	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里2#中心配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	6.35%
62	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里2#配电站1#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清	否	无	-5.66%
63	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里2#配电站2#变压器	800	4.35	685.20	685.20	未进入负面清	否	无	2.09%
64	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里2#配电站3#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清	否	无	-1.10%
65	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里4#配电站1#变压器	800	15.71	594.32	594.32	未进入负面清	否	无	-5.50%
66	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里4#配电站2#变压器	800	15.16	598.72	598.72	未进入负面清	否	无	-0.72%
67	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里4#配电站3#变压器	800	14.13	606.96	606.96	未进入负面清	否	无	-4.52%
68	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里5#配电站1#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清	否	无	0.99%
69	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里5#配电站2#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清	否	无	9.52%
70	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	绿城桃源里5#配电站3#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清	否	无	7.07%
71	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	不朽线	豪森茗家1#中心配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	-3.91%
72	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	绿港湾1#箱式配电站变压器	630	38.17	326.53	326.53	未进入负面清	否	无	8.86%
73	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	绿港湾2#箱式配电站变压器	630	11.59	493.98	493.98	未进入负面清	否	无	7.57%
74	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通海街2#箱式配电站变压器	400	34.33	222.68	222.68	未进入负面清	否	无	-4.39%
75	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	兴业干2间1#箱式配电站变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	8.60%
76	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通海二支3#配电站变压器	630	73.67	102.88	102.88	未进入负面清	否	无	-2.65%
77	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通海支12#配电站变压器	630	71.07	119.26	119.26	未进入负面清	否	无	-6.62%
78	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通江街配电站1#变压器	630	53.05	232.79	232.79	未进入负面清	否	无	8.40%
79	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	通江街配电站2#变压器	315	46.33	137.56	137.56	未进入负面清	否	无	7.87%
80	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	兴业干12#配电站变压器	630	64.75	159.08	159.08	未进入负面清	否	无	5.07%
81	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	菜市线	新成巷配电站变压器	630	53.55	229.64	229.64	未进入负面清	否	无	-6.56%
82	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	付起分9#配电站1#变压器	630	4.59	538.08	538.08	未进入负面清	否	无	0.98%
83	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	付起分9#配电站2#变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清	否	无	-8.42%
84	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	石道街邮电局配电站变压器	630	30.08	377.50	377.50	未进入负面清	否	无	-3.89%
85	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	新河街配电站变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清	否	无	-9.89%
86	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	天源秀景中心配电站2#变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清	否	无	7.01%

87	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	新秀街箱式配电站变压器	630	34.79	347.82	347.82	未进入负面清	否	无	-0.62%
88	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	长春路1#箱式配电站变压器	630	41.33	306.62	306.62	未进入负面清	否	无	-2.15%
89	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	仲夏路1#箱式配电站变压器	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清	否	无	0.36%
90	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	隆泉华庭配电站1#变压器	630	51.93	239.84	239.84	未进入负面清	否	无	-0.80%
91	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	隆泉华庭配电站2#变压器	630	10.57	500.41	500.41	未进入负面清	否	无	-6.99%
92	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	隆泉华庭配电站3#变压器	630	60.04	188.75	188.75	未进入负面清	否	无	7.68%
93	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	隆泉华庭配电站4#变压器	630	10.18	502.87	502.87	未进入负面清	否	无	1.45%
94	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	颐合园配电站变压器	800	31.01	471.92	471.92	未进入负面清	否	无	7.12%
95	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	新起点配电站1#变压器	630	13.33	483.02	483.02	未进入负面清	否	无	8.58%
96	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	长春线	新起点配电站2#变压器	630	7.44	520.13	520.13	未进入负面清	否	无	-7.69%
97	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干12#配电站1#变压器	630	39.56	317.77	317.77	未进入负面清	否	无	-9.35%
98	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干12#配电站2#变压器	630	34.40	350.28	350.28	未进入负面清	否	无	-6.26%
99	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干19#配电站1#变压器	630	35.10	345.87	345.87	未进入负面清	否	无	2.79%
100	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干19#配电站2#变压器	630	34.75	348.08	348.08	未进入负面清	否	无	0.30%
101	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	英雄配电站变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清	否	无	-3.83%
102	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干37左2#箱式配电站变压器	630	65.17	156.43	156.43	未进入负面清	否	无	-2.08%
103	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干35#变台变压器	315	34.37	175.23	175.23	未进入负面清	否	无	-1.37%
104	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	保利熙悦1#配电站1#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清	否	无	-1.35%
105	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	保利熙悦1#配电站2#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清	否	无	-8.45%
106	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	盛阳山庄配电站1#变压器	630	13.68	480.82	480.82	未进入负面清	否	无	1.99%
107	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	盛阳山庄配电站2#变压器	630	30.35	375.80	375.80	未进入负面清	否	无	4.23%
108	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	盛阳山庄配电站3#变压器	630	17.08	459.40	459.40	未进入负面清	否	无	-5.98%
109	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山配电站1#变压器	800	35.09	439.28	439.28	未进入负面清	否	无	-9.65%
110	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山配电站2#变压器	800	47.50	340.00	340.00	未进入负面清	否	无	6.67%
111	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山配电站3#变压器	800	34.35	445.20	445.20	未进入负面清	否	无	-6.09%
112	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山中心配电站1#变压器	800	32.36	461.12	461.12	未进入负面清	否	无	0.98%
113	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山中心配电站2#变压器	800	34.35	445.20	445.20	未进入负面清	否	无	3.63%
114	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	天琴山中心配电站3#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清	否	无	6.21%
115	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	北石道街1#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	6.47%
116	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	北石道街2#箱式配电站变压器	630	38.65	323.51	323.51	未进入负面清	否	无	-8.20%
117	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	人防办1#箱式配电站变压器	630	4.08	541.30	541.30	未进入负面清	否	无	5.76%
118	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	纪念干17间1#变台变压器	250	19.78	175.55	175.55	未进入负面清	否	无	-1.67%
119	中山区供电分公司	三元66kV变电站	长红线	新风街变台变压器	400	9.00	324.00	324.00	未进入负面清	否	无	-2.67%
120	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支11#配电站1#变压器	630	9.40	507.78	507.78	未进入负面清	否	无	4.82%
121	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支11#配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	-9.85%
122	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支12#配电站1#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清	否	无	0.60%
123	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支12#配电站2#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清	否	无	7.72%
124	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支4左2#配电站变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	-5.15%
125	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	黄河分6右2#变台变压器	200	33.53	112.94	112.94	未进入负面清	否	无	0.07%
126	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	英华分11#变台变压器	400	64.50	102.00	102.00	未进入负面清	否	无	-5.11%
127	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	风光支8#箱式配电站变压器	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清	否	无	9.28%
128	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	英华分18右2#配电站变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清	否	无	0.13%
129	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	长江线	英华分5#变台变压器	315	57.99	100.83	100.83	未进入负面清	否	无	-7.12%
130	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	润德公馆2#配电站1#变压器	800	14.36	605.12	605.12	未进入负面清	否	无	1.96%
131	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	润德公馆2#配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清	否	无	-8.54%
132	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	庆贺配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	9.27%

133	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	庆贺配电站2#变压器	630	4.53	538.46	538.46	未进入负面清	否	无	3.30%
134	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	庆贺配电站3#变压器	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清	否	无	7.20%
135	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	北京公园1#中心配电站2#变压器	800	36.89	424.88	424.88	未进入负面清	否	无	4.28%
136	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	北京公园2#中心配电站3#变压器	800	42.88	376.96	376.96	未进入负面清	否	无	-7.71%
137	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	长寿线	北京公园3#中心配电站3#变压器	800	34.74	442.08	442.08	未进入负面清	否	无	-0.53%
138	中山区供电分公司	三元66kV变电站	晨光线	都市首府1#中心配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	3.12%
139	中山区供电分公司	三元66kV变电站	晨光线	都市首府2#中心配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	-2.98%
140	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	高原街2#箱式配电站变压器	630	36.69	335.85	335.85	未进入负面清	否	无	8.07%
141	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	海景山庄3#配电站1#变压器	630	31.79	366.72	366.72	未进入负面清	否	无	-1.32%
142	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	海景山庄3#配电站2#变压器	630	33.13	358.28	358.28	未进入负面清	否	无	-0.01%
143	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	高原街配电站变压器	400	37.50	210.00	210.00	未进入负面清	否	无	-7.75%
144	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	武警医院配电站3#变压器	50	1.20	44.40	44.40	未进入负面清	否	无	8.87%
145	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	虎滩海滨花园配电站1#变压器	800	34.74	442.08	442.08	未进入负面清	否	无	9.23%
146	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	虎滩海滨花园配电站2#变压器	800	13.31	613.52	613.52	未进入负面清	否	无	-5.94%
147	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	虎滩海滨花园配电站3#变压器	800	17.83	577.36	577.36	未进入负面清	否	无	-6.89%
148	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	武警医院配电站1#变压器	630	38.45	324.77	324.77	未进入负面清	否	无	7.26%
149	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	春阳线	武警医院配电站2#变压器	630	44.43	287.09	287.09	未进入负面清	否	无	2.52%
150	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北11#配电站1#变压器	630	15.10	471.87	471.87	未进入负面清	否	无	-3.47%
151	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北11#配电站2#变压器	630	15.13	471.68	471.68	未进入负面清	否	无	-3.57%
152	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北12#配电站1#变压器	800	24.36	525.12	525.12	未进入负面清	否	无	-7.89%
153	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北12#配电站2#变压器	800	34.30	445.60	445.60	未进入负面清	否	无	3.08%
154	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北2#配电站1#变压器	800	25.10	519.20	519.20	未进入负面清	否	无	9.68%
155	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北2#配电站2#变压器	800	14.37	605.04	605.04	未进入负面清	否	无	3.97%
156	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北2#配电站3#变压器	800	14.38	604.96	604.96	未进入负面清	否	无	-9.32%
157	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北4#配电站1#变压器	800	24.38	524.96	524.96	未进入负面清	否	无	0.53%
158	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北4#配电站2#变压器	800	25.10	519.20	519.20	未进入负面清	否	无	1.00%
159	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北6#配电站1#变压器	630	14.30	476.91	476.91	未进入负面清	否	无	-2.95%
160	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北6#配电站2#变压器	630	15.13	471.68	471.68	未进入负面清	否	无	-9.80%
161	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北8#配电站1#变压器	630	24.36	413.53	413.53	未进入负面清	否	无	-2.07%
162	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北8#配电站2#变压器	630	34.39	350.34	350.34	未进入负面清	否	无	-4.28%
163	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	铁路站北8#配电站3#变压器	630	38.06	327.22	327.22	未进入负面清	否	无	-4.06%
164	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	沈铁铭悦2#配电站1#变压器	630	34.37	350.47	350.47	未进入负面清	否	无	5.01%
165	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	大龙线	沈铁铭悦2#配电站2#变压器	630	44.35	287.60	287.60	未进入负面清	否	无	-6.84%
166	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	电瓷线	北海公寓配电站1#变压器	630	30.07	377.56	377.56	未进入负面清	否	无	-3.10%
167	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	电瓷线	北海公寓配电站2#变压器	630	46.61	273.36	273.36	未进入负面清	否	无	5.99%
168	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	电瓷线	双兴街东中心配电站1#变压器	800	33.36	453.12	453.12	未进入负面清	否	无	5.65%
169	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	电瓷线	双兴街西中心配电站1#变压器	800	30.94	472.48	472.48	未进入负面清	否	无	-5.26%
170	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北1#配电站1#变压器	630	14.37	476.47	476.47	未进入负面清	否	无	-4.36%
171	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北1#配电站2#变压器	630	25.10	408.87	408.87	未进入负面清	否	无	-8.65%
172	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北1#配电站3#变压器	630	35.17	345.43	345.43	未进入负面清	否	无	0.11%
173	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北3#配电站1#变压器	800	14.38	604.96	604.96	未进入负面清	否	无	-7.97%
174	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北3#配电站2#变压器	800	32.67	458.64	458.64	未进入负面清	否	无	-1.57%
175	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北3#配电站3#变压器	800	4.39	684.88	684.88	未进入负面清	否	无	-6.14%
176	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北5#配电站1#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	4.60%
177	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北5#配电站2#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	-3.57%
178	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北5#配电站3#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	-5.62%

179	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北7#配电站1#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	-4.42%
180	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北7#配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	-6.16%
181	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北9#配电站1#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	7.92%
182	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北9#配电站2#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	-4.57%
183	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北9#配电站3#变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清	否	无	6.36%
184	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北10#配电站1#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清	否	无	2.55%
185	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	铁路站北10#配电站2#变压器	800	5.10	679.20	679.20	未进入负面清	否	无	-7.05%
186	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	沈铁铭悦中心配电站1#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	5.23%
187	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	沈铁铭悦1#配电站1#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清	否	无	4.15%
188	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	电建线	沈铁铭悦1#配电站2#变压器	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清	否	无	-6.83%
189	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	秀月麒林2#配电站1#变压器	630	1.03	560.51	560.51	未进入负面清	否	无	-9.27%
190	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	秀月麒林2#配电站2#变压器	630	57.99	201.66	201.66	未进入负面清	否	无	0.30%
191	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	秀月麒林4#配电站1#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	8.16%
192	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	秀月麒林4#配电站2#变压器	630	30.47	375.04	375.04	未进入负面清	否	无	-2.51%
193	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	半山悦景2#配电站1#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清	否	无	8.32%
194	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	半山悦景2#配电站2#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清	否	无	1.30%
195	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	半山悦景4#配电站1#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清	否	无	-9.00%
196	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	半山悦景4#配电站2#变压器	800	4.38	684.96	684.96	未进入负面清	否	无	-7.57%
197	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	景山秀居1#中心配电站3#变压器	630	14.05	478.49	478.49	未进入负面清	否	无	4.89%
198	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	景山秀居3#配电站1#变压器	800	16.01	591.92	591.92	未进入负面清	否	无	7.02%
199	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	鼎建线	景山秀居3#配电站2#变压器	800	14.33	605.36	605.36	未进入负面清	否	无	1.83%
200	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	东青线	中华名城3#配电站1#变压器	800	31.76	465.92	465.92	未进入负面清	否	无	-0.17%
201	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	东青线	中华名城3#配电站2#变压器	800	36.38	428.96	428.96	未进入负面清	否	无	-4.01%
202	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	东青线	中华名城3#配电站3#变压器	800	11.45	628.40	628.40	未进入负面清	否	无	-2.88%
203	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	东仲线	天源秀景中心配电站1#变压器	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清	否	无	7.71%
204	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	北海街西配电站1#变压器	630	37.74	329.24	329.24	未进入负面清	否	无	4.38%
205	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	北海街西配电站2#变压器	630	38.85	322.25	322.25	未进入负面清	否	无	-0.22%
206	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	振富1#配电站1#变压器	630	31.34	369.56	369.56	未进入负面清	否	无	5.65%
207	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	振富1#配电站2#变压器	630	36.93	334.34	334.34	未进入负面清	否	无	-2.73%
208	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	振富2#配电站1#变压器	800	17.49	580.08	580.08	未进入负面清	否	无	-5.33%
209	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	振富2#配电站2#变压器	800	33.36	453.12	453.12	未进入负面清	否	无	1.02%
210	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	双兴街东中心配电站2#变压器	800	33.01	455.92	455.92	未进入负面清	否	无	0.66%
211	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	双兴街西中心配电站2#变压器	800	36.75	426.00	426.00	未进入负面清	否	无	-6.11%
212	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	北海街箱式配电站变压器	630	13.45	482.27	482.27	未进入负面清	否	无	2.45%
213	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	汾阳线	北海街东配电站变压器	630	65.73	152.90	152.90	未进入负面清	否	无	4.47%
214	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	更新配电站2#变压器	630	36.69	335.85	335.85	未进入负面清	否	无	0.60%
215	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景1#配电站1#变压器	800	36.66	426.72	426.72	未进入负面清	否	无	9.35%
216	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景1#配电站2#变压器	800	31.64	466.88	466.88	未进入负面清	否	无	-1.52%
217	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景3#配电站1#变压器	800	30.55	475.60	475.60	未进入负面清	否	无	6.72%
218	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景3#配电站2#变压器	800	34.73	442.16	442.16	未进入负面清	否	无	2.79%
219	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景5#配电站1#变压器	800	35.88	432.96	432.96	未进入负面清	否	无	7.78%
220	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	裕景5#配电站2#变压器	800	33.04	455.68	455.68	未进入负面清	否	无	-7.61%
221	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	更新配电站1#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清	否	无	-2.92%
222	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	丽都花园箱式配电站变压器	630	33.90	353.43	353.43	未进入负面清	否	无	2.78%
223	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	风光线	英华配电站变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清	否	无	8.47%
224	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	海环1#箱式配电站变压器	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清	否	无	-6.52%

225	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	海环2#箱式配电站变压器	400	39.71	201.16	201.16	未进入负面清	否	无	2.95%
226	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	煤疗住宅箱式配电站变压器	630	30.30	376.11	376.11	未进入负面清	否	无	6.49%
227	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分12左2#箱式配电站变压器	400	11.33	314.68	314.68	未进入负面清	否	无	-8.29%
228	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	仲夏路2#箱式配电站变压器	630	19.83	442.07	442.07	未进入负面清	否	无	-7.20%
229	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	疗养院住宅箱式配电站变压器	630	31.09	371.13	371.13	未进入负面清	否	无	-6.00%
230	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分3右1#配电站2#变压器	630	44.84	284.51	284.51	未进入负面清	否	无	-2.73%
231	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	亚细亚配电站1#变压器	630	30.73	373.40	373.40	未进入负面清	否	无	8.24%
232	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	亚细亚配电站2#变压器	630	36.19	339.00	339.00	未进入负面清	否	无	-1.74%
233	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	惠君庭配电站1#变压器	400	10.05	319.80	319.80	未进入负面清	否	无	4.20%
234	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	惠君庭配电站2#变压器	400	5.11	339.56	339.56	未进入负面清	否	无	-6.12%
235	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	富家庄园1#配电站1#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清	否	无	-3.82%
236	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	富家庄园1#配电站2#变压器	800	5.11	679.12	679.12	未进入负面清	否	无	-1.91%
237	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	富家庄园2#配电站1#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清	否	无	-9.29%
238	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	富家庄园2#配电站2#变压器	800	4.38	684.96	684.96	未进入负面清	否	无	4.72%
239	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	沈空干部公寓配电站1#变压器	630	35.77	341.65	341.65	未进入负面清	否	无	2.05%
240	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	沈空干部公寓配电站2#变压器	630	13.67	480.88	480.88	未进入负面清	否	无	4.94%
241	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	沿海城市中心配电站1#变压器	800	16.55	587.60	587.60	未进入负面清	否	无	4.69%
242	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分3右1#配电站1#变压器	630	16.54	462.80	462.80	未进入负面清	否	无	-6.11%
243	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分9右1#配电站1#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清	否	无	1.13%
244	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分9右1#配电站2#变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清	否	无	6.25%
245	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	付煤分17左1#箱式配电站变压器	630	46.47	274.24	274.24	未进入负面清	否	无	-3.59%
246	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付海线	仲夏村配电站变压器	315	4.31	269.92	269.92	未进入负面清	否	无	-9.30%
247	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	静海山庄箱式配电站变压器	630	10.55	500.54	500.54	未进入负面清	否	无	0.59%
248	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	二一四1#配电站2#变压器	630	39.34	319.16	319.16	未进入负面清	否	无	-7.48%
249	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	二一四2#配电站变压器	630	8.93	510.74	510.74	未进入负面清	否	无	-2.95%
250	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	维多利亚配电站1#变压器	800	53.61	291.12	291.12	未进入负面清	否	无	-0.74%
251	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	维多利亚配电站2#变压器	800	30.31	477.52	477.52	未进入负面清	否	无	-6.84%
252	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	维多利亚配电站3#变压器	800	68.71	170.32	170.32	未进入负面清	否	无	-1.77%
253	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	桃源别墅配电站变压器	800	36.43	428.56	428.56	未进入负面清	否	无	-9.42%
254	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	付家庄线	二一四1#配电站1#变压器	630	19.37	444.97	444.97	未进入负面清	否	无	-7.87%
255	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	北岗分22#变台变压器	100	4.86	85.14	85.14	未进入负面清	否	无	4.46%
256	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里3#配电站1#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清	否	无	7.88%
257	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里3#配电站2#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清	否	无	-3.91%
258	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里3#配电站3#变压器	800	4.31	685.52	685.52	未进入负面清	否	无	-9.51%
259	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里4#配电站1#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清	否	无	-4.97%
260	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里4#配电站2#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清	否	无	8.71%
261	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里6#配电站变压器	630	13.08	484.60	484.60	未进入负面清	否	无	-8.37%
262	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里7#配电站1#变压器	800	5.10	679.20	679.20	未进入负面清	否	无	-9.26%
263	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里7#配电站2#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清	否	无	-4.99%
264	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	昌乐分2左2#配电站变压器	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清	否	无	-4.59%
265	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里1#配电站1#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清	否	无	7.66%
266	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	港西线	悦泰福里1#配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	-6.10%
267	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡1#中心配电站1#变压器	800	43.91	368.72	368.72	未进入负面清	否	无	1.39%
268	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡2#中心配电站1#变压器	800	33.66	450.72	450.72	未进入负面清	否	无	9.26%
269	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡3#中心配电站1#变压器	800	13.93	608.56	608.56	未进入负面清	否	无	9.85%
270	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡4#中心配电站1#变压器	800	31.10	471.20	471.20	未进入负面清	否	无	5.10%

271	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡5#中心配电站2#变压器	800	35.88	432.96	432.96	未进入负面清	否	无	-6.44%
272	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高尚线	卡纳意乡5#中心配电站1#变压器	800	30.46	476.32	476.32	未进入负面清	否	无	9.68%
273	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	北大桥变台变压器	400	46.61	173.56	173.56	未进入负面清	否	无	-4.72%
274	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	结好分2#变台变压器	400	59.85	120.60	120.60	未进入负面清	否	无	8.80%
275	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	迎宾楼配电站2#变压器	630	30.35	375.80	375.80	未进入负面清	否	无	-6.13%
276	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	商会大厦配电站1#变压器	400	33.90	224.40	224.40	未进入负面清	否	无	0.65%
277	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	商会大厦配电站2#变压器	630	31.51	368.49	368.49	未进入负面清	否	无	-9.13%
278	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	迎宾楼配电站1#变压器	630	15.46	469.60	469.60	未进入负面清	否	无	-9.06%
279	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	高原线	迎宾楼配电站3#变压器	630	37.80	328.86	328.86	未进入负面清	否	无	-3.71%
280	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	青春桥箱式配电站变压器	500	4.33	428.35	428.35	未进入负面清	否	无	-0.37%
281	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	河沿支6#配电站1#变压器	630	46.14	276.32	276.32	未进入负面清	否	无	-6.85%
282	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	河沿支6#配电站2#变压器	630	9.95	504.32	504.32	未进入负面清	否	无	3.66%
283	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	河沿支10#配电站变压器	630	30.14	377.12	377.12	未进入负面清	否	无	-3.10%
284	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	明秀嘉园中心配电站1#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清	否	无	6.09%
285	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	共庆线	明秀嘉园中心配电站2#变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清	否	无	-8.10%
286	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	桃源雅居箱式配电站变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清	否	无	0.23%
287	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	龙江分6#变台变压器	400	1.19	355.24	355.24	未进入负面清	否	无	-2.12%
288	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	龙江支7#变台变压器	400	58.93	124.28	124.28	未进入负面清	否	无	-9.65%
289	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	锦府桃源1#中心配电站1#变压器	630	30.18	376.87	376.87	未进入负面清	否	无	6.79%
290	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	锦府桃源1#中心配电站2#变压器	630	10.19	502.80	502.80	未进入负面清	否	无	-0.01%
291	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	锦府桃源2#中心配电站1#变压器	630	6.63	525.23	525.23	未进入负面清	否	无	-3.24%
292	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景1#配电站1#变压器	800	4.30	685.60	685.60	未进入负面清	否	无	-8.48%
293	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景1#配电站2#变压器	800	30.19	478.48	478.48	未进入负面清	否	无	7.52%
294	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景3#配电站1#变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清	否	无	7.78%
295	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景3#配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	6.20%
296	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景5#配电站1#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清	否	无	1.23%
297	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景5#配电站2#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清	否	无	-9.44%
298	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	半山悦景5#配电站3#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清	否	无	5.04%
299	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	景山秀居1#中心配电站1#变压器	630	48.54	261.20	261.20	未进入负面清	否	无	-9.44%
300	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	景山秀居1#中心配电站2#变压器	630	34.78	347.89	347.89	未进入负面清	否	无	-1.14%
301	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	景山秀居2#配电站1#变压器	800	16.97	584.24	584.24	未进入负面清	否	无	7.17%
302	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	景山秀居2#配电站2#变压器	800	15.95	592.40	592.40	未进入负面清	否	无	4.02%
303	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	秀月麒林1#配电站1#变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清	否	无	-2.45%
304	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	秀月麒林1#配电站2#变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清	否	无	0.47%
305	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	秀月麒林3#配电站1#变压器	630	5.15	534.56	534.56	未进入负面清	否	无	-3.51%
306	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	秀月麒林3#配电站2#变压器	630	40.05	314.69	314.69	未进入负面清	否	无	6.15%
307	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	广智线	锦府桃源3#中心配电站1#变压器	630	68.33	136.52	136.52	未进入负面清	否	无	-3.61%
308	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	云阳配电站1#变压器	630	58.60	197.82	197.82	未进入负面清	否	无	-2.60%
309	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	火车站箱式配电站变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	8.71%
310	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	建设街配电站1#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	-3.70%
311	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	建设街配电站2#变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清	否	无	-8.33%
312	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	海洋线	云阳配电站2#变压器	630	66.88	145.66	145.66	未进入负面清	否	无	-5.18%
313	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家2#中心配电站1#变压器	800	14.48	604.16	604.16	未进入负面清	否	无	-3.52%
314	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家3#中心配电站1#变压器	630	31.07	371.26	371.26	未进入负面清	否	无	6.17%
315	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家4#中心配电站1#变压器	800	61.43	228.56	228.56	未进入负面清	否	无	-8.17%
316	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家5#中心配电站1#变压器	800	45.56	355.52	355.52	未进入负面清	否	无	-0.50%

317	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	豪森茗家6#中心配电站1#变压器	400	4.36	342.56	342.56	未进入负面清	否	无	-9.56%
318	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	葵丰路中心配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	-1.50%
319	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森甲线	葵丰路中心配电站2#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	9.87%
320	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家1#中心配电站2#变压器	630	32.69	361.05	361.05	未进入负面清	否	无	0.38%
321	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家2#中心配电站2#变压器	800	13.89	608.88	608.88	未进入负面清	否	无	-7.22%
322	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家3#中心配电站2#变压器	630	9.88	504.76	504.76	未进入负面清	否	无	-2.87%
323	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家4#中心配电站2#变压器	800	10.16	638.72	638.72	未进入负面清	否	无	2.53%
324	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家4#中心配电站3#变压器	800	34.36	445.12	445.12	未进入负面清	否	无	-4.73%
325	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家5#中心配电站2#变压器	800	28.51	491.92	491.92	未进入负面清	否	无	-3.63%
326	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	豪森茗家6#中心配电站2#变压器	400	31.63	233.48	233.48	未进入负面清	否	无	4.91%
327	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	豪森乙线	葵丰路中心配电站3#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	-4.34%
328	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌1#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	5.74%
329	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌2#箱式配电站变压器	630	36.34	338.06	338.06	未进入负面清	否	无	6.44%
330	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4-1#箱式配电站变压器	500	34.33	278.35	278.35	未进入负面清	否	无	9.85%
331	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	福利支1#箱式配电站变压器	630	18.57	450.01	450.01	未进入负面清	否	无	-8.02%
332	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	盛福巷1#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	3.31%
333	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	盛福巷2#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	4.08%
334	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌二分2#变台变压器	315	40.43	156.15	156.15	未进入负面清	否	无	6.70%
335	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	大外公寓配电站1#变压器	630	33.53	355.76	355.76	未进入负面清	否	无	-5.70%
336	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	大外公寓配电站2#变压器	630	33.05	358.79	358.79	未进入负面清	否	无	7.36%
337	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	大外公寓配电站3#变压器	630	14.07	478.36	478.36	未进入负面清	否	无	8.04%
338	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	仁平街配电站变压器	630	30.08	377.50	377.50	未进入负面清	否	无	-6.36%
339	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	金生家苑1#配电站1#变压器	800	11.93	624.56	624.56	未进入负面清	否	无	-3.40%
340	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	金生家苑1#配电站2#变压器	800	16.03	591.76	591.76	未进入负面清	否	无	-7.09%
341	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	金生家苑2#配电站1#变压器	800	17.55	579.60	579.60	未进入负面清	否	无	5.49%
342	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	金生家苑2#配电站2#变压器	800	34.13	446.96	446.96	未进入负面清	否	无	-7.61%
343	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分3#配电站1#变压器	630	33.64	355.07	355.07	未进入负面清	否	无	-5.56%
344	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分3#配电站2#变压器	630	36.95	334.22	334.22	未进入负面清	否	无	9.07%
345	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4#配电站1#变压器	630	31.56	368.17	368.17	未进入负面清	否	无	5.74%
346	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4#配电站2#变压器	630	33.56	355.57	355.57	未进入负面清	否	无	8.93%
347	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4#配电站3#变压器	630	42.15	301.46	301.46	未进入负面清	否	无	-1.60%
348	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分4#配电站4#变压器	630	35.98	340.33	340.33	未进入负面清	否	无	7.04%
349	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	武昌分8#配电站1#变压器	630	69.43	129.59	129.59	未进入负面清	否	无	-2.86%
350	中山区供电分公司	真理66kV变电站	红港线	仁平支1#配电站变压器	630	63.58	166.45	166.45	未进入负面清	否	无	2.89%
351	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	南娄置业1#配电站1#变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清	否	无	3.24%
352	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	南娄置业1#配电站2#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	6.80%
353	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	南娄置业1#配电站3#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	-5.61%
354	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	金晨国际中心配电站1#变压器	800	30.74	474.08	474.08	未进入负面清	否	无	6.71%
355	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	金晨国际中心配电站2#变压器	800	15.99	592.08	592.08	未进入负面清	否	无	2.12%
356	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	润德广场1#中心配电站1#变压器	800	4.30	685.60	685.60	未进入负面清	否	无	-1.58%
357	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	润德广场1#中心配电站2#变压器	800	5.10	679.20	679.20	未进入负面清	否	无	3.85%
358	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	润德广场2#中心配电站1#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清	否	无	-3.58%
359	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	润德广场2#中心配电站2#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清	否	无	2.34%
360	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	远洋风景1#中心配电站1#变压器	800	11.87	625.04	625.04	未进入负面清	否	无	4.25%
361	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	远洋风景1#中心配电站3#变压器	800	18.46	572.32	572.32	未进入负面清	否	无	-1.08%
362	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	远洋风景2#中心配电站1#变压器	800	13.31	613.52	613.52	未进入负面清	否	无	1.85%

363	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣1#箱式配电站变压器	630	36.90	334.53	334.53	未进入负面清	否	无	-4.93%
364	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣2#箱式配电站变压器	630	53.83	227.87	227.87	未进入负面清	否	无	3.73%
365	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣3#箱式配电站变压器	315	54.33	112.36	112.36	未进入负面清	否	无	-2.89%
366	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣4#箱式配电站变压器	315	4.39	269.67	269.67	未进入负面清	否	无	2.43%
367	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣5#箱式配电站变压器	630	44.79	284.82	284.82	未进入负面清	否	无	-4.57%
368	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	繁荣6#箱式配电站变压器	315	53.07	116.33	116.33	未进入负面清	否	无	5.75%
369	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿2#箱式配电站变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	-0.75%
370	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿3#箱式配电站变压器	630	30.03	377.81	377.81	未进入负面清	否	无	1.20%
371	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿4#箱式配电站变压器	630	8.34	514.46	514.46	未进入负面清	否	无	-1.66%
372	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿5#箱式配电站变压器	630	35.81	341.40	341.40	未进入负面清	否	无	-9.62%
373	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	同济1#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	8.04%
374	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	同济2#箱式配电站变压器	630	4.44	539.03	539.03	未进入负面清	否	无	-8.75%
375	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	同济3#箱式配电站变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清	否	无	3.70%
376	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业1#箱式配电站变压器	630	35.13	345.68	345.68	未进入负面清	否	无	5.39%
377	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业2#箱式配电站变压器	630	37.74	329.24	329.24	未进入负面清	否	无	-5.03%
378	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业3#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	3.37%
379	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业4#箱式配电站变压器	630	43.06	295.72	295.72	未进入负面清	否	无	2.65%
380	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业5#箱式配电站变压器	630	30.70	373.59	373.59	未进入负面清	否	无	5.06%
381	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	物业6#箱式配电站变压器	630	33.90	353.43	353.43	未进入负面清	否	无	3.65%
382	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	宏济线	久寿1#箱式配电站变压器	630	38.56	324.07	324.07	未进入负面清	否	无	-5.46%
383	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩3#配电站1#变压器	800	5.13	678.96	678.96	未进入负面清	否	无	-4.82%
384	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩3#配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清	否	无	-1.03%
385	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	民众箱式配电站变压器	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清	否	无	-1.87%
386	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	水仙名苑2#箱式配电站变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清	否	无	-0.33%
387	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	水仙名苑3#箱式配电站变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清	否	无	3.41%
388	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	万峰1#箱式配电站变压器	750	5.14	636.45	636.45	未进入负面清	否	无	-7.86%
389	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	万峰2#箱式配电站变压器	750	5.16	636.30	636.30	未进入负面清	否	无	8.97%
390	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	唐宁中心配电站3#变压器	800	34.31	445.52	445.52	未进入负面清	否	无	-6.86%
391	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩1#配电站变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清	否	无	-8.28%
392	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩2#配电站1#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清	否	无	-9.25%
393	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	红岩2#配电站2#变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清	否	无	-8.48%
394	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	纪念街1#配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清	否	无	1.25%
395	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	六一中心配电站1#变压器	315	4.38	269.70	269.70	未进入负面清	否	无	6.79%
396	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	六一中心配电站2#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清	否	无	-9.01%
397	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	花园线	五四路箱式配电站变压器	630	37.53	330.56	330.56	未进入负面清	否	无	-6.88%
398	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园1#配电站1#变压器	800	34.35	445.20	445.20	未进入负面清	否	无	-0.14%
399	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园1#配电站2#变压器	800	54.38	284.96	284.96	未进入负面清	否	无	-1.84%
400	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园1#配电站3#变压器	800	34.37	445.04	445.04	未进入负面清	否	无	-8.36%
401	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园3#配电站1#变压器	630	14.38	476.41	476.41	未进入负面清	否	无	5.62%
402	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	明秀庄园3#配电站2#变压器	630	24.35	413.60	413.60	未进入负面清	否	无	2.11%
403	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街1#配电站1#变压器	800	36.38	428.96	428.96	未进入负面清	否	无	9.75%
404	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街1#配电站2#变压器	800	38.09	415.28	415.28	未进入负面清	否	无	6.24%
405	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街3#配电站1#变压器	800	43.35	373.20	373.20	未进入负面清	否	无	6.33%
406	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街3#配电站2#变压器	800	38.96	408.32	408.32	未进入负面清	否	无	-1.59%
407	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街5#配电站1#变压器	800	34.08	447.36	447.36	未进入负面清	否	无	7.78%
408	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街5#配电站2#变压器	800	13.38	612.96	612.96	未进入负面清	否	无	6.66%

409	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街5#配电站3#变压器	800	28.14	494.88	494.88	未进入负面清	否	无	-6.35%
410	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街7#配电站1#变压器	800	16.61	587.12	587.12	未进入负面清	否	无	-4.95%
411	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	华日线	桃仙西街7#配电站2#变压器	800	9.84	641.28	641.28	未进入负面清	否	无	-7.12%
412	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁1#配电站1#变压器	630	13.63	481.13	481.13	未进入负面清	否	无	-5.05%
413	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁1#配电站2#变压器	630	19.50	444.15	444.15	未进入负面清	否	无	5.22%
414	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁2#配电站1#变压器	630	15.93	466.64	466.64	未进入负面清	否	无	-7.22%
415	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁2#配电站2#变压器	630	15.14	471.62	471.62	未进入负面清	否	无	0.16%
416	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁铭悦中心配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	1.35%
417	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁中心配电站1#变压器	630	19.90	441.63	441.63	未进入负面清	否	无	-9.18%
418	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	沈铁中心配电站2#变压器	630	19.94	441.38	441.38	未进入负面清	否	无	-9.56%
419	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	同庆分23#变台变压器	200	38.73	102.54	102.54	未进入负面清	否	无	-5.18%
420	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	三元支5#配电站变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	1.09%
421	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	宏济支4#变台变压器	630	40.48	311.98	311.98	未进入负面清	否	无	1.67%
422	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	同庆分14#变台变压器	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清	否	无	-2.97%
423	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	火车线	同庆分6#变台变压器	400	1.01	355.96	355.96	未进入负面清	否	无	-2.01%
424	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干3#配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	-8.90%
425	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干46#配电站变压器	630	53.43	230.39	230.39	未进入负面清	否	无	-9.30%
426	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	石葵干38#配电站变压器	630	68.71	134.13	134.13	未进入负面清	否	无	9.87%
427	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	丙寅巷配电站变压器	630	50.38	249.61	249.61	未进入负面清	否	无	8.01%
428	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干3#配电站1#变压器	315	4.55	269.17	269.17	未进入负面清	否	无	-0.15%
429	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干7左4#配电站1#变压器	630	4.49	538.71	538.71	未进入负面清	否	无	0.05%
430	中山区供电分公司	三元66kV变电站	纪念线	纪念干7左4#配电站2#变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清	否	无	-6.72%
431	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	华航街箱式配电站变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	-7.83%
432	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	仲夏路3#箱式配电站变压器	630	14.75	474.08	474.08	未进入负面清	否	无	4.37%
433	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	滨海分7#变台变压器	100	1.03	88.97	88.97	未进入负面清	否	无	-6.86%
434	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	滨涛园配电站1#变压器	800	10.34	637.28	637.28	未进入负面清	否	无	-6.79%
435	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	滨涛园配电站2#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	8.65%
436	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	沿海城市中心配电站2#变压器	800	9.91	640.72	640.72	未进入负面清	否	无	-7.30%
437	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	节能线	滨海支2#变台变压器	315	34.39	175.17	175.17	未进入负面清	否	无	-1.11%
438	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下1#配电站1#变压器	800	14.30	605.60	605.60	未进入负面清	否	无	9.74%
439	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下1#配电站2#变压器	800	35.10	439.20	439.20	未进入负面清	否	无	6.49%
440	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下1#配电站3#变压器	800	25.10	519.20	519.20	未进入负面清	否	无	-3.63%
441	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下2#配电站1#变压器	800	35.13	438.96	438.96	未进入负面清	否	无	-7.97%
442	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下2#配电站2#变压器	800	14.30	605.60	605.60	未进入负面清	否	无	5.04%
443	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下2#配电站3#变压器	800	24.39	524.88	524.88	未进入负面清	否	无	6.78%
444	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下4#配电站1#变压器	800	15.11	599.12	599.12	未进入负面清	否	无	6.05%
445	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下4#配电站2#变压器	800	25.18	518.56	518.56	未进入负面清	否	无	-8.70%
446	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下4#配电站3#变压器	800	24.39	524.88	524.88	未进入负面清	否	无	-3.37%
447	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下7#配电站1#变压器	800	35.91	432.72	432.72	未进入负面清	否	无	8.82%
448	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下7#配电站2#变压器	800	33.16	454.72	454.72	未进入负面清	否	无	-1.14%
449	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下8#配电站1#变压器	800	13.95	608.40	608.40	未进入负面清	否	无	4.24%
450	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下8#配电站2#变压器	800	34.33	445.36	445.36	未进入负面清	否	无	-1.14%
451	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下10#配电站1#变压器	800	13.33	613.36	613.36	未进入负面清	否	无	-2.73%
452	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下10#配电站2#变压器	800	30.81	473.52	473.52	未进入负面清	否	无	2.37%
453	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下10#配电站3#变压器	800	11.68	626.56	626.56	未进入负面清	否	无	-3.10%
454	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下11#配电站1#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清	否	无	8.73%

455	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下11#配电站2#变压器	800	24.34	525.28	525.28	未进入负面清	否	无	-6.93%
456	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下11#配电站3#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清	否	无	1.26%
457	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下13#配电站1#变压器	800	35.87	433.04	433.04	未进入负面清	否	无	-0.59%
458	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	解放线	青云天下13#配电站2#变压器	800	35.87	433.04	433.04	未进入负面清	否	无	5.87%
459	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步甲线	站前北箱式配电站变压器	630	37.04	333.65	333.65	未进入负面清	否	无	-0.30%
460	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步乙线	站前南1#箱式配电站变压器	630	39.63	317.33	317.33	未进入负面清	否	无	1.08%
461	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步乙线	站前南2#箱式配电站变压器	630	40.03	314.81	314.81	未进入负面清	否	无	-6.00%
462	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步乙线	站前南3#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	4.27%
463	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	进步乙线	站前南4#箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	5.95%
464	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分2左3#配电站1#变压器	630	13.33	483.02	483.02	未进入负面清	否	无	-0.89%
465	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	丰盛街中心配电站2#变压器	630	7.44	520.13	520.13	未进入负面清	否	无	3.50%
466	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街1#箱式配电站变压器	630	30.10	377.37	377.37	未进入负面清	否	无	-6.75%
467	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街2#箱式配电站变压器	200	41.33	97.34	97.34	未进入负面清	否	无	-2.58%
468	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	蔷薇园箱式配电站变压器	500	4.33	428.35	428.35	未进入负面清	否	无	-6.85%
469	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干4#配电站1#变压器	630	49.40	255.78	255.78	未进入负面清	否	无	2.44%
470	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干4#配电站2#变压器	630	34.79	347.82	347.82	未进入负面清	否	无	-3.12%
471	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干9右3#配电站1#变压器	630	16.03	466.01	466.01	未进入负面清	否	无	-7.33%
472	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干9右3#配电站2#变压器	630	14.65	474.71	474.71	未进入负面清	否	无	-4.84%
473	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山干17#配电站变压器	630	10.71	499.53	499.53	未进入负面清	否	无	-6.26%
474	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分2左3#配电站2#变压器	630	18.41	451.02	451.02	未进入负面清	否	无	6.09%
475	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分5右1#配电站1#变压器	630	38.06	327.22	327.22	未进入负面清	否	无	-4.34%
476	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分5右1#配电站2#变压器	630	38.15	326.66	326.66	未进入负面清	否	无	-9.43%
477	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分8#配电站1#变压器	400	37.35	210.60	210.60	未进入负面清	否	无	8.65%
478	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分8#配电站2#变压器	630	31.76	366.91	366.91	未进入负面清	否	无	2.39%
479	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分16#配电站变压器	630	36.38	337.81	337.81	未进入负面清	否	无	-0.74%
480	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分20配电站1#变压器	400	11.45	314.20	314.20	未进入负面清	否	无	-2.29%
481	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山二分20配电站2#变压器	630	30.31	376.05	376.05	未进入负面清	否	无	8.01%
482	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街1#配电站1#变压器	630	33.64	355.07	355.07	未进入负面清	否	无	-8.81%
483	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街1#配电站2#变压器	630	36.95	334.22	334.22	未进入负面清	否	无	-0.32%
484	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	景山街2#配电站1#变压器	400	4.33	342.68	342.68	未进入负面清	否	无	-3.34%
485	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园1#中心配电站1#变压器	800	37.50	420.00	420.00	未进入负面清	否	无	-6.57%
486	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园2#中心配电站1#变压器	800	18.07	575.44	575.44	未进入负面清	否	无	-7.19%
487	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园2#中心配电站2#变压器	800	35.49	436.08	436.08	未进入负面清	否	无	-4.89%
488	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园3#中心配电站1#变压器	800	5.17	678.64	678.64	未进入负面清	否	无	-9.63%
489	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	九三线	北京公园3#中心配电站2#变压器	800	39.13	406.96	406.96	未进入负面清	否	无	1.43%
490	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡4#中心配电站2#变压器	800	39.34	405.28	405.28	未进入负面清	否	无	5.81%
491	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡1#中心配电站2#变压器	800	8.93	648.56	648.56	未进入负面清	否	无	8.51%
492	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡2#中心配电站2#变压器	800	36.43	428.56	428.56	未进入负面清	否	无	8.74%
493	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡3#中心配电站2#变压器	800	17.10	583.20	583.20	未进入负面清	否	无	0.90%
494	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	卡纳线	卡纳意乡5#中心配电站3#变压器	800	33.84	449.28	449.28	未进入负面清	否	无	-3.53%
495	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环配电站1#变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清	否	无	6.41%
496	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环配电站2#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清	否	无	9.62%
497	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-1#配电站1#变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清	否	无	-9.18%
498	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-1#配电站2#变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清	否	无	7.46%
499	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-1#配电站3#变压器	630	4.35	539.60	539.60	未进入负面清	否	无	0.33%
500	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	红旗巷中心配电站2#变压器	800	33.56	451.52	451.52	未进入负面清	否	无	5.89%

501	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-2#配电站1#变压器	630	14.75	474.08	474.08	未进入负面清	否	无	5.32%
502	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-2#配电站2#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	-3.58%
503	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支7-2#配电站3#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清	否	无	-9.08%
504	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支11#配电站1#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	-5.27%
505	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	靠山线	三环支11#配电站2#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	9.88%
506	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	景山线	军医北院配电站变压器	630	30.06	377.62	377.62	未进入负面清	否	无	-2.13%
507	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	葵英线	于家巷变变台变压器	630	31.37	369.37	369.37	未进入负面清	否	无	-3.16%
508	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安甲线	塞维利1#中心配电站1#变压器	630	14.36	476.53	476.53	未进入负面清	否	无	4.52%
509	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安甲线	塞维利2#中心配电站1#变压器	800	13.37	613.04	613.04	未进入负面清	否	无	6.04%
510	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	塞维利1#中心配电站2#变压器	630	53.21	231.78	231.78	未进入负面清	否	无	9.41%
511	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	塞维利1#中心配电站3#变压器	630	33.86	353.68	353.68	未进入负面清	否	无	-8.11%
512	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	塞维利2#中心配电站2#变压器	800	11.49	628.08	628.08	未进入负面清	否	无	-9.40%
513	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	合谊街配电站1#变压器	630	10.01	503.94	503.94	未进入负面清	否	无	3.78%
514	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	合谊街配电站2#变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清	否	无	-9.05%
515	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利安乙线	合谊街箱式配电站变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	1.91%
516	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景2#配电站1#变压器	800	35.55	435.60	435.60	未进入负面清	否	无	2.68%
517	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景2#配电站2#变压器	800	36.69	426.48	426.48	未进入负面清	否	无	4.06%
518	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景4#配电站1#变压器	800	31.79	465.68	465.68	未进入负面清	否	无	-4.90%
519	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景4#配电站2#变压器	800	33.13	454.96	454.96	未进入负面清	否	无	-4.64%
520	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景6#配电站1#变压器	800	18.96	568.32	568.32	未进入负面清	否	无	3.12%
521	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	裕景6#配电站2#变压器	800	39.86	401.12	401.12	未进入负面清	否	无	6.41%
522	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	兴旺1#箱式配电站变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清	否	无	7.03%
523	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利光线	兴旺2#箱式配电站变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清	否	无	-2.00%
524	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利真线	火车头箱式配电站变压器	630	4.83	536.57	536.57	未进入负面清	否	无	-2.01%
525	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支6右3-1#箱式配电站变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清	否	无	0.72%
526	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支6右3-2#箱式配电站变压器	630	34.40	350.28	350.28	未进入负面清	否	无	-0.89%
527	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	半岛故乡1#箱式配电站变压器	630	14.83	473.57	473.57	未进入负面清	否	无	-5.01%
528	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	半岛故乡2#箱式配电站变压器	630	13.83	479.87	479.87	未进入负面清	否	无	1.57%
529	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	半岛故乡3#箱式配电站变压器	630	11.93	491.84	491.84	未进入负面清	否	无	6.71%
530	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	半岛故乡4#箱式配电站变压器	630	16.03	466.01	466.01	未进入负面清	否	无	9.11%
531	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	迎春路2#配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	1.33%
532	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新日分4#配电站变压器	630	4.44	539.03	539.03	未进入负面清	否	无	-6.20%
533	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新日分15#配电站2#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	3.90%
534	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	南石源居1#中心配电站1#变压器	630	16.30	464.31	464.31	未进入负面清	否	无	-5.47%
535	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	南石源居1#中心配电站2#变压器	630	33.81	354.00	354.00	未进入负面清	否	无	-7.58%
536	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	南石源居2#中心配电站1#变压器	630	14.75	474.08	474.08	未进入负面清	否	无	-2.19%
537	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	南石源居2#中心配电站2#变压器	630	6.51	525.99	525.99	未进入负面清	否	无	5.32%
538	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新泉巷配电站1#变压器	630	35.08	346.00	346.00	未进入负面清	否	无	0.63%
539	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新泉巷配电站2#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	-4.92%
540	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	迎春路1#配电站1#变压器	400	30.39	238.44	238.44	未进入负面清	否	无	-8.68%
541	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	迎春路1#配电站2#变压器	400	14.83	300.68	300.68	未进入负面清	否	无	-1.13%
542	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	新日分15#配电站1#变压器	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清	否	无	-6.50%
543	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松分7#配电站1#变压器	630	38.80	322.56	322.56	未进入负面清	否	无	5.58%
544	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松分7#配电站2#变压器	630	59.68	191.02	191.02	未进入负面清	否	无	-0.14%
545	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松分16#配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清	否	无	-1.51%
546	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松支4#配电站1#变压器	630	34.33	350.72	350.72	未进入负面清	否	无	7.55%

547	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	石松支4#配电站2#变压器	630	18.57	450.01	450.01	未进入负面清	否	无	-5.07%
548	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支8#配电站1#变压器	630	14.53	475.46	475.46	未进入负面清	否	无	-8.19%
549	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支8#配电站2#变压器	630	37.73	329.30	329.30	未进入负面清	否	无	2.26%
550	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支16#配电站1#变压器	630	7.55	519.44	519.44	未进入负面清	否	无	-9.41%
551	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	林茂线	雁水支16#配电站2#变压器	315	34.13	175.99	175.99	未进入负面清	否	无	-7.58%
552	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	光风街1#箱式配电站变压器	400	9.30	322.80	322.80	未进入负面清	否	无	7.28%
553	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	光风街2#箱式配电站变压器	630	31.30	369.81	369.81	未进入负面清	否	无	-6.53%
554	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	光风街3#箱式配电站变压器	630	44.79	284.82	284.82	未进入负面清	否	无	1.32%
555	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化支4#箱式配电站变压器	630	41.39	306.24	306.24	未进入负面清	否	无	-3.41%
556	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化街1#箱式配电站变压器	630	1.34	558.56	558.56	未进入负面清	否	无	-2.48%
557	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化街2#箱式配电站变压器	630	37.53	330.56	330.56	未进入负面清	否	无	7.47%
558	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化分5#变台变压器	400	45.14	179.44	179.44	未进入负面清	否	无	9.35%
559	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	捷庆里配电站变压器	630	38.46	324.70	324.70	未进入负面清	否	无	-0.54%
560	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	文化支3#配电站变压器	400	33.58	225.68	225.68	未进入负面清	否	无	9.84%
561	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	教育巷配电站变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	0.81%
562	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	岭前2#配电站1#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	4.15%
563	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	岭前2#配电站2#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清	否	无	-7.57%
564	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	不朽街配电站1#变压器	630	34.07	352.36	352.36	未进入负面清	否	无	9.60%
565	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	不朽街配电站2#变压器	630	10.34	501.86	501.86	未进入负面清	否	无	7.64%
566	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	白云街配电站1#变压器	800	11.10	631.20	631.20	未进入负面清	否	无	-3.78%
567	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	白云街配电站2#变压器	800	30.03	479.76	479.76	未进入负面清	否	无	8.50%
568	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	高福分3右1#配电站2#变压器	630	38.75	322.88	322.88	未进入负面清	否	无	-3.61%
569	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	景山干6右1#配电站1#变压器	630	31.77	366.85	366.85	未进入负面清	否	无	-1.92%
570	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	景山干6右1#配电站2#变压器	630	19.97	441.19	441.19	未进入负面清	否	无	0.84%
571	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	高福分3右1#配电站1#变压器	630	38.95	321.62	321.62	未进入负面清	否	无	8.72%
572	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	高福分7#配电站1#变压器	630	30.40	375.48	375.48	未进入负面清	否	无	1.21%
573	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	高福分7#配电站2#变压器	630	13.64	481.07	481.07	未进入负面清	否	无	4.54%
574	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	白云街3#箱式配电站变压器	630	31.53	368.36	368.36	未进入负面清	否	无	-1.14%
575	中山区供电分公司	三元66kV变电站	绿山线	调度中心箱式配电站变压器	630	31.43	368.99	368.99	未进入负面清	否	无	-4.23%
576	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	汇智云顶配电站1#变压器	500	4.38	428.10	428.10	未进入负面清	否	无	5.27%
577	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	汇智云顶配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	-9.81%
578	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	富泽园箱式配电站变压器	500	5.14	424.30	424.30	未进入负面清	否	无	9.47%
579	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	建民1#箱式配电站变压器	630	30.08	377.50	377.50	未进入负面清	否	无	-0.15%
580	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	建民2#箱式配电站变压器	630	30.94	372.08	372.08	未进入负面清	否	无	-6.52%
581	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	实德2#箱式配电站变压器	750	5.18	636.15	636.15	未进入负面清	否	无	1.50%
582	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	市场街箱式配电站变压器	500	36.07	269.65	269.65	未进入负面清	否	无	-1.22%
583	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	水仙花园1#箱式配电站变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	7.53%
584	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	水仙花园2#箱式配电站变压器	630	39.71	316.83	316.83	未进入负面清	否	无	-9.75%
585	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	水仙街箱式配电站变压器	630	65.39	155.04	155.04	未进入负面清	否	无	4.71%
586	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	北京二分3右2#变台变压器	630	31.17	370.63	370.63	未进入负面清	否	无	-8.03%
587	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	唐宁中心配电站1#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清	否	无	8.62%
588	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	唐宁中心配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清	否	无	8.62%
589	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	茂田巷配电站1#变压器	630	29.53	380.96	380.96	未进入负面清	否	无	9.03%
590	中山区供电分公司	三元66kV变电站	茂田线	茂田巷配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	-2.59%
591	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分13#配电站1#变压器	630	10.51	500.79	500.79	未进入负面清	否	无	0.97%
592	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分13#配电站2#变压器	630	36.59	336.48	336.48	未进入负面清	否	无	-5.50%

593	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	文欣花园配电站1#变压器	630	53.71	228.63	228.63	未进入负面清	否	无	-0.75%
594	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	文欣花园配电站2#变压器	630	30.85	372.65	372.65	未进入负面清	否	无	-0.62%
595	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	文欣花园配电站3#变压器	630	33.18	357.97	357.97	未进入负面清	否	无	-3.58%
596	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	沿海分4#配电站变压器	630	33.48	356.08	356.08	未进入负面清	否	无	7.36%
597	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	疏港路西1#箱式配电站变压器	315	33.31	178.57	178.57	未进入负面清	否	无	8.46%
598	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	疏港路西箱式配电站变压器	630	30.99	371.76	371.76	未进入负面清	否	无	2.48%
599	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	联海分8左1#变台变压器	500	4.66	426.70	426.70	未进入负面清	否	无	-2.42%
600	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	荣华干3#变台变压器	100	33.55	56.45	56.45	未进入负面清	否	无	7.02%
601	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	荣华干8#变台1#变压器	160	1.38	141.79	141.79	未进入负面清	否	无	-5.62%
602	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	四码分1#变台2#变压器	100	53.34	36.66	36.66	未进入负面清	否	无	3.86%
603	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分5#配电站1#变压器	500	64.33	128.35	128.35	未进入负面清	否	无	1.73%
604	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分5#配电站2#变压器	630	35.65	342.41	342.41	未进入负面清	否	无	9.20%
605	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	民乐分5#配电站3#变压器	630	36.89	334.59	334.59	未进入负面清	否	无	-0.97%
606	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	忠诚巷配电站1#变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清	否	无	-8.89%
607	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	忠诚巷配电站2#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清	否	无	6.71%
608	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	疏港路东箱式配电站变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	-8.53%
609	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民乐线	四码分1#变台1#变压器	315	33.56	177.79	177.79	未进入负面清	否	无	8.73%
610	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	平顺线	北京街中心配电站1#变压器	630	5.16	534.49	534.49	未进入负面清	否	无	-0.36%
611	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	平顺线	华府中心配电站1#变压器	800	5.13	678.96	678.96	未进入负面清	否	无	-3.92%
612	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	群英1#箱式配电站变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	9.83%
613	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	群英2#箱式配电站变压器	630	56.73	209.60	209.60	未进入负面清	否	无	-2.84%
614	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春街箱式配电站变压器	630	15.35	470.30	470.30	未进入负面清	否	无	3.45%
615	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春二巷箱式配电站变压器	500	4.39	428.05	428.05	未进入负面清	否	无	-5.59%
616	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春二支1（A）箱式配电站变压器	630	30.18	376.87	376.87	未进入负面清	否	无	-9.68%
617	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春二支1（B）箱式配电站变压器	630	38.64	323.57	323.57	未进入负面清	否	无	-3.50%
618	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春支8#变台变压器	400	17.66	289.36	289.36	未进入负面清	否	无	9.30%
619	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	星光家园配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清	否	无	-1.76%
620	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	捷山观海配电站1#变压器	630	35.89	340.89	340.89	未进入负面清	否	无	6.38%
621	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	捷山观海配电站2#变压器	630	30.39	375.54	375.54	未进入负面清	否	无	5.62%
622	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	捷山观海中心配电站1#变压器	800	18.36	573.12	573.12	未进入负面清	否	无	1.72%
623	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	捷山观海中心配电站2#变压器	800	39.54	403.68	403.68	未进入负面清	否	无	4.69%
624	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	靠山巷配电站变压器	500	66.11	119.45	119.45	未进入负面清	否	无	6.01%
625	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	长春街箱式配电站变压器	500	11.01	394.95	394.95	未进入负面清	否	无	-3.50%
626	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春支5#变台变压器	315	68.39	68.07	68.07	未进入负面清	否	无	3.07%
627	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	文化变台变压器	315	71.74	57.52	57.52	未进入负面清	否	无	7.48%
628	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	优秀支1#变台变压器	315	14.43	238.05	238.05	未进入负面清	否	无	-2.09%
629	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	根深巷配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清	否	无	-2.85%
630	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	晴明配电站1#变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清	否	无	4.50%
631	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	晴明配电站2#变压器	630	31.17	370.63	370.63	未进入负面清	否	无	4.31%
632	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	晴明配电站3#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	-0.82%
633	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	青春支9#配电站变压器	630	44.35	287.60	287.60	未进入负面清	否	无	-7.10%
634	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	河沿三支2#配电站1#变压器	630	56.79	209.22	209.22	未进入负面清	否	无	9.16%
635	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	河沿三支2#配电站2#变压器	630	34.31	350.85	350.85	未进入负面清	否	无	9.22%
636	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	河沿三支7#配电站1#变压器	630	44.31	287.85	287.85	未进入负面清	否	无	5.38%
637	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	青春线	河沿三支7#配电站2#变压器	630	38.38	325.21	325.21	未进入负面清	否	无	8.58%
638	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下3#配电站1#变压器	800	15.13	598.96	598.96	未进入负面清	否	无	0.02%

639	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下3#配电站2#变压器	800	25.10	519.20	519.20	未进入负面清	否	无	2.40%
640	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下3#配电站3#变压器	800	14.34	605.28	605.28	未进入负面清	否	无	-4.28%
641	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下5#配电站1#变压器	800	24.30	525.60	525.60	未进入负面清	否	无	-9.55%
642	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下5#配电站2#变压器	800	35.13	438.96	438.96	未进入负面清	否	无	5.12%
643	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下5#配电站3#变压器	800	25.11	519.12	519.12	未进入负面清	否	无	-1.12%
644	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下6#配电站1#变压器	800	15.11	599.12	599.12	未进入负面清	否	无	-3.91%
645	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下6#配电站2#变压器	800	14.30	605.60	605.60	未进入负面清	否	无	8.16%
646	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下6#配电站3#变压器	800	34.38	444.96	444.96	未进入负面清	否	无	3.85%
647	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下9#配电站1#变压器	800	35.87	433.04	433.04	未进入负面清	否	无	-2.19%
648	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下9#配电站2#变压器	800	33.17	454.64	454.64	未进入负面清	否	无	-1.39%
649	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下12#配电站1#变压器	800	16.19	590.48	590.48	未进入负面清	否	无	-4.54%
650	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下12#配电站2#变压器	800	10.78	633.76	633.76	未进入负面清	否	无	-8.64%
651	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下12#配电站3#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清	否	无	9.06%
652	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	青云线	青云天下13#配电站3#变压器	800	35.87	433.04	433.04	未进入负面清	否	无	1.46%
653	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前城国际西配电站1#变压器	800	38.40	412.80	412.80	未进入负面清	否	无	2.60%
654	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前城国际西配电站3#变压器	800	16.90	584.80	584.80	未进入负面清	否	无	-2.56%
655	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前城国际西配电站3#变压器	800	57.55	259.60	259.60	未进入负面清	否	无	0.28%
656	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	长江杰座中心配电站1#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	3.96%
657	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	长江杰座中心配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	-6.26%
658	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际1#中心配电站1#变压器	800	43.73	370.16	370.16	未进入负面清	否	无	-7.93%
659	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际1#中心配电站2#变压器	800	38.78	409.76	409.76	未进入负面清	否	无	-2.58%
660	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际2#中心配电站1#变压器	800	33.69	450.48	450.48	未进入负面清	否	无	6.73%
661	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际2#中心配电站2#变压器	800	33.31	453.52	453.52	未进入负面清	否	无	4.89%
662	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际3#中心配电站1#变压器	800	53.34	293.28	293.28	未进入负面清	否	无	5.79%
663	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前程国际3#中心配电站2#变压器	800	34.17	446.64	446.64	未进入负面清	否	无	-2.90%
664	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	福兴里中心配电站2#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清	否	无	5.18%
665	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	金晨国际中心配电站3#变压器	800	10.71	634.32	634.32	未进入负面清	否	无	-8.19%
666	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	金晨国际中心配电站4#变压器	800	39.19	406.48	406.48	未进入负面清	否	无	-3.59%
667	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	南娄置业2#配电站1#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清	否	无	-9.04%
668	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	南娄置业2#配电站2#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	-3.21%
669	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	南娄置业2#配电站3#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	1.39%
670	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	润德广场1#中心配电站3#变压器	800	4.38	684.96	684.96	未进入负面清	否	无	-1.62%
671	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	润德广场2#中心配电站3#变压器	800	30.34	477.28	477.28	未进入负面清	否	无	-5.75%
672	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	市场二支4#箱式配电站变压器	630	10.35	501.80	501.80	未进入负面清	否	无	-0.93%
673	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	远洋风景1#中心配电站2#变压器	800	9.88	640.96	640.96	未进入负面清	否	无	-9.06%
674	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	远洋风景2#中心配电站2#变压器	800	17.83	577.36	577.36	未进入负面清	否	无	-8.25%
675	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	越秀配电站1#变压器	800	30.38	476.96	476.96	未进入负面清	否	无	3.11%
676	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	越秀配电站2#变压器	800	10.33	637.36	637.36	未进入负面清	否	无	-1.71%
677	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	福德配电站1#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清	否	无	7.62%
678	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	福德配电站2#变压器	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清	否	无	-0.08%
679	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	久寿6#箱式配电站变压器	630	33.47	356.14	356.14	未进入负面清	否	无	7.91%
680	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	久寿7#箱式配电站变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	-6.96%
681	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	市场二支9#变台1#变压器	400	30.21	239.16	239.16	未进入负面清	否	无	6.73%
682	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	荣府线	市场二支9#变台2#变压器	400	5.10	339.60	339.60	未进入负面清	否	无	-7.92%
683	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	老干部配电站变压器	1000	4.33	856.70	856.70	未进入负面清	否	无	-6.96%
684	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦3#配电站1#变压器	500	5.19	424.05	424.05	未进入负面清	否	无	-6.48%

685	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦3#配电站2#变压器	500	5.11	424.45	424.45	未进入负面清	否	无	0.99%
686	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	大球配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	6.08%
687	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	大球配电站2#变压器	400	17.10	291.60	291.60	未进入负面清	否	无	-4.78%
688	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	中山住宅配电站变压器	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清	否	无	4.73%
689	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦1#配电站1#变压器	630	31.33	369.62	369.62	未进入负面清	否	无	6.48%
690	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦1#配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	0.17%
691	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	双厦2#配电站变压器	630	55.06	220.12	220.12	未进入负面清	否	无	3.13%
692	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	胜鼎桃源1#配电站1#变压器	800	35.13	438.96	438.96	未进入负面清	否	无	-7.75%
693	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	胜鼎桃源1#配电站2#变压器	800	24.39	524.88	524.88	未进入负面清	否	无	-6.61%
694	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	胜鼎桃源3#配电站1#变压器	800	14.36	605.12	605.12	未进入负面清	否	无	-1.89%
695	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	胜鼎桃源3#配电站2#变压器	800	4.38	684.96	684.96	未进入负面清	否	无	7.01%
696	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#中心配电站1#变压器	630	34.38	350.41	350.41	未进入负面清	否	无	9.65%
697	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#中心配电站2#变压器	630	24.38	413.41	413.41	未进入负面清	否	无	0.32%
698	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里2#中心配电站1#变压器	630	31.34	369.56	369.56	未进入负面清	否	无	-1.26%
699	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#配电站1#变压器	800	14.37	605.04	605.04	未进入负面清	否	无	9.06%
700	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#配电站2#变压器	800	16.38	588.96	588.96	未进入负面清	否	无	-7.38%
701	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里1#配电站3#变压器	800	17.38	580.96	580.96	未进入负面清	否	无	6.55%
702	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里3#配电站1#变压器	800	23.11	535.12	535.12	未进入负面清	否	无	0.24%
703	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里3#配电站2#变压器	800	15.77	593.84	593.84	未进入负面清	否	无	6.63%
704	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	胜鼎线	绿城桃源里3#配电站3#变压器	800	14.51	603.92	603.92	未进入负面清	否	无	-9.67%
705	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱分6#箱式配电站变压器	400	30.05	239.80	239.80	未进入负面清	否	无	3.65%
706	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	中经信1#箱式配电站变压器	630	30.34	375.86	375.86	未进入负面清	否	无	-7.78%
707	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱1#箱式配电站变压器	630	10.30	502.11	502.11	未进入负面清	否	无	-5.92%
708	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱2#箱式配电站变压器	630	9.67	506.08	506.08	未进入负面清	否	无	-1.52%
709	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	中青箱式配电站变压器	630	30.33	375.92	375.92	未进入负面清	否	无	-2.22%
710	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	真理配电站变压器	630	39.13	320.48	320.48	未进入负面清	否	无	-4.71%
711	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	葵英中心配电站1#变压器	630	47.33	268.82	268.82	未进入负面清	否	无	-1.30%
712	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	葵英中心配电站2#变压器	630	31.43	368.99	368.99	未进入负面清	否	无	7.00%
713	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	青云映山1#中心配电站2#变压器	630	34.07	352.36	352.36	未进入负面清	否	无	-7.71%
714	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	青云映山2#中心配电站2#变压器	630	38.75	322.88	322.88	未进入负面清	否	无	6.85%
715	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	青云映山3#中心配电站2#变压器	630	19.97	441.19	441.19	未进入负面清	否	无	-5.45%
716	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	青云映山4#中心配电站2#变压器	630	30.40	375.48	375.48	未进入负面清	否	无	5.07%
717	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	宪立巷箱式配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	6.93%
718	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	中经信2#箱式配电站变压器	500	30.07	299.65	299.65	未进入负面清	否	无	-4.85%
719	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱分7#配电站1#变压器	630	47.96	264.85	264.85	未进入负面清	否	无	-6.02%
720	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	友爱分7#配电站2#变压器	630	45.56	279.97	279.97	未进入负面清	否	无	7.69%
721	中山区供电分公司	真理66kV变电站	胜利线	中青街配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清	否	无	-1.71%
722	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干23右2#配电站变压器	630	59.85	189.95	189.95	未进入负面清	否	无	-2.89%
723	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干23右2#箱式配电站变压器	630	37.80	328.86	328.86	未进入负面清	否	无	-7.71%
724	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干31#配电站1#变压器	630	19.97	441.19	441.19	未进入负面清	否	无	8.28%
725	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干31#配电站2#变压器	630	30.86	372.58	372.58	未进入负面清	否	无	-5.91%
726	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干31#配电站3#变压器	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清	否	无	1.46%
727	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干3右2#配电站变压器	630	50.09	251.43	251.43	未进入负面清	否	无	5.35%
728	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵秀景配电站1#变压器	630	31.10	371.07	371.07	未进入负面清	否	无	8.55%
729	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵秀景配电站2#变压器	630	34.30	350.91	350.91	未进入负面清	否	无	5.11%
730	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵秀景配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-1.25%

731	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干12间1#变台变压器	315	4.39	269.67	269.67	未进入负面清	否	无	-8.61%
732	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵干8间1#变台变压器	315	4.66	268.82	268.82	未进入负面清	否	无	4.33%
733	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	石葵路3#配电站变压器	400	65.34	98.64	98.64	未进入负面清	否	无	-4.20%
734	中山区供电分公司	真理66kV变电站	石道线	向阳分3#变台变压器	315	4.69	268.73	268.73	未进入负面清	否	无	8.87%
735	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起屯4间1#箱式配电站变压器	630	5.16	534.49	534.49	未进入负面清	否	无	7.43%
736	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起屯8#箱式配电站变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	-7.72%
737	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	文城1#箱式配电站变压器	315	59.83	95.04	95.04	未进入负面清	否	无	-8.48%
738	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	威华箱式配电站变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清	否	无	3.35%
739	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起屯4#箱式配电站变压器	630	34.36	350.53	350.53	未进入负面清	否	无	4.48%
740	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新茂巷1#箱式配电站变压器	500	9.88	400.60	400.60	未进入负面清	否	无	-6.67%
741	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新茂巷2#箱式配电站变压器	500	36.40	268.00	268.00	未进入负面清	否	无	-2.61%
742	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	圣桃源1#箱式配电站变压器	630	13.03	484.91	484.91	未进入负面清	否	无	4.01%
743	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	圣桃源2#箱式配电站变压器	630	14.70	474.39	474.39	未进入负面清	否	无	2.39%
744	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	长春路2#箱式配电站变压器	630	37.65	329.81	329.81	未进入负面清	否	无	8.15%
745	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	长春路3#箱式配电站变压器	630	39.68	317.02	317.02	未进入负面清	否	无	1.18%
746	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	连桥巷1#箱式配电站变压器	500	5.13	424.35	424.35	未进入负面清	否	无	0.06%
747	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	迎春小区配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	-0.32%
748	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	迎春小区配电站2#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	-8.48%
749	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	茂沟分13#配电站1#变压器	800	37.19	422.48	422.48	未进入负面清	否	无	-2.73%
750	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	茂沟分13#配电站2#变压器	800	58.97	248.24	248.24	未进入负面清	否	无	5.06%
751	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起二分8#配电站变压器	630	65.46	154.60	154.60	未进入负面清	否	无	4.34%
752	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	茂沟分18#配电站变压器	400	63.86	104.56	104.56	未进入负面清	否	无	8.39%
753	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起分5#配电站变压器	630	48.15	263.66	263.66	未进入负面清	否	无	3.63%
754	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起二分2#配电站1#变压器	630	68.33	136.52	136.52	未进入负面清	否	无	-2.89%
755	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起二分2#配电站2#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清	否	无	-5.65%
756	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	石松线	新起屯5左3#配电站变压器	400	31.07	235.72	235.72	未进入负面清	否	无	7.96%
757	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	市场线	都市首府1#中心配电站1#变压器	630	37.31	331.95	331.95	未进入负面清	否	无	-2.77%
758	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	市场线	都市首府2#中心配电站1#变压器	630	31.17	370.63	370.63	未进入负面清	否	无	3.17%
759	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	市场线	日新街箱式配电站变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清	否	无	-4.44%
760	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	市场线	日新街配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清	否	无	-8.73%
761	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	鞍山路配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	-0.32%
762	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	鞍山路配电站2#变压器	630	35.39	344.04	344.04	未进入负面清	否	无	9.67%
763	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	长江杰座中心配电站3#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	1.53%
764	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干14右1#配电站1#变压器	630	65.35	155.30	155.30	未进入负面清	否	无	0.21%
765	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干8#变台变压器	100	3.03	86.97	86.97	未进入负面清	否	无	-8.20%
766	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际1#中心配电站3#变压器	800	30.15	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-0.08%
767	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际1#中心配电站4#变压器	800	30.08	479.36	479.36	未进入负面清	否	无	-6.04%
768	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际2#中心配电站3#变压器	800	33.60	451.20	451.20	未进入负面清	否	无	-5.82%
769	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际2#中心配电站4#变压器	800	36.10	431.20	431.20	未进入负面清	否	无	-1.48%
770	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际3#中心配电站3#变压器	800	31.97	464.24	464.24	未进入负面清	否	无	-2.82%
771	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际3#中心配电站4#变压器	800	57.34	261.28	261.28	未进入负面清	否	无	4.61%
772	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	前程国际3#中心配电站5#变压器	800	36.65	426.80	426.80	未进入负面清	否	无	-7.70%
773	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	鞍山路箱式配电站变压器	500	5.19	424.05	424.05	未进入负面清	否	无	-9.09%
774	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	鞍山干10#变台变压器	500	4.48	427.60	427.60	未进入负面清	否	无	2.70%
775	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干14右1#配电站2#变压器	630	40.45	312.17	312.17	未进入负面清	否	无	-9.74%
776	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干6右3#配电站1#变压器	630	35.74	341.84	341.84	未进入负面清	否	无	2.77%

777	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	建设干6右3#配电站2#变压器	630	59.84	190.01	190.01	未进入负面清	否	无	0.27%
778	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	团结街配电站1#变压器	630	30.86	372.58	372.58	未进入负面清	否	无	0.98%
779	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	树中线	团结街配电站2#变压器	315	47.33	134.41	134.41	未进入负面清	否	无	0.29%
780	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分9#配电站1#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	3.66%
781	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分9#配电站2#变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	5.29%
782	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分9#配电站3#变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清	否	无	-0.28%
783	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	绿港湾配电站1#变压器	800	53.07	295.44	295.44	未进入负面清	否	无	-0.42%
784	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	绿港湾配电站2#变压器	800	35.55	435.60	435.60	未进入负面清	否	无	-2.07%
785	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	绿港湾配电站3#变压器	800	38.01	415.92	415.92	未进入负面清	否	无	-1.66%
786	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干12#配电站1#变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清	否	无	6.72%
787	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干12#配电站2#变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清	否	无	2.99%
788	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干17#配电站1#变压器	630	4.64	537.77	537.77	未进入负面清	否	无	-2.52%
789	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干17#配电站2#变压器	630	4.43	539.09	539.09	未进入负面清	否	无	3.15%
790	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分6右1#箱式配电站变压器	500	33.68	281.60	281.60	未进入负面清	否	无	-3.36%
791	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干4#箱式配电站变压器	500	36.47	267.65	267.65	未进入负面清	否	无	5.37%
792	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干5#箱式配电站变压器	630	33.17	358.03	358.03	未进入负面清	否	无	3.70%
793	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干11-1#箱式配电站变压器	630	30.35	375.80	375.80	未进入负面清	否	无	-3.76%
794	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干11-2#箱式配电站变压器	630	46.70	272.79	272.79	未进入负面清	否	无	4.44%
795	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干11-3#箱式配电站变压器	630	30.07	377.56	377.56	未进入负面清	否	无	-9.55%
796	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干11#变台变压器	315	4.35	269.80	269.80	未进入负面清	否	无	-3.76%
797	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分8#配电站1#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清	否	无	-8.44%
798	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	北海分8#配电站2#变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清	否	无	-7.05%
799	中山区供电分公司	民主66kV变电站	双兴线	桥北干19#变台变压器	400	53.10	147.60	147.60	未进入负面清	否	无	9.06%
800	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	畅通花园1#箱式配电站变压器	630	5.13	534.68	534.68	未进入负面清	否	无	-7.98%
801	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	畅通花园2#箱式配电站变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清	否	无	-5.56%
802	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	峰景山中心配电站1#变压器	800	36.68	426.56	426.56	未进入负面清	否	无	-1.33%
803	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	峰景山中心配电站3#变压器	630	19.60	443.52	443.52	未进入负面清	否	无	6.18%
804	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水分5#配电站2#变压器	400	4.36	342.56	342.56	未进入负面清	否	无	5.27%
805	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水支15左2#变台1#变压器	50	73.64	8.18	8.18	未进入负面清	否	无	0.90%
806	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水支15左2#变台2#变压器	200	1.14	177.72	177.72	未进入负面清	否	无	1.16%
807	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水支15左2#变台3#变压器	200	30.14	119.72	119.72	未进入负面清	否	无	-1.02%
808	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	三元街1#配电站1#变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	3.50%
809	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	通山街中心配电站1#变压器	630	9.93	504.44	504.44	未进入负面清	否	无	6.50%
810	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	云山二支4#变台变压器	315	31.53	184.18	184.18	未进入负面清	否	无	3.13%
811	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	云山支4#配电站变压器	630	31.43	368.99	368.99	未进入负面清	否	无	6.35%
812	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	长红街箱式配电站变压器	630	30.08	377.50	377.50	未进入负面清	否	无	5.81%
813	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	丰源1#配电站变压器	630	30.94	372.08	372.08	未进入负面清	否	无	1.09%
814	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	丰源2#配电站1#变压器	630	31.17	370.63	370.63	未进入负面清	否	无	-4.66%
815	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	丰源2#配电站2#变压器	630	33.31	357.15	357.15	未进入负面清	否	无	1.95%
816	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	海运住宅箱式配电站变压器	630	53.34	230.96	230.96	未进入负面清	否	无	-6.07%
817	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	配水分4#配电站变压器	630	30.39	375.54	375.54	未进入负面清	否	无	-7.76%
818	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	三元街1#配电站2#变压器	630	31.43	368.99	368.99	未进入负面清	否	无	-7.24%
819	中山区供电分公司	裕景66kV变电站	唐山线	云山支7#配电站变压器	630	5.16	534.49	534.49	未进入负面清	否	无	-1.43%
820	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	白云街1#箱式配电站变压器	400	30.08	239.68	239.68	未进入负面清	否	无	8.35%
821	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	白云街2#箱式配电站变压器	400	30.94	236.24	236.24	未进入负面清	否	无	-2.47%
822	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	训练基地箱式配电站变压器	630	34.43	350.09	350.09	未进入负面清	否	无	-8.98%

823	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	丰盛街中心配电站1#变压器	630	31.17	370.63	370.63	未进入负面清	否	无	-4.79%
824	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	红旗巷中心配电站1#变压器	800	33.31	453.52	453.52	未进入负面清	否	无	-1.09%
825	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	军医学校2#配电站3#变压器	100	24.76	65.24	65.24	未进入负面清	否	无	2.76%
826	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	军医学校2#配电站1#变压器	630	40.47	312.04	312.04	未进入负面清	否	无	4.25%
827	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃高线	军医学校2#配电站2#变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清	否	无	7.39%
828	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃靠线	桃源桥南箱式配电站变压器	630	40.48	311.98	311.98	未进入负面清	否	无	-0.12%
829	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃靠线	军勤部中心配电站3#变压器	630	33.34	356.96	356.96	未进入负面清	否	无	1.82%
830	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	桃仙街中心配电站1#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清	否	无	-5.51%
831	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄1#中心配电站1#变压器	630	37.53	330.56	330.56	未进入负面清	否	无	-9.95%
832	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄2#中心配电站1#变压器	800	22.13	542.96	542.96	未进入负面清	否	无	-5.56%
833	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄3#中心配电站1#变压器	800	21.14	550.88	550.88	未进入负面清	否	无	-9.66%
834	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄4#中心配电站1#变压器	630	35.19	345.30	345.30	未进入负面清	否	无	-7.19%
835	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄5#中心配电站1#变压器	630	47.73	266.30	266.30	未进入负面清	否	无	4.75%
836	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄6#中心配电站1#变压器	800	24.38	524.96	524.96	未进入负面清	否	无	0.84%
837	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山庄7#中心配电站1#变压器	630	16.18	465.07	465.07	未进入负面清	否	无	0.51%
838	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	秀月街箱式配电站变压器	630	34.44	350.03	350.03	未进入负面清	否	无	4.41%
839	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	共存巷配电站1#变压器	630	35.14	345.62	345.62	未进入负面清	否	无	-4.28%
840	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	共存巷配电站2#变压器	630	55.16	219.49	219.49	未进入负面清	否	无	6.39%
841	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄1#中心配电站2#变压器	630	30.68	373.72	373.72	未进入负面清	否	无	-6.57%
842	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄2#中心配电站2#变压器	800	34.33	445.36	445.36	未进入负面清	否	无	-3.33%
843	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄3#中心配电站2#变压器	800	33.99	448.08	448.08	未进入负面清	否	无	-6.71%
844	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄4#中心配电站2#变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清	否	无	9.36%
845	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄5#中心配电站2#变压器	630	30.39	375.54	375.54	未进入负面清	否	无	8.71%
846	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄6#中心配电站2#变压器	800	31.34	469.28	469.28	未进入负面清	否	无	-7.38%
847	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄7#中心配电站2#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清	否	无	-5.77%
848	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山庄配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	7.13%
849	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃青线	军勤部中心配电站1#变压器	630	15.77	467.65	467.65	未进入负面清	否	无	-3.01%
850	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃青线	军勤部中心配电站2#变压器	630	14.51	475.59	475.59	未进入负面清	否	无	7.40%
851	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月嘉园配电站1#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清	否	无	4.01%
852	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月嘉园配电站2#变压器	800	4.37	685.04	685.04	未进入负面清	否	无	-0.15%
853	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月配电站1#变压器	630	44.31	287.85	287.85	未进入负面清	否	无	-4.27%
854	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月配电站2#变压器	630	25.14	408.62	408.62	未进入负面清	否	无	-9.70%
855	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月配电站3#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	-0.03%
856	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃庆线	秀月配电站4#变压器	400	30.10	239.60	239.60	未进入负面清	否	无	-4.02%
857	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃商线	桃源商城中心配电站2#变压器	800	31.53	467.76	467.76	未进入负面清	否	无	2.14%
858	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃商线	锦府桃源1#中心配电站3#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	8.75%
859	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃商线	锦府桃源2#中心配电站2#变压器	630	37.47	330.94	330.94	未进入负面清	否	无	-4.46%
860	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃商线	锦府桃源3#中心配电站2#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	2.24%
861	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园2#配电站1#变压器	800	5.10	679.20	679.20	未进入负面清	否	无	9.17%
862	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园2#配电站2#变压器	800	34.38	444.96	444.96	未进入负面清	否	无	8.61%
863	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园2#配电站3#变压器	800	54.37	285.04	285.04	未进入负面清	否	无	6.65%
864	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园4#配电站1#变压器	500	45.11	224.45	224.45	未进入负面清	否	无	1.02%
865	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园4#配电站2#变压器	500	28.36	308.20	308.20	未进入负面清	否	无	3.12%
866	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园5#配电站1#变压器	630	25.13	408.68	408.68	未进入负面清	否	无	-7.91%
867	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园5#配电站2#变压器	630	14.36	476.53	476.53	未进入负面清	否	无	3.87%
868	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	明秀庄园5#配电站3#变压器	630	34.35	350.60	350.60	未进入负面清	否	无	9.76%

869	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街2#配电站1#变压器	800	17.50	580.00	580.00	未进入负面清	否	无	-8.17%
870	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街2#配电站2#变压器	800	19.34	565.28	565.28	未进入负面清	否	无	0.49%
871	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街2#配电站3#变压器	800	19.98	560.16	560.16	未进入负面清	否	无	4.77%
872	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街4#配电站1#变压器	630	14.39	476.34	476.34	未进入负面清	否	无	-7.66%
873	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街4#配电站2#变压器	630	13.81	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-3.35%
874	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街6#配电站1#变压器	800	9.40	644.80	644.80	未进入负面清	否	无	-8.46%
875	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街6#配电站2#变压器	800	4.31	685.52	685.52	未进入负面清	否	无	3.08%
876	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街6#配电站3#变压器	800	13.83	609.36	609.36	未进入负面清	否	无	-5.27%
877	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街8#配电站1#变压器	800	33.53	451.76	451.76	未进入负面清	否	无	-0.14%
878	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃秀线	桃仙西街8#配电站2#变压器	800	14.43	604.56	604.56	未进入负面清	否	无	6.16%
879	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	清溪南街配电站1#变压器	630	13.38	482.71	482.71	未进入负面清	否	无	-2.19%
880	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	清溪南街配电站2#变压器	630	13.86	479.68	479.68	未进入负面清	否	无	-2.74%
881	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	春阳分13#配电站变压器	400	11.53	313.88	313.88	未进入负面清	否	无	8.95%
882	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	清溪南苑1#箱式配电站变压器	630	31.75	366.98	366.98	未进入负面清	否	无	7.88%
883	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	清溪南苑2#箱式配电站变压器	630	19.39	444.84	444.84	未进入负面清	否	无	-0.33%
884	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	春阳分10左4#箱式配电站变压器	630	30.94	372.08	372.08	未进入负面清	否	无	5.18%
885	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	春阳二支2#箱式配电站变压器	630	30.01	377.94	377.94	未进入负面清	否	无	-9.46%
886	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	舰艇学院2#箱式配电站变压器	630	36.08	339.70	339.70	未进入负面清	否	无	-7.43%
887	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	春阳二支4#配电站变压器	315	30.03	188.91	188.91	未进入负面清	否	无	7.53%
888	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	胜海街配电站变压器	630	60.71	184.53	184.53	未进入负面清	否	无	-7.60%
889	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云映山1#中心配电站1#变压器	630	16.64	462.17	462.17	未进入负面清	否	无	-8.77%
890	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云映山2#中心配电站1#变压器	630	31.43	368.99	368.99	未进入负面清	否	无	6.92%
891	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云映山3#中心配电站1#变压器	630	31.77	366.85	366.85	未进入负面清	否	无	-8.53%
892	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云映山4#中心配电站1#变压器	630	38.95	321.62	321.62	未进入负面清	否	无	-5.20%
893	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海中心配电站1#变压器	630	15.63	468.53	468.53	未进入负面清	否	无	8.68%
894	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海中心配电站2#变压器	630	30.11	377.31	377.31	未进入负面清	否	无	-4.25%
895	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海中心配电站3#变压器	630	30.86	372.58	372.58	未进入负面清	否	无	8.06%
896	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海1#配电站1#变压器	630	33.53	355.76	355.76	未进入负面清	否	无	-3.34%
897	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海1#配电站2#变压器	630	25.13	408.68	408.68	未进入负面清	否	无	-8.77%
898	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海2#配电站1#变压器	630	14.36	476.53	476.53	未进入负面清	否	无	-2.28%
899	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海2#配电站2#变压器	630	24.35	413.60	413.60	未进入负面清	否	无	-7.29%
900	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海3#配电站1#变压器	630	24.34	413.66	413.66	未进入负面清	否	无	8.15%
901	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海3#配电站2#变压器	800	33.53	451.76	451.76	未进入负面清	否	无	-7.90%
902	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海4#配电站1#变压器	630	34.39	350.34	350.34	未进入负面清	否	无	5.98%
903	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海4#配电站2#变压器	630	14.37	476.47	476.47	未进入负面清	否	无	-6.85%
904	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海5#配电站1#变压器	630	17.15	458.96	458.96	未进入负面清	否	无	6.28%
905	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海5#配电站2#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清	否	无	1.02%
906	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海6#配电站1#变压器	630	36.69	335.85	335.85	未进入负面清	否	无	9.20%
907	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	青云林海6#配电站2#变压器	630	31.79	366.72	366.72	未进入负面清	否	无	-5.06%
908	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	繁荣箱式配电站变压器	630	33.13	358.28	358.28	未进入负面清	否	无	-4.74%
909	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	繁荣支8#配电站1#变压器	630	37.50	330.75	330.75	未进入负面清	否	无	-5.75%
910	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃映线	繁荣支8#配电站2#变压器	630	34.74	348.14	348.14	未进入负面清	否	无	3.24%
911	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	连捷箱式配电站变压器	500	31.06	294.70	294.70	未进入负面清	否	无	-0.56%
912	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	放光巷箱式配电站变压器	630	16.49	463.11	463.11	未进入负面清	否	无	-3.72%
913	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	秀月支3左3#变台变压器	400	4.47	342.12	342.12	未进入负面清	否	无	9.35%
914	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	秀月支10#配电站变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	6.86%

915	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	放光巷配电站1#变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清	否	无	6.92%
916	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	放光巷配电站2#变压器	630	18.06	453.22	453.22	未进入负面清	否	无	-6.71%
917	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	放光巷配电站3#变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清	否	无	0.83%
918	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃勇线	秀月支7#变电站变压器	315	11.07	248.63	248.63	未进入负面清	否	无	-8.39%
919	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	智仁街箱式配电站变压器	630	13.31	483.15	483.15	未进入负面清	否	无	4.52%
920	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力支4#箱式配电站变压器	630	17.83	454.67	454.67	未进入负面清	否	无	9.82%
921	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	同福家园配电站1#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	-9.39%
922	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	同福家园配电站2#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	6.87%
923	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分5#配电站1#变压器	500	38.06	259.70	259.70	未进入负面清	否	无	5.77%
924	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分5#配电站2#变压器	500	10.07	399.65	399.65	未进入负面清	否	无	-1.39%
925	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	岭前1#配电站2#变压器	630	46.61	273.36	273.36	未进入负面清	否	无	9.57%
926	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	捷山配电站1#变压器	630	35.93	340.64	340.64	未进入负面清	否	无	9.96%
927	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	捷山配电站2#变压器	630	61.38	180.31	180.31	未进入负面清	否	无	-5.14%
928	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分4#配电站变压器	630	1.03	560.51	560.51	未进入负面清	否	无	-6.25%
929	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分11#配电站1#变压器	630	57.99	201.66	201.66	未进入负面清	否	无	-4.78%
930	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	合力分11#配电站2#变压器	630	30.47	375.04	375.04	未进入负面清	否	无	8.61%
931	中山区供电分公司	真理66kV变电站	桃源线	岭前1#配电站1#变压器	630	5.17	534.43	534.43	未进入负面清	否	无	-2.91%
932	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	桃仙街中心配电站2#变压器	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清	否	无	2.81%
933	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	舰艇学校1#箱式配电站变压器	400	37.74	209.04	209.04	未进入负面清	否	无	7.00%
934	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支4-1#箱式配电站变压器	500	5.10	424.50	424.50	未进入负面清	否	无	1.45%
935	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支4-2#箱式配电站变压器	500	5.19	424.05	424.05	未进入负面清	否	无	9.71%
936	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支5#箱式配电站变压器	630	30.84	372.71	372.71	未进入负面清	否	无	7.71%
937	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支7#变电站1#变压器	400	4.73	341.08	341.08	未进入负面清	否	无	0.08%
938	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支7#变电站2#变压器	400	4.67	341.32	341.32	未进入负面清	否	无	-2.52%
939	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支7#变电站3#变压器	400	4.45	342.20	342.20	未进入负面清	否	无	6.97%
940	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支14#配电站变压器	400	59.47	122.12	122.12	未进入负面清	否	无	7.05%
941	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支17#配电站1#变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清	否	无	6.64%
942	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支17#配电站2#变压器	630	33.63	355.13	355.13	未进入负面清	否	无	-5.15%
943	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支18#配电站1#变压器	630	5.15	534.56	534.56	未进入负面清	否	无	-1.61%
944	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支18#配电站2#变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清	否	无	8.93%
945	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支6左4#配电站1#变压器	630	33.73	354.50	354.50	未进入负面清	否	无	-2.41%
946	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支6左4#配电站2#变压器	630	13.38	482.71	482.71	未进入负面清	否	无	1.89%
947	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃月线	秀月二支6左4#配电站3#变压器	630	30.86	372.58	372.58	未进入负面清	否	无	-7.00%
948	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	保利熙悦2#配电站1#变压器	800	4.35	685.20	685.20	未进入负面清	否	无	-1.52%
949	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	保利熙悦2#配电站2#变压器	800	4.34	685.28	685.28	未进入负面清	否	无	4.77%
950	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	东北路1#箱式配电站变压器	200	4.33	171.34	171.34	未进入负面清	否	无	9.26%
951	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	同香山庄1#配电站1#变压器	800	61.33	229.36	229.36	未进入负面清	否	无	5.44%
952	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	同香山庄1#配电站2#变压器	800	35.43	436.56	436.56	未进入负面清	否	无	-5.81%
953	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	同香山庄2#配电站1#变压器	630	30.14	377.12	377.12	未进入负面清	否	无	9.21%
954	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	桃庄线	同香山庄2#配电站2#变压器	630	31.34	369.56	369.56	未进入负面清	否	无	0.15%
955	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	同仁甲线	锦绣配电站变压器	800	5.11	679.12	679.12	未进入负面清	否	无	-2.80%
956	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	同仁乙线	金福配电站变压器	800	19.96	560.32	560.32	未进入负面清	否	无	9.64%
957	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	同仁乙线	同仁街箱式配电站变压器	630	5.15	534.56	534.56	未进入负面清	否	无	-8.52%
958	中山区供电分公司	三元66kV变电站	望山线	劳动公园配电站变压器	100	33.90	56.10	56.10	未进入负面清	否	无	2.49%
959	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	海昌枫桥园3#箱式配电站变压器	630	4.37	539.47	539.47	未进入负面清	否	无	2.88%
960	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	海昌枫桥园4#箱式配电站变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	7.24%

961	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	海昌枫桥园5#箱式配电站变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清	否	无	9.39%
962	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城北3#配电站1#变压器	800	14.35	605.20	605.20	未进入负面清	否	无	3.73%
963	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城北3#配电站2#变压器	800	12.36	621.12	621.12	未进入负面清	否	无	-4.87%
964	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城北3#配电站3#变压器	800	41.53	387.76	387.76	未进入负面清	否	无	-0.77%
965	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城南2#配电站1#变压器	800	11.37	629.04	629.04	未进入负面清	否	无	8.52%
966	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城南2#配电站2#变压器	800	13.34	613.28	613.28	未进入负面清	否	无	-6.21%
967	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山城南2#配电站3#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清	否	无	-1.44%
968	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	绿山花园1#箱式配电站变压器	630	19.04	447.05	447.05	未进入负面清	否	无	9.41%
969	中山区供电分公司	真理66kV变电站	文水线	松花街箱式配电站变压器	630	5.18	534.37	534.37	未进入负面清	否	无	-0.83%
970	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	西岗线	润德公馆1#配电站1#变压器	800	4.36	685.12	685.12	未进入负面清	否	无	-3.13%
971	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	西岗线	润德公馆1#配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清	否	无	6.65%
972	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	西岗线	润德公馆3#配电站1#变压器	800	24.75	522.00	522.00	未进入负面清	否	无	-5.92%
973	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	西岗线	润德公馆3#配电站2#变压器	800	4.31	685.52	685.52	未进入负面清	否	无	6.50%
974	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	希望站甲线	忠氏箱式配电站变压器	630	44.17	288.73	288.73	未进入负面清	否	无	9.32%
975	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	希望站甲线	福泉变台变压器	315	4.58	269.07	269.07	未进入负面清	否	无	-6.31%
976	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	军医学校箱式配电站变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清	否	无	-4.25%
977	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳1#配电站1#变压器	630	30.13	377.18	377.18	未进入负面清	否	无	-7.94%
978	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳1#配电站2#变压器	630	31.77	366.85	366.85	未进入负面清	否	无	-8.60%
979	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳2#配电站2#变压器	100	48.77	41.23	41.23	未进入负面清	否	无	-1.52%
980	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳2#配电站3#变压器	100	19.97	70.03	70.03	未进入负面清	否	无	5.73%
981	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳3#配电站1#变压器	400	38.95	204.20	204.20	未进入负面清	否	无	-2.97%
982	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳3#配电站2#变压器	400	30.40	238.40	238.40	未进入负面清	否	无	2.15%
983	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	军医学校1#配电站1#变压器	630	13.64	481.07	481.07	未进入负面清	否	无	8.51%
984	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	军医学校1#配电站2#变压器	630	31.53	368.36	368.36	未进入负面清	否	无	-1.63%
985	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	桃源商城中心配电站1#变压器	800	13.64	610.88	610.88	未进入负面清	否	无	4.76%
986	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳2#配电站1#变压器	630	39.36	319.03	319.03	未进入负面清	否	无	7.71%
987	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳4#配电站1#变压器	630	31.43	368.99	368.99	未进入负面清	否	无	-2.80%
988	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	春阳4#配电站2#变压器	630	30.08	377.50	377.50	未进入负面清	否	无	5.66%
989	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	小龙线	川南配电站变压器	400	30.94	236.24	236.24	未进入负面清	否	无	8.44%
990	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶二支14#箱式配电站变压器	630	14.93	472.94	472.94	未进入负面清	否	无	-7.74%
991	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶二支8#变台1#变压器	315	4.44	269.51	269.51	未进入负面清	否	无	4.61%
992	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶二支8#变台2#变压器	200	4.53	170.94	170.94	未进入负面清	否	无	-3.68%
993	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	葵英林苑配电站1#变压器	630	14.65	474.71	474.71	未进入负面清	否	无	0.32%
994	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	葵英林苑配电站2#变压器	630	10.71	499.53	499.53	未进入负面清	否	无	4.23%
995	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路1#箱式配电站变压器	630	38.38	325.21	325.21	未进入负面清	否	无	-9.24%
996	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路2#箱式配电站变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	4.75%
997	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路3#箱式配电站变压器	630	31.17	370.63	370.63	未进入负面清	否	无	5.90%
998	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路4#配电站1#变压器	500	31.37	293.15	293.15	未进入负面清	否	无	-0.42%
999	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路4#箱式配电站变压器	500	11.13	394.35	394.35	未进入负面清	否	无	-5.37%
1000	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	西山巷箱式配电站变压器	500	41.49	242.55	242.55	未进入负面清	否	无	5.42%
1001	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	新城街配电站1#变压器	630	33.37	356.77	356.77	未进入负面清	否	无	-9.82%
1002	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶二支13#配电站变压器	630	19.97	441.19	441.19	未进入负面清	否	无	9.69%
1003	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	骨胶支6#配电站变压器	630	43.33	294.02	294.02	未进入负面清	否	无	-5.15%
1004	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路1#配电站1#变压器	630	33.84	353.81	353.81	未进入负面清	否	无	-3.43%
1005	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路1#配电站2#变压器	630	34.85	347.45	347.45	未进入负面清	否	无	1.40%
1006	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路2#配电站1#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清	否	无	0.85%

1007	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路2#配电站2#变压器	630	4.34	539.66	539.66	未进入负面清	否	无	4.51%
1008	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	石葵路5#配电站变压器	630	39.43	318.59	318.59	未进入负面清	否	无	-4.81%
1009	中山区供电分公司	真理66kV变电站	新起线	新城街配电站2#变压器	630	43.34	293.96	293.96	未进入负面清	否	无	-7.18%
1010	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城1#配电站1#变压器	800	18.41	572.72	572.72	未进入负面清	否	无	-0.19%
1011	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城1#配电站2#变压器	800	16.44	588.48	588.48	未进入负面清	否	无	1.23%
1012	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城2#配电站1#变压器	800	15.69	594.48	594.48	未进入负面清	否	无	-9.63%
1013	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城2#配电站2#变压器	800	37.35	421.20	421.20	未进入负面清	否	无	-6.90%
1014	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城4#配电站1#变压器	800	30.31	477.52	477.52	未进入负面清	否	无	-4.15%
1015	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城4#配电站2#变压器	800	33.31	453.52	453.52	未进入负面清	否	无	-5.11%
1016	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	杏环线	中华名城4#配电站3#变压器	800	53.34	293.28	293.28	未进入负面清	否	无	0.02%
1017	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海贝花园1#箱式配电站变压器	630	30.39	375.54	375.54	未进入负面清	否	无	-3.90%
1018	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海贝花园2#箱式配电站变压器	630	10.30	502.11	502.11	未进入负面清	否	无	-1.56%
1019	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	小龙街箱式配电站变压器	500	30.34	298.30	298.30	未进入负面清	否	无	-1.70%
1020	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄1#配电站1#变压器	630	30.35	375.80	375.80	未进入负面清	否	无	-8.74%
1021	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄1#配电站2#变压器	630	30.33	375.92	375.92	未进入负面清	否	无	-9.47%
1022	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄2#配电站1#变压器	800	13.33	613.36	613.36	未进入负面清	否	无	2.82%
1023	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄2#配电站2#变压器	800	30.81	473.52	473.52	未进入负面清	否	无	-9.13%
1024	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海景山庄2#配电站3#变压器	800	30.81	473.52	473.52	未进入负面清	否	无	8.10%
1025	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	海校礼堂配电站变压器	630	30.15	377.06	377.06	未进入负面清	否	无	-6.49%
1026	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	秀月线	高原街1#箱式配电站变压器	315	30.10	188.69	188.69	未进入负面清	否	无	-1.42%
1027	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	友好线	渤海分3#变台变压器	100	30.33	59.67	59.67	未进入负面清	否	无	0.92%
1028	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	友好线	友好八区配电站变压器	500	48.98	205.10	205.10	未进入负面清	否	无	-8.62%
1029	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	友好线	友好七区配电站变压器	630	35.07	346.06	346.06	未进入负面清	否	无	8.37%
1030	中山区供电分公司	荣华66kV变电站	友好线	友好四区配电站变压器	315	19.38	222.45	222.45	未进入负面清	否	无	9.88%
1031	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	智勇线	杏园配电站变压器	630	36.04	339.95	339.95	未进入负面清	否	无	-6.75%
1032	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	智勇线	河沿二支6#配电站1#变压器	630	39.57	317.71	317.71	未进入负面清	否	无	9.87%
1033	中山区供电分公司	新起屯66kV变电站	智勇线	河沿二支6#配电站2#变压器	630	54.34	224.66	224.66	未进入负面清	否	无	-2.33%
1034	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌枫桥园1#箱式配电站变压器	630	5.14	534.62	534.62	未进入负面清	否	无	-6.43%
1035	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌枫桥园2#箱式配电站变压器	630	4.38	539.41	539.41	未进入负面清	否	无	-9.83%
1036	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌华城配电站1#变压器	630	45.93	277.64	277.64	未进入负面清	否	无	-9.84%
1037	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌华城配电站2#变压器	630	46.14	276.32	276.32	未进入负面清	否	无	-6.54%
1038	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	海昌华城配电站3#变压器	630	31.34	369.56	369.56	未进入负面清	否	无	-3.62%
1039	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	红岩干3左2#配电站变压器	630	9.95	504.32	504.32	未进入负面清	否	无	3.75%
1040	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城北1#配电站1#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	-5.52%
1041	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城北1#配电站2#变压器	630	4.39	539.34	539.34	未进入负面清	否	无	-9.13%
1042	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城北2#配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	-9.76%
1043	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城北2#配电站2#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清	否	无	6.44%
1044	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城南1#配电站1#变压器	800	4.38	684.96	684.96	未进入负面清	否	无	-2.40%
1045	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城南1#配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清	否	无	-8.25%
1046	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城南3#配电站1#变压器	800	33.47	452.24	452.24	未进入负面清	否	无	0.32%
1047	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山城南3#配电站2#变压器	800	11.93	624.56	624.56	未进入负面清	否	无	-7.65%
1048	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	绿山箱式配电站变压器	630	4.30	539.91	539.91	未进入负面清	否	无	-8.37%
1049	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	胜芳街箱式配电站变压器	200	1.34	177.32	177.32	未进入负面清	否	无	-3.15%
1050	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	松山分3#变台变压器	315	4.83	268.29	268.29	未进入负面清	否	无	3.86%
1051	中山区供电分公司	真理66kV变电站	中山线	通山街箱式配电站变压器	250	15.40	186.50	186.50	未进入负面清	否	无	4.16%
1052	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中山站甲线	雍景台配电站1#变压器	800	14.46	604.32	604.32	未进入负面清	否	无	7.58%

1053	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中山站甲线	雍景台配电站2#变压器	800	16.83	585.36	585.36	未进入负面清	否	无	3.28%
1054	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中山站甲线	雍景台配电站3#变压器	800	15.77	593.84	593.84	未进入负面清	否	无	-9.18%
1055	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	莲花干19#变台变压器	315	11.37	247.68	247.68	未进入负面清	否	无	-9.91%
1056	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	付家庄箱式配电站变压器	500	5.11	424.45	424.45	未进入负面清	否	无	0.30%
1057	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	空疗1#箱式配电站变压器	630	19.31	445.35	445.35	未进入负面清	否	无	6.52%
1058	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	空疗2#箱式配电站变压器	630	34.33	350.72	350.72	未进入负面清	否	无	2.37%
1059	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	海滨花园配电站1#变压器	500	4.31	428.45	428.45	未进入负面清	否	无	5.79%
1060	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	海滨花园配电站2#变压器	630	4.36	539.53	539.53	未进入负面清	否	无	-9.73%
1061	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	华良海景配电站1#变压器	630	33.33	357.02	357.02	未进入负面清	否	无	0.23%
1062	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	华良海景配电站2#变压器	630	10.63	500.03	500.03	未进入负面清	否	无	-6.79%
1063	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	华良海景配电站3#变压器	630	15.38	470.11	470.11	未进入负面清	否	无	-5.53%
1064	中山区供电分公司	东北路66kV变电站	仲夏线	华良海景配电站4#变压器	630	14.51	475.59	475.59	未进入负面清	否	无	6.66%
1065	中山区供电分公司	三元66kV变电站	珠江线	北京街中心配电站2#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	7.65%
1066	中山区供电分公司	三元66kV变电站	珠江线	华府中心配电站2#变压器	800	5.15	678.80	678.80	未进入负面清	否	无	-0.81%
1067	中山区供电分公司	三元66kV变电站	珠江线	新开路箱式配电站变压器	630	31.53	368.36	368.36	未进入负面清	否	无	-0.02%
1068	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	碧桂园桃源1#配电站1#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清	否	无	-9.11%
1069	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	碧桂园桃源1#配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清	否	无	-7.68%
1070	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	碧桂园桃源2#配电站1#变压器	800	4.31	685.52	685.52	未进入负面清	否	无	-0.77%
1071	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃阳线	碧桂园桃源2#配电站2#变压器	800	4.33	685.36	685.36	未进入负面清	否	无	-0.45%
1072	中山区供电分公司	新开路66kV变电站	日新线	前城国际西配电站4#变压器	800	30.45	476.40	476.40	未进入负面清	否	无	9.67%
1073	中山区供电分公司	三元66kV变电站	保健线	唐山街箱式配电站变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	-1.80%
1074	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	沈政中心配电站1#变压器	630	4.33	539.72	539.72	未进入负面清	否	无	5.36%
1075	中山区供电分公司	真理66kV变电站	岭前线	沈政中心配电站2#变压器	630	4.31	539.85	539.85	未进入负面清	否	无	-6.42%
1076	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	龙江线	沈政中心配电站3#变压器	630	5.11	534.81	534.81	未进入负面清	否	无	-5.80%
1077	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明甲线	明秀山景1#箱式配电站变压器	500	4.33	428.35	428.35	未进入负面清	否	无	7.75%
1078	中山区供电分公司	桃源66kV变电站	桃明乙线	明秀山景2#箱式配电站变压器	500	4.34	428.30	428.30	未进入负面清	否	无	0.19%
1079	中山区供电分公司	真理66kV变电站	真民线	爱华街配电站1#变压器	630	37.30	332.01	332.01	未进入负面清	否	无	-3.01%
1080	中山区供电分公司	真理66kV变电站	真民线	爱华街配电站2#变压器	630	57.90	202.23	202.23	未进入负面清	否	无	7.07%
1081	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	爱阳配电站1#变压器	630	68.88	133.06	133.06	未进入负面清	否	无	8.32%
1082	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	爱阳配电站2#变压器	630	36.54	336.80	336.80	未进入负面清	否	无	-5.35%
1083	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	安乐街1#箱式配电站变压器	630	38.07	327.18	327.18	未进入负面清	否	无	-5.93%
1084	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	白兰街配电站变压器	630	30.50	374.85	374.85	未进入负面清	否	无	5.40%
1085	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	白兰街箱式配电站变压器	500	46.49	217.57	217.57	未进入负面清	否	无	3.12%
1086	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	渔港线	棒槌二支8#变台1#柱上变压器	250	30.50	148.75	148.75	未进入负面清	否	无	2.06%
1087	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	保安街配电站1#变压器	630	38.90	321.93	321.93	未进入负面清	否	无	2.84%
1088	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	保安街配电站2#变压器	630	37.80	328.86	328.86	未进入负面清	否	无	6.52%
1089	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	保华旺苑中心配电站1#变压器	630	30.80	372.96	372.96	未进入负面清	否	无	-0.73%
1090	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	保华旺苑中心配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-5.18%
1091	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	保利天禧1#配电站1#变压器	800	31.50	468.00	468.00	未进入负面清	否	无	-5.53%
1092	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	保利天禧1#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	2.52%
1093	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧10#配电站1#变压器	800	33.90	448.80	448.80	未进入负面清	否	无	3.73%
1094	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧10#配电站2#变压器	800	35.80	433.60	433.60	未进入负面清	否	无	-7.46%
1095	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧2#配电站1#变压器	800	38.66	410.75	410.75	未进入负面清	否	无	-1.04%
1096	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧2#配电站2#变压器	800	34.71	442.35	442.35	未进入负面清	否	无	2.09%
1097	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧3#配电站1#变压器	800	35.80	433.60	433.60	未进入负面清	否	无	-6.08%
1098	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧3#配电站2#变压器	800	45.90	352.81	352.81	未进入负面清	否	无	-2.62%

1099	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	保利天禧4#配电站1#变压器	800	36.50	428.00	428.00	未进入负面清	否	无	6.62%
1100	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	保利天禧4#配电站2#变压器	800	34.80	441.60	441.60	未进入负面清	否	无	1.07%
1101	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧5#配电站1#变压器	800	31.40	468.80	468.80	未进入负面清	否	无	4.01%
1102	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	保利天禧5#配电站2#变压器	800	38.50	412.00	412.00	未进入负面清	否	无	-9.83%
1103	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧6#配电站1#变压器	800	30.70	474.40	474.40	未进入负面清	否	无	2.07%
1104	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧6#配电站2#变压器	800	38.30	413.60	413.60	未进入负面清	否	无	-7.94%
1105	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧7#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-5.85%
1106	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧7#配电站2#变压器	800	30.40	476.80	476.80	未进入负面清	否	无	1.95%
1107	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧8#配电站1#变压器	800	36.40	428.80	428.80	未进入负面清	否	无	-3.40%
1108	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧8#配电站2#变压器	800	39.90	400.80	400.80	未进入负面清	否	无	-7.40%
1109	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧8#配电站3#变压器	800	40.77	393.85	393.85	未进入负面清	否	无	-6.96%
1110	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧9#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	7.19%
1111	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧9#配电站2#变压器	800	39.10	407.20	407.20	未进入负面清	否	无	-4.40%
1112	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳1#配电站1#变压器	630	13.10	484.47	484.47	未进入负面清	否	无	-5.64%
1113	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳1#配电站2#变压器	630	10.80	498.96	498.96	未进入负面清	否	无	8.82%
1114	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳2#配电站1#变压器	630	16.40	463.68	463.68	未进入负面清	否	无	0.80%
1115	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳2#配电站2#变压器	630	15.30	470.61	470.61	未进入负面清	否	无	7.36%
1116	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳3#配电站1#变压器	630	40.38	312.58	312.58	未进入负面清	否	无	6.80%
1117	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳3#配电站2#变压器	630	39.70	316.87	316.87	未进入负面清	否	无	6.83%
1118	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳4#配电站1#变压器	630	18.30	451.71	451.71	未进入负面清	否	无	7.84%
1119	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳4#配电站2#变压器	630	15.50	469.35	469.35	未进入负面清	否	无	-8.73%
1120	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳4#配电站3#变压器	630	15.10	471.87	471.87	未进入负面清	否	无	-9.75%
1121	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳5#配电站1#变压器	630	47.15	269.93	269.93	未进入负面清	否	无	-1.70%
1122	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳5#配电站2#变压器	630	15.10	471.87	471.87	未进入负面清	否	无	3.30%
1123	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金天线	保利天禧海纳5#配电站3#变压器	630	59.07	194.88	194.88	未进入负面清	否	无	3.89%
1124	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳6#配电站1#变压器	630	18.40	451.08	451.08	未进入负面清	否	无	-0.30%
1125	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳6#配电站2#变压器	630	13.60	481.32	481.32	未进入负面清	否	无	-9.03%
1126	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	保利天禧海纳6#配电站3#变压器	630	15.30	470.61	470.61	未进入负面清	否	无	5.49%
1127	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗二分12#变台柱上变压器	200	53.90	72.20	72.20	未进入负面清	否	无	-4.12%
1128	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗二分2#变台柱上变压器	400	64.80	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	7.98%
1129	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗二分5#变台柱上变压器	400	30.85	236.59	236.59	未进入负面清	否	无	-5.69%
1130	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干3#配电站1#变压器	800	54.70	282.40	282.40	未进入负面清	否	无	5.70%
1131	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干3#配电站2#变压器	800	57.60	259.20	259.20	未进入负面清	否	无	7.10%
1132	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干6右3#配电站1#变压器	630	55.57	216.92	216.92	未进入负面清	否	无	-6.45%
1133	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干6右3#配电站2#变压器	630	53.10	232.47	232.47	未进入负面清	否	无	-6.36%
1134	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干7#配电站1#变压器	500	34.35	278.23	278.23	未进入负面清	否	无	-9.37%
1135	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干7#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	1.35%
1136	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干8#配电站1#变压器	630	48.80	259.56	259.56	未进入负面清	否	无	1.10%
1137	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	北斗干8#配电站2#变压器	630	55.80	215.46	215.46	未进入负面清	否	无	3.43%
1138	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	北斗配电站1#变压器	800	35.40	436.80	436.80	未进入负面清	否	无	-8.03%
1139	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	北斗配电站2#变压器	630	50.60	248.22	248.22	未进入负面清	否	无	-4.17%
1140	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	北沟干22#配电站1#变压器	630	37.70	329.49	329.49	未进入负面清	否	无	-1.63%
1141	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	北沟干22#配电站2#变压器	630	51.90	240.03	240.03	未进入负面清	否	无	-8.93%
1142	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	北沟干22#配电站3#变压器	630	30.90	372.33	372.33	未进入负面清	否	无	7.17%
1143	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-1#配电站1#变压器	630	36.80	335.16	335.16	未进入负面清	否	无	5.20%
1144	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-1#配电站2#变压器	630	19.52	444.02	444.02	未进入负面清	否	无	6.69%

1145	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-2#配电站1#变压器	630	43.70	291.69	291.69	未进入负面清	否	无	6.87%
1146	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-2#配电站2#变压器	630	46.35	275.00	275.00	未进入负面清	否	无	-8.49%
1147	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	北沟干25-2#配电站3#变压器	630	45.94	277.58	277.58	未进入负面清	否	无	-4.75%
1148	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	北沟干39#箱式配电站变压器	315	31.96	182.83	182.83	未进入负面清	否	无	9.06%
1149	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站甲线	北良1#箱式配电站变压器	630	54.70	222.38	222.38	未进入负面清	否	无	7.15%
1150	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	北良2#箱式配电站变压器	630	41.30	306.81	306.81	未进入负面清	否	无	3.41%
1151	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧波园1#箱式配电站变压器	630	33.10	358.47	358.47	未进入负面清	否	无	8.98%
1152	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧波园配电站1#变压器	630	45.76	278.68	278.68	未进入负面清	否	无	9.52%
1153	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧波园配电站2#变压器	630	46.71	272.75	272.75	未进入负面清	否	无	1.56%
1154	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧波园配电站3#变压器	630	51.33	243.59	243.59	未进入负面清	否	无	-4.46%
1155	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园1#配电站1#变压器	630	66.51	147.96	147.96	未进入负面清	否	无	8.01%
1156	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园1#配电站2#变压器	630	43.75	291.39	291.39	未进入负面清	否	无	6.87%
1157	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园1#配电站3#变压器	630	33.77	354.25	354.25	未进入负面清	否	无	3.38%
1158	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园2#配电站1#变压器	630	53.60	229.32	229.32	未进入负面清	否	无	2.04%
1159	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	碧浪园2#配电站2#变压器	630	18.32	451.58	451.58	未进入负面清	否	无	8.86%
1160	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园1#箱式配电站变压器	630	58.40	199.08	199.08	未进入负面清	否	无	8.69%
1161	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园2#配电站1#变压器	630	48.50	261.48	261.48	未进入负面清	否	无	-0.99%
1162	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园2#配电站2#变压器	630	33.32	357.10	357.10	未进入负面清	否	无	-5.82%
1163	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园2#箱式配电站变压器	630	43.30	294.21	294.21	未进入负面清	否	无	-3.69%
1164	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园3#配电站1#变压器	630	40.75	310.30	310.30	未进入负面清	否	无	1.53%
1165	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园3#配电站2#变压器	630	50.86	246.59	246.59	未进入负面清	否	无	-7.90%
1166	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园中心配电站1#变压器	800	33.69	450.49	450.49	未进入负面清	否	无	2.60%
1167	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涟园中心配电站2#变压器	800	40.48	396.13	396.13	未进入负面清	否	无	1.18%
1168	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园1#配电站1#变压器	630	43.11	295.40	295.40	未进入负面清	否	无	2.30%
1169	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园1#配电站2#变压器	630	33.59	355.41	355.41	未进入负面清	否	无	5.61%
1170	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园1#配电站3#变压器	630	48.35	262.40	262.40	未进入负面清	否	无	-5.02%
1171	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园2#配电站1#变压器	630	34.10	352.17	352.17	未进入负面清	否	无	-1.24%
1172	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园2#配电站2#变压器	630	51.80	240.66	240.66	未进入负面清	否	无	-0.89%
1173	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园2#配电站3#变压器	630	35.55	343.05	343.05	未进入负面清	否	无	3.35%
1174	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园3#配电站1#变压器	630	31.50	368.57	368.57	未进入负面清	否	无	-8.72%
1175	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园3#配电站2#变压器	630	35.60	342.72	342.72	未进入负面清	否	无	3.06%
1176	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	碧涛北园3#配电站3#变压器	630	35.83	341.26	341.26	未进入负面清	否	无	-9.19%
1177	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	渔港线	滨海东路1#箱式配电站变压器	400	30.70	237.20	237.20	未进入负面清	否	无	-1.32%
1178	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	渔港线	滨海东路2#箱式配电站变压器	400	37.10	211.60	211.60	未进入负面清	否	无	-3.15%
1179	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	常青街配电站变压器	630	43.10	295.47	295.47	未进入负面清	否	无	-7.33%
1180	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	晨光山水配电站1#变压器	800	44.10	367.20	367.20	未进入负面清	否	无	-5.95%
1181	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	晨光山水配电站2#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	1.35%
1182	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	晨光山水配电站3#变压器	800	66.37	189.04	189.04	未进入负面清	否	无	3.26%
1183	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	城市广场1#配电站1#变压器	800	65.39	196.89	196.89	未进入负面清	否	无	-9.78%
1184	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	城市广场1#配电站2#变压器	800	53.50	292.00	292.00	未进入负面清	否	无	-7.96%
1185	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	城市广场2#配电站1#变压器	630	51.30	243.81	243.81	未进入负面清	否	无	-3.71%
1186	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	城市广场2#配电站2#变压器	630	49.88	252.76	252.76	未进入负面清	否	无	7.55%
1187	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	春海分2#变台柱上变压器	315	43.19	147.45	147.45	未进入负面清	否	无	2.15%
1188	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街1#配电站1#变压器	630	34.08	352.27	352.27	未进入负面清	否	无	7.10%
1189	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街1#配电站2#变压器	630	36.01	340.14	340.14	未进入负面清	否	无	-6.40%
1190	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街2#配电站1#变压器	630	35.44	343.74	343.74	未进入负面清	否	无	7.74%

1191	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街2#配电站2#变压器	630	53.03	232.91	232.91	未进入负面清	否	无	9.34%
1192	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街3#配电站1#变压器	630	45.76	278.72	278.72	未进入负面清	否	无	2.53%
1193	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海街3#配电站2#变压器	630	47.60	267.13	267.13	未进入负面清	否	无	8.73%
1194	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	春海街箱式配电站变压器	630	46.70	272.79	272.79	未进入负面清	否	无	2.51%
1195	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海西巷配电站1#变压器	630	34.18	351.68	351.68	未进入负面清	否	无	7.94%
1196	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春海西巷配电站2#变压器	630	34.08	352.27	352.27	未进入负面清	否	无	0.21%
1197	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春和花园中心配电站1#变压器	800	49.11	327.15	327.15	未进入负面清	否	无	-4.63%
1198	中山区供电分公司	东海66kV变电站	荣民线	春和花园中心配电站2#变压器	800	45.30	357.60	357.60	未进入负面清	否	无	7.54%
1199	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	春和街箱式配电站变压器	630	48.80	259.56	259.56	未进入负面清	否	无	-0.60%
1200	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春和市场1#配电站1#变压器	800	61.81	225.49	225.49	未进入负面清	否	无	-0.73%
1201	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春和市场1#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-3.84%
1202	中山区供电分公司	东海66kV变电站	荣民线	春和市场2#配电站1#变压器	800	51.80	305.60	305.60	未进入负面清	否	无	-3.64%
1203	中山区供电分公司	东海66kV变电站	荣民线	春和市场2#配电站2#变压器	800	69.94	160.52	160.52	未进入负面清	否	无	-1.45%
1204	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	春和支5#台1#柱上变压器	400	41.50	194.00	194.00	未进入负面清	否	无	-1.91%
1205	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	春花支3#配电站2#变压器	800	53.60	291.20	291.20	未进入负面清	否	无	2.32%
1206	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	春花支3#配电站1#变压器	630	33.75	354.38	354.38	未进入负面清	否	无	3.80%
1207	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春生街1#配电站1#变压器	630	37.81	328.83	328.83	未进入负面清	否	无	2.09%
1208	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春生街1#配电站2#变压器	630	55.19	219.28	219.28	未进入负面清	否	无	-9.73%
1209	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春生街1#配电站3#变压器	630	33.42	356.47	356.47	未进入负面清	否	无	-6.48%
1210	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春生街2#配电站变压器	630	34.39	350.36	350.36	未进入负面清	否	无	-2.56%
1211	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	春园里配电站1#变压器	400	44.90	180.40	180.40	未进入负面清	否	无	-1.42%
1212	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	春园里配电站2#变压器	400	53.75	145.01	145.01	未进入负面清	否	无	3.88%
1213	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	春苑支10#配电站变压器	630	34.10	352.17	352.17	未进入负面清	否	无	-6.89%
1214	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	崔家分2#变台柱上变压器	315	39.10	160.32	160.32	未进入负面清	否	无	8.39%
1215	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	达沃斯广场1#配电站1#变压器	800	60.98	232.12	232.12	未进入负面清	否	无	-1.47%
1216	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	达沃斯广场1#配电站2#变压器	800	31.17	470.67	470.67	未进入负面清	否	无	4.07%
1217	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	达沃斯广场2#配电站1#变压器	800	56.50	268.00	268.00	未进入负面清	否	无	7.74%
1218	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	达沃斯广场2#配电站2#变压器	800	33.07	455.44	455.44	未进入负面清	否	无	-4.59%
1219	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金融线	达沃斯广场3#配电站1#变压器	800	48.50	332.00	332.00	未进入负面清	否	无	9.51%
1220	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金融线	达沃斯广场3#配电站2#变压器	800	33.40	452.80	452.80	未进入负面清	否	无	2.40%
1221	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	大安街配电站1#变压器	630	33.44	356.35	356.35	未进入负面清	否	无	4.94%
1222	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	大安街配电站2#变压器	630	63.94	164.20	164.20	未进入负面清	否	无	-8.04%
1223	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	大众分5-1箱式配电站变压器	630	57.40	205.38	205.38	未进入负面清	否	无	-8.51%
1224	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	大众分5-2箱式配电站变压器	630	39.56	317.79	317.79	未进入负面清	否	无	-1.21%
1225	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	大众分5-3箱式配电站变压器	630	40.20	313.77	313.77	未进入负面清	否	无	5.64%
1226	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	大众分5-4箱式配电站变压器	400	46.01	175.97	175.97	未进入负面清	否	无	7.42%
1227	中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	丹东2#箱式配电站变压器	630	58.90	195.93	195.93	未进入负面清	否	无	-7.87%
1228	中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	丹东3#箱式配电站变压器	400	53.70	145.20	145.20	未进入负面清	否	无	-6.67%
1229	中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	丹东街配电站变压器	630	40.80	309.96	309.96	未进入负面清	否	无	1.59%
1230	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿1#配电站1#变压器	630	36.10	339.57	339.57	未进入负面清	否	无	6.97%
1231	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿1#配电站2#变压器	630	30.80	372.96	372.96	未进入负面清	否	无	-6.04%
1232	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿2#配电站1#变压器	630	60.65	184.88	184.88	未进入负面清	否	无	-8.71%
1233	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿2#配电站2#变压器	630	51.30	243.81	243.81	未进入负面清	否	无	0.28%
1234	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿3#配电站1#变压器	630	34.86	347.35	347.35	未进入负面清	否	无	1.38%
1235	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿3#配电站2#变压器	630	53.19	231.93	231.93	未进入负面清	否	无	-6.84%
1236	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	当代艺术雷诺阿3#配电站3#变压器	630	63.08	169.61	169.61	未进入负面清	否	无	5.21%

1237	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	帝柏湾中心配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-6.10%
1238	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	帝柏湾中心配电站2#变压器	800	44.33	365.36	365.36	未进入负面清	否	无	-5.23%
1239	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	帝泊湾配电站1#变压器	800	58.40	252.80	252.80	未进入负面清	否	无	-3.83%
1240	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	帝泊湾配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	4.42%
1241	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第1#配电站1#变压器	800	53.30	293.60	293.60	未进入负面清	否	无	-1.48%
1242	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第1#配电站2#变压器	800	56.30	269.60	269.60	未进入负面清	否	无	-2.36%
1243	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第2#配电站1#变压器	630	55.30	218.61	218.61	未进入负面清	否	无	-3.40%
1244	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第2#配电站2#变压器	630	39.30	319.41	319.41	未进入负面清	否	无	-1.09%
1245	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第3#配电站1#变压器	630	37.40	331.38	331.38	未进入负面清	否	无	-9.26%
1246	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港第3#配电站2#变压器	630	44.60	286.02	286.02	未进入负面清	否	无	7.53%
1247	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	东港佳兆业1#配电站1#变压器	800	69.54	163.68	163.68	未进入负面清	否	无	9.51%
1248	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春亿线	东港佳兆业1#配电站2#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	-2.56%
1249	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金融线	东港佳兆业2#配电站1#变压器	800	33.30	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-8.39%
1250	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金融线	东港佳兆业2#配电站2#变压器	800	33.40	452.80	452.80	未进入负面清	否	无	4.35%
1251	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港龙湖天璞1#配电站1#变压器	800	55.10	279.20	279.20	未进入负面清	否	无	6.84%
1252	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港龙湖天璞1#配电站2#变压器	800	35.90	432.80	432.80	未进入负面清	否	无	-7.05%
1253	中山区供电分公司	东海66kV变电站	海乐线	东港龙湖天璞1#配电站3#变压器	800	38.40	412.80	412.80	未进入负面清	否	无	-0.09%
1254	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	东港龙湖天璞2#配电站1#变压器	800	34.30	445.60	445.60	未进入负面清	否	无	-6.84%
1255	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	东港龙湖天璞2#配电站2#变压器	800	50.63	314.96	314.96	未进入负面清	否	无	-5.27%
1256	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象1#配电站1#变压器	630	33.74	354.43	354.43	未进入负面清	否	无	7.46%
1257	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象1#配电站2#变压器	630	60.75	184.26	184.26	未进入负面清	否	无	9.41%
1258	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象1#配电站3#变压器	630	48.43	261.86	261.86	未进入负面清	否	无	-5.81%
1259	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象2#配电站1#变压器	800	54.60	283.20	283.20	未进入负面清	否	无	9.30%
1260	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象2#配电站2#变压器	800	33.04	455.71	455.71	未进入负面清	否	无	3.48%
1261	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象3#配电站1#变压器	630	59.70	190.89	190.89	未进入负面清	否	无	-8.44%
1262	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象3#配电站2#变压器	630	33.70	354.69	354.69	未进入负面清	否	无	0.58%
1263	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象4#配电站1#变压器	500	55.83	170.83	170.83	未进入负面清	否	无	-1.72%
1264	中山区供电分公司	东海66kV变电站	鲁迅线	东港印象4#配电站2#变压器	500	47.60	212.00	212.00	未进入负面清	否	无	5.57%
1265	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海岸1#中心配电站1#变压器	800	33.19	454.45	454.45	未进入负面清	否	无	2.26%
1266	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸1#中心配电站2#变压器	800	53.66	290.74	290.74	未进入负面清	否	无	-3.45%
1267	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海岸2#中心配电站1#变压器	800	30.78	473.80	473.80	未进入负面清	否	无	6.04%
1268	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸2#中心配电站2#变压器	800	31.30	469.60	469.60	未进入负面清	否	无	-0.88%
1269	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海岸3#中心配电站1#变压器	800	34.37	445.04	445.04	未进入负面清	否	无	6.59%
1270	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸3#中心配电站2#变压器	800	39.71	402.34	402.34	未进入负面清	否	无	0.75%
1271	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海岸4#中心配电站1#变压器	800	35.17	438.63	438.63	未进入负面清	否	无	6.22%
1272	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸4#中心配电站2#变压器	800	45.31	357.51	357.51	未进入负面清	否	无	-8.06%
1273	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海岸5#中心配电站1#变压器	800	30.60	475.20	475.20	未进入负面清	否	无	1.19%
1274	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸5#中心配电站2#变压器	800	41.20	390.40	390.40	未进入负面清	否	无	-9.26%
1275	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海岸6#中心配电站1#变压器	800	33.90	448.80	448.80	未进入负面清	否	无	-3.80%
1276	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海岸6#中心配电站2#变压器	800	34.52	443.86	443.86	未进入负面清	否	无	9.01%
1277	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-5.58%
1278	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠1#配电站2#变压器	630	39.46	318.40	318.40	未进入负面清	否	无	6.59%
1279	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠2#配电站1#变压器	630	28.53	387.26	387.26	未进入负面清	否	无	-8.26%
1280	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠2#配电站2#变压器	630	15.05	472.19	472.19	未进入负面清	否	无	2.94%
1281	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠2#配电站3#变压器	630	43.60	292.32	292.32	未进入负面清	否	无	4.52%
1282	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠3#配电站1#变压器	630	33.30	357.21	357.21	未进入负面清	否	无	5.70%

1283	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠3#配电站2#变压器	630	25.26	407.86	407.86	未进入负面清	否	无	-3.78%
1284	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海明珠3#配电站3#变压器	630	38.10	326.97	326.97	未进入负面清	否	无	0.79%
1285	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二线线	东海渔村箱式配电站变压器	630	35.70	342.09	342.09	未进入负面清	否	无	7.93%
1286	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海园中心配电站1#变压器	630	37.80	328.86	328.86	未进入负面清	否	无	9.92%
1287	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	东海园中心配电站2#变压器	630	45.30	281.61	281.61	未进入负面清	否	无	-0.54%
1288	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	东海园中心配电站3#变压器	630	46.15	276.24	276.24	未进入负面清	否	无	4.69%
1289	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	东平配电站1#变压器	630	36.90	334.53	334.53	未进入负面清	否	无	-4.56%
1290	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	东平配电站2#变压器	630	45.90	277.83	277.83	未进入负面清	否	无	-3.41%
1291	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	都市海景配电站1#变压器	800	37.10	423.20	423.20	未进入负面清	否	无	-8.31%
1292	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	都市海景配电站2#变压器	800	40.80	393.60	393.60	未进入负面清	否	无	-5.40%
1293	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	都市海景配电站3#变压器	800	67.32	181.45	181.45	未进入负面清	否	无	-4.58%
1294	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	独立配电站1#变压器	630	37.30	332.01	332.01	未进入负面清	否	无	-9.91%
1295	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	独立配电站2#变压器	630	36.90	334.53	334.53	未进入负面清	否	无	-0.51%
1296	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	二七公寓配电站1#变压器	630	50.10	251.37	251.37	未进入负面清	否	无	-8.17%
1297	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	二七公寓配电站2#变压器	630	56.70	209.79	209.79	未进入负面清	否	无	-9.60%
1298	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	二七公寓配电站3#变压器	630	38.10	326.97	326.97	未进入负面清	否	无	-9.79%
1299	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	泛华领域中心配电站1#变压器	800	33.50	452.00	452.00	未进入负面清	否	无	3.00%
1300	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	泛华领域中心配电站2#变压器	800	46.30	349.60	349.60	未进入负面清	否	无	-6.83%
1301	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	泛华领域中心配电站3#变压器	800	50.60	315.20	315.20	未进入负面清	否	无	7.56%
1302	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站甲线	纺织甲箱式配电站变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	8.35%
1303	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	纺织乙箱式配电站变压器	630	65.78	152.59	152.59	未进入负面清	否	无	-8.44%
1304	中山区供电分公司	春华66kV变电站	中信线	丰悦城1#配电站1#变压器	500	59.90	150.50	150.50	未进入负面清	否	无	7.16%
1305	中山区供电分公司	春华66kV变电站	中信线	丰悦城1#配电站2#变压器	500	30.30	298.50	298.50	未进入负面清	否	无	-6.67%
1306	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	丰悦城2#配电站1#变压器	500	30.50	297.50	297.50	未进入负面清	否	无	9.46%
1307	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	丰悦城2#配电站2#变压器	500	14.02	379.91	379.91	未进入负面清	否	无	-6.58%
1308	中山区供电分公司	春华66kV变电站	中信线	丰悦城3#配电站1#变压器	500	38.70	256.50	256.50	未进入负面清	否	无	-2.54%
1309	中山区供电分公司	春华66kV变电站	中信线	丰悦城3#配电站2#变压器	500	50.60	197.00	197.00	未进入负面清	否	无	3.67%
1310	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	丰悦城4#配电站1#变压器	500	16.50	367.50	367.50	未进入负面清	否	无	0.96%
1311	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	丰悦城4#配电站2#变压器	500	18.30	358.50	358.50	未进入负面清	否	无	5.21%
1312	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉1#中心配电站1#变压器	800	33.50	452.00	452.00	未进入负面清	否	无	2.53%
1313	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉1#中心配电站2#变压器	800	58.30	253.60	253.60	未进入负面清	否	无	-1.95%
1314	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉1#中心配电站3#变压器	800	33.30	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	4.81%
1315	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉2#中心配电站1#变压器	800	47.30	341.60	341.60	未进入负面清	否	无	1.76%
1316	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉2#中心配电站2#变压器	800	49.53	323.75	323.75	未进入负面清	否	无	-9.18%
1317	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	枫合万嘉2#中心配电站3#变压器	800	31.30	469.60	469.60	未进入负面清	否	无	-9.79%
1318	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林二分15#配电站1#变压器	500	47.70	211.50	211.50	未进入负面清	否	无	-0.82%
1319	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林二分3#配电站1#变压器	630	35.94	340.60	340.60	未进入负面清	否	无	-2.17%
1320	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林二分8-1#箱式配电站变压器	500	51.77	191.17	191.17	未进入负面清	否	无	8.94%
1321	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林二分8-2#箱式配电站变压器	500	43.90	230.50	230.50	未进入负面清	否	无	9.84%
1322	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林苑配电站1#变压器	800	51.80	305.60	305.60	未进入负面清	否	无	-4.96%
1323	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	枫林苑配电站2#变压器	800	56.70	266.40	266.40	未进入负面清	否	无	5.58%
1324	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	峰尚中南中心配电站1#变压器	630	38.37	325.26	325.26	未进入负面清	否	无	-2.70%
1325	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	峰尚中南中心配电站2#变压器	630	65.06	157.11	157.11	未进入负面清	否	无	-4.67%
1326	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	福利1#箱式配电站变压器	500	38.70	256.53	256.53	未进入负面清	否	无	-9.35%
1327	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	福利2#箱式配电站变压器	500	54.30	178.50	178.50	未进入负面清	否	无	8.82%
1328	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	福利3#箱式配电站变压器	400	33.94	224.25	224.25	未进入负面清	否	无	6.31%

1329	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	福利街配电站1#变压器	630	45.40	280.98	280.98	未进入负面清	否	无	-8.80%
1330	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	福利街配电站2#变压器	630	53.60	229.32	229.32	未进入负面清	否	无	7.63%
1331	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	福寿街箱式配电站变压器	500	68.50	107.50	107.50	未进入负面清	否	无	2.90%
1332	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	福寿中心配电站1#变压器	630	33.70	354.69	354.69	未进入负面清	否	无	-2.37%
1333	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	福寿中心配电站2#变压器	630	35.90	340.83	340.83	未进入负面清	否	无	3.19%
1334	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	复生巷箱式配电站变压器	630	33.95	353.09	353.09	未进入负面清	否	无	-2.09%
1335	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	富贵支2右1配电站变压器	315	56.50	105.53	105.53	未进入负面清	否	无	9.24%
1336	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	富贵支3#配电站变压器	630	40.36	312.75	312.75	未进入负面清	否	无	8.35%
1337	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	富贵支3#箱式配电站变压器	630	49.35	256.07	256.07	未进入负面清	否	无	-1.45%
1338	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际1#配电站1#变压器	800	39.62	403.05	403.05	未进入负面清	否	无	5.75%
1339	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际1#配电站2#变压器	800	36.34	429.30	429.30	未进入负面清	否	无	-2.96%
1340	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际1#配电站3#变压器	800	47.10	343.20	343.20	未进入负面清	否	无	8.19%
1341	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	富丽华国际2#配电站1#变压器	800	56.30	269.60	269.60	未进入负面清	否	无	0.61%
1342	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	富丽华国际2#配电站2#变压器	800	56.50	268.00	268.00	未进入负面清	否	无	3.14%
1343	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	富丽华国际2#配电站3#变压器	800	70.66	154.73	154.73	未进入负面清	否	无	7.38%
1344	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际3#配电站1#变压器	800	34.51	443.96	443.96	未进入负面清	否	无	7.92%
1345	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	富丽华国际3#配电站2#变压器	800	39.80	401.60	401.60	未进入负面清	否	无	-1.63%
1346	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景1#配电站1#变压器	800	49.17	326.61	326.61	未进入负面清	否	无	-2.94%
1347	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景1#配电站2#变压器	800	56.50	268.00	268.00	未进入负面清	否	无	9.14%
1348	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景2#配电站1#变压器	800	30.70	474.40	474.40	未进入负面清	否	无	7.88%
1349	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景2#配电站2#变压器	800	43.90	368.80	368.80	未进入负面清	否	无	-7.90%
1350	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景3#配电站1#变压器	800	47.50	340.00	340.00	未进入负面清	否	无	9.42%
1351	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景3#配电站2#变压器	800	56.60	267.20	267.20	未进入负面清	否	无	-8.97%
1352	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景4#配电站1#变压器	800	35.31	437.52	437.52	未进入负面清	否	无	-1.00%
1353	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景4#配电站2#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-3.07%
1354	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景5#配电站1#变压器	800	53.10	295.20	295.20	未进入负面清	否	无	0.86%
1355	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景5#配电站2#变压器	800	59.10	247.20	247.20	未进入负面清	否	无	-6.20%
1356	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景6#配电站1#变压器	800	43.50	372.00	372.00	未进入负面清	否	无	5.85%
1357	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景6#配电站2#变压器	800	57.30	261.60	261.60	未进入负面清	否	无	1.03%
1358	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景7#配电站1#变压器	800	49.60	323.20	323.20	未进入负面清	否	无	5.98%
1359	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景7#配电站2#变压器	800	37.70	418.40	418.40	未进入负面清	否	无	-7.56%
1360	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景8#配电站1#变压器	800	36.95	424.39	424.39	未进入负面清	否	无	1.55%
1361	中山区供电分公司	民主66kV变电站	港景线	港湾隼景8#配电站2#变压器	800	55.74	274.10	274.10	未进入负面清	否	无	4.92%
1362	中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	港湾壹号A中心配电站1#变压器	800	39.90	400.80	400.80	未进入负面清	否	无	-7.64%
1363	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	港湾壹号A中心配电站2#变压器	800	53.70	290.40	290.40	未进入负面清	否	无	6.51%
1364	中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	港湾壹号B中心配电站1#变压器	800	48.17	334.63	334.63	未进入负面清	否	无	-3.90%
1365	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	港湾壹号B中心配电站2#变压器	800	63.14	214.92	214.92	未进入负面清	否	无	-3.92%
1366	中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	港湾壹号C中心配电站1#变压器	800	58.70	250.40	250.40	未进入负面清	否	无	3.32%
1367	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	港湾壹号C中心配电站2#变压器	800	31.36	469.14	469.14	未进入负面清	否	无	-1.27%
1368	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	共建巷配电站1#变压器	630	43.90	290.43	290.43	未进入负面清	否	无	1.51%
1369	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	共建巷配电站2#变压器	630	36.13	339.37	339.37	未进入负面清	否	无	3.60%
1370	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	桂林苑配电站1#变压器	800	68.10	175.23	175.23	未进入负面清	否	无	-2.74%
1371	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	桂林苑配电站2#变压器	800	16.08	591.36	591.36	未进入负面清	否	无	7.62%
1372	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	桂林苑配电站3#变压器	800	33.30	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	0.88%
1373	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	桂林苑配电站4#变压器	200	61.37	57.25	57.25	未进入负面清	否	无	-7.73%
1374	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑1#配电站1#变压器	630	45.50	280.35	280.35	未进入负面清	否	无	-3.92%

1375	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑1#配电站2#变压器	630	57.70	203.49	203.49	未进入负面清	否	无	0.73%
1376	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑1#配电站3#变压器	630	30.90	372.33	372.33	未进入负面清	否	无	6.27%
1377	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑2#配电站1#变压器	630	48.10	263.97	263.97	未进入负面清	否	无	-6.34%
1378	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑2#配电站2#变压器	630	50.50	248.85	248.85	未进入负面清	否	无	3.28%
1379	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑2#配电站3#变压器	630	33.90	353.43	353.43	未进入负面清	否	无	-2.17%
1380	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑3#配电站1#变压器	630	47.08	270.37	270.37	未进入负面清	否	无	5.77%
1381	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑3#配电站2#变压器	630	45.76	278.72	278.72	未进入负面清	否	无	9.71%
1382	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑3#配电站3#变压器	630	38.10	326.97	326.97	未进入负面清	否	无	7.63%
1383	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑4#配电站1#变压器	800	50.10	319.20	319.20	未进入负面清	否	无	-9.15%
1384	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	国滨苑4#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	4.39%
1385	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑5#配电站1#变压器	800	54.50	284.00	284.00	未进入负面清	否	无	-0.53%
1386	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	国滨苑5#配电站2#变压器	800	73.64	130.92	130.92	未进入负面清	否	无	-9.69%
1387	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	国合锦府中心配电站1#变压器	800	57.80	257.60	257.60	未进入负面清	否	无	-4.32%
1388	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	国合锦府中心配电站2#变压器	800	51.04	311.72	311.72	未进入负面清	否	无	-1.39%
1389	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	国合锦府中心配电站3#变压器	800	41.10	391.20	391.20	未进入负面清	否	无	-9.74%
1390	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	九州站甲线	国泰港汇中心配电站1#变压器	800	55.60	275.20	275.20	未进入负面清	否	无	6.59%
1391	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	九州站甲线	国泰港汇中心配电站2#变压器	800	53.90	288.80	288.80	未进入负面清	否	无	4.67%
1392	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	国泰港汇中心配电站3#变压器	800	50.30	317.60	317.60	未进入负面清	否	无	-9.81%
1393	中山区供电分公司	东海66kV变电站	华中线	海昌欣城中心配电站1#变压器	800	59.10	247.20	247.20	未进入负面清	否	无	1.39%
1394	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	海昌欣城中心配电站2#变压器	800	47.61	339.09	339.09	未进入负面清	否	无	-7.61%
1395	中山区供电分公司	东海66kV变电站	华中线	海昌欣城中心配电站3#变压器	800	43.40	372.80	372.80	未进入负面清	否	无	-0.98%
1396	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	海昌欣城中心配电站4#变压器	800	33.54	451.69	451.69	未进入负面清	否	无	-2.74%
1397	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	海港宾馆箱式配电站变压器	630	39.30	319.40	319.40	未进入负面清	否	无	-0.75%
1398	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	海港城峯汇1#配电站1#变压器	800	48.90	328.80	328.80	未进入负面清	否	无	-5.01%
1399	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	海港城峯汇1#配电站2#变压器	800	43.37	373.05	373.05	未进入负面清	否	无	-1.37%
1400	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇2#配电站1#变压器	800	38.90	408.80	408.80	未进入负面清	否	无	-4.00%
1401	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇2#配电站2#变压器	800	48.90	328.80	328.80	未进入负面清	否	无	-7.88%
1402	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	海港城峯汇3#配电站1#变压器	800	34.33	445.33	445.33	未进入负面清	否	无	1.90%
1403	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	海港城峯汇3#配电站2#变压器	800	43.94	368.51	368.51	未进入负面清	否	无	-9.60%
1404	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇4#配电站1#变压器	800	34.18	446.58	446.58	未进入负面清	否	无	-0.27%
1405	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇4#配电站2#变压器	800	33.17	454.68	454.68	未进入负面清	否	无	-7.10%
1406	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景1#配电站1#变压器	630	50.30	250.11	250.11	未进入负面清	否	无	4.41%
1407	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景1#配电站2#变压器	630	56.60	210.42	210.42	未进入负面清	否	无	7.87%
1408	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景1#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	3.24%
1409	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景2#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	1.65%
1410	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	海景2#配电站2#变压器	630	53.40	230.58	230.58	未进入负面清	否	无	-0.26%
1411	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	海景3#配电站1#变压器	630	15.71	468.03	468.03	未进入负面清	否	无	-5.98%
1412	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	海景3#配电站2#变压器	500	39.10	254.50	254.50	未进入负面清	否	无	5.85%
1413	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	棒槌线	海湾配电站变压器	630	56.74	209.56	209.56	未进入负面清	否	无	-7.25%
1414	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	海王府1#配电站1#变压器	800	56.33	269.35	269.35	未进入负面清	否	无	0.78%
1415	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	海王府1#配电站2#变压器	800	63.40	212.79	212.79	未进入负面清	否	无	-2.10%
1416	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	海王府2#配电站1#变压器	800	60.83	233.36	233.36	未进入负面清	否	无	4.96%
1417	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	海王府2#配电站2#变压器	800	41.76	385.94	385.94	未进入负面清	否	无	-3.34%
1418	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	海王府3#配电站变压器	630	45.40	280.98	280.98	未进入负面清	否	无	8.89%
1419	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	海洋监测箱式配电站变压器	80	40.60	39.52	39.52	未进入负面清	否	无	4.73%
1420	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	海洋巷变台1#柱上变压器	100	54.80	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-7.60%

1421	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	海韵华府1#配电站1#变压器	800	47.30	341.60	341.60	未进入负面清	否	无	6.12%
1422	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	海韵华府1#配电站2#变压器	800	57.90	256.80	256.80	未进入负面清	否	无	-7.62%
1423	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	海韵华府2#配电站1#变压器	800	30.40	476.80	476.80	未进入负面清	否	无	-1.57%
1424	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	海韵华府2#配电站2#变压器	800	34.49	444.09	444.09	未进入负面清	否	无	4.22%
1425	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	海韵华府3#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-3.95%
1426	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	海韵华府3#配电站2#变压器	800	40.40	396.80	396.80	未进入负面清	否	无	-6.75%
1427	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	海韵华府4#配电站1#变压器	630	73.43	104.37	104.37	未进入负面清	否	无	-9.16%
1428	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	海韵华府4#配电站2#变压器	630	49.10	257.67	257.67	未进入负面清	否	无	8.12%
1429	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋1#配电站1#变压器	630	50.10	251.37	251.37	未进入负面清	否	无	-1.67%
1430	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋1#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-7.02%
1431	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋2#配电站变压器	630	38.74	322.94	322.94	未进入负面清	否	无	7.44%
1432	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋3#配电站1#变压器	630	35.91	340.77	340.77	未进入负面清	否	无	1.00%
1433	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	海之恋3#配电站2#变压器	630	38.30	325.71	325.71	未进入负面清	否	无	5.98%
1434	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	海之韵东山箱式配电站变压器	100	65.84	24.16	24.16	未进入负面清	否	无	-0.72%
1435	中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	航运中心配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-3.16%
1436	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	航运中心配电站2#变压器	800	48.70	330.40	330.40	未进入负面清	否	无	-6.14%
1437	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	和阳街箱式配电站变压器	500	43.30	233.50	233.50	未进入负面清	否	无	9.28%
1438	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	恒元公寓配电站1#变压器	800	38.95	408.40	408.40	未进入负面清	否	无	-5.94%
1439	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	恒元公寓配电站2#变压器	800	37.40	420.80	420.80	未进入负面清	否	无	6.91%
1440	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	恒元公寓配电站3#变压器	630	46.90	271.53	271.53	未进入负面清	否	无	3.07%
1441	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	虎滩园配电站1#变压器	630	45.30	281.61	281.61	未进入负面清	否	无	-6.77%
1442	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	虎滩园配电站2#变压器	630	53.01	233.04	233.04	未进入负面清	否	无	6.23%
1443	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站1#变压器	800	39.30	405.60	405.60	未进入负面清	否	无	3.73%
1444	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站2#变压器	800	44.30	365.60	365.60	未进入负面清	否	无	-1.08%
1445	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站3#变压器	800	53.87	289.08	289.08	未进入负面清	否	无	-7.12%
1446	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站4#变压器	800	46.05	351.60	351.60	未进入负面清	否	无	0.47%
1447	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳1#配电站5#变压器	800	35.72	434.24	434.24	未进入负面清	否	无	-2.24%
1448	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳2#配电站1#变压器	800	58.48	252.13	252.13	未进入负面清	否	无	4.56%
1449	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳2#配电站2#变压器	800	34.39	444.91	444.91	未进入负面清	否	无	-6.71%
1450	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳2#配电站3#变压器	800	36.87	425.02	425.02	未进入负面清	否	无	1.87%
1451	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	船链线	花香维也纳2#配电站4#变压器	800	61.34	229.30	229.30	未进入负面清	否	无	-4.04%
1452	中山区供电分公司	真理66kV变电站	七一线	华昌街变台柱上变压器	315	31.50	184.28	184.28	未进入负面清	否	无	-3.07%
1453	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	华丽山庄配电站1#变压器	800	38.25	414.00	414.00	未进入负面清	否	无	8.86%
1454	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	华丽山庄配电站2#变压器	630	38.43	324.87	324.87	未进入负面清	否	无	8.01%
1455	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	环海花园1#配电站1#变压器	800	56.38	268.93	268.93	未进入负面清	否	无	0.35%
1456	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	环海花园1#配电站2#变压器	800	35.77	433.84	433.84	未进入负面清	否	无	5.19%
1457	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	环海花园2#配电站1#变压器	800	39.30	405.60	405.60	未进入负面清	否	无	0.68%
1458	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	大染乙线	环海花园2#配电站2#变压器	800	58.40	252.80	252.80	未进入负面清	否	无	8.37%
1459	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际配电站1#变压器	630	33.30	357.21	357.21	未进入负面清	否	无	-6.13%
1460	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际配电站2#变压器	630	43.63	292.12	292.12	未进入负面清	否	无	-4.56%
1461	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际配电站3#变压器	630	30.30	376.11	376.11	未进入负面清	否	无	4.12%
1462	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际中心配电站1#变压器	800	49.90	320.80	320.80	未进入负面清	否	无	-5.06%
1463	中山区供电分公司	真理66kV变电站	真民线	汇邦国际中心配电站2#变压器	800	43.90	368.80	368.80	未进入负面清	否	无	2.80%
1464	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	汇邦国际中心配电站3#变压器	800	43.80	369.60	369.60	未进入负面清	否	无	-9.23%
1465	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	吉庆街配电站变压器	630	53.30	231.21	231.21	未进入负面清	否	无	-6.22%
1466	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	吉庆街箱式配电站变压器	630	47.70	266.49	266.49	未进入负面清	否	无	-9.91%

1467	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	济南街箱式配电站变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	5.61%
1468	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场1#配电站1#变压器	630	31.90	366.03	366.03	未进入负面清	否	无	9.59%
1469	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场1#配电站2#变压器	630	55.80	215.46	215.46	未进入负面清	否	无	1.51%
1470	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场1#配电站3#变压器	630	56.40	211.68	211.68	未进入负面清	否	无	2.70%
1471	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场2#配电站1#变压器	630	38.10	326.97	326.97	未进入负面清	否	无	-0.75%
1472	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场2#配电站2#变压器	630	46.10	276.57	276.57	未进入负面清	否	无	-9.75%
1473	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场2#配电站3#变压器	630	49.30	256.41	256.41	未进入负面清	否	无	-5.13%
1474	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场3#配电站1#变压器	800	37.40	420.80	420.80	未进入负面清	否	无	-7.13%
1475	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场3#配电站2#变压器	800	33.70	450.40	450.40	未进入负面清	否	无	3.21%
1476	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场3#配电站3#变压器	800	36.73	426.15	426.15	未进入负面清	否	无	9.60%
1477	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场4#配电站1#变压器	800	57.50	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	-3.27%
1478	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场4#配电站2#变压器	800	55.70	274.40	274.40	未进入负面清	否	无	5.04%
1479	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和广场4#配电站3#变压器	800	30.80	473.60	473.60	未进入负面清	否	无	1.90%
1480	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园1#中心配电站1#变压器	630	48.68	260.29	260.29	未进入负面清	否	无	6.28%
1481	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园1#中心配电站2#变压器	500	36.99	265.06	265.06	未进入负面清	否	无	2.79%
1482	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园1#中心配电站3#变压器	800	31.84	465.31	465.31	未进入负面清	否	无	2.14%
1483	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和园1#中心配电站4#变压器	800	39.40	404.80	404.80	未进入负面清	否	无	-5.52%
1484	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	杏林线	嘉和园1#中心配电站5#变压器	800	48.30	333.60	333.60	未进入负面清	否	无	2.53%
1485	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园2#中心配电站1#变压器	800	54.57	283.48	283.48	未进入负面清	否	无	1.75%
1486	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	嘉和园2#中心配电站2#变压器	800	45.35	357.18	357.18	未进入负面清	否	无	-4.97%
1487	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园3#中心配电站1#变压器	800	31.70	466.40	466.40	未进入负面清	否	无	3.97%
1488	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	嘉和园3#中心配电站2#变压器	800	41.81	385.53	385.53	未进入负面清	否	无	6.91%
1489	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园4#中心配电站1#变压器	800	30.70	474.37	474.37	未进入负面清	否	无	7.28%
1490	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	嘉和园4#中心配电站2#变压器	800	39.55	403.61	403.61	未进入负面清	否	无	9.94%
1491	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园配电站1#变压器	800	58.10	255.20	255.20	未进入负面清	否	无	-0.92%
1492	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	嘉和园配电站2#变压器	800	37.46	420.29	420.29	未进入负面清	否	无	4.44%
1493	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	嘉州阳光1#中心配电站1#变压器	800	56.84	265.30	265.30	未进入负面清	否	无	-7.12%
1494	中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	嘉州阳光1#中心配电站2#变压器	800	47.80	337.60	337.60	未进入负面清	否	无	2.11%
1495	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	嘉州阳光2#中心配电站1#变压器	800	59.30	245.60	245.60	未进入负面清	否	无	2.41%
1496	中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	嘉州阳光2#中心配电站2#变压器	800	50.70	314.40	314.40	未进入负面清	否	无	-0.64%
1497	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	嘉州阳光3#中心配电站1#变压器	800	49.46	324.29	324.29	未进入负面清	否	无	-0.98%
1498	中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	嘉州阳光3#中心配电站2#变压器	800	47.60	339.20	339.20	未进入负面清	否	无	9.58%
1499	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	建华配电站1#变压器	630	39.80	316.26	316.26	未进入负面清	否	无	3.16%
1500	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	建华配电站2#变压器	630	51.40	243.18	243.18	未进入负面清	否	无	-5.56%
1501	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	建华箱式配电站变压器	630	38.50	324.45	324.45	未进入负面清	否	无	-6.44%
1502	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街北配电站1#变压器	630	36.55	336.71	336.71	未进入负面清	否	无	2.12%
1503	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街北配电站2#变压器	630	36.69	335.83	335.83	未进入负面清	否	无	2.94%
1504	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街南配电站1#变压器	630	30.39	375.56	375.56	未进入负面清	否	无	-7.66%
1505	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街南配电站2#变压器	630	31.73	367.10	367.10	未进入负面清	否	无	9.05%
1506	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	金城街南配电站3#变压器	630	33.31	357.12	357.12	未进入负面清	否	无	3.58%
1507	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	金城街南箱式配电站变压器	630	53.41	230.52	230.52	未进入负面清	否	无	-6.25%
1508	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	金地云锦2#配电站1#变压器	800	49.40	324.80	324.80	未进入负面清	否	无	-0.75%
1509	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	金地云锦2#配电站2#变压器	800	44.80	361.60	361.60	未进入负面清	否	无	-5.21%
1510	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	金地云锦3#配电站1#变压器	800	38.30	413.60	413.60	未进入负面清	否	无	0.44%
1511	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	金地云锦3#配电站2#变压器	800	33.98	448.16	448.16	未进入负面清	否	无	4.82%
1512	中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	金地云锦1#配电站1#变压器	800	43.80	369.60	369.60	未进入负面清	否	无	-6.88%

1513	中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	金地云锦1#配电站2#变压器	800	31.40	468.80	468.80	未进入负面清	否	无	5.63%
1514	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	金鼎配电站1#变压器	800	49.70	322.40	322.40	未进入负面清	否	无	7.91%
1515	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	进步台柱上变压器1#柱上变压器	315	55.40	108.99	108.99	未进入负面清	否	无	0.70%
1516	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	进步台柱上变压器2#柱上变压器	400	41.31	194.75	194.75	未进入负面清	否	无	2.15%
1517	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	庆功线	军分区箱式配电站变压器	315	38.67	161.68	161.68	未进入负面清	否	无	-6.48%
1518	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	军区住宅中心配电站1#变压器	800	58.90	248.80	248.80	未进入负面清	否	无	0.74%
1519	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	军区住宅中心配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-7.56%
1520	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	开明巷中心配电站变压器	800	44.40	364.80	364.80	未进入负面清	否	无	-5.57%
1521	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	凯宾尊爵中心配电站1#变压器	630	39.60	317.49	317.49	未进入负面清	否	无	3.50%
1522	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	五惠线	凯宾尊爵中心配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	1.30%
1523	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	凯丹1#配电站1#变压器	800	33.90	448.80	448.80	未进入负面清	否	无	8.90%
1524	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	凯丹1#配电站2#变压器	800	51.90	304.80	304.80	未进入负面清	否	无	-6.41%
1525	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	凯丹2#配电站1#变压器	800	37.30	421.60	421.60	未进入负面清	否	无	0.44%
1526	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	凯丹2#配电站2#变压器	800	53.40	292.80	292.80	未进入负面清	否	无	0.67%
1527	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	凯丹3#配电站1#变压器	630	58.10	200.97	200.97	未进入负面清	否	无	0.93%
1528	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	凯丹3#配电站2#变压器	630	39.90	315.63	315.63	未进入负面清	否	无	3.67%
1529	中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	凯伦国际中心配电站1#变压器	800	46.02	351.86	351.86	未进入负面清	否	无	-3.31%
1530	中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	凯伦国际中心配电站2#变压器	800	53.90	288.80	288.80	未进入负面清	否	无	-3.62%
1531	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	凯伦国际中心配电站3#变压器	800	64.97	200.24	200.24	未进入负面清	否	无	2.15%
1532	中山区供电分公司	真理66kV变电站	七一线	昆明干10#变台柱上变压器	315	46.30	137.66	137.66	未进入负面清	否	无	7.21%
1533	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	昆明花园1#箱式配电站变压器	630	33.90	353.43	353.43	未进入负面清	否	无	1.71%
1534	中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	朗城1#配电站1#变压器	800	38.97	408.28	408.28	未进入负面清	否	无	-1.03%
1535	中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	朗城1#配电站2#变压器	800	43.39	372.91	372.91	未进入负面清	否	无	-7.72%
1536	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	朗城2#配电站1#变压器	800	38.30	413.60	413.60	未进入负面清	否	无	0.30%
1537	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	朗城2#配电站2#变压器	800	45.90	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	4.87%
1538	中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	朗城3#配电站1#变压器	800	37.35	421.23	421.23	未进入负面清	否	无	-5.78%
1539	中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	朗城3#配电站2#变压器	800	44.35	365.20	365.20	未进入负面清	否	无	-8.26%
1540	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	朗城4#配电站1#变压器	800	43.40	372.80	372.80	未进入负面清	否	无	1.61%
1541	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	朗城4#配电站2#变压器	800	44.87	361.07	361.07	未进入负面清	否	无	-4.07%
1542	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	黎明配电站1#变压器	800	39.30	405.60	405.60	未进入负面清	否	无	-3.10%
1543	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	黎明配电站2#变压器	630	35.53	343.15	343.15	未进入负面清	否	无	2.48%
1544	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	黎明配电站3#变压器	630	40.40	312.48	312.48	未进入负面清	否	无	8.38%
1545	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	虎山线	丽景分5#变台1#柱上变压器	50	54.50	17.75	17.75	未进入负面清	否	无	-1.32%
1546	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	连山街配电站1#变压器	400	37.70	209.20	209.20	未进入负面清	否	无	4.86%
1547	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	连山街配电站2#变压器	400	58.30	126.80	126.80	未进入负面清	否	无	-9.98%
1548	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	良运花园配电站1#变压器	630	50.40	249.49	249.49	未进入负面清	否	无	1.75%
1549	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	良运花园配电站2#变压器	630	46.09	276.63	276.63	未进入负面清	否	无	7.64%
1550	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	良运花园配电站3#变压器	630	54.60	223.02	223.02	未进入负面清	否	无	-7.78%
1551	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	良运四季汇1#中心配电站1#变压器	800	35.30	437.60	437.60	未进入负面清	否	无	3.82%
1552	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	良运四季汇1#中心配电站2#变压器	800	47.80	337.60	337.60	未进入负面清	否	无	-6.46%
1553	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	良运四季汇1#中心配电站3#变压器	800	39.60	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-1.80%
1554	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	良运四季汇2#中心配电站1#变压器	800	59.30	245.60	245.60	未进入负面清	否	无	8.58%
1555	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	良运四季汇2#中心配电站2#变压器	800	46.10	351.20	351.20	未进入负面清	否	无	6.23%
1556	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	柳林街中心配电站1#变压器	800	50.50	316.00	316.00	未进入负面清	否	无	-7.15%
1557	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	柳林街中心配电站2#变压器	630	47.60	267.12	267.12	未进入负面清	否	无	-0.86%
1558	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾1#配电站1#变压器	800	35.30	437.60	437.60	未进入负面清	否	无	-0.08%

1559	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾1#配电站2#变压器	800	44.05	367.57	367.57	未进入负面清	否	无	6.62%
1560	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾2#配电站1#变压器	800	50.70	314.40	314.40	未进入负面清	否	无	5.62%
1561	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾2#配电站2#变压器	800	33.80	449.60	449.60	未进入负面清	否	无	3.06%
1562	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾3#配电站1#变压器	800	58.30	253.60	253.60	未进入负面清	否	无	8.81%
1563	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾3#配电站2#变压器	800	43.90	368.80	368.80	未进入负面清	否	无	-0.42%
1564	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾4#配电站1#变压器	800	36.70	426.40	426.40	未进入负面清	否	无	9.58%
1565	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾4#配电站2#变压器	800	34.90	440.80	440.80	未进入负面清	否	无	5.37%
1566	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	龙湖水晶郦湾中心配电站1#变压器	800	53.30	293.60	293.60	未进入负面清	否	无	-1.16%
1567	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	龙湖水晶郦湾中心配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	1.67%
1568	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	海关甲线	龙泉街配电站1#变压器	630	51.60	241.92	241.92	未进入负面清	否	无	-8.96%
1569	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	海关甲线	龙泉街配电站2#变压器	630	49.38	255.91	255.91	未进入负面清	否	无	2.78%
1570	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	隆富山庄箱式配电站变压器	630	30.05	377.68	377.68	未进入负面清	否	无	-0.14%
1571	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	洛阳街配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-1.84%
1572	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	洛阳街配电站2#变压器	630	35.90	340.83	340.83	未进入负面清	否	无	6.20%
1573	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地1#配电站1#变压器	800	66.00	191.97	191.97	未进入负面清	否	无	0.58%
1574	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地1#配电站2#变压器	800	43.90	368.80	368.80	未进入负面清	否	无	4.01%
1575	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春绿线	绿地2#配电站1#变压器	800	34.18	446.57	446.57	未进入负面清	否	无	-6.72%
1576	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春绿线	绿地2#配电站2#变压器	800	47.86	337.13	337.13	未进入负面清	否	无	-9.06%
1577	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春绿线	绿地3#配电站1#变压器	800	54.50	284.00	284.00	未进入负面清	否	无	9.70%
1578	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春绿线	绿地3#配电站2#变压器	800	57.32	261.45	261.45	未进入负面清	否	无	2.45%
1579	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地4#配电站1#变压器	630	37.50	330.75	330.75	未进入负面清	否	无	-7.62%
1580	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地4#配电站2#变压器	630	49.40	255.78	255.78	未进入负面清	否	无	0.15%
1581	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地5#配电站1#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-0.22%
1582	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东检甲线	绿地5#配电站2#变压器	630	53.90	227.43	227.43	未进入负面清	否	无	5.57%
1583	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民生2#配电站1#变压器	800	46.10	351.20	351.20	未进入负面清	否	无	2.20%
1584	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民生2#配电站2#变压器	800	44.80	361.60	361.60	未进入负面清	否	无	-4.28%
1585	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利国线	民生分3#变台柱上变压器	200	57.98	64.04	64.04	未进入负面清	否	无	-5.88%
1586	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民生街中心配电站1#变压器	800	33.60	451.20	451.20	未进入负面清	否	无	0.86%
1587	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民生街中心配电站2#变压器	800	33.78	449.72	449.72	未进入负面清	否	无	-6.67%
1588	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民生街中心配电站3#变压器	800	48.80	329.60	329.60	未进入负面清	否	无	1.90%
1589	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	民生里箱式配电站变压器	400	51.10	155.60	155.60	未进入负面清	否	无	8.99%
1590	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	民意1#箱式配电站变压器	630	38.80	322.56	322.56	未进入负面清	否	无	3.99%
1591	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	民意2#箱式配电站变压器	630	41.60	304.92	304.92	未进入负面清	否	无	8.90%
1592	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	民意中心配电站1#变压器	630	49.30	256.41	256.41	未进入负面清	否	无	8.54%
1593	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	民意中心配电站2#变压器	630	39.02	321.19	321.19	未进入负面清	否	无	3.56%
1594	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	民意中心配电站3#变压器	630	30.10	377.37	377.37	未进入负面清	否	无	5.82%
1595	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民意线	民意中心配电站4#变压器	630	47.60	267.12	267.12	未进入负面清	否	无	-6.89%
1596	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主1#配电站1#变压器	800	44.80	361.60	361.60	未进入负面清	否	无	7.68%
1597	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主1#配电站2#变压器	800	47.10	343.20	343.20	未进入负面清	否	无	-9.03%
1598	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主1#配电站3#变压器	800	36.33	429.36	429.36	未进入负面清	否	无	-8.55%
1599	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主2#配电站1#变压器	800	34.34	445.29	445.29	未进入负面清	否	无	-8.61%
1600	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主2#配电站2#变压器	800	63.09	215.28	215.28	未进入负面清	否	无	-7.64%
1601	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主3#配电站1#变压器	800	74.54	123.69	123.69	未进入负面清	否	无	-9.32%
1602	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主3#配电站2#变压器	800	64.30	205.57	205.57	未进入负面清	否	无	2.83%
1603	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主4#配电站1#变压器	800	45.60	355.20	355.20	未进入负面清	否	无	7.98%
1604	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主4#配电站2#变压器	800	55.61	275.14	275.14	未进入负面清	否	无	1.42%

1605	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主4#配电站3#变压器	800	54.30	285.60	285.60	未进入负面清	否	无	-7.98%
1606	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利国线	民主干3#变台1#柱上变压器	315	46.10	138.29	138.29	未进入负面清	否	无	7.75%
1607	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主中心配电站1#变压器	800	35.70	434.40	434.40	未进入负面清	否	无	-8.19%
1608	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	东平线	民主中心配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-4.70%
1609	中山区供电分公司	民主66kV变电站	常青线	民主中心配电站3#变压器	800	44.04	367.65	367.65	未进入负面清	否	无	1.82%
1610	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	名仕财富1#中心配电站1#变压器	800	40.10	399.20	399.20	未进入负面清	否	无	-4.01%
1611	中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	名仕财富1#中心配电站2#变压器	800	41.50	388.00	388.00	未进入负面清	否	无	-8.84%
1612	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	丹东线	名仕财富2#中心配电站1#变压器	800	55.70	274.40	274.40	未进入负面清	否	无	3.65%
1613	中山区供电分公司	东海66kV变电站	维湾线	名仕财富2#中心配电站2#变压器	800	57.60	259.20	259.20	未进入负面清	否	无	-0.15%
1614	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	名仕国际公寓1#配电站1#变压器	800	38.30	413.60	413.60	未进入负面清	否	无	5.18%
1615	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	名仕国际公寓1#配电站2#变压器	800	35.60	435.20	435.20	未进入负面清	否	无	-6.88%
1616	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	名仕国际公寓2#配电站1#变压器	800	56.70	266.40	266.40	未进入负面清	否	无	7.74%
1617	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	名仕国际公寓2#配电站2#变压器	800	43.70	370.40	370.40	未进入负面清	否	无	-4.98%
1618	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油区线	明海干12#箱式配电站变压器	630	49.10	257.67	257.67	未进入负面清	否	无	8.63%
1619	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	明星支1#配电站1#变压器	630	40.80	309.96	309.96	未进入负面清	否	无	-1.35%
1620	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	明星支1#配电站2#变压器	630	41.32	306.68	306.68	未进入负面清	否	无	-7.09%
1621	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	明星支2#配电站1#变压器	630	44.80	284.76	284.76	未进入负面清	否	无	1.05%
1622	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	明星支2#配电站2#变压器	630	47.90	265.23	265.23	未进入负面清	否	无	4.38%
1623	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	明泽街配电站变压器	630	57.80	202.86	202.86	未进入负面清	否	无	1.57%
1624	中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	明泽街1#箱式配电站变压器	630	31.31	369.72	369.72	未进入负面清	否	无	5.12%
1625	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	明泽街南箱式配电站变压器	630	58.32	199.59	199.59	未进入负面清	否	无	4.19%
1626	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	明泽苑配电站1#变压器	800	46.30	349.60	349.60	未进入负面清	否	无	-5.93%
1627	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	明泽苑配电站2#变压器	800	58.90	248.80	248.80	未进入负面清	否	无	-6.71%
1628	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	明泽苑配电站3#变压器	800	35.30	437.60	437.60	未进入负面清	否	无	6.81%
1629	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	明泽支4#变台柱上变压器	400	41.30	194.80	194.80	未进入负面清	否	无	6.31%
1630	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干1#箱式配电站变压器	630	39.70	316.89	316.89	未进入负面清	否	无	-0.55%
1631	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干2#箱式配电站变压器	630	53.30	231.21	231.21	未进入负面清	否	无	4.19%
1632	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干3#箱式配电站变压器	630	48.60	260.82	260.82	未进入负面清	否	无	-3.29%
1633	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干32#变台柱上变压器	500	46.90	215.50	215.50	未进入负面清	否	无	-6.70%
1634	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干50#配电站1#变压器	400	33.84	224.65	224.65	未进入负面清	否	无	4.16%
1635	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干50#配电站2#变压器	400	47.30	170.80	170.80	未进入负面清	否	无	-3.18%
1636	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干55#配电站1#变压器	800	46.90	344.80	344.80	未进入负面清	否	无	-4.01%
1637	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化甲线	明脂干55#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	6.29%
1638	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山1#箱式配电站变压器	630	53.95	227.13	227.13	未进入负面清	否	无	-4.07%
1639	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	南山1910配电站1#变压器	630	56.90	208.53	208.53	未进入负面清	否	无	2.54%
1640	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	南山1910配电站2#变压器	630	34.30	350.91	350.91	未进入负面清	否	无	-7.77%
1641	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	南山1910配电站3#变压器	630	53.30	231.21	231.21	未进入负面清	否	无	-1.19%
1642	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	南山1910箱式配电站变压器	630	58.30	199.71	199.71	未进入负面清	否	无	4.08%
1643	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	南山2#箱式配电站变压器	630	30.40	375.48	375.48	未进入负面清	否	无	-6.36%
1644	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	南山3#箱式配电站变压器	630	48.33	262.49	262.49	未进入负面清	否	无	7.02%
1645	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	南山4#箱式配电站变压器	630	58.80	196.56	196.56	未进入负面清	否	无	-2.45%
1646	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山5#箱式配电站变压器	630	51.33	243.61	243.61	未进入负面清	否	无	-7.87%
1647	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山6#箱式配电站变压器	630	44.80	284.76	284.76	未进入负面清	否	无	3.20%
1648	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	南山街北配电站1#变压器	630	43.50	292.95	292.95	未进入负面清	否	无	-9.23%
1649	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	南山街北配电站2#变压器	630	56.10	213.57	213.57	未进入负面清	否	无	-4.22%
1650	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府1#配电站1#变压器	800	46.50	348.00	348.00	未进入负面清	否	无	2.33%

1651	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府1#配电站2#变压器	800	34.60	443.20	443.20	未进入负面清	否	无	2.20%
1652	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府2#配电站1#变压器	800	58.80	249.60	249.60	未进入负面清	否	无	6.32%
1653	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府2#配电站2#变压器	800	30.80	473.60	473.60	未进入负面清	否	无	-7.49%
1654	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	南山首府中心配电站1#变压器	800	47.80	337.57	337.57	未进入负面清	否	无	-2.44%
1655	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	南山首府中心配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-3.42%
1656	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	南山苑配电站1#变压器	630	59.64	191.24	191.24	未进入负面清	否	无	6.90%
1657	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	南山苑配电站2#变压器	630	58.69	197.22	197.22	未进入负面清	否	无	8.66%
1658	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇1#箱式配电站变压器	500	38.30	258.50	258.50	未进入负面清	否	无	3.53%
1659	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇2#箱式配电站变压器	630	43.30	294.21	294.21	未进入负面清	否	无	-0.84%
1660	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇3#箱式配电站变压器	630	37.80	328.86	328.86	未进入负面清	否	无	5.75%
1661	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇4#箱式配电站变压器	630	48.70	260.19	260.19	未进入负面清	否	无	-5.38%
1662	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇5#箱式配电站变压器	630	34.70	348.39	348.39	未进入负面清	否	无	-2.98%
1663	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	欧洲小镇6#箱式配电站变压器	400	55.40	138.40	138.40	未进入负面清	否	无	-2.58%
1664	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	平阳配电站变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-0.61%
1665	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	普照街广场箱式配电站变压器	630	45.80	278.46	278.46	未进入负面清	否	无	-4.48%
1666	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	普照街台1#柱上变压器	400	53.97	144.11	144.11	未进入负面清	否	无	1.71%
1667	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	普照街台2#柱上变压器	180	38.00	93.60	93.60	未进入负面清	否	无	-7.51%
1668	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	普照街箱式配电站变压器	630	56.60	210.42	210.42	未进入负面清	否	无	6.20%
1669	中山区供电分公司	民主66kV变电站	繁华线	普照商城中心配电站1#变压器	800	55.62	275.05	275.05	未进入负面清	否	无	-5.11%
1670	中山区供电分公司	民主66kV变电站	繁华线	普照商城中心配电站2#变压器	800	31.00	472.02	472.02	未进入负面清	否	无	6.71%
1671	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	七星二支3#配电站1#变压器	630	45.90	277.83	277.83	未进入负面清	否	无	-8.02%
1672	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	七星二支3#配电站2#变压器	630	45.30	281.61	281.61	未进入负面清	否	无	4.91%
1673	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	七星分13#变台柱上变压器	200	30.80	118.40	118.40	未进入负面清	否	无	9.89%
1674	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	七星分7#变台柱上变压器	315	58.30	99.86	99.86	未进入负面清	否	无	6.26%
1675	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	七星苑1#配电站1#变压器	630	36.30	338.31	338.31	未进入负面清	否	无	-4.48%
1676	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	七星苑1#配电站2#变压器	630	47.30	269.01	269.01	未进入负面清	否	无	-1.96%
1677	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	富华线	七星苑2#配电站2#变压器	630	33.70	354.69	354.69	未进入负面清	否	无	-1.61%
1678	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	富华线	七星苑2#配电站3#变压器	630	47.10	270.27	270.27	未进入负面清	否	无	-9.36%
1679	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	麒麟东箱式配电站变压器	630	35.40	343.98	343.98	未进入负面清	否	无	6.96%
1680	中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	麒麟巷配电站1#变压器	630	47.30	269.01	269.01	未进入负面清	否	无	8.18%
1681	中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	麒麟巷配电站2#变压器	630	43.10	295.47	295.47	未进入负面清	否	无	-8.99%
1682	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	千汇城1#箱式配电站变压器	630	43.80	291.06	291.06	未进入负面清	否	无	-7.33%
1683	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	千汇城2#箱式配电站变压器	630	36.61	336.33	336.33	未进入负面清	否	无	1.46%
1684	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	勤俭1#箱式配电站变压器	630	55.70	216.09	216.09	未进入负面清	否	无	-1.49%
1685	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	勤俭2#箱式配电站变压器	630	33.10	358.47	358.47	未进入负面清	否	无	2.00%
1686	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	沁苑宾馆箱式配电站变压器	630	43.40	293.58	293.58	未进入负面清	否	无	-6.91%
1687	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	青林街箱式配电站变压器	160	41.70	77.28	77.28	未进入负面清	否	无	-2.79%
1688	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	青泥小学箱式配电站变压器	630	58.40	199.08	199.08	未进入负面清	否	无	1.82%
1689	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园2#配电站1#变压器	800	48.77	329.81	329.81	未进入负面清	否	无	-2.11%
1690	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园2#配电站2#变压器	800	33.40	452.79	452.79	未进入负面清	否	无	-9.18%
1691	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园3#配电站1#变压器	800	39.37	405.05	405.05	未进入负面清	否	无	4.77%
1692	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园3#配电站2#变压器	800	53.10	295.20	295.20	未进入负面清	否	无	1.35%
1693	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	清华园3#配电站3#变压器	800	30.86	473.09	473.09	未进入负面清	否	无	-9.68%
1694	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	仁义配电站变压器	630	53.40	230.58	230.58	未进入负面清	否	无	-4.97%
1695	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	荣民街1#配电站1#变压器	630	40.60	311.22	311.22	未进入负面清	否	无	-4.83%
1696	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	荣民街1#配电站2#变压器	315	44.60	143.01	143.01	未进入负面清	否	无	-9.20%

1697	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	荣民街2#配电站1#变压器	630	54.60	223.02	223.02	未进入负面清	否	无	-5.42%
1698	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	荣民街2#配电站2#变压器	630	47.50	267.75	267.75	未进入负面清	否	无	-7.88%
1699	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	荣泰街配电站1#变压器	630	60.89	183.37	183.37	未进入负面清	否	无	5.80%
1700	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	荣泰街配电站2#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-7.33%
1701	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	荣泰街配电站3#变压器	630	54.80	221.76	221.76	未进入负面清	否	无	5.91%
1702	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	三八配电站1#变压器	630	56.30	212.31	212.31	未进入负面清	否	无	5.63%
1703	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	三八配电站2#变压器	630	48.30	262.71	262.71	未进入负面清	否	无	-4.58%
1704	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	山林街中心配电站1#变压器	800	45.70	354.40	354.40	未进入负面清	否	无	1.96%
1705	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	山林街中心配电站2#变压器	800	48.80	329.60	329.60	未进入负面清	否	无	2.26%
1706	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山岭巷御中南配电站1#变压器	630	58.60	197.82	197.82	未进入负面清	否	无	4.03%
1707	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山岭巷御中南配电站2#变压器	630	45.90	277.83	277.83	未进入负面清	否	无	2.49%
1708	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦1#配电站1#变压器	800	58.50	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	9.87%
1709	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	4.72%
1710	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦2#配电站1#变压器	630	54.30	224.91	224.91	未进入负面清	否	无	-5.37%
1711	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦2#配电站2#变压器	630	38.60	323.82	323.82	未进入负面清	否	无	-2.90%
1712	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山峦箱式配电站变压器	630	58.90	195.93	195.93	未进入负面清	否	无	-4.26%
1713	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	山屏东街配电站1#变压器	800	54.90	280.80	280.80	未进入负面清	否	无	7.38%
1714	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	山屏东街配电站2#变压器	800	43.70	370.40	370.40	未进入负面清	否	无	-1.98%
1715	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	山屏分3#配电站变压器	630	48.60	260.82	260.82	未进入负面清	否	无	8.75%
1716	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	山屏街配电站1#变压器	630	33.90	353.43	353.43	未进入负面清	否	无	-7.05%
1717	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	山屏街配电站2#变压器	630	36.30	338.31	338.31	未进入负面清	否	无	-9.81%
1718	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	山屏美镜箱式配电站变压器	630	59.10	194.67	194.67	未进入负面清	否	无	-9.51%
1719	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	山水家园1#配电站1#变压器	630	38.70	323.19	323.19	未进入负面清	否	无	3.53%
1720	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	山水家园1#配电站2#变压器	630	33.30	357.21	357.21	未进入负面清	否	无	3.47%
1721	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	山水家园2#配电站1#变压器	630	68.69	134.25	134.25	未进入负面清	否	无	-6.27%
1722	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	山水家园2#配电站2#变压器	630	59.50	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	-8.92%
1723	中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	上方港景1#中心配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	1.33%
1724	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	上方港景1#中心配电站2#变压器	800	41.80	385.60	385.60	未进入负面清	否	无	-4.07%
1725	中山区供电分公司	东海66kV变电站	港湾线	上方港景2#中心配电站1#变压器	630	67.03	144.70	144.70	未进入负面清	否	无	1.07%
1726	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	深业站乙线	上方港景2#中心配电站2#变压器	630	37.94	327.97	327.97	未进入负面清	否	无	6.86%
1727	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	尚品南山配电站1#变压器	800	48.80	329.60	329.60	未进入负面清	否	无	-2.77%
1728	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	尚品南山配电站2#变压器	800	38.30	413.60	413.60	未进入负面清	否	无	-9.48%
1729	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	尚品南山中心配电站1#变压器	800	39.10	407.20	407.20	未进入负面清	否	无	3.87%
1730	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	尚品南山中心配电站2#变压器	800	34.18	446.57	446.57	未进入负面清	否	无	4.26%
1731	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	尚品中南配电站1#变压器	630	53.80	228.06	228.06	未进入负面清	否	无	9.92%
1732	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	尚品中南配电站2#变压器	630	58.50	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	-4.86%
1733	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	沈后配电站变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-5.37%
1734	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站甲线	沈后中心配电站1#变压器	800	53.50	292.00	292.00	未进入负面清	否	无	5.66%
1735	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	沈后中心配电站2#变压器	800	43.10	375.20	375.20	未进入负面清	否	无	2.52%
1736	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	沈后中心配电站3#变压器	800	37.60	419.20	419.20	未进入负面清	否	无	-0.34%
1737	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	胜利东路配电站1#变压器	630	51.50	242.55	242.55	未进入负面清	否	无	8.65%
1738	中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	胜利桥南箱式配电站变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-1.93%
1739	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世1#配电站1#变压器	800	40.10	399.17	399.17	未进入负面清	否	无	4.13%
1740	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世1#配电站2#变压器	800	33.74	450.08	450.08	未进入负面清	否	无	4.15%
1741	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世1#配电站3#变压器	800	58.10	255.20	255.20	未进入负面清	否	无	0.01%
1742	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世2#配电站1#变压器	800	31.41	468.73	468.73	未进入负面清	否	无	0.17%

1743	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世2#配电站2#变压器	800	33.94	448.49	448.49	未进入负面清	否	无	9.56%
1744	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世2#配电站3#变压器	800	31.90	464.80	464.80	未进入负面清	否	无	8.54%
1745	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	盛世2#配电站4#变压器	800	31.51	467.95	467.95	未进入负面清	否	无	4.47%
1746	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	十六中箱式配电站变压器	400	74.43	62.28	62.28	未进入负面清	否	无	-8.03%
1747	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干4#配电站1#变压器	630	35.09	345.92	345.92	未进入负面清	否	无	-8.85%
1748	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干4#配电站2#变压器	630	40.30	313.11	313.11	未进入负面清	否	无	-4.78%
1749	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干4#配电站3#变压器	630	59.80	190.26	190.26	未进入负面清	否	无	0.38%
1750	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干6#配电站1#变压器	630	33.39	356.62	356.62	未进入负面清	否	无	-8.37%
1751	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干6#配电站2#变压器	630	32.73	360.80	360.80	未进入负面清	否	无	-2.86%
1752	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干7#配电站1#变压器	630	73.93	101.22	101.22	未进入负面清	否	无	1.07%
1753	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽干7#配电站2#变压器	630	46.84	271.91	271.91	未进入负面清	否	无	5.74%
1754	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	石槽箱式配电站变压器	250	61.75	70.63	70.63	未进入负面清	否	无	-5.25%
1755	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	渔港线	石槽渔村箱式配电站变压器	630	54.10	226.17	226.17	未进入负面清	否	无	7.32%
1756	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场1#配电站1#变压器	630	41.90	303.03	303.03	未进入负面清	否	无	-6.55%
1757	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场1#配电站2#变压器	630	35.10	345.88	345.88	未进入负面清	否	无	1.97%
1758	中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场2#配电站1#变压器	630	60.98	182.85	182.85	未进入负面清	否	无	2.11%
1759	中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场2#配电站2#变压器	630	51.70	241.29	241.29	未进入负面清	否	无	2.41%
1760	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场3#配电站1#变压器	630	37.10	333.27	333.27	未进入负面清	否	无	5.40%
1761	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场3#配电站2#变压器	630	39.20	320.05	320.05	未进入负面清	否	无	2.21%
1762	中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场4#配电站1#变压器	630	43.50	292.95	292.95	未进入负面清	否	无	-2.22%
1763	中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场4#配电站2#变压器	630	33.17	358.03	358.03	未进入负面清	否	无	-2.40%
1764	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	时代广场中心配电站1#变压器	630	53.30	231.21	231.21	未进入负面清	否	无	0.79%
1765	中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	时代广场中心配电站2#变压器	630	59.95	189.29	189.29	未进入负面清	否	无	-8.44%
1766	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡1#配电站1#变压器	800	30.50	476.00	476.00	未进入负面清	否	无	-7.67%
1767	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡1#配电站2#变压器	800	59.30	245.60	245.60	未进入负面清	否	无	-3.40%
1768	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡2#配电站1#变压器	800	47.73	338.15	338.15	未进入负面清	否	无	4.80%
1769	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡2#配电站2#变压器	800	37.70	418.40	418.40	未进入负面清	否	无	-2.63%
1770	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	首开铂郡2#配电站3#变压器	800	58.43	252.53	252.53	未进入负面清	否	无	7.35%
1771	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	首开铂郡3#配电站1#变压器	800	35.10	439.20	439.20	未进入负面清	否	无	0.83%
1772	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	首开铂郡3#配电站2#变压器	800	43.60	371.20	371.20	未进入负面清	否	无	1.70%
1773	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	水泵分17#变台1#柱上变压器	315	31.50	184.28	184.28	未进入负面清	否	无	-5.03%
1774	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分19#箱式配电站变压器	630	36.80	335.16	335.16	未进入负面清	否	无	4.49%
1775	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分6#配电站1#变压器	630	41.70	304.29	304.29	未进入负面清	否	无	-9.94%
1776	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分7#配电站1#变压器	630	41.70	304.29	304.29	未进入负面清	否	无	0.64%
1777	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分7#配电站2#变压器	630	54.70	222.39	222.39	未进入负面清	否	无	0.86%
1778	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	水泵分7#箱式配电站变压器	630	51.10	245.07	245.07	未进入负面清	否	无	7.09%
1779	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	水泵干6左2#配电站1#变压器	630	46.30	275.31	275.31	未进入负面清	否	无	9.30%
1780	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	水泵干6左2#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-5.83%
1781	中山区供电分公司	春华66kV变电站	朗城线	顺和中心配电站1#变压器	800	44.90	360.80	360.80	未进入负面清	否	无	1.95%
1782	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东港线	顺和中心配电站2#变压器	800	54.40	284.80	284.80	未进入负面清	否	无	-0.23%
1783	中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	松林街箱式配电站变压器	400	33.90	224.40	224.40	未进入负面清	否	无	9.56%
1784	中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	松竹苑配电站1#变压器	630	56.50	211.05	211.05	未进入负面清	否	无	-4.33%
1785	中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	松竹苑配电站2#变压器	630	35.90	340.83	340.83	未进入负面清	否	无	2.39%
1786	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	宋家桥箱式配电站变压器	160	59.00	49.60	49.60	未进入负面清	否	无	-9.88%
1787	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	绥德街箱式配电站变压器	200	35.40	109.20	109.20	未进入负面清	否	无	-3.79%
1788	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干10#配电站1#变压器	630	53.80	228.06	228.06	未进入负面清	否	无	1.30%

1789	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干10#配电站2#变压器	630	58.80	196.56	196.56	未进入负面清	否	无	-8.51%
1790	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干14#配电站1#变压器	400	43.90	184.40	184.40	未进入负面清	否	无	-0.17%
1791	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干14#配电站2#变压器	630	40.50	311.84	311.84	未进入负面清	否	无	3.98%
1792	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干16#配电站1#变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	-7.42%
1793	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干16#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	9.21%
1794	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	太平干19右1#配电站变压器	630	64.55	160.32	160.32	未进入负面清	否	无	-2.29%
1795	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	泰达配电站1#变压器	630	48.51	261.39	261.39	未进入负面清	否	无	8.77%
1796	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	泰达配电站2#变压器	500	39.48	252.59	252.59	未进入负面清	否	无	-9.49%
1797	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾1#配电站1#变压器	630	33.10	358.47	358.47	未进入负面清	否	无	-1.23%
1798	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾1#配电站2#变压器	630	57.90	202.23	202.23	未进入负面清	否	无	-9.79%
1799	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	天鹅湾2#配电站1#变压器	630	38.50	324.45	324.45	未进入负面清	否	无	5.16%
1800	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	天鹅湾2#配电站2#变压器	630	48.70	260.19	260.19	未进入负面清	否	无	-0.53%
1801	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾3#配电站1#变压器	630	59.30	193.41	193.41	未进入负面清	否	无	-0.60%
1802	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾3#配电站2#变压器	630	41.10	308.07	308.07	未进入负面清	否	无	-3.70%
1803	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	天鹅湾3#配电站3#变压器	630	30.14	377.10	377.10	未进入负面清	否	无	-4.62%
1804	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	天通中心配电站1#变压器	800	55.10	279.20	279.20	未进入负面清	否	无	6.58%
1805	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	天通中心配电站2#变压器	800	36.50	428.00	428.00	未进入负面清	否	无	3.73%
1806	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	天通中心配电站3#变压器	800	35.40	436.80	436.80	未进入负面清	否	无	-9.03%
1807	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	职工甲线	天通中心配电站4#变压器	800	24.09	527.28	527.28	未进入负面清	否	无	-7.36%
1808	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	天泽中心配电站1#变压器	800	34.90	440.80	440.80	未进入负面清	否	无	-2.27%
1809	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	天泽中心配电站2#变压器	800	43.40	372.80	372.80	未进入负面清	否	无	-3.16%
1810	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	铁路公寓配电站变压器	630	59.10	194.67	194.67	未进入负面清	否	无	9.59%
1811	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	铁路医院配电站变压器	630	51.10	245.07	245.07	未进入负面清	否	无	-6.96%
1812	中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	铁山巷箱式配电站变压器	630	59.30	193.41	193.41	未进入负面清	否	无	-9.87%
1813	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	听海新居配电站1#变压器	630	46.19	276.03	276.03	未进入负面清	否	无	5.00%
1814	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春生线	听海新居配电站2#变压器	630	33.55	355.65	355.65	未进入负面清	否	无	8.06%
1815	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	同顺配电站1#变压器	630	35.30	344.61	344.61	未进入负面清	否	无	1.83%
1816	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	同顺配电站2#变压器	630	34.60	349.02	349.02	未进入负面清	否	无	-0.57%
1817	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	庆功线	同兴1#箱式配电站变压器	630	43.40	293.58	293.58	未进入负面清	否	无	-6.74%
1818	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	同兴2#箱式配电站变压器	630	48.10	263.97	263.97	未进入负面清	否	无	-5.06%
1819	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	同兴3#箱式配电站变压器	630	31.18	370.55	370.55	未进入负面清	否	无	1.81%
1820	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	同兴巷箱式配电站变压器	315	58.93	97.87	97.87	未进入负面清	否	无	-6.61%
1821	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆1#配电站1#变压器	800	36.80	425.60	425.60	未进入负面清	否	无	-9.36%
1822	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆1#配电站2#变压器	800	30.44	476.49	476.49	未进入负面清	否	无	4.19%
1823	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆1#配电站3#变压器	800	33.40	452.80	452.80	未进入负面清	否	无	-7.73%
1824	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆2#配电站1#变压器	800	54.60	283.20	283.20	未进入负面清	否	无	4.07%
1825	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆2#配电站2#变压器	800	51.60	307.19	307.19	未进入负面清	否	无	9.36%
1826	中山区供电分公司	东海66kV变电站	春万线	万达公馆2#配电站3#变压器	800	40.60	395.20	395.20	未进入负面清	否	无	8.40%
1827	中山区供电分公司	春华66kV变电站	海达线	万达公馆3#配电站1#变压器	800	44.30	365.60	365.60	未进入负面清	否	无	-2.30%
1828	中山区供电分公司	春华66kV变电站	海达线	万达公馆3#配电站2#变压器	800	43.88	368.95	368.95	未进入负面清	否	无	-3.38%
1829	中山区供电分公司	春华66kV变电站	海达线	万达公馆3#配电站3#变压器	800	45.70	354.40	354.40	未进入负面清	否	无	9.76%
1830	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	万科中南府中心配电站1#变压器	800	45.30	357.60	357.60	未进入负面清	否	无	0.39%
1831	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	万科中南府中心配电站2#变压器	800	59.37	245.07	245.07	未进入负面清	否	无	-5.08%
1832	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站甲线	万民配电站变压器	315	30.80	186.48	186.48	未进入负面清	否	无	3.32%
1833	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	万云配电站1#变压器	630	33.52	355.84	355.84	未进入负面清	否	无	-10.00%
1834	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	万云配电站2#变压器	630	33.90	353.45	353.45	未进入负面清	否	无	-3.38%

1835	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	望海分3#变台1#柱上变压器	200	68.15	43.70	43.70	未进入负面清	否	无	-7.36%
1836	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	望海分5#变台1#柱上变压器	315	55.83	107.63	107.63	未进入负面清	否	无	-3.19%
1837	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	望海分7#箱式配电站变压器	630	54.80	221.76	221.76	未进入负面清	否	无	-1.63%
1838	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	望海街箱式配电站变压器	630	36.39	337.77	337.77	未进入负面清	否	无	-5.33%
1839	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆1#配电站1#变压器	630	43.15	295.15	295.15	未进入负面清	否	无	1.91%
1840	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆1#配电站2#变压器	630	39.36	319.06	319.06	未进入负面清	否	无	3.50%
1841	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆2#配电站1#变压器	630	39.80	316.26	316.26	未进入负面清	否	无	-1.66%
1842	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆2#配电站2#变压器	630	56.10	213.57	213.57	未进入负面清	否	无	4.26%
1843	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆3#配电站1#变压器	630	41.90	303.03	303.03	未进入负面清	否	无	-4.43%
1844	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆3#配电站2#变压器	630	37.30	332.01	332.01	未进入负面清	否	无	3.56%
1845	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆4#配电站1#变压器	630	31.30	369.81	369.81	未进入负面清	否	无	-2.36%
1846	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆4#配电站2#变压器	630	53.90	227.43	227.43	未进入负面清	否	无	-5.49%
1847	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆5#配电站1#变压器	800	57.89	256.89	256.89	未进入负面清	否	无	-0.15%
1848	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆5#配电站2#变压器	800	53.60	291.20	291.20	未进入负面清	否	无	1.43%
1849	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆6#配电站1#变压器	800	58.70	250.40	250.40	未进入负面清	否	无	-0.17%
1850	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆6#配电站2#变压器	800	47.30	341.60	341.60	未进入负面清	否	无	-4.57%
1851	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆7#配电站1#变压器	630	30.36	375.70	375.70	未进入负面清	否	无	5.78%
1852	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆7#配电站2#变压器	630	49.30	256.41	256.41	未进入负面清	否	无	-6.28%
1853	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金维线	维多利亚公馆7#配电站3#变压器	630	39.60	317.52	317.52	未进入负面清	否	无	-3.19%
1854	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆8#配电站1#变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	-8.78%
1855	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春恒线	维多利亚公馆8#配电站2#变压器	500	43.00	235.00	235.00	未进入负面清	否	无	-5.32%
1856	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	文海小区1#箱式配电站变压器	630	53.30	231.21	231.21	未进入负面清	否	无	-1.72%
1857	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	文海小区2#箱式配电站变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-4.48%
1858	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	文林街配电站变压器	630	47.40	268.38	268.38	未进入负面清	否	无	7.78%
1859	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	文园别墅配电站1#变压器	630	31.62	367.79	367.79	未进入负面清	否	无	3.67%
1860	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	丽景线	文园别墅配电站2#变压器	630	45.86	278.06	278.06	未进入负面清	否	无	-2.85%
1861	中山区供电分公司	真理66kV变电站	荣盛线	五洲配电站变压器	800	43.90	368.80	368.80	未进入负面清	否	无	1.02%
1862	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲1#箱式配电站变压器	630	45.40	280.98	280.98	未进入负面清	否	无	-7.95%
1863	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲2#箱式配电站变压器	315	35.70	171.05	171.05	未进入负面清	否	无	8.67%
1864	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲3#箱式配电站变压器	630	34.50	349.65	349.65	未进入负面清	否	无	-1.44%
1865	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲4#箱式配电站变压器	500	33.68	281.60	281.60	未进入负面清	否	无	-0.87%
1866	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路东区甲5#箱式配电站变压器	500	60.98	145.08	145.08	未进入负面清	否	无	7.27%
1867	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路西区甲1#箱式配电站变压器	630	46.90	271.53	271.53	未进入负面清	否	无	5.35%
1868	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	五五路西区甲2#箱式配电站变压器	400	47.30	170.80	170.80	未进入负面清	否	无	5.88%
1869	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	向明配电站1#变压器	800	36.80	425.60	425.60	未进入负面清	否	无	1.23%
1870	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	保定线	向明配电站2#变压器	800	36.70	426.40	426.40	未进入负面清	否	无	5.07%
1871	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	向前分2#变台柱上变压器	500	59.90	150.50	150.50	未进入负面清	否	无	9.63%
1872	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	向前分4左3#台1#柱上变压器	400	53.30	146.80	146.80	未进入负面清	否	无	6.62%
1873	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	向前分7#变台1#柱上变压器	315	33.40	178.29	178.29	未进入负面清	否	无	0.99%
1874	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	向前分9#箱式配电站变压器	630	44.90	284.13	284.13	未进入负面清	否	无	-2.09%
1875	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站1#变压器	630	30.70	373.59	373.59	未进入负面清	否	无	0.44%
1876	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站2#变压器	800	34.88	440.97	440.97	未进入负面清	否	无	3.51%
1877	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站3#变压器	630	33.40	356.58	356.58	未进入负面清	否	无	-4.04%
1878	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站4#变压器	800	30.50	476.00	476.00	未进入负面清	否	无	-5.50%
1879	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站5#变压器	800	43.70	370.40	370.40	未进入负面清	否	无	-0.66%
1880	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干11#配电站6#变压器	800	30.30	477.60	477.60	未进入负面清	否	无	8.75%

1881	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干4#配电站1#变压器	630	54.40	224.28	224.28	未进入负面清	否	无	-4.26%
1882	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干4#配电站2#变压器	630	35.30	344.61	344.61	未进入负面清	否	无	9.44%
1883	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干5#变台柱上变压器	315	57.40	102.69	102.69	未进入负面清	否	无	7.63%
1884	中山区供电分公司	东海66kV变电站	明星线	新柳干8#变台柱上变压器	315	53.40	115.29	115.29	未进入负面清	否	无	1.61%
1885	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	新生干12#变台柱上变压器	315	36.70	167.90	167.90	未进入负面清	否	无	5.14%
1886	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	新生干15右2#配电站1#变压器	630	50.80	246.96	246.96	未进入负面清	否	无	9.76%
1887	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	新生干15右2#配电站2#变压器	630	44.80	284.76	284.76	未进入负面清	否	无	-0.48%
1888	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	新生干4左2变台柱上变压器	315	33.80	177.03	177.03	未进入负面清	否	无	-9.97%
1889	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	新生支1#配电站1#变压器	800	30.80	473.60	473.60	未进入负面清	否	无	-9.47%
1890	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	新生支1#配电站2#变压器	800	57.50	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	-1.71%
1891	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	新生支1#配电站3#变压器	800	50.30	317.60	317.60	未进入负面清	否	无	-5.75%
1892	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	新世界广场配电站1#变压器	800	35.30	437.60	437.60	未进入负面清	否	无	9.68%
1893	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	新世界广场配电站2#变压器	800	53.30	293.60	293.60	未进入负面清	否	无	0.71%
1894	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	新世界广场配电站3#变压器	800	40.50	396.00	396.00	未进入负面清	否	无	5.68%
1895	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	新世界广场中心配电站1#变压器	800	58.38	252.98	252.98	未进入负面清	否	无	-0.88%
1896	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓乙线	新世界广场中心配电站2#变压器	800	34.53	443.73	443.73	未进入负面清	否	无	8.99%
1897	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	福寿线	新世界中心配电站1#变压器	800	33.15	454.77	454.77	未进入负面清	否	无	-7.87%
1898	中山区供电分公司	民主66kV变电站	世纪线	新世界中心配电站2#变压器	800	44.36	365.16	365.16	未进入负面清	否	无	-8.79%
1899	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域1#配电站1#变压器	800	51.02	311.87	311.87	未进入负面清	否	无	0.86%
1900	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域1#配电站2#变压器	800	50.95	312.42	312.42	未进入负面清	否	无	9.81%
1901	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域10#配电站1#变压器	800	49.53	323.74	323.74	未进入负面清	否	无	-5.75%
1902	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域10#配电站2#变压器	800	38.60	411.20	411.20	未进入负面清	否	无	2.70%
1903	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域2#配电站1#变压器	630	39.99	315.07	315.07	未进入负面清	否	无	5.82%
1904	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域2#配电站2#变压器	630	33.84	353.81	353.81	未进入负面清	否	无	4.06%
1905	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域3#配电站1#变压器	800	37.30	421.60	421.60	未进入负面清	否	无	3.11%
1906	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域3#配电站2#变压器	800	43.59	371.30	371.30	未进入负面清	否	无	2.36%
1907	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域4#配电站1#变压器	630	38.33	325.50	325.50	未进入负面清	否	无	7.63%
1908	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域4#配电站2#变压器	630	41.41	306.13	306.13	未进入负面清	否	无	-3.18%
1909	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域5#配电站1#变压器	630	50.90	246.33	246.33	未进入负面清	否	无	-2.33%
1910	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域5#配电站2#变压器	630	43.50	292.95	292.95	未进入负面清	否	无	0.00%
1911	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域6#配电站1#变压器	630	50.71	247.53	247.53	未进入负面清	否	无	-9.27%
1912	中山区供电分公司	东海66kV变电站	东星线	星光域6#配电站2#变压器	630	55.10	219.87	219.87	未进入负面清	否	无	-2.02%
1913	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域7#配电站1#变压器	630	48.30	262.71	262.71	未进入负面清	否	无	4.86%
1914	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域7#配电站2#变压器	630	56.30	212.31	212.31	未进入负面清	否	无	3.80%
1915	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域8#配电站1#变压器	800	56.30	269.60	269.60	未进入负面清	否	无	3.25%
1916	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域8#配电站2#变压器	800	39.50	404.00	404.00	未进入负面清	否	无	-7.20%
1917	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域9#配电站1#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清	否	无	0.06%
1918	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华国线	星光域9#配电站2#变压器	800	57.60	259.20	259.20	未进入负面清	否	无	0.06%
1919	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	兴和配电站1#变压器	630	44.14	288.92	288.92	未进入负面清	否	无	-5.21%
1920	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民兴线	兴和配电站2#变压器	630	58.50	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	2.49%
1921	中山区供电分公司	民主66kV变电站	益民线	兴和箱式配电站变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	8.37%
1922	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分3#配电站1#变压器	315	50.60	124.11	124.11	未进入负面清	否	无	8.25%
1923	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分3#配电站2#变压器	630	58.74	196.91	196.91	未进入负面清	否	无	8.10%
1924	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分5#配电站1#变压器	630	35.90	340.86	340.86	未进入负面清	否	无	-3.01%
1925	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分5#配电站2#变压器	630	34.76	348.03	348.03	未进入负面清	否	无	-2.82%
1926	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	兴隆分6#配电站1#变压器	800	40.39	396.88	396.88	未进入负面清	否	无	-0.08%

1927	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七二零线	兴隆分6#配电站2#变压器	800	40.70	394.40	394.40	未进入负面清	否	无	5.99%
1928	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	海关乙线	兴盛里配电站1#变压器	630	39.70	316.89	316.89	未进入负面清	否	无	-7.38%
1929	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	海关乙线	兴盛里配电站2#变压器	630	43.04	295.88	295.88	未进入负面清	否	无	-9.42%
1930	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花1#配电站1#变压器	630	58.36	199.35	199.35	未进入负面清	否	无	-2.69%
1931	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花1#配电站2#变压器	630	30.47	375.07	375.07	未进入负面清	否	无	4.15%
1932	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花1#配电站3#变压器	630	38.90	321.93	321.93	未进入负面清	否	无	4.18%
1933	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花1#箱式配电站变压器	630	67.16	143.92	143.92	未进入负面清	否	无	-9.53%
1934	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花2#配电站1#变压器	630	35.09	345.95	345.95	未进入负面清	否	无	-7.07%
1935	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花2#配电站2#变压器	630	37.31	331.97	331.97	未进入负面清	否	无	-2.73%
1936	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花2#箱式配电站变压器	630	36.30	338.31	338.31	未进入负面清	否	无	7.13%
1937	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花3#配电站1#变压器	630	43.77	291.26	291.26	未进入负面清	否	无	6.52%
1938	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花3#配电站2#变压器	630	47.40	268.38	268.38	未进入负面清	否	无	0.55%
1939	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花3#配电站3#变压器	630	47.30	269.01	269.01	未进入负面清	否	无	5.86%
1940	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	东山线	杏花3#配电站4#变压器	630	44.33	287.70	287.70	未进入负面清	否	无	-8.18%
1941	中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	修竹1#箱式配电站变压器	630	38.40	325.08	325.08	未进入负面清	否	无	-3.15%
1942	中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	修竹2#箱式配电站变压器	630	38.90	321.93	321.93	未进入负面清	否	无	7.18%
1943	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	修竹商厦1#配电站1#变压器	800	53.40	292.80	292.80	未进入负面清	否	无	-0.22%
1944	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	修竹商厦1#配电站2#变压器	800	58.50	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-5.62%
1945	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	修竹商厦2#配电站1#变压器	800	33.30	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	5.52%
1946	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	修竹商厦2#配电站2#变压器	800	55.30	277.60	277.60	未进入负面清	否	无	-4.88%
1947	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	学士街变台柱上变压器	400	38.90	204.40	204.40	未进入负面清	否	无	-3.43%
1948	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	学士街配电站1#变压器	630	53.30	231.21	231.21	未进入负面清	否	无	-5.94%
1949	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	明湖线	学士街配电站2#变压器	500	73.07	84.63	84.63	未进入负面清	否	无	8.63%
1950	中山区供电分公司	东海66kV变电站	新柳线	学士街箱式配电站变压器	630	43.30	294.21	294.21	未进入负面清	否	无	-2.15%
1951	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	雅景华庭中心配电站1#变压器	800	36.84	425.29	425.29	未进入负面清	否	无	-2.23%
1952	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	灯塔线	雅景华庭中心配电站2#变压器	800	30.64	474.87	474.87	未进入负面清	否	无	4.80%
1953	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	雅景华庭中心配电站3#变压器	800	43.75	370.01	370.01	未进入负面清	否	无	7.55%
1954	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	春德线	雅景华庭中心配电站4#变压器	800	73.85	129.17	129.17	未进入负面清	否	无	-1.94%
1955	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	延安路东配电站1#变压器	500	40.52	247.42	247.42	未进入负面清	否	无	3.04%
1956	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	延安路东配电站2#变压器	630	44.40	287.28	287.28	未进入负面清	否	无	3.22%
1957	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	延长街箱式配电站变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-5.93%
1958	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	阳光分4#变台1#柱上变压器	200	56.30	67.40	67.40	未进入负面清	否	无	-2.15%
1959	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站甲线	阳光巷配电站变压器	630	56.30	212.31	212.31	未进入负面清	否	无	2.93%
1960	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	一德街配电站变压器	630	58.30	199.71	199.71	未进入负面清	否	无	-6.66%
1961	中山区供电分公司	真理66kV变电站	真民线	一德街箱式配电站变压器	500	48.40	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	0.94%
1962	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	白云线	一德街中心配电站1#变压器	800	39.60	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	8.81%
1963	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	白云线	一德街中心配电站2#变压器	800	35.80	433.60	433.60	未进入负面清	否	无	-8.47%
1964	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	玉光线	一德街中心配电站3#变压器	800	39.40	404.80	404.80	未进入负面清	否	无	-7.36%
1965	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	一方国际1#配电站1#变压器	630	40.60	311.22	311.22	未进入负面清	否	无	8.27%
1966	中山区供电分公司	民主66kV变电站	民寿线	一方国际1#配电站2#变压器	630	55.64	216.49	216.49	未进入负面清	否	无	-6.96%
1967	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	一方国际2#配电站1#变压器	630	58.74	196.96	196.96	未进入负面清	否	无	-7.30%
1968	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	北方乙线	一方国际2#配电站2#变压器	630	55.74	215.84	215.84	未进入负面清	否	无	1.76%
1969	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄1#箱式配电站变压器	630	47.50	267.75	267.75	未进入负面清	否	无	0.41%
1970	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄2#箱式配电站变压器	500	37.30	263.50	263.50	未进入负面清	否	无	4.17%
1971	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-1.59%
1972	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄配电站2#变压器	800	42.11	383.12	383.12	未进入负面清	否	无	3.46%

1973	中山区供电分公司	真理66kV变电站	劳动线	伊景华园1#中心配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	2.17%
1974	中山区供电分公司	真理66kV变电站	劳动线	伊景华园1#中心配电站2#变压器	800	35.70	434.40	434.40	未进入负面清	否	无	-3.90%
1975	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	伊景华园1#中心配电站3#变压器	800	30.30	477.60	477.60	未进入负面清	否	无	5.78%
1976	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	伊景华园1#中心配电站4#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	9.93%
1977	中山区供电分公司	真理66kV变电站	劳动线	伊景华园2#中心配电站1#变压器	800	46.60	347.20	347.20	未进入负面清	否	无	2.70%
1978	中山区供电分公司	真理66kV变电站	劳动线	伊景华园2#中心配电站2#变压器	800	36.70	426.40	426.40	未进入负面清	否	无	-3.99%
1979	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	伊景华园2#中心配电站3#变压器	800	46.59	347.29	347.29	未进入负面清	否	无	5.14%
1980	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	仪表分6#变台1#柱上变压器	400	53.60	145.60	145.60	未进入负面清	否	无	6.32%
1981	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	怡和街箱式配电站变压器	630	44.10	289.17	289.17	未进入负面清	否	无	-0.59%
1982	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	怡梦园箱式配电站变压器	630	47.30	269.01	269.01	未进入负面清	否	无	-8.42%
1983	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站1#变压器	630	31.78	366.80	366.80	未进入负面清	否	无	-7.60%
1984	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站2#变压器	630	61.09	182.13	182.13	未进入负面清	否	无	2.75%
1985	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站3#变压器	630	36.80	335.16	335.16	未进入负面清	否	无	-1.22%
1986	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站4#变压器	630	32.09	364.83	364.83	未进入负面清	否	无	-5.17%
1987	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站5#变压器	630	18.66	449.44	449.44	未进入负面清	否	无	-5.52%
1988	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿成花园配电站6#变压器	630	44.82	284.63	284.63	未进入负面清	否	无	-4.93%
1989	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿泰1#箱式配电站变压器	800	37.90	416.80	416.80	未进入负面清	否	无	0.22%
1990	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	亿泰2#箱式配电站变压器	800	55.30	277.60	277.60	未进入负面清	否	无	-0.40%
1991	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	樱花园配电站1#变压器	630	54.70	222.39	222.39	未进入负面清	否	无	5.71%
1992	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	樱花园配电站2#变压器	630	50.50	248.85	248.85	未进入负面清	否	无	-5.57%
1993	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	迎宾花园1#箱式配电站变压器	630	33.18	357.97	357.97	未进入负面清	否	无	-4.89%
1994	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	迎宾花园2#箱式配电站变压器	630	38.80	322.56	322.56	未进入负面清	否	无	7.51%
1995	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	迎宾街配电站1#变压器	200	53.30	73.40	73.40	未进入负面清	否	无	-0.63%
1996	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	迎宾街配电站2#变压器	315	36.40	168.84	168.84	未进入负面清	否	无	-8.67%
1997	中山区供电分公司	民主66kV变电站	繁华线	永和小学箱式配电站变压器	500	31.50	292.50	292.50	未进入负面清	否	无	9.05%
1998	中山区供电分公司	民主66kV变电站	永和线	永胜配电站变压器	630	43.10	295.47	295.47	未进入负面清	否	无	-8.56%
1999	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	友好大厦中心配电站1#变压器	800	37.85	417.17	417.17	未进入负面清	否	无	2.81%
2000	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	胜友甲线	友好大厦中心配电站2#变压器	800	73.60	131.22	131.22	未进入负面清	否	无	-5.59%
2001	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	友好大厦中心配电站3#变压器	800	39.30	405.60	405.60	未进入负面清	否	无	8.00%
2002	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	友好大厦中心配电站4#变压器	800	31.90	464.80	464.80	未进入负面清	否	无	-7.44%
2003	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	友谊医院1#箱式配电站变压器	400	47.10	171.60	171.60	未进入负面清	否	无	-5.17%
2004	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	友谊医院2#箱式配电站变压器	630	46.60	273.42	273.42	未进入负面清	否	无	9.00%
2005	中山区供电分公司	三元66kV变电站	望山线	玉光街箱式配电站变压器	630	47.30	269.01	269.01	未进入负面清	否	无	2.41%
2006	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	朝阳线	育才街箱式配电站变压器	630	39.70	316.89	316.89	未进入负面清	否	无	-7.17%
2007	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	誉澜道1#配电站1#变压器	630	40.43	312.26	312.26	未进入负面清	否	无	9.35%
2008	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	誉澜道1#配电站2#变压器	630	40.70	310.56	310.56	未进入负面清	否	无	-5.95%
2009	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	誉澜道2#配电站1#变压器	630	31.82	366.56	366.56	未进入负面清	否	无	2.90%
2010	中山区供电分公司	春华66kV变电站	凯丹线	誉澜道2#配电站2#变压器	630	30.84	372.70	372.70	未进入负面清	否	无	-2.96%
2011	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	誉澜道3#配电站1#变压器	630	37.30	332.01	332.01	未进入负面清	否	无	-7.85%
2012	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	誉澜道3#配电站2#变压器	630	34.50	349.65	349.65	未进入负面清	否	无	-6.79%
2013	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华郡线	誉澜道3#配电站3#变压器	630	33.50	355.95	355.95	未进入负面清	否	无	-9.89%
2014	中山区供电分公司	三元66kV变电站	万安线	悦泰诚里中心配电站1#变压器	630	42.06	302.02	302.02	未进入负面清	否	无	4.41%
2015	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	悦泰诚里中心配电站2#变压器	800	30.70	474.40	474.40	未进入负面清	否	无	0.77%
2016	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	悦泰德里中心配电站1#变压器	800	57.60	259.20	259.20	未进入负面清	否	无	-0.52%
2017	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	悦泰德里中心配电站2#变压器	800	24.60	523.20	523.20	未进入负面清	否	无	9.91%
2018	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	悦泰德里中心配电站3#变压器	800	45.18	358.56	358.56	未进入负面清	否	无	9.55%

2019	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	悦泰德里中心配电站4#变压器	800	30.60	475.20	475.20	未进入负面清	否	无	2.42%
2020	中山区供电分公司	民主66kV变电站	丹阳线	悦泰街里中心配电站1#变压器	630	40.80	309.96	309.96	未进入负面清	否	无	6.95%
2021	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	庆功线	悦泰街里中心配电站2#变压器	630	34.01	352.76	352.76	未进入负面清	否	无	8.45%
2022	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	云程配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-2.20%
2023	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	云程站乙线	云程配电站2#变压器	630	34.10	352.17	352.17	未进入负面清	否	无	9.93%
2024	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	造船分2#箱式配电站变压器	630	35.70	342.09	342.09	未进入负面清	否	无	9.26%
2025	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	长江路1#变台柱上变压器	315	34.30	175.46	175.46	未进入负面清	否	无	5.36%
2026	中山区供电分公司	民主66kV变电站	普照线	长江路邮电公寓1#箱式配电站变压器	630	45.10	282.87	282.87	未进入负面清	否	无	0.41%
2027	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利国线	长江路邮电公寓2#箱式配电站变压器	630	30.73	373.39	373.39	未进入负面清	否	无	-7.39%
2028	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	正阳街配电站变压器	630	43.30	294.21	294.21	未进入负面清	否	无	1.17%
2029	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	远大站乙线	正阳街箱式配电站变压器	630	35.30	344.61	344.61	未进入负面清	否	无	-8.08%
2030	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	职工街配电站变压器	630	40.10	314.37	314.37	未进入负面清	否	无	-6.54%
2031	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	植物园南箱式配电站变压器	400	55.60	137.60	137.60	未进入负面清	否	无	-5.57%
2032	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	中翠街配电站1#变压器	630	37.60	330.12	330.12	未进入负面清	否	无	-0.82%
2033	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	中翠街配电站2#变压器	630	43.60	292.32	292.32	未进入负面清	否	无	9.58%
2034	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术1#配电站1#变压器	800	49.30	325.60	325.60	未进入负面清	否	无	-8.27%
2035	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术1#配电站2#变压器	800	46.34	349.30	349.30	未进入负面清	否	无	6.75%
2036	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术1#配电站3#变压器	800	67.86	177.13	177.13	未进入负面清	否	无	-2.63%
2037	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术1#中心配电站1#变压器	630	30.05	377.70	377.70	未进入负面清	否	无	-2.30%
2038	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术1#中心配电站2#变压器	630	38.70	323.19	323.19	未进入负面清	否	无	-2.73%
2039	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术2#配电站1#变压器	800	40.90	392.80	392.80	未进入负面清	否	无	5.19%
2040	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术2#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-9.31%
2041	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术2#中心配电站1#变压器	800	30.48	476.20	476.20	未进入负面清	否	无	-0.88%
2042	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术2#中心配电站2#变压器	800	31.50	468.00	468.00	未进入负面清	否	无	-5.03%
2043	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术3#配电站1#变压器	630	34.94	346.87	346.87	未进入负面清	否	无	0.95%
2044	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术3#配电站2#变压器	630	51.80	240.66	240.66	未进入负面清	否	无	-0.50%
2045	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚当代艺术中心配电站#变压器	630	50.50	248.85	248.85	未进入负面清	否	无	-9.12%
2046	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚当代艺术中心配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-2.29%
2047	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚克林姆特1#配电站1#变压器	800	31.60	467.20	467.20	未进入负面清	否	无	-4.12%
2048	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚克林姆特1#配电站2#变压器	800	59.30	245.60	245.60	未进入负面清	否	无	-3.97%
2049	中山区供电分公司	春华66kV变电站	龙湖线	中庚克林姆特1#配电站3#变压器	800	55.16	278.69	278.69	未进入负面清	否	无	5.51%
2050	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特2#配电站1#变压器	800	33.40	452.80	452.80	未进入负面清	否	无	-9.92%
2051	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特2#配电站2#变压器	800	57.80	257.60	257.60	未进入负面清	否	无	-8.06%
2052	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特2#配电站3#变压器	800	57.80	257.60	257.60	未进入负面清	否	无	0.56%
2053	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特3#配电站1#变压器	800	53.80	289.60	289.60	未进入负面清	否	无	-1.37%
2054	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金中线	中庚克林姆特3#配电站2#变压器	800	37.90	416.80	416.80	未进入负面清	否	无	7.17%
2055	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	中华街南配电站变压器	630	69.96	126.22	126.22	未进入负面清	否	无	5.73%
2056	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	中华街配电站1#变压器	630	48.81	259.52	259.52	未进入负面清	否	无	-9.79%
2057	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	中华街配电站2#变压器	630	37.01	333.83	333.83	未进入负面清	否	无	0.63%
2058	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	延安线	中华街箱式配电站变压器	630	43.50	292.95	292.95	未进入负面清	否	无	9.53%
2059	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中林园中心配电站1#变压器	630	59.10	194.67	194.67	未进入负面清	否	无	-6.43%
2060	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中林园中心配电站2#变压器	630	59.60	191.52	191.52	未进入负面清	否	无	8.19%
2061	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	唐家线	中林园中心配电站3#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	7.81%
2062	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南风景配电站1#变压器	630	33.31	357.15	357.15	未进入负面清	否	无	-9.09%
2063	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南风景配电站2#变压器	630	35.60	342.74	342.74	未进入负面清	否	无	-7.86%
2064	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南风景配电站3#变压器	630	36.14	339.32	339.32	未进入负面清	否	无	3.95%

2065	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南风景配电站4#变压器	630	33.94	353.20	353.20	未进入负面清	否	无	-7.19%
2066	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中南路1#箱式配电站变压器	630	48.80	259.56	259.56	未进入负面清	否	无	8.98%
2067	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	七六零线	中南路2#箱式配电站变压器	630	41.70	304.29	304.29	未进入负面清	否	无	5.71%
2068	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中南路3#箱式配电站变压器	630	36.30	338.31	338.31	未进入负面清	否	无	-6.45%
2069	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	中南路4#箱式配电站变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	3.05%
2070	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	中南路5#箱式配电站变压器	630	40.60	311.22	311.22	未进入负面清	否	无	-2.93%
2071	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中南三分8#配电站1#变压器	800	56.80	265.60	265.60	未进入负面清	否	无	4.82%
2072	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中南三分8#配电站2#变压器	800	53.30	293.60	293.60	未进入负面清	否	无	-7.21%
2073	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑1#配电站1#变压器	630	39.67	317.08	317.08	未进入负面清	否	无	-7.54%
2074	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑1#配电站2#变压器	630	49.40	255.78	255.78	未进入负面清	否	无	-8.27%
2075	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑2#配电站1#变压器	630	40.30	313.11	313.11	未进入负面清	否	无	5.36%
2076	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑2#配电站2#变压器	630	23.63	418.13	418.13	未进入负面清	否	无	2.36%
2077	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑2#配电站3#变压器	630	45.10	282.87	282.87	未进入负面清	否	无	3.84%
2078	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	中南苑2#配电站4#变压器	630	25.22	408.11	408.11	未进入负面清	否	无	-8.81%
2079	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	虎滩线	中青街变台1#柱上变压器	800	47.50	340.00	340.00	未进入负面清	否	无	5.32%
2080	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	中青街御中南配电站1#变压器	630	30.70	373.59	373.59	未进入负面清	否	无	-2.55%
2081	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	油化丁线	中青街御中南配电站2#变压器	630	39.80	316.26	316.26	未进入负面清	否	无	1.26%
2082	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	中山邮政箱式配电站变压器	630	61.71	178.22	178.22	未进入负面清	否	无	7.62%
2083	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	中心小学配电站1#变压器	400	56.30	134.80	134.80	未进入负面清	否	无	-2.45%
2084	中山区供电分公司	民主66kV变电站	警卫线	中心小学配电站2#变压器	630	41.30	306.81	306.81	未进入负面清	否	无	-4.01%
2085	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城1#配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	-1.82%
2086	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城1#配电站2#变压器	800	33.50	452.00	452.00	未进入负面清	否	无	-9.78%
2087	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城1#配电站3#变压器	800	34.90	440.80	440.80	未进入负面清	否	无	-6.23%
2088	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城2#配电站1#变压器	800	10.40	636.80	636.80	未进入负面清	否	无	6.87%
2089	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城2#配电站2#变压器	800	71.35	149.20	149.20	未进入负面清	否	无	-4.45%
2090	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城2#配电站3#变压器	800	48.30	333.59	333.59	未进入负面清	否	无	-4.88%
2091	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城3#配电站1#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	4.90%
2092	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城3#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-0.56%
2093	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城3#配电站3#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	4.06%
2094	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城4#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	-5.44%
2095	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城4#配电站2#变压器	800	17.90	576.80	576.80	未进入负面清	否	无	-2.42%
2096	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春信线	中信海港城4#配电站3#变压器	800	19.40	564.80	564.80	未进入负面清	否	无	-9.95%
2097	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城5#配电站1#变压器	800	46.44	348.46	348.46	未进入负面清	否	无	-1.02%
2098	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城5#配电站2#变压器	800	36.51	427.95	427.95	未进入负面清	否	无	-7.98%
2099	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中信海港城5#配电站3#变压器	800	68.53	171.72	171.72	未进入负面清	否	无	-9.84%
2100	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	红霓甲线	中央公馆中心配电站1#变压器	800	53.30	293.60	293.60	未进入负面清	否	无	-7.56%
2101	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	中央公馆中心配电站2#变压器	800	41.31	389.54	389.54	未进入负面清	否	无	9.28%
2102	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	中央公馆中心配电站3#变压器	800	30.90	472.80	472.80	未进入负面清	否	无	4.09%
2103	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	中原站乙线	中原箱式配电站变压器	630	34.10	352.17	352.17	未进入负面清	否	无	-9.46%
2104	中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	竹青街中心配电站1#变压器	800	34.74	442.07	442.07	未进入负面清	否	无	-6.64%
2105	中山区供电分公司	民主66kV变电站	春海线	竹青街中心配电站2#变压器	800	53.13	294.93	294.93	未进入负面清	否	无	-9.52%
2106	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	祝贺配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-2.11%
2107	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	寿云线	祝贺配电站2#变压器	630	58.57	198.01	198.01	未进入负面清	否	无	-6.37%
2108	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	姊妹楼配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	6.97%
2109	中山区供电分公司	胜利66kV变电站	利源乙线	姊妹楼配电站2#变压器	630	49.40	255.78	255.78	未进入负面清	否	无	0.50%
2110	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	紫御东方1#配电站1#变压器	800	40.80	393.60	393.60	未进入负面清	否	无	-5.64%

2111	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	紫御东方1#配电站2#变压器	800	55.10	279.20	279.20	未进入负面清	否	无	-1.34%
2112	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金湾线	紫御东方1#配电站3#变压器	800	55.30	277.60	277.60	未进入负面清	否	无	-4.89%
2113	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	紫御东方2#配电站1#变压器	800	35.30	437.60	437.60	未进入负面清	否	无	-2.25%
2114	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	紫御东方2#配电站2#变压器	800	38.89	408.88	408.88	未进入负面清	否	无	-0.85%
2115	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春利线	紫御东方2#配电站3#变压器	800	50.98	312.13	312.13	未进入负面清	否	无	-3.08%
2116	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	望海线	自立配电站变压器	800	47.30	341.60	341.60	未进入负面清	否	无	-2.64%
2117	中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	自卫分3#配电站变压器	500	59.00	155.00	155.00	未进入负面清	否	无	5.78%
2118	中山区供电分公司	真理66kV变电站	南山线	自卫分5#箱式配电站变压器	630	44.60	286.02	286.02	未进入负面清	否	无	0.07%
2119	中山区供电分公司	真理66kV变电站	七一线	自卫街配电站变压器	500	43.90	230.50	230.50	未进入负面清	否	无	-4.81%
2120	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺1#配电站1#配电变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	5.01%
2121	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺1#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-2.86%
2122	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺1#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-2.01%
2123	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺2#配电站1#配电变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-9.90%
2124	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	0.61%
2125	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺2#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-0.52%
2126	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺3#配电站1#配电变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	-7.34%
2127	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-4.83%
2128	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺4#配电站1#配电变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	2.59%
2129	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	4.57%
2130	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺5#配电站1#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	2.68%
2131	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	0.46%
2132	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺6#配电站1#配电变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	-0.17%
2133	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	保利天禧之玺6#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-9.25%
2134	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际1#配电站1#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-9.55%
2135	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际1#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-9.50%
2136	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际2#配电站1#配电变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	-1.39%
2137	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	4.47%
2138	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际3#配电站1#配电变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	3.54%
2139	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-7.42%
2140	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际4#配电站1#配电变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	4.99%
2141	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	碧桂园东港国际4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-6.65%
2142	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际5#配电站1#配电变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	-1.92%
2143	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	7.82%
2144	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	碧桂园东港国际5#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	7.64%
2145	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆1#配电站1#配电变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	2.42%
2146	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆1#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	9.62%
2147	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆2#配电站1#配电变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	2.61%
2148	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	4.48%
2149	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆3#配电站1#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-3.74%
2150	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	1.15%
2151	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆4#配电站1#配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	7.35%
2152	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-0.96%
2153	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆5#配电站1#配电变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	3.37%
2154	中山区供电分公司	金融66kV变电站	港坤线	新星公馆5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-4.80%
2155	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉1#配电站1#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	6.49%
2156	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉1#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	2.15%

2157	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉2#配电站1#配电变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	2.73%
2158	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-0.95%
2159	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉3#配电站1#配电变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	-0.72%
2160	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	2.25%
2161	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉4#配电站1#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-0.80%
2162	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	8.89%
2163	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉5#配电站1#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-2.76%
2164	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	1.32%
2165	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉6#配电站1#配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-4.12%
2166	中山区供电分公司	春华66kV变电站	春港线	中海天誉6#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-7.18%
2167	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉7#配电站1#配电变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	7.80%
2168	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民信线	中海天誉7#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	3.58%
2169	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	清华园1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-9.14%
2170	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	清华园1#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-0.14%
2171	中山区供电分公司	东海66kV变电站	丰悦线	清华园1#配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-9.45%
2172	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	石槽线	石槽北沟箱式配电站变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	6.10%
2173	中山区供电分公司	东海66kV变电站	捷胜线	胜鼎育才中心配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.02%
2174	中山区供电分公司	东海66kV变电站	捷胜线	胜鼎育才中心配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-6.61%
2175	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	学士线	胜鼎育才中心配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	3.07%
2176	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇2#配电站1#变压器	800	7.80	657.60	657.60	未进入负面清	否	无	-4.83%
2177	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇2#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	8.46%
2178	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇4#配电站1#变压器	800	11.70	626.40	626.40	未进入负面清	否	无	0.71%
2179	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	民港线	海港城峯汇4#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	7.09%
2180	中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	明月听澜2#配电站1#配电变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	5.69%
2181	中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	中庚当代艺术箱式配电站变压器	630	17.90	454.23	454.23	未进入负面清	否	无	5.00%
2182	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	山屏街1#箱式配电站配电变压器	630	19.40	444.78	444.78	未进入负面清	否	无	5.46%
2183	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	明月听澜1#配电站103配电变压器	800	12.65	618.80	618.80	未进入负面清	否	无	7.99%
2184	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵7#配电站104配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	3.13%
2185	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵1#配电站105配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-9.82%
2186	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵5#配电站103配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	2.71%
2187	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵4#配电站103配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-4.44%
2188	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵7#配电站105配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	2.32%
2189	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵4#配电站104配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-9.76%
2190	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵6#配电站103配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-0.81%
2191	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵6#配电站104配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	6.35%
2192	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵2#配电站104配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-2.45%
2193	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵2#配电站105配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	1.54%
2194	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵3#配电站103配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	8.61%
2195	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵7#配电站103配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	1.06%
2196	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	首开乙线	首开国风华韵2#配电站103配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-8.11%
2197	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵3#配电站104配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	1.41%
2198	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	招商臻园2#配电站103配电变压器	800	14.12	607.07	607.07	未进入负面清	否	无	-1.54%
2199	中山区供电分公司	民主66kV变电站	育才线	竹青街中心配电站3#变压器	800	23.27	533.87	533.87	未进入负面清	否	无	-2.83%
2200	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	招商臻园3#配电站103配电变压器	800	26.82	505.47	505.47	未进入负面清	否	无	5.83%
2201	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	招商臻园4#配电站104配电变压器	800	12.40	620.80	620.80	未进入负面清	否	无	-1.17%
2202	中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	明月听澜中心配电站2号变压器	800	32.30	461.60	461.60	未进入负面清	否	无	-3.80%

2203	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心3#配电站2#变压器	800	14.27	605.87	605.87	未进入负面清	否	无	-0.37%
2204	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	兴和线	南山悦源府中心配电站2#配电变压器	630	15.63	468.51	468.51	未进入负面清	否	无	9.75%
2205	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心2#配电站2#变压器	800	9.37	645.07	645.07	未进入负面清	否	无	0.95%
2206	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心3#配电站3#变压器	800	24.32	525.47	525.47	未进入负面清	否	无	-7.70%
2207	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心3#配电站1#变压器	800	13.38	612.93	612.93	未进入负面清	否	无	4.81%
2208	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳9#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	1.20%
2209	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳9#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	6.35%
2210	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳4#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	1.83%
2211	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳4#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-7.83%
2212	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳4#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	1.83%
2213	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳9#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-7.23%
2214	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳6#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	2.66%
2215	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳6#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-5.75%
2216	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳8#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-6.39%
2217	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳8#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-4.53%
2218	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳3#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	2.11%
2219	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳1#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	8.03%
2220	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳1#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-6.79%
2221	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳3#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-0.88%
2222	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	明月听澜中心配电站1号变压器	800	9.42	644.67	644.67	未进入负面清	否	无	6.14%
2223	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	招商臻园3#配电站2#配电变压器	800	10.07	639.47	639.47	未进入负面清	否	无	-0.47%
2224	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺7#配电站2#配电变压器	800	25.30	517.60	517.60	未进入负面清	否	无	5.09%
2225	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺7#配电站3#配电变压器	800	25.42	516.67	516.67	未进入负面清	否	无	-9.04%
2226	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华紫线	紫御东方箱式配电站1#配电变压器	630	24.58	412.13	412.13	未进入负面清	否	无	0.10%
2227	中山区供电分公司	东海66kV变电站	大众线	明月听澜1#配电站2#配电变压器	800	28.45	492.40	492.40	未进入负面清	否	无	-4.34%
2228	中山区供电分公司	明泽66kV变电站	明华线	海昌欣城箱式配电站1#配电变压器	630	28.17	389.55	389.55	未进入负面清	否	无	4.83%
2229	中山区供电分公司	虎滩66kV变电站	转山线	伊顿山庄配电站3#变压器	630	19.42	444.68	444.68	未进入负面清	否	无	-8.49%
2230	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	招商臻园4#配电站1#配电变压器	800	8.62	651.07	651.07	未进入负面清	否	无	9.84%
2231	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	保利天禧之玺7#配电站1#配电变压器	800	26.92	504.67	504.67	未进入负面清	否	无	1.75%
2232	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	迎宾线	吕家屯箱式配电站变压器	630	15.17	471.45	471.45	未进入负面清	否	无	-0.32%
2233	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金望线	碧桂园望海中心1#配电站1#变压器	800	17.83	577.33	577.33	未进入负面清	否	无	5.87%
2234	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	招商臻园1#配电站3#配电变压器	800	10.60	635.20	635.20	未进入负面清	否	无	8.37%
2235	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	招商臻园1#配电站1#配电变压器	800	30.38	476.93	476.93	未进入负面清	否	无	3.51%
2236	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金禧线	招商臻园1#配电站2#配电变压器	800	13.73	610.13	610.13	未进入负面清	否	无	-9.63%
2237	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心2#配电站3#变压器	800	10.48	636.13	636.13	未进入负面清	否	无	3.21%
2238	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金海线	碧桂园望海中心2#配电站1#变压器	800	9.67	642.67	642.67	未进入负面清	否	无	-3.72%
2239	中山区供电分公司	石槽66kV变电站	波涛线	竹青街中心配电站4#变压器	630	13.97	479.01	479.01	未进入负面清	否	无	3.74%
2240	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	中海东港3#配电站2#变压器	800	9.27	645.87	645.87	未进入负面清	否	无	-9.21%
2241	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	中海东港3#配电站1#变压器	800	25.37	517.07	517.07	未进入负面清	否	无	7.74%
2242	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	中海东港2#配电站2#变压器	800	24.10	527.20	527.20	未进入负面清	否	无	3.49%
2243	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	中海东港2#配电站1#变压器	800	16.43	588.53	588.53	未进入负面清	否	无	-5.05%
2244	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳10#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-6.51%
2245	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	中海东港1#配电站2#变压器	800	12.58	619.33	619.33	未进入负面清	否	无	-3.89%
2246	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳2#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-1.43%
2247	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳10#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-9.24%
2248	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-9.24%

2249	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华招线	招商臻园2#配电站2#配电变压器	800	29.40	484.80	484.80	未进入负面清	否	无	0.30%
2250	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵5#配电站2#配电变压器	630	9.20	509.04	509.04	未进入负面清	否	无	-9.50%
2251	中山区供电分公司	民寿66kV变电站	二七线	南山悦源府中心配电站#配电变压器	630	15.77	467.67	467.67	未进入负面清	否	无	1.09%
2252	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵1#配电站2#配电变压器	630	29.75	379.58	379.58	未进入负面清	否	无	-4.19%
2253	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳7#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	3.45%
2254	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳5#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	0.15%
2255	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳10#配电站3#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	5.70%
2256	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳7#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-8.74%
2257	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	中海东港1#配电站1#变压器	800	33.22	454.27	454.27	未进入负面清	否	无	-5.94%
2258	中山区供电分公司	华乐66kV变电站	华阳线	桂语朝阳5#配电站1#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	7.96%
2259	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金园线	桂语朝阳2#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-1.67%
2260	中山区供电分公司	金融66kV变电站	金望线	碧桂园望海中心1#配电站2#变压器	800	28.27	493.87	493.87	未进入负面清	否	无	-0.96%
2261	中山区供电分公司	金融66kV变电站	首开甲线	首开国风华韵1#配电站1#配电变压器	630	15.07	472.08	472.08	未进入负面清	否	无	-3.76%
2262	中山区供电分公司	东海66kV变电站	民德线	明月听澜2#配电站2#配电变压器	800	25.87	513.07	513.07	未进入负面清	否	无	-2.37%
2263	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支15#变台变压器	100	58.07	31.93	31.93	未进入负面清	否	无	-0.57%
2264	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支16#右3#变台变压器	50	66.41	11.80	11.80	未进入负面清	否	无	-2.81%
2265	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 磨岭沟支9#变台变压器	30	48.84	12.35	12.35	未进入负面清	否	无	-1.49%
2266	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干459#变台变压器	30	67.67	6.70	6.70	未进入负面清	否	无	-1.56%
2267	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干442#变台变压器	30	60.60	8.82	8.82	未进入负面清	否	无	-2.53%
2268	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支17#变台变压器	80	47.22	34.22	34.22	未进入负面清	否	无	-3.79%
2269	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支28#右2#变台变压器	30	49.83	12.05	12.05	未进入负面清	否	无	8.57%
2270	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干404#变台变压器	30	66.85	6.95	6.95	未进入负面清	否	无	-0.85%
2271	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 秦张分27#左4#变台变压器	50	53.48	18.26	18.26	未进入负面清	否	无	-5.68%
2272	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支51#左2变台变压器	20	64.83	5.03	5.03	未进入负面清	否	无	4.58%
2273	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支23#变台变压器	30	61.94	8.42	8.42	未进入负面清	否	无	-9.50%
2274	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支67#变台变压器	30	62.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	-7.36%
2275	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支16#间1#右1#变台变压器	50	68.36	10.82	10.82	未进入负面清	否	无	5.52%
2276	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支29#变台变压器	30	45.33	13.40	13.40	未进入负面清	否	无	-5.37%
2277	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支10#变台变压器	30	49.66	12.10	12.10	未进入负面清	否	无	2.51%
2278	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 王沟支12#变台变压器	30	46.03	13.19	13.19	未进入负面清	否	无	-1.77%
2279	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支10#左4#变台变压器	200	57.06	65.88	65.88	未进入负面清	否	无	5.12%
2280	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支30#右6#变台变压器	30	49.08	12.28	12.28	未进入负面清	否	无	8.96%
2281	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支62#变台变压器	50	68.81	10.60	10.60	未进入负面清	否	无	-0.98%
2282	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支16#间1#左6#变台变压器	50	59.76	15.12	15.12	未进入负面清	否	无	-3.33%
2283	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支21#右4#变台变压器	400	48.90	164.40	164.40	未进入负面清	否	无	-8.11%
2284	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 秦张分40#变台变压器	20	68.98	4.20	4.20	未进入负面清	否	无	-7.85%
2285	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 前房支21#左6#变台变压器	200	57.29	65.42	65.42	未进入负面清	否	无	1.36%
2286	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 太阳分3#左4#变台变压器	30	64.55	7.64	7.64	未进入负面清	否	无	8.17%
2287	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支18#左4#变台变压器	30	50.08	11.98	11.98	未进入负面清	否	无	9.19%
2288	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干316#右6#变台变压器	160	64.36	41.02	41.02	未进入负面清	否	无	9.47%
2289	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 太阳分1#左1#变台变压器	250	62.21	69.48	69.48	未进入负面清	否	无	-0.72%
2290	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 龙王庙支2#变台变压器	20	49.34	8.13	8.13	未进入负面清	否	无	5.53%
2291	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 季咸支21#变台变压器	30	59.58	9.13	9.13	未进入负面清	否	无	3.40%
2292	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 台岭分25#左3#变台变压器	20	55.68	6.86	6.86	未进入负面清	否	无	-1.10%
2293	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干308#变台变压器	100	49.60	40.40	40.40	未进入负面清	否	无	-7.27%
2294	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支21#左1#变台变压器	80	68.06	17.55	17.55	未进入负面清	否	无	8.71%

2295	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支14#左9#变台变压器	80	55.30	27.76	27.76	未进入负面清	否	无	5.93%
2296	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干297左1#变台变压器	30	53.85	10.85	10.85	未进入负面清	否	无	-1.87%
2297	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 龙王庙支20#变台变压器	50	58.89	15.56	15.56	未进入负面清	否	无	8.10%
2298	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 台岭分55#变台变压器	20	62.79	5.44	5.44	未进入负面清	否	无	5.27%
2299	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 王沟支1#变台变压器	30	62.86	8.14	8.14	未进入负面清	否	无	-3.78%
2300	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 太阳分23#变台变压器	400	57.64	129.44	129.44	未进入负面清	否	无	2.80%
2301	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干284#左4#变台变压器	30	63.16	8.05	8.05	未进入负面清	否	无	-5.27%
2302	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分51#变台变压器	20	64.97	5.01	5.01	未进入负面清	否	无	6.95%
2303	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 台岭分42#左3#变台变压器	200	54.85	70.30	70.30	未进入负面清	否	无	-2.46%
2304	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支14#右1#变台变压器	80	60.82	23.34	23.34	未进入负面清	否	无	3.53%
2305	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干321右1#变台变压器	50	47.88	21.06	21.06	未进入负面清	否	无	-6.83%
2306	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干358#变台变压器	30	61.28	8.62	8.62	未进入负面清	否	无	1.80%
2307	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干326#变台变压器	50	68.45	10.78	10.78	未进入负面清	否	无	-2.28%
2308	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支14#左4#变台变压器	80	65.15	19.88	19.88	未进入负面清	否	无	7.64%
2309	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 台岭分37#变台变压器	200	64.42	51.16	51.16	未进入负面清	否	无	-7.11%
2310	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 邓屯分7#变台变压器	20	53.57	7.29	7.29	未进入负面清	否	无	9.19%
2311	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干341#变台变压器	30	60.56	8.83	8.83	未进入负面清	否	无	-5.31%
2312	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干334#左5#变台变压器	100	47.61	42.39	42.39	未进入负面清	否	无	7.40%
2313	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 季崮支2#变台变压器	100	65.65	24.35	24.35	未进入负面清	否	无	9.19%
2314	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 宫家分4#左1#变台变压器	80	50.61	31.51	31.51	未进入负面清	否	无	-3.49%
2315	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 大卫沟分报恩寺支5#变台变压器	50	63.32	13.34	13.34	未进入负面清	否	无	5.72%
2316	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 隋屯支2#变台变压器	50	63.83	13.09	13.09	未进入负面清	否	无	6.96%
2317	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 宫家分19#变台变压器	30	63.63	7.91	7.91	未进入负面清	否	无	0.11%
2318	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 宫家分15#变台变压器	50	46.13	21.94	21.94	未进入负面清	否	无	5.75%
2319	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 报恩寺支6#右8#变台变压器	80	61.42	22.86	22.86	未进入负面清	否	无	-2.60%
2320	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 尹屯分2#变台变压器	30	50.67	11.80	11.80	未进入负面清	否	无	0.13%
2321	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干254左1#变台变压器	30	57.51	9.75	9.75	未进入负面清	否	无	9.37%
2322	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 宫家分周沟支4#变台变压器	100	60.73	29.27	29.27	未进入负面清	否	无	9.86%
2323	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 报恩寺支6#右3#变台变压器	80	48.50	33.20	33.20	未进入负面清	否	无	3.17%
2324	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 报恩寺支7#右2#变台变压器	30	54.34	10.70	10.70	未进入负面清	否	无	9.55%
2325	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 尹屯分10#变台变压器	50	52.37	18.82	18.82	未进入负面清	否	无	-8.18%
2326	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干231左1#变台变压器	30	70.00	6.00	6.00	未进入负面清	否	无	-2.53%
2327	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 宫家分周沟支13#变台变压器	20	66.82	4.64	4.64	未进入负面清	否	无	-0.63%
2328	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 宫家分31#变台变压器	30	49.18	12.25	12.25	未进入负面清	否	无	6.36%
2329	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 宫家分7#右2#变台变压器	20	53.55	7.29	7.29	未进入负面清	否	无	-8.77%
2330	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 隋屯支13#左1#变台变压器	30	65.22	7.43	7.43	未进入负面清	否	无	-4.92%
2331	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 宫家分45#变台变压器	80	45.79	35.37	35.37	未进入负面清	否	无	-6.29%
2332	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 宫家分7#右1#间1#变台变压器	80	47.58	33.94	33.94	未进入负面清	否	无	4.88%
2333	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 隋屯支21#变台变压器	50	57.09	16.46	16.46	未进入负面清	否	无	-3.46%
2334	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 宫家分11#间1#右1#变台变压器	80	57.03	26.38	26.38	未进入负面清	否	无	-7.93%
2335	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 报恩寺支20#变台变压器	80	57.57	25.94	25.94	未进入负面清	否	无	9.51%
2336	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 宫家分49#变台变压器	50	62.83	13.59	13.59	未进入负面清	否	无	-7.89%
2337	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干210#变台变压器	100	61.14	28.86	28.86	未进入负面清	否	无	0.16%
2338	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 宫家分58左2#变台变压器	50	67.23	11.39	11.39	未进入负面清	否	无	-3.83%
2339	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 小卫沟分7#变台变压器	50	58.68	15.66	15.66	未进入负面清	否	无	0.43%
2340	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 报恩寺支2#变台变压器	30	48.65	12.41	12.41	未进入负面清	否	无	-8.88%

2341	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 小卫沟分18#变台变压器	30	51.68	11.50	11.50	未进入负面清	否	无	-5.95%
2342	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干34左1#变台变压器	50	48.11	20.95	20.95	未进入负面清	否	无	1.75%
2343	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干80右1#变台变压器	50	69.94	10.03	10.03	未进入负面清	否	无	7.17%
2344	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 北沟支33#变台变压器	50	49.47	20.27	20.27	未进入负面清	否	无	8.82%
2345	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 大卫沟分23#变台变压器	50	60.80	14.60	14.60	未进入负面清	否	无	-8.45%
2346	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	对 俭汤干34#左1#变台变压器(俭汤干4	50	58.13	15.94	15.94	未进入负面清	否	无	2.30%
2347	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 丰富沟分14#变台变压器	50	46.52	21.74	21.74	未进入负面清	否	无	5.08%
2348	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干117#变台变压器	200	52.84	74.32	74.32	未进入负面清	否	无	1.92%
2349	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干46#左3#变台变压器	80	47.57	33.94	33.94	未进入负面清	否	无	-8.70%
2350	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 报恩寺支6右9#变台变压器	80	51.63	30.70	30.70	未进入负面清	否	无	3.61%
2351	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 龙头支12#变台变压器	50	56.03	16.99	16.99	未进入负面清	否	无	-7.14%
2352	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干260#右6#变台变压器	80	55.80	27.36	27.36	未进入负面清	否	无	8.59%
2353	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	俭汤干3#变台变压器	20	56.41	6.72	6.72	未进入负面清	否	无	3.37%
2354	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分94#左11#变台变压器	20	59.40	6.12	6.12	未进入负面清	否	无	-7.53%
2355	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干269#左7#变台变压器	80	48.76	32.99	32.99	未进入负面清	否	无	7.90%
2356	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分67#变台变压器	50	59.12	15.44	15.44	未进入负面清	否	无	-8.95%
2357	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分129#变台变压器	30	64.05	7.79	7.79	未进入负面清	否	无	8.98%
2358	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干汤南分12#变台变压器	30	52.11	11.37	11.37	未进入负面清	否	无	5.90%
2359	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分29#变台变压器	30	55.71	10.29	10.29	未进入负面清	否	无	9.78%
2360	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 吕沟支8#左3#变台变压器	30	66.40	7.08	7.08	未进入负面清	否	无	0.91%
2361	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分118#变台变压器	20	49.67	8.07	8.07	未进入负面清	否	无	-2.58%
2362	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支40#左5#变台变压器	50	64.39	12.81	12.81	未进入负面清	否	无	9.24%
2363	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 吕沟支21#变台变压器	20	67.19	4.56	4.56	未进入负面清	否	无	9.57%
2364	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支13#左6#变台变压器	20	69.48	4.10	4.10	未进入负面清	否	无	8.89%
2365	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支52#变台变压器	50	57.37	16.32	16.32	未进入负面清	否	无	-1.03%
2366	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 太阳分46#变台变压器	100	50.15	39.85	39.85	未进入负面清	否	无	2.94%
2367	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分93#变台变压器	30	54.78	10.57	10.57	未进入负面清	否	无	-2.17%
2368	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分77#变台变压器	30	63.60	7.92	7.92	未进入负面清	否	无	-8.79%
2369	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支121#变台变压器	100	66.57	23.43	23.43	未进入负面清	否	无	0.26%
2370	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 后房支93#变台变压器	50	45.54	22.23	22.23	未进入负面清	否	无	0.36%
2371	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 转山分101#左5#变台变压器	30	58.44	9.47	9.47	未进入负面清	否	无	-5.67%
2372	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 太阳分59#变台变压器	200	52.67	74.66	74.66	未进入负面清	否	无	-8.27%
2373	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 秦张分30#变台变压器	30	54.38	10.69	10.69	未进入负面清	否	无	6.96%
2374	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干402#左6#变台变压器	50	49.84	20.08	20.08	未进入负面清	否	无	-1.25%
2375	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分12#变台变压器	50	60.77	14.62	14.62	未进入负面清	否	无	-4.58%
2376	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分35#变台变压器	50	62.23	13.89	13.89	未进入负面清	否	无	-7.38%
2377	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支39#变台变压器	20	52.05	7.59	7.59	未进入负面清	否	无	7.54%
2378	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支10#右3#变台变压器	50	69.32	10.34	10.34	未进入负面清	否	无	3.78%
2379	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分28#变台变压器	20	58.75	6.25	6.25	未进入负面清	否	无	-5.49%
2380	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支21#右7#变台变压器	30	48.80	12.36	12.36	未进入负面清	否	无	-5.30%
2381	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支29#左8#变台变压器	50	51.63	19.19	19.19	未进入负面清	否	无	8.29%
2382	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分56#变台变压器	400	53.38	146.48	146.48	未进入负面清	否	无	6.05%
2383	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤线天益分49#左2#变台变压器	200	49.25	81.50	81.50	未进入负面清	否	无	-4.39%
2384	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分53#左3#变台变压器	400	47.44	170.24	170.24	未进入负面清	否	无	-5.57%
2385	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 永茂支24#柱上变压器	100	48.20	41.80	41.80	未进入负面清	否	无	-8.69%
2386	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 西岭支23#变台变压器	200	48.13	83.74	83.74	未进入负面清	否	无	-0.08%

2387	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分67#变台变压器	30	55.97	10.21	10.21	未进入负面清	否	无	2.38%
2388	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干364#左4#变台变压器	50	66.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	9.88%
2389	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 吴岭支12#左7#变台变压器	50	55.87	17.07	17.07	未进入负面清	否	无	-8.40%
2390	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 天益分87#变台变压器	50	53.27	18.37	18.37	未进入负面清	否	无	-4.68%
2391	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干374#变台变压器	30	55.29	10.41	10.41	未进入负面清	否	无	-1.57%
2392	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 吴岭支21#变台变压器	100	64.69	25.31	25.31	未进入负面清	否	无	-6.41%
2393	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干392#变台变压器	50	51.98	19.01	19.01	未进入负面清	否	无	8.13%
2394	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 邓屯分13#变台变压器	30	47.85	12.65	12.65	未进入负面清	否	无	-8.71%
2395	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	俭汤线	电网 俭汤干273#变台变压器	500	61.92	140.40	140.40	未进入负面清	否	无	-6.12%
2396	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干20#右1#变台变压器	200	59.23	61.54	61.54	未进入负面清	否	无	-9.96%
2397	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 程家支12#变台变压器	100	62.26	27.74	27.74	未进入负面清	否	无	8.93%
2398	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干15#左5#变台变压器	200	57.57	64.86	64.86	未进入负面清	否	无	7.87%
2399	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 和平支24#不同变压器	50	50.25	19.88	19.88	未进入负面清	否	无	3.56%
2400	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 姜沟支12#变台变压器	100	47.94	42.06	42.06	未进入负面清	否	无	3.34%
2401	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线程家支41#变台变压器	100	67.22	22.78	22.78	未进入负面清	否	无	7.51%
2402	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线程家支67#变台变压器	50	48.95	20.53	20.53	未进入负面清	否	无	-4.60%
2403	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 晴天岭支13#变台变压器	50	68.75	10.63	10.63	未进入负面清	否	无	-5.03%
2404	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 晴天岭支39#变台变压器	50	65.58	12.21	12.21	未进入负面清	否	无	2.12%
2405	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 晴天岭支7#变台变压器	50	69.35	10.33	10.33	未进入负面清	否	无	1.46%
2406	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线程家支23#变台变压器	50	48.74	20.63	20.63	未进入负面清	否	无	-7.75%
2407	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 和平支5#变台变压器	100	63.81	26.19	26.19	未进入负面清	否	无	2.35%
2408	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分185#变台变压器	200	48.18	83.64	83.64	未进入负面清	否	无	-5.79%
2409	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线蚕场支4右3#变台变压器	50	54.06	17.97	17.97	未进入负面清	否	无	-7.92%
2410	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干31#左2#变台变压器	50	62.50	13.75	13.75	未进入负面清	否	无	-6.10%
2411	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 程家支5#变台变压器	30	49.92	12.02	12.02	未进入负面清	否	无	0.94%
2412	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 和平支15#变台变压器	50	46.13	21.94	21.94	未进入负面清	否	无	7.79%
2413	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分150#变台变压器	50	68.54	10.73	10.73	未进入负面清	否	无	0.17%
2414	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 四道河分36#变台变压器	100	58.74	31.26	31.26	未进入负面清	否	无	-4.77%
2415	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 四道河分18#变台变压器	20	45.00	9.00	9.00	未进入负面清	否	无	2.04%
2416	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 四道河分29#变台变压器	50	68.73	10.64	10.64	未进入负面清	否	无	-4.14%
2417	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 四道河分18#左4#变台变压器	100	46.31	43.69	43.69	未进入负面清	否	无	-8.09%
2418	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 四道河分3#变台变压器	200	47.19	85.62	85.62	未进入负面清	否	无	-9.18%
2419	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干112右2#变台变压器	315	59.31	96.67	96.67	未进入负面清	否	无	4.59%
2420	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分4右1#变台变压器	200	57.31	65.38	65.38	未进入负面清	否	无	6.78%
2421	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分13#右1#变台变压器	80	58.93	24.86	24.86	未进入负面清	否	无	7.71%
2422	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线同益干112右5#变台变压器	50	58.46	15.77	15.77	未进入负面清	否	无	-3.95%
2423	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干112#右4#变台变压器	100	59.02	30.98	30.98	未进入负面清	否	无	7.13%
2424	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线向阳分73左2#变台变压器	80	58.24	25.41	25.41	未进入负面清	否	无	1.57%
2425	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分37左2#变台变压器	80	48.19	33.45	33.45	未进入负面清	否	无	0.12%
2426	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分48#左7#变台变压器	30	66.40	7.08	7.08	未进入负面清	否	无	-4.73%
2427	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干177#变台变压器	50	54.71	17.65	17.65	未进入负面清	否	无	5.33%
2428	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分57左1#变台变压器	80	64.61	20.31	20.31	未进入负面清	否	无	-2.95%
2429	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 任屯支4右3#变台变压器	50	60.89	14.56	14.56	未进入负面清	否	无	-5.27%
2430	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 寺院分6#左3#变台变压器	50	60.95	14.53	14.53	未进入负面清	否	无	1.44%
2431	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 寺院分33#变台变压器	20	55.83	6.83	6.83	未进入负面清	否	无	-5.10%
2432	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 寺院分任沟支12#变台变压器	50	45.07	22.47	22.47	未进入负面清	否	无	-3.79%

2433	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 寺院分21左6#变台变压器	20	58.96	6.21	6.21	未进入负面清	否	无	-8.13%
2434	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分60#右7#变台变压器	50	50.28	19.86	19.86	未进入负面清	否	无	5.14%
2435	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干185左1#变台变压器	100	52.93	37.07	37.07	未进入负面清	否	无	-1.86%
2436	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分21#变台变压器	50	48.05	20.98	20.98	未进入负面清	否	无	9.80%
2437	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 寺院分19#变台变压器	50	65.79	12.11	12.11	未进入负面清	否	无	-5.13%
2438	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益线向阳分79#右4#变台变压器	80	66.55	18.76	18.76	未进入负面清	否	无	7.94%
2439	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分65#变台变压器	160	59.88	48.19	48.19	未进入负面清	否	无	2.12%
2440	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分40#变台变压器	100	66.78	23.22	23.22	未进入负面清	否	无	-2.63%
2441	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 瓦房分4#变台变压器	200	60.71	58.58	58.58	未进入负面清	否	无	-3.05%
2442	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干167左1#变台变压器	50	47.72	21.14	21.14	未进入负面清	否	无	8.51%
2443	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分电信支6右6#变台变压器	30	60.62	8.81	8.81	未进入负面清	否	无	2.74%
2444	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分7#左9#变台变压器	80	48.96	32.83	32.83	未进入负面清	否	无	9.82%
2445	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 刘屯分5#变台变压器	100	59.90	30.10	30.10	未进入负面清	否	无	-2.63%
2446	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分50#变台变压器	30	52.35	11.30	11.30	未进入负面清	否	无	-0.56%
2447	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线同益干68#变台变压器	30	47.15	12.86	12.86	未进入负面清	否	无	8.85%
2448	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分7#左4#变台变压器	80	52.76	29.79	29.79	未进入负面清	否	无	2.64%
2449	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 刘屯分46#变台变压器	100	58.46	31.54	31.54	未进入负面清	否	无	8.69%
2450	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 东地分36#变台变压器	100	53.15	36.85	36.85	未进入负面清	否	无	8.47%
2451	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 东地分12#变台变压器	30	56.17	10.15	10.15	未进入负面清	否	无	2.52%
2452	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 东地分5#右7#变台变压器	100	68.06	21.94	21.94	未进入负面清	否	无	-8.29%
2453	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	刘屯分3#左2#变台变压器	80	61.22	23.02	23.02	未进入负面清	否	无	-4.59%
2454	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 瓜地沟支8#变台变压器	50	47.62	21.19	21.19	未进入负面清	否	无	3.62%
2455	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 瓜地沟支2#变台变压器	50	63.47	13.27	13.27	未进入负面清	否	无	-1.68%
2456	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分30#变台变压器	80	66.66	18.67	18.67	未进入负面清	否	无	7.62%
2457	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干135#右4#变台变压器	100	61.66	28.34	28.34	未进入负面清	否	无	-8.22%
2458	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 特钢分电信支5变台变压器	250	61.30	71.75	71.75	未进入负面清	否	无	-6.64%
2459	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 瓜地沟支8#右3#变台变压器	30	45.21	13.44	13.44	未进入负面清	否	无	-5.17%
2460	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 刘屯分20#变台变压器	80	65.58	19.54	19.54	未进入负面清	否	无	9.51%
2461	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 东地分25#变台变压器	50	59.32	15.34	15.34	未进入负面清	否	无	-1.97%
2462	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支56#变台变压器	50	50.05	19.98	19.98	未进入负面清	否	无	7.97%
2463	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分#88右6变台变压器	80	45.99	35.21	35.21	未进入负面清	否	无	-9.88%
2464	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支59#变台变压器	80	49.03	32.78	32.78	未进入负面清	否	无	2.42%
2465	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分123#变台变压器	50	50.81	19.60	19.60	未进入负面清	否	无	-0.35%
2466	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分109#变台变压器	50	63.06	13.47	13.47	未进入负面清	否	无	2.22%
2467	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分81#右5#变台变压器	30	62.13	8.36	8.36	未进入负面清	否	无	2.35%
2468	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 吴西支7#右2#变台变压器	100	50.31	39.69	39.69	未进入负面清	否	无	-0.53%
2469	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分97#变台变压器	30	68.28	6.52	6.52	未进入负面清	否	无	-6.72%
2470	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支35#变台变压器	200	67.54	44.92	44.92	未进入负面清	否	无	-7.02%
2471	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支66#变台变压器	160	45.28	71.55	71.55	未进入负面清	否	无	1.04%
2472	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支78#变台变压器	50	61.37	14.32	14.32	未进入负面清	否	无	1.06%
2473	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支59#左6#变台变压器	50	63.06	13.47	13.47	未进入负面清	否	无	-7.46%
2474	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 柳条支13#变台变压器	30	58.71	9.39	9.39	未进入负面清	否	无	5.33%
2475	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支44#变台变压器	200	60.16	59.68	59.68	未进入负面清	否	无	6.62%
2476	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分117#变台变压器	50	51.36	19.32	19.32	未进入负面清	否	无	-3.12%
2477	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支51#左5#变台变压器	50	61.63	14.19	14.19	未进入负面清	否	无	9.14%
2478	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支4#变台变压器	200	68.80	42.40	42.40	未进入负面清	否	无	8.95%

2479	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 庆阳支20#变台变压器	100	45.13	44.87	44.87	未进入负面清	否	无	-2.86%
2480	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 瓦房分34左3间1左1#变台变压器	50	48.53	20.74	20.74	未进入负面清	否	无	6.36%
2481	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线瓦房分40左3#变台变压器	50	49.26	20.37	20.37	未进入负面清	否	无	2.79%
2482	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线柞树底支13#变台变压器	50	58.68	15.66	15.66	未进入负面清	否	无	2.65%
2483	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线吴西支46右1#变台变压器	80	52.50	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-7.92%
2484	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支47左9#变台变压器	20	60.54	5.89	5.89	未进入负面清	否	无	3.95%
2485	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线瓦房分31#变台变压器	50	64.63	12.69	12.69	未进入负面清	否	无	8.65%
2486	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支41左4#变台变压器	50	53.05	18.48	18.48	未进入负面清	否	无	-9.44%
2487	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线瓦房分24右3#变台变压器	30	49.36	12.19	12.19	未进入负面清	否	无	8.67%
2488	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线孟岭支16#变台变压器	200	49.03	81.94	81.94	未进入负面清	否	无	-2.01%
2489	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支19#变台变压器	100	63.39	26.61	26.61	未进入负面清	否	无	3.59%
2490	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线瓦房分45#变台变压器	30	49.12	12.26	12.26	未进入负面清	否	无	-9.80%
2491	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线吴西支55右2#变台变压器	50	60.37	14.82	14.82	未进入负面清	否	无	-0.08%
2492	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线吴西支50左3#变台变压器	50	47.92	21.04	21.04	未进入负面清	否	无	2.37%
2493	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线林屯支14#变台变压器	30	62.25	8.33	8.33	未进入负面清	否	无	8.64%
2494	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支64#变台变压器	50	50.52	19.74	19.74	未进入负面清	否	无	9.61%
2495	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线东山嘴支9#变台变压器	30	54.90	10.53	10.53	未进入负面清	否	无	-8.66%
2496	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支47左6#变台变压器	50	54.22	17.89	17.89	未进入负面清	否	无	-6.52%
2497	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支74#变台变压器	20	49.88	8.02	8.02	未进入负面清	否	无	3.78%
2498	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支32#变台变压器	100	64.75	25.25	25.25	未进入负面清	否	无	2.61%
2499	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线于家支56#变台变压器	50	58.59	15.71	15.71	未进入负面清	否	无	7.93%
2500	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 于家支6#右2#变台变压器	50	69.12	10.44	10.44	未进入负面清	否	无	-3.31%
2501	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 吴西支24#变台变压器	50	47.02	21.49	21.49	未进入负面清	否	无	-7.31%
2502	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 石庙支13#变台变压器	50	55.76	17.12	17.12	未进入负面清	否	无	2.21%
2503	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益线石庙支8#变台变压器	30	52.67	11.20	11.20	未进入负面清	否	无	-9.58%
2504	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分8#右7#变台变压器	30	52.33	11.30	11.30	未进入负面清	否	无	1.47%
2505	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 同益干58#左1#变台变压器	30	69.56	6.13	6.13	未进入负面清	否	无	-6.81%
2506	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	电网 向阳分9#变台变压器	30	62.11	8.37	8.37	未进入负面清	否	无	-9.16%
2507	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 警平分2左1#变台变压器	100	59.98	30.02	30.02	未进入负面清	否	无	-7.92%
2508	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分2#右1#变台变压器	50	45.29	22.36	22.36	未进入负面清	否	无	4.32%
2509	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	镇内分14右3#变台变压器	200	65.40	49.20	49.20	未进入负面清	否	无	9.45%
2510	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分2#右2#变台变压器	200	58.12	63.76	63.76	未进入负面清	否	无	1.03%
2511	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内线安波干54#变台变压器	400	50.62	157.52	157.52	未进入负面清	否	无	9.73%
2512	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内线镇内分6#变台变压器	100	66.12	23.88	23.88	未进入负面清	否	无	1.91%
2513	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 邵屯分32左1左3#变台变压器	30	59.61	9.12	9.12	未进入负面清	否	无	6.70%
2514	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 电信支4#变台变压器	50	69.60	10.20	10.20	未进入负面清	否	无	-9.22%
2515	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分东张支5左1#变台变压器	50	52.34	18.83	18.83	未进入负面清	否	无	6.26%
2516	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分东张支11#变台变压器	50	65.76	12.12	12.12	未进入负面清	否	无	3.63%
2517	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内线安波干31#变台变压器	630	54.16	225.79	225.79	未进入负面清	否	无	-4.80%
2518	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 警平分2#左1#变台变压器	200	57.64	64.72	64.72	未进入负面清	否	无	-8.98%
2519	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内线安波干55#变台变压器	200	51.88	76.24	76.24	未进入负面清	否	无	0.36%
2520	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 供电分8#右1#变台变压器	630	50.16	250.99	250.99	未进入负面清	否	无	3.98%
2521	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分72左1#变台变压器	100	45.90	44.10	44.10	未进入负面清	否	无	7.69%
2522	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分70左1#变台变压器	80	51.09	31.13	31.13	未进入负面清	否	无	-4.91%
2523	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分2右2#变台变压器	200	53.38	73.24	73.24	未进入负面清	否	无	-9.08%
2524	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 分水岭分5#变台变压器	200	61.95	56.10	56.10	未进入负面清	否	无	6.78%

2525	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分2#环网箱左2#变台变压器	400	45.62	177.52	177.52	未进入负面清	否	无	5.29%
2526	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 邵屯分32左1右6#变台变压器	30	57.56	9.73	9.73	未进入负面清	否	无	-3.49%
2527	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 邵屯分8#变台变压器11	80	61.03	23.18	23.18	未进入负面清	否	无	5.64%
2528	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 邵屯分7#右7#变台变压器	200	46.94	86.12	86.12	未进入负面清	否	无	7.48%
2529	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 供电分6左1#变台变压器	50	54.24	17.88	17.88	未进入负面清	否	无	6.28%
2530	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	镇内分2#环网箱左1左1#变台变压器	50	51.75	19.13	19.13	未进入负面清	否	无	0.82%
2531	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分13#变台变压器	30	69.52	6.14	6.14	未进入负面清	否	无	2.10%
2532	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分35#变台变压器	50	50.99	19.51	19.51	未进入负面清	否	无	0.96%
2533	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分15#左2#变台变压器	30	66.65	7.01	7.01	未进入负面清	否	无	2.30%
2534	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分32右1#变台变压器	30	54.33	10.70	10.70	未进入负面清	否	无	-8.33%
2535	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分分水岭分8#变台变压器	50	59.49	15.26	15.26	未进入负面清	否	无	1.82%
2536	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分移动支4#变台变压器	100	67.40	22.60	22.60	未进入负面清	否	无	-2.36%
2537	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分26#左1#变台变压器	30	53.62	10.91	10.91	未进入负面清	否	无	-5.12%
2538	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内线安波干46#变台变压器	160	68.75	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-7.36%
2539	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分32右3#变台变压器	50	57.31	16.35	16.35	未进入负面清	否	无	-6.43%
2540	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 杨屯分57#左3#变台变压器	20	57.65	6.47	6.47	未进入负面清	否	无	-4.57%
2541	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 镇内分2#环网箱左1#变台变压器	630	46.25	275.63	275.63	未进入负面清	否	无	-4.23%
2542	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	镇内线	电网 安波干15#左6#变台变压器	200	66.29	47.42	47.42	未进入负面清	否	无	-3.69%
2543	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 潘刘分8#变台变压器	160	50.31	63.50	63.50	未进入负面清	否	无	3.21%
2544	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分房屯支3#变台变压器	50	56.25	16.88	16.88	未进入负面清	否	无	4.98%
2545	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	潘刘分4#变台变压器	160	63.51	42.38	42.38	未进入负面清	否	无	2.27%
2546	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分房屯支10#变台变压器	20	63.82	5.24	5.24	未进入负面清	否	无	5.91%
2547	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 庙沟支14#变台变压器	200	64.11	51.78	51.78	未进入负面清	否	无	9.79%
2548	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分64#变台变压器	30	62.14	8.36	8.36	未进入负面清	否	无	7.96%
2549	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	钟岭分4#变台变压器	50	52.34	18.83	18.83	未进入负面清	否	无	2.74%
2550	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分89#变台变压器	100	62.20	27.80	27.80	未进入负面清	否	无	6.11%
2551	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 潘刘分16#变台变压器	100	55.05	34.95	34.95	未进入负面清	否	无	4.97%
2552	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分西沟支21#变台变压器	100	50.64	39.36	39.36	未进入负面清	否	无	9.84%
2553	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分沙沟支6#变台变压器	30	68.88	6.34	6.34	未进入负面清	否	无	-4.11%
2554	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分45#变台变压器	50	52.28	18.86	18.86	未进入负面清	否	无	-8.65%
2555	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 庙沟支32#变台变压器	200	63.25	53.50	53.50	未进入负面清	否	无	7.77%
2556	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分73#变台变压器	30	53.84	10.85	10.85	未进入负面清	否	无	-2.67%
2557	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 八东支1右3#变台变压器	100	50.49	39.51	39.51	未进入负面清	否	无	-4.51%
2558	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 庙沟支26右1#变台变压器	50	54.08	17.96	17.96	未进入负面清	否	无	4.75%
2559	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分房屯9右5#变台变压器	50	65.28	12.36	12.36	未进入负面清	否	无	-1.46%
2560	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干165#变台变压器	100	60.65	29.35	29.35	未进入负面清	否	无	4.05%
2561	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分45左7#变台变压器	80	54.04	28.77	28.77	未进入负面清	否	无	-6.96%
2562	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 八东支11#变台变压器	50	49.35	20.33	20.33	未进入负面清	否	无	-8.25%
2563	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分25#变台变压器	100	59.46	30.54	30.54	未进入负面清	否	无	-7.87%
2564	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 钟岭分10左1#变台变压器	50	60.29	14.86	14.86	未进入负面清	否	无	0.24%
2565	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干198左6#变台变压器	50	54.79	17.61	17.61	未进入负面清	否	无	0.69%
2566	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 八东支6#变台变压器	50	50.53	19.74	19.74	未进入负面清	否	无	0.07%
2567	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 大岭分拉房支3#左1#变台变压器	80	61.92	22.46	22.46	未进入负面清	否	无	-7.67%
2568	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 邓姜支11#变台变压器	80	68.74	17.01	17.01	未进入负面清	否	无	-8.35%
2569	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 林场分石材支10#变台变压器	100	55.49	34.51	34.51	未进入负面清	否	无	-9.95%
2570	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 大岭分双房支7#左8#变台变压器	80	45.66	35.47	35.47	未进入负面清	否	无	-8.80%

2571	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 双房支12#变台变压器	50	47.59	21.21	21.21	未进入负面清	否	无	-5.04%
2572	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 林场分19右1#变台变压器	20	64.04	5.19	5.19	未进入负面清	否	无	-0.77%
2573	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干388左5#变台变压器	100	64.17	25.83	25.83	未进入负面清	否	无	7.80%
2574	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干372#右15#变台变压器	80	51.67	30.66	30.66	未进入负面清	否	无	-0.87%
2575	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干360#左4#变台变压器	80	65.01	19.99	19.99	未进入负面清	否	无	-7.48%
2576	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	双房支3#右11#变台变压器	80	61.61	22.71	22.71	未进入负面清	否	无	6.88%
2577	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 双房支3#右20#变台变压器	100	53.34	36.66	36.66	未进入负面清	否	无	5.86%
2578	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 大岭分12左1#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-2.74%
2579	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 大岭分7#变台变压器	50	49.16	20.42	20.42	未进入负面清	否	无	-7.74%
2580	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 林场分11右1#变台变压器	20	65.48	4.90	4.90	未进入负面清	否	无	7.65%
2581	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 拉房支11#变台变压器	50	60.76	14.62	14.62	未进入负面清	否	无	-5.80%
2582	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干360左11#变台变压器	80	67.16	18.27	18.27	未进入负面清	否	无	-3.09%
2583	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 林场分31右1#变台变压器	30	55.59	10.32	10.32	未进入负面清	否	无	-0.24%
2584	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 拉房支5#变台变压器	50	49.51	20.25	20.25	未进入负面清	否	无	0.82%
2585	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干297左4#变台变压器	50	64.70	12.65	12.65	未进入负面清	否	无	-0.93%
2586	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	双房支3#右8#变台变压器	80	52.45	30.04	30.04	未进入负面清	否	无	1.55%
2587	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 大岭分28#变台变压器	80	56.32	26.94	26.94	未进入负面清	否	无	-2.59%
2588	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干336#左2#左5#变台变压器	50	62.08	13.96	13.96	未进入负面清	否	无	9.13%
2589	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	自然沟支9#变台变压器	200	51.35	77.30	77.30	未进入负面清	否	无	-5.56%
2590	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干291#右2#变台变压器	100	65.29	24.71	24.71	未进入负面清	否	无	7.29%
2591	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干291#右4#右4#变台变压器	80	52.90	29.68	29.68	未进入负面清	否	无	-7.81%
2592	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干350左4#变台变压器	30	48.54	12.44	12.44	未进入负面清	否	无	-5.40%
2593	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 邓姜支26#变台变压器	30	68.56	6.43	6.43	未进入负面清	否	无	-2.58%
2594	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干307右1#变台变压器	50	52.96	18.52	18.52	未进入负面清	否	无	-7.54%
2595	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干291#右14#变台变压器	30	54.96	10.51	10.51	未进入负面清	否	无	-0.40%
2596	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干350右1#变台变压器	80	48.04	33.57	33.57	未进入负面清	否	无	-8.48%
2597	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干336左2左11#变台变压器	80	45.53	35.58	35.58	未进入负面清	否	无	0.55%
2598	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干283左12#变台变压器	80	68.01	17.59	17.59	未进入负面清	否	无	-4.44%
2599	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 邓姜支14#变台变压器	50	59.60	15.20	15.20	未进入负面清	否	无	-3.42%
2600	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 大岭分22#变台变压器	160	59.38	48.99	48.99	未进入负面清	否	无	3.90%
2601	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干336左2左14变台变压器	80	48.84	32.93	32.93	未进入负面清	否	无	-8.09%
2602	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 双房支8#变台变压器	100	54.98	35.02	35.02	未进入负面清	否	无	6.53%
2603	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 林场分83#变台变压器	30	55.01	10.50	10.50	未进入负面清	否	无	-5.71%
2604	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干336#左7#变台变压器	50	60.27	14.87	14.87	未进入负面清	否	无	-4.39%
2605	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干372#右8#变台变压器	50	48.94	20.53	20.53	未进入负面清	否	无	9.40%
2606	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干336左2左18变台变压器	80	53.19	29.45	29.45	未进入负面清	否	无	1.05%
2607	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 邓姜支24右2#变台变压器	50	68.35	10.83	10.83	未进入负面清	否	无	9.48%
2608	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干336左2左25#变台变压器	100	58.83	31.17	31.17	未进入负面清	否	无	4.91%
2609	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干283左8#变台变压器	80	59.77	24.18	24.18	未进入负面清	否	无	-7.60%
2610	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分2#变台变压器	100	62.10	27.90	27.90	未进入负面清	否	无	-6.98%
2611	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分68左4#变台变压器	50	48.80	20.60	20.60	未进入负面清	否	无	3.95%
2612	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干152#变台变压器	30	67.74	6.68	6.68	未进入负面清	否	无	4.58%
2613	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干250左1#变台变压器	30	51.88	11.44	11.44	未进入负面清	否	无	5.66%
2614	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干230右3#变台变压器	50	69.68	10.16	10.16	未进入负面清	否	无	-3.76%
2615	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分38#变台变压器	30	50.68	11.80	11.80	未进入负面清	否	无	-2.18%
2616	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干253右1#变台变压器	50	49.46	20.27	20.27	未进入负面清	否	无	-8.42%

2617	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分34右3#变台变压器	50	57.68	16.16	16.16	未进入负面清	否	无	0.01%
2618	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 米屯分19#右8#变台变压器	20	52.92	7.42	7.42	未进入负面清	否	无	-9.38%
2619	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分14右6#变台变压器	30	47.11	12.87	12.87	未进入负面清	否	无	-9.85%
2620	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分南也支9#变台变压器	50	63.10	13.45	13.45	未进入负面清	否	无	-0.89%
2621	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 米屯分16#变台变压器	100	51.06	38.94	38.94	未进入负面清	否	无	-0.19%
2622	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干130左7#变台变压器	80	62.35	22.12	22.12	未进入负面清	否	无	9.53%
2623	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干112#变台变压器	100	51.21	38.79	38.79	未进入负面清	否	无	-9.52%
2624	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分南也支5#变台变压器	30	56.33	10.10	10.10	未进入负面清	否	无	9.93%
2625	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干230右10#变台变压器	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	-4.20%
2626	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分权房支7#变台变压器	50	59.06	15.47	15.47	未进入负面清	否	无	-0.54%
2627	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分27#变台变压器	100	64.95	25.05	25.05	未进入负面清	否	无	-4.39%
2628	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 米屯分25#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-8.88%
2629	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分10右2#变台变压器	100	61.02	28.98	28.98	未进入负面清	否	无	1.88%
2630	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分74左9#变台变压器	30	59.79	9.06	9.06	未进入负面清	否	无	-0.27%
2631	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 米屯分5#左2#变台变压器	50	46.86	21.57	21.57	未进入负面清	否	无	-4.76%
2632	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分87#变台变压器	200	57.32	65.36	65.36	未进入负面清	否	无	-4.00%
2633	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干137右1#变台变压器	50	54.55	17.73	17.73	未进入负面清	否	无	-7.37%
2634	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 鸡冠分62#变台变压器	50	48.51	20.75	20.75	未进入负面清	否	无	-7.72%
2635	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干176右4#变台变压器	50	67.50	11.25	11.25	未进入负面清	否	无	-6.62%
2636	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干77#	200	47.39	85.22	85.22	未进入负面清	否	无	4.01%
2637	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干112左8#变台变压器	30	49.64	12.11	12.11	未进入负面清	否	无	-8.22%
2638	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 潘沟分9#变台变压器	20	48.86	8.23	8.23	未进入负面清	否	无	1.36%
2639	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干112左1左9#变台变压器	20	65.66	4.87	4.87	未进入负面清	否	无	-4.23%
2640	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干214右1#柱上变压器	100	62.42	27.58	27.58	未进入负面清	否	无	1.69%
2641	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	安波线	电网 安波干283左4#变台变压器	80	54.72	28.22	28.22	未进入负面清	否	无	7.60%
2642	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	帝源线	帝源1#配电站1#变压器	630	65.93	151.64	151.64	未进入负面清	否	无	3.78%
2643	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居1号配电站1#变压器	630	69.85	126.95	126.95	未进入负面清	否	无	6.71%
2644	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居1号配电站2#变压器	630	53.89	227.49	227.49	未进入负面清	否	无	8.12%
2645	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居1号配电站3#变压器	630	67.80	139.86	139.86	未进入负面清	否	无	8.52%
2646	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居2号配电站1#变压器	630	49.76	253.51	253.51	未进入负面清	否	无	-1.20%
2647	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居2号配电站2#变压器	630	67.30	143.01	143.01	未进入负面清	否	无	2.03%
2648	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居2号配电站3#变压器	630	63.97	163.99	163.99	未进入负面清	否	无	-4.82%
2649	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居3号配电站1#变压器	630	47.03	270.71	270.71	未进入负面清	否	无	-5.84%
2650	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居3号配电站2#变压器	630	62.93	170.54	170.54	未进入负面清	否	无	-3.28%
2651	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居3号配电站3#变压器	630	66.91	145.47	145.47	未进入负面清	否	无	6.77%
2652	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居4号配电站1#变压器	630	47.35	268.70	268.70	未进入负面清	否	无	9.15%
2653	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居4号配电站2#变压器	630	60.72	184.46	184.46	未进入负面清	否	无	0.41%
2654	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居4号配电站3#变压器	630	54.93	220.94	220.94	未进入负面清	否	无	9.96%
2655	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居5号配电站1#变压器	630	57.75	203.18	203.18	未进入负面清	否	无	-7.50%
2656	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居5号配电站2#变压器	630	52.81	234.30	234.30	未进入负面清	否	无	-1.64%
2657	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	碧海线	碧海馨居5号配电站3#变压器	630	60.73	184.40	184.40	未进入负面清	否	无	9.77%
2658	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 后宋干34左1#变压器吴西2	100	46.84	43.16	43.16	未进入负面清	否	无	-3.66%
2659	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支7#变压器吴西	200	56.60	66.80	66.80	未进入负面清	否	无	-2.87%
2660	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 王坎支10#变压器王坎	100	56.28	33.72	33.72	未进入负面清	否	无	-7.65%
2661	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 吴南支4左3#变压器吴南北	200	50.41	79.18	79.18	未进入负面清	否	无	4.56%
2662	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 吴南支7#变压器吴南	100	47.97	42.03	42.03	未进入负面清	否	无	-3.72%

2663	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支11#变压器东山	100	48.14	41.86	41.86	未进入负面清	否	无	-4.74%
2664	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 南刘支5#变压器吴东	200	59.46	61.08	61.08	未进入负面清	否	无	0.16%
2665	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	南刘支6左3#变台变压器吴东2	100	53.76	36.24	36.24	未进入负面清	否	无	-4.02%
2666	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 南刘支15#变压器南刘屯	200	51.82	76.36	76.36	未进入负面清	否	无	1.82%
2667	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支19右5#变压器后王屯	100	64.33	25.67	25.67	未进入负面清	否	无	-2.31%
2668	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支25左4#变压器季屯	100	61.45	28.55	28.55	未进入负面清	否	无	5.36%
2669	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 季屯支11#变台变压器季屯2	50	62.05	13.98	13.98	未进入负面清	否	无	-1.63%
2670	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支27左4#变压器庄坎	200	56.42	67.16	67.16	未进入负面清	否	无	-8.23%
2671	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支34#变压器邵坎	100	48.11	41.89	41.89	未进入负面清	否	无	-0.36%
2672	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支39右4#变压器邢房	200	62.94	54.12	54.12	未进入负面清	否	无	6.64%
2673	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前王支45#变压器前王屯	200	52.12	75.76	75.76	未进入负面清	否	无	-5.12%
2674	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分128右3#变压器长祥	200	65.55	48.90	48.90	未进入负面清	否	无	2.90%
2675	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前孙分3#变压器后孙	200	55.59	68.82	68.82	未进入负面清	否	无	-8.78%
2676	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	前孙分4右4#变压器后孙西	100	61.03	28.97	28.97	未进入负面清	否	无	5.21%
2677	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前孙支8#变压器前孙	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	0.17%
2678	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	新风支18#变台变压器长祥棚	100	57.60	32.40	32.40	未进入负面清	否	无	-1.99%
2679	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 崖底支13#变压器隋屯	100	57.19	32.81	32.81	未进入负面清	否	无	1.91%
2680	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 崖底支20#变压器崖底	250	67.26	56.85	56.85	未进入负面清	否	无	2.98%
2681	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 北孙支12#变压器北孙	200	67.69	44.62	44.62	未进入负面清	否	无	-0.78%
2682	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 北孙支21#变压器北孙2	200	60.27	59.46	59.46	未进入负面清	否	无	1.27%
2683	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分161右2#变压器牟东	200	62.07	55.86	55.86	未进入负面清	否	无	-3.30%
2684	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 牟东分13#变压器牟东2	100	47.64	42.36	42.36	未进入负面清	否	无	-8.73%
2685	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分168右3#变压器牟北	200	50.30	79.40	79.40	未进入负面清	否	无	4.84%
2686	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分172#变压器牟西	200	45.12	89.76	89.76	未进入负面清	否	无	-2.23%
2687	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分173#变压器牟西2	100	69.17	20.83	20.83	未进入负面清	否	无	-4.33%
2688	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 牟屯棚支9#变压器牟屯棚	200	55.08	69.84	69.84	未进入负面清	否	无	-7.97%
2689	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分193右1#林坎大棚	160	56.85	53.04	53.04	未进入负面清	否	无	7.85%
2690	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分198左1#变压器林坎	200	67.21	45.58	45.58	未进入负面清	否	无	7.59%
2691	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 前宋分205#变压器前宋	100	56.69	33.31	33.31	未进入负面清	否	无	-0.24%
2692	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	pms 后宋支7#变压器后宋	50	50.15	19.93	19.93	未进入负面清	否	无	-0.97%
2693	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干79右1#变压器孔屯2	200	65.87	48.26	48.26	未进入负面清	否	无	1.64%
2694	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干89#变压器小庞屯	160	56.97	52.85	52.85	未进入负面清	否	无	-2.13%
2695	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干83左1#变压器碧流河孙屯	50	60.52	14.74	14.74	未进入负面清	否	无	9.42%
2696	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 水田分1左11#变压器董郭屯棚	100	49.58	40.42	40.42	未进入负面清	否	无	-4.80%
2697	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 水田支3左2#变台变压器	80	54.45	28.44	28.44	未进入负面清	否	无	1.54%
2698	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 董家支8#变压器董家三、四队西	100	55.99	34.01	34.01	未进入负面清	否	无	0.00%
2699	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 董家支5右2#变压器董家三、四	200	63.44	53.12	53.12	未进入负面清	否	无	-3.61%
2700	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 河东水田分8#变压器董家三队东	200	58.21	63.58	63.58	未进入负面清	否	无	-9.80%
2701	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 河东水田分14左2#变压器董家二	100	65.17	24.83	24.83	未进入负面清	否	无	9.24%
2702	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 河东水田分24#变压器小花山	200	54.96	70.08	70.08	未进入负面清	否	无	-1.54%
2703	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 大庄分24右1#变压器董郭屯	200	62.52	54.96	54.96	未进入负面清	否	无	3.84%
2704	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 大庄分26左1#变压器董郭屯西	200	48.54	82.92	82.92	未进入负面清	否	无	8.46%
2705	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 站前分11#变压器站前	200	63.27	53.46	53.46	未进入负面清	否	无	-5.56%
2706	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 林山支2#变压器董郭屯大棚	200	55.25	69.50	69.50	未进入负面清	否	无	7.37%
2707	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 林山支16左1#变压器林山	100	45.95	44.05	44.05	未进入负面清	否	无	-5.59%
2708	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 林山支21#变压器林山2	100	48.97	41.03	41.03	未进入负面清	否	无	-5.01%

2709	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 大庄分50#变压器大庄	200	49.88	80.24	80.24	未进入负面清	否	无	-4.82%
2710	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 大庄支2右2#变压器大庄2	200	65.33	49.34	49.34	未进入负面清	否	无	6.84%
2711	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 大庄支10#变压器大庄3	200	46.61	86.78	86.78	未进入负面清	否	无	1.57%
2712	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 孔屯分8#变压器孔屯	160	64.76	40.38	40.38	未进入负面清	否	无	-0.96%
2713	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 综合厂分12#变压器宫屯	50	68.13	10.94	10.94	未进入负面清	否	无	-1.41%
2714	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干98#变压器大庞屯	100	59.65	30.35	30.35	未进入负面清	否	无	-9.03%
2715	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干103左3#变压器碧流河隋	100	54.01	35.99	35.99	未进入负面清	否	无	-6.97%
2716	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 隋屯支8#变台变压器隋屯二队	100	69.14	20.86	20.86	未进入负面清	否	无	-8.22%
2717	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 塔寺分13右3#变压器王屯	50	45.65	22.18	22.18	未进入负面清	否	无	0.78%
2718	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 塔寺分9右2#变压器王屯	100	59.85	30.15	30.15	未进入负面清	否	无	6.81%
2719	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 塔寺棚支8#变压器塔寺棚	100	67.90	22.10	22.10	未进入负面清	否	无	6.29%
2720	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 塔寺分25#变压器塔寺	50	49.25	20.38	20.38	未进入负面清	否	无	-5.71%
2721	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干114#变压器柳屯	315	48.54	130.60	130.60	未进入负面清	否	无	3.45%
2722	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 东坦支8#变压器柳屯南	200	50.35	79.30	79.30	未进入负面清	否	无	-7.68%
2723	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干140#变台变压器温家三队	315	66.57	73.80	73.80	未进入负面清	否	无	6.67%
2724	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干125左4#变压器温四	315	45.71	139.51	139.51	未进入负面清	否	无	2.75%
2725	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干131#变压器温家五队	100	57.85	32.15	32.15	未进入负面清	否	无	8.84%
2726	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 市干线133#变台变压器温家六队	160	46.62	69.41	69.41	未进入负面清	否	无	-5.86%
2727	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms_干岛分广忠支4#变台变压器温家六队南	100	60.40	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	-8.96%
2728	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干142#变台变压器于屯	200	66.43	47.14	47.14	未进入负面清	否	无	-1.31%
2729	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干140#变压器于屯北	80	58.71	25.03	25.03	未进入负面清	否	无	-6.13%
2730	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 干岛分49#变压器干岛	50	47.28	21.36	21.36	未进入负面清	否	无	3.07%
2731	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干165#变压器谢屯小台	100	64.32	25.68	25.68	未进入负面清	否	无	5.28%
2732	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干171左1#变台变压器渔业	100	64.12	25.88	25.88	未进入负面清	否	无	-4.46%
2733	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	pms 谢屯干153右2#变压器谢屯	160	55.19	55.70	55.70	未进入负面清	否	无	5.05%
2734	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干6#变压器医院1	400	47.78	168.88	168.88	未进入负面清	否	无	-6.67%
2735	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干6#变台变压器医院2	315	61.06	91.16	91.16	未进入负面清	否	无	4.99%
2736	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	医院小区1	630	61.42	180.05	180.05	未进入负面清	否	无	-7.96%
2737	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	医院小区2	630	49.09	257.73	257.73	未进入负面清	否	无	-9.36%
2738	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	金哨干11#变台变压器县服装厂	160	59.03	49.55	49.55	未进入负面清	否	无	-4.99%
2739	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	水泵小区	630	51.87	240.22	240.22	未进入负面清	否	无	-6.96%
2740	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干16#变压器中心市场	400	59.90	120.40	120.40	未进入负面清	否	无	9.43%
2741	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干21#变压器自来水	315	63.36	83.92	83.92	未进入负面清	否	无	3.54%
2742	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干26#变压器城复三队	125	65.81	30.24	30.24	未进入负面清	否	无	4.02%
2743	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	金哨干29右3#变台变压器造纸抽水	100	62.66	27.34	27.34	未进入负面清	否	无	-9.10%
2744	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干33右2#变压器理石厂	400	54.69	141.24	141.24	未进入负面清	否	无	1.49%
2745	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干39#变压器老古十队	200	52.17	75.66	75.66	未进入负面清	否	无	5.50%
2746	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	金哨干53#变压器电管站	100	65.48	24.52	24.52	未进入负面清	否	无	7.36%
2747	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干60#变压器老古种站	80	51.35	30.92	30.92	未进入负面清	否	无	9.02%
2748	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 金哨干60#变压器老古种站西	250	48.52	103.70	103.70	未进入负面清	否	无	4.01%
2749	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 小付屯分2右1#变压器市场后	315	67.25	71.66	71.66	未进入负面清	否	无	0.86%
2750	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 小付屯分7#变压器小付屯	200	50.98	78.04	78.04	未进入负面清	否	无	-7.44%
2751	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 西沟分5#变压器城复小学	100	60.44	29.56	29.56	未进入负面清	否	无	-4.13%
2752	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 西沟支11#变压器西沟	100	60.81	29.19	29.19	未进入负面清	否	无	2.07%
2753	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 于屯分7#变压器于屯	50	49.97	20.02	20.02	未进入负面清	否	无	2.43%

2754	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 老古分1#变压器小老古	80	55.64	27.49	27.49	未进入负面清	否	无	0.64%
2755	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 老古分7#变压器大老古	200	59.81	60.38	60.38	未进入负面清	否	无	5.19%
2756	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 老古分8#变压器大老古2	100	66.30	23.70	23.70	未进入负面清	否	无	5.96%
2757	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 东井分7#变压器大房	200	68.34	43.32	43.32	未进入负面清	否	无	-3.95%
2758	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 东井分8#变压器大房东	200	55.41	69.18	69.18	未进入负面清	否	无	-3.30%
2759	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 东井分9#变压器大房北	200	56.93	66.14	66.14	未进入负面清	否	无	0.43%
2760	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	金哨线	pms 限屯分6#变压器限屯	50	47.65	21.18	21.18	未进入负面清	否	无	5.67%
2761	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干11#变压器后赵沟	50	54.47	17.77	17.77	未进入负面清	否	无	1.79%
2762	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干27#前后刘	80	54.40	28.48	28.48	未进入负面清	否	无	-9.74%
2763	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 姜窑分14#变压器姜窑	30	63.15	8.06	8.06	未进入负面清	否	无	-7.08%
2764	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 姜窑分5左5#变压器姜窑大棚	100	53.60	36.40	36.40	未进入负面清	否	无	7.32%
2765	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干39#变压器王窑	100	55.12	34.88	34.88	未进入负面清	否	无	-9.84%
2766	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干47#左3变压器高岚	50	56.91	16.55	16.55	未进入负面清	否	无	7.63%
2767	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 牟沟分8#变压器牟沟屯	100	56.91	33.09	33.09	未进入负面清	否	无	-6.89%
2768	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干75#变压器高屯	100	63.76	26.24	26.24	未进入负面清	否	无	1.63%
2769	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 高屯分8#变压器高屯棚	100	69.90	20.10	20.10	未进入负面清	否	无	-8.25%
2770	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干97#变压器吴山屯	400	48.07	167.72	167.72	未进入负面清	否	无	-5.16%
2771	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 电信分3#变压器棒材沟	50	55.99	17.01	17.01	未进入负面清	否	无	-4.16%
2772	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	吴山线	pms 吴山干108#变压器王屯	100	52.60	37.40	37.40	未进入负面清	否	无	2.01%
2773	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干15#变压器元岭	100	65.21	24.79	24.79	未进入负面清	否	无	7.59%
2774	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干25#变压器庙西沟	100	56.72	33.28	33.28	未进入负面清	否	无	-3.38%
2775	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干41#变压器庙上	160	65.18	39.71	39.71	未进入负面清	否	无	7.17%
2776	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 邢窑分12#变压器庙下	50	46.92	21.54	21.54	未进入负面清	否	无	2.27%
2777	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 邢窑分25#变压器邢窑	200	62.02	55.96	55.96	未进入负面清	否	无	8.79%
2778	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 郑沟分5右3#变压器王油坊	50	47.22	21.39	21.39	未进入负面清	否	无	6.84%
2779	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 郑沟分16左3#变压器前郑沟	200	66.75	46.50	46.50	未进入负面清	否	无	-3.19%
2780	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 郑沟分26左2#变压器中郑棚	50	69.49	10.26	10.26	未进入负面清	否	无	1.34%
2781	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 郑沟分32#变压器中郑沟	200	67.60	44.80	44.80	未进入负面清	否	无	-6.28%
2782	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 黑黄沟支27#变压器前进屯	100	63.24	26.76	26.76	未进入负面清	否	无	4.77%
2783	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 姜水支12#变压器自来水	200	58.21	63.58	63.58	未进入负面清	否	无	4.83%
2784	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 姜屯支12#变压器姜屯	250	48.63	103.43	103.43	未进入负面清	否	无	-3.64%
2785	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 郑沟分37右3#变压器后郑沟	100	64.87	25.13	25.13	未进入负面清	否	无	-6.61%
2786	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 崔沟棚支1右1#变压器崔沟	100	65.52	24.48	24.48	未进入负面清	否	无	-3.16%
2787	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 崔沟棚支3左3#变台变压器崔沟	80	55.50	27.60	27.60	未进入负面清	否	无	2.36%
2788	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 崔沟棚支11左2#变压器崔沟中棚	50	67.87	11.07	11.07	未进入负面清	否	无	-4.56%
2789	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 崔沟棚支24#变压器崔沟北棚	80	67.03	18.38	18.38	未进入负面清	否	无	6.38%
2790	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 郑沟分75#变压器刘沟	400	51.84	152.64	152.64	未进入负面清	否	无	9.71%
2791	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 迟沟支18#变压器迟沟	100	58.40	31.60	31.60	未进入负面清	否	无	-0.80%
2792	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 迟沟支16左1#柱上变压器迟沟2	200	49.11	81.78	81.78	未进入负面清	否	无	4.29%
2793	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干49右2#变压器王油坊棚	160	54.75	56.40	56.40	未进入负面清	否	无	7.26%
2794	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	应家干61#变台变压器宫屯北棚	160	48.39	66.58	66.58	未进入负面清	否	无	0.30%
2795	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 宫屯分7左5#变压器宫屯棚3	160	66.12	38.21	38.21	未进入负面清	否	无	-9.67%
2796	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 宫屯分7左1#变压器宫屯棚2	160	61.07	46.29	46.29	未进入负面清	否	无	-9.76%
2797	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 宫屯分7右5#变压器宫屯大棚	160	66.70	37.28	37.28	未进入负面清	否	无	4.82%
2798	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 宫屯分20#变压器宫屯	100	59.14	30.86	30.86	未进入负面清	否	无	-2.97%
2799	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 宫屯分16#变压器万生	100	51.65	38.35	38.35	未进入负面清	否	无	-0.68%

2800	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 小毛房分13#变压器大毛房	200	49.36	81.28	81.28	未进入负面清	否	无	1.51%
2801	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 小毛房分24#变压器小毛房	100	68.50	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-2.15%
2802	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 小毛房分27#变压器小毛房2	100	45.99	44.01	44.01	未进入负面清	否	无	-3.06%
2803	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干77#变压器王后	50	46.02	21.99	21.99	未进入负面清	否	无	5.68%
2804	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 姜屯支2#变压器王前	50	53.90	18.05	18.05	未进入负面清	否	无	-8.74%
2805	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 姜屯分12#变压器应姜屯	100	46.26	43.74	43.74	未进入负面清	否	无	4.15%
2806	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干88#变压器应屯	100	56.85	33.15	33.15	未进入负面清	否	无	-0.32%
2807	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 邢屯分10#变压器邢屯	100	61.69	28.31	28.31	未进入负面清	否	无	-4.35%
2808	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	应家线	pms 应家干93#变压器应家村	100	65.60	24.40	24.40	未进入负面清	否	无	3.58%
2809	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 大森分2#变压器变电所前	100	65.95	24.05	24.05	未进入负面清	否	无	0.71%
2810	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 大森分8左2#变压器百批	160	48.43	66.51	66.51	未进入负面清	否	无	3.58%
2811	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 废品支7#变压器废品	50	52.70	18.65	18.65	未进入负面清	否	无	9.17%
2812	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 南沟支7左2#变压器油库	100	68.29	21.71	21.71	未进入负面清	否	无	1.69%
2813	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 南沟支18#变压器南沟	100	58.47	31.53	31.53	未进入负面清	否	无	-6.31%
2814	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 南沟支13左3#变压器公寓	30	63.11	8.07	8.07	未进入负面清	否	无	-5.09%
2815	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 大森分12#变压器城里	200	58.18	63.64	63.64	未进入负面清	否	无	8.96%
2816	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 花山支2#变压器四运	100	54.09	35.91	35.91	未进入负面清	否	无	7.77%
2817	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 花山支13#变压器油库抽油	400	56.42	134.32	134.32	未进入负面清	否	无	-8.03%
2818	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 花山支26#变压器大花山	50	55.07	17.47	17.47	未进入负面清	否	无	-6.34%
2819	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 大森分25#变压器水产	315	63.43	83.70	83.70	未进入负面清	否	无	2.14%
2820	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 大森分36#变压器百货	200	69.25	41.50	41.50	未进入负面清	否	无	5.51%
2821	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 市干干4左1#变压器众合	200	67.90	44.20	44.20	未进入负面清	否	无	-6.97%
2822	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 市干干14#变压器三中家属	200	65.80	48.40	48.40	未进入负面清	否	无	-4.15%
2823	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 中心小学分15左1#变台变压器	80	62.99	21.61	21.61	未进入负面清	否	无	-2.72%
2824	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 市干干12#变压器地税	200	45.71	88.58	88.58	未进入负面清	否	无	7.00%
2825	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 市干干9#变压器邮局	315	66.31	74.62	74.62	未进入负面清	否	无	2.63%
2826	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 市干干29#变压器大卢幼儿园	400	65.60	97.60	97.60	未进入负面清	否	无	-5.56%
2827	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	pms 市干干51#变压器后刘	100	57.84	32.16	32.16	未进入负面清	否	无	5.03%
2828	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	市干线	市干线中心小学分14左1#变台变压器 22中学	80	55.43	27.66	27.66	未进入负面清 单	否	无	-6.21%
2829	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分97#变压器宁沟	100	48.07	41.93	41.93	未进入负面清	否	无	3.40%
2830	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分85#变压器小庄	80	52.48	30.02	30.02	未进入负面清	否	无	-9.23%
2831	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分66#变压器大庄西街	100	45.21	44.79	44.79	未进入负面清	否	无	-4.38%
2832	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支4#变压器前刘	200	62.92	54.16	54.16	未进入负面清	否	无	-2.30%
2833	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 季屯支12#变压器季屯	200	59.78	60.44	60.44	未进入负面清	否	无	0.57%
2834	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 季屯支17#变压器新风	200	55.02	69.96	69.96	未进入负面清	否	无	-1.49%
2835	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支10右4#变压器小甸	100	59.34	30.66	30.66	未进入负面清	否	无	2.46%
2836	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支26#变台变压器小甸水	315	52.10	119.39	119.39	未进入负面清	否	无	6.97%
2837	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大东支9#变压器大西	50	59.64	15.18	15.18	未进入负面清	否	无	-0.92%
2838	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大东支13#变压器大东	100	47.49	42.51	42.51	未进入负面清	否	无	8.25%
2839	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 柳屯支1#柳屯东	100	55.47	34.53	34.53	未进入负面清	否	无	-6.50%
2840	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 柳屯支6左2#柳屯南	100	53.38	36.62	36.62	未进入负面清	否	无	2.33%
2841	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 柳屯支11#柳屯西	100	56.24	33.76	33.76	未进入负面清	否	无	-8.85%
2842	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支43#变压器柳屯	100	53.16	36.84	36.84	未进入负面清	否	无	-7.64%
2843	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支51#变压器向阳	200	64.09	51.82	51.82	未进入负面清	否	无	-7.70%
2844	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支76右5#变压器梁东	50	55.93	17.04	17.04	未进入负面清	否	无	-5.88%

2845	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 大甸支79右3#变压器梁西	200	58.99	62.02	62.02	未进入负面清	否	无	-7.71%
2846	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分37#变压器大卢	200	46.55	86.90	86.90	未进入负面清	否	无	-7.85%
2847	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分27右2#变压器小卢	50	54.35	17.83	17.83	未进入负面清	否	无	8.34%
2848	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 敬老院支9左2#变压器敬老院	50	48.89	20.56	20.56	未进入负面清	否	无	-2.37%
2849	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 敬老院支14#变压器大卢大棚	100	69.21	20.79	20.79	未进入负面清	否	无	-4.28%
2850	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分13右1#变压器甸坦	160	52.11	60.62	60.62	未进入负面清	否	无	-2.71%
2851	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦支6#变台变压器甸坦二队	100	54.14	35.86	35.86	未进入负面清	否	无	-9.49%
2852	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋乙线	pms 甸坦分4左4#变压器西店	200	53.39	73.22	73.22	未进入负面清	否	无	-2.08%
2853	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干5#变压器新城小区	400	62.80	108.80	108.80	未进入负面清	否	无	-0.92%
2854	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干5#新城小区1#变压器	315	45.07	141.53	141.53	未进入负面清	否	无	-1.32%
2855	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干7#变压器国税	200	51.47	77.06	77.06	未进入负面清	否	无	4.03%
2856	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干10#变压器工长楼	160	54.97	56.05	56.05	未进入负面清	否	无	0.30%
2857	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干8右1#变压器黑板厂家属	100	50.35	39.65	39.65	未进入负面清	否	无	-3.55%
2858	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干24#变压器敬老院	30	47.20	12.84	12.84	未进入负面清	否	无	6.75%
2859	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干37#变台变压器	20	61.68	5.66	5.66	未进入负面清	否	无	-1.16%
2860	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干39#变台变压器	50	69.97	10.02	10.02	未进入负面清	否	无	-3.75%
2861	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 沙金分9#变压器李卧龙	80	60.68	23.46	23.46	未进入负面清	否	无	1.09%
2862	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 沙金分16#变压器半道	50	51.82	19.09	19.09	未进入负面清	否	无	-0.75%
2863	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 公路支22#变压器王屯大棚	30	66.77	6.97	6.97	未进入负面清	否	无	4.43%
2864	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王沟支7#变压器潘屯	200	54.32	71.36	71.36	未进入负面清	否	无	9.03%
2865	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王沟支10#变压器金厂屯	100	57.39	32.61	32.61	未进入负面清	否	无	6.97%
2866	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王沟支17右2#变压器金厂村	200	53.54	72.92	72.92	未进入负面清	否	无	4.09%
2867	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王沟支23#变压器王沟	50	56.88	16.56	16.56	未进入负面清	否	无	8.36%
2868	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 沙金分30左3#变压器鲁屯	50	56.79	16.61	16.61	未进入负面清	否	无	0.00%
2869	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 沙金分45右3#变压器史屯	400	57.93	128.28	128.28	未进入负面清	否	无	-7.24%
2870	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王屯支6#变压器沙金王屯	50	64.36	12.82	12.82	未进入负面清	否	无	8.84%
2871	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 尹山支7右4#变压器后排	50	60.02	14.99	14.99	未进入负面清	否	无	-7.77%
2872	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 尹山支8#变压器后排棚	80	65.15	19.88	19.88	未进入负面清	否	无	7.01%
2873	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 郭屯棚支5#变台变压器郭屯大棚	160	58.81	49.90	49.90	未进入负面清	否	无	-9.39%
2874	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 尹山支17#变压器前排	50	48.04	20.98	20.98	未进入负面清	否	无	8.64%
2875	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 尹山支22#变压器郭屯	100	57.20	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-2.54%
2876	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 尹山支34#变压器尹山	100	53.40	36.60	36.60	未进入负面清	否	无	-5.75%
2877	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 沙金分63#变压器沙金沟	200	60.59	58.82	58.82	未进入负面清	否	无	2.24%
2878	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干80左2#变压器吕卧龙	200	51.08	77.84	77.84	未进入负面清	否	无	-6.95%
2879	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 吕卧龙分6#变压器吕卧龙西	200	48.22	83.56	83.56	未进入负面清	否	无	2.45%
2880	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分13#变压器源发棚	200	49.07	81.86	81.86	未进入负面清	否	无	1.32%
2881	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 唐福兴支7#变压器包屯	100	53.66	36.34	36.34	未进入负面清	否	无	5.84%
2882	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 于沟支10#变压器于沟	400	50.95	156.20	156.20	未进入负面清	否	无	5.98%
2883	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 唐福兴支21#变台变压器小山	100	69.63	20.37	20.37	未进入负面清	否	无	8.53%
2884	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 唐福兴支24右7#变压器五小厂	80	50.16	31.87	31.87	未进入负面清	否	无	3.71%
2885	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 唐福兴支32#变台变压器唐福兴	100	52.13	37.87	37.87	未进入负面清	否	无	1.27%
2886	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 唐福兴支27右3#变压器唐福兴棚	30	58.03	9.59	9.59	未进入负面清	否	无	-4.16%
2887	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分20右2#变压器源发屯	250	55.33	86.68	86.68	未进入负面清	否	无	-1.44%
2888	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分23左1#变压器原发北棚	100	54.08	35.92	35.92	未进入负面清	否	无	4.25%
2889	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 李东支8#变压器李东	400	51.86	152.56	152.56	未进入负面清	否	无	-2.88%
2890	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 李东支14右2#变压器李东大棚	100	60.55	29.45	29.45	未进入负面清	否	无	-3.88%

2891	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分38左1#变压器李西	400	64.25	103.00	103.00	未进入负面清	否	无	7.08%
2892	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分45左1#变压器董沟	50	57.76	16.12	16.12	未进入负面清	否	无	9.59%
2893	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分37右1#变压器董沟二队	30	50.92	11.72	11.72	未进入负面清	否	无	0.62%
2894	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王窑支9#变压器刘窑屯	50	51.52	19.24	19.24	未进入负面清	否	无	-4.89%
2895	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 徐蚂沟支13#变压器菜园	200	65.19	49.62	49.62	未进入负面清	否	无	-7.11%
2896	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 徐蚂沟支17右6#变压器孙屯	200	56.56	66.88	66.88	未进入负面清	否	无	1.22%
2897	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 孙屯支9#柱上变压器孙屯2	200	61.33	57.34	57.34	未进入负面清	否	无	3.99%
2898	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 徐蚂沟支29#变压器徐蚂沟	100	59.31	30.69	30.69	未进入负面清	否	无	1.39%
2899	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 徐蚂沟支33#柱上变压器徐蚂沟2	100	65.79	24.21	24.21	未进入负面清	否	无	8.39%
2900	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分67#变压器刘炉屯	400	48.11	167.56	167.56	未进入负面清	否	无	2.80%
2901	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分76#变压器高沟	100	62.77	27.23	27.23	未进入负面清	否	无	-7.00%
2902	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分86#变压器香瓜沟	50	56.34	16.83	16.83	未进入负面清	否	无	-2.40%
2903	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯棚支6#变压器清泥洼	100	65.01	24.99	24.99	未进入负面清	否	无	-9.93%
2904	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯棚支4左5#变压器凡茂基	50	69.21	10.40	10.40	未进入负面清	否	无	0.41%
2905	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯棚支17#变台变压器张屯棚	200	56.11	67.78	67.78	未进入负面清	否	无	-9.73%
2906	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分106左5#变压器下吴屯	400	49.96	160.16	160.16	未进入负面清	否	无	7.52%
2907	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 修屯支6#变压器修屯	200	58.80	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-2.88%
2908	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 王沟棚支4#变台变压器王沟大棚	100	50.07	39.93	39.93	未进入负面清	否	无	7.65%
2909	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分123#变压器下吴王沟	315	66.06	75.41	75.41	未进入负面清	否	无	4.12%
2910	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分135左2#变压器蔡屯	100	66.71	23.29	23.29	未进入负面清	否	无	-9.05%
2911	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分145左4#变台变压器芦	50	60.06	14.97	14.97	未进入负面清	否	无	-5.94%
2912	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 小李屯分151#变台变压器小李屯	100	55.74	34.26	34.26	未进入负面清	否	无	2.58%
2913	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干122左3#变压器六、七队	200	56.50	67.00	67.00	未进入负面清	否	无	4.43%
2914	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干126左10#变压器五队	50	48.25	20.88	20.88	未进入负面清	否	无	-0.65%
2915	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 东邓分4#变压器东邓西	400	52.30	150.80	150.80	未进入负面清	否	无	-4.04%
2916	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干160#变台变压器小甸	400	62.74	109.04	109.04	未进入负面清	否	无	2.11%
2917	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干160左4#变压器平房	50	48.51	20.75	20.75	未进入负面清	否	无	-0.30%
2918	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干168#变台变压器瑞达	160	65.90	38.56	38.56	未进入负面清	否	无	-0.03%
2919	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干174#变压器油房	50	65.62	12.19	12.19	未进入负面清	否	无	4.46%
2920	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 微波干189#变压器姜屯	50	65.45	12.28	12.28	未进入负面清	否	无	-0.72%
2921	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 东邓分16#变压器东邓东	400	51.86	152.56	152.56	未进入负面清	否	无	7.59%
2922	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 东邓棚支18#变压器东邓棚	100	60.91	29.09	29.09	未进入负面清	否	无	0.10%
2923	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 山头分12#变压器山头	50	54.69	17.66	17.66	未进入负面清	否	无	8.81%
2924	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 永利分2#变压器苗屯	80	62.17	22.26	22.26	未进入负面清	否	无	9.03%
2925	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 永利分11左4#变压器西店	100	50.10	39.90	39.90	未进入负面清	否	无	-3.29%
2926	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 永利分15左4#变压器永利	50	57.56	16.22	16.22	未进入负面清	否	无	-4.62%
2927	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 杜屯支7#变压器杜屯	50	62.93	13.54	13.54	未进入负面清	否	无	-9.69%
2928	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 半拉山分2#变压器金哨	100	45.57	44.43	44.43	未进入负面清	否	无	-7.91%
2929	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分14左4#变压器石柱沟	80	46.02	35.18	35.18	未进入负面清	否	无	4.50%
2930	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分23右6#变压器刘沟	100	58.57	31.43	31.43	未进入负面清	否	无	-8.35%
2931	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分25左1#变压器金山村	160	48.31	66.70	66.70	未进入负面清	否	无	-1.74%
2932	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms_金山小区支15#柱上变压器金山村小区	200	57.76	64.48	64.48	未进入负面清单	否	无	0.07%
2933	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 尹屯支8#变台变压器尹屯	50	67.95	11.03	11.03	未进入负面清	否	无	0.76%
2934	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 陶屯支8#变压器陶屯	50	66.46	11.77	11.77	未进入负面清	否	无	-4.11%
2935	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分43#变压器和尚屯	50	66.46	11.77	11.77	未进入负面清	否	无	0.25%

2936	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分59左4#变压器占屯	200	68.05	43.90	43.90	未进入负面清	否	无	4.71%
2937	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分68右2#变压器陶店	50	53.15	18.43	18.43	未进入负面清	否	无	-9.31%
2938	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯支2左6#变压器李店	50	52.08	18.96	18.96	未进入负面清	否	无	9.32%
2939	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯支5#变压器夏屯	50	57.43	16.29	16.29	未进入负面清	否	无	10.00%
2940	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯支31#变台变压器李店大棚	50	68.76	10.62	10.62	未进入负面清	否	无	-3.48%
2941	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 张屯支16#变压器张屯	100	65.88	24.12	24.12	未进入负面清	否	无	2.55%
2942	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 岳屯支2#变压器于屯	400	66.17	95.32	95.32	未进入负面清	否	无	1.37%
2943	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 岳屯支11#变压器岳屯	100	50.12	39.88	39.88	未进入负面清	否	无	-9.45%
2944	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 严屯分95#变压器严屯	80	56.64	26.69	26.69	未进入负面清	否	无	-5.95%
2945	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 杨房支19#变压器杨房	80	53.82	28.94	28.94	未进入负面清	否	无	-7.39%
2946	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 金哨水利分3#变台变压器修利坤	80	53.23	29.42	29.42	未进入负面清	否	无	-7.49%
2947	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 潮河沿分3左1#变压器宋屯	400	54.93	140.28	140.28	未进入负面清	否	无	-4.02%
2948	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 潮河沿分8#变压器庙下	200	67.27	45.46	45.46	未进入负面清	否	无	1.43%
2949	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	微波线	pms 潮河沿分14#变压器潮河沿	400	62.34	110.64	110.64	未进入负面清	否	无	-9.06%
2950	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干6#变压器农机	200	58.25	63.50	63.50	未进入负面清	否	无	-9.84%
2951	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干9左1#变压器东方小区	160	49.16	65.34	65.34	未进入负面清	否	无	-1.87%
2952	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干10#变压器君乐	250	51.53	96.18	96.18	未进入负面清	否	无	-4.63%
2953	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 金三角箱变	100	64.04	25.96	25.96	未进入负面清	否	无	9.74%
2954	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干13#变台变压器交通队	50	63.21	13.40	13.40	未进入负面清	否	无	-5.52%
2955	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 初屯分6#变压器初屯	100	53.17	36.83	36.83	未进入负面清	否	无	7.30%
2956	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干15#左4#变压器大付屯	200	48.92	82.16	82.16	未进入负面清	否	无	1.55%
2957	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干13右1#变台1#变压器	100	59.27	30.73	30.73	未进入负面清	否	无	-3.39%
2958	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干13右1#变台2#变压器	100	59.88	30.12	30.12	未进入负面清	否	无	-1.29%
2959	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	城皮东干22右1#柱上变压器供电所	200	54.68	70.64	70.64	未进入负面清	否	无	4.22%
2960	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 金厂学校分2#变压器碧岸	50	61.19	14.41	14.41	未进入负面清	否	无	-6.65%
2961	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms_金厂学校分14#变台1#变压器金厂小区	200	65.48	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	7.17%
2962	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干37右4#变压器王甸	200	66.28	47.44	47.44	未进入负面清	否	无	-4.62%
2963	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干52#变压器栾店棚	50	61.22	14.39	14.39	未进入负面清	否	无	-5.05%
2964	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 梁屯水利分5左2#变台变压器钟	100	59.34	30.66	30.66	未进入负面清	否	无	9.67%
2965	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 梁屯水利分5左2#变压器中梁屯	100	54.26	35.74	35.74	未进入负面清	否	无	-5.50%
2966	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 梁屯棚支9#梁屯棚	400	56.94	132.24	132.24	未进入负面清	否	无	5.78%
2967	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 阎王殿分2#栾店北	200	57.03	65.94	65.94	未进入负面清	否	无	-8.56%
2968	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 阎王殿分14#变压器阎王店鲁屯	200	45.45	89.10	89.10	未进入负面清	否	无	7.96%
2969	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 阎王殿分19#变压器阎王殿棚	160	47.35	68.24	68.24	未进入负面清	否	无	8.08%
2970	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干60#变压器栾店南	50	58.27	15.87	15.87	未进入负面清	否	无	-1.86%
2971	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 城皮东干87#变压器小单屯	50	46.33	21.84	21.84	未进入负面清	否	无	-1.61%
2972	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 柏棵分11#变压器半道	50	52.91	18.55	18.55	未进入负面清	否	无	-1.84%
2973	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 柏棵分18#变压器焦屯	100	52.19	37.81	37.81	未进入负面清	否	无	-0.40%
2974	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 下吴支10左4#变压器任店	50	61.46	14.27	14.27	未进入负面清	否	无	-9.21%
2975	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 下吴支16#变压器张吴屯	100	49.86	40.14	40.14	未进入负面清	否	无	4.83%
2976	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 下吴支27#变压器姜平房	160	64.84	40.26	40.26	未进入负面清	否	无	2.65%
2977	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 下吴支39#变压器黄坡	100	52.25	37.75	37.75	未进入负面清	否	无	-8.94%
2978	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 下吴支53#变压器金屯	200	69.89	40.22	40.22	未进入负面清	否	无	0.34%
2979	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 张沟支11#变压器张沟	100	59.35	30.65	30.65	未进入负面清	否	无	-9.13%
2980	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 姜沟支7#变压器姜沟	100	69.52	20.48	20.48	未进入负面清	否	无	8.00%

2981	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 柏棵分34右3#变压器马屯	50	54.89	17.56	17.56	未进入负面清	否	无	9.26%
2982	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 柏棵分39#变压器姜唐房	100	60.17	29.83	29.83	未进入负面清	否	无	4.95%
2983	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 王沟支11#变压器王沟	100	46.16	43.84	43.84	未进入负面清	否	无	-8.63%
2984	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 团部支6右2#变压器尹屯	200	49.98	80.04	80.04	未进入负面清	否	无	5.43%
2985	普兰店区供电公司	66kV城子坦变电站	城皮东线	pms 柏棵分68#变压器小柏棵	100	64.59	25.41	25.41	未进入负面清	否	无	4.71%
2986	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	电网 谭南线谭南干28右1#	160	56.46	53.66	53.66	未进入负面清	否	无	-0.52%
2987	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	电网 谭南干22#变台变压器	200	51.13	77.74	77.74	未进入负面清	否	无	-4.67%
2988	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线谭南干61右1#变台变压器	100	47.14	42.86	42.86	未进入负面清	否	无	6.03%
2989	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线谭南干65右1#变台变压器	100	45.71	44.29	44.29	未进入负面清	否	无	2.24%
2990	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线谭南干68左6#	100	58.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-0.56%
2991	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干56#右3变台变压器	50	49.30	20.35	20.35	未进入负面清	否	无	0.36%
2992	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	李沟分6#右7变台变压器	100	69.37	20.63	20.63	未进入负面清	否	无	0.40%
2993	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	李沟分21#变台变压器	50	57.45	16.28	16.28	未进入负面清	否	无	-7.66%
2994	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	李沟分砖厂支11#左1变台变压器	50	45.83	22.09	22.09	未进入负面清	否	无	9.28%
2995	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干95#右6变台变压器	50	60.21	14.90	14.90	未进入负面清	否	无	-1.07%
2996	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干99#左4变台变压器	100	60.94	29.06	29.06	未进入负面清	否	无	3.04%
2997	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干103#左4变台变压器	100	49.17	40.83	40.83	未进入负面清	否	无	1.74%
2998	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南干114#变台变压器	50	46.53	21.74	21.74	未进入负面清	否	无	-7.63%
2999	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线刘沟北支9#	100	66.76	23.24	23.24	未进入负面清	否	无	8.64%
3000	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分49左4#变台变压器	100	45.68	44.32	44.32	未进入负面清	否	无	7.24%
3001	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线刘沟南支14#	100	47.48	42.52	42.52	未进入负面清	否	无	4.07%
3002	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分59#变台变压器	200	67.44	45.12	45.12	未进入负面清	否	无	-6.86%
3003	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	谭南线小学支6#	100	68.32	21.68	21.68	未进入负面清	否	无	3.34%
3004	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分52#右1	100	50.05	39.95	39.95	未进入负面清	否	无	-5.54%
3005	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	卢屯支5左4#变台变压器	400	59.98	120.08	120.08	未进入负面清	否	无	9.02%
3006	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	卢屯支17#左1变台变压器	80	49.39	32.49	32.49	未进入负面清	否	无	5.78%
3007	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分卢屯支23#变台变压器	50	50.10	19.95	19.95	未进入负面清	否	无	5.77%
3008	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分#67变台变压器	80	51.69	30.65	30.65	未进入负面清	否	无	7.68%
3009	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分90#左9	100	47.62	42.38	42.38	未进入负面清	否	无	-5.15%
3010	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分冷屯支6#	50	64.05	12.98	12.98	未进入负面清	否	无	9.61%
3011	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分冷屯支19#	100	61.25	28.75	28.75	未进入负面清	否	无	-7.39%
3012	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分98#右3	30	48.73	12.38	12.38	未进入负面清	否	无	-8.54%
3013	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	10kV刘沟分103右3#柱上变压器	200	59.96	60.08	60.08	未进入负面清	否	无	-4.44%
3014	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分113#右2	80	47.85	33.72	33.72	未进入负面清	否	无	-3.46%
3015	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分122#	50	54.42	17.79	17.79	未进入负面清	否	无	1.66%
3016	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭南线	刘沟分130#	100	68.63	21.37	21.37	未进入负面清	否	无	-8.92%
3017	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干10#右4变台变压器	100	65.90	24.10	24.10	未进入负面清	否	无	7.66%
3018	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	李屯分10#变台变压器	200	48.03	83.94	83.94	未进入负面清	否	无	-8.61%
3019	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干27右7#柱上变压器	100	54.46	35.54	35.54	未进入负面清	否	无	6.70%
3020	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干29#右5变台变压器	125	61.64	35.45	35.45	未进入负面清	否	无	-7.15%
3021	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干54右5#	200	58.90	62.20	62.20	未进入负面清	否	无	-8.35%
3022	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干54左5#	200	56.02	67.96	67.96	未进入负面清	否	无	7.26%
3023	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	徐屯支8#变台变压器	200	63.87	52.26	52.26	未进入负面清	否	无	-6.41%
3024	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干40#左6变台变压器	100	48.32	41.68	41.68	未进入负面清	否	无	-5.04%
3025	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线中孙支9#变台变压器	200	46.53	86.94	86.94	未进入负面清	否	无	3.32%
3026	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干83左2#变台变压器	200	67.23	45.54	45.54	未进入负面清	否	无	-0.01%

3027	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线徐庄支1#变台变压器	100	61.19	28.81	28.81	未进入负面清	否	无	-3.93%
3028	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线徐庄南支3#变台变压器	100	60.53	29.47	29.47	未进入负面清	否	无	7.47%
3029	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	石板沟分7#变台变压器	200	63.60	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	8.62%
3030	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	石板沟分18#变台变压器	100	69.46	20.54	20.54	未进入负面清	否	无	-9.36%
3031	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干75#右1变台变压器	80	66.88	18.50	18.50	未进入负面清	否	无	7.65%
3032	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线南陈沟分8#变压器	100	50.20	39.80	39.80	未进入负面清	否	无	-8.91%
3033	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西干94#变台变压器	100	64.46	25.54	25.54	未进入负面清	否	无	-5.10%
3034	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	东陈沟分17#左4大范屯	100	66.33	23.67	23.67	未进入负面清	否	无	9.05%
3035	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	东陈沟分28#左4变台变压器	100	65.20	24.80	24.80	未进入负面清	否	无	7.21%
3036	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	葛沟支7#变台变压器	100	68.29	21.71	21.71	未进入负面清	否	无	-7.39%
3037	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	东陈沟分35#左7变台变压器	30	59.38	9.19	9.19	未进入负面清	否	无	-9.91%
3038	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	东陈沟分45#变台变压器	100	67.26	22.74	22.74	未进入负面清	否	无	6.32%
3039	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	长安庙分13#变台变压器	30	67.11	6.87	6.87	未进入负面清	否	无	3.51%
3040	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	二王支17#变台变压器	100	45.14	44.86	44.86	未进入负面清	否	无	-0.01%
3041	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	二王支8右2#变台变压器	200	68.72	42.56	42.56	未进入负面清	否	无	-3.59%
3042	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	范屯支2#变台变压器	100	60.41	29.59	29.59	未进入负面清	否	无	-7.79%
3043	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	李沟支18左3#变台变压器	200	55.08	69.84	69.84	未进入负面清	否	无	-7.12%
3044	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	李沟支24#变台变压器	50	45.62	22.19	22.19	未进入负面清	否	无	8.35%
3045	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	李沟支4右3#变台变压器	200	56.44	67.12	67.12	未进入负面清	否	无	-4.71%
3046	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	吕屯支3#变台变压器	200	55.35	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	-2.52%
3047	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支19#变台变压器	100	51.23	38.77	38.77	未进入负面清	否	无	7.52%
3048	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支29右8#变台变压器	100	52.89	37.11	37.11	未进入负面清	否	无	-8.50%
3049	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支33#变台变压器	100	61.15	28.85	28.85	未进入负面清	否	无	9.52%
3050	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支3#变台变压器	100	65.61	24.39	24.39	未进入负面清	否	无	-3.63%
3051	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支55#变台变压器	100	67.21	22.79	22.79	未进入负面清	否	无	8.12%
3052	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	庙岭支73#变台变压器	50	61.05	14.48	14.48	未进入负面清	否	无	-5.06%
3053	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	山嘴西支1#变台变压器	200	52.03	75.94	75.94	未进入负面清	否	无	2.96%
3054	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	双德支1#变台变压器	100	59.22	30.78	30.78	未进入负面清	否	无	4.13%
3055	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	孙家沟支10#变台变压器	100	56.93	33.07	33.07	未进入负面清	否	无	8.11%
3056	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线杜屯支11#	100	68.14	21.86	21.86	未进入负面清	否	无	4.12%
3057	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线李沟支6间1#	100	49.22	40.78	40.78	未进入负面清	否	无	3.93%
3058	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线万沟支13#	100	61.17	28.83	28.83	未进入负面清	否	无	-8.69%
3059	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	谭西线郑屯南支9#	100	45.52	44.48	44.48	未进入负面清	否	无	-4.71%
3060	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	陶窝支11#变压器	100	47.42	42.58	42.58	未进入负面清	否	无	-8.08%
3061	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	王屯支13#变台变压器	200	67.92	44.16	44.16	未进入负面清	否	无	4.81%
3062	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分103#右3变台变压器	80	48.98	32.82	32.82	未进入负面清	否	无	-1.39%
3063	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分115#右1变台变压器	30	48.95	12.32	12.32	未进入负面清	否	无	4.75%
3064	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分17#右3变台变压器	100	67.67	22.33	22.33	未进入负面清	否	无	-7.66%
3065	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分38#左8变台变压器	100	45.37	44.63	44.63	未进入负面清	否	无	-6.17%
3066	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分83#左1变台变压器	100	50.02	39.98	39.98	未进入负面清	否	无	-9.32%
3067	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	下沟分95#右2	50	59.60	15.20	15.20	未进入负面清	否	无	-1.13%
3068	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭西线	夏沟分2右2#柱上变压器	200	60.84	58.32	58.32	未进入负面清	否	无	-3.80%
3069	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	夹河线	西沟分10#变台变压器	30	64.39	7.68	7.68	未进入负面清	否	无	-6.47%
3070	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	夹河线	西沟分15#变台变压器	30	50.01	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-4.56%
3071	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	大崔分38#右6柱上变压器	400	52.37	150.52	150.52	未进入负面清	否	无	7.59%
3072	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	楼山分10#右5柱上变压器	200	54.99	70.02	70.02	未进入负面清	否	无	3.49%

3073	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分117#变台变压器1	80	63.80	20.96	20.96	未进入负面清	否	无	8.04%
3074	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分125#变台变压器	80	59.52	24.38	24.38	未进入负面清	否	无	2.29%
3075	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分165右3#变台变压器	400	48.57	165.72	165.72	未进入负面清	否	无	6.39%
3076	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分213#变台变压器	200	45.90	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	5.95%
3077	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分232#变台变压器	200	67.36	45.28	45.28	未进入负面清	否	无	2.27%
3078	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分265右1#变台变压器	100	49.20	40.80	40.80	未进入负面清	否	无	-7.17%
3079	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	石山分70右2#变台变压器	200	56.13	67.74	67.74	未进入负面清	否	无	-1.00%
3080	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	宋屯支5#柱上变压器	50	59.61	15.20	15.20	未进入负面清	否	无	7.55%
3081	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	孙屯支3#左2变压器	100	46.11	43.89	43.89	未进入负面清	否	无	9.78%
3082	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东干9右2#变台变压器	200	48.98	82.04	82.04	未进入负面清	否	无	-1.16%
3083	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线11#左7变台变压器	50	46.87	21.57	21.57	未进入负面清	否	无	-8.72%
3084	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大崔分27#右5变台变压器	100	63.81	26.19	26.19	未进入负面清	否	无	-0.67%
3085	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大崔分55#右4变台变压器	200	52.43	75.14	75.14	未进入负面清	否	无	8.10%
3086	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大崔分59#变台变压器	200	67.19	45.62	45.62	未进入负面清	否	无	9.52%
3087	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大崔分63#变台变压器	100	58.10	31.90	31.90	未进入负面清	否	无	6.54%
3088	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大王支10#右17变台变压器	50	59.28	15.36	15.36	未进入负面清	否	无	6.06%
3089	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大王支16#左2变台变压器	50	67.57	11.22	11.22	未进入负面清	否	无	8.43%
3090	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大王支26#变台变压器	80	63.01	21.59	21.59	未进入负面清	否	无	-4.22%
3091	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大邹分10#	10	46.06	4.39	4.39	未进入负面清	否	无	-2.32%
3092	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大邹分19#变台变压器	50	57.03	16.49	16.49	未进入负面清	否	无	-8.01%
3093	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大邹分23#变台变压器	50	50.03	19.99	19.99	未进入负面清	否	无	-9.46%
3094	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线大邹分34#变台变压器	100	59.40	30.60	30.60	未进入负面清	否	无	7.95%
3095	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线楼山分43#变台变压器	100	67.45	22.55	22.55	未进入负面清	否	无	-6.21%
3096	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线楼山分4#变台变压器	200	58.23	63.54	63.54	未进入负面清	否	无	1.90%
3097	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线楼山分54#	100	63.27	26.73	26.73	未进入负面清	否	无	1.60%
3098	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线卢北支15#右3	200	67.28	45.44	45.44	未进入负面清	否	无	-9.73%
3099	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线卢北支20#变台变压器	100	46.89	43.11	43.11	未进入负面清	否	无	-9.78%
3100	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线沙包支5#	100	55.73	34.27	34.27	未进入负面清	否	无	-1.99%
3101	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分101#右4变台变压器	100	62.54	27.46	27.46	未进入负面清	否	无	-3.94%
3102	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分#123左5变台变压器	200	62.93	54.14	54.14	未进入负面清	否	无	-8.49%
3103	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分137#变台变压器	100	46.07	43.93	43.93	未进入负面清	否	无	5.52%
3104	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分#159变台变压器	50	49.84	20.08	20.08	未进入负面清	否	无	1.69%
3105	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分165#右6	50	50.71	19.65	19.65	未进入负面清	否	无	-9.89%
3106	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分175#变台变压器	100	57.42	32.58	32.58	未进入负面清	否	无	-2.01%
3107	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分1#变台变压器	200	66.41	47.18	47.18	未进入负面清	否	无	4.71%
3108	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分21#右5变台变压器	100	68.18	21.82	21.82	未进入负面清	否	无	9.86%
3109	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分223#	100	66.94	23.06	23.06	未进入负面清	否	无	1.13%
3110	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分26#左2变台变压器	160	58.55	50.32	50.32	未进入负面清	否	无	1.48%
3111	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分26#左6变台变压器	100	52.23	37.77	37.77	未进入负面清	否	无	1.80%
3112	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分40#右3变台变压器	50	53.84	18.08	18.08	未进入负面清	否	无	3.43%
3113	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分51#变台变压器	200	61.39	57.22	57.22	未进入负面清	否	无	-6.06%
3114	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线石山分70#变台变压器	100	64.50	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	-3.28%
3115	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线双伯支9#变台变压器	200	53.46	73.08	73.08	未进入负面清	否	无	1.82%
3116	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线宋屯支12#变台变压器	50	55.05	17.48	17.48	未进入负面清	否	无	6.32%
3117	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线宋屯支1#变台变压器	50	63.46	13.27	13.27	未进入负面清	否	无	-1.50%
3118	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线孙屯支12#变台变压器	200	65.21	49.58	49.58	未进入负面清	否	无	-9.57%

3119	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线孙西北支1#	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	5.25%
3120	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东干12#左1变台变压器	100	45.38	44.62	44.62	未进入负面清	否	无	5.80%
3121	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东干15#变台变压器	200	56.02	67.96	67.96	未进入负面清	否	无	-3.60%
3122	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东干30#右5变台变压器	200	49.52	80.96	80.96	未进入负面清	否	无	1.41%
3123	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭东干47#左6变台变压器	50	54.79	17.61	17.61	未进入负面清	否	无	5.74%
3124	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	东线谭东线大崔分赵电支10#台区变	100	56.62	33.38	33.38	未进入负面清	否	无	8.76%
3125	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭前北支4#	100	52.89	37.11	37.11	未进入负面清	否	无	-2.52%
3126	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线谭前分7#变台变压器	100	65.99	24.01	24.01	未进入负面清	否	无	-7.28%
3127	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线王店支10#变台变压器	100	64.24	25.76	25.76	未进入负面清	否	无	8.80%
3128	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线王南支9#	100	67.85	22.15	22.15	未进入负面清	否	无	-2.13%
3129	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线杨底东支9#	100	47.12	42.88	42.88	未进入负面清	否	无	7.58%
3130	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线杨底支20#	100	48.28	41.72	41.72	未进入负面清	否	无	4.75%
3131	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线杨沟支10#	100	64.40	25.60	25.60	未进入负面清	否	无	-2.54%
3132	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线张店支7#右9变台变压器	200	65.11	49.78	49.78	未进入负面清	否	无	-9.67%
3133	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭东线赵电支5#右6变台变压器	100	65.23	24.77	24.77	未进入负面清	否	无	8.27%
3134	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	谭前支1#变台变压器	200	61.35	57.30	57.30	未进入负面清	否	无	2.88%
3135	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	王店支21#变压器	100	49.14	40.86	40.86	未进入负面清	否	无	0.52%
3136	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	小崔支1#变台变压器	100	48.51	41.49	41.49	未进入负面清	否	无	4.63%
3137	普兰店区供电公司	66kV大谭变电站	谭东线	杨底南支7#变台变压器	100	47.19	42.81	42.81	未进入负面清	否	无	-0.72%
3138	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干3#配电站1#变压器	630	47.93	265.04	265.04	未进入负面清	否	无	-3.37%
3139	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干15#配电站103间隔配电变压器	600	52.66	224.04	224.04	未进入负面清	否	无	-7.35%
3140	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和缘小区配电站2#变压器	500	57.48	162.60	162.60	未进入负面清	否	无	-1.72%
3141	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干5#箱变103间隔变压器配电变	400	58.62	125.52	125.52	未进入负面清	否	无	-4.42%
3142	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干15#配电站104间隔配电变压器	600	47.22	256.68	256.68	未进入负面清	否	无	6.55%
3143	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干10#配电站变压器	630	56.45	211.37	211.37	未进入负面清	否	无	4.68%
3144	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干4#箱变变压器	630	51.82	240.53	240.53	未进入负面清	否	无	2.45%
3145	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园1#配电站3#变压器	630	68.23	137.15	137.15	未进入负面清	否	无	8.82%
3146	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园2#配电站1#变压器	630	64.87	158.32	158.32	未进入负面清	否	无	-9.97%
3147	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	步行街1#箱式变电站101变压器	630	52.85	234.05	234.05	未进入负面清	否	无	9.87%
3148	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	步行街2#箱式变电站101变压器	630	45.77	278.65	278.65	未进入负面清	否	无	1.46%
3149	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园2#配电站3#变压器	630	49.66	254.14	254.14	未进入负面清	否	无	-7.13%
3150	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园2#配电站2#变压器	630	56.58	210.55	210.55	未进入负面清	否	无	3.36%
3151	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园3#配电站1#变压器	630	58.10	200.97	200.97	未进入负面清	否	无	-9.95%
3152	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园3#配电站2#变压器	630	56.50	211.05	211.05	未进入负面清	否	无	-7.69%
3153	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园4#配电站2#变压器	630	67.42	142.25	142.25	未进入负面清	否	无	-7.52%
3154	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园3#配电站2#变压器	630	67.65	140.81	140.81	未进入负面清	否	无	9.08%
3155	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园3#配电站3#变压器	630	50.29	250.17	250.17	未进入负面清	否	无	0.51%
3156	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园3#配电站1#变压器	630	67.94	138.98	138.98	未进入负面清	否	无	-5.94%
3157	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园1#配电站1#变压器	630	60.86	183.58	183.58	未进入负面清	否	无	3.69%
3158	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园4#配电站1#变压器	630	52.27	237.70	237.70	未进入负面清	否	无	-1.63%
3159	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园2#配电站2#变压器	630	59.53	191.96	191.96	未进入负面清	否	无	-7.74%
3160	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	现代城1#配电站1#变压器间隔配电变 压器	630	47.95	264.92	264.92	未进入负面清 单	否	无	3.50%
3161	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	现代城1#配电站2#变压器间隔配电变 压器	630	65.72	152.96	152.96	未进入负面清 单	否	无	-2.96%
3162	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干7#配电站1#变压器	630	59.15	194.36	194.36	未进入负面清	否	无	-7.25%

3163	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干7#配电站2#变压器	630	59.96	189.25	189.25	未进入负面清单	否	无	-1.81%
3164	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干7#配电站3#变压器	630	65.24	155.99	155.99	未进入负面清单	否	无	1.27%
3165	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干4#箱变103间隔变压器配电变	400	52.88	148.48	148.48	未进入负面清单	否	无	-7.07%
3166	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干11#配电站2#变压器	630	67.36	142.63	142.63	未进入负面清单	否	无	1.43%
3167	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干11#配电站1#变压器	630	57.46	205.00	205.00	未进入负面清单	否	无	3.02%
3168	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干5#箱变变压器	630	60.68	184.72	184.72	未进入负面清单	否	无	-3.52%
3169	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干13#配电站1#变压器	800	50.39	316.88	316.88	未进入负面清单	否	无	0.90%
3170	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干13#配电站2#变压器	630	50.62	248.09	248.09	未进入负面清单	否	无	-9.94%
3171	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干15#配电站变压器	630	46.29	275.37	275.37	未进入负面清单	否	无	-1.16%
3172	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和缘小区配电站1#变压器间隔配电变压器	500	59.80	151.00	151.00	未进入负面清单	否	无	9.38%
3173	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园1#配电站1#变压器	630	51.40	243.18	243.18	未进入负面清单	否	无	1.93%
3174	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	清华线	清华园1#配电站2#变压器	630	47.81	265.80	265.80	未进入负面清单	否	无	-9.47%
3175	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干8#配电站3#变压器	630	48.77	259.75	259.75	未进入负面清单	否	无	-7.39%
3176	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干1#配电站1#变压器	630	60.99	182.76	182.76	未进入负面清单	否	无	0.42%
3177	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干9#配电站3#变压器	630	55.80	215.46	215.46	未进入负面清单	否	无	-4.29%
3178	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干8#配电站2#变压器	630	54.45	223.97	223.97	未进入负面清单	否	无	-7.18%
3179	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干2#配电站1#变压器	630	48.35	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	2.99%
3180	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	嘉合园配电站2#变压器	630	55.57	216.91	216.91	未进入负面清单	否	无	-3.77%
3181	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	白领公寓1#配电站2#配电变压器	630	59.87	189.82	189.82	未进入负面清单	否	无	3.43%
3182	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	现代城1#配电站4#变压器间隔配电变压器	630	47.08	270.40	270.40	未进入负面清单	否	无	7.05%
3183	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	现代城1#配电站3#变压器间隔配电变压器	630	47.27	269.20	269.20	未进入负面清单	否	无	-3.41%
3184	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	鑫凤家园2#配电站1#变压器	630	64.49	160.71	160.71	未进入负面清单	否	无	-2.27%
3185	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干8#配电站1#变压器	630	58.28	199.84	199.84	未进入负面清单	否	无	-3.94%
3186	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干9#配电站1#变压器	630	63.06	169.72	169.72	未进入负面清单	否	无	1.34%
3187	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	旭日开发小区配电站2#变压器	400	53.66	145.36	145.36	未进入负面清单	否	无	2.91%
3188	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干12#配电站1#变压器	630	48.97	258.49	258.49	未进入负面清单	否	无	7.70%
3189	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	莲城人家1#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	56.50	211.05	211.05	未进入负面清单	否	无	-2.24%
3190	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	白领公寓1#配电站3#配电变压器	800	57.24	262.08	262.08	未进入负面清单	否	无	3.77%
3191	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干14#配电站2#变压器	630	50.23	250.55	250.55	未进入负面清单	否	无	-6.83%
3192	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	泰和居小区1#配电站2#变压器间隔配电变压器	500	49.12	204.40	204.40	未进入负面清单	否	无	-2.15%
3193	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干1#配电站2#变压器	630	64.17	162.73	162.73	未进入负面清单	否	无	-9.42%
3194	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	嘉合园配电站1#变压器	630	60.40	186.48	186.48	未进入负面清单	否	无	-3.63%
3195	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	旭日开发小区配电站1#变压器	400	57.94	128.24	128.24	未进入负面清单	否	无	0.36%
3196	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	白领公寓1#配电站1#配电变压器	630	60.65	184.91	184.91	未进入负面清单	否	无	3.74%
3197	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干9#配电站2#变压器	630	52.11	238.71	238.71	未进入负面清单	否	无	-6.71%
3198	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干14#配电站1#变压器	630	52.35	237.20	237.20	未进入负面清单	否	无	-4.87%
3199	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	泰和居小区1#配电站1#变压器间隔配电变压器	500	54.38	178.10	178.10	未进入负面清单	否	无	-8.33%
3200	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干6#配电站1#变压器	630	53.62	229.19	229.19	未进入负面清单	否	无	6.90%
3201	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	莲城人家1#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	50.05	251.69	251.69	未进入负面清单	否	无	6.48%

3202	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	聚缘福地1#配电站3#变压器	800	59.54	243.68	243.68	未进入负面清	否	无	-3.40%
3203	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	聚缘福地1#配电站1#变压器	630	54.38	224.41	224.41	未进入负面清	否	无	-1.30%
3204	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	聚缘福地1#配电站2#变压器	630	50.93	246.14	246.14	未进入负面清	否	无	-6.46%
3205	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	农场分13#变台变压器	50	53.90	18.05	18.05	未进入负面清	否	无	1.60%
3206	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分17#变台变压器	80	48.51	33.19	33.19	未进入负面清	否	无	-7.64%
3207	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	长山支5左2#变台变压器	160	45.65	70.96	70.96	未进入负面清	否	无	-5.56%
3208	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	农场支21#	200	68.34	43.32	43.32	未进入负面清	否	无	0.51%
3209	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	中沟支1#变台变压器	400	54.86	140.56	140.56	未进入负面清	否	无	8.11%
3210	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	砖厂支9#	80	48.56	33.15	33.15	未进入负面清	否	无	2.39%
3211	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分24左5#变台变压器	100	54.27	35.73	35.73	未进入负面清	否	无	0.07%
3212	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	葛屯支1右4#	100	65.48	24.52	24.52	未进入负面清	否	无	-2.68%
3213	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	绿源支5#变台变压器	200	58.35	63.30	63.30	未进入负面清	否	无	-8.81%
3214	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	绿谷支8#变台变压器	200	50.57	78.86	78.86	未进入负面清	否	无	5.51%
3215	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干21#变台1#变压器	500	61.73	141.35	141.35	未进入负面清	否	无	-4.43%
3216	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	新东支1#柱上变压器	10	63.05	2.70	2.70	未进入负面清	否	无	-0.23%
3217	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干13#变台变压器	315	64.38	80.70	80.70	未进入负面清	否	无	8.50%
3218	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	信东支1#变台变压器	80	51.05	31.16	31.16	未进入负面清	否	无	9.70%
3219	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	信电支4#变台变压器	250	57.20	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	6.39%
3220	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	水利支7#	50	53.17	18.42	18.42	未进入负面清	否	无	-6.96%
3221	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	宏远分14#	400	51.59	153.64	153.64	未进入负面清	否	无	0.23%
3222	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分30右3#	400	46.75	173.00	173.00	未进入负面清	否	无	2.02%
3223	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	长山支13#	400	64.41	102.36	102.36	未进入负面清	否	无	-2.18%
3224	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分94左4#	200	67.41	45.18	45.18	未进入负面清	否	无	-1.26%
3225	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	上拉支13#	200	48.49	83.02	83.02	未进入负面清	否	无	5.95%
3226	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	130台支10#变台变压器	200	67.02	45.96	45.96	未进入负面清	否	无	-6.20%
3227	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	鲇鱼分40#变台变压器	200	53.31	73.38	73.38	未进入负面清	否	无	-7.83%
3228	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	净水支8#变压器	200	52.64	74.72	74.72	未进入负面清	否	无	-3.17%
3229	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿干113右5#变台变压器	100	61.19	28.81	28.81	未进入负面清	否	无	0.23%
3230	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	鑫凤线	建材干101#变台变压器	50	64.32	12.84	12.84	未进入负面清	否	无	-6.67%
3231	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支18右1#变台变压器	50	61.99	14.01	14.01	未进入负面清	否	无	4.25%
3232	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支18左12#变台变压器	50	66.18	11.91	11.91	未进入负面清	否	无	1.58%
3233	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支2#	50	67.76	11.12	11.12	未进入负面清	否	无	7.24%
3234	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干57#变台变压器	160	68.48	34.43	34.43	未进入负面清	否	无	6.73%
3235	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支24#刘屯	50	54.72	17.64	17.64	未进入负面清	否	无	7.26%
3236	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干162左9#变台变压器	200	67.08	45.84	45.84	未进入负面清	否	无	8.60%
3237	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	福利支5左1#	80	63.24	21.41	21.41	未进入负面清	否	无	-8.49%
3238	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分102#	50	68.56	10.72	10.72	未进入负面清	否	无	-7.28%
3239	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支5左1#变台变压器	200	63.40	53.20	53.20	未进入负面清	否	无	3.19%
3240	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	花棚支15#变台变压器	315	69.48	64.64	64.64	未进入负面清	否	无	-2.09%
3241	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支26#变压器	315	45.87	139.01	139.01	未进入负面清	否	无	3.23%
3242	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	鲇鱼分100左1#柱上变压器1	200	69.26	41.48	41.48	未进入负面清	否	无	-1.96%
3243	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分22左5#	100	48.16	41.84	41.84	未进入负面清	否	无	-4.80%
3244	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	农场支14#柱上变压器	100	67.90	22.10	22.10	未进入负面清	否	无	-3.57%
3245	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	沟东支1#变台变压器	200	58.39	63.22	63.22	未进入负面清	否	无	-1.22%
3246	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干124#变台变压器	100	48.33	41.67	41.67	未进入负面清	否	无	-7.44%
3247	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	梁沟分19#变台变压器	100	53.01	36.99	36.99	未进入负面清	否	无	8.77%

3248	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	葛屯支14#	160	62.51	43.98	43.98	未进入负面清	否	无	-0.32%
3249	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	石矿分8#变台柱上变压器	200	58.77	62.46	62.46	未进入负面清	否	无	4.63%
3250	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	石矿分30#	50	47.81	21.10	21.10	未进入负面清	否	无	-5.24%
3251	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	良友支2#变台变压器	200	58.06	63.88	63.88	未进入负面清	否	无	5.66%
3252	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	吴屯支20#变台变压器	200	68.73	42.54	42.54	未进入负面清	否	无	3.65%
3253	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	石屯支5#变台变压器	100	55.61	34.39	34.39	未进入负面清	否	无	0.36%
3254	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材分8左4#变台变压器	200	58.37	63.26	63.26	未进入负面清	否	无	2.77%
3255	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分27#	30	68.15	6.56	6.56	未进入负面清	否	无	9.05%
3256	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分4#	400	51.51	153.96	153.96	未进入负面清	否	无	5.45%
3257	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建右分10#变台变压器	100	47.94	42.06	42.06	未进入负面清	否	无	-9.57%
3258	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干40#变台变压器	200	58.82	62.36	62.36	未进入负面清	否	无	3.18%
3259	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干116右3#变台变压器	160	51.04	62.34	62.34	未进入负面清	否	无	1.62%
3260	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	大学分7#变台1#变压器	200	48.37	83.26	83.26	未进入负面清	否	无	-6.23%
3261	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	水利支3右1#	200	54.80	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-0.58%
3262	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	大学支19#变台变压器	315	66.61	73.68	73.68	未进入负面清	否	无	6.36%
3263	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿干100#	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	-8.18%
3264	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分10右1#变台变压器	100	49.91	40.09	40.09	未进入负面清	否	无	2.35%
3265	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干31#变台变压器	315	58.47	99.32	99.32	未进入负面清	否	无	-8.85%
3266	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	张窝棚支12#变台变压器	100	50.77	39.23	39.23	未进入负面清	否	无	9.35%
3267	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	南山支15#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	5.65%
3268	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	刘屯支17左4#变台变压器	50	60.95	14.53	14.53	未进入负面清	否	无	-8.70%
3269	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	华东支1#变台变压器	630	50.84	246.71	246.71	未进入负面清	否	无	2.86%
3270	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干111#	30	45.32	13.40	13.40	未进入负面清	否	无	2.15%
3271	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	水源线金屯支20#变台变压器	200	56.19	67.62	67.62	未进入负面清	否	无	8.39%
3272	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	北互支4#变台变压器	10	55.94	3.41	3.41	未进入负面清	否	无	9.34%
3273	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	筑建支1#变台变压器	315	49.94	126.19	126.19	未进入负面清	否	无	-6.12%
3274	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	郊区线净水支1#左1柱上变压器	200	48.96	82.08	82.08	未进入负面清	否	无	-5.82%
3275	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干20#变台变压器	250	64.58	63.55	63.55	未进入负面清	否	无	-1.70%
3276	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	公园分30#变台变压器	50	61.98	14.01	14.01	未进入负面清	否	无	-5.02%
3277	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材线蚕厂支11#变台变压器	10	63.51	2.65	2.65	未进入负面清	否	无	6.19%
3278	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材线蚕厂支8#变台变压器	10	63.64	2.64	2.64	未进入负面清	否	无	-9.15%
3279	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	线石分27左2#	30	65.02	7.49	7.49	未进入负面清	否	无	2.89%
3280	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	砖厂支3#	30	54.46	10.66	10.66	未进入负面清	否	无	-7.46%
3281	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分42左6#变台变压器	50	66.91	11.55	11.55	未进入负面清	否	无	-8.32%
3282	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分4#	80	53.99	28.81	28.81	未进入负面清	否	无	-1.31%
3283	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分9右3#	80	58.34	25.33	25.33	未进入负面清	否	无	6.81%
3284	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	干屯支22#变台变压器	50	69.97	10.02	10.02	未进入负面清	否	无	-4.90%
3285	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干27#变台变压器	315	51.28	121.97	121.97	未进入负面清	否	无	9.33%
3286	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干106右1#变台变压器	100	45.16	44.84	44.84	未进入负面清	否	无	0.61%
3287	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建右分33#变台变压器	100	57.66	32.34	32.34	未进入负面清	否	无	9.89%
3288	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分94#右1	200	48.08	83.84	83.84	未进入负面清	否	无	-3.23%
3289	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干7#变台变压器	315	57.44	102.56	102.56	未进入负面清	否	无	9.95%
3290	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	石矿分10#	200	66.81	46.38	46.38	未进入负面清	否	无	-1.14%
3291	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	铁矿干171#	160	68.63	34.19	34.19	未进入负面清	否	无	2.86%
3292	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	大坦支19#	100	66.58	23.42	23.42	未进入负面清	否	无	9.77%
3293	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	李屯支6#	50	62.80	13.60	13.60	未进入负面清	否	无	-9.87%

3294	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	华太支8#变台变压器	200	65.62	48.76	48.76	未进入负面清	否	无	3.03%
3295	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	马岗支8#变台变压器	100	55.41	34.59	34.59	未进入负面清	否	无	-1.25%
3296	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	市场分2#变台变压器	500	56.74	166.30	166.30	未进入负面清	否	无	4.41%
3297	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	平砖分18#变台变压器	200	68.69	42.62	42.62	未进入负面清	否	无	-5.84%
3298	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	平砖分6#变台变压器	200	46.25	87.50	87.50	未进入负面清	否	无	8.33%
3299	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	长山支7#	80	69.33	16.54	16.54	未进入负面清	否	无	-3.27%
3300	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分97左10#变台变压器	200	67.06	45.88	45.88	未进入负面清	否	无	-7.94%
3301	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干4左3#变台变压器	200	65.90	48.20	48.20	未进入负面清	否	无	2.38%
3302	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金矿分35#变台变压器	100	67.74	22.26	22.26	未进入负面清	否	无	7.74%
3303	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	自来水分48左13#变台变压器	315	55.26	109.43	109.43	未进入负面清	否	无	-9.74%
3304	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	东占支1左2#变台变压器	200	55.66	68.68	68.68	未进入负面清	否	无	-4.22%
3305	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	吴屯支6右3#变台变压器	400	50.81	156.76	156.76	未进入负面清	否	无	1.91%
3306	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿干137右5#	100	54.65	35.35	35.35	未进入负面清	否	无	-1.45%
3307	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	石屯支15#变台变压器	200	58.89	62.22	62.22	未进入负面清	否	无	-3.07%
3308	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	水利支6左4#变台变压器	200	69.24	41.52	41.52	未进入负面清	否	无	-1.73%
3309	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大荒分23左9#	50	46.59	21.71	21.71	未进入负面清	否	无	1.54%
3310	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大邹支14	80	59.66	24.27	24.27	未进入负面清	否	无	8.69%
3311	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大荒分15#	30	62.25	8.33	8.33	未进入负面清	否	无	2.72%
3312	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大荒分23左1#	80	48.24	33.41	33.41	未进入负面清	否	无	-0.51%
3313	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支33右4#变台变压器	100	63.61	26.39	26.39	未进入负面清	否	无	0.52%
3314	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	泡砖支5#	100	55.20	34.80	34.80	未进入负面清	否	无	6.80%
3315	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	马前支10#	100	51.88	38.12	38.12	未进入负面清	否	无	5.29%
3316	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	泡砖支1#变压器	315	61.13	90.94	90.94	未进入负面清	否	无	0.83%
3317	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	毕沟支44#变台变压器	50	52.20	18.90	18.90	未进入负面清	否	无	-5.09%
3318	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	毕沟分12右2#	100	57.04	32.96	32.96	未进入负面清	否	无	-0.14%
3319	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	马店支4#变台变压器	100	51.85	38.15	38.15	未进入负面清	否	无	-7.40%
3320	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	龙山分4左2#变台变压器	160	59.75	48.40	48.40	未进入负面清	否	无	-7.41%
3321	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干85左3#变台变压器	30	47.27	12.82	12.82	未进入负面清	否	无	-2.83%
3322	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	郝沟支10#	160	49.66	64.54	64.54	未进入负面清	否	无	4.31%
3323	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干105左6#	50	56.47	16.77	16.77	未进入负面清	否	无	0.15%
3324	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	木碳分7#变台变压器	50	58.20	15.90	15.90	未进入负面清	否	无	0.47%
3325	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	水源线金屯支28#变台变压器	100	67.31	22.69	22.69	未进入负面清	否	无	-7.52%
3326	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干148右5变台变压器	200	62.26	55.48	55.48	未进入负面清	否	无	5.44%
3327	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	杏花支17#	200	52.84	74.32	74.32	未进入负面清	否	无	-9.11%
3328	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干113#变台变压器	100	47.07	42.93	42.93	未进入负面清	否	无	-2.39%
3329	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分20#	100	49.95	40.05	40.05	未进入负面清	否	无	-7.52%
3330	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	花棚支8#变台变压器	200	60.90	58.20	58.20	未进入负面清	否	无	-8.11%
3331	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	北屯支8#变台变压器	200	67.52	44.96	44.96	未进入负面清	否	无	-3.04%
3332	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	郊区线新里支12#变台变压器	100	50.63	39.37	39.37	未进入负面清	否	无	1.79%
3333	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金矿分23右2#变台变压器	100	52.63	37.37	37.37	未进入负面清	否	无	1.98%
3334	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	北互支6#变台变压器	200	55.56	68.88	68.88	未进入负面清	否	无	5.88%
3335	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	新里支2#变台变压器	200	51.95	76.10	76.10	未进入负面清	否	无	2.79%
3336	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	华顺支2#变台变压器	200	66.38	47.24	47.24	未进入负面清	否	无	3.69%
3337	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干44#变台变压器	200	50.29	79.42	79.42	未进入负面清	否	无	9.76%
3338	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干35#变台变压器	315	52.80	117.18	117.18	未进入负面清	否	无	-3.82%
3339	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	长山支5#变台变压器	100	61.04	28.96	28.96	未进入负面清	否	无	8.97%

3340	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大荒分34#	100	51.17	38.83	38.83	未进入负面清	否	无	-2.34%
3341	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	大邹支10右2#	100	67.21	22.79	22.79	未进入负面清	否	无	0.80%
3342	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿干113右19#	200	46.42	87.16	87.16	未进入负面清	否	无	-3.36%
3343	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	毕沟支41#变台变压器	100	61.15	28.85	28.85	未进入负面清	否	无	9.96%
3344	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干64#变台变压器	200	60.74	58.52	58.52	未进入负面清	否	无	-8.03%
3345	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干24#变台变压器	500	46.01	219.95	219.95	未进入负面清	否	无	4.71%
3346	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	鲇屯分9#变台变压器	200	47.98	84.04	84.04	未进入负面清	否	无	4.54%
3347	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建右分18#变台变压器	100	50.86	39.14	39.14	未进入负面清	否	无	3.06%
3348	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金左支8#变台变压器	100	59.08	30.92	30.92	未进入负面清	否	无	9.58%
3349	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	上拉支8左8#变台变压器	30	51.99	11.40	11.40	未进入负面清	否	无	5.47%
3350	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材分6右1#变台变压器	50	60.20	14.90	14.90	未进入负面清	否	无	-8.49%
3351	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	北互右线	吴屯支12右1#变台变压器	200	48.42	83.16	83.16	未进入负面清	否	无	5.43%
3352	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	铁矿线铁矿干90#	100	48.09	41.91	41.91	未进入负面清	否	无	-9.84%
3353	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干128左4#变台变压器	80	58.19	25.45	25.45	未进入负面清	否	无	-7.74%
3354	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干149#变台变压器	100	66.85	23.15	23.15	未进入负面清	否	无	1.51%
3355	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干63左10#变台变压器	100	69.96	20.04	20.04	未进入负面清	否	无	1.51%
3356	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	华炉支3#变台变压器	400	49.51	161.96	161.96	未进入负面清	否	无	-6.72%
3357	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干106#左3#变台变压器	100	58.87	31.13	31.13	未进入负面清	否	无	8.02%
3358	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台甲线龙头支24#变台变压器柱上 变压器	100	64.58	25.42	25.42	未进入负面清 单	否	无	0.78%
3359	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	磊山支11#	100	48.02	41.98	41.98	未进入负面清	否	无	4.27%
3360	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分23#	30	52.72	11.18	11.18	未进入负面清	否	无	7.04%
3361	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	四达支13右4#变台变压器	50	58.40	15.80	15.80	未进入负面清	否	无	-4.87%
3362	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分35右2#变台变压器	50	63.21	13.40	13.40	未进入负面清	否	无	1.08%
3363	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	鲇鱼分15右1#变台变压器	315	48.33	131.26	131.26	未进入负面清	否	无	3.95%
3364	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干165左8#变台变压器	100	52.85	37.15	37.15	未进入负面清	否	无	5.31%
3365	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分54右7#	50	66.55	11.73	11.73	未进入负面清	否	无	6.85%
3366	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分105#	100	62.08	27.92	27.92	未进入负面清	否	无	0.73%
3367	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	沟前支7#柱上变压器	100	52.02	37.98	37.98	未进入负面清	否	无	9.47%
3368	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台乙线	金厂分15右7#	100	68.01	21.99	21.99	未进入负面清	否	无	6.77%
3369	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	郊区线净支13#变压器	315	52.70	117.50	117.50	未进入负面清	否	无	-4.03%
3370	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	马后支6#	50	56.10	16.95	16.95	未进入负面清	否	无	-9.88%
3371	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	油水支1#变台变压器	200	46.17	87.66	87.66	未进入负面清	否	无	1.92%
3372	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	新里支20左1#变台变压器	50	47.69	21.16	21.16	未进入负面清	否	无	-7.49%
3373	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	鲇屯支32#变台变压器	160	58.84	49.86	49.86	未进入负面清	否	无	-2.52%
3374	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	北互左线	太工线鲇鱼分97#变台变压器	200	66.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-0.11%
3375	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	龙头支12#	100	57.11	32.89	32.89	未进入负面清	否	无	3.75%
3376	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干71左8#变台变压器	250	62.08	69.80	69.80	未进入负面清	否	无	-7.29%
3377	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干60右6#变台变压器	100	45.59	44.41	44.41	未进入负面清	否	无	-6.38%
3378	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	杏花支13右1#	400	58.02	127.92	127.92	未进入负面清	否	无	0.87%
3379	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚左线	和尚干6右2#变台1#变压器	315	56.61	105.18	105.18	未进入负面清	否	无	-9.32%
3380	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	自来水分50#变台变压器	315	53.12	116.17	116.17	未进入负面清	否	无	-1.00%
3381	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳乙线	线石分12右3#	50	46.60	21.70	21.70	未进入负面清	否	无	0.06%
3382	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	丰台干130左6#变台变压器	30	57.87	9.64	9.64	未进入负面清	否	无	-8.70%
3383	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	葛屯支6左5#	200	47.59	84.82	84.82	未进入负面清	否	无	-1.10%
3384	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	铁矿干165右5#	100	64.10	25.90	25.90	未进入负面清	否	无	9.69%

3385	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	梁沟支7#	160	60.92	46.53	46.53	未进入负面清	否	无	-4.82%
3386	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	葛屯支9左8#	50	48.96	20.52	20.52	未进入负面清	否	无	4.05%
3387	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	郊区线净水支1#变台2#柱上变压器	315	63.12	84.67	84.67	未进入负面清	否	无	3.96%
3388	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	鲇鱼分43#右7#柱上变压器	200	53.56	72.88	72.88	未进入负面清	否	无	5.33%
3389	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金矿分33#变台变压器	30	48.87	12.34	12.34	未进入负面清	否	无	1.02%
3390	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	上拉支9#	200	56.65	66.70	66.70	未进入负面清	否	无	-5.04%
3391	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	郝沟支14#	200	67.36	45.28	45.28	未进入负面清	否	无	-5.69%
3392	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干120#变台变压器	100	62.57	27.43	27.43	未进入负面清	否	无	4.96%
3393	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	建材干48#变台变压器	200	66.44	47.12	47.12	未进入负面清	否	无	-3.33%
3394	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	公园分17#变台变压器	100	65.35	24.65	24.65	未进入负面清	否	无	4.79%
3395	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	金矿分9左1#变台变压器	100	56.13	33.87	33.87	未进入负面清	否	无	-8.61%
3396	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	铁矿线	朝阳分#29左3	100	47.51	42.49	42.49	未进入负面清	否	无	4.73%
3397	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	宏远分6#变台2#变压器	200	58.84	62.32	62.32	未进入负面清	否	无	0.69%
3398	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	金屯支13左4#变台变压器	200	55.94	68.12	68.12	未进入负面清	否	无	8.23%
3399	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚右线市场分2#变台变压器	400	62.36	110.56	110.56	未进入负面清	否	无	2.01%
3400	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚右线市场分1#变台1#变压器	200	53.80	72.40	72.40	未进入负面清	否	无	-0.68%
3401	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	华砖支3#变台变压器	400	69.13	83.48	83.48	未进入负面清	否	无	-0.12%
3402	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	和尚右线	和尚干41#变台变压器	400	68.23	87.08	87.08	未进入负面清	否	无	-7.17%
3403	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	泡砖支5#变台2#变压器	315	53.06	116.36	116.36	未进入负面清	否	无	6.51%
3404	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	北道支3#变台变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-1.69%
3405	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支39#变台变压器	200	53.01	73.98	73.98	未进入负面清	否	无	1.52%
3406	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	太工线	提水支33左1#变台变压器	200	50.29	79.42	79.42	未进入负面清	否	无	-8.72%
3407	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	郊区线	水岗支7#柱上变压器	315	63.77	82.62	82.62	未进入负面清	否	无	-7.07%
3408	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	农场分4左2#变台变压器	200	46.02	87.96	87.96	未进入负面清	否	无	-3.56%
3409	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	朝阳甲线	线石分3左1#变台变压器	100	59.15	30.85	30.85	未进入负面清	否	无	9.84%
3410	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	建材线	大学分5右7#变台变压器	200	57.91	64.18	64.18	未进入负面清	否	无	4.55%
3411	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干15左9#	100	66.20	23.80	23.80	未进入负面清	否	无	-3.60%
3412	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	海湾支1#变压器（西山外台区）	50	64.86	12.57	12.57	未进入负面清	否	无	-8.32%
3413	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	海湾分26#变压器（三官庙台区）	30	60.44	8.87	8.87	未进入负面清	否	无	3.03%
3414	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	马后分2#变压器（马后台区）	80	45.79	35.37	35.37	未进入负面清	否	无	-4.63%
3415	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	马前支1#变压器（马前台区）	50	47.24	21.38	21.38	未进入负面清	否	无	5.56%
3416	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	开北分7#变压器（乔南台区）	50	67.68	11.16	11.16	未进入负面清	否	无	-9.60%
3417	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	开北分20#变压器（乔屯台区）	200	48.26	83.48	83.48	未进入负面清	否	无	-1.50%
3418	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	八队支10#变压器（八队台区）	200	50.63	78.74	78.74	未进入负面清	否	无	-9.55%
3419	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	驿城堡分15#变压器（北棚台区）	400	55.48	138.08	138.08	未进入负面清	否	无	4.60%
3420	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	驿城堡分19#变压器（中棚台区）	400	45.10	179.60	179.60	未进入负面清	否	无	-9.31%
3421	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	驿城堡分29左1#变压器（南棚台区）	200	66.50	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	8.80%
3422	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	会房支8#变压器（会房台区）	200	58.19	63.62	63.62	未进入负面清	否	无	-1.21%
3423	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	韩屯分8#变压器（韩屯棚台区）	200	45.68	88.64	88.64	未进入负面清	否	无	5.49%
3424	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	韩屯棚支8#变压器（韩屯棚北台区）	200	66.98	46.04	46.04	未进入负面清	否	无	2.06%
3425	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	韩屯分20#变压器（韩屯台区）	200	58.98	62.04	62.04	未进入负面清	否	无	9.23%
3426	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	偏南支13#变压器（偏坡南台区）	200	55.61	68.78	68.78	未进入负面清	否	无	7.24%
3427	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	偏坡支19#变压器（偏坡台区）	200	57.68	64.64	64.64	未进入负面清	否	无	-9.23%
3428	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	振福支5右1#变压器（街道台区）	200	64.59	50.82	50.82	未进入负面清	否	无	1.22%
3429	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	信达支3#变压器（前花台区）	315	62.09	87.92	87.92	未进入负面清	否	无	-0.02%
3430	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	后花支4#变压器（后花台区）	200	68.52	42.96	42.96	未进入负面清	否	无	-9.54%

3431	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	后花支13#变压器（后花北台区）	200	64.47	51.06	51.06	未进入负面清	否	无	-6.56%
3432	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	曲屯分13#变压器（养鸡场台区）	200	68.49	43.02	43.02	未进入负面清	否	无	-7.65%
3433	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	曲屯分21间1#变压器（曲屯台区）	100	67.12	22.88	22.88	未进入负面清	否	无	-9.70%
3434	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	曲屯东支9#变压器（曲屯东台区）	100	56.33	33.67	33.67	未进入负面清	否	无	5.68%
3435	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	管站分1左1#变压器（大道南（西）台	200	49.97	80.06	80.06	未进入负面清	否	无	-5.23%
3436	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	政府支1#变压器（站东台区）	400	51.58	153.68	153.68	未进入负面清	否	无	-5.12%
3437	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	北屯支1#变压器（大道北台区）	200	61.96	56.08	56.08	未进入负面清	否	无	-2.69%
3438	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	北屯支3#变压器（大道北（南）台区）	200	62.87	54.26	54.26	未进入负面清	否	无	0.59%
3439	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	道北分11右1#变压器（果队台区）	200	52.36	75.28	75.28	未进入负面清	否	无	-8.74%
3440	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	开北分99右1#变压器（大道南台区）	200	47.61	84.78	84.78	未进入负面清	否	无	2.25%
3441	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	敬老支13#变压器（敬老院台区）	200	61.89	56.22	56.22	未进入负面清	否	无	6.94%
3442	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	唐屯分8左1#变压器（小徐屯台区）	200	51.12	77.76	77.76	未进入负面清	否	无	-7.22%
3443	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	唐屯分11#变压器（唐屯台区）	80	66.34	18.93	18.93	未进入负面清	否	无	-7.75%
3444	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	唐屯分18#变压器（唐屯南台区）	100	55.11	34.89	34.89	未进入负面清	否	无	0.07%
3445	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	圈龙线	唐屯分26#变压器（唐屯东台区）	200	68.44	43.12	43.12	未进入负面清	否	无	-8.45%
3446	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	盐场北支1#变压器（盐场北台区）	80	63.49	21.21	21.21	未进入负面清	否	无	-9.36%
3447	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	盐场支5#变压器（盐场台区）	400	58.46	126.16	126.16	未进入负面清	否	无	-9.40%
3448	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	马小店支3#变压器（河沿台区）	200	53.24	73.52	73.52	未进入负面清	否	无	-6.29%
3449	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	马小店支9#变压器（马小店台区）	200	64.87	50.26	50.26	未进入负面清	否	无	-1.19%
3450	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	吉来支2#变压器（六队台区）	200	69.13	41.74	41.74	未进入负面清	否	无	-2.30%
3451	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	张屯支15#变压器（六队北台区）	200	58.10	63.80	63.80	未进入负面清	否	无	-5.97%
3452	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	七队支4#变压器（七队台区）	200	49.58	80.84	80.84	未进入负面清	否	无	5.68%
3453	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	胜永支1#变压器（七队东台区）	200	68.91	42.18	42.18	未进入负面清	否	无	-3.09%
3454	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分42左1#变压器（四队南台区）	200	58.02	63.96	63.96	未进入负面清	否	无	-2.75%
3455	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	驿山支3左1#变压器（四队台区）	200	52.34	75.32	75.32	未进入负面清	否	无	6.78%
3456	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	驿山支4右1#变压器（四队北台区）	200	49.95	80.10	80.10	未进入负面清	否	无	1.85%
3457	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	大雪支9左2#变压器（三队南台区）	200	52.41	75.18	75.18	未进入负面清	否	无	-2.99%
3458	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	驿灯支2#变压器（三队台区）	200	63.51	52.98	52.98	未进入负面清	否	无	2.78%
3459	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分55右1#变压器（二队台区）	200	68.71	42.58	42.58	未进入负面清	否	无	1.86%
3460	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分61右1#变压器（二队南台区）	200	69.44	41.12	41.12	未进入负面清	否	无	-1.81%
3461	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分64#变压器（一队台区）	200	62.32	55.36	55.36	未进入负面清	否	无	6.73%
3462	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	东山南支5#变压器（一队南台区）	200	66.27	47.46	47.46	未进入负面清	否	无	-4.14%
3463	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	大雪支27右1#变压器（河东台区）	200	61.19	57.62	57.62	未进入负面清	否	无	-7.89%
3464	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	大雪支30#变压器（家属楼台区）	50	46.83	21.59	21.59	未进入负面清	否	无	3.03%
3465	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分71#变压器（柯屯西台区）	200	48.83	82.34	82.34	未进入负面清	否	无	-2.11%
3466	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分76间1#变压器（柯屯台区）	200	49.33	81.34	81.34	未进入负面清	否	无	6.56%
3467	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分87#变压器（徐西台区）	160	45.14	71.78	71.78	未进入负面清	否	无	2.11%
3468	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	徐东支2#变压器（徐东台区）	50	50.41	19.80	19.80	未进入负面清	否	无	-5.02%
3469	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	徐东支7#变压器（徐东棚台区）	50	61.80	14.10	14.10	未进入负面清	否	无	3.90%
3470	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	张沟支15#变压器（张沟台区）	80	61.26	22.99	22.99	未进入负面清	否	无	2.53%
3471	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分99右1#变压器（山嘴西台区）	200	59.69	60.62	60.62	未进入负面清	否	无	-9.99%
3472	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分102右1#变压器（山嘴东台区）	200	46.95	86.10	86.10	未进入负面清	否	无	5.28%
3473	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	梁北支8#变压器（铁路台区）	80	56.32	26.94	26.94	未进入负面清	否	无	-4.52%
3474	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	梁屯支8#变压器（梁屯台区）	80	56.35	26.92	26.92	未进入负面清	否	无	-5.06%
3475	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	梁屯支14#变压器（南边台区）	50	53.93	18.04	18.04	未进入负面清	否	无	0.65%
3476	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分118#变压器（王吉海台区）	30	47.77	12.67	12.67	未进入负面清	否	无	-9.03%

3477	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分133#变压器（和尚屯台区）	200	47.99	84.02	84.02	未进入负面清	否	无	-2.63%
3478	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分149#变压器（小周屯台区）	80	47.49	34.01	34.01	未进入负面清	否	无	-1.97%
3479	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	铁东支7#变压器（周屯棚台区）	100	65.90	24.10	24.10	未进入负面清	否	无	-3.39%
3480	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	前苍支4左2#变压器（前苍台区）	200	45.48	89.04	89.04	未进入负面清	否	无	-7.82%
3481	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	前苍支4右2#变压器（前苍北台区）	200	45.11	89.78	89.78	未进入负面清	否	无	6.42%
3482	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	山嘴支8#变压器（丑山嘴台区）	200	51.39	77.22	77.22	未进入负面清	否	无	7.06%
3483	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	砖厂支1#变压器（半道台区）	200	55.58	68.84	68.84	未进入负面清	否	无	-3.02%
3484	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	圈龙分189#变压器（后苍台区）	100	54.90	35.10	35.10	未进入负面清	否	无	2.57%
3485	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开北线	苍东支1#变压器（后苍东台区）	100	64.73	25.27	25.27	未进入负面清	否	无	-7.86%
3486	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	庙东支1#变压器（东庙东台区）	80	45.44	35.65	35.65	未进入负面清	否	无	3.08%
3487	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分5右1#变压器（东庙台区）	200	47.82	84.36	84.36	未进入负面清	否	无	-8.93%
3488	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分9右1#变压器（张店台区）	200	67.51	44.98	44.98	未进入负面清	否	无	2.89%
3489	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	平房支11右1#变压器（平房台区）	200	55.14	69.72	69.72	未进入负面清	否	无	2.51%
3490	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	平房支17#变压器（平房南台区）	200	52.10	75.80	75.80	未进入负面清	否	无	3.17%
3491	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈西支1#变压器（陈屯西台区）	100	60.47	29.53	29.53	未进入负面清	否	无	-4.12%
3492	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈屯支8#变压器（陈屯台区）	100	62.70	27.30	27.30	未进入负面清	否	无	-1.02%
3493	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分35左1#变压器（姜炉东台区）	200	66.08	47.84	47.84	未进入负面清	否	无	0.53%
3494	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分38#变压器（姜炉台区）	80	55.64	27.49	27.49	未进入负面清	否	无	5.78%
3495	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	黄屯支1#变压器（黄屯台区）	200	57.22	65.56	65.56	未进入负面清	否	无	8.43%
3496	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	黄屯支5#变压器（黄屯北台区）	200	52.07	75.86	75.86	未进入负面清	否	无	-1.45%
3497	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分52#变压器（二道前台区）	200	46.78	86.44	86.44	未进入负面清	否	无	-8.49%
3498	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	二道南支1#变压器（二道前南台区）	200	47.05	85.90	85.90	未进入负面清	否	无	4.77%
3499	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	学校支1右2#变压器（二道后台区）	200	57.83	64.34	64.34	未进入负面清	否	无	7.98%
3500	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣东支1#变压器（枣东台区）	80	63.60	21.12	21.12	未进入负面清	否	无	-5.75%
3501	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	枣房分73#变压器（枣房台区）	100	45.85	44.15	44.15	未进入负面清	否	无	-7.07%
3502	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	姜南分1#变压器（姜屯南台区）	80	59.00	24.80	24.80	未进入负面清	否	无	-1.77%
3503	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	姜屯分2#变压器（姜屯台区）	80	46.56	34.75	34.75	未进入负面清	否	无	-0.42%
3504	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	二队东支1#变压器（二队东台区）	100	62.78	27.22	27.22	未进入负面清	否	无	-4.14%
3505	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	二队支1#变压器（二队台区）	100	46.31	43.69	43.69	未进入负面清	否	无	-6.04%
3506	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	三队支2#变压器（三队台区）	200	45.02	89.96	89.96	未进入负面清	否	无	-0.94%
3507	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	三队西支1#变压器（三队西台区）	100	58.30	31.70	31.70	未进入负面清	否	无	-4.97%
3508	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	谷沟支2#变压器（谷沟南台区）	200	68.43	43.14	43.14	未进入负面清	否	无	4.39%
3509	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	谷沟支5#变压器（谷沟台区）	200	54.32	71.36	71.36	未进入负面清	否	无	3.70%
3510	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	谷沟支11#变压器（谷沟北台区）	200	66.49	47.02	47.02	未进入负面清	否	无	-3.32%
3511	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	苍房分7#变压器（苍房台区）	200	69.17	41.66	41.66	未进入负面清	否	无	-2.96%
3512	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	丁屯分1#变压器（丁屯台区）	160	56.07	54.29	54.29	未进入负面清	否	无	0.75%
3513	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	丁东分8#变压器（丁西台区）	100	54.50	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	-7.66%
3514	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	孙东分4#变压器（孙屯东台区）	400	59.60	121.60	121.60	未进入负面清	否	无	6.88%
3515	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	王屯分1左1#变压器（孙屯台区）	200	50.90	78.20	78.20	未进入负面清	否	无	-1.98%
3516	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	孙西支4#变压器（孙屯西台区）	100	50.24	39.76	39.76	未进入负面清	否	无	-2.81%
3517	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	王南支2#变压器（南王南台区）	100	64.96	25.04	25.04	未进入负面清	否	无	7.10%
3518	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	南王分7#变压器（南王台区）	100	47.92	42.08	42.08	未进入负面清	否	无	2.34%
3519	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	南王分22#变压器（柞派台区）	100	50.91	39.09	39.09	未进入负面清	否	无	-5.37%
3520	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	西拉西分1右1#变压器（西拉房台区）	200	58.93	62.14	62.14	未进入负面清	否	无	-1.69%
3521	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	西拉西分3#变压器（西拉西台区）	100	47.48	42.52	42.52	未进入负面清	否	无	-4.63%
3522	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干169右1#变压器（西拉东台区）	200	57.91	64.18	64.18	未进入负面清	否	无	10.00%

3523	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	中拉分1#变压器（中拉房台区）	80	68.22	17.42	17.42	未进入负面清	否	无	-7.15%
3524	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干179左1#变压器（东拉房台区）	200	47.83	84.34	84.34	未进入负面清	否	无	-9.86%
3525	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干184右1#变压器（东拉东台区）	200	67.08	45.84	45.84	未进入负面清	否	无	-4.92%
3526	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	拉房水分6#变压器（东拉后台区）	100	50.07	39.93	39.93	未进入负面清	否	无	7.32%
3527	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干204左2#变压器（中沟西台区）	200	67.69	44.62	44.62	未进入负面清	否	无	-5.23%
3528	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	中沟分2#变压器（中沟台区）	200	55.79	68.42	68.42	未进入负面清	否	无	-0.57%
3529	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	西沟支4#变压器（西沟北台区）	100	54.59	35.41	35.41	未进入负面清	否	无	8.67%
3530	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	东沟分10#变压器（西沟台区）	100	62.57	27.43	27.43	未进入负面清	否	无	2.34%
3531	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	东沟分20#变压器（东沟台区）	80	46.04	35.17	35.17	未进入负面清	否	无	8.44%
3532	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	村后支4#变压器（村后台区）	100	47.45	42.55	42.55	未进入负面清	否	无	-0.35%
3533	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	张沟分2#变压器（村后南台区）	100	51.30	38.70	38.70	未进入负面清	否	无	-6.96%
3534	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	下沟分6#变压器（下沟台区）	200	69.13	41.74	41.74	未进入负面清	否	无	-7.29%
3535	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	下沟分22#变压器（下沟南台区）	160	53.30	58.72	58.72	未进入负面清	否	无	9.66%
3536	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	盛阳分1右1#台区（快马台区）	200	51.98	76.04	76.04	未进入负面清	否	无	1.53%
3537	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈屯支13右2#变压器（快马东）	200	50.94	78.12	78.12	未进入负面清	否	无	5.71%
3538	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	盛阳分6#台区（快马南台区）	100	47.44	42.56	42.56	未进入负面清	否	无	0.20%
3539	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	花儿山干259#变压器（吴屯台区）	200	49.03	81.94	81.94	未进入负面清	否	无	4.74%
3540	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	川心店分2#变压器（川心店台区）	160	45.82	70.69	70.69	未进入负面清	否	无	7.99%
3541	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	川心店北支5#变压器（川心店北台区）	100	61.38	28.62	28.62	未进入负面清	否	无	0.06%
3542	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	高屯支10#变压器（高屯台区）	200	63.30	53.40	53.40	未进入负面清	否	无	-9.74%
3543	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈屯分21左1#变压器（陈屯西台区）	160	56.11	54.22	54.22	未进入负面清	否	无	-1.13%
3544	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	陈屯分26#变压器（陈屯台区）	160	46.07	70.29	70.29	未进入负面清	否	无	-4.86%
3545	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	北沟支13#（北沟台区）	400	57.11	131.56	131.56	未进入负面清	否	无	-9.17%
3546	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	花山线	西拉西分10#（西拉西北）	100	58.06	31.94	31.94	未进入负面清	否	无	-1.45%
3547	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园3#配电站1#	800	66.94	184.48	184.48	未进入负面清	否	无	-5.62%
3548	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园3#配电站2#	630	67.92	139.10	139.10	未进入负面清	否	无	-4.82%
3549	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园3#配电站3#	800	66.05	191.60	191.60	未进入负面清	否	无	-1.90%
3550	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园B区配电站1#	630	68.91	132.87	132.87	未进入负面清	否	无	-4.76%
3551	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园B区配电站2#	630	47.87	265.42	265.42	未进入负面清	否	无	-9.46%
3552	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园B区配电站3#	630	60.23	187.55	187.55	未进入负面清	否	无	-7.34%
3553	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园5#配电站2#变压器	630	47.62	266.99	266.99	未进入负面清	否	无	0.96%
3554	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园5#配电站2#	630	48.41	262.02	262.02	未进入负面清	否	无	-4.88%
3555	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园5#配电站3#	800	46.06	351.52	351.52	未进入负面清	否	无	-6.54%
3556	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	邢屯支24#变压器	100	47.17	42.83	42.83	未进入负面清	否	无	6.01%
3557	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	刑屯支44左1#变台变压器	30	52.43	11.27	11.27	未进入负面清	否	无	1.01%
3558	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	邢上支5#变压器	50	59.19	15.41	15.41	未进入负面清	否	无	5.87%
3559	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分144#变压器	30	62.90	8.13	8.13	未进入负面清	否	无	5.07%
3560	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分132#变压器	50	64.47	12.77	12.77	未进入负面清	否	无	-7.88%
3561	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分117#变压器	50	69.73	10.14	10.14	未进入负面清	否	无	5.79%
3562	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分21左1#变压器	200	47.54	84.92	84.92	未进入负面清	否	无	-8.07%
3563	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分32左1#变压器	200	69.95	40.10	40.10	未进入负面清	否	无	3.68%
3564	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分37左3#变压器	100	46.90	43.10	43.10	未进入负面清	否	无	-7.77%
3565	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分45左3#变压器	200	60.43	59.14	59.14	未进入负面清	否	无	-8.36%
3566	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分51左3#变压器	100	56.21	33.79	33.79	未进入负面清	否	无	-5.52%
3567	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	张山支10右2#变压器	100	61.02	28.98	28.98	未进入负面清	否	无	-2.42%
3568	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	张山支13左5#变压器	50	46.62	21.69	21.69	未进入负面清	否	无	-1.00%

3569	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	张山支26#变压器	30	46.05	13.19	13.19	未进入负面清	否	无	7.96%
3570	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分62左7#变压器	100	69.75	20.25	20.25	未进入负面清	否	无	2.94%
3571	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分74左1#变压器	100	45.58	44.42	44.42	未进入负面清	否	无	3.41%
3572	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分92右2#变压器	200	69.17	41.66	41.66	未进入负面清	否	无	4.31%
3573	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	栾屯支5#右1#变压器	100	55.69	34.31	34.31	未进入负面清	否	无	1.22%
3574	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	西南屯棚支3左4#变台变压器	100	52.92	37.08	37.08	未进入负面清	否	无	-0.53%
3575	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	顾家村棚变台	50	65.98	12.01	12.01	未进入负面清	否	无	0.15%
3576	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	栾屯支19#右1#	50	45.21	22.40	22.40	未进入负面清	否	无	-2.80%
3577	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	栾屯支38#变压器	50	61.20	14.40	14.40	未进入负面清	否	无	2.97%
3578	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分16#左2#变台变压器	30	48.68	12.40	12.40	未进入负面清	否	无	9.24%
3579	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分85#左9#变台变压器	50	61.64	14.18	14.18	未进入负面清	否	无	-6.15%
3580	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分125#右6#变台变压器	50	58.99	15.51	15.51	未进入负面清	否	无	-9.14%
3581	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	四平线	四平分59#右3#变台变压器	50	67.56	11.22	11.22	未进入负面清	否	无	4.18%
3582	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干4#变台变压器	200	56.45	67.10	67.10	未进入负面清	否	无	-1.65%
3583	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干7#左5#变台变压器	50	53.26	18.37	18.37	未进入负面清	否	无	-8.02%
3584	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干13#右2#变台变压器	100	49.56	40.44	40.44	未进入负面清	否	无	-7.43%
3585	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干20#变台变压器	200	52.30	75.40	75.40	未进入负面清	否	无	0.65%
3586	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干38#变台变压器	100	66.93	23.07	23.07	未进入负面清	否	无	5.16%
3587	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干39#右7#变台变压器	200	50.64	78.72	78.72	未进入负面清	否	无	1.70%
3588	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分8#变台变压器	30	65.65	7.31	7.31	未进入负面清	否	无	8.74%
3589	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分20#变台变压器	30	62.52	8.24	8.24	未进入负面清	否	无	8.27%
3590	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	梁隈支8#变台变压器	400	60.67	117.32	117.32	未进入负面清	否	无	-0.98%
3591	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	吴隈棚支13#变台变压器	100	47.46	42.54	42.54	未进入负面清	否	无	9.02%
3592	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	梁隈支19#变台变压器	50	54.02	17.99	17.99	未进入负面清	否	无	-1.40%
3593	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支4#右5#变台变压器	50	67.41	11.30	11.30	未进入负面清	否	无	6.07%
3594	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支9#变台变压器	100	54.39	35.61	35.61	未进入负面清	否	无	-7.13%
3595	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支18右1#变台变压器	200	60.69	58.62	58.62	未进入负面清	否	无	7.98%
3596	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支18右6	100	52.38	37.62	37.62	未进入负面清	否	无	-7.44%
3597	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	梁店支4#变台变压器	100	51.32	38.68	38.68	未进入负面清	否	无	3.54%
3598	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	梁店支21#变台变压器	315	58.77	98.37	98.37	未进入负面清	否	无	-5.05%
3599	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干65#左1#变台变压器	100	58.41	31.59	31.59	未进入负面清	否	无	-6.56%
3600	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支32#左3#变台变压器	100	62.07	27.93	27.93	未进入负面清	否	无	-5.56%
3601	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支32#左6#变台变压器	50	64.80	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-5.38%
3602	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支35右1#变台变压器	100	62.21	27.79	27.79	未进入负面清	否	无	-0.61%
3603	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支35右2右5	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-6.39%
3604	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支35右1左5#变台变压器	100	49.58	40.42	40.42	未进入负面清	否	无	3.06%
3605	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支41#右3#左2#变台变压器	50	64.70	12.65	12.65	未进入负面清	否	无	-6.61%
3606	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支45#右1#变台变压器	100	55.46	34.54	34.54	未进入负面清	否	无	2.51%
3607	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支48#右7#变台变压器	100	48.01	41.99	41.99	未进入负面清	否	无	6.09%
3608	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	冯屯支55#右3#变台变压器	100	52.09	37.91	37.91	未进入负面清	否	无	-8.27%
3609	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分32右2左1	200	54.88	70.24	70.24	未进入负面清	否	无	3.90%
3610	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分36#变台变压器	100	51.56	38.44	38.44	未进入负面清	否	无	-7.19%
3611	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分46#变台变压器	200	58.33	63.34	63.34	未进入负面清	否	无	2.73%
3612	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分52#变台变压器	50	55.72	17.14	17.14	未进入负面清	否	无	9.56%
3613	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	雨林分71#变台变压器	400	62.98	108.08	108.08	未进入负面清	否	无	-8.81%
3614	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干50#变台变压器	200	65.80	48.40	48.40	未进入负面清	否	无	1.92%

3615	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	西山分4#变台变压器	50	69.23	10.39	10.39	未进入负面清	否	无	-5.94%
3616	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干57#右3#变台变压器	200	53.12	73.76	73.76	未进入负面清	否	无	-6.38%
3617	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支2#变台变压器	50	60.70	14.65	14.65	未进入负面清	否	无	-9.12%
3618	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支4左6#变台变压器	100	67.12	22.88	22.88	未进入负面清	否	无	-6.43%
3619	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支10#变台变压器	100	66.97	23.03	23.03	未进入负面清	否	无	2.10%
3620	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支23#变台变压器	50	46.05	21.98	21.98	未进入负面清	否	无	-4.19%
3621	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支26右3#变台变压器	100	69.06	20.94	20.94	未进入负面清	否	无	-4.62%
3622	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	泵房支34#变台变压器	200	58.39	63.22	63.22	未进入负面清	否	无	-3.11%
3623	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	西连支5#右5#变台变压器	80	53.03	29.58	29.58	未进入负面清	否	无	2.19%
3624	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	西连支7#变台变压器	100	65.18	24.82	24.82	未进入负面清	否	无	-3.74%
3625	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	西连支24#变台变压器	50	59.08	15.46	15.46	未进入负面清	否	无	7.94%
3626	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	东连分25#变台变压器	100	58.44	31.56	31.56	未进入负面清	否	无	-2.14%
3627	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	刘东分9#变台变压器	80	53.01	29.59	29.59	未进入负面清	否	无	7.66%
3628	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干88#变台变压器	50	50.50	19.75	19.75	未进入负面清	否	无	4.84%
3629	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干78#变台变压器	100	65.17	24.83	24.83	未进入负面清	否	无	-0.24%
3630	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	王屯分9#变台变压器	200	54.27	71.46	71.46	未进入负面清	否	无	-2.67%
3631	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	甲店分7#变台变压器	100	56.21	33.79	33.79	未进入负面清	否	无	4.95%
3632	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	甲店分19#变台变压器	200	58.02	63.96	63.96	未进入负面清	否	无	5.91%
3633	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	肉食分2右1#变台变压器	200	65.92	48.16	48.16	未进入负面清	否	无	-7.46%
3634	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	王屯棚支10#变台变压器	50	61.27	14.37	14.37	未进入负面清	否	无	-8.24%
3635	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	甲屯分2#变台变压器	100	60.97	29.03	29.03	未进入负面清	否	无	-9.48%
3636	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底分5#变台变压器	100	66.12	23.88	23.88	未进入负面清	否	无	-6.47%
3637	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底分8#变台变压器	100	52.59	37.41	37.41	未进入负面清	否	无	6.27%
3638	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南线和尚分6加1右1#变台变压器	100	48.53	41.47	41.47	未进入负面清	否	无	0.73%
3639	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底棚支10#变台变压器	100	61.99	28.01	28.01	未进入负面清	否	无	5.15%
3640	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底棚支17#变台变压器	100	50.10	39.90	39.90	未进入负面清	否	无	-9.19%
3641	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	和尚屯东支11#变台变压器	200	56.71	66.58	66.58	未进入负面清	否	无	-5.55%
3642	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	和尚屯分19加1左1#变台变压器	200	61.93	56.14	56.14	未进入负面清	否	无	4.56%
3643	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	松树底支13#变台变压器	50	52.16	18.92	18.92	未进入负面清	否	无	4.93%
3644	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	和尚分28右2#变台变压器	100	63.75	26.25	26.25	未进入负面清	否	无	-5.74%
3645	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南线和尚分35右3#柱上变压器	100	51.99	38.01	38.01	未进入负面清	否	无	1.02%
3646	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	和尚屯36#变台变压器	50	55.86	17.07	17.07	未进入负面清	否	无	-0.99%
3647	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干120#变台变压器	50	55.40	17.30	17.30	未进入负面清	否	无	3.65%
3648	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	余屯分3#右7#变台变压器	100	69.26	20.74	20.74	未进入负面清	否	无	7.03%
3649	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	余屯分5#左2#变台变压器	200	51.99	76.02	76.02	未进入负面清	否	无	-8.60%
3650	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	余屯分7#右1#变台变压器	100	62.35	27.65	27.65	未进入负面清	否	无	0.18%
3651	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	余屯分25#变台变压器	50	63.05	13.48	13.48	未进入负面清	否	无	-3.38%
3652	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	平南线104四平南干131#左7#变台变	200	67.43	45.14	45.14	未进入负面清	否	无	0.66%
3653	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	周屯北分1#变台变压器	100	59.19	30.81	30.81	未进入负面清	否	无	2.24%
3654	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	周屯分1	100	60.38	29.62	29.62	未进入负面清	否	无	2.10%
3655	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干144#右6#变台变压器	100	49.73	40.27	40.27	未进入负面清	否	无	-8.07%
3656	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	曹屯分2#变台变压器	100	65.24	24.76	24.76	未进入负面清	否	无	-2.57%
3657	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	曹屯分6	100	54.87	35.13	35.13	未进入负面清	否	无	5.85%
3658	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南干254#变台变压器	200	65.37	49.26	49.26	未进入负面清	否	无	-3.42%
3659	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平南线	四平南线四平南干259#柱上变压器	100	67.71	22.29	22.29	未进入负面清	否	无	5.46%
3660	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干39#变台变压器	50	57.93	16.04	16.04	未进入负面清	否	无	6.71%

3661	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干42#变台变压器	50	58.00	16.00	16.00	未进入负面清	否	无	3.44%
3662	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103张店支13#变台变压器	100	54.46	35.54	35.54	未进入负面清	否	无	3.03%
3663	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北干62右1#柱上变压器	100	46.43	43.57	43.57	未进入负面清	否	无	-8.48%
3664	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分2右8#变台变压器	50	69.57	10.22	10.22	未进入负面清	否	无	-9.79%
3665	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分8右2#变台变压器	80	54.31	28.55	28.55	未进入负面清	否	无	8.06%
3666	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分19#变台变压器	100	51.09	38.91	38.91	未进入负面清	否	无	-9.19%
3667	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分25#左3左1	200	48.21	83.58	83.58	未进入负面清	否	无	8.07%
3668	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分25左3左10#变台变压器	100	65.47	24.53	24.53	未进入负面清	否	无	-2.97%
3669	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分29#变台变压器	50	46.59	21.71	21.71	未进入负面清	否	无	-4.47%
3670	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分35左6#变台变压器	100	65.85	24.15	24.15	未进入负面清	否	无	-3.07%
3671	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分39#变台变压器	30	50.98	11.71	11.71	未进入负面清	否	无	7.31%
3672	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分42左3#变台变压器	100	47.88	42.12	42.12	未进入负面清	否	无	-4.05%
3673	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103于屯支13#变台变压器	100	63.96	26.04	26.04	未进入负面清	否	无	-6.76%
3674	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103于屯支26#变台变压器	50	55.11	17.45	17.45	未进入负面清	否	无	-2.48%
3675	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分49#变台变压器	20	64.38	5.12	5.12	未进入负面清	否	无	-8.26%
3676	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分67#变台变压器	200	69.93	40.14	40.14	未进入负面清	否	无	-1.17%
3677	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103长发分73#变台变压器	100	55.03	34.97	34.97	未进入负面清	否	无	9.68%
3678	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干79#变台变压器	160	60.55	47.12	47.12	未进入负面清	否	无	0.88%
3679	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103姜上分6#变台变压器	100	45.41	44.59	44.59	未进入负面清	否	无	-5.36%
3680	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103姜上分19#变台变压器	50	48.23	20.89	20.89	未进入负面清	否	无	2.34%
3681	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103姜上分29#变台变压器	50	63.88	13.06	13.06	未进入负面清	否	无	-4.21%
3682	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103姜上分41#变台变压器	100	55.63	34.37	34.37	未进入负面清	否	无	-4.94%
3683	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干93#左6#变台变压器	400	53.97	144.12	144.12	未进入负面清	否	无	-0.57%
3684	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨屯分6#变台变压器	50	55.73	17.14	17.14	未进入负面清	否	无	-9.29%
3685	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨屯分15#变台变压器	100	48.59	41.41	41.41	未进入负面清	否	无	9.76%
3686	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干113#变台变压器	50	57.07	16.47	16.47	未进入负面清	否	无	7.99%
3687	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干113间1#右2#变台变压器	160	59.00	49.60	49.60	未进入负面清	否	无	-9.98%
3688	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干126#变台变压器	50	48.56	20.72	20.72	未进入负面清	否	无	7.48%
3689	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干129#右5#变台变压器	80	46.01	35.19	35.19	未进入负面清	否	无	1.86%
3690	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103苇沟分11#变台变压器	200	46.03	87.94	87.94	未进入负面清	否	无	-9.53%
3691	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103苇沟分26#变台变压器	50	46.20	21.90	21.90	未进入负面清	否	无	-9.68%
3692	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干141#变台变压器	50	60.75	14.63	14.63	未进入负面清	否	无	-5.53%
3693	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干151#变台变压器	80	45.57	35.54	35.54	未进入负面清	否	无	-1.59%
3694	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103孙吉沟分3左2左1#变台变压器	100	51.17	38.83	38.83	未进入负面清	否	无	2.86%
3695	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103孙吉沟分3左2右1#变台变压器	200	58.55	62.90	62.90	未进入负面清	否	无	-6.48%
3696	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103研究所支1右4#变台变压器	200	69.70	40.60	40.60	未进入负面清	否	无	0.77%
3697	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103王屯棚支3#变台变压器	80	61.60	22.72	22.72	未进入负面清	否	无	-5.74%
3698	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103王屯棚支15#变台变压器	200	54.42	71.16	71.16	未进入负面清	否	无	8.97%
3699	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干160#右4#变台变压器	100	58.85	31.15	31.15	未进入负面清	否	无	-2.67%
3700	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干163#变台变压器	50	60.66	14.67	14.67	未进入负面清	否	无	-7.05%
3701	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103前进分11#变台变压器	50	60.67	14.67	14.67	未进入负面清	否	无	5.81%
3702	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103前进分26#变台变压器	100	64.28	25.72	25.72	未进入负面清	否	无	0.40%
3703	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干169#变台变压器	50	49.46	20.27	20.27	未进入负面清	否	无	6.03%
3704	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103赵南分10#变台变压器	50	56.42	16.79	16.79	未进入负面清	否	无	-1.49%
3705	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干173#变台变压器	100	46.07	43.93	43.93	未进入负面清	否	无	-6.88%
3706	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线177右1#变台变压器	200	69.57	40.86	40.86	未进入负面清	否	无	-7.96%

3707	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分9#右1#变台变压器	50	64.29	12.86	12.86	未进入负面清	否	无	7.21%
3708	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分11#变压器	50	68.54	10.73	10.73	未进入负面清	否	无	-9.79%
3709	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分17#右5#变压器	200	54.33	71.34	71.34	未进入负面清	否	无	2.20%
3710	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线沙西支1#右1#变台变压器	100	69.05	20.95	20.95	未进入负面清	否	无	-9.68%
3711	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分25#右8#变台变压器	50	63.65	13.18	13.18	未进入负面清	否	无	4.14%
3712	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线沙西支19#变台变压器	100	53.17	36.83	36.83	未进入负面清	否	无	4.09%
3713	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线沙店分25加1右8#变台变压器	100	65.60	24.40	24.40	未进入负面清	否	无	-5.63%
3714	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平村棚变台	50	46.72	21.64	21.64	未进入负面清	否	无	6.25%
3715	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分37#变台变压器	100	48.33	41.67	41.67	未进入负面清	否	无	3.32%
3716	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103沙店分46右2#变台变压器	50	52.28	18.86	18.86	未进入负面清	否	无	1.38%
3717	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干181#变台变压器	50	62.71	13.65	13.65	未进入负面清	否	无	-1.89%
3718	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干182#变台变压器	200	56.38	67.24	67.24	未进入负面清	否	无	1.54%
3719	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103罐头厂分2#变台变压器	100	45.56	44.44	44.44	未进入负面清	否	无	-7.70%
3720	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干191#变台变压器	200	56.27	67.46	67.46	未进入负面清	否	无	-2.13%
3721	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干193#变台变压器	200	47.78	84.44	84.44	未进入负面清	否	无	6.56%
3722	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103厢房分14#变台变压器	400	56.45	134.20	134.20	未进入负面清	否	无	0.99%
3723	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干202#右7#变台变	50	65.41	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	9.18%
3724	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干209#左3#变台变	80	60.39	23.69	23.69	未进入负面清	否	无	7.69%
3725	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干214#变台变压器	100	51.97	38.03	38.03	未进入负面清	否	无	-1.13%
3726	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103河南分11#右3#变台变压器	50	55.61	17.20	17.20	未进入负面清	否	无	-4.49%
3727	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103河南分25#变台变压器	30	57.50	9.75	9.75	未进入负面清	否	无	-5.68%
3728	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103河南分35#变台变压器	50	45.28	22.36	22.36	未进入负面清	否	无	6.66%
3729	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103河南分44#变台变压器	200	69.97	40.06	40.06	未进入负面清	否	无	-4.79%
3730	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北干219左4#变台变压器	100	60.60	29.40	29.40	未进入负面清	否	无	-6.49%
3731	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线大棚基地分6#变台变压器	100	59.36	30.64	30.64	未进入负面清	否	无	-7.61%
3732	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线大棚基地分13#变台变压器	200	57.33	65.34	65.34	未进入负面清	否	无	5.70%
3733	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干223#变台变压器	100	45.09	44.91	44.91	未进入负面清	否	无	0.24%
3734	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	同西分13#变台变压器	100	51.03	38.97	38.97	未进入负面清	否	无	-5.29%
3735	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线229加1左1#变台变压器	200	49.33	81.34	81.34	未进入负面清	否	无	-5.67%
3736	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平干232左2右1柱上变压器	200	61.63	56.74	56.74	未进入负面清	否	无	-5.91%
3737	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北干230左5右1#变台变压器	100	64.80	25.20	25.20	未进入负面清	否	无	2.11%
3738	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北干230左6	200	45.17	89.66	89.66	未进入负面清	否	无	3.76%
3739	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干235#变台变压器	200	65.58	48.84	48.84	未进入负面清	否	无	-6.49%
3740	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	杨沟分5#右1#变台变压器	200	53.71	72.58	72.58	未进入负面清	否	无	0.73%
3741	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分10#左1#变台变压器	100	47.22	42.78	42.78	未进入负面清	否	无	6.44%
3742	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分10#右8#变台变压器	100	53.91	36.09	36.09	未进入负面清	否	无	0.53%
3743	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分11#变台变压器	100	57.18	32.82	32.82	未进入负面清	否	无	-2.04%
3744	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	杨沟分21左4右1#变台变压器	100	67.15	22.85	22.85	未进入负面清	否	无	0.27%
3745	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	杨沟分21左4右7	200	63.91	52.18	52.18	未进入负面清	否	无	8.96%
3746	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分18#左9#变台变压器	50	58.60	15.70	15.70	未进入负面清	否	无	-1.22%
3747	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103杨沟分21#变台变压器	100	48.65	41.35	41.35	未进入负面清	否	无	9.43%
3748	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103孙东支12#变台变压器	100	55.43	34.57	34.57	未进入负面清	否	无	4.17%
3749	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	杨沟分30#	200	50.09	79.82	79.82	未进入负面清	否	无	6.29%
3750	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北干241#左5	100	52.87	37.13	37.13	未进入负面清	否	无	4.61%
3751	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103东房身分11#变台变压器	50	54.90	17.55	17.55	未进入负面清	否	无	-5.44%
3752	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	泉水分2#右1	200	48.22	83.56	83.56	未进入负面清	否	无	3.18%

3753	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103泉水分23#右6#变台变压器	50	53.96	18.02	18.02	未进入负面清	否	无	9.67%
3754	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103泉水分35#变台变压器	50	57.16	16.42	16.42	未进入负面清	否	无	-9.71%
3755	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干249#变台变压器	200	69.03	41.94	41.94	未进入负面清	否	无	-5.99%
3756	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干259#变台变压器	80	61.19	23.05	23.05	未进入负面清	否	无	2.81%
3757	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干262#变台变压器	100	66.50	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	-4.50%
3758	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线268左1#变台变压器	100	47.55	42.45	42.45	未进入负面清	否	无	2.59%
3759	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线274加1左1#变台变压器	200	54.02	71.96	71.96	未进入负面清	否	无	-4.07%
3760	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线孙屯棚分11#变台变压器	100	50.17	39.83	39.83	未进入负面清	否	无	-1.23%
3761	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	平北线103四平北干280#左3#变台变	200	48.75	82.50	82.50	未进入负面清	否	无	-5.15%
3762	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	北线103四平北干280#左2#左9#变台变	50	58.21	15.90	15.90	未进入负面清	否	无	2.45%
3763	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干283#变台变压器	400	61.54	113.84	113.84	未进入负面清	否	无	-2.65%
3764	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	四平北线	四平北线103四平北干293#变台变压器	200	53.26	73.48	73.48	未进入负面清	否	无	3.40%
3765	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干203#变台变压器	50	68.81	10.60	10.60	未进入负面清	否	无	5.43%
3766	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	移动分6#变压器	100	68.06	21.94	21.94	未进入负面清	否	无	-7.00%
3767	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	移动分17右1#变台变压器	100	60.76	29.24	29.24	未进入负面清	否	无	-8.49%
3768	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干228#右1#变台变压器	50	57.46	16.27	16.27	未进入负面清	否	无	0.18%
3769	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干240#左2#变压器	50	60.05	14.98	14.98	未进入负面清	否	无	6.54%
3770	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干248#左2#变压器	30	61.35	8.60	8.60	未进入负面清	否	无	-9.67%
3771	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干248#左6#变压器	50	51.07	19.47	19.47	未进入负面清	否	无	-1.35%
3772	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益干276#右2左1#变台变压器	100	49.74	40.26	40.26	未进入负面清	否	无	6.97%
3773	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	军工线	军工干103#左2#	50	46.84	21.58	21.58	未进入负面清	否	无	1.46%
3774	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	沙河分8#变台变压器	50	50.19	19.91	19.91	未进入负面清	否	无	-1.26%
3775	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	沙河分16#变台变压器	30	45.95	13.22	13.22	未进入负面清	否	无	9.18%
3776	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	粮库支9左4#变台变压器	30	65.30	7.41	7.41	未进入负面清	否	无	-3.25%
3777	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	粮库支10#变台变压器	80	66.22	19.02	19.02	未进入负面清	否	无	6.51%
3778	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	粮库支13右6#变台变压器	30	52.66	11.20	11.20	未进入负面清	否	无	2.75%
3779	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	刘屯支3右1#变台变压器	20	58.07	6.39	6.39	未进入负面清	否	无	-5.62%
3780	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	刘屯支14左5#变台变压器	50	68.08	10.96	10.96	未进入负面清	否	无	-6.34%
3781	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	刘屯支18#变台变压器	50	65.62	12.19	12.19	未进入负面清	否	无	8.80%
3782	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	刘屯支23#变台变压器	200	63.73	52.54	52.54	未进入负面清	否	无	-6.29%
3783	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	西山支4#变台变压器	50	59.11	15.45	15.45	未进入负面清	否	无	-3.63%
3784	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	西山支10#变台变压器	100	49.76	40.24	40.24	未进入负面清	否	无	6.09%
3785	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	沙河分35#变台变压器	50	53.83	18.09	18.09	未进入负面清	否	无	-2.47%
3786	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙岭线军工干6左2#变台变压器	200	59.05	61.90	61.90	未进入负面清	否	无	2.75%
3787	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干8左2#变台变压器	200	62.43	55.14	55.14	未进入负面清	否	无	5.09%
3788	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分2#变台变压器	200	49.34	81.32	81.32	未进入负面清	否	无	-9.48%
3789	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分8左2#变台变压器	160	62.03	44.75	44.75	未进入负面清	否	无	-7.41%
3790	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分17左4#变台变压器	100	46.12	43.88	43.88	未进入负面清	否	无	-9.42%
3791	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分23左6柱上变压器	200	62.34	55.32	55.32	未进入负面清	否	无	4.82%
3792	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	碾子支5左3#变台变压器	100	52.16	37.84	37.84	未进入负面清	否	无	5.93%
3793	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	碾子支12#变台变压器	100	63.74	26.26	26.26	未进入负面清	否	无	8.07%
3794	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	碾子支24#变台变压器	50	57.31	16.35	16.35	未进入负面清	否	无	3.70%
3795	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分37右5#变台变压器	100	57.40	32.60	32.60	未进入负面清	否	无	8.46%
3796	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分40#变台变压器	50	62.71	13.65	13.65	未进入负面清	否	无	8.37%
3797	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分46左8#变台变压器	100	56.81	33.19	33.19	未进入负面清	否	无	-8.61%
3798	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分47#变台变压器	30	58.18	9.55	9.55	未进入负面清	否	无	2.26%

3799	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分58#左4#变台变压器	100	59.83	30.17	30.17	未进入负面清	否	无	1.72%
3800	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	电信支11#左1#变台1变压器	100	48.52	41.48	41.48	未进入负面清	否	无	-3.99%
3801	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分67左4#变台变压器	50	53.72	18.14	18.14	未进入负面清	否	无	-6.92%
3802	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	同益线永茂分70左1#变台变压器	50	53.96	18.02	18.02	未进入负面清	否	无	-2.27%
3803	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	同益线永茂分79右3#变压器	100	52.72	37.28	37.28	未进入负面清	否	无	7.55%
3804	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	张屯支13#变台变压器	50	52.69	18.66	18.66	未进入负面清	否	无	-8.38%
3805	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	张屯支15右7#变台变压器	100	55.42	34.58	34.58	未进入负面清	否	无	2.23%
3806	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	张屯支23#变台变压器	50	58.28	15.86	15.86	未进入负面清	否	无	6.39%
3807	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	张屯支33#变台变压器	30	60.11	8.97	8.97	未进入负面清	否	无	5.99%
3808	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	北沟支2右6#变台变压器	50	49.97	20.02	20.02	未进入负面清	否	无	6.46%
3809	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	北沟支10#变台变压器	20	46.38	8.72	8.72	未进入负面清	否	无	1.00%
3810	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	永茂分90#变台变压器	50	54.72	17.64	17.64	未进入负面清	否	无	5.67%
3811	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干23右1#柱上变压器	100	68.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-3.78%
3812	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分4#变台变压器	80	67.67	17.86	17.86	未进入负面清	否	无	-6.62%
3813	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙岭线军工干21#变台变压器	200	45.31	89.38	89.38	未进入负面清	否	无	-2.57%
3814	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分10#变台变压器	50	50.58	19.71	19.71	未进入负面清	否	无	9.30%
3815	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分15右2间1右4#变台变压器	80	50.10	31.92	31.92	未进入负面清	否	无	1.01%
3816	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分15左4#变台变压器	50	49.37	20.32	20.32	未进入负面清	否	无	-7.36%
3817	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	桦底分19#变台变压器	80	64.97	20.02	20.02	未进入负面清	否	无	-5.64%
3818	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干37#变台变压器	100	51.44	38.56	38.56	未进入负面清	否	无	5.19%
3819	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙岭线陶屯分9右5#变压器	200	47.95	84.10	84.10	未进入负面清	否	无	-4.54%
3820	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙岭线陶屯分9右13#变压器	100	48.30	41.70	41.70	未进入负面清	否	无	-4.27%
3821	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	陶屯分15#变台变压器	100	66.54	23.46	23.46	未进入负面清	否	无	0.43%
3822	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干44#变台变压器	50	45.24	22.38	22.38	未进入负面清	否	无	-9.54%
3823	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干45左7#变台变压器	30	65.99	7.20	7.20	未进入负面清	否	无	-6.06%
3824	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干45左11#变台变压器	50	61.00	14.50	14.50	未进入负面清	否	无	3.64%
3825	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干61#变台变压器	100	67.67	22.33	22.33	未进入负面清	否	无	-4.39%
3826	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干64右2#变台变压器	100	53.56	36.44	36.44	未进入负面清	否	无	8.86%
3827	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头分11#变台变压器1	100	54.37	35.63	35.63	未进入负面清	否	无	-4.61%
3828	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头沟分24#右8#变台变压器	200	66.67	46.66	46.66	未进入负面清	否	无	-8.05%
3829	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头沟分东山支7#变台变压器	200	55.21	69.58	69.58	未进入负面清	否	无	9.90%
3830	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头沟分25#变台变压器	80	47.97	33.62	33.62	未进入负面清	否	无	1.21%
3831	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头分11#变台变压器	50	61.07	14.47	14.47	未进入负面清	否	无	6.17%
3832	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	铁头沟分34右10#变台变压器	100	66.93	23.07	23.07	未进入负面清	否	无	9.56%
3833	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干84#变台变压器	50	67.75	11.13	11.13	未进入负面清	否	无	-5.32%
3834	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分5左3#变台变压器	50	69.07	10.47	10.47	未进入负面清	否	无	1.00%
3835	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分20右7#变台变压器	100	47.36	42.64	42.64	未进入负面清	否	无	7.19%
3836	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分21左7#变台变压器	50	56.85	16.58	16.58	未进入负面清	否	无	2.06%
3837	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分电信支11#变台变压器	80	46.22	35.02	35.02	未进入负面清	否	无	6.08%
3838	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分移动支12#变台变压器	50	47.56	21.22	21.22	未进入负面清	否	无	-4.74%
3839	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分30#变台变压器	200	52.26	75.48	75.48	未进入负面清	否	无	-2.09%
3840	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分41左3#变台变压器	200	51.34	77.32	77.32	未进入负面清	否	无	-4.23%
3841	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分43#左6#变台变压器	30	45.74	13.28	13.28	未进入负面清	否	无	-4.47%
3842	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分61左11#变台变压器	30	46.83	12.95	12.95	未进入负面清	否	无	-3.46%
3843	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	鲁风分63#变台变压器	50	59.96	15.02	15.02	未进入负面清	否	无	3.31%
3844	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干97#变台变压器	100	69.49	20.51	20.51	未进入负面清	否	无	5.24%

3845	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙上分18#变台变压器	80	53.69	29.05	29.05	未进入负面清单	否	无	9.76%
3846	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	庙上分32#变台变压器	80	58.84	24.93	24.93	未进入负面清单	否	无	3.64%
3847	普兰店区供电公司	66kV乐甲变电站	庙岭线	军工干117#变台变压器	200	55.41	69.18	69.18	未进入负面清单	否	无	-6.38%
3848	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	北市区线5#箱式配电站1#变压器	630	65.62	153.59	153.59	未进入负面清单	否	无	-8.26%
3849	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园2#配电站2#配电变压器	800	45.56	355.52	355.52	未进入负面清单	否	无	-2.45%
3850	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支3#箱式变1#变压器	630	67.18	143.77	143.77	未进入负面清单	否	无	3.35%
3851	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾12#配电站2#配电变压器	630	50.34	249.86	249.86	未进入负面清单	否	无	-6.06%
3852	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城2#配电站2#配电变压器	630	65.02	157.37	157.37	未进入负面清单	否	无	-8.62%
3853	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城2#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	69.93	126.44	126.44	未进入负面清单	否	无	0.86%
3854	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	琥珀城4#配电站1#配电变压器	800	69.09	167.28	167.28	未进入负面清单	否	无	1.19%
3855	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城4#配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	5.31%
3856	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支6#配电站2#变压器	400	61.02	115.92	115.92	未进入负面清单	否	无	-8.38%
3857	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾18#配电站1#变压器	800	63.12	215.04	215.04	未进入负面清单	否	无	-4.95%
3858	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾1#配电站2#变压器	800	60.32	237.44	237.44	未进入负面清单	否	无	-8.55%
3859	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分6#配电站变压器	1000	46.65	433.50	433.50	未进入负面清单	否	无	5.53%
3860	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场2#配电站1#变压器配电变压器	800	66.72	186.24	186.24	未进入负面清单	否	无	8.34%
3861	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象3#配电站2#配电变压器	630	66.08	150.70	150.70	未进入负面清单	否	无	-5.18%
3862	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	文翰花园配电站1#变压器	500	56.65	166.75	166.75	未进入负面清单	否	无	3.79%
3863	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干4#配电站1#变压器	630	63.01	170.04	170.04	未进入负面清单	否	无	-4.10%
3864	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	味食分8#配电站1#变压器	315	69.30	65.21	65.21	未进入负面清单	否	无	-6.66%
3865	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分1#箱式配电站变压器	800	54.28	285.76	285.76	未进入负面清单	否	无	1.96%
3866	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	北沿海线1#箱式配电站1#变压器	630	47.68	266.62	266.62	未进入负面清单	否	无	3.21%
3867	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象1#配电站2#变压器	630	46.71	272.73	272.73	未进入负面清单	否	无	2.18%
3868	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景1#配电站3#变压器	630	53.64	229.07	229.07	未进入负面清单	否	无	3.69%
3869	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	汽油机分2#配电站2#变压器	630	49.15	257.36	257.36	未进入负面清单	否	无	7.45%
3870	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城7#配电站101间隔配电变压器	630	48.28	262.84	262.84	未进入负面清单	否	无	-6.82%
3871	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景3#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	59.80	190.26	190.26	未进入负面清单	否	无	-7.93%
3872	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区1#配电站1#变压器	800	55.87	273.04	273.04	未进入负面清单	否	无	8.09%
3873	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分6#配电站2#变压器	630	52.96	233.35	233.35	未进入负面清单	否	无	-6.98%
3874	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开南线	开南线6#配电站配电变压器	500	48.71	206.45	206.45	未进入负面清单	否	无	-0.26%
3875	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里2#配电站104间隔配电变压器	800	69.84	161.28	161.28	未进入负面清单	否	无	-4.50%
3876	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾11#配电站2#变压器	630	50.32	249.98	249.98	未进入负面清单	否	无	1.68%
3877	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城9#配电站101配电变压器	800	47.28	341.76	341.76	未进入负面清单	否	无	0.60%
3878	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分1#箱变1#变压器	630	49.65	254.21	254.21	未进入负面清单	否	无	-1.38%
3879	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	祥和居配电站2#变压器间隔配电变压器	400	58.82	124.72	124.72	未进入负面清单	否	无	-8.71%
3880	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干5#配电站1#变压器	500	53.98	180.10	180.10	未进入负面清单	否	无	-5.53%
3881	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场5#配电站2#配电变压器	800	60.67	234.64	234.64	未进入负面清单	否	无	0.06%
3882	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾19#配电站3#配电变压器	630	54.57	223.21	223.21	未进入负面清单	否	无	-4.23%
3883	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号1#配电站2#变压器	630	60.25	187.43	187.43	未进入负面清单	否	无	-8.48%
3884	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干2#箱变2#变压器	630	65.26	155.86	155.86	未进入负面清单	否	无	6.41%
3885	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场8#配电站1#配电变压器	800	59.14	246.88	246.88	未进入负面清单	否	无	2.55%
3886	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场11#配电室102配电变压器	800	54.96	280.32	280.32	未进入负面清单	否	无	-6.44%
3887	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	机床分1#箱式变变压器	315	53.85	113.87	113.87	未进入负面清单	否	无	7.92%
3888	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾12#配电站1#变压器	630	59.95	189.32	189.32	未进入负面清单	否	无	2.63%

3889	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾8#配电站2#变压器	630	68.78	133.69	133.69	未进入负面清单	否	无	7.12%
3890	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城5#配电站2#配电变压器	800	63.14	214.88	214.88	未进入负面清单	否	无	-6.16%
3891	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	荣信1#配电站102配电变压器	630	51.27	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	3.53%
3892	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分3#配电站1#变压器	500	55.21	173.95	173.95	未进入负面清单	否	无	-6.72%
3893	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场线2#配电站1#变压器	630	69.39	129.84	129.84	未进入负面清单	否	无	1.25%
3894	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线4#箱变变压器	630	56.77	209.35	209.35	未进入负面清单	否	无	6.16%
3895	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号1#配电站3#变压器	630	58.33	199.52	199.52	未进入负面清单	否	无	-6.69%
3896	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园1#配电站1#配电变压器	800	50.80	313.60	313.60	未进入负面清单	否	无	7.61%
3897	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分1#配电站1#变压器	630	47.42	268.25	268.25	未进入负面清单	否	无	-4.23%
3898	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾20#配电站3#变压器间隔配电变压器	800	69.11	167.12	167.12	未进入负面清单	否	无	-8.61%
3899	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场1#配电站2#变压器配电变压器	800	50.25	318.00	318.00	未进入负面清单	否	无	-0.79%
3900	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	琥珀城2#配电站2#变压器间隔配电变压器	800	46.07	351.44	351.44	未进入负面清单	否	无	2.47%
3901	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城11#配电站102配电变压器	800	57.86	257.12	257.12	未进入负面清单	否	无	3.55%
3902	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾2#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	57.14	207.02	207.02	未进入负面清单	否	无	2.33%
3903	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场11#配电室103配电变压器	800	52.34	301.28	301.28	未进入负面清单	否	无	-0.86%
3904	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城6#配电站104间隔2#配电变压器	630	61.20	181.44	181.44	未进入负面清单	否	无	-8.31%
3905	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园2#配电站3#配电变压器	800	68.16	174.72	174.72	未进入负面清单	否	无	0.56%
3906	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场8#配电站3#配电变压器	800	60.43	236.56	236.56	未进入负面清单	否	无	-1.62%
3907	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	公元甲线	公元九里1#配电站104间隔配电变压器	800	65.35	197.20	197.20	未进入负面清单	否	无	-0.35%
3908	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城4#配电站2#变压器	630	56.06	213.82	213.82	未进入负面清单	否	无	0.79%
3909	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分8#配电站2#变压器	315	55.24	109.49	109.49	未进入负面清单	否	无	-5.17%
3910	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南沿海线1#箱变变压器	630	56.11	213.51	213.51	未进入负面清单	否	无	-7.66%
3911	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城5#配电站1#变压器	630	47.91	265.17	265.17	未进入负面清单	否	无	9.61%
3912	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾11#配电站3#配电变压器	630	57.65	203.81	203.81	未进入负面清单	否	无	3.32%
3913	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里2#配电站103间隔配电变压器	800	54.40	284.80	284.80	未进入负面清单	否	无	7.11%
3914	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	公元甲线	公元九里3#配电站103间隔配电变压器	800	56.52	267.84	267.84	未进入负面清单	否	无	6.07%
3915	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园1#配电站2#配电变压器	800	58.88	248.96	248.96	未进入负面清单	否	无	-2.84%
3916	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	水利分2#箱变变压器	500	55.84	170.80	170.80	未进入负面清单	否	无	-9.96%
3917	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号2#配电站1#变压器	630	45.92	277.70	277.70	未进入负面清单	否	无	-6.41%
3918	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分8#配电站1#变压器	500	56.71	166.45	166.45	未进入负面清单	否	无	-7.98%
3919	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分5#配电站1#变压器	630	57.20	206.64	206.64	未进入负面清单	否	无	7.32%
3920	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干4#配电站3#变压器	630	67.96	138.85	138.85	未进入负面清单	否	无	-3.98%
3921	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	北市区3#配电站2#变压器	500	46.40	218.00	218.00	未进入负面清单	否	无	-0.27%
3922	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	海湾新家园1#配电站2#变压器	630	48.73	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	-9.02%
3923	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房3#配电站1#变压器	630	56.30	212.31	212.31	未进入负面清单	否	无	5.56%
3924	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾4#配电站2#变压器	500	63.21	133.95	133.95	未进入负面清单	否	无	-3.73%
3925	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	汽油机分2#配电站1#变压器	315	54.49	111.86	111.86	未进入负面清单	否	无	-8.08%
3926	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房2#配电站2#变压器	630	63.05	169.79	169.79	未进入负面清单	否	无	-5.30%
3927	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾20#配电站2#变压器间隔配电变压器	800	45.65	354.80	354.80	未进入负面清单	否	无	-4.03%
3928	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	马岛线	塞纳名郡1#配电站2#变压器	800	63.60	211.20	211.20	未进入负面清单	否	无	0.50%
3929	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南沿海线2#配电站1#变压器	630	62.40	173.88	173.88	未进入负面清单	否	无	7.55%
3930	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城1#变电亭1#变压器	800	60.18	238.56	238.56	未进入负面清单	否	无	-9.13%
3931	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区2#配电站1#变压器	800	58.25	254.00	254.00	未进入负面清单	否	无	8.89%

3932	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	琥珀城1#配电站3#变压器间隔配电变压器	800	58.33	253.36	253.36	未进入负面清单	否	无	-8.86%
3933	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	平安里1#配电站1#变压器	630	48.29	262.77	262.77	未进入负面清单	否	无	2.49%
3934	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	街心花园配电站2#变压器	500	65.19	124.05	124.05	未进入负面清单	否	无	-7.77%
3935	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房1#配电站1#变压器	630	65.05	157.19	157.19	未进入负面清单	否	无	4.62%
3936	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	逸鑫园1#配电站2#变压器	630	61.75	177.98	177.98	未进入负面清单	否	无	-6.32%
3937	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	丰润园1#配电站2#配电变压器	800	53.65	290.80	290.80	未进入负面清单	否	无	1.21%
3938	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾2#配电站2#变压器	630	61.68	178.42	178.42	未进入负面清单	否	无	-6.17%
3939	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城3#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	45.50	280.35	280.35	未进入负面清单	否	无	-3.48%
3940	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	海湾新城3期B区变电亭3#变压器	800	54.25	286.00	286.00	未进入负面清单	否	无	-8.86%
3941	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	水利分1#箱变变压器	315	57.07	103.73	103.73	未进入负面清单	否	无	-5.09%
3942	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场1#配电站1#变压器配电变压器	800	51.42	308.64	308.64	未进入负面清单	否	无	4.24%
3943	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	公元甲线	公元九里3#配电站104间隔配电变压器	800	52.20	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-9.40%
3944	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场10#配电站2#配电变压器	800	50.91	312.72	312.72	未进入负面清单	否	无	4.79%
3945	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园1#配电站2#配电变压器	630	63.03	169.91	169.91	未进入负面清单	否	无	4.34%
3946	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城2#配电站3#配电变压器	800	46.88	344.96	344.96	未进入负面清单	否	无	9.77%
3947	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开南线	开南线2#箱式配电站配电变压器	315	47.27	134.60	134.60	未进入负面清单	否	无	-4.90%
3948	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾9#配电站1#变压器	800	53.30	293.60	293.60	未进入负面清单	否	无	-1.95%
3949	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园5#配电站1#变压器	630	66.73	146.60	146.60	未进入负面清单	否	无	0.56%
3950	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线2#箱变变压器	630	59.68	191.02	191.02	未进入负面清单	否	无	-8.03%
3951	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	琥珀城1#配电站2#变压器间隔配电变压器	800	47.49	340.08	340.08	未进入负面清单	否	无	-4.88%
3952	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干1#配电站1#变压器	400	65.76	96.96	96.96	未进入负面清单	否	无	-6.16%
3953	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场线1#配电站2#变压器	630	46.17	276.13	276.13	未进入负面清单	否	无	3.62%
3954	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	公元甲线	公元九里3#配电站105间隔配电变压器	800	54.91	280.72	280.72	未进入负面清单	否	无	-6.57%
3955	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台乙线	李兰支12#配电站1#变压器	400	52.94	148.24	148.24	未进入负面清单	否	无	-6.46%
3956	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	南山别墅变电亭2#变压器	400	58.96	124.16	124.16	未进入负面清单	否	无	-6.68%
3957	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	纱厂干1#箱式配电站变压器	315	62.12	87.82	87.82	未进入负面清单	否	无	-7.53%
3958	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场4#配电站1#变压器配电变压器	630	68.47	135.64	135.64	未进入负面清单	否	无	8.10%
3959	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城3#配电站103间隔配电变压器	630	48.54	261.20	261.20	未进入负面清单	否	无	3.52%
3960	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城1#配电站102间隔配电变压器	630	66.20	149.94	149.94	未进入负面清单	否	无	-0.29%
3961	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分2#箱变变压器	630	54.04	226.55	226.55	未进入负面清单	否	无	0.59%
3962	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线3#箱变变压器	1000	55.37	346.30	346.30	未进入负面清单	否	无	-6.35%
3963	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场9#配电站2#配电变压器	800	51.19	310.48	310.48	未进入负面清单	否	无	-6.23%
3964	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城3#配电站1#变压器	800	49.90	320.80	320.80	未进入负面清单	否	无	-6.14%
3965	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城4#配电站2#变压器	800	60.83	233.36	233.36	未进入负面清单	否	无	4.79%
3966	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分9#配电站2#变压器	630	57.36	205.63	205.63	未进入负面清单	否	无	1.60%
3967	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线1#箱变变压器	630	49.65	254.21	254.21	未进入负面清单	否	无	3.52%
3968	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	锦园小区1#配电站3#配电变压器	630	66.78	146.29	146.29	未进入负面清单	否	无	4.14%
3969	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	盛麟苑1号配电站1#变压器	630	49.43	255.59	255.59	未进入负面清单	否	无	7.06%
3970	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场4#配电站2#变压器配电变压器	630	66.21	149.88	149.88	未进入负面清单	否	无	-2.68%
3971	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房2#配电站1#变压器	630	52.74	234.74	234.74	未进入负面清单	否	无	-4.82%
3972	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园1#配电站2#变压器	630	58.12	200.84	200.84	未进入负面清单	否	无	-9.97%
3973	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分2#配电站1#变压器	630	69.61	128.46	128.46	未进入负面清单	否	无	-2.92%
3974	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场6#配电站1#配电变压器	800	52.59	299.28	299.28	未进入负面清单	否	无	-1.80%

3975	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场3#配电站3#变压器配电变压	800	56.07	271.44	271.44	未进入负面清	否	无	5.65%
3976	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城6#配电站105间隔3#配电变压	630	61.37	180.37	180.37	未进入负面清	否	无	8.68%
3977	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支6#配电站1#变压器	630	57.77	203.05	203.05	未进入负面清	否	无	-8.61%
3978	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房2#配电站3#变压器	630	57.72	203.36	203.36	未进入负面清	否	无	3.88%
3979	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	盛麟苑2号配电站2#变压器	630	49.20	257.04	257.04	未进入负面清	否	无	-2.20%
3980	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场2#配电站2#变压器配电变压	800	50.97	312.24	312.24	未进入负面清	否	无	0.76%
3981	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	逸鑫园1#配电站1#变压器	80	51.90	30.48	30.48	未进入负面清	否	无	1.33%
3982	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	御翠园1#配电站1#配电变压器	630	68.90	132.93	132.93	未进入负面清	否	无	4.01%
3983	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾10#配电站1#变压器	800	47.35	341.20	341.20	未进入负面清	否	无	-5.11%
3984	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城5#配电站3#变压器	630	64.59	160.08	160.08	未进入负面清	否	无	9.85%
3985	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	幸福E家配电站1#变压器	400	63.09	107.64	107.64	未进入负面清	否	无	8.44%
3986	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干5#配电站2#变压器	500	59.03	154.85	154.85	未进入负面清	否	无	-9.29%
3987	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城2#配电站1#变压器	630	65.03	157.31	157.31	未进入负面清	否	无	8.49%
3988	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	中央尚城1#配电站2#变压器	630	50.10	251.37	251.37	未进入负面清	否	无	1.18%
3989	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区1#配电站2#变压器	800	59.88	240.96	240.96	未进入负面清	否	无	4.12%
3990	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线6#箱变变压器	315	60.40	93.24	93.24	未进入负面清	否	无	-5.17%
3991	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房1#配电站2#变压器	630	49.37	255.97	255.97	未进入负面清	否	无	4.06%
3992	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号1#配电站1#变压器	630	47.43	268.19	268.19	未进入负面清	否	无	3.40%
3993	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场3#配电站2#变压器配电变压	800	55.78	273.76	273.76	未进入负面清	否	无	-0.29%
3994	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城10#配电站102配电变压器	800	47.57	339.44	339.44	未进入负面清	否	无	-9.34%
3995	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾3#配电站1#变压器	800	57.67	258.64	258.64	未进入负面清	否	无	-7.62%
3996	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	盛麟苑1号配电站2#变压器	630	61.55	179.24	179.24	未进入负面清	否	无	1.18%
3997	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城2#配电站2#变压器	630	68.92	132.80	132.80	未进入负面清	否	无	6.06%
3998	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里4#配电站103间隔配电变压	800	64.43	204.56	204.56	未进入负面清	否	无	2.66%
3999	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城1#配电站103间隔配电变压器	630	53.44	230.33	230.33	未进入负面清	否	无	-2.87%
4000	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城2#配电站3#变压器	800	53.39	292.88	292.88	未进入负面清	否	无	4.25%
4001	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	中央尚城1#配电站3#变压器	800	58.26	253.92	253.92	未进入负面清	否	无	-2.70%
4002	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支2#箱式变1#变压器	315	54.31	112.42	112.42	未进入负面清	否	无	9.23%
4003	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	水果分2#箱式配电站变压器	630	57.56	204.37	204.37	未进入负面清	否	无	6.50%
4004	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场9#配电站3#配电变压器	800	57.04	263.68	263.68	未进入负面清	否	无	-2.71%
4005	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干5#配电站3#变压器	800	59.20	246.40	246.40	未进入负面清	否	无	-1.22%
4006	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	富贵南山1#变电亭1#变压器	630	68.03	138.41	138.41	未进入负面清	否	无	-3.92%
4007	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾8#配电站1#变压器	630	46.03	277.01	277.01	未进入负面清	否	无	1.73%
4008	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园2#配电站1#变压器	800	46.87	345.04	345.04	未进入负面清	否	无	0.31%
4009	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	公元甲线	公元九里1#配电站103间隔配电变压	800	67.32	181.44	181.44	未进入负面清	否	无	4.23%
4010	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园1#配电站1#配电变压器	630	63.19	168.90	168.90	未进入负面清	否	无	-3.24%
4011	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	马岛线	塞纳名郡1#配电站1#变压器	800	51.76	305.92	305.92	未进入负面清	否	无	6.86%
4012	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园2#配电站2#变压器	630	58.46	198.70	198.70	未进入负面清	否	无	9.16%
4013	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾9#配电站2#变压器	800	58.17	254.64	254.64	未进入负面清	否	无	-6.72%
4014	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城4#配电站3#变压器	630	57.12	207.14	207.14	未进入负面清	否	无	8.87%
4015	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干4#配电站2#变压器	630	49.02	258.17	258.17	未进入负面清	否	无	4.32%
4016	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干3#配电站变压器	630	53.87	227.62	227.62	未进入负面清	否	无	4.72%
4017	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城7#配电站103间隔配电变压器	630	64.13	162.98	162.98	未进入负面清	否	无	-6.48%
4018	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	轴承分1#箱式配电站变压器间隔配电 变压器	400	62.28	110.88	110.88	未进入负面清 单	否	无	8.24%
4019	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城5#配电站3#配电变压器	800	63.20	214.40	214.40	未进入负面清	否	无	7.37%

4020	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场5#配电站3#配电变压器	800	53.42	292.64	292.64	未进入负面清单	否	无	-3.03%
4021	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	如意人家2#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	48.64	260.57	260.57	未进入负面清单	否	无	8.33%
4022	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号2#配电站3#变压器	630	48.03	264.41	264.41	未进入负面清单	否	无	4.28%
4023	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城5#配电站2#变压器	630	51.25	244.13	244.13	未进入负面清单	否	无	-0.73%
4024	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分7#箱式配电站1#变压器配电变压器	200	45.20	89.60	89.60	未进入负面清单	否	无	-7.95%
4025	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区2#配电站2#变压器	800	52.02	303.84	303.84	未进入负面清单	否	无	-6.29%
4026	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城7#配电站102间隔配电变压器	630	63.17	169.03	169.03	未进入负面清单	否	无	-4.78%
4027	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	中央尚城1#配电站1#变压器配电变压器	630	64.38	161.41	161.41	未进入负面清单	否	无	3.69%
4028	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	北市区1#箱式配电站变压器	630	48.31	262.65	262.65	未进入负面清单	否	无	-1.03%
4029	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾4#配电站1#变压器	500	46.61	216.95	216.95	未进入负面清单	否	无	5.01%
4030	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景1#配电站3#变压器	630	62.17	175.33	175.33	未进入负面清单	否	无	0.15%
4031	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾12#配电站3#变压器间隔配电变压器	630	58.31	199.65	199.65	未进入负面清单	否	无	-1.38%
4032	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分10#箱变1#变压器	1000	46.99	430.10	430.10	未进入负面清单	否	无	8.90%
4033	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	北市区2#箱式配电站变压器	630	66.46	148.30	148.30	未进入负面清单	否	无	-9.22%
4034	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	海湾新城3期B区变电亭1#变压器	800	67.42	180.64	180.64	未进入负面清单	否	无	-8.34%
4035	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	幸福E家配电站2#变压器	400	63.62	105.52	105.52	未进入负面清单	否	无	9.82%
4036	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支13#配电站1#变压器	500	49.24	203.80	203.80	未进入负面清单	否	无	-1.85%
4037	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	盛麟苑2号配电站1#变压器	630	60.04	188.75	188.75	未进入负面清单	否	无	-0.65%
4038	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里4#配电站104间隔配电变压器	800	63.30	213.60	213.60	未进入负面清单	否	无	5.74%
4039	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城3#配电站2#变压器配电变压器	630	45.69	279.15	279.15	未进入负面清单	否	无	5.72%
4040	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城1#配电站2#配电变压器	630	61.54	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	2.81%
4041	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	外滩九号2#配电站2#变压器	630	60.76	184.21	184.21	未进入负面清单	否	无	0.73%
4042	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园4#配电站1#变压器	630	57.49	204.81	204.81	未进入负面清单	否	无	-6.62%
4043	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城9#配电站102配电变压器	800	52.53	299.76	299.76	未进入负面清单	否	无	2.64%
4044	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾3#配电站2#变压器	800	56.66	266.72	266.72	未进入负面清单	否	无	-4.15%
4045	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	北沿海线2#箱变1#变压器	630	66.35	149.00	149.00	未进入负面清单	否	无	1.55%
4046	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象3#配电站3#配电变压器	630	49.83	253.07	253.07	未进入负面清单	否	无	-8.45%
4047	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	丰润园1#配电站3#配电变压器	800	56.20	270.40	270.40	未进入负面清单	否	无	-2.12%
4048	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场6#配电站2#配电变压器	800	52.77	297.84	297.84	未进入负面清单	否	无	6.16%
4049	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象1#配电站4#变压器	630	57.88	202.36	202.36	未进入负面清单	否	无	-1.42%
4050	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	市民服务中心箱变103配电变压器	630	48.37	262.27	262.27	未进入负面清单	否	无	-0.22%
4051	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分5#配电站1#变压器	315	68.73	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	8.09%
4052	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分4#配电站1#变压器	630	66.78	146.29	146.29	未进入负面清单	否	无	2.18%
4053	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	三川城配电站3#变压器间隔配电变压器	630	53.15	232.16	232.16	未进入负面清单	否	无	-2.88%
4054	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场线1#配电站1#变压器	630	57.81	202.80	202.80	未进入负面清单	否	无	0.38%
4055	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城4#配电站1#变压器	630	68.57	135.01	135.01	未进入负面清单	否	无	-0.21%
4056	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分1#箱式配电站变压器	630	65.53	154.16	154.16	未进入负面清单	否	无	0.87%
4057	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾2#配电站3#变压器	630	60.60	185.22	185.22	未进入负面清单	否	无	4.11%
4058	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干2#箱变1#变压器	800	62.09	223.28	223.28	未进入负面清单	否	无	-9.93%
4059	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾19#配电站2#配电变压器	630	46.67	272.98	272.98	未进入负面清单	否	无	-4.97%
4060	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分5#箱变2#变压器	630	62.64	172.37	172.37	未进入负面清单	否	无	-1.96%
4061	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	御翠园1#配电站2#变压器	630	63.15	169.16	169.16	未进入负面清单	否	无	-7.17%
4062	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里4#配电站105间隔配电变压器	800	68.78	169.76	169.76	未进入负面清单	否	无	-9.65%

4063	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	如意人家1#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	47.92	265.10	265.10	未进入负面清单	否	无	2.65%
4064	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开南线	开南线4#箱式配电站配电变压器	315	58.64	98.78	98.78	未进入负面清单	否	无	-9.28%
4065	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城3#配电站3#变压器配电变压器	630	60.74	184.34	184.34	未进入负面清单	否	无	-0.50%
4066	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾10#配电站2#变压器	800	68.36	173.12	173.12	未进入负面清单	否	无	6.71%
4067	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城1#变电亭4#变压器	800	61.06	231.52	231.52	未进入负面清单	否	无	-1.15%
4068	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	锦园小区1#配电站2#配电变压器	630	64.88	158.26	158.26	未进入负面清单	否	无	-2.53%
4069	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房1#配电站3#变压器	630	57.67	203.68	203.68	未进入负面清单	否	无	6.46%
4070	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干1#配电站2#变压器	1000	68.77	212.30	212.30	未进入负面清单	否	无	3.98%
4071	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分3#箱变1#变压器	800	65.72	194.24	194.24	未进入负面清单	否	无	9.31%
4072	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分9#配电站1#变压器	630	66.54	147.80	147.80	未进入负面清单	否	无	2.67%
4073	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾1#配电站1#变配电变压器	800	61.20	230.40	230.40	未进入负面清单	否	无	7.63%
4074	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城3#配电站2#变压器	800	66.70	186.40	186.40	未进入负面清单	否	无	3.35%
4075	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景2#配电站2#变压器	630	66.20	149.94	149.94	未进入负面清单	否	无	-5.99%
4076	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场10#配电站1#配电变压器	800	51.81	305.52	305.52	未进入负面清单	否	无	-7.90%
4077	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	润竹线	润竹家园1#配电站3#配电变压器	630	51.48	242.68	242.68	未进入负面清单	否	无	6.66%
4078	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场8#配电站2#配电变压器	800	47.01	343.92	343.92	未进入负面清单	否	无	8.00%
4079	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城1#配电站101间隔配电变压器	630	65.09	156.93	156.93	未进入负面清单	否	无	3.62%
4080	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线1#箱变变压器	630	53.25	231.53	231.53	未进入负面清单	否	无	4.98%
4081	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	泰安鑫居小区配电站1#变压器	630	51.27	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	2.95%
4082	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南乙线	味食分7#配电站1#变压器	630	45.40	280.98	280.98	未进入负面清单	否	无	5.29%
4083	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	三川大厦配电站1#变压器	630	45.79	278.52	278.52	未进入负面清单	否	无	-1.48%
4084	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场7#配电站2#配电变压器	630	61.93	176.84	176.84	未进入负面清单	否	无	2.24%
4085	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台乙线	李兰支11#配电站1#变压器	630	50.01	251.94	251.94	未进入负面清单	否	无	-6.41%
4086	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	三川城配电站1#变压器	630	59.42	192.65	192.65	未进入负面清单	否	无	6.59%
4087	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区1#配电站3#变压器	800	68.60	171.20	171.20	未进入负面清单	否	无	4.66%
4088	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分10#配电站3#变压器	630	50.79	247.02	247.02	未进入负面清单	否	无	-1.31%
4089	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	天都甲线	天都城1#配电站3#配电变压器	630	63.77	165.25	165.25	未进入负面清单	否	无	8.17%
4090	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	公元乙线	公元九里2#配电站105间隔配电变压器	800	57.75	258.00	258.00	未进入负面清单	否	无	3.61%
4091	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	枫丹丽舍小区配电站1#变压器间隔配电变压器	630	50.38	249.61	249.61	未进入负面清单	否	无	-3.73%
4092	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分9#箱变1#变压器	1000	64.37	256.30	256.30	未进入负面清单	否	无	2.43%
4093	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场11#配电室101配电变压器	800	66.77	185.84	185.84	未进入负面清单	否	无	-0.42%
4094	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾19#配电站1#配电变压器	630	52.97	233.29	233.29	未进入负面清单	否	无	0.34%
4095	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分2#箱变1#变压器	400	50.49	158.04	158.04	未进入负面清单	否	无	-1.93%
4096	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城1#变电亭2#变压器	800	55.74	274.08	274.08	未进入负面清单	否	无	-2.15%
4097	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	北市区线4#箱变1#变压器	315	51.21	122.19	122.19	未进入负面清单	否	无	-0.43%
4098	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	供电公司箱变103配电变压器	400	60.21	119.16	119.16	未进入负面清单	否	无	0.20%
4099	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	海湾新家园1#配电站1#变压器	630	61.80	177.66	177.66	未进入负面清单	否	无	5.89%
4100	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场12#配电室101配电变压器	800	58.35	253.20	253.20	未进入负面清单	否	无	-0.43%
4101	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场3#配电站1#变压器配电变压器	800	67.34	181.28	181.28	未进入负面清单	否	无	9.08%
4102	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵丁线	海港城2#配电站103间隔配电变压器	630	59.66	191.14	191.14	未进入负面清单	否	无	1.96%
4103	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	丰润园1#配电站1#配电变压器	800	60.51	235.92	235.92	未进入负面清单	否	无	0.96%
4104	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开南线	开南线1#箱式配电站变压器间隔配电变压器	630	67.61	141.06	141.06	未进入负面清单	否	无	6.50%
4105	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分6#箱变1#变压器	630	45.47	280.54	280.54	未进入负面清单	否	无	6.21%

4106	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象3#配电站1#配电变压器	800	69.49	164.08	164.08	未进入负面清单	否	无	-9.97%
4107	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛甲线	水晶湾小区2#配电站3#变压器	800	46.21	350.32	350.32	未进入负面清单	否	无	-5.63%
4108	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分6#配电站1#变压器	630	68.70	134.19	134.19	未进入负面清单	否	无	0.55%
4109	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城11#配电站101配电变压器	800	52.14	302.88	302.88	未进入负面清单	否	无	0.62%
4110	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	海湾新城3期B区变电亭2#变压器	800	60.46	236.32	236.32	未进入负面清单	否	无	-8.56%
4111	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城5#配电站1#配电变压器	800	53.95	288.40	288.40	未进入负面清单	否	无	3.87%
4112	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	溪铍水岸1#箱式配电站1#变压器	500	54.43	177.85	177.85	未进入负面清单	否	无	0.05%
4113	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	马岛线	塞纳小镇1#配电站1#变压器	500	45.43	222.85	222.85	未进入负面清单	否	无	-5.72%
4114	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	马岛线	塞纳小镇1#配电站2#变压器	400	62.65	109.40	109.40	未进入负面清单	否	无	1.03%
4115	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	水果分1#箱式配电站变压器	630	61.10	182.07	182.07	未进入负面清单	否	无	-8.15%
4116	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	公租房3#配电站2#变压器	630	63.76	165.31	165.31	未进入负面清单	否	无	-0.74%
4117	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	祥泉园2#配电站1#变压器	630	68.32	136.58	136.58	未进入负面清单	否	无	-3.48%
4118	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场12#配电室103配电变压器	800	59.44	244.48	244.48	未进入负面清单	否	无	1.12%
4119	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	海湾新城1#变电亭3#变压器	800	47.69	338.48	338.48	未进入负面清单	否	无	8.03%
4120	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分4#箱变1#变压器	800	67.10	183.20	183.20	未进入负面清单	否	无	-1.46%
4121	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城6#配电站103间隔1#配电变压器	630	51.11	245.01	245.01	未进入负面清单	否	无	3.09%
4122	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	煤场分1#箱变变压器	315	46.48	137.09	137.09	未进入负面清单	否	无	-2.47%
4123	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园1#配电站3#配电变压器	800	59.06	247.52	247.52	未进入负面清单	否	无	5.65%
4124	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场12#配电室102配电变压器	800	45.63	354.96	354.96	未进入负面清单	否	无	5.91%
4125	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾20#配电站1#变压器间隔配电变压器	800	67.12	183.04	183.04	未进入负面清单	否	无	-9.23%
4126	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾17#配电站1#变压器	800	46.91	344.72	344.72	未进入负面清单	否	无	1.39%
4127	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分8#箱变1#变压器	200	58.91	62.18	62.18	未进入负面清单	否	无	-2.82%
4128	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分2#箱变1#变压器	315	61.83	88.74	88.74	未进入负面清单	否	无	9.89%
4129	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鼎盛家园1#配电站1#变压器	630	48.09	264.03	264.03	未进入负面清单	否	无	-2.60%
4130	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分2#配电站1#变压器	630	57.70	203.49	203.49	未进入负面清单	否	无	-6.69%
4131	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台乙线	孛兰支12#配电站2#变压器	630	67.81	139.80	139.80	未进入负面清单	否	无	-1.95%
4132	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	琥珀城3#配电站1#变压器间隔配电变压器	800	60.09	239.28	239.28	未进入负面清单	否	无	0.75%
4133	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	煤场分2#配电站变压器	630	47.97	264.79	264.79	未进入负面清单	否	无	9.15%
4134	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	西班牙印象2#配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	-7.18%
4135	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	北沿海线3#配电站1#变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	-0.35%
4136	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场5#配电站1#配电变压器	800	58.51	251.92	251.92	未进入负面清单	否	无	-4.08%
4137	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	富贵南山1#变电亭2#变压器	630	65.54	154.10	154.10	未进入负面清单	否	无	-9.69%
4138	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	南市区线5#箱变变压器	400	65.45	98.20	98.20	未进入负面清单	否	无	1.46%
4139	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	开南线	北海家园1#配电站1#配电变压器	630	61.28	180.94	180.94	未进入负面清单	否	无	5.20%
4140	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	朗廷园2#配电站1#配电变压器	800	64.20	206.40	206.40	未进入负面清单	否	无	-3.65%
4141	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	一纵甲线	海港城10#配电站101配电变压器	800	60.08	239.36	239.36	未进入负面清单	否	无	7.39%
4142	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	公元甲线	公元九里1#配电站105间隔配电变压器	800	60.86	233.12	233.12	未进入负面清单	否	无	-5.49%
4143	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场1#配电站3#变压器配电变压器	800	64.11	207.12	207.12	未进入负面清单	否	无	3.31%
4144	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴丁线	荣信1#配电站101配电变压器	630	53.25	231.53	231.53	未进入负面清单	否	无	3.26%
4145	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭甲线	金普广场7#配电站1#配电变压器	630	63.06	169.72	169.72	未进入负面清单	否	无	-1.30%
4146	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	大家庭乙线	金普广场9#配电站1#配电变压器	800	47.89	336.88	336.88	未进入负面清单	否	无	-4.74%
4147	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	御景甲线	御景湾11#配电站1#变压器	630	59.77	190.45	190.45	未进入负面清单	否	无	-5.76%
4148	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	锦园小区1#配电站1#配电变压器	630	69.04	132.05	132.05	未进入负面清单	否	无	9.82%
4149	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	孛兰支10#配电站3#变压器	630	63.71	165.63	165.63	未进入负面清单	否	无	-4.61%

4150	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城6#配电站2#配电变压器	800	63.92	208.64	208.64	未进入负面清	否	无	6.62%
4151	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园2#配电站3#变压器	630	56.75	209.48	209.48	未进入负面清	否	无	6.53%
4152	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园2#配电站1#变压器	630	68.76	133.81	133.81	未进入负面清	否	无	0.22%
4153	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景1#配电站2#变压器	630	55.02	220.37	220.37	未进入负面清	否	无	-3.45%
4154	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支15#配电站1#变压器	630	68.94	132.68	132.68	未进入负面清	否	无	8.84%
4155	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	祥泉园1#配电站1#配电变压器	630	68.97	132.49	132.49	未进入负面清	否	无	5.90%
4156	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	逸鑫园2#配电站1#变压器	630	52.88	233.86	233.86	未进入负面清	否	无	5.84%
4157	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲2#配电站2#变压器	630	55.41	217.92	217.92	未进入负面清	否	无	2.80%
4158	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲2#配电站3#变压器	630	68.64	134.57	134.57	未进入负面清	否	无	4.80%
4159	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支10#配电站2#变压器	630	47.92	265.10	265.10	未进入负面清	否	无	5.11%
4160	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲1#配电站3#变压器	630	54.26	225.16	225.16	未进入负面清	否	无	-2.73%
4161	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分11#配电站1#变压器	315	68.53	67.63	67.63	未进入负面清	否	无	5.41%
4162	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园1#配电站3#变压器	630	62.15	175.46	175.46	未进入负面清	否	无	3.69%
4163	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城7#配电站2#配电变压器	800	59.19	246.48	246.48	未进入负面清	否	无	7.48%
4164	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支10#配电站1#间隔配电变压器	630	52.29	237.57	237.57	未进入负面清	否	无	-1.18%
4165	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支4#箱式变1#变压器	400	51.19	155.24	155.24	未进入负面清	否	无	8.32%
4166	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	锦绣园2#配电站2#变压器	800	55.03	279.76	279.76	未进入负面清	否	无	9.15%
4167	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支8#箱式配电站变压器	630	65.68	153.22	153.22	未进入负面清	否	无	-9.58%
4168	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	锦绣园2#配电站1#变压器	800	59.80	241.60	241.60	未进入负面清	否	无	-1.03%
4169	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	锦绣园1#配电站1#变压器	800	58.81	249.52	249.52	未进入负面清	否	无	-2.19%
4170	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景1#配电站1#变压器	630	67.13	144.08	144.08	未进入负面清	否	无	8.45%
4171	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴甲线	金海湾2#配电站1#变压器	800	64.57	203.44	203.44	未进入负面清	否	无	1.82%
4172	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分7#箱变1#变压器	630	49.94	252.38	252.38	未进入负面清	否	无	-0.30%
4173	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城7#配电站1#配电变压器	800	46.65	346.80	346.80	未进入负面清	否	无	3.60%
4174	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲1#配电站2#变压器	630	49.23	256.85	256.85	未进入负面清	否	无	6.42%
4175	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	万达线	海湾新城6#配电站3#配电变压器	800	53.54	291.68	291.68	未进入负面清	否	无	5.04%
4176	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景3#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	49.96	252.25	252.25	未进入负面清单	否	无	3.95%
4177	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴甲线	金海湾2#配电站2#变压器	800	69.10	167.20	167.20	未进入负面清	否	无	7.54%
4178	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分7#配电站2#变压器	630	46.88	271.66	271.66	未进入负面清	否	无	-0.85%
4179	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园1#配电站1#变压器	630	63.16	169.09	169.09	未进入负面清	否	无	8.52%
4180	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	沿海分7#配电站1#变压器	630	63.93	164.24	164.24	未进入负面清	否	无	6.15%
4181	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园2#配电站2#变压器	630	58.21	200.28	200.28	未进入负面清	否	无	4.04%
4182	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴甲线	金海湾1#配电站3#变压器	630	54.05	226.49	226.49	未进入负面清	否	无	-9.74%
4183	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景1#配电站1#变压器	630	62.09	175.83	175.83	未进入负面清	否	无	-9.35%
4184	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲2#配电站1#变压器	630	52.54	236.00	236.00	未进入负面清	否	无	5.31%
4185	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金纶线	幸福家园1#配电站1#变压器	630	46.37	274.87	274.87	未进入负面清	否	无	7.71%
4186	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴甲线	金海湾1#配电站2#变压器	630	58.33	199.52	199.52	未进入负面清	否	无	7.95%
4187	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	立安花园1#配电站2#变压器	630	45.61	279.66	279.66	未进入负面清	否	无	0.18%
4188	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	河畔鑫莲1#配电站1#变压器	630	46.08	276.70	276.70	未进入负面清	否	无	-7.64%
4189	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分6#配电站1#变压器	630	48.80	259.56	259.56	未进入负面清	否	无	1.19%
4190	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	万成海景2#配电站1#变压器	630	63.34	167.96	167.96	未进入负面清	否	无	8.60%
4191	普兰店区供电公司	66kV纳水变电站	振兴乙线	锦绣园1#配电站2#变压器	800	66.10	191.20	191.20	未进入负面清	否	无	5.66%
4192	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	鼎盛乙线	鑫湾御景1#配电站2#变压器	630	62.88	170.86	170.86	未进入负面清	否	无	-4.06%
4193	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	制钉分1#变压器	100	57.29	32.71	32.71	未进入负面清	否	无	-0.93%
4194	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	九七干7#变台1#变压器	400	54.82	140.72	140.72	未进入负面清	否	无	7.76%

4195	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	制钉分7右1#变压器	200	60.97	58.06	58.06	未进入负面清	否	无	-9.58%
4196	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	九七甲线	制钉分15#变压器	500	49.53	202.35	202.35	未进入负面清	否	无	7.82%
4197	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分10左4#变台2#变压器	200	52.43	75.14	75.14	未进入负面清	否	无	8.49%
4198	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分2#柱上变压器	315	60.47	93.02	93.02	未进入负面清	否	无	-9.58%
4199	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分14#变台1#变压器	315	56.01	107.07	107.07	未进入负面清	否	无	-6.64%
4200	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分7#变台变压器	315	61.54	89.65	89.65	未进入负面清	否	无	0.02%
4201	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	邮电分1#变台2#变压器	315	48.39	131.07	131.07	未进入负面清	否	无	-7.13%
4202	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分10右5#变台1#变压器	400	53.01	147.96	147.96	未进入负面清	否	无	-0.86%
4203	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	市场支5#变台变压器	315	49.81	126.60	126.60	未进入负面清	否	无	-8.29%
4204	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支16#变台1#变压器	200	47.96	84.08	84.08	未进入负面清	否	无	5.51%
4205	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支6#	500	56.11	169.45	169.45	未进入负面清	否	无	-0.70%
4206	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	李兰支16#变台2#变压器	315	58.59	98.94	98.94	未进入负面清	否	无	-8.89%
4207	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	市场支11#变台变压器	315	49.81	126.60	126.60	未进入负面清	否	无	9.10%
4208	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	金龙支7#变台1#变压器	315	49.57	127.35	127.35	未进入负面清	否	无	-9.20%
4209	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南台甲线	市场支10#变台变压器	500	52.07	189.65	189.65	未进入负面清	否	无	6.67%
4210	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分10右4#变台1#变压器	400	65.86	96.56	96.56	未进入负面清	否	无	1.14%
4211	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分9#变台变压器	315	63.06	84.86	84.86	未进入负面清	否	无	9.20%
4212	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分23#变台变压器	315	45.81	139.20	139.20	未进入负面清	否	无	-6.30%
4213	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分16#变台变压器	315	63.19	84.45	84.45	未进入负面清	否	无	5.39%
4214	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	站前分5#变台变压器	200	48.74	82.52	82.52	未进入负面清	否	无	-3.51%
4215	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分20#变台变压器	315	59.29	96.74	96.74	未进入负面清	否	无	8.64%
4216	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	沿海线	南荒分10左5#变台1#变压器	250	50.22	99.45	99.45	未进入负面清	否	无	-2.91%
4217	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	化工支10#变台变压器	400	62.39	110.44	110.44	未进入负面清	否	无	8.02%
4218	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场分8#变台变压器	315	59.47	96.17	96.17	未进入负面清	否	无	6.69%
4219	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干14左1#柱上2#变压器	100	59.59	30.41	30.41	未进入负面清	否	无	-1.81%
4220	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干30#变压器	315	58.02	100.74	100.74	未进入负面清	否	无	4.98%
4221	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	铁西干23#变台变压器	200	62.35	55.30	55.30	未进入负面清	否	无	-3.47%
4222	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线麦芽分1#变压器	315	45.84	139.10	139.10	未进入负面清	否	无	-3.04%
4223	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干36#变压器	315	69.37	64.98	64.98	未进入负面清	否	无	6.26%
4224	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干32#变台1#变压器	200	69.47	41.06	41.06	未进入负面清	否	无	8.81%
4225	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干25右1#变压器	315	52.29	118.79	118.79	未进入负面清	否	无	4.05%
4226	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干25右3#电杆柱上变压器	315	68.31	68.32	68.32	未进入负面清	否	无	-5.53%
4227	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干33右1#柱上1#变压器	400	56.83	132.68	132.68	未进入负面清	否	无	-1.53%
4228	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干41#变压器	315	64.96	78.88	78.88	未进入负面清	否	无	3.70%
4229	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干44#变压器	315	60.39	93.27	93.27	未进入负面清	否	无	-2.95%
4230	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	化工支13#变台变压器	315	59.68	95.51	95.51	未进入负面清	否	无	-0.35%
4231	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线盐场分4#变压器	315	54.99	110.28	110.28	未进入负面清	否	无	9.31%
4232	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	盐厂线	盐场线化工支4#变台变压器	100	50.65	39.35	39.35	未进入负面清	否	无	4.34%
4233	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西干14左1#柱上1#变压器	200	62.37	55.26	55.26	未进入负面清	否	无	-0.24%
4234	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	铁西线	铁西线铁西干34#变台变压器	315	56.16	106.60	106.60	未进入负面清	否	无	-8.38%
4235	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	水利分3#变台	200	53.97	72.06	72.06	未进入负面清	否	无	-0.01%
4236	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	体育分5#变台1#变压器	630	56.68	209.92	209.92	未进入负面清	否	无	6.82%
4237	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分16#变台变压器	315	51.89	120.05	120.05	未进入负面清	否	无	8.85%
4238	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分13#柱上变压器	315	49.21	128.49	128.49	未进入负面清	否	无	-0.40%
4239	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分13#变台1#变压器	315	67.75	70.09	70.09	未进入负面清	否	无	-6.09%
4240	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分9#变台1#变压器	500	56.12	169.40	169.40	未进入负面清	否	无	4.14%

4241	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	市区干3#变台变压器	200	54.30	71.40	71.40	未进入负面清	否	无	-6.03%
4242	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分12左2#变台变压器	315	45.15	141.28	141.28	未进入负面清	否	无	8.66%
4243	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分18#变台1#变压器	200	47.89	84.22	84.22	未进入负面清	否	无	5.62%
4244	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分12左1#变台变压器	400	62.25	111.00	111.00	未进入负面清	否	无	-3.18%
4245	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分7#变台1#变压器	400	47.81	168.76	168.76	未进入负面清	否	无	2.15%
4246	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分5#变台变压器	315	51.64	120.83	120.83	未进入负面清	否	无	1.99%
4247	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	市区线	味食分18#变台2#变压器	315	52.09	119.42	119.42	未进入负面清	否	无	5.48%
4248	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	台南甲线	教育分1#变台变压器	500	60.71	146.45	146.45	未进入负面清	否	无	3.72%
4249	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分8#变台变压器	315	50.95	123.01	123.01	未进入负面清	否	无	-5.12%
4250	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	老店线	沿海分5#变台变压器	200	62.89	54.22	54.22	未进入负面清	否	无	1.16%
4251	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	李啤分18左2#变台变压器	200	50.60	78.80	78.80	未进入负面清	否	无	3.59%
4252	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	机床分8#变台变压器	250	47.88	105.30	105.30	未进入负面清	否	无	3.32%
4253	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干28#变台变压器	315	65.02	78.69	78.69	未进入负面清	否	无	-2.03%
4254	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干9右2#变台2#变压器	160	49.48	64.83	64.83	未进入负面清	否	无	0.07%
4255	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干8#变台变压器	200	67.79	44.42	44.42	未进入负面清	否	无	0.71%
4256	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	雪井支8右8#变台变压器	200	46.88	86.24	86.24	未进入负面清	否	无	7.66%
4257	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	化铁分5#变台变压器	200	58.90	62.20	62.20	未进入负面清	否	无	9.83%
4258	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	李啤分22#变台变压器	400	69.84	80.64	80.64	未进入负面清	否	无	-9.67%
4259	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	化肥线太工干43#柱上变压器	400	67.81	88.76	88.76	未进入负面清	否	无	-9.06%
4260	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	化肥线化拓支1#变台2#变压器	250	68.36	54.10	54.10	未进入负面清	否	无	9.69%
4261	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	中移支9右1#变台变压器	160	66.67	37.33	37.33	未进入负面清	否	无	9.91%
4262	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	化铁分10#变台2#变压器	80	69.88	16.10	16.10	未进入负面清	否	无	9.03%
4263	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	李啤分3#变台变压器	200	55.19	69.62	69.62	未进入负面清	否	无	0.48%
4264	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	机床分4#变台变压器	315	58.34	99.73	99.73	未进入负面清	否	无	3.71%
4265	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干37#变台变压器	100	63.17	26.83	26.83	未进入负面清	否	无	7.54%
4266	普兰店区供电公司	66kV台山变电站	化肥线	太工干19#变台变压器	400	53.76	144.96	144.96	未进入负面清	否	无	8.83%
4267	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	纱厂干14右2#变台变压器	315	52.27	118.85	118.85	未进入负面清	否	无	7.93%
4268	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	印染分1#变台变压器	400	62.23	111.08	111.08	未进入负面清	否	无	-1.42%
4269	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	纱厂干7左1#变台变压器	100	67.92	22.08	22.08	未进入负面清	否	无	0.95%
4270	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	纱厂线印染分11#变台变压器	200	63.15	53.70	53.70	未进入负面清	否	无	-2.28%
4271	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	纱厂干18#变台变压器	200	56.75	66.50	66.50	未进入负面清	否	无	-5.03%
4272	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	纱厂线	土杂分9#变台变压器	315	66.58	73.77	73.77	未进入负面清	否	无	3.47%
4273	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	马岛线	马岛线开东干18#	200	49.10	81.80	81.80	未进入负面清	否	无	3.72%
4274	普兰店区供电公司	66KV铁西变电站	马岛线	开东干3#柱上变压器	200	62.03	55.94	55.94	未进入负面清	否	无	-7.06%
4275	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分28#变台	30	54.38	10.69	10.69	未进入负面清	否	无	-0.72%
4276	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分17#变台	30	62.97	8.11	8.11	未进入负面清	否	无	-4.27%
4277	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分28#变台	30	60.55	8.84	8.84	未进入负面清	否	无	-7.05%
4278	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分12#变台	200	58.26	63.48	63.48	未进入负面清	否	无	2.18%
4279	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干11#变台	315	47.05	135.29	135.29	未进入负面清	否	无	7.60%
4280	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干347#左1#变台变压器	30	59.16	9.25	9.25	未进入负面清	否	无	2.56%
4281	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	电站分7#变台变压器	80	46.43	34.86	34.86	未进入负面清	否	无	-9.05%
4282	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分15#变压器	50	67.98	11.01	11.01	未进入负面清	否	无	-7.10%
4283	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分19右4#变压器	20	51.26	7.75	7.75	未进入负面清	否	无	3.44%
4284	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干水后分12#变台	200	58.47	63.06	63.06	未进入负面清	否	无	-2.55%
4285	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干80#左7#变台	50	51.83	19.09	19.09	未进入负面清	否	无	-0.11%
4286	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	大宫屯分12#左1#变台	30	68.76	6.37	6.37	未进入负面清	否	无	-4.92%

4287	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分35#左4#变压器	100	50.73	39.27	39.27	未进入负面清	否	无	-9.29%
4288	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干1#变压器	200	46.65	86.70	86.70	未进入负面清	否	无	-0.63%
4289	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	邹店后支5#变压器	30	54.53	10.64	10.64	未进入负面清	否	无	-7.98%
4290	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干孙吉沟分27#变台)	200	68.20	43.60	43.60	未进入负面清	否	无	-7.67%
4291	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分44#变台	100	45.88	44.12	44.12	未进入负面清	否	无	1.64%
4292	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干24#左2#变压器	100	54.77	35.23	35.23	未进入负面清	否	无	-3.04%
4293	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 张西支30#变台变压器	100	67.47	22.53	22.53	未进入负面清	否	无	9.32%
4294	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干248#右6#变台变压器	100	61.11	28.89	28.89	未进入负面清	否	无	5.19%
4295	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干248#右9#变台变压器	100	60.93	29.07	29.07	未进入负面清	否	无	-4.53%
4296	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干395#变台变压器	200	58.21	63.58	63.58	未进入负面清	否	无	-2.69%
4297	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干220#右1#变台变压器	100	60.03	29.97	29.97	未进入负面清	否	无	-3.82%
4298	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干75#左1#变压器	100	53.58	36.42	36.42	未进入负面清	否	无	5.64%
4299	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯分4#右2#变台变压器	100	64.30	25.70	25.70	未进入负面清	否	无	-5.94%
4300	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干267#右3#变台变压器	100	55.80	34.20	34.20	未进入负面清	否	无	7.54%
4301	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干282#左1#变台变压器	100	66.27	23.73	23.73	未进入负面清	否	无	3.34%
4302	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干147#变台变压器	100	54.20	35.80	35.80	未进入负面清	否	无	9.26%
4303	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干53#右7#变台变压器	100	52.01	37.99	37.99	未进入负面清	否	无	0.97%
4304	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	矫沟分21#变台变压器	200	67.46	45.08	45.08	未进入负面清	否	无	-0.42%
4305	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 老庙支19#变台变压器	100	51.48	38.52	38.52	未进入负面清	否	无	-4.51%
4306	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支36#左5#变台变压器	100	65.68	24.32	24.32	未进入负面清	否	无	-6.90%
4307	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 小寺庙支23#变台变压器	100	64.02	25.98	25.98	未进入负面清	否	无	0.98%
4308	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	杨炉支9#变台	200	58.77	62.46	62.46	未进入负面清	否	无	-8.13%
4309	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南线五金厂分5#台区变压器	100	59.97	30.03	30.03	未进入负面清	否	无	-5.49%
4310	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线上孙沟分3左4#	100	45.92	44.08	44.08	未进入负面清	否	无	0.05%
4311	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干429左1#	100	55.25	34.75	34.75	未进入负面清	否	无	5.76%
4312	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干220左1#	200	55.88	68.24	68.24	未进入负面清	否	无	1.81%
4313	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线396右1#	200	61.38	57.24	57.24	未进入负面清	否	无	-9.34%
4314	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干409左2#	100	51.41	38.59	38.59	未进入负面清	否	无	-1.28%
4315	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线南日城分19左3#	100	57.44	32.56	32.56	未进入负面清	否	无	-3.19%
4316	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干右245右1#	100	56.88	33.12	33.12	未进入负面清	否	无	-8.40%
4317	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线南日城分8右2#	100	49.62	40.38	40.38	未进入负面清	否	无	-9.00%
4318	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干248右3#	100	63.35	26.65	26.65	未进入负面清	否	无	-7.65%
4319	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干281右1#	100	69.27	20.73	20.73	未进入负面清	否	无	7.01%
4320	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干38#	200	47.75	84.50	84.50	未进入负面清	否	无	-3.40%
4321	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	张西支30右2#	200	52.68	74.64	74.64	未进入负面清	否	无	2.78%
4322	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干183左1#	100	69.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	7.29%
4323	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林沟分36#	200	50.90	78.20	78.20	未进入负面清	否	无	-3.46%
4324	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙沟分26左1#	200	63.95	52.10	52.10	未进入负面清	否	无	7.58%
4325	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	移动分19右1#	100	52.41	37.59	37.59	未进入负面清	否	无	-2.89%
4326	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干285右8#	100	66.10	23.90	23.90	未进入负面清	否	无	5.96%
4327	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线矫沟分46#	100	47.46	42.54	42.54	未进入负面清	否	无	1.64%
4328	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干75右2#	200	58.63	62.74	62.74	未进入负面清	否	无	-9.78%
4329	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线莲西干190左6#	100	51.42	38.58	38.58	未进入负面清	否	无	9.58%
4330	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线新建分17右1#	100	68.74	21.26	21.26	未进入负面清	否	无	-8.45%
4331	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线沙包干87	100	64.91	25.09	25.09	未进入负面清	否	无	3.11%
4332	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西线矫沟分27#	100	50.55	39.45	39.45	未进入负面清	否	无	-8.94%

4333	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线老庙支19右11#	100	52.74	37.26	37.26	未进入负面清	否	无	3.21%
4334	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线团结支36左6#	100	69.74	20.26	20.26	未进入负面清	否	无	5.57%
4335	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线小寺庙24左1#	100	68.75	21.25	21.25	未进入负面清	否	无	-5.54%
4336	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	信屯分4#左1#变台变压器	100	58.03	31.97	31.97	未进入负面清	否	无	1.98%
4337	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支81#右2#变台变压器	100	65.52	24.48	24.48	未进入负面清	否	无	0.75%
4338	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干75#左7#变台变压器	100	55.34	34.66	34.66	未进入负面清	否	无	-2.19%
4339	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干45右1变台	200	60.07	59.86	59.86	未进入负面清	否	无	6.32%
4340	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙吉沟王屯支7#变台	200	53.34	73.32	73.32	未进入负面清	否	无	-7.13%
4341	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙吉沟王屯支9#变压器	200	69.44	41.12	41.12	未进入负面清	否	无	6.26%
4342	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分14#变台	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	5.16%
4343	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	李屯分41#左5#变台	200	59.20	61.60	61.60	未进入负面清	否	无	5.83%
4344	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	李屯分慕屯支7#变台	200	52.06	75.88	75.88	未进入负面清	否	无	3.57%
4345	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干75#右2#变压器	200	68.14	43.72	43.72	未进入负面清	否	无	8.77%
4346	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干129#右3#变台变压器	200	54.71	70.58	70.58	未进入负面清	否	无	8.70%
4347	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马西分6#变台	200	51.83	76.34	76.34	未进入负面清	否	无	1.22%
4348	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	永竹分15#变台	200	56.72	66.56	66.56	未进入负面清	否	无	-9.56%
4349	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马西分16#变台	200	57.51	64.98	64.98	未进入负面清	否	无	-4.85%
4350	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马屯分4右#2#变压器	200	48.59	82.82	82.82	未进入负面清	否	无	-1.13%
4351	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马西分10#变台	200	48.63	82.74	82.74	未进入负面清	否	无	3.80%
4352	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	李沟支3#变台	200	56.20	67.60	67.60	未进入负面清	否	无	-4.69%
4353	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马屯分4右6#变台	200	50.56	78.88	78.88	未进入负面清	否	无	2.10%
4354	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	杨炉支8左3#变台	200	57.48	65.04	65.04	未进入负面清	否	无	-0.17%
4355	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干162#右1#变台变压器	200	63.14	53.72	53.72	未进入负面清	否	无	6.42%
4356	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	梁粉房支9#变台	200	60.99	58.02	58.02	未进入负面清	否	无	-1.77%
4357	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	永竹分李沟支2#变压器	100	58.29	31.71	31.71	未进入负面清	否	无	-4.78%
4358	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分79#变台	200	60.36	59.28	59.28	未进入负面清	否	无	2.58%
4359	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干173#变压器	200	60.58	58.84	58.84	未进入负面清	否	无	-2.91%
4360	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干187#变压器	200	62.47	55.06	55.06	未进入负面清	否	无	-0.24%
4361	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干167左6#变压器	200	62.37	55.26	55.26	未进入负面清	否	无	6.41%
4362	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分55#变台	200	68.44	43.12	43.12	未进入负面清	否	无	-7.60%
4363	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	小苏屯6#变台变压器	200	45.63	88.74	88.74	未进入负面清	否	无	7.76%
4364	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	马栾分5#杆塔变台变压器	200	49.42	81.16	81.16	未进入负面清	否	无	-8.52%
4365	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干19#变台	200	53.55	72.90	72.90	未进入负面清	否	无	-7.55%
4366	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	胡屯支4#变压器	200	68.14	43.72	43.72	未进入负面清	否	无	-6.20%
4367	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南线104莲南干28#变台	50	53.48	18.26	18.26	未进入负面清	否	无	-0.14%
4368	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分72左5#变台	100	67.16	22.84	22.84	未进入负面清	否	无	2.72%
4369	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分101#变台	100	69.16	20.84	20.84	未进入负面清	否	无	-4.43%
4370	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	小苏屯分13#变台	30	61.24	8.63	8.63	未进入负面清	否	无	8.28%
4371	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	菜棚分11#变台	50	61.22	14.39	14.39	未进入负面清	否	无	-5.39%
4372	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干113右4#变台	30	52.18	11.35	11.35	未进入负面清	否	无	-5.28%
4373	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分23#变压器	20	53.72	7.26	7.26	未进入负面清	否	无	0.22%
4374	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分蒿沟支13#	50	50.34	19.83	19.83	未进入负面清	否	无	-4.57%
4375	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分59#变压器	100	46.56	43.44	43.44	未进入负面清	否	无	3.79%
4376	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	庞沟分11#变压器	50	47.05	21.48	21.48	未进入负面清	否	无	6.15%
4377	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	水库支14#变台	160	62.67	43.73	43.73	未进入负面清	否	无	-9.60%
4378	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	前高支12#变台	200	55.94	68.12	68.12	未进入负面清	否	无	9.05%

4379	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干97右1#变压器	160	58.92	49.73	49.73	未进入负面清	否	无	9.02%
4380	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	小苏屯分43#变台	100	65.59	24.41	24.41	未进入负面清	否	无	-4.13%
4381	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分47+1#变压器	100	66.45	23.55	23.55	未进入负面清	否	无	2.77%
4382	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分154右2#变台	30	69.14	6.26	6.26	未进入负面清	否	无	4.10%
4383	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分小曲屯支13#变压器	100	63.92	26.08	26.08	未进入负面清	否	无	-4.20%
4384	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分163#变台	20	54.18	7.16	7.16	未进入负面清	否	无	-6.63%
4385	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	郭岭支13#变台	30	57.76	9.67	9.67	未进入负面清	否	无	3.93%
4386	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干154右4#变台	100	69.45	20.55	20.55	未进入负面清	否	无	-5.44%
4387	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分149左1#变台	80	49.67	32.26	32.26	未进入负面清	否	无	8.03%
4388	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	梁屯棚支18#变台	50	69.18	10.41	10.41	未进入负面清	否	无	0.24%
4389	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	菜棚分15#变压器	50	48.27	20.87	20.87	未进入负面清	否	无	8.72%
4390	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干159右4#变台	30	50.57	11.83	11.83	未进入负面清	否	无	5.32%
4391	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干140#变台	50	63.08	13.46	13.46	未进入负面清	否	无	-2.09%
4392	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	永竹分李沟支7#变压器	50	66.79	11.61	11.61	未进入负面清	否	无	-6.05%
4393	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	于店支4#变压器	100	63.57	26.43	26.43	未进入负面清	否	无	4.46%
4394	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干49左2#变台	100	45.93	44.07	44.07	未进入负面清	否	无	6.62%
4395	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分33#变压器	50	68.18	10.91	10.91	未进入负面清	否	无	-9.97%
4396	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分50右6#变压器	100	62.95	27.05	27.05	未进入负面清	否	无	9.97%
4397	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	刁窝支25#变台	20	67.72	4.46	4.46	未进入负面清	否	无	2.58%
4398	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	李沟支16#变台	30	52.85	11.15	11.15	未进入负面清	否	无	5.46%
4399	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干181#变台	50	64.29	12.86	12.86	未进入负面清	否	无	5.63%
4400	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	上孙沟分23#变台变压器	50	63.41	13.30	13.30	未进入负面清	否	无	5.35%
4401	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	上孙沟分53#变台变压器	50	45.36	22.32	22.32	未进入负面清	否	无	-9.60%
4402	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干262#右1#变台变压器	30	60.13	8.96	8.96	未进入负面清	否	无	8.15%
4403	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	莲南干13#变台	30	58.73	9.38	9.38	未进入负面清	否	无	4.93%
4404	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分28左2#变台	100	55.84	34.16	34.16	未进入负面清	否	无	5.26%
4405	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	刁窝支5#变台	100	66.73	23.27	23.27	未进入负面清	否	无	0.14%
4406	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分69#变台	20	63.88	5.22	5.22	未进入负面清	否	无	4.53%
4407	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	岗店支5右4#变台	100	53.86	36.14	36.14	未进入负面清	否	无	0.76%
4408	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分69#变台	30	45.61	13.32	13.32	未进入负面清	否	无	-2.39%
4409	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分48#变台	100	58.48	31.52	31.52	未进入负面清	否	无	-5.37%
4410	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	吕沟分7#变台变压器	30	62.09	8.37	8.37	未进入负面清	否	无	5.33%
4411	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干147#右1#变台变压器	50	52.96	18.52	18.52	未进入负面清	否	无	9.24%
4412	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分城沟支37#变压器	100	53.46	36.54	36.54	未进入负面清	否	无	8.26%
4413	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	孙西分15#变压器	50	66.38	11.81	11.81	未进入负面清	否	无	-1.46%
4414	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干7#左1#变压器	50	60.31	14.85	14.85	未进入负面清	否	无	1.93%
4415	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干105#变压器	50	52.96	18.52	18.52	未进入负面清	否	无	-3.09%
4416	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	王屯分7#变台变压器	50	45.79	22.11	22.11	未进入负面清	否	无	8.75%
4417	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯棚分12#左1#变台变压器	20	63.45	5.31	5.31	未进入负面清	否	无	9.79%
4418	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	粘鱼湾分6#变台变压器	200	61.26	57.48	57.48	未进入负面清	否	无	-5.47%
4419	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分孙屯支14#	50	57.58	16.21	16.21	未进入负面清	否	无	-9.81%
4420	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分81#变压器	50	55.61	17.20	17.20	未进入负面清	否	无	1.27%
4421	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	前高支23#变台	30	45.08	13.48	13.48	未进入负面清	否	无	-7.35%
4422	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	安家分西庄支5#变压器	30	60.68	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	-0.92%
4423	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆房分125#变台	30	45.87	13.24	13.24	未进入负面清	否	无	9.72%
4424	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分138#变台	160	58.75	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	1.19%

4425	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	砖厂支8右2#变台	100	55.59	34.41	34.41	未进入负面清	否	无	-0.97%
4426	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	榆树房分113右4#变台	50	65.62	12.19	12.19	未进入负面清	否	无	4.76%
4427	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干221#左1#变台变压器	80	69.16	16.67	16.67	未进入负面清	否	无	1.74%
4428	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干11右2右4#变压器	80	45.70	35.44	35.44	未进入负面清	否	无	9.15%
4429	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干22右1#变压器	30	50.06	11.98	11.98	未进入负面清	否	无	6.28%
4430	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	老妈沟分16#变压器	50	52.34	18.83	18.83	未进入负面清	否	无	4.00%
4431	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	张沟分3#左8#变压器	30	60.41	8.88	8.88	未进入负面清	否	无	-2.13%
4432	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分城沟支6右3#变压器	30	64.90	7.53	7.53	未进入负面清	否	无	-3.07%
4433	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	郑店棚分变台变压器	50	58.18	15.91	15.91	未进入负面清	否	无	6.53%
4434	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯分12#左6#变台变压器	30	46.47	13.06	13.06	未进入负面清	否	无	-0.71%
4435	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯棚分8#变台变压器	20	60.13	5.97	5.97	未进入负面清	否	无	5.96%
4436	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	前美支5#变台变压器	50	66.75	11.63	11.63	未进入负面清	否	无	-4.21%
4437	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	赵房支12#变台变压器	80	58.11	25.51	25.51	未进入负面清	否	无	1.55%
4438	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	王屯分5#右5#变台变压器	50	51.81	19.10	19.10	未进入负面清	否	无	5.25%
4439	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分城沟支9+1左1#变压器	30	56.07	10.18	10.18	未进入负面清	否	无	0.57%
4440	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯棚分27#变台变压器	100	56.38	33.62	33.62	未进入负面清	否	无	-0.36%
4441	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	上孙沟分34#右1#变台变压器	100	54.53	35.47	35.47	未进入负面清	否	无	-7.76%
4442	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	金矿支5#变台变压器	30	54.74	10.58	10.58	未进入负面清	否	无	-2.00%
4443	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干308#左1#变台变压器	50	69.55	10.23	10.23	未进入负面清	否	无	5.25%
4444	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分城沟支26#变压器	30	64.62	7.61	7.61	未进入负面清	否	无	6.91%
4445	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	南日城分81#变台变压器	50	55.36	17.32	17.32	未进入负面清	否	无	2.78%
4446	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	采石厂分7#右7#变台变压器	50	65.54	12.23	12.23	未进入负面清	否	无	-2.18%
4447	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干15右2#变台	80	57.64	25.89	25.89	未进入负面清	否	无	-1.65%
4448	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干248#右4#变台变压器	50	50.76	19.62	19.62	未进入负面清	否	无	-9.97%
4449	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干156#右1#变台变压器	30	61.60	8.52	8.52	未进入负面清	否	无	-2.37%
4450	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干121#左4#	50	68.40	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	-2.34%
4451	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	王炉支9#变台变压器	100	67.89	22.11	22.11	未进入负面清	否	无	3.16%
4452	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	南日城分38#左2#变台变压器	100	47.73	42.27	42.27	未进入负面清	否	无	-8.80%
4453	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干250#右2#变台变压器	30	48.18	12.55	12.55	未进入负面清	否	无	8.51%
4454	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干250#右6#变台变压器	80	50.61	31.51	31.51	未进入负面清	否	无	7.09%
4455	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯棚分3#右1#变台变压器	100	64.21	25.79	25.79	未进入负面清	否	无	-0.04%
4456	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	上孙沟分68#变台变压器	100	49.64	40.36	40.36	未进入负面清	否	无	3.37%
4457	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	张沟分18#变压器	50	46.36	21.82	21.82	未进入负面清	否	无	3.39%
4458	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	南日城分60#右1#变台变压器	30	64.18	7.75	7.75	未进入负面清	否	无	1.65%
4459	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙吉沟分西高支8#变台	30	48.08	12.58	12.58	未进入负面清	否	无	-4.39%
4460	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干大宫屯分17#变台	30	51.55	11.54	11.54	未进入负面清	否	无	-5.49%
4461	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干69#左4#变台	80	66.79	18.57	18.57	未进入负面清	否	无	-2.50%
4462	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分47#变台	100	58.42	31.58	31.58	未进入负面清	否	无	1.18%
4463	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分26右2#变台	30	67.38	6.79	6.79	未进入负面清	否	无	-9.10%
4464	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分16#变台	160	64.80	40.32	40.32	未进入负面清	否	无	7.89%
4465	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	尹窝棚分张沟支11#变台	100	53.90	36.10	36.10	未进入负面清	否	无	9.39%
4466	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分23#变台	30	60.13	8.96	8.96	未进入负面清	否	无	-8.55%
4467	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分62#变台	30	52.31	11.31	11.31	未进入负面清	否	无	-6.01%
4468	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	张沟支6#左2#变台	30	68.87	6.34	6.34	未进入负面清	否	无	-3.68%
4469	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	赵房支18#间1#右1#变台变压器	50	61.79	14.11	14.11	未进入负面清	否	无	1.38%
4470	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干322#左1#变台变压器	50	58.40	15.80	15.80	未进入负面清	否	无	2.99%

4471	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	信屯分15#变台变压器	80	49.16	32.67	32.67	未进入负面清	否	无	2.11%
4472	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干291#左1#变台变压器	80	59.92	24.06	24.06	未进入负面清	否	无	-5.23%
4473	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干56#右1#变压器	50	51.85	19.08	19.08	未进入负面清	否	无	8.82%
4474	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	郑店棚分19#变台变压器	50	63.39	13.31	13.31	未进入负面清	否	无	-8.21%
4475	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	南日城分88#变台变压器	30	68.33	6.50	6.50	未进入负面清	否	无	-8.34%
4476	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分28#变压器	30	68.75	6.38	6.38	未进入负面清	否	无	-0.93%
4477	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	庙沟分24#变压器	30	47.07	12.88	12.88	未进入负面清	否	无	-7.17%
4478	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干238#左1#变台变压器	100	60.63	29.37	29.37	未进入负面清	否	无	-5.73%
4479	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干71#变台	30	66.30	7.11	7.11	未进入负面清	否	无	-2.46%
4480	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干19#右2#变台	100	69.70	20.30	20.30	未进入负面清	否	无	-7.91%
4481	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干孙吉沟分9右1#变台	100	47.52	42.48	42.48	未进入负面清	否	无	6.81%
4482	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干99#变台	30	58.49	9.45	9.45	未进入负面清	否	无	-2.52%
4483	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干16#左1#变台变压器	100	67.34	22.66	22.66	未进入负面清	否	无	4.15%
4484	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干38#变台	30	51.27	11.62	11.62	未进入负面清	否	无	4.92%
4485	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	慕屯支4#变台	30	61.19	8.64	8.64	未进入负面清	否	无	-2.27%
4486	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	粘鱼湾分23#变台变压器	20	55.96	6.81	6.81	未进入负面清	否	无	-7.05%
4487	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	莲西干370#左1#变台变压器	50	65.51	12.25	12.25	未进入负面清	否	无	-6.21%
4488	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分8#变台	30	45.47	13.36	13.36	未进入负面清	否	无	-2.77%
4489	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干李屯分42右7#变台	30	54.81	10.56	10.56	未进入负面清	否	无	-1.91%
4490	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干尹窝棚分47#变台	30	45.46	13.36	13.36	未进入负面清	否	无	9.08%
4491	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	林吉沟分7#左4#变台	30	58.41	9.48	9.48	未进入负面清	否	无	-1.85%
4492	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	孙吉沟分西高支5#变台	30	62.52	8.24	8.24	未进入负面清	否	无	2.76%
4493	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	李屯分21#左3#变台	30	45.87	13.24	13.24	未进入负面清	否	无	7.00%
4494	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东干93#变台	20	51.70	7.66	7.66	未进入负面清	否	无	-7.07%
4495	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 三家沟分31#变台变压器	100	61.11	28.89	28.89	未进入负面清	否	无	8.19%
4496	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干138#变台变压器	50	69.14	10.43	10.43	未进入负面清	否	无	7.56%
4497	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建分42#变台变压器	50	56.86	16.57	16.57	未进入负面清	否	无	0.92%
4498	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 古庙支3#右2#变台变压器	50	54.33	17.84	17.84	未进入负面清	否	无	-7.06%
4499	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干161#左1#变台变压器	50	68.50	10.75	10.75	未进入负面清	否	无	-5.93%
4500	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沫浴沟分9#变压器	20	60.40	5.92	5.92	未进入负面清	否	无	1.64%
4501	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建分22#右7#变台变压器	50	53.78	18.11	18.11	未进入负面清	否	无	-6.09%
4502	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干168#右3#变台变压器	50	50.89	19.56	19.56	未进入负面清	否	无	-6.68%
4503	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建分58#变台变压器	80	60.63	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	1.18%
4504	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 三家沟分11#变台变压器	100	46.67	43.33	43.33	未进入负面清	否	无	6.22%
4505	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 于沟分14#变台变压器	30	57.70	9.69	9.69	未进入负面清	否	无	0.34%
4506	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干235#右4#变台变压器	50	69.56	10.22	10.22	未进入负面清	否	无	-5.06%
4507	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 赵沟分10#变台变压器	80	47.54	33.97	33.97	未进入负面清	否	无	-6.92%
4508	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干241#变台变压器	50	49.54	20.23	20.23	未进入负面清	否	无	7.89%
4509	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 胜东棚支11#变台变压器	30	68.69	6.39	6.39	未进入负面清	否	无	-5.63%
4510	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支90#变台变压器	50	46.72	21.64	21.64	未进入负面清	否	无	4.36%
4511	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建分18#变台变压器	50	56.60	16.70	16.70	未进入负面清	否	无	5.15%
4512	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 前孙沟支11#变台变压器	50	67.79	11.11	11.11	未进入负面清	否	无	-3.63%
4513	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 赵沟分20#变台变压器	30	49.40	12.18	12.18	未进入负面清	否	无	4.22%
4514	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干291#变台变压器	50	56.86	16.57	16.57	未进入负面清	否	无	0.53%
4515	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干265#变台变压器	30	53.67	10.90	10.90	未进入负面清	否	无	-4.06%
4516	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建分28#右1#变台变压器	50	51.86	19.07	19.07	未进入负面清	否	无	-3.88%

4517	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支27#变台变压器	100	55.65	34.35	34.35	未进入负面清	否	无	6.37%
4518	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 古庙支10#变台变压器	30	56.56	10.03	10.03	未进入负面清	否	无	4.90%
4519	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 日城府支18#变台变压器	50	62.18	13.91	13.91	未进入负面清	否	无	1.58%
4520	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 张后支13#变台变压器	50	50.69	19.66	19.66	未进入负面清	否	无	5.55%
4521	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 永发分14#变台变压器	80	53.36	29.31	29.31	未进入负面清	否	无	-4.22%
4522	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 韩屯分10#变台变压器	50	55.69	17.16	17.16	未进入负面清	否	无	3.21%
4523	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 政府分9#变台变压器	100	56.85	33.15	33.15	未进入负面清	否	无	9.31%
4524	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 移动支3#左2#变台变压器	100	53.26	36.74	36.74	未进入负面清	否	无	-6.75%
4525	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 韩屯分4#右3#变台变压器	50	52.02	18.99	18.99	未进入负面清	否	无	-9.30%
4526	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 石矿分40#变台变压器	80	64.89	20.09	20.09	未进入负面清	否	无	-8.82%
4527	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干223#变台变压器	100	65.56	24.44	24.44	未进入负面清	否	无	9.78%
4528	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干70#变台变压器	50	57.94	16.03	16.03	未进入负面清	否	无	-1.67%
4529	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 后庙岭支8#变台变压器	50	61.36	14.32	14.32	未进入负面清	否	无	-2.61%
4530	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 小寺庙支4#变台变压器	50	56.45	16.78	16.78	未进入负面清	否	无	-6.71%
4531	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 马沟分15#右2#变台变压器	100	66.65	23.35	23.35	未进入负面清	否	无	9.36%
4532	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干111#左2#变台变压器	80	45.76	35.39	35.39	未进入负面清	否	无	3.28%
4533	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 石矿分8#变台变压器	50	59.22	15.39	15.39	未进入负面清	否	无	-4.19%
4534	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 马沟分27#变台变压器	100	55.14	34.86	34.86	未进入负面清	否	无	8.90%
4535	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干100#左4#变台变压器	50	59.97	15.02	15.02	未进入负面清	否	无	9.39%
4536	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支73#变台变压器	100	51.78	38.22	38.22	未进入负面清	否	无	-9.70%
4537	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 张西支4#变台变压器	100	57.13	32.87	32.87	未进入负面清	否	无	-2.58%
4538	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 老庙支4#+1#变台变压器	50	60.97	14.52	14.52	未进入负面清	否	无	-0.50%
4539	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支60#右3#变台变压器	100	47.29	42.71	42.71	未进入负面清	否	无	-9.04%
4540	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 老庙支28#变台变压器	100	56.73	33.27	33.27	未进入负面清	否	无	4.93%
4541	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支45#变台变压器	50	58.17	15.92	15.92	未进入负面清	否	无	7.12%
4542	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干259#变台变压器	100	61.71	28.29	28.29	未进入负面清	否	无	-7.89%
4543	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支4#变台变压器	50	56.51	16.75	16.75	未进入负面清	否	无	-5.86%
4544	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 松树沟支10#变台变压器	20	59.86	6.03	6.03	未进入负面清	否	无	-8.40%
4545	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干92#间1#右1#变台变压器	50	64.13	12.94	12.94	未进入负面清	否	无	8.22%
4546	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建沟支7#左1#变台变压器	50	55.57	17.22	17.22	未进入负面清	否	无	8.66%
4547	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干179#变台变压器	50	56.49	16.76	16.76	未进入负面清	否	无	9.94%
4548	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 上周分9#变台变压器	100	52.14	37.86	37.86	未进入负面清	否	无	9.98%
4549	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支79#右7#变台变压器	100	45.67	44.33	44.33	未进入负面清	否	无	3.38%
4550	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 大曲屯支9#变台变压器	50	61.46	14.27	14.27	未进入负面清	否	无	8.00%
4551	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干105#右5#变台变压器	30	46.32	13.10	13.10	未进入负面清	否	无	7.71%
4552	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 庙岭分25#变台变压器	80	63.57	21.14	21.14	未进入负面清	否	无	0.10%
4553	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 三家沟分49#变台变压器	20	66.49	4.70	4.70	未进入负面清	否	无	-2.92%
4554	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干193#变台变压器	20	68.32	4.34	4.34	未进入负面清	否	无	-0.66%
4555	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 李屯分9#变台变压器	20	55.96	6.81	6.81	未进入负面清	否	无	9.77%
4556	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支34#变台变压器	30	53.78	10.87	10.87	未进入负面清	否	无	6.53%
4557	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建分25#变台变压器	80	45.14	35.89	35.89	未进入负面清	否	无	-5.69%
4558	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 张后支10#变台变压器	80	67.14	18.29	18.29	未进入负面清	否	无	8.33%
4559	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干252#变台变压器	50	53.89	18.06	18.06	未进入负面清	否	无	2.65%
4560	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 台山支17#变台变压器	50	56.14	16.93	16.93	未进入负面清	否	无	-3.26%
4561	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 张西支41#变台变压器	50	51.26	19.37	19.37	未进入负面清	否	无	5.06%
4562	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 老庙支9#变台变压器	20	64.38	5.12	5.12	未进入负面清	否	无	-5.62%

4563	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支56#变台变压器	100	48.08	41.92	41.92	未进入负面清	否	无	-7.89%
4564	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 团结支67#左7#变台变压器	50	55.41	17.30	17.30	未进入负面清	否	无	-7.34%
4565	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 于沟分5#变台变压器	50	49.30	20.35	20.35	未进入负面清	否	无	-9.69%
4566	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干168#左6#变台变压器	50	58.07	15.97	15.97	未进入负面清	否	无	-5.58%
4567	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干181#左6#变台变压器	50	65.28	12.36	12.36	未进入负面清	否	无	4.14%
4568	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 邹沟分11#变台变压器	200	52.30	75.40	75.40	未进入负面清	否	无	-4.97%
4569	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 赵沟分3#左5#变台变压器	30	61.68	8.50	8.50	未进入负面清	否	无	4.43%
4570	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干205#变台变压器	50	54.32	17.84	17.84	未进入负面清	否	无	-2.89%
4571	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 王福来分26#变台变压器	30	50.78	11.77	11.77	未进入负面清	否	无	9.84%
4572	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 王府来分38#变台变压器	30	54.81	10.56	10.56	未进入负面清	否	无	7.75%
4573	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干96#左2#变台变压器	80	48.93	32.86	32.86	未进入负面清	否	无	7.71%
4574	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 政府分3#变台变压器	100	45.54	44.46	44.46	未进入负面清	否	无	6.15%
4575	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干218#变台变压器	80	54.96	28.03	28.03	未进入负面清	否	无	1.63%
4576	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干298#变台变压器	50	64.96	12.52	12.52	未进入负面清	否	无	-0.42%
4577	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 石矿分19#右2#变台变压器	100	65.16	24.84	24.84	未进入负面清	否	无	-9.65%
4578	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 山咀支10#变台变压器	100	65.59	24.41	24.41	未进入负面清	否	无	-7.26%
4579	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干229#变台变压器	80	63.12	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-9.87%
4580	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 大胜东支4#变台变压器	50	64.13	12.94	12.94	未进入负面清	否	无	-6.72%
4581	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 政府分15#变台变压器	100	67.64	22.36	22.36	未进入负面清	否	无	-8.61%
4582	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 水厂分13#变台变压器	100	46.14	43.86	43.86	未进入负面清	否	无	8.88%
4583	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 新建沟支13#变台变压器	30	67.14	6.86	6.86	未进入负面清	否	无	-9.01%
4584	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 赵沟分30#变台变压器	100	65.51	24.49	24.49	未进入负面清	否	无	7.12%
4585	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 上周分21#变台变压器	30	60.69	8.79	8.79	未进入负面清	否	无	5.89%
4586	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	pms 沙包干283#变台变压器	50	47.93	21.04	21.04	未进入负面清	否	无	-5.65%
4587	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	小赵屯分1#变压器	160	49.26	65.18	65.18	未进入负面清	否	无	-4.02%
4588	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干399左4#变台变压器	100	47.11	42.89	42.89	未进入负面清	否	无	2.88%
4589	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	新建分86#变台变压器	50	46.92	21.54	21.54	未进入负面清	否	无	-9.08%
4590	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	移动支6#右6#变台变压器	50	48.03	20.99	20.99	未进入负面清	否	无	-0.90%
4591	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	庙岭分7#左1#变台变压器	100	52.06	37.94	37.94	未进入负面清	否	无	-4.12%
4592	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	马沟分2#变台变压器	50	65.90	12.05	12.05	未进入负面清	否	无	-0.19%
4593	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	下东支12#变台变压器	50	49.18	20.41	20.41	未进入负面清	否	无	-1.30%
4594	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	王炉支21#变台变压器	50	55.50	17.25	17.25	未进入负面清	否	无	2.71%
4595	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	永发西分9#变台变压器	100	64.48	25.52	25.52	未进入负面清	否	无	-5.59%
4596	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	石矿分23#右5#变台变压器	100	59.16	30.84	30.84	未进入负面清	否	无	0.62%
4597	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	前高棚支10#	80	66.73	18.62	18.62	未进入负面清	否	无	1.18%
4598	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干331#变台变压器	50	67.31	11.35	11.35	未进入负面清	否	无	-5.76%
4599	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包干315#右2#变台变压器	50	51.17	19.42	19.42	未进入负面清	否	无	-3.99%
4600	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线团结支13#柱上变压器	200	67.37	45.26	45.26	未进入负面清	否	无	1.58%
4601	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线团结支77#柱上变压器	100	49.77	40.23	40.23	未进入负面清	否	无	8.24%
4602	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线团结支77左5#柱上变压器	100	64.61	25.39	25.39	未进入负面清	否	无	-9.84%
4603	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	10kV莲南线邹店后支8#柱上变压器	100	47.47	42.53	42.53	未进入负面清	否	无	7.51%
4604	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东线莲东干61左7#柱上变压器	100	58.29	31.71	31.71	未进入负面清	否	无	-8.97%
4605	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲东线	莲东线自来水支8右1#柱上变压器	100	51.65	38.35	38.35	未进入负面清	否	无	5.58%
4606	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	张西支24#左1#变台变压器	50	55.06	17.47	17.47	未进入负面清	否	无	-6.52%
4607	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	轻工线	轻工线老白山分5#柱上变压器	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-9.16%
4608	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲南线	10kV莲南线榆树房分133#柱上变压器	160	68.37	34.61	34.61	未进入负面清	否	无	1.68%

4609	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	欧屯支14#变台变压器	50	54.03	17.99	17.99	未进入负面清	否	无	-3.99%
4610	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	石固分6#变压器14-72	100	60.04	29.96	29.96	未进入负面清	否	无	6.13%
4611	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	陈屯分8#变压器14-073	80	58.08	25.54	25.54	未进入负面清	否	无	-0.98%
4612	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	石固分20#变台	125	67.52	28.10	28.10	未进入负面清	否	无	-8.23%
4613	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	石固分11#变台	200	45.17	89.66	89.66	未进入负面清	否	无	-6.77%
4614	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	大岭分17#变压器14-083	400	63.67	105.32	105.32	未进入负面清	否	无	3.91%
4615	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	大岭分9左2#变台变压器	50	50.90	19.55	19.55	未进入负面清	否	无	-7.15%
4616	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	大岭分7#变压器14-085	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-0.96%
4617	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干32#变压器14-086	200	47.05	85.90	85.90	未进入负面清	否	无	-0.53%
4618	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干73左2#变压器87	100	63.24	26.76	26.76	未进入负面清	否	无	6.43%
4619	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	衣沟分3#变台变压器	100	48.10	41.90	41.90	未进入负面清	否	无	5.77%
4620	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干54#变台	50	66.86	11.57	11.57	未进入负面清	否	无	-8.55%
4621	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	衣沟分13#变台变压器	400	67.93	88.28	88.28	未进入负面清	否	无	5.15%
4622	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干71#变压器14-099	50	46.22	21.89	21.89	未进入负面清	否	无	-4.93%
4623	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干11#变台	100	53.54	36.46	36.46	未进入负面清	否	无	8.75%
4624	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干31#变压器14-109	200	60.51	58.98	58.98	未进入负面清	否	无	-5.57%
4625	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分7#变台	100	69.48	20.52	20.52	未进入负面清	否	无	3.81%
4626	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	姜树岚分4#变压器125	100	64.08	25.92	25.92	未进入负面清	否	无	0.64%
4627	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	姜树岚分7#变压器14-130	80	56.51	26.79	26.79	未进入负面清	否	无	-4.55%
4628	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	沿海小区分变台变压器	50	55.48	17.26	17.26	未进入负面清	否	无	2.92%
4629	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	沿海小区分10#变压器140	50	45.45	22.28	22.28	未进入负面清	否	无	-5.16%
4630	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮401台区配电变压器	315	69.25	65.36	65.36	未进入负面清	否	无	0.69%
4631	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分13#变台	315	69.75	63.79	63.79	未进入负面清	否	无	-8.41%
4632	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11右1#变压器403	400	52.67	149.32	149.32	未进入负面清	否	无	-9.41%
4633	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11左1#变压器404	400	49.17	163.32	163.32	未进入负面清	否	无	1.41%
4634	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11右1#变台	315	68.31	68.32	68.32	未进入负面清	否	无	-6.17%
4635	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11左1#变台	315	50.87	123.26	123.26	未进入负面清	否	无	3.84%
4636	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	海北路小区1号配电站1号变压器	630	56.35	212.00	212.00	未进入负面清	否	无	-0.32%
4637	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	普林小区420台区配电变压器	800	54.54	283.68	283.68	未进入负面清	否	无	-4.62%
4638	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	普林小区421台区配电变压器	800	62.74	218.08	218.08	未进入负面清	否	无	5.76%
4639	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	普林小区422台区配电变压器	800	63.45	212.40	212.40	未进入负面清	否	无	2.63%
4640	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干5#变台	50	61.55	14.23	14.23	未进入负面清	否	无	8.78%
4641	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干35#变压器662	50	54.82	17.59	17.59	未进入负面清	否	无	9.23%
4642	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	城皮西干31右1#变台	50	53.45	18.28	18.28	未进入负面清	否	无	-0.37%
4643	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	农机分11右1#变压器911	100	57.18	32.82	32.82	未进入负面清	否	无	-2.11%
4644	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	南山分10#变压器南山	50	55.17	17.42	17.42	未进入负面清	否	无	1.61%
4645	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大单分24左3#变压器	400	60.37	118.52	118.52	未进入负面清	否	无	2.42%
4646	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干19左3#变压器	400	52.15	151.40	151.40	未进入负面清	否	无	1.43%
4647	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	后赵支10#变压器	400	65.16	99.36	99.36	未进入负面清	否	无	1.68%
4648	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	前赵支16#变压器	50	68.17	10.92	10.92	未进入负面清	否	无	8.08%
4649	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	前赵支24#变压器	50	49.42	20.29	20.29	未进入负面清	否	无	-4.28%
4650	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹分39#变压器	50	64.45	12.78	12.78	未进入负面清	否	无	-6.47%
4651	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹分24左3#变压器新村	50	55.25	17.38	17.38	未进入负面清	否	无	-6.52%
4652	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹分19#变压器	50	50.35	19.83	19.83	未进入负面清	否	无	8.35%
4653	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹村支9#变压器	50	56.66	16.67	16.67	未进入负面清	否	无	5.26%
4654	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	马屯分13#变压器	50	57.77	16.12	16.12	未进入负面清	否	无	-0.01%

4655	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	王屯支8#变压器	200	52.62	74.76	74.76	未进入负面清	否	无	7.56%
4656	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	王屯支19#变压器	400	49.08	163.68	163.68	未进入负面清	否	无	1.10%
4657	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大单分33#变压器	100	56.64	33.36	33.36	未进入负面清	否	无	2.58%
4658	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	宁屯分5#变压器	400	62.24	111.04	111.04	未进入负面清	否	无	1.58%
4659	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	宁屯分18#变台变压器	200	66.33	47.34	47.34	未进入负面清	否	无	-4.25%
4660	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干65左1#变压器	50	49.22	20.39	20.39	未进入负面清	否	无	-6.65%
4661	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干54右1#变压器	200	49.08	81.84	81.84	未进入负面清	否	无	7.09%
4662	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干47左2#变压器	50	65.48	12.26	12.26	未进入负面清	否	无	-5.84%
4663	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干41#变压器	50	59.09	15.46	15.46	未进入负面清	否	无	5.09%
4664	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干34#变压器	50	53.86	18.07	18.07	未进入负面清	否	无	-2.04%
4665	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干76右4左7#变压器	50	45.48	22.26	22.26	未进入负面清	否	无	-4.94%
4666	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干60右3#变压器	50	57.14	16.43	16.43	未进入负面清	否	无	-5.53%
4667	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干39左5#变压器	200	68.35	43.30	43.30	未进入负面清	否	无	5.11%
4668	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大尹分11左3#变压器	400	66.01	95.96	95.96	未进入负面清	否	无	1.64%
4669	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干97左5#变压器	80	64.55	20.36	20.36	未进入负面清	否	无	-8.27%
4670	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	后赵支5#变压器	50	67.10	11.45	11.45	未进入负面清	否	无	0.84%
4671	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	大单分15#左3#变台台区变压器	50	63.88	13.06	13.06	未进入负面清	否	无	-8.41%
4672	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	碧流河线	碧流河干76右4左2左2#变压器	50	47.78	21.11	21.11	未进入负面清	否	无	5.70%
4673	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干78左2#变台	50	69.86	10.07	10.07	未进入负面清	否	无	-0.21%
4674	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干85#变台	50	60.07	14.97	14.97	未进入负面清	否	无	0.69%
4675	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干25#变压器14-093	200	68.60	42.80	42.80	未进入负面清	否	无	6.33%
4676	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干62#变压器14-94	50	67.85	11.08	11.08	未进入负面清	否	无	9.72%
4677	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干54#变台	50	69.56	10.22	10.22	未进入负面清	否	无	4.07%
4678	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干46#变台	100	58.20	31.80	31.80	未进入负面清	否	无	-1.33%
4679	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	李屯分3#变压器14-126	200	60.36	59.28	59.28	未进入负面清	否	无	2.80%
4680	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干36左2#变台	100	64.46	25.54	25.54	未进入负面清	否	无	8.79%
4681	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	李屯分9#变台	400	51.43	154.28	154.28	未进入负面清	否	无	1.57%
4682	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线200台区配电变压器	500	50.46	197.70	197.70	未进入负面清	否	无	-5.88%
4683	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干5#变台	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	7.00%
4684	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸202台区配电变压器配电变压器	630	67.94	138.98	138.98	未进入负面清	否	无	-8.79%
4685	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干10#变压器14-203	400	56.57	133.72	133.72	未进入负面清	否	无	1.89%
4686	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干14#变压器14-204	315	59.50	96.08	96.08	未进入负面清	否	无	-3.46%
4687	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线206台区配电变压器	315	54.66	111.32	111.32	未进入负面清	否	无	-7.81%
4688	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干18#变压器207	200	58.30	63.40	63.40	未进入负面清	否	无	4.66%
4689	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	国宝鑫聚208台区1#配电变压器	630	45.85	278.15	278.15	未进入负面清	否	无	-4.26%
4690	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	国宝鑫聚209台区2#配电变压器	630	66.41	148.62	148.62	未进入负面清	否	无	-1.98%
4691	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干29右1#变压器210	315	54.05	113.24	113.24	未进入负面清	否	无	2.53%
4692	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	冷库支6#变台	100	51.96	38.04	38.04	未进入负面清	否	无	-3.86%
4693	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干10右1#变台	200	64.20	51.60	51.60	未进入负面清	否	无	-8.17%
4694	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线230台区配电变压器	630	61.47	179.74	179.74	未进入负面清	否	无	-0.60%
4695	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线232台区配电变压器	315	50.29	125.09	125.09	未进入负面清	否	无	-7.99%
4696	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线234台区配电变压器	250	55.72	85.70	85.70	未进入负面清	否	无	0.16%
4697	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干8#变压器14-238	200	56.54	66.92	66.92	未进入负面清	否	无	7.87%
4698	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	皮口蔬菜小区2#变压器	400	69.97	80.12	80.12	未进入负面清	否	无	-2.56%
4699	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	皮口蔬菜小区配电变压器	400	51.24	155.04	155.04	未进入负面清	否	无	-2.29%
4700	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸线242台区1#配电变压器	630	56.55	210.74	210.74	未进入负面清	否	无	-7.28%

4701	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	虾场分2右3#变台	100	58.50	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	-9.19%
4702	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干29左1#变压器910	30	51.32	11.60	11.60	未进入负面清	否	无	-2.64%
4703	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支16#变压器	50	57.42	16.29	16.29	未进入负面清	否	无	-5.06%
4704	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分81左2#变压器	80	69.76	16.19	16.19	未进入负面清	否	无	-4.39%
4705	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分107左4#变压器	400	48.93	164.28	164.28	未进入负面清	否	无	6.77%
4706	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	徐瓦房支9#变压器	200	67.49	45.02	45.02	未进入负面清	否	无	1.43%
4707	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分3#变压器	100	57.51	32.49	32.49	未进入负面清	否	无	-2.17%
4708	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分12#变压器	80	69.93	16.06	16.06	未进入负面清	否	无	-7.67%
4709	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分19#变压器	200	45.76	88.48	88.48	未进入负面清	否	无	-5.05%
4710	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分38#变压器	50	63.67	13.17	13.17	未进入负面清	否	无	-2.79%
4711	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分35右6#变压器	30	63.20	8.04	8.04	未进入负面清	否	无	8.10%
4712	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分30左4#变压器	30	50.54	11.84	11.84	未进入负面清	否	无	-8.51%
4713	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三关分23左5#变台变压器	50	53.52	18.24	18.24	未进入负面清	否	无	-6.63%
4714	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分28#变压器	200	47.98	84.04	84.04	未进入负面清	否	无	7.79%
4715	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	大柱支19右2#变压器	50	46.04	21.98	21.98	未进入负面清	否	无	4.28%
4716	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	洼西支10#变压器	50	69.22	10.39	10.39	未进入负面清	否	无	-0.03%
4717	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	大柱支33左3#变压器	100	55.94	34.06	34.06	未进入负面清	否	无	8.70%
4718	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	大柱支44#变压器	200	46.02	87.96	87.96	未进入负面清	否	无	-2.40%
4719	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支19右4#变压器	200	46.42	87.16	87.16	未进入负面清	否	无	-8.54%
4720	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支变压器	50	53.71	18.15	18.15	未进入负面清	否	无	6.39%
4721	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	西高支41#变压器	50	60.26	14.87	14.87	未进入负面清	否	无	0.26%
4722	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	西高支32右3#变压器	50	50.01	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-0.11%
4723	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	西高支30左2#变压器	80	66.76	18.59	18.59	未进入负面清	否	无	-7.08%
4724	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	河东支8#变压器	80	48.03	33.58	33.58	未进入负面清	否	无	-4.88%
4725	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	猪场支9#变压器	100	46.31	43.69	43.69	未进入负面清	否	无	4.00%
4726	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分66左4左2#变压器	50	61.25	14.38	14.38	未进入负面清	否	无	-3.81%
4727	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支11左3#变压器	50	54.01	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	2.68%
4728	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支6#变压器	100	59.68	30.32	30.32	未进入负面清	否	无	4.66%
4729	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	西高支11#变压器	50	46.89	21.56	21.56	未进入负面清	否	无	-1.30%
4730	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	孙屯支13#变压器	50	51.22	19.39	19.39	未进入负面清	否	无	5.69%
4731	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分29#变压器	200	49.88	80.24	80.24	未进入负面清	否	无	2.04%
4732	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	孙屯支5#变压器14-65	400	64.45	102.20	102.20	未进入负面清	否	无	-5.75%
4733	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干43#变压器	50	57.66	16.17	16.17	未进入负面清	否	无	-9.26%
4734	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干40#变压器	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清	否	无	8.34%
4735	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干33#变压器	50	54.90	17.55	17.55	未进入负面清	否	无	-4.53%
4736	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干54右2#变台变压器	80	48.61	33.11	33.11	未进入负面清	否	无	5.18%
4737	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分41#变台变压器	400	55.38	138.48	138.48	未进入负面清	否	无	1.88%
4738	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	敬老院支9#变压器	50	51.83	19.09	19.09	未进入负面清	否	无	1.96%
4739	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干28#变压器	50	68.02	10.99	10.99	未进入负面清	否	无	-0.50%
4740	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支29#变台变压器	100	68.03	21.97	21.97	未进入负面清	否	无	-1.65%
4741	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支23#变台变压器	200	65.10	49.80	49.80	未进入负面清	否	无	-9.14%
4742	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支15右4#变台变压器	400	66.90	92.40	92.40	未进入负面清	否	无	1.98%
4743	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干12右5#变压器	250	47.71	105.73	105.73	未进入负面清	否	无	0.46%
4744	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支19左5#变台变压器	200	49.16	81.68	81.68	未进入负面清	否	无	-7.47%
4745	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干12右1#变压器	250	65.40	61.50	61.50	未进入负面清	否	无	-5.69%
4746	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干10#变压器	250	49.17	102.08	102.08	未进入负面清	否	无	-1.26%

4747	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支12#变台变压器	50	46.66	21.67	21.67	未进入负面清	否	无	1.30%
4748	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支19左2#变台变压器	50	60.38	14.81	14.81	未进入负面清	否	无	-7.91%
4749	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支4右2#变台变压器	50	56.01	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	3.04%
4750	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分4#变压器	200	54.61	70.78	70.78	未进入负面清	否	无	1.33%
4751	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支8左8#变压器	50	57.63	16.19	16.19	未进入负面清	否	无	7.58%
4752	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干13#变压器	50	46.66	21.67	21.67	未进入负面清	否	无	6.00%
4753	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分#8左1变台变压器	100	65.22	24.78	24.78	未进入负面清	否	无	-9.93%
4754	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	基地支18#变压器	250	59.67	75.83	75.83	未进入负面清	否	无	-4.42%
4755	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	基地支14#变压器	100	68.72	21.28	21.28	未进入负面清	否	无	4.68%
4756	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	基地支10左4#变压器	80	55.88	27.30	27.30	未进入负面清	否	无	-6.51%
4757	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	基地支6左4#变压器	100	56.97	33.03	33.03	未进入负面清	否	无	-1.60%
4758	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干50左3#变压器	80	59.90	24.08	24.08	未进入负面清	否	无	-3.80%
4759	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	水源分8右3#变台变压器	160	46.95	68.88	68.88	未进入负面清	否	无	-7.78%
4760	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干23#变压器	50	47.17	21.42	21.42	未进入负面清	否	无	0.21%
4761	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	甘河干62#变压器	20	53.46	7.31	7.31	未进入负面清	否	无	-9.39%
4762	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分23#左7#变台变压器	250	57.00	82.50	82.50	未进入负面清	否	无	3.23%
4763	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	三官分23#左20#变台变压器	315	57.44	102.56	102.56	未进入负面清	否	无	-2.55%
4764	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	果树支19左9#变台变压器	50	66.91	11.55	11.55	未进入负面清	否	无	8.87%
4765	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分15#变压器14-137	100	61.71	28.29	28.29	未进入负面清	否	无	4.32%
4766	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	清水干16#变压器14-701	250	68.62	53.45	53.45	未进入负面清	否	无	5.28%
4767	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	清水干17左2#变压器706	315	68.12	68.92	68.92	未进入负面清	否	无	-2.20%
4768	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分5右2#变压器14-704	250	65.27	61.83	61.83	未进入负面清	否	无	-0.90%
4769	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分7左3#变压器14-705	160	48.88	65.79	65.79	未进入负面清	否	无	8.88%
4770	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	清水干16#变压器14-702	315	48.93	129.37	129.37	未进入负面清	否	无	-9.51%
4771	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分10左3#变压器708	200	66.03	47.94	47.94	未进入负面清	否	无	2.78%
4772	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分10左2#变压器加油站	100	60.02	29.98	29.98	未进入负面清	否	无	-4.93%
4773	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	阳光海岸二期1#配电站1#变压器配电变	630	66.94	145.28	145.28	未进入负面清	否	无	5.12%
4774	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	阳光海岸二期1#配电站2#变压器配电变	630	67.04	144.65	144.65	未进入负面清	否	无	-1.26%
4775	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	阳光海岸二期1#配电站3#变压器配电变	630	64.47	160.84	160.84	未进入负面清	否	无	-3.98%
4776	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	盛泉阳光海岸二期2#配电站1#变压器	630	69.59	128.58	128.58	未进入负面清	否	无	3.30%
4777	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地823台区配电变压器	630	48.43	261.89	261.89	未进入负面清	否	无	-2.26%
4778	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	盛泉阳光海岸二期2#配电站2#变压器	630	52.34	237.26	237.26	未进入负面清	否	无	-4.28%
4779	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	盛泉阳光海岸二期2#配电站3#变压器	630	48.99	258.36	258.36	未进入负面清	否	无	-7.36%
4780	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府1号配电站1号变	630	49.45	255.47	255.47	未进入负面清	否	无	-5.47%
4781	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府1号配电站2号变	630	61.39	180.24	180.24	未进入负面清	否	无	-2.20%
4782	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府1号配电站3号变	630	54.14	225.92	225.92	未进入负面清	否	无	-6.61%
4783	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府2号配电站1号变	630	49.11	257.61	257.61	未进入负面清	否	无	-0.43%
4784	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	海仕华府2号配电站2号变	630	62.61	172.56	172.56	未进入负面清	否	无	-6.16%
4785	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地2#配电站1#配电变压器	630	51.94	239.78	239.78	未进入负面清	否	无	7.83%
4786	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地2#配电站2#配电变压器	630	69.75	127.58	127.58	未进入负面清	否	无	8.37%
4787	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地2期1104配电变压器	630	64.73	159.20	159.20	未进入负面清	否	无	1.43%
4788	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地3#配电站1#配电变压器	630	68.49	135.51	135.51	未进入负面清	否	无	6.96%
4789	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	平岛置地3#配电站2#配电变压器	630	58.27	199.90	199.90	未进入负面清	否	无	2.34%
4790	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	自来水支7右1#变压器902	100	63.15	26.85	26.85	未进入负面清	否	无	8.63%
4791	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分63#变压器14-903	50	55.22	17.39	17.39	未进入负面清	否	无	-8.90%
4792	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分8#变压器14-904	50	68.94	10.53	10.53	未进入负面清	否	无	-7.26%

4793	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	皮杨分38#变压器14-9053	100	52.58	37.42	37.42	未进入负面清	否	无	-8.15%
4794	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	-100)城南小区1#变电亭1#总表配电变	630	46.24	275.69	275.69	未进入负面清	否	无	-6.20%
4795	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	-103)城南小区2#变电亭1#总表配电变	630	67.05	144.59	144.59	未进入负面清	否	无	7.03%
4796	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	每仕华府小区3号配电站101配电变压器	630	62.11	175.71	175.71	未进入负面清	否	无	9.56%
4797	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	每仕华府小区3号配电站102配电变压器	630	60.83	183.77	183.77	未进入负面清	否	无	2.36%
4798	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李杨甲线	每仕华府小区3号配电站103配电变压器	630	59.03	195.11	195.11	未进入负面清	否	无	-7.84%
4799	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李园甲线	园区分1#变压器宋家蔬菜队	100	64.77	25.23	25.23	未进入负面清	否	无	-4.89%
4800	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分12左2#变压器	315	53.12	116.17	116.17	未进入负面清	否	无	-7.46%
4801	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	占子河分10右2#变压器	50	58.81	15.60	15.60	未进入负面清	否	无	1.56%
4802	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	占子河分10#变压器	160	62.80	43.52	43.52	未进入负面清	否	无	-1.06%
4803	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干35#变压器	50	50.36	19.82	19.82	未进入负面清	否	无	8.73%
4804	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	南庙分22#变压器	50	64.33	12.84	12.84	未进入负面清	否	无	-7.89%
4805	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	水源支3#变压器	50	64.45	12.78	12.78	未进入负面清	否	无	1.11%
4806	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	邢家分11#变压器	50	69.55	10.23	10.23	未进入负面清	否	无	-4.75%
4807	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	参圈支2左1#变台变压器	50	56.37	16.82	16.82	未进入负面清	否	无	3.50%
4808	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分32右6左2#变压器	50	55.86	17.07	17.07	未进入负面清	否	无	3.81%
4809	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分25#变压器	250	49.33	101.68	101.68	未进入负面清	否	无	-6.39%
4810	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分1#变压器	200	64.25	51.50	51.50	未进入负面清	否	无	8.46%
4811	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分7#变压器	100	47.45	42.55	42.55	未进入负面清	否	无	-2.81%
4812	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	许屯分8#变压器	30	51.63	11.51	11.51	未进入负面清	否	无	8.17%
4813	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干100左1#变压器	30	66.14	7.16	7.16	未进入负面清	否	无	-7.17%
4814	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分7左5#变压器	400	61.44	114.24	114.24	未进入负面清	否	无	-8.66%
4815	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分9#变压器	50	51.55	19.23	19.23	未进入负面清	否	无	-0.19%
4816	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干69#变压器	50	64.00	13.00	13.00	未进入负面清	否	无	-4.61%
4817	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干65左6#变压器	200	68.61	42.78	42.78	未进入负面清	否	无	1.04%
4818	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	曲屯支12#变压器	50	61.94	14.03	14.03	未进入负面清	否	无	-2.43%
4819	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干45左2#变压器	50	48.49	20.76	20.76	未进入负面清	否	无	0.10%
4820	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干82左3#变压器	50	46.69	21.66	21.66	未进入负面清	否	无	-0.36%
4821	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干40#变压器	50	68.09	10.96	10.96	未进入负面清	否	无	-0.38%
4822	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	南庙分5#变台变压器	10	53.54	3.65	3.65	未进入负面清	否	无	7.84%
4823	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	大房水分10#变压器	50	57.08	16.46	16.46	未进入负面清	否	无	-5.22%
4824	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干94左1#变压器	50	60.82	14.59	14.59	未进入负面清	否	无	-6.26%
4825	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分30#变压器	200	51.61	76.78	76.78	未进入负面清	否	无	-7.01%
4826	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分18#变压器	50	58.77	15.62	15.62	未进入负面清	否	无	1.51%
4827	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	厂部支8右2#变压器	315	55.63	108.27	108.27	未进入负面清	否	无	-8.88%
4828	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	西山头分6左2#变压器	50	56.03	16.99	16.99	未进入负面清	否	无	-5.11%
4829	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	厂部支5#变压器	100	48.15	41.85	41.85	未进入负面清	否	无	-3.78%
4830	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干71右2#变压器	50	62.08	13.96	13.96	未进入负面清	否	无	-2.16%
4831	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干71右7#变压器	50	49.19	20.41	20.41	未进入负面清	否	无	-8.07%
4832	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干6#变压器	30	64.07	7.78	7.78	未进入负面清	否	无	-4.06%
4833	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	虾场分18#变压器	20	51.62	7.68	7.68	未进入负面清	否	无	3.80%
4834	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	粮农干52#变压器	50	66.34	11.83	11.83	未进入负面清	否	无	1.65%
4835	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	宫家分32右9#变压器	100	66.54	23.46	23.46	未进入负面清	否	无	-9.18%
4836	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	参圈支14左3#变压器	50	45.41	22.30	22.30	未进入负面清	否	无	-3.13%
4837	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	平岛支88#变压器14-028	50	65.60	12.20	12.20	未进入负面清	否	无	8.46%
4838	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	平岛支90#变压器14-097	100	65.95	24.05	24.05	未进入负面清	否	无	-0.93%

4839	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	北姜分11#	125	57.32	40.85	40.85	未进入负面清	否	无	3.13%
4840	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	北姜分5#变台变压器	100	57.32	32.68	32.68	未进入负面清	否	无	8.60%
4841	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	邹屯分14#变台变压器	200	46.65	86.70	86.70	未进入负面清	否	无	4.48%
4842	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	邹屯分4#变压器	400	60.73	117.08	117.08	未进入负面清	否	无	8.64%
4843	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水干42#变台	50	52.76	18.62	18.62	未进入负面清	否	无	-7.30%
4844	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水干52#变台	100	58.29	31.71	31.71	未进入负面清	否	无	-6.57%
4845	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水干35#变压器14-815	100	49.27	40.73	40.73	未进入负面清	否	无	-0.03%
4846	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水线51右4#变台变压器	100	60.63	29.37	29.37	未进入负面清	否	无	-9.44%
4847	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	平岛甲线	清水干64#变压器14-907	50	58.00	16.00	16.00	未进入负面清	否	无	-3.25%
4848	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干1 1右3 #变台	80	56.33	26.94	26.94	未进入负面清	否	无	-7.78%
4849	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分19#变台	30	46.09	13.17	13.17	未进入负面清	否	无	6.24%
4850	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干8#变台	50	69.89	10.06	10.06	未进入负面清	否	无	-0.92%
4851	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	沙沟支11#变压器南海沟120	100	46.91	43.09	43.09	未进入负面清	否	无	-6.14%
4852	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干5 #变台	50	69.12	10.44	10.44	未进入负面清	否	无	-0.14%
4853	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分10右1#变台	400	58.90	124.40	124.40	未进入负面清	否	无	-7.75%
4854	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干38左2#变压器西城大棚	50	56.19	16.91	16.91	未进入负面清	否	无	-7.22%
4855	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干35#变台	100	68.75	21.25	21.25	未进入负面清	否	无	-8.09%
4856	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	沙沟支4右4#变压器西城大队	50	48.97	20.52	20.52	未进入负面清	否	无	-2.92%
4857	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分21右1#变台变压器	200	62.77	54.46	54.46	未进入负面清	否	无	6.91%
4858	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分24#变台	200	50.35	79.30	79.30	未进入负面清	否	无	-4.76%
4859	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分2 9右1 #变台	200	60.08	59.84	59.84	未进入负面清	否	无	-2.53%
4860	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	沙沟支3#变压器	50	55.42	17.29	17.29	未进入负面清	否	无	3.57%
4861	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水线817荣胜小区台区配电变压器	315	57.41	102.66	102.66	未进入负面清	否	无	-5.11%
4862	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干22#变压器822	315	65.35	77.65	77.65	未进入负面清	否	无	0.08%
4863	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水线829台区配电变压器	630	65.30	155.61	155.61	未进入负面清	否	无	-9.07%
4864	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干23#变压器868	200	59.42	61.16	61.16	未进入负面清	否	无	6.48%
4865	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	清水干21#变压器14-906	100	56.23	33.77	33.77	未进入负面清	否	无	6.02%
4866	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	凉水湾分1左1#变压器908	200	45.43	89.14	89.14	未进入负面清	否	无	2.63%
4867	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	001)科洋房地产开发1#变电亭1#配电	630	54.35	224.60	224.60	未进入负面清	否	无	6.20%
4868	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	清水线	-1004)城南小区3#变电亭1#总表配电	630	65.92	151.70	151.70	未进入负面清	否	无	-4.34%
4869	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分138#变压器	100	46.34	43.66	43.66	未进入负面清	否	无	-0.01%
4870	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分81#变压器	50	60.09	14.96	14.96	未进入负面清	否	无	-9.58%
4871	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	甘河线蚕场支14#台区变压器	100	45.76	44.24	44.24	未进入负面清	否	无	-4.46%
4872	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	甘河线蚕场支6#台区变压器	50	60.43	14.79	14.79	未进入负面清	否	无	-2.40%
4873	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支27#变台变压器	50	48.21	20.90	20.90	未进入负面清	否	无	8.55%
4874	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧甸支22#变压器	80	47.15	34.28	34.28	未进入负面清	否	无	-1.66%
4875	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支19左3#变台变压器	80	59.34	24.53	24.53	未进入负面清	否	无	-6.81%
4876	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支4 #变台变压器	80	48.83	32.94	32.94	未进入负面清	否	无	0.24%
4877	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支13#变台变压器	200	51.92	76.16	76.16	未进入负面清	否	无	-5.48%
4878	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	老牧店支9右2#变台变压器	50	54.87	17.57	17.57	未进入负面清	否	无	-8.52%
4879	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	甘河线三官分55右3#变压器	200	50.46	79.08	79.08	未进入负面清	否	无	-8.10%
4880	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	鱼粉支19#变压器	50	69.20	10.40	10.40	未进入负面清	否	无	-0.04%
4881	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分58右3#变压器	200	46.69	86.62	86.62	未进入负面清	否	无	-4.46%
4882	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	鱼粉支4#变压器	100	64.42	25.58	25.58	未进入负面清	否	无	8.64%
4883	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	鱼粉支8左3#变压器	100	57.08	32.92	32.92	未进入负面清	否	无	-6.81%
4884	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分65右2#	50	68.40	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	-5.10%

4885	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分89右3#变压器	100	65.94	24.06	24.06	未进入负面清	否	无	8.39%
4886	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支4#变台变压器	50	62.66	13.67	13.67	未进入负面清	否	无	-6.83%
4887	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支13左5#变台变压器	80	58.12	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	-6.51%
4888	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支20左1#变台变压器	200	51.27	77.46	77.46	未进入负面清	否	无	-3.79%
4889	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支25左3#变台变压器	200	65.57	48.86	48.86	未进入负面清	否	无	3.29%
4890	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支30左3#变台变压器	50	56.01	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	-8.29%
4891	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	果园支36#变台变压器	80	63.16	21.47	21.47	未进入负面清	否	无	-6.91%
4892	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	前达支16#变压器	30	51.72	11.48	11.48	未进入负面清	否	无	7.70%
4893	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	前达支15左3#变压器	50	55.55	17.23	17.23	未进入负面清	否	无	-1.20%
4894	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	前达支20左5#变压器	30	49.77	12.07	12.07	未进入负面清	否	无	-3.13%
4895	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	前达支22#变压器	30	49.81	12.06	12.06	未进入负面清	否	无	3.75%
4896	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三关分78#变压器	50	58.39	15.81	15.81	未进入负面清	否	无	-1.69%
4897	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官分49右7#变台变压器万沟二队	100	60.06	29.94	29.94	未进入负面清	否	无	-2.45%
4898	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	刘沟分15#变压器	50	59.75	15.13	15.13	未进入负面清	否	无	-1.25%
4899	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	刘沟分3左2#变压器	50	55.92	17.04	17.04	未进入负面清	否	无	-2.77%
4900	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官干21#变台变压器	80	47.95	33.64	33.64	未进入负面清	否	无	-0.76%
4901	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	三官干35#变压器	30	67.28	6.82	6.82	未进入负面清	否	无	-8.17%
4902	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	三官线	鱼粉支26#右6#变台变压器	80	67.49	18.01	18.01	未进入负面清	否	无	-5.12%
4903	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	徐大屯干9#变压器	200	69.19	41.62	41.62	未进入负面清	否	无	-9.90%
4904	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	孙沟支10#变压器	50	66.59	11.71	11.71	未进入负面清	否	无	-3.84%
4905	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	岗子分1左7#变压器	100	62.73	27.27	27.27	未进入负面清	否	无	5.67%
4906	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	岗子分6#变压器	100	49.83	40.17	40.17	未进入负面清	否	无	4.42%
4907	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	孙沟支3#变压器安前	30	54.72	10.58	10.58	未进入负面清	否	无	0.18%
4908	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	岗子分20#变压器	50	48.93	20.54	20.54	未进入负面清	否	无	3.76%
4909	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分20左7#变压器	20	67.85	4.43	4.43	未进入负面清	否	无	-6.04%
4910	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分3#变压器	50	45.44	22.28	22.28	未进入负面清	否	无	5.31%
4911	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分4#变压器	100	50.07	39.93	39.93	未进入负面清	否	无	8.74%
4912	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分8左2#变压器	400	66.49	94.04	94.04	未进入负面清	否	无	-0.55%
4913	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分12左1#变压器	50	63.97	13.02	13.02	未进入负面清	否	无	-2.54%
4914	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分22#变压器	50	64.22	12.89	12.89	未进入负面清	否	无	-0.76%
4915	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分27#变压器	200	57.78	64.44	64.44	未进入负面清	否	无	-4.75%
4916	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	李屯分39#变压器	50	65.16	12.42	12.42	未进入负面清	否	无	1.32%
4917	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	新台分18#变压器	200	52.67	74.66	74.66	未进入负面清	否	无	7.62%
4918	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	新台分4#变压器	30	60.70	8.79	8.79	未进入负面清	否	无	-6.61%
4919	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	徐大屯干45左4#变压器	400	54.87	140.52	140.52	未进入负面清	否	无	8.25%
4920	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	新台线	徐大屯干43左5#变压器	30	46.52	13.04	13.04	未进入负面清	否	无	9.90%
4921	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线300台区配电变压器	630	59.93	189.44	189.44	未进入负面清	否	无	-6.59%
4922	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	房产分4#变台变压器	200	46.03	87.94	87.94	未进入负面清	否	无	-7.73%
4923	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线303台区配电变压器	630	65.65	153.41	153.41	未进入负面清	否	无	-6.44%
4924	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分8左3#变台变压器	80	63.17	21.46	21.46	未进入负面清	否	无	-2.03%
4925	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分9#变压器308	160	47.50	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-4.35%
4926	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分16右2#变压器台309	200	64.38	51.24	51.24	未进入负面清	否	无	9.51%
4927	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虾场分7#变压器14-316	30	50.24	11.93	11.93	未进入负面清	否	无	-0.12%
4928	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虾场分4#变压器14-315	400	46.82	172.72	172.72	未进入负面清	否	无	6.43%
4929	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虾场分2右3#变压器312	315	60.48	92.99	92.99	未进入负面清	否	无	3.79%
4930	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虾场分12#变压器14-317	315	68.56	67.54	67.54	未进入负面清	否	无	-4.21%

4931	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	皇冠假日1#配电1#变压器	1000	48.20	418.00	418.00	未进入负面清	否	无	-8.75%
4932	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虹润吕嘉海景1#配电1#变压器	630	61.09	182.13	182.13	未进入负面清	否	无	6.99%
4933	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	虹润吕嘉海景2#配电1#变压器	630	55.78	215.59	215.59	未进入负面清	否	无	-9.61%
4934	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线324台区配电变压器	200	55.31	69.38	69.38	未进入负面清	否	无	-4.89%
4935	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	海港分1#接线箱1#变台325	315	66.03	75.51	75.51	未进入负面清	否	无	-4.52%
4936	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线328台区配电变压器	800	57.93	256.56	256.56	未进入负面清	否	无	6.88%
4937	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线329台区配电变压器	630	64.31	161.85	161.85	未进入负面清	否	无	-7.14%
4938	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分4左1#变压器14-331	160	51.80	61.12	61.12	未进入负面清	否	无	5.51%
4939	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线332台区配电变压器	500	47.94	210.30	210.30	未进入负面清	否	无	2.60%
4940	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线333台区配电变压器	630	61.83	177.47	177.47	未进入负面清	否	无	0.84%
4941	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线334台区配电变压器	500	53.83	180.85	180.85	未进入负面清	否	无	1.96%
4942	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢线338台区配电变压器	100	65.31	24.69	24.69	未进入负面清	否	无	-2.15%
4943	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	海港分1#接线箱右1#变台340	200	51.08	77.84	77.84	未进入负面清	否	无	-0.35%
4944	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	轧钢分5左1#变压器14-909	100	65.52	24.48	24.48	未进入负面清	否	无	-0.18%
4945	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	阳光海滩914台区配电变压器	630	52.53	236.06	236.06	未进入负面清	否	无	-7.95%
4946	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	轧钢线	阳光海滩916台区配电变压器	630	67.99	138.66	138.66	未进入负面清	否	无	8.40%
4947	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场干4左2#柱上变压器	30	52.34	11.30	11.30	未进入负面清	否	无	8.29%
4948	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干119#变台变压器北小岭	100	53.86	36.14	36.14	未进入负面清	否	无	-9.50%
4949	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分28#变台变压器王屯	80	66.15	19.08	19.08	未进入负面清	否	无	4.98%
4950	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支3#变台变压器	250	48.50	103.75	103.75	未进入负面清	否	无	2.14%
4951	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	葛兰支12#	100	57.07	32.93	32.93	未进入负面清	否	无	5.57%
4952	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线限于分51左6#变台变压器北洼	100	58.89	31.11	31.11	未进入负面清	否	无	1.22%
4953	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分82#变台变压器郭前	200	58.69	62.62	62.62	未进入负面清	否	无	9.17%
4954	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线塔东支19#变台变压器塔西	200	49.48	81.04	81.04	未进入负面清	否	无	7.38%
4955	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支18#变台变压器	160	61.80	45.12	45.12	未进入负面清	否	无	-5.87%
4956	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	车屯支11右1#变台变压器	80	67.16	18.27	18.27	未进入负面清	否	无	5.11%
4957	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分6右1#变台变压器马种站	100	47.88	42.12	42.12	未进入负面清	否	无	3.03%
4958	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	东岗支15#变台变压器	100	59.05	30.95	30.95	未进入负面清	否	无	-8.09%
4959	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支48#变台变压器	100	57.84	32.16	32.16	未进入负面清	否	无	2.02%
4960	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线塔东支27#变台变压器酒厂	30	68.13	6.56	6.56	未进入负面清	否	无	10.00%
4961	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线塔东支22#变台变压器塔东	200	54.63	70.74	70.74	未进入负面清	否	无	5.42%
4962	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干70左6#变台变压器大杨屯	100	66.83	23.17	23.17	未进入负面清	否	无	-5.75%
4963	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线卢店支19右3#变台变压器	100	49.02	40.98	40.98	未进入负面清	否	无	-2.82%
4964	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线卢西支11#变台变压器芦店	100	66.77	23.23	23.23	未进入负面清	否	无	9.91%
4965	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	郭屯分66左3右3#变台变压器	80	64.02	20.78	20.78	未进入负面清	否	无	-9.99%
4966	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支25#变台变压器	160	52.98	59.23	59.23	未进入负面清	否	无	-3.27%
4967	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支82#变台变压器商品街	160	57.20	52.48	52.48	未进入负面清	否	无	4.03%
4968	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线赵房支11#变台变压器	50	50.71	19.65	19.65	未进入负面清	否	无	0.69%
4969	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线塔东支10#变台变压器老四中	200	54.17	71.66	71.66	未进入负面清	否	无	4.40%
4970	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支102#变台变压器夹沟	50	46.95	21.53	21.53	未进入负面清	否	无	0.68%
4971	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线王屯支6左2#变台变压器林屯	100	66.24	23.76	23.76	未进入负面清	否	无	-3.09%
4972	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线贾棚支20#变台变压器	100	57.02	32.98	32.98	未进入负面清	否	无	-0.84%
4973	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线王皮铺支4右1#变台变压器王皮铺	200	48.01	83.98	83.98	未进入负面清	否	无	3.55%
4974	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线小杨屯支8#变台变压器	80	55.77	27.38	27.38	未进入负面清	否	无	8.28%
4975	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支95#变台变压器库房	200	65.90	48.20	48.20	未进入负面清	否	无	-0.09%
4976	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线梁屯支15#变台变压器梁屯	50	64.30	12.85	12.85	未进入负面清	否	无	2.50%

4977	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支37左8#变台变压器	50	46.17	21.92	21.92	未进入负面清	否	无	1.98%
4978	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线南院支21#变台变压器北院	100	52.86	37.14	37.14	未进入负面清	否	无	2.64%
4979	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干88左5#变台变压器山太	50	45.01	22.50	22.50	未进入负面清	否	无	-3.67%
4980	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分37#左8#变台变压器鸡场	100	68.91	21.09	21.09	未进入负面清	否	无	2.04%
4981	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分44#变台变压器姜子	100	46.43	43.57	43.57	未进入负面清	否	无	6.90%
4982	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干42左4#变台变压器山后	100	49.10	40.90	40.90	未进入负面清	否	无	7.07%
4983	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线南院支10#变台变压器南院	100	65.15	24.85	24.85	未进入负面清	否	无	-7.51%
4984	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支22左4#变台变压器珍珠河	80	55.92	27.26	27.26	未进入负面清	否	无	-9.78%
4985	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分66#左9#变台变压器贾屯	200	62.70	54.60	54.60	未进入负面清	否	无	2.11%
4986	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干98左6#变台变压器小岭	100	58.88	31.12	31.12	未进入负面清	否	无	-4.94%
4987	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线王屯支12#变台变压器王西	200	58.01	63.98	63.98	未进入负面清	否	无	8.83%
4988	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线石材分13#左1#变台变压器	50	60.84	14.58	14.58	未进入负面清	否	无	2.67%
4989	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支27#变台变压器	100	53.88	36.12	36.12	未进入负面清	否	无	-1.18%
4990	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分71#变台变压器郭屯小学	50	45.54	22.23	22.23	未进入负面清	否	无	-7.75%
4991	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线限子分61右6#变台变压器董屯	50	62.04	13.98	13.98	未进入负面清	否	无	4.98%
4992	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干1右2#变台变压器市场	400	59.08	123.68	123.68	未进入负面清	否	无	7.69%
4993	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干8右2#变台变压器水管区	200	65.33	49.34	49.34	未进入负面清	否	无	-5.45%
4994	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线政府分9#变台变压器郑屯	100	50.37	39.63	39.63	未进入负面清	否	无	8.88%
4995	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支91#右5#变台变压器宫泡	50	53.99	18.01	18.01	未进入负面清	否	无	6.72%
4996	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线小刘屯分20#变台变压器小刘屯	50	49.43	20.29	20.29	未进入负面清	否	无	1.61%
4997	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线小杨屯支11#变台变压器	200	49.50	81.00	81.00	未进入负面清	否	无	9.65%
4998	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线政府分17#变台变压器政府台区	200	56.24	67.52	67.52	未进入负面清	否	无	6.61%
4999	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线限子分16左8#变台变压器后窑	50	46.84	21.58	21.58	未进入负面清	否	无	-4.74%
5000	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线郭屯分12#变台变压器刘屯队	200	57.61	64.78	64.78	未进入负面清	否	无	4.36%
5001	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支14#右5#变台变压器南帝	100	49.73	40.27	40.27	未进入负面清	否	无	-1.89%
5002	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线张屯支6#变台变压器小孟屯	30	67.03	6.89	6.89	未进入负面清	否	无	-8.19%
5003	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线农场干小杨屯	100	55.97	34.03	34.03	未进入负面清	否	无	-4.98%
5004	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线南院支2左1#变台变压器林屯大	80	66.69	18.65	18.65	未进入负面清	否	无	-4.56%
5005	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支21左3#变台变压器	100	66.20	23.80	23.80	未进入负面清	否	无	-6.79%
5006	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线限子分70右4#变台变压器董东	50	59.04	15.48	15.48	未进入负面清	否	无	-3.59%
5007	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场变台变压器限子队	100	62.35	27.65	27.65	未进入负面清	否	无	-6.89%
5008	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支69#变台变压器沙东南	200	49.20	81.60	81.60	未进入负面清	否	无	-2.53%
5009	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支90#变台变压器家属楼	200	64.79	50.42	50.42	未进入负面清	否	无	8.74%
5010	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线车屯支37左3#变台变压器	100	58.59	31.41	31.41	未进入负面清	否	无	4.70%
5011	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	限子分16左4左3#变台变压器	80	54.57	28.34	28.34	未进入负面清	否	无	-3.36%
5012	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场干13左3#变台变压器	200	65.43	49.14	49.14	未进入负面清	否	无	-7.67%
5013	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线张屯支19#变台变压器	100	61.71	28.29	28.29	未进入负面清	否	无	-9.61%
5014	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线山头支22#变台变压器山头	100	66.06	23.94	23.94	未进入负面清	否	无	6.97%
5015	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支41左5#变台变压器北山队	50	50.95	19.53	19.53	未进入负面清	否	无	-3.73%
5016	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线水库支76#变台变压器沙东北	160	55.41	55.34	55.34	未进入负面清	否	无	2.13%
5017	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线卢店支6#变台变压器	50	59.43	15.29	15.29	未进入负面清	否	无	-8.76%
5018	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线贾棚支8#变台变压器郭屯南山	50	51.94	19.03	19.03	未进入负面清	否	无	-1.08%
5019	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	农场线限子分16左4右3#变台变压器前	50	68.00	11.00	11.00	未进入负面清	否	无	-2.83%
5020	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支53左1#变台变压器	100	69.70	20.30	20.30	未进入负面清	否	无	4.27%
5021	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分19#变台变压器	200	65.43	49.14	49.14	未进入负面清	否	无	-7.90%
5022	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔底分11#变台变压器	100	55.38	34.62	34.62	未进入负面清	否	无	3.46%

5023	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干164左1#变台变压器瓦中	50	66.53	11.74	11.74	未进入负面清	否	无	-4.52%
5024	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分9#变台变压器天茂队	50	50.78	19.61	19.61	未进入负面清	否	无	3.68%
5025	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干161#右5#变台变压器瓦西	80	51.47	30.82	30.82	未进入负面清	否	无	4.80%
5026	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线梨棚分10#变台变压器梨棚	100	68.08	21.92	21.92	未进入负面清	否	无	7.13%
5027	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干24#左3#变台变压器马屯	100	67.10	22.90	22.90	未进入负面清	否	无	5.94%
5028	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线牟后支14#变台变压器	50	47.72	21.14	21.14	未进入负面清	否	无	-3.01%
5029	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分10#右1#变台变压器滕屯	100	50.59	39.41	39.41	未进入负面清	否	无	4.67%
5030	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分76右6#变台变压器沙包南	100	67.35	22.65	22.65	未进入负面清	否	无	9.34%
5031	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线提水支1左1	100	64.92	25.08	25.08	未进入负面清	否	无	-8.90%
5032	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线茂盛支12#变台变压器	50	60.33	14.84	14.84	未进入负面清	否	无	-0.97%
5033	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分48#变台变压器	200	52.05	75.90	75.90	未进入负面清	否	无	-6.32%
5034	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分73右7#变台变压器庄东	50	65.29	12.36	12.36	未进入负面清	否	无	-4.82%
5035	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分6#变台变压器	50	49.10	20.45	20.45	未进入负面清	否	无	0.24%
5036	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线马拐分3右支5#变台变压器	50	55.41	17.30	17.30	未进入负面清	否	无	-0.23%
5037	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分33#右3#变台变压器高屯	50	58.92	15.54	15.54	未进入负面清	否	无	-5.93%
5038	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线茂盛支6#变台变压器	200	62.14	55.72	55.72	未进入负面清	否	无	-9.19%
5039	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	张屯支31右1#柱上变压器	100	64.45	25.55	25.55	未进入负面清	否	无	9.05%
5040	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线周屯分17#变台变压器周屯	200	68.80	42.40	42.40	未进入负面清	否	无	6.08%
5041	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分99#变台变压器荒前	50	66.26	11.87	11.87	未进入负面清	否	无	-3.91%
5042	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支35#右8#变台变压器杨房	50	68.10	10.95	10.95	未进入负面清	否	无	1.16%
5043	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线达腰支25左8#变台变压器	100	59.63	30.37	30.37	未进入负面清	否	无	5.89%
5044	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔底分10右5	200	55.57	68.86	68.86	未进入负面清	否	无	-1.85%
5045	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分56左9#变压器	50	57.04	16.48	16.48	未进入负面清	否	无	-7.13%
5046	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支42加1右1#变压器	100	68.05	21.95	21.95	未进入负面清	否	无	8.81%
5047	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线达腰支26#台区	100	66.78	23.22	23.22	未进入负面清	否	无	-1.98%
5048	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分57#变台变压器荒东	100	56.67	33.33	33.33	未进入负面清	否	无	-2.87%
5049	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分20#左4#变台变压器从屯	50	49.45	20.28	20.28	未进入负面清	否	无	-3.68%
5050	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线马拐分26#变台变压器	20	65.39	4.92	4.92	未进入负面清	否	无	2.83%
5051	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分10右7#变台变压器天茂大	50	54.32	17.84	17.84	未进入负面清	否	无	-5.98%
5052	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支42加1左12#变压器	50	64.59	12.71	12.71	未进入负面清	否	无	-1.82%
5053	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线滕屯分29左6	50	61.01	14.50	14.50	未进入负面清	否	无	0.37%
5054	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线墨东支4左1#变台变压器墨西	200	61.90	56.20	56.20	未进入负面清	否	无	8.09%
5055	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线达腰支11右2#变台变压器	200	46.21	87.58	87.58	未进入负面清	否	无	-9.52%
5056	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线西山根支10#变台变压器	50	63.17	13.42	13.42	未进入负面清	否	无	-1.51%
5057	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线彭屯支17#变台变压器彭东屯	200	45.94	88.12	88.12	未进入负面清	否	无	2.96%
5058	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线甜水井支6#变台变压器	400	54.70	141.20	141.20	未进入负面清	否	无	-8.04%
5059	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线甜水井支13#变台变压器	80	63.73	21.02	21.02	未进入负面清	否	无	1.49%
5060	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线瓦盆里分12#变台变压器瓦后屯	80	65.68	19.46	19.46	未进入负面清	否	无	-9.12%
5061	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支35右2左1	100	62.18	27.82	27.82	未进入负面清	否	无	7.40%
5062	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干20右1#变台变压器小王屯	80	59.43	24.46	24.46	未进入负面清	否	无	-4.88%
5063	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分42#变台变压器荒西	50	59.67	15.17	15.17	未进入负面清	否	无	-1.91%
5064	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干109#右8#变台变压器达房	50	66.65	11.68	11.68	未进入负面清	否	无	-1.71%
5065	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支28右6#变台变压器后于屯	50	52.35	18.83	18.83	未进入负面清	否	无	4.71%
5066	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	滕屯分38右4#变台变压器	200	61.66	56.68	56.68	未进入负面清	否	无	3.50%
5067	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分67间1#变压器	200	61.48	57.04	57.04	未进入负面清	否	无	5.17%
5068	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线于屯支于后14#变台变压器	100	56.94	33.06	33.06	未进入负面清	否	无	4.51%

5069	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线腾屯分4右支3#变台变压器	200	48.76	82.48	82.48	未进入负面清	否	无	-2.70%
5070	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分89#变台变压器荒后	200	51.42	77.16	77.16	未进入负面清	否	无	-2.66%
5071	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线于屯支13#变台变压器	50	60.92	14.54	14.54	未进入负面清	否	无	-3.59%
5072	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分25左5#变台变压器丛屯大	50	62.84	13.58	13.58	未进入负面清	否	无	-4.36%
5073	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线墨东支9#变台变压器墨东	100	69.74	20.26	20.26	未进入负面清	否	无	-5.58%
5074	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分31#变台变压器	100	52.91	37.09	37.09	未进入负面清	否	无	2.67%
5075	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干56#右5#变台变压器西唐	200	46.43	87.14	87.14	未进入负面清	否	无	1.46%
5076	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线下岚支21#变台变压器下岚	100	68.82	21.18	21.18	未进入负面清	否	无	4.30%
5077	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分61#变台变压器荒地村	50	46.21	21.90	21.90	未进入负面清	否	无	6.45%
5078	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线常甸分37#变台变压器	200	62.44	55.12	55.12	未进入负面清	否	无	-2.91%
5079	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分40左1#变台变压器	200	59.88	60.24	60.24	未进入负面清	否	无	-0.47%
5080	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线腾屯分19左5#变台变压器	200	58.38	63.24	63.24	未进入负面清	否	无	-8.08%
5081	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支70#变变压器	50	48.28	20.86	20.86	未进入负面清	否	无	0.04%
5082	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线庄沟支17#变台变压器庄西	50	51.48	19.26	19.26	未进入负面清	否	无	7.98%
5083	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支61#变变压器	50	55.81	17.10	17.10	未进入负面清	否	无	-4.42%
5084	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线水库分74间1左2#变变压器	200	61.36	57.28	57.28	未进入负面清	否	无	-2.00%
5085	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	张屯支35右6左6#变台变压器	100	58.08	31.92	31.92	未进入负面清	否	无	9.43%
5086	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	彭屯支13左6#变台变压器	100	68.23	21.77	21.77	未进入负面清	否	无	-9.58%
5087	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔山分6#变台变压器小滕屯	50	48.67	20.67	20.67	未进入负面清	否	无	6.34%
5088	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线北岚支21#变台变压器北岚大棚	100	55.44	34.56	34.56	未进入负面清	否	无	-5.41%
5089	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线瓦盆里分7#变台变压器瓦前	100	48.37	41.63	41.63	未进入负面清	否	无	4.94%
5090	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线下岚支6左1#变台变压器	200	58.83	62.34	62.34	未进入负面清	否	无	5.99%
5091	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔山分21#变台变压器西庙	100	65.20	24.80	24.80	未进入负面清	否	无	-6.69%
5092	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干14右8#变台变压器小王屯力	80	58.39	25.29	25.29	未进入负面清	否	无	4.69%
5093	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线荒地分73#变台变压器沙包队	50	60.24	14.88	14.88	未进入负面清	否	无	-2.32%
5094	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线张屯支46右8#变台	100	63.87	26.13	26.13	未进入负面清	否	无	-3.68%
5095	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线腾屯分38右12	100	52.72	37.28	37.28	未进入负面清	否	无	9.25%
5096	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线达拉腰支6左1#变台变压器	200	53.24	73.52	73.52	未进入负面清	否	无	-8.40%
5097	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线北岚支5右1#变台变压器北岚	30	52.33	11.30	11.30	未进入负面清	否	无	9.32%
5098	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线塔山分20#右7#变台变压器牟前	100	48.69	41.31	41.31	未进入负面清	否	无	-5.76%
5099	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干61#左2#变台变压器唐东	50	65.38	12.31	12.31	未进入负面清	否	无	1.17%
5100	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	墨盘线	墨盘线石岭干61#右5#变台变压器唐屯村	400	68.75	85.00	85.00	未进入负面清	否	无	-9.99%
5101	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线赵德兴支10#变台变压器	200	67.38	45.24	45.24	未进入负面清	否	无	-0.74%
5102	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大刘屯分4#变台变压器	80	69.20	16.64	16.64	未进入负面清	否	无	1.57%
5103	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线后李屯分21#变台变压器	50	58.37	15.82	15.82	未进入负面清	否	无	1.70%
5104	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支2#变台变压器	50	50.48	19.76	19.76	未进入负面清	否	无	-3.30%
5105	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟4右1	200	45.47	89.06	89.06	未进入负面清	否	无	-8.44%
5106	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分127#变台变压器	30	61.13	8.66	8.66	未进入负面清	否	无	1.07%
5107	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分84右支6#变台变压器	100	63.02	26.98	26.98	未进入负面清	否	无	8.19%
5108	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟支12#变台变压器	30	53.38	10.99	10.99	未进入负面清	否	无	-1.61%
5109	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线冶房支10#变变压器	200	67.49	45.02	45.02	未进入负面清	否	无	-2.74%
5110	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	梁沟支20#变台变压器	80	69.36	16.51	16.51	未进入负面清	否	无	-3.52%
5111	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线后李屯分16右支6#变台变压器	160	49.99	64.02	64.02	未进入负面清	否	无	0.05%
5112	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干253#变台变压器	100	55.63	34.37	34.37	未进入负面清	否	无	1.58%
5113	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干207#变台变压器	50	45.66	22.17	22.17	未进入负面清	否	无	-1.69%
5114	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大刘屯分22#变台变压器	100	52.84	37.16	37.16	未进入负面清	否	无	0.99%

5115	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干259#变台变压器	100	54.20	35.80	35.80	未进入负面清	否	无	-2.59%
5116	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分90间1	100	69.82	20.18	20.18	未进入负面清	否	无	9.05%
5117	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大庙分40	100	69.39	20.61	20.61	未进入负面清	否	无	3.05%
5118	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	庙岭支34#	50	60.97	14.52	14.52	未进入负面清	否	无	6.74%
5119	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	邵屯分120左4#变台变压器	100	53.03	36.97	36.97	未进入负面清	否	无	-3.01%
5120	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支候沟12#变台变压器	50	66.79	11.61	11.61	未进入负面清	否	无	8.23%
5121	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	慧琳支29#变台变压器	100	52.01	37.99	37.99	未进入负面清	否	无	0.51%
5122	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟分16#变台变压器	50	48.82	20.59	20.59	未进入负面清	否	无	-2.52%
5123	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大庙分21#变台变压器	50	51.27	19.37	19.37	未进入负面清	否	无	3.08%
5124	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线庙岭支9#变台变压器	50	52.91	18.55	18.55	未进入负面清	否	无	-0.23%
5125	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干178#变台变压器	200	59.06	61.88	61.88	未进入负面清	否	无	-0.28%
5126	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟分20右支9#变台变压器	80	48.17	33.46	33.46	未进入负面清	否	无	9.58%
5127	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支西沟12#变台变压器	80	56.85	26.52	26.52	未进入负面清	否	无	7.99%
5128	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干224右支3右7#变台变压器	50	60.70	14.65	14.65	未进入负面清	否	无	-7.23%
5129	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分120左支6#变台变压器	100	55.54	34.46	34.46	未进入负面清	否	无	-8.59%
5130	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线农具厂分7左支2#变台变压器	30	60.94	8.72	8.72	未进入负面清	否	无	5.24%
5131	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	大院支38右8#变台变压器	100	48.49	41.51	41.51	未进入负面清	否	无	9.49%
5132	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线后李屯分8#变台变压器	200	60.44	59.12	59.12	未进入负面清	否	无	-9.38%
5133	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分42#变台变压器	50	67.37	11.32	11.32	未进入负面清	否	无	-3.49%
5134	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干217右支4#变台变压器	50	64.85	12.58	12.58	未进入负面清	否	无	0.67%
5135	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支10#变台变压器	100	67.37	22.63	22.63	未进入负面清	否	无	3.17%
5136	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	刘北支3左1#柱上变压器	200	52.87	74.26	74.26	未进入负面清	否	无	-4.20%
5137	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线前张屯支13#变压器	100	47.28	42.72	42.72	未进入负面清	否	无	1.42%
5138	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分142左8#变压器	200	66.94	46.12	46.12	未进入负面清	否	无	-8.35%
5139	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线刘大屯分18右8右1#变压器	50	45.64	22.18	22.18	未进入负面清	否	无	-5.97%
5140	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线姜后支11#变压器	100	56.55	33.45	33.45	未进入负面清	否	无	-6.63%
5141	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	刘庄分12左1#变台变压器	200	55.96	68.08	68.08	未进入负面清	否	无	-0.96%
5142	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分78右支4#变台变压器	100	49.36	40.64	40.64	未进入负面清	否	无	-0.41%
5143	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大刘屯分26#变台变压器	50	66.53	11.74	11.74	未进入负面清	否	无	-3.73%
5144	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分10#变台变压器	50	61.62	14.19	14.19	未进入负面清	否	无	-6.60%
5145	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干228#变台变压器	100	67.81	22.19	22.19	未进入负面清	否	无	7.80%
5146	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟支8左4#变台变压器	80	46.63	34.70	34.70	未进入负面清	否	无	-7.97%
5147	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支42#变台变压器	100	62.63	27.37	27.37	未进入负面清	否	无	-2.61%
5148	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干187#变台变压器	50	56.98	16.51	16.51	未进入负面清	否	无	-6.17%
5149	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大庙分33左3#变台变压器	100	65.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	-4.58%
5150	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分93间1右4	100	68.62	21.38	21.38	未进入负面清	否	无	3.05%
5151	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线提水支9右3#变台变压器	100	64.61	25.39	25.39	未进入负面清	否	无	-6.97%
5152	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干172左支1左1#变台变压器	50	63.40	13.30	13.30	未进入负面清	否	无	-0.63%
5153	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线徐沟分40#变台变压器	100	46.12	43.88	43.88	未进入负面清	否	无	8.85%
5154	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支祝腰16#变台变压器	100	63.07	26.93	26.93	未进入负面清	否	无	4.55%
5155	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分19左支6#变台变压器	100	49.18	40.82	40.82	未进入负面清	否	无	6.03%
5156	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线刘沟分13#变台变压器	80	58.11	25.51	25.51	未进入负面清	否	无	7.13%
5157	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线庙岭支16#变台变压器	50	48.34	20.83	20.83	未进入负面清	否	无	5.53%
5158	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线徐沟分3#变台变压器	100	69.25	20.75	20.75	未进入负面清	否	无	9.81%
5159	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支20右1#变台变压器	160	56.34	53.86	53.86	未进入负面清	否	无	-4.27%
5160	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟分29#变台变压器	200	48.42	83.16	83.16	未进入负面清	否	无	1.32%

5161	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干233右支5#变台变压器	100	54.01	35.99	35.99	未进入负面清	否	无	5.82%
5162	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线姜后支9左5#变压器	50	45.24	22.38	22.38	未进入负面清	否	无	6.75%
5163	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支候沟3#变台变压器	200	57.89	64.22	64.22	未进入负面清	否	无	-0.71%
5164	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	赵德兴支6右9#变台变压器	100	53.57	36.43	36.43	未进入负面清	否	无	-6.89%
5165	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分149左3	200	66.09	47.82	47.82	未进入负面清	否	无	2.94%
5166	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线姜西支10#变台变压器	100	66.96	23.04	23.04	未进入负面清	否	无	-1.35%
5167	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分29#变台变压器	80	48.36	33.31	33.31	未进入负面清	否	无	-3.72%
5168	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支5右4#变台变压器	100	50.56	39.44	39.44	未进入负面清	否	无	5.69%
5169	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟分43#变台变压器	50	54.64	17.68	17.68	未进入负面清	否	无	-0.76%
5170	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线农具厂分4#变台变压器	100	64.49	25.51	25.51	未进入负面清	否	无	-2.17%
5171	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线大院支21右1#变台变压器	50	52.85	18.58	18.58	未进入负面清	否	无	-2.17%
5172	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线后李屯分7#变台变压器	100	50.03	39.97	39.97	未进入负面清	否	无	-8.44%
5173	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线石岭干224右支4#变台变压器	50	49.42	20.29	20.29	未进入负面清	否	无	-7.37%
5174	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分24#变台变压器	160	53.98	57.63	57.63	未进入负面清	否	无	-8.13%
5175	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙吉沟分6左2#变台变压器	200	63.41	53.18	53.18	未进入负面清	否	无	3.33%
5176	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线孙季沟3左3	200	53.41	73.18	73.18	未进入负面清	否	无	0.14%
5177	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线梁沟支10#变台变压器	100	67.60	22.40	22.40	未进入负面清	否	无	6.73%
5178	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支26#变台变压器	50	46.73	21.64	21.64	未进入负面清	否	无	-9.25%
5179	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线中山支祝腰6#变台变压器	50	49.55	20.23	20.23	未进入负面清	否	无	-6.89%
5180	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	墨盘线石岭干125#左1#变台变压器梨房	100	69.21	20.79	20.79	未进入负面清	否	无	-0.16%
5181	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	刘北支16#柱上变压器	100	59.13	30.87	30.87	未进入负面清	否	无	-7.92%
5182	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线农具厂分2#变台变压器	30	55.81	10.26	10.26	未进入负面清	否	无	-3.35%
5183	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分110#变台变压器	100	54.58	35.42	35.42	未进入负面清	否	无	4.25%
5184	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	石岭线邵屯分4#变台变压器	100	46.81	43.19	43.19	未进入负面清	否	无	9.25%
5185	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	徐沟分18#变台1#变压器	100	64.22	25.78	25.78	未进入负面清	否	无	-9.15%
5186	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	园林支5左2#变台变压器	100	46.80	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	-4.45%
5187	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	石岭线	刘庄分17#柱上变压器	50	46.11	21.95	21.95	未进入负面清	否	无	-7.56%
5188	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山线龙山干46#变台变压器一塔队	100	68.07	21.93	21.93	未进入负面清	否	无	-4.03%
5189	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山线龙山干109右5#变台变压器蔡后	50	49.90	20.05	20.05	未进入负面清	否	无	-2.50%
5190	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	山线龙山干139塔支右1#变台变压器蔡后	50	57.24	16.38	16.38	未进入负面清	否	无	-6.01%
5191	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山线龙山干80#变台变压器土城大棚	100	66.16	23.84	23.84	未进入负面清	否	无	6.38%
5192	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山干89右1#变台变压器	200	55.19	69.62	69.62	未进入负面清	否	无	2.07%
5193	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	龙山线	龙山干4右1#柱上变压器	200	53.77	72.46	72.46	未进入负面清	否	无	-1.87%
5194	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干217右3#柱上变压器	200	65.95	48.10	48.10	未进入负面清	否	无	7.15%
5195	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线向阳支23#变台变压器	50	54.22	17.89	17.89	未进入负面清	否	无	-0.85%
5196	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分31间1#变台变压器坡店屯	200	48.75	82.50	82.50	未进入负面清	否	无	-2.54%
5197	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线季屯支2#变台变压器	200	45.29	89.42	89.42	未进入负面清	否	无	-0.90%
5198	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分53#变台变压器大杨屯	100	52.06	37.94	37.94	未进入负面清	否	无	-3.62%
5199	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线刘沟支朱屯12#变台变压器	100	50.61	39.39	39.39	未进入负面清	否	无	0.46%
5200	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线姜洼分5左支6#变台变压器	50	56.13	16.94	16.94	未进入负面清	否	无	-5.21%
5201	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线郭棚支12#变台变压器季屯大棚	50	64.00	13.00	13.00	未进入负面清	否	无	7.51%
5202	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线季窑支10变台变压器季西屯	400	65.83	96.68	96.68	未进入负面清	否	无	0.59%
5203	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分28左支3#变台变压器	200	54.13	71.74	71.74	未进入负面清	否	无	-6.07%
5204	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干217右3右9#变台变压器马	50	60.41	14.80	14.80	未进入负面清	否	无	-4.96%
5205	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线王炉分16#变台变压器	100	45.41	44.59	44.59	未进入负面清	否	无	5.62%
5206	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线姜洼分10#变台变压器	50	67.93	11.04	11.04	未进入负面清	否	无	1.40%

5207	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分35#变台变压器福全西大	80	45.32	35.74	35.74	未进入负面清	否	无	3.66%
5208	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线林场分11#变台变压器林场	30	45.41	13.38	13.38	未进入负面清	否	无	4.15%
5209	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线姜洼分14右支2#变台变压器	30	63.34	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-6.18%
5210	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线栗寺分51#变台变压器庆丰台	100	49.30	40.70	40.70	未进入负面清	否	无	1.21%
5211	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线小李屯支10左5#变台变压器	80	63.85	20.92	20.92	未进入负面清	否	无	-6.96%
5212	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分3左2#变台变压器王屯	200	45.10	89.80	89.80	未进入负面清	否	无	0.64%
5213	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线季屯支14#变台变压器	50	68.90	10.55	10.55	未进入负面清	否	无	2.04%
5214	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分#变台变压器	100	65.61	24.39	24.39	未进入负面清	否	无	6.88%
5215	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线刘沟支11右4#变台变压器	80	53.65	29.08	29.08	未进入负面清	否	无	-6.92%
5216	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线朱屯支23#变台变压器朱后屯	400	57.78	128.88	128.88	未进入负面清	否	无	-6.04%
5217	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分3#变台1#变压器	200	48.78	82.44	82.44	未进入负面清	否	无	-0.74%
5218	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	郭北支12#变台变压器	200	55.26	69.48	69.48	未进入负面清	否	无	8.16%
5219	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分18#变台变压器	50	59.80	15.10	15.10	未进入负面清	否	无	3.74%
5220	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线姜洼分18#变台变压器	50	65.50	12.25	12.25	未进入负面清	否	无	9.98%
5221	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干282#左1#变台变压器林场	100	58.10	31.90	31.90	未进入负面清	否	无	-5.69%
5222	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线东沟支13#变台变压器	80	54.14	28.69	28.69	未进入负面清	否	无	3.43%
5223	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分76#变台变压器前李屯	50	50.59	19.71	19.71	未进入负面清	否	无	-3.93%
5224	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线小王屯支10#变台变压器	100	64.66	25.34	25.34	未进入负面清	否	无	7.67%
5225	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线季屯支12右2#变台变压器	50	59.39	15.31	15.31	未进入负面清	否	无	-4.20%
5226	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	季棚支8左9#变台1#变压器	160	68.51	34.38	34.38	未进入负面清	否	无	-3.69%
5227	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干161右1#变台变压器后王屯	100	52.61	37.39	37.39	未进入负面清	否	无	6.64%
5228	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分6左6#变台变压器	200	51.86	76.28	76.28	未进入负面清	否	无	4.46%
5229	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分26#变台变压器黄屯	200	69.50	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	6.50%
5230	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分16右1#变台变压器大棚基	30	51.92	11.42	11.42	未进入负面清	否	无	-1.74%
5231	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线东沟支7#变台变压器	100	47.92	42.08	42.08	未进入负面清	否	无	8.51%
5232	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线黄屯分16左6#变台变压器北沟队	50	65.18	12.41	12.41	未进入负面清	否	无	1.16%
5233	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分91#变台变压器庙岭队	80	61.62	22.70	22.70	未进入负面清	否	无	7.42%
5234	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线郭屯支14#变台变压器郭屯	200	46.76	86.48	86.48	未进入负面清	否	无	-4.48%
5235	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分3#变台变压器	100	46.80	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	4.95%
5236	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分102#变台变压器林屯	100	53.26	36.74	36.74	未进入负面清	否	无	-3.75%
5237	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线东沟支25#变台变压器	160	57.37	52.21	52.21	未进入负面清	否	无	-8.70%
5238	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线季棚支14#变台变压器	50	67.95	11.03	11.03	未进入负面清	否	无	-1.91%
5239	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	小李屯支3右2#变台变压器	100	56.16	33.84	33.84	未进入负面清	否	无	-5.24%
5240	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线牟屯支14#变台变压器	50	69.54	10.23	10.23	未进入负面清	否	无	3.70%
5241	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分23左9#变台变压器	160	51.08	62.27	62.27	未进入负面清	否	无	5.76%
5242	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	永宁分55左1#变台变压器	100	52.29	37.71	37.71	未进入负面清	否	无	9.76%
5243	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干233右3#变台变压器福全	200	68.38	43.24	43.24	未进入负面清	否	无	-2.40%
5244	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线元兴支9左3#变台变压器	200	67.91	44.18	44.18	未进入负面清	否	无	2.15%
5245	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永张屯支8左1#变台变压器	80	46.42	34.86	34.86	未进入负面清	否	无	-7.80%
5246	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分52左3#变台变压器大杨屯	50	51.62	19.19	19.19	未进入负面清	否	无	-1.21%
5247	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分121#变台变压器后李屯	30	49.19	12.24	12.24	未进入负面清	否	无	-8.89%
5248	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线栗寺分29#变台变压器石砌底	100	69.07	20.93	20.93	未进入负面清	否	无	6.86%
5249	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线小李屯支11#变台变压器	100	63.52	26.48	26.48	未进入负面清	否	无	-9.35%
5250	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线东沟支24右8#变台变压器	50	56.32	16.84	16.84	未进入负面清	否	无	5.85%
5251	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线望海寺分5#变台变压器九龙山	50	55.01	17.50	17.50	未进入负面清	否	无	6.99%
5252	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线刘沟支5#变台变压器	100	54.26	35.74	35.74	未进入负面清	否	无	-6.80%

5253	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线塔张屯支11#变台变压器	200	50.33	79.34	79.34	未进入负面清	否	无	2.45%
5254	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	全线塔西分37#左2#变台变压器坡店大	80	50.38	31.70	31.70	未进入负面清	否	无	4.42%
5255	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分23左5#变台变压器	100	52.16	37.84	37.84	未进入负面清	否	无	-1.18%
5256	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分42右3#变台变压器大杨屯	80	51.02	31.18	31.18	未进入负面清	否	无	-7.00%
5257	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分120右支2#变台变压器	80	63.47	21.22	21.22	未进入负面清	否	无	2.21%
5258	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线机房支孙屯10#变台变压器	80	55.32	27.74	27.74	未进入负面清	否	无	6.15%
5259	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	山线龙山干75#左5#变台变压器大东屯	80	56.72	26.62	26.62	未进入负面清	否	无	-1.83%
5260	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线郭屯支9#变台变压器	80	53.60	29.12	29.12	未进入负面清	否	无	-2.30%
5261	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	永张屯支20#变台1#变压器	250	48.28	104.30	104.30	未进入负面清	否	无	-1.48%
5262	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干201右1#变台1变压器	100	61.59	28.41	28.41	未进入负面清	否	无	4.15%
5263	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	石矿分19右2#变台变压器	50	48.16	20.92	20.92	未进入负面清	否	无	-7.96%
5264	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分51#变台变压器	100	69.50	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-8.93%
5265	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线南沟支15#变台变压器栗南沟屯	30	67.23	6.83	6.83	未进入负面清	否	无	9.84%
5266	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分24右1#变台变压器马屯大	80	48.88	32.90	32.90	未进入负面清	否	无	4.09%
5267	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干187右1#变台变压器祁屯	100	58.32	31.68	31.68	未进入负面清	否	无	4.98%
5268	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线王炉分8#变台变压器	100	61.58	28.42	28.42	未进入负面清	否	无	-4.49%
5269	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分78#变台变压器	50	62.27	13.87	13.87	未进入负面清	否	无	5.54%
5270	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线张屯支12#变台变压器永小张屯	50	45.03	22.49	22.49	未进入负面清	否	无	4.42%
5271	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线机房支14#变台变压器	50	47.13	21.44	21.44	未进入负面清	否	无	7.08%
5272	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线大杨分9#变台变压器小杨屯	200	60.84	58.32	58.32	未进入负面清	否	无	-3.40%
5273	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线栗寺分14#变台变压器向阳沟	200	46.49	87.02	87.02	未进入负面清	否	无	-5.87%
5274	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分17右支2#变台变压器	50	60.94	14.53	14.53	未进入负面清	否	无	-7.60%
5275	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线向阳支14右4#变台变压器夹心	200	63.44	53.12	53.12	未进入负面清	否	无	-5.16%
5276	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	全线杨棚支16#变台变压器大杨屯西大	80	51.24	31.01	31.01	未进入负面清	否	无	6.98%
5277	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干215左1#变台变压器	100	46.17	43.83	43.83	未进入负面清	否	无	-8.24%
5278	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线元兴支21#变台变压器	100	54.19	35.81	35.81	未进入负面清	否	无	-5.98%
5279	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分131#变台变压器徐沟屯	50	62.54	13.73	13.73	未进入负面清	否	无	-0.41%
5280	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	山线永宁分刘沟支16#变台变压器小刘	50	50.53	19.74	19.74	未进入负面清	否	无	0.97%
5281	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分108#变台变压器张屯	80	58.10	25.52	25.52	未进入负面清	否	无	8.89%
5282	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线龙山干270#左2变台变压器鸡厂	400	57.18	131.28	131.28	未进入负面清	否	无	4.91%
5283	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线利寺分79#左8#变台变压器口后	50	67.36	11.32	11.32	未进入负面清	否	无	3.00%
5284	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分22#变台变压器	50	66.91	11.55	11.55	未进入负面清	否	无	8.82%
5285	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分82左支3#变台变压器	50	67.54	11.23	11.23	未进入负面清	否	无	3.26%
5286	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	龙山线永宁分60左1#变台变压器	80	49.21	32.63	32.63	未进入负面清	否	无	-0.39%
5287	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	全线杨棚支21#变台变压器大杨屯东大	200	53.61	72.78	72.78	未进入负面清	否	无	3.99%
5288	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	墨盘线张屯支47右8#变台变压器随前	100	54.57	35.43	35.43	未进入负面清	否	无	2.61%
5289	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	比水利支4右2#变台变压器（洼店村一	80	65.42	19.66	19.66	未进入负面清	否	无	2.74%
5290	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大王沟支17#变台变压器（大王沟）	50	62.00	14.00	14.00	未进入负面清	否	无	-2.95%
5291	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	刘干64#右8#变台变压器（洼店村五队	315	58.27	99.95	99.95	未进入负面清	否	无	6.39%
5292	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘干55#变台变压器（洼店村半道）	50	68.97	10.52	10.52	未进入负面清	否	无	-8.70%
5293	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	黄金沟分4#变台变压器（庙下）	80	48.61	33.11	33.11	未进入负面清	否	无	3.91%
5294	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	店分4#右2#变台变压器（洼店村二队	200	59.89	60.22	60.22	未进入负面清	否	无	8.22%
5295	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分3#右2#变台变压器（磨盘山）	80	63.57	21.14	21.14	未进入负面清	否	无	5.59%
5296	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	机站支18#变台变压器（洼店村西甸）	80	55.18	27.86	27.86	未进入负面清	否	无	5.22%
5297	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	机站支7#变台变压器（庙上东）	80	54.81	28.15	28.15	未进入负面清	否	无	-1.26%
5298	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	黄金沟分大瓦房支12#变压器（大瓦房	200	59.87	60.26	60.26	未进入负面清	否	无	-2.42%

5299	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘干7#右1变台变压器（唐东东）	100	47.52	42.48	42.48	未进入负面清	否	无	7.58%
5300	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘干129#变台变压器（麦北屯）	200	48.13	83.74	83.74	未进入负面清	否	无	6.58%
5301	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	洼店分19#变台变压器（洼店村北山）	80	46.99	34.41	34.41	未进入负面清	否	无	4.00%
5302	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分44#变台变压器（大徐屯）	50	64.97	12.52	12.52	未进入负面清	否	无	9.35%
5303	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	维果业支3#右2#变台变压器（大刘屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	1.69%
5304	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	山嘴支30#变台变压器（山嘴）	50	45.21	22.40	22.40	未进入负面清	否	无	9.13%
5305	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	山嘴支9左5#变台变压器（王染坊）	50	58.88	15.56	15.56	未进入负面清	否	无	-5.54%
5306	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	洼店分16#变台变压器（洼店村四队）	100	58.86	31.14	31.14	未进入负面清	否	无	8.95%
5307	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	黄金沟分14#变台变压器（庙上）	200	64.22	51.56	51.56	未进入负面清	否	无	6.29%
5308	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	山嘴支16#变台变压器（小刘屯）	50	64.42	12.79	12.79	未进入负面清	否	无	4.39%
5309	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	孙屯分24#变台变压器（麦家孙屯）	400	49.60	161.60	161.60	未进入负面清	否	无	8.60%
5310	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	孙屯分14左14#变台变压器（麦屯）	80	65.05	19.96	19.96	未进入负面清	否	无	-0.92%
5311	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	肖屯支2#变台变压器（大刘村孙屯）	200	50.52	78.96	78.96	未进入负面清	否	无	-5.67%
5312	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘干14#右2变台变压器（唐西）	200	55.18	69.64	69.64	未进入负面清	否	无	1.07%
5313	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分56#变台变压器（管炉）	80	49.11	32.71	32.71	未进入负面清	否	无	7.13%
5314	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	前大院支13#变台变压器（前大院）	160	67.57	35.89	35.89	未进入负面清	否	无	6.07%
5315	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	前大院支4#变台变压器（麦家村照明）	100	64.17	25.83	25.83	未进入负面清	否	无	-9.78%
5316	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	前大院支8#右5#变台变压器（后大院）	100	64.12	25.88	25.88	未进入负面清	否	无	-6.01%
5317	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分39#变台变压器（徐孙屯东）	30	55.99	10.20	10.20	未进入负面清	否	无	2.62%
5318	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	黄金沟分23#变台变压器（黄金沟）	200	50.43	79.14	79.14	未进入负面清	否	无	-7.60%
5319	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	管炉分17右3#变台变压器（洼店小刘屯）	80	61.22	23.02	23.02	未进入负面清	否	无	-7.76%
5320	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	肖屯支14#变台变压器（大刘村肖屯）	100	47.90	42.10	42.10	未进入负面清	否	无	0.50%
5321	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘线大刘干35#变台变压器（姜屯）	200	64.04	51.92	51.92	未进入负面清	否	无	-0.32%
5322	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	孙屯分移动支10#（后大院西）	100	49.34	40.66	40.66	未进入负面清	否	无	7.36%
5323	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大刘干38右10#变台变压器（十八场）	50	45.87	22.07	22.07	未进入负面清	否	无	6.22%
5324	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分116#变台变压器（上派）	100	54.46	35.54	35.54	未进入负面清	否	无	-0.17%
5325	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙庄支38#变台变压器（沙庄）	100	45.73	44.27	44.27	未进入负面清	否	无	0.47%
5326	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	西大井支4左1#变台变压器（花房村葛屯）	50	56.86	16.57	16.57	未进入负面清	否	无	-1.02%
5327	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分75#右1#变台变压器（小闫屯）	100	54.40	35.60	35.60	未进入负面清	否	无	9.22%
5328	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分115#左6#变台变压器（下派）	30	45.48	13.36	13.36	未进入负面清	否	无	5.22%
5329	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分56#左10#变台变压器（南曲王屯）	50	53.11	18.45	18.45	未进入负面清	否	无	-6.80%
5330	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	果队支6#变台变压器（西曲）	50	54.41	17.80	17.80	未进入负面清	否	无	-3.61%
5331	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分43#左3变台变压器（吴庄）	100	68.98	21.02	21.02	未进入负面清	否	无	1.17%
5332	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小河南支31#变台变压器（小河南）	100	58.65	31.35	31.35	未进入负面清	否	无	6.84%
5333	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	达屯支13右5#变台变压器（小山前）	50	46.13	21.94	21.94	未进入负面清	否	无	0.15%
5334	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	屯支6#左7#变台变压器（小闫屯大棚）	100	63.91	26.09	26.09	未进入负面清	否	无	8.47%
5335	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	大王沟支6#变台变压器（李塘房）	400	46.73	173.08	173.08	未进入负面清	否	无	0.49%
5336	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	粉皮墙支25变台变压器（柏岚）	100	47.34	42.66	42.66	未进入负面清	否	无	-7.36%
5337	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	果队支14#变台变压器（小山王屯）	100	53.32	36.68	36.68	未进入负面清	否	无	5.12%
5338	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	粉皮墙支7#右3#变台变压器（黄塘房）	80	52.56	29.95	29.95	未进入负面清	否	无	9.01%
5339	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	果队支3#右6#变台变压器（吕沟）	200	57.84	64.32	64.32	未进入负面清	否	无	-0.46%
5340	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙庄支28#变台变压器（东曲）	50	60.49	14.76	14.76	未进入负面清	否	无	-1.71%
5341	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	果队支4#变台变压器（牛屯）	400	47.36	170.56	170.56	未进入负面清	否	无	-5.93%
5342	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨屯支29#变台变压器（花房村杨屯）	50	59.23	15.39	15.39	未进入负面清	否	无	9.72%
5343	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨树分88#变台变压器（后杨）	200	65.04	49.92	49.92	未进入负面清	否	无	5.25%
5344	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小河南支15右4#变台变压器（后山）	100	45.06	44.94	44.94	未进入负面清	否	无	-0.53%

5345	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	修油房支15#变台变压器（修油坊）	100	52.81	37.19	37.19	未进入负面清	否	无	8.10%
5346	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙庄支24#左6#变台变压器（肖屯）	50	58.93	15.54	15.54	未进入负面清	否	无	-4.93%
5347	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨屯支14#变台变压器（老庙）	200	59.50	61.00	61.00	未进入负面清	否	无	7.87%
5348	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	杨屯支20#变台变压器（前花）	50	62.93	13.54	13.54	未进入负面清	否	无	-1.16%
5349	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	树分28#左3#变台变压器（花房村花西	400	66.43	94.28	94.28	未进入负面清	否	无	3.84%
5350	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小河南支1#变台变压器（生屯大棚）	100	58.28	31.72	31.72	未进入负面清	否	无	-0.27%
5351	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙庄支9左9#变台变压器（大阎屯）	80	62.51	21.99	21.99	未进入负面清	否	无	-4.79%
5352	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	小河南支6#变台变压器（盖屯）	200	58.53	62.94	62.94	未进入负面清	否	无	-9.49%
5353	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	沙土国支11#变台变压器（沙土国）	100	56.41	33.59	33.59	未进入负面清	否	无	-9.02%
5354	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	达屯支33左1#变台变压器（达屯）	100	54.87	35.13	35.13	未进入负面清	否	无	9.55%
5355	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	大刘线	修油坊支8#变台变压器（前杨）	100	55.32	34.68	34.68	未进入负面清	否	无	5.68%
5356	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	服装干29#右2#变台变压器（许店）	400	45.95	176.20	176.20	未进入负面清	否	无	8.02%
5357	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分75#变压器（方屯）	100	62.40	27.60	27.60	未进入负面清	否	无	3.22%
5358	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分17#变台变压器（西桥西）	100	55.47	34.53	34.53	未进入负面清	否	无	1.29%
5359	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分43#变压器（广文后）	400	45.51	177.96	177.96	未进入负面清	否	无	3.82%
5360	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分丁屯支15#变压器（丁屯）	200	56.40	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-9.30%
5361	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	服装干43#变压器（薛沟）	100	54.54	35.46	35.46	未进入负面清	否	无	7.77%
5362	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分62#左2#变压器（葛家王屯）	200	59.76	60.48	60.48	未进入负面清	否	无	-1.72%
5363	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分60 #右3#变压器（刘店）	100	47.30	42.70	42.70	未进入负面清	否	无	5.48%
5364	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	服装干22#左3#变台变压器（宋庄）	400	59.92	120.32	120.32	未进入负面清	否	无	7.28%
5365	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分5#左3#变压器（韩店）	400	69.30	82.80	82.80	未进入负面清	否	无	-1.92%
5366	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分53#右5#变压器（葛屯）	50	68.99	10.51	10.51	未进入负面清	否	无	-1.04%
5367	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分53#左4#变压器（石固沟）	100	69.83	20.17	20.17	未进入负面清	否	无	9.47%
5368	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分24#左4#变压器（东桥屯）	400	62.65	109.40	109.40	未进入负面清	否	无	9.78%
5369	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分丁屯支1#左3#变压器（广文前）	200	64.32	51.36	51.36	未进入负面清	否	无	-0.24%
5370	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	服装线	方屯分21#左2#变压器（西桥东）	200	47.56	84.88	84.88	未进入负面清	否	无	2.46%
5371	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	兴西分12左1#变台变压器（兴南）	200	66.13	47.74	47.74	未进入负面清	否	无	9.88%
5372	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	泡子干35#右5#变压器（小佟屯）	100	47.55	42.45	42.45	未进入负面清	否	无	1.73%
5373	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	兴西分4#变台变压器（兴隆东屯）	100	53.27	36.73	36.73	未进入负面清	否	无	-2.07%
5374	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	10KV泡子线兴西分5#变压器（兴北）	400	50.87	156.52	156.52	未进入负面清	否	无	-0.76%
5375	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	10KV泡子线兴西分21#变压器（兴西）	100	56.62	33.38	33.38	未进入负面清	否	无	0.51%
5376	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	泡子线	OKV泡子线88#右3#变压器（示范农场）	200	68.45	43.10	43.10	未进入负面清	否	无	-7.06%
5377	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分4右1#变台变压器（小郭屯）	100	54.62	35.38	35.38	未进入负面清	否	无	-2.52%
5378	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分25#右1右2变台变压器（下张）	200	47.26	85.48	85.48	未进入负面清	否	无	8.30%
5379	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分42#右1变台变压器（大郭屯）	100	50.20	39.80	39.80	未进入负面清	否	无	7.12%
5380	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分3#左3变台变压器（唐南大）（粮库分	400	62.12	111.52	111.52	未进入负面清	否	无	1.78%
5381	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分99#变台变压器（李岭）	50	62.73	13.64	13.64	未进入负面清	否	无	4.87%
5382	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分87#右3变台变压器（庙东）	30	62.85	8.15	8.15	未进入负面清	否	无	-4.84%
5383	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	粮库分9#变台变压器（唐东西）	200	64.82	50.36	50.36	未进入负面清	否	无	3.24%
5384	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分山嘴支15#变台变压器（山嘴）	200	56.61	66.78	66.78	未进入负面清	否	无	-1.54%
5385	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分43#左8变台变压器（塔寺王屯）	200	49.38	81.24	81.24	未进入负面清	否	无	-3.05%
5386	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	铁矿干37#左3变台变压器（洼子）	200	64.49	51.02	51.02	未进入负面清	否	无	8.41%
5387	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	金家窝棚分37#变台变压器（金家窝棚）	400	49.81	160.76	160.76	未进入负面清	否	无	-3.66%
5388	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	铁矿干13#变台变压器（唐北）	400	67.07	91.72	91.72	未进入负面清	否	无	-7.36%
5389	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分25#右8变台变压器（上张）	200	56.04	67.92	67.92	未进入负面清	否	无	3.75%
5390	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分82#右2变台变压器（庙西）	80	49.22	32.62	32.62	未进入负面清	否	无	8.62%

5391	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	泡子线兴西分11#(兴南)	200	48.95	82.10	82.10	未进入负面清	否	无	-7.98%
5392	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分70#左2变台变压器(派子)	100	52.38	37.62	37.62	未进入负面清	否	无	7.96%
5393	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	铁矿干46#左7变台变压器(岗子)	400	55.31	138.76	138.76	未进入负面清	否	无	-6.94%
5394	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	库分综合厂支6#变台变压器(唐南小	200	56.40	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	0.48%
5395	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分7#左4右4变压器(宋炉)	200	58.61	62.78	62.78	未进入负面清	否	无	0.34%
5396	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106后张分花果山支20#变台变压器(东	80	55.54	27.57	27.57	未进入负面清	否	无	0.78%
5397	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106后张分44#右3变台变压器(大张	200	52.77	74.46	74.46	未进入负面清	否	无	0.34%
5398	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106后张分35#右2变台变压器(小冷	200	45.06	89.88	89.88	未进入负面清	否	无	4.40%
5399	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106后张分3#左6变台变压器(小于	200	45.03	89.94	89.94	未进入负面清	否	无	8.85%
5400	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106后张分马沟支17#变台变压器(马	20	46.76	8.65	8.65	未进入负面清	否	无	-6.50%
5401	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106马沟支12#变台变压器(大冷电	200	60.44	59.12	59.12	未进入负面清	否	无	-7.97%
5402	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分5#右2变台变压器(纪西	100	61.29	28.71	28.71	未进入负面清	否	无	0.43%
5403	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	106后张分花果山支9#变台变压器(西	200	49.70	80.60	80.60	未进入负面清	否	无	-0.19%
5404	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	106北曲分化纤厂支16#变台变压器(何	100	66.07	23.93	23.93	未进入负面清	否	无	3.51%
5405	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	106北曲分化纤厂支6#变台变压器(河	200	62.80	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	4.14%
5406	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分35#变台变压器(西曲西	30	49.04	12.29	12.29	未进入负面清	否	无	-3.37%
5407	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分59#右4变台变压器(郎店	100	63.82	26.18	26.18	未进入负面清	否	无	-1.02%
5408	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	106后张分小河沟支18#变台变压器(小	200	55.53	68.94	68.94	未进入负面清	否	无	2.90%
5409	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分37#变台变压器(西曲东	80	47.84	33.73	33.73	未进入负面清	否	无	-3.89%
5410	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分79#变台变压器(石屯西	50	53.97	18.02	18.02	未进入负面清	否	无	-6.83%
5411	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106后张分60#变台变压器(后张屯	50	67.46	11.27	11.27	未进入负面清	否	无	-8.89%
5412	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分75#变台变压器(石屯东	30	57.15	9.86	9.86	未进入负面清	否	无	4.88%
5413	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106北曲分40#右8变台变压器(东曲	80	48.17	33.46	33.46	未进入负面清	否	无	-8.82%
5414	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	树房106北曲分93#变台变压器(王洪涛	50	53.63	18.19	18.19	未进入负面清	否	无	5.43%
5415	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	杨树房线	房106后张分21#右3变台变压器(小张	100	51.86	38.14	38.14	未进入负面清	否	无	7.26%
5416	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北线田屯分4#台区变压器(田屯)	400	46.83	172.68	172.68	未进入负面清	否	无	4.22%
5417	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	宋店分10#左2#变压器(唐屯)	160	49.14	65.38	65.38	未进入负面清	否	无	9.67%
5418	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	太平庄分21#右2#变压器(山南头)	50	67.33	11.34	11.34	未进入负面清	否	无	1.06%
5419	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干198#右1#变压器(刘东队)	100	55.96	34.04	34.04	未进入负面清	否	无	-0.37%
5420	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	太平庄分9#变压器(老虎峪)	100	67.78	22.22	22.22	未进入负面清	否	无	2.64%
5421	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	太平庄分34#变压器(太平庄)	30	54.17	10.75	10.75	未进入负面清	否	无	-9.42%
5422	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	宋屯分4#变压器(宋屯)	200	58.75	62.50	62.50	未进入负面清	否	无	3.70%
5423	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干204#变压器(刘西队)	50	52.13	18.94	18.94	未进入负面清	否	无	5.76%
5424	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干188#右1#变压器(孙屯)	100	57.69	32.31	32.31	未进入负面清	否	无	9.54%
5425	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	太平庄分3#右1#变压器(陈屯)	50	68.85	10.58	10.58	未进入负面清	否	无	-4.59%
5426	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	福利厂支7右3#(田屯西)	50	45.65	22.18	22.18	未进入负面清	否	无	-0.35%
5427	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	宋店分20#变压器(宋店)	50	48.23	20.89	20.89	未进入负面清	否	无	7.62%
5428	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干117#变压器(郑屯)	50	53.82	18.09	18.09	未进入负面清	否	无	2.35%
5429	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	河北线大张分21#变台变压器(大张屯	100	47.12	42.88	42.88	未进入负面清	否	无	-4.67%
5430	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	大张分8#间1#变压器(陈屯)	30	49.11	12.27	12.27	未进入负面清	否	无	4.16%
5431	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干90#变压器(王店队)	50	45.34	22.33	22.33	未进入负面清	否	无	8.72%
5432	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	河北线王屯分4#台区变压器(大张王屯	100	64.80	25.20	25.20	未进入负面清	否	无	-5.57%
5433	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干50右2#变压器(小张屯)	50	55.12	17.44	17.44	未进入负面清	否	无	5.30%
5434	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	张沟分25#变压器(张沟)	400	67.12	91.52	91.52	未进入负面清	否	无	3.96%
5435	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	姜隈分27#变压器(栾西队)	50	48.51	20.75	20.75	未进入负面清	否	无	-4.78%
5436	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	姜隈分五小支9#右1#变压器(姜隈队)	400	53.82	144.72	144.72	未进入负面清	否	无	-9.45%

5437	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	姜隈分郭圈支25#变压器（郭圈队）	100	47.21	42.79	42.79	未进入负面清	否	无	-1.74%
5438	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	姜隈分22#变压器（栾东队）	100	60.59	29.41	29.41	未进入负面清	否	无	-5.29%
5439	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	王庄支10#变压器（王庄）	50	69.83	10.09	10.09	未进入负面清	否	无	-6.10%
5440	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	夹河北干19#变压器（巴屯）	160	67.05	36.72	36.72	未进入负面清	否	无	8.58%
5441	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	姜隈分18#变压器（二庄屯）	200	61.34	57.32	57.32	未进入负面清	否	无	-5.97%
5442	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河北线	姜隈分郭圈支20#右1#变压器（杜隈屯）	100	62.32	27.68	27.68	未进入负面清	否	无	-7.37%
5443	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	前肖分22#变台变压器（后肖）	50	65.12	12.44	12.44	未进入负面清	否	无	6.93%
5444	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干71#变压器（小栾东）	50	62.83	13.59	13.59	未进入负面清	否	无	0.01%
5445	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	前肖分29#变台变压器（前肖）	30	56.13	10.16	10.16	未进入负面清	否	无	-2.45%
5446	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干46#变台变压器（从屯）	200	63.81	52.38	52.38	未进入负面清	否	无	-4.38%
5447	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干16#左2#变台变压器（小区）	160	60.26	47.58	47.58	未进入负面清	否	无	-2.95%
5448	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干67#变台变压器（小栾西）	30	63.76	7.87	7.87	未进入负面清	否	无	6.73%
5449	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	冷屯分6#左1#变台变压器（冷家冷屯）	100	68.59	21.41	21.41	未进入负面清	否	无	-9.34%
5450	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干91#变台变压器（大栾东）	200	59.52	60.96	60.96	未进入负面清	否	无	5.94%
5451	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干11#左2#变台变压器（冷家王屯）	100	64.80	25.20	25.20	未进入负面清	否	无	9.48%
5452	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干31#右7#变台变压器（曲屯）	200	45.23	89.54	89.54	未进入负面清	否	无	6.34%
5453	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	下纪沟分19#变台变压器（下纪沟）	50	65.36	12.32	12.32	未进入负面清	否	无	9.44%
5454	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干77#变台变压器（青年点）	50	65.01	12.50	12.50	未进入负面清	否	无	0.70%
5455	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干28#左3#变台变压器（张屯）	100	69.07	20.93	20.93	未进入负面清	否	无	-8.50%
5456	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干99#变台变压器（大栾东水）	30	69.30	6.21	6.21	未进入负面清	否	无	-1.10%
5457	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干54#左7#变台变压器（胡六头）	50	53.12	18.44	18.44	未进入负面清	否	无	-9.71%
5458	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	下纪沟分17#右8#变台变压器（上纪沟）	50	66.19	11.91	11.91	未进入负面清	否	无	6.81%
5459	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干86#左2#变台变压器（大栾西）	200	65.33	49.34	49.34	未进入负面清	否	无	1.53%
5460	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干15#右7#变台变压器（高屯）	100	47.15	42.85	42.85	未进入负面清	否	无	-7.29%
5461	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	前肖分6#左1#变台变压器（赵炉）	200	45.30	89.40	89.40	未进入负面清	否	无	-7.88%
5462	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河东线	夹河东干12#变台变压器（供销社）	50	52.21	18.90	18.90	未进入负面清	否	无	-8.85%
5463	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	邱店分36#变压器（邱北）	400	50.11	159.56	159.56	未进入负面清	否	无	-1.63%
5464	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	杜屯支14#变台变压器（杜屯）	160	47.51	67.98	67.98	未进入负面清	否	无	3.68%
5465	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分104#变台变压器（南代屯）	200	49.18	81.64	81.64	未进入负面清	否	无	8.25%
5466	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分50#左2#变压器（大郎屯）	400	50.50	158.00	158.00	未进入负面清	否	无	-7.60%
5467	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分80#变压器（大于东）	100	49.59	40.41	40.41	未进入负面清	否	无	-0.87%
5468	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分91#左2#变压器（小于西）	50	51.82	19.09	19.09	未进入负面清	否	无	-0.68%
5469	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分99#左2#变压器（农场）	200	48.76	82.48	82.48	未进入负面清	否	无	-9.40%
5470	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	王屯支6#变压器（双山王屯）	100	64.67	25.33	25.33	未进入负面清	否	无	-6.17%
5471	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	夹河南线双山沟支21#变压器（双山沟）	200	47.01	85.98	85.98	未进入负面清	否	无	-8.55%
5472	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分111#变压器（大于北代）	30	63.31	8.01	8.01	未进入负面清	否	无	-4.29%
5473	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	引水支16#左2#变压器（冷家邱南）	200	63.49	53.02	53.02	未进入负面清	否	无	-0.93%
5474	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	邱店分12#变压器（山嘴屯）	100	54.57	35.43	35.43	未进入负面清	否	无	-4.48%
5475	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分36#右5#变压器（小郎屯）	50	64.82	12.59	12.59	未进入负面清	否	无	-1.03%
5476	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	王圈支7#变压器（王圈）	100	47.60	42.40	42.40	未进入负面清	否	无	0.74%
5477	普兰店区供电公司	66kv夹河变电站	夹河南线	大于分移动支9#变压器（大于西）	200	65.52	48.96	48.96	未进入负面清	否	无	0.09%
5478	普兰店区供电公司	66kv唐家房变电站	大刘线	小区分2#（小区）	315	45.89	138.95	138.95	未进入负面清	否	无	-2.65%
5479	普兰店区供电公司	66kv唐家房变电站	泡子线	兴西分16#1#（兴南）	100	67.20	22.80	22.80	未进入负面清	否	无	7.18%
5480	普兰店区供电公司	66kv唐家房变电站	泡子线	滕屯分1#左1#（滕屯）	50	47.14	21.43	21.43	未进入负面清	否	无	-8.59%
5481	普兰店区供电公司	66kv唐家房变电站	泡子线	滕屯分4#右3#变台变压器（滕屯）	200	47.60	84.80	84.80	未进入负面清	否	无	1.90%
5482	普兰店区供电公司	66kv唐家房变电站	唐家房线	山咀支17#右1#变台变压器（山咀）	200	51.24	77.52	77.52	未进入负面清	否	无	2.60%

5483	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	山咀支23#(山咀)	100	68.12	21.88	21.88	未进入负面清	否	无	0.17%
5484	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	王屯分4-1右5(小郭屯)	200	59.89	60.22	60.22	未进入负面清	否	无	-3.80%
5485	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	唐家房线	唐家房干37左4#变台变压器(洼子)	200	65.35	49.30	49.30	未进入负面清	否	无	-2.14%
5486	普兰店区供电公司	66kV夹河变电站	夹河东线	夹河东干55#右1(赵炉)	100	47.67	42.33	42.33	未进入负面清	否	无	-3.45%
5487	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	东达分2#	160	54.68	56.51	56.51	未进入负面清	否	无	-0.05%
5488	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线4#箱变	630	50.84	246.71	246.71	未进入负面清	否	无	-6.30%
5489	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干35右2#	200	63.60	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	0.42%
5490	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干25左7#	315	48.99	129.18	129.18	未进入负面清	否	无	5.83%
5491	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干25左8#	315	46.97	135.54	135.54	未进入负面清	否	无	-6.65%
5492	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线2#箱变	500	69.35	103.25	103.25	未进入负面清	否	无	0.76%
5493	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线3#箱变	630	54.31	224.85	224.85	未进入负面清	否	无	5.90%
5494	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干34左4#	315	63.84	82.40	82.40	未进入负面清	否	无	6.90%
5495	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干34左1#	315	46.59	136.74	136.74	未进入负面清	否	无	8.33%
5496	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达干25左1左1#	200	52.67	74.66	74.66	未进入负面清	否	无	-0.80%
5497	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线1#环网箱104开关配出	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-2.96%
5498	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	信达线1#环网箱103开关配出	200	63.08	53.84	53.84	未进入负面清	否	无	1.77%
5499	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	宾馆配电站	500	61.95	140.25	140.25	未进入负面清	否	无	9.61%
5500	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	盛源宾馆配电站	500	63.34	133.30	133.30	未进入负面清	否	无	8.40%
5501	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	中心配电站	630	62.70	171.99	171.99	未进入负面清	否	无	-8.98%
5502	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	信达线	中心小学配电站	630	46.33	275.12	275.12	未进入负面清	否	无	8.29%
5503	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分86#	50	61.63	14.19	14.19	未进入负面清	否	无	4.43%
5504	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分83右1#	50	45.23	22.39	22.39	未进入负面清	否	无	-4.88%
5505	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分78#	200	68.96	42.08	42.08	未进入负面清	否	无	-8.10%
5506	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分71#	200	59.80	60.40	60.40	未进入负面清	否	无	-6.00%
5507	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分56#	50	57.85	16.08	16.08	未进入负面清	否	无	-8.80%
5508	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	吕屯支12右1#	50	54.75	17.63	17.63	未进入负面清	否	无	6.93%
5509	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干77#	50	65.63	12.19	12.19	未进入负面清	否	无	5.26%
5510	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干82#	50	64.66	12.67	12.67	未进入负面清	否	无	1.94%
5511	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干94左3#	100	54.71	35.29	35.29	未进入负面清	否	无	7.12%
5512	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干16左2#	100	51.21	38.79	38.79	未进入负面清	否	无	-5.74%
5513	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分	100	69.56	20.44	20.44	未进入负面清	否	无	-7.19%
5514	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分88#	200	46.12	87.76	87.76	未进入负面清	否	无	-8.31%
5515	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战屯支7#	400	65.27	98.92	98.92	未进入负面清	否	无	-2.86%
5516	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干177#	100	65.02	24.98	24.98	未进入负面清	否	无	-2.77%
5517	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干179右6#	100	54.96	35.04	35.04	未进入负面清	否	无	2.26%
5518	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	大高屯分9左1#	100	60.64	29.36	29.36	未进入负面清	否	无	-4.39%
5519	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	李丰明支4#	50	60.42	14.79	14.79	未进入负面清	否	无	4.30%
5520	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	农场支10#	50	57.52	16.24	16.24	未进入负面清	否	无	8.84%
5521	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	史台分13#	100	57.78	32.22	32.22	未进入负面清	否	无	7.29%
5522	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干18右3#	50	48.04	20.98	20.98	未进入负面清	否	无	0.39%
5523	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分138#	50	61.39	14.31	14.31	未进入负面清	否	无	8.72%
5524	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	小张屯支17#	30	62.16	8.35	8.35	未进入负面清	否	无	4.90%
5525	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	小张屯支11#	100	65.75	24.25	24.25	未进入负面清	否	无	4.23%
5526	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分91#	100	63.36	26.64	26.64	未进入负面清	否	无	3.21%
5527	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分40#	50	62.29	13.86	13.86	未进入负面清	否	无	-2.53%
5528	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	黄屯支1#	50	65.45	12.28	12.28	未进入负面清	否	无	-2.17%

5529	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	黄屯支5#	100	57.11	32.89	32.89	未进入负面清	否	无	-6.49%
5530	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	黄屯支 26#	200	63.33	53.34	53.34	未进入负面清	否	无	7.67%
5531	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	黄屯支17#	200	63.85	52.30	52.30	未进入负面清	否	无	-4.18%
5532	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战屯支19#	200	56.13	67.74	67.74	未进入负面清	否	无	-4.61%
5533	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分116#	200	47.61	84.78	84.78	未进入负面清	否	无	9.59%
5534	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分111#	100	67.79	22.21	22.21	未进入负面清	否	无	5.71%
5535	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	小张屯支1#	30	52.83	11.15	11.15	未进入负面清	否	无	7.73%
5536	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	化工厂支3#	10	60.05	3.00	3.00	未进入负面清	否	无	7.16%
5537	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分119#	50	62.10	13.95	13.95	未进入负面清	否	无	-6.85%
5538	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干168#	100	58.89	31.11	31.11	未进入负面清	否	无	-5.58%
5539	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干176#	100	53.71	36.29	36.29	未进入负面清	否	无	-4.67%
5540	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干152左7#	100	51.84	38.16	38.16	未进入负面清	否	无	4.57%
5541	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干115#	50	48.92	20.54	20.54	未进入负面清	否	无	-4.60%
5542	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	华杨干25左1#	250	46.57	108.58	108.58	未进入负面清	否	无	-5.76%
5543	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	大高屯分17#	100	54.34	35.66	35.66	未进入负面清	否	无	-8.14%
5544	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干37右1#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-6.87%
5545	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨树房分18左1#	100	61.22	28.78	28.78	未进入负面清	否	无	-6.29%
5546	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨树房分14右2#	100	56.34	33.66	33.66	未进入负面清	否	无	-5.66%
5547	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨树房分12左5#	100	55.06	34.94	34.94	未进入负面清	否	无	-9.92%
5548	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	园区分16左4#	100	60.11	29.89	29.89	未进入负面清	否	无	0.36%
5549	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	李坦支26#	160	50.14	63.78	63.78	未进入负面清	否	无	2.59%
5550	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	李坦支12左6#	100	65.09	24.91	24.91	未进入负面清	否	无	6.74%
5551	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	李坦支15左2#	100	68.26	21.74	21.74	未进入负面清	否	无	-9.34%
5552	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	李坦支7右3#	200	62.76	54.48	54.48	未进入负面清	否	无	-3.93%
5553	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨树房分11左5#	315	62.24	87.44	87.44	未进入负面清	否	无	5.61%
5554	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨树房分11左4右1#	315	62.73	85.90	85.90	未进入负面清	否	无	9.37%
5555	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	通讯分6#	200	51.02	77.96	77.96	未进入负面清	否	无	0.22%
5556	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干121#	100	47.14	42.86	42.86	未进入负面清	否	无	-7.34%
5557	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干127#	100	67.70	22.30	22.30	未进入负面清	否	无	-4.74%
5558	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	通讯分2右7#	50	50.06	19.97	19.97	未进入负面清	否	无	-9.11%
5559	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	通讯支2左3#	100	65.89	24.11	24.11	未进入负面清	否	无	6.96%
5560	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	廉家分18右5左1#	100	47.64	42.36	42.36	未进入负面清	否	无	-6.99%
5561	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	廉家分32#	100	58.60	31.40	31.40	未进入负面清	否	无	3.50%
5562	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	廉家分36#	100	59.82	30.18	30.18	未进入负面清	否	无	-9.59%
5563	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	通讯分2右3#	50	45.91	22.05	22.05	未进入负面清	否	无	-5.06%
5564	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干42右1#	200	66.60	46.80	46.80	未进入负面清	否	无	-9.47%
5565	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干11右4#	160	62.16	44.54	44.54	未进入负面清	否	无	3.43%
5566	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦线1#环网箱T接1#杆	200	67.21	45.58	45.58	未进入负面清	否	无	0.78%
5567	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干91#	50	65.99	12.01	12.01	未进入负面清	否	无	8.88%
5568	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干81右5#	100	55.96	34.04	34.04	未进入负面清	否	无	-1.87%
5569	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦线2#箱变	200	60.96	58.08	58.08	未进入负面清	否	无	3.67%
5570	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	廉家分1#	100	62.80	27.20	27.20	未进入负面清	否	无	1.05%
5571	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干42右4#	160	51.37	61.81	61.81	未进入负面清	否	无	-5.87%
5572	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干65右2#	10	64.37	2.56	2.56	未进入负面清	否	无	2.24%
5573	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干44右1#	500	45.47	222.65	222.65	未进入负面清	否	无	-3.81%
5574	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦干44左1#	500	64.58	127.10	127.10	未进入负面清	否	无	-0.11%

5575	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	东小杨树房分12左3左2#	315	59.09	97.37	97.37	未进入负面清	否	无	9.52%
5576	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	幸福家园1#箱变	630	69.90	126.63	126.63	未进入负面清	否	无	-3.46%
5577	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	幸福家园1#变电所1#变	630	59.50	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	-4.51%
5578	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	幸福家园1#变电所2#变	630	59.45	192.47	192.47	未进入负面清	否	无	-8.86%
5579	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	幸福家园2#变电所1#变	630	47.75	266.18	266.18	未进入负面清	否	无	2.43%
5580	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	莲花小区箱变	630	61.34	180.56	180.56	未进入负面清	否	无	0.76%
5581	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	龙珠雅居变电所	630	66.59	147.48	147.48	未进入负面清	否	无	7.23%
5582	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	金伦线	金伦线1#环网箱T接2#杆	160	60.35	47.44	47.44	未进入负面清	否	无	-2.07%
5583	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	大徐屯支29#	50	47.10	21.45	21.45	未进入负面清	否	无	5.71%
5584	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	大徐屯支14左2#	100	46.86	43.14	43.14	未进入负面清	否	无	2.26%
5585	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	大徐屯支14左4#	50	48.65	20.68	20.68	未进入负面清	否	无	-0.09%
5586	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分92#	100	68.53	21.47	21.47	未进入负面清	否	无	2.38%
5587	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分95左3#	100	64.92	25.08	25.08	未进入负面清	否	无	4.18%
5588	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分84#	100	57.18	32.82	32.82	未进入负面清	否	无	-6.49%
5589	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	许店支2左4#	100	62.29	27.71	27.71	未进入负面清	否	无	-3.68%
5590	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	许店支13#	50	45.64	22.18	22.18	未进入负面清	否	无	-4.79%
5591	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	许店支17左8#	100	46.77	43.23	43.23	未进入负面清	否	无	2.12%
5592	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	长岭支12#	100	48.37	41.63	41.63	未进入负面清	否	无	-9.37%
5593	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	大姜屯支12#	200	46.73	86.54	86.54	未进入负面清	否	无	-7.18%
5594	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分18右3#	400	61.11	115.56	115.56	未进入负面清	否	无	0.75%
5595	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分35左4#	400	66.46	94.16	94.16	未进入负面清	否	无	-2.36%
5596	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	小胡屯支10#	80	46.11	35.11	35.11	未进入负面清	否	无	0.89%
5597	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	小胡屯支4#	50	47.53	21.24	21.24	未进入负面清	否	无	0.54%
5598	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分73#	50	53.27	18.37	18.37	未进入负面清	否	无	2.06%
5599	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分75左4#	100	52.80	37.20	37.20	未进入负面清	否	无	-2.62%
5600	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分61#	30	60.84	8.75	8.75	未进入负面清	否	无	0.87%
5601	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分62右9#	200	56.45	67.10	67.10	未进入负面清	否	无	3.76%
5602	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分29#	50	66.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-0.80%
5603	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	许店支29#	50	49.41	20.30	20.30	未进入负面清	否	无	5.80%
5604	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	长岭支16#	50	67.32	11.34	11.34	未进入负面清	否	无	7.65%
5605	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜屯支5右1#	100	67.63	22.37	22.37	未进入负面清	否	无	-6.67%
5606	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜屯支11#	100	60.91	29.09	29.09	未进入负面清	否	无	5.70%
5607	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨树底分62右5#	30	58.54	9.44	9.44	未进入负面清	否	无	2.65%
5608	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分46#	50	64.21	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	6.31%
5609	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分11右3#	200	61.57	56.86	56.86	未进入负面清	否	无	6.19%
5610	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	帆布支1右1#	200	55.90	68.20	68.20	未进入负面清	否	无	5.11%
5611	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨卧龙支6左3#	50	51.62	19.19	19.19	未进入负面清	否	无	-3.32%
5612	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨卧龙支15右3#	50	57.97	16.02	16.02	未进入负面清	否	无	-1.77%
5613	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分21#	80	55.68	27.46	27.46	未进入负面清	否	无	-9.43%
5614	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨卧龙支2右1#	400	56.09	135.64	135.64	未进入负面清	否	无	9.55%
5615	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分7左1#	50	59.40	15.30	15.30	未进入负面清	否	无	-5.64%
5616	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分80#	200	55.68	68.64	68.64	未进入负面清	否	无	3.39%
5617	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	唐咀支17#	400	57.82	128.72	128.72	未进入负面清	否	无	-7.94%
5618	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分43左2#	400	55.79	136.84	136.84	未进入负面清	否	无	-9.08%
5619	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	杨卧龙支31#	50	54.25	17.88	17.88	未进入负面清	否	无	9.90%
5620	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分37左3#	200	59.67	60.66	60.66	未进入负面清	否	无	-3.71%

5621	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分42#	200	67.95	44.10	44.10	未进入负面清	否	无	-3.57%
5622	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜家支27#	100	62.73	27.27	27.27	未进入负面清	否	无	-1.63%
5623	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜家支14#	200	58.90	62.20	62.20	未进入负面清	否	无	-4.03%
5624	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	河西分7#	100	54.57	35.43	35.43	未进入负面清	否	无	-7.23%
5625	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	帆布支3左1#	200	47.09	85.82	85.82	未进入负面清	否	无	-8.61%
5626	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	帆布支6右4#	400	67.13	91.48	91.48	未进入负面清	否	无	-4.39%
5627	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	帆布支14#	315	54.09	113.12	113.12	未进入负面清	否	无	6.20%
5628	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜家支20#	50	57.26	16.37	16.37	未进入负面清	否	无	-1.12%
5629	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分68#	200	49.45	81.10	81.10	未进入负面清	否	无	-9.71%
5630	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分57#	100	65.85	24.15	24.15	未进入负面清	否	无	-0.14%
5631	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分66#	50	63.85	13.08	13.08	未进入负面清	否	无	-7.28%
5632	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	皮杨干57左5#	200	49.39	81.22	81.22	未进入负面清	否	无	0.59%
5633	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	皮杨干100左1#	80	55.08	27.94	27.94	未进入负面清	否	无	9.99%
5634	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	皮杨干88右9#	200	65.55	48.90	48.90	未进入负面清	否	无	-3.42%
5635	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	姜家支9右1#	100	52.45	37.55	37.55	未进入负面清	否	无	7.59%
5636	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	皮杨干92左4#	400	47.43	170.28	170.28	未进入负面清	否	无	8.22%
5637	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	皮杨线	赵家分75右1#	400	51.23	155.08	155.08	未进入负面清	否	无	4.22%
5638	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店线初店干43右2左6#变台变压器	200	68.75	42.50	42.50	未进入负面清	否	无	9.84%
5639	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店线侯沟分24右1#变台变压器	50	59.50	15.25	15.25	未进入负面清	否	无	-4.45%
5640	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	张店支27#	100	58.83	31.17	31.17	未进入负面清	否	无	-9.69%
5641	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分70#变压器	200	53.21	73.58	73.58	未进入负面清	否	无	8.32%
5642	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤屯分6左6#变台变压器	200	68.25	43.50	43.50	未进入负面清	否	无	0.57%
5643	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支44右14	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	7.13%
5644	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店线初店干81#变台变压器	200	63.96	52.08	52.08	未进入负面清	否	无	-3.05%
5645	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	于沟口支29#变台变压器	200	69.05	41.90	41.90	未进入负面清	否	无	-9.34%
5646	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分54#变压器	200	57.28	65.44	65.44	未进入负面清	否	无	6.87%
5647	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南移动支8#变台变压器	200	69.39	41.22	41.22	未进入负面清	否	无	3.73%
5648	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支61#变压器	80	66.58	18.74	18.74	未进入负面清	否	无	9.87%
5649	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	王山头支10#变台变压器	50	46.41	21.80	21.80	未进入负面清	否	无	-6.37%
5650	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	碳厂支4#左1变台变压器	50	45.64	22.18	22.18	未进入负面清	否	无	-5.34%
5651	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	小林屯分1#变压器	50	51.79	19.11	19.11	未进入负面清	否	无	2.17%
5652	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分44#左1变压器	100	51.89	38.11	38.11	未进入负面清	否	无	-3.04%
5653	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分11#变台变压器	80	63.42	21.26	21.26	未进入负面清	否	无	4.77%
5654	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分25#变压器	50	65.38	12.31	12.31	未进入负面清	否	无	-8.70%
5655	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	后沟分28#变台变压器	100	65.99	24.01	24.01	未进入负面清	否	无	2.47%
5656	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分2#变台变压器	20	60.81	5.84	5.84	未进入负面清	否	无	-5.88%
5657	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	王锅盖支12#变台变压器	50	57.81	16.10	16.10	未进入负面清	否	无	0.92%
5658	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干98#变压器	200	68.10	43.80	43.80	未进入负面清	否	无	8.26%
5659	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分34#变压器	30	68.91	6.33	6.33	未进入负面清	否	无	6.51%
5660	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干175#变压器	100	50.05	39.95	39.95	未进入负面清	否	无	-5.74%
5661	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干141#变压器	30	51.30	11.61	11.61	未进入负面清	否	无	-1.50%
5662	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	张店支20#变压器	100	60.90	29.10	29.10	未进入负面清	否	无	7.21%
5663	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干111#左9变压器	200	52.51	74.98	74.98	未进入负面清	否	无	1.79%
5664	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支31#变压器	100	66.71	23.29	23.29	未进入负面清	否	无	9.45%
5665	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	杨炉支46右3#变台变压器	200	67.81	44.38	44.38	未进入负面清	否	无	-2.17%
5666	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支48#变压器	50	64.04	12.98	12.98	未进入负面清	否	无	9.49%

5667	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支9左7#变台变压器	315	48.80	129.78	129.78	未进入负面清	否	无	9.94%
5668	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤屯分36右1#变台变压器	100	51.78	38.22	38.22	未进入负面清	否	无	0.84%
5669	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	小林屯分24#变压器	50	69.35	10.33	10.33	未进入负面清	否	无	1.98%
5670	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干222#变压器	50	53.89	18.06	18.06	未进入负面清	否	无	-6.25%
5671	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	小王屯支24#变压器	50	51.81	19.10	19.10	未进入负面清	否	无	6.39%
5672	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	于沟口支8#变台变压器	200	58.07	63.86	63.86	未进入负面清	否	无	3.63%
5673	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支16#变压器	100	46.68	43.32	43.32	未进入负面清	否	无	-7.52%
5674	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤屯分23#变台变压器	160	64.09	41.46	41.46	未进入负面清	否	无	0.49%
5675	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支35#变压器	200	64.69	50.62	50.62	未进入负面清	否	无	1.51%
5676	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分29#变压器	200	54.91	70.18	70.18	未进入负面清	否	无	-4.81%
5677	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干137#左3变压器	50	50.64	19.68	19.68	未进入负面清	否	无	2.58%
5678	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分43#变压器	50	66.33	11.84	11.84	未进入负面清	否	无	6.13%
5679	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店分1#变台变压器	80	49.92	32.06	32.06	未进入负面清	否	无	-8.91%
5680	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	后沟分14#变台变压器	100	57.55	32.45	32.45	未进入负面清	否	无	5.83%
5681	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干66#变台变压器	100	55.09	34.91	34.91	未进入负面清	否	无	-7.42%
5682	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干74#变台变压器	200	47.67	84.66	84.66	未进入负面清	否	无	-6.47%
5683	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	小王屯支10左6#变台变压器	50	50.92	19.54	19.54	未进入负面清	否	无	7.24%
5684	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干197#变压器	50	45.19	22.41	22.41	未进入负面清	否	无	8.06%
5685	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	李炉分38左5#变台变压器	50	63.02	13.49	13.49	未进入负面清	否	无	-7.27%
5686	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干39右6#变压器	200	56.65	66.70	66.70	未进入负面清	否	无	-1.51%
5687	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初沟分22#变台变压器	50	60.46	14.77	14.77	未进入负面清	否	无	4.47%
5688	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤东支8#变台变压器	100	65.55	24.45	24.45	未进入负面清	否	无	-1.99%
5689	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	汤屯分8#变台变压器	50	64.80	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-5.82%
5690	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店线汤屯分47#变台变压器	100	46.53	43.47	43.47	未进入负面清	否	无	-5.61%
5691	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	后孙沟分14#变台变压器	100	65.02	24.98	24.98	未进入负面清	否	无	-5.00%
5692	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干25左1#变台1#变压器	100	64.91	25.09	25.09	未进入负面清	否	无	5.55%
5693	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南移动支15左8#变台变压器	50	60.46	14.77	14.77	未进入负面清	否	无	-9.88%
5694	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支9左6左6#变台变压器	100	55.74	34.26	34.26	未进入负面清	否	无	-5.93%
5695	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	于沟口支8右4#变台变压器	100	50.11	39.89	39.89	未进入负面清	否	无	-0.71%
5696	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	高沟北支19#变台变压器	50	66.03	11.99	11.99	未进入负面清	否	无	-8.47%
5697	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	初店干170左1#柱上变压器	50	58.01	16.00	16.00	未进入负面清	否	无	-7.70%
5698	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	塔南支15右1#柱上变压器	50	68.54	10.73	10.73	未进入负面清	否	无	-2.59%
5699	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	高沟北支6#变台变压器	50	62.46	13.77	13.77	未进入负面清	否	无	-1.14%
5700	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	利源支11左1#	100	57.12	32.88	32.88	未进入负面清	否	无	1.11%
5701	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	初店线	高沟北分196左6#	100	56.78	33.22	33.22	未进入负面清	否	无	8.24%
5702	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东沟支15右4#变台变压器	50	69.36	10.32	10.32	未进入负面清	否	无	-2.05%
5703	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山嘴支9#变台变压器	50	52.19	18.91	18.91	未进入负面清	否	无	-0.64%
5704	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	二圣分13#变台变压器	30	58.53	9.44	9.44	未进入负面清	否	无	-6.46%
5705	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	二圣分29#变台变压器	200	45.07	89.86	89.86	未进入负面清	否	无	-2.71%
5706	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	二圣分8左6#变台变压器	200	65.31	49.38	49.38	未进入负面清	否	无	4.33%
5707	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东沟支18#变台变压器	50	45.11	22.45	22.45	未进入负面清	否	无	5.98%
5708	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东沟支24#变台变压器	30	69.06	6.28	6.28	未进入负面清	否	无	-2.91%
5709	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东沟支31#变台变压器	100	58.05	31.95	31.95	未进入负面清	否	无	-2.21%
5710	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山嘴支1#变台变压器	100	64.26	25.74	25.74	未进入负面清	否	无	-1.66%
5711	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山嘴支18#变台变压器	30	68.51	6.45	6.45	未进入负面清	否	无	-0.25%
5712	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山咀支22左5右2#变台变压器	100	54.20	35.80	35.80	未进入负面清	否	无	-9.36%

5713	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山嘴支31#右7变台变压器	50	68.69	10.66	10.66	未进入负面清	否	无	-0.87%
5714	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山咀支22#左9变台变压器	315	45.28	140.87	140.87	未进入负面清	否	无	-7.28%
5715	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山咀分53#变台变压器	50	64.39	12.81	12.81	未进入负面清	否	无	4.02%
5716	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王山咀支35#变台变压器	30	62.48	8.26	8.26	未进入负面清	否	无	3.18%
5717	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小辛屯支11#变台变压器	50	62.19	13.91	13.91	未进入负面清	否	无	-4.73%
5718	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小辛屯支6#变台变压器	50	60.90	14.55	14.55	未进入负面清	否	无	2.41%
5719	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯支12左3#变台变压器	80	58.97	24.82	24.82	未进入负面清	否	无	6.54%
5720	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯12左11#变台变压器	100	69.58	20.42	20.42	未进入负面清	否	无	-0.18%
5721	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯支15#变台变压器	100	66.23	23.77	23.77	未进入负面清	否	无	3.27%
5722	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯支4#变台变压器	100	47.46	42.54	42.54	未进入负面清	否	无	-6.62%
5723	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	和尚屯支7#右1变台变压器	50	56.73	16.64	16.64	未进入负面清	否	无	-8.34%
5724	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	后李炉支10#变台变压器	160	47.04	68.74	68.74	未进入负面清	否	无	-1.25%
5725	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分18#左8#变台变压器	50	55.49	17.26	17.26	未进入负面清	否	无	-0.46%
5726	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分12#右4变台变压器	400	49.30	162.80	162.80	未进入负面清	否	无	-1.93%
5727	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分23变台变压器	100	69.82	20.18	20.18	未进入负面清	否	无	-1.79%
5728	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分37左8#变台变压器	50	49.97	20.02	20.02	未进入负面清	否	无	7.18%
5729	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分39#变台变压器	50	46.19	21.91	21.91	未进入负面清	否	无	-0.96%
5730	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	华炉分7#左4变台变压器	200	53.06	73.88	73.88	未进入负面清	否	无	-1.97%
5731	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	锯条支#变台变压器	200	57.04	65.92	65.92	未进入负面清	否	无	7.83%
5732	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前赵沟支17左1#变台变压器	30	52.02	11.39	11.39	未进入负面清	否	无	-4.18%
5733	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前赵沟支17左6#变台变压器	50	69.16	10.42	10.42	未进入负面清	否	无	-6.38%
5734	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分12#变台变压器	20	58.90	6.22	6.22	未进入负面清	否	无	-6.63%
5735	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分16左2#变台变压器	100	47.26	42.74	42.74	未进入负面清	否	无	1.74%
5736	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分36左6#台区变压器	30	66.05	7.19	7.19	未进入负面清	否	无	-9.75%
5737	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分37右3#变台变压器	50	49.67	20.17	20.17	未进入负面清	否	无	-4.73%
5738	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分54#变台变压器	100	48.51	41.49	41.49	未进入负面清	否	无	-0.03%
5739	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分63#变台变压器	50	68.39	10.81	10.81	未进入负面清	否	无	-0.98%
5740	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东于屯支12#变台变压器	100	53.80	36.20	36.20	未进入负面清	否	无	-0.71%
5741	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东于屯支3#左4#变台变压器	50	51.05	19.48	19.48	未进入负面清	否	无	-3.73%
5742	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	东于屯志7#变台变压器	50	58.77	15.62	15.62	未进入负面清	否	无	0.50%
5743	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前孙沟支1#变台变压器	200	61.37	57.26	57.26	未进入负面清	否	无	9.96%
5744	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前孙沟支11#变台变压器	20	48.82	8.24	8.24	未进入负面清	否	无	-1.22%
5745	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	前孙沟支22#变台变压器	100	55.82	34.18	34.18	未进入负面清	否	无	-6.22%
5746	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	吴姑城分10#左5变台变压器	100	56.25	33.75	33.75	未进入负面清	否	无	2.46%
5747	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	吴姑城分16#右3变台变压器	50	56.47	16.77	16.77	未进入负面清	否	无	-6.91%
5748	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	吴姑城分8#变台变压器	100	59.44	30.56	30.56	未进入负面清	否	无	2.86%
5749	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	肖屯支24#	50	67.56	11.22	11.22	未进入负面清	否	无	2.12%
5750	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分106#变台变压器	100	61.34	28.66	28.66	未进入负面清	否	无	9.60%
5751	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分109左7#变台变压器	100	56.48	33.52	33.52	未进入负面清	否	无	-0.02%
5752	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分110#变台变压器	100	61.46	28.54	28.54	未进入负面清	否	无	-5.27%
5753	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分123右2#变台变压器	200	66.26	47.48	47.48	未进入负面清	否	无	1.55%
5754	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分2#右3变台变压器	100	47.01	42.99	42.99	未进入负面清	否	无	-9.48%
5755	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯2#右7变台变压器	80	52.90	29.68	29.68	未进入负面清	否	无	6.82%
5756	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分20#变台变压器	100	50.69	39.31	39.31	未进入负面清	否	无	1.45%
5757	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分33#变台变压器	30	46.31	13.11	13.11	未进入负面清	否	无	-1.22%
5758	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分48#变台变压器	100	63.06	26.94	26.94	未进入负面清	否	无	1.05%

5759	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分58#变台变压器	100	50.18	39.82	39.82	未进入负面清	否	无	-7.27%
5760	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分67#变台变压器	200	49.17	81.66	81.66	未进入负面清	否	无	-7.88%
5761	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分80#变台变压器	50	65.84	12.08	12.08	未进入负面清	否	无	0.02%
5762	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	大吴屯支8左4#变台变压器	200	59.13	61.74	61.74	未进入负面清	否	无	1.39%
5763	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分95左9#变台变压器	200	47.18	85.64	85.64	未进入负面清	否	无	6.08%
5764	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分大张屯支10#变台变压器	200	59.27	61.46	61.46	未进入负面清	否	无	-4.05%
5765	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分栾屯支11#变台变压器	200	52.19	75.62	75.62	未进入负面清	否	无	-3.83%
5766	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分前赵沟支26#变台变压器	200	57.62	64.76	64.76	未进入负面清	否	无	-0.19%
5767	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分前赵沟支7#变台变压器	100	62.09	27.91	27.91	未进入负面清	否	无	3.45%
5768	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	肖屯支14#变压器	100	61.63	28.37	28.37	未进入负面清	否	无	-7.51%
5769	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	薛屯支11#变台变压器	200	52.50	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	4.13%
5770	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干100右1#变台变压器	100	54.78	35.22	35.22	未进入负面清	否	无	4.48%
5771	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干100#左3变台变压器	20	48.60	8.28	8.28	未进入负面清	否	无	2.87%
5772	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干107#右4变台变压器	100	47.89	42.11	42.11	未进入负面清	否	无	1.39%
5773	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干107#右7变台变压器	200	48.04	83.92	83.92	未进入负面清	否	无	9.19%
5774	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干110左6#变台变压器	100	61.39	28.61	28.61	未进入负面清	否	无	4.42%
5775	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干112#变台变压器	50	50.13	19.94	19.94	未进入负面清	否	无	-9.88%
5776	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干118#变台变压器	200	64.35	51.30	51.30	未进入负面清	否	无	-9.97%
5777	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台线星台干136#变台变压器	30	45.50	13.35	13.35	未进入负面清	否	无	4.76%
5778	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干144#变台变压器	30	68.02	6.59	6.59	未进入负面清	否	无	-2.42%
5779	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干114#变台变压器	100	51.46	38.54	38.54	未进入负面清	否	无	9.71%
5780	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干154#左5变台变压器	80	53.89	28.89	28.89	未进入负面清	否	无	-9.11%
5781	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干157#变台变压器	50	49.18	20.41	20.41	未进入负面清	否	无	9.44%
5782	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干163#变台变压器	50	63.17	13.42	13.42	未进入负面清	否	无	6.20%
5783	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干171#左2变台变压器	50	61.51	14.25	14.25	未进入负面清	否	无	5.75%
5784	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干176#变台变压器	100	67.20	22.80	22.80	未进入负面清	否	无	1.84%
5785	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分52#变台变压器	100	50.60	39.40	39.40	未进入负面清	否	无	-3.18%
5786	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	王店分42左1#变台变压器	100	49.24	40.76	40.76	未进入负面清	否	无	3.88%
5787	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干15右6#变台变压器（9右4#）	200	68.41	43.18	43.18	未进入负面清	否	无	-3.69%
5788	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干2#左3变台变压器	100	50.22	39.78	39.78	未进入负面清	否	无	-4.62%
5789	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	押花沟11#变台变压器	100	65.38	24.62	24.62	未进入负面清	否	无	1.06%
5790	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干27#变台变压器	50	50.07	19.97	19.97	未进入负面清	否	无	5.34%
5791	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干41#右4变台变压器	100	48.35	41.65	41.65	未进入负面清	否	无	0.31%
5792	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干42右7#变台变压器	100	48.05	41.95	41.95	未进入负面清	否	无	7.94%
5793	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干84左3#变台变压器	200	69.05	41.90	41.90	未进入负面清	否	无	-2.76%
5794	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干54#变台变压器	200	55.48	69.04	69.04	未进入负面清	否	无	2.83%
5795	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干101#变台变压器	50	50.84	19.58	19.58	未进入负面清	否	无	5.67%
5796	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干6#右3变台变压器	200	49.14	81.72	81.72	未进入负面清	否	无	3.41%
5797	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干70#变台变压器	400	62.68	109.28	109.28	未进入负面清	否	无	-0.12%
5798	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干78#台区变压器	200	48.22	83.56	83.56	未进入负面清	否	无	1.66%
5799	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	杨庄分11#变台变压器	100	55.25	34.75	34.75	未进入负面清	否	无	-8.11%
5800	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	杨庄分20#台区变压器	100	66.30	23.70	23.70	未进入负面清	否	无	-7.63%
5801	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	杨庄分4左1右6#变台变压器	200	65.67	48.66	48.66	未进入负面清	否	无	-9.61%
5802	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	杨庄分8#台区变压器	100	53.75	36.25	36.25	未进入负面清	否	无	-3.09%
5803	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分10#右4#变台变压器	200	49.91	80.18	80.18	未进入负面清	否	无	-7.52%
5804	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分14右7#变台变压器	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	-0.80%

5805	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分19右6#	100	45.14	44.86	44.86	未进入负面清	否	无	1.84%
5806	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分43#变台变压器	200	47.92	84.16	84.16	未进入负面清	否	无	3.39%
5807	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分50#左4变台变压器	50	58.98	15.51	15.51	未进入负面清	否	无	9.52%
5808	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道分52#变台变压器	100	51.19	38.81	38.81	未进入负面清	否	无	-2.94%
5809	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	后李炉支21#变台变压器	100	55.12	34.88	34.88	未进入负面清	否	无	-5.94%
5810	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	上尹屯支16#变台变压器	200	49.76	80.48	80.48	未进入负面清	否	无	-2.66%
5811	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	孙卧龙支24#变台变压器	200	67.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	0.86%
5812	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	孙卧龙支8#变台变压器	200	58.30	63.40	63.40	未进入负面清	否	无	5.54%
5813	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	周山嘴分13#变台变压器	160	69.96	32.06	32.06	未进入负面清	否	无	-8.20%
5814	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	周山嘴分5#右1变台变压器	160	59.86	48.22	48.22	未进入负面清	否	无	-5.12%
5815	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	许屯支11#变台变压器	100	50.68	39.32	39.32	未进入负面清	否	无	2.42%
5816	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	大张屯支19#变台变压器	200	69.22	41.56	41.56	未进入负面清	否	无	7.38%
5817	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	许西支13#变台变压器	50	49.70	20.15	20.15	未进入负面清	否	无	-5.78%
5818	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	张道北支12#柱上变压器	100	49.45	40.55	40.55	未进入负面清	否	无	-4.13%
5819	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	刘屯南支12#柱上变压器	100	46.75	43.25	43.25	未进入负面清	否	无	3.56%
5820	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	初店干6#左1#柱上变压器	100	53.38	36.62	36.62	未进入负面清	否	无	1.11%
5821	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	肖屯支7#右2#柱上变压器	100	66.66	23.34	23.34	未进入负面清	否	无	1.83%
5822	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分123右11#柱上变压器	100	60.63	29.37	29.37	未进入负面清	否	无	-6.47%
5823	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	星台干9右4#柱上变压器	200	46.56	86.88	86.88	未进入负面清	否	无	7.94%
5824	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	丁沟北支11#变台变压器	200	52.37	75.26	75.26	未进入负面清	否	无	-0.41%
5825	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	小徐屯分2右5右1#变台变压器	200	64.18	51.64	51.64	未进入负面清	否	无	6.10%
5826	普兰店区供电公司	66kV刘屯变电站	星台线	栾屯支20#变台变压器	100	57.51	32.49	32.49	未进入负面清	否	无	-8.91%
5827	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	北岚支12#变台变压器	100	62.59	27.41	27.41	未进入负面清	否	无	-0.57%
5828	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	北岚支4#变台变压器	50	51.06	19.47	19.47	未进入负面清	否	无	-6.62%
5829	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	大房支5#变台变压器	200	69.09	41.82	41.82	未进入负面清	否	无	-4.80%
5830	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刁家支13#变台变压器	100	68.44	21.56	21.56	未进入负面清	否	无	-1.43%
5831	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刁家支8#变台变压器	100	45.60	44.40	44.40	未进入负面清	否	无	2.14%
5832	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	东刘沟支10#变台变压器	200	56.41	67.18	67.18	未进入负面清	否	无	5.79%
5833	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	董岚支7左2变台变压器	100	69.80	20.20	20.20	未进入负面清	否	无	-1.31%
5834	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜沟支14#变台变压器	30	66.98	6.91	6.91	未进入负面清	否	无	-4.37%
5835	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜沟支22#变台变压器	30	48.79	12.36	12.36	未进入负面清	否	无	-9.86%
5836	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜沟支6#变台变压器	80	49.98	32.02	32.02	未进入负面清	否	无	-2.47%
5837	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分13#变台变压器	50	62.30	13.85	13.85	未进入负面清	否	无	-0.74%
5838	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分23#变台变压器	50	52.87	18.57	18.57	未进入负面清	否	无	7.97%
5839	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分31#左7变压器	100	60.30	29.70	29.70	未进入负面清	否	无	-5.06%
5840	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分37#变台变压器	100	64.63	25.37	25.37	未进入负面清	否	无	-5.82%
5841	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分46#右8变台变压器	200	62.85	54.30	54.30	未进入负面清	否	无	-9.17%
5842	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	杜家分48#变台变压器	160	49.81	64.30	64.30	未进入负面清	否	无	-8.22%
5843	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	方沟支8#变台变压器	50	46.83	21.59	21.59	未进入负面清	否	无	-9.86%
5844	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	冯屯支10#变台变压器	100	61.29	28.71	28.71	未进入负面清	否	无	4.76%
5845	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	冯屯支7左8#变台变压器	200	65.84	48.32	48.32	未进入负面清	否	无	5.12%
5846	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	和城支11#变台变压器	200	52.63	74.74	74.74	未进入负面清	否	无	0.96%
5847	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支20#变台变压器	30	45.88	13.24	13.24	未进入负面清	否	无	-9.48%
5848	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支25#变台变压器	50	62.79	13.61	13.61	未进入负面清	否	无	-6.69%
5849	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支29#变台变压器	50	62.20	13.90	13.90	未进入负面清	否	无	-1.16%
5850	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支43#变台变压器	200	60.47	59.06	59.06	未进入负面清	否	无	-4.27%

5851	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支49#左1变台变压器	50	66.49	11.76	11.76	未进入负面清	否	无	6.70%
5852	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支49#左5变台变压器	100	53.63	36.37	36.37	未进入负面清	否	无	6.89%
5853	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支54#变台变压器	100	51.57	38.43	38.43	未进入负面清	否	无	-8.28%
5854	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支65#变台变压器	200	60.03	59.94	59.94	未进入负面清	否	无	8.33%
5855	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支7#变台变压器	200	69.48	41.04	41.04	未进入负面清	否	无	5.60%
5856	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	侯家支70#变台变压器	50	62.37	13.82	13.82	未进入负面清	否	无	-3.76%
5857	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	后徐分23#变台变压器	100	64.91	25.09	25.09	未进入负面清	否	无	5.73%
5858	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	后徐分25#变台变压器	30	60.35	8.90	8.90	未进入负面清	否	无	5.38%
5859	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	后徐分42#变台变压器	200	56.41	67.18	67.18	未进入负面清	否	无	1.95%
5860	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	后徐分47#变台变压器	50	61.12	14.44	14.44	未进入负面清	否	无	4.13%
5861	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	老窑支11#变台变压器	50	60.69	14.66	14.66	未进入负面清	否	无	-8.25%
5862	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	老窑支25#变台变压器	200	48.04	83.92	83.92	未进入负面清	否	无	-2.88%
5863	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	老窑支32#左5变台变压器	30	48.84	12.35	12.35	未进入负面清	否	无	1.88%
5864	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	老窑支36#变台变压器	100	49.63	40.37	40.37	未进入负面清	否	无	8.07%
5865	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刘沟支16#变台变压器	100	58.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	1.63%
5866	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刘沟支22#左7变台变压器	100	65.93	24.07	24.07	未进入负面清	否	无	-4.30%
5867	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刘沟支29#变台变压器	200	69.15	41.70	41.70	未进入负面清	否	无	-0.79%
5868	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刘沟支8#变台变压器	100	51.10	38.90	38.90	未进入负面清	否	无	3.32%
5869	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分14#变台变压器	100	50.03	39.97	39.97	未进入负面清	否	无	-0.92%
5870	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分20#变台变压器	200	45.75	88.50	88.50	未进入负面清	否	无	0.20%
5871	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分34#变台变压器	200	45.15	89.70	89.70	未进入负面清	否	无	4.14%
5872	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分41#变台变压器	200	45.38	89.24	89.24	未进入负面清	否	无	1.48%
5873	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分48#变台变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-7.54%
5874	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	聂家分5#变台变压器	400	68.30	86.80	86.80	未进入负面清	否	无	5.41%
5875	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	三十六中分3#变台变压器	100	68.48	21.52	21.52	未进入负面清	否	无	9.23%
5876	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	三十六中分6左3#变台变压器	100	47.58	42.42	42.42	未进入负面清	否	无	-3.19%
5877	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	山前支1#变台变压器	200	65.65	48.70	48.70	未进入负面清	否	无	5.83%
5878	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	山前支24#变台变压器	200	55.39	69.22	69.22	未进入负面清	否	无	6.69%
5879	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	石矿支9#变台变压器	200	58.57	62.86	62.86	未进入负面清	否	无	-3.73%
5880	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	孙屯分19#变台变压器	80	62.59	21.93	21.93	未进入负面清	否	无	-2.68%
5881	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	孙屯分6#变台变压器	200	61.15	57.70	57.70	未进入负面清	否	无	-3.58%
5882	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	孙屯分9#右4变台变压器	50	51.43	19.29	19.29	未进入负面清	否	无	8.98%
5883	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王店支10#变台1#变压器	100	61.69	28.31	28.31	未进入负面清	否	无	2.83%
5884	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王店支8#左9变台变压器	50	54.28	17.86	17.86	未进入负面清	否	无	-2.15%
5885	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分25#左7变台变压器	100	69.30	20.70	20.70	未进入负面清	否	无	-8.55%
5886	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分4#右2变台变压器	200	65.01	49.98	49.98	未进入负面清	否	无	6.13%
5887	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分42左6#变台变压器	80	57.33	26.14	26.14	未进入负面清	否	无	-6.85%
5888	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分49#变台变压器	50	60.67	14.67	14.67	未进入负面清	否	无	5.61%
5889	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分54#变台变压器	100	67.33	22.67	22.67	未进入负面清	否	无	-2.02%
5890	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分69#变台变压器	200	53.39	73.22	73.22	未进入负面清	否	无	-8.24%
5891	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分81#变台变压器	100	46.03	43.97	43.97	未进入负面清	否	无	1.49%
5892	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分88#变台变压器	200	59.37	61.26	61.26	未进入负面清	否	无	-2.48%
5893	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	王屯分90#变台变压器	100	59.44	30.56	30.56	未进入负面清	否	无	-8.16%
5894	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分11#变台变压器	400	48.07	167.72	167.72	未进入负面清	否	无	-2.52%
5895	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分29#变台变压器	100	45.90	44.10	44.10	未进入负面清	否	无	8.53%
5896	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分43#左2变台变压器	200	66.99	46.02	46.02	未进入负面清	否	无	-7.13%

5897	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分48#变台变压器	200	55.24	69.52	69.52	未进入负面清	否	无	-1.05%
5898	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分70#变台变压器	80	59.83	24.14	24.14	未进入负面清	否	无	0.75%
5899	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分76#变台变压器	160	50.48	63.23	63.23	未进入负面清	否	无	5.56%
5900	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干104#变台变压器	200	67.73	44.54	44.54	未进入负面清	否	无	5.43%
5901	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干121#左2#变压器	200	52.76	74.48	74.48	未进入负面清	否	无	10.00%
5902	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干132#变台变压器	50	57.02	16.49	16.49	未进入负面清	否	无	-4.98%
5903	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干145左6#变台变压器	200	56.62	66.76	66.76	未进入负面清	否	无	0.72%
5904	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干149#变台变压器	100	60.98	29.02	29.02	未进入负面清	否	无	-2.27%
5905	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干156#变台变压器	50	68.55	10.73	10.73	未进入负面清	否	无	4.92%
5906	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干161#变台变压器	50	69.71	10.15	10.15	未进入负面清	否	无	9.88%
5907	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干161右5#	50	45.50	22.25	22.25	未进入负面清	否	无	-2.69%
5908	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干63#变台变压器	100	69.48	20.52	20.52	未进入负面清	否	无	3.35%
5909	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干78#左5变台变压器	200	47.57	84.86	84.86	未进入负面清	否	无	5.87%
5910	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干92#变台变压器	100	69.96	20.04	20.04	未进入负面清	否	无	2.23%
5911	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯线杜家分5左9右9#变压器	400	52.19	151.24	151.24	未进入负面清	否	无	-5.00%
5912	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	张民铺支24#变台变压器	100	46.55	43.45	43.45	未进入负面清	否	无	-9.45%
5913	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	张民铺支32#变台变压器	200	54.62	70.76	70.76	未进入负面清	否	无	3.94%
5914	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	轴承厂支3#变台变压器	100	68.86	21.14	21.14	未进入负面清	否	无	6.70%
5915	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	砖厂支5#变台变压器	200	69.85	40.30	40.30	未进入负面清	否	无	0.09%
5916	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	砖厂支9#变台变压器	200	59.55	60.90	60.90	未进入负面清	否	无	-3.05%
5917	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	刁家石矿支12左1#柱上变压器	100	55.50	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	-8.08%
5918	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	和城支14#变台变压器	100	60.93	29.07	29.07	未进入负面清	否	无	8.03%
5919	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	李屯北支18#变台变压器	50	64.15	12.93	12.93	未进入负面清	否	无	-9.61%
5920	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分23左3#变台变压器	100	64.16	25.84	25.84	未进入负面清	否	无	3.63%
5921	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	小吴沟分57左2#柱上变压器	100	60.92	29.08	29.08	未进入负面清	否	无	8.56%
5922	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干80左4左1#变台变压器	200	69.30	41.40	41.40	未进入负面清	否	无	5.29%
5923	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	徐大屯线	徐大屯干99左2#变台变压器	50	58.42	15.79	15.79	未进入负面清	否	无	9.50%
5924	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南柳乙线	南柳干41#变压器	100	54.36	35.64	35.64	未进入负面清	否	无	-8.46%
5925	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	部队分1右1#变压器	100	46.69	43.31	43.31	未进入负面清	否	无	5.62%
5926	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	部队分7间1左1#变压器	200	58.58	62.84	62.84	未进入负面清	否	无	6.13%
5927	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	部队分26右1#变压器	200	59.57	60.86	60.86	未进入负面清	否	无	-3.30%
5928	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	部队分40右1#变压器	315	55.27	109.40	109.40	未进入负面清	否	无	-4.54%
5929	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队右线	万能支2右1#变压器	200	49.02	81.96	81.96	未进入负面清	否	无	9.57%
5930	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队左线	部队分30#变压器	200	52.43	75.14	75.14	未进入负面清	否	无	2.45%
5931	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队左线	部队分31左3#变压器	100	60.43	29.57	29.57	未进入负面清	否	无	8.37%
5932	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队左线	水泥支12#变压器	100	70.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	5.67%
5933	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	部队左线	水泥支21#变压器	200	52.13	75.74	75.74	未进入负面清	否	无	2.70%
5934	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电和分19左2#变压器	400	63.69	105.24	105.24	未进入负面清	否	无	4.84%
5935	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	陈屯干17右2#变压器	315	53.89	113.75	113.75	未进入负面清	否	无	-5.60%
5936	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	陈屯干31#变压器	315	56.19	106.50	106.50	未进入负面清	否	无	7.42%
5937	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	陈屯干35#变压器	200	67.07	45.86	45.86	未进入负面清	否	无	2.92%
5938	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	中学分5#变压器	200	45.75	88.50	88.50	未进入负面清	否	无	5.28%
5939	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	中学分12#变压器	100	53.13	36.87	36.87	未进入负面清	否	无	-2.78%
5940	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	王屯分6#变压器	100	65.62	24.38	24.38	未进入负面清	否	无	-6.95%
5941	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	王屯分15#变压器	100	68.41	21.59	21.59	未进入负面清	否	无	1.04%
5942	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	王屯分14右6#柱上变压器	400	47.66	169.36	169.36	未进入负面清	否	无	-2.71%

5943	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支1左1#变压器	100	50.30	39.70	39.70	未进入负面清	否	无	-8.37%
5944	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支5#变压器	200	57.07	65.86	65.86	未进入负面清	否	无	-2.55%
5945	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支29左3#变压器	100	51.39	38.61	38.61	未进入负面清	否	无	-2.78%
5946	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支29左8#变压器	100	60.43	29.57	29.57	未进入负面清	否	无	-0.32%
5947	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支38右2#变压器	200	53.06	73.88	73.88	未进入负面清	否	无	5.35%
5948	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支39左4#变压器	100	60.92	29.08	29.08	未进入负面清	否	无	-8.10%
5949	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支50#变压器	200	56.54	66.92	66.92	未进入负面清	否	无	-8.00%
5950	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支50左3#变压器	100	59.71	30.29	30.29	未进入负面清	否	无	-9.87%
5951	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支58#变压器	100	68.94	21.06	21.06	未进入负面清	否	无	-1.03%
5952	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	石英支68#变压器	50	51.70	19.15	19.15	未进入负面清	否	无	7.12%
5953	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	亿鑫支5#变压器	100	65.11	24.89	24.89	未进入负面清	否	无	-8.50%
5954	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	南王分7#变压器	200	49.05	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	-6.21%
5955	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	粮库分2#变压器	200	60.35	59.30	59.30	未进入负面清	否	无	-7.50%
5956	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	粮库分5#变台1#变压器	315	52.71	117.46	117.46	未进入负面清	否	无	-8.89%
5957	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干5#变压器	315	61.43	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	7.77%
5958	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干9#变压器	100	52.08	37.92	37.92	未进入负面清	否	无	5.70%
5959	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干14右2#变压器	315	63.60	83.16	83.16	未进入负面清	否	无	4.60%
5960	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干24右1#变压器	200	45.50	89.00	89.00	未进入负面清	否	无	-2.03%
5961	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干24右5#变压器	400	52.57	149.72	149.72	未进入负面清	否	无	5.05%
5962	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干26#变台1#变压器	200	52.89	74.22	74.22	未进入负面清	否	无	0.92%
5963	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干26#变台2#变压器	200	49.09	81.82	81.82	未进入负面清	否	无	5.37%
5964	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干26右5#柱上变压器	200	64.10	51.80	51.80	未进入负面清	否	无	7.57%
5965	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干31右5#柱上变压器	200	57.92	64.16	64.16	未进入负面清	否	无	-6.76%
5966	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干37右2#变压器	200	62.75	54.50	54.50	未进入负面清	否	无	-5.09%
5967	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	长堡干48右2#变压器	200	58.87	62.26	62.26	未进入负面清	否	无	3.66%
5968	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	三合分3#变压器	200	63.80	52.40	52.40	未进入负面清	否	无	0.73%
5969	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	莲城干27#变压器	315	56.83	104.49	104.49	未进入负面清	否	无	-0.16%
5970	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	王屯支2右1#变压器	200	62.88	54.24	54.24	未进入负面清	否	无	6.83%
5971	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	王屯支9左6#变压器	100	47.67	42.33	42.33	未进入负面清	否	无	5.49%
5972	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	王屯支16#变压器	200	57.06	65.88	65.88	未进入负面清	否	无	-3.19%
5973	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	皮粉线	和西分2右1#变压器	100	63.22	26.78	26.78	未进入负面清	否	无	-7.09%
5974	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	皮粉线	和西分8右3#变压器	100	58.45	31.55	31.55	未进入负面清	否	无	-8.48%
5975	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	姚家干12右1#变压器	315	51.15	122.38	122.38	未进入负面清	否	无	6.81%
5976	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	姚家干12右7#变压器	100	46.25	43.75	43.75	未进入负面清	否	无	5.29%
5977	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲沟线	富顺分5右1#变台变压器	315	45.46	140.30	140.30	未进入负面清	否	无	-7.51%
5978	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台分53右1#变压器	200	50.04	79.92	79.92	未进入负面清	否	无	-3.73%
5979	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线柳东支6#变压器	100	52.80	37.20	37.20	未进入负面清	否	无	9.68%
5980	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线大棚支7#变压器	50	56.18	16.91	16.91	未进入负面清	否	无	-9.10%
5981	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线机电支3#变压器	200	51.95	76.10	76.10	未进入负面清	否	无	-8.65%
5982	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线栾电支10左1#变压器	200	48.55	82.90	82.90	未进入负面清	否	无	-1.91%
5983	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线栾电支23左2#变压器	100	62.34	27.66	27.66	未进入负面清	否	无	-6.16%
5984	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线栾电支26右6#变压器	250	52.50	93.75	93.75	未进入负面清	否	无	1.13%
5985	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线栾电支23右2#变压器	100	63.96	26.04	26.04	未进入负面清	否	无	0.27%
5986	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线栾电支28左5#变压器	100	49.97	40.03	40.03	未进入负面清	否	无	-2.14%
5987	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳台右线	柳台右线栾电支50#变压器	100	65.89	24.11	24.11	未进入负面清	否	无	4.11%
5988	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南柳乙线	南柳干31#变压器	100	54.82	35.18	35.18	未进入负面清	否	无	9.63%

5989	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	柳南干16右1#变压器	200	48.50	83.00	83.00	未进入负面清	否	无	3.63%
5990	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	柳南干41左1	100	64.92	25.08	25.08	未进入负面清	否	无	-3.38%
5991	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分1右2#变压器	315	46.98	135.51	135.51	未进入负面清	否	无	0.41%
5992	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分6#变压器	200	55.83	68.34	68.34	未进入负面清	否	无	4.24%
5993	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分11#变压器	50	57.88	16.06	16.06	未进入负面清	否	无	1.07%
5994	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分16#变压器	160	67.78	35.55	35.55	未进入负面清	否	无	-5.14%
5995	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙山分21#变压器	50	63.47	13.27	13.27	未进入负面清	否	无	-8.57%
5996	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	一互支2右1#变压器	200	52.49	75.02	75.02	未进入负面清	否	无	3.43%
5997	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	一互支7左6#变压器	315	66.08	75.35	75.35	未进入负面清	否	无	-6.11%
5998	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	柳南干可乐分1#变压器	100	58.25	31.75	31.75	未进入负面清	否	无	5.06%
5999	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南乙线	龙园支14#变台1#变压器	250	65.84	60.40	60.40	未进入负面清	否	无	5.59%
6000	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分36右4	100	56.01	33.99	33.99	未进入负面清	否	无	1.71%
6001	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分40左1	200	50.23	79.54	79.54	未进入负面清	否	无	-1.63%
6002	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分44左1	100	57.77	32.23	32.23	未进入负面清	否	无	-4.16%
6003	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分48	315	52.64	117.68	117.68	未进入负面清	否	无	-8.31%
6004	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分56右2	100	63.68	26.32	26.32	未进入负面清	否	无	-2.30%
6005	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分76左1	100	46.22	43.78	43.78	未进入负面清	否	无	5.24%
6006	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分80左4#变压器	200	61.53	56.94	56.94	未进入负面清	否	无	5.40%
6007	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	莲沟分90	100	58.72	31.28	31.28	未进入负面清	否	无	-6.28%
6008	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	农业支6右2	315	50.85	123.32	123.32	未进入负面清	否	无	-6.97%
6009	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	农业支11	100	69.02	20.98	20.98	未进入负面清	否	无	1.26%
6010	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	农业支30左7	100	47.47	42.53	42.53	未进入负面清	否	无	7.19%
6011	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	农业支35	200	62.57	54.86	54.86	未进入负面清	否	无	4.21%
6012	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	冯店支3右1#变压器	100	60.22	29.78	29.78	未进入负面清	否	无	0.95%
6013	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	冯店支10#变压器	200	50.05	79.90	79.90	未进入负面清	否	无	-9.97%
6014	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	冯店支10右6#变压器	100	61.89	28.11	28.11	未进入负面清	否	无	-8.06%
6015	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支3#变压器	100	46.60	43.40	43.40	未进入负面清	否	无	-0.81%
6016	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支10右3#变压器	160	53.34	58.66	58.66	未进入负面清	否	无	-2.41%
6017	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支33右1#变压器	100	51.91	38.09	38.09	未进入负面清	否	无	4.55%
6018	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支34右1#变压器	200	47.71	84.58	84.58	未进入负面清	否	无	1.03%
6019	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支53#变压器	100	69.87	20.13	20.13	未进入负面清	否	无	-1.20%
6020	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支59左1#变压器	200	65.34	49.32	49.32	未进入负面清	否	无	6.42%
6021	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支71左1#变压器	200	69.42	41.16	41.16	未进入负面清	否	无	3.19%
6022	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支77右3#变压器	100	59.74	30.26	30.26	未进入负面清	否	无	-0.63%
6023	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支80左1#变压器	100	48.98	41.02	41.02	未进入负面清	否	无	-2.11%
6024	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	虫庙支91#变压器	100	53.06	36.94	36.94	未进入负面清	否	无	-0.94%
6025	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	水库支4右3#变压器	50	50.76	19.62	19.62	未进入负面清	否	无	4.04%
6026	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	水库支12#变压器	200	53.09	73.82	73.82	未进入负面清	否	无	9.29%
6027	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	棚区支8#变压器	200	50.60	78.80	78.80	未进入负面清	否	无	4.02%
6028	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	棚区支8左4#变压器	400	47.87	168.52	168.52	未进入负面清	否	无	-3.69%
6029	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	棚区支12#变压器	50	64.10	12.95	12.95	未进入负面清	否	无	4.02%
6030	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	北沟支3右2#变压器	100	56.34	33.66	33.66	未进入负面清	否	无	-7.65%
6031	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	北沟支9#变压器	100	50.67	39.33	39.33	未进入负面清	否	无	-6.60%
6032	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	南三支19#变压器	400	52.07	151.72	151.72	未进入负面清	否	无	-7.95%
6033	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	广铸支2#变压器	315	50.85	123.32	123.32	未进入负面清	否	无	-4.60%
6034	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	海滨支10#	200	57.29	65.42	65.42	未进入负面清	否	无	5.22%

6035	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分4#变压器	200	48.78	82.44	82.44	未进入负面清	否	无	-6.13%
6036	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分9#变压器	200	68.32	43.36	43.36	未进入负面清	否	无	9.77%
6037	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分17#变压器	80	54.95	28.04	28.04	未进入负面清	否	无	3.73%
6038	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分19#变压器	50	47.17	21.42	21.42	未进入负面清	否	无	-5.01%
6039	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陵园分23#变压器	160	60.17	47.73	47.73	未进入负面清	否	无	6.12%
6040	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚屯分8#变压器	200	54.65	70.70	70.70	未进入负面清	否	无	9.37%
6041	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚屯分17#变压器	100	53.45	36.55	36.55	未进入负面清	否	无	-5.71%
6042	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陈屯分2右1#变压器	100	56.77	33.23	33.23	未进入负面清	否	无	6.78%
6043	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陈屯分11右1#变压器	100	53.31	36.69	36.69	未进入负面清	否	无	-9.43%
6044	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陈屯分12右1#变压器	200	58.76	62.48	62.48	未进入负面清	否	无	-7.19%
6045	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	袁屯分9右1#变压器	100	53.09	36.91	36.91	未进入负面清	否	无	6.02%
6046	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	袁屯分19#变压器	100	68.79	21.21	21.21	未进入负面清	否	无	0.50%
6047	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	宁炉分5#变压器	100	65.64	24.36	24.36	未进入负面清	否	无	3.69%
6048	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	毛屯分10#变压器	100	51.16	38.84	38.84	未进入负面清	否	无	8.32%
6049	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	代屯分11左1#变压器	100	63.93	26.07	26.07	未进入负面清	否	无	7.64%
6050	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚沟支3#变压器	100	47.62	42.38	42.38	未进入负面清	否	无	9.08%
6051	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚东支1#变压器	100	68.10	21.90	21.90	未进入负面清	否	无	6.31%
6052	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	李屯分5#变压器	100	65.98	24.02	24.02	未进入负面清	否	无	-5.04%
6053	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	方屯分10#变压器	160	65.96	38.46	38.46	未进入负面清	否	无	2.68%
6054	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	邢屯分12#变压器	100	64.10	25.90	25.90	未进入负面清	否	无	7.11%
6055	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干18左1#变压器	100	48.04	41.96	41.96	未进入负面清	否	无	-3.15%
6056	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干21#变压器	160	64.67	40.53	40.53	未进入负面清	否	无	7.08%
6057	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干31#变压器	250	54.81	87.98	87.98	未进入负面清	否	无	6.02%
6058	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干35#变压器	250	53.39	91.53	91.53	未进入负面清	否	无	-3.15%
6059	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干86左9#变压器	100	51.47	38.53	38.53	未进入负面清	否	无	3.67%
6060	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干187#变压器	100	47.27	42.73	42.73	未进入负面清	否	无	-8.31%
6061	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干204#变压器	50	54.94	17.53	17.53	未进入负面清	否	无	-7.52%
6062	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	姚家干236#变压器	100	45.65	44.35	44.35	未进入负面清	否	无	1.91%
6063	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	山洞分4左3#变压器	200	66.18	47.64	47.64	未进入负面清	否	无	-7.06%
6064	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	山洞分20左6#变压器	200	68.04	43.92	43.92	未进入负面清	否	无	8.11%
6065	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	山洞分32#变压器	100	56.07	33.93	33.93	未进入负面清	否	无	-2.95%
6066	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	气象分7#变压器	160	55.50	55.20	55.20	未进入负面清	否	无	5.72%
6067	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	气象分23#变压器	160	54.55	56.72	56.72	未进入负面清	否	无	-8.87%
6068	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	陈屯干24#变压器	80	52.45	30.04	30.04	未进入负面清	否	无	-5.19%
6069	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	新南甲干2#变台1#变压器	200	47.32	85.36	85.36	未进入负面清	否	无	-1.56%
6070	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	新南甲干8右4#变压器	315	61.47	89.87	89.87	未进入负面清	否	无	-3.81%
6071	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	新南甲干76左1#变压器	315	58.31	99.82	99.82	未进入负面清	否	无	-4.21%
6072	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	新南甲干76左5#变压器	100	48.23	41.77	41.77	未进入负面清	否	无	-4.14%
6073	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	长堡干77#变台1#变压器	315	66.94	72.64	72.64	未进入负面清	否	无	-2.31%
6074	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	长堡干81#变压器	400	55.89	136.44	136.44	未进入负面清	否	无	-6.94%
6075	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	长堡干84左1#变压器	160	58.34	50.66	50.66	未进入负面清	否	无	8.08%
6076	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	长堡干96#变压器	30	66.80	6.96	6.96	未进入负面清	否	无	-0.12%
6077	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	挂砖分5左1#变压器	200	47.95	84.10	84.10	未进入负面清	否	无	4.15%
6078	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	挂砖分7右1#变压器	100	49.13	40.87	40.87	未进入负面清	否	无	-0.38%
6079	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干18#变压器	315	68.17	68.76	68.76	未进入负面清	否	无	-4.39%
6080	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干31左3#变压器	200	64.71	50.58	50.58	未进入负面清	否	无	4.25%

6081	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干34右1#变压器	200	52.59	74.82	74.82	未进入负面清	否	无	-6.03%
6082	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干37左2#变压器	200	56.18	67.64	67.64	未进入负面清	否	无	-4.74%
6083	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干43右2#变压器	200	68.50	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-7.36%
6084	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干47左1#变压器	160	48.76	65.98	65.98	未进入负面清	否	无	-6.88%
6085	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干61#变压器	200	69.10	41.80	41.80	未进入负面清	否	无	-5.96%
6086	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干69左1#柱上变压器	200	69.92	40.16	40.16	未进入负面清	否	无	-2.04%
6087	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡干73#变压器	200	52.55	74.90	74.90	未进入负面清	否	无	4.52%
6088	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分13右1#柱上变压器	100	53.33	36.67	36.67	未进入负面清	否	无	-9.05%
6089	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分23左2#变压器	400	58.01	127.96	127.96	未进入负面清	否	无	-9.33%
6090	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分32右1#变压器	200	57.69	64.62	64.62	未进入负面清	否	无	-3.64%
6091	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分37右1#变压器	100	55.27	34.73	34.73	未进入负面清	否	无	-8.07%
6092	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分44左1#变压器	100	47.28	42.72	42.72	未进入负面清	否	无	2.51%
6093	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分54#变压器	200	47.90	84.20	84.20	未进入负面清	否	无	7.25%
6094	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分80#变压器	160	51.45	61.68	61.68	未进入负面清	否	无	2.74%
6095	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分87右1#变压器	200	60.65	58.70	58.70	未进入负面清	否	无	-0.49%
6096	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分102#变压器	100	54.07	35.93	35.93	未进入负面清	否	无	0.94%
6097	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分105右2#变压器	200	46.74	86.52	86.52	未进入负面清	否	无	3.56%
6098	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张沟分109#变压器	100	69.48	20.52	20.52	未进入负面清	否	无	6.40%
6099	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	虾苗分4#变压器	400	65.15	99.40	99.40	未进入负面清	否	无	3.57%
6100	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	虾苗分29右3#变压器	200	69.06	41.88	41.88	未进入负面清	否	无	5.64%
6101	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	磨房分4#变压器	200	46.25	87.50	87.50	未进入负面清	否	无	8.70%
6102	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	永安分1右1#变压器	630	66.59	147.48	147.48	未进入负面清	否	无	-6.11%
6103	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	张屯支4右7#变压器	200	54.60	70.80	70.80	未进入负面清	否	无	-1.86%
6104	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	坊沟支2右2#变压器	200	55.45	69.10	69.10	未进入负面清	否	无	0.76%
6105	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	冷库线1#配电站2#变压器	630	46.56	273.67	273.67	未进入负面清	否	无	-4.05%
6106	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	冷库线	冷库线1#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	3.17%
6107	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线莲城干27#变压器	315	45.86	139.04	139.04	未进入负面清	否	无	-2.28%
6108	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线1#配电站1#变压器	800	59.46	244.32	244.32	未进入负面清	否	无	7.59%
6109	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线1#配电站2#变压器	630	69.17	131.23	131.23	未进入负面清	否	无	0.73%
6110	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线2#配电站1#变压器	630	60.60	185.22	185.22	未进入负面清	否	无	-8.11%
6111	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	莲城线	莲城线2#配电站2#变压器	630	68.36	136.33	136.33	未进入负面清	否	无	-9.12%
6112	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城1#配电站1#变压器	800	51.34	309.28	309.28	未进入负面清	否	无	1.16%
6113	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城1#配电站2#变压器	630	60.74	184.34	184.34	未进入负面清	否	无	-0.19%
6114	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城2#配电站1#变压器	800	63.97	208.24	208.24	未进入负面清	否	无	8.65%
6115	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城3#配电站1#变压器	630	47.01	270.84	270.84	未进入负面清	否	无	-5.68%
6116	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城4#配电站1#变压器	630	55.42	217.85	217.85	未进入负面清	否	无	-2.62%
6117	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线南都欣城4#配电站2#变压器	630	56.07	213.76	213.76	未进入负面清	否	无	5.34%
6118	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线中央华府1#配电站1#变压器	630	66.21	149.88	149.88	未进入负面清	否	无	-6.75%
6119	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线中央华府1#配电站2#变压器	630	47.47	267.94	267.94	未进入负面清	否	无	-3.08%
6120	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区1号配电站1号变	800	56.45	268.40	268.40	未进入负面清	否	无	2.20%
6121	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区1号配电站2号变	800	65.27	197.84	197.84	未进入负面清	否	无	-0.65%
6122	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区2号配电站1号变	630	49.10	257.67	257.67	未进入负面清	否	无	-1.72%
6123	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区2号配电站2号变	630	64.18	162.67	162.67	未进入负面清	否	无	-3.18%
6124	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区3号配电站1号变	630	58.69	197.25	197.25	未进入负面清	否	无	-5.09%
6125	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	南都线	南都线骊都小区3号配电站2号变	630	48.50	261.45	261.45	未进入负面清	否	无	-4.79%
6126	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	柳南甲线建烨新城1号配电站变压器	800	62.96	216.32	216.32	未进入负面清	否	无	7.11%

6127	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	柳南甲线建烨新城2号配电站变压器	800	68.75	170.00	170.00	未进入负面清	否	无	-2.21%
6128	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	柳南甲线建烨新城3号配电站1号变压器	630	68.70	134.19	134.19	未进入负面清	否	无	-3.25%
6129	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	柳南甲线建烨新城3号配电站2号变压器	630	66.19	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-7.87%
6130	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线长堡干3#箱式配电站1#变压器	160	50.62	63.01	63.01	未进入负面清	否	无	4.04%
6131	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线长堡干4#箱式配电站1#变压器	200	45.30	89.40	89.40	未进入负面清	否	无	-6.29%
6132	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线长堡干5#箱式配电站1#变压器	160	53.81	57.90	57.90	未进入负面清	否	无	1.75%
6133	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线长堡干1#箱式配电站变压器	100	54.42	35.58	35.58	未进入负面清	否	无	-4.64%
6134	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线颐莲家园1#配电站1#变压器	800	68.72	170.24	170.24	未进入负面清	否	无	9.16%
6135	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	长堡线	长堡线颐莲家园2#配电站1#变压器	800	58.31	253.52	253.52	未进入负面清	否	无	-5.63%
6136	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电台线1#箱式配电站1#变压器	630	48.99	258.36	258.36	未进入负面清	否	无	6.79%
6137	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电台线2#箱变变压器	315	65.67	76.64	76.64	未进入负面清	否	无	3.85%
6138	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电台线3#箱变变压器	630	68.96	132.55	132.55	未进入负面清	否	无	-0.87%
6139	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	电台线	电和分1#配电站1#变压器	200	53.98	72.04	72.04	未进入负面清	否	无	5.89%
6140	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	电台线5#配电站1#变压器	630	47.61	267.06	267.06	未进入负面清	否	无	-0.87%
6141	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	陈屯线	电台线5#配电站2#变压器	630	53.26	231.46	231.46	未进入负面清	否	无	-7.07%
6142	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	法蓝溪谷1#配电站101配电变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-5.56%
6143	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	法蓝溪谷1#配电站102配电变压器	800	52.29	301.68	301.68	未进入负面清	否	无	0.55%
6144	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	柳南甲线	法蓝溪谷1#配电站103配电变压器	800	60.95	232.40	232.40	未进入负面清	否	无	-7.96%
6145	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑1#配电站103配电变压器	630	49.08	257.80	257.80	未进入负面清	否	无	1.21%
6146	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑1#配电站104配电变压器	630	60.69	184.65	184.65	未进入负面清	否	无	5.66%
6147	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑1#配电站105配电变压器	630	56.47	211.24	211.24	未进入负面清	否	无	6.86%
6148	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑2#配电站103配电变压器	630	55.83	215.27	215.27	未进入负面清	否	无	-5.61%
6149	普兰店区供电公司	66kV南山变电站	新南甲线	裕和苑2#配电站104配电变压器	630	62.88	170.86	170.86	未进入负面清	否	无	-0.64%
6150	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	海岸线	海岸干47#变台变压器	200	50.97	78.06	78.06	未进入负面清	否	无	8.90%
6151	普兰店区供电公司	66kV柳家变电站	姚家线	陈屯分2右1#变台变压器	200	64.43	51.14	51.14	未进入负面清	否	无	-3.54%
6152	普兰店区供电公司	66kV皮口变电站	城皮西线	沿海小区分9右3#变台变压器	200	62.75	54.50	54.50	未进入负面清	否	无	-9.84%
6153	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	谢屯线	屯线水田支14左2#变台变压器董家二	200	51.59	76.82	76.82	未进入负面清	否	无	8.36%
6154	普兰店区供电公司	66kV赞子河变电站	粮农线	占子河分9#变压器	200	51.38	77.24	77.24	未进入负面清	否	无	-5.97%
6155	普兰店区供电公司	66kV唐家房变电站	水源线	泡子干135左9#	200	58.08	63.84	63.84	未进入负面清	否	无	9.02%
6156	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	沙包线	沙包线沙包干88右7#	200	59.40	61.20	61.20	未进入负面清	否	无	9.00%
6157	普兰店区供电公司	66kV东老滩变电站	后宋甲线	后宋甲线崖底支13# 变台变压器隋屯	200	58.82	62.36	62.36	未进入负面清	否	无	-8.09%
6158	普兰店区供电公司	66kV李屯变电站	李甘线	菜园支20#变压器	100	64.29	25.71	25.71	未进入负面清	否	无	-1.91%
6159	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	农场线	场线农场干66#右7#变台变压器双小杨	200	66.42	47.16	47.16	未进入负面清	否	无	7.04%
6160	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益线瓦房分31#变台变压器	100	54.64	35.36	35.36	未进入负面清	否	无	-0.28%
6161	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	庆阳支51#左5#变台变压器	100	69.24	20.76	20.76	未进入负面清	否	无	4.37%
6162	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	石庙支13#变台变压器	100	54.90	35.10	35.10	未进入负面清	否	无	9.95%
6163	普兰店区供电公司	66kV丰荣变电站	丰台甲线	梁沟分7#	200	61.32	57.36	57.36	未进入负面清	否	无	2.15%
6164	普兰店区供电公司	66kV双塔变电站	福全线	福全线塔西分10右2#变台变压器	200	49.14	81.72	81.72	未进入负面清	否	无	3.75%
6165	普兰店区供电公司	66kV安波变电站	同益线	同益线于家支74#变台变压器	100	60.82	29.18	29.18	未进入负面清	否	无	-0.57%
6166	普兰店区供电公司	66kV杨树房变电站	华杨线	战家分107左1#变压器	200	69.56	40.88	40.88	未进入负面清	否	无	-3.95%
6167	普兰店区供电公司	66kV莲山变电站	莲西线	郑店棚分9#变台变压器	200	51.94	76.12	76.12	未进入负面清	否	无	9.39%
6168	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	井房身支4#变压器	200	35.67	108.66	108.66	未进入负面清	否	无	3.30%
6169	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	龙王分199#变压器	200	26.10	127.80	127.80	未进入负面清	否	无	7.81%
6170	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	龙王分176#变压器	200	26.33	127.34	127.34	未进入负面清	否	无	-4.85%
6171	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	大山支1左1#变压器	100	32.64	57.36	57.36	未进入负面清	否	无	5.80%
6172	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	龙王分142左1#变压器	200	20.92	138.16	138.16	未进入负面清	否	无	-9.88%

6173	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	北井屯支26#变压器	30	30.35	17.90	17.90	未进入负面清	否	无	1.99%
6174	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	三分4#变压器	160	31.20	94.08	94.08	未进入负面清	否	无	9.86%
6175	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	罗圈分36#变压器	30	22.61	20.22	20.22	未进入负面清	否	无	-5.20%
6176	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头干11#变压器	315	29.71	189.91	189.91	未进入负面清	否	无	4.58%
6177	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	学校分4#变压器	200	42.32	95.36	95.36	未进入负面清	否	无	7.78%
6178	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头57右2#变压器	315	27.09	198.17	198.17	未进入负面清	否	无	-3.16%
6179	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	松树咀支10#变压器	200	25.15	129.70	129.70	未进入负面清	否	无	-7.80%
6180	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	一面山支28#变压器	80	28.20	49.44	49.44	未进入负面清	否	无	3.47%
6181	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	东支2#变压器	30	26.81	18.96	18.96	未进入负面清	否	无	6.50%
6182	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头干62左1#变压器	400	19.79	280.84	280.84	未进入负面清	否	无	6.99%
6183	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头100#变压器	315	25.05	204.59	204.59	未进入负面清	否	无	9.85%
6184	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪盐支3#变压器	200	29.63	120.74	120.74	未进入负面清	否	无	-2.15%
6185	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	罗岛支6#变压器	100	54.54	35.46	35.46	未进入负面清	否	无	7.83%
6186	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	罗岛支14#变压器	100	32.65	57.35	57.35	未进入负面清	否	无	9.96%
6187	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头分37#变压器	315	37.65	164.90	164.90	未进入负面清	否	无	2.80%
6188	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	拉腔支5#变压器	200	28.20	123.60	123.60	未进入负面清	否	无	6.63%
6189	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头129#变压器	80	45.69	35.45	35.45	未进入负面清	否	无	4.74%
6190	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	水产分6#变压器	200	24.18	131.64	131.64	未进入负面清	否	无	2.35%
6191	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	水产分19#变压器	200	39.82	100.36	100.36	未进入负面清	否	无	5.18%
6192	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头分36#变压器	315	35.23	172.53	172.53	未进入负面清	否	无	-7.03%
6193	长兴岛供电公司	交流岛66kV移动变	洪西头线	洪西头干88右1#变压器	400	28.94	244.24	244.24	未进入负面清	否	无	0.56%
6194	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	北屯分3#变压器	200	29.59	120.82	120.82	未进入负面清	否	无	1.48%
6195	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	北屯分11#变压器	100	27.49	62.51	62.51	未进入负面清	否	无	-4.36%
6196	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干68#变压器	315	11.83	246.24	246.24	未进入负面清	否	无	-8.11%
6197	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	张港分10#变压器	200	26.84	126.32	126.32	未进入负面清	否	无	-3.23%
6198	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	赶牛分9#变压器	200	33.21	113.58	113.58	未进入负面清	否	无	9.55%
6199	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干85#变压器	200	26.18	127.64	127.64	未进入负面清	否	无	4.81%
6200	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	电镀支1#变压器	315	34.47	174.92	174.92	未进入负面清	否	无	-6.52%
6201	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	郝窝分21左2#变压器	100	22.37	67.63	67.63	未进入负面清	否	无	8.29%
6202	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	郝窝分49#变压器	200	28.56	122.88	122.88	未进入负面清	否	无	-2.98%
6203	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	郝窝分42#变压器	200	48.44	83.12	83.12	未进入负面清	否	无	-2.50%
6204	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	东沟分7#变压器	315	20.39	219.27	219.27	未进入负面清	否	无	1.99%
6205	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	东沟分36#变压器	400	32.97	228.12	228.12	未进入负面清	否	无	-1.11%
6206	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	杨屯分4右1#变压器	200	34.23	111.54	111.54	未进入负面清	否	无	6.90%
6207	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	杨屯分25左1#变压器	200	15.35	149.30	149.30	未进入负面清	否	无	-0.13%
6208	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	老窝分5#变压器	200	31.55	116.90	116.90	未进入负面清	否	无	8.21%
6209	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	老窝分7左1#变压器	200	29.49	121.02	121.02	未进入负面清	否	无	3.22%
6210	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	老窝分16#变压器	200	36.31	107.38	107.38	未进入负面清	否	无	5.55%
6211	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	二道河分2#变压器	200	17.68	144.64	144.64	未进入负面清	否	无	1.36%
6212	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	二道河分15#变压器	200	13.40	153.20	153.20	未进入负面清	否	无	0.86%
6213	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	二道河分19#变压器	315	16.25	232.31	232.31	未进入负面清	否	无	9.92%
6214	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干159右1#变压器	200	76.80	26.40	26.40	未进入负面清	否	无	4.73%
6215	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	七一分5#变压器	100	32.54	57.46	57.46	未进入负面清	否	无	-1.77%
6216	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	七一支2#变压器	200	31.03	117.94	117.94	未进入负面清	否	无	-7.64%
6217	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干163间1#变压器	400	25.75	257.00	257.00	未进入负面清	否	无	6.97%
6218	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	西海头分18#右1#变压器	200	15.38	149.24	149.24	未进入负面清	否	无	-2.15%

6219	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	凤鸣干185#变压器	200	25.30	129.40	129.40	未进入负面清	否	无	-9.56%
6220	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	杨屯分18#变压器	200	42.41	95.18	95.18	未进入负面清	否	无	4.36%
6221	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	凤鸣线	老窝分24左1#变压器	200	33.98	112.04	112.04	未进入负面清	否	无	3.69%
6222	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	联谢干家属分2#变压器	100	34.16	55.84	55.84	未进入负面清	否	无	-0.20%
6223	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	联谢干31#变压器	80	39.02	40.78	40.78	未进入负面清	否	无	-3.93%
6224	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	联谢干39#变压器	315	19.75	221.29	221.29	未进入负面清	否	无	6.09%
6225	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	联合分2#变压器	50	41.19	24.41	24.41	未进入负面清	否	无	7.99%
6226	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	凤鸣干9右1#变压器	80	37.91	41.67	41.67	未进入负面清	否	无	-6.92%
6227	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分2#变压器	315	10.16	251.50	251.50	未进入负面清	否	无	2.79%
6228	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	马路支2#变压器	200	26.88	126.24	126.24	未进入负面清	否	无	2.74%
6229	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分20左2#变压器	315	25.31	203.77	203.77	未进入负面清	否	无	-5.93%
6230	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	马路一支7#变压器	100	27.48	62.52	62.52	未进入负面清	否	无	4.33%
6231	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分38左1#变压器	315	32.30	181.76	181.76	未进入负面清	否	无	7.52%
6232	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分30#变压器	100	27.59	62.41	62.41	未进入负面清	否	无	3.23%
6233	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	马路二支5#变压器	200	33.64	112.72	112.72	未进入负面清	否	无	-1.70%
6234	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分48左1#变压器	315	26.44	200.21	200.21	未进入负面清	否	无	-1.38%
6235	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	大井支23#变压器	100	75.14	14.86	14.86	未进入负面清	否	无	-6.96%
6236	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	管沟支11#变压器	100	27.42	62.58	62.58	未进入负面清	否	无	0.87%
6237	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分91#变压器	200	11.88	156.24	156.24	未进入负面清	否	无	9.80%
6238	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	东育支12#变压器	100	26.44	63.56	63.56	未进入负面清	否	无	4.58%
6239	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	敬老支14#变压器	315	15.35	235.15	235.15	未进入负面清	否	无	9.33%
6240	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分96#变压器	200	11.56	156.88	156.88	未进入负面清	否	无	1.21%
6241	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	七队支19#变压器	100	31.29	58.71	58.71	未进入负面清	否	无	-4.33%
6242	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	七队支2右1#变压器	200	10.27	159.46	159.46	未进入负面清	否	无	3.01%
6243	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	八队支2#变压器	100	34.24	55.76	55.76	未进入负面清	否	无	-6.56%
6244	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	九队支14#变压器	315	14.90	236.57	236.57	未进入负面清	否	无	8.63%
6245	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分129#左1#变压器	100	24.98	65.02	65.02	未进入负面清	否	无	8.07%
6246	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分144#变压器	200	25.31	129.38	129.38	未进入负面清	否	无	9.82%
6247	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	果队支16#变压器	100	25.63	64.37	64.37	未进入负面清	否	无	-7.52%
6248	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	果队支20#变压器	100	25.61	64.39	64.39	未进入负面清	否	无	9.80%
6249	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分157左1#变压器	100	21.49	68.51	68.51	未进入负面清	否	无	-8.80%
6250	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	西台支3#变压器	200	39.73	100.54	100.54	未进入负面清	否	无	4.39%
6251	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	海奥支3#变压器	315	27.47	196.97	196.97	未进入负面清	否	无	1.46%
6252	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	海奥支14#变压器	400	27.05	251.80	251.80	未进入负面清	否	无	9.13%
6253	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分185#变压器	160	31.14	94.18	94.18	未进入负面清	否	无	-4.23%
6254	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分191#变压器	160	25.34	103.46	103.46	未进入负面清	否	无	-3.81%
6255	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	前哨分211#变压器	200	22.25	135.50	135.50	未进入负面清	否	无	-8.57%
6256	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	岳沟支17#变压器	100	29.06	60.94	60.94	未进入负面清	否	无	-5.87%
6257	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	卡轮房支67#变压器	100	30.41	59.59	59.59	未进入负面清	否	无	-2.37%
6258	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	龙王线	三支支3#变压器	200	33.51	112.98	112.98	未进入负面清	否	无	-1.56%
6259	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#1配电站1#变压器	630	15.27	470.80	470.80	未进入负面清	否	无	-5.60%
6260	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#1配电站2#变压器	630	15.10	471.87	471.87	未进入负面清	否	无	0.06%
6261	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#2配电站1#变压器	630	34.10	352.17	352.17	未进入负面清	否	无	-4.69%
6262	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#2配电站2#变压器	630	11.09	497.13	497.13	未进入负面清	否	无	2.62%
6263	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#3配电站1#变压器	630	25.09	408.93	408.93	未进入负面清	否	无	-6.24%
6264	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#3配电站2#变压器	630	16.72	461.66	461.66	未进入负面清	否	无	5.50%

6265	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#4配电站1#变压器	630	26.62	399.29	399.29	未进入负面清单	否	无	9.12%
6266	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#4配电站2#变压器	630	32.17	364.33	364.33	未进入负面清单	否	无	0.29%
6267	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#5配电站1#变压器	630	13.01	485.04	485.04	未进入负面清单	否	无	2.56%
6268	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#5配电站2#变压器	630	14.87	473.32	473.32	未进入负面清单	否	无	-7.87%
6269	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#6配电站1#变压器	630	10.20	502.74	502.74	未进入负面清单	否	无	5.98%
6270	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#6配电站2#变压器	630	34.50	349.65	349.65	未进入负面清单	否	无	9.28%
6271	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#7配电站1#变压器	630	12.70	486.99	486.99	未进入负面清单	否	无	2.37%
6272	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#7配电站2#变压器	630	25.08	409.00	409.00	未进入负面清单	否	无	5.71%
6273	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#8配电站1#变压器	630	25.07	409.06	409.06	未进入负面清单	否	无	-9.58%
6274	长兴岛供电公司	骆驼岛66kV变电站	联谢线	蓝湾#8配电站2#变压器	630	25.53	406.17	406.17	未进入负面清单	否	无	-9.10%
6275	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干长五分环通支1左1#变压器	200	11.15	157.70	157.70	未进入负面清单	否	无	-2.53%
6276	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干新世耀分7#变压器	30	37.49	15.75	15.75	未进入负面清单	否	无	-3.18%
6277	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干新世耀分97右1#变压器	200	33.30	113.39	113.39	未进入负面清单	否	无	-1.55%
6278	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干长五分炬烽支5#变压器	160	19.99	112.01	112.01	未进入负面清单	否	无	2.13%
6279	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干23#变压器	400	11.88	312.48	312.48	未进入负面清单	否	无	0.39%
6280	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干19#变压器（长14台）	100	32.55	57.45	57.45	未进入负面清单	否	无	6.02%
6281	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港干7#变压器	100	30.77	59.23	59.23	未进入负面清单	否	无	7.39%
6282	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干14#变压器	100	35.08	54.92	54.92	未进入负面清单	否	无	-3.43%
6283	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干62#变压器	200	21.58	136.85	136.85	未进入负面清单	否	无	-4.99%
6284	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干北海分3左1#变压器	100	44.53	45.47	45.47	未进入负面清单	否	无	-5.28%
6285	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干北海分北七支3右1#变压器	100	45.31	44.69	44.69	未进入负面清单	否	无	7.72%
6286	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干北海分北四支4#变压器	80	25.77	51.39	51.39	未进入负面清单	否	无	1.95%
6287	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干北海分北一支9#变压器	315	26.28	200.72	200.72	未进入负面清单	否	无	8.73%
6288	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干沙四分4#变压器	50	64.77	12.62	12.62	未进入负面清单	否	无	3.45%
6289	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干沙五分4左1#变压器	100	29.70	60.30	60.30	未进入负面清单	否	无	4.93%
6290	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干石门分2左1#变压器	100	12.91	77.09	77.09	未进入负面清单	否	无	7.00%
6291	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干新民分4#变压器	100	37.61	52.39	52.39	未进入负面清单	否	无	-3.39%
6292	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干新民分38右1#变压器	100	54.11	35.89	35.89	未进入负面清单	否	无	2.05%
6293	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干新民分123左1#变压器	100	27.92	62.08	62.08	未进入负面清单	否	无	4.78%
6294	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干新民分87#变压器	50	72.14	8.93	8.93	未进入负面清单	否	无	-8.25%
6295	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海分40#变压器	50	25.73	32.13	32.13	未进入负面清单	否	无	-0.46%
6296	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	西山支8右1#变压器	200	30.83	118.34	118.34	未进入负面清单	否	无	1.68%
6297	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区1#配电站1#变压器	630	26.15	402.23	402.23	未进入负面清单	否	无	-9.03%
6298	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区1#配电站2#变压器	630	66.84	145.91	145.91	未进入负面清单	否	无	-2.83%
6299	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区2#配电站1#变压器	630	25.67	405.29	405.29	未进入负面清单	否	无	-9.87%
6300	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区2#配电站2#变压器	630	25.60	405.75	405.75	未进入负面清单	否	无	-0.51%
6301	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区3#配电站1#变压器	630	51.31	243.73	243.73	未进入负面清单	否	无	-1.69%
6302	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区3#配电站2#变压器	630	34.88	347.23	347.23	未进入负面清单	否	无	-6.94%
6303	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区4#配电站1#变压器	630	25.52	406.20	406.20	未进入负面清单	否	无	-6.78%
6304	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	新港小区4#配电站2#变压器	630	21.46	431.83	431.83	未进入负面清单	否	无	5.29%
6305	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	北山箱式配电站	250	13.97	190.08	190.08	未进入负面清单	否	无	3.98%
6306	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#1配电站1#变压器	630	25.29	407.69	407.69	未进入负面清单	否	无	3.27%
6307	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#1配电站2#变压器	630	30.49	374.90	374.90	未进入负面清单	否	无	5.61%

6308	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#2配电站1#变压器	500	25.01	324.94	324.94	未进入负面清单	否	无	-2.21%
6309	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#2配电站2#变压器	500	25.07	324.64	324.64	未进入负面清单	否	无	3.71%
6310	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#3配电站1#变压器	630	25.06	409.12	409.12	未进入负面清单	否	无	-4.75%
6311	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#3配电站2#变压器	500	17.45	362.76	362.76	未进入负面清单	否	无	-2.64%
6312	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#4配电站1#变压器	630	33.92	353.33	353.33	未进入负面清单	否	无	3.65%
6313	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX A区（海景花园）#4配电站2#变压器	630	38.30	325.68	325.68	未进入负面清单	否	无	-9.78%
6314	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#5配电站1#变压器	630	32.70	360.96	360.96	未进入负面清单	否	无	-4.74%
6315	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#5配电站2#变压器	630	21.08	434.17	434.17	未进入负面清单	否	无	6.77%
6316	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#6配电站1#变压器	630	25.11	408.82	408.82	未进入负面清单	否	无	-1.99%
6317	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#6配电站2#变压器	630	21.18	433.57	433.57	未进入负面清单	否	无	-2.40%
6318	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#7配电站1#变压器	630	13.07	484.67	484.67	未进入负面清单	否	无	2.81%
6319	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#7配电站2#变压器	630	34.24	351.29	351.29	未进入负面清单	否	无	-0.84%
6320	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#8配电站1#变压器	630	24.38	413.38	413.38	未进入负面清单	否	无	5.69%
6321	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX B区（海景花园）#8配电站2#变压器	630	25.05	409.20	409.20	未进入负面清单	否	无	8.20%
6322	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#1配电站1#变压器	630	35.00	346.47	346.47	未进入负面清单	否	无	9.44%
6323	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#1配电站2#变压器	630	25.30	407.59	407.59	未进入负面清单	否	无	-4.10%
6324	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#2配电站1#变压器	630	33.52	355.85	355.85	未进入负面清单	否	无	-3.08%
6325	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#2配电站2#变压器	630	25.51	406.31	406.31	未进入负面清单	否	无	-3.88%
6326	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#3配电站1#变压器	630	18.84	448.31	448.31	未进入负面清单	否	无	8.21%
6327	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#3配电站2#变压器	630	25.67	405.27	405.27	未进入负面清单	否	无	-6.88%
6328	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#4配电站1#变压器	630	10.20	502.74	502.74	未进入负面清单	否	无	-9.18%
6329	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期A区#4配电站2#变压器	630	34.52	349.55	349.55	未进入负面清单	否	无	1.58%
6330	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区1#配电站1#变压器	630	10.66	499.87	499.87	未进入负面清单	否	无	9.70%
6331	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区1#配电站2#变压器	630	14.28	477.04	477.04	未进入负面清单	否	无	-1.41%
6332	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区2#配电站1#变压器	630	12.50	488.22	488.22	未进入负面清单	否	无	-2.95%
6333	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区2#配电站2#变压器	630	13.32	483.08	483.08	未进入负面清单	否	无	3.87%
6334	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区3#配电站1#变压器	630	10.15	503.04	503.04	未进入负面清单	否	无	-5.29%
6335	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区3#配电站2#变压器	630	25.26	407.84	407.84	未进入负面清单	否	无	9.45%
6336	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区4#配电站1#变压器	630	12.78	486.49	486.49	未进入负面清单	否	无	-5.20%
6337	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区4#配电站2#变压器	630	32.62	361.49	361.49	未进入负面清单	否	无	4.33%
6338	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区5#配电站1#变压器	630	33.40	356.58	356.58	未进入负面清单	否	无	-4.07%
6339	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区5#配电站2#变压器	630	34.32	350.76	350.76	未进入负面清单	否	无	4.34%

6340	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区6#配电站1#变压器	630	11.36	495.41	495.41	未进入负面清	否	无	-0.08%
6341	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区6#配电站2#变压器	630	10.37	501.68	501.68	未进入负面清	否	无	1.06%
6342	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区7#配电站1#变压器	630	30.22	376.61	376.61	未进入负面清	否	无	-6.08%
6343	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区7#配电站2#变压器	630	34.55	349.32	349.32	未进入负面清	否	无	-4.04%
6344	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区8#配电站1#变压器	630	12.98	485.20	485.20	未进入负面清	否	无	5.09%
6345	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	STX二期B区8#配电站2#变压器	630	32.28	363.61	363.61	未进入负面清	否	无	0.15%
6346	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座1#配电站1#变压器	800	20.98	552.19	552.19	未进入负面清	否	无	3.68%
6347	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座1#配电站2#变压器	800	34.43	444.54	444.54	未进入负面清	否	无	-2.28%
6348	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座2#配电站1#变压器	800	13.88	608.93	608.93	未进入负面清	否	无	-0.11%
6349	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座2#配电站2#变压器	800	11.42	628.61	628.61	未进入负面清	否	无	-0.30%
6350	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座3#配电站1#变压器	800	30.40	476.80	476.80	未进入负面清	否	无	0.24%
6351	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座3#配电站2#变压器	800	32.21	462.30	462.30	未进入负面清	否	无	-2.16%
6352	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座4#配电站1#变压器	800	29.55	483.62	483.62	未进入负面清	否	无	6.78%
6353	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座4#配电站2#变压器	800	31.54	467.68	467.68	未进入负面清	否	无	8.87%
6354	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座5#配电站1#变压器	800	28.18	494.56	494.56	未进入负面清	否	无	5.37%
6355	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	长岭新座5#配电站2#变压器	800	32.92	456.64	456.64	未进入负面清	否	无	9.24%
6356	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园1#配电站1#变压器	630	10.51	500.77	500.77	未进入负面清	否	无	-0.40%
6357	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园1#配电站2#变压器	630	11.60	493.89	493.89	未进入负面清	否	无	4.30%
6358	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园2#配电站1#变压器	630	10.36	501.76	501.76	未进入负面清	否	无	-4.53%
6359	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园2#配电站2#变压器	630	34.36	350.53	350.53	未进入负面清	否	无	4.26%
6360	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园3#配电站1#变压器	630	12.79	486.41	486.41	未进入负面清	否	无	0.71%
6361	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	长岭甲线	龙泉家园3#配电站2#变压器	630	27.20	395.67	395.67	未进入负面清	否	无	6.15%
6362	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张三分5#变压器	50	65.47	12.26	12.26	未进入负面清	否	无	5.50%
6363	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张六支7#变压器	50	47.63	21.19	21.19	未进入负面清	否	无	-9.83%
6364	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干111#变压器	100	32.56	57.44	57.44	未进入负面清	否	无	5.64%
6365	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干广二支广六支11#变压器	100	33.47	56.53	56.53	未进入负面清	否	无	1.68%
6366	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干供热分12#变压器	100	40.43	49.57	49.57	未进入负面清	否	无	6.96%
6367	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干广二支广一支6#变压器	100	39.17	50.83	50.83	未进入负面清	否	无	9.09%
6368	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干广福分广十支6#变压器	30	67.52	6.74	6.74	未进入负面清	否	无	-1.32%
6369	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干广七分5#变压器	100	37.33	52.67	52.67	未进入负面清	否	无	1.77%
6370	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分丰机支1右1#变压器	200	25.17	129.66	129.66	未进入负面清	否	无	6.00%
6371	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯分46左1#变压器	400	29.56	241.78	241.78	未进入负面清	否	无	9.26%
6372	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分三八支7#变压器	200	30.65	118.70	118.70	未进入负面清	否	无	-3.43%
6373	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张五支14#变压器	100	32.74	57.26	57.26	未进入负面清	否	无	6.58%
6374	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张八支2右1#变压器	200	30.41	119.18	119.18	未进入负面清	否	无	-0.64%
6375	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张九支10左2#变压器	200	28.77	122.46	122.46	未进入负面清	否	无	-5.66%
6376	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张十支7右1右2#变压器	200	10.34	159.31	159.31	未进入负面清	否	无	-9.75%
6377	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张四支3#变压器	100	32.90	57.10	57.10	未进入负面清	否	无	-4.58%
6378	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张一支6#变压器	200	20.30	139.39	139.39	未进入负面清	否	无	7.43%
6379	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干广福分23#变压器	100	13.06	76.94	76.94	未进入负面清	否	无	3.86%
6380	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯干张屯分张九支2右1#变压器	200	25.01	129.98	129.98	未进入负面清	否	无	-2.01%
6381	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张一支10#变压器	100	38.02	51.98	51.98	未进入负面清	否	无	-7.67%
6382	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	张屯分44右1#变压器	100	41.05	48.95	48.95	未进入负面清	否	无	4.71%
6383	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	联合兴苑箱式配电站	500	18.20	358.98	358.98	未进入负面清	否	无	6.59%
6384	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	怡海花园1#配电站1#变压器	630	18.20	452.31	452.31	未进入负面清	否	无	8.44%
6385	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	怡海花园1#配电站2#变压器	630	11.16	496.69	496.69	未进入负面清	否	无	4.77%

6386	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	怡海花园2#配电站1#变压器	400	16.98	292.08	292.08	未进入负面清	否	无	-0.29%
6387	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张电线	怡海花园2#配电站2#变压器	400	19.32	282.72	282.72	未进入负面清	否	无	4.86%
6388	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山1#配电站1#变压器	630	30.17	376.92	376.92	未进入负面清	否	无	-1.65%
6389	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山1#配电站2#变压器	630	28.95	384.63	384.63	未进入负面清	否	无	7.17%
6390	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山14#配电站1#变压器	630	25.53	406.17	406.17	未进入负面清	否	无	5.59%
6391	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山14#配电站2#变压器	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清	否	无	2.24%
6392	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山2#配电站1#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清	否	无	-2.81%
6393	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山2#配电站2#变压器	630	30.87	372.53	372.53	未进入负面清	否	无	5.13%
6394	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山3#配电站1#变压器	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清	否	无	0.01%
6395	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山3#配电站2#变压器	630	31.24	370.19	370.19	未进入负面清	否	无	-0.07%
6396	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山4#配电站1#变压器	630	22.44	425.63	425.63	未进入负面清	否	无	8.06%
6397	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山4#配电站2#变压器	630	25.83	404.28	404.28	未进入负面清	否	无	-6.41%
6398	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山5#配电站1#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清	否	无	-4.06%
6399	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山5#配电站2#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清	否	无	-0.78%
6400	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山6#配电站1#变压器	630	28.04	390.37	390.37	未进入负面清	否	无	4.48%
6401	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山6#配电站2#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清	否	无	-8.95%
6402	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山7#配电站1#变压器	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清	否	无	5.39%
6403	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	依云线	依云伴山7#配电站2#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清	否	无	-4.25%
6404	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁1#箱式配电站	315	10.73	249.71	249.71	未进入负面清	否	无	-6.84%
6405	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛1#配电站1#变压器	630	61.02	182.57	182.57	未进入负面清	否	无	-4.57%
6406	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛1#配电站2#变压器	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清	否	无	-3.33%
6407	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛2#配电站1#变压器	630	43.99	289.85	289.85	未进入负面清	否	无	7.61%
6408	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛2#配电站2#变压器	630	25.38	407.08	407.08	未进入负面清	否	无	-0.91%
6409	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛3#配电站1#变压器	630	28.73	386.01	386.01	未进入负面清	否	无	-7.33%
6410	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛3#配电站2#变压器	630	19.26	445.66	445.66	未进入负面清	否	无	6.19%
6411	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛4#配电站1#变压器	630	22.10	427.74	427.74	未进入负面清	否	无	6.75%
6412	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛4#配电站2#变压器	630	25.50	406.32	406.32	未进入负面清	否	无	1.20%
6413	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛5#配电站1#变压器	630	17.69	455.57	455.57	未进入负面清	否	无	-6.56%
6414	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛5#配电站2#变压器	630	12.96	485.35	485.35	未进入负面清	否	无	4.08%
6415	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛6#配电站1#变压器	630	18.97	447.48	447.48	未进入负面清	否	无	-2.92%
6416	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛6#配电站2#变压器	630	10.86	498.58	498.58	未进入负面清	否	无	6.29%
6417	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛6#配电站3#变压器	630	23.36	419.81	419.81	未进入负面清	否	无	4.82%
6418	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁1#配电站1#变压器	400	26.21	255.17	255.17	未进入负面清	否	无	-8.39%
6419	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁1#配电站2#变压器	630	14.08	478.32	478.32	未进入负面清	否	无	-3.92%
6420	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁2#配电站1#变压器	630	19.42	444.68	444.68	未进入负面清	否	无	6.61%
6421	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁2#配电站2#变压器	630	16.13	465.39	465.39	未进入负面清	否	无	-9.55%
6422	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁3#配电站1#变压器	630	18.29	451.79	451.79	未进入负面清	否	无	9.95%
6423	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	三堂回迁3#配电站2#变压器	630	28.92	384.78	384.78	未进入负面清	否	无	9.49%
6424	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛7#配电站1#变压器	630	13.27	483.39	483.39	未进入负面清	否	无	-2.28%
6425	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兴港线	翠岛7#配电站2#变压器	630	13.03	484.90	484.90	未进入负面清	否	无	2.73%
6426	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老三支1#变压器	50	46.80	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	-6.41%
6427	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	兴岛干134右3#变压器	100	30.10	59.90	59.90	未进入负面清	否	无	7.98%
6428	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	兴岛干89左1变压器	200	30.26	119.49	119.49	未进入负面清	否	无	1.79%
6429	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老六支12#变压器	100	26.91	63.09	63.09	未进入负面清	否	无	4.74%
6430	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	东井分5#变压器	80	17.23	58.21	58.21	未进入负面清	否	无	-1.08%
6431	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	东井分8#变压器	100	60.42	29.58	29.58	未进入负面清	否	无	-4.28%

6432	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	东井分41右1#变压器	400	34.86	220.54	220.54	未进入负面清	否	无	1.00%
6433	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	东井分57#变压器	100	56.36	33.64	33.64	未进入负面清	否	无	-3.17%
6434	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老十五支7#变压器	200	24.23	131.54	131.54	未进入负面清	否	无	4.71%
6435	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老十支7#变压器	200	17.87	144.26	144.26	未进入负面清	否	无	-3.05%
6436	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	兴岛线	老五支13#变压器	100	34.96	55.04	55.04	未进入负面清	否	无	-8.02%
6437	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭1#配电站1#变压器	630	13.69	480.74	480.74	未进入负面清	否	无	8.49%
6438	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭1#配电站2#变压器	630	28.54	387.20	387.20	未进入负面清	否	无	5.82%
6439	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭2#配电站1#变压器	630	25.32	407.46	407.46	未进入负面清	否	无	9.50%
6440	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭2#配电站2#变压器	630	15.40	470.01	470.01	未进入负面清	否	无	-4.33%
6441	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭3#配电站1#变压器	630	22.97	422.30	422.30	未进入负面清	否	无	-7.75%
6442	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	汇益华庭3#配电站2#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清	否	无	6.33%
6443	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成1#配电站1#变压器	630	34.70	348.36	348.36	未进入负面清	否	无	8.12%
6444	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成1#配电站2#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清	否	无	7.48%
6445	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成2#配电站1#变压器	630	23.16	421.09	421.09	未进入负面清	否	无	-8.20%
6446	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成2#配电站2#变压器	630	25.23	408.06	408.06	未进入负面清	否	无	2.80%
6447	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成3#配电站1#变压器	630	25.23	408.06	408.06	未进入负面清	否	无	-9.37%
6448	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成3#配电站2#变压器	630	24.49	412.70	412.70	未进入负面清	否	无	9.04%
6449	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成4#配电站1#变压器	630	22.91	422.68	422.68	未进入负面清	否	无	-3.27%
6450	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成4#配电站2#变压器	630	25.46	406.63	406.63	未进入负面清	否	无	-7.77%
6451	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成5#配电站1#变压器	630	37.22	332.49	332.49	未进入负面清	否	无	8.94%
6452	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新岛线	筑成5#配电站2#变压器	630	32.48	362.40	362.40	未进入负面清	否	无	-3.93%
6453	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成6#配电站1#变压器	630	25.17	408.40	408.40	未进入负面清	否	无	8.95%
6454	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成6#配电站2#变压器	630	27.46	394.00	394.00	未进入负面清	否	无	-0.04%
6455	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成7#配电站1#变压器	500	25.47	322.66	322.66	未进入负面清	否	无	2.96%
6456	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成9#配电站1#变压器	500	12.68	386.58	386.58	未进入负面清	否	无	-8.43%
6457	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成房产2#配电站1#变压器	500	28.16	309.18	309.18	未进入负面清	否	无	9.55%
6458	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成房产2#配电站2#变压器	500	25.07	324.64	324.64	未进入负面清	否	无	-4.48%
6459	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成房产3#配电站1#变压器	500	25.35	323.26	323.26	未进入负面清	否	无	-4.60%
6460	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成房产3#配电站2#变压器	500	42.89	235.56	235.56	未进入负面清	否	无	-0.49%
6461	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成一期1#配电站1#变压器	500	31.15	294.24	294.24	未进入负面清	否	无	8.53%
6462	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	新翠线	筑成一期1#配电站2#变压器	500	25.07	324.64	324.64	未进入负面清	否	无	4.03%
6463	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#4配电站1#变压器	630	25.16	408.52	408.52	未进入负面清	否	无	1.61%
6464	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#4配电站2#变压器	630	25.46	406.63	406.63	未进入负面清	否	无	7.52%
6465	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#5配电站1#变压器	630	31.26	370.04	370.04	未进入负面清	否	无	6.84%
6466	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#5配电站2#变压器	630	50.05	251.67	251.67	未进入负面清	否	无	-9.85%
6467	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#5配电站3#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清	否	无	-3.79%
6468	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用1号配电站1#变压	630	13.36	482.86	482.86	未进入负面清	否	无	-6.38%
6469	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用1号配电站2#变压	630	25.92	403.70	403.70	未进入负面清	否	无	-7.56%
6470	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用2号配电站1#变压	630	34.88	347.23	347.23	未进入负面清	否	无	-9.18%
6471	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用2号配电站2#变压	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清	否	无	-7.91%
6472	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用3号配电站1#变压	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清	否	无	7.22%
6473	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际20kV公用3号配电站2#变压	630	27.67	392.67	392.67	未进入负面清	否	无	-2.41%
6474	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#6配电站1#变压器	630	25.02	409.35	409.35	未进入负面清	否	无	9.81%
6475	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	嘉恒国际#6配电站2#变压器	630	27.38	394.53	394.53	未进入负面清	否	无	-5.01%
6476	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	新港大厦1#配电站1#变压器	800	12.98	616.13	616.13	未进入负面清	否	无	5.04%
6477	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	新港大厦1#配电站2#变压器	800	10.26	637.92	637.92	未进入负面清	否	无	-8.88%

6478	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	下新线	新港大厦1#配电站3#变压器	800	25.23	518.18	518.18	未进入负面清	否	无	-7.29%
6479	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#1配电站1#变压器	630	17.86	454.51	454.51	未进入负面清	否	无	-2.01%
6480	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#2配电站1#变压器	500	25.07	324.64	324.64	未进入负面清	否	无	-4.40%
6481	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#2配电站2#变压器	500	33.34	283.32	283.32	未进入负面清	否	无	3.93%
6482	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#3配电站1#变压器	630	11.68	493.44	493.44	未进入负面清	否	无	1.56%
6483	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#3配电站2#变压器	630	17.33	457.83	457.83	未进入负面清	否	无	2.94%
6484	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#4配电站1#变压器	630	15.86	467.06	467.06	未进入负面清	否	无	4.21%
6485	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	塔兴线	世耀回迁小区#4配电站2#变压器	630	13.61	481.27	481.27	未进入负面清	否	无	5.51%
6486	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	朗庭山1#配电站1#变压器	630	34.22	351.44	351.44	未进入负面清	否	无	9.27%
6487	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	朗庭山1#配电站2#变压器	630	10.66	499.87	499.87	未进入负面清	否	无	1.27%
6488	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	朗庭山2#配电站1#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清	否	无	3.22%
6489	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	朗庭山2#配电站2#变压器	630	34.11	352.12	352.12	未进入负面清	否	无	6.06%
6490	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁4#配电站1#变压器	630	11.02	497.60	497.60	未进入负面清	否	无	-6.22%
6491	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁4#配电站2#变压器	630	32.82	360.21	360.21	未进入负面清	否	无	2.02%
6492	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁5#配电站1#变压器	630	10.96	497.98	497.98	未进入负面清	否	无	-7.39%
6493	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁5#配电站2#变压器	630	34.48	349.78	349.78	未进入负面清	否	无	-5.42%
6494	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁6#配电站1#变压器	630	14.08	478.32	478.32	未进入负面清	否	无	-8.47%
6495	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁6#配电站2#变压器	630	16.49	463.13	463.13	未进入负面清	否	无	-4.44%
6496	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁7#配电站1#变压器	630	25.83	404.28	404.28	未进入负面清	否	无	2.18%
6497	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	盛达线	三堂回迁7#配电站2#变压器	630	10.10	503.34	503.34	未进入负面清	否	无	-3.62%
6498	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	横山于中街分1#变压器	200	31.23	117.54	117.54	未进入负面清	否	无	-2.67%
6499	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	富祥家园箱式配电站	250	10.28	199.29	199.29	未进入负面清	否	无	3.08%
6500	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	金銮香阁配电站1#变压器	400	10.03	319.87	319.87	未进入负面清	否	无	-8.97%
6501	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	金銮香阁配电站2#变压器	400	13.15	307.39	307.39	未进入负面清	否	无	-8.59%
6502	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	三堂南山1#配电站1#变压器	630	11.53	494.35	494.35	未进入负面清	否	无	-6.80%
6503	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	三堂线	三堂南山1#配电站2#变压器	630	27.97	390.78	390.78	未进入负面清	否	无	7.97%
6504	长兴岛供电公司	塔山66kV变电站	南沟线	兴五支4#变压器	30	25.16	19.45	19.45	未进入负面清	否	无	-8.13%
6505	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区1#配电站1#变压器	630	14.59	475.07	475.07	未进入负面清	否	无	-7.19%
6506	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区1#配电站2#变压器	630	22.60	424.65	424.65	未进入负面清	否	无	7.91%
6507	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区2#配电站1#变压器	630	24.34	413.68	413.68	未进入负面清	否	无	1.66%
6508	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区2#配电站2#变压器	630	18.58	449.97	449.97	未进入负面清	否	无	-1.85%
6509	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区3#配电站1#变压器	630	25.33	407.41	407.41	未进入负面清	否	无	-9.61%
6510	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	安居小区3#配电站2#变压器	630	19.00	447.33	447.33	未进入负面清	否	无	7.33%
6511	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#1配电站1#变压器	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清	否	无	-1.35%
6512	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#1配电站2#变压器	630	42.36	300.13	300.13	未进入负面清	否	无	-8.56%
6513	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#2配电站1#变压器	630	18.74	448.91	448.91	未进入负面清	否	无	0.44%
6514	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#2配电站2#变压器	630	21.50	431.52	431.52	未进入负面清	否	无	-4.96%
6515	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#3配电站1#变压器	630	25.26	407.84	407.84	未进入负面清	否	无	-6.98%
6516	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	金港湖畔花园小区#3配电站2#变压器	630	54.04	226.57	226.57	未进入负面清	否	无	-6.09%
6517	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	美邻嘉园配电站1#变压器	500	59.89	150.54	150.54	未进入负面清	否	无	-2.36%
6518	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	美邻嘉园配电站2#变压器	500	25.40	323.02	323.02	未进入负面清	否	无	2.55%
6519	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	桃房小区#4配电站1#变压器	630	42.30	300.51	300.51	未进入负面清	否	无	2.54%
6520	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	桃房小区#4配电站2#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清	否	无	-0.18%
6521	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	桃房小区#6配电站1#变压器	630	12.06	491.02	491.02	未进入负面清	否	无	4.63%
6522	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园#1配电站1#变压器	630	25.32	407.46	407.46	未进入负面清	否	无	-6.65%
6523	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园#1配电站2#变压器	630	25.30	407.61	407.61	未进入负面清	否	无	1.43%

6524	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园#2配电站1#变压器	630	26.27	401.51	401.51	未进入负面清	否	无	-9.93%
6525	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园#2配电站2#变压器	630	25.25	407.91	407.91	未进入负面清	否	无	7.11%
6526	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园#3配电站1#变压器	400	21.66	273.36	273.36	未进入负面清	否	无	-9.28%
6527	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	新湾花园#3配电站2#变压器	400	40.57	197.71	197.71	未进入负面清	否	无	2.63%
6528	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	义兴小区5#配电站1#变压器	630	25.14	408.59	408.59	未进入负面清	否	无	4.66%
6529	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	义兴小区5#配电站2#变压器	630	25.40	407.01	407.01	未进入负面清	否	无	3.58%
6530	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	义兴小区6#配电站1#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清	否	无	-3.50%
6531	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	铭岛线	义兴小区6#配电站2#变压器	630	75.79	89.51	89.51	未进入负面清	否	无	-6.16%
6532	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区10#1#变压器	630	19.69	442.94	442.94	未进入负面清	否	无	-0.10%
6533	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区10#2#变压器	630	25.43	406.78	406.78	未进入负面清	否	无	-6.77%
6534	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区11#1#变压器	630	25.28	407.76	407.76	未进入负面清	否	无	-3.87%
6535	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区11#2#变压器	630	47.12	270.12	270.12	未进入负面清	否	无	6.32%
6536	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区12#1#变压器	630	75.32	92.51	92.51	未进入负面清	否	无	4.97%
6537	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区12#2#变压器	630	33.08	358.57	358.57	未进入负面清	否	无	-1.44%
6538	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区13#1#变压器	400	25.23	259.09	259.09	未进入负面清	否	无	9.07%
6539	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区13#2#变压器	400	64.48	102.10	102.10	未进入负面清	否	无	-7.83%
6540	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区14#1#变压器	315	34.52	174.75	174.75	未进入负面清	否	无	-8.54%
6541	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区15#1#变压器	630	25.25	407.91	407.91	未进入负面清	否	无	-8.79%
6542	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区15#2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	3.85%
6543	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区16#1#变压器	630	25.28	407.76	407.76	未进入负面清	否	无	-3.10%
6544	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区16#2#变压器	630	37.32	331.88	331.88	未进入负面清	否	无	-6.51%
6545	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区17#1#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清	否	无	2.97%
6546	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区17#2#变压器	630	38.05	327.27	327.27	未进入负面清	否	无	-2.88%
6547	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区18#1#变压器	630	25.29	407.69	407.69	未进入负面清	否	无	8.60%
6548	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区18#2#变压器	630	25.90	403.86	403.86	未进入负面清	否	无	-4.15%
6549	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区19#1#变压器	500	25.23	323.86	323.86	未进入负面清	否	无	-1.44%
6550	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区19#2#变压器	500	25.31	323.44	323.44	未进入负面清	否	无	3.33%
6551	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区5#1#变压器	630	25.44	406.70	406.70	未进入负面清	否	无	-7.05%
6552	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区5#2#变压器	630	40.20	313.74	313.74	未进入负面清	否	无	8.24%
6553	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区6#1#变压器	630	25.29	407.69	407.69	未进入负面清	否	无	7.80%
6554	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区6#2#变压器	630	53.51	229.90	229.90	未进入负面清	否	无	-5.25%
6555	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区7#1#变压器	630	25.13	408.67	408.67	未进入负面清	否	无	-4.33%
6556	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区7#2#变压器	630	28.02	390.47	390.47	未进入负面清	否	无	8.37%
6557	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区8#1#变压器	630	25.38	407.08	407.08	未进入负面清	否	无	-0.04%
6558	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区8#2#变压器	630	28.90	384.96	384.96	未进入负面清	否	无	1.48%
6559	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区9#1#变压器	630	25.16	408.52	408.52	未进入负面清	否	无	-5.94%
6560	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区9#2#变压器	630	30.13	377.17	377.17	未进入负面清	否	无	-6.05%
6561	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区酒店配电站1#变压器	400	42.38	190.46	190.46	未进入负面清	否	无	-3.14%
6562	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉乙线	新港小区酒店配电站2#变压器	400	25.01	259.95	259.95	未进入负面清	否	无	0.85%
6563	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑1#配电站1#变压器	630	25.11	408.82	408.82	未进入负面清	否	无	-0.22%
6564	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑1#配电站2#变压器	630	25.20	408.21	408.21	未进入负面清	否	无	9.93%
6565	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑1#配电站3#变压器	630	25.17	408.44	408.44	未进入负面清	否	无	4.35%
6566	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑2#配电站1#变压器	630	25.07	409.05	409.05	未进入负面清	否	无	-6.32%
6567	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑2#配电站2#变压器	630	16.25	464.64	464.64	未进入负面清	否	无	3.64%
6568	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑3#配电站1#变压器	630	25.01	409.42	409.42	未进入负面清	否	无	-4.03%
6569	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑3#配电站2#变压器	630	25.01	409.42	409.42	未进入负面清	否	无	-8.06%

6570	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑4#配电站1#变压器	630	25.35	407.31	407.31	未进入负面清	否	无	4.47%
6571	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑4#配电站2#变压器	630	25.01	409.42	409.42	未进入负面清	否	无	1.14%
6572	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	龙泉甲线	兴科苑4#配电站3#变压器	630	32.02	365.27	365.27	未进入负面清	否	无	2.31%
6573	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭1#配电站1#变压器	630	10.06	503.65	503.65	未进入负面清	否	无	2.45%
6574	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭1#配电站2#变压器	630	15.42	469.85	469.85	未进入负面清	否	无	-2.58%
6575	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭2#配电站1#变压器	630	18.47	450.65	450.65	未进入负面清	否	无	-1.96%
6576	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭2#配电站2#变压器	630	16.01	466.15	466.15	未进入负面清	否	无	-7.27%
6577	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	朗庭山3#配电站1#变压器	630	10.07	503.57	503.57	未进入负面清	否	无	-0.82%
6578	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	朗庭山3#配电站2#变压器	630	25.11	408.82	408.82	未进入负面清	否	无	-5.96%
6579	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华1#配电站1#变压器	800	23.51	531.94	531.94	未进入负面清	否	无	-2.20%
6580	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华1#配电站2#变压器	800	21.91	544.70	544.70	未进入负面清	否	无	5.01%
6581	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华2#配电站1#变压器	800	25.31	517.54	517.54	未进入负面清	否	无	4.21%
6582	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华2#配电站2#变压器	800	34.34	445.25	445.25	未进入负面清	否	无	-8.84%
6583	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华3#配电站1#变压器	800	18.95	568.42	568.42	未进入负面清	否	无	-7.60%
6584	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华3#配电站2#变压器	800	27.61	499.10	499.10	未进入负面清	否	无	6.30%
6585	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华4#配电站1#变压器	800	34.04	447.71	447.71	未进入负面清	否	无	7.61%
6586	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	联华4#配电站2#变压器	800	36.41	428.74	428.74	未进入负面清	否	无	0.59%
6587	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	北海回迁公建#1配电站1#变压器	500	25.08	324.58	324.58	未进入负面清	否	无	-3.63%
6588	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	北海回迁公建#1配电站2#变压器	500	25.49	322.54	322.54	未进入负面清	否	无	9.10%
6589	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	北海回迁公建#2配电站1#变压器	500	25.62	321.88	321.88	未进入负面清	否	无	4.07%
6590	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	北海回迁公建#2配电站2#变压器	500	16.73	366.36	366.36	未进入负面清	否	无	-7.44%
6591	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多7#配电站1#变压器	630	25.38	407.11	407.11	未进入负面清	否	无	1.75%
6592	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多7#配电站2#变压器	630	15.88	466.98	466.98	未进入负面清	否	无	7.01%
6593	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多8#配电站1#变压器	630	24.35	413.61	413.61	未进入负面清	否	无	-5.89%
6594	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多8#配电站2#变压器	630	16.84	460.93	460.93	未进入负面清	否	无	-9.03%
6595	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	凯立花园3#配电站1#变压器	630	29.53	380.95	380.95	未进入负面清	否	无	3.73%
6596	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	凯立花园3#配电站2#变压器	630	32.52	362.12	362.12	未进入负面清	否	无	9.44%
6597	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	三堂回迁公建配电站1#变压器	630	25.02	409.35	409.35	未进入负面清	否	无	-8.89%
6598	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	三堂回迁公建配电站2#变压器	630	25.36	407.23	407.23	未进入负面清	否	无	2.32%
6599	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	回迁公建1#配电站1#变压器	500	25.08	324.58	324.58	未进入负面清	否	无	-1.21%
6600	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	回迁公建1#配电站2#变压器	500	29.87	300.64	300.64	未进入负面清	否	无	-7.74%
6601	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	回迁公建2#配电站1#变压器	500	25.34	323.32	323.32	未进入负面清	否	无	8.14%
6602	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	回迁公建2#配电站2#变压器	500	32.92	285.40	285.40	未进入负面清	否	无	-8.51%
6603	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期1#配电站1#变压器	800	13.97	608.26	608.26	未进入负面清	否	无	-5.76%
6604	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期1#配电站2#变压器	800	14.94	600.48	600.48	未进入负面清	否	无	4.82%
6605	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期1#配电站3#变压器	800	12.82	617.47	617.47	未进入负面清	否	无	-5.93%
6606	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期4#配电站1#变压器	800	17.60	579.17	579.17	未进入负面清	否	无	5.75%
6607	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	凯丽线	波尔多三期4#配电站2#变压器	800	20.14	558.91	558.91	未进入负面清	否	无	-6.79%
6608	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸3#配电站1#变压器	630	16.70	461.76	461.76	未进入负面清	否	无	9.23%
6609	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸3#配电站2#变压器	630	17.64	455.87	455.87	未进入负面清	否	无	-2.49%
6610	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸3#配电站3#变压器	630	12.59	487.70	487.70	未进入负面清	否	无	-8.27%
6611	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸4#配电站1#变压器	630	13.56	481.57	481.57	未进入负面清	否	无	0.67%
6612	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸4#配电站2#变压器	630	10.42	501.38	501.38	未进入负面清	否	无	3.94%
6613	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸4#配电站3#变压器	630	25.41	406.93	406.93	未进入负面清	否	无	-5.20%
6614	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸5#配电站1#变压器	630	11.56	494.20	494.20	未进入负面清	否	无	6.38%
6615	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金宇甲线	衡逸5#配电站2#变压器	630	17.39	457.46	457.46	未进入负面清	否	无	2.05%

6616	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸5#配电站3#变压器	630	25.28	407.76	407.76	未进入负面清	否	无	-6.29%
6617	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸6#配电站1#变压器	630	25.01	409.42	409.42	未进入负面清	否	无	-6.06%
6618	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸6#配电站2#变压器	630	10.99	497.75	497.75	未进入负面清	否	无	-6.19%
6619	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	衡逸6#配电站3#变压器	630	33.87	353.63	353.63	未进入负面清	否	无	-2.38%
6620	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	金宇家园1#配电站1#变压器	630	19.49	444.23	444.23	未进入负面清	否	无	-7.31%
6621	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	金宇家园1#配电站2#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清	否	无	9.81%
6622	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	金宇家园2#配电站1#变压器	630	25.10	408.90	408.90	未进入负面清	否	无	9.45%
6623	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	金宇家园2#配电站2#变压器	630	23.53	418.75	418.75	未进入负面清	否	无	5.82%
6624	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	联合兴苑1#配电站1#变压器	630	11.62	493.82	493.82	未进入负面清	否	无	-5.34%
6625	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	联合兴苑1#配电站2#变压器	630	17.27	458.21	458.21	未进入负面清	否	无	4.57%
6626	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	联合兴苑2#配电站1#变压器	630	12.79	486.41	486.41	未进入负面清	否	无	4.02%
6627	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	联合兴苑2#配电站2#变压器	630	19.52	444.00	444.00	未进入负面清	否	无	-2.69%
6628	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	新都明苑1#配电站1#变压器	630	25.30	407.61	407.61	未进入负面清	否	无	0.77%
6629	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	新都明苑1#配电站2#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清	否	无	-4.44%
6630	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	新都明苑2#配电站1#变压器	630	25.10	408.90	408.90	未进入负面清	否	无	9.24%
6631	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金字甲线	新都明苑2#配电站2#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清	否	无	-5.33%
6632	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	奥纳广场1#配电站1#变压器	630	14.44	476.05	476.05	未进入负面清	否	无	-8.54%
6633	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	奥纳广场1#配电站2#变压器	630	28.94	384.70	384.70	未进入负面清	否	无	-5.78%
6634	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾2#配电站1#变压器	630	27.76	392.11	392.11	未进入负面清	否	无	-0.38%
6635	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾2#配电站2#变压器	630	30.54	374.57	374.57	未进入负面清	否	无	-4.69%
6636	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾4#配电站1#变压器	630	29.75	379.56	379.56	未进入负面清	否	无	0.64%
6637	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾4#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-3.12%
6638	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾6#配电站1#变压器	630	30.00	377.97	377.97	未进入负面清	否	无	2.72%
6639	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾6#配电站2#变压器	630	25.38	407.08	407.08	未进入负面清	否	无	-4.83%
6640	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾8#配电站1#变压器	630	17.66	455.72	455.72	未进入负面清	否	无	-8.40%
6641	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	慧海湾8#配电站2#变压器	630	32.38	363.01	363.01	未进入负面清	否	无	9.44%
6642	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠1#配电站1#变压器	630	27.40	394.41	394.41	未进入负面清	否	无	-4.52%
6643	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠1#配电站2#变压器	630	42.66	298.24	298.24	未进入负面清	否	无	4.74%
6644	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠2#配电站1#变压器	630	18.44	450.80	450.80	未进入负面清	否	无	3.31%
6645	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠2#配电站2#变压器	630	17.60	456.09	456.09	未进入负面清	否	无	-2.23%
6646	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠3#配电站1#变压器	630	13.80	480.06	480.06	未进入负面清	否	无	-7.27%
6647	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨乙线	金海明珠3#配电站2#变压器	630	25.04	409.27	409.27	未进入负面清	否	无	5.68%
6648	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	海郡7#配电站1#变压器	630	25.05	409.20	409.20	未进入负面清	否	无	-5.31%
6649	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	海郡7#配电站2#变压器	630	25.02	409.35	409.35	未进入负面清	否	无	3.11%
6650	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	海郡8#配电站1#变压器	630	25.04	409.27	409.27	未进入负面清	否	无	2.69%
6651	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	海郡8#配电站2#变压器	630	25.02	409.35	409.35	未进入负面清	否	无	-8.34%
6652	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾1#配电站1#变压器	630	25.08	408.97	408.97	未进入负面清	否	无	1.29%
6653	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾1#配电站2#变压器	630	31.48	368.68	368.68	未进入负面清	否	无	5.44%
6654	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾1#配电站3#变压器	630	27.41	394.30	394.30	未进入负面清	否	无	-2.44%
6655	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾3#配电站1#变压器	630	30.64	373.97	373.97	未进入负面清	否	无	6.56%
6656	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾3#配电站2#变压器	630	25.43	406.78	406.78	未进入负面清	否	无	0.73%
6657	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾3#配电站3#变压器	630	25.04	409.27	409.27	未进入负面清	否	无	-9.43%
6658	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾5#配电站1#变压器	630	25.40	407.01	407.01	未进入负面清	否	无	2.69%
6659	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾5#配电站2#变压器	630	32.87	359.91	359.91	未进入负面清	否	无	1.75%
6660	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾7#配电站1#变压器	630	25.42	406.85	406.85	未进入负面清	否	无	-6.09%
6661	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	慧海湾7#配电站2#变压器	630	33.76	354.31	354.31	未进入负面清	否	无	7.98%

6662	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	琳熙美地1#配电站1#变压器	630	10.99	497.75	497.75	未进入负面清	否	无	-8.00%
6663	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	琳熙美地1#配电站2#变压器	630	12.65	487.32	487.32	未进入负面清	否	无	-3.32%
6664	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	琳熙美地2#配电站1#变压器	630	10.75	499.26	499.26	未进入负面清	否	无	-8.29%
6665	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	琳熙美地2#配电站2#变压器	630	25.49	406.40	406.40	未进入负面清	否	无	8.33%
6666	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	格林菲尔配电站1#变压器	500	12.91	385.44	385.44	未进入负面清	否	无	-7.42%
6667	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	金滨甲线	格林菲尔配电站2#变压器	500	19.78	351.12	351.12	未进入负面清	否	无	9.27%
6668	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干5#变压器	160	22.55	107.92	107.92	未进入负面清	否	无	4.03%
6669	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干9#变压器	315	36.23	169.38	169.38	未进入负面清	否	无	5.48%
6670	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干13#变压器（富乐台）	100	37.80	52.20	52.20	未进入负面清	否	无	-3.11%
6671	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干13#变压器（富乐南台）	80	39.60	40.32	40.32	未进入负面清	否	无	-3.15%
6672	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干17#变压器	160	27.73	99.63	99.63	未进入负面清	否	无	6.82%
6673	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干22#变压器	100	44.21	45.79	45.79	未进入负面清	否	无	-0.96%
6674	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干富康分4#变压器	50	28.74	30.63	30.63	未进入负面清	否	无	8.08%
6675	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干11#变压器	315	55.30	109.31	109.31	未进入负面清	否	无	-1.42%
6676	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干科技分6#变压器	200	15.28	149.45	149.45	未进入负面清	否	无	-0.68%
6677	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干科技分北房支1#变压器	160	36.34	85.86	85.86	未进入负面清	否	无	-4.28%
6678	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干科技分北房支15#变压器	100	62.05	27.95	27.95	未进入负面清	否	无	-1.26%
6679	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	横山线	横山干科技分住宅支1#变压器	315	29.38	190.97	190.97	未进入负面清	否	无	4.51%
6680	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干64左1#变压器	400	10.19	319.24	319.24	未进入负面清	否	无	1.33%
6681	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干33右1#变压器	400	41.20	195.20	195.20	未进入负面清	否	无	-8.09%
6682	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干44左1#变压器	200	28.19	123.62	123.62	未进入负面清	否	无	-9.46%
6683	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干宾馆分7#变压器	100	68.28	21.72	21.72	未进入负面清	否	无	0.53%
6684	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干公园分公右支2#变压器	200	42.04	95.92	95.92	未进入负面清	否	无	9.06%
6685	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何三分18#变压器	400	12.37	310.52	310.52	未进入负面清	否	无	-6.22%
6686	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十分何九支31右1#变压器	100	35.76	54.24	54.24	未进入负面清	否	无	-9.78%
6687	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十分何六支4#变压器	200	25.07	129.86	129.86	未进入负面清	否	无	-8.47%
6688	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干西海分3右1#变压器	100	73.35	16.65	16.65	未进入负面清	否	无	0.58%
6689	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干下堡分下八支1#变压器	50	39.49	25.25	25.25	未进入负面清	否	无	-4.36%
6690	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干下堡分14#变压器	50	52.30	18.85	18.85	未进入负面清	否	无	-0.22%
6691	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干伟业支2#变压器	315	42.26	150.37	150.37	未进入负面清	否	无	-7.64%
6692	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何二分2#变压器	80	58.14	25.49	25.49	未进入负面清	否	无	-5.32%
6693	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十二分7#变压器	100	32.70	57.30	57.30	未进入负面清	否	无	5.43%
6694	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十分9#变压器	80	63.19	21.45	21.45	未进入负面清	否	无	-5.65%
6695	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何九支5右1#变压器	100	22.49	67.51	67.51	未进入负面清	否	无	-7.67%
6696	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十分何五支4右1#变压器	100	11.74	78.26	78.26	未进入负面清	否	无	4.46%
6697	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何十分何九支22#变压器	100	34.95	55.05	55.05	未进入负面清	否	无	-3.74%
6698	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	何屯干何三分4#变压器	50	71.07	9.47	9.47	未进入负面清	否	无	-6.73%
6699	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	下堡六队箱式配电站	50	36.50	26.75	26.75	未进入负面清	否	无	5.81%
6700	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	合美1#配电站1#变压器	630	14.87	473.32	473.32	未进入负面清	否	无	9.17%
6701	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	合美1#配电站2#变压器	630	21.42	432.05	432.05	未进入负面清	否	无	-1.45%
6702	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	合美2#配电站1#变压器	630	13.11	484.41	484.41	未进入负面清	否	无	-2.86%
6703	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	合美2#配电站2#变压器	630	22.70	423.99	423.99	未进入负面清	否	无	-5.65%
6704	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	衡逸1#配电站1#变压器	630	21.86	429.26	429.26	未进入负面清	否	无	-8.69%
6705	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	衡逸1#配电站2#变压器	630	18.32	451.56	451.56	未进入负面清	否	无	7.87%
6706	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	衡逸2#配电站1#变压器	630	25.65	405.42	405.42	未进入负面清	否	无	-9.44%
6707	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	衡逸2#配电站2#变压器	630	32.77	360.54	360.54	未进入负面清	否	无	-4.64%

6708	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	理想家园配电站1#变压器	630	40.99	308.75	308.75	未进入负面清	否	无	0.46%
6709	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	理想家园配电站2#变压器	630	17.48	456.85	456.85	未进入负面清	否	无	2.04%
6710	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	理想家园配电站3#变压器	630	24.31	413.83	413.83	未进入负面清	否	无	-0.94%
6711	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	明珠家园1#配电站1#变压器	630	21.61	430.84	430.84	未进入负面清	否	无	9.20%
6712	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	明珠家园1#配电站2#变压器	630	34.13	351.99	351.99	未进入负面清	否	无	0.91%
6713	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	明珠家园2#配电站1#变压器	630	27.91	391.17	391.17	未进入负面清	否	无	9.20%
6714	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	明珠家园2#配电站2#变压器	630	16.50	463.05	463.05	未进入负面清	否	无	-1.65%
6715	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	何屯线	星岛花园配电站1#变压器	630	45.60	279.72	279.72	未进入负面清	否	无	-9.73%
6716	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	福源里1#配电站1#变压器	800	15.64	594.88	594.88	未进入负面清	否	无	2.88%
6717	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	福源里1#配电站2#变压器	800	16.40	588.80	588.80	未进入负面清	否	无	-1.52%
6718	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	福源里2#配电站1#变压器	800	15.11	599.12	599.12	未进入负面清	否	无	9.80%
6719	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	福源里2#配电站2#变压器	800	12.96	616.32	616.32	未进入负面清	否	无	-3.73%
6720	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区1#配电站1#变压器	630	25.60	405.72	405.72	未进入负面清	否	无	2.65%
6721	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区1#配电站2#变压器	630	28.04	390.35	390.35	未进入负面清	否	无	-3.50%
6722	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区2#配电站1#变压器	630	21.07	434.26	434.26	未进入负面清	否	无	-3.84%
6723	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区2#配电站2#变压器	630	30.80	372.96	372.96	未进入负面清	否	无	-6.82%
6724	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区3#配电站1#变压器	630	12.97	485.29	485.29	未进入负面清	否	无	4.32%
6725	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区3#配电站2#变压器	630	13.77	480.25	480.25	未进入负面清	否	无	-4.37%
6726	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区4#配电站1#变压器	630	32.23	363.95	363.95	未进入负面清	否	无	5.77%
6727	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区4#配电站2#变压器	630	10.46	501.10	501.10	未进入负面清	否	无	2.91%
6728	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区5#配电站1#变压器	630	12.56	487.87	487.87	未进入负面清	否	无	1.69%
6729	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区5#配电站2#变压器	630	28.21	389.28	389.28	未进入负面清	否	无	-6.58%
6730	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区6#配电站1#变压器	630	18.57	450.01	450.01	未进入负面清	否	无	-8.41%
6731	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区6#配电站2#变压器	630	28.09	390.03	390.03	未进入负面清	否	无	9.29%
6732	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区7#配电站1#变压器	630	27.61	393.06	393.06	未进入负面清	否	无	6.17%
6733	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	广福小区7#配电站2#变压器	630	13.56	481.57	481.57	未进入负面清	否	无	6.35%
6734	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天1#配电站1#变压器	630	25.03	409.31	409.31	未进入负面清	否	无	3.11%
6735	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天1#配电站2#变压器	630	29.52	381.02	381.02	未进入负面清	否	无	0.99%
6736	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天2#配电站1#变压器	630	25.37	407.17	407.17	未进入负面清	否	无	-1.83%
6737	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天2#配电站2#变压器	630	25.14	408.62	408.62	未进入负面清	否	无	-8.97%
6738	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	海郡甲线	海天3#配电站1#变压器	630	30.05	377.69	377.69	未进入负面清	否	无	-4.16%
6739	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干北山分2#变压器	400	39.10	203.60	203.60	未进入负面清	否	无	-1.64%
6740	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干北山分5#变压器	30	28.40	18.48	18.48	未进入负面清	否	无	3.78%
6741	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干北山分5#变压器	30	33.20	17.04	17.04	未进入负面清	否	无	5.04%
6742	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干北山分长岭支1#变压器	200	45.92	88.16	88.16	未进入负面清	否	无	2.60%
6743	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干水泥分31#变压器	100	33.90	56.10	56.10	未进入负面清	否	无	4.31%
6744	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干水泥分62#变压器	20	32.26	11.55	11.55	未进入负面清	否	无	5.42%
6745	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干水泥分41左1#变压器	100	23.03	66.97	66.97	未进入负面清	否	无	-3.44%
6746	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干水泥分49左1#变压器	20	31.35	11.73	11.73	未进入负面清	否	无	5.86%
6747	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干小阀分3#变压器	315	29.09	191.87	191.87	未进入负面清	否	无	-4.53%
6748	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	工业支5#变压器	80	33.21	45.43	45.43	未进入负面清	否	无	-5.11%
6749	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干八六分5#变压器	315	34.11	176.05	176.05	未进入负面清	否	无	-7.66%
6750	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干八村分6左1#变压器	100	21.15	68.85	68.85	未进入负面清	否	无	8.26%
6751	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干南海分鱼点支7#变压器	100	27.93	62.07	62.07	未进入负面清	否	无	-3.16%
6752	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干山里分隧道二支2#变压器	50	30.72	29.64	29.64	未进入负面清	否	无	7.74%
6753	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干海风分东海支24#变压器	200	67.41	45.18	45.18	未进入负面清	否	无	9.26%

6754	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干口岸分12左1#变压器	200	43.95	92.10	92.10	未进入负面清	否	无	2.74%
6755	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	海风分海派支西二支6#变压器	20	32.49	11.50	11.50	未进入负面清	否	无	-1.21%
6756	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干世耀分世九支3#变压器	20	36.19	10.76	10.76	未进入负面清	否	无	-4.09%
6757	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	耗山公用箱式配电站	315	27.91	195.58	195.58	未进入负面清	否	无	-3.41%
6758	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多5#配电站1#变压器	630	16.66	462.04	462.04	未进入负面清	否	无	1.06%
6759	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多5#配电站2#变压器	630	11.03	497.51	497.51	未进入负面清	否	无	-7.34%
6760	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多5#配电站3#变压器	630	18.73	449.00	449.00	未进入负面清	否	无	-4.73%
6761	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多6#配电站1#变压器	630	15.17	471.43	471.43	未进入负面清	否	无	4.80%
6762	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多6#配电站2#变压器	630	12.34	489.26	489.26	未进入负面清	否	无	6.81%
6763	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多6#配电站3#变压器	630	20.25	439.43	439.43	未进入负面清	否	无	3.06%
6764	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多1#配电站1#变压器	630	15.81	467.40	467.40	未进入负面清	否	无	0.96%
6765	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多1#配电站2#变压器	630	14.55	475.34	475.34	未进入负面清	否	无	6.70%
6766	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多2#配电站1#变压器	630	18.09	453.03	453.03	未进入负面清	否	无	9.42%
6767	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多2#配电站2#变压器	630	16.74	461.54	461.54	未进入负面清	否	无	7.26%
6768	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多3#配电站1#变压器	630	11.83	492.47	492.47	未进入负面清	否	无	-1.32%
6769	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多3#配电站2#变压器	630	17.84	454.61	454.61	未进入负面清	否	无	2.94%
6770	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多4#配电站1#变压器	630	19.79	442.32	442.32	未进入负面清	否	无	-3.02%
6771	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	东方波尔多4#配电站2#变压器	630	34.12	352.04	352.04	未进入负面清	否	无	-9.56%
6772	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	粮库1#配电站1#变压器	315	14.23	238.68	238.68	未进入负面清	否	无	-2.65%
6773	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期2#配电站1#变压器	800	11.58	627.36	627.36	未进入负面清	否	无	9.01%
6774	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期2#配电站2#变压器	800	27.69	498.48	498.48	未进入负面清	否	无	7.62%
6775	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期2#配电站3#变压器	800	14.36	605.12	605.12	未进入负面清	否	无	6.36%
6776	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期3#配电站1#变压器	800	16.48	588.16	588.16	未进入负面清	否	无	3.43%
6777	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期3#配电站2#变压器	800	16.09	591.28	591.28	未进入负面清	否	无	1.51%
6778	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期5#配电站1#变压器	800	11.42	628.64	628.64	未进入负面清	否	无	3.58%
6779	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	东方线	波尔多三期5#配电站2#变压器	800	17.15	582.80	582.80	未进入负面清	否	无	0.54%
6780	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	何电干宾艳分39#变压器	160	35.09	87.86	87.86	未进入负面清	否	无	-6.27%
6781	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分147右1#变压器	100	20.61	69.39	69.39	未进入负面清	否	无	8.92%
6782	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分东升支11#变压器	100	18.74	71.26	71.26	未进入负面清	否	无	3.51%
6783	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分海村支20#变压器	100	19.76	70.24	70.24	未进入负面清	否	无	-0.21%
6784	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分海村支2#变压器	200	21.72	136.56	136.56	未进入负面清	否	无	8.44%
6785	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分虾场支水坝支1左1#变压器	100	55.23	34.77	34.77	未进入负面清	否	无	-5.05%
6786	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分银四支4#变压器	200	18.53	142.94	142.94	未进入负面清	否	无	2.00%
6787	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	船厂支19左1#变压器	100	41.09	48.91	48.91	未进入负面清	否	无	3.65%
6788	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分虾场支38间1#变压器	100	60.05	29.95	29.95	未进入负面清	否	无	-4.37%
6789	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海上分银五支14#变压器	50	59.54	15.23	15.23	未进入负面清	否	无	-3.99%
6790	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	长兴1#配电站1#变压器	630	37.68	329.62	329.62	未进入负面清	否	无	8.66%
6791	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	长兴1#配电站2#变压器	630	27.70	392.49	392.49	未进入负面清	否	无	2.66%
6792	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	长兴2#配电站1#变压器	630	35.64	342.47	342.47	未进入负面清	否	无	5.18%
6793	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	长兴2#配电站2#变压器	630	31.08	371.20	371.20	未进入负面清	否	无	7.14%
6794	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡1#配电站1#变压器	630	27.71	392.43	392.43	未进入负面清	否	无	-0.14%
6795	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡1#配电站2#变压器	630	15.07	472.06	472.06	未进入负面清	否	无	-2.60%
6796	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡2#配电站1#变压器	630	27.69	392.55	392.55	未进入负面清	否	无	-6.35%
6797	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡2#配电站2#变压器	630	32.08	364.90	364.90	未进入负面清	否	无	-5.15%
6798	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡3#配电站1#变压器	500	28.30	308.50	308.50	未进入负面清	否	无	1.95%
6799	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	海郡3#配电站2#变压器	500	12.66	386.70	386.70	未进入负面清	否	无	5.26%

6800	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德1#配电站1#变压器	630	24.60	412.02	412.02	未进入负面清	否	无	3.34%
6801	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德1#配电站2#变压器	630	28.58	386.95	386.95	未进入负面清	否	无	-3.52%
6802	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德2#配电站1#变压器	630	27.76	392.11	392.11	未进入负面清	否	无	3.29%
6803	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德2#配电站2#变压器	630	13.50	481.95	481.95	未进入负面清	否	无	5.49%
6804	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德3#配电站1#变压器	500	35.93	270.35	270.35	未进入负面清	否	无	9.32%
6805	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	宏德3#配电站2#变压器	500	10.62	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-6.63%
6806	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	金钩华府配电站1#变压器	630	27.76	392.11	392.11	未进入负面清	否	无	1.15%
6807	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	金钩华府配电站2#变压器	630	20.01	440.94	440.94	未进入负面清	否	无	-0.82%
6808	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	凯立花园1#配电站1#变压器	500	34.82	275.90	275.90	未进入负面清	否	无	2.98%
6809	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	凯立花园1#配电站2#变压器	500	55.37	173.15	173.15	未进入负面清	否	无	9.44%
6810	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	凯立花园2#配电站1#变压器	500	47.24	213.80	213.80	未进入负面清	否	无	-6.28%
6811	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	船厂线	凯立花园2#配电站2#变压器	500	38.63	256.85	256.85	未进入负面清	否	无	-1.50%
6812	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山10#配电站1#变压器	630	27.70	392.49	392.49	未进入负面清	否	无	-0.59%
6813	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山10#配电站2#变压器	630	26.24	401.69	401.69	未进入负面清	否	无	-5.31%
6814	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山11#配电站1#变压器	630	20.83	435.77	435.77	未进入负面清	否	无	-3.82%
6815	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山11#配电站2#变压器	630	30.60	374.22	374.22	未进入负面清	否	无	-2.89%
6816	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山12#配电站1#变压器	630	11.27	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	6.95%
6817	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山12#配电站2#变压器	630	13.75	480.38	480.38	未进入负面清	否	无	-3.91%
6818	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山13#配电站1#变压器	630	22.49	425.31	425.31	未进入负面清	否	无	-0.44%
6819	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山13#配电站2#变压器	630	26.26	401.56	401.56	未进入负面清	否	无	-8.84%
6820	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山15#配电站1#变压器	630	28.54	387.20	387.20	未进入负面清	否	无	-3.67%
6821	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山15#配电站2#变压器	630	21.12	433.94	433.94	未进入负面清	否	无	-3.31%
6822	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山16#配电站1#变压器	630	27.71	392.43	392.43	未进入负面清	否	无	7.21%
6823	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山16#配电站2#变压器	630	27.90	391.23	391.23	未进入负面清	否	无	9.57%
6824	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山17#配电站1#变压器	630	17.25	458.33	458.33	未进入负面清	否	无	-7.34%
6825	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山17#配电站2#变压器	630	27.65	392.81	392.81	未进入负面清	否	无	-0.36%
6826	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山8#配电站1#变压器	630	2.65	550.31	550.31	未进入负面清	否	无	-5.26%
6827	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山8#配电站2#变压器	630	47.34	268.76	268.76	未进入负面清	否	无	-2.67%
6828	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山9#配电站1#变压器	630	20.06	440.62	440.62	未进入负面清	否	无	-7.24%
6829	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	伴山线	依云伴山9#配电站2#变压器	630	23.21	420.78	420.78	未进入负面清	否	无	8.59%
6830	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	翠岛8#配电站1#变压器	800	37.32	421.44	421.44	未进入负面清	否	无	6.53%
6831	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	翠岛8#配电站1#变压器	800	30.12	479.04	479.04	未进入负面清	否	无	4.74%
6832	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	海港线	新港干8#	200	62.18	55.64	55.64	未进入负面清	否	无	2.26%
6833	长兴岛供电公司	长兴岛66kV变电站	张屯线	永兴支6右1#变压器	200	43.08	93.84	93.84	未进入负面清	否	无	7.71%
6834	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期1#配电站1#变压器	800	37.32	421.44	421.44	未进入负面清	否	无	1.54%
6835	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期1#配电站2#变压器	800	30.12	479.04	479.04	未进入负面清	否	无	9.95%
6836	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期1#配电站3#变压器	800	47.24	342.08	342.08	未进入负面清	否	无	8.39%
6837	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期2#配电站1#变压器	800	38.63	410.96	410.96	未进入负面清	否	无	1.27%
6838	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期2#配电站2#变压器	800	30.12	479.04	479.04	未进入负面清	否	无	7.35%
6839	长兴岛供电公司	下堡66kV变电站	兰亭线	兰亭三期2#配电站3#变压器	800	47.24	342.08	342.08	未进入负面清	否	无	-7.01%
6840	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	北海干1#变压器	200	21.72	136.56	136.56	未进入负面清	否	无	-9.58%
6841	长兴岛供电公司	横山66kV变电站	山里线	建筑支14#变压器	200	35.09	109.82	109.82	未进入负面清	否	无	3.46%
6842	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105高屯支12#(红丰村高屯)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	2.12%
6843	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	鞞沟南支1#(鞞沟北)变压器	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	-5.08%
6844	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105高炉支2#(高炉屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.88%
6845	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105张粉房分9#(林屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-5.55%

6846	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线小孙屯分7#(苗家村小孙屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	1.61%
6847	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	高吴屯支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-1.25%
6848	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	小王支2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.25%
6849	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	雷达支3#(高力沟)变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	5.94%
6850	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线东甸南支5#柱上变压器(东甸南)	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-9.98%
6851	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线苗屯南支4#柱上变压器(苗屯南)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.57%
6852	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105泡东分9#(泡东)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-6.47%
6853	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105新房干245#(大山咀屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	6.59%
6854	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	高力沟小区支5#(高力沟小区)变压器	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	9.68%
6855	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105减屯支9#(减屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	0.60%
6856	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	夹心分63#变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-7.23%
6857	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	张粉房分5#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.10%
6858	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	姜屯支17#(四家)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.74%
6859	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105鞞沟支58#(鞞沟北屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.24%
6860	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线北沟北支15#柱上变压器(北沟北)	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	4.20%
6861	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105姜屯支2#(四门孙村姜屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	8.37%
6862	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	夹心分14#(张屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	2.06%
6863	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105李屯支1#(李屯)	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	1.12%
6864	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线双庙支4#(四家村双庙屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.01%
6865	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105新房干175#(大营东屯)	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	6.65%
6866	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	林店北分1#(林店北)变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	9.71%
6867	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	0千伏新房甲线泡东北支5#(泡东北屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-3.59%
6868	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房干167#(东房身南屯)	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	-4.30%
6869	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	后薛支1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.40%
6870	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105刘屯支3#(刘屯)	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	9.16%
6871	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房干187#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-8.59%
6872	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线小山咀东分8#柱上变压器(小山咀东)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.20%
6873	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线小王支20#柱上变压器(小王支)	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	-5.67%
6874	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105小山咀分8#(小山咀屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-1.12%
6875	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线东甸分7#柱上变压器(东甸南)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	3.07%
6876	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	曹屯支17#	30	28.00	18.60	18.60	未进入负面清	否	无	-6.73%
6877	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105姜沟支26#(姜沟屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	6.14%
6878	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线新房干345#(苗家村大都屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-3.32%
6879	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	西山分7#(西山)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-7.45%
6880	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房支2#(新房)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	8.31%
6881	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105山头支5#(山头屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.88%
6882	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105房身支5#(房身)	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	3.47%
6883	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105小都屯分2#(小都屯)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	3.88%
6884	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线姜沟支52#柱上变压器(土门)	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-9.12%
6885	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线大王北支9#柱上变压器(大王)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	0.41%
6886	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105大王分89#(红丰村大王屯)	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	-4.87%
6887	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	夹心分49#(前薛)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	7.20%
6888	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	刘屯支10#(刘屯)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	6.03%
6889	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105大院支4#(四家村大院屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	9.45%
6890	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线刘店分1#(苗家村刘店屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	9.36%
6891	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	鞞沟支21#(四家)变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	4.64%

6892	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105孙家沟分3#(苗屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	0.16%
6893	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105北沟支1#(红丰村北沟屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-3.32%
6894	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线新房干158#柱上变压器(东房)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.31%
6895	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105孙屯分70#(四家村小孙屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.01%
6896	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	杜屯支5#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.69%
6897	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	德顺炉分15#变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	3.81%
6898	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	孙西分12#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.18%
6899	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	营西支12#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	0.59%
6900	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线四家北支5#柱上变压器(四家)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.13%
6901	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线鞞沟支40#柱上变压器(大营)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	8.24%
6902	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线姜屯水支19#柱上变压器(姜)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	5.97%
6903	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105小区支10#(新农村小区)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.00%
6904	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105大王分65#(张屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-3.33%
6905	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105孙屯分29#(富屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.72%
6906	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	海青房支2#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	4.98%
6907	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105新房干296#(林店屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-6.24%
6908	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105新房干329#(苗家村张屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	0.03%
6909	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线105孙家沟分31#(孙家沟屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-1.47%
6910	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	营西支1#(营东)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.49%
6911	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线天富支9#柱上变压器(四家)	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-4.47%
6912	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线新房干林店南分7#柱上变压器(林店屯)	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-8.40%
6913	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房甲线	新房甲线营西屯西支10#柱上变压器(营)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-6.53%
6914	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108冷口支20#(冷口屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.20%
6915	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108王屯支89#(四家村王屯)	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	-3.30%
6916	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108王屯支69#(碑上北)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
6917	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108王屯支47#(玉皇庙)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.85%
6918	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108新房分53#(唐屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-9.09%
6919	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	碑上支5#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-1.89%
6920	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108于沟支26#(姜屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	1.47%
6921	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	王屯支22#(于屯)	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-1.45%
6922	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108梁粉房支2#(梁粉房)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-2.99%
6923	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108于沟支31#(于沟屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-6.68%
6924	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108迟沟支7#(迟沟)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-6.82%
6925	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	张屯支4#(新房)	20	86.00	0.80	0.80	未进入负面清	否	无	-9.71%
6926	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108坎下支2#(坎下屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	7.12%
6927	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108横宁支4#(横宁)	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	5.37%
6928	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108初屯支4#(初屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.75%
6929	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108新房分63#(闫屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	9.07%
6930	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房分20#(唐窝棚)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	4.21%
6931	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	焉磨房支19#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	1.86%
6932	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108王屯支13#(王屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.34%
6933	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线108新房分71#(大个岭)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-6.52%
6934	庄河市供电公司	66kV孙屯变	新房乙线	新房乙线碑上支13#柱上变压器(碑上)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.23%
6935	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104八家分32#(西八屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.64%
6936	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104八家分22#(姜屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-6.29%
6937	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	瑞兴支29#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-8.71%

6938	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104东房身分3#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	0.28%
6939	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104新安屯支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-2.56%
6940	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104瑞兴支2#（刘小店）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-5.65%
6941	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	东桥支6#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-6.59%
6942	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	长岭支6#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.81%
6943	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104吴粉房支20#（王屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.20%
6944	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104大连腰支2#（大连腰）	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	-8.30%
6945	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104祝岚分40#（祝岚屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-4.85%
6946	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	河沿分56#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	8.74%
6947	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104苏庄支21#（苏庄）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-2.06%
6948	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104土门分9#（东屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.92%
6949	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104苏庄支9#（东八）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	2.28%
6950	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104大营干73#（杜炉屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-8.33%
6951	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	西桥支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-6.62%
6952	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	祝岚分8#	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	6.30%
6953	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104元顺分8#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-3.32%
6954	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104上横河支5#（上横河屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-0.88%
6955	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	瑞兴支18#（土西）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-9.88%
6956	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104土门分47#（土门屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-9.18%
6957	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	吴粉房支29#	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	-6.62%
6958	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	吴粉房支3#（姚店）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	4.43%
6959	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104李席房支4#（李席房）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	7.86%
6960	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104大营干84#（山西屯）	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	9.00%
6961	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104瑞兴支36#（瑞兴屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	2.83%
6962	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104蒋隈支2#（蒋隈屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-6.82%
6963	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	瑞兴支14#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	-0.94%
6964	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	下东支3#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.23%
6965	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104八家分38#（西北沟）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.99%
6966	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104大营干35#（四门孙屯）	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-2.18%
6967	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104姚炉支4#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.31%
6968	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104张炉分3#	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-9.71%
6969	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104丰山支10#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	3.42%
6970	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104王沟支6#（王沟）	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	1.00%
6971	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	大营线104祝岚分32#（宫岭屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	4.47%
6972	庄河市供电公司	66kV孙屯变	大营线	新房甲线105大王分106#（大王西屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.66%
6973	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	王派支3#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.70%
6974	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	东方红支20#变台变压器	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	4.89%
6975	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	李咀西分4#变台变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-3.55%
6976	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干66#变台变压器	125	51.00	48.75	48.75	未进入负面清	否	无	-4.32%
6977	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干146#变台变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	7.06%
6978	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	后姚支1#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	0.80%
6979	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	刘直房分4#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-6.03%
6980	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	老古林支9#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.36%
6981	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	生成支8#变台变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	-4.78%
6982	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	肖庄分8#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.54%
6983	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	后肖泊分14#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	2.82%

6984	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	王派分55#变台变压器	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-6.59%
6985	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	李三咀支10#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	6.39%
6986	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	三家支25#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-8.24%
6987	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	大秦屯支7#变台变压器	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	4.48%
6988	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	唐屯支6#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-8.16%
6989	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东线106平房西支6-1#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-7.19%
6990	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	平房西支6#变台变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	7.61%
6991	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	孟店支41#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	4.64%
6992	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	李屯分5#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	1.42%
6993	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	李咀东分6#变台变压器	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-1.92%
6994	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	前肖东分2#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-7.12%
6995	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	东方红支04#变台变压器	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	6.24%
6996	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	小秦屯支15#变台变压器	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	9.77%
6997	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	三家支7#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-1.26%
6998	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	王派分86#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-9.52%
6999	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干97#变台变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	8.25%
7000	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干160#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.42%
7001	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	谢屯支1#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.32%
7002	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	孟店支14#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	4.17%
7003	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	明东干141#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-2.83%
7004	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	三家支44#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-8.18%
7005	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	木匠沟支6#变台变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-8.86%
7006	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	老嘛沟分9#变台	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-9.63%
7007	庄河市供电公司	66kV明阳变	明东线	生成支16#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	3.49%
7008	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	郝屯支2#变台变压器(郝屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-7.27%
7009	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	前肖西分12#变台变压器(前肖西)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	2.47%
7010	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	后隈支2#变台变压器(后隈)	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	-1.62%
7011	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	瓦房支36#变台变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	7.87%
7012	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	西隈支17#变台变压器(西隈)	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	6.61%
7013	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	瓦房支18#变台变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-0.09%
7014	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明东干7#变台变压器(明阳山西)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-7.41%
7015	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	花园口支3#变台变压器(花园口)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.26%
7016	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	尹庄支1#变台变压器(九龙星)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	2.08%
7017	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明阳山东8#变台变压器(明阳山东)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	4.50%
7018	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支26#变台变压器(吴屯)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	9.16%
7019	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支43#变台变压器(梁屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-8.35%
7020	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支33#变台变压器(李台)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-4.68%
7021	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	尹庄支13#变台变压器(尹庄)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	1.52%
7022	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	南沿支4#变台变压器(南沿)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	2.82%
7023	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	前肖西分2#变台变压器(前肖南)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	9.14%
7024	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	王屯支23#变台变压器(王屯)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	6.62%
7025	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	老仁城支2#变台变压器(老仁城)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-2.63%
7026	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新分19#变台变压器(端阳庙工业)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	0.51%
7027	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	任屯支4#变台变压器(任屯)	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清	否	无	-8.40%
7028	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	同城支3#变台变压器(同城)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-2.89%
7029	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	大于支2#变台变压器(大于)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-6.87%

7030	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新分40#变台变压器(齐有)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-8.27%
7031	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	瓦房支15#变台变压器(钟屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.86%
7032	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	瓦房支46#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-5.03%
7033	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支11#变台变压器(杨屯)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-7.84%
7034	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支47#变台变压器(貂厂居民)	10	48.00	4.20	4.20	未进入负面清	否	无	-2.52%
7035	庄河市供电公司	66kV明阳变	明新线	明新支54#变台变压器(刘屯)	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	-1.70%
7036	庄河市供电公司	66kV明阳变	船舶乙线	船舶干8#变台变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	0.94%
7037	庄河市供电公司	66kV龙河变	丽昌乙线	生物分22#变台变压器(坎上)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-8.50%
7038	庄河市供电公司	66kV龙河变	互感器甲线	互感器干2#变台变压器(花园口所)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-3.80%
7039	庄河市供电公司	66kV龙河变	大轮甲线	大轮分41#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	9.87%
7040	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	地区所分6#	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	-1.26%
7041	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	医院分09#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-3.01%
7042	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	敬老院支3#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	7.50%
7043	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	修屯分10#	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	-4.45%
7044	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	坎南分06#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	7.44%
7045	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	永直放分11#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	4.81%
7046	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干09#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	9.22%
7047	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	从西分42#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-9.87%
7048	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	从西分91#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-4.48%
7049	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	医院分04#	250	27.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-5.60%
7050	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	宋西分19#	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-1.32%
7051	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干141#	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清	否	无	5.84%
7052	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	环网分02#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	5.38%
7053	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干96#	50	28.00	31.00	31.00	未进入负面清	否	无	5.47%
7054	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	姜湾北支2#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	0.77%
7055	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	坎子支04#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	4.03%
7056	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	坎西分1#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-4.44%
7057	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	宋西分04#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	7.69%
7058	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干60#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	9.74%
7059	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	从西分8#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-2.15%
7060	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	化工干86#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.46%
7061	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	李瓦西支9#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-5.90%
7062	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	工业支8#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-8.95%
7063	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	大增支10#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	7.42%
7064	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	陶房分17#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-4.29%
7065	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	从西分79#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-4.57%
7066	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	沙包分20#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.35%
7067	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	坎南分20#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	6.47%
7068	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	宋西分34#变台	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	1.39%
7069	庄河市供电公司	66kV明阳变	化工线	倪屯支6#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	5.28%
7070	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	薛西支04#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-2.30%
7071	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	郝屯分14#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-3.22%
7072	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	联网支20#变台	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	2.24%
7073	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	三道沟支25#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	8.90%
7074	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	三道沟支42#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	6.88%
7075	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	薛东支03#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.90%

7076	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	恒发分3#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	2.79%
7077	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	宋庄支09#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.28%
7078	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	农场分17#	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-8.23%
7079	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	河口干31#	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	-1.86%
7080	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	倪屯支02#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-1.26%
7081	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	东虾场支14#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.67%
7082	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	河口干124#	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	7.61%
7083	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	文咀支19#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	8.76%
7084	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	胜利分4#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	6.77%
7085	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	刘屯支02#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-3.77%
7086	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	下力支16#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-2.30%
7087	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	南王分15#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-6.24%
7088	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	宋庄支25#	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	-5.23%
7089	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	农场分05#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-0.30%
7090	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	东虾场支04#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	2.92%
7091	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	东虾场支27#	125	46.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	-9.85%
7092	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	河口干114#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	5.13%
7093	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	周东分1#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	7.30%
7094	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	万顺分4#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	0.89%
7095	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	庙沟支05#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	4.34%
7096	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	码头分5#变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-2.11%
7097	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	邹圈分03#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	2.74%
7098	庄河市供电公司	66kV尖山变	河口线	河口线农场分三山支9#（三山居民）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.03%
7099	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	于岚支1#（于岚）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-9.97%
7100	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高山干145#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-6.82%
7101	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高山干63#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-1.41%
7102	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	陶泊分15#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.02%
7103	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	才沟分24#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.78%
7104	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	松树沟分10#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.87%
7105	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	王炉支23#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	9.10%
7106	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	王炉支19#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	5.73%
7107	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	拉脖分3#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	4.50%
7108	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高山干30#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-6.37%
7109	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	陶屯支3#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	1.05%
7110	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	上沟支3#	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	6.42%
7111	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	李屯分4#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	7.80%
7112	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高山干46#	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	-4.47%
7113	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	王炉支55#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-3.41%
7114	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	李永店分4#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-0.99%
7115	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	后庙支2#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.97%
7116	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	松树沟分27#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-1.82%
7117	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	小高山分6#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	4.73%
7118	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	于岚西支5#	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	-1.51%
7119	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	邵屯支13#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-4.24%
7120	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	高西分1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-5.77%
7121	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	肖咀支7#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-9.93%

7122	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	前永店分2#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	5.59%
7123	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	庙后沟分25#	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	4.93%
7124	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	曲隈分26#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-5.02%
7125	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	下沟分10#(下松树沟)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	6.13%
7126	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	下河口支39#	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	4.88%
7127	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	曲隈分5#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-5.36%
7128	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	松树咀支14#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-6.07%
7129	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	大棚户8#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-9.60%
7130	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	前坝分12#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	5.16%
7131	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	曲隈分37#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-3.61%
7132	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	下河口支25#	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清	否	无	-8.75%
7133	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	张岚支3#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.01%
7134	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	孙屯支3#	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-4.59%
7135	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	大兴城支8#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-8.09%
7136	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	下河口支60#	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	4.90%
7137	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	兴城村支7#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	6.19%
7138	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	才沟分30#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-3.01%
7139	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	于店分4#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	7.25%
7140	庄河市供电公司	66kV明阳变	高山线	陶泊分46#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-4.15%
7141	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	山头支25#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	1.49%
7142	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	时屯支5#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.17%
7143	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	钓鱼台分20#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-7.54%
7144	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	白虾场分106#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-8.27%
7145	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	卧龙干61#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-3.36%
7146	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	卧龙干95#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	6.55%
7147	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	姜屯分5#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	9.90%
7148	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	复元支1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.99%
7149	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	前文地支13#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-4.20%
7150	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	振兴支9#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-7.35%
7151	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	永宁分5#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	4.20%
7152	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	元吉后支06#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	7.84%
7153	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	养文地分11#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-3.97%
7154	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	西李支13#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	8.88%
7155	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	卧龙干5#变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	4.99%
7156	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	山头水支28#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-7.35%
7157	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	旗杆底分03#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	2.74%
7158	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	养文地分20#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	1.39%
7159	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	养文地分42#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	8.13%
7160	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	宏昌分7#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	4.23%
7161	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	浪窝庙支6#	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	-8.05%
7162	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	山头支14#	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	0.63%
7163	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	卧龙干17#柱上变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	8.54%
7164	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	友谊支10#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	1.85%
7165	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	钓鱼台分13#	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	0.48%
7166	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	姜屯分29#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	3.43%
7167	庄河市供电公司	66kV尖山变	卧龙线	东李支4#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-3.52%

7168	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	崔西分4#柱上变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.05%
7169	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	PMS 吉安堂分11#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-1.84%
7170	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	前崔支3#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-6.66%
7171	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	崔西分10#柱上变压器	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	0.15%
7172	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	吉安堂分52#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	2.91%
7173	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	崔西分16#柱上变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	3.10%
7174	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	吉安堂分18#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-7.90%
7175	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	河口干02#变压器	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-8.18%
7176	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	河口干11#变压器	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	3.60%
7177	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	于屯支9#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	2.52%
7178	庄河市供电公司	66kV尖山变	工业线	综合厂支04#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	9.04%
7179	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	永胜干17#变台	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-8.87%
7180	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	西丰台支16#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	7.15%
7181	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	西丰台支42#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	8.20%
7182	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	墩台沟支07#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	3.28%
7183	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	孙泡支03#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	7.17%
7184	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	永胜干36#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.13%
7185	庄河市供电公司	66kV尖山变	永胜线	小区支03#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-2.91%
7186	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干48#变台变压器	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清	否	无	9.42%
7187	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干94#柱上变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-8.58%
7188	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干21#柱上变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-7.68%
7189	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	西湖干25#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	8.34%
7190	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	孙炉分4#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	0.55%
7191	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干74#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-4.82%
7192	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	邢屯支2#变台变压器(邢屯北台)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	2.85%
7193	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干3#变台变压器	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清	否	无	7.25%
7194	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干15#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-8.81%
7195	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水养分4#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	6.59%
7196	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干18#柱上变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	1.71%
7197	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	前张支3#变台变压器(前张总表)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-0.47%
7198	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支2#变台变压器(大郑楼)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-8.04%
7199	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分11#变台变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-5.61%
7200	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干50#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-9.86%
7201	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干15#变台变压器2	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	2.39%
7202	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干9#变台变压器	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清	否	无	0.14%
7203	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	盛大支2#变台变压器(三门孙南台)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-6.68%
7204	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	新建分5#变台变压器	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清	否	无	0.51%
7205	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干86#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	4.70%
7206	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干35#变台变压器	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-8.76%
7207	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支1#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	5.58%
7208	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	宏扬支1#变台	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-9.96%
7209	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干44#变台变压器2	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-6.40%
7210	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分6#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-3.34%
7211	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干11#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-0.02%
7212	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干21#柱上变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-5.58%
7213	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干70#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.22%

7214	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	寺庙分3右1#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	9.72%
7215	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	工商分6#变台变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	8.78%
7216	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	建设分15#变台变压器（于西）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	8.22%
7217	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干27#变台变压器2	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	8.67%
7218	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	体育场分1#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	6.48%
7219	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干13#	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	4.76%
7220	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干94#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	2.26%
7221	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	华海干10#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-2.55%
7222	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干86#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.53%
7223	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干44#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.91%
7224	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	姜隈支11变压器	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-5.13%
7225	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干27#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-9.86%
7226	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干61#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	0.13%
7227	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干62#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	4.56%
7228	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	医院分1#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-3.97%
7229	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	建筑分3#变台变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-9.62%
7230	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分23#柱上变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	4.20%
7231	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园甲线	电机分7	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-9.96%
7232	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干36#变台变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-8.00%
7233	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干18#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	7.98%
7234	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干74#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	2.83%
7235	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干1左1#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-2.63%
7236	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	冷库分3#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-7.23%
7237	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	建设干5#变台变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-0.78%
7238	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	东盐锅支2#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.56%
7239	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	仲屯分5#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	1.16%
7240	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分7#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-1.18%
7241	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	电管支7#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-7.48%
7242	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	贝养支4#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-9.91%
7243	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	李屯分18#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	8.13%
7244	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	盐锅分2#	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	5.24%
7245	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	西王沟分5#	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	8.36%
7246	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	*大连庄河市城关街道海洋村东王沟屯	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-4.65%
7247	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分21#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-9.57%
7248	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分13#变台变压器	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清	否	无	6.96%
7249	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分4#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.51%
7250	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分4#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
7251	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三门孙支26#变台变压器（三门孙北）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-1.18%
7252	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分24#变台变压器（邢屯西台）	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-7.28%
7253	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	砖瓦支3#变台变压器（邢屯东台）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-2.57%
7254	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	黄海干88#变台变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	9.88%
7255	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	卜龙东支10#变台变压器（王卧龙北台）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-8.72%
7256	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分24#变台变压器（董海楼住宅）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-9.99%
7257	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	衣东支1#变台变压器（衣东总表）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	8.13%
7258	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分28#变台变压器（徐岭李屯）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	5.03%
7259	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	山头支2#变台变压器（山东头南台）	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	0.79%

7260	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	党校分1#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.47%
7261	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	海市场支1#变台变压器（孙桂琴总表	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	0.13%
7262	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	单花支4#变台变压器（徐岭村住宅楼）	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-2.10%
7263	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环乙支1#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-8.89%
7264	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	卧龙支3#变台变压器（王卧龙南台）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.20%
7265	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环乙支3#变台变压器	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	8.56%
7266	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	衣西支29#变台变压器（衣西总表）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.83%
7267	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分9#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-4.65%
7268	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	修建支2#柱上变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	1.55%
7269	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分4#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-2.48%
7270	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分9#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-4.90%
7271	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分2#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-2.72%
7272	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	宁省电力有限公司大连供电公司柱上	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	8.87%
7273	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分6#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	8.31%
7274	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分11#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	0.85%
7275	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	长青支1#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-1.11%
7276	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	岭上分3#变台变压器	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	5.90%
7277	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队5左3#柱上变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	2.85%
7278	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分30#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-9.98%
7279	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队12右1#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-5.63%
7280	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分19#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-9.64%
7281	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干38#变台变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	7.25%
7282	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干29#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-5.53%
7283	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线纸箱分3#变台变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	2.67%
7284	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干29#变台变压器	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	3.48%
7285	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干27#变台变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	3.93%
7286	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	向阳干38#变台变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-4.06%
7287	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干51#变台变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-1.72%
7288	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干31#变台变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-6.48%
7289	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干45#变台变压器	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清	否	无	-8.92%
7290	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干28#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-6.69%
7291	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	庄河变205华丰线油库分1#变台变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	2.46%
7292	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分6#	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清	否	无	0.73%
7293	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	胜利分1#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	7.11%
7294	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干73#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-6.41%
7295	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干68#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	5.16%
7296	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	食井分2#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	0.71%
7297	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分5#变台变压器2	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-1.51%
7298	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分5#变台变压器	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清	否	无	-0.91%
7299	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干64#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	10.00%
7300	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	工人分1#变台变压器	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清	否	无	7.88%
7301	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干13#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-1.16%
7302	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分1#变台变压器	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清	否	无	7.12%
7303	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分2#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	5.09%
7304	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干53#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	1.06%
7305	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分4#左分4#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-6.90%

7306	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	水果分4#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	0.53%
7307	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干60#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	2.25%
7308	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干36#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	5.55%
7309	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	工人分4#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.11%
7310	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	油库分1#变台变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	2.14%
7311	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	食井分2#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-7.00%
7312	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干68#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	3.23%
7313	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分4#左分4#	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	-6.72%
7314	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干28#变台变压器2#	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-1.79%
7315	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干73#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-2.37%
7316	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	公路分5#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.34%
7317	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干31#变台变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-2.45%
7318	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	塑料支4#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-9.23%
7319	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干60#柱上变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.81%
7320	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	宏化干4#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-9.54%
7321	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干4左1#变台变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	4.00%
7322	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	崔限分10#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-6.52%
7323	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红光分2#变台变压器2	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-1.70%
7324	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	泰和支1#变台变压器	250	46.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	1.20%
7325	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红冷分4#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-0.50%
7326	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干11#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	3.17%
7327	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干24#变台变压器2	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	-1.62%
7328	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	网具分9#变台变压器	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	-8.78%
7329	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红冷分1#变台变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	1.77%
7330	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	7.63%
7331	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁西分4#变台变压器	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清	否	无	9.33%
7332	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红光分2#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.42%
7333	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干24#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.41%
7334	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干23#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	3.83%
7335	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器2	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-5.42%
7336	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干71#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	5.63%
7337	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	庄河变208铁东乙线铁东干21#变台变压	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	-2.30%
7338	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干23#变台变压器2	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-3.14%
7339	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	侯屯分3#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.70%
7340	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干16#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	1.21%
7341	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干9#变台变压器2	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	5.36%
7342	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	庄河变208铁东乙线铁东干16#变台变压	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	8.60%
7343	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	崔限分2#变台变压器柱上变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-6.15%
7344	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器3	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-6.00%
7345	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干3#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-0.13%
7346	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干11#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	5.13%
7347	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	水产分8#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-5.20%
7348	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	水产分8#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-3.58%
7349	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干3左分2#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	9.83%
7350	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干16#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-7.16%
7351	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干28#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-0.13%

7352	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	文化分3#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-0.08%
7353	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干62#变台变压器	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-1.25%
7354	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	汽校分18右2#变台变压器	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-2.58%
7355	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	汽校分1#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.25%
7356	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干70#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	1.94%
7357	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#变台变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	0.68%
7358	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#变台变压器2	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-3.76%
7359	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	花园支5#变台变压器	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清	否	无	-5.94%
7360	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁东干53#变台变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	6.91%
7361	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁东干39#变台变压器	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-2.83%
7362	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分9右1#变台变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	9.66%
7363	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分3#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	1.49%
7364	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分5右2#变台变压器	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-8.67%
7365	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支1#变台变压2	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	9.87%
7366	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支2#变台变压器	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-4.21%
7367	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支2#变台变压器2	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清	否	无	-6.50%
7368	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	花园支5#变台变压器2	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-6.06%
7369	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分7#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	2.30%
7370	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分3#变台变压器2	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-3.79%
7371	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分3#变台变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	8.77%
7372	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干17#变台变压器	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清	否	无	-2.18%
7373	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分4#变台变压器2	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	2.92%
7374	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金属分4#变台变压器2	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	4.02%
7375	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干25#变台变压器	315	20.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-3.50%
7376	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分15#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	6.89%
7377	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	黄海分22#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.58%
7378	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	铁路干17右3#柱上变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-1.06%
7379	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	邵屯分6#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.77%
7380	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干5#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.75%
7381	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干12#变台变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	9.16%
7382	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	华通支5#变台变压器2	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-7.84%
7383	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分4#变台变压器	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	-8.61%
7384	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分24#变台变压器（黄炉屯南台）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-4.37%
7385	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干30#变台变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	9.80%
7386	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干1右1#变台变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	9.73%
7387	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分28#变台变压器（黄炉屯北台区）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-2.96%
7388	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分11#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	5.58%
7389	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	华通支5#变台变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-1.94%
7390	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金属分4#变台变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	-3.32%
7391	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	饵料厂分9#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-4.41%
7392	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	龙庙分10#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.75%
7393	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	海港线	育才分3#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	9.50%
7394	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	龙庙分2左分2#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	6.53%
7395	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	东冷支1#变台变压器(彩印厂楼)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-1.40%
7396	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分19#变台变压器(检察院楼)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-2.07%
7397	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支12#变台变压器(河东西台区)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.95%

7398	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干33#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.21%
7399	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分11#变台变压器(印刷楼)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.00%
7400	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分8#变台变压器(柴油机楼)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-2.22%
7401	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分6#变台变压器(孙义秀楼)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.14%
7402	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干38#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	0.50%
7403	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干23#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	4.02%
7404	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干17#柱上变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	5.17%
7405	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	职教支1#变台变压器(公安局楼)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-1.22%
7406	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	万宝分1#.	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	-2.34%
7407	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干46#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	2.01%
7408	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干17#柱上变压器.	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-2.55%
7409	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干43#右分3#.	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-8.38%
7410	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分31#变台变压器(鲍码小区)	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	8.94%
7411	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干43#右分3#	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	4.51%
7412	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干10#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	9.18%
7413	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分4#变台变压器(河东农行)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	1.16%
7414	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支2#变台变压器(滨河小区)	250	39.00	127.50	127.50	未进入负面清	否	无	-2.05%
7415	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	东海支1#右分1#变台变压器(农行家属)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-4.79%
7416	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支4#变台变压器(河道楼)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-0.54%
7417	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	三十五中支3#变台变压器(东达楼)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	1.07%
7418	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干50#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	1.10%
7419	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	一队支1#变台变压器(河东一队)	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	0.66%
7420	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	教支1#变台变压器(废品楼)	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	6.16%
7421	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	曹店分5#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	2.16%
7422	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	北房身分7#(北房身屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	0.44%
7423	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	都屯分5#(都屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-9.33%
7424	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	南坡支13#(南坡屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	7.91%
7425	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	德胜沟支3#(德胜沟屯)	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	-1.15%
7426	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	吴屯支18#(吴屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.92%
7427	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔线学房沟北支11	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-3.01%
7428	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	三义庙支36#(前川)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	9.55%
7429	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔线三义庙支93	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-9.52%
7430	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	赵屯分4#(赵屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.05%
7431	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	前发娄屯支4#(前发娄屯)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	3.36%
7432	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10kv红塔线孙屯北支3	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-3.77%
7433	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10kv红塔线小川西支1	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.12%
7434	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	太升支3#(太升屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	0.24%
7435	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	瓜地沟支3#(瓜地沟屯)	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	6.82%
7436	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	唐窑支10#(唐窑屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-3.06%
7437	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	姜龙屯支4#(姜龙屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-5.00%
7438	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	朱隈支14#(前崔)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	3.08%
7439	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	北坡分10#(北坡屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	6.08%
7440	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	唐窑支5#(庄沟)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	0.05%
7441	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10KV红塔线孙屯支1	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.04%
7442	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	王沟支9#(三义庙王沟)	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清	否	无	2.92%
7443	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	耿屯支27#(耿屯西)变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-9.88%

7444	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	刘沟支7#(刘沟屯)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	5.56%
7445	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	旭明支1#(旭明屯)	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-2.02%
7446	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	小金分21#(小金屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	5.32%
7447	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	闫屯分4#(王屯)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	3.75%
7448	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔干68#(牛屯)	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-7.17%
7449	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔线玉宽支2#柱上变压器	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-8.57%
7450	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	小川北支1#(小川屯)	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清	否	无	6.05%
7451	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	东瓜川分72#(后大甸)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-7.03%
7452	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	北兴隆支2#(北兴隆屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-4.67%
7453	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	耿屯支13#(耿屯东)变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-7.66%
7454	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	小川大棚支5#(小川大棚台)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	6.71%
7455	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	后川支9#(后川屯)	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清	否	无	7.11%
7456	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	东沟支3#(东沟屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	2.82%
7457	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔干203#(山咀)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-7.31%
7458	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	闫屯分15#(闫屯)	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清	否	无	-6.30%
7459	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	曲店分6#(曲店屯)	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	3.79%
7460	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	南兴隆支5#(南兴隆屯)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	1.71%
7461	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔线103红塔干160#(西河)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.97%
7462	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	朱隈支5#(后崔)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-7.48%
7463	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	吕沟支1#(吕沟屯)	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-8.66%
7464	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	旭升娄屯支5#(旭升娄屯)	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	1.70%
7465	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	朱隈支52#(朱隈)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-5.08%
7466	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	三义庙支76#(西隈)	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清	否	无	5.63%
7467	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	吴屯支6#(吉玉塘)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-2.96%
7468	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	小金分4#(张屯大棚)	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	-3.60%
7469	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	小金分1#(张屯)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-8.80%
7470	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	东瓜川分19#(北兴隆2)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-6.67%
7471	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	西道分5#(西道屯)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-0.22%
7472	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10KV红塔线东果林支1#(东林)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.25%
7473	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	王岭支5#(王岭屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-9.80%
7474	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔干185#(红塔耿屯)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-4.74%
7475	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10KV红塔线 赵屯分9#(赵屯西)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.76%
7476	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	红塔干195#(张屯)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-5.81%
7477	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	三义庙支83#(学房沟)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.36%
7478	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	庚沟支9#(庚沟屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	5.15%
7479	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	松树沟支12#(松树沟屯)	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-0.89%
7480	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	东河分7#(东河屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.84%
7481	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	红星南台支2#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	7.75%
7482	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	粮库线104拦河坝分17#(韩屯南台)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-3.88%
7483	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	粮库线104拦河坝分5#(韩屯台区)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	0.88%
7484	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	桥头分1#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	8.29%
7485	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	粮库分6#(董站)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-0.46%
7486	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	粮库线医院分13#变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	5.60%
7487	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	东道支1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.84%
7488	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	粮库线汤家干7#(德兴街变压器)	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	3.29%
7489	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	医院分10#	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	7.43%

7490	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	柞甸支7#(柞甸屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-7.36%
7491	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线于西支7#(于西屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-2.06%
7492	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	林屯分7#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-9.82%
7493	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	前阳支05#(后阳)	30	45.00	13.50	13.50	未进入负面清	否	无	8.85%
7494	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	牟屯分9#变压器	160	20.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-5.19%
7495	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	王屯分12#变压器	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-7.89%
7496	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线 向阳支16#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.97%
7497	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	汤家干132#(姜屯)	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清	否	无	5.57%
7498	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	卢沟支16#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-4.35%
7499	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	潘屯分17#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	2.13%
7500	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线 张屯南支1#(张屯南屯)	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-9.15%
7501	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	柞树分82#(大麻沟)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	9.85%
7502	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	平顶分07#(林西沟)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-2.07%
7503	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	大麻沟南支7#(大麻南屯)	30	32.00	17.40	17.40	未进入负面清	否	无	-9.01%
7504	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	赵沟分31#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-2.68%
7505	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	平顶分13#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-7.03%
7506	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	柞树分12#(徐屯)	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	2.55%
7507	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	柞树分22#(鸡冠岭)	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	4.60%
7508	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	柞树分55#(孙大沟)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	2.98%
7509	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	瓦后大棚分1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-3.92%
7510	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线 孙大沟南支4#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.77%
7511	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	汤家干48#(康西)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-1.03%
7512	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	汤屯支2#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-9.10%
7513	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	汤沟分3#	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	4.11%
7514	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线 向阳北支7#(向阳北)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-3.54%
7515	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	小于屯分5#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-6.26%
7516	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	常半坡支16#变压器(常半坡)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	6.07%
7517	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	柞树分77#(耿屯)	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	6.72%
7518	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	于东分9#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	-3.88%
7519	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	常屯分11#(常屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	8.30%
7520	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	常半坡支05#变压器(罗圈)	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	5.34%
7521	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	福成沟分4#(福成沟屯)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	8.63%
7522	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	张屯支3#(源发张屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	7.25%
7523	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	朱屯分2#变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	0.01%
7524	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线瓦后支1#(瓦后)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-3.02%
7525	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	董沟支7#(董沟)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	9.53%
7526	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	林屯分4#(林屯大棚)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	2.38%
7527	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	前阳支15#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-4.29%
7528	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	10KV汤家线 向阳东支10#(向阳东)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	7.99%
7529	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	汤家线101汤家干192#(汤家大岭)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-5.04%
7530	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	赵屯分4#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-3.03%
7531	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	同立沟支10#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-7.48%
7532	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	曲沟支6#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.71%
7533	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	汤家线于西北分1#(于西北)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-4.07%
7534	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	都沟分7#(都沟屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	1.63%
7535	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	潘屯大棚分4#	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	9.02%

7536	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	瓦春分4#（瓦前）	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	1.08%
7537	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	小半沟支9#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	1.21%
7538	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	瓦春分66#（薛屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	0.96%
7539	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	北台支（马家）32#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.02%
7540	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	白店分4#（康东）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	1.53%
7541	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	刘福沟分5#变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	9.86%
7542	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	河沿支4#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	8.14%
7543	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	黄岭西支3#	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	-0.23%
7544	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	王店支3#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-6.50%
7545	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	雷沟分11#变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	2.15%
7546	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	砬石加工厂支8#（碾坊）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.15%
7547	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	唐西沟支20#	30	19.00	21.30	21.30	未进入负面清	否	无	-9.21%
7548	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	大刘支7#（大刘屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	7.19%
7549	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	刁桥支8#（黄岭屯）	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-0.57%
7550	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	北台支（刁桥）6#（糖房2）	20	35.00	11.00	11.00	未进入负面清	否	无	1.53%
7551	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	桃园支3#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-7.39%
7552	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	尹屯支30#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	3.44%
7553	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线 张沟北支2#（张沟北屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	7.09%
7554	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	瓦春分185#（松树沟）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.82%
7555	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	碗铺支2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.42%
7556	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	白店分26#	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	6.98%
7557	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	曹沟支1#（曹沟）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-3.72%
7558	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	小刘支8#	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	2.97%
7559	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线石门支3#（石门沟）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	1.36%
7560	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	钱沟支8#	160	32.00	92.80	92.80	未进入负面清	否	无	3.93%
7561	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	汤家线101半上支23#（半上）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	3.03%
7562	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	小峪支16#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.97%
7563	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	南山支28#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	8.30%
7564	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	0KV汤家线 唐西沟北支6#（唐西沟北）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	3.82%
7565	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	洪真堂支17#（下韩2）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	2.73%
7566	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	半上支8#（半下）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-9.78%
7567	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	张沟支26#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-2.49%
7568	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	下韩支40#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-9.67%
7569	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	刁桥支20#（河南北）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.78%
7570	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	邱屯支11#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.87%
7571	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	瓦春分172#（李刘屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-3.28%
7572	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	王沟支（七一）06#（杨屯）	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-5.47%
7573	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	二大房支13#（马屯乙）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.89%
7574	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	红碑支1#（红碑屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.52%
7575	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	王沟支（七一）13#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-2.06%
7576	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	西沟支8#（黄岭2）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	3.07%
7577	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线大房西支2#（大房西）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-0.05%
7578	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	北台支（刁桥）17#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.14%
7579	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线大房东支1#（大房东）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-1.66%
7580	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	姜沟支5#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-2.21%
7581	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线二大房南支1#（二大房）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	3.16%

7582	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	瓦春分133#(大岭)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	2.04%
7583	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	黄岭东支1#(黄岭东屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.04%
7584	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	大庙支2#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-7.71%
7585	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线 小庙西支6#(小庙西)	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	-6.64%
7586	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线 孙屯北支1#(刁桥孙屯北)	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	-0.06%
7587	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线 雷沟分20#(雷沟北)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-6.96%
7588	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	吕屯支5#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.74%
7589	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	刁桥村支1#(刁桥村)	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-2.70%
7590	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	于沟支5#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-4.74%
7591	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	(小峪)孙屯支1#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-0.05%
7592	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线 孙屯西支14#(刁桥孙屯西)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-1.97%
7593	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10KV汤家线大口井支2#(河沿)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.85%
7594	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	秘沟支6#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-4.72%
7595	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	刁桥支44#(孙屯)	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-7.47%
7596	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	峨山支16#(峨上下)	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-0.76%
7597	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	糖房支2#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	8.00%
7598	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	曲屯支2#	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-2.60%
7599	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	小庙支10#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.29%
7600	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	刁桥支68#(吕屯北)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-3.96%
7601	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	五道沟分23#(山东)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-2.44%
7602	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	山后支12#(山后乙)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-8.17%
7603	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	10KV五道沟线龙头支32#(龙头)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	5.18%
7604	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	10KV五道沟线龙头西支8#(龙头西)	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	-8.94%
7605	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	北台支17#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	4.52%
7606	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	五道沟线102龙头支16#(曲屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-0.34%
7607	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	10KV五道沟线李屯支20#(李屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-4.27%
7608	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	五道沟分41#(长龙北)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	1.82%
7609	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	果园支12#(刘屯二)	20	29.00	12.20	12.20	未进入负面清	否	无	-2.05%
7610	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	果园支03#(刘屯大棚)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-0.98%
7611	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	红塔干4#(西院)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-1.99%
7612	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	10KV五道沟线刘屯西支1#(刘屯西)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-4.58%
7613	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	五道沟分46#(长龙西)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	2.75%
7614	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	五道沟线102山西支1#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	2.41%
7615	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	10KV五道沟线刘屯北支2#(刘屯北)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	0.14%
7616	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	10KV五道沟线刘屯支7#(刘屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	9.03%
7617	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	长龙东支4#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	5.92%
7618	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	五道沟线	山后支17#(山后甲)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	8.63%
7619	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10kV红塔线小金东支7#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	3.42%
7620	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	红塔线	10kV红塔线王屯北分1#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.93%
7621	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	下韩支24#(孤山)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-7.16%
7622	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	瓦春线	10kV瓦春线白店南分2#变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	3.61%
7623	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	10kV粮库线红星支3#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.49%
7624	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	蓉花园配电站1#变压器	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清	否	无	-6.46%
7625	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	粮库线	蓉花园配电站2#变压器	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	2.84%
7626	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	孙屯支8#	20	34.00	11.20	11.20	未进入负面清	否	无	7.83%
7627	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	政府支1#	250	48.00	105.00	105.00	未进入负面清	否	无	5.18%

7628	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	王沟支15#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-3.31%
7629	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	宋沟北支6#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-4.74%
7630	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	对面沟支9#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-5.52%
7631	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	库西支22#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	8.70%
7632	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	和尚屯南分4#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	7.14%
7633	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	梨树园西支9#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	2.22%
7634	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	小盖屯支24#	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-0.97%
7635	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	小盖屯支10#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	7.28%
7636	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	房身南支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.85%
7637	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后五西支5#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	9.75%
7638	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	恒丰移动支4#	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	6.98%
7639	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后五支38#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-0.79%
7640	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	背阴分7间1#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	8.98%
7641	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙西北支3#	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	4.00%
7642	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙西支11#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-2.34%
7643	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	老场北支7#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	3.11%
7644	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园线菜园干34#T	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-6.16%
7645	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙金一支4#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.23%
7646	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	林场分14#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.07%
7647	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园线背阴分5#	30	19.00	21.30	21.30	未进入负面清	否	无	5.05%
7648	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙东棚支2#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	4.07%
7649	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	当东大棚分2#	160	32.00	92.80	92.80	未进入负面清	否	无	3.18%
7650	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	北姜分2#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-0.65%
7651	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干19#	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	3.99%
7652	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	松树咀东支10#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-3.34%
7653	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干57#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-3.66%
7654	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	于屯支15#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-4.68%
7655	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	葛屯支3#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-3.22%
7656	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	李屯分24#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-2.01%
7657	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	李屯南支4#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-4.17%
7658	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉丰南支5#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-1.25%
7659	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉丰北10#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-9.44%
7660	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	庙下支东支8#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-0.47%
7661	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	田水井大棚支9#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	2.05%
7662	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后五支21#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-2.27%
7663	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	松树咀分8#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-8.77%
7664	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	山前分1#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-2.17%
7665	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干59间1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-2.92%
7666	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干52间1#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-6.28%
7667	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	胜利分28#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-8.88%
7668	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干46#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-7.12%
7669	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	闫屯分47#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	-6.06%
7670	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	闫屯分32#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-4.94%
7671	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	平房支8#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	-1.73%
7672	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	房身支11#	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清	否	无	9.86%
7673	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	王官支26#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-6.78%

7674	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	王官支12#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	9.38%
7675	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	梨南分15#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-8.95%
7676	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干204#	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-4.39%
7677	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	巩大屯分3#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	-6.32%
7678	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	土城支2#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	4.63%
7679	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	林场分33#	10	50.00	4.00	4.00	未进入负面清	否	无	-1.35%
7680	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后甸支7#	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	0.95%
7681	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	前王支6#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	4.65%
7682	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后王支2#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	2.53%
7683	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	和尚屯北分12#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	8.31%
7684	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	小王屯支12#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-3.13%
7685	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	松树咀分44#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-7.59%
7686	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干245#	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-4.16%
7687	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园分2#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.78%
7688	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	山南支4#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	4.19%
7689	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	山北分9#	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.59%
7690	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	背阴分18#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	0.27%
7691	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干176#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	3.14%
7692	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	万德分1#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	9.28%
7693	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	闫屯分12#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-6.19%
7694	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	王沟支8#(15#)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	9.52%
7695	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	当西分2#	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	4.13%
7696	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	张下分3#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.88%
7697	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	张上分7#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	4.78%
7698	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙西支4#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-8.29%
7699	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙东支6#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-2.93%
7700	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	库西支13#	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	8.78%
7701	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	库北支14#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	0.62%
7702	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	库西支2#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	0.27%
7703	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	盛沟支7#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	0.62%
7704	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	石屯支1#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	8.71%
7705	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	郝店支3#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-3.92%
7706	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	郭沟分21#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	0.71%
7707	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	金房支5#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	1.67%
7708	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	沙金分117#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	6.57%
7709	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	张沟支8#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-3.19%
7710	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	李沟支1#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	8.73%
7711	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	薛沟支12#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-7.32%
7712	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	南房身支1#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	1.17%
7713	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干129#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	1.75%
7714	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干120#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	8.16%
7715	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	小岭分16#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-9.14%
7716	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	菜园干99#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	-0.92%
7717	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	郭沟分33#	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	1.40%
7718	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	郭沟分16#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	4.45%
7719	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	北姜分11#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	4.29%

7720	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	宋沟分9#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	0.74%
7721	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	隋屯分10#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-1.95%
7722	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	金星干3#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-0.72%
7723	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	曹沟支7#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-1.18%
7724	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	栗中大棚支12#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	8.71%
7725	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	五东支8#	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清	否	无	-3.70%
7726	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉永支7#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	6.40%
7727	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	当东分11#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	6.53%
7728	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	丝绸分11#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	5.31%
7729	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干26#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	-5.77%
7730	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	医院支7#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	6.92%
7731	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分8#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-4.42%
7732	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	前张支8#	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	-4.77%
7733	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后张支4#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	8.91%
7734	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分37#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	6.32%
7735	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分43#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	7.37%
7736	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分51#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.50%
7737	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干33#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-1.23%
7738	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	李屯支1#	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清	否	无	4.33%
7739	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	城东分74#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	6.91%
7740	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	大有支3#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-9.92%
7741	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	于屯支7#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-2.03%
7742	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	姜东支12#	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清	否	无	-0.84%
7743	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	姜西支2#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-1.08%
7744	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后五支29#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	9.09%
7745	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	河东支7#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	9.06%
7746	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	刘屯村分4#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	4.56%
7747	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	茶条支3#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-8.45%
7748	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	福顺支6#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-10.00%
7749	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	东国川支24#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-0.14%
7750	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	小盖屯支14#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	9.08%
7751	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后安支31#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.29%
7752	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后安支41#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	0.16%
7753	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	大盖屯支7#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-1.22%
7754	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	后安支13#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	6.09%
7755	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	矫沟支51#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	1.45%
7756	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	矫沟支43#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	7.50%
7757	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	小姜屯分1#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	9.02%
7758	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	矫沟支25#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	5.62%
7759	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	顾下支7#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	9.43%
7760	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	老场支8#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-0.62%
7761	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	磷肥干64#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	1.43%
7762	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	姜东支1#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-7.43%
7763	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	姜西支2#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-1.72%
7764	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	张卧龙支3#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-3.71%
7765	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	宋屯支24#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-5.20%

7766	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	宋屯支44#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	4.48%
7767	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	胜利分67#	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	1.47%
7768	庄河市供电公司	66kV城山变	磷肥线	谭沟支5#	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	-8.07%
7769	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	光荣沟支5#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-4.33%
7770	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	金星分3#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-0.26%
7771	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	后甸西支2#	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	-4.99%
7772	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	木前支2#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-3.10%
7773	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	木后支28#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-4.86%
7774	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	老染房支3#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	6.06%
7775	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	马庙支8#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	5.99%
7776	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	金星沟支5#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	6.73%
7777	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	山咀支2#	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清	否	无	-1.77%
7778	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉丰支9#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-0.87%
7779	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	土城支6#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	1.55%
7780	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	庙下支4#	200	83.00	14.00	14.00	未进入负面清	否	无	-1.16%
7781	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	庙上支8#	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清	否	无	-2.97%
7782	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	王卧龙支7#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-6.53%
7783	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	下王支18#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	-5.34%
7784	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	栗西支4#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.32%
7785	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	栗东支23#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-9.83%
7786	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	彭屯支7#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-2.16%
7787	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	孙岭支6#	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	-0.51%
7788	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	彭屯支22#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.33%
7789	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	尹屯支5#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.35%
7790	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	彭屯支46#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	4.26%
7791	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	下于支2#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-8.72%
7792	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	上于支20#	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清	否	无	1.94%
7793	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	李屯支12#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	5.60%
7794	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	冷屯支23#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	1.34%
7795	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	周屯支30#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	2.50%
7796	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	小曹屯支1#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	1.87%
7797	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	大东支21#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	6.19%
7798	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	大西支2#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-3.83%
7799	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	房身支5#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-7.68%
7800	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	利东支7#	125	50.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	5.21%
7801	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉庆支26#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-5.05%
7802	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	光荣沟支9#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	3.79%
7803	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	牟屯支4#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	4.22%
7804	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉庆村支4#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	3.40%
7805	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	吉庆支52#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-9.10%
7806	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	东沟支10#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	4.91%
7807	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	山东支14#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	6.65%
7808	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	曹沟支16#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-9.45%
7809	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	高屯支14#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	-2.12%
7810	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	福兴支11#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-1.80%
7811	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	金星分114#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	0.98%

7812	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	刘南沟支11#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-3.15%
7813	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	刘北沟支9#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	2.88%
7814	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	刘南沟支20#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	0.34%
7815	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	中学支2#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-7.94%
7816	庄河市供电公司	66kV城山变	菜园线	孙屯支22#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-8.98%
7817	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	后栗房支17#	160	22.00	108.80	108.80	未进入负面清	否	无	-8.23%
7818	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	石匠沟支16#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-5.99%
7819	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	上梨底支3#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-1.97%
7820	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	下梨底支3#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-7.98%
7821	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	葛屯支10#	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	-5.40%
7822	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	上于饮水支4#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-3.11%
7823	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	马大岗支3#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-0.54%
7824	庄河市供电公司	66kV城山变	金星线	木前小区支1#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	3.80%
7825	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 小学分7#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	3.68%
7826	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 财房西分4#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.34%
7827	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 汽站分6#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	2.41%
7828	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 小财房支4#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-0.34%
7829	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 姜皮卜支4#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-9.83%
7830	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 闫屯支5#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	6.18%
7831	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 前张支12#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	9.43%
7832	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 前张支26#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	0.62%
7833	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 前张支43#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-2.98%
7834	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 前张支51#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	3.69%
7835	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 沈屯支7#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	7.94%
7836	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 三门刘支7#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-6.25%
7837	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 钱北支9#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	4.23%
7838	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 房屯支30#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	0.85%
7839	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 董炉支20#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	9.77%
7840	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 房屯支51#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	8.96%
7841	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 杨树沟支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	3.97%
7842	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 万丰支3#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-3.12%
7843	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 姜屯支4#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-2.26%
7844	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 万丰支26#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	8.83%
7845	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 万丰支37#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-4.21%
7846	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 光明山支6#	125	50.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	4.20%
7847	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支31#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.69%
7848	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支38#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-0.71%
7849	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 上曹支4#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	7.71%
7850	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支66#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-2.67%
7851	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支77#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	-3.10%
7852	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支84#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.18%
7853	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支101#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.72%
7854	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 娄沟支109#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-1.89%
7855	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 大曹支3#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-9.84%
7856	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 下佟支20#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-1.21%
7857	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 大甸支8#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	-5.74%

7858	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 上佟支10#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.04%
7859	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 长兴支16#	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	7.82%
7860	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 佟岭刘屯支9#	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清	否	无	-9.60%
7861	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 佟岭郭屯支6#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-8.34%
7862	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 南道分67#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-6.18%
7863	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 北炉支13#	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	9.11%
7864	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 夏屯支12#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	0.41%
7865	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 叶屯支4#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	2.39%
7866	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 叶屯支15#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-9.46%
7867	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 南道分108#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.76%
7868	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 移动支2#	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	3.92%
7869	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 小河沿支12#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	-3.33%
7870	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 南道分145#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	9.47%
7871	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 房沟支4#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-4.23%
7872	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 北拉支60#	20	19.00	14.20	14.20	未进入负面清	否	无	6.55%
7873	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 北拉支69#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	0.48%
7874	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 李屯支5#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-1.33%
7875	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 刁沟支10#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	5.31%
7876	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 下杨支5#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-2.87%
7877	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 石云支4#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	7.25%
7878	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 南拉支5#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	-7.36%
7879	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 肖屯支2#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-8.65%
7880	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 顺兴支4#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	4.68%
7881	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 栾沟支12#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	6.96%
7882	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 太阳沟支5#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-7.10%
7883	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 小河沿郭屯支3#	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	-0.19%
7884	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 上杨支2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-8.40%
7885	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 南道分194#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-8.28%
7886	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 粮库分2#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	3.42%
7887	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 邱水支2#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-1.56%
7888	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 汽站分16#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-4.59%
7889	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 南道分97#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-1.67%
7890	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 北拉支06#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-9.93%
7891	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	机干小学分2间1#变台变压器（财房中	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.86%
7892	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 太阳沟支2#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	6.60%
7893	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 财房东分6#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	2.39%
7894	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 北拉支14#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-5.97%
7895	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线下杨井支1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-3.92%
7896	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线小河沿支6#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-5.04%
7897	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线钱北井支2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-2.80%
7898	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线董前井支1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-3.06%
7899	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线三门刘井支4#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.02%
7900	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线南道分124#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	-9.39%
7901	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线夏屯井支2#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	5.94%
7902	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线林屯井支5#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-3.83%
7903	庄河市供电公司	66kV光明山变	农机线	pms 农机线北拉支22#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	7.68%

7904	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干17#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.50%
7905	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干28#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-10.00%
7906	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 后松林支11#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-0.32%
7907	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干45#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-6.32%
7908	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干113#	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	-1.89%
7909	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干133#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-7.85%
7910	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干155#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-5.44%
7911	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 光明山干166#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	6.18%
7912	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 梓楞咀分1#	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清	否	无	-8.09%
7913	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 迎财沟分18#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-3.41%
7914	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 小赵屯分12#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-0.94%
7915	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 小赵屯分21#	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	8.38%
7916	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分10#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-4.48%
7917	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分31#	125	50.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-6.50%
7918	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 万福支17#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-3.43%
7919	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分51#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.25%
7920	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分108#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	7.22%
7921	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分127#	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	1.18%
7922	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分133#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.02%
7923	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 下刘支3#	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	-6.05%
7924	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 赵家张屯支6#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.12%
7925	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 李水支5#	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-7.54%
7926	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 李水支12#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-3.10%
7927	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 吕沟支6#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-2.26%
7928	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 玉皇分75#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	1.76%
7929	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 金黄沟支8#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	4.23%
7930	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 韩屯支6#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-5.98%
7931	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 北关村支1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-7.95%
7932	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 歪脖岭支25#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-2.29%
7933	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 歪脖岭支37#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	6.06%
7934	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 元兴支2#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-4.18%
7935	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 双泉寺支9#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	6.42%
7936	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 久财房支4#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-0.48%
7937	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 油房分16#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.73%
7938	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 油房分37#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-0.37%
7939	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 南甸支1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	5.83%
7940	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 松林支6#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	4.07%
7941	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 松林支23#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	8.46%
7942	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 高屯分5#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	3.01%
7943	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 刘屯分2#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-0.47%
7944	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 徐屯分8#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	7.06%
7945	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 徐屯分26#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	2.73%
7946	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 赵家董屯支5#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-1.90%
7947	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 牟庙分06#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-8.39%
7948	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 牟庙分26#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	1.48%
7949	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 牟庙分37#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	2.27%

7950	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 金水支3#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	-1.00%
7951	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 元兴棚支5#	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	4.38%
7952	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 财房棚支6#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	6.01%
7953	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 李屯井支2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	0.69%
7954	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 久财房井支6#	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	6.07%
7955	庄河市供电公司	66kV光明山变	光明山线	pms 北关井支2#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-2.18%
7956	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 樟楞咀井支4#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-8.98%
7957	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 前王分22#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	2.45%
7958	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 九中支3#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-0.82%
7959	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 丛屯支10#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	0.45%
7960	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 粉房分43#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	4.79%
7961	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 小营支42#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-1.43%
7962	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 小营支58#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-3.18%
7963	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 小营支79#	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清	否	无	-5.48%
7964	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 张庄支2#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-5.10%
7965	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 王店支7#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	6.67%
7966	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 马沟支12#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-9.97%
7967	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 包店支2#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.75%
7968	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 瓦房支3#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	7.00%
7969	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 孙屯支2#	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清	否	无	-0.99%
7970	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 钟营支4#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-7.81%
7971	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 上窑支2#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	1.78%
7972	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 上窑支24#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-0.74%
7973	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 粉房分53#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.60%
7974	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 松树咀支19#	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	9.03%
7975	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 杨木林支2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-3.53%
7976	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 洼子支5#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-9.34%
7977	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 乔果支10#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	9.74%
7978	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 乔屯支6#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	2.75%
7979	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中股支13#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-4.82%
7980	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中股支34#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	3.48%
7981	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中股支63#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	6.05%
7982	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中股支71#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.17%
7983	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中股支83#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-7.36%
7984	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 后卢支10#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	1.71%
7985	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 辛屯支2#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	3.66%
7986	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 辛屯支5#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	-8.04%
7987	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 腾口支10#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	3.31%
7988	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 广德支2#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	7.48%
7989	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 王沟支8#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-7.76%
7990	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 周屯支6#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	9.37%
7991	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 姜炉支7#	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-6.13%
7992	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 王屯支5#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-4.66%
7993	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 王屯支18#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-6.31%
7994	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 后徐支24#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	5.28%
7995	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 后徐支35#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.20%

7996	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 长胜支6#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	1.97%
7997	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 卧龙支4#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	8.81%
7998	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 卧龙支6#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	1.91%
7999	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 上罗支10#	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	5.41%
8000	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 前徐支1#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-0.66%
8001	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 大赵支15#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	0.28%
8002	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 兴圣支4#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-6.96%
8003	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 房身支4#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	5.67%
8004	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 李沟支2#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	8.98%
8005	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 粉房分144#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	8.34%
8006	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 粉房分155#	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	-5.46%
8007	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 乔工支1#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-8.08%
8008	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 小营支31#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.31%
8009	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 小营支73#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	9.22%
8010	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 小营支48#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-0.27%
8011	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 后徐支9#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-0.45%
8012	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 乔屯支6#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	4.49%
8013	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中股支67#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-0.23%
8014	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 王屯支12#	30	37.00	15.90	15.90	未进入负面清	否	无	8.69%
8015	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 后卢支10#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-3.30%
8016	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 中股支13#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	7.72%
8017	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 房身棚支5#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	7.61%
8018	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 粉房分28-1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.05%
8019	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 上窑支34#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-2.46%
8020	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 上窑井支3#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	2.00%
8021	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 王屯支21#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	9.51%
8022	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 长胜井支3#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-7.40%
8023	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 从屯井支1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-5.44%
8024	庄河市供电公司	66kV光明山变	北关线	pms 从屯井支14#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-9.57%
8025	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 平山干33#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.72%
8026	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 平山干120#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	5.85%
8027	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 平山干126#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-8.09%
8028	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 平西分11#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.26%
8029	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 平东分7#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-6.17%
8030	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 溪河分2#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	1.58%
8031	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 包果分13#	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-8.97%
8032	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 魏屯分7#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-3.35%
8033	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 梨底分11#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	7.83%
8034	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 梨底分20#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-7.85%
8035	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 设备分2#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-8.02%
8036	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 曲沟分21#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.55%
8037	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 曲沟分32#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	2.00%
8038	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 华屯支3#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	0.03%
8039	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 丁窑分51#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-8.14%
8040	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 丁窑分71#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	9.33%
8041	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 中学支6#	160	31.00	94.40	94.40	未进入负面清	否	无	5.25%

8042	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 郑屯支3#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	-8.22%
8043	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 郑屯支8#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-9.08%
8044	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 吕沟刘屯支09#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	9.71%
8045	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 糖房支2#	160	35.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	0.99%
8046	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 东岗支12#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	4.88%
8047	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 西岗支2#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	8.99%
8048	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 吕屯支2#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-2.19%
8049	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 臧沟分08#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	9.58%
8050	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 臧沟分19#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	3.59%
8051	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 臧沟分31#	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	5.68%
8052	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 佟西分7#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-0.10%
8053	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 佟中分4#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.05%
8054	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 后赵分38#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-8.44%
8055	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 佟东支5#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	8.59%
8056	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 冯屯张屯分2#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	3.89%
8057	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 中赵支1#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.09%
8058	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 赵水分15#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
8059	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 前赵分30#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	2.86%
8060	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 甸张分28#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-6.19%
8061	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 下窑支11#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-1.62%
8062	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 后刘支9#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	1.16%
8063	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	PMS 前刘支8#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-1.07%
8064	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 水库支71#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	5.95%
8065	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 水库支99#	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清	否	无	0.97%
8066	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 水库支124#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	5.66%
8067	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 吕沟董屯支10#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-2.85%
8068	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 林炉支10#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	5.06%
8069	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 吕沟张屯支4#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.30%
8070	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 盖屯南支5#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	1.57%
8071	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 龙庙支8#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-5.71%
8072	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 盖屯支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	1.64%
8073	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 金上支11#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	4.75%
8074	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 金上支21#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	7.60%
8075	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 金上支35#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-4.57%
8076	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 西沟支10#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	5.74%
8077	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 前孙支22#	160	27.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-6.18%
8078	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 前孙支40#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	2.82%
8079	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 前孙支46#	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	6.75%
8080	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 银上支5#	400	22.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	0.78%
8081	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 贾沟支11#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-3.22%
8082	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 金线支11#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-9.12%
8083	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 山头支3#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	4.19%
8084	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 后南支2#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-2.15%
8085	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 后南东支6#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	2.82%
8086	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 后北支1#	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	-8.91%
8087	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 饲料支2#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-6.16%

8088	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 后北棚支3#	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清	否	无	-0.08%
8089	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 西岗棚支2#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-5.86%
8090	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 丁窑分18#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-1.18%
8091	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 张屯西支1#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-6.12%
8092	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 甸张北支3#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-7.45%
8093	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 姜沟棚支2#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-8.52%
8094	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 糖房井支3#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-0.54%
8095	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 金上井支2#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	7.29%
8096	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 盖屯井支11#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	3.98%
8097	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 喇嘛井分6#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	7.08%
8098	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 前杨井支4#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-5.49%
8099	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 佟东井支2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-8.21%
8100	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 冯西井支1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.32%
8101	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 丁窑分43间1#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-9.39%
8102	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 藏沟分1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.14%
8103	庄河市供电公司	66kV光明山变	平山线	pms 冯东井分2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	5.22%
8104	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	兴元支2#变台变压器(兴元街)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-8.10%
8105	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	庙下支5#变台变压器(庙下屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	7.60%
8106	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	广大村支2#变台变压器(广大东坡)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	0.45%
8107	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	韩隈支4#变台变压器(韩隈)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.37%
8108	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西高分12#变台变压器(西高)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-4.38%
8109	庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	夹心分2#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-2.44%
8110	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	小王屯分38#变台变压器(小王屯)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	2.62%
8111	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	向店支1#变台变压器(向店)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-7.57%
8112	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	前自支3#变台变压器(大棚)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-1.29%
8113	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	王大屯分16#变台变压器(唐坊)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-4.65%
8114	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分17#变台变压器(白店)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.73%
8115	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	王屯分28#变台变压器(洪昌王屯)	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-7.53%
8116	庄河市供电公司	66kV蓉花山变	汤家线	源发村潘屯北(小微增)	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	7.89%
8117	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛线105迟沟支8#变台变压器(迟沟)	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	9.30%
8118	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分136#变台变压器(南窑)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-6.08%
8119	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	黄屯分3#变台变压器(黄屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.35%
8120	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	东台分11变台变压器(东台)	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-0.63%
8121	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	前富贵支1#变台变压器(前富贵)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.44%
8122	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	王屯分13#变台变压器(洪昌屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	5.07%
8123	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	蒋屯支12#变台变压器(蒋屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	6.81%
8124	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	段屯分31#变台变压器(段屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	7.34%
8125	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	赵东支3#变台变压器(赵屯)	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	-5.83%
8126	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	杨屯分22#柱上变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	1.65%
8127	庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	镇内分7#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	5.58%
8128	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	黄沟支16#变台变压器(黄沟)	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清	否	无	1.13%
8129	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	贵线模块局支1#变台变压器(二中大田)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	9.55%
8130	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	兴元分48#变台变压器(石棚底)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-6.88%
8131	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	小王屯分8#变台变压器(精品工程)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-3.81%
8132	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	大棚分3#变台变压器(政府大棚)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	2.40%
8133	庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	信用社支1#变台变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	4.42%

8134	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分41#变台变压器(徐屯)	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	1.79%
8135	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	刘屯支4#变台变压器(丁房)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	1.06%
8136	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	刘屯支20#变台变压器(高屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-5.88%
8137	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	前白支7#变台变压器(前白屯)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-6.72%
8138	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	沙沟分3#变台变压器(沙沟)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-3.01%
8139	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	小孙屯分68#变台变压器(小孙屯)	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	4.11%
8140	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	和尚屯支2#变台变压器(和尚屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	4.17%
8141	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	宫徐屯支5#变台变压器(宫徐屯)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-0.72%
8142	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	曲屯分34#变台变压器(曲屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-7.60%
8143	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	山咀分8#变台变压器(山咀)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	3.01%
8144	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	都甸支2#变台变压器(都甸)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	6.84%
8145	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	八家支8#变台变压器(背阴)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	4.70%
8146	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	万增支5#变台变压器(万增)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-1.58%
8147	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	10kV富贵线宫徐井支2#柱上变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-3.15%
8148	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线103杨屯分33#变台变压器(杨屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.37%
8149	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分28#变台变压器(大棚)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	6.96%
8150	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	山咀支4#变台变压器(山咀)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-7.54%
8151	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	白灰支14#变台变压器(梁屯)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	6.07%
8152	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大王屯分4#变台变压器(王大屯)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	0.24%
8153	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛干91#变台变压器(谢沟)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-8.88%
8154	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	德茂支4#变台变压器(德茂)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-8.32%
8155	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	福生分12#变台变压器(福生)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	9.85%
8156	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	由屯支5#变台变压器(由屯)	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清	否	无	-7.03%
8157	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	和尚屯支9#变台变压器(徐坎)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	0.23%
8158	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵干158#变台变压器(富贵村)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-8.46%
8159	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵干185#变台变压器(李屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-0.82%
8160	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	迟屯支1#变台变压器(迟屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	0.92%
8161	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线103兴元分40#变台变压器(林屯)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-6.04%
8162	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	八家支19#变台变压器(八前)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-8.98%
8163	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	洪昌村支3#变台变压器(洪昌村)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-2.35%
8164	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	郭沟支1#变台变压器(郭沟)	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	-8.24%
8165	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	兴元分63#变台变压器(中全福)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	2.13%
8166	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	前高支6#变台变压器(前高)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.36%
8167	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山支36#变台变压器(粉房)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-1.91%
8168	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山支5#变台变压器(刘屯)	160	36.00	86.40	86.40	未进入负面清	否	无	4.31%
8169	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	学校支2#变台变压器(兽医站)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	7.25%
8170	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	王屯井支4#变台变压器(迟屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	6.30%
8171	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	姜屯分18#变台变压器(姜屯)	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	4.22%
8172	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	黄沟支8#变台变压器(东黄)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	4.25%
8173	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	段屯分18#变台变压器(万巨)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-0.26%
8174	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	后富贵分2#变台变压器(后富贵)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.97%
8175	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线103兴元分34#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	6.80%
8176	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	迟沟分29#变台变压器(迟沟)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	4.94%
8177	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	郭屯分4#变台变压器(郭屯)	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-1.73%
8178	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	刘屯支26#变台变压器(刘屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-8.96%
8179	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	庙下东井分1#柱上变压器	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	-8.36%

8180	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西高分4#变台变压器（后高）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	7.52%
8181	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	后沈分1#变台变压器（瓦北）	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	7.49%
8182	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	初沟分16#变台变压器（初沟）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-4.17%
8183	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	屯线103水泥干31#变台变压器（平山	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	0.43%
8184	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	后沈分15#变台变压器（后沈）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-6.51%
8185	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	前白支11#变台变压器（白家乙台）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.48%
8186	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛干33#变台变压器（背阴屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	3.90%
8187	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	都沟分8#变台变压器（大田）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	8.83%
8188	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	孙屯分11#变台变压器（孙屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	7.64%
8189	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	都沟分22#变台变压器（北田）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	4.30%
8190	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	杨屯分10#变台变压器（瓦南）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-4.02%
8191	庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	气站支3#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-3.65%
8192	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线富贵干58#（永昌大井）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	5.65%
8193	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	10kV富贵线王屯北支6#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.56%
8194	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	10kV富贵线富贵干12#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.08%
8195	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	10kV于屯线大棚分6#（辽店大棚）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-9.29%
8196	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	白店井支4#柱上变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-2.53%
8197	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛干141#变台变压器（山咀）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	1.78%
8198	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	辽西支4#变台变压器（郭屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	6.58%
8199	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分83#变台变压器（道士沟）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.71%
8200	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分116#变台变压器（孙东）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	4.60%
8201	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	袁沟分16#变台变压器（袁沟）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	2.93%
8202	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分100#变台变压器（小隈）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	4.07%
8203	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	小孙屯分32#变台变压器（乔屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-5.50%
8204	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	供销社分1#变台变压器（庙下东）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	4.99%
8205	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	于屯分13#变台变压器（洪昌于东）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-8.08%
8206	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	山咀分2#变台变压器（菜园）	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清	否	无	4.14%
8207	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	小王屯分11#变台变压器（辽店）	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	-9.40%
8208	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	小院分11#变台变压器（小院）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-6.63%
8209	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	东窑支9#变台变压器（东窑）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.89%
8210	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分4#变台变压器（杨树圈）	30	41.00	14.70	14.70	未进入负面清	否	无	-5.71%
8211	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	屯线103于东支12#变台变压器（于东	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-3.80%
8212	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	前沈分7#变台变压器（前沈）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	2.21%
8213	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	潘沟支4#变台变压器（潘沟）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	3.47%
8214	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	西窑支4#变台变压器（西窑）	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-2.24%
8215	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	陈屯支3#变台变压器（陈屯）	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	1.03%
8216	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	上川支11#变台变压器（上川屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.95%
8217	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	果园分2#（河沿）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-6.80%
8218	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	珍沟支9#变台变压器（振沟）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-2.88%
8219	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	管屯分3#变台变压器（管屯）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	9.43%
8220	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	王屯分3#变台变压器（永昌）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	3.70%
8221	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	都沟分41#变台变压器（都沟）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.62%
8222	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵干126#变台变压器（山头）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	0.90%
8223	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	东山分3#变台变压器（东山）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-1.54%
8224	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	佟屯分7#变台变压器（佟屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	9.44%
8225	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	初沟分7#变台变压器（初店）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	8.70%

8226	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	东台分1#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.40%
8227	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	10kV于屯线郭屯支4#(郭屯大棚)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-6.83%
8228	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	辽西南支2#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-9.06%
8229	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	10kV于屯线后高棚支1(后高大棚)	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	-7.62%
8230	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	松咀支7#变台变压器(松咀)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-1.65%
8231	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	八家支22#变台变压器(八后)	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-5.18%
8232	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	天园分1#变台变压器(天园)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	9.34%
8233	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	黄棚支3#变台变压器(黄棚)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	6.03%
8234	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	大沟分59#变台变压器(王屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-2.13%
8235	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛干52#变台变压器(万巨村)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-9.18%
8236	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	福顺分3#变台变压器(苞米沟)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-3.20%
8237	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	福顺分15#变台变压器(福顺沟)	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清	否	无	4.98%
8238	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵干182#变台变压器(李屯南)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-4.97%
8239	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	大金分32#变台变压器(邵西)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-1.43%
8240	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	邵东北支8#变台变压器(邵东)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-5.83%
8241	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	广大分10#变台变压器(广大)	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	8.17%
8242	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	背阴西支4#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-3.90%
8243	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	佟屯分16#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	6.81%
8244	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	北田支1#变台变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	1.46%
8245	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	佟屯分13#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-9.92%
8246	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	大孙屯支2#变台变压器(大孙屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.69%
8247	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线邵东支1#(邵东屯东台)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	2.19%
8248	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	三门孙支6#变台变压器(三门孙)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.17%
8249	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	于屯分10#变台变压器(洪昌于西)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.59%
8250	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	德茂支16#变台变压器	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-8.49%
8251	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	于西井支6#柱上变压器(于西屯井)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	3.92%
8252	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线迟沟分33#(迟沟屯北台)	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	2.18%
8253	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线富贵干196#(富贵村大井)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.11%
8254	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	德茂南支3#变台变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	-3.98%
8255	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	小院分24#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	9.80%
8256	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	小院北支1#变台变压器(小院北台)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-9.70%
8257	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	段屯分37#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.52%
8258	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	段屯南支2#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.64%
8259	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛线赵西支2#(赵屯西台)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	2.87%
8260	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	东窑井支14#变台变压器(东窑)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-5.86%
8261	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	杨沟支6#变台变压器(杨沟)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-5.76%
8262	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	孙西支1#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	4.75%
8263	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	南窑井支1#(大井)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.07%
8264	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	孙屯分19#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.03%
8265	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山北支14#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	3.96%
8266	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山南支17#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.73%
8267	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线刘屯南支6#(刘屯南台)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.61%
8268	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线刘屯西支13#(刘屯西台)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-8.35%
8269	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	西山支46#变台变压器(西山大棚)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-4.74%
8270	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线兴元分75#(中全福屯东台)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	7.86%
8271	庄河市供电公司	66kV长岭变	镇内线	供电所支2#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.74%

8272	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛线福顺东支1#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	3.93%
8273	庄河市供电公司	66kV长岭变	石佛线	石佛线迟屯井支7#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	4.11%
8274	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线和尚屯井支1#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-8.37%
8275	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线于西井支8#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-9.81%
8276	庄河市供电公司	66kV长岭变	富贵线	富贵线大井分4#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	9.82%
8277	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线平山井支1#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	2.97%
8278	庄河市供电公司	66kV长岭变	于屯线	于屯线瓦南井支7#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	5.99%
8279	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	林粉房支3#(林粉房总表)	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清	否	无	1.69%
8280	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 黄圈支21#(黄圈)	30	29.00	18.30	18.30	未进入负面清	否	无	-1.56%
8281	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	上管支07#(安屯)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	3.11%
8282	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	殷屯支06#(殷屯)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	5.60%
8283	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 楼上干90-1#(黑岛住户)	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	9.39%
8284	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 徐堂支07#(徐堂屯)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-2.56%
8285	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 北李屯支06#(北李屯)	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-1.78%
8286	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 楼上干12#(沈西屯)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-2.78%
8287	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 下孙沟北支07#(下孙沟北屯)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	6.22%
8288	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	白东支2#变压器(白东屯)	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	-9.68%
8289	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干132#变压器(张东)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-1.57%
8290	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	北吴屯支1#(小李屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.79%
8291	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	西大城支23#(西大城)	160	36.00	86.40	86.40	未进入负面清	否	无	-2.57%
8292	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	侯西分09#(侯西屯)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-8.21%
8293	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	邹屯分10#变压器(邹屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	3.11%
8294	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分70#(隋屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-4.30%
8295	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	饵料厂支1#(养殖公司住户)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	3.96%
8296	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 楼上干02#(靠山屯)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	1.72%
8297	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 凉水湾分03#(凉水湾屯)	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	5.59%
8298	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	宫岭支1#变压器(宫岭屯)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	8.60%
8299	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分20#(梁屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-2.21%
8300	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	侯西分02#(候中屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	9.46%
8301	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	周沟分30#(周沟屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.35%
8302	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	pms 白西支03#变压器(白西屯)	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	4.59%
8303	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	pms 兰屯支26#(兰屯)	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	1.33%
8304	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分55-1#(光辉韦炉)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-7.66%
8305	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	PMS 四门孙分41#(四门孙)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	7.43%
8306	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干82#变压器(岗上)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-3.13%
8307	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	山南头分05#(山南头西台)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	6.42%
8308	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭二队分08#柱上变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.68%
8309	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	高力坞支03#(高力坞屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-9.63%
8310	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	郭东北支6#变压器(郭屯北)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.49%
8311	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	蔡家七队西支2#(蔡家七队西)变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-3.93%
8312	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	城街分2#(城街屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-7.89%
8313	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分11#(孟屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	9.43%
8314	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	汪屯分10#(汪屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	5.99%
8315	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	东管支01#(楼上屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-3.93%
8316	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 冷家分46#(冷屯)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-7.15%
8317	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	下孙沟支04#(南李屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	6.34%

8318	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 冷家分24#(松树岗)	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	7.57%
8319	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	吴屯分10#变压器(吴屯)	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	5.46%
8320	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	卧龙提水04#(卧龙南台)	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	5.36%
8321	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	浦屯支2#(浦屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	9.21%
8322	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉二队支4#(光辉二队)	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-6.39%
8323	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	养殖场支2#变压器(大南岛西)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-5.10%
8324	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	郭东北支1#变压器(郭东屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-7.30%
8325	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 肖炉分04#(肖炉屯)	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	6.93%
8326	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	大朴三四队1#(大朴三四队)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	5.65%
8327	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	东坨南支1#(东坨)	20	32.00	11.60	11.60	未进入负面清	否	无	-9.54%
8328	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	于西分12#变压器(于西)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-4.09%
8329	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	猪场分15#变压器(猪场)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	6.55%
8330	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 冷库干33#(小于屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-8.80%
8331	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	船厂支08#(黄圈动迁户)	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-8.95%
8332	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 冷家分34#(陈屯北)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-3.31%
8333	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 孔西支2#(孔西屯)	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	5.24%
8334	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	西吴屯分1#(西吴屯)	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	9.84%
8335	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 黄圈北支03#(黄圈北屯)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	3.15%
8336	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	供电所分8#(沈南屯)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	7.48%
8337	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	于屯干125#变压器(于屯大棚)	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-8.76%
8338	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	宫前支13#变压器(宫前屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	3.39%
8339	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分67#(浦屯大棚)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-3.84%
8340	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 流网圈分24#(南台屯)	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	8.64%
8341	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	玉皇山分23#变压器(小刘屯)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-2.54%
8342	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	前洼支4#(前洼)	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	-0.31%
8343	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	pms 葛沟支5#(葛沟)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-3.44%
8344	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	pms 小南岛支5#变压器(小南岛)	100	106.81	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	1.39%
8345	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 东北角分30#(东北角屯)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	6.16%
8346	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 姜屯支13#(姜屯屯)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-9.07%
8347	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 初口分06#(初口)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-9.09%
8348	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	橡胶坝分12#(大朴橡胶坝)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	2.08%
8349	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	看牛场分16#(看牛场)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-3.39%
8350	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	宋屯支12#(宋屯)	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-0.05%
8351	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干166#(大朴一队)	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-0.09%
8352	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 于粉房支4#(于粉房屯)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	1.85%
8353	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	小孙屯支5#(小孙屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	7.70%
8354	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	冷家分07#(沈前)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.55%
8355	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	冷家分17#(松树岗北屯)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-2.76%
8356	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 张屯分1#(张屯)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-6.44%
8357	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 扇子石支10#(扇子石)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.44%
8358	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 宁屯支04#(宁屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.07%
8359	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干119#变压器(于屯动迁户)	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-2.04%
8360	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	供电所分7#(黑岛供电所)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.65%
8361	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干10#变压器(山南头东)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-4.73%
8362	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	南岛分04#(董屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.51%
8363	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	于北分06#变压器(于北)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	4.00%

8364	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	看牛场分10#(看牛场西)变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.19%
8365	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	景岚分13#(大堡五队)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	8.16%
8366	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	王屯分03#(王屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	2.81%
8367	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	后洼分04#(后洼)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	0.00%
8368	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	王庄支3#(王庄屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.76%
8369	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	黄圈支14#(王圈)	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清	否	无	-4.87%
8370	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 王圈支1(王圈动迁户)	10	20.00	7.00	7.00	未进入负面清	否	无	-4.20%
8371	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	楼上线201陈屯支2#(陈屯南台)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	9.02%
8372	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	水产支1#(牛石圈)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-0.01%
8373	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	楼上干18#(沈东屯)	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	2.05%
8374	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	孔东支3#(孔东屯)	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-5.58%
8375	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 下孙沟支29#(下孙沟)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-5.64%
8376	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干165#(大朴二队)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-6.99%
8377	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	腊树院分08#(腊树院总表)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-4.54%
8378	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干102#(蔡家四、五队)	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	-0.63%
8379	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	于西分04#变压器(于南)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	4.95%
8380	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	大棚分3#(腊树院大棚)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.96%
8381	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	肖窝棚支4#(肖窝棚屯)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	6.72%
8382	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	PMS 黄岭干97#(蔡家二队)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.46%
8383	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	庙上支9#(庙上屯)	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-2.96%
8384	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	10千伏黄岭线周沟分40#变台	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.99%
8385	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	10kV楼上线南李东支7#柱上变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	9.47%
8386	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	四门孙分17#(葛甸)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-3.94%
8387	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干25#(卧龙北台)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-6.53%
8388	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	pms 东北角分19#(张粉房屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-1.55%
8389	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	上孙沟分3#(上孙沟)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.66%
8390	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	北吴屯支29#(北吴屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	3.33%
8391	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	四门任支2#(四门任屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	0.47%
8392	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	上管支14#(上管屯)	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	9.44%
8393	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	后梁支10#(后梁屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-7.33%
8394	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	潮海珠分05#(潮海珠屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	6.49%
8395	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	台山支19#(台山屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-7.99%
8396	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分34#(光辉一队)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-5.34%
8397	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 三队支06#(冷屯动迁户)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	1.51%
8398	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	蔡家七队支1#(蔡家七队)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-2.54%
8399	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	西大城支11#(东大城屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-8.68%
8400	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	小林屯支3#(小林屯)	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	0.44%
8401	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	冷沟支8#(隋圈屯)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-0.41%
8402	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干56#(黄岭三队)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.58%
8403	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分03#(黄岭一队)	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-7.21%
8404	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	张网干136#变压器(张西)	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	-7.38%
8405	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	冷库干48#(东沟屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-6.15%
8406	庄河市供电公司	66kV黑岛变	冷库线	泡沿分17#(泡沿屯)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	6.71%
8407	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 冷家分59#(冷家尹屯)	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清	否	无	1.12%
8408	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	pms 东管支07#(东管屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	2.66%
8409	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	牛石圈分21#(南孙屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	5.05%

8410	庄河市供电公司	66kV黑岛变	楼上线	楼上干49-1#（西阳宫安屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	5.44%
8411	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	黄岭干131#（蔡家八队）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-2.68%
8412	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	蔡家虾场分06#（蔡家一队）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-3.63%
8413	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉四队支4#（光辉四队）	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	7.95%
8414	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	沙包分12#（沙包屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.86%
8415	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	周沟分14#（郭屯）	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-3.51%
8416	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	宫屯支7#变压器（宫东屯）	50	109.46	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-0.88%
8417	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	光辉分38#（光辉三队）	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-2.82%
8418	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	孙屯支09#（孙屯）	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	6.55%
8419	庄河市供电公司	66kV黑岛变	张网线	大南岛分48#（大南岛东台）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-8.30%
8420	庄河市供电公司	66kV黑岛变	黄岭线	蔡家七队北支4#（蔡家七队北）变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-4.80%
8421	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	东赵店分3#变压器（赵店东屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	7.04%
8422	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	蔡家干9#变压器（西队）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	1.57%
8423	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	胡营分21#变压器（胡营）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-7.26%
8424	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	蔡家干75#变压器（孙卜一队）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	9.46%
8425	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	小孤山东队支6#变压器（东队）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.09%
8426	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	孙堡三队分3#变压器（孙堡三队）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	8.93%
8427	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	小毕屯分9#变压器（小毕屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-6.49%
8428	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	靠山分3#变压器（靠山屯）	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-8.49%
8429	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	蔡家干68#变压器（孙卜二队）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	7.14%
8430	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	庙上西支3#变压器（庙上西队）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.40%
8431	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	庙上东支2#变压器（庙上东屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.22%
8432	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	胡营分11#变压器（大毕屯）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-2.80%
8433	庄河市供电公司	66kV吴炉变	蔡家线	西赵店分2#变压器（赵店西屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-1.83%
8434	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	西庄支7#变压器（西庄）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	4.80%
8435	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	光华分17#变压器（娄屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-6.44%
8436	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	小丁屯支7#变压器（小丁屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	8.69%
8437	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	光华分11#变压器（光华村）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	6.75%
8438	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	小刘屯支1#变压器（小刘屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	6.59%
8439	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	高堡干12#变压器（8155部队房地产）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	1.17%
8440	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	光华分55#变压器（刘洼）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	6.54%
8441	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	高堡干46#变压器（小坡）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-0.43%
8442	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	小杨屯分1#变压器（小杨屯）	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清	否	无	-7.05%
8443	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	娄营支5#变压器（娄营屯）	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-9.61%
8444	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	光华分7#变压器（上卧龙）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-5.99%
8445	庄河市供电公司	#N/A	高堡线	庙下支4#变压器（庙下屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	0.60%
8446	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	娄西支5#变台变压器（娄东）	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	3.84%
8447	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	邵屯支3#变台变压器（于西）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	3.29%
8448	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	虎西支9#变压器（虎西）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-2.67%
8449	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关里支24#变压器（榆树房刘屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-7.15%
8450	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	高力沟支9#变压器（高力沟）	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	-0.54%
8451	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关西支2#变台变压器（关西）	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	-3.46%
8452	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	10kV和平线移动支4#变台	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	1.20%
8453	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	前姜支1#变台变压器（姜西）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-5.34%
8454	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	吴炉大棚支3#变压器（吴炉蔬菜大棚）	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	0.52%
8455	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	限前支2#变压器（限前屯）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-6.43%

8456	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	姜屯支3#变压器（姜屯村）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-0.43%
8457	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	前姜分7#变压器（前姜屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	3.53%
8458	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	邵屯分34#变台变压器（卧龙屯）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-7.83%
8459	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	娄西支10#变台变压器（娄西）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	0.54%
8460	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	马西支11#变台变压器（马东屯）	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	-0.87%
8461	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	后炉支7#变台变压器（后炉）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-5.09%
8462	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	闫沟支15#变台变压器（闫沟屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-4.90%
8463	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	周屯支12#变台变压器（周屯）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-0.88%
8464	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	榆西支6#变台变压器（榆西）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	2.84%
8465	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关东分3#变台变压器（关东）	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-9.65%
8466	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	邵屯东支1#变台变压器（邵屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-0.48%
8467	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关沟支4#变压器（关沟屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-0.16%
8468	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	和平线韩沟支1#变台	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-2.94%
8469	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	大陈分15#变台变压器（大陈屯）	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	9.98%
8470	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	宋屯支3#变台变压器（宋屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	0.56%
8471	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	崔沟外支1#变压器（崔沟外屯）	10	49.00	4.10	4.10	未进入负面清	否	无	0.67%
8472	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	邵屯分1#变台变压器（和平工业）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-0.78%
8473	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	丁南支2#变台变压器（丁南屯）	50	95.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	6.44%
8474	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	一队支9#变压器（孙营一队）	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	4.48%
8475	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	东果林分8#变压器（东果林）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-6.71%
8476	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	崔沟分39#变台变压器（崔沟屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	9.94%
8477	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	姜隈砖厂支19#变压器（大徐屯）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-7.26%
8478	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	东炉支2#变台变压器（东炉屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-5.28%
8479	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	小窑支1#变台变压器（小窑）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	1.28%
8480	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	王屯支5#变台变压器（王屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-0.17%
8481	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	西口支13#变台变压器（西口）	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-4.04%
8482	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	榆树房分17#变压器（后屯）	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	-2.96%
8483	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	殿义分105#变压器（孙营三队）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-0.16%
8484	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	一队支4#变压器（孙营二队）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-9.55%
8485	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	王沟支12#变压器（王沟）	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	6.90%
8486	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	小徐屯支2#变压器（小徐屯）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	1.55%
8487	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	和平分106#变台变压器（小丁屯）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-8.69%
8488	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	山后分38#变压器（小宋屯）	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-6.01%
8489	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	卧龙支3#变压器（卧龙屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	0.35%
8490	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	徐粉坊支16#变压器（徐粉房屯）	160	27.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-1.52%
8491	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	马西支26#变台变压器（马西屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	6.95%
8492	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	陈西支4#变台变压器（陈西屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.20%
8493	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	周屯支3#下屯变压器（邵炉屯）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	5.84%
8494	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	大王屯支10#变压器（大王屯）	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	-3.66%
8495	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	殿义分133#变压器（赵屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-3.03%
8496	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	和平分93#变台变压器（大丁屯）	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清	否	无	7.05%
8497	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	隈后支1#变压器（隈后屯）	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	8.47%
8498	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	刘屯支3#变台变压器（刘屯）	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	-2.04%
8499	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	前炉支5#变台变压器（前炉）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	4.09%
8500	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	徐营东支2#变压器（徐营东）	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-4.00%
8501	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	张店分6#变台变压器（张店）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	5.12%

8502	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	山后分111#变压器(山后屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.45%
8503	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	徐营大棚支1#变压器(徐营大棚)	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-1.69%
8504	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	富沟支7#变台变压器(富沟屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.41%
8505	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	大刘屯支4#变压器(大刘屯)	80	31.00	47.20	47.20	未进入负面清	否	无	-0.21%
8506	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	龙母分55#变台变压器(于洼屯)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	7.21%
8507	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	卞屯支6#卞屯变压器(卞屯)	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	4.17%
8508	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	崔屯支1#变压器(崔屯)	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-2.62%
8509	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	关中支1#变台变压器(关中)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	6.43%
8510	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	殿义分9#变台变压器(庙沟屯)	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-3.60%
8511	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	榆树房分30#变压器(郑山)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	7.59%
8512	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	塘坊支1#变压器(塘坊)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-7.29%
8513	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	和平线徐营支14#变压器(徐营南屯)	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-2.97%
8514	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	张沟支1#变压器(张沟)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-5.55%
8515	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	榆树房支5#变压器(榆东)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-1.67%
8516	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	小沟分3#变压器(小沟)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.64%
8517	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	东果林支20#变压器(东口屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.11%
8518	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	丁家小学支1#变压器(丁家小学)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	1.75%
8519	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	陈东支5#变台变压器(陈东)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	1.26%
8520	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	徐粉坊支21#变压器(张家炉)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.84%
8521	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	姜东分4#变台变压器(姜东屯)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-5.07%
8522	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	大陈闫沟支7#变压器(闫沟屯)	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清	否	无	2.41%
8523	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	于东支3#变台变压器(于东)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	2.43%
8524	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	赵泡支4#变压器(赵泡)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.83%
8525	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	一队支12#变压器(孙营一队)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	4.08%
8526	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	鄂营支13#变压器(鄂营)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.43%
8527	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	迟屯支2#变压器(迟屯)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-4.61%
8528	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	镇东支5#变台变压器(镇东)	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	8.67%
8529	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上村分3#变台变压器(瓦房)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	8.87%
8530	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	后小宋支5#变压器(后小宋)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	0.77%
8531	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	祝沟分46#变台变压器(祝沟屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-0.50%
8532	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	董屯分3#变台变压器(董屯)	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清	否	无	-1.48%
8533	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	沟南支4#变台变压器(沟南屯)	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	6.49%
8534	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上模块局支2#变压器(川南屯)	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	9.29%
8535	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	祝沟分33#变台变压器(李屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	7.97%
8536	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	宋东分10#变压器(宋东屯)	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清	否	无	-6.01%
8537	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	长岭支1#变台变压器(长岭)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-0.13%
8538	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	小孙屯支15#变压器(小孙屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-0.26%
8539	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	英烈土分15#变压器(年屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-3.25%
8540	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	凉水湾分1#变压器(吴屯)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	0.45%
8541	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	宋西支3#变压器(宋西屯)	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	9.54%
8542	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	碰头店分7#变台变压器(碰头店)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-3.34%
8543	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	沟北分9#变台变压器(沟北屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	7.54%
8544	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上屯支3#变压器(小郭屯)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-4.75%
8545	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	东瓜川支9#变台变压器(川北屯)	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-0.94%
8546	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	前小宋分12#变压器(前小宋)	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	1.22%
8547	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	凉水湾支1#变台变压器(凉水湾屯)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-9.64%

8548	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	任沟支13#变台变压器（任沟屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	2.09%
8549	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	两东支2#变台变压器（两东）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	2.65%
8550	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上屯支15#变压器（桥上屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.43%
8551	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	桥上干108#变台变压器（曲卜屯）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	2.18%
8552	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	两西支1#变台变压器（两西）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.35%
8553	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	大郭屯支6#变台变压器（大郭屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	1.71%
8554	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	华联支1#变台变压器（华联街）	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-4.20%
8555	庄河市供电公司	66kV吴炉变	桥上线	栈房分6#变压器（栈房屯）	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清	否	无	9.85%
8556	庄河市供电公司	66kV吴炉变	和平线	桥上干2#变台变压器（小沟台山）	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-7.42%
8557	庄河市供电公司	66kV吴炉变	孤山线	孤山干72#变台变压器（移民小区）	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	7.64%
8558	庄河市供电公司	66kV吴炉变	孤山线	桥头分3#变台变压器（桥头屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	1.49%
8559	庄河市供电公司	66kV吴炉变	孤山线	孤山干80#变台变压器（集镇台区）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.96%
8560	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	吴炉屯支5#变压器（吴炉屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	7.40%
8561	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	六队支7#变压器（六队）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-1.08%
8562	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	王庄支5#变压器（王庄屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	4.01%
8563	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈屯支10#变压器（曹隈屯）	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	5.43%
8564	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈支83#变压器（唐后屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-1.08%
8565	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	光华大棚支5#变压器（光华大棚）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-6.27%
8566	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小高屯分5#变压器（小高屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-5.70%
8567	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈支75#变压器（唐前屯）	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	6.95%
8568	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	东炉支2#变压器（东炉屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	9.02%
8569	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	单屯北分6#柱上变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-7.42%
8570	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	山嘴西支4#（山嘴西屯）柱上变压器	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	-2.02%
8571	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	三队支2#变压器（三队）	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-2.03%
8572	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小房身分36#变压器（白东屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.90%
8573	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	白西支4#变压器（白西屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-2.35%
8574	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	西炉支20#变压器（西炉屯）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	10.00%
8575	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	八队支3#变压器（八队）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-2.82%
8576	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	前王窑支4#变压器（前王窑屯）	30	45.00	13.50	13.50	未进入负面清	否	无	7.56%
8577	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小房身分48#变压器（孤家屯）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-8.33%
8578	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	唐屯支9#变压器（唐屯）	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	2.79%
8579	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	山咀北支4#（山咀北屯）柱上变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	2.82%
8580	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	下卧龙支8#变压器（下卧龙）	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清	否	无	2.71%
8581	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	后王窑屯支1#变压器（后王窑）	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-3.90%
8582	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小区支1#变压器（移民小区）	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	-4.18%
8583	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	姑嫂石支6#变压器（小房身屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.99%
8584	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	单屯分4#变压器（单屯）	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	4.93%
8585	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	西高卜分10#变压器（高卜西屯）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	7.56%
8586	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	田窑支22#变压器（田窑屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-8.47%
8587	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小张屯支3#变压器（小张屯）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-2.41%
8588	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	小白屯支5#变压器（小白屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-5.72%
8589	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	山嘴分6#变压器（山嘴屯）	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-0.07%
8590	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	田屯支5#变压器（田屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.09%
8591	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	西炉支7#变压器（曹隈大棚）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	1.72%
8592	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	三尖泡分19#变压器（集镇屯）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-8.71%
8593	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	吴炉线104三尖泡分33#变压器（小洼屯）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	1.21%

8594	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	高卜东屯支1#变压器（高卜东屯）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-3.74%
8595	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	大任屯支8#变压器（大任屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-9.47%
8596	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈支59#变压器（于店屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-6.73%
8597	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	三尖泡分76#变压器（三尖泡五队）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-3.06%
8598	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	三尖泡分16#变压器（集镇西屯）	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-3.12%
8599	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	二队支4#变压器（二队）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.31%
8600	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	一队提水支5#（山嘴大棚）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-1.22%
8601	庄河市供电公司	66kV吴炉变	吴炉线	曹隈支21#变压器（王店屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-3.19%
8602	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河线蒿房南支6#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-4.20%
8603	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	蒿信支19#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-7.70%
8604	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	李屯支7#（千太李屯）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	5.19%
8605	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	庙前支7#（庙前屯）	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	4.18%
8606	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大七支2#（大七屯）	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	0.19%
8607	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	五队支2#（千太五队）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-9.66%
8608	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	荇屯支7#（横道河荇屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	6.57%
8609	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	烧锅分3#（烧锅屯）	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	-8.88%
8610	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	铅矿支1#（温泉汤沿屯）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-0.86%
8611	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	聂屯支5#（温泉聂屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-0.90%
8612	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	小七支9#（温泉小七屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	1.27%
8613	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	小岭分3#（小岭屯）	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	8.06%
8614	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	一里庄分3#（一里庄屯）	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	9.62%
8615	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干119#（偏坡冷屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	5.30%
8616	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干102#（新开岭西）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.49%
8617	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	干沟支11#（干沟屯）	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清	否	无	-6.30%
8618	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干258#（河南屯）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-1.39%
8619	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干255#（横西屯）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	3.88%
8620	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干248#（横东屯）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-1.20%
8621	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干214#（三道河屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	2.82%
8622	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干354#（达子房屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	2.03%
8623	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	农场分16#（温泉孤山）	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-2.34%
8624	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	后屯分1#（后屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	6.34%
8625	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分74#（聂屯东）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-1.06%
8626	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分107#（刘屯蒿房）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	9.65%
8627	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	福德分6#（福德屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-5.05%
8628	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	梁屯分2#（偏坡梁屯）	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	8.39%
8629	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分128#（温泉东地屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	7.25%
8630	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	火石岭分7#（火石岭屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-3.41%
8631	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	砖厂分45#（双岭屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	6.61%
8632	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	农场分27#（温泉李屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	7.35%
8633	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	福德分23#（山咀北房身）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.37%
8634	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	福德分39#（上下张）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-2.66%
8635	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	梁沟分2#（梁沟屯）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-0.48%
8636	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	陶屯分6#（头道岭屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	0.48%
8637	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大阳沟分35#（大阳沟张屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.54%
8638	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	半截沟分12#（下张西屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	7.26%
8639	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	陶屯分26#（陶屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	7.24%

8640	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	高山前支4#(高山前屯)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-4.08%
8641	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	木先沟支10#(木先沟屯1)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	5.51%
8642	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分9-1#(大七棚区)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	2.35%
8643	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	小区支4#(包店小区)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-6.24%
8644	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	王屯支47#(王屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	7.25%
8645	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	韩屯支4#(温泉韩屯)	160	22.00	108.80	108.80	未进入负面清	否	无	3.40%
8646	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	徐屯分3#(徐屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	9.93%
8647	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	新东分1#(新开岭东)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	4.57%
8648	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	半截沟分37#(上张屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-4.83%
8649	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	上吴支7#(吴屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.51%
8650	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	温泉分150#(温泉宫屯)	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	3.76%
8651	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	九如支5#(温泉九如屯)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	5.15%
8652	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干269#(岭西屯)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	4.67%
8653	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干139#(姚屯)	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	-0.88%
8654	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	福德分48#(泮屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-6.99%
8655	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	太阳沟分49#(太阳沟腰岭)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	5.11%
8656	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	陈屯支2#(大阳沟陈屯)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	0.12%
8657	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大阳沟分20#(大阳沟下房身)	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	4.04%
8658	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	赵屯支2#(大阳沟赵屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	3.80%
8659	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	下王支2#(下王沟屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-5.74%
8660	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	王屯支4#(董场屯)	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清	否	无	-9.47%
8661	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	上王支2#(上王沟屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	2.22%
8662	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河干158#(前后坡屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.76%
8663	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大阳沟分128#(楼下宋屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	2.58%
8664	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	上吴支23#(上吴屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.55%
8665	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	朱房支11#(温泉朱房屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.06%
8666	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	下张支1#(下张东屯)	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	8.31%
8667	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	蒋屯分1#(偏坡蒋屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-6.68%
8668	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	包店支12#(温泉包店)	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清	否	无	-4.07%
8669	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	孤水支4#(孤山小区)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-3.43%
8670	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大姜屯分3#(大姜屯南)	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	8.75%
8671	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	南岭分2#(南岭屯)	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-1.90%
8672	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大阳沟分76#(福胜屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	9.15%
8673	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	大阳沟分149#(大阳沟任屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	7.75%
8674	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	东李屯分21#(千太四队)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	9.05%
8675	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	横道河线刘屯南支8#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	2.57%
8676	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	吴西支13#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	6.65%
8677	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	10kV横道河线陶东支3#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-5.62%
8678	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	10kV横道河线陶水支15#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	8.13%
8679	庄河市供电公司	66kV步云山变	横道河线	10kV横道河线上吴东支2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.77%
8680	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	于屯分92#(于屯东)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.41%
8681	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	于南支1#(于屯南)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-3.05%
8682	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干135#(崔店村半截沟)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	0.85%
8683	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干149#(崔店村隋屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-6.39%
8684	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	木铺分7#(长巨村木铺)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-3.69%
8685	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干19#(长巨村东岭)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	1.63%

8686	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干94#(崔店村崔屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	7.61%
8687	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干87#(崔店村八队)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	5.75%
8688	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干124#(崔店村周屯)	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	0.08%
8689	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	四队支1#(崔店村四队)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	9.31%
8690	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	六队支1#(崔店村六队)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	2.61%
8691	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	于屯分57#(崔店村二队)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	1.09%
8692	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	于屯分81#(崔店村于屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-3.83%
8693	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	头道沟分12#(崔店村泡沿)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-6.68%
8694	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	曹沟支17#(崔店村曹沟)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-8.11%
8695	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	三道沟分23#(崔店村三道沟)	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	8.52%
8696	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	二道沟分31#(崔店村二道沟)	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	9.41%
8697	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	崔北分7#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-8.46%
8698	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干9-1#(长九大棚)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	9.04%
8699	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯干55#(崔店村宫屯)	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	6.50%
8700	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	头道沟分53#(崔店村头道沟)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	3.07%
8701	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	卫东分1#(崔店宫屯小区)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-9.73%
8702	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	同顺支17#(崔店村三队)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-4.03%
8703	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	六队南支1#(崔店大棚)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-2.57%
8704	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	长九分4#(长巨村九队)	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	-9.41%
8705	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	崔东分7#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	8.38%
8706	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	10千伏隋屯线泡沿东支2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.36%
8707	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	10千伏隋屯线头道沟7#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	5.76%
8708	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯线隋屯西支4(隋屯西)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-1.04%
8709	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	隋屯线张西支1(张屯西)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-6.45%
8710	庄河市供电公司	66kV步云山变	隋屯线	二道沟分53#(二道沟东)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.81%
8711	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	小龙潭西支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-3.46%
8712	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	小龙潭东支2#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.81%
8713	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	种茧场线五道沟北支5#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-8.95%
8714	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	河顺西支1#(河顺西)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-9.09%
8715	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	供电所支5#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.50%
8716	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	种茧场线五道沟东支1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	3.65%
8717	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	种茧场线华店东支1#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.51%
8718	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	长太支2#(小姜屯)	160	31.00	94.40	94.40	未进入负面清	否	无	-3.68%
8719	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	高峰支51#(下坎屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-7.46%
8720	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分221#(山嘴屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-0.51%
8721	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分160#(小龙潭屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	3.39%
8722	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分251#(谭卜屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.20%
8723	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	吕屯支2#(吕屯)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-8.63%
8724	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分241#(杨树沟屯)	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	9.87%
8725	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	兴隆支32#(兴隆屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	2.55%
8726	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	大叶沟支1#(赵卜屯)	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清	否	无	-7.99%
8727	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	大于支1#(小周金屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-1.73%
8728	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	大叶沟支9#(大叶沟屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-1.90%
8729	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	柳庄支11#(柳庄屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-1.85%
8730	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	横道河干14#(长巨屯大棚小区)	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	-5.08%
8731	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分138#(华店屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-7.89%

8732	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	长十分8#(长巨十队)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-8.54%
8733	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分26#(千太一队)	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	2.69%
8734	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	曲隈支4#(曲隈东)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	7.30%
8735	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分69#(步云山腰岭屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.78%
8736	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	高峰支4#(大杨屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	9.04%
8737	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	龙潭支15#(五道沟屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-0.43%
8738	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	下泮支1#(下泮屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	6.31%
8739	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	龙潭支106#(三道沟屯)	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清	否	无	-8.63%
8740	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	庙沟支17-1#(庙沟屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-1.19%
8741	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	大川支1-1#(大川屯)	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	6.88%
8742	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	庙沟支7#(人和屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-7.83%
8743	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	四道沟支9#(四道沟屯)	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	7.25%
8744	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	东沟分32#(长巨五队)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-9.00%
8745	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	刘屯支4#(长巨刘屯)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	4.94%
8746	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	大于支44#(于屯庙岭)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-6.67%
8747	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	长太支12#(长太屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	0.05%
8748	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	小姜屯分1#(小姜屯棚区)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	9.67%
8749	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	东沟分25#(长巨四队)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	6.92%
8750	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	金粉支7#(长巨三队)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-5.30%
8751	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	大周支1#(大周屯)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	2.48%
8752	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	马屯支3#(马屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.73%
8753	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	半截沟支2#(半截沟屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-2.13%
8754	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	兴隆支25#(太平屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
8755	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	长巨分6#(长巨一队)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.49%
8756	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	10kV种茧场线柳庄支20#(柳庄东屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.51%
8757	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	林屯支6#(长巨六队)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-3.04%
8758	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谭卜分40#(曲隈西屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-2.81%
8759	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	谦太支2#(大姜屯北)	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	2.53%
8760	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	井上沟支12#(井上沟屯)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-0.21%
8761	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	10kV种茧场线河顺东支1#(河顺东)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.15%
8762	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	金屯支1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.98%
8763	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	小周东支1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-4.50%
8764	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	10千伏种茧场线吕屯支11#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-6.77%
8765	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	10千伏种茧场线吕屯北支6#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-2.39%
8766	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	种茧场线姜北支1(小姜屯北)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-1.88%
8767	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	种茧场线大周西支1(大周西台)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-6.11%
8768	庄河市供电公司	66kV步云山变	种茧场线	种茧场线长十分13#(窑头南)	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	8.75%
8769	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大毕屯分9#(于屯)	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	7.02%
8770	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大圈干67#(高屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-7.59%
8771	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 小杨屯支5#(票网)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.57%
8772	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 毕屯北支1#(毕北)	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	9.95%
8773	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大毕屯分24#(毕南)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-7.47%
8774	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大圈分12#(调场居民)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-1.26%
8775	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	大圈线银行支5#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-3.25%
8776	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 董屯南支3#(董南屯)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	6.48%
8777	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	恩桥支1间1#(小杨屯)	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	-9.77%

8778	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 渔业冷库分2#(水产住户)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	0.62%
8779	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大圈分22#(大圈西屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.30%
8780	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 蒋亮分16#(姜亮屯)	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	4.08%
8781	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 蒋亮分6#(孙屯)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-4.08%
8782	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大屯分4#(大屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.78%
8783	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 兴隆分7#(十四中居民)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	6.14%
8784	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	国成支1#(东山屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.36%
8785	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 于岚分2#(于蓝)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	2.06%
8786	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 邢屯分4#(邢屯)	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	6.54%
8787	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 大王屯分3#(大王屯)	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	0.81%
8788	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 陶屯村分1#(陶屯村居民)	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	2.75%
8789	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	大圈干于东支6#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-1.90%
8790	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 陶屯分13#(陶屯)	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-6.17%
8791	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 董屯分1#(董北屯)	80	21.00	55.20	55.20	未进入负面清	否	无	-3.54%
8792	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 镇冷库支3#(大圈屯)	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-5.28%
8793	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 邮局支9#(于振才)	125	47.00	53.75	53.75	未进入负面清	否	无	3.08%
8794	庄河市供电公司	66kV南尖变	大圈线	pms 小王屯支3#(小王屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	4.90%
8795	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	常南分19#(常北屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	3.33%
8796	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	鲁屯支3#(鲁屯)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	1.65%
8797	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	孙屯分25#(孙屯)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	9.13%
8798	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	于坎支9#(于坎)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-4.63%
8799	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	常南分8#(常南屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.63%
8800	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	孙屯分14#(前于屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.82%
8801	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	大部线大部北分6#(大部屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-5.50%
8802	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	邹屯支18#(邹屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-9.87%
8803	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	大部干67#(龙凤屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-3.64%
8804	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	东王支3#(东王屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.21%
8805	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	岳隈分25#(岳隈屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.38%
8806	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	前王分2#(前王屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-2.67%
8807	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	岳隈北支1#(岳隈北屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	8.19%
8808	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	丁屯支1#(丁屯)	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清	否	无	-0.08%
8809	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	大部干108#(邓屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	5.92%
8810	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	东王支15#(曲屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-5.40%
8811	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	沙河分2#(北沙河屯)	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	2.53%
8812	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	大部干100#(东邵屯)	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	9.57%
8813	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	后王支3#(后王屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-7.17%
8814	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	大部北分24#(大部北屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	9.06%
8815	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	大部南分1#(大部南屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-7.23%
8816	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	山嘴分3#(山嘴屯)	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	8.26%
8817	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	邹屯支4#(林屯)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	3.02%
8818	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	南沙河分4#(南沙河屯)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	9.50%
8819	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	岳隈分4#(福义屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.06%
8820	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	后于支8#(后于屯)	160	30.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-3.07%
8821	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	高滩支1#(高滩小区)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-7.09%
8822	庄河市供电公司	66kV南尖变	大部线	邓屯南支1#(邓屯南)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-6.64%
8823	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	李屯支5#(李屯)	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清	否	无	3.14%

8824	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分39#（大西屯）	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-3.29%
8825	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分45#（大中屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-9.20%
8826	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗子房干17（西港居民）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	1.39%
8827	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西方身分15#（东房身）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.36%
8828	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	于庄支2#（于庄屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-8.17%
8829	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	东果林支03#（东果林屯）	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-2.59%
8830	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	砬腰分1#（车屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	2.34%
8831	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	林坨支3#（林坨屯）	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	-1.89%
8832	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	敬老院分8#（小孙屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-7.49%
8833	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗西分5#（下栗屯）	400	22.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	0.09%
8834	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	张屯支3#（张屯）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-3.80%
8835	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	张东支8#（张东屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-8.10%
8836	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	砬腰分25#（东腰屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-2.79%
8837	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	岳屯分4#（大杨屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-3.89%
8838	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分24#（西南沟屯）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	9.04%
8839	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	砬腰分14#（西腰屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	7.12%
8840	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	刘西支3#（刘西屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	5.41%
8841	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	下川分48#（绿杨屯）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-2.30%
8842	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	南王沟支5#（南王沟屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	0.93%
8843	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	川后支4#（川后屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-3.25%
8844	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	鲍岚支2#（鲍岚屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	2.72%
8845	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	下川分92#（鲍岚东屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-3.75%
8846	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	火石岭分32#（火石岭屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-7.05%
8847	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	小西支23#（小西屯）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	2.75%
8848	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	前刘分16#（南房身屯）	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-9.54%
8849	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	徐屯支45#（徐屯）	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	9.93%
8850	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	川前支20#（川前屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.54%
8851	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西南沟支8#（西南沟北屯）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	9.22%
8852	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分41#（大青屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.90%
8853	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分46#（大东屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	0.72%
8854	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	小东支1#（小东屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-7.78%
8855	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	医院分2#（小区）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	3.56%
8856	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗东分15#（栗东屯）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	8.20%
8857	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	火石岭分7#（辛屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	0.88%
8858	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗西分9#（栗西屯）	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	-0.71%
8859	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗东分8#（天成小区）	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	-8.68%
8860	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	前刘分20#（供销社）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-2.38%
8861	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	邹沟支7#（邹沟屯）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-9.41%
8862	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	刘庄支4#（段兰屯）	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	-3.15%
8863	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗子房干42#（刘东屯）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-6.35%
8864	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	林炉支2#（林炉屯）	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-6.74%
8865	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗子房线栗子房干80#（辛西屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	5.00%
8866	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	地音河南分5#（低音河南）	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	6.58%
8867	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	赵屯支1#（小杨屯）	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	3.11%
8868	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	前刘分6#（前刘屯）	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	8.49%
8869	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	管厂支3#（派出所小区）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.56%

8870	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	刘西南支2#(刘西南屯)	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-7.95%
8871	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西方身分20#(西房身屯)	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	-1.47%
8872	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	贾屯支3#(贾屯)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	5.04%
8873	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	砬腰大棚支1#(砬腰大棚)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	0.61%
8874	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	中腰支2#(中腰屯)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	3.39%
8875	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	岳屯分23#(岳屯)	160	39.00	81.60	81.60	未进入负面清	否	无	-4.18%
8876	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	川中支2#(川中屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	7.11%
8877	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	赵屯支21#(赵屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-9.14%
8878	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	赵屯支10#(刘窝沟)	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	-4.69%
8879	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗小区支3#(栗小区)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-0.18%
8880	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西王沟支2#(西王屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.76%
8881	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	王来店支3#(王来店屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	5.78%
8882	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	东房身大棚支4#(东房身大棚)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-2.08%
8883	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	大十间分10#(李卜屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	4.76%
8884	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	栗子房线栗子房干21#	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清	否	无	-3.48%
8885	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	刘庄支14#(刘庄屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	0.31%
8886	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	西岗支1#变压器(西岗小区)	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	2.81%
8887	庄河市供电公司	66kV栗子房变	栗子房线	火石岭分24#(火石岭大棚)	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	0.70%
8888	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 供销社支21#(南小区)	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	0.74%
8889	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 邮局支10#(油站小区)	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-2.21%
8890	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 风东分5#(冯东屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	5.10%
8891	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 翁岭分19#(翁岭屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	5.77%
8892	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 栾屯支31#(栾屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	3.99%
8893	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 庙沟支1#(庙沟屯)	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-2.81%
8894	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	风屯支1#(风屯)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-3.55%
8895	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 风西分8#(风西屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-6.04%
8896	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 赵屯分8#(赵屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	3.20%
8897	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 吴店支4#(吴店屯)	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	8.66%
8898	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 栾屯支9#(范屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-0.12%
8899	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 栾屯支19#(刘炉屯)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	2.56%
8900	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 草垛门支1#(草垛门屯)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-5.80%
8901	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 姜油坊分2#(姜油坊屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.47%
8902	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 潘屯分1#(潘屯)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	9.00%
8903	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 陈屯分4#(陈屯)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	5.42%
8904	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 西沟分46#(西沟屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-9.12%
8905	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 二风支2#(二风屯)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	3.86%
8906	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 西沟分28#(三风屯)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-4.41%
8907	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 前哨干35#(于沟屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.51%
8908	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 前哨干82#(小吕屯)	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	7.25%
8909	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 后牛分6#(后牛屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	2.23%
8910	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 鲶岭支12#(鲶岭屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-9.11%
8911	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 西沟分35#(三风大棚)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.29%
8912	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 砖厂支3#(草们大棚)	160	45.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
8913	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 姜屯分5#(姜屯)	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	-0.71%
8914	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 卧龙支2#(吴腰屯)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-6.69%
8915	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 供销社支25#(政府小区)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.19%

8916	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 邮局支2#(北方小区)	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清	否	无	8.39%
8917	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 周岚支12#(周岚屯)	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-5.96%
8918	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 大吕屯支4#(大吕屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	4.40%
8919	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 前哨干103#(前牛屯)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	4.49%
8920	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 卧龙支4#(卧龙屯)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-9.59%
8921	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	10千伏前哨线周岚支20#(周岚东)	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清	否	无	-7.56%
8922	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	pms 王腰支2#(王腰屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-3.88%
8923	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	前哨线所内分1#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.87%
8924	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	富民支6#箱变1	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	7.51%
8925	庄河市供电公司	66kV栗子房变	前哨线	富民支6#箱变2	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-1.48%
8926	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	粉后东支11#(粉后东屯)变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.48%
8927	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	PMS 红有支4#(风卜红有居民)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.64%
8928	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	同春支5#(同春屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.35%
8929	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分14#(德元屯)	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-6.75%
8930	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	梁屯支12#(梁屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-2.53%
8931	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	鞠屯分36#(鞠屯)	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-2.59%
8932	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	郑屯分12#(郑屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.51%
8933	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	秦屯分35#(秦屯)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-9.54%
8934	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	老虎房分18#(粉前屯)	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-6.37%
8935	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	鱼圈支16#(小曲屯)	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	-6.81%
8936	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	松树沟分09#(松树沟屯)	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	-4.79%
8937	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	PMS 蔡东支3#(蔡东屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-7.41%
8938	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	老虎房分12#(泮屯)	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-1.56%
8939	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分59#(于粉房屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.06%
8940	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉大棚支07#(张炉大棚)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	5.27%
8941	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	鱼圈支7#(初屯)	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-1.74%
8942	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	姜卧支21#(姜卧龙屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-1.23%
8943	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	沙金房支14#(沙金房屯)	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	2.93%
8944	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	风堡居民支10#(风堡居民南)变压器	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-7.36%
8945	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	回生德支2#(回生德)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-3.43%
8946	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	任屯支1#(任屯)	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	9.73%
8947	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉分67#(石牌坊屯)	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	2.59%
8948	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	邵屯支19#(邵屯)	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	9.44%
8949	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	大曲支3#(大曲屯)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	9.05%
8950	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	孙炉支02#(孙炉屯)	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	9.46%
8951	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	梁屯支04#(蔡西屯)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-0.54%
8952	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	鞠屯分30#(陈屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	10.00%
8953	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	北王支19#(北王屯)	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-7.26%
8954	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	地音河分7#(地音河屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	3.00%
8955	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分95#(三阳屯)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-0.67%
8956	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	粉后北支8#(粉后北屯)	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-6.51%
8957	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	大王屯分6#(大王屯)	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	6.82%
8958	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉支02#(张炉屯)	20	38.00	10.40	10.40	未进入负面清	否	无	-2.50%
8959	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	秦屯分18#(纪屯大棚)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	6.62%
8960	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	秦屯分26#(记屯)	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	-0.13%
8961	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分55#(王店屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	8.66%

8962	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张屯分1#(张屯)变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-6.33%
8963	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	花院干135#(永记屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-3.76%
8964	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	西房身西支2#(西房身西屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.23%
8965	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉分47#(张炉南屯)	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	5.21%
8966	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	邵屯支08#(伊屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-0.01%
8967	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	老虎房分39#(北王沟屯)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-4.92%
8968	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	老虎房分46#(老虎房屯)	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-7.88%
8969	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	于沟支1#(于沟屯)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-6.46%
8970	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	南王支02#(南王屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-0.06%
8971	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	半道支07#(半道屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-4.62%
8972	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	粉后东支1#(粉后屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.78%
8973	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	小刘屯支15#(小刘屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.50%
8974	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	秦店支02#(秦店屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-9.92%
8975	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	温屯支05#(温屯)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-5.86%
8976	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	三阳分29#(曲木房大棚)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-8.77%
8977	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	大沟支10#(大沟屯)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	0.00%
8978	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张沟支02#(张沟屯)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	8.05%
8979	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	二风后支09#(二风后屯)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-6.30%
8980	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	松树线大宝支6#柱上变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.65%
8981	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	蔡屯支02#(蔡屯)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-1.49%
8982	庄河市供电公司	66kV栗子房变	松树线	张炉分32-1风堡居民北	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.85%
8983	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 轻工分7#(轻工居民)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-7.98%
8984	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分59#(曹沟屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.67%
8985	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 轻工分7#(今晨家园)	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-3.27%
8986	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 姚屯支3#(姚屯)	30	25.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	3.74%
8987	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 水泵分6#(兴隆居民)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	0.72%
8988	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分79#(协成屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-3.71%
8989	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 后沟支3#(大屯居民)	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清	否	无	-5.42%
8990	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 后沟支10#(后沟屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	8.24%
8991	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 房身分5#(刘屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-9.73%
8992	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 大圈干11#(刘屯小区)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-0.94%
8993	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 潮河沿支14#(潮河沿屯)	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-1.26%
8994	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分37#(染房屯)	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	0.94%
8995	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 南岭支2#(南岭屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-1.89%
8996	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 轻工分3#(兴隆小区)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.89%
8997	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 小屯支4#(小屯)	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	-2.61%
8998	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 隋岚支8#(隋岚)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.75%
8999	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分43#(李沟屯)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	5.24%
9000	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分28#(孙屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-7.20%
9001	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 大屯虾场支11#(潮沟二队)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-6.87%
9002	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分72#(徐屯)	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	2.42%
9003	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 房身分13#(房身屯)	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	2.74%
9004	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 隋岚北支2#(隋岚北屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-4.70%
9005	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	pms 协成分53#(贾屯)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	2.46%
9006	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	老虎洞支17#(老虎洞屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	5.27%
9007	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	10千伏协成线协成分35#(染坊东屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	2.17%

9008	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	10kV协成线兴隆居民支1#	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	8.76%
9009	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	市场支3#（兴隆岗）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.40%
9010	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	老虎洞支37#（老虎洞东屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	1.99%
9011	庄河市供电公司	66kV南尖变	协成线	老虎洞支48#（老虎洞西屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	5.31%
9012	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	前徐支8#（徐屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	1.37%
9013	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	小川支46#（李屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-0.86%
9014	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	大团支5#（东西谭屯）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	4.48%
9015	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	孙沟支28#（孙沟屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	9.10%
9016	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	山南支10#（山南屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.36%
9017	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	李沟支13#（张席房）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-6.37%
9018	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	姜屯支14#（姜屯）	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	7.93%
9019	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	李沟支26#（于沟屯）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-9.59%
9020	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	刘染坊支15#（刘染坊）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	5.13%
9021	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	金秋育苗支1#（程屯）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-5.90%
9022	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	鞠屯支14#（鞠屯）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.64%
9023	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	徐染坊支3#（徐染坊）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	2.56%
9024	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	姚屯支4#（姚屯）	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-5.73%
9025	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	宋屯支4#（宋屯）	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	6.72%
9026	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	木耳山居民支9#（木耳山居民）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-1.40%
9027	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	幸福分49#（石山二队）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	7.64%
9028	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	东团支3#（东团屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	6.61%
9029	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	小川支33#（后四）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.73%
9030	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	中四支3#（中四屯）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-2.24%
9031	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	刘染坊支3#（李染坊）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-2.99%
9032	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	孙沟支16#（幸福沟屯）	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	7.34%
9033	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	金秋育苗支11#（后沟屯）	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清	否	无	-6.94%
9034	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	金秋育苗支16#（宋亮）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.82%
9035	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	邹国支3#（邹国屯）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	3.94%
9036	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	李沟支40#（李沟屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	7.94%
9037	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	宋提支5#（小谭屯）	160	27.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-1.12%
9038	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	小鞠沟支31#（小鞠沟屯）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	7.49%
9039	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	土桥支1#（土桥屯）	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	0.87%
9040	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	小川支54#（小川屯）	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清	否	无	-2.32%
9041	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	永泉沟支4#（永泉沟屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-0.89%
9042	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	大徐屯支2#（大徐屯）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	7.21%
9043	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	石山一队支6#（石山一队）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	9.97%
9044	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	石山一队支38#（石山一队）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.97%
9045	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	幸福分6#（东甸屯）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	3.29%
9046	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	山北支9#（喜鹊沟）	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-8.26%
9047	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	山北支13#（山北屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	6.72%
9048	庄河市供电公司	66kV南尖变	幸福线	徐屯西支6#（徐屯西）	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	-0.90%
9049	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同巨干51#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	-3.73%
9050	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同巨干57#	20	29.00	12.20	12.20	未进入负面清	否	无	-9.51%
9051	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同巨干42#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	8.88%
9052	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁支69#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	5.64%
9053	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	吴屯支3#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	6.41%

9054	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁支4#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	4.05%
9055	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁支22#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	2.65%
9056	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支12#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-0.26%
9057	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分57#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-9.27%
9058	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万丰支3#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.15%
9059	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支39#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.71%
9060	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	沙河口支1#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	8.73%
9061	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分142#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	5.34%
9062	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同巨支6#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	2.02%
9063	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	麻沟支4#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	9.18%
9064	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分108#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	7.20%
9065	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分89#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	2.14%
9066	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	庙沟北支1#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-6.41%
9067	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	姜窑支38#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	0.64%
9068	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	姜窑支14#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-5.65%
9069	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	白灰厂支5#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-4.48%
9070	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁支119#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	8.59%
9071	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	河南支8#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	1.98%
9072	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支92#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-7.95%
9073	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	马岭河南支9#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	5.94%
9074	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	东房身支107#	50	124.81	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	1.54%
9075	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	城沟支10#	20	42.00	9.60	9.60	未进入负面清	否	无	7.93%
9076	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	马屯支2#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-0.98%
9077	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	银钩支14#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	0.15%
9078	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	东房身支61#	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	-9.08%
9079	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	东房身支111#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-2.61%
9080	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支69#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-1.35%
9081	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	祝沟分57#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	1.80%
9082	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	沙金支5#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-9.57%
9083	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	齐发支98#	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	3.33%
9084	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	赵屯支4#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	8.37%
9085	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	费屯支1#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-5.14%
9086	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	民主北支5#	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	1.95%
9087	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	齐发支71#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-0.84%
9088	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	大泡支12#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-7.90%
9089	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支109#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	4.67%
9090	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支14#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-2.81%
9091	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支35#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	-9.53%
9092	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	后田支7#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	4.84%
9093	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	前田支2#	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清	否	无	-7.31%
9094	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	岗子支1#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	8.73%
9095	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	郭屯支1#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-0.64%
9096	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	姜西支1#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	1.92%
9097	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	韩屯南支2#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-4.08%
9098	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	沙西支8#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	1.59%
9099	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	德西支2#	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	-2.18%

9100	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	于屯支23	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.24%
9101	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	于西支4#	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	0.15%
9102	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	同仁屯北支2#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-2.95%
9103	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	学校支9#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	9.65%
9104	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	学校支2#	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清	否	无	-9.12%
9105	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	大泡南支6#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-0.87%
9106	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	宫屯北支3#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-6.89%
9107	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	于屯东东支10#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	0.91%
9108	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	民主南支10#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-8.73%
9109	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	大泡北支8#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	4.65%
9110	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	关家沟支1#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	1.16%
9111	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万亿敬老院北支2#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-0.66%
9112	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子西支18#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-0.61%
9113	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	于屯北支8#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-1.20%
9114	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	吴屯西支2#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-8.94%
9115	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万亿支10#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.13%
9116	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	关家沟东支14#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-7.03%
9117	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	腰岭南支1#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	0.15%
9118	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	前费南支1#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-9.45%
9119	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万亿西支1#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	7.59%
9120	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	万亿东支1#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-4.25%
9121	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	腰岭北支1#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-4.10%
9122	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	祝沟分51间1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	4.00%
9123	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支94#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	6.02%
9124	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支131#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-3.62%
9125	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	蛮岭支111#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	6.63%
9126	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	腰岭支2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	0.90%
9127	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	大泡支4#	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	-2.35%
9128	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支75#	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清	否	无	-0.14%
9129	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支17#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	7.13%
9130	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	齐发支66#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-8.25%
9131	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分21#	10	37.00	5.30	5.30	未进入负面清	否	无	-8.05%
9132	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	姜窑支7#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	2.75%
9133	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	小区支8#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-9.27%
9134	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	荷北分176#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	0.72%
9135	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	小学支1#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	9.54%
9136	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	坎子支64#	20	36.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	8.45%
9137	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	镇内干19#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	9.32%
9138	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	镇内干28#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.83%
9139	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	服装厂分6#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-0.61%
9140	庄河市供电公司	66kV荷花山变	同巨线	果汁厂分2#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-1.26%
9141	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上张分54#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	4.15%
9142	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上张分32#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.31%
9143	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上张分19#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	0.10%
9144	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	半截沟分4#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	2.15%
9145	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干224#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-4.50%

9146	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干240#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-3.56%
9147	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干249#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-1.49%
9148	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	二道沟分14#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	-3.74%
9149	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	西阳安分44#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-7.49%
9150	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	臧卜支2#	20	30.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	1.32%
9151	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	林提支3#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	9.50%
9152	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	韩屯支4#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-1.94%
9153	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	许屯支2#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	3.39%
9154	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	后坎分18#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-2.56%
9155	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	半道分2#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-3.94%
9156	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	五道沟支16#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-2.79%
9157	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	李卜支13#	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	8.18%
9158	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大卜支1#	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清	否	无	9.38%
9159	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宫东分1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	9.31%
9160	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宫东分12#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-6.06%
9161	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大卜渔场分6#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-8.51%
9162	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	和尚沟分3#	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-7.39%
9163	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大北山支3#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-2.75%
9164	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	土城支2#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	4.93%
9165	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	和尚沟分18#	20	26.00	12.80	12.80	未进入负面清	否	无	-0.10%
9166	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	林屯分61#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-5.32%
9167	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岗岭东屯支5#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.02%
9168	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	林屯分74#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	-2.81%
9169	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	曹屯分2#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-2.99%
9170	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	纸箱厂支4#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-5.20%
9171	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	黑石坎支6#	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清	否	无	6.72%
9172	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	小区分电信局支1#	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	8.91%
9173	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	青龙山支11#	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-5.15%
9174	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	杂屯南支5#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-4.35%
9175	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宫屯支14#	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清	否	无	-1.51%
9176	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干253#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	4.97%
9177	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宫屯支2#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	9.84%
9178	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	北山西支1#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-4.48%
9179	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大卜西支1#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	3.87%
9180	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	林屯分35#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-2.57%
9181	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	茂林峪北沟支2#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	5.09%
9182	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	跃记支7#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	3.87%
9183	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干40#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-6.77%
9184	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	西窑分8#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	2.65%
9185	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	九如分2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-3.16%
9186	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	陶屯分1#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	6.71%
9187	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	杨岚分6#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.79%
9188	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	前坎支16#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	0.50%
9189	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	宝山支1#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	5.78%
9190	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	俊山分36#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	1.09%
9191	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	俊山分57#	10	46.00	4.40	4.40	未进入负面清	否	无	5.16%

9192	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	朱上支35#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	6.05%
9193	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	南隈支14#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	-5.81%
9194	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上张支44#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-5.36%
9195	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	石碰支10#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	1.40%
9196	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	上张支18#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-1.91%
9197	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭东分9#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	8.87%
9198	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干30#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	1.66%
9199	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	朱下支3#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	8.89%
9200	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	朱上支5#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	0.25%
9201	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	山头支2#	20	34.00	11.20	11.20	未进入负面清	否	无	-4.84%
9202	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	卜西支19#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-4.41%
9203	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	卜西支6#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	1.56%
9204	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭东分51#	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	2.36%
9205	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭东分34#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	2.47%
9206	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	小区分5#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-3.31%
9207	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭西分4#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-4.77%
9208	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	岭东分27#	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	4.91%
9209	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	北道支10#	20	39.00	10.20	10.20	未进入负面清	否	无	8.03%
9210	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干116#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-7.69%
9211	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干74#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-0.29%
9212	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	俊山分9#	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	7.66%
9213	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干86#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	9.78%
9214	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	桂云花干81#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	1.61%
9215	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	新农支1#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-1.01%
9216	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	供销社分2#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	5.73%
9217	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	半道电信分2#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	7.04%
9218	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	大卜渔场分1#	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清	否	无	3.60%
9219	庄河市供电公司	66kV桂云花变	桂云花线	南隈支3#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	0.56%
9220	庄河市供电公司	66kV荷花山变	沙河线	沙河线镇内干15#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-6.85%
9221	庄河市供电公司	66kV荷花山变	沙河线	沙河线镇内干3#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-7.63%
9222	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	华工分4#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	2.84%
9223	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西山干98#	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	8.58%
9224	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	砖厂分4#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-4.38%
9225	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	大砖支6#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-4.82%
9226	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	辛屯支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-3.27%
9227	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	山菜支5#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-8.65%
9228	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	宁提分8#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.37%
9229	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	周沟分24#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	1.26%
9230	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	砖厂分5#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	5.81%
9231	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	大棚分2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	4.11%
9232	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西姜分16#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.60%
9233	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	王坡支8#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	8.77%
9234	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	暖水分2#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-6.68%
9235	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	刘瓦房分6#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-8.77%
9236	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西山干59#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	0.29%
9237	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	姜移支1#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-9.34%

9238	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西山干78#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	6.33%
9239	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	宁提分19#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-3.23%
9240	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	周沟分44#	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	3.28%
9241	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	周沟分36#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	2.96%
9242	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	粉房分1#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	7.33%
9243	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	姜屯分4#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-6.08%
9244	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	西山干69#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-7.86%
9245	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	周沟分5#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-7.15%
9246	庄河市供电公司	66kV暖水变	西山线	云山分3#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	9.39%
9247	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	东王支2#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	0.34%
9248	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	东王8右分1#	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清	否	无	3.19%
9249	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	仓库支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	7.20%
9250	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	后高分8#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-3.13%
9251	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	合堂分21#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-3.22%
9252	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	合堂分32#	20	30.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-6.53%
9253	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	张楼分7#	50	91.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	7.86%
9254	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	前高分6#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	3.01%
9255	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	观架山干92#	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	3.56%
9256	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	西王支1#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	9.89%
9257	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	韩工业园6#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.04%
9258	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	沈屯支2#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-6.86%
9259	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	董屯支3#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	0.89%
9260	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	合堂分42#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-1.48%
9261	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	汤沟分5#	20	23.00	13.40	13.40	未进入负面清	否	无	9.76%
9262	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	汤沟分7#	50	125.98	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-1.40%
9263	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	孙屯支12#	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	6.72%
9264	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	郝屯支2#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	6.74%
9265	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	王屯支1#	50	33.00	28.50	28.50	未进入负面清	否	无	-2.37%
9266	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	黄古支20#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	4.80%
9267	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	李嘴支1#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	8.86%
9268	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	大队支3#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-8.75%
9269	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	刘沟支3#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	1.99%
9270	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	陈沟支13#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-9.97%
9271	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西河支7#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	5.95%
9272	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	义华支8#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-5.00%
9273	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	东盐支2#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-8.82%
9274	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	大学分6#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-7.83%
9275	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西河支62#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	5.67%
9276	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西河支19#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.86%
9277	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	赵嘴支7#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-6.46%
9278	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	盐锅支8#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-7.01%
9279	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	观果支1#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	6.82%
9280	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西盐支11#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-1.72%
9281	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	大庙支4左3#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	5.52%
9282	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	张屯支16#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-8.08%
9283	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	曲屯分41#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-7.09%

9284	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	王屯支3#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	7.71%
9285	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	曲屯分13#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-5.64%
9286	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	大庙支22#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	9.05%
9287	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	曲屯分29#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-3.75%
9288	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	工业提水支2#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	2.50%
9289	庄河市供电公司	66kV小寺变	庄打甲线	河口分3#	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	5.98%
9290	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山乙线	西河支72#	20	24.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	3.38%
9291	庄河市供电公司	66kV小寺变	观架山甲线	中学支3#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	5.51%
9292	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰一新支4#变台变压器(兰店一队)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.96%
9293	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店干8#变台变压器(坡东屯)	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清	否	无	4.38%
9294	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店分13#变台变压器(兰店三队棚)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	8.59%
9295	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	杨屯分2#变台变压器(坡西屯)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	7.02%
9296	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	店甲线兰农分4#(兰店七队)柱上变	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-9.15%
9297	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	干四五支8#变台变压器(干沟五队)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	7.57%
9298	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰四支4#变台变压器(兰店四队)	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-6.43%
9299	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店分29#变台变压器(兰店五队)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.50%
9300	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	林山分2#变台变压器(林山东屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-8.99%
9301	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	杨工分2#变台变压器(坡西小楼)	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	2.97%
9302	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	林西分4#变台变压器(林西屯)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-4.21%
9303	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰一支6#变台变压器(政府小区)	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	9.05%
9304	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰水支14#变台变压器(解放二队提水)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	4.59%
9305	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰水支20#变台变压器(兰店南大棚)	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	-0.88%
9306	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	杨东支7#变台变压器(杨东屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-7.23%
9307	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店分2#变台变压器(兰店三队)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-6.30%
9308	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰水支7#变台变压器(解放一队提水)	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清	否	无	-1.67%
9309	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	杨屯分28#变台变压器(杨西屯)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-2.96%
9310	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰棚支13#变台变压器(兰店一队大棚)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.40%
9311	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	泉沟支3#变台变压器(泉眼沟屯)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-1.05%
9312	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	10KV兰店甲线兰水支26#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.39%
9313	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	10KV兰店甲线兰水支30#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.22%
9314	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰店分8-1#变台变压器(兰店小区)	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	-5.06%
9315	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	后坡支5#变台变压器(后坡屯)	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-2.64%
9316	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰棚支7#变台变压器(兰店大棚)	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	8.59%
9317	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	草制品	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-4.20%
9318	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰二分3#变台变压器(兰店二队)	160	25.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	3.34%
9319	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店甲线	兰线103干四五支13#变台变压器(干沟)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	8.38%
9320	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	下张支4#变台变压器(下张屯)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-5.82%
9321	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李甸支28#变台变压器(李甸东队)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.13%
9322	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	复兴分149#变台变压器(于北屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	9.09%
9323	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	张布支8#变台变压器(张布屯)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	8.29%
9324	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	枣岚支4#变台变压器(枣岚屯)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	4.94%
9325	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	张西支3#变台变压器(复兴张炉西屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-6.11%
9326	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李西支16#变台变压器(前曲屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	0.98%
9327	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李甸支15#变台变压器(田屯屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.33%
9328	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	翟屯支1#变台变压器(翟屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.73%
9329	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	倪屯支14#变台变压器(倪西屯)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-6.21%

9330	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	房身支18#变台变压器(徐炉大房身屯)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	7.04%
9331	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孙沟支26#变台变压器(孙家沟屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-4.95%
9332	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孟屯支9#变台变压器(周屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-6.86%
9333	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	徐北支2#变台变压器(徐炉北屯)	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-8.66%
9334	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	宋炉支42#变台变压器(宋炉东屯)	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	1.83%
9335	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	干水支8#变台变压器(王甸)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.18%
9336	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	宋炉支20#变台变压器(张炉东屯)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	4.64%
9337	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	赵支11间1变台变压器(复兴小孟屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	2.03%
9338	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孟屯支14间1变台变压器(复兴大孟屯)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-5.72%
9339	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	兰店乙线宋炉支11#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-7.45%
9340	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孙沟支14#变台变压器(徐炉尹屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.30%
9341	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	于南支3#变台变压器(于南屯)	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-0.27%
9342	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	复兴分92#变台变压器(冷下屯)	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	-3.32%
9343	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李西支2#变台变压器(后曲大棚)	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-4.08%
9344	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	榛沟支21#变台变压器(榛沟屯)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-7.89%
9345	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李西支29#变台变压器(李西屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-3.52%
9346	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	孟屯支18#变台变压器(曹隈大孟屯)	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	0.14%
9347	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	温屯支5#变台变压器(杨屯温屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.32%
9348	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	房身支11#变台变压器(大房身屯大棚)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-9.06%
9349	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	小李支2#变台变压器(小李屯)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-2.55%
9350	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	小赵支18#变台变压器(小赵屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	9.63%
9351	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	于北大棚	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	8.00%
9352	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	老屯支13#变台变压器(老屯)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	5.33%
9353	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李东支4#变台变压器(徐炉李东屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.48%
9354	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	庙上支12#变台变压器(庙上屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-0.08%
9355	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	娘东支18#变台变压器(娘东屯)	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	9.47%
9356	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	娘西支4#变台变压器(复兴娘西屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.03%
9357	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	冷上支11#变台变压器(复兴冷上屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-9.38%
9358	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	施店支4#变台变压器(杨屯施店屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-4.91%
9359	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	倪屯支10#变台变压器(倪东屯)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	8.85%
9360	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	干水支31#变台变压器(徐炉南屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-2.62%
9361	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	复兴分173#变台变压器(上张屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-5.28%
9362	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	庙下支13#变台变压器(庙下屯)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-9.72%
9363	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李甸支35#变台变压器(李甸屯)	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	8.03%
9364	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	金隈支1#变台变压器(杨屯金隈屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	8.44%
9365	庄河市供电公司	66kV炮台变	兰店乙线	李西支5#变台变压器(后曲屯)	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-6.31%
9366	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	盖屯支1#变台变压器(元和四队)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	8.97%
9367	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	三四九分32#变台变压器(石山村四队)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	4.27%
9368	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	杏西支20#变台变压器(杏西屯)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-0.27%
9369	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石六支2#变台变压器(石山村六队)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-4.64%
9370	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解四支3#变台变压器(解放四队)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	3.70%
9371	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	城东分7#变台变压器(小甸总表)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-4.58%
9372	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	三四九分24#变台变压器(石山村三队)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-9.44%
9373	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	三四九分6#变台变压器(石山村二队)	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清	否	无	3.08%
9374	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	干一支5#变台变压器(干沟一队)	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-0.74%
9375	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	干二分5#变台变压器(干沟村二队)	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-0.79%

9376	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分33#变台变压器(建筑楼)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-8.59%
9377	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍码分6#变台变压器(鲍码一队)	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	5.56%
9378	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	六棚西支1#柱上变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	0.47%
9379	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	10KV石山乙线李屯支5#变台变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-8.54%
9380	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石山乙线鲍四南支3#变压器(鲍码四队)	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-2.68%
9381	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	后孙支38#变台变压器(元和五队)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-4.59%
9382	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	元和支78#变台变压器(元和六队)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	2.20%
9383	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	元和支43#变台变压器(解放五队)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	9.95%
9384	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	安屯支1#变台变压器(元和十队)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	3.10%
9385	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	六西支1#变台变压器(鲍码村六队西台)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	1.46%
9386	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	兰六支9#	20	21.00	13.80	13.80	未进入负面清	否	无	9.96%
9387	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	六棚南支12#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.58%
9388	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	城东支1#变台变压器	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	-3.87%
9389	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	安屯支8#变台变压器(元和于沟)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	0.52%
9390	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	三四九分10#变台变压器(石山一队)	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清	否	无	-7.79%
9391	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	干六支1#变台变压器(干沟村六队)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-4.02%
9392	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	冷库支6#变台变压器(水库住宅楼)	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	9.51%
9393	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍码分16#变台变压器(鲍码二队)	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-7.54%
9394	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石七支7#变台变压器(石山七队)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	8.66%
9395	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	李屯支2#变台变压器(石灰窑李屯)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	6.36%
9396	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石九支5#变台变压器(石山九队)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-4.06%
9397	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	刘屯支3#变台变压器(石窑小刘屯)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-5.16%
9398	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	木铺支4#变台变压器(元和九队)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	4.84%
9399	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分52#变台变压器(河东二队)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	9.48%
9400	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石山干102#变台变压器(杏东南台)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	0.06%
9401	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分11#变台变压器(干二棚)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-2.86%
9402	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解七支16#变台变压器(解放七队)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.59%
9403	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	西沟支5#变台变压器(石灰窑八队)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.26%
9404	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石山乙线窑西北支1#变压器(石灰窑七队)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-7.62%
9405	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	宋屯支1#变台变压器(元和二队)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-1.26%
9406	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	杏东支1#变台变压器(杏东东台)	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-6.77%
9407	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解六支11#变台变压器(解放六队)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-1.85%
9408	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	平房支15间1#变台变压器(元和八队)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	0.88%
9409	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分19#变台变压器(干沟菜地)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	4.23%
9410	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	干三分1#变台变压器(干沟村三队)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	0.98%
9411	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	南邱支3#变台变压器(南邱)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-2.16%
9412	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍四支1#变台变压器(鲍码四队)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	2.49%
9413	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	窑东支1#变台变压器(石灰窑六队)	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-6.87%
9414	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍五支1#变台变压器(鲍码三队北台)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-7.07%
9415	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	窑西支1#变台变压器(石灰窑七队)	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	3.92%
9416	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	兰三支8#	160	41.00	78.40	78.40	未进入负面清	否	无	4.49%
9417	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	宋屯支15#(元和一队)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	9.43%
9418	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	伏石山乙线一队提水支004#(一队提水)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.64%
9419	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	北邱支2#变台变压器(北邱)	80	19.00	56.80	56.80	未进入负面清	否	无	2.90%
9420	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	元和支23#变台变压器(解放三队)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-9.11%
9421	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解八支12#变台变压器(解放八队南台)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-3.25%

9422	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解五支4#变台变压器(解放五队北)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	6.85%
9423	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石八支10#变台变压器(石山八队)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	5.43%
9424	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	河东分34#变台变压器(干沟村七队)	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	-9.06%
9425	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石窑支4#变台变压器(韩岭)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	0.53%
9426	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍五支5#变台变压器(鲍码三队南台)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.93%
9427	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍五支12#变台变压器(鲍码五队)	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	6.82%
9428	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解一支1#变台变压器(解放一队)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	2.17%
9429	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	鲍四支8#变台变压器(鲍码村六队东台)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.95%
9430	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	金场分13间1(高沟变压器)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-8.39%
9431	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石山乙线元三支1#杆上变压器(元和三)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-5.34%
9432	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	六棚支6#变台变压器(石山六队大棚)	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	9.55%
9433	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解七支9#变台变压器(解放二队南)	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	-3.16%
9434	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	解二支5#变台变压器(解放二队北)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-4.36%
9435	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	大洼支2#变台变压器(元和七队)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.28%
9436	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	蛤蜊岛支1#变台变压器(高沟南台)	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	7.90%
9437	庄河市供电公司	66kV炮台变	石山乙线	石山乙线石山于兰石支41#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	3.66%
9438	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	石柱分3#变台变压器(石柱总表)	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	5.65%
9439	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	两南支1#变台变压器(两家南台)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	6.41%
9440	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	四家支25#变台变压器(四家东总表)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-7.33%
9441	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	六一四分16#变台变压器(沙东总表)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	6.84%
9442	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	山咀南分1#变台变压器(山咀南总表)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-8.77%
9443	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	四家西北支16#(四家西北台区)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	8.25%
9444	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线南沟南1支2#变台变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	8.72%
9445	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	老房身分16#变台变压器(老房身总表)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	5.83%
9446	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	任屯支6#变台变压器(任屯总表)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.75%
9447	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	沙里干160#变台变压器(沙西西区)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.64%
9448	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	沙棚分12#变台变压器(石柱南台)	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清	否	无	3.50%
9449	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线前洼南支5#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-0.43%
9450	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	苗岭分12#变台变压器(苗屯总表)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-0.79%
9451	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	岗店支38#变台变压器(岗店南台)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.21%
9452	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	宫洼分98#变台变压器(后房身总表)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	6.68%
9453	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	南唐支1#变台变压器(南沟南)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-1.66%
9454	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	两北支4#变台变压器(两家北台)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-7.90%
9455	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	陈屯支19#变台变压器(于屯总表)	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清	否	无	2.68%
9456	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线移动支9#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	4.15%
9457	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	唐屯支2#变台变压器(唐屯总表)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	9.95%
9458	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	后岚支20#变台变压器(后岚总表)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-9.90%
9459	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	岗北支7#变台变压器(岗店北台)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	5.36%
9460	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	川东支2#变台变压器(川东总表)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-7.18%
9461	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	幼儿园分1#变台变压器(曲屯总表)	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	9.34%
9462	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	后岚支4#变台变压器(小陈屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	1.75%
9463	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	桃园支3#变台变压器(桃园北台)	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	5.25%
9464	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	屯支39#右支1#变台变压器(陈屯总表)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-5.46%
9465	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	山北分8#变台变压器(山咀北东台)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	6.07%
9466	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	马南支3#变台变压器(双峰马沟南台)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-6.08%
9467	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线南唐支10#变台变压器	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	8.47%

9468	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	山咀北分3#变台变压器(山咀北西台)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	8.34%
9469	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	宫学支3#变台变压器(南沟北台)	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-6.30%
9470	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	双峰分11#变台变压器(桃园南台)	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	7.44%
9471	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	双峰分4#变台变压器(双峰总表)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	0.22%
9472	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	韩岭支3#变台变压器(韩岭北台)	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-8.33%
9473	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	西沟支16#变台变压器(西沟总表)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	2.01%
9474	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	两家支1#变台变压器(川西总表)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.21%
9475	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	马北支5#变台变压器(双峰马沟北台)	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-4.11%
9476	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线后洼支16#变台变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	-4.24%
9477	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	10KV沙里线岗店南支10#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-1.30%
9478	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	宫洼分55#变台变压器(后洼北台)	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	0.29%
9479	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	公社分6#变台变压器(老公社)	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	8.33%
9480	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	西吕支11#变台变压器(吕屯总表)	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	-8.70%
9481	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	后岗支12#变台变压器(衣屯总表)	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-8.27%
9482	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	后洼支12#变台变压器(后洼南台)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-7.85%
9483	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	四家支15#变台变压器(四家西总表)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-4.69%
9484	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	沙西支3#变台变压器(沙西总表)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-1.08%
9485	庄河市供电公司	220kV庄河变	沙里线	里线沙里干48#变台变压器(转角房南台)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	5.07%
9486	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	复肥支4#(邱屯东台)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-8.93%
9487	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干4#变台变压器(原岭东台)	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	3.18%
9488	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	敬老院分13#变台变压器(邱屯西台)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.82%
9489	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干3#变台变压器(原岭西台)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-4.94%
9490	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	供销社支1#变压器(韩岭东台)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-4.10%
9491	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	丽天支3#变台变压器(马沟西台)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.74%
9492	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干3#变台变压器(赛屯总表)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.71%
9493	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干16#变台变压器(工人村北台)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-4.32%
9494	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干58#(转角房北台)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-6.10%
9495	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	里干35#右分2#变台变压器(赵屯西台)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	6.26%
9496	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	邱屯分5#变台变压器(邱屯南台)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.24%
9497	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	沙里干8右分3#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	5.33%
9498	庄河市供电公司	220kV庄河变	二三七线	树房分2#(韩岭南台总表)柱上变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-5.93%
9499	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	大房身支4#变台变压器(大房身平顶屯)	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	2.31%
9500	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	毛东支2#变台变压器(毛屯东台)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	6.89%
9501	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	教委支1#变台变压器(教委楼)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.39%
9502	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	沙包支5#变台变压器(沙包屯北台区)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	6.79%
9503	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	杨北支3#变台变压器(杨北屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	4.23%
9504	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	毛西支3#变台变压器(大房身毛西屯)	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	5.73%
9505	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炮里干63#变台变压器(马沟屯东台)	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	6.08%
9506	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	南场院支7#变台变压器(南场院台区)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-7.79%
9507	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	学校支4#变台变压器(大房身小队东台)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.38%
9508	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	杨南支3#变台变压器(杨南屯)	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	0.95%
9509	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	水源分5#变台变压器(中心小学台)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	4.08%
9510	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	大房身分116#变台变压器	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	8.32%
9511	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	微波分7#变台变压器(马沟屯南台)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	2.27%
9512	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	韩沟支10#(韩沟屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	1.75%
9513	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炮里干67#变台变压器(马沟屯中台)	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	6.43%

9514	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	沙包支18#变台变压器(沙包南台区)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	7.99%
9515	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	韩沟南支16#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.53%
9516	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	赵屯东支2#变台变压器(赵屯东台区)	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	-5.27%
9517	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	大房身分112#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.49%
9518	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	房身分71#变台变压器(大房身小队西)	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	5.06%
9519	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炮里干55#变台变压器(地震台)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-6.48%
9520	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	大房身分99#(毛屯果树农场)	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清	否	无	-7.89%
9521	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炸药库分7#变台变压器(马沟屯北台)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-10.00%
9522	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮里甲线	炮里干45#变台变压器(后炮六队台区)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	3.72%
9523	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	木冷分2#变台变压器	250	46.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	-5.32%
9524	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	园区支1#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-1.01%
9525	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	兴达分1#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	4.97%
9526	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	庙下西分1#变台变压器(庙下西屯台区)	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	4.69%
9527	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	苗圃支4#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-1.30%
9528	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	pms 农变分3#变台变压器	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-0.98%
9529	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	农变分6#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	5.51%
9530	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	郑屯支2#变台变压器(吴东屯台区)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.02%
9531	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	郑屯支9#变台变压器(郑屯台区)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-2.43%
9532	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后三棚分3#变台变压器(后炮三队棚)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-8.38%
9533	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分6#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	7.37%
9534	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分6#变台变压器	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	6.76%
9535	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	吴西分16#变台变压器(吴西台区)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-1.75%
9536	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	农变分12#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	7.01%
9537	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	农变分9右1#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-0.73%
9538	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分10#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.87%
9539	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后三分4#变台变压器(后炮三队台区)	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-0.97%
9540	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	农变分9#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	2.84%
9541	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分2#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-7.03%
9542	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	庙下分1#变台变压器(庙下东屯台区)	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	4.91%
9543	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	炮五队分14#变台变压器(后炮五队台区)	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-4.30%
9544	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	炮五队分4#变台变压器(后炮四队西台)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-5.34%
9545	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	后窑分4#变台变压器	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	4.73%
9546	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	pms 农变分2右3#变台变压器	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-2.66%
9547	庄河市供电公司	66kV炮台变	炮联乙线	炮五队10#变台变压器(后炮四队东台)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	4.49%
9548	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	金场分121#变台变压器(金场二队北台)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.54%
9549	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	十八点支8#(金场四队)变压器	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	-9.30%
9550	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	金一支6#变台变压器(金场一队)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-0.20%
9551	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	明珠甲线金场七队支3#变台变压器(金	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.41%
9552	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	十八点支20#变台变压器(金场五队)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-9.96%
9553	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	10KV明珠甲线金八支4#变台	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	-2.59%
9554	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	十八点支35#变台变压器(金场六队)	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	3.33%
9555	庄河市供电公司	66kV石山变	明珠甲线	金场支28#变台变压器(金场二队南台)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.50%
9556	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东一分30#变台变压器(河东四队北台区)	160	36.00	86.40	86.40	未进入负面清	否	无	-7.72%
9557	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东四支1#变台变压器(河东四队南台区)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-3.86%
9558	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东一分14#变台变压器(河东六队台区)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	0.07%
9559	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	东三支1#变台变压器(河东三队北)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-4.77%

9560	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	磨房线	三南支4#变台变压器(河东三队南台)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-3.38%
9561	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	蛤蜊岛支37#变台变压器(大亮中台)	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	8.53%
9562	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	亮东支6#变台变压器(大亮东台)	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	4.85%
9563	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	五石支8#变台变压器(石灰窑十队)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-2.17%
9564	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	10KV明珠甲线三队东支5#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.98%
9565	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	亮虾支4#变台变压器(大亮西台)	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	2.16%
9566	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	10kV石山乙线刘北屯分8#变台	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-8.29%
9567	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	磨东支2#变台变压器(磨西村)	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-6.57%
9568	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	楼水支3#变台变压器(六队西总表)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-0.78%
9569	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	种场支7#变台变压器(金场三队)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	0.83%
9570	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	楼上支8#变台变压器(五块石)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	7.98%
9571	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	磨东支4#变台变压器(磨石房二队磨东)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-2.45%
9572	庄河市供电公司	66kV石山变	海华乙线	10KV石山乙线大亮西支12#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	0.90%
9573	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	孙东分1#(孙东)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-4.93%
9574	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	刁沟分21#变压器(刁沟)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	7.99%
9575	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	孙卜分6#变压器(孙卜)	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-0.22%
9576	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	管甸分4#变台变压器(管甸)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	4.29%
9577	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	菜园分3#(菜园)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	7.60%
9578	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	于卜分6#变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.14%
9579	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前吴东分19#变压器(前吴东)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	1.42%
9580	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	黄柏树干18#(水利台区)	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	6.46%
9581	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	胡沟大棚分9#变台	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	2.57%
9582	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	后炉分9#(后炉)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-3.52%
9583	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	黄柏树干11#(兴业小区)	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	0.55%
9584	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	10kV团结线六队支1#(沙岭六队)	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清	否	无	9.47%
9585	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	水库干69#(八家小沟)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-5.71%
9586	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	高岭干83#变压器(卧龙)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	8.90%
9587	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	潘屯支8#(潘屯)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-8.98%
9588	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范家支5#变压器(任屯)	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	0.86%
9589	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	吉屯分1#变压器(吉屯)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.82%
9590	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	古道口分5#(古道口水)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-5.52%
9591	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	沙岭分57#变压器(小栾屯)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	4.14%
9592	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	三队支3#变压器(盛三队)	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	0.38%
9593	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	胡前分16#(胡前)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	2.67%
9594	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	柯屯支5#变压器(柯屯)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-4.66%
9595	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	后赵分2#变压器(后赵)	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-1.05%
9596	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	赵粉房支7#变压器(赵粉房)	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清	否	无	-1.87%
9597	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱分85#变压器(乔屯)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-4.91%
9598	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	沈屯支3#(沈屯)	160	39.00	81.60	81.60	未进入负面清	否	无	-1.48%
9599	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	后八里支2#变台变压器(后八里)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-1.70%
9600	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	单屯支4#变台变压器(单屯)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-1.66%
9601	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	娄卜分8#(娄卜)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-9.03%
9602	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	水库干39#(关甸)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-9.77%
9603	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	牙口分3#变压器(牙口)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	7.09%
9604	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	东方身分03#(南窑)	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	-8.70%
9605	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	医院分3#(前炉屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.02%

9606	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	温屯支4#变台变压器(温屯)	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	-0.52%
9607	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小赵屯支18#变压器(三和小赵屯)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	1.53%
9608	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文分41#变台变压器(广文)	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-6.68%
9609	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	水库干45#(转角)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	4.75%
9610	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	卧龙分13#(卧龙)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-3.51%
9611	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	水库干90#(八家大沟)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.94%
9612	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	大棚分4#(大棚)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	4.42%
9613	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	黄柏树干15#(物资站)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-7.75%
9614	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	花园分1#(商业街)	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	7.59%
9615	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	花园分1#(花园小区)	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	4.65%
9616	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	东方身分15#(赵圈)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-1.77%
9617	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	头道岭分13#变压器(华西)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-6.55%
9618	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	李屯北支3#变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-8.11%
9619	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大东分3#变压器(大东)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.34%
9620	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	白东分2#变压器(白东)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	4.44%
9621	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	背后阴分19#变压器(背后阴)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	9.49%
9622	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前吴东分5#	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-8.08%
9623	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	二道岭支10#变压器(二道岭)	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-7.10%
9624	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	后吴岚支14#变压器(后吴岚)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-6.30%
9625	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	头道岭分42#变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-8.12%
9626	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	庙下支2#变压器(庙下)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	0.07%
9627	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱支4#变压器(大朱)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	8.83%
9628	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	供销社分1#变压器(前赵)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-7.24%
9629	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	小朱屯分3#变压器(朱屯)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	8.55%
9630	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	孙沟支1#变压器(孙沟)	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	9.25%
9631	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	白中分4#变压器(白中)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	5.73%
9632	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前赵分2#变压器(前赵1)	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-6.77%
9633	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	后林分19#变压器(后林)	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	9.63%
9634	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	头道岭分9#变压器(华东)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	6.84%
9635	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱分71#变压器(东周)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	9.48%
9636	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱分43#变压器(林沟)	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-1.08%
9637	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大西分3#变压器(大西)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-4.86%
9638	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	木匠沟支1#变压器(木匠沟)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-4.13%
9639	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	刘山咀分6#变压器(刘山咀)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	2.18%
9640	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前林支3#变压器(前林)	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-9.30%
9641	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	华南分6#变压器(华南)	30	44.00	13.80	13.80	未进入负面清	否	无	-1.17%
9642	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	头道岭分32#变压器(小房身)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-6.50%
9643	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	西周支6#变压器(西周)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-7.41%
9644	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	西山头支1#变压器(西山头)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-7.34%
9645	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	前吴东分15#变压器(前吴西)	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	9.64%
9646	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	李屯支15#变压器(李屯)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-6.88%
9647	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	邹山咀支5#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.45%
9648	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	大朱分61#变压器(张粉房)	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	5.77%
9649	庄河市供电公司	66kV孙屯变	高岭线	白西分10#变压器(白西)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	2.35%
9650	庄河市供电公司	66kV青堆变	前炉线	东方身分37#(东房身)	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-7.53%
9651	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	李屯支4#变压器(盛四队)	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	9.14%

9652	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	德西支5#变压器（德西）	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-0.35%
9653	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大钢支1#变压器（大钢）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	8.62%
9654	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大洼支4#变压器（大洼）	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	0.72%
9655	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	八队支1#变压器（盛八队西）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	6.59%
9656	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	沙包支4#变压器（沙包）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-4.00%
9657	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	王庄水分11#变压器（关东）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	2.01%
9658	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结干022#变压器（孔家北大棚）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	2.87%
9659	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	德增分54#变压器（永增）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-0.76%
9660	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结分33#变压器（孟坡）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	7.07%
9661	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	九队支4#变压器（沙九队）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-1.05%
9662	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	五队支3#变压器（盛五队小）	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	9.71%
9663	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六吉支2#变压器（六吉）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-5.79%
9664	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	孔家村分1#变压器（孔新村）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	5.29%
9665	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	板桥分5#变压器（板桥）	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清	否	无	-0.58%
9666	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结干77#变压器（曲屯）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	9.12%
9667	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	潘屯支8#变压器（孔潘屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-4.26%
9668	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	任屯支11#变压器（三和任屯）	30	32.00	17.40	17.40	未进入负面清	否	无	-4.01%
9669	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	虾场支4#变压器（沙二队）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	0.21%
9670	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	胜家支31#变压器（盛七队）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-9.24%
9671	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小孙屯支7#变压器（小孙屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-2.51%
9672	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	元和支3#变压器（元和）	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	1.29%
9673	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	上黄支2#变压器（黄前）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	6.16%
9674	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大棚支2#变压器（南大棚）	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	-9.39%
9675	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	苇玉分11#变压器（苇玉）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.20%
9676	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六队水支16#变压器（沙八队）	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清	否	无	0.21%
9677	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六队水支6#变压器（沙四队）	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-5.22%
9678	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结分40#变压器（宋卧龙）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	2.22%
9679	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小孙屯支4#变压器（三和小孙屯）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-2.44%
9680	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小桥支12#变压器（盛一队）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	9.93%
9681	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六队支2#变压器（盛六队）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	0.49%
9682	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	牌坊分1#变压器（牌坊小区）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	6.54%
9683	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六二支7#变压器（盛九队）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.57%
9684	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	胜家支11#变压器（盛五队）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-9.12%
9685	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	刘屯支5#变压器（小刘屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-2.80%
9686	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	团结干122#变压器（周二队）	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-1.67%
9687	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	王庄支6#变压器（王庄）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	3.11%
9688	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	中心村支6#变压器（孔小区）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-9.39%
9689	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范西支2#变压器（范西）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-7.35%
9690	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	唐屯分30#变压器（唐屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-0.60%
9691	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	六二支24#变压器（沙六二）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-3.96%
9692	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	七队支5#变压器（沙七队）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-0.50%
9693	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范家支1#变压器（范东）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	1.64%
9694	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	于屯支14#变压器（于屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-5.01%
9695	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	城鑫分8#变压器（臧炉）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	8.89%
9696	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	胜家支27#变压器（盛八队东）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	5.62%
9697	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	水井支5#变压器（盛水井）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-2.03%

9698	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大孔屯分7#变压器（大孔屯）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-4.14%
9699	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	蔡前支2#变压器（蔡前）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.54%
9700	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	沙岭分88#变压器（沙三队）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-5.92%
9701	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范家支19#变压器（侯屯）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-1.81%
9702	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	沙岭分93#变压器（小坨）	80	21.00	55.20	55.20	未进入负面清	否	无	-3.66%
9703	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小曲屯支7#变压器（盛二队）	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	-8.51%
9704	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	周店支10#变压器（周店）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	1.22%
9705	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	一队水支5#变压器（沙工业家属）	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-7.26%
9706	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	西洼支7#变压器（西洼）	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清	否	无	1.53%
9707	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	下黄支9#变压器（中下黄）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-9.76%
9708	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	范家支67#变压器（蔡东）	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-1.16%
9709	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	蔡后支2#变压器（蔡后）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	8.88%
9710	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小孔屯分2#变压器（小孔屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	8.51%
9711	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	农场支12#变压器（盛小坨）	30	29.00	18.30	18.30	未进入负面清	否	无	1.29%
9712	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	大赵屯支4#变压器（大赵屯）	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	1.36%
9713	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	小沙岭支17#变压器（五队）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-0.48%
9714	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	德增分15#变压器（德东）	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清	否	无	-7.09%
9715	庄河市供电公司	66kV青堆变	团结线	关西支2#变压器（关西）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-2.59%
9716	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	幸福分85#变台变压器（北黄）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	2.21%
9717	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	幸福分115#变台变压器（大荒）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-8.40%
9718	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	西下河口支1#变压器（西下河口）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	6.47%
9719	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	唐屯支4#变台变压器（唐屯）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	3.67%
9720	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	于屯支14#变台变压器（于屯）	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清	否	无	-2.14%
9721	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	锻造支2#变台变压器（核小区）	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-5.20%
9722	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	中窑支3#变台变压器（中窑）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	9.16%
9723	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	工业分8#变台变压器（忠德）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	5.20%
9724	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文干6#变台变压器（柳条沟）	160	35.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.32%
9725	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	沙包支1#变台变压器（核沙包）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.84%
9726	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	清水支3#变台变压器（清水）	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	7.74%
9727	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	隋屯分3#变台变压器（隋屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-8.93%
9728	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	徐炉支10#变台变压器（徐炉）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	0.82%
9729	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	富沟支8#柱上变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-9.52%
9730	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	王屯支2#变台变压器（王屯）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	0.86%
9731	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	高卜支2#变台变压器（甲心）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	7.82%
9732	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	沙包分14#变台变压器（沙包）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-4.88%
9733	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东窑支25#变台变压器（东窑）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	0.03%
9734	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	堡坑分12#变压器（堡坑）	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-7.36%
9735	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	住宅分2#变台变压器（住宅楼）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	0.90%
9736	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东山支10#变台变压器（东山）	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-5.60%
9737	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	恒丰支3#变台变压器（恒丰）	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	7.27%
9738	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文干144#变台变压器（小核房）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	9.17%
9739	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	后炉小区支1#变压器（后炉小区）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-0.45%
9740	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	李甸分21#变台变压器（李甸）	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-2.05%
9741	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	姜芝分4#变台变压器（姜芝）	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清	否	无	-2.18%
9742	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	纪屯分4#变台变压器（纪屯）	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	0.01%
9743	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	大棚支5#变台变压器（大棚）	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	5.95%

9744	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东管甸支2#变台变压器(东管甸)	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	-9.01%
9745	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	南沙支14#变台变压器(南沙)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.82%
9746	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	陈卜分5#变台变压器(陈卜)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-4.32%
9747	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东密支8#变台变压器(南密)	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	6.48%
9748	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	前八里分4#变台变压器(前八里)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	6.85%
9749	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	中黄支1#变台变压器(中黄)	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	0.00%
9750	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	北沙支15#变台变压器(北沙)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-1.37%
9751	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	黄金分5#变台变压器(陶屯)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-4.64%
9752	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	幸福分103#变台变压器(下沟)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	7.55%
9753	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	宁屯支1#变台变压器(宁屯)	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	-6.00%
9754	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	富沟支3#变台变压器(上沟)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-0.52%
9755	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	张坑水支7#变台变压器(张坑水)	30	27.00	18.90	18.90	未进入负面清	否	无	-4.02%
9756	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	大核房分6#变台变压器(大核房)	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-8.33%
9757	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	东下河口支5#变台变压器(东下河口)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-0.84%
9758	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	山咀支2#变台变压器(山咀)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-1.62%
9759	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	高卜支13#变台变压器(高卜)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	0.97%
9760	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	黄金分26#变台变压器(黄金)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	3.24%
9761	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	邓屯分5#变台变压器(邓屯)	160	17.00	116.80	116.80	未进入负面清	否	无	-8.66%
9762	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文干112#变台变压器(蔡屯)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.34%
9763	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文支76#变台变压器(宫岭)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	7.29%
9764	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	上张支24#(上张)变压器	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	-6.76%
9765	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	南黄支2#变台变压器(南黄)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-5.41%
9766	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	贾屯支3#变台变压器(贾屯)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-7.43%
9767	庄河市供电公司	66kV青堆变	广文线	广文分26#变台变压器(下张)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	5.70%
9768	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	前牌坊分11#(前牌坊东)变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	8.46%
9769	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	前牌坊分13#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	5.38%
9770	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干11#(四号楼)	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-1.74%
9771	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	水产分1#(市场楼)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-5.91%
9772	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	老市场分3#(老市场)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	9.35%
9773	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	大姜屯分5#(大姜屯)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.39%
9774	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	政府分1#(政府楼)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-2.04%
9775	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干2#(青堆所)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-3.52%
9776	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	亿嘉支1#(老市场南)变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.08%
9777	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	后牌坊分5#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	0.28%
9778	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	田水井分6#(田水井)	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	2.27%
9779	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干43#(老三棉)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-3.40%
9780	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干48#(姜大)	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-4.82%
9781	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	小赵屯分18#(小赵屯)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	8.82%
9782	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干23#(牌坊楼)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-7.97%
9783	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干09#(五号楼)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	4.74%
9784	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干33#(轴承前)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	4.10%
9785	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	手套支3#(东街道)	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	5.15%
9786	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干26#(供销社)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.66%
9787	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇线103古镇干63#(小姜屯)	315	21.00	217.35	217.35	未进入负面清	否	无	0.70%
9788	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	中街分1#(中街)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	7.73%
9789	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	纸箱楼分1#(纸箱楼)	400	32.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	-0.54%

9790	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	车队分2#（鑫隆泰）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-8.68%
9791	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	三包装支7#（三包装）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-5.96%
9792	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干14#（三号楼）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	2.50%
9793	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	十八队支1#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	0.44%
9794	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	小赵屯分11#（高木卜）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-6.79%
9795	庄河市供电公司	66kV青堆变	古镇线	古镇干2#变压器（家园）	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-6.04%
9796	庄河市供电公司	66kV孙屯变	水库线	胡后支1#（胡后）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	1.79%
9797	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	10kV帽盔线山咀南分8#变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-1.61%
9798	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	后陈屯支10#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-8.65%
9799	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	前沟支04#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-8.53%
9800	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	高屯支01#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-2.66%
9801	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	胡沟西支9#（胡沟屯西）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-1.88%
9802	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干191#变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-0.31%
9803	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	黑渔泡分03#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-7.92%
9804	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	杨西支05#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-1.34%
9805	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	吴油坊支19#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-9.73%
9806	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	吴油坊支04#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	6.19%
9807	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	徐东分08#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	3.61%
9808	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干102#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	3.58%
9809	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干33#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.96%
9810	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	青林东分03#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-1.68%
9811	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	刘东支09#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	3.34%
9812	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	后张分10#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-3.75%
9813	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	胡沟分27#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-0.55%
9814	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	徐屯分4#	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	5.87%
9815	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	胡沟东分13#（胡沟东）变压器	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清	否	无	8.21%
9816	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	刘西分04#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	4.47%
9817	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔线201耿西分2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.41%
9818	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干青林西分5#柱上变压器	30	43.00	14.10	14.10	未进入负面清	否	无	-1.75%
9819	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔干58#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	2.36%
9820	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	李屯北分6#变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.41%
9821	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	耿东分2#变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-7.23%
9822	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	帽盔线山咀分4#变压器	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	6.29%
9823	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	前张分12#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-0.78%
9824	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	申屯支13#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	5.62%
9825	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	振山沟支08#	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-9.38%
9826	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	庙下分12#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-5.26%
9827	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	金棚分01#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	3.21%
9828	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	耿移分11#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	0.45%
9829	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	高屯支16#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	9.34%
9830	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	庙下分28#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	9.64%
9831	庄河市供电公司	66kV复兴变	帽盔线	中学分03#（2）	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	3.24%
9832	庄河市供电公司	#N/A	土城线	土城线陈石支8-1#（陈石总表）	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-4.84%
9833	庄河市供电公司	#N/A	土城线	10kV土城线大营南支10#变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	6.20%
9834	庄河市供电公司	#N/A	土城线	邹屯支44#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	5.33%
9835	庄河市供电公司	#N/A	土城线	10kV土城线大营支28间1#变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	1.11%

9836	庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分121#	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	-9.64%
9837	庄河市供电公司	#N/A	土城线	唐屯分2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	0.11%
9838	庄河市供电公司	#N/A	土城线	施东支4#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	8.33%
9839	庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分141#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-1.09%
9840	庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分077#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-7.40%
9841	庄河市供电公司	#N/A	土城线	后土分8#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.85%
9842	庄河市供电公司	#N/A	土城线	刘沟支20#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-9.18%
9843	庄河市供电公司	#N/A	土城线	乔北支6#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.64%
9844	庄河市供电公司	#N/A	土城线	王屯支6#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-3.54%
9845	庄河市供电公司	#N/A	土城线	大坝支7#变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.73%
9846	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前烧分14#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	2.28%
9847	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前泡北支8#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-8.34%
9848	庄河市供电公司	#N/A	土城线	陈东支04#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-6.08%
9849	庄河市供电公司	#N/A	土城线	东岗支4#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-9.54%
9850	庄河市供电公司	#N/A	土城线	大营支09#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	6.69%
9851	庄河市供电公司	#N/A	土城线	后营支9#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-8.59%
9852	庄河市供电公司	#N/A	土城线	10kV土城线唐屯南分1#变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-9.36%
9853	庄河市供电公司	#N/A	土城线	吴塘坊支5#	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	-6.71%
9854	庄河市供电公司	#N/A	土城线	陈中支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	0.36%
9855	庄河市供电公司	#N/A	土城线	催屯支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-0.12%
9856	庄河市供电公司	#N/A	土城线	邹屯支13#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	5.76%
9857	庄河市供电公司	66kV小寺变	土城线	大坝大棚支9#	30	149.97	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	1.40%
9858	庄河市供电公司	#N/A	土城线	顾屯分35#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	2.86%
9859	庄河市供电公司	#N/A	土城线	史屯支2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	6.83%
9860	庄河市供电公司	#N/A	土城线	衣店南支1#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-7.90%
9861	庄河市供电公司	#N/A	土城线	孙屯东支4#变压器	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	-5.73%
9862	庄河市供电公司	#N/A	土城线	杨屯支8#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-8.84%
9863	庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分153#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	6.10%
9864	庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分001#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.30%
9865	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前土分1#	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	9.26%
9866	庄河市供电公司	#N/A	土城线	一甬碑支4#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-4.82%
9867	庄河市供电公司	#N/A	土城线	干甸北支2#	30	21.00	20.70	20.70	未进入负面清	否	无	4.67%
9868	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前烧分04#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-4.41%
9869	庄河市供电公司	#N/A	土城线	姜隈支3#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-8.01%
9870	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前烧分11#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	5.86%
9871	庄河市供电公司	#N/A	土城线	林南分3#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-6.10%
9872	庄河市供电公司	#N/A	土城线	10kV土城线供电分1#变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	1.61%
9873	庄河市供电公司	#N/A	土城线	染房沟增支13#	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	4.38%
9874	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前泡南支3#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	3.39%
9875	庄河市供电公司	#N/A	土城线	林北分3#	160	37.00	84.80	84.80	未进入负面清	否	无	-0.64%
9876	庄河市供电公司	#N/A	土城线	施东支9#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-8.95%
9877	庄河市供电公司	#N/A	土城线	干甸南支7#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	4.14%
9878	庄河市供电公司	#N/A	土城线	陈东支13#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	6.89%
9879	庄河市供电公司	#N/A	土城线	刘沟支12#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	3.64%
9880	庄河市供电公司	#N/A	土城线	前烧分19#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.65%
9881	庄河市供电公司	#N/A	土城线	大营支23#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-2.37%

9882	庄河市供电公司	#N/A	土城线	小塘坊分18#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	6.22%
9883	庄河市供电公司	#N/A	土城线	染房沟支2#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.31%
9884	庄河市供电公司	#N/A	土城线	歇马分098#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-6.37%
9885	庄河市供电公司	#N/A	土城线	土城线土城干116#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-5.00%
9886	庄河市供电公司	#N/A	土城线	顾屯分22#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.53%
9887	庄河市供电公司	#N/A	土城线	山咀分4#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-1.50%
9888	庄河市供电公司	#N/A	土城线	石隈支03#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	9.18%
9889	庄河市供电公司	#N/A	土城线	孙屯北支03#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	7.00%
9890	庄河市供电公司	#N/A	土城线	顾屯支01#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-1.75%
9891	庄河市供电公司	#N/A	土城线	大赵支2#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	9.16%
9892	庄河市供电公司	#N/A	土城线	石隈南支1#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-2.46%
9893	庄河市供电公司	#N/A	土城线	石隈北支08#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	9.03%
9894	庄河市供电公司	#N/A	土城线	衣沟支02#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-7.62%
9895	庄河市供电公司	#N/A	土城线	双河分37#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-2.50%
9896	庄河市供电公司	#N/A	土城线	双河分69#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	8.87%
9897	庄河市供电公司	#N/A	土城线	顾屯支9#变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-5.52%
9898	庄河市供电公司	#N/A	土城线	孙屯支03#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-8.76%
9899	庄河市供电公司	#N/A	土城线	夏沟支41#变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-3.82%
9900	庄河市供电公司	#N/A	土城线	一雨碑西支1#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	4.57%
9901	庄河市供电公司	#N/A	土城线	衣店南支5#	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清	否	无	-5.53%
9902	庄河市供电公司	#N/A	土城线	泡沿北支2#	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清	否	无	-8.95%
9903	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	于西支13#	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-9.15%
9904	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	黄屯支1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.77%
9905	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	尹屯支2#	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	0.22%
9906	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	于西支4#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-2.75%
9907	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	黄屯井支3#变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	7.29%
9908	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	潘屯支20#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-7.00%
9909	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	坤台支4#（青林屯井）变压器	50	148.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-5.99%
9910	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭甲线	太平岭分75#	160	20.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	2.67%
9911	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	太平岭线101太平岭分6#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-7.60%
9912	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	太平岭分15#(综合)	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	0.72%
9913	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	青林分3#变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-9.68%
9914	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	太平岭分10#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-0.77%
9915	庄河市供电公司	66kV复兴变	太平岭乙线	太西支7#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	0.62%
9916	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西地分5#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	0.53%
9917	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	机械厂分6#	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	1.67%
9918	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	东炭堆支1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.13%
9919	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	姜屯水支8#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	6.01%
9920	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西隈分21#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.75%
9921	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西隈分37#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	8.13%
9922	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干24#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-1.61%
9923	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干35#	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清	否	无	6.20%
9924	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	盖屯支7#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-4.00%
9925	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干44#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-7.47%
9926	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干57#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-6.18%
9927	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西坨支5#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-4.29%

9928	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	东坨支2#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	4.84%
9929	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	后石咀支3#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	6.95%
9930	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	石咀分23#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	8.49%
9931	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	姜屯分5#	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	-0.85%
9932	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	任山咀分10#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-0.23%
9933	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	王屯支3#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-3.13%
9934	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	秦屯支10#	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	8.28%
9935	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	小房身支5#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.18%
9936	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大西分46#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-7.68%
9937	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干100#	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清	否	无	-7.41%
9938	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	圣亚分2#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	0.11%
9939	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大东分16#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	2.73%
9940	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大东分26#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-4.60%
9941	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房村支4#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.98%
9942	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	李屯分22#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.83%
9943	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	李屯分27#	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-2.03%
9944	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高屯水支11#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.96%
9945	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	于店支5#	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	7.85%
9946	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	李屯分46#	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清	否	无	7.48%
9947	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干149#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	1.56%
9948	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干160#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-9.05%
9949	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	南泡分8#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-8.07%
9950	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	小任屯分18#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.19%
9951	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干185#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-4.08%
9952	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	前初分7#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.50%
9953	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	后初支2#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.99%
9954	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	前初分28#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.12%
9955	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	瓦房分2#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	4.01%
9956	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	赵水店分9#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	2.98%
9957	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干217#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-5.13%
9958	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	赵炉分2#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-0.16%
9959	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干243#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	9.60%
9960	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	中营支1#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-2.83%
9961	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	西营分14#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-5.48%
9962	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干260#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-0.98%
9963	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	蒋沟分7#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	-8.73%
9964	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干266#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	2.20%
9965	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干282#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.11%
9966	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	下腰支14#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-2.42%
9967	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	上腰分13#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-6.72%
9968	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	太平沟分8#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.13%
9969	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	太平沟分26#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-7.73%
9970	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	张西分5#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-2.92%
9971	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高房干313#	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	-3.33%
9972	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分5#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	-3.69%
9973	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分14#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-4.91%

9974	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	小派支4#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-7.87%
9975	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分42#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	7.34%
9976	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分67#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-1.59%
9977	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分88#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-7.89%
9978	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	花院分114#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-2.81%
9979	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大广利支3#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-0.94%
9980	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	庄屯支3#	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	-0.66%
9981	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大任屯支19#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	7.67%
9982	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	大任屯支31#	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	6.44%
9983	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	姜窑支4#	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清	否	无	-3.29%
9984	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	富屯支2#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	-2.19%
9985	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	李山咀支4#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	-4.96%
9986	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	任粉房支5#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	-5.16%
9987	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	刘屯支3#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	0.25%
9988	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	明山支6#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	4.58%
9989	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	玉石岭支11#	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-9.02%
9990	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	温沟支5#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.74%
9991	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	高沟支2#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	6.42%
9992	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	马沟支51#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.94%
9993	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	七西支2#	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	1.41%
9994	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	姜小店支3#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-1.14%
9995	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	常屯支1#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-1.90%
9996	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	东天支71#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-8.09%
9997	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房甲线	东天支88#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-7.01%
9998	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	中心卜棚分1#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-2.78%
9999	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	后苏支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-0.85%
10000	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	前苏分20#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-0.46%
10001	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	包屯支1#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.36%
10002	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	高屯支3#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.67%
10003	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	南坨支1#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-2.67%
10004	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	山前水支2#	5	46.00	2.20	2.20	未进入负面清	否	无	1.09%
10005	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	四间房支1#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-1.59%
10006	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	六农场东支1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	0.12%
10007	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	农业队分45#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.96%
10008	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	恒致分10#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-1.03%
10009	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	三场支21#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.05%
10010	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	恒致分36#	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	-10.00%
10011	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	恒致分57#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	2.68%
10012	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	恒致分67#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	1.82%
10013	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	海丰线	海洋支14#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	0.66%
10014	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	东海线	卧龙水分1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.83%
10015	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	东海线	下八孔支10#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	5.46%
10016	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	东海线	新围海分45#	5	48.00	2.10	2.10	未进入负面清	否	无	-1.50%
10017	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	中心卜分16#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	0.59%
10018	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分3#	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	4.22%
10019	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	后乱东支3#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	9.73%

10020	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分19#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-3.97%
10021	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分29#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-3.60%
10022	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	后林支7#	20	27.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	8.55%
10023	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分36#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-0.88%
10024	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分44#	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-0.63%
10025	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	前柯支2#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	2.73%
10026	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分58#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-1.05%
10027	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分69#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-9.98%
10028	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	李屯支4#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	1.22%
10029	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	三罗石分82#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.75%
10030	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干65#	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-8.02%
10031	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	前乱分2#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.82%
10032	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干106#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	4.16%
10033	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	前林支1#	30	33.00	17.10	17.10	未进入负面清	否	无	-2.83%
10034	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	磨盘山分18#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	5.87%
10035	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	老庙支2#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	5.29%
10036	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	梨底支4#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-8.21%
10037	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	磨盘山分40#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	3.81%
10038	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	坡屯棚支19#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-1.91%
10039	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	西山支2#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	0.85%
10040	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	磨盘山分60#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	0.62%
10041	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	东前支2#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	7.39%
10042	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	磨盘山分72#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-0.36%
10043	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	于屯分12#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	2.35%
10044	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干122#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	3.49%
10045	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	范屯分8#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-9.40%
10046	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干130#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	-7.88%
10047	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	大黑山分6#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	2.09%
10048	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	小黑山分4#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	9.52%
10049	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	冯屯分1#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	4.85%
10050	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	方西屯分3#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	4.60%
10051	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	方屯分2#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	4.66%
10052	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	盐场分3#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-4.41%
10053	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干209#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.50%
10054	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干218#	20	30.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	3.63%
10055	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	乡一队分1#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	8.40%
10056	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	虾场线	虾场干239#	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-2.37%
10057	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干4#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-2.52%
10058	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	鞍子山棚分3#	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清	否	无	-1.53%
10059	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	永丰棚支7#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	6.94%
10060	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	唐屯支20#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	2.88%
10061	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	华炉棚支1#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-6.52%
10062	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	西柯支5#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	0.03%
10063	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	西柯支20#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	9.89%
10064	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	东柯支16#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-0.28%
10065	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	西柯支27#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	0.29%

10066	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	华炉支5#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-1.79%
10067	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	台山分45#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-2.05%
10068	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	台山分63#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-7.33%
10069	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	西河沿支2#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	2.52%
10070	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	赵屯支8#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-7.71%
10071	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	台山分84#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	0.01%
10072	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	台山分103#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	5.89%
10073	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家分8#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	0.49%
10074	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干28#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.67%
10075	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干43#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	6.21%
10076	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干50#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-2.88%
10077	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	大泡沿分20#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	-5.24%
10078	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	小泡沿分5#	20	51.00	7.80	7.80	未进入负面清	否	无	-6.64%
10079	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	三家干67#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-9.36%
10080	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	后三家支3#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	0.92%
10081	庄河市供电公司	#N/A	三家甲线	宏业冷库分15#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-4.20%
10082	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	砖厂分12#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	2.06%
10083	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	小核房棚支10#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	7.65%
10084	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干175#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	5.80%
10085	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	卢屯支2#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-4.03%
10086	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	王粉房支2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.89%
10087	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	西泡分44#	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清	否	无	-5.53%
10088	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	西泡分52#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-6.37%
10089	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	周卜店分6#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-1.52%
10090	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	林场分10#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	8.02%
10091	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	坡子支1#	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	7.36%
10092	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	西卜支1#	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-2.07%
10093	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	于屯支1#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	3.48%
10094	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	东程沟支25#	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	5.01%
10095	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	庙沟支24#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-6.42%
10096	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	月牙房支14#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-8.96%
10097	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	东卜屯支1#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-4.49%
10098	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	小皮卜支1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-6.27%
10099	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙山咀分11#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	8.35%
10100	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙李屯支17#	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	9.35%
10101	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	依楼支3#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.33%
10102	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	依楼支13#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.06%
10103	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙山咀屯支2#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	7.28%
10104	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	老虎洞分1#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-2.81%
10105	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	陈屯分7#	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	4.26%
10106	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	四门王分7#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.52%
10107	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	高屯分5#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-7.32%
10108	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干254#	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	0.87%
10109	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	西程沟分17#	10	48.00	4.20	4.20	未进入负面清	否	无	-5.32%
10110	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	前后花分11#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.15%
10111	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	红星分23#	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	-0.19%

10112	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	高房支3#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	4.22%
10113	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	万吉沟支14#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.09%
10114	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	周腰支11#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-0.68%
10115	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	红星分54#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-3.08%
10116	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	蒋岭分1#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	6.03%
10117	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干289#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	0.21%
10118	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	立新支4#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.46%
10119	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干322#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	3.01%
10120	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙屯分7#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	2.82%
10121	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	华屯支9#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-6.66%
10122	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙屯分18#	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	5.88%
10123	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	孙屯分37#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-4.14%
10124	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干338#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	1.92%
10125	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	坎底分13#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-5.50%
10126	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	上程分6#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-6.93%
10127	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	上程分29#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.99%
10128	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	上程分65#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-8.46%
10129	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	平地支4#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	8.79%
10130	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	梁沟分26#	20	36.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	3.83%
10131	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干359#	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	2.68%
10132	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	高卜分4#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	8.43%
10133	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	于底分1#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-1.57%
10134	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	张沟北分1#	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	6.10%
10135	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	张沟南分7#	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-0.65%
10136	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	湖水沟支2#	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	2.53%
10137	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	毛卜分5#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-6.98%
10138	庄河市供电公司	66kV鞍子山变	高房乙线	花院干429#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-2.08%
10139	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分宝甸支4#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.86%
10140	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分宝巨支43#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-5.76%
10141	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分从屯支10#变台变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-6.37%
10142	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东沟支6#变台变压器	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	7.31%
10143	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东瓜川支2#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	5.57%
10144	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东瓜川支40#变台变压器	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-4.96%
10145	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东金支4#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.26%
10146	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东庙支15#变台变压器	30	97.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-5.54%
10147	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东山咀支14#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	1.76%
10148	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分东山咀支29#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-5.86%
10149	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分返车沟支8#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-7.36%
10150	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分福宁支1#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-6.09%
10151	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分高屯支14#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-5.63%
10152	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分高屯支25#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.04%
10153	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分关门支18#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-0.60%
10154	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分关门支2#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.93%
10155	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分郭沟支8#变台变压器	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	4.88%
10156	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分果园支5#变台变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	5.65%
10157	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分荒上支4#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-7.91%

10158	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分荒下支3#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.19%
10159	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分轿卜支22#变台变压器	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	8.19%
10160	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分轿卜支7#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	6.01%
10161	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分来宝沟支5#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	0.72%
10162	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分来宋沟支5#变台变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	9.30%
10163	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分林沟支23#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-3.63%
10164	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分林沟支35#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	2.55%
10165	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分林沟支9#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	1.22%
10166	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分刘窑支4#变台变压器	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清	否	无	-6.27%
10167	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分吕卜支3#变台变压器	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	-1.55%
10168	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分庙沟支19#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	2.82%
10169	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分庙沟支5#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	3.38%
10170	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分木场支13#变台变压器	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	0.00%
10171	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分南尹卜支21#变台变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	4.32%
10172	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分洋沟支3#变台变压器	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-0.36%
10173	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分坡子支10#变台变压器	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-4.74%
10174	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分三家支13#变台变压器	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	7.09%
10175	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分松树咀支9#变台变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-9.55%
10176	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分宋沟支7#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-3.88%
10177	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分孙沟支1#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-5.24%
10178	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分孙沟支13#变台变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-3.70%
10179	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分土门支7#变台变压器	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清	否	无	-8.95%
10180	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分王沟支38#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-0.18%
10181	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分王沟支51#变台变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	4.61%
10182	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分王屯支18#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-3.51%
10183	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分夏屯支2#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.63%
10184	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分小荒地支6#变台变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-0.63%
10185	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分小区支5#变台变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	5.04%
10186	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分新开岭支4#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	7.11%
10187	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分杨树岗支1#变台变压器	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	-7.40%
10188	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分尹卜支8#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-0.26%
10189	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分营子支4#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	0.92%
10190	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分院上支2#变压器（院上）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.73%
10191	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支22#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-9.58%
10192	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支3#变台变压器	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清	否	无	9.41%
10193	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支33#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	2.04%
10194	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支46#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-2.99%
10195	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支71#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	6.19%
10196	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支86#变台变压器	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-5.39%
10197	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分赵沟支94#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.19%
10198	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳分郑沟支10#变台变压器	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-8.31%
10199	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分102#变台变压器	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	4.48%
10200	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分120#变台变压器	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	2.26%
10201	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分137#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-5.87%
10202	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分156#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-7.47%
10203	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分27#变台变压器	20	45.00	9.00	9.00	未进入负面清	否	无	-5.63%

10204	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分304#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-0.54%
10205	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分38#变台变压器	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-5.89%
10206	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳干朝阳分93#变台变压器	30	32.00	17.40	17.40	未进入负面清	否	无	6.23%
10207	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳线北尹卜东支7#变台	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	5.10%
10208	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	朝阳线北尹卜南支1#变台	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-5.73%
10209	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	松树岗支3#变台变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-5.50%
10210	庄河市供电公司	66kV塔岭变	朝阳线	张丁沟支23#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.14%
10211	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干44#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-1.63%
10212	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干梨树沟分11#变台变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	2.60%
10213	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干梨树沟分29#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	7.01%
10214	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干梨树沟分47#变台变压器	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清	否	无	-7.89%
10215	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干林上分8#变台变压器	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	6.36%
10216	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干林下分3#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	7.07%
10217	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干小甸分2#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-6.96%
10218	庄河市供电公司	66kV塔岭变	英纳河线	英那河干小甸分26#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	2.63%
10219	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	东山分6#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	0.09%
10220	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	董卜分2#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-0.42%
10221	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	罐头厂分1#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	4.57%
10222	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	后梨树分25#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	0.38%
10223	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	后梨树分51#变台变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	2.47%
10224	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	后梨树分前梨树支4#变台变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	6.79%
10225	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	后梨树分西前支6#变台变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	6.34%
10226	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	搅拌站分白卜支3#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-8.42%
10227	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	刘家分3#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	2.08%
10228	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	刘炉分6#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	6.59%
10229	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	牌坊分5#变台变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-7.69%
10230	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	石岭小区分3#变台变压器（石岭）	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	6.30%
10231	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	孙卜分14#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	3.44%
10232	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	孙卜分29#变台变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-6.23%
10233	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	孙卜分8#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.36%
10234	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	塔岭干173#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	3.34%
10235	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	塔岭干27#变台变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	7.25%
10236	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	塔岭干46#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-3.33%
10237	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	塔岭干54#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	5.06%
10238	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	隈子东分2#变压器	125	51.00	48.75	48.75	未进入负面清	否	无	0.72%
10239	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分10#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.40%
10240	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分25#变台变压器	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	5.27%
10241	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分35#变台变压器	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清	否	无	5.91%
10242	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分59#变台变压器	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	5.83%
10243	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	围场分楼北支5#变台变压器	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	2.03%
10244	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	吴卜分1#变台变压器	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清	否	无	2.89%
10245	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西山分16#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-3.35%
10246	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西山分塔岭小区支3#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.03%
10247	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西山分隈子支3#变台变压器	50	83.00	3.50	3.50	未进入负面清	否	无	1.99%
10248	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西山分隈子支4#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-9.21%
10249	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	西张分5#变台变压器	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清	否	无	-2.97%

10250	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	小寺庙分10#变台变压器	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-8.37%
10251	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	小隈子分2#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-5.81%
10252	庄河市供电公司	66kV塔岭变	塔岭线	张北沟分12#变台变压器	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	3.63%
10253	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	0千伏四道沟线小区东北支6#柱上变	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	9.41%
10254	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	0千伏四道沟线小区南支5#柱上变	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	9.09%
10255	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	大卜南支1#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.63%
10256	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	二西分4#变台变压器（二西）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-6.15%
10257	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	付店分04#变台变压器（付店）	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-6.86%
10258	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	沟里分24#柱上变压器	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-8.33%
10259	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	沟里分38#变台变压器（沟里）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.18%
10260	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	沟里分于屯支04#变台变压器（于屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	0.09%
10261	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	沟里分中心支04#变台变压器（中心）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-0.21%
10262	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	何屯北支4#柱上变压器	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-2.72%
10263	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	何屯南支1#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.69%
10264	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	李屯分06#变台变压器（李屯）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	3.39%
10265	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	南楼分25#变台变压器（南楼）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	8.33%
10266	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	三半截分07#变台变压器（张屯）	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-7.79%
10267	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	三半截沟分16#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	3.41%
10268	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	山上分16#变台变压器（山下）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-1.67%
10269	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	山上分21#变台变压器	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	5.28%
10270	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	山上分35#变台变压器（山上二）	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-5.52%
10271	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干019#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	9.21%
10272	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干050#变台变压器（二东）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-3.16%
10273	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干106#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	4.35%
10274	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干16#变台变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	4.50%
10275	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	四道沟干22#变台变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-5.60%
10276	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分043#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.90%
10277	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分106#变台变压器（台子）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	8.62%
10278	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分17#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-6.98%
10279	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分52#变台变压器（磨坊）	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	8.49%
10280	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分都隈支03#变台变压器（都隈）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-5.11%
10281	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分君华支10#变台变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	4.97%
10282	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分龙发支08#变台变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	0.23%
10283	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分山咀支05#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-2.96%
10284	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分邵屯支09#变台变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-0.17%
10285	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分石卜北2#变台变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	0.74%
10286	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分万河支5#变台变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-3.06%
10287	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分辛隈03#变台变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	7.02%
10288	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分衣岭支2#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.88%
10289	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分张卜支23#变台变压器（叶卜）	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	2.81%
10290	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分张卜支35#变台变压器（张卜）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-5.97%
10291	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	台子分张店支1#变台变压器（张店）	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-3.81%
10292	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	子分仲屯移动支16#变台变压器（仲屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.32%
10293	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	土门分06#变台变压器	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	3.30%
10294	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	小区北分1#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	2.65%
10295	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	于上分08#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-7.02%

10296	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	于上分22#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	3.35%
10297	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	于上分于下支1#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.17%
10298	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	长胜分11#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-2.38%
10299	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	长胜分小区南支9#变台变压器	315	20.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-0.96%
10300	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分26#变台变压器（大棚）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-5.20%
10301	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分35#变台变压器（祝岭）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	4.70%
10302	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分东果林支01#变台变压器	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	-1.94%
10303	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分西阳寺大棚支05#变台变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	8.07%
10304	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分西阳寺东支06#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.22%
10305	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	四道沟线	祝岭分西阳寺西支13#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-6.61%
10306	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	冰峪线姜下北支5#（姜下北屯）柱上变	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	3.72%
10307	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	八道岭分2#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	3.71%
10308	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	保护区分01#变台变压器	10	49.00	4.10	4.10	未进入负面清	否	无	7.29%
10309	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	保护区分16#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-6.35%
10310	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	保护区分粮库支1#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	3.87%
10311	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	冰峪分4#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.63%
10312	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	差转台分磁沟支10#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	0.12%
10313	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	大白屯分15#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.63%
10314	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	东山分东山支15#变台变压器	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-1.42%
10315	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	东山分果园支2#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	0.37%
10316	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	李洞联通分25#变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	6.65%
10317	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	李洞小区分1#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	6.99%
10318	庄河市供电公司	#N/A	冰峪沟线	栗子房分69#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	4.63%
10319	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分89#变台变压器	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	-3.00%
10320	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分坎下支2#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.37%
10321	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分栗上南支5#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-0.58%
10322	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分栗下北支3#变台变压器	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	6.20%
10323	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子房分下河套支3#变台变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	8.64%
10324	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	栗子园东北支2#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	6.03%
10325	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	联通分张沟支4#变台变压器	30	37.00	15.90	15.90	未进入负面清	否	无	-1.73%
10326	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	曲卜分02#变台变压器	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	9.52%
10327	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干103#变台变压器	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清	否	无	7.82%
10328	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干172#汤沟分4#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-1.53%
10329	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干185#大白屯分9#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.62%
10330	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干192#河北分2#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-4.05%
10331	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干208#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	0.82%
10332	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干243#变台变压器（西马口）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-5.78%
10333	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干93#变台变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	8.47%
10334	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干大马屯分5#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	3.89%
10335	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干李卜分4#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-2.85%
10336	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山干太平沟分30#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-9.59%
10337	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线103栗子房分14#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.65%
10338	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线103三架山干241#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	5.11%
10339	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线王沟北分7#变台	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-2.10%
10340	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线王沟南分3#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	6.85%
10341	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	三架山线小甸东分5#变台	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-9.91%

10342	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	沙包地分8#变台变压器	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清	否	无	-0.40%
10343	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	上河套支1#变台变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-6.27%
10344	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	上荒地分8#变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	3.93%
10345	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分12#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-8.04%
10346	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分54#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	4.66%
10347	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分72#变台变压器	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-9.97%
10348	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分88#变台变压器	20	47.00	8.60	8.60	未进入负面清	否	无	9.48%
10349	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分白卜北支6#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	3.25%
10350	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分东湖支25#变台变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	6.84%
10351	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分东湖支8#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.58%
10352	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分人和支5#变台变压器	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-2.95%
10353	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分双小河沿支24#变台变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-8.95%
10354	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分西湖支11#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	9.01%
10355	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分西湖支22#变台变压器	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	5.26%
10356	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分永院南支6#变台变压器	20	37.00	10.60	10.60	未进入负面清	否	无	3.30%
10357	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分张沟支19#变台变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-1.73%
10358	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	申屯分转小河沿支2#变台变压器	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	-8.42%
10359	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	太平沟分22#变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-9.11%
10360	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	下冰峪南支12#柱上变压器	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	1.88%
10361	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	下冰峪南支2间1#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-4.79%
10362	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	仙人洞所分1#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	0.38%
10363	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小甸子分6#变台变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	9.39%
10364	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分19#李小店支8#变台变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-6.17%
10365	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分3#四海炉支8#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-6.64%
10366	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分67#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	9.53%
10367	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分冰峪庄园支18#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	1.22%
10368	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分冰峪庄园支7#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	1.12%
10369	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	小马屯分常屯支5#变台变压器	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清	否	无	-5.51%
10370	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	于卜分5#变台变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-4.90%
10371	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	冰峪沟线	张店西东支3#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	1.38%
10372	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大二队分03#变台变压器（二队）	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-1.04%
10373	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大六屯分03#变台变压器（六屯）	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-3.12%
10374	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大三队分02#变台变压器（三队）	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	7.40%
10375	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大阳沟分02#变台变压器（七队）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-4.38%
10376	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大阳沟分24#变台变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-8.84%
10377	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	大一队分02#变台变压器（一队）	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	0.12%
10378	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分11#变台变压器（赵沟）	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-8.72%
10379	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分16#变台变压器（井沿）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.37%
10380	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分27#变台变压器（邢卜）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	2.80%
10381	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分50#变台变压器（丁沟）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.69%
10382	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	丁沟分那卜支04#变台变压器（那卜）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.89%
10383	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	二大棚分1#变台变压器（大棚）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	9.03%
10384	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	韩沟分1#柱上变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	7.16%
10385	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分08#变台变压器（斜哨）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-7.89%
10386	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分17#变台变压器（头孙卜）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.62%
10387	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分38#变台变压器（黄沟）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.37%

10388	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分甄卜支02#变台变压器(头张卜)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	1.92%
10389	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分甄卜支10#变台变压器(丛卜)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	5.06%
10390	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	黄沟分甄卜支18#变台变压器(甄卜)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-9.34%
10391	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分33#变台变压器(新兴卜)	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	8.17%
10392	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分53#变台变压器(大房身)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-7.04%
10393	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分61#变台变压器(砬后)	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	-2.69%
10394	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分官卜支08#变台变压器(官卜)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-2.08%
10395	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	后分夹道沟支10#变台变压器(夹道沟)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	3.02%
10396	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分姜卜支04#变台变压器(姜卜)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	5.12%
10397	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分姜卜支04#变台变压器(姜卜)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	6.61%
10398	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分金山支09#变台变压器(金山)	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-3.94%
10399	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分南川支1#变台变压器(南川)	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	-8.72%
10400	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分王沟支09#变台变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	7.96%
10401	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	砬后分张卜支03#变台变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	8.19%
10402	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	粮种厂分02#变台变压器(大棚)	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	7.54%
10403	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	粮种厂分05#变台变压器(下甸下台)	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	-9.56%
10404	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	粮种厂分14#变台变压器(下甸上台)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	7.15%
10405	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	粮种厂分28#柱上变压器	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清	否	无	-7.34%
10406	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	栾卜分02#变台变压器(栾卜)	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	2.29%
10407	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	马蹄沟分11#变台变压器(马蹄沟)	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.96%
10408	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	庙上分08#变台变压器(六屯)	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	-9.67%
10409	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南沟分03#变台变压器(山咀)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-8.72%
10410	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南沟分11#变台变压器(庄卜)	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-7.33%
10411	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南沟分27#变台变压器(南沟)	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清	否	无	-7.73%
10412	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南沟分北沟支13#变台变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	8.30%
10413	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	南坎分02#变台变压器(南坎)	160	18.00	115.20	115.20	未进入负面清	否	无	-1.50%
10414	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	七屯南分3#柱上变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-9.81%
10415	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三道沟分06#变台变压器(三道沟)	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	6.00%
10416	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干159#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.20%
10417	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干253#变台变压器(大棚)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	7.28%
10418	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干330#变台变压器(二道沟)	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	4.28%
10419	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干403#变台变压器(向庙沟)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	6.67%
10420	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干411#变台变压器(村)	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-1.67%
10421	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干455#变台变压器(长垄地)	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-6.98%
10422	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山干491#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-5.23%
10423	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线石场支16#变台	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-1.82%
10424	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线石场支7#变台	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.64%
10425	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线五屯分2#变台	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-0.05%
10426	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线五屯西支17#变台	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.55%
10427	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	三架山线五屯支2#变台	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.53%
10428	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	上南分04#变台变压器(上南)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-4.87%
10429	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分01#变台变压器(东方红)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-6.39%
10430	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分15#变台变压器(河北)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.97%
10431	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分27#变台变压器(下福城)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-1.07%
10432	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分46#变台变压器(二栾卜)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-0.08%
10433	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	孙卜分54#变台变压器(孙卜)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	1.80%

10434	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	卜分上福城支05#变台变压器（上福城	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.01%
10435	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	先进沟分17#变台变压器（先进沟）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	4.32%
10436	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	小马屯二分09#变台变压器（小马屯）	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	8.85%
10437	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	于卜分22#变台变压器（轿卜）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.64%
10438	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	于卜分40#变台变压器（于卜）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.30%
10439	庄河市供电公司	66kV仙人洞变	三架山线	于卜分板桥支11#变台变压器（板桥）	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-4.22%
10440	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	海顺支1#变压器	20	119.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-0.82%
10441	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	扒铺支4#变压器	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	0.21%
10442	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	潘果支11#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	7.23%
10443	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	台山支3#变压器	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清	否	无	0.55%
10444	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分90#变台变压器（西坎）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	5.84%
10445	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	郭沟支7#变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	3.88%
10446	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分108#变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-5.20%
10447	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	衙门沟支8#变压器	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	0.81%
10448	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分85#变压器	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	-3.89%
10449	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分35#变压器	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-5.45%
10450	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	银窝分71#变台变压器（台上）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-8.95%
10451	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	孙庄支3#变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-0.21%
10452	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	果队支4#变压器5	5	50.00	2.00	2.00	未进入负面清	否	无	5.80%
10453	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场甲线	西孙支1#变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-1.32%
10454	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	季屯支4#变台变压器（季屯）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	0.68%
10455	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	刘唐房支1#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	1.43%
10456	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	姜屯支6#变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-5.89%
10457	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	银窝分4#变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	0.91%
10458	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	韩屯支25#变台变压器（韩屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	1.62%
10459	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙坦支7#变台变压器（孙坦南）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-9.27%
10460	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	王屯支6#王屯变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-6.09%
10461	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	王金坑7#变台变压器	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	-1.85%
10462	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	后窰支4#变台变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-6.95%
10463	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	王卧龙支9#王卧龙屯变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	4.21%
10464	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	大盐场干98#变台变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-0.58%
10465	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	吴绳铺支3#（吴绳铺屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-0.19%
10466	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分163#杨西屯变压器	50	100.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-2.94%
10467	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	银窝分22#潘店村房身屯	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	1.49%
10468	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	十间房支5#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-8.62%
10469	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	吴山嘴2#变台变压器（山嘴）	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	-5.03%
10470	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分136#变台变压器	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-0.61%
10471	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	陈岚前支19#潘店村陈岚前屯变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-2.20%
10472	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	李屯支1#变压器	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清	否	无	0.73%
10473	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	华炉支18#变台变压器（小于屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-8.88%
10474	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	天堂支1#变台变压器（天堂）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-2.02%
10475	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	西圈分9#变台变压器	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	4.54%
10476	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	大屯支3#变台变压器（大屯）	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	2.34%
10477	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	姜腰村支11#（姜腰1屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	5.11%
10478	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯分24#变台变压器（潘屯）	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-3.53%
10479	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	后洞支011#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.60%

10480	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙坦支21#变台变压器(孙坦)	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.09%
10481	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分54#变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	3.72%
10482	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	姜南支6#变台变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.20%
10483	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分113#姜腰东屯变压器	20	28.00	12.40	12.40	未进入负面清	否	无	7.11%
10484	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	许沟支4#变台变压器	30	37.00	15.90	15.90	未进入负面清	否	无	-1.83%
10485	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙坦支5#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	7.54%
10486	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	门后分1#变台变压器(门后)	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-0.88%
10487	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	北井支24#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-9.14%
10488	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯分42#变台变压器(宋屯)	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-8.65%
10489	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯分50#变台变压器(郝屯)	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	6.04%
10490	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	韩山分20#变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.51%
10491	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	前后牟支6#变台变压器(南后牟)	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-0.18%
10492	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨北支4#变台变压器(杨北)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	6.96%
10493	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	北孙分13#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.24%
10494	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	韩屯支15#变台变压器(于林)	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	4.40%
10495	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯支3#变台变压器(孔屯)	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-4.90%
10496	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分27#变台变压器(瓦房)	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	0.58%
10497	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分156#杨东屯变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	6.89%
10498	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	前洞支20#变台变压器(老虎洞)	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-8.67%
10499	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	陈岚前支9#潘店村陈岚屯变压器	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-5.82%
10500	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孔屯分7#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	3.30%
10501	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	东岭南支24#变台变压器(东岭南)	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-8.43%
10502	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	王金坑支16#变台变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.50%
10503	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	华炉屯支5#变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	7.31%
10504	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	动养分6#变台变压器(岗岭)	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	3.72%
10505	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	大盐厂干38#变台变压器(潘店)	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-4.79%
10506	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙坦支29#变台变压器(伙食)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-5.82%
10507	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙楼支11#姜腰移民小区	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-6.10%
10508	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	前范支4#变台变压器(前范后屯)	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	7.21%
10509	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	海星支19#变台变压器(前范)	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清	否	无	-8.71%
10510	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	东岭分10#变台变压器(东岭)	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	8.08%
10511	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	孙楼支034#孙楼屯变压器	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	-4.52%
10512	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	大盐场干128#变台变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	1.88%
10513	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	姜腰西支003#变台变压器(姜腰)	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	5.88%
10514	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	官地支19#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-8.62%
10515	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	后牟分1#潘店村北后牟屯变压器台	200	99.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	4.71%
10516	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	动养分26#变台变压器(季屯南)	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	7.72%
10517	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	杨西分87#染房屯变压器	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	4.65%
10518	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	秦屯分3#变台变压器(秦屯)	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	3.45%
10519	庄河市供电公司	66kV大郑变	大盐场乙线	楚卧龙支1#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-4.04%
10520	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	大安支03#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	9.44%
10521	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	张店支72#	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	3.36%
10522	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	果队支(园林)12#变台(5)	5	51.00	1.95	1.95	未进入负面清	否	无	9.13%
10523	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高村支02#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	1.20%
10524	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	林屯支5#	20	46.00	8.80	8.80	未进入负面清	否	无	-2.90%
10525	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	唐水支12	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	6.87%

10526	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	道班分2#柱上变压器	20	48.00	8.40	8.40	未进入负面清	否	无	-8.58%
10527	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	果支15#(彭西)	50	17.00	36.50	36.50	未进入负面清	否	无	-0.02%
10528	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	严屯支06#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-2.22%
10529	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	翁后支04#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-9.28%
10530	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	钟屯支03#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	8.31%
10531	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	林屯支40#(林屯)	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	-7.10%
10532	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家干029#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-7.91%
10533	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	彭庄支04#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-0.86%
10534	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	唐水支19#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	2.47%
10535	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家分33#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-9.70%
10536	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	果队支02#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-0.89%
10537	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	大于支06#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.82%
10538	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	小郑支09#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-3.65%
10539	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	郭屯支14#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.10%
10540	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	戈果支004#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-9.35%
10541	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	孙屯支28#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	0.85%
10542	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	戈果支013#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-4.99%
10543	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	唐水支09#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	7.88%
10544	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	彭屯支02#变台变压器	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	7.18%
10545	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	张庄支03#	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	2.75%
10546	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	林屯支12#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	2.30%
10547	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	前崔南支1#(前崔南)	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-3.38%
10548	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	王屯支04#	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	0.69%
10549	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家分25#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	8.96%
10550	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	东戈支11#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	3.79%
10551	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	小郑北支02#变台变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	2.51%
10552	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	金宴支1#(镇北居民)	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	1.79%
10553	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高屯北支3#(高屯北)	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-3.08%
10554	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高屯支1#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	2.60%
10555	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	林屯支29#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	1.47%
10556	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	塔吊支06#变台变压器	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-1.73%
10557	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	东戈支24#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	4.40%
10558	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	苗屯支16#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	0.29%
10559	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	新原支03#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	0.69%
10560	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	前唐支02#	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	4.42%
10561	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	张店支24#(张庄南)	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-2.25%
10562	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	王屯支10#(王屯南)	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-4.47%
10563	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	南甸村支1#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	10.00%
10564	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	翁前支09#变台变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-4.54%
10565	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家干015#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	0.71%
10566	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	西戈支1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.80%
10567	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	苗沟支13#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.58%
10568	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	二炉支04#变台变压器	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	-9.59%
10569	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	初屯支24#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	3.10%
10570	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	大于支12#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	1.57%
10571	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	张店支81#	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	7.78%

10572	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	后炉支06#变台变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-3.57%
10573	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	高家干010#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-0.30%
10574	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	东戈支05#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	5.77%
10575	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	杨屯支24#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-0.70%
10576	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	翁沟支09#变台变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	7.15%
10577	庄河市供电公司	66kV大郑变	高家甲线	顾屯支21#变台变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-7.34%
10578	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	砖厂分005#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-5.91%
10579	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	小学支04#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	8.69%
10580	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	梁东支04#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.66%
10581	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	太兴分26#（官上）	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	8.37%
10582	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	太兴分45#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	3.20%
10583	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	周沟支022#（周沟变台）	20	50.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-2.46%
10584	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	太兴分16#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-2.27%
10585	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	梁东支8#柱上变压器（梁东北）	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	9.49%
10586	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	王屯支006#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	9.16%
10587	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	高阳干30#变台	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-9.50%
10588	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	太兴分04#	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	4.32%
10589	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	平工支002#	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	2.73%
10590	庄河市供电公司	66kV郭店变	高阳线	高阳干15#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-5.51%
10591	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	三家分15#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	6.65%
10592	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	林东支8#变台变压器（林东）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	0.59%
10593	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	镇西小区分4#变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-6.26%
10594	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	于店支9#变台变压器（于店）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	8.99%
10595	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	孙沟支1#（孙沟屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-3.18%
10596	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏发分101#（潘庄南）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-6.34%
10597	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏发分104#变台变压器（泮庄）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	5.73%
10598	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	东瓜川分7#变台变压器（东瓜川）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	6.90%
10599	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	大成支5#大林村大成珠屯变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	0.21%
10600	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	牛庄支13#变台变压器（牛庄）	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-4.35%
10601	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	林西支3#变台变压器（林西）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	4.30%
10602	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	东山大棚支12#变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-6.18%
10603	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	王沟支4#变台变压器（王沟）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-8.88%
10604	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	三嘴分1#山嘴变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	6.77%
10605	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	李屯线102新起屯静脉分4#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-4.80%
10606	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	唐屯支6#变台变压器（唐屯）	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	0.33%
10607	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	西坡支4#变台变压器（西坡）	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-2.10%
10608	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	向阳支5#变台变压器（向阳）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.64%
10609	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	曲沟支5#变台变压器（曲沟）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	3.32%
10610	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	郑上支19间1#（郑下北）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	2.69%
10611	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	响水支3#变台变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-7.20%
10612	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	王屯分27#变台变压器（王屯）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-5.71%
10613	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	三河支48#（山河屯）	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-6.20%
10614	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	西阳分6#变台变压器（西阳）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	9.06%
10615	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	福合堂支11#变压器	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-1.12%
10616	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	坝沟支3#变台变压器（坝沟）	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	6.45%
10617	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏发南支3#变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	2.75%

10618	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	大岚支1#变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-1.85%
10619	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	供销支3#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	6.57%
10620	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	于屯支14#变台变压器（于屯）	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.66%
10621	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	福后分5#变台变压器（福后）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	5.62%
10622	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	西坡西分3#变压器变台	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	0.64%
10623	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	高中分6#变台变压器（三高居民）	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	8.99%
10624	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	高唐支2#高唐房屯变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-6.66%
10625	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	郑上支15#（郑下屯）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.25%
10626	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	后沟支2#变台变压器（后沟）	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-5.80%
10627	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	西阳分1#变台变压器（小潘屯）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.07%
10628	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	基地支8#变台变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-3.68%
10629	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏昌支6#变压器变台	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	2.54%
10630	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	李粉支9#大林村李粉房屯变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-6.58%
10631	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	福增分6#变台变压器（福增）	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	6.42%
10632	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	太庙分3#变台变压器（太庙）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	6.66%
10633	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	宏发支1#（宏发屯）	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	-2.13%
10634	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	东山支1#变台变压器（山嘴屯）	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.50%
10635	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	李屯分11#变台变压器（李屯）	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-4.87%
10636	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	郑上支34#变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-2.54%
10637	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	大郑分5#变台变压器（大郑）	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-2.35%
10638	庄河市供电公司	66kV大郑变	李屯线	下沟支3#变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	2.16%
10639	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	宋屯支3#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	4.87%
10640	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	李元支036#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-6.36%
10641	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	刘沟支005#（20）	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	0.30%
10642	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	赵店支005#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-4.63%
10643	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	吕沟支019#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-2.64%
10644	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	吕沟支003#（曲沟变台）	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.50%
10645	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	曲屯支002#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-1.15%
10646	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	刘沟支043#（刘沟变台）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	1.62%
10647	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	前派支1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.25%
10648	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	李元支104#（李元变台）	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	9.16%
10649	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	毛纺支001#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	2.86%
10650	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	荷花湾支003#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-1.59%
10651	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	前派支8#（后派）	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	0.24%
10652	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	前张支022#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-2.41%
10653	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	砖厂分012#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	1.11%
10654	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	砖厂分034#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.72%
10655	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	曹房支08#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-6.32%
10656	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	曹房支14#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-7.05%
10657	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	东派支001#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-2.99%
10658	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	冷屯支004#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	4.55%
10659	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	刘沟支021#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	3.50%
10660	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	刘沟支009#	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-0.78%
10661	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	华沟支001#（华沟变台）	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	4.34%
10662	庄河市供电公司	66kV郭店变	李元线	后张支007#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-1.84%
10663	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	东沟支11#变台变压器	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-9.68%

10664	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	东吕南支02#变台变压器1	20	49.00	8.20	8.20	未进入负面清	否	无	-4.63%
10665	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	苏屯支4#变台变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	3.56%
10666	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	东吕支02#变台变压器	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-1.19%
10667	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	隈屯支5#变台变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-2.50%
10668	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	郭庄支1#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	5.38%
10669	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	刘屯支14#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-7.57%
10670	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	庙下支7#变台变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	0.77%
10671	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	船厂支31#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	6.10%
10672	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	小甸分6#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	2.49%
10673	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	太昌支8#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-2.08%
10674	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	后贾支5#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	4.96%
10675	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	东卧龙支1#变台变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-3.10%
10676	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	移动支8#1柱上变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.43%
10677	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	平房线10#变台变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	2.64%
10678	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	前贾支1#变台变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-4.67%
10679	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	西吕支02#变台变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	3.10%
10680	庄河市供电公司	66kV郭店变	平房线	张虾网支26#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	5.72%
10681	庄河市供电公司	66kV唐府变	前牟线	海南支31#变台变压器（海星南）	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-2.73%
10682	庄河市供电公司	66kV唐府变	前牟线	海南支004#变台变压器（海星东）	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-7.41%
10683	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	新兴分113#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-8.66%
10684	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	王屯支11#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-6.40%
10685	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	解屯分28#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	-2.98%
10686	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	沙尖分1#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.32%
10687	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭南支006#	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-2.37%
10688	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	尹屯支17#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	3.49%
10689	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭工支19#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	8.41%
10690	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	场部分51#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-5.01%
10691	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	邓屯支08#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.75%
10692	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	胡坎支07#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	5.58%
10693	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	张屯支（邓屯）3#变台变压器（张屯）	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	5.54%
10694	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	小宋支02#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-1.84%
10695	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	解屯分58#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-8.35%
10696	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	邓屯支79#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	3.34%
10697	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	平房支1#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.89%
10698	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	下河口支04#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	8.80%
10699	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	刘前支03#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.82%
10700	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭屯支02#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-4.76%
10701	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	刘后支07#	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-7.18%
10702	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	施粉房支10#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-6.39%
10703	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	小甸支02#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	0.96%
10704	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	尹屯支31#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	7.00%
10705	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	马屯支03#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-2.30%
10706	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	赵屯支05#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	3.97%
10707	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	场部分11#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-6.55%
10708	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	广利支04#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-5.03%
10709	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭村支02#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-2.91%

10710	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	干岛支03#	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	1.19%
10711	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	桥炉支03#	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	1.00%
10712	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	新兴村支06#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	9.49%
10713	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	育苗支61#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	6.77%
10714	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭工支44#	80	125.45	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-1.91%
10715	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	永兴支03#	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	7.99%
10716	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郝屯支13#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.16%
10717	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	郭工支05#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	5.96%
10718	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	大宋支03#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	8.56%
10719	庄河市供电公司	66kV郭店变	盐场线	张屯支03#	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-9.54%
10720	庄河市供电公司	66kV唐府变	银窝甲线	大盐场线104育苗池支10#变压器	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-2.31%
10721	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干48#变台变压器	250	51.00	97.50	97.50	未进入负面清	否	无	-6.50%
10722	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干94#柱上变压器	200	60.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	4.79%
10723	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干21#柱上变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	2.66%
10724	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	西湖干25#变台变压器	50	66.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-6.71%
10725	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	孙炉分4#变台变压器	200	75.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-2.22%
10726	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干74#	160	53.00	59.20	59.20	未进入负面清	否	无	-4.48%
10727	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	邢屯支2#变台变压器(邢屯北台)	80	61.00	23.20	23.20	未进入负面清	否	无	1.59%
10728	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干3#变台变压器	315	62.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	2.20%
10729	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干15#变台变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-3.08%
10730	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水养分4#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	6.14%
10731	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干18#柱上变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	-2.63%
10732	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干79#	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清	否	无	7.54%
10733	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	前张支3#变台变压器(前张总表)	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-9.98%
10734	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支2#变台变压器(大郑楼)	160	63.00	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	4.35%
10735	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分11#变台变压器	315	62.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	-8.49%
10736	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干50#变台变压器	200	59.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	9.71%
10737	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干15#变台变压器2	200	62.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-3.21%
10738	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干9#变台变压器	250	60.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	9.96%
10739	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	盛大支2#变台变压器(三门孙南台)	50	61.00	14.50	14.50	未进入负面清	否	无	-1.43%
10740	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	新建分5#变台变压器	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-1.73%
10741	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干86#	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清	否	无	7.78%
10742	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干35#变台变压器	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	-4.51%
10743	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支1#变台变压器	315	60.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	0.44%
10744	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	宏扬支1#变台	400	62.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	7.96%
10745	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干44#变台变压器2	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	4.33%
10746	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分6#	400	66.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-3.13%
10747	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干11#变台变压器	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	1.12%
10748	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干21#柱上变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	7.51%
10749	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干70#	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-4.13%
10750	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	寺庙分3右1#变台变压器	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清	否	无	-4.34%
10751	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	工商分6#变台变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	-6.28%
10752	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	建设分15#变台变压器(于西)	50	70.00	10.00	10.00	未进入负面清	否	无	-1.49%
10753	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干27#变台变压器2	200	71.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	8.81%
10754	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	体育场分1#	315	68.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	1.66%
10755	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干13#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-6.54%

10756	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干94#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.78%
10757	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	华海干10#	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	8.27%
10758	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干86#	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-0.35%
10759	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干12#变台变压器2	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	7.08%
10760	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干44#变台变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-9.44%
10761	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	姜隈支11变压器	80	62.00	22.40	22.40	未进入负面清	否	无	-6.45%
10762	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干27#变台变压器	200	63.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	-7.46%
10763	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干61#	400	64.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	8.60%
10764	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干62#变台变压器	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	-2.02%
10765	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	医院分1#变台变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	-8.02%
10766	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	建筑分3#变台变压器	160	67.00	36.80	36.80	未进入负面清	否	无	-3.65%
10767	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分23#柱上变压器	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清	否	无	7.79%
10768	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园甲线	电机分7	250	58.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.90%
10769	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌干36#变台变压器	400	61.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	-4.31%
10770	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	华海干18#	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	4.35%
10771	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港干74#	400	65.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	8.14%
10772	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干1左1#变台变压器	315	68.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	-8.40%
10773	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	冷库分3#	400	56.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-6.69%
10774	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	建设干5#变台变压器	400	58.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-7.04%
10775	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	东盐锅支2#	100	57.00	33.00	33.00	未进入负面清	否	无	-5.38%
10776	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	仲屯分5#	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-5.73%
10777	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	水泵分7#	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-7.02%
10778	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	电管支7#	30	66.00	7.20	7.20	未进入负面清	否	无	-9.47%
10779	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	贝养支4#	100	59.00	31.00	31.00	未进入负面清	否	无	-6.81%
10780	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	李屯分18#	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	4.08%
10781	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	盐锅分2#	50	59.00	15.50	15.50	未进入负面清	否	无	-6.31%
10782	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	西王沟分5#	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	0.75%
10783	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	*大连庄河市城关街道海洋村东王沟屯	50	53.00	18.50	18.50	未进入负面清	否	无	-6.77%
10784	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分21#变台变压器	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	3.78%
10785	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分13#变台变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	-1.28%
10786	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分4#变台变压器	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-8.40%
10787	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	城山分4#变台变压器	200	64.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-2.33%
10788	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三门孙支26#变台变压器（三门孙北）	100	63.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	-9.86%
10789	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分24#变台变压器（邢屯西台）	80	68.00	17.60	17.60	未进入负面清	否	无	7.67%
10790	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	砖瓦支3#变台变压器（邢屯东台）	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	4.48%
10791	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	黄海干88#变台变压器	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清	否	无	-1.06%
10792	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	卧龙东支10#变台变压器（王卧龙北台）	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	1.34%
10793	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分24#变台变压器（董海楼住宅）	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-0.82%
10794	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	衣东支1#变台变压器（衣东总表）	160	47.00	68.80	68.80	未进入负面清	否	无	7.04%
10795	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	后张分28#变台变压器（徐岭李屯）	160	62.00	44.80	44.80	未进入负面清	否	无	-6.70%
10796	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	山头支2#变台变压器（山东头南台）	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-1.92%
10797	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	党校分1#变台变压器	100	64.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	6.85%
10798	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	海市场支1#变台变压器（孙桂琴总表）	80	65.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-4.05%
10799	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	单花支4#变台变压器（徐岭村住宅楼）	315	63.00	85.05	85.05	未进入负面清	否	无	7.12%
10800	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环乙支1#变台变压器	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.68%
10801	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	卧龙支3#变台变压器（王卧龙南台）	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-9.18%

10802	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环乙支3#变台变压器	160	52.00	60.80	60.80	未进入负面清	否	无	-2.07%
10803	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	衣西支29#变台变压器（衣西总表）	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	3.88%
10804	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分9#	160	55.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	4.25%
10805	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	修建支2#柱上变压器	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-0.09%
10806	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分4#	315	57.00	103.95	103.95	未进入负面清	否	无	5.07%
10807	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分9#	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	8.72%
10808	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	财政分2#	400	59.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	0.87%
10809	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分6#柱上变压器	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	1.10%
10810	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分11#	200	62.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	9.40%
10811	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	长青支1#变台变压器	315	63.00	85.05	85.05	未进入负面清	否	无	8.30%
10812	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	岭上分3#变台变压器	100	61.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	-3.35%
10813	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队5左3#柱上变压器	315	65.00	78.75	78.75	未进入负面清	否	无	-9.05%
10814	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分30#	50	65.00	12.50	12.50	未进入负面清	否	无	9.05%
10815	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队12右1#	160	68.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	5.48%
10816	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五队分19#	315	69.00	66.15	66.15	未进入负面清	否	无	-5.59%
10817	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干38#变台变压器	315	63.00	85.05	85.05	未进入负面清	否	无	9.36%
10818	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干29#变台变压器	200	64.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-1.55%
10819	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	庄河变107向阳线纸箱分3#变台变压器	315	68.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	1.00%
10820	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干29#变台变压器	200	69.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	8.46%
10821	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干27#变台变压器	315	67.00	72.45	72.45	未进入负面清	否	无	6.53%
10822	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	向阳干38#变台变压器	400	66.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	7.16%
10823	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干51#变台变压器	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清	否	无	-9.87%
10824	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干31#变台变压器	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-4.52%
10825	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	主河变107向阳线向阳干45#变台变压器	315	62.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	6.25%
10826	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干28#变台变压器	315	63.00	85.05	85.05	未进入负面清	否	无	-4.37%
10827	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	庄河变205华丰线油库分1#变台变压器	400	61.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	9.47%
10828	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分6#	315	65.00	78.75	78.75	未进入负面清	否	无	-2.59%
10829	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	胜利分1#	315	65.00	78.75	78.75	未进入负面清	否	无	3.50%
10830	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干73#柱上变压器	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	2.73%
10831	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干68#	315	69.00	66.15	66.15	未进入负面清	否	无	-5.55%
10832	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	食井分2#	400	63.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	7.54%
10833	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分5#变台变压器2	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	1.77%
10834	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分5#变台变压器	250	68.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	6.23%
10835	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干64#	315	69.00	66.15	66.15	未进入负面清	否	无	-4.94%
10836	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	工人分1#变台变压器	315	67.00	72.45	72.45	未进入负面清	否	无	-8.01%
10837	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干13#变台变压器	200	66.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-7.04%
10838	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆分1#变台变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-3.97%
10839	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分2#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	5.51%
10840	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干53#	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	3.67%
10841	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分4#左分4#	400	62.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-5.43%
10842	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	水果分4#变台变压器	315	65.00	78.75	78.75	未进入负面清	否	无	-3.48%
10843	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干60#	200	64.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-0.40%
10844	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干36#变台变压器	100	65.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	-7.81%
10845	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	工人分4#变台变压器	200	63.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	-9.08%
10846	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	油库分1#变台变压器	400	55.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	-8.05%
10847	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	食井分2#	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-5.58%

10848	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干68#柱上变压器	315	62.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	-7.83%
10849	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	供电分4#左分4#	315	63.00	85.05	85.05	未进入负面清	否	无	5.81%
10850	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干28#变台变压器2#	250	61.00	72.50	72.50	未进入负面清	否	无	-0.33%
10851	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	红岩干73#.	315	65.00	78.75	78.75	未进入负面清	否	无	4.95%
10852	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	公路分5#变台变压器	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-1.98%
10853	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	宏化干31#变台变压器	400	68.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	10.00%
10854	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	塑料支4#变台变压器	200	69.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-4.48%
10855	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干60#柱上变压器	200	63.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	-3.96%
10856	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	宏化干4#变台变压器	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	-1.75%
10857	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干4左1#变台变压器	315	68.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	4.84%
10858	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	崔隈分10#变台变压器	100	69.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	6.88%
10859	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红光分2#变台变压器2	400	67.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	-2.56%
10860	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	泰和支1#变台变压器	250	66.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	7.08%
10861	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红冷分4#变台变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	0.89%
10862	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干11#变台变压器	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	2.63%
10863	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干23#变台变压器2	200	62.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	6.89%
10864	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	网具分9#变台变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-3.03%
10865	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红冷分1#变台变压器	315	62.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	1.29%
10866	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器	100	65.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	6.29%
10867	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁西分4#变台变压器	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	-2.46%
10868	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	红光分2#变台变压器	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-0.24%
10869	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干24#变台变压器	200	63.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	-3.86%
10870	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干23#变台变压器	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	1.52%
10871	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器2	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	-2.13%
10872	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干71#变台变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	8.54%
10873	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	庄河变208铁东乙线铁东干21#变台变	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	6.48%
10874	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干23#变台变压器2	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清	否	无	-2.77%
10875	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	侯屯分3#变台变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-8.58%
10876	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干16#变台变压器	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	3.64%
10877	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干9#变台变压器2	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-5.06%
10878	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	庄河变208铁东乙线铁东干16#变台变	315	57.00	103.95	103.95	未进入负面清	否	无	-3.82%
10879	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	崔隈分2#变台变压器柱上变压器	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清	否	无	-6.83%
10880	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁东干76#变台变压器3	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	-3.85%
10881	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳干3#变台变压器	200	66.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-0.13%
10882	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干11#	200	59.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	-1.70%
10883	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	水产分8#	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	-3.29%
10884	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	水产分8#	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清	否	无	-8.40%
10885	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干3左分2#	100	58.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-6.80%
10886	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干16#	160	53.00	59.20	59.20	未进入负面清	否	无	6.66%
10887	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丝绸干28#	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	0.89%
10888	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	文化分3#	160	66.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	0.01%
10889	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干62#变台变压器	160	65.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	0.56%
10890	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西湖干70#	100	68.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	4.28%
10891	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#变台变压器	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-8.67%
10892	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#变台变压器2	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清	否	无	2.89%
10893	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	花园支5#变台变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-0.17%

10894	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁东干53#变台变压器	315	75.00	47.25	47.25	未进入负面清	否	无	2.25%
10895	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁东干39#变台变压器	160	53.00	59.20	59.20	未进入负面清	否	无	7.85%
10896	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分9右1#变台变压器	315	61.00	91.35	91.35	未进入负面清	否	无	-3.07%
10897	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分3#变台变压器	315	62.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	-9.58%
10898	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华分5右2#变台变压器	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-0.22%
10899	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支1#变台变压2	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-5.61%
10900	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支2#变台变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	2.06%
10901	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新医支2#变台变压器2	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清	否	无	-0.89%
10902	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	花园支5#变台变压器2	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	9.53%
10903	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分7#变台变压器	200	63.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	6.19%
10904	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分3#变台变压器2	200	62.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-0.21%
10905	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	站前分3#变台变压器	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清	否	无	6.10%
10906	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干17#变台变压器	400	62.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-1.39%
10907	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分4#变台变压器2	200	60.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-1.16%
10908	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金属分4#变台变压器2	200	61.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	4.32%
10909	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干25#变台变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	0.96%
10910	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分15#变台变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	7.22%
10911	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	黄海分22#变台变压器	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	7.98%
10912	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	铁路干17右3#柱上变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	2.61%
10913	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	邵屯分6#变台变压器	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-1.35%
10914	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干5#变台变压器	100	64.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	4.36%
10915	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干12#变台变压器	200	63.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	0.52%
10916	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	华通支5#变台变压器2	250	68.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	-2.56%
10917	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分4#变台变压器	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-7.77%
10918	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分24#变台变压器(黄炉屯南台)	200	59.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	6.90%
10919	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干30#变台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	7.22%
10920	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	王沟干1右1#变台变压器	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	5.12%
10921	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分28#变台变压器(黄炉屯北台区)	400	57.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	2.20%
10922	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	大修分11#变台变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	3.57%
10923	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	华通支5#变台变压器	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	5.42%
10924	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金属分4#变台变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	8.10%
10925	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	饵料厂分9#	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清	否	无	-8.37%
10926	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	龙庙分10#	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	6.29%
10927	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	海港线	育才分3#	100	59.00	31.00	31.00	未进入负面清	否	无	-9.39%
10928	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	龙庙分2左分2#	100	58.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	2.84%
10929	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	东冷支1#变台变压器(彩印厂楼)	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	9.86%
10930	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分19#变台变压器(检察院楼)	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	2.58%
10931	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支12#变台变压器(河东西台区)	200	66.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	6.96%
10932	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干33#	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	5.98%
10933	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分11#变台变压器(印刷楼)	200	64.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	4.96%
10934	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分8#变台变压器(柴油机楼)	160	63.00	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	-2.99%
10935	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分6#变台变压器(孙义秀楼)	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	7.40%
10936	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干38#	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-3.66%
10937	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干23#	400	58.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-7.68%
10938	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干17#柱上变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	-2.72%
10939	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	职教支1#变台变压器(公安局楼)	100	59.00	31.00	31.00	未进入负面清	否	无	0.88%

10940	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	万宝分1#.	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	-0.26%
10941	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干46#	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清	否	无	8.61%
10942	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干17#柱上变压器.	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-1.58%
10943	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干43#右分3#.	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	2.98%
10944	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分31#变台变压器(鲍码小区)	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-1.78%
10945	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干43#右分3#	100	66.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	6.40%
10946	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干10#	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-5.01%
10947	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	桥头分4#变台变压器(河东农行)	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	5.10%
10948	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支2#变台变压器(滨河小区)	250	63.00	67.50	67.50	未进入负面清	否	无	-0.40%
10949	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	东海支1#右分1#变台变压器(农行家属	100	68.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-0.18%
10950	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	干沟支4#变台变压器(河道楼)	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-6.75%
10951	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	三十五中支3#变台变压器(东达楼)	80	59.00	24.80	24.80	未进入负面清	否	无	-7.25%
10952	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	红岩干50#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	3.08%
10953	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	一队支1#变台变压器(河东一队)	315	75.00	47.25	47.25	未进入负面清	否	无	0.17%
10954	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	教支1#变台变压器(废品楼)	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	-3.29%
10955	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	曹店分5#	100	61.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	1.32%
10956	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	铭润福邸配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-9.14%
10957	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海鲜街箱式配电站103站内变压器	500	59.00	155.00	155.00	未进入负面清	否	无	2.94%
10958	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	新村家园配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	2.96%
10959	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	阳光1#配电站103站内变压器	10	56.00	3.40	3.40	未进入负面清	否	无	4.64%
10960	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	滨河小区配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	7.35%
10961	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	新天地商业城1#配电站103	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	6.70%
10962	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸兰庭1#配电站104站内配电变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	3.73%
10963	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸兰庭1#配电站103站内配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-6.50%
10964	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	天地商业城2#配电站103站内配电变压	10	58.00	3.20	3.20	未进入负面清	否	无	2.11%
10965	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金宇园配电站103站内配电变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-3.58%
10966	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	三环1#箱站103	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	-4.49%
10967	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	三环4#箱站103	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-3.79%
10968	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	三环1#配电站103	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清	否	无	-6.41%
10969	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	三环2#配电站103	1250	58.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-2.77%
10970	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	金宇园配电站104站内配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-6.24%
10971	庄河市供电公司	220kV庄河变	王沟线	盛惠箱式配电站站内配电变压器	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	7.35%
10972	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	天地商业城2#配电站104站内配电变压	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-8.85%
10973	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环2#箱变103	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	-7.99%
10974	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环3#箱变103	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	-7.54%
10975	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	三环5#箱变103	800	75.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-4.66%
10976	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居1#配电站103站内配电变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-3.37%
10977	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园2#配电站103站内配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	5.43%
10978	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居4#配电站103站内配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-0.89%
10979	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园2#配电站104站内配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-5.11%
10980	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园1#配电站103站内配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	2.95%
10981	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园1#配电站104站内配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	8.51%
10982	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居3#配电站104站内配电变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-6.29%
10983	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	百批配电站103 1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-4.80%
10984	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	百批配电站104 2#变压器	500	65.00	125.00	125.00	未进入负面清	否	无	8.75%
10985	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	城市绿洲配电站103 1#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-0.74%

10986	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	城市绿洲配变电站104 2#变压器	400	63.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	5.31%
10987	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	城市绿洲配变电站105 3#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-7.95%
10988	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	城市绿洲配变电站106 4#变压器	400	58.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-0.58%
10989	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	光明1#配变电站103 1#变压器	1250	59.00	387.50	387.50	未进入负面清	否	无	-2.01%
10990	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	光明1#配变电站104 2#变压器	1000	49.00	410.00	410.00	未进入负面清	否	无	1.14%
10991	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	金河2#箱站103	400	75.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-7.00%
10992	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	清华园配变电站104 2#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-6.52%
10993	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	清华园配变电站103 1#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	1.15%
10994	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园配变电站103 1#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-2.02%
10995	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园配变电站104 2#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	7.31%
10996	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园配变电站105 3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	0.11%
10997	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园配变电站106 4#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-6.51%
10998	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	御华园箱站103	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	2.97%
10999	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华隆配电站103	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	9.19%
11000	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	城区配变电站103 1#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	5.74%
11001	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	城区配变电站104 2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-4.75%
11002	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	延安1#箱站103	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-6.47%
11003	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居1#配电站105站内配电变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	-5.71%
11004	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居2#配电站104站内配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	4.89%
11005	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居5#配电站103站内配电变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-2.92%
11006	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居1#配电站104站内配电变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-3.30%
11007	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居2#配电站103站内配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	6.03%
11008	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居4#配电站104站内配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	9.56%
11009	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新东方配变电站103站内配电变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	8.58%
11010	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	长青箱变103	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	-1.26%
11011	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新东方配变电站104站内配电变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-8.67%
11012	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	新天居3#配电站103站内配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-1.81%
11013	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	华宸佳园1#配变电站105站内配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	0.35%
11014	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙箱式配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	8.90%
11015	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙3#配电站103站内变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-5.64%
11016	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙3#配电站104站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	4.83%
11017	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙3#配电站105站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-5.82%
11018	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	帝璟河畔配电站104站内变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-6.83%
11019	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	景泰花园配电站103站内变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	-6.76%
11020	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	景泰花园配电站104站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-0.36%
11021	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙1#配电站104站内变压器	1250	61.00	362.50	362.50	未进入负面清	否	无	-8.30%
11022	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙1#配电站103站内变压器	1250	53.00	462.50	462.50	未进入负面清	否	无	2.14%
11023	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	昌盛府配电站103站内变压器	1000	59.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	-0.29%
11024	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	昌盛配电站104站内变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-6.54%
11025	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	帝璟河畔配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-1.27%
11026	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	五一广场配变电站华海线103站内变压器	400	56.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-4.59%
11027	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙2#配电站103站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	6.49%
11028	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	九鑫府配电站103站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	6.28%
11029	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	水仙2#配电站104站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	3.27%
11030	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	财政局箱配电站103站内变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-9.97%
11031	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	景泰花园配电站105站内变压器	630	57.00	207.90	207.90	未进入负面清	否	无	5.02%

11032	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	昌盛市场箱式配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-3.76%
11033	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	百合3#箱式配电站103站内变压器	400	56.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	6.05%
11034	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	亨利箱式配电站103站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	5.00%
11035	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	沈龙箱式配电站103站内变压器	400	59.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	7.38%
11036	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	芙蓉1#箱式配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-3.18%
11037	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	金鹏配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	4.67%
11038	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	金鹏配电站104站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	6.99%
11039	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	百合1#箱式配电站103站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-1.84%
11040	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	金鹏2#配电站103站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	1.03%
11041	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	城建局箱式配电站103站内变压器-2	1000	65.00	250.00	250.00	未进入负面清	否	无	8.74%
11042	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	百合2#箱式配电站103站内变压器	1000	64.00	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	5.85%
11043	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	新馨配电站104站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	0.43%
11044	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	滨河小区配电站103站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-9.55%
11045	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	苏苑箱式配电站103站内变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-8.66%
11046	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	昌盛三期配电站103站内配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-2.13%
11047	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	昌盛三期配电站104站内配电变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-8.59%
11048	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	延安2#箱式配电站103站内变压器	400	59.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	-7.19%
11049	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	博金2#配电站103站内变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	0.27%
11050	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	博金2#配电站104站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	9.39%
11051	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	新馨配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-9.25%
11052	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	鑫宇东城配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	0.06%
11053	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	汇龙金畔中心配电站103站内变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	-9.19%
11054	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	红岩线	汇龙金畔中心配电站104站内变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	9.91%
11055	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园1#配电站103站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-4.84%
11056	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园1#配电站104站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	9.77%
11057	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园1#配电站105站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-6.47%
11058	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园1#配电站106站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-5.24%
11059	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园6#配电站103站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-2.79%
11060	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园6#配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	6.53%
11061	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	五一小区配电站103站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	6.83%
11062	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	五一小区配电站104站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	5.59%
11063	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	鑫兴书香苑配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	1.17%
11064	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	鑫兴书香苑配电站104站内变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	5.60%
11065	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园2#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	5.01%
11066	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园2#配电站104站内变压器	630	57.00	207.90	207.90	未进入负面清	否	无	-9.81%
11067	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园5#配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	2.09%
11068	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园6#配电站105站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	4.39%
11069	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园5#配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-9.26%
11070	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园3#配电站104站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-8.25%
11071	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园3#配电站103站内变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	6.35%
11072	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园4#配电站104站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-1.26%
11073	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	联络线	国奥花园4#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	7.46%
11074	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑2#配电站105站内变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-3.04%
11075	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑2#配电站104站内变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-2.36%
11076	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑1#配电站103站内变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	-9.79%
11077	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑2#配电站103站内变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-3.20%

11078	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑1#配电站104站内变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-1.17%
11079	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	丽景苑1#配电站105站内变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-2.52%
11080	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	新世纪配变站104 2#变压器	1000	58.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-6.68%
11081	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	新世纪配变站103 1#变压器	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	7.92%
11082	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	嘉隆苑配变站105站内配电变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	-2.60%
11083	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	铁建配变站103	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-5.62%
11084	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	顺河配变站103	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	-6.22%
11085	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	泰和小区配变站103	500	58.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-9.89%
11086	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	桂林园配电站104站内配电变压器	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清	否	无	5.95%
11087	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	红光市场配变站103	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	0.80%
11088	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	芙蓉3#箱站103	315	66.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	0.89%
11089	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	华辰明府配电站103 1#变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-0.68%
11090	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	华辰明府配电站104 2#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	6.27%
11091	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	华辰明府配电站105 3#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	2.38%
11092	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	华辰明府配电站106 4#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-3.97%
11093	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	明星配变站103 1#变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	9.05%
11094	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	明星配变站104 2#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-6.50%
11095	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰花园配变站103 1#变压器	1000	63.00	270.00	270.00	未进入负面清	否	无	-8.67%
11096	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰花园配变站104 2#变压器	1000	68.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	-5.17%
11097	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌2#箱站103	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-3.32%
11098	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	桂林园配电站103站内配电变压器	400	59.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	3.39%
11099	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	向阳家园配变站103 1#变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-9.28%
11100	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	向阳家园配变站104 2#变压器	400	75.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	9.39%
11101	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	向阳家园配变站105 3#变压器	400	68.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-1.88%
11102	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	都市人家配变站104 2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-4.79%
11103	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇3#配变站104站内配电变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-3.46%
11104	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇1#配变站103站内配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-4.52%
11105	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇3#配变站103站内配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	7.93%
11106	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	枫林小镇2#配变站103站内配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	1.65%
11107	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	林小镇1#箱式配变站103站内配电变压	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-7.87%
11108	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	金龙箱变103	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-5.93%
11109	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰1#箱站103	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	-4.56%
11110	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	红太阳箱式配变站103	400	58.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-4.22%
11111	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰3#箱站103	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-3.37%
11112	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰2#箱站103	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-1.05%
11113	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰4#箱站103	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-9.18%
11114	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰5#箱站103	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-5.43%
11115	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰6#箱站103	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-4.58%
11116	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	木兰7#箱站103	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	7.79%
11117	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌1#箱站103	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-3.01%
11118	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	都市人家配变站103 1#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-0.27%
11119	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌华府配电站103站内配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	8.32%
11120	庄河市供电公司	220kV庄河变	泰昌线	泰昌华府配电站104站内配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	2.75%
11121	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东方红配变站103站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-9.91%
11122	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东方红配变站104站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-6.78%
11123	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东方红配变站105 站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	1.87%

11124	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东城观海配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-7.81%
11125	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	东城观海配电站104站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-9.80%
11126	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	嘉隆苑配电站106站内配电变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	3.64%
11127	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	嘉隆苑配电站104 2#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-4.42%
11128	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华1#箱式配电站103	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	0.89%
11129	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	玉兰名住配电站104站内2#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	-8.97%
11130	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	玉兰名住配电站103站内1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	4.49%
11131	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	巨兴配电站104a	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	8.87%
11132	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	巨兴配电站104b	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	1.70%
11133	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东乙线	高中配电站103	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-1.59%
11134	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新配电站103	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-8.79%
11135	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	金贸银座配电站103	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-2.84%
11136	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔8#配电站变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	5.61%
11137	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔4#配电站104变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-10.00%
11138	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔4#配电站103变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-9.94%
11139	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	金贸银座配电站104	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	5.19%
11140	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	祥瑞配电站104站内配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-4.37%
11141	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	祥瑞配电站103站内配电变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	7.95%
11142	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	幸福配电站103	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	0.28%
11143	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分1#箱变103	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-6.72%
11144	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	铁新分2#箱变103	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	5.22%
11145	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华4#箱式配电站103	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-2.96%
11146	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	景苑箱式配电站103	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-5.92%
11147	庄河市供电公司	220kV庄河变	铁东甲线	新华2#箱式配电站103	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-3.57%
11148	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔6#配电站103变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	0.21%
11149	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔6#配电站104变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	3.95%
11150	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔7#配电站104变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-8.13%
11151	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔7#配电站103变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	4.36%
11152	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔5#配电站103变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-1.26%
11153	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔5#配电站104变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-5.72%
11154	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔9#配电站变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-3.37%
11155	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔9#配电站变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	5.69%
11156	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔10#配电站变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-3.43%
11157	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔10#配电站变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-7.76%
11158	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	文汇配电站103站内配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-1.88%
11159	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	金河1#箱站103	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-9.91%
11160	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	金河3#箱站103	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	3.71%
11161	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔2#配电站103站内配电变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	0.83%
11162	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔2#配电站104站内配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-2.63%
11163	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔1#配电站105站内配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-0.11%
11164	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔11#配电站变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	6.95%
11165	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖甲线	西山湖畔11#配电站变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	8.03%
11166	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城配电站105站内配电变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	8.38%
11167	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城2#配电站104站内配电变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	2.32%
11168	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城2#配电站103站内配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	9.41%
11169	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	步行街2#箱站103	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-9.86%

11170	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城配电站103站内配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-6.05%
11171	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	锦绣乾城配电站104站内配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	2.74%
11172	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	御景城1#配变站2#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	6.81%
11173	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	向阳花园配电站103 1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	7.38%
11174	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	向阳花园配电站104 2#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-0.67%
11175	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	步行街1#箱站103	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	3.26%
11176	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	步行街3#箱站103	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-6.53%
11177	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	三院配电站106 3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-5.25%
11178	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	三院配电站104 2#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-6.44%
11179	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	丝绸线	新天地商业城1#配电站104	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	4.43%
11180	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	辰洲配电站103变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-0.74%
11181	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	阳光1#配电站105间隔配电变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-1.88%
11182	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	阳光1#配电站104站内变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	9.13%
11183	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	新天居三期配电站103间隔配电变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	5.79%
11184	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	新天居三期配电站104间隔	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	0.71%
11185	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	铭城配电站103间隔配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-0.46%
11186	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海洋新村1#配电站间隔103配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-8.26%
11187	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡2#配电站间隔103配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	2.43%
11188	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡2#配电站间隔104配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	5.41%
11189	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡1#配电站间隔103配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	6.62%
11190	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡1#配电站间隔104配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-0.07%
11191	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	鑫兴紫郡1#配电站间隔105配电变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-1.98%
11192	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金庄置业1#配电站间隔103配电变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	0.70%
11193	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金庄置业1#配电站间隔104配电变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-0.37%
11194	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金庄置业2#配电站母线间隔配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-2.59%
11195	庄河市供电公司	220kV庄河变	华丰线	华丰总厂配电站间隔配电变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-1.92%
11196	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	壹品桃源三期1#配电站103配电变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-7.22%
11197	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	壹品桃源三期1#配电站104配电变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-5.85%
11198	庄河市供电公司	66kV暖水变	西湖乙线	壹品桃源三期2#配电站103配电变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-3.02%
11199	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳1#配变站1#变压器	315	68.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	-4.00%
11200	庄河市供电公司	220kV庄河变	大庆线	向阳1#配变站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	3.75%
11201	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	华宸兰庭2#配电站1#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	8.04%
11202	庄河市供电公司	220kV庄河变	向阳线	华宸兰庭2#配电站2#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-2.12%
11203	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	城建局箱式配电站103站内变压器-1	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-6.45%
11204	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	芙蓉2#箱式配电站103站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-1.25%
11205	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	五金箱式配电站103变压器配电变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	2.47%
11206	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	海港线	洲城小区中心配电站104间隔配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-9.87%
11207	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	海港线	洲城小区中心配电站204间隔配电变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	2.05%
11208	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	红星中心配电站103配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	5.47%
11209	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	香港广场小区配电站103间隔配电变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-0.90%
11210	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	香港广场小区配电站104间隔配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	9.10%
11211	庄河市供电公司	220kV庄河变	宏化甲线	香港广场小区配电站105间隔配电变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	8.54%
11212	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	鼎桥大厦箱式配电站103间隔配电变压器	500	65.00	125.00	125.00	未进入负面清	否	无	-1.91%
11213	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	体育馆箱式配电站间隔配电变压器103	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	0.47%
11214	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金泰华府1#配电站103间隔配电变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	3.97%
11215	庄河市供电公司	66kV暖水变	黄海甲线	金泰华府1#配电站104间隔配电变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	8.72%

11216	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	城市荣域2#配电站104配电变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-8.47%
11217	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	城市荣域1#配电站104配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-3.86%
11218	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	城市荣域1#配电站103配电变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	-2.70%
11219	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	城市荣域2#配电站103配电变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-0.98%
11220	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港壹号1#配电站103间隔配电变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-3.98%
11221	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港壹号1#配电站104间隔配电变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	5.24%
11222	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港壹号2#配电站103间隔配电变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	-7.13%
11223	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设甲线	海港壹号2#配电站104间隔配电变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	1.70%
11224	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	金岳福里配电站103间隔配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-4.09%
11225	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	金岳福里配电站104间隔配电变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	3.85%
11226	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	华海线	金岳福里配电站105间隔配电变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-0.54%
11227	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	芙蓉壹号1#配电站103变	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-9.76%
11228	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	延安线	芙蓉壹号1#配电站104变	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	3.12%
11229	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田2#配电站103站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	3.25%
11230	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田2#配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	9.25%
11231	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田1#配电站103站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-9.94%
11232	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田1#配电站104站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-3.76%
11233	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田3#配电站104站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-5.14%
11234	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田3#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	0.84%
11235	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆5#配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-5.81%
11236	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆5#配电站103站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-6.51%
11237	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆7#配电站103站内变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	-9.69%
11238	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	景源配电站104站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	9.11%
11239	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	景源配电站105站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-3.76%
11240	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	景源配电站106站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	8.06%
11241	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆4#配电站104站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	7.53%
11242	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪1#配电站105站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	9.79%
11243	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪1#配电站106站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-3.19%
11244	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆6#配电站104站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-6.68%
11245	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆6#配电站103站内变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-4.78%
11246	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆7#配电站104站内变压器	800	75.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-1.72%
11247	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	水仙4#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-6.18%
11248	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	水仙4#配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	4.11%
11249	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	水仙4#配电站105站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-5.19%
11250	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	水仙4#配电站106站内变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-0.36%
11251	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	瀚林苑配电站104站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-7.63%
11252	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆2#配电站103站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-4.37%
11253	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园2#配电站103站内变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	8.69%
11254	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园1#配电站103站内变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	1.63%
11255	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园1#配电站104站内变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	1.62%
11256	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园2#配电站104站内变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	8.99%
11257	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠1#配电站104站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	7.69%
11258	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠1#配电站105站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	2.73%
11259	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	设计院箱式配电站103站内变压器	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	-7.63%
11260	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠1#配电站106站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-2.83%
11261	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠2#配电站104站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	4.14%

11262	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠中心配电站105站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-6.14%
11263	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠3#配电站105站内变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	-7.55%
11264	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	雍鑫箱式配电站103站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-8.64%
11265	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	天伦花园配电站103站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-4.57%
11266	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	未来新家园配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	6.28%
11267	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	未来新家园配电站105站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-0.36%
11268	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	未来新家园配电站106站内变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	-4.21%
11269	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	世纪海天配电站106站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-0.35%
11270	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	世纪海天配电站105站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-0.10%
11271	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	世纪海天配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-9.45%
11272	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	工商局2#配电站103站内变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-6.46%
11273	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	未来新家园配电站104站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-0.01%
11274	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天3#配电站103站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	4.21%
11275	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天3#配电站105站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	8.10%
11276	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天3#配电站106站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	0.94%
11277	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天3#配电站104站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-4.79%
11278	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	实力大厦箱式配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	4.05%
11279	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天2#配电站106站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	6.01%
11280	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪1#配电站104站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-2.85%
11281	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	乾力电子箱式配电站103站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	9.34%
11282	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪2#配电站104站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	3.99%
11283	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆3#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-0.35%
11284	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪1#配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-8.76%
11285	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	工商局2#配电站104站内变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-2.19%
11286	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	天伦花园配电站105站内变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	-7.54%
11287	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	天伦花园配电站106站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	0.33%
11288	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	鑫兴富力城配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	0.42%
11289	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	鑫兴富力城配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	3.15%
11290	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	鑫兴富力城配电站105站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-1.80%
11291	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海事局箱式配电站103站内变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	4.86%
11292	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天2#配电站104站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	2.40%
11293	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天4#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-6.72%
11294	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天4#配电站104站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-9.01%
11295	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天4#配电站106站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-6.77%
11296	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天4#配电站105站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	2.55%
11297	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	鑫兴紫韵配电站103站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-9.36%
11298	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	鑫兴紫韵配电站104站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	3.14%
11299	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天2#配电站105站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	7.54%
11300	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	海云天2#配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	2.42%
11301	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪2#配电站103站内变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	6.20%
11302	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	景源配电站103站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-8.18%
11303	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	环通1#配电站104站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	2.05%
11304	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	环通2#配电站104站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-4.61%
11305	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	法院箱式配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	2.78%
11306	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠2#配电站103站内变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-0.28%
11307	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	世纪海天配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	1.04%

11308	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠3#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	0.12%
11309	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠1#配电站103站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	6.95%
11310	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠3#配电站104站内变压器	500	66.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-0.64%
11311	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景配电站104站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	5.35%
11312	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景配电站105站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	1.57%
11313	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景配电站103站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-1.71%
11314	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆1#配电站103站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-0.05%
11315	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	环通2#配电站103站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	1.84%
11316	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆1#配电站104站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	1.73%
11317	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆3#配电站104站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-5.28%
11318	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆2#配电站104站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	7.57%
11319	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	水仙公馆4#配电站103站内变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-6.32%
11320	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	环通1#配电站103站内变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	7.08%
11321	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	老干局箱式配电站103站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-9.07%
11322	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	残联箱式配电站103站内变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	1.08%
11323	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪2#配电站105配电变压器间隔	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-7.84%
11324	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	乾豪2#配电站106配电变压器间隔	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	6.55%
11325	庄河市供电公司	#N/A	轧辊线	华府怡景配电站103配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	1.06%
11326	庄河市供电公司	#N/A	轧辊线	华府怡景配电站104配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-5.30%
11327	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	瀚林苑配电站105站内变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-7.40%
11328	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	黄海明珠4#配电站103站内变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-1.48%
11329	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	鑫兴富力城配电站106站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-9.72%
11330	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	御河湾1#配变站5间隔配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-2.98%
11331	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	御河湾1#配变站6间隔配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-5.19%
11332	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	信蓝湾1#配电站一次侧间隔配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	6.80%
11333	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	业御环城1#配电站间隔103配电变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-1.45%
11334	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	业御环城1#配电站间隔104配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	6.69%
11335	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	业御环城2#配电站间隔103配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-8.81%
11336	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	业御环城2#配电站间隔104配电变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	8.57%
11337	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	永信蓝湾1#配电站间隔104配电变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-3.07%
11338	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	永信蓝湾2#配电站间隔103配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-5.61%
11339	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	永信蓝湾2#配电站间隔104配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-3.50%
11340	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	将军小区1#配电站103间隔配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	8.26%
11341	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	将军小区1#配电站104间隔配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-6.33%
11342	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	瀚林苑配电站103站内变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-6.16%
11343	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	韵坊2#配电站104变压器间隔配电变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	5.44%
11344	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	韵坊4#配电站104变压器间隔配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	9.97%
11345	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	韵坊4#配电站103变压器间隔配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	7.57%
11346	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	千韵坊4#配电站105变压器配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	8.54%
11347	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	龙王庙村箱式配电站103配电变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	3.81%
11348	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园3#配电站104站内变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-8.55%
11349	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园3#配电站103站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-6.21%
11350	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御环城4#配电站1#配电变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-6.63%
11351	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	伟业御环城4#配电站2#配电变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	7.88%
11352	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	千韵坊3#配电站104配电变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-4.11%
11353	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	御环城二期5#配电站104站内变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	0.44%

11354	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	将军府3#配电站间隔104配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-0.42%
11355	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田4#配电站间隔103配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	1.01%
11356	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	巴黎春田4#配电站间隔104配电变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	8.75%
11357	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	工商局1#配电站103站内变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	1.34%
11358	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	英伦河山1#配电站103配电变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	7.45%
11359	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	英伦河山2#配电站104配电变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-8.87%
11360	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	英伦河山2#配电站103配电变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	9.47%
11361	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	英伦河山1#配电站104配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	4.62%
11362	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	浩丰103配电变压器	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清	否	无	0.14%
11363	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	凯盛2#配电站104站内变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-7.34%
11364	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	御河湾2#配变站103间隔配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	9.10%
11365	庄河市供电公司	66kV小寺变	桃园乙线	御河湾2#配变站104间隔配电变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-0.66%
11366	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园4#配电站103间隔配电变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	1.44%
11367	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	新城线	玫瑰园4#配电站104间隔配电变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	0.92%
11368	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	海港明珠1#配电站103间隔配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	3.14%
11369	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾1#配电站104间隔配电变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	0.48%
11370	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾1#配电站103间隔1配电变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	9.01%
11371	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	阳光海岸配电站103间隔配电变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	-4.12%
11372	庄河市供电公司	66kV小寺变	建设乙线	阳光海岸配电站104间隔配电变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	3.76%
11373	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	珠湾壹公馆1#配电站103间隔配电变	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-3.10%
11374	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾1#配电站104间隔配电变	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	5.19%
11375	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	珠湾壹公馆1#配电站105间隔配电变	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-4.99%
11376	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾公园里1#配电站103配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	5.59%
11377	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾公园里1#配电站104配电变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-4.00%
11378	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	明珠湾公园里1#配电站105配电变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-6.21%
11379	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景2#配电站103间隔配电变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	3.62%
11380	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景2#配电站104间隔配电变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	8.69%
11381	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景3#配电站103间隔配电变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	-0.96%
11382	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	紫阳丽景3#配电站104间隔配电变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	1.83%
11383	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	鑫兴9号配电站103间隔配电变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	3.19%
11384	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	小寺线	鑫兴9号配电站104间隔配电变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-4.40%
11385	庄河市供电公司	66kV龙王庙变	电视台线	视台线供电公司箱站103间隔配电变	400	63.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	-1.65%
11386	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	伦河山四期1#配电站103间隔配电变	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	-7.42%
11387	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	伦河山四期1#配电站104间隔配电变	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	4.88%
11388	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	伦河山四期1#配电站105间隔配电变	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-3.09%
11389	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	伦河山四期2#配电站103间隔配电变	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	6.96%
11390	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军甲线	伦河山四期2#配电站104间隔配电变	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	3.16%
11391	庄河市供电公司	66kV小寺变	将军乙线	永信蓝湾开关站101间隔所用变	100	65.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	9.91%
11392	旅顺供电分公司	创新变	王家线	92538部队配电站1号变压器	500	0.33	448.36	448.36	未进入负面清	否	无	6.75%
11393	旅顺供电分公司	创新变	王家线	92538部队配电站2号变压器	500	0.39	448.07	448.07	未进入负面清	否	无	-8.29%
11394	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	白玉新苑箱式配电站	630	0.62	563.07	563.07	未进入负面清	否	无	-0.51%
11395	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	白云街#1配电站1号变压器	500	0.50	447.52	447.52	未进入负面清	否	无	-0.76%
11396	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	白云街#1配电站2号变压器	500	0.34	448.32	448.32	未进入负面清	否	无	0.70%
11397	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#1配电站1号变压器	630	0.63	563.00	563.00	未进入负面清	否	无	7.06%
11398	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#1配电站2号变压器	630	0.47	564.07	564.07	未进入负面清	否	无	-2.98%
11399	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#2配电站1号变压器	630	0.53	563.68	563.68	未进入负面清	否	无	-5.17%

11400	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#2配电站2号变压器	800	0.48	716.13	716.13	未进入负面清	否	无	-3.96%
11401	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#3配电站1号变压器	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清	否	无	-9.84%
11402	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#3配电站2号变压器	800	0.55	715.61	715.61	未进入负面清	否	无	-2.72%
11403	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#4配电站1号变压器	630	0.49	563.91	563.91	未进入负面清	否	无	-4.78%
11404	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#4配电站2号变压器	630	0.48	563.98	563.98	未进入负面清	否	无	-4.74%
11405	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#5配电站1号变压器	800	0.58	715.35	715.35	未进入负面清	否	无	-4.39%
11406	旅顺供电分公司	旅顺变	泉城甲线	半岛印象#5配电站2号变压器	800	0.68	714.60	714.60	未进入负面清	否	无	5.19%
11407	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#6配电站1号变压器	800	0.51	715.95	715.95	未进入负面清	否	无	2.23%
11408	旅顺供电分公司	旅顺变	乐购线	半岛印象#6配电站2号变压器	800	0.59	715.32	715.32	未进入负面清	否	无	2.02%
11409	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	冰粮干#37号台	200	0.23	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	4.72%
11410	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	冰粮干#50号台2号变压器	250	0.23	224.41	224.41	未进入负面清	否	无	-6.84%
11411	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	冰粮干#56间1号台	200	0.54	178.91	178.91	未进入负面清	否	无	3.65%
11412	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	冰粮干#57号台	200	0.68	178.65	178.65	未进入负面清	否	无	5.52%
11413	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	博爱家园#1箱式配电站	315	0.39	282.26	282.26	未进入负面清	否	无	8.17%
11414	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	博爱街#1配电站	800	0.65	714.78	714.78	未进入负面清	否	无	-3.84%
11415	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	博爱街#1箱式配电站	630	0.55	563.55	563.55	未进入负面清	否	无	3.93%
11416	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	步行街#1箱式配电站	500	0.83	445.86	445.86	未进入负面清	否	无	0.93%
11417	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	步行街#2箱式配电站	500	0.38	448.12	448.12	未进入负面清	否	无	-7.76%
11418	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	菜市街#1箱式配电站	300	0.48	268.55	268.55	未进入负面清	否	无	-6.17%
11419	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	长江路#1配电站1号变压器	630	0.45	564.18	564.18	未进入负面清	否	无	6.70%
11420	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	长江路#1配电站2号变压器	630	0.56	563.45	563.45	未进入负面清	否	无	2.85%
11421	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	长江路#2配电站1号变压器	500	0.68	446.59	446.59	未进入负面清	否	无	1.26%
11422	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	长江路#2配电站2号变压器	500	0.43	447.86	447.86	未进入负面清	否	无	0.50%
11423	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	长兴街#1箱式配电站	630	0.60	563.24	563.24	未进入负面清	否	无	3.10%
11424	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华分#19右2号台	315	0.27	282.66	282.66	未进入负面清	否	无	1.37%
11425	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华分#20号台	200	0.45	179.09	179.09	未进入负面清	否	无	-5.57%
11426	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华分#7右2号台	315	0.43	282.15	282.15	未进入负面清	否	无	0.97%
11427	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华分#7右3右2号台	315	0.22	282.79	282.79	未进入负面清	否	无	-2.37%
11428	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#1配电站	500	0.53	447.35	447.35	未进入负面清	否	无	-4.11%
11429	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#1箱式配电站	630	0.54	563.60	563.60	未进入负面清	否	无	2.62%
11430	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#2配电站1号变压器	500	0.63	446.83	446.83	未进入负面清	否	无	9.19%
11431	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#2配电站2号变压器	500	0.50	447.52	447.52	未进入负面清	否	无	8.12%
11432	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#3配电站1号变压器	500	0.55	447.27	447.27	未进入负面清	否	无	5.07%
11433	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#3配电站2号变压器	500	0.23	448.84	448.84	未进入负面清	否	无	8.45%
11434	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	大华街#3箱式配电站	500	0.45	447.74	447.74	未进入负面清	否	无	-9.39%
11435	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	大众干#14号台	200	0.31	179.38	179.38	未进入负面清	否	无	8.43%
11436	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	大众干#24右2右1号台	400	0.66	357.38	357.38	未进入负面清	否	无	6.22%
11437	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	大众干#24右2右3号台	400	0.67	357.33	357.33	未进入负面清	否	无	-0.67%
11438	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	大众干#31号台2号变压器	315	0.34	282.43	282.43	未进入负面清	否	无	3.57%
11439	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	得胜分#5右2号台	200	0.51	178.97	178.97	未进入负面清	否	无	-2.02%
11440	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	得胜分#8号台	200	0.58	178.84	178.84	未进入负面清	否	无	-4.92%
11441	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	东华街#1配电站	800	0.61	715.15	715.15	未进入负面清	否	无	-0.51%
11442	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭#1箱式配电站	500	0.31	448.43	448.43	未进入负面清	否	无	-5.78%
11443	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭分#21号台	250	0.26	224.34	224.34	未进入负面清	否	无	-2.58%
11444	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭分#23号台	400	0.55	357.81	357.81	未进入负面清	否	无	6.60%
11445	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭分#25号台	400	0.37	358.50	358.50	未进入负面清	否	无	-1.61%

11446	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭分#3右1号变压器	200	0.55	178.91	178.91	未进入负面清	否	无	6.05%
11447	旅顺供电分公司	创新变	新市线	洞庭花园配电站1号变压器	250	0.34	224.16	224.16	未进入负面清	否	无	3.58%
11448	旅顺供电分公司	创新变	新市线	洞庭花园配电站2号变压器	250	0.44	223.89	223.89	未进入负面清	否	无	0.90%
11449	旅顺供电分公司	创新变	王家线	洞庭街#1配电站	500	0.28	448.61	448.61	未进入负面清	否	无	3.87%
11450	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	二零三分#16左3号台	200	0.21	179.58	179.58	未进入负面清	否	无	4.13%
11451	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	二零三分#3左2号台	315	0.30	282.56	282.56	未进入负面清	否	无	0.81%
11452	旅顺供电分公司	创新变	新市线	枫阳万嘉#1配电站1号变压器	630	0.60	563.20	563.20	未进入负面清	否	无	-2.09%
11453	旅顺供电分公司	创新变	新市线	枫阳万嘉#1配电站2号变压器	630	0.50	563.88	563.88	未进入负面清	否	无	5.67%
11454	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	港湾街#1配电站	630	0.47	564.05	564.05	未进入负面清	否	无	-9.61%
11455	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	港湾街#1箱式配电站	300	0.65	268.05	268.05	未进入负面清	否	无	9.12%
11456	旅顺供电分公司	创新变	王家线	革新分#1左4号台	200	0.28	179.44	179.44	未进入负面清	否	无	5.57%
11457	旅顺供电分公司	创新变	新市线	革新街#1配电站1号变压器	630	0.34	564.89	564.89	未进入负面清	否	无	5.13%
11458	旅顺供电分公司	创新变	新市线	革新街#1配电站2号变压器	630	0.48	564.00	564.00	未进入负面清	否	无	-5.19%
11459	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	革新街#2配电站1号变压器	630	0.64	562.94	562.94	未进入负面清	否	无	9.80%
11460	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	革新街#2配电站2号变压器	630	0.41	564.43	564.43	未进入负面清	否	无	-7.28%
11461	旅顺供电分公司	创新变	新市线	革新街中心配电站1号变压器	630	0.59	563.30	563.30	未进入负面清	否	无	5.35%
11462	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	革新街中心配电站2号变压器	630	0.67	562.77	562.77	未进入负面清	否	无	-6.11%
11463	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	工人村#1箱式配电站	630	0.45	564.17	564.17	未进入负面清	否	无	6.51%
11464	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	光辉#1箱式配电站	800	0.64	714.90	714.90	未进入负面清	否	无	8.06%
11465	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	海山花苑#1住宅配电站1号变压器	630	0.55	563.54	563.54	未进入负面清	否	无	-3.17%
11466	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	海山花苑#1住宅配电站2号变压器	630	0.63	563.04	563.04	未进入负面清	否	无	-1.21%
11467	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	海山花苑#2住宅配电站1号变压器	800	0.41	716.72	716.72	未进入负面清	否	无	3.02%
11468	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	海山花苑#2住宅配电站2号变压器	800	0.60	715.16	715.16	未进入负面清	否	无	-5.80%
11469	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	海山花苑#3住宅配电站1号变压器	800	0.63	714.98	714.98	未进入负面清	否	无	-8.15%
11470	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	海山花苑#3住宅配电站2号变压器	800	0.51	715.89	715.89	未进入负面清	否	无	4.11%
11471	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	海山花苑#4住宅配电站1号变压器	800	0.47	716.25	716.25	未进入负面清	否	无	1.24%
11472	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	海山花苑#4住宅配电站2号变压器	800	0.57	715.46	715.46	未进入负面清	否	无	1.41%
11473	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	海山花苑#6住宅配电站1号变压器	800	0.25	718.00	718.00	未进入负面清	否	无	7.86%
11474	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	海山花苑#6住宅配电站2号变压器	800	0.38	716.95	716.95	未进入负面清	否	无	5.14%
11475	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	海印悠山#1配电站1号变压器	630	0.50	563.85	563.85	未进入负面清	否	无	-2.24%
11476	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	海印悠山#1配电站2号变压器	630	0.65	562.91	562.91	未进入负面清	否	无	-4.31%
11477	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	和平街#1配电站	500	0.41	447.93	447.93	未进入负面清	否	无	0.47%
11478	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	横山阁箱式配电站	630	0.66	562.82	562.82	未进入负面清	否	无	-0.11%
11479	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	红光街#1配电站	500	0.65	446.76	446.76	未进入负面清	否	无	-7.14%
11480	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	华中房地产配电站	315	0.39	282.26	282.26	未进入负面清	否	无	7.90%
11481	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	黄河街#1箱式配电站	300	0.39	268.82	268.82	未进入负面清	否	无	-1.32%
11482	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	黄河街#2箱式配电站	300	0.69	267.92	267.92	未进入负面清	否	无	0.82%
11483	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	黄河路#1配电站1号变压器	500	0.52	447.40	447.40	未进入负面清	否	无	-8.72%
11484	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	黄河路#1配电站2号变压器	500	0.59	447.05	447.05	未进入负面清	否	无	4.85%
11485	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	黄河路#3箱式配电站	630	0.54	563.61	563.61	未进入负面清	否	无	5.30%
11486	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	黄河路#4箱式配电站1号配电站	500	0.25	448.76	448.76	未进入负面清	否	无	2.98%
11487	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	黄河路#4箱式配电站2号配电站	500	0.43	447.85	447.85	未进入负面清	否	无	3.07%
11488	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	黄金分#16间1号台	315	0.24	282.75	282.75	未进入负面清	否	无	8.85%
11489	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	黄金分#3号台2号变压器	400	0.28	358.90	358.90	未进入负面清	否	无	-7.26%
11490	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	黄金分#8号台	200	0.39	179.21	179.21	未进入负面清	否	无	-9.33%
11491	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	黄金街#1配电站1号变压器	500	0.62	446.92	446.92	未进入负面清	否	无	5.98%

11492	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	黄金街#1配电站2号变压器	500	0.62	446.91	446.91	未进入负面清	否	无	-0.43%
11493	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	黄金支#2号台	200	0.69	178.61	178.61	未进入负面清	否	无	-8.46%
11494	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	惠工街#1配电站	500	0.49	447.55	447.55	未进入负面清	否	无	-0.21%
11495	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	惠工街#1箱式配电站	630	0.57	563.39	563.39	未进入负面清	否	无	-1.03%
11496	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景乙线	惠工街#2箱式配电站	630	0.52	563.71	563.71	未进入负面清	否	无	-0.27%
11497	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	解放干#24号台	315	0.30	282.55	282.55	未进入负面清	否	无	2.61%
11498	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	解放干#36号台	315	0.21	282.85	282.85	未进入负面清	否	无	-0.60%
11499	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	解放干#65号台	200	0.40	179.20	179.20	未进入负面清	否	无	4.12%
11500	旅顺供电分公司	创新变	王家线	进卫支#10右2号台	400	0.47	358.11	358.11	未进入负面清	否	无	-9.41%
11501	旅顺供电分公司	创新变	王家线	进卫支#14左2号台	200	0.64	178.72	178.72	未进入负面清	否	无	-3.11%
11502	旅顺供电分公司	创新变	王家线	进卫支#5号台	160	0.62	143.01	143.01	未进入负面清	否	无	-0.44%
11503	旅顺供电分公司	创新变	王家线	进卫支#7号台	315	0.54	281.79	281.79	未进入负面清	否	无	9.35%
11504	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#1配电站1号变压器	630	0.67	562.76	562.76	未进入负面清	否	无	9.25%
11505	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#1配电站2号变压器	630	0.41	564.45	564.45	未进入负面清	否	无	-4.26%
11506	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#1箱式配电站	630	0.42	564.37	564.37	未进入负面清	否	无	-0.26%
11507	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#2箱式配电站	630	0.68	562.72	562.72	未进入负面清	否	无	7.33%
11508	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路#3箱式配电站	630	0.60	563.19	563.19	未进入负面清	否	无	1.94%
11509	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	九三路#4箱式配电站	400	0.60	357.60	357.60	未进入负面清	否	无	3.84%
11510	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路二分#6号台	315	0.62	281.54	281.54	未进入负面清	否	无	-4.36%
11511	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路支#11号台	200	0.21	179.59	179.59	未进入负面清	否	无	-5.14%
11512	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	九三路支#8号台	200	0.28	179.45	179.45	未进入负面清	否	无	-8.86%
11513	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	军心家园#1箱式配电站	630	0.59	563.29	563.29	未进入负面清	否	无	-4.78%
11514	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#1配电站1号变压器	630	0.46	564.09	564.09	未进入负面清	否	无	5.90%
11515	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#1配电站2号变压器	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清	否	无	-8.88%
11516	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#2配电站1号变压器	630	0.52	563.70	563.70	未进入负面清	否	无	2.32%
11517	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#2配电站2号变压器	630	0.57	563.39	563.39	未进入负面清	否	无	-4.14%
11518	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#3配电站1号变压器	630	0.64	562.96	562.96	未进入负面清	否	无	-4.81%
11519	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#3配电站2号变压器	630	0.66	562.85	562.85	未进入负面清	否	无	0.15%
11520	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#4配电站1号变压器	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清	否	无	-1.17%
11521	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#4配电站2号变压器	630	0.54	563.59	563.59	未进入负面清	否	无	0.28%
11522	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#5配电站1号变压器	630	0.62	563.10	563.10	未进入负面清	否	无	5.42%
11523	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	君悦#5配电站2号变压器	630	0.44	564.25	564.25	未进入负面清	否	无	7.24%
11524	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	开明街#1配电站	630	0.57	563.40	563.40	未进入负面清	否	无	-8.01%
11525	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	开明街#1箱式配电站	630	0.60	563.22	563.22	未进入负面清	否	无	3.81%
11526	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	开明街#2配电站	630	0.47	564.04	564.04	未进入负面清	否	无	-7.79%
11527	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#1配电站1号变压器	630	0.57	563.43	563.43	未进入负面清	否	无	-9.74%
11528	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#1配电站2号变压器	630	0.69	562.66	562.66	未进入负面清	否	无	8.91%
11529	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#4配电站1号变压器	630	0.47	564.02	564.02	未进入负面清	否	无	-4.10%
11530	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#4配电站2号变压器	630	0.64	563.00	563.00	未进入负面清	否	无	4.40%
11531	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#5配电站1号变压器	630	0.69	562.64	562.64	未进入负面清	否	无	-6.44%
11532	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#5配电站2号变压器	630	0.51	563.82	563.82	未进入负面清	否	无	9.50%
11533	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#7配电站1号变压器	800	0.31	717.52	717.52	未进入负面清	否	无	-7.16%
11534	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#7配电站2号变压器	800	0.34	717.31	717.31	未进入负面清	否	无	-3.92%
11535	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#8配电站1号变压器	630	0.60	563.20	563.20	未进入负面清	否	无	-7.07%
11536	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	开世嘉年#8配电站2号变压器	630	0.47	564.04	564.04	未进入负面清	否	无	-5.65%
11537	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	开世嘉年#9配电站	630	0.35	564.80	564.80	未进入负面清	否	无	8.85%

11538	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#1配电站1号变压器	630	0.68	562.71	562.71	未进入负面清	否	无	7.98%
11539	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#1配电站2号变压器	630	0.58	563.36	563.36	未进入负面清	否	无	-3.01%
11540	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#2配电站1号变压器	630	0.49	563.91	563.91	未进入负面清	否	无	9.32%
11541	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#2配电站2号变压器	630	0.44	564.20	564.20	未进入负面清	否	无	3.10%
11542	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#3配电站1号变压器	630	0.65	562.89	562.89	未进入负面清	否	无	2.98%
11543	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	朗月花园#3配电站2号变压器	630	0.57	563.42	563.42	未进入负面清	否	无	7.65%
11544	旅顺供电分公司	旅顺变	跃进线	浪琴湾#1配电站1号变压器	630	0.48	563.96	563.96	未进入负面清	否	无	0.29%
11545	旅顺供电分公司	旅顺变	跃进线	浪琴湾#1配电站2号变压器	630	0.63	563.00	563.00	未进入负面清	否	无	-2.61%
11546	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	浪琴湾#2配电站1号变压器	630	0.58	563.34	563.34	未进入负面清	否	无	8.55%
11547	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	浪琴湾#2配电站2号变压器	630	0.43	564.32	564.32	未进入负面清	否	无	9.46%
11548	旅顺供电分公司	旅顺变	跃进线	浪琴湾#3配电站1号变压器	630	0.45	564.14	564.14	未进入负面清	否	无	-3.67%
11549	旅顺供电分公司	旅顺变	跃进线	浪琴湾#3配电站2号变压器	630	0.51	563.80	563.80	未进入负面清	否	无	-7.00%
11550	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	丽新箱变箱式配电站	500	0.49	447.57	447.57	未进入负面清	否	无	2.13%
11551	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	粮库分#9号台	315	0.31	282.54	282.54	未进入负面清	否	无	-0.03%
11552	旅顺供电分公司	创新变	王家线	辽海支#6号台	100	0.23	89.77	89.77	未进入负面清	否	无	4.15%
11553	旅顺供电分公司	创新变	王家线	列宁街#1配电站1号变压器	500	0.68	446.59	446.59	未进入负面清	否	无	4.07%
11554	旅顺供电分公司	创新变	王家线	列宁街#1配电站2号变压器	500	0.40	447.98	447.98	未进入负面清	否	无	5.73%
11555	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	林山逸景#1配电站1号变压器	630	0.66	562.84	562.84	未进入负面清	否	无	1.78%
11556	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	林山逸景#1配电站2号变压器	630	0.67	562.76	562.76	未进入负面清	否	无	9.70%
11557	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	零九干#27左1号台	200	0.41	179.18	179.18	未进入负面清	否	无	-0.14%
11558	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	零九干#27左1号台	200	0.30	179.40	179.40	未进入负面清	否	无	4.72%
11559	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	零九干#6号台	315	0.35	282.41	282.41	未进入负面清	否	无	-0.78%
11560	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#1配电站1号变压器	500	0.63	446.84	446.84	未进入负面清	否	无	-9.20%
11561	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#1配电站2号变压器	500	0.49	447.57	447.57	未进入负面清	否	无	1.24%
11562	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#2配电站1号变压器	630	0.52	563.75	563.75	未进入负面清	否	无	-6.99%
11563	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#2配电站2号变压器	630	0.29	565.19	565.19	未进入负面清	否	无	4.06%
11564	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#2配电站3号变压器	630	0.57	563.44	563.44	未进入负面清	否	无	-7.34%
11565	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#3配电站1号变压器	630	0.70	562.60	562.60	未进入负面清	否	无	0.37%
11566	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#3配电站2号变压器	630	0.59	563.27	563.27	未进入负面清	否	无	8.72%
11567	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#3配电站3号变压器	630	0.23	565.58	565.58	未进入负面清	否	无	-5.66%
11568	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#4配电站1号变压器	630	0.43	564.31	564.31	未进入负面清	否	无	-3.54%
11569	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#4配电站2号变压器	630	0.45	564.19	564.19	未进入负面清	否	无	-6.59%
11570	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#5配电站1号变压器	630	0.67	562.76	562.76	未进入负面清	否	无	9.11%
11571	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#5配电站2号变压器	630	0.63	563.04	563.04	未进入负面清	否	无	-5.51%
11572	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#6配电站1号变压器	630	0.51	563.77	563.77	未进入负面清	否	无	1.68%
11573	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	龙河家园#6配电站2号变压器	630	0.42	564.36	564.36	未进入负面清	否	无	6.11%
11574	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	龙惠#1住宅配电站1号变压器	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清	否	无	-6.04%
11575	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	龙惠#1住宅配电站2号变压器	630	0.52	563.75	563.75	未进入负面清	否	无	-1.24%
11576	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	龙惠#2住宅配电站	630	0.47	564.07	564.07	未进入负面清	否	无	9.13%
11577	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山#1住宅配电站1号变压器	630	0.70	562.62	562.62	未进入负面清	否	无	7.25%
11578	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山#1住宅配电站2号变压器	630	0.32	564.96	564.96	未进入负面清	否	无	-2.69%
11579	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山#1住宅配电站3号变压器	630	0.54	563.62	563.62	未进入负面清	否	无	5.57%
11580	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景乙线	鹿山#2住宅配电站1号变压器	630	0.44	564.21	564.21	未进入负面清	否	无	7.66%
11581	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景乙线	鹿山#2住宅配电站2号变压器	630	0.68	562.69	562.69	未进入负面清	否	无	-3.62%
11582	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山分#3右3	50	0.22	44.89	44.89	未进入负面清	否	无	8.54%
11583	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山干12号1号变压器	200	0.31	179.38	179.38	未进入负面清	否	无	-8.38%

11584	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山干12号2号变压器	50	0.25	44.87	44.87	未进入负面清	否	无	7.14%
11585	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	鹿山干23号变压器	400	0.22	359.11	359.11	未进入负面清	否	无	5.68%
11586	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	旅龙干#3号台	80	0.24	71.81	71.81	未进入负面清	否	无	-1.94%
11587	旅顺供电分公司	创新变	王家线	茂林街#1配电站1号变压器	630	0.56	563.48	563.48	未进入负面清	否	无	-7.37%
11588	旅顺供电分公司	创新变	王家线	茂林街#1配电站2号变压器	630	0.29	565.20	565.20	未进入负面清	否	无	-9.46%
11589	旅顺供电分公司	创新变	王家线	茂林支#13号台	250	0.28	224.30	224.30	未进入负面清	否	无	7.74%
11590	旅顺供电分公司	创新变	王家线	茂林支#5号台	400	0.47	358.11	358.11	未进入负面清	否	无	0.77%
11591	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	模珠礁分#4号台2号变压器	200	0.29	179.42	179.42	未进入负面清	否	无	-7.66%
11592	旅顺供电分公司	大坞变	四二零九线	模珠礁分#6号台	200	0.38	179.25	179.25	未进入负面清	否	无	8.87%
11593	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#6	400	0.64	357.43	357.43	未进入负面清	否	无	8.74%
11594	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#10右4号台	400	0.27	358.90	358.90	未进入负面清	否	无	-6.92%
11595	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#11号台	315	0.65	281.44	281.44	未进入负面清	否	无	6.35%
11596	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#16间1号台	400	0.45	358.19	358.19	未进入负面清	否	无	4.52%
11597	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#21左3	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清	否	无	-3.46%
11598	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#22号台	200	0.42	179.16	179.16	未进入负面清	否	无	-2.38%
11599	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#24左2号台	200	0.43	179.14	179.14	未进入负面清	否	无	-7.57%
11600	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#32号台	200	0.46	179.07	179.07	未进入负面清	否	无	0.02%
11601	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#42号台	315	0.41	282.20	282.20	未进入负面清	否	无	3.49%
11602	旅顺供电分公司	创新变	王家线	宁波支#4号台	160	0.30	143.53	143.53	未进入负面清	否	无	-1.86%
11603	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	挪威森林配电站1号变压器	400	0.66	357.38	357.38	未进入负面清	否	无	6.87%
11604	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	挪威森林配电站2号变压器	400	0.36	358.56	358.56	未进入负面清	否	无	6.22%
11605	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	鸥逸云祥#1配电站1号变压器	630	0.62	563.11	563.11	未进入负面清	否	无	-4.56%
11606	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	鸥逸云祥#1配电站2号变压器	630	0.66	562.83	562.83	未进入负面清	否	无	-0.87%
11607	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	启新干#46号台	315	0.54	281.80	281.80	未进入负面清	否	无	-8.56%
11608	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	启新干#48右1号台	315	0.46	282.05	282.05	未进入负面清	否	无	2.35%
11609	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#1配电站	800	0.61	715.14	715.14	未进入负面清	否	无	-5.73%
11610	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#2配电站1号变压器	500	0.44	447.81	447.81	未进入负面清	否	无	-0.44%
11611	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#2配电站2号变压器	500	0.62	446.88	446.88	未进入负面清	否	无	0.84%
11612	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#3配电站1号变压器	500	0.56	447.21	447.21	未进入负面清	否	无	-9.26%
11613	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#3配电站2号变压器	500	0.68	446.60	446.60	未进入负面清	否	无	2.94%
11614	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	启新街#4配电站1号变压器	400	0.52	357.92	357.92	未进入负面清	否	无	-4.34%
11615	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	启新街#4配电站2号变压器	400	0.51	357.97	357.97	未进入负面清	否	无	-5.83%
11616	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#5配电站1号变压器	500	0.52	447.39	447.39	未进入负面清	否	无	4.56%
11617	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#5配电站2号变压器	500	0.49	447.57	447.57	未进入负面清	否	无	7.54%
11618	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#6配电站	630	0.58	563.38	563.38	未进入负面清	否	无	1.55%
11619	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#7配电站1号变压器	630	0.48	564.00	564.00	未进入负面清	否	无	-4.86%
11620	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新街#7配电站2号变压器	630	0.63	563.05	563.05	未进入负面清	否	无	1.11%
11621	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新逸园配电站1号变压器	630	0.56	563.49	563.49	未进入负面清	否	无	1.84%
11622	旅顺供电分公司	塔河湾	峰景甲线	启新逸园配电站2号变压器	630	0.42	564.36	564.36	未进入负面清	否	无	-6.27%
11623	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	商城分#1号台2号变压器	200	0.27	179.45	179.45	未进入负面清	否	无	8.27%
11624	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	商城分#3号台	400	0.28	358.89	358.89	未进入负面清	否	无	-5.27%
11625	旅顺供电分公司	创新变	王家线	胜利分#8间1号台	200	0.27	179.47	179.47	未进入负面清	否	无	-6.52%
11626	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#10号台	400	0.66	357.36	357.36	未进入负面清	否	无	1.13%
11627	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#17号台	200	0.21	179.59	179.59	未进入负面清	否	无	1.63%
11628	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#21左1号台	100	0.39	89.61	89.61	未进入负面清	否	无	-7.54%
11629	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#23号台	315	0.34	282.44	282.44	未进入负面清	否	无	-2.54%

11630	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#28号台	315	0.49	281.95	281.95	未进入负面清	否	无	-8.34%
11631	旅顺供电分公司	创新变	王家线	石板桥分#31右1号台	315	0.67	281.40	281.40	未进入负面清	否	无	6.37%
11632	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	世达嘉府配电站1号变压器	630	0.52	563.70	563.70	未进入负面清	否	无	2.31%
11633	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	世达嘉府配电站2号变压器	630	0.49	563.91	563.91	未进入负面清	否	无	-4.63%
11634	旅顺供电分公司	旅顺变	大众线	世达箱式配电站	500	0.60	447.02	447.02	未进入负面清	否	无	-3.36%
11635	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#1配电站	630	0.40	564.50	564.50	未进入负面清	否	无	-2.00%
11636	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#2配电站	630	0.32	565.00	565.00	未进入负面清	否	无	3.63%
11637	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#3配电站1号变压器	630	0.40	564.46	564.46	未进入负面清	否	无	3.38%
11638	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#3配电站2号变压器	630	0.53	563.65	563.65	未进入负面清	否	无	-3.55%
11639	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#4配电站1号变压器	800	0.65	714.84	714.84	未进入负面清	否	无	-1.32%
11640	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#4配电站2号变压器	800	0.49	716.08	716.08	未进入负面清	否	无	-5.07%
11641	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#5配电站1号变压器	800	0.66	714.72	714.72	未进入负面清	否	无	-10.00%
11642	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#5配电站2号变压器	800	0.55	715.57	715.57	未进入负面清	否	无	-2.71%
11643	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#6配电站1号变压器	800	0.65	714.79	714.79	未进入负面清	否	无	2.99%
11644	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#6配电站2号变压器	800	0.65	714.83	714.83	未进入负面清	否	无	-4.29%
11645	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#8配电站1号变压器	630	0.42	564.38	564.38	未进入负面清	否	无	-1.11%
11646	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#8配电站2号变压器	630	0.24	565.48	565.48	未进入负面清	否	无	-3.86%
11647	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#10号台	315	0.42	282.18	282.18	未进入负面清	否	无	5.29%
11648	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#1间1号台	315	0.54	281.81	281.81	未进入负面清	否	无	-9.88%
11649	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#3左3号台	400	0.61	357.57	357.57	未进入负面清	否	无	0.47%
11650	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#4间1号台	200	0.42	179.16	179.16	未进入负面清	否	无	-8.47%
11651	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	顺山分#5号台	400	0.49	358.06	358.06	未进入负面清	否	无	-9.61%
11652	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	顺山街#1配电站	800	0.70	714.42	714.42	未进入负面清	否	无	-3.99%
11653	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	顺山街#1箱式配电站	400	0.70	357.22	357.22	未进入负面清	否	无	-4.10%
11654	旅顺供电分公司	铁山变	茂林线	四零六分#3号台2号变压器	200	0.33	179.33	179.33	未进入负面清	否	无	6.94%
11655	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	孙家沟分#5号台	315	0.68	281.35	281.35	未进入负面清	否	无	-6.23%
11656	旅顺供电分公司	旅顺变	龙河线	孙家沟分#6右3号台	315	0.50	281.93	281.93	未进入负面清	否	无	7.86%
11657	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	索道支#12右1号台	160	0.31	143.51	143.51	未进入负面清	否	无	9.46%
11658	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	索道支#1号台	200	0.28	179.45	179.45	未进入负面清	否	无	9.18%
11659	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#1配电站1号变压器	630	0.46	564.09	564.09	未进入负面清	否	无	-7.12%
11660	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#1配电站2号变压器	630	0.28	565.21	565.21	未进入负面清	否	无	-2.58%
11661	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#2配电站1号变压器	630	0.49	563.89	563.89	未进入负面清	否	无	-2.52%
11662	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#2配电站2号变压器	630	0.48	563.99	563.99	未进入负面清	否	无	-6.53%
11663	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#3配电站1号变压器	800	0.69	714.50	714.50	未进入负面清	否	无	-8.08%
11664	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	汤泉#3配电站2号变压器	800	0.42	716.66	716.66	未进入负面清	否	无	-5.82%
11665	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#16号台	250	0.31	224.23	224.23	未进入负面清	否	无	4.51%
11666	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#21号台	315	0.39	282.27	282.27	未进入负面清	否	无	-9.76%
11667	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#31号台	315	0.26	282.67	282.67	未进入负面清	否	无	7.76%
11668	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#36号台	200	0.39	179.23	179.23	未进入负面清	否	无	4.63%
11669	旅顺供电分公司	创新变	新市线	铁山干#65号台	200	0.21	179.59	179.59	未进入负面清	否	无	2.06%
11670	旅顺供电分公司	创新变	新市线	铁山干#74号台	315	0.25	282.72	282.72	未进入负面清	否	无	9.40%
11671	旅顺供电分公司	创新变	新市线	铁山干#74间1号台	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清	否	无	6.76%
11672	旅顺供电分公司	创新变	王家线	铁山干#78号台	315	0.61	281.57	281.57	未进入负面清	否	无	-8.19%
11673	旅顺供电分公司	创新变	王家线	铁山干#78左6号台	200	0.48	179.05	179.05	未进入负面清	否	无	1.00%
11674	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	铁山干#9号台	200	0.33	179.33	179.33	未进入负面清	否	无	6.74%
11675	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	庭林熙谷#1配电站1号变压器	630	0.40	564.50	564.50	未进入负面清	否	无	8.72%

11676	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	庭林熙谷#1配电站2号变压器	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清	否	无	-1.25%
11677	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	庭林熙谷#2配电站1号变压器	630	0.54	563.59	563.59	未进入负面清	否	无	-0.23%
11678	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	庭林熙谷#2配电站2号变压器	630	0.37	564.65	564.65	未进入负面清	否	无	-1.15%
11679	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	庭林熙谷#3配电站1号变压器	500	0.44	447.79	447.79	未进入负面清	否	无	-6.21%
11680	旅顺供电分公司	旅顺变	君悦线	庭林熙谷#3配电站2号变压器	500	0.25	448.75	448.75	未进入负面清	否	无	1.60%
11681	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	万隆居#2配电站1号变压器	800	0.58	715.38	715.38	未进入负面清	否	无	3.90%
11682	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	万隆居#2配电站2号变压器	800	0.40	716.78	716.78	未进入负面清	否	无	-0.04%
11683	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	维也纳#1配电站	630	0.63	563.04	563.04	未进入负面清	否	无	8.23%
11684	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	维也纳#2配电站1号变压器	630	0.43	564.27	564.27	未进入负面清	否	无	3.93%
11685	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	维也纳#2配电站2号变压器	630	0.69	562.66	562.66	未进入负面清	否	无	-1.71%
11686	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天甲线	维也纳#3配电站	630	0.27	565.29	565.29	未进入负面清	否	无	-6.77%
11687	旅顺供电分公司	大坞变	蓝天乙线	维也纳#4配电站	630	0.30	565.10	565.10	未进入负面清	否	无	5.31%
11688	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文化街#1配电站1号变压器	630	0.66	562.81	562.81	未进入负面清	否	无	5.61%
11689	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文化街#1配电站2号变压器	630	0.67	562.80	562.80	未进入负面清	否	无	-3.29%
11690	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文明支#11号台	315	0.25	282.70	282.70	未进入负面清	否	无	-4.04%
11691	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文明支#2	100	0.37	89.63	89.63	未进入负面清	否	无	8.38%
11692	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文明支#2号台	100	0.23	89.77	89.77	未进入负面清	否	无	9.22%
11693	旅顺供电分公司	创新变	王家线	文明支#5号台	315	0.69	281.33	281.33	未进入负面清	否	无	6.59%
11694	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#1配电站1号变压器	630	0.43	564.32	564.32	未进入负面清	否	无	-5.34%
11695	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#1配电站2号变压器	630	0.50	563.86	563.86	未进入负面清	否	无	8.17%
11696	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#2配电站1号变压器	500	0.62	446.90	446.90	未进入负面清	否	无	-8.04%
11697	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#2配电站2号变压器	500	0.43	447.83	447.83	未进入负面清	否	无	7.04%
11698	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	向阳街#3配电站	630	0.53	563.65	563.65	未进入负面清	否	无	-2.23%
11699	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	向阳街#4配电站	400	0.59	357.65	357.65	未进入负面清	否	无	5.32%
11700	旅顺供电分公司	旅顺变	冰粮线	向阳街#5配电站	500	0.42	447.88	447.88	未进入负面清	否	无	5.88%
11701	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#6配电站1号变压器	500	0.29	448.55	448.55	未进入负面清	否	无	-4.73%
11702	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	向阳街#6配电站2号变压器	500	0.40	447.98	447.98	未进入负面清	否	无	9.25%
11703	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	新开分#5右2号台2号变压器	200	0.65	178.69	178.69	未进入负面清	否	无	5.24%
11704	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	新开分#6号台	200	0.51	178.97	178.97	未进入负面清	否	无	2.63%
11705	旅顺供电分公司	旅顺变	船坞线	新开分#8左3号台	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清	否	无	-8.04%
11706	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	新开街#1配电站1号变压器	400	0.55	357.79	357.79	未进入负面清	否	无	-5.65%
11707	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	新开街#1配电站2号变压器	400	0.67	357.33	357.33	未进入负面清	否	无	3.88%
11708	旅顺供电分公司	创新变	新市线	新市干#51左1号台	315	0.65	281.45	281.45	未进入负面清	否	无	-4.49%
11709	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	鑫馨家园配电站1号变压器	630	0.58	563.34	563.34	未进入负面清	否	无	-7.60%
11710	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	鑫馨家园配电站2号变压器	630	0.47	564.01	564.01	未进入负面清	否	无	6.32%
11711	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐厂干#10号台	315	0.32	282.50	282.50	未进入负面清	否	无	-5.92%
11712	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#19号台	200	0.23	179.54	179.54	未进入负面清	否	无	8.38%
11713	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#19间1号台	315	0.35	282.41	282.41	未进入负面清	否	无	4.13%
11714	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#27间1号台	200	0.47	179.07	179.07	未进入负面清	否	无	-4.28%
11715	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#6号台	315	0.32	282.51	282.51	未进入负面清	否	无	-2.49%
11716	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#6间1号台	200	0.53	178.95	178.95	未进入负面清	否	无	-7.92%
11717	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	盐厂干#8左1号台	315	0.39	282.27	282.27	未进入负面清	否	无	-6.12%
11718	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐迎分#12号台	200	0.30	179.41	179.41	未进入负面清	否	无	-3.43%
11719	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐迎分#14号台1号变压器	315	0.43	282.14	282.14	未进入负面清	否	无	-8.24%
11720	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐迎分#3号台	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清	否	无	8.85%
11721	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	盐迎分#6间1号台	200	0.50	179.00	179.00	未进入负面清	否	无	9.36%

11722	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	一品昌鑫配电站1号变压器	630	0.48	563.96	563.96	未进入负面清	否	无	2.00%
11723	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	一品昌鑫配电站2号变压器	630	0.42	564.35	564.35	未进入负面清	否	无	7.06%
11724	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	英武街#1箱式配电站	630	0.69	562.64	562.64	未进入负面清	否	无	4.14%
11725	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#15号台	315	0.48	281.98	281.98	未进入负面清	否	无	-2.13%
11726	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#26右1号台	315	0.50	281.92	281.92	未进入负面清	否	无	-4.59%
11727	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#26右5号台	315	0.22	282.82	282.82	未进入负面清	否	无	1.70%
11728	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#28号台	315	0.46	282.06	282.06	未进入负面清	否	无	0.00%
11729	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#30号台1号变压器	80	0.36	71.71	71.71	未进入负面清	否	无	9.15%
11730	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#30号台2号变压器	250	0.35	224.12	224.12	未进入负面清	否	无	0.76%
11731	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#50右3号台	200	0.36	179.28	179.28	未进入负面清	否	无	-6.63%
11732	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春分#50右5号台	315	0.44	282.13	282.13	未进入负面清	否	无	-7.76%
11733	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#6号台	315	0.70	281.30	281.30	未进入负面清	否	无	2.18%
11734	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春分#6间1号台	315	0.32	282.51	282.51	未进入负面清	否	无	-3.99%
11735	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#1配电站1号变压器	400	0.46	358.17	358.17	未进入负面清	否	无	-0.79%
11736	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#1配电站2号变压器	400	0.26	358.95	358.95	未进入负面清	否	无	-2.55%
11737	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#1箱式配电站	400	0.67	357.31	357.31	未进入负面清	否	无	8.72%
11738	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#2配电站1号变压器	630	0.68	562.72	562.72	未进入负面清	否	无	8.64%
11739	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#2配电站2号变压器	630	0.47	564.06	564.06	未进入负面清	否	无	6.51%
11740	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#2箱式配电站	400	0.48	358.10	358.10	未进入负面清	否	无	7.37%
11741	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#3配电站	500	0.56	447.22	447.22	未进入负面清	否	无	-1.92%
11742	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#4配电站1号变压器	250	0.36	224.11	224.11	未进入负面清	否	无	2.47%
11743	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#4配电站2号变压器	400	0.25	359.02	359.02	未进入负面清	否	无	-8.09%
11744	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#5配电站1号变压器	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清	否	无	7.80%
11745	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	迎春街#5配电站2号变压器	500	0.48	447.59	447.59	未进入负面清	否	无	4.93%
11746	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#6配电站1号变压器	630	0.46	564.10	564.10	未进入负面清	否	无	-2.92%
11747	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	迎春街#6配电站2号变压器	630	0.53	563.67	563.67	未进入负面清	否	无	-3.45%
11748	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#15右6号台	315	0.68	281.37	281.37	未进入负面清	否	无	5.70%
11749	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#16号台	315	0.55	281.76	281.76	未进入负面清	否	无	-6.38%
11750	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#18号台	315	0.66	281.43	281.43	未进入负面清	否	无	7.27%
11751	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#40号台	315	0.50	281.91	281.91	未进入负面清	否	无	4.42%
11752	旅顺供电分公司	旅顺变	油库线	油库分#9间1号台	315	0.38	282.29	282.29	未进入负面清	否	无	-7.48%
11753	旅顺供电分公司	大坞变	玉乃甫线	育慧名苑#1配电站	500	0.52	447.40	447.40	未进入负面清	否	无	3.31%
11754	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	育慧名苑#3配电站1号变压器	630	0.62	563.12	563.12	未进入负面清	否	无	-1.80%
11755	旅顺供电分公司	大坞变	盐厂线	育慧名苑#3配电站2号变压器	630	0.40	564.47	564.47	未进入负面清	否	无	-9.72%
11756	旅顺供电分公司	旅顺变	启新线	元宝#1箱式配电站	500	0.55	447.26	447.26	未进入负面清	否	无	-4.00%
11757	旅顺供电分公司	旅顺变	博爱线	元宝#2箱式配电站	500	0.63	446.87	446.87	未进入负面清	否	无	-8.37%
11758	旅顺供电分公司	旅顺变	旅龙线	元宝分#16号台1号变压器	50	0.29	44.85	44.85	未进入负面清	否	无	1.59%
11759	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	针织干#42左3号台	200	0.21	179.59	179.59	未进入负面清	否	无	0.41%
11760	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	针织干#59号台	200	0.70	178.61	178.61	未进入负面清	否	无	1.04%
11761	旅顺供电分公司	铁山变	针织乙线	针织干#66号台2号变压器	200	0.33	179.35	179.35	未进入负面清	否	无	6.33%
11762	旅顺供电分公司	大坞变	港湾线	忠诚街#1箱式配电站	630	0.46	564.10	564.10	未进入负面清	否	无	0.43%
11763	旅顺供电分公司	大坞变	海岸线	自新街#1箱式配电站	630	0.45	564.15	564.15	未进入负面清	否	无	7.13%
11764	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	蓝海悦府#2-1	630	0.63	563.01	563.01	未进入负面清	否	无	2.79%
11765	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	蓝海悦府#2-2	630	0.40	564.48	564.48	未进入负面清	否	无	-8.08%
11766	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	蓝海悦府#3-1	630	0.23	565.58	565.58	未进入负面清	否	无	-9.11%
11767	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	蓝海悦府#3-2	630	0.64	562.96	562.96	未进入负面清	否	无	-5.87%

11768	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	蓝海悦府#3-3	630	0.30	565.13	565.13	未进入负面清	否	无	-3.14%
11769	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#1-2	630	0.46	564.12	564.12	未进入负面清	否	无	0.13%
11770	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#1-3	630	0.58	563.33	563.33	未进入负面清	否	无	-4.17%
11771	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#2-103间隔	630	0.54	563.63	563.63	未进入负面清	否	无	-2.57%
11772	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#2	630	0.46	564.07	564.07	未进入负面清	否	无	6.23%
11773	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#3-103间隔	630	0.46	564.13	564.13	未进入负面清	否	无	0.46%
11774	旅顺供电分公司	方家变	水产线	明珠#3	630	0.49	563.90	563.90	未进入负面清	否	无	1.33%
11775	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#1-1	630	0.67	562.76	562.76	未进入负面清	否	无	9.83%
11776	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#1-2	630	0.51	563.80	563.80	未进入负面清	否	无	-0.83%
11777	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#2-1	630	0.53	563.68	563.68	未进入负面清	否	无	0.01%
11778	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#2-2	630	0.62	563.12	563.12	未进入负面清	否	无	5.65%
11779	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#3-1	630	0.68	562.69	562.69	未进入负面清	否	无	-0.63%
11780	旅顺供电分公司	方家变	水产线	湾德里#3-2	630	0.62	563.08	563.08	未进入负面清	否	无	-7.83%
11781	旅顺供电分公司	方家变	水产线	世纪泊湾#1-1	630	0.30	565.11	565.11	未进入负面清	否	无	-2.84%
11782	旅顺供电分公司	方家变	水产线	世纪泊湾#1-2	630	0.28	565.23	565.23	未进入负面清	否	无	3.07%
11783	旅顺供电分公司	方家变	水产线	世纪泊湾#2-1	630	0.44	564.20	564.20	未进入负面清	否	无	2.80%
11784	旅顺供电分公司	方家变	水产线	世纪泊湾#2-2	630	0.31	565.05	565.05	未进入负面清	否	无	-9.71%
11785	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#1-1	1000	0.57	894.35	894.35	未进入负面清	否	无	-8.74%
11786	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#1-2	1000	0.60	893.95	893.95	未进入负面清	否	无	1.01%
11787	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#2住宅配电	1000	0.63	893.65	893.65	未进入负面清	否	无	-2.69%
11788	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#2-2	1000	0.50	894.96	894.96	未进入负面清	否	无	3.87%
11789	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#3-1	800	0.45	716.36	716.36	未进入负面清	否	无	-3.99%
11790	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#3-2	800	0.62	715.08	715.08	未进入负面清	否	无	5.63%
11791	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#4-1	800	0.46	716.30	716.30	未进入负面清	否	无	3.17%
11792	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#4-2	800	0.48	716.15	716.15	未进入负面清	否	无	0.17%
11793	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#5-1	800	0.51	715.93	715.93	未进入负面清	否	无	-0.05%
11794	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#6-1	1000	0.49	895.05	895.05	未进入负面清	否	无	7.10%
11795	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	华发新城#6-2	1000	0.56	894.40	894.40	未进入负面清	否	无	3.19%
11796	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#7-1	800	0.69	714.47	714.47	未进入负面清	否	无	8.50%
11797	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#7-2	800	0.56	715.54	715.54	未进入负面清	否	无	-8.60%
11798	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#8住宅101配电	800	0.68	714.57	714.57	未进入负面清	否	无	8.97%
11799	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#8住宅102配电	800	0.69	714.52	714.52	未进入负面清	否	无	-9.45%
11800	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#9-1	800	0.43	716.57	716.57	未进入负面清	否	无	-0.17%
11801	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#9-2	800	0.29	717.70	717.70	未进入负面清	否	无	-2.64%
11802	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#10-1	800	0.43	716.53	716.53	未进入负面清	否	无	-6.46%
11803	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#10-2	800	0.45	716.37	716.37	未进入负面清	否	无	6.52%
11804	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#11-1	800	0.43	716.53	716.53	未进入负面清	否	无	9.31%
11805	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#11-2	800	0.35	717.17	717.17	未进入负面清	否	无	8.15%
11806	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#12-1	800	0.65	714.80	714.80	未进入负面清	否	无	-1.68%
11807	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#12-2	800	0.69	714.50	714.50	未进入负面清	否	无	0.73%
11808	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#13-1	800	0.56	715.48	715.48	未进入负面清	否	无	-3.09%
11809	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#13-2	800	0.35	717.20	717.20	未进入负面清	否	无	5.46%
11810	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#14-1	800	0.49	716.10	716.10	未进入负面清	否	无	-4.49%
11811	旅顺供电分公司	和平变	帝景线	华发新城#14-2	800	0.40	716.81	716.81	未进入负面清	否	无	-1.33%
11812	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#5住宅103配电	800	0.64	714.85	714.85	未进入负面清	否	无	-6.83%
11813	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#6-1	800	0.63	714.93	714.93	未进入负面清	否	无	0.85%

11814	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	海韵山庄#1-2	630	0.68	562.72	562.72	未进入负面清	否	无	8.77%
11815	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	海韵山庄#2-1	630	0.51	563.81	563.81	未进入负面清	否	无	-2.58%
11816	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	海韵山庄#1-1	630	0.41	564.42	564.42	未进入负面清	否	无	-1.51%
11817	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#2住宅103间隔	630	0.42	564.34	564.34	未进入负面清	否	无	7.77%
11818	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#3住宅104间隔	630	0.51	563.77	563.77	未进入负面清	否	无	-1.73%
11819	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨海路#4-2	500	0.52	447.39	447.39	未进入负面清	否	无	-5.46%
11820	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#7-2	800	0.42	716.66	716.66	未进入负面清	否	无	7.37%
11821	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	潘家#8-2	800	0.46	716.31	716.31	未进入负面清	否	无	2.71%
11822	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#7-1	800	0.64	714.85	714.85	未进入负面清	否	无	0.37%
11823	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	潘家#8-1	800	0.67	714.65	714.65	未进入负面清	否	无	4.39%
11824	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#2住宅新2号	630	0.61	563.13	563.13	未进入负面清	否	无	7.75%
11825	旅顺供电分公司	和平变	和开线	亚细亚101	315	0.66	281.42	281.42	未进入负面清	否	无	0.63%
11826	旅顺供电分公司	方家变	杨树线	新船分#6号台1号	100	0.34	89.66	89.66	未进入负面清	否	无	1.48%
11827	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#3-1	630	0.64	562.94	562.94	未进入负面清	否	无	-3.11%
11828	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨海路#4-1	500	0.66	446.70	446.70	未进入负面清	否	无	-2.71%
11829	旅顺供电分公司	方家变	杨树线	新船分#9号台1号	315	0.36	282.38	282.38	未进入负面清	否	无	6.12%
11830	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#1-1	630	0.42	564.34	564.34	未进入负面清	否	无	3.45%
11831	旅顺供电分公司	和平变	和开线	顺康街#1住宅101	500	0.50	447.50	447.50	未进入负面清	否	无	-4.73%
11832	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨海路#5住宅103	630	0.63	563.03	563.03	未进入负面清	否	无	-8.18%
11833	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨港路#1-2	630	0.54	563.58	563.58	未进入负面清	否	无	-8.93%
11834	旅顺供电分公司	和平变	和开线	滨海路#5住宅104	630	0.27	565.30	565.30	未进入负面清	否	无	-4.03%
11835	旅顺供电分公司	和平变	和开线	顺康街#1	500	0.22	448.91	448.91	未进入负面清	否	无	6.41%
11836	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#3-1	800	0.50	716.01	716.01	未进入负面清	否	无	-5.08%
11837	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	大潘村#1-1	800	0.53	715.78	715.78	未进入负面清	否	无	-4.82%
11838	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	大潘村#2-1	800	0.68	714.57	714.57	未进入负面清	否	无	-6.78%
11839	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#3-2	800	0.69	714.47	714.47	未进入负面清	否	无	-5.11%
11840	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#4-1	800	0.59	715.24	715.24	未进入负面清	否	无	8.74%
11841	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	大潘#1-2	800	0.63	714.96	714.96	未进入负面清	否	无	0.52%
11842	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	大潘#2-2	800	0.65	714.83	714.83	未进入负面清	否	无	-3.89%
11843	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#5-1	800	0.63	714.98	714.98	未进入负面清	否	无	-5.59%
11844	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#5-2	800	0.58	715.40	715.40	未进入负面清	否	无	9.61%
11845	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#7-1	800	0.43	716.57	716.57	未进入负面清	否	无	-6.62%
11846	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#7-2	800	0.59	715.28	715.28	未进入负面清	否	无	-7.07%
11847	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#6-1	800	0.52	715.81	715.81	未进入负面清	否	无	-5.77%
11848	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#6-2	800	0.52	715.84	715.84	未进入负面清	否	无	10.00%
11849	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#1-2	800	0.59	715.27	715.27	未进入负面清	否	无	-2.67%
11850	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#2-2	800	0.57	715.46	715.46	未进入负面清	否	无	-3.59%
11851	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	金鼎#1-1	800	0.53	715.77	715.77	未进入负面清	否	无	-2.03%
11852	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#2-1	800	0.67	714.64	714.64	未进入负面清	否	无	-4.43%
11853	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	金鼎#4-2	800	0.62	715.03	715.03	未进入负面清	否	无	1.25%
11854	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	华通#1-3	630	0.58	563.35	563.35	未进入负面清	否	无	-3.39%
11855	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#2住宅105间隔	630	0.44	564.26	564.26	未进入负面清	否	无	-8.12%
11856	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#26住宅配电	630	0.59	563.27	563.27	未进入负面清	否	无	0.05%
11857	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#27-1	800	0.55	715.57	715.57	未进入负面清	否	无	-4.29%
11858	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#29住宅配电	800	0.67	714.65	714.65	未进入负面清	否	无	1.07%
11859	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#30-1	800	0.50	716.04	716.04	未进入负面清	否	无	1.64%

11860	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#28-1	800	0.70	714.40	714.40	未进入负面清	否	无	-0.47%
11861	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#25-1	630	0.40	564.48	564.48	未进入负面清	否	无	9.01%
11862	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#24-1	800	0.45	716.38	716.38	未进入负面清	否	无	2.13%
11863	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#23-1	800	0.60	715.24	715.24	未进入负面清	否	无	-4.53%
11864	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	和平海岸#3-2	630	0.52	563.72	563.72	未进入负面清	否	无	-8.35%
11865	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#25-住宅配电	630	0.60	563.24	563.24	未进入负面清	否	无	6.71%
11866	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#24-2	800	0.56	715.52	715.52	未进入负面清	否	无	-8.43%
11867	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#23-2	800	0.49	716.09	716.09	未进入负面清	否	无	-6.41%
11868	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#26-1	630	0.48	563.98	563.98	未进入负面清	否	无	8.66%
11869	旅顺供电分公司	和平变	香海线	和平海岸#4-1	630	0.41	564.43	564.43	未进入负面清	否	无	2.57%
11870	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	和平海岸#1配电站104配电	630	0.57	563.41	563.41	未进入负面清	否	无	-6.58%
11871	旅顺供电分公司	和平变	香海线	和平海岸#2配电站104配电	630	0.44	564.23	564.23	未进入负面清	否	无	9.73%
11872	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	和平海岸#3住宅新1号	630	0.24	565.49	565.49	未进入负面清	否	无	-6.98%
11873	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	华通#1-1	630	0.55	563.56	563.56	未进入负面清	否	无	-0.84%
11874	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#2配电站103配电	630	0.51	563.76	563.76	未进入负面清	否	无	-3.90%
11875	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	和平海岸#3配电站3号	630	0.24	565.49	565.49	未进入负面清	否	无	5.50%
11876	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#4-3	630	0.41	564.40	564.40	未进入负面清	否	无	3.36%
11877	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#30-2	800	0.52	715.85	715.85	未进入负面清	否	无	-6.74%
11878	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#28-2	800	0.68	714.58	714.58	未进入负面清	否	无	-6.65%
11879	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#27-2	800	0.52	715.84	715.84	未进入负面清	否	无	7.47%
11880	旅顺供电分公司	方家变	南区二线	一品山水#1-1	630	0.47	564.05	564.05	未进入负面清	否	无	7.08%
11881	旅顺供电分公司	方家变	南区二线	一品山水#1-2	630	0.35	564.82	564.82	未进入负面清	否	无	1.33%
11882	旅顺供电分公司	方家变	南区二线	一品山水#2-1	630	0.55	563.56	563.56	未进入负面清	否	无	4.20%
11883	旅顺供电分公司	方家变	南区二线	一品山水#2-2	630	0.45	564.15	564.15	未进入负面清	否	无	1.85%
11884	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夏威夷#1-1	630	0.31	565.02	565.02	未进入负面清	否	无	-1.71%
11885	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夏威夷#1-2	630	0.46	564.07	564.07	未进入负面清	否	无	3.54%
11886	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夏威夷#2-1	630	0.51	563.77	563.77	未进入负面清	否	无	3.02%
11887	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夏威夷#2-2	630	0.40	564.45	564.45	未进入负面清	否	无	2.86%
11888	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#2号103	500	0.53	447.35	447.35	未进入负面清	否	无	1.73%
11889	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#2号104	500	0.29	448.53	448.53	未进入负面清	否	无	-0.72%
11890	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#3号103	630	0.63	563.01	563.01	未进入负面清	否	无	-7.59%
11891	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#3号104	630	0.29	565.17	565.17	未进入负面清	否	无	5.41%
11892	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	夕阳红#3号105	630	0.21	565.65	565.65	未进入负面清	否	无	-5.30%
11893	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#1-1	630	0.64	563.00	563.00	未进入负面清	否	无	-3.71%
11894	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#1-2	630	0.60	563.21	563.21	未进入负面清	否	无	9.02%
11895	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#3-1	630	0.57	563.39	563.39	未进入负面清	否	无	-7.02%
11896	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#3-2	630	0.56	563.45	563.45	未进入负面清	否	无	5.58%
11897	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#3-3	315	0.29	282.60	282.60	未进入负面清	否	无	-6.56%
11898	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#5-1	630	0.42	564.33	564.33	未进入负面清	否	无	-0.47%
11899	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#5-2	630	0.65	562.91	562.91	未进入负面清	否	无	2.11%
11900	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#2-1	630	0.44	564.20	564.20	未进入负面清	否	无	-3.29%
11901	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#2-2	630	0.49	563.92	563.92	未进入负面清	否	无	-0.21%
11902	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#4-1	800	0.41	716.69	716.69	未进入负面清	否	无	1.87%
11903	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#4-2	800	0.49	716.11	716.11	未进入负面清	否	无	6.72%
11904	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#6-1	800	0.70	714.43	714.43	未进入负面清	否	无	-7.84%
11905	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#6-2	800	0.48	716.17	716.17	未进入负面清	否	无	-3.60%

11906	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#5-1	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清	否	无	-0.30%
11907	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#5-2	630	0.58	563.37	563.37	未进入负面清	否	无	4.66%
11908	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#6-1	630	0.58	563.37	563.37	未进入负面清	否	无	3.29%
11909	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#6-2	630	0.46	564.11	564.11	未进入负面清	否	无	5.78%
11910	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#7-1	630	0.69	562.66	562.66	未进入负面清	否	无	8.83%
11911	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#7-2	630	0.57	563.44	563.44	未进入负面清	否	无	6.46%
11912	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#8-1	630	0.42	564.36	564.36	未进入负面清	否	无	-5.89%
11913	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#9-1	630	0.44	564.22	564.22	未进入负面清	否	无	-1.12%
11914	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#9-2	630	0.60	563.24	563.24	未进入负面清	否	无	-4.55%
11915	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#12-1	315	0.32	282.49	282.49	未进入负面清	否	无	8.90%
11916	旅顺供电分公司	和平变	华通乙线	华通#16-1	630	0.49	563.92	563.92	未进入负面清	否	无	9.33%
11917	旅顺供电分公司	和平变	华通乙线	华通#16-2	630	0.53	563.68	563.68	未进入负面清	否	无	-7.75%
11918	旅顺供电分公司	和平变	华通乙线	华通#17-1	800	0.49	716.10	716.10	未进入负面清	否	无	-7.87%
11919	旅顺供电分公司	和平变	华通乙线	华通#17-2	800	0.55	715.58	715.58	未进入负面清	否	无	9.52%
11920	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#18-1	800	0.49	716.04	716.04	未进入负面清	否	无	6.44%
11921	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#18-2	800	0.50	716.04	716.04	未进入负面清	否	无	2.99%
11922	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#19-1	630	0.42	564.36	564.36	未进入负面清	否	无	8.07%
11923	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#19-2	630	0.68	562.73	562.73	未进入负面清	否	无	-9.83%
11924	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	华通#14	630	0.50	563.88	563.88	未进入负面清	否	无	8.06%
11925	旅顺供电分公司	和平变	香海线	华通#15	630	0.23	565.55	565.55	未进入负面清	否	无	5.45%
11926	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#20-2	630	0.45	564.16	564.16	未进入负面清	否	无	-2.85%
11927	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#2-1	630	0.41	564.42	564.42	未进入负面清	否	无	4.26%
11928	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#2-2	630	0.49	563.92	563.92	未进入负面清	否	无	-6.70%
11929	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#1-1	630	0.54	563.57	563.57	未进入负面清	否	无	2.46%
11930	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#3-1	630	0.65	562.93	562.93	未进入负面清	否	无	-1.72%
11931	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#3-2	630	0.30	565.13	565.13	未进入负面清	否	无	6.05%
11932	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#4-1	630	0.59	563.26	563.26	未进入负面清	否	无	3.45%
11933	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#4-2	630	0.62	563.10	563.10	未进入负面清	否	无	-3.34%
11934	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#5-1	630	0.63	563.05	563.05	未进入负面清	否	无	0.69%
11935	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#5	630	0.52	563.72	563.72	未进入负面清	否	无	2.52%
11936	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东#6-1	630	0.58	563.32	563.32	未进入负面清	否	无	6.94%
11937	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大东动迁#1住宅	630	0.43	564.32	564.32	未进入负面清	否	无	6.38%
11938	旅顺供电分公司	创新变	方杨二线	滨海支#13右1	100	0.32	89.68	89.68	未进入负面清	否	无	9.89%
11939	旅顺供电分公司	创新变	方杨二线	玫瑰花园1号	500	0.39	448.03	448.03	未进入负面清	否	无	-7.42%
11940	旅顺供电分公司	和平变	和方乙线	夕阳红1号	500	0.63	446.87	446.87	未进入负面清	否	无	-9.29%
11941	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	江西干#27	250	0.22	224.46	224.46	未进入负面清	否	无	-4.25%
11942	旅顺供电分公司	创新变	盐水线	大东支#11右3	50	0.25	44.88	44.88	未进入负面清	否	无	8.48%
11943	旅顺供电分公司	铁山变	方甲乙线	大东二分#23	160	0.32	143.49	143.49	未进入负面清	否	无	-1.07%
11944	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#1-1	800	0.69	714.51	714.51	未进入负面清	否	无	2.98%
11945	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#1-2	800	0.45	716.42	716.42	未进入负面清	否	无	-4.37%
11946	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#2-1	800	0.54	715.70	715.70	未进入负面清	否	无	9.57%
11947	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#2-2	800	0.34	717.25	717.25	未进入负面清	否	无	-8.68%
11948	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#3-1	800	0.68	714.59	714.59	未进入负面清	否	无	1.99%
11949	旅顺供电分公司	江西变	机车甲线	江安#3-2	800	0.25	718.00	718.00	未进入负面清	否	无	-6.75%
11950	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#1新变	1000	0.51	894.94	894.94	未进入负面清	否	无	3.49%
11951	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#1-2	1000	0.45	895.54	895.54	未进入负面清	否	无	-9.44%

11952	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#2-2	800	0.67	714.61	714.61	未进入负面清	否	无	3.06%
11953	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#3-1	800	0.60	715.17	715.17	未进入负面清	否	无	-2.33%
11954	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#3-2	800	0.62	715.05	715.05	未进入负面清	否	无	-4.27%
11955	旅顺供电分公司	和平变	和开线	香海连天#5新变	1000	0.54	894.62	894.62	未进入负面清	否	无	9.54%
11956	旅顺供电分公司	方家变	方开乙线	香海连天#4-1	630	0.63	563.06	563.06	未进入负面清	否	无	1.16%
11957	旅顺供电分公司	方家变	方开乙线	香海连天#4-2	630	0.68	562.71	562.71	未进入负面清	否	无	9.60%
11958	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#11-1	800	0.46	716.29	716.29	未进入负面清	否	无	7.10%
11959	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#11-2	800	0.32	717.47	717.47	未进入负面清	否	无	-9.06%
11960	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	潘家#12-1	800	0.61	715.15	715.15	未进入负面清	否	无	-2.33%
11961	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	潘家#12-2	800	0.40	716.82	716.82	未进入负面清	否	无	7.21%
11962	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#13-1	800	0.59	715.25	715.25	未进入负面清	否	无	-0.77%
11963	旅顺供电分公司	江西变	宝恒甲线	潘家#13-2	800	0.32	717.44	717.44	未进入负面清	否	无	-9.99%
11964	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#1-103	800	0.45	716.38	716.38	未进入负面清	否	无	-2.61%
11965	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#1-104	800	0.64	714.90	714.90	未进入负面清	否	无	-6.03%
11966	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#2-103	800	0.47	716.25	716.25	未进入负面清	否	无	8.57%
11967	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#2-104	800	0.55	715.56	715.56	未进入负面清	否	无	-4.77%
11968	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#3-103	800	0.47	716.25	716.25	未进入负面清	否	无	7.69%
11969	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#3-104	800	0.48	716.20	716.20	未进入负面清	否	无	-4.85%
11970	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#4-103	630	0.65	562.91	562.91	未进入负面清	否	无	-0.19%
11971	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#5-103	500	0.69	446.53	446.53	未进入负面清	否	无	-8.33%
11972	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#5-104	500	0.45	447.77	447.77	未进入负面清	否	无	2.20%
11973	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#6-103	630	0.66	562.84	562.84	未进入负面清	否	无	-0.94%
11974	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#6-104	630	0.51	563.77	563.77	未进入负面清	否	无	-2.20%
11975	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#7-103	800	0.43	716.57	716.57	未进入负面清	否	无	-3.57%
11976	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#7-104	800	0.63	714.93	714.93	未进入负面清	否	无	2.28%
11977	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#8-103	800	0.62	715.05	715.05	未进入负面清	否	无	8.09%
11978	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#8-104	800	0.50	716.00	716.00	未进入负面清	否	无	-7.02%
11979	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#9-1	800	0.67	714.64	714.64	未进入负面清	否	无	5.61%
11980	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#9-2	1000	0.44	895.61	895.61	未进入负面清	否	无	-1.98%
11981	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#9-3	800	0.58	715.32	715.32	未进入负面清	否	无	5.64%
11982	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#10-103	800	0.50	716.02	716.02	未进入负面清	否	无	-2.12%
11983	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#10-104	800	0.49	716.11	716.11	未进入负面清	否	无	6.65%
11984	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	香海小镇#2公建	400	0.22	359.11	359.11	未进入负面清	否	无	-2.48%
11985	旅顺供电分公司	方家变	水产线	德特分#3号台1号	250	0.68	223.31	223.31	未进入负面清	否	无	2.21%
11986	旅顺供电分公司	方家变	水产线	开发区3号箱式配电站1号	400	0.55	357.80	357.80	未进入负面清	否	无	5.09%
11987	旅顺供电分公司	方家变	水产线	海紫苑1号住宅103	630	0.48	563.96	563.96	未进入负面清	否	无	-2.27%
11988	旅顺供电分公司	方家变	水产线	联建住宅箱式配电站1号	315	0.27	282.65	282.65	未进入负面清	否	无	-6.32%
11989	旅顺供电分公司	方家变	水产线	海紫苑1号住宅104	630	0.41	564.39	564.39	未进入负面清	否	无	7.13%
11990	旅顺供电分公司	方家变	建港线	荣世1号住宅102间隔	630	0.50	563.85	563.85	未进入负面清	否	无	7.87%
11991	旅顺供电分公司	方家变	建港线	荣世1号住宅配电站2号	630	0.62	563.10	563.10	未进入负面清	否	无	-4.27%
11992	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	月亮湾2号配电站1号	1000	0.43	895.69	895.69	未进入负面清	否	无	1.54%
11993	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	月亮湾1号配电站1间隔	630	0.21	565.67	565.67	未进入负面清	否	无	-1.23%
11994	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	月亮湾#4-1	1000	0.68	893.22	893.22	未进入负面清	否	无	-1.49%
11995	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	月亮湾#5-1	1000	0.56	894.39	894.39	未进入负面清	否	无	2.08%
11996	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	月亮湾4号新箱式配电站	1000	0.65	893.52	893.52	未进入负面清	否	无	3.35%
11997	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	月亮湾1号105间隔	1000	0.42	895.81	895.81	未进入负面清	否	无	-3.80%

11998	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#1住宅103配电	630	0.63	563.02	563.02	未进入负面清	否	无	0.96%
11999	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#2住宅103配电	630	0.60	563.22	563.22	未进入负面清	否	无	4.25%
12000	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#3住宅103配电	500	0.41	447.93	447.93	未进入负面清	否	无	4.78%
12001	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#4住宅103配电	500	0.21	448.97	448.97	未进入负面清	否	无	-2.86%
12002	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#1住宅104配电	630	0.60	563.21	563.21	未进入负面清	否	无	3.57%
12003	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#2住宅104配电	630	0.50	563.87	563.87	未进入负面清	否	无	-2.55%
12004	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#3住宅104配电	500	0.57	447.17	447.17	未进入负面清	否	无	-0.96%
12005	旅顺供电分公司	和平变	和方甲线	书香苑#4住宅104配电	500	0.56	447.19	447.19	未进入负面清	否	无	-4.58%
12006	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利2号	800	0.48	716.19	716.19	未进入负面清	否	无	7.25%
12007	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利4号	800	0.63	714.97	714.97	未进入负面清	否	无	-10.00%
12008	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城2号	630	0.61	563.15	563.15	未进入负面清	否	无	9.04%
12009	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城3号	630	0.69	562.67	562.67	未进入负面清	否	无	-7.65%
12010	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城1号	800	0.59	715.32	715.32	未进入负面清	否	无	7.05%
12011	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	后山羊分4号	200	0.36	179.29	179.29	未进入负面清	否	无	1.21%
12012	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	海滨支4号	500	0.40	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-4.26%
12013	旅顺供电分公司	和平变	临港甲线	铭城5号	800	0.61	715.14	715.14	未进入负面清	否	无	-0.52%
12014	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城4号	800	0.63	714.97	714.97	未进入负面清	否	无	7.85%
12015	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城3号	800	0.51	715.94	715.94	未进入负面清	否	无	1.38%
12016	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城2号	630	0.35	564.79	564.79	未进入负面清	否	无	-6.34%
12017	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利1号	800	0.42	716.61	716.61	未进入负面清	否	无	-9.57%
12018	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利2号	800	0.48	716.17	716.17	未进入负面清	否	无	-5.87%
12019	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城5号	800	0.64	714.85	714.85	未进入负面清	否	无	2.61%
12020	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城3号	800	0.44	716.45	716.45	未进入负面清	否	无	0.35%
12021	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城4号	800	0.62	715.01	715.01	未进入负面清	否	无	-8.56%
12022	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城6号	800	0.43	716.57	716.57	未进入负面清	否	无	-8.86%
12023	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城2号	630	0.65	562.88	562.88	未进入负面清	否	无	-2.19%
12024	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利3号	630	0.42	564.33	564.33	未进入负面清	否	无	9.32%
12025	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利1号	800	0.52	715.83	715.83	未进入负面清	否	无	5.95%
12026	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利4号	800	0.59	715.31	715.31	未进入负面清	否	无	-7.92%
12027	旅顺供电分公司	和平变	保利乙线	保利2号	800	0.48	716.18	716.18	未进入负面清	否	无	8.05%
12028	旅顺供电分公司	和平变	临港乙线	铭城1号	630	0.54	563.58	563.58	未进入负面清	否	无	6.75%
12029	旅顺供电分公司	方家变	水产线	阳光#1-1	630	0.51	563.80	563.80	未进入负面清	否	无	-9.30%
12030	旅顺供电分公司	方家变	水产线	顺乐#1-2	630	0.57	563.43	563.43	未进入负面清	否	无	1.98%
12031	旅顺供电分公司	和平变	交大线	阳光#1-2	630	0.38	564.63	564.63	未进入负面清	否	无	5.74%
12032	旅顺供电分公司	和平变	交大线	郁林#2-2	630	0.37	564.69	564.69	未进入负面清	否	无	-7.70%
12033	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	阳光#3-2	630	0.43	564.27	564.27	未进入负面清	否	无	-0.22%
12034	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	郁林#4-2	630	0.57	563.39	563.39	未进入负面清	否	无	9.47%
12035	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	观海#1住宅103配电	500	0.55	447.24	447.24	未进入负面清	否	无	-7.76%
12036	旅顺供电分公司	方家变	水产线	旅环#48	630	0.45	564.15	564.15	未进入负面清	否	无	-2.81%
12037	旅顺供电分公司	方家变	水产线	顺乐#1-1	630	0.43	564.28	564.28	未进入负面清	否	无	1.33%
12038	旅顺供电分公司	方家变	建港线	鞍旅#1	630	0.69	562.67	562.67	未进入负面清	否	无	-9.95%
12039	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	陈家#2间1	160	0.23	143.63	143.63	未进入负面清	否	无	5.13%
12040	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家#22	315	0.26	282.67	282.67	未进入负面清	否	无	-6.08%
12041	旅顺供电分公司	和平变	和方乙线	夕阳红#4左1	100	0.29	89.71	89.71	未进入负面清	否	无	-2.98%
12042	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	南区支#19	100	0.32	89.68	89.68	未进入负面清	否	无	6.27%
12043	旅顺供电分公司	创新变	方杨二线	海滨支#25左1	80	0.31	71.75	71.75	未进入负面清	否	无	1.70%

12044	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分#16	200	0.40	179.21	179.21	未进入负面清	否	无	9.96%
12045	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	海裕支#10	50	0.37	44.81	44.81	未进入负面清	否	无	3.10%
12046	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#7-3	630	0.58	563.33	563.33	未进入负面清	否	无	-4.19%
12047	旅顺供电分公司	创新变	方杨二线	后山羊分#34右3	100	0.33	89.67	89.67	未进入负面清	否	无	-5.30%
12048	旅顺供电分公司	和平变	华腾线	阳光#1住宅104配电	500	0.69	446.57	446.57	未进入负面清	否	无	-1.21%
12049	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	美林#7-4	630	0.33	564.92	564.92	未进入负面清	否	无	1.58%
12050	旅顺供电分公司	和平变	美林线	美林#8-1	630	0.44	564.21	564.21	未进入负面清	否	无	-1.74%
12051	旅顺供电分公司	和平变	交大线	郁林#2-1	630	0.40	564.47	564.47	未进入负面清	否	无	-3.57%
12052	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	郁林#4-1	630	0.46	564.11	564.11	未进入负面清	否	无	-4.08%
12053	旅顺供电分公司	和平变	郁海线	郁林#3-1	630	0.63	563.04	563.04	未进入负面清	否	无	-7.94%
12054	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业1号	630	0.48	563.96	563.96	未进入负面清	否	无	0.09%
12055	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	海辉街2号	500	0.43	447.85	447.85	未进入负面清	否	无	3.72%
12056	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业1号	630	0.53	563.64	563.64	未进入负面清	否	无	7.55%
12057	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业2号	630	0.52	563.74	563.74	未进入负面清	否	无	5.10%
12058	旅顺供电分公司	和平变	和开线	西北分42左6	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清	否	无	5.15%
12059	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业2号	630	0.69	562.68	562.68	未进入负面清	否	无	-6.51%
12060	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业3号	800	0.57	715.41	715.41	未进入负面清	否	无	-0.51%
12061	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业3号	800	0.43	716.58	716.58	未进入负面清	否	无	6.44%
12062	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	江化分10号	100	0.33	89.67	89.67	未进入负面清	否	无	0.83%
12063	旅顺供电分公司	方家变	建港线	高家村1号	630	0.54	563.61	563.61	未进入负面清	否	无	-0.38%
12064	旅顺供电分公司	方家变	建港线	高家村2号	630	0.68	562.71	562.71	未进入负面清	否	无	1.38%
12065	旅顺供电分公司	铁山变	方家乙线	方铁干2号	630	0.27	565.29	565.29	未进入负面清	否	无	-9.17%
12066	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业4号	800	0.56	715.55	715.55	未进入负面清	否	无	-1.92%
12067	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	大力置业4号	800	0.58	715.38	715.38	未进入负面清	否	无	-1.04%
12068	旅顺供电分公司	方家变	建港线	高家村1号	630	0.46	564.10	564.10	未进入负面清	否	无	-0.65%
12069	旅顺供电分公司	方家变	建港线	高家村2号	630	0.67	562.76	562.76	未进入负面清	否	无	9.97%
12070	旅顺供电分公司	方家变	水产线	西北分37	200	0.30	179.40	179.40	未进入负面清	否	无	5.34%
12071	旅顺供电分公司	方家变	水产线	西北分57	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清	否	无	-8.79%
12072	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	和方干9号	315	0.70	281.30	281.30	未进入负面清	否	无	-4.55%
12073	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	和方干7号	200	0.48	179.03	179.03	未进入负面清	否	无	2.56%
12074	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	海辉街1号	500	0.70	446.52	446.52	未进入负面清	否	无	1.58%
12075	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	夏家分4号	315	0.38	282.32	282.32	未进入负面清	否	无	-5.04%
12076	旅顺供电分公司	方家变	南区一线	海韵街1号	630	0.23	565.56	565.56	未进入负面清	否	无	5.42%
12077	旅顺供电分公司	方家变	水产线	泵站分1号	315	0.38	282.30	282.30	未进入负面清	否	无	1.64%
12078	旅顺供电分公司	方家变	建港线	大显分2号	500	0.60	447.01	447.01	未进入负面清	否	无	-8.45%
12079	旅顺供电分公司	方家变	水产线	西北分18号	200	0.22	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	-7.57%
12080	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	碧海新苑#1	800	0.63	714.97	714.97	未进入负面清	否	无	-8.65%
12081	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	碧海新苑#2	800	0.50	716.02	716.02	未进入负面清	否	无	-0.59%
12082	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	碧海新苑#3	800	0.44	716.44	716.44	未进入负面清	否	无	9.76%
12083	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	碧海新苑#4	800	0.65	714.79	714.79	未进入负面清	否	无	2.22%
12084	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	隋家沟支#5右1	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清	否	无	1.40%
12085	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	矿业支#9	100	0.28	89.72	89.72	未进入负面清	否	无	-6.42%
12086	旅顺供电分公司	江西变	宝恒乙线	隋家二支#5	200	0.30	179.41	179.41	未进入负面清	否	无	-2.38%
12087	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣于#50左7	200	0.50	178.99	178.99	未进入负面清	否	无	8.42%
12088	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	大潘家分#8	200	0.44	179.12	179.12	未进入负面清	否	无	-0.09%
12089	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	大口井分#23右6	200	0.23	179.54	179.54	未进入负面清	否	无	-6.25%

12090	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	安岭支#11	200	0.52	178.96	178.96	未进入负面清	否	无	6.09%
12091	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	安岭支#17	200	0.32	179.37	179.37	未进入负面清	否	无	9.64%
12092	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	安岭支#28	200	0.51	178.98	178.98	未进入负面清	否	无	6.52%
12093	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#50左4	315	0.49	281.96	281.96	未进入负面清	否	无	-9.99%
12094	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	江西干#118	200	0.20	179.59	179.59	未进入负面清	否	无	-2.46%
12095	旅顺供电分公司	江西变	江双乙线	代岭支#5	315	0.20	282.86	282.86	未进入负面清	否	无	7.91%
12096	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	专家楼箱变	400	0.35	358.61	358.61	未进入负面清	否	无	4.10%
12097	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	大口井分#17	315	0.39	282.26	282.26	未进入负面清	否	无	0.29%
12098	旅顺供电分公司	江西变	江双乙线	代岭支#19	100	0.60	89.40	89.40	未进入负面清	否	无	1.34%
12099	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	大口井#4	315	0.61	281.57	281.57	未进入负面清	否	无	-4.29%
12100	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#86右1	400	0.52	357.92	357.92	未进入负面清	否	无	-4.90%
12101	旅顺供电分公司	江西变	江双乙线	江双干#12	315	0.67	281.39	281.39	未进入负面清	否	无	0.92%
12102	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#44间1	200	0.58	178.85	178.85	未进入负面清	否	无	2.07%
12103	旅顺供电分公司	江西变	江双乙线	代岭支#4间1	400	0.32	358.72	358.72	未进入负面清	否	无	7.78%
12104	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	高家二分#21	200	0.55	178.89	178.89	未进入负面清	否	无	2.32%
12105	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	轮渡支#5	160	0.52	143.17	143.17	未进入负面清	否	无	-6.73%
12106	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	隋家分#5	315	0.52	281.87	281.87	未进入负面清	否	无	1.40%
12107	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	隋家分#7左5	200	0.66	178.68	178.68	未进入负面清	否	无	-5.31%
12108	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	江家干#22	400	0.31	358.77	358.77	未进入负面清	否	无	7.38%
12109	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	山沟村分#4	200	0.30	179.41	179.41	未进入负面清	否	无	-8.07%
12110	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	山沟村分#14	315	0.33	282.48	282.48	未进入负面清	否	无	4.24%
12111	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#116	200	0.38	179.24	179.24	未进入负面清	否	无	6.73%
12112	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	陈家沟分#9台	100	0.22	89.78	89.78	未进入负面清	否	无	-6.80%
12113	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#157右1	100	0.33	89.67	89.67	未进入负面清	否	无	-5.55%
12114	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#159	100	0.38	89.62	89.62	未进入负面清	否	无	-6.90%
12115	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#169	100	0.38	89.62	89.62	未进入负面清	否	无	-4.53%
12116	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董滨分#9	200	0.59	178.82	178.82	未进入负面清	否	无	3.25%
12117	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董滨分#18	100	0.35	89.65	89.65	未进入负面清	否	无	-1.21%
12118	旅顺供电分公司	江西变	海港线	天门山#1-1	800	0.61	715.15	715.15	未进入负面清	否	无	3.61%
12119	旅顺供电分公司	江西变	海港线	天门山#1-2	800	0.50	716.03	716.03	未进入负面清	否	无	1.74%
12120	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	碧海新苑#1	800	0.36	717.12	717.12	未进入负面清	否	无	0.27%
12121	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	碧海新苑#2	800	0.37	717.00	717.00	未进入负面清	否	无	-7.15%
12122	旅顺供电分公司	江西变	江水甲线	碧海新苑#3	800	0.29	717.67	717.67	未进入负面清	否	无	7.14%
12123	旅顺供电分公司	江西变	江水乙线	碧海新苑#4	800	0.24	718.08	718.08	未进入负面清	否	无	5.89%
12124	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	高家二分#32	50	0.32	44.84	44.84	未进入负面清	否	无	-1.00%
12125	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	江西干#91	100	0.33	89.67	89.67	未进入负面清	否	无	-6.49%
12126	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	天门山#2-1	800	0.49	716.10	716.10	未进入负面清	否	无	-8.26%
12127	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	天门山#2-2	800	0.45	716.38	716.38	未进入负面清	否	无	1.98%
12128	旅顺供电分公司	江西变	江家甲线	碧海新苑#1	800	0.52	715.87	715.87	未进入负面清	否	无	3.48%
12129	旅顺供电分公司	江西变	江家甲线	碧海新苑#2	800	0.65	714.79	714.79	未进入负面清	否	无	-6.92%
12130	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	碧海新苑#3	800	0.54	715.71	715.71	未进入负面清	否	无	-1.81%
12131	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	碧海新苑#4	800	0.46	716.35	716.35	未进入负面清	否	无	-6.62%
12132	旅顺供电分公司	方家变	陈家线	江西干#78	315	0.38	282.30	282.30	未进入负面清	否	无	-8.15%
12133	旅顺供电分公司	方家变	花月线	花间月#1-1	800	0.57	715.44	715.44	未进入负面清	否	无	-4.48%
12134	旅顺供电分公司	方家变	花月线	花间月#1-2	800	0.49	716.07	716.07	未进入负面清	否	无	5.39%
12135	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	花间月#2-1	800	0.41	716.71	716.71	未进入负面清	否	无	9.54%

12136	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	花间月#2-2	800	0.48	716.19	716.19	未进入负面清单	否	无	-6.74%
12137	旅顺供电分公司	方家变	花月线	花间月#3-1	800	0.44	716.50	716.50	未进入负面清单	否	无	3.53%
12138	旅顺供电分公司	方家变	花月线	花间月#3-2	800	0.49	716.10	716.10	未进入负面清单	否	无	-6.10%
12139	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	花间月#4-1	800	0.43	716.57	716.57	未进入负面清单	否	无	2.82%
12140	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	花间月#4-2	800	0.57	715.44	715.44	未进入负面清单	否	无	8.14%
12141	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	龙头园区2号配电站2号变压器	630	0.48	563.97	563.97	未进入负面清单	否	无	-5.74%
12142	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	龙头园区3号配电站1号变压器	630	0.49	563.90	563.90	未进入负面清单	否	无	-9.29%
12143	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	1号配电站1号变压器	630	0.59	563.31	563.31	未进入负面清单	否	无	6.92%
12144	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	1号配电站2号变压器	630	0.46	564.09	564.09	未进入负面清单	否	无	-9.50%
12145	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	5号配电站1号变压器	630	0.47	564.03	564.03	未进入负面清单	否	无	-5.91%
12146	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	5号配电站2号变压器	630	0.62	563.11	563.11	未进入负面清单	否	无	7.93%
12147	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	龙头园区4号配电站2号变压器	630	0.69	562.64	562.64	未进入负面清单	否	无	8.79%
12148	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	龙头园区6号配电站1号变压器	630	0.59	563.28	563.28	未进入负面清单	否	无	-5.35%
12149	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	大连亿通房地产开发有限公司(翠岫联芳小区1号住宅配电站1号变压器)	1000	0.21	897.86	897.86	未进入负面清单	否	无	5.58%
12150	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	大连亿通房地产开发有限公司(翠岫联芳小区1号住宅配电站2号变压器)	1000	0.53	894.70	894.70	未进入负面清单	否	无	-0.64%
12151	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	大连亿通房地产开发有限公司(翠岫联芳小区2号住宅配电站1号变压器)	800	0.44	716.51	716.51	未进入负面清单	否	无	7.78%
12152	旅顺供电分公司	水营变	水新甲线	水新干25号右3	50	0.24	44.88	44.88	未进入负面清单	否	无	5.25%
12153	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	旅龙干号100号	315	0.28	282.63	282.63	未进入负面清单	否	无	-2.28%
12154	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	大孤山支12号	100	0.32	89.68	89.68	未进入负面清单	否	无	0.20%
12155	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	五间房分10号	200	0.28	179.45	179.45	未进入负面清单	否	无	3.33%
12156	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	龙头支8号	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清单	否	无	0.00%
12157	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	龙头支17号	315	0.24	282.75	282.75	未进入负面清单	否	无	5.29%
12158	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	塔龙干84号右9号	200	0.59	178.83	178.83	未进入负面清单	否	无	-6.02%
12159	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	塔龙干69左1	315	0.35	282.41	282.41	未进入负面清单	否	无	-9.79%
12160	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	塔龙干82号	200	0.35	179.31	179.31	未进入负面清单	否	无	-9.10%
12161	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干141右2号	200	0.31	179.39	179.39	未进入负面清单	否	无	0.22%
12162	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干134右1号	200	0.62	178.76	178.76	未进入负面清单	否	无	0.94%
12163	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干125左2号	200	0.26	179.48	179.48	未进入负面清单	否	无	-8.39%
12164	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干138号	200	0.35	179.31	179.31	未进入负面清单	否	无	-1.60%
12165	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	塔龙干76号左5	200	0.39	179.23	179.23	未进入负面清单	否	无	3.95%
12166	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	龙头支2号左1号	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清单	否	无	-6.74%
12167	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	付家支11号左3号	400	0.37	358.51	358.51	未进入负面清单	否	无	4.23%
12168	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干114号右1号	200	0.28	179.43	179.43	未进入负面清单	否	无	5.10%
12169	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	塔龙干109号	200	0.34	179.33	179.33	未进入负面清单	否	无	-5.38%
12170	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	塔龙干132号	315	0.22	282.80	282.80	未进入负面清单	否	无	-1.12%
12171	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	付龙支17号	200	0.26	179.49	179.49	未进入负面清单	否	无	4.10%
12172	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干95号	400	0.26	358.95	358.95	未进入负面清单	否	无	0.68%
12173	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干91号右2	400	0.56	357.76	357.76	未进入负面清单	否	无	-6.88%
12174	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干73号	100	0.33	89.67	89.67	未进入负面清单	否	无	7.64%
12175	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干93号左2	100	0.34	89.66	89.66	未进入负面清单	否	无	6.02%
12176	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干103号	200	0.37	179.27	179.27	未进入负面清单	否	无	6.49%
12177	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	硕城1号住宅配电站1号变压器	400	0.43	358.30	358.30	未进入负面清单	否	无	5.92%
12178	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	硕城1号住宅配电站2号变压器	400	0.60	357.59	357.59	未进入负面清单	否	无	1.16%

12179	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园1号住宅配电站1号变压器	630	0.65	562.89	562.89	未进入负面清	否	无	0.40%
12180	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园1号住宅配电站2号变压器	630	0.51	563.77	563.77	未进入负面清	否	无	0.74%
12181	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园2号住宅配电站1号变压器	630	0.56	563.46	563.46	未进入负面清	否	无	-5.73%
12182	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园2号住宅配电站2号变压器	630	0.69	562.66	562.66	未进入负面清	否	无	8.58%
12183	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园3号住宅配电站1号变压器	630	0.32	564.96	564.96	未进入负面清	否	无	-1.04%
12184	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	欣家园3号住宅配电站2号变压器	630	0.30	565.12	565.12	未进入负面清	否	无	-0.57%
12185	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	福胜支#2间1	400	0.22	359.11	359.11	未进入负面清	否	无	-2.22%
12186	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	梨岚支#32	200	0.36	179.27	179.27	未进入负面清	否	无	-7.16%
12187	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	梨岚支#17右3	200	0.45	179.10	179.10	未进入负面清	否	无	-7.60%
12188	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	福胜支#20	80	0.23	71.82	71.82	未进入负面清	否	无	6.89%
12189	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干#29	200	0.33	179.34	179.34	未进入负面清	否	无	6.01%
12190	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	中路分#17	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清	否	无	9.07%
12191	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙分#9	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清	否	无	-0.36%
12192	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙分#4	400	0.33	358.70	358.70	未进入负面清	否	无	-9.66%
12193	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	大八里支#2	315	0.61	281.58	281.58	未进入负面清	否	无	0.59%
12194	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	丘岭支#18左1	400	0.54	357.84	357.84	未进入负面清	否	无	5.55%
12195	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	丘岭支#30右5	200	0.27	179.46	179.46	未进入负面清	否	无	7.43%
12196	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	旅龙干#174	315	0.50	281.91	281.91	未进入负面清	否	无	6.43%
12197	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水甲线	旅龙干#178左2	200	0.34	179.33	179.33	未进入负面清	否	无	-2.67%
12198	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	姜家支12号右2	315	0.22	282.82	282.82	未进入负面清	否	无	-8.30%
12199	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	姜家支12号右8	200	0.70	178.61	178.61	未进入负面清	否	无	-7.76%
12200	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	水龙干64号	400	0.25	358.99	358.99	未进入负面清	否	无	-0.71%
12201	旅顺供电分公司	水营变	梨岚线	梨岚支3号左1	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清	否	无	-9.53%
12202	旅顺供电分公司	英歌石	英川甲线	欣家园4号住宅配电站1号变压器	630	0.55	563.51	563.51	未进入负面清	否	无	-5.08%
12203	旅顺供电分公司	英歌石	英川甲线	欣家园4号住宅配电站2号变压器	630	0.54	563.57	563.57	未进入负面清	否	无	9.51%
12204	旅顺供电分公司	英歌石	英川乙线	欣家园5号住宅配电站1号变压器	800	0.56	715.52	715.52	未进入负面清	否	无	0.78%
12205	旅顺供电分公司	英歌石	英川乙线	欣家园5号住宅配电站2号变压器	800	0.44	716.44	716.44	未进入负面清	否	无	7.51%
12206	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	E06#6住宅配电站103间隔配电变压器	100	0.38	89.62	89.62	未进入负面清	否	无	0.61%
12207	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	E06#6住宅配电站104间隔配电变压器	500	0.48	447.58	447.58	未进入负面清	否	无	9.28%
12208	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山#3住宅箱式配电站变压器	800	0.33	717.39	717.39	未进入负面清	否	无	7.84%
12209	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾中心变电所104变压器	500	0.35	448.24	448.24	未进入负面清	否	无	9.26%
12210	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	鲍鱼肚分23号变压器	800	0.62	715.02	715.02	未进入负面清	否	无	-3.54%
12211	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	鲍鱼肚分32号台1号变压器	200	0.70	178.60	178.60	未进入负面清	否	无	3.67%
12212	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	鲍鱼肚分4号左1变压器	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清	否	无	-8.24%
12213	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	鲍鱼肚分6号右4变压器	160	0.22	143.64	143.64	未进入负面清	否	无	9.33%
12214	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	宸泰配电站101配电变压器	400	0.52	357.93	357.93	未进入负面清	否	无	7.24%
12215	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	晨曦#1住宅配电站103间隔配电变压器	630	0.70	562.62	562.62	未进入负面清	否	无	2.67%
12216	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	晨曦#1住宅配电站104间隔配电变压器	630	0.69	562.65	562.65	未进入负面清	否	无	-1.23%
12217	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	晨曦#2住宅配电站103间隔配电变压器	630	0.47	564.02	564.02	未进入负面清	否	无	4.12%
12218	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	晨曦#2住宅配电站104间隔配电变压器	630	0.49	563.89	563.89	未进入负面清	否	无	1.24%
12219	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	大龙#6配电站103间隔配电变压器	160	0.20	143.68	143.68	未进入负面清	否	无	-8.94%
12220	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙2号箱式配电站	400	0.26	358.96	358.96	未进入负面清	否	无	2.70%
12221	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙7号箱式配电站	315	0.33	282.48	282.48	未进入负面清	否	无	-6.20%
12222	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干33号台	630	0.57	563.44	563.44	未进入负面清	否	无	-6.45%
12223	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干38号左1	250	0.54	223.64	223.64	未进入负面清	否	无	-7.64%
12224	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干38左2台1号变压器	630	0.54	563.62	563.62	未进入负面清	否	无	8.56%

12225	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干5间1台1号变压器	315	0.53	281.84	281.84	未进入负面清	否	无	-2.81%
12226	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干79号右1变台变压器	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清	否	无	-4.71%
12227	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	大龙王塘3号住宅配电站103配电变压器	630	0.54	563.61	563.61	未进入负面清	否	无	-8.61%
12228	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	大龙王塘3号住宅配电站104配电变压器	630	0.44	564.22	564.22	未进入负面清	否	无	8.95%
12229	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分#15	160	0.28	143.56	143.56	未进入负面清	否	无	-6.65%
12230	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分103#	160	0.34	143.45	143.45	未进入负面清	否	无	-2.78%
12231	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分23#	200	0.25	179.49	179.49	未进入负面清	否	无	4.63%
12232	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	大石洞分40#	100	0.32	89.68	89.68	未进入负面清	否	无	0.71%
12233	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分57号	100	0.28	89.72	89.72	未进入负面清	否	无	7.21%
12234	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞分70号	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清	否	无	-7.59%
12235	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	大石洞分83间1变压器	315	0.33	282.46	282.46	未进入负面清	否	无	7.70%
12236	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	大石洞分85号	200	0.33	179.33	179.33	未进入负面清	否	无	-3.23%
12237	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	大石洞支11#	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清	否	无	0.32%
12238	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	大外1号住宅配电站1号变压器	800	0.56	715.53	715.53	未进入负面清	否	无	0.92%
12239	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	大外1号住宅配电站2号变压器	800	0.63	714.98	714.98	未进入负面清	否	无	0.69%
12240	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	大外2号住宅配电站1号变压器	800	0.61	715.14	715.14	未进入负面清	否	无	6.61%
12241	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	大外2号住宅配电站2号变压器	800	0.63	714.94	714.94	未进入负面清	否	无	7.41%
12242	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	E06#1住宅配电站1#配电变压器	315	0.24	282.74	282.74	未进入负面清	否	无	-8.92%
12243	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	E06#1住宅配电站2#配电变压器	630	0.62	563.12	563.12	未进入负面清	否	无	0.95%
12244	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	E06#4住宅配电站103配电变压器	800	0.59	715.29	715.29	未进入负面清	否	无	8.91%
12245	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	E06#4住宅配电站104配电变压器	800	0.21	718.36	718.36	未进入负面清	否	无	0.41%
12246	旅顺供电分公司	黄泥川	黄中甲线	E06#5住宅配电站104间隔配电变压器	630	0.39	564.56	564.56	未进入负面清	否	无	-1.31%
12247	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾#1配电站S变压器	500	0.36	448.19	448.19	未进入负面清	否	无	4.65%
12248	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分#14左1台D	630	0.58	563.34	563.34	未进入负面清	否	无	-5.55%
12249	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干55号	630	0.42	564.35	564.35	未进入负面清	否	无	7.27%
12250	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	大龙干72台1号变压器	315	0.22	282.81	282.81	未进入负面清	否	无	6.44%
12251	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干112号	500	0.61	446.95	446.95	未进入负面清	否	无	-6.53%
12252	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山2号住宅箱式配电站1号配电变压器	630	0.26	565.39	565.39	未进入负面清	否	无	2.87%
12253	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山9号住宅箱式配电站1号配电变压器	630	0.40	564.47	564.47	未进入负面清	否	无	-1.51%
12254	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾#2配电站1号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未进入负面清	否	无	8.96%
12255	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾#2配电站2号变压器	100	0.36	89.64	89.64	未进入负面清	否	无	5.23%
12256	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	蓝湾6号住宅配电站2号配电变压器	400	0.37	358.53	358.53	未进入负面清	否	无	-1.04%
12257	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	蓝湾6号住宅配电站新1间隔配电变压器	200	0.23	179.53	179.53	未进入负面清	否	无	-7.93%
12258	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾小区2号箱式配电站1号配电变压器	100	0.23	89.77	89.77	未进入负面清	否	无	-1.88%
12259	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾小区4号箱式配电站1号变压器	200	0.35	179.29	179.29	未进入负面清	否	无	-5.19%
12260	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	龙塘变102黄泥线黄泥干#126右7	500	0.48	447.60	447.60	未进入负面清	否	无	-2.34%
12261	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	龙塘变102黄泥线黄泥干#128	800	0.50	715.97	715.97	未进入负面清	否	无	7.58%
12262	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干75号	800	0.44	716.50	716.50	未进入负面清	否	无	2.73%
12263	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	龙王塘1号小区#2住宅配电站1号	630	0.52	563.71	563.71	未进入负面清	否	无	-1.93%
12264	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	龙王塘1号小区#2住宅配电站2号	630	0.52	563.72	563.72	未进入负面清	否	无	2.60%
12265	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	泥佛分#14变压器	200	0.36	179.28	179.28	未进入负面清	否	无	6.75%
12266	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	日堃#1住宅配电站1号配电变压器	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清	否	无	-8.46%
12267	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	日堃#1住宅配电站2号配电变压器	630	0.55	563.55	563.55	未进入负面清	否	无	6.01%
12268	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	日堃#2住宅配电站1号	630	0.42	564.38	564.38	未进入负面清	否	无	-5.05%
12269	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	山水明园#1箱式配电站1号变压器	50	0.38	44.81	44.81	未进入负面清	否	无	0.43%
12270	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	山水明园1号住宅配电站新1号变压器	200	0.40	179.21	179.21	未进入负面清	否	无	2.94%

12271	旅顺供电分公司	黄泥川	天软乙线	山水明园1号住宅配电站新2号变压器	630	0.29	565.14	565.14	未进入负面清	否	无	-2.66%
12272	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	园2号住宅配电站新102变压器间隔配电	630	0.30	565.13	565.13	未进入负面清	否	无	-2.56%
12273	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园#1住宅配电站1号	800	0.57	715.43	715.43	未进入负面清	否	无	-8.50%
12274	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园#1住宅配电站2号	800	0.43	716.53	716.53	未进入负面清	否	无	-8.30%
12275	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	万樱园#2住宅配电站1号	800	0.43	716.59	716.59	未进入负面清	否	无	1.01%
12276	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	万樱园#2住宅配电站2号	800	0.63	714.92	714.92	未进入负面清	否	无	-4.87%
12277	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园#4住宅配电站103间隔配电变压器	800	0.48	716.14	716.14	未进入负面清	否	无	9.58%
12278	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园#4住宅配电站104间隔配电变压器	800	0.64	714.89	714.89	未进入负面清	否	无	5.91%
12279	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	万樱园#5住宅配电站103间隔配电变压器	800	0.45	716.38	716.38	未进入负面清	否	无	-7.86%
12280	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	万樱园#5住宅配电站104间隔配电变压器	800	0.53	715.77	715.77	未进入负面清	否	无	-8.53%
12281	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分#14左1台4号变	800	0.28	717.77	717.77	未进入负面清	否	无	-2.12%
12282	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分14号左1台3号变改	800	0.31	717.53	717.53	未进入负面清	否	无	-8.53%
12283	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	物华分4号	630	0.54	563.57	563.57	未进入负面清	否	无	-9.65%
12284	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	樱花园#3住宅配电站1号	630	0.58	563.32	563.32	未进入负面清	否	无	-4.32%
12285	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	樱花园#3住宅配电站2号	630	0.11	566.29	566.29	未进入负面清	否	无	6.94%
12286	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	樱花园#4住宅配电站1号	630	0.45	564.16	564.16	未进入负面清	否	无	-9.39%
12287	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	樱花园#4住宅配电站2号	630	0.47	564.02	564.02	未进入负面清	否	无	9.05%
12288	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	龙湾1号住宅配电站1号变压器配电变压器	630	0.41	564.41	564.41	未进入负面清	否	无	-6.92%
12289	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	玉龙湾1号住宅配电站新103配电变压器	630	0.60	563.22	563.22	未进入负面清	否	无	-1.36%
12290	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙甲线	悦龙居#1住宅配电站103间隔配电变压器	800	0.44	716.50	716.50	未进入负面清	否	无	8.18%
12291	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙甲线	悦龙居#1住宅配电站104间隔配电变压器	800	0.59	715.25	715.25	未进入负面清	否	无	2.02%
12292	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙乙线	悦龙居#2住宅配电站103配电变压器	800	0.69	714.48	714.48	未进入负面清	否	无	-8.58%
12293	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙乙线	悦龙居#2住宅配电站104配电变压器	800	0.47	716.21	716.21	未进入负面清	否	无	-1.60%
12294	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	中瀛2号住宅配电站2号变压器	630	0.61	563.18	563.18	未进入负面清	否	无	2.06%
12295	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	佛门寺支33号变压器	800	0.60	715.16	715.16	未进入负面清	否	无	-9.84%
12296	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	佛门寺支4号	500	0.24	448.80	448.80	未进入负面清	否	无	-3.15%
12297	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	郭家沟#1箱式配电站S	315	0.30	282.56	282.56	未进入负面清	否	无	8.87%
12298	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	郭家沟分5号变压器	250	0.28	224.30	224.30	未进入负面清	否	无	6.74%
12299	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	海尚明珠3号住宅配电站1号变压器	800	0.46	716.35	716.35	未进入负面清	否	无	6.41%
12300	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	海尚明珠3号住宅配电站2号变压器	800	0.51	715.95	715.95	未进入负面清	否	无	6.32%
12301	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	海尚明珠4号住宅配电站1号变压器	100	0.22	89.78	89.78	未进入负面清	否	无	-9.02%
12302	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	海尚明珠4号住宅配电站2号变压器	200	0.26	179.49	179.49	未进入负面清	否	无	5.85%
12303	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	海尚明珠1号住宅配电站1号变压器	100	0.34	89.66	89.66	未进入负面清	否	无	3.80%
12304	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	海尚明珠1号住宅配电站2号变压器	800	0.56	715.55	715.55	未进入负面清	否	无	-9.84%
12305	旅顺供电分公司	大坞变	军用二线	海鲜1号箱式配电站	160	0.22	143.64	143.64	未进入负面清	否	无	0.07%
12306	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	海鲜2号箱式配电站	630	0.34	564.86	564.86	未进入负面清	否	无	6.06%
12307	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	海鲜3号箱变配电站	500	0.34	448.30	448.30	未进入负面清	否	无	-5.46%
12308	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	横山寺支25号右4	160	0.36	143.42	143.42	未进入负面清	否	无	-2.89%
12309	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	黄泥川二分8号变台变压器	800	0.49	716.09	716.09	未进入负面清	否	无	4.32%
12310	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	黄泥川分19号	200	0.39	179.22	179.22	未进入负面清	否	无	-7.12%
12311	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	黄泥川分7#	100	0.34	89.66	89.66	未进入负面清	否	无	-6.38%
12312	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	黄泥干27号变压器	30	0.20	26.94	26.94	未进入负面清	否	无	6.35%
12313	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干28左2#柱上变压器	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清	否	无	1.21%
12314	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干33#柱上变压器	315	0.28	282.63	282.63	未进入负面清	否	无	-2.20%
12315	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干38#柱上变压器	200	0.39	179.21	179.21	未进入负面清	否	无	8.42%
12316	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干56号变台变压器	160	0.22	143.64	143.64	未进入负面清	否	无	-9.35%

12317	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	黄泥干67号	100	0.34	89.66	89.66	未进入负面清	否	无	0.95%
12318	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	谷阳光1号配电站1#变压器间隔配电变	800	0.67	714.62	714.62	未进入负面清	否	无	6.54%
12319	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	谷阳光1号配电站2#变压器间隔配电变	800	0.68	714.52	714.52	未进入负面清	否	无	-9.68%
12320	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	慧谷阳光2号配电站1号变压器	160	0.24	143.62	143.62	未进入负面清	否	无	2.00%
12321	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	慧谷阳光2号配电站2号变压器	630	0.52	563.72	563.72	未进入负面清	否	无	1.28%
12322	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园#10配电站104配电变压器	315	0.20	282.87	282.87	未进入负面清	否	无	-0.83%
12323	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园10号配电站	500	0.63	446.87	446.87	未进入负面清	否	无	8.73%
12324	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园1号变电亭2号变压器	315	0.70	281.30	281.30	未进入负面清	否	无	1.76%
12325	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园1号配电站1号变压器	315	0.70	281.30	281.30	未进入负面清	否	无	-7.57%
12326	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园2号配电站1号变压器	160	0.25	143.60	143.60	未进入负面清	否	无	5.16%
12327	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园3号配电站1号变压器	160	0.29	143.54	143.54	未进入负面清	否	无	4.24%
12328	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园4号配电站1号变压器	160	0.34	143.45	143.45	未进入负面清	否	无	3.74%
12329	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园5号变电亭2号变压器	630	0.51	563.81	563.81	未进入负面清	否	无	-6.40%
12330	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园5号配电站1号变压器	500	0.55	447.27	447.27	未进入负面清	否	无	-5.93%
12331	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园7号配电站1号变压器	500	0.41	447.95	447.95	未进入负面清	否	无	4.25%
12332	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园8号配电站	500	0.54	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	9.87%
12333	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	金川花园9号配电站	500	0.61	446.95	446.95	未进入负面清	否	无	-4.70%
12334	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	军利1号住宅配电站103配电变压器	500	0.64	446.82	446.82	未进入负面清	否	无	-9.89%
12335	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	军利1号住宅配电站104配电变压器	500	0.65	446.77	446.77	未进入负面清	否	无	-7.87%
12336	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	军利2号住宅配电站103配电变压器	800	0.46	716.31	716.31	未进入负面清	否	无	-7.40%
12337	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山#5住宅箱式配电站103配电变压器	630	0.31	565.02	565.02	未进入负面清	否	无	9.73%
12338	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山1号住宅配电站1号配电变压器	630	0.34	564.89	564.89	未进入负面清	否	无	9.89%
12339	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝山1号住宅配电站2号变压器	315	0.22	282.81	282.81	未进入负面清	否	无	4.79%
12340	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝山1号住宅配电站3号配电变压器	500	0.33	448.35	448.35	未进入负面清	否	无	-5.71%
12341	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝山1号住宅箱式配电站1号配电变压器	200	0.39	179.23	179.23	未进入负面清	否	无	-8.04%
12342	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山4号住宅箱式配电站变压器	630	0.22	565.61	565.61	未进入负面清	否	无	-6.13%
12343	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝山6号住宅箱式配电站变压器	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清	否	无	5.97%
12344	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山7号住宅箱式配电站变压器	800	0.25	718.00	718.00	未进入负面清	否	无	7.89%
12345	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝山8号住宅箱式配电站1号配电变压器	630	0.16	565.97	565.97	未进入负面清	否	无	2.18%
12346	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	二期3号住宅配电站1号变压器间隔配电	630	0.68	562.73	562.73	未进入负面清	否	无	0.28%
12347	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	二期3号住宅配电站2号变压器间隔配电	630	0.61	563.17	563.17	未进入负面清	否	无	-9.02%
12348	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾干44号右1变压器	800	0.69	714.47	714.47	未进入负面清	否	无	4.04%
12349	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾干小孤山支29号变压器	800	0.43	716.55	716.55	未进入负面清	否	无	-2.64%
12350	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾干小孤山支49号变压器	315	0.56	281.74	281.74	未进入负面清	否	无	-2.77%
12351	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾干小孤山支57号变压器	500	0.59	447.03	447.03	未进入负面清	否	无	-0.52%
12352	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	蓝湾干小孤山支77号变压器	315	0.37	282.33	282.33	未进入负面清	否	无	5.25%
12353	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾小区3号箱式配电站	500	0.39	448.07	448.07	未进入负面清	否	无	-0.98%
12354	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	4号住宅箱式配电站新1#变压器间隔配	800	0.47	716.26	716.26	未进入负面清	否	无	-4.62%
12355	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	4号住宅箱式配电站新2#变压器间隔配	800	0.61	715.11	715.11	未进入负面清	否	无	6.45%
12356	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾甲线	蓝湾中心变电所103	630	0.41	564.41	564.41	未进入负面清	否	无	-6.83%
12357	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	龙塘1号二期1号住宅配电站1号变压器	800	0.45	716.38	716.38	未进入负面清	否	无	-7.99%
12358	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	龙塘1号二期1号住宅配电站2号变	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清	否	无	-4.17%
12359	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	龙塘1号二期2号住宅配电站1号变压器	800	0.68	714.58	714.58	未进入负面清	否	无	-8.76%
12360	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙甲线	龙塘1号二期2号住宅配电站2号变压器	315	0.61	281.57	281.57	未进入负面清	否	无	2.83%
12361	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	龙塘干#161	250	0.29	224.29	224.29	未进入负面清	否	无	-0.34%
12362	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干10号变压器	200	0.29	179.42	179.42	未进入负面清	否	无	-2.02%

12363	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	龙塘干144号变压器	200	0.35	179.29	179.29	未进入负面清	否	无	-5.09%
12364	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	龙塘干178号变压器	315	0.36	282.36	282.36	未进入负面清	否	无	-2.98%
12365	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	龙塘干181号变压器	630	0.37	564.68	564.68	未进入负面清	否	无	-7.97%
12366	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干26号变压器	315	0.23	282.77	282.77	未进入负面清	否	无	9.95%
12367	旅顺供电分公司	龙塘变	英歌石线	龙塘干3号变压器	200	0.20	179.60	179.60	未进入负面清	否	无	-0.45%
12368	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干69间1	200	0.32	179.36	179.36	未进入负面清	否	无	-7.41%
12369	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干99号左10变压器	315	0.38	282.32	282.32	未进入负面清	否	无	7.53%
12370	旅顺供电分公司	龙塘变	龙王线	龙塘干99号左9变压器	160	0.30	143.52	143.52	未进入负面清	否	无	8.17%
12371	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	龙王塘1号公建配电站	630	0.33	564.94	564.94	未进入负面清	否	无	7.38%
12372	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	龙王塘1号住宅配电站1号变压器	630	0.65	562.88	562.88	未进入负面清	否	无	-9.47%
12373	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	龙王塘1号住宅配电站2号变压器	630	0.42	564.37	564.37	未进入负面清	否	无	-3.45%
12374	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙甲线	泥佛分6号变台变压器	200	0.32	179.36	179.36	未进入负面清	否	无	0.07%
12375	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	园2号住宅配电站新101变压器间隔配电	200	0.24	179.51	179.51	未进入负面清	否	无	-8.31%
12376	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	湿地支2号变压器	630	0.62	563.11	563.11	未进入负面清	否	无	-3.66%
12377	旅顺供电分公司	龙塘变	工业线	水源干12左3#柱上变压器	100	0.25	89.75	89.75	未进入负面清	否	无	-9.93%
12378	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	水源干13号柱上变压器	200	0.33	179.33	179.33	未进入负面清	否	无	3.19%
12379	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	塔坞干#18右4台D	630	0.58	563.35	563.35	未进入负面清	否	无	-8.70%
12380	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	天软干#17	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清	否	无	-3.56%
12381	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	天软干#29	630	0.27	565.30	565.30	未进入负面清	否	无	-7.49%
12382	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	天软干3号变压器	630	0.31	565.03	565.03	未进入负面清	否	无	4.88%
12383	旅顺供电分公司	黄泥川	天软甲线	天软干44台1号变压器	630	0.55	563.52	563.52	未进入负面清	否	无	-4.39%
12384	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园3号住宅配电站1号变压器	630	0.19	565.81	565.81	未进入负面清	否	无	-0.49%
12385	旅顺供电分公司	龙塘变	海创甲线	万樱园3号住宅配电站2号变压器	800	0.54	715.67	715.67	未进入负面清	否	无	-1.11%
12386	旅顺供电分公司	龙塘变	大龙乙线	网厂1号箱式配电站	800	0.46	716.36	716.36	未进入负面清	否	无	3.02%
12387	旅顺供电分公司	龙塘变	黄泥线	网厂分15号	400	0.36	358.55	358.55	未进入负面清	否	无	8.36%
12388	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分14号左1台2号变压器	800	0.28	717.77	717.77	未进入负面清	否	无	6.14%
12389	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	吴家村分4号左2号变压器	1000	0.43	895.75	895.75	未进入负面清	否	无	1.68%
12390	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	吴家村支7号台	630	0.46	564.11	564.11	未进入负面清	否	无	5.23%
12391	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	香海壹品1号住宅配电站	100	0.39	89.61	89.61	未进入负面清	否	无	5.40%
12392	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	香海壹品1号住宅配电站2号变压器	160	0.30	143.53	143.53	未进入负面清	否	无	2.24%
12393	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	香海壹品2号住宅配电站	315	0.37	282.32	282.32	未进入负面清	否	无	-0.91%
12394	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	小孤山支40号变压器	630	0.28	565.25	565.25	未进入负面清	否	无	-0.87%
12395	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾1号住宅配电站2间隔配电变压器	800	0.69	714.52	714.52	未进入负面清	否	无	-7.59%
12396	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾1号住宅配电站新闻隔配电变压器	800	0.47	716.21	716.21	未进入负面清	否	无	8.57%
12397	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾2号住宅配电站2间隔配电变压器	800	0.43	716.56	716.56	未进入负面清	否	无	9.60%
12398	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾2号住宅配电站新闻隔配电变压器	800	0.57	715.42	715.42	未进入负面清	否	无	-6.31%
12399	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾3号住宅配电站2间隔配电变压器	630	0.46	564.10	564.10	未进入负面清	否	无	-0.30%
12400	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾3号住宅配电站新闻隔配电变压器	630	0.43	564.27	564.27	未进入负面清	否	无	-6.40%
12401	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾4号住宅配电站1号变压器	800	0.26	717.94	717.94	未进入负面清	否	无	2.90%
12402	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾4号住宅配电站2号变压器	800	0.44	716.48	716.48	未进入负面清	否	无	-6.61%
12403	旅顺供电分公司	龙塘变	星月甲线	星月湾4号住宅配电站3号变压器	800	0.68	714.55	714.55	未进入负面清	否	无	-0.32%
12404	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾5号住宅配电站1号变压器	800	0.41	716.74	716.74	未进入负面清	否	无	5.28%
12405	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾5号住宅配电站2号变压器	800	0.23	718.13	718.13	未进入负面清	否	无	-9.77%
12406	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾6号住宅配电站1号变压器	800	0.51	715.88	715.88	未进入负面清	否	无	-9.89%
12407	旅顺供电分公司	龙塘变	星月乙线	星月湾6号住宅配电站2号变压器	800	0.32	717.47	717.47	未进入负面清	否	无	-0.39%
12408	旅顺供电分公司	大坞变	军用二线	盐厂分7右3台2号变压器	630	0.26	565.36	565.36	未进入负面清	否	无	-4.53%

12409	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	盐场二分#16	630	0.55	563.53	563.53	未进入负面清	否	无	6.29%
12410	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	盐场二分5号变压器	1000	0.54	894.59	894.59	未进入负面清	否	无	0.61%
12411	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	盐场二分8号左5变台变压器	400	0.32	358.71	358.71	未进入负面清	否	无	-2.95%
12412	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	医大公寓1号住宅配电站1号变压器	100	0.29	89.71	89.71	未进入负面清	否	无	-1.33%
12413	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	医大公寓1号住宅配电站2号变压器	630	0.69	562.63	562.63	未进入负面清	否	无	8.39%
12414	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	医大公寓2号住宅配电站1号变压器	630	0.50	563.86	563.86	未进入负面清	否	无	-3.62%
12415	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	医大公寓2号住宅配电站2号变压器	630	0.66	562.84	562.84	未进入负面清	否	无	7.81%
12416	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	医大公寓3号住宅配电站1号变压器	630	0.47	564.02	564.02	未进入负面清	否	无	9.06%
12417	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	医大公寓3号住宅配电站2号变压器	630	0.65	562.90	562.90	未进入负面清	否	无	0.18%
12418	旅顺供电分公司	龙塘变	英歌石线	英歌石干17号左1变压器	200	0.11	179.79	179.79	未进入负面清	否	无	2.40%
12419	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	樱花园#2住宅配电站1号	630	0.63	563.02	563.02	未进入负面清	否	无	9.83%
12420	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	樱花园#2住宅配电站2号	630	0.65	562.89	562.89	未进入负面清	否	无	-0.25%
12421	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	花园1号住宅配电站新103间隔配电变	630	0.58	563.38	563.38	未进入负面清	否	无	6.31%
12422	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	花园1号住宅配电站新104配电变	630	0.44	564.26	564.26	未进入负面清	否	无	-0.87%
12423	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	渔夫1号住宅配电站1号变压器	630	0.42	564.38	564.38	未进入负面清	否	无	1.00%
12424	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞甲线	渔夫1号住宅配电站2号变压器	630	0.56	563.45	563.45	未进入负面清	否	无	-7.44%
12425	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	渔夫2号住宅配电站1号变压器	800	0.68	714.57	714.57	未进入负面清	否	无	-8.22%
12426	旅顺供电分公司	塔河湾	塔坞乙线	渔夫2号住宅配电站2号变压器	800	0.64	714.86	714.86	未进入负面清	否	无	2.67%
12427	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	玉龙湾2号住宅配电站103配电变	630	0.64	563.00	563.00	未进入负面清	否	无	-5.49%
12428	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	玉龙湾2号住宅配电站104配电变	630	0.39	564.57	564.57	未进入负面清	否	无	9.20%
12429	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	玉龙湾3号住宅配电站1号变压器	800	0.59	715.27	715.27	未进入负面清	否	无	-4.44%
12430	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	玉龙湾3号住宅配电站2号变压器	800	0.65	714.80	714.80	未进入负面清	否	无	4.12%
12431	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	玉龙湾4号住宅配电站1号变压器	800	0.49	716.10	716.10	未进入负面清	否	无	-5.38%
12432	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	玉龙湾4号住宅配电站2号变压器	800	0.56	715.52	715.52	未进入负面清	否	无	0.78%
12433	旅顺供电分公司	塔河湾	蓝湾乙线	玉乃浦支15台1号变压器	315	0.38	282.32	282.32	未进入负面清	否	无	-0.84%
12434	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙甲线	悦龙居3号住宅配电站1号变压器	630	0.48	563.95	563.95	未进入负面清	否	无	9.28%
12435	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙甲线	悦龙居3号住宅配电站2号变压器	630	0.47	564.02	564.02	未进入负面清	否	无	-0.57%
12436	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙乙线	悦龙居4号住宅配电站1号变压器	630	0.67	562.78	562.78	未进入负面清	否	无	-1.51%
12437	旅顺供电分公司	黄泥川	悦龙乙线	悦龙居4号住宅配电站2号变压器	630	0.41	564.40	564.40	未进入负面清	否	无	8.51%
12438	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	雲峰原著3号住宅配电站1号变压器	800	0.52	715.80	715.80	未进入负面清	否	无	-9.40%
12439	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	雲峰原著3号住宅配电站2号变压器	800	0.55	715.58	715.58	未进入负面清	否	无	6.90%
12440	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	雲峰原著4号住宅配电站1号变压器	800	0.61	715.13	715.13	未进入负面清	否	无	-8.52%
12441	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	雲峰原著4号住宅配电站2号变压器	800	0.27	717.85	717.85	未进入负面清	否	无	9.55%
12442	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	雲峰原著5号住宅配电站1号变压器	800	0.45	716.37	716.37	未进入负面清	否	无	-9.01%
12443	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	雲峰原著5号住宅配电站2号变压器	800	0.36	717.10	717.10	未进入负面清	否	无	-8.41%
12444	旅顺供电分公司	黄泥川	黄中甲线	中兴悦翠台1号住宅配电站1号变压器	500	0.68	446.60	446.60	未进入负面清	否	无	-3.58%
12445	旅顺供电分公司	黄泥川	黄中甲线	中兴悦翠台1号住宅配电站2号变压器	500	0.65	446.76	446.76	未进入负面清	否	无	-1.11%
12446	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	中兴悦翠台2号住宅配电站1号变压器	800	0.21	718.33	718.33	未进入负面清	否	无	1.41%
12447	旅顺供电分公司	黄泥川	黄龙乙线	中兴悦翠台2号住宅配电站2号变压器	500	0.60	447.02	447.02	未进入负面清	否	无	-5.12%
12448	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	中瀛1号住宅配电站104配电变	630	0.41	564.43	564.43	未进入负面清	否	无	4.46%
12449	旅顺供电分公司	龙塘变	中瀛线	中瀛1号住宅配电站1号变压器	630	0.67	562.77	562.77	未进入负面清	否	无	-0.08%
12450	旅顺供电分公司	龙塘变	聚达线	中瀛2号住宅配电站1号变压器配变	630	0.64	562.99	562.99	未进入负面清	否	无	2.40%
12451	旅顺供电分公司	北海变	北岛乙线	北海支12台1号变压器	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清	否	无	3.08%
12452	旅顺供电分公司	北海变	北岛乙线	北海支15号间1台	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清	否	无	2.23%
12453	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干101右1台1号变压器	160	0.32	143.48	143.48	未进入负面清	否	无	-3.73%
12454	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干107右1台1号变压器	160	0.21	143.67	143.67	未进入负面清	否	无	-3.19%

12455	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干114左1台1号变压器	400	0.34	358.63	358.63	未进入负面清	否	无	-4.17%
12456	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	北沙干21左1台1号变压器	315	0.30	282.57	282.57	未进入负面清	否	无	-1.34%
12457	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	北沙干25右1台1号变压器	315	0.33	282.47	282.47	未进入负面清	否	无	8.87%
12458	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	北沙干55左7左1台1号变压器	200	0.32	179.35	179.35	未进入负面清	否	无	8.12%
12459	旅顺供电分公司	北海变	沙包乙线	北沙干72右1台1号变压器	315	0.39	282.26	282.26	未进入负面清	否	无	-7.57%
12460	旅顺供电分公司	北海变	沙包乙线	北沙干7号左1台变压器	200	0.20	179.61	179.61	未进入负面清	否	无	2.78%
12461	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干91号右1	200	0.49	179.03	179.03	未进入负面清	否	无	-4.28%
12462	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北沙干95右4台1号变压器	160	0.24	143.62	143.62	未进入负面清	否	无	5.06%
12463	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北部分1右1台1号变压器	315	0.39	282.27	282.27	未进入负面清	否	无	5.02%
12464	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北部分21号右1台1号变压器	200	0.27	179.46	179.46	未进入负面清	否	无	8.42%
12465	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北部分7台1号变压器	315	0.26	282.67	282.67	未进入负面清	否	无	6.80%
12466	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北邵干48左1台1号变压器	315	0.24	282.75	282.75	未进入负面清	否	无	-8.59%
12467	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北邵干55号左1台	200	0.21	179.58	179.58	未进入负面清	否	无	-1.05%
12468	旅顺供电分公司	北海变	开世乙线	大潮口分14号左2台1号变压器	200	0.39	179.21	179.21	未进入负面清	否	无	-4.09%
12469	旅顺供电分公司	北海变	开世乙线	大潮口分8台1号变压器	200	0.39	179.23	179.23	未进入负面清	否	无	0.31%
12470	旅顺供电分公司	北海变	北岛乙线	北海支23台1号变压器	200	0.65	178.71	178.71	未进入负面清	否	无	-5.90%
12471	旅顺供电分公司	北海变	开世乙线	开世熙郡#1住宅配电站101配电变压	630	0.65	562.91	562.91	未进入负面清	否	无	-9.17%
12472	旅顺供电分公司	北海变	开世乙线	开世熙郡#1住宅配电站102配电变压	630	0.65	562.90	562.90	未进入负面清	否	无	-2.23%
12473	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	后泥河支6号台1号变压器	315	0.55	281.76	281.76	未进入负面清	否	无	5.79%
12474	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包二支11右8台1号变压器	315	0.31	282.52	282.52	未进入负面清	否	无	0.84%
12475	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包二支13台2号变压器	315	0.38	282.32	282.32	未进入负面清	否	无	-0.67%
12476	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分18台1号变压器	200	0.21	179.59	179.59	未进入负面清	否	无	9.82%
12477	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分58台2号变压器	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清	否	无	6.77%
12478	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	岭袁支16台1号变压器	315	0.25	282.71	282.71	未进入负面清	否	无	2.29%
12479	旅顺供电分公司	北海变	北绍甲线	邵家分16左5左1台1号变压器	400	0.23	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	7.79%
12480	旅顺供电分公司	北海变	北绍甲线	邵家分5号右1台1号变压器	315	0.51	281.90	281.90	未进入负面清	否	无	-9.67%
12481	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干32号左1台1号变压器	160	0.41	143.35	143.35	未进入负面清	否	无	-2.34%
12482	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干39号右4台1号变压器	200	0.31	179.37	179.37	未进入负面清	否	无	7.67%
12483	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干42号左2台1号变压器	200	0.26	179.48	179.48	未进入负面清	否	无	-5.49%
12484	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干54号左1台1号变压器	200	0.38	179.24	179.24	未进入负面清	否	无	-5.32%
12485	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干56左9台1号变压器	315	0.30	282.56	282.56	未进入负面清	否	无	8.01%
12486	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干6号台1号变压器	160	0.21	143.66	143.66	未进入负面清	否	无	-8.37%
12487	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干76号左1台1号变压器	315	0.38	282.32	282.32	未进入负面清	否	无	1.86%
12488	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	松毛沟支4右2台1号变压器	200	0.40	179.20	179.20	未进入负面清	否	无	8.00%
12489	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	宋岭支10号台1号变压器	200	0.45	179.11	179.11	未进入负面清	否	无	9.64%
12490	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	西泥河分10号变台变压器	30	0.32	26.90	26.90	未进入负面清	否	无	5.57%
12491	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	腰岭沟支7台1号变压器	315	0.27	282.64	282.64	未进入负面清	否	无	4.58%
12492	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	袁家沟支11台1号变压器	160	0.30	143.53	143.53	未进入负面清	否	无	-3.24%
12493	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	北大河分43号台1号变压器	315	0.37	282.32	282.32	未进入负面清	否	无	-1.96%
12494	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北海分20号台1号变压器	200	0.41	179.17	179.17	未进入负面清	否	无	-1.50%
12495	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北海分37号台1号变压器	315	0.55	281.78	281.78	未进入负面清	否	无	2.27%
12496	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北海分48号台1号变压器	160	0.63	142.99	142.99	未进入负面清	否	无	1.64%
12497	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	北海分7号台1号变压器	315	0.21	282.85	282.85	未进入负面清	否	无	-2.70%
12498	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	滨石分21号左1台1号变压器	315	0.55	281.78	281.78	未进入负面清	否	无	-4.53%
12499	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	滨石分27号左1台1号变压器	315	0.62	281.55	281.55	未进入负面清	否	无	1.38%
12500	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	滨石支2号右2间1台1号变压器	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清	否	无	3.39%

12501	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	城水干37号左4台1号变压器	160	0.15	143.75	143.75	未进入负面清	否	无	-1.91%
12502	旅顺供电分公司	三涧变	付长甲线	道北支3号台1号变压器	315	0.33	282.45	282.45	未进入负面清	否	无	6.64%
12503	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	滨石分36台1号变压器	315	0.39	282.28	282.28	未进入负面清	否	无	1.22%
12504	旅顺供电分公司	土城变	付家线	韩家分13号台1号变压器	315	0.68	281.36	281.36	未进入负面清	否	无	6.62%
12505	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	理想新城#2配电站#1变压器	500	0.50	447.52	447.52	未进入负面清	否	无	7.10%
12506	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干62号台1号变压器	315	0.57	281.71	281.71	未进入负面清	否	无	-5.67%
12507	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干87号台1号变压器	315	0.56	281.75	281.75	未进入负面清	否	无	5.32%
12508	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干89号左1台1号变压器	315	0.47	282.02	282.02	未进入负面清	否	无	8.39%
12509	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干92号右5台1号变压器	315	0.51	281.89	281.89	未进入负面清	否	无	4.89%
12510	旅顺供电分公司	三涧变	三城甲线	水泥二支2台1号变压器	315	0.51	281.90	281.90	未进入负面清	否	无	6.35%
12511	旅顺供电分公司	土城变	旅土线	洪屯分4号台1号变压器	315	0.55	281.78	281.78	未进入负面清	否	无	-4.97%
12512	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	汇瑞支8号右13台1号变压器	100	0.37	89.63	89.63	未进入负面清	否	无	-5.27%
12513	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	蒋家分12号台1号变压器	315	0.43	282.15	282.15	未进入负面清	否	无	-6.70%
12514	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	蒋家分3号台1号变压器	315	0.35	282.41	282.41	未进入负面清	否	无	-7.36%
12515	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	理想新城1号配电站1号变压器	630	0.35	564.80	564.80	未进入负面清	否	无	-7.90%
12516	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	理想新城1号配电站2号变压器	630	0.69	562.65	562.65	未进入负面清	否	无	1.99%
12517	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	理想新城2号配电站2号变压器	500	0.45	447.73	447.73	未进入负面清	否	无	7.74%
12518	旅顺供电分公司	土城变	八一线	理想新城3号配电站1号变压器	630	0.54	563.63	563.63	未进入负面清	否	无	7.38%
12519	旅顺供电分公司	土城变	八一线	理想新城3号配电站2号变压器	630	0.50	563.88	563.88	未进入负面清	否	无	5.77%
12520	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分13号台1号变压器	315	0.33	282.46	282.46	未进入负面清	否	无	4.92%
12521	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分13号左1台1号变压器	315	0.31	282.53	282.53	未进入负面清	否	无	4.78%
12522	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分19号台1号变压器	400	0.31	358.78	358.78	未进入负面清	否	无	-4.10%
12523	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分6号台1号变压器	315	0.63	281.50	281.50	未进入负面清	否	无	1.52%
12524	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分8号左2左8台1号变压器	200	0.54	178.92	178.92	未进入负面清	否	无	-7.58%
12525	旅顺供电分公司	土城变	八一线	龙头分8号左5台1号变压器	315	0.61	281.59	281.59	未进入负面清	否	无	4.03%
12526	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	三北甲线三北干45#柱上变压器	315	0.34	282.44	282.44	未进入负面清	否	无	8.57%
12527	旅顺供电分公司	长城变	轧钢二线	三城干61号右8台1号变压器	200	0.32	179.37	179.37	未进入负面清	否	无	-5.49%
12528	旅顺供电分公司	长城变	轧钢一线	三城干6号左8变台变压器	400	0.37	358.53	358.53	未进入负面清	否	无	0.45%
12529	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	三速支2右4台1号变压器	315	0.42	282.18	282.18	未进入负面清	否	无	6.32%
12530	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	三土干17#柱上变压器	315	0.66	281.41	281.41	未进入负面清	否	无	2.83%
12531	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	三土干26#左1柱上变压器	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清	否	无	5.90%
12532	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	三土干30#左1柱上变压器	315	0.33	282.45	282.45	未进入负面清	否	无	1.53%
12533	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	三土干36#右4柱上变压器	315	0.47	282.03	282.03	未进入负面清	否	无	-3.98%
12534	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干53号台1号变压器	315	0.55	281.77	281.77	未进入负面清	否	无	-3.36%
12535	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干69号左1间1台1号变压器	400	0.25	359.01	359.01	未进入负面清	否	无	-0.75%
12536	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干78号变台变压器	315	0.36	282.38	282.38	未进入负面清	否	无	1.34%
12537	旅顺供电分公司	土城变	付家线	三土干95号台1号变压器	315	0.56	281.74	281.74	未进入负面清	否	无	-5.79%
12538	旅顺供电分公司	土城变	北海线	石槽分25号台1号变压器	315	0.29	282.58	282.58	未进入负面清	否	无	9.71%
12539	旅顺供电分公司	土城变	北海线	石槽分37号左1台1号变压器	315	0.46	282.04	282.04	未进入负面清	否	无	-6.42%
12540	旅顺供电分公司	土城变	北海线	石槽分4号台1号变压器	315	0.35	282.41	282.41	未进入负面清	否	无	4.03%
12541	旅顺供电分公司	双岛变	双土二线	石槽支35号台1号变压器	315	0.16	283.00	283.00	未进入负面清	否	无	-0.73%
12542	旅顺供电分公司	双岛变	双土二线	石槽支5号台1号变压器	200	0.38	179.24	179.24	未进入负面清	否	无	-3.66%
12543	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	石灰窑分3#右3柱上变压器	315	0.52	281.87	281.87	未进入负面清	否	无	-0.67%
12544	旅顺供电分公司	三涧变	三土甲线	石灰窑分9#柱上变压器	200	0.63	178.74	178.74	未进入负面清	否	无	-5.94%
12545	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干22号台1号变压器	315	0.46	282.05	282.05	未进入负面清	否	无	6.44%
12546	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干23号右1台2号变压器	315	0.39	282.27	282.27	未进入负面清	否	无	9.02%

12547	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干23右1台1号变压器	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清	否	无	6.88%
12548	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干28号右1台1号变压器	160	0.21	143.67	143.67	未进入负面清	否	无	9.56%
12549	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干28号右1台2号变压器	160	0.50	143.21	143.21	未进入负面清	否	无	-4.80%
12550	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干38号左1台1号变压器	400	0.56	357.77	357.77	未进入负面清	否	无	-2.37%
12551	旅顺供电分公司	土城变	北海线	土城干41号左2台1号变压器	315	0.23	282.76	282.76	未进入负面清	否	无	-0.42%
12552	旅顺供电分公司	土城变	北海线	土城干50号右1台1号变压器	315	0.37	282.33	282.33	未进入负面清	否	无	0.62%
12553	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干75号右1台1号变压器	250	0.39	224.03	224.03	未进入负面清	否	无	4.46%
12554	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干7号右1台1号变压器	315	0.54	281.79	281.79	未进入负面清	否	无	-9.54%
12555	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干9号左3台1号变压器	200	0.38	179.23	179.23	未进入负面清	否	无	-0.96%
12556	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干9号左3台2号变压器	315	0.31	282.52	282.52	未进入负面清	否	无	0.65%
12557	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	西场分5号间3左1台1号变压器	200	0.32	179.36	179.36	未进入负面清	否	无	-2.10%
12558	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	西场分5号间3左1台2号变压器	315	0.39	282.28	282.28	未进入负面清	否	无	-4.08%
12559	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	西山支13#柱上变压器	200	0.40	179.21	179.21	未进入负面清	否	无	6.67%
12560	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	西山支7#柱上变压器	315	0.36	282.36	282.36	未进入负面清	否	无	8.24%
12561	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	小黑石分13号右2台1号变压器	315	0.60	281.61	281.61	未进入负面清	否	无	-1.80%
12562	旅顺供电分公司	三涧变	三北甲线	小黑石分15#柱上变压器	315	0.58	281.67	281.67	未进入负面清	否	无	-1.20%
12563	旅顺供电分公司	土城变	理想甲线	长寿庵分8号右7台1号变压器	250	0.31	224.22	224.22	未进入负面清	否	无	-8.45%
12564	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分11台1号变压器	160	0.49	143.22	143.22	未进入负面清	否	无	1.77%
12565	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分21右10台1号变压器	315	0.11	283.14	283.14	未进入负面清	否	无	-3.50%
12566	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分25右2台1号变压器	315	0.50	281.92	281.92	未进入负面清	否	无	-9.38%
12567	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分27左2台1号变压器	400	0.56	357.77	357.77	未进入负面清	否	无	3.33%
12568	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土分9号右1台1号变压器	200	0.60	178.81	178.81	未进入负面清	否	无	-0.43%
12569	旅顺供电分公司	长城变	长土线	长土干3号左1变台变压器	50	0.23	44.88	44.88	未进入负面清	否	无	0.46%
12570	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	钟家干20号右8台1号变压器	315	0.62	281.56	281.56	未进入负面清	否	无	1.65%
12571	旅顺供电分公司	土城变	旅土线	钟家干47号左7台1号变压器	315	0.54	281.79	281.79	未进入负面清	否	无	9.48%
12572	旅顺供电分公司	北海变	李家乙线	北海阳光2号住宅配电站1号变压器	630	0.67	562.79	562.79	未进入负面清	否	无	-9.61%
12573	旅顺供电分公司	北海变	李家乙线	北海阳光2号住宅配电站2号变压器	630	0.21	565.65	565.65	未进入负面清	否	无	-4.82%
12574	旅顺供电分公司	北海变	李家乙线	北海阳光4号住宅配电站1号变压器	630	0.49	563.92	563.92	未进入负面清	否	无	0.04%
12575	旅顺供电分公司	北海变	李家乙线	北海阳光4号住宅配电站2号变压器	630	0.30	565.11	565.11	未进入负面清	否	无	-8.33%
12576	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北部分20号变台变压器	200	0.28	179.45	179.45	未进入负面清	否	无	-7.69%
12577	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北部分23号右1左1变台变压器	200	0.40	179.21	179.21	未进入负面清	否	无	-6.03%
12578	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北岛干34右1	200	0.33	179.33	179.33	未进入负面清	否	无	-5.35%
12579	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	北邵干#23右1柱上变压器	200	0.25	179.49	179.49	未进入负面清	否	无	6.70%
12580	旅顺供电分公司	北海变	北绍甲线	北邵干#46右1柱上变压器	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清	否	无	1.07%
12581	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北邵干#56右4右1柱上变压器	200	0.34	179.33	179.33	未进入负面清	否	无	-6.18%
12582	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北邵干#64间1柱上变压器	400	0.39	358.44	358.44	未进入负面清	否	无	-5.83%
12583	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	后泥河支#7柱上变压器	400	0.37	358.52	358.52	未进入负面清	否	无	3.78%
12584	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包二支#12左1台变压器	400	0.40	358.41	358.41	未进入负面清	否	无	-8.59%
12585	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分#15左1柱上变压器	200	0.25	179.51	179.51	未进入负面清	否	无	9.31%
12586	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分#20左1柱上变压器	200	0.57	178.87	178.87	未进入负面清	否	无	-8.47%
12587	旅顺供电分公司	北海变	北绍乙线	联部分4#左1台变压器	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清	否	无	-5.03%
12588	旅顺供电分公司	北海变	北绍甲线	邵家分#2左3柱上变压器	200	0.24	179.51	179.51	未进入负面清	否	无	-3.25%
12589	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干#14右1柱上变压器	200	0.20	179.59	179.59	未进入负面清	否	无	6.66%
12590	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	松毛沟支#13右1柱上变压器	200	0.25	179.49	179.49	未进入负面清	否	无	-7.76%
12591	旅顺供电分公司	北海变	沙包甲线	松毛沟支7右1#柱上变压器	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清	否	无	-2.13%
12592	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	袁家沟分#22左1变压器	400	0.23	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	9.69%

12593	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	袁家沟支#5右1柱上变压器	200	0.22	179.56	179.56	未进入负面清	否	无	-3.09%
12594	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	后沙包分4号左1变台变压器	400	0.28	358.87	358.87	未进入负面清	否	无	-8.61%
12595	旅顺供电分公司	双岛变	双土一线	双土干65号台1号变压器	200	0.30	179.41	179.41	未进入负面清	否	无	2.89%
12596	旅顺供电分公司	土城变	付家线	五洲成大1号住宅配电站1号变压器	800	0.60	715.23	715.23	未进入负面清	否	无	-5.95%
12597	旅顺供电分公司	土城变	付家线	五洲成大1号住宅配电站2号变压器	800	0.40	716.84	716.84	未进入负面清	否	无	2.50%
12598	旅顺供电分公司	土城变	付家线	五洲成大2号住宅配电站1号变压器	630	0.64	562.96	562.96	未进入负面清	否	无	-0.67%
12599	旅顺供电分公司	土城变	付家线	五洲成大2号住宅配电站2号变压器	630	0.43	564.30	564.30	未进入负面清	否	无	8.93%
12600	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干6右3右1号	315	0.32	282.50	282.50	未进入负面清	否	无	8.41%
12601	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干13右1号	200	0.66	178.68	178.68	未进入负面清	否	无	2.24%
12602	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干20右1号	200	0.20	179.60	179.60	未进入负面清	否	无	-0.62%
12603	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干34号	315	0.60	281.62	281.62	未进入负面清	否	无	-3.75%
12604	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	冷家二支8左1号	315	0.54	281.79	281.79	未进入负面清	否	无	6.81%
12605	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干30号	200	0.13	179.73	179.73	未进入负面清	否	无	3.40%
12606	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	双西干50号	315	0.47	282.01	282.01	未进入负面清	否	无	-8.27%
12607	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台山西支10号	315	0.40	282.23	282.23	未进入负面清	否	无	2.73%
12608	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台山西支23号	50	0.29	44.86	44.86	未进入负面清	否	无	-3.00%
12609	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	张家沟支14号	50	0.37	44.82	44.82	未进入负面清	否	无	0.44%
12610	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台联支4号	50	0.26	44.87	44.87	未进入负面清	否	无	7.82%
12611	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台山西支38号	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清	否	无	7.98%
12612	旅顺供电分公司	双岛变	双西线	台山西支45号	200	0.23	179.54	179.54	未进入负面清	否	无	6.81%
12613	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干78号	315	0.64	281.48	281.48	未进入负面清	否	无	-7.25%
12614	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	山头支14左1号	125	0.34	112.07	112.07	未进入负面清	否	无	3.59%
12615	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干93左2号	160	0.35	143.45	143.45	未进入负面清	否	无	-5.36%
12616	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干98号	315	0.33	282.47	282.47	未进入负面清	否	无	-5.17%
12617	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干101右5号	200	0.49	179.02	179.02	未进入负面清	否	无	4.85%
12618	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北岛干101右1号	80	0.25	71.80	71.80	未进入负面清	否	无	-0.85%
12619	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	北岛干75右1号	200	0.24	179.52	179.52	未进入负面清	否	无	8.19%
12620	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	西官支5号	160	0.22	143.65	143.65	未进入负面清	否	无	-0.03%
12621	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	西官支11号	160	0.56	143.10	143.10	未进入负面清	否	无	-8.52%
12622	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支24左1号	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清	否	无	-2.09%
12623	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支49号	160	0.41	143.34	143.34	未进入负面清	否	无	-3.92%
12624	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支60号	160	0.43	143.32	143.32	未进入负面清	否	无	-6.49%
12625	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口北支9号	200	0.39	179.22	179.22	未进入负面清	否	无	-4.27%
12626	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支66号	200	0.22	179.57	179.57	未进入负面清	否	无	-8.15%
12627	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支78号	250	0.29	224.29	224.29	未进入负面清	否	无	-1.80%
12628	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	小艾子口支10号	50	0.30	44.85	44.85	未进入负面清	否	无	-5.14%
12629	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干113号	200	0.33	179.33	179.33	未进入负面清	否	无	-2.43%
12630	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干134号	315	0.61	281.59	281.59	未进入负面清	否	无	-8.48%
12631	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	西盐场分22号	315	0.34	282.43	282.43	未进入负面清	否	无	-8.79%
12632	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	西盐场支4号	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清	否	无	2.24%
12633	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干146号	315	0.45	282.08	282.08	未进入负面清	否	无	8.78%
12634	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干154号	100	0.21	89.79	89.79	未进入负面清	否	无	-8.54%
12635	旅顺供电分公司	双岛变	双甸一线	双西干165号	200	0.58	178.85	178.85	未进入负面清	否	无	-8.49%
12636	旅顺供电分公司	北海变	北岛甲线	艾子口支49右7号	50	0.32	44.84	44.84	未进入负面清	否	无	-7.55%
12637	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	冷家支13号	80	0.26	71.80	71.80	未进入负面清	否	无	3.03%
12638	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	胡家二支8号	200	0.21	179.59	179.59	未进入负面清	否	无	-1.63%

12639	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	冷家支4号	160	0.30	143.52	143.52	未进入负面清	否	无	6.24%
12640	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	双化分12右4号	315	0.59	281.65	281.65	未进入负面清	否	无	-9.41%
12641	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	双化分11号	160	0.34	143.46	143.46	未进入负面清	否	无	-0.90%
12642	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分121号	200	0.52	178.96	178.96	未进入负面清	否	无	7.07%
12643	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分133号	315	0.68	281.36	281.36	未进入负面清	否	无	4.52%
12644	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	藉鑫支3右4号	160	0.27	143.58	143.58	未进入负面清	否	无	8.75%
12645	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	胡家支15号	315	0.60	281.60	281.60	未进入负面清	否	无	6.59%
12646	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	科研支1号	160	0.34	143.46	143.46	未进入负面清	否	无	6.48%
12647	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双旅干27左9号	160	0.23	143.63	143.63	未进入负面清	否	无	1.15%
12648	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	正翔支7号	160	0.22	143.65	143.65	未进入负面清	否	无	3.13%
12649	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛湾#2住宅配电站	800	0.69	714.52	714.52	未进入负面清	否	无	0.39%
12650	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛湾#1中心配电站#1主变	800	0.64	714.92	714.92	未进入负面清	否	无	-1.30%
12651	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛湾#1中心配电站#2主变	800	0.69	714.48	714.48	未进入负面清	否	无	5.35%
12652	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	三涧干36号台1号变压器	630	0.33	564.91	564.91	未进入负面清	否	无	-1.94%
12653	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	新加坡1号公建配电站1号变压器	630	0.60	563.20	563.20	未进入负面清	否	无	6.04%
12654	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	新加坡2号公共配电站1号变压器	800	0.53	715.76	715.76	未进入负面清	否	无	2.21%
12655	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	北李分4号台1号变压器	315	0.48	281.99	281.99	未进入负面清	否	无	7.61%
12656	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	北李分7号间1号台1号变压器	315	0.27	282.65	282.65	未进入负面清	否	无	-5.70%
12657	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	北李分20号台1号变压器	100	0.35	89.65	89.65	未进入负面清	否	无	-8.14%
12658	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	北李分25号台1号变压器	80	0.36	71.71	71.71	未进入负面清	否	无	2.71%
12659	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	三涧干86号右4右1号台1号变压器	315	0.33	282.47	282.47	未进入负面清	否	无	-3.63%
12660	旅顺供电分公司	旅顺变	三涧线	三涧干86号右9号台1号变压器	160	0.40	143.37	143.37	未进入负面清	否	无	-9.51%
12661	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干30号台1号变压器	160	0.37	143.40	143.40	未进入负面清	否	无	-2.24%
12662	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干42号台1号变压器	160	0.20	143.67	143.67	未进入负面清	否	无	-4.81%
12663	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干50号台1号变压器	200	0.30	179.39	179.39	未进入负面清	否	无	4.15%
12664	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	新加坡1号变电亭1号变压器	630	0.68	562.73	562.73	未进入负面清	否	无	-4.69%
12665	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干55号台1号变压器	315	0.40	282.25	282.25	未进入负面清	否	无	-1.33%
12666	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干62号台1号变压器	315	0.18	282.94	282.94	未进入负面清	否	无	-5.12%
12667	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	大市场变电所	500	0.60	446.98	446.98	未进入负面清	否	无	-6.10%
12668	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	东沟二分5号台1号变压器	500	0.49	447.53	447.53	未进入负面清	否	无	0.78%
12669	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	东沟二分6号左2号台1号变压器	315	0.42	282.18	282.18	未进入负面清	否	无	-9.44%
12670	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	西沟分7号台1号变压器	500	0.65	446.77	446.77	未进入负面清	否	无	1.82%
12671	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	永兴小区1#箱变1号变压器	400	0.59	357.63	357.63	未进入负面清	否	无	4.10%
12672	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	艺苑小区变电亭1号变压器	630	0.59	563.27	563.27	未进入负面清	否	无	-7.51%
12673	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	永兴2#箱变1号变压器	400	0.65	357.42	357.42	未进入负面清	否	无	-1.21%
12674	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	艺苑小区2号变电亭1号变压器	630	0.57	563.43	563.43	未进入负面清	否	无	-6.07%
12675	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	艺苑小区2号变电亭2号变压器	630	0.29	565.16	565.16	未进入负面清	否	无	1.64%
12676	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	盘龙山支6号台1号变压器	315	0.55	281.76	281.76	未进入负面清	否	无	-3.94%
12677	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	盘龙山支9号右1号台1号变压器	315	0.29	282.57	282.57	未进入负面清	否	无	4.97%
12678	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	盘龙山支15号台1号变压器	315	0.40	282.23	282.23	未进入负面清	否	无	8.45%
12679	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	西沟分13号台1号变压器	315	0.43	282.14	282.14	未进入负面清	否	无	-5.78%
12680	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	机电支2号台1号变压器	200	0.51	178.98	178.98	未进入负面清	否	无	-4.99%
12681	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	水西支4间1号台1号变压器	315	0.20	282.87	282.87	未进入负面清	否	无	-0.14%
12682	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	水西支11号台1号变压器	315	0.22	282.79	282.79	未进入负面清	否	无	2.76%
12683	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	圣帝庄园2号配电站1号变压器	630	0.40	564.48	564.48	未进入负面清	否	无	3.50%
12684	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	圣帝庄园2号配电站2号变压器	630	0.68	562.70	562.70	未进入负面清	否	无	-4.06%

12685	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	圣帝庄园变电亭1号变压器	630	0.68	562.74	562.74	未进入负面清	否	无	-7.26%
12686	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	圣帝庄园变电亭2号变压器	630	0.61	563.13	563.13	未进入负面清	否	无	-3.65%
12687	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	水师营2号台1号变压器	500	0.67	446.64	446.64	未进入负面清	否	无	-1.07%
12688	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干73号台1号变压器	315	0.21	282.84	282.84	未进入负面清	否	无	-9.13%
12689	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干77号台1号变压器	315	0.68	281.35	281.35	未进入负面清	否	无	-8.34%
12690	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干79号台1号变压器	315	0.37	282.33	282.33	未进入负面清	否	无	2.82%
12691	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	三涧干56号右2间1台	630	0.11	566.34	566.34	未进入负面清	否	无	-3.79%
12692	旅顺供电分公司	旅顺变	双岛线	国网大连供电公司公交#1电动车充电站箱式配电站	630	0.14	566.12	566.12	未进入负面清单	否	无	-4.05%
12693	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	旅环57号右2右1号台1号变压器	30	0.11	26.97	26.97	未进入负面清	否	无	-1.71%
12694	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	旅环57号右4号台1号变压器	315	0.36	282.37	282.37	未进入负面清	否	无	2.02%
12695	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	照明大孤山分#21左1	100	0.38	89.62	89.62	未进入负面清	否	无	0.73%
12696	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	三八里南支13号台1号变压器	200	0.29	179.43	179.43	未进入负面清	否	无	3.59%
12697	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡7号住宅配电站1号变压器	800	0.60	715.18	715.18	未进入负面清	否	无	1.20%
12698	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡7号住宅配电站2号变压器	800	0.14	718.92	718.92	未进入负面清	否	无	-4.41%
12699	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡8号住宅配电站1号变压器	800	0.14	718.88	718.88	未进入负面清	否	无	4.46%
12700	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡8号住宅配电站2号变压器	800	0.68	714.60	714.60	未进入负面清	否	无	-7.34%
12701	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡9号住宅配电站1号变压器	800	0.14	718.85	718.85	未进入负面清	否	无	2.20%
12702	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	新加坡9号住宅配电站2号变压器	800	0.63	714.97	714.97	未进入负面清	否	无	5.49%
12703	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	旅土干55号1号变压器	315	0.39	282.27	282.27	未进入负面清	否	无	0.85%
12704	旅顺供电分公司	旅顺变	长城线	国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	630	0.23	565.57	565.57	未进入负面清	否	无	-9.40%
12705	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	旅土干19号左7号台1号变压器	200	0.70	178.61	178.61	未进入负面清	否	无	-4.29%
12706	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	旅环59号右1台1号变压器	315	0.21	282.84	282.84	未进入负面清	否	无	-8.32%
12707	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	旅土干42#左4	315	0.29	282.57	282.57	未进入负面清	否	无	6.92%
12708	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡2号住宅配电站1号变压器	800	0.67	714.64	714.64	未进入负面清	否	无	4.69%
12709	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡2号住宅配电站2号变压器	800	0.60	715.18	715.18	未进入负面清	否	无	-4.29%
12710	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡3号住宅配电站1号变压器	800	0.65	714.79	714.79	未进入负面清	否	无	2.46%
12711	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡3号住宅配电站2号变压器	800	0.49	716.06	716.06	未进入负面清	否	无	-5.90%
12712	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡4号住宅配电站1号变压器	800	0.68	714.59	714.59	未进入负面清	否	无	-1.17%
12713	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡5号住宅配电站1号变压器	800	0.55	715.61	715.61	未进入负面清	否	无	6.52%
12714	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡5号住宅配电站2号变压器	800	0.46	716.30	716.30	未进入负面清	否	无	6.04%
12715	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡6号住宅配电站1号变压器	500	0.46	447.72	447.72	未进入负面清	否	无	4.17%
12716	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	新加坡6号住宅配电站2号变压器	500	0.70	446.52	446.52	未进入负面清	否	无	3.47%
12717	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	梨岚分8号右7号台1号变压器	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清	否	无	0.61%
12718	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	梨岚分22号台1号变压器	315	0.40	282.25	282.25	未进入负面清	否	无	-6.37%
12719	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	水塔干13号台1号变压器	100	0.31	89.69	89.69	未进入负面清	否	无	-2.18%
12720	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	梨岚分41号左2号台1号变压器	315	0.38	282.29	282.29	未进入负面清	否	无	-3.73%
12721	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	阳光波儿多1号配电站2号变压器	630	0.62	563.11	563.11	未进入负面清	否	无	5.23%
12722	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	阳光波儿多1号配电站1号变压器	630	0.68	562.73	562.73	未进入负面清	否	无	1.94%
12723	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	阳光波儿多2号配电站1号变压器	630	0.22	565.63	565.63	未进入负面清	否	无	-3.25%
12724	旅顺供电分公司	旅顺变	水营线	阳光波儿多2号配电站2号变压器	630	0.48	564.00	564.00	未进入负面清	否	无	-0.99%
12725	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山14号台1号变压器	315	0.37	282.33	282.33	未进入负面清	否	无	8.38%
12726	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山分22号左1台变压器	200	0.57	178.87	178.87	未进入负面清	否	无	7.04%
12727	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山25号左5号台1号变压器	160	0.59	143.06	143.06	未进入负面清	否	无	3.28%
12728	旅顺供电分公司	土城变	北海线	香河甸支5号台1号变压器	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清	否	无	4.75%
12729	旅顺供电分公司	土城变	北海线	香河甸支13号台1号变压器	100	0.40	89.60	89.60	未进入负面清	否	无	-6.58%

12730	旅顺供电分公司	土城变	北海线	大王支10号右1号台1号变压器	160	0.70	142.88	142.88	未进入负面清	否	无	-7.19%
12731	旅顺供电分公司	土城变	北海线	广隆分23号左1号台1号变压器	160	0.36	143.43	143.43	未进入负面清	否	无	9.06%
12732	旅顺供电分公司	土城变	北海线	广隆分8号间1号台1号变压器	100	0.21	89.79	89.79	未进入负面清	否	无	-7.01%
12733	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山分55号台1号变压器	200	0.33	179.34	179.34	未进入负面清	否	无	7.42%
12734	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山62号右2号台1号变压器	160	0.22	143.65	143.65	未进入负面清	否	无	6.03%
12735	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山62号右6号台1号变压器	200	0.44	179.12	179.12	未进入负面清	否	无	6.29%
12736	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山63号台1号变压器	160	0.44	143.30	143.30	未进入负面清	否	无	-7.40%
12737	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山79号台1号变压器	160	0.27	143.56	143.56	未进入负面清	否	无	-1.28%
12738	旅顺供电分公司	土城变	北海线	前夹山83号台1号变压器	100	0.31	89.69	89.69	未进入负面清	否	无	4.90%
12739	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	土城干125号左1号台1号变压器	315	0.58	281.66	281.66	未进入负面清	否	无	-9.38%
12740	旅顺供电分公司	土城变	药厂线	新川分6号台1号变压器	100	0.36	89.64	89.64	未进入负面清	否	无	8.77%
12741	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支6号台1号变压器	315	0.44	282.12	282.12	未进入负面清	否	无	-5.44%
12742	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支9号台1号变压器	160	0.43	143.31	143.31	未进入负面清	否	无	1.50%
12743	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支19号台1号变压器	315	0.64	281.50	281.50	未进入负面清	否	无	-1.55%
12744	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	农场支15号台1号变压器	315	0.25	282.73	282.73	未进入负面清	否	无	9.78%
12745	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	农场支23号台1号变压器	160	0.38	143.39	143.39	未进入负面清	否	无	-5.76%
12746	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	农场支23号右1号台1号变压器	315	0.28	282.61	282.61	未进入负面清	否	无	0.88%
12747	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支26号台1号变压器	315	0.42	282.16	282.16	未进入负面清	否	无	8.77%
12748	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛支32号台1号变压器	125	0.59	111.76	111.76	未进入负面清	否	无	-2.53%
12749	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	凤凰岭支1号台1号变压器	315	0.42	282.16	282.16	未进入负面清	否	无	4.40%
12750	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	凤凰岭支12号台1号变压器	100	0.38	89.62	89.62	未进入负面清	否	无	-0.51%
12751	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分52号台1号变压器	200	0.30	179.40	179.40	未进入负面清	否	无	4.40%
12752	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分77号台1号变压器	100	0.68	89.32	89.32	未进入负面清	否	无	-1.97%
12753	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分86号右5左1号台1号变压器	315	0.30	282.56	282.56	未进入负面清	否	无	4.15%
12754	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分93号台1号变压器	100	0.69	89.31	89.31	未进入负面清	否	无	6.54%
12755	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分98号台1号变压器	315	0.23	282.79	282.79	未进入负面清	否	无	-6.05%
12756	旅顺供电分公司	双岛变	双袁线	双岛二分13号台1号变压器	250	0.26	224.36	224.36	未进入负面清	否	无	-8.58%
12757	旅顺供电分公司	双岛变	双袁线	双岛二分20号台1号变压器	50	0.22	44.89	44.89	未进入负面清	否	无	3.60%
12758	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分25号右4号台1号变压器	200	0.38	179.23	179.23	未进入负面清	否	无	-9.71%
12759	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	砖厂支8号台1号变压器	315	0.66	281.44	281.44	未进入负面清	否	无	6.88%
12760	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分34号台1号变压器	315	0.46	282.06	282.06	未进入负面清	否	无	5.54%
12761	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分45号台1号变压器	200	0.20	179.60	179.60	未进入负面清	否	无	-8.32%
12762	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟支10号台1号变压器	200	0.43	179.14	179.14	未进入负面清	否	无	3.85%
12763	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	水库支11号台1号变压器	315	0.40	282.22	282.22	未进入负面清	否	无	1.38%
12764	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	水库支1号右1号台1号变压器	200	0.46	179.09	179.09	未进入负面清	否	无	0.32%
12765	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟支30号台1号变压器	200	0.68	178.64	178.64	未进入负面清	否	无	-4.43%
12766	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分51号台1号变压器	200	0.16	179.67	179.67	未进入负面清	否	无	0.20%
12767	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟南支3号台1号变压器	160	0.17	143.73	143.73	未进入负面清	否	无	-4.73%
12768	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟南支9号台1号变压器	200	0.64	178.71	178.71	未进入负面清	否	无	-2.38%
12769	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟南支20号台1号变压器	160	0.25	143.60	143.60	未进入负面清	否	无	-2.88%
12770	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	合金分7号台1号变压器	200	0.40	179.19	179.19	未进入负面清	否	无	3.04%
12771	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分12号台1号变压器	315	0.33	282.45	282.45	未进入负面清	否	无	-4.65%
12772	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分12号台2号变压器	315	0.56	281.73	281.73	未进入负面清	否	无	0.63%
12773	旅顺供电分公司	旅顺变	解放线	寺沟分14号右4号台1号变压器	315	0.56	281.74	281.74	未进入负面清	否	无	-0.22%
12774	旅顺供电分公司	水营变	营土线	营土干15号台1号变压器	200	0.34	179.31	179.31	未进入负面清	否	无	-2.76%
12775	旅顺供电分公司	水营变	营土线	营土干42号台1号变压器	315	0.22	282.81	282.81	未进入负面清	否	无	9.15%

12776	旅顺供电分公司	水营变	营土线	沈家分3号台1号变压器	160	0.37	143.40	143.40	未进入负面清	否	无	3.11%
12777	旅顺供电分公司	水营变	营土线	沈家分4号右3右3号台1号变压器	315	0.24	282.74	282.74	未进入负面清	否	无	6.88%
12778	旅顺供电分公司	水营变	营土线	沈家分15号台1号变压器	200	0.21	179.58	179.58	未进入负面清	否	无	-3.74%
12779	旅顺供电分公司	水营变	营土线	向阳分7号台1号变压器	200	0.30	179.41	179.41	未进入负面清	否	无	-7.22%
12780	旅顺供电分公司	水营变	营土线	向阳分8号台1号变压器	315	0.32	282.49	282.49	未进入负面清	否	无	-4.07%
12781	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分4号右5号台1号变压器	315	0.55	281.78	281.78	未进入负面清	否	无	7.51%
12782	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分6号左4号台1号变压器	160	0.26	143.59	143.59	未进入负面清	否	无	4.75%
12783	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分9号右1号台1号变压器	160	0.25	143.61	143.61	未进入负面清	否	无	-4.24%
12784	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分19号右3号台1号变压器	160	0.50	143.20	143.20	未进入负面清	否	无	9.83%
12785	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分24号右1号台1号变压器	400	0.56	357.77	357.77	未进入负面清	否	无	-0.32%
12786	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分42号右3号台1号变压器	315	0.57	281.70	281.70	未进入负面清	否	无	-7.57%
12787	旅顺供电分公司	水营变	营土线	东北沟分48号间1号台1号变压器	315	0.38	282.30	282.30	未进入负面清	否	无	-9.84%
12788	旅顺供电分公司	水营变	营土线	营土干83号右4号台1号变压器	315	0.25	282.71	282.71	未进入负面清	否	无	-1.43%
12789	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	水土干6号台1号变压器	160	0.38	143.39	143.39	未进入负面清	否	无	-0.65%
12790	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	水土干45号1号变压器	160	0.35	143.44	143.44	未进入负面清	否	无	-2.64%
12791	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营1号住宅配电站1号变压器	800	0.12	719.01	719.01	未进入负面清	否	无	5.54%
12792	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营1号住宅配电站2号变压器	800	0.69	714.48	714.48	未进入负面清	否	无	2.66%
12793	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营2号住宅配电站1号变压器	630	0.57	563.40	563.40	未进入负面清	否	无	-0.91%
12794	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营2号住宅配电站2号变压器	630	0.42	564.38	564.38	未进入负面清	否	无	8.22%
12795	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营4号住宅配电站1号变压器	800	0.68	714.53	714.53	未进入负面清	否	无	-6.09%
12796	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营4号住宅配电站2号变压器	800	0.48	716.14	716.14	未进入负面清	否	无	-8.75%
12797	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营5号住宅配电站1号变压器	630	0.67	562.80	562.80	未进入负面清	否	无	9.69%
12798	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营6号住宅配电站1号变压器	800	0.45	716.43	716.43	未进入负面清	否	无	0.00%
12799	旅顺供电分公司	水营变	营旅线	东方戴维营6号住宅配电站2号变压器	800	0.67	714.66	714.66	未进入负面清	否	无	0.72%
12800	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里2号住宅配电站1号变压器	630	0.50	563.84	563.84	未进入负面清	否	无	8.06%
12801	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里2号住宅配电站2号变压器	630	0.43	564.27	564.27	未进入负面清	否	无	-2.21%
12802	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里4号住宅配电站1号变压器	630	0.45	564.14	564.14	未进入负面清	否	无	-3.51%
12803	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里4号住宅配电站2号变压器	630	0.61	563.16	563.16	未进入负面清	否	无	-9.31%
12804	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	三八里支10号台2号变压器	50	0.21	44.89	44.89	未进入负面清	否	无	5.94%
12805	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	三八里1号住宅配电站1号变压器	630	0.58	563.35	563.35	未进入负面清	否	无	6.98%
12806	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	三八里1号住宅配电站2号变压器	630	0.54	563.58	563.58	未进入负面清	否	无	4.57%
12807	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	三八里3号住宅配电站1号变压器	630	0.65	562.91	562.91	未进入负面清	否	无	1.33%
12808	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	三八里3号住宅配电站2号变压器	630	0.63	563.04	563.04	未进入负面清	否	无	9.02%
12809	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街2号配电站1号变压器	630	0.65	562.90	562.90	未进入负面清	否	无	-1.91%
12810	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街2号配电站2号变压器	630	0.30	565.14	565.14	未进入负面清	否	无	-9.07%
12811	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街4号配电站1号变压器	630	0.48	563.96	563.96	未进入负面清	否	无	-0.78%
12812	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街4号配电站2号变压器	630	0.13	566.20	566.20	未进入负面清	否	无	0.47%
12813	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街6号配电站1号变压器	630	0.43	564.28	564.28	未进入负面清	否	无	7.32%
12814	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街6号配电站2号变压器	630	0.26	565.38	565.38	未进入负面清	否	无	-7.58%
12815	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街1号配电站1号变压器	630	0.64	563.00	563.00	未进入负面清	否	无	5.69%
12816	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街1号配电站2号变压器	630	0.47	564.01	564.01	未进入负面清	否	无	-5.70%
12817	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街3号配电站1号变压器	630	0.42	564.33	564.33	未进入负面清	否	无	-7.01%
12818	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街3号配电站2号变压器	630	0.39	564.54	564.54	未进入负面清	否	无	-5.92%
12819	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街5号配电站1号变压器	630	0.42	564.36	564.36	未进入负面清	否	无	-0.52%
12820	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	东北街5号配电站2号变压器	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清	否	无	0.25%
12821	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡1号配电站1号变压器	630	0.67	562.77	562.77	未进入负面清	否	无	5.03%

12822	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡1号配电站2号变压器	630	0.39	564.52	564.52	未进入负面清	否	无	7.76%
12823	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡2号配电站1号变压器	630	0.43	564.28	564.28	未进入负面清	否	无	-2.28%
12824	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡2号配电站2号变压器	630	0.49	563.89	563.89	未进入负面清	否	无	8.95%
12825	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡4号配电站1号变压器	800	0.67	714.64	714.64	未进入负面清	否	无	-0.92%
12826	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡4号配电站2号变压器	800	0.55	715.57	715.57	未进入负面清	否	无	9.54%
12827	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡5号配电站1号变压器	800	0.55	715.57	715.57	未进入负面清	否	无	6.96%
12828	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡5号配电站2号变压器	800	0.46	716.35	716.35	未进入负面清	否	无	-0.42%
12829	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡6号配电站1号变压器	800	0.58	715.39	715.39	未进入负面清	否	无	-5.02%
12830	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡6号配电站2号变压器	800	0.48	716.17	716.17	未进入负面清	否	无	4.82%
12831	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城4号住宅配电站1号变压器	800	0.58	715.35	715.35	未进入负面清	否	无	-4.68%
12832	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城4号住宅配电站2号变压器	800	0.14	718.87	718.87	未进入负面清	否	无	8.73%
12833	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城3号公建配电站1号变压器	315	0.27	282.65	282.65	未进入负面清	否	无	4.57%
12834	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城3号住宅配电站1号变压器	630	0.59	563.28	563.28	未进入负面清	否	无	3.61%
12835	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城3号住宅配电站2号变压器	630	0.47	564.02	564.02	未进入负面清	否	无	8.24%
12836	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城2号住宅配电站1号变压器	630	0.14	566.10	566.10	未进入负面清	否	无	-5.34%
12837	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城2号住宅配电站2号变压器	630	0.44	564.26	564.26	未进入负面清	否	无	-9.47%
12838	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	瑞景鑫城5号配电站1号变压器	630	0.20	565.71	565.71	未进入负面清	否	无	-8.40%
12839	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡7号配电站1号变压器	630	0.61	563.15	563.15	未进入负面清	否	无	-3.86%
12840	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡7号配电站2号变压器	630	0.45	564.18	564.18	未进入负面清	否	无	3.99%
12841	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡9号配电站1号变压器	800	0.25	717.99	717.99	未进入负面清	否	无	-4.47%
12842	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡9号配电站2号变压器	800	0.34	717.27	717.27	未进入负面清	否	无	-4.23%
12843	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡11号配电站1号变压器	800	0.24	718.08	718.08	未进入负面清	否	无	-2.93%
12844	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡11号配电站2号变压器	800	0.31	717.49	717.49	未进入负面清	否	无	-2.45%
12845	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡13号配电站1号变压器	800	0.69	714.52	714.52	未进入负面清	否	无	6.41%
12846	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡13号配电站2号变压器	800	0.60	715.17	715.17	未进入负面清	否	无	0.21%
12847	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡15号配电站1号变压器	800	0.27	717.86	717.86	未进入负面清	否	无	2.59%
12848	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	第一郡15号配电站2号变压器	800	0.31	717.52	717.52	未进入负面清	否	无	-9.54%
12849	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	幸福里4配电站1号变压器	800	0.30	717.64	717.64	未进入负面清	否	无	-6.34%
12850	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	幸福里4配电站2号变压器	800	0.49	716.10	716.10	未进入负面清	否	无	-8.29%
12851	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	幸福里6配电站1号变压器	800	0.32	717.40	717.40	未进入负面清	否	无	-3.42%
12852	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	幸福里6配电站2号变压器	800	0.13	718.93	718.93	未进入负面清	否	无	-0.91%
12853	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡3号配电站1号变压器	630	0.49	563.89	563.89	未进入负面清	否	无	3.50%
12854	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡3号配电站2号变压器	630	0.34	564.83	564.83	未进入负面清	否	无	-3.82%
12855	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡8号配电站1号变压器	630	0.58	563.32	563.32	未进入负面清	否	无	6.06%
12856	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡8号配电站2号变压器	630	0.66	562.87	562.87	未进入负面清	否	无	-8.61%
12857	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡10号配电站1号变压器	630	0.42	564.34	564.34	未进入负面清	否	无	0.69%
12858	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡10号配电站2号变压器	630	0.33	564.93	564.93	未进入负面清	否	无	0.80%
12859	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡12号配电站1号变压器	800	0.41	716.75	716.75	未进入负面清	否	无	-6.88%
12860	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡12号配电站2号变压器	800	0.55	715.62	715.62	未进入负面清	否	无	8.37%
12861	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡14号配电站1号变压器	800	0.30	717.59	717.59	未进入负面清	否	无	8.19%
12862	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	第一郡14号配电站2号变压器	800	0.37	717.05	717.05	未进入负面清	否	无	-0.68%
12863	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里1号配电站1号变压器	800	0.33	717.35	717.35	未进入负面清	否	无	2.43%
12864	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里1号配电站2号变压器	800	0.59	715.31	715.31	未进入负面清	否	无	-7.66%
12865	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里3号配电站1号变压器	800	0.30	717.60	717.60	未进入负面清	否	无	-8.73%
12866	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里3号配电站2号变压器	800	0.62	715.07	715.07	未进入负面清	否	无	-8.24%
12867	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里5号配电站1号变压器	800	0.39	716.84	716.84	未进入负面清	否	无	-7.99%

12868	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	幸福里5号配电站2号变压器	800	0.30	717.59	717.59	未进入负面清	否	无	-5.32%
12869	旅顺供电分公司	水营变	水塔线	幸福里2号配电站1号变压器	800	0.33	717.38	717.38	未进入负面清	否	无	6.98%
12870	旅顺供电分公司	水营变	水塔线	幸福里2号配电站2号变压器	800	0.46	716.30	716.30	未进入负面清	否	无	-2.74%
12871	旅顺供电分公司	水营变	招顺甲线	海德学府1号住宅配电站1号变压器	800	0.13	719.00	719.00	未进入负面清	否	无	5.56%
12872	旅顺供电分公司	水营变	招顺甲线	海德学府1号住宅配电站2号变压器	800	0.35	717.20	717.20	未进入负面清	否	无	4.55%
12873	旅顺供电分公司	水营变	招顺乙线	海德学府2号住宅配电站1号变压器	800	0.34	717.29	717.29	未进入负面清	否	无	-8.10%
12874	旅顺供电分公司	水营变	招顺乙线	海德学府2号住宅配电站2号变压器	800	0.21	718.29	718.29	未进入负面清	否	无	-7.13%
12875	旅顺供电分公司	水营变	招顺甲线	海德学府3号住宅配电站1号变压器	800	0.54	715.64	715.64	未进入负面清	否	无	-7.84%
12876	旅顺供电分公司	水营变	招顺甲线	海德学府3号住宅配电站2号变压器	800	0.59	715.25	715.25	未进入负面清	否	无	3.59%
12877	旅顺供电分公司	水营变	招顺乙线	海德学府4号住宅配电站1号变压器	800	0.33	717.40	717.40	未进入负面清	否	无	-8.64%
12878	旅顺供电分公司	水营变	招顺乙线	海德学府4号住宅配电站2号变压器	800	0.46	716.31	716.31	未进入负面清	否	无	-0.80%
12879	旅顺供电分公司	创新变	军港线	旅星支#11	160	0.28	143.56	143.56	未进入负面清	否	无	9.72%
12880	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	白马石支8号台1号变压器	315	0.24	282.75	282.75	未进入负面清	否	无	7.29%
12881	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏港支3号左2台1号变压器	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清	否	无	1.16%
12882	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏港支8号台1号变压器	315	0.48	281.98	281.98	未进入负面清	否	无	-8.79%
12883	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏岚分54号台1号变压器	200	0.63	178.75	178.75	未进入负面清	否	无	3.85%
12884	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏岚分68号台1号变压器	160	0.53	143.15	143.15	未进入负面清	否	无	6.98%
12885	旅顺供电分公司	创新变	军港线	柏岚分82号右3台1号变压器	160	0.68	142.91	142.91	未进入负面清	否	无	3.75%
12886	旅顺供电分公司	创新变	军港线	北岭支7号台1号变压器	315	0.27	282.66	282.66	未进入负面清	否	无	-9.55%
12887	旅顺供电分公司	创新变	方家线	北牙分17号台1号变压器	630	0.24	565.48	565.48	未进入负面清	否	无	2.04%
12888	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支15号右2右5号台1号变压器	200	0.53	178.94	178.94	未进入负面清	否	无	-2.97%
12889	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支18号左1号台1号变压器	250	0.36	224.09	224.09	未进入负面清	否	无	2.35%
12890	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支19号1号台1号变压器	315	0.28	282.60	282.60	未进入负面清	否	无	-4.80%
12891	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支19号1号台2号变压器	315	0.17	282.97	282.97	未进入负面清	否	无	3.55%
12892	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支4号台1号变压器	200	0.37	179.26	179.26	未进入负面清	否	无	-2.66%
12893	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	北牙支9号1号台1号变压器	100	0.56	89.44	89.44	未进入负面清	否	无	9.47%
12894	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家二支12号左8号台1号变压器	100	0.36	89.64	89.64	未进入负面清	否	无	0.90%
12895	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家二支18号左4号台1号变压器	100	0.63	89.37	89.37	未进入负面清	否	无	6.64%
12896	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家二支27号台1号变压器	315	0.69	281.31	281.31	未进入负面清	否	无	3.30%
12897	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家二支9号台1号变压器	100	0.23	89.77	89.77	未进入负面清	否	无	-2.87%
12898	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分#50右2	200	0.30	179.39	179.39	未进入负面清	否	无	-3.27%
12899	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分35号右4号台1号变压器	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清	否	无	-7.49%
12900	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分44号右10号台1号变压器	315	0.22	282.80	282.80	未进入负面清	否	无	3.22%
12901	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分47号台1号变压器	80	0.30	71.76	71.76	未进入负面清	否	无	1.89%
12902	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家支29号右1号台1号变压器	100	0.49	89.51	89.51	未进入负面清	否	无	-2.08%
12903	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家支34号台1号变压器	315	0.27	282.64	282.64	未进入负面清	否	无	6.66%
12904	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家支5号左1号台1号变压器	315	0.64	281.50	281.50	未进入负面清	否	无	-0.18%
12905	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	城头支35号台1号变压器	315	0.25	282.72	282.72	未进入负面清	否	无	7.57%
12906	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	大刘二分#8	100	0.24	89.76	89.76	未进入负面清	否	无	6.95%
12907	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	电机分11号左1号台1号变压器	250	0.40	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-8.54%
12908	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	电台支10号台1号变压器	200	0.55	178.89	178.89	未进入负面清	否	无	-8.08%
12909	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	电台支7号台1号变压器	400	0.33	358.68	358.68	未进入负面清	否	无	6.60%
12910	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分#64变压器	315	0.33	282.47	282.47	未进入负面清	否	无	-6.64%
12911	旅顺供电分公司	和平变	和陈线	陈家分68左1台1号变压器	160	0.36	143.43	143.43	未进入负面清	否	无	2.18%
12912	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	大刘家分12号台1号变压器	50	0.29	44.86	44.86	未进入负面清	否	无	-6.17%
12913	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	大刘家分5号左1号台1号变压器	200	0.16	179.69	179.69	未进入负面清	否	无	-2.04%

12914	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生2#住宅配电站1#变压器	1250	0.23	1122.16	1122.16	未进入负面清	否	无	-7.17%
12915	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生2#住宅配电站2#变压器	1250	0.37	1120.38	1120.38	未进入负面清	否	无	3.78%
12916	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	红旗干33号台1号变压器	315	0.25	282.70	282.70	未进入负面清	否	无	-8.48%
12917	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#2住宅箱式变电站103配电变压器	315	0.25	282.72	282.72	未进入负面清	否	无	-5.03%
12918	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#3住宅箱式变电站103配电变压器	315	0.39	282.27	282.27	未进入负面清	否	无	1.38%
12919	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#5住宅箱式变电站103配电变压器	315	0.40	282.25	282.25	未进入负面清	否	无	0.60%
12920	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀1号住宅配电站101配电变压器	500	0.60	447.01	447.01	未进入负面清	否	无	8.00%
12921	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀1号住宅配电站102配电变压器	500	0.46	447.70	447.70	未进入负面清	否	无	-4.05%
12922	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4号住宅配电站101配电变压器	630	0.26	565.33	565.33	未进入负面清	否	无	1.72%
12923	旅顺供电分公司	创新变	中科甲线	科技城1号住宅配电站2号变压器	500	0.46	447.69	447.69	未进入负面清	否	无	3.99%
12924	旅顺供电分公司	创新变	新市线	新市干16号左2号台1号变压器	100	0.30	89.70	89.70	未进入负面清	否	无	2.61%
12925	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分#02	315	0.32	282.49	282.49	未进入负面清	否	无	4.51%
12926	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分#06	315	0.27	282.64	282.64	未进入负面清	否	无	7.97%
12927	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分#6右5	160	0.39	143.38	143.38	未进入负面清	否	无	3.61%
12928	旅顺供电分公司	创新变	新市线	中水山庄配电站1号配电变压器	630	0.58	563.33	563.33	未进入负面清	否	无	4.92%
12929	旅顺供电分公司	创新变	新市线	中水山庄配电站2号配电变压器	630	0.49	563.89	563.89	未进入负面清	否	无	1.75%
12930	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支10号台1号变压器	160	0.36	143.43	143.43	未进入负面清	否	无	-7.75%
12931	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支14号台1号变压器	200	0.40	179.20	179.20	未进入负面清	否	无	6.29%
12932	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支14号右6号台1号变压器	160	0.29	143.54	143.54	未进入负面清	否	无	-9.46%
12933	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支1号台1号变压器	315	0.18	282.92	282.92	未进入负面清	否	无	7.08%
12934	旅顺供电分公司	创新变	军港线	刁窝棚支6号右4号台1号变压器	200	0.23	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	6.32%
12935	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	对庄沟分17号台1号变压器	160	0.69	142.89	142.89	未进入负面清	否	无	6.15%
12936	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	对庄沟分9号台1号变压器	315	0.87	280.76	280.76	未进入负面清	否	无	-4.48%
12937	旅顺供电分公司	创新变	方家线	方铁干13号右5变台变压器	315	0.40	282.24	282.24	未进入负面清	否	无	-7.42%
12938	旅顺供电分公司	创新变	方家线	方铁干46号左2号台1号变压器	315	0.57	281.70	281.70	未进入负面清	否	无	1.58%
12939	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方杨干43号左1号台1号变压器	315	0.50	281.92	281.92	未进入负面清	否	无	2.58%
12940	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方杨干57号右2号台1号变压器	200	0.44	179.13	179.13	未进入负面清	否	无	-8.59%
12941	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方杨干64号台1号变压器	160	0.42	143.33	143.33	未进入负面清	否	无	-8.17%
12942	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方州1号住宅配电站1号变压器	800	0.64	714.89	714.89	未进入负面清	否	无	-7.32%
12943	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方州1号住宅配电站2号变压器	800	0.50	716.00	716.00	未进入负面清	否	无	-3.51%
12944	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	方州1号住宅配电站3号变压器	800	0.53	715.79	715.79	未进入负面清	否	无	-3.25%
12945	旅顺供电分公司	创新变	山里线	果园分#30变压器	200	0.35	179.29	179.29	未进入负面清	否	无	-1.31%
12946	旅顺供电分公司	创新变	山里线	果园分22号右1台1号变压器	200	0.29	179.43	179.43	未进入负面清	否	无	-5.25%
12947	旅顺供电分公司	创新变	山里线	果园支8号右1台1号变压器	315	0.28	282.61	282.61	未进入负面清	否	无	9.72%
12948	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地3号住宅配电站1号变压器	800	0.38	716.93	716.93	未进入负面清	否	无	4.16%
12949	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地3号住宅配电站2号变压器	800	0.54	715.70	715.70	未进入负面清	否	无	2.66%
12950	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生1地4号住宅配电站1号变压器	800	0.51	715.95	715.95	未进入负面清	否	无	7.10%
12951	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生1地4号住宅配电站2号变压器	800	0.43	716.57	716.57	未进入负面清	否	无	-3.08%
12952	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1号住宅配电站1号变压器	1250	0.70	1116.25	1116.25	未进入负面清	否	无	5.69%
12953	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1号住宅配电站2号变压器	1250	0.40	1119.96	1119.96	未进入负面清	否	无	-4.87%
12954	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生3号住宅配电站1号变压器	630	0.60	563.22	563.22	未进入负面清	否	无	6.50%
12955	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生3号住宅配电站2号变压器	630	0.14	566.14	566.14	未进入负面清	否	无	3.24%
12956	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生4号住宅配电站1号变压器	630	0.62	563.10	563.10	未进入负面清	否	无	-7.08%
12957	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生4号住宅配电站2号变压器	630	0.50	563.82	563.82	未进入负面清	否	无	-4.07%
12958	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生5号住宅配电站1号变压器	630	0.31	565.03	565.03	未进入负面清	否	无	-1.85%
12959	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生5号住宅配电站2号变压器	630	0.30	565.11	565.11	未进入负面清	否	无	2.14%

12960	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生6号住宅配电站1号变压器	630	0.39	564.54	564.54	未进入负面清	否	无	9.19%
12961	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生6号住宅配电站2号变压器	630	0.36	564.72	564.72	未进入负面清	否	无	-5.08%
12962	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生7号住宅配电站1号变压器	630	0.28	565.24	565.24	未进入负面清	否	无	-9.86%
12963	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生7号住宅配电站2号变压器	630	0.68	562.69	562.69	未进入负面清	否	无	-5.96%
12964	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生8号住宅配电站1号变压器	630	0.35	564.81	564.81	未进入负面清	否	无	3.96%
12965	旅顺供电分公司	创新变	合生乙线	合生8号住宅配电站2号变压器	630	0.43	564.30	564.30	未进入负面清	否	无	-8.90%
12966	旅顺供电分公司	和平变	和创线	和铁干17号左1号台1号变压器	200	0.36	179.29	179.29	未进入负面清	否	无	5.08%
12967	旅顺供电分公司	和平变	和创线	和铁干22号左1号台1号变压器	315	0.61	281.58	281.58	未进入负面清	否	无	0.48%
12968	旅顺供电分公司	和平变	和创线	和铁干37号台1号变压器	315	0.32	282.50	282.50	未进入负面清	否	无	-3.17%
12969	旅顺供电分公司	和平变	和创线	和铁干46号台1号变压器	315	0.38	282.29	282.29	未进入负面清	否	无	-9.82%
12970	旅顺供电分公司	创新变	山里线	和铁干67号台1号变压器	315	0.21	282.85	282.85	未进入负面清	否	无	1.76%
12971	旅顺供电分公司	创新变	山里线	和铁干77号左3号台变压器	315	0.57	281.72	281.72	未进入负面清	否	无	-4.99%
12972	旅顺供电分公司	创新变	山里线	和铁干91号左1号右4号台变压器	315	0.47	282.01	282.01	未进入负面清	否	无	6.62%
12973	旅顺供电分公司	创新变	山里线	和铁干91号左5号台1号变压器	160	0.38	143.39	143.39	未进入负面清	否	无	3.21%
12974	旅顺供电分公司	创新变	方家线	河北村分3号左3号台1号变压器	315	0.50	281.92	281.92	未进入负面清	否	无	-7.59%
12975	旅顺供电分公司	创新变	方家线	河北村分9号台1号变压器	160	0.63	142.99	142.99	未进入负面清	否	无	-7.36%
12976	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干19号台1号变压器	50	0.12	44.94	44.94	未进入负面清	否	无	-7.31%
12977	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干21号右5号台1号变压器	315	0.52	281.86	281.86	未进入负面清	否	无	-7.25%
12978	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干26号右1号台1号变压器	315	0.53	281.83	281.83	未进入负面清	否	无	-1.83%
12979	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干26号左1号台1号变压器	315	0.37	282.33	282.33	未进入负面清	否	无	-0.63%
12980	旅顺供电分公司	创新变	山里线	红旗干32号台1号变压器	500	0.27	448.64	448.64	未进入负面清	否	无	-6.04%
12981	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	红旗干45号台1号变压器	315	0.20	282.87	282.87	未进入负面清	否	无	9.38%
12982	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	红旗干68号台1号变压器	315	0.38	282.29	282.29	未进入负面清	否	无	-2.29%
12983	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4地1号住宅配电站1号变压器	630	0.61	563.17	563.17	未进入负面清	否	无	8.36%
12984	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4地1号住宅配电站2号变压器	630	0.44	564.20	564.20	未进入负面清	否	无	-3.65%
12985	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4地1号住宅配电站3号变压器	630	0.30	565.12	565.12	未进入负面清	否	无	-7.88%
12986	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀4地1号住宅箱式配电站1号变压器	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清	否	无	-5.07%
12987	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀4地2号住宅箱式配电站1号变压器	315	0.33	282.45	282.45	未进入负面清	否	无	-0.85%
12988	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀4地3号住宅箱式配电站1号变压器	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清	否	无	5.85%
12989	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀5地1号住宅配电站1号变压器	800	0.45	716.42	716.42	未进入负面清	否	无	9.82%
12990	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀5地1号住宅配电站2号变压器	800	0.48	716.13	716.13	未进入负面清	否	无	6.66%
12991	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀5地1号住宅箱式配电站	315	0.36	282.37	282.37	未进入负面清	否	无	0.36%
12992	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀5地2号住宅配电站1号变压器	800	0.65	714.84	714.84	未进入负面清	否	无	3.87%
12993	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀5地2号住宅配电站2号变压器	800	0.26	717.93	717.93	未进入负面清	否	无	8.57%
12994	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀5地2号住宅箱式配电站	315	0.34	282.42	282.42	未进入负面清	否	无	6.20%
12995	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀5地3号住宅箱式配电站	315	0.26	282.67	282.67	未进入负面清	否	无	7.55%
12996	旅顺供电分公司	和平变	和创线	金山海景住宅配电站1号变压器	500	0.41	447.95	447.95	未进入负面清	否	无	9.09%
12997	旅顺供电分公司	和平变	和创线	金山海景住宅配电站2号变压器	630	0.44	564.24	564.24	未进入负面清	否	无	1.94%
12998	旅顺供电分公司	和平变	和创线	韭菜房支25号台1号变压器	200	0.32	179.35	179.35	未进入负面清	否	无	3.59%
12999	旅顺供电分公司	和平变	和创线	韭菜房支5号台1号变压器	200	0.45	179.11	179.11	未进入负面清	否	无	-8.89%
13000	旅顺供电分公司	和平变	和创线	韭菜房支9号左4变台变压器	160	0.12	143.81	143.81	未进入负面清	否	无	-9.06%
13001	旅顺供电分公司	和平变	和创线	韭张支13号右5号台变压器	315	0.30	282.56	282.56	未进入负面清	否	无	0.11%
13002	旅顺供电分公司	创新变	中科甲线	科技城2号住宅配电站2号变压器	500	0.38	448.08	448.08	未进入负面清	否	无	-9.14%
13003	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	老虎尾干35号台1号变压器	315	0.69	281.32	281.32	未进入负面清	否	无	2.15%
13004	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	盛家沟分13号台1号变压器	315	0.54	281.79	281.79	未进入负面清	否	无	-8.31%
13005	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	盛家沟分4号台1号变压器	315	0.24	282.75	282.75	未进入负面清	否	无	5.69%

13006	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	铁山观通1号箱式配电站	400	0.34	358.64	358.64	未进入负面清	否	无	7.46%
13007	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	铁山观通2号箱式配电站	400	0.20	359.20	359.20	未进入负面清	否	无	2.88%
13008	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园1号住宅配电站1号变压器	630	0.49	563.93	563.93	未进入负面清	否	无	-7.50%
13009	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园1号住宅配电站2号变压器	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清	否	无	0.30%
13010	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园2号住宅配电站1号变压器	630	0.56	563.45	563.45	未进入负面清	否	无	-0.46%
13011	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园2号住宅配电站2号变压器	630	0.60	563.19	563.19	未进入负面清	否	无	-1.41%
13012	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	铁山家园3号住宅配电站1号变压器	630	0.22	565.60	565.60	未进入负面清	否	无	0.33%
13013	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	铁山家园3号住宅配电站2号变压器	500	0.65	446.77	446.77	未进入负面清	否	无	5.51%
13014	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园4号住宅配电站1号变压器	500	0.54	447.28	447.28	未进入负面清	否	无	6.15%
13015	旅顺供电分公司	创新变	山里线	铁山家园4号住宅配电站2号变压器	500	0.41	447.95	447.95	未进入负面清	否	无	6.90%
13016	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	王家分13号1号变压器	200	0.54	178.91	178.91	未进入负面清	否	无	1.06%
13017	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	王家分15号台1号变压器	315	0.61	281.58	281.58	未进入负面清	否	无	6.81%
13018	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	王家分8号台1号变压器	160	0.67	142.93	142.93	未进入负面清	否	无	-9.34%
13019	旅顺供电分公司	创新变	红旗线	王家支19号左1号台1号变压器	160	0.37	143.40	143.40	未进入负面清	否	无	3.18%
13020	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	西部铁山所)北牙支14号台1号变压器	315	0.45	282.07	282.07	未进入负面清	否	无	5.13%
13021	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	西部铁山所)城头支15号左1台1号变压器	400	0.35	358.59	358.59	未进入负面清	否	无	-1.66%
13022	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	西部铁山所)船厂支13号台1号变压器	400	0.62	357.53	357.53	未进入负面清	否	无	-6.26%
13023	旅顺供电分公司	铁山变	方杨甲线	西部铁山所)方杨支57号左2号台1号变压器	200	0.67	178.67	178.67	未进入负面清	否	无	8.31%
13024	旅顺供电分公司	创新变	山里线	西部铁山所)和铁支91号左2号台1号变压器	200	0.20	179.60	179.60	未进入负面清	否	无	1.97%
13025	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	西部铁山所)尹家支14号右1号台1号变压器	160	0.32	143.49	143.49	未进入负面清	否	无	6.69%
13026	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	西部铁山所)尹家支9号台1号变压器	200	0.43	179.14	179.14	未进入负面清	否	无	-0.19%
13027	旅顺供电分公司	创新变	新市线	新市干20号台1号变压器	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清	否	无	-2.00%
13028	旅顺供电分公司	创新变	新市线	新市干32台1号变压器	100	0.37	89.63	89.63	未进入负面清	否	无	-4.09%
13029	旅顺供电分公司	创新变	王家线	新市干7号台1号变压器	250	0.20	224.50	224.50	未进入负面清	否	无	2.53%
13030	旅顺供电分公司	创新变	山里线	牙户嘴3号台1号变压器	315	0.22	282.82	282.82	未进入负面清	否	无	-1.61%
13031	旅顺供电分公司	创新变	山里线	牙户嘴分10号台1号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未进入负面清	否	无	-8.06%
13032	旅顺供电分公司	创新变	山里线	牙户嘴分7号右3号台1号变压器	315	0.55	281.78	281.78	未进入负面清	否	无	0.96%
13033	旅顺供电分公司	创新变	军港线	盐厂支9号左1号台1号变压器	500	0.94	445.28	445.28	未进入负面清	否	无	7.56%
13034	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨河支14号台1号变压器	315	0.37	282.33	282.33	未进入负面清	否	无	-6.73%
13035	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨河支5号台1号变压器	200	0.45	179.11	179.11	未进入负面清	否	无	4.41%
13036	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分12号台1号变压器	160	0.25	143.60	143.60	未进入负面清	否	无	9.42%
13037	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟分29号1号变压器	200	0.21	179.58	179.58	未进入负面清	否	无	-9.93%
13038	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟支4号台1号变压器	315	0.44	282.10	282.10	未进入负面清	否	无	0.89%
13039	旅顺供电分公司	创新变	方家线	杨树沟支8号左2号台1号变压器	160	0.26	143.58	143.58	未进入负面清	否	无	6.56%
13040	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支#40左1右3变压器	200	0.28	179.44	179.44	未进入负面清	否	无	-4.12%
13041	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支19号右3左1台1号变压器	315	0.49	281.95	281.95	未进入负面清	否	无	-1.10%
13042	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支24号左2号台1号变压器	200	0.51	178.99	178.99	未进入负面清	否	无	-8.40%
13043	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支38号左2左1台区变压器	200	0.33	179.34	179.34	未进入负面清	否	无	-1.39%
13044	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支38号左3台1号变压器	100	0.51	89.49	89.49	未进入负面清	否	无	1.08%
13045	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支39号台1号变压器	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清	否	无	0.46%
13046	旅顺供电分公司	和平变	尹家线	尹家支51号1号变压器	160	0.10	143.84	143.84	未进入负面清	否	无	-1.41%
13047	旅顺供电分公司	创新变	军港线	育明支2号台1号变压器	315	0.44	282.13	282.13	未进入负面清	否	无	-3.28%
13048	旅顺供电分公司	创新变	军港线	育明支8号右3号台1号变压器	315	0.25	282.71	282.71	未进入负面清	否	无	6.42%
13049	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	中恒1号住宅配电站1号变压器	630	0.51	563.77	563.77	未进入负面清	否	无	0.93%
13050	旅顺供电分公司	创新变	老虎尾线	中恒1号住宅配电站2号变压器	630	0.66	562.84	562.84	未进入负面清	否	无	-1.31%
13051	旅顺供电分公司	创新变	军港线	中恒2号住宅配电站1号变压器	630	0.42	564.36	564.36	未进入负面清	否	无	4.85%

13052	旅顺供电分公司	创新变	军港线	中恒2号住宅配电站2号变压器	630	0.62	563.09	563.09	未进入负面清	否	无	-5.29%
13053	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	中水分18号台1号变压器	200	0.25	179.50	179.50	未进入负面清	否	无	-0.42%
13054	旅顺供电分公司	创新变	山里线	猪厂支11号台1号变压器	315	0.30	282.54	282.54	未进入负面清	否	无	2.05%
13055	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	城山分17号台1号变压器	315	0.27	282.64	282.64	未进入负面清	否	无	0.61%
13056	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	城山分3左7号台1号变压器	200	0.38	179.25	179.25	未进入负面清	否	无	9.45%
13057	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	锡川箱变1号变压器	630	0.57	563.44	563.44	未进入负面清	否	无	-0.77%
13058	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	锡川箱变2号变压器	630	0.44	564.22	564.22	未进入负面清	否	无	-2.72%
13059	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭分14号台1号变压器	100	0.41	89.59	89.59	未进入负面清	否	无	5.99%
13060	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干29左1号台1号变压器	200	0.48	179.04	179.04	未进入负面清	否	无	-4.79%
13061	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干40左3左2号台1号变压器	100	0.27	89.73	89.73	未进入负面清	否	无	-0.94%
13062	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干40左4号台1号变压器	315	0.39	282.28	282.28	未进入负面清	否	无	-6.66%
13063	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干40左5号台1号变压器	200	0.32	179.36	179.36	未进入负面清	否	无	-3.16%
13064	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	长岭干48右3号台1号变压器	400	0.46	358.18	358.18	未进入负面清	否	无	-8.19%
13065	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	赵家分18左1号台1号变压器	400	0.59	357.64	357.64	未进入负面清	否	无	-8.18%
13066	旅顺供电分公司	长城变	长岭一线	赵家分20右3号台1号变压器	200	0.24	179.53	179.53	未进入负面清	否	无	-3.95%
13067	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干53号台1号变压器	315	0.25	282.71	282.71	未进入负面清	否	无	5.29%
13068	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	黄家村1号箱变1号变压器	630	0.52	563.72	563.72	未进入负面清	否	无	6.86%
13069	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长城世家1号住宅配电站1号变压器	630	0.64	562.95	562.95	未进入负面清	否	无	8.56%
13070	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长城世家1号住宅配电站2号变压器	630	0.29	565.20	565.20	未进入负面清	否	无	-4.54%
13071	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长城世家2号住宅配电站1号变压器	630	0.17	565.92	565.92	未进入负面清	否	无	5.33%
13072	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长城世家2号住宅配电站2号变压器	630	0.24	565.46	565.46	未进入负面清	否	无	-8.41%
13073	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干24号台1号变压器	200	0.48	179.03	179.03	未进入负面清	否	无	-7.33%
13074	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干34号台1号变压器	200	0.62	178.77	178.77	未进入负面清	否	无	-5.23%
13075	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干34右3号台1号变压器	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清	否	无	-8.27%
13076	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干36号台1号变压器	200	0.54	178.92	178.92	未进入负面清	否	无	-2.68%
13077	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干36左3号台1号变压器	200	0.51	178.98	178.98	未进入负面清	否	无	6.22%
13078	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干42号台1号变压器	315	0.26	282.68	282.68	未进入负面清	否	无	-5.48%
13079	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干47号台1号变压器	200	0.45	179.09	179.09	未进入负面清	否	无	-0.36%
13080	旅顺供电分公司	长城变	长岭二线	长岭干59号台1号变压器	250	0.37	224.08	224.08	未进入负面清	否	无	7.79%
13081	旅顺供电分公司	长城变	长信线	北山分5左4号台1号变压器	315	0.49	281.97	281.97	未进入负面清	否	无	5.83%
13082	旅顺供电分公司	长城变	长信线	日新分3号台1号变压器	400	0.38	358.50	358.50	未进入负面清	否	无	-3.70%
13083	旅顺供电分公司	长城变	长信线	鑫源分12号台1号变压器	200	0.23	179.54	179.54	未进入负面清	否	无	7.59%
13084	旅顺供电分公司	长城变	长信线	长信干46间1号台1号变压器	315	0.57	281.72	281.72	未进入负面清	否	无	6.35%
13085	旅顺供电分公司	长城变	长信线	长信干55间1号台1号变压器	315	0.20	282.85	282.85	未进入负面清	否	无	-8.83%
13086	旅顺供电分公司	长城变	黄家甲线	长岭干86右2号台1号变压器	315	0.57	281.69	281.69	未进入负面清	否	无	-5.58%
13087	旅顺供电分公司	长城变	黄家甲线	钟家二分1号台1号变压器	200	0.68	178.63	178.63	未进入负面清	否	无	0.17%
13088	旅顺供电分公司	长城变	黄家甲线	长岭干81号变台变压器	200	0.28	179.43	179.43	未进入负面清	否	无	-9.70%
13089	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	东山分3左1号台1号变压器	100	0.48	89.52	89.52	未进入负面清	否	无	1.62%
13090	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	黄家干29右5号台1号变压器	100	0.19	89.81	89.81	未进入负面清	否	无	-2.92%
13091	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	李家分12号台1号变压器	200	0.28	179.44	179.44	未进入负面清	否	无	-5.90%
13092	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	李家分9左3号台1号变压器	315	0.62	281.56	281.56	未进入负面清	否	无	3.37%
13093	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	刘家分14号台1号变压器	200	0.57	178.87	178.87	未进入负面清	否	无	-2.67%
13094	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	刘家分21号台1号变压器	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清	否	无	-8.01%
13095	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	刘家分9号台1号变压器	200	0.21	179.57	179.57	未进入负面清	否	无	0.99%
13096	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	刘家支15左5号台1号变压器	315	0.64	281.48	281.48	未进入负面清	否	无	-1.44%
13097	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干110右3号台1号变压器	200	0.33	179.34	179.34	未进入负面清	否	无	-10.00%

13098	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干110右7号台1号变压器	200	0.36	179.28	179.28	未进入负面清	否	无	-9.01%
13099	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干110左4号台1号变压器	200	0.34	179.32	179.32	未进入负面清	否	无	-4.23%
13100	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干123右1右1号台1号变压器	200	0.39	179.21	179.21	未进入负面清	否	无	-0.48%
13101	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干145左1号台1号变压器	200	0.35	179.30	179.30	未进入负面清	否	无	0.59%
13102	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干162左1号台1号变压器	315	0.51	281.91	281.91	未进入负面清	否	无	1.32%
13103	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	长岭干87右1号台1号变压器	315	0.46	282.06	282.06	未进入负面清	否	无	6.58%
13104	旅顺供电分公司	长城变	黄家乙线	钟家分4右2号台1号变压器	200	0.59	178.81	178.81	未进入负面清	否	无	7.42%
13105	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分28号台1号变压器	315	0.35	282.39	282.39	未进入负面清	否	无	8.09%
13106	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分34号台1号变压器	315	0.22	282.81	282.81	未进入负面清	否	无	1.29%
13107	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分41号台1号变压器	315	0.41	282.21	282.21	未进入负面清	否	无	-6.61%
13108	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分45号台1号变压器	200	0.55	178.90	178.90	未进入负面清	否	无	-8.67%
13109	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分47左4号台1号变压器	315	0.50	281.91	281.91	未进入负面清	否	无	-1.17%
13110	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分48左1号台1号变压器	315	0.58	281.68	281.68	未进入负面清	否	无	2.16%
13111	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	龙头分60号台1号变压器	160	0.35	143.43	143.43	未进入负面清	否	无	8.74%
13112	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	于大山支11号台1号变压器	200	0.11	179.78	179.78	未进入负面清	否	无	-5.05%
13113	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	于大山支21号台1号变压器	315	0.25	282.70	282.70	未进入负面清	否	无	-8.60%
13114	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	三周支15号台1号变压器	160	0.35	143.44	143.44	未进入负面清	否	无	-5.59%
13115	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	大房身支32号台1号变压器	100	0.14	89.86	89.86	未进入负面清	否	无	-2.83%
13116	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	大房身支42左2号台1号变压器	400	0.39	358.44	358.44	未进入负面清	否	无	4.62%
13117	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	大房身分11左3号台1号变压器	315	0.12	283.13	283.13	未进入负面清	否	无	-1.72%
13118	旅顺供电分公司	英歌石	水泉甲线	大房身分7号台1号变压器	315	0.49	281.95	281.95	未进入负面清	否	无	-9.18%
13119	旅顺供电分公司	长城变	曹地乙线	曹地二分25右1号台1号变压器	200	0.54	178.93	178.93	未进入负面清	否	无	1.83%
13120	旅顺供电分公司	长城变	曹地乙线	曹地二分25右4号台1号变压器	200	0.55	178.89	178.89	未进入负面清	否	无	-3.72%
13121	旅顺供电分公司	长城变	花溪甲线	花溪园2号住宅配电站1号变压器	630	0.52	563.74	563.74	未进入负面清	否	无	9.43%
13122	旅顺供电分公司	长城变	花溪甲线	花溪园2号住宅配电站2号变压器	630	0.44	564.20	564.20	未进入负面清	否	无	-1.65%
13123	旅顺供电分公司	长城变	花溪甲线	花溪园3号住宅配电站1号变压器	630	0.41	564.45	564.45	未进入负面清	否	无	4.97%
13124	旅顺供电分公司	长城变	花溪甲线	花溪园3号住宅配电站2号变压器	630	0.41	564.45	564.45	未进入负面清	否	无	1.13%
13125	旅顺供电分公司	长城变	花溪乙线	花溪园1号住宅配电站1号变压器	800	0.69	714.48	714.48	未进入负面清	否	无	-1.70%
13126	旅顺供电分公司	长城变	花溪乙线	花溪园1号住宅配电站2号变压器	800	0.57	715.48	715.48	未进入负面清	否	无	-1.84%
13127	旅顺供电分公司	长城变	花溪乙线	花溪园4号住宅配电站1号变压器	630	0.56	563.46	563.46	未进入负面清	否	无	-0.74%
13128	旅顺供电分公司	长城变	花溪乙线	花溪园4号住宅配电站2号变压器	630	0.64	562.94	562.94	未进入负面清	否	无	-7.40%
13129	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	六合#1住宅配电站1号变压器	800	0.62	715.04	715.04	未进入负面清	否	无	-2.75%
13130	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	六合#1住宅配电站2号变压器	800	0.57	715.45	715.45	未进入负面清	否	无	7.12%
13131	旅顺供电分公司	江西变	大东乙线	六合#2住宅配电站1号变压器	800	0.45	716.36	716.36	未进入负面清	否	无	3.26%
13132	旅顺供电分公司	江西变	大东乙线	六合#2住宅配电站2号变压器	800	0.44	716.52	716.52	未进入负面清	否	无	3.61%
13133	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	六合#3住宅配电站1号变压器	630	0.52	563.73	563.73	未进入负面清	否	无	1.68%
13134	旅顺供电分公司	江西变	大东甲线	六合#3住宅配电站2号变压器	630	0.57	563.43	563.43	未进入负面清	否	无	-1.85%
13135	旅顺供电分公司	江西变	大东乙线	六合#4住宅配电站1号变压器	630	0.59	563.25	563.25	未进入负面清	否	无	-0.14%
13136	旅顺供电分公司	江西变	大东乙线	六合#4住宅配电站2号变压器	630	0.46	564.11	564.11	未进入负面清	否	无	5.36%
13137	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#5配电站1号变压器	800	0.56	715.55	715.55	未进入负面清	否	无	3.93%
13138	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#5配电站2号变压器	800	0.68	714.56	714.56	未进入负面清	否	无	-7.91%
13139	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#5配电站3号变压器	800	0.65	714.80	714.80	未进入负面清	否	无	6.69%
13140	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#6配电站1号变压器	800	0.49	716.11	716.11	未进入负面清	否	无	5.04%
13141	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#6配电站2号变压器	800	0.52	715.85	715.85	未进入负面清	否	无	0.42%
13142	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#6配电站3号变压器	800	0.49	716.05	716.05	未进入负面清	否	无	-4.47%
13143	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#7配电站1号变压器	800	0.62	715.03	715.03	未进入负面清	否	无	5.92%

13144	旅顺供电分公司	江西变	花溪线	大力置业#7配电站2号变压器	800	0.69	714.51	714.51	未进入负面清	否	无	-0.18%
13145	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#8配电站1号变压器	800	0.48	716.13	716.13	未进入负面清	否	无	-7.02%
13146	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#8配电站2号变压器	800	0.65	714.77	714.77	未进入负面清	否	无	-7.22%
13147	旅顺供电分公司	方家变	花月线	大力置业#8配电站3号变压器	800	0.67	714.63	714.63	未进入负面清	否	无	0.88%
13148	旅顺供电分公司	大坞变	军用二线	旅顺供电分公司俱乐部变电所1号变压器	800	0.31	717.49	717.49	未进入负面清	否	无	-2.38%
13149	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#1配电站1号变压器	800	0.67	714.68	714.68	未进入负面清	否	无	5.66%
13150	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#1配电站2号变压器	800	0.42	716.61	716.61	未进入负面清	否	无	1.32%
13151	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#2配电站1号变压器	800	0.59	715.26	715.26	未进入负面清	否	无	6.89%
13152	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#2配电站2号变压器	800	0.43	716.60	716.60	未进入负面清	否	无	3.21%
13153	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#3配电站1号变压器	800	0.41	716.71	716.71	未进入负面清	否	无	-3.07%
13154	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#3配电站2号变压器	800	0.55	715.59	715.59	未进入负面清	否	无	-0.38%
13155	旅顺供电分公司	方家变	水产线	德特#1箱式配电站1号变压器	630	0.67	562.76	562.76	未进入负面清	否	无	-4.14%
13156	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	龙樱2#配电站103间隔配电变压器	800	0.42	716.61	716.61	未进入负面清	否	无	5.51%
13157	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	龙樱2#配电站104间隔配电变压器	800	0.51	715.95	715.95	未进入负面清	否	无	1.81%
13158	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	龙樱#4配电站103间隔配电变压器	800	0.35	717.17	717.17	未进入负面清	否	无	4.24%
13159	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花乙线	龙樱#4配电站104间隔配电变压器	800	0.52	715.81	715.81	未进入负面清	否	无	7.14%
13160	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	龙樱1#配电站103间隔配电变压器	800	0.40	716.80	716.80	未进入负面清	否	无	-8.81%
13161	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	龙樱1#配电站104间隔配电变压器	800	0.67	714.61	714.61	未进入负面清	否	无	-4.67%
13162	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	龙樱#3配电站103间隔配电变压器	800	0.59	715.27	715.27	未进入负面清	否	无	3.70%
13163	旅顺供电分公司	龙塘变	樱花甲线	龙樱#3配电站104间隔配电变压器	800	0.46	716.35	716.35	未进入负面清	否	无	-3.05%
13164	旅顺供电分公司	三涧变	三城甲线	三城干#31左4变压器	200	0.39	179.23	179.23	未进入负面清	否	无	3.25%
13165	旅顺供电分公司	三涧变	三城甲线	三城干#31左4变压器	200	0.28	179.45	179.45	未进入负面清	否	无	0.30%
13166	旅顺供电分公司	双岛变	双旅线	双岛分135#	200	0.25	179.50	179.50	未进入负面清	否	无	6.46%
13167	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	冷家二支#3右1	20	0.63	17.87	17.87	未进入负面清	否	无	3.15%
13168	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	中融#1住宅配电站1号变压器	630	0.35	564.78	564.78	未进入负面清	否	无	-4.66%
13169	旅顺供电分公司	水营变	水晶线	中融#1住宅配电站2号变压器	630	0.33	564.93	564.93	未进入负面清	否	无	-1.57%
13170	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	中融#2住宅配电站1号变压器	630	0.28	565.24	565.24	未进入负面清	否	无	3.90%
13171	旅顺供电分公司	水营变	鑫城线	中融#2住宅配电站2号变压器	630	0.35	564.79	564.79	未进入负面清	否	无	-3.72%
13172	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地1号住宅配电站#1变压器	630	0.57	563.39	563.39	未进入负面清	否	无	5.16%
13173	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地1号住宅配电站#2变压器	630	0.50	563.82	563.82	未进入负面清	否	无	5.64%
13174	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地2号住宅配电站#1变压器	800	0.44	716.44	716.44	未进入负面清	否	无	-0.08%
13175	旅顺供电分公司	创新变	合生甲线	合生1地2号住宅配电站#2变压器	800	0.59	715.28	715.28	未进入负面清	否	无	-0.37%
13176	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#3住宅配电站#1变压器	630	0.58	563.37	563.37	未进入负面清	否	无	-8.87%
13177	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#3住宅配电站#2变压器	630	0.55	563.56	563.56	未进入负面清	否	无	7.95%
13178	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#4住宅配电站#1变压器	800	0.64	714.84	714.84	未进入负面清	否	无	-6.83%
13179	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#2住宅配电站#1变压器	630	0.44	564.25	564.25	未进入负面清	否	无	-5.48%
13180	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#2住宅配电站#2变压器	630	0.60	563.20	563.20	未进入负面清	否	无	1.01%
13181	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#6住宅箱式配电站	315	0.34	282.44	282.44	未进入负面清	否	无	5.91%
13182	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#7住宅箱式配电站	315	0.28	282.62	282.62	未进入负面清	否	无	3.80%
13183	旅顺供电分公司	创新变	龙源线	琥珀#8住宅箱式配电站	315	0.38	282.31	282.31	未进入负面清	否	无	-4.60%
13184	旅顺供电分公司	创新变	琥珀线	琥珀#9住宅箱式配电站	315	0.37	282.34	282.34	未进入负面清	否	无	3.01%
13185	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	星月湾#1配电站#1变压器	800	0.04	719.67	719.67	未进入负面清	否	无	-3.14%
13186	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	星月湾#1配电站#2变压器	800	0.13	718.93	718.93	未进入负面清	否	无	6.69%
13187	旅顺供电分公司	和平变	美林线	星月湾#2配电站#1变压器	800	0.14	718.86	718.86	未进入负面清	否	无	-1.00%
13188	旅顺供电分公司	和平变	美林线	星月湾#2配电站#2变压器	800	0.18	718.59	718.59	未进入负面清	否	无	0.24%
13189	旅顺供电分公司	双岛变	双化二线	双化干#65右4	200	0.08	179.84	179.84	未进入负面清	否	无	0.46%

13190	旅顺供电分公司	长城变	钟家线	丘岭支#8	400	0.05	359.81	359.81	未进入负面清	否	无	-4.54%
13191	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	上水分#3	200	0.17	179.65	179.65	未进入负面清	否	无	9.71%
13192	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#36配电站#1变压器	630	0.03	566.80	566.80	未进入负面清	否	无	2.71%
13193	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#36配电站#2变压器	630	0.09	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	5.52%
13194	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#37配电站#1变压器	630	0.18	565.84	565.84	未进入负面清	否	无	-5.47%
13195	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通#36配电站#2变压器	630	0.18	565.89	565.89	未进入负面清	否	无	-0.67%
13196	旅顺供电分公司	江西变	董砣线	董砣干#156左3	200	0.04	179.93	179.93	未进入负面清	否	无	-0.27%
13197	旅顺供电分公司	江西变	江家乙线	江西干#54	400	0.10	359.60	359.60	未进入负面清	否	无	-4.27%
13198	旅顺供电分公司	北海变	沙包乙线	炼铁分#9间1	400	0.15	359.38	359.38	未进入负面清	否	无	-9.56%
13199	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#9配电站#1变压器	800	0.03	719.79	719.79	未进入负面清	否	无	-2.06%
13200	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#9配电站#2变压器	800	0.04	719.70	719.70	未进入负面清	否	无	3.33%
13201	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#10配电站#1变压器	800	0.05	719.59	719.59	未进入负面清	否	无	1.21%
13202	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#10配电站#2变压器	800	0.12	719.01	719.01	未进入负面清	否	无	0.78%
13203	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#11配电站#1变压器	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清	否	无	0.22%
13204	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#11配电站#2变压器	800	0.17	718.62	718.62	未进入负面清	否	无	-5.76%
13205	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#12配电站#1变压器	800	0.14	718.87	718.87	未进入负面清	否	无	-9.62%
13206	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸甲线	世茂#12配电站#2变压器	800	0.13	718.93	718.93	未进入负面清	否	无	0.27%
13207	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#13配电站#1变压器	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清	否	无	-2.04%
13208	旅顺供电分公司	旅顺变	世贸乙线	世茂#13配电站#2变压器	800	0.02	719.87	719.87	未进入负面清	否	无	7.03%
13209	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#1配电站#1变压器	800	0.06	719.50	719.50	未进入负面清	否	无	7.88%
13210	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#1配电站#2变压器	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清	否	无	4.42%
13211	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#1配电站#2变压器	800	0.11	719.13	719.13	未进入负面清	否	无	-9.18%
13212	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光乙线	保利拾光年#2配电站#1变压器	800	0.04	719.67	719.67	未进入负面清	否	无	5.22%
13213	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光乙线	保利拾光年#2配电站#2变压器	800	0.10	719.22	719.22	未进入负面清	否	无	-4.33%
13214	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#3配电站#1变压器	800	0.04	719.64	719.64	未进入负面清	否	无	-7.08%
13215	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光甲线	保利拾光年#3配电站#2变压器	800	0.19	718.51	718.51	未进入负面清	否	无	-7.93%
13216	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光乙线	保利拾光年#4配电站#1变压器	800	0.03	719.74	719.74	未进入负面清	否	无	2.50%
13217	旅顺供电分公司	塔河湾	拾光乙线	保利拾光年#4配电站#2变压器	800	0.07	719.48	719.48	未进入负面清	否	无	0.43%
13218	旅顺供电分公司	和平变	华通甲线	华通38配电站#2变压器	630	0.03	566.79	566.79	未进入负面清	否	无	2.41%
13219	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#4配电站#1变压器	800	0.15	718.79	718.79	未进入负面清	否	无	1.94%
13220	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#4配电站#2变压器	800	0.05	719.63	719.63	未进入负面清	否	无	5.46%
13221	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#5配电站#1变压器	800	0.11	719.14	719.14	未进入负面清	否	无	-7.60%
13222	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#5配电站#2变压器	800	0.14	718.86	718.86	未进入负面清	否	无	5.34%
13223	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#6配电站#1变压器	800	0.18	718.60	718.60	未进入负面清	否	无	-8.13%
13224	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#6配电站#2变压器	800	0.14	718.89	718.89	未进入负面清	否	无	0.07%
13225	旅顺供电分公司	和平变	金韵甲线	金韵#6配电站#3变压器	800	0.03	719.80	719.80	未进入负面清	否	无	2.59%
13226	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#7配电站#1变压器	800	0.04	719.70	719.70	未进入负面清	否	无	-7.08%
13227	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#7配电站#2变压器	800	0.07	719.45	719.45	未进入负面清	否	无	-9.73%
13228	旅顺供电分公司	和平变	美林线	金韵#7配电站#3变压器	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-1.86%
13229	旅顺供电分公司	北海变	开世甲线	开世熙郡#2住宅配电站#1变压器	630	0.07	566.57	566.57	未进入负面清	否	无	0.35%
13230	旅顺供电分公司	北海变	开世甲线	开世熙郡#2住宅配电站#2变压器	630	0.15	566.04	566.04	未进入负面清	否	无	4.94%
13231	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	融创#1配电站#1变压器	800	0.16	718.70	718.70	未进入负面清	否	无	-6.15%
13232	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	融创#1配电站#2变压器	800	0.16	718.69	718.69	未进入负面清	否	无	2.67%
13233	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	融创#2配电站#1变压器	800	0.04	719.67	719.67	未进入负面清	否	无	-7.41%
13234	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	融创#2配电站#2变压器	800	0.18	718.55	718.55	未进入负面清	否	无	-1.12%
13235	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	融创#3配电站#1变压器	800	0.09	719.31	719.31	未进入负面清	否	无	3.95%

13236	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	融创#3配电站#2变压器	800	0.14	718.90	718.90	未进入负面清	否	无	-0.29%
13237	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#1配电站#1变压器	800	0.17	718.67	718.67	未进入负面清	否	无	7.81%
13238	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#1配电站#2变压器	800	0.14	718.89	718.89	未进入负面清	否	无	7.03%
13239	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	凤栖台#2配电站#1变压器	800	0.11	719.14	719.14	未进入负面清	否	无	1.51%
13240	旅顺供电分公司	塔河湾	塔水乙线	凤栖台#2配电站#2变压器	800	0.12	719.03	719.03	未进入负面清	否	无	-1.97%
13241	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#3配电站#1变压器	800	0.05	719.64	719.64	未进入负面清	否	无	-3.13%
13242	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#3配电站#2变压器	800	0.13	718.98	718.98	未进入负面清	否	无	3.42%
13243	旅顺供电分公司	水营变	亿鸿乙线	凤栖台#3配电站#3变压器	800	0.02	719.86	719.86	未进入负面清	否	无	-7.37%
13244	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海1#配电站1#变	800	14.15	606.80	606.80	未进入负面清	否	无	-7.02%
13245	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海1#配电站2#变	800	19.60	563.20	563.20	未进入负面清	否	无	-2.67%
13246	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海3#配电站1#变	800	17.36	581.12	581.12	未进入负面清	否	无	-6.32%
13247	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海3#配电站2#变	800	14.04	607.68	607.68	未进入负面清	否	无	-4.51%
13248	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海2#配电站1#变	800	18.44	572.48	572.48	未进入负面清	否	无	-9.20%
13249	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海2#配电站2#变	800	18.22	574.24	574.24	未进入负面清	否	无	-7.21%
13250	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海4#配电站1#变	800	19.22	566.24	566.24	未进入负面清	否	无	-8.54%
13251	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	港湾观海4#配电站2#变	800	16.54	587.68	587.68	未进入负面清	否	无	0.34%
13252	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界1#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	9.59%
13253	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界1#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-0.87%
13254	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界1#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	9.59%
13255	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界2#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-6.16%
13256	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界2#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-6.53%
13257	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界2#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-6.28%
13258	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界3#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-4.66%
13259	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界3#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-8.81%
13260	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界3#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	4.64%
13261	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界4#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-9.38%
13262	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界4#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	5.93%
13263	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界4#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-7.76%
13264	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界5#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-1.49%
13265	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界5#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	7.43%
13266	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界6#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	7.56%
13267	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	新界6#配电站2#变	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清	否	无	-8.06%
13268	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地1#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-4.15%
13269	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地1#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	2.44%
13270	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地1#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	7.22%
13271	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地2#配电站1#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	3.50%
13272	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地2#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	0.77%
13273	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	乾豪新天地2#配电站3#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	5.93%
13274	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	宜宁里1#台区	315	65.47	77.27	77.27	未进入负面清	否	无	8.25%
13275	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	宜宁里2#台区	315	74.46	48.95	48.95	未进入负面清	否	无	6.52%
13276	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金玉变电亭1#变	800	35.61	435.12	435.12	未进入负面清	否	无	1.55%
13277	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金玉变电亭2#变	800	38.69	410.48	410.48	未进入负面清	否	无	-6.60%
13278	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金昕变电亭1#变	800	18.46	572.32	572.32	未进入负面清	否	无	-1.61%
13279	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金昕变电亭2#变	800	16.63	586.96	586.96	未进入负面清	否	无	1.32%
13280	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金碧变电亭1#变	800	15.42	596.64	596.64	未进入负面清	否	无	0.61%
13281	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金碧变电亭2#变	800	37.35	421.20	421.20	未进入负面清	否	无	8.39%

13282	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	新金1#亭1#变	800	41.64	386.88	386.88	未进入负面清	否	无	5.99%
13283	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	新金1#亭2#变	800	38.65	410.80	410.80	未进入负面清	否	无	1.67%
13284	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	新金3#亭1#变	800	37.24	422.08	422.08	未进入负面清	否	无	1.18%
13285	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	新金3#亭2#变	800	35.24	438.08	438.08	未进入负面清	否	无	9.05%
13286	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾1#亭1#变	630	41.37	306.37	306.37	未进入负面清	否	无	8.80%
13287	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾1#亭2#变	630	17.37	457.57	457.57	未进入负面清	否	无	1.89%
13288	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾1#亭3#变	630	27.53	393.56	393.56	未进入负面清	否	无	8.44%
13289	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾2#亭1#变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	4.24%
13290	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾2#亭2#变	630	15.59	468.78	468.78	未进入负面清	否	无	-7.24%
13291	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾2#亭3#变	630	16.60	462.42	462.42	未进入负面清	否	无	-8.19%
13292	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾4#亭1#变	630	17.64	455.87	455.87	未进入负面清	否	无	-4.74%
13293	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾4#亭2#变	630	18.06	453.22	453.22	未进入负面清	否	无	7.15%
13294	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾4#亭3#变	630	18.65	449.51	449.51	未进入负面清	否	无	8.50%
13295	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾5#亭1#变	630	15.74	467.84	467.84	未进入负面清	否	无	-9.83%
13296	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾5#亭2#变	630	13.45	482.27	482.27	未进入负面清	否	无	3.43%
13297	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾5#亭3#变	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清	否	无	0.79%
13298	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城1#配电站1#变	800	14.59	603.28	603.28	未进入负面清	否	无	1.47%
13299	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城1#配电站2#变	800	34.61	443.12	443.12	未进入负面清	否	无	1.53%
13300	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城3#配电站1#变	800	16.97	584.24	584.24	未进入负面清	否	无	-3.73%
13301	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城3#配电站2#变	800	13.24	614.08	614.08	未进入负面清	否	无	8.64%
13302	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期1#配电站1#变	800	17.74	578.08	578.08	未进入负面清	否	无	2.92%
13303	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期1#配电站2#变	800	35.29	437.68	437.68	未进入负面清	否	无	-7.91%
13304	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期1#配电站3#变	800	36.02	431.84	431.84	未进入负面清	否	无	3.23%
13305	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金兰变电亭1#变	800	28.67	490.64	490.64	未进入负面清	否	无	-2.01%
13306	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金兰变电亭2#变	800	29.17	486.64	486.64	未进入负面清	否	无	6.23%
13307	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金辉变电亭1#变	800	14.64	602.88	602.88	未进入负面清	否	无	-1.87%
13308	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	新金4#亭1#变	630	18.92	447.80	447.80	未进入负面清	否	无	4.80%
13309	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	新金4#亭2#变	630	17.73	455.30	455.30	未进入负面清	否	无	-2.69%
13310	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	新金2#亭1#变	800	16.89	584.88	584.88	未进入负面清	否	无	7.22%
13311	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	新金2#亭2#变	800	30.18	478.56	478.56	未进入负面清	否	无	0.43%
13312	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾3#亭1#变	630	15.98	466.33	466.33	未进入负面清	否	无	-1.30%
13313	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾3#亭2#变	630	11.29	495.87	495.87	未进入负面清	否	无	-1.03%
13314	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾3#亭3#变	630	14.32	476.78	476.78	未进入负面清	否	无	7.07%
13315	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾6#亭1#变	630	15.48	469.48	469.48	未进入负面清	否	无	-5.44%
13316	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾6#亭2#变	630	20.51	437.79	437.79	未进入负面清	否	无	-5.81%
13317	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	南湾6#亭3#变	630	10.40	501.48	501.48	未进入负面清	否	无	-7.00%
13318	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城2#配电站1#变	800	29.57	483.44	483.44	未进入负面清	否	无	-1.74%
13319	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城2#配电站2#变	800	15.92	592.64	592.64	未进入负面清	否	无	0.51%
13320	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城4#配电站1#变	800	28.62	491.04	491.04	未进入负面清	否	无	-0.61%
13321	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城4#配电站2#变	800	12.50	620.00	620.00	未进入负面清	否	无	7.13%
13322	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期2#配电站1#变	800	19.36	565.12	565.12	未进入负面清	否	无	5.22%
13323	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期2#配电站2#变	800	30.08	479.36	479.36	未进入负面清	否	无	1.14%
13324	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	又一城五六期2#配电站3#变	800	11.79	625.68	625.68	未进入负面清	否	无	-3.37%
13325	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金湾4#亭1#变	800	19.81	561.52	561.52	未进入负面清	否	无	-3.22%
13326	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金湾4#亭2#变	800	26.21	510.32	510.32	未进入负面清	否	无	-7.19%
13327	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金湾5#亭1#变	800	30.64	474.88	474.88	未进入负面清	否	无	2.46%

13328	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金湾5#亭2#变	800	8.41	652.72	652.72	未进入负面清	否	无	5.90%
13329	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金湾2期1#变	630	40.12	314.24	314.24	未进入负面清	否	无	5.39%
13330	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金湾2期2#变	630	30.98	371.83	371.83	未进入负面清	否	无	8.56%
13331	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金湾3#亭1#变	800	32.07	463.44	463.44	未进入负面清	否	无	-7.44%
13332	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金湾3#亭2#变	800	36.57	427.44	427.44	未进入负面清	否	无	-7.48%
13333	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金湾6#亭1#变	800	33.08	455.36	455.36	未进入负面清	否	无	-2.06%
13334	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金湾6#亭2#变	800	41.91	384.72	384.72	未进入负面清	否	无	4.70%
13335	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城1#亭1#变	630	29.37	381.97	381.97	未进入负面清	否	无	-1.08%
13336	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城1#亭2#变	630	9.85	504.95	504.95	未进入负面清	否	无	-4.70%
13337	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城1#亭3#变	630	18.18	452.47	452.47	未进入负面清	否	无	-5.78%
13338	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城2#亭1#变	630	11.22	496.31	496.31	未进入负面清	否	无	-6.99%
13339	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城2#亭2#变	630	13.47	482.14	482.14	未进入负面清	否	无	5.79%
13340	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城2#亭3#变	630	35.96	340.45	340.45	未进入负面清	否	无	-0.36%
13341	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城3#亭1#变	630	37.29	332.07	332.07	未进入负面清	否	无	-4.79%
13342	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城3#亭2#变	630	15.23	471.05	471.05	未进入负面清	否	无	-4.88%
13343	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城3#亭3#变	630	17.23	458.45	458.45	未进入负面清	否	无	-7.34%
13344	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城4#亭1#变	630	29.37	381.97	381.97	未进入负面清	否	无	-8.04%
13345	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城4#亭2#变	630	35.19	345.30	345.30	未进入负面清	否	无	-3.10%
13346	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城4#亭3#变	630	37.26	332.26	332.26	未进入负面清	否	无	-1.86%
13347	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城5#亭1#变	800	18.69	570.48	570.48	未进入负面清	否	无	-7.10%
13348	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城5#亭2#变	800	11.26	629.92	629.92	未进入负面清	否	无	-9.87%
13349	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城6#亭1#变	800	14.26	605.92	605.92	未进入负面清	否	无	3.18%
13350	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	东城6#亭2#变	800	17.66	578.72	578.72	未进入负面清	否	无	9.70%
13351	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	隆泰家园1#亭1#变	800	39.54	403.68	403.68	未进入负面清	否	无	-7.73%
13352	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	隆泰家园1#亭2#变	800	16.44	588.48	588.48	未进入负面清	否	无	-3.49%
13353	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	隆泰家园2#亭1#变	800	53.86	289.12	289.12	未进入负面清	否	无	-1.49%
13354	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	东城线	隆泰家园2#亭2#变	800	36.77	425.84	425.84	未进入负面清	否	无	-5.74%
13355	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景1#配电站1#变	800	14.88	600.96	600.96	未进入负面清	否	无	-6.56%
13356	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景1#配电站2#变	800	15.40	596.80	596.80	未进入负面清	否	无	-0.43%
13357	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景2#配电站1#变	800	20.18	558.56	558.56	未进入负面清	否	无	-3.02%
13358	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景2#配电站2#变	800	19.24	566.08	566.08	未进入负面清	否	无	-4.07%
13359	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景3#配电站1#变	800	11.56	627.52	627.52	未进入负面清	否	无	3.67%
13360	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	一湾秀景3#配电站2#变	800	13.80	609.60	609.60	未进入负面清	否	无	-9.65%
13361	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#1配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-7.35%
13362	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#1配电站2#变	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清	否	无	4.89%
13363	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#1配电站3#变	800	20.67	554.64	554.64	未进入负面清	否	无	5.59%
13364	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#3配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-4.50%
13365	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#3配电站2#变	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清	否	无	8.98%
13366	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#3配电站3#变	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清	否	无	-8.81%
13367	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#2配电站1#变	800	0.14	718.88	718.88	未进入负面清	否	无	6.31%
13368	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	科创线	欢乐颂#2配电站2#变	800	38.97	408.24	408.24	未进入负面清	否	无	0.60%
13369	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	卧龙港湾2#配电站1#变	800	11.25	630.00	630.00	未进入负面清	否	无	4.10%
13370	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	卧龙港湾2#配电站2#变	800	12.14	622.88	622.88	未进入负面清	否	无	-7.27%
13371	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	卧龙港湾4#配电站1#变	800	10.49	636.08	636.08	未进入负面清	否	无	3.76%
13372	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	卧龙港湾4#配电站2#变	800	12.99	616.08	616.08	未进入负面清	否	无	9.60%
13373	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园1#配电站1#变	800	0.03	719.76	719.76	未进入负面清	否	无	9.74%

13374	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园1#配电站2#变	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清	否	无	8.36%
13375	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园2#配电站1#变	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清	否	无	-3.06%
13376	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园2#配电站2#变	800	30.86	473.12	473.12	未进入负面清	否	无	-5.95%
13377	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园3#配电站1#变	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清	否	无	-8.51%
13378	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园3#配电站2#变	800	28.34	493.28	493.28	未进入负面清	否	无	5.56%
13379	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园4#配电站1#变	800	0.03	719.76	719.76	未进入负面清	否	无	8.91%
13380	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	滨海花园4#配电站2#变	800	25.67	514.64	514.64	未进入负面清	否	无	6.13%
13381	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	鸿宇线	卧龙港湾1#配电站1#变	800	13.87	609.04	609.04	未进入负面清	否	无	7.89%
13382	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	鸿宇线	卧龙港湾1#配电站2#变	800	13.42	612.64	612.64	未进入负面清	否	无	-5.59%
13383	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	鸿宇线	卧龙港湾3#配电站1#变	800	14.76	601.92	601.92	未进入负面清	否	无	8.48%
13384	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	鸿宇线	卧龙港湾3#配电站2#变	800	5.79	673.68	673.68	未进入负面清	否	无	8.37%
13385	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	中医线	生物研发生活区1#变	800	39.16	406.72	406.72	未进入负面清	否	无	2.75%
13386	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	中医线	生物研发生活区2#变	800	40.08	399.36	399.36	未进入负面清	否	无	-4.63%
13387	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	苏提配电站1#变	800	36.31	429.52	429.52	未进入负面清	否	无	-2.21%
13388	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	苏提配电站2#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	-1.63%
13389	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	曲苑配电站1#变	800	34.51	443.92	443.92	未进入负面清	否	无	0.89%
13390	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	曲苑配电站2#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	6.37%
13391	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	平湖配电站1#变	800	28.64	490.88	490.88	未进入负面清	否	无	4.18%
13392	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	平湖配电站2#变	800	19.61	563.12	563.12	未进入负面清	否	无	1.33%
13393	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	平湖配电站3#变	800	6.65	666.80	666.80	未进入负面清	否	无	3.26%
13394	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	断桥配电站1#变	800	32.21	462.32	462.32	未进入负面清	否	无	3.62%
13395	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	断桥配电站2#变	800	17.63	578.96	578.96	未进入负面清	否	无	-7.28%
13396	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	柳浪配电站1#变	630	35.76	341.71	341.71	未进入负面清	否	无	8.57%
13397	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	柳浪配电站2#变	630	17.23	458.45	458.45	未进入负面清	否	无	5.30%
13398	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	花港配电站1#变	800	35.19	438.48	438.48	未进入负面清	否	无	9.33%
13399	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	花港配电站2#变	800	37.29	421.68	421.68	未进入负面清	否	无	-3.58%
13400	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	雷锋配电站1#变	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清	否	无	2.91%
13401	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	雷锋配电站2#变	800	20.07	559.44	559.44	未进入负面清	否	无	1.93%
13402	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	南屏开关站1#变	800	17.41	580.72	580.72	未进入负面清	否	无	-2.29%
13403	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	南屏开关站2#变	800	20.79	553.68	553.68	未进入负面清	否	无	7.42%
13404	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	双峰配电站1#变	800	9.47	644.24	644.24	未进入负面清	否	无	-2.96%
13405	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	双峰配电站2#变	800	20.37	557.04	557.04	未进入负面清	否	无	-8.09%
13406	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	三潭配电站1#变	800	20.31	557.52	557.52	未进入负面清	否	无	-3.16%
13407	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	三潭配电站2#变	800	12.25	622.00	622.00	未进入负面清	否	无	7.62%
13408	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	西湖线	三潭配电站3#变	800	12.30	621.60	621.60	未进入负面清	否	无	6.60%
13409	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	双D甲线	御西湖1#配电站1#主变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	3.02%
13410	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	双D甲线	御西湖1#配电站2#主变	800	30.51	475.92	475.92	未进入负面清	否	无	-0.02%
13411	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	双D甲线	御西湖1#配电站3#主变	800	32.29	461.68	461.68	未进入负面清	否	无	7.16%
13412	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	双D线	海纳科技配电站1#变	630	55.44	217.73	217.73	未进入负面清	否	无	-2.37%
13413	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	双D线	海纳科技配电站2#变	630	46.17	276.13	276.13	未进入负面清	否	无	-0.15%
13414	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	都悦里1#亭1#变	400	59.61	121.56	121.56	未进入负面清	否	无	2.62%
13415	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	都悦里2#亭1#变	400	56.03	135.88	135.88	未进入负面清	否	无	-6.09%
13416	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	都悦里3#亭1#变	400	77.75	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	5.40%
13417	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	都悦里4#亭	400	61.51	113.96	113.96	未进入负面清	否	无	7.66%
13418	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	康馨一品1#配电站1#变	630	36.19	339.00	339.00	未进入负面清	否	无	8.10%
13419	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	康馨一品1#配电站2#变	630	34.28	351.04	351.04	未进入负面清	否	无	9.51%

13420	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	康馨一品2#配电站1#变	630	18.79	448.62	448.62	未进入负面清	否	无	-2.44%
13421	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	康馨一品2#配电站2#变	630	37.19	332.70	332.70	未进入负面清	否	无	-1.91%
13422	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	康馨一品3#配电站1#变	630	38.02	327.47	327.47	未进入负面清	否	无	-5.22%
13423	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	康馨一品3#配电站2#变	630	18.33	451.52	451.52	未进入负面清	否	无	-2.99%
13424	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	康馨一品4#配电站1#变	630	0.13	566.18	566.18	未进入负面清	否	无	-0.21%
13425	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	康馨一品4#配电站2#变	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清	否	无	3.16%
13426	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	青国青城1#配电站1#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	9.12%
13427	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	青国青城1#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	3.64%
13428	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	青国青城2#配电站1#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	-9.64%
13429	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	青国青城2#配电站2#变	800	0.05	719.60	719.60	未进入负面清	否	无	-6.18%
13430	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	青国青城4#配电站1#变	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清	否	无	-5.05%
13431	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	青国青城4#配电站2#变	800	20.61	555.12	555.12	未进入负面清	否	无	-9.76%
13432	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	青国青城5#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	1.31%
13433	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	青国青城5#配电站2#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	-8.65%
13434	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	青国青城3#配电站1#变	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清	否	无	2.47%
13435	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	青国青城3#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	7.84%
13436	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	青国青城6#配电站1#变	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清	否	无	-3.49%
13437	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	青国青城6#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	-7.09%
13438	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡7#配电站1#变	800	20.12	559.04	559.04	未进入负面清	否	无	7.20%
13439	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡7#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	0.49%
13440	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡8#配电站1#变	800	20.06	559.52	559.52	未进入负面清	否	无	9.86%
13441	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡8#配电站2#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	-0.26%
13442	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡9#配电站1#变	800	22.07	543.44	543.44	未进入负面清	否	无	0.89%
13443	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡9#配电站2#变	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清	否	无	0.55%
13444	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡1#配电站1#变	800	20.36	557.12	557.12	未进入负面清	否	无	4.09%
13445	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡1#配电站2#变	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清	否	无	2.84%
13446	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡2#配电站1#变	800	20.17	558.64	558.64	未进入负面清	否	无	-2.30%
13447	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	集美乙线	集美郡2#配电站2#变	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清	否	无	-8.38%
13448	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾1#配电站1#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	-4.67%
13449	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾1#配电站2#变	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清	否	无	-4.15%
13450	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾2#配电站1#变	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清	否	无	-4.02%
13451	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾2#配电站2#变	800	0.05	719.60	719.60	未进入负面清	否	无	5.21%
13452	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾3#配电站1#变	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清	否	无	-2.82%
13453	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾3#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	1.75%
13454	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾3#配电站3#变	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清	否	无	-2.82%
13455	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾4#配电站1#变	800	0.15	718.80	718.80	未进入负面清	否	无	-9.38%
13456	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾5#配电站1#变	800	0.05	719.60	719.60	未进入负面清	否	无	6.01%
13457	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾5#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	-5.53%
13458	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾6#配电站1#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	8.91%
13459	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾6#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	-1.00%
13460	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾7#配电站1#变	800	0.20	718.40	718.40	未进入负面清	否	无	9.23%
13461	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾8#配电站1#变	800	26.37	509.04	509.04	未进入负面清	否	无	4.98%
13462	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾8#配电站2#变	800	30.08	479.36	479.36	未进入负面清	否	无	-0.80%
13463	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾8#配电站3#变	800	27.46	500.32	500.32	未进入负面清	否	无	-2.28%
13464	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾9#配电站1#变	800	28.09	495.28	495.28	未进入负面清	否	无	-5.69%
13465	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾9#配电站2#变	800	29.34	485.28	485.28	未进入负面清	否	无	-9.00%

13466	开发区东部供电分公	#N/A	佳和甲线	聚美东湾9#配电站3#变	800	31.18	470.56	470.56	未进入负面清	否	无	-8.78%
13467	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	团地线	华南小区变电亭1#变	800	40.26	397.92	397.92	未进入负面清	否	无	3.75%
13468	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	团地线	华南小区变电亭2#变	800	51.19	310.48	310.48	未进入负面清	否	无	9.29%
13469	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	团地线	高祥里2#亭1#变	400	38.46	206.16	206.16	未进入负面清	否	无	-5.32%
13470	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	团地线	高祥里2#亭2#变	400	36.19	215.24	215.24	未进入负面清	否	无	2.31%
13471	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	团地线	高祥里1#配电站1#变	800	58.05	255.60	255.60	未进入负面清	否	无	1.46%
13472	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	团地线	高祥里1#配电站2#变	800	50.45	316.40	316.40	未进入负面清	否	无	-8.64%
13473	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	团地线	高祥里1#配电站3#变	500	35.79	271.05	271.05	未进入负面清	否	无	4.55%
13474	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	团地线	高祥里1#配电站4#变	500	66.02	119.90	119.90	未进入负面清	否	无	7.10%
13475	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	团地线	高吉里小区1#变	800	38.14	414.88	414.88	未进入负面清	否	无	-9.35%
13476	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	团地线	高吉里小区2#变	800	36.29	429.68	429.68	未进入负面清	否	无	-5.74%
13477	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	团地线	中旅房地产箱式变电站变压器	315	65.91	75.88	75.88	未进入负面清	否	无	-9.88%
13478	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园1#变电亭1#变	800	20.37	557.04	557.04	未进入负面清	否	无	8.89%
13479	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园1#变电亭2#变	800	22.63	538.96	538.96	未进入负面清	否	无	8.24%
13480	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	安平甲线	28#动迁1#变电亭1#变	800	29.17	486.64	486.64	未进入负面清	否	无	-6.90%
13481	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	安平甲线	28#动迁1#变电亭2#变	800	28.16	494.72	494.72	未进入负面清	否	无	-7.39%
13482	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	安平甲线	幸福人家配电站1#变	630	30.19	376.80	376.80	未进入负面清	否	无	-7.21%
13483	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	安平甲线	幸福人家配电站2#变	630	32.07	364.96	364.96	未进入负面清	否	无	-4.90%
13484	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	安平甲线	城宁嘉园中心配电站1#变	630	0.16	565.99	565.99	未进入负面清	否	无	-3.25%
13485	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	安平甲线	城宁嘉园中心配电站2#变	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清	否	无	-4.68%
13486	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	安平乙线	28#动迁2#变电亭1#变	800	32.19	462.48	462.48	未进入负面清	否	无	-7.76%
13487	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	安平乙线	28#动迁2#变电亭2#变	800	33.76	449.92	449.92	未进入负面清	否	无	0.12%
13488	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	安平乙线	高城北花园三期1#变	800	35.26	437.92	437.92	未进入负面清	否	无	-5.47%
13489	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	安平乙线	高城北花园三期2#变	800	58.64	250.88	250.88	未进入负面清	否	无	8.80%
13490	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	安平乙线	高城北花园三期3#变	800	36.97	424.24	424.24	未进入负面清	否	无	2.14%
13491	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁1#配电站1#变	630	29.18	383.17	383.17	未进入负面清	否	无	-2.59%
13492	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁1#配电站2#变	630	28.69	386.25	386.25	未进入负面清	否	无	-5.83%
13493	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁1#配电站3#变	630	27.39	394.44	394.44	未进入负面清	否	无	-9.48%
13494	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁2#配电站1#变	630	26.57	399.61	399.61	未进入负面清	否	无	7.99%
13495	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁2#配电站2#变	630	61.95	176.72	176.72	未进入负面清	否	无	3.72%
13496	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚动迁2#配电站3#变	630	24.96	409.75	409.75	未进入负面清	否	无	9.39%
13497	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作1#配电站1#变	630	40.61	311.16	311.16	未进入负面清	否	无	-1.36%
13498	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作1#配电站2#变	630	42.43	299.69	299.69	未进入负面清	否	无	-5.96%
13499	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作1#配电站3#变	630	41.81	303.60	303.60	未进入负面清	否	无	8.89%
13500	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作2#配电站1#变	630	0.13	566.18	566.18	未进入负面清	否	无	-7.79%
13501	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作2#配电站2#变	630	0.18	565.87	565.87	未进入负面清	否	无	9.25%
13502	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作2#配电站3#变	630	0.14	566.12	566.12	未进入负面清	否	无	1.94%
13503	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作3#配电站1#变	630	0.19	565.80	565.80	未进入负面清	否	无	4.47%
13504	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作3#配电站2#变	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清	否	无	8.44%
13505	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	岚山著作3#配电站3#变	630	0.11	566.31	566.31	未进入负面清	否	无	-3.48%
13506	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山1#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-6.76%
13507	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山1#配电站2#变	800	0.05	719.60	719.60	未进入负面清	否	无	9.99%
13508	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山1#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-8.65%
13509	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山3#配电站1#变	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清	否	无	7.86%
13510	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山3#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	6.74%
13511	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山3#配电站3#变	800	0.05	719.60	719.60	未进入负面清	否	无	-3.34%

13512	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山2#配电站1#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	6.27%
13513	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山2#配电站2#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	3.68%
13514	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山2#配电站3#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-8.93%
13515	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山4#配电站1#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	2.63%
13516	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山4#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	6.61%
13517	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	知润山4#配电站3#变	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清	否	无	-9.80%
13518	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	松园线	大杏底屯	160	71.43	29.71	29.71	未进入负面清	否	无	-7.03%
13519	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	机加线	山河嘉园1#配电站1#变	630	40.36	312.73	312.73	未进入负面清	否	无	-0.25%
13520	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	机加线	山河嘉园1#配电站2#变	630	18.57	450.01	450.01	未进入负面清	否	无	8.63%
13521	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	机加线	山河嘉园2#配电站1#变	630	11.05	497.39	497.39	未进入负面清	否	无	3.17%
13522	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	机加线	山河嘉园2#配电站2#变	630	20.09	440.43	440.43	未进入负面清	否	无	-0.93%
13523	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	理工线	知语山1#配电站1#变	630	43.12	295.34	295.34	未进入负面清	否	无	-1.68%
13524	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	理工线	知语山1#配电站2#变	630	58.55	198.14	198.14	未进入负面清	否	无	-8.13%
13525	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	理工线	知语山1#配电站3#变	630	41.37	306.37	306.37	未进入负面清	否	无	-7.23%
13526	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	理工线	知语山2#配电站1#变	630	42.19	301.20	301.20	未进入负面清	否	无	-4.70%
13527	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	理工线	知语山2#配电站2#变	630	84.97	31.69	31.69	未进入负面清	否	无	-4.49%
13528	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	理工线	知语山2#配电站3#变	630	43.18	294.97	294.97	未进入负面清	否	无	2.35%
13529	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学东线	新时代1#配电站1#变	800	25.67	514.64	514.64	未进入负面清	否	无	-4.32%
13530	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学东线	新时代1#配电站2#变	800	28.61	491.12	491.12	未进入负面清	否	无	-8.17%
13531	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学东线	新时代2#配电站1#变	800	30.02	479.84	479.84	未进入负面清	否	无	-5.80%
13532	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学东线	新时代2#配电站2#变	800	28.47	492.24	492.24	未进入负面清	否	无	2.39%
13533	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学东线	新时代3#配电站1#变	800	19.28	565.76	565.76	未进入负面清	否	无	-0.22%
13534	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学东线	新时代3#配电站2#变	800	9.92	640.64	640.64	未进入负面清	否	无	8.22%
13535	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学东线	新时代4#配电站1#变	800	19.89	560.88	560.88	未进入负面清	否	无	-7.09%
13536	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学东线	新时代4#配电站2#变	800	34.29	445.68	445.68	未进入负面清	否	无	1.47%
13537	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学东线	新时代5#配电站1#变	800	12.66	618.72	618.72	未进入负面清	否	无	-5.52%
13538	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学东线	新时代5#配电站2#变	800	26.73	506.16	506.16	未进入负面清	否	无	3.57%
13539	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学东线	山河枫景配电站1#变	630	15.12	471.74	471.74	未进入负面清	否	无	-3.76%
13540	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学东线	山河枫景配电站2#变	630	13.93	479.24	479.24	未进入负面清	否	无	7.28%
13541	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学东线	山河枫景配电站3#变	630	18.43	450.89	450.89	未进入负面清	否	无	-8.45%
13542	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城1#配电站1#变	800	36.97	424.24	424.24	未进入负面清	否	无	-2.52%
13543	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城1#配电站2#变	800	32.08	463.36	463.36	未进入负面清	否	无	0.52%
13544	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城1#配电站3#变	800	18.73	570.16	570.16	未进入负面清	否	无	-7.70%
13545	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城2#配电站1#变	800	30.19	478.48	478.48	未进入负面清	否	无	-8.25%
13546	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城2#配电站2#变	800	19.43	564.56	564.56	未进入负面清	否	无	9.90%
13547	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城2#配电站3#变	800	17.76	577.92	577.92	未进入负面清	否	无	-0.42%
13548	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城3#配电站1#变	800	19.22	566.24	566.24	未进入负面清	否	无	1.93%
13549	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城3#配电站2#变	800	16.97	584.24	584.24	未进入负面清	否	无	1.60%
13550	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城3#配电站3#变	800	8.55	651.60	651.60	未进入负面清	否	无	2.43%
13551	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城4#配电站1#变	630	13.31	483.15	483.15	未进入负面清	否	无	-2.88%
13552	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城4#配电站2#变	630	16.40	463.68	463.68	未进入负面清	否	无	8.31%
13553	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城4#配电站3#变	630	30.61	374.16	374.16	未进入负面清	否	无	-5.29%
13554	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城5#配电站1#变	630	30.28	376.24	376.24	未进入负面清	否	无	-5.46%
13555	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城5#配电站2#变	630	33.19	357.90	357.90	未进入负面清	否	无	9.73%
13556	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城5#配电站3#变	630	18.69	449.25	449.25	未进入负面清	否	无	-7.97%
13557	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城6#配电站1#变	800	12.87	617.04	617.04	未进入负面清	否	无	5.48%

13558	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城6#配电站2#变	800	29.64	482.88	482.88	未进入负面清	否	无	-6.45%
13559	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城7#配电站1#变	630	8.74	511.94	511.94	未进入负面清	否	无	1.37%
13560	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城7#配电站2#变	630	19.33	445.22	445.22	未进入负面清	否	无	-4.55%
13561	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	时代城7#配电站3#变	630	29.38	381.91	381.91	未进入负面清	否	无	5.61%
13562	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	宏泽1#配电站1#变	630	33.92	353.30	353.30	未进入负面清	否	无	-6.20%
13563	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	宏泽1#配电站2#变	630	20.23	439.55	439.55	未进入负面清	否	无	0.45%
13564	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	宏泽2#配电站1#变	630	26.49	400.11	400.11	未进入负面清	否	无	2.62%
13565	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	宏泽2#配电站2#变	630	24.37	413.47	413.47	未进入负面清	否	无	-9.22%
13566	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	宏泽3#配电站1#变	630	25.09	408.93	408.93	未进入负面清	否	无	9.19%
13567	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	宏泽3#配电站2#变	630	27.19	395.70	395.70	未进入负面清	否	无	-7.67%
13568	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	宏泽4#配电站1#变	630	22.09	427.83	427.83	未进入负面清	否	无	1.75%
13569	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	宏泽4#配电站2#变	630	24.61	411.96	411.96	未进入负面清	否	无	-0.90%
13570	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	宏泽物业配电站1#变	630	29.84	379.01	379.01	未进入负面清	否	无	-4.24%
13571	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	宏泽物业配电站2#变	630	28.67	386.38	386.38	未进入负面清	否	无	3.68%
13572	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城1#配电站1#变	800	16.40	588.80	588.80	未进入负面清	否	无	-9.52%
13573	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城1#配电站2#变	800	26.57	507.44	507.44	未进入负面清	否	无	-6.13%
13574	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城2#配电站1#变	800	30.61	475.12	475.12	未进入负面清	否	无	-7.56%
13575	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城2#配电站2#变	800	28.17	494.64	494.64	未进入负面清	否	无	-9.71%
13576	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城3#配电站1#变	800	17.75	578.00	578.00	未进入负面清	否	无	-0.54%
13577	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城3#配电站2#变	800	26.49	508.08	508.08	未进入负面清	否	无	-9.29%
13578	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城4#配电站1#变	800	24.37	525.04	525.04	未进入负面清	否	无	-5.59%
13579	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城4#配电站2#变	800	25.09	519.28	519.28	未进入负面清	否	无	-9.83%
13580	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城5#配电站1#变	800	16.34	589.28	589.28	未进入负面清	否	无	-6.03%
13581	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城5#配电站2#变	800	29.67	482.64	482.64	未进入负面清	否	无	1.56%
13582	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区9#配电站1#变	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	5.94%
13583	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区9#配电站2#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	5.12%
13584	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区7#配电站1#变	630	0.05	566.69	566.69	未进入负面清	否	无	8.71%
13585	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区7#配电站2#变	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清	否	无	-5.90%
13586	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区10#配电站1#变	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	6.89%
13587	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区10#配电站2#变	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	-5.78%
13588	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	山河御景1#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	-1.75%
13589	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	山河御景1#配电站2#变	630	0.11	566.31	566.31	未进入负面清	否	无	5.57%
13590	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	山河御景1#配电站3#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	5.61%
13591	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	山河御景2#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	6.57%
13592	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	山河御景2#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	2.56%
13593	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	山河御景3#配电站1#变	630	0.15	566.06	566.06	未进入负面清	否	无	5.73%
13594	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	山河御景3#配电站2#变	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清	否	无	-5.41%
13595	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	44#动迁1#配电站1#变	630	40.36	312.73	312.73	未进入负面清	否	无	5.90%
13596	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	44#动迁1#配电站2#变	630	41.09	308.13	308.13	未进入负面清	否	无	-2.04%
13597	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	44#动迁2#配电站1#变	630	35.19	345.30	345.30	未进入负面清	否	无	1.41%
13598	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	44#动迁2#配电站2#变	630	32.03	365.21	365.21	未进入负面清	否	无	-1.07%
13599	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	44#动迁3#配电站1#变	630	34.06	352.42	352.42	未进入负面清	否	无	-7.76%
13600	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	44#动迁3#配电站2#变	630	40.09	314.43	314.43	未进入负面清	否	无	4.34%
13601	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	湾里西变电亭1#变	1000	17.31	726.90	726.90	未进入负面清	否	无	7.64%
13602	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	湾里西变电亭2#变	1000	38.01	519.90	519.90	未进入负面清	否	无	-4.62%
13603	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	52#动迁楼1#变	1000	44.36	456.40	456.40	未进入负面清	否	无	-7.46%

13604	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	52#动迁楼2#变	1000	39.86	501.40	501.40	未进入负面清	否	无	-1.62%
13605	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪1#配电站1#变	630	16.23	464.75	464.75	未进入负面清	否	无	-0.71%
13606	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪1#配电站2#变	630	16.52	462.92	462.92	未进入负面清	否	无	2.77%
13607	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪2#配电站1#变	630	17.25	458.33	458.33	未进入负面清	否	无	4.76%
13608	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪2#配电站2#变	630	18.36	451.33	451.33	未进入负面清	否	无	9.89%
13609	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪3#配电站1#变	800	16.55	587.60	587.60	未进入负面清	否	无	3.69%
13610	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪3#配电站2#变	800	17.02	583.84	583.84	未进入负面清	否	无	9.81%
13611	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪4#配电站1#变	800	19.81	561.52	561.52	未进入负面清	否	无	-5.86%
13612	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪4#配电站2#变	800	18.47	572.24	572.24	未进入负面清	否	无	-8.57%
13613	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	裕民新苑1#亭1#变	800	16.11	591.12	591.12	未进入负面清	否	无	4.35%
13614	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	裕民新苑1#亭2#变	800	15.05	599.60	599.60	未进入负面清	否	无	5.26%
13615	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	裕民新苑2#亭1#变	800	18.27	573.84	573.84	未进入负面清	否	无	-7.53%
13616	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	裕民新苑2#亭2#变	800	14.86	601.12	601.12	未进入负面清	否	无	9.31%
13617	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	裕民新苑3#亭1#变	800	16.78	585.76	585.76	未进入负面清	否	无	-4.87%
13618	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	裕民新苑3#亭2#变	800	18.20	574.40	574.40	未进入负面清	否	无	-9.64%
13619	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	长湾1#亭1#变	800	14.12	607.04	607.04	未进入负面清	否	无	9.36%
13620	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	长湾1#亭2#变	800	12.54	619.68	619.68	未进入负面清	否	无	-0.56%
13621	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	长湾3#亭1#变	800	20.76	553.92	553.92	未进入负面清	否	无	3.22%
13622	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	长湾3#亭2#变	800	23.35	533.20	533.20	未进入负面清	否	无	6.61%
13623	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	长湾2#亭1#变	800	26.32	509.44	509.44	未进入负面清	否	无	0.92%
13624	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	长湾2#亭2#变	800	27.05	503.60	503.60	未进入负面清	否	无	-6.39%
13625	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	长湾4#亭1#变	800	19.71	562.32	562.32	未进入负面清	否	无	-8.09%
13626	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	长湾4#亭2#变	800	18.71	570.32	570.32	未进入负面清	否	无	-2.55%
13627	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	高志里1#变台	315	70.01	62.97	62.97	未进入负面清	否	无	8.97%
13628	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾1#配电站1#变	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清	否	无	0.29%
13629	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾1#配电站2#变	630	24.24	414.29	414.29	未进入负面清	否	无	2.40%
13630	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾1#配电站3#变	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清	否	无	-7.71%
13631	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾2#配电站1#变	630	0.10	566.37	566.37	未进入负面清	否	无	-8.08%
13632	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾2#配电站2#变	630	44.05	289.49	289.49	未进入负面清	否	无	-3.05%
13633	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾2#配电站3#变	630	0.13	566.18	566.18	未进入负面清	否	无	-4.18%
13634	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾3#配电站1#变	630	0.13	566.18	566.18	未进入负面清	否	无	-9.22%
13635	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾3#配电站2#变	630	0.21	565.68	565.68	未进入负面清	否	无	2.48%
13636	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾3#配电站3#变	630	24.19	414.60	414.60	未进入负面清	否	无	7.65%
13637	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾4#配电站1#变	630	25.28	407.74	407.74	未进入负面清	否	无	-3.00%
13638	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾4#配电站2#变	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清	否	无	3.59%
13639	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾4#配电站3#变	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清	否	无	6.36%
13640	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾5#配电站1#变	630	25.93	403.64	403.64	未进入负面清	否	无	-4.17%
13641	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾5#配电站2#变	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清	否	无	2.84%
13642	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金海湾5#配电站3#变	630	0.10	566.37	566.37	未进入负面清	否	无	-6.73%
13643	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	新城线	金港别墅箱变变压器	200	0.56	178.88	178.88	未进入负面清	否	无	7.01%
13644	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	金豪乙线	御西湖2#配电站1#变	630	20.14	440.12	440.12	未进入负面清	否	无	4.01%
13645	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	金豪乙线	御西湖2#配电站2#变	630	43.20	294.84	294.84	未进入负面清	否	无	1.35%
13646	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	金豪乙线	御西湖3#配电站1#变	630	0.01	566.94	566.94	未进入负面清	否	无	-7.96%
13647	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	长湾线	澳东世纪1#配电站3#变	630	16.52	462.92	462.92	未进入负面清	否	无	1.43%
13648	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	北信配电站1#变	800	12.89	616.88	616.88	未进入负面清	否	无	7.88%
13649	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	北信配电站2#变	800	13.50	612.00	612.00	未进入负面清	否	无	0.62%

13650	开发区东部供电分公	#N/A	太倉甲线	长久汽车修配	160	14.85	120.24	120.24	未进入负面清	否	无	7.97%
13651	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	湾里线	大地三队	50	15.50	37.25	37.25	未进入负面清	否	无	4.34%
13652	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	湾里线	大地五队	100	0.73	89.27	89.27	未进入负面清	否	无	3.95%
13653	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	东仁配电站1#变	800	11.04	631.68	631.68	未进入负面清	否	无	-6.83%
13654	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	东仁配电站2#变	800	9.29	645.68	645.68	未进入负面清	否	无	3.08%
13655	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	都悦里1#台区	400	46.80	172.80	172.80	未进入负面清	否	无	5.51%
13656	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	都悦里2#台区	400	67.14	91.44	91.44	未进入负面清	否	无	-4.16%
13657	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	都悦里3#台区	400	46.95	172.20	172.20	未进入负面清	否	无	-9.61%
13658	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨1#变电亭1#变	630	20.14	440.12	440.12	未进入负面清	否	无	2.03%
13659	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨1#变电亭2#变	630	18.17	452.53	452.53	未进入负面清	否	无	-9.86%
13660	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨1#变电亭3#变	630	26.20	401.94	401.94	未进入负面清	否	无	-8.60%
13661	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨2#变电亭1#变	630	20.32	438.98	438.98	未进入负面清	否	无	2.36%
13662	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨2#变电亭2#变	630	22.32	426.38	426.38	未进入负面清	否	无	3.63%
13663	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨2#变电亭3#变	630	22.77	423.55	423.55	未进入负面清	否	无	-4.80%
13664	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨3#变电亭1#变	800	15.57	595.44	595.44	未进入负面清	否	无	-1.83%
13665	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨3#变电亭2#变	800	16.43	588.56	588.56	未进入负面清	否	无	-2.62%
13666	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨4#变电亭1#变	800	20.09	559.28	559.28	未进入负面清	否	无	2.07%
13667	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨4#变电亭2#变	800	16.24	590.08	590.08	未进入负面清	否	无	-5.68%
13668	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨5#变电亭1#变	630	11.87	492.22	492.22	未进入负面清	否	无	7.50%
13669	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨5#变电亭2#变	630	19.14	446.42	446.42	未进入负面清	否	无	-5.75%
13670	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨5#变电亭3#变	630	34.51	349.59	349.59	未进入负面清	否	无	-9.81%
13671	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨6#变电亭1#变	630	26.29	401.37	401.37	未进入负面清	否	无	-9.88%
13672	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨6#变电亭2#变	630	22.07	427.96	427.96	未进入负面清	否	无	2.32%
13673	开发区东部供电分公	#N/A	福寨乙线	福寨6#变电亭3#变	630	26.83	397.97	397.97	未进入负面清	否	无	1.78%
13674	开发区东部供电分公	松崗66kV变电站	新港甲线	高民里变电亭1#变	800	29.17	486.64	486.64	未进入负面清	否	无	7.34%
13675	开发区东部供电分公	松崗66kV变电站	新港甲线	高民里变电亭2#变	800	33.95	448.40	448.40	未进入负面清	否	无	8.79%
13676	开发区东部供电分公	松崗66kV变电站	新港甲线	高民里变电亭3#变	800	20.56	555.52	555.52	未进入负面清	否	无	-9.51%
13677	开发区东部供电分公	松崗66kV变电站	新港甲线	高民里变电亭4#变	800	49.77	321.84	321.84	未进入负面清	否	无	4.24%
13678	开发区东部供电分公	松崗66kV变电站	新港甲线	高民里小区变压器	630	33.06	358.72	358.72	未进入负面清	否	无	0.66%
13679	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	湾里线	海产加工	160	0.01	143.98	143.98	未进入负面清	否	无	5.01%
13680	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	宏都变电亭1#变	500	43.23	233.85	233.85	未进入负面清	否	无	-2.33%
13681	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	光信线	宏都变电亭2#变	500	37.26	263.70	263.70	未进入负面清	否	无	4.17%
13682	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	金湾线	金辉变电亭2#变	800	22.02	543.84	543.84	未进入负面清	否	无	-2.73%
13683	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区1#配电站1#变	630	12.10	490.77	490.77	未进入负面清	否	无	1.22%
13684	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区1#配电站2#变	630	13.14	484.22	484.22	未进入负面清	否	无	8.91%
13685	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区1#配电站3#变	630	7.51	519.69	519.69	未进入负面清	否	无	-0.79%
13686	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区2#配电站1#变	630	0.07	566.56	566.56	未进入负面清	否	无	0.43%
13687	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区2#配电站2#变	630	11.89	492.09	492.09	未进入负面清	否	无	-0.33%
13688	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区2#配电站3#变	630	0.04	566.75	566.75	未进入负面清	否	无	-9.16%
13689	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区3#配电站1#变	630	8.20	515.34	515.34	未进入负面清	否	无	-3.74%
13690	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区3#配电站2#变	630	10.59	500.28	500.28	未进入负面清	否	无	-1.35%
13691	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区3#配电站3#变	630	0.03	566.81	566.81	未进入负面清	否	无	-7.27%
13692	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区4#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	4.94%
13693	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区4#配电站2#变	630	0.10	566.37	566.37	未进入负面清	否	无	8.81%
13694	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区4#配电站3#变	630	0.04	566.75	566.75	未进入负面清	否	无	-6.33%
13695	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区5#配电站1#变	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清	否	无	6.04%

13696	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区5#配电站2#变	630	0.07	566.56	566.56	未进入负面清	否	无	7.56%
13697	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区6#配电站1#变	630	0.07	566.56	566.56	未进入负面清	否	无	-0.90%
13698	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区6#配电站2#变	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清	否	无	-4.61%
13699	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区8#配电站1#变	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清	否	无	-5.20%
13700	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	金湾山城B区8#配电站2#变	630	0.05	566.69	566.69	未进入负面清	否	无	-9.72%
13701	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	科创园中心变电所1#变	800	34.19	446.48	446.48	未进入负面清	否	无	-6.21%
13702	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	科创园中心变电所2#变	800	33.26	453.92	453.92	未进入负面清	否	无	9.53%
13703	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	科创园中心变电所3#变	800	38.36	413.12	413.12	未进入负面清	否	无	-0.60%
13704	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	绿得线	科创园中心变电所4#变	800	25.49	516.08	516.08	未进入负面清	否	无	5.80%
13705	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	南礼配电站1#变	800	17.95	576.40	576.40	未进入负面清	否	无	0.57%
13706	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	南礼配电站2#变	800	18.63	570.96	570.96	未进入负面清	否	无	4.09%
13707	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	湾里线	南岭修船	100	13.69	76.31	76.31	未进入负面清	否	无	4.43%
13708	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	新港甲线	尚都配电站1#变	800	15.33	597.36	597.36	未进入负面清	否	无	4.12%
13709	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	新港甲线	尚都配电站2#变	800	14.27	605.84	605.84	未进入负面清	否	无	-2.71%
13710	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	石山线	石山三队	50	4.81	42.60	42.60	未进入负面清	否	无	9.46%
13711	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	学府线	松岚变209时代线林场村五队	30	2.80	26.16	26.16	未进入负面清	否	无	6.83%
13712	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	时代线	松岚变209时代线木炭厂	50	7.14	41.43	41.43	未进入负面清	否	无	2.26%
13713	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚村二	315	6.95	261.61	261.61	未进入负面清	否	无	-7.85%
13714	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚五队	50	67.74	11.13	11.13	未进入负面清	否	无	-7.13%
13715	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	樱南乙线	松岚一二队	315	3.09	273.77	273.77	未进入负面清	否	无	-7.27%
13716	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	湾里线	王涛车队	50	15.22	37.39	37.39	未进入负面清	否	无	8.96%
13717	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	西义配电站1#变	800	14.06	607.52	607.52	未进入负面清	否	无	2.14%
13718	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	西义配电站2#变	800	13.79	609.68	609.68	未进入负面清	否	无	-5.26%
13719	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	松园线	小杏底屯	50	24.89	32.56	32.56	未进入负面清	否	无	-5.82%
13720	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园2#变电亭1#变	800	20.56	555.52	555.52	未进入负面清	否	无	0.79%
13721	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园2#变电亭2#变	800	18.26	573.92	573.92	未进入负面清	否	无	1.66%
13722	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园3#变电亭1#变	800	21.12	551.04	551.04	未进入负面清	否	无	-6.84%
13723	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园3#变电亭2#变	800	12.03	623.76	623.76	未进入负面清	否	无	1.49%
13724	开发区东部供电分公	松岚66kV变电站	新港甲线	新港家园4#变电亭1#变	800	11.11	631.12	631.12	未进入负面清	否	无	7.41%
13725	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	马达线	宜宁里3#台区	400	46.05	175.80	175.80	未进入负面清	否	无	-8.50%
13726	开发区东部供电分公	双科66kV变电站	湾里线	于敬积养殖	100	13.48	76.52	76.52	未进入负面清	否	无	-5.30%
13727	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	中智配电站1#变	800	10.84	633.28	633.28	未进入负面清	否	无	8.41%
13728	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	安居线	中智配电站2#变	800	8.72	650.24	650.24	未进入负面清	否	无	-4.25%
13729	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语1#配电站1#变	630	7.12	522.14	522.14	未进入负面清	否	无	3.38%
13730	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语1#配电站2#变	630	6.08	528.70	528.70	未进入负面清	否	无	8.37%
13731	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语2#配电站1#变	630	8.06	516.22	516.22	未进入负面清	否	无	3.67%
13732	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语2#配电站2#变	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清	否	无	2.50%
13733	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语3#配电站1#变	630	11.07	497.26	497.26	未进入负面清	否	无	-8.70%
13734	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语3#配电站2#变	630	12.50	488.25	488.25	未进入负面清	否	无	-9.27%
13735	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语4#配电站1#变	630	19.36	445.03	445.03	未进入负面清	否	无	-2.23%
13736	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语4#配电站2#变	630	30.08	377.50	377.50	未进入负面清	否	无	-1.92%
13737	开发区东部供电分公	寨河66kV变电站	石山线	湖光山语4#配电站3#变	630	11.79	492.72	492.72	未进入负面清	否	无	-9.36%
13738	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	润天线	君临天下1#配电站1#变	800	13.37	613.04	613.04	未进入负面清	否	无	-2.54%
13739	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	润天线	君临天下1#配电站2#变	800	27.53	499.76	499.76	未进入负面清	否	无	-5.09%
13740	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	润天线	君临天下1#配电站3#变	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-9.60%
13741	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	润天线	君临天下2#配电站1#变	800	15.59	595.28	595.28	未进入负面清	否	无	-8.77%

13742	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	润天线	君临天下2#配电站2#变	800	16.60	587.20	587.20	未进入负面清	否	无	5.78%
13743	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	润天线	君临天下3#配电站1#变	800	17.64	578.88	578.88	未进入负面清	否	无	6.52%
13744	开发区东部供电分公	岚山66kV变电站	润天线	君临天下3#配电站2#变	800	18.06	575.52	575.52	未进入负面清	否	无	-1.74%
13745	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾1#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	-2.16%
13746	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾1#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	8.22%
13747	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾2#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	-7.27%
13748	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾2#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	-2.21%
13749	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	福港乙线	幸福港湾3#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	5.90%
13750	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	福港乙线	幸福港湾3#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	9.29%
13751	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾4#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	-4.89%
13752	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾4#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	7.56%
13753	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾5#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	-10.00%
13754	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	福港甲线	幸福港湾5#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	8.28%
13755	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	福港乙线	幸福港湾6#配电站1#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	8.68%
13756	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	福港乙线	幸福港湾6#配电站2#变	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	5.85%
13757	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合1#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	2.35%
13758	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合1#配电站2#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-9.22%
13759	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合1#配电站3#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-9.38%
13760	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合2#配电站1#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	-2.20%
13761	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合2#配电站2#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	3.32%
13762	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合2#配电站3#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	3.90%
13763	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	百合箱式配电站1#变压器	160	80.00	16.00	16.00	未进入负面清	否	无	1.35%
13764	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	保亿和院1#配电站1#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	3.74%
13765	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	保亿和院1#配电站2#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	3.11%
13766	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	保亿和院2#配电站1#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	8.50%
13767	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	保亿和院2#配电站2#变压器	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	-7.40%
13768	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	海港线	北海箱变1#变压器	400	74.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-3.04%
13769	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	北马方庭1#配电站1#变压器	400	70.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.07%
13770	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	北马方庭1#配电站2#变压器	400	70.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.34%
13771	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	北马方庭2#配电站1#变压器	630	69.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-0.92%
13772	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	北马方庭2#配电站2#变压器	630	69.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-0.94%
13773	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	北亚箱变1#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-7.29%
13774	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园1#配电站1#变压器	500	66.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-5.04%
13775	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园1#配电站2#变压器	500	66.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-6.52%
13776	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园2#配电站1#变压器	500	76.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-4.58%
13777	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园2#配电站2#变压器	500	70.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	2.26%
13778	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园3#配电站1#变压器	500	80.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	3.25%
13779	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园3#配电站2#变压器	500	73.00	85.00	85.00	未进入负面清	否	无	-9.59%
13780	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园3#配电站3#变压器	500	68.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	-4.52%
13781	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园4#配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-5.69%
13782	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园4#配电站2#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	4.74%
13783	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园5#配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-7.10%
13784	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园5#配电站2#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-2.68%
13785	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园5#配电站3#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	2.45%
13786	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园6#配电站1#变压器	500	61.00	145.00	145.00	未进入负面清	否	无	8.15%
13787	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	碧桂园6#配电站2#变压器	500	76.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	4.17%

13788	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	波尔多1#配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-6.46%
13789	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	波尔多1#配电站2#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-7.18%
13790	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	波尔多1#配电站3#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-3.05%
13791	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	波尔多1#箱式配电站1#变压器	500	67.00	115.00	115.00	未进入负面清	否	无	-2.62%
13792	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	波尔多2#配电站103配电变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-3.87%
13793	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	波尔多2#配电站104配电变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-3.75%
13794	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	波尔多2#箱式配电站1#变压器	500	74.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.46%
13795	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	波尔多3#配电站1#变压器	800	73.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-2.04%
13796	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	波尔多3#配电站2#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-6.52%
13797	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	海港线	车铺	20	65.00	5.00	5.00	未进入负面清	否	无	-1.30%
13798	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	船厂	100	69.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	4.45%
13799	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	海港线	船厂(局是)	160	76.00	22.40	22.40	未进入负面清	否	无	-5.48%
13800	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金江线	大市场	80	89.00	0.80	0.80	未进入负面清	否	无	-7.57%
13801	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉1#配电站1#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	2.61%
13802	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉1#配电站2#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	5.80%
13803	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉2#配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	8.17%
13804	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉2#配电站2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	4.05%
13805	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉3#配电站1#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	-0.02%
13806	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉3#配电站2#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	-6.93%
13807	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉4#配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-1.71%
13808	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	德嘉4#配电站2#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	4.77%
13809	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	迪亚1#配电站1#变	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-6.88%
13810	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	迪亚1#配电站2#变	630	70.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-0.50%
13811	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	迪亚2#配电站1#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	1.80%
13812	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	迪亚2#配电站2#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	1.65%
13813	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	迪亚3#配电站1#主变	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	2.23%
13814	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	迪亚3#配电站2#主变	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	-5.69%
13815	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	迪亚4#配电站1#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	3.76%
13816	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	迪亚4#配电站2#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	8.76%
13817	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	迪亚4#配电站3#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	-8.09%
13818	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	迪亚5#配电站1#主变	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	5.60%
13819	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	迪亚5#配电站2#主变	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	-4.78%
13820	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	迪亚5#配电站3#主变	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	9.92%
13821	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	东方百合箱式配电站1#变压器	250	68.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	-8.98%
13822	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	叶枫线	枫和庭苑箱变1#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	-2.08%
13823	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	枫洋九号箱变1#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	0.08%
13824	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	枫叶公寓1#变压器	500	70.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	3.59%
13825	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	海韵生活变电亭1#变压器	500	80.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	8.57%
13826	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	海韵生活变电亭2#变压器	500	80.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	5.53%
13827	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	中磁线	韩屯一队	100	76.00	14.00	14.00	未进入负面清	否	无	-3.10%
13828	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	和院乙线	和院1#配电站1#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	4.61%
13829	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	和院乙线	和院1#配电站2#变压器	800	79.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.05%
13830	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	中磁线	洪沟屯	50	70.00	10.00	10.00	未进入负面清	否	无	-9.40%
13831	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	中磁线	华沟	50	73.00	8.50	8.50	未进入负面清	否	无	7.42%
13832	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰甲线	金城壹品箱式配电站1#变压器	250	78.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-6.35%
13833	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	金都别墅1#变压器	315	71.00	59.85	59.85	未进入负面清	否	无	4.42%

13834	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	金海岸中心配电站1#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	-9.05%
13835	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	金海二期1#变电亭1#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	6.06%
13836	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	金海二期1#变电亭2#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	8.41%
13837	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	金海二期2#变电亭1#变压器	800	73.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-7.87%
13838	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家1#箱1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	8.53%
13839	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家2#箱变1#变压器	315	71.00	59.85	59.85	未进入负面清	否	无	0.24%
13840	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家3#箱变1#变压器	500	65.00	125.00	125.00	未进入负面清	否	无	-5.55%
13841	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金龙配电站1#变	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	5.72%
13842	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金龙配电站2#变	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	3.17%
13843	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	金迁三四期1#变电亭1#变压器	800	70.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-2.70%
13844	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	金迁三四期1#变电亭2#变压器	800	70.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-2.09%
13845	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	金迁三四期2#变电亭1#配电变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	7.74%
13846	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	金迁三四期2#变电亭2#配电变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-9.74%
13847	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城1#配电站1#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	-2.06%
13848	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城1#配电站2#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	3.20%
13849	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城1#配电站3#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	6.08%
13850	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城2#配电站1#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	-8.67%
13851	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城2#配电站2#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	-6.15%
13852	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	金石城2#配电站3#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	-0.55%
13853	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁1#亭1#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	7.71%
13854	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁1#亭2#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-1.49%
13855	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁2#亭1#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-8.54%
13856	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁2#亭2#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-2.14%
13857	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁3#亭1#变压器	630	70.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	8.47%
13858	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	金石动迁3#亭2#变压器	630	70.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-0.55%
13859	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	叶枫线	金石名苑二期箱式配电站1#变压器	400	64.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	8.57%
13860	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠1#配电站1#主变	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-7.19%
13861	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠1#配电站2#主变	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-6.54%
13862	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠2#配电站1#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	9.84%
13863	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠2#配电站2#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-6.24%
13864	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠3#配电站1#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	6.06%
13865	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠3#配电站2#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	2.04%
13866	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠4#配电站1#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-3.68%
13867	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠4#配电站2#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-1.06%
13868	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠5#配电站1#变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	8.52%
13869	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠5#配电站2#变压器	800	67.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	-0.92%
13870	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠四期配电站1#变压器	500	77.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-1.86%
13871	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	金石明珠四期配电站2#变压器	500	77.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-4.37%
13872	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	金石茗苑箱式配电站1#变压器	250	75.00	37.50	37.50	未进入负面清	否	无	2.46%
13873	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	宾馆线	金石食品厂	400	67.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	-7.85%
13874	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	金石滩变108宾馆线河咀村	315	67.00	72.45	72.45	未进入负面清	否	无	-0.52%
13875	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	海港线	金石滩医院康复楼1#变压器	315	72.00	56.70	56.70	未进入负面清	否	无	9.71%
13876	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城1#配电站1#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	-2.91%
13877	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城1#配电站2#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	4.02%
13878	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城1#配电站3#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	8.29%
13879	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城2#配电站1#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	5.67%

13880	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城2#配电站2#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	9.63%
13881	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城2#配电站3#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	4.69%
13882	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城3#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	9.81%
13883	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城3#配电站2#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	2.92%
13884	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城3#配电站3#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-9.53%
13885	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城4#配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-8.63%
13886	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城4#配电站2#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	9.10%
13887	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城4#配电站3#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-8.47%
13888	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城5#配电站1#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	1.25%
13889	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城5#配电站2#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	5.87%
13890	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	金石天城5#配电站3#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	8.08%
13891	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	海港线	金石小区1#箱变1#变压器	500	73.00	85.00	85.00	未进入负面清	否	无	7.82%
13892	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	海港线	金石小区2#箱变1#变压器	500	71.00	95.00	95.00	未进入负面清	否	无	7.23%
13893	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金江线	金石小区3#箱变1#变压器	400	79.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	2.21%
13894	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金江线	金石小区4#箱变1#变压器	400	86.00	16.00	16.00	未进入负面清	否	无	-0.62%
13895	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	海港线	金石小区5#箱变1#变压器	400	80.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.97%
13896	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金江线	金石小区6#箱变1#变压器	315	91.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	1.96%
13897	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金江线	金石小区7#箱变1#变压器	315	87.00	9.45	9.45	未进入负面清	否	无	3.71%
13898	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	金滩1#配电站1#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	8.55%
13899	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	金滩1#配电站2#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-4.30%
13900	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	金滩2#配电站1#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-9.92%
13901	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	金滩2#配电站2#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	5.37%
13902	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	金祥度假村箱式配电站1#变压器	315	71.00	59.85	59.85	未进入负面清	否	无	3.38%
13903	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	金馨配电站1#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	-2.99%
13904	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期1#配电站1#变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-9.59%
13905	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期1#配电站2#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-7.47%
13906	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期1#配电站3#变压器	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	-8.46%
13907	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期2#配电站1#变压器	630	72.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	-2.64%
13908	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期2#配电站2#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-8.41%
13909	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金水线	金座庄园二期2#配电站3#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	1.38%
13910	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	景富轩箱式配电站1#变压器	250	67.00	57.50	57.50	未进入负面清	否	无	-1.38%
13911	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	开建天鹅湖1#变压器	200	78.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	0.61%
13912	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金水线	恐龙探海	80	76.00	11.20	11.20	未进入负面清	否	无	7.70%
13913	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金江线	华沟屯2#	200	78.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	9.58%
13914	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	宾馆线	蓝海湾1#箱式变电站1#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	-2.99%
13915	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	蓝海湾2#箱式变电站1#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	-9.46%
13916	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	蓝海湾3#箱变1#变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-6.14%
13917	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	磊彩配电站1#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	-2.41%
13918	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	磊彩配电站2#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	-5.16%
13919	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	磊虹配电站1#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	9.80%
13920	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	磊虹配电站2#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	8.70%
13921	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	磊明配电站1#变压器	630	69.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-2.28%
13922	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	磊明配电站2#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	-2.84%
13923	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	磊珠配电站1#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	-8.05%
13924	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	新族线	磊珠配电站2#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	7.06%
13925	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山1#配电站1#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	9.63%

13926	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山1#配电站2#变压器	800	70.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	7.66%
13927	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山2#配电站1#变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	0.62%
13928	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山2#配电站2#配电变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	-3.34%
13929	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山3#配电站1#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	7.65%
13930	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山3#配电站2#变压器	800	75.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	9.96%
13931	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山4#配电站1#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	-4.26%
13932	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山4#配电站2#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	9.67%
13933	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山二期1#配电站1#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-2.59%
13934	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	丽景山二期1#配电站2#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-2.83%
13935	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山二期2#配电站1#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	8.78%
13936	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	宾馆线	丽景山二期2#配电站2#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-8.25%
13937	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金水线	凉水湾	315	73.00	53.55	53.55	未进入负面清	否	无	3.17%
13938	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金水线	凉水湾3#	100	86.00	4.00	4.00	未进入负面清	否	无	1.47%
13939	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	中磁线	刘屯	100	79.00	11.00	11.00	未进入负面清	否	无	-1.25%
13940	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	海港线	柳屯	50	71.00	9.50	9.50	未进入负面清	否	无	0.88%
13941	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	龙山小区1#箱变1#变压器	315	79.00	34.65	34.65	未进入负面清	否	无	-6.74%
13942	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	龙山小区2#箱变1#变压器	315	64.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	6.71%
13943	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	龙山小区3#箱变1#变压器	315	76.00	44.10	44.10	未进入负面清	否	无	-1.80%
13944	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	龙山小区4#箱变1#变压器	500	76.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	6.68%
13945	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	鲁美变电亭1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	1.53%
13946	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	鲁美变电亭2#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-9.49%
13947	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	鲁能B区一期1#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-8.69%
13948	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	鲁能B区一期1#配电站2#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	3.98%
13949	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	宾馆线	鲁能B区一期2#配电站1#变压器	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	-4.67%
13950	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	宾馆线	鲁能B区一期2#配电站2#变压器	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	-9.62%
13951	开发区东部供电分公 司	金石滩66kV变电站	艺术甲线	鲁能优山美地北区公建箱式配电站1# 变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清 单	否	无	3.17%
13952	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	马架子	30	70.00	6.00	6.00	未进入负面清	否	无	4.61%
13953	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	海港线	庙上	100	67.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	6.19%
13954	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	海港线	庙上小区1#箱变1#变压器	400	76.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	1.44%
13955	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	海港线	庙上小区2#箱变1#变压器	400	67.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	-3.52%
13956	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	海港线	庙上小区3#	315	89.00	3.15	3.15	未进入负面清	否	无	-9.42%
13957	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	海港线	庙上小区6#	400	87.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-7.56%
13958	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	明珠3#中心配电站1#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	4.24%
13959	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷1#配电站1#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	1.79%
13960	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷1#配电站2#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-0.23%
13961	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷1#配电站3#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-7.06%
13962	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷2#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-4.57%
13963	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷2#配电站2#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	3.62%
13964	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷3#配电站1#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	9.70%
13965	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷3#配电站2#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	3.46%
13966	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷3#配电站3#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-3.46%
13967	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷4#配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-9.37%
13968	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	纳帕溪谷4#配电站2#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	7.91%
13969	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	南迪1#配电站1#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-4.70%
13970	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	南迪1#配电站2#变压器	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	0.69%

13971	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	南迪2#配电站1#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	0.33%
13972	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	南迪2#配电站2#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	4.69%
13973	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	美地线	南迪2#配电站3#变压器	630	79.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	-3.61%
13974	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	中磁线	漂沟	80	75.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	8.76%
13975	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	宾馆线	葡萄沟屯	100	76.00	14.00	14.00	未进入负面清	否	无	-0.32%
13976	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	浅山配电站1#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	5.99%
13977	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	浅山配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-8.07%
13978	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	浅山配电站3#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-1.93%
13979	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	拾光小镇1#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	7.94%
13980	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	拾光小镇1#配电站2#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	1.51%
13981	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	拾光小镇2#配电站1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-6.54%
13982	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	拾光小镇2#配电站2#变压器	800	67.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	7.92%
13983	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	青澜山配电站1#变压器	400	78.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	3.56%
13984	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	青澜山配电站2#变压器	400	65.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	8.34%
13985	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	嘉华线	商墅1#配电站1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-1.23%
13986	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	嘉华线	商墅1#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	4.95%
13987	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	嘉华线	商墅2#配电站1#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-3.18%
13988	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	嘉华线	商墅2#配电站2#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-8.16%
13989	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	中磁线	什东屯	100	61.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	0.01%
13990	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	神农三期1#配电站1#变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	3.10%
13991	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	神农三期2#配电站1#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	9.59%
13992	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	神农三期3#配电站1#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	-0.97%
13993	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	圣泰1#配电站2#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	7.46%
13994	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	圣泰2#配电站2#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	0.47%
13995	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	十五中工厂	200	80.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	5.73%
13996	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	墅园1#配电站1#变压器	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	8.90%
13997	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	墅园1#配电站2#变压器	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	-6.92%
13998	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	墅园2#配电站1#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	-6.14%
13999	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	墅园2#配电站2#变压器	630	69.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-6.85%
14000	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭1#配电站1#变	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-1.26%
14001	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭1#配电站2#变	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-5.33%
14002	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭1#配电站3#变	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-4.41%
14003	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭2#配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-2.99%
14004	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭2#配电站2#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-3.12%
14005	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	水木华庭2#配电站3#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	1.82%
14006	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	顺迈配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	4.52%
14007	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	顺迈配电站2#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-5.07%
14008	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	顺迈配电站3#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	4.01%
14009	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	中磁线	寺沟	30	63.00	8.10	8.10	未进入负面清	否	无	-1.83%
14010	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金江线	松山	63	64.00	16.38	16.38	未进入负面清	否	无	-2.58%
14011	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	汤景泽1#配电室1#变压器	630	69.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	6.83%
14012	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	汤景泽1#配电室2#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	-0.26%
14013	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	汤景泽2#配电站102配电变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	3.19%
14014	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	汤景泽2#配电站103配电变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	-5.35%
14015	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	龙山线	滕屯小区	315	73.00	53.55	53.55	未进入负面清	否	无	8.22%
14016	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	王仔1#配电站1#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	4.00%

14017	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	王仔1#配电站2#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	1.55%
14018	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	王仔1#配电站3#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-0.08%
14019	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	王仔2#配电站1#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	0.04%
14020	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	王仔2#配电站2#变压器	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	0.08%
14021	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	王仔2#配电站3#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	5.56%
14022	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	王仔3#配电站1#变压器	400	80.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.23%
14023	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	王仔3#配电站2#变压器	400	72.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	8.01%
14024	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	王子庄园变电亭1#变压器	500	69.00	105.00	105.00	未进入负面清	否	无	0.04%
14025	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	王子庄园变电亭2#变压器	500	69.00	105.00	105.00	未进入负面清	否	无	8.49%
14026	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	文化村	30	63.00	8.10	8.10	未进入负面清	否	无	1.32%
14027	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	溪谷温泉1#配电站1#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	1.62%
14028	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	溪谷温泉1#配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	0.02%
14029	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	溪谷温泉2#配电站1#变压器	500	76.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-6.40%
14030	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	溪谷温泉2#配电站2#变压器	500	71.00	95.00	95.00	未进入负面清	否	无	-3.65%
14031	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	溪谷温泉3#配电站1#变压器	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	-1.53%
14032	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	溪谷温泉3#配电站2#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	2.36%
14033	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	圣泰乙线	香槟小镇2#箱式变电站配电变压器	400	76.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	4.60%
14034	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	心田佳苑1#配电站1#变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	5.35%
14035	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	心田佳苑1#配电站2#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	2.12%
14036	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	心田佳苑2#配电站1#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-9.54%
14037	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	心田佳苑2#配电站2#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-9.51%
14038	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	鑫电配电站1#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-9.93%
14039	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	鑫电配电站2#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	9.61%
14040	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	鑫国配电站1#主变	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	-8.23%
14041	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	鑫国配电站2#主变	630	73.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	5.19%
14042	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	鑫家配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-3.17%
14043	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	鑫家配电站2#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	3.23%
14044	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	鑫网配电站1#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	-1.49%
14045	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金满线	鑫网配电站2#变压器	630	77.00	81.90	81.90	未进入负面清	否	无	3.04%
14046	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园1#配电站1#变压器	800	73.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-4.69%
14047	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园1#配电站2#变压器	800	75.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-7.69%
14048	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园1#配电站3#变压器	800	67.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	4.03%
14049	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园2#配电站1#变压器	500	73.00	85.00	85.00	未进入负面清	否	无	1.96%
14050	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园2#配电站2#变压器	500	73.00	85.00	85.00	未进入负面清	否	无	3.11%
14051	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园3#配电站1#变压器	630	70.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-4.21%
14052	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园3#配电站2#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	-0.58%
14053	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园4#配电站1#变压器	800	78.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-0.62%
14054	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园4#配电站2#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-4.00%
14055	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园5#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-6.55%
14056	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园5#配电站2#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	3.22%
14057	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园6#配电站1#变压器	400	68.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-8.40%
14058	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园6#配电站2#变压器	400	68.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-4.22%
14059	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园7#配电站1#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-6.00%
14060	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园7#配电站2#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-4.35%
14061	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园7#配电站3#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	0.52%
14062	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园8#配电站1#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-7.39%

14063	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园8#配电站2#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-4.17%
14064	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期1#配电站1#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-0.80%
14065	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期1#配电站2#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-8.81%
14066	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期1#配电站3#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-3.67%
14067	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期2#配电站1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	5.16%
14068	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期2#配电站2#变压器	800	67.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	-9.01%
14069	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	养生庄园六期2#配电站3#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	9.98%
14070	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	优山甲线	优美A区1#配电站1#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	1.42%
14071	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	优山甲线	优美A区2#配电站2#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-5.41%
14072	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	优山甲线	优美A区3#配电站1#变压器	500	72.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	9.29%
14073	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	优山甲线	优山美地1#配电站2#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-8.10%
14074	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区1#配电站1#变压器	800	78.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	1.61%
14075	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区1#配电站2#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	0.43%
14076	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区1#配电站3#变压器	800	70.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-2.46%
14077	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区2#配电站1#变压器	800	73.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	0.22%
14078	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区2#配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	-1.58%
14079	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区3#配电站1#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	2.39%
14080	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区3#配电站2#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-0.84%
14081	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区3#配电站3#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	6.19%
14082	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区4#配电室1#变压器	800	75.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	3.66%
14083	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区5#配电室2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	0.12%
14084	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区5#配电室3#变压器	800	67.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	-8.92%
14085	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区6#配电站1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	1.18%
14086	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区7#配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	-0.34%
14087	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期1#配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-3.64%
14088	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期1#配电站2#变压器	800	80.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-1.36%
14089	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期1#配电站3#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-2.80%
14090	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期2#配电站1#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	-8.88%
14091	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期2#配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-9.66%
14092	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期2#配电站3#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-5.22%
14093	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期3#配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	1.49%
14094	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期3#配电站2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-5.03%
14095	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	艺术甲线	优山美地北区三期3#配电站3#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-4.93%
14096	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期1#配电站1#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	3.29%
14097	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期1#配电站2#变压器	800	76.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	3.18%
14098	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期1#配电站3#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-8.43%
14099	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期2#配电站1#变压器	800	78.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-2.93%
14100	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期2#配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-6.88%
14101	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期2#配电站3#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	5.89%
14102	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期3#配电站1#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	4.63%
14103	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期3#配电站2#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	1.09%
14104	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期3#配电站3#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-7.62%
14105	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期4#配电站1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-6.42%
14106	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期4#配电站2#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	2.00%
14107	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	农科乙线	优山美地北区四期4#配电站3#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	5.60%
14108	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	假日线	中港酒店1#变压器	315	79.00	34.65	34.65	未进入负面清	否	无	7.07%

14109	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金水线	紫荆园箱式配电站1#变压器	500	63.00	135.00	135.00	未进入负面清	否	无	-6.31%
14110	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	山海湾1#配电站1#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	4.96%
14111	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	山海湾1#配电站2#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	5.80%
14112	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	山海湾2#配电站1#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-4.57%
14113	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	山海湾2#配电站2#变压器	630	72.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	-3.63%
14114	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾1#配电站1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-9.51%
14115	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾1#配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-2.99%
14116	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾2#配电站1#变压器	800	79.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.61%
14117	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾2#配电站2#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-9.57%
14118	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾2#配电站3#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-6.82%
14119	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾3#配电站1#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	7.84%
14120	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾3#配电站2#变压器	800	79.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	2.19%
14121	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾3#配电站3#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-9.28%
14122	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾4#配电站1#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-0.71%
14123	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾4#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-1.85%
14124	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾5#配电站3#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	-1.96%
14125	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾5#配电站1#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	8.84%
14126	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾5#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	8.57%
14127	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾5#配电站3#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	9.94%
14128	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾6#配电站1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	8.59%
14129	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾6#配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-9.59%
14130	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	民大线	光伸玺樾6#配电站3#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	1.25%
14131	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方1#配电站1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	5.93%
14132	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方1#配电站2#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	3.56%
14133	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方1#配电站3#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-5.21%
14134	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方2#配电站1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-0.24%
14135	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方2#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-8.93%
14136	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方3#配电站1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	5.14%
14137	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方3#配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	9.47%
14138	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方4#配电站1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	4.20%
14139	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	山谷乙线	海上东方4#配电站2#变压器	800	72.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	6.30%
14140	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都1#配电站1#变压器	800	70.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-3.74%
14141	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都1#配电站2#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	0.82%
14142	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都2#配电站1#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-8.94%
14143	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都2#配电站2#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	-5.71%
14144	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都3#配电站1#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	2.11%
14145	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	京都3#配电站2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	1.32%
14146	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋1#配电站1#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-5.06%
14147	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋1#配电站2#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-1.55%
14148	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋2#配电站1#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	2.00%
14149	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋2#配电站2#变压器	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	-1.75%
14150	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋2#配电站3#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	4.32%
14151	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋3#配电站1#变压器	630	72.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	8.34%
14152	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋3#配电站2#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-2.73%
14153	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	天城乙线	山海赋3#配电站3#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-6.38%
14154	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号3配电站1#变压器	800	77.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-1.53%

14155	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号3配电站2#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	6.23%
14156	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号3配电站3#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	3.27%
14157	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号4配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-2.98%
14158	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号4配电站2#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	0.57%
14159	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号4配电站3#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	4.54%
14160	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	王屯	80	37.00	42.40	42.40	未进入负面清	否	无	4.50%
14161	开发区东部供电分公	拓展66kV变电站	拓金线	李屯堤水	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清	否	无	7.50%
14162	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	张屯照明	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	-0.20%
14163	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	吴屯照明	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	6.95%
14164	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	林家村大于西屯	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-2.17%
14165	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	水养线	老虎沟前	160	19.00	113.60	113.60	未进入负面清	否	无	-2.56%
14166	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	水养线	正明寺市场	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	-3.38%
14167	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	水养线	老虎沟北	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	1.82%
14168	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	王屯自来水	160	25.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	9.26%
14169	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	养鸡场	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.06%
14170	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	得胜线	江家三四队照明	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-6.56%
14171	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	得胜线	葛沟照明	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	5.80%
14172	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	得胜线	姜家村照明	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清	否	无	3.84%
14173	开发区东部供电分公	拓展66kV变电站	拓金线	西金李屯	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	3.60%
14174	开发区东部供电分公	拓展66kV变电站	拓金线	西金河南	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清	否	无	-5.74%
14175	开发区东部供电分公	拓展66kV变电站	拓金线	西金包装材料	315	59.00	97.65	97.65	未进入负面清	否	无	-4.71%
14176	开发区东部供电分公	拓展66kV变电站	拓金线	西金牟窑	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	5.31%
14177	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	永泰纺绳厂	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	0.22%
14178	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	大岭东	80	59.00	24.80	24.80	未进入负面清	否	无	5.63%
14179	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	郭成海	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清	否	无	-6.78%
14180	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	大岭西	80	58.00	25.60	25.60	未进入负面清	否	无	0.93%
14181	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	得胜线	小区锅炉	200	60.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	6.83%
14182	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	得胜线	小区照明	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-7.76%
14183	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	得胜线	六七队东照明	80	70.00	16.00	16.00	未进入负面清	否	无	3.65%
14184	开发区东部供电分公	拓展66kV变电站	拓金线	黄泥崖南屯	50	58.00	16.00	16.00	未进入负面清	否	无	-4.27%
14185	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	得胜线	六七队照明	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-9.27%
14186	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	宋屯	80	62.00	22.40	22.40	未进入负面清	否	无	9.81%
14187	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	公安	30	79.00	3.30	3.30	未进入负面清	否	无	7.94%
14188	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	西山小区照明	80	80.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-5.34%
14189	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	得胜线	小区南2	100	59.00	31.00	31.00	未进入负面清	否	无	3.88%
14190	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	宋屯西	160	45.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	5.66%
14191	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	宋屯东屯	80	70.00	16.00	16.00	未进入负面清	否	无	-5.79%
14192	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	东金三队社员	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	4.29%
14193	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	石槽唐坊北台	80	69.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	3.77%
14194	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	石槽唐坊南台	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-7.00%
14195	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	石槽七队社员	80	37.00	42.40	42.40	未进入负面清	否	无	1.50%
14196	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	石槽村	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	2.74%
14197	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	韩屯	80	69.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	-5.84%
14198	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	李登线	大李南三队	80	28.00	49.60	49.60	未进入负面清	否	无	-8.68%
14199	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	和尚屯社员	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-0.44%
14200	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	东金二队社员	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-2.21%

14201	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	东金二队北社员	30	33.00	17.10	17.10	未进入负面清	否	无	2.01%
14202	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	东金三队北社员	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清	否	无	4.72%
14203	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	李登线	胡屯东	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清	否	无	3.71%
14204	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	李登线	胡屯西	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	9.69%
14205	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	东金一队社员	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-0.75%
14206	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	得胜村东屯一台	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清	否	无	2.73%
14207	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	西北山敬老院	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-8.01%
14208	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	许屯西台	80	38.00	41.60	41.60	未进入负面清	否	无	3.87%
14209	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	李登线	李登线八队	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清	否	无	-3.42%
14210	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	李登线	五队西	30	37.00	15.90	15.90	未进入负面清	否	无	-1.79%
14211	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	许屯东台	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-7.77%
14212	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	得胜中心屯	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	0.23%
14213	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	大连航飞机械制造有限公司	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	5.40%
14214	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	杨屯	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	-1.58%
14215	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	石槽商业街临时用电	200	65.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	2.90%
14216	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	中心屯	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	8.05%
14217	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	林家村社员	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	-5.82%
14218	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	林家村大于东屯	80	69.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	-1.45%
14219	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	林家大队提水	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	9.62%
14220	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	李登线	玉皇小区	160	59.00	49.60	49.60	未进入负面清	否	无	-7.55%
14221	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	林家村小于屯	400	70.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.28%
14222	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	李登线	大李四队西	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清	否	无	6.32%
14223	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	李登线	大李二队西	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	9.52%
14224	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	李登线	大李四队东	180	44.00	82.80	82.80	未进入负面清	否	无	-3.68%
14225	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	得胜村刘扒沟屯	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清	否	无	0.33%
14226	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	王屯前街社员	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清	否	无	-6.04%
14227	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	林家王屯一台	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	9.31%
14228	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	林家王屯东北沟	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清	否	无	-3.02%
14229	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	羊山湖屯下	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	-9.50%
14230	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	得胜上姜沟	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-9.26%
14231	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	羊山湖屯上	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-1.71%
14232	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江林线	得胜中姜沟	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	9.16%
14233	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	李登线	大李二队东	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清	否	无	8.36%
14234	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	李登线	大李一队	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	6.79%
14235	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	太山二队照明变压器	50	68.00	11.00	11.00	未进入负面清	否	无	-9.92%
14236	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	魏家水库	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	-9.51%
14237	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	缸西线	大麦屯1#	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清	否	无	5.93%
14238	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	前张	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清	否	无	-2.09%
14239	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	达屯南灯	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	-0.88%
14240	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	小房身右	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清	否	无	3.09%
14241	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	魏沟灯	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清	否	无	0.44%
14242	开发区东部供电分公	拓展66kV变电站	拓金线	三咀照明	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	9.83%
14243	开发区东部供电分公	拓展66kV变电站	拓金线	西金专业队	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清	否	无	7.56%
14244	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	李登线	下白屯	80	38.00	41.60	41.60	未进入负面清	否	无	-9.84%
14245	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	大李五队	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.68%
14246	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	大岭三队	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-3.25%

14247	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	水养线	曹屯东社员	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清	否	无	-7.29%
14248	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	西南海养殖厂	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.86%
14249	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	水养线	昌盛高强螺栓厂	160	36.00	86.40	86.40	未进入负面清	否	无	2.42%
14250	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	供电所	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	6.66%
14251	开发区东部供电分公	拓展66kV变电站	拓金线	胜发工贸	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	6.84%
14252	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	邱沟东	80	37.00	42.40	42.40	未进入负面清	否	无	-1.23%
14253	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	后张	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	7.49%
14254	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	五间房中	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	6.63%
14255	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	蔡沟	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	-5.66%
14256	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	缸西线	许屯1#	30	35.00	16.50	16.50	未进入负面清	否	无	3.59%
14257	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	五间房北	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-6.02%
14258	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	小房身西	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清	否	无	9.11%
14259	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	东马二队	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	7.65%
14260	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	东马三四队	80	59.00	24.80	24.80	未进入负面清	否	无	2.68%
14261	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	魏屯西	50	62.00	14.00	14.00	未进入负面清	否	无	-0.25%
14262	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	五间房南	30	67.00	6.90	6.90	未进入负面清	否	无	4.04%
14263	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	大连经济技术开发区得胜宏达水泥制	80	72.00	14.40	14.40	未进入负面清	否	无	8.57%
14264	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	政府2	160	56.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	9.20%
14265	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	金塑住宅楼	400	59.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	-5.16%
14266	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	医院	80	68.00	17.60	17.60	未进入负面清	否	无	-7.83%
14267	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	永丰塑料	100	64.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	6.32%
14268	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	水养线	崔庄社员	315	70.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	-6.70%
14269	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	水养线	前王屯	200	59.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	4.45%
14270	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	水养线	后王屯十二队	80	59.00	24.80	24.80	未进入负面清	否	无	5.99%
14271	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	大连北港仪表	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.72%
14272	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	南海2#小区	100	67.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	8.39%
14273	开发区东部供电分公	拓展66kV变电站	拓金线	徐窑徐西屯	100	76.00	14.00	14.00	未进入负面清	否	无	-1.61%
14274	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	青云一队	50	73.00	8.50	8.50	未进入负面清	否	无	1.59%
14275	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	青云二队	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清	否	无	-2.94%
14276	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	青云油房南	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-1.67%
14277	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	青云四队	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	2.89%
14278	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	吴秋菊	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清	否	无	9.46%
14279	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	太山三队照明变压器	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	3.38%
14280	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	刘屯东照明变压器	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-5.56%
14281	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	城子孙屯2#台区变压器	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	3.64%
14282	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	黑咀照明变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-2.72%
14283	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	城子石灰窑1#台区变压器	160	39.00	81.60	81.60	未进入负面清	否	无	5.32%
14284	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	城子城山头变压器	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-6.44%
14285	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	盘道一队照明变压器	30	41.00	14.70	14.70	未进入负面清	否	无	-7.41%
14286	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	对面沟一队北变压器	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	-6.66%
14287	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	江岚六队变压器	80	37.00	42.40	42.40	未进入负面清	否	无	-5.94%
14288	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	城子孙屯1#台区变压器	80	37.00	42.40	42.40	未进入负面清	否	无	-9.69%
14289	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	城子朱屯1#台区变压器	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清	否	无	-5.67%
14290	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	城子石灰窑3#台区变压器	160	29.00	97.60	97.60	未进入负面清	否	无	1.32%
14291	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	城子石灰窑2#台区变压器	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清	否	无	-7.74%
14292	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	城子朱屯3#台区变压器	160	15.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-8.94%

14293	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	南山照明变压器	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	-0.58%
14294	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	冷屯	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	-3.05%
14295	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	二级提水	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	-9.12%
14296	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	海纳	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清	否	无	-0.28%
14297	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	大岭一队	80	58.00	25.60	25.60	未进入负面清	否	无	-5.54%
14298	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	大岭一队南	30	39.00	15.30	15.30	未进入负面清	否	无	4.09%
14299	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	邱下沟	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	-3.47%
14300	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	胡沟西	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	0.49%
14301	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	胡沟东	30	67.00	6.90	6.90	未进入负面清	否	无	-0.60%
14302	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	张屯西变压器	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清	否	无	1.29%
14303	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	张屯东变压器	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	3.05%
14304	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	城子宫屯变压器	80	37.00	42.40	42.40	未进入负面清	否	无	7.38%
14305	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	城子靴礁1#台区变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	9.73%
14306	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	江岚七队照明变压器	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清	否	无	-8.57%
14307	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	盘道南沟照明变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-7.82%
14308	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	沙岭一队照明变压器	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清	否	无	-9.96%
14309	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	城子靴礁2#台区变压器	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-3.77%
14310	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	石槽小区社员	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	-5.34%
14311	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	王忠伟加工厂	160	37.00	84.80	84.80	未进入负面清	否	无	1.75%
14312	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	曹屯二队西	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	8.04%
14313	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	曹屯南海社员	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	3.57%
14314	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	曹屯一二队	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	-7.85%
14315	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	水养线	曹屯四队北	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	-2.27%
14316	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	缸西线	许屯4#	80	60.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-5.92%
14317	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	缸西线	小麦屯	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	6.80%
14318	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	缸西线	刘屯西照明变压器	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	2.34%
14319	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	旅游线	文窑南	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	1.78%
14320	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	后土城灯	160	39.00	81.60	81.60	未进入负面清	否	无	-5.67%
14321	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	前土城灯	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	7.58%
14322	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	沙包照明	80	38.00	41.60	41.60	未进入负面清	否	无	6.95%
14323	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	魏屯东	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-2.06%
14324	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	五间房提水	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.67%
14325	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	缸西线	王炉	30	39.00	15.30	15.30	未进入负面清	否	无	9.46%
14326	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	缸西线	许屯	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	3.96%
14327	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	城山线	自来水变压器	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清	否	无	-6.61%
14328	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	缸西线	小麦屯	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	-5.74%
14329	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	大连命辰测试仪器有限公司	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清	否	无	-7.20%
14330	开发区东部供电分公	拓展66kV变电站	拓中线	金家沟南社员	30	37.00	15.90	15.90	未进入负面清	否	无	-9.94%
14331	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	小房身分东	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	6.19%
14332	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	西沟线	华晨分3#	250	39.00	127.50	127.50	未进入负面清	否	无	-4.84%
14333	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	后土城西	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-3.86%
14334	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	达屯北	100	78.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	1.19%
14335	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	永丰线	大连经济技术开发区高运农场	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-9.19%
14336	开发区东部供电分公	拓展66kV变电站	拓中线	金家沟北社员	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	-9.26%
14337	开发区东部供电分公	拓展66kV变电站	拓中线	东金八队台上	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	6.37%
14338	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园4#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	1.40%

14339	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园4#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	5.16%
14340	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园1#配电站2#主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-8.70%
14341	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园1#配电站1#主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	4.04%
14342	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园6#配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-4.28%
14343	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园6#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	10.00%
14344	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园2#配电站2#主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	1.54%
14345	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园3#配电站2#主变	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	0.82%
14346	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园3#配电站3#主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-4.79%
14347	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园3#配电站1#主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-4.83%
14348	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园5#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	2.78%
14349	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园5#配电站2#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	-9.00%
14350	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	春花配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-8.15%
14351	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	春花配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	0.31%
14352	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	夏荷配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-5.37%
14353	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	夏荷配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-0.27%
14354	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	绿竹配电站2#变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-9.17%
14355	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	绿竹配电站3#变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-5.35%
14356	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	绿竹配电站1#变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	1.07%
14357	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	翠柏配电站1#变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	2.67%
14358	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	翠柏配电站2#变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	2.49%
14359	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	苍松配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	2.47%
14360	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	苍松配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	0.26%
14361	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	苍松配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-7.20%
14362	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	春兰配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	1.49%
14363	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	春兰配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	3.81%
14364	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	秋月配电站2#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-7.04%
14365	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	秋月配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-2.38%
14366	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	冬梅配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-1.12%
14367	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	冬梅配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	1.76%
14368	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	秋菊配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-5.50%
14369	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	秋菊配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	3.96%
14370	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	冬雪配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-1.95%
14371	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	冬雪配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-5.26%
14372	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	夏风配电站1#变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-3.91%
14373	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	夏风配电站2#变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	4.38%
14374	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	万福人家1#配电站1#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清	否	无	-0.96%
14375	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	万福人家1#配电站2#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清	否	无	-4.77%
14376	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	万福人家2#配电站2#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清	否	无	-5.36%
14377	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	万福人家2#配电站3#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清	否	无	0.63%
14378	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园10#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	5.70%
14379	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园10#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-9.96%
14380	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园11#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-3.71%
14381	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园11#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	0.85%
14382	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园7#配电站2#变	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	-7.48%
14383	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园8#配电站2#变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.63%
14384	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园9#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-7.51%

14385	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园9#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	0.02%
14386	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区1#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	3.66%
14387	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区1#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-5.86%
14388	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区1#配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-6.92%
14389	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区2#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	0.80%
14390	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区2#配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-1.48%
14391	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区2#配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	6.79%
14392	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区3#配电站1#变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	6.67%
14393	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区3#配电站2#变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-8.26%
14394	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区3#配电站3#变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-0.66%
14395	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区4#配电站1#变	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	3.99%
14396	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区4#配电站2#变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	4.68%
14397	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区5#配电站1#变	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-7.90%
14398	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区5#配电站2#变	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	4.86%
14399	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园四期B区5#配电站3#变	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	4.56%
14400	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区6#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	6.44%
14401	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园4期B区7#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-7.99%
14402	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区8#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	5.78%
14403	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区8#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-1.13%
14404	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区8#配电站3#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-0.68%
14405	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区4#配电站3#变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	9.48%
14406	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园8#配电站1#变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	4.15%
14407	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	万福人家2#配电站1#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清	否	无	-7.32%
14408	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	万福人家3#配电站1#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清	否	无	2.01%
14409	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	万福人家3#配电站2#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清	否	无	3.77%
14410	开发区东部供电分公	大李家66kV变电站	青云线	万福人家3#配电站3#变	630	1.00	560.70	560.70	未进入负面清	否	无	7.32%
14411	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区6#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-6.43%
14412	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园四期B区6#配电站3#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-8.64%
14413	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园4期B区7#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	7.36%
14414	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园4期B区7#配电站3#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	3.14%
14415	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	江胜线	新胜园2#配电站1#主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	7.91%
14416	开发区东部供电分公	江家66kV变电站	吴屯线	新胜园7#配电站1#变	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	-7.53%
14417	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	双董线	农东屯	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清	否	无	3.45%
14418	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	双董线	河东屯	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-9.25%
14419	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	双董线	部队	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	1.70%
14420	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	双董线	河西屯	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-9.51%
14421	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	双董线	农机修理厂	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	4.26%
14422	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	双董线	新河西	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	1.89%
14423	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	双董线	农西屯	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	3.70%
14424	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	双董线	新河西屯	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清	否	无	1.70%
14425	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	双董线	董家沟供电所	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清	否	无	-2.73%
14426	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	双董线	福泉东里1#	315	82.00	25.20	25.20	未进入负面清	否	无	-3.21%
14427	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	双董线	福泉东里2#	315	0.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	3.47%
14428	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	康乐线	沟外屯	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清	否	无	6.68%
14429	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	康乐线	沟里屯	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清	否	无	4.43%
14430	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	康乐线	前沟屯	80	12.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-0.22%

14431	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	康乐线	后沟屯	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-7.39%
14432	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	窑龙线	南台子屯	100	16.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	7.37%
14433	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	窑龙线	东寺沟屯	30	8.00	24.60	24.60	未进入负面清	否	无	2.06%
14434	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	窑龙线	朝阳坡屯	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	1.14%
14435	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	窑龙线	东房身屯	30	63.00	8.10	8.10	未进入负面清	否	无	6.82%
14436	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	窑龙线	三道沟屯	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	6.68%
14437	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	窑龙线	西寺沟屯	100	71.00	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	9.19%
14438	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	窑龙线	大房身屯	50	3.00	43.50	43.50	未进入负面清	否	无	-6.20%
14439	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	窑龙线	养殖一场	160	1.00	142.40	142.40	未进入负面清	否	无	-7.02%
14440	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	窑龙线	润达水产	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	9.77%
14441	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	小董沟屯	30	60.00	9.00	9.00	未进入负面清	否	无	5.82%
14442	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	李东屯	100	68.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-3.67%
14443	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	李北屯	200	58.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	7.87%
14444	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	李西屯	200	62.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	7.57%
14445	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	汪屯	160	65.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-7.02%
14446	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	汪屯南	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.50%
14447	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	付屯	50	60.00	15.00	15.00	未进入负面清	否	无	-2.86%
14448	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	潘屯	100	78.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	5.57%
14449	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	南岭屯2	160	66.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	-7.39%
14450	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	上鹿圈	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	7.62%
14451	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	下鹿圈	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	-0.91%
14452	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	牟屯1	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	4.33%
14453	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	牟屯2	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	-6.28%
14454	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	尖山西沟屯	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	-1.73%
14455	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	尖山屯	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.07%
14456	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	杨树村	400	80.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.43%
14457	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	高沟村	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	-4.08%
14458	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	孔屯	200	70.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.44%
14459	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	王屯	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-8.47%
14460	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	崖底屯、西英小学	400	70.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	0.95%
14461	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	河南屯西	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	-9.99%
14462	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	宋屯	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	0.18%
14463	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	宋屯西	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-5.46%
14464	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	鸡场	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-1.01%
14465	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	寅屯	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	8.32%
14466	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	荒地屯	200	60.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-3.86%
14467	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	南岭屯	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	9.31%
14468	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	北沟屯	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清	否	无	5.01%
14469	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	烧酒沟屯	50	4.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-8.22%
14470	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	烧酒沟后屯	80	58.00	25.60	25.60	未进入负面清	否	无	3.05%
14471	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	河南屯	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	9.31%
14472	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	大院屯	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	1.15%
14473	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	端午沟屯	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-5.84%
14474	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	毕岚屯	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	9.13%
14475	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	金家沟屯	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	-8.85%
14476	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	董英线	尖山上屯	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	4.91%

14477	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	北王线	阎店南屯	30	36.53	16.04	16.04	未进入负面清	否	无	8.24%
14478	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	龙旅线	肖沟屯	63	6.00	52.92	52.92	未进入负面清	否	无	9.75%
14479	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	西英线	赵屯	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-7.59%
14480	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	西英线	北山屯	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	6.37%
14481	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	山口线	赵西屯	30	60.00	9.00	9.00	未进入负面清	否	无	-4.45%
14482	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	山口线	大树村	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	6.45%
14483	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	山口线	大树底屯	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	-5.90%
14484	开发区东部供电分公	赵屯66kV变电站	山口线	大山农场	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-4.98%
14485	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	福泉线	福泉1#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-0.04%
14486	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	福泉线	福泉1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-0.64%
14487	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	福泉线	福泉2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-1.62%
14488	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	福泉线	福泉2#配电站2#变压器	630	72.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	3.26%
14489	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	福泉线	福泉3#配电站1#变压器	400	0.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	6.67%
14490	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	福泉线	福泉3#配电站2#变压器	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	4.96%
14491	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	福泉线	福泉4#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-2.66%
14492	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	福泉线	福泉4#配电站2#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	1.68%
14493	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	福泉线	福泉5#配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-4.14%
14494	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	福泉线	福泉5#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	2.65%
14495	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	福泉线	福泉5#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	2.32%
14496	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路北1#亭1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-6.90%
14497	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路北1#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	3.16%
14498	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路北2#亭1#变压器	630	74.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	8.51%
14499	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路北2#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	9.30%
14500	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路北3#亭1#变压器	800	73.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-9.60%
14501	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路北3#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	8.06%
14502	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路北4#亭1#变压器	800	74.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-5.06%
14503	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路北4#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	9.23%
14504	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路通1#亭1#变压器	800	81.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-0.47%
14505	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路通1#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	3.48%
14506	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路通2#亭1#变压器	800	73.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	0.91%
14507	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路通2#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	4.45%
14508	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路通3#亭1#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-4.12%
14509	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路通3#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	1.43%
14510	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路通4#亭1#变压器	800	80.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-7.85%
14511	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路通4#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	1.12%
14512	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路通5#亭1#变压器	800	85.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	4.36%
14513	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	路通5#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-1.99%
14514	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期1#配电站1#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	7.44%
14515	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期1#配电站2#变压器	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	3.70%
14516	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期1#配电站3#变压器	630	72.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	-3.23%
14517	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-5.66%
14518	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	卧龙园三期2#配电站2#变压器	630	70.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	3.25%
14519	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期1#配电站1#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-10.00%
14520	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期1#配电站2#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	4.45%
14521	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期2#配电站1#变压器	630	81.00	56.70	56.70	未进入负面清	否	无	2.07%
14522	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期2#配电站2#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	-4.39%

14523	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期3#配电站1#变压器	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	8.56%
14524	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期3#配电站2#变压器	630	75.00	94.50	94.50	未进入负面清	否	无	-3.27%
14525	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期4#配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	2.09%
14526	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期4#配电站2#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	7.63%
14527	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期5#配电站1#变压器	630	78.00	75.60	75.60	未进入负面清	否	无	7.57%
14528	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟动迁五期5#配电站2#变压器	630	76.00	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	-9.31%
14529	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房1#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	4.71%
14530	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房1#配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-9.07%
14531	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房2#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	7.14%
14532	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房2#配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-4.18%
14533	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房3#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-3.66%
14534	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房3#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	4.93%
14535	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房4#配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	9.11%
14536	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房4#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-0.69%
14537	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房5#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-2.55%
14538	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房5#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	9.42%
14539	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房6#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-7.85%
14540	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房6#配电站2#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-2.81%
14541	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房7#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	9.82%
14542	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房7#配电站2#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	9.50%
14543	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房8#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-8.86%
14544	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	董家沟廉租房8#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	1.43%
14545	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	贸龙线	海赫综合楼1#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-8.68%
14546	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	贸龙线	海赫综合楼1#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	9.37%
14547	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	贸龙线	海赫综合楼1#配电站3#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-1.63%
14548	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	商凤线	海赫综合楼2#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-1.44%
14549	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	商凤线	海赫综合楼2#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-1.27%
14550	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	商凤线	海赫综合楼2#配电站3#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-8.17%
14551	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	和黄甲线	和黄1#配电站2#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-3.63%
14552	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	和黄甲线	和黄1#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-5.73%
14553	开发区东部供电分公	#N/A	黄乙线	和黄2#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	6.85%
14554	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	和黄乙线	和黄2#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	7.98%
14555	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	德厦线	泰大配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	4.93%
14556	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	德厦线	泰大配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	8.34%
14557	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	德厦线	泰大配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-8.18%
14558	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城1#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	7.21%
14559	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城1#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-7.31%
14560	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城1#配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-2.42%
14561	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城3#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-4.56%
14562	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树甲线	香树花城3#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-2.22%
14563	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城2#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-7.27%
14564	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城2#配电站2#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	0.06%
14565	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城2#配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	0.27%
14566	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	窑龙线	贝佛利山1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	7.82%
14567	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	窑龙线	贝佛利山1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-3.22%
14568	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	福利综合楼配电站1#变压器	400	32.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	-9.30%

14569	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	杨树线	福利综合楼配电站2#变压器	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	7.49%
14570	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	云台线	卧龙园一期变电所1#变压器	1600	38.00	832.00	832.00	未进入负面清	否	无	9.18%
14571	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	云台线	卧龙园一期变电所2#变压器	1600	57.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	9.93%
14572	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	云台线	卧龙园一期变电所3#变压器	1600	46.00	704.00	704.00	未进入负面清	否	无	-6.77%
14573	开发区东部供电分公	董家66kV变电站	云台线	卧龙园一期变电所4#变压器	1600	60.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-3.48%
14574	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光1#配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	3.24%
14575	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光1#配电站2#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-1.86%
14576	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光2#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	2.06%
14577	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光2#配电站2#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	0.30%
14578	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光3#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-9.58%
14579	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光3#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	1.71%
14580	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光4#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-7.35%
14581	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光4#配电站2#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	9.96%
14582	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光5#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-0.28%
14583	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光5#配电站2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-5.26%
14584	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光6#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	3.07%
14585	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光6#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-7.37%
14586	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光7#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	4.03%
14587	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光7#配电站2#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	1.39%
14588	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光8#配电站1#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	1.72%
14589	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	未来之光乙线	未来之光8#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	7.68%
14590	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	理想之光1#配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	4.91%
14591	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	理想之光1#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-3.10%
14592	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	理想之光2#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	1.78%
14593	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	理想之光2#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	6.79%
14594	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	理想之光3#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-7.46%
14595	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	理想之光3#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-0.87%
14596	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	国际线	理想之光3#配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-4.57%
14597	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜1#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	2.35%
14598	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜1#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	5.08%
14599	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜2#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-9.29%
14600	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜2#配电站2#变压器	800	64.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	2.31%
14601	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜3#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-8.65%
14602	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜3#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	0.66%
14603	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜4#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	4.04%
14604	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	天钜线	龙湖天钜4#配电站2#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	2.26%
14605	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾1#配电站1#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	7.47%
14606	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾1#配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	3.62%
14607	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾1#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-5.24%
14608	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾2#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-3.51%
14609	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾2#配电站2#变压器	800	66.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	7.83%
14610	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾3#配电站1#变压器	800	68.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	5.52%
14611	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾3#配电站2#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	5.50%
14612	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾4#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-5.47%
14613	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	昌樾线	江山樾4#配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-3.56%
14614	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语7#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	7.47%

14615	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤乙线	堤畔2#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-4.00%
14616	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤乙线	堤畔4#配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	6.65%
14617	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤乙线	堤畔4#配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-0.86%
14618	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤乙线	堤畔10#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	1.92%
14619	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔7#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	2.99%
14620	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔9#配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	6.86%
14621	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔9#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-8.72%
14622	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔1#配电站1#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	9.64%
14623	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔3#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-0.98%
14624	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔1#配电站2#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	-3.96%
14625	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔7#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	5.35%
14626	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔5#配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	5.98%
14627	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔2#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-8.65%
14628	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔5#配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	10.00%
14629	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	东堤甲线	堤畔3#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-6.86%
14630	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	煤窑线	东房身变压器	400	18.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-8.48%
14631	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第5#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	6.45%
14632	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐4#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-3.49%
14633	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	未来之光甲线	未来之光8#配电站2#配电变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	1.53%
14634	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语7#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	9.09%
14635	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔8#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	3.79%
14636	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔8#配电站1#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	-0.49%
14637	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔10#配电站2#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	2.42%
14638	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐4#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	6.50%
14639	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第2#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-4.11%
14640	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城5#配电站3#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	-3.22%
14641	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城1#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-4.60%
14642	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐7#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-4.27%
14643	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城3#配电站2#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	-1.26%
14644	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城2#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	9.49%
14645	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐7#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	0.37%
14646	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐7#配电站3#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	6.34%
14647	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐1#配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	0.56%
14648	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐2#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-2.75%
14649	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城8#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	0.73%
14650	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城6#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	5.41%
14651	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城7#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	7.78%
14652	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语6#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-9.75%
14653	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐1#配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	-8.40%
14654	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	商贸变107煤窑线	南台子变压器	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清	否	无	1.35%
14655	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	商贸变106中交城甲线	中交城3#配电站3#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清单	否	无	-3.54%
14656	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	商贸变106中交城甲线	中交城1#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	7.76%
14657	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	商贸变204金教线	清华苑1#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	7.77%
14658	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城8#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	-9.92%

14659	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城4#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-1.84%
14660	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城9#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-7.44%
14661	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城5#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-2.16%
14662	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城4#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-1.06%
14663	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城5#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-4.65%
14664	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家1#箱1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	2.25%
14665	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	金教线	清华苑2#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	4.28%
14666	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家3#箱变1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	3.70%
14667	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐8#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	0.34%
14668	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城6#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	0.64%
14669	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城9#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-3.11%
14670	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城7#配电站2#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	9.95%
14671	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	香树乙线	香树花城9#配电站3#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-7.04%
14672	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城3#配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	4.56%
14673	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐5#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	1.27%
14674	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语5#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	7.14%
14675	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语6#配电站1#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	7.00%
14676	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐6#配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	0.72%
14677	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	特钢线	金融数据1#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	5.76%
14678	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	特钢线	金融数据1#配电站3#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	2.56%
14679	开发区东部供电分公	龙山66kV变电站	特钢线	金融数据1#配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-6.08%
14680	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号1#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-5.12%
14681	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号1#配电站3#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	-3.76%
14682	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	泰山线	泰山七号1#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-6.29%
14683	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐6#配电站2#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	-2.27%
14684	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第1#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	8.04%
14685	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	山语线	湖光山语5#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	5.82%
14686	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐6#配电站3#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-9.36%
14687	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第4#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-8.70%
14688	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔6#配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-8.26%
14689	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	东堤乙线	堤畔6#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-4.82%
14690	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城2#配电站1#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	5.93%
14691	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	中交城甲线	中交城1#配电站3#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	-6.82%
14692	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	煤窑线	三道沟	400	25.00	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	-5.57%
14693	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	煤窑线	大房身变压器	400	13.00	308.00	308.00	未进入负面清	否	无	6.53%
14694	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第3#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	9.67%
14695	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第2#配电站1#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	2.81%
14696	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第1#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-6.20%
14697	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第4#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	8.59%
14698	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第3#配电站2#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	6.47%
14699	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第1#配电站3#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	2.84%
14700	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	十里海线	璟和天第5#配电站2#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	8.72%
14701	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	金教线	清华苑2#配电站2#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	5.94%
14702	开发区东部供电分公	商贸66kV变电站	金教线	清华苑1#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-3.80%
14703	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐5#配电站3#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	1.81%
14704	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐3#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-2.37%

14705	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐5#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-3.36%
14706	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐3#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	9.63%
14707	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	山语线	湖畔和庐8#配电站2#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	6.47%
14708	开发区东部供电分公	湾里66kV变电站	和庐线	湖畔和庐2#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-7.57%
14709	开发区东部供电分公	金石滩66kV变电站	金江线	金海人家2#箱变1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-4.52%
14710	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	大华公园世家1#配电站1#配电变压器	800	43.85	369.22	369.22	未进入负面清	否	无	-0.25%
14711	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	大华公园世家1#配电站2#配电变压器	800	79.07	87.42	87.42	未进入负面清	否	无	-8.27%
14712	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	大华公园世家1#配电站3#配电变压器	800	75.59	115.31	115.31	未进入负面清	否	无	3.58%
14713	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	大华公园世家2#配电站1#配电变压器	800	16.48	588.18	588.18	未进入负面清	否	无	4.83%
14714	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	大华公园世家2#配电站2#配电变压器	800	41.90	384.78	384.78	未进入负面清	否	无	-2.79%
14715	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	大华公园世家3#配电站1#配电变压器	800	52.28	301.79	301.79	未进入负面清	否	无	8.41%
14716	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	大华公园世家3#配电站2#配电变压器	800	78.74	90.11	90.11	未进入负面清	否	无	-4.13%
14717	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	大华公园世家7#配电站1#配电变压器	800	57.34	261.25	261.25	未进入负面清	否	无	5.08%
14718	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	大华公园世家7#配电站2#配电变压器	800	16.84	585.26	585.26	未进入负面清	否	无	7.79%
14719	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	大华公园世家8#配电站1#配电变压器	800	62.22	222.27	222.27	未进入负面清	否	无	-0.74%
14720	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	大华公园世家8#配电站2#配电变压器	800	31.25	470.02	470.02	未进入负面清	否	无	-5.45%
14721	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	中航华府1#配电站1#配电变压器	800	6.95	664.40	664.40	未进入负面清	否	无	7.90%
14722	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	中航华府1#配电站2#配电变压器	800	41.05	391.60	391.60	未进入负面清	否	无	-7.57%
14723	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	中航华府3#配电站1#配电变压器	800	31.35	469.20	469.20	未进入负面清	否	无	0.69%
14724	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	中航华府3#配电站2#配电变压器	800	23.17	534.64	534.64	未进入负面清	否	无	6.29%
14725	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	中航华府5#配电站1#配电变压器	800	26.96	504.32	504.32	未进入负面清	否	无	0.19%
14726	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变204两眼井	中航华府5#配电站2#配电变压器	800	25.22	518.24	518.24	未进入负面清	否	无	-2.15%
14727	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变202朱棋乙	电缆隧道照明4号配电变压器	630	23.32	420.08	420.08	未进入负面清	否	无	-4.95%
14728	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变202朱棋乙	朱棋三分3#变压器	315	106.57	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	8.62%
14729	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变107羊圈线	精品园箱式配电站变压器	315	91.62	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	3.48%
14730	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变107羊圈线	羊圈村二分19间1#变压器	160	89.43	0.91	0.91	未进入负面清	否	无	-2.03%
14731	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居2#配电站1#变压器	630	30.94	372.08	372.08	未进入负面清	否	无	-4.52%
14732	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居2#配电站2#变压器	630	71.73	115.10	115.10	未进入负面清	否	无	-6.04%
14733	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居5#配电站1#变压器	630	30.85	372.65	372.65	未进入负面清	否	无	8.29%
14734	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居5#配电站2#变压器	630	60.83	183.77	183.77	未进入负面清	否	无	0.41%
14735	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居7#配电站1#配电变压器	630	75.55	91.04	91.04	未进入负面清	否	无	-1.05%
14736	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居7#配电站2#配电变压器	630	31.53	368.36	368.36	未进入负面清	否	无	9.16%
14737	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居9#配电站1#配电变压器	630	54.10	226.17	226.17	未进入负面清	否	无	9.77%
14738	高新园区供电分公司	朱棋路66kV变电站	朱棋路变106金鹏线	棋盘新居9#配电站2#配电变压器	630	8.57	513.01	513.01	未进入负面清	否	无	6.47%
14739	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	基干线钢材市场南1#箱式配电站101	630	4.99	535.55	535.55	未进入负面清	否	无	8.42%
14740	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	周锦2#箱开1#箱配1#变压器	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清	否	无	-1.91%
14741	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	锦5#箱式开关站1#箱式配电站1#变	315	1.34	279.28	279.28	未进入负面清	否	无	-4.21%
14742	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	周锦3#箱开1#箱配1#变压器	315	29.84	189.50	189.50	未进入负面清	否	无	-6.43%
14743	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	士官分5#台	200	13.20	153.60	153.60	未进入负面清	否	无	7.19%
14744	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变112基干线	基干线机场线1#变压器	400	6.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-8.66%
14745	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑4#箱变1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	7.88%
14746	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑2#箱变1#变压器	630	12.25	489.83	489.83	未进入负面清	否	无	-3.10%
14747	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑1#箱变1#变压器	630	13.93	479.24	479.24	未进入负面清	否	无	-6.85%
14748	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑3#箱变1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-4.02%
14749	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑5#箱变1#变压器	630	14.70	474.39	474.39	未进入负面清	否	无	8.02%
14750	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑6#箱变1#变压器	630	14.27	477.10	477.10	未进入负面清	否	无	7.79%

14751	高新园区供电分公司	周水子66kV变电站	周水子变108周航线	隽佳欣苑7#箱变1#变压器	630	18.03	453.41	453.41	未进入负面清	否	无	3.22%
14752	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	华兴山庄1#配电站1#变压器	630	33.28	357.34	357.34	未进入负面清	否	无	3.40%
14753	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	壹品漫谷2#配电站1#变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清	否	无	-4.36%
14754	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	壹品漫谷2#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-6.73%
14755	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	壹品漫谷4#配电站1#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-2.40%
14756	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	壹品漫谷4#配电站2#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	3.20%
14757	高新园区供电分公司	由家66kV变电站	由家变210壹品线	华兴山庄1#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-7.97%
14758	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	北方星城2#配电站1#变压器	630	40.51	311.79	311.79	未进入负面清	否	无	-5.08%
14759	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	北方星城2#配电站2#变压器	630	25.25	407.93	407.93	未进入负面清	否	无	-1.17%
14760	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	北方星城2#配电站3#变压器	630	72.99	107.16	107.16	未进入负面清	否	无	1.46%
14761	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	北方星城5#配电站1#变压器	630	37.28	332.14	332.14	未进入负面清	否	无	8.01%
14762	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	北方星城5#配电站2#变压器	630	74.24	99.29	99.29	未进入负面清	否	无	-0.29%
14763	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	北方星城7#配电站1#变压器	630	76.15	87.26	87.26	未进入负面清	否	无	9.94%
14764	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	北方星城7#配电站2#变压器	630	69.82	127.13	127.13	未进入负面清	否	无	3.47%
14765	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	北方星城7#配电站3#变压器	630	42.75	297.68	297.68	未进入负面清	否	无	6.81%
14766	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	部队房管局1#变压器	630	57.67	203.68	203.68	未进入负面清	否	无	-3.04%
14767	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	部队房管局2#变压器	630	42.44	299.63	299.63	未进入负面清	否	无	-0.64%
14768	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	部队房管局3#变压器	630	80.51	59.79	59.79	未进入负面清	否	无	-3.49%
14769	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	金龙三新5#配电站1#变压器	630	27.08	396.40	396.40	未进入负面清	否	无	-2.94%
14770	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	金龙三新5#配电站2#变压器	630	34.22	351.41	351.41	未进入负面清	否	无	5.76%
14771	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	金龙三新6#配电站1#变压器	630	44.69	285.45	285.45	未进入负面清	否	无	4.01%
14772	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变111营泰线	金龙三新6#配电站2#变压器	630	47.61	267.06	267.06	未进入负面清	否	无	-4.03%
14773	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新4#配电站1#配电变压器	1000	17.05	729.50	729.50	未进入负面清	否	无	-3.60%
14774	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新4#配电站2#配电变压器	800	63.11	215.12	215.12	未进入负面清	否	无	3.16%
14775	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新5#配电站1#配电变压器	1000	43.87	461.30	461.30	未进入负面清	否	无	3.85%
14776	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新5#配电站2#配电变压器	800	10.56	635.52	635.52	未进入负面清	否	无	-9.51%
14777	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	沙岗三新5#配电站3#配电变压器	1000	48.43	415.70	415.70	未进入负面清	否	无	3.49%
14778	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	营城三新2#配电站1#变压器	400	71.18	75.30	75.30	未进入负面清	否	无	-6.53%
14779	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	营城三新2#配电站2#变压器	400	69.51	81.96	81.96	未进入负面清	否	无	-2.01%
14780	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	营城子1#亭1#变压器	500	49.87	200.65	200.65	未进入负面清	否	无	5.09%
14781	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	营城子2#变电亭1#变压器	630	14.33	476.72	476.72	未进入负面清	否	无	1.69%
14782	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	营城子2#变电亭2#变压器	630	95.78	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-2.58%
14783	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	对门沟二分55#箱变1#配电变压器	200	32.33	115.34	115.34	未进入负面清	否	无	-6.25%
14784	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	东方干26#	100	95.47	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-5.16%
14785	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	东方线郭家沟支13#	160	75.27	23.57	23.57	未进入负面清	否	无	0.87%
14786	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	东方线郭家沟支2#	315	37.38	165.75	165.75	未进入负面清	否	无	-0.20%
14787	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	东方线郭家沟支5#	315	34.36	175.27	175.27	未进入负面清	否	无	-0.09%
14788	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	对门沟分12#柱上变压器	400	44.07	183.71	183.71	未进入负面清	否	无	5.21%
14789	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	对门沟分7#台	50	43.55	23.23	23.23	未进入负面清	否	无	9.03%
14790	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	对门沟四分2#台	200	58.07	63.86	63.86	未进入负面清	否	无	-1.99%
14791	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	对门沟四分7左1#柱上变压器	80	30.09	47.93	47.93	未进入负面清	否	无	9.16%
14792	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营士线	红石分33#	315	73.18	52.98	52.98	未进入负面清	否	无	6.35%
14793	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	红石干49#柱上变压器	400	76.30	54.80	54.80	未进入负面清	否	无	2.95%
14794	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	红石干62#	315	55.59	108.39	108.39	未进入负面清	否	无	-3.54%
14795	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	红石干80#台S	315	36.12	169.72	169.72	未进入负面清	否	无	4.53%
14796	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分12#	200	43.95	92.10	92.10	未进入负面清	否	无	8.82%

14797	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分2#变台	630	93.78	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	4.88%
14798	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分2#变台	160	104.51	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-8.39%
14799	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分4#变台	160	92.05	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-7.85%
14800	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线对门沟二分8#变台	315	34.68	174.26	174.26	未进入负面清	否	无	3.38%
14801	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线石山沟分29左1#变台	100	84.34	5.66	5.66	未进入负面清	否	无	9.88%
14802	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线石山沟分45#变台	200	57.60	64.80	64.80	未进入负面清	否	无	-9.89%
14803	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	黄岭线石山沟分6#变台	100	44.84	45.16	45.16	未进入负面清	否	无	0.10%
14804	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变213鸡场线	鸡场线北甸分12#	50	71.82	9.09	9.09	未进入负面清	否	无	5.07%
14805	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	联航分3#柱上变压器	315	49.48	127.64	127.64	未进入负面清	否	无	1.17%
14806	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	联航分5左1#变台	160	88.53	2.35	2.35	未进入负面清	否	无	0.17%
14807	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	牧城干109#柱上变压器	100	80.09	9.91	9.91	未进入负面清	否	无	6.35%
14808	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	牧城干63#柱上变压器	315	32.56	180.94	180.94	未进入负面清	否	无	-3.93%
14809	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	牧城干82#柱上变压器	200	60.58	58.84	58.84	未进入负面清	否	无	7.37%
14810	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	沙岗线营城干13左6#	100	81.03	8.97	8.97	未进入负面清	否	无	-6.74%
14811	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	沙岗线营城干13左6#	100	81.03	8.97	8.97	未进入负面清	否	无	-7.92%
14812	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	沙岗线营城支2#变压器	200	60.49	59.02	59.02	未进入负面清	否	无	-3.62%
14813	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	石山沟分18#柱上变压器	400	59.49	122.06	122.06	未进入负面清	否	无	-9.55%
14814	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	石山沟支9#柱上变压器	100	56.40	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	4.27%
14815	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	双黑线小磨七支7#	315	88.74	3.97	3.97	未进入负面清	否	无	1.05%
14816	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	双黑线小磨三支11#	315	21.89	214.55	214.55	未进入负面清	否	无	3.86%
14817	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	双台变107双黑线双黑线盐场支26左1#	100	48.84	41.16	41.16	未进入负面清	否	无	-9.34%
14818	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	双台线红石干16右2	100	45.30	44.70	44.70	未进入负面清	否	无	1.02%
14819	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	双台线红石干68-2#台	315	65.21	78.09	78.09	未进入负面清	否	无	2.01%
14820	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	双台线橡塑分18右7#	160	40.22	79.65	79.65	未进入负面清	否	无	1.52%
14821	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	同益分13#柱上变压器	400	44.04	183.82	183.82	未进入负面清	否	无	-5.30%
14822	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	小磨分5#	400	24.60	261.60	261.60	未进入负面清	否	无	-5.65%
14823	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	盐场分12左8#台	160	64.68	40.51	40.51	未进入负面清	否	无	7.78%
14824	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	盐场分20右1柱上变压器	315	52.60	117.81	117.81	未进入负面清	否	无	9.38%
14825	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线牧城干1#变台	200	85.74	8.52	8.52	未进入负面清	否	无	9.01%
14826	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线牧城干1#变台	50	85.74	2.13	2.13	未进入负面清	否	无	-9.97%
14827	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线牧城干118#变台	250	47.23	106.93	106.93	未进入负面清	否	无	2.15%
14828	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线牧城干65右2#变台	100	41.48	48.52	48.52	未进入负面清	否	无	-8.33%
14829	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线牧城干68#变台	315	87.08	9.20	9.20	未进入负面清	否	无	4.23%
14830	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线牧城干77#变台	200	77.84	24.32	24.32	未进入负面清	否	无	-8.31%
14831	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线沙岗三分5左1#变台	400	85.37	18.52	18.52	未进入负面清	否	无	-8.69%
14832	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线沙岗四分14#变台	200	82.28	15.44	15.44	未进入负面清	否	无	-4.57%
14833	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线沙岗四分18#变台	100	84.74	5.26	5.26	未进入负面清	否	无	-4.73%
14834	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线沙岗四分8右1	250	57.14	82.15	82.15	未进入负面清	否	无	-0.81%
14835	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线幸福二支3#变台	200	38.68	102.64	102.64	未进入负面清	否	无	-2.64%
14836	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线幸福分16#变台	100	45.80	44.20	44.20	未进入负面清	否	无	0.13%
14837	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线幸福分20#变台	200	36.29	107.42	107.42	未进入负面清	否	无	1.83%
14838	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变215营义线	营义线幸福支3#变台	400	45.67	177.32	177.32	未进入负面清	否	无	3.15%
14839	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城分12#	400	48.39	166.44	166.44	未进入负面清	否	无	1.31%
14840	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城分3#	250	45.07	112.33	112.33	未进入负面清	否	无	-8.65%
14841	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城分8#	315	79.39	33.42	33.42	未进入负面清	否	无	-3.70%
14842	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	营城干19#柱上变压器	400	53.48	146.08	146.08	未进入负面清	否	无	2.52%

14843	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	营城干19台2#变压器	250	37.20	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	4.80%
14844	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干53#	200	78.50	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	-6.82%
14845	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干55#	160	73.16	26.94	26.94	未进入负面清	否	无	-9.07%
14846	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干57#	200	41.27	97.46	97.46	未进入负面清	否	无	7.65%
14847	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干62#	160	55.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	3.06%
14848	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干68右03#	315	85.24	14.99	14.99	未进入负面清	否	无	3.89%
14849	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营城干68右03#	630	85.24	29.99	29.99	未进入负面清	否	无	-9.38%
14850	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	营城干9右2#柱上变压器	250	66.47	58.83	58.83	未进入负面清	否	无	4.12%
14851	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分2#	200	41.32	97.36	97.36	未进入负面清	否	无	-5.36%
14852	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分3#	250	85.16	12.10	12.10	未进入负面清	否	无	9.15%
14853	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分3#	250	85.16	12.10	12.10	未进入负面清	否	无	1.49%
14854	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分3#	315	85.16	15.25	15.25	未进入负面清	否	无	-7.40%
14855	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营城三分9#柱上变压器	315	81.26	27.53	27.53	未进入负面清	否	无	-8.09%
14856	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变116沙岗线	营城线营城干29#变台	100	82.9	7.10	7.10	未进入负面清	否	无	-9.33%
14857	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	郭家沟分19#	200	67.88	44.24	44.24	未进入负面清	否	无	-5.70%
14858	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	郭家二分13#	400	82.28	30.88	30.88	未进入负面清	否	无	5.73%
14859	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变112东方线	营城子变112东方线郭家沟分35#	100	36.56	53.44	53.44	未进入负面清	否	无	0.38%
14860	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变214黄岭线	营牧干3右1柱上变压器	100	71.26	18.74	18.74	未进入负面清	否	无	1.31%
14861	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	营牧线营牧干41#	100	70.56	19.44	19.44	未进入负面清	否	无	7.59%
14862	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	营牧线营牧干46#	80	45.70	35.44	35.44	未进入负面清	否	无	-6.73%
14863	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	营牧线营牧干54左2	100	34.78	55.22	55.22	未进入负面清	否	无	-5.65%
14864	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变211营牧线	营牧线营牧干55#	100	84.26	5.74	5.74	未进入负面清	否	无	-3.24%
14865	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土分5左2#柱上变压器	315	42.98	148.11	148.11	未进入负面清	否	无	2.57%
14866	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营土线红石干25#	100	55.88	34.12	34.12	未进入负面清	否	无	9.14%
14867	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营土线红石干28左4#	250	39.46	126.35	126.35	未进入负面清	否	无	-0.09%
14868	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营土线红石干44左2#	315	81.21	27.69	27.69	未进入负面清	否	无	-0.19%
14869	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变113营土线	营土线小磨六支5#	200	86.88	6.24	6.24	未进入负面清	否	无	-9.48%
14870	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线盐场分8#	100	89.88	0.12	0.12	未进入负面清	否	无	8.10%
14871	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线营城二分07#	200	88.12	3.76	3.76	未进入负面清	否	无	-3.50%
14872	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线营城干53#台	250	58.94	77.65	77.65	未进入负面清	否	无	-5.33%
14873	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线营城四分9#台	200	34.92	110.16	110.16	未进入负面清	否	无	-2.23%
14874	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城子变216双台线	营土线营城五分7#	100	82.30	7.70	7.70	未进入负面清	否	无	1.00%
14875	高新园区供电分公司	营城子66kV变电站	营城变112慧谷线	海港中心配电站1#变压器	800	83.70	50.40	50.40	未进入负面清	否	无	-1.85%
14876	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金中街配电站2#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	2.67%
14877	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金2号配电站#2变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	7.02%
14878	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金东街2#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-5.11%
14879	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金东街1#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-6.54%
14880	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金2#配电站1#变压器	630	24.36	413.53	413.53	未进入负面清	否	无	-3.85%
14881	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金3号配电站#1变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-9.46%
14882	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	凌水路箱式配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-0.69%
14883	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾王1#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	0.11%
14884	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾王1#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-0.42%
14885	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金1#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	6.30%
14886	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金3号配电站#2变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-1.97%
14887	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金中街配电站#1变压器	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清	否	无	2.15%
14888	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾金东街2#配电站2#变压器	630	52.36	237.13	237.13	未进入负面清	否	无	-5.72%

14889	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	海运配电站1#变压器	630	7.83	517.70	517.70	未进入负面清	否	无	2.08%
14890	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变208学庙线	栾王分2#变台	250	37.60	131.00	131.00	未进入负面清	否	无	1.87%
14891	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里4#配电站1#配电变压器	800	2.02	703.87	703.87	未进入负面清	否	无	7.84%
14892	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里4#配电站2#配电变压器	800	1.01	711.94	711.94	未进入负面清	否	无	-4.44%
14893	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里4#配电站3#配电变压器	800	2.02	703.87	703.87	未进入负面清	否	无	2.24%
14894	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里2#配电站2#配电变压器	800	4.80	681.60	681.60	未进入负面清	否	无	0.07%
14895	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里2#配电站3#配电变压器	800	0.11	719.15	719.15	未进入负面清	否	无	-3.82%
14896	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	悦泰拾光里2#配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-6.95%
14897	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府2#配电站1#变压器	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清	否	无	1.52%
14898	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府2#配电站2#变压器	630	0.03	566.81	566.81	未进入负面清	否	无	-6.65%
14899	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府4#配电站1#变压器	630	0.03	566.81	566.81	未进入负面清	否	无	-3.31%
14900	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府4#配电站2#变压器	630	0.06	566.62	566.62	未进入负面清	否	无	-8.03%
14901	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府5#配电站1#变压器	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清	否	无	3.99%
14902	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府5#配电站2#变压器	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清	否	无	5.89%
14903	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府7#配电站1#变压器	630	0.05	566.69	566.69	未进入负面清	否	无	5.81%
14904	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府7#配电站2#变压器	630	0.12	566.24	566.24	未进入负面清	否	无	3.76%
14905	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府8#配电站1#变压器	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	2.04%
14906	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变207浦项线	瑞府8#配电站2#变压器	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清	否	无	0.20%
14907	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变203西平线	恒大御景湾1#配电站1#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	0.24%
14908	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变203西平线	恒大御景湾1#配电站2#变压器	800	0.12	719.04	719.04	未进入负面清	否	无	-0.43%
14909	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变203西平线	恒大御景湾3#配电站1#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清	否	无	-9.25%
14910	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变203西平线	恒大御景湾3#配电站2#变压器	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清	否	无	3.09%
14911	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#5配电站2#变压器	800	13.13	614.96	614.96	未进入负面清	否	无	-7.05%
14912	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#5配电站1#变压器	800	10.31	637.52	637.52	未进入负面清	否	无	1.44%
14913	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#2配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-5.17%
14914	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#4配电站1#变压器	800	18.89	568.88	568.88	未进入负面清	否	无	-9.28%
14915	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#4配电站2#变压器	800	11.27	629.84	629.84	未进入负面清	否	无	0.02%
14916	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#2配电站2#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-7.27%
14917	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#1配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-7.17%
14918	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#2配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-5.66%
14919	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	未名山#1配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-3.28%
14920	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	兰溪谷南区1#配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-2.50%
14921	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	兰溪谷北区1#配电站1#配电变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-8.44%
14922	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	兰溪谷北区1#配电站2#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-5.84%
14923	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变201凌西线	兰溪谷南区1#配电站2#配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	-3.07%
14924	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	树源国滨馆#1配电站1#变压器	630	12.06	491.02	491.02	未进入负面清	否	无	1.84%
14925	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	树源国滨馆#1配电站2#变压器	630	13.62	481.19	481.19	未进入负面清	否	无	1.40%
14926	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆1#配电站103配电变压器	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清	否	无	-9.01%
14927	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆1#配电站104配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-6.46%
14928	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆1#配电站105配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	0.80%
14929	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆2#配电站103配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	-5.02%
14930	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆2#配电站104配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	6.11%
14931	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	万达海公馆2#配电站105配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	0.23%
14932	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	亿海贤府#1配电站1#配电变压器	800	6.35	669.20	669.20	未进入负面清	否	无	-5.72%
14933	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	亿海贤府#1配电站2#配电变压器	800	7.77	657.84	657.84	未进入负面清	否	无	-0.79%
14934	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	中合置业中心配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-9.44%

14935	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	南海壹号1#配电站1#配电变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-0.50%
14936	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	南海壹号1#配电站2#配电变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	2.66%
14937	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	南海壹号中心配电站1#配电变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	2.12%
14938	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	恒大御景湾2#配电站1#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	-2.10%
14939	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	恒大御景湾2#配电站2#变压器	800	0.13	718.96	718.96	未进入负面清	否	无	-2.19%
14940	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	恒大御景湾4#配电站1#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	7.96%
14941	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变105观海线	恒大御景湾4#配电站2#变压器	800	0.12	719.04	719.04	未进入负面清	否	无	-1.60%
14942	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家北配电站#1变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	5.81%
14943	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家北配电站#2变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	8.92%
14944	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家北配电站#3变压器	500	16.00	370.00	370.00	未进入负面清	否	无	-7.41%
14945	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家北配电站#4变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-7.73%
14946	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海事大学配电站1#变压器	800	39.10	407.20	407.20	未进入负面清	否	无	2.38%
14947	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海事大学配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	8.55%
14948	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海事大学配电站3#变压器	630	49.01	258.24	258.24	未进入负面清	否	无	8.67%
14949	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	凌学配电站1#变压器	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	-4.15%
14950	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	凌学配电站2#变压器	500	52.00	190.00	190.00	未进入负面清	否	无	8.12%
14951	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	凌水路1#箱变1#变压器	160	20.10	111.84	111.84	未进入负面清	否	无	-9.74%
14952	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海大回迁楼配电站1#变压器	500	12.80	386.00	386.00	未进入负面清	否	无	-8.69%
14953	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家北配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	0.48%
14954	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	海大回迁楼配电站2#变压器	500	8.00	410.00	410.00	未进入负面清	否	无	-1.92%
14955	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	王家分2#变台	315	13.20	241.92	241.92	未进入负面清	否	无	5.92%
14956	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	十七中分9#变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	-5.22%
14957	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变104学窑线	刘家村分15#	630	0.10	566.37	566.37	未进入负面清	否	无	9.68%
14958	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	三星大厦2#配电站2#变压器	800	11.30	629.60	629.60	未进入负面清	否	无	-9.70%
14959	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	三星大厦2#配电站3#变压器	800	10.49	636.08	636.08	未进入负面清	否	无	-5.38%
14960	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	宏都峰景中心配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	4.21%
14961	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	君海阁中心配电站3#变压器	800	15.49	596.08	596.08	未进入负面清	否	无	4.86%
14962	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	宏都峰景中心配电站3#变压器	800	7.30	661.60	661.60	未进入负面清	否	无	-6.80%
14963	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	菁英汇中心配电站2#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	5.69%
14964	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	硅谷假日3#配电站1#变压器	800	21.45	548.40	548.40	未进入负面清	否	无	-1.76%
14965	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	硅谷假日3#配电站3#变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清	否	无	-1.62%
14966	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	硅谷假日3#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-3.28%
14967	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变103明辉线	三星大厦2#配电站1#变压器	800	14.70	602.40	602.40	未进入负面清	否	无	5.50%
14968	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	园区荣伸配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-8.98%
14969	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	园区荣伸配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	7.32%
14970	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	名仕智慧谷中心配电站2#变压器	800	18.60	571.20	571.20	未进入负面清	否	无	-9.86%
14971	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	家豪新都1#配电站2#变压器	800	9.16	646.72	646.72	未进入负面清	否	无	2.80%
14972	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	名仕智慧谷中心配电站1#变压器	800	16.42	588.64	588.64	未进入负面清	否	无	2.77%
14973	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	雯君庭中心配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	9.99%
14974	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	雯君庭中心配电站2#变压器	800	15.37	597.04	597.04	未进入负面清	否	无	3.29%
14975	高新园区供电分公司	学苑66kV变电站	学苑变102科海线	家豪新都1#配电站1#变压器	800	9.32	645.44	645.44	未进入负面清	否	无	-3.25%
14976	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	预备役箱式配电站1号变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	3.55%
14977	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	万科华府1#配电站103配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	0.39%
14978	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	万科华府1#配电站104配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	0.31%
14979	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	万科华府2#配电站103配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	1.18%
14980	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	万科华府2#配电站104配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-1.81%

14981	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	预备役2#箱式配电站	630	13.63	481.15	481.15	未进入负面清	否	无	8.50%
14982	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	胡大岭线东站分20#变压器	250	3.00	217.50	217.50	未进入负面清	否	无	9.31%
14983	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变101胡大岭线	东站分23左1#台2#柱上变压器1	100	0.85	89.15	89.15	未进入负面清	否	无	-3.40%
14984	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变102东 station 线	新昌小区箱变1#变压器配电变压器	630	1.35	558.50	558.50	未进入负面清	否	无	-1.72%
14985	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变102东 station 线	东 station 线辛周干6#变压器	400	58.23	127.08	127.08	未进入负面清	否	无	-5.18%
14986	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变102东 station 线	东 station 线辛周干6#变压器	200	58.23	63.54	63.54	未进入负面清	否	无	-7.93%
14987	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡8#配电站3#变压器	800	11.22	630.24	630.24	未进入负面清	否	无	-8.39%
14988	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡10#配电站2#变压器	800	9.79	641.68	641.68	未进入负面清	否	无	-8.34%
14989	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡5#配电站3#变压器	800	7.70	658.40	658.40	未进入负面清	否	无	2.29%
14990	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡8#配电站1#变压器	800	21.58	547.36	547.36	未进入负面清	否	无	7.26%
14991	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡5#配电站2#变压器	800	6.84	665.28	665.28	未进入负面清	否	无	6.17%
14992	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡5#配电站1#变压器	800	9.24	646.08	646.08	未进入负面清	否	无	8.93%
14993	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡6#配电站2#变压器	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清	否	无	-6.46%
14994	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡10#配电站3#变压器	800	18.08	575.36	575.36	未进入负面清	否	无	3.14%
14995	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡6#配电站1#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-9.92%
14996	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡6#配电站3#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	5.27%
14997	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡8#配电站2#变压器	800	15.33	597.36	597.36	未进入负面清	否	无	8.25%
14998	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变103新昌线	五郡10#配电站1#变压器	800	20.13	558.96	558.96	未进入负面清	否	无	-2.83%
14999	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南华配电站1#变压器	630	28.15	389.66	389.66	未进入负面清	否	无	7.34%
15000	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南华配电站2#变压器	630	12.08	490.90	490.90	未进入负面清	否	无	-2.48%
15001	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山4#箱式配电站1#变压器	630	19.80	442.26	442.26	未进入负面清	否	无	-9.46%
15002	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山2#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-9.40%
15003	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山3#箱式配电站1#变压器	630	29.39	381.84	381.84	未进入负面清	否	无	9.84%
15004	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	三鼎春天1#配电站2#变压器	800	7.18	662.56	662.56	未进入负面清	否	无	-9.20%
15005	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	三鼎春天1#配电站1#变压器	800	10.83	633.36	633.36	未进入负面清	否	无	-5.40%
15006	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	三鼎春天2#配电站2#变压器	800	11.86	625.12	625.12	未进入负面清	否	无	8.80%
15007	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	圣林园3#配电站3#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	1.01%
15008	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	圣林园3#配电站2#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	7.40%
15009	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	圣林园3#配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	1.38%
15010	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山1#箱式配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	5.95%
15011	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	三鼎春天2#配电站1#变压器	800	10.28	637.76	637.76	未进入负面清	否	无	8.82%
15012	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	交通枢纽1#箱式配电站配电变压器	315	1.27	279.50	279.50	未进入负面清	否	无	1.17%
15013	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	阅麓山2#配电站1#配电变压器	630	2.00	554.40	554.40	未进入负面清	否	无	-3.32%
15014	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	阅麓山2#配电站2#配电变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	0.61%
15015	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	阅麓山1#配电站1#配电变压器	630	2.00	554.40	554.40	未进入负面清	否	无	4.59%
15016	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	阅麓山1#配电站2#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-1.42%
15017	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	圣林园中心1#配电站2#配电变压器	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清	否	无	2.80%
15018	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南村支10#变压器	160	25.50	103.20	103.20	未进入负面清	否	无	6.46%
15019	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变104郭街线	南山甲线南村支3#柱上变压器	315	2.70	275.00	275.00	未进入负面清	否	无	3.57%
15020	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天3#配电站1#配电变压器	800	9.67	642.65	642.65	未进入负面清	否	无	-2.86%
15021	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天3#配电站2#配电变压器	800	28.80	489.60	489.60	未进入负面清	否	无	5.49%
15022	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天3#配电站3#配电变压器	800	4.46	684.32	684.32	未进入负面清	否	无	8.91%
15023	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天4#配电站1#配电变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-7.66%
15024	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天4#配电站2#配电变压器	800	31.20	470.40	470.40	未进入负面清	否	无	-9.88%
15025	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区4#配电站1#变压器	800	6.98	664.16	664.16	未进入负面清	否	无	-7.91%
15026	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区4#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	7.79%

15027	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区1#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	9.19%
15028	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区1#配电站2#变压器	800	9.62	643.04	643.04	未进入负面清	否	无	-7.95%
15029	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区2#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-8.26%
15030	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变105南村线	三鼎春天C区2#配电站2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	1.61%
15031	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变107棠梨线	棠梨线中铁十三局箱变	630	34.54	349.40	349.40	未进入负面清	否	无	2.71%
15032	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变107棠梨线	中铁十三局1#箱变	630	14.30	476.90	476.90	未进入负面清	否	无	7.88%
15033	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡12#配电站2#变压器	800	14.31	605.52	605.52	未进入负面清	否	无	-7.99%
15034	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡12#配电站1#变压器	800	15.95	592.40	592.40	未进入负面清	否	无	3.12%
15035	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	橄榄季4#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	4.69%
15036	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	橄榄季1#配电站2#配电站	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-9.18%
15037	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	橄榄季4#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	2.32%
15038	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	橄榄季1#配电站1#配电站	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-3.28%
15039	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌1#亭1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-3.49%
15040	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌1#亭2#变压器	630	34.13	351.95	351.95	未进入负面清	否	无	-6.68%
15041	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	都市庭院1#配电站1#变压器	630	28.79	385.62	385.62	未进入负面清	否	无	0.88%
15042	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	都市庭院1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	9.77%
15043	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	都市庭院2#配电站1#变压器	630	12.64	487.37	487.37	未进入负面清	否	无	-0.44%
15044	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	都市庭院2#配电站2#变压器	630	10.87	498.52	498.52	未进入负面清	否	无	6.03%
15045	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡4#配电站2#变压器	800	11.56	627.52	627.52	未进入负面清	否	无	-1.74%
15046	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#配电站1#变压器	800	15.47	596.24	596.24	未进入负面清	否	无	1.29%
15047	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#中心配电站1#变压器	800	10.61	635.12	635.12	未进入负面清	否	无	5.55%
15048	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#中心配电站2#变压器	800	9.43	644.56	644.56	未进入负面清	否	无	-8.80%
15049	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡4#配电站1#变压器	800	17.50	580.00	580.00	未进入负面清	否	无	1.69%
15050	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡3#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-8.35%
15051	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡3#配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	7.57%
15052	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	0.44%
15053	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡2#配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	0.32%
15054	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡2#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	7.39%
15055	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌3#亭1#变压器用户重复	630	32.92	359.60	359.60	未进入负面清	否	无	-1.67%
15056	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌2#亭1#变压器	630	48.43	261.89	261.89	未进入负面清	否	无	-4.19%
15057	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌2#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	6.78%
15058	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡2#中心配电站1#变压器	630	17.82	454.73	454.73	未进入负面清	否	无	-9.64%
15059	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡1#配电站3#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-1.28%
15060	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡2#中心配电站1#变压器	630	18.86	448.18	448.18	未进入负面清	否	无	0.29%
15061	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡13#配电站2#变压器	500	10.82	395.90	395.90	未进入负面清	否	无	-3.20%
15062	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	五郡13#配电站1#变压器	500	9.49	402.55	402.55	未进入负面清	否	无	7.12%
15063	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变108五郡线	新昌线新昌3#亭2#变压器用户重复	630	30.22	376.60	376.60	未进入负面清	否	无	-6.64%
15064	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城3#配电站2#变压器	800	13.16	614.72	614.72	未进入负面清	否	无	-6.72%
15065	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城1#配电站104变压器	630	21.60	430.92	430.92	未进入负面清	否	无	6.47%
15066	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城1#配电站103变压器	630	25.24	407.99	407.99	未进入负面清	否	无	-7.22%
15067	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城3#配电站1#变压器	800	11.77	625.84	625.84	未进入负面清	否	无	0.67%
15068	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城3#配电站3#变压器	800	9.09	647.28	647.28	未进入负面清	否	无	-5.39%
15069	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城5#配电站1#变压器	800	22.72	538.24	538.24	未进入负面清	否	无	-7.30%
15070	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变111辛冶线	中冶蓝城5#配电站2#变压器	800	18.03	575.76	575.76	未进入负面清	否	无	-2.83%
15071	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变112辛城甲线	蝶园1#配电站2#配电变压器	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清	否	无	7.38%
15072	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变112辛城甲线	蝶园3#配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-2.79%

15073	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变112辛城甲线	蝶园3#配电站2#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	6.08%
15074	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变112辛城甲线	蝶园1#配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-6.24%
15075	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	天华家园133#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-9.91%
15076	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	天华家园133#配电站2#变压器	630	28.53	387.26	387.26	未进入负面清	否	无	-3.45%
15077	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	大辛回迁楼配电站1#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	-6.10%
15078	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	大辛回迁楼配电站2#变压器	630	14.32	476.78	476.78	未进入负面清	否	无	3.15%
15079	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	小辛分T2#103配电变压器	400	43.56	185.75	185.75	未进入负面清	否	无	3.97%
15080	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	综合楼箱式配电站变压器	200	31.20	117.60	117.60	未进入负面清	否	无	-5.70%
15081	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	空港地铁2#箱式开关站3#变台	630	0.81	561.90	561.90	未进入负面清	否	无	6.78%
15082	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	小辛分T左1#变压器	160	30.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	2.43%
15083	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	小辛分T左1#柱上变压器	315	57.21	103.30	103.30	未进入负面清	否	无	-8.97%
15084	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变201前革线	辛寨干48#2号变压器	315	10.20	251.37	251.37	未进入负面清	否	无	5.72%
15085	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子1#亭1#变压器	315	0.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	6.11%
15086	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子1#亭2#变压器	630	44.45	286.97	286.97	未进入负面清	否	无	4.32%
15087	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	华鑫小区配电站104配电变压器	315	88.8	3.78	3.78	未进入负面清	否	无	6.38%
15088	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	72#变电亭	400	1.49	354.05	354.05	未进入负面清	否	无	1.37%
15089	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	峡鑫箱式配电站1#配电变压器	630	13.36	482.85	482.85	未进入负面清	否	无	2.99%
15090	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子干8#新变压器	160	36.66	85.35	85.35	未进入负面清	否	无	4.29%
15091	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨干46右12#变压器	315	7.20	260.82	260.82	未进入负面清	否	无	3.27%
15092	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨干15左2#台2#变压器	315	7.83	258.85	258.85	未进入负面清	否	无	-8.23%
15093	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	空港6#箱式开关站1#变台	200	0.43	179.15	179.15	未进入负面清	否	无	-9.18%
15094	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨干20#	315	18.40	225.54	225.54	未进入负面清	否	无	-1.76%
15095	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	空港5号箱2#柱上变压器	200	0.43	179.15	179.15	未进入负面清	否	无	6.35%
15096	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨子变201前革线空港5#箱3#台	200	2.55	174.90	174.90	未进入负面清	否	无	6.94%
15097	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨干15左2#台1#变压器	400	1.80	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-7.73%
15098	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	小辛三分4#柱上变压器	315	1.35	279.25	279.25	未进入负面清	否	无	-0.62%
15099	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	箱式开关站华鑫1#环网箱103华鑫分1	400	9.78	320.90	320.90	未进入负面清	否	无	-9.54%
15100	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	空港5号箱1号变台	100	5.10	84.90	84.90	未进入负面清	否	无	3.57%
15101	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变202辛寨子线	辛寨干5#柱上变压器1	200	25.80	128.40	128.40	未进入负面清	否	无	5.22%
15102	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线华鑫1#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.16%
15103	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线华鑫2#配电站1#变压器	630	16.82	461.03	461.03	未进入负面清	否	无	-6.09%
15104	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线华鑫2#配电站2#变压器	630	13.66	480.94	480.94	未进入负面清	否	无	3.95%
15105	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线新星绿城1#配电站1#变压器	630	19.21	445.98	445.98	未进入负面清	否	无	-4.92%
15106	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线新星绿城1#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-1.91%
15107	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线新星绿城2#配电站1#变压器	630	17.03	459.71	459.71	未进入负面清	否	无	-2.39%
15108	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	华鑫1#配电站3#变压器配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-0.16%
15109	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线新星绿城2#配电站2#变压器	630	25.69	405.15	405.15	未进入负面清	否	无	-7.08%
15110	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线华鑫1#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	6.01%
15111	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	磊山支7#	50	71.50	9.25	9.25	未进入负面清	否	无	-0.60%
15112	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线西沟干59#	200	24.60	130.80	130.80	未进入负面清	否	无	9.81%
15113	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线水库分7#	630	10.42	501.35	501.35	未进入负面清	否	无	9.46%
15114	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	中冶二支16#柱上变压器	400	9.60	321.60	321.60	未进入负面清	否	无	5.66%
15115	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	华鑫线中冶二支7#	400	18.60	285.60	285.60	未进入负面清	否	无	-7.88%
15116	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	大辛回迁四环变台柱上变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-3.93%
15117	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	华鑫线大辛二分6#	100	19.52	70.48	70.48	未进入负面清	否	无	9.61%
15118	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	西沟线大东沟支19#	200	1.60	176.80	176.80	未进入负面清	否	无	-1.25%

15119	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变204西沟线	大辛二分14右1#柱上变压器	160	71.20	30.08	30.08	未进入负面清	否	无	8.01%
15120	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄6#配电站1#变压器	630	7.32	520.88	520.88	未进入负面清	否	无	-8.35%
15121	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山3#配电站103变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	5.55%
15122	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山2#配电站105变压器	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清	否	无	6.11%
15123	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山1#配电站103变压器	630	13.16	484.09	484.09	未进入负面清	否	无	3.88%
15124	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山2#配电站103变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-4.96%
15125	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山2#配电站104变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	9.69%
15126	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山3#配电站104变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	9.83%
15127	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山1#配电站105变压器	630	12.60	487.62	487.62	未进入负面清	否	无	-3.90%
15128	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄4#配电站2#变压器	630	5.10	534.87	534.87	未进入负面清	否	无	-8.64%
15129	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	大东沟三新4#配电站103变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-8.38%
15130	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	大东沟三新4#配电站104变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-0.37%
15131	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	大东沟三新2#配电站104变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	4.51%
15132	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄2#配电站1#变压器	630	8.60	512.82	512.82	未进入负面清	否	无	-8.44%
15133	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄2#配电站2#变压器	630	5.86	530.08	530.08	未进入负面清	否	无	-1.44%
15134	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄4#配电站1#变压器	630	10.54	500.60	500.60	未进入负面清	否	无	-2.48%
15135	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	春田融庄6#配电站2#变压器	630	14.58	475.15	475.15	未进入负面清	否	无	1.14%
15136	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	东篱南山1#配电站104变压器	630	13.38	482.71	482.71	未进入负面清	否	无	-3.22%
15137	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	大东沟三新2#配电站103变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	9.42%
15138	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	华鑫线西沟干32#	400	3.77	344.92	344.92	未进入负面清	否	无	2.84%
15139	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	鸡场分16#	630	28.11	389.91	389.91	未进入负面清	否	无	-1.41%
15140	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变205华鑫线	机井变台柱上变压器	200	1.28	177.45	177.45	未进入负面清	否	无	-7.86%
15141	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星绿城中心 区5#亭1#变压器	630	10.33	501.92	501.92	未进入负面清	否	无	-5.23%
15142	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星绿城中心 区5#亭2#变压器	630	13.24	483.59	483.59	未进入负面清	否	无	-7.93%
15143	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星绿城中心区1#亭2#变压器	630	14.13	477.98	477.98	未进入负面清	否	无	6.23%
15144	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星绿城中心区1#亭1#变压器	630	16.32	464.18	464.18	未进入负面清	否	无	5.33%
15145	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星线金马圣隆1#亭1#变压器	630	14.30	476.91	476.91	未进入负面清	否	无	-1.81%
15146	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星线金马圣隆1#亭2#变压器	630	15.60	468.72	468.72	未进入负面清	否	无	-2.95%
15147	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	帕尔美娜3#配电站103变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-7.15%
15148	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	帕尔美娜4#配电站103变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	1.96%
15149	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	圣隆小区箱变103	250	29.00	152.50	152.50	未进入负面清	否	无	1.72%
15150	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变206新星线	新星干20#柱上变压器	50	4.50	42.75	42.75	未进入负面清	否	无	6.36%
15151	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207殷家线	殷家线西沟分14#	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	-2.14%
15152	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207殷家线	殷家线西沟分28#	630	10.25	502.43	502.43	未进入负面清	否	无	-4.86%
15153	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207殷家线	西沟支17#柱上变压器	100	16.80	73.20	73.20	未进入负面清	否	无	-8.35%
15154	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207殷家线	(新)西沟分35#柱上变压器	630	46.40	274.68	274.68	未进入负面清	否	无	1.18%
15155	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变207殷家线	殷家线西沟分15左6#	100	52.05	37.95	37.95	未进入负面清	否	无	-9.95%
15156	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城2#配电站3#变压器	800	12.97	616.24	616.24	未进入负面清	否	无	-9.41%
15157	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城1#配电站1#变压器	800	12.77	617.84	617.84	未进入负面清	否	无	2.59%
15158	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城2#配电站1#变压器	800	6.80	665.60	665.60	未进入负面清	否	无	4.46%
15159	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城1#配电站2#变压器	800	5.18	678.56	678.56	未进入负面清	否	无	9.97%
15160	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城1#配电站3#变压器	800	12.73	618.16	618.16	未进入负面清	否	无	9.90%
15161	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城中心配电站1#变压器	800	13.24	614.08	614.08	未进入负面清	否	无	-4.60%
15162	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	缙香漫城2#配电站2#变压器	800	11.42	628.64	628.64	未进入负面清	否	无	0.57%
15163	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子1#配电站1#变压器	630	15.65	468.41	468.41	未进入负面清	否	无	-9.34%
15164	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子1#配电站2#变压器	630	15.94	466.58	466.58	未进入负面清	否	无	9.01%

15165	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	3.80%
15166	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子2#配电站2#变压器	630	13.01	485.04	485.04	未进入负面清	否	无	4.62%
15167	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变209辛购线	国民院子中心配电站1#变压器	800	12.33	621.36	621.36	未进入负面清	否	无	-0.12%
15168	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	银杏园1#配电站103变压器	630	11.41	495.12	495.12	未进入负面清	否	无	-0.82%
15169	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	银杏园3#配电站104变压器	630	16.65	462.11	462.11	未进入负面清	否	无	0.89%
15170	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	银杏园1#配电站104变压器	630	17.55	456.44	456.44	未进入负面清	否	无	-5.38%
15171	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	银杏园3#配电站103变压器	630	15.47	469.54	469.54	未进入负面清	否	无	5.10%
15172	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾7#配电站1#变压器	800	9.46	644.32	644.32	未进入负面清	否	无	-9.05%
15173	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	靛园1#配电站1#变压器	630	6.84	523.91	523.91	未进入负面清	否	无	-0.97%
15174	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾3#配电站2#变压器	630	19.92	441.50	441.50	未进入负面清	否	无	6.72%
15175	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	靛园1#配电站2#变压器	630	11.55	494.24	494.24	未进入负面清	否	无	3.54%
15176	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾1#配电站2#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清	否	无	-4.10%
15177	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾5#配电站1#变压器	630	10.81	498.90	498.90	未进入负面清	否	无	-2.96%
15178	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾7#配电站2#变压器	800	22.37	541.04	541.04	未进入负面清	否	无	0.68%
15179	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾5#配电站2#变压器	630	11.35	495.50	495.50	未进入负面清	否	无	-9.78%
15180	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾1#配电站1#变压器	630	12.75	486.68	486.68	未进入负面清	否	无	-1.88%
15181	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄1#配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-2.67%
15182	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄1#配电站2#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	6.82%
15183	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄3#配电站2#变压器	1000	9.60	804.00	804.00	未进入负面清	否	无	0.63%
15184	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄#5配电站103配电变压器	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清	否	无	-5.26%
15185	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄#5配电站104配电变压器	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清	否	无	-3.35%
15186	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	春田里1#配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	9.45%
15187	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	春田里1#配电站2#配电变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-9.70%
15188	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄#5配电站105配电变压器	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清	否	无	-0.41%
15189	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	留庄3#配电站1#变压器	1000	12.00	780.00	780.00	未进入负面清	否	无	-3.09%
15190	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	晴湾3#配电站1#变压器	630	23.83	416.87	416.87	未进入负面清	否	无	6.35%
15191	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	新金地十二坊中心配电站1#配电变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	5.05%
15192	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	新金地十二坊中心配电站2#配电变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	5.63%
15193	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村支24#	250	61.00	72.50	72.50	未进入负面清	否	无	-1.36%
15194	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村五支2#	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	9.28%
15195	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村支28上4	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清	否	无	-7.17%
15196	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	创新干60#柱上变压器	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	6.13%
15197	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村分15#	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-1.71%
15198	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村分42#	315	2.40	275.94	275.94	未进入负面清	否	无	7.20%
15199	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村分49#	50	73.70	8.15	8.15	未进入负面清	否	无	-5.48%
15200	高新园区供电分公司	辛寨子66kV变电站	辛寨子变211春田线	殷家线殷家村三支8#	200	73.80	32.40	32.40	未进入负面清	否	无	4.85%
15201	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	平岛变212圣岛乙	海悦山中心配电站3#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-2.82%
15202	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	平岛变212圣岛乙	海悦山#3配电站1#配电变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清	否	无	-2.03%
15203	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	平岛变212圣岛乙	海悦山#3配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-5.51%
15204	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	平岛变212圣岛乙	海悦山#3配电站3#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-4.91%
15205	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	平岛变209天河乙	河口湾北区3#配电站1#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清	否	无	-4.95%
15206	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	平岛变209天河乙	河口湾北区3#配电站2#变压器	800	0.07	719.44	719.44	未进入负面清	否	无	6.41%
15207	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	平岛变209天河乙	河口湾北区3#配电站3#变压器	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清	否	无	-3.40%
15208	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	平岛变209天河乙	河口湾北区5#配电站1#变压器	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清	否	无	-0.38%
15209	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	平岛变209天河乙	河口湾北区5#配电站2#变压器	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清	否	无	0.78%
15210	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	平岛变209天河乙	河口湾北区5#配电站3#变压器	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清	否	无	5.91%

15211	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区6#配电站1#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清	否	无	4.17%
15212	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区6#配电站2#变压器	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清	否	无	-6.79%
15213	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变209天河乙线	河口湾北区6#配电站3#变压器	800	0.05	719.60	719.60	未进入负面清	否	无	8.06%
15214	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾1#中心配电站2#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	7.11%
15215	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	1.33%
15216	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾2#中心配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	4.27%
15217	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾2#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	2.04%
15218	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾#4配电站1#配电变压器	800	11.59	627.28	627.28	未进入负面清	否	无	-1.86%
15219	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾#4配电站2#配电变压器	800	6.47	668.24	668.24	未进入负面清	否	无	8.25%
15220	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变206悦丽乙线	悦丽海湾#4配电站3#配电变压器	800	17.06	583.52	583.52	未进入负面清	否	无	6.97%
15221	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	树源国宾馆#2配电站2#变压器	800	9.24	646.08	646.08	未进入负面清	否	无	-6.82%
15222	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	万达海公馆3#配电站103配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	1.18%
15223	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	万达海公馆3#配电站104配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	8.78%
15224	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	万达海公馆4#配电站103配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	1.51%
15225	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	万达海公馆4#配电站104配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	6.62%
15226	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	亿海贤府#2配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	0.90%
15227	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	亿海贤府#2配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	6.89%
15228	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	树源国宾馆#2配电站1#变压器	800	14.20	606.40	606.40	未进入负面清	否	无	-2.80%
15229	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	南海壹号#2配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-9.08%
15230	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	南海壹号#2配电站2#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	9.29%
15231	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	南海壹号中心配电站2#配电变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-5.92%
15232	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变205瑞恒线	中合置业中心配电站2#配电变压器	800	4.13	686.96	686.96	未进入负面清	否	无	8.64%
15233	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯2#配电站2#变压器	500	9.61	401.95	401.95	未进入负面清	否	无	-3.76%
15234	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯4#配电站2#变压器	500	18.94	355.30	355.30	未进入负面清	否	无	3.83%
15235	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯4#配电站1#变压器	500	9.59	402.05	402.05	未进入负面清	否	无	-6.81%
15236	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯中心配电站3#变压器	800	12.64	618.88	618.88	未进入负面清	否	无	8.70%
15237	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯二期3#配电站1#变压器	630	20.32	438.98	438.98	未进入负面清	否	无	-1.71%
15238	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯二期3#配电站2#变压器	630	19.81	442.20	442.20	未进入负面清	否	无	5.96%
15239	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯二期2#中心配电站3#变压器	630	15.88	466.96	466.96	未进入负面清	否	无	4.79%
15240	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯二期1#中心配电站2#变压器	800	16.52	587.84	587.84	未进入负面清	否	无	3.98%
15241	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园1#配电站3#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-1.34%
15242	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园1#箱式配电站1#配电变压器	500	11.20	394.00	394.00	未进入负面清	否	无	3.78%
15243	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	普罗旺斯2#配电站1#变压器	500	22.38	338.10	338.10	未进入负面清	否	无	1.92%
15244	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园2#箱式配电站1#配电变压器	500	6.40	418.00	418.00	未进入负面清	否	无	-8.21%
15245	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园1#配电站1#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	0.53%
15246	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变203破车沟线	青峪西园1#配电站2#配电变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-8.76%
15247	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	邻海园1#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-8.06%
15248	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	邻海园1#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	5.63%
15249	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	邻海园2#配电站1#变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清	否	无	-4.19%
15250	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	邻海园2#配电站2#变压器	800	28.96	488.32	488.32	未进入负面清	否	无	9.47%
15251	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园1#配电站1#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	1.00%
15252	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园1#配电站2#变压器	800	31.20	470.40	470.40	未进入负面清	否	无	0.29%
15253	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园2#配电站1#变压器	800	28.80	489.60	489.60	未进入负面清	否	无	-7.30%
15254	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园2#配电站2#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-3.47%
15255	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园3#配电站1#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	0.30%
15256	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园3#配电站2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	-5.69%

15257	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变202军疗线	亲海园3#配电站3#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-7.66%
15258	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛中心配电站2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	9.37%
15259	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛中心配电站1#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	-1.02%
15260	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	海景御花园配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-5.77%
15261	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	海景御花园配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	1.05%
15262	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-4.09%
15263	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛1#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	-2.70%
15264	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	小平岛1#配电站3#变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清	否	无	0.77%
15265	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛1#配电站2#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	0.82%
15266	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛1#配电站1#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-0.01%
15267	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛2#配电站2#配电变压器	1000	18.87	711.30	711.30	未进入负面清	否	无	-2.47%
15268	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛2#配电站1#配电变压器	1000	19.20	708.00	708.00	未进入负面清	否	无	9.53%
15269	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛3#配电站2#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	-3.29%
15270	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	波菲蓝岛3#配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-5.50%
15271	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	悦丽海湾7#配电站1#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-1.93%
15272	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	悦丽海湾7#配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	6.07%
15273	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	亿达河口湾3#配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-1.56%
15274	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	亿达河口湾3#配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	6.50%
15275	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	亿达河口湾3#配电站3#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-0.72%
15276	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾1#配电站1#变压器	800	0.02	719.84	719.84	未进入负面清	否	无	5.06%
15277	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾1#配电站2#变压器	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清	否	无	0.48%
15278	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾2#配电站1#变压器	800	0.11	719.12	719.12	未进入负面清	否	无	-2.51%
15279	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾2#配电站2#变压器	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	-4.98%
15280	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾3#配电站1#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	-6.49%
15281	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾3#配电站2#变压器	800	0.13	718.96	718.96	未进入负面清	否	无	2.45%
15282	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变201河口线	月伴湾3#配电站3#变压器	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	1.37%
15283	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛3号配电站3#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	6.42%
15284	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛1号配电站2#变压器	800	43.20	374.40	374.40	未进入负面清	否	无	-2.92%
15285	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛4号配电站2#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-2.65%
15286	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛1号配电站1#变压器	800	45.69	354.48	354.48	未进入负面清	否	无	-0.86%
15287	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛中心配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	1.20%
15288	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛4号配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-8.01%
15289	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛2号配电站1#变压器	800	43.20	374.40	374.40	未进入负面清	否	无	3.81%
15290	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛3号配电站2#变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清	否	无	-5.01%
15291	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛3号配电站1#变压器	800	28.80	489.60	489.60	未进入负面清	否	无	-4.14%
15292	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	梦海园1#箱式配电站103配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.96%
15293	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	圣岛2号配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-6.30%
15294	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	品海园1#配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-5.95%
15295	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变113品海线	品海园1#配电站1#配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	0.42%
15296	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山中心配电站1#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	-4.08%
15297	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山中心配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	5.73%
15298	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山#1配电站1#配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	4.40%
15299	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山#1配电站2#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-0.16%
15300	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山#2配电站1#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	0.33%
15301	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变112圣岛甲线	海悦山#2配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	0.79%
15302	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	圣岛中心配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	5.43%

15303	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	小平岛中心配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	0.07%
15304	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	品海园2#配电站1#配电变压器	800	31.20	470.40	470.40	未进入负面清	否	无	0.56%
15305	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	品海园2#配电站2#配电变压器	800	33.60	451.20	451.20	未进入负面清	否	无	1.39%
15306	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	梦海南园1#箱式配电站配电变压器	630	12.14	490.50	490.50	未进入负面清	否	无	-5.41%
15307	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	梦海南园2#箱式配电站配电变压器	630	12.28	489.65	489.65	未进入负面清	否	无	-6.02%
15308	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	梦海西园箱式配电站配电变压器	630	15.52	469.25	469.25	未进入负面清	否	无	7.95%
15309	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	月伴湾4#配电站1#变压器	800	0.03	719.76	719.76	未进入负面清	否	无	-9.44%
15310	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	月伴湾4#配电站2#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清	否	无	2.79%
15311	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	泊岸观邸配电站1#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	-0.62%
15312	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变111滨海线	泊岸观邸配电站2#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清	否	无	4.57%
15313	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区1#配电站1#变压器	800	0.09	719.28	719.28	未进入负面清	否	无	-9.48%
15314	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区1#配电站2#变压器	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	9.95%
15315	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区2#配电站1#变压器	800	0.12	719.04	719.04	未进入负面清	否	无	0.82%
15316	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区2#配电站2#变压器	800	0.12	719.04	719.04	未进入负面清	否	无	0.13%
15317	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区2#配电站3#变压器	800	0.12	719.04	719.04	未进入负面清	否	无	-3.67%
15318	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区4#配电站1#变压器	800	0.13	718.96	718.96	未进入负面清	否	无	9.97%
15319	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区4#配电站2#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清	否	无	-3.49%
15320	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区6#配电站1#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清	否	无	0.37%
15321	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区6#配电站2#变压器	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清	否	无	1.02%
15322	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区6#配电站3#变压器	800	0.06	719.52	719.52	未进入负面清	否	无	-3.40%
15323	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区7#配电站1#变压器	800	0.04	719.68	719.68	未进入负面清	否	无	0.07%
15324	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区7#配电站2#变压器	800	0.10	719.20	719.20	未进入负面清	否	无	9.56%
15325	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变109天河甲线	河口湾北区7#配电站3#变压器	800	0.08	719.36	719.36	未进入负面清	否	无	9.86%
15326	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾2#中心配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	5.84%
15327	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾1#中心配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	4.45%
15328	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾1#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	9.62%
15329	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾1#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-8.91%
15330	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾3#配电站1#配电变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-3.64%
15331	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾3#配电站2#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-3.47%
15332	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾5#配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	5.81%
15333	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾5#配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-7.50%
15334	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾6#配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-8.01%
15335	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾6#配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	0.82%
15336	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾1#配电站1#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-7.68%
15337	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾1#配电站2#配电变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	1.24%
15338	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾1#配电站3#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-9.23%
15339	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾2#配电站1#配电变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	8.83%
15340	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾2#配电站2#配电变压器	630	15.07	472.06	472.06	未进入负面清	否	无	-7.22%
15341	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	亿达河口湾2#配电站3#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-4.85%
15342	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变106悦丽甲线	悦丽海湾2#中心配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	8.37%
15343	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山3#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-9.52%
15344	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山6#配电站2#变压器	630	11.44	494.93	494.93	未进入负面清	否	无	-9.64%
15345	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山6#配电站1#变压器	630	6.57	525.61	525.61	未进入负面清	否	无	-7.93%
15346	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山6#配电站3#变压器	630	9.86	504.88	504.88	未进入负面清	否	无	2.05%
15347	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山3#配电站2#变压器	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清	否	无	-7.00%
15348	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	未名山3#配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	2.18%

15349	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	兰溪谷南区2#配电站2#配电变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	-7.90%
15350	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	兰溪谷南区2#配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-0.26%
15351	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	兰溪谷北区2#配电站2#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	2.24%
15352	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变105万达线	兰溪谷北区2#配电站1#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-8.09%
15353	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变101栾金线	香岛丽湾1#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	1.30%
15354	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变101栾金线	香岛丽湾2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	5.41%
15355	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变101栾金线	香岛丽湾2#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	0.97%
15356	高新园区供电分公司	小平岛66kV变电站	小平岛变101栾金线	香岛丽湾1#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	7.09%
15357	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	大水1号配电站1#配电变压器	400	31.17	235.32	235.32	未进入负面清	否	无	0.48%
15358	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	大水1号配电站2#配电变压器	630	39.37	318.97	318.97	未进入负面清	否	无	8.80%
15359	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	大水2#配电站1#变压器	630	15.40	469.98	469.98	未进入负面清	否	无	-8.47%
15360	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	大水2#配电站2#变压器	630	77.14	81.02	81.02	未进入负面清	否	无	-1.00%
15361	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	大水2#配电站3#变压器	630	38.70	323.19	323.19	未进入负面清	否	无	2.02%
15362	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	和合美家配电站1#变压器	800	38.54	411.68	411.68	未进入负面清	否	无	-0.73%
15363	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	和合美家配电站2#变压器	800	40.99	392.08	392.08	未进入负面清	否	无	-0.89%
15364	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	和合美家配电站3#变压器	800	32.09	463.28	463.28	未进入负面清	否	无	5.44%
15365	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	红塔线88#配电站2#变压器	630	19.72	442.76	442.76	未进入负面清	否	无	-0.78%
15366	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城10#配电站1#变压器	630	68.06	138.22	138.22	未进入负面清	否	无	0.71%
15367	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城10#配电站2#变压器	630	45.21	282.18	282.18	未进入负面清	否	无	1.55%
15368	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城13#配电站1#变压器	630	41.88	303.16	303.16	未进入负面清	否	无	-5.15%
15369	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城13#配电站2#变压器	630	31.15	370.76	370.76	未进入负面清	否	无	-6.66%
15370	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城15#配电站1#变压器	800	46.88	344.96	344.96	未进入负面清	否	无	3.39%
15371	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城15#配电站2#变压器	800	31.71	466.32	466.32	未进入负面清	否	无	7.48%
15372	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城17#配电站1#变压器	800	36.78	425.76	425.76	未进入负面清	否	无	8.00%
15373	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城17#配电站2#变压器	800	36.86	425.12	425.12	未进入负面清	否	无	-0.31%
15374	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城2#配电站1#配电变压器	630	72.90	107.73	107.73	未进入负面清	否	无	2.87%
15375	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城2#配电站2#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	5.37%
15376	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城4#配电站1#配电变压器	630	39.51	318.09	318.09	未进入负面清	否	无	5.44%
15377	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城4#配电站2#配电变压器	630	20.11	440.31	440.31	未进入负面清	否	无	-0.73%
15378	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城6#配电站1#变压器	630	5.24	533.99	533.99	未进入负面清	否	无	1.71%
15379	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	华润二十四城6#配电站2#变压器	630	52.21	238.08	238.08	未进入负面清	否	无	5.93%
15380	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城B区2#配电站1#配电变压器	630	56.92	208.38	208.38	未进入负面清	否	无	-9.59%
15381	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城B区2#配电站2#配电变压器	630	54.40	224.25	224.25	未进入负面清	否	无	2.27%
15382	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变206西润线	华润二十四城B区2#配电站3#配电变压器	630	23.07	421.65	421.65	未进入负面清	否	无	10.00%
15383	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	415#亭3#配电变压器	630	26.02	403.07	403.07	未进入负面清	否	无	1.30%
15384	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园1#亭1#变压器	630	48.60	260.82	260.82	未进入负面清	否	无	-0.13%
15385	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园1#亭2#变压器	630	65.91	151.77	151.77	未进入负面清	否	无	2.02%
15386	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园2#亭1#变压器	630	71.21	118.38	118.38	未进入负面清	否	无	2.91%
15387	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园2#亭2#变压器	630	51.25	244.13	244.13	未进入负面清	否	无	3.73%
15388	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园3#亭1#变压器	630	14.31	476.85	476.85	未进入负面清	否	无	6.40%
15389	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园3#亭2#变压器	630	68.23	137.15	137.15	未进入负面清	否	无	0.55%
15390	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园4#配电站1#变压器	630	79.82	64.13	64.13	未进入负面清	否	无	-5.68%
15391	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园4#配电站2#变压器	630	28.57	387.01	387.01	未进入负面清	否	无	5.23%
15392	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园5#配电站1#变压器	630	52.53	236.06	236.06	未进入负面清	否	无	2.54%
15393	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园5#亭2#变压器	630	40.58	311.35	311.35	未进入负面清	否	无	-0.51%
15394	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园6#亭1#变压器	630	18.13	452.78	452.78	未进入负面清	否	无	0.52%

15395	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园7#配电站1#变压器	630	58.87	196.12	196.12	未进入负面清	否	无	9.89%
15396	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	康顺园7#亭2#变压器	630	5.52	532.22	532.22	未进入负面清	否	无	-7.04%
15397	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲	美林园418配电站3#变压器	630	48.22	263.21	263.21	未进入负面清	否	无	-7.19%
15398	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园429#配电站1#变压器	630	28.58	386.95	386.95	未进入负面清	否	无	-8.90%
15399	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园429#配电站2#变压器	630	15.74	467.84	467.84	未进入负面清	否	无	0.22%
15400	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园431#配电站1#变压器	630	31.82	366.53	366.53	未进入负面清	否	无	0.13%
15401	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园431#配电站2#变压器	630	47.74	266.24	266.24	未进入负面清	否	无	5.22%
15402	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园434#配电站1#变压器	630	79.58	65.65	65.65	未进入负面清	否	无	8.43%
15403	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	美林园434#配电站2#变压器	630	46.68	272.92	272.92	未进入负面清	否	无	2.71%
15404	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区1#配电站1#变压器	315	41.52	152.71	152.71	未进入负面清	否	无	-8.00%
15405	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区1#配电站2#变压器	630	11.32	495.68	495.68	未进入负面清	否	无	-2.45%
15406	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区3#配电站1#变压器	630	39.68	317.02	317.02	未进入负面清	否	无	4.84%
15407	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区3#配电站2#变压器	630	70.29	124.17	124.17	未进入负面清	否	无	1.88%
15408	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区3#配电站3#变压器	630	17.19	458.70	458.70	未进入负面清	否	无	-7.10%
15409	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区4#配电站1#变压器	630	49.35	256.10	256.10	未进入负面清	否	无	7.41%
15410	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区4#配电站2#变压器	630	15.06	472.12	472.12	未进入负面清	否	无	8.89%
15411	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区5#配电站1#变压器	630	72.25	111.83	111.83	未进入负面清	否	无	-0.20%
15412	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区5#配电站2#变压器	630	20.88	435.46	435.46	未进入负面清	否	无	3.53%
15413	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区6#配电站1#变压器	630	26.32	401.18	401.18	未进入负面清	否	无	-5.94%
15414	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区6#配电站2#变压器	630	44.59	286.08	286.08	未进入负面清	否	无	-8.40%
15415	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	泡崖C区6#配电站3#变压器	630	36.50	337.05	337.05	未进入负面清	否	无	-6.46%
15416	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区7#配电站1#变压器	500	6.90	415.50	415.50	未进入负面清	否	无	-3.66%
15417	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区7#配电站2#变压器	500	17.02	364.90	364.90	未进入负面清	否	无	-8.36%
15418	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	泡崖C区7#配电站3#变压器	500	69.18	104.10	104.10	未进入负面清	否	无	5.71%
15419	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区801配电站1#变压器	630	29.90	378.63	378.63	未进入负面清	否	无	-0.96%
15420	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区801配电站2#变压器	630	49.08	257.80	257.80	未进入负面清	否	无	-1.87%
15421	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区802配电站1#变压器	630	14.26	477.16	477.16	未进入负面清	否	无	-5.52%
15422	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区802配电站2#变压器	630	56.59	210.48	210.48	未进入负面清	否	无	9.98%
15423	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区803配电站1#变压器	630	45.08	283.00	283.00	未进入负面清	否	无	-9.13%
15424	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区803配电站2#变压器	630	57.94	201.98	201.98	未进入负面清	否	无	-8.37%
15425	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区804配电站1#变压器	630	20.01	440.94	440.94	未进入负面清	否	无	5.46%
15426	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区804配电站2#变压器	630	34.39	350.34	350.34	未进入负面清	否	无	7.55%
15427	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区805配电站1#变压器	630	71.92	113.90	113.90	未进入负面清	否	无	4.71%
15428	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区805配电站2#变压器	630	46.76	272.41	272.41	未进入负面清	否	无	-8.44%
15429	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区805配电站3#变压器	630	55.44	217.73	217.73	未进入负面清	否	无	-1.92%
15430	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区806配电站1#变压器	630	49.58	254.65	254.65	未进入负面清	否	无	5.06%
15431	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区806配电站2#变压器	630	59.12	194.54	194.54	未进入负面清	否	无	-2.52%
15432	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区806配电站3#变压器	630	42.67	298.18	298.18	未进入负面清	否	无	-1.54%
15433	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区807配电站1#变压器	630	34.73	348.20	348.20	未进入负面清	否	无	-9.87%
15434	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区807配电站2#变压器	630	47.77	266.05	266.05	未进入负面清	否	无	-3.48%
15435	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区807配电站3#变压器	630	25.94	403.58	403.58	未进入负面清	否	无	6.01%
15436	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区808配电站1#变压器	630	64.48	160.78	160.78	未进入负面清	否	无	2.59%
15437	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区808配电站2#变压器	630	62.24	174.89	174.89	未进入负面清	否	无	6.52%
15438	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区808配电站3#变压器	630	40.13	314.18	314.18	未进入负面清	否	无	7.96%
15439	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区809配电站1#变压器	630	17.06	459.52	459.52	未进入负面清	否	无	6.33%
15440	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区809配电站2#变压器	630	9.21	508.98	508.98	未进入负面清	否	无	9.87%

15441	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区809配电站3#变压器	630	71.36	117.43	117.43	未进入负面清	否	无	-5.49%
15442	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区810配电站1#变压器	630	20.62	437.09	437.09	未进入负面清	否	无	-9.00%
15443	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区810配电站2#变压器	630	31.68	367.42	367.42	未进入负面清	否	无	8.66%
15444	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区811配电站1#变压器	630	79.63	65.33	65.33	未进入负面清	否	无	-8.12%
15445	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区811配电站2#变压器	630	39.62	317.39	317.39	未进入负面清	否	无	2.73%
15446	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区812配电站1#变压器	630	9.26	508.66	508.66	未进入负面清	否	无	2.01%
15447	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区812配电站2#变压器	630	54.55	223.34	223.34	未进入负面清	否	无	-2.23%
15448	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区813配电站1#变压器	630	42.05	302.09	302.09	未进入负面清	否	无	-0.90%
15449	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区813配电站2#变压器	630	9.09	509.73	509.73	未进入负面清	否	无	-3.72%
15450	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖八区813配电站3#变压器	630	85.09	30.93	30.93	未进入负面清	否	无	9.32%
15451	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区814配电站1#变压器	630	62.18	175.27	175.27	未进入负面清	否	无	3.97%
15452	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区814配电站2#变压器	630	53.09	232.53	232.53	未进入负面清	否	无	-5.22%
15453	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区814配电站3#变压器	630	26.85	397.85	397.85	未进入负面清	否	无	-9.53%
15454	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区815配电站1#变压器	630	88.92	6.80	6.80	未进入负面清	否	无	8.69%
15455	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区815配电站3#变压器	630	68.58	134.95	134.95	未进入负面清	否	无	6.27%
15456	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区815配电站2#变压器	630	54.04	226.55	226.55	未进入负面清	否	无	-4.66%
15457	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖八区816配电站1#变压器	630	26.71	398.73	398.73	未进入负面清	否	无	-0.15%
15458	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖八区816配电站2#变压器	630	29.02	384.17	384.17	未进入负面清	否	无	-0.55%
15459	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖八区816配电站3#变压器	630	66.19	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-2.23%
15460	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖八区817配电站1#变压器	630	64.06	163.42	163.42	未进入负面清	否	无	-3.06%
15461	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖八区817配电站2#变压器	630	51.38	243.31	243.31	未进入负面清	否	无	-2.02%
15462	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖八区817配电站3#变压器	630	65.39	155.04	155.04	未进入负面清	否	无	-1.74%
15463	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖八区818配电站1#变压器	630	53.19	231.90	231.90	未进入负面清	否	无	-4.51%
15464	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖八区818配电站2#变压器	630	74.47	97.84	97.84	未进入负面清	否	无	8.06%
15465	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖八区818配电站3#变压器	630	76.27	86.50	86.50	未进入负面清	否	无	-6.95%
15466	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区820配电站1#变压器	630	75.27	92.80	92.80	未进入负面清	否	无	8.44%
15467	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	泡崖八区820配电站2#变压器	630	83.91	38.37	38.37	未进入负面清	否	无	4.48%
15468	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区201配电站1#变压器	630	6.21	527.88	527.88	未进入负面清	否	无	-5.44%
15469	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区201配电站2#变压器	630	78.84	70.31	70.31	未进入负面清	否	无	5.20%
15470	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区202配电站1#变压器	500	52.86	185.70	185.70	未进入负面清	否	无	-5.59%
15471	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区202配电站2#变压器	500	60.38	148.10	148.10	未进入负面清	否	无	8.49%
15472	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区203配电站1#变压器	630	21.66	430.54	430.54	未进入负面清	否	无	6.67%
15473	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区203配电站2#变压器	500	25.96	320.20	320.20	未进入负面清	否	无	-0.06%
15474	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖二区204配电站1#变压器	500	12.11	389.45	389.45	未进入负面清	否	无	5.98%
15475	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖二区204配电站2#变压器	500	38.03	259.85	259.85	未进入负面清	否	无	7.16%
15476	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖二区205配电站1#变压器	630	56.72	209.66	209.66	未进入负面清	否	无	8.13%
15477	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区601配电站1#变压器	500	11.17	394.15	394.15	未进入负面清	否	无	1.04%
15478	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区601配电站2#变压器	500	80.44	47.80	47.80	未进入负面清	否	无	4.82%
15479	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区602配电站1#变压器	500	70.70	96.50	96.50	未进入负面清	否	无	-0.06%
15480	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区602配电站2#变压器	500	62.41	137.95	137.95	未进入负面清	否	无	-0.82%
15481	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区603配电站1#变压器	630	28.06	390.22	390.22	未进入负面清	否	无	4.87%
15482	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区603配电站2#变压器	630	79.15	68.36	68.36	未进入负面清	否	无	0.53%
15483	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖六区604配电站1#变压器	630	50.84	246.71	246.71	未进入负面清	否	无	-4.77%
15484	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖六区604配电站2#变压器	630	78.83	70.37	70.37	未进入负面清	否	无	8.43%
15485	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区605配电站1#变压器	630	6.62	525.29	525.29	未进入负面清	否	无	6.19%
15486	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区605配电站2#变压器	630	62.73	171.80	171.80	未进入负面清	否	无	-0.10%

15487	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区605配电站3#变压器	630	85.94	25.58	25.58	未进入负面清	否	无	8.14%
15488	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区607配电站1#变压器	630	27.20	395.64	395.64	未进入负面清	否	无	-7.99%
15489	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区607配电站2#变压器	630	52.34	237.26	237.26	未进入负面清	否	无	6.13%
15490	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区607配电站3#变压器	630	51.61	241.86	241.86	未进入负面清	否	无	-8.99%
15491	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区608配电站1#变压器	630	12.51	488.19	488.19	未进入负面清	否	无	7.29%
15492	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区608配电站2#变压器	630	76.87	82.72	82.72	未进入负面清	否	无	7.41%
15493	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区609配电站1#变压器	630	85.35	29.30	29.30	未进入负面清	否	无	0.40%
15494	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖六区609配电站2#变压器	630	88.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	8.01%
15495	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区701配电站1#变压器	630	63.65	166.01	166.01	未进入负面清	否	无	-8.40%
15496	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区701配电站2#变压器	630	63.01	170.04	170.04	未进入负面清	否	无	3.68%
15497	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区701配电站3#变压器	630	19.89	441.69	441.69	未进入负面清	否	无	3.83%
15498	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区702配电站1#变压器	630	77.88	76.36	76.36	未进入负面清	否	无	-1.79%
15499	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区702配电站2#变压器	630	57.81	202.80	202.80	未进入负面清	否	无	0.65%
15500	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区703配电站1#变压器	630	71.12	118.94	118.94	未进入负面清	否	无	5.69%
15501	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区703配电站2#变压器	630	12.77	486.55	486.55	未进入负面清	否	无	9.83%
15502	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区704配电站1#变压器	630	73.82	101.93	101.93	未进入负面清	否	无	-6.55%
15503	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区704配电站2#变压器	630	31.10	371.07	371.07	未进入负面清	否	无	1.70%
15504	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖七区705配电站1#变压器	200	52.37	75.26	75.26	未进入负面清	否	无	-7.33%
15505	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖七区705配电站2#变压器	200	87.70	4.60	4.60	未进入负面清	否	无	-0.46%
15506	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖七区706配电站1#变压器	630	49.65	254.21	254.21	未进入负面清	否	无	-6.62%
15507	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖七区706配电站2#变压器	630	36.38	337.81	337.81	未进入负面清	否	无	-6.00%
15508	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区708配电站1#变压器	630	67.73	140.30	140.30	未进入负面清	否	无	-2.34%
15509	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖七区708配电站2#变压器	630	14.79	473.82	473.82	未进入负面清	否	无	6.93%
15510	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区709配电站1#变压器	630	13.13	484.28	484.28	未进入负面清	否	无	2.40%
15511	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区709配电站2#变压器	630	71.48	116.68	116.68	未进入负面清	否	无	-3.88%
15512	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区710配电站1#变压器	630	18.75	448.88	448.88	未进入负面清	否	无	9.93%
15513	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区710配电站2#变压器	630	31.58	368.05	368.05	未进入负面清	否	无	6.81%
15514	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区1#配电站1#变压器	500	37.87	260.65	260.65	未进入负面清	否	无	-9.59%
15515	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区1#配电站2#变压器	500	86.18	19.10	19.10	未进入负面清	否	无	-2.67%
15516	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区1#配电站3#变压器	500	35.17	274.15	274.15	未进入负面清	否	无	-1.92%
15517	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区2#配电站1#变压器	500	74.78	76.10	76.10	未进入负面清	否	无	4.63%
15518	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区2#配电站2#变压器	500	6.43	417.85	417.85	未进入负面清	否	无	2.18%
15519	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区2#配电站3#变压器	200	73.92	32.16	32.16	未进入负面清	否	无	9.69%
15520	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖三区2#配电站4号变压器	200	45.11	89.78	89.78	未进入负面清	否	无	6.28%
15521	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区401配电站1#变压器	630	64.55	160.34	160.34	未进入负面清	否	无	-6.41%
15522	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区401配电站2#变压器	630	28.30	388.71	388.71	未进入负面清	否	无	9.71%
15523	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区401配电站3#变压器	630	71.5	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	4.02%
15524	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区402配电站1#变压器	630	58.06	201.22	201.22	未进入负面清	否	无	-4.17%
15525	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区402配电站3#变压器	315	62.80	85.68	85.68	未进入负面清	否	无	-0.63%
15526	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区402配电站2#变压器	630	74.07	100.36	100.36	未进入负面清	否	无	2.80%
15527	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区403配电站1#变压器	630	74.58	97.15	97.15	未进入负面清	否	无	-5.73%
15528	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区403配电站2#变压器	630	74.14	99.92	99.92	未进入负面清	否	无	4.24%
15529	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区403配电站3#变压器	630	52.54	236.00	236.00	未进入负面清	否	无	-6.65%
15530	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区404配电站1#变压器	630	76.87	82.72	82.72	未进入负面清	否	无	-8.06%
15531	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区404配电站2#变压器	630	82.00	50.40	50.40	未进入负面清	否	无	-6.22%
15532	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区405配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	6.56%

15533	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区405配电站2#变压器	630	61.20	181.44	181.44	未进入负面清	否	无	-8.91%
15534	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区405配电站3#变压器	800	54.39	284.88	284.88	未进入负面清	否	无	-7.26%
15535	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区406配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	1.84%
15536	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区406配电站2#变压器	630	79.06	68.92	68.92	未进入负面清	否	无	3.33%
15537	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区407配电站1#变压器	630	61.40	180.18	180.18	未进入负面清	否	无	0.02%
15538	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区407配电站2#变压器	630	41.93	302.84	302.84	未进入负面清	否	无	6.88%
15539	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区408配电站1#变压器	630	37.12	333.14	333.14	未进入负面清	否	无	-9.62%
15540	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区408配电站2#变压器	630	77.89	76.29	76.29	未进入负面清	否	无	-9.04%
15541	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区409配电站1#变压器	630	40.97	308.89	308.89	未进入负面清	否	无	7.01%
15542	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区409配电站2#变压器	630	75.33	92.42	92.42	未进入负面清	否	无	7.05%
15543	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区410配电站1#变压器	630	22.03	428.21	428.21	未进入负面清	否	无	-2.06%
15544	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区410配电站2#变压器	630	85.74	26.84	26.84	未进入负面清	否	无	0.78%
15545	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区411配电站1#变压器	630	76.74	83.54	83.54	未进入负面清	否	无	-9.88%
15546	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区411配电站2#变压器	630	76.57	84.61	84.61	未进入负面清	否	无	-7.93%
15547	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区411配电站3#变压器	630	12.03	491.21	491.21	未进入负面清	否	无	2.55%
15548	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区412配电站1#变压器	630	23.56	418.57	418.57	未进入负面清	否	无	-0.44%
15549	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区412配电站2#变压器	630	68.49	135.51	135.51	未进入负面清	否	无	-1.53%
15550	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区412配电站3#变压器	630	63.79	165.12	165.12	未进入负面清	否	无	-5.74%
15551	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区413配电站1#变压器	630	26.86	397.78	397.78	未进入负面清	否	无	9.97%
15552	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖四区413配电站2#变压器	630	70.86	120.58	120.58	未进入负面清	否	无	3.69%
15553	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区414配电站1#变压器	630	71.38	117.31	117.31	未进入负面清	否	无	-3.59%
15554	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区414配电站3#变压器	630	31.56	368.17	368.17	未进入负面清	否	无	-0.75%
15555	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区414配电站2#变压器	630	85.18	30.37	30.37	未进入负面清	否	无	-3.43%
15556	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区415配电站1#变压器	630	25.70	405.09	405.09	未进入负面清	否	无	-9.90%
15557	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区415配电站2#变压器	630	71.99	113.46	113.46	未进入负面清	否	无	8.92%
15558	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区416配电站1#变压器	630	77.53	78.56	78.56	未进入负面清	否	无	-4.05%
15559	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区416配电站2#变压器	630	83.82	38.93	38.93	未进入负面清	否	无	2.55%
15560	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区416配电站3#变压器	630	35.05	346.19	346.19	未进入负面清	否	无	8.74%
15561	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区417配电站1#变压器	630	34.83	347.57	347.57	未进入负面清	否	无	6.56%
15562	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区417配电站2#变压器	630	89.86	0.88	0.88	未进入负面清	否	无	-6.34%
15563	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区417配电站3#变压器	630	16.68	461.92	461.92	未进入负面清	否	无	3.97%
15564	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区418配电站1#变压器	630	16.90	460.53	460.53	未进入负面清	否	无	3.31%
15565	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区418配电站2#变压器	630	76.60	84.42	84.42	未进入负面清	否	无	4.65%
15566	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区419配电站1#变压器	630	70.57	122.41	122.41	未进入负面清	否	无	-9.88%
15567	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区419配电站2#变压器	630	87.04	18.65	18.65	未进入负面清	否	无	9.94%
15568	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区419配电站3#变压器	630	19.32	445.28	445.28	未进入负面清	否	无	-6.58%
15569	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区420配电站1#变压器	630	70.46	123.10	123.10	未进入负面清	否	无	3.94%
15570	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区420配电站2#变压器	630	83.06	43.72	43.72	未进入负面清	否	无	0.33%
15571	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区420配电站3#变压器	630	12.78	486.49	486.49	未进入负面清	否	无	-3.01%
15572	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区421配电站1#变压器	630	88.97	6.49	6.49	未进入负面清	否	无	-3.26%
15573	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区421配电站2#变压器	630	44.22	288.41	288.41	未进入负面清	否	无	-0.77%
15574	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区421配电站3#变压器	630	41.25	307.13	307.13	未进入负面清	否	无	-5.60%
15575	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区422配电站1#变压器	630	38.54	324.20	324.20	未进入负面清	否	无	6.14%
15576	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲线	泡崖四区422配电站2#变压器	630	37.66	329.74	329.74	未进入负面清	否	无	-5.53%
15577	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区423配电站1#变压器	630	32.44	362.63	362.63	未进入负面清	否	无	-4.40%
15578	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙线	泡崖四区423配电站2#变压器	630	89.32	4.28	4.28	未进入负面清	否	无	5.58%

15579	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙	泡崖四区423配电站3#变压器	630	38.75	322.88	322.88	未进入负面清	否	无	-9.32%
15580	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙	泡崖四区424配电站1#变压器	630	31.36	369.43	369.43	未进入负面清	否	无	7.36%
15581	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙	泡崖四区424配电站2#变压器	630	12.78	486.49	486.49	未进入负面清	否	无	-2.50%
15582	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙	泡崖四区424配电站3#变压器	630	83.50	40.95	40.95	未进入负面清	否	无	-5.15%
15583	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙	泡崖四区425配电站1#变压器	630	83.14	43.22	43.22	未进入负面清	否	无	6.66%
15584	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙	泡崖四区425配电站2#变压器	630	51.50	242.55	242.55	未进入负面清	否	无	-2.74%
15585	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙	泡崖四区425配电站3#变压器	630	31.19	370.50	370.50	未进入负面清	否	无	1.78%
15586	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙	泡崖四区426配电站1#变压器	630	41.02	308.57	308.57	未进入负面清	否	无	-6.21%
15587	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙	泡崖四区426配电站2#变压器	630	70.03	125.81	125.81	未进入负面清	否	无	-3.98%
15588	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙	泡崖四区426配电站3#变压器	630	81.25	55.13	55.13	未进入负面清	否	无	-3.09%
15589	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲	泡崖四区427配电站1#变压器	630	27.08	396.40	396.40	未进入负面清	否	无	-2.31%
15590	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲	泡崖四区427配电站3#变压器	630	57.02	207.77	207.77	未进入负面清	否	无	5.62%
15591	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变110新型甲	泡崖四区427配电站2#变压器	630	54.30	224.91	224.91	未进入负面清	否	无	4.18%
15592	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙	泡崖四区428配电站1#变压器	630	87.67	14.68	14.68	未进入负面清	否	无	-4.96%
15593	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙	泡崖四区428配电站2#变压器	630	89.18	5.17	5.17	未进入负面清	否	无	2.93%
15594	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变113新型乙	泡崖四区428配电站3#变压器	630	88.41	10.02	10.02	未进入负面清	否	无	2.94%
15595	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区501配电站1#变压器	630	89.62	2.39	2.39	未进入负面清	否	无	6.90%
15596	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区501配电站2#变压器	630	85.45	28.67	28.67	未进入负面清	否	无	-8.12%
15597	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区502配电站1#变压器	630	42.73	297.80	297.80	未进入负面清	否	无	-8.86%
15598	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区502配电站2#变压器	630	34.41	350.22	350.22	未进入负面清	否	无	-0.58%
15599	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区503配电站1#变压器	630	21.97	428.59	428.59	未进入负面清	否	无	2.94%
15600	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区503配电站2#变压器	630	73.04	106.85	106.85	未进入负面清	否	无	6.93%
15601	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区504配电站1#变压器	630	70.39	123.54	123.54	未进入负面清	否	无	-0.67%
15602	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区504配电站2#变压器	630	39.70	316.89	316.89	未进入负面清	否	无	-9.29%
15603	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区505配电站1#变压器	630	41.54	305.30	305.30	未进入负面清	否	无	-0.72%
15604	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区505配电站2#变压器	630	8.34	514.46	514.46	未进入负面清	否	无	-4.85%
15605	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区506配电站1#变压器	630	70.78	121.09	121.09	未进入负面清	否	无	-4.45%
15606	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区506配电站2#变压器	630	88.89	6.99	6.99	未进入负面清	否	无	-8.26%
15607	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区507配电站1#变压器	630	8.73	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	9.06%
15608	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	泡崖五区507配电站2#变压器	630	20.13	440.18	440.18	未进入负面清	否	无	-6.83%
15609	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区101配电站1#变压器	630	86.96	19.15	19.15	未进入负面清	否	无	5.15%
15610	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区101配电站3#变压器	500	32.14	289.30	289.30	未进入负面清	否	无	4.81%
15611	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区101配电站2#变压器	500	21.12	344.40	344.40	未进入负面清	否	无	-8.73%
15612	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区102配电站1#变压器	630	29.26	382.66	382.66	未进入负面清	否	无	2.23%
15613	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区102配电站2#变压器	630	54.36	224.53	224.53	未进入负面清	否	无	8.15%
15614	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区102配电站3#变压器	500	89.79	1.05	1.05	未进入负面清	否	无	-3.45%
15615	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区1#配电站1#变压器	500	24.87	325.65	325.65	未进入负面清	否	无	6.65%
15616	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区1#配电站2#变压器	500	41.64	241.80	241.80	未进入负面清	否	无	4.04%
15617	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖一区1#配电站3#变压器	500	47.11	214.45	214.45	未进入负面清	否	无	6.71%
15618	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区2#配电站1#变压器	500	35.80	271.00	271.00	未进入负面清	否	无	-9.99%
15619	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区2#配电站2#变压器	500	85.64	21.80	21.80	未进入负面清	否	无	5.30%
15620	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	泡崖一区2#配电站3#变压器	500	70.40	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	-6.24%
15621	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第1#配电站1#变压器	630	74.03	100.61	100.61	未进入负面清	否	无	-8.50%
15622	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第1#配电站2#变压器	630	43.38	293.71	293.71	未进入负面清	否	无	-1.71%
15623	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第3#配电站1#变压器	630	13.36	482.83	482.83	未进入负面清	否	无	1.06%
15624	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第3#配电站2#变压器	630	18.40	451.08	451.08	未进入负面清	否	无	-1.37%

15625	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第5#配电站1#变压器	630	76.51	84.99	84.99	未进入负面清	否	无	-6.77%
15626	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	书香府第5#配电站2#变压器	630	79.26	67.66	67.66	未进入负面清	否	无	-8.90%
15627	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇10#配电站1#配电变压器	630	62.73	171.80	171.80	未进入负面清	否	无	-1.04%
15628	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇10#配电站2#配电变压器	630	30.97	371.89	371.89	未进入负面清	否	无	6.17%
15629	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇1号配电站1#变压器配电变压器	630	75.32	92.48	92.48	未进入负面清	否	无	-7.89%
15630	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇1号配电站2#变压器配电变压器	630	78.27	73.90	73.90	未进入负面清	否	无	0.98%
15631	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇2号配电站1#变压器配电变压器	630	23.45	419.27	419.27	未进入负面清	否	无	-2.02%
15632	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇2号配电站2#变压器配电变压器	630	88.13	11.78	11.78	未进入负面清	否	无	-4.69%
15633	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇3号配电站1#变压器配电变压器	630	58.30	199.71	199.71	未进入负面清	否	无	-7.07%
15634	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇3号配电站2#变压器配电变压器	630	51.72	241.16	241.16	未进入负面清	否	无	0.15%
15635	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇4#配电站1#变压器	800	37.74	418.08	418.08	未进入负面清	否	无	6.60%
15636	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇4#配电站2#变压器	800	43.99	368.08	368.08	未进入负面清	否	无	-7.47%
15637	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇4#配电站3#变压器	800	45.62	355.04	355.04	未进入负面清	否	无	-6.43%
15638	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇5#配电站1#变压器	630	38.68	323.32	323.32	未进入负面清	否	无	-3.98%
15639	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇5#配电站2#变压器	800	3.14	694.88	694.88	未进入负面清	否	无	-2.69%
15640	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇6#配电站1#变压器	800	28.15	494.80	494.80	未进入负面清	否	无	7.16%
15641	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇6#配电站2#变压器	800	37.16	422.72	422.72	未进入负面清	否	无	4.88%
15642	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇7#配电站1#变压器	800	30.78	473.76	473.76	未进入负面清	否	无	-6.22%
15643	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变205雅园线	天泉小镇7#配电站2#变压器	800	39.16	406.72	406.72	未进入负面清	否	无	-0.78%
15644	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇8#配电站1#配电变压器	800	10.77	633.84	633.84	未进入负面清	否	无	-7.88%
15645	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇8#配电站2#配电变压器	800	24.46	524.32	524.32	未进入负面清	否	无	9.58%
15646	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇8#配电站3#配电变压器	800	28.94	488.48	488.48	未进入负面清	否	无	-5.07%
15647	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇9#配电站1#配电变压器	630	76.37	85.87	85.87	未进入负面清	否	无	-6.95%
15648	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变112天泉线	天泉小镇9#配电站2#配电变压器	630	81.81	51.60	51.60	未进入负面清	否	无	6.33%
15649	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	武警总队1#配电站1#变压器	630	34.72	348.26	348.26	未进入负面清	否	无	-1.10%
15650	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	武警总队1#配电站2#变压器	630	30.40	375.48	375.48	未进入负面清	否	无	5.33%
15651	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变109万众线	武警总队中心配电站2#变压器	630	49.64	254.27	254.27	未进入负面清	否	无	-2.06%
15652	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓1#配电站1#变压器	630	81.08	56.20	56.20	未进入负面清	否	无	-9.27%
15653	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓1#配电站2#变压器	630	77.80	76.86	76.86	未进入负面清	否	无	-8.62%
15654	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓1#配电站3#变压器	630	57.87	202.42	202.42	未进入负面清	否	无	-7.78%
15655	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓2#配电站1#变压器	630	71.3	117.81	117.81	未进入负面清	否	无	8.63%
15656	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓2#配电站2#变压器	630	38.50	324.45	324.45	未进入负面清	否	无	0.94%
15657	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓3#配电站1#变压器	630	13.81	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	5.36%
15658	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓4#配电站1#变压器	630	86.13	24.38	24.38	未进入负面清	否	无	-6.50%
15659	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓4#配电站2#变压器	630	49.22	256.91	256.91	未进入负面清	否	无	9.18%
15660	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓5#配电站1#变压器	630	87.77	14.05	14.05	未进入负面清	否	无	2.61%
15661	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变202玉浓线	玉浓5#配电站2#变压器	630	65.04	157.25	157.25	未进入负面清	否	无	-1.79%
15662	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓6#配电站1#变压器	630	49.40	255.78	255.78	未进入负面清	否	无	3.44%
15663	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓6#配电站2#变压器	630	79.29	67.47	67.47	未进入负面清	否	无	-4.10%
15664	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓7#配电站1#变压器	630	44.72	285.26	285.26	未进入负面清	否	无	3.95%
15665	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变201康顺线	玉浓7#配电站2#变压器	630	36.31	338.25	338.25	未进入负面清	否	无	3.18%
15666	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	801箱变	630	53.68	228.82	228.82	未进入负面清	否	无	0.71%
15667	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	804箱变	630	74.18	99.67	99.67	未进入负面清	否	无	-4.59%
15668	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	大水1#箱式配电站1#变压器	630	79.34	67.16	67.16	未进入负面清	否	无	-1.55%
15669	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	大水2#箱式配电站1#变压器	630	75.76	89.71	89.71	未进入负面清	否	无	-7.82%
15670	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	场快速路电缆隧道照明1号箱变1#变	630	47.37	268.57	268.57	未进入负面清	否	无	-7.82%

15671	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖601箱变102配电变压器	630	71.12	118.94	118.94	未进入负面清	否	无	-3.12%
15672	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变107北宸线	泡崖八区3#箱式配电站变压器	630	22.23	426.95	426.95	未进入负面清	否	无	8.36%
15673	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变101松江线	泡崖二区1#箱式配电站变压器	630	73.12	106.34	106.34	未进入负面清	否	无	4.22%
15674	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖六区602#箱式配电站变压器	630	85.76	26.71	26.71	未进入负面清	否	无	-9.93%
15675	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖七区2#箱式配电站变压器	630	13.76	480.31	480.31	未进入负面清	否	无	2.50%
15676	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	泡崖七区703箱式配电站变压器	100	55.75	34.25	34.25	未进入负面清	否	无	0.09%
15677	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	泡崖四区1#箱式配电站变压器	630	15.67	468.28	468.28	未进入负面清	否	无	8.62%
15678	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区1#箱式配电站变压器	630	74.61	96.96	96.96	未进入负面清	否	无	-0.39%
15679	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	泡崖五区2#箱式配电站变压器	630	63.70	165.69	165.69	未进入负面清	否	无	-0.09%
15680	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	青山1#箱式配电站变压器	630	7.09	522.33	522.33	未进入负面清	否	无	-2.63%
15681	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	欢乐1#箱式配电站变压器	315	42.77	148.77	148.77	未进入负面清	否	无	6.76%
15682	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	欢乐2#箱式配电站变压器	315	59.67	95.54	95.54	未进入负面清	否	无	-6.57%
15683	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	红塔线泡崖村分14#变压器	315	13.77	240.12	240.12	未进入负面清	否	无	6.28%
15684	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变106宇峰线	华美支17#	80	39.30	40.56	40.56	未进入负面清	否	无	6.03%
15685	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变103金星线	金星线轻工干17# 台	100	30.12	59.88	59.88	未进入负面清	否	无	-9.44%
15686	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变213轻工线	泡崖村分73#台	315	76.68	41.96	41.96	未进入负面清	否	无	7.79%
15687	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变102红塔线	西北路变102红塔线红塔线塑料二支3#台	200	51.95	76.10	76.10	未进入负面清	否	无	3.40%
15688	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变212欢乐线	欢乐线欢乐分7左3#变压器	160	43.54	74.34	74.34	未进入负面清	否	无	3.27%
15689	高新园区供电分公司	西北路66kV变电站	西北路变108玉山线	玉山线构件分8#变压器	50	78.23	5.89	5.89	未进入负面清	否	无	0.23%
15690	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园7#配电站3#变压器	630	13.26	483.46	483.46	未进入负面清	否	无	3.41%
15691	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城2#配电站2#变压器	630	10.70	499.59	499.59	未进入负面清	否	无	0.97%
15692	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城4#配电站1#变压器	630	14.74	474.14	474.14	未进入负面清	否	无	-6.37%
15693	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城4#配电站2#变压器	630	19.22	445.91	445.91	未进入负面清	否	无	-0.68%
15694	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城5#配电站1#变压器	630	12.90	485.73	485.73	未进入负面清	否	无	4.36%
15695	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城5#配电站2#变压器	630	19.86	441.88	441.88	未进入负面清	否	无	-0.65%
15696	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园1#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	8.30%
15697	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园1#配电站2#变压器	630	12.03	491.21	491.21	未进入负面清	否	无	1.69%
15698	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园3#配电站1#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	2.91%
15699	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园3#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-6.16%
15700	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园7#配电站1#变压器	630	17.80	454.86	454.86	未进入负面清	否	无	9.27%
15701	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园7#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-9.41%
15702	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园6#配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	5.54%
15703	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园6#配电站2#变压器	630	10.53	500.66	500.66	未进入负面清	否	无	-6.40%
15704	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	9.13%
15705	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园2#配电站2#变压器	630	10.64	499.97	499.97	未进入负面清	否	无	-0.78%
15706	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园4#配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	-6.37%
15707	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园4#配电站2#变压器	630	17.36	457.63	457.63	未进入负面清	否	无	5.77%
15708	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园5#配电站1#变压器	630	12.57	487.81	487.81	未进入负面清	否	无	7.46%
15709	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园5#配电站2#变压器	630	10.61	500.16	500.16	未进入负面清	否	无	4.64%
15710	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	帝欧花园5#配电站3#变压器	630	9.58	506.65	506.65	未进入负面清	否	无	-0.72%
15711	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀1#配电站2#变压器	630	15.42	469.85	469.85	未进入负面清	否	无	-2.80%
15712	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-5.02%
15713	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀5#配电站1#变压器	630	9.28	508.54	508.54	未进入负面清	否	无	-7.68%
15714	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀5#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	-6.90%
15715	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀3#配电站1#变压器	630	12.57	487.81	487.81	未进入负面清	否	无	3.04%
15716	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀3#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	7.78%

15717	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀4#配电站1#变压器	630	15.36	470.23	470.23	未进入负面清	否	无	-5.13%
15718	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀4#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	5.76%
15719	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀6#配电站1#变压器	630	9.07	509.86	509.86	未进入负面清	否	无	8.30%
15720	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀6#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-3.57%
15721	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城2#配电站1#变压器	630	15.81	467.40	467.40	未进入负面清	否	无	1.94%
15722	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城1#配电站2#变压器	630	11.13	496.88	496.88	未进入负面清	否	无	-6.04%
15723	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城3#配电站2#变压器	630	12.25	489.83	489.83	未进入负面清	否	无	-4.15%
15724	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城3#配电站1#变压器	630	17.55	456.44	456.44	未进入负面清	否	无	9.51%
15725	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	万科锦绣花城1#配电站1#变压器	630	9.88	504.76	504.76	未进入负面清	否	无	6.04%
15726	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀1#配电站1#变压器	630	27.68	392.62	392.62	未进入负面清	否	无	9.79%
15727	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	阳光月秀2#配电站2#变压器	630	15.53	469.16	469.16	未进入负面清	否	无	-4.41%
15728	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	旭辉家墅中心配电站3#配电变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-9.72%
15729	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	旭辉家墅中心配电站1#配电变压器	630	2.00	554.40	554.40	未进入负面清	否	无	4.86%
15730	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变104向阳线	旭辉家墅中心配电站2#配电变压器	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清	否	无	5.24%
15731	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波7#亭1#变压器	500	25.67	321.65	321.65	未进入负面清	否	无	-9.81%
15732	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波7#亭2#变压器	630	23.61	418.25	418.25	未进入负面清	否	无	2.14%
15733	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波1#亭1#变压器	500	59.33	153.35	153.35	未进入负面清	否	无	0.58%
15734	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波1#亭2#变压器	500	57.29	163.55	163.55	未进入负面清	否	无	10.00%
15735	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波2#亭1#变压器	500	49.47	202.65	202.65	未进入负面清	否	无	7.73%
15736	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波2#亭2#变压器	500	45.05	224.75	224.75	未进入负面清	否	无	7.56%
15737	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波4#亭1#变压器	630	48.03	264.40	264.40	未进入负面清	否	无	-1.46%
15738	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石英线绿波4#亭2#变压器	630	22.26	426.75	426.75	未进入负面清	否	无	-7.75%
15739	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波1#箱变配电变压器	630	24.42	413.15	413.15	未进入负面清	否	无	3.71%
15740	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波8#箱变配电变压器	630	17.27	458.20	458.20	未进入负面清	否	无	-0.79%
15741	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波4#亭3#变压器	630	26.58	399.55	399.55	未进入负面清	否	无	-7.33%
15742	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波7#亭3#配电变压器	630	18.35	451.40	451.40	未进入负面清	否	无	-5.94%
15743	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波4#配电变压器	800	21.14	550.85	550.85	未进入负面清	否	无	-2.01%
15744	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	绿波8#箱变配电变压器	630	17.27	458.20	458.20	未进入负面清	否	无	6.98%
15745	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变205石英线	石家沟线前进分2#变压器	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-2.98%
15746	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波8#亭1#变压器	630	17.40	457.35	457.35	未进入负面清	否	无	-0.36%
15747	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波8#亭2#变压器	630	20.24	439.50	439.50	未进入负面清	否	无	9.64%
15748	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波6#亭1#变压器	630	20.37	438.65	438.65	未进入负面清	否	无	1.86%
15749	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波6#亭2#变压器	630	25.37	407.20	407.20	未进入负面清	否	无	4.28%
15750	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波3#亭1#变压器	630	33.19	357.90	357.90	未进入负面清	否	无	-1.91%
15751	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	跃进线绿波3#亭2#变压器	630	22.80	423.35	423.35	未进入负面清	否	无	-3.59%
15752	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波2#箱变配电变压器	630	0.40	564.45	564.45	未进入负面清	否	无	-3.45%
15753	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波9号箱变103配电变压器	630	23.75	417.40	417.40	未进入负面清	否	无	-9.98%
15754	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波8#亭3#变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	8.52%
15755	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波3#亭3#变压器配电变压器	630	26.85	397.85	397.85	未进入负面清	否	无	-4.23%
15756	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波5#变电亭2#变压器	500	0.00	450.00	450.00	未进入负面清	否	无	4.39%
15757	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	绿波3#箱变1#配电变压器	800	13.92	608.65	608.65	未进入负面清	否	无	-7.54%
15758	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变206跃进线	果品线西北路9#箱式开关站103果品线	315	0.27	282.65	282.65	未进入负面清	否	无	-0.91%
15759	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸1#配电站2#变压器	630	7.66	518.74	518.74	未进入负面清	否	无	8.31%
15760	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸1#配电站1#变压器	630	15.50	469.35	469.35	未进入负面清	否	无	-0.69%
15761	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸1#配电站3#变压器	630	14.28	477.04	477.04	未进入负面清	否	无	8.63%
15762	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山5#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-3.34%

15763	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山5#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	8.29%
15764	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山7#配电站2#变压器	630	9.35	508.10	508.10	未进入负面清	否	无	-6.08%
15765	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山3#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-5.59%
15766	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山6#配电站1#变压器	630	7.76	518.11	518.11	未进入负面清	否	无	-1.30%
15767	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山8#配电站2#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-3.38%
15768	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山6#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	4.87%
15769	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山8#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-1.23%
15770	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	石门山3#配电站2#变压器	630	10.95	498.02	498.02	未进入负面清	否	无	-3.67%
15771	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸3#配电站2#变压器	630	18.49	450.51	450.51	未进入负面清	否	无	2.40%
15772	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸3#配电站3#变压器	630	14.63	474.83	474.83	未进入负面清	否	无	-0.33%
15773	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	英伦观邸3#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	9.54%
15774	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	中海天賦山A区2#配电站1#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	-1.70%
15775	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	中海天賦山A区2#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	-1.08%
15776	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	海天賦山B区#2配电站103间隔配电变	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	7.54%
15777	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变207大橡线	海天賦山B区#2配电站104间隔配电变	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	3.53%
15778	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	石门山7#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	5.45%
15779	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣9#配电站A变压器	630	19.93	441.44	441.44	未进入负面清	否	无	5.54%
15780	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园1#配电站2#变压器	400	26.50	254.00	254.00	未进入负面清	否	无	-1.86%
15781	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣6#亭A变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	-5.94%
15782	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸2#配电站2#变压器	630	12.21	490.08	490.08	未进入负面清	否	无	1.55%
15783	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸4#配电站3#变压器	630	4.45	538.97	538.97	未进入负面清	否	无	5.66%
15784	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园3#配电站B变压器	400	20.18	279.28	279.28	未进入负面清	否	无	5.07%
15785	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸2#配电站3#变压器	630	6.91	523.47	523.47	未进入负面清	否	无	-4.35%
15786	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸4#配电站2#变压器	630	25.36	407.23	407.23	未进入负面清	否	无	-2.32%
15787	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸4#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-3.76%
15788	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣6#亭B变压器	630	11.20	496.44	496.44	未进入负面清	否	无	-0.58%
15789	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣7#亭B变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	-9.97%
15790	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园1#配电站1#变压器	400	19.01	283.96	283.96	未进入负面清	否	无	-9.75%
15791	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣7#亭A变压器	630	17.60	456.12	456.12	未进入负面清	否	无	-8.72%
15792	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣8#B变压器	630	21.63	430.73	430.73	未进入负面清	否	无	5.83%
15793	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	粘土线绿波小区5#亭1#变压器	630	24.56	412.30	412.30	未进入负面清	否	无	-5.00%
15794	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	粘土线绿波小区5#亭2#变压器	630	23.21	420.80	420.80	未进入负面清	否	无	-6.65%
15795	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣9#B配电站	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	8.17%
15796	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园3#配电站1#变压器	400	27.08	251.68	251.68	未进入负面清	否	无	2.47%
15797	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园4#亭1#变压器	630	21.65	430.61	430.61	未进入负面清	否	无	-3.93%
15798	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣1#箱变1#变压器	400	11.20	315.20	315.20	未进入负面清	否	无	6.75%
15799	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园4#亭2#变压器	630	8.02	516.47	516.47	未进入负面清	否	无	-0.84%
15800	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园2#亭1#变压器	630	20.14	440.12	440.12	未进入负面清	否	无	-3.19%
15801	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦泉南园2#亭2#变压器	630	18.20	452.34	452.34	未进入负面清	否	无	6.48%
15802	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	警校箱式配电站103配电变压器	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清	否	无	-6.74%
15803	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	绿波小区5#亭3#变压器配电变压器	630	22.80	423.35	423.35	未进入负面清	否	无	-6.93%
15804	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	英伦观邸2#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-7.95%
15805	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	锦绣8#A变压器	630	14.52	475.52	475.52	未进入负面清	否	无	5.36%
15806	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	大橡分17#2号变压器	200	32.80	114.40	114.40	未进入负面清	否	无	0.76%
15807	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	粘土线大橡分19#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	9.19%
15808	高新园区供电分公司	王家沟66kV变电站	王家沟变208粘土线	大橡分17#变压器	200	51.60	76.80	76.80	未进入负面清	否	无	7.84%

15809	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	爱心海岸配电站1#变压器	500	48.82	205.90	205.90	未进入负面清	否	无	3.52%
15810	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城1#配电站1#变压器	630	40.50	311.85	311.85	未进入负面清	否	无	-4.27%
15811	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城1#配电站2#变压器	630	65.34	155.36	155.36	未进入负面清	否	无	-8.81%
15812	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城3#配电站1#变压器	630	9.21	508.98	508.98	未进入负面清	否	无	0.81%
15813	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城3#配电站2#变压器	630	10.27	502.30	502.30	未进入负面清	否	无	9.94%
15814	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城4#配电站1#变压器	630	58.72	197.06	197.06	未进入负面清	否	无	9.11%
15815	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城4#配电站2#变压器	630	43.31	294.15	294.15	未进入负面清	否	无	-6.39%
15816	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城6#配电站1#变压器	630	42.21	301.08	301.08	未进入负面清	否	无	-8.09%
15817	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	北方星城6#配电站2#变压器	630	70.18	124.87	124.87	未进入负面清	否	无	8.64%
15818	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	大连巷1#配电站1#配电变压器	630	28.13	389.78	389.78	未进入负面清	否	无	5.36%
15819	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	大连巷1#配电站2#配电变压器	630	63.12	169.34	169.34	未进入负面清	否	无	-5.69%
15820	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	东小磨1#亭1#变压器	630	56.88	208.66	208.66	未进入负面清	否	无	9.40%
15821	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	东小磨1#亭2#变压器	630	7.33	520.82	520.82	未进入负面清	否	无	-3.96%
15822	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	东小磨2#亭1#变压器	630	25.97	403.39	403.39	未进入负面清	否	无	3.82%
15823	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	东小磨2#亭2#变压器	630	61.19	181.50	181.50	未进入负面清	否	无	-8.49%
15824	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	慧岚园1#配电站1#配电变压器	630	14.14	477.92	477.92	未进入负面清	否	无	5.09%
15825	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	慧岚园1#配电站2#配电变压器	630	33.51	355.89	355.89	未进入负面清	否	无	8.28%
15826	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	慧岚园2#配电站1#配电变压器	630	75.21	93.18	93.18	未进入负面清	否	无	-5.49%
15827	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	慧岚园2#配电站2#配电变压器	630	37.57	330.31	330.31	未进入负面清	否	无	-2.61%
15828	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	慧岚园2#配电站3#配电变压器	630	7.13	522.08	522.08	未进入负面清	否	无	-6.13%
15829	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	假日海岸配电站1#配电变压器	500	58.98	155.10	155.10	未进入负面清	否	无	4.82%
15830	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新1#配电站1#变压器	630	32.53	362.06	362.06	未进入负面清	否	无	5.98%
15831	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新1#配电站2#变压器	630	63.30	168.21	168.21	未进入负面清	否	无	3.44%
15832	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新1#配电站3#变压器	630	61.60	178.92	178.92	未进入负面清	否	无	-2.25%
15833	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新2#配电站1#变压器	630	57.45	205.07	205.07	未进入负面清	否	无	-0.56%
15834	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新2#配电站2#变压器	630	53.31	231.15	231.15	未进入负面清	否	无	2.45%
15835	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新3#配电站1#变压器	630	74.81	95.70	95.70	未进入负面清	否	无	1.03%
15836	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新3#配电站2#变压器	630	64.76	159.01	159.01	未进入负面清	否	无	-0.20%
15837	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新4#配电站1#变压器	630	63.74	165.44	165.44	未进入负面清	否	无	-1.74%
15838	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	金龙三新4#配电站2#变压器	630	42.90	296.73	296.73	未进入负面清	否	无	-9.13%
15839	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	蓝海之星变电亭1#变压器	400	68.90	84.40	84.40	未进入负面清	否	无	7.74%
15840	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	山海逸景配电站1#电变压器	500	52.35	188.25	188.25	未进入负面清	否	无	-6.84%
15841	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨3#亭1#变压器	630	32.92	359.60	359.60	未进入负面清	否	无	8.93%
15842	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨3#亭2#变压器	630	59.66	191.14	191.14	未进入负面清	否	无	-9.76%
15843	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨4#亭1#变压器	630	44.29	287.97	287.97	未进入负面清	否	无	-6.25%
15844	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨4#亭2#变压器	630	74.01	100.74	100.74	未进入负面清	否	无	6.45%
15845	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨5#亭1#变压器	630	45.64	279.47	279.47	未进入负面清	否	无	-3.50%
15846	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨5#亭2#变压器	630	41.80	303.66	303.66	未进入负面清	否	无	5.48%
15847	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	爱心海岸2#配电变压器	630	67.83	139.67	139.67	未进入负面清	否	无	-5.49%
15848	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟1#配电站1#变压器	630	62.46	173.50	173.50	未进入负面清	否	无	-6.34%
15849	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟1#配电站2#变压器	630	68.60	134.82	134.82	未进入负面清	否	无	9.85%
15850	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟1#配电站3#变压器	630	60.16	187.99	187.99	未进入负面清	否	无	-9.00%
15851	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟2#配电站1#变压器	630	72.12	112.64	112.64	未进入负面清	否	无	-2.60%
15852	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟2#配电站2#变压器	630	9.95	504.32	504.32	未进入负面清	否	无	-1.56%
15853	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟2#配电站3#变压器	630	44.08	289.30	289.30	未进入负面清	否	无	-9.81%
15854	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟3#配电站1#变压器	630	9.73	505.70	505.70	未进入负面清	否	无	-0.90%

15855	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟3#配电站2#变压器	630	10.88	498.46	498.46	未进入负面清	否	无	-3.61%
15856	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变112双沟线	双台沟3#配电站3#变压器	630	89.29	4.47	4.47	未进入负面清	否	无	5.22%
15857	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	泰达慧谷产业园区1#配电站1#变压器	630	27.05	396.59	396.59	未进入负面清	否	无	-2.93%
15858	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变103双土甲线	泰达慧谷产业园区1#配电站2#变压器	630	41.69	304.35	304.35	未进入负面清	否	无	-9.29%
15859	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	泰达青筑1号配电站1号变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	5.45%
15860	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	泰达青筑1号配电站2号变压器	400	23.23	267.08	267.08	未进入负面清	否	无	0.38%
15861	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	泰达青筑2号配电站1号变压器	800	28.62	491.04	491.04	未进入负面清	否	无	-7.28%
15862	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变205慧谷线	泰达青筑2号配电站2号变压器	800	33.20	454.40	454.40	未进入负面清	否	无	-3.18%
15863	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	泰达青筑3号配电站1号变压器	800	32.75	458.00	458.00	未进入负面清	否	无	5.96%
15864	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变102泰达线	泰达青筑3号配电站2号变压器	400	30.82	236.72	236.72	未进入负面清	否	无	-1.03%
15865	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	消防支队配电站1#变压器	630	49.88	252.76	252.76	未进入负面清	否	无	9.48%
15866	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨樱桃园配电站1#变压器	630	84.22	36.41	36.41	未进入负面清	否	无	-9.97%
15867	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨樱桃园配电站2#变压器	630	71.88	114.16	114.16	未进入负面清	否	无	8.62%
15868	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	营城三新1#配电站1#变压器	630	14.88	473.26	473.26	未进入负面清	否	无	-9.83%
15869	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变206秀山线	营城三新1#配电站2#变压器	630	73.29	105.27	105.27	未进入负面清	否	无	-5.69%
15870	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	哈连山水居箱变1#变压器	400	57.29	130.84	130.84	未进入负面清	否	无	-7.56%
15871	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	假日海岸箱式配电站S	200	31.72	116.56	116.56	未进入负面清	否	无	0.65%
15872	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	芦雁园1#箱式配电站1#变压器	500	70.96	95.20	95.20	未进入负面清	否	无	4.97%
15873	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	芦雁园2#箱式配电站1#变压器	500	76.94	65.30	65.30	未进入负面清	否	无	4.43%
15874	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线东小磨精品箱变	630	17.01	459.84	459.84	未进入负面清	否	无	9.39%
15875	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双鑫假日海岸箱式配电站配电变压器	630	12.63	487.43	487.43	未进入负面清	否	无	0.63%
15876	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	联想五常箱式配电站变压器	630	12.63	487.43	487.43	未进入负面清	否	无	-2.18%
15877	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨樱桃园箱式配电站	630	87.08	18.40	18.40	未进入负面清	否	无	6.11%
15878	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	拆船2支2#柱上变压器	400	49.71	161.16	161.16	未进入负面清	否	无	-7.48%
15879	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	拆船支10左2#变压器	250	81.16	22.10	22.10	未进入负面清	否	无	-8.15%
15880	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	黑石支6#柱上变压器	630	69.23	130.85	130.85	未进入负面清	否	无	-4.37%
15881	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	红石分1##柱上变压器	100	31.71	58.29	58.29	未进入负面清	否	无	-6.56%
15882	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	红石分37#	630	57.90	202.23	202.23	未进入负面清	否	无	-5.71%
15883	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	红石分87#	200	74.64	30.72	30.72	未进入负面清	否	无	-3.16%
15884	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	红石五支5#柱上变压器	200	26.73	126.55	126.55	未进入负面清	否	无	4.66%
15885	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双土乙线	金龙四支10右3#台	200	35.01	109.98	109.98	未进入负面清	否	无	-7.17%
15886	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双土乙线	金龙四支18#台	200	81.47	17.06	17.06	未进入负面清	否	无	1.79%
15887	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双土乙线	金龙四支2#台	100	33.51	56.49	56.49	未进入负面清	否	无	-9.67%
15888	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变113警校线	警校线红石四支6#	250	46.69	108.28	108.28	未进入负面清	否	无	-8.21%
15889	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	鞠家沟分3#柱上变压器	400	43.19	187.24	187.24	未进入负面清	否	无	-2.34%
15890	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	鞠家沟分55#	400	27.48	250.08	250.08	未进入负面清	否	无	6.61%
15891	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	蓝海支8#柱上变压器	200	81.48	17.04	17.04	未进入负面清	否	无	-4.78%
15892	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	南沟支2#柱上变压器	100	79.90	10.10	10.10	未进入负面清	否	无	4.99%
15893	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	山口支22#台	50	36.59	26.71	26.71	未进入负面清	否	无	-9.02%
15894	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变106双城乙线	双城干17#	100	81.08	8.92	8.92	未进入负面清	否	无	1.80%
15895	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变106双城乙线	双城乙线双城干12#	315	82.02	25.14	25.14	未进入负面清	否	无	3.66%
15896	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变107双黑线	双黑线双黑分17#	100	67.59	22.41	22.41	未进入负面清	否	无	-8.37%
15897	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变107双黑线	双黑线双黑分9#	100	80.09	9.91	9.91	未进入负面清	否	无	8.38%
15898	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨干79#柱上变压器1	400	71.36	74.57	74.57	未进入负面清	否	无	-1.18%
15899	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线双磨干67#	315	34.97	173.34	173.34	未进入负面清	否	无	4.28%
15900	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线小磨二支48#	250	44.01	114.98	114.98	未进入负面清	否	无	1.84%

15901	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线小磨四支6#	200	43.17	93.66	93.66	未进入负面清	否	无	2.14%
15902	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双磨线小磨五支7#	100	55.45	34.55	34.55	未进入负面清	否	无	0.45%
15903	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石干18#柱上变压器	315	23.48	209.54	209.54	未进入负面清	否	无	-7.27%
15904	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石干68#柱上变压器	400	60.00	119.98	119.98	未进入负面清	否	无	4.71%
15905	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双石甲线黑石二支8#	200	64.40	51.20	51.20	未进入负面清	否	无	7.88%
15906	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线红石分37#台	200	67.98	44.03	44.03	未进入负面清	否	无	-5.97%
15907	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线红石分73#变压器	200	60.87	58.26	58.26	未进入负面清	否	无	-3.40%
15908	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线鞠家沟二支8#	200	66.33	47.34	47.34	未进入负面清	否	无	-2.93%
15909	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线鞠家沟支2#	160	68.21	34.86	34.86	未进入负面清	否	无	0.06%
15910	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线鞠家沟支28#	400	70.05	79.80	79.80	未进入负面清	否	无	-6.23%
15911	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线南沟支19#	100	75.32	14.68	14.68	未进入负面清	否	无	-4.83%
15912	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线双石干17左1#	315	16.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	8.90%
15913	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石甲线双石干73左1#	400	82.82	28.72	28.72	未进入负面清	否	无	-9.02%
15914	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石乙线大佛支5右1#柱上变压器	100	76.10	13.90	13.90	未进入负面清	否	无	1.28%
15915	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双石乙线红石分109#	315	47.54	133.75	133.75	未进入负面清	否	无	1.26%
15916	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双石乙线双石干27右1#台	200	56.27	67.46	67.46	未进入负面清	否	无	2.18%
15917	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双石乙线双石干62#	315	6.84	261.95	261.95	未进入负面清	否	无	0.43%
15918	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线红石分3左2	315	48.60	130.41	130.41	未进入负面清	否	无	7.72%
15919	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线双石甲线红石分33#	315	66.64	73.58	73.58	未进入负面清	否	无	9.88%
15920	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线双石甲线鞠家沟支1	100	33.11	56.89	56.89	未进入负面清	否	无	4.03%
15921	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线双石甲线蓝海支7#100	200	55.36	69.28	69.28	未进入负面清	否	无	-7.20%
15922	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变101双石甲线双石甲线蓝海支9#	30	56.74	9.98	9.98	未进入负面清	否	无	3.91%
15923	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变102双石乙线双石干35#	250	31.80	145.50	145.50	未进入负面清	否	无	7.73%
15924	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双土乙线	双台变2#双土乙线双土乙线金龙分18#	30	74	4.80	4.80	未进入负面清	否	无	-8.66%
15925	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变105双城甲线	双台变3#双城甲线双城甲线双城干39#	315	86.06	12.41	12.41	未进入负面清	否	无	-7.46%
15926	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变107双黑线	双台变107双黑线双黑线双台沟分15#	200	48.98	82.04	82.04	未进入负面清	否	无	1.18%
15927	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变107双黑线	双台变107双黑线双黑线双台沟分6#	315	28.80	192.78	192.78	未进入负面清	否	无	-1.46%
15928	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	双台变108双磨线小磨二支19#变台	200	49.36	81.28	81.28	未进入负面清	否	无	0.07%
15929	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变203双石甲线	双台变204双石乙线红石分87#	80	34.61	44.31	44.31	未进入负面清	否	无	7.04%
15930	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双台变204双石乙线鞠家沟二分8#	100	39.61	50.39	50.39	未进入负面清	否	无	1.85%
15931	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变204双石乙线	双台变204双石乙线双石干4#	100	70.48	19.52	19.52	未进入负面清	否	无	7.84%
15932	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双土乙线	双土乙线金龙分16左2#柱上变压器	200	34.04	111.92	111.92	未进入负面清	否	无	4.06%
15933	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变104双土乙线	双土乙线金龙分33#柱上变压器	250	39.84	125.40	125.40	未进入负面清	否	无	3.88%
15934	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	水塘支11左1#柱上变压器	125	82.43	9.46	9.46	未进入负面清	否	无	-8.58%
15935	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	水塘支3#柱上变压器	500	86.60	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	-6.14%
15936	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	水塘支5左2#柱上变压器	315	81.24	27.59	27.59	未进入负面清	否	无	3.89%
15937	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨二支12#柱上变压器	200	48.42	83.16	83.16	未进入负面清	否	无	5.86%
15938	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变108双磨线	小磨五支7#柱上变压器	100	33.26	56.74	56.74	未进入负面清	否	无	-8.35%
15939	高新园区供电分公司	双台66kV变电站	双台变207能源线	新居二分7左1#	315	55.25	109.46	109.46	未进入负面清	否	无	-6.42%
15940	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居1#变电亭1#变压器	630	72.73	108.80	108.80	未进入负面清	否	无	-4.01%
15941	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居1#变电亭2#变压器	630	29.75	379.58	379.58	未进入负面清	否	无	6.44%
15942	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居3#变电亭1#变压器	630	61.78	177.79	177.79	未进入负面清	否	无	8.93%
15943	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居3#变电亭2#变压器	630	41.08	308.20	308.20	未进入负面清	否	无	7.18%
15944	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居3#变电亭3#变压器	630	57.70	203.49	203.49	未进入负面清	否	无	2.68%
15945	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居4#变电亭1#变压器	630	30.82	372.83	372.83	未进入负面清	否	无	0.42%
15946	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居4#变电亭2#变压器	630	79.15	68.36	68.36	未进入负面清	否	无	-2.42%

15947	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居5#变电亭1#变压器	630	19.17	446.23	446.23	未进入负面清	否	无	-2.70%
15948	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居5#变电亭2#变压器	630	70.52	122.72	122.72	未进入负面清	否	无	-3.61%
15949	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	军油线驿城新居5#变电亭3#变压器	630	37.36	331.63	331.63	未进入负面清	否	无	-3.90%
15950	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑1#配电站1#配电变压器	630	73.78	102.19	102.19	未进入负面清	否	无	-9.65%
15951	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑1#配电站2#配电变压器	630	19.01	447.22	447.22	未进入负面清	否	无	-6.96%
15952	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑2#配电站1#配电变压器	800	22.05	543.60	543.60	未进入负面清	否	无	-1.22%
15953	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑2#配电站2#配电变压器	800	80.47	76.22	76.22	未进入负面清	否	无	-9.65%
15954	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑3#配电站1#配电变压器	800	30.41	476.74	476.74	未进入负面清	否	无	-6.78%
15955	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑3#配电站2#配电变压器	800	22.61	539.12	539.12	未进入负面清	否	无	-6.76%
15956	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑4#配电站1#配电变压器	630	77.15	80.93	80.93	未进入负面清	否	无	7.51%
15957	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑4#配电站2#配电变压器	630	32.10	364.76	364.76	未进入负面清	否	无	-6.58%
15958	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑5#配电站1#配电变压器	630	37.72	329.39	329.39	未进入负面清	否	无	2.15%
15959	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑5#配电站2#配电变压器	630	16.49	463.10	463.10	未进入负面清	否	无	1.07%
15960	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑6#配电站1#配电变压器	630	19.42	444.67	444.67	未进入负面清	否	无	-9.04%
15961	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧城玖筑6#配电站2#配电变压器	630	24.99	409.56	409.56	未进入负面清	否	无	-5.39%
15962	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山1#配电站1#配电变压器	800	32.70	458.37	458.37	未进入负面清	否	无	-8.19%
15963	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山1#配电站2#配电变压器	800	68.10	175.23	175.23	未进入负面清	否	无	2.78%
15964	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山1#配电站3#配电变压器	800	36.29	429.70	429.70	未进入负面清	否	无	-8.87%
15965	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山3#配电站1#配电变压器	800	57.06	263.49	263.49	未进入负面清	否	无	8.42%
15966	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山3#配电站2#配电变压器	800	42.43	380.53	380.53	未进入负面清	否	无	-4.27%
15967	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山5#配电站1#配电变压器	800	35.57	435.41	435.41	未进入负面清	否	无	3.92%
15968	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	牧雲山5#配电站2#配电变压器	800	60.37	237.06	237.06	未进入负面清	否	无	-2.63%
15969	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新1#配电站1#配电变压器	800	60.10	239.20	239.20	未进入负面清	否	无	4.76%
15970	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新1#配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	7.17%
15971	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新2#配电站1#配电变压器	800	6.20	670.40	670.40	未进入负面清	否	无	-8.48%
15972	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新2#配电站2#配电变压器	800	26.29	509.68	509.68	未进入负面清	否	无	1.82%
15973	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗三新3#配电站2#配电变压器	800	15.08	599.36	599.36	未进入负面清	否	无	7.64%
15974	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居2#变电亭1#变压器	630	49.90	252.63	252.63	未进入负面清	否	无	-5.81%
15975	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居2#变电亭2#变压器	630	86.62	21.29	21.29	未进入负面清	否	无	-6.99%
15976	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居2#变电亭3#变压器	630	69.96	126.25	126.25	未进入负面清	否	无	-7.98%
15977	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居6#亭1#变压器	630	78.44	72.83	72.83	未进入负面清	否	无	0.68%
15978	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居6#亭2#变压器	630	18.32	451.58	451.58	未进入负面清	否	无	4.98%
15979	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居7#亭1#变压器	630	28.63	386.63	386.63	未进入负面清	否	无	0.04%
15980	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	驿城新居7#亭2#变压器	630	58.61	197.76	197.76	未进入负面清	否	无	8.33%
15981	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸1号配电站1#变压器	400	42.09	191.64	191.64	未进入负面清	否	无	-0.74%
15982	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸1号配电站2#变压器	800	55.82	273.44	273.44	未进入负面清	否	无	-0.04%
15983	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸2号配电站1#变压器	400	65.03	99.88	99.88	未进入负面清	否	无	0.34%
15984	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸2号配电站2#变压器	400	70.85	76.60	76.60	未进入负面清	否	无	4.79%
15985	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸4#配电站1#配电变压器	630	5.36	533.23	533.23	未进入负面清	否	无	-3.84%
15986	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸4#配电站2#配电变压器	630	38.87	322.12	322.12	未进入负面清	否	无	-2.87%
15987	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸5#配电站1#配电变压器	630	28.67	386.38	386.38	未进入负面清	否	无	9.02%
15988	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	中海凤凰熙岸5#配电站2#配电变压器	630	51.48	242.68	242.68	未进入负面清	否	无	-4.75%
15989	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	北甸二分19左1#	315	82.03	25.11	25.11	未进入负面清	否	无	4.16%
15990	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	北甸二分25#	100	68.85	21.15	21.15	未进入负面清	否	无	-6.13%
15991	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	北甸二分3右1#柱上变压器	100	57.40	32.60	32.60	未进入负面清	否	无	-3.38%
15992	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	后牧甲线沙岗二支6#变压器	100	54.05	35.95	35.95	未进入负面清	否	无	-0.48%

15993	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	后牧乙线沙岗干56#	100	44.54	45.46	45.46	未进入负面清	否	无	-8.21%
15994	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	后牧乙线沙岗干63#	315	60.95	91.51	91.51	未进入负面清	否	无	-8.66%
15995	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变210沙牧乙线	鸡场线北甸分18#	100	29.40	60.60	60.60	未进入负面清	否	无	6.41%
15996	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变210沙牧乙线	鸡场线北甸分26	100	45.53	44.47	44.47	未进入负面清	否	无	2.10%
15997	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	鸡场线沙岗分20#	250	35.28	136.80	136.80	未进入负面清	否	无	-7.07%
15998	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	沙岗二分10#柱上变压器	315	82.20	24.57	24.57	未进入负面清	否	无	5.19%
15999	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗二分7#柱上变压器	100	76.90	13.10	13.10	未进入负面清	否	无	-4.15%
16000	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	沙岗分26#柱上变压器	315	31.01	185.82	185.82	未进入负面清	否	无	7.12%
16001	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	沙岗分3#柱上变压器	315	39.21	159.99	159.99	未进入负面清	否	无	4.05%
16002	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变112沙牧甲线	沙岗分4左5#柱上变压器	315	46.89	135.80	135.80	未进入负面清	否	无	-4.61%
16003	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗干32#柱上变压器	100	62.25	27.75	27.75	未进入负面清	否	无	3.29%
16004	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗干51右1#柱上变压器(1)	30	43.49	13.95	13.95	未进入负面清	否	无	-3.58%
16005	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	沙岗干61#柱上变压器	200	45.23	89.54	89.54	未进入负面清	否	无	6.16%
16006	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	沙岗干64左3#	315	49.81	126.60	126.60	未进入负面清	否	无	7.92%
16007	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	沙岗干80左3#柱上变压器	100	77.35	12.65	12.65	未进入负面清	否	无	6.82%
16008	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	沙岗三支3#	100	31.52	58.48	58.48	未进入负面清	否	无	3.87%
16009	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变105后牧乙线	营叉线沙岗二分14#变台	200	43.74	92.52	92.52	未进入负面清	否	无	-6.90%
16010	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	永福支17右1#	50	86.86	1.57	1.57	未进入负面清	否	无	-8.13%
16011	高新园区供电分公司	沙岗66kV变电站	沙岗变104后牧甲线	永福支6右1#	80	87.41	2.07	2.07	未进入负面清	否	无	-2.14%
16012	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	116#配电站1#变压器	500	76.40	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-9.28%
16013	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	116#配电站2#变压器	500	89.88	0.60	0.60	未进入负面清	否	无	5.63%
16014	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	得乐1#配电站1#变压器	100	40.94	49.06	49.06	未进入负面清	否	无	-8.35%
16015	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	得乐1#配电站2#变压器	100	37.01	52.99	52.99	未进入负面清	否	无	-3.09%
16016	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	得乐2#配电站1#配电变压器	630	12.29	489.57	489.57	未进入负面清	否	无	8.82%
16017	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	得乐2#配电站2#配电变压器	630	10.32	501.98	501.98	未进入负面清	否	无	-5.73%
16018	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	得乐2#配电站3#配电变压器	630	28.25	389.03	389.03	未进入负面清	否	无	3.72%
16019	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园2#配电站1#变压器	800	6.75	666.00	666.00	未进入负面清	否	无	8.19%
16020	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园2#配电站2#变压器	800	6.96	664.32	664.32	未进入负面清	否	无	-3.37%
16021	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园4#配电站1#配电变压器	800	14.34	605.28	605.28	未进入负面清	否	无	-0.53%
16022	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园4#配电站2#配电变压器	800	41.06	391.52	391.52	未进入负面清	否	无	6.43%
16023	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园6#配电站1#配电变压器	800	49.82	321.44	321.44	未进入负面清	否	无	9.75%
16024	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园6#配电站2#配电变压器	800	36.36	429.12	429.12	未进入负面清	否	无	-6.01%
16025	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园8#配电站1#变压器	630	38.53	324.26	324.26	未进入负面清	否	无	2.80%
16026	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变107革润线	朗润园8#配电站2#变压器	630	46.05	276.89	276.89	未进入负面清	否	无	-4.18%
16027	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	镇中街变电亭1#变压器	630	84.78	32.89	32.89	未进入负面清	否	无	-0.59%
16028	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	镇中街变电亭2#变压器	630	67.52	141.62	141.62	未进入负面清	否	无	-6.26%
16029	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	镇中街变电亭3#变压器	630	46.58	273.55	273.55	未进入负面清	否	无	9.66%
16030	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会1#配电站1#变压器	800	45.02	359.84	359.84	未进入负面清	否	无	8.87%
16031	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会1#配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	0.42%
16032	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会3#配电站1#变压器	630	22.59	424.68	424.68	未进入负面清	否	无	-1.16%
16033	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会3#配电站2#变压器	630	79.47	66.34	66.34	未进入负面清	否	无	5.01%
16034	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会3#配电站3#变压器	630	48.74	259.94	259.94	未进入负面清	否	无	-6.08%
16035	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会5#配电站1#变压器	630	48.31	262.65	262.65	未进入负面清	否	无	-7.22%
16036	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会5#配电站2#变压器	630	75.78	89.59	89.59	未进入负面清	否	无	0.68%
16037	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会5#配电站3#变压器	630	71.74	115.04	115.04	未进入负面清	否	无	3.05%
16038	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会7#配电站1#变压器	630	65.61	153.66	153.66	未进入负面清	否	无	-7.15%

16039	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会7#配电站2#变压器	630	48.70	260.19	260.19	未进入负面清	否	无	3.52%
16040	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	公园都会7#配电站3#变压器	630	54.59	223.08	223.08	未进入负面清	否	无	9.60%
16041	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山干36左2#箱变	630	70.63	122.03	122.03	未进入负面清	否	无	2.88%
16042	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	中革分2#局属箱式配电站配变压器	200	6.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	5.65%
16043	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变111棋盘线	铁革镇堡居民箱式配电站1#配电变	50	50.17	19.92	19.92	未进入负面清	否	无	2.98%
16044	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	玻农分24#柱上变压器	200	82.18	15.64	15.64	未进入负面清	否	无	-8.54%
16045	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	玻农分45#变压器	160	85.97	6.45	6.45	未进入负面清	否	无	-1.59%
16046	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	玻农分9#台S 柱上变压器	315	42.39	149.97	149.97	未进入负面清	否	无	5.20%
16047	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	玻农支10右2#变压器	100	34.22	55.78	55.78	未进入负面清	否	无	7.96%
16048	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	采石分8#变压器	50	46.69	21.66	21.66	未进入负面清	否	无	-1.41%
16049	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变205辛乙线	革辛干5右1#柱上变压器	315	24.74	205.57	205.57	未进入负面清	否	无	6.96%
16050	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	革镇堡线中革干59#变压器	315	78.09	37.52	37.52	未进入负面清	否	无	3.95%
16051	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	后革二支2左1#变压器	200	46.42	87.16	87.16	未进入负面清	否	无	-9.67%
16052	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	后革二支6#台S	250	45.47	111.33	111.33	未进入负面清	否	无	-8.60%
16053	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	后革三分6#变压器	200	71.72	36.56	36.56	未进入负面清	否	无	-6.35%
16054	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	后革三支2右1#台	30	37.22	15.83	15.83	未进入负面清	否	无	-2.89%
16055	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	后革五分3#变压器	100	88.83	1.17	1.17	未进入负面清	否	无	5.40%
16056	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	后革支13#台S 柱上变压器	250	74.47	38.83	38.83	未进入负面清	否	无	-8.16%
16057	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	后革支6右2#变压器	160	42.82	75.49	75.49	未进入负面清	否	无	-7.52%
16058	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变110磊热甲线	磊革甲线范家沟分29右1#变台	100	80.73	9.27	9.27	未进入负面清	否	无	5.36%
16059	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	磊革乙线后革二分支4左1#变压器	200	84.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	6.53%
16060	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山干50#变台	250	67.41	56.48	56.48	未进入负面清	否	无	-3.66%
16061	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山干21#变压器	100	81.34	8.66	8.66	未进入负面清	否	无	-8.97%
16062	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山干26#变压器	315	22.48	212.69	212.69	未进入负面清	否	无	9.56%
16063	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山干37#变台	200	50.02	79.96	79.96	未进入负面清	否	无	-4.12%
16064	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变202磊山线	磊山线磊山干43#变台	50	33.46	28.27	28.27	未进入负面清	否	无	2.45%
16065	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变111棋盘线	棋盘线亿华干3#台	100	82.12	7.88	7.88	未进入负面清	否	无	-2.99%
16066	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	天华线磊山干32#变压器	50	48.40	20.80	20.80	未进入负面清	否	无	-2.87%
16067	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变108天华线	天华线麦花分15#变压器	160	15.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-7.74%
16068	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥二分4	100	43.46	46.54	46.54	未进入负面清	否	无	-3.62%
16069	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥二分4#柱上变压器	100	46.16	43.84	43.84	未进入负面清	否	无	7.24%
16070	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥分14#变压器	100	56.52	33.48	33.48	未进入负面清	否	无	-7.98%
16071	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥分14#柱上变压器	100	39.20	50.80	50.80	未进入负面清	否	无	3.75%
16072	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	污泥分32#变压器	160	73.05	27.12	27.12	未进入负面清	否	无	3.62%
16073	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧二分13#台	250	49.05	102.38	102.38	未进入负面清	否	无	8.05%
16074	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧二分4右1#变压器	315	23.35	209.95	209.95	未进入负面清	否	无	-2.14%
16075	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧干129#变压器	200	82.23	15.54	15.54	未进入负面清	否	无	9.98%
16076	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧干42左4#变	30	38.18	15.55	15.55	未进入负面清	否	无	-9.57%
16077	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	五轧干42左4#台2#柱上变压器	100	87.31	2.69	2.69	未进入负面清	否	无	-9.47%
16078	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	五轧线玻农分15#台	50	84.97	2.52	2.52	未进入负面清	否	无	5.63%
16079	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	五轧线羊圈村分14#台	100	88.87	1.13	1.13	未进入负面清	否	无	5.14%
16080	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	五轧线羊圈村分3右1#台	200	42.41	95.18	95.18	未进入负面清	否	无	-4.23%
16081	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干26#变台	315	22.58	212.37	212.37	未进入负面清	否	无	-1.75%
16082	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干32左1柱上变压器	100	33.15	56.85	56.85	未进入负面清	否	无	-8.19%
16083	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变208前泥线	夏家河干43左1#柱上变压器	100	77.98	12.02	12.02	未进入负面清	否	无	-6.98%
16084	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干49右1柱上变压器	250	81.77	20.58	20.58	未进入负面清	否	无	8.13%

16085	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干65#柱上变压器	200	26.01	127.98	127.98	未进入负面清	否	无	7.07%
16086	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河干88左1#柱上-变压器	100	21.41	68.59	68.59	未进入负面清	否	无	0.06%
16087	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河线夏家河干19右8#变压器	200	56.79	66.42	66.42	未进入负面清	否	无	-1.38%
16088	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	夏家河线夏家河干8#变压器	100	72.38	17.62	17.62	未进入负面清	否	无	-8.49%
16089	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	羊圈村分14#变压器	100	38.42	51.58	51.58	未进入负面清	否	无	-9.80%
16090	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	羊圈村分23右2#变压器	160	43.33	74.67	74.67	未进入负面清	否	无	5.72%
16091	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变210大水线	羊圈村分31#变压器	100	32.87	57.13	57.13	未进入负面清	否	无	-9.77%
16092	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	羊圈村三分9#变压器	160	41.04	78.34	78.34	未进入负面清	否	无	9.93%
16093	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变103五轧线	羊圈村四分10#柱上变压器	630	63.80	165.06	165.06	未进入负面清	否	无	-1.82%
16094	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	中革分15#变压器	200	44.18	91.64	91.64	未进入负面清	否	无	9.35%
16095	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变109夏家河线	中革分2#柱上变压器	80	62.19	22.25	22.25	未进入负面清	否	无	-4.30%
16096	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干12#变压器	315	41.16	153.85	153.85	未进入负面清	否	无	4.94%
16097	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干21#变压器	200	82.72	14.56	14.56	未进入负面清	否	无	-9.21%
16098	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干30#柱上变压器	200	50.46	79.09	79.09	未进入负面清	否	无	8.85%
16099	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干36左1#变压器	630	35.35	344.30	344.30	未进入负面清	否	无	-8.60%
16100	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干36左1#柱上变压器	250	39.86	125.35	125.35	未进入负面清	否	无	-1.71%
16101	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干42#变压器	250	74.51	38.73	38.73	未进入负面清	否	无	-2.61%
16102	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干42#柱上变压器	315	70	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	-4.65%
16103	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干45#变压器	200	38.99	102.02	102.02	未进入负面清	否	无	3.46%
16104	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变106北方线	中革干47右3#变压器	250	42.25	119.38	119.38	未进入负面清	否	无	-6.74%
16105	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干51右3#变压器	160	55.20	55.68	55.68	未进入负面清	否	无	0.18%
16106	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干68#变压器	160	80.77	14.77	14.77	未进入负面清	否	无	6.41%
16107	高新园区供电分公司	前进变66kV变电站	前进变204革镇堡线	中革干68#柱上变压器	315	79.58	32.82	32.82	未进入负面清	否	无	-6.63%
16108	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园1#箱式配电站变压器	630	30.18	376.87	376.87	未进入负面清	否	无	3.89%
16109	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园2#箱式配电站变压器	630	19.46	444.40	444.40	未进入负面清	否	无	9.71%
16110	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园3#箱式配电站变压器	630	41.38	306.31	306.31	未进入负面清	否	无	-9.77%
16111	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园4#箱式配电站变压器	630	85.29	29.67	29.67	未进入负面清	否	无	-9.42%
16112	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园5#箱式配电站变压器	630	9.84	505.01	505.01	未进入负面清	否	无	7.53%
16113	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盛园6#箱式配电站变压器	630	31.61	367.86	367.86	未进入负面清	否	无	4.59%
16114	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋盘村分12#变压器	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	7.35%
16115	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋新乙线茶叶沟分14#台	200	63.60	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	-4.72%
16116	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋新乙线棋盘村分11左4#变压器	200	36.05	107.90	107.90	未进入负面清	否	无	-8.15%
16117	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋新乙线棋盘村分25#柱上变压器	200	58.25	63.50	63.50	未进入负面清	否	无	9.58%
16118	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变202棋新乙线	棋新乙线渔政二支4#变压器	100	37.98	52.02	52.02	未进入负面清	否	无	9.43%
16119	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	55#配电站1#变压器	630	33.30	357.21	357.21	未进入负面清	否	无	1.18%
16120	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	55#配电站2#变压器	630	81.72	52.16	52.16	未进入负面清	否	无	6.14%
16121	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	大山分19#变压器	100	49.43	40.57	40.57	未进入负面清	否	无	3.56%
16122	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	金鹏线中革干124间1#变压器	100	80.89	9.11	9.11	未进入负面清	否	无	-9.97%
16123	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	两眼井支17#柱上变压器	200	25.10	129.80	129.80	未进入负面清	否	无	7.42%
16124	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	两眼井支1箱左1#变压器	100	82.02	7.98	7.98	未进入负面清	否	无	2.26%
16125	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	两眼井支3#变压器	315	81.59	26.49	26.49	未进入负面清	否	无	-6.70%
16126	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	棋盘干46#变压器	100	49.21	40.79	40.79	未进入负面清	否	无	2.83%
16127	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	棋盘变201棋新甲线棋盘干78#变压器	100	77.00	13.00	13.00	未进入负面清	否	无	-4.03%
16128	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	棋盘干18#变压器	200	48.40	83.20	83.20	未进入负面清	否	无	9.09%
16129	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变201棋新甲线	棋新甲线中革干142#台	100	45.03	44.97	44.97	未进入负面清	否	无	0.44%
16130	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居1#配电站1#变压器	630	66.83	145.97	145.97	未进入负面清	否	无	-9.51%

16131	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居1#配电站2#变压器	630	17.92	454.10	454.10	未进入负面清	否	无	9.78%
16132	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居3#配电站1#变压器	630	72.13	112.58	112.58	未进入负面清	否	无	9.71%
16133	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居3#配电站2#变压器	630	6.45	526.37	526.37	未进入负面清	否	无	3.69%
16134	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居4#配电站1#变压器	630	66.11	150.51	150.51	未进入负面清	否	无	1.70%
16135	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居4#配电站2#变压器	630	58.63	197.63	197.63	未进入负面清	否	无	8.47%
16136	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居6#配电站1#配电变压器	630	73.97	100.99	100.99	未进入负面清	否	无	-2.22%
16137	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居6#配电站2#配电变压器	630	40.72	310.46	310.46	未进入负面清	否	无	-2.75%
16138	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居8#配电站1#配电变压器	630	75.96	88.45	88.45	未进入负面清	否	无	-9.96%
16139	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	棋盘新居8#配电站2#配电变压器	630	78.95	69.62	69.62	未进入负面清	否	无	0.76%
16140	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	迎客线航空园箱变	630	24.64	411.77	411.77	未进入负面清	否	无	-9.86%
16141	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变108新居线	磊辛乙线前单分5右3#台	200	47.55	84.90	84.90	未进入负面清	否	无	8.44%
16142	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府2#配电站1#配电变压器	800	30.25	478.00	478.00	未进入负面清	否	无	3.20%
16143	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府2#配电站2#配电变压器	800	78.09	95.28	95.28	未进入负面清	否	无	2.85%
16144	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府4#配电站1#配电变压器	800	45.42	356.64	356.64	未进入负面清	否	无	-0.81%
16145	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府4#配电站2#配电变压器	800	44.83	361.36	361.36	未进入负面清	否	无	8.00%
16146	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府6#配电站1#配电变压器	800	77.94	96.48	96.48	未进入负面清	否	无	-9.74%
16147	高新园区供电分公司	棋盘66kV变电站	棋盘变105棋运甲线	中航华府6#配电站2#配电变压器	800	73.15	134.80	134.80	未进入负面清	否	无	-6.75%
16148	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变102海洋线	河口工业小区1#配电站1#变压器	630	22.25	426.83	426.83	未进入负面清	否	无	6.02%
16149	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变102海洋线	河口工业小区1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-8.05%
16150	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变102海洋线	河口工业小区1#配电站4#变压器	630	13.51	481.89	481.89	未进入负面清	否	无	-5.17%
16151	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变102海洋线	河口工业小区1#配电站3#变压器	630	23.75	417.38	417.38	未进入负面清	否	无	6.74%
16152	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录学生公寓配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-2.33%
16153	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口4#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-4.37%
16154	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区3#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-2.63%
16155	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城5#配电站1#变压器	630	6.09	528.63	528.63	未进入负面清	否	无	1.49%
16156	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区5#配电站4#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	5.42%
16157	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区4#配电站2#变压器	630	13.56	481.57	481.57	未进入负面清	否	无	0.60%
16158	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	七贤岭2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-3.73%
16159	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城5#配电站3#变压器	630	16.31	464.25	464.25	未进入负面清	否	无	-8.40%
16160	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城2#配电站1#变压器	630	48.31	262.65	262.65	未进入负面清	否	无	3.63%
16161	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-2.16%
16162	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城3#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-1.48%
16163	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城3#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	9.04%
16164	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-7.84%
16165	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城1#配电站3#变压器	630	22.56	424.87	424.87	未进入负面清	否	无	-1.44%
16166	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口4#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	9.33%
16167	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口4#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	9.53%
16168	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区2#配电站1#变压器	630	44.23	288.35	288.35	未进入负面清	否	无	-5.00%
16169	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-8.36%
16170	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区4#配电站1#变压器	630	16.85	460.85	460.85	未进入负面清	否	无	-7.85%
16171	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口1#配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	2.32%
16172	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口1#配电站2#变压器	630	67.20	143.64	143.64	未进入负面清	否	无	-2.44%
16173	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口1#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	5.29%
16174	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口1#配电站4#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-5.15%
16175	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-9.29%
16176	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口3#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-5.55%

16177	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口3#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-1.34%
16178	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	七贤岭2#配电站1#变压器	630	24.56	412.30	412.30	未进入负面清	否	无	4.28%
16179	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区5#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	7.83%
16180	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区5#配电站1#变压器	630	45.41	280.92	280.92	未进入负面清	否	无	-8.00%
16181	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	3.88%
16182	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-0.22%
16183	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录学生公寓配电站1#变压器	630	21.92	428.90	428.90	未进入负面清	否	无	-6.32%
16184	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	华录学生公寓配电站2#变压器	630	52.70	234.99	234.99	未进入负面清	否	无	-3.32%
16185	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口3#箱式配电站1#变压器	315	11.20	248.22	248.22	未进入负面清	否	无	0.66%
16186	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-8.40%
16187	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城5#配电站2#变压器	630	13.89	479.49	479.49	未进入负面清	否	无	-3.21%
16188	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	龙海滨城1#配电站1#变压器	630	21.98	428.53	428.53	未进入负面清	否	无	0.32%
16189	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区3#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	1.58%
16190	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变103高家线	河口工业小区5#配电站3#变压器	630	33.41	356.52	356.52	未进入负面清	否	无	0.97%
16191	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变105园区线	名仕智慧谷中心配电站3#变压器	800	9.80	641.60	641.60	未进入负面清	否	无	1.96%
16192	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变105园区线	雯君庭中心配电站3#变压器	800	9.17	646.64	646.64	未进入负面清	否	无	1.50%
16193	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变105园区线	家豪新都2#配电站103配电变压器	630	22.04	428.15	428.15	未进入负面清	否	无	-8.01%
16194	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变105园区线	家豪新都2#配电站104配电变压器	630	21.53	431.36	431.36	未进入负面清	否	无	-4.96%
16195	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦3#配电站1#变压器	800	11.43	628.56	628.56	未进入负面清	否	无	9.26%
16196	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦3#配电站2#变压器	800	18.95	568.40	568.40	未进入负面清	否	无	5.92%
16197	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦1#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	7.87%
16198	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦1#配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	4.00%
16199	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦3#配电站3#变压器	800	21.29	549.68	549.68	未进入负面清	否	无	-1.54%
16200	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	三星大厦1#配电站2#变压器	800	37.20	422.40	422.40	未进入负面清	否	无	5.04%
16201	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	宏都峰景1#配电站1#变压器	630	14.09	478.23	478.23	未进入负面清	否	无	-6.35%
16202	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	宏都峰景1#配电站2#变压器	630	17.47	456.94	456.94	未进入负面清	否	无	-6.42%
16203	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日1#配电站1#变压器	630	58.30	199.71	199.71	未进入负面清	否	无	-10.00%
16204	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日1#配电站3#变压器	630	55.23	219.05	219.05	未进入负面清	否	无	5.92%
16205	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日2#配电站1#变压器	800	26.39	508.88	508.88	未进入负面清	否	无	2.32%
16206	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日2#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	-0.33%
16207	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日2#配电站3#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	2.17%
16208	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	菁英汇配电站1#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	5.50%
16209	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	菁英汇配电站2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	-9.39%
16210	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	菁英汇中心配电站1#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	-8.64%
16211	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	宏都峰景中心配电站1#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-1.32%
16212	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	君海阁中心配电站1#变压器	800	12.27	621.84	621.84	未进入负面清	否	无	-3.50%
16213	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	君海阁中心配电站2#变压器	800	5.57	675.44	675.44	未进入负面清	否	无	5.11%
16214	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变108硅谷线	硅谷假日1#配电站2#变压器	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	-7.89%
16215	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	御府山海观#1配电站1#配电变压器	800	8.40	652.80	652.80	未进入负面清	否	无	-8.85%
16216	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	御府山海观#1配电站2#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-9.92%
16217	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	御府山海观#1配电站3#配电变压器	800	7.30	661.60	661.60	未进入负面清	否	无	4.00%
16218	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	星海彼岸1#配电站1#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	3.14%
16219	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	星海彼岸1#配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	5.24%
16220	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	星海彼岸2#配电站1#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-3.87%
16221	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	星海彼岸2#配电站2#配电变压器	800	9.37	645.04	645.04	未进入负面清	否	无	-2.92%
16222	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	滨海大都会1#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	9.19%

16223	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变109中海线	滨海大都会1#配电站2#变压器	630	11.68	493.42	493.42	未进入负面清	否	无	5.20%
16224	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	硅谷箱式配电站1#变压器	200	10.20	159.60	159.60	未进入负面清	否	无	4.36%
16225	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	七贤岭6#箱式变电站1#变压器	200	23.40	133.20	133.20	未进入负面清	否	无	8.15%
16226	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	士海一家2#配电站1#变压器	630	63.30	168.21	168.21	未进入负面清	否	无	-1.18%
16227	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	士海一家1#配电站1#变压器	630	15.79	467.52	467.52	未进入负面清	否	无	-5.14%
16228	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	士海一家1#配电站2#变压器	630	17.17	458.83	458.83	未进入负面清	否	无	9.73%
16229	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	士海一家2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	2.49%
16230	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	凌水湾支2#变台柱上变压器	250	1.10	222.25	222.25	未进入负面清	否	无	-5.71%
16231	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	凌水桥二分5#	100	6.60	83.40	83.40	未进入负面清	否	无	2.51%
16232	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变201杨树沟线	凌水桥二分2#变台	200	6.60	166.80	166.80	未进入负面清	否	无	4.70%
16233	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变202轻工线	凌水桥1#配电站1#变压器	630	8.58	512.95	512.95	未进入负面清	否	无	0.93%
16234	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变202轻工线	凌水桥1#配电站2#变压器	630	7.74	518.24	518.24	未进入负面清	否	无	3.11%
16235	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变202轻工线	凌水桥1#配电站3#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	8.48%
16236	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院2#配电站1#变压器	630	40.47	312.04	312.04	未进入负面清	否	无	-3.88%
16237	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院2#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	2.19%
16238	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院2#配电站3#变压器	630	41.17	307.63	307.63	未进入负面清	否	无	4.40%
16239	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院3#配电站1#变压器	630	18.36	451.33	451.33	未进入负面清	否	无	-1.59%
16240	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院3#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	2.62%
16241	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院1#配电站1#变压器	800	61.76	225.92	225.92	未进入负面清	否	无	4.53%
16242	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变205刘家线	海院1#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-6.56%
16243	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大有文园中心配电站3#变压器	800	13.42	612.64	612.64	未进入负面清	否	无	9.76%
16244	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大有文园3#配电站1#变压器	630	12.19	490.20	490.20	未进入负面清	否	无	2.66%
16245	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大有文园3#配电站3#变压器	630	11.48	494.68	494.68	未进入负面清	否	无	1.35%
16246	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	哈佛世纪2#配电站2#变压器	630	17.93	454.04	454.04	未进入负面清	否	无	-3.50%
16247	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	哈佛世纪3#配电站1#变压器	630	11.39	495.24	495.24	未进入负面清	否	无	-3.15%
16248	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	哈佛世纪2#配电站1#变压器	630	33.26	357.46	357.46	未进入负面清	否	无	4.36%
16249	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	哈佛世纪3#配电站2#变压器	630	26.98	397.03	397.03	未进入负面清	否	无	5.06%
16250	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大有青春公社中心配电站2#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-8.43%
16251	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大有青春公社#2配电站1#配电变压器	800	11.05	631.60	631.60	未进入负面清	否	无	-1.87%
16252	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大有青春公社#2配电站2#配电变压器	800	4.62	683.04	683.04	未进入负面清	否	无	7.59%
16253	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大湖山语6#配电站1#变压器	800	14.45	604.40	604.40	未进入负面清	否	无	-8.77%
16254	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大湖山语6#配电站2#变压器	800	20.83	553.40	553.40	未进入负面清	否	无	-3.70%
16255	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大湖山语7#配电站1#变压器	800	14.24	606.10	606.10	未进入负面清	否	无	7.74%
16256	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大湖山语7#配电站2#变压器	800	14.03	607.80	607.80	未进入负面清	否	无	0.70%
16257	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大湖山语7#配电站3#变压器	800	14.03	607.80	607.80	未进入负面清	否	无	-5.64%
16258	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	坦城2#配电站103配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-0.79%
16259	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	坦城2#配电站104配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-6.46%
16260	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	坦城2#配电站105配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-6.23%
16261	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大有文园3#配电站2#变压器	630	25.09	408.93	408.93	未进入负面清	否	无	9.39%
16262	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	凌奥街中心配电站1#配电变压器	630	32.25	363.85	363.85	未进入负面清	否	无	7.10%
16263	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大湖山语3#配电站2#配电变压器	800	33.60	451.20	451.20	未进入负面清	否	无	-7.81%
16264	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	学仕名府中心配电站3#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-0.34%
16265	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大湖山语3#配电站1#配电变压器	800	36.89	424.88	424.88	未进入负面清	否	无	-1.28%
16266	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变208大潮线	大有青春公社#2配电站3#配电变压器	800	3.97	688.24	688.24	未进入负面清	否	无	-7.79%
16267	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变209腾飞乙线	龙湖天琅中心配电站2#配电变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-7.93%
16268	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变209腾飞乙线	龙湖天琅2#配电站1#配电变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	4.21%

16269	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变209腾飞乙线	龙湖天琅2#配电站2#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-1.12%
16270	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变209腾飞乙线	龙湖天琅2#配电站3#配电变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	0.44%
16271	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园2#配电站3#变压器	630	25.39	407.04	407.04	未进入负面清	否	无	5.32%
16272	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园2#配电站1#变压器	630	23.10	421.47	421.47	未进入负面清	否	无	-7.89%
16273	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	第八区2#配电站2#变压器	800	17.17	582.64	582.64	未进入负面清	否	无	1.79%
16274	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园4#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-3.71%
16275	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园4#配电站1#变压器	630	22.40	425.88	425.88	未进入负面清	否	无	2.01%
16276	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园2#配电站2#变压器	630	29.26	382.66	382.66	未进入负面清	否	无	-2.96%
16277	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	第八区2#配电站1#变压器	800	14.20	606.40	606.40	未进入负面清	否	无	-0.36%
16278	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园4#配电站3#变压器	630	35.28	344.74	344.74	未进入负面清	否	无	-6.77%
16279	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园6#配电站1#配电变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-6.17%
16280	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园6#配电站2#配电变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清	否	无	-6.70%
16281	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	诺德滨海花园6#配电站3#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	-3.04%
16282	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变210谷歌线	船舶设计中心配电站2#变压器	800	12.67	618.64	618.64	未进入负面清	否	无	9.09%
16283	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	奥泰2#配电站1#变压器	800	11.93	624.56	624.56	未进入负面清	否	无	-8.03%
16284	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	柏悦国际中心配电站3#变压器	800	10.71	634.32	634.32	未进入负面清	否	无	1.63%
16285	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	柏悦国际中心配电站2#变压器	800	18.82	569.44	569.44	未进入负面清	否	无	0.74%
16286	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	东盛启城中心配电站2#变压器	800	6.90	664.80	664.80	未进入负面清	否	无	-3.44%
16287	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	奥泰2#配电站3#变压器	800	13.12	615.04	615.04	未进入负面清	否	无	-6.43%
16288	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	浦项道中心配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	6.12%
16289	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸5#配电站2#变压器	800	17.34	581.28	581.28	未进入负面清	否	无	-2.93%
16290	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸5#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	4.13%
16291	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	浦项道3#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-4.15%
16292	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	浦项道3#配电站2#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	1.35%
16293	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭3#配电站3#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	2.47%
16294	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭2#配电站1#变压器	630	26.40	400.68	400.68	未进入负面清	否	无	2.07%
16295	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭2#配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-3.29%
16296	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭2#配电站3#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-0.64%
16297	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭3#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	2.84%
16298	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸3#配电站1#变压器	800	15.47	596.24	596.24	未进入负面清	否	无	-3.19%
16299	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	芝麻街中心配电站2#变压器	800	15.31	597.52	597.52	未进入负面清	否	无	9.36%
16300	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸3#配电站2#变压器	800	20.43	556.56	556.56	未进入负面清	否	无	0.63%
16301	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	奥泰2#配电站2#变压器	800	19.58	563.36	563.36	未进入负面清	否	无	-0.75%
16302	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸6#配电站2#配电变压器	1000	10.00	800.00	800.00	未进入负面清	否	无	3.19%
16303	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海紫御观邸6#配电站1#配电变压器	1000	8.00	820.00	820.00	未进入负面清	否	无	1.12%
16304	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变211奥泰线	中海华庭3#配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-5.87%
16305	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	E人国际中心配电站3#变压器	800	14.61	603.12	603.12	未进入负面清	否	无	4.87%
16306	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	昊宇山海湾中心配电站2#配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	-8.44%
16307	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	新沃金融中心配电站3#配电变压器	500	1.62	441.90	441.90	未进入负面清	否	无	-6.21%
16308	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	七贤贡院#2配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	5.78%
16309	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	七贤贡院#2配电站2#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-3.38%
16310	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	七贤贡院#2配电站3#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	4.77%
16311	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	航天科研中心配电站2#变压器	500	11.20	394.00	394.00	未进入负面清	否	无	-9.15%
16312	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	航天科技2#配电站1#变压器	630	0.11	566.31	566.31	未进入负面清	否	无	-4.58%
16313	高新园区供电分公司	七贤岭66kV变电站	七贤岭变212置业乙线	航天科技2#配电站2#变压器	630	0.05	566.69	566.69	未进入负面清	否	无	-3.15%
16314	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园1#配电站1#变压器	630	14.34	476.66	476.66	未进入负面清	否	无	5.77%

16315	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园2#配电站1#变压器	630	21.41	432.12	432.12	未进入负面清	否	无	-1.32%
16316	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园中心配电站1#变压器	800	13.41	612.72	612.72	未进入负面清	否	无	4.07%
16317	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园1#配电站2#变压器	630	7.44	520.13	520.13	未进入负面清	否	无	-4.68%
16318	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园中心配电站2#变压器	800	12.60	619.20	619.20	未进入负面清	否	无	3.78%
16319	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有文园2#配电站2#变压器	630	8.81	511.50	511.50	未进入负面清	否	无	9.44%
16320	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	哈佛世纪1#配电站2#变压器	630	18.68	449.32	449.32	未进入负面清	否	无	9.74%
16321	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	哈佛世纪1#配电站3#变压器	630	16.04	465.95	465.95	未进入负面清	否	无	-7.00%
16322	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	哈佛世纪1#配电站1#变压器	630	17.36	457.63	457.63	未进入负面清	否	无	1.73%
16323	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	学仕名府中心配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	7.82%
16324	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社中心配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-4.88%
16325	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社中心配电站3#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-6.70%
16326	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社#1配电站2#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	4.95%
16327	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社#1配电站3#配电变压器	800	7.02	663.84	663.84	未进入负面清	否	无	2.47%
16328	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大有青春公社#1配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-9.07%
16329	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语5#配电站1#变压器	800	22.39	540.88	540.88	未进入负面清	否	无	-5.63%
16330	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语5#配电站2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	-0.91%
16331	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语4#配电站1#变压器	800	11.58	627.35	627.35	未进入负面清	否	无	8.08%
16332	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	学仕名府中心配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-8.99%
16333	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语1#配电站1#配电变压器	800	40.80	393.60	393.60	未进入负面清	否	无	-5.07%
16334	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语1#配电站2#配电变压器	800	38.54	411.68	411.68	未进入负面清	否	无	4.28%
16335	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语2#配电站1#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	1.11%
16336	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语2#配电站2#配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	0.79%
16337	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	大湖山语4#配电站2#变压器	800	31.45	468.40	468.40	未进入负面清	否	无	5.94%
16338	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变105头道沟线	凌奥街中心配电站2#配电变压器	630	1.21	559.35	559.35	未进入负面清	否	无	-0.62%
16339	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园4#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-2.10%
16340	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园3#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-6.61%
16341	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园3#配电站2#变压器	630	34.20	351.54	351.54	未进入负面清	否	无	4.33%
16342	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园3#配电站3#变压器	630	21.50	431.55	431.55	未进入负面清	否	无	-2.01%
16343	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园4#配电站1#变压器	630	42.06	302.02	302.02	未进入负面清	否	无	-3.62%
16344	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园4#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-3.97%
16345	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园5#配电站1#变压器	630	47.05	270.59	270.59	未进入负面清	否	无	-4.05%
16346	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园5#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-4.52%
16347	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	壹品漫谷1#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-1.60%
16348	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	壹品漫谷3#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-0.38%
16349	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	壹品漫谷3#配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-6.73%
16350	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园6#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	2.66%
16351	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园6#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	2.76%
16352	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园6#配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	8.47%
16353	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园8#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-6.24%
16354	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园8#配电站3#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-4.34%
16355	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	座山沟分20#箱变103配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	4.55%
16356	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有恬园8#配电站2#变压器	630	17.50	456.75	456.75	未进入负面清	否	无	1.78%
16357	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	座山沟分3#变台	200	22.80	134.40	134.40	未进入负面清	否	无	1.21%
16358	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	大有干36#柱上变压器	250	34.40	139.00	139.00	未进入负面清	否	无	5.87%
16359	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	座山沟分19#变台	200	35.40	109.20	109.20	未进入负面清	否	无	2.25%
16360	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变107恬园线	座山沟分26#柱上变压器	200	26.40	127.20	127.20	未进入负面清	否	无	-9.30%

16361	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园4#配电站2#变压器	630	26.57	399.61	399.61	未进入负面清	否	无	-4.27%
16362	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山2#配电站2#变压器	630	13.20	483.84	483.84	未进入负面清	否	无	-4.29%
16363	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山2#配电站1#变压器	630	13.30	483.21	483.21	未进入负面清	否	无	-4.22%
16364	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山2#配电站3#变压器	630	19.75	442.58	442.58	未进入负面清	否	无	3.66%
16365	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山4#配电站1#变压器	800	13.33	613.36	613.36	未进入负面清	否	无	6.57%
16366	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山4#配电站3#变压器	800	17.40	580.80	580.80	未进入负面清	否	无	-6.09%
16367	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	暖山4#配电站2#变压器	800	7.83	657.36	657.36	未进入负面清	否	无	4.14%
16368	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园2#配电站1#变压器	630	15.93	466.64	466.64	未进入负面清	否	无	-9.08%
16369	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园中心配电站2#变压器	630	28.29	388.77	388.77	未进入负面清	否	无	1.25%
16370	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园2#配电站2#变压器	630	9.22	508.91	508.91	未进入负面清	否	无	6.87%
16371	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	叠锦园4#配电站1#变压器	630	14.74	474.14	474.14	未进入负面清	否	无	6.94%
16372	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	安邦2#配电站1#配电变压器	630	3.33	546.02	546.02	未进入负面清	否	无	-1.55%
16373	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变203暖山线	安邦2#配电站2#配电变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	-5.94%
16374	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	阳光润城1#配电站2#变压器	630	17.73	455.30	455.30	未进入负面清	否	无	6.60%
16375	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	阳光润城2#配电站1#变压器	800	18.13	574.96	574.96	未进入负面清	否	无	8.31%
16376	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	阳光润城1#配电站1#变压器	630	16.25	464.63	464.63	未进入负面清	否	无	-5.93%
16377	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	泊林映山配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-8.15%
16378	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	我爱我家配电站2#变压器	800	15.19	598.48	598.48	未进入负面清	否	无	3.73%
16379	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城2#配电站1#配电站	630	16.68	461.92	461.92	未进入负面清	否	无	3.02%
16380	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城2#配电站2#变压器	630	13.81	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-9.31%
16381	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城3#配电站1#变压器	800	17.66	578.72	578.72	未进入负面清	否	无	-6.54%
16382	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城4#配电站1#变压器	800	18.31	573.52	573.52	未进入负面清	否	无	-7.71%
16383	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城4#配电站2#变压器	800	12.65	618.80	618.80	未进入负面清	否	无	6.81%
16384	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	我爱我家配电站1#变压器	800	13.28	613.76	613.76	未进入负面清	否	无	-3.17%
16385	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城1#配电站103配电变压器	630	9.09	509.73	509.73	未进入负面清	否	无	-1.31%
16386	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城1#配电站104配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-2.16%
16387	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	翡翠春城3#配电站2#变压器	800	10.78	633.76	633.76	未进入负面清	否	无	4.22%
16388	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	阳光润城2#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	1.80%
16389	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	美利山配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-3.63%
16390	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	美利山配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	2.80%
16391	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	泊林映山配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-9.12%
16392	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	悦澜山配电站1#配电变压器	630	4.00	541.80	541.80	未进入负面清	否	无	-5.88%
16393	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	悦澜山配电站2#配电变压器	630	2.00	554.40	554.40	未进入负面清	否	无	9.22%
16394	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	悦澜山配电站3#配电变压器	630	4.00	541.80	541.80	未进入负面清	否	无	-8.99%
16395	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居1#配电站1#配电变压器	800	4.80	681.60	681.60	未进入负面清	否	无	-2.42%
16396	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居1#配电站2#配电变压器	800	2.40	700.80	700.80	未进入负面清	否	无	-7.28%
16397	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居2#配电站1#配电变压器	800	4.80	681.60	681.60	未进入负面清	否	无	8.10%
16398	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居2#配电站2#配电变压器	800	2.40	700.80	700.80	未进入负面清	否	无	8.78%
16399	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变205万林线	富春山居2#配电站3#配电变压器	800	2.40	700.80	700.80	未进入负面清	否	无	-6.80%
16400	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸1#配电站2#变压器	800	18.89	568.88	568.88	未进入负面清	否	无	9.76%
16401	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	芝麻街1#配电站1#变压器	800	8.70	650.40	650.40	未进入负面清	否	无	-2.95%
16402	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸1#配电站1#变压器	800	8.60	651.20	651.20	未进入负面清	否	无	-9.99%
16403	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰3#配电站2#变压器	800	12.26	621.92	621.92	未进入负面清	否	无	3.03%
16404	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	东盛启城1#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	6.86%
16405	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	东盛启城中心配电站1#变压器	800	9.71	642.32	642.32	未进入负面清	否	无	-1.53%
16406	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸2#配电站2#变压器	800	16.38	588.96	588.96	未进入负面清	否	无	-3.75%

16407	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	柏悦国际中心配电站1#变压器	800	10.73	634.16	634.16	未进入负面清	否	无	-6.62%
16408	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰1#配电站1#变压器	800	19.23	566.16	566.16	未进入负面清	否	无	8.38%
16409	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰1#配电站2#变压器	800	17.15	582.80	582.80	未进入负面清	否	无	1.30%
16410	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰3#配电站1#变压器	800	12.16	622.72	622.72	未进入负面清	否	无	0.93%
16411	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道1#配电站2#变压器	800	8.57	651.44	651.44	未进入负面清	否	无	-9.02%
16412	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道1#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	8.41%
16413	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道2#配电站1#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	5.17%
16414	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道2#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	8.12%
16415	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	芝麻街1#配电站2#变压器	800	14.33	605.36	605.36	未进入负面清	否	无	-6.95%
16416	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海华庭1#配电站2#变压器	800	8.64	650.88	650.88	未进入负面清	否	无	-8.24%
16417	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海华庭1#配电站1#变压器	630	12.78	486.49	486.49	未进入负面清	否	无	0.02%
16418	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸1#配电站3#变压器	800	20.21	558.32	558.32	未进入负面清	否	无	-5.24%
16419	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	芝麻街中心配电站1#变压器	800	9.46	644.32	644.32	未进入负面清	否	无	-6.89%
16420	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸4#配电站103变压器	800	14.90	600.80	600.80	未进入负面清	否	无	2.22%
16421	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	浦项道中心配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	8.31%
16422	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	奥泰1#配电站3#变压器	800	111.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	5.68%
16423	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸2#配电站1#变压器	630	14.76	474.01	474.01	未进入负面清	否	无	4.18%
16424	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	东盛启城1#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-6.72%
16425	高新园区供电分公司	庙岭变66kV变电站	庙岭变208翰林线	中海紫御观邸4#配电站104变压器	800	23.32	533.44	533.44	未进入负面清	否	无	-9.74%
16426	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	逸林派配电站1#变压器	630	19.29	445.47	445.47	未进入负面清	否	无	7.15%
16427	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	绿色家园中心配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	1.17%
16428	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	阳光水岸2#配电站1#变压器	630	11.90	492.03	492.03	未进入负面清	否	无	-4.37%
16429	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	阳光水岸2#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	5.71%
16430	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	水映西山1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-1.95%
16431	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利7#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	4.80%
16432	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利2#配电站1#变压器	630	16.82	461.03	461.03	未进入负面清	否	无	-7.91%
16433	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利6#配电站1#变压器	630	27.61	393.06	393.06	未进入负面清	否	无	-1.32%
16434	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利7#配电站1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清	否	无	-5.62%
16435	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利2#配电站2#变压器	630	10.56	500.47	500.47	未进入负面清	否	无	-5.41%
16436	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利10#配电站1#配电变压器	800	14.88	600.96	600.96	未进入负面清	否	无	-2.45%
16437	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	保利10#配电站2#配电变压器	800	10.13	638.96	638.96	未进入负面清	否	无	1.37%
16438	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	阳光水岸2#配电站3#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-4.38%
16439	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	逸林派配电站2#变压器	630	18.10	452.97	452.97	未进入负面清	否	无	-6.03%
16440	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	水映西山2#配电站1#变压器	630	16.10	465.57	465.57	未进入负面清	否	无	6.27%
16441	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变102林语线	水映西山1#配电站1#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-7.90%
16442	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红南西亭B变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-3.76%
16443	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	魏塘沟亭A变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	0.50%
16444	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红南西亭C变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	7.22%
16445	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	魏塘沟亭B变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-0.02%
16446	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园1#亭1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	-7.07%
16447	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园1#亭2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	3.58%
16448	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园1#亭3#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	-8.90%
16449	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园2#配电站1#变压器	630	18.73	449.00	449.00	未进入负面清	否	无	-3.65%
16450	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗花园2#配电站2#变压器	630	25.30	407.61	407.61	未进入负面清	否	无	3.61%
16451	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园1#亭1#变压器	630	60.59	185.28	185.28	未进入负面清	否	无	6.74%
16452	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园1#亭2#变压器	630	37.57	330.31	330.31	未进入负面清	否	无	-0.55%

16453	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园1#亭3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	7.56%
16454	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园2#配电站1#变压器	630	25.30	407.61	407.61	未进入负面清	否	无	-4.93%
16455	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	兴达花园2#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	0.77%
16456	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	水苑居配电站2#变压器	630	13.61	481.26	481.26	未进入负面清	否	无	7.82%
16457	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	水苑居配电站1#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清	否	无	2.87%
16458	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红旗小学配电站1#变压器	630	12.23	489.95	489.95	未进入负面清	否	无	-9.70%
16459	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	红南西配电站A变压器配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	9.26%
16460	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	张家干30间1#柱上变压器	315	15.60	234.36	234.36	未进入负面清	否	无	-3.42%
16461	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变107祥和线	头道沟三分1#变压器	100	69.60	20.40	20.40	未进入负面清	否	无	7.90%
16462	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥街1#亭A变压器	630	44.24	288.29	288.29	未进入负面清	否	无	-9.83%
16463	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥街1#亭B变压器	630	37.98	327.73	327.73	未进入负面清	否	无	-0.34%
16464	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥3#亭2#变压器	630	10.54	500.60	500.60	未进入负面清	否	无	7.07%
16465	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居1#亭1#变压器	630	15.85	467.15	467.15	未进入负面清	否	无	9.89%
16466	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居1#亭2#变压器	630	18.23	452.15	452.15	未进入负面清	否	无	8.59%
16467	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居2#亭1#变压器	630	15.92	466.70	466.70	未进入负面清	否	无	-2.05%
16468	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居2#亭2#变压器	630	19.31	445.35	445.35	未进入负面清	否	无	-1.30%
16469	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居3#亭1#变压器	630	33.66	354.94	354.94	未进入负面清	否	无	1.87%
16470	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居3#亭2#变压器	630	2.89	548.79	548.79	未进入负面清	否	无	0.47%
16471	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园3#亭1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-5.79%
16472	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园3#亭2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-4.92%
16473	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园4#配电站1#变压器	630	17.40	457.38	457.38	未进入负面清	否	无	-7.10%
16474	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园4#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-6.78%
16475	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	湾家花园亭1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	5.58%
16476	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	湾家花园亭2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	8.41%
16477	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品1#亭1#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-6.16%
16478	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品1#亭2#变压器	800	6.33	669.36	669.36	未进入负面清	否	无	3.90%
16479	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品1#亭3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	7.01%
16480	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥3#亭1#变压器	630	38.15	326.66	326.66	未进入负面清	否	无	-3.10%
16481	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品2#亭1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-4.31%
16482	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	红旗派出所亭A变压器	630	27.14	396.02	396.02	未进入负面清	否	无	7.05%
16483	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥街2#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-1.79%
16484	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	吉祥街2#配电站2#变压器	500	68.80	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	-3.44%
16485	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	兴达花园4#配电站3#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	1.12%
16486	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	依山居3#亭3#变压器	630	10.69	499.65	499.65	未进入负面清	否	无	-0.01%
16487	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	红旗派出所亭B变压器	630	15.90	466.83	466.83	未进入负面清	否	无	8.39%
16488	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变108红东线	西街晶品2#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-7.23%
16489	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	乐家1#配电站3#变压器	630	9.72	505.76	505.76	未进入负面清	否	无	-0.06%
16490	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	乐家2#配电站1#变压器	800	17.20	582.40	582.40	未进入负面清	否	无	9.12%
16491	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园亭1#变压器	630	8.35	514.40	514.40	未进入负面清	否	无	1.97%
16492	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园亭2#变压器	630	17.10	459.27	459.27	未进入负面清	否	无	0.34%
16493	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园1#配电站1#变压器	630	16.37	463.87	463.87	未进入负面清	否	无	-7.86%
16494	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园1#配电站2#变压器	630	18.71	449.13	449.13	未进入负面清	否	无	-5.82%
16495	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园2#配电站1#变压器	630	34.97	346.69	346.69	未进入负面清	否	无	-5.29%
16496	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园2#亭2#变压器	630	11.23	496.25	496.25	未进入负面清	否	无	6.21%
16497	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园3#配电站1#变压器	630	18.83	448.37	448.37	未进入负面清	否	无	-9.80%
16498	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园4#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-4.72%

16499	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园4#亭2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-4.31%
16500	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园5#配电站1#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清	否	无	-1.08%
16501	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园5#配电站2#变压器	630	13.35	482.90	482.90	未进入负面清	否	无	0.72%
16502	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园6#配电站1#变压器	630	16.62	462.29	462.29	未进入负面清	否	无	1.31%
16503	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园6#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-8.58%
16504	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠锦园1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	5.44%
16505	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠锦园3#配电站1#变压器	630	19.45	444.47	444.47	未进入负面清	否	无	7.40%
16506	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠锦园1#配电站1#变压器	630	23.38	419.71	419.71	未进入负面清	否	无	-7.68%
16507	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	乐家1#配电站1#配电站	630	14.83	473.57	473.57	未进入负面清	否	无	-2.71%
16508	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	乐家1#配电站2#变压器	630	14.97	472.69	472.69	未进入负面清	否	无	-0.89%
16509	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山1#配电站2#变压器	630	13.46	482.20	482.20	未进入负面清	否	无	7.77%
16510	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山3#配电站1#变压器	630	12.88	485.86	485.86	未进入负面清	否	无	4.06%
16511	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山3#配电站3#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-1.52%
16512	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山3#配电站2#变压器	630	17.90	454.23	454.23	未进入负面清	否	无	-2.43%
16513	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山1#配电站3#变压器	630	12.73	486.80	486.80	未进入负面清	否	无	-8.24%
16514	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠翠线红凌桥箱变	630	13.80	480.06	480.06	未进入负面清	否	无	8.89%
16515	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	峦泉宇庭7#箱式配电站1#变压器	630	8.02	516.47	516.47	未进入负面清	否	无	3.17%
16516	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	峦泉宇庭8#箱式配电站变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	-4.28%
16517	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	峦泉宇庭2#箱式配电站变压器	630	11.34	495.56	495.56	未进入负面清	否	无	3.11%
16518	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园4#亭3#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	4.58%
16519	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园5#配电站3#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	5.27%
16520	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠锦园中心配电站1#变压器	630	15.48	469.48	469.48	未进入负面清	否	无	-9.86%
16521	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	峦泉宇庭9#箱式配电站变压器	630	7.16	521.89	521.89	未进入负面清	否	无	-5.34%
16522	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	峦泉宇庭1#箱式配电站变压器	630	10.61	500.16	500.16	未进入负面清	否	无	-7.16%
16523	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	暖山1#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-1.14%
16524	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	叠锦园3#配电站2#变压器	630	14.89	473.19	473.19	未进入负面清	否	无	3.98%
16525	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园2#亭3#变压器	630	19.82	442.13	442.13	未进入负面清	否	无	3.55%
16526	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	安邦1#配电站1#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-1.33%
16527	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	安邦1#配电站2#配电变压器	630	6.65	525.11	525.11	未进入负面清	否	无	7.35%
16528	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变109叠翠线	亲亲家园3#配电站2#变压器	630	15.12	471.74	471.74	未进入负面清	否	无	-0.20%
16529	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林映山云岳2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-9.45%
16530	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林映山云岳2#配电站2#变压器	630	11.70	493.29	493.29	未进入负面清	否	无	-4.25%
16531	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林映山云岳1#配电站1#	630	13.81	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-8.25%
16532	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄2#亭2#变压器	630	18.02	453.47	453.47	未进入负面清	否	无	-2.78%
16533	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄1#亭1#变压器	630	22.21	427.08	427.08	未进入负面清	否	无	-3.10%
16534	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄1#亭2#变压器	630	18.06	453.22	453.22	未进入负面清	否	无	3.33%
16535	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林和山2#配电站1#变压器	630	16.95	460.22	460.22	未进入负面清	否	无	-5.56%
16536	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线泊林和山1#配电站1#变压器	630	20.04	440.75	440.75	未进入负面清	否	无	7.63%
16537	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林和山1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-5.55%
16538	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线泊林阳光2#亭1#变压器	630	27.48	393.88	393.88	未进入负面清	否	无	-0.98%
16539	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林阳光2#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	7.17%
16540	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄5#亭1#变压器	630	17.60	456.12	456.12	未进入负面清	否	无	-8.99%
16541	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄5#亭2#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清	否	无	2.47%
16542	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄4#亭1#变压器	630	21.60	430.92	430.92	未进入负面清	否	无	-7.75%
16543	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄4#亭2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	-6.08%
16544	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄4#亭3#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	8.32%

16545	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄3#亭1#变压器	630	14.71	474.33	474.33	未进入负面清	否	无	3.27%
16546	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄2#亭1#变压器	630	14.10	478.17	478.17	未进入负面清	否	无	5.33%
16547	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林映山云岳1#配电站2#	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清	否	无	-3.83%
16548	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线红凌路2#箱变	315	14.40	238.14	238.14	未进入负面清	否	无	-2.77%
16549	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	柏林阳光1#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	9.28%
16550	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线红凌路1#箱变	315	23.98	207.96	207.96	未进入负面清	否	无	-1.73%
16551	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金宝线红凌街箱变	200	49.16	81.68	81.68	未进入负面清	否	无	-1.70%
16552	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	峦泉宇庭3#箱式配电站变压器	630	8.36	514.33	514.33	未进入负面清	否	无	-5.29%
16553	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	峦泉宇庭6#箱式配电站1#变压器	630	8.10	515.97	515.97	未进入负面清	否	无	-5.18%
16554	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	峦泉宇庭5#箱式配电站1#变压器	630	15.31	470.55	470.55	未进入负面清	否	无	1.99%
16555	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	君悦晟景配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-5.96%
16556	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	君悦晟景配电站104配电变压器	800	7.34	661.28	661.28	未进入负面清	否	无	7.97%
16557	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	经纬配电站B变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	3.79%
16558	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	柏林阳光1#亭1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-4.32%
16559	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	柏林阳光1#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-5.00%
16560	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	峦泉宇庭4#箱式配电站变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-8.13%
16561	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	经纬配电站A变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.66%
16562	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	叠翠山庄3#亭2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	5.01%
16563	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	金柳路2#箱式配电站配电变压器	200	0.64	178.72	178.72	未进入负面清	否	无	-1.34%
16564	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	泊林和山2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-8.64%
16565	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变110金宝线	峦泉宇庭1#箱式开关站102右1#变台	200	3.00	174.00	174.00	未进入负面清	否	无	-8.40%
16566	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	红柳线都源2#配电站2#变压器	630	31.67	367.48	367.48	未进入负面清	否	无	-8.32%
16567	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源1#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-1.46%
16568	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	西郊闲庭配电站1#变压器	630	11.26	496.06	496.06	未进入负面清	否	无	1.41%
16569	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	西郊闲庭配电站2#变压器	630	20.24	439.49	439.49	未进入负面清	否	无	-2.48%
16570	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	红柳线都源2#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	1.02%
16571	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源1#配电站1#变压器	630	15.21	471.18	471.18	未进入负面清	否	无	3.82%
16572	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	红柳线都源2#配电站3#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	8.58%
16573	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源3#配电站2#变压器	630	10.19	502.80	502.80	未进入负面清	否	无	5.19%
16574	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源2#配电站2#变压器	630	13.02	484.97	484.97	未进入负面清	否	无	1.57%
16575	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源3#配电站3#变压器	630	17.09	459.33	459.33	未进入负面清	否	无	-5.63%
16576	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源3#配电站1#变压器	630	14.53	475.46	475.46	未进入负面清	否	无	9.44%
16577	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	连海金源2#配电站1#变压器	630	10.35	501.80	501.80	未进入负面清	否	无	7.10%
16578	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	都源1#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	4.79%
16579	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	都源1#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-1.54%
16580	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	西府御堂中心配电站1#配电变压器	800	2.02	703.87	703.87	未进入负面清	否	无	-7.13%
16581	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变112红柳线	西府御堂中心配电站2#配电变压器	800	1.01	711.94	711.94	未进入负面清	否	无	2.47%
16582	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷#配电站3#变压器	630	7.20	521.64	521.64	未进入负面清	否	无	-5.36%
16583	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中海御湖4#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	1.19%
16584	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体2#配电站1#变压器	630	14.39	476.34	476.34	未进入负面清	否	无	8.55%
16585	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体1#配电站1#变压器	630	13.97	478.99	478.99	未进入负面清	否	无	-7.01%
16586	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷8#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-2.56%
16587	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷8#配电站2#变压器	630	31.42	369.05	369.05	未进入负面清	否	无	-5.44%
16588	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体3#配电站2#变压器	630	17.31	457.95	457.95	未进入负面清	否	无	8.39%
16589	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷5#配电站103变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	5.94%
16590	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体3#配电站1#变压器	630	25.81	404.40	404.40	未进入负面清	否	无	0.86%

16591	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷3#配电站2#变压器	630	7.85	517.55	517.55	未进入负面清	否	无	5.06%
16592	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体1#配电站3#变压器	630	13.30	483.21	483.21	未进入负面清	否	无	-4.78%
16593	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷9#配电站2#变压器	630	13.56	481.57	481.57	未进入负面清	否	无	8.77%
16594	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷9#配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-1.94%
16595	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷2#配电站2#变压器	800	2.83	697.36	697.36	未进入负面清	否	无	7.25%
16596	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中海御湖4#亭1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	0.15%
16597	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷2#配电站3#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	5.66%
16598	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷4#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	4.97%
16599	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷4#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-6.98%
16600	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷1#配电站105变压器	630	12.01	491.34	491.34	未进入负面清	否	无	5.88%
16601	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷7#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-1.92%
16602	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	云水线溪之谷2#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-1.35%
16603	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷6#配电站104变压器	630	26.40	400.68	400.68	未进入负面清	否	无	-4.81%
16604	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷1#配电站104变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	8.44%
16605	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷6#配电站103变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	-1.42%
16606	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷1#配电站105变压器	630	27.25	395.30	395.30	未进入负面清	否	无	-4.37%
16607	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷1#配电站103变压器	630	21.60	430.92	430.92	未进入负面清	否	无	9.78%
16608	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中海御湖2#亭1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	1.25%
16609	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体6#配电站103变压器	630	21.02	434.57	434.57	未进入负面清	否	无	8.51%
16610	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中海御湖2#亭2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-6.68%
16611	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体6#配电站104变压器	630	25.41	406.92	406.92	未进入负面清	否	无	6.68%
16612	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷9#配电站3#变压器	630	8.96	510.55	510.55	未进入负面清	否	无	3.34%
16613	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大檀溪郡#1配电站#1配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	8.62%
16614	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大檀溪郡#3配电站#1配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	2.20%
16615	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大檀溪郡#2配电站#1配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-8.44%
16616	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大檀溪郡#1配电站#2配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	9.58%
16617	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大檀溪郡#2配电站#2配电变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	4.87%
16618	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	恒大檀溪郡#3配电站#2配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-2.49%
16619	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体5#配电站1#配电变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清	否	无	-3.20%
16620	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体5#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	5.60%
16621	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体5#配电站3#配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	1.10%
16622	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体2#配电站2#变压器	630	15.29	470.67	470.67	未进入负面清	否	无	-4.79%
16623	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷5#配电站104变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	3.49%
16624	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	溪之谷3#配电站1#变压器	630	15.01	472.44	472.44	未进入负面清	否	无	7.67%
16625	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体1#配电站2#变压器	630	9.09	509.73	509.73	未进入负面清	否	无	-3.07%
16626	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	中体3#配电站3#变压器	630	13.41	482.52	482.52	未进入负面清	否	无	-5.17%
16627	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	金柳路1#箱式配电站配电变压器	315	12.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	4.95%
16628	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	成园线柳树村支34#	50	18.75	35.63	35.63	未进入负面清	否	无	-9.91%
16629	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	柳树村支44#柱上变压器	315	35.80	170.73	170.73	未进入负面清	否	无	-8.55%
16630	高新园区供电分公司	马栏66kV变电站	马栏变212云水线	成园线柳树村支27#	100	17.10	72.90	72.90	未进入负面清	否	无	-6.51%
16631	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	保利和府#3配电站1#配电变压器	800	55.03	279.73	279.73	未进入负面清	否	无	7.96%
16632	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	保利和府#3配电站2#配电变压器	800	62.38	220.93	220.93	未进入负面清	否	无	0.32%
16633	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	保利和府#3配电站3#配电变压器	800	74.70	122.37	122.37	未进入负面清	否	无	7.98%
16634	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号1#配电站1#变压器	630	39.60	317.52	317.52	未进入负面清	否	无	-8.13%
16635	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号1#配电站2#变压器	630	80.69	58.65	58.65	未进入负面清	否	无	9.78%
16636	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号2#配电站1#变压器	630	52.70	234.99	234.99	未进入负面清	否	无	7.67%

16637	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号2#配电站2#变压器	630	34.10	352.17	352.17	未进入负面清	否	无	8.15%
16638	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号3#配电站1#变压器	630	8.40	514.08	514.08	未进入负面清	否	无	4.78%
16639	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号3#配电站2#变压器	630	32.39	362.94	362.94	未进入负面清	否	无	-1.45%
16640	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号4#配电站1#变压器	630	16.57	462.61	462.61	未进入负面清	否	无	-0.19%
16641	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号4#配电站2#变压器	630	20.69	436.65	436.65	未进入负面清	否	无	2.26%
16642	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号5#配电站1#变压器	630	69.36	130.03	130.03	未进入负面清	否	无	-6.81%
16643	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号5#配电站2#变压器	630	32.15	364.46	364.46	未进入负面清	否	无	5.69%
16644	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	滨城壹号5#配电站3#变压器	630	51.20	244.44	244.44	未进入负面清	否	无	6.35%
16645	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光1#配电站1#配电变压器	800	30.61	475.12	475.12	未进入负面清	否	无	1.25%
16646	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光1#配电站2#配电变压器	800	41.33	389.36	389.36	未进入负面清	否	无	0.47%
16647	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光2#配电站1#配电变压器	800	31.58	467.36	467.36	未进入负面清	否	无	0.79%
16648	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光2#配电站2#配电变压器	800	15.57	595.44	595.44	未进入负面清	否	无	-0.86%
16649	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光3#配电站1#配电变压器	800	11.46	628.32	628.32	未进入负面清	否	无	-1.91%
16650	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光3#配电站2#配电变压器	800	37.68	418.56	418.56	未进入负面清	否	无	4.82%
16651	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光4#配电站1#配电变压器	800	48.51	331.92	331.92	未进入负面清	否	无	-0.68%
16652	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光4#配电站2#配电变压器	800	42.73	378.16	378.16	未进入负面清	否	无	-1.35%
16653	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光5#配电站1#配电变压器	800	32.57	459.44	459.44	未进入负面清	否	无	-0.33%
16654	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光5#配电站2#配电变压器	800	19.15	566.80	566.80	未进入负面清	否	无	-1.02%
16655	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光6#配电站1#配电变压器	800	17.90	576.80	576.80	未进入负面清	否	无	-4.12%
16656	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光6#配电站2#配电变压器	800	38.18	414.56	414.56	未进入负面清	否	无	6.77%
16657	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光7#配电站1#配电变压器	800	32.47	460.24	460.24	未进入负面清	否	无	-5.29%
16658	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变106城光线	城市之光7#配电站2#配电变压器	800	37.17	422.64	422.64	未进入负面清	否	无	-3.62%
16659	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光8#配电站1#配电变压器	800	35.59	435.28	435.28	未进入负面清	否	无	-2.19%
16660	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变208城市线	城市之光8#配电站2#配电变压器	800	31.19	470.48	470.48	未进入负面清	否	无	7.46%
16661	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城	华润二十四城1#配电站1#配电变压器	630	17.72	455.36	455.36	未进入负面清	否	无	-0.95%
16662	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城	华润二十四城1#配电站2#配电变压器	630	7.56	519.37	519.37	未进入负面清	否	无	4.06%
16663	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城11#配电站1#变压器	630	24.29	413.97	413.97	未进入负面清	否	无	2.35%
16664	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城11#配电站2#变压器	630	78.47	72.64	72.64	未进入负面清	否	无	-0.53%
16665	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城12#配电站1#变压器	630	16.47	463.24	463.24	未进入负面清	否	无	-1.67%
16666	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城12#配电站2#变压器	630	33.62	355.19	355.19	未进入负面清	否	无	7.56%
16667	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城14#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	9.18%
16668	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城14#配电站2#变压器	800	23.88	528.96	528.96	未进入负面清	否	无	3.41%
16669	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城16#配电站1#变压器	800	40.16	398.72	398.72	未进入负面清	否	无	7.10%
16670	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城16#配电站2#变压器	800	40.78	393.76	393.76	未进入负面清	否	无	-0.82%
16671	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城	华润二十四城3#配电站1#配电变压器	630	19.03	447.11	447.11	未进入负面清	否	无	1.20%
16672	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城	华润二十四城3#配电站2#配电变压器	630	36.37	337.87	337.87	未进入负面清	否	无	-3.94%
16673	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城	华润二十四城5#配电站1#配电变压器	630	28.41	388.02	388.02	未进入负面清	否	无	8.57%
16674	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城	华润二十四城5#配电站2#配电变压器	630	58.56	198.07	198.07	未进入负面清	否	无	4.47%
16675	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城	华润二十四城7#配电站1#变压器	630	47.37	268.57	268.57	未进入负面清	否	无	-9.84%
16676	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变203二十四城	华润二十四城7#配电站2#变压器	630	38.88	322.06	322.06	未进入负面清	否	无	-7.21%
16677	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城8#配电站1#变压器	630	51.70	241.29	241.29	未进入负面清	否	无	-8.06%
16678	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城8#配电站2#变压器	630	20.82	435.83	435.83	未进入负面清	否	无	-9.80%
16679	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城9#配电站1#变压器	630	70.12	125.24	125.24	未进入负面清	否	无	-9.26%
16680	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城9#配电站2#变压器	630	25.97	403.39	403.39	未进入负面清	否	无	4.50%
16681	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城B区1#配电站1#配电变压器	630	80.02	62.85	62.85	未进入负面清	否	无	-4.37%
16682	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	华润二十四城B区1#配电站2#配电变压器	630	49.85	252.92	252.92	未进入负面清	否	无	2.76%

16683	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	平润二十四城B区1#配电站3#配电变压器	630	70.31	124.06	124.06	未进入负面清	否	无	-1.62%
16684	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	金马圣隆2#亭1#变压器	630	21.43	431.99	431.99	未进入负面清	否	无	-9.80%
16685	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	金马圣隆2#亭2#变压器	630	74.56	97.27	97.27	未进入负面清	否	无	4.21%
16686	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	金马圣隆2#亭3#变压器	630	68.70	134.19	134.19	未进入负面清	否	无	-3.32%
16687	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	空港物流岛回迁楼1#配电站1#变压器	630	50.65	247.91	247.91	未进入负面清	否	无	-5.51%
16688	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	空港物流岛回迁楼1#配电站2#变压器	630	27.92	391.10	391.10	未进入负面清	否	无	5.24%
16689	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	空港物流岛回迁楼2#配电站1#变压器	630	77.62	77.99	77.99	未进入负面清	否	无	3.80%
16690	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	空港物流岛回迁楼2#配电站2#变压器	630	33.77	354.25	354.25	未进入负面清	否	无	-2.24%
16691	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园1#配电站1#变压器	800	33.45	452.40	452.40	未进入负面清	否	无	4.38%
16692	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园1#配电站2#变压器	800	36.15	430.80	430.80	未进入负面清	否	无	1.20%
16693	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园1#配电站3#变压器	800	17.58	579.36	579.36	未进入负面清	否	无	-3.56%
16694	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园3#配电站1#变压器	800	27.74	498.08	498.08	未进入负面清	否	无	7.59%
16695	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园3#配电站2#变压器	800	25.87	513.04	513.04	未进入负面清	否	无	-4.02%
16696	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园5#配电站1#配电变压器	800	28.13	494.96	494.96	未进入负面清	否	无	-0.72%
16697	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园5#配电站2#配电变压器	800	9.71	642.32	642.32	未进入负面清	否	无	6.85%
16698	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园7#配电站2#变压器	630	64.79	158.82	158.82	未进入负面清	否	无	3.05%
16699	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园7#配电站3#变压器	800	39.10	407.20	407.20	未进入负面清	否	无	-3.19%
16700	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变206朗润线	朗润园7号配电室1#变压器	630	24.43	413.09	413.09	未进入负面清	否	无	-7.61%
16701	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀1#配电站1#变压器	630	46.96	271.15	271.15	未进入负面清	否	无	1.67%
16702	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀1#配电站2#变压器	630	43.17	295.03	295.03	未进入负面清	否	无	-4.32%
16703	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀10#配电站1#变压器	630	45.87	278.02	278.02	未进入负面清	否	无	-7.03%
16704	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀10#配电站2#变压器	630	35.52	343.22	343.22	未进入负面清	否	无	-2.03%
16705	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀11#配电站1#变压器	630	52.47	236.44	236.44	未进入负面清	否	无	2.42%
16706	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀11#配电站2#变压器	630	68.32	136.58	136.58	未进入负面清	否	无	-8.58%
16707	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀12#配电站1#变压器	630	53.12	232.34	232.34	未进入负面清	否	无	-7.31%
16708	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀12#配电站2#变压器	630	65.73	152.90	152.90	未进入负面清	否	无	-4.35%
16709	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀2#配电站1#变压器	630	76.12	87.44	87.44	未进入负面清	否	无	2.33%
16710	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀2#配电站2#变压器	630	63.76	165.31	165.31	未进入负面清	否	无	-7.11%
16711	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀3#配电站1#变压器	630	48.48	261.58	261.58	未进入负面清	否	无	-2.67%
16712	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀3#配电站2#变压器	630	64.72	159.26	159.26	未进入负面清	否	无	-6.54%
16713	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀4#配电站1#变压器	630	39.87	315.82	315.82	未进入负面清	否	无	-4.65%
16714	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀4#配电站2#变压器	630	56.28	212.44	212.44	未进入负面清	否	无	1.62%
16715	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀5#配电站1#变压器	630	87.22	17.51	17.51	未进入负面清	否	无	-9.56%
16716	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀5#配电站2#变压器	630	74.27	99.10	99.10	未进入负面清	否	无	8.43%
16717	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀6#配电站1#变压器	630	31.01	371.64	371.64	未进入负面清	否	无	-5.35%
16718	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀6#配电站2#变压器	630	39.94	315.38	315.38	未进入负面清	否	无	6.57%
16719	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀7#配电站1#变压器	630	84.07	37.36	37.36	未进入负面清	否	无	4.45%
16720	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀7#配电站2#变压器	630	81.72	52.16	52.16	未进入负面清	否	无	1.21%
16721	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀8#配电站1#变压器	630	89.66	2.14	2.14	未进入负面清	否	无	6.58%
16722	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀8#配电站2#变压器	630	13.07	484.66	484.66	未进入负面清	否	无	-1.99%
16723	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀9#配电站1#变压器	630	79.46	66.40	66.40	未进入负面清	否	无	-1.95%
16724	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	岭秀9#配电站2#变压器	630	78.39	73.14	73.14	未进入负面清	否	无	-9.72%
16725	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	绿城线辛府园5#亭2#变压器	630	74.52	97.52	97.52	未进入负面清	否	无	-5.67%
16726	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园430配电站1#变压器	630	61.59	178.98	178.98	未进入负面清	否	无	-5.49%
16727	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园430配电站2#变压器	630	23.19	420.90	420.90	未进入负面清	否	无	6.05%
16728	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园432配电站1#变压器	630	10.76	499.21	499.21	未进入负面清	否	无	0.29%

16729	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园432配电站2#变压器	630	29.01	384.24	384.24	未进入负面清	否	无	2.66%
16730	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园433配电站1#变压器	630	60.18	187.87	187.87	未进入负面清	否	无	7.03%
16731	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	美林园433配电站2#变压器	630	14.35	476.60	476.60	未进入负面清	否	无	-7.75%
16732	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力1#配电站1#变压器	630	45.90	277.83	277.83	未进入负面清	否	无	3.39%
16733	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力1#配电站2#变压器	630	48.12	263.84	263.84	未进入负面清	否	无	0.21%
16734	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力10#配电站1#变压器	630	30.30	376.11	376.11	未进入负面清	否	无	-3.41%
16735	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力10#配电站2#变压器	630	32.97	359.29	359.29	未进入负面清	否	无	9.99%
16736	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力11#配电站1#变压器	630	34.69	348.45	348.45	未进入负面清	否	无	0.13%
16737	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力11#配电站2#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	-4.24%
16738	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力11#配电站3#变压器	630	71.41	117.12	117.12	未进入负面清	否	无	-5.32%
16739	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力12#配电站1#变压器	630	47.04	270.65	270.65	未进入负面清	否	无	8.86%
16740	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力12#配电站2#变压器	630	55.50	217.35	217.35	未进入负面清	否	无	-1.40%
16741	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力12#配电站3#变压器	630	32.58	361.75	361.75	未进入负面清	否	无	-9.61%
16742	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力13#配电站1#变压器	630	64.92	158.00	158.00	未进入负面清	否	无	0.91%
16743	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力13#配电站2#变压器	630	49.90	252.63	252.63	未进入负面清	否	无	4.99%
16744	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力2#配电站1#变压器	630	33.37	356.77	356.77	未进入负面清	否	无	-3.33%
16745	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力2#配电站2#变压器	630	76.17	87.13	87.13	未进入负面清	否	无	-7.38%
16746	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力2#配电站3#变压器	630	55.52	217.22	217.22	未进入负面清	否	无	1.39%
16747	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力3#配电站1#变压器	630	51.75	240.98	240.98	未进入负面清	否	无	-0.14%
16748	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力3#配电站2#变压器	630	24.20	414.54	414.54	未进入负面清	否	无	6.24%
16749	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力4#配电站1#变压器	630	14.85	473.45	473.45	未进入负面清	否	无	5.57%
16750	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力4#配电站2#变压器	630	26.80	398.16	398.16	未进入负面清	否	无	-5.03%
16751	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力5#配电站1#变压器	630	61.34	180.56	180.56	未进入负面清	否	无	-0.14%
16752	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力5#配电站2#变压器	630	35.20	345.24	345.24	未进入负面清	否	无	-4.23%
16753	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力6#配电站1#变压器	630	32.54	362.00	362.00	未进入负面清	否	无	2.87%
16754	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力6#配电站2#变压器	630	50.10	251.37	251.37	未进入负面清	否	无	-8.73%
16755	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力7#配电站1#变压器	630	15.54	469.10	469.10	未进入负面清	否	无	9.32%
16756	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力7#配电站2#变压器	630	42.37	300.07	300.07	未进入负面清	否	无	-2.63%
16757	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力7#配电站3#变压器	630	55.47	217.54	217.54	未进入负面清	否	无	5.14%
16758	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力8#配电站1#变压器	630	11.67	493.48	493.48	未进入负面清	否	无	0.30%
16759	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力8#配电站2#变压器	630	73.21	105.78	105.78	未进入负面清	否	无	-0.63%
16760	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力9#配电站1#变压器	630	24.86	410.38	410.38	未进入负面清	否	无	-4.51%
16761	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力9#配电站2#变压器	630	29.22	382.91	382.91	未进入负面清	否	无	-0.10%
16762	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	魅力9#配电站3#变压器	630	61.98	176.53	176.53	未进入负面清	否	无	-8.78%
16763	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷10#配电站1#变压器	630	51.57	242.11	242.11	未进入负面清	否	无	5.23%
16764	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷10#配电站2#变压器	630	61.92	176.90	176.90	未进入负面清	否	无	9.63%
16765	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷4#配电站1#变压器	630	55.77	215.65	215.65	未进入负面清	否	无	-7.91%
16766	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷4#配电站2#变压器	630	20.28	439.24	439.24	未进入负面清	否	无	-3.23%
16767	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷8#配电站1#变压器	630	24.60	412.02	412.02	未进入负面清	否	无	-3.12%
16768	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷8#配电站2#变压器	630	68.94	132.68	132.68	未进入负面清	否	无	-7.51%
16769	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷9#配电站1#变压器	630	43.26	294.46	294.46	未进入负面清	否	无	-1.68%
16770	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变212磊由乙线	诺维溪谷9#配电站2#变压器	630	17.67	455.68	455.68	未进入负面清	否	无	6.43%
16771	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	泡崖八区819配电站1#变压器	630	48.43	261.89	261.89	未进入负面清	否	无	-8.83%
16772	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	泡崖八区819配电站2#变压器	630	27.60	393.12	393.12	未进入负面清	否	无	-7.99%
16773	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新1#配电站1#变压器	630	5.63	531.53	531.53	未进入负面清	否	无	-9.53%
16774	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新1#配电站2#变压器	630	67.19	143.70	143.70	未进入负面清	否	无	-3.62%

16775	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新2#配电站1#变压器	630	18.41	451.02	451.02	未进入负面清	否	无	-3.65%
16776	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新2#配电站2#变压器	630	41.87	303.22	303.22	未进入负面清	否	无	-7.13%
16777	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新3#配电站1#变压器	630	102.58	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	1.92%
16778	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新3#配电站2#变压器	630	32.14	364.49	364.49	未进入负面清	否	无	-1.05%
16779	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新4#配电站1#变压器	630	71.27	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
16780	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新4#配电站2#变压器	630	41.21	307.38	307.38	未进入负面清	否	无	7.98%
16781	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新5#配电站1#变压器	630	67.23	143.45	143.45	未进入负面清	否	无	-2.21%
16782	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新5#配电站2#变压器	630	80.64	58.97	58.97	未进入负面清	否	无	-3.73%
16783	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新6#配电站1#变压器	630	45.02	283.37	283.37	未进入负面清	否	无	9.43%
16784	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新6#配电站2#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-6.57%
16785	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新7#配电站1#变压器	800	22.59	539.28	539.28	未进入负面清	否	无	9.43%
16786	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新7#配电站2#变压器	800	79.47	84.24	84.24	未进入负面清	否	无	6.45%
16787	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新8#配电站1#变压器	630	48.74	259.94	259.94	未进入负面清	否	无	-6.68%
16788	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变204魅力线	前革三新8#配电站2#变压器	630	48.31	262.65	262.65	未进入负面清	否	无	-9.83%
16789	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	书香府第2#亭1#变压器	630	38.41	325.02	325.02	未进入负面清	否	无	-1.19%
16790	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	书香府第2#亭2#变压器	630	91.14	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-1.05%
16791	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	书香府第4#亭1#变压器	630	64.84	158.51	158.51	未进入负面清	否	无	3.82%
16792	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	书香府第4#亭2#变压器	630	79.01	69.24	69.24	未进入负面清	否	无	6.33%
16793	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变109美林线	武警总队中心配电站1#变压器	630	71.01	119.64	119.64	未进入负面清	否	无	-9.22%
16794	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园1#配电站3#变压器	630	61.55	179.24	179.24	未进入负面清	否	无	-1.89%
16795	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园1#亭1#变压器	630	96.85	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-1.08%
16796	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园2#亭1#变压器	630	59.90	189.63	189.63	未进入负面清	否	无	-1.94%
16797	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园3#亭1#变压器	630	60.35	186.80	186.80	未进入负面清	否	无	-6.60%
16798	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园4#亭1#变压器	630	39.68	317.02	317.02	未进入负面清	否	无	-5.77%
16799	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛府园5#亭1#变压器	630	55.23	219.05	219.05	未进入负面清	否	无	-4.02%
16800	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园1#配电站1#变压器	630	33.22	357.71	357.71	未进入负面清	否	无	6.16%
16801	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园1#配电站2#变压器	630	93.13	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	6.44%
16802	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园2#配电站1#变压器	630	72.38	111.01	111.01	未进入负面清	否	无	6.46%
16803	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园2#配电站2#变压器	630	35.13	345.68	345.68	未进入负面清	否	无	-8.82%
16804	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园中心配电站1#变压器	630	8.36	514.33	514.33	未进入负面清	否	无	6.39%
16805	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变207岭秀线	辛虹园中心配电站2#变压器	630	36.80	335.16	335.16	未进入负面清	否	无	-4.39%
16806	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛如街1#亭1#变压器	630	56.69	209.85	209.85	未进入负面清	否	无	8.61%
16807	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛如街2#亭1#变压器	630	30.23	376.55	376.55	未进入负面清	否	无	0.18%
16808	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛仕园1#亭1#变压器	630	12.57	487.81	487.81	未进入负面清	否	无	5.01%
16809	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛仕园2#亭1#变压器	630	89.59	2.58	2.58	未进入负面清	否	无	-9.18%
16810	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛仕园2#亭2#变压器	630	11.97	491.59	491.59	未进入负面清	否	无	-4.91%
16811	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛仕园3#亭1#变压器	630	51.92	239.90	239.90	未进入负面清	否	无	4.04%
16812	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	辛仕园3#亭2#变压器	630	38.23	326.15	326.15	未进入负面清	否	无	-3.36%
16813	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区2#亭1#变压器	630	67.62	140.99	140.99	未进入负面清	否	无	6.74%
16814	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区2#亭2#变压器	630	92.09	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-9.22%
16815	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区3#亭1#变压器	630	33.03	358.91	358.91	未进入负面清	否	无	-7.24%
16816	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区3#亭2#变压器	630	92.82	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	3.79%
16817	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区4#亭1#变压器	630	13.93	479.24	479.24	未进入负面清	否	无	9.50%
16818	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星绿城中心区4#亭2#变压器	630	74.96	94.75	94.75	未进入负面清	否	无	6.28%
16819	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星帕尔美娜1#配电站1#变	630	58.40	199.08	199.08	未进入负面清	否	无	9.82%
16820	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星帕尔美娜1#配电站2#变	630	91.61	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	8.54%

16821	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星帕尔美娜2#配电站1#变压器	630	34.26	351.16	351.16	未进入负面清	否	无	-4.15%
16822	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新星帕尔美娜2#配电站2#变压器	630	63.70	165.69	165.69	未进入负面清	否	无	-9.78%
16823	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲	公园都会2#配电站1#变压器	630	5.63	531.53	531.53	未进入负面清	否	无	0.72%
16824	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲	公园都会2#配电站2#变压器	630	67.19	143.70	143.70	未进入负面清	否	无	0.14%
16825	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲	公园都会2#配电站3#变压器	630	18.41	451.02	451.02	未进入负面清	否	无	8.46%
16826	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲	公园都会4#配电站1#变压器	630	41.87	303.22	303.22	未进入负面清	否	无	3.44%
16827	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲	公园都会4#配电站2#变压器	630	102.58	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	7.73%
16828	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲	公园都会6#配电站1#变压器	630	32.14	364.49	364.49	未进入负面清	否	无	6.65%
16829	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲	公园都会6#配电站2#变压器	630	71.27	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	-1.40%
16830	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲	公园都会8#配电站1#变压器	630	41.21	307.38	307.38	未进入负面清	否	无	-8.10%
16831	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲	公园都会8#配电站2#变压器	630	67.23	143.45	143.45	未进入负面清	否	无	-7.12%
16832	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲	公园都会8#配电站3#变压器	630	80.64	58.97	58.97	未进入负面清	否	无	-3.43%
16833	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	蓝天山庄1#箱变	630	33.32	357.08	357.08	未进入负面清	否	无	-2.24%
16834	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	蓝天山庄箱变	630	33.32	357.08	357.08	未进入负面清	否	无	-1.46%
16835	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲	磊辛干32左2#箱变配电变压器	500	93.82	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-1.69%
16836	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新盛1#箱式配电站1#变压器	500	28.63	306.85	306.85	未进入负面清	否	无	-8.71%
16837	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新盛2#箱式配电站1#变压器	500	41.23	243.85	243.85	未进入负面清	否	无	5.64%
16838	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	新盛3#箱式配电站1#变压器	500	79.49	52.55	52.55	未进入负面清	否	无	-9.48%
16839	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	案子山分59#柱上变压器	100	39.52	50.48	50.48	未进入负面清	否	无	7.29%
16840	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	案子山分74#柱上变压器	315	65.56	76.99	76.99	未进入负面清	否	无	4.18%
16841	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙	案子山分8右1#	200	104.04	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	0.24%
16842	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	案子山四支3#柱上变压器	160	13.50	122.40	122.40	未进入负面清	否	无	1.22%
16843	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙	东海线案子山二分10右2#	100	60.27	29.73	29.73	未进入负面清	否	无	-9.06%
16844	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙	东海线案子山分8右01#	500	53.91	180.45	180.45	未进入负面清	否	无	-5.37%
16845	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙	东海线案子山分8右2左03#	80	12.41	62.07	62.07	未进入负面清	否	无	-2.48%
16846	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变105二十四城	二十四城分2左4#柱上变压器	315	38.95	160.81	160.81	未进入负面清	否	无	-5.09%
16847	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙	范家沟二分1#柱上变压器	200	24.70	130.61	130.61	未进入负面清	否	无	9.04%
16848	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙	范家沟二分13#台	100	49.72	40.28	40.28	未进入负面清	否	无	-9.04%
16849	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲	丰华2#箱式开关站1号台柱上变压器	630	18.47	450.66	450.66	未进入负面清	否	无	-3.57%
16850	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	海滨线案子山分18#	400	43.20	187.20	187.20	未进入负面清	否	无	9.56%
16851	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	海滨线案子山分33#1	315	102.26	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-9.51%
16852	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	海滨线案子山分47#变压器	100	30.97	59.03	59.03	未进入负面清	否	无	8.93%
16853	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	海滨线案子山四支5左02#	315	77.09	40.67	40.67	未进入负面清	否	无	-5.11%
16854	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	海滨线案子山支22#变压器	100	107.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	9.56%
16855	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	海滨线案子山支40#变压器	100	52.34	37.66	37.66	未进入负面清	否	无	9.72%
16856	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变201磊城甲	磊城甲线磊城干54#台	200	83.47	13.06	13.06	未进入负面清	否	无	-5.86%
16857	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	磊革甲线范家沟分2#变台	80	83.88	4.90	4.90	未进入负面清	否	无	0.23%
16858	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	磊革甲线范家沟分21#	250	53.61	90.98	90.98	未进入负面清	否	无	-0.53%
16859	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	磊革甲线范家沟分39#变台	100	44.20	45.80	45.80	未进入负面清	否	无	7.67%
16860	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	磊革甲线范家沟分45#	100	84.15	5.85	5.85	未进入负面清	否	无	6.34%
16861	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	磊革甲线范家沟分53#变台	200	109.84	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	6.71%
16862	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	磊革甲线磊河干119间1#变台	315	7.21	260.79	260.79	未进入负面清	否	无	9.45%
16863	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	磊革甲线前革二分23#变台	100	101.37	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-3.32%
16864	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	磊革甲线前革三支12#变台	100	33.82	56.18	56.18	未进入负面清	否	无	-8.47%
16865	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	磊革甲线前革三支14右4#变台	50	41.81	24.10	24.10	未进入负面清	否	无	9.26%
16866	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲	磊革甲线前革三支3#变台	80	39.62	40.30	40.30	未进入负面清	否	无	2.78%

16867	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊革甲线前草四支13右1#柱上变压器	250	36.12	134.70	134.70	未进入负面清	否	无	5.76%
16868	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线范家沟二分1#	200	102.43	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-6.72%
16869	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线海滨分4左1	315	10.98	248.91	248.91	未进入负面清	否	无	2.99%
16870	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线夏家村二分2#变台2	200	93.66	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-2.71%
16871	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线夏家村分10#	200	40.01	99.98	99.98	未进入负面清	否	无	-2.26%
16872	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线夏家村分18#	80	72.56	13.95	13.95	未进入负面清	否	无	7.17%
16873	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊革乙线夏家村分5#	200	49.60	80.80	80.80	未进入负面清	否	无	6.65%
16874	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变107磊沟甲线	磊沟干35#	100	48.10	41.90	41.90	未进入负面清	否	无	0.62%
16875	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变108磊沟乙线	磊沟干49#柱上变压器	80	105.68	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	5.76%
16876	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变108磊沟乙线	磊沟干64#柱上变压器	100	52.06	37.94	37.94	未进入负面清	否	无	9.14%
16877	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊河干109#柱上变压器	315	41.29	153.44	153.44	未进入负面清	否	无	-7.56%
16878	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	磊河干147#台	250	48.13	104.68	104.68	未进入负面清	否	无	-6.22%
16879	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊河干22右2#变台用户	315	88.77	3.87	3.87	未进入负面清	否	无	-7.33%
16880	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊河干22右2#变压器	315	40.21	156.84	156.84	未进入负面清	否	无	-0.46%
16881	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	磊河干88左2#变台	160	45.39	71.38	71.38	未进入负面清	否	无	1.51%
16882	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊革甲线	磊辛乙线前草分8右1#变压器	250	32.19	144.53	144.53	未进入负面清	否	无	-4.88%
16883	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	磊由甲线董家村分16#	315	35.99	170.13	170.13	未进入负面清	否	无	1.43%
16884	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	磊由甲线董家村分3间1右1	250	45.60	111.00	111.00	未进入负面清	否	无	-1.20%
16885	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	磊由甲线磊由干4#变台	50	90.55	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	1.74%
16886	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变211磊由甲线	磊由甲线磊由干4#台	200	98.12	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-2.63%
16887	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变107磊沟甲线	磊子山变107磊沟甲线磊沟干20#	400	74.86	60.56	60.56	未进入负面清	否	无	-4.39%
16888	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变107磊沟甲线	磊子山变107磊沟甲线磊沟干3#	100	68.57	21.43	21.43	未进入负面清	否	无	-3.17%
16889	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	绿城干30#柱上变压器	630	40.12	314.22	314.22	未进入负面清	否	无	0.10%
16890	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变111绿城线	绿城干37左3#柱上变压器	400	21.00	276.00	276.00	未进入负面清	否	无	9.45%
16891	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变103磊辛甲线	前矿分4#台	200	39.33	101.34	101.34	未进入负面清	否	无	-5.55%
16892	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家村二分2#柱上变压器	400	60.90	116.40	116.40	未进入负面清	否	无	-3.01%
16893	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家村三分2#柱上变压器	400	50.89	156.44	156.44	未进入负面清	否	无	-7.15%
16894	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家河干131#	200	73.26	33.48	33.48	未进入负面清	否	无	0.13%
16895	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家河干137#柱上变压器	100	49.59	40.41	40.41	未进入负面清	否	无	6.93%
16896	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家河干143#柱上变压器	160	51.91	60.94	60.94	未进入负面清	否	无	7.02%
16897	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变102磊革乙线	夏家河干150#柱上变压器	200	83.66	12.68	12.68	未进入负面清	否	无	9.58%
16898	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	职院干53左1#柱上变压器	100	63.80	26.20	26.20	未进入负面清	否	无	0.35%
16899	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	职院干53左1#柱上变压器1	50	18.62	35.69	35.69	未进入负面清	否	无	-0.88%
16900	高新园区供电分公司	磊子山66kV变电站	磊子山变101磊革甲线	职院干56左1#柱上变压器	50	44.41	22.80	22.80	未进入负面清	否	无	4.00%
16901	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府4#配电站3#变压器	630	12.30	489.51	489.51	未进入负面清	否	无	2.73%
16902	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园2#配电站2#变压器	630	36.28	338.44	338.44	未进入负面清	否	无	-9.91%
16903	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	空军干休所中心配电站2#变压器	800	28.80	489.60	489.60	未进入负面清	否	无	-0.53%
16904	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	115#配电站2#变压器	630	13.36	482.85	482.85	未进入负面清	否	无	5.16%
16905	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府2#配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	-9.93%
16906	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府2#配电站2#变压器	630	26.40	400.68	400.68	未进入负面清	否	无	-8.58%
16907	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	部队箱变1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-0.43%
16908	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府4#配电站1#变压器	630	22.30	426.51	426.51	未进入负面清	否	无	7.11%
16909	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园2#配电站1#变压器	630	25.59	405.78	405.78	未进入负面清	否	无	-8.99%
16910	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府中心亭2#变压器	630	14.24	477.29	477.29	未进入负面清	否	无	-6.76%
16911	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	鼎润府4#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-7.89%
16912	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园4#配电站1#变压器	630	18.60	449.82	449.82	未进入负面清	否	无	-5.90%

16913	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	原有3#箱变1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-9.39%
16914	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	迎客路8#箱变1#变压器	630	5.34	533.36	533.36	未进入负面清	否	无	1.76%
16915	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝苑花园东3#箱变1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	6.97%
16916	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园2#箱式配电站1#变压器	500	28.22	308.90	308.90	未进入负面清	否	无	5.58%
16917	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园4#箱式配电站1#变压器	630	7.32	520.88	520.88	未进入负面清	否	无	1.69%
16918	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	迎客路2#箱变1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清	否	无	-4.82%
16919	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天2#箱变1#变压器	400	20.80	276.80	276.80	未进入负面清	否	无	8.96%
16920	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天3#箱式配电站1#变压器	400	17.60	289.60	289.60	未进入负面清	否	无	-6.09%
16921	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	迎客路4#箱变1#变压器	630	13.20	483.84	483.84	未进入负面清	否	无	2.85%
16922	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝苑花园东1#箱变1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	0.44%
16923	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天1#箱变1#变压器	400	9.60	321.60	321.60	未进入负面清	否	无	0.89%
16924	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝苑花园东2#箱变1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	6.99%
16925	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	锦江园4#配电站2#变压器	630	21.78	429.79	429.79	未进入负面清	否	无	-9.52%
16926	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	空经济适用房箱式配电站1#配电变	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清	否	无	-6.74%
16927	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前1#箱变103配电变压器	630	26.70	398.79	398.79	未进入负面清	否	无	-1.51%
16928	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	115#配电站3#配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	4.80%
16929	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天3#箱变2#变压器配电变压器	400	25.60	257.60	257.60	未进入负面清	否	无	-0.42%
16930	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	115#配电站4#变压器配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	2.84%
16931	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天2#箱变2#配电变压器	400	31.33	234.68	234.68	未进入负面清	否	无	9.93%
16932	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	115#配电站1#变压器	630	26.04	402.95	402.95	未进入负面清	否	无	-8.14%
16933	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前2#箱变1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-1.62%
16934	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	迎客路3#箱变1#变压器	630	7.50	519.75	519.75	未进入负面清	否	无	3.12%
16935	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	蓝天1#箱变2#变压器	400	6.40	334.40	334.40	未进入负面清	否	无	-1.38%
16936	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前3#箱式配电站1#配电变压器	400	7.50	330.00	330.00	未进入负面清	否	无	2.81%
16937	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前3#箱变台	400	16.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-8.66%
16938	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变102西北线	机场前3#箱变变台	200	16.80	146.40	146.40	未进入负面清	否	无	1.20%
16939	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变103石家沟线	锦绣园5#箱式配电站1#变压器	500	13.74	381.30	381.30	未进入负面清	否	无	7.99%
16940	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变103石家沟线	锦绣园8#箱式配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-6.49%
16941	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变103石家沟线	锦绣园4#箱式配电站1#变压器	500	14.17	379.15	379.15	未进入负面清	否	无	-7.48%
16942	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变103石家沟线	锦绣园7#箱式配电站1#变压器	500	16.33	368.35	368.35	未进入负面清	否	无	-8.65%
16943	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲1#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-9.90%
16944	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲1#配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	-3.05%
16945	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲4#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	-1.11%
16946	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山1#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	3.83%
16947	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲5#配电站1#变压器	800	12.80	617.60	617.60	未进入负面清	否	无	7.00%
16948	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲3#配电站2#变压器	630	6.40	526.68	526.68	未进入负面清	否	无	-7.05%
16949	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山4#配电站2#变压器	630	6.50	526.05	526.05	未进入负面清	否	无	0.95%
16950	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山2#配电站1#变压器	630	7.78	517.99	517.99	未进入负面清	否	无	5.51%
16951	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山2#配电站2#变压器	630	6.53	525.86	525.86	未进入负面清	否	无	-5.77%
16952	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲2#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	6.83%
16953	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山4#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	5.67%
16954	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲5#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	6.61%
16955	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲2#配电站1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清	否	无	-2.97%
16956	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲2#配电站3#变压器	630	11.20	496.44	496.44	未进入负面清	否	无	3.72%
16957	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲1#配电站3#变压器	630	11.20	496.44	496.44	未进入负面清	否	无	1.48%
16958	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	石门山1#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-5.46%

16959	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲4#配电站1#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清	否	无	2.97%
16960	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	枫林绿洲3#配电站1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清	否	无	-3.22%
16961	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	中海天賦山A区1#配电站1#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-0.47%
16962	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	中海天賦山A区1#配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-9.98%
16963	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	中海天賦山B区#1配电站103配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-2.17%
16964	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变104锦绣乙线	中海天賦山B区#1配电站104配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-1.77%
16965	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#1配电站1#变压器	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清	否	无	-7.72%
16966	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#1配电站2#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	0.60%
16967	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#4配电站1#变压器	800	14.44	604.48	604.48	未进入负面清	否	无	-6.63%
16968	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#4配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	1.29%
16969	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#6配电站2#变压器	800	7.58	659.36	659.36	未进入负面清	否	无	4.21%
16970	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#6配电站1#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-3.97%
16971	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#3配电站2#变压器	800	7.20	662.40	662.40	未进入负面清	否	无	4.58%
16972	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变105帝景甲线	恒大帝景#3配电站1#变压器	800	14.03	607.80	607.80	未进入负面清	否	无	-5.34%
16973	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府5#配电站2#变压器	630	14.25	477.23	477.23	未进入负面清	否	无	8.11%
16974	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府3#亭2#变压器	630	22.05	428.09	428.09	未进入负面清	否	无	-3.92%
16975	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府中心亭1#变压器	630	9.75	505.58	505.58	未进入负面清	否	无	-7.09%
16976	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府5#配电站1#变压器	630	12.71	486.93	486.93	未进入负面清	否	无	9.74%
16977	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	锦华小学箱式配电站变压器	250	43.20	117.00	117.00	未进入负面清	否	无	-8.19%
16978	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	鼎润府3#亭1#变压器	630	14.48	475.78	475.78	未进入负面清	否	无	-7.74%
16979	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变106南山甲线	南山甲线南村支16#变压器	50	0.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	-1.01%
16980	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	九干配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	8.73%
16981	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南山2#配电站2#变压器	630	14.76	474.01	474.01	未进入负面清	否	无	-9.64%
16982	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南山1#配电站1#变压器	630	25.10	408.90	408.90	未进入负面清	否	无	-7.74%
16983	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南山1#配电站2#变压器	630	20.35	438.80	438.80	未进入负面清	否	无	-1.16%
16984	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	房管局家属楼配电站1#变压器	630	24.30	413.91	413.91	未进入负面清	否	无	1.94%
16985	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	九干配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	7.10%
16986	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	九干配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-0.04%
16987	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	房管局家属楼配电站2#变压器	630	12.13	490.58	490.58	未进入负面清	否	无	-7.53%
16988	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南山2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-0.93%
16989	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变107南山乙线	南村干55#台	200	18.36	143.28	143.28	未进入负面清	否	无	7.69%
16990	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所中心配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	9.02%
16991	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑1#配电站2#变压器	800	7.95	656.40	656.40	未进入负面清	否	无	0.80%
16992	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所1#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-0.74%
16993	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所1#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	8.25%
16994	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园8#配电站1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清	否	无	-3.80%
16995	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园8#配电站2#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	1.48%
16996	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园1#配电站1#变压器	630	13.24	483.59	483.59	未进入负面清	否	无	-2.16%
16997	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园1#配电站2#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清	否	无	-9.14%
16998	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园2#配电站1#变压器	630	13.80	480.06	480.06	未进入负面清	否	无	5.70%
16999	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园2#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	-8.69%
17000	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园3#配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	2.29%
17001	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园3#配电站2#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	-0.68%
17002	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园4#配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	7.21%
17003	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园4#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	-6.12%
17004	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园6#配电站1#变压器	630	17.74	455.24	455.24	未进入负面清	否	无	0.33%

17005	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园6#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	0.35%
17006	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	金寓花园7#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	1.99%
17007	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所2#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-8.66%
17008	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	金寓花园7#配电站2#变压器	630	34.14	351.92	351.92	未进入负面清	否	无	-1.94%
17009	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑2#配电站2#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	5.73%
17010	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑1#箱变103变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-9.50%
17011	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑2#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-6.65%
17012	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	金寓花园8#配电站1#变压器	630	6.70	524.79	524.79	未进入负面清	否	无	-8.60%
17013	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	金寓花园8#配电站2#变压器	630	15.73	467.90	467.90	未进入负面清	否	无	9.92%
17014	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园6#配电站3#变压器	630	5.86	530.08	530.08	未进入负面清	否	无	9.28%
17015	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	锦城园1#配电站3#变压器	630	17.27	458.20	458.20	未进入负面清	否	无	7.90%
17016	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	空军干休所2#配电站配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-5.95%
17017	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑1#配电站3#变压器	630	14.63	474.83	474.83	未进入负面清	否	无	3.75%
17018	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑2#箱变1#变压器	630	14.45	475.97	475.97	未进入负面清	否	无	-1.53%
17019	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	蓝苑1#配电站1#变压器	800	15.60	595.20	595.20	未进入负面清	否	无	3.13%
17020	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变109锦城甲线	银燕二支15#台	315	31.03	185.75	185.75	未进入负面清	否	无	-5.02%
17021	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园2#配电站3#变压器	630	6.93	523.34	523.34	未进入负面清	否	无	7.73%
17022	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园5#配电站1#变压器	630	14.61	474.96	474.96	未进入负面清	否	无	0.13%
17023	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园5#配电站2#变压器	630	9.57	506.71	506.71	未进入负面清	否	无	-0.92%
17024	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园5#配电站3#变压器	630	13.15	484.16	484.16	未进入负面清	否	无	4.23%
17025	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦虹南园2#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-2.69%
17026	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦虹南园2#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	7.22%
17027	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园1#配电站1#变压器	630	10.51	500.79	500.79	未进入负面清	否	无	-9.53%
17028	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园1#配电站2#变压器	630	11.77	492.85	492.85	未进入负面清	否	无	6.63%
17029	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园1#配电站3#变压器	630	11.36	495.43	495.43	未进入负面清	否	无	9.31%
17030	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园2#配电站2#变压器	630	7.76	518.11	518.11	未进入负面清	否	无	8.36%
17031	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园2#配电站3#变压器	630	13.64	481.07	481.07	未进入负面清	否	无	9.96%
17032	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园3#配电站1#变压器	630	10.16	502.99	502.99	未进入负面清	否	无	7.49%
17033	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园3#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-0.25%
17034	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园3#配电站3#变压器	630	22.27	426.70	426.70	未进入负面清	否	无	3.43%
17035	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园4#配电站1#变压器	630	8.56	513.07	513.07	未进入负面清	否	无	4.59%
17036	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园4#配电站2#变压器	630	12.17	490.33	490.33	未进入负面清	否	无	-2.20%
17037	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园4#配电站3#变压器	630	6.10	528.57	528.57	未进入负面清	否	无	-5.59%
17038	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园1#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-0.50%
17039	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园1#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	6.21%
17040	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园2#配电站1#变压器	500	10.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	3.99%
17041	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园2#配电站2#变压器	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清	否	无	6.05%
17042	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园3#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	3.73%
17043	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园6#配电站2#变压器	630	14.97	472.69	472.69	未进入负面清	否	无	2.13%
17044	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园6#配电站3#变压器	630	14.50	475.65	475.65	未进入负面清	否	无	6.99%
17045	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园5#箱式配电站1#变压器	500	25.60	322.00	322.00	未进入负面清	否	无	-9.28%
17046	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园3#箱式配电站1#变压器	500	35.20	274.00	274.00	未进入负面清	否	无	-6.38%
17047	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园2#箱式配电站1#变压器	500	12.80	386.00	386.00	未进入负面清	否	无	-7.48%
17048	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦虹南园1#箱式配电站1#变压器	500	21.66	341.70	341.70	未进入负面清	否	无	-9.50%
17049	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园6#箱式配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	4.86%
17050	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦虹南园2#箱式配电站1#变压器	500	16.69	366.55	366.55	未进入负面清	否	无	0.65%

17051	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园4#箱式配电站1#变压器	500	16.00	370.00	370.00	未进入负面清	否	无	2.37%
17052	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园1#箱式配电站1#变压器	500	16.00	370.00	370.00	未进入负面清	否	无	-9.21%
17053	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园7#箱式配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-5.16%
17054	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园2#配电站1#变压器	630	15.93	466.64	466.64	未进入负面清	否	无	2.72%
17055	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园3#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-7.25%
17056	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦华北园6#配电站1#变压器	630	8.07	516.16	516.16	未进入负面清	否	无	7.55%
17057	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园4#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-3.58%
17058	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变201南虹线	锦霞北园4#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-4.92%
17059	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园2#配电站1#变压器	630	15.90	466.83	466.83	未进入负面清	否	无	-5.79%
17060	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园2#配电站2#变压器	630	25.94	403.58	403.58	未进入负面清	否	无	-5.80%
17061	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园3#配电站1#变压器	630	15.74	467.84	467.84	未进入负面清	否	无	3.82%
17062	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园3#配电站2#变压器	630	20.69	436.65	436.65	未进入负面清	否	无	-6.58%
17063	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园4#配电站1#变压器	630	17.86	454.48	454.48	未进入负面清	否	无	-2.63%
17064	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园4#配电站2#变压器	630	18.34	451.46	451.46	未进入负面清	否	无	3.03%
17065	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园5#配电站1#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清	否	无	-7.21%
17066	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园5#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	1.40%
17067	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园6#配电站1#变压器	630	15.10	471.87	471.87	未进入负面清	否	无	9.28%
17068	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园6#配电站2#变压器	630	9.78	505.39	505.39	未进入负面清	否	无	5.23%
17069	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	0.36%
17070	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园配电站2#变压器	630	10.92	498.20	498.20	未进入负面清	否	无	-9.30%
17071	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园配电站3#变压器	630	7.19	521.70	521.70	未进入负面清	否	无	-3.43%
17072	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园1#配电站1#变压器	630	14.77	473.95	473.95	未进入负面清	否	无	9.17%
17073	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园1#配电站2#变压器	630	2.00	554.40	554.40	未进入负面清	否	无	1.07%
17074	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹南园1#配电站3#变压器	630	5.93	529.64	529.64	未进入负面清	否	无	4.23%
17075	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹南园1#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-8.07%
17076	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园1#配电站3#变压器	630	12.17	490.33	490.33	未进入负面清	否	无	-3.27%
17077	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园5#箱式配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	7.98%
17078	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园6#箱式配电站1#变压器	500	25.60	322.00	322.00	未进入负面清	否	无	5.81%
17079	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦霞南园1#箱式配电站1#变压器	500	35.01	274.95	274.95	未进入负面清	否	无	2.81%
17080	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦霞南园4#箱式配电站1#变压器	500	29.24	303.80	303.80	未进入负面清	否	无	-4.87%
17081	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园1#箱式配电站1#变压器	630	10.76	499.21	499.21	未进入负面清	否	无	7.44%
17082	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园3#箱式配电站1#变压器	500	25.60	322.00	322.00	未进入负面清	否	无	-0.54%
17083	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦云北园箱式配电站1#变压器	630	28.80	385.56	385.56	未进入负面清	否	无	7.72%
17084	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华南园2#箱式配电站1#变压器	250	12.57	193.58	193.58	未进入负面清	否	无	7.11%
17085	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园1#箱式配电站1#变压器	500	33.60	282.00	282.00	未进入负面清	否	无	-2.17%
17086	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园4#箱式配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	8.66%
17087	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦霞南园3#箱式配电站1#变压器	500	57.32	163.40	163.40	未进入负面清	否	无	-8.98%
17088	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园2#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-0.86%
17089	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹南园1#配电站2#变压器	630	2.37	552.07	552.07	未进入负面清	否	无	8.80%
17090	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦华中园6#配电站3#变压器	630	19.48	444.28	444.28	未进入负面清	否	无	1.14%
17091	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦虹北园2#箱式配电站1#变压器	400	14.40	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-2.38%
17092	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变202华龙线	锦霞南园2#箱式配电站1#变压器	500	37.33	263.35	263.35	未进入负面清	否	无	3.53%
17093	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园5#配电站1#变压器	630	16.39	463.74	463.74	未进入负面清	否	无	-8.69%
17094	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园5#配电站3#变压器	630	3.81	543.00	543.00	未进入负面清	否	无	2.68%
17095	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园6#配电站1#变压器	630	13.36	482.83	482.83	未进入负面清	否	无	9.38%
17096	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	城市印象2#配电站2#变压器	800	13.93	608.56	608.56	未进入负面清	否	无	8.28%

17097	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园5#亭1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	5.65%
17098	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园5#亭2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	-2.33%
17099	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元1#配电站1#变压器	630	12.50	488.25	488.25	未进入负面清	否	无	-5.31%
17100	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元1#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	4.52%
17101	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元2#配电站1#变压器	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清	否	无	-8.88%
17102	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园2#配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	1.44%
17103	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	6.09%
17104	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园2#配电站3#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清	否	无	-3.45%
17105	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	贤林园1#配电站1#变压器	630	9.19	509.10	509.10	未进入负面清	否	无	8.50%
17106	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	贤林园1#配电站2#变压器	630	26.93	397.34	397.34	未进入负面清	否	无	-1.10%
17107	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	福典人家1#配电站1#变压器	500	15.32	373.40	373.40	未进入负面清	否	无	9.98%
17108	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	福典人家3#配电站1#变压器	630	14.51	475.59	475.59	未进入负面清	否	无	2.06%
17109	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	八一新居2#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	4.72%
17110	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	八一新居2#配电站2#变压器	800	22.78	537.76	537.76	未进入负面清	否	无	8.67%
17111	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元2#配电站2#变压器	500	12.00	390.00	390.00	未进入负面清	否	无	4.29%
17112	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鹏辉新纪元2#配电站3#变压器	500	8.58	407.10	407.10	未进入负面清	否	无	-2.41%
17113	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园3#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-7.50%
17114	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园3#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	8.86%
17115	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	城市印象2#配电站3#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	8.51%
17116	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	城市印象2#配电站1#变压器	800	13.68	610.56	610.56	未进入负面清	否	无	-2.39%
17117	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦绣燕居配电站2#变压器	500	14.40	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-3.61%
17118	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦绣燕居配电站1#变压器	500	14.36	378.20	378.20	未进入负面清	否	无	2.05%
17119	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园7#配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	8.31%
17120	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园7#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-0.38%
17121	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城园7#配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	5.89%
17122	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	易和紫园1#箱式配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	0.15%
17123	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	易和紫园2#箱式配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-5.26%
17124	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	峪华佳苑配电站1#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	-3.05%
17125	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园5#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	9.64%
17126	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园6#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-8.14%
17127	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鑫鹏花园2#配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-5.99%
17128	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鑫鹏花园2#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-1.85%
17129	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	鑫鹏花园2#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-5.79%
17130	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	甘供114亭1#配电变压器	630	30.63	374.05	374.05	未进入负面清	否	无	-5.31%
17131	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	甘供114亭2#配电变压器	630	21.59	431.00	431.00	未进入负面清	否	无	3.21%
17132	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	甘供114亭101配电变压器	630	24.56	412.30	412.30	未进入负面清	否	无	3.88%
17133	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	金寓花园3#配电站3#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	4.22%
17134	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	干休所1、2、3箱变	315	37.24	166.20	166.20	未进入负面清	否	无	0.77%
17135	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	114-1号变电亭103配电变压器	315	31.84	183.20	183.20	未进入负面清	否	无	5.54%
17136	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变206锦城乙线	锦城乙线银燕二支6#台	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	2.36%
17137	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#2配电站1#变压器	800	5.19	678.48	678.48	未进入负面清	否	无	9.86%
17138	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#2配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	4.51%
17139	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#2配电站3#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-6.44%
17140	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#5配电站1#变压器	800	17.24	582.08	582.08	未进入负面清	否	无	-3.66%
17141	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#5配电站2#变压器	800	19.98	560.20	560.20	未进入负面清	否	无	-4.14%
17142	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#5配电站3#变压器	800	5.10	679.20	679.20	未进入负面清	否	无	8.06%

17143	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#7配电站1#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-6.88%
17144	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#7配电站2#变压器	800	4.70	682.40	682.40	未进入负面清	否	无	-3.01%
17145	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变207帝景乙线	恒大帝景#7配电站3#变压器	800	7.30	661.60	661.60	未进入负面清	否	无	-1.54%
17146	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣3#配电站1#变压器	630	46.92	271.40	271.40	未进入负面清	否	无	-3.58%
17147	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣2#配电站1#变压器	400	24.00	264.00	264.00	未进入负面清	否	无	-9.41%
17148	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣5#配电站1#变压器	630	20.80	435.96	435.96	未进入负面清	否	无	0.92%
17149	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣1#配电站1#变压器	630	11.60	493.92	493.92	未进入负面清	否	无	7.91%
17150	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣1#配电站2#变压器	630	12.53	488.06	488.06	未进入负面清	否	无	8.12%
17151	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣4#配电站1#变压器	630	25.61	405.66	405.66	未进入负面清	否	无	-6.78%
17152	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣5#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	4.75%
17153	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣3#配电站2#变压器	400	21.46	274.16	274.16	未进入负面清	否	无	-2.27%
17154	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣2#配电站2#变压器	400	14.36	302.56	302.56	未进入负面清	否	无	-5.04%
17155	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变208锦绣甲线	锦绣4#配电站2#变压器	630	14.20	477.54	477.54	未进入负面清	否	无	-5.51%
17156	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣市场配电站1#变压器	630	42.65	298.31	298.31	未进入负面清	否	无	-9.08%
17157	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣市场配电站2#变压器	630	14.67	474.58	474.58	未进入负面清	否	无	-8.19%
17158	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦泉中园配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	-8.63%
17159	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣园1#箱式配电站1#变压器	630	15.08	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	5.66%
17160	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣园3#箱式配电站1#变压器	630	16.16	465.19	465.19	未进入负面清	否	无	3.70%
17161	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦绣园2#箱式配电站1#变压器	400	12.92	308.32	308.32	未进入负面清	否	无	-4.04%
17162	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦泉中园1#箱式配电站1#变压器	630	23.57	418.51	418.51	未进入负面清	否	无	-5.84%
17163	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	绿波10号箱式配电站103配电变压器	630	23.88	416.55	416.55	未进入负面清	否	无	-6.34%
17164	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	绿波11号箱变103配电变压器	630	27.93	391.05	391.05	未进入负面清	否	无	6.20%
17165	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	绿波12号箱变103配电变压器	630	7.02	522.80	522.80	未进入负面清	否	无	-2.69%
17166	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦泉中园配电站1#变压器	630	13.03	484.91	484.91	未进入负面清	否	无	1.43%
17167	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变209果品线	锦泉中园2#箱式配电站变压器	630	16.84	460.91	460.91	未进入负面清	否	无	0.21%
17168	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园1#配电站1#变压器	400	30.40	238.40	238.40	未进入负面清	否	无	-0.42%
17169	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园3#配电站2#变压器	630	13.57	481.51	481.51	未进入负面清	否	无	-5.53%
17170	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客线92#配电室1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	9.83%
17171	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园5#配电站1#变压器	630	15.44	469.73	469.73	未进入负面清	否	无	-3.70%
17172	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园5#配电站2#变压器	630	10.80	498.96	498.96	未进入负面清	否	无	-0.04%
17173	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园3#配电站1#变压器	630	22.27	426.70	426.70	未进入负面清	否	无	0.75%
17174	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园1#配电站2#变压器	400	20.80	276.80	276.80	未进入负面清	否	无	3.38%
17175	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	三木本田箱变1#变压器	500	18.96	355.20	355.20	未进入负面清	否	无	-3.93%
17176	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客路5#箱变1#变压器	630	13.03	484.91	484.91	未进入负面清	否	无	2.24%
17177	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	维修中心变电亭1#变压器	500	8.00	410.00	410.00	未进入负面清	否	无	7.02%
17178	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客路1#箱变1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	4.05%
17179	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	锦江园3#箱式配电站1#变压器	400	32.14	231.44	231.44	未进入负面清	否	无	-6.04%
17180	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客路6#箱变1#变压器	400	4.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	5.80%
17181	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客路7#箱变1#变压器	500	15.45	372.75	372.75	未进入负面清	否	无	-6.46%
17182	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	92#配电室3#变压器配电变压器	800	35.81	433.55	433.55	未进入负面清	否	无	-4.02%
17183	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	西北干5右2#箱变1#变压器配电变压器	630	32.92	359.60	359.60	未进入负面清	否	无	-2.10%
17184	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	军团箱变	400	13.91	304.36	304.36	未进入负面清	否	无	2.00%
17185	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	辛周干85左1#箱配电变压器	800	10.73	634.15	634.15	未进入负面清	否	无	-7.70%
17186	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客线92#配电室2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	5.69%
17187	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	郭东二分3#柱上变压器	315	20.40	219.24	219.24	未进入负面清	否	无	-8.97%
17188	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	郭东三分3#柱上变压器	250	41.60	121.00	121.00	未进入负面清	否	无	0.55%

17189	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	西北干13#	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	-6.82%
17190	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	迎客线西北干4#变台	200	10.77	158.46	158.46	未进入负面清	否	无	6.36%
17191	高新园区供电分公司	锦绣66kV变电站	锦绣变210迎客线	郭东分3#台2#柱上变压器	80	41.70	38.64	38.64	未进入负面清	否	无	-8.60%
17192	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水2#亭2#变压器	630	12.58	487.75	487.75	未进入负面清	否	无	-1.97%
17193	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	福山居2#亭1#变压器	800	26.11	511.12	511.12	未进入负面清	否	无	5.19%
17194	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	福山居1#亭1#变压器	800	5.94	672.48	672.48	未进入负面清	否	无	3.43%
17195	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光1#亭1#变压器	630	14.13	477.98	477.98	未进入负面清	否	无	-6.18%
17196	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光1#亭2#变压器	630	18.47	450.64	450.64	未进入负面清	否	无	9.70%
17197	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光2#亭1#变压器	630	32.08	364.90	364.90	未进入负面清	否	无	-0.89%
17198	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光2#亭2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-0.04%
17199	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水1#配电站1#变压器	630	21.63	430.73	430.73	未进入负面清	否	无	-3.04%
17200	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水1#配电站2#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清	否	无	-3.04%
17201	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水2#亭1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清	否	无	-4.20%
17202	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	山居笔记2#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	8.09%
17203	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水3#亭2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-3.19%
17204	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	亲亲阳光1#亭3#变压器	630	8.05	516.29	516.29	未进入负面清	否	无	-3.40%
17205	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	依山云水3#亭1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-2.78%
17206	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	山居笔记1#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	2.94%
17207	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	山居笔记1#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	0.47%
17208	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	山居笔记2#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-5.09%
17209	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	福山居2#亭2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	3.88%
17210	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变101湾家线	福山居1#亭2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	9.69%
17211	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变103魏台线	张家1#箱式配电站1#变压器	315	25.05	204.59	204.59	未进入负面清	否	无	-0.71%
17212	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园2#亭1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	8.33%
17213	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园2#亭2#变压器	630	10.43	501.29	501.29	未进入负面清	否	无	-8.05%
17214	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	水畔香谷配电站1#变压器	630	21.35	432.50	432.50	未进入负面清	否	无	-5.27%
17215	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	水畔香谷配电站2#变压器	630	21.60	430.92	430.92	未进入负面清	否	无	5.88%
17216	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园1#亭1#变压器	630	17.01	459.84	459.84	未进入负面清	否	无	-9.32%
17217	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园1#亭2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-6.84%
17218	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	盛新花园1#亭3#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-1.10%
17219	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	魏台线张家干9#变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	3.59%
17220	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变104于家沟线	张家村二分2右1#柱上变压器	630	0.27	565.30	565.30	未进入负面清	否	无	7.73%
17221	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	张辛路1#箱变1#变压器	315	1.00	280.35	280.35	未进入负面清	否	无	5.00%
17222	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	绿色家园箱变1#变压器	630	38.02	327.47	327.47	未进入负面清	否	无	0.76%
17223	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园1#配电站1#配电变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-2.53%
17224	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园1#配电站2#配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	2.95%
17225	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园1#配电站3#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	7.91%
17226	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园2#配电站1#配电变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-2.43%
17227	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变105北岭线	易和熙园2#配电站2#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-5.82%
17228	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变106南沟线	城西分2#台柱上变压器	315	3.60	272.16	272.16	未进入负面清	否	无	9.54%
17229	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	晶晶森岚配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-8.75%
17230	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	晶晶森岚配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	6.02%
17231	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	西山丽水中心配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	9.63%
17232	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	绿色家园二期1#配电站2#变压器	500	15.08	374.60	374.60	未进入负面清	否	无	5.23%
17233	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	绿色家园二期1#配电站1#变压器	500	13.53	382.35	382.35	未进入负面清	否	无	5.36%
17234	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	怡情山水1#配电站2#变压器	630	31.40	369.18	369.18	未进入负面清	否	无	-3.65%

17235	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	国安1#配电站1#变压器	630	9.04	510.05	510.05	未进入负面清	否	无	1.40%
17236	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	怡情山水1#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-5.12%
17237	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	国安1#配电站2#变压器	630	13.44	482.33	482.33	未进入负面清	否	无	5.67%
17238	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	悦湖岭上1#亭2#配电变压器	800	15.81	593.52	593.52	未进入负面清	否	无	3.80%
17239	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	悦湖岭上1#亭1#配电变压器	315	42.19	150.60	150.60	未进入负面清	否	无	-3.43%
17240	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变108开成线	开成领地亭1#配电变压器	630	7.54	519.50	519.50	未进入负面清	否	无	3.84%
17241	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园2#配电站1#变压器	630	31.20	370.44	370.44	未进入负面清	否	无	2.77%
17242	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园2#配电站2#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	-1.82%
17243	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园2#配电站3#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	-8.21%
17244	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园3#配电站1#变压器	630	31.20	370.44	370.44	未进入负面清	否	无	0.98%
17245	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园3#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	0.07%
17246	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园4#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-9.39%
17247	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园4#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	8.24%
17248	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	阳光水岸1#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	1.84%
17249	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	阳光水岸1#配电站2#变压器	630	16.07	465.76	465.76	未进入负面清	否	无	-1.11%
17250	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园5#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-8.83%
17251	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园1#配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	-9.97%
17252	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园5#配电站1#变压器	630	43.20	294.84	294.84	未进入负面清	否	无	9.77%
17253	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园1#配电站2#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	-6.49%
17254	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利4#配电站2#变压器	630	24.13	414.98	414.98	未进入负面清	否	无	-5.94%
17255	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利1#配电站2#变压器	630	21.33	432.62	432.62	未进入负面清	否	无	5.73%
17256	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利4#配电站1#变压器	630	24.07	415.36	415.36	未进入负面清	否	无	-9.70%
17257	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利5#配电站2#变压器	630	24.86	410.38	410.38	未进入负面清	否	无	9.24%
17258	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利8#配电站1#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	2.94%
17259	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利8#配电站2#配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-8.83%
17260	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利9#配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-9.48%
17261	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利9#配电站2#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-1.01%
17262	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利3#配电站1#变压器间隔配电变压器	630	14.79	473.82	473.82	未进入负面清	否	无	0.63%
17263	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利3#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	12.46	488.50	488.50	未进入负面清	否	无	8.67%
17264	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利5#配电站1#变压器	630	26.49	400.11	400.11	未进入负面清	否	无	-8.01%
17265	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园中心配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-9.48%
17266	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	绿色家园5#配电站3#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	-7.79%
17267	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变201长鹭线	保利1#配电站1#变压器	630	16.92	460.40	460.40	未进入负面清	否	无	-6.46%
17268	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖3#亭1#变压器	630	17.80	454.86	454.86	未进入负面清	否	无	6.76%
17269	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖3#亭2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-1.90%
17270	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	欧洲小镇配电站1#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清	否	无	-2.70%
17271	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	欧洲小镇配电站2#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	-8.55%
17272	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖1#亭1#变压器	630	22.01	428.34	428.34	未进入负面清	否	无	1.00%
17273	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树配电站1#变压器	630	12.80	486.36	486.36	未进入负面清	否	无	7.79%
17274	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树配电站2#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清	否	无	-3.68%
17275	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园2#配电站1#变压器	630	17.20	458.64	458.64	未进入负面清	否	无	7.27%
17276	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园2#配电站2#变压器	630	15.01	472.44	472.44	未进入负面清	否	无	8.22%
17277	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园4#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	5.92%
17278	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖3#亭3#变压器	630	24.05	415.49	415.49	未进入负面清	否	无	4.63%
17279	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树1#箱式配电站变压器	630	6.66	525.04	525.04	未进入负面清	否	无	-0.86%
17280	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园4#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	5.69%

17281	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树3#箱式配电站变压器	315	12.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	3.39%
17282	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	柳树2#箱式配电站变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	-9.76%
17283	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	欧洲小镇箱变S配电变压器	500	22.00	340.00	340.00	未进入负面清	否	无	0.10%
17284	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	西街御堂中心配电站3#配电变压器	630	1.01	560.65	560.65	未进入负面清	否	无	-6.10%
17285	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	中海御湖1#亭2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-9.69%
17286	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	温泉花园中心配电站2#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-4.44%
17287	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	成园线水库2#环开1#变台	250	28.50	153.75	153.75	未进入负面清	否	无	3.83%
17288	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	落凤沟支5#柱上变压器	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	-9.91%
17289	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变202成园线	成园线落凤沟支19#	50	17.00	36.50	36.50	未进入负面清	否	无	-1.75%
17290	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	远东学院配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-8.07%
17291	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线远东学院1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	4.81%
17292	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾1#亭1#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	-0.33%
17293	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾1#亭2#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清	否	无	-7.03%
17294	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾1#亭3#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	8.30%
17295	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾2#亭1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	5.36%
17296	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾2#亭2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	5.77%
17297	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾3#亭1#变压器	630	15.74	467.84	467.84	未进入负面清	否	无	6.34%
17298	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线白鸽湾3#亭2#变压器	630	12.38	489.01	489.01	未进入负面清	否	无	7.80%
17299	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨园箱式配电站变压器	630	11.20	496.44	496.44	未进入负面清	否	无	7.50%
17300	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线西郊2#箱变变压器	315	12.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-0.32%
17301	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	北山箱式配电站1#配电变压器	500	44.80	226.00	226.00	未进入负面清	否	无	9.85%
17302	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线西郊1#箱变变压器	315	7.50	259.88	259.88	未进入负面清	否	无	4.58%
17303	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线岔鞍村分41#	315	26.40	200.34	200.34	未进入负面清	否	无	1.26%
17304	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨沟支34左1#柱上变压器	250	7.80	205.50	205.50	未进入负面清	否	无	-1.16%
17305	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨沟支41#柱上变压器	100	0.85	89.15	89.15	未进入负面清	否	无	1.71%
17306	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	岔鞍村分3右1#柱上变压器	315	28.80	192.78	192.78	未进入负面清	否	无	-1.48%
17307	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨沟支63#柱上变压器	100	43.20	46.80	46.80	未进入负面清	否	无	-5.15%
17308	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线金家沟支4#变台	100	35.10	54.90	54.90	未进入负面清	否	无	6.43%
17309	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线七葫芦沟支6#变台	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清	否	无	-2.60%
17310	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线西郊干3#变台	200	32.40	115.20	115.20	未进入负面清	否	无	-0.61%
17311	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线花红沟支20#变台	50	14.20	37.90	37.90	未进入负面清	否	无	7.31%
17312	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	棠梨沟支45#柱上变压器	315	15.38	235.05	235.05	未进入负面清	否	无	6.84%
17313	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	柳树线花红沟支30右2#变台	100	4.20	85.80	85.80	未进入负面清	否	无	-8.39%
17314	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	花红沟支37	100	1.80	88.20	88.20	未进入负面清	否	无	-9.40%
17315	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变203柳树线	石岭支2	315	0.81	280.95	280.95	未进入负面清	否	无	-7.72%
17316	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线棠梨园亭1#变压器	630	33.60	355.32	355.32	未进入负面清	否	无	1.20%
17317	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线棠梨园亭2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-1.58%
17318	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山1#配电站1#变压器	630	20.03	440.81	440.81	未进入负面清	否	无	-1.10%
17319	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山2#配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-7.42%
17320	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山1#配电站2#变压器	630	16.73	461.60	461.60	未进入负面清	否	无	3.97%
17321	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山2#配电站1#变压器	630	34.51	349.59	349.59	未进入负面清	否	无	2.76%
17322	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	西山2#配电站3#变压器配电变压器	630	22.63	424.43	424.43	未进入负面清	否	无	6.20%
17323	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线棠梨沟支26#	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-7.45%
17324	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线石岭分4#	200	32.80	114.40	114.40	未进入负面清	否	无	3.42%
17325	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	岔鞍线棠梨沟支30#	80	74.70	12.24	12.24	未进入负面清	否	无	-0.28%
17326	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	石岭二支12号柱上变压器	80	43.56	37.15	37.15	未进入负面清	否	无	4.76%

17327	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变204岔鞍线	棠梨沟支6#柱上变压器	100	79.00	11.00	11.00	未进入负面清	否	无	4.02%
17328	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线成园山庄西亭1#变压器	630	10.66	499.84	499.84	未进入负面清	否	无	-6.00%
17329	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线成园山庄西亭2#变压器	630	15.90	466.83	466.83	未进入负面清	否	无	2.88%
17330	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线成园山庄西亭3#变压器	630	7.60	519.12	519.12	未进入负面清	否	无	-3.34%
17331	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线乐百年1#配电站2#变压器	630	31.20	370.44	370.44	未进入负面清	否	无	4.25%
17332	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线乐百年1#配电站1#变压器	630	31.20	370.44	370.44	未进入负面清	否	无	1.49%
17333	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	成园线乐百年1#配电站3#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	7.45%
17334	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园1#配电站1#变压器	630	15.32	470.48	470.48	未进入负面清	否	无	0.00%
17335	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园中心配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	7.41%
17336	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	乐百年2#配电站3#变压器	630	31.20	370.44	370.44	未进入负面清	否	无	6.41%
17337	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	乐百年2#配电站2#变压器	630	24.96	409.75	409.75	未进入负面清	否	无	-3.47%
17338	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	乐百年2#配电站1#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	-0.62%
17339	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园3#配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-4.53%
17340	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	柳树2#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-7.74%
17341	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园3#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-6.43%
17342	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	柳树2#配电站1#变压器	630	20.57	437.41	437.41	未进入负面清	否	无	-8.13%
17343	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变205温泉线	温泉花园1#配电站2#变压器	630	13.60	481.32	481.32	未进入负面清	否	无	4.28%
17344	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	金塘裕墅配电站1#变压器	630	10.54	500.60	500.60	未进入负面清	否	无	-0.38%
17345	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	金塘裕墅配电站2#变压器	630	9.98	504.13	504.13	未进入负面清	否	无	-5.34%
17346	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	鹏德西湖配电站1#变压器	800	15.37	597.04	597.04	未进入负面清	否	无	3.53%
17347	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	西山丽水中心配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-8.43%
17348	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	西山丽水中心配电站3#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-2.79%
17349	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	怡情山水2#配电站1#变压器	630	20.94	435.08	435.08	未进入负面清	否	无	-9.61%
17350	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	国安2#配电站1#变压器	630	10.63	500.03	500.03	未进入负面清	否	无	-4.76%
17351	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	悦湖岭上2#配电站2#变压器	800	11.04	631.68	631.68	未进入负面清	否	无	6.32%
17352	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	鹏德西湖配电站2#变压器	800	10.61	635.12	635.12	未进入负面清	否	无	4.16%
17353	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	悦湖岭上2#配电站1#变压器	800	14.70	602.40	602.40	未进入负面清	否	无	-5.38%
17354	高新园区供电分公司	红旗66kV变电站	红旗变208金裕线	国安2#配电站2#变压器	630	5.82	530.33	530.33	未进入负面清	否	无	3.29%
17355	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	第八区1#配电站2#变压器	800	23.59	531.28	531.28	未进入负面清	否	无	-9.05%
17356	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山3#配电站1#变压器	800	17.27	581.84	581.84	未进入负面清	否	无	1.71%
17357	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山2#配电站2#变压器	800	8.17	654.64	654.64	未进入负面清	否	无	8.35%
17358	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山2#配电站1#变压器	800	17.52	579.84	579.84	未进入负面清	否	无	3.29%
17359	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山3#配电站2#变压器	800	10.40	636.80	636.80	未进入负面清	否	无	-0.81%
17360	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园3#配电站1#变压器	800	25.88	512.96	512.96	未进入负面清	否	无	-1.08%
17361	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园3#配电站2#变压器	800	25.75	514.00	514.00	未进入负面清	否	无	-1.52%
17362	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	海逸诺丁山1#配电站2#变压器	800	20.52	555.84	555.84	未进入负面清	否	无	8.45%
17363	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	第八区1#配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	0.44%
17364	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	海逸诺丁山2#配电站2#变压器	800	17.09	583.28	583.28	未进入负面清	否	无	-9.48%
17365	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园1#配电站2#变压器	800	29.36	485.12	485.12	未进入负面清	否	无	9.80%
17366	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	船舶设计中心配电站3#变压器	800	17.17	582.64	582.64	未进入负面清	否	无	6.04%
17367	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园1#配电站1#变压器	800	23.38	532.96	532.96	未进入负面清	否	无	-2.22%
17368	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	海逸诺丁山1#配电站1#变压器	800	15.66	594.72	594.72	未进入负面清	否	无	8.57%
17369	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	海逸诺丁山2#配电站1#变压器	800	14.35	605.20	605.20	未进入负面清	否	无	-2.37%
17370	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园#5配电站103配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	2.23%
17371	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园#5配电站104配电变压器	800	28.40	492.80	492.80	未进入负面清	否	无	4.52%
17372	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	诺德滨海花园#5配电站105配电变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清	否	无	5.42%

17373	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	第八区1#配电站1#变压器	800	12.82	617.44	617.44	未进入负面清	否	无	1.95%
17374	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	船舶设计中心配电站1#变压器	800	12.02	623.84	623.84	未进入负面清	否	无	3.55%
17375	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山1#配电站1#变压器	800	14.33	605.36	605.36	未进入负面清	否	无	-2.91%
17376	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变102半山甲线	半山1#配电站2#变压器	800	11.46	628.32	628.32	未进入负面清	否	无	-1.92%
17377	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯中心配电站1#变压器	800	12.74	618.08	618.08	未进入负面清	否	无	5.22%
17378	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯1#配电站1#变压器	500	16.92	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	4.81%
17379	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯中心配电站2#变压器	800	20.22	558.24	558.24	未进入负面清	否	无	2.50%
17380	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯3#配电站2#变压器	500	14.94	375.30	375.30	未进入负面清	否	无	3.04%
17381	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期2#配电站1#变压器	630	49.20	257.04	257.04	未进入负面清	否	无	6.56%
17382	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期2#中心配电站1#变压器	630	15.10	471.87	471.87	未进入负面清	否	无	1.32%
17383	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期1#配电站1#变压器	630	17.30	458.01	458.01	未进入负面清	否	无	9.20%
17384	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	青峪西园2#配电站1#配电变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-3.81%
17385	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	青峪西园3#箱式配电站1#配电变压器	500	9.60	402.00	402.00	未进入负面清	否	无	-8.17%
17386	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期1#中心配电站1#变压器	800	17.74	578.08	578.08	未进入负面清	否	无	3.63%
17387	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯1#配电站2#变压器	500	10.99	395.05	395.05	未进入负面清	否	无	6.85%
17388	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-1.06%
17389	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯3#配电站1#变压器	500	16.90	365.50	365.50	未进入负面清	否	无	-2.16%
17390	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	青峪西园2#配电站2#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	1.52%
17391	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期1#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	3.70%
17392	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变103普罗线	普罗旺斯二期2#中心配电站2#变压器	630	28.45	387.77	387.77	未进入负面清	否	无	-5.61%
17393	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际1#配电站3#变压器	630	13.44	482.33	482.33	未进入负面清	否	无	-6.49%
17394	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际1#配电站1#变压器	630	14.13	477.98	477.98	未进入负面清	否	无	-1.07%
17395	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际1#配电站2#变压器	630	17.86	454.48	454.48	未进入负面清	否	无	4.63%
17396	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际中心配电站1#变压器	800	26.93	504.56	504.56	未进入负面清	否	无	4.81%
17397	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	E人国际中心配电站2#变压器	800	16.02	591.84	591.84	未进入负面清	否	无	9.58%
17398	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	昊宇山海湾中心配电站1#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	-9.36%
17399	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	昊宇山海湾1#配电站1#配电变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-2.06%
17400	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	新沃金融中心配电站2#配电变压器	500	12.75	386.25	386.25	未进入负面清	否	无	-9.02%
17401	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	新沃金融中心配电站1#配电变压器	500	10.37	398.15	398.15	未进入负面清	否	无	2.33%
17402	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	昊宇山海湾1#配电站2#配电变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	5.79%
17403	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	七贤贡院1#配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	0.90%
17404	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	七贤贡院1#配电站2#配电变压器	800	9.58	643.36	643.36	未进入负面清	否	无	-3.80%
17405	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	航天科研中心配电站1#变压器	500	12.80	386.00	386.00	未进入负面清	否	无	-3.47%
17406	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变106大山线	龙海滨城4#配电站2#变压器	630	28.80	385.56	385.56	未进入负面清	否	无	-4.67%
17407	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变106大山线	龙海滨城4#配电站1#变压器	630	28.80	385.56	385.56	未进入负面清	否	无	8.10%
17408	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南7#配电站1#变压器	630	14.46	475.90	475.90	未进入负面清	否	无	-2.08%
17409	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南6#配电站3#变压器	630	11.80	492.66	492.66	未进入负面清	否	无	-3.95%
17410	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南5#配电站1#变压器	630	10.68	499.72	499.72	未进入负面清	否	无	-2.05%
17411	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南5#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-7.14%
17412	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	8.21%
17413	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北2#配电站2#变压器	630	33.08	358.60	358.60	未进入负面清	否	无	-9.00%
17414	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北3#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-8.80%
17415	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北3#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-0.11%
17416	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北3#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	7.65%
17417	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园1#配电站1#变压器	630	38.20	326.34	326.34	未进入负面清	否	无	-7.06%
17418	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园1#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-6.03%

17419	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南3#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-8.02%
17420	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	7.38%
17421	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-6.02%
17422	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南4#配电站1#变压器	630	74.55	97.34	97.34	未进入负面清	否	无	4.28%
17423	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南4#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	2.66%
17424	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南4#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	7.00%
17425	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南6#配电站1#变压器	630	17.12	459.14	459.14	未进入负面清	否	无	1.90%
17426	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南6#配电站2#变压器	630	14.03	478.61	478.61	未进入负面清	否	无	9.55%
17427	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南7#配电站2#变压器	630	16.79	461.22	461.22	未进入负面清	否	无	2.15%
17428	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-7.08%
17429	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北1#配电站3#变压器	630	36.27	338.50	338.50	未进入负面清	否	无	5.59%
17430	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北1#配电站4#变压器	630	42.65	298.31	298.31	未进入负面清	否	无	2.07%
17431	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄北1#配电站1#变压器	630	40.18	313.87	313.87	未进入负面清	否	无	-0.18%
17432	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	柏林水郡1#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	3.36%
17433	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	柏林水郡1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	8.92%
17434	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	柏林水郡2#配电站1#变压器	630	25.41	406.92	406.92	未进入负面清	否	无	0.93%
17435	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园7#配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-5.02%
17436	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园7#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-9.77%
17437	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园7#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-9.43%
17438	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水1#配电站2#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	9.75%
17439	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水1#配电站3#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	8.72%
17440	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水2#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	5.67%
17441	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水2#配电站3#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-5.80%
17442	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴山庄2#配电站1#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	-0.71%
17443	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴山庄2#配电站2#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	9.83%
17444	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴山庄2#配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	9.56%
17445	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园9#配电站1#变压器	630	5.19	534.30	534.30	未进入负面清	否	无	-5.45%
17446	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园9#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-9.15%
17447	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南5#配电站3#变压器	630	13.74	480.44	480.44	未进入负面清	否	无	-5.78%
17448	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山庄南3#配电站2#变压器	630	31.83	366.47	366.47	未进入负面清	否	无	-5.81%
17449	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水2#配电站2#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-3.88%
17450	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	百合山水1#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-0.52%
17451	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	部队雷达配电站配电变压器	315	1.27	279.50	279.50	未进入负面清	否	无	-2.08%
17452	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大有恬园9#配电站3#变压器	630	8.48	513.58	513.58	未进入负面清	否	无	8.26%
17453	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支43#柱上变压器	160	31.20	94.08	94.08	未进入负面清	否	无	-8.93%
17454	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支114#柱上变压器	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	5.88%
17455	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支52#柱上变压器	100	18.38	71.62	71.62	未进入负面清	否	无	1.26%
17456	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴支12#柱上变压器	200	15.60	148.80	148.80	未进入负面清	否	无	7.71%
17457	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	凌水寺变台	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	1.69%
17458	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴分7#柱上变压器	180	25.80	115.56	115.56	未进入负面清	否	无	-0.96%
17459	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	大山村分3#柱上变压器	200	12.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	1.02%
17460	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支17右3#柱上变压器	100	24.60	65.40	65.40	未进入负面清	否	无	5.68%
17461	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支64#柱上变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
17462	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支75#柱上变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-5.68%
17463	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	华兴支2#柱上变压器	200	29.40	121.20	121.20	未进入负面清	否	无	9.83%
17464	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村二支22#柱上变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	4.25%

17465	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变201梁家沟线	桑家村支92#柱上变压器	200	28.80	122.40	122.40	未进入负面清	否	无	-8.88%
17466	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南2#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-0.13%
17467	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南2#配电站4#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	3.81%
17468	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南1#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-0.40%
17469	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	海苑花园2#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-7.35%
17470	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南2#配电站1#变压器	630	42.58	298.75	298.75	未进入负面清	否	无	2.95%
17471	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南2#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	0.38%
17472	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	海苑花园1#配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	7.97%
17473	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	海苑花园1#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-2.41%
17474	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合山庄南1#配电站1#变压器	630	0.13	566.15	566.15	未进入负面清	否	无	9.33%
17475	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	凌秀配电站1#变压器	630	27.68	392.62	392.62	未进入负面清	否	无	8.80%
17476	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	凌秀配电站1#变压器	630	27.68	392.62	392.62	未进入负面清	否	无	-3.93%
17477	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	百合1#箱式配电站1#变压器	500	27.20	314.00	314.00	未进入负面清	否	无	8.34%
17478	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	哈佛映像1#配电站1#变压器	800	6.87	665.04	665.04	未进入负面清	否	无	2.95%
17479	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	哈佛映像2#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-1.20%
17480	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	哈佛映像1#配电站2#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-9.33%
17481	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	康桥小镇1#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-2.75%
17482	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	康桥小镇3#变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	1.98%
17483	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	康桥小镇2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	2.08%
17484	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	海苑花园2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	0.21%
17485	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	哈佛映像2#配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	1.10%
17486	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	梁家沟分1右2#柱上变压器	200	0.20	179.60	179.60	未进入负面清	否	无	9.81%
17487	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变202石洞沟线	梁家沟分24#柱上变压器	200	7.40	165.20	165.20	未进入负面清	否	无	-8.26%
17488	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	七贤岭1号配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	7.90%
17489	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	学府世家配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	4.18%
17490	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	学府世家配电站2#变压器	630	33.83	353.87	353.87	未进入负面清	否	无	4.55%
17491	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	学府世家配电站4#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-7.59%
17492	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	七贤岭1号配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-7.68%
17493	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	御府山海观#2配电站2#配电变压器	800	9.07	647.44	647.44	未进入负面清	否	无	-1.07%
17494	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	御府山海观#2配电站3#配电变压器	800	4.39	684.88	684.88	未进入负面清	否	无	-4.40%
17495	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	御府山海观#2配电站1#配电变压器	800	9.26	645.92	645.92	未进入负面清	否	无	2.05%
17496	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	星海彼岸3#配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	6.72%
17497	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	星海彼岸3#配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	0.68%
17498	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	星海彼岸3#配电站3#配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	7.53%
17499	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	学府世家配电站3#变压器	630	45.60	279.72	279.72	未进入负面清	否	无	5.98%
17500	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	滨海大都会2#配电站1#变压器	630	4.13	540.98	540.98	未进入负面清	否	无	-0.29%
17501	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	滨海大都会2#配电站2#变压器	630	4.57	538.21	538.21	未进入负面清	否	无	9.18%
17502	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	梁家沟分1右2台变压器	200	35.40	109.20	109.20	未进入负面清	否	无	5.05%
17503	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	河口支6#柱上变压器	400	17.60	289.60	289.60	未进入负面清	否	无	-3.94%
17504	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	七贤岭分5#柱上变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	0.98%
17505	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变203凌井线	河口支6#	315	7.00	261.45	261.45	未进入负面清	否	无	6.49%
17506	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里3#配电站2#变压器	630	21.39	432.24	432.24	未进入负面清	否	无	2.21%
17507	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里3#配电站1#变压器	630	25.16	408.49	408.49	未进入负面清	否	无	-4.82%
17508	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里2#配电站1#变压器	1000	13.81	761.90	761.90	未进入负面清	否	无	4.46%
17509	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里1#配电站1#变压器	630	9.78	505.39	505.39	未进入负面清	否	无	-9.03%
17510	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里1#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-7.30%

17511	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里1#配电站3#变压器	630	7.93	517.04	517.04	未进入负面清	否	无	0.96%
17512	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变204黄浦线	谷歌里2#配电站2#变压器	1000	21.46	685.40	685.40	未进入负面清	否	无	-6.37%
17513	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变205山海乙线	龙湖天琅中心配电站1#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	6.41%
17514	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变205山海乙线	龙湖天琅1#配电站1#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-9.68%
17515	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变205山海乙线	龙湖天琅1#配电站2#配电变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-2.59%
17516	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变206半山乙线	半山5#配电站1#变压器	800	12.22	622.25	622.25	未进入负面清	否	无	-2.45%
17517	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变206半山乙线	半山5#配电站2#变压器	800	10.65	634.80	634.80	未进入负面清	否	无	4.93%
17518	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变206半山乙线	半山4#配电站1#变压器	800	13.34	613.28	613.28	未进入负面清	否	无	2.81%
17519	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变206半山乙线	半山4#配电站2#变压器	800	12.10	623.20	623.20	未进入负面清	否	无	-8.44%
17520	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里1#配电站1#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	7.70%
17521	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里1#配电站2#配电变压器	800	4.80	681.60	681.60	未进入负面清	否	无	5.51%
17522	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里1#配电站3#配电变压器	800	9.60	643.20	643.20	未进入负面清	否	无	-3.15%
17523	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里3#配电站1#变压器	800	2.02	703.87	703.87	未进入负面清	否	无	9.80%
17524	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里3#配电站2#变压器	800	1.01	711.94	711.94	未进入负面清	否	无	3.35%
17525	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	悦泰拾光里3#配电站3#变压器	800	1.01	711.94	711.94	未进入负面清	否	无	-4.12%
17526	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	航天科技1#配电站1#变压器	630	0.08	566.50	566.50	未进入负面清	否	无	-3.82%
17527	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	航天科技1#配电站2#变压器	630	0.07	566.56	566.56	未进入负面清	否	无	8.29%
17528	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变105置业甲线	航天科技1#配电站3#变压器	630	0.07	566.56	566.56	未进入负面清	否	无	-6.78%
17529	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府1#配电站1#变压器	630	0.10	566.37	566.37	未进入负面清	否	无	7.18%
17530	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府1#配电站2#变压器	630	0.09	566.43	566.43	未进入负面清	否	无	-6.51%
17531	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府3#配电站1#变压器	630	0.07	566.56	566.56	未进入负面清	否	无	-5.42%
17532	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府3#配电站2#变压器	630	0.10	566.37	566.37	未进入负面清	否	无	2.31%
17533	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府6#配电站1#变压器	630	0.03	566.81	566.81	未进入负面清	否	无	-1.14%
17534	高新园区供电分公司	河口变66kV变电站	河口变210综科线	瑞府6#配电站2#变压器	630	0.03	566.81	566.81	未进入负面清	否	无	-9.09%
17535	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡7#配电站2#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清	否	无	0.53%
17536	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡11#配电站1#变压器	800	27.55	499.60	499.60	未进入负面清	否	无	6.05%
17537	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡7#配电站1#变压器	800	9.80	641.60	641.60	未进入负面清	否	无	-3.66%
17538	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡7#配电站3#变压器	800	7.21	662.32	662.32	未进入负面清	否	无	-5.93%
17539	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡9#配电站1#变压器	800	14.81	601.52	601.52	未进入负面清	否	无	-2.96%
17540	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡11#配电站2#变压器	800	25.36	517.12	517.12	未进入负面清	否	无	-2.09%
17541	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡9#配电站3#变压器	800	15.81	593.52	593.52	未进入负面清	否	无	2.77%
17542	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变210郭郡线	五郡9#配电站2#变压器	800	6.48	668.15	668.15	未进入负面清	否	无	9.60%
17543	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记5#配电站1#变压器	500	0.00	450.00	450.00	未进入负面清	否	无	2.69%
17544	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记2#配电站3#变压器	630	4.75	537.08	537.08	未进入负面清	否	无	-4.43%
17545	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记8#配电站2#变压器	630	8.77	511.75	511.75	未进入负面清	否	无	-2.60%
17546	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记7#配电站1#变压器	630	10.88	498.46	498.46	未进入负面清	否	无	-7.21%
17547	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	0.20%
17548	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记1#配电站3#变压器	800	12.09	623.28	623.28	未进入负面清	否	无	8.94%
17549	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记4#配电站2#变压器	315	0.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-9.56%
17550	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记4#配电站1#变压器	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	3.15%
17551	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记5#配电站2#变压器	500	27.20	314.00	314.00	未进入负面清	否	无	-3.79%
17552	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记2#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-8.60%
17553	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记2#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	0.99%
17554	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记3#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	0.29%
17555	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记3#配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	2.93%
17556	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记1#配电站2#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-6.32%

17557	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记8#配电站1#变压器	630	7.01	522.84	522.84	未进入负面清	否	无	0.90%
17558	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记6#配电站1#变压器	630	10.38	501.61	501.61	未进入负面清	否	无	-2.16%
17559	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记7#配电站2#变压器	630	22.73	423.80	423.80	未进入负面清	否	无	6.88%
17560	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记6#配电站2#变压器	630	26.04	402.95	402.95	未进入负面清	否	无	-1.84%
17561	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天5#配电站1#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-2.43%
17562	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天5#配电站2#配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-4.14%
17563	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区5#配电站1#变压器	800	8.81	649.52	649.52	未进入负面清	否	无	-6.89%
17564	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区5#配电站2#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-9.74%
17565	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区6#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-0.41%
17566	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区3#配电站1#变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	8.03%
17567	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区3#配电站2#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-3.36%
17568	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	美树日记3#配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-0.71%
17569	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	阅麓山3#配电站1#配电变压器	630	6.00	529.20	529.20	未进入负面清	否	无	4.18%
17570	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	阅麓山3#配电站2#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-5.03%
17571	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	三鼎春天C区6#配电站1#变压器	800	5.75	674.00	674.00	未进入负面清	否	无	5.95%
17572	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变206美树线	南村分2#	200	22.20	135.60	135.60	未进入负面清	否	无	0.09%
17573	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	虹港嘉园2#配电站1#变压器	630	16.55	462.74	462.74	未进入负面清	否	无	-0.43%
17574	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	郭南分119#亭1#变压器	630	9.58	506.65	506.65	未进入负面清	否	无	-9.24%
17575	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	胡大岭线郭南分119#亭2#变压器	630	19.83	442.05	442.05	未进入负面清	否	无	8.25%
17576	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	胡大岭线辛周干虹港路2#箱变	630	16.03	466.01	466.01	未进入负面清	否	无	-8.62%
17577	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	胡大岭线辛周干虹港路3#箱变	630	19.75	442.58	442.58	未进入负面清	否	无	-1.45%
17578	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	胡大岭线辛周干虹港路1#箱变	500	29.11	304.45	304.45	未进入负面清	否	无	2.77%
17579	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	金星苑2#配电站3#变压器	630	10.41	501.42	501.42	未进入负面清	否	无	0.03%
17580	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	虹港嘉园2#配电站2#变压器	630	4.66	537.64	537.64	未进入负面清	否	无	-8.54%
17581	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	金星苑2#配电站1#变压器	630	20.47	438.04	438.04	未进入负面清	否	无	-9.28%
17582	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	金星苑2#配电站2#变压器	630	10.93	498.14	498.14	未进入负面清	否	无	9.95%
17583	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	西北干16左1左1箱变变压器	500	19.38	353.10	353.10	未进入负面清	否	无	1.14%
17584	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	郭南分5#变压器	100	3.04	86.96	86.96	未进入负面清	否	无	9.94%
17585	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	西北干21#台	315	6.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-8.47%
17586	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	郭南分13#变压器	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	8.32%
17587	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变205郭周线	郭南分11左2#	315	1.80	277.83	277.83	未进入负面清	否	无	-8.30%
17588	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林配电站1#变压器	400	40.80	196.80	196.80	未进入负面清	否	无	6.74%
17589	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林1#箱式配电站1#变压器	630	38.07	327.16	327.16	未进入负面清	否	无	-3.76%
17590	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	辛周干65左1#箱变1#变压器配电变压器	630	1.03	560.51	560.51	未进入负面清	否	无	7.97%
17591	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林3#箱式变电站1#配电变压器	630	27.52	393.60	393.60	未进入负面清	否	无	5.36%
17592	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林2#箱式配电站1#变压器	630	18.69	449.25	449.25	未进入负面清	否	无	9.77%
17593	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变204郭辛线	华林配电站2#变压器	400	51.60	153.60	153.60	未进入负面清	否	无	-5.31%
17594	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	缙香漫城中心配电站2#变压器	800	10.49	636.08	636.08	未进入负面清	否	无	-2.29%
17595	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子4#配电站1#变压器	630	9.10	509.67	509.67	未进入负面清	否	无	-9.97%
17596	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子3#配电站2#变压器	630	12.57	487.81	487.81	未进入负面清	否	无	-2.93%
17597	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子3#配电站1#变压器	630	15.08	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-8.57%
17598	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	缙香漫城3#配电站1#变压器	800	6.25	670.00	670.00	未进入负面清	否	无	9.42%
17599	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子4#配电站2#变压器	630	8.87	511.12	511.12	未进入负面清	否	无	-2.64%
17600	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	国民院子中心配电站2#变压器	800	9.59	643.28	643.28	未进入负面清	否	无	1.75%
17601	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变202郭购线	缙香漫城3#配电站2#变压器	800	9.64	642.88	642.88	未进入负面清	否	无	5.63%
17602	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季5#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	8.16%

17603	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季3#配电站1#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	6.35%
17604	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季6#配电站1#变压器	500	17.31	363.45	363.45	未进入负面清	否	无	7.51%
17605	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季3#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	0.34%
17606	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季5#配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-4.07%
17607	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季2#配电站1#变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	7.27%
17608	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	机场前院2#配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	9.02%
17609	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	圆梦园配电站1#配电变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	9.39%
17610	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	圆梦园配电站2#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	1.45%
17611	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	圆梦园配电站3#配电变压器	630	5.96	529.45	529.45	未进入负面清	否	无	-1.14%
17612	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季6#配电站2#变压器	500	19.35	353.25	353.25	未进入负面清	否	无	9.63%
17613	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	机场前院2#配电站2#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	9.04%
17614	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变201橄榄线	橄榄季2#配电站2#变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	-7.72%
17615	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变113观贤线	观贤别墅2#配电站1#配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-1.87%
17616	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变113观贤线	观贤别墅2#配电站2#配电变压器	630	45.71	279.00	279.00	未进入负面清	否	无	-9.43%
17617	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变113观贤线	观贤别墅5#配电站2#配电变压器	630	7.20	521.64	521.64	未进入负面清	否	无	-4.33%
17618	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变113观贤线	观贤别墅5#配电站1#配电变压器	630	4.50	538.65	538.65	未进入负面清	否	无	-6.82%
17619	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园中心1#配电站1#配电变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	6.16%
17620	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园中心1#配电站3#配电变压器	800	9.53	643.76	643.76	未进入负面清	否	无	-7.35%
17621	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园2#配电站3#配电变压器	800	4.80	681.60	681.60	未进入负面清	否	无	9.88%
17622	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园2#配电站2#配电变压器	800	21.60	547.20	547.20	未进入负面清	否	无	6.72%
17623	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变109郭万线	圣林园2#配电站1#配电变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清	否	无	-4.60%
17624	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变108郭绣线	万科华府3#配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	3.36%
17625	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变108郭绣线	万科华府3#配电站104配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	2.83%
17626	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区6#箱式配电站1#变压器	630	21.99	428.45	428.45	未进入负面清	否	无	-0.79%
17627	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区5#箱式配电站1#变压器	630	73.30	105.21	105.21	未进入负面清	否	无	7.90%
17628	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区1#箱式配电站1#变压器	630	12.22	490.01	490.01	未进入负面清	否	无	2.56%
17629	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区2#箱式配电站1#变压器	630	27.79	391.90	391.90	未进入负面清	否	无	6.47%
17630	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区3#箱式配电站1#变压器	630	26.85	397.85	397.85	未进入负面清	否	无	-2.62%
17631	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	东线恒宇祥苑1#箱变1#变压器	630	8.45	513.77	513.77	未进入负面清	否	无	5.60%
17632	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	虹港小区4#箱式配电站1#变压器	630	10.79	499.00	499.00	未进入负面清	否	无	-0.91%
17633	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	东线恒宇祥苑2#箱变1#变压器	630	16.48	463.18	463.18	未进入负面清	否	无	4.82%
17634	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	辛周干38左1#配电站2#变压器	630	18.75	448.85	448.85	未进入负面清	否	无	0.28%
17635	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	辛周干38左1#配电站1#变压器	630	28.87	385.10	385.10	未进入负面清	否	无	-5.09%
17636	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	机场前院1#配电站2#配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-6.78%
17637	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变107郭锦线	机场前院1#配电站1#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	8.71%
17638	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	金星苑1#配电站3#变压器	630	8.66	512.44	512.44	未进入负面清	否	无	3.86%
17639	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	金星苑1#配电站2#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	9.49%
17640	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园3#配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-3.19%
17641	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园1#配电站2#变压器	630	12.50	488.25	488.25	未进入负面清	否	无	7.91%
17642	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	金星苑1#配电站1#变压器	630	19.83	442.07	442.07	未进入负面清	否	无	4.85%
17643	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园1#配电站3#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	8.56%
17644	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园1#配电站1#变压器	630	4.15	540.86	540.86	未进入负面清	否	无	0.77%
17645	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	虹港嘉园3#配电站2#变压器	630	5.90	529.83	529.83	未进入负面清	否	无	5.91%
17646	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅1#配电站1#配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-9.00%
17647	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅1#配电站2#配电变压器	630	21.90	429.00	429.00	未进入负面清	否	无	0.06%
17648	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅3#配电站1#配电变压器	800	15.52	595.84	595.84	未进入负面清	否	无	0.01%

17649	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅3#配电站2#配电变压器	800	42.75	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.38%
17650	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅4#配电站1#配电变压器	630	58.10	201.00	201.00	未进入负面清	否	无	-5.86%
17651	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变106统建线	观贤别墅4#配电站2#配电变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	-7.91%
17652	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	福典人家2#配电站2#变压器	630	7.07	522.46	522.46	未进入负面清	否	无	-9.13%
17653	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	贤林园2#配电站2#变压器	630	16.77	461.35	461.35	未进入负面清	否	无	9.18%
17654	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园3#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-6.19%
17655	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	八一新居1#配电站2#变压器	800	12.82	617.44	617.44	未进入负面清	否	无	-5.85%
17656	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象3#配电站1#变压器	630	7.52	519.62	519.62	未进入负面清	否	无	-9.74%
17657	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	贤林园2#配电站1#变压器	630	8.22	515.21	515.21	未进入负面清	否	无	4.29%
17658	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象3#配电站2#变压器	630	14.57	475.21	475.21	未进入负面清	否	无	-5.36%
17659	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象1#配电站1#变压器	800	13.59	611.28	611.28	未进入负面清	否	无	-3.73%
17660	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	八一新居1#配电站1#变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-1.33%
17661	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象1#配电站3#变压器	800	10.65	634.80	634.80	未进入负面清	否	无	0.51%
17662	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象4#配电站2#变压器	630	15.27	470.80	470.80	未进入负面清	否	无	5.23%
17663	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园1#配电站1#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	-4.34%
17664	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园1#配电站2#变压器	630	14.40	476.28	476.28	未进入负面清	否	无	-0.39%
17665	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园1#配电站3#变压器	630	5.30	533.61	533.61	未进入负面清	否	无	-5.95%
17666	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	福典人家2#配电站1#变压器	630	9.03	510.11	510.11	未进入负面清	否	无	8.83%
17667	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园4#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-9.02%
17668	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	金寓花园4#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-9.77%
17669	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象1#配电站2#变压器	800	23.08	535.36	535.36	未进入负面清	否	无	8.74%
17670	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	贤林园2#配电站3#变压器	630	21.81	429.60	429.60	未进入负面清	否	无	-3.22%
17671	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园1#配电站2#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-8.09%
17672	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象3#配电站3#变压器	630	6.40	526.68	526.68	未进入负面清	否	无	9.70%
17673	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园1#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	6.37%
17674	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	城市印象4#配电站1#变压器	630	7.55	519.44	519.44	未进入负面清	否	无	9.95%
17675	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园3#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-9.70%
17676	高新园区供电分公司	郭家66kV变电站	郭家变103印象线	鑫鹏花园1#配电站3#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-4.46%
17677	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	新金地十二坊中心配电站3#配电变压器	630	83.09	43.53	43.53	未进入负面清	否	无	7.73%
17678	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	春田里2#配电站1#配电变压器	630	65.89	151.89	151.89	未进入负面清	否	无	-6.58%
17679	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	春田里2#配电站2#配电变压器	630	56.16	213.19	213.19	未进入负面清	否	无	-5.21%
17680	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	馥园2#配电站1#变压器	630	41.48	305.68	305.68	未进入负面清	否	无	6.92%
17681	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	馥园2#配电站2#变压器	630	45.70	279.09	279.09	未进入负面清	否	无	9.13%
17682	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄2#配电站1#变压器	800	34.65	442.80	442.80	未进入负面清	否	无	9.45%
17683	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄2#配电站2#变压器	800	34.72	442.24	442.24	未进入负面清	否	无	-3.71%
17684	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄2#配电站3#变压器	800	40.23	398.16	398.16	未进入负面清	否	无	7.79%
17685	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄4#配电站1#变压器	1000	42.10	479.00	479.00	未进入负面清	否	无	-2.06%
17686	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄4#配电站2#变压器	1000	35.14	548.60	548.60	未进入负面清	否	无	-2.14%
17687	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄6#配电站1#配电变压器	800	28.31	493.54	493.54	未进入负面清	否	无	-2.12%
17688	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	留庄6#配电站2#配电变压器	800	77.32	101.42	101.42	未进入负面清	否	无	-8.42%
17689	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾2#配电站1#配电站	630	75.78	89.59	89.59	未进入负面清	否	无	2.32%
17690	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾2#配电站2#变压器	630	91.74	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	3.28%
17691	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾4#配电站1#变压器	630	65.61	153.66	153.66	未进入负面清	否	无	-8.08%
17692	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾4#配电站2#变压器	630	48.70	260.19	260.19	未进入负面清	否	无	4.69%
17693	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾6#配电站1#变压器	630	54.59	223.08	223.08	未进入负面清	否	无	-5.25%
17694	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙线	晴湾6#配电站2#变压器	630	42.24	300.89	300.89	未进入负面清	否	无	0.84%

17695	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙	晴湾8#配电站1#变压器	800	9.12	647.04	647.04	未进入负面清	否	无	-4.45%
17696	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙	晴湾8#配电站2#变压器	800	12.35	621.20	621.20	未进入负面清	否	无	5.80%
17697	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙	银杏园2#配电站1#变压器	630	80.39	60.54	60.54	未进入负面清	否	无	4.18%
17698	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙	银杏园2#配电站2#变压器	630	30.06	377.62	377.62	未进入负面清	否	无	-6.62%
17699	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙	银杏园4#配电站1#变压器	630	65.15	156.56	156.56	未进入负面清	否	无	9.49%
17700	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变212东城乙	银杏园4#配电站2#变压器	630	19.24	445.79	445.79	未进入负面清	否	无	2.26%
17701	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	牧雲山2#配电站1#配电变压器	800	63.98	208.16	208.16	未进入负面清	否	无	-9.14%
17702	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	牧雲山2#配电站2#配电变压器	800	51.79	305.71	305.71	未进入负面清	否	无	-6.86%
17703	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	牧雲山2#配电站3#配电变压器	800	18.35	573.17	573.17	未进入负面清	否	无	-9.75%
17704	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	牧雲山4#配电站1#配电变压器	800	74.20	126.40	126.40	未进入负面清	否	无	5.18%
17705	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	牧雲山4#配电站2#配电变压器	800	28.69	490.51	490.51	未进入负面清	否	无	6.13%
17706	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	牧雲山6#配电站1#配电变压器	800	29.09	487.26	487.26	未进入负面清	否	无	7.81%
17707	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	牧雲山6#配电站2#配电变压器	800	67.77	177.81	177.81	未进入负面清	否	无	8.18%
17708	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	牧雲山6#配电站3#配电变压器	800	29.61	483.12	483.12	未进入负面清	否	无	-6.99%
17709	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	中海凤凰熙岸3号配电站1#变压器	800	45.29	357.68	357.68	未进入负面清	否	无	-4.97%
17710	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	中海凤凰熙岸3号配电站2#变压器	800	73.13	134.96	134.96	未进入负面清	否	无	5.69%
17711	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	中海凤凰熙岸6#配电站1#配电变压器	630	19.73	442.70	442.70	未进入负面清	否	无	-3.09%
17712	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	中海凤凰熙岸6#配电站2#配电变压器	630	25.40	406.98	406.98	未进入负面清	否	无	2.15%
17713	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	后牧干78#箱式配电站配电变压器	250	51.57	96.08	96.08	未进入负面清	否	无	-5.26%
17714	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	后牧四支4#柱上变压器	315	86.41	11.31	11.31	未进入负面清	否	无	-6.98%
17715	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	牧雲干11#	400	42.82	188.72	188.72	未进入负面清	否	无	2.35%
17716	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	前牧1#箱式开关站1#台柱上变压器	160	93.34	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-1.82%
17717	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变211山城甲	前牧二分14#	250	44.00	115.00	115.00	未进入负面清	否	无	0.27%
17718	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变210职院乙	金碧海景庄园1#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-5.72%
17719	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变210职院乙	金碧海景庄园2#配电站101	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	8.12%
17720	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变210职院乙	东海线八一分08#	160	38.18	82.91	82.91	未进入负面清	否	无	4.23%
17721	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园2#配电站1#配电变压器	800	43.24	374.08	374.08	未进入负面清	否	无	-4.01%
17722	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园2#配电站2#配电变压器	800	24.58	523.36	523.36	未进入负面清	否	无	2.70%
17723	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园4#配电站1#配电变压器	800	25.59	515.28	515.28	未进入负面清	否	无	5.26%
17724	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园4#配电站2#配电变压器	800	12.10	623.20	623.20	未进入负面清	否	无	8.14%
17725	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园6#配电站1#配电变压器	800	35.50	436.00	436.00	未进入负面清	否	无	-4.62%
17726	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	翡翠公园6#配电站2#配电变压器	800	43.19	374.48	374.48	未进入负面清	否	无	-6.80%
17727	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	梧桐语3#配电站1#配电变压器	800	14.68	602.56	602.56	未进入负面清	否	无	6.45%
17728	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变209东翠线	梧桐语3#配电站2#配电变压器	800	60.24	238.08	238.08	未进入负面清	否	无	9.56%
17729	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	后牧城分17右1#台	160	39.91	80.14	80.14	未进入负面清	否	无	6.14%
17730	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	后牧城分75#柱上变压器	400	32.39	230.44	230.44	未进入负面清	否	无	2.95%
17731	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧2#环网箱1#变台	200	55.20	69.60	69.60	未进入负面清	否	无	-0.57%
17732	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧3#环开04#	800	96.02	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-4.02%
17733	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧八支5#柱上变压器	100	50.52	39.48	39.48	未进入负面清	否	无	-7.44%
17734	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧城分35右1#	315	107.75	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	4.62%
17735	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧二支16#	315	25.40	203.49	203.49	未进入负面清	否	无	7.31%
17736	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧二支30#	315	42.28	150.32	150.32	未进入负面清	否	无	1.33%
17737	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线后牧二支9左05#	200	84.23	11.54	11.54	未进入负面清	否	无	8.29%
17738	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线牧东分13#	200	102.16	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-2.60%
17739	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线牧东分23#	100	45.56	44.44	44.44	未进入负面清	否	无	-3.06%
17740	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变208樱园线	樱园线牧东分4#	160	51.32	61.89	61.89	未进入负面清	否	无	5.26%

17741	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	后牧城分59#	315	39.96	157.63	157.63	未进入负面清	否	无	-3.33%
17742	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	牧东干70右4间1	400	38.29	206.84	206.84	未进入负面清	否	无	-1.04%
17743	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	后牧七支16#柱上变压器	630	71.05	119.39	119.39	未进入负面清	否	无	7.81%
17744	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧城分04#	100	31.97	58.03	58.03	未进入负面清	否	无	-8.76%
17745	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧城分11#	100	51.31	38.69	38.69	未进入负面清	否	无	9.86%
17746	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧城分33左04#	250	90.07	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-3.71%
17747	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧城分40左1	315	52.53	118.03	118.03	未进入负面清	否	无	-0.30%
17748	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧七支13#	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	3.02%
17749	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧七支15#	315	28.92	192.40	192.40	未进入负面清	否	无	5.03%
17750	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧七支17#	315	83.59	20.19	20.19	未进入负面清	否	无	-7.05%
17751	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变207前牧线	前牧线后牧七支8右1#	250	104.75	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	9.63%
17752	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变206海滨线	海滨线东干43#	315	80.67	29.39	29.39	未进入负面清	否	无	2.26%
17753	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变206海滨线	海滨线东干58#	200	45.91	88.18	88.18	未进入负面清	否	无	6.68%
17754	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变206海滨线	职院干43左1#柱上变压器	400	95.33	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-0.05%
17755	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变206海滨线	周家沟分17#柱上变压器	100	61.33	28.67	28.67	未进入负面清	否	无	-9.94%
17756	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变206海滨线	周家沟分24#柱上变压器	250	60.83	72.93	72.93	未进入负面清	否	无	4.89%
17757	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#1配电站1#配电变压器	800	29.46	484.35	484.35	未进入负面清	否	无	7.09%
17758	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#1配电站2#配电变压器	800	46.30	349.62	349.62	未进入负面清	否	无	-2.75%
17759	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#1配电站3#配电变压器	800	59.98	240.19	240.19	未进入负面清	否	无	-3.12%
17760	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#2配电站1#配电变压器	800	37.72	418.27	418.27	未进入负面清	否	无	2.15%
17761	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	保利和府#2配电站2#配电变压器	800	71.11	151.15	151.15	未进入负面清	否	无	6.75%
17762	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	东海线东干97右03#	315	40.49	155.96	155.96	未进入负面清	否	无	9.72%
17763	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变205东海线	职院干18右3#柱上变压器	200	32.24	115.52	115.52	未进入负面清	否	无	-3.35%
17764	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变204由家工业	樱园1#箱式配电站1#变压器	315	41.53	152.68	152.68	未进入负面清	否	无	3.18%
17765	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变204由家工业	世月分7间1#	400	31.71	233.16	233.16	未进入负面清	否	无	-0.14%
17766	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变204由家工业	后牧干35右2	315	40.80	154.98	154.98	未进入负面清	否	无	7.60%
17767	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变204由家工业	后牧干64#左1#1柱上变压器	100	89.42	0.58	0.58	未进入负面清	否	无	-4.89%
17768	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变204由家工业	后牧干64#左1#2柱上变压器	100	34.27	55.73	55.73	未进入负面清	否	无	3.29%
17769	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变204由家工业	后牧五支7#	100	40.90	49.10	49.10	未进入负面清	否	无	-2.95%
17770	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变204由家工业	山城乙线后牧干28右02#	315	82.22	24.51	24.51	未进入负面清	否	无	-0.29%
17771	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变204由家工业	山城乙线后牧干38左03#	315	41.91	151.48	151.48	未进入负面清	否	无	1.55%
17772	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变204由家工业	山城乙线后牧干54#1#变压器	250	37.49	131.28	131.28	未进入负面清	否	无	4.31%
17773	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变204由家工业	山城乙线后牧干54#2#变压器	100	45.93	44.07	44.07	未进入负面清	否	无	-2.63%
17774	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园10#配电站1#变压器	800	14.11	607.12	607.12	未进入负面清	否	无	-7.04%
17775	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园10#配电站2#变压器	800	13.72	610.24	610.24	未进入负面清	否	无	-0.92%
17776	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园10#配电站3#变压器	800	33.19	454.48	454.48	未进入负面清	否	无	6.44%
17777	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园11#配电站1#变压器	800	20.73	554.16	554.16	未进入负面清	否	无	-2.66%
17778	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园11#配电站2#变压器	800	45.57	355.44	355.44	未进入负面清	否	无	-7.05%
17779	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园5#配电站1#变压器	800	46.73	346.16	346.16	未进入负面清	否	无	-8.16%
17780	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园5#配电站2#变压器	800	29.49	484.08	484.08	未进入负面清	否	无	3.03%
17781	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园7#配电站1#变压器	800	6.07	671.44	671.44	未进入负面清	否	无	-6.19%
17782	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变203蝶园线	蝶园7#配电站2#变压器	800	32.78	457.76	457.76	未进入负面清	否	无	-0.57%
17783	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷11#配电站1#变压器	630	40.67	310.78	310.78	未进入负面清	否	无	8.03%
17784	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷11#配电站2#变压器	630	62.47	173.44	173.44	未进入负面清	否	无	-6.36%
17785	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷5#配电站1#变压器	630	27.62	392.99	392.99	未进入负面清	否	无	-0.46%
17786	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷5#配电站2#变压器	630	19.32	445.28	445.28	未进入负面清	否	无	0.31%

17787	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷6#配电站1#变压器	630	45.03	283.31	283.31	未进入负面清	否	无	-1.96%
17788	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷6#配电站2#变压器	630	49.11	257.61	257.61	未进入负面清	否	无	5.46%
17789	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷7#配电站1#变压器	630	58.72	197.06	197.06	未进入负面清	否	无	-9.28%
17790	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	诺维溪谷7#配电站2#变压器	630	44.49	286.71	286.71	未进入负面清	否	无	6.53%
17791	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	由东6#箱1#柱上变压器	200	75.99	28.02	28.02	未进入负面清	否	无	5.81%
17792	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变202由东线	由东线由运二分1#变压器	315	102.59	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	9.36%
17793	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷1#配电站102变压器	630	7.77	518.05	518.05	未进入负面清	否	无	7.65%
17794	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷1#配电站1#变压器	800	13.80	609.60	609.60	未进入负面清	否	无	4.67%
17795	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷2#配电站1#变压器	630	16.49	463.11	463.11	未进入负面清	否	无	2.45%
17796	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷2#配电站2#变压器	630	32.54	362.00	362.00	未进入负面清	否	无	-3.89%
17797	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷3#配电站1#变压器	800	11.88	624.96	624.96	未进入负面清	否	无	-4.59%
17798	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷3#配电站2#变压器	800	31.47	468.24	468.24	未进入负面清	否	无	-9.93%
17799	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷1#箱式配电站变压器	800	35.27	437.84	437.84	未进入负面清	否	无	-2.06%
17800	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	诺维溪谷2#箱式配电站变压器	800	48.58	331.36	331.36	未进入负面清	否	无	-8.90%
17801	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变201辛博线	南山干4#柱上变压器	200	32.45	115.10	115.10	未进入负面清	否	无	1.23%
17802	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园1#配电站1#配电变压器	800	45.06	359.52	359.52	未进入负面清	否	无	0.75%
17803	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园1#配电站2#配电变压器	800	44.05	367.60	367.60	未进入负面清	否	无	3.25%
17804	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园3#配电站1#配电变压器	800	21.83	545.36	545.36	未进入负面清	否	无	-9.61%
17805	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园3#配电站2#配电变压器	800	37.20	422.40	422.40	未进入负面清	否	无	6.13%
17806	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园5#配电站1#配电变压器	800	40.09	399.28	399.28	未进入负面清	否	无	-8.77%
17807	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	翡翠公园5#配电站2#配电变压器	800	43.51	371.92	371.92	未进入负面清	否	无	9.76%
17808	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	梧桐语1#配电站1#配电变压器	800	11.75	626.00	626.00	未进入负面清	否	无	-3.12%
17809	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	梧桐语1#配电站2#配电变压器	800	41.39	388.88	388.88	未进入负面清	否	无	4.78%
17810	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	梧桐语2#配电站1#配电变压器	800	9.74	642.08	642.08	未进入负面清	否	无	7.91%
17811	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变109东园线	梧桐语2#配电站2#配电变压器	800	64.45	204.40	204.40	未进入负面清	否	无	-5.11%
17812	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄1#配电站1#变压器	630	45.21	282.18	282.18	未进入负面清	否	无	-0.85%
17813	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄1#配电站2#变压器	630	98.23	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-0.98%
17814	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄3#配电站1#变压器	630	16.58	462.55	462.55	未进入负面清	否	无	-2.89%
17815	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄3#配电站2#变压器	630	45.43	280.79	280.79	未进入负面清	否	无	-1.70%
17816	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄5#配电站1#变压器	630	42.28	300.64	300.64	未进入负面清	否	无	-2.82%
17817	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	春田融庄5#配电站2#变压器	630	75.21	93.18	93.18	未进入负面清	否	无	0.27%
17818	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	大东沟三新1#配电站1#变压器	630	85.31	29.55	29.55	未进入负面清	否	无	-0.51%
17819	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	大东沟三新1#配电站2#变压器	630	88.38	10.21	10.21	未进入负面清	否	无	-1.80%
17820	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	大东沟三新3#配电站1#变压器	630	24.37	413.47	413.47	未进入负面清	否	无	6.66%
17821	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	大东沟三新3#配电站2#变压器	630	63.83	164.87	164.87	未进入负面清	否	无	5.80%
17822	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	蝶园2#配电站1#配电变压器	630	29.19	383.10	383.10	未进入负面清	否	无	4.44%
17823	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	蝶园2#配电站2#配电变压器	630	48.06	264.22	264.22	未进入负面清	否	无	2.69%
17824	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	蝶园4#配电站1#配电变压器	630	68.42	135.95	135.95	未进入负面清	否	无	-9.49%
17825	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	蝶园4#配电站2#配电变压器	630	21.27	433.00	433.00	未进入负面清	否	无	-5.54%
17826	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城2#配电站1#变压器	800	13.81	609.52	609.52	未进入负面清	否	无	-3.59%
17827	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城2#配电站2#变压器	800	30.90	472.80	472.80	未进入负面清	否	无	-0.20%
17828	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城4#配电站1#变压器	800	39.56	403.52	403.52	未进入负面清	否	无	5.85%
17829	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城4#配电站2#变压器	800	12.14	622.88	622.88	未进入负面清	否	无	0.70%
17830	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城6#配电站1#变压器	800	35.58	435.36	435.36	未进入负面清	否	无	5.11%
17831	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变107东城甲线	中冶蓝城6#配电站2#变压器	800	69.52	163.84	163.84	未进入负面清	否	无	-0.19%
17832	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲线	金地城11#配电站1#配电变压器	800	35.32	437.42	437.42	未进入负面清	否	无	9.58%

17833	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲	金地城11#配电站2#配电变压器	800	74.59	123.26	123.26	未进入负面清	否	无	-7.12%
17834	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲	金地城17#配电站1#配电变压器	800	27.22	502.27	502.27	未进入负面清	否	无	-2.12%
17835	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲	金地城17#配电站2#配电变压器	800	73.85	129.20	129.20	未进入负面清	否	无	6.73%
17836	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲	金地城12#配电站	800	95.78	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	7.50%
17837	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲	金地城12#配电站	800	81.08	71.36	71.36	未进入负面清	否	无	5.26%
17838	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲	金地城12#配电站	800	77.80	97.60	97.60	未进入负面清	否	无	3.09%
17839	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲	金地城18#配电站	800	57.87	257.04	257.04	未进入负面清	否	无	-6.28%
17840	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲	金地城18#配电站	800	91.30	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	1.18%
17841	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲	金地城7#配电站	800	38.50	412.00	412.00	未进入负面清	否	无	-8.67%
17842	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲	金地城7#配电站	800	13.81	609.52	609.52	未进入负面清	否	无	-9.86%
17843	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲	金地城7#配电站	800	86.13	30.96	30.96	未进入负面清	否	无	-1.63%
17844	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲	金地城9#配电站	800	49.22	326.24	326.24	未进入负面清	否	无	-0.66%
17845	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	南山变105金地城甲	金地城9#配电站	800	107.77	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-0.44%
17846	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	龙腾科技配电站1#变压器	400	79.23	43.08	43.08	未进入负面清	否	无	1.29%
17847	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	龙腾科技配电站2#变压器	400	84.18	23.28	23.28	未进入负面清	否	无	-4.22%
17848	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	未来城3#配电站1#配电变压器	800	67.56	179.52	179.52	未进入负面清	否	无	8.16%
17849	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	未来城3#配电站2#配电变压器	800	60.63	234.96	234.96	未进入负面清	否	无	3.62%
17850	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	未来城5#配电站1#配电变压器	800	25.38	516.96	516.96	未进入负面清	否	无	3.12%
17851	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	未来城5#配电站2#配电变压器	800	29.98	480.16	480.16	未进入负面清	否	无	-1.23%
17852	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭分123#	100	36.62	53.38	53.38	未进入负面清	否	无	0.51%
17853	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭分99#	200	34.70	110.60	110.60	未进入负面清	否	无	-6.03%
17854	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭三支13#	100	40.13	49.87	49.87	未进入负面清	否	无	1.98%
17855	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭四支4右1	250	36.43	133.93	133.93	未进入负面清	否	无	6.50%
17856	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭支18#	200	88.60	2.80	2.80	未进入负面清	否	无	-2.12%
17857	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭支19左8	160	40.22	79.65	79.65	未进入负面清	否	无	-2.09%
17858	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭支2右1#变压器	315	94.66	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-7.58%
17859	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线黄岭支35#变压器	100	46.57	43.43	43.43	未进入负面清	否	无	8.09%
17860	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线前牧二支8#	100	32.62	57.38	57.38	未进入负面清	否	无	-3.58%
17861	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	红莲线前牧分6右2#	200	63.55	52.90	52.90	未进入负面清	否	无	4.56%
17862	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变104红莲线	前红分26右2#柱上变压器	400	38.44	206.22	206.22	未进入负面清	否	无	2.49%
17863	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲养老中心配电站1#变压器	500	24.09	329.55	329.55	未进入负面清	否	无	-7.15%
17864	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲养老中心配电站2#变压器	500	39.19	254.05	254.05	未进入负面清	否	无	-8.53%
17865	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	大东沟二队箱变变压器	400	14.16	303.36	303.36	未进入负面清	否	无	-7.06%
17866	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	大东沟箱式配电站配电变压器	50	51.98	19.01	19.01	未进入负面清	否	无	4.25%
17867	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东南干隧道1#箱式配电站变压器	50	59.92	15.04	15.04	未进入负面清	否	无	4.88%
17868	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东南干隧道2#箱式配电站变压器	50	46.69	21.66	21.66	未进入负面清	否	无	9.93%
17869	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东南干隧道3#箱式配电站变压器	50	46.69	21.66	21.66	未进入负面清	否	无	0.28%
17870	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲1#箱式配电站变压器	630	43.40	293.58	293.58	未进入负面清	否	无	5.41%
17871	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲2#箱式配电站变压器	630	73.93	101.24	101.24	未进入负面清	否	无	-2.04%
17872	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲3#箱式配电站变压器	630	80.23	61.55	61.55	未进入负面清	否	无	-5.14%
17873	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲4#箱式配电站变压器	400	99.40	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	1.78%
17874	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲5#箱式配电站变压器	400	26.48	254.08	254.08	未进入负面清	否	无	-3.52%
17875	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲6#箱式配电站变压器	315	38.65	161.75	161.75	未进入负面清	否	无	-3.33%
17876	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	千红莲7#箱式配电站变压器	315	34.63	174.42	174.42	未进入负面清	否	无	6.08%
17877	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线黄岭二支16#柱上变台	100	41.10	48.90	48.90	未进入负面清	否	无	-5.43%
17878	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线黄岭二支2#	200	83.83	12.34	12.34	未进入负面清	否	无	-8.81%

17879	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线黄岭分24#	50	42.20	23.90	23.90	未进入负面清	否	无	-2.58%
17880	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线黄岭分3#	100	83.85	6.15	6.15	未进入负面清	否	无	1.59%
17881	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	东沟线老虎沟支44#	250	75.65	35.88	35.88	未进入负面清	否	无	4.69%
17882	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	红莲线东南干33#	100	53.98	36.02	36.02	未进入负面清	否	无	-7.33%
17883	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	黄岭分35#变台	315	67.91	69.58	69.58	未进入负面清	否	无	-0.90%
17884	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	老虎沟支14#柱上变压器	100	17.49	72.51	72.51	未进入负面清	否	无	-6.59%
17885	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	老虎沟支30#柱上变压器	200	80.30	19.39	19.39	未进入负面清	否	无	9.97%
17886	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变103东沟线	老虎沟支59#	50	63.53	13.24	13.24	未进入负面清	否	无	6.53%
17887	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变102溪谷线	由家村1#箱式配电站配电变压器	160	55.23	55.63	55.63	未进入负面清	否	无	-5.61%
17888	高新园区供电分公司	东南山66kV变电站	东南山变101辛东线	由东分5#	315	82.60	23.31	23.31	未进入负面清	否	无	-4.50%
17889	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变202金地城乙	金地城10#配电站1#配电变压器	800	38.04	415.70	415.70	未进入负面清	否	无	-2.64%
17890	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变202金地城乙	金地城10#配电站2#配电变压器	800	49.94	320.50	320.50	未进入负面清	否	无	4.22%
17891	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变202金地城乙	金地城10#配电站3#配电变压器	800	27.76	497.90	497.90	未进入负面清	否	无	-4.02%
17892	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	保利罗兰1#配电站1#配电变压器	800	36.69	426.48	426.48	未进入负面清	否	无	9.94%
17893	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	保利罗兰1#配电站2#配电变压器	800	22.56	539.52	539.52	未进入负面清	否	无	3.60%
17894	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	保利罗兰2#配电站1#配电变压器	800	39.98	400.16	400.16	未进入负面清	否	无	2.79%
17895	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	保利罗兰2#配电站2#配电变压器	800	21.14	550.88	550.88	未进入负面清	否	无	9.17%
17896	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	保利罗兰3#配电站1#配电变压器	800	49.88	320.96	320.96	未进入负面清	否	无	-2.66%
17897	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	保利罗兰3#配电站2#配电变压器	800	52.15	302.80	302.80	未进入负面清	否	无	-0.77%
17898	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	保利罗兰4#配电站1#配电变压器	800	13.99	608.08	608.08	未进入负面清	否	无	3.55%
17899	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	保利罗兰4#配电站2#配电变压器	800	75.81	113.52	113.52	未进入负面清	否	无	7.60%
17900	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	保利罗兰4#配电站3#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	5.03%
17901	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	保利罗兰5#配电站1#配电变压器	800	36.25	430.00	430.00	未进入负面清	否	无	8.26%
17902	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	保利罗兰5#配电站2#配电变压器	800	48.26	333.92	333.92	未进入负面清	否	无	-3.16%
17903	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	翡翠四季1#配电站1#配电变压器	800	52.75	297.98	297.98	未进入负面清	否	无	-4.46%
17904	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	翡翠四季1#配电站2#配电变压器	800	67.69	178.48	178.48	未进入负面清	否	无	-5.18%
17905	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	翡翠四季2#配电站1#配电变压器	800	73.30	133.57	133.57	未进入负面清	否	无	-6.04%
17906	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	翡翠四季2#配电站2#配电变压器	800	68.70	170.42	170.42	未进入负面清	否	无	3.31%
17907	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	翡翠四季3#配电站1#配电变压器	800	20.23	558.16	558.16	未进入负面清	否	无	6.24%
17908	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	翡翠四季3#配电站2#配电变压器	800	32.89	456.91	456.91	未进入负面清	否	无	7.65%
17909	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	翡翠四季4#配电站1#配电变压器	800	70.81	153.50	153.50	未进入负面清	否	无	8.24%
17910	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	翡翠四季4#配电站2#配电变压器	800	37.28	421.74	421.74	未进入负面清	否	无	7.18%
17911	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	翡翠四季5#配电站1#配电变压器	800	54.39	284.88	284.88	未进入负面清	否	无	5.47%
17912	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	翡翠四季5#配电站2#配电变压器	800	24.47	524.22	524.22	未进入负面清	否	无	-6.14%
17913	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	山语城1#配电站1#配电变压器	800	36.80	425.60	425.60	未进入负面清	否	无	0.27%
17914	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	山语城1#配电站2#配电变压器	800	24.53	523.76	523.76	未进入负面清	否	无	8.24%
17915	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	山语城2#配电站1#配电变压器	800	10.50	636.00	636.00	未进入负面清	否	无	-2.62%
17916	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	山语城2#配电站2#配电变压器	800	35.27	437.84	437.84	未进入负面清	否	无	-1.61%
17917	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	山语城2#配电站3#配电变压器	800	32.62	459.04	459.04	未进入负面清	否	无	-0.15%
17918	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	山语城3#配电站1#配电变压器	800	49.76	321.92	321.92	未进入负面清	否	无	3.37%
17919	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	山语城3#配电站2#配电变压器	800	34.84	441.28	441.28	未进入负面清	否	无	-2.98%
17920	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	山语城4#配电站1#配电变压器	800	48.96	328.32	328.32	未进入负面清	否	无	-3.79%
17921	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	山语城4#配电站2#配电变压器	800	38.09	415.28	415.28	未进入负面清	否	无	6.77%
17922	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	山语城5#配电站1#配电变压器	800	22.95	536.40	536.40	未进入负面清	否	无	-1.34%
17923	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变201翡翠甲线	山语城5#配电站2#配电变压器	800	23.11	535.12	535.12	未进入负面清	否	无	-7.61%
17924	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园6#配电站1#变压器	800	14.11	607.12	607.12	未进入负面清	否	无	-2.68%

17925	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园6#配电站2#变压器	800	13.72	610.24	610.24	未进入负面清	否	无	-8.71%
17926	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园8#配电站1#变压器	800	33.19	454.48	454.48	未进入负面清	否	无	7.07%
17927	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园8#配电站2#变压器	800	20.73	554.16	554.16	未进入负面清	否	无	-2.82%
17928	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园8#配电站3#变压器	800	45.57	355.44	355.44	未进入负面清	否	无	-0.91%
17929	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园9#配电站1#变压器	630	29.19	383.10	383.10	未进入负面清	否	无	-6.19%
17930	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	大东沟变101外产线	蝶园9#配电站2#变压器	630	48.06	264.22	264.22	未进入负面清	否	无	-8.66%
17931	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变202金地城乙	金地城13#配电站	800	19.24	566.08	566.08	未进入负面清	否	无	-8.34%
17932	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变202金地城乙	金地城13#配电站	800	14.88	600.96	600.96	未进入负面清	否	无	5.04%
17933	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变202金地城乙	金地城13#配电站	800	93.29	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	3.74%
17934	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变202金地城乙	金地城19#配电站	800	71.18	150.59	150.59	未进入负面清	否	无	1.68%
17935	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变202金地城乙	金地城19#配电站	800	69.51	163.92	163.92	未进入负面清	否	无	6.46%
17936	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变202金地城乙	金地城8#配电站	800	49.87	321.04	321.04	未进入负面清	否	无	2.96%
17937	高新园区供电分公司	大东沟66kV变电站	东沟变202金地城乙	金地城8#配电站	800	14.33	605.36	605.36	未进入负面清	否	无	3.94%
17938	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	岔鞍1#亭1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	5.52%
17939	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	岔鞍1#亭2#变压器	630	8.83	511.37	511.37	未进入负面清	否	无	5.30%
17940	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	鞍棠干36#柱上变压器	315	7.08	261.20	261.20	未进入负面清	否	无	-6.80%
17941	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	西岔4#箱式开关站104变台	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	-8.80%
17942	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	西岔沟支12#柱上变压器	160	15.40	119.36	119.36	未进入负面清	否	无	-0.48%
17943	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	岔鞍村支7#柱上变压器1	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清	否	无	8.31%
17944	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	鞍棠干4#柱上变压器	100	19.50	70.50	70.50	未进入负面清	否	无	1.60%
17945	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	西岔3#箱式开关站104柱上变压器	315	47.70	133.25	133.25	未进入负面清	否	无	-7.65%
17946	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变202花红线	鞍棠干20#柱上变压器	200	21.97	136.06	136.06	未进入负面清	否	无	2.01%
17947	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖3#配电站1#变压器	630	19.35	445.10	445.10	未进入负面清	否	无	7.99%
17948	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖3#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	4.93%
17949	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖2#配电站1#变压器	630	31.30	369.81	369.81	未进入负面清	否	无	-7.51%
17950	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖1#配电站2#变压器	630	37.03	333.71	333.71	未进入负面清	否	无	8.44%
17951	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖2#配电站2#变压器	630	18.49	450.51	450.51	未进入负面清	否	无	-2.09%
17952	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	龙湖1#配电站1#变压器	630	17.58	456.25	456.25	未进入负面清	否	无	8.76%
17953	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	回头沟1#箱式配电站	400	9.60	321.60	321.60	未进入负面清	否	无	-6.07%
17954	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城6配电站103配电变压器	800	0.00	720.00	720.00	未进入负面清	否	无	-2.61%
17955	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城6配电站104配电变压器	800	26.40	508.80	508.80	未进入负面清	否	无	-3.26%
17956	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城6#配电站105间隔配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-2.17%
17957	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城4#配电站103配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	-4.39%
17958	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城4#配电站104配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	6.34%
17959	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城1#配电站103配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	7.89%
17960	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城1#配电站104配电变压器	800	14.40	604.80	604.80	未进入负面清	否	无	1.57%
17961	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城2#配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-6.40%
17962	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	未来城2#配电站104配电变压器	800	16.80	585.60	585.60	未进入负面清	否	无	-5.04%
17963	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	石岭线回头沟支19右4#柱上变压器	80	34.20	44.64	44.64	未进入负面清	否	无	-9.70%
17964	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	回头沟支33#变柱上变压器	80	15.94	59.25	59.25	未进入负面清	否	无	-5.17%
17965	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	回头沟二支13#柱上变压器	400	31.20	235.20	235.20	未进入负面清	否	无	6.03%
17966	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	石岭线回头沟支20#柱上变压器	250	15.66	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	6.83%
17967	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	岔鞍变201石岭线回头沟二支4#变压器	250	76.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	1.12%
17968	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变201石岭线	西岔5#箱式开关站103-2#柱上变压器	630	5.63	531.53	531.53	未进入负面清	否	无	-4.72%
17969	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄2#配电站2#变压器	800	12.48	620.16	620.16	未进入负面清	否	无	-4.30%
17970	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄2#配电站1#变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-9.50%

17971	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄1#配电站1#变压器	630	13.21	483.78	483.78	未进入负面清	否	无	5.68%
17972	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄3#配电站1#变压器	800	15.48	596.16	596.16	未进入负面清	否	无	-6.82%
17973	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄2#配电站2#变压器	630	4.24	540.29	540.29	未进入负面清	否	无	-7.67%
17974	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄2#配电站1#变压器	800	8.71	650.32	650.32	未进入负面清	否	无	7.94%
17975	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄1#配电站1#变压器	800	23.20	534.40	534.40	未进入负面清	否	无	-7.26%
17976	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	翠谷山庄1#配电站2#变压器	800	6.32	669.44	669.44	未进入负面清	否	无	-8.04%
17977	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	高尔夫庄园1#配电站1#变压器	630	7.20	521.64	521.64	未进入负面清	否	无	5.54%
17978	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	高尔夫庄园1#配电站2#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	2.68%
17979	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	西郊公馆配电站1#变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	7.67%
17980	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	西郊公馆配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	8.14%
17981	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄3#配电站1#配电变压器	630	4.00	541.80	541.80	未进入负面清	否	无	9.78%
17982	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄3#配电站3#配电变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-1.67%
17983	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷山庄3#配电站2#配电变压器	630	4.00	541.80	541.80	未进入负面清	否	无	4.69%
17984	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷干29#变压器	100	77.40	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-5.58%
17985	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	岔鞍变103乡村线红谷干37#变台	100	39.30	50.70	50.70	未进入负面清	否	无	-4.67%
17986	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	红谷干7#变台	200	12.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-0.25%
17987	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变104红谷线	岔鞍变104红谷线红谷干56#变台	100	39.60	50.40	50.40	未进入负面清	否	无	8.53%
17988	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	柳树线北沟亭1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-7.07%
17989	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	柳树线北沟亭2#变压器	630	8.03	516.41	516.41	未进入负面清	否	无	-7.20%
17990	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟配电站1#变压器	630	19.20	446.04	446.04	未进入负面清	否	无	6.84%
17991	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	2.67%
17992	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟配电站3#变压器	630	9.60	506.52	506.52	未进入负面清	否	无	-2.84%
17993	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟1#箱式配电站变压器	630	0.00	567.00	567.00	未进入负面清	否	无	-7.70%
17994	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟2#箱变变压器配电变压器	630	22.40	425.90	425.90	未进入负面清	否	无	-9.06%
17995	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	庙西沟1#箱式配电站103间隔配电变压器	630	4.45	538.95	538.95	未进入负面清	否	无	6.05%
17996	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线隆支10#变台	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-6.99%
17997	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线庄园支13#变台	200	8.40	163.20	163.20	未进入负面清	否	无	-0.92%
17998	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线南岔沟支9#变台	250	70.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	3.92%
17999	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支26#台柱上变压器	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清	否	无	3.10%
18000	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支3左4#柱上变压器	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	0.76%
18001	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线北沟支11#变台	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-2.54%
18002	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支53#变台	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	8.43%
18003	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支17#柱上变压器	400	13.20	307.20	307.20	未进入负面清	否	无	-7.11%
18004	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	映山红支7#柱上变压器	80	7.00	66.40	66.40	未进入负面清	否	无	-5.47%
18005	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	岔鞍变103乡村线北沟支21#变台	50	12.30	38.85	38.85	未进入负面清	否	无	3.64%
18006	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变103乡村线	南岔沟支44#柱上变压器	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	-9.80%
18007	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥2#箱式配电站变压器	500	1.29	443.55	443.55	未进入负面清	否	无	6.32%
18008	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥1#箱式配电站1#配电变压器	315	11.00	248.85	248.85	未进入负面清	否	无	7.51%
18009	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干42右1#	100	46.20	43.80	43.80	未进入负面清	否	无	9.94%
18010	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干15右1#	100	35.39	54.61	54.61	未进入负面清	否	无	5.55%
18011	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干5右1#	50	30.40	29.80	29.80	未进入负面清	否	无	8.73%
18012	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干129#柱上变压器	100	60.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-8.73%
18013	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干30左1#柱上变压器	100	24.90	65.10	65.10	未进入负面清	否	无	-5.48%
18014	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	柳树村分14右1#	630	7.20	521.64	521.64	未进入负面清	否	无	-2.23%
18015	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干94#柱上变压器	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清	否	无	5.60%
18016	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干146#柱上变压器	160	22.20	108.48	108.48	未进入负面清	否	无	4.10%

18017	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干133#柱上变压器	100	75.10	14.90	14.90	未进入负面清	否	无	9.28%
18018	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干106#柱上变压器	80	10.20	63.84	63.84	未进入负面清	否	无	-6.00%
18019	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	成园线柳树村三支19#	50	67.50	11.25	11.25	未进入负面清	否	无	5.08%
18020	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变102泥桥线	泥桥干119#柱上变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-9.54%
18021	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	柳树1#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	3.11%
18022	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	柳树4#箱式配电站变压器	630	12.05	491.09	491.09	未进入负面清	否	无	-0.91%
18023	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	柳树1#配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	8.01%
18024	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	碧水轩亭#1配电站1#变压器	630	2.14	553.52	553.52	未进入负面清	否	无	6.16%
18025	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	碧水轩亭#1配电站2#变压器	630	16.80	461.16	461.16	未进入负面清	否	无	-7.41%
18026	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	碧水轩亭#1配电站3#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-3.95%
18027	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	泥桥干154#柱上变压器	80	59.20	24.64	24.64	未进入负面清	否	无	-2.45%
18028	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	成园线柳树10#箱左1#台	315	3.00	274.05	274.05	未进入负面清	否	无	6.78%
18029	高新园区供电分公司	岔鞍66kV变电站	岔鞍变101御湖线	柳树村分4#柱上变压器	400	11.83	312.68	312.68	未进入负面清	否	无	9.55%
18030	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园干32#变台变压器（刘家沟）	80	66.35	18.92	18.92	未进入负面清	否	无	-3.15%
18031	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园干21#变台变压器（海带湾）	80	45.12	35.90	35.90	未进入负面清	否	无	-2.17%
18032	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园干39#变台变压器（小盐场一	250	78.43	28.93	28.93	未进入负面清	否	无	1.39%
18033	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	北砣分14#右支1#变台变压器（小盐场三队）	200	56.23	67.54	67.54	未进入负面清单	否	无	-9.10%
18034	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园干53#右分01#变台变压器（小盐厂五队）	400	46.77	172.92	172.92	未进入负面清单	否	无	-6.60%
18035	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园干67#变台变压器（小盐场六	200	65.43	49.14	49.14	未进入负面清	否	无	-4.65%
18036	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	网场分7变台变压器（老网场一队）	315	72.13	56.29	56.29	未进入负面清	否	无	1.73%
18037	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	网场分13#变台变压器（老网场二	200	43.56	92.88	92.88	未进入负面清	否	无	-3.63%
18038	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	网场分25#变台变压器（老网场三	200	68.45	43.10	43.10	未进入负面清	否	无	-5.84%
18039	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	网场分31#变台变压器（老网场四	250	84.12	14.70	14.70	未进入负面清	否	无	-9.65%
18040	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	育苗室支2#变台变压器（菜园一队）	160	89.23	1.23	1.23	未进入负面清	否	无	-9.72%
18041	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	长海变121菜园线粮库莲花支6#变台变压器（菜园莲花泡）2	315	88.32	5.29	5.29	未进入负面清单	否	无	-0.04%
18042	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园干114#变台变压器（菜园大队）	400	79.56	41.76	41.76	未进入负面清	否	无	6.96%
18043	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	长海变121菜园线菜园干135#变台变压器（菜园三队）	200	46.33	87.34	87.34	未进入负面清单	否	无	1.04%
18044	长海供电分公司	长海35kV变电站	菜园线	菜园一队南海	200	81.25	17.50	17.50	未进入负面清	否	无	9.12%
18045	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	三源分4#变台变压器（三源）	100	71.23	18.77	18.77	未进入负面清	否	无	-3.91%
18046	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	农机场分1#变台变压器（君成开发小区）	250	75.32	36.70	36.70	未进入负面清单	否	无	-4.75%
18047	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	高中分1#变台变压器（高中台区）	400	77.42	50.32	50.32	未进入负面清	否	无	4.95%
18048	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	小泡三四队	200	75.21	29.58	29.58	未进入负面清	否	无	0.72%
18049	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干37#变台变压器（小泡二队）	80	89.13	0.70	0.70	未进入负面清	否	无	1.51%
18050	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干37#右分03#变台变压器（小泡南海）	200	91.22	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	-1.14%
18051	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	小泡一队分4#变台变压器（小泡一	200	68.56	42.88	42.88	未进入负面清	否	无	9.41%
18052	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干52#变台变压器（三官庙四	100	56.41	33.59	33.59	未进入负面清	否	无	6.04%
18053	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	三官庙大队分3#（三官庙八队）	400	92.31	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-1.19%
18054	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干74#变台变压器（连发小区）	400	72.54	69.84	69.84	未进入负面清	否	无	2.64%
18055	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	林厂分08#变台变压器（三官庙五	400	65.44	98.24	98.24	未进入负面清	否	无	-7.22%
18056	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	殡仪馆支2#（林场）	200	85.32	9.36	9.36	未进入负面清	否	无	7.01%

18057	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	林厂分30#变台变压器（良种厂）	400	74.45	62.20	62.20	未进入负面清单	否	无	8.49%
18058	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	椅圈移动支8#变台变压器（三官庙六队）	200	23.65	132.70	132.70	未进入负面清单	否	无	-1.41%
18059	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干88#变台变压器（三官庙一队）	200	85.45	9.10	9.10	未进入负面清单	否	无	-1.08%
18060	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	北海分09#变台变压器（三官庙二三队）	200	69.94	40.12	40.12	未进入负面清单	否	无	1.88%
18061	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	北海分27#变台变压器（贻贝油）	400	76.25	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	-8.79%
18062	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干104#变台变压器（杨家五队）	630	42.44	299.63	299.63	未进入负面清单	否	无	-6.22%
18063	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家三队分7#变台变压器（杨家三队）	315	38.65	161.75	161.75	未进入负面清单	否	无	2.26%
18064	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干113#变台变压器（杨家二队）	125	45.66	55.43	55.43	未进入负面清单	否	无	-4.95%
18065	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干120#变台变压器（杨家四队）	160	32.33	92.27	92.27	未进入负面清单	否	无	-3.01%
18066	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干131右分1#变台变压器（杨家一队）	200	65.78	48.44	48.44	未进入负面清单	否	无	4.01%
18067	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家五队（南一）	400	23.89	264.44	264.44	未进入负面清单	否	无	8.80%
18068	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家干103#（南二）	400	35.44	218.24	218.24	未进入负面清单	否	无	5.03%
18069	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	大连投资发展箱式变电站1#主变	400	71.22	75.12	75.12	未进入负面清单	否	无	5.30%
18070	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	北海分16右9#变变压器（三官庙北海）柱上变压器	200	68.56	42.88	42.88	未进入负面清单	否	无	-9.87%
18071	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	液化气支2#(三官庙一队F)	80	75.36	11.71	11.71	未进入负面清单	否	无	9.60%
18072	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家线小泡北海分18号（小泡大银窝北山）柱上变压器	400	74.26	62.96	62.96	未进入负面清单	否	无	3.77%
18073	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	三官庙东北山屯台区	200	68.25	43.50	43.50	未进入负面清单	否	无	-8.69%
18074	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	小泡子村西前屯	200	74.65	30.70	30.70	未进入负面清单	否	无	-0.76%
18075	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	大桥南台区	400	34.58	221.68	221.68	未进入负面清单	否	无	-3.92%
18076	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	杨家饮牛湾台区	400	26.15	255.40	255.40	未进入负面清单	否	无	8.08%
18077	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	战家屯台区	200	89.14	1.72	1.72	未进入负面清单	否	无	8.48%
18078	长海供电分公司	长海35kV变电站	杨家线	小泡二队南海	200	79.46	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无	-7.15%
18079	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	城镇干29#变台变压器（饮服二台）	400	89.41	2.36	2.36	未进入负面清单	否	无	0.12%
18080	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	党校分5#变台变压器（党校）	400	74.26	62.96	62.96	未进入负面清单	否	无	2.35%
18081	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	少年宫分1#柱上变压器（少年宫）	315	89.65	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	-7.81%
18082	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	华宫支1#柱上变压器（老局）	315	79.54	32.95	32.95	未进入负面清单	否	无	5.83%
18083	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	武装部分1#（武装部台区）	315	91.89	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	-0.62%
18084	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	人大分1#（人大台区）	400	92.48	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	-0.64%
18085	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	城镇干23#变台变压器（大庙）	315	89.65	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	-3.91%
18086	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	城镇干33#饮服	400	90.23	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	0.91%
18087	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	城镇干20#变台变压器（付沟君成）	400	93.34	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	0.83%
18088	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	华宫支1#柱上变压器（东山振海）	400	92.46	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	-1.03%
18089	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	俊华小区箱式配电室103间隔配电变	630	87.26	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	5.18%
18090	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	华宫支1#柱上变压器(老局F)	315	64.52	80.26	80.26	未进入负面清单	否	无	-9.00%
18091	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	大连振海房地产开发有限公司配电室104间隔配电变压器	500	70.22	98.90	98.90	未进入负面清单	否	无	8.46%
18092	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	大连振海房地产开发有限公司配电室103间隔配电变压器	500	70.56	97.20	97.20	未进入负面清单	否	无	-1.77%
18093	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	图书馆	400	45.68	177.28	177.28	未进入负面清单	否	无	-4.54%
18094	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	饮服一	400	93.25	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	1.12%
18095	长海供电分公司	长海35kV变电站	城镇线	二粮站	400	92.56	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	0.29%
18096	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	山前分11#柱上变压器(南砣山前)	80	40.97	39.22	39.22	未进入负面清单	否	无	1.43%

18097	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	南砣干31#柱上变压器(华龙集团)	315	78.59	35.94	35.94	未进入负面清单	否	无	-8.88%
18098	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	医院综合台区	400	85.21	19.16	19.16	未进入负面清单	否	无	-1.26%
18099	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	和风支2#柱上变压器(和风台区)	200	84.55	10.90	10.90	未进入负面清单	否	无	0.80%
18100	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	山前教委支1#柱上变压器(教委台区)	400	91.65	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	-1.97%
18101	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	南砣干55#柱上变压器(岭西)	200	65.24	49.52	49.52	未进入负面清单	否	无	-3.48%
18102	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	南砣砣君成开发小区	500	80.55	47.25	47.25	未进入负面清单	否	无	9.69%
18103	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	南砣干7#柱上变压器(人大二台区)	400	82.31	30.76	30.76	未进入负面清单	否	无	0.39%
18104	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	南砣干8#箱式变电站1#主变(振海建筑有限公司)	400	72.64	69.44	69.44	未进入负面清单	否	无	1.17%
18105	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	(大长山)大连大长山投资发展有限公司箱式变电站变压器	630	65.47	154.54	154.54	未进入负面清单	否	无	6.32%
18106	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	南砣干33右1#柱上变压器(四小西)	250	89.56	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	7.50%
18107	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	和风东	200	86.54	6.92	6.92	未进入负面清单	否	无	-3.70%
18108	长海供电分公司	长海35kV变电站	南砣线	医院东台区	400	93.65	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	-1.70%
18109	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	一队分24#变台变压器(哈仙一队)	400	65.41	98.36	98.36	未进入负面清单	否	无	-9.23%
18110	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	一队分四队支12#变台变压器(哈仙三)	160	56.45	53.68	53.68	未进入负面清单	否	无	-3.96%
18111	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	一队分四队支19#变台变压器(哈仙四)	200	62.11	55.78	55.78	未进入负面清单	否	无	-5.99%
18112	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	梦花园北箱变	315	91.57	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	1.52%
18113	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	大广干49#变台变压器(哈仙南海)	400	34.65	221.40	221.40	未进入负面清单	否	无	3.01%
18114	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	大广干66#一队分3#四队支34#变台变压器(周家沟)	200	35.12	109.76	109.76	未进入负面清单	否	无	-0.75%
18115	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	大广干66#一队分3#四队支11#变台变压器(北海屯)	400	36.23	215.08	215.08	未进入负面清单	否	无	2.83%
18116	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	大广干66#一队分31#变台变压器(沙尖)	200	26.54	126.92	126.92	未进入负面清单	否	无	7.99%
18117	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	大广线大广干哈仙四队支8#(哈仙二队)	315	45.65	139.70	139.70	未进入负面清单	否	无	-9.86%
18118	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	PMS_一队分四队支01#变台变压器(哈仙二队)	400	54.24	143.04	143.04	未进入负面清单	否	无	-2.58%
18119	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	小盐场拉树沟	200	65.87	48.26	48.26	未进入负面清单	否	无	2.61%
18120	长海供电分公司	长海35kV变电站	大广线	一队分四队支01#变台变压器(哈仙二)	315	45.69	139.58	139.58	未进入负面清单	否	无	7.23%
18121	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	水供商业街1#柱上变压器(海市)	400	79.81	40.76	40.76	未进入负面清单	否	无	2.31%
18122	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	水供分2#商业街支06#箱变变压器(君成高层)	630	92.88	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	0.69%
18123	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	水供分2#商业街支07#变压器(商业)	630	93.56	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	-1.52%
18124	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	联通支5左7#(四块石东街)	200	34.22	111.56	111.56	未进入负面清单	否	无	-9.21%
18125	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	盐海干37#变台变压器(沈阳军区)	160	24.78	104.35	104.35	未进入负面清单	否	无	-3.92%
18126	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	盐海干43#变台变压器(三盘碾南)	100	86.27	3.73	3.73	未进入负面清单	否	无	7.91%
18127	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	梦花园分03#(三盘碾北)	125	94.12	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	-0.93%
18128	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	梦花园07#变台变压器(梦花园南)	250	89.65	0.87	0.87	未进入负面清单	否	无	-5.61%
18129	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	盐海干45#华龙四合院	315	91.34	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	-1.27%
18130	长海供电分公司	长海35kV变电站	盐海线	水供分2#商业街支06#变台变压器(公路后身D)	630	89.27	4.60	4.60	未进入负面清单	否	无	-2.68%
18131	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干153#左19变压器(塞里岛)	200	41.55	96.90	96.90	未进入负面清单	否	无	8.84%
18132	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干160左28#变台变压器(西沟)	100	42.58	47.42	47.42	未进入负面清单	否	无	8.32%
18133	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干23#变台变压器(姚沟南海)	400	53.52	145.92	145.92	未进入负面清单	否	无	-9.48%

18134	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干37#右1变台变压器(老庙)	200	51.23	77.54	77.54	未进入负面清	否	无	5.94%
18135	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干42#右4变台变压器(郭庙东)	400	62.42	110.32	110.32	未进入负面清	否	无	4.03%
18136	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干51#变台变压器(郭庙西)	400	58.70	125.20	125.20	未进入负面清	否	无	-3.20%
18137	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干55#右2右2变台变压器(苇子	200	49.58	80.84	80.84	未进入负面清	否	无	1.90%
18138	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干55#右3变台变压器(乡政府)	400	66.41	94.36	94.36	未进入负面清	否	无	-1.79%
18139	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干55#右5变台变压器(华阳小	400	55.48	138.08	138.08	未进入负面清	否	无	4.04%
18140	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	南甸北台区	400	48.27	166.92	166.92	未进入负面清	否	无	-3.56%
18141	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干55#右8变台变压器(水仙花	400	37.69	209.24	209.24	未进入负面清	否	无	3.86%
18142	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大连江台区(综合)	400	68.75	85.00	85.00	未进入负面清	否	无	4.97%
18143	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干55#右10变台变压器(大连江 小区)	200	41.86	96.28	96.28	未进入负面清 单	否	无	-3.70%
18144	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干55#右20变台变压器(南山	80	56.66	26.67	26.67	未进入负面清	否	无	-0.26%
18145	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干61#右2变台变压器(西沟)	125	40.45	61.94	61.94	未进入负面清	否	无	7.06%
18146	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	山后分3#变台变压器(大山后)	200	33.44	113.12	113.12	未进入负面清	否	无	-1.86%
18147	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干88#左1变台变压器(黑咀)	100	24.36	65.64	65.64	未进入负面清	否	无	-4.36%
18148	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干109#右2变台变压器(大岭四	100	29.58	60.42	60.42	未进入负面清	否	无	9.58%
18149	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	六队分12#变台变压器(大岭六队)	200	48.26	83.48	83.48	未进入负面清	否	无	-6.12%
18150	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干128#左1变台变压器(大岭三	200	32.36	115.28	115.28	未进入负面清	否	无	-9.46%
18151	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干142#变台变压器(大岭二队)	200	35.28	109.44	109.44	未进入负面清	否	无	8.46%
18152	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭一队台区(综合)	200	29.92	120.16	120.16	未进入负面清	否	无	9.48%
18153	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	大岭干153左6左1#变台变压器(大岭 一队2)	200	25.87	128.26	128.26	未进入负面清 单	否	无	-9.04%
18154	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	南甸台区	400	79.94	40.24	40.24	未进入负面清	否	无	-4.09%
18155	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	华阳分2#变台变压器(水仙小区2)	315	44.49	143.36	143.36	未进入负面清	否	无	6.21%
18156	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	桃树房台区	200	26.52	126.96	126.96	未进入负面清	否	无	0.05%
18157	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	苇子沟东台区	400	51.80	152.80	152.80	未进入负面清	否	无	-9.42%
18158	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	朱沟台区	200	27.46	125.08	125.08	未进入负面清	否	无	-1.35%
18159	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	幸福小区台区	400	48.28	166.88	166.88	未进入负面清	否	无	-3.57%
18160	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	华阳水仙台区	400	34.46	222.16	222.16	未进入负面清	否	无	-2.11%
18161	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	塞里四队	200	58.67	62.66	62.66	未进入负面清	否	无	-8.48%
18162	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	南屯台区	200	29.35	121.30	121.30	未进入负面清	否	无	8.18%
18163	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	塞里东屯	100	62.44	27.56	27.56	未进入负面清	否	无	-1.88%
18164	长海供电分公司	房身66kV变电站	大岭线	付滩台区	100	31.85	58.15	58.15	未进入负面清	否	无	8.74%
18165	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	二中分3#变台变压器(西南沟)	100	67.76	22.24	22.24	未进入负面清	否	无	-4.92%
18166	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	复三支4#变台变压器(复兴三队)	100	42.24	47.76	47.76	未进入负面清	否	无	-9.63%
18167	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	大核沟分1#变台变压器(大核沟)	200	89.69	0.62	0.62	未进入负面清	否	无	1.40%
18168	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	复兴分06#变台变压器(复兴二队)	80	59.12	24.70	24.70	未进入负面清	否	无	7.18%
18169	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	复兴分18#变台变压器(复兴四队)	80	57.36	26.11	26.11	未进入负面清	否	无	-2.91%
18170	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	大旺分15#变台变压器(大旺)	80	87.92	1.66	1.66	未进入负面清	否	无	9.84%
18171	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	复兴分28#变台变压器(复兴五队)	100	62.83	27.17	27.17	未进入负面清	否	无	5.84%
18172	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	羊圈分2#变台变压器(房身7队)	100	76.44	13.56	13.56	未进入负面清	否	无	-4.77%
18173	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	复一支2#变台变压器(复兴一队)	30	57.24	9.83	9.83	未进入负面清	否	无	2.20%
18174	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	银窝分8#变台变压器(银窝)	100	52.36	37.64	37.64	未进入负面清	否	无	0.77%
18175	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	英七分9#变台变压器(英杰七队)	125	88.21	2.24	2.24	未进入负面清	否	无	-0.33%
18176	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	英杰支4#变台变压器(英杰四五六	200	83.67	12.66	12.66	未进入负面清	否	无	-2.31%
18177	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干37#变台变压器(修家沟台区)	100	47.28	42.72	42.72	未进入负面清	否	无	4.41%

18178	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	全福分10#变台变压器（英杰二三	100	86.16	3.84	3.84	未进入负面清	否	无	3.50%
18179	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	水冷分1#变台变压器（核桃五队）	100	57.89	32.11	32.11	未进入负面清	否	无	9.34%
18180	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核四分1#变台变压器（核桃四队）	100	80.82	9.18	9.18	未进入负面清	否	无	5.25%
18181	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干75#变台变压器（核桃三队）	100	65.76	24.24	24.24	未进入负面清	否	无	-1.16%
18182	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干80#变台变压器（核桃二队）	100	70.68	19.32	19.32	未进入负面清	否	无	8.76%
18183	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干93#变台变压器（砂珠砣）	100	35.37	54.63	54.63	未进入负面清	否	无	-0.41%
18184	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	房身变134核桃线核桃干103#变台变 压器（波螺砣）	100	48.69	41.31	41.31	未进入负面清 单	否	无	5.16%
18185	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干112#配电室1#配电变压器	200	64.52	50.96	50.96	未进入负面清	否	无	0.17%
18186	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干152#变台变压器（张家沟）	50	82.27	3.87	3.87	未进入负面清	否	无	-6.63%
18187	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干165#变台变压器（吴家沟）	50	88.36	0.82	0.82	未进入负面清	否	无	-6.33%
18188	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	核桃干159#变台变压器（孙家沟）	50	87.28	1.36	1.36	未进入负面清	否	无	-4.82%
18189	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	育二支3#变台变压器（小神庙）	30	67.94	6.62	6.62	未进入负面清	否	无	6.95%
18190	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	盐场分房身支1#变台变压器（房身五 六队）	200	42.76	94.48	94.48	未进入负面清 单	否	无	-1.49%
18191	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	回龙干24#变台变压器（姚沟）	400	37.81	208.76	208.76	未进入负面清	否	无	-8.26%
18192	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	回龙干36#变台变压器（兴达小区）	200	58.63	62.74	62.74	未进入负面清	否	无	4.04%
18193	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	海湾支2#变台变压器（海带湾）	200	76.54	26.92	26.92	未进入负面清	否	无	-3.25%
18194	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	德福分07#变台变压器（海带湾2）	200	31.64	116.72	116.72	未进入负面清	否	无	-6.45%
18195	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	盐场支2#变台变压器（房身三四队）	200	42.27	95.46	95.46	未进入负面清	否	无	-4.38%
18196	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	后海支6#变台变压器（盐场后海）	400	57.48	130.08	130.08	未进入负面清	否	无	5.35%
18197	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	回龙线海昌支7号（榛子沟）柱上变	80	78.29	9.37	9.37	未进入负面清	否	无	-0.51%
18198	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	盐场分15右1#（房身二队）	200	26.56	126.88	126.88	未进入负面清	否	无	-0.15%
18199	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	盐场东山	400	45.86	176.56	176.56	未进入负面清	否	无	-1.93%
18200	长海供电分公司	房身66kV变电站	核桃线	门后台区	400	71.36	74.56	74.56	未进入负面清	否	无	-1.08%
18201	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干27#西崖分11#变台变压器（新 村西）	200	71.34	37.32	37.32	未进入负面清 单	否	无	-8.85%
18202	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干27#西崖分20#变台变压器（西 崖上屯）	400	66.97	92.12	92.12	未进入负面清 单	否	无	5.93%
18203	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干40#右分1#变台变压器（新村	400	69.44	82.24	82.24	未进入负面清	否	无	-2.62%
18204	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干41#水口分14#洪东支11#变台 变压器（洪子东）	200	31.25	117.50	117.50	未进入负面清 单	否	无	6.93%
18205	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干41#水口分16#变台变压器（山 东一队）	50	68.71	10.65	10.65	未进入负面清 单	否	无	-2.04%
18206	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干41#水口分22#变台变压器（山 东二队）	100	67.36	22.64	22.64	未进入负面清 单	否	无	-0.33%
18207	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干50#右分3#变台变压器（景山 小区）	250	73.29	41.78	41.78	未进入负面清 单	否	无	4.22%
18208	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干50#右分5#变台变压器（西崖 下屯）	400	59.93	120.28	120.28	未进入负面清 单	否	无	6.08%
18209	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干55#左分1#变台变压器（东崖 二队）	200	56.81	66.38	66.38	未进入负面清 单	否	无	7.91%
18210	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干57右4#柱上变压器（东崖一	400	64.83	100.68	100.68	未进入负面清	否	无	-4.57%
18211	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干68#右分5#变台变压器（码	100	72.56	17.44	17.44	未进入负面清	否	无	-2.36%
18212	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干74#变台变压器（南江）	100	67.43	22.57	22.57	未进入负面清	否	无	3.85%

18213	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干27#西崖分20#变台变压器（阳光海景小区）	250	58.57	78.58	78.58	未进入负面清单	否	无	0.03%
18214	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	金海花园箱式变电站103间隔配电变	400	65.11	99.56	99.56	未进入负面清	否	无	-7.10%
18215	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干56#右分2#变台变压器（文体中心）	315	56.19	106.50	106.50	未进入负面清单	否	无	-5.71%
18216	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条线42#海昌回迁小区1#变压器	315	61.24	90.59	90.59	未进入负面清	否	无	-0.40%
18217	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干50#水口分2#右分1#（东崖三	200	54.33	71.34	71.34	未进入负面清	否	无	-0.55%
18218	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	柳条干39#右分1#右支1#（新村南	200	52.21	75.58	75.58	未进入负面清	否	无	3.18%
18219	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	宏志小区4箱式变电站102配电变压器	400	45.45	178.20	178.20	未进入负面清	否	无	-9.90%
18220	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	宏志小区3箱式变电站102配电变压器	400	38.85	204.60	204.60	未进入负面清	否	无	8.38%
18221	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	宏志小区1箱式变电站102配电变压器	400	39.44	202.24	202.24	未进入负面清	否	无	-5.29%
18222	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	宏志小区2箱式变电站102配电变压器	400	37.29	210.84	210.84	未进入负面清	否	无	1.24%
18223	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	柳条线	西崖后队箱式变电站102配电变压器	400	43.55	185.80	185.80	未进入负面清	否	无	4.88%
18224	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮线26#程孙分27#变压器（邹南	200	54.51	70.98	70.98	未进入负面清	否	无	-6.38%
18225	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮线26#程孙分22#变压器（朱屯）	100	68.47	21.53	21.53	未进入负面清	否	无	-3.85%
18226	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干103#瓜皮分1#变台变压器（瓜皮一队）	250	58.33	79.18	79.18	未进入负面清单	否	无	-8.87%
18227	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干103#瓜皮分10#变台变压器（瓜皮二队）	200	56.23	67.54	67.54	未进入负面清单	否	无	4.30%
18228	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干103#瓜皮分22#变台变压器（瓜皮三队）	250	62.29	69.28	69.28	未进入负面清单	否	无	-9.26%
18229	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮分6#格仙支8#右分6#变台变压器（格仙一队）	80	57.44	26.05	26.05	未进入负面清单	否	无	-3.60%
18230	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮分6#格仙支21#变台变压器（格仙二队）	100	51.61	38.39	38.39	未进入负面清单	否	无	2.65%
18231	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮分6#格仙支37#变台变压器（格仙三队）	200	62.52	54.96	54.96	未进入负面清单	否	无	1.05%
18232	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮分6#格仙支45#变台变压器（格仙四队）	250	59.58	76.05	76.05	未进入负面清单	否	无	1.06%
18233	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干68#变台变压器（多落母）	160	69.38	32.99	32.99	未进入负面清	否	无	2.55%
18234	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干27#右分4#（北庙）	200	63.46	53.08	53.08	未进入负面清	否	无	-4.70%
18235	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干14#左分4#变台变压器（西北	250	65.12	62.20	62.20	未进入负面清	否	无	2.04%
18236	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干10#右分5#变台变压器（程孙	315	59.92	94.75	94.75	未进入负面清	否	无	-9.95%
18237	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮分10#格仙支6#杆格一岐1#杆（居民委）	160	54.88	56.19	56.19	未进入负面清单	否	无	-8.60%
18238	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮线74#（多罗母2）	125	63.72	32.85	32.85	未进入负面清	否	无	-7.46%
18239	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干27#左分4#（北海）	200	51.71	76.58	76.58	未进入负面清	否	无	-1.97%
18240	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干87#瓜皮分6#右支3#变台变压器（后海）	100	58.66	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	-3.93%
18241	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干70#左分6#左支1#变台变压器（西海1）	200	57.98	64.04	64.04	未进入负面清单	否	无	-5.48%
18242	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	格仙支8#右支6#变台变压器（格仙小泡屯）	50	61.43	14.29	14.29	未进入负面清单	否	无	9.73%
18243	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干8#左分10#左支3#变台变压器（塘洼底播）	100	63.85	26.15	26.15	未进入负面清单	否	无	6.46%

18244	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	瓜皮干55#左分2#变台变压器（多罗母三队）	100	54.77	35.23	35.23	未进入负面清单	否	无	9.98%
18245	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	孙屯台区	200	47.73	84.54	84.54	未进入负面清单	否	无	-5.54%
18246	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	拉脖子台区	100	46.49	43.51	43.51	未进入负面清单	否	无	4.02%
18247	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	（广鹿）后山台区	200	45.16	89.68	89.68	未进入负面清单	否	无	-6.62%
18248	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	瓜皮线	程屯台区	200	48.26	83.48	83.48	未进入负面清单	否	无	9.36%
18249	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干14#萝卜分2#左支1#变台变压器（萝卜墩）	400	58.28	126.88	126.88	未进入负面清单	否	无	-2.11%
18250	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干29#右分4#变台变压器（盐	100	93.00	0.00	0.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
18251	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干45#变台变压器（大三关）	200	47.16	85.68	85.68	未进入负面清单	否	无	6.21%
18252	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干52#西北分13#变台变压器（西北海）	100	49.35	40.65	40.65	未进入负面清单	否	无	1.28%
18253	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干54#变台变压器（小三关）	100	46.38	43.62	43.62	未进入负面清单	否	无	0.52%
18254	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干69#左分6#变台变压器（南	50	68.26	10.87	10.87	未进入负面清单	否	无	2.05%
18255	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干71#变台变压器（东方红）	100	59.47	30.53	30.53	未进入负面清单	否	无	6.06%
18256	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干74#变台变压器（南崖）	100	64.42	25.58	25.58	未进入负面清单	否	无	-6.61%
18257	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干96#变台变压器（南头）	80	65.39	19.69	19.69	未进入负面清单	否	无	-1.33%
18258	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干14#萝卜分13#变台变压器（萝卜墩后队）	100	56.32	33.68	33.68	未进入负面清单	否	无	-8.98%
18259	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干19#新港分13#左支3#变台变压器（北崖）	50	32.22	28.89	28.89	未进入负面清单	否	无	-4.82%
18260	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	沙南线	沙南干52#西北分17#变台变压器（彩虹滩）	200	54.87	70.26	70.26	未进入负面清单	否	无	-0.30%
18261	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山干25#右分6#变台变压器（潘鸭	200	49.65	80.70	80.70	未进入负面清单	否	无	2.67%
18262	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山干61#右分3#变台变压器（小张	100	48.56	41.44	41.44	未进入负面清单	否	无	2.59%
18263	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山干70#胡达分5#右支3#变台变压器（炉子屯）	100	56.24	33.76	33.76	未进入负面清单	否	无	4.89%
18264	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山干85#南台分11#变台变压器（上下屯）	200	49.39	81.22	81.22	未进入负面清单	否	无	-3.97%
18265	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山线85#南台分25#杆（南小圈）	160	68.93	33.71	33.71	未进入负面清单	否	无	1.67%
18266	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山干61#粮库分4#右支7#（王屯）柱上变压器	80	49.52	32.38	32.38	未进入负面清单	否	无	-0.74%
18267	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	铁山干9#变台变压器（碾坊）	100	46.82	43.18	43.18	未进入负面清单	否	无	-5.85%
18268	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	铁山线	寺沟台区	200	48.86	82.28	82.28	未进入负面清单	否	无	6.11%
18269	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	昌达线	胡达石	100	56.47	33.53	33.53	未进入负面清单	否	无	6.27%
18270	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	昌达线	左分9#变台变压器（和气沟南海）	400	73.69	65.24	65.24	未进入负面清单	否	无	-9.91%
18271	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	昌达线	昌达线12#右分6#右支5#变台变压器（袁屯）柱上变压器	100	46.59	43.41	43.41	未进入负面清单	否	无	4.25%
18272	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	昌达线	昌达线12#右分14#变台变压器（吴屯）柱上变压器	315	51.29	121.94	121.94	未进入负面清单	否	无	-0.67%
18273	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	昌达线	昌达线2#开关箱103#开关右分5#和气沟上屯柱上变压器	80	39.58	40.34	40.34	未进入负面清单	否	无	1.39%
18274	长海供电分公司	广鹿66kV变电站	昌达线	昌达线2#开关箱103#开关左分1#和气沟下屯柱上变压器	100	47.47	42.53	42.53	未进入负面清单	否	无	3.37%
18275	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东崖分01#变台变压器（东崖）	200	59.87	60.26	60.26	未进入负面清单	否	无	-5.18%
18276	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东崖分03#变台变压器（南窝铺）	200	51.25	77.50	77.50	未进入负面清单	否	无	8.31%

18277	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东沟里分01#变台变压器（东沟里）	200	41.85	96.30	96.30	未进入负面清单	否	无	1.32%
18278	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	解放(综合)	200	52.69	74.62	74.62	未进入负面清单	否	无	4.29%
18279	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	庙下支03#变台变压器（庙下）	400	61.25	115.00	115.00	未进入负面清单	否	无	-0.21%
18280	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东獐干28#变台变压器（太平沟）	200	68.65	42.70	42.70	未进入负面清单	否	无	-7.22%
18281	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东獐干31#南滩1#变台变压器（南	200	55.48	69.04	69.04	未进入负面清单	否	无	1.59%
18282	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东獐干36#变台变压器（东邦）	400	58.94	124.24	124.24	未进入负面清单	否	无	8.93%
18283	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东獐干30#东育分10#变台变压器（砣子）	200	45.36	89.28	89.28	未进入负面清单	否	无	5.67%
18284	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东崖新金海小区分01#变台变压器(东崖金海新区)	250	48.32	104.20	104.20	未进入负面清单	否	无	2.69%
18285	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东沟里分02#变台变压器（金泉小	200	58.95	62.10	62.10	未进入负面清单	否	无	6.58%
18286	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	（獐子）金泉新区箱式变电站变压器	160	33.45	90.48	90.48	未进入负面清单	否	无	0.69%
18287	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东育分15#（龙王庙）	200	40.26	99.48	99.48	未进入负面清单	否	无	5.85%
18288	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	富民街台区	200	30.12	119.76	119.76	未进入负面清单	否	无	4.02%
18289	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	三角花园台区	200	55.23	69.54	69.54	未进入负面清单	否	无	9.73%
18290	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	商业街台区	400	60.21	119.16	119.16	未进入负面清单	否	无	1.34%
18291	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	沙岗台区	200	23.54	132.92	132.92	未进入负面清单	否	无	-6.03%
18292	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东山台区	400	35.12	219.52	219.52	未进入负面清单	否	无	5.44%
18293	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	信合区台区	200	40.23	99.54	99.54	未进入负面清单	否	无	5.35%
18294	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	富贵区台区	200	29.36	121.28	121.28	未进入负面清单	否	无	-2.46%
18295	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	里沟台区	200	36.85	106.30	106.30	未进入负面清单	否	无	-1.08%
18296	长海供电分公司	獐子66kV变电站	东獐线	东坡台区	200	28.98	122.04	122.04	未进入负面清单	否	无	-8.14%
18297	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	马砣分1#配电变压器(西崖)	315	68.23	68.58	68.58	未进入负面清单	否	无	2.83%
18298	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	马砣分1#配电变压器（金海小区）	250	58.96	77.60	77.60	未进入负面清单	否	无	-8.71%
18299	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	马砣分2#配电室变压器	250	78.98	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	-8.36%
18300	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	沙包干1#马砣分6#变台变压器（马	200	55.98	68.04	68.04	未进入负面清单	否	无	-4.95%
18301	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	马砣分3#箱式变电站103配电变压器	200	43.21	93.58	93.58	未进入负面清单	否	无	-8.34%
18302	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	沙包干5#房屋式箱变103配电变压器	400	39.89	200.44	200.44	未进入负面清单	否	无	-4.41%
18303	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	沙包干09#变台变压器（东房身）	200	45.23	89.54	89.54	未进入负面清单	否	无	-5.91%
18304	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	沙包干13#变台变压器（南沟里）	400	49.89	160.44	160.44	未进入负面清单	否	无	-9.48%
18305	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	耕海小区箱式变电站配电变压器	315	55.95	107.26	107.26	未进入负面清单	否	无	-6.05%
18306	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	老石沟台区	200	42.36	95.28	95.28	未进入负面清单	否	无	0.49%
18307	长海供电分公司	獐子66kV变电站	沙包线	北沟台区	200	48.36	83.28	83.28	未进入负面清单	否	无	6.95%
18308	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	二大滩(综合)	400	60.38	118.48	118.48	未进入负面清单	否	无	-9.54%
18309	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干19#变台变压器（大耗小泡）	315	46.75	136.24	136.24	未进入负面清单	否	无	-7.46%
18310	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干29#变台变压器（大耗后洋）	200	51.23	77.54	77.54	未进入负面清单	否	无	4.96%
18311	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干41#变台变压器（青鱼沟）	50	2.36	43.82	43.82	未进入负面清单	否	无	-5.97%
18312	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干45#左分3#变台变压器（小耗后洋）	200	45.36	89.28	89.28	未进入负面清单	否	无	5.74%
18313	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干47#小养分1#变台变压器（小耗山东）	80	36.12	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	-0.10%
18314	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干28#褡裢分18#变台变压器（乔麦地）	160	48.57	66.29	66.29	未进入负面清单	否	无	3.77%
18315	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	前窝铺(综合)	50	41.22	24.39	24.39	未进入负面清单	否	无	2.20%
18316	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	外岛干28#褡裢分38#大圈支3#变台变压器（大圈）	50	20.15	34.93	34.93	未进入负面清单	否	无	-0.79%

18317	长海供电分公司	獐子66kV变电站	外岛线	吊曹邦台区	50	15.36	37.32	37.32	未进入负面清单	否	无	-9.98%
18318	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干10#变台变压器（庙沟）	200	42.89	94.22	94.22	未进入负面清单	否	无	-8.83%
18319	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干14#右分2#变台变压器（里道沟）	200	58.96	62.08	62.08	未进入负面清单	否	无	6.46%
18320	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干15#道沟分9#变台变压器（大道沟）	400	66.32	94.72	94.72	未进入负面清单	否	无	6.14%
18321	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干22#变台变压器（小道沟）	400	58.95	124.20	124.20	未进入负面清单	否	无	-2.12%
18322	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干29#变台变压器（二扁滩）	200	42.12	95.76	95.76	未进入负面清单	否	无	-2.76%
18323	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干33#变台变压器（大扁滩）	200	57.69	64.62	64.62	未进入负面清单	否	无	3.32%
18324	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干38#马滩分14#(后马滩)	200	10.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	无	-7.00%
18325	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干40#育二分9#变台变压器（羊角沟）	200	8.12	163.76	163.76	未进入负面清单	否	无	1.34%
18326	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西獐干44#变台变压器（大板江）	200	64.21	51.58	51.58	未进入负面清单	否	无	8.07%
18327	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	沙西台区	200	27.56	124.88	124.88	未进入负面清单	否	无	-4.57%
18328	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	白石台区	200	41.89	96.22	96.22	未进入负面清单	否	无	-4.21%
18329	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	福海台区	200	46.12	87.76	87.76	未进入负面清单	否	无	4.44%
18330	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	西洋台区	200	39.58	100.84	100.84	未进入负面清单	否	无	5.05%
18331	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	南山台	200	48.94	82.12	82.12	未进入负面清单	否	无	-3.83%
18332	长海供电分公司	獐子66kV变电站	西獐线	小兆沟台区柱上变压器	200	58.36	63.28	63.28	未进入负面清单	否	无	-1.10%
18333	长海供电分公司	獐子66kV变电站	恒源线	恒有源配电室变压器（影剧院）	250	88.78	3.05	3.05	未进入负面清单	否	无	7.61%
18334	长海供电分公司	獐子66kV变电站	恒源线	恒有源配电室变压器（影剧院F）	250	82.00	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	1.17%
18335	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干7#变台变压器（房身小区）	50	44.69	22.66	22.66	未进入负面清单	否	无	-3.31%
18336	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干14#变台变压器（大房身）	200	53.11	73.78	73.78	未进入负面清单	否	无	0.67%
18337	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干34#变台变压器（塘房）	400	49.18	163.28	163.28	未进入负面清单	否	无	8.68%
18338	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干50#变台变压器（大林屯）	100	30.69	59.31	59.31	未进入负面清单	否	无	-3.43%
18339	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干67#变台变压器（于庄屯）	200	44.70	90.60	90.60	未进入负面清单	否	无	-0.72%
18340	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干11#右分2#变台变压器（中心道东）	400	82.74	29.04	29.04	未进入负面清单	否	无	-5.12%
18341	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	花山干16#右分4#变台变压器（粮管	160	59.26	49.18	49.18	未进入负面清单	否	无	-7.42%
18342	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	新八分12#变台变压器（向阳屯）	400	43.34	186.64	186.64	未进入负面清单	否	无	6.78%
18343	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	新八家分29#变台变压器（新八家	400	66.78	92.88	92.88	未进入负面清单	否	无	-9.38%
18344	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	姚沟支7#变台变压器（前八家）	80	32.59	45.93	45.93	未进入负面清单	否	无	-0.52%
18345	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	姚沟支13#变台变压器（姚沟屯）	200	41.52	96.96	96.96	未进入负面清单	否	无	-2.22%
18346	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	石城变101花山线李炉支4#变台变压器（李炉屯）	200	49.26	81.48	81.48	未进入负面清单	否	无	6.42%
18347	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	船厂分9#变台变压器（大蛤蟆沟）	400	39.78	200.88	200.88	未进入负面清单	否	无	-5.07%
18348	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	甘岛分6#变台变压器（毛沟屯）	50	89.66	0.17	0.17	未进入负面清单	否	无	-8.84%
18349	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	甘岛分16#变台变压器（甘岛）	200	41.12	97.76	97.76	未进入负面清单	否	无	-5.40%
18350	长海供电分公司	石城35kV变电站	花山线	医院前台区	30	54.65	10.61	10.61	未进入负面清单	否	无	5.96%
18351	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	石城变102三胜线三胜干21#变台变压器（西山）	100	53.89	36.11	36.11	未进入负面清单	否	无	-7.46%
18352	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	石城变102三胜线三胜干39#变台变压器（神佛沟）	200	52.96	74.08	74.08	未进入负面清单	否	无	-6.16%
18353	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	石城变102三胜线三胜干53#变台变压器（庙前沟）	200	44.63	90.74	90.74	未进入负面清单	否	无	5.84%
18354	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	石城变102三胜线三胜干23#左3#变台变压器（三胜）	50	79.69	5.16	5.16	未进入负面清单	否	无	5.81%

18355	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	三胜干26#右分3#变台变压器（西	200	53.96	72.08	72.08	未进入负面清	否	无	6.73%
18356	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	石城变102三胜线三胜干33#左5#变台 变压器（十二户）	100	41.25	48.75	48.75	未进入负面清 单	否	无	-5.92%
18357	长海供电分公司	石城35kV变电站	三胜线	三胜干61#柱上变压器（大树岚）	30	29.36	18.19	18.19	未进入负面清	否	无	-8.75%
18358	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	东升干5#变台变压器（吕屯）	400	39.18	203.28	203.28	未进入负面清	否	无	-2.39%
18359	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	东升干13#变台变压器（包屯）	400	34.85	220.60	220.60	未进入负面清	否	无	-9.41%
18360	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	东升干40#变台变压器（来福沟）	200	79.88	20.24	20.24	未进入负面清	否	无	-8.31%
18361	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	东升干49#变台变压器（金场）	400	52.98	148.08	148.08	未进入负面清	否	无	7.32%
18362	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	端头分21#变台变压器（端头）	200	49.56	80.88	80.88	未进入负面清	否	无	-1.31%
18363	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	山后支12#变台变压器（山后）	200	53.91	72.18	72.18	未进入负面清	否	无	3.00%
18364	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	富德支10#变台变压器（富德）	200	79.22	21.56	21.56	未进入负面清	否	无	-5.69%
18365	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	桑树底分5#变台变压器（银窝）	400	40.02	199.92	199.92	未进入负面清	否	无	4.32%
18366	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	桑树底分17#变台变压器（桑树底）	100	45.15	44.85	44.85	未进入负面清	否	无	-2.48%
18367	长海供电分公司	石城35kV变电站	东升线	山后支02#变台变压器（碾坊）	400	43.18	187.28	187.28	未进入负面清	否	无	4.26%
18368	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	虾场分24#变台变压器（东虾场）	50	39.76	25.12	25.12	未进入负面清	否	无	8.47%
18369	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干14#变台变压器（王云军）2	160	57.55	51.92	51.92	未进入负面清	否	无	-5.72%
18370	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干35#变台变压器（翟沟）	200	58.13	63.74	63.74	未进入负面清	否	无	7.89%
18371	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干67#变台变压器（周屯）	400	63.09	107.64	107.64	未进入负面清	否	无	-2.04%
18372	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干75#变台变压器（牛石犬）	200	55.06	69.88	69.88	未进入负面清	否	无	7.39%
18373	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干17#左分2#变台变压器（道	315	80.24	30.74	30.74	未进入负面清	否	无	2.81%
18374	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	育苗室分1#变台变压器（潘屯）	200	66.78	46.44	46.44	未进入负面清	否	无	9.72%
18375	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	育苗室分10#变台变压器（苏屯）	400	42.89	188.44	188.44	未进入负面清	否	无	-1.87%
18376	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	育苗室分19#变台变压器（西虾场）	160	41.32	77.89	77.89	未进入负面清	否	无	-2.27%
18377	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	光明分15#变台变压器（张楼）	100	52.54	37.46	37.46	未进入负面清	否	无	-1.26%
18378	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	光明分37#变台变压器（北嘴屯）	200	56.98	66.04	66.04	未进入负面清	否	无	0.34%
18379	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	西亮支7#变台变压器（西亮屯）	200	37.59	104.82	104.82	未进入负面清	否	无	0.24%
18380	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	东亮支3#变台变压器（东亮屯）	200	59.51	60.98	60.98	未进入负面清	否	无	5.77%
18381	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	马路支7#变台变压器（马路）	200	56.59	66.82	66.82	未进入负面清	否	无	-6.52%
18382	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干49#左3#变台变压器（庙岭	100	53.21	36.79	36.79	未进入负面清	否	无	-1.29%
18383	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	杨楼分9#变台变压器（邵屯）	50	54.32	17.84	17.84	未进入负面清	否	无	-7.45%
18384	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	杨楼分15#变台变压器（杨楼屯）	50	49.36	20.32	20.32	未进入负面清	否	无	-3.26%
18385	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	西海支6#变台变压器（西海）	400	41.11	195.56	195.56	未进入负面清	否	无	-3.20%
18386	长海供电分公司	石城35kV变电站	新民线	新民干57#左分4#变台变压器（西	100	40.69	49.31	49.31	未进入负面清	否	无	-1.60%
18387	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山东分4#变台变压器（山后台区）	400	65.98	96.08	96.08	未进入负面清	否	无	-0.77%
18388	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山东分12#变台变压器（山嘴台区）	400	50.49	158.04	158.04	未进入负面清	否	无	6.22%
18389	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山东分14#变台变压器（粮管所台	400	50.66	157.36	157.36	未进入负面清	否	无	-2.58%
18390	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	苏屯支02#变台变压器（后滩台区）	400	75.45	58.20	58.20	未进入负面清	否	无	-5.18%
18391	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	苏屯支8#变台变压器（东边台区）	100	78.32	11.68	11.68	未进入负面清	否	无	-2.33%
18392	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	苏屯支16#变台变压器（山东台区）	200	79.48	21.04	21.04	未进入负面清	否	无	-4.63%
18393	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	苏屯变台变压器（苏屯台区）	200	79.65	20.70	20.70	未进入负面清	否	无	6.65%
18394	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山东分24#变台变压器（后楼台区）	400	48.16	167.36	167.36	未进入负面清	否	无	-8.29%
18395	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山东分31#变台变压器（前楼）	400	45.18	179.28	179.28	未进入负面清	否	无	-9.47%
18396	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山东分41#变台变压器（隈子）	200	79.27	21.46	21.46	未进入负面清	否	无	-5.35%
18397	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	西庙支8#变台变压器（前庙台区）	400	75.55	57.80	57.80	未进入负面清	否	无	-4.17%
18398	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	西庙支13#变台变压器（西庙台区）	200	69.96	40.08	40.08	未进入负面清	否	无	-6.94%
18399	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山西分26#变台变压器（山西台区）	200	70.17	39.66	39.66	未进入负面清	否	无	3.25%

18400	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	宋屯支9#变台变压器（宋屯台区）	200	45.37	89.26	89.26	未进入负面清	否	无	-1.52%
18401	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	山西分14#变台变压器（林疃台区）	315	78.89	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	-3.33%
18402	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	船坞分2#变台变压器（船坞台区）	200	40.46	99.08	99.08	未进入负面清	否	无	-4.59%
18403	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	长砣分16#变台变压器（长砣北台）	200	75.55	28.90	28.90	未进入负面清	否	无	-3.12%
18404	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	小王岛分8#变台变压器（元宝砣）	100	95.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-6.58%
18405	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	小王岛分14#变台变压器（小王岛台）	100	40.81	49.19	49.19	未进入负面清	否	无	3.85%
18406	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	王家干55#变压器（东腰台区）	400	50.93	156.28	156.28	未进入负面清	否	无	-4.75%
18407	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	王家干58#变台变压器（西腰台区）	160	45.69	70.90	70.90	未进入负面清	否	无	-0.82%
18408	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	王家干74#变台变压器（南头台区）	100	70.48	19.52	19.52	未进入负面清	否	无	8.35%
18409	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	王家杆41#变台变压器（沙尖台区）	100	35.26	54.74	54.74	未进入负面清	否	无	8.30%
18410	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	王家干62#变台变压器（大盐场台）	100	35.33	54.67	54.67	未进入负面清	否	无	5.91%
18411	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	长砣分19#变台变压器（长砣南台）	100	78.74	11.26	11.26	未进入负面清	否	无	3.18%
18412	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	冷库支3#变台变压器（苏屯小区台）	80	75.89	11.29	11.29	未进入负面清	否	无	8.56%
18413	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	王家线王家干山东分后江支1号杆（后江）柱上变压器	200	50.15	79.70	79.70	未进入负面清单	否	无	0.38%
18414	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	苏屯支10#变台变压器（苏屯东）	400	70.44	78.24	78.24	未进入负面清	否	无	8.66%
18415	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	苏屯支4右2#柱上变压器（苏屯西）	200	60.36	59.28	59.28	未进入负面清	否	无	9.26%
18416	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	西山台区	400	75.92	56.32	56.32	未进入负面清	否	无	-0.76%
18417	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	后山台区	400	60.47	118.12	118.12	未进入负面清	否	无	1.39%
18418	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	杨湾台区	200	55.58	68.84	68.84	未进入负面清	否	无	-9.79%
18419	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	嘴前台区柱上变压器	400	70.36	78.56	78.56	未进入负面清	否	无	5.31%
18420	长海供电分公司	石城35kV变电站	王家线	井砣台区	100	40.25	49.75	49.75	未进入负面清	否	无	4.33%
18421	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	北砣干3#变台变压器（大滩）	200	73.96	32.08	32.08	未进入负面清	否	无	2.31%
18422	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	北砣干35#变台变压器（苇子沟）	200	45.65	88.70	88.70	未进入负面清	否	无	-3.36%
18423	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	北砣干13#变台变压器（龙口）	200	36.25	107.50	107.50	未进入负面清	否	无	0.47%
18424	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	北砣干32号杆苇子沟2变台变压器	200	47.21	85.58	85.58	未进入负面清	否	无	-0.76%
18425	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	北砣干2号杆大滩台2柱上变压器	200	46.98	86.04	86.04	未进入负面清	否	无	9.42%
18426	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	北砣干16号杆龙口2柱上变压器	160	55.91	54.54	54.54	未进入负面清	否	无	5.47%
18427	长海供电分公司	海洋35kV变电站	北砣线	母鸡台区	10	39.85	5.02	5.02	未进入负面清	否	无	9.04%
18428	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	红石干32#变台变压器（北山下）	200	62.11	55.78	55.78	未进入负面清	否	无	-2.29%
18429	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	红石干38#南玉分4#变台变压器（西）	315	40.97	154.44	154.44	未进入负面清	否	无	-6.30%
18430	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	红石干54#变台变压器（西帮）	200	62.90	54.20	54.20	未进入负面清	否	无	-4.56%
18431	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	红石干66#变台变压器（后勤）	100	41.66	48.34	48.34	未进入负面清	否	无	8.14%
18432	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	红石干90#变台变压器（红石）	100	44.91	45.09	45.09	未进入负面清	否	无	3.76%
18433	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	红石干36#变台变压器（宾馆2）	400	39.75	201.00	201.00	未进入负面清	否	无	1.10%
18434	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	西沟新台台区	200	40.55	98.90	98.90	未进入负面清	否	无	5.29%
18435	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	南玉新台台区	200	56.37	67.26	67.26	未进入负面清	否	无	6.87%
18436	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	孙家沟台区	200	51.94	76.12	76.12	未进入负面清	否	无	5.62%
18437	长海供电分公司	海洋35kV变电站	红石线	魏家沟台区	200	59.63	60.74	60.74	未进入负面清	否	无	8.88%
18438	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	空军分36#柱上变压器	100	41.78	48.22	48.22	未进入负面清	否	无	7.17%
18439	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干12#变台变压器（高丽庄）	200	49.37	81.26	81.26	未进入负面清	否	无	-3.83%
18440	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干16#变台变压器（小码头）	200	51.78	76.44	76.44	未进入负面清	否	无	-4.73%
18441	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干29#变台变压器（北山）	315	78.90	34.97	34.97	未进入负面清	否	无	5.27%
18442	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干33#青龙分3#变台变压器（夏）	315	80.36	30.37	30.37	未进入负面清	否	无	5.63%
18443	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	青龙分17#变台变压器（青龙山）	200	53.70	72.60	72.60	未进入负面清	否	无	7.98%

18444	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干33#青龙分33#变台变压器（南砬石）	200	46.25	87.50	87.50	未进入负面清单	否	无	-0.65%
18445	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干42#陆发分1#变台变压器（亮子沟）	200	47.95	84.10	84.10	未进入负面清单	否	无	-0.01%
18446	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干51#变台变压器（南玉）	160	41.26	77.98	77.98	未进入负面清单	否	无	4.24%
18447	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干57#变台变压器（十二小队）	200	53.74	72.52	72.52	未进入负面清单	否	无	1.34%
18448	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干81#刘家分8#变台变压器（刘家）	200	58.56	62.88	62.88	未进入负面清单	否	无	1.72%
18449	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干82#变台变压器（小苇沟）	80	54.56	28.35	28.35	未进入负面清单	否	无	3.92%
18450	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干92#变台变压器（育苗室）	250	57.33	81.68	81.68	未进入负面清单	否	无	9.95%
18451	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干31号左分1号北山台2柱上变压器	200	41.95	96.10	96.10	未进入负面清单	否	无	4.65%
18452	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干33号青龙分47号杆北砬石台柱上变压器	200	30.22	119.56	119.56	未进入负面清单	否	无	9.61%
18453	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干21号杆小码头2柱上变压器	200	39.46	101.08	101.08	未进入负面清单	否	无	-4.66%
18454	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	南庄干33号青龙分2号杆夏家台2柱上变压器	200	33.63	112.74	112.74	未进入负面清单	否	无	-5.50%
18455	长海供电分公司	海洋35kV变电站	南庄线	马踏沟台区	400	57.98	128.08	128.08	未进入负面清单	否	无	-1.86%
18456	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山A配电站1#变压器	400	28.78	244.88	244.88	未进入负面清单	否	无	-1.00%
18457	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山B配电站1#变压器	1600	21.08	1102.72	1102.72	未进入负面清单	否	无	-5.43%
18458	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山B配电站2#变压器	1600	26.91	1009.44	1009.44	未进入负面清单	否	无	-5.49%
18459	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山C配电站1#变压器	1000	24.35	656.50	656.50	未进入负面清单	否	无	2.78%
18460	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山C配电站2#变压器	1000	23.54	664.60	664.60	未进入负面清单	否	无	-5.51%
18461	开发区供电分公司	66kV长春变电站	10KV港西线	岗松里14#、19#、20#楼变台	400	26.31	254.76	254.76	未进入负面清单	否	无	-6.28%
18462	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园1#配电站1#变压器	800	28.27	493.84	493.84	未进入负面清单	否	无	-3.69%
18463	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园1#配电站2#变压器	800	26.25	510.00	510.00	未进入负面清单	否	无	3.83%
18464	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园2#配电站1#变压器	800	38.19	414.48	414.48	未进入负面清单	否	无	9.10%
18465	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园2#配电站2#变压器	800	43.86	369.12	369.12	未进入负面清单	否	无	-3.59%
18466	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园3#配电站1#变压器	800	27.05	503.60	503.60	未进入负面清单	否	无	-1.60%
18467	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV别墅甲线	海滨花园3#配电站2#变压器	800	27.29	501.68	501.68	未进入负面清单	否	无	3.81%
18468	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里1#配电站1#变压器	800	24.44	524.48	524.48	未进入负面清单	否	无	-2.46%
18469	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里1#配电站2#变压器	800	22.42	540.64	540.64	未进入负面清单	否	无	5.24%
18470	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里3#配电站1#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	2.30%
18471	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里3#配电站2#变压器	800	45.05	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无	8.34%
18472	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里2#配电站1#变压器	800	23.94	528.48	528.48	未进入负面清单	否	无	3.76%
18473	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里2#配电站2#变压器	800	25.56	515.52	515.52	未进入负面清单	否	无	-6.58%
18474	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里4#配电站1#变压器	800	36.82	425.44	425.44	未进入负面清单	否	无	-6.64%
18475	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里4#配电站2#变压器	800	29.41	484.72	484.72	未进入负面清单	否	无	5.02%
18476	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里5#配电站1#变压器	630	32.57	361.81	361.81	未进入负面清单	否	无	0.62%
18477	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	小孤山中里5#配电站2#变压器	630	22.95	422.42	422.42	未进入负面清单	否	无	5.96%
18478	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南线	富有1#配电站1#变压器	500	19.35	353.25	353.25	未进入负面清单	否	无	2.38%
18479	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南线	富有1#配电站2#变压器	500	22.16	339.20	339.20	未进入负面清单	否	无	5.02%
18480	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	杏林山庄三期配电站1#变压器	500	44.98	225.10	225.10	未进入负面清单	否	无	7.11%
18481	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	杏林山庄三期配电站2#变压器	500	20.96	345.20	345.20	未进入负面清单	否	无	3.09%
18482	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	群星1#配电站1#变压器	800	10.10	639.20	639.20	未进入负面清单	否	无	-1.69%
18483	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	群星1#配电站2#变压器	800	26.53	507.76	507.76	未进入负面清单	否	无	8.51%
18484	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	群星2#配电站1#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清单	否	无	8.02%
18485	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	群星2#配电站2#变压器	630	10.12	503.24	503.24	未进入负面清单	否	无	9.66%

18486	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	海岸明珠配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	5.42%
18487	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	欣怡花园配电站1#变压器	630	38.06	327.22	327.22	未进入负面清	否	无	-9.78%
18488	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	欣怡花园配电站2#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清	否	无	-5.54%
18489	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	水御兰庭1#配电站1#变压器	630	43.79	291.12	291.12	未进入负面清	否	无	-6.30%
18490	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	水御兰庭2#配电站1#变压器	630	26.78	398.29	398.29	未进入负面清	否	无	-3.55%
18491	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	水御兰庭2#配电站2#变压器	630	21.52	431.42	431.42	未进入负面清	否	无	-8.81%
18492	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	东庭印象2#配电站1#变压器	630	34.41	350.22	350.22	未进入负面清	否	无	5.18%
18493	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲1#配电站1#变压器	800	25.67	514.64	514.64	未进入负面清	否	无	-5.68%
18494	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲1#配电站2#变压器	800	40.87	393.04	393.04	未进入负面清	否	无	-4.04%
18495	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲2#配电站1#变压器	800	49.22	326.24	326.24	未进入负面清	否	无	-3.67%
18496	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲2#配电站2#变压器	800	33.93	448.56	448.56	未进入负面清	否	无	-5.65%
18497	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲3#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	-1.22%
18498	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲3#配电站2#变压器	800	26.18	510.56	510.56	未进入负面清	否	无	1.51%
18499	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲4#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	1.83%
18500	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV绿洲线	绿洲4#配电站2#变压器	800	25.37	517.04	517.04	未进入负面清	否	无	1.02%
18501	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	佳和海景2#配电站1#变压器	630	22.08	427.90	427.90	未进入负面清	否	无	-1.47%
18502	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	佳和海景2#配电站2#变压器	630	25.69	405.15	405.15	未进入负面清	否	无	9.65%
18503	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	佳和海景1#配电站1#变压器	630	29.42	381.65	381.65	未进入负面清	否	无	7.66%
18504	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	佳和海景1#配电站2#变压器	630	24.43	413.09	413.09	未进入负面清	否	无	6.92%
18505	开发区供电分公司	66kV临港变	10KV山港线	徐屯	100	36.05	53.95	53.95	未进入负面清	否	无	3.65%
18506	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金南1#配电站1#变压器	630	20.33	438.92	438.92	未进入负面清	否	无	-4.99%
18507	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金南2#配电站1#变压器	500	22.95	335.25	335.25	未进入负面清	否	无	9.18%
18508	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金南2#配电站2#变压器	500	24.74	326.30	326.30	未进入负面清	否	无	2.50%
18509	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金南3#配电站1#变压器	630	25.82	404.33	404.33	未进入负面清	否	无	2.62%
18510	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金南3#配电站2#变压器	630	48.19	263.40	263.40	未进入负面清	否	无	4.91%
18511	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV机关甲线	嘉宝配电站1#变压器	800	26.80	505.60	505.60	未进入负面清	否	无	-8.55%
18512	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV机关甲线	嘉宝配电站2#变压器	800	19.41	564.72	564.72	未进入负面清	否	无	-0.19%
18513	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧4#配电站1#变压器	800	10.17	638.64	638.64	未进入负面清	否	无	-7.76%
18514	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧4#配电站2#变压器	800	10.20	638.40	638.40	未进入负面清	否	无	-5.12%
18515	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	景和园1#配电站1#变压器	800	44.07	367.44	367.44	未进入负面清	否	无	9.85%
18516	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV海东甲线	景和园2#配电站1#变压器	800	45.44	356.48	356.48	未进入负面清	否	无	1.29%
18517	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园1#配电站1#变压器	800	26.45	508.40	508.40	未进入负面清	否	无	8.41%
18518	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园1#配电站2#变压器	800	46.66	346.72	346.72	未进入负面清	否	无	7.52%
18519	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园2#配电站1#变压器	630	35.64	342.47	342.47	未进入负面清	否	无	8.62%
18520	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园2#配电站2#变压器	630	36.30	338.31	338.31	未进入负面清	否	无	9.14%
18521	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	文华园2#配电站3#变压器	630	41.63	304.73	304.73	未进入负面清	否	无	-4.62%
18522	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸1#配电站1#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清	否	无	-1.57%
18523	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸1#配电站2#变压器	630	32.59	361.68	361.68	未进入负面清	否	无	3.55%
18524	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸1#配电站3#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清	否	无	3.47%
18525	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸2#配电站1#变压器	800	10.17	638.64	638.64	未进入负面清	否	无	-1.82%
18526	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸3#配电站1#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	-6.87%
18527	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸3#配电站2#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	2.97%
18528	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸3#配电站3#变压器	630	27.22	395.51	395.51	未进入负面清	否	无	-1.44%
18529	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸4#配电站1#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清	否	无	1.87%
18530	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸4#配电站2#变压器	800	46.70	346.40	346.40	未进入负面清	否	无	0.54%
18531	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸4#配电站3#变压器	800	10.11	639.12	639.12	未进入负面清	否	无	-0.91%

18532	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV西海线	富华玉都配电站1#变压器	315	50.48	124.49	124.49	未进入负面清	否	无	5.72%
18533	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV西海线	黄金海岸1#配电站1#变压器	630	28.20	389.34	389.34	未进入负面清	否	无	8.33%
18534	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV西海线	黄金海岸1#配电站2#变压器	630	10.17	502.93	502.93	未进入负面清	否	无	-2.53%
18535	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV丹抚线	宜家园配电站1#变压器	630	22.67	424.18	424.18	未进入负面清	否	无	0.14%
18536	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV丹抚线	宜家园配电站2#变压器	630	29.49	381.21	381.21	未进入负面清	否	无	4.71%
18537	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV西安线	天际2#配电站1#变压器	800	10.09	639.28	639.28	未进入负面清	否	无	-8.43%
18538	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV西安线	天际2#配电站2#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清	否	无	6.16%
18539	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV塑城乙线	亿佳府配电站1#变压器	800	27.90	496.80	496.80	未进入负面清	否	无	9.33%
18540	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧1#配电站1#变压器	800	27.58	499.36	499.36	未进入负面清	否	无	-3.59%
18541	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧1#配电站2#变压器	800	18.75	570.00	570.00	未进入负面清	否	无	1.17%
18542	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧3#配电站1#变压器	800	10.22	638.24	638.24	未进入负面清	否	无	-7.87%
18543	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV北欧线	北欧3#配电站2#变压器	800	10.09	639.28	639.28	未进入负面清	否	无	2.59%
18544	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	东庭印象1#配电站1#变压器	500	39.89	250.55	250.55	未进入负面清	否	无	9.56%
18545	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸2#配电站1#变压器	800	33.14	454.88	454.88	未进入负面清	否	无	2.22%
18546	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸2#配电站2#变压器	800	24.33	525.36	525.36	未进入负面清	否	无	4.35%
18547	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸2#配电站3#变压器	800	15.88	592.96	592.96	未进入负面清	否	无	1.63%
18548	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸3#配电站1#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清	否	无	3.05%
18549	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸3#配电站2#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清	否	无	-5.90%
18550	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸3#配电站3#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清	否	无	3.46%
18551	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV龙滨线	盛德嘉州1#配电站1#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	-8.60%
18552	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV龙滨线	盛德嘉州1#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	8.59%
18553	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV龙滨线	盛德嘉州2#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	-8.62%
18554	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV龙滨线	盛德嘉州2#配电站2#变压器	630	10.03	503.81	503.81	未进入负面清	否	无	2.27%
18555	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV西安甲线	天际1#配电站1#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清	否	无	0.56%
18556	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV西安甲线	天际1#配电站2#变压器	800	10.10	639.20	639.20	未进入负面清	否	无	1.32%
18557	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV别墅乙线	北欧2#配电站1#变压器	800	37.24	422.08	422.08	未进入负面清	否	无	-3.24%
18558	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV别墅乙线	北欧2#配电站2#变压器	800	47.38	340.96	340.96	未进入负面清	否	无	1.72%
18559	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇1#配电站1#变压器	630	10.17	502.93	502.93	未进入负面清	否	无	-7.74%
18560	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇1#配电站2#变压器	630	10.12	503.24	503.24	未进入负面清	否	无	3.56%
18561	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇2#配电站1#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	0.81%
18562	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇2#配电站2#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清	否	无	-2.40%
18563	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇3#配电站1#变压器	800	10.10	639.20	639.20	未进入负面清	否	无	3.17%
18564	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇3#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	-1.38%
18565	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇4#配电站1#变压器	800	44.83	361.36	361.36	未进入负面清	否	无	-8.18%
18566	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV奇山线	九龙汇4#配电站2#变压器	800	10.13	638.96	638.96	未进入负面清	否	无	-5.19%
18567	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸4#配电站1#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清	否	无	-9.95%
18568	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	黄金海岸4#配电站2#变压器	800	41.39	388.88	388.88	未进入负面清	否	无	6.27%
18569	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海8-1#配电站1#变压器	800	10.11	639.12	639.12	未进入负面清	否	无	-5.41%
18570	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海8-1#配电站2#变压器	800	22.57	539.44	539.44	未进入负面清	否	无	-2.43%
18571	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海8-2#配电站1#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清	否	无	5.82%
18572	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海8-2#配电站2#变压器	800	23.37	533.04	533.04	未进入负面清	否	无	9.83%
18573	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海12-1#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	-9.45%
18574	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海12-1#配电站2#变压器	800	25.79	513.68	513.68	未进入负面清	否	无	7.48%
18575	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海8-3#配电站1#变压器	400	31.21	235.16	235.16	未进入负面清	否	无	-3.86%
18576	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海8-3#配电站2#变压器	400	41.97	192.12	192.12	未进入负面清	否	无	3.15%
18577	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海12-2#配电站1#变压器	800	27.54	499.68	499.68	未进入负面清	否	无	-1.02%

18578	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海12-2#配电站2#变压器	800	39.49	404.08	404.08	未进入负面清	否	无	3.91%
18579	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	世元国际1#配电站1#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清	否	无	9.83%
18580	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	世元国际1#配电站2#变压器	800	30.60	475.20	475.20	未进入负面清	否	无	-5.62%
18581	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	世元国际2#配电站1#变压器	800	10.09	639.28	639.28	未进入负面清	否	无	4.26%
18582	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	世元国际2#配电站2#变压器	800	35.26	437.92	437.92	未进入负面清	否	无	3.02%
18583	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国4#配电站1#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清	否	无	1.43%
18584	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国4#配电站2#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清	否	无	6.03%
18585	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国5#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	0.33%
18586	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国5#配电站2#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	-8.57%
18587	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国1#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	9.29%
18588	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国1#配电站2#变压器	800	10.12	639.04	639.04	未进入负面清	否	无	3.95%
18589	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国1#配电站3#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清	否	无	-7.71%
18590	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2#配电站1#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清	否	无	0.15%
18591	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2#配电站2#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	9.49%
18592	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3#配电站1#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	-4.91%
18593	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3#配电站2#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清	否	无	-6.77%
18594	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3#配电站3#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清	否	无	-1.56%
18595	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV铁山线	鑫海家园配电站1#变压器	400	44.15	183.40	183.40	未进入负面清	否	无	-3.98%
18596	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV铁山线	鑫海家园配电站2#变压器	400	29.05	243.80	243.80	未进入负面清	否	无	0.62%
18597	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV豪杰线	雍景公寓配电站1#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	7.26%
18598	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV豪杰线	雍景公寓配电站2#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	3.59%
18599	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东1#配电站1#变压器	800	28.19	494.48	494.48	未进入负面清	否	无	4.28%
18600	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东1#配电站2#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清	否	无	1.76%
18601	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东2#配电站1#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清	否	无	-1.17%
18602	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东2#配电站2#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清	否	无	4.57%
18603	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东3#配电站1#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清	否	无	-3.78%
18604	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东3#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清	否	无	-7.20%
18605	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东3#配电站3#变压器	800	25.73	514.16	514.16	未进入负面清	否	无	-6.84%
18606	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东4#配电站1#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清	否	无	0.01%
18607	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	润海园东4#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	6.67%
18608	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV冰山乙线	华模1#配电站1#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清	否	无	5.74%
18609	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV冰山乙线	华模1#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	4.82%
18610	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV冰山甲线	华模2#配电站1#变压器	630	10.18	502.87	502.87	未进入负面清	否	无	5.41%
18611	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV冰山甲线	华模2#配电站2#变压器	630	41.18	307.57	307.57	未进入负面清	否	无	0.05%
18612	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家1#配电站1#变压器	800	17.44	580.48	580.48	未进入负面清	否	无	4.62%
18613	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家1#配电站2#变压器	800	28.62	491.04	491.04	未进入负面清	否	无	0.04%
18614	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家1#配电站3#变压器	800	24.93	520.56	520.56	未进入负面清	否	无	-8.46%
18615	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家2#配电站1#变压器	800	24.92	520.64	520.64	未进入负面清	否	无	0.19%
18616	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家2#配电站2#变压器	800	30.15	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-0.24%
18617	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10kV杏林甲线	和顺人家2#配电站3#变压器	800	23.65	530.80	530.80	未进入负面清	否	无	1.66%
18618	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆1#配电站1#变压器	800	18.81	569.52	569.52	未进入负面清	否	无	4.41%
18619	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆1#配电站2#变压器	800	47.02	343.84	343.84	未进入负面清	否	无	-0.54%
18620	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆2#配电站1#变压器	800	20.22	558.24	558.24	未进入负面清	否	无	-0.58%
18621	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆2#配电站2#变压器	800	21.68	546.56	546.56	未进入负面清	否	无	8.07%
18622	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆2#配电站3#变压器	800	36.46	428.32	428.32	未进入负面清	否	无	6.26%
18623	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆3#配电站1#变压器	800	20.88	552.96	552.96	未进入负面清	否	无	6.74%

18624	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆3#配电站2#变压器	800	19.20	566.40	566.40	未进入负面清单	否	无	-4.57%
18625	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV华昆甲线	华昆3#配电站3#变压器	800	17.10	583.20	583.20	未进入负面清单	否	无	4.62%
18626	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	华昆4#配电站1#变压器	800	26.21	510.32	510.32	未进入负面清单	否	无	-0.59%
18627	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	华昆4#配电站2#变压器	800	24.59	523.28	523.28	未进入负面清单	否	无	-5.13%
18628	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	华昆4#配电站3#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	8.35%
18629	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐1#配电站1#变压器	630	47.28	269.14	269.14	未进入负面清单	否	无	-9.15%
18630	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐1#配电站2#变压器	630	38.17	326.53	326.53	未进入负面清单	否	无	7.22%
18631	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐2#配电站1#变压器	630	47.27	269.20	269.20	未进入负面清单	否	无	2.56%
18632	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐2#配电站2#变压器	630	24.15	414.86	414.86	未进入负面清单	否	无	3.32%
18633	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐2#配电站3#变压器	630	33.86	353.68	353.68	未进入负面清单	否	无	-7.31%
18634	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐3#配电站1#变压器	630	21.31	432.75	432.75	未进入负面清单	否	无	-9.31%
18635	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐3#配电站2#变压器	630	40.55	311.54	311.54	未进入负面清单	否	无	-8.34%
18636	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV辽宁线	阳光馨苑5#配电站1#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	无	7.71%
18637	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV辽宁线	阳光馨苑5#配电站2#变压器	800	22.67	538.64	538.64	未进入负面清单	否	无	-7.25%
18638	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥甲线	新月配电站1#变压器	800	67.44	180.48	180.48	未进入负面清单	否	无	0.49%
18639	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥甲线	新月配电站2#变压器	800	68.08	175.36	175.36	未进入负面清单	否	无	-6.09%
18640	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV团东甲线	倚山里98#楼配电站1#变压器（山河友好）	630	28.38	388.21	388.21	未进入负面清单	否	无	2.78%
18641	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV团东甲线	倚山里98#楼配电站2#变压器（山河友好）	630	49.56	254.77	254.77	未进入负面清单	否	无	8.58%
18642	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	金东亨配电站1#变压器	630	71.90	114.03	114.03	未进入负面清单	否	无	-0.55%
18643	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	金东亨配电站2#变压器	630	10.20	502.74	502.74	未进入负面清单	否	无	-7.04%
18644	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园1#配电站1#变压器	800	37.05	423.60	423.60	未进入负面清单	否	无	2.91%
18645	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园1#配电站2#变压器	800	21.32	549.44	549.44	未进入负面清单	否	无	2.49%
18646	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园2#配电站1#变压器	800	18.87	569.04	569.04	未进入负面清单	否	无	4.21%
18647	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园2#配电站2#变压器	800	22.60	539.20	539.20	未进入负面清单	否	无	-3.68%
18648	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园3#配电站1#变压器	800	25.41	516.72	516.72	未进入负面清单	否	无	1.93%
18649	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	润泽园3#配电站2#变压器	800	18.70	570.40	570.40	未进入负面清单	否	无	-3.41%
18650	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-1#配电站1#变压器	630	20.42	438.35	438.35	未进入负面清单	否	无	2.67%
18651	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-1#配电站2#变压器	630	23.95	416.12	416.12	未进入负面清单	否	无	0.38%
18652	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-2#配电站1#变压器	630	31.83	366.47	366.47	未进入负面清单	否	无	-7.71%
18653	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-2#配电站2#变压器	630	23.82	416.93	416.93	未进入负面清单	否	无	3.45%
18654	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-3#配电站1#变压器	630	33.33	357.02	357.02	未进入负面清单	否	无	-9.93%
18655	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海1-3#配电站2#变压器	630	33.55	355.64	355.64	未进入负面清单	否	无	9.66%
18656	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV宏城甲线	金丰1#配电站1#变压器	630	23.18	420.97	420.97	未进入负面清单	否	无	-3.66%
18657	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV宏城甲线	金丰1#配电站2#变压器	630	47.22	269.51	269.51	未进入负面清单	否	无	7.10%
18658	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国1#配电站1#变压器	800	29.36	485.12	485.12	未进入负面清单	否	无	-8.43%
18659	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国1#配电站2#变压器	800	44.84	361.28	361.28	未进入负面清单	否	无	3.31%
18660	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国1#配电站3#变压器	800	24.88	520.96	520.96	未进入负面清单	否	无	2.39%
18661	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国2#配电站1#变压器	800	31.23	470.16	470.16	未进入负面清单	否	无	4.33%
18662	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国2#配电站2#变压器	800	39.63	402.96	402.96	未进入负面清单	否	无	8.47%
18663	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国2#配电站3#变压器	800	24.51	523.92	523.92	未进入负面清单	否	无	-5.42%
18664	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国3#配电站1#变压器	800	27.02	503.84	503.84	未进入负面清单	否	无	4.81%
18665	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国3#配电站2#变压器	800	24.38	524.96	524.96	未进入负面清单	否	无	-1.28%
18666	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV宏城乙线	金丰2#配电站1#变压器	630	22.85	423.05	423.05	未进入负面清单	否	无	9.65%
18667	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV宏城乙线	金丰2#配电站2#变压器	630	24.85	410.45	410.45	未进入负面清单	否	无	8.41%

18668	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-1#配电站1#变压器	800	28.26	493.92	493.92	未进入负面清	否	无	-0.82%
18669	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-1#配电站2#变压器	800	31.29	469.68	469.68	未进入负面清	否	无	-8.73%
18670	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-2#配电站1#变压器	800	25.68	514.56	514.56	未进入负面清	否	无	7.44%
18671	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-2#配电站2#变压器	800	34.26	445.92	445.92	未进入负面清	否	无	3.29%
18672	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-3#配电站1#变压器	800	28.59	491.28	491.28	未进入负面清	否	无	7.39%
18673	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-3#配电站2#变压器	800	24.28	525.76	525.76	未进入负面清	否	无	2.02%
18674	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	城润4-3#配电站3#变压器	800	29.92	480.64	480.64	未进入负面清	否	无	-4.96%
18675	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚1#配电站1#变压器	630	35.12	345.74	345.74	未进入负面清	否	无	2.04%
18676	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚1#配电站2#变压器	630	40.83	309.77	309.77	未进入负面清	否	无	4.23%
18677	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚2#配电站1#变压器	800	40.80	393.60	393.60	未进入负面清	否	无	-9.44%
18678	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚2#配电站2#变压器	800	24.49	524.08	524.08	未进入负面清	否	无	7.55%
18679	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚3#配电站1#变压器	800	28.43	492.56	492.56	未进入负面清	否	无	4.45%
18680	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚3#配电站2#变压器	800	21.61	547.12	547.12	未进入负面清	否	无	-8.81%
18681	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚3#配电站3#变压器	800	17.53	579.76	579.76	未进入负面清	否	无	-4.91%
18682	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚4#配电站1#变压器	630	42.43	299.69	299.69	未进入负面清	否	无	7.92%
18683	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚4#配电站2#变压器	630	31.57	368.11	368.11	未进入负面清	否	无	1.30%
18684	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚5#配电站1#变压器	630	31.56	368.17	368.17	未进入负面清	否	无	7.90%
18685	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚5#配电站2#变压器	630	37.47	330.94	330.94	未进入负面清	否	无	5.33%
18686	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚5#配电站3#变压器	630	29.49	381.21	381.21	未进入负面清	否	无	-4.99%
18687	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚6#配电站1#变压器	630	40.84	309.71	309.71	未进入负面清	否	无	2.01%
18688	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚6#配电站2#变压器	630	40.15	314.06	314.06	未进入负面清	否	无	2.21%
18689	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚6#配电站3#变压器	630	35.99	340.26	340.26	未进入负面清	否	无	-9.73%
18690	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚7#配电站1#变压器	800	27.36	501.12	501.12	未进入负面清	否	无	3.82%
18691	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚7#配电站2#变压器	800	22.55	539.60	539.60	未进入负面清	否	无	7.17%
18692	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV岭湾甲线	峰尚7#配电站3#变压器	800	17.03	583.76	583.76	未进入负面清	否	无	-5.05%
18693	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV通辽线	西山A配电站2#变压器	630	50.53	248.66	248.66	未进入负面清	否	无	-8.97%
18694	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	万瑞达1#配电站1#变压器	630	46.49	274.11	274.11	未进入负面清	否	无	2.05%
18695	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	万瑞达1#配电站2#变压器	630	22.13	427.58	427.58	未进入负面清	否	无	6.84%
18696	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金南1#配电站2#变压器	630	44.36	287.53	287.53	未进入负面清	否	无	-5.47%
18697	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金苑玉庭2#配电站1#变压器	630	31.14	370.82	370.82	未进入负面清	否	无	-6.17%
18698	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金苑玉庭2#配电站2#变压器	630	26.13	402.38	402.38	未进入负面清	否	无	-1.15%
18699	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海7-1#配电站1#变压器	630	24.93	409.94	409.94	未进入负面清	否	无	-6.98%
18700	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海7-1#配电站2#变压器	630	30.52	374.72	374.72	未进入负面清	否	无	8.80%
18701	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海7-2#配电站1#变压器	800	23.40	532.80	532.80	未进入负面清	否	无	7.02%
18702	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV星海甲线	红星海7-2#配电站2#变压器	800	25.74	514.08	514.08	未进入负面清	否	无	-2.13%
18703	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海7-3#配电站1#变压器	800	28.01	495.92	495.92	未进入负面清	否	无	6.10%
18704	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV星海乙线	红星海7-3#配电站2#变压器	800	24.99	520.08	520.08	未进入负面清	否	无	8.07%
18705	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海3-1#配电站1#变压器	630	33.07	358.66	358.66	未进入负面清	否	无	8.15%
18706	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海3-1#配电站2#变压器	630	23.46	419.20	419.20	未进入负面清	否	无	5.36%
18707	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海3-2#配电站1#变压器	630	32.35	363.20	363.20	未进入负面清	否	无	-8.26%
18708	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海3-2#配电站2#变压器	630	26.50	400.05	400.05	未进入负面清	否	无	1.07%
18709	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-3#配电站1#变压器	630	28.83	385.37	385.37	未进入负面清	否	无	-8.22%
18710	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-3#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	7.87%
18711	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-4#配电站1#变压器	630	18.18	452.47	452.47	未进入负面清	否	无	-4.09%
18712	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-4#配电站2#变压器	630	24.94	409.88	409.88	未进入负面清	否	无	-6.62%
18713	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-5#配电站1#变压器	630	21.71	430.23	430.23	未进入负面清	否	无	-2.56%

18714	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV正海线	红星海4-5#配电站2#变压器	630	30.77	373.15	373.15	未进入负面清	否	无	-3.09%
18715	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园1#配电站1#变压器	800	30.68	474.56	474.56	未进入负面清	否	无	6.71%
18716	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园1#配电站2#变压器	800	25.75	514.00	514.00	未进入负面清	否	无	6.81%
18717	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园2#配电站1#变压器	800	27.49	500.08	500.08	未进入负面清	否	无	8.38%
18718	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园2#配电站2#变压器	800	21.09	551.28	551.28	未进入负面清	否	无	-7.66%
18719	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园2#配电站3#变压器	800	27.82	497.44	497.44	未进入负面清	否	无	0.68%
18720	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园3#配电站1#变压器	800	26.63	506.96	506.96	未进入负面清	否	无	-7.81%
18721	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园3#配电站2#变压器	800	21.04	551.68	551.68	未进入负面清	否	无	-0.61%
18722	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕家园3#配电站3#变压器	800	41.75	386.00	386.00	未进入负面清	否	无	-2.56%
18723	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷1#配电站1#变压器	800	22.24	542.08	542.08	未进入负面清	否	无	-5.16%
18724	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷1#配电站2#变压器	800	15.32	597.44	597.44	未进入负面清	否	无	3.50%
18725	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷2#配电站1#变压器	800	20.17	558.64	558.64	未进入负面清	否	无	4.43%
18726	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷2#配电站2#变压器	800	46.08	351.36	351.36	未进入负面清	否	无	2.94%
18727	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷2#配电站3#变压器	800	21.56	547.52	547.52	未进入负面清	否	无	-8.81%
18728	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷3#配电站1#变压器	630	23.70	417.69	417.69	未进入负面清	否	无	3.23%
18729	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV物流甲线	平谷3#配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-0.06%
18730	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景1#配电站1#变压器	630	19.02	447.17	447.17	未进入负面清	否	无	6.75%
18731	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景1#配电站2#变压器	630	21.95	428.72	428.72	未进入负面清	否	无	7.69%
18732	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景1#配电站3#变压器	630	15.71	468.03	468.03	未进入负面清	否	无	-3.74%
18733	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景2#配电站1#变压器	630	22.52	425.12	425.12	未进入负面清	否	无	6.81%
18734	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV阳光线	瑞景2#配电站2#变压器	630	33.18	357.97	357.97	未进入负面清	否	无	9.09%
18735	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	金海1#配电站1#变压器	800	27.89	496.88	496.88	未进入负面清	否	无	9.89%
18736	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	金海1#配电站2#变压器	800	27.28	501.76	501.76	未进入负面清	否	无	8.90%
18737	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	金海3#配电站1#变压器	800	31.47	468.24	468.24	未进入负面清	否	无	-8.85%
18738	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	金海3#配电站2#变压器	800	32.74	458.08	458.08	未进入负面清	否	无	0.13%
18739	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景1#配电站1#变压器	800	26.19	510.48	510.48	未进入负面清	否	无	8.10%
18740	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景1#配电站2#变压器	800	24.09	527.28	527.28	未进入负面清	否	无	4.91%
18741	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景2#配电站1#变压器	800	25.36	517.12	517.12	未进入负面清	否	无	-5.38%
18742	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景2#配电站2#变压器	800	23.39	532.88	532.88	未进入负面清	否	无	-1.80%
18743	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国4#配电站1#变压器	800	37.15	422.80	422.80	未进入负面清	否	无	9.54%
18744	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国4#配电站2#变压器	800	33.48	452.16	452.16	未进入负面清	否	无	6.29%
18745	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国5#配电站1#变压器	800	34.81	441.52	441.52	未进入负面清	否	无	-6.91%
18746	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国5#配电站2#变压器	800	10.09	639.28	639.28	未进入负面清	否	无	-3.28%
18747	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国6#配电站1#变压器	800	34.61	443.12	443.12	未进入负面清	否	无	-4.24%
18748	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国6#配电站2#变压器	800	26.55	507.60	507.60	未进入负面清	否	无	9.99%
18749	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国6#配电站3#变压器	800	34.23	446.16	446.16	未进入负面清	否	无	4.85%
18750	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	华桐2#配电站1#变压器	630	33.78	354.19	354.19	未进入负面清	否	无	8.25%
18751	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	华桐2#配电站2#变压器	630	28.26	388.96	388.96	未进入负面清	否	无	-0.78%
18752	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	凯盟1#配电站1#变压器	800	17.15	582.80	582.80	未进入负面清	否	无	-3.88%
18753	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	凯盟1#配电站2#变压器	800	24.73	522.16	522.16	未进入负面清	否	无	1.28%
18754	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	凯盟3#配电站1#变压器	800	30.78	473.76	473.76	未进入负面清	否	无	0.99%
18755	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV龙泉乙线	凯盟3#配电站2#变压器	800	27.24	502.08	502.08	未进入负面清	否	无	-2.91%
18756	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV东山乙线	东山111配电站1#变压器	630	22.37	426.07	426.07	未进入负面清	否	无	9.43%
18757	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV东山乙线	东山111配电站2#变压器	630	31.34	369.56	369.56	未进入负面清	否	无	-0.44%
18758	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV东山乙线	东山112配电站1#变压器	630	25.82	404.33	404.33	未进入负面清	否	无	-8.12%
18759	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV东山乙线	东山112配电站2#变压器	630	37.51	330.69	330.69	未进入负面清	否	无	-1.01%

18760	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南甲线	富有2#配电站1#变压器	315	17.44	228.56	228.56	未进入负面清	否	无	-6.75%
18761	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南甲线	富有2#配电站2#变压器	315	25.15	204.28	204.28	未进入负面清	否	无	-3.59%
18762	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV海科线	万瑞达2#配电站1#变压器	630	24.02	415.67	415.67	未进入负面清	否	无	-2.47%
18763	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV海科线	万瑞达2#配电站2#变压器	630	23.52	418.82	418.82	未进入负面清	否	无	8.50%
18764	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	凯盟2#配电站1#变压器	800	45.15	358.80	358.80	未进入负面清	否	无	6.09%
18765	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	凯盟2#配电站2#变压器	800	27.31	501.52	501.52	未进入负面清	否	无	6.14%
18766	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	华桐1#配电站1#变压器	630	36.80	335.16	335.16	未进入负面清	否	无	-1.30%
18767	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV龙泉线	华桐1#配电站2#变压器	630	38.70	323.19	323.19	未进入负面清	否	无	6.70%
18768	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园1#配电站1#变压器	630	23.68	417.82	417.82	未进入负面清	否	无	0.99%
18769	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园1#配电站2#变压器	630	27.27	395.20	395.20	未进入负面清	否	无	-2.34%
18770	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园2#配电站1#变压器	630	24.95	409.82	409.82	未进入负面清	否	无	1.94%
18771	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园2#配电站2#变压器	630	29.32	382.28	382.28	未进入负面清	否	无	8.03%
18772	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都1#配电站1#变压器	800	25.87	513.04	513.04	未进入负面清	否	无	-7.53%
18773	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都1#配电站2#变压器	800	27.89	496.88	496.88	未进入负面清	否	无	-3.82%
18774	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都1#配电站3#变压器	800	22.54	539.68	539.68	未进入负面清	否	无	-9.44%
18775	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都2#配电站1#变压器	800	30.89	472.88	472.88	未进入负面清	否	无	-4.97%
18776	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金都2#配电站2#变压器	800	29.40	484.80	484.80	未进入负面清	否	无	9.10%
18777	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-2#配电站1#变压器	800	57.11	263.12	263.12	未进入负面清	否	无	-0.28%
18778	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-2#配电站2#变压器	800	49.07	327.44	327.44	未进入负面清	否	无	9.57%
18779	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-4#配电站1#变压器	800	28.19	494.48	494.48	未进入负面清	否	无	8.05%
18780	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-4#配电站2#变压器	800	17.03	583.76	583.76	未进入负面清	否	无	-8.74%
18781	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-6#配电站1#变压器	800	23.91	528.72	528.72	未进入负面清	否	无	2.85%
18782	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国3-6#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	6.95%
18783	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-1#配电站1#变压器	800	28.08	495.36	495.36	未进入负面清	否	无	1.28%
18784	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-1#配电站2#变压器	800	24.93	520.56	520.56	未进入负面清	否	无	-7.34%
18785	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-3#配电站1#变压器	800	28.81	489.52	489.52	未进入负面清	否	无	9.08%
18786	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-3#配电站2#变压器	800	22.31	541.52	541.52	未进入负面清	否	无	-8.96%
18787	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-5#配电站1#变压器	800	28.14	494.88	494.88	未进入负面清	否	无	1.41%
18788	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV南海线	海中国2-5#配电站2#变压器	800	28.84	489.28	489.28	未进入负面清	否	无	1.68%
18789	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园1#配电站1#变压器	800	28.79	489.68	489.68	未进入负面清	否	无	2.18%
18790	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园1#配电站2#变压器	800	22.86	537.12	537.12	未进入负面清	否	无	-5.28%
18791	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园1#配电站3#变压器	800	26.91	504.72	504.72	未进入负面清	否	无	1.57%
18792	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园2#配电站1#变压器	800	27.33	501.36	501.36	未进入负面清	否	无	-8.06%
18793	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园2#配电站2#变压器	800	26.04	511.68	511.68	未进入负面清	否	无	-9.16%
18794	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园2#配电站3#变压器	800	27.05	503.60	503.60	未进入负面清	否	无	-2.63%
18795	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园3#配电站1#变压器	800	43.44	372.48	372.48	未进入负面清	否	无	-9.12%
18796	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园3#配电站2#变压器	800	47.58	339.36	339.36	未进入负面清	否	无	0.04%
18797	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园3#配电站3#变压器	800	41.56	387.52	387.52	未进入负面清	否	无	-4.79%
18798	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园4#配电站1#变压器	800	47.79	337.68	337.68	未进入负面清	否	无	-4.46%
18799	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园4#配电站2#变压器	800	46.36	349.12	349.12	未进入负面清	否	无	7.45%
18800	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园4#配电站3#变压器	800	40.54	395.68	395.68	未进入负面清	否	无	-6.73%
18801	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园5#配电站1#变压器	800	26.79	505.68	505.68	未进入负面清	否	无	-1.48%
18802	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园5#配电站2#变压器	800	24.90	520.80	520.80	未进入负面清	否	无	-1.02%
18803	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青南线	正恒园5#配电站3#变压器	800	23.73	530.16	530.16	未进入负面清	否	无	4.89%
18804	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海2#配电站1#变压器	800	25.13	518.96	518.96	未进入负面清	否	无	-3.81%
18805	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海2#配电站2#变压器	800	35.41	436.72	436.72	未进入负面清	否	无	4.61%

18806	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海2#配电站3#变压器	800	41.28	389.76	389.76	未进入负面清	否	无	0.38%
18807	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海4#配电站1#变压器	800	33.17	454.64	454.64	未进入负面清	否	无	7.34%
18808	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	金海4#配电站2#变压器	800	27.63	498.96	498.96	未进入负面清	否	无	6.03%
18809	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-1#配电站1#变压器	800	28.38	492.96	492.96	未进入负面清	否	无	-7.44%
18810	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-1#配电站2#变压器	800	17.22	582.24	582.24	未进入负面清	否	无	7.98%
18811	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-3#配电站1#变压器	800	31.62	467.04	467.04	未进入负面清	否	无	5.36%
18812	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-3#配电站2#变压器	800	20.70	554.40	554.40	未进入负面清	否	无	-4.91%
18813	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-5#配电站1#变压器	800	25.38	516.96	516.96	未进入负面清	否	无	-0.79%
18814	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国3-5#配电站2#变压器	800	22.45	540.40	540.40	未进入负面清	否	无	-5.25%
18815	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-2#配电站1#变压器	800	25.04	519.68	519.68	未进入负面清	否	无	-9.41%
18816	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-2#配电站2#变压器	800	29.33	485.36	485.36	未进入负面清	否	无	-7.64%
18817	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-4#配电站1#变压器	800	35.99	432.08	432.08	未进入负面清	否	无	3.20%
18818	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-4#配电站2#变压器	800	23.92	528.64	528.64	未进入负面清	否	无	5.43%
18819	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-6#配电站1#变压器	800	24.51	523.92	523.92	未进入负面清	否	无	-8.11%
18820	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海中国2-6#配电站2#变压器	800	23.66	530.72	530.72	未进入负面清	否	无	4.51%
18821	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV金源甲线	金苑玉庭1#配电站1#变压器	630	30.30	376.11	376.11	未进入负面清	否	无	-6.90%
18822	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV金源甲线	金苑玉庭1#配电站2#变压器	630	32.45	362.57	362.57	未进入负面清	否	无	0.66%
18823	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩1#配电站1#变压器	800	24.59	523.28	523.28	未进入负面清	否	无	5.99%
18824	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩1#配电站2#变压器	800	21.74	546.08	546.08	未进入负面清	否	无	7.32%
18825	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩1#配电站3#变压器	800	21.18	550.56	550.56	未进入负面清	否	无	3.67%
18826	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩2#配电站1#变压器	800	12.82	617.44	617.44	未进入负面清	否	无	5.78%
18827	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩2#配电站2#变压器	800	15.27	597.84	597.84	未进入负面清	否	无	-5.88%
18828	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV黑山线	顺浩2#配电站3#变压器	800	19.77	561.84	561.84	未进入负面清	否	无	-2.25%
18829	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-1#配电站1#变压器	630	21.34	432.56	432.56	未进入负面清	否	无	-7.02%
18830	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-1#配电站2#变压器	630	19.56	443.77	443.77	未进入负面清	否	无	-1.16%
18831	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-1#配电站3#变压器	630	26.39	400.74	400.74	未进入负面清	否	无	-3.13%
18832	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-2#配电站1#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	-0.74%
18833	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-2#配电站2#变压器	630	27.44	394.13	394.13	未进入负面清	否	无	0.99%
18834	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-3#配电站1#变压器	630	19.86	441.88	441.88	未进入负面清	否	无	8.64%
18835	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-3#配电站2#变压器	630	20.04	440.75	440.75	未进入负面清	否	无	-2.15%
18836	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-3#配电站3#变压器	630	22.28	426.64	426.64	未进入负面清	否	无	4.07%
18837	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-4#配电站1#变压器	630	17.40	457.38	457.38	未进入负面清	否	无	9.86%
18838	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海15-4#配电站2#变压器	630	19.23	445.85	445.85	未进入负面清	否	无	4.47%
18839	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-1#配电站1#变压器	800	25.83	513.36	513.36	未进入负面清	否	无	-3.78%
18840	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-1#配电站2#变压器	800	21.83	545.36	545.36	未进入负面清	否	无	7.67%
18841	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-1#配电站3#变压器	800	23.67	530.64	530.64	未进入负面清	否	无	5.02%
18842	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-2#配电站1#变压器	800	26.73	506.16	506.16	未进入负面清	否	无	5.75%
18843	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海16-2#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	9.29%
18844	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源名府2#配电站1#变压器	630	35.27	344.80	344.80	未进入负面清	否	无	-7.45%
18845	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源名府2#配电站2#变压器	630	31.90	366.03	366.03	未进入负面清	否	无	9.81%
18846	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源名府3#配电站1#变压器	630	35.58	342.85	342.85	未进入负面清	否	无	-6.02%
18847	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源名府3#配电站2#变压器	630	31.95	365.72	365.72	未进入负面清	否	无	0.62%
18848	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV长岭甲线	时代1#配电站1#变压器	630	30.17	376.93	376.93	未进入负面清	否	无	-6.58%
18849	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV长岭甲线	时代1#配电站2#变压器	630	27.31	394.95	394.95	未进入负面清	否	无	-4.54%
18850	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV长岭甲线	时代2#配电站1#变压器	630	25.10	408.87	408.87	未进入负面清	否	无	2.59%
18851	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV长岭甲线	时代2#配电站2#变压器	630	21.95	428.72	428.72	未进入负面清	否	无	-5.80%

18852	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	海湾城1#配电站1#变压器	630	27.48	393.88	393.88	未进入负面清	否	无	-1.54%
18853	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	海湾城1#配电站2#变压器	630	28.03	390.41	390.41	未进入负面清	否	无	1.92%
18854	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	海湾城1#配电站3#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	0.10%
18855	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑1#配电站1#变压器	800	24.90	520.80	520.80	未进入负面清	否	无	-6.00%
18856	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑1#配电站2#变压器	800	27.04	503.68	503.68	未进入负面清	否	无	7.77%
18857	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑2#配电站1#变压器	800	28.72	490.24	490.24	未进入负面清	否	无	8.09%
18858	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑2#配电站2#变压器	800	33.53	451.76	451.76	未进入负面清	否	无	3.11%
18859	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑2#配电站3#变压器	800	27.33	501.36	501.36	未进入负面清	否	无	-6.01%
18860	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑3#配电站1#变压器	800	25.52	515.84	515.84	未进入负面清	否	无	-4.78%
18861	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑3#配电站2#变压器	800	24.93	520.56	520.56	未进入负面清	否	无	8.80%
18862	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑3#配电站3#变压器	800	28.63	490.96	490.96	未进入负面清	否	无	-9.08%
18863	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑4#配电站1#变压器	800	27.51	499.92	499.92	未进入负面清	否	无	2.51%
18864	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	嘉苑4#配电站2#变压器	800	30.60	475.20	475.20	未进入负面清	否	无	-0.69%
18865	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园3#配电站1#变压器	800	24.66	522.72	522.72	未进入负面清	否	无	-7.02%
18866	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	正泰园3#配电站2#变压器	800	27.58	499.36	499.36	未进入负面清	否	无	5.55%
18867	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金领地配电站1#变压器	630	22.60	424.62	424.62	未进入负面清	否	无	-3.72%
18868	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	金领地配电站2#变压器	630	21.49	431.61	431.61	未进入负面清	否	无	8.71%
18869	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV东山线	时代3#配电站1#变压器	630	20.61	437.16	437.16	未进入负面清	否	无	8.70%
18870	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV东山线	时代3#配电站2#变压器	630	21.09	434.13	434.13	未进入负面清	否	无	-8.79%
18871	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海湾城2#配电站1#变压器	630	27.83	391.67	391.67	未进入负面清	否	无	6.69%
18872	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海湾城2#配电站2#变压器	630	31.30	369.81	369.81	未进入负面清	否	无	-9.74%
18873	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	海湾城2#配电站3#变压器	630	29.92	378.50	378.50	未进入负面清	否	无	7.83%
18874	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园1#配电站1#变压器	630	37.05	333.59	333.59	未进入负面清	否	无	-3.25%
18875	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园1#配电站2#变压器	630	21.32	432.68	432.68	未进入负面清	否	无	6.39%
18876	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园2#配电站1#变压器	630	18.87	448.12	448.12	未进入负面清	否	无	-3.56%
18877	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园2#配电站2#变压器	630	22.60	424.62	424.62	未进入负面清	否	无	-1.04%
18878	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园2#配电站3#变压器	630	25.41	406.92	406.92	未进入负面清	否	无	-8.53%
18879	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园3#配电站1#变压器	630	18.70	449.19	449.19	未进入负面清	否	无	1.00%
18880	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园3#配电站2#变压器	630	46.45	274.37	274.37	未进入负面清	否	无	5.97%
18881	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园4#配电站1#变压器	630	49.09	257.73	257.73	未进入负面清	否	无	-9.87%
18882	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园4#配电站2#变压器	630	48.31	262.65	262.65	未进入负面清	否	无	-9.22%
18883	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园5#配电站1#变压器	630	32.87	359.92	359.92	未进入负面清	否	无	-8.71%
18884	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园5#配电站2#变压器	630	28.47	387.64	387.64	未进入负面清	否	无	6.71%
18885	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园5#配电站3#变压器	630	29.92	378.50	378.50	未进入负面清	否	无	5.97%
18886	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV金源甲线	金源名府1#配电站1#变压器	630	33.54	355.70	355.70	未进入负面清	否	无	4.60%
18887	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV金源甲线	金源名府1#配电站2#变压器	630	31.54	368.30	368.30	未进入负面清	否	无	-1.77%
18888	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-1#配电站1#变压器	630	25.24	407.99	407.99	未进入负面清	否	无	1.98%
18889	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-1#配电站2#变压器	630	26.92	397.40	397.40	未进入负面清	否	无	-3.54%
18890	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-1#配电站3#变压器	630	23.50	418.95	418.95	未进入负面清	否	无	0.40%
18891	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-2#配电站1#变压器	630	31.08	371.20	371.20	未进入负面清	否	无	-6.18%
18892	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-2#配电站2#变压器	630	20.50	437.85	437.85	未进入负面清	否	无	7.22%
18893	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海18-2#配电站3#变压器	630	27.94	390.98	390.98	未进入负面清	否	无	9.06%
18894	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-1#配电站1#变压器	800	48.53	331.76	331.76	未进入负面清	否	无	-5.79%
18895	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-1#配电站2#变压器	800	36.61	427.12	427.12	未进入负面清	否	无	2.88%
18896	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-2#配电站1#变压器	800	32.30	461.60	461.60	未进入负面清	否	无	-1.16%
18897	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-2#配电站2#变压器	800	28.25	494.00	494.00	未进入负面清	否	无	1.71%

18898	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-3#配电站1#变压器	800	30.16	478.72	478.72	未进入负面清	否	无	2.25%
18899	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-3#配电站2#变压器	800	28.13	494.96	494.96	未进入负面清	否	无	-6.70%
18900	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-4#配电站1#变压器	800	31.19	470.48	470.48	未进入负面清	否	无	7.30%
18901	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海19-4#配电站2#变压器	800	27.46	500.32	500.32	未进入负面清	否	无	-5.98%
18902	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	海航1#配电站1#变压器	630	32.19	364.20	364.20	未进入负面清	否	无	5.58%
18903	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	海航1#配电站2#变压器	630	30.99	371.76	371.76	未进入负面清	否	无	-4.78%
18904	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	海航2#配电站1#变压器	630	27.34	394.76	394.76	未进入负面清	否	无	0.01%
18905	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	海航2#配电站2#变压器	630	31.63	367.73	367.73	未进入负面清	否	无	7.30%
18906	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV国贸线	海航2#配电站3#变压器	630	21.06	434.32	434.32	未进入负面清	否	无	2.22%
18907	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	水郡1#中心配电站1#变压器	800	27.92	496.64	496.64	未进入负面清	否	无	1.90%
18908	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	水郡1#中心配电站2#变压器	800	25.13	518.96	518.96	未进入负面清	否	无	-4.00%
18909	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	水郡2#配电站1#变压器	800	25.46	516.32	516.32	未进入负面清	否	无	-3.06%
18910	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	水郡2#配电站2#变压器	800	21.92	544.64	544.64	未进入负面清	否	无	-5.07%
18911	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景3#配电站1#变压器	630	28.73	386.00	386.00	未进入负面清	否	无	-1.25%
18912	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV鞍锦线	秀景3#配电站2#变压器	630	26.13	402.38	402.38	未进入负面清	否	无	2.91%
18913	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向1#配电站1#变压器	630	34.17	351.73	351.73	未进入负面清	否	无	5.48%
18914	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向1#配电站2#变压器	630	35.84	341.21	341.21	未进入负面清	否	无	1.40%
18915	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向2#配电站1#变压器	630	27.41	394.32	394.32	未进入负面清	否	无	-0.03%
18916	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向2#配电站2#变压器	630	32.05	365.09	365.09	未进入负面清	否	无	-8.65%
18917	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向3#配电站1#变压器	800	28.83	489.36	489.36	未进入负面清	否	无	-8.87%
18918	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向3#配电站2#变压器	800	26.51	507.92	507.92	未进入负面清	否	无	-4.88%
18919	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	自由向3#配电站3#变压器	800	24.52	523.84	523.84	未进入负面清	否	无	-5.08%
18920	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国7#配电站1#变压器	800	25.39	516.88	516.88	未进入负面清	否	无	1.58%
18921	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国7#配电站2#变压器	800	10.15	638.80	638.80	未进入负面清	否	无	-0.60%
18922	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国7#配电站3#变压器	800	29.11	487.12	487.12	未进入负面清	否	无	7.02%
18923	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国8#配电站1#变压器	800	10.09	639.28	639.28	未进入负面清	否	无	-1.22%
18924	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国8#配电站2#变压器	800	50.02	319.84	319.84	未进入负面清	否	无	-7.86%
18925	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV恒益线	万国8#配电站3#变压器	800	28.86	489.12	489.12	未进入负面清	否	无	8.25%
18926	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑1#配电站1#变压器	630	26.45	400.37	400.37	未进入负面清	否	无	2.46%
18927	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑1#配电站2#变压器	630	27.80	391.86	391.86	未进入负面清	否	无	-6.76%
18928	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑1#配电站3#变压器	630	26.10	402.57	402.57	未进入负面清	否	无	5.00%
18929	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑2#配电站1#变压器	630	25.93	403.64	403.64	未进入负面清	否	无	2.00%
18930	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑2#配电站2#变压器	630	24.43	413.09	413.09	未进入负面清	否	无	4.16%
18931	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑2#配电站3#变压器	630	28.30	388.71	388.71	未进入负面清	否	无	9.79%
18932	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑3#配电站1#变压器	630	28.96	384.55	384.55	未进入负面清	否	无	-5.47%
18933	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑3#配电站2#变压器	630	28.59	386.88	386.88	未进入负面清	否	无	-2.35%
18934	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑3#配电站3#变压器	630	31.14	370.82	370.82	未进入负面清	否	无	-1.16%
18935	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑4#配电站1#变压器	630	28.91	384.87	384.87	未进入负面清	否	无	9.01%
18936	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑4#配电站2#变压器	630	26.26	401.56	401.56	未进入负面清	否	无	2.76%
18937	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV御苑线	御苑4#配电站3#变压器	630	36.65	336.11	336.11	未进入负面清	否	无	1.99%
18938	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇1#配电站1#变压器	630	36.77	335.35	335.35	未进入负面清	否	无	-6.33%
18939	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇1#配电站2#变压器	630	30.39	375.54	375.54	未进入负面清	否	无	-7.15%
18940	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇2#配电站1#变压器	630	33.71	354.63	354.63	未进入负面清	否	无	-0.87%
18941	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇2#配电站2#变压器	630	23.58	418.45	418.45	未进入负面清	否	无	7.16%
18942	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇3#配电站1#变压器	630	39.72	316.76	316.76	未进入负面清	否	无	-7.74%
18943	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇3#配电站2#变压器	630	32.94	359.48	359.48	未进入负面清	否	无	-8.45%

18944	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇3#配电站3#变压器	630	20.74	436.34	436.34	未进入负面清	否	无	-4.25%
18945	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇4#配电站1#变压器	800	31.73	466.16	466.16	未进入负面清	否	无	-6.78%
18946	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇4#配电站2#变压器	800	34.32	445.44	445.44	未进入负面清	否	无	9.99%
18947	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV城汇乙线	海汇4#配电站3#变压器	800	32.50	460.00	460.00	未进入负面清	否	无	-7.94%
18948	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV炮台线	泽林苑配电站1#变压器	630	30.03	377.81	377.81	未进入负面清	否	无	-4.72%
18949	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV炮台线	泽林苑配电站2#变压器	630	26.62	399.29	399.29	未进入负面清	否	无	-1.46%
18950	开发区供电分公司	66kV开发变	10kV炮台线	泽林苑配电站3#变压器	630	26.63	399.23	399.23	未进入负面清	否	无	-5.09%
18951	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南甲线	新城1#配电站1#变压器	630	28.04	390.35	390.35	未进入负面清	否	无	-7.67%
18952	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南甲线	新城1#配电站2#变压器	630	25.60	405.72	405.72	未进入负面清	否	无	-1.75%
18953	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV海科线	海航3#配电站1#变压器	630	30.50	374.85	374.85	未进入负面清	否	无	1.68%
18954	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV海科线	海航3#配电站2#变压器	630	34.11	352.11	352.11	未进入负面清	否	无	2.07%
18955	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV海科线	海航3#配电站3#变压器	630	25.79	404.52	404.52	未进入负面清	否	无	5.20%
18956	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南线	新城2#配电站1#变压器	630	25.91	403.77	403.77	未进入负面清	否	无	7.31%
18957	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团南线	新城2#配电站2#变压器	630	23.06	421.72	421.72	未进入负面清	否	无	1.42%
18958	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑1#配电站1#变压器	800	26.06	511.52	511.52	未进入负面清	否	无	1.96%
18959	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑1#配电站2#变压器	800	27.23	502.16	502.16	未进入负面清	否	无	2.59%
18960	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑1#配电站3#变压器	800	25.58	515.36	515.36	未进入负面清	否	无	6.94%
18961	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑2#配电站1#变压器	800	24.90	520.80	520.80	未进入负面清	否	无	6.94%
18962	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑2#配电站2#变压器	800	25.29	517.68	517.68	未进入负面清	否	无	1.92%
18963	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑2#配电站3#变压器	800	25.37	517.04	517.04	未进入负面清	否	无	-2.08%
18964	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑3#配电站1#变压器	800	24.33	525.36	525.36	未进入负面清	否	无	7.26%
18965	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑3#配电站2#变压器	800	20.81	553.52	553.52	未进入负面清	否	无	9.69%
18966	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV嘉苑线	尚苑3#配电站3#变压器	800	19.87	561.04	561.04	未进入负面清	否	无	5.81%
18967	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	心海阳光配电站1#变压器	630	29.19	383.10	383.10	未进入负面清	否	无	-5.57%
18968	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	心海阳光配电站2#变压器	630	33.85	353.75	353.75	未进入负面清	否	无	-8.45%
18969	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV青松线	心海阳光配电站3#变压器	630	22.57	424.81	424.81	未进入负面清	否	无	-8.22%
18970	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV红南乙线	文园海景配电站1#变压器	800	23.73	530.16	530.16	未进入负面清	否	无	-5.49%
18971	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV红南乙线	文园海景配电站2#变压器	800	29.73	482.16	482.16	未进入负面清	否	无	-6.63%
18972	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区1#配电站1#变压器	630	30.74	373.34	373.34	未进入负面清	否	无	-0.36%
18973	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区1#配电站2#变压器	630	26.62	399.29	399.29	未进入负面清	否	无	6.79%
18974	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区2#配电站1#变压器	630	31.80	366.66	366.66	未进入负面清	否	无	1.96%
18975	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区2#配电站2#变压器	630	25.21	408.18	408.18	未进入负面清	否	无	-4.70%
18976	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区3#配电站1#变压器	800	27.27	501.84	501.84	未进入负面清	否	无	-2.23%
18977	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区3#配电站2#变压器	800	24.03	527.76	527.76	未进入负面清	否	无	4.70%
18978	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区3#配电站3#变压器	800	21.04	551.68	551.68	未进入负面清	否	无	3.01%
18979	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区4#配电站1#变压器	800	21.39	548.88	548.88	未进入负面清	否	无	-5.83%
18980	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区4#配电站2#变压器	800	27.97	496.24	496.24	未进入负面清	否	无	-3.74%
18981	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区4#配电站3#变压器	800	28.80	489.60	489.60	未进入负面清	否	无	-0.09%
18982	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区5#配电站1#变压器	630	27.97	390.79	390.79	未进入负面清	否	无	7.95%
18983	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈青线	润海园B区5#配电站2#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	-6.82%
18984	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾1#配电站1#变压器	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清	否	无	2.84%
18985	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾1#配电站2#变压器	630	28.64	386.57	386.57	未进入负面清	否	无	0.20%
18986	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾2#配电站1#变压器	630	30.89	372.39	372.39	未进入负面清	否	无	-9.37%
18987	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾2#配电站2#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	-2.77%
18988	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾3#配电站1#变压器	800	27.23	502.16	502.16	未进入负面清	否	无	3.16%
18989	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾3#配电站2#变压器	800	23.53	531.76	531.76	未进入负面清	否	无	-2.16%

18990	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾3#配电站3#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	-0.70%
18991	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾4#配电站1#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	-0.56%
18992	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾4#配电站2#变压器	800	26.57	507.44	507.44	未进入负面清	否	无	-7.12%
18993	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾4#配电站3#变压器	800	27.09	503.28	503.28	未进入负面清	否	无	-0.48%
18994	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾5#配电站1#变压器	800	32.03	463.76	463.76	未进入负面清	否	无	2.94%
18995	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾5#配电站2#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清	否	无	9.64%
18996	开发区供电分公司	66kV松岚变	10kV峰尚线	岭湾5#配电站3#变压器	800	19.15	566.80	566.80	未进入负面清	否	无	-2.35%
18997	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-1#配电站1#变压器	630	27.60	393.12	393.12	未进入负面清	否	无	2.46%
18998	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-1#配电站2#变压器	630	30.87	372.52	372.52	未进入负面清	否	无	1.35%
18999	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-1#配电站3#变压器	630	23.57	418.51	418.51	未进入负面清	否	无	-5.90%
19000	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-2#配电站1#变压器	630	20.92	435.20	435.20	未进入负面清	否	无	3.64%
19001	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海21-2#配电站2#变压器	630	24.72	411.26	411.26	未进入负面清	否	无	-5.89%
19002	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥甲线	星辰配电站1#变压器	800	44.74	362.08	362.08	未进入负面清	否	无	-6.62%
19003	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥甲线	星辰配电站2#变压器	800	36.98	424.16	424.16	未进入负面清	否	无	-8.83%
19004	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥甲线	星辰配电站3#变压器	800	21.92	544.64	544.64	未进入负面清	否	无	4.03%
19005	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	海天1#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	9.95%
19006	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	海天1#配电站2#变压器	630	31.74	367.04	367.04	未进入负面清	否	无	4.98%
19007	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	海天2#配电站1#变压器	630	31.77	366.85	366.85	未进入负面清	否	无	2.07%
19008	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	海天2#配电站2#变压器	630	33.89	353.49	353.49	未进入负面清	否	无	2.71%
19009	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	海天2#配电站3#变压器	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清	否	无	-7.17%
19010	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城1#配电站1#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清	否	无	-6.43%
19011	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城1#配电站2#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	-2.10%
19012	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城1#配电站3#变压器	630	19.43	444.59	444.59	未进入负面清	否	无	-3.10%
19013	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城2#配电站1#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清	否	无	-8.29%
19014	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城2#配电站2#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清	否	无	-9.40%
19015	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城2#配电站3#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清	否	无	9.96%
19016	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城3#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	-0.84%
19017	开发区供电分公司	66kV港前变	10kV谷地线	理想城3#配电站2#变压器	630	11.08	497.20	497.20	未进入负面清	否	无	-3.66%
19018	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园1#配电站1#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	-0.78%
19019	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园1#配电站2#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	2.51%
19020	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园1#配电站3#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清	否	无	5.21%
19021	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园2#配电站1#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清	否	无	-1.89%
19022	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园2#配电站2#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	-6.88%
19023	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园2#配电站3#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	-6.06%
19024	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园3#配电站1#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清	否	无	-5.28%
19025	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV渔港线	览海园3#配电站2#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清	否	无	9.17%
19026	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV安盛甲线	安百配电站1#变压器	800	70.49	156.08	156.08	未进入负面清	否	无	-9.43%
19027	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV安盛甲线	安百配电站2#变压器	800	10.21	638.32	638.32	未进入负面清	否	无	-8.48%
19028	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV日电线	鹏玥花园1#配电站1#变压器	800	24.06	527.52	527.52	未进入负面清	否	无	-1.83%
19029	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV日电线	鹏玥花园1#配电站2#变压器	800	25.73	514.16	514.16	未进入负面清	否	无	3.76%
19030	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV日电线	鹏玥花园1#配电站3#变压器	800	19.50	564.00	564.00	未进入负面清	否	无	-1.25%
19031	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓1#配电站1#变压器	630	28.23	389.15	389.15	未进入负面清	否	无	7.04%
19032	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓1#配电站2#变压器	630	55.65	216.41	216.41	未进入负面清	否	无	-0.71%
19033	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓1#配电站3#变压器	630	50.03	251.81	251.81	未进入负面清	否	无	6.48%
19034	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓2#配电站1#变压器	800	42.77	377.84	377.84	未进入负面清	否	无	-0.70%
19035	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓2#配电站2#变压器	800	40.34	397.28	397.28	未进入负面清	否	无	-2.14%

19036	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓3#配电站1#变压器	800	42.35	381.20	381.20	未进入负面清	否	无	-7.18%
19037	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓3#配电站2#变压器	800	36.58	427.36	427.36	未进入负面清	否	无	4.20%
19038	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓4#配电站1#变压器	800	64.50	204.00	204.00	未进入负面清	否	无	-8.50%
19039	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓4#配电站2#变压器	800	59.82	241.44	241.44	未进入负面清	否	无	-3.84%
19040	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓4#配电站3#变压器	800	37.44	420.48	420.48	未进入负面清	否	无	4.24%
19041	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓5#配电站1#变压器	800	65.75	194.00	194.00	未进入负面清	否	无	0.09%
19042	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓5#配电站2#变压器	800	22.76	537.92	537.92	未进入负面清	否	无	0.89%
19043	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓5#配电站3#变压器	800	55.57	275.44	275.44	未进入负面清	否	无	7.88%
19044	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓6#配电站1#变压器	800	55.22	278.24	278.24	未进入负面清	否	无	-9.69%
19045	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓6#配电站2#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	8.40%
19046	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓6#配电站3#变压器	800	56.68	266.56	266.56	未进入负面清	否	无	-9.17%
19047	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓7#配电站1#变压器	630	36.43	337.49	337.49	未进入负面清	否	无	1.40%
19048	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓7#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-2.24%
19049	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓7#配电站3#变压器	630	41.26	307.06	307.06	未进入负面清	否	无	-0.88%
19050	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓8#配电站1#变压器	630	26.22	401.81	401.81	未进入负面清	否	无	5.04%
19051	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓8#配电站2#变压器	630	31.21	370.38	370.38	未进入负面清	否	无	1.13%
19052	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV万星甲线	万达公寓8#配电站3#变压器	630	35.93	340.64	340.64	未进入负面清	否	无	3.29%
19053	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团西线	鹏羽花园2#配电站1#变压器	800	24.03	527.76	527.76	未进入负面清	否	无	-7.29%
19054	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团西线	鹏羽花园2#配电站2#变压器	800	24.64	522.88	522.88	未进入负面清	否	无	-1.44%
19055	开发区供电分公司	66kV辽河变	10kV团西线	鹏羽花园2#配电站3#变压器	800	18.98	568.16	568.16	未进入负面清	否	无	-6.68%
19056	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际1#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-9.87%
19057	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际1#配电站2#变压器	800	26.94	504.48	504.48	未进入负面清	否	无	8.01%
19058	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际1#配电站3#变压器	800	25.29	517.68	517.68	未进入负面清	否	无	0.44%
19059	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际2#配电站1#变压器	800	26.73	506.16	506.16	未进入负面清	否	无	-0.78%
19060	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际2#配电站2#变压器	800	25.78	513.76	513.76	未进入负面清	否	无	-9.62%
19061	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西甲线	银帆国际2#配电站3#变压器	800	18.16	574.72	574.72	未进入负面清	否	无	7.80%
19062	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西乙线	银帆国际3#配电站1#变压器	800	25.32	517.44	517.44	未进入负面清	否	无	6.09%
19063	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西乙线	银帆国际3#配电站2#变压器	800	27.36	501.12	501.12	未进入负面清	否	无	7.64%
19064	开发区供电分公司	66kV沈阳路变电站	10kV沈西乙线	银帆国际3#配电站3#变压器	800	19.24	566.08	566.08	未进入负面清	否	无	-5.28%
19065	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-1#配电站1#变压器	630	30.50	374.85	374.85	未进入负面清	否	无	-8.60%
19066	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-1#配电站2#变压器	630	23.17	421.03	421.03	未进入负面清	否	无	6.11%
19067	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-1#配电站3#变压器	630	26.66	399.04	399.04	未进入负面清	否	无	8.12%
19068	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-2#配电站1#变压器	630	10.12	503.24	503.24	未进入负面清	否	无	-0.18%
19069	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海22-2#配电站2#变压器	630	25.73	404.90	404.90	未进入负面清	否	无	0.44%
19070	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐4#配电站1#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清	否	无	6.62%
19071	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV东山甲线	梧桐4#配电站2#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清	否	无	-2.88%
19072	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	金西配电站1#变压器	800	10.17	638.64	638.64	未进入负面清	否	无	-3.84%
19073	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	金西配电站2#变压器	800	10.10	639.20	639.20	未进入负面清	否	无	0.08%
19074	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV金湖线	金西配电站3#变压器	800	10.16	638.72	638.72	未进入负面清	否	无	9.53%
19075	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座1#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	7.05%
19076	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座1#配电站2#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	1.59%
19077	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座1#配电站3#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	-7.50%
19078	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座2#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	6.60%
19079	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座2#配电站2#变压器	630	28.53	387.26	387.26	未进入负面清	否	无	-1.95%
19080	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座2#配电站3#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	-3.62%
19081	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座3#配电站1#变压器	630	24.81	410.70	410.70	未进入负面清	否	无	6.07%

19082	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座3#配电站2#变压器	630	35.32	344.48	344.48	未进入负面清	否	无	4.27%
19083	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV翠竹线	金马杰座3#配电站3#变压器	630	21.10	434.07	434.07	未进入负面清	否	无	8.78%
19084	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实1#配电站1#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清	否	无	-4.06%
19085	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实1#配电站2#变压器	630	10.12	503.24	503.24	未进入负面清	否	无	4.17%
19086	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实1#配电站3#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	-0.81%
19087	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实2#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	-5.56%
19088	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实2#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	5.42%
19089	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV黑山线	圣地秋实2#配电站3#变压器	630	44.10	289.17	289.17	未进入负面清	否	无	8.72%
19090	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛1#配电站1#变压器	800	18.75	570.00	570.00	未进入负面清	否	无	8.60%
19091	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛1#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清	否	无	1.33%
19092	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛1#配电站3#变压器	800	41.17	390.64	390.64	未进入负面清	否	无	-1.76%
19093	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛2#配电站1#变压器	800	36.80	425.60	425.60	未进入负面清	否	无	8.90%
19094	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛2#配电站2#变压器	800	44.69	362.48	362.48	未进入负面清	否	无	-4.96%
19095	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛2#配电站3#变压器	800	46.52	347.84	347.84	未进入负面清	否	无	-5.93%
19096	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛3#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	2.14%
19097	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛3#配电站2#变压器	630	42.56	298.87	298.87	未进入负面清	否	无	-9.11%
19098	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV绿洲线	福佳绿岛3#配电站3#变压器	630	20.44	438.23	438.23	未进入负面清	否	无	2.34%
19099	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西28#配电站1#变压器	630	10.16	502.99	502.99	未进入负面清	否	无	6.82%
19100	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西28#配电站2#变压器	630	39.30	319.41	319.41	未进入负面清	否	无	9.31%
19101	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西31#配电站1#变压器	630	36.31	338.25	338.25	未进入负面清	否	无	-2.78%
19102	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西31#配电站2#变压器	630	10.14	503.12	503.12	未进入负面清	否	无	2.86%
19103	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西21#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	4.80%
19104	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西21#配电站2#变压器	630	34.65	348.71	348.71	未进入负面清	否	无	1.30%
19105	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-1#配电站1#变压器	630	10.02	503.87	503.87	未进入负面清	否	无	5.26%
19106	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-1#配电站2#变压器	630	10.17	502.93	502.93	未进入负面清	否	无	-5.94%
19107	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-2#配电站1#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清	否	无	-5.05%
19108	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-2#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	-1.92%
19109	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西22-2#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	8.14%
19110	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西33#配电站1#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清	否	无	-8.74%
19111	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西33#配电站2#变压器	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清	否	无	-5.50%
19112	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西33#配电站3#变压器	630	10.11	503.31	503.31	未进入负面清	否	无	-5.71%
19113	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西25#配电站1#变压器	630	10.04	503.75	503.75	未进入负面清	否	无	7.37%
19114	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西25#配电站2#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清	否	无	9.15%
19115	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金城线	润海园西25#配电站3#变压器	630	25.69	405.15	405.15	未进入负面清	否	无	-5.18%
19116	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV安盛甲线	安百配电站3#变压器	630	23.88	416.56	416.56	未进入负面清	否	无	2.12%
19117	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸1#配电站1#变压器	800	35.98	432.16	432.16	未进入负面清	否	无	5.52%
19118	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸1#配电站2#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清	否	无	-7.02%
19119	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸1#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	-3.67%
19120	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸2#配电站1#变压器	800	46.46	348.32	348.32	未进入负面清	否	无	4.01%
19121	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸2#配电站2#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清	否	无	0.38%
19122	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸2#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	-3.17%
19123	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸3#配电站1#变压器	800	46.33	349.36	349.36	未进入负面清	否	无	-2.45%
19124	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸3#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清	否	无	-6.01%
19125	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸3#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	-3.55%
19126	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾1#配电站1#变压器	630	26.56	399.67	399.67	未进入负面清	否	无	-5.41%
19127	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾1#配电站1#变压器	630	26.56	399.67	399.67	未进入负面清	否	无	-5.09%

19128	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾2#配电站1#变压器	630	45.77	278.65	278.65	未进入负面清	否	无	0.44%
19129	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾2#配电站2#变压器	630	43.59	292.38	292.38	未进入负面清	否	无	-8.08%
19130	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星湾2#配电站3#变压器	630	42.85	297.05	297.05	未进入负面清	否	无	4.17%
19131	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸4#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	2.38%
19132	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸4#配电站2#变压器	630	26.12	402.44	402.44	未进入负面清	否	无	-5.37%
19133	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸5#配电站1#变压器	630	33.78	354.19	354.19	未进入负面清	否	无	3.17%
19134	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸5#配电站2#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	-2.17%
19135	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸6#配电站1#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清	否	无	-0.24%
19136	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸6#配电站2#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	-9.99%
19137	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV锦华甲线	纯海岸6#配电站3#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	3.97%
19138	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕二期1#配电站1#变压器	800	10.11	639.12	639.12	未进入负面清	否	无	-0.29%
19139	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕二期1#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	-6.99%
19140	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕二期2#配电站1#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清	否	无	6.74%
19141	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV洛桑线	瑞仕二期2#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	-4.19%
19142	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV华山乙线	富林国际配电站1#变压器	630	38.63	323.63	323.63	未进入负面清	否	无	-7.86%
19143	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV华山乙线	富林国际配电站2#变压器	630	28.19	389.40	389.40	未进入负面清	否	无	8.51%
19144	开发区供电分公司	66kV松岚变	10KV华山乙线	富林国际配电站3#变压器	630	46.07	276.76	276.76	未进入负面清	否	无	-1.37%
19145	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV洛桑线	瑞仕家园4#配电站1#变压器	800	10.08	639.36	639.36	未进入负面清	否	无	-2.57%
19146	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV洛桑线	瑞仕家园4#配电站2#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清	否	无	7.42%
19147	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV洛桑线	瑞仕家园5#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	-7.82%
19148	开发区供电分公司	66kV二道河变	10KV洛桑线	瑞仕家园5#配电站2#变压器	800	10.09	639.28	639.28	未进入负面清	否	无	9.75%
19149	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10KV杏林甲线	隆昌配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	9.64%
19150	开发区供电分公司	66kV十里岗变	10KV杏林甲线	隆昌配电站2#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	6.40%
19151	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV山南线	山海公园1#配电站1#变压器	630	31.62	367.79	367.79	未进入负面清	否	无	6.10%
19152	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV山南线	山海公园1#配电站2#变压器	630	36.82	335.03	335.03	未进入负面清	否	无	-4.73%
19153	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV山南线	山海公园2#配电站1#变压器	630	44.73	285.20	285.20	未进入负面清	否	无	-6.50%
19154	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV山南线	山海公园2#配电站2#变压器	630	43.87	290.62	290.62	未进入负面清	否	无	-8.08%
19155	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV山南线	山海公园3#配电站1#变压器	630	49.83	253.07	253.07	未进入负面清	否	无	7.08%
19156	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV山南线	山海公园3#配电站2#变压器	630	49.80	253.26	253.26	未进入负面清	否	无	5.26%
19157	开发区供电分公司	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府1#配电站1#变压器	630	36.98	334.03	334.03	未进入负面清	否	无	-3.70%
19158	开发区供电分公司	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府1#配电站2#变压器	630	46.43	274.49	274.49	未进入负面清	否	无	1.95%
19159	开发区供电分公司	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府1#配电站3#变压器	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清	否	无	6.39%
19160	开发区供电分公司	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府2#配电站1#变压器	630	40.81	309.90	309.90	未进入负面清	否	无	-6.45%
19161	开发区供电分公司	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府2#配电站2#变压器	630	24.56	412.27	412.27	未进入负面清	否	无	-8.81%
19162	开发区供电分公司	66kV红星变	10KV大渔线	红星首府2#配电站3#变压器	630	31.63	367.73	367.73	未进入负面清	否	无	-1.91%
19163	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾1#配电站1#变压器	630	40.17	313.93	313.93	未进入负面清	否	无	-0.50%
19164	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾1#配电站2#变压器	630	49.62	254.39	254.39	未进入负面清	否	无	5.43%
19165	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾1#配电站3#变压器	630	33.92	353.30	353.30	未进入负面清	否	无	4.50%
19166	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾2#配电站1#变压器	630	47.86	265.48	265.48	未进入负面清	否	无	4.00%
19167	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾2#配电站2#变压器	630	36.96	334.15	334.15	未进入负面清	否	无	9.28%
19168	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾2#配电站3#变压器	630	37.77	329.05	329.05	未进入负面清	否	无	-9.11%
19169	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾3#配电站1#变压器	630	34.26	351.16	351.16	未进入负面清	否	无	-3.50%
19170	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾3#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	3.37%
19171	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾3#配电站3#变压器	630	36.90	334.53	334.53	未进入负面清	否	无	-6.43%
19172	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾4#配电站1#变压器	630	34.19	351.60	351.60	未进入负面清	否	无	-4.00%
19173	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾4#配电站2#变压器	630	33.09	358.53	358.53	未进入负面清	否	无	-6.35%

19174	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾4#配电站3#变压器	630	22.48	425.38	425.38	未进入负面清	否	无	-4.70%
19175	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾5#配电站1#变压器	630	25.52	406.22	406.22	未进入负面清	否	无	7.57%
19176	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾5#配电站2#变压器	630	10.04	503.75	503.75	未进入负面清	否	无	-0.46%
19177	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV天誉线	天誉湾5#配电站3#变压器	630	42.93	296.54	296.54	未进入负面清	否	无	-7.11%
19178	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期1#配电站1#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	6.70%
19179	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期1#配电站2#变压器	630	10.03	503.81	503.81	未进入负面清	否	无	-8.67%
19180	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期1#配电站3#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	2.47%
19181	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期2#配电站1#变压器	630	10.05	503.69	503.69	未进入负面清	否	无	9.08%
19182	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期2#配电站2#变压器	630	10.05	503.69	503.69	未进入负面清	否	无	-6.92%
19183	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期2#配电站3#变压器	630	10.04	503.75	503.75	未进入负面清	否	无	-2.13%
19184	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期3#配电站1#变压器	630	17.61	456.06	456.06	未进入负面清	否	无	-8.06%
19185	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期3#配电站2#变压器	630	10.04	503.75	503.75	未进入负面清	否	无	-7.91%
19186	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV海逸线	融创一期3#配电站3#变压器	630	10.03	503.81	503.81	未进入负面清	否	无	3.91%
19187	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园1#配电站1#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	7.07%
19188	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园1#配电站2#变压器	800	10.06	639.52	639.52	未进入负面清	否	无	2.49%
19189	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园1#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	-8.56%
19190	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园2#配电站1#变压器	800	10.07	639.44	639.44	未进入负面清	否	无	2.97%
19191	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园2#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	1.17%
19192	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园2#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	9.38%
19193	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园3#配电站1#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清	否	无	-1.45%
19194	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园3#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	7.62%
19195	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园3#配电站3#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清	否	无	-9.62%
19196	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园4#配电站1#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	8.18%
19197	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园4#配电站2#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	1.19%
19198	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV瑞风线	中港路花园4#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	-6.87%
19199	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业1#配电站1#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清	否	无	5.21%
19200	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业1#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清	否	无	-1.35%
19201	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业2#配电站1#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清	否	无	5.01%
19202	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业2#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清	否	无	0.45%
19203	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业3#配电站1#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清	否	无	2.11%
19204	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业3#配电站2#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清	否	无	6.57%
19205	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业4#配电站1#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清	否	无	0.89%
19206	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业4#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清	否	无	-5.28%
19207	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV佳兆业线	佳兆业4#配电站3#变压器	800	10.05	639.60	639.60	未进入负面清	否	无	4.70%
19208	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期1#配电站1#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	5.02%
19209	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期1#配电站2#变压器	630	10.08	503.50	503.50	未进入负面清	否	无	-5.77%
19210	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期1#配电站3#变压器	630	10.04	503.75	503.75	未进入负面清	否	无	6.90%
19211	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期2#配电站1#变压器	630	10.12	503.24	503.24	未进入负面清	否	无	8.96%
19212	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期2#配电站2#变压器	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清	否	无	7.28%
19213	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期2#配电站3#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清	否	无	3.49%
19214	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期3#配电站1#变压器	630	10.03	503.81	503.81	未进入负面清	否	无	-1.00%
19215	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期3#配电站2#变压器	630	10.03	503.81	503.81	未进入负面清	否	无	1.87%
19216	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期3#配电站3#变压器	630	10.04	503.75	503.75	未进入负面清	否	无	-4.81%
19217	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期4#配电站1#变压器	630	10.12	503.24	503.24	未进入负面清	否	无	4.11%
19218	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期4#配电站2#变压器	630	10.14	503.12	503.12	未进入负面清	否	无	4.66%
19219	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期4#配电站3#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	-3.06%

19220	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期5#配电站1#变压器	630	10.10	503.37	503.37	未进入负面清	否	无	-9.91%
19221	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期5#配电站2#变压器	630	10.13	503.18	503.18	未进入负面清	否	无	7.64%
19222	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期5#配电站3#变压器	630	10.03	503.81	503.81	未进入负面清	否	无	-8.03%
19223	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期6#配电站1#变压器	630	10.06	503.62	503.62	未进入负面清	否	无	6.78%
19224	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期6#配电站2#变压器	630	10.09	503.43	503.43	未进入负面清	否	无	7.62%
19225	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV长洲线	融创二期6#配电站3#变压器	630	10.07	503.56	503.56	未进入负面清	否	无	5.20%
19226	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥乙线	新中配电站1#变压器	800	41.60	387.20	387.20	未进入负面清	否	无	2.55%
19227	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥乙线	新中配电站2#变压器	800	32.58	459.36	459.36	未进入负面清	否	无	1.41%
19228	开发区供电分公司	66kV长春路变	10kV新桥乙线	新中配电站3#变压器	800	10.16	638.72	638.72	未进入负面清	否	无	8.15%
19229	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV振鹏线	长河配电站1#变压器	800	45.90	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.72%
19230	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV振鹏线	长河配电站2#变压器	800	43.57	371.44	371.44	未进入负面清	否	无	7.47%
19231	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV振鹏线	长河配电站3#变压器	800	10.11	639.12	639.12	未进入负面清	否	无	5.94%
19232	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸2#配电站2#变压器	800	34.29	445.68	445.68	未进入负面清	否	无	5.35%
19233	开发区供电分公司	66kV二道河变	10kV经典线	半岛北岸2#配电站3#变压器	800	10.11	639.12	639.12	未进入负面清	否	无	-8.38%
19234	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV东山乙线	新桥配电站1#变压器	800	22.01	543.92	543.92	未进入负面清	否	无	-4.90%
19235	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV东山乙线	新桥配电站2#变压器	800	38.46	412.32	412.32	未进入负面清	否	无	-3.96%
19236	开发区供电分公司	66kV金马变	11kV东山乙线	新桥配电站3#变压器	800	10.17	638.64	638.64	未进入负面清	否	无	-3.61%
19237	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾1#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-6.24%
19238	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾1#配电站2#变压器	800	10.03	639.76	639.76	未进入负面清	否	无	-9.48%
19239	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾1#配电站3#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-3.51%
19240	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾2#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	7.09%
19241	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾2#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清	否	无	2.02%
19242	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾2#配电站3#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-9.78%
19243	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾3#配电站1#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清	否	无	1.06%
19244	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾3#配电站2#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清	否	无	-0.82%
19245	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾3#配电站3#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-3.57%
19246	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾4#配电站1#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清	否	无	-6.98%
19247	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾4#配电站2#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清	否	无	9.54%
19248	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾4#配电站3#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清	否	无	-7.92%
19249	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾5#配电站1#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清	否	无	-2.84%
19250	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾5#配电站2#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清	否	无	8.15%
19251	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾5#配电站3#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清	否	无	1.56%
19252	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾6#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-7.38%
19253	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾6#配电站2#变压器	800	10.01	639.92	639.92	未进入负面清	否	无	8.59%
19254	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV广湾线	金湾6#配电站3#变压器	800	10.04	639.68	639.68	未进入负面清	否	无	0.19%
19255	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆1#配电站1#变压器	800	26.75	506.00	506.00	未进入负面清	否	无	-8.02%
19256	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆1#配电站2#变压器	800	27.34	501.28	501.28	未进入负面清	否	无	-4.23%
19257	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆1#配电站3#变压器	800	40.46	396.32	396.32	未进入负面清	否	无	-4.72%
19258	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆2#配电站1#变压器	800	29.25	486.00	486.00	未进入负面清	否	无	-8.37%
19259	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆2#配电站2#变压器	800	21.86	545.12	545.12	未进入负面清	否	无	-7.22%
19260	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆3#配电站1#变压器	800	41.49	388.08	388.08	未进入负面清	否	无	3.33%
19261	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV亿嘉甲线	摩墅公馆3#配电站2#变压器	800	36.37	429.04	429.04	未进入负面清	否	无	3.00%
19262	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆4#配电站1#变压器	800	23.05	535.60	535.60	未进入负面清	否	无	7.69%
19263	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆4#配电站2#变压器	800	45.64	354.88	354.88	未进入负面清	否	无	-6.11%
19264	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV摩墅线	摩墅公馆4#配电站3#变压器	800	45.76	353.92	353.92	未进入负面清	否	无	5.85%
19265	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV东山乙线	云顶国际公寓住宅1#箱变1#变压器	630	28.16	389.59	389.59	未进入负面清	否	无	-1.49%

19266	开发区供电分公司	66kV金马变	10KV东山乙线	云顶国际公寓住宅2#箱变1#变压器	630	16.14	465.32	465.32	未进入负面清	否	无	2.79%
19267	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷4#配电站1#变压器	630	24.77	410.95	410.95	未进入负面清	否	无	9.77%
19268	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷4#配电站2#变压器	630	27.19	395.70	395.70	未进入负面清	否	无	-4.03%
19269	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷4#配电站3#变压器	630	24.09	415.23	415.23	未进入负面清	否	无	-2.76%
19270	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷5#配电站1#变压器	800	15.90	592.80	592.80	未进入负面清	否	无	-5.71%
19271	开发区供电分公司	66kV港前变	10KV物流甲线	平谷5#配电站2#变压器	800	20.69	554.48	554.48	未进入负面清	否	无	1.64%
19272	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙1#配电站1#变压器	800	29.42	484.64	484.64	未进入负面清	否	无	7.80%
19273	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙1#配电站2#变压器	800	16.57	587.44	587.44	未进入负面清	否	无	-2.67%
19274	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙2#配电站1#变压器	800	30.93	472.56	472.56	未进入负面清	否	无	-0.88%
19275	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙2#配电站2#变压器	800	21.24	550.08	550.08	未进入负面清	否	无	4.50%
19276	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙3#配电站1#变压器	800	18.58	571.36	571.36	未进入负面清	否	无	-0.02%
19277	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV国贸线	宸龙3#配电站2#变压器	800	28.80	489.60	489.60	未进入负面清	否	无	-0.93%
19278	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV炮台乙线	翰林府中心配电站1#变压器	800	24.99	520.08	520.08	未进入负面清	否	无	-3.60%
19279	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV炮台乙线	翰林府中心配电站2#变压器	800	22.07	543.44	543.44	未进入负面清	否	无	8.50%
19280	开发区供电分公司	66kV开发变	10KV炮台乙线	翰林府中心配电站3#变压器	800	26.70	506.40	506.40	未进入负面清	否	无	-5.05%
19281	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金广乙线	水郡3#配电站1#变压器	800	25.57	515.44	515.44	未进入负面清	否	无	8.74%
19282	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10KV金广乙线	水郡3#配电站2#变压器	800	21.12	551.04	551.04	未进入负面清	否	无	-6.30%
19283	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场1#配电站1#变压器	800	29.72	482.24	482.24	未进入负面清	否	无	-1.48%
19284	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场1#配电站2#变压器	800	29.50	484.00	484.00	未进入负面清	否	无	2.31%
19285	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场1#配电站3#变压器	800	21.55	547.60	547.60	未进入负面清	否	无	5.03%
19286	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场2#配电站1#变压器	800	17.92	576.64	576.64	未进入负面清	否	无	1.63%
19287	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场2#配电站2#变压器	800	20.99	552.08	552.08	未进入负面清	否	无	7.62%
19288	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场2#配电站3#变压器	800	29.54	483.68	483.68	未进入负面清	否	无	2.28%
19289	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场3#配电站1#变压器	800	22.22	542.24	542.24	未进入负面清	否	无	0.15%
19290	开发区供电分公司	66kV大孤山变	10KV海青线	瑞柏广场3#配电站2#变压器	800	23.48	532.16	532.16	未进入负面清	否	无	3.74%
19291	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV保北线	苏荷1#箱变1#变压器	800	17.07	583.44	583.44	未进入负面清	否	无	-4.79%
19292	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV保北线	苏荷2#箱变1#变压器	800	20.86	553.12	553.12	未进入负面清	否	无	-4.58%
19293	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV保北线	苏荷3#箱变1#变压器	800	29.82	481.44	481.44	未进入负面清	否	无	-1.60%
19294	开发区供电分公司	66kV保税变	10KV保北线	苏荷4#箱变1#变压器	800	20.51	555.92	555.92	未进入负面清	否	无	1.62%
19295	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创三期1#配电站1#变压器	800	25.36	517.12	517.12	未进入负面清	否	无	3.24%
19296	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创三期1#配电站2#变压器	800	29.87	481.04	481.04	未进入负面清	否	无	1.01%
19297	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创三期1#配电站3#变压器	800	29.96	480.32	480.32	未进入负面清	否	无	-9.42%
19298	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创三期2#配电站1#变压器	800	28.26	493.92	493.92	未进入负面清	否	无	0.94%
19299	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创三期2#配电站2#变压器	800	24.58	523.36	523.36	未进入负面清	否	无	5.15%
19300	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创三期2#配电站3#变压器	800	30.27	477.84	477.84	未进入负面清	否	无	-6.97%
19301	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期1#配电站1#变压器	800	27.26	501.92	501.92	未进入负面清	否	无	2.38%
19302	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期1#配电站2#变压器	800	29.85	481.20	481.20	未进入负面清	否	无	-7.16%
19303	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期2#配电站1#变压器	800	28.46	492.32	492.32	未进入负面清	否	无	3.35%
19304	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期2#配电站2#变压器	800	25.32	517.44	517.44	未进入负面清	否	无	4.97%
19305	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期3#配电站1#变压器	800	28.59	491.28	491.28	未进入负面清	否	无	-7.00%
19306	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期3#配电站2#变压器	800	22.09	543.28	543.28	未进入负面清	否	无	-3.56%
19307	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期4#配电站1#变压器	800	21.68	546.56	546.56	未进入负面清	否	无	6.95%
19308	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期4#配电站2#变压器	800	20.57	555.44	555.44	未进入负面清	否	无	-4.55%
19309	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期5#配电站1#变压器	800	25.38	516.96	516.96	未进入负面清	否	无	9.89%
19310	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期5#配电站2#变压器	800	26.79	505.68	505.68	未进入负面清	否	无	-2.35%
19311	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期5#配电站3#变压器	800	28.47	492.24	492.24	未进入负面清	否	无	-8.10%

19312	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期6#配电站1#变压器	800	26.32	509.44	509.44	未进入负面清	否	无	-6.33%
19313	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期6#配电站2#变压器	800	25.91	512.72	512.72	未进入负面清	否	无	8.38%
19314	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV海逸线	融创四期6#配电站3#变压器	800	22.58	539.36	539.36	未进入负面清	否	无	3.01%
19315	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海23#配电站1#变压器	800	20.69	554.48	554.48	未进入负面清	否	无	-7.05%
19316	开发区供电分公司	66kV红星变	10kV大渔线	红星海23#配电站2#变压器	800	26.95	504.40	504.40	未进入负面清	否	无	3.27%
19317	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV白石线	天海四期中心配电站1#变压器	800	28.75	490.00	490.00	未进入负面清	否	无	2.28%
19318	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV白石线	天海四期中心配电站2#变压器	800	23.29	533.68	533.68	未进入负面清	否	无	5.24%
19319	开发区供电分公司	66kV临港变	10kV海河线	临港小区1#配电站1#变压器	800	20.58	555.36	555.36	未进入负面清	否	无	9.30%
19320	开发区供电分公司	66kV临港变	10kV海河线	临港小区1#配电站2#变压器	800	27.87	497.04	497.04	未进入负面清	否	无	-6.06%
19321	开发区供电分公司	66kV临港变	10kV海河线	临港小区2#配电站1#变压器	800	29.68	482.56	482.56	未进入负面清	否	无	-9.42%
19322	开发区供电分公司	66kV临港变	10kV海河线	临港小区2#配电站2#变压器	800	26.85	505.20	505.20	未进入负面清	否	无	-3.85%
19323	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源B配电站1#变压器	800	29.62	483.04	483.04	未进入负面清	否	无	-4.91%
19324	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源B配电站2#变压器	800	28.87	489.04	489.04	未进入负面清	否	无	-2.88%
19325	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源C配电站1#变压器	800	22.36	541.12	541.12	未进入负面清	否	无	-2.99%
19326	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源C配电站2#变压器	800	28.95	488.40	488.40	未进入负面清	否	无	6.20%
19327	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源D配电站1#变压器	800	26.97	504.24	504.24	未进入负面清	否	无	-0.81%
19328	开发区供电分公司	66kV保税变	10kV金源线	金源D配电站2#变压器	800	23.54	531.68	531.68	未进入负面清	否	无	8.15%
19329	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组团配电站1#变压器	800	26.21	510.32	510.32	未进入负面清	否	无	4.79%
19330	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组团配电站2#变压器	800	26.98	504.16	504.16	未进入负面清	否	无	9.43%
19331	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组团配电站3#变压器	800	24.52	523.84	523.84	未进入负面清	否	无	2.46%
19332	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商1#配电站1#变压器	800	28.95	488.40	488.40	未进入负面清	否	无	-8.79%
19333	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商1#配电站2#变压器	800	28.75	490.00	490.00	未进入负面清	否	无	-8.68%
19334	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商2#配电站1#变压器	800	28.65	490.80	490.80	未进入负面清	否	无	-2.45%
19335	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商2#配电站2#变压器	800	21.54	547.68	547.68	未进入负面清	否	无	0.10%
19336	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商3#配电站1#变压器	800	22.36	541.12	541.12	未进入负面清	否	无	-8.00%
19337	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商3#配电站2#变压器	800	23.58	531.36	531.36	未进入负面清	否	无	2.75%
19338	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商4#配电站1#变压器	800	25.85	513.20	513.20	未进入负面清	否	无	1.53%
19339	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商4#配电站2#变压器	800	26.78	505.76	505.76	未进入负面清	否	无	-0.19%
19340	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商4#配电站3#变压器	800	24.63	522.96	522.96	未进入负面清	否	无	-1.87%
19341	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商5#配电站1#变压器	800	25.85	513.20	513.20	未进入负面清	否	无	-5.80%
19342	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商5#配电站2#变压器	800	22.95	536.40	536.40	未进入负面清	否	无	5.89%
19343	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商5#配电站3#变压器	800	28.96	488.32	488.32	未进入负面清	否	无	-7.13%
19344	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商6#配电站1#变压器	800	21.74	546.08	546.08	未进入负面清	否	无	-3.44%
19345	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV亿商甲线	亿商6#配电站2#变压器	800	25.25	518.00	518.00	未进入负面清	否	无	7.29%
19346	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组1#箱变	630	21.69	430.35	430.35	未进入负面清	否	无	-3.95%
19347	开发区供电分公司	66kV金马变	10kV翠竹线	翠竹三组2#箱变	630	21.74	430.04	430.04	未进入负面清	否	无	6.49%
19348	开发区供电分公司	66kV沈阳路变	10kV红南线	合利达实业箱变	400	25.64	257.44	257.44	未进入负面清	否	无	-6.58%
19349	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	华矿线	矿北17#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	7.96%
19350	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	华矿线	矿北18#配电站2#变压器	500	25.00	325.00	325.00	未进入负面清	否	无	8.73%
19351	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	冷冻线	香周路4#箱式配电站变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-8.67%
19352	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	千心乙线	山东路18#配电站1#变压器	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清	否	无	-1.90%
19353	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	冷冻线	香周路5#箱式配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-8.62%
19354	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	2.23%
19355	甘井子区供电公司	红嘴子66kV变电站	钻石线	钻石湾3#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-0.80%
19356	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	东翠鸣苑2#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	2.03%
19357	甘井子区供电公司	华南66kV变电站	自然线	远洋1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-8.71%

19358	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	65053部队东方路2#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	7.80%
19359	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	亿达甲线	林语家话中心亭2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	2.32%
19360	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心乙线	千山山城6#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-2.87%
19361	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心甲线	千山山城1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	8.81%
19362	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	刘家桥3#配电站	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-9.95%
19363	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	梧桐路2#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	5.36%
19364	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友高线	凯旋门4#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-5.58%
19365	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	矿北乙线	矿北16#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.85%
19366	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心乙线	千山山城2#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-1.54%
19367	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心乙线	千山山城4#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-9.28%
19368	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心甲线	千山山城5#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-3.39%
19369	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心甲线	千山山城3#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-7.02%
19370	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心乙线	千山山城4#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	3.66%
19371	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	千心甲线	千山山城1#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	5.56%
19372	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	侯西乙线	李家街2#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	6.28%
19373	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	铝制品线	泰华府邸2#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-9.81%
19374	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	铝制品线	泰华府邸1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-9.29%
19375	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	自然线	远洋1#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	2.99%
19376	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦3#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-4.72%
19377	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	绅士花园1#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-9.49%
19378	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	龙江线	山东路9#配电站1#变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	-6.71%
19379	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	矿北乙线	矿北14#变电站3#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-6.67%
19380	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	侯西乙线	李家街1#配电站1#变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-0.08%
19381	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	龙江线	山东路9#配电站2#变压器	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	-8.37%
19382	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友高线	远洋广场1#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-4.35%
19383	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	华高线	远洋广场9#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-3.98%
19384	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	郎香小镇1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-5.99%
19385	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	郎香小镇1#配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	3.02%
19386	甘井子区供电公司	66kV华南变	华大甲线	枣园万象1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	3.13%
19387	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	8.37%
19388	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-8.32%
19389	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园2#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-4.81%
19390	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园5#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-0.01%
19391	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园5#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	6.31%
19392	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园4#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-4.03%
19393	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	矿北27#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	1.63%
19394	甘井子区供电公司	66kV华南变	铝制品线	泰华府邸1#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-4.94%
19395	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-4.64%
19396	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	悦泰1#配电站105	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	7.67%
19397	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	秋实1#配电站1#变压器	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	8.04%
19398	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-1.33%
19399	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家街2#配电站1#变压器	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清	否	无	2.08%
19400	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	郎香小镇1#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-4.36%
19401	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园1#配电站3#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-7.53%
19402	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园2#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-3.46%
19403	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园3#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	5.33%

19404	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园3#配电站3#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	4.96%
19405	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园4#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	8.30%
19406	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园2#配电站1#变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	4.65%
19407	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园3#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	4.01%
19408	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦2#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	5.16%
19409	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村1#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-2.82%
19410	甘井子区供电公司	66kV华南变	华高线	远洋广场4#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	9.99%
19411	甘井子区供电公司	66kV华南变	华高线	远洋广场4#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	2.21%
19412	甘井子区供电公司	66kV华南变	自然线	沿海鉴筑1#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	3.73%
19413	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦1#中心配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	4.66%
19414	甘井子区供电公司	66kV华南变	新华甲线	壹品天城7#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-8.29%
19415	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	樱花园3#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-9.75%
19416	甘井子区供电公司	66kV华南变	千心甲线	千山心城5#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-3.60%
19417	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	矿北25#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	5.39%
19418	甘井子区供电公司	66kV华南变	友高线	凯旋门2#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	1.66%
19419	甘井子区供电公司	66kV华南变	天城线	钻石湾7#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	8.31%
19420	甘井子区供电公司	66kV华南变	天城线	钻石湾4#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	7.81%
19421	甘井子区供电公司	66kV华南变	天城线	钻石湾6#配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-7.61%
19422	甘井子区供电公司	66kV华南变	华矿线	矿北23#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	8.36%
19423	甘井子区供电公司	66kV华南变	华高线	凯旋门3#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	3.95%
19424	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	东翠鸣苑1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	2.55%
19425	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	梧桐路1#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-9.97%
19426	甘井子区供电公司	66kV华南变	华大甲线	鑫汇茗苑2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-2.82%
19427	甘井子区供电公司	66kV华南变	华大甲线	华东路14#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.48%
19428	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	梧桐路2#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-8.62%
19429	甘井子区供电公司	66kV华南变	亿达甲线	林语家话中心亭1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	5.84%
19430	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	东方路1#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	3.91%
19431	甘井子区供电公司	66kV华南变	华大甲线	枣园万象1#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	9.36%
19432	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	刘家桥3#配电站	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	7.50%
19433	甘井子区供电公司	66kV华南变	朱家线	宏苑1#配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	3.76%
19434	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲1#配电站2#变压器	500	32.00	290.00	290.00	未进入负面清	否	无	-3.09%
19435	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉8#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-8.88%
19436	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉8#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-2.94%
19437	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉8#配电站3#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	1.52%
19438	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村2#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	2.68%
19439	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	9.36%
19440	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉3#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	3.90%
19441	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉3#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	7.21%
19442	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村2#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	0.70%
19443	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲3#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-9.45%
19444	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲3#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-9.09%
19445	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲3#配电站3#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	1.76%
19446	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村3#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-2.83%
19447	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	山中村9#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-2.91%
19448	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	山中村9#配电站2#变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-3.01%
19449	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	新华绿洲2#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	2.48%

19450	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	新华绿洲2#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-8.67%
19451	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	新华绿洲2#配电站3#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	2.61%
19452	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱家线	宏苑2#配电站1#变压器	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清	否	无	-7.78%
19453	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉4#配电站1#变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清	否	无	9.38%
19454	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉乙线	鹏辉4#配电站2#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	9.52%
19455	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉10#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	5.95%
19456	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉10#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-0.94%
19457	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星中环中心配电站1#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-8.52%
19458	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	星中环中心配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-9.77%
19459	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	骏腾线	骏腾名苑9#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-8.00%
19460	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-0.30%
19461	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	和润家园配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-3.75%
19462	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉1#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-9.83%
19463	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉11#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	5.27%
19464	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉11#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	4.71%
19465	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱家线	宏苑1#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-3.00%
19466	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华甲线	新华绿洲1#配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	-1.38%
19467	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉2#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-2.27%
19468	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	鹏辉甲线	鹏辉2#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-3.61%
19469	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	悦泰1#配电站104	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-0.39%
19470	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华高线	远洋广场7#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-4.08%
19471	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	华东路7#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	4.53%
19472	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	福佳绿都1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-8.42%
19473	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	福佳绿都1#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.89%
19474	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	华锦1#中心配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	5.25%
19475	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格3#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	6.01%
19476	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格3#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	8.56%
19477	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格4#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-4.34%
19478	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格4#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	4.24%
19479	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格7#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	3.31%
19480	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格1#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-6.03%
19481	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	亿达甲线	唯美品格1#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	8.60%
19482	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	唯美品格2#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	9.49%
19483	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	唯美品格6#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	1.74%
19484	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	新华乙线	唯美品格5#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	8.38%
19485	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	友高线	远洋广场5#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-5.87%
19486	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华丰甲线	金山花园1#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-9.70%
19487	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华丰甲线	金山花园1#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	6.39%
19488	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家1#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	5.38%
19489	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家1#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-8.02%
19490	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景2#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-7.21%
19491	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景4#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	0.20%
19492	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景4#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	5.04%
19493	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景8#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	2.30%
19494	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景8#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-7.89%
19495	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景6#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-0.62%

19496	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华友甲线	动力院景6#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	2.55%
19497	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	华东人家3#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-9.13%
19498	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-8.21%
19499	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	5.48%
19500	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	华南国际公寓1#配电站2#变压器	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清	否	无	0.91%
19501	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心甲线	友谊街2#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-1.62%
19502	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	鼎云都配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	5.45%
19503	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	鼎云都配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.45%
19504	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑1#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	2.53%
19505	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心甲线	友谊街2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-0.56%
19506	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	华东人家2#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	8.83%
19507	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	华东人家2#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-6.52%
19508	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	华南国际公寓1#配电站1#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清	否	无	-3.61%
19509	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	华东人家5#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	9.62%
19510	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑2#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	0.62%
19511	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-3.59%
19512	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东北名苑2#配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-4.71%
19513	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	冷冻线	促进路1#配电站1#变压器	500	35.00	275.00	275.00	未进入负面清	否	无	-8.12%
19514	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	冷冻线	促进路1#配电站2#变压器	500	50.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	7.23%
19515	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	千山心城9#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-5.76%
19516	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	千山心城9#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	1.52%
19517	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	东北名苑3#变电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	6.58%
19518	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	东北名苑3#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	5.15%
19519	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	山东路14#配电站3#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-3.32%
19520	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	山东路14#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-2.34%
19521	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	山东路14#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	7.45%
19522	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大乙线	华东路10#配电站2#变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清	否	无	6.34%
19523	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大乙线	华东路10#配电站1#变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-9.54%
19524	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	王家桥2#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-3.35%
19525	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	东北名苑4#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-8.49%
19526	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	东北名苑4#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-7.31%
19527	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府2#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	6.97%
19528	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府2#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	1.39%
19529	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	和兴家园1#配电站1#变压器	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清	否	无	-2.68%
19530	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	友谊街3#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	0.87%
19531	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	亿海盛都2#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-9.43%
19532	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	和兴家园1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	2.12%
19533	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	和兴家园2#配电站1#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	3.84%
19534	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	和兴家园2#配电站2#变压器	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清	否	无	-6.69%
19535	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	亿海盛都2#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-2.45%
19536	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	周水前1#配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	-3.69%
19537	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	周水前1#配电站2#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	7.94%
19538	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	山东路16#配电站2#变压器	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	2.38%
19539	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	山东路16#配电站1#变压器	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清	否	无	9.95%
19540	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家2#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	0.43%
19541	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	军香苑1#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	3.75%

19542	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	军香苑配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	8.06%
19543	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家3#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	7.27%
19544	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美域线	美域盛景2#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.39%
19545	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美域线	美域盛景2#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-4.61%
19546	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星中环1#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-5.05%
19547	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星中环1#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-9.92%
19548	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府4#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	5.98%
19549	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府4#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-5.22%
19550	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府4#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-5.69%
19551	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	0.71%
19552	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑2#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	2.18%
19553	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑2#配电站3#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	0.20%
19554	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家4#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-5.90%
19555	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家4#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	1.77%
19556	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府花园6#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	5.75%
19557	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	美凯乙线	北府6#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-7.10%
19558	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景1#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-8.59%
19559	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景1#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-2.13%
19560	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭4#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	3.62%
19561	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭4#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	4.16%
19562	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑3#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	0.55%
19563	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景3#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	0.53%
19564	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景3#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-0.59%
19565	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景5#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-9.09%
19566	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心乙线	盛世闲庭5#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-0.87%
19567	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心乙线	盛世闲庭5#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	6.56%
19568	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景5#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-8.33%
19569	甘井子区供电公司	66kV友谊变	美域线	美域盛景6#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-1.32%
19570	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景7#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	3.64%
19571	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	动力院景7#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	4.09%
19572	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	新华丽景配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-9.43%
19573	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	新华丽景配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	9.33%
19574	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	友谊街1#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-7.18%
19575	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	友谊街1#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	8.64%
19576	甘井子区供电公司	66kV友谊变	美域线	美域盛景6#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-0.46%
19577	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华友甲线	动力院景2#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-3.60%
19578	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭1#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	4.99%
19579	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	亿达世纪城2#配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	0.10%
19580	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	李家街3#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	1.72%
19581	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	李家街3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-9.68%
19582	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	林语家话2#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	6.53%
19583	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉5#配电站1#变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	6.72%
19584	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉5#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-5.71%
19585	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳2#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-5.32%
19586	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	山中村7#配电站1#变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	5.02%
19587	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳2#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	2.90%

19588	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	山中村7#配电站2#变压器	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	0.81%
19589	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉6#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-4.88%
19590	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉6#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-9.51%
19591	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	林语家话2#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-2.69%
19592	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	亿达世纪城3#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	2.11%
19593	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	亿达世纪城3#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	4.40%
19594	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心乙线	盛世闲庭2#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	0.15%
19595	甘井子区供电公司	66kV友谊变	冷冻线	刘家桥1#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	5.07%
19596	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城4#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	10.00%
19597	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	香周路1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-6.09%
19598	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	香周路1#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	2.67%
19599	甘井子区供电公司	66kV友谊变	峨眉线	军晟1#配电站3#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-6.12%
19600	甘井子区供电公司	66kV友谊变	峨眉线	军晟1#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	9.64%
19601	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心乙线	盛世闲庭2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-8.88%
19602	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明甲线	光明路1#配电站1#变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	8.41%
19603	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明甲线	光明路1#配电站2#变压器	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	-3.09%
19604	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城4#配电站2#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	0.41%
19605	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城4#配电站3#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	5.81%
19606	甘井子区供电公司	66kV友谊变	峨眉线	军晟1#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	0.39%
19607	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	林语家话1#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-3.39%
19608	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	林语家话1#配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	0.68%
19609	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳3#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	8.93%
19610	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳3#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-8.33%
19611	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	刘家桥2#配电站2#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清	否	无	-1.11%
19612	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	刘家桥2#配电站1#变压器	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清	否	无	-8.09%
19613	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭3#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-8.97%
19614	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭3#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	5.45%
19615	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城1#配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	5.78%
19616	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥1#配电站2#变压器	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	1.13%
19617	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥1#配电站1#变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-8.24%
19618	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉7#配电站1#变压器	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清	否	无	2.33%
19619	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城1#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-5.11%
19620	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	亿达世纪城1#配电站3#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-5.21%
19621	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳3#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-1.75%
19622	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山中村5#配电站1#变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	1.96%
19623	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山中村5#配电站2#变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-0.63%
19624	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	林语家话3#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-8.06%
19625	甘井子区供电公司	66kV友谊变	新华乙线	林语家话3#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-3.94%
19626	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山中村4#配电站1#变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-5.99%
19627	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	亿海盛都1#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	6.79%
19628	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	亿海盛都1#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-6.75%
19629	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	千山心城8#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	0.84%
19630	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	千山心城8#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	4.61%
19631	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山中村4#配电站2#变压器	400	32.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	-9.58%
19632	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉9#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-9.71%
19633	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红嘴线	大纺2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-3.78%

19634	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红嘴线	大纺2#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	7.07%
19635	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉9#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	1.14%
19636	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉乙线	鹏辉12#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	3.01%
19637	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府1#配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-6.49%
19638	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府花园1#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	4.82%
19639	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	千山心城7#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-6.89%
19640	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	千山心城7#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-3.49%
19641	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	大纺1#配电站1#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清	否	无	-3.21%
19642	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	大纺1#配电站2#变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	7.94%
19643	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府3#配电站3#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-8.40%
19644	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	亿达世纪城2#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-3.00%
19645	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府3#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	7.84%
19646	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府3#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	6.90%
19647	甘井子区供电公司	66kV友谊变	亿达甲线	亿达世纪城2#配电站2#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-5.82%
19648	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	山中村6#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	9.81%
19649	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳1#配电站1#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清	否	无	9.80%
19650	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	8.12%
19651	甘井子区供电公司	66kV友谊变	千心甲线	盛世闲庭1#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-0.62%
19652	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府花园5#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-9.04%
19653	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府花园5#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	4.81%
19654	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华材线	北府花园5#配电站3#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	1.29%
19655	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路11#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-1.50%
19656	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路11#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	2.33%
19657	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路8#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-7.36%
19658	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路1#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	6.23%
19659	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-7.94%
19660	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路2#配电站1#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清	否	无	2.12%
19661	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路2#配电站2#变压器	400	115.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	2.26%
19662	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路3#配电站1#变压器	500	43.00	235.00	235.00	未进入负面清	否	无	-4.34%
19663	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华周乙线	山东路3#配电站2#变压器	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	-6.41%
19664	甘井子区供电公司	66kV友谊变	龙江线	山东路12#配电站2#变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清	否	无	-7.98%
19665	甘井子区供电公司	66kV友谊变	龙江线	山东路12#配电站1#变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	9.40%
19666	甘井子区供电公司	66kV友谊变	泡崖线	怡景1#配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	4.03%
19667	甘井子区供电公司	66kV友谊变	泡崖线	怡景1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.60%
19668	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	华东路1#配电站1#变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	7.76%
19669	甘井子区供电公司	66kV友谊变	煤气线	香周路3#箱式配电站1#变压器	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	6.19%
19670	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分1#箱式配电站变压器	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	2.64%
19671	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	太一线	华东路3#配电站1#变压器	500	41.00	245.00	245.00	未进入负面清	否	无	-4.51%
19672	甘井子区供电公司	66kV友谊变	煤气线	香周路6#箱式配电站1#变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-5.52%
19673	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华大甲线	华东路9#配电站1#变压器	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-2.30%
19674	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华大甲线	华东路9#配电站2#变压器	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	2.64%
19675	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	山东路13#配电站3#变压器	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	4.87%
19676	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	山东路13#配电站2#变压器	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清	否	无	-5.61%
19677	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	山东路13#配电站1#变压器	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清	否	无	-1.26%
19678	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	中华西路1#公寓1#配电站2#变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	-8.46%
19679	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华南线	中华西路1#公寓1#配电站	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清	否	无	-0.38%

19680	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	周家街1#配电站1#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	6.41%
19681	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	周家街1#配电站2#变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	9.30%
19682	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	华东路5#配电站1#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清	否	无	-3.91%
19683	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	华东路6#配电站1#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清	否	无	1.21%
19684	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	华东路8#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	1.20%
19685	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	水泥线	山东路17#配电站3#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清	否	无	-3.32%
19686	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	水泥线	山东路17#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-6.33%
19687	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分2#箱变变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	6.92%
19688	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	水泥线	山东路17#配电站1#变压器	500	38.00	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	-9.15%
19689	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-9.29%
19690	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	2.99%
19691	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地1#配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	6.61%
19692	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	鼎云都中心配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	0.76%
19693	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	鼎云都中心配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-1.20%
19694	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	鹏辉中心配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	8.05%
19695	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	鹏辉中心配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-2.84%
19696	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路2#配电站1#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-2.30%
19697	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	中华园1#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-7.95%
19698	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	万福园1#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-2.67%
19699	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	万福园1#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-1.54%
19700	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	福佳绿都2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	0.47%
19701	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	福佳绿都2#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-9.21%
19702	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	万福园2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-2.82%
19703	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	万福园2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-8.47%
19704	甘井子区供电公司	66kV友谊变	石材线	中华园3#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	3.48%
19705	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	福佳绿都3#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-9.30%
19706	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	万福园3#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-4.10%
19707	甘井子区供电公司	66kV友谊变	红卫线	福佳绿都3#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	0.80%
19708	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	万福园3#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-8.44%
19709	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华友甲线	中华园2#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	1.29%
19710	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华友甲线	中华园2#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	3.08%
19711	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	万福园4#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	5.52%
19712	甘井子区供电公司	66kV友谊变	鹏辉甲线	万福园4#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	6.03%
19713	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地2#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	1.36%
19714	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	青林美地2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-6.40%
19715	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华大乙线	华南商厦1#配电站2#变压器	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-1.76%
19716	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华友甲线	中华园4#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	9.35%
19717	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	万福园5#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-6.36%
19718	甘井子区供电公司	66kV友谊变	钢丝线	万福园5#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	6.65%
19719	甘井子区供电公司	66kV友谊变	华大乙线	华南商厦1#配电站1#变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	9.12%
19720	甘井子区供电公司	66kV香周路变	泡崖线	金南路1#箱式配电站1#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	0.74%
19721	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙江线	山东路10#配电站1#变压器	500	38.00	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	-3.78%
19722	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙江线	山东路10#配电站2#变压器	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清	否	无	0.10%
19723	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	金南路2#箱式配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	-4.86%
19724	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	山东路4#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-4.61%
19725	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	金南路3#箱式配电站1#变压器	500	41.00	245.00	245.00	未进入负面清	否	无	2.10%

19726	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	山东路5#配电站1#变压器	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清	否	无	-6.40%
19727	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	山东路5#配电站2#变压器	500	52.00	190.00	190.00	未进入负面清	否	无	-7.30%
19728	甘井子区供电公司	66kV香周路变	山东线	天津物业18#箱式配电站变压器	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-8.24%
19729	甘井子区供电公司	66kV香周路变	山东线	天津物业16#箱式配电站变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-5.05%
19730	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	山东路15#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-2.22%
19731	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	山东路15#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	2.67%
19732	甘井子区供电公司	66kV香周路变	峨眉线	军晟1#箱式配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-9.88%
19733	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒金山庄1#箱式配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-9.72%
19734	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒金山庄2#箱式配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-1.89%
19735	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金西路1#箱式配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	6.75%
19736	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒金山庄3#箱式配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	1.70%
19737	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路1#箱式配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	7.43%
19738	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	金南路7#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-9.01%
19739	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	红嘴2#箱式配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-5.60%
19740	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分3#箱式配电站变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	6.60%
19741	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	金南路10#箱式配电站1#变压器	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清	否	无	-3.84%
19742	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	椒金山庄4#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	7.34%
19743	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分9#箱式配电站变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-0.62%
19744	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	华北路7#箱式配电站1#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清	否	无	9.40%
19745	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	椒金山庄5#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-0.14%
19746	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	椒金山庄6#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	8.34%
19747	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分4#箱式配电站变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	-3.01%
19748	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	华北路9#箱式配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	8.44%
19749	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分5#箱式配电站变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	1.31%
19750	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	椒金山庄7#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-0.53%
19751	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分6#箱式配电站变压器	500	38.00	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	-4.31%
19752	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分7#箱式配电站变压器	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-2.79%
19753	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分8#箱式配电站变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	2.16%
19754	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	紫金风尚配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	8.42%
19755	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	紫金风尚配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	4.22%
19756	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区1#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-8.54%
19757	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区1#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	2.96%
19758	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区1#配电站3#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	0.60%
19759	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区2#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	5.93%
19760	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	环馨小区2#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	8.43%
19761	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	骏腾名苑6#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	3.08%
19762	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	骏腾名苑9#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-8.87%
19763	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路1#箱式配电站1#变压器	500	55.00	175.00	175.00	未进入负面清	否	无	-5.45%
19764	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-0.78%
19765	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-4.31%
19766	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景3#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-9.67%
19767	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	8.83%
19768	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景4#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	6.20%
19769	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景4#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	5.42%
19770	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景7#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	8.03%
19771	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥1#箱式配电站变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清	否	无	4.16%

19772	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	周水子1#箱式配电站变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	8.47%
19773	甘井子区供电公司	66kV香周路变	冷冻线	华北路6#箱式配电站1#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	-9.71%
19774	甘井子区供电公司	66kV香周路变	骏腾线	美域盛景7#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	5.04%
19775	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	秋实1#配电站2#变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-8.25%
19776	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	秋实1#配电站3#变压器	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清	否	无	3.45%
19777	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-9.66%
19778	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园3#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	1.26%
19779	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场3#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-8.63%
19780	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场8#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	4.59%
19781	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华高线	远洋广场2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	7.51%
19782	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北25#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-0.48%
19783	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北3#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-8.26%
19784	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园2#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	7.93%
19785	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	静芸街1#箱式配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-6.13%
19786	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	悦泰1#配电站103	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	9.22%
19787	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场1#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-4.13%
19788	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场5#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-5.72%
19789	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦3#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	0.18%
19790	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场8#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-5.06%
19791	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场3#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	1.31%
19792	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园1#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-8.03%
19793	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华高线	远洋广场9#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	8.63%
19794	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	千山心城6#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-5.49%
19795	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北28#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	3.80%
19796	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大甲线	鑫汇茗苑2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	7.70%
19797	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华高线	远洋广场7#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	8.21%
19798	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华高线	远洋广场2#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.75%
19799	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园中心配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	0.12%
19800	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	远洋广场6#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	3.01%
19801	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园中心配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-8.04%
19802	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	万亿香橙1#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	5.94%
19803	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北2#配电站2#变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	2.17%
19804	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	万亿香橙1#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-9.56%
19805	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	山东路6#配电站2#变压器	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	2.57%
19806	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北10#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-8.20%
19807	甘井子区供电公司	66kV香周路变	冷冻线	香周路1#箱式配电站变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-2.00%
19808	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万成御园1#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-7.58%
19809	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居2#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-1.89%
19810	甘井子区供电公司	66kV香周路变	友高线	凯旋门1#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-0.06%
19811	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路11#箱式变电站101开关	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-5.10%
19812	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北16#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	1.93%
19813	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北3#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	6.57%
19814	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	东翠鸣苑2#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-1.14%
19815	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居1#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	5.34%
19816	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	6.41%
19817	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北1#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-2.60%

19818	甘井子区供电公司	66kV香周路变	山东线	桑尼小镇2#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	5.12%
19819	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房1#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-2.97%
19820	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	金泡路1#箱式配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	0.04%
19821	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北28#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-9.87%
19822	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	65053部队椒北街1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-4.95%
19823	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北1#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-9.58%
19824	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北9#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-4.75%
19825	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	4.44%
19826	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北23#配电站3#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-9.49%
19827	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北14#变电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-5.61%
19828	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北14#变电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	2.52%
19829	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥3#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	1.27%
19830	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	王家桥3#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-3.58%
19831	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北12#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-9.10%
19832	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	泰华府邸2#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	0.95%
19833	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北24#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	7.36%
19834	甘井子区供电公司	66kV香周路变	凯旋线	凯旋门8#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-0.57%
19835	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	宏苑1#箱式配电站	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-1.69%
19836	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	春柳人家配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	4.71%
19837	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北26#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-0.59%
19838	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北29#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	4.25%
19839	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北26#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	6.67%
19840	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北7#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-6.19%
19841	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北13#配电站2号变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-7.61%
19842	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北13#配电站1号变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-3.15%
19843	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北13#配电站3号变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	1.37%
19844	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北7#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-7.00%
19845	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北1#中心配电站104变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	2.51%
19846	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北2#配电站3#变压器	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	2.12%
19847	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北8#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-5.05%
19848	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北4#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	7.39%
19849	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北4#配电站3#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	2.93%
19850	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北8#配电站1号变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	2.23%
19851	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北4#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-7.86%
19852	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北1#中心配电站103变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	5.25%
19853	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北6#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	5.33%
19854	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北5#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	4.02%
19855	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北5#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-6.80%
19856	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北甲线	矿北5#配电站3#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	9.27%
19857	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北2#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	9.56%
19858	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北6#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-1.32%
19859	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北乙线	矿北6#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	0.18%
19860	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北17#配电站1号变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-7.07%
19861	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北18#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-0.50%
19862	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北19#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-7.84%
19863	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北19#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	9.07%

19864	甘井子区供电公司	66kV香周路变	凯旋线	凯旋门10#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	3.67%
19865	甘井子区供电公司	66kV香周路变	凯旋线	凯旋门7#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	1.61%
19866	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	东翠鸣苑1#配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	5.24%
19867	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北24#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-6.48%
19868	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	春柳人家配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	6.35%
19869	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北27#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	0.96%
19870	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北29#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	8.63%
19871	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华矿线	矿北25#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	2.23%
19872	甘井子区供电公司	66kV香周路变	自然线	沿海鉴筑中心配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-7.71%
19873	甘井子区供电公司	66kV香周路变	自然线	沿海鉴筑中心配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	8.74%
19874	甘井子区供电公司	66kV香周路变	新华甲线	壹品天城1#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-6.81%
19875	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城2#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	6.17%
19876	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城8#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-7.84%
19877	甘井子区供电公司	66kV香周路变	新华甲线	壹品天城1#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	3.17%
19878	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城5#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	7.24%
19879	甘井子区供电公司	66kV泉水变	运腾线	远洋自然中心配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-0.87%
19880	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城4#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-8.37%
19881	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城3#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-8.35%
19882	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城4#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	3.91%
19883	甘井子区供电公司	66kV泉水变	自然线	远洋1#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	2.54%
19884	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城9#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	0.17%
19885	甘井子区供电公司	66kV泉水变	自然线	沿海鉴筑1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	7.21%
19886	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城8#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	4.36%
19887	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城3#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-0.04%
19888	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	向阳1#箱式配电站变压器	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	4.17%
19889	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城7#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-0.09%
19890	甘井子区供电公司	66kV泉水变	自然线	远洋自然中心配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	7.47%
19891	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	3.14%
19892	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城6#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	6.49%
19893	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	壹品天城6#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-4.28%
19894	甘井子区供电公司	66kV泉水变	新华甲线	壹品天城9#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	7.55%
19895	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路1#箱式配电站1#变压器	500	52.00	190.00	190.00	未进入负面清	否	无	1.73%
19896	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北11#配电站3#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	8.81%
19897	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	千山富苑配电站2#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	4.52%
19898	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	千山富苑配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	1.57%
19899	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北9#配电站3#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-4.25%
19900	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北9#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-1.46%
19901	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路13#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-1.34%
19902	甘井子区供电公司	66kV泉水变	千心甲线	千山心城3#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	6.26%
19903	甘井子区供电公司	66kV泉水变	凯旋线	凯旋门7#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-8.08%
19904	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北乙线	矿北12#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-0.52%
19905	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾1#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	3.50%
19906	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾1#配电站3#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	1.45%
19907	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾7#配电站3#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-0.47%
19908	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾3#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-4.83%
19909	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华盛线	亿合城1#配电站1#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	6.80%

19910	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾8#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-4.90%
19911	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾8#配电站3#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	4.39%
19912	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾6#配电站3#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	8.54%
19913	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾7#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	5.17%
19914	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾9#配电站2#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	8.36%
19915	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	绅士花园1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-3.88%
19916	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	远洋广场6#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	9.97%
19917	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	华北路2#箱式配电站1#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	3.90%
19918	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	东翠鸣苑1#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-0.57%
19919	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳1#配电站1#变压器	500	25.00	325.00	325.00	未进入负面清	否	无	0.07%
19920	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北11#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	2.03%
19921	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北乙线	矿北12#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-8.89%
19922	甘井子区供电公司	66kV泉水变	千心乙线	友谊街3#配电站2#变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清	否	无	2.35%
19923	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门4#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-6.32%
19924	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	大化东山2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	0.43%
19925	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	华北路5#箱式配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	-4.76%
19926	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	大化东山2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	2.42%
19927	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	大化东山1#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	4.33%
19928	甘井子区供电公司	66kV泉水变	黄山线	汽车人家1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-1.16%
19929	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路13#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	3.60%
19930	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊乙线	汽车人家2#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-7.02%
19931	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华高线	凯旋门6#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	2.74%
19932	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门1#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	1.44%
19933	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊乙线	汽车人家2#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-3.87%
19934	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳1#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	5.48%
19935	甘井子区供电公司	66kV泉水变	黄山线	汽车人家1#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-3.62%
19936	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华周甲线	山东路6#配电站1#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清	否	无	-7.29%
19937	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路11#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-8.67%
19938	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路14#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-1.62%
19939	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北乙线	矿北10#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-3.99%
19940	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路8#箱式配电站1#变压器	500	35.00	275.00	275.00	未进入负面清	否	无	-8.10%
19941	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	华北路3#箱式配电站1#变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清	否	无	-4.37%
19942	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园1#配电站1#变压器	250	46.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	1.54%
19943	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星家坡花园3#箱式配电站103配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-1.75%
19944	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾4#配电站3#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	3.63%
19945	甘井子区供电公司	66kV泉水变	盐丰线	益丰乾城1#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-7.36%
19946	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾9#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	4.83%
19947	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华大甲线	华东路11#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	6.98%
19948	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华周甲线	山东路7#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-1.57%
19949	甘井子区供电公司	66kV泉水变	千心乙线	山东路18#配电站2#变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	3.61%
19950	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	梧桐路1#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	8.02%
19951	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	大化东山1#配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-6.05%
19952	甘井子区供电公司	66kV泉水变	红卫线	华东路11#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	0.57%
19953	甘井子区供电公司	66kV泉水变	凯旋线	凯旋门8#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-3.07%
19954	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	6.95%
19955	甘井子区供电公司	66kV泉水变	矿北甲线	矿北11#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	9.45%

19956	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华矿线	矿北23#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-4.96%
19957	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门5#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	3.74%
19958	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友高线	凯旋门5#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	5.73%
19959	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华高线	凯旋门6#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	2.81%
19960	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华高线	凯旋门3#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	9.37%
19961	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾2#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	0.78%
19962	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾5#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-1.15%
19963	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾1#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-8.98%
19964	甘井子区供电公司	66kV泉水变	红卫线	松源绿化配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-7.98%
19965	甘井子区供电公司	66kV泉水变	盐丰线	益丰乾城1#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	3.83%
19966	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友铭线	亿合城2#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-4.82%
19967	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华盛线	亿合城3#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	6.38%
19968	甘井子区供电公司	66kV泉水变	山东线	桑尼小镇2#配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	-9.32%
19969	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾5#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	0.42%
19970	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华矿线	矿北28#配电站3#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	2.88%
19971	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村8#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-5.33%
19972	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居2#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	1.60%
19973	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	万成御园2#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-0.12%
19974	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	光明路2#箱式配电站变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	6.71%
19975	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万成御园1#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-2.29%
19976	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	万成御园2#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-4.20%
19977	甘井子区供电公司	66kV泉水变	钻石线	钻石湾2#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-9.02%
19978	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华盛线	亿合城1#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-8.26%
19979	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾8#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-4.34%
19980	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	周水子2#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	3.73%
19981	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路10#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	8.81%
19982	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	大化东1#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-9.00%
19983	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友铭线	亿合城2#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	0.91%
19984	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华盛线	亿合城3#配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	6.60%
19985	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾4#配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	5.19%
19986	甘井子区供电公司	66kV泉水变	天城线	钻石湾6#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-6.84%
19987	甘井子区供电公司	66kV泉水变	红卫线	松源绿化配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-1.42%
19988	甘井子区供电公司	66kV泉水变	中华线	凯旋门11#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	9.61%
19989	甘井子区供电公司	66kV泉水变	凯旋线	凯旋门10#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	1.83%
19990	甘井子区供电公司	66kV泉水变	中华线	凯旋门9#配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	7.46%
19991	甘井子区供电公司	66kV泉水变	中华线	凯旋门9#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-9.81%
19992	甘井子区供电公司	66kV泉水变	中华线	凯旋门11#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	3.69%
19993	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	翰林院1#配电站1#配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-6.99%
19994	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	翰林院1#配电站2#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	8.02%
19995	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	翰林院2#配电站1#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-3.07%
19996	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	翰林院2#配电站2#配电变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-1.86%
19997	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾4#配电站1#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-3.30%
19998	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾4#配电站2#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	2.81%
19999	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾5#配电站1#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	9.10%
20000	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾5#配电站2#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	3.09%
20001	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾3#配电站1#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	6.89%

20002	甘井子区供电公司	66kV泉水变	香瑞线	香水湾3#配电站2#配电变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	-7.38%
20003	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	光明新居1#配电站1#配电变压器	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清	否	无	3.24%
20004	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	光明新居1#配电站2#配电变压器	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清	否	无	-3.84%
20005	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华考线	考拉3#配电站103配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	4.60%
20006	甘井子区供电公司	66kV泉水变	华考线	考拉3#配电站104配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	1.83%
20007	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友考线	考拉4#配电站103配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-8.11%
20008	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友考线	考拉4#配电站104配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-6.79%
20009	甘井子区供电公司	66kV泉水变	友考线	考拉5#配电站103配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-6.87%
20010	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉5#配电站104配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	5.95%
20011	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华考线	考拉6#配电站103配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-2.69%
20012	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华考线	考拉6#配电站104配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-2.90%
20013	甘井子区供电公司	66kV姚家变	骏腾线	骏腾名苑3#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-4.57%
20014	甘井子区供电公司	66kV姚家变	南关岭线	建材4#箱式配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	6.81%
20015	甘井子区供电公司	66kV姚家变	千心甲线	贵颜泉洗浴箱式配电站变配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	2.15%
20016	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊乙线	变压器二分1#箱式配电站配电变压器	500	38.00	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	-0.83%
20017	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路3#配电站1#配电变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	5.37%
20018	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路3#配电站2#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	2.85%
20019	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	金盛家园1#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	8.77%
20020	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	金盛家园1#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	6.38%
20021	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居1#箱式配电站1#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	7.69%
20022	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居10#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-5.03%
20023	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居11#箱式配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-4.54%
20024	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居12#箱式配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-0.47%
20025	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居13#箱式配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	6.56%
20026	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居14#箱式配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-9.64%
20027	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居15#箱式配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-6.32%
20028	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居16#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-3.08%
20029	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居17#箱式配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.09%
20030	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居19#箱式配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	7.46%
20031	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居20#箱式配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-9.89%
20032	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居21#箱式配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	2.33%
20033	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居2#箱式配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	4.76%
20034	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居3#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	7.82%
20035	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居4#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	1.59%
20036	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居5#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	3.90%
20037	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居6#箱式配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	6.52%
20038	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居7#箱式配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-7.59%
20039	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	东特新居8#箱式配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	4.71%
20040	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	东特新居9#箱式配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-7.58%
20041	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝线	金盛家园2#配电站103配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	3.39%
20042	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝线	金盛家园2#配电站104配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-4.98%
20043	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	甘泉1#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	3.94%
20044	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦4#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	7.71%
20045	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	华锦4#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-5.28%
20046	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑1#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-6.92%
20047	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	4.95%

20048	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业1#配电站1#变压器	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-9.28%
20049	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业1#配电站2#变压器	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	6.03%
20050	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-4.14%
20051	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业2#配电站2#变压器	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	6.68%
20052	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周甲线	商业街3号配电站103配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-4.83%
20053	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园3#配电站1#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	7.72%
20054	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园3#配电站2#配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-4.12%
20055	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路2#配电站1#配电变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清	否	无	6.79%
20056	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	促进路2#配电站2#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	9.17%
20057	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	甘供44#亭1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-6.96%
20058	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	甘供44#亭2#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-5.67%
20059	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	甘供62#亭1#间隔配电1#变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清	否	无	-5.88%
20060	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	甘供62#亭1#间隔配电2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-7.38%
20061	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园1#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-4.77%
20062	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远甲线	远洋荣域13#配电站1#配电变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	1.37%
20063	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远甲线	远洋荣域13#配电站2#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-7.68%
20064	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远乙线	远洋荣域14#配电站1#配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	5.13%
20065	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远乙线	远洋荣域14#配电站2#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	2.28%
20066	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园1#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-2.06%
20067	甘井子区供电公司	66kV姚家变	冷冻线	香水湾#2配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-9.30%
20068	甘井子区供电公司	66kV姚家变	冷冻线	香水湾#2配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	2.37%
20069	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香瑞线	香水湾#1配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-9.74%
20070	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香瑞线	香水湾#1配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-6.08%
20071	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山1#配电站104变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-3.01%
20072	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山1#配电站103变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	9.08%
20073	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山2#配电站103配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	4.38%
20074	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山2#配电站104配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-4.61%
20075	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北20#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-8.64%
20076	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北20#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	7.91%
20077	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远甲线	远洋荣域11#配电站1#配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	4.90%
20078	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远甲线	远洋荣域11#配电站2#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	7.50%
20079	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远乙线	远洋荣域12#配电站1#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	4.32%
20080	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华远乙线	远洋荣域12#配电站2#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-6.60%
20081	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北22#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-5.06%
20082	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北22#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.88%
20083	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北21#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	7.70%
20084	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华矿线	矿北21#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-4.25%
20085	甘井子区供电公司	66kV姚家变	千心甲线	千山心城1#配电站3#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	3.34%
20086	甘井子区供电公司	66kV姚家变	千心甲线	千山心城3#配电站3#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	4.75%
20087	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	65053部队东方路2#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	6.45%
20088	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联甲线87#2#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	0.61%
20089	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联甲线87#1#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-8.97%
20090	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	杨柳新居1#配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-1.75%
20091	甘井子区供电公司	66kV姚家变	铝制品线	泰华府邸1#配电站3#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	7.09%
20092	甘井子区供电公司	66kV姚家变	运腾线	远洋自然中心配电站3#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-9.16%
20093	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝线	金盛家园2#亭(公)3#间隔3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	9.30%

20094	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	金盛家园1#配电站3#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	4.81%
20095	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	甘泉1#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-1.92%
20096	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	山东路11#配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-1.74%
20097	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福山庄3#箱式变电站配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-0.72%
20098	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾12#配电站3#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-9.81%
20099	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾12#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-9.88%
20100	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾12#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	7.49%
20101	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河2#配电站间隔3#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-4.05%
20102	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河2#配电站间隔2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-6.90%
20103	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河2#配电站间隔1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	6.50%
20104	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾11#配电站2#变压器	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清	否	无	3.29%
20105	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	钻石湾11#配电站1#变压器	500	43.00	235.00	235.00	未进入负面清	否	无	0.61%
20106	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河3#配电站间隔3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-5.63%
20107	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河3#配电站间隔2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	8.42%
20108	甘井子区供电公司	66kV姚家变	煤气线	春柳河3#配电站间隔1#变压器	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	2.47%
20109	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联于23左1促进小区1#配电变压器	500	39.00	255.00	255.00	未进入负面清	否	无	-5.24%
20110	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支7右2#1箱1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-4.02%
20111	甘井子区供电公司	66kV姚家变	姚北线	甘供98#亭1#变压器	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	-3.50%
20112	甘井子区供电公司	66kV姚家变	姚北线	甘供98#亭2#变压器	500	32.00	290.00	290.00	未进入负面清	否	无	-3.53%
20113	甘井子区供电公司	66kV姚家变	姚北线	甘供98#亭3#变压器	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清	否	无	-4.60%
20114	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支7右2#2箱1#变压器	500	32.00	290.00	290.00	未进入负面清	否	无	-7.79%
20115	甘井子区供电公司	66kV姚家变	后关线	大北2#箱1#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-9.63%
20116	甘井子区供电公司	66kV姚家变	秦岭线	亲情园2#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-6.39%
20117	甘井子区供电公司	66kV姚家变	秦岭线	亲情园2#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-2.13%
20118	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	大一千3左1#箱变1#配电变压器	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-7.68%
20119	甘井子区供电公司	66kV姚家变	秦岭线	天洋物业3#箱式配电站1#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	1.14%
20120	甘井子区供电公司	66kV姚家变	秦岭线	天洋物业4#箱式配电站1#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	5.23%
20121	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳4#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-6.97%
20122	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	府佳4#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-3.34%
20123	甘井子区供电公司	66kV姚家变	中华线	天洋物业5#配电站2#变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清	否	无	-7.13%
20124	甘井子区供电公司	66kV姚家变	中华线	天洋物业5#配电站1#变压器	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清	否	无	-5.08%
20125	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	5706小区2#配电站2#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	1.53%
20126	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	5706小区2#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	5.53%
20127	甘井子区供电公司	66kV姚家变	矿北丙线	甘供68#亭1#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-0.13%
20128	甘井子区供电公司	66kV姚家变	矿北丙线	甘供68#亭3#配电变压器	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	6.66%
20129	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东海干8左1#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	0.92%
20130	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东海干8左1#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	0.26%
20131	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	山二支1左1#1#箱式变电站配电变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	-4.32%
20132	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	巾幅1#箱式变电站变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清	否	无	-7.59%
20133	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业27#箱式配电站变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-2.12%
20134	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	星家坡花园3#配电站3#配电变压器	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清	否	无	-3.24%
20135	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星家坡花园2#配电站3#变压器	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清	否	无	-8.06%
20136	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红卫线	椒房分8左1#箱变1#配电变压器	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-5.86%
20137	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	干67右1商业街4#箱式变电站间隔1#变	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	3.23%
20138	甘井子区供电公司	66kV姚家变	廉租线	阳光新城6号配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	6.35%
20139	甘井子区供电公司	66kV姚家变	廉租线	阳光新城6号配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-3.68%

20140	甘井子区供电公司	66kV姚家变	廉租线	阳光新城6号配电箱2#变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	5.34%
20141	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝线	红卫分5左4#2#箱1#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清	否	无	-7.59%
20142	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	天洋物业30#箱式配电箱变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-5.06%
20143	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	天洋物业8#箱式配电箱变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-9.14%
20144	甘井子区供电公司	66kV姚家变	山东线	天洋物业17#箱式配电箱变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-6.66%
20145	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园4号配电箱2#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	5.08%
20146	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	衡逸园4号配电箱1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-3.76%
20147	甘井子区供电公司	66kV姚家变	沥青线	岭北街铁路家属箱式配电箱03配电变	500	49.00	205.00	205.00	未进入负面清	否	无	-0.95%
20148	甘井子区供电公司	66kV姚家变	冷冻线	甘供85#亭1#配电变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清	否	无	0.03%
20149	甘井子区供电公司	66kV姚家变	龙江线	山东路9#配电箱3#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	-1.18%
20150	甘井子区供电公司	66kV姚家变	亿达甲线	林语家话中心亭3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-0.49%
20151	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科公园里配电箱103配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	7.49%
20152	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科公园里配电箱104配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	3.49%
20153	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	天洋物业12#箱式配电箱变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-5.68%
20154	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山5#配电箱103配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-5.97%
20155	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山5#配电箱104配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-8.49%
20156	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山6#配电箱103配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	4.15%
20157	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山6#配电箱104配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-8.20%
20158	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海甲线	东海干8左1#配电箱间隔配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	1.16%
20159	甘井子区供电公司	66kV姚家变	山东线	天洋物业21#箱式配电箱103配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	2.09%
20160	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域10#配电箱103配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-4.11%
20161	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域10#配电箱104配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-3.76%
20162	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域8#配电箱103配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	10.00%
20163	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域8#配电箱104配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.36%
20164	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域9#配电箱103配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-3.09%
20165	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域9#配电箱104配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	2.14%
20166	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景1#配电箱103配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	5.49%
20167	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景1#配电箱104配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-6.91%
20168	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景1#配电箱105配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-1.44%
20169	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景2#配电箱103配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-8.74%
20170	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景2#配电箱104配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	1.97%
20171	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景2#配电箱3#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-0.19%
20172	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景3#配电箱1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-9.68%
20173	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景3#配电箱2#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	5.46%
20174	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	宏都熙景3#配电箱3#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	2.60%
20175	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景4#配电箱2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-2.08%
20176	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景4#配电箱3#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-9.81%
20177	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	宏都熙景4#配电箱1#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	4.78%
20178	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周乙线	洋物业9箱式配电箱1#变压器配电变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-6.74%
20179	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福3#配电箱2#配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	5.21%
20180	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福3#配电箱1#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	4.74%
20181	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	市政1#配电箱1配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-5.12%
20182	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	悦景轩配电箱2#配电变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	1.23%
20183	甘井子区供电公司	66kV姚家变	红嘴线	悦景轩配电箱1#配电变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-4.16%
20184	甘井子区供电公司	66kV姚家变	钢丝线	红卫分5左4#1#箱1#变压器	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	9.48%
20185	甘井子区供电公司	66kV姚家变	泡崖线	怡景1#配电箱3#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	3.73%

20186	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门15号配电站1#变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	4.70%
20187	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门15号配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	1.88%
20188	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友高线	凯旋门14号配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-1.41%
20189	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友高线	凯旋门14号配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	1.98%
20190	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门13号配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-8.92%
20191	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门13号配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-3.88%
20192	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友高线	凯旋门12号配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-9.36%
20193	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友高线	凯旋门12号配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	5.92%
20194	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华高线	凯旋门13号配电站105间隔配电变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	-9.85%
20195	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾1#配电站103间隔配电变压器	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	7.56%
20196	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾1#配电站104间隔配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-7.54%
20197	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾2#配电站103间隔配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	2.78%
20198	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾2#配电站104间隔配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	5.82%
20199	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾3#配电站103间隔配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-6.61%
20200	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾3#配电站104间隔配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	5.46%
20201	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾4#配电站103间隔配电变压器	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	-9.71%
20202	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾4#配电站104间隔配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-5.38%
20203	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾5#配电站101配电变压器	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	4.19%
20204	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾6#配电站102配电变压器	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	9.26%
20205	甘井子区供电公司	66kV姚家变	香红线	青秀蓝湾6#配电站101配电变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	9.91%
20206	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾7#配电站102配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-6.95%
20207	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	青秀蓝湾7#配电站101配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-2.96%
20208	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园1#配电站103间隔配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	4.08%
20209	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园1#配电站104间隔配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-7.94%
20210	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园1#配电站105间隔配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-2.93%
20211	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园2#配电站103间隔配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	2.27%
20212	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园2#配电站104间隔配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	3.44%
20213	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园3#配电站103间隔配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	6.94%
20214	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园3#配电站104间隔配电变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	-2.83%
20215	甘井子区供电公司	66kV姚家变	天城线	和通南园3#配电站105间隔配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-5.46%
20216	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华周甲线	商业银行箱式配电站母线配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.45%
20217	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉1#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	6.42%
20218	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉2#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	0.02%
20219	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉2#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-8.70%
20220	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	市政1#配电站2#变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	-7.23%
20221	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星家坡花园2#配电站104配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-6.13%
20222	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	桑尼小镇1号配电站2#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-5.28%
20223	甘井子区供电公司	66kV姚家变	朱家线	桑尼小镇1号配电站1#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	3.48%
20224	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	科蓝山3#配电站1#变压器间隔配电变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-0.52%
20225	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科蓝山3#配电站2#配电变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	9.58%
20226	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福山庄1#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-7.57%
20227	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万福山庄1#箱式配电站配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-9.78%
20228	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万福山庄2#箱式配电站配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	8.02%
20229	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	2.58%
20230	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域1#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-3.27%
20231	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域2#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	9.53%

20232	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域2#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	6.81%
20233	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	6.35%
20234	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域3#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	2.10%
20235	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域4#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	4.69%
20236	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域4#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	6.61%
20237	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域5#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-7.32%
20238	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域5#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	9.58%
20239	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域6#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	4.75%
20240	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域甲线	远洋荣域6#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-3.12%
20241	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域7#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-7.00%
20242	甘井子区供电公司	66kV姚家变	荣域乙线	远洋荣域7#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	2.05%
20243	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	万科公园里二期中心配电站1#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-0.46%
20244	甘井子区供电公司	66kV姚家变	冷冻线	万科公园里二期中心配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	4.47%
20245	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉9#配电站103配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-0.51%
20246	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉9#配电站104配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	5.27%
20247	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华考线	考拉10#配电站103配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-9.89%
20248	甘井子区供电公司	66kV姚家变	华考线	考拉10#配电站104配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	6.63%
20249	甘井子区供电公司	66kV姚家变	友考线	考拉7#配电站103配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	9.06%
20250	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友考线	考拉7#配电站104间隔配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-0.05%
20251	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华考线	考拉8#配电站103配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	2.91%
20252	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华考线	考拉8#配电站104配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-8.66%
20253	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和泰南园1#配电站1#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-8.49%
20254	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和泰南园1#配电站2#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	2.77%
20255	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和泰南园2#配电站1#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-4.29%
20256	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和泰南园2#配电站2#配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-0.38%
20257	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和泰南园3#配电站1#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	9.24%
20258	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和泰南园3#配电站2#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-5.17%
20259	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和泰南园4#配电站1#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-2.11%
20260	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和泰南园4#配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-9.11%
20261	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	山东线	天洋物业32#箱式配电站103配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	4.91%
20262	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	点办2#配电站（甘供69#配电站）1#配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	3.49%
20263	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	光明路1#箱式配电站103间隔配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-5.16%
20264	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园5#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	6.62%
20265	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	衡逸园5#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-1.91%
20266	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	山东线	天洋物业26#箱式配电站103配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-4.74%
20267	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	天洋物业7#箱式配电站103配电变压器	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清	否	无	-5.60%
20268	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	八栋墅1#配电站1#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	5.89%
20269	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	八栋墅1#配电站2#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	1.20%
20270	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	八栋墅2#配电站1#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-3.58%
20271	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	八栋墅2#配电站2#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-3.84%
20272	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城1#配电站1#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	6.21%
20273	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城1#配电站2#配电变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	6.47%
20274	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城2#配电站1#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-0.77%
20275	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城2#配电站2#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	0.69%
20276	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银乙线	融汇银城3#配电站1#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-4.74%
20277	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银乙线	融汇银城3#配电站2#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	8.62%

20278	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银甲线	融汇银城中心配电站1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	7.55%
20279	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华银乙线	融汇银城中心配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-4.01%
20280	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	海语城1#配电站1#变压器	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清	否	无	8.24%
20281	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	海语城1#配电站2#变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清	否	无	9.55%
20282	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	海语城2#配电站1#变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	2.63%
20283	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	海语城2#配电站2#变压器	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清	否	无	-7.48%
20284	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	海语城3#配电站1#变压器	500	45.00	225.00	225.00	未进入负面清	否	无	-1.64%
20285	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	海语城3#配电站2#变压器	500	49.00	205.00	205.00	未进入负面清	否	无	-2.70%
20286	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	海语城4#配电站1#变压器	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清	否	无	8.84%
20287	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	海语城4#配电站2#变压器	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	5.90%
20288	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	金南路6#箱式配电站1#变压器	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清	否	无	-2.30%
20289	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	朱锦线	万锦公馆3#配电站3#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-2.55%
20290	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园1#配电站1#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清	否	无	-0.62%
20291	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园1#配电站2#变压器	500	43.00	235.00	235.00	未进入负面清	否	无	-3.87%
20292	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	向阳线1#箱式配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	9.72%
20293	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	心诚箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-3.03%
20294	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星家坡花园4#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	9.04%
20295	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	北亚6#箱式配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	9.12%
20296	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园2#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	1.74%
20297	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园3#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	3.83%
20298	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园2#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-3.45%
20299	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园3#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	0.89%
20300	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园4#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-6.29%
20301	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园4#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	7.43%
20302	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园5#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-4.58%
20303	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园5#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	2.37%
20304	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园6#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	1.37%
20305	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园6#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-2.12%
20306	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园7#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	3.76%
20307	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰甲线	金山花园7#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	1.57%
20308	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园8#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	8.35%
20309	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华丰乙线	金山花园8#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-7.95%
20310	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	千心乙线	松江路1#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	9.41%
20311	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	千心乙线	松江路2#箱式配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-8.37%
20312	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	千心乙线	千山支1#箱式配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	7.23%
20313	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	汇文中学箱式配电站1#变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-0.85%
20314	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	北亚8#箱式配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	0.87%
20315	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘区网点办1#配电站1#变压器	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-7.66%
20316	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘区网点办1#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-8.60%
20317	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	翡翠书院1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-4.17%
20318	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	翡翠书院1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-9.30%
20319	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	煤气线	翡翠书院2#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-6.53%
20320	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	煤气线	翡翠书院2#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-5.86%
20321	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	松江路3#箱式配电站1#变压器	250	52.00	95.00	95.00	未进入负面清	否	无	-1.27%
20322	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	侯西甲线93#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-5.15%
20323	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	侯西甲线93#配电站2#变压器	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	7.48%

20324	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	春华园1#配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	-8.59%
20325	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	春华园1#配电站2#变压器	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	-9.72%
20326	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	金三角大汽贸充电站配电变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	0.43%
20327	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	8.67%
20328	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月1#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-2.20%
20329	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和风明月2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	1.74%
20330	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和风明月2#配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	0.95%
20331	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月4#配电站1#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	3.55%
20332	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月4#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	2.59%
20333	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月3#配电站1#变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	5.28%
20334	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香红线	和风明月3#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	5.55%
20335	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和风明月5#配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	4.52%
20336	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和风明月5#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	7.90%
20337	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路4#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-3.80%
20338	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	华东路4#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-0.89%
20339	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	红嘴线	红嘴线3#箱式配电站1#变压器	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清	否	无	-6.51%
20340	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	洋物业10箱式配电站103间隔配电变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-7.11%
20341	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	天洋物业6#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-2.35%
20342	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	天洋物业6#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-5.66%
20343	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	山东线	天洋物业19#箱式配电站变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	9.96%
20344	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	新华甲线	壹品天城5#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	0.17%
20345	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	红卫线	金街广场1# 配电站103配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	9.54%
20346	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	红卫线	金街广场1# 配电站104配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	4.53%
20347	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海2#配电站3#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-0.68%
20348	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海1#配电站3#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-2.15%
20349	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海1#配电站2#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-9.08%
20350	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海4#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	9.17%
20351	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海1#配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	0.78%
20352	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海4#配电站2#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-8.65%
20353	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海3#配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	-1.21%
20354	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	远洋时代海3#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-9.02%
20355	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海2#配电站2#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	5.58%
20356	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	远洋时代海2#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	7.91%
20357	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘供69#配电站2#配电变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	5.40%
20358	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	甘供65#配电站104间隔配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.21%
20359	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷冻线	春柳园1#配电站103配电变压器	500	41.00	245.00	245.00	未进入负面清	否	无	3.09%
20360	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	钢丝线	大纺1#配电站105配电变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	9.44%
20361	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华大甲线	枣园万象1#配电站3#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-9.65%
20362	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达甲线	亿达世纪城3#配电站3#变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	8.94%
20363	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	众恒家园配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	4.25%
20364	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	众恒家园配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	4.48%
20365	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	众恒家园配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	2.32%
20366	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	众恒家园配电站4#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-9.19%
20367	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友考线	考拉1#配电站2#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-5.38%
20368	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	山东线	天洋物业25#箱式配电站103配电变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	-8.50%
20369	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	中华线	东特新居18#箱式配电103配电变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	6.02%

20370	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	星加坡花园2#箱变1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	7.58%
20371	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	商城花园6#箱变103配电变压器	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清	否	无	5.28%
20372	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	万福山庄1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	4.89%
20373	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干14右2#1#箱1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	1.95%
20374	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干14右2#2#箱1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-2.57%
20375	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	铁路箱式配电站1#配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-5.48%
20376	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	联二支6#箱式变电站103间隔配电变压器	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清	否	无	1.79%
20377	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	盖特地产1#箱式配电站变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	2.23%
20378	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	大化4#箱式配电站 103间隔配电变压器	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	8.68%
20379	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	温馨苑1#配电站3#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	2.22%
20380	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	长江线	农行箱式变变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	4.75%
20381	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	甘供65#配电站103间隔配电变压器	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清	否	无	5.44%
20382	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	冷1环网箱2#箱式变电站103配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	2.20%
20383	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周乙线	天洋物业13#箱式配电站配电变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-3.03%
20384	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周甲线	西干41右1#商业街2#箱母线配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-5.50%
20385	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	荣域甲线	V时代中心配电站1#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-3.40%
20386	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	荣域甲线	V时代中心配电站2#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-3.16%
20387	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	荣域乙线	V时代中心配电站3#配电变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	6.43%
20388	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	商城花园7#箱式配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	4.22%
20389	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	商城花园8#箱式配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	8.03%
20390	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	商城花园2#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-7.47%
20391	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	pms 温馨苑3#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-4.83%
20392	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友高线	北府茗苑1#配电站1#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-6.91%
20393	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友高线	北府茗苑1#配电站2#配电变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-8.75%
20394	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友高线	北府茗苑2#配电站1#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-7.25%
20395	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	友高线	北府茗苑2#配电站2#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-8.39%
20396	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华高线	北府茗苑3#配电站103配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	4.62%
20397	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华高线	北府茗苑3#配电站104配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	9.84%
20398	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华高线	北府茗苑4#配电站1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	4.10%
20399	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华高线	北府茗苑4#配电站2#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-3.75%
20400	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园5#配电站1#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	6.57%
20401	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园5#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-3.89%
20402	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园4#配电站1#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-8.89%
20403	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园4#配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-3.78%
20404	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园3#配电站1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-3.53%
20405	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园3#配电站2#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-7.13%
20406	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园2#配电站1#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	3.91%
20407	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园2#配电站2#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	1.66%
20408	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园1#配电站1#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	3.67%
20409	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香柳甲线	春柳公园1#配电站2#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-1.89%
20410	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	新华甲线	新华绿洲1#配电站3#配电变压器	500	41.00	245.00	245.00	未进入负面清	否	无	-7.99%
20411	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	远洋荣域15#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-2.42%
20412	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	远洋荣域15#配电站2#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-7.62%
20413	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	远洋荣域16#配电站1#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-3.33%
20414	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	远洋荣域16#配电站2#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	7.76%
20415	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	远洋荣域17#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-5.57%

20416	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	远洋荣域17#配电站2#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	6.32%
20417	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	远洋荣域18#配电站1#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	4.70%
20418	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	远洋荣域18#配电站2#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	9.88%
20419	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#1配电站1#配电变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-1.88%
20420	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#1配电站2#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	7.34%
20421	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#2配电站1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-3.87%
20422	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#2配电站2#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	9.27%
20423	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓#3配电站1#配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-6.37%
20424	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓#3配电站2#配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-3.16%
20425	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#4配电站1#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	2.49%
20426	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#4配电站2#配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-1.77%
20427	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#5配电站1#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-3.61%
20428	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓#5配电站2#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-2.79%
20429	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓#6配电站1#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	7.82%
20430	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓#6配电站2#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.32%
20431	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	石材线	中华园1#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	4.32%
20432	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和硕园1#配电站1#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-6.39%
20433	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和硕园1#配电站2#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-4.78%
20434	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和硕园2#配电站1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-5.61%
20435	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	和硕园2#配电站2#配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	4.21%
20436	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和硕园3#配电站1#配电变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	-1.07%
20437	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	和硕园3#配电站2#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	8.27%
20438	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	秦岭线	天津物业2#箱式配电站103配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-1.54%
20439	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	鞍钢家属楼箱式配电站#配电变压器	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	8.90%
20440	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	朱家线	宏苑1#配电站2#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-3.74%
20441	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泡崖线	怡景1#箱式配电站103配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-2.83%
20442	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	园著1#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-5.66%
20443	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	园著1#配电站2#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-2.21%
20444	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	园著2#配电站1#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-6.61%
20445	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣甲线	园著2#配电站2#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-8.53%
20446	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	园著3#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	6.27%
20447	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	园著3#配电站2#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	4.86%
20448	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华荣乙线	园著3#配电站3#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	7.06%
20449	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓7#配电站1#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-2.99%
20450	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓7#配电站2#配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	8.70%
20451	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓8#配电站1#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	2.95%
20452	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	香湾线	天下粮仓8#配电站2#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-8.49%
20453	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓9#配电站1#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	3.74%
20454	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	亿达乙线	天下粮仓9#配电站2#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-4.28%
20455	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园2#配电站1#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-8.35%
20456	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园2#配电站2#变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清	否	无	8.19%
20457	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园3#配电站1#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-1.29%
20458	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	天城线	和兴南园3#配电站2#变压器	500	38.00	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	-9.41%
20459	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	千心乙线	富隆3#箱式配电站103间隔配电变压器	500	50.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	9.82%
20460	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科大家1#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	2.21%
20461	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科大家1#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	8.32%

20462	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进甲线	万科大家1#配电站3#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-6.63%
20463	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科大家2#配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	-4.63%
20464	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科大家2#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-1.48%
20465	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科大家2#配电站3#电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-7.91%
20466	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城8#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	5.54%
20467	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城7#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-4.08%
20468	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城7#配电站3#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-3.65%
20469	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城8#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-6.72%
20470	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	丽水豪庭1#配电站3#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-7.84%
20471	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	锦泉园16#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	0.59%
20472	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城9#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	1.85%
20473	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	丽水海景4#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	0.39%
20474	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东山线	半岛欣座3#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	2.39%
20475	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城8#配电站2#配电站	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-6.58%
20476	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城4#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	0.51%
20477	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城4#配电站3#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-0.20%
20478	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城2#配电站3#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-8.73%
20479	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐岛湖乙线	盐岛湖3#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	9.75%
20480	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾6#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	5.10%
20481	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福4#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-7.86%
20482	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福6#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-4.16%
20483	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉14#配电站103开关柜1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	1.08%
20484	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	钰桥4#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-8.14%
20485	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	锦泉园16#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-8.63%
20486	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	宋家线	丽水豪庭中心配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	8.65%
20487	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	丽水豪庭1#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-6.04%
20488	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉14#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	8.84%
20489	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉15#配电站103开关柜1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-7.47%
20490	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	锦泉17#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-0.54%
20491	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华东线	华东1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-3.09%
20492	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	丽水豪庭中心配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-5.62%
20493	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	锦泉17#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-6.83%
20494	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	丽水豪庭1#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-8.14%
20495	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	冷库线	丽水豪庭4#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-6.92%
20496	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	碧海线	佳地天成2#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	6.48%
20497	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙水甲线	幸福7#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	9.31%
20498	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城5#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	9.47%
20499	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城12#配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	3.68%
20500	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉甲线	龙畔金泉27#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	3.49%
20501	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙水甲线	钰桥3#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	8.70%
20502	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租房线	泉水怡家8#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	6.18%
20503	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城10#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	3.86%
20504	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城19#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	2.97%
20505	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城20#配电站3#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	1.92%
20506	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境1#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	2.06%
20507	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	廉租线	金地艺境2#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	1.90%

20508	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境3#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-1.90%
20509	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房10#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-5.21%
20510	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	润泽园5#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	1.09%
20511	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	润泽园8#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-6.45%
20512	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线9#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	0.77%
20513	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉水线	泉水2#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-0.99%
20514	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城9#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	3.10%
20515	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	宋家线	丽水豪庭3#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-8.11%
20516	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华能线	丽湾海景1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	8.40%
20517	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	丽湾海景4#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-9.74%
20518	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线3#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	2.46%
20519	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城13#配电站2#开关柜	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	0.73%
20520	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城1#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-7.46%
20521	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城21#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	6.94%
20522	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家10#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-3.15%
20523	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	枣园万象2#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-6.68%
20524	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽园1#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	4.22%
20525	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城21#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	4.94%
20526	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线6#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-6.16%
20527	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城6#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-3.51%
20528	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家1#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-3.42%
20529	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城5#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-4.51%
20530	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房4#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	5.11%
20531	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	经济适用房8#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	7.77%
20532	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房9#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	4.75%
20533	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	润泽园7#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	8.06%
20534	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东山线	半岛欣座2#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-2.92%
20535	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	4.37%
20536	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城17#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-1.94%
20537	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城19#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-9.63%
20538	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城18#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	3.62%
20539	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城20#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-4.61%
20540	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房6#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-8.09%
20541	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城22#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	1.16%
20542	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	锦泉21#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-0.15%
20543	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城21#配电站3#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-2.99%
20544	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城6#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	5.12%
20545	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家2#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-8.32%
20546	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城2#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-1.29%
20547	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城13#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-6.18%
20548	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城7#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	0.87%
20549	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	锦泉19#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	7.91%
20550	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房4#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	8.32%
20551	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城22#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-9.66%
20552	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城22#配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	3.86%
20553	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线3#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	5.62%

20554	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽园6#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.96%
20555	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城9#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	9.33%
20556	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城11#配电站3#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	3.14%
20557	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房1#配电站3#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	1.79%
20558	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房7#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-8.31%
20559	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽线4#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-7.70%
20560	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城16#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	8.33%
20561	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城3#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	4.78%
20562	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房6#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	1.33%
20563	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城13#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	9.73%
20564	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城10#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	7.85%
20565	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境1#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	2.59%
20566	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	经济适用房8#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	0.69%
20567	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前盐线	半岛欣座1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	4.25%
20568	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	丽湾海景2#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-0.47%
20569	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华能线	丽湾海景3#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-5.46%
20570	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家3#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-0.01%
20571	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	民悦2#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	5.89%
20572	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	宋家线	丽湾海景花园1#配电站3#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	7.19%
20573	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉1#中心配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-2.72%
20574	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境3#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	1.15%
20575	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	尚品线	金地艺境4#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	6.73%
20576	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家1#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-5.60%
20577	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家4#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-7.42%
20578	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家13#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	8.38%
20579	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城3#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	6.28%
20580	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城12#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-8.25%
20581	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城17#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-0.04%
20582	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城18#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.78%
20583	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城2#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	9.89%
20584	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房9#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	4.82%
20585	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	7.91%
20586	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙水甲线	幸福3#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-1.10%
20587	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福6#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-5.54%
20588	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福8#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-8.31%
20589	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	枣园万象2#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-1.42%
20590	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城4#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-4.10%
20591	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城3#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-3.42%
20592	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	廉租线	金地艺境2#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-0.52%
20593	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉华线	集美6#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-2.31%
20594	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城17#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-2.38%
20595	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城11#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	0.48%
20596	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城15#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	8.19%
20597	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城14#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	0.92%
20598	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城14#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-1.69%
20599	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城15#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-1.35%

20600	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	富士庄园2#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-3.21%
20601	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	鹏辉新天居5#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	2.46%
20602	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	鹏辉新天居5#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-3.66%
20603	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚北线	雁南园2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-9.56%
20604	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚北线	雁南园2#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-2.49%
20605	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城2#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	4.51%
20606	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房9#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	3.98%
20607	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大连湾线	佳地天成变电亭1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	3.67%
20608	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大连湾线	佳地天成变电亭2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-3.01%
20609	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	丽湾新城配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	7.82%
20610	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	丽湾新城配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-6.14%
20611	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	北市3#箱式配电站103配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-7.38%
20612	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城5#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	3.56%
20613	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房5#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	2.15%
20614	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	科技1#配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	7.10%
20615	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	富士庄园2#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	2.79%
20616	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	富士庄园1#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	9.94%
20617	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	富士庄园1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-2.72%
20618	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	富士庄园3#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-8.15%
20619	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	富士庄园3#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	3.12%
20620	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	科技1#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-2.85%
20621	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	科技线	科技1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	3.53%
20622	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园1#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	2.12%
20623	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	7.55%
20624	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园4#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-6.68%
20625	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	3.77%
20626	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园4#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	2.96%
20627	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	华东人家1#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	2.13%
20628	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	华东人家1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	5.60%
20629	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	下沟1#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	9.21%
20630	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	下沟1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-3.87%
20631	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	富士庄园4#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-1.83%
20632	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	下沟线	富士庄园4#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	5.80%
20633	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园6#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-9.92%
20634	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园6#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	1.44%
20635	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东南甲线	华东人家4#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	8.57%
20636	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东南甲线	华东人家4#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-0.74%
20637	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城1#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	0.33%
20638	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	美域盛景5#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-3.15%
20639	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	美域盛景5#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	8.16%
20640	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑7#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-2.59%
20641	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑5#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	9.92%
20642	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑5#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	2.18%
20643	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑8#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	1.78%
20644	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑8#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-8.05%
20645	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-3.33%

20646	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑10#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	0.29%
20647	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑10#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	8.47%
20648	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线1#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	6.64%
20649	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线1#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-0.96%
20650	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	9.01%
20651	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区2#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	4.58%
20652	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来2#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-3.18%
20653	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	2.42%
20654	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-9.23%
20655	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-8.67%
20656	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	美域线	骏腾名苑4#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-1.62%
20657	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美3#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-3.95%
20658	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美3#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	6.75%
20659	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城3#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-0.34%
20660	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家甲线	前关经济适用房1#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	2.01%
20661	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉甲线	华东路17#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-8.95%
20662	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉甲线	华东路17#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-3.53%
20663	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美5#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-0.30%
20664	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美5#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.18%
20665	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美5#配电站3#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-8.89%
20666	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美7#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-7.95%
20667	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美7#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-5.04%
20668	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美1#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	9.28%
20669	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	6.74%
20670	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美2#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-6.02%
20671	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	集美线	集美2#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	7.15%
20672	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城10#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	7.65%
20673	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城1#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-6.19%
20674	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城1#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-9.74%
20675	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城10#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-3.55%
20676	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城10#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-9.34%
20677	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城2#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	5.99%
20678	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城2#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-6.52%
20679	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城5#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	2.97%
20680	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城5#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	8.69%
20681	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城7#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-9.45%
20682	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城7#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	3.17%
20683	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大北线	大北小区3#1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-4.81%
20684	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大北线	大北小区3#2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-8.63%
20685	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城9#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	3.41%
20686	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	南岭新城9#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-8.71%
20687	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	鹏辉新天居1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	4.03%
20688	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	后关线	大北小区6#亭1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-7.66%
20689	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	后关线	大北小区6#亭2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	4.72%
20690	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	民悦线	民悦1#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-2.75%
20691	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	民悦线	民悦1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-1.69%

20692	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	岚岭线	鹏辉新天居3#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	4.38%
20693	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大连湾线	大连湾1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	2.10%
20694	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	大连湾线	大连湾1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	5.77%
20695	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	8.56%
20696	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区1#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	2.99%
20697	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区2#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-4.78%
20698	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区2#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	6.75%
20699	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华夏线	大北小区2#配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	7.89%
20700	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南乙线	华东路12#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	5.36%
20701	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南乙线	华东路12#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	2.33%
20702	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南乙线	华东路12#配电站3#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	0.28%
20703	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉4#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-3.87%
20704	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉4#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	1.00%
20705	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉4#配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-1.18%
20706	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉6#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-9.47%
20707	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉6#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	1.32%
20708	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉6#配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.60%
20709	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉华线	集美6#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	7.03%
20710	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-6.22%
20711	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区3#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	1.59%
20712	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	圣泰线	圣泰小区4#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	0.72%
20713	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线3#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	1.13%
20714	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-0.96%
20715	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园5#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-7.40%
20716	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园5#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-6.37%
20717	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线3#配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-9.87%
20718	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园1#配电站1#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清	否	无	-7.05%
20719	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-5.02%
20720	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线5#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	3.83%
20721	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线5#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-7.64%
20722	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉8#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	3.83%
20723	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉8#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	1.72%
20724	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线5#配电站3#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	8.21%
20725	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园2#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-9.06%
20726	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园2#配电站2#变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清	否	无	-0.25%
20727	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	绿园2#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-5.86%
20728	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线4#配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	5.89%
20729	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线4#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-0.18%
20730	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	日来线	日来线4#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-7.93%
20731	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉8#配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-9.35%
20732	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	华周甲线	金南路9#箱式配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	8.55%
20733	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	外冷线	民悦2#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	6.09%
20734	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚北线	雁南园中心配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	5.97%
20735	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	消防线	雁南园中心配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	7.92%
20736	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	金南路8#箱式配电站1#变压器	500	35.00	275.00	275.00	未进入负面清	否	无	2.79%
20737	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	南家线	南岭新城4#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	8.06%

20738	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	南家线	南岭新城4#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-3.80%
20739	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉2#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	9.30%
20740	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉2#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	2.44%
20741	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉2#配电站3#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	5.85%
20742	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚家线	大北小区7#亭3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	6.02%
20743	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉5#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-3.46%
20744	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉5#配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	1.88%
20745	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉5#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	3.73%
20746	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园7#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-1.05%
20747	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾1#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-8.89%
20748	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾1#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	5.88%
20749	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉7#配电站3#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-7.89%
20750	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉7#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-9.73%
20751	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾3#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-6.76%
20752	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	2.21%
20753	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉7#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	8.88%
20754	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	骏腾线	骏腾名苑1#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-0.64%
20755	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	骏腾线	骏腾名苑1#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	6.79%
20756	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉水线	龙畔金泉29#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-0.47%
20757	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚家线	大北小区4#亭1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	5.09%
20758	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	姚家线	大北小区4#亭2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-6.54%
20759	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾4#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-5.67%
20760	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	泉水线	龙畔金泉30#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	0.10%
20761	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐岛湖乙线	龙畔金泉31#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.43%
20762	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾4#配电站2#变压器	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清	否	无	-4.89%
20763	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园2#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-7.44%
20764	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和甲线	祥和花园2#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-9.03%
20765	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	祥和乙线	祥和花园3#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-7.36%
20766	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾8#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	2.85%
20767	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾8#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	0.15%
20768	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	运腾线	运腾8#配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	5.49%
20769	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉3#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-1.89%
20770	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	锦泉线	锦泉3#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	1.74%
20771	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城8#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	8.73%
20772	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城7#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-7.58%
20773	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	枫丹丽城7#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-1.47%
20774	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家6#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	9.12%
20775	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广乙线	锦泉22#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-0.24%
20776	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家15#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-8.80%
20777	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城9#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-2.46%
20778	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东山线	半岛欣座3#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-7.59%
20779	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	碧海线	佳地天成2#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	5.93%
20780	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	幸福线	幸福6#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-2.07%
20781	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城12#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	9.59%
20782	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	润泽线	润泽园1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-1.49%
20783	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳甲线	福佳新城19#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	7.35%

20784	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房3#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	9.32%
20785	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城3#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	6.81%
20786	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城5#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	5.03%
20787	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	公租线	泉水怡家7#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	3.46%
20788	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	福佳乙线	福佳新城15#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-8.16%
20789	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城18#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-2.25%
20790	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	龙泉乙线	阳光驿城4#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	2.01%
20791	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	欣家乙线	前关经济适用房7#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	9.41%
20792	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城10#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-9.44%
20793	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	金广甲线	枫丹丽城12#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-8.93%
20794	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	东山线	半岛欣座2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	3.44%
20795	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	前进线	俪湾海景4#配电站3#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	0.23%
20796	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城12#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-9.90%
20797	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城9#配电站3#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-1.08%
20798	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城11#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-5.60%
20799	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	棉福线	福佳新城11#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-1.08%
20800	甘井子区供电公司	66kV朱棋路变	盐福线	福佳新城10#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	2.23%
20801	甘井子区供电公司	66kV华南变	华能线	俪湾海景3#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-0.79%
20802	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城8#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	4.73%
20803	甘井子区供电公司	66kV华南变	日来线	润泽园8#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-0.51%
20804	甘井子区供电公司	66kV华南变	润泽线	润泽园4#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	2.29%
20805	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园5#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-9.22%
20806	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园3#配电站3#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	9.99%
20807	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园5#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	0.49%
20808	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城12#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	5.63%
20809	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	锦泉19#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-5.79%
20810	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园1#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	1.67%
20811	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园2#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	4.66%
20812	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园6#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-7.47%
20813	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐福线	福佳新城2#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-7.08%
20814	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园4#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-6.80%
20815	甘井子区供电公司	66kV华南变	华东线	华东1#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-4.11%
20816	甘井子区供电公司	66kV华南变	华东线	华东2#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	0.62%
20817	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	半岛欣座1#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-7.57%
20818	甘井子区供电公司	66kV华南变	棉福线	福佳新城13#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	7.57%
20819	甘井子区供电公司	66kV华南变	前进线	俪湾海景2#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	5.82%
20820	甘井子区供电公司	66kV华南变	民悦线	民悦1#配电站3#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-5.23%
20821	甘井子区供电公司	66kV华南变	日来线	润泽园5#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-5.26%
20822	甘井子区供电公司	66kV华南变	日来线	润泽园2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	4.31%
20823	甘井子区供电公司	66kV华南变	润泽线	润泽园9#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-9.25%
20824	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家4#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.00%
20825	甘井子区供电公司	66kV华南变	尚品线	金地艺境4#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-0.25%
20826	甘井子区供电公司	66kV华南变	日来线	润泽园2#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-5.11%
20827	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家11#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	2.76%
20828	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家12#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-0.44%
20829	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城15#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-6.38%

20830	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城17#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-7.97%
20831	甘井子区供电公司	66kV华南变	光彩线	红枫园3#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	0.71%
20832	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城19#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-4.27%
20833	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳乙线	福佳新城20#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-7.60%
20834	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房3#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	1.10%
20835	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房7#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-4.81%
20836	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	锦泉20#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	4.84%
20837	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房10#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	1.00%
20838	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房5#配电站3#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-8.46%
20839	甘井子区供电公司	66kV华南变	棉福线	福佳新城7#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-4.00%
20840	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳甲线	福佳新城14#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-3.21%
20841	甘井子区供电公司	66kV华南变	金水线	红枫园1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-7.40%
20842	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家9#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-9.65%
20843	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家5#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-6.08%
20844	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园3#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	4.85%
20845	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园1#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	4.40%
20846	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家9#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	8.04%
20847	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家14#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	3.49%
20848	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园2#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-5.57%
20849	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家16#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-1.56%
20850	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳甲线	福佳新城19#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	2.67%
20851	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳乙线	福佳新城15#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	3.16%
20852	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳乙线	福佳新城20#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	7.51%
20853	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城8#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	7.78%
20854	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家甲线	经济适用房2#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-1.83%
20855	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城16#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	1.24%
20856	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家5#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	2.11%
20857	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	4.86%
20858	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	枫丹丽城16#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	4.24%
20859	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	锦泉22#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-1.08%
20860	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城2#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-7.87%
20861	甘井子区供电公司	66kV华南变	福佳甲线	福佳新城16#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	4.45%
20862	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城14#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	5.29%
20863	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉乙线	阳光驿城6#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	8.75%
20864	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家甲线	前关经济适用房1#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	2.46%
20865	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家甲线	前关经济适用房2#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-2.49%
20866	甘井子区供电公司	66kV华南变	欣家乙线	前关经济适用房5#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	3.41%
20867	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	锦泉20#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	9.00%
20868	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖乙线	盐岛湖7#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	0.70%
20869	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐1#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	8.76%
20870	甘井子区供电公司	66kV华南变	科技线	龙畔金泉24#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-5.45%
20871	甘井子区供电公司	66kV华南变	宋家线	丽水豪庭3#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	1.85%
20872	甘井子区供电公司	66kV华南变	元宝线	甘供开关厂箱变变压器	500	41.00	245.00	245.00	未进入负面清	否	无	7.00%
20873	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园4#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	9.98%
20874	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园6#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	1.98%
20875	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广甲线	锦泉21#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	9.34%

20876	甘井子区供电公司	66kV华南变	雁山线	福泊园3#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	9.85%
20877	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖乙线	锦泉24#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	7.28%
20878	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐1#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-2.37%
20879	甘井子区供电公司	66kV华南变	锦泉线	锦泉15#配电站104开关柜2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	3.97%
20880	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐19#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	0.24%
20881	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖甲线	泉水33#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-5.21%
20882	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城13#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-7.13%
20883	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	泉水怡家11#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	3.80%
20884	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖甲线	锦泉23#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	1.66%
20885	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖甲线	锦泉23#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	5.23%
20886	甘井子区供电公司	66kV华南变	华东线	华东3#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-0.37%
20887	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐福线	福佳新城6#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-0.94%
20888	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐福线	福佳新城6#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-0.35%
20889	甘井子区供电公司	66kV华南变	棉福线	福佳新城5#配电站3#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-8.80%
20890	甘井子区供电公司	66kV华南变	冷库线	丽水豪庭4#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	3.12%
20891	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉22#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	9.75%
20892	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城14#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-4.09%
20893	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉21#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	4.58%
20894	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城11#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	7.79%
20895	甘井子区供电公司	66kV华南变	锦泉线	锦泉13#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-6.20%
20896	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城15#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-6.42%
20897	甘井子区供电公司	66kV华南变	华东线	华东3#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-2.49%
20898	甘井子区供电公司	66kV华南变	金广乙线	枫丹丽城15#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	8.04%
20899	甘井子区供电公司	66kV华南变	锦泉线	锦泉9#配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	4.18%
20900	甘井子区供电公司	66kV华南变	锦泉线	锦泉10#配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	3.09%
20901	甘井子区供电公司	66kV华南变	光彩线	红枫园2#配电站1#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	0.85%
20902	甘井子区供电公司	66kV华南变	姚北线	雁南园1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	0.34%
20903	甘井子区供电公司	66kV华南变	姚北线	雁南园1#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-0.84%
20904	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙水甲线	钰桥3#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	2.08%
20905	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖甲线	盐岛湖6#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	2.19%
20906	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐4#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-0.20%
20907	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐4#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	4.16%
20908	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐5#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	5.71%
20909	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐17#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	7.39%
20910	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐18#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	1.01%
20911	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐15#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	2.15%
20912	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐15#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	6.36%
20913	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐8#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	3.86%
20914	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐7#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	5.22%
20915	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐19#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-2.64%
20916	甘井子区供电公司	66kV华南变	公租线	欧尚4#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	7.24%
20917	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐6#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-7.95%
20918	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐11#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	5.08%
20919	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐7#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-1.72%
20920	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐6#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	7.44%
20921	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐11#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-5.09%

20922	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐10#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-1.27%
20923	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐12#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	0.10%
20924	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐8#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-2.46%
20925	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐10#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-1.05%
20926	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐13#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-3.83%
20927	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐12#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	5.62%
20928	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐16#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	0.95%
20929	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐17#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	3.35%
20930	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐9#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	1.45%
20931	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐9#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-1.12%
20932	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖乙线	盐岛湖7#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	8.76%
20933	甘井子区供电公司	66kV华南变	盐岛湖乙线	盐岛湖7#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-1.66%
20934	甘井子区供电公司	66kV华南变	宋家线	俚水豪庭2#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-4.15%
20935	甘井子区供电公司	66kV华南变	元宝线	悦湾园10KV配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-7.10%
20936	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐5#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-2.01%
20937	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	7.80%
20938	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-4.70%
20939	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	5.78%
20940	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐18#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-8.22%
20941	甘井子区供电公司	66kV华南变	东山线	前盐16#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	7.17%
20942	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐3#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	7.69%
20943	甘井子区供电公司	66kV华南变	前盐线	前盐13#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-1.72%
20944	甘井子区供电公司	66kV华南变	光彩线	红枫园3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	2.29%
20945	甘井子区供电公司	66kV华南变	光彩线	红枫园2#配电站2#变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	1.83%
20946	甘井子区供电公司	66kV华南变	岚岭线	鹏辉新天居9#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	7.92%
20947	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉21#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	5.74%
20948	甘井子区供电公司	66kV华南变	岚岭线	鹏辉新天居7#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-4.81%
20949	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙水甲线	幸福1#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-9.76%
20950	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉23#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-9.59%
20951	甘井子区供电公司	66kV华南变	龙泉甲线	龙畔金泉23#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	9.85%
20952	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙泉甲线	龙畔金泉22#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-0.07%
20953	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙泉甲线	龙畔金泉27#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	7.35%
20954	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖6#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	3.53%
20955	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖5#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	6.66%
20956	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖5#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-1.95%
20957	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖3#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-7.71%
20958	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖6#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	8.26%
20959	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖3#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	4.20%
20960	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	盐岛湖5#配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	0.12%
20961	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福7#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	4.90%
20962	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖2#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	4.69%
20963	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖2#配电站3#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-7.06%
20964	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福1#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-1.55%
20965	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福3#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	1.54%
20966	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福5#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-5.55%
20967	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖2#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	5.25%

20968	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福3#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	0.79%
20969	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖1#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-3.33%
20970	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福5#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	7.64%
20971	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖1#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	2.26%
20972	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	泉水线	泉水1#箱式配电站1#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-2.02%
20973	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	棉福线	福佳新城5#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	1.94%
20974	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福5#配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	2.38%
20975	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居6#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	1.06%
20976	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居8#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	6.34%
20977	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居8#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	6.26%
20978	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉25#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-0.55%
20979	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉25#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	0.51%
20980	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉26#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-4.16%
20981	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉24#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-2.30%
20982	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	3.80%
20983	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福2#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	0.37%
20984	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福2#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-2.98%
20985	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福4#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-6.76%
20986	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福4#配电站3#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	8.28%
20987	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉20#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-8.20%
20988	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉28#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-1.17%
20989	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉28#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-0.20%
20990	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	幸福1#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-4.79%
20991	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福8#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	7.37%
20992	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	幸福8#配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-8.63%
20993	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	双山线	云岭北园2#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-9.75%
20994	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	锦泉18#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-8.82%
20995	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	锦泉3#中心配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	3.47%
20996	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	锦泉18#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-7.79%
20997	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	锦泉3#中心配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-0.99%
20998	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金水线	红枫园1#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	9.52%
20999	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水32#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	0.65%
21000	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水33#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-9.93%
21001	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水40#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	9.09%
21002	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水45#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	7.29%
21003	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水32#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-4.01%
21004	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水38#配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-7.39%
21005	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水39#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	8.77%
21006	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水43#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-7.96%
21007	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水38#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	8.22%
21008	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水41#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-5.99%
21009	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水43#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-6.20%
21010	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水47#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-3.61%
21011	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖4#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	7.59%
21012	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖4#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	9.28%
21013	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	盐岛湖4#配电站3#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	3.25%

21014	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水35#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	5.52%
21015	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水40#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	3.30%
21016	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水38#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-5.43%
21017	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水47#配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-1.84%
21018	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水32#配电站3#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	7.34%
21019	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水37#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-5.84%
21020	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水39#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-8.82%
21021	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水45#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-6.79%
21022	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水36#配电站3#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-7.52%
21023	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水34#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	1.45%
21024	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水34#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	3.10%
21025	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水35#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	6.86%
21026	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水36#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	7.89%
21027	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	泉水36#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-8.22%
21028	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水41#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	2.54%
21029	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖甲线	泉水37#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-0.59%
21030	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉13#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	1.60%
21031	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾2#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	9.97%
21032	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	远洋自然2#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-9.56%
21033	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	钰桥2#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-6.91%
21034	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	钰桥2#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-4.83%
21035	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚1#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-3.14%
21036	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	枫丹丽城11#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-7.96%
21037	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	枫丹丽城14#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	1.16%
21038	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉12#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	4.06%
21039	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉12#配电站3#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-4.87%
21040	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城6#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	0.23%
21041	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城8#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-6.22%
21042	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	鑫汇茗苑1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.22%
21043	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	前盐线	前盐5#配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	7.53%
21044	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	时代线	电业局车管处箱变1#变压器	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-3.20%
21045	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城8#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-6.46%
21046	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	枫丹丽城13#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-0.28%
21047	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	姚家线	大北小区4#亭3#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-1.14%
21048	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉10#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-0.33%
21049	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉9#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-9.01%
21050	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉11#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	1.95%
21051	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-5.22%
21052	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	前盐线	前盐9#配电站3#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	6.39%
21053	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广乙线	枫丹丽城9#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-2.13%
21054	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城11#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-1.32%
21055	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城3#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-0.31%
21056	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉10#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-8.48%
21057	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉11#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-9.96%
21058	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉11#配电站3#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	0.86%
21059	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉13#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	3.33%

21060	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	钰桥4#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	7.08%
21061	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐岛湖乙线	锦泉24#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-9.07%
21062	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉1#中心配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-1.81%
21063	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	前盐线	前盐15#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-3.36%
21064	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	泉水怡家17#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	7.47%
21065	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙泉乙线	阳光驿城16#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-7.25%
21066	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	钰桥5#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	4.07%
21067	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	元宝线	悦湾园10KV配电站3#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	6.20%
21068	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾1#箱式变电站1#变压器	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清	否	无	-7.91%
21069	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙泉乙线	阳光驿城18#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-3.74%
21070	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居4#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-6.40%
21071	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城6#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	1.55%
21072	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居2#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	8.67%
21073	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	鹏辉新天居6#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	9.49%
21074	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉2#中心配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-0.32%
21075	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉3#配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-0.30%
21076	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉1#中心配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-7.57%
21077	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	阳光驿城16#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-8.05%
21078	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾6#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-3.93%
21079	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐丰线	三合庭苑2#配电站1#配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-2.08%
21080	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐丰线	三合庭苑#1配电站1#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	4.32%
21081	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	盐丰线	三合庭苑#1配电站2#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	2.93%
21082	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	枫丹丽城4#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	7.84%
21083	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	金广甲线	枫丹丽城4#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	0.99%
21084	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	科技线	龙畔金泉19#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	2.13%
21085	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾2#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	4.47%
21086	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾7#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-3.94%
21087	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉12#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-8.84%
21088	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	锦泉线	锦泉9#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-0.08%
21089	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	颐泊湾3#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	2.46%
21090	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	大连湾线	颐泊湾1#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	9.33%
21091	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	大连湾线	颐泊湾2#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-6.00%
21092	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境5#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-1.38%
21093	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境7#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	8.16%
21094	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	双山线	云岭北园3#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	3.33%
21095	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	宋家线	丽水豪庭2#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-3.26%
21096	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	水文线	云岭北园1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-3.71%
21097	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	运腾7#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	8.87%
21098	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	千心乙线	金南路4#箱式配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-3.06%
21099	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	鑫汇茗苑1#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	7.40%
21100	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境6#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	6.70%
21101	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境6#配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-1.06%
21102	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	宋家线	丽湾海景花园1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-7.23%
21103	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园2#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-8.55%
21104	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	颐泊湾4#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	7.11%
21105	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	山东线	天津物业15#箱式配电站103变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	0.01%

21106	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分5右1#箱变1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	9.92%
21107	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	联干23左1促进小区2#(公)箱变1#变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-6.17%
21108	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园2#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	7.19%
21109	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园2#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-5.34%
21110	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境5#配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-1.22%
21111	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	钰桥1#中心配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	8.08%
21112	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	幸福线	钰桥1#中心配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-7.20%
21113	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚4#配电站1#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-0.59%
21114	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	元宝线	悦湾园10KV配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	7.91%
21115	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	宋家线	丽湾海景花园中心1#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	9.56%
21116	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	宋家线	丽湾海景花园中心1#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	4.00%
21117	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚1#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-2.92%
21118	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	龙水甲线	钰桥5#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.86%
21119	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	南家线	南岭新城11#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-1.23%
21120	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	消防线	雁南园3#箱式配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	9.65%
21121	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	消防线	雁南园4#箱式配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	7.69%
21122	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	运腾线	远洋自然2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	5.27%
21123	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	山东线	天洋物业24#箱式配电站103变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-4.77%
21124	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚3#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	6.45%
21125	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境7#配电站1#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	3.22%
21126	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园中心1#配电站3#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-4.37%
21127	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	丽湾海景花园中心1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-8.01%
21128	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚2#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	8.93%
21129	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚2#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-5.25%
21130	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	大连湾线	颐泊湾1#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	5.24%
21131	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚3#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-5.05%
21132	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	公租线	欧尚3#配电站3#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	7.28%
21133	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	大连湾线	颐泊湾2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-8.17%
21134	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	颐泊湾3#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-4.97%
21135	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	冷库线	颐泊湾4#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-3.43%
21136	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境B区4#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	4.43%
21137	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	水文线	云岭北园1#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-4.53%
21138	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	双山线	云岭北园3#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	7.45%
21139	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境B区5#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	7.98%
21140	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境B区4#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-2.62%
21141	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	尚品线	金地艺境B区5#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-3.95%
21142	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	双山线	云岭北园2#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	9.63%
21143	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#1配电站1#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-2.13%
21144	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#1配电站2#配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	7.32%
21145	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#2配电站1#配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	8.30%
21146	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#2配电站2#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	8.74%
21147	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#3配电站1#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	2.18%
21148	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#3配电站2#配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-1.49%
21149	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#4配电站1#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-1.10%
21150	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#4配电站2#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.37%
21151	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#5配电站1#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-2.16%

21152	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华材线	红星美凯龙#5配电站2#配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	5.13%
21153	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#6配电站1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-3.66%
21154	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	美凯乙线	红星美凯龙#6配电站2#配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-4.00%
21155	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	集美线	美辰香醍#1配电站1#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-0.84%
21156	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醍#2配电站1#配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-8.44%
21157	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醍#2配电站2#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-3.73%
21158	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醍#4配电站1#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-2.88%
21159	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醍#4配电站2#配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	2.44%
21160	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	华大乙线	美辰香醍#2配电站3#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	8.22%
21161	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境B区6#配电站1#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-1.74%
21162	甘井子区供电公司	66kV龙泉变	廉租线	金地艺境B区6#配电站2#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-0.52%
21163	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大北线	大北小区3#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	0.16%
21164	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚家线	大北小区5#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-9.13%
21165	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚家线	大北小区5#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	3.12%
21166	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚家线	大北小区5#配电站3#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-7.63%
21167	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路15#配电站1#变压器	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	0.19%
21168	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路16#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-8.19%
21169	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路16#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-5.18%
21170	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	岚岭线	鹏辉新天居7#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	3.11%
21171	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	岚岭线	鹏辉新天居9#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	4.81%
21172	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐14#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-8.36%
21173	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐14#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-7.82%
21174	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	北市五支1#箱变1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-6.83%
21175	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	外冷线	甘供94#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-5.93%
21176	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	建材2#箱式配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-8.32%
21177	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	建材3#箱式配电站1#变压器	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-6.93%
21178	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关1#配电站103间隔配电变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-5.90%
21179	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关1#配电站104间隔配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-1.87%
21180	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关1#配电站105间隔配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	3.35%
21181	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	恒圣2#箱式变电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	1.02%
21182	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关2#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-4.15%
21183	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关2#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	6.35%
21184	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关4#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-6.42%
21185	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关4#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.07%
21186	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关4#配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-1.86%
21187	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关6#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-1.75%
21188	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关6#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	8.20%
21189	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐2#配电站105配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-8.52%
21190	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐4#配电站105配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-9.07%
21191	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关7#配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-7.71%
21192	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关7#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	2.49%
21193	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关7#配电站3#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	7.12%
21194	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	前盐线	前盐6#配电站105配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-2.85%
21195	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐8#配电站105配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	1.36%
21196	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东山线	前盐18#配电站105配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-2.27%
21197	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-10.00%

21198	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家1#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	4.53%
21199	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-3.56%
21200	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家2#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-2.07%
21201	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家3#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-7.86%
21202	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家3#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-3.92%
21203	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家3#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	7.08%
21204	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	金地艺境B区1#号配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	3.93%
21205	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	金地艺境B区1#号配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	5.40%
21206	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	金地艺境B区2#配电站1#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-8.09%
21207	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	金地艺境B区2#配电站2#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	2.24%
21208	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉11#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-1.46%
21209	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉11#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	0.55%
21210	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉10#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	7.66%
21211	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉10#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	7.56%
21212	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉9#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-7.63%
21213	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉9#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	5.69%
21214	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉8#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-7.76%
21215	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉8#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-8.82%
21216	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉13#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	9.63%
21217	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉13#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-4.09%
21218	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉17#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-8.62%
21219	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉17#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	9.24%
21220	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉16#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-6.62%
21221	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉16#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	9.73%
21222	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉14#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	3.85%
21223	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉14#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-3.40%
21224	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-9.23%
21225	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉1#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	4.81%
21226	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉3#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-9.55%
21227	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉3#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	8.19%
21228	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉5#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.79%
21229	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉5#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	0.84%
21230	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	甘供67#配变站1#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	8.38%
21231	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	甘供67#配变站2#配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	6.98%
21232	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉18#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	4.06%
21233	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉18#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-2.08%
21234	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉4#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	1.21%
21235	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉4#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-5.16%
21236	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉12#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-1.56%
21237	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉12#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	6.59%
21238	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	甘供91#亭1#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-3.82%
21239	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	甘供91#亭2#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	8.52%
21240	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	恒圣1#箱式变电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-3.84%
21241	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	泉水线	泉华1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-1.37%
21242	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	泉水线	泉华支6左1#箱式配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	0.92%
21243	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	泉水线	泉水5#箱式变电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-0.30%

21244	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	天城线	钻石湾10号配电站3#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	2.24%
21245	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	天城线	钻石湾10号配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-3.71%
21246	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	天城线	钻石湾10号配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-6.96%
21247	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	运腾线	运腾6#配电站3#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	8.56%
21248	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关中心配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.05%
21249	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关中心配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-4.26%
21250	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关中心配电站3#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-4.16%
21251	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关8#配电站3#变压器	500	25.00	325.00	325.00	未进入负面清	否	无	6.59%
21252	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关8#配电站2#变压器	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清	否	无	7.95%
21253	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关8#配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	6.93%
21254	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉14#配电站3#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	4.03%
21255	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉1#配电站3#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-5.19%
21256	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉2#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	1.90%
21257	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	8.27%
21258	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉2#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	7.19%
21259	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙新线	龙畔金泉3#配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	6.55%
21260	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉4#配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-3.56%
21261	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋中甲线	中华城#3配电站1#配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-2.43%
21262	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋中甲线	中华城#3配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-3.04%
21263	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱华线	中华城#4配电站1#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-7.66%
21264	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱华线	中华城#4配电站2#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-9.35%
21265	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉6#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	2.82%
21266	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉6#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	8.34%
21267	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉7#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	3.11%
21268	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉7#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	6.49%
21269	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉15#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	1.91%
21270	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉15#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-6.53%
21271	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	111#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-6.24%
21272	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	111#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-1.67%
21273	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	北市线	117#亭1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	7.63%
21274	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	运腾线	远洋自然2#配电站3#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-2.72%
21275	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东北线	102#亭2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	3.66%
21276	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	东北线	102#亭1#变压器	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清	否	无	-6.33%
21277	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	2#箱式开关站1#箱式配电站间隔配电变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-0.26%
21278	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	五支2#箱式开关站2#箱式变电站配电变	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清	否	无	0.63%
21279	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关3#配电站3#配电变压器	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清	否	无	-7.81%
21280	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关3#配电站2#配电变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	4.67%
21281	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关3#配电站1#配电变压器	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清	否	无	0.32%
21282	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	九西区2#箱变1#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-8.08%
21283	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	甘供77#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	3.78%
21284	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	120#亭配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-9.37%
21285	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	120#亭配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-7.80%
21286	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	120#亭配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	1.51%
21287	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	北市线	圣泰小区118#配电站3#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	7.26%
21288	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	北市线	圣泰小区118#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	4.94%
21289	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	北市线	圣泰小区118#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-4.32%

21290	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万福2#配电站1#变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	2.08%
21291	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南乙线	大电物业华龙街101变压器	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	3.31%
21292	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	连门小区1#箱式变电站间隔1#配电变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	6.05%
21293	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	红嘴线	伟恒理想居1#箱变1#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-4.21%
21294	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	84#箱式配电站1#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-4.78%
21295	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	84#箱式配电站2#配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-8.26%
21296	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	益丰乾城2号配电站1#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-1.13%
21297	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	益丰乾城2号配电站2#配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-1.03%
21298	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	连门小区2#箱式变电站间隔1#配电变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-5.62%
21299	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	煤气线	福居1#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-2.06%
21300	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	煤气线	福居1#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-3.23%
21301	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	冷冻线	甘供85#亭2#配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-8.75%
21302	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	冷冻线	甘供85#亭3#配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	0.59%
21303	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	时代线	金龙路1#箱式变电站间隔1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	8.55%
21304	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	锦泉线	锦泉2#中心配电站3#配电变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	-2.99%
21305	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	矿北甲线	矿北15#配电站103配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-7.64%
21306	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	矿北甲线	矿北15#配电站104配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	0.04%
21307	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	矿北甲线	矿北15#配电站105配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-0.74%
21308	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙江线	天洋物业28#箱式配电站变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-5.78%
21309	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙江线	天洋物业29#箱式配电站变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	1.26%
21310	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	泉水线	泉支6左2#箱式配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-0.12%
21311	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关5#配电室3#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.08%
21312	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关5#配电室2#配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	7.00%
21313	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	关岛线	前关5#配电室1#配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	6.13%
21314	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	山东线	天洋物业20#箱式配电站变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	8.58%
21315	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城2#配电站1#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	0.80%
21316	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城2#配电站2#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	3.37%
21317	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城3#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-5.72%
21318	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城3#配电站2#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-0.58%
21319	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城3#配电站3#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	0.86%
21320	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	山东线	天洋物业22#箱式配电站配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-6.18%
21321	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	亲情园1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.72%
21322	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	秦岭线	亲情园1#配电1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-1.95%
21323	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城4#配电站1#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-3.29%
21324	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城4#配电站2#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	0.43%
21325	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	阳光新城4#配电站3#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-0.81%
21326	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城5#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-6.83%
21327	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城5#配电站2#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-3.50%
21328	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	尚品线	阳光新城5#配电站3#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	5.57%
21329	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	北亚1#箱式变电站1#变压器间隔配	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	3.72%
21330	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#1配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	4.85%
21331	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#1配电站2#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-3.99%
21332	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#2配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	6.78%
21333	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#2配电站2#配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-0.93%
21334	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山4#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	6.87%
21335	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	促进乙线	万科蓝山4#配电站1#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	6.70%

21336	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	山东线	天洋物业23#箱式配电站103配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	6.63%
21337	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	北亚2#)箱式变电站1#变压器间隔配	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	6.73%
21338	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	下沟线	金地檀溪#3配电站103配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-2.31%
21339	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	下沟线	金地檀溪#3配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-7.10%
21340	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#4配电站1#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	7.35%
21341	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#4配电站2#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-3.53%
21342	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	下沟线	金地檀溪#6配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	9.11%
21343	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	下沟线	金地檀溪#6配电站2#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-8.17%
21344	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#5配电站1#	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-2.72%
21345	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪#5配电站2#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-2.08%
21346	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	商城花园5#箱式变电站变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	9.95%
21347	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	北亚4#箱式变电站变压器	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清	否	无	3.56%
21348	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	天洋物业31#箱式配电站103间隔变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	0.99%
21349	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园分10左1右1#箱变1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	0.55%
21350	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	钢丝线	红嘴子17左2右1#箱1#变压器	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清	否	无	-4.54%
21351	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	华南东区1#箱式变电站变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-2.18%
21352	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	华南东区2#箱式变电站变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	5.65%
21353	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	中华线	华南东区3#箱式变电站变压器	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清	否	无	3.76%
21354	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华周乙线	华南西区1#箱式变电站变压器	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
21355	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千心乙线	商业街5#箱101配电变压器	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	9.44%
21356	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	光明路3#箱1#配电变压器	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清	否	无	-4.73%
21357	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	天城线	青秀蓝湾5#配电站102配电变压器	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清	否	无	-3.99%
21358	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑2#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-4.97%
21359	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑3#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-2.04%
21360	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑3#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-7.78%
21361	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	万福2#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	2.61%
21362	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	集美线	美辰香醍3#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-7.90%
21363	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	集美线	美辰香醍3#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-8.32%
21364	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	千山线	龙畔金泉6#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-0.10%
21365	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	姚北线	姚北线131#间隔101变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-5.96%
21366	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	红卫线	甘井子干123右1#2#箱变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	7.20%
21367	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	峨眉线	叁玖家园1号配电站1号变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-8.69%
21368	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	峨眉线	叁玖家园1号配电站2号变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	-1.81%
21369	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙江线	叁玖家园2号配电站1号变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-2.62%
21370	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙江线	叁玖家园2号配电站2号变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	5.99%
21371	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	南关岭线	水文线1#环网箱3箱	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-4.48%
21372	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	碧海人家1#箱变1#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-5.27%
21373	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	外冷线	建材二分7#箱103配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	7.39%
21374	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑4#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-8.35%
21375	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	自然线	沿海鉴筑4#配电站2#变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-9.91%
21376	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华大甲线	六一支5#箱103配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	0.74%
21377	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路15#配电站3#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	5.06%
21378	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	鹿港小镇3#配电站1#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-6.48%
21379	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	鹿港小镇3#配电站2#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	5.89%
21380	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑#2配电站2#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-1.38%
21381	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑#3配电站1#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-9.92%

21382	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑#3配电站2#配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	6.80%
21383	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑4#配电站1#配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-3.92%
21384	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑4#配电站2#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-4.05%
21385	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑5#配电站1#配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	7.57%
21386	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑5#配电站2#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-5.00%
21387	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑6#配电站1#配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	2.43%
21388	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑6#配电站2#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-9.95%
21389	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑7#配电站1#配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-0.34%
21390	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	三合庭苑7#配电站2#配电变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	1.46%
21391	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑8#配电站1#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-7.77%
21392	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	三合庭苑8#配电站2#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	5.96%
21393	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	雁山线	鹿港小镇1#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	7.40%
21394	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	雁山线	鹿港小镇1#配电站2#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	7.29%
21395	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	雁山线	鹿港小镇2#配电站2#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-3.98%
21396	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	雁山线	鹿港小镇2#配电站1#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-4.01%
21397	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾1#配电站1#配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	5.91%
21398	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾1#配电站2#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-5.60%
21399	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾2#配电站1#配电变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	0.85%
21400	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾2#配电站2#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	9.96%
21401	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾3#配电站1#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-1.42%
21402	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾3#配电站2#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-7.86%
21403	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	军悦湾3#配电站3#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-7.39%
21404	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋中甲线	中华城#1配电站1#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	9.37%
21405	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋中甲线	中华城#1配电站2#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	3.96%
21406	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱华线	中华城#2配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-2.70%
21407	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱华线	中华城#2配电站2#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-3.70%
21408	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	海洋线	交支2#箱式开关站104箱式配电站1#变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	6.17%
21409	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪7#配电站1#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-0.95%
21410	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	龙水乙线	金地檀溪7#配电站2#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-2.57%
21411	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家甲线	檀境1#配电站1#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	9.56%
21412	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家甲线	檀境1#配电站2#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	5.94%
21413	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家甲线	檀境2#配电站1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	8.38%
21414	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家甲线	檀境2#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	1.70%
21415	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家乙线	檀境3#配电站1#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-0.19%
21416	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	欣家乙线	檀境3#配电站2#配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	1.70%
21417	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	新都会1#配电站1#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-2.08%
21418	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	新都会1#配电站2#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	7.90%
21419	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	新都会2#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-3.24%
21420	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	新都会2#配电站2#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-4.98%
21421	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋海乙线	新都会3#配电站1#配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	8.32%
21422	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋海乙线	新都会3#配电站2#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-3.78%
21423	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	大连湾线	辽渔子校箱式配电站103配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	9.74%
21424	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	于华线	东电二公司1#箱式配电站1#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	9.39%
21425	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	于华线	东电二公司2#箱式配电站1#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	2.37%
21426	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	华能线	辽渔西技校家属箱式配电站#配	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	9.47%
21427	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城1#配电站1#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	5.83%

21428	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城1#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	4.66%
21429	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后自线	金地自在城2#配电站1#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	6.35%
21430	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后自线	金地自在城2#配电站2#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	1.10%
21431	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	前进线	渔元宝山3#箱式配电站103配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-0.75%
21432	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	前进线	渔元宝山4#箱式配电站103配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	0.30%
21433	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	和尚岛线	渔元宝山1#箱式配电站103配电变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-5.82%
21434	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	和尚岛线	渔元宝山2#箱式配电站103配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-2.34%
21435	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	元宝山3#配电站1#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-1.80%
21436	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	元宝线	元宝山3#配电站2#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-1.68%
21437	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城3#配电站1#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	8.60%
21438	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城3#配电站2#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-3.19%
21439	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城4#配电站1#配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	2.92%
21440	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	廉租线	金地自在城4#配电站2#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	4.88%
21441	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后自线	金地自在城5#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-1.39%
21442	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后自线	金地自在城5#配电站2#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	7.08%
21443	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	金水线	3#箱式开关站左1箱式配电站103配电变	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	3.32%
21444	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆1#配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	1.42%
21445	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆1#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	1.16%
21446	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆1#配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-8.83%
21447	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋锦线	万锦公馆2#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	3.63%
21448	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋锦线	万锦公馆2#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-3.19%
21449	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	海德公园3#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-0.78%
21450	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	海德公园3#配电站2#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-0.62%
21451	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋海乙线	海德公园4#配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	9.53%
21452	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋海乙线	海德公园4#配电站2#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-1.65%
21453	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	海德公园5#配电站1#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	4.61%
21454	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱新线	海德公园5#配电站2#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	8.57%
21455	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋锦线	万锦公馆5#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-0.70%
21456	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆3#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-4.32%
21457	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆3#配电站2#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	5.61%
21458	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆4#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-9.66%
21459	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆4#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	2.27%
21460	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱锦线	万锦公馆4#配电站3#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-1.04%
21461	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋锦线	万锦公馆5#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	8.24%
21462	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会1#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	1.77%
21463	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会1#配电站2#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-7.86%
21464	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会2#配电站1#配电变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	-2.15%
21465	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会2#配电站2#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-5.69%
21466	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会2#配电站3#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	0.18%
21467	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋翡线	翡翠都会3#配电站1#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-2.51%
21468	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋翡线	翡翠都会3#配电站2#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	1.77%
21469	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会4#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	1.71%
21470	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会4#配电站2#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	1.81%
21471	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋翡线	翡翠都会5#配电站1#配电变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	-5.93%
21472	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋翡线	翡翠都会5#配电站2#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-2.50%
21473	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋翡线	翡翠都会7#配电站1#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-6.75%

21474	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	棋翡线	翡翠都会7#配电站2#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	1.42%
21475	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会6#配电站1#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-5.81%
21476	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会6#配电站2#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	3.13%
21477	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	朱翡线	翡翠都会6#配电站3#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	5.28%
21478	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	益丰乾城5#配电站1#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-8.26%
21479	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	益丰乾城5#配电站2#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-5.72%
21480	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	盐丰线	益丰乾城5#配电站3#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	3.15%
21481	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	益丰乾城6#配电站1#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	2.06%
21482	甘井子区供电公司	66kV红嘴子变	后三乙线	益丰乾城6#配电站2#配电变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	1.10%
21483	甘井子区供电公司	66kV友谊变	盐丰线	益丰乾城7#配电站1#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
21484	甘井子区供电公司	66kV友谊变	盐丰线	益丰乾城7#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-2.09%
21485	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后三乙线	益丰乾城8#配电站2#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-6.30%
21486	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后三乙线	益丰乾城8#配电站1#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-3.86%
21487	甘井子区供电公司	66kV友谊变	盐丰线	益丰乾城9#配电站1#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-6.28%
21488	甘井子区供电公司	66kV友谊变	盐丰线	益丰乾城9#配电站2#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	5.26%
21489	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后三乙线	益丰乾城10#配电站1#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-8.89%
21490	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后三乙线	益丰乾城10#配电站2#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-8.18%
21491	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后三乙线	益丰乾城10#配电站3#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	9.86%
21492	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园3#配电站1#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	2.62%
21493	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园3#配电站2#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-3.64%
21494	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园3#配电站3#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-3.21%
21495	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园4#配电站1#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-1.77%
21496	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园4#配电站2#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	0.47%
21497	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园4#配电站3#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-6.92%
21498	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园5#配电站1#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-9.47%
21499	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园5#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	3.31%
21500	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园6#配电站1#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-3.54%
21501	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园6#配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	1.95%
21502	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园7#配电站1#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	4.91%
21503	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园7#配电站2#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	0.75%
21504	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园7#配电站3#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-2.15%
21505	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园8#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	2.21%
21506	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园8#配电站2#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-0.09%
21507	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明甲线	宇圣明苑1#配电站1#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	3.77%
21508	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明甲线	宇圣明苑1#配电站2#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	8.78%
21509	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明甲线	宇圣明苑2#配电站1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-6.87%
21510	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明甲线	宇圣明苑2#配电站2#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	7.96%
21511	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明乙线	宇圣明苑3#配电站1#配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-1.05%
21512	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明乙线	宇圣明苑3#配电站2#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-0.01%
21513	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明甲线	宇圣明苑4#配电站1#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	8.52%
21514	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明甲线	宇圣明苑4#配电站2#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-6.56%
21515	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明乙线	宇圣明苑5#配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-6.00%
21516	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于明乙线	宇圣明苑5#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	5.51%
21517	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱锦线	万锦公馆11#配电站1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	2.91%
21518	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱锦线	万锦公馆11#配电站2#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-5.05%
21519	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋锦线	万锦公馆12#配电站1#配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-5.93%

21520	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋锦线	万锦公馆12#配电站2#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-1.04%
21521	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱锦线	万锦公馆13#配电站1#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-6.05%
21522	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱锦线	万锦公馆13#配电站2#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	7.08%
21523	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋锦线	万锦公馆14#配电站1#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	9.58%
21524	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋锦线	万锦公馆14#配电站2#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-2.00%
21525	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱锦线	万锦公馆15#配电站1#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	4.16%
21526	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱锦线	万锦公馆15#配电站2#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	2.12%
21527	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋锦线	万锦公馆16#配电站1#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	8.56%
21528	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋锦线	万锦公馆16#配电站2#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-5.48%
21529	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城1#配电站1#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-0.82%
21530	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城1#配电站2#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	7.21%
21531	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城3#配电站1#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	4.50%
21532	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城3#配电站2#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	0.82%
21533	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城2#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	0.81%
21534	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城2#配电站2#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-1.52%
21535	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城4#配电站1#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-6.01%
21536	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城4#配电站2#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	8.67%
21537	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城5#配电站1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-0.58%
21538	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城5#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	2.62%
21539	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城5#配电站3#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-7.34%
21540	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城6#配电站1#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-8.45%
21541	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城6#配电站2#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-7.27%
21542	甘井子区供电公司	66kV友谊变	金水线	红枫园4#配电站1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-0.31%
21543	甘井子区供电公司	66kV友谊变	金水线	红枫园4#配电站2#配电变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	3.07%
21544	甘井子区供电公司	66kV友谊变	金水线	红枫园4#配电站3#配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	9.90%
21545	甘井子区供电公司	66kV友谊变	光彩线	红枫园5#配电站1#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	1.14%
21546	甘井子区供电公司	66kV友谊变	光彩线	红枫园5#配电站2#配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	2.44%
21547	甘井子区供电公司	66kV友谊变	光彩线	红枫园5#配电站3#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-5.35%
21548	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城7#配电站1#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-4.54%
21549	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城7#配电站2#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	5.15%
21550	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城7#配电站3#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	2.31%
21551	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城8#配电站1#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-6.04%
21552	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城8#配电站2#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	5.26%
21553	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城8#配电站3#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	1.16%
21554	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城9#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-8.59%
21555	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城9#配电站2#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	8.75%
21556	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋万线	万达体育新城9#配电站3#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-5.70%
21557	甘井子区供电公司	66kV友谊变	廉租线	金地自在城6#配电站1#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	4.33%
21558	甘井子区供电公司	66kV友谊变	廉租线	金地自在城6#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-9.47%
21559	甘井子区供电公司	66kV友谊变	廉租线	金地自在城6#配电站3#配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-3.86%
21560	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城10#配电站1#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-9.56%
21561	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱万线	万达体育新城10#配电站2#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-5.56%
21562	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后自线	金地自在城7#配电站1#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-5.16%
21563	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后自线	金地自在城7#配电站2#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	4.60%
21564	甘井子区供电公司	66kV友谊变	后自线	金地自在城7#配电站3#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	5.95%
21565	甘井子区供电公司	66kV友谊变	元宝线	农行箱式配电1#配电变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	3.99%

21566	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱新线	新都会4#配电站1#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	9.08%
21567	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱新线	新都会4#配电站2#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-4.86%
21568	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋海乙线	新都会5#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-8.44%
21569	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋海乙线	新都会5#配电站2#配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-3.46%
21570	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋海乙线	新都会5#配电站3#配电变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	9.42%
21571	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园9#配电站1#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-5.08%
21572	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园9#配电站2#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	8.66%
21573	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园10#配电站1#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	3.13%
21574	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园10#配电站2#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-5.75%
21575	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园11#配电站1#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-2.68%
21576	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园11#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-7.70%
21577	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园12#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-5.51%
21578	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园12#配电站2#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-0.18%
21579	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园13#配电站1#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-4.62%
21580	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园13#配电站2#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	6.08%
21581	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园13#配电站3#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-2.12%
21582	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园14#配电站1#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-8.68%
21583	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园14#配电站2#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-3.15%
21584	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园15#配电站1#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	2.54%
21585	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园15#配电站2#配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-5.62%
21586	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园16#配电站1#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	4.93%
21587	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园16#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-2.47%
21588	甘井子区供电公司	66kV友谊变	东山线	在用车姚新街充电站1#箱变配电变压	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	-3.16%
21589	甘井子区供电公司	66kV友谊变	东山线	在用车姚新街充电站2#箱变配电变压	400	32.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	7.62%
21590	甘井子区供电公司	66kV友谊变	西洼线	盛宝家园1#箱式配电站1#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	1.79%
21591	甘井子区供电公司	66kV友谊变	西洼线	盛宝家园2#箱式配电站1#配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	1.80%
21592	甘井子区供电公司	66kV友谊变	元宝线	恒圣箱式配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	5.41%
21593	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B3区1#配电站1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	5.02%
21594	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B3区1#配电站2#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	6.92%
21595	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B3区2#配电站1#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-7.22%
21596	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B3区2#配电站2#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-0.69%
21597	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B3区3#配电站1#配电变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	-9.33%
21598	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B3区3#配电站2#配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	1.44%
21599	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B3区4#配电站1#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-5.96%
21600	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B3区4#配电站2#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-6.77%
21601	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B1区2#配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-0.27%
21602	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B1区2#配电站2#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	4.06%
21603	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B1区1#配电站1#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	6.55%
21604	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B1区1#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	1.11%
21605	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B4区1#配电站1#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	1.69%
21606	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B4区1#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	6.72%
21607	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B4区2#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-3.13%
21608	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B4区2#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-3.07%
21609	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城C2区3#配电站1#配电变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-2.85%
21610	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城C2区3#配电站2#配电变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-8.97%
21611	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城C2区2#配电站1#配电变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	1.18%

21612	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城C2区2#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-4.74%
21613	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城C2区1#配电站1#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-7.50%
21614	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城C2区1#配电站2#配电变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	8.48%
21615	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B2区1#配电站1#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-4.33%
21616	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B2区1#配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	6.99%
21617	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B2区2#配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	7.88%
21618	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棉湾线	国际社区城B2区2#配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-1.62%
21619	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B2区3#配电站1#配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	3.14%
21620	甘井子区供电公司	66kV友谊变	于城线	国际社区城B2区3#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-4.05%
21621	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	翡翠都会9#配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	9.48%
21622	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	翡翠都会8#配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	4.15%
21623	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	翡翠都会8#配电站2#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	6.06%
21624	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	翡翠都会9#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-5.79%
21625	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	翡翠都会10#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	9.26%
21626	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	翡翠都会10#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	5.87%
21627	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	翡翠都会10#配电站3#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-6.41%
21628	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园1#配103配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	7.93%
21629	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园1#配104配电变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-5.94%
21630	甘井子区供电公司	66kV友谊变	朱招线	招商奥岭南园1#配105配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	8.86%
21631	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园2#配电站103配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	8.45%
21632	甘井子区供电公司	66kV友谊变	棋招线	招商奥岭南园2#配电站104配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	9.66%
21633	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋招线	招商奥岭南园2#配电站105配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	8.98%
21634	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	姚家线	家线2#箱开103开关箱式配电站1#变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-7.11%
21635	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城1#配电站1#变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	7.66%
21636	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城1#配电站2#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	9.29%
21637	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城2#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	7.52%
21638	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城2#配电站2#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	-9.70%
21639	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城3#配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	7.82%
21640	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城3#配电站104配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-3.26%
21641	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城4#配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	3.50%
21642	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城4#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	2.32%
21643	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城5#配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	4.34%
21644	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	公园上城5#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-3.74%
21645	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城6#配电站103配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	7.97%
21646	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城6#配电站104配电变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	-2.96%
21647	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城7#配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	6.05%
21648	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	公园上城7#配电站104配电变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	9.01%
21649	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园3#配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-5.90%
21650	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园3#配电站104配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	1.14%
21651	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园3#配电站105配电变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	-2.01%
21652	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	绿城诚园4#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	8.24%
21653	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	绿城诚园4#配电站2#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	-7.25%
21654	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园5#配电站103配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	0.81%
21655	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园5#配电站104配电变压器	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	5.99%
21656	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	绿城诚园5#配电站105配电变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	-9.03%
21657	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	建材6#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	6.25%

21658	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	甘供94配电站104配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	4.15%
21659	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华周乙线	金南路5-1#箱变变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-9.91%
21660	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华泉乙线	华东路15#配电站105配电变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	-7.78%
21661	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	山东线	天津物业33#箱式配电站变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-8.76%
21662	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城6#配电站1#配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-9.88%
21663	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城6#配电站2#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	1.76%
21664	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城5#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	1.05%
21665	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城5#配电站2#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	6.91%
21666	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城7#配电站1#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	4.57%
21667	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城7#配电站2#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	5.34%
21668	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城8#配电站1#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-0.10%
21669	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城8#配电站2#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	2.52%
21670	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城9#配电站1#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	1.21%
21671	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城9#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	1.09%
21672	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城10#配电站1#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	0.90%
21673	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城10#配电站2#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	3.10%
21674	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园1#配电站1#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-8.79%
21675	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园1#配电站2#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-0.71%
21676	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园2#配电站1#配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	7.59%
21677	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园2#配电站2#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-0.32%
21678	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家甲线	檀境6#配电站1#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-9.13%
21679	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家甲线	檀境6#配电站2#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	1.95%
21680	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家乙线	檀境7#配电站1#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-7.51%
21681	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家乙线	檀境7#配电站2#配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-0.28%
21682	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	元宝线	元宝干14左1配电站103间隔配电变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	5.47%
21683	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华能线	丽湾海景1#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	5.16%
21684	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆6#配电站1#配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-6.02%
21685	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆6#配电站2#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	6.07%
21686	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋锦线	万锦公馆7#配电站1#配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-8.88%
21687	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋锦线	万锦公馆7#配电站2#配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	2.68%
21688	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆8#配电站1#配电变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	4.76%
21689	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆8#配电站2#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-8.19%
21690	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋锦线	万锦公馆9#配电站1#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	7.55%
21691	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋锦线	万锦公馆9#配电站2#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-4.60%
21692	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆10#配电站1#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-2.10%
21693	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱锦线	万锦公馆10#配电站2#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-7.46%
21694	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	碧海线	刘屯局属箱式配电站1#配电变压器	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清	否	无	6.24%
21695	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	北市2#箱式配电站103配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	4.01%
21696	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华周乙线	金南路5#箱式配电站103配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	4.06%
21697	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家甲线	檀境4#配电站1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	5.44%
21698	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家甲线	檀境4#配电站2#配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-2.46%
21699	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家乙线	檀境5#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-4.59%
21700	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	欣家乙线	檀境5#配电站2#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-7.75%
21701	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城甲线	城家小区1#配电站1#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	9.52%
21702	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城甲线	城家小区1#配电站2#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	1.10%
21703	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城甲线	城家小区1#配电站3#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-9.47%

21704	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城乙线	城家小区2#配电站1#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	4.05%
21705	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城乙线	城家小区2#配电站2#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	8.86%
21706	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉城乙线	城家小区2#配电站3#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	0.09%
21707	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠1#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	9.07%
21708	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠1#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-3.36%
21709	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠2#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-5.53%
21710	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠2#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	2.38%
21711	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠3#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	6.88%
21712	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠3#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-9.90%
21713	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠4#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-2.65%
21714	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠4#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-8.43%
21715	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠5#配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-8.00%
21716	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠5#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	4.92%
21717	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	北市线	117#亭2#变压器间隔配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	4.99%
21718	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	北山分13右2#箱变1#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	1.54%
21719	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	桥东1#配电站2#变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-5.28%
21720	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	泉水线	泉华小区亭104间隔配电变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	-4.75%
21721	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分9右1#箱式变电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	3.96%
21722	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	姚北线	姚北线131#配电站103间隔配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-9.52%
21723	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	建材5#箱式配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	9.52%
21724	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	红卫线	甘井子干123右1#1#箱1#主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-3.77%
21725	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	南关岭线	北市二支4#箱变1#主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	9.03%
21726	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	春柳二分2左1大运亭箱变1#主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-1.43%
21727	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠6#配电站1#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-1.50%
21728	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠6#配电站2#配电变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-2.23%
21729	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠7#配电站1#配电变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	0.71%
21730	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠7#配电站2#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-7.07%
21731	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠8#配电站1#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	4.24%
21732	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	宇圣明珠8#配电站2#配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-7.11%
21733	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠9#配电站1#配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	1.15%
21734	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	宇圣明珠9#配电站2#配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	1.67%
21735	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	和尚岛线	和尚岛25#箱式配电站1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	9.45%
21736	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宋家线	北山1#配电站1#配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	4.01%
21737	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宋家线	北山1#配电站2#配电变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-8.05%
21738	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棉花岛线	棉花岛干30#	30	44.00	13.80	13.80	未进入负面清	否	无	9.19%
21739	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	外冷线	北市4#箱式配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-5.68%
21740	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	元宝线	渔四合院家属箱式配电站1#配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-1.18%
21741	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	尚品线	阳光新城1#配电站1#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	3.58%
21742	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	尚品线	阳光新城1#配电站2#配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	2.34%
21743	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	尚品线	阳光新城1#配电站3#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-7.51%
21744	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园1#配电站1#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	3.22%
21745	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园1#配电站2#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-6.50%
21746	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园2#配电站1#配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.99%
21747	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园2#配电站2#配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	8.43%
21748	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园3#配电站103间隔配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	4.48%
21749	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园3#配电站104间隔配电变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-6.74%

21750	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园4#配电站103间隔配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-8.99%
21751	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园4#配电站104间隔配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	3.23%
21752	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园5#配电站103间隔配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-2.61%
21753	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园5#配电站104间隔配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-1.20%
21754	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园6#配电站103间隔配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-1.57%
21755	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园6#配电站104间隔配电变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	7.93%
21756	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园7#配电站103间隔配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.39%
21757	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园7#配电站104间隔配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-7.66%
21758	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园8#配电站103间隔配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	0.62%
21759	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	齐家西园8#配电站104间隔配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	6.02%
21760	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园9#配电站103间隔配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	7.69%
21761	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	齐家西园9#配电站104间隔配电变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-6.21%
21762	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	盐丰线	益丰乾城3#配电站1#配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-5.52%
21763	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	盐丰线	益丰乾城3#配电站2#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-6.78%
21764	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	盐丰线	益丰乾城3#配电站3#配电变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-3.78%
21765	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	后三乙线	益丰乾城4#配电站1#配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-5.83%
21766	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	后三乙线	益丰乾城4#配电站2#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	8.29%
21767	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	后三乙线	益丰乾城4#配电站3#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	8.26%
21768	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	电校线	十三局家属楼箱变1#配电变压器	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	-1.66%
21769	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	居家西园#1配电站1#配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-3.46%
21770	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	居家西园#1配电站2#配电变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	7.03%
21771	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	居家西园#2配电站1#配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	5.03%
21772	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳甲线	居家西园#2配电站2#配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	5.51%
21773	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	居家西园#3配电站1#配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-6.22%
21774	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	福佳乙线	居家西园#3配电站2#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-5.18%
21775	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	南关岭线	水文#2箱式配电站1#配电变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	1.53%
21776	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	冷冻线	中子公司箱式配电站103间隔配电变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清	否	无	-1.42%
21777	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城11#配电站1#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-6.88%
21778	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城11#配电站2#配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	9.52%
21779	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城12#配电站1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	1.41%
21780	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋中甲线	中华城12#配电站2#配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-2.18%
21781	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城13#配电站1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-3.38%
21782	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱华线	中华城13#配电站2#配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	7.24%
21783	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园6#配电站1#配电变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-8.15%
21784	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园6#配电站2#配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-8.83%
21785	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园7#配电站1#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-5.73%
21786	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园7#配电站2#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-0.15%
21787	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园8#配电站1#配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	7.25%
21788	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱新线	海德公园8#配电站2#配电变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-0.91%
21789	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园9#配电站1#配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	3.61%
21790	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋海乙线	海德公园9#配电站2#配电变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-3.34%
21791	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华夏线	65743部队配电站103间隔配电变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	7.42%
21792	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	蝶苑小区中心配电站1#变压器	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	9.23%
21793	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华大甲线	蝶苑小区中心配电站2#配电变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	9.19%
21794	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	沁苑小区中心配电站1#配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	6.57%
21795	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华大甲线	沁苑小区中心配电站2#配电变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	1.06%

21796	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	东南甲线	珑苑小区中心配电站1#配电变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	3.95%
21797	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华大甲线	珑苑小区中心配电站2#配电变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	3.46%
21798	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	线2右1用户箱式配电站103间隔配电变	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	7.69%
21799	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱家线	宏苑2#配电站2#变压器	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清	否	无	1.05%
21800	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	下沟线	下沟1#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-8.66%
21801	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	千心乙线	友谊街3#配电站3#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-5.55%
21802	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家2#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	2.95%
21803	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家3#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	4.43%
21804	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	红嘴线	红嘴1#箱式配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	-1.94%
21805	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	千心乙线	千山心城2#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-6.08%
21806	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	华东线	华东2#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	0.81%
21807	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	日来线	润泽园7#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	4.25%
21808	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	三道沟线	姚家变箱式配电站变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-9.04%
21809	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	龙水甲线	幸福7#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-4.01%
21810	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	科技线	龙畔金泉20#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	2.12%
21811	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	华北路12#箱式配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-9.49%
21812	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	65053部队板北街2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-5.00%
21813	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	煤气线	大连三合大厦有限公司变压器	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清	否	无	-3.69%
21814	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山中村8#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	3.84%
21815	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	金街广场中心配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-9.36%
21816	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	红卫线	金街广场中心配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-2.38%
21817	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	集美线	美辰香醍#1配电站2#配电变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	9.24%
21818	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	益远线	物业箱式配电站1#变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	-6.95%
21819	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	和尚岛线	甘供64号配电站1#配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-0.84%
21820	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	和尚岛线	甘供64号配电站2#配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-2.42%
21821	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	圣泰线	82#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	6.03%
21822	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	矿北丙线	甘供68#亭2#配电变压器	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清	否	无	2.13%
21823	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	秦岭线	天洋物业2#箱式变电站1#变压器	500	52.00	190.00	190.00	未进入负面清	否	无	-8.69%
21824	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	南关岭线	2#箱式开关站1#箱式配电站1#变压器配	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	2.06%
21825	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	山东线	人才小区2#箱变1#配电变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	6.57%
21826	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	冷冻线	刘家桥1#配电站2#变压器配电变压器	500	50.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-9.30%
21827	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	水文线	水文#1箱式开关站1#箱变1#配电变压器	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-3.00%
21828	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	南关岭线	场快速路电缆隧道照明8号1#配电变压	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-7.27%
21829	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	东路#4配电站103变压器间隔配电变压	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	-2.00%
21830	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	东路#4配电站104变压器间隔配电变压	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-9.60%
21831	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	山东线	天洋物业26#103间隔配电变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-6.01%
21832	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	化实线1#箱式配电站103间隔配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-2.46%
21833	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	芙蓉线	芙蓉人家1#箱式配电站配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-2.04%
21834	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	泉水线	泉水加油站充电站配电变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清	否	无	9.73%
21835	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	碧海新苑1#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-6.21%
21836	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣甲线	碧海新苑1#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-8.58%
21837	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	碧海新苑2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	8.56%
21838	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	宇圣乙线	碧海新苑2#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-2.60%
21839	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#11配电站104配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-9.21%
21840	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#10配电站105配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	4.83%
21841	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	亿达乙线	天下粮仓#12配电站103配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-6.86%

21842	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#10配电站103配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	0.16%
21843	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#10配电站104配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	9.32%
21844	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香湾线	天下粮仓#11配电站103配电变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	1.71%
21845	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	亿达乙线	天下粮仓#12配电站104配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-2.10%
21846	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香红线	悦和山海3#配电站103配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-5.36%
21847	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	香红线	悦和山海3#配电站104配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	0.08%
21848	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	天城线	悦和山海4#配电站103配电变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-4.30%
21849	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	天城线	悦和山海4#配电站104配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-3.08%
21850	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城13#配电站2#配电变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	9.44%
21851	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋万线	万达体育新城14#配电站1#配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-3.23%
21852	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋万线	万达体育新城14#配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	1.77%
21853	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋万线	万达体育新城15#配电站1#配电变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-6.39%
21854	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	棋万线	万达体育新城15#配电站2#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-1.10%
21855	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城16#配电站1#配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	2.62%
21856	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城16#配电站2#配电变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-2.39%
21857	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城17#配电站1#配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	2.84%
21858	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城17#配电站2#配电变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-4.34%
21859	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城18#配电站1#配电变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-2.56%
21860	甘井子区供电公司	66kV棋盘变	朱万线	万达体育新城18#配电站2#配电变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	2.16%
21861	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋万线	万达体育新城12#配电站1#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	2.71%
21862	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋万线	万达体育新城11#配电站1#配电变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	6.42%
21863	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋万线	万达体育新城11#配电站2#配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	6.08%
21864	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋万线	万达体育新城12#配电站2#配电变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-3.99%
21865	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱万线	万达体育新城13#配电站1#配电变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	7.70%
21866	甘井子区供电公司	66kV香周路变	公租线	泉水怡家15#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-5.32%
21867	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉湾线	国际社区城C3区1#配电站103配电变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	8.32%
21868	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉湾线	国际社区城C3区1#配电站104配电变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	3.12%
21869	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于城线	国际社区城C3区2#配电站103配电变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-7.47%
21870	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于城线	国际社区城C3区2#配电站104配电变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-2.36%
21871	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉湾线	国际社区城C4区1#配电站103配电变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-1.96%
21872	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉湾线	国际社区城C4区1#配电站104配电变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	3.59%
21873	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于城线	国际社区城C4区2#配电站103配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	7.29%
21874	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于城线	国际社区城C4区2#配电站104配电变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	8.03%
21875	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	加油站专用箱式配电站1#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-8.05%
21876	甘井子区供电公司	66kV香周路变	祥和甲线	祥和花园7#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.47%
21877	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	天洋物业8#箱式配电站母线配电变压器	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	9.96%
21878	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	天洋物业9#箱式配电站母线配电变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-3.74%
21879	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	双海干42右1#柱上变压器	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	6.46%
21880	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	大房干25#柱上变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	-1.81%
21881	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房支3右1#变压器	80	28.00	49.60	49.60	未进入负面清	否	无	9.91%
21882	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干39#变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-5.17%
21883	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	万兴4#箱式开关站102柱上变压器	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-6.57%
21884	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金家村二分20#变压器局属	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	-1.13%
21885	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	温分3#箱式开关站保温分3#箱式开关站	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	0.41%
21886	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	棉花岛二支14#变压器	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-0.50%
21887	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山后分2#变压器	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	4.39%

21888	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干3#变压器	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	-0.74%
21889	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周水线	春柳干4#变压器A	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-5.73%
21890	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干4#变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	9.80%
21891	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干20#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	8.50%
21892	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	姚家村分49#变压器台	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	3.59%
21893	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村分18#柱上变压器	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清	否	无	-8.70%
21894	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	化院支5#变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	8.48%
21895	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分17#变压器(1)	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	9.14%
21896	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	变压器分6#局属变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	-5.93%
21897	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分4#变压器	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-5.36%
21898	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	乐园五分1#变压器	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清	否	无	-9.18%
21899	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	甘码分11#变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	-9.92%
21900	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-8.89%
21901	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	开关站金西路3#箱式开关站102站内终	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清	否	无	-0.02%
21902	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	-1.68%
21903	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚甲线	大柴五分4#柱上变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	1.67%
21904	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	钢丝支6#变压器局属	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	-4.82%
21905	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	矿支3#箱式开关站103右1#柱上变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	7.66%
21906	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	周水分9右7#柱上变	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-3.50%
21907	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家村二分10#	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清	否	无	3.51%
21908	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	茂变201大盐乙线大盐干4#变台2#变	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	3.08%
21909	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干8#变压器台	250	28.00	155.00	155.00	未进入负面清	否	无	3.01%
21910	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	建新线	金西干18#	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-7.64%
21911	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周乙线	金西支12#右3柱上变压器	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清	否	无	-2.42%
21912	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家分69#柱上变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	-9.15%
21913	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干18#变压器	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	9.09%
21914	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干19左1#变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	7.01%
21915	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	pms 宝源分10右1#变压器	250	35.00	137.50	137.50	未进入负面清	否	无	-2.10%
21916	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分13#	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	4.23%
21917	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房分2#b变压器	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	0.45%
21918	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联3分2#1号变压器	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-5.21%
21919	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分9左6#柱上变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	0.65%
21920	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	山东支11#台2柱上变压器	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	0.02%
21921	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	海茂干30左5#柱上变压器	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清	否	无	-2.96%
21922	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园分10左2#，变台D柱上变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	1.96%
21923	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大连湾线	北山支2#变柱上变压器	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-9.55%
21924	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后盐甲线	后关村四分27#台柱上变压器	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	-2.13%
21925	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	金西干36左7#台(公)2#柱上变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-5.57%
21926	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支27右1柱上变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	3.30%
21927	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干29#变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	2.75%
21928	甘井子区供电公司	66kV香周路变	泉水线	泉华支7#台(公)	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-0.31%
21929	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚乙线	大姚分1#柱上变压器	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清	否	无	4.33%
21930	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支2#台(公)D	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	-3.78%
21931	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼干6左6#	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-9.76%
21932	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙江线	龙江支5#	315	116.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	0.26%
21933	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支23#台2#变压器	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清	否	无	0.47%

21934	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	交行支7#柱上变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-7.14%
21935	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支23#柱上变压器	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	-3.45%
21936	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	考场二支7#柱上变压器	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	2.38%
21937	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干34#变压器	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	0.69%
21938	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双海线	苏家支12右2#柱上变压器	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清	否	无	-5.90%
21939	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分13#台柱上变压器	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-2.39%
21940	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	盐岛分20左1#变压器	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	9.02%
21941	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华能线	华能线1#箱式开关站103左1#柱上变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	1.69%
21942	甘井子区供电公司	66kV香周路变	泉水线	泉水干17#柱上变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-5.41%
21943	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙江线	千山二支20#	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-6.92%
21944	甘井子区供电公司	66kV香周路变	光彩线	光彩线泉水村分29左9#变压器台	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	6.43%
21945	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联分24#柱上变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	9.93%
21946	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分40#变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	-4.53%
21947	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干47#变压器	250	51.00	97.50	97.50	未进入负面清	否	无	4.81%
21948	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	建立分2#柱上变压器	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-2.37%
21949	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼线西洼干31#变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-2.19%
21950	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼分3#变压器	160	34.00	89.60	89.60	未进入负面清	否	无	-0.71%
21951	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	海茂干28#变压器	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	4.41%
21952	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山后分5#变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-2.98%
21953	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	碧海分1#变压器	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清	否	无	-0.97%
21954	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	电校干4#变压器	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	-3.18%
21955	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支13#	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	9.95%
21956	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐支16#变压器	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	-5.72%
21957	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分10#右3变压器	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	0.39%
21958	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘井干27#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-9.26%
21959	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘井干27#变压器2	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-2.32%
21960	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村分12#变压器	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	8.04%
21961	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-7.85%
21962	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干12#变压器	250	33.00	142.50	142.50	未进入负面清	否	无	-5.22%
21963	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液化分4#公变400	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	9.51%
21964	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后盐甲线	廉租支2#柱上变压器	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清	否	无	-3.10%
21965	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼干27#变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	5.99%
21966	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	和尚岛干19#变压器局属	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-5.00%
21967	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿分13#变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	4.04%
21968	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	交行支2#柱上变压器	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	-6.26%
21969	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支11#柱上变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	-7.11%
21970	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿分13#柱上变压器	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	-3.50%
21971	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	黑山三分1#变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	9.61%
21972	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华夏线	五零二支4#箱式开关站右1#变压器台	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	2.72%
21973	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干21#变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-6.32%
21974	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝线庞屯支3#变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-8.68%
21975	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	宝源分5#变压器	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清	否	无	-5.99%
21976	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	红嘴三分6#a变压器	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清	否	无	-1.06%
21977	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚乙线	大姚干70#台2变柱上变压器	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	6.70%
21978	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	金西干36左7#台(公)1#柱上变压器	200	84.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-3.01%
21979	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	联乙线5#箱式开关站104开关柱上变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-5.46%

21980	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大甲线	华大干12#台柱上变压器	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	7.65%
21981	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	大一线2#接续箱右1(公)1#柱上变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清	否	无	1.02%
21982	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	石矿二分3#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	2.08%
21983	甘井子区供电公司	66kV香周路变	外冷线	外冷5#箱式开关站104右1柱上变压器	250	27.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-9.54%
21984	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼干6左6柱上变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	-9.37%
21985	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干20右2#变压器	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	-0.72%
21986	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳干10#2变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-4.71%
21987	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	前关村分6#柱上变压器	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-1.87%
21988	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华夏线	五零二支4#箱式开关站右1#柱上变压器	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清	否	无	-0.20%
21989	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分10左1#A变压器	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清	否	无	0.57%
21990	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城乙线	双龙分1#环网箱右1台	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-7.50%
21991	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北市线	北市1#箱式开关站右3#柱上变压器	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	9.14%
21992	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村3支9#变压器	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	6.02%
21993	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双海线	苏家支7右2#柱上变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-3.17%
21994	甘井子区供电公司	66kV香周路变	光彩线	泉水村分19间1#变压器	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	2.81%
21995	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支4#b柱上变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-8.07%
21996	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金三支6左1#柱上变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	9.12%
21997	甘井子区供电公司	66kV香周路变	电校线	电校5#箱式开关站104左1#变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-9.33%
21998	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	前关分42#柱上变压器	400	55.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	-2.41%
21999	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	和岛干30#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	3.13%
22000	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分13#公用变	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清	否	无	-6.89%
22001	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干4#变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-7.60%
22002	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家线苏家分108右1#变压器台	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清	否	无	-4.79%
22003	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家线苏家分105右1#变压器台	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	-3.36%
22004	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚乙线	大姚干70#变压器	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	9.47%
22005	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分39左6#变压器	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	9.52%
22006	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	甘井干124#变压器局属	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	1.96%
22007	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	甘井干113#变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	0.69%
22008	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	建立分9#柱上变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-0.49%
22009	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干6#变压器	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-5.81%
22010	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	华北干31#变压器	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	0.89%
22011	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液化分4#变压器A	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	7.91%
22012	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双石甲线	后关村四分27#柱上变压器	160	33.00	91.20	91.20	未进入负面清	否	无	0.09%
22013	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干24#变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	9.06%
22014	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线金水干24#变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-2.66%
22015	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐支7左1变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-6.89%
22016	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	前盐支7左3变压器	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	-5.85%
22017	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分22#	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清	否	无	-6.54%
22018	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分14#左5变压器	250	29.00	152.50	152.50	未进入负面清	否	无	-3.86%
22019	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分15#变压器	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	9.04%
22020	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	5.72%
22021	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内线	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	0.96%
22022	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	红卫分7#变压器局属	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-7.15%
22023	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	式开关站金西路3#箱式开关站102站内	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清	否	无	-3.35%
22024	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房分2#变压器	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清	否	无	3.71%
22025	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚北线	战水支4#变压器	250	27.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	4.57%

22026	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉花岛线	棉花岛干36#柱上变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	9.83%
22027	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线泉水村分27#变压器	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清	否	无	0.57%
22028	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	毛营五分1#柱上变压器	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清	否	无	4.26%
22029	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后盐甲线	后关村四分21#柱上变压器	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清	否	无	5.37%
22030	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支21左3#柱上变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-3.18%
22031	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿分5#柱上变压器	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清	否	无	4.73%
22032	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盐岛湖乙线	泉水二分25左1#柱上变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	2.26%
22033	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱家线	建新分16#台	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	-7.75%
22034	甘井子区供电公司	66kV香周路变	日来线	桥南分6#柱上变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	3.35%
22035	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支39#台	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-9.37%
22036	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	建力分2#(公)2#变压器柱上变压器	250	55.00	87.50	87.50	未进入负面清	否	无	-6.56%
22037	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	电校支2左1#柱上变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	8.36%
22038	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房支3右1#柱上变压器	400	33.00	228.00	228.00	未进入负面清	否	无	5.44%
22039	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	碧海干46右1#柱上变压器	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	1.37%
22040	甘井子区供电公司	66kV香周路变	峨眉线	建新分32#柱上变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	1.34%
22041	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	中沟支1#变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-0.89%
22042	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分3T1#台(公)S柱上变压器	250	33.00	142.50	142.50	未进入负面清	否	无	-2.32%
22043	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	化院支7右1#柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.38%
22044	甘井子区供电公司	66kV香周路变	电校线	棉花岛二支1左6#柱上变压器	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-9.38%
22045	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	盐岛分23右10#柱上变压器	160	34.00	89.60	89.60	未进入负面清	否	无	6.74%
22046	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干3#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	5.25%
22047	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	周水前分2#柱上变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	5.55%
22048	甘井子区供电公司	66kV香周路变	水文线	双山干46#台变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-2.43%
22049	甘井子区供电公司	66kV香周路变	沙家线	振兴干3号变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-7.03%
22050	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼分37#柱上变压器	250	35.00	137.50	137.50	未进入负面清	否	无	-8.09%
22051	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	电话支7#变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-2.48%
22052	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	拉房干57#柱上变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-6.83%
22053	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	棉花岛五支2左1#变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-2.24%
22054	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	山后支10#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-8.63%
22055	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干9#a变压器	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	-4.36%
22056	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支4#a柱上变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-8.53%
22057	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	亨大二支2#变压器	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清	否	无	7.22%
22058	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城乙线	乐园分11#柱上变压器	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	-6.95%
22059	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干57右5#柱上变压器	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清	否	无	-8.60%
22060	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	大一线2#接续箱右1(公)2#柱上变压器	250	96.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-7.57%
22061	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	石矿支1#环网箱左4#台(公)D	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	5.58%
22062	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	石矿四支2#柱上变压器	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	6.06%
22063	甘井子区供电公司	66kV香周路变	日来线	桥南分2右2变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	2.43%
22064	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家分98左2#柱上变压器	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	5.51%
22065	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	汽修支6#柱上公用200	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-7.54%
22066	甘井子区供电公司	66kV香周路变	光彩线	金水干4左1#变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-8.38%
22067	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	盐岛分24左5#柱上变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-1.87%
22068	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	老甘井分25#变压器	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	-6.85%
22069	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	工校支4#柱上变压器	250	34.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	7.10%
22070	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	益远线大房分25#变压器	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	5.92%
22071	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	毛营二分7#柱上变压器	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	6.68%

22072	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家线苏家分102左1#变压器台	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-9.51%
22073	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	五零二分4#变压器台	160	55.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	7.31%
22074	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干47#变压器	250	51.00	97.50	97.50	未进入负面清	否	无	4.07%
22075	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金园支3#变压器局属	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-2.91%
22076	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分12#变压器S7-200	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清	否	无	3.17%
22077	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分3#变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-4.45%
22078	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干42右2左1#变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-6.52%
22079	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	于屯支3右1#变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	3.34%
22080	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干10#变压器	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-3.57%
22081	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明甲线	海明干36#变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-2.77%
22082	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐2支2#变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	3.51%
22083	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘井干40#变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	4.40%
22084	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	周水变101红卫线金家村分4#变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	-7.17%
22085	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	山后分5#变压器	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-7.06%
22086	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	2.31%
22087	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	1.62%
22088	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	0.02%
22089	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙海甲线	龙海干4#柱上变压器	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	-2.45%
22090	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清	否	无	1.30%
22091	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	前关干19#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	7.39%
22092	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	华北干31#柱上变	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	5.60%
22093	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分10右3#	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	-5.86%
22094	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园分18柱上公用315	315	88.00	6.30	6.30	未进入负面清	否	无	-1.09%
22095	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干27#变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-1.94%
22096	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干17右4#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-5.75%
22097	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	丰收支1#变台局属	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-3.37%
22098	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后盐乙线	后关村二分5右1#变压器	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	1.50%
22099	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	周水分9右2#柱上变	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清	否	无	4.42%
22100	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干22#柱上变压器变压器1	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	3.58%
22101	甘井子区供电公司	66kV香周路变	光彩线	盐岛分7#柱上变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	5.83%
22102	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干3#台柱上变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	-1.40%
22103	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	甘井子干79#柱上变压器	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	-6.22%
22104	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	金泡支1右3#柱上变压器	200	84.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-6.57%
22105	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金家村二分15#台(公)2#变压器	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清	否	无	-5.24%
22106	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支34#变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	5.66%
22107	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	红嘴三分7#台柱上变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	-9.79%
22108	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源二分21#柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	0.47%
22109	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房二支2右1#柱上变压器	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清	否	无	-3.92%
22110	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支3左4#柱上变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-4.73%
22111	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	甘井子干135#变压器	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	5.31%
22112	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	甘井干103	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-3.99%
22113	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联分23#柱上变压器	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	4.66%
22114	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房支7#变压器	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-7.27%
22115	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	棉花岛六支2#柱上变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-6.18%
22116	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干19#变压器-2	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-3.61%
22117	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联三分2#2号变压器	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	1.56%

22118	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家村二分4#柱上变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-1.64%
22119	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干20#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-2.75%
22120	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联支2#配电站1#变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	2.82%
22121	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前进线	和岛干22#柱上变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-1.62%
22122	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分7#变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.41%
22123	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	周水分18左5#柱上变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-0.39%
22124	甘井子区供电公司	66kV香周路变	新水线	新水干11#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	6.50%
22125	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园支1#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清	否	无	-2.88%
22126	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	毛营支12右7#柱上变压器	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	9.63%
22127	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	老甘井分15#变压器	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	5.67%
22128	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干44#柱上变压器	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清	否	无	5.78%
22129	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干49#柱上变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	2.13%
22130	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	六平支13#变压器	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	7.50%
22131	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干4#变台1#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	4.67%
22132	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干11#变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-2.22%
22133	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	海茂干24#变压器	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	-7.87%
22134	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分54#柱上变压器	160	31.00	94.40	94.40	未进入负面清	否	无	-4.52%
22135	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	光明干8#变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-2.62%
22136	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳干6#变压器	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-4.09%
22137	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干41#变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	7.50%
22138	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	建新分12#柱上变压器	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	9.88%
22139	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干15#变压器1	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-7.44%
22140	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分3#变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	3.14%
22141	甘井子区供电公司	66kV香周路变	沙家线	宇华分4#柱上变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	7.87%
22142	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	大房干21#柱上变压器	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-1.32%
22143	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	苏家线苏家七支4#变压器台	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	6.83%
22144	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚北线	战水分14左1#1#变压器	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	-3.96%
22145	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	姚家村分49#变压器台1	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.88%
22146	甘井子区供电公司	66kV香周路变	东北线	下沟分15左4#	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	2.76%
22147	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村分12#柱上变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	4.97%
22148	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	华北干17左1	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清	否	无	3.59%
22149	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房支2#柱上变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	9.83%
22150	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉花岛线	棉花岛干30#柱上变压器	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	-2.41%
22151	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分7左2#柱上变压器	500	48.00	210.00	210.00	未进入负面清	否	无	0.52%
22152	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	海洋线1#箱式开关站104左1#变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	3.06%
22153	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	丁官寨支9#变压器	160	51.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	9.70%
22154	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	华大于23#台	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	1.96%
22155	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	周水分20#台	160	41.00	78.40	78.40	未进入负面清	否	无	4.44%
22156	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	保温分12#a变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	-5.51%
22157	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	电校干3#柱上变压器	160	53.00	59.20	59.20	未进入负面清	否	无	-4.71%
22158	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	棋盘干96#台柱上变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	0.76%
22159	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	甘井子干63D柱上变压器	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-1.40%
22160	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	化院支5#柱上变压器	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	9.16%
22161	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北市线	建材干2右5#台1#变	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	4.00%
22162	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	泉水村分2#柱上变压器	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	5.69%
22163	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房乙线	毛营分1#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-9.72%

22164	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分2#台(公)1#柱上变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	0.17%
22165	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干22#柱上变压器	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	8.74%
22166	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于和线	于和分4#柱上变压器	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清	否	无	-9.62%
22167	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干11左3#变压器	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清	否	无	5.27%
22168	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支16#a柱上变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-2.73%
22169	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	化院支14#变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	4.80%
22170	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	石矿支1#环网箱左4#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-0.48%
22171	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	关四支6间1#柱上变压器	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	0.08%
22172	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	毛营干14#柱上变压器	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	9.61%
22173	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	双海干52#柱上变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-2.95%
22174	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城乙线	拉房三分2#变压器	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清	否	无	9.85%
22175	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	甘井干104#变压器局属	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-6.25%
22176	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	甘井干81#变压器局属	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-4.34%
22177	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	考场干5#变压器2	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	-4.88%
22178	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	六平支9#变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	3.07%
22179	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	周联干55#柱上变压器	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	-8.72%
22180	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼干17#变压器	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	7.97%
22181	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干9#变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	3.93%
22182	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	光明干14#变压器	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	-0.16%
22183	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干56#变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	9.10%
22184	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干29#变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	7.33%
22185	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干26左2#变压器	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	9.04%
22186	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐支13#变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	-4.98%
22187	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分17#变压器2	400	33.00	228.00	228.00	未进入负面清	否	无	3.32%
22188	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村分12#2#变压器	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	4.16%
22189	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	红嘴二分5间1#变压器局属	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	0.15%
22190	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	8.34%
22191	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	箱式开关站金西路3#箱式开关站102站	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清	否	无	5.04%
22192	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘光甲线	光明干14#变压器2	160	34.00	89.60	89.60	未进入负面清	否	无	-7.70%
22193	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干4#柱上变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	-8.90%
22194	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联分4#1柱上变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	2.70%
22195	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	马桥分9#柱上变压器	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清	否	无	2.99%
22196	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	马桥分9#柱上变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	2.03%
22197	甘井子区供电公司	66kV香周路变	甘西乙线	海阳干3#柱上变压器	80	53.00	29.60	29.60	未进入负面清	否	无	-7.04%
22198	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	电校干2#变压器	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	-1.37%
22199	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳干35#2变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	2.78%
22200	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	于屯支7#柱上变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	2.38%
22201	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿二支12#柱上变压器	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	4.44%
22202	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支3#箱式开关站103右1#变压器	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	9.13%
22203	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘码线	甘码分10左2#变压器	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	-0.43%
22204	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分3#变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	-4.24%
22205	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干7#变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	-4.20%
22206	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	友谊干58#变压器	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清	否	无	3.52%
22207	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	联乙线5#箱式开关站104开关柱上变压	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	2.35%
22208	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	红嘴三分6#b变压器	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	-2.13%
22209	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	钢学支3#a变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-0.79%

22210	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	山东支11#台柱上变压器	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	2.50%
22211	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	姚家村分41#姚家村分41#	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-5.79%
22212	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼干17#台(公)2#变压器	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	0.35%
22213	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大连湾线	北山支11#柱上变压器	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	5.67%
22214	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村支13#柱上变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-3.56%
22215	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	甘井子干101#2#台柱上变压器	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	-3.81%
22216	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房二支3右1#	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-4.03%
22217	甘井子区供电公司	66kV香周路变	冷库线	冷库线2箱左1柱上变压器	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	6.02%
22218	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大甲线	华大干6左3#变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	6.33%
22219	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房乙线	毛营分11#柱上变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	2.47%
22220	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱家线	粮运分3#变台2	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	6.43%
22221	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	电话支14左3台	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	-1.93%
22222	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	盐岛分25变压器	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	6.57%
22223	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	友谊干36#变压器	200	84.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	0.32%
22224	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联分4#2变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-5.42%
22225	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干20#2柱上变压器	100	83.00	7.00	7.00	未进入负面清	否	无	1.12%
22226	甘井子区供电公司	66kV香周路变	远东线	远东线2#箱式开关站104右1柱上变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	-8.76%
22227	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液化分36#柱上变压器	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	9.21%
22228	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	矿北干3#变压器	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清	否	无	8.53%
22229	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双海线	双海干27#柱上变压器	100	89.00	1.00	1.00	未进入负面清	否	无	-3.96%
22230	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	大房干62	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	2.59%
22231	甘井子区供电公司	66kV香周路变	白灰线	白灰4#箱式开关站103左1柱上变压器	250	27.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	7.90%
22232	甘井子区供电公司	66kV华东路变电站	华谊甲线	华北干49左4#柱上变压器	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	-6.42%
22233	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村分7右1#柱上变压器	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-6.64%
22234	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大北线	娟花支6#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清	否	无	7.00%
22235	甘井子区供电公司	66kV香周路变	甘西乙线	海阳干3#变压器局属	100	92.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-8.75%
22236	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干4#变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-2.70%
22237	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	红卫干16#变压器	250	31.00	147.50	147.50	未进入负面清	否	无	-7.87%
22238	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分70#变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	-5.55%
22239	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液化分16左1#变压器局属	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-2.60%
22240	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	液化分4#变压器B	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	6.21%
22241	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	海茂线	海茂干18#	160	30.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-9.31%
22242	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华周甲线	金西干70#柱上变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-4.15%
22243	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	宝源干19右1#变压器	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清	否	无	2.63%
22244	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	棉花岛三支2右1#变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-2.06%
22245	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	红嘴二分2#变压器局属	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清	否	无	-9.90%
22246	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	金水线后盐支10#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-6.33%
22247	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家村二分10#变压器200	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-9.79%
22248	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分6#变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	4.20%
22249	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分2#变压器2	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	2.52%
22250	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱家线	粮运分3#柱上变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-3.02%
22251	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城甲线	土城干93#变压器台	400	25.00	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	-5.99%
22252	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	华大分16#变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	9.22%
22253	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚北线	战水分2#变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	3.85%
22254	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支4#变压器台	315	85.00	15.75	15.75	未进入负面清	否	无	2.57%
22255	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金家村二分15#变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-1.15%

22256	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房乙线	毛营分11#柱上变压器	160	53.00	59.20	59.20	未进入负面清	否	无	6.62%
22257	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	前关干37#变压器	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-1.83%
22258	甘井子区供电公司	66kV香周路变	中华线	沐贵支3#柱上变压器	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	8.70%
22259	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	周水前分5#柱上变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-4.81%
22260	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	磊由甲线磊由于8间1#变台	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	7.92%
22261	甘井子区供电公司	66kV香周路变	泉水线	泉水村支13左4#柱上变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-3.36%
22262	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	盛华线3#箱式开关站104右1#柱上变压器	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	8.51%
22263	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	友谊干24#变压器	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	6.70%
22264	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明甲线	海明干5#柱上变压器	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清	否	无	-3.44%
22265	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金园支3#a变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	-6.57%
22266	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	和岛干7#台	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	3.90%
22267	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	石矿线	甘井干24#柱上变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-5.16%
22268	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚乙线	大姚乙线1#环网箱右2右1#柱上变压器	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清	否	无	8.91%
22269	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大连湾线	北山支9#柱上变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	8.71%
22270	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源干86#变台2#变压器	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-2.48%
22271	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大甲线	华大于6左3#柱上变压器	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清	否	无	6.65%
22272	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房分9#台(公)2#变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	8.23%
22273	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	金泡支1右3#台(公)1#柱上变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	0.47%
22274	甘井子区供电公司	66kV香周路变	纺东线	纺东干11#(公)S柱上变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-2.58%
22275	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联支11#变台柱上变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	4.26%
22276	甘井子区供电公司	66kV香周路变	双海线	双海线双海干8#变压器	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清	否	无	5.87%
22277	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	考场支4左1#柱上变压器	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	2.73%
22278	甘井子区供电公司	66kV香周路变	千心乙线	友谊干50#柱上变压器	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	-3.44%
22279	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	金家村支8#台S2#柱上变压器	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	5.81%
22280	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	黄山路2箱开1变台柱上变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-3.98%
22281	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北市线	建材干2右5#台3#变	200	83.00	14.00	14.00	未进入负面清	否	无	-3.51%
22282	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华大乙线	华大于41(公用非局属改图)	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	2.60%
22283	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联分23#台2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	1.61%
22284	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分2#台(公)2#柱上变压器	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清	否	无	-2.10%
22285	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干10#柱上变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	3.51%
22286	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源干86#变台1#变压器	200	80.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	9.12%
22287	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北山线	北山干37#变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	4.32%
22288	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前泉甲线	京海支25#柱上变压器	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-6.38%
22289	甘井子区供电公司	66kV香周路变	水文线	双山干9#柱上变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-5.49%
22290	甘井子区供电公司	66kV香周路变	矿北丙线	石矿分23右1柱上变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-1.57%
22291	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿二支3#b变压器	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清	否	无	1.49%
22292	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	大一线	电话支7#柱上变压器	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	5.47%
22293	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	碧海干60#柱上变压器	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	8.89%
22294	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干17右2#柱上变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	0.95%
22295	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	李家村支4#变压器	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清	否	无	-4.24%
22296	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大北线	五零分74左1#变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	2.62%
22297	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园分25#变压器	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-6.49%
22298	甘井子区供电公司	66kV香周路变	土城乙线	双龙分1#箱式开关站103右1#变压器	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	3.47%
22299	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前泉乙线	前泉干28#柱上变压器	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清	否	无	3.10%
22300	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房分30#变压器	250	28.00	155.00	155.00	未进入负面清	否	无	4.72%
22301	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大房甲线	黑山二分7#柱上变压器	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清	否	无	5.16%

22302	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联甲线	周联干49#柱上变压器	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	-2.50%
22303	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	建立分9#柱上变压器	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	0.00%
22304	甘井子区供电公司	66kV香周路变	碧海线	碧海干43#柱上变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	9.21%
22305	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	金泡支1右1#2#变压器	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	2.01%
22306	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	大盐乙线	大盐干15#变压器	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	-9.75%
22307	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳干10#变压器	250	52.00	95.00	95.00	未进入负面清	否	无	-6.00%
22308	甘井子区供电公司	66kV香周路变	海洋线	海洋线5#箱式开关站104右1#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清	否	无	5.68%
22309	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干7#变压器	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	5.67%
22310	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源干4左3#变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	4.80%
22311	甘井子区供电公司	66kV香周路变	新水线	新水干7#变压器	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-7.65%
22312	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	甘井干31#变压器	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	3.61%
22313	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分2#变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	7.68%
22314	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	前关干50#柱上变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	5.85%
22315	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西甲线	向阳分4右2#变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	-7.92%
22316	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	红卫线金家村二分8#变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	9.20%
22317	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	周联干32#柱上变压器	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清	否	无	-1.21%
22318	甘井子区供电公司	66kV香周路变	下沟线	下沟二分7#柱上变压器	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-1.45%
22319	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	钢丝3#箱式开关站103台变压器局属	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	4.60%
22320	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源二分2#变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	9.69%
22321	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村三支9#柱上变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	5.96%
22322	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟三支7#柱上变压器	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-4.34%
22323	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大连湾线	北山支2#柱上变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.37%
22324	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于和线	于和干15左1左1#	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	-2.86%
22325	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分11#柱上变压器	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	0.53%
22326	甘井子区供电公司	66kV香周路变	电校线	电校干13左1#变压器	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-4.01%
22327	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	考场干5#变压器1	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	-1.46%
22328	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	制氧支1#变压器	160	26.00	102.40	102.40	未进入负面清	否	无	3.59%
22329	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	海明乙线	海明干12#变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	-2.15%
22330	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后盐乙线	后关村分8#变压器	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	-2.99%
22331	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红卫线	椒房分2#a变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-7.64%
22332	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	交行支2#2#柱上变压器	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	2.80%
22333	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分7#柱上变压器	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	-7.90%
22334	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	友谊线	友谊干12#台柱上变压器	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	1.60%
22335	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干17#变压器	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	-7.48%
22336	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	化实线	枣园支3#台(公)D柱上变压器	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清	否	无	1.28%
22337	甘井子区供电公司	66kV香周路变	考场线	考场分6#台柱上变压器	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	-7.58%
22338	甘井子区供电公司	66kV香周路变	北市线	建材干2右5#台2#变柱上变压器	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-6.27%
22339	甘井子区供电公司	66kV香周路变	和尚岛线	和岛干16#台	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	0.39%
22340	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	丁官寨支2右1柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	0.94%
22341	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	宝源二分21#柱上变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-4.65%
22342	甘井子区供电公司	66kV香周路变	元宝线	元宝干27#变压器2	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	6.71%
22343	甘井子区供电公司	66kV香周路变	外冷线	建材干7#柱上变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	7.29%
22344	甘井子区供电公司	66kV香周路变	后关线	姚家村三支14号柱上变压器	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-2.27%
22345	甘井子区供电公司	66kV香周路变	西洼线	西洼分26#变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	8.71%
22346	甘井子区供电公司	66kV香周路变	水文线	建材分5#箱式开关站103右1#变台	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	3.62%
22347	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	石矿支9左2#柱上变压器	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	-4.63%

22348	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于华线	于华干11#柱上变压器	250	29.00	152.50	152.50	未进入负面清	否	无	0.28%
22349	甘井子区供电公司	66kV香周路变	华夏线	五零支4右4#变压器	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清	否	无	1.00%
22350	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	春柳线	春柳干19#变压器-1	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	7.61%
22351	甘井子区供电公司	甘井子66kV变电站	甘井子线	先锋分18#柱上变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-8.59%
22352	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支23#台1#柱上变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	7.01%
22353	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源甲线	石矿支16#b柱上变压器	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-9.39%
22354	甘井子区供电公司	66kV香周路变	钢丝线	钢丝线1T左1#变压器用户	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	5.74%
22355	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	周联支2#配电站2#变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-9.73%
22356	甘井子区供电公司	66kV香周路变	盛华线	前关干52#柱上变压器	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	-6.03%
22357	甘井子区供电公司	66kV香周路变	甘西甲线	海阳干22#(公)S	160	45.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	3.31%
22358	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙江线	千山二支7#台	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	8.68%
22359	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉花岛线	棉花岛干36#(柱上变压器)	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	3.37%
22360	甘井子区供电公司	66kV香周路变	煤气线	万兴2#箱式开关站103#柱上变压器	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	7.46%
22361	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	建新线	山东路1箱式配电站1#变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	3.89%
22362	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	金山映海1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	3.25%
22363	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	金家村线	金山映海1#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	0.64%
22364	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金山映海2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-3.89%
22365	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	金山映海2#配电站2#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-9.21%
22366	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香柳甲线	锦麟玖玺1#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	8.45%
22367	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香柳甲线	锦麟玖玺1#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-9.76%
22368	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香柳乙线	锦麟玖玺2#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-9.32%
22369	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香柳乙线	锦麟玖玺2#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-4.64%
22370	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海1#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	6.83%
22371	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海1#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-4.32%
22372	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海1#配电站3#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	1.21%
22373	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海2#配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	0.17%
22374	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海2#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	1.28%
22375	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海3#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-6.99%
22376	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海3#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-5.69%
22377	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海4#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-7.22%
22378	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海4#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-9.49%
22379	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海5#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-8.70%
22380	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海5#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-9.65%
22381	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海6#配电站1#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	3.87%
22382	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海6#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	2.73%
22383	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海7#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	7.22%
22384	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	悦和山海7#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	1.60%
22385	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海8#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	0.01%
22386	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	悦和山海8#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-9.17%
22387	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜1#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	7.72%
22388	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜1#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	0.67%
22389	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜1#配电站3#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-6.44%
22390	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜2#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-9.48%
22391	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜2#配电站2#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	5.81%
22392	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜3#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	2.43%
22393	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜3#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-6.93%

22394	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜4#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	3.53%
22395	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜4#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	1.58%
22396	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜5#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	5.94%
22397	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜5#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-6.93%
22398	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜6#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	6.69%
22399	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜6#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-6.66%
22400	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜6#配电站3#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	4.56%
22401	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜7#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-2.63%
22402	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜7#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-7.80%
22403	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香红线	星光照澜7#配电站3#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-6.42%
22404	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜8#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-6.28%
22405	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜8#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	7.36%
22406	甘井子区供电公司	66kV香周路变	天城线	星光照澜8#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	4.82%
22407	甘井子区供电公司	海茂66kV变电站	宝源乙线	椒房二分6间1#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-6.81%
22408	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓10#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	3.21%
22409	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓10#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	6.38%
22410	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓10#配电站3#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-0.70%
22411	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓11#配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	6.13%
22412	甘井子区供电公司	66kV香周路变	香湾线	天下粮仓11#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	9.23%
22413	甘井子区供电公司	66kV香周路变	亿达乙线	天下粮仓12#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	0.67%
22414	甘井子区供电公司	66kV香周路变	亿达乙线	天下粮仓12#配电站2#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-8.21%
22415	甘井子区供电公司	66kV香周路变	红嘴线	芳华院中心配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	7.77%
22416	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	椒房线	芳华院中心配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-5.12%
22417	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	尘林间1#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	0.71%
22418	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	尘林间1#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-7.47%
22419	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	尘林间2#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	2.69%
22420	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	尘林间2#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	9.08%
22421	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	尘林间3#配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	2.49%
22422	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	尘林间3#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	4.95%
22423	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	东海乙线	尘林间4#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	3.91%
22424	甘井子区供电公司	66kV香周路变	铝制品线	尘林间4#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-0.09%
22425	甘井子区供电公司	66kV香周路变	长白线	山西干14间1	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	-7.51%
22426	甘井子区供电公司	周水子66kV变电站	周联乙线	石门雅居1#箱式配电站1#变压器	500	32.00	290.00	290.00	未进入负面清	否	无	-8.11%
22427	甘井子区供电公司	侯家沟66kV变电站	侯西乙线	石门雅居2#箱式配电站1#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清	否	无	-4.45%
22428	甘井子区供电公司	66kV香周路变	宇圣甲线	宇圣新苑1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-5.56%
22429	甘井子区供电公司	66kV香周路变	宇圣甲线	宇圣新苑1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	0.58%
22430	甘井子区供电公司	66kV香周路变	宇圣乙线	宇圣新苑2#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	2.38%
22431	甘井子区供电公司	66kV香周路变	宇圣乙线	宇圣新苑2#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	2.04%
22432	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	后盐支局属箱变	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	-4.72%
22433	甘井子区供电公司	66kV香周路变	金水线	前盐桥局属箱变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	2.57%
22434	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城11#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-1.11%
22435	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城11#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	2.02%
22436	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城12#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	9.30%
22437	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城12#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-2.07%
22438	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城13#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	9.08%
22439	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城13#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-5.57%

22440	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城14#配电站1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	8.64%
22441	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城14#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	9.04%
22442	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城15#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-3.65%
22443	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城15#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-4.90%
22444	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城16#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	6.36%
22445	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城16#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-0.99%
22446	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城17#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	7.97%
22447	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城17#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	0.13%
22448	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城18#配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	1.70%
22449	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	公园上城18#配电站2#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	-4.08%
22450	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城19#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	9.18%
22451	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	公园上城19#配电站2#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-6.87%
22452	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	公园上城8#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	8.28%
22453	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	公园上城8#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	3.30%
22454	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	公园上城9#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-7.02%
22455	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	公园上城9#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	4.61%
22456	甘井子区供电公司	66kV香周路变	圣泰线	公园上城10#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	3.02%
22457	甘井子区供电公司	66kV香周路变	圣泰线	公园上城10#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	0.11%
22458	甘井子区供电公司	66kV香周路变	三星乙线	三星乙线1#局属箱式配电站	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-5.87%
22459	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明甲线	金地湾和府1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.23%
22460	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明甲线	金地湾和府1#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-9.53%
22461	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明甲线	金地湾和府1#配电站3#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	4.18%
22462	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明乙线	金地湾和府2#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-9.43%
22463	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明乙线	金地湾和府2#配电站2#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	6.39%
22464	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明乙线	金地湾和府3#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	8.41%
22465	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于明乙线	金地湾和府3#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	5.29%
22466	甘井子区供电公司	66kV香周路变	三星甲线	三星甲线1#局属配电站	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-9.84%
22467	甘井子区供电公司	66kV香周路变	南关岭线	北市分1#箱式配电站	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	9.68%
22468	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园1#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-4.23%
22469	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园1#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	2.98%
22470	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园1#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-8.06%
22471	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园2#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	7.31%
22472	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋城线	绿城诚园2#配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-7.19%
22473	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A3区1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	8.16%
22474	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A3区1#配电站2#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	4.34%
22475	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A3区2#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-5.68%
22476	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A3区2#配电站2#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-4.18%
22477	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于国线	国际社区城A3区3#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-6.64%
22478	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于国线	国际社区城A3区3#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	7.10%
22479	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A7区中心配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-1.36%
22480	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棉国线	国际社区城A7区中心配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	1.17%
22481	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场1#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-2.91%
22482	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场1#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	6.59%
22483	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场1#配电站3#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-0.76%
22484	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场2#配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	-7.05%
22485	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金甲线	金泉广场2#配电站2#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	-3.93%

22486	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金乙线	金泉广场3#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-7.17%
22487	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金乙线	金泉广场3#配电站2#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-9.87%
22488	甘井子区供电公司	66kV香周路变	龙金乙线	金泉广场3#配电站3#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-7.82%
22489	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	招商1872 4#配电站 1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-2.13%
22490	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	招商1872 4#配电站 2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-7.84%
22491	甘井子区供电公司	66kV香周路变	朱翡线	招商1872 4#配电站 3#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	7.93%
22492	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 5#配电站 1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	8.65%
22493	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 5#配电站 2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	7.82%
22494	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 6#配电站 1#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	1.54%
22495	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 6#配电站 2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-4.55%
22496	甘井子区供电公司	66kV香周路变	棋翡线	招商1872 6#配电站 3#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	2.56%
22497	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明甲线	绿城海上明月1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	0.12%
22498	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明甲线	绿城海上明月1#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-2.55%
22499	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明甲线	绿城海上明月1#配电站3#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-6.42%
22500	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明乙线	绿城海上明月2#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-9.19%
22501	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明乙线	绿城海上明月2#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-9.05%
22502	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前明乙线	绿城海上明月2#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	0.68%
22503	甘井子区供电公司	66kV香周路变	苏家线	拉房干6左1局属箱式配电站	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	2.37%
22504	甘井子区供电公司	66kV香周路变	前关线	沙家沟支9左1#局属箱式配电站	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-3.26%
22505	甘井子区供电公司	66kV香周路变	益远线	大房三支16	400	32.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	-6.53%
22506	甘井子区供电公司	66kV香周路变	拉树房线	拉房干15左1	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	8.25%
22507	甘井子区供电公司	66kV香周路变	丰源线	双海干14	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-9.88%
22508	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大宋线	嘉洋干15	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-6.72%
22509	甘井子区供电公司	66kV香周路变	雁山线	雁山干30	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	5.27%
22510	甘井子区供电公司	66kV香周路变	于和线	于和干16左1	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清	否	无	-9.79%
22511	甘井子区供电公司	66kV香周路变	大姚甲线	中铁隧道集团1#箱式开关站103左1	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	6.52%
22512	甘井子区供电公司	66kV香周路变	姚家线	考场支6右5	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	8.13%
22513	甘井子区供电公司	66kV香周路变	毛营甲线	毛营甲线1#箱式开关站103右1	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-3.45%
22514	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城B区中心配电站3#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	7.55%
22515	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城B区3#配电站3#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	7.20%
22516	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城B区3#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-0.49%
22517	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城B区3#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-8.48%
22518	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城A区中心配电站3#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-3.12%
22519	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城A区2#配电站2#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	4.22%
22520	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴409长兴乙线	尚品天城A区2#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	2.06%
22521	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	永胜配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-7.51%
22522	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	永胜配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-4.06%
22523	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四华庭2#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-2.73%
22524	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四华庭2#配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	4.16%
22525	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四华庭2#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-4.78%
22526	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四高层A配电站2#变压器	630	66.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	5.47%
22527	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	五四高层A配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	4.44%
22528	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	民勇商厦中心配电站2#变压器	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	2.60%
22529	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	和谐苑中心配电站2#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	6.06%
22530	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	和谐苑1#配电站2#变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-5.01%
22531	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	和谐苑1#配电站1#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	1.67%

22532	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴407抚顺线	百盛中心配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-3.00%
22533	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴308海鹗线	科技2#中心配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-6.15%
22534	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站8#变压器	1000	48.00	420.00	420.00	未进入负面清	否	无	-5.61%
22535	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站7#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-6.28%
22536	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站6#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	0.41%
22537	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站5#变压器	1000	49.00	410.00	410.00	未进入负面清	否	无	-8.40%
22538	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	西安路移动中心配电站4#变压器	1000	31.00	590.00	590.00	未进入负面清	否	无	-2.92%
22539	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	十三中配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-3.47%
22540	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	泉涌配电站1#变压器	630	70.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	0.93%
22541	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	泉涌街箱式配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-4.32%
22542	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	广平南配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-0.54%
22543	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	广平南配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	4.90%
22544	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴304盖州线	广平南配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-2.75%
22545	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴303罗斯福乙	商业城2#配电站3#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	8.00%
22546	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴303罗斯福乙	商业城2#配电站2#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	7.33%
22547	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴303罗斯福乙	商业城2#配电站1#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	8.47%
22548	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	中山公寓配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-7.75%
22549	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	中山公寓配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	7.84%
22550	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	永平配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-1.41%
22551	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	永平配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	4.37%
22552	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	永平北配电站2#变压器	630	67.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	0.70%
22553	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	永平北配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-2.02%
22554	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	五星国际2#中心配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	9.84%
22555	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	五星国际1#中心配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	4.11%
22556	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	万泰花园箱式配电站1#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-5.15%
22557	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	万岁配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-8.63%
22558	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	万岁配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	5.56%
22559	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	美加华中心配电站2#变压器	800	70.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-1.21%
22560	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	金色年华中心配电站2#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清	否	无	-1.71%
22561	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	城市公元2#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-7.55%
22562	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴302民政乙线	城市公元2#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-1.85%
22563	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴301新天地乙	城品城中心配电站3#变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	2.60%
22564	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴301新天地乙	城品城中心配电站2#变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-8.28%
22565	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	中盛家园配电站3#变压器	1000	31.00	590.00	590.00	未进入负面清	否	无	-0.46%
22566	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	中盛家园配电站2#变压器	1000	56.00	340.00	340.00	未进入负面清	否	无	-1.35%
22567	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	中盛家园配电站1#变压器	1000	36.00	540.00	540.00	未进入负面清	否	无	0.98%
22568	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	万益花园中心配电站2#变压器	1000	35.00	550.00	550.00	未进入负面清	否	无	4.10%
22569	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	万益花园中心配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	6.28%
22570	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	民权1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	8.84%
22571	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	民权1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	3.69%
22572	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	国运壹号1#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-8.43%
22573	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	国运壹号1#配电站2#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	0.11%
22574	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	国运壹号1#配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	9.58%
22575	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴211民权线	富鸿花园中心配电站1#变压器	1000	69.00	210.00	210.00	未进入负面清	否	无	-5.96%
22576	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	迎春1#箱式配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	0.40%
22577	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	五四邮局箱式配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	5.38%

22578	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园箱式配电站2#变压器	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清	否	无	0.68%
22579	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园箱式配电站1#变压器	500	64.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	5.64%
22580	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园2#配电站2#变压器	630	71.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	7.03%
22581	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园2#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-8.58%
22582	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园1#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-2.45%
22583	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	天兴新家园1#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	5.67%
22584	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	民勇分4#变压器	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-7.37%
22585	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	民勇分1#变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	-1.95%
22586	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	龙祥花园2#箱式配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-4.07%
22587	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴210民勇线	龙祥花园1#箱式配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	6.50%
22588	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	迎春街箱式配电站1#变压器	630	62.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	0.24%
22589	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	迎春干6#变压器	315	68.00	69.30	69.30	未进入负面清	否	无	4.19%
22590	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	西安路移动中心配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-6.21%
22591	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	西安路移动中心配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-7.05%
22592	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	西安路移动中心配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	1.93%
22593	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	龙祥花园配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-3.83%
22594	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴209至诚线	龙祥花园配电站1#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-2.41%
22595	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	中长配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-4.47%
22596	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	中长配电站1#变压器	1000	50.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	8.62%
22597	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	中长老箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-4.96%
22598	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	中长老配电站1#变压器	630	83.00	44.10	44.10	未进入负面清	否	无	-4.64%
22599	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	长兴街配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-2.71%
22600	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	长兴街配电站1#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	0.94%
22601	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	天河100配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	0.37%
22602	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	天河100配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-5.56%
22603	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	升平配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	7.06%
22604	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	升平配电站1#变压器	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清	否	无	-4.14%
22605	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	升平2#箱式配电站1#变压器	315	57.00	103.95	103.95	未进入负面清	否	无	-2.69%
22606	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	升平1#箱式配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-4.57%
22607	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	4.88%
22608	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意配电站1#变压器	630	60.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	7.35%
22609	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意分8#变压器	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	2.31%
22610	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意2#箱式配电站1#变压器	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	5.21%
22611	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	如意1#箱式配电站1#变压器	500	93.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	1.39%
22612	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	广平配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	9.36%
22613	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	广平配电站1#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-6.92%
22614	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	广平1#箱式配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-8.96%
22615	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	光华配电站1#变压器	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	-8.68%
22616	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	昌黎配电站2#变压器	630	68.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	0.56%
22617	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	昌黎配电站1#变压器	630	84.00	37.80	37.80	未进入负面清	否	无	-4.31%
22618	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	鞍山路公寓配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-6.68%
22619	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴205如意线	鞍山路公寓配电站1#变压器	630	64.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-1.87%
22620	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴204罗斯福甲	商业城1#配电站3#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-4.20%
22621	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴204罗斯福甲	商业城1#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-2.34%
22622	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴204罗斯福甲	商业城1#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	7.16%
22623	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴203沁园乙线	沁园2#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-7.30%

22624	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴203沁园乙线	沁园2#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-4.31%
22625	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	五一桥配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-8.47%
22626	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	五一桥配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.20%
22627	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	水源地配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	5.03%
22628	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	水源地配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-0.45%
22629	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	泉涌大厦配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	3.30%
22630	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	泉涌大厦配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-2.35%
22631	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	昌平配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	1.13%
22632	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴202昌平线	昌平配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.38%
22633	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴201新天地甲	城品城中心配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	7.37%
22634	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	五星国际2#中心配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	5.38%
22635	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	五星国际1#中心配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-9.79%
22636	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	万岁公寓配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	9.45%
22637	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	万岁公寓配电站2#变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-7.12%
22638	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	万岁公寓配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-1.82%
22639	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	美加华中心配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	4.97%
22640	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	金色年华中心配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-4.42%
22641	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	金色年华1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-6.81%
22642	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	建和1#箱式配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-3.52%
22643	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	城市公元1#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-0.50%
22644	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴114民政甲线	城市公元1#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-0.42%
22645	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山西配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-2.98%
22646	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山西配电站1#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清	否	无	0.22%
22647	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山东配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	6.88%
22648	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山东配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-7.39%
22649	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	泰山北配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-0.29%
22650	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	四中配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-2.59%
22651	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	四中配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-4.42%
22652	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	民兴花园西4#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-1.07%
22653	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	民兴花园西4#配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-5.15%
22654	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	民兴花园西2#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	2.00%
22655	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴113公园线	民兴花园西2#配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	6.13%
22656	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴112联德线	民兴花园西3#配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	2.48%
22657	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴112联德线	民兴花园西3#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-5.91%
22658	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴112联德线	民兴花园西1#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	8.80%
22659	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴112联德线	民兴花园西1#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-2.41%
22660	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区中心配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	0.91%
22661	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区中心配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-1.06%
22662	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区2#配电站3#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-4.66%
22663	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区2#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	1.21%
22664	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区2#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	4.49%
22665	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区1#配电站3#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	3.53%
22666	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-0.63%
22667	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城B区1#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	-4.94%
22668	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城A区中心配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-1.75%
22669	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城A区中心配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-6.06%

22670	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城A区1#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-3.57%
22671	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴107长兴甲线	尚品天城A区1#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-6.44%
22672	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴105乐特线	绿城澜园中心配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	1.50%
22673	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴105乐特线	绿城澜园中心配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	1.86%
22674	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴105乐特线	乐特1#中心配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	3.27%
22675	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴103沁园甲线	沁园1#配电站3#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-1.37%
22676	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴103沁园甲线	沁园1#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	4.39%
22677	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴103沁园甲线	沁园1#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	1.00%
22678	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	中山南苑2#箱式配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	7.53%
22679	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	中山南苑2#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	5.27%
22680	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	正仁2#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	1.13%
22681	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	正仁1#箱式配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-2.31%
22682	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	优豪斯A区配电站3#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	1.62%
22683	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	优豪斯A区配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-4.01%
22684	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	优豪斯A区配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-5.32%
22685	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站5#变压器	1000	43.00	470.00	470.00	未进入负面清	否	无	-6.24%
22686	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站4#变压器	1000	48.00	420.00	420.00	未进入负面清	否	无	0.99%
22687	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站3#变压器	1000	42.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-1.31%
22688	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	3.80%
22689	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	拥政高层配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-5.87%
22690	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	亿达新世界A区配电站2#变压器	1000	15.00	750.00	750.00	未进入负面清	否	无	6.71%
22691	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	亿达新世界A区配电站1#变压器	1000	43.00	470.00	470.00	未进入负面清	否	无	4.27%
22692	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	天兴2#箱式配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	2.99%
22693	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	天兴1#箱式配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-4.91%
22694	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	天兴1#箱式配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-3.26%
22695	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	三星公寓中心配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-9.45%
22696	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	民政配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-5.49%
22697	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	民政配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	7.09%
22698	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	联合路1#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	5.89%
22699	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	悍马箱式配电站1#变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-6.27%
22700	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴102天兴线	动力花园2#箱式配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-8.98%
22701	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴101广电线	民兴花园1#配电站3#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-8.11%
22702	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴101广电线	民兴花园1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-1.66%
22703	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴101广电线	民兴花园1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-2.16%
22704	沙河口供电分公司	66kV长兴变	长兴101广电线	公园北配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-9.14%
22705	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家213数码线	国际公寓2#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	5.35%
22706	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家213数码线	国际公寓2#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	8.35%
22707	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆4#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-5.07%
22708	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆4#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-5.91%
22709	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆3#配电站2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	6.51%
22710	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆3#配电站1#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清	否	无	9.46%
22711	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆1#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	3.11%
22712	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家209云麓甲线	云麓公馆1#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	6.35%
22713	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城9#配电站2#变压器	630	65.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	1.09%
22714	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城9#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	9.09%
22715	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城7#配电站3#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-4.69%

22716	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城7#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	2.84%
22717	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城7#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	0.63%
22718	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城5#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-8.78%
22719	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城5#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-7.85%
22720	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城3#配电站3#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	0.96%
22721	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城3#配电站2#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	-3.17%
22722	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城3#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	1.29%
22723	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城2#中心配电站3#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-0.17%
22724	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城2#配电站3#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	-5.40%
22725	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城2#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	-4.17%
22726	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城2#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-5.79%
22727	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城16#配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	8.72%
22728	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城16#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-1.63%
22729	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城16#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	8.18%
22730	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城12#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	5.53%
22731	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城12#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	1.02%
22732	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城12#配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	-0.21%
22733	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	锦绣华城1#中心配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-8.46%
22734	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	大华、锦绣华城回迁楼中心配电站3# 变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清 单	否	无	7.08%
22735	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	大华、锦绣华城回迁楼2#配电站3#变 压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清 单	否	无	-9.51%
22736	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	大华、锦绣华城回迁楼2#配电站2#变 压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清 单	否	无	-5.64%
22737	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家208锦华线	大华、锦绣华城回迁楼2#配电站1#变 压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清 单	否	无	-5.32%
22738	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉5#配电站2#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-3.06%
22739	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉5#配电站1#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	9.07%
22740	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉2#中心配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	1.08%
22741	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉2#配电站3#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-4.92%
22742	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉2#配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	-4.12%
22743	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉2#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-8.72%
22744	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	圣克拉1#中心配电站3#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	7.67%
22745	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	蓝星花园中心配电站3#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	2.84%
22746	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路中心配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	1.18%
22747	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路3#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-3.86%
22748	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路3#配电站2#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	8.83%
22749	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	2.35%
22750	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路2#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	7.39%
22751	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	红凌路2#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	7.09%
22752	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期5#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-7.33%
22753	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期5#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-2.75%
22754	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期2#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	5.13%
22755	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期2#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	6.54%
22756	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期1#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	9.19%
22757	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家207圣郡线	东方圣克拉III期1#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	0.08%

22758	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家206网络乙线	软件园软景中心配电站2#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	6.17%
22759	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园5#配电站3#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-2.06%
22760	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园5#配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-4.43%
22761	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园5#配电站1#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	-1.55%
22762	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园4#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	7.81%
22763	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	知心园4#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-3.09%
22764	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	宅语原3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	8.00%
22765	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	宅语原3#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-6.50%
22766	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	康派公寓B配电站3#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	2.31%
22767	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	康派公寓B配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-7.87%
22768	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	康派公寓B配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-8.32%
22769	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	东方圣荷西4#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-0.91%
22770	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	东方圣荷西3#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-9.70%
22771	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家204鑫凌乙线	东方圣荷西3#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	0.04%
22772	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	学府1+1-2#配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	8.47%
22773	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	学府1+1-2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	9.30%
22774	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	学府1+1-2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	0.65%
22775	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	学府1+1-1#配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	8.93%
22776	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	轻工学校配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	2.69%
22777	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	轻工分2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-8.58%
22778	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	凌源街箱式配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	0.01%
22779	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	凌源街配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	7.61%
22780	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园2#配电站3#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-4.99%
22781	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园2#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-0.15%
22782	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园2#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	8.29%
22783	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园1#配电站3#变压器	1000	19.00	710.00	710.00	未进入负面清	否	无	-4.20%
22784	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园1#配电站2#变压器	1000	32.00	580.00	580.00	未进入负面清	否	无	7.70%
22785	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	弘基书香园1#配电站1#变压器	1000	23.00	670.00	670.00	未进入负面清	否	无	3.61%
22786	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海3#配电站3#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	7.72%
22787	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海3#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-8.41%
22788	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海3#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	0.98%
22789	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海2#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	9.45%
22790	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海2#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	6.77%
22791	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海1#配电站3#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-4.75%
22792	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海1#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-5.26%
22793	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	翰林观海1#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-7.04%
22794	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家202王家线	海洋环保箱式配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	6.14%
22795	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	政通商贸配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-8.85%
22796	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	学苑广场箱式配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.43%
22797	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	名仕苑2#配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-6.27%
22798	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	名仕苑1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	2.03%
22799	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	凌建配电站2#变压器	1000	28.00	620.00	620.00	未进入负面清	否	无	-9.65%
22800	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	凌建配电站1#变压器	1000	34.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-7.24%
22801	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸3#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-4.48%
22802	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸3#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	3.57%
22803	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸2#配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	8.87%

22804	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸1#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	9.35%
22805	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家201庙岭线	警贸1#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	9.73%
22806	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城别墅区2#配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-0.23%
22807	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城别墅区2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	2.23%
22808	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城别墅区2#配电站1#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-2.54%
22809	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城D1区中心配电站3#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-9.95%
22810	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城25#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-6.18%
22811	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城25#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	9.96%
22812	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城23#配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-4.43%
22813	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城23#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	0.47%
22814	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城21#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	1.42%
22815	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城21#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	8.88%
22816	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城19#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	0.57%
22817	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城19#配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	5.68%
22818	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城19#配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	1.16%
22819	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城14#配电站2#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-6.23%
22820	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家111岭东乙线	锦绣华城14#配电站1#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	8.92%
22821	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家108网络甲线	软件园软景中心配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	0.50%
22822	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北4#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-9.30%
22823	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北4#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	1.42%
22824	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北3#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	3.88%
22825	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北3#配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	3.69%
22826	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北2#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-5.18%
22827	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北2#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	8.94%
22828	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-7.33%
22829	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	新新园北1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-7.21%
22830	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	理工大学博士公寓配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	0.09%
22831	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	理工大学博士公寓配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-1.31%
22832	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	绘春2#配电站3#变压器	1000	24.00	660.00	660.00	未进入负面清	否	无	9.15%
22833	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	绘春2#配电站2#变压器	1000	40.00	500.00	500.00	未进入负面清	否	无	8.95%
22834	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家107新新园线	绘春2#配电站1#变压器	1000	28.00	620.00	620.00	未进入负面清	否	无	4.49%
22835	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	学清园西配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-2.43%
22836	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	学清园3#配电站2#变压器	1000	37.00	530.00	530.00	未进入负面清	否	无	5.07%
22837	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	学清园3#配电站1#变压器	1000	45.00	450.00	450.00	未进入负面清	否	无	0.87%
22838	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	星球花园箱式配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-0.34%
22839	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	星球花园箱式配电站1#变压器	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清	否	无	4.45%
22840	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	万奕配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	9.28%
22841	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	万奕配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-0.91%
22842	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	软件园配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-6.12%
22843	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	软件园配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-4.96%
22844	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	牛角山分6右2#变压器	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清	否	无	-5.90%
22845	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	牛角山分13#变压器	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	9.51%
22846	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	栾金村干9#变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	6.85%
22847	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	理工大学2#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-5.88%
22848	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	理工大学2#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	5.63%
22849	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	理工大学1#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	9.72%

22850	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	理工大学1#配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-3.20%
22851	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	绘春1#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	9.66%
22852	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	绘春1#配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	0.29%
22853	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	测绘大队箱式配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-5.29%
22854	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	八干配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-6.58%
22855	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家106大工线	八干配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	5.40%
22856	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家105黑石线	软景E居3#配电站3#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	3.70%
22857	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家105黑石线	软景E居3#配电站2#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-4.27%
22858	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家105黑石线	软景E居3#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	3.22%
22859	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居2#配电站3#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	4.91%
22860	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居2#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	1.15%
22861	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居2#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-7.32%
22862	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居1#配电站3#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	0.37%
22863	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居1#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-5.61%
22864	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家104凌水线	软景E居1#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	5.13%
22865	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园北1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	0.59%
22866	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园北1#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-0.63%
22867	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园2#配电站3#变压器	1000	28.00	620.00	620.00	未进入负面清	否	无	0.20%
22868	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园2#配电站2#变压器	1000	36.00	540.00	540.00	未进入负面清	否	无	-5.90%
22869	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园2#配电站1#变压器	1000	25.00	650.00	650.00	未进入负面清	否	无	6.22%
22870	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园1#配电站2#变压器	1000	38.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	1.45%
22871	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	学清园1#配电站1#变压器	1000	29.00	610.00	610.00	未进入负面清	否	无	-2.27%
22872	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站4#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-2.11%
22873	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站4#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	3.35%
22874	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-7.40%
22875	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-5.80%
22876	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	理工大学配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-1.35%
22877	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	大连高中配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-9.60%
22878	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	大连高中配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-1.40%
22879	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	八干南配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-7.33%
22880	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家103海运线	八干南配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	3.51%
22881	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	斯坦福1#配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-2.45%
22882	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	斯坦福1#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-4.05%
22883	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	斯坦福1#配电站1#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	3.08%
22884	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	辽财支4#变压器	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清	否	无	4.39%
22885	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	辽财箱式配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	3.90%
22886	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	辽财北配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-3.08%
22887	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	辽财北配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	1.88%
22888	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	尖山3#配电站1#变压器	500	84.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-1.43%
22889	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	尖山2#配电站2#变压器	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-2.56%
22890	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	尖山2#配电站1#变压器	400	20.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	6.43%
22891	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	尖山1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	9.58%
22892	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	高家村南1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	5.31%
22893	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	高家村南1#配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	4.98%
22894	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大学生公寓配电站3#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	8.81%
22895	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大学生公寓配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-7.92%

22896	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大学生公寓配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	5.12%
22897	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大龙江箱式配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-5.05%
22898	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东大公寓箱式配电站1#变压器	630	98.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-6.27%
22899	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东财大箱式配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	6.29%
22900	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家102台山线	东财大箱式配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-8.71%
22901	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	油泵分10#变压器	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	-0.17%
22902	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	洗染分8#变压器	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	-6.84%
22903	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	软件园3#台变压器	160	43.00	75.20	75.20	未进入负面清	否	无	5.06%
22904	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	净水厂台变压器	315	21.00	217.35	217.35	未进入负面清	否	无	-7.43%
22905	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	高家村北1#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-1.81%
22906	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	高家村北1#配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	7.99%
22907	沙河口供电分公司	66kV由家变	由家101南沙线	高家村北1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-4.14%
22908	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑205学富线	富丽庭3#配电站2#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	-1.76%
22909	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑205学富线	富丽庭3#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	3.10%
22910	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112寒家沟线	水院配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-7.59%
22911	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112寒家沟线	水院配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	0.15%
22912	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112寒家沟线	水院东配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	6.24%
22913	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112寒家沟线	水院东配电站1#变压器	500	25.00	325.00	325.00	未进入负面清	否	无	-6.54%
22914	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112寒家沟线	水产学院台变压器	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清	否	无	-0.25%
22915	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112寒家沟线	鹏辉广场2#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	1.19%
22916	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112寒家沟线	鹏辉广场1#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-6.40%
22917	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112寒家沟线	黑石三分15#变压器	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-4.51%
22918	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112寒家沟线	黑石南配电站2#变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	2.52%
22919	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112寒家沟线	黑石南配电站1#变压器	500	13.00	385.00	385.00	未进入负面清	否	无	8.74%
22920	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑112寒家沟线	黑石东配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-9.66%
22921	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	星海壹景中心配电站3#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-0.49%
22922	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	星海壹景中心配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-3.45%
22923	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花园配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-5.92%
22924	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花园配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	6.06%
22925	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	6.80%
22926	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花南配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	8.00%
22927	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	浪花北配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	9.74%
22928	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	黑石北配电站1#变压器	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清	否	无	7.36%
22929	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙4#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-9.26%
22930	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙4#配电站1#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	-2.84%
22931	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙3#配电站3#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-8.06%
22932	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙3#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	7.99%
22933	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙3#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-1.65%
22934	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙2#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	7.45%
22935	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑111景山线	辰熙2#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	1.87%
22936	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	由家村1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-9.05%
22937	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	由家村1#配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	6.10%
22938	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	炮干配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	2.15%
22939	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	炮干配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-8.11%
22940	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑110东财线	东财支5#变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	-3.63%
22941	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑109学苑线	由家村2#配电站2#变压器	500	87.00	15.00	15.00	未进入负面清	否	无	5.37%

22942	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑109学苑线	由家村2#配电站1#变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	0.25%
22943	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	学苑九号2#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	4.19%
22944	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	学苑九号2#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-6.04%
22945	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基4#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	9.28%
22946	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基4#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-5.24%
22947	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基4#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	1.39%
22948	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基3#配电站2#变压器	1000	17.00	730.00	730.00	未进入负面清	否	无	-1.40%
22949	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基3#配电站1#变压器	1000	41.00	490.00	490.00	未进入负面清	否	无	9.45%
22950	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基2#配电站3#变压器	630	57.00	207.90	207.90	未进入负面清	否	无	-3.50%
22951	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基2#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.42%
22952	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基2#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-8.16%
22953	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基1#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	4.09%
22954	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	金弘基1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-4.38%
22955	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期5#配电站3#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	-5.93%
22956	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期5#配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	3.23%
22957	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期5#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-2.26%
22958	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期3#配电站3#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	4.53%
22959	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期3#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	7.30%
22960	沙河口供电分公司	66kV学苑变	学苑101书香园线	弘基三期3#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-3.38%
22961	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	兴工北配电站1#变压器	630	86.00	25.20	25.20	未进入负面清	否	无	8.33%
22962	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	乐特1#中心配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.11%
22963	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	华晨配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	3.84%
22964	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	华晨配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	7.25%
22965	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	抚顺配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-5.09%
22966	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地2#配电站2#变压器	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	2.14%
22967	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地2#配电站1#变压器	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-2.14%
22968	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地1#配电站3#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	5.32%
22969	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地1#配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	2.16%
22970	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工133沙河口线	福佳新天地1#配电站1#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	-1.70%
22971	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永利配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	6.29%
22972	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永利配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-5.43%
22973	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永嘉配电站4#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-7.36%
22974	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永嘉配电站3#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	8.97%
22975	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永嘉配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	1.50%
22976	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	永嘉配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	8.18%
22977	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	银杏配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-5.82%
22978	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四华庭1#配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	5.66%
22979	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四华庭1#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-1.63%
22980	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四华庭1#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-5.01%
22981	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四高层B配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-2.21%
22982	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	五四高层B配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-4.56%
22983	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	民勇商厦中心配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	4.58%
22984	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	机车商厦配电站4#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	0.89%
22985	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	机车商厦配电站3#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	0.57%
22986	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	机车商厦配电站2#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-2.23%
22987	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	机车商厦配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-2.84%

22988	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	和谐苑中心配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	7.15%
22989	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工131铲车线	百盛中心配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-9.59%
22990	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	中诚园箱式配电站1#变压器	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清	否	无	-1.94%
22991	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	绿城阑园中心配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-7.39%
22992	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天箱式配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	5.83%
22993	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天2#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	3.46%
22994	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天2#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-3.07%
22995	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-5.00%
22996	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	丽景春天1#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	1.21%
22997	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季3#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-8.47%
22998	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季3#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-4.26%
22999	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季2#配电站2#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	8.64%
23000	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季2#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-2.93%
23001	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季1#配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-8.43%
23002	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季1#配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	7.29%
23003	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	缤纷四季1#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-9.41%
23004	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工129机床线	鞍山路1#箱式配电站1#变压器	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-7.00%
23005	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	中盛家园2#配电站3#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	6.10%
23006	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	中盛家园2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	7.92%
23007	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	中盛家园2#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	5.49%
23008	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	玉华变箱式配电站1#变压器	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	-3.65%
23009	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	五一广场台1#变压器	400	19.00	284.00	284.00	未进入负面清	否	无	-3.78%
23010	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	五一广场2#台2#变压器	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	6.81%
23011	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	五一广场2#台1#变压器	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清	否	无	-8.27%
23012	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	江都春华配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-7.48%
23013	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	江都春华配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-5.98%
23014	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工128振工线	江都春华配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	1.18%
23015	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	中盛家园2#箱式配电站2#变压器	500	13.00	385.00	385.00	未进入负面清	否	无	7.80%
23016	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	中盛家园2#箱式配电站1#变压器	500	18.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	1.94%
23017	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	中盛家园1#箱式配电站2#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	-7.37%
23018	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	中盛家园1#箱式配电站1#变压器	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清	否	无	0.02%
23019	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	至诚配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-1.88%
23020	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	至诚配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-5.36%
23021	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	万益花园中心配电站4#变压器	1000	31.00	590.00	590.00	未进入负面清	否	无	4.94%
23022	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	万益花园中心配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	1.74%
23023	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	民权3#配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	1.88%
23024	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	民权3#配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	6.44%
23025	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	民权2#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-2.47%
23026	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	民权2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	1.56%
23027	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	金光花园配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-4.03%
23028	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	金光花园配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-1.11%
23029	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	金光花园配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-7.40%
23030	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	教师进修学校配电站2#变压器	800	71.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-7.45%
23031	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	教师进修学校配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	6.53%
23032	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	国运壹号2#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	5.82%
23033	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	国运壹号2#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	4.35%

23034	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	富鸿花园中心配电站2#变压器	1000	37.00	530.00	530.00	未进入负面清	否	无	8.25%
23035	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工127万益线	电话四分局配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-1.62%
23036	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工126龙畔线	龙畔锦城3#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	-6.83%
23037	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工126龙畔线	龙畔锦城3#配电站1#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	2.19%
23038	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工126龙畔线	龙畔锦城1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-9.01%
23039	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工126龙畔线	龙畔锦城1#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	2.26%
23040	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工124工华线	长生分3#变压器	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	0.36%
23041	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工124工华线	长生分10#变压器	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	7.17%
23042	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工124工华线	新华苑配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.39%
23043	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工124工华线	新华苑配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	8.42%
23044	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工124工华线	美辰配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-8.59%
23045	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工123柴油机线	连胜干8间1#变压器	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-8.19%
23046	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	中长花园配电站4#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	1.15%
23047	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	中长花园配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	4.67%
23048	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	中长花园配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-1.99%
23049	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	中长花园配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	6.60%
23050	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	友谊配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-1.75%
23051	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	友谊配电站1#变压器	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	-4.92%
23052	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	香沙配电站1#变压器	630	97.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	6.64%
23053	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	香荣配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-6.31%
23054	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	香炉干4#变压器	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清	否	无	7.39%
23055	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	四十五中配电站2#变压器	630	83.00	44.10	44.10	未进入负面清	否	无	-8.57%
23056	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	四十五中配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-7.63%
23057	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	三千西配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	7.62%
23058	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	三千西配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-2.45%
23059	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	三千配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	7.46%
23060	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	三千配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	3.21%
23061	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	机车佳苑配电站4#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-4.51%
23062	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	机车佳苑配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	0.95%
23063	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	机车佳苑配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-3.17%
23064	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	机车佳苑配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	6.73%
23065	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华阳风尚配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-8.18%
23066	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华阳风尚配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	-4.74%
23067	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华阳风尚配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-3.54%
23068	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华顺配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	3.53%
23069	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华顺配电站1#变压器	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	-9.35%
23070	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	华恒配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-6.38%
23071	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	伽利亚配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	4.26%
23072	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	伽利亚配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	8.30%
23073	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	伽利亚配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	8.43%
23074	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	叉车厂配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	4.39%
23075	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	碧海花园配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	1.25%
23076	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工122李家村线	碧海花园配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	3.54%
23077	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	远东2#箱式配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	9.52%
23078	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	远东2#箱式配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	2.02%
23079	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	远东1#箱式配电站2#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清	否	无	-8.73%

23080	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	远东1#箱式配电站1#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清	否	无	-1.34%
23081	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	新居佳园中心配电站3#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-0.21%
23082	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香盛配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	8.92%
23083	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香盛配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	1.49%
23084	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香荣北配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-5.26%
23085	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香荣北配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-6.90%
23086	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	香华街箱式配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-6.77%
23087	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	盛兴配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	2.27%
23088	沙河口供电分公司	66kV兴工变	兴工121香炉礁线	盛兴配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-2.89%
23089	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲	星海湾长岛3#配电站3#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	7.51%
23090	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲	星海湾长岛3#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	1.42%
23091	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲	星海湾长岛3#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	2.61%
23092	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲	星海湾长岛1#配电站3#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	6.51%
23093	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲	星海湾长岛1#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	4.49%
23094	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾402世纪甲	星海湾长岛1#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-0.30%
23095	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾401环球乙线	星海大都会2#配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-6.87%
23096	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾401环球乙线	星海大都会2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	3.34%
23097	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾401环球乙线	星海大都会2#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	7.56%
23098	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	星海悦庭1#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	7.70%
23099	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	星海悦庭1#配电站1#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-9.27%
23100	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	新华配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	5.97%
23101	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	新华配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	0.38%
23102	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	莲花湾F区2#配电站3#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-7.11%
23103	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	莲花湾F区2#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-7.21%
23104	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	莲花湾F区2#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	0.21%
23105	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	莲花湾F区1#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-5.26%
23106	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	莲花湾F区1#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	5.89%
23107	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	莲花湾F区1#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-5.90%
23108	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	莲花湾B区3#配电站3#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	7.41%
23109	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	莲花湾B区3#配电站2#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	-6.43%
23110	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	莲花湾B区3#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-2.25%
23111	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	莲花湾B区1#配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-5.87%
23112	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	莲花湾B区1#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	6.10%
23113	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾306莲花甲	白山中心配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-2.01%
23114	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙	星海国宝4#配电站2#变压器	1000	48.00	420.00	420.00	未进入负面清	否	无	4.78%
23115	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙	星海国宝4#配电站1#变压器	1000	40.00	500.00	500.00	未进入负面清	否	无	-2.87%
23116	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙	星海国宝2#配电站2#变压器	1000	34.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-2.03%
23117	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙	星海国宝2#配电站1#变压器	1000	57.00	330.00	330.00	未进入负面清	否	无	6.84%
23118	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙	国宝四期中心配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-6.20%
23119	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙	国宝三期箱式配电站1#变压器	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	-7.92%
23120	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙	国宝三期2#配电站3#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	-6.96%
23121	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙	国宝三期2#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	7.43%
23122	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙	国宝三期2#配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	3.43%
23123	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙	国宝三期1#配电站3#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-5.83%
23124	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙	国宝三期1#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	8.52%
23125	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾305国宝乙	国宝三期1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	1.03%

23126	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	自由港箱式配电站2#变压器	500	39.00	255.00	255.00	未进入负面清	否	无	9.00%
23127	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	自由港箱式配电站1#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	9.21%
23128	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	星海人家5#配电站3#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	3.16%
23129	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	星海人家5#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-0.35%
23130	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	星海人家5#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-3.23%
23131	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	星海人家4#配电站3#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	-6.56%
23132	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	星海人家4#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	6.94%
23133	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	星海人家4#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	6.18%
23134	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	星海人家3#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	6.70%
23135	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	星海人家3#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	9.74%
23136	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	星海人家2#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	4.26%
23137	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	星海人家2#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	0.22%
23138	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	星海人家1#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	2.60%
23139	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾304新体乙	星海人家1#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-6.15%
23140	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾303污水乙	山海云天中心配电站3#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-3.53%
23141	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾303污水乙	山海云天中心配电站2#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	8.71%
23142	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	亿达杰特2#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-0.04%
23143	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	亿达杰特2#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-4.50%
23144	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海4#配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	8.02%
23145	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海4#配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	4.67%
23146	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海4#配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	4.20%
23147	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海3#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	6.85%
23148	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	壹品星海3#配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	1.77%
23149	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	星海阳光2#配电站3#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	2.35%
23150	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	星海阳光2#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	0.41%
23151	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	星海阳光2#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-4.88%
23152	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	金玉星海中心配电站3#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	5.05%
23153	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	飞通广场2#配电站2#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	-1.71%
23154	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	飞通广场2#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-1.14%
23155	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	大连明珠4#配电站2#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-8.39%
23156	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	大连明珠4#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	7.05%
23157	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	大连明珠2#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	9.45%
23158	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	大连明珠2#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	8.33%
23159	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	半岛听涛中心配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-0.16%
23160	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	半岛听涛配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-7.99%
23161	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾302水景线	半岛听涛配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	3.08%
23162	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙	沿海国际3#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	8.76%
23163	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙	沿海国际3#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-5.37%
23164	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙	沿海国际3#配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	-9.99%
23165	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙	沿海国际2#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	5.13%
23166	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾216沿海乙	沿海国际2#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-1.35%
23167	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海三街2#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	1.41%
23168	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海三街1#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.59%
23169	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海二街箱式配电站1#变压器	400	20.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	3.17%
23170	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海二街2#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	7.89%
23171	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	星海二街2#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	6.28%

23172	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	空三台变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	8.51%
23173	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾214云海线	半岛听涛中心配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	4.36%
23174	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾213星浦线	星海二街1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-5.39%
23175	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾213星浦线	化物所配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	8.30%
23176	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾213星浦线	化物所配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	7.94%
23177	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾212南云线	星海湾加油站台变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	3.02%
23178	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾212南云线	海印长城配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	1.02%
23179	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾212南云线	海印长城配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-6.17%
23180	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾212南云线	白云山庄1#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	1.08%
23181	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	星海阳光4#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	0.66%
23182	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	星海阳光4#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-6.55%
23183	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	星海阳光3#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	2.25%
23184	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	星海阳光3#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	6.53%
23185	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	伟岸花园1#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	1.06%
23186	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	伟岸花园1#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-5.01%
23187	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	世纪经典配电站2#变压器	1000	58.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	3.18%
23188	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾5#配电站2#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-9.09%
23189	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾5#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-3.37%
23190	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾4#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-8.18%
23191	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾4#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	2.26%
23192	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾2#配电站3#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-2.15%
23193	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾2#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-4.75%
23194	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾210飞通线	华润星海湾2#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-9.27%
23195	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	五豪大厦配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	7.45%
23196	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	五豪大厦配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-0.68%
23197	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	太原2#箱式配电站变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	7.37%
23198	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	太原1#箱式配电站变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	6.50%
23199	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	金地海景中心配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	2.85%
23200	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	金地海景中心配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	3.21%
23201	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	急救中心配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	1.87%
23202	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	府佳家园配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	6.08%
23203	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	府佳家园配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	6.75%
23204	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾208新华线	府佳家园配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-0.91%
23205	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望2#配电站3#变压器	1000	22.00	680.00	680.00	未进入负面清	否	无	-6.41%
23206	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望2#配电站2#变压器	1000	45.00	450.00	450.00	未进入负面清	否	无	7.48%
23207	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望2#配电站1#变压器	1000	40.00	500.00	500.00	未进入负面清	否	无	6.47%
23208	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望1#配电站3#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	2.23%
23209	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望1#配电站2#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	-0.54%
23210	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	新希望1#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-5.55%
23211	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	世嘉星海配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-1.75%
23212	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	世嘉星海配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	9.17%
23213	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	绿城深蓝中心配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-9.90%
23214	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	绿城深蓝1#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	5.13%
23215	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	绿城深蓝1#配电站1#变压器	630	57.00	207.90	207.90	未进入负面清	否	无	-6.87%
23216	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城4#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	3.52%
23217	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城4#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	9.87%

23218	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城2#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-2.78%
23219	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城2#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	4.14%
23220	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城1#配电站3#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	8.31%
23221	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城1#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-5.35%
23222	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	和平现代城1#配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	-6.31%
23223	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源5#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	2.93%
23224	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源5#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-8.72%
23225	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源4#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-0.73%
23226	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源4#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-1.81%
23227	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源3#配电站2#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-0.99%
23228	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源3#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-3.35%
23229	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源1#配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	8.97%
23230	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	福源1#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	1.06%
23231	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾205希望线	大重箱式配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	2.74%
23232	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲	体育馆台变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-9.31%
23233	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲	兰亭山水3#配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	3.41%
23234	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲	兰亭山水3#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	0.75%
23235	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲	兰亭山水3#配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	3.10%
23236	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲	兰亭山水2#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-0.09%
23237	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲	兰亭山水2#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	5.54%
23238	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲	兰亭山水2#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-0.84%
23239	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲	兰亭山水1#配电站3#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-2.41%
23240	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲	兰亭山水1#配电站2#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	9.88%
23241	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾204新体甲	兰亭山水1#配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-7.13%
23242	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲	山海云天中心配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-6.51%
23243	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲	甲天下配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	2.20%
23244	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲	甲天下配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-7.30%
23245	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲	甲天下2#箱式配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-6.76%
23246	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾203污水甲	甲天下1#箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	7.92%
23247	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲	渔人码头2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	7.57%
23248	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲	渔人码头2#配电站1#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	2.87%
23249	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲	渔人码头1#配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	8.36%
23250	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲	渔人码头1#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-9.29%
23251	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲	渔人码头1#配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	-2.75%
23252	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲	星海国宝3#配电站2#变压器	1000	26.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-0.20%
23253	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲	星海国宝3#配电站1#变压器	1000	30.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	5.23%
23254	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲	星海国宝1#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	7.07%
23255	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲	星海国宝1#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	0.93%
23256	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲	国宝四期中心配电站3#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	5.87%
23257	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾202国宝甲	国宝四期中心配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-0.37%
23258	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾117沿海甲	沿海国际1#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	0.54%
23259	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾117沿海甲	沿海国际1#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-2.98%
23260	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙	星海翠庭中心配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	9.74%
23261	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙	莲花湾C区6#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-4.56%
23262	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙	莲花湾C区6#配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	-2.49%
23263	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙	莲花湾C区3#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-1.68%

23264	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙	莲花湾C区3#配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	3.82%
23265	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙	莲花湾A区2#配电站3#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-2.83%
23266	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙	莲花湾A区2#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-4.34%
23267	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙	莲花湾A区2#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	3.37%
23268	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙	半山半海2#配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-1.46%
23269	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾114莲花乙	半山半海2#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	5.88%
23270	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾111环球甲线	星海大都会1#配电站3#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	1.12%
23271	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾111环球甲线	星海大都会1#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	3.47%
23272	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾111环球甲线	星海大都会1#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-0.12%
23273	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾110电热线	电热配电站1#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清	否	无	1.16%
23274	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方中心配电站3#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	5.72%
23275	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方II期3#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	7.60%
23276	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方II期3#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	7.69%
23277	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方II期1#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-5.20%
23278	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方II期1#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-4.84%
23279	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方2#配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	3.01%
23280	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方2#配电站2#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-1.50%
23281	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	玫瑰东方2#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	7.92%
23282	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	富国配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-8.07%
23283	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾109功成线	富国二分3#变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	-0.71%
23284	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星海3#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	1.92%
23285	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星海2#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-9.85%
23286	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星海1#配电站1#变压器	400	16.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-6.57%
23287	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星光2#配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	4.65%
23288	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星光2#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	2.24%
23289	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	星光1#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	0.91%
23290	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	功成配电站1#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	8.08%
23291	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾108黑东线	富工箱式配电站1#变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	-2.94%
23292	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾106连叶线	国税局中心配电站3#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	0.80%
23293	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾106连叶线	国税局中心配电站1#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	4.87%
23294	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲	福佳国宅1#配电站3#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	-1.49%
23295	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲	福佳国宅1#配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-6.25%
23296	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲	福佳国宅1#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	4.12%
23297	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲	百年汇中心配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-1.44%
23298	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲	百年汇配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	7.81%
23299	沙河口供电分公司	66kV星海湾变	星海湾104百年甲	百年汇配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-9.09%
23300	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路211大世界	电台分4#台变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	5.92%
23301	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路208长春乙	长春路1#箱式配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	-3.47%
23302	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路208长春乙	星海商城中心配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-7.23%
23303	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	银环C配电站2#变压器	1000	23.00	670.00	670.00	未进入负面清	否	无	-4.67%
23304	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	银环A配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	4.81%
23305	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	福兴里3#配电站3#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	5.87%
23306	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	福兴里3#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	0.46%
23307	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	福兴里3#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-9.40%
23308	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	东方国际配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	7.22%
23309	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路206沈阳线	东方国际配电站1#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	6.65%

23310	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府D区配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	3.74%
23311	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府D区配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	5.01%
23312	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府C区配电站3#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	7.76%
23313	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府C区配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	3.30%
23314	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府C区配电站1#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	2.32%
23315	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府B区配电站3#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-9.64%
23316	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府B区配电站2#变压器	800	63.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	4.29%
23317	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府B区配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-0.15%
23318	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府A区配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	9.48%
23319	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	万达华府A区配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-9.99%
23320	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	双盛配电站2#变压器	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-8.76%
23321	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	双盛配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	1.96%
23322	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府中学配电站1#变压器	315	58.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-8.65%
23323	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府二期C4配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-5.81%
23324	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府二期C4配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	9.39%
23325	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府二期C3配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	4.18%
23326	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	华府二期C3配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	2.48%
23327	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	国合锦里2#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	1.52%
23328	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	国合锦里2#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	2.71%
23329	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	第九频道2#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	2.04%
23330	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	第九频道2#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	4.69%
23331	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	不老支7#变压器	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	-6.06%
23332	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	不老支18#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清	否	无	4.16%
23333	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	不老支17#变压器	400	22.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	7.93%
23334	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路204大同线	不老支14#变压器	315	12.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	6.74%
23335	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路202南昌线	长春花园1#箱式配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-5.31%
23336	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路202南昌线	颐和香榭2#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	5.80%
23337	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路202南昌线	颐和香榭2#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-2.99%
23338	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	长春花园4#箱式配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-3.19%
23339	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	长春花园3#箱式配电站1#变压器	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	5.72%
23340	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	颐和香榭1#配电站2#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	-7.63%
23341	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	颐和香榭1#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-7.28%
23342	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	西站配电站3#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	7.61%
23343	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	西站配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-2.05%
23344	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	西站配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	5.53%
23345	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	龙畔锦城4#配电站1#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	2.39%
23346	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	龙畔锦城2#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	0.50%
23347	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路201大胜线	龙畔锦城2#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-1.88%
23348	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲	长春路2#箱式配电站1#变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	5.22%
23349	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲	星海商城中心配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-2.55%
23350	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲	水仙2#箱式配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	8.69%
23351	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲	水仙1#箱式配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	2.24%
23352	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路113长春甲	春江花园箱式配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	9.88%
23353	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	长恒花园配电站2#变压器	1000	29.00	610.00	610.00	未进入负面清	否	无	1.97%
23354	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	长恒花园配电站1#变压器	1000	30.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	0.00%
23355	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环C配电站1#变压器	1000	35.00	550.00	550.00	未进入负面清	否	无	-8.45%

23356	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环B配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-2.40%
23357	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环B配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	4.87%
23358	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环A配电站2#变压器	1000	39.00	510.00	510.00	未进入负面清	否	无	4.28%
23359	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	银环A配电站1#变压器	1000	45.00	450.00	450.00	未进入负面清	否	无	4.87%
23360	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里2#配电站3#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-9.72%
23361	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里2#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	3.34%
23362	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里2#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-4.43%
23363	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-2.34%
23364	沙河口供电分公司	66kV新开路变	新开路106泰安线	福兴里1#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-7.76%
23365	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙	百年港湾4#配电站3#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-8.33%
23366	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙	百年港湾4#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-4.77%
23367	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙	百年港湾4#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	9.45%
23368	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙	百年港湾2#配电站3#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	9.06%
23369	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙	百年港湾2#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	1.85%
23370	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路210港湾乙	百年港湾2#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	9.77%
23371	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村	阅阳楼箱式配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-3.00%
23372	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村	预备役箱式变电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	2.58%
23373	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村	预备役配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-5.64%
23374	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村	香园东配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	9.26%
23375	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村	香园东配电站1#变压器	630	88.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	6.04%
23376	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村	天桥西配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	5.94%
23377	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村	工三配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-4.56%
23378	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路206工人村	工人村支10#变压器	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清	否	无	-1.23%
23379	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路205车家村	金海花园A区1#配电站3#变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-0.07%
23380	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路205车家村	金海花园A区1#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	1.84%
23381	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路205车家村	金海花园A区1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-2.02%
23382	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲	百年港湾3#配电站3#配电站	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-1.37%
23383	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲	百年港湾3#配电站2#配电站	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	-2.31%
23384	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲	百年港湾3#配电站1#配电站	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	4.24%
23385	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲	百年港湾1#配电站3#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	6.33%
23386	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲	百年港湾1#配电站2#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	-8.03%
23387	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路110港湾甲	百年港湾1#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-8.94%
23388	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟	香洲心城4#配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-1.26%
23389	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟	香洲心城4#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	1.80%
23390	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟	香洲心城3#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	8.03%
23391	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟	香洲心城3#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-1.45%
23392	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟	香洲心城2#配电站3#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	1.03%
23393	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟	香洲心城2#配电站2#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-7.05%
23394	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路109侯家沟	香洲心城2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	1.76%
23395	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	学工西配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	0.70%
23396	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	学工西配电站1#变压器	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	-8.59%
23397	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	学工街箱式配电站1#变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-7.29%
23398	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	学工东配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-1.69%
23399	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	香洲心城1#配电站3#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	0.57%
23400	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	香洲心城1#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-3.13%
23401	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	香洲心城1#配电站1#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	3.23%

23402	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	侯家沟分6右2#变压器	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	0.91%
23403	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路108春光线	侯家沟分6右1#变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	-8.51%
23404	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	远洋分3#变压器	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	0.94%
23405	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	香锦东配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-1.53%
23406	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	香锦东配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-8.58%
23407	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区3#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-2.15%
23408	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区3#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-6.57%
23409	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区2#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-6.61%
23410	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	8.80%
23411	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区1#配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	6.40%
23412	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园B区1#配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-6.65%
23413	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区4#配电站3#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	5.52%
23414	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区4#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	7.40%
23415	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区4#配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	4.35%
23416	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区3#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	4.68%
23417	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区3#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-3.84%
23418	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	金海花园A区2#配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	6.99%
23419	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	海防街3#箱式配电站1#变压器	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	-6.61%
23420	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路104北海线	海防街2#箱式配电站1#变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-4.94%
23421	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路103香中线	香东干3右5#变压器	200	16.00	148.00	148.00	未进入负面清	否	无	-7.36%
23422	沙河口供电分公司	66kV香周路变	香周路103香中线	海防街1#箱式配电站1#变压器	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清	否	无	6.35%
23423	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路210西苑线	未来星城箱式配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-9.97%
23424	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路210西苑线	铁院台变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	4.15%
23425	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路210西苑线	四十九中配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	4.56%
23426	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	西林3#配电站1#变压器	630	98.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-3.76%
23427	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	万泉公寓箱式配电站1#变压器	400	23.00	268.00	268.00	未进入负面清	否	无	1.80%
23428	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	璞石墅1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-7.61%
23429	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	璞石墅1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	3.32%
23430	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	鹏程分5#变压器	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清	否	无	1.99%
23431	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	米利海辰配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-6.42%
23432	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	米利海辰配电站1#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清	否	无	6.17%
23433	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	交通大学箱式配电站1#变压器	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清	否	无	3.79%
23434	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路209兰溪线	公交车库箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	7.24%
23435	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路208远东线	电业花园3#箱式配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-6.74%
23436	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路208远东线	电业花园2#箱式配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-6.76%
23437	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路208远东线	电业花园1#箱式配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-6.57%
23438	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	星海翠庭中心配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	3.30%
23439	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区5#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-8.66%
23440	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区5#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	-0.92%
23441	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区4#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	4.44%
23442	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区4#配电站1#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-3.57%
23443	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区2#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	3.25%
23444	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区2#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-5.99%
23445	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区1#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	4.59%
23446	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾C区1#配电站1#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-0.78%
23447	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾A区3#配电站3#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-0.28%

23448	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾A区3#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-5.76%
23449	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾A区3#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	0.13%
23450	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾A区1#配电站3#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-8.24%
23451	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾A区1#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	1.44%
23452	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	莲花湾A区1#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	4.62%
23453	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	半山半海1#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-2.00%
23454	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路203星台线	半山半海1#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	2.14%
23455	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境5#配电站3#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	5.45%
23456	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境5#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	2.96%
23457	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境5#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-0.22%
23458	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境2#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	5.69%
23459	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	云川源境2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-1.83%
23460	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	美凯龙4#配电站2#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	4.18%
23461	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	美凯龙4#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-7.63%
23462	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	美凯龙2#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-9.93%
23463	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路202河沿线	美凯龙2#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	5.61%
23464	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	世嘉星海二期2#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-5.31%
23465	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	世嘉星海二期2#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-0.26%
23466	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	世嘉星海二期1#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-7.77%
23467	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	世嘉星海二期1#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-6.89%
23468	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	绿城深蓝中心配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-7.41%
23469	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	绿城深蓝2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-7.42%
23470	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	绿城深蓝2#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	6.20%
23471	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	和平现代城5#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	5.86%
23472	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	和平现代城5#配电站1#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	2.50%
23473	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	和平现代城3#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	2.81%
23474	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	和平现代城3#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-5.58%
23475	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	富工配电站3#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	0.45%
23476	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	富工配电站2#变压器	1000	36.00	540.00	540.00	未进入负面清	否	无	-2.84%
23477	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	富工配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-2.55%
23478	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	福源6#配电站2#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	9.91%
23479	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	福源6#配电站1#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清	否	无	-5.35%
23480	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	福源2#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	7.35%
23481	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	福源2#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-5.37%
23482	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源筑座配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	3.52%
23483	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源筑座配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	-5.98%
23484	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源配电站3#变压器	800	65.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-8.04%
23485	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源配电站2#变压器	800	15.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	2.35%
23486	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路201福源线	德源配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	9.30%
23487	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明	迎春2#箱式配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-8.59%
23488	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明	银都大厦箱式配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-9.50%
23489	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明	同泰花园中心配电站4#变压器	1000	53.00	370.00	370.00	未进入负面清	否	无	-3.35%
23490	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明	同泰花园中心配电站3#变压器	1000	43.00	470.00	470.00	未进入负面清	否	无	-3.81%
23491	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明	同泰花园中心配电站2#变压器	1000	27.00	630.00	630.00	未进入负面清	否	无	-9.56%
23492	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明	同泰花园中心配电站1#变压器	1000	37.00	530.00	530.00	未进入负面清	否	无	9.65%
23493	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明	科技2#中心配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.57%

23494	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明	红星影院箱式配电站1#变压器	500	18.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-5.65%
23495	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明	广荣商厦配电站2#变压器	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	-5.20%
23496	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明	广荣商厦配电站1#变压器	315	19.00	223.65	223.65	未进入负面清	否	无	0.31%
23497	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路109新光明	昌隆大厦箱式配电站1#变压器	500	93.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	8.65%
23498	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际D区2#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	8.78%
23499	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际D区2#配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	4.00%
23500	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际D区1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-6.48%
23501	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重线	中航国际D区1#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-3.33%
23502	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	中航国际C区1#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	5.96%
23503	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	中航国际C区1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	1.17%
23504	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	中航国际A区1#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-2.85%
23505	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	中航国际A区1#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-1.72%
23506	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	邮政配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-5.47%
23507	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	邮政配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	0.39%
23508	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	同泰配电站3#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-6.46%
23509	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	同泰配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	8.42%
23510	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	同泰配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-4.19%
23511	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	同泰公馆1#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-6.51%
23512	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	同泰公馆1#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-1.76%
23513	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	水幕墙箱式配电站1#变压器	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清	否	无	-1.50%
23514	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	连华配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-5.90%
23515	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	连华配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-2.92%
23516	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	警工3#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-3.08%
23517	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	警工3#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	2.28%
23518	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	警工2#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-7.40%
23519	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	警工1#配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	4.86%
23520	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	警工1#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-6.10%
23521	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	华都文郡中心配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-9.71%
23522	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	华都文郡中心配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-4.76%
23523	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	华都文郡1#配电站3#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	9.05%
23524	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	华都文郡1#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-7.26%
23525	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	华都文郡1#配电站1#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	-6.16%
23526	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	电建箱式配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	4.10%
23527	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路108新起重	晨隆府配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-7.62%
23528	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园3#配电站2#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	4.21%
23529	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园3#配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-7.27%
23530	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园2#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	3.41%
23531	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园2#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	0.52%
23532	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园1#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-7.60%
23533	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	中龙园1#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-2.74%
23534	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	福源8#配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	-9.38%
23535	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	福源8#配电站1#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	-5.90%
23536	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	福源10#配电站2#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-8.81%
23537	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	福源10#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-4.77%
23538	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	大华4#配电站2#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-1.95%
23539	沙河供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	大华4#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	5.81%

23540	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	大华2#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-8.99%
23541	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路106五一线	大华2#配电站1#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-9.23%
23542	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	桃山西配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-3.81%
23543	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	桃山西配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-4.01%
23544	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	全景大厦配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	9.80%
23545	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	全景大厦配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-4.23%
23546	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平花园箱式配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-4.07%
23547	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平花园箱式配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-2.19%
23548	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平3#配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	5.13%
23549	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平3#配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-7.04%
23550	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平3#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	3.58%
23551	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平2#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	0.27%
23552	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平2#配电站2#变压器	500	39.00	255.00	255.00	未进入负面清	否	无	-8.28%
23553	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	南平2#配电站1#变压器	500	20.00	350.00	350.00	未进入负面清	否	无	-3.07%
23554	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	丰台2#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-2.21%
23555	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	丰台2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-4.24%
23556	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	丰台1#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	4.24%
23557	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路105兰亭线	丰台1#配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-1.92%
23558	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家3#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	6.93%
23559	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家3#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	5.39%
23560	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家2#配电站3#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-1.57%
23561	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家2#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	4.25%
23562	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家2#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	4.07%
23563	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家1#配电站2#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-6.72%
23564	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	幸福e家1#配电站1#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	7.07%
23565	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	鹏顺园配电站3#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-0.19%
23566	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	鹏顺园配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-9.63%
23567	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	鹏顺园配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	5.22%
23568	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	明月山庄2#箱式配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	2.09%
23569	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	明月山庄1#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-5.57%
23570	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	河川1#箱式配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-4.06%
23571	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福意园3#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-7.12%
23572	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福意园3#配电站1#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	6.15%
23573	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福意园1#配电站2#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	6.26%
23574	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福意园1#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	4.49%
23575	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福祥园配电站3#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	-7.79%
23576	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福祥园配电站2#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-9.35%
23577	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路104山竹线	福祥园配电站1#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	5.60%
23578	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方中心配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-9.14%
23579	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方中心配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	9.68%
23580	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方II期4#配电站2#变压器	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-8.37%
23581	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方II期4#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-8.92%
23582	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方II期2#配电站2#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	1.77%
23583	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方II期2#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-6.41%
23584	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方1#配电站3#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	1.03%
23585	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方1#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	2.95%

23586	沙河口供电分公司	66kV五一路变	五一路103德源线	玫瑰东方1#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-3.65%
23587	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	天丰街1#中心配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	2.32%
23588	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	天丰街1#配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	0.08%
23589	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	天丰街1#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	4.63%
23590	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海警部队配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-3.50%
23591	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海警部队配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-7.12%
23592	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海角配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	8.64%
23593	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海角配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	2.32%
23594	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海角东配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-7.14%
23595	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	海角东配电站1#变压器	500	32.00	290.00	290.00	未进入负面清	否	无	-1.29%
23596	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳5#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	3.00%
23597	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳5#配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	3.93%
23598	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳3#配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	4.68%
23599	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳3#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-2.67%
23600	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	观山满庭芳1#配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-1.15%
23601	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	耕海山岗中心配电站3#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-6.73%
23602	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟204马栏线	富民路1#箱式配电站1#变压器	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清	否	无	0.28%
23603	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟203铸造线	兰田配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	6.00%
23604	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟203铸造线	兰田配电站1#变压器	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	6.50%
23605	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟203铸造线	兰田东配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	5.93%
23606	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟202辽铁线	红旗干5#变压器	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	-3.10%
23607	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	天盛配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	0.83%
23608	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	天盛配电站1#变压器	630	80.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	-6.57%
23609	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	马栏北台#变压器	315	20.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	0.65%
23610	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	红旗分8#变压器	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	5.15%
23611	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	富民公寓配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-4.63%
23612	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟201岔沟线	富民公寓配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.49%
23613	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园中心配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-2.43%
23614	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园7#配电站3#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	4.39%
23615	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园7#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	9.48%
23616	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园7#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	9.42%
23617	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园4#配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-1.55%
23618	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园4#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	9.89%
23619	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园2#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-8.90%
23620	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	御园2#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-1.19%
23621	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	双雍阁2#箱变变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-5.07%
23622	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园4#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-4.04%
23623	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园4#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	-5.81%
23624	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园2#配电站3#变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	4.48%
23625	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园2#配电站2#变压器	630	61.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	2.68%
23626	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟105柳河线	恒富园2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-8.68%
23627	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴文小学配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	9.28%
23628	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴文小学配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	8.76%
23629	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴港花园配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	7.57%
23630	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴港花园配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-5.05%
23631	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	兴港花园配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-1.37%

23632	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	新建西3#配电站1#变压器	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清	否	无	-1.75%
23633	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	新建西2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-9.48%
23634	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	新建西1#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	4.41%
23635	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	新建西1#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-4.85%
23636	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西山2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-7.25%
23637	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西山2#配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-6.07%
23638	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西山1#配电站1#变压器	400	13.00	308.00	308.00	未进入负面清	否	无	-9.20%
23639	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西林2#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	5.68%
23640	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西林2#配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-3.55%
23641	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西林1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-4.13%
23642	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	西林1#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	7.97%
23643	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑4#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	9.09%
23644	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑4#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	2.26%
23645	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑3#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-8.29%
23646	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑3#配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-8.82%
23647	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑3#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	7.67%
23648	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-5.13%
23649	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	天河新苑2#配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	0.47%
23650	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	恒利园2#配电站3#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	0.50%
23651	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	恒利园2#配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-5.49%
23652	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟103西山线	恒利园2#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	4.26%
23653	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	新建小学箱式配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-8.72%
23654	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	新建南配电站1#变压器	630	83.00	44.10	44.10	未进入负面清	否	无	1.78%
23655	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山三配电站2#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-2.95%
23656	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山三配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-7.57%
23657	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山公寓2#箱式配电站1#变压器	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	4.51%
23658	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山公寓1#箱式配电站1#变压器	500	25.00	325.00	325.00	未进入负面清	否	无	-2.24%
23659	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山4#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	3.99%
23660	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山4#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	3.23%
23661	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山3#配电站2#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清	否	无	5.45%
23662	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西山3#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-5.44%
23663	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西甸北配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	3.11%
23664	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	西甸北配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-3.99%
23665	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	天河新苑1#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-3.45%
23666	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	天河新苑1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-7.20%
23667	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	食品厂配电站1#变压器	400	88.00	8.00	8.00	未进入负面清	否	无	-2.47%
23668	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	恒利园1#配电站3#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-0.48%
23669	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	恒利园1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-4.73%
23670	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	恒利园1#配电站1#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-9.26%
23671	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	芳草园2#配电站2#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	-4.94%
23672	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	芳草园2#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	6.37%
23673	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	芳草园1#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-2.57%
23674	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	芳草园1#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	3.35%
23675	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸配电站2#变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	7.58%
23676	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸配电站1#变压器	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-9.23%
23677	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸东配电站1#变压器	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清	否	无	-7.55%

23678	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸北配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-5.95%
23679	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	川甸北配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	6.51%
23680	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	城市佳园配电站3#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	3.11%
23681	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	城市佳园配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	8.10%
23682	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	城市佳园配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	10.00%
23683	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	北甸支12#变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	1.97%
23684	沙河口供电分公司	66kV王家沟变	王家沟101北甸线	北甸分14#变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	7.77%
23685	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山二巷配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-0.61%
23686	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山二巷配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	2.92%
23687	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山东配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-2.83%
23688	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山东配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	8.79%
23689	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	桃山北配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-0.77%
23690	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	台山配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	2.57%
23691	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	台山配电站1#变压器	400	75.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-7.11%
23692	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	3.52%
23693	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	5.47%
23694	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳南配电站3#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	5.59%
23695	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳南配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-8.15%
23696	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	南岳南配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-7.27%
23697	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	电业花园配电站3#变压器	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清	否	无	2.37%
23698	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	电业花园配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	7.74%
23699	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山208桃山线	电业花园配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-2.35%
23700	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	幸福e家2#箱式配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	1.82%
23701	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	幸福e家2#箱式配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-6.37%
23702	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	幸福e家1#箱式配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	4.87%
23703	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	幸福e家1#箱式配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-6.28%
23704	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	星台花园配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	8.04%
23705	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	星台花园配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	4.59%
23706	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南山1#配电站4#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-8.36%
23707	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南山1#配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	6.42%
23708	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南山1#配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-7.60%
23709	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南山1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	9.64%
23710	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南沙2#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-1.98%
23711	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南沙2#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	8.35%
23712	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南沙1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	9.40%
23713	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南平1#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-7.51%
23714	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南平1#配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-4.35%
23715	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南平1#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	0.19%
23716	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南河2#配电站2#变压器	630	83.00	44.10	44.10	未进入负面清	否	无	-5.00%
23717	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南河2#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	9.82%
23718	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山207农园线	南河1#配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	7.67%
23719	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	西南路加油站配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.33%
23720	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	西南路加油站配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	6.36%
23721	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	龙岗园2#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	3.87%
23722	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	龙岗园2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-2.19%
23723	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	龙岗园1#配电站2#变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	1.91%

23724	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	龙岗园1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	9.04%
23725	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	公园里配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	7.26%
23726	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山205钢窗线	公园里配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-7.02%
23727	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	西南路配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	3.82%
23728	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	西南路配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-1.46%
23729	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	通海花园配电站3#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-8.55%
23730	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	通海花园配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	6.02%
23731	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	通海花园配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-1.28%
23732	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	桃山新居箱式配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	4.51%
23733	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	桃山物业配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-3.56%
23734	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	桃山物业配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-1.34%
23735	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	莱州北配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-9.75%
23736	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	莱州北配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	1.01%
23737	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	胶州配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	7.92%
23738	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	胶州配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-9.09%
23739	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	城建花园箱式配电站2#变压器	630	81.00	56.70	56.70	未进入负面清	否	无	3.64%
23740	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	城建花园箱式配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-7.16%
23741	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	常州配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	0.90%
23742	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	常州东配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-1.60%
23743	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山204净园线	常州东配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-5.51%
23744	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	心宁苑配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-8.24%
23745	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	心宁苑配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-4.13%
23746	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	龙头山1#箱式配电站1#变压器	630	95.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	8.22%
23747	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	莱州西配电站2#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-4.81%
23748	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山203连山线	莱州西配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	0.72%
23749	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	星海嘉汇配电站3#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-5.10%
23750	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	星海嘉汇配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	9.09%
23751	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	星海嘉汇配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	8.30%
23752	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景5#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-6.48%
23753	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景4#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	5.52%
23754	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景4#配电站1#变压器	800	62.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-4.50%
23755	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景2#配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-4.78%
23756	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山202星海乙线	宏都筑景2#配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-0.26%
23757	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山111云麓乙线	云麓公馆5#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	3.50%
23758	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山111云麓乙线	云麓公馆5#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	5.82%
23759	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山111云麓乙线	云麓公馆2#配电站2#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	8.25%
23760	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山111云麓乙线	云麓公馆2#配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	9.62%
23761	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园3#配电站3#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	5.20%
23762	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园3#配电站2#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	4.15%
23763	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园3#配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	6.06%
23764	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园2#配电站3#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-9.74%
23765	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园2#配电站2#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	1.32%
23766	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园2#配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	2.44%
23767	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园1#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	2.63%
23768	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园1#配电站2#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-5.16%
23769	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	知心园1#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-3.07%

23770	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	宅语原2#配电站2#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	9.20%
23771	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	宅语原2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-4.72%
23772	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	宅语原1#配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	4.67%
23773	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	宅语原1#配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	1.81%
23774	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	康派公寓A配电站3#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-9.85%
23775	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	康派公寓A配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	9.92%
23776	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	康派公寓A配电站1#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	6.51%
23777	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	东方圣荷西2#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	5.72%
23778	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	东方圣荷西2#配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-6.50%
23779	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	东方圣荷西1#配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	0.20%
23780	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山110新城线	东方圣荷西1#配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-8.03%
23781	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水美山竹2#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	7.27%
23782	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水美山竹2#配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-9.98%
23783	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水美山竹1#配电站3#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-7.52%
23784	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水美山竹1#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	6.26%
23785	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	水美山竹1#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	5.30%
23786	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	健龙苑配电站4#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-1.39%
23787	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	健龙苑配电站3#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-7.92%
23788	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	健龙苑配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	8.81%
23789	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	健龙苑配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	3.72%
23790	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	福意园2#配电站2#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	7.31%
23791	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山109幸福线	福意园2#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	1.87%
23792	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山108星化线	中药配电站1#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	2.28%
23793	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山108星化线	富华山庄北配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	9.80%
23794	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园2#配电站3#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	9.39%
23795	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园2#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-7.41%
23796	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园2#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	0.20%
23797	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园1#配电站4#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-3.42%
23798	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园1#配电站3#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	9.27%
23799	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园1#配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	5.16%
23800	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	泰安花园1#配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	4.83%
23801	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	三环2#配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	6.08%
23802	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	三环2#配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-3.37%
23803	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	三环1#配电站2#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	9.65%
23804	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	三环1#配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	2.66%
23805	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	璞石墅2#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	4.75%
23806	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	璞石墅2#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	0.02%
23807	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	农园三分3#变压器	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	3.96%
23808	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	农园三分11间1右1#台变压器	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清	否	无	9.81%
23809	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园3#配电站2#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-2.44%
23810	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园3#配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-5.83%
23811	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园2#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-3.93%
23812	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园2#配电站1#变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	0.75%
23813	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园1#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-9.16%
23814	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山105西南线	龙居园1#配电站1#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	2.51%
23815	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源9#配电站3#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	7.02%

23816	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源9#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	2.77%
23817	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源9#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-0.35%
23818	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源7#配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-1.34%
23819	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源7#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-9.98%
23820	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源7#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	9.55%
23821	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源11#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-2.27%
23822	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	福源11#配电站1#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清	否	无	9.99%
23823	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	大华3#配电站2#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-3.20%
23824	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	大华3#配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-3.53%
23825	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	大华1#配电站2#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清	否	无	7.64%
23826	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山102大华线	大华1#配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	-8.99%
23827	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海4#配电站3#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-5.50%
23828	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海4#配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-1.71%
23829	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海4#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	6.36%
23830	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海3#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	0.64%
23831	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海3#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	6.87%
23832	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海3#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-6.71%
23833	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海1#配电站3#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	2.11%
23834	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	0.82%
23835	沙河口供电分公司	66kV桃山变	桃山101颐和线	颐和星海1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-1.75%
23836	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府幼儿园箱式配电站1#变压器	315	21.00	217.35	217.35	未进入负面清	否	无	-7.47%
23837	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期C2配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	1.07%
23838	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期C2配电站1#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-6.97%
23839	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期C1配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	4.85%
23840	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期C1配电站1#变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	0.05%
23841	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期B2配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-2.49%
23842	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期B2配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-0.91%
23843	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期B1配电站2#变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	7.20%
23844	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	华府二期B1配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	2.33%
23845	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	国合锦里1#配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	7.26%
23846	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	国合锦里1#配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	7.15%
23847	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	第九频道1#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-1.54%
23848	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元205同泰线	第九频道1#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-4.15%
23849	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	组合机床箱式配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	1.98%
23850	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	玉华小学配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-6.02%
23851	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	玉华小学配电站1#变压器	630	86.00	25.20	25.20	未进入负面清	否	无	8.17%
23852	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	星海悦庭2#配电站2#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-2.97%
23853	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	星海悦庭2#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-0.07%
23854	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	顺达配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-2.44%
23855	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	顺达配电站1#变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	4.95%
23856	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾F区3#配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	9.61%
23857	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾F区3#配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	2.06%
23858	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾F区3#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-3.90%
23859	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区4#配电站3#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	2.54%
23860	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区4#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	3.22%
23861	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区4#配电站1#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	-2.91%

23862	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区2#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	6.13%
23863	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	莲花湾B区2#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-1.14%
23864	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	集贤配电站1#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	7.53%
23865	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	宏昌大厦配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-4.81%
23866	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	宏昌大厦配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	7.23%
23867	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	国泰配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	7.04%
23868	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元203白山线	奔驰配电站1#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	2.64%
23869	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	正仁台变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-3.60%
23870	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	亿达新世界B区配电站2#变压器	1000	54.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	2.50%
23871	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	亿达新世界B区配电站1#变压器	1000	29.00	610.00	610.00	未进入负面清	否	无	2.43%
23872	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	星海绿山城2#配电站2#变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-4.51%
23873	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	星海绿山城2#配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	2.43%
23874	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	胜利花园中心配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-9.02%
23875	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	商都2#箱式配电站1#变压器	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清	否	无	4.64%
23876	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	商都1#箱式配电站1#变压器	500	15.00	375.00	375.00	未进入负面清	否	无	8.73%
23877	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	教师大厦3#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-2.99%
23878	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	教师大厦2#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	6.49%
23879	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	教师大厦1#配电站1#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清	否	无	-7.22%
23880	沙河口供电分公司	66kV三元变	三元201体育场线	对山台变压器	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清	否	无	-4.64%
23881	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南2#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	6.91%
23882	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南2#配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-5.66%
23883	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南1#配电站4#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	8.56%
23884	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南1#配电站3#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-0.61%
23885	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南1#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	3.68%
23886	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	新新园南1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	2.20%
23887	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	国际公寓1#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	0.71%
23888	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭211软件园线	国际公寓1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-4.78%
23889	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	学苑九号1#配电站2#变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-6.55%
23890	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	学苑九号1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-6.04%
23891	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期4#配电站3#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	4.35%
23892	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期4#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-5.13%
23893	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期4#配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	2.23%
23894	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期2#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-2.01%
23895	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期2#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	5.93%
23896	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期1#配电站3#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	2.89%
23897	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期1#配电站2#变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	-7.53%
23898	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭209弘基线	弘基三期1#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	5.88%
23899	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭206庙北线	鑫凌北2#箱式配电站1#变压器	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-3.98%
23900	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭206庙北线	头道沟干6#变压器	250	35.00	137.50	137.50	未进入负面清	否	无	-3.52%
23901	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭206庙北线	蓝星花园中心配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	7.48%
23902	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭206庙北线	蓝星花园中心配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-6.73%
23903	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭108窑沟线	窑沟分3#变压器	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清	否	无	8.43%
23904	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭108窑沟线	庙岭台变压器	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-5.10%
23905	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉4#配电站3#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	5.82%
23906	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉4#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-0.84%
23907	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉4#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-1.25%

23908	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉3#配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-8.18%
23909	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉3#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	1.90%
23910	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉2#中心配电站2#变压器	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	8.67%
23911	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉2#中心配电站1#变压器	800	60.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-2.56%
23912	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#中心配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-6.13%
23913	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#中心配电站1#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	-8.34%
23914	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#配电站3#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	6.65%
23915	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-4.53%
23916	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	圣克拉1#配电站1#变压器	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	9.01%
23917	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	红凌路中心配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-1.03%
23918	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	红凌路1#配电站3#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-5.99%
23919	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	红凌路1#配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-2.70%
23920	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	红凌路1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-6.65%
23921	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期6#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-8.78%
23922	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期6#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-0.15%
23923	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期4#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	6.50%
23924	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期4#配电站1#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	-1.34%
23925	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期3#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	5.65%
23926	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭106庙新线	东方圣克拉III期3#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	3.15%
23927	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭104红凌线	鑫凌北1#箱式配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	6.79%
23928	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭104红凌线	头道沟干16右3#变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-1.37%
23929	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭104红凌线	庙岭村二分8#变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	5.78%
23930	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城8#配电站3#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-0.51%
23931	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城8#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.40%
23932	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城8#配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-2.14%
23933	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城6#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	4.64%
23934	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城6#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	3.48%
23935	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城4#配电站3#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	1.52%
23936	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城4#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-1.07%
23937	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城4#配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	7.39%
23938	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城2#中心配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	4.76%
23939	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城2#中心配电站1#变压器	630	57.00	207.90	207.90	未进入负面清	否	无	-2.72%
23940	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城15#配电站3#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-3.66%
23941	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城15#配电站2#变压器	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	-0.03%
23942	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城15#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	1.55%
23943	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城11#配电站2#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-1.71%
23944	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城11#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	6.66%
23945	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城10#配电站3#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	7.20%
23946	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城10#配电站2#变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	0.31%
23947	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城10#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	8.38%
23948	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城1#中心配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	9.38%
23949	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城1#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-6.44%
23950	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城1#配电站2#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	-6.24%
23951	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	锦绣华城1#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	9.30%
23952	沙河供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼中心配电站2# 变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清 单	否	无	1.76%

23953	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼中心配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	-8.16%
23954	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼1#配电站3#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-6.08%
23955	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼1#配电站2#变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	8.36%
23956	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭103锦城线	大华、锦绣华城回迁楼1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清单	否	无	-9.72%
23957	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城别墅区1#配电站2#变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清单	否	无	-9.89%
23958	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城别墅区1#配电站1#变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	-8.85%
23959	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城D1区中心配电站2#变压器	800	57.00	264.00	264.00	未进入负面清单	否	无	-9.76%
23960	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城D1区中心配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-6.82%
23961	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城24#配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	6.57%
23962	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城24#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-3.11%
23963	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城22#配电站3#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清单	否	无	-8.86%
23964	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城22#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	4.76%
23965	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城22#配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清单	否	无	-6.95%
23966	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城20#配电站3#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
23967	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城20#配电站2#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	-8.28%
23968	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城20#配电站1#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清单	否	无	-8.34%
23969	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城18#配电站3#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-4.32%
23970	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城18#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-3.95%
23971	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城18#配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-9.07%
23972	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城17#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清单	否	无	-8.69%
23973	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城17#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	-7.38%
23974	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城13#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	-3.06%
23975	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭102岭东甲线	锦绣华城13#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清单	否	无	5.30%
23976	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	新新园北5#配电站2#变压器	630	86.00	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.75%
23977	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	新新园北5#配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	-3.01%
23978	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	庙岭西箱式配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	4.39%
23979	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	庙岭南箱式配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	4.52%
23980	沙河口供电分公司	66kV庙岭变	庙岭101庙工线	庙岭北箱式配电站1#变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清单	否	无	8.13%
23981	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	西苑花园2#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-7.86%
23982	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	西苑花园2#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	9.76%
23983	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	西苑花园1#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-3.62%
23984	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	西苑花园1#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-2.39%
23985	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	未来星城配电站2#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	-5.86%
23986	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏211宏业线	未来星城配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清单	否	无	9.56%
23987	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	通讯部队配电站2#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清单	否	无	1.45%
23988	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	通讯部队配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清单	否	无	-7.37%
23989	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程西配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-0.44%
23990	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程西配电站1#变压器	500	17.00	365.00	365.00	未进入负面清单	否	无	-9.64%
23991	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程配电站3#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-9.50%
23992	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	9.91%
23993	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	鹏程配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.86%
23994	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	辽师南配电站1#变压器	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	4.15%

23995	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	兰玉配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-9.53%
23996	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	兰玉配电站1#变压器	500	18.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	6.37%
23997	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	芙蓉园中心配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	-4.67%
23998	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	芙蓉园中心配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	3.61%
23999	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	二干配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	4.44%
24000	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏210鹏程线	二干东配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-7.65%
24001	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境4#配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	8.03%
24002	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境4#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	5.21%
24003	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境3#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-5.57%
24004	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境3#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-7.55%
24005	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境1#配电站2#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	3.73%
24006	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	云川源境1#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-2.53%
24007	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	美凯龙3#配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	5.19%
24008	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	美凯龙3#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-0.16%
24009	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	美凯龙1#配电站2#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-8.91%
24010	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏207益嘉线	美凯龙1#配电站1#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	-1.14%
24011	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏广场配电站2#变压器	500	39.00	255.00	255.00	未进入负面清	否	无	4.34%
24012	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏广场配电站1#变压器	500	43.00	235.00	235.00	未进入负面清	否	无	-3.21%
24013	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏分10#台2#变压器	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清	否	无	-8.76%
24014	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏分10#台1#变压器	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清	否	无	2.85%
24015	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏北街配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-2.17%
24016	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	马栏北街配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-5.75%
24017	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	兰园西配电站2#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-0.07%
24018	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	兰园西配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	7.49%
24019	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗干38#变压器	315	21.00	217.35	217.35	未进入负面清	否	无	-4.13%
24020	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗干37#变压器	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	8.90%
24021	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗东路南2#配电站2#变压器	630	82.00	50.40	50.40	未进入负面清	否	无	0.08%
24022	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗东路南2#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	3.02%
24023	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗东路南1#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	7.94%
24024	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红旗东路南1#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-8.11%
24025	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红凌北配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-6.80%
24026	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏206桥东线	红凌北配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-5.83%
24027	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	逸彩园中心配电站4#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-5.29%
24028	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	逸彩园中心配电站3#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-3.06%
24029	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	逸彩园中心配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-9.97%
24030	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	逸彩园中心配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	8.90%
24031	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	万合新家园配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-4.64%
24032	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	万合新家园配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	8.40%
24033	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	天丰街1#中心配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	4.20%
24034	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	马栏市场配电站2#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	0.00%
24035	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	马栏市场配电站1#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	9.62%
24036	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	马栏北街箱式配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-7.92%
24037	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	兰丰配电站1#变压器	500	24.00	330.00	330.00	未进入负面清	否	无	9.69%
24038	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	兰丰北配电站1#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	4.68%
24039	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏205里程线	红旗二分1右1#变压器	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	0.26%
24040	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	里程配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	7.45%

24041	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	里程南配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	2.11%
24042	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	里程南配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-3.98%
24043	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北9#配电站2#变压器	1000	30.00	600.00	600.00	未进入负面清	否	无	1.87%
24044	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北9#配电站1#变压器	1000	35.00	550.00	550.00	未进入负面清	否	无	-6.36%
24045	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北8#配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	2.68%
24046	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北8#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-3.32%
24047	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北10#配电站3#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-7.15%
24048	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北10#配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	7.17%
24049	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	红旗东路北10#配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	0.41%
24050	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	耕海山尚中心配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-5.89%
24051	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	耕海山尚中心配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-9.81%
24052	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	彩虹园配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	6.63%
24053	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏204天盛线	彩虹园配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	2.17%
24054	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	红旗东路北7#配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	8.78%
24055	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	红旗东路北7#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	6.96%
24056	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	观山满庭芳4#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-7.65%
24057	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	观山满庭芳4#配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	-4.14%
24058	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	观山满庭芳2#配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	5.87%
24059	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏203兰丰线	观山满庭芳2#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-0.75%
24060	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区2#配电站3#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-1.53%
24061	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区2#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	0.87%
24062	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-3.85%
24063	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区1#配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-7.25%
24064	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	幸福小区1#配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	7.95%
24065	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	西厢街箱式配电站1#变压器	500	13.00	385.00	385.00	未进入负面清	否	无	-3.77%
24066	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏106马甸线	兰青配电站1#变压器	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	2.08%
24067	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	亿达学苑配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-6.42%
24068	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	亿达学苑配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-4.06%
24069	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	铁院公寓2#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	0.72%
24070	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	铁院公寓2#配电站1#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-9.37%
24071	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	铁院公寓1#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	7.79%
24072	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	铁院公寓1#配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	8.02%
24073	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	马栏河台变压器	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清	否	无	-1.50%
24074	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑4#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-4.68%
24075	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑4#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	5.00%
24076	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑3#配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-1.43%
24077	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑3#配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-5.05%
24078	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑2#配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	0.49%
24079	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑2#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	0.26%
24080	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑1#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	5.49%
24081	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	兰溪文苑1#配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-7.79%
24082	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏105渤海线	芙蓉园中心配电站3#变压器	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-6.85%
24083	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏104马西线	辽师配电站2#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	0.44%
24084	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏104马西线	辽师配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-6.86%
24085	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏104马西线	兰秀配电站2#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	5.19%
24086	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏104马西线	兰秀配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	0.15%

24087	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	阳光百合配电站2#变压器	630	58.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-7.86%
24088	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	阳光百合配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	3.61%
24089	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	宏宇配电站3#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-3.48%
24090	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	宏宇配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	7.43%
24091	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	宏宇配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	8.63%
24092	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北6#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	2.82%
24093	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北6#配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	0.90%
24094	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北5#配电站3#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-9.18%
24095	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北5#配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-8.11%
24096	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北5#配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	3.21%
24097	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北4#配电站2#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-1.66%
24098	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北4#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	3.39%
24099	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北3#配电站3#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	0.95%
24100	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北3#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-7.92%
24101	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北3#配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	1.43%
24102	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北3#配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-0.37%
24103	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北2#配电站2#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-5.69%
24104	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-4.88%
24105	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北1#配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-8.87%
24106	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	红旗东路北1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-5.10%
24107	沙河口供电分公司	66kV马栏变	马栏103马程线	百合园箱式配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-2.65%
24108	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园中心配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	2.82%
24109	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园6#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-6.43%
24110	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园6#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	7.70%
24111	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园5#配电站2#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-7.47%
24112	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园5#配电站1#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	0.89%
24113	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园3#配电站2#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-3.55%
24114	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园3#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-6.87%
24115	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园1#配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-9.10%
24116	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	御园1#配电站1#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	-6.94%
24117	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	双雍阁1#箱变变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	1.22%
24118	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园5#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	6.59%
24119	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园5#配电站1#变压器	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-3.09%
24120	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园3#配电站2#变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	8.29%
24121	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园3#配电站1#变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-1.34%
24122	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园1#配电站3#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	5.73%
24123	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园1#配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	7.64%
24124	沙河口供电分公司	66kV锦绣变	锦绣203万科甲线	恒富园1#配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-6.31%
24125	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟206侯一线	御东联2#配电站3#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	3.02%
24126	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟206侯一线	御东联2#配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-9.87%
24127	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟206侯一线	御东联2#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-9.34%
24128	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	造船中学配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-7.95%
24129	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香三村支7#变压器	200	95.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-0.48%
24130	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香河配电站1#变压器	630	85.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	9.29%
24131	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香海花园1#配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	-8.04%
24132	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香海花园1#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	9.11%

24133	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香川2#配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	9.53%
24134	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香川1#配电站2#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	9.57%
24135	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	香川1#配电站1#变压器	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	-3.21%
24136	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	五中箱式配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-6.55%
24137	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	沙能北配电站3#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	8.93%
24138	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	沙能北配电站2#变压器	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	8.15%
24139	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	沙能北配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-9.85%
24140	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	沙龙街箱式配电站变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	1.48%
24141	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	车家公寓1#配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-5.62%
24142	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟204沙龙线	车家公寓1#配电站1#变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	2.52%
24143	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干配电站3#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-9.42%
24144	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干配电站2#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	4.90%
24145	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-0.01%
24146	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干北配电站3#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-9.80%
24147	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干北配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-8.08%
24148	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	一干北配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	-4.24%
24149	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	十三局配电站3#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	4.24%
24150	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	十三局配电站2#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	7.61%
24151	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	十三局配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-2.43%
24152	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙林配电站3#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-9.21%
24153	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙林配电站2#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清	否	无	-4.78%
24154	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙林配电站1#变压器	630	89.00	6.30	6.30	未进入负面清	否	无	-5.14%
24155	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙城西配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	7.80%
24156	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	沙城西配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	3.27%
24157	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	轻工学院配电站1#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	1.02%
24158	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	七干配电站4#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-3.58%
24159	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	七干配电站3#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-9.42%
24160	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	七干配电站2#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	3.79%
24161	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	七干配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	3.82%
24162	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	柳馨花园配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-7.61%
24163	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	柳馨花园配电站1#变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	6.78%
24164	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	李家村支6#变压器	500	31.00	295.00	295.00	未进入负面清	否	无	-2.53%
24165	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	花雨配电站4#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	6.03%
24166	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	花雨配电站3#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-3.84%
24167	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	花雨配电站2#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	8.75%
24168	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	花雨配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	2.36%
24169	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟203学工线	敦煌西配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-5.96%
24170	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	新居佳园中心配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-3.93%
24171	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	新居佳园中心配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	4.78%
24172	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙能西配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	8.91%
24173	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙能西配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	7.60%
24174	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙能配电站2#变压器	400	14.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	3.22%
24175	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙能配电站1#变压器	630	87.00	18.90	18.90	未进入负面清	否	无	-6.53%
24176	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟202春苑线	沙龙配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-8.83%
24177	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	丝绸配电站2#变压器	500	86.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-5.64%
24178	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	丝绸配电站1#变压器	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-8.42%

24179	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	丝绸1#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	6.28%
24180	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	丝绸1#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	1.97%
24181	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	沙能东配电站2#变压器	400	82.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-4.64%
24182	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	沙能东配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	2.95%
24183	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	敦煌南配电站3#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	9.81%
24184	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	敦煌南配电站2#变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	2.22%
24185	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟201敦煌线	敦煌南配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-8.06%
24186	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	友谊东配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-7.65%
24187	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	友谊东配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-9.00%
24188	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香园配电站2#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	9.83%
24189	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香园配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-8.92%
24190	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香锦西配电站1#变压器	630	83.00	44.10	44.10	未进入负面清	否	无	-1.33%
24191	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香海花园2#配电站2#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-1.48%
24192	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香海花园2#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	6.50%
24193	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	香工配电站1#变压器	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	-7.36%
24194	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	大世界2#配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	1.45%
24195	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	大世界2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	1.73%
24196	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	大世界1#配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	3.27%
24197	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	大世界1#配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-4.70%
24198	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	车家公寓2#配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	5.81%
24199	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟108五中线	车家公寓2#配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	2.32%
24200	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟106东联线	御东联1#配电站3#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	6.91%
24201	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟106东联线	御东联1#配电站2#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-6.29%
24202	沙河口供电分公司	66kV侯家沟变	侯家沟106东联线	御东联1#配电站1#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-4.10%
24203	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁212百年汇	福佳国宅2#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-5.09%
24204	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁212百年汇	福佳国宅2#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	2.29%
24205	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁212百年汇	百年汇中心配电站2#变压器	800	59.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	2.71%
24206	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	云海配电站1#变压器	400	11.00	316.00	316.00	未进入负面清	否	无	-9.58%
24207	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	扬州配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	8.76%
24208	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	扬州配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-2.92%
24209	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园2#配电站2#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	1.92%
24210	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园2#配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-6.45%
24211	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园1#配电站3#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-6.14%
24212	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园1#配电站2#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	3.58%
24213	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	星浦庄园1#配电站1#变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-8.70%
24214	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	孙家沟分5#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清	否	无	-2.78%
24215	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	孙家沟分3#变压器	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	6.75%
24216	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁210龙门线	龙门配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.28%
24217	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	玉门东配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	5.93%
24218	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	玉门东配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	2.24%
24219	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	星海壹景中心配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	9.97%
24220	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	台净配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	2.39%
24221	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	台净分10#变压器	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	9.37%
24222	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁209苏州线	苏州东配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	8.30%
24223	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海华庭配电站2#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-4.81%
24224	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海华庭配电站1#变压器	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-3.43%

24225	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟2#配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	0.09%
24226	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟2#配电站2#变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-1.20%
24227	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟2#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-7.63%
24228	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟1#配电站3#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	4.75%
24229	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟1#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	6.73%
24230	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	星海大弟1#配电站1#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-9.91%
24231	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景6#配电站2#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-9.94%
24232	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景6#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	0.97%
24233	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景3#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-4.80%
24234	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景3#配电站1#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	2.23%
24235	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁208宏都线	宏都筑景1#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	8.31%
24236	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	亿欣花园配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-5.82%
24237	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	亿欣花园配电站1#变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-8.69%
24238	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	海月配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-6.41%
24239	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	海月北配电站3#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	5.30%
24240	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	海月北配电站2#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	8.08%
24241	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁207海月线	海月北配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	6.20%
24242	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁206海州线	星海蓝山配电站1#变压器	800	58.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	8.84%
24243	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁206海州线	星海嘉园箱式配电站1#变压器	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	9.26%
24244	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁206海州线	富华山庄南配电站1#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	1.05%
24245	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁203星城线	城堡酒店配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-9.66%
24246	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁203星城线	城堡酒店配电站1#变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	8.10%
24247	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭2#配电站3#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-3.28%
24248	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭2#配电站2#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-2.13%
24249	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭2#配电站1#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	4.67%
24250	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭1#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-1.82%
24251	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁111丽庭线	富丽庭1#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-0.84%
24252	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	星海国府1#配电站2#变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	1.42%
24253	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	星海国府1#配电站1#变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	5.95%
24254	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	星海宾馆箱式配电站1#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	2.85%
24255	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景云配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-7.06%
24256	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景滨2#箱式配电站2#变压器	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	3.63%
24257	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景滨2#箱式配电站1#变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清	否	无	3.39%
24258	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景滨1#箱式配电站2#变压器	500	24.00	330.00	330.00	未进入负面清	否	无	-5.94%
24259	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	景滨1#箱式配电站1#变压器	500	23.00	335.00	335.00	未进入负面清	否	无	8.88%
24260	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	黑石分4左2#变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	3.90%
24261	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	黑石分4#变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-2.58%
24262	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	杭州配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	1.12%
24263	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	杭州街箱式配电站1#变压器	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清	否	无	-2.84%
24264	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	杭州街1#箱式配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	6.04%
24265	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁110辰熙线	帝景星海中心配电站2#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	8.73%
24266	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	星海国府2#配电站2#变压器	1000	35.00	550.00	550.00	未进入负面清	否	无	0.93%
24267	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	星海国府2#配电站1#变压器	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	-3.57%
24268	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	西长街2#箱式配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	9.07%
24269	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	西长街1#箱式配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-7.73%
24270	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	明珠花园配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-8.57%

24271	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	明珠花园配电站1#变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	9.46%
24272	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	九千配电站2#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	0.94%
24273	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	九千配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-2.55%
24274	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	红军村配电站2#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-4.83%
24275	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	红军村配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	0.58%
24276	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	东海乐园配电站2#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	7.54%
24277	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	东海乐园配电站1#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	5.73%
24278	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	帝景星海中心配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	0.54%
24279	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	帝景星海配电站2#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-3.71%
24280	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	帝景星海配电站1#变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	2.58%
24281	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	辰熙1#配电站2#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	5.13%
24282	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁109杭州线	辰熙1#配电站1#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	7.07%
24283	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	星海大厦配电站3#变压器	1000	41.00	490.00	490.00	未进入负面清	否	无	9.00%
24284	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	星海大厦配电站2#变压器	1000	40.00	500.00	500.00	未进入负面清	否	无	4.69%
24285	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	星海大厦配电站1#变压器	1000	34.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-9.61%
24286	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	乐园2#配电站1#变压器	500	18.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-8.56%
24287	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	乐园1#配电站1#变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-9.92%
24288	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海州2#配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-8.84%
24289	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海州1#配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	5.67%
24290	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海州1#配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-8.11%
24291	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海韵配电站2#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	2.27%
24292	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海韵配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-4.74%
24293	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁108半岛线	海湾街配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	5.22%
24294	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁107杰特线	医学院箱式配电站1#变压器	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	6.49%
24295	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙	星海长岛4#配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	6.25%
24296	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙	星海长岛4#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	9.24%
24297	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙	星海长岛4#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-6.74%
24298	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙	星海长岛2#配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	8.62%
24299	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙	星海长岛2#配电站2#变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	1.59%
24300	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁105世纪乙	星海长岛2#配电站1#变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-2.77%
24301	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海5#配电站3#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	5.54%
24302	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海5#配电站2#变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-1.68%
24303	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海5#配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	6.36%
24304	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海2#配电站3#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-5.91%
24305	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海2#配电站2#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-2.38%
24306	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁104中盛线	颐和星海2#配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	1.83%
24307	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	亿达杰特1#配电站3#变压器	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	6.05%
24308	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	亿达杰特1#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	3.39%
24309	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	亿达杰特1#配电站1#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-9.90%
24310	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海6#配电站3#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-5.45%
24311	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海6#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	4.86%
24312	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海6#配电站1#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	6.44%
24313	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海5#配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	7.68%
24314	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海5#配电站2#变压器	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	5.90%
24315	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海5#配电站1#变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	3.76%
24316	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海2#配电站3#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-4.81%

24317	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海2#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-3.57%
24318	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海2#配电站1#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-3.97%
24319	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海1#配电站2#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-2.33%
24320	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	壹品星海1#配电站1#变压器	800	116.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	6.33%
24321	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	星海阳光1#配电站2#变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	2.68%
24322	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	星海阳光1#配电站1#变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	0.37%
24323	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	金玉星海中心配电站2#变压器	630	59.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-5.07%
24324	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	金玉星海中心配电站1#变压器	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	7.88%
24325	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	飞通广场1#配电站2#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-7.70%
24326	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	飞通广场1#配电站1#变压器	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	9.70%
24327	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	大连明珠3#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	0.78%
24328	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	大连明珠3#配电站1#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	3.37%
24329	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	大连明珠1#配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-8.21%
24330	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁102白莲线	大连明珠1#配电站1#变压器	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-6.69%
24331	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	星海阳光5#配电站2#变压器	630	63.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-3.57%
24332	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	星海阳光5#配电站1#变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-2.12%
24333	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	星海旺座配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	1.34%
24334	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	星海旺座配电站1#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-9.83%
24335	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	星海金钻配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-6.89%
24336	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	星海金钻配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-2.21%
24337	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	伟岸花园2#配电站2#变压器	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-2.31%
24338	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	伟岸花园2#配电站1#变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	8.44%
24339	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	世纪经典配电站1#变压器	1000	26.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	6.57%
24340	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	华润星海湾3#配电站2#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	5.64%
24341	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	华润星海湾3#配电站1#变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-0.08%
24342	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	华润星海湾1#配电站3#变压器	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-8.06%
24343	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	华润星海湾1#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-8.81%
24344	沙河口供电分公司	66kV黑石礁变	黑石礁101博物馆	华润星海湾1#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-8.64%
24345	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	胜利花园中心配电站3#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-5.42%
24346	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	胜利花园中心配电站2#变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	-2.52%
24347	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	胜利花园1#配电站2#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-8.39%
24348	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	胜利花园1#配电站1#变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	3.64%
24349	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	二二零配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	3.62%
24350	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	二二零配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-0.30%
24351	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路204佛山线	二二零配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	8.07%
24352	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路203黄河线	彩云配电站2#变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-7.11%
24353	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路203黄河线	彩云配电站1#变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	6.21%
24354	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路203黄河线	彩云路箱式配电站1#变压器	500	39.00	255.00	255.00	未进入负面清	否	无	5.62%
24355	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际D区3#配电站3#变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	4.36%
24356	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际D区3#配电站2#变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-8.78%
24357	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际D区3#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	3.86%
24358	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际C区2#配电站2#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	5.91%
24359	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际C区2#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-4.48%
24360	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际A区2#配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	1.53%
24361	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	中航国际A区2#配电站1#变压器	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	3.18%
24362	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	香都3#箱式配电站1#变压器	500	43.00	235.00	235.00	未进入负面清	否	无	3.18%

24363	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	香都2#箱式配电站1#变压器	500	19.00	355.00	355.00	未进入负面清	否	无	8.48%
24364	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	香都1#箱式配电站1#变压器	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清	否	无	1.97%
24365	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	晚报社配电站1#变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	4.81%
24366	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	同泰公馆2#配电站2#变压器	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	-8.85%
24367	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	同泰公馆2#配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	6.65%
24368	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	起重配电站2#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	7.48%
24369	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	起重配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	7.09%
24370	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	警备配电站1#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	1.45%
24371	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	建兴花园配电站3#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	-0.35%
24372	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	建兴花园配电站2#变压器	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-8.96%
24373	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	建兴花园配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	6.28%
24374	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华都文郡中心配电站3#变压器	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	6.16%
24375	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华都文郡2#配电站3#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-7.10%
24376	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华都文郡2#配电站2#变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-1.40%
24377	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华都文郡2#配电站1#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-3.47%
24378	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都西配电站3#变压器	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-1.68%
24379	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都西配电站2#变压器	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	-0.41%
24380	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都西配电站1#变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-0.55%
24381	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都东配电站3#变压器	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-9.67%
24382	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都东配电站2#变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-5.41%
24383	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	华邦上都东配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	7.01%
24384	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	国税局中心配电站4#变压器	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	9.54%
24385	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路201太原线	国税局中心配电站2#变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-5.22%
24386	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	中山南苑1#箱式配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-2.94%
24387	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	中山南苑1#箱式配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-9.78%
24388	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	优豪斯B区配电站3#变压器	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-1.20%
24389	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	优豪斯B区配电站2#变压器	1000	40.00	500.00	500.00	未进入负面清	否	无	-5.81%
24390	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	优豪斯B区配电站1#变压器	1000	36.00	540.00	540.00	未进入负面清	否	无	1.39%
24391	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	拥警街箱式配电站1#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	4.75%
24392	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	亿达新世界A区配电站3#变压器	1000	27.00	630.00	630.00	未进入负面清	否	无	9.93%
24393	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	亿达广场中心配电站3#变压器	1000	36.00	540.00	540.00	未进入负面清	否	无	-4.82%
24394	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	亿达广场中心配电站2#变压器	1000	42.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	0.51%
24395	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	亿达广场中心配电站1#变压器	1000	42.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	7.47%
24396	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	铁路中学配电站1#变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-0.40%
24397	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	天兴2#配电站2#变压器	1000	19.00	710.00	710.00	未进入负面清	否	无	8.22%
24398	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	天兴2#配电站1#变压器	1000	41.00	490.00	490.00	未进入负面清	否	无	-5.72%
24399	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	天兴1#配电站1#变压器	1000	50.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-7.54%
24400	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	三星公寓中心配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	5.57%
24401	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	联合路箱式配电站1#变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	8.39%
24402	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业配电站2#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-5.00%
24403	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	6.46%
24404	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业南配电站2#变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	9.85%
24405	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业南配电站1#变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	5.25%
24406	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	建业南街箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	5.46%
24407	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	汇利嘉园配电站3#变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	1.76%
24408	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	汇利嘉园配电站2#变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-4.28%

24409	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	汇利嘉园配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-1.91%
24410	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	华宫配电站2#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	9.20%
24411	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路106东安线	华宫配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-7.85%
24412	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	绕山配电站2#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-0.49%
24413	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	绕山配电站1#变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	7.92%
24414	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	南阳配电站1#变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-2.50%
24415	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	康庄配电站2#变压器	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	0.86%
24416	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	康庄配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-3.90%
24417	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	假日酒店配电站1#变压器	1000	21.00	690.00	690.00	未进入负面清	否	无	4.88%
24418	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	急救中心东配电站2#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	2.71%
24419	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	急救中心东配电站1#变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	1.82%
24420	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路103民政线	风云配电站1#变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-0.77%
24421	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	云峰配电站1#变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-2.28%
24422	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	西石分3#变压器	315	16.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-1.59%
24423	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	西石分10右1#变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	-1.73%
24424	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	四干配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	1.29%
24425	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	山庄配电站2#变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	2.18%
24426	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	山庄配电站1#变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-4.59%
24427	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	山庄北配电站1#变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-4.67%
24428	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	绕云配电站2#变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-2.86%
24429	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	绕云配电站1#变压器	400	23.00	268.00	268.00	未进入负面清	否	无	-8.38%
24430	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	机床洞分2#变压器	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	3.25%
24431	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	东经巷箱式配电站1#变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-6.04%
24432	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路102东胜线	东北路配电站1#变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	3.65%
24433	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	亿达新世界B区配电站3#变压器	1000	54.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	-8.43%
24434	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	星海绿山城1#配电站2#变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	5.93%
24435	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	星海绿山城1#配电站1#变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-5.56%
24436	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	胜利花园2#配电站2#变压器	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	9.94%
24437	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	胜利花园2#配电站1#变压器	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-9.76%
24438	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	商都3#箱式配电站1#变压器	500	35.00	275.00	275.00	未进入负面清	否	无	6.99%
24439	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	教师大厦5#配电站1#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	-3.41%
24440	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	教师大厦4#配电站1#变压器	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-4.08%
24441	沙河口供电分公司	66kV东北路变	东北路101五四线	动力花园1#箱式配电站1#变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	1.89%
24442	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	大魏家线	农商分2#	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	3.48%
24443	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	大魏家线	农商分4右2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	8.88%
24444	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	文崴分22左4#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	-2.58%
24445	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分4#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	-7.31%
24446	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分22#	125	30.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	3.45%
24447	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	莲泡线	莲泡干35右2#	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	6.83%
24448	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	田丰甲线	李屯分17#	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清	否	无	-5.11%
24449	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	田香甲线	振宇分14#	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清	否	无	5.00%
24450	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	东拓乙线	东拓干78右2#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.58%
24451	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	世茂乙线	世茂#1配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-6.66%
24452	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	世茂乙线	世茂#1配电站#3主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	6.85%
24453	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	滨海乙线	世茂#12配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	5.19%
24454	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	大魏家线	大魏家干80#	250	48.00	105.00	105.00	未进入负面清	否	无	-7.60%

24455	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	大魏家线	大魏家干24左#1	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清	否	无	8.49%
24456	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	滨海乙线	世茂#12配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	9.42%
24457	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	文崴分5#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-8.34%
24458	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	朱家干88#	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清	否	无	-2.82%
24459	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	朱家干56#	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	2.05%
24460	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	文崴分38#	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	3.67%
24461	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	朱家线	朱家干105#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	-9.55%
24462	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	朱家干76右6#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	-4.80%
24463	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	朱家干78#	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-8.84%
24464	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	通讯分2#	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	8.74%
24465	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	朱家干36#	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.49%
24466	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分14#	80	28.00	49.60	49.60	未进入负面清	否	无	8.40%
24467	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分27#	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	2.98%
24468	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分38#	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清	否	无	-6.54%
24469	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分40#	250	16.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	-4.60%
24470	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	大朱家分50#	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	-0.40%
24471	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	小朱家分3右#1	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-6.52%
24472	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	小朱家分1#1	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清	否	无	0.08%
24473	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	小朱家分15左2#	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	0.03%
24474	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	小朱家分18#	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	3.09%
24475	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七园线	朱家干11右5#	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	9.62%
24476	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	莲泡线	莲泡干27右4#	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	-9.24%
24477	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	莲泡线	莲泡干27右12#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-5.88%
24478	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	莲泡线	莲泡干35右9#	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	-2.40%
24479	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	金家分5#	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-6.81%
24480	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	蔬菜支2#	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	3.49%
24481	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	石鹏支5#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-6.48%
24482	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	石鹏支1#1	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清	否	无	0.63%
24483	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	金家分12左6#	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-9.27%
24484	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	金家分27左3右#1	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清	否	无	4.61%
24485	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	七纸干119右#1	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	-1.44%
24486	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	七纸干125#	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	5.91%
24487	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	盐业分10#	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	3.44%
24488	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支8右#1	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	8.22%
24489	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支22#	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	2.75%
24490	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支25左2#	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清	否	无	-5.15%
24491	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支29右4#	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	3.65%
24492	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七纸甲线	徐家支30#	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	5.34%
24493	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干20#	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	3.78%
24494	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干7#1	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	5.75%
24495	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干7#1	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-0.64%
24496	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干87左15#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-0.36%
24497	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干89左#1	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	2.96%
24498	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	东房身分1#	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-1.76%
24499	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干109#	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	9.70%
24500	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	虎山支#1	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-1.12%

24501	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干116#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	9.43%
24502	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	叻虎嘴支3#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-2.44%
24503	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	后海分34#	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-3.93%
24504	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	后海分72#	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	-2.45%
24505	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干136#	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清	否	无	5.08%
24506	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	甘岛线	甘岛干144#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	1.10%
24507	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	长岛干136#	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-9.56%
24508	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	长岛干5#1	500	55.00	175.00	175.00	未进入负面清	否	无	-3.14%
24509	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	海润#2配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-3.85%
24510	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	海润#2配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-8.11%
24511	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	长岛线	七顶山#1配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.44%
24512	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	海润#1配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	0.28%
24513	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	海润#1配电站#2主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	9.63%
24514	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	七顶山#2配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	9.94%
24515	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	七顶山#2配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-0.36%
24516	金州新区供电公司	七顶山66千伏变电站	七海线	七海干72#	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	0.42%
24517	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海甲线	田海干18#	160	30.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-4.38%
24518	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海甲线	克文分3左3#	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.79%
24519	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海甲线	田海干114#	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	0.86%
24520	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海乙线	庞屯分7#	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	3.57%
24521	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田海乙线	田海干103右2#	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	0.25%
24522	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	田石干5左4#	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.69%
24523	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	东田分4右#1	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	2.52%
24524	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	东田分8#	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	9.63%
24525	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	田石干58左3#	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清	否	无	-2.45%
24526	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	田石干59右#1	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-0.21%
24527	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石甲线	田石干5左4#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	-1.71%
24528	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石乙线	田石干22右4#	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	-6.46%
24529	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田石乙线	田石干28左#1	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	5.82%
24530	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	望山分2#1	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	-2.90%
24531	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯分9#	315	13.00	242.55	242.55	未进入负面清	否	无	6.38%
24532	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯分2#1	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	-3.07%
24533	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯分24#	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	7.59%
24534	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯支3#	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	2.05%
24535	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田丰甲线	李屯支7#	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清	否	无	-8.23%
24536	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	莱茵甲线	莱茵甲线#1配电站#2主变	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-2.98%
24537	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵乙线#2配电站#2主变	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	4.84%
24538	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田香甲线	种殖分5#	30	33.00	17.10	17.10	未进入负面清	否	无	1.30%
24539	金州新区供电公司	东田66千伏变电站	田香甲线	田香干29左#1	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	1.56%
24540	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程干2#1	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	-3.14%
24541	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程分#1	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	-3.08%
24542	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程分#1	250	24.00	165.00	165.00	未进入负面清	否	无	-6.75%
24543	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程干102#	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-6.43%
24544	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干13左2#	160	14.00	121.60	121.60	未进入负面清	否	无	1.87%
24545	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	集资分3#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	4.66%
24546	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干15#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	-5.51%

24547	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干20左3#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	-2.58%
24548	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干29#	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-6.69%
24549	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	部队分6#	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清	否	无	-1.54%
24550	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干38#	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-5.64%
24551	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	石矿分7右#1	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-2.47%
24552	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	石矿分1#1	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-6.24%
24553	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	富基分1右#1	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	5.68%
24554	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	富基分7右#1	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	7.22%
24555	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	富基分1#1	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清	否	无	-7.33%
24556	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	石坑分14#	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清	否	无	-3.45%
24557	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前石#2配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-8.16%
24558	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前石#1配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	6.16%
24559	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前石#1配电站#2主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	5.80%
24560	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	后田乙线	果场支7#	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清	否	无	-1.35%
24561	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	后田乙线	果场分2右#1	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清	否	无	6.92%
24562	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	后田乙线	后田干8左2#	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	0.36%
24563	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#15配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-5.23%
24564	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#15配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-0.82%
24565	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#16配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	7.10%
24566	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#16配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	8.39%
24567	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#17配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-4.28%
24568	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#17配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	0.79%
24569	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	荞麦分14#	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清	否	无	4.06%
24570	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	荞麦干166#	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清	否	无	-6.42%
24571	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	沿海分3#	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	-5.19%
24572	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	沿海支5#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	0.12%
24573	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	沿海分5#	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	2.92%
24574	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干82左2#	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清	否	无	-9.33%
24575	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干97左1右#1	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	7.26%
24576	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	码头分14#	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	2.12%
24577	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干109右3#	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清	否	无	-4.05%
24578	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干160#	20	22.00	13.60	13.60	未进入负面清	否	无	9.49%
24579	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	荞麦干173#	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	7.43%
24580	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	养殖分4#	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	5.52%
24581	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦乙线	海参支3左2#	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	7.36%
24582	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#3配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	9.10%
24583	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#5配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-2.14%
24584	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#6配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-4.09%
24585	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#6配电站#2主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	0.38%
24586	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#8配电站#1主变	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	-8.35%
24587	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#1配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-6.12%
24588	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#2配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	5.21%
24589	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#4配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-3.80%
24590	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#4配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-6.85%
24591	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海甲线	世茂#9配电站#2主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	3.52%
24592	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海甲线	世茂#11配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	2.56%

24593	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海乙线	世茂#10配电站#1主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-1.14%
24594	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干92#	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	6.62%
24595	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干94右8#	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清	否	无	-1.69%
24596	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	广场分16#	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	8.89%
24597	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家干14#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	3.14%
24598	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家集资楼#1配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	2.57%
24599	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	广场分4左#1	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	0.22%
24600	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家干17左5#	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	0.39%
24601	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯支2#	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-3.76%
24602	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯支6#	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	4.06%
24603	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯分9右4#	30	8.00	24.60	24.60	未进入负面清	否	无	8.84%
24604	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯分10右#1	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	-7.47%
24605	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯分10右#1	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-2.47%
24606	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家供电所锅炉箱式配电站#1主变	500	47.00	215.00	215.00	未进入负面清	否	无	9.23%
24607	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干15左4#	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	-6.04%
24608	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干15右3#	250	18.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	4.20%
24609	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干93右5#	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-3.43%
24610	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干102#	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	0.14%
24611	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干106#	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	8.55%
24612	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干114#	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清	否	无	-2.10%
24613	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干12#1	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	5.30%
24614	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	水利分3#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	5.18%
24615	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	连付干17左2#	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清	否	无	-0.91%
24616	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	钢厂分14#	250	21.00	172.50	172.50	未进入负面清	否	无	5.66%
24617	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分1左5#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	9.04%
24618	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分3#	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清	否	无	-5.48%
24619	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分1#1	160	11.00	126.40	126.40	未进入负面清	否	无	-6.79%
24620	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分1#1	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	0.06%
24621	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分15#	250	22.00	170.00	170.00	未进入负面清	否	无	6.51%
24622	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右3#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-7.87%
24623	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右14#	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	0.49%
24624	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右6左2#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	5.67%
24625	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右6左7#	80	33.00	45.60	45.60	未进入负面清	否	无	5.87%
24626	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分27#	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	0.55%
24627	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连石乙线	南沟分4#1	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-6.82%
24628	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵#3配电站#1主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-7.53%
24629	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵#3配电站#3主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-1.79%
24630	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干90右2#	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	-4.52%
24631	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干39左7#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-7.23%
24632	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干114#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-5.07%
24633	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#8配电站#2主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	1.78%
24634	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	后海分67#	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	-9.09%
24635	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七园线	大朱家分33#	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-0.96%
24636	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	盐业分40右2左#1	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	2.50%
24637	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干156#	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-2.55%
24638	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	朱家线	朱家干15#	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-4.27%

24639	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	小莲泡分14#	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	9.75%
24640	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	小莲泡分18左3#	160	13.00	123.20	123.20	未进入负面清	否	无	3.85%
24641	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	小莲泡分2#1	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	-2.34%
24642	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	小莲泡33#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	3.39%
24643	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	老母架分27#	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	-0.36%
24644	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干56#	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	4.76%
24645	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	王坦分12#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-6.27%
24646	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七园线	朱家干5#1	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-7.33%
24647	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七园线	朱家干11右#1	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	-4.83%
24648	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	蔬菜支6#	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-2.94%
24649	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	蔬菜支22#	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	-1.41%
24650	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	石鹏支15#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	8.03%
24651	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	金家分17右#1	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	3.69%
24652	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	徐家支49#	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清	否	无	-8.16%
24653	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	七纸甲线	盐业分40右2右#1	30	28.00	18.60	18.60	未进入负面清	否	无	-3.56%
24654	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	甘岛干100#	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	-2.40%
24655	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	叨虎嘴支38#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	1.48%
24656	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	后海分24#	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	-8.27%
24657	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	后海分41左3#	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	8.63%
24658	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	广洋分4右#1	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-3.96%
24659	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	拉树分5#	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	-2.14%
24660	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	广洋分13右#1	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-8.21%
24661	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	甘岛干206#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-5.89%
24662	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	甘岛干209右3#	100	9.00	81.00	81.00	未进入负面清	否	无	6.10%
24663	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	甘岛线	甘岛干215#	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-6.58%
24664	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干23#	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	3.93%
24665	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干25右6#	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	2.18%
24666	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干36#	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-7.19%
24667	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干39左10#	80	53.00	29.60	29.60	未进入负面清	否	无	-0.09%
24668	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干44#	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	-7.39%
24669	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干49#	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-2.14%
24670	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	老母架分7#	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-9.82%
24671	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	七顶山#1配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	3.88%
24672	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田海甲线	田海干97#	250	19.00	177.50	177.50	未进入负面清	否	无	7.06%
24673	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田海乙线	田海干48右2#	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清	否	无	-8.17%
24674	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田海乙线	田海干88#	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-7.25%
24675	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田石甲线	东田分13#	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	8.39%
24676	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵甲线	莱茵甲线#1配电站#1主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	1.34%
24677	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵乙线#2配电站#1主变	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	0.28%
24678	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	窑套分莱茵支#1	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清	否	无	5.31%
24679	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田香甲线	田香干45右#1	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清	否	无	8.65%
24680	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程甲线	前程干18右4#	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清	否	无	-8.76%
24681	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	明泰分14#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	3.78%
24682	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干78#	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	-9.72%
24683	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前程干97左3#	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清	否	无	5.12%
24684	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	前程乙线	前石#2配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-0.62%

24685	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	后田甲线	东屯分#1	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	7.65%
24686	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	荞麦干45#	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	2.98%
24687	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	世茂#16配电站#3主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	3.23%
24688	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	荞麦干152右2#	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清	否	无	4.40%
24689	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#3配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-6.10%
24690	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂甲线	世茂#5配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	5.12%
24691	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#2配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-7.00%
24692	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#7配电站#1主变	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	-8.34%
24693	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	世茂乙线	世茂#7配电站#2主变	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	8.29%
24694	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海甲线	世茂#9配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	5.09%
24695	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海甲线	世茂#11配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-2.75%
24696	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	滨海乙线	世茂#10配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	4.86%
24697	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	农商分2#	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	1.58%
24698	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干98#	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	-2.90%
24699	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干102右#1	250	37.00	132.50	132.50	未进入负面清	否	无	-9.57%
24700	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干104左5#	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	-5.58%
24701	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干110右#1	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清	否	无	2.00%
24702	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	连丰分4#	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	1.42%
24703	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	大魏家集资楼#1配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-3.95%
24704	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	广场分7#	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-1.80%
24705	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯分2左4#	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	6.22%
24706	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	刘屯分20#	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清	否	无	4.71%
24707	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干83#	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	1.11%
24708	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山干110#	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	-7.02%
24709	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	水利分7左#1	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-4.01%
24710	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	连付干92#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-4.68%
24711	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分7#	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清	否	无	2.25%
24712	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分16右#1	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	-5.44%
24713	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	付家分22#	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	5.94%
24714	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莱茵乙线	莱茵#3配电站#2主变	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	-2.19%
24715	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	汽修分#1	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	0.66%
24716	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	连丰分13#	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	-3.26%
24717	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	苗圃分5左#1	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-4.24%
24718	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山线通讯分12左#3柱上变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	6.86%
24719	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	田丰甲线	连石乙线连石干#39右1柱上变压器	50	0.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	-1.01%
24720	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	荞麦甲线	荞麦甲线荞麦干#59右3柱上变压器	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	-8.86%
24721	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛干#164柱上变压器	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-6.21%
24722	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	刘家线	福华支#20柱上变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-3.09%
24723	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	虎山线	虎山线宏岩分#14左5柱上变压器	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清	否	无	0.17%
24724	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	连付线	连付线连付干#119右1柱上变压器	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	7.16%
24725	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	莲泡线	水场分水利分#10柱上变压器	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	-3.10%
24726	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	长岛线	长岛线云亭支#20柱上变压器	200	16.00	148.00	148.00	未进入负面清	否	无	-9.75%
24727	金州新区供电公司	后石66千伏变电站	大魏家线	大魏家干#110右1柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	1.69%
24728	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#59	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	9.97%
24729	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#88	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	2.18%
24730	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#131右2	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	-9.70%

24731	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	下洼分#5	30	43.00	14.10	14.10	未进入负面清	否	无	3.24%
24732	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	水利支#7	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.37%
24733	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	程家支#40	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.98%
24734	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#104右2	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	2.95%
24735	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#113	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	-9.90%
24736	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干70	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	-3.61%
24737	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	孙屯分#7	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	0.71%
24738	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	高家分#13	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-6.96%
24739	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	东甸支#3	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-3.10%
24740	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#96	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	-8.49%
24741	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	排子分#37	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	7.49%
24742	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	排子分#37左7	160	29.00	97.60	97.60	未进入负面清	否	无	-8.87%
24743	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	砖厂支#1	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	6.89%
24744	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#26右3	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-8.61%
24745	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#95	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	4.49%
24746	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	庙上支#19	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清	否	无	7.12%
24747	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	夏庄支#14	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-1.11%
24748	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	庙上支#33	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清	否	无	0.93%
24749	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干108	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	1.47%
24750	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	郭屯支#26	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清	否	无	8.87%
24751	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	茂隆山支#13右1	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	4.85%
24752	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	茂隆山支#48右1	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清	否	无	1.35%
24753	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	机场分#1	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	9.35%
24754	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	机场分#13	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	2.89%
24755	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	程家支#37右4	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	4.99%
24756	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#4	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	-3.38%
24757	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#57左1	30	19.00	21.30	21.30	未进入负面清	否	无	9.94%
24758	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#81	160	32.00	92.80	92.80	未进入负面清	否	无	-3.24%
24759	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	凯妮支#9	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清	否	无	-5.93%
24760	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	夏庄支#27	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	9.05%
24761	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干20	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-0.88%
24762	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干50	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清	否	无	5.15%
24763	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干93	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	9.28%
24764	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	高家分#8右1	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清	否	无	-5.60%
24765	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	高家分#37	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	8.06%
24766	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	郭屯支#15右6	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-6.84%
24767	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#30	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清	否	无	-8.46%
24768	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#37右1	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-4.79%
24769	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#60右5	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	6.33%
24770	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	王海支#11	400	20.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	-4.27%
24771	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#33	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	8.65%
24772	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东干#42	200	11.00	158.00	158.00	未进入负面清	否	无	-9.72%
24773	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	程家支#22	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-6.43%
24774	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	程屯支#6	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	6.40%
24775	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#4左8	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清	否	无	0.57%
24776	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#32右1	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	9.23%

24777	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	蔡从分#66	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-9.57%
24778	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	庙上支#8右1	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	0.63%
24779	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	夏庄支#2	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-7.58%
24780	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	夏庄支#32	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	-5.88%
24781	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干12右2	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清	否	无	-3.92%
24782	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东干14	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-3.93%
24783	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	高家分#24	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	5.82%
24784	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	郭屯支#3右3	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清	否	无	-3.01%
24785	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范屯支#5	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	1.24%
24786	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#42右2	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	-4.56%
24787	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	范家分#52右4	30	53.00	11.10	11.10	未进入负面清	否	无	-5.02%
24788	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	海岸支#8	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	-3.91%
24789	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	菜前支#8	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清	否	无	1.33%
24790	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#33左1	30	25.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-3.99%
24791	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨干#82	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	-9.32%
24792	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#107	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	9.26%
24793	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	石拉支#6	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清	否	无	-6.87%
24794	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	石拉支#21	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-5.64%
24795	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	前石支#1	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	1.14%
24796	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#98	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清	否	无	-7.10%
24797	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#3	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清	否	无	0.82%
24798	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#31	160	40.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	5.22%
24799	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#48右3	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-1.57%
24800	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	新区#1配电站#1变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-7.98%
24801	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	新区#1配电站#2变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-5.46%
24802	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	新区#1配电站#3变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	9.64%
24803	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#84	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	6.39%
24804	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	小华屯分#13	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-8.09%
24805	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	小华屯分#16	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清	否	无	9.54%
24806	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	台前支#3右1	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	9.96%
24807	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	台前支#7右4	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	0.03%
24808	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	台前支#11	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清	否	无	7.71%
24809	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	金华分#12左1	30	23.00	20.10	20.10	未进入负面清	否	无	5.67%
24810	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	金华分#12左5	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	7.74%
24811	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	杨房身分#4右5	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	-0.95%
24812	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	杨房身分#6右1	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	0.36%
24813	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	杨房身分#10	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	1.47%
24814	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	杨房身分#15	50	28.00	31.00	31.00	未进入负面清	否	无	1.82%
24815	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	老炉分#17	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-8.18%
24816	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	老炉分#30	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	-7.67%
24817	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	老炉分#35	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	4.08%
24818	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	向阳支#2	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清	否	无	-2.97%
24819	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	向阳支#9左1	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-4.01%
24820	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	科达#1配电站#1变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	3.64%
24821	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	科达#1配电站#2变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	8.37%
24822	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	法庭分#5右4	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	-7.80%

24823	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	法庭分#8	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-3.34%
24824	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	登沙河回迁楼#1配电站#1变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	9.63%
24825	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	登沙河回迁楼#1配电站#2变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	0.34%
24826	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	登沙河回迁楼#1配电站#3变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	8.66%
24827	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#36左1	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清	否	无	2.24%
24828	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#43	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	7.25%
24829	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#79左3	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-8.26%
24830	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#89	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清	否	无	-3.04%
24831	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	西关分#7	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-0.32%
24832	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	西关分#14	50	8.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-5.28%
24833	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#95左1	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-4.59%
24834	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	东关分#12	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	4.21%
24835	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	北关分#4右4	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	2.79%
24836	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	北关分#15右6	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清	否	无	1.10%
24837	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	东关分#19	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清	否	无	-7.29%
24838	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	东关分#41	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	5.52%
24839	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#13右1	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	-9.53%
24840	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#34左3	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清	否	无	-1.23%
24841	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#45	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	1.57%
24842	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#53	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清	否	无	7.89%
24843	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#66	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清	否	无	-1.19%
24844	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#75左1	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	3.35%
24845	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	大房身分#79	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清	否	无	-9.33%
24846	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	沙场支#3	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清	否	无	-1.32%
24847	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	姜家支#5左7	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-7.96%
24848	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	姜家支#16右2	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清	否	无	8.82%
24849	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#8	250	51.00	97.50	97.50	未进入负面清	否	无	-9.82%
24850	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#10右1	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清	否	无	6.92%
24851	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#12	400	14.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-9.03%
24852	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#18	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-7.78%
24853	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	胜利干#24左4	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-7.81%
24854	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	邮电分#4	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	6.00%
24855	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	邮电分#12	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清	否	无	-7.85%
24856	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	刘屯分#3	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	9.42%
24857	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	刘屯支#5	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	-4.43%
24858	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	登沙河回迁楼#2配电站#1变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-1.99%
24859	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	登沙河回迁楼#2配电站#2变压器	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	3.99%
24860	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	胜利线	登沙河回迁楼#2配电站#3变压器	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-6.97%
24861	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	盐厂支#4	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-3.15%
24862	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	盐厂支#9	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	8.10%
24863	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	金弘支#6	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-6.12%
24864	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#21	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-6.21%
24865	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#31	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清	否	无	-2.03%
24866	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#35	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	8.10%
24867	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#51右1	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清	否	无	3.58%
24868	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#60	400	9.00	324.00	324.00	未进入负面清	否	无	-8.73%

24869	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#67左3	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	7.57%
24870	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#74	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	0.98%
24871	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇线#76左1	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清	否	无	3.63%
24872	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	王屯分#16	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	4.50%
24873	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	王东支#7	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	-5.54%
24874	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#19	400	16.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-7.38%
24875	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#16左3左1	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	0.03%
24876	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	车屯支#5	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清	否	无	-0.52%
24877	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	车屯支#11	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	2.89%
24878	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	车屯支#16	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.76%
24879	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#39	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	-6.42%
24880	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	西山支#2	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	3.33%
24881	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	西山支#3右3	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	0.07%
24882	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	西山支#11	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	5.60%
24883	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#60	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清	否	无	4.37%
24884	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	阿尔滨分#83左1	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	2.12%
24885	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#3	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	8.23%
24886	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#7左2	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	1.43%
24887	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#7左2	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	6.89%
24888	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#16	250	18.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	-6.44%
24889	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	宏华支#3	315	16.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	2.74%
24890	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	宏华支#4	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	9.92%
24891	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	宏华支#5	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	6.64%
24892	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	邱屯分#1	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-6.98%
24893	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	邱屯分#7	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	0.07%
24894	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#2右1	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	2.53%
24895	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#3右3	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	6.99%
24896	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#3左1	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-7.98%
24897	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#4右1	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清	否	无	-3.47%
24898	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#7	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	-3.98%
24899	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#17	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-9.93%
24900	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	西街分#18	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	2.08%
24901	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	车站支#1	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-1.05%
24902	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	车站支#4	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	8.57%
24903	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	海天分#1	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清	否	无	-5.14%
24904	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	海天分#3	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.17%
24905	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#35	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清	否	无	2.44%
24906	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	登沙河干#52	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-9.66%
24907	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	海头分#7	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清	否	无	4.08%
24908	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	登沙河线	海头分#12	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	9.56%
24909	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	马屯分#4	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清	否	无	-7.54%
24910	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	马屯分#13	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清	否	无	-4.75%
24911	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	马南分#5	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清	否	无	8.05%
24912	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	赵西分#6	160	21.00	110.40	110.40	未进入负面清	否	无	7.11%
24913	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	赵西分#1左2	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	5.74%
24914	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	赵西分#1左2	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	-1.57%

24915	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	白家分#5	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-7.05%
24916	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	阀门干#83	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	1.98%
24917	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	奶牛分#5	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	9.80%
24918	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	张屯分#1	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	-7.10%
24919	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	张屯分#10	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-9.80%
24920	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	张屯分#15	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	1.59%
24921	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	虾场分#7	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-2.90%
24922	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	阀门干#108右2	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	3.93%
24923	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	王庄分#6左3	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	-0.02%
24924	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	王庄分#20右4	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-9.88%
24925	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	王庄分#31左5	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	4.34%
24926	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	王庄分#31左11	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清	否	无	-9.63%
24927	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	信号支#20	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清	否	无	5.77%
24928	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	李屯支#2	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清	否	无	-9.34%
24929	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	李屯支#9	50	12.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-3.11%
24930	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	段家支#9	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	2.06%
24931	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	段家支#21右5	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	3.46%
24932	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	段家支#41右4	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清	否	无	-4.88%
24933	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	段家支#52	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	4.44%
24934	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	南嘴支#3	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清	否	无	-3.11%
24935	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	南嘴支#8左1	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	0.18%
24936	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	阀门线	南嘴支#32	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	1.99%
24937	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	金星分#51左1	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	3.52%
24938	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	金星分#103	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	2.23%
24939	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	菜前支#5	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	7.43%
24940	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	前排支#3	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	-5.34%
24941	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	前排支#11	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	3.02%
24942	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#63右4	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清	否	无	6.74%
24943	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#63左4	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	3.23%
24944	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#81	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	-8.21%
24945	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#87	100	9.00	81.00	81.00	未进入负面清	否	无	4.80%
24946	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#93右2	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	-6.69%
24947	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#108	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-1.60%
24948	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#117	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	9.62%
24949	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	转角干#121	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	4.83%
24950	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	金钩支#43	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清	否	无	6.02%
24951	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	为民支#4	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清	否	无	4.80%
24952	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	转角线	为民支#9	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	-6.00%
24953	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华登干#3	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-1.12%
24954	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#2配电站#1变压器	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-2.64%
24955	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#2配电站#2变压器	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	2.73%
24956	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#2配电站#3变压器	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	5.78%
24957	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#1配电站#1变压器	500	52.00	190.00	190.00	未进入负面清	否	无	7.08%
24958	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华家#1配电站#2变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	-9.51%
24959	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华水分#3	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	9.81%
24960	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登甲线	华水分#8	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	-0.78%

24961	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华登乙线	华登干#12	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清	否	无	-2.59%
24962	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#2左1	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	0.49%
24963	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#13	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-0.51%
24964	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#16	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	9.70%
24965	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#21左1	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-1.96%
24966	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#25	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-2.08%
24967	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华扬干#48左3	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清	否	无	3.13%
24968	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	长年支#8	250	17.00	182.50	182.50	未进入负面清	否	无	-1.88%
24969	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华屯分甲#5	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	5.73%
24970	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#7左1	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	7.04%
24971	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#23	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清	否	无	0.69%
24972	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	水源支#13	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	7.11%
24973	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	水源支#17	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-2.13%
24974	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#46	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-2.88%
24975	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#79	50	12.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	1.75%
24976	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	李屯西支#6	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	4.94%
24977	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#85	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	1.54%
24978	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#93	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	-7.02%
24979	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#105	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清	否	无	3.28%
24980	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	牟家支#115	100	16.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-0.28%
24981	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	富春支#5	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-9.08%
24982	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	富春支#12	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-3.92%
24983	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	富春支#19	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	-4.55%
24984	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	云松支#5	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	8.91%
24985	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	电镀支#1	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清	否	无	0.49%
24986	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨干#63	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	6.80%
24987	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#15右4	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清	否	无	-8.75%
24988	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#37左4	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	0.05%
24989	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#40	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清	否	无	7.42%
24990	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	于屯支#11	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	5.55%
24991	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	于屯支#2	80	12.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-5.56%
24992	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	吴西支#5	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	7.29%
24993	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	吴西支#1右3	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	0.30%
24994	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	土水支#5	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	0.73%
24995	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#71	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-2.64%
24996	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华屯分乙#115	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-1.03%
24997	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	石拉支#1	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	6.46%
24998	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#2	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-4.15%
24999	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#6	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-9.37%
25000	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#17	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	-1.08%
25001	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#29	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	3.21%
25002	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	姑儿支#44	100	9.00	81.00	81.00	未进入负面清	否	无	8.67%
25003	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	前石支#10左3	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-2.07%
25004	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	前石支#16	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-1.41%
25005	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华杏干#13左1	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	-3.00%
25006	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#13	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-1.39%

25007	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	十中支#4	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	5.44%
25008	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	十中支#11	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	5.29%
25009	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	十中支#18	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	0.62%
25010	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#30	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-8.50%
25011	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#31左3	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	0.66%
25012	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#34右7	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	-6.09%
25013	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#39左1	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	1.80%
25014	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#56	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	3.80%
25015	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#61	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	-1.46%
25016	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#64右5	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-5.07%
25017	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#71左1	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-3.19%
25018	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#77右7	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	3.14%
25019	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#53左5	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-5.20%
25020	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#111	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	6.33%
25021	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#114右7	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-3.04%
25022	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#128右8	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	-6.44%
25023	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#128右16	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	-7.45%
25024	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农分#133	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	-2.85%
25025	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	文全支#20	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-7.61%
25026	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	文全支#20	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-3.53%
25027	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	华杏干#3右1	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-4.31%
25028	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	华杏干#26	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-3.91%
25029	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	华杏干#37	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清	否	无	3.02%
25030	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	王屯分#16柱上变压器	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-3.08%
25031	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华林分#34右7柱上变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	6.10%
25032	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨乙线华杨干#82变压器	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	4.76%
25033	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	马蹄线	土城干#36左1柱上变压器	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清	否	无	-4.25%
25034	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东甲线庙上支#8右1变压器	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-2.25%
25035	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨甲线	华屯分#5柱上变压器	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	6.72%
25036	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东甲线向东干#33变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	8.02%
25037	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	土城线	土城干#48右3柱上变压器	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-0.85%
25038	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华农线	华农线华杏干#13左1变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-2.67%
25039	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨乙线华屯分#81柱上变压器	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	4.81%
25040	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	向东乙线茂隆山支#31柱上变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-3.96%
25041	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东乙线	茂隆山支#61左1柱上变压器	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清	否	无	8.26%
25042	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	农园甲线	农园甲线北棚支#4左5柱上变压器	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-9.41%
25043	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	白皇线	白皇干阿尔滨分#83右1柱上变压器	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	8.42%
25044	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	华杏线华杏干#3右1柱上变压器	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	3.99%
25045	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杨乙线	华杨乙线华屯分汇强支#9变压器	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	2.88%
25046	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华杏线	云鹏支#9右2柱上变压器	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-7.64%
25047	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	向东甲线	向东甲线排子分#12柱上变压器	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-8.11%
25048	金州新区供电公司	登沙河66千伏变电站	连红线	牧场分#6	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清	否	无	8.54%
25049	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#7	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清	否	无	-3.34%
25050	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	富周干#19右1	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	-2.50%
25051	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	钟夏干#97	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	0.42%
25052	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家分#16	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清	否	无	-6.16%

25053	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	观山支#12	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	-8.41%
25054	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	加油站分#1	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-0.73%
25055	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	高速分#6	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	-0.70%
25056	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家分#38	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	-5.22%
25057	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	广宁寺变203姜家线农场支#16	80	9.00	64.80	64.80	未进入负面清	否	无	1.64%
25058	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	松树支#7	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	-5.50%
25059	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	通达分#1	160	35.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.55%
25060	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家甲线	盛涛分#2右1	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	2.07%
25061	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#47左1	80	38.00	41.60	41.60	未进入负面清	否	无	5.61%
25062	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#118	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-7.81%
25063	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#129左4	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	2.96%
25064	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	猪场分#2	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	-0.74%
25065	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	猪场分#5	30	21.00	20.70	20.70	未进入负面清	否	无	1.03%
25066	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	猪场分#22	315	13.00	242.55	242.55	未进入负面清	否	无	9.81%
25067	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#40左1	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	6.68%
25068	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#82	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清	否	无	0.18%
25069	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	赵家分#2	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	-3.88%
25070	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#137左1	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	0.91%
25071	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	六队分#8柱上变压器	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	6.46%
25072	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#44	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-4.23%
25073	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#53	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	8.14%
25074	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#59	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-7.21%
25075	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	姚沟分#12	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	0.39%
25076	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	西站分#30	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-1.20%
25077	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家乙线	前半分#15	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-2.25%
25078	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	七队支#24	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-1.17%
25079	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	桥头分#4	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	2.93%
25080	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	国军分#2	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清	否	无	-0.91%
25081	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	制衣分#6	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	9.86%
25082	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏干#3右1	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	6.86%
25083	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家乙线	消防分#11	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清	否	无	-7.69%
25084	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	郭沟分#6右1	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清	否	无	-2.72%
25085	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	站台支#16	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	5.86%
25086	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#125	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	-8.41%
25087	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#94	30	45.00	13.50	13.50	未进入负面清	否	无	-1.22%
25088	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#69右1	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清	否	无	7.37%
25089	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#8	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	2.80%
25090	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	富岭变202富九乙线 干河支#6	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.38%
25091	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	刘半沟支#7	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清	否	无	9.70%
25092	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	七队支#17	160	35.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	6.06%
25093	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#20	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	-9.91%
25094	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#11	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	-4.59%
25095	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏干#83	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清	否	无	9.07%
25096	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟家分#40	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	6.08%
25097	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟家分#75左4	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	0.86%
25098	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#14	160	29.00	97.60	97.60	未进入负面清	否	无	-2.27%

25099	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#40	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清	否	无	0.54%
25100	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	农科分#12左2	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	-6.45%
25101	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	大岭支#21	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清	否	无	-7.03%
25102	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富园乙线	富园干#36右2柱上变压器	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	7.62%
25103	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	凤栖分#3	250	35.00	137.50	137.50	未进入负面清	否	无	3.07%
25104	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家甲线	盛涛分#6右4柱上变压器	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	8.17%
25105	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#101	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-5.24%
25106	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	国税分#9	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	6.63%
25107	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#106	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	-5.47%
25108	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#14	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清	否	无	-1.94%
25109	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	沟里支#10	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	8.04%
25110	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#123左1	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-4.98%
25111	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#132	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-7.80%
25112	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	花古支#13	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-9.57%
25113	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干二总分#5	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-2.25%
25114	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#51	160	19.00	113.60	113.60	未进入负面清	否	无	-7.01%
25115	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#58	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	3.05%
25116	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	国伟支#7	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-6.73%
25117	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	法院分#8柱上变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-5.18%
25118	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	法院分#1右2柱上变压器	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	-8.10%
25119	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	富广线收费支#1左1	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-9.39%
25120	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	果园分#4左2	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	7.24%
25121	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	农科分#9左1柱上变压器	160	26.00	102.40	102.40	未进入负面清	否	无	9.05%
25122	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#131左3	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	0.97%
25123	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	富广干#57左2柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.19%
25124	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟家分#22右1	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	5.51%
25125	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟家分#55	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	5.52%
25126	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	七队支#11	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-7.70%
25127	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏干#46右1	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-4.27%
25128	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	金弘分#15	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	0.66%
25129	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家分#48	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	6.75%
25130	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟连甲线	十三里分#10	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清	否	无	-9.06%
25131	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟连甲线	十三里分#15左3	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清	否	无	7.48%
25132	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟连甲线	十三里分#44	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清	否	无	9.27%
25133	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	韩家乙线	消防分#3左2	80	8.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-8.34%
25134	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	学校分5右1	30	14.00	22.80	22.80	未进入负面清	否	无	-5.59%
25135	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#52右2	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	5.24%
25136	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	李兰分#3	100	9.00	81.00	81.00	未进入负面清	否	无	1.10%
25137	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#70左3	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清	否	无	0.02%
25138	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#157	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	5.80%
25139	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	富广干#45柱上变压器	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	-7.29%
25140	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	制衣分#3	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清	否	无	-3.78%
25141	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	站台支#5	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清	否	无	9.81%
25142	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	赵家分#13	30	15.00	22.50	22.50	未进入负面清	否	无	-0.21%
25143	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	广宁寺变107红旗线红旗干#145	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	6.92%
25144	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	丰九线	韩岭分#12	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-3.94%

25145	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#39	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-3.81%
25146	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#27	30	13.00	23.10	23.10	未进入负面清	否	无	1.96%
25147	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	养殖支#3	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	-2.56%
25148	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏干#18左1	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清	否	无	1.15%
25149	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#31	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清	否	无	4.98%
25150	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#47	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-5.97%
25151	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	金弘分#1	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	4.74%
25152	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九甲线	农机分#4	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-1.97%
25153	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#155	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	-8.28%
25154	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	石水支#6	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清	否	无	9.20%
25155	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#30左1	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-1.98%
25156	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	三台后分#9	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	-6.10%
25157	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	富九干#3柱上变压器	50	28.00	31.00	31.00	未进入负面清	否	无	5.63%
25158	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	中学分#3右1柱上变压器	160	15.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	0.16%
25159	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	果园分#30左1	20	43.00	9.40	9.40	未进入负面清	否	无	-8.99%
25160	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	学校分#11	30	37.00	15.90	15.90	未进入负面清	否	无	4.44%
25161	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家分#4	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	5.09%
25162	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#1配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	6.32%
25163	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#1配电站#2主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	1.88%
25164	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#1配电站#3主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	9.84%
25165	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	天池分#19	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	-0.16%
25166	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	天池分#17	50	28.00	31.00	31.00	未进入负面清	否	无	4.67%
25167	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	林场分#11	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	1.72%
25168	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	富广干#57左2柱上变压器2	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清	否	无	2.81%
25169	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	西站分#35	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	-4.21%
25170	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	赵家分#4右2	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-3.41%
25171	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	夏家支#25	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-2.94%
25172	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟连甲线	十三里分#8右5	160	45.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-9.33%
25173	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店干#30右3	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	-8.18%
25174	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	李兰分#13	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清	否	无	4.23%
25175	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗干#77	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	-3.64%
25176	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	日发分#4柱上变压器	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	4.40%
25177	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	砖厂支#5	20	13.00	15.40	15.40	未进入负面清	否	无	4.94%
25178	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	水库支#16	30	27.00	18.90	18.90	未进入负面清	否	无	-6.90%
25179	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富广线	二十里#1箱式配电站#1主变	500	37.00	265.00	265.00	未进入负面清	否	无	-8.23%
25180	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	农科分#7右4柱上变压器	160	15.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	9.31%
25181	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	广宁寺变204钟夏线七队支#17	250	17.00	182.50	182.50	未进入负面清	否	无	9.20%
25182	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	广宁寺变203姜家线东汇分#12	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-5.03%
25183	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#2配电站#2主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-0.45%
25184	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#3配电站#2主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	-7.15%
25185	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富园乙线	富园干#51柱上变压器	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清	否	无	0.73%
25186	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#3配电站#1主变	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清	否	无	9.91%
25187	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#1配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-2.52%
25188	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#1配电站#2主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	9.86%
25189	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#2配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	6.89%
25190	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#4配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.58%

25191	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#5配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-9.70%
25192	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#5配电站#3主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	2.79%
25193	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#6配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-5.97%
25194	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#2配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	0.71%
25195	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#7配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-6.81%
25196	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#7配电站#2主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-6.06%
25197	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#8配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-2.44%
25198	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#8配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	1.14%
25199	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#8配电站#3主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-8.60%
25200	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#9配电站#1主变	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清	否	无	8.58%
25201	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#9配电站#2主变	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清	否	无	2.69%
25202	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#10配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-6.16%
25203	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#11配电站#1主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	4.71%
25204	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#3配电站#2主变	500	10.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-8.97%
25205	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#4配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	2.35%
25206	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#5配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	6.03%
25207	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#6配电站#2主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	9.13%
25208	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里甲线	景致#10配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-0.19%
25209	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#11配电站#3主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	0.00%
25210	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#6配电站#3主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	7.01%
25211	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	九里乙线	景致#11配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	7.75%
25212	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#8配电站#2主变	500	18.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	5.30%
25213	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#10配电站#1主变	500	32.00	290.00	290.00	未进入负面清	否	无	-5.14%
25214	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#10配电站#2主变	500	22.00	340.00	340.00	未进入负面清	否	无	-6.42%
25215	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#1配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	6.27%
25216	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#1配电站#2主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	1.40%
25217	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#8配电站#1主变	500	17.00	365.00	365.00	未进入负面清	否	无	5.69%
25218	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#9配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-7.33%
25219	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#9配电站#2主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	8.06%
25220	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#4配电站#3主变	500	29.00	305.00	305.00	未进入负面清	否	无	3.59%
25221	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#7配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	5.88%
25222	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#4配电站#1主变	500	55.00	175.00	175.00	未进入负面清	否	无	-4.35%
25223	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#2配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-7.52%
25224	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#4配电站#2主变	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	-3.29%
25225	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#5配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-6.76%
25226	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#6配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-3.84%
25227	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#6配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-7.64%
25228	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#6配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-6.26%
25229	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#7配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	0.54%
25230	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#11配电站#3主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-2.32%
25231	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#12配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-7.70%
25232	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#5配电站#2主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	9.41%
25233	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#13配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-6.82%
25234	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#13配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-7.26%
25235	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#11配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-0.25%
25236	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#10配电站#3主变	500	38.00	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	5.21%

25237	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#12配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	0.83%
25238	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	芳里#11配电站#1主变间配电变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-1.54%
25239	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#2配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-3.47%
25240	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#9配电站#3主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-7.90%
25241	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#3配电站#1主变	500	22.00	340.00	340.00	未进入负面清	否	无	3.39%
25242	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#3配电站#2主变	500	41.00	245.00	245.00	未进入负面清	否	无	5.96%
25243	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连友线	芳里#3配电站#3主变	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	9.80%
25244	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九甲线	金北#1配电站#1主变	500	30.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	-8.42%
25245	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	金北小镇103间隔配电变压器	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	3.46%
25246	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	前山支#12	80	8.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	6.89%
25247	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#6配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	7.89%
25248	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#5配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-7.60%
25249	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区3配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	5.27%
25250	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#2配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-4.50%
25251	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#8配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	6.68%
25252	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#7配电站#1主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-1.86%
25253	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#4配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-6.82%
25254	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	帝景#2配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-0.63%
25255	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#1配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	3.38%
25256	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	帝景#5配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	1.22%
25257	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#4配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	4.64%
25258	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#3配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	5.63%
25259	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#11配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-1.82%
25260	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#10配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	2.96%
25261	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.18%
25262	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#14配电站#3主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-6.79%
25263	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#15配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	4.29%
25264	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#15配电站#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	9.83%
25265	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#13配电站#2主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	3.17%
25266	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	卫星城D区#17配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-8.95%
25267	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#1配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	1.70%
25268	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	卫星城D区#17配电站#2主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-1.69%
25269	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#16配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-5.70%
25270	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#16配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	9.56%
25271	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#14配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	5.51%
25272	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#14配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-3.40%
25273	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#13配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	9.10%
25274	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#12配电站#2主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-2.68%
25275	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#10配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-7.46%
25276	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#12配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	6.54%
25277	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星乙线	卫星城D区#11配电站#2主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	7.75%
25278	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#2配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-8.63%
25279	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	帝景#5号配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	3.06%
25280	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#3配电站#3主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-8.39%
25281	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#4配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-6.12%
25282	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	帝景#3配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-1.29%

25283	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周乙线	金城帝景#2配电站#2主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	9.50%
25284	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#7配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-3.90%
25285	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#5配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	0.51%
25286	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#3配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-0.34%
25287	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#8配电站#3主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-4.79%
25288	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#8配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-0.71%
25289	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富周甲线	金城帝景#1配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-6.96%
25290	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#6配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	7.90%
25291	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#4配电站#3主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	4.58%
25292	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#4配电站#2主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-3.33%
25293	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#2配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	-4.18%
25294	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九甲线	金北小镇 #1配电站#2主变 #1配电站#2主变	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	9.93%
25295	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	廿里线	十三里#3配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	-8.77%
25296	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家线东汇分东汇开关站#4配电站#1变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	7.62%
25297	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#3配电站#1变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清单	否	无	8.63%
25298	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家线东汇分东汇开关站#2配电站#1变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-6.73%
25299	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#1配电站#2考核表	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-5.94%
25300	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#1配电站#3考核表	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	-5.36%
25301	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	金北小镇#2配电站#3主变	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	-5.71%
25302	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	金北小镇#2配电站#2主变	500	36.00	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	7.23%
25303	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#3配电站#2考核表	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-9.71%
25304	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家线东汇分东汇开关站#2配电站#2考核表	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-5.12%
25305	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	刘店线	刘店线刘店干东汇开关站#1配电站#1变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-0.73%
25306	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	姜家线	姜家线东汇分东汇开关站#4配电站#2考核表	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	-4.08%
25307	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#9配电站103开关#1主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	-8.20%
25308	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#9配电站104开关#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-7.34%
25309	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	阁条沟支#11-1	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	-0.14%
25310	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城D区#18配电站103间隔配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	2.63%
25311	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#2配电站104间隔配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	3.36%
25312	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城D区#19配电站104间隔配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	-3.02%
25313	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城D区#19配电站103间隔配电变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	-4.86%

25314	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#3配电站104间隔配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	8.14%
25315	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#3配电站103间隔配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	5.02%
25316	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城D区#18配电站104间隔配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	-3.19%
25317	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#2配电站103间隔配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.10%
25318	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#1配电站104间隔配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	3.73%
25319	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	黑山乙线	电网_卫星城E区#1配电站103间隔配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-7.35%
25320	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	富九乙线	农科分#18左1	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	-9.64%
25321	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	电网_广富线三联支#2柱上变压器	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	6.59%
25322	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	电网_广富线水库支#9柱上变压器	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	-3.28%
25323	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区2#2配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	2.98%
25324	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#21配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	-3.08%
25325	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富干#36	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-7.18%
25326	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区20#配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-3.18%
25327	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区20#配电站#2主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	-6.51%
25328	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区20#配电站#3主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	0.43%
25329	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#21配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-3.35%
25330	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区2#2配电站#2主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	-0.96%
25331	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区2#2配电站#3主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	-0.86%
25332	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	红旗线	红旗线兴华分# 3柱上变压器	400	0.00	360.00	360.00	未进入负面清单	否	无	6.00%
25333	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富线广富干#36柱上变压器	400	23.00	268.00	268.00	未进入负面清单	否	无	3.08%
25334	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连红线	连红线牧场分#37左2柱上变压器	400	21.00	276.00	276.00	未进入负面清单	否	无	7.20%
25335	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	连轴乙线	连轴乙线山亿分#16柱上变压器	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	-1.93%
25336	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	丰九线	丰九线连九干#49左1柱上变压器	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	-7.68%
25337	金州新区供电公司	钟家66千伏变电站	钟夏线	钟夏线水源支#9柱上变压器	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	6.42%
25338	金州新区供电公司	富岭66千伏变电站	广富线	广富线台山分#66左1柱上变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	-9.59%
25339	金州新区供电公司	广宁寺66千伏变电站	卫星甲线	卫星城D区#20配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-5.63%
25340	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线皮屯分12#变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	5.73%
25341	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线水场分68#变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	-3.07%
25342	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线水泥分18#变压器	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	-1.28%
25343	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线宫坨分39#变压器	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无	-4.98%
25344	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线白口分18#变压器	160	39.00	81.60	81.60	未进入负面清单	否	无	6.93%
25345	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线罗屯支2#1变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	-2.21%
25346	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干77#变压器	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	7.66%
25347	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干23#左5变压器	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	-6.16%
25348	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线袁沟支83#变压器	400	12.00	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	6.90%
25349	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线13#变压器	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	4.92%
25350	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分35#变压器	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	-7.67%
25351	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线三五栋房支4#变压器	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	7.72%
25352	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线厂部支6#变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	-0.99%
25353	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线厂里分8#右2变压器	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	2.24%

25354	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线锅炉支2#左1变压器	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-8.93%
25355	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线厂里分16#变压器	500	44.00	230.00	230.00	未进入负面清	否	无	7.91%
25356	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线水场分44#变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-4.20%
25357	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分20#1变压器	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	3.03%
25358	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分186#变压器	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	-0.43%
25359	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分7#变压器	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清	否	无	-0.62%
25360	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干74#右1变压器	400	16.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	7.45%
25361	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干69#左1变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	0.90%
25362	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干98#变压器	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	5.36%
25363	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干90#变压器	160	8.00	131.20	131.20	未进入负面清	否	无	1.68%
25364	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分64#左4变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	3.33%
25365	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分15#变压器	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-3.42%
25366	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支12#右1变压器	80	16.00	59.20	59.20	未进入负面清	否	无	4.94%
25367	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线大井支3#左2变压器	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-2.85%
25368	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线罗屯支12#右3变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.79%
25369	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支16#左4变压器	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	-1.80%
25370	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分39#变压器	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-1.25%
25371	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线工业支8#左3变压器	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清	否	无	4.31%
25372	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线红卫支#1左5变压器	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	0.59%
25373	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分68#左5变压器	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清	否	无	-3.99%
25374	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线伟民支5#变压器	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	1.25%
25375	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分154#左4变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	9.34%
25376	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支58#变压器	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-1.61%
25377	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支62#左10变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-7.65%
25378	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线水场分32#左9变压器	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-9.18%
25379	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线白口分8#左4变压器	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	5.53%
25380	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线东崖支3#右5变压器	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	-1.17%
25381	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分68#左6变压器	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	9.73%
25382	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线20#变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-1.42%
25383	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线20#左5变压器	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清	否	无	4.05%
25384	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线20#左4变压器	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-8.35%
25385	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线20#左9变压器	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	7.40%
25386	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线30#变压器	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	-9.98%
25387	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线3#左3#变压器	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	4.55%
25388	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线59#右3变压器	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	6.92%
25389	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线59#右6变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	4.54%
25390	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干20#变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-5.00%
25391	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干26#变压器	400	45.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	-7.52%
25392	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干37#左4变压器	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-3.31%
25393	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干52#左2变压器	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	9.99%
25394	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干55#变压器	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-0.31%
25395	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城支4#左1变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	0.06%
25396	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城支10#左1变压器	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	1.11%
25397	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城支34#变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-1.07%
25398	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线田屯分39#变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-5.92%
25399	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分11#左1变压器	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清	否	无	3.68%

25400	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分11#1左10右1变压器	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	9.48%
25401	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分11#1左14变压器	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-0.01%
25402	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干12#变压器	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-3.14%
25403	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线煤矿分5#右1变压器	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	9.93%
25404	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干12#左4变压器	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	9.63%
25405	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线丁屯干12#右4变压器	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-5.39%
25406	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线煤矿分#2变压器	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	5.22%
25407	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线东山分#12变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-0.59%
25408	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	丁屯线	丁屯线东山分#23变压器	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	8.23%
25409	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西分1#1右2变压器	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-1.70%
25410	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西分18#左2变压器	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	7.74%
25411	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西支#1变压器	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-1.89%
25412	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西支#1变压器	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-0.55%
25413	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西分47#变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-8.02%
25414	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线张炉分3#变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	1.17%
25415	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线郭屯支37#左1变压器	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清	否	无	2.26%
25416	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线工业支54#变压器	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-7.89%
25417	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票分#1左2变压器	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	0.29%
25418	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票支4#变压器	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	3.64%
25419	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票支13#变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	5.27%
25420	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票支16#变压器	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-4.47%
25421	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票分17#右4变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-5.34%
25422	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	复热线	复热线西票分28#变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-9.68%
25423	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分16#左1变压器	250	14.00	190.00	190.00	未进入负面清	否	无	0.19%
25424	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分48#左1变压器	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	4.10%
25425	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分26#左4右2变压器	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-1.38%
25426	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分37#变压器	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.66%
25427	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线唐屯支15#变压器	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	3.46%
25428	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线唐屯支23#变压器	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	4.29%
25429	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分3#1变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	0.99%
25430	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分55#变压器	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-6.30%
25431	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯支6#变压器	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	-2.57%
25432	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分27#变压器	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清	否	无	6.47%
25433	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干84#右5变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.44%
25434	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城干153#左1变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-5.46%
25435	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分50#左2变压器	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-4.44%
25436	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分77#左1变压器	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	9.46%
25437	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线张炉分10#变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-9.05%
25438	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线张炉分2#1变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	3.65%
25439	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线田屯分25#变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-1.50%
25440	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分147#左4变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-4.04%
25441	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线金城分155#左2变压器	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	-8.56%
25442	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线水场分86#左1变压器	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清	否	无	-9.97%
25443	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线袁沟支1#1间1变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-4.68%
25444	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线袁沟支29#左1变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-0.64%
25445	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	金城线桥西分3#间1左3变压器	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	1.90%

25446	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线4#右2变压器	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-8.30%
25447	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线苇塘支8#变压器	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-3.26%
25448	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分6#左1变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-5.73%
25449	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分7#1变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-4.25%
25450	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线东崖支8#变压器	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-6.46%
25451	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线毛沟分98#左1变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	-8.35%
25452	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	陶瓷线	陶瓷线移动支3#变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	7.40%
25453	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分15#右1变压器	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-9.11%
25454	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分24#左1变压器	400	12.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-2.82%
25455	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分33#右1变压器	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	9.57%
25456	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分36#左2变压器	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	9.16%
25457	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分50#变压器	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-8.35%
25458	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	坑口线	坑口线李屯分56#变压器	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清	否	无	6.70%
25459	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分77#左3变压器	400	49.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-6.29%
25460	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线西山支 2#左8变压器	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	-4.54%
25461	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分179#左2变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-2.77%
25462	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分129#左1变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-5.72%
25463	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分152#左2变压器	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	4.56%
25464	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	水泥线	水泥线蔡屯分102#左1变压器	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	7.33%
25465	金州新区供电公司	复州湾66千伏变电站	金城线	新建工业支8#左3变压器(郭屯西2号)	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	9.91%
25466	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线葛麻分#2	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	0.31%
25467	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	西关支#22左1	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-8.03%
25468	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线猪场支#2	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	-5.59%
25469	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	亮甲店线亮甲店干#53	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	2.92%
25470	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线苏屯支#2右3	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	7.72%
25471	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#201左1	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-5.41%
25472	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#15	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	-7.14%
25473	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#3	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	6.49%
25474	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#3	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	-8.17%
25475	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线郭沟支#13	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	7.18%
25476	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#132	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	-2.55%
25477	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线邮局分#6	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-5.03%
25478	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#209	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	-7.17%
25479	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#120	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	-2.89%
25480	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线德瑞支#8	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清	否	无	-6.83%
25481	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线后沟分#11	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清	否	无	-9.02%
25482	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	亮教#1箱式配电站#1主变	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	-2.85%
25483	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	亮教#2箱式配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	2.23%
25484	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#149	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-8.12%
25485	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#152左3	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-0.58%
25486	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#26	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	9.38%
25487	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#64	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清	否	无	-0.81%
25488	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线八家分#6	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	9.99%
25489	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#44左2	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-1.96%
25490	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线大井支#9	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清	否	无	7.77%
25491	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线大井支#5右3	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	5.98%

25492	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线华山分#6	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-5.63%
25493	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#105	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	0.85%
25494	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线富美支#7	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清	否	无	7.78%
25495	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线宏连支#10	30	25.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	4.78%
25496	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望水支#4	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	5.36%
25497	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#44	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	4.23%
25498	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#4	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	-9.84%
25499	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线东都分#17	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清	否	无	-1.07%
25500	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线南山分#8左2	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-3.64%
25501	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线孙沟分#33	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清	否	无	-9.39%
25502	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#225	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	4.16%
25503	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分#24	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清	否	无	-3.45%
25504	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#70右1	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	1.36%
25505	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分#14	80	19.00	56.80	56.80	未进入负面清	否	无	-0.03%
25506	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#8右5	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	1.09%
25507	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望水支#4	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-9.90%
25508	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#20	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	1.06%
25509	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分#11	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	9.06%
25510	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#135左2	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	4.91%
25511	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#77右3	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	4.73%
25512	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#2	30	8.00	24.60	24.60	未进入负面清	否	无	-9.43%
25513	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线东都分#4右3	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-2.91%
25514	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线法院支#2右1	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-4.39%
25515	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#117左1	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-7.32%
25516	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温泉支#10右1	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-1.03%
25517	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#250	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清	否	无	-0.83%
25518	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#54左1	200	12.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	5.48%
25519	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#49	30	33.00	17.10	17.10	未进入负面清	否	无	9.12%
25520	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#27左4	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-9.38%
25521	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西关支#1	160	44.00	73.60	73.60	未进入负面清	否	无	5.61%
25522	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西关支#47右1	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	6.25%
25523	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西关支#66	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-3.53%
25524	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#90右1	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	3.71%
25525	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#95	30	27.00	18.90	18.90	未进入负面清	否	无	1.17%
25526	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#63	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	2.54%
25527	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线阜南分#3	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-3.00%
25528	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线亮白干#63	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	5.85%
25529	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线亮白干#64左4	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	-2.36%
25530	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线明升分#6	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	3.70%
25531	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#54左5	160	14.00	121.60	121.60	未进入负面清	否	无	-2.44%
25532	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分#5	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清	否	无	-7.97%
25533	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线安强支#5	30	29.00	18.30	18.30	未进入负面清	否	无	-4.81%
25534	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#45左4	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	7.92%
25535	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线大石棚分#31右5	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	-9.15%
25536	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#204	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-5.90%
25537	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#121	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-1.77%

25538	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线三房身分#11	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清	否	无	9.98%
25539	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#222左3	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	-8.11%
25540	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#2	100	16.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-4.34%
25541	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#2左2	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清	否	无	3.33%
25542	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线后石拉分#3	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	1.34%
25543	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#56	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-3.77%
25544	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#61右1	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	6.67%
25545	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#61右7	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清	否	无	-8.76%
25546	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#60右3	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清	否	无	3.20%
25547	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#33	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	-0.89%
25548	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线吕沟分#17右1	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清	否	无	-1.03%
25549	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#46右2	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	-9.05%
25550	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线阜南分#7	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	-3.86%
25551	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线阜南分#13	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	-2.79%
25552	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#100	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	0.73%
25553	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#47右1	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	-0.08%
25554	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#4	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-1.83%
25555	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线粮库分#1	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清	否	无	8.05%
25556	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分#2	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-3.97%
25557	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线钢管分#8右4	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-1.42%
25558	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线三队支#6	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	4.16%
25559	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#11	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-6.50%
25560	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线后石拉分#9	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	6.06%
25561	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线大石棚分#28	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清	否	无	8.01%
25562	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#116	30	43.00	14.10	14.10	未进入负面清	否	无	6.35%
25563	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#247	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	5.00%
25564	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#86前1	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清	否	无	-3.47%
25565	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线前石拉分#20	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清	否	无	-8.47%
25566	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温沟分#45	80	31.00	47.20	47.20	未进入负面清	否	无	0.09%
25567	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线九队分#6	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	-9.31%
25568	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#130	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-5.66%
25569	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线市场支#1	250	9.00	202.50	202.50	未进入负面清	否	无	6.72%
25570	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西关支#12左1	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	7.97%
25571	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线柳树沟分#11	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	-8.31%
25572	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线苏屯支#8	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清	否	无	9.08%
25573	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西沟支#17	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	2.46%
25574	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#90	250	22.00	170.00	170.00	未进入负面清	否	无	1.99%
25575	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线都屯分#4	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	-0.41%
25576	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	皇保线	皇保线泉水分#14	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-0.38%
25577	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#7左1左3	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	-4.23%
25578	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线盛源支#4	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	5.77%
25579	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线牙口分#3左2	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-3.52%
25580	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#190	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	-8.15%
25581	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线台后分#8	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-8.05%
25582	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#62左1	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-6.09%
25583	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线肖西支#34	30	27.00	18.90	18.90	未进入负面清	否	无	-2.71%

25584	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红亮分#2	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	6.56%
25585	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线大顶山分#35	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清	否	无	-5.91%
25586	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线懂沟分#13	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-9.08%
25587	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮石线	亮石线亮石干#62左2	30	43.00	14.10	14.10	未进入负面清	否	无	-4.39%
25588	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线三队支#11左1	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	7.26%
25589	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线卫东支#1右1	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	6.22%
25590	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#8	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-7.61%
25591	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线葛麻分#5	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清	否	无	-7.63%
25592	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#56	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	9.93%
25593	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李店分#7	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清	否	无	9.07%
25594	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#85	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	3.61%
25595	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线柳树沟分#4	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	1.76%
25596	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线衣店支#6	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清	否	无	-8.45%
25597	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#81	50	28.00	31.00	31.00	未进入负面清	否	无	6.42%
25598	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线德勇支#7	30	29.00	18.30	18.30	未进入负面清	否	无	-6.83%
25599	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线柳树分#6	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	0.32%
25600	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线长君支#2	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	5.89%
25601	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线后石拉分#6左4	200	23.00	134.00	134.00	未进入负面清	否	无	4.24%
25602	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线孙沟分#7	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清	否	无	-1.10%
25603	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线孙沟分#11	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-4.28%
25604	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#245	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	-6.73%
25605	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#86左3	315	8.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	8.38%
25606	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#89	160	35.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-9.11%
25607	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#20左6	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	3.44%
25608	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线大石棚分#40	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-1.17%
25609	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#230	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清	否	无	4.57%
25610	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分#4	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-3.65%
25611	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线九队分#11	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清	否	无	-8.17%
25612	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线三房身分#6	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-0.49%
25613	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线前石拉分#20	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	-9.13%
25614	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线肖西支#3	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	7.61%
25615	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李店分#16	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	4.38%
25616	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李店分#19左1	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-9.34%
25617	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#22	80	12.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	4.73%
25618	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#30	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清	否	无	-3.62%
25619	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#28	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	-1.84%
25620	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线郭岭分#22	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-7.41%
25621	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线鸡场支#8	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清	否	无	4.38%
25622	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线安强支#10	30	41.00	14.70	14.70	未进入负面清	否	无	-7.84%
25623	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#135左2	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	-8.09%
25624	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线长君支#2	50	53.00	18.50	18.50	未进入负面清	否	无	-7.33%
25625	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#165	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清	否	无	-0.35%
25626	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线杨树沟分#13	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	2.90%
25627	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线大石棚分#16	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	-9.30%
25628	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线孙沟分#42	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-4.57%
25629	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#258	50	17.00	36.50	36.50	未进入负面清	否	无	-3.90%

25630	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分#51	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	-8.78%
25631	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线芹菜沟支#6	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-3.74%
25632	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分#44	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	2.97%
25633	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线土门分#17	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	8.18%
25634	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线岳沟分#4	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	2.36%
25635	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#50	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	0.93%
25636	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李屯支#4	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-9.98%
25637	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#76右1	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-6.86%
25638	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线吕沟分#17右4	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	6.90%
25639	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线广涛支#3	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	0.45%
25640	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#13左3	50	53.00	18.50	18.50	未进入负面清	否	无	7.05%
25641	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线连家分#14右1	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清	否	无	-7.00%
25642	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#60右1	30	44.00	13.80	13.80	未进入负面清	否	无	-2.40%
25643	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线市场支#4	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清	否	无	4.70%
25644	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线郭岭支#20左3	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清	否	无	1.77%
25645	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线贝尔支#1右4	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	0.18%
25646	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	亮东线卧龙分#14	50	141.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-5.07%
25647	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线蚕厂支#6	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清	否	无	1.68%
25648	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线龙山支#5	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-8.13%
25649	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#114右2	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	5.76%
25650	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线贝尔支#2	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-7.75%
25651	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#1中心配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	7.14%
25652	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#1中心配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	6.90%
25653	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#1中心配电站#3主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-7.97%
25654	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#2配电站#1主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-9.33%
25655	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#2配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	1.02%
25656	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#3配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-0.79%
25657	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#3配电站#2主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	6.35%
25658	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#4配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	2.99%
25659	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	裕景#4配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-0.63%
25660	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线大石棚分#33	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清	否	无	-3.25%
25661	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线李店分#5	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	-1.40%
25662	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#33右1	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	7.19%
25663	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线连家分#10左1	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	3.14%
25664	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线北水库分#8左4	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-6.45%
25665	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温沟分#5	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	7.47%
25666	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温沟分#11	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-7.25%
25667	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线杨河干#50右2	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-3.02%
25668	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线吕沟分#28	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	2.39%
25669	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线亮白干#83	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-1.12%
25670	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线柳树分#1右4	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-1.60%
25671	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线东都分#36左1	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	6.26%
25672	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#263	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-0.71%
25673	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线阜南分#5	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	1.07%
25674	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#95	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	4.53%
25675	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线羊圈支#9	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	0.27%

25676	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线连家分#36	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	6.71%
25677	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线铁东分#3	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	2.39%
25678	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线庙西沟支#5	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清	否	无	-5.92%
25679	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮西支#1	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-7.83%
25680	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线鲁清支#9	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	-7.55%
25681	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线懂沟分#1左2	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	-2.23%
25682	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线北仓支#4	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	3.57%
25683	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线都屯分#4	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	8.39%
25684	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线宏连支#2	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	4.14%
25685	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线铁东分#9	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.97%
25686	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线粮库分#11	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	-5.27%
25687	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线纪念馆分#29	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-4.44%
25688	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#18	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	-3.20%
25689	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#9	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	5.29%
25690	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线北甸支#9	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.91%
25691	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西沟支#17左8	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清	否	无	-3.97%
25692	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线402农场支#1右1	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-4.11%
25693	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#72	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	3.11%
25694	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线亮白干#33左2	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	-5.03%
25695	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线都屯分#14左8	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	7.91%
25696	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线猪场支#8	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清	否	无	-9.21%
25697	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线道南分#5	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	-6.03%
25698	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#46	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-3.60%
25699	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线皇北支#7左1	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	-2.61%
25700	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#108	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	3.04%
25701	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线泰山沟支#8	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	-9.85%
25702	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#50	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-8.19%
25703	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线阜北支#7左1	50	53.00	18.50	18.50	未进入负面清	否	无	-9.61%
25704	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线华山分#28左5	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	-2.16%
25705	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线连家分#46	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-0.27%
25706	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	红星线	红星线红星干#65	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	5.73%
25707	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线街里分#13	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-4.93%
25708	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#42	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-3.48%
25709	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线亮甲店干#85	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	7.29%
25710	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线邮局分#6	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	-0.20%
25711	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#54	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	-9.35%
25712	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线三队支#9右#1	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清	否	无	-0.92%
25713	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	亮东线亮石干#72	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	-9.65%
25714	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#239	160	53.00	59.20	59.20	未进入负面清	否	无	-6.22%
25715	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	石城#3配电站#1主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	2.86%
25716	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	石城#3配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-7.79%
25717	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#2配电站#1主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-7.37%
25718	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#2配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	9.40%
25719	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#1配电站#1主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-2.26%
25720	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#1配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	0.68%
25721	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	石城#1配电站#3主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	7.76%

25722	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分#33	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	1.95%
25723	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线石城支#15	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	-4.84%
25724	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线大房身分#27	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	-0.34%
25725	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#1	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-1.73%
25726	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#26	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清	否	无	3.10%
25727	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线春良支#15左001	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	-0.95%
25728	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#17	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	2.56%
25729	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线关屯干#24	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-3.13%
25730	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	远东#3配电站#1主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-0.05%
25731	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	远东#3配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-7.49%
25732	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	远东#3配电站#3主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-6.24%
25733	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#1配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-8.77%
25734	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#1配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	9.65%
25735	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#2配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-2.94%
25736	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#2配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	0.28%
25737	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮东线	远东#2配电站#3主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-0.89%
25738	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线温沟分#26左1	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	-5.88%
25739	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线三房身分#12右5	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-6.41%
25740	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线郭沟支#9右1	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-8.96%
25741	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线光明支#14	30	45.00	13.50	13.50	未进入负面清	否	无	-3.94%
25742	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线衣店支#5左1右1	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-4.61%
25743	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线西沟支#14	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	-4.56%
25744	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#40左1	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	1.08%
25745	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线北青分#94右1右1	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	0.68%
25746	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线关屯干#23右1左1	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	-8.64%
25747	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	土门分#26左2	100	16.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	8.46%
25748	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	发展支#9	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-3.26%
25749	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	国华支#20	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-7.70%
25750	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	西水支#9	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-3.10%
25751	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线望海分#96柱上变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	3.80%
25752	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线大王支#5左1柱上变压器	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.27%
25753	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线亮甲店干#31右1柱上变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	-6.45%
25754	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮白线	亮白线金顶分#16柱上变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	0.96%
25755	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	关屯线	关屯线公园支#8左2柱上变压器	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	7.80%
25756	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店线葛水支#9左2柱上变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	0.44%
25757	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	杨河线	杨河线三官分#23左1柱上变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	6.95%
25758	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	皇保线	皇保线万德支#9右3柱上变压器	400	25.00	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	-4.35%
25759	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	黄亮线	黄亮线砖厂支#9左6柱上变压器	200	97.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-5.64%
25760	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	亮甲店线	亮甲店干#76左1柱上变压器	200	11.00	158.00	158.00	未进入负面清	否	无	9.89%
25761	金州新区供电公司	大黄庄66千伏变电站	向应线	向应线鸡场支#12左1柱上变压器	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	5.08%
25762	金州新区供电公司	亮甲店66千伏变电站	亮皇线	亮皇线亮皇干#19左1柱上变压器	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-9.64%
25763	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁1号配电站2号变压器	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	5.96%
25764	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁1号配电站3号变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	3.59%
25765	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家于157	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-7.89%
25766	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家线鲍家干53#右1变压器	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	-8.39%
25767	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线畜牧支#3左1	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	-7.17%

25768	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红一支4#左1柱上变压器	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-2.68%
25769	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	电网 赵家分11右#1变压器	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-6.72%
25770	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙大棚200KVA	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	-9.50%
25771	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线李沟分山咀支2#1	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-0.59%
25772	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分37#右1变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-1.71%
25773	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分14#右4变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	4.67%
25774	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	稻田支12左5	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清	否	无	2.10%
25775	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙11队支17	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-3.46%
25776	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分24#变台变压器	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	-5.18%
25777	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	腊房支12	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	8.45%
25778	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分右15	50	28.00	31.00	31.00	未进入负面清	否	无	5.77%
25779	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟分3	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-8.73%
25780	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟分49	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清	否	无	1.95%
25781	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线农具厂支1#1变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	8.51%
25782	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房3队7#杆变台变压器	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	7.91%
25783	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房线邓屯分#6变压器	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清	否	无	9.36%
25784	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文干59#右1锦屏2.3队#2台	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清	否	无	-4.15%
25785	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线199#右1	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-0.91%
25786	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线偏坡10队支17#变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	4.33%
25787	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	虾场支1	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	3.04%
25788	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分112左3	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-4.82%
25789	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线邓六分1#1左1变压器	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	-9.79%
25790	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	袁屯6队支9	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	1.77%
25791	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线于咀1队分25#	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	1.11%
25792	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分39#左2变压器	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	-1.39%
25793	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分26#左1变压器	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清	否	无	7.70%
25794	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分6#1	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-9.96%
25795	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线海湾线冷库分63右7#	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	8.17%
25796	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分52#	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清	否	无	-7.73%
25797	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工线化工分#1配电站#3变压器间隔 配电变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清 单	否	无	6.32%
25798	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	松木线	松木线松木干#31右1马炉1队#2台	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	-3.57%
25799	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	开发分14#	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	-0.31%
25800	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	农场7队	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	-1.59%
25801	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	农场分6#变台变压器	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清	否	无	0.26%
25802	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	化工分铁路支8#	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-0.19%
25803	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新线桥东分18左4#变台变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	9.89%
25804	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥东分4	80	12.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	6.71%
25805	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	西南海分马一3#变台变压器	20	28.00	12.40	12.40	未进入负面清	否	无	1.07%
25806	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥东新区分14	160	16.00	118.40	118.40	未进入负面清	否	无	5.25%
25807	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干12	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-9.60%
25808	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	供销分3右1	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清	否	无	-6.62%
25809	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	和尚屯分5	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清	否	无	-4.44%
25810	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干60#	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-3.11%
25811	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分56	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-5.84%
25812	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	礅桥分37	30	13.00	23.10	23.10	未进入负面清	否	无	3.67%

25813	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	碌桥分35左5	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	3.33%
25814	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线三辉支#1变台	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-7.30%
25815	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线车甸5队支10#变压器	400	51.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	2.41%
25816	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	工业干36	160	34.00	89.60	89.60	未进入负面清	否	无	-6.12%
25817	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	工业干64右2+1#1	160	27.00	100.80	100.80	未进入负面清	否	无	-3.66%
25818	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线杏屯支#14变压器	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-4.99%
25819	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸分94#变台#1变压器(车甸4队)	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-2.03%
25820	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支27	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.11%
25821	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	苗圃分5#	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清	否	无	4.68%
25822	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	翰林园小区#1变压器	160	40.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	3.69%
25823	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线迅达分2左#1	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-7.20%
25824	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线153#左5	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	7.11%
25825	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线彩虹分4#1左10	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	-2.89%
25826	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	刘沟支13	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	-9.02%
25827	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	梁家支2	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	0.68%
25828	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分162#	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-8.20%
25829	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	梁家支15左9	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	1.79%
25830	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干120右#1	400	22.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	-6.02%
25831	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华联线	华联线林山支16左#1	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	1.57%
25832	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家线鲍家干58#右1	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	1.56%
25833	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁2号配电站2号变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-7.67%
25834	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家干92#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	-3.26%
25835	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	偏坡分2	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-6.56%
25836	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线畜牧支3#右1老庙1队#2	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	7.04%
25837	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分#55左1	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-0.85%
25838	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红一支14#变压器	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-7.93%
25839	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线赵家分29#右1变压器	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清	否	无	2.00%
25840	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分82#杆变台变压器	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-5.27%
25841	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库干112	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清	否	无	0.73%
25842	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库干106	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	-0.70%
25843	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙分64	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	-4.83%
25844	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红二支13#变压器	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	-8.90%
25845	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	饭店支5	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	4.60%
25846	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	政府分12	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	-7.03%
25847	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	腊房支32	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	-9.99%
25848	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线赵家分51	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清	否	无	-1.55%
25849	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家4队支4	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-4.46%
25850	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	早泡分10	160	10.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	0.19%
25851	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟分32	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	2.15%
25852	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟1队支2	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	9.15%
25853	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分83#变压器	400	14.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-7.58%
25854	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分94#右1变压器	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	-6.95%
25855	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房线宫房3队分宫房5队支9#	160	15.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-4.47%
25856	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房干98	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-8.52%
25857	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	邓屯5队分4	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清	否	无	3.78%
25858	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	邓屯5队分12	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	4.56%

25859	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	电网 广文线广文干59#柱上变压器	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清	否	无	4.89%
25860	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线西联支#2左1变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	4.65%
25861	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	木器厂支2	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	1.33%
25862	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分62	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清	否	无	3.30%
25863	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分110	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-4.77%
25864	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分155	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清	否	无	-8.39%
25865	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	西山支2左1	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清	否	无	2.20%
25866	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线广西支14#右1变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-3.27%
25867	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线袁屯4队分3	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-9.45%
25868	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线袁屯2队分7#	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.07%
25869	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	松六支9	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	5.50%
25870	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	鲍家线鲍家干13#右1变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-2.14%
25871	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分32#右1变压器	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	3.49%
25872	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分东亮支26#	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	8.87%
25873	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分66左3#	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	-5.94%
25874	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分66左19#	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-2.17%
25875	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分88右2#	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清	否	无	8.32%
25876	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	LS_大连大商集团新农村开发建设有 限公司（小区）	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清 单	否	无	-2.46%
25877	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工分4#变台变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	9.16%
25878	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工分铁路支8#	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	0.16%
25879	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	开发分6#	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	8.33%
25880	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	干河分12	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清	否	无	-2.76%
25881	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业干123左#1	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-3.15%
25882	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业干19	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	8.26%
25883	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	铁路支3	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	8.11%
25884	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	化工分4#变台变压器	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清	否	无	-2.07%
25885	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	幸福家园#1配电站#1变压器	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-7.52%
25886	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	幸福家园#1配电站#2变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-1.03%
25887	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分51	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-6.60%
25888	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	老染房6队变台变压器	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清	否	无	-5.52%
25889	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干20左2	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	5.72%
25890	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	西南海分17左1	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	0.97%
25891	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干25右1	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-7.59%
25892	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	礅桥分3	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	1.83%
25893	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	礅桥分12右3	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-9.39%
25894	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥东分9	400	12.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	6.12%
25895	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干#34配电站#1配电变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-7.81%
25896	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	台山分11	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	5.88%
25897	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分于屯支2右3#	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-5.59%
25898	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	西南海分34左5	160	18.00	115.20	115.20	未进入负面清	否	无	-0.69%
25899	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	和尚屯分9	160	56.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	-0.53%
25900	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分于屯支14左3#	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	5.78%
25901	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线猪场支#10	400	52.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	0.98%
25902	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	顾沟支23左2	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	3.51%
25903	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	顾沟支7左8	160	31.00	94.40	94.40	未进入负面清	否	无	-0.22%

25904	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支47右18	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	4.69%
25905	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸6队支22	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-6.85%
25906	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	工业干72	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	8.22%
25907	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸分38	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清	否	无	1.19%
25908	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	郑沟支6	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	-3.60%
25909	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支12	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	1.84%
25910	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支50	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.51%
25911	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	铁西分1	160	35.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	5.85%
25912	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	申炉四队二号台变台变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-5.95%
25913	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线梁家分2左7#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-6.50%
25914	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线148右#1柏岚一队2#	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	5.63%
25915	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分103	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	2.62%
25916	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	彩虹支46	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	8.90%
25917	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	梁家6队变台变压器	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-1.56%
25918	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分41	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清	否	无	7.83%
25919	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分93#	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	9.62%
25920	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	双山支19	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	3.54%
25921	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	炮九支4	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	5.94%
25922	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干92#右5#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-7.70%
25923	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干93#	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	-1.14%
25924	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干100#左3#松木岛新区	400	10.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	0.45%
25925	金州新区供电公司	华家66千伏变电站	华联线	华联线林山支9左2#	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-4.41%
25926	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	金港线	西南海分92	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	9.87%
25927	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家线鲍家干13#右1变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	4.63%
25928	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家干147#右1	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	0.04%
25929	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线新老庙分1左1变压器	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-1.01%
25930	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红星二支5#右5变压器	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	4.39%
25931	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分色房支6#杆变台变压器	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-2.72%
25932	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红二支2#右1变压器	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	2.19%
25933	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线朱屯支9	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	3.33%
25934	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	邓屯1队分4	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清	否	无	-2.22%
25935	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟分42	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-2.53%
25936	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房8队支7	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	1.46%
25937	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线199右#1变台	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	5.98%
25938	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	松六支左19	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	2.30%
25939	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	西山支9	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-6.58%
25940	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分20#右1变压器	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	-1.53%
25941	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分67#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-7.73%
25942	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分75右1#1	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	3.66%
25943	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	干河2队分1	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清	否	无	2.26%
25944	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业干139	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清	否	无	-2.95%
25945	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	松岛绿洲小区配电站#1变压器间隔配电变压器	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清 单	否	无	-0.66%
25946	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新桥五分桥二支13#	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清	否	无	4.37%
25947	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干98	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清	否	无	7.79%
25948	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分25	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	2.06%

25949	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	西南海分25	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-5.60%
25950	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮台线车甸分大冯支35#变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	5.03%
25951	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	西岗分2	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清	否	无	4.07%
25952	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	大冯支24左4	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	-6.52%
25953	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	翰林园小区#2变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-1.39%
25954	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线彩虹分38#右1变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	-8.58%
25955	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	梁家支17	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	0.22%
25956	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	四八二一工厂小区	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	-3.45%
25957	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	金港线	金港线陈屯分#7左5	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	7.60%
25958	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁2号配电站1号变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-2.45%
25959	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家于118	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	5.87%
25960	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙分36#左3老庙3队#2	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	3.93%
25961	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线佳钰支#7左10变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	3.46%
25962	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线粮库干3#左1变压器	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	7.52%
25963	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙分20粮库线老庙分2#1右1变压器	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清	否	无	4.61%
25964	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线红一支10#右5变压器	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	2.74%
25965	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	邓屯3队支10	80	27.00	50.40	50.40	未进入负面清	否	无	-4.58%
25966	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线赵家分75	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	6.46%
25967	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	早泡分23#	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	6.03%
25968	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	李沟1队支21	80	11.00	63.20	63.20	未进入负面清	否	无	0.75%
25969	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房线转山头分宫房6队支2#	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清	否	无	-7.20%
25970	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房4队支3	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	-6.95%
25971	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	邓屯8队分5#杆变台变压器	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清	否	无	5.40%
25972	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线30#左1变台变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	-3.65%
25973	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分68	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-1.65%
25974	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分117左7	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-8.57%
25975	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	西山支10右11	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-9.17%
25976	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	袁屯7队支7	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	6.86%
25977	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分7#右1变压器	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-1.79%
25978	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分东亮支30#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-8.23%
25979	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分搅拌支#5左4变压器	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	1.68%
25980	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工线化工分#1配电站#1变压器间隔配变变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	4.05%
25981	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	铁路支3	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-2.27%
25982	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	干河3队分3	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清	否	无	5.48%
25983	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业线开发分#3右7变压器	400	10.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-9.70%
25984	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	农业园支19右1	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	5.87%
25985	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干54	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	4.05%
25986	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干121	80	53.00	29.60	29.60	未进入负面清	否	无	-9.13%
25987	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥六支2	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	-8.90%
25988	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	福利支梁三支6	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	-3.37%
25989	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分22	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-0.63%
25990	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新2队支6	160	17.00	116.80	116.80	未进入负面清	否	无	6.19%
25991	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	松岛绿洲小区配电站#2变压器间隔配变变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	-0.98%
25992	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	孵化分13#变台变压器	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-8.85%

25993	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	申五分2	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	-6.04%
25994	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸分65	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-5.72%
25995	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	林旺支18#变台变压器	160	23.00	107.20	107.20	未进入负面清	否	无	5.53%
25996	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚干#64左4炮台8队#2台	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清	否	无	-7.24%
25997	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚线彩虹分37#左3#	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-0.69%
25998	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	炮八支2	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清	否	无	-8.35%
25999	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏一支5	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	1.83%
26000	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干100#左3#松木岛村委会	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	6.03%
26001	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	金港线	金港线陈屯分5#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	-6.63%
26002	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍鱼岛回迁1号配电站1号变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-1.63%
26003	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	鲍家线	鲍家干125	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清	否	无	0.76%
26004	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线新老庙分#1左1	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	8.65%
26005	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线棚大支4右5#（崔屯一队#2）	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	0.09%
26006	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库干99右8	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-0.74%
26007	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙分32	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-0.96%
26008	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线老庙5队支2#左1变压器	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清	否	无	7.07%
26009	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	粮库线赵家分14	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	1.64%
26010	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	赵家分94#变台变压器	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	-0.06%
26011	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	早泡1队支6	80	8.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	4.26%
26012	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	粮库线	老庙分50	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	2.79%
26013	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫二分4	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	6.21%
26014	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房干11左2	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-1.22%
26015	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	宫房线	宫房线9左6#变台变压器	400	10.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	4.48%
26016	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线23#右1变台变压器	30	13.00	23.10	23.10	未进入负面清	否	无	4.36%
26017	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分74	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-3.51%
26018	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文分193	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	-0.72%
26019	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	锦屏1队支8	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	9.63%
26020	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	广文线	广文线袁屯7队支23	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清	否	无	5.54%
26021	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线鲍家干2#左1变压器	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	-0.22%
26022	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分东亮支40#	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-1.79%
26023	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	海湾线	海湾线冷库分25左3#	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	2.93%
26024	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	化工线化工分#1配电站#2变压器间隔 配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清 单	否	无	-7.62%
26025	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	化工线	农业园支19右1	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	4.76%
26026	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	工业线开发分3右#1变台#1变压器	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清	否	无	-0.31%
26027	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	工业线	大成干#34配电站#1配电变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-7.23%
26028	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	桥东分15	315	29.00	192.15	192.15	未进入负面清	否	无	2.27%
26029	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干84	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清	否	无	0.80%
26030	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	大成干16右1	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清	否	无	-4.92%
26031	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	于屯支2右3	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清	否	无	1.97%
26032	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新分45	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清	否	无	-2.40%
26033	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	立新线	立新线桥五分34	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	-8.68%
26034	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	美食线	美食线17#右6变台变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	1.60%
26035	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	炮二分右1	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清	否	无	-5.89%
26036	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	杏屯支4	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	-2.30%
26037	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	车甸分82	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-8.76%

26038	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	炮台线	山咀支7	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-7.08%
26039	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚干#172柏岚4.5队#2台	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	-5.38%
26040	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分99#	250	39.00	127.50	127.50	未进入负面清	否	无	2.38%
26041	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏岚分88右2	80	12.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	4.64%
26042	金州新区供电公司	马炉66千伏变电站	柏岚线	柏三支8	250	9.00	202.50	202.50	未进入负面清	否	无	-8.79%
26043	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	松木干164#松木岛05台	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-5.57%
26044	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	金港线	金港线陈屯分15#	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清	否	无	-3.97%
26045	金州新区供电公司	邓屯66千伏变电站	岚岗线	岚岗线宫房干68#右1柱上变压器	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	8.94%
26046	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东门线	东山1号箱式配电站	400	25.00	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	5.62%
26047	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东门线	解放路1号变电亭#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	7.18%
26048	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东门线	解放路1号变电亭#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	0.82%
26049	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	阳光配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-3.49%
26050	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	阳光配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	1.91%
26051	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	五一路通道箱变主变	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	6.93%
26052	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#3配电站#2主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-6.10%
26053	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#5配电站#2主变	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	9.64%
26054	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#5配电站#3主变	500	39.00	255.00	255.00	未进入负面清	否	无	-7.24%
26055	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消乙线	杨消#2配电站#2主变	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	-9.48%
26056	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消乙线	杨消#2配电站#3主变	500	16.00	370.00	370.00	未进入负面清	否	无	-2.41%
26057	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	胜利西区1号配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-0.99%
26058	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	胜利西区1号配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	5.06%
26059	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	邮电甲线	联胜#1配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	1.57%
26060	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	邮电甲线	联胜#1配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	7.96%
26061	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东科线	万科#9配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
26062	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东科线	万科#10配电站#2主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	6.01%
26063	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	金都#2配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-9.10%
26064	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	东山#2配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-6.34%
26065	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	东山#2配电站#3主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-6.70%
26066	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	东山#3配电站#2主变	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	6.89%
26067	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	东山#4配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	5.46%
26068	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	金海嘉园#2配电站#1主变	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	-1.83%
26069	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	金海嘉园#2配电站#3主变	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-1.51%
26070	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	金海嘉园#3配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	1.87%
26071	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	书香苑配电站#1主变	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-6.90%
26072	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	金纺#3配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-9.55%
26073	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	金纺#3配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	2.82%
26074	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	金纺#2配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-4.71%
26075	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	金纺#2配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-1.74%
26076	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	金纺#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	0.72%
26077	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	金纺#1配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	8.90%
26078	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#1配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-1.97%
26079	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#1配电站#2主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	8.31%
26080	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#2配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	4.98%
26081	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#2配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-7.74%
26082	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	中联#4配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-7.82%
26083	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	铁路小区#1配电站#2主变	250	38.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	4.95%

26084	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	铁路小区#1配电站#1主变	250	22.00	170.00	170.00	未进入负面清	否	无	-2.99%
26085	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	杨消乙线	杨消#4配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-0.25%
26086	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	宏伟甲线	和院#2配电站#2变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	6.63%
26087	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	宏伟乙线	和院#3配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	4.21%
26088	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东城乙线	中长花园#1配电站#2主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	4.71%
26089	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东科线	万科#12配电站#2主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	4.35%
26090	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	文武线	金都#6配电站2号配电变压器	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	4.83%
26091	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	文武线	金都#6配电站3号配电变压器	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	7.58%
26092	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	民主乙线	和平#1配电站#2主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-8.01%
26093	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	福佳线	福佳#6配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-3.78%
26094	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	五里台分#11左2	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	-7.68%
26095	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	邮电甲线	联胜#2配电站#1主变	400	12.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-8.66%
26096	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	邮电甲线	联胜#2配电站#2主变	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清	否	无	-7.67%
26097	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	金源变电亭#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-7.01%
26098	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	金源变电亭#2主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	5.24%
26099	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳甲线#1箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	6.50%
26100	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#7左1	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	5.78%
26101	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#11	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清	否	无	9.08%
26102	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#15	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	8.82%
26103	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#20右1	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清	否	无	5.56%
26104	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#3	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	7.76%
26105	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#16左2	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	8.99%
26106	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳甲线	朝阳干#22右3	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	6.66%
26107	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	朝阳乙线	朝阳乙线#1箱式配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-5.44%
26108	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨乙线	A区#3楼配电站#3主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-7.01%
26109	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	四〇二分#11	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	7.92%
26110	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	四〇二分#3	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	-6.06%
26111	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	四〇二分#11	200	12.00	156.00	156.00	未进入负面清	否	无	-2.46%
26112	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	四〇二分#11	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清	否	无	7.17%
26113	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#13	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	3.17%
26114	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#18	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	-7.69%
26115	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#27	315	28.00	195.30	195.30	未进入负面清	否	无	7.28%
26116	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#31	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	4.06%
26117	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门线#24	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清	否	无	2.61%
26118	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#27	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	-4.04%
26119	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东门干#20	400	15.00	300.00	300.00	未进入负面清	否	无	9.38%
26120	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东门线	东山分#3	400	33.00	228.00	228.00	未进入负面清	否	无	2.34%
26121	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学甲线	金杰配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.66%
26122	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学甲线	金杰配电站#2主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	7.88%
26123	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西电线	毛营干#3	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	5.16%
26124	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西电线	毛营干#6	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-0.17%
26125	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	电子线	电子干#5	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	-7.84%
26126	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	电台线	电台干#13左3	80	16.00	59.20	59.20	未进入负面清	否	无	0.31%
26127	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	胜利西区2号配电站#1主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	5.96%
26128	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	胜利西区2号配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	7.46%
26129	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	军民甲线	友联分#5	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	4.27%

26130	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	军民乙线	后石干#10	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	6.39%
26131	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	邮电甲线	红楼#2配电站#1主变	315	13.00	242.55	242.55	未进入负面清	否	无	0.68%
26132	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	邮电甲线	红楼#2配电站#2主变	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	3.67%
26133	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中南甲线	二运小区配电站#2主变	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	-6.74%
26134	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	银领配电站#1主变	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-9.80%
26135	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	银领配电站#2主变	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清	否	无	-7.18%
26136	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	城南变108万山甲线五里台分#13	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	7.82%
26137	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	城南变108万山甲线五里台分#18	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清	否	无	4.86%
26138	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	马家新村#1配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-7.67%
26139	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山甲线	马家新村#1配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	6.57%
26140	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	万山乙线	万山干#57左6	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-2.60%
26141	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南海线	小山分#1配电站#3主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	8.05%
26142	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南海线	小山分#1配电站#1主变	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	4.22%
26143	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南海线	小山分#1配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	5.68%
26144	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	文武线	东山#1配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-9.54%
26145	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	文武线	东山#1配电站#2主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-8.59%
26146	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#1配电站#4主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	9.73%
26147	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#1配电站#3主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-6.91%
26148	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-5.05%
26149	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#1配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-8.13%
26150	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#2配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-3.45%
26151	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#2配电站#2主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	6.31%
26152	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	福地#2配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	-0.39%
26153	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	金湾路#1配电站#1主变	500	56.00	170.00	170.00	未进入负面清	否	无	6.36%
26154	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	金湾路#1配电站#2主变	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	6.71%
26155	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	盛滨D区#1配电站#4主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	9.43%
26156	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	盛滨D区#1配电站#3主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-2.67%
26157	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	盛滨D区#1配电站#1主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-0.11%
26158	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	盛滨D区#1配电站#2主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-5.79%
26159	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	A区3号楼配电站#2主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	2.46%
26160	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南西乙线	金戎配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-5.63%
26161	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南西乙线	金戎配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-8.20%
26162	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南厦线	金州大厦配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-4.15%
26163	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南厦线	金州大厦配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-4.11%
26164	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南安甲线	安盛配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	0.24%
26165	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南安甲线	安盛配电站#2主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	5.19%
26166	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南安甲线	安盛配电站#3主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	8.17%
26167	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南安甲线	安盛配电站#4主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	2.50%
26168	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海4号配电站#1主变	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-4.40%
26169	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海4号配电站#2主变	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-7.32%
26170	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海2号配电站#1主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	9.83%
26171	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海2号配电站#2主变	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	9.19%
26172	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海3号配电站#1主变	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	0.56%
26173	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海3号配电站#2主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-9.26%
26174	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海1号配电站#1主变	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	4.35%
26175	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海1号配电站#2主变	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-7.31%

26176	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧甲线	碧海1号配电站#3主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	-8.29%
26177	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧乙线	碧海5号配电站#1主变	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-1.67%
26178	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南碧乙线	碧海5号配电站#3主变	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-0.16%
26179	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	芙蓉花园#3配电站#2主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	3.22%
26180	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	芙蓉花园#2配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	7.16%
26181	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	明珠#1配电站#3主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	2.66%
26182	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	明珠#1配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	6.83%
26183	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	星海线	明珠#5配电站#2变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-7.15%
26184	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线	永乐#5配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-5.44%
26185	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线	海天#2配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	1.39%
26186	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线	海天#2配电站#2主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-1.00%
26187	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线	海天#2配电站#3主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-2.31%
26188	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#4配电站#2主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	4.47%
26189	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#7配电站#2主变	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	-4.97%
26190	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	峰西#2配电站#2主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-6.37%
26191	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	峰西#2配电站#4主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-3.25%
26192	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#10配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	2.10%
26193	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	402住宅1号配电站#1主变	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	-7.17%
26194	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	花园线	402住宅1号配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	7.97%
26195	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	杨金乙线	镀锌分#5	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	-8.71%
26196	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	杨金乙线	临时分#1	160	19.00	113.60	113.60	未进入负面清	否	无	1.48%
26197	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#2配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-1.35%
26198	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#2配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	9.49%
26199	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#2配电站#3主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-9.33%
26200	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#2配电站#4主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.44%
26201	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#1配电站#1主变	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	-1.05%
26202	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#1配电站#2主变	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-8.71%
26203	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#1配电站#3主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	9.55%
26204	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#3配电站#2主变	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-1.19%
26205	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#3配电站#1主变	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	0.08%
26206	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南文乙线	文润#3配电站#3主变	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	2.66%
26207	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	名仕配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	4.03%
26208	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	名仕配电站#2主变	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-8.93%
26209	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	名仕配电站#3主变	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	4.04%
26210	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	中学乙线	名仕配电站#4主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	0.55%
26211	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东风乙线	康居#1配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	3.44%
26212	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	东风乙线	康居#1配电站#2主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	-0.47%
26213	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	和嘉佳园#1配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	3.87%
26214	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	和嘉佳园#1配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	4.53%
26215	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	和嘉佳园#2配电站#1主变	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	2.44%
26216	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	自来水分#1箱式配电站#1主变	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	5.44%
26217	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	自来水分#2柱上变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-9.15%
26218	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#2配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	9.95%
26219	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#2配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-6.84%
26220	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#8配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-1.59%
26221	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#8配电站#2主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-1.19%

26222	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#5配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	1.06%
26223	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#5配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	4.86%
26224	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#7配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	2.81%
26225	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#7配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	0.36%
26226	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东乙线	石坑分#1箱变#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-4.19%
26227	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	B区2号配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	3.97%
26228	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	盛滨甲线	B区2号配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-0.85%
26229	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身甲线	房身干#8	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清	否	无	5.12%
26230	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身甲线	房身干#25右3左1	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	4.06%
26231	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身甲线	民和#1变电亭#1主变	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	-2.02%
26232	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身甲线	民和#1变电亭#2主变	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	3.61%
26233	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身乙线	房身干#29左3	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	9.98%
26234	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	房身乙线	大马分#27左2	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	9.90%
26235	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保乙线	万城#2配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	8.72%
26236	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	龙祥#3配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-5.25%
26237	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	龙祥#3配电站#1主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	6.21%
26238	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	龙祥#4配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	4.89%
26239	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	园艺#1配电站#2主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	3.81%
26240	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	园艺#1配电站#1主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	2.49%
26241	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	园艺#1配电站#3主变	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	-7.79%
26242	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	北路干#35	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	9.80%
26243	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	北路干#21	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	7.56%
26244	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区1号配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	6.00%
26245	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区1号配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-5.46%
26246	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	北路干#15左2	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	6.03%
26247	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	古城丁区3号配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-4.98%
26248	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	古城丁区3号配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-7.79%
26249	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	华夏#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-1.61%
26250	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	华夏#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-1.41%
26251	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	三元配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	6.65%
26252	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	民胜干#6	400	56.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-9.71%
26253	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	民胜干#16	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	-4.57%
26254	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	民胜干#16	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-7.96%
26255	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	山悦#10配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	1.37%
26256	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	山悦#10配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-0.27%
26257	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	山悦#10配电站#3主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-6.35%
26258	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#4配电站#1主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	6.82%
26259	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#8配电站#2主变	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-4.04%
26260	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	御河#1配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	3.99%
26261	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	御河#1配电站#3主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	7.90%
26262	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	观海分#1柱上变压器	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	6.02%
26263	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	北京郡#4配电站#2主变	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	-9.88%
26264	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	北京郡#4配电站#1主变	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-3.24%
26265	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	北京郡#1配电站#2主变间隔配电变压	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	9.28%
26266	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	后石甲线#1箱式配电站变压器	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清	否	无	-0.77%
26267	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	长兴#1配电站#2主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-0.09%

26268	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#1配电站#3主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	9.54%
26269	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#1配电站#2主变	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-9.60%
26270	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#2配电站#2主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-0.48%
26271	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#2配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-2.04%
26272	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦乙线	山悦#6配电站#1主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-0.35%
26273	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦乙线	山悦#6配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-7.95%
26274	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#2配电站#1主变	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	-0.21%
26275	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	御州府#2配电站#2变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-6.18%
26276	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	雍景湾#1配电站#1变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	6.22%
26277	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	雍景湾#1配电站#2变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	0.88%
26278	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#1配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-7.09%
26279	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#1配电站#3主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	4.70%
26280	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#2配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	3.34%
26281	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#3配电站#3主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-3.00%
26282	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#1配电站#1主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	7.40%
26283	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#1配电站104配电变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-8.43%
26284	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#1配电站103配电变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-8.14%
26285	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园#3配电站#2主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	9.22%
26286	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红革线	红方配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-4.46%
26287	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红革线	红方配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-9.52%
26288	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	友谊线	青山分#22左1右1	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	8.48%
26289	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	友谊线	青山分#41左3	315	55.00	110.25	110.25	未进入负面清	否	无	-0.80%
26290	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红水线	交通支#2柱上变压器	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-3.86%
26291	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红军甲线	黄泥分#6	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-3.91%
26292	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红军甲线	黄泥分#19	100	14.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	6.79%
26293	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	红军甲线	教委分甲线#26	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清	否	无	-6.35%
26294	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	三丰线	恒利分#1	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清	否	无	7.00%
26295	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	三丰线	伟北#4配电站#2主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-3.27%
26296	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	三丰线	伟北#4配电站#3主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	6.05%
26297	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	三丰线	伟北#4配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-0.68%
26298	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#30	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	-1.09%
26299	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	六三分#22左1右6	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-7.42%
26300	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	六三分#16	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	7.02%
26301	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	红棚#1配电站#2主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-4.11%
26302	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	水源干#38	315	20.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-9.62%
26303	金州新区供电公司	红塔66千伏变电站	水源甲线	水源干#30	80	19.00	56.80	56.80	未进入负面清	否	无	-1.82%
26304	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#15	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	6.40%
26305	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#11	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	6.42%
26306	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#17	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	5.98%
26307	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#19	50	33.00	28.50	28.50	未进入负面清	否	无	1.85%
26308	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#32	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-7.70%
26309	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#27左4	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-6.50%
26310	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨房乙线	盐田分#20右5	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	2.05%
26311	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	杨金甲线#5	400	9.00	324.00	324.00	未进入负面清	否	无	-0.66%
26312	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	杨金甲线#9	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	4.27%
26313	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	航校分#7	250	38.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-4.88%

26314	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	杨金干#16左1	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	0.83%
26315	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	前园分#6	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-0.38%
26316	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	前园分#11	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清	否	无	-4.14%
26317	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	深蓝1号配电站#2变压器	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	9.79%
26318	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金甲线	深蓝1号配电站#3变压器	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-9.04%
26319	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金乙线	深蓝2号配电站#2变压器	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	6.81%
26320	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金乙线	深蓝2号配电站#3变压器	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-7.50%
26321	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨金乙线	杨金干#23	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-5.06%
26322	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃甲线	金地#1配电站#2主变	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	4.51%
26323	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃甲线	金地#1配电站#3主变	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	0.97%
26324	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃甲线	杨桃干#13	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	1.30%
26325	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃乙线	金地#2配电站#2主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	2.23%
26326	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃乙线	金地#2配电站#3主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-6.73%
26327	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃乙线	金地#3配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	3.07%
26328	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨桃乙线	杨桃干#7	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清	否	无	0.09%
26329	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#1配电站#2主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	5.52%
26330	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#2配电站#2主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-3.53%
26331	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#2配电站#3主变	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	3.79%
26332	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#3配电站#2主变	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	5.43%
26333	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	生辉#3配电站#3主变	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	-8.16%
26334	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#1配电站#2主变	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	-0.71%
26335	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#2配电站#2主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	3.89%
26336	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#2配电站#3主变	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-8.92%
26337	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#1配电站#2主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-2.28%
26338	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#1配电站#3主变	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	4.33%
26339	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#3配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	2.63%
26340	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#5配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	0.67%
26341	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨家变107生辉乙线生辉干#26	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-1.90%
26342	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨家变107生辉乙线生辉干#34	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	4.14%
26343	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨智分#5右1	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-0.43%
26344	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨智分#5右4	315	44.00	144.90	144.90	未进入负面清	否	无	-8.35%
26345	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨智分#5右6	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-0.05%
26346	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	生辉乙线	杨智分#10	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	4.27%
26347	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西甲线	南西甲线#9	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	-1.96%
26348	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西甲线	南西甲线#23	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清	否	无	2.49%
26349	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西乙线	南西乙线#22右4	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-3.25%
26350	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西乙线	南西乙线#13	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-3.26%
26351	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南西乙线	南西乙线#22右1左1	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	-2.87%
26352	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#2配电站#3主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	8.27%
26353	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#2配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-8.17%
26354	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#2配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-4.18%
26355	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#3配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	2.14%
26356	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#3配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-5.66%
26357	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#3配电站#3主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-9.33%
26358	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#1配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	1.24%
26359	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#1配电站#3主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	8.33%

26360	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文甲线	永乐#1配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	7.00%
26361	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#2配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	5.92%
26362	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#2配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-1.18%
26363	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#1配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	3.12%
26364	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#1配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	6.06%
26365	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	教师公寓#1配电站#3主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-0.60%
26366	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	峰西#1配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	7.28%
26367	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	峰西#1配电站#2主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-7.49%
26368	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	峰西#1配电站#3主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-3.97%
26369	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	文润#8配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	3.44%
26370	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	文润#6配电站#2主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	4.25%
26371	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南文乙线	文润#6配电站#1主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	8.72%
26372	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南厦线	一中分#4	315	33.00	179.55	179.55	未进入负面清	否	无	1.35%
26373	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南厦线	一中分#2	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-5.61%
26374	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南厦线	一中分#1右3	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	0.32%
26375	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	万山干#5右8	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	-7.75%
26376	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	江机分#3	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	8.37%
26377	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	万山干#24	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-7.46%
26378	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	万山干#30	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	0.24%
26379	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#2右3	315	37.00	166.95	166.95	未进入负面清	否	无	-4.98%
26380	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#8	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-8.01%
26381	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#11左1	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	0.98%
26382	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#15	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	5.24%
26383	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#17左1	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	-2.32%
26384	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山甲线	天马分#21	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	1.94%
26385	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	万山乙线	万山干#46	315	39.00	160.65	160.65	未进入负面清	否	无	8.99%
26386	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	中学干#3	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	-0.14%
26387	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	中学干#15右2	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	-8.56%
26388	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	中学干#19	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	4.93%
26389	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	金山#1变电亭#1主变	500	19.00	355.00	355.00	未进入负面清	否	无	-8.86%
26390	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学甲线	金山#1变电亭#2主变	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	4.19%
26391	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学乙线	中学干#16右1	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	0.57%
26392	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	中学乙线	中学干#16右3	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清	否	无	7.64%
26393	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南英线	南英干#9	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	9.18%
26394	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南海线	小山分#8	200	39.00	102.00	102.00	未进入负面清	否	无	3.48%
26395	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	南海线	小山分#2	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	6.46%
26396	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	邮电甲线	邮电干#11	500	22.00	340.00	340.00	未进入负面清	否	无	-8.68%
26397	金州新区供电公司	城南66千伏变电站	邮电甲线	邮电干#8	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-4.82%
26398	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#1配电站#2主变	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	5.87%
26399	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#1配电站#3主变	800	9.00	648.00	648.00	未进入负面清	否	无	-5.17%
26400	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#3配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	5.65%
26401	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#2配电站#2主变	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	-1.78%
26402	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#4配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	0.12%
26403	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园甲线	桃园变电亭支#1左1	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清	否	无	-7.16%
26404	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	桃园乙线	机井分#11	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	0.78%
26405	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前甲线	山前干#03	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	1.08%

26406	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前甲线	山前干#10	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	-6.56%
26407	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前甲线	八里河小区配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	3.78%
26408	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前甲线	山前干#14柱上变压器	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-7.01%
26409	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	山前干#14右10	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清	否	无	-9.71%
26410	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#2	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	-4.16%
26411	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#9	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	2.33%
26412	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#14	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	3.90%
26413	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#22右1	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	1.47%
26414	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#32	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	4.10%
26415	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#59	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清	否	无	1.14%
26416	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#72-05	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-5.35%
26417	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	八里分#74	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	6.36%
26418	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	华翔支#2	160	37.00	84.80	84.80	未进入负面清	否	无	7.78%
26419	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	山前乙线	华翔支#10	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清	否	无	-9.97%
26420	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#2配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-4.91%
26421	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#5配电站#2变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-9.75%
26422	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#4配电站#2变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-1.73%
26423	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#1配电站#2变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	5.17%
26424	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	中城线	旧金山#2配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-6.36%
26425	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	旧金山#6配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	4.74%
26426	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	旧金山#3配电站#2变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	1.99%
26427	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	旧金山#3配电站#3变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-0.97%
26428	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	旧金山#6配电站#3主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	9.53%
26429	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	泵站干#4右1右1	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	1.93%
26430	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	泵站干#2	160	40.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.55%
26431	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	知青分#3	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清	否	无	-3.18%
26432	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	知青分#9	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清	否	无	-4.98%
26433	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	泵站线	知青分#14	315	20.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	5.34%
26434	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	天城甲线	天城干#2变压器	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	8.81%
26435	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	宏城#1配电站#2主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	9.80%
26436	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	宏城#2配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	7.23%
26437	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	林场分#5	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清	否	无	7.85%
26438	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	昌临配电站#2变压器	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	7.51%
26439	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	华邦郾城#1中心配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	3.90%
26440	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	华邦郾城#3配电站#2主变	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	-8.49%
26441	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山甲线	华邦郾城#4配电站#2主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-1.26%
26442	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山乙线	华邦郾城#2配电站#3主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-3.42%
26443	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山乙线	华邦郾城#2配电站#2主变	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	6.27%
26444	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山乙线	宏城#3配电站#2主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	8.35%
26445	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	大山乙线	华邦郾城#1中心配电站#3主变	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-6.05%
26446	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视甲线	达赫#1配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	7.41%
26447	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视甲线	达赫#2配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-2.19%
26448	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视乙线	石鼓分#3	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清	否	无	-3.81%
26449	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视乙线	电视分#38-3	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-6.93%
26450	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	电视乙线	电视分#76-1	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	-3.71%
26451	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	东塔甲线	吉祥分#2	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清	否	无	7.51%

26452	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东塔甲线	吉祥分#4	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清	否	无	6.36%
26453	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东塔乙线	东塔干#20右1	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	0.41%
26454	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#04	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	8.10%
26455	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	东城干#7	400	14.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	6.70%
26456	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	水果支#10	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	4.00%
26457	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#1左1	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-2.03%
26458	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#3	400	10.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-3.14%
26459	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	中长支#3柱上变压器	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清	否	无	2.99%
26460	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	马所支#7	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	7.53%
26461	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#11柱上变压器	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-9.20%
26462	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	水果支#4	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	4.55%
26463	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	油库支#2右1	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	2.78%
26464	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东城乙线	和平分#2右03	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	8.02%
26465	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#3配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-5.85%
26466	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#3配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	4.67%
26467	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#10配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	4.68%
26468	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#10配电站#2主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-5.78%
26469	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#12配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-5.43%
26470	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#12配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	7.13%
26471	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#13配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-0.21%
26472	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#13配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-0.47%
26473	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#15配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-2.86%
26474	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#15配电站#2主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-7.30%
26475	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#1配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	0.07%
26476	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#1配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	8.43%
26477	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#1配电站#3主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	4.21%
26478	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#4配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-6.01%
26479	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#4配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	8.16%
26480	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#6配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	2.64%
26481	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风甲线	金润#6配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-3.77%
26482	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风乙线	东风支#8	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清	否	无	5.82%
26483	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风乙线	食品支#4	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	9.15%
26484	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风乙线	石坑分#2	400	37.00	212.00	212.00	未进入负面清	否	无	6.27%
26485	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	东风乙线	石坑分#6	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.59%
26486	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	文武干#7前1	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	2.38%
26487	金州新区供电公司	东山66千伏变电站	文武线	文武干#11	315	27.00	198.45	198.45	未进入负面清	否	无	-1.91%
26488	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴甲线	湖畔嘉园配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-1.36%
26489	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴甲线	中兴甲线#19左1	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清	否	无	-3.78%
26490	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴甲线	中兴甲线#19左3	400	23.00	268.00	268.00	未进入负面清	否	无	-1.80%
26491	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#6	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-3.68%
26492	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#21左1	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清	否	无	7.46%
26493	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#14	400	16.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-4.51%
26494	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#11	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-6.68%
26495	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#12左1	200	16.00	148.00	148.00	未进入负面清	否	无	0.66%
26496	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中兴乙线	中兴乙线#10	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	5.41%
26497	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	中南干#26	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-6.89%

26498	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	中南干#18	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	-4.81%
26499	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	中南干#11	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-6.08%
26500	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中西甲线	燕乐分#6	250	18.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	6.82%
26501	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西城线	和平干#13	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	7.90%
26502	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	和平线	和平干#24	500	34.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	6.72%
26503	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	华美分#7左4	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清	否	无	-1.94%
26504	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	南山干#20	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清	否	无	-3.85%
26505	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	南山干#33左1	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清	否	无	0.47%
26506	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	华美分#1右2	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清	否	无	1.11%
26507	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	大阳配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-9.71%
26508	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	大阳配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	1.18%
26509	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金海线	大阳配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	6.66%
26510	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南山干#34	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清	否	无	-6.66%
26511	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南棉分#3	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	-2.97%
26512	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南棉分#6	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-0.46%
26513	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南棉分#11	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	8.66%
26514	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	南山线	南棉分#9	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	-3.81%
26515	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金园乙线	新城#2配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-4.95%
26516	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金园乙线	新城#2配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	5.65%
26517	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金园乙线	新城#1配电站#1主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-3.76%
26518	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金园乙线	新城#1配电站#2主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	1.89%
26519	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金东分#3	200	11.00	158.00	158.00	未进入负面清	否	无	0.45%
26520	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金东干#11	400	21.00	276.00	276.00	未进入负面清	否	无	-5.68%
26521	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#11配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-0.14%
26522	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#11配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-8.57%
26523	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#14配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	3.79%
26524	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#14配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	8.07%
26525	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#16配电站#2主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	1.54%
26526	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#16配电站#1主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-1.30%
26527	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#17配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-2.36%
26528	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东甲线	金润#17配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-9.72%
26529	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东乙线	纺北#1配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	2.27%
26530	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	金东乙线	纺北#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	3.65%
26531	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#18配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	7.35%
26532	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#18配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-8.09%
26533	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#27配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	6.43%
26534	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#27配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	1.86%
26535	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#27配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	9.28%
26536	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#20配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-7.07%
26537	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#20配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	3.79%
26538	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#22配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-9.03%
26539	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#22配电站#2主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	5.50%
26540	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#24配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-0.45%
26541	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#24配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	5.02%
26542	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#26配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-3.81%
26543	金州新区供电公司	金州66千伏变电站	建材线	金润#26配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	4.00%

26544	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#1配电站#2主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	0.89%
26545	金州新区供电公司	杨家66千伏变电站	杨消甲线	杨消#1配电站#3主变	800	53.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-0.12%
26546	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	山苑#1配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-4.94%
26547	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	山苑#2配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-5.24%
26548	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	小山分#2配电站#2主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-9.66%
26549	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	小山分#2配电站#3主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-9.80%
26550	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#5配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-9.35%
26551	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#5配电站#3主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-2.44%
26552	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#4配电站#2主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	7.99%
26553	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#4配电站#2主变	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	0.89%
26554	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	左岸线	左岸#1配电站#2变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-0.30%
26555	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	左岸线	左岸#1配电站#3变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	1.83%
26556	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#9配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	7.77%
26557	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#7配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	7.02%
26558	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#7配电站#3主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-6.49%
26559	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金海线	金舍#1配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	2.75%
26560	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金海线	金舍#1配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	1.15%
26561	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	花园线	于洼小区1号箱变#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-6.13%
26562	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	花园线	体育场1号箱变#1主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-7.00%
26563	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	花园线	于洼小区#31楼箱式配电站#1主变	250	14.00	190.00	190.00	未进入负面清	否	无	8.58%
26564	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	纺校分#5	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清	否	无	-7.97%
26565	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	纺校分#10	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	1.84%
26566	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	前进干#22	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	-6.38%
26567	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	前进干#20	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	2.01%
26568	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	前进线	校南支#3	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	3.01%
26569	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金洋线	宝林#2配电站#1变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-9.04%
26570	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金洋线	宝林#2配电站#2变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-2.57%
26571	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金洋线	宝林#2配电站#3变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-7.13%
26572	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	房身干#23	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-8.25%
26573	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	钢厂支#13右2	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	2.45%
26574	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	民和分#15	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-6.43%
26575	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	民和分#5	315	16.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	6.95%
26576	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	民和分#9	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	9.31%
26577	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	大马分#23	160	32.00	92.80	92.80	未进入负面清	否	无	9.77%
26578	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	大马分#2	400	25.00	260.00	260.00	未进入负面清	否	无	6.91%
26579	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	房身乙线	大马分#14	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-4.68%
26580	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保乙线	万城#2配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	9.24%
26581	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保乙线	金大分#1	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	8.10%
26582	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保乙线	金大分#9	250	42.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	0.97%
26583	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#5配电站#2主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-0.54%
26584	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#5配电站#1主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-1.93%
26585	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#5配电站#3主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-8.73%
26586	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#7配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	0.05%
26587	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	金华#7配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-3.09%
26588	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北乙线	龙祥#4配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	4.05%
26589	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	龙祥#1配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	6.07%

26590	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	龙祥#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-2.07%
26591	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	龙祥#2配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-7.13%
26592	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桥北甲线	龙祥#2配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-4.86%
26593	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	明珠#6配电站#3变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-4.32%
26594	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	明珠#8配电站#1变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	2.61%
26595	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	明珠#8配电站#2变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-5.83%
26596	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	万城#1配电站#1主变配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	5.25%
26597	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	万城#1配电站#2变压器配电变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-5.79%
26598	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	环保干#14	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-7.27%
26599	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	环保甲线	环保干#12	400	13.00	308.00	308.00	未进入负面清	否	无	1.44%
26600	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	宏意小区配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-7.39%
26601	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区4号配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	6.02%
26602	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区4号配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-0.55%
26603	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区#2配电站#3主变	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-2.27%
26604	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区2号配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-6.34%
26605	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区#2配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-0.61%
26606	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区3号配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-0.95%
26607	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	恒达小区#3配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	6.01%
26608	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路甲线	家具城箱变#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	4.43%
26609	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	古城丁区1号配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	3.29%
26610	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	北路乙线	古城丁区1号配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-3.65%
26611	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#5配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	1.99%
26612	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#5配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	1.11%
26613	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#3配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	0.95%
26614	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#3配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-3.04%
26615	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#4配电站#1主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	0.31%
26616	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	万城线	万城#4配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	0.15%
26617	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民胜线	三元配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	9.95%
26618	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	古城丁区5号配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	5.12%
26619	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	古城丁区2号配电站#3主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-6.38%
26620	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	古城丁区2号配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	9.48%
26621	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	振兴线	古城丁区2号配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	1.47%
26622	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	公安分#10左9	315	23.00	211.05	211.05	未进入负面清	否	无	9.43%
26623	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	公安分#12	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	1.88%
26624	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	公安分#9右2	200	37.00	106.00	106.00	未进入负面清	否	无	1.28%
26625	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	新辉分#3	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	1.96%
26626	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	八中分#7左2	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	9.71%
26627	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	八中分#14	250	33.00	142.50	142.50	未进入负面清	否	无	1.08%
26628	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	八中分#14	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	4.07%
26629	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	山悦#9配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	7.62%
26630	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#4配电站#2主变	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-4.12%
26631	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园2号配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-3.73%
26632	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园2号配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	6.90%
26633	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园2号配电站#3主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-3.40%
26634	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	永安#1配电站#2主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-2.64%
26635	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	永安#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	2.67%

26636	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#6配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-7.75%
26637	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	憬园#6配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-0.82%
26638	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红甲线	御河#1配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-5.02%
26639	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红乙线	御河#2配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-6.84%
26640	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红乙线	御河#2配电站#2主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	8.24%
26641	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红乙线	御河#2配电站#3主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-0.31%
26642	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴红乙线	兴民变107兴红乙线兴红干#16	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-2.58%
26643	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石乙线	北京郡#2配电站#3主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	3.18%
26644	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石乙线	北京郡#2配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-3.75%
26645	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石乙线	北京郡#2配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	2.11%
26646	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	后石甲线	北京郡#4配电站#3主变	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	0.41%
26647	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	长兴#1配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	0.95%
26648	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	长兴#1配电站#3主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	1.76%
26649	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	龙祥#5配电站#1主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	3.29%
26650	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	军民甲线	龙祥#5配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	0.03%
26651	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#8配电站#3主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	3.96%
26652	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#8配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-0.77%
26653	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#7配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	2.87%
26654	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#7配电站#3主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	9.81%
26655	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#7配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	4.54%
26656	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#3配电站#1主变	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	-5.86%
26657	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#3配电站#2主变	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	4.35%
26658	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#2配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-9.14%
26659	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#3配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-7.63%
26660	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	四季#3配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	9.70%
26661	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#1配电站#2主变	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	6.69%
26662	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#1配电站#3主变	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	0.13%
26663	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#1配电站#1主变	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	4.94%
26664	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#4配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-6.40%
26665	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#4配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	9.06%
26666	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#4配电站#3主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	3.01%
26667	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#2配电站#2主变	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	-7.36%
26668	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#5配电站#2主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-5.90%
26669	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#5配电站#1主变	800	32.00	464.00	464.00	未进入负面清	否	无	4.38%
26670	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#4配电站#2主变	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	-6.46%
26671	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#4配电站#1主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-8.77%
26672	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#1配电站#2主变	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	-4.36%
26673	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	国际#1配电站#1主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	7.29%
26674	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	御州府#1配电站#1变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-1.93%
26675	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	雍景湾#2配电站#1变压器	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	3.56%
26676	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#2配电站#2主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	9.69%
26677	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	国际线	兰湾#2配电站#3主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	9.71%
26678	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兰湾线	国际#3配电站#1主变	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	5.01%
26679	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	兰湾线	国际#3配电站#2主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-0.91%
26680	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	老街乙线	古城天下#1配电站#2主变	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	6.53%
26681	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	老街乙线	古城天下#1配电站#1主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	1.89%

26682	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	大修干#5左1	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-7.81%
26683	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#1配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-1.80%
26684	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#2配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-2.71%
26685	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#2配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-6.05%
26686	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#2配电站#3主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	4.53%
26687	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	新辉#2配电站#4主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	3.68%
26688	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#1配电站105配电变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	4.05%
26689	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#2配电站103配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	3.91%
26690	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#2配电站104配电变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	2.48%
26691	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#2配电站105配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-6.97%
26692	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#3配电站103配电变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	2.28%
26693	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#3配电站104配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	1.96%
26694	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#4配电站103配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	5.35%
26695	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大修线	天鸿#4配电站104配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	2.05%
26696	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园1号配电站#3主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	1.91%
26697	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园1号配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	1.49%
26698	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园1号配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	5.73%
26699	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园#7配电站#1主变	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	0.07%
26700	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红革线	憬园#7配电站#2主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	-0.17%
26701	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	友谊线	青山分#2右1	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清	否	无	0.57%
26702	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	友谊线	红塔变103友谊线友谊干#20	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	4.29%
26703	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	友谊线	红塔变103友谊线友谊干#59	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	-7.90%
26704	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红水线	红塔变104红水线友谊干#5右6	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	4.14%
26705	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红军乙线	红军干#6支1	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-3.58%
26706	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红军乙线	红军干#43	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	3.89%
26707	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三里线	天宝分#10	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-3.96%
26708	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红山甲线	仪表支#5	250	42.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	0.02%
26709	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	国网大连供电公司充电设施（金州） 103配电变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清 单	否	无	2.23%
26710	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	九里支#7右5	160	45.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	1.23%
26711	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	新建支#15	160	20.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	9.80%
26712	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	元宝分#70	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	0.36%
26713	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	红连线	元宝分#60	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	6.19%
26714	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三丰线	北波分#22	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-6.19%
26715	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三丰线	北波分#4	160	21.00	110.40	110.40	未进入负面清	否	无	5.85%
26716	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三丰线	红连干#40左3	160	23.00	107.20	107.20	未进入负面清	否	无	-3.88%
26717	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	三丰线	胜丰分#1箱式配电站配电变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	4.99%
26718	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	红塔变208水源甲线水源干#45	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	3.83%
26719	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	水源干#25	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-5.62%
26720	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	北大分#17	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-2.39%
26721	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	北大分#35	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-2.70%
26722	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	水源干#53左1	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	4.13%
26723	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#7	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	4.61%
26724	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#18	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	9.34%
26725	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	红塔变208水源甲线六三分#36左2	80	16.00	59.20	59.20	未进入负面清	否	无	-4.65%
26726	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	红塔变208水源甲线六三分#45前1	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	7.08%

26727	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	六三分#63右1	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清	否	无	-2.85%
26728	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	六三分#68	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-1.69%
26729	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	六三分#78	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	-9.54%
26730	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	水源干#8左1	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-3.98%
26731	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	山坳支#1	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	-4.33%
26732	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源甲线	红棚#2配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-6.95%
26733	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	水源乙线	红棚#3配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.35%
26734	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#1配电站#1主变	800	44.00	368.00	368.00	未进入负面清	否	无	5.35%
26735	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#1配电站#2主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	9.02%
26736	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#2配电站#1主变	800	41.00	392.00	392.00	未进入负面清	否	无	6.62%
26737	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#2配电站#2主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	0.76%
26738	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#2配电站#3主变	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-0.64%
26739	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#3配电站#1主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	3.50%
26740	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南福线	福佳#3配电站#2主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	-4.08%
26741	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#4配电站#3主变	800	33.00	456.00	456.00	未进入负面清	否	无	-0.81%
26742	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#5配电站#3主变	800	39.00	408.00	408.00	未进入负面清	否	无	6.26%
26743	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#5配电站#4主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-2.74%
26744	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望A区#2配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-3.74%
26745	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟甲线	尊岳#1配电站#2主变	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	6.09%
26746	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟乙线	尊岳#2配电站#2主变	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-9.28%
26747	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	凤凰山庄配电站#2主变	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-1.03%
26748	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	凤凰山庄配电站#3主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-3.33%
26749	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	康居#2配电站#1主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	9.77%
26750	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	康居#2配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-3.70%
26751	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#19配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-2.74%
26752	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#19配电站#2主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	5.61%
26753	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#21配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	3.98%
26754	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#21配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-5.05%
26755	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#23配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.10%
26756	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#23配电站#2主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	3.28%
26757	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#25配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	5.89%
26758	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#25配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-2.84%
26759	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#25配电站#3主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-2.18%
26760	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#9配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	-5.60%
26761	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#9配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-2.40%
26762	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	华夏分#1	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	-3.68%
26763	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#3配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-4.60%
26764	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#3配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-7.43%
26765	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文甲线	永乐#4配电站#3主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	2.52%
26766	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文甲线	永乐#4配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-7.64%
26767	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文甲线	永乐#4配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	3.06%
26768	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	光明市场箱式配电站#1主变	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	9.45%
26769	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	光明市场箱式配电站#2主变	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	2.48%
26770	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#1配电站#1主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	9.31%
26771	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#1配电站#2主变	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-1.19%
26772	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#1配电站#3主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-5.83%

26773	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#2配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	6.73%
26774	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	金领#2配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	8.08%
26775	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#3配电站#2主变	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	3.07%
26776	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#1配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	2.45%
26777	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#1配电站#2主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	-0.57%
26778	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#1配电站#4主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-6.65%
26779	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#1配电站#3主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	3.16%
26780	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#2配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	0.83%
26781	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#2配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-9.29%
26782	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城甲线	桂林#2配电站#3主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-8.27%
26783	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#28配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	4.09%
26784	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#28配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-9.47%
26785	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东润线	金润#28配电站#3主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	4.35%
26786	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	高原配电站#2主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	9.92%
26787	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	和平#2配电站#2主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-9.64%
26788	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	金舍D区#3配电站#2主变	250	29.00	152.50	152.50	未进入负面清	否	无	-7.84%
26789	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#4主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-5.10%
26790	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#5主变	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	2.40%
26791	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#6主变	800	49.00	328.00	328.00	未进入负面清	否	无	7.28%
26792	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#8主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	5.92%
26793	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#2主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-6.48%
26794	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#3主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	1.25%
26795	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华2号配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-6.23%
26796	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华3号配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	2.48%
26797	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华4号配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	1.60%
26798	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	金连佳地配电站#2主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-5.78%
26799	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	金连佳地配电站#3主变	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	-3.27%
26800	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#4主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-8.91%
26801	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#5主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-8.67%
26802	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	和平#3配电站#2主变	500	42.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-1.93%
26803	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	雍华阁配电站#1主变	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	1.48%
26804	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	荣盛箱式配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-9.94%
26805	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	金光配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	2.30%
26806	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	雍华分#1	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-9.32%
26807	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#4配电站#2主变	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	9.38%
26808	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#5配电站#2主变	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	8.70%
26809	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#7配电站#2主变	800	16.00	592.00	592.00	未进入负面清	否	无	-5.41%
26810	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#7配电站#3主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	-7.26%
26811	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	育才配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	3.15%
26812	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	学府世家配电站#2主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-2.01%
26813	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河#1配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-7.64%
26814	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中益线	中益#1配电站#2主变	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	-7.51%
26815	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南山线	金舍#2配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	3.88%
26816	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南山线	金舍#2配电站#3主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	5.68%
26817	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南山线	金舍#2配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-1.95%
26818	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨房甲线	杨家#1变电亭104开关#2主变	500	40.00	250.00	250.00	未进入负面清	否	无	-6.57%

26819	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨房甲线	杨家#1变电亭103开关#1主变	500	24.00	330.00	330.00	未进入负面清	否	无	6.56%
26820	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨金甲线	深蓝1号配电站#1变压器	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-5.81%
26821	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨金乙线	深蓝2号配电站#1变压器	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	8.16%
26822	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨桃甲线	金地#1配电站#1主变	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	7.45%
26823	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨桃乙线	金地#2配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-9.64%
26824	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	杨桃乙线	金地#3配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-1.43%
26825	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	生辉#1配电站#1主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-5.66%
26826	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	生辉#2配电站#1主变	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	1.64%
26827	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	生辉#3配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	2.95%
26828	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#1配电站#1主变	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	-5.67%
26829	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#2配电站#1主变	800	8.00	656.00	656.00	未进入负面清	否	无	3.86%
26830	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#5配电站#1主变	800	45.00	360.00	360.00	未进入负面清	否	无	4.97%
26831	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望C区#5配电站#2主变	800	55.00	280.00	280.00	未进入负面清	否	无	8.91%
26832	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#1配电站#1主变	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	7.44%
26833	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#3配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-6.15%
26834	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	生辉甲线	希望A区#5配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-5.43%
26835	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南西甲线	绿苑配电站#1主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	6.83%
26836	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南西甲线	绿苑配电站#2主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-3.48%
26837	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文乙线	文润#9配电站#2主变	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	9.84%
26838	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文乙线	文润#9配电站#1主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	9.85%
26839	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南文乙线	文润#8配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	2.30%
26840	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	胜利配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-9.33%
26841	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	胜利配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	8.14%
26842	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南碧乙线	碧海5号配电站#2主变	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	3.61%
26843	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	山苑#1配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	2.22%
26844	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	山苑#2配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-7.32%
26845	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	南英线	小山分#2配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-4.96%
26846	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#1配电站#1主变	800	56.00	272.00	272.00	未进入负面清	否	无	-3.50%
26847	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#3配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-0.23%
26848	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#2配电站#1主变	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-9.09%
26849	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	陶然居#4配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	3.02%
26850	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	桃园#1变电亭#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	6.52%
26851	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园甲线	桃园#1变电亭#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-2.38%
26852	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#5配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	6.44%
26853	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	生辉#4配电站#1主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	-1.76%
26854	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#4配电站#1主变	800	43.00	376.00	376.00	未进入负面清	否	无	-1.70%
26855	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望C区#3配电站#1主变	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	3.96%
26856	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	桃园乙线	希望A区#2配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	2.64%
26857	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	山前甲线	八里河小区配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	0.15%
26858	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟甲线	和院#1配电站#1变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	3.36%
26859	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟甲线	和院#2配电站#1变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	4.83%
26860	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟甲线	红玮#4配电站#1变压器	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	0.81%
26861	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟甲线	红玮#1配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	5.41%
26862	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟甲线	红玮#2配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-8.90%
26863	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟乙线	红玮#3配电站#1主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-6.68%
26864	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#1配电站#1变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-4.52%

26865	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#1配电站#2变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-2.67%
26866	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#3配电站#1变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-7.73%
26867	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#3配电站#2变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-3.28%
26868	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#4配电站#1变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-6.16%
26869	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#4配电站#2变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	6.41%
26870	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#6配电站#1变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	1.51%
26871	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#6配电站#2变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-1.93%
26872	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#8配电站#1变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	8.41%
26873	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林甲线	翰林#8配电站#2变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	4.42%
26874	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#2配电站#1变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	3.30%
26875	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#2配电站#2变压器	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	6.58%
26876	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#5配电站#1变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	9.56%
26877	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#5配电站#2变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	8.08%
26878	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#7配电站#1变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.15%
26879	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#7配电站#2变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-6.66%
26880	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#9配电站#1变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	0.84%
26881	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	石林乙线	翰林#9配电站#2变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	5.97%
26882	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	心达线	心达线#1箱式配电站#1主变	500	17.00	365.00	365.00	未进入负面清	否	无	1.23%
26883	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	心达线	心达线#2箱式配电站#1主变	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清	否	无	3.38%
26884	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中城线	旧金山#1配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-6.44%
26885	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中城线	旧金山#2配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	1.23%
26886	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中城线	旧金山#4配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-5.48%
26887	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中城线	旧金山#5配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-9.06%
26888	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	泵站线	旧金山#3配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-6.08%
26889	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	泵站线	旧金山#6配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	2.99%
26890	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#6配电站#1主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	8.97%
26891	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	左岸线	左岸#1配电站#1变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	7.54%
26892	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	宏城#1配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	9.22%
26893	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	宏城#2配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-3.03%
26894	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	昌临配电站#1主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	2.78%
26895	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	华邦郾城#1中心配电站#2主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	7.46%
26896	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	华邦郾城#3配电站#1主变	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-2.51%
26897	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山甲线	华邦郾城#4配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-7.89%
26898	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山乙线	华邦郾城#2配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	9.41%
26899	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山乙线	宏城#3配电站#1主变	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	-2.29%
26900	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	大山乙线	大山乙线#1箱式配电站#1主变	250	23.00	167.50	167.50	未进入负面清	否	无	-5.12%
26901	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	电视甲线#1箱式配电站#1主变	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-2.43%
26902	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	达赫#1配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	3.33%
26903	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	电视甲线	达赫#2配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-3.92%
26904	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城乙线	中长花园#1配电站#3主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	6.48%
26905	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城乙线	中长花园#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-0.86%
26906	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城乙线	中长花园#2配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-8.67%
26907	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东城乙线	中长花园#2配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-3.80%
26908	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东汇乙线	金兴路1号箱式配电站#1主变	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	2.29%
26909	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东万线	万科#1配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-3.90%
26910	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东万线	万科#3配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-5.99%

26911	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#2配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	6.64%
26912	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	东山#2配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	0.85%
26913	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	东山#3配电站#1主变	800	47.00	344.00	344.00	未进入负面清	否	无	-3.72%
26914	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	东山#4配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	6.45%
26915	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	文武线#1箱式配电站#1主变	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
26916	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金海嘉园#1配电站#1主变	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清	否	无	8.84%
26917	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金海嘉园#1配电站#2主变	500	51.00	195.00	195.00	未进入负面清	否	无	3.73%
26918	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金海嘉园#2配电站#2主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-8.92%
26919	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金海嘉园#3配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-3.82%
26920	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	书香苑配电站#2主变	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	5.55%
26921	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	湖畔嘉园配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-2.78%
26922	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	湖畔嘉园配电站#3主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	4.60%
26923	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	湖畔嘉园配电站#4主变	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-1.73%
26924	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴甲线	高原配电站#1主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	0.49%
26925	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴乙线	房产花园配电站#2主变	400	29.00	244.00	244.00	未进入负面清	否	无	-3.88%
26926	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中兴乙线	房产花园配电站#1主变	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清	否	无	6.80%
26927	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城干#4	500	24.00	330.00	330.00	未进入负面清	否	无	3.69%
26928	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	和平#2配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-5.81%
26929	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城乙区3号配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	8.12%
26930	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城甲区1号配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	1.82%
26931	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城甲区1号配电站#2主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-8.33%
26932	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城甲区1号配电站#3主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-0.52%
26933	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城乙区2号配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	4.69%
26934	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城甲线	古城乙区2号配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	7.20%
26935	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙线#6右2柱上变压器	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	9.27%
26936	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙线#13右1右1	160	9.00	129.60	129.60	未进入负面清	否	无	-2.47%
26937	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙线#22	400	56.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	0.44%
26938	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城甲区2号配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	5.35%
26939	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城甲区2号配电站#2主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-3.08%
26940	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城甲区3号配电站#1主变	500	26.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-2.53%
26941	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城甲区3号配电站#2主变	500	50.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	9.59%
26942	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙区临时箱变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	7.00%
26943	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙区1号配电站#1主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	5.51%
26944	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	古城乙线	古城乙区1号配电站#2主变	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-8.69%
26945	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	影剧院箱变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-7.59%
26946	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	金舍D区#3配电站#1主变	250	40.00	125.00	125.00	未进入负面清	否	无	-4.11%
26947	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#7主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-8.83%
26948	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	城内线	东林世家#1配电站#1主变	800	31.00	472.00	472.00	未进入负面清	否	无	4.73%
26949	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	斯大林线	路苑配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-7.81%
26950	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	斯大林线	路苑配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	7.61%
26951	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	民主甲线#2箱式配电站#1主变	500	46.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	-7.24%
26952	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华中心区配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	6.64%
26953	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华中心区配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-1.83%
26954	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华1号配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	4.90%
26955	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华1号配电站#2主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-4.99%
26956	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华2号配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	1.46%

26957	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华3号配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-1.65%
26958	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主甲线	金华4号配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	-6.81%
26959	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	金连佳地配电站#1主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-0.64%
26960	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#1主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-9.37%
26961	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-7.55%
26962	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	芙蓉小区配电站#3主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-6.86%
26963	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	学府世家配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-9.78%
26964	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	和平#1配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-6.23%
26965	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	和平#1配电站#1主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-9.57%
26966	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	民主乙线	和平#3配电站#1主变	500	11.00	395.00	395.00	未进入负面清	否	无	-5.02%
26967	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	雍华阁配电站#2主变	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-0.64%
26968	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	二运小区配电站#1主变	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-3.91%
26969	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	荣盛箱式配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-9.11%
26970	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	光明#1配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	5.87%
26971	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	光明#1配电站#2主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-6.11%
26972	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	光明#2配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	3.32%
26973	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	光明#2配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	7.10%
26974	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中南甲线	金光配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	6.88%
26975	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#6配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-2.22%
26976	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#4配电站#1主变	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	0.87%
26977	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#4配电站#3主变	800	48.00	336.00	336.00	未进入负面清	否	无	-1.87%
26978	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#5配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	1.67%
26979	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	福佳线	福佳#7配电站#1主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	-6.44%
26980	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	区委箱变#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	9.76%
26981	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	金马#1配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	3.32%
26982	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	金马#1配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-4.14%
26983	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	金马#2配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	2.45%
26984	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西甲线	金马#2配电站#2主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	8.73%
26985	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	购物中心箱式配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	4.50%
26986	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	怡心居配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-9.74%
26987	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河箱变主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-7.78%
26988	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	育才配电站#1主变	630	98.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-2.11%
26989	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	育才配电站#3主变	400	55.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	5.34%
26990	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河配电站#1主变	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	0.45%
26991	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河配电站#2主变	400	14.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-2.31%
26992	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中西乙线	西河#1配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	3.77%
26993	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	搅拌站配电站#1主变	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-1.81%
26994	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	搅拌站配电站#2主变	400	53.00	148.00	148.00	未进入负面清	否	无	5.24%
26995	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	中益#2配电站#1主变	800	29.00	488.00	488.00	未进入负面清	否	无	-7.50%
26996	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	毛营线	中益#2配电站#2主变	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	7.64%
26997	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中益线	中益#1配电站#1主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	2.21%
26998	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	芙蓉花园#3配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-1.75%
26999	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	芙蓉花园#2配电站#1主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-4.12%
27000	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#1配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	2.53%
27001	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	星海线	明珠#5配电站#1变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-2.17%
27002	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线	永乐#5配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-2.10%

27003	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#5配电站#1主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	-3.41%
27004	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#5配电站#2主变	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-8.02%
27005	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#4配电站#1主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-5.52%
27006	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#7配电站#1主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-4.05%
27007	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	峰西#2配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-9.87%
27008	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	峰西#2配电站#3主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-9.13%
27009	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	西永甲线#1线	文润#10配电站#1主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	4.91%
27010	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#4配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-7.24%
27011	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#4配电站#3主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-5.44%
27012	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#5配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	4.14%
27013	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#5配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-9.65%
27014	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	朝阳乙线	中联#5配电站#3主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-4.59%
27015	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金园甲线	联郡#1配电站#1主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-7.41%
27016	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金园甲线	联郡#1配电站#2主变	800	38.00	416.00	416.00	未进入负面清	否	无	0.33%
27017	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金园乙线	未来城中心配电站#3主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-5.15%
27018	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马甲线	金马干#3	400	14.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	7.39%
27019	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马甲线	金马干#22	315	25.00	204.75	204.75	未进入负面清	否	无	-3.89%
27020	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马甲线	金马干#8	315	32.00	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	8.69%
27021	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马乙线	左岸#2配电站#1变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	5.70%
27022	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马乙线	左岸#2配电站#2变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	1.71%
27023	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金马乙线	左岸#2配电站#3变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	1.36%
27024	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金东甲线	金星配电站#2主变	400	36.00	216.00	216.00	未进入负面清	否	无	3.98%
27025	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	金东甲线	金星配电站#1主变	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	3.97%
27026	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨甲线	金城配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-8.62%
27027	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨甲线	B区#16配电站#1主变	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-0.16%
27028	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨甲线	B区#16配电站#2主变	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清	否	无	-9.71%
27029	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	金城配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-8.85%
27030	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	A区1号楼配电站#1主变	500	33.00	285.00	285.00	未进入负面清	否	无	-8.73%
27031	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	A区3号楼配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	5.21%
27032	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	A区2号楼配电站#1主变	500	49.00	205.00	205.00	未进入负面清	否	无	5.77%
27033	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟甲线	和院#1配电站#2变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	7.50%
27034	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟甲线	红玮#4配电站#2变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	4.03%
27035	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟甲线	红玮#4配电站#3变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	2.53%
27036	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟甲线	红玮#1配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	4.65%
27037	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟甲线	红玮#2配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	0.50%
27038	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟甲线	红玮#2配电站#3主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-9.91%
27039	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟乙线	红玮#3配电站#3主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-2.24%
27040	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#1配电站#1主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-3.26%
27041	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#1配电站#2主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	4.56%
27042	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#1配电站#3主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-1.34%
27043	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#3配电站#1主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-8.40%
27044	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	文武线	金都#3配电站#2主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	8.30%
27045	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区1号箱式配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	5.47%
27046	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区4号箱式配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-6.00%
27047	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区2号箱式配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-3.06%
27048	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区3号箱式配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-7.57%

27049	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨C区5号箱式配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	9.60%
27050	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	盛滨乙线	盛滨D区箱式配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	7.80%
27051	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	金乾配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	9.16%
27052	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	金乾配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-3.57%
27053	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	中学甲线	金乾配电站#3主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	7.62%
27054	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	宏伟乙线	和院#3配电站#3主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	2.86%
27055	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#6配电站#2主变	800	40.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-4.52%
27056	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#8配电站#2配电变压器	800	8.00	656.00	656.00	未进入负面清	否	无	3.71%
27057	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#10配电站103间隔变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-6.78%
27058	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#10配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.72%
27059	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	天城甲线	天城#10配电站#3主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-7.72%
27060	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	天城#5配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	5.07%
27061	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	天城#5配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	0.09%
27062	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	天城#7配电站#1主变	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	-3.95%
27063	金州新区供电公司	兴民66千伏变电站	东风乙线	天城#7配电站#2主变	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	5.20%
27064	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中西乙线	怡心居配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-7.00%
27065	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身甲线	房身干#25左5	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
27066	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身甲线	房身干#25左10	250	55.00	87.50	87.50	未进入负面清	否	无	1.14%
27067	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身乙线	房身干#21右1	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清	否	无	-3.25%
27068	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身乙线	民和分#29	160	10.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-7.71%
27069	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北乙线	金华#6配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	0.71%
27070	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北乙线	金华#6配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	5.34%
27071	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北乙线	文霆#2配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-3.59%
27072	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北乙线	文霆#2配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	5.68%
27073	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	文霆#1配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	9.55%
27074	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	文霆#1配电站#3主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	1.08%
27075	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	文霆#1配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	9.37%
27076	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	北路甲线	宏意小区配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	4.19%
27077	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	北路甲线	宏意小区配电站#3主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-1.65%
27078	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	北路乙线	北路干#8	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	7.16%
27079	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	北路乙线	北路干#15左2	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	2.55%
27080	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民胜线	华夏#2配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-5.83%
27081	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民胜线	华夏#2配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	1.06%
27082	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民胜线	民胜干#27	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	4.13%
27083	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民胜线	民胜干#37	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	1.74%
27084	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丁区4号配电站#2主变	500	11.00	395.00	395.00	未进入负面清	否	无	3.39%
27085	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丁区4号配电站#1主变	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清	否	无	-3.14%
27086	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#4配电站#1主变	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-6.57%
27087	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	山悦#9配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-2.92%
27088	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	山悦#9配电站#3主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-2.97%
27089	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	憬园#6配电站#3主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	5.58%
27090	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	憬园#8配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	4.37%
27091	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石乙线	北京郡#3配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	4.86%
27092	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石乙线	北京郡#3配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	8.46%
27093	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石甲线	北京郡#1配电站#3主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-1.33%
27094	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石甲线	北京郡#1配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	3.26%

27095	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	军民干#25左7	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清	否	无	-9.57%
27096	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	东扬分#6	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清	否	无	-6.12%
27097	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	友联分#2左3	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	4.04%
27098	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#2配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	2.24%
27099	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦甲线	四季#1配电站#1主变	800	25.00	520.00	520.00	未进入负面清	否	无	0.49%
27100	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦乙线	山悦#5配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-3.14%
27101	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦乙线	山悦#5配电站#2主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	0.00%
27102	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	国际线	御州府#1配电站#2变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-4.98%
27103	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	国际线	御州府#2配电站#1变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	9.19%
27104	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	国际线	雍景湾#2配电站#2变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	9.44%
27105	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	国际线	兰湾#1配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-2.08%
27106	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	国际#6配电站#3主变	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	9.00%
27107	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	国际#6配电站#1主变	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	-1.99%
27108	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	国际#6配电站#2主变	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-6.20%
27109	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	大修线	新辉#3配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-1.09%
27110	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	大修线	新辉#3配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	4.86%
27111	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红革线	憬园#3配电站#1主变	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	-5.70%
27112	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红革线	憬园#3配电站#3主变	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-7.43%
27113	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	友谊线	宋沟支#11	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	-4.86%
27114	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	友谊线	宋沟支#24支1	30	28.00	18.60	18.60	未进入负面清	否	无	-7.81%
27115	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红军甲线	黄泥分#1	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-5.74%
27116	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红军甲线	黄泥分#14	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清	否	无	4.43%
27117	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山甲线	氧分#5左3	315	46.00	138.60	138.60	未进入负面清	否	无	6.12%
27118	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山甲线	红塔变204红山甲线红山干#6	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	-7.89%
27119	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山乙线	红塔变102红山乙线齐明分#7	250	34.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	3.93%
27120	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	三丰线	伟北#3配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	3.58%
27121	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	三丰线	伟北#3配电站#2主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-6.59%
27122	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#22	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	-5.03%
27123	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源甲线	石板沟支#26	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-4.25%
27124	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源甲线	红棚#2配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	2.49%
27125	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源甲线	红棚#1配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-9.93%
27126	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源乙线	红棚#3配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	3.11%
27127	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山乙线	红山乙线#2箱式开关站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	2.45%
27128	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房甲线	杨房甲线#3右3	315	13.00	242.55	242.55	未进入负面清	否	无	0.47%
27129	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房甲线	杨家支#1柱上变压器	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-5.43%
27130	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#1配电站#1主变	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-1.29%
27131	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#3配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	0.85%
27132	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#3配电站#3主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	1.41%
27133	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#5配电站#1主变	500	22.00	340.00	340.00	未进入负面清	否	无	9.55%
27134	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#2配电站#1主变	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	1.35%
27135	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#4配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-0.83%
27136	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#4配电站#3主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	0.26%
27137	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#1配电站#1主变	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	-1.51%
27138	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#1配电站#2主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-5.85%
27139	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#3配电站#1主变	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	4.67%
27140	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#3配电站#2主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-3.83%

27141	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西甲线	英海#3配电站#3主变	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	-0.03%
27142	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西乙线	英海#2配电站#1主变	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	-2.57%
27143	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西乙线	英海#2配电站#2主变	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	3.07%
27144	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桃园甲线	桃园干#10左1	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	-4.83%
27145	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桃园乙线	希望A区#4配电站#1主变	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	-4.72%
27146	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桃园乙线	希望A区#4配电站#2主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	8.20%
27147	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	宏伟甲线	尊岳#1配电站#1主变	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	-6.98%
27148	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	宏伟乙线	和院#3配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	9.31%
27149	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	宏伟乙线	尊岳#2配电站#1主变	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	-9.67%
27150	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	天城#8配电站#1主变	800	13.00	616.00	616.00	未进入负面清	否	无	-5.21%
27151	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	七里分#6	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	4.74%
27152	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	七里分#10	80	11.00	63.20	63.20	未进入负面清	否	无	-8.38%
27153	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	七里分#16	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	3.86%
27154	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	七里分#13柱上变压器	160	49.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	8.26%
27155	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	电视甲线	凤凰山庄配电站#1主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	4.53%
27156	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	电视乙线	黑山广播配电站103配电变压器	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-6.82%
27157	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东风乙线	天城#9配电站#1主变	800	14.00	608.00	608.00	未进入负面清	否	无	4.28%
27158	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东风乙线	天城#9配电站#2主变	800	36.00	432.00	432.00	未进入负面清	否	无	0.76%
27159	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#5配电站#1主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	0.07%
27160	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#5配电站#3主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-1.51%
27161	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#6配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	4.17%
27162	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#8配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-5.07%
27163	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#3配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	0.29%
27164	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#3配电站#3主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-6.46%
27165	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#9配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	8.43%
27166	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#10配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	2.67%
27167	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#12配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	5.32%
27168	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#6配电站1号配电变压器	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	5.14%
27169	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#4配电站1号配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-3.95%
27170	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民主甲线	民主甲线#1箱式配电站#1主变	500	22.00	340.00	340.00	未进入负面清	否	无	-2.79%
27171	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民主甲线	民主甲线#3箱式配电站#1主变	500	28.00	310.00	310.00	未进入负面清	否	无	-7.14%
27172	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	民主乙线	民主乙线#1箱式配电站#1主变	400	16.00	296.00	296.00	未进入负面清	否	无	-6.88%
27173	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	工商局箱式配电站#1主变	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清	否	无	-9.04%
27174	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	瑞栢线	瑞栢#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.90%
27175	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	瑞栢线	瑞栢#1配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	1.76%
27176	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	瑞栢线	瑞栢#2配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	6.12%
27177	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	瑞栢线	瑞栢#2配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	7.25%
27178	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	时代线	瑞栢#3配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.02%
27179	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	时代线	瑞栢#3配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	2.53%
27180	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	时代线	瑞栢#3配电站#3主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	0.05%
27181	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#2配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-7.29%
27182	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#2配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-1.96%
27183	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#4配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-5.93%
27184	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#4配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-1.62%
27185	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#4配电站#3主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-7.64%
27186	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#7配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-6.76%

27187	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#7配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-6.54%
27188	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	纺织线	万科#2配电站#3主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-4.56%
27189	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	前进线	宝林#1配电站#3变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.19%
27190	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	前进线	宝林#1配电站#1变压器	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-3.22%
27191	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	前进线	宝林#1配电站#2变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	3.34%
27192	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#4配电站#3变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-4.02%
27193	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#6配电站#1变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-2.43%
27194	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#6配电站#2变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	1.60%
27195	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#1配电站#3主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-1.49%
27196	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#1配电站#2主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	5.88%
27197	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	北山支#7	160	33.00	91.20	91.20	未进入负面清	否	无	-0.13%
27198	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#2箱式配电站#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-4.47%
27199	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#1箱式配电站#1主变	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-1.65%
27200	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴悦甲线	山悦#8配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	6.65%
27201	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	兰湾#3配电站#1主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-7.51%
27202	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	兰湾#3配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-2.60%
27203	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	文友配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-5.88%
27204	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街乙线	老街干#4	200	17.00	146.00	146.00	未进入负面清	否	无	-7.80%
27205	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街乙线	老街干#4	315	20.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-5.89%
27206	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#2配电站#3变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	6.90%
27207	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#2配电站#2主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.61%
27208	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	1.94%
27209	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#6配电站#1主变	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-6.46%
27210	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#6配电站#2主变	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-6.21%
27211	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#8配电站#1主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	8.50%
27212	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#8配电站#2主变	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	4.20%
27213	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#7配电站#1主变	800	50.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	8.76%
27214	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#7配电站#2主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	7.95%
27215	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#7配电站#3主变	800	18.00	576.00	576.00	未进入负面清	否	无	9.17%
27216	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#10配电站#1主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	-2.25%
27217	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消乙线	杨消#10配电站#2主变	800	12.00	624.00	624.00	未进入负面清	否	无	8.81%
27218	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	宏玮乙线	红玮#3配电站#2主变	800	27.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	0.07%
27219	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#5配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-1.20%
27220	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#6配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-9.83%
27221	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#6配电站#3主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-9.99%
27222	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#1配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-1.99%
27223	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#1配电站#3主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	7.67%
27224	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东万线	万科#8配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-5.40%
27225	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#5配电站1号配电变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-7.35%
27226	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#5配电站2号配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	2.24%
27227	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	文武线	金都#4配电站2号配电变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-6.05%
27228	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东润线	金润#31配电站#1主变	800	52.00	304.00	304.00	未进入负面清	否	无	-6.46%
27229	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东润线	金润#31配电站#2主变	800	42.00	384.00	384.00	未进入负面清	否	无	2.25%
27230	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东润线	金润#31配电站#3主变	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	9.44%
27231	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金海线	红楼配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	9.19%
27232	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金海线	红楼配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-9.16%

27233	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	盛滨甲线	冠军配电站#2主变	800	34.00	448.00	448.00	未进入负面清	否	无	7.60%
27234	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	盛滨甲线	冠军配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	7.29%
27235	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东门线	铁路小区配电站#2主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	9.16%
27236	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东门线	铁路小区配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	5.68%
27237	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#11配电站#3主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	4.39%
27238	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#11配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-5.83%
27239	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#11配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-7.48%
27240	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#15配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	6.66%
27241	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#15配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-8.49%
27242	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#17配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	6.13%
27243	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#17配电站#2主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	0.54%
27244	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#19配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	5.45%
27245	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#19配电站#2主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	5.66%
27246	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#21配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-7.83%
27247	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#21配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-5.37%
27248	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#13配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-8.58%
27249	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	化纤线	万科#13配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-4.84%
27250	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	桥北干#17左3	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-9.88%
27251	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	桥北干#21	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-0.14%
27252	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	园艺分#9	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	2.22%
27253	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	守信分#2	160	18.00	115.20	115.20	未进入负面清	否	无	-6.91%
27254	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桥北甲线	船具分#3	315	40.00	157.50	157.50	未进入负面清	否	无	-9.18%
27255	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#2配电站#2变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.13%
27256	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#4配电站#1变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	9.91%
27257	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#2配电站#1变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-0.62%
27258	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#2配电站#3变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-4.36%
27259	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#3配电站#2变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	5.82%
27260	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#3配电站#1变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	6.65%
27261	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	环保甲线	明珠#4配电站#2变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-6.13%
27262	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#4配电站#2主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	0.08%
27263	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#3配电站#2主变	800	30.00	480.00	480.00	未进入负面清	否	无	-3.47%
27264	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#3配电站#3主变	800	22.00	544.00	544.00	未进入负面清	否	无	1.33%
27265	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	华夏#3配电站#1主变	800	46.00	352.00	352.00	未进入负面清	否	无	-4.02%
27266	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丁区5号配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-3.54%
27267	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丙区1号配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	6.65%
27268	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丙区1号配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-1.52%
27269	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丙区2号配电站#2主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	3.15%
27270	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	振兴线	古城丙区2号配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	9.73%
27271	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#2配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-8.84%
27272	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#2配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-7.18%
27273	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兴红甲线	祥里#1配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-2.75%
27274	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#11	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-8.84%
27275	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#17	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	2.48%
27276	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#24	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-8.79%
27277	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	华金分乙#14柱上变压器	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	-8.14%
27278	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线#25右8	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	4.77%

27279	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#7配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-0.17%
27280	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#7配电站#2主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-3.25%
27281	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#7配电站#3主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-1.79%
27282	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#6配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-8.04%
27283	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	龙祥#6配电站#2主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-9.31%
27284	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	东屯分#6	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-6.73%
27285	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	东屯分乙#1箱式配电站	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	5.49%
27286	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	四零三分#8	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-7.12%
27287	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	老街干#12	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	7.53%
27288	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	老街干#18	250	13.00	192.50	192.50	未进入负面清	否	无	9.03%
27289	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	红塔变108老街甲线老街干#9右2	160	26.00	102.40	102.40	未进入负面清	否	无	-0.50%
27290	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	老街干#9左4	160	24.00	105.60	105.60	未进入负面清	否	无	8.17%
27291	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	403分#1箱式配电站#1主变	315	54.00	113.40	113.40	未进入负面清	否	无	-3.20%
27292	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	伟桥配电站#1主变	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	9.03%
27293	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	伟桥配电站#2主变	315	43.00	148.05	148.05	未进入负面清	否	无	-3.76%
27294	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	老街甲线#1箱式配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	9.80%
27295	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	东门春和配电站#1主变	400	21.00	276.00	276.00	未进入负面清	否	无	2.73%
27296	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	东门春和配电站#2主变	400	21.00	276.00	276.00	未进入负面清	否	无	-3.25%
27297	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	文友配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	5.16%
27298	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#2配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-9.25%
27299	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#2配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	5.80%
27300	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#2配电站#3主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-0.20%
27301	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#3配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-0.65%
27302	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#3配电站#2主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	7.19%
27303	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#4配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	4.16%
27304	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#4配电站#2主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	3.26%
27305	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#1配电站#2主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-5.61%
27306	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#1配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-8.49%
27307	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	伟北#2配电站#2主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	7.54%
27308	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#1配电站#3主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	9.08%
27309	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红连线	九苑小区#1配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	8.99%
27310	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#9配电站#1主变	800	23.00	536.00	536.00	未进入负面清	否	无	6.85%
27311	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨消甲线	杨消#9配电站#2主变	800	11.00	632.00	632.00	未进入负面清	否	无	3.31%
27312	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	星海线	明珠#9配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-1.62%
27313	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	星海线	明珠#7配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	2.55%
27314	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西永甲线	海天#4配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	2.31%
27315	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园甲线	联郡#3配电站#1主变	800	10.00	640.00	640.00	未进入负面清	否	无	0.12%
27316	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园甲线	联郡#3配电站#2主变	800	51.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-0.69%
27317	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园甲线	未来城中心配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	2.02%
27318	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园甲线	未来城中心配电站#2主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-8.98%
27319	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#5配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-5.94%
27320	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#5配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-2.01%
27321	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#6配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-8.40%
27322	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#6配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	7.43%
27323	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#4配电站#1主变	800	26.00	512.00	512.00	未进入负面清	否	无	6.74%
27324	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#4配电站#2主变	800	24.00	528.00	528.00	未进入负面清	否	无	-1.47%

27325	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#2配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-5.89%
27326	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	金园乙线	联郡#2配电站#2主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	2.11%
27327	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房甲线	消防分#1箱式配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-2.78%
27328	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南西北线	金山苑配电站#3主变	250	25.00	162.50	162.50	未进入负面清	否	无	-1.72%
27329	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#14配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-0.46%
27330	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#14配电站#2主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-2.86%
27331	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#16配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-9.71%
27332	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#16配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-5.22%
27333	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#20配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	7.47%
27334	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#20配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-2.37%
27335	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#18配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-4.71%
27336	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东科线	万科#18配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-6.84%
27337	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西永甲线	海天#1中心配电站#1主变	800	21.00	552.00	552.00	未进入负面清	否	无	1.55%
27338	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西永甲线	海天#1中心配电站#2主变	800	54.00	288.00	288.00	未进入负面清	否	无	-6.08%
27339	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西永甲线	海天#4配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	7.76%
27340	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	西南窑线#1箱式配电站	400	34.00	224.00	224.00	未进入负面清	否	无	-6.50%
27341	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	林春分#1	200	19.00	142.00	142.00	未进入负面清	否	无	2.40%
27342	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海天#1中心配电站#3主变	800	37.00	424.00	424.00	未进入负面清	否	无	3.95%
27343	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海天#3配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-4.31%
27344	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海天#3配电站#2主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	5.36%
27345	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	味食配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	3.33%
27346	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	味食配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-3.04%
27347	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	保利#1配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-4.48%
27348	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	保利#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	6.70%
27349	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	保利#3配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-1.61%
27350	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	保利#3配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	8.91%
27351	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海悦园#1配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	9.55%
27352	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海悦园#1配电站#2主变	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	-4.69%
27353	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海悦园#2配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	8.94%
27354	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西南窑线	海悦园#2配电站#2主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-6.02%
27355	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	金山苑配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	4.94%
27356	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	金山苑配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	4.58%
27357	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	金山苑配电站#4主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	4.51%
27358	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	保利#2配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	7.63%
27359	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	保利#2配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	5.78%
27360	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	保利#4配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	9.42%
27361	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中行线	保利#4配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-3.02%
27362	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	磷肥线	翡翠#1配电站#1变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	9.93%
27363	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	磷肥线	翡翠#1配电站#2变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	2.52%
27364	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	磷肥线	翡翠#2配电站#1变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	9.48%
27365	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	磷肥线	翡翠#2配电站#2变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-5.42%
27366	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西科线	翡翠#3配电站#1变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	7.21%
27367	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西科线	翡翠#3配电站#2变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	2.56%
27368	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	御州府#3配电站#1变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	-1.67%
27369	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	御州府#3配电站#2变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-8.44%
27370	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	雍景湾#3配电站#1变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-0.28%

27371	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	兰湾线	雍景湾#3配电站#2变压器	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-8.87%
27372	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房乙线	杨房干#16	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-8.00%
27373	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	杨房乙线	杨房干#18左2	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	7.53%
27374	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	山前乙线	华翔支#15	315	16.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-3.10%
27375	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	大山乙线	针织分#4	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	7.63%
27376	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	东城乙线	马所支#1	400	39.00	204.00	204.00	未进入负面清	否	无	9.89%
27377	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	古城甲线	古城乙区3号配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	3.20%
27378	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中南甲线	中南干#2	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-2.80%
27379	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	西电线	毛营干#22	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-3.54%
27380	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	星海线	公民干#36左2	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-8.67%
27381	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	公民线	公民分#1	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	5.69%
27382	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	朝阳甲线	云峰变电亭#1主变	400	31.00	236.00	236.00	未进入负面清	否	无	8.25%
27383	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	朝阳甲线	云峰变电亭#2主变	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	7.74%
27384	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身乙线	大马分2左1箱式配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	7.56%
27385	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	万山乙线	军民乙线天马分#2右3变压器	200	60.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-6.18%
27386	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	电子线	电子线酒厂分#1变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-9.47%
27387	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线军民干#21变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	8.60%
27388	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	军民甲线秀玲分#1变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-2.53%
27389	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红军甲线	红军甲线红军干#84变压器	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	2.42%
27390	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民甲线	军民甲线东屯分甲#26变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	1.40%
27391	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	房身乙线	房身乙线大马分#10右1变压器	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	5.59%
27392	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	军民乙线	军民乙线吉龙支#3间1左1变压器	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清	否	无	-3.22%
27393	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	后石甲线	海岸东方C区柱上变压器	500	50.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-2.71%
27394	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	中长线	红塔变新怡分#3变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	0.58%
27395	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南台乙线	南台乙线南台干#9间1变压器	400	57.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	7.24%
27396	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南台乙线	南台乙线南台干#21变压器	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	8.79%
27397	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	水源乙线	水源乙线石板沟支#6右2变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-8.72%
27398	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红军乙线	红军乙线红军干#81变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	6.01%
27399	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	南台甲线	南台甲线马达分#9变压器	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	5.85%
27400	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山乙线	健康城#3配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-1.36%
27401	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山乙线	健康城#3配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-2.11%
27402	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山甲线	健康城#2配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	0.14%
27403	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	红山甲线	健康城#1配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	8.67%
27404	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	桃园甲线	桃园#1配电站#3主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-0.70%
27405	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	步云谷#4配电站#1变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-9.71%
27406	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	天城甲线	步云谷#2配电站#1变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-0.69%
27407	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	自然线	步云谷#1配电站#1变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	9.13%
27408	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	自然线	步云谷#3配电站#1变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-3.60%
27409	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街乙线	东庭#4配电站#1主变	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	5.81%
27410	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街乙线	东庭#2配电站#1主变	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	3.91%
27411	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	东庭#3配电站#1变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
27412	金州新区供电公司	迎湖66千伏变电站	老街甲线	东庭#1配电站#1变压器	800	20.00	560.00	560.00	未进入负面清	否	无	-0.65%
27413	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	南山线	122中学箱式配电站变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	2.63%
27414	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红连线	保利城#2配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	1.73%
27415	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	丰九线	保利城#3配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	9.74%
27416	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	丰九线	保利城#1配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	0.32%

27417	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	丰九线	保利城#4配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	1.17%
27418	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红连线	保利城#5配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-9.79%
27419	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红山甲线	健康城#4配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	4.25%
27420	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红山甲线	健康城#5配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-5.78%
27421	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	红山乙线	健康城#6配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	8.09%
27422	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	石林甲线	状元府#3配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-9.11%
27423	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	石林乙线	状元府#4配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-0.83%
27424	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	龙王线	华润#1配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	8.19%
27425	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	运城线	华润#6配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	7.19%
27426	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	龙王线	华润#3配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-3.48%
27427	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	龙王线	华润#5配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-9.13%
27428	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	运城线	华润#4配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	8.53%
27429	金州新区供电公司	石鼓寺66千伏变电站	运城线	华润#2配电站#1变压器	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	8.49%
27430	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干199左#1	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	-5.06%
27431	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干203左#1	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	-0.83%
27432	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线南沟分18#	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-1.20%
27433	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线农场分10#	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	-5.10%
27434	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干77#	250	15.00	187.50	187.50	未进入负面清	否	无	0.34%
27435	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干79#	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	1.75%
27436	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线农场分14#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	3.84%
27437	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分29#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	0.39%
27438	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	老爷庙线35左#1	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	9.02%
27439	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线佳洋分12右5#	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清	否	无	-0.46%
27440	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线南沟分10#	250	35.00	137.50	137.50	未进入负面清	否	无	8.31%
27441	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线宫青干84左#1	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-9.73%
27442	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支30#	315	8.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-0.85%
27443	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干4#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	-9.32%
27444	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干8#	200	32.00	116.00	116.00	未进入负面清	否	无	0.14%
27445	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干1#1	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-0.38%
27446	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干23右2右4#	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-6.45%
27447	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干52右2右#1	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	0.05%
27448	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干52右8右2#	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-5.40%
27449	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左6#	100	96.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-3.76%
27450	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干53左6#	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	-9.00%
27451	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干55#	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	5.78%
27452	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线化工分3#	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	8.91%
27453	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线化工分13#	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清	否	无	6.14%
27454	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线化工分14#	160	22.00	108.80	108.80	未进入负面清	否	无	3.43%
27455	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干75左3#	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清	否	无	-4.48%
27456	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干84#	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清	否	无	-4.08%
27457	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干90右#1	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	2.35%
27458	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干21右#1	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	5.59%
27459	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干23#	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-9.24%
27460	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干24左2#	250	16.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	-2.12%
27461	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干3#	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	3.82%
27462	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石1线三石干13#	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	0.57%

27463	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干19#	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	-6.67%
27464	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干44右#1	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	-4.88%
27465	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石1线三石干47左7#	160	9.00	129.60	129.60	未进入负面清	否	无	2.70%
27466	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线兔岭分22#	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	-3.18%
27467	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干105左#1	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清	否	无	-9.69%
27468	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干113右#1	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	-6.00%
27469	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干119#	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-2.84%
27470	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石1线三石干128#	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	-3.25%
27471	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	盐化线	盐化1线盐化干32#	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	6.16%
27472	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	盐化线	盐化1线盐化干24#	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-5.70%
27473	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	盐化线	盐化2线盐化干43间#1	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	3.04%
27474	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干3#	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	8.14%
27475	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干8左2#	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-3.27%
27476	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干14右3#	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	7.46%
27477	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线地板分8#	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	-5.59%
27478	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干28右4#	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-5.31%
27479	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干34右8#	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	1.58%
27480	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分4#	315	18.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	5.91%
27481	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分13#	315	56.00	107.10	107.10	未进入负面清	否	无	3.86%
27482	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分16右#1	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	1.62%
27483	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分16右7#	250	15.00	187.50	187.50	未进入负面清	否	无	5.51%
27484	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支10#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	0.00%
27485	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支19#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-9.04%
27486	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支21左3#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	3.86%
27487	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支32#	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清	否	无	0.67%
27488	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线宫老干54#	80	36.00	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	-4.34%
27489	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线关屯分6#	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清	否	无	-6.14%
27490	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线达屯分3#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	8.70%
27491	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线达屯分11左#1	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	1.93%
27492	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线四十里分5#	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清	否	无	-2.70%
27493	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线四十里分10右#1	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-7.93%
27494	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线西园分2#	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	5.07%
27495	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分16右2#	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-6.16%
27496	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分25#	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清	否	无	2.53%
27497	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分33#	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清	否	无	-4.97%
27498	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支12#	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	-5.05%
27499	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干79右3#	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-3.43%
27500	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干13右3#	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-8.24%
27501	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干29间#1	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清	否	无	7.70%
27502	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干38右#1	30	50.00	12.00	12.00	未进入负面清	否	无	-4.88%
27503	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干7#1	400	32.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	-1.58%
27504	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线三站分1右4#	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-3.35%
27505	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干46#	315	36.00	170.10	170.10	未进入负面清	否	无	-6.41%
27506	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干54#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-8.90%
27507	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干55右#1	400	27.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-6.65%
27508	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线青岛分6#	80	16.00	59.20	59.20	未进入负面清	否	无	-7.87%

27509	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干54#	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-9.36%
27510	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线何家分10#	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清	否	无	-6.34%
27511	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线何家分2#1	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	-9.49%
27512	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干63#	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	6.70%
27513	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干69#	30	33.00	17.10	17.10	未进入负面清	否	无	-0.05%
27514	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分1#	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	9.65%
27515	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分7右#1	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	4.16%
27516	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分12#	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	4.79%
27517	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分12右3右4#	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-8.25%
27518	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分12右9#	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清	否	无	5.20%
27519	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分34#	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-0.99%
27520	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干29左6#	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清	否	无	1.64%
27521	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干38#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	2.14%
27522	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线三青分13左6#	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	5.69%
27523	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线盐山干28左3#	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	3.55%
27524	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线红果分11左#1	250	22.00	170.00	170.00	未进入负面清	否	无	7.37%
27525	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线红果分11左2#	250	55.00	87.50	87.50	未进入负面清	否	无	-4.41%
27526	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线红果分15#	160	46.00	70.40	70.40	未进入负面清	否	无	-1.42%
27527	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线红果分26#	250	56.00	85.00	85.00	未进入负面清	否	无	6.92%
27528	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干33左12#	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	2.47%
27529	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干58右#1	250	44.00	115.00	115.00	未进入负面清	否	无	-1.74%
27530	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干8#1	80	11.00	63.20	63.20	未进入负面清	否	无	-7.20%
27531	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线金七分8#	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	5.29%
27532	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线果窖分4左#1	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清	否	无	-2.20%
27533	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分11左6#	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	1.43%
27534	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分16#	250	37.00	132.50	132.50	未进入负面清	否	无	1.62%
27535	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分17左#1	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-7.65%
27536	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线宫老干106#	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清	否	无	6.48%
27537	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分27右5左#1	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	-3.81%
27538	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线戈沟支21右3#	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清	否	无	-2.66%
27539	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分8左2#	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-1.15%
27540	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支4左#1	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清	否	无	6.70%
27541	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支7左2左#1	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	9.19%
27542	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线东园分4左#1	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清	否	无	8.29%
27543	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分2右2#	250	36.00	135.00	135.00	未进入负面清	否	无	-6.44%
27544	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	老爷庙线44左14#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	-0.01%
27545	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线杰成分6左#1	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	9.09%
27546	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线杰成分7#	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清	否	无	-7.09%
27547	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线七顶山干42#	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-4.08%
27548	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线北地分7左16#	250	55.00	87.50	87.50	未进入负面清	否	无	-0.93%
27549	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线坝外分4#	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-2.98%
27550	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线七顶山干85#	250	10.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	2.19%
27551	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线七顶山干87右2#	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	8.58%
27552	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线七顶山干88#	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	5.36%
27553	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分3#	250	36.00	135.00	135.00	未进入负面清	否	无	5.96%
27554	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分17右2#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	9.49%

27555	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分33左12#	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	3.04%
27556	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分33左14左#1	30	48.00	12.60	12.60	未进入负面清	否	无	7.58%
27557	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分33左20#	200	31.00	118.00	118.00	未进入负面清	否	无	-2.03%
27558	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分34#	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	4.72%
27559	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线七顶山干99右#1	400	21.00	276.00	276.00	未进入负面清	否	无	-9.91%
27560	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线七顶山干111右#1	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	4.91%
27561	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线七顶山干20左2#	250	21.00	172.50	172.50	未进入负面清	否	无	7.62%
27562	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线七顶山干60#	400	24.00	264.00	264.00	未进入负面清	否	无	1.54%
27563	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线西山后分21左#1	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	-3.61%
27564	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线西山后分21左8#	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清	否	无	8.44%
27565	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	老爷庙线41左#1	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	-1.67%
27566	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干23#	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清	否	无	-9.81%
27567	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线佳洋分7#	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清	否	无	9.49%
27568	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线佳洋分30#	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-8.98%
27569	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线佳洋分3#1	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	-2.23%
27570	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线佳洋分37#	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	4.84%
27571	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线佳洋分43#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	8.60%
27572	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干72右#1	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清	否	无	-4.94%
27573	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线三站分3右#1	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	0.42%
27574	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分28#	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清	否	无	9.82%
27575	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分29#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	5.64%
27576	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分34左6右#1	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	2.54%
27577	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线北地分7左4#	250	51.00	97.50	97.50	未进入负面清	否	无	-9.99%
27578	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分43左3#	250	17.00	182.50	182.50	未进入负面清	否	无	9.16%
27579	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分43左4左#1	250	46.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	5.52%
27580	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分1#1	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清	否	无	-3.04%
27581	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干43左7#	250	52.00	95.00	95.00	未进入负面清	否	无	-3.56%
27582	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分44#	80	31.00	47.20	47.20	未进入负面清	否	无	-8.12%
27583	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分51右#1	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	-4.68%
27584	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分59左4#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	2.25%
27585	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分60#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-0.32%
27586	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分6#1	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	1.34%
27587	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分64#	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	4.87%
27588	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干87#	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	1.55%
27589	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分13左#1	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清	否	无	-3.80%
27590	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线猪厂分5左7#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	8.08%
27591	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线猪厂分22左5#	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	5.23%
27592	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干107右#1	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	-0.14%
27593	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分4左#1	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清	否	无	-7.23%
27594	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线元盛分11左#1	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	7.64%
27595	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线元盛分21右12#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	6.53%
27596	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线元盛分22#	250	52.00	95.00	95.00	未进入负面清	否	无	8.94%
27597	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线元盛分24#	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	2.23%
27598	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分5左2#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-4.57%
27599	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分6#	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清	否	无	4.43%
27600	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分东升支6#	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清	否	无	-7.31%

27601	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分东升支7左3#	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清	否	无	-6.11%
27602	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分5#1	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	7.84%
27603	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分60#	250	42.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	3.23%
27604	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分杨青沟支8右#1	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	6.65%
27605	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分杨青沟支19右2#	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清	否	无	7.21%
27606	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分69#	30	42.00	14.40	14.40	未进入负面清	否	无	-9.24%
27607	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分76右3#	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	-8.36%
27608	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分85#	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	0.25%
27609	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分88左#1	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-8.78%
27610	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分97左38#	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清	否	无	6.66%
27611	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分128右5#	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清	否	无	-2.46%
27612	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分128右6#	30	41.00	14.70	14.70	未进入负面清	否	无	-5.33%
27613	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分148#	50	33.00	28.50	28.50	未进入负面清	否	无	-6.21%
27614	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分152#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-2.27%
27615	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线周沟分17#	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-2.37%
27616	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干15#1	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清	否	无	0.38%
27617	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干156左#1	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	9.32%
27618	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干156右3#	30	49.00	12.30	12.30	未进入负面清	否	无	-2.87%
27619	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干203右#1	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清	否	无	7.84%
27620	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线南沟分13左#1	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-4.95%
27621	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线佳洋分8左#1	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	6.06%
27622	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线农场分19#	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	-3.35%
27623	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线农场分3#1	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	6.53%
27624	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干213左7#	30	39.00	15.30	15.30	未进入负面清	否	无	8.63%
27625	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干220#	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	6.06%
27626	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干222左#1	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	-9.71%
27627	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干226#	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清	否	无	0.57%
27628	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干227#	250	29.00	152.50	152.50	未进入负面清	否	无	-9.72%
27629	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分34左9#	250	25.00	162.50	162.50	未进入负面清	否	无	3.22%
27630	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干54#	160	11.00	126.40	126.40	未进入负面清	否	无	-2.42%
27631	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石1线三石干60#	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清	否	无	3.61%
27632	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石1线三石干6#1	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-9.20%
27633	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干65右3#	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清	否	无	0.27%
27634	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线南沟分14#	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	2.68%
27635	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线兔岭分15右#1	30	44.00	13.80	13.80	未进入负面清	否	无	-5.10%
27636	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线兔岭分15右6#	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清	否	无	6.78%
27637	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线兔岭分25右8#	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-1.24%
27638	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线兔岭分30#	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-0.24%
27639	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线兔岭分35#	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-4.77%
27640	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线兔岭分37#	250	25.00	162.50	162.50	未进入负面清	否	无	4.69%
27641	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石1线三石干76#	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	-5.66%
27642	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干96右1左#1	30	19.00	21.30	21.30	未进入负面清	否	无	-4.28%
27643	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干116#	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	1.11%
27644	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石1线三石干120右2#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-5.15%
27645	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干#3	80	9.00	64.80	64.80	未进入负面清	否	无	-0.82%
27646	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干#8左2	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	-1.24%

27647	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干#11	80	12.00	62.40	62.40	未进入负面清	否	无	-9.27%
27648	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干#14右3	200	41.00	98.00	98.00	未进入负面清	否	无	-3.86%
27649	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线地板分#8	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-5.37%
27650	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干74右#1	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	-9.96%
27651	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑分35右3#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	8.46%
27652	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分16右4左4#	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	-2.00%
27653	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支7左6#	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	7.32%
27654	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线猪厂分3#	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-1.77%
27655	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支16左2#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-3.44%
27656	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支18#	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	4.69%
27657	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干4#	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	6.91%
27658	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干5右#1	250	47.00	107.50	107.50	未进入负面清	否	无	-4.54%
27659	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干6右#1	250	30.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
27660	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干7右2#	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	0.12%
27661	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干16左2#	250	8.00	205.00	205.00	未进入负面清	否	无	5.53%
27662	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线四十里分1#1	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清	否	无	-5.45%
27663	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干22右#1	250	36.00	135.00	135.00	未进入负面清	否	无	1.46%
27664	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干39右#1	160	48.00	67.20	67.20	未进入负面清	否	无	-9.99%
27665	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分2右3#	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-9.71%
27666	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干96左3#	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	6.23%
27667	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线兔岭分2#	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清	否	无	9.02%
27668	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线兔岭分25右7#	160	52.00	60.80	60.80	未进入负面清	否	无	6.09%
27669	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线兔岭分27#	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清	否	无	5.80%
27670	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分10#	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	4.93%
27671	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分4#1	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	5.80%
27672	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支4#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	-1.04%
27673	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支38#	250	15.00	187.50	187.50	未进入负面清	否	无	1.78%
27674	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支23右1左#1	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	-9.43%
27675	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支23右13右6#	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	-9.66%
27676	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫石线	宫石线宫石干11左2#	250	10.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-5.68%
27677	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫石线	宫石线宫石干13左#1	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-7.84%
27678	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干17右3#	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清	否	无	0.13%
27679	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干17右5#	250	48.00	105.00	105.00	未进入负面清	否	无	-0.19%
27680	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干30#	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-3.08%
27681	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干40右#1	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	9.37%
27682	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	龙口甲线龙口干62右#1	500	27.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	7.96%
27683	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线三站分9#	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清	否	无	5.07%
27684	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干25#	250	48.00	105.00	105.00	未进入负面清	否	无	3.41%
27685	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	龙口乙线龙口干75#	315	19.00	223.65	223.65	未进入负面清	否	无	-1.22%
27686	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	船机乙线船机干33左6#	160	50.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-9.98%
27687	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干16右#1	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-0.70%
27688	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干42右7#	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清	否	无	-8.23%
27689	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线盐青干70#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-5.13%
27690	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分2左2#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	-2.32%
27691	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分5#	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清	否	无	0.09%
27692	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干11左#1	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	5.85%

27693	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干17#	250	9.00	202.50	202.50	未进入负面清	否	无	-5.62%
27694	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干29左5右#1	250	31.00	147.50	147.50	未进入负面清	否	无	1.17%
27695	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	盐青乙线盐青干29左5右2#	250	41.00	122.50	122.50	未进入负面清	否	无	7.33%
27696	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线铁龙支6#	500	25.00	325.00	325.00	未进入负面清	否	无	2.20%
27697	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分15左#1	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	-4.41%
27698	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分15左13#	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清	否	无	-3.59%
27699	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分18#	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	6.69%
27700	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分34右6#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-3.28%
27701	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分49右#1	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	2.09%
27702	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分5#1	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-0.80%
27703	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线盐宫干89#	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-9.69%
27704	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分36右#1	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	6.35%
27705	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分38#	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	-3.05%
27706	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	金鼎特钢箱式配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-8.42%
27707	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	友兰新型建材箱式配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	1.45%
27708	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	大东轧钢厂箱式配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-6.68%
27709	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	通达矿冶箱式配电站#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-1.07%
27710	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	岩棉厂箱式配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-5.24%
27711	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	岩棉厂变电所	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	-5.13%
27712	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	日驰金属箱式配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-0.59%
27713	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	华信钢结构箱式配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-5.77%
27714	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	付家屯线	三十里堡服务区充电桩#1箱式配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无	3.59%
27715	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	三十里堡服务区箱式配电站#1主变	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-7.84%
27716	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	三十里堡铸钢厂箱式配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	2.90%
27717	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	圣诺变电所	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	-0.08%
27718	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	圣诺箱式配电站#1主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	0.33%
27719	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	478部队箱式配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	3.64%
27720	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	铁路煤改电箱式配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	7.93%
27721	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	部队油库箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	3.20%
27722	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	北乐针织厂箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-3.18%
27723	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	金桥木业箱式配电站#1主变	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-1.73%
27724	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	森海木业箱式配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	6.56%
27725	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	兰君公共设施箱式配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	9.44%
27726	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	鹏坤混凝土#1箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-2.72%
27727	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	鹏坤搅拌站#2箱式配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-3.38%
27728	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	铁路大井箱式配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	3.45%
27729	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	兴泽麦精箱式配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-5.95%
27730	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	佳洋地板厂箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	3.93%
27731	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三林木业#1箱式配电站#1主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	6.23%
27732	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三林木业#2箱式配电站#1主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-8.13%
27733	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	以勒服装箱式配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-1.73%
27734	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	友兰一贵化工厂箱式配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-3.35%
27735	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	金九、金马箱式配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-1.13%
27736	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	31697部队箱式配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-4.93%
27737	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	四通花园1#箱式配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	9.15%

27738	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	四通花园2#箱式配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	8.08%
27739	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	高速公路收费箱式配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-7.94%
27740	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	友兰线	正彩玻璃箱式配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-3.90%
27741	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	友兰线	万恒基箱式配电站#1主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	5.26%
27742	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	友兰线	东兴锻造变电所	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	5.88%
27743	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机甲线	锅炉房箱式配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-0.77%
27744	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机甲线	华誉重工箱式配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	3.89%
27745	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机甲线	安平物流箱式配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	8.64%
27746	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机甲线	换热站箱式配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	-0.81%
27747	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	吉星电子箱式配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-5.09%
27748	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	东奥机械箱式配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	6.52%
27749	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	船用柴油机#1箱式配电站#1主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-6.19%
27750	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	船机乙线	船用柴油机#2箱式配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	9.25%
27751	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	青岛新村锅炉房箱式配电站#1主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	6.78%
27752	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	93253部队箱式配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	8.54%
27753	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线西园分5#	50	8.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	7.23%
27754	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分16右4#	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-6.37%
27755	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分26左7#	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	1.80%
27756	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分8#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	-4.48%
27757	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线七顶山干80左7#	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	-4.50%
27758	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干35左3#	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清	否	无	8.52%
27759	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线猪厂分19左8#	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-9.32%
27760	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线对面沟分1左#1	30	15.00	22.50	22.50	未进入负面清	否	无	-6.15%
27761	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线南沟分3#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	9.30%
27762	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干185#	30	43.00	14.10	14.10	未进入负面清	否	无	-1.97%
27763	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线西园分9#	30	41.00	14.70	14.70	未进入负面清	否	无	5.54%
27764	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分1#1	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	-7.50%
27765	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分25左17#	30	28.00	18.60	18.60	未进入负面清	否	无	-7.31%
27766	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支28左#1	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.51%
27767	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫石线	宫石线宫石干7右#1	30	35.00	16.50	16.50	未进入负面清	否	无	6.06%
27768	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分部支4#	160	13.00	123.20	123.20	未进入负面清	否	无	5.33%
27769	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分3#1	80	9.00	64.80	64.80	未进入负面清	否	无	-6.18%
27770	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	上实水务箱式配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-2.72%
27771	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	天柏木业箱式配电站#1主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	8.66%
27772	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	规划局箱式配电站#1主变	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	3.72%
27773	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	峰华汽车#1箱式配电站#1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	8.32%
27774	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	融科储能箱式配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	0.64%
27775	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	峰华汽车#2箱式配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	8.48%
27776	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	临港管委会箱式配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	9.35%
27777	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	精柏汇箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-2.38%
27778	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	亚太电子箱式配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	5.81%
27779	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	三环复合肥箱式配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	9.64%
27780	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	化一精密箱式配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	8.30%
27781	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分10#	315	14.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-6.21%
27782	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分12右7#	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清	否	无	8.71%
27783	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分2#1	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	5.70%

27784	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分3#1	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	4.38%
27785	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鱼粉支6#	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清	否	无	9.12%
27786	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鱼粉支10#	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	2.93%
27787	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分42#	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	1.19%
27788	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分67#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	6.24%
27789	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分72#	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	7.30%
27790	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分87#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-3.27%
27791	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分93#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-1.42%
27792	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干4#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	5.81%
27793	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干9右6#	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	-2.57%
27794	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干18左4#	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清	否	无	5.04%
27795	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干18左17#	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-8.87%
27796	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干24右3#	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	-3.55%
27797	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干33左1右#1	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	0.80%
27798	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干33左2左4#	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	3.85%
27799	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干39#	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清	否	无	6.67%
27800	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干9#1	30	12.00	23.40	23.40	未进入负面清	否	无	-0.27%
27801	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干105左2#	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	9.11%
27802	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线果窖分#1	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	3.46%
27803	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线果窖分7#	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	-1.28%
27804	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线果窖分8左4#	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	7.84%
27805	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线果窖分10#	30	23.00	20.10	20.10	未进入负面清	否	无	-7.09%
27806	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分13#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-8.69%
27807	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分23#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	3.31%
27808	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分27右9#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	9.86%
27809	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分30#	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	5.47%
27810	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分39#	30	14.00	22.80	22.80	未进入负面清	否	无	6.01%
27811	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分45#	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清	否	无	3.71%
27812	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线戈沟支17#	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清	否	无	-5.34%
27813	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线戈沟支34#	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清	否	无	3.81%
27814	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线解放屯支18#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	-6.42%
27815	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分64#	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	2.83%
27816	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分80左7#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	8.45%
27817	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线美华分9#	50	17.00	36.50	36.50	未进入负面清	否	无	-1.41%
27818	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分112#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	9.54%
27819	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分125#	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	-6.11%
27820	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分133#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	3.89%
27821	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干133#	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	-1.91%
27822	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线老虎分12#	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	0.83%
27823	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干162#	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	2.69%
27824	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线李屯分13#	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清	否	无	0.50%
27825	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干170#	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	0.25%
27826	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线山咀分2#	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	4.94%
27827	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线山咀分16#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	-4.96%
27828	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线山咀分22#	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清	否	无	-6.87%
27829	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线山咀分36#	30	14.00	22.80	22.80	未进入负面清	否	无	6.60%

27830	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线山咀分2左4右2#	50	25.00	32.50	32.50	未进入负面清	否	无	1.37%
27831	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线山咀分2左11左5#	50	35.00	27.50	27.50	未进入负面清	否	无	5.64%
27832	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线山咀分2左18#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-9.23%
27833	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线山咀分2左25#	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清	否	无	-9.48%
27834	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干177#	80	19.00	56.80	56.80	未进入负面清	否	无	0.73%
27835	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线高成分12#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-0.19%
27836	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线高成分17#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	-3.76%
27837	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干203#	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	8.01%
27838	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干217#	160	52.00	60.80	60.80	未进入负面清	否	无	9.70%
27839	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干225#	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	-7.03%
27840	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干240#	30	46.00	13.20	13.20	未进入负面清	否	无	8.21%
27841	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干247#	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清	否	无	6.90%
27842	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干33右9#	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-0.61%
27843	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干35#	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清	否	无	1.60%
27844	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干43#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	1.12%
27845	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干49#	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	1.81%
27846	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干52右5#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	9.77%
27847	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干26#	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	5.88%
27848	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干31右3#	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	2.65%
27849	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干31右9#	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	-5.05%
27850	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干33#	250	21.00	172.50	172.50	未进入负面清	否	无	-7.60%
27851	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线七顶山干24#	160	56.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	2.93%
27852	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线杰成分4#	315	38.00	163.80	163.80	未进入负面清	否	无	9.45%
27853	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线杰成分6左2#	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-1.32%
27854	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线杰成分1#1	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	-6.41%
27855	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线金龙分2左2#	500	23.00	335.00	335.00	未进入负面清	否	无	-0.76%
27856	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线金龙分3#	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.83%
27857	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线金龙分4#	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-6.93%
27858	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线金龙分6#	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-8.79%
27859	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线金龙分8#	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	1.24%
27860	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线金龙分13#	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清	否	无	7.43%
27861	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线金龙分14左2#	315	17.00	229.95	229.95	未进入负面清	否	无	-8.08%
27862	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线北地分2#	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	-7.67%
27863	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线七顶山干82#	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-1.85%
27864	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线七顶山干83#	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	-3.84%
27865	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分7#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	3.06%
27866	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分18右#1	30	16.00	22.20	22.20	未进入负面清	否	无	-9.03%
27867	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分40#	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.80%
27868	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分43左6#	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.38%
27869	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分49#	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	3.23%
27870	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线七顶山干45左#1	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	5.38%
27871	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线七顶山干50#	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清	否	无	-8.65%
27872	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线七顶山干57#	200	20.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	4.39%
27873	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线西山后分6右5#	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	0.13%
27874	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线七顶山干63#	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	8.89%
27875	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线马圈分4#	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	-3.92%

27876	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线马圈分18#	50	53.00	18.50	18.50	未进入负面清	否	无	4.14%
27877	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线马圈分19右4左3#	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清	否	无	9.15%
27878	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线马圈分24#	100	41.00	49.00	49.00	未进入负面清	否	无	-9.88%
27879	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线东马支5右4#	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-0.57%
27880	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线东马支6#	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	2.49%
27881	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线西马支6#	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	5.90%
27882	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线西马支10右2#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	2.31%
27883	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线马圈分32右2#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	0.07%
27884	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线马圈分41#	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清	否	无	-4.06%
27885	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线马圈分47#	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	4.49%
27886	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线七顶山干75左2#	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	9.07%
27887	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线七顶山干80左3#	315	21.00	217.35	217.35	未进入负面清	否	无	-6.27%
27888	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线铁西分29左4#	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	4.50%
27889	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干12#	315	47.00	135.45	135.45	未进入负面清	否	无	3.39%
27890	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干16右3#	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-7.69%
27891	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干22右1左#1	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	1.15%
27892	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干22右5#	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-7.80%
27893	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干26#	315	41.00	154.35	154.35	未进入负面清	否	无	2.07%
27894	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干32#	250	51.00	97.50	97.50	未进入负面清	否	无	6.82%
27895	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干34左5#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-4.26%
27896	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干36#	315	52.00	119.70	119.70	未进入负面清	否	无	2.70%
27897	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干4#1	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-1.83%
27898	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线佳洋分28#	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-1.60%
27899	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干6#1	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	4.36%
27900	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干72#	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-5.10%
27901	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分20左#1	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	2.74%
27902	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分43左5#	100	36.00	54.00	54.00	未进入负面清	否	无	-9.19%
27903	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线郎家沟分57#	315	26.00	201.60	201.60	未进入负面清	否	无	7.29%
27904	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线猪厂分2#	160	28.00	99.20	99.20	未进入负面清	否	无	1.12%
27905	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线猪厂分9#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	2.20%
27906	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线猪厂分16右10#	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	7.42%
27907	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干100左#1	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	2.60%
27908	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线对面沟分5左4#	30	34.00	16.80	16.80	未进入负面清	否	无	-2.17%
27909	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线对面沟分12#	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清	否	无	8.92%
27910	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线元盛分7#	80	23.00	53.60	53.60	未进入负面清	否	无	-5.79%
27911	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线元盛分15#	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	1.75%
27912	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分6#	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清	否	无	1.66%
27913	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分四道河支7#	160	41.00	78.40	78.40	未进入负面清	否	无	-5.37%
27914	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分42左3#	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	-2.20%
27915	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分45#	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	-6.70%
27916	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分5#1	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	9.43%
27917	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分杨青沟支9#	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	-0.18%
27918	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分杨青沟支2#1	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	8.89%
27919	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分杨青沟支32#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	1.55%
27920	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分70左#1	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清	否	无	-4.04%
27921	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分83右5#	30	29.00	18.30	18.30	未进入负面清	否	无	-0.78%

27922	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分96#	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	2.17%
27923	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分97左9#	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	9.22%
27924	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分113#	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	7.28%
27925	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线小黑山分127#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	3.66%
27926	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干143#	160	56.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	-7.52%
27927	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线袁家店分8#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	9.87%
27928	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线周沟分6#	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	9.58%
27929	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线梨树分1#1	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	0.19%
27930	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干196左4#	100	48.00	42.00	42.00	未进入负面清	否	无	-5.96%
27931	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干23#	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-8.40%
27932	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干68左2#	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-4.45%
27933	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线兔岭分1#1	80	19.00	56.80	56.80	未进入负面清	否	无	-1.92%
27934	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线北乐干28右6右1	315	45.00	141.75	141.75	未进入负面清	否	无	-2.40%
27935	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分2右6#	100	19.00	71.00	71.00	未进入负面清	否	无	2.84%
27936	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线沙屯分3左4#	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	0.60%
27937	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干70#	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-6.97%
27938	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干75#	160	13.00	123.20	123.20	未进入负面清	否	无	3.40%
27939	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干8#1	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-1.96%
27940	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干9#1	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-4.47%
27941	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线东园分8#	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	0.03%
27942	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干43#	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	5.11%
27943	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分2左6#	50	12.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-7.90%
27944	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分2右4#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	-7.77%
27945	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分10#	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	5.40%
27946	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	盐青甲线大房身分23#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	6.81%
27947	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分36左4#	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	-4.93%
27948	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分51左#1	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清	否	无	-7.88%
27949	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支7右2#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	8.33%
27950	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干196#	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清	否	无	9.85%
27951	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干198#	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-5.60%
27952	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干5左3#	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-0.87%
27953	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线山咀分2左9#	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清	否	无	-5.87%
27954	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干74#	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清	否	无	7.49%
27955	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干76#	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	2.27%
27956	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线宝泉干12#	160	21.00	110.40	110.40	未进入负面清	否	无	2.51%
27957	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线宝石干45左#1	250	35.00	137.50	137.50	未进入负面清	否	无	1.56%
27958	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线宝石干47右#1	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	5.40%
27959	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线宝石干54左#1	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	4.82%
27960	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线宝石干56右2#	80	51.00	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-6.81%
27961	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线宝石干56右3#	80	8.00	65.60	65.60	未进入负面清	否	无	1.60%
27962	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分5左3#	250	43.00	117.50	117.50	未进入负面清	否	无	6.84%
27963	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分5左4#	250	31.00	147.50	147.50	未进入负面清	否	无	4.55%
27964	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分5右#1	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	-2.79%
27965	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分9#	250	32.00	145.00	145.00	未进入负面清	否	无	6.34%
27966	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支3左2#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-5.50%
27967	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支3左3#	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清	否	无	8.71%

27968	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支7右1右#1	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	-5.10%
27969	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支7右3#	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	6.24%
27970	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支7右6#	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清	否	无	4.41%
27971	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支13右#1	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	1.20%
27972	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支14#	80	16.00	59.20	59.20	未进入负面清	否	无	9.47%
27973	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支14左2#	250	45.00	112.50	112.50	未进入负面清	否	无	-4.40%
27974	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分砖厂支14左4#	250	13.00	192.50	192.50	未进入负面清	否	无	3.76%
27975	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分12左#1	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	-3.29%
27976	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分12右5右#1	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清	否	无	-0.35%
27977	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分12右9#	80	47.00	34.40	34.40	未进入负面清	否	无	-9.67%
27978	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分13#	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清	否	无	5.12%
27979	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分32左5#	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清	否	无	-0.32%
27980	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支3右#1	250	31.00	147.50	147.50	未进入负面清	否	无	-3.01%
27981	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支4左3左#1	250	53.00	92.50	92.50	未进入负面清	否	无	8.37%
27982	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支4左4左#1	250	48.00	105.00	105.00	未进入负面清	否	无	-3.33%
27983	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支4左5右#1	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清	否	无	-8.52%
27984	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支4左8#	250	38.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-5.12%
27985	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支6#	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	2.34%
27986	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支9#	160	8.00	131.20	131.20	未进入负面清	否	无	-8.36%
27987	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支10#	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	5.86%
27988	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支11左#1	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清	否	无	-5.59%
27989	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支14左#1	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-4.24%
27990	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支16#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	8.91%
27991	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支17左#1	160	33.00	91.20	91.20	未进入负面清	否	无	-3.31%
27992	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分鱼粉支20#	80	42.00	38.40	38.40	未进入负面清	否	无	7.89%
27993	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分78#	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	8.32%
27994	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分79#	250	24.00	165.00	165.00	未进入负面清	否	无	5.91%
27995	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分83右#1	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	8.21%
27996	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝泉线	宝泉线鸽塘分95#	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-5.43%
27997	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干3#	250	23.00	167.50	167.50	未进入负面清	否	无	-7.60%
27998	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干3右#1	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清	否	无	9.80%
27999	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线化工分2#1	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-7.08%
28000	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线红果分1左9#	160	20.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	6.02%
28001	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线红果分3左#1	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	4.71%
28002	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线红果分3右#1	250	42.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	5.78%
28003	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线红果分4左#1	250	42.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-0.17%
28004	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线红果分6右#1	800	17.00	584.00	584.00	未进入负面清	否	无	9.30%
28005	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线红果分27#	250	44.00	115.00	115.00	未进入负面清	否	无	-2.04%
28006	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干19#	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	0.45%
28007	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线化工分7#	80	32.00	46.40	46.40	未进入负面清	否	无	1.04%
28008	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干32右14#	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	6.86%
28009	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干33左6#	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	2.98%
28010	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线戈沟支27#	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清	否	无	-6.49%
28011	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线戈沟支29右5#	30	21.00	20.70	20.70	未进入负面清	否	无	5.99%
28012	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线戈沟支4#1	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清	否	无	-5.17%
28013	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线戈沟支47#	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-4.30%

28014	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分80左14#	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清	否	无	5.36%
28015	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分美华分3#	250	21.00	172.50	172.50	未进入负面清	否	无	2.37%
28016	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分91左9#	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	2.17%
28017	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分98右2#	30	14.00	22.80	22.80	未进入负面清	否	无	2.65%
28018	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线岔山分132右2#	50	52.00	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	-6.71%
28019	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干113#	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	1.46%
28020	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干137右#1	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-7.83%
28021	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干137右5右6#	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	-9.32%
28022	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干137右9左#1	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	4.78%
28023	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线山咀分137右9左前#1	250	34.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	3.30%
28024	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干137右12#	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	3.86%
28025	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干140右#1	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-2.29%
28026	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干159#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	9.87%
28027	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线李屯分5#	30	55.00	10.50	10.50	未进入负面清	否	无	-8.25%
28028	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线宫老干40#	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	5.96%
28029	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线山咀分18右7#	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	5.26%
28030	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干178左3#	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清	否	无	-6.53%
28031	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线联通分4右#1	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	-5.48%
28032	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线联通分10右3#	30	35.00	16.50	16.50	未进入负面清	否	无	4.55%
28033	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线联通分1#1	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	8.84%
28034	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线高成分3左#1	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	-1.57%
28035	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干19#1	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清	否	无	5.99%
28036	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干201左#1	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	2.79%
28037	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干211左#1	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清	否	无	-1.39%
28038	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线北甸分#1	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	3.71%
28039	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线北甸分4#	30	23.00	20.10	20.10	未进入负面清	否	无	-0.07%
28040	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线北甸分14左4#	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	-7.74%
28041	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线北甸分16#	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	6.34%
28042	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干215#	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清	否	无	3.41%
28043	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干216#	250	17.00	182.50	182.50	未进入负面清	否	无	7.44%
28044	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干219右5#	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清	否	无	-7.12%
28045	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干226右2#	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清	否	无	-4.34%
28046	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线梅屯分8#	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	-4.63%
28047	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干231右5#	30	24.00	19.80	19.80	未进入负面清	否	无	0.12%
28048	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线宝石干236#	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清	否	无	-5.80%
28049	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干3左1左#1	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-8.49%
28050	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干3左2#	30	14.00	22.80	22.80	未进入负面清	否	无	7.01%
28051	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干23右3左4#	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	-9.89%
28052	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干23右3右2#	80	41.00	39.20	39.20	未进入负面清	否	无	-0.38%
28053	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干23右13#	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清	否	无	-6.54%
28054	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干23右10右6#	80	28.00	49.60	49.60	未进入负面清	否	无	1.48%
28055	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线东富分4#	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清	否	无	-8.06%
28056	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左8#	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	-9.99%
28057	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左10#	80	38.00	41.60	41.60	未进入负面清	否	无	-8.93%
28058	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左8左2#	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清	否	无	-9.92%
28059	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干52右9左8左#1	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-5.48%

28060	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干52右18#	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	7.14%
28061	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线化工分18#	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清	否	无	0.36%
28062	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线化工分果泉支10#	250	8.00	205.00	205.00	未进入负面清	否	无	-9.04%
28063	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干72左1#	80	11.00	63.20	63.20	未进入负面清	否	无	9.83%
28064	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干72右1#	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-1.17%
28065	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干75左2#	250	56.00	85.00	85.00	未进入负面清	否	无	0.32%
28066	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线七顶山干17#	160	26.00	102.40	102.40	未进入负面清	否	无	4.17%
28067	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分7#	160	56.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	8.58%
28068	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线杰成分6左3#	250	34.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	-9.71%
28069	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	七顶山线大盐场分5#	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-0.71%
28070	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分24右4#	250	10.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-6.02%
28071	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线马圈分12右1#	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	8.43%
28072	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线马圈分12右4#	250	16.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	3.53%
28073	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线马圈分16左4#	80	39.00	40.80	40.80	未进入负面清	否	无	7.90%
28074	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线马圈分西马支10右2#	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	3.45%
28075	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线马圈分西马支22#	80	40.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-9.70%
28076	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线马圈分53#	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	6.20%
28077	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线七顶山干108#	80	14.00	60.80	60.80	未进入负面清	否	无	-1.78%
28078	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线宏源分雨杉支4#	250	26.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	0.44%
28079	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线宏源分4#	250	36.00	135.00	135.00	未进入负面清	否	无	4.65%
28080	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干82左1#	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清	否	无	7.25%
28081	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线猪厂分14#	80	25.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	0.88%
28082	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线猪厂分16右1#1	250	38.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-8.33%
28083	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线猪厂分19左6#	30	21.00	20.70	20.70	未进入负面清	否	无	-4.50%
28084	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线梨树分1左1#	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清	否	无	-3.60%
28085	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	三十里堡线三十里堡干175#	250	19.00	177.50	177.50	未进入负面清	否	无	-3.31%
28086	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干56#	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-2.72%
28087	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线兔岭分3#1	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	-2.25%
28088	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线兔岭分34#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-7.09%
28089	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石1线三石干117#	250	34.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	-1.28%
28090	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干122右4#	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清	否	无	-5.96%
28091	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	北乐线地板分#9右1	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	9.11%
28092	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支26#	80	54.00	28.80	28.80	未进入负面清	否	无	8.56%
28093	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线木业分5#	80	45.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-8.15%
28094	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石1线三石干62#	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-5.87%
28095	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	三石2线三石干122右1右1#	80	34.00	44.80	44.80	未进入负面清	否	无	-3.56%
28096	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干45右1#	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	0.45%
28097	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线沙屯5左1#	80	26.00	51.20	51.20	未进入负面清	否	无	4.29%
28098	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分6左1#	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	6.67%
28099	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分6右1#	250	10.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-3.47%
28100	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分6支1#	80	9.00	64.80	64.80	未进入负面清	否	无	2.83%
28101	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青甲线	宫青甲线管业分7#	200	48.00	84.00	84.00	未进入负面清	否	无	-6.04%
28102	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分16右5#	80	43.00	37.60	37.60	未进入负面清	否	无	-3.12%
28103	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分22#	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清	否	无	-1.02%
28104	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线张家分北山支23右17#	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	-0.71%
28105	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干6#1	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	5.99%

28106	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干67右6#	250	10.00	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	-3.61%
28107	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	宫青乙线宫青干73右4#	80	18.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	5.47%
28108	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线盐宫干9#	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	6.63%
28109	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线三青分3右7#	315	30.00	189.00	189.00	未进入负面清单	否	无	-1.74%
28110	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线悦泰分三环支12右6#	315	49.00	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无	9.82%
28111	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线悦泰分三环支12右9#	250	20.00	175.00	175.00	未进入负面清单	否	无	1.16%
28112	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线一航分22右#1	315	51.00	122.85	122.85	未进入负面清单	否	无	0.82%
28113	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线一航分27#	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	5.48%
28114	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线一航分28#	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清单	否	无	0.18%
28115	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫乙线	盐宫乙线路桥分22#	500	20.00	350.00	350.00	未进入负面清单	否	无	5.53%
28116	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分10右5#	30	52.00	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	-1.41%
28117	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分16#	80	15.00	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	9.04%
28118	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐山甲线	盐山甲线三道湾分25#	160	54.00	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	6.51%
28119	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	宝泉食品箱式配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-9.36%
28120	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	金联金属箱式配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清单	否	无	4.41%
28121	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	页岩砖厂箱式配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	7.05%
28122	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	王强铸钢箱式配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无	-8.34%
28123	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝泉线	溪顺鱼粉厂箱式配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	-0.26%
28124	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	东方铸钢#1箱式配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-3.70%
28125	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	东方铸钢#2箱式配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	9.18%
28126	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	金吉特钢箱式配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	-9.82%
28127	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	鑫宝船舶重工箱式配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	-0.01%
28128	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	大连金越机械箱式配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清单	否	无	8.38%
28129	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	宝华寺箱式配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清单	否	无	-7.10%
28130	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	喜通金属箱式配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	3.73%
28131	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	宝石线	海峰塑胶箱式配电站#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	8.70%
28132	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	国立包装箱式配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清单	否	无	3.76%
28133	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	万润食品箱式配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-4.92%
28134	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	科瑞特家居箱式配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	5.48%
28135	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	七顶山线	普湾新区热力箱式配电站#1主变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清单	否	无	-8.15%
28136	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	宜丰金属#1箱式配电站#1主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清单	否	无	2.94%
28137	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	民阳供热箱式配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	3.43%
28138	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	瑛晨房地产箱式配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无	-1.53%
28139	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡服务区充电桩#2箱式配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-8.61%
28140	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡高速服务区#1箱式配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	1.75%
28141	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	三十里堡高速服务区#2箱式配电站#1主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	9.16%
28142	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三园线	农场回迁楼箱式配电站#1主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清单	否	无	8.29%
28143	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	宏源橱柜箱式配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	-0.69%
28144	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	佳洋地板箱变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	-2.34%
28145	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	佳洋地板#1箱式配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	-5.75%
28146	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	佳洋地板#2箱式配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	-5.52%
28147	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	兰都锅炉房箱式配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清单	否	无	-6.64%
28148	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电站	三十里堡线	喜福得箱式配电站#1主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清单	否	无	3.51%

28149	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	佳伟矿业箱式配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-4.28%
28150	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	铸造厂箱式配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	-5.69%
28151	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	东升农业示范园箱式配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	6.82%
28152	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里堡线	硅胶厂箱式配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-6.18%
28153	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宏宇泡沫箱式配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	5.52%
28154	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	志鹏钢铁加工箱式配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-5.17%
28155	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线宫老干102左#1	30	47.00	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-9.63%
28156	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干21右3#	200	14.00	152.00	152.00	未进入负面清	否	无	-8.42%
28157	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支7左4左#1	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	-3.69%
28158	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分5左#1	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	8.21%
28159	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线山上分6#	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清	否	无	8.90%
28160	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三园线西山后分22#	30	35.00	16.50	16.50	未进入负面清	否	无	-5.49%
28161	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老甲线	宫老甲线四达分水道支18左2#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	-4.99%
28162	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线小盐场分37#	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	-6.15%
28163	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐宫甲线	盐宫甲线临时分12#	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-1.94%
28164	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	热力线	宜丰金属#2箱式配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-8.56%
28165	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	热力线	热力公司箱式配电站#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	9.91%
28166	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	铁龙线	中铁铁龙冷链#1箱式配电站#1主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	5.69%
28167	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	冷链线	中铁铁龙冷链变电所	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	4.82%
28168	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里线	三十里堡线三十里堡干213左#4变压器	100	59.00	31.00	31.00	未进入负面清	否	无	9.60%
28169	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	宝石线	宝石线红果分#23柱上变压器	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	-9.51%
28170	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫老乙线	宫老乙线宫老干108右#1柱上变压器	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-5.19%
28171	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三十里线	三十里堡线元盛分#2柱上变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-0.53%
28172	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	通达分7右1右#1柱上变压器	400	48.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-0.92%
28173	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	付家屯线	付家屯线付家屯干72右#1柱上变压器	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	4.52%
28174	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	老爷庙线老爷庙干41左5#箱式配电站	250	49.00	102.50	102.50	未进入负面清	否	无	-3.10%
28175	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	友兰线	欧洲小镇#6配电站#1主变	800	28.00	496.00	496.00	未进入负面清	否	无	4.73%
28176	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	欧洲小镇#5配电站#1主变	800	19.00	568.00	568.00	未进入负面清	否	无	-2.44%
28177	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	瑛晟#3配电站#2-1主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	-0.94%
28178	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三十里堡#3配电站#1主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	3.24%
28179	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三十里堡#3配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	3.05%
28180	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三十里堡#3配电站#3主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	9.21%
28181	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三十里堡#4配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	1.12%
28182	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三十里堡#4配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	5.89%
28183	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三十里堡#4配电站#3主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	3.39%
28184	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三十里堡#5配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	2.76%
28185	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	三十里堡#5配电站#2主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	-7.53%
28186	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三十里堡#7配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	4.22%
28187	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三十里堡#7配电站#2主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-3.30%
28188	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三十里堡#6配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	-3.13%
28189	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	三十里堡#6配电站#2主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-1.94%
28190	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	真爱小区1号配电站#1主变	630	39.00	321.30	321.30	未进入负面清	否	无	8.46%
28191	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	真爱小区1号配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	3.67%
28192	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	真爱小区2号配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-2.73%
28193	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	北乐线	真爱小区2号配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	5.04%
28194	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	绿景园小区#1配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	3.62%

28195	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	绿景园小区#1配电站#2主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	4.16%
28196	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	绿景园小区#2配电站#1主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-2.91%
28197	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	绿景园小区#2配电站#2主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-1.67%
28198	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	学府#2配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	1.65%
28199	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	学府#2配电站#2主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	6.02%
28200	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	学府#2配电站#3主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	7.08%
28201	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	学府#4配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	9.91%
28202	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	学府#4配电站#2主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	6.91%
28203	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	学府#7配电站#1主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-7.19%
28204	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	学府#7配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-8.35%
28205	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	老爷庙线	学府#7配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	1.61%
28206	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#1配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-5.83%
28207	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#1配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	6.48%
28208	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#2配电站#1主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	5.31%
28209	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#2配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	4.08%
28210	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#3配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	5.14%
28211	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口甲线	北港新城#3配电站#2主变	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-9.21%
28212	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#1配电站#1主变	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	3.02%
28213	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#1配电站#2主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	9.10%
28214	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#1配电站#3主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	3.10%
28215	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#3配电站#1主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	5.51%
28216	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#3配电站#2主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-7.81%
28217	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#3配电站#3主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	2.33%
28218	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#5配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-5.09%
28219	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#5配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-3.72%
28220	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#5配电站#3主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	9.17%
28221	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#6配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-1.49%
28222	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#6配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-2.86%
28223	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#6配电站#3主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-0.05%
28224	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#8配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-1.65%
28225	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#8配电站#2主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	7.72%
28226	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	龙口乙线	学府#8配电站#3主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	0.53%
28227	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	兰君#1配电站#1主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-9.96%
28228	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	兰君#1配电站#2主变	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	-9.45%
28229	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	兰君#2配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	-7.44%
28230	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	兰君#2配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	0.23%
28231	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	兰君#2配电站#3主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-1.65%
28232	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	兰君#6配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	2.92%
28233	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	兰君#6配电站#2主变	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	-6.31%
28234	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三石线	兰君#6配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	9.79%
28235	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#2配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-8.93%
28236	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#2配电站#2主变	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-1.03%
28237	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#2配电站#3主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	8.45%
28238	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#3配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-2.89%
28239	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#3配电站#2主变	630	33.00	359.10	359.10	未进入负面清	否	无	-7.06%
28240	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#3配电站#3主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-8.44%

28241	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#4配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	4.79%
28242	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#4配电站#2主变	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	8.59%
28243	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青乙线	青岛新村#1配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-5.99%
28244	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#1配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	4.72%
28245	金州新区供电公司	金盐66千伏变电站	盐青甲线	青岛新村#1配电站#3主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-7.10%
28246	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	俪憬城#1配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	6.69%
28247	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	俪憬城#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	9.39%
28248	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	俪憬城#1配电站#3主变	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	1.45%
28249	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	俪憬城#2配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-8.59%
28250	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	俪憬城#2配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	2.06%
28251	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	俪憬城#2配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	3.22%
28252	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	泰峰俪憬城#1配电站#1主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-1.34%
28253	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	泰峰俪憬城#1配电站#2主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	1.38%
28254	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	泰峰俪憬城#1配电站#3主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-6.21%
28255	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	泰峰俪憬城#2配电站#1主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	5.28%
28256	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	泰峰俪憬城#2配电站#2主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	0.49%
28257	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	泰峰俪憬城#2配电站#3主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	6.32%
28258	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#1配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	8.70%
28259	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#1配电站#2主变	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-9.96%
28260	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#1配电站#3主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-4.19%
28261	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#2配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-3.53%
28262	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#2配电站#2主变	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-2.68%
28263	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#2配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	3.83%
28264	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#3配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-6.43%
28265	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#3配电站#2主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	5.62%
28266	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#4配电站#1主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	6.55%
28267	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#4配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-7.73%
28268	金州新区供电公司	宫家66千伏变电站	宫青乙线	沙屯回迁小区#4配电站#3主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-2.61%
28269	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	东山后院#1配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	5.08%
28270	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	东山后院#1配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	6.70%
28271	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	东山后院#1配电站#3主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	0.15%
28272	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	园丁园#1配电站#1主变	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	6.32%
28273	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	园丁园#1配电站#2主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	8.54%
28274	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	园丁园#1配电站#3主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	-2.64%
28275	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	园丁园#2配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	4.11%
28276	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	园丁园#2配电站#2主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-5.38%
28277	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	友兰#1配电站#1主变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	0.80%
28278	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	友兰#1配电站#2主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	9.04%
28279	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	欧洲小镇#1配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	5.60%
28280	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	欧洲小镇#1配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	1.68%
28281	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	欧洲小镇#1配电站#3主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-8.95%
28282	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	欧洲小镇#2配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-8.47%
28283	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	欧洲小镇#2配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	2.71%
28284	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	欧洲小镇#2配电站#3主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	1.03%
28285	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	欧洲小镇#3配电站#1主变	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	3.01%
28286	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	欧洲小镇#3配电站#2主变	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-5.87%

28287	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	七顶山线	欧洲小镇#3配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-7.93%
28288	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	瑛晟#1配电站#1主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	6.05%
28289	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	瑛晟#1配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	3.59%
28290	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	瑛晟#1配电站#3主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-8.34%
28291	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	三园线	瑛晟#2配电站#1主变	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	3.43%
28292	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	柳条分#10	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-7.45%
28293	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	柳条分#23	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-4.99%
28294	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#104左1	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	0.95%
28295	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#13	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清	否	无	4.04%
28296	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#179左4	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	0.20%
28297	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#214	50	44.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	7.77%
28298	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	山岛干#23	250	54.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	2.16%
28299	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#75右1	160	18.00	115.20	115.20	未进入负面清	否	无	1.92%
28300	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#85右2	50	40.00	25.00	25.00	未进入负面清	否	无	-9.74%
28301	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#116右1	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	5.13%
28302	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	高家支#9右1	50	56.00	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	6.47%
28303	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	高家支#29	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	3.67%
28304	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#122	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-4.23%
28305	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#153	100	16.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	1.87%
28306	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	上沟支#6左1	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	5.29%
28307	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	上沟支#27	50	45.00	22.50	22.50	未进入负面清	否	无	3.18%
28308	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	上沟支#36	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	1.32%
28309	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#157	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	1.56%
28310	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#174	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-1.21%
28311	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#191	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	-9.57%
28312	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	三厂分#20	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	9.20%
28313	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	三厂分#10	200	44.00	92.00	92.00	未进入负面清	否	无	-0.59%
28314	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王干#33右1	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	2.15%
28315	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#4	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-1.45%
28316	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#54	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-2.61%
28317	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#72	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清	否	无	9.87%
28318	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#114	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	-5.98%
28319	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	东沟分#88	50	23.00	33.50	33.50	未进入负面清	否	无	7.55%
28320	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	水库支#10	50	8.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	6.64%
28321	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	水库支#19	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	4.44%
28322	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	水库支#16右7	50	16.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	2.03%
28323	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	水库支#28	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-3.04%
28324	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	邓沟支#13	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清	否	无	2.85%
28325	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石园甲线	石园干#40	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	-7.76%
28326	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	海头分#08	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	7.35%
28327	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	育苗分#3	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	7.28%
28328	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	北海干#39	80	52.00	30.40	30.40	未进入负面清	否	无	-2.14%
28329	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	烘干分#3左3	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	8.60%
28330	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	烘干分#10右2	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	8.51%
28331	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	养殖分#15	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-1.79%
28332	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	滨海分#2	50	32.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	-7.19%

28333	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	北海干#53	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	-3.63%
28334	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	北海干#59右03	160	22.00	108.80	108.80	未进入负面清	否	无	6.59%
28335	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	养殖分#10	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清	否	无	5.28%
28336	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台干#103	80	22.00	54.40	54.40	未进入负面清	否	无	0.57%
28337	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台干#108	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清	否	无	8.66%
28338	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台干#114	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-9.64%
28339	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台干#41	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清	否	无	8.22%
28340	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台干#55右1	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-2.89%
28341	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台干#77	100	28.00	62.00	62.00	未进入负面清	否	无	6.51%
28342	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台干#98左3	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	-0.54%
28343	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	罗屯分#13	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-5.90%
28344	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	罗屯分#27右2	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-6.37%
28345	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	罗屯分#47	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	8.80%
28346	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	罗屯分#53	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	8.85%
28347	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#118	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-3.63%
28348	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#127	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	3.97%
28349	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#131	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	-3.23%
28350	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#144右2	100	56.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-2.65%
28351	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#51	250	24.00	165.00	165.00	未进入负面清	否	无	-5.01%
28352	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#55左13	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	3.39%
28353	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	福利乙分#12	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-7.25%
28354	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	福利乙分#8左1	200	8.00	164.00	164.00	未进入负面清	否	无	-9.39%
28355	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	福利乙甲分#2	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清	否	无	-1.92%
28356	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#38右1	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	0.71%
28357	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41右2	315	10.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	0.80%
28358	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左1	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	1.88%
28359	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左1	400	54.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-1.30%
28360	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左2右3	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	8.71%
28361	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左2右3	315	9.00	255.15	255.15	未进入负面清	否	无	-6.67%
28362	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#50	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	-8.68%
28363	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#56	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	9.76%
28364	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河乙线#47左1	315	35.00	173.25	173.25	未进入负面清	否	无	2.52%
28365	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#55左13	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	0.49%
28366	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#56右1	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清	否	无	1.20%
28367	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#62	100	40.00	50.00	50.00	未进入负面清	否	无	3.28%
28368	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#69右3	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-1.40%
28369	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#73右7	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	6.90%
28370	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫干#78右1	80	9.00	64.80	64.80	未进入负面清	否	无	4.10%
28371	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	微波分#15	50	36.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	1.62%
28372	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	微波分10右1	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清	否	无	7.93%
28373	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	知青支#75前1	200	13.00	154.00	154.00	未进入负面清	否	无	7.11%
28374	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	知青支#85	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	4.40%
28375	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	油脂分#8	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-0.03%
28376	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	原田分#2	160	45.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-4.18%
28377	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	原田分#71	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	-2.32%
28378	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	原田分#77左5	50	31.00	29.50	29.50	未进入负面清	否	无	-0.22%

28379	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	原田分#78	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清	否	无	-7.95%
28380	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	知青分#13右5	50	55.00	17.50	17.50	未进入负面清	否	无	6.31%
28381	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	知青分#3	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	2.14%
28382	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	知青分#41	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	8.87%
28383	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	知青分#9左1	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-8.37%
28384	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	石陶分#17	200	47.00	86.00	86.00	未进入负面清	否	无	9.22%
28385	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	石陶分#27右3	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清	否	无	-6.20%
28386	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	市场分#9左5	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-5.36%
28387	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#13右1	315	15.00	236.25	236.25	未进入负面清	否	无	2.26%
28388	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#29右1	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-7.69%
28389	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#38左2	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	-3.40%
28390	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#4右5	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清	否	无	-1.68%
28391	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#51右5	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	7.17%
28392	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	唐家干#57	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	-0.04%
28393	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	海河分#1	30	40.00	15.00	15.00	未进入负面清	否	无	-5.43%
28394	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#141	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	-2.54%
28395	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#26	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	0.73%
28396	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#4	80	49.00	32.80	32.80	未进入负面清	否	无	-4.81%
28397	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#57	100	50.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-4.38%
28398	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#68	200	52.00	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	-9.42%
28399	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#68	200	42.00	96.00	96.00	未进入负面清	否	无	6.11%
28400	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三千#80	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-3.38%
28401	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	五十里分#1	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	5.16%
28402	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	五十里分#14	50	38.00	26.00	26.00	未进入负面清	否	无	2.97%
28403	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	五十里分#8	50	29.00	30.50	30.50	未进入负面清	否	无	5.46%
28404	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石农线	石三千#44	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-8.39%
28405	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石农线	石三千#50右5	160	14.00	121.60	121.60	未进入负面清	否	无	-8.70%
28406	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石农线	石三千#60左1左2	100	29.00	61.00	61.00	未进入负面清	否	无	1.70%
28407	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	盐场分#7	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	-0.91%
28408	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#90右2	80	29.00	48.80	48.80	未进入负面清	否	无	-0.23%
28409	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	小后海分#21左4	50	11.00	39.50	39.50	未进入负面清	否	无	-8.74%
28410	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#128右1	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-6.87%
28411	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#146右2	100	20.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	-1.25%
28412	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#182右2	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	6.59%
28413	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#192右2	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	0.57%
28414	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	簸箕岛分#2	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-3.41%
28415	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干#220	50	30.00	30.00	30.00	未进入负面清	否	无	6.52%
28416	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	簸箕岛分#38	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	5.71%
28417	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	沿海支#13	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-4.12%
28418	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	簸箕岛分#69	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	5.12%
28419	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金福#1配电站#1变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	9.51%
28420	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金福#1配电站#2变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	0.27%
28421	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金福#2配电站#1变压器	500	54.00	180.00	180.00	未进入负面清	否	无	-7.66%
28422	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金福#2配电站#2变压器	500	14.00	380.00	380.00	未进入负面清	否	无	-7.26%
28423	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#2配电站103间隔配电变压器	400	47.00	172.00	172.00	未进入负面清	否	无	-9.77%
28424	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#2配电站104间隔配电变压器	400	38.00	208.00	208.00	未进入负面清	否	无	-6.28%

28425	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#3配电站103间隔#1配电变压器	400	40.00	200.00	200.00	未进入负面清	否	无	-8.22%
28426	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#3配电站104间隔#2配电变压器	400	9.00	324.00	324.00	未进入负面清	否	无	6.28%
28427	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#1配电站#1变压器	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	-9.81%
28428	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#1配电站#6变压器	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-3.50%
28429	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#1配电站#3变压器	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-1.47%
28430	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#1配电站#4变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-8.09%
28431	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#4配电站#2变压器	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	3.21%
28432	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#4配电站#3变压器	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-9.62%
28433	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	丰本#1配电站#1变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	-5.98%
28434	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	丰本#1配电站#2变压器	630	15.00	472.50	472.50	未进入负面清	否	无	-7.44%
28435	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	丰本#1配电站#3变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	6.04%
28436	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	村前支#5	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	7.71%
28437	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	石河#4配电站#1变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	9.92%
28438	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	春华小区配电站#1变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-9.99%
28439	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金海#2配电站#1变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-4.63%
28440	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金海#2配电站#2变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-2.25%
28441	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#7配电站#1变压器	500	53.00	185.00	185.00	未进入负面清	否	无	-0.87%
28442	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河#7配电站#2变压器	500	52.00	190.00	190.00	未进入负面清	否	无	5.11%
28443	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#1配电站#1变压器	630	55.00	220.50	220.50	未进入负面清	否	无	-4.38%
28444	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#1配电站#2变压器	630	28.00	390.60	390.60	未进入负面清	否	无	-8.19%
28445	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#2配电站#1变压器	630	13.00	485.10	485.10	未进入负面清	否	无	2.83%
28446	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#2配电站#2变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-4.55%
28447	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	天甲家园箱变103间隔配电变压器	500	10.00	400.00	400.00	未进入负面清	否	无	-9.20%
28448	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	金海#1配电站#1变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	0.71%
28449	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	金海#1配电站#2变压器	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	9.37%
28450	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	北源小区配电站103间隔配电变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	-1.15%
28451	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	北源小区配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-8.71%
28452	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	金海#1配电站#1主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	-9.13%
28453	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河甲线	金海#1配电站#2主变	630	41.00	308.70	308.70	未进入负面清	否	无	-8.34%
28454	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	春华小区配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-5.61%
28455	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金海#2配电站#1主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-9.24%
28456	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	金海#2配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-4.92%
28457	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#1配电站#1主变	630	52.00	239.40	239.40	未进入负面清	否	无	-3.80%
28458	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#1配电站#2主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	1.29%
28459	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#2配电站#1主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	-1.82%
28460	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石陶线	金地华府#2配电站#2主变	630	42.00	302.40	302.40	未进入负面清	否	无	1.04%
28461	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#1变压器	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	2.84%
28462	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#2变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	2.85%
28463	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#3变压器	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	5.34%
28464	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#4配电站#1变压器	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	2.58%
28465	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#4配电站#2变压器	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	2.30%
28466	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#1配电站#1变压器	630	56.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	7.76%
28467	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#1配电站#2变压器	630	31.00	371.70	371.70	未进入负面清	否	无	-1.84%
28468	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#2配电站#1变压器	800	35.00	440.00	440.00	未进入负面清	否	无	-3.49%
28469	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	2.25%
28470	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#2主变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	9.42%

28471	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#3配电站#3主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-8.16%
28472	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#4配电站#1主变	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	6.89%
28473	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	金地华府#4配电站#2主变	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	9.20%
28474	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#1配电站#1主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-4.87%
28475	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#1配电站#2主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	2.92%
28476	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	金石华庭#2配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	1.98%
28477	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#1配电站#1配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	0.74%
28478	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#1配电站#2配电变压器	630	38.00	327.60	327.60	未进入负面清	否	无	9.44%
28479	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#1配电站#3配电变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	3.17%
28480	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#2配电站#1变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	6.90%
28481	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#2配电站#2变压器	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	8.12%
28482	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#2配电站#3变压器	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	6.67%
28483	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#3配电站#1变压器	630	35.00	346.50	346.50	未进入负面清	否	无	6.93%
28484	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#3配电站#2变压器	630	23.00	422.10	422.10	未进入负面清	否	无	5.78%
28485	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#3配电站#3变压器	630	47.00	270.90	270.90	未进入负面清	否	无	7.18%
28486	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#4配电站#1变压器	630	50.00	252.00	252.00	未进入负面清	否	无	-1.10%
28487	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台B区#4配电站#2变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	5.54%
28488	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#1配电站103配电变压器	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	1.97%
28489	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#1配电站104配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	-6.41%
28490	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#1配电站105配电变压器	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	7.29%
28491	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#2配电站103配电变压器	630	17.00	459.90	459.90	未进入负面清	否	无	-0.45%
28492	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#2配电站104配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	0.12%
28493	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#3配电站103配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	3.99%
28494	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#3配电站104配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-3.27%
28495	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#3配电站105配电变压器	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	-1.80%
28496	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#4配电站103配电变压器	630	11.00	497.70	497.70	未进入负面清	否	无	-8.27%
28497	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河屯回迁#4配电站104配电变压器	630	8.00	516.60	516.60	未进入负面清	否	无	-8.83%
28498	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台回迁#1配电站103间隔配电变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	8.51%
28499	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台回迁#1配电站104间隔配电变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-2.62%
28500	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台回迁#1配电站105间隔配电变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-7.15%
28501	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台回迁#2配电站103间隔配电变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	-4.37%
28502	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台回迁#2配电站104间隔配电变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-5.18%
28503	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台回迁#2配电站105间隔配电变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	-1.41%
28504	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台回迁#3配电站103间隔配电变	630	20.00	441.00	441.00	未进入负面清	否	无	7.86%
28505	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台回迁#3配电站104间隔配电变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-0.31%
28506	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台回迁#4配电站103间隔配电变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	2.86%
28507	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台回迁#4配电站104间隔配电变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	5.76%
28508	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台回迁#4配电站105间隔配电变	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	-2.37%
28509	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台回迁#5配电站103间隔配电变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	9.78%
28510	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台回迁#5配电站104间隔配电变	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	8.82%
28511	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#1配电站#1主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	0.93%
28512	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#1配电站#2主变	630	40.00	315.00	315.00	未进入负面清	否	无	5.12%
28513	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#1配电站#3主变	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	-5.10%
28514	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#2配电站#1主变	630	54.00	226.80	226.80	未进入负面清	否	无	-0.27%
28515	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#2配电站#2主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	-5.11%
28516	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#3配电站#1主变	630	49.00	258.30	258.30	未进入负面清	否	无	-5.20%

28517	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#3配电站#2主变	630	21.00	434.70	434.70	未进入负面清	否	无	7.00%
28518	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#3配电站#3主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	9.50%
28519	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#4配电站#1主变	630	16.00	466.20	466.20	未进入负面清	否	无	0.77%
28520	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	石河回迁#4配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	5.10%
28521	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#1配电站#1主变	630	30.00	378.00	378.00	未进入负面清	否	无	1.25%
28522	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#1配电站#2主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	-8.53%
28523	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#1配电站#3主变	630	32.00	365.40	365.40	未进入负面清	否	无	1.71%
28524	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#2配电站#1主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	-4.07%
28525	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#2配电站#2主变	630	46.00	277.20	277.20	未进入负面清	否	无	-1.51%
28526	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#2配电站#3主变	630	18.00	453.60	453.60	未进入负面清	否	无	3.82%
28527	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#3配电站#1主变	630	44.00	289.80	289.80	未进入负面清	否	无	-4.20%
28528	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#3配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	8.86%
28529	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#3配电站#3主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	2.48%
28530	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#4配电站#1主变	630	45.00	283.50	283.50	未进入负面清	否	无	4.67%
28531	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	西沟线	钓鱼台回迁B区#4配电站#2主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	3.90%
28532	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#1配电站#1主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	-6.30%
28533	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#1配电站#2主变	630	37.00	333.90	333.90	未进入负面清	否	无	-3.97%
28534	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#1配电站#3主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	7.28%
28535	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#2配电站#1主变	630	36.00	340.20	340.20	未进入负面清	否	无	-2.12%
28536	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#2配电站#2主变	630	14.00	478.80	478.80	未进入负面清	否	无	7.72%
28537	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#2配电站#3主变	630	24.00	415.80	415.80	未进入负面清	否	无	-4.14%
28538	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#3配电站#1主变	630	53.00	233.10	233.10	未进入负面清	否	无	4.86%
28539	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#3配电站#2主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	3.68%
28540	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#4配电站#1主变	630	19.00	447.30	447.30	未进入负面清	否	无	8.13%
28541	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#4配电站#2主变	630	29.00	384.30	384.30	未进入负面清	否	无	4.99%
28542	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#4配电站#3主变	630	34.00	352.80	352.80	未进入负面清	否	无	-4.65%
28543	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#5配电站#1主变	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	-6.87%
28544	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台小区回迁#5配电站#2主变	630	22.00	428.40	428.40	未进入负面清	否	无	3.93%
28545	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	高家支#52	200	22.00	136.00	136.00	未进入负面清	否	无	4.17%
28546	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	上沟支#16	400	10.00	320.00	320.00	未进入负面清	否	无	4.37%
28547	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	汽修线	九莲支#14	400	35.00	220.00	220.00	未进入负面清	否	无	1.59%
28548	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	烘干分#2右2	400	44.00	184.00	184.00	未进入负面清	否	无	-4.34%
28549	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	北海线	烘干分#5左2	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-1.83%
28550	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台干#60右1	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	4.48%
28551	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	福利乙分#10	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	2.64%
28552	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#41左4	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	0.31%
28553	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石河乙线	石河干#48	400	30.00	240.00	240.00	未进入负面清	否	无	4.19%
28554	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	市场分#11	400	42.00	192.00	192.00	未进入负面清	否	无	9.57%
28555	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	唐家线	下洼支#11	400	46.00	176.00	176.00	未进入负面清	否	无	-5.45%
28556	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三干#116左3左5	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-8.41%
28557	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石三线	石三干#156	400	17.00	292.00	292.00	未进入负面清	否	无	-4.32%
28558	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	小学分#2右05	400	28.00	248.00	248.00	未进入负面清	否	无	8.46%
28559	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	大王线	大王线移动分#5变压器	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清	否	无	5.64%
28560	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫线石宫干105左#1变压器	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-8.71%
28561	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	石宫线	石宫线石宫干#122左11右4变压器	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	-6.06%
28562	金州新区供电公司	三十里堡66千伏变电	钓鱼台线	钓鱼台线为民分#2变压器	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	-9.57%

28563	金州新区供电公司	黄旗66千伏变电站	山岛线	山岛干34右#1变压器	400	50.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-1.63%
28564	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#12变压器	200	30.00	120.00	120.00	未进入负面清	否	无	-2.76%
28565	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线李家分#8变压器	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	4.69%
28566	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#42左4变压器	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	9.83%
28567	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	水泉分#12	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	8.42%
28568	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#30右4变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	5.79%
28569	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#70变压器	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	1.79%
28570	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#18变压器	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	4.95%
28571	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#31变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	-4.18%
28572	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#80左2变压器	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	-8.79%
28573	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#86变压器	50	43.00	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	-8.40%
28574	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港乙线	杏港甲线姚冷支#3柱上变压器	160	38.00	83.20	83.20	未进入负面清	否	无	-5.81%
28575	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#18左1变压器	80	95.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-7.28%
28576	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	pms 于屯支#11	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	7.96%
28577	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#12左1变压器	200	40.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	9.60%
28578	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#02变压器	100	37.00	53.00	53.00	未进入负面清	否	无	5.91%
28579	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#30前1变压器	100	17.00	73.00	73.00	未进入负面清	否	无	9.11%
28580	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#39左3变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-3.41%
28581	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#55变压器	200	24.00	132.00	132.00	未进入负面清	否	无	-9.12%
28582	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	大坡分#5右3	200	36.00	108.00	108.00	未进入负面清	否	无	-3.07%
28583	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线医院分#2变压器	315	34.00	176.40	176.40	未进入负面清	否	无	7.02%
28584	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线李家分#13变压器	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	1.12%
28585	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线姜炉支#26变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	6.74%
28586	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#38变压器	100	18.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	5.03%
28587	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#58变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	1.55%
28588	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线柳家干#72变压器	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-6.79%
28589	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#92右3变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-6.32%
28590	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李姚支#20变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	1.03%
28591	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#5变压器	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-0.09%
28592	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线三官支#3变压器	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-6.09%
28593	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线三官支#9变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	-5.64%
28594	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#124变压器	160	16.00	118.40	118.40	未进入负面清	否	无	-5.54%
28595	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线礼花支#7变压器	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	3.24%
28596	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线喜强分#6变压器	30	11.00	23.70	23.70	未进入负面清	否	无	0.74%
28597	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东线水泉分#24左1	200	28.00	124.00	124.00	未进入负面清	否	无	1.39%
28598	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#44左2变压器	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-3.46%
28599	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#7左2变压器	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	-8.39%
28600	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线姜炉支#5右1变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-4.80%
28601	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#121左2变压器	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	1.88%
28602	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#62右3变压器	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	8.53%
28603	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#14变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	6.90%
28604	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#04变压器	315	22.00	214.20	214.20	未进入负面清	否	无	4.43%
28605	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李姚支#12变压器	400	41.00	196.00	196.00	未进入负面清	否	无	-4.46%
28606	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	邹沟支#5	80	17.00	58.40	58.40	未进入负面清	否	无	6.83%
28607	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#123变压器	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	6.15%
28608	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#26右2变压器	100	32.00	58.00	58.00	未进入负面清	否	无	2.87%

28609	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#10变压器	250	50.00	100.00	100.00	未进入负面清	否	无	-4.60%
28610	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#36变压器	100	11.00	79.00	79.00	未进入负面清	否	无	5.42%
28611	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线邹家干#85变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	9.92%
28612	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线路石分#32变压器	30	33.00	17.10	17.10	未进入负面清	否	无	4.02%
28613	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#77变压器	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清	否	无	-4.04%
28614	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#33左3变压器	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	1.29%
28615	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#98变压器	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	0.80%
28616	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#104变压器	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	3.36%
28617	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#53左3变压器	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	-7.98%
28618	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#64右3变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	4.75%
28619	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#68变压器	80	24.00	52.80	52.80	未进入负面清	否	无	-5.81%
28620	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#24变压器	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	-3.36%
28621	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线医院分#5变压器	315	50.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-8.76%
28622	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#085	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	5.47%
28623	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	凉水湾分#29右1	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	2.94%
28624	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	窑支#25	50	14.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	3.41%
28625	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线桃水支#2变压器	50	20.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	8.85%
28626	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	王炉支#17	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-8.08%
28627	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线徐屯支#7变压器	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清	否	无	2.42%
28628	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#26变压器	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清	否	无	-1.32%
28629	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#82变压器	50	27.00	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	-8.11%
28630	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线枕店支#24左2变压器	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	-1.40%
28631	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	耿屯分#7	80	13.00	61.60	61.60	未进入负面清	否	无	-0.71%
28632	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	杜屯分#5	80	10.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-0.98%
28633	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	赵屯分#41	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	-9.65%
28634	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线勇孙分#5变压器	100	23.00	67.00	67.00	未进入负面清	否	无	-6.91%
28635	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#8右15右1变压器	30	27.00	18.90	18.90	未进入负面清	否	无	5.36%
28636	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#61变压器	200	50.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	0.26%
28637	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线李堡分#18左1变压器	50	37.00	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	7.72%
28638	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#199	400	26.00	256.00	256.00	未进入负面清	否	无	-6.85%
28639	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#26变压器	30	17.00	21.90	21.90	未进入负面清	否	无	-1.32%
28640	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线潘家支#45变压器	30	26.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	-4.26%
28641	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	车屯分#4左2	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	9.22%
28642	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	伙房支#12	30	18.00	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	-9.74%
28643	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#49左3变压器	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	9.96%
28644	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线园彬支#6变压器	100	90.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-1.51%
28645	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线台子分#121右3变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	-7.42%
28646	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#091	30	30.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	6.87%
28647	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	刘窑分#18	50	12.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	4.16%
28648	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#155变压器	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清	否	无	-6.34%
28649	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#10左4变压器	100	52.00	38.00	38.00	未进入负面清	否	无	8.37%
28650	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#32右2变压器	50	97.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-5.36%
28651	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#12变压器	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清	否	无	7.17%
28652	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#62变压器	50	8.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	9.10%
28653	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线邱屯分#13变压器	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	2.75%
28654	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	后台分#4	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-5.58%

28655	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#44变压器	100	38.00	52.00	52.00	未进入负面清	否	无	-2.74%
28656	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#12变压器	80	30.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	-8.72%
28657	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#61左3变压器	50	39.00	25.50	25.50	未进入负面清	否	无	-8.36%
28658	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#71右4变压器	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	-6.14%
28659	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线牌西支#8变压器	100	51.00	39.00	39.00	未进入负面清	否	无	-8.28%
28660	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线石屯分#5变压器	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-2.63%
28661	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线陈屯分#7变压器	50	15.00	37.50	37.50	未进入负面清	否	无	-4.12%
28662	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线牌东支#4变压器	80	56.00	27.20	27.20	未进入负面清	否	无	8.61%
28663	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	刘窑分#46	50	49.00	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	9.01%
28664	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#2变压器	50	51.00	19.50	19.50	未进入负面清	否	无	-8.22%
28665	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#14变压器	30	10.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-9.25%
28666	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#22变压器	80	44.00	36.80	36.80	未进入负面清	否	无	5.46%
28667	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	赵屯分#6左4	50	17.00	36.50	36.50	未进入负面清	否	无	6.00%
28668	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	刘窑分#30左3	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-5.32%
28669	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	殿顺支#10	50	19.00	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	7.04%
28670	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#42右3变压器	50	18.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-7.50%
28671	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	大坡分#1右4	30	96.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	4.75%
28672	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	沙家分#5右4	30	16.00	22.20	22.20	未进入负面清	否	无	-3.75%
28673	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	高炉分#03	100	8.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-2.90%
28674	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	马沟支#6	200	56.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-2.06%
28675	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#2变压器	50	50.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	3.35%
28676	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	台砖分#6	200	26.00	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	5.94%
28677	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	赵屯分#34	30	36.00	16.20	16.20	未进入负面清	否	无	1.72%
28678	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	鲍堡分#48	160	42.00	76.80	76.80	未进入负面清	否	无	-5.99%
28679	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#21变压器	50	48.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-7.36%
28680	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线秦屯分#14变压器	50	41.00	24.50	24.50	未进入负面清	否	无	-6.01%
28681	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#37右1变压器	50	26.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	8.31%
28682	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#8右22变压器	30	22.00	20.40	20.40	未进入负面清	否	无	-1.04%
28683	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#49左2变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	6.44%
28684	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#12变压器	250	34.00	140.00	140.00	未进入负面清	否	无	0.66%
28685	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线牌坊分#25变压器	80	55.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	0.98%
28686	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	陈楼分#16	30	51.00	11.70	11.70	未进入负面清	否	无	-0.57%
28687	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	姜楼分#9	30	20.00	21.00	21.00	未进入负面清	否	无	-3.47%
28688	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线潘家支#24变压器	30	38.00	15.60	15.60	未进入负面清	否	无	1.81%
28689	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#211右1	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	-2.27%
28690	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线骆石分#09变压器	100	26.00	64.00	64.00	未进入负面清	否	无	-5.43%
28691	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#7变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	-9.74%
28692	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#25变压器	80	50.00	32.00	32.00	未进入负面清	否	无	-0.28%
28693	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港乙线杏港干#111变压器	50	54.00	18.00	18.00	未进入负面清	否	无	6.11%
28694	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	凉屯分#8	50	22.00	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-5.77%
28695	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线火窝分#19变压器	30	54.00	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	-1.80%
28696	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	陈楼分#7左4	50	21.00	34.50	34.50	未进入负面清	否	无	-2.34%
28697	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#204	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	-7.11%
28698	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港乙线杏港干#11右2变压器	315	42.00	151.20	151.20	未进入负面清	否	无	-8.06%
28699	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#43变压器	200	55.00	70.00	70.00	未进入负面清	否	无	9.33%
28700	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#143左1变压器	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	9.75%

28701	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线枕店支#8变压器	50	9.00	40.50	40.50	未进入负面清	否	无	3.12%
28702	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线后马庄分#22变压器	50	34.00	28.00	28.00	未进入负面清	否	无	8.54%
28703	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	凉水湾分#10右1	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-5.55%
28704	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线王屯支#7变压器	100	42.00	48.00	48.00	未进入负面清	否	无	2.41%
28705	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#184	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-0.34%
28706	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线黑岛支#8右7变压器	20	8.00	16.40	16.40	未进入负面清	否	无	1.10%
28707	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#67右3变压器	30	44.00	13.80	13.80	未进入负面清	否	无	0.06%
28708	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线北咀分#8变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	-4.63%
28709	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线中粮支#11左1变压器	50	24.00	33.00	33.00	未进入负面清	否	无	-0.88%
28710	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线孙咀支#5变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	0.09%
28711	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#75变压器	200	29.00	122.00	122.00	未进入负面清	否	无	-6.08%
28712	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#126	200	25.00	130.00	130.00	未进入负面清	否	无	-4.15%
28713	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线张屯分#16变压器	200	53.00	74.00	74.00	未进入负面清	否	无	-1.95%
28714	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线卧龙分#15变压器	100	22.00	68.00	68.00	未进入负面清	否	无	-3.02%
28715	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#68右3变压器	30	19.00	21.30	21.30	未进入负面清	否	无	7.77%
28716	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#54变压器	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	-8.79%
28717	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#168	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	8.49%
28718	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	车屯分#6	200	35.00	110.00	110.00	未进入负面清	否	无	4.55%
28719	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	陈楼分#6右3	100	34.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-5.45%
28720	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#92右2变压器	100	21.00	69.00	69.00	未进入负面清	否	无	-3.82%
28721	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#40变压器	30	9.00	24.30	24.30	未进入负面清	否	无	-9.40%
28722	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	姜楼分#3	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	1.42%
28723	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线杏勇干#43右4变压器	30	41.00	14.70	14.70	未进入负面清	否	无	0.94%
28724	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线秦屯分#09变压器	200	49.00	82.00	82.00	未进入负面清	否	无	-4.56%
28725	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线台子分#17变压器	100	30.00	60.00	60.00	未进入负面清	否	无	-3.61%
28726	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	沙家分#7	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清	否	无	-3.73%
28727	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线火窝分#1变压器	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清	否	无	-6.18%
28728	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线石油支#2左2变压器	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	4.36%
28729	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#53左4变压器	50	13.00	38.50	38.50	未进入负面清	否	无	-4.92%
28730	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线钟屯分#5变压器	100	24.00	66.00	66.00	未进入负面清	否	无	4.91%
28731	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	杨屯支#6	200	34.00	112.00	112.00	未进入负面清	否	无	-6.95%
28732	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线李堡分#4右4变压器	30	31.00	17.70	17.70	未进入负面清	否	无	-9.25%
28733	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线红泥山支#2右2变压器	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	-9.25%
28734	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#70变压器	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-6.41%
28735	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线卧龙分#1变压器	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-1.91%
28736	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线卧龙分#8变压器	50	46.00	22.00	22.00	未进入负面清	否	无	3.02%
28737	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#148左2变压器	100	13.00	77.00	77.00	未进入负面清	否	无	2.87%
28738	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线五四分#6变压器	200	27.00	126.00	126.00	未进入负面清	否	无	-4.61%
28739	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东干#098	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	-1.20%
28740	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	王炉支#36	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	-8.73%
28741	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线后马庄分#8变压器	100	45.00	45.00	45.00	未进入负面清	否	无	8.11%
28742	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	云鹏支#2	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	8.66%
28743	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线路石分#17变压器	315	24.00	207.90	207.90	未进入负面清	否	无	5.95%
28744	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线火窝分#15左1变压器	200	51.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	4.04%
28745	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#14变压器	315	48.00	132.30	132.30	未进入负面清	否	无	0.29%
28746	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李屯支#5变压器	80	20.00	56.00	56.00	未进入负面清	否	无	-8.28%

28747	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线蔡屯支#17变压器	80	28.00	49.60	49.60	未进入负面清	否	无	-4.33%
28748	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	王炉支#41	200	46.00	88.00	88.00	未进入负面清	否	无	-8.59%
28749	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	高炉分#18	200	45.00	90.00	90.00	未进入负面清	否	无	-4.90%
28750	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#1配电站#1配电变压器	630	12.00	491.40	491.40	未进入负面清	否	无	6.27%
28751	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#1配电站#2配电变压器	630	26.00	403.20	403.20	未进入负面清	否	无	0.18%
28752	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#1配电站#3配电变压器	630	25.00	409.50	409.50	未进入负面清	否	无	8.58%
28753	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#2配电站#1配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-7.11%
28754	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#2配电站#2配电变压器	630	48.00	264.60	264.60	未进入负面清	否	无	5.77%
28755	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线桃园#2配电站#3配电变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	-0.81%
28756	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线桃园#1配电站#1配电变压器	630	10.00	504.00	504.00	未进入负面清	否	无	9.96%
28757	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线桃园#1配电站#2配电变压器	630	9.00	510.30	510.30	未进入负面清	否	无	-2.24%
28758	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线桃园#1配电站#3配电变压器	630	51.00	245.70	245.70	未进入负面清	否	无	-8.28%
28759	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线路石分#02变压器	100	27.00	63.00	63.00	未进入负面清	否	无	-3.09%
28760	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线杏勇干#30变压器	100	46.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-7.37%
28761	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东线水泉分#24	200	18.00	144.00	144.00	未进入负面清	否	无	-2.75%
28762	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线猴石分#59变压器	200	33.00	114.00	114.00	未进入负面清	否	无	-2.45%
28763	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#81变压器	100	9.00	81.00	81.00	未进入负面清	否	无	8.58%
28764	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏河线	杏河线红泥山支#16变压器	200	54.00	72.00	72.00	未进入负面清	否	无	-0.42%
28765	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	鲍堡分#40	100	55.00	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	0.20%
28766	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#5变压器	630	43.00	296.10	296.10	未进入负面清	否	无	4.53%
28767	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线杏街分#3变压器	630	27.00	396.90	396.90	未进入负面清	否	无	-1.96%
28768	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线东亮分#121左1柱上变压器	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	3.97%
28769	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	云全支#7	200	10.00	160.00	160.00	未进入负面清	否	无	-0.38%
28770	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#73变压器	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	-5.06%
28771	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#31变压器	100	44.00	46.00	46.00	未进入负面清	否	无	5.94%
28772	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线姜炉支#5右1变压器	200	21.00	138.00	138.00	未进入负面清	否	无	-5.95%
28773	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	柳家线	柳家线柳家干#55变压器	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清	否	无	3.62%
28774	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线医院分#4变压器	400	43.00	188.00	188.00	未进入负面清	否	无	9.88%
28775	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#26右2变压器	100	10.00	80.00	80.00	未进入负面清	否	无	6.05%
28776	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李家分#95右3变压器	100	43.00	47.00	47.00	未进入负面清	否	无	-1.76%
28777	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏勇线李姚支#15变压器	50	10.00	40.00	40.00	未进入负面清	否	无	7.57%
28778	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#5变压器	100	25.00	65.00	65.00	未进入负面清	否	无	6.26%
28779	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线南海分#61柱上变压器	400	12.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	-6.00%
28780	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	秦屯分#2右1柱上变压器	400	9.00	324.00	324.00	未进入负面清	否	无	-0.07%
28781	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏桃线	杏桃线水产支#11右1柱上变压器	100	15.00	75.00	75.00	未进入负面清	否	无	-9.67%
28782	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东线水泉分#25左1变压器	200	9.00	162.00	162.00	未进入负面清	否	无	-2.29%
28783	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线姚屯支#51柱上变压器	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	8.38%
28784	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏勇线	杏勇线立明分#3左3变压器	200	15.00	150.00	150.00	未进入负面清	否	无	-4.79%
28785	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	华东线	华东线鲍堡分#2右1柱上变压器	100	12.00	78.00	78.00	未进入负面清	否	无	1.12%
28786	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	杏港甲线	杏港甲线杏港干#40右1柱上变压器	200	43.00	94.00	94.00	未进入负面清	否	无	-7.43%
28787	金州新区供电公司	杏树66千伏变电站	邹家线	邹家线三官支#13右5柱上变压器	400	12.00	312.00	312.00	未进入负面清	否	无	9.84%
28788	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干果干厂分1#B	200	62.38	55.24	55.24	未进入负面清	否	无	4.45%
28789	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干三队分2#	50	65.24	12.38	12.38	未进入负面清	否	无	4.91%
28790	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 烧锅分02	400	40.35	198.60	198.60	未进入负面清	否	无	0.70%
28791	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	老栏分21#左1	160	30.35	95.44	95.44	未进入负面清	否	无	-0.77%
28792	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 崔屯分23#	400	34.51	221.96	221.96	未进入负面清	否	无	-8.91%

28793	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 河东支3#	100	35.28	54.72	54.72	未进入负面清	否	无	2.27%
28794	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 洋旺支11#	100	51.24	38.76	38.76	未进入负面清	否	无	-6.06%
28795	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 东李屯支12#	100	40.34	49.66	49.66	未进入负面清	否	无	-6.84%
28796	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 岭东支14#	80	60.21	23.83	23.83	未进入负面清	否	无	10.00%
28797	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 崔屯分78#	400	64.25	103.00	103.00	未进入负面清	否	无	7.81%
28798	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 崔屯分36#	400	40.27	198.92	198.92	未进入负面清	否	无	2.72%
28799	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 崔屯分50#	50	38.99	25.51	25.51	未进入负面清	否	无	2.97%
28800	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干9#	400	45.68	177.28	177.28	未进入负面清	否	无	5.19%
28801	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干64#	100	52.38	37.62	37.62	未进入负面清	否	无	-4.20%
28802	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干57#	400	66.21	95.16	95.16	未进入负面清	否	无	-9.10%
28803	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干后街分3#	100	47.51	42.49	42.49	未进入负面清	否	无	1.93%
28804	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干后街分9#	400	48.25	167.00	167.00	未进入负面清	否	无	2.32%
28805	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 站点分6	400	42.68	189.28	189.28	未进入负面清	否	无	8.97%
28806	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分碾盘沟支18#	100	45.95	44.05	44.05	未进入负面清	否	无	9.90%
28807	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分27#	200	61.27	57.46	57.46	未进入负面清	否	无	-6.60%
28808	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	pms 老兰分9	100	59.35	30.65	30.65	未进入负面清	否	无	4.81%
28809	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干后街分粮营支5#	400	57.24	131.04	131.04	未进入负面清	否	无	-9.24%
28810	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 河东支19#	400	51.26	154.96	154.96	未进入负面清	否	无	7.33%
28811	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干23#	30	54.21	10.74	10.74	未进入负面清	否	无	9.62%
28812	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干小屯分2#	100	52.32	37.68	37.68	未进入负面清	否	无	2.63%
28813	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干132#-1	100	40.35	49.65	49.65	未进入负面清	否	无	2.33%
28814	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分59#	80	45.65	35.48	35.48	未进入负面清	否	无	-7.27%
28815	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分68#	200	44.21	91.58	91.58	未进入负面清	否	无	1.79%
28816	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分西台支2#	200	41.26	97.48	97.48	未进入负面清	否	无	0.17%
28817	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干烧锅分50#	50	39.68	25.16	25.16	未进入负面清	否	无	9.72%
28818	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干河南店分17#	400	68.54	85.84	85.84	未进入负面清	否	无	0.38%
28819	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干太阳沟分6#	100	65.65	24.35	24.35	未进入负面清	否	无	-7.18%
28820	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干202#	100	68.25	21.75	21.75	未进入负面清	否	无	5.80%
28821	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干211#	200	61.25	57.50	57.50	未进入负面清	否	无	2.72%
28822	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干190#	315	63.25	84.26	84.26	未进入负面清	否	无	0.58%
28823	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干172#	80	40.26	39.79	39.79	未进入负面清	否	无	-6.58%
28824	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干后山分6#	400	42.90	188.41	188.41	未进入负面清	否	无	-1.60%
28825	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 北山分5#	400	69.98	80.10	80.10	未进入负面清	否	无	5.29%
28826	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干160#	100	62.88	27.12	27.12	未进入负面清	否	无	-9.36%
28827	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干154#	100	66.92	23.08	23.08	未进入负面清	否	无	1.19%
28828	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干50#-02	100	48.92	41.08	41.08	未进入负面清	否	无	-2.86%
28829	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干43#	400	67.28	90.90	90.90	未进入负面清	否	无	3.08%
28830	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干38#	80	51.40	30.88	30.88	未进入负面清	否	无	3.75%
28831	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺干88#	315	63.88	82.28	82.28	未进入负面清	否	无	-8.80%
28832	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺线老栏分34#杆	100	32.88	57.12	57.12	未进入负面清	否	无	-1.79%
28833	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺线北山分12#杆	100	64.15	25.85	25.85	未进入负面清	否	无	1.87%
28834	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺线山后分9右2#	100	60.50	29.50	29.50	未进入负面清	否	无	-3.35%
28835	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	崔屯分60右4#	100	52.71	37.29	37.29	未进入负面清	否	无	2.54%
28836	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	碾盘沟支22左1#	400	52.48	150.08	150.08	未进入负面清	否	无	-9.66%
28837	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	得利寺干219#	50	55.39	17.31	17.31	未进入负面清	否	无	6.46%
28838	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	水果支9#	400	35.76	216.97	216.97	未进入负面清	否	无	1.90%

28839	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	生态支16#	200	42.41	95.18	95.18	未进入负面清	否	无	7.02%
28840	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	纸壳箱支19左5#	100	66.95	23.05	23.05	未进入负面清	否	无	-7.70%
28841	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 崔屯分15左2#	400	44.71	181.16	181.16	未进入负面清	否	无	8.73%
28842	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS崔屯分河东支24#	100	56.64	33.36	33.36	未进入负面清	否	无	-8.13%
28843	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺线156#	100	69.46	20.54	20.54	未进入负面清	否	无	-6.45%
28844	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 梁营支11左1#	400	52.22	151.11	151.11	未进入负面清	否	无	-4.92%
28845	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 北山分11#	400	55.84	136.65	136.65	未进入负面清	否	无	-3.36%
28846	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	得利寺线	PMS 得利寺线71#	200	48.98	82.04	82.04	未进入负面清	否	无	-7.20%
28847	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	电网 得利寺干53左2#	80	56.91	26.47	26.47	未进入负面清	否	无	8.16%
28848	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭干粮库分36#	400	68.30	86.78	86.78	未进入负面清	否	无	7.33%
28849	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线北大岭支2#变压器	80	46.91	34.47	34.47	未进入负面清	否	无	-7.87%
28850	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分102#变压器	400	32.78	228.89	228.89	未进入负面清	否	无	-2.86%
28851	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线王屯分6#变压器	200	49.68	80.64	80.64	未进入负面清	否	无	-1.56%
28852	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线龙潭分35#变压器	50	30.63	29.69	29.69	未进入负面清	否	无	8.54%
28853	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线龙潭分63#变压器	100	66.10	23.90	23.90	未进入负面清	否	无	0.45%
28854	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线龙潭分15#变压器	400	32.34	230.64	230.64	未进入负面清	否	无	5.79%
28855	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线粮库分3#变压器	200	65.42	49.16	49.16	未进入负面清	否	无	-6.45%
28856	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分11#变压器	50	31.09	29.45	29.45	未进入负面清	否	无	-0.98%
28857	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分17#变压器	100	58.17	31.83	31.83	未进入负面清	否	无	9.37%
28858	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分26#变压器	100	38.08	51.92	51.92	未进入负面清	否	无	-5.56%
28859	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线腊树沟支14#变压器	100	59.58	30.42	30.42	未进入负面清	否	无	1.82%
28860	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分42#变压器	80	59.91	24.07	24.07	未进入负面清	否	无	-6.38%
28861	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分145#变压器	50	54.82	17.59	17.59	未进入负面清	否	无	0.55%
28862	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线东孙支4#变压器	80	56.25	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	4.57%
28863	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线东西卢支18#变压器	200	46.74	86.52	86.52	未进入负面清	否	无	4.79%
28864	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分120#变压器	80	45.33	35.73	35.73	未进入负面清	否	无	0.80%
28865	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线房身支15#变压器	400	43.56	185.77	185.77	未进入负面清	否	无	0.03%
28866	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭干卢屯分基建队支15#	315	60.25	93.72	93.72	未进入负面清	否	无	-5.72%
28867	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线北大岭支10#变压器	100	56.63	33.37	33.37	未进入负面清	否	无	5.95%
28868	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线岔沟支4#变压器	400	59.06	123.77	123.77	未进入负面清	否	无	6.21%
28869	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分72#变压器	100	67.18	22.82	22.82	未进入负面清	否	无	-4.66%
28870	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线卢屯分86#变压器	400	68.90	84.40	84.40	未进入负面清	否	无	-3.56%
28871	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线西龙口支9#变压器	160	55.15	55.75	55.75	未进入负面清	否	无	6.55%
28872	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	pms 龙潭线龙口后支26#变压器2#	200	49.84	80.32	80.32	未进入负面清	否	无	-4.38%
28873	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	pms 龙潭线龙口后支26#变压器1#	400	65.93	96.27	96.27	未进入负面清	否	无	3.92%
28874	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线东西卢支6#变压器	100	55.05	34.95	34.95	未进入负面清	否	无	-9.32%
28875	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线蔡屯支2#变压器	400	31.31	234.77	234.77	未进入负面清	否	无	-1.09%
28876	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线龙潭干54#	80	67.42	18.06	18.06	未进入负面清	否	无	7.91%
28877	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭线龙潭干41#变压器	50	31.33	29.33	29.33	未进入负面清	否	无	-4.66%
28878	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	PMS 龙潭干卢屯分龙口后支1#	200	69.51	40.98	40.98	未进入负面清	否	无	3.50%
28879	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	电网 龙华宫支27#	30	46.55	13.04	13.04	未进入负面清	否	无	4.81%
28880	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分喜源支11#	400	31.77	232.91	232.91	未进入负面清	否	无	4.17%
28881	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分西龙口支14#杆	100	45.40	44.60	44.60	未进入负面清	否	无	-3.78%
28882	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线龙华宫分2#杆	400	67.76	88.98	88.98	未进入负面清	否	无	2.98%
28883	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分蜡树沟支19#杆	100	63.58	26.42	26.42	未进入负面清	否	无	2.82%
28884	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分70左1#杆	400	39.46	202.17	202.17	未进入负面清	否	无	7.77%

28885	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分马房身支22#	400	31.34	234.63	234.63	未进入负面清	否	无	1.32%
28886	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分33间1左2#	400	62.83	108.66	108.66	未进入负面清	否	无	6.96%
28887	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分龙泉支12左2#	100	62.05	27.95	27.95	未进入负面清	否	无	-4.05%
28888	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分东西卢支20#	200	61.41	57.18	57.18	未进入负面清	否	无	9.40%
28889	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分东西卢支25#	400	44.42	182.30	182.30	未进入负面清	否	无	2.47%
28890	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分卢屯分118右3#	100	36.35	53.65	53.65	未进入负面清	否	无	2.32%
28891	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分窑沟支6#	400	63.14	107.44	107.44	未进入负面清	否	无	-9.73%
28892	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分东西卢支11右1#	400	46.13	175.47	175.47	未进入负面清	否	无	6.01%
28893	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分东西卢支7右5#	400	34.33	222.68	222.68	未进入负面清	否	无	-7.37%
28894	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	电网 卢屯分15#	400	46.97	172.14	172.14	未进入负面清	否	无	6.88%
28895	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分86+1#	400	31.39	234.45	234.45	未进入负面清	否	无	-0.54%
28896	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线卢屯分锻造支2#	400	48.77	164.94	164.94	未进入负面清	否	无	7.74%
28897	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	龙潭线龙潭分龙潭后支11#	100	34.30	55.70	55.70	未进入负面清	否	无	5.98%
28898	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	龙潭线	得利寺线后街分9左10#	400	68.17	87.30	87.30	未进入负面清	否	无	0.55%
28899	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	绿色家园	800	46.56	347.55	347.55	未进入负面清	否	无	-3.10%
28900	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	农贸小区	500	68.84	105.79	105.79	未进入负面清	否	无	-1.21%
28901	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑小区1号（高层-谢）	500	68.76	106.20	106.20	未进入负面清	否	无	-7.33%
28902	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑小区2号（高层-谢）	500	43.13	234.33	234.33	未进入负面清	否	无	3.19%
28903	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	瓦房店市复州城镇宏泰小区	500	49.80	201.00	201.00	未进入负面清	否	无	-2.84%
28904	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	连盛虹达房地产开发有限公司1#变压器	500	50.86	195.68	195.68	未进入负面清	否	无	-9.78%
28905	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	连盛虹达房地产开发有限公司2#变压器	630	39.03	321.10	321.10	未进入负面清	否	无	-3.22%
28906	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达润和园	315	50.23	125.28	125.28	未进入负面清	否	无	5.36%
28907	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达房地产开发有限公司（融达润和园	500	43.41	232.94	232.94	未进入负面清	否	无	4.75%
28908	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达润和园1#变压器	630	69.31	130.33	130.33	未进入负面清	否	无	1.41%
28909	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达房地产开发有限公司（融达润和园	630	41.40	306.19	306.19	未进入负面清	否	无	9.97%
28910	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达房地产开发有限公司（融达润和园	630	55.52	217.20	217.20	未进入负面清	否	无	-1.09%
28911	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	融达润和园2#变压器	630	38.73	323.02	323.02	未进入负面清	否	无	5.08%
28912	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	风荷新居（备用）	630	41.66	304.57	304.57	未进入负面清	否	无	-6.54%
28913	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	风荷新居（一期）	630	34.23	351.38	351.38	未进入负面清	否	无	-0.48%
28914	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	园2#配电站1#（大连义兴房地产开发有	630	31.07	371.26	371.26	未进入负面清	否	无	8.40%
28915	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	园2#配电站2#（大连义兴房地产开发有	630	69.53	128.93	128.93	未进入负面清	否	无	6.82%
28916	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	花园1#（大连义兴房地产开发有限公司	630	60.16	188.00	188.00	未进入负面清	否	无	4.06%
28917	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	园1#配电站2#（大连义兴房地产开发有	630	43.21	294.75	294.75	未进入负面清	否	无	-2.30%
28918	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	金宝福房地产开发有限公司1#（富城花	400	46.52	173.90	173.90	未进入负面清	否	无	-9.21%
28919	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大公小区	80	50.95	31.24	31.24	未进入负面清	否	无	-3.65%
28920	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	电业西粉楼	400	46.77	172.90	172.90	未进入负面清	否	无	-6.58%
28921	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	电业楼	400	36.14	215.45	215.45	未进入负面清	否	无	-5.54%
28922	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	车站小区	315	53.00	116.55	116.55	未进入负面清	否	无	-1.19%
28923	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	二院家属楼	80	42.46	38.03	38.03	未进入负面清	否	无	-3.05%
28924	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	物业公司前2#	80	37.35	42.12	42.12	未进入负面清	否	无	-9.13%
28925	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	物业公司前1#	315	61.33	90.31	90.31	未进入负面清	否	无	1.65%
28926	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	水果站南三相	200	36.83	106.35	106.35	未进入负面清	否	无	2.67%
28927	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑一队（广明）	400	65.43	98.29	98.29	未进入负面清	否	无	9.42%
28928	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	信用社家属楼	400	42.67	189.31	189.31	未进入负面清	否	无	4.07%
28929	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	市场前林成武1#楼	400	36.90	212.38	212.38	未进入负面清	否	无	9.41%
28930	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	齿轮厂家属楼（龙腾华府）	400	60.12	119.54	119.54	未进入负面清	否	无	6.96%

28931	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	市场前王庆波	315	55.20	109.63	109.63	未进入负面清	否	无	8.42%
28932	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	市场前林成武	100	43.40	46.60	46.60	未进入负面清	否	无	-6.24%
28933	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	建材市场	50	30.88	29.56	29.56	未进入负面清	否	无	6.02%
28934	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	石桥老惠	50	48.84	20.58	20.58	未进入负面清	否	无	-6.23%
28935	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	36#台区考核表北	50	34.07	27.97	27.97	未进入负面清	否	无	8.01%
28936	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	房产台区	80	51.31	30.95	30.95	未进入负面清	否	无	-5.80%
28937	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	二中学校台区	160	60.45	47.27	47.27	未进入负面清	否	无	7.96%
28938	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	高天波1#	80	42.65	37.88	37.88	未进入负面清	否	无	-4.29%
28939	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	一委二中道口	80	65.38	19.70	19.70	未进入负面清	否	无	5.78%
28940	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	三期（大连鑫昱房地产开发有限公司	400	33.17	227.31	227.31	未进入负面清	否	无	-8.67%
28941	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	三期（大连鑫昱房地产开发有限公司	400	42.27	190.92	190.92	未进入负面清	否	无	7.49%
28942	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	风荷新居2#（森林）	80	60.30	23.76	23.76	未进入负面清	否	无	-6.71%
28943	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	大连集资楼	400	39.81	200.75	200.75	未进入负面清	否	无	-9.40%
28944	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	制鞋社门前北西	200	37.86	104.27	104.27	未进入负面清	否	无	2.50%
28945	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	制鞋社门前南西	80	46.29	34.97	34.97	未进入负面清	否	无	4.83%
28946	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	北大市场	100	32.85	57.15	57.15	未进入负面清	否	无	-3.60%
28947	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	五七七街道	80	42.23	38.22	38.22	未进入负面清	否	无	7.33%
28948	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	兴旺门前（吕同文）	400	55.12	139.51	139.51	未进入负面清	否	无	8.72%
28949	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	兴旺门前（鑫源小区、张秀东）	80	39.81	40.15	40.15	未进入负面清	否	无	-5.67%
28950	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场大厦	80	38.36	41.31	41.31	未进入负面清	否	无	-9.71%
28951	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场迟明德楼	400	50.94	156.22	156.22	未进入负面清	否	无	-9.16%
28952	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	农行家属楼	80	42.95	37.64	37.64	未进入负面清	否	无	-2.43%
28953	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	转盘西农行前	250	49.48	101.29	101.29	未进入负面清	否	无	4.60%
28954	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场前1#	100	65.03	24.97	24.97	未进入负面清	否	无	8.05%
28955	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场前1#东台区	80	68.85	16.92	16.92	未进入负面清	否	无	8.58%
28956	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	市场前2#	80	47.23	34.21	34.21	未进入负面清	否	无	-3.67%
28957	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑二队（南-兴旺）	400	64.73	101.06	101.06	未进入负面清	否	无	8.62%
28958	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	镇小学门前	80	46.65	34.68	34.68	未进入负面清	否	无	6.35%
28959	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	626台区	80	45.51	35.60	35.60	未进入负面清	否	无	-4.70%
28960	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	东和五队	100	37.98	52.02	52.02	未进入负面清	否	无	-2.39%
28961	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	东和六队	400	52.17	151.34	151.34	未进入负面清	否	无	-8.15%
28962	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	东和六队分台	400	52.99	148.04	148.04	未进入负面清	否	无	7.68%
28963	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	东和大队	400	47.35	170.60	170.60	未进入负面清	否	无	-6.81%
28964	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	孙立勇楼	80	30.56	47.55	47.55	未进入负面清	否	无	-4.82%
28965	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	一委刘小龙台区	200	53.19	73.63	73.63	未进入负面清	否	无	9.84%
28966	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	转盘35#	80	46.04	35.17	35.17	未进入负面清	否	无	-2.67%
28967	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	转盘永丰一队	630	48.20	263.31	263.31	未进入负面清	否	无	5.46%
28968	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	车站6#台区	400	67.09	91.63	91.63	未进入负面清	否	无	8.19%
28969	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	永丰二队	160	54.19	57.29	57.29	未进入负面清	否	无	-2.46%
28970	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	永丰小区	80	45.63	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	-5.11%
28971	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	丰林小区	315	68.81	66.74	66.74	未进入负面清	否	无	7.31%
28972	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	府 PMS 一队水支5#变压器(沙工业家	80	32.56	45.95	45.95	未进入负面清	否	无	-0.99%
28973	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	西街分2#供销社	50	32.49	28.75	28.75	未进入负面清	否	无	0.14%
28974	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	二院门前	400	34.23	223.08	223.08	未进入负面清	否	无	-9.19%
28975	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	永丰三队东	80	61.86	22.51	22.51	未进入负面清	否	无	7.53%
28976	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	永丰三队西	80	68.81	16.96	16.96	未进入负面清	否	无	-7.92%

28977	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	城内线	国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	100	33.00	57.00	57.00	未进入负面清	否	无	-3.67%
28978	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	拖拉机线	永丰村南山台区	160	31.43	93.71	93.71	未进入负面清	否	无	2.17%
28979	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	永丰3队4#	80	30.19	47.85	47.85	未进入负面清	否	无	8.81%
28980	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	农业科研所	80	57.41	26.07	26.07	未进入负面清	否	无	-4.47%
28981	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	大河1、2队	200	38.80	102.40	102.40	未进入负面清	否	无	4.22%
28982	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	大河3队	400	47.96	168.14	168.14	未进入负面清	否	无	2.83%
28983	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	大河5队	100	58.59	31.41	31.41	未进入负面清	否	无	3.23%
28984	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	大河四、五队	400	62.48	110.08	110.08	未进入负面清	否	无	-8.57%
28985	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	西瓦一队	400	50.96	156.15	156.15	未进入负面清	否	无	-4.22%
28986	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	西瓦二队	400	50.58	157.68	157.68	未进入负面清	否	无	-5.75%
28987	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	西瓦三队	400	47.93	168.26	168.26	未进入负面清	否	无	-9.47%
28988	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	西瓦四队	400	67.56	89.74	89.74	未进入负面清	否	无	4.21%
28989	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦一队	400	62.56	109.76	109.76	未进入负面清	否	无	2.47%
28990	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦二队	80	40.86	39.32	39.32	未进入负面清	否	无	7.10%
28991	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦三队	200	66.70	46.60	46.60	未进入负面清	否	无	-2.53%
28992	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦四队	100	56.04	33.96	33.96	未进入负面清	否	无	-5.26%
28993	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦六队	100	43.68	46.32	46.32	未进入负面清	否	无	-6.62%
28994	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦七队	400	61.23	115.08	115.08	未进入负面清	否	无	9.70%
28995	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦八队	400	54.32	142.74	142.74	未进入负面清	否	无	8.10%
28996	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦九队	100	56.02	33.98	33.98	未进入负面清	否	无	-9.26%
28997	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦十队	200	63.41	53.19	53.19	未进入负面清	否	无	-4.60%
28998	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦十一队	400	45.94	176.23	176.23	未进入负面清	否	无	-2.81%
28999	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦十二队	30	66.56	7.03	7.03	未进入负面清	否	无	-5.87%
29000	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	东瓦十二队北	200	30.06	119.87	119.87	未进入负面清	否	无	-7.62%
29001	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	试验西山队（青年西山）	400	55.22	139.12	139.12	未进入负面清	否	无	2.21%
29002	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	青年一队	400	61.61	113.56	113.56	未进入负面清	否	无	3.01%
29003	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	青年一队分台	400	55.23	139.10	139.10	未进入负面清	否	无	5.18%
29004	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大窑五队	100	55.47	34.53	34.53	未进入负面清	否	无	9.38%
29005	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大岭一队	80	31.68	46.65	46.65	未进入负面清	否	无	-9.41%
29006	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大岭二队	400	69.08	83.70	83.70	未进入负面清	否	无	-3.50%
29007	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大岭三队	400	57.79	128.83	128.83	未进入负面清	否	无	1.50%
29008	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大岭三队分台	400	55.24	139.05	139.05	未进入负面清	否	无	-4.48%
29009	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢一队	100	30.57	59.43	59.43	未进入负面清	否	无	-4.43%
29010	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢二队	80	31.35	46.92	46.92	未进入负面清	否	无	-0.04%
29011	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢五队	400	68.95	84.19	84.19	未进入负面清	否	无	7.27%
29012	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢五队分台	100	62.18	27.82	27.82	未进入负面清	否	无	-5.82%
29013	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢七队	200	32.47	115.05	115.05	未进入负面清	否	无	4.80%
29014	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢八队	400	44.79	180.84	180.84	未进入负面清	否	无	-2.06%
29015	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢九队	30	64.65	7.61	7.61	未进入负面清	否	无	-8.20%
29016	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢十队	30	57.12	9.86	9.86	未进入负面清	否	无	-8.52%
29017	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	小逢十一队	100	40.15	49.85	49.85	未进入负面清	否	无	-3.03%
29018	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	水泥线	大窑南山	30	56.89	9.93	9.93	未进入负面清	否	无	-1.38%
29019	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花一队	100	67.04	22.96	22.96	未进入负面清	否	无	1.14%
29020	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花二队	400	42.84	188.64	188.64	未进入负面清	否	无	8.43%
29021	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花2队分台	400	47.32	170.71	170.71	未进入负面清	否	无	1.72%
29022	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花三队	400	52.97	148.12	148.12	未进入负面清	否	无	6.39%

29023	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花四队分台	200	69.38	41.24	41.24	未进入负面清	否	无	-7.44%
29024	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花大队（四、五队）	200	69.22	41.57	41.57	未进入负面清	否	无	-2.52%
29025	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花六队	80	49.51	32.39	32.39	未进入负面清	否	无	9.95%
29026	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花七队	400	66.61	93.57	93.57	未进入负面清	否	无	-1.13%
29027	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花七、九队	400	54.10	143.58	143.58	未进入负面清	否	无	-2.90%
29028	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花八队	200	55.68	68.65	68.65	未进入负面清	否	无	4.33%
29029	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花八队分台	400	50.41	158.35	158.35	未进入负面清	否	无	-6.92%
29030	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	莲花十队	30	66.79	6.96	6.96	未进入负面清	否	无	-2.54%
29031	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	岗后二队	50	48.20	20.90	20.90	未进入负面清	否	无	1.67%
29032	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	岗后三队	400	52.58	149.69	149.69	未进入负面清	否	无	-8.30%
29033	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	岗后四队	400	33.94	224.24	224.24	未进入负面清	否	无	-7.03%
29034	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	岗后六队	100	60.32	29.68	29.68	未进入负面清	否	无	-5.06%
29035	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	复州岗后七队	100	59.18	30.82	30.82	未进入负面清	否	无	-3.15%
29036	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	复州岗后大队	400	55.91	136.37	136.37	未进入负面清	否	无	7.17%
29037	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台一队	400	33.78	224.88	224.88	未进入负面清	否	无	4.42%
29038	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台二队	100	57.33	32.67	32.67	未进入负面清	否	无	-2.50%
29039	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台三队	160	48.13	66.99	66.99	未进入负面清	否	无	9.21%
29040	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台四队	80	42.94	37.64	37.64	未进入负面清	否	无	4.96%
29041	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	农场线	安台五队	400	54.35	142.60	142.60	未进入负面清	否	无	-6.42%
29042	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	11#（大连信元房地产开发有限公司）	500	36.07	269.65	269.65	未进入负面清	否	无	8.61%
29043	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	11#（大连信元房地产开发有限公司）	500	53.84	180.82	180.82	未进入负面清	否	无	3.19%
29044	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	峰尚2#（大连信元房地产开发有限公司）	80	55.88	27.30	27.30	未进入负面清	否	无	-7.68%
29045	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大连宏润昇房屋开发有限公司	500	38.39	258.03	258.03	未进入负面清	否	无	-2.02%
29046	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑一队（森林）	100	65.69	24.31	24.31	未进入负面清	否	无	4.86%
29047	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	工程队	100	51.16	38.84	38.84	未进入负面清	否	无	9.75%
29048	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑二队（北-少明）	400	55.60	137.60	137.60	未进入负面清	否	无	1.53%
29049	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑三队东	80	52.25	30.20	30.20	未进入负面清	否	无	6.24%
29050	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑三队西	400	40.76	196.94	196.94	未进入负面清	否	无	-5.47%
29051	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	大窑四队	200	48.61	82.78	82.78	未进入负面清	否	无	-6.61%
29052	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	西北城角	100	38.30	51.70	51.70	未进入负面清	否	无	-5.58%
29053	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海三角地	400	57.64	129.42	129.42	未进入负面清	否	无	2.10%
29054	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	复州供销社家属楼	200	66.95	46.10	46.10	未进入负面清	否	无	-9.73%
29055	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海一队	200	60.94	58.12	58.12	未进入负面清	否	无	0.88%
29056	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海二队	80	67.72	17.82	17.82	未进入负面清	否	无	-3.59%
29057	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海三队二台	400	43.17	187.30	187.30	未进入负面清	否	无	-4.11%
29058	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海四队	400	48.00	167.98	167.98	未进入负面清	否	无	4.79%
29059	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海五队	400	59.70	121.22	121.22	未进入负面清	否	无	5.75%
29060	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海五队新台	100	64.03	25.97	25.97	未进入负面清	否	无	-6.34%
29061	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海六队东	100	57.78	32.22	32.22	未进入负面清	否	无	-3.54%
29062	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海六队西	400	45.45	178.19	178.19	未进入负面清	否	无	-3.88%
29063	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海七队	200	63.92	52.16	52.16	未进入负面清	否	无	8.37%
29064	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	王沟线	镇海八队	80	56.92	26.46	26.46	未进入负面清	否	无	7.50%
29065	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大窑4队动力	80	50.41	31.67	31.67	未进入负面清	否	无	-8.22%
29066	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大河农场台区	400	56.88	132.49	132.49	未进入负面清	否	无	5.29%
29067	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台一队	400	36.64	213.45	213.45	未进入负面清	否	无	-7.06%
29068	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台二队	80	40.24	39.81	39.81	未进入负面清	否	无	-9.92%

29069	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台三队	100	50.31	39.69	39.69	未进入负面清	否	无	-8.43%
29070	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台四队	400	43.61	185.58	185.58	未进入负面清	否	无	-4.70%
29071	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台五六队	200	65.48	49.04	49.04	未进入负面清	否	无	-3.73%
29072	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台七队	160	33.79	89.94	89.94	未进入负面清	否	无	8.29%
29073	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古台八队	100	57.16	32.84	32.84	未进入负面清	否	无	-0.54%
29074	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	大河线	古台九队	100	50.91	39.09	39.09	未进入负面清	否	无	4.15%
29075	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	赵沟南台 赵沟支9左4#杆	100	52.88	37.12	37.12	未进入负面清	否	无	0.23%
29076	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	赵沟北台 赵沟支16左8#杆	400	57.28	130.88	130.88	未进入负面清	否	无	3.26%
29077	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	赵沟	50	66.77	11.61	11.61	未进入负面清	否	无	-6.01%
29078	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	罗口	100	54.39	35.61	35.61	未进入负面清	否	无	9.15%
29079	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井村	80	66.74	18.60	18.60	未进入负面清	否	无	-3.30%
29080	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井一、四队（东）	100	31.40	58.60	58.60	未进入负面清	否	无	-0.91%
29081	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井四队（西）	80	43.75	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	9.33%
29082	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井五队	50	63.13	13.43	13.43	未进入负面清	否	无	-6.55%
29083	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井六队	200	52.25	75.51	75.51	未进入负面清	否	无	7.68%
29084	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井七、八队	50	57.91	16.04	16.04	未进入负面清	否	无	-1.02%
29085	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	古井九队	50	63.71	13.14	13.14	未进入负面清	否	无	-0.82%
29086	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	庙山治山队	30	34.66	16.60	16.60	未进入负面清	否	无	4.60%
29087	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	胡街村	400	42.98	188.10	188.10	未进入负面清	否	无	1.11%
29088	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	胡街西台	400	66.48	94.10	94.10	未进入负面清	否	无	0.10%
29089	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	胡街新台 北涯支3间1#杆	400	65.57	97.74	97.74	未进入负面清	否	无	-1.56%
29090	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	旗杆底一队	80	46.01	35.19	35.19	未进入负面清	否	无	8.46%
29091	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	旗杆底二三队	100	61.06	28.94	28.94	未进入负面清	否	无	-5.68%
29092	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	旗杆底八队	50	69.96	10.02	10.02	未进入负面清	否	无	4.58%
29093	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	旗杆底八队分台	50	68.65	10.68	10.68	未进入负面清	否	无	7.36%
29094	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	复州旗杆底4-7队	80	68.75	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	6.55%
29095	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	复州旗杆底4-7队北	100	31.29	58.71	58.71	未进入负面清	否	无	1.12%
29096	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	双龙村黄桃基地西	100	58.67	31.33	31.33	未进入负面清	否	无	3.71%
29097	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	双龙村黄桃基地东	80	48.13	33.49	33.49	未进入负面清	否	无	0.68%
29098	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	永丰三队（洪山口）	80	43.56	37.15	37.15	未进入负面清	否	无	-1.44%
29099	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里谭屯队（1队）	400	68.02	87.92	87.92	未进入负面清	否	无	-6.35%
29100	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里二队	400	46.58	173.67	173.67	未进入负面清	否	无	-1.71%
29101	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里三队	200	30.99	118.02	118.02	未进入负面清	否	无	4.74%
29102	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里三队分台	400	65.48	98.09	98.09	未进入负面清	否	无	-9.06%
29103	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里四队	80	31.28	46.98	46.98	未进入负面清	否	无	7.89%
29104	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里五队	400	68.71	85.15	85.15	未进入负面清	否	无	2.54%
29105	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里六队	160	57.40	52.16	52.16	未进入负面清	否	无	-2.39%
29106	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里七队	100	35.01	54.99	54.99	未进入负面清	否	无	-6.82%
29107	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里八队	50	40.19	24.91	24.91	未进入负面清	否	无	5.19%
29108	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里八队分台	200	69.62	40.76	40.76	未进入负面清	否	无	-4.79%
29109	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	复州八里九队	200	31.26	117.47	117.47	未进入负面清	否	无	0.80%
29110	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里十队	200	57.41	65.18	65.18	未进入负面清	否	无	1.87%
29111	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里十一队	400	52.75	148.98	148.98	未进入负面清	否	无	6.49%
29112	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里十二队	200	68.73	42.54	42.54	未进入负面清	否	无	5.09%
29113	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里十二队西台	100	31.22	58.78	58.78	未进入负面清	否	无	-1.30%
29114	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里村(园区)	400	69.04	83.84	83.84	未进入负面清	否	无	9.98%

29115	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里村棚桃水利	400	40.63	197.47	197.47	未进入负面清	否	无	-3.18%
29116	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	八里新台	400	53.55	145.81	145.81	未进入负面清	否	无	-0.70%
29117	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山二队	50	53.36	18.32	18.32	未进入负面清	否	无	4.97%
29118	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山二队分台	100	54.98	35.02	35.02	未进入负面清	否	无	-5.91%
29119	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山三队	400	61.26	114.94	114.94	未进入负面清	否	无	8.92%
29120	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山四队	80	65.82	19.34	19.34	未进入负面清	否	无	-7.87%
29121	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山四队分台	80	45.63	35.50	35.50	未进入负面清	否	无	4.98%
29122	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山五队	100	67.59	22.41	22.41	未进入负面清	否	无	-2.98%
29123	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山六队	160	36.73	85.24	85.24	未进入负面清	否	无	3.43%
29124	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山七队	80	62.57	21.95	21.95	未进入负面清	否	无	2.95%
29125	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山八队	200	49.41	81.18	81.18	未进入负面清	否	无	9.69%
29126	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山九队	80	67.48	18.02	18.02	未进入负面清	否	无	-9.79%
29127	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山十一队	50	33.48	28.26	28.26	未进入负面清	否	无	5.86%
29128	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山十二队	100	32.11	57.89	57.89	未进入负面清	否	无	4.90%
29129	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山村	80	62.19	22.25	22.25	未进入负面清	否	无	-5.35%
29130	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	岳山治山队	400	37.83	208.66	208.66	未进入负面清	否	无	5.15%
29131	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大河农场岳山队	100	62.21	27.79	27.79	未进入负面清	否	无	9.18%
29132	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	店市复州城镇永丰村民委员会(永丰小	80	39.08	40.74	40.74	未进入负面清	否	无	-9.89%
29133	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大连海天龙腾建设集团有限公司1#	500	38.21	258.93	258.93	未进入负面清	否	无	-8.43%
29134	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大连海天龙腾建设集团有限公司2#	500	39.97	250.15	250.15	未进入负面清	否	无	-6.09%
29135	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	大连海天龙腾建设集团有限公司3#	500	66.25	118.75	118.75	未进入负面清	否	无	0.29%
29136	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公	500	65.96	120.20	120.20	未进入负面清	否	无	7.65%
29137	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公	800	45.89	352.85	352.85	未进入负面清	否	无	-0.60%
29138	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公	630	48.78	259.69	259.69	未进入负面清	否	无	-9.20%
29139	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公	800	36.89	424.89	424.89	未进入负面清	否	无	-2.41%
29140	瓦房店市供电公司	古城66kV变电站	岳山线	世豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公	800	50.03	319.80	319.80	未进入负面清	否	无	8.82%
29141	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	荷花湾分14#	80	51.70	30.64	30.64	未进入负面清	否	无	-9.98%
29142	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干174#	400	66.46	94.16	94.16	未进入负面清	否	无	4.37%
29143	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	夹板沟分10#	100	51.05	38.95	38.95	未进入负面清	否	无	-8.25%
29144	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干19#	315	36.27	169.24	169.24	未进入负面清	否	无	-0.32%
29145	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	袁沟分70#	30	38.98	15.31	15.31	未进入负面清	否	无	4.74%
29146	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	袁沟分40#右3	50	95.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	6.92%
29147	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	袁沟分19#	100	44.68	45.32	45.32	未进入负面清	否	无	-6.56%
29148	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	从沟分10#	50	41.15	24.42	24.42	未进入负面清	否	无	-3.39%
29149	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	西山支28#	30	68.52	6.44	6.44	未进入负面清	否	无	0.79%
29150	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	西山支38#	50	37.03	26.48	26.48	未进入负面清	否	无	4.55%
29151	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	西山支40#	400	47.86	168.57	168.57	未进入负面清	否	无	1.09%
29152	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	新区六支2#	200	46.70	86.60	86.60	未进入负面清	否	无	-5.80%
29153	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	新区七支2#	50	42.72	23.64	23.64	未进入负面清	否	无	9.91%
29154	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	付屯分17#	100	61.00	29.00	29.00	未进入负面清	否	无	6.53%
29155	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分5#右3	80	43.54	37.17	37.17	未进入负面清	否	无	2.52%
29156	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	付屯分10#左4#	50	41.62	24.19	24.19	未进入负面清	否	无	7.82%
29157	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	付屯分10#	50	66.65	11.67	11.67	未进入负面清	否	无	6.89%
29158	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干99#左3	400	65.54	97.86	97.86	未进入负面清	否	无	4.73%
29159	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干94#	100	31.56	58.44	58.44	未进入负面清	否	无	-4.31%
29160	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干70#左4#	50	38.25	25.87	25.87	未进入负面清	否	无	8.43%

29161	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干59#	400	65.40	98.39	98.39	未进入负面清	否	无	-9.42%
29162	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分8#	50	32.30	28.85	28.85	未进入负面清	否	无	-8.13%
29163	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分15#	50	48.16	20.92	20.92	未进入负面清	否	无	-9.62%
29164	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分21右2#	200	30.89	118.23	118.23	未进入负面清	否	无	9.34%
29165	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	小学分3#	100	33.09	56.91	56.91	未进入负面清	否	无	-0.24%
29166	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干37#	100	58.93	31.07	31.07	未进入负面清	否	无	9.64%
29167	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干33#	250	66.33	59.17	59.17	未进入负面清	否	无	-6.42%
29168	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干192#	100	55.37	34.63	34.63	未进入负面清	否	无	4.80%
29169	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	杨沟分5#右4	50	51.32	19.34	19.34	未进入负面清	否	无	-0.54%
29170	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	成江分3#	80	67.67	17.87	17.87	未进入负面清	否	无	1.24%
29171	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	后袁支16#	100	42.17	47.83	47.83	未进入负面清	否	无	-9.32%
29172	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	袁沟分51#	400	31.45	234.18	234.18	未进入负面清	否	无	-8.52%
29173	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东干115#	50	37.93	26.04	26.04	未进入负面清	否	无	-6.77%
29174	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	李东线荷花湾分10右8号	100	49.77	40.23	40.23	未进入负面清	否	无	9.85%
29175	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李北线	李北干棉织分15#	400	43.03	187.87	187.87	未进入负面清	否	无	-1.95%
29176	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李北线	李北干029#	400	30.30	238.81	238.81	未进入负面清	否	无	-1.86%
29177	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李北线	李北干87#左4	30	44.11	13.77	13.77	未进入负面清	否	无	-5.84%
29178	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李北线	李北干70左4#	80	69.39	16.48	16.48	未进入负面清	否	无	9.17%
29179	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	196左1支1#	80	46.69	34.65	34.65	未进入负面清	否	无	8.12%
29180	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	153右1支	80	59.47	24.43	24.43	未进入负面清	否	无	0.45%
29181	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分94#	400	61.73	113.06	113.06	未进入负面清	否	无	0.10%
29182	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分贾二支4#	400	36.64	213.45	213.45	未进入负面清	否	无	2.13%
29183	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分黄屯支27#	30	32.35	17.30	17.30	未进入负面清	否	无	-0.21%
29184	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分贾四支13#	30	30.50	17.85	17.85	未进入负面清	否	无	-3.19%
29185	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分120#	30	68.33	6.50	6.50	未进入负面清	否	无	-6.17%
29186	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分102#	400	34.06	223.76	223.76	未进入负面清	否	无	-5.89%
29187	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分三一支6#	100	43.31	46.69	46.69	未进入负面清	否	无	0.70%
29188	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分三大支1#	100	47.52	42.48	42.48	未进入负面清	否	无	2.09%
29189	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分黄屯支9#	100	37.64	52.36	52.36	未进入负面清	否	无	-7.92%
29190	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分黄屯支14#左5	100	40.04	49.96	49.96	未进入负面清	否	无	-6.50%
29191	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支16#	315	67.60	70.55	70.55	未进入负面清	否	无	-4.38%
29192	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支27#	315	46.64	136.59	136.59	未进入负面清	否	无	2.43%
29193	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支40#	80	34.18	44.66	44.66	未进入负面清	否	无	8.79%
29194	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支47#	80	61.79	22.57	22.57	未进入负面清	否	无	8.61%
29195	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支刘炉支79#	50	69.55	10.22	10.22	未进入负面清	否	无	-9.73%
29196	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支盛沟支13#	50	50.46	19.77	19.77	未进入负面清	否	无	-0.06%
29197	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支董二支2#	50	55.62	17.19	17.19	未进入负面清	否	无	-4.24%
29198	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支董三支5#	50	35.60	27.20	27.20	未进入负面清	否	无	8.43%
29199	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支后董屯支11#	50	47.58	21.21	21.21	未进入负面清	否	无	-2.70%
29200	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支后董屯支34#	50	48.89	20.55	20.55	未进入负面清	否	无	7.14%
29201	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支坡支4#	80	67.65	17.88	17.88	未进入负面清	否	无	1.67%
29202	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	广兴分3#左2#	100	53.97	36.03	36.03	未进入负面清	否	无	8.18%
29203	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分西南房支8#	80	37.19	42.25	42.25	未进入负面清	否	无	-5.22%
29204	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分24#	400	42.22	191.11	191.11	未进入负面清	否	无	-3.80%
29205	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	贾屯分41#	315	36.13	169.68	169.68	未进入负面清	否	无	-7.59%
29206	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	董屯支吴十支2#	100	49.19	40.81	40.81	未进入负面清	否	无	-1.44%

29207	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	吴店线49间1#-2	630	63.99	163.87	163.87	未进入负面清	否	无	-4.54%
29208	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	吴店线49间1#	630	47.74	266.23	266.23	未进入负面清	否	无	-9.99%
29209	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	宋沟分27#	80	44.80	36.16	36.16	未进入负面清	否	无	-8.93%
29210	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	宋沟分17#	50	34.91	27.55	27.55	未进入负面清	否	无	-3.25%
29211	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	宋沟分2#左1	200	39.81	100.39	100.39	未进入负面清	否	无	-3.04%
29212	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干99#右3	80	50.98	31.21	31.21	未进入负面清	否	无	5.37%
29213	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	双眼井分5#	100	68.08	21.92	21.92	未进入负面清	否	无	-6.62%
29214	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干117#	80	50.63	31.49	31.49	未进入负面清	否	无	4.09%
29215	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干128#	80	38.85	40.92	40.92	未进入负面清	否	无	6.37%
29216	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干163#	100	32.89	57.11	57.11	未进入负面清	否	无	9.32%
29217	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	头道沟分63#	30	50.24	11.93	11.93	未进入负面清	否	无	-9.05%
29218	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干89#右7	30	39.06	15.28	15.28	未进入负面清	否	无	7.40%
29219	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干58#	315	68.85	66.63	66.63	未进入负面清	否	无	8.30%
29220	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干61#左2	80	31.02	47.18	47.18	未进入负面清	否	无	-3.62%
29221	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干75#	50	60.50	14.75	14.75	未进入负面清	否	无	-5.53%
29222	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	谷道分13#	50	36.02	26.99	26.99	未进入负面清	否	无	8.05%
29223	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	谷道分22#	315	38.72	161.53	161.53	未进入负面清	否	无	8.37%
29224	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分16#	50	61.96	14.02	14.02	未进入负面清	否	无	4.90%
29225	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分21#	30	60.10	8.97	8.97	未进入负面清	否	无	-4.05%
29226	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分36#	30	45.01	13.50	13.50	未进入负面清	否	无	-9.58%
29227	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	水库支2#	100	55.05	34.95	34.95	未进入负面清	否	无	5.51%
29228	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分50#	315	30.05	188.84	188.84	未进入负面清	否	无	-8.58%
29229	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关家支23#	100	49.00	41.00	41.00	未进入负面清	否	无	-1.73%
29230	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关家支38#	80	48.71	33.03	33.03	未进入负面清	否	无	-1.11%
29231	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分9#	30	49.95	12.02	12.02	未进入负面清	否	无	2.06%
29232	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	水库支11#	30	30.02	17.99	17.99	未进入负面清	否	无	-6.00%
29233	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关家支26#右7	30	31.78	17.47	17.47	未进入负面清	否	无	1.51%
29234	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分69#	100	57.02	32.98	32.98	未进入负面清	否	无	8.78%
29235	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分63#右1	50	55.52	17.24	17.24	未进入负面清	否	无	3.20%
29236	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分57#	50	54.09	17.96	17.96	未进入负面清	否	无	-9.71%
29237	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋屯支10#	80	62.02	22.38	22.38	未进入负面清	否	无	-2.81%
29238	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	关前分75#	80	59.02	24.78	24.78	未进入负面清	否	无	-6.63%
29239	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋屯支1#	30	40.31	14.91	14.91	未进入负面清	否	无	9.00%
29240	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干30#	30	69.02	6.29	6.29	未进入负面清	否	无	3.29%
29241	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄干34#	30	59.45	9.17	9.17	未进入负面清	否	无	6.04%
29242	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	蒋庄线	蒋庄线蒋庄干87右1右2	315	57.27	103.10	103.10	未进入负面清	否	无	-7.21%
29243	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	贺旺支3#	100	57.34	32.66	32.66	未进入负面清	否	无	8.88%
29244	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分24#右5	30	36.98	15.91	15.91	未进入负面清	否	无	-0.67%
29245	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分48#	100	57.17	32.83	32.83	未进入负面清	否	无	4.90%
29246	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分10#	315	35.56	171.49	171.49	未进入负面清	否	无	-4.49%
29247	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分17#	100	66.95	23.05	23.05	未进入负面清	否	无	-5.58%
29248	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分4#	50	66.64	11.68	11.68	未进入负面清	否	无	2.19%
29249	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	贺旺支18#	30	35.27	16.42	16.42	未进入负面清	否	无	-2.53%
29250	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	贺旺支29#	80	68.89	16.89	16.89	未进入负面清	否	无	-4.42%
29251	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	林屯支2#	80	35.33	43.73	43.73	未进入负面清	否	无	0.74%
29252	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	林屯支8#-2	80	69.85	16.12	16.12	未进入负面清	否	无	3.31%

29253	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	九龙线	小白分25#左1	80	63.78	20.97	20.97	未进入负面清	否	无	-4.44%
29254	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	九龙线	小白分6#	400	32.23	231.10	231.10	未进入负面清	否	无	7.40%
29255	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	大白支3#	50	60.54	14.73	14.73	未进入负面清	否	无	5.20%
29256	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	大白支2#	200	66.01	47.99	47.99	未进入负面清	否	无	9.55%
29257	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店干74#右4左1	80	62.74	21.81	21.81	未进入负面清	否	无	9.59%
29258	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	水电支4	80	67.42	18.07	18.07	未进入负面清	否	无	7.07%
29259	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	化工支7#左4	50	64.73	12.64	12.64	未进入负面清	否	无	-6.24%
29260	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分化工支12#	400	32.48	230.07	230.07	未进入负面清	否	无	-6.61%
29261	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分化工支19#	80	39.07	40.74	40.74	未进入负面清	否	无	1.04%
29262	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分田五支6#	100	58.45	31.55	31.55	未进入负面清	否	无	3.60%
29263	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	化工支水库3	50	57.28	16.36	16.36	未进入负面清	否	无	5.61%
29264	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店干11#	30	50.51	11.85	11.85	未进入负面清	否	无	-6.12%
29265	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	东房身分4#	30	62.37	8.29	8.29	未进入负面清	否	无	0.00%
29266	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	东房身分13#	100	32.42	57.58	57.58	未进入负面清	否	无	-1.24%
29267	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	房身分7#	100	47.09	42.91	42.91	未进入负面清	否	无	4.79%
29268	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	毛屯支11	100	53.32	36.68	36.68	未进入负面清	否	无	0.58%
29269	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店干16#左2	400	59.22	123.11	123.11	未进入负面清	否	无	7.62%
29270	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店干8#	30	36.30	16.11	16.11	未进入负面清	否	无	4.13%
29271	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分129#	30	62.37	8.29	8.29	未进入负面清	否	无	-9.73%
29272	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分115#右4	30	40.03	14.99	14.99	未进入负面清	否	无	-6.36%
29273	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分100#	50	49.90	20.05	20.05	未进入负面清	否	无	-4.94%
29274	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	前王支19#	100	66.32	23.68	23.68	未进入负面清	否	无	-2.69%
29275	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	后王支10#	50	63.01	13.49	13.49	未进入负面清	否	无	9.08%
29276	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分86#	100	46.13	43.87	43.87	未进入负面清	否	无	-6.26%
29277	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分轿屯支13#	80	65.83	19.34	19.34	未进入负面清	否	无	9.75%
29278	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	田岚分轿屯支29#	400	37.11	211.57	211.57	未进入负面清	否	无	5.45%
29279	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	前王支11#	200	36.64	106.71	106.71	未进入负面清	否	无	9.41%
29280	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店线田岚分前眼支12#杆	400	32.77	228.94	228.94	未进入负面清	否	无	1.76%
29281	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	头道沟分84左1#	80	54.88	28.09	28.09	未进入负面清	否	无	-3.47%
29282	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	水泥线	吴店线李东干小贾屯支21左6#杆	100	41.35	48.65	48.65	未进入负面清	否	无	5.23%
29283	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店线田岚分尹屯支3左1#杆	400	31.22	235.12	235.12	未进入负面清	否	无	-7.82%
29284	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	李店线田岚分89左1#杆	400	55.62	137.51	137.51	未进入负面清	否	无	-3.89%
29285	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	电网 谭屯支3右4#柱上变压器	100	30.19	59.81	59.81	未进入负面清	否	无	-6.28%
29286	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	丰成支4#柱上变压器	100	47.49	42.51	42.51	未进入负面清	否	无	-2.20%
29287	瓦房店市供电公司	平房66kV变电站	李店线	前王支39#柱上变压器	400	52.11	151.56	151.56	未进入负面清	否	无	-6.93%
29288	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	电网 刘炉支38右6#	100	58.43	31.57	31.57	未进入负面清	否	无	2.17%
29289	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	李东线	电网 西山支6右3#	100	63.40	26.60	26.60	未进入负面清	否	无	-1.83%
29290	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	电网 广平支6#柱上变压器	100	35.24	54.76	54.76	未进入负面清	否	无	4.51%
29291	瓦房店市供电公司	李店66kV变电站	吴店线	刘炉8台	400	57.91	128.35	128.35	未进入负面清	否	无	2.46%
29292	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	风源线联城干98#杆	80	56.59	26.73	26.73	未进入负面清	否	无	-6.14%
29293	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	电网 南山支15左1#	400	46.79	172.82	172.82	未进入负面清	否	无	9.45%
29294	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	电网 北山分7左1#	80	49.58	32.33	32.33	未进入负面清	否	无	-0.64%
29295	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北堡分58#	100	46.72	43.28	43.28	未进入负面清	否	无	-9.39%
29296	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	pms 联城干183#	400	35.41	218.35	218.35	未进入负面清	否	无	-0.03%
29297	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	电网 北山支6#	100	62.98	27.02	27.02	未进入负面清	否	无	-9.94%
29298	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线房身分10#	200	67.88	44.24	44.24	未进入负面清	否	无	-5.35%

29299	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 联城干186#	50	55.96	17.02	17.02	未进入负面清	否	无	7.87%
29300	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	电网 房身东支6#	50	57.67	16.16	16.16	未进入负面清	否	无	-9.78%
29301	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 南沟分01#	400	41.32	194.72	194.72	未进入负面清	否	无	-2.15%
29302	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线南沟分40#	200	50.59	78.82	78.82	未进入负面清	否	无	6.43%
29303	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北山分1#	100	67.83	22.17	22.17	未进入负面清	否	无	3.31%
29304	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北山分18#	200	60.84	58.32	58.32	未进入负面清	否	无	-4.47%
29305	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线南沟分9#	400	43.86	184.56	184.56	未进入负面清	否	无	-1.38%
29306	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线南沟分南山支6#	315	56.25	106.32	106.32	未进入负面清	否	无	1.43%
29307	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北堡分38右6#	80	47.12	34.30	34.30	未进入负面清	否	无	9.65%
29308	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线盐场分1#	50	30.36	29.82	29.82	未进入负面清	否	无	9.12%
29309	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 联城干151#	100	46.13	43.87	43.87	未进入负面清	否	无	-7.52%
29310	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北堡分36#	50	48.94	20.53	20.53	未进入负面清	否	无	6.16%
29311	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北堡分岛里支28#	400	47.17	171.30	171.30	未进入负面清	否	无	-0.20%
29312	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 南沟分03#	200	45.97	88.05	88.05	未进入负面清	否	无	6.94%
29313	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 北堡分18#间1	80	60.57	23.54	23.54	未进入负面清	否	无	-2.76%
29314	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 联城干98右5分01#	400	44.92	180.32	180.32	未进入负面清	否	无	3.47%
29315	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 风源线北堡分王崴支3#	80	63.91	20.88	20.88	未进入负面清	否	无	-9.89%
29316	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 联城干111#	400	48.58	165.68	165.68	未进入负面清	否	无	-7.57%
29317	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	PMS 联城干44#	30	31.14	17.66	17.66	未进入负面清	否	无	8.68%
29318	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	风源线	风源线付大二队支5#杆	100	53.60	36.40	36.40	未进入负面清	否	无	-0.46%
29319	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 市场支5#-1	50	38.38	25.81	25.81	未进入负面清	否	无	6.16%
29320	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 华铜干153#-1	50	37.86	26.07	26.07	未进入负面清	否	无	-0.76%
29321	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 李官干52#	400	43.68	185.30	185.30	未进入负面清	否	无	7.03%
29322	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 四大井分7#	400	35.66	217.34	217.34	未进入负面清	否	无	-8.63%
29323	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 华铜干168右1#	30	32.25	17.32	17.32	未进入负面清	否	无	5.66%
29324	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 四大井分19#	30	44.85	13.55	13.55	未进入负面清	否	无	-6.63%
29325	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 市场支11#	30	56.03	10.19	10.19	未进入负面清	否	无	-3.34%
29326	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 市场支2#	400	34.32	222.71	222.71	未进入负面清	否	无	3.85%
29327	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 尾矿分1#	400	37.59	209.65	209.65	未进入负面清	否	无	4.85%
29328	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	PMS 爱科特分右-1#	30	54.34	10.70	10.70	未进入负面清	否	无	-2.61%
29329	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干33#	50	60.41	14.80	14.80	未进入负面清	否	无	-5.09%
29330	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	山后分养殖支6右5#	50	60.25	14.88	14.88	未进入负面清	否	无	0.84%
29331	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干王屯分06#	100	36.43	53.57	53.57	未进入负面清	否	无	3.52%
29332	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干23#	400	97.18	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	0.91%
29333	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干121#	100	39.75	50.25	50.25	未进入负面清	否	无	-2.79%
29334	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干242#	315	36.27	169.24	169.24	未进入负面清	否	无	9.36%
29335	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线李官干230右1#	80	53.71	29.03	29.03	未进入负面清	否	无	6.88%
29336	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干201#	400	32.30	230.80	230.80	未进入负面清	否	无	-8.99%
29337	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干208右1#	50	53.03	18.48	18.48	未进入负面清	否	无	5.48%
29338	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干172#	80	64.55	20.36	20.36	未进入负面清	否	无	-4.57%
29339	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 七队支7#	400	48.91	164.34	164.34	未进入负面清	否	无	9.25%
29340	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 王屯分10#	80	30.74	47.41	47.41	未进入负面清	否	无	-2.96%
29341	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 货站分1#	400	53.32	146.73	146.73	未进入负面清	否	无	-0.81%
29342	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 八队支养殖小支十一台小支08#	400	48.19	167.22	167.22	未进入负面清	否	无	-0.02%
29343	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干130左1#	400	38.49	206.05	206.05	未进入负面清	否	无	-7.62%
29344	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线榆树房分二台至4#杆	100	34.77	55.23	55.23	未进入负面清	否	无	-9.85%

29345	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线榆树房分砖厂支4#杆	50	49.04	20.48	20.48	未进入负面清	否	无	-1.27%
29346	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线李官干205右2#	50	37.94	26.03	26.03	未进入负面清	否	无	6.45%
29347	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干214右10杆	50	46.39	21.81	21.81	未进入负面清	否	无	-8.18%
29348	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干214右3杆	80	64.92	20.06	20.06	未进入负面清	否	无	9.03%
29349	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干214右7杆	400	54.58	141.67	141.67	未进入负面清	否	无	-9.84%
29350	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	矿洞山一台分台	80	30.50	47.60	47.60	未进入负面清	否	无	0.29%
29351	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干237+1左2#柱上变压器	200	51.40	77.20	77.20	未进入负面清	否	无	4.16%
29352	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干200#	80	60.46	23.63	23.63	未进入负面清	否	无	-5.06%
29353	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干246#柱上变压器	400	34.39	222.43	222.43	未进入负面清	否	无	-3.06%
29354	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干237+1左1#柱上变压器	100	67.11	22.89	22.89	未进入负面清	否	无	9.01%
29355	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干244#柱上变压器	80	33.76	44.99	44.99	未进入负面清	否	无	1.44%
29356	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干230右3#柱上变压器	400	52.10	151.58	151.58	未进入负面清	否	无	-7.35%
29357	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干230#	100	44.10	45.90	45.90	未进入负面清	否	无	-0.24%
29358	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	榆树房分18左5#	400	66.10	95.62	95.62	未进入负面清	否	无	-10.00%
29359	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	王屯线176右1#	400	64.53	101.87	101.87	未进入负面清	否	无	9.64%
29360	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干231#	50	54.27	17.86	17.86	未进入负面清	否	无	-0.62%
29361	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	山后分43#	400	59.42	122.31	122.31	未进入负面清	否	无	8.72%
29362	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干210#	50	45.32	22.34	22.34	未进入负面清	否	无	-8.73%
29363	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	扎钢分一支支6#	80	51.45	30.84	30.84	未进入负面清	否	无	8.52%
29364	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干214#	100	38.17	51.83	51.83	未进入负面清	否	无	-4.80%
29365	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干13#	400	50.75	157.01	157.01	未进入负面清	否	无	4.49%
29366	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 医院分4#	400	58.29	126.85	126.85	未进入负面清	否	无	0.63%
29367	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干7+1#	200	61.79	56.42	56.42	未进入负面清	否	无	-9.82%
29368	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干127#	400	63.82	104.73	104.73	未进入负面清	否	无	1.84%
29369	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 羊圈分20#	400	33.48	226.10	226.10	未进入负面清	否	无	-6.62%
29370	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 轧钢分一队支9#	200	50.47	79.05	79.05	未进入负面清	否	无	-6.57%
29371	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干13#	200	69.59	40.82	40.82	未进入负面清	否	无	2.62%
29372	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分62#	200	54.87	70.26	70.26	未进入负面清	否	无	6.04%
29373	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分80#	50	62.75	13.63	13.63	未进入负面清	否	无	1.36%
29374	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 二台支3#	400	46.19	175.22	175.22	未进入负面清	否	无	3.70%
29375	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 公安小支06#	80	64.84	20.13	20.13	未进入负面清	否	无	5.04%
29376	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分52#左2#	80	36.48	42.81	42.81	未进入负面清	否	无	5.44%
29377	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干139#	80	36.49	42.81	42.81	未进入负面清	否	无	-0.57%
29378	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 二台分2#	200	50.21	79.58	79.58	未进入负面清	否	无	-0.86%
29379	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干153#	30	49.44	12.17	12.17	未进入负面清	否	无	-1.00%
29380	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干167#	200	54.98	70.03	70.03	未进入负面清	否	无	1.69%
29381	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干20#	200	30.34	119.33	119.33	未进入负面清	否	无	0.90%
29382	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分100#	50	58.16	15.92	15.92	未进入负面清	否	无	6.50%
29383	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分59#	100	38.47	51.53	51.53	未进入负面清	否	无	8.04%
29384	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 华铜干132#（李官线130右1#）	80	53.51	29.20	29.20	未进入负面清	否	无	-0.03%
29385	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分20#	80	30.62	47.51	47.51	未进入负面清	否	无	-2.15%
29386	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 市场支5#-2（李官线176右1）	50	51.18	19.41	19.41	未进入负面清	否	无	-4.84%
29387	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分34#	160	59.84	48.26	48.26	未进入负面清	否	无	-3.70%
29388	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 榆树房分56#	80	68.07	17.54	17.54	未进入负面清	否	无	1.07%
29389	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 三队支4#	400	48.71	165.18	165.18	未进入负面清	否	无	8.08%
29390	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干71+1#	400	44.19	183.24	183.24	未进入负面清	否	无	3.80%

29391	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干32#	100	49.98	40.02	40.02	未进入负面清	否	无	-4.18%
29392	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 村台支4#	50	38.57	25.71	25.71	未进入负面清	否	无	6.01%
29393	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 王小支5#	200	67.33	45.34	45.34	未进入负面清	否	无	-8.40%
29394	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 山后分46#	80	32.11	46.31	46.31	未进入负面清	否	无	-9.36%
29395	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 三岔支04#	250	63.21	66.96	66.96	未进入负面清	否	无	-7.70%
29396	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干90#	80	39.94	40.05	40.05	未进入负面清	否	无	3.32%
29397	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 吴屯分7#	50	31.75	29.13	29.13	未进入负面清	否	无	-5.21%
29398	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 八队支7#	80	40.32	39.75	39.75	未进入负面清	否	无	-4.99%
29399	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官线浴场分11	800	32.13	462.97	462.97	未进入负面清	否	无	-6.15%
29400	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	浴场分16#	800	63.33	213.37	213.37	未进入负面清	否	无	9.23%
29401	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	李官干27#	400	47.43	170.26	170.26	未进入负面清	否	无	3.32%
29402	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 李官干206#	80	37.34	42.12	42.12	未进入负面清	否	无	7.90%
29403	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	李官线	PMS 中学支2#	80	40.81	39.35	39.35	未进入负面清	否	无	-3.87%
29404	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司5号1#变压器	630	34.96	346.75	346.75	未进入负面清	否	无	0.69%
29405	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司5号2#变压器	800	66.24	190.11	190.11	未进入负面清	否	无	-6.30%
29406	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司4号1#变压器	630	32.17	364.34	364.34	未进入负面清	否	无	9.84%
29407	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司4号2#变压器	630	60.82	183.82	183.82	未进入负面清	否	无	-6.35%
29408	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	连太平湾阳光置业有限公司1号1#变	630	40.13	314.19	314.19	未进入负面清	否	无	-9.11%
29409	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	连太平湾阳光置业有限公司1号2#变	630	31.41	369.09	369.09	未进入负面清	否	无	7.50%
29410	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司2号1#变压器	800	33.69	450.49	450.49	未进入负面清	否	无	-5.80%
29411	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司2号2#变压器	800	37.03	423.74	423.74	未进入负面清	否	无	-2.39%
29412	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司3号1#变压器	630	31.81	366.62	366.62	未进入负面清	否	无	-3.34%
29413	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司3号2#变压器	630	58.18	200.47	200.47	未进入负面清	否	无	-4.86%
29414	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司3#考核亭1#变	800	31.99	464.06	464.06	未进入负面清	否	无	0.86%
29415	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司3#考核亭2#变	800	53.11	295.12	295.12	未进入负面清	否	无	-5.32%
29416	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司4#考核亭2#变	800	66.44	188.46	188.46	未进入负面清	否	无	2.85%
29417	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司4#考核亭1#变	800	36.24	430.09	430.09	未进入负面清	否	无	-1.71%
29418	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司5#考核亭1#变	800	39.12	407.02	407.02	未进入负面清	否	无	0.31%
29419	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司5#考核亭2#变	630	34.58	349.13	349.13	未进入负面清	否	无	8.99%
29420	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司2#考核亭1#变	630	32.42	362.73	362.73	未进入负面清	否	无	-9.33%
29421	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司1#考核亭2#变	800	61.01	231.90	231.90	未进入负面清	否	无	-6.41%
29422	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司1#考核亭1#变	630	68.47	135.64	135.64	未进入负面清	否	无	3.77%
29423	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	太平湾阳光置业有限公司2#考核亭2#变	630	55.46	217.60	217.60	未进入负面清	否	无	-7.24%
29424	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	PMS 北营分亮子支5#	30	59.19	9.24	9.24	未进入负面清	否	无	-4.81%
29425	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	PMS 东地支村小支5#	400	60.82	116.70	116.70	未进入负面清	否	无	9.44%
29426	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	PMS 北营分从屯支3#	30	66.39	7.08	7.08	未进入负面清	否	无	-6.87%
29427	瓦房店市供电公司	望山66kV变电站	联城线	PMS 北营分68#	80	33.06	45.55	45.55	未进入负面清	否	无	-3.13%
29428	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 温李支18#	100	40.61	49.39	49.39	未进入负面清	否	无	-0.50%
29429	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分五队支7#	100	47.68	42.32	42.32	未进入负面清	否	无	7.92%
29430	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 北营分1#	400	68.72	85.11	85.11	未进入负面清	否	无	7.81%
29431	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干219#	50	63.99	13.01	13.01	未进入负面清	否	无	-3.67%
29432	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干244#	50	59.61	15.19	15.19	未进入负面清	否	无	-3.32%
29433	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分三四队支5#	100	68.30	21.70	21.70	未进入负面清	否	无	4.77%
29434	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 四队支8#	100	32.46	57.54	57.54	未进入负面清	否	无	8.76%
29435	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干南山分5#	80	55.61	27.51	27.51	未进入负面清	否	无	0.55%
29436	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干平东分5#	400	55.68	137.28	137.28	未进入负面清	否	无	6.06%

29437	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干西长岭分15#	50	38.08	25.96	25.96	未进入负面清	否	无	-7.09%
29438	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干冯沟分医院支2#	50	52.46	18.77	18.77	未进入负面清	否	无	0.83%
29439	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 土城上沟分台	100	63.64	26.36	26.36	未进入负面清	否	无	-2.15%
29440	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干冯沟分11+1#	50	50.35	19.82	19.82	未进入负面清	否	无	6.56%
29441	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干239#	100	36.97	53.03	53.03	未进入负面清	否	无	-6.90%
29442	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干冯沟分21#	50	33.82	28.09	28.09	未进入负面清	否	无	5.99%
29443	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分33#	400	47.11	171.58	171.58	未进入负面清	否	无	7.60%
29444	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分李一支4#	315	34.52	174.75	174.75	未进入负面清	否	无	6.25%
29445	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 温家分8左2#	200	51.53	76.95	76.95	未进入负面清	否	无	0.93%
29446	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 鞠屯支22#	400	31.40	234.40	234.40	未进入负面清	否	无	2.73%
29447	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 温家分16间1#	100	44.93	45.07	45.07	未进入负面清	否	无	-7.02%
29448	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 姚沟支18右1#	80	38.68	41.06	41.06	未进入负面清	否	无	9.47%
29449	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 鞠屯支14右1#	50	48.69	20.65	20.65	未进入负面清	否	无	-5.69%
29450	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干165#	100	65.40	24.60	24.60	未进入负面清	否	无	-4.54%
29451	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	电网 崔口支18#	100	34.97	55.03	55.03	未进入负面清	否	无	-6.68%
29452	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分94#	200	48.43	83.14	83.14	未进入负面清	否	无	-8.14%
29453	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分七队支2#	100	36.83	53.17	53.17	未进入负面清	否	无	-5.12%
29454	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干西长岭分8#	400	54.74	141.05	141.05	未进入负面清	否	无	6.80%
29455	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分七队支9#	50	58.23	15.89	15.89	未进入负面清	否	无	0.10%
29456	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分姚沟支27#	100	53.54	36.46	36.46	未进入负面清	否	无	-2.54%
29457	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分崔口支18#	50	38.27	25.87	25.87	未进入负面清	否	无	9.75%
29458	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干西长岭分20#	50	58.53	15.73	15.73	未进入负面清	否	无	-1.95%
29459	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分10#	50	60.89	14.56	14.56	未进入负面清	否	无	6.74%
29460	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干冯沟分鞠屯支19#	50	41.82	24.09	24.09	未进入负面清	否	无	-9.22%
29461	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干东张分7#	50	49.82	20.09	20.09	未进入负面清	否	无	-5.45%
29462	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分78#	80	50.38	31.70	31.70	未进入负面清	否	无	4.65%
29463	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干冯沟分上沟支4#	50	48.72	20.64	20.64	未进入负面清	否	无	-0.32%
29464	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干冯沟分53#	80	47.62	33.91	33.91	未进入负面清	否	无	-8.07%
29465	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分于店支4#	100	47.91	42.09	42.09	未进入负面清	否	无	9.94%
29466	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干256分左2#	100	34.31	55.69	55.69	未进入负面清	否	无	-3.06%
29467	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分于店支16#	100	98.15	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	9.25%
29468	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干196#	160	59.50	48.80	48.80	未进入负面清	否	无	-7.62%
29469	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城线土城干247#	50	38.27	25.86	25.86	未进入负面清	否	无	-9.90%
29470	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	土城线	PMS 土城干温家分一队支8#	400	68.51	85.97	85.97	未进入负面清	否	无	7.60%
29471	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	王屯线213#杆	50	57.89	16.05	16.05	未进入负面清	否	无	5.66%
29472	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 北营分28#	50	64.52	12.74	12.74	未进入负面清	否	无	-0.48%
29473	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干203#	400	68.58	85.67	85.67	未进入负面清	否	无	1.34%
29474	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干213#	315	63.07	84.82	84.82	未进入负面清	否	无	9.34%
29475	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	王屯线231#	800	67.92	176.67	176.67	未进入负面清	否	无	-5.17%
29476	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	华铜干220右1#柱上变压器	80	63.78	20.98	20.98	未进入负面清	否	无	3.02%
29477	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	华铜干261#柱上变压器	400	38.69	205.23	205.23	未进入负面清	否	无	7.78%
29478	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干247#	400	36.46	214.14	214.14	未进入负面清	否	无	6.98%
29479	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 客运支1#	80	46.05	35.16	35.16	未进入负面清	否	无	-0.61%
29480	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干32+1#	30	45.22	13.44	13.44	未进入负面清	否	无	2.97%
29481	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 五大井分9+1右6支6#-1	315	69.38	64.95	64.95	未进入负面清	否	无	-9.45%
29482	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干189#	400	65.45	98.18	98.18	未进入负面清	否	无	-6.29%

29483	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干199#	80	32.24	46.21	46.21	未进入负面清	否	无	5.68%
29484	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 采石场支7左1#	50	36.74	26.63	26.63	未进入负面清	否	无	-1.03%
29485	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 九委分4#	50	68.65	10.68	10.68	未进入负面清	否	无	-5.87%
29486	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干180#	80	35.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-1.61%
29487	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 华铜干260#	800	69.25	165.97	165.97	未进入负面清	否	无	2.55%
29488	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 赵屯分134#	200	36.66	106.67	106.67	未进入负面清	否	无	4.73%
29489	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 草道沟分29#	400	56.01	135.97	135.97	未进入负面清	否	无	9.32%
29490	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 西阳台分2#	100	50.83	39.17	39.17	未进入负面清	否	无	6.63%
29491	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	小台支3#	50	34.48	27.76	27.76	未进入负面清	否	无	6.42%
29492	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 杏树沟支5#	400	45.32	178.73	178.73	未进入负面清	否	无	5.01%
29493	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 2队支2#	100	51.53	38.47	38.47	未进入负面清	否	无	8.82%
29494	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 村台支5#	100	59.98	30.02	30.02	未进入负面清	否	无	6.18%
29495	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 东阳台分村台支3#	50	57.80	16.10	16.10	未进入负面清	否	无	9.60%
29496	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 五队支3#	80	68.00	17.60	17.60	未进入负面清	否	无	-3.65%
29497	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 大营子分村台支3#	50	66.91	11.55	11.55	未进入负面清	否	无	6.72%
29498	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 赵屯分村台支4#	80	46.70	34.64	34.64	未进入负面清	否	无	-7.63%
29499	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 东阳台分19#	50	57.43	16.29	16.29	未进入负面清	否	无	4.32%
29500	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 土城干148#	250	66.77	58.08	58.08	未进入负面清	否	无	2.73%
29501	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 草道沟分23#	400	49.50	161.99	161.99	未进入负面清	否	无	-10.00%
29502	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 大营子分11+1#	50	63.57	13.21	13.21	未进入负面清	否	无	9.21%
29503	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 岳店分3#	80	43.31	37.35	37.35	未进入负面清	否	无	9.84%
29504	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	电网 赵屯分120右1#	200	35.86	108.28	108.28	未进入负面清	否	无	-8.31%
29505	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 费加窝棚分25#	200	42.37	95.26	95.26	未进入负面清	否	无	1.08%
29506	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 孤家子分16#	400	36.16	215.37	215.37	未进入负面清	否	无	7.91%
29507	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 六队支6#	100	52.45	37.55	37.55	未进入负面清	否	无	3.81%
29508	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 东阳台分21#	50	61.18	14.41	14.41	未进入负面清	否	无	0.65%
29509	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 费加窝棚分13#	80	47.15	34.28	34.28	未进入负面清	否	无	-8.08%
29510	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 赵屯分四队支1#	50	54.58	17.71	17.71	未进入负面清	否	无	-7.13%
29511	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 赵屯分58#	50	52.96	18.52	18.52	未进入负面清	否	无	6.37%
29512	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 草道沟分64#	400	46.96	172.17	172.17	未进入负面清	否	无	4.54%
29513	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 齐房分7左支06#	80	43.14	37.48	37.48	未进入负面清	否	无	-6.83%
29514	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 南沟支33#	50	51.50	19.25	19.25	未进入负面清	否	无	-6.81%
29515	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 盐场线土城干64#左4#	80	33.97	44.83	44.83	未进入负面清	否	无	3.65%
29516	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 古道支23#	80	37.63	41.90	41.90	未进入负面清	否	无	8.80%
29517	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 孤家子分2#	160	42.50	76.00	76.00	未进入负面清	否	无	2.87%
29518	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 北营分东地支6#	50	67.61	11.19	11.19	未进入负面清	否	无	5.60%
29519	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 东阳台分10#	315	44.79	142.43	142.43	未进入负面清	否	无	2.44%
29520	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 南沟支25#	30	38.76	15.37	15.37	未进入负面清	否	无	-9.67%
29521	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 东阳台分23左3#	50	50.73	19.63	19.63	未进入负面清	否	无	8.82%
29522	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 南沟支一台小支4#	30	37.25	15.83	15.83	未进入负面清	否	无	-4.31%
29523	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 大营子分42#	80	64.37	20.50	20.50	未进入负面清	否	无	-1.53%
29524	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 齐房分15#	80	68.53	17.17	17.17	未进入负面清	否	无	-6.32%
29525	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 土城干13左1#	80	68.85	16.92	16.92	未进入负面清	否	无	6.91%
29526	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 赵屯分8右支11#	80	43.65	37.08	37.08	未进入负面清	否	无	-7.91%
29527	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 小台支3#	80	36.64	42.69	42.69	未进入负面清	否	无	-3.75%
29528	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	盐场线77+1#	80	67.69	17.85	17.85	未进入负面清	否	无	6.93%

29529	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 华铜干24#	80	49.08	32.74	32.74	未进入负面清	否	无	6.00%
29530	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 西阳台分19#	80	67.81	17.75	17.75	未进入负面清	否	无	-2.96%
29531	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 西阳台分8#	50	43.48	23.26	23.26	未进入负面清	否	无	8.09%
29532	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 南沟支17#	50	50.27	19.87	19.87	未进入负面清	否	无	-6.03%
29533	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 水库分7#	400	38.36	206.56	206.56	未进入负面清	否	无	-2.96%
29534	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	PMS 齐房分12左1#	50	30.83	29.59	29.59	未进入负面清	否	无	8.73%
29535	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	PMS 五大井分7#	400	45.07	179.73	179.73	未进入负面清	否	无	8.01%
29536	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	电网 养殖支6#左6#	400	60.87	116.53	116.53	未进入负面清	否	无	1.88%
29537	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	王屯线	电网 杨屯分3左3#	400	68.59	85.65	85.65	未进入负面清	否	无	-5.01%
29538	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	华铜线	电网 华铜干87右1#柱上变压器	400	35.23	219.07	219.07	未进入负面清	否	无	-0.90%
29539	瓦房店市供电公司	李官66kV变电站	盐场线	草道沟分75#柱上变压器	200	43.90	92.20	92.20	未进入负面清	否	无	7.41%
29540	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分庙岭4队支6右1#	200	69.68	40.64	40.64	未进入负面清	否	无	0.71%
29541	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分相信支12右11#	200	54.58	70.84	70.84	未进入负面清	否	无	-2.84%
29542	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分51右1#	100	63.60	26.40	26.40	未进入负面清	否	无	-4.78%
29543	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂水利支9左1#	100	64.24	25.76	25.76	未进入负面清	否	无	-0.66%
29544	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分64左1#	100	33.26	56.74	56.74	未进入负面清	否	无	-2.28%
29545	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分70#	80	60.71	23.43	23.43	未进入负面清	否	无	8.08%
29546	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分82左1#	50	36.73	26.63	26.63	未进入负面清	否	无	1.57%
29547	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分12左1#	100	65.36	24.64	24.64	未进入负面清	否	无	-8.78%
29548	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分43#	100	52.98	37.02	37.02	未进入负面清	否	无	-3.60%
29549	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋五支19右6又右1#	100	59.57	30.43	30.43	未进入负面清	否	无	3.49%
29550	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分22右8#	200	45.88	88.24	88.24	未进入负面清	否	无	4.10%
29551	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分化纤支1#	50	59.86	15.07	15.07	未进入负面清	否	无	-1.23%
29552	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分化纤支蒋五支32右1#	200	46.18	87.64	87.64	未进入负面清	否	无	-7.88%
29553	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分化纤支蒋五支19右11#	200	51.56	76.87	76.87	未进入负面清	否	无	-4.59%
29554	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分化纤支蒋五支42#	400	31.12	235.51	235.51	未进入负面清	否	无	7.74%
29555	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	蒋屯分蒋屯水利支4左1#	80	61.89	22.49	22.49	未进入负面清	否	无	5.87%
29556	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分长山支19#	100	35.69	54.31	54.31	未进入负面清	否	无	-7.54%
29557	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分长山支16#	200	42.63	94.73	94.73	未进入负面清	否	无	5.42%
29558	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分长山支7右1#	400	66.28	94.87	94.87	未进入负面清	否	无	-8.71%
29559	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分31左1#	400	43.72	185.14	185.14	未进入负面清	否	无	8.05%
29560	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分19#	80	54.68	28.26	28.26	未进入负面清	否	无	-4.67%
29561	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分相信支田三支23#	100	57.57	32.43	32.43	未进入负面清	否	无	3.21%
29562	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分相信支田三支红旗水库支8#	100	67.30	22.70	22.70	未进入负面清	否	无	-2.73%
29563	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分相信支17右2#	100	45.73	44.27	44.27	未进入负面清	否	无	5.03%
29564	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干110#间1#	100	53.59	36.41	36.41	未进入负面清	否	无	8.39%
29565	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干109间1右5#	50	36.01	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	-1.91%
29566	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干115#	200	60.79	58.42	58.42	未进入负面清	否	无	8.14%
29567	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	苍屯分三支支5#	200	40.34	99.33	99.33	未进入负面清	否	无	-5.26%
29568	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	苍屯分19#	100	58.34	31.66	31.66	未进入负面清	否	无	1.68%
29569	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	王屯分3#	400	48.03	167.89	167.89	未进入负面清	否	无	9.49%
29570	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	后泡崖分3#	100	46.78	43.22	43.22	未进入负面清	否	无	-8.17%
29571	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分前泡崖支4#	100	46.08	43.92	43.92	未进入负面清	否	无	-8.78%
29572	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	pms 泡崖村分2间1#	100	48.04	41.96	41.96	未进入负面清	否	无	-3.15%
29573	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干5#	400	48.47	166.10	166.10	未进入负面清	否	无	2.64%
29574	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干42#	400	42.39	190.43	190.43	未进入负面清	否	无	-6.56%

29575	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分1#	400	65.37	98.52	98.52	未进入负面清	否	无	-0.90%
29576	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	后泡崖分2#	50	64.84	12.58	12.58	未进入负面清	否	无	-4.10%
29577	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	高1分3#	200	35.74	108.52	108.52	未进入负面清	否	无	-9.57%
29578	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干194#	400	53.61	145.54	145.54	未进入负面清	否	无	-8.45%
29579	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干192间1右1#	200	30.98	118.04	118.04	未进入负面清	否	无	9.65%
29580	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分18#	50	50.35	19.82	19.82	未进入负面清	否	无	-2.12%
29581	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分9间1右1#	400	40.77	196.93	196.93	未进入负面清	否	无	7.14%
29582	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分5右2#	400	54.45	142.22	142.22	未进入负面清	否	无	5.99%
29583	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分1队支1#	100	48.68	41.32	41.32	未进入负面清	否	无	3.14%
29584	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分3队支3#	100	51.82	38.18	38.18	未进入负面清	否	无	-4.15%
29585	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分59左1#	400	31.81	232.74	232.74	未进入负面清	否	无	1.89%
29586	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分67左2#	400	45.74	177.05	177.05	未进入负面清	否	无	7.16%
29587	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分8队支12#	400	66.60	93.61	93.61	未进入负面清	否	无	9.97%
29588	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分35#	200	43.57	92.86	92.86	未进入负面清	否	无	-0.82%
29589	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	张店分二东支9#	400	52.12	151.52	151.52	未进入负面清	否	无	7.50%
29590	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子1队分5#	400	40.11	199.57	199.57	未进入负面清	否	无	4.45%
29591	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干225右1#	400	36.97	212.12	212.12	未进入负面清	否	无	4.87%
29592	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干229#	100	41.79	48.21	48.21	未进入负面清	否	无	-3.39%
29593	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	庙岭分5右1#	200	69.32	41.37	41.37	未进入负面清	否	无	2.61%
29594	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	庙岭分三队支1#	400	57.48	130.10	130.10	未进入负面清	否	无	4.61%
29595	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	庙岭分3队支12左1#	100	47.08	42.92	42.92	未进入负面清	否	无	6.09%
29596	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	三堂分庙岭4队支14#	100	64.94	25.06	25.06	未进入负面清	否	无	1.35%
29597	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	庙岭西山分17#	100	65.66	24.34	24.34	未进入负面清	否	无	-1.10%
29598	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分1队支2#	400	32.22	231.10	231.10	未进入负面清	否	无	2.76%
29599	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分34右4#	50	30.34	29.83	29.83	未进入负面清	否	无	-4.97%
29600	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分49#	200	36.42	107.16	107.16	未进入负面清	否	无	-6.55%
29601	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分52左1#	200	50.98	78.04	78.04	未进入负面清	否	无	-6.85%
29602	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分5队支19右1#	50	41.95	24.02	24.02	未进入负面清	否	无	3.86%
29603	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分6队支3#	50	47.20	21.40	21.40	未进入负面清	否	无	6.06%
29604	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吴屯分五队支35#	200	31.57	116.86	116.86	未进入负面清	否	无	1.88%
29605	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分76#	400	34.01	223.95	223.95	未进入负面清	否	无	-0.45%
29606	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	吕沟分38#	400	56.41	134.37	134.37	未进入负面清	否	无	7.11%
29607	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯1队分4#	200	40.99	98.01	98.01	未进入负面清	否	无	-9.11%
29608	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分2队支5#	50	51.30	19.35	19.35	未进入负面清	否	无	-0.21%
29609	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分3队支2#	400	53.30	146.79	146.79	未进入负面清	否	无	9.36%
29610	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分15左2#	50	46.49	21.75	21.75	未进入负面清	否	无	5.94%
29611	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分32#	100	63.58	26.42	26.42	未进入负面清	否	无	-0.35%
29612	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	杨屯分38#	100	54.06	35.94	35.94	未进入负面清	否	无	5.51%
29613	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分23#	400	39.96	200.16	200.16	未进入负面清	否	无	-5.33%
29614	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分1队支10#	400	60.85	116.58	116.58	未进入负面清	否	无	-0.25%
29615	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分2队支2#	400	35.54	217.83	217.83	未进入负面清	否	无	-6.05%
29616	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分4队支6#	400	31.51	233.95	233.95	未进入负面清	否	无	-5.54%
29617	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分38右1#	400	63.89	104.44	104.44	未进入负面清	否	无	7.05%
29618	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	圈外分49右1#	400	67.58	89.69	89.69	未进入负面清	否	无	0.33%
29619	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干53#	50	47.48	21.26	21.26	未进入负面清	否	无	-2.97%
29620	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	王屯分17左1#	400	32.88	228.47	228.47	未进入负面清	否	无	-9.42%

29621	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	东屯分3#	200	45.73	88.53	88.53	未进入负面清	否	无	8.87%
29622	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	王屯分36#	100	37.88	52.12	52.12	未进入负面清	否	无	-0.83%
29623	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	王屯分5队支14#	50	30.30	29.85	29.85	未进入负面清	否	无	3.31%
29624	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	桥子线	桥子干1左1#（所变）	200	44.11	91.78	91.78	未进入负面清	否	无	6.55%
29625	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干103左1#	200	39.89	100.22	100.22	未进入负面清	否	无	5.23%
29626	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	五间房分10#	200	37.56	104.88	104.88	未进入负面清	否	无	1.77%
29627	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干19左1#	200	30.75	118.51	118.51	未进入负面清	否	无	-9.95%
29628	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干128右1#	200	47.71	84.58	84.58	未进入负面清	否	无	6.34%
29629	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干133右2#	200	47.61	84.78	84.78	未进入负面清	否	无	7.41%
29630	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	建材分4左4#	200	68.00	44.00	44.00	未进入负面清	否	无	-4.44%
29631	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	五间房分1#副柱	100	40.74	49.26	49.26	未进入负面清	否	无	3.88%
29632	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	跑马场分14左1#	100	62.09	27.91	27.91	未进入负面清	否	无	-4.04%
29633	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分五间房一队水利支22#	100	49.74	40.26	40.26	未进入负面清	否	无	0.55%
29634	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干119右6#	100	65.93	24.07	24.07	未进入负面清	否	无	2.43%
29635	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	三马矿分1#	315	58.62	98.86	98.86	未进入负面清	否	无	-0.90%
29636	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干81左1#	200	61.11	57.78	57.78	未进入负面清	否	无	7.03%
29637	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干89左1#	50	47.91	21.04	21.04	未进入负面清	否	无	3.94%
29638	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	王山分18左1#	100	67.75	22.25	22.25	未进入负面清	否	无	3.29%
29639	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	王山分7#	80	34.22	44.63	44.63	未进入负面清	否	无	6.84%
29640	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	王山分35左2#王山大棚支4#	50	47.03	21.48	21.48	未进入负面清	否	无	-1.60%
29641	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分6#	400	54.93	140.27	140.27	未进入负面清	否	无	-2.85%
29642	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分铭川支5左1#	400	49.78	160.88	160.88	未进入负面清	否	无	-4.64%
29643	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分72#	400	41.12	195.50	195.50	未进入负面清	否	无	-9.47%
29644	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分4队支9#	400	64.74	101.05	101.05	未进入负面清	否	无	-3.85%
29645	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分保峰支9#	400	31.66	233.36	233.36	未进入负面清	否	无	-7.14%
29646	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	张屯分张屯四队支鹅业支8右2#	400	54.47	142.14	142.14	未进入负面清	否	无	-4.26%
29647	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	种牛厂分2#	400	47.13	171.47	171.47	未进入负面清	否	无	-9.86%
29648	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	胡屯干19#	400	38.53	205.87	205.87	未进入负面清	否	无	0.51%
29649	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分8左2#	400	34.89	220.45	220.45	未进入负面清	否	无	2.73%
29650	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分南极支牛西分台7#	400	30.59	237.63	237.63	未进入负面清	否	无	-0.86%
29651	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分南极支5#	100	66.31	23.69	23.69	未进入负面清	否	无	-8.24%
29652	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分牛屯水利支4#	200	33.64	112.71	112.71	未进入负面清	否	无	2.24%
29653	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	刘屯分7左5#	100	31.31	58.69	58.69	未进入负面清	否	无	2.92%
29654	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	大刘屯分牛屯支19#	200	53.02	73.95	73.95	未进入负面清	否	无	-7.14%
29655	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	乔屯分43间1#	200	44.67	90.65	90.65	未进入负面清	否	无	9.49%
29656	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	乔屯分27右3#	50	55.15	17.43	17.43	未进入负面清	否	无	-6.09%
29657	瓦房店市供电公司	泡崖66kV变电站	胡屯线	乔屯分26#	50	57.97	16.01	16.01	未进入负面清	否	无	-0.21%
29658	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分1#	100	34.24	55.76	55.76	未进入负面清	否	无	6.25%
29659	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分2#	80	48.28	33.38	33.38	未进入负面清	否	无	-4.70%
29660	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分8#	200	61.08	57.84	57.84	未进入负面清	否	无	7.23%
29661	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分10#	250	58.74	78.15	78.15	未进入负面清	否	无	-6.33%
29662	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分12#	80	34.41	44.47	44.47	未进入负面清	否	无	4.09%
29663	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	燃料分16#	315	53.49	114.99	114.99	未进入负面清	否	无	-9.10%
29664	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	云山干33#	400	62.01	111.97	111.97	未进入负面清	否	无	-7.21%
29665	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	云山干34间1#	400	69.29	82.85	82.85	未进入负面清	否	无	5.75%
29666	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	云山干42#	80	38.37	41.31	41.31	未进入负面清	否	无	-8.37%

29667	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	云山干48#	160	34.23	89.24	89.24	未进入负面清	否	无	9.31%
29668	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	粮库分21左2#	200	57.51	64.97	64.97	未进入负面清	否	无	-2.05%
29669	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干28#	400	59.87	120.52	120.52	未进入负面清	否	无	6.73%
29670	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干28间1#	400	65.59	97.63	97.63	未进入负面清	否	无	8.66%
29671	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干31#	200	42.82	94.36	94.36	未进入负面清	否	无	-8.75%
29672	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	赵屯分3#	400	58.47	126.12	126.12	未进入负面清	否	无	8.42%
29673	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	赵屯分18#	80	50.38	31.70	31.70	未进入负面清	否	无	2.90%
29674	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干56右1#	80	60.97	23.23	23.23	未进入负面清	否	无	0.74%
29675	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干56左4#	400	36.65	213.41	213.41	未进入负面清	否	无	-8.10%
29676	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干71#	80	37.56	41.95	41.95	未进入负面清	否	无	7.67%
29677	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干107#	400	51.38	154.49	154.49	未进入负面清	否	无	-7.21%
29678	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	曲沟分6#	50	59.50	15.25	15.25	未进入负面清	否	无	7.91%
29679	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	云山干司岚分5右1#	200	36.41	107.18	107.18	未进入负面清	否	无	0.21%
29680	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店分26#	400	63.06	107.77	107.77	未进入负面清	否	无	6.07%
29681	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店分28#	80	49.46	32.44	32.44	未进入负面清	否	无	-3.62%
29682	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店分37#	400	40.57	197.72	197.72	未进入负面清	否	无	-2.58%
29683	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店分44#	400	40.58	197.66	197.66	未进入负面清	否	无	-5.82%
29684	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	食品干4#	400	54.74	141.03	141.03	未进入负面清	否	无	9.26%
29685	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	食品干8#	315	61.46	89.89	89.89	未进入负面清	否	无	4.95%
29686	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分1间1#	200	57.70	64.60	64.60	未进入负面清	否	无	-8.70%
29687	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分8#	80	47.53	33.97	33.97	未进入负面清	否	无	8.77%
29688	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分12#	80	46.66	34.67	34.67	未进入负面清	否	无	-5.23%
29689	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分20左5#	400	32.25	230.99	230.99	未进入负面清	否	无	1.17%
29690	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分21#	315	37.63	164.96	164.96	未进入负面清	否	无	-9.57%
29691	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分33#	80	48.99	32.81	32.81	未进入负面清	否	无	-6.10%
29692	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店分34左3#	400	46.92	172.32	172.32	未进入负面清	否	无	-8.60%
29693	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	云台分4#	200	69.78	40.45	40.45	未进入负面清	否	无	-8.32%
29694	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	云台分5#	315	61.28	90.47	90.47	未进入负面清	否	无	-4.54%
29695	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	云台分6左1#	200	59.97	60.05	60.05	未进入负面清	否	无	3.23%
29696	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	云台分7#右2	315	44.90	142.06	142.06	未进入负面清	否	无	7.83%
29697	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	站前分4#	315	36.80	167.59	167.59	未进入负面清	否	无	-2.41%
29698	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干4左2#	315	45.20	141.13	141.13	未进入负面清	否	无	0.55%
29699	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干7#	200	58.70	62.59	62.59	未进入负面清	否	无	-4.72%
29700	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干14#	315	69.76	63.76	63.76	未进入负面清	否	无	-8.98%
29701	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁路分4右1#	400	66.38	94.48	94.48	未进入负面清	否	无	4.26%
29702	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁路分4右2#	50	36.27	26.87	26.87	未进入负面清	否	无	-4.16%
29703	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干34右2#	400	64.48	102.07	102.07	未进入负面清	否	无	1.65%
29704	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干35#	100	46.22	43.78	43.78	未进入负面清	否	无	4.92%
29705	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干41#	400	39.81	200.77	200.77	未进入负面清	否	无	3.96%
29706	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干42#	250	51.45	96.38	96.38	未进入负面清	否	无	7.86%
29707	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干46#	315	45.86	139.05	139.05	未进入负面清	否	无	-6.57%
29708	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	工业分2#	80	64.17	20.67	20.67	未进入负面清	否	无	-2.66%
29709	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	岭上分5#	315	32.07	182.47	182.47	未进入负面清	否	无	-8.46%
29710	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干53#	315	44.64	142.88	142.88	未进入负面清	否	无	-1.98%
29711	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干55#	315	48.04	132.19	132.19	未进入负面清	否	无	0.40%
29712	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干56	80	69.20	16.64	16.64	未进入负面清	否	无	-1.06%

29713	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干58	80	49.12	32.70	32.70	未进入负面清	否	无	6.26%
29714	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干59#	400	42.41	190.38	190.38	未进入负面清	否	无	7.72%
29715	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干63	315	55.18	109.70	109.70	未进入负面清	否	无	-1.24%
29716	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干66右3#	100	38.66	51.34	51.34	未进入负面清	否	无	6.24%
29717	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干71#	80	45.82	35.35	35.35	未进入负面清	否	无	-7.30%
29718	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干76间1#	200	62.13	55.74	55.74	未进入负面清	否	无	3.93%
29719	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东线82左1#	100	62.89	27.11	27.11	未进入负面清	否	无	-6.15%
29720	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干85间1#	80	66.84	18.53	18.53	未进入负面清	否	无	-3.97%
29721	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干88右2#	80	42.09	38.33	38.33	未进入负面清	否	无	7.40%
29722	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干88右8#	100	40.97	49.03	49.03	未进入负面清	否	无	-4.18%
29723	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干98#	80	51.24	31.01	31.01	未进入负面清	否	无	-4.40%
29724	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁东干103#	250	65.60	60.99	60.99	未进入负面清	否	无	1.28%
29725	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	微波分1#	50	69.05	10.48	10.48	未进入负面清	否	无	9.41%
29726	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分2#	80	51.77	30.59	30.59	未进入负面清	否	无	-1.86%
29727	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分6#	400	57.56	129.75	129.75	未进入负面清	否	无	3.22%
29728	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分8#	80	33.57	45.14	45.14	未进入负面清	否	无	7.06%
29729	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分8间1#	200	59.48	61.05	61.05	未进入负面清	否	无	-4.51%
29730	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分11#	80	39.99	40.01	40.01	未进入负面清	否	无	8.77%
29731	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分18#	200	35.19	109.62	109.62	未进入负面清	否	无	-3.47%
29732	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分20#	80	32.34	46.13	46.13	未进入负面清	否	无	0.97%
29733	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	瓦床分20间1#	80	66.95	18.44	18.44	未进入负面清	否	无	-7.66%
29734	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干30#电业分1#	80	67.97	17.63	17.63	未进入负面清	否	无	-9.03%
29735	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干32左3#	50	50.89	19.55	19.55	未进入负面清	否	无	-7.95%
29736	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干43#	315	66.65	73.54	73.54	未进入负面清	否	无	1.82%
29737	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分4左4#	400	63.57	105.71	105.71	未进入负面清	否	无	8.78%
29738	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分6左1#	400	49.39	162.45	162.45	未进入负面清	否	无	-2.58%
29739	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分8左3#	400	48.04	167.85	167.85	未进入负面清	否	无	-9.92%
29740	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分11#	100	30.79	59.21	59.21	未进入负面清	否	无	-2.80%
29741	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分19左1#	80	59.23	24.61	24.61	未进入负面清	否	无	8.99%
29742	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	农电支5#	315	36.15	169.64	169.64	未进入负面清	否	无	6.23%
29743	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分22左3#	315	36.54	168.39	168.39	未进入负面清	否	无	7.93%
29744	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	农电支12#	100	35.01	54.99	54.99	未进入负面清	否	无	-9.86%
29745	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	三中分29#	80	33.27	45.38	45.38	未进入负面清	否	无	6.29%
29746	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	六九分2#	80	62.57	21.95	21.95	未进入负面清	否	无	-5.16%
29747	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	六九分9右1#	400	51.49	154.05	154.05	未进入负面清	否	无	-3.94%
29748	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	六九分9右3#	315	40.81	154.94	154.94	未进入负面清	否	无	-0.66%
29749	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	水电支6#	400	44.84	180.66	180.66	未进入负面清	否	无	-4.29%
29750	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	水电支11#	80	48.38	33.30	33.30	未进入负面清	否	无	-0.69%
29751	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干61#	315	50.75	123.64	123.64	未进入负面清	否	无	9.20%
29752	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分5#	400	62.12	111.50	111.50	未进入负面清	否	无	4.36%
29753	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分11#	400	50.89	156.42	156.42	未进入负面清	否	无	6.14%
29754	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	七五支5右4#	315	61.07	91.13	91.13	未进入负面清	否	无	-6.33%
29755	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	七五支11#	200	62.90	54.20	54.20	未进入负面清	否	无	-7.06%
29756	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	农五支9#	100	31.32	58.68	58.68	未进入负面清	否	无	-9.09%
29757	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	红砖分21#	200	31.28	117.44	117.44	未进入负面清	否	无	-6.94%
29758	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分23间2#	315	59.32	96.64	96.64	未进入负面清	否	无	9.63%

29759	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	红砖分25#	400	35.42	218.32	218.32	未进入负面清	否	无	5.93%
29760	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	红砖分32#	315	60.22	93.82	93.82	未进入负面清	否	无	-8.76%
29761	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分34右4#	80	34.90	44.08	44.08	未进入负面清	否	无	0.21%
29762	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	红砖分37#	315	66.33	74.57	74.57	未进入负面清	否	无	-8.10%
29763	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干63+1#	400	63.99	104.03	104.03	未进入负面清	否	无	7.96%
29764	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干66#	400	31.98	232.08	232.08	未进入负面清	否	无	9.98%
29765	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干70#	315	51.76	120.45	120.45	未进入负面清	否	无	-5.19%
29766	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干72#	200	57.85	64.31	64.31	未进入负面清	否	无	8.12%
29767	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干74#	80	60.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	-4.67%
29768	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干82#	80	50.25	31.80	31.80	未进入负面清	否	无	-9.65%
29769	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干98#	200	46.43	87.14	87.14	未进入负面清	否	无	3.05%
29770	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	铝厂干100#	400	58.45	126.20	126.20	未进入负面清	否	无	8.84%
29771	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	石坑分8#	80	66.00	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	-9.40%
29772	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高屯分14左2#	200	41.23	97.55	97.55	未进入负面清	否	无	-6.71%
29773	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高屯分22#	100	35.52	54.48	54.48	未进入负面清	否	无	1.21%
29774	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分10#	100	31.70	58.30	58.30	未进入负面清	否	无	-3.82%
29775	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分24左1#	315	46.39	137.36	137.36	未进入负面清	否	无	5.54%
29776	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分39#	100	61.78	28.22	28.22	未进入负面清	否	无	-6.46%
29777	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分42#	100	59.58	30.42	30.42	未进入负面清	否	无	3.81%
29778	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	半拉分53#	200	36.90	106.21	106.21	未进入负面清	否	无	-1.29%
29779	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支15#	100	69.40	20.60	20.60	未进入负面清	否	无	-6.72%
29780	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支16#	100	45.79	44.21	44.21	未进入负面清	否	无	-9.32%
29781	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支17左4#	100	55.53	34.47	34.47	未进入负面清	否	无	9.45%
29782	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支19#	100	64.69	25.31	25.31	未进入负面清	否	无	-3.02%
29783	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支22#	100	45.98	44.02	44.02	未进入负面清	否	无	-0.40%
29784	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	生态支23#	100	66.61	23.39	23.39	未进入负面清	否	无	8.79%
29785	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干6#	200	39.09	101.82	101.82	未进入负面清	否	无	-1.73%
29786	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干22#	400	65.54	97.86	97.86	未进入负面清	否	无	-7.72%
29787	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干26#	100	39.26	50.74	50.74	未进入负面清	否	无	-5.92%
29788	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干28左3#	80	46.00	35.20	35.20	未进入负面清	否	无	4.22%
29789	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干34#	80	53.24	29.41	29.41	未进入负面清	否	无	7.15%
29790	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分2左3#	80	40.62	39.50	39.50	未进入负面清	否	无	-7.75%
29791	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分3#	80	68.72	17.03	17.03	未进入负面清	否	无	-0.77%
29792	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	转角支6#	80	47.65	33.88	33.88	未进入负面清	否	无	-1.72%
29793	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分16左2#	400	50.03	159.86	159.86	未进入负面清	否	无	7.06%
29794	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	后沟支7#	400	66.14	95.45	95.45	未进入负面清	否	无	-9.85%
29795	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分25#	400	63.99	104.03	104.03	未进入负面清	否	无	7.01%
29796	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分29#	400	38.13	207.50	207.50	未进入负面清	否	无	4.47%
29797	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	庙沟分36#	50	35.15	27.42	27.42	未进入负面清	否	无	5.74%
29798	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	瓦拖支5#	200	63.42	53.17	53.17	未进入负面清	否	无	-3.52%
29799	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干49#	200	50.24	79.51	79.51	未进入负面清	否	无	-5.48%
29800	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干51#	400	51.81	152.76	152.76	未进入负面清	否	无	7.25%
29801	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	铝厂干52#	80	42.05	38.36	38.36	未进入负面清	否	无	5.17%
29802	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	汽轴分9#	50	63.66	13.17	13.17	未进入负面清	否	无	1.66%
29803	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干3#	400	66.19	95.23	95.23	未进入负面清	否	无	9.91%
29804	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干7左2#	400	46.13	175.49	175.49	未进入负面清	否	无	8.22%

29805	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干10#	400	52.38	150.46	150.46	未进入负面清	否	无	4.83%
29806	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	农机分6右6#	50	31.83	29.08	29.08	未进入负面清	否	无	3.64%
29807	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	农机分8#	80	42.89	37.68	37.68	未进入负面清	否	无	4.69%
29808	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干34#	80	39.23	40.61	40.61	未进入负面清	否	无	-1.74%
29809	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干52左2#	400	40.98	196.08	196.08	未进入负面清	否	无	-3.82%
29810	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	净水分9#	80	37.02	42.38	42.38	未进入负面清	否	无	-0.97%
29811	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	净水分40左1#	315	43.00	148.04	148.04	未进入负面清	否	无	2.61%
29812	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	净水分46#	80	40.14	39.89	39.89	未进入负面清	否	无	-2.13%
29813	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	孙屯支7#	400	59.66	121.35	121.35	未进入负面清	否	无	1.90%
29814	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	孙屯支13#	100	59.95	30.05	30.05	未进入负面清	否	无	2.64%
29815	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	东孙分8#	80	65.24	19.81	19.81	未进入负面清	否	无	-4.51%
29816	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	东孙分15#	80	36.70	42.64	42.64	未进入负面清	否	无	-1.81%
29817	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干91#	50	60.13	14.93	14.93	未进入负面清	否	无	-0.13%
29818	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干102#	200	63.84	52.31	52.31	未进入负面清	否	无	3.72%
29819	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干108#	315	65.45	77.32	77.32	未进入负面清	否	无	6.28%
29820	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	炭矿线	炭矿干115间1#	80	67.40	18.08	18.08	未进入负面清	否	无	-4.97%
29821	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	炭矿干4#	250	46.10	109.75	109.75	未进入负面清	否	无	-1.97%
29822	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	炭矿干6#	315	33.21	178.90	178.90	未进入负面清	否	无	-3.52%
29823	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	罐头支2#	200	66.94	46.11	46.11	未进入负面清	否	无	8.74%
29824	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	罐头支13#	315	34.62	174.46	174.46	未进入负面清	否	无	4.33%
29825	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	罐头支21#	315	54.36	112.26	112.26	未进入负面清	否	无	-6.98%
29826	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	胡屯分13右1#	200	57.17	65.67	65.67	未进入负面清	否	无	4.70%
29827	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	胡屯分23#	160	39.95	80.08	80.08	未进入负面清	否	无	2.08%
29828	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	胡屯分5右1#	200	52.28	75.44	75.44	未进入负面清	否	无	-0.89%
29829	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	二轴分6#	400	30.78	236.89	236.89	未进入负面清	否	无	8.15%
29830	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干13#	80	44.59	36.33	36.33	未进入负面清	否	无	-5.84%
29831	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干20右1#	200	31.46	117.07	117.07	未进入负面清	否	无	9.50%
29832	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干33#	80	62.09	22.33	22.33	未进入负面清	否	无	9.06%
29833	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干35间1#	80	64.89	20.09	20.09	未进入负面清	否	无	2.06%
29834	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干62#	80	38.15	41.48	41.48	未进入负面清	否	无	-7.37%
29835	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干69#	400	58.00	128.01	128.01	未进入负面清	否	无	-9.00%
29836	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干74#	100	59.18	30.82	30.82	未进入负面清	否	无	-7.76%
29837	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干3#	30	31.86	17.44	17.44	未进入负面清	否	无	-1.40%
29838	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干12#	315	59.14	97.20	97.20	未进入负面清	否	无	3.08%
29839	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干17左2右1#	400	55.29	138.85	138.85	未进入负面清	否	无	9.50%
29840	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干21#	400	63.42	106.31	106.31	未进入负面清	否	无	8.65%
29841	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干25#	400	36.30	214.79	214.79	未进入负面清	否	无	-1.77%
29842	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	锻压分17左6#（原水源干64#-1）	315	41.68	152.21	152.21	未进入负面清	否	无	4.39%
29843	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	锻压分18#	50	56.84	16.58	16.58	未进入负面清	否	无	-7.82%
29844	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	锻压分22#	80	38.47	41.22	41.22	未进入负面清	否	无	6.27%
29845	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	进步支14#	50	39.84	25.08	25.08	未进入负面清	否	无	-7.97%
29846	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环分10左2#	400	46.46	174.14	174.14	未进入负面清	否	无	9.91%
29847	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	吴屯分10#	400	35.03	219.87	219.87	未进入负面清	否	无	-5.54%
29848	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	吴屯分28左2#	315	32.52	181.05	181.05	未进入负面清	否	无	6.91%
29849	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	吴屯分33#	80	64.58	20.34	20.34	未进入负面清	否	无	-9.21%
29850	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干56右1#	315	32.37	181.53	181.53	未进入负面清	否	无	-9.51%

29851	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	新铝干56右2#	80	54.57	28.34	28.34	未进入负面清	否	无	-5.31%
29852	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分9#	80	34.62	44.30	44.30	未进入负面清	否	无	2.79%
29853	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分15#	400	44.52	181.92	181.92	未进入负面清	否	无	0.77%
29854	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分22#	80	49.83	32.14	32.14	未进入负面清	否	无	-0.03%
29855	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分25#	80	51.68	30.66	30.66	未进入负面清	否	无	0.50%
29856	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分26左1#	400	65.22	99.13	99.13	未进入负面清	否	无	9.70%
29857	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	李窑分31#	315	48.40	131.03	131.03	未进入负面清	否	无	1.30%
29858	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	体育分6	400	52.82	148.70	148.70	未进入负面清	否	无	-0.04%
29859	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	新棉干28左1	400	39.60	201.58	201.58	未进入负面清	否	无	-4.96%
29860	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	集贤分3#	200	62.63	54.74	54.74	未进入负面清	否	无	-8.35%
29861	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	商场分4#-1	315	45.85	139.07	139.07	未进入负面清	否	无	-1.42%
29862	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	商场分4#-2	400	38.41	206.35	206.35	未进入负面清	否	无	-7.35%
29863	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	商场分4#-3	50	67.34	11.33	11.33	未进入负面清	否	无	7.74%
29864	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	商场分5#	315	60.34	93.42	93.42	未进入负面清	否	无	7.21%
29865	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	金谷分1#	400	50.36	158.55	158.55	未进入负面清	否	无	9.34%
29866	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	金谷分3#	200	58.71	62.58	62.58	未进入负面清	否	无	-3.58%
29867	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	辽南分2#	50	61.66	14.17	14.17	未进入负面清	否	无	-7.04%
29868	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干7#	250	62.02	69.96	69.96	未进入负面清	否	无	-9.45%
29869	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干13#	80	67.28	18.17	18.17	未进入负面清	否	无	-9.31%
29870	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干18#	400	66.86	92.58	92.58	未进入负面清	否	无	-9.82%
29871	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干19#	400	49.65	161.38	161.38	未进入负面清	否	无	1.91%
29872	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干20#	315	31.50	184.29	184.29	未进入负面清	否	无	7.11%
29873	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干22#	315	32.84	180.06	180.06	未进入负面清	否	无	-4.92%
29874	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干26#	100	49.17	40.83	40.83	未进入负面清	否	无	1.84%
29875	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干31#	315	67.19	71.84	71.84	未进入负面清	否	无	-0.65%
29876	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	路灯分2#	50	39.45	25.27	25.27	未进入负面清	否	无	-8.28%
29877	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	路灯分5#	50	59.75	15.12	15.12	未进入负面清	否	无	5.81%
29878	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干36#	200	35.70	108.61	108.61	未进入负面清	否	无	-6.10%
29879	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干42#	80	68.55	17.16	17.16	未进入负面清	否	无	7.03%
29880	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干45#	400	61.95	112.19	112.19	未进入负面清	否	无	1.68%
29881	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干47#	250	45.44	111.40	111.40	未进入负面清	否	无	8.31%
29882	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委分3#	80	40.32	39.74	39.74	未进入负面清	否	无	1.38%
29883	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委分7#	80	66.95	18.44	18.44	未进入负面清	否	无	2.17%
29884	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新棉干73#	400	35.33	218.67	218.67	未进入负面清	否	无	-4.47%
29885	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	红旗干16#	250	63.00	67.51	67.51	未进入负面清	否	无	7.24%
29886	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	红旗干22左2#	100	48.13	41.87	41.87	未进入负面清	否	无	6.17%
29887	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	盛大支1#	200	62.60	54.81	54.81	未进入负面清	否	无	-2.64%
29888	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分4#	100	69.76	20.24	20.24	未进入负面清	否	无	-9.09%
29889	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分6#	80	69.22	16.62	16.62	未进入负面清	否	无	-8.47%
29890	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分6间1#	80	46.14	35.09	35.09	未进入负面清	否	无	-8.29%
29891	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分8#	100	41.31	48.69	48.69	未进入负面清	否	无	0.60%
29892	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	土杂分15#	80	52.75	29.80	29.80	未进入负面清	否	无	-7.85%
29893	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	建行支0#	315	60.35	93.41	93.41	未进入负面清	否	无	3.47%
29894	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	建行支6#	100	56.59	33.41	33.41	未进入负面清	否	无	-2.86%
29895	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中支6#	250	34.42	138.94	138.94	未进入负面清	否	无	7.29%
29896	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	富贵分12#	315	49.73	126.85	126.85	未进入负面清	否	无	7.17%

29897	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	红旗干65左1#	250	34.42	138.95	138.95	未进入负面清	否	无	0.89%
29898	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干12#	80	54.32	28.54	28.54	未进入负面清	否	无	-6.23%
29899	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新华分3#	315	58.65	98.76	98.76	未进入负面清	否	无	-9.57%
29900	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干21#	315	41.90	151.52	151.52	未进入负面清	否	无	-4.88%
29901	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干39#	50	62.40	13.80	13.80	未进入负面清	否	无	8.49%
29902	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	税务分2#	80	67.73	17.82	17.82	未进入负面清	否	无	-0.32%
29903	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	富贵分9#	80	61.99	22.41	22.41	未进入负面清	否	无	-8.42%
29904	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干58#	80	33.92	44.86	44.86	未进入负面清	否	无	7.86%
29905	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干64#	100	32.31	57.69	57.69	未进入负面清	否	无	5.92%
29906	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干64间1#	100	64.29	25.71	25.71	未进入负面清	否	无	1.39%
29907	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新立分6#	315	31.00	185.85	185.85	未进入负面清	否	无	-4.16%
29908	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新立分6间1	315	43.03	147.95	147.95	未进入负面清	否	无	3.46%
29909	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干68#	50	49.04	20.48	20.48	未进入负面清	否	无	5.31%
29910	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	内环分28#	400	55.89	136.44	136.44	未进入负面清	否	无	1.16%
29911	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	福利支3#	315	55.33	109.22	109.22	未进入负面清	否	无	1.82%
29912	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	福利支8#	80	31.35	46.92	46.92	未进入负面清	否	无	-0.69%
29913	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯支7#	400	51.72	153.11	153.11	未进入负面清	否	无	-0.43%
29914	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯支10#	50	33.56	28.22	28.22	未进入负面清	否	无	-4.60%
29915	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯支15#	315	37.35	165.84	165.84	未进入负面清	否	无	5.54%
29916	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	内环分35#	400	60.53	117.89	117.89	未进入负面清	否	无	3.20%
29917	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园支3#	100	64.27	25.73	25.73	未进入负面清	否	无	-6.81%
29918	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	尹屯干11#	50	51.67	19.16	19.16	未进入负面清	否	无	-1.74%
29919	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	尹屯干15左1#	200	35.08	109.84	109.84	未进入负面清	否	无	4.74%
29920	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	尹屯干16#	80	32.33	46.14	46.14	未进入负面清	否	无	-7.35%
29921	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	内环分14#	400	35.01	219.96	219.96	未进入负面清	否	无	-6.90%
29922	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	福利支6#	250	32.57	143.58	143.58	未进入负面清	否	无	4.39%
29923	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯支5#	315	43.21	147.39	147.39	未进入负面清	否	无	-0.14%
29924	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支5#	50	98.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-8.70%
29925	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯支5间1#	400	45.05	179.81	179.81	未进入负面清	否	无	-7.11%
29926	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支1间1#	80	35.32	43.74	43.74	未进入负面清	否	无	5.23%
29927	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支6右1#	315	35.94	170.28	170.28	未进入负面清	否	无	-6.52%
29928	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支6左1#	80	39.56	40.35	40.35	未进入负面清	否	无	-4.60%
29929	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支6左5	100	42.07	47.93	47.93	未进入负面清	否	无	4.76%
29930	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	西山支6左7#	80	62.46	22.03	22.03	未进入负面清	否	无	1.30%
29931	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	橡胶干68#	315	32.39	181.48	181.48	未进入负面清	否	无	-2.52%
29932	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	血站分1#	80	39.67	40.27	40.27	未进入负面清	否	无	2.38%
29933	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	血站分3#	80	67.22	18.22	18.22	未进入负面清	否	无	-5.03%
29934	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	义勇分1#	80	64.39	20.49	20.49	未进入负面清	否	无	9.16%
29935	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	义勇分9#	80	56.18	27.06	27.06	未进入负面清	否	无	1.18%
29936	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	义勇分13#	80	48.34	33.33	33.33	未进入负面清	否	无	-2.73%
29937	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	公安分2#	400	46.27	174.90	174.90	未进入负面清	否	无	-5.70%
29938	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	灯火分7#	50	43.41	23.30	23.30	未进入负面清	否	无	4.03%
29939	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	灯火分13#	400	53.68	145.27	145.27	未进入负面清	否	无	-5.96%
29940	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	橡胶干45#	50	63.23	13.38	13.38	未进入负面清	否	无	4.42%
29941	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	橡胶干49#	100	31.95	58.05	58.05	未进入负面清	否	无	-9.83%
29942	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	八三干49#	50	58.25	15.87	15.87	未进入负面清	否	无	-5.03%

29943	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	液压支2#	80	56.98	26.41	26.41	未进入负面清	否	无	-9.19%
29944	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	液压支4#	315	33.98	176.45	176.45	未进入负面清	否	无	-6.91%
29945	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分12#	250	38.62	128.44	128.44	未进入负面清	否	无	9.55%
29946	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分15右3#	400	66.79	92.82	92.82	未进入负面清	否	无	-6.82%
29947	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分18#	200	59.76	60.47	60.47	未进入负面清	否	无	-8.06%
29948	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分21#	315	65.58	76.94	76.94	未进入负面清	否	无	9.60%
29949	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	平板支8#	400	48.70	165.21	165.21	未进入负面清	否	无	7.72%
29950	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	平板支10右7#	200	34.50	111.00	111.00	未进入负面清	否	无	-9.96%
29951	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分37左1#	100	39.57	50.43	50.43	未进入负面清	否	无	9.89%
29952	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	美高支1#	250	59.84	75.40	75.40	未进入负面清	否	无	-5.86%
29953	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分39间2右4#	400	33.13	227.46	227.46	未进入负面清	否	无	0.24%
29954	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中分45#	80	32.30	46.16	46.16	未进入负面清	否	无	8.86%
29955	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	消防分4#	50	30.61	29.70	29.70	未进入负面清	否	无	-8.69%
29956	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	钻石分3#	200	67.63	44.75	44.75	未进入负面清	否	无	3.55%
29957	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	公路分2#	100	49.74	40.26	40.26	未进入负面清	否	无	8.19%
29958	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	公路分9#	80	56.01	27.20	27.20	未进入负面清	否	无	-1.43%
29959	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三千28#	200	59.13	61.74	61.74	未进入负面清	否	无	3.43%
29960	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三千34#	315	46.66	136.52	136.52	未进入负面清	否	无	4.70%
29961	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三千40#	50	68.79	10.60	10.60	未进入负面清	否	无	-7.15%
29962	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农四分2#	80	32.05	46.36	46.36	未进入负面清	否	无	5.56%
29963	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农四分2间1#	160	47.52	67.97	67.97	未进入负面清	否	无	3.42%
29964	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农四分3间1#	50	49.30	20.35	20.35	未进入负面清	否	无	4.39%
29965	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农四分6#	100	35.88	54.12	54.12	未进入负面清	否	无	-9.07%
29966	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	供热分5#	80	69.52	16.38	16.38	未进入负面清	否	无	-3.43%
29967	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三千52#	80	49.39	32.49	32.49	未进入负面清	否	无	-2.89%
29968	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三千54#	400	67.37	90.54	90.54	未进入负面清	否	无	8.13%
29969	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三千55#	315	49.53	127.49	127.49	未进入负面清	否	无	-5.49%
29970	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三千57	400	54.19	143.22	143.22	未进入负面清	否	无	8.71%
29971	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三千57间1#	80	35.90	43.28	43.28	未进入负面清	否	无	8.40%
29972	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三千60#	400	69.76	80.98	80.98	未进入负面清	否	无	-7.17%
29973	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分2#	80	49.38	32.50	32.50	未进入负面清	否	无	-8.79%
29974	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分2间1#	80	52.56	29.95	29.95	未进入负面清	否	无	-4.06%
29975	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分6#	200	44.85	90.30	90.30	未进入负面清	否	无	-4.36%
29976	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分6间1#	80	38.95	40.84	40.84	未进入负面清	否	无	-7.95%
29977	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	六中分15#	100	30.15	59.85	59.85	未进入负面清	否	无	9.25%
29978	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	平板支5#	80	30.32	47.74	47.74	未进入负面清	否	无	6.47%
29979	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	八三千58左1#	400	68.28	86.89	86.89	未进入负面清	否	无	8.91%
29980	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分3#	400	51.46	154.14	154.14	未进入负面清	否	无	4.72%
29981	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分4#	80	44.28	36.58	36.58	未进入负面清	否	无	-7.43%
29982	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分8#	100	51.28	38.72	38.72	未进入负面清	否	无	-7.74%
29983	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分11#	400	64.17	103.33	103.33	未进入负面清	否	无	-4.50%
29984	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	蔬菜分12右4#	50	62.93	13.54	13.54	未进入负面清	否	无	2.14%
29985	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委分8#	400	66.47	94.10	94.10	未进入负面清	否	无	-9.86%
29986	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	内环分25#	400	57.18	131.29	131.29	未进入负面清	否	无	2.14%
29987	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	红旗干57#	400	35.04	219.82	219.82	未进入负面清	否	无	0.51%
29988	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城1#号配电站1#变压器	800	52.55	299.63	299.63	未进入负面清	否	无	-5.61%

29989	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城1#号配电站2#变压器	800	52.13	302.99	302.99	未进入负面清	否	无	-0.39%
29990	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城4#号配电站1#变压器	800	64.48	204.15	204.15	未进入负面清	否	无	-2.80%
29991	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城4#号配电站2#变压器	800	46.30	349.59	349.59	未进入负面清	否	无	5.68%
29992	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城8#号配电站1#变压器	630	54.57	223.23	223.23	未进入负面清	否	无	-8.14%
29993	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城8#号配电站2#变压器	630	41.42	306.06	306.06	未进入负面清	否	无	-5.14%
29994	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城9#号配电站1#变压器	800	37.99	416.07	416.07	未进入负面清	否	无	7.32%
29995	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城9#号配电站2#变压器	800	65.83	193.38	193.38	未进入负面清	否	无	-7.87%
29996	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	万众五期1号公用配电站1#变压器	800	50.29	317.66	317.66	未进入负面清	否	无	2.69%
29997	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	万众五期1号公用配电站2#变压器	800	63.02	215.87	215.87	未进入负面清	否	无	-2.35%
29998	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城五期2#配电站1#变压器	800	42.84	377.25	377.25	未进入负面清	否	无	0.44%
29999	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	云山线	水果新城五期2#配电站2#变压器	800	40.92	392.63	392.63	未进入负面清	否	无	-0.12%
30000	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城2#号配电站1#变压器	630	41.17	307.64	307.64	未进入负面清	否	无	2.45%
30001	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城2#号配电站2#变压器	800	47.17	342.60	342.60	未进入负面清	否	无	-1.37%
30002	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城3#号配电站1#变压器	800	55.37	277.01	277.01	未进入负面清	否	无	-9.71%
30003	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城3#号配电站2#变压器	800	39.34	405.30	405.30	未进入负面清	否	无	-2.65%
30004	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城5#配电站1#变压器	800	43.01	375.91	375.91	未进入负面清	否	无	-4.58%
30005	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城5#配电站2#变压器	800	63.25	213.97	213.97	未进入负面清	否	无	-1.10%
30006	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城6#配电站1#变压器	800	59.17	246.66	246.66	未进入负面清	否	无	2.22%
30007	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城6#配电站2#变压器	630	38.98	321.42	321.42	未进入负面清	否	无	-7.69%
30008	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城7#配电站1#变压器	800	62.04	223.72	223.72	未进入负面清	否	无	9.89%
30009	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城7#配电站2#变压器	630	50.23	250.52	250.52	未进入负面清	否	无	3.40%
30010	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城10#配电站1#变压器	800	47.40	340.76	340.76	未进入负面清	否	无	-2.47%
30011	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	金海线	水果新城10#配电站2#变压器	630	30.77	373.15	373.15	未进入负面清	否	无	2.36%
30012	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	辉煌小区1号配电站	800	68.68	170.59	170.59	未进入负面清	否	无	-4.76%
30013	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	辉煌小区2号配电站1#变压器	630	59.62	191.39	191.39	未进入负面清	否	无	2.50%
30014	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	辉煌小区2号配电站2#变压器	630	30.78	373.08	373.08	未进入负面清	否	无	-2.94%
30015	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	食品线	岗店小区1号配电站	800	50.74	314.07	314.07	未进入负面清	否	无	-2.17%
30016	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	东山小区1号配电站	500	36.48	267.58	267.58	未进入负面清	否	无	0.03%
30017	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瑞安家园配电站1#变压器	800	57.84	257.26	257.26	未进入负面清	否	无	-3.07%
30018	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瑞安家园配电站2#变压器	800	51.03	311.73	311.73	未进入负面清	否	无	4.12%
30019	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	八三小区1号配电站	500	63.05	134.73	134.73	未进入负面清	否	无	-7.44%
30020	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	八三小区2号配电站	630	47.45	268.04	268.04	未进入负面清	否	无	-4.03%
30021	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	八三小区3号配电站	630	38.55	324.13	324.13	未进入负面清	否	无	-0.19%
30022	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	红星小区1号配电站	630	53.10	232.48	232.48	未进入负面清	否	无	-7.77%
30023	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区1号配电站	800	38.63	410.98	410.98	未进入负面清	否	无	3.78%
30024	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区2号配电站1#变压器	630	63.65	166.00	166.00	未进入负面清	否	无	3.11%
30025	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区2号配电站2#变压器	630	43.09	295.54	295.54	未进入负面清	否	无	0.31%
30026	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区3号配电站1#变压器	630	42.16	301.41	301.41	未进入负面清	否	无	3.69%
30027	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	瓦纺小区3号配电站2#变压器	800	45.07	359.43	359.43	未进入负面清	否	无	9.30%
30028	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	岗店小区2号配电站	630	57.63	203.90	203.90	未进入负面清	否	无	-2.32%
30029	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	盛通家园配电站1#变压器	800	69.41	164.70	164.70	未进入负面清	否	无	-7.98%
30030	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	盛通家园配电站2#变压器	800	59.71	242.34	242.34	未进入负面清	否	无	-0.57%
30031	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁西线	共济家园配电站	800	49.49	324.05	324.05	未进入负面清	否	无	-0.45%
30032	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	花园小区3号配电站	800	41.40	388.78	388.78	未进入负面清	否	无	3.04%
30033	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	花园小区4号配电站	630	57.10	207.24	207.24	未进入负面清	否	无	-8.58%
30034	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	站前小区1号配电站	630	43.72	291.55	291.55	未进入负面清	否	无	0.39%

30035	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	站前小区2号配电站	800	53.45	292.42	292.42	未进入负面清	否	无	8.76%
30036	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	东山壹号公用1#配电站1#变压器	800	50.51	315.95	315.95	未进入负面清	否	无	0.33%
30037	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	东山壹号公用1#配电站2#变压器	800	57.05	263.57	263.57	未进入负面清	否	无	5.65%
30038	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	花园小区5号配电站	800	47.40	340.76	340.76	未进入负面清	否	无	-9.03%
30039	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	花园小区1号配电站	630	37.64	329.87	329.87	未进入负面清	否	无	9.59%
30040	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	花园小区2号配电站	630	66.36	148.95	148.95	未进入负面清	否	无	0.99%
30041	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	文圣小区1号配电站	400	32.10	231.60	231.60	未进入负面清	否	无	0.84%
30042	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	鹏程小区1号配电站	630	56.95	208.21	208.21	未进入负面清	否	无	2.87%
30043	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	鹏程小区2号配电站1#变压器	630	58.51	198.38	198.38	未进入负面清	否	无	-5.49%
30044	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	鹏程小区2号配电站2#变压器	630	56.34	212.06	212.06	未进入负面清	否	无	-8.63%
30045	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	建设小区1号配电站1#变压器	630	44.24	288.28	288.28	未进入负面清	否	无	-4.06%
30046	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	建设小区1号配电站2#变压器	630	52.10	238.79	238.79	未进入负面清	否	无	3.51%
30047	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	岭上小区1号配电站	800	52.94	296.45	296.45	未进入负面清	否	无	4.37%
30048	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	岭上小区2号配电站	630	67.84	139.63	139.63	未进入负面清	否	无	-4.18%
30049	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	宾馆小区1号配电站	800	64.31	205.48	205.48	未进入负面清	否	无	5.25%
30050	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	宾馆小区2号配电站	800	62.29	221.71	221.71	未进入负面清	否	无	-2.13%
30051	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁路小区1号配电站	800	55.56	275.52	275.52	未进入负面清	否	无	-1.96%
30052	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	铁路小区2号配电站	800	65.84	193.31	193.31	未进入负面清	否	无	-8.75%
30053	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	电业大楼1号配电站1#变压器	800	63.59	211.26	211.26	未进入负面清	否	无	2.32%
30054	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	电业大楼1号配电站2#变压器	800	46.11	351.09	351.09	未进入负面清	否	无	-3.34%
30055	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	邮电大楼1号配电站	800	62.19	222.48	222.48	未进入负面清	否	无	-0.49%
30056	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁东线	树利1号配电站	630	69.81	127.19	127.19	未进入负面清	否	无	-5.26%
30057	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	金鑫小区1号配电站	500	66.54	117.28	117.28	未进入负面清	否	无	7.35%
30058	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	金鑫小区2号配电站1#变压器	630	47.07	270.49	270.49	未进入负面清	否	无	-2.86%
30059	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	金鑫小区2号配电站2#变压器	630	59.48	192.30	192.30	未进入负面清	否	无	-3.89%
30060	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	隆成领秀3号配电站1#变压器	800	48.00	335.99	335.99	未进入负面清	否	无	-4.26%
30061	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	隆成领秀3号配电站2#变压器	800	41.42	388.65	388.65	未进入负面清	否	无	-9.88%
30062	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	长河1#配电站	630	49.53	254.96	254.96	未进入负面清	否	无	-2.16%
30063	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用1#配电站1#变压器	630	43.37	293.74	293.74	未进入负面清	否	无	-4.34%
30064	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用1#配电站2#变压器	630	48.90	258.95	258.95	未进入负面清	否	无	3.68%
30065	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用2#配电站1#变压器	630	67.90	139.23	139.23	未进入负面清	否	无	-1.21%
30066	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用2#配电站2#变压器	630	54.34	224.68	224.68	未进入负面清	否	无	7.52%
30067	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用3#配电站1#变压器	630	47.13	270.06	270.06	未进入负面清	否	无	-3.74%
30068	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	文教城公用3#配电站2#变压器	630	57.40	205.38	205.38	未进入负面清	否	无	-0.49%
30069	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高发、上东1号公用2#配电站1#变压器	630	64.40	161.30	161.30	未进入负面清	否	无	3.83%
30070	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高发、上东1号公用2#配电站2#变压器	630	67.68	140.64	140.64	未进入负面清	否	无	2.09%
30071	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高发、上东1号公用3#配电站1#变压器	800	57.72	258.24	258.24	未进入负面清	否	无	6.47%
30072	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铝厂线	高发、上东1号公用3#配电站2#变压器	800	38.07	415.42	415.42	未进入负面清	否	无	-5.31%
30073	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	大连九江房地产开发有限公司10kV箱变	630	62.35	174.18	174.18	未进入负面清	否	无	-4.23%
30074	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发、上东1号公用4#配电站	800	56.89	264.91	264.91	未进入负面清	否	无	8.87%
30075	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发、上东1号公用4#配电站	630	57.29	206.05	206.05	未进入负面清	否	无	-4.92%
30076	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发、上东1号公用1#配电站1#变压器	630	43.76	291.30	291.30	未进入负面清	否	无	6.35%
30077	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发、上东1号公用1#配电站2#变压器	630	45.99	277.25	277.25	未进入负面清	否	无	1.60%
30078	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用5#配电站1#配电变压器	800	50.53	315.73	315.73	未进入负面清	否	无	-9.13%
30079	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用5#配电站2#配电变压器	800	56.86	265.11	265.11	未进入负面清	否	无	-8.85%
30080	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用5#配电站3#配电变压器	800	59.89	240.88	240.88	未进入负面清	否	无	-6.31%

30081	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用6#配电站1#变压器	800	40.83	393.34	393.34	未进入负面清	否	无	4.34%
30082	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	高发上东公用6#配电站2#变压器	800	34.03	447.72	447.72	未进入负面清	否	无	3.84%
30083	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	文教城公用4#配电站1#变压器	630	34.37	350.48	350.48	未进入负面清	否	无	9.96%
30084	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	文教城公用4#配电站2#变压器	630	39.46	318.38	318.38	未进入负面清	否	无	-3.77%
30085	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	文教城公用5#配电站1#变压器	630	66.37	148.88	148.88	未进入负面清	否	无	-6.16%
30086	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	文教城公用5#配电站2#变压器	630	54.90	221.13	221.13	未进入负面清	否	无	-2.56%
30087	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用1#配电站1#变压器	630	68.72	134.09	134.09	未进入负面清	否	无	9.83%
30088	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用1#配电站2#变压器	630	48.39	262.13	262.13	未进入负面清	否	无	-2.35%
30089	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用2#配电站1#变压器	630	37.39	331.43	331.43	未进入负面清	否	无	6.37%
30090	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用2#配电站2#变压器	630	36.33	338.14	338.14	未进入负面清	否	无	3.87%
30091	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用3#配电站1#变压器	630	48.52	261.30	261.30	未进入负面清	否	无	-8.00%
30092	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	万宝家园公用3#配电站2#变压器	630	52.04	239.13	239.13	未进入负面清	否	无	-5.04%
30093	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	隆成领秀1号配电站1#变压器	800	54.18	286.57	286.57	未进入负面清	否	无	-4.21%
30094	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	隆成领秀1号配电站2#变压器	800	57.74	258.04	258.04	未进入负面清	否	无	2.09%
30095	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	隆成领秀2号配电站1#变压器	800	68.52	171.88	171.88	未进入负面清	否	无	8.10%
30096	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	隆成领秀2号配电站2#变压器	630	36.37	337.87	337.87	未进入负面清	否	无	3.24%
30097	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	盛元1#配电站1#变压器	800	38.80	409.57	409.57	未进入负面清	否	无	6.11%
30098	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	盛元1#配电站2#变压器	630	36.72	335.63	335.63	未进入负面清	否	无	3.10%
30099	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	瓦床线	盛元2#配电站	800	52.30	301.58	301.58	未进入负面清	否	无	7.33%
30100	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	海晨茗苑公用箱式配电站	630	36.38	337.81	337.81	未进入负面清	否	无	5.40%
30101	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水利小区3号配电站1#变压器	630	66.68	146.91	146.91	未进入负面清	否	无	3.16%
30102	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水利小区3号配电站2#变压器	630	66.23	149.73	149.73	未进入负面清	否	无	7.72%
30103	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水利小区4号配电站	630	41.01	308.63	308.63	未进入负面清	否	无	8.59%
30104	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水利小区1号配电站1#变压器	630	47.92	265.12	265.12	未进入负面清	否	无	6.94%
30105	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水利小区1号配电站2#变压器	630	51.13	244.89	244.89	未进入负面清	否	无	-7.13%
30106	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水利小区2号配电站1#变压器	800	58.11	255.16	255.16	未进入负面清	否	无	-0.33%
30107	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水利小区2号配电站2#变压器	800	30.68	474.55	474.55	未进入负面清	否	无	4.36%
30108	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园1号配电站1#变压器	630	65.21	156.15	156.15	未进入负面清	否	无	-4.47%
30109	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园1号配电站2#变压器	800	59.82	241.43	241.43	未进入负面清	否	无	-1.06%
30110	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园2号配电站1#变压器	800	52.43	300.57	300.57	未进入负面清	否	无	-4.96%
30111	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园2号配电站2#变压器	800	42.49	380.06	380.06	未进入负面清	否	无	-0.89%
30112	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园3号配电站1#变压器	800	45.96	352.33	352.33	未进入负面清	否	无	-7.28%
30113	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新铝线	北环·怡景花园3号配电站2#变压器	800	54.33	285.37	285.37	未进入负面清	否	无	6.32%
30114	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	华辰裕景1#配电站	800	66.38	188.99	188.99	未进入负面清	否	无	-5.10%
30115	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	华辰裕景2#配电站	800	61.50	227.97	227.97	未进入负面清	否	无	2.88%
30116	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	鸿宇小区3号配电站	630	38.58	323.94	323.94	未进入负面清	否	无	4.88%
30117	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	大华小区1号配电站	500	61.51	142.46	142.46	未进入负面清	否	无	3.21%
30118	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	大华小区2号配电站	630	34.34	350.65	350.65	未进入负面清	否	无	-9.86%
30119	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	大华小区3号配电站	500	46.37	218.15	218.15	未进入负面清	否	无	-9.67%
30120	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	大华小区4号配电站	630	43.13	295.27	295.27	未进入负面清	否	无	5.01%
30121	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	轧钢线	中心锅炉房1号配电站	630	63.93	164.24	164.24	未进入负面清	否	无	-3.31%
30122	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华欣园配电站1#变压器	800	53.17	294.67	294.67	未进入负面清	否	无	9.93%
30123	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华欣园配电站2#变压器	800	69.66	162.69	162.69	未进入负面清	否	无	-1.03%
30124	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区1号配电站1#变压器	630	46.92	271.41	271.41	未进入负面清	否	无	7.07%
30125	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区1号配电站2#变压器	630	45.26	281.86	281.86	未进入负面清	否	无	-4.05%
30126	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区2号配电站1#变压器	630	56.95	208.19	208.19	未进入负面清	否	无	9.46%

30127	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区2号配电站2#变压器	630	62.88	170.84	170.84	未进入负面清	否	无	7.66%
30128	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	新华园配电站	630	62.66	172.26	172.26	未进入负面清	否	无	9.00%
30129	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区3号配电站1#变压器	800	63.81	209.54	209.54	未进入负面清	否	无	-1.60%
30130	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	富华小区3号配电站2#变压器	800	48.23	334.20	334.20	未进入负面清	否	无	4.26%
30131	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	良友小区1号配电站	630	30.39	375.53	375.53	未进入负面清	否	无	0.03%
30132	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	良友小区2号配电站	630	34.19	351.58	351.58	未进入负面清	否	无	-6.00%
30133	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	育红小区1号配电站1#变压器	800	48.43	332.54	332.54	未进入负面清	否	无	1.27%
30134	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	育红小区1号配电站2#变压器	800	62.12	223.07	223.07	未进入负面清	否	无	6.29%
30135	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	鸿宇小区1号配电站	630	48.35	262.40	262.40	未进入负面清	否	无	6.13%
30136	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	鸿宇小区2号配电站	630	43.85	290.74	290.74	未进入负面清	否	无	-4.55%
30137	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	鸿宇小区4号配电站	800	46.58	347.35	347.35	未进入负面清	否	无	-3.56%
30138	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	龙泉宾馆1号配电站	800	65.23	198.18	198.18	未进入负面清	否	无	-7.03%
30139	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	长丰宾馆2号配电站	630	42.11	301.69	301.69	未进入负面清	否	无	-9.87%
30140	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	光明小区1号配电站	630	68.82	133.41	133.41	未进入负面清	否	无	-0.28%
30141	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	光明小区2号配电站	630	50.64	247.99	247.99	未进入负面清	否	无	6.42%
30142	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委小区1号配电站	500	40.01	249.97	249.97	未进入负面清	否	无	7.83%
30143	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	教委小区2号配电站	630	63.93	164.26	164.26	未进入负面清	否	无	3.78%
30144	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	名仕华庭2#配电站1#变压器	630	40.84	309.69	309.69	未进入负面清	否	无	-5.17%
30145	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	名仕华庭2#配电站2#变压器	630	56.85	208.87	208.87	未进入负面清	否	无	-2.62%
30146	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	名仕华庭1#配电站1#变压器	630	67.96	138.87	138.87	未进入负面清	否	无	0.43%
30147	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新棉线	名仕华庭1#配电站2#变压器	630	36.86	334.78	334.78	未进入负面清	否	无	-7.90%
30148	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	润龙小区1号配电站	630	56.01	214.15	214.15	未进入负面清	否	无	6.60%
30149	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	润龙小区2号配电站	630	62.06	176.02	176.02	未进入负面清	否	无	-0.55%
30150	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	轴承大集配电站	630	52.19	238.23	238.23	未进入负面清	否	无	-9.35%
30151	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	盛大小区1号配电站	800	65.43	196.57	196.57	未进入负面清	否	无	-6.36%
30152	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	福林雅苑1号配电站1#变压器	800	68.63	170.97	170.97	未进入负面清	否	无	-4.59%
30153	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	福林雅苑1号配电站2#变压器	630	34.19	351.58	351.58	未进入负面清	否	无	-3.29%
30154	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	电业小区1号配电站	500	37.31	263.43	263.43	未进入负面清	否	无	-9.37%
30155	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	德华新天地配电站1#变压器	800	30.84	473.32	473.32	未进入负面清	否	无	-0.04%
30156	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	德华新天地配电站2#变压器	800	43.80	369.63	369.63	未进入负面清	否	无	8.15%
30157	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中小区1号配电站1#变压器	800	52.34	301.29	301.29	未进入负面清	否	无	-4.59%
30158	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中小区1号配电站2#变压器	800	58.72	250.22	250.22	未进入负面清	否	无	-6.80%
30159	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中小区2号配电站1#变压器	800	60.37	237.02	237.02	未进入负面清	否	无	-7.48%
30160	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	四中小区2号配电站2#变压器	800	68.92	168.65	168.65	未进入负面清	否	无	6.95%
30161	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	光明小区3号配电站	630	54.46	223.92	223.92	未进入负面清	否	无	1.35%
30162	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	翰林国宝1#公用配电站	630	43.33	293.99	293.99	未进入负面清	否	无	2.61%
30163	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	翰林国宝2#公用配电站1#变压器	630	36.13	339.35	339.35	未进入负面清	否	无	-2.63%
30164	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	翰林国宝2#公用配电站2#变压器	630	56.70	209.82	209.82	未进入负面清	否	无	0.37%
30165	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	双福园东区公用1#配电站1#变压器	800	61.29	229.68	229.68	未进入负面清	否	无	-9.40%
30166	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	双福园东区公用1#配电站2#变压器	800	32.04	463.70	463.70	未进入负面清	否	无	-0.64%
30167	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	双福园东区公用2#配电站	630	59.99	189.06	189.06	未进入负面清	否	无	3.75%
30168	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	民生小区1号配电站	630	35.03	346.33	346.33	未进入负面清	否	无	-8.70%
30169	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	民生小区3号配电站	800	52.45	300.42	300.42	未进入负面清	否	无	0.83%
30170	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	新食线	民生小区4号配电站	800	61.19	230.50	230.50	未进入负面清	否	无	-1.83%
30171	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	李屯小区2号配电站	800	36.35	429.17	429.17	未进入负面清	否	无	-2.27%
30172	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	李屯小区1号配电站	800	65.17	198.60	198.60	未进入负面清	否	无	-9.69%

30173	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	富贵家园2号配电站1#变压器	800	42.18	382.58	382.58	未进入负面清	否	无	-3.23%
30174	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	富贵家园2号配电站2#变压器	800	39.62	403.00	403.00	未进入负面清	否	无	-6.04%
30175	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	长征小区1号配电站1#变压器	630	32.56	361.84	361.84	未进入负面清	否	无	-2.04%
30176	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	长征小区1号配电站2#变压器	800	33.90	448.80	448.80	未进入负面清	否	无	-2.81%
30177	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新立小区1号配电站	800	68.58	171.37	171.37	未进入负面清	否	无	6.88%
30178	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新立小区2号配电站	800	41.54	387.67	387.67	未进入负面清	否	无	-3.90%
30179	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	新华小区1号配电站	630	41.61	304.83	304.83	未进入负面清	否	无	7.22%
30180	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	瓦轴小区1号配电站	500	30.19	299.07	299.07	未进入负面清	否	无	8.58%
30181	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	润丰佳苑配电站1#变压器	800	68.15	174.80	174.80	未进入负面清	否	无	-9.91%
30182	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	润丰佳苑配电站2#变压器	800	56.41	268.71	268.71	未进入负面清	否	无	8.67%
30183	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	商业城配电站1#变压器	630	113.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-0.66%
30184	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	商业城配电站2#变压器	800	44.74	362.11	362.11	未进入负面清	否	无	-9.08%
30185	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	供销大厦1号配电站1#变压器	800	66.30	189.60	189.60	未进入负面清	否	无	-5.09%
30186	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	供销大厦1号配电站2#变压器	630	47.09	270.35	270.35	未进入负面清	否	无	-5.37%
30187	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	得利配电站1#变压器	800	39.92	400.66	400.66	未进入负面清	否	无	6.09%
30188	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	得利配电站2#变压器	800	44.08	367.38	367.38	未进入负面清	否	无	1.22%
30189	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	隆源交易市场综合楼配电站	800	40.50	396.00	396.00	未进入负面清	否	无	-6.34%
30190	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	桃源小区1号配电站1#变压器	800	62.07	223.41	223.41	未进入负面清	否	无	2.22%
30191	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	桃源小区1号配电站2#变压器	630	36.48	337.19	337.19	未进入负面清	否	无	6.20%
30192	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	桃源小区2号配电站	800	54.33	285.38	285.38	未进入负面清	否	无	-6.51%
30193	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	双福园西区公用配电站1#变压器	800	58.32	253.44	253.44	未进入负面清	否	无	-7.38%
30194	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	红旗线	双福园西区公用配电站2#变压器	800	58.41	252.75	252.75	未进入负面清	否	无	0.77%
30195	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华人家C区配电站1#变压器	800	54.94	280.51	280.51	未进入负面清	否	无	7.53%
30196	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华人家C区配电站2#变压器	800	45.04	359.64	359.64	未进入负面清	否	无	4.56%
30197	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区3号配电站1#变压器	630	56.08	213.70	213.70	未进入负面清	否	无	-7.92%
30198	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区3号配电站2#变压器	800	39.81	401.49	401.49	未进入负面清	否	无	-3.37%
30199	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区4号配电站1#变压器	630	48.04	264.35	264.35	未进入负面清	否	无	-8.80%
30200	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区4号配电站2#变压器	800	56.65	266.79	266.79	未进入负面清	否	无	8.18%
30201	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区5号配电站1#变压器	630	39.49	318.24	318.24	未进入负面清	否	无	-7.25%
30202	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区5号配电站2#变压器	800	67.14	182.91	182.91	未进入负面清	否	无	-6.41%
30203	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区6号配电站1#变压器	630	54.31	224.85	224.85	未进入负面清	否	无	7.09%
30204	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	新华小区6号配电站2#变压器	630	57.32	205.89	205.89	未进入负面清	否	无	5.92%
30205	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	桃源小区6号配电站	630	62.83	171.20	171.20	未进入负面清	否	无	-1.26%
30206	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区1号配电站1#变压器	630	49.11	257.58	257.58	未进入负面清	否	无	5.13%
30207	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区1号配电站2#变压器	630	53.61	229.28	229.28	未进入负面清	否	无	0.17%
30208	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区2号配电站1#变压器	800	47.43	340.57	340.57	未进入负面清	否	无	-1.41%
30209	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区2号配电站2#变压器	800	66.96	184.35	184.35	未进入负面清	否	无	-3.37%
30210	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区3号配电站1#变压器	630	68.75	133.85	133.85	未进入负面清	否	无	-3.39%
30211	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区3号配电站2#变压器	800	37.07	423.44	423.44	未进入负面清	否	无	6.67%
30212	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区4号配电站1#变压器	800	37.50	419.98	419.98	未进入负面清	否	无	-2.20%
30213	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区4号配电站2#变压器	800	49.76	321.92	321.92	未进入负面清	否	无	-0.50%
30214	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区5#配电站1#变压器	800	60.03	239.75	239.75	未进入负面清	否	无	-3.59%
30215	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区5#配电站2#变压器	800	41.59	387.32	387.32	未进入负面清	否	无	-3.87%
30216	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区6#配电站1#变压器	800	47.45	340.39	340.39	未进入负面清	否	无	-9.83%
30217	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	芳园小区6#配电站2#变压器	800	65.77	193.87	193.87	未进入负面清	否	无	-2.53%
30218	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯小区5号配电站	630	63.10	169.47	169.47	未进入负面清	否	无	-3.53%

30219	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	于屯小区6号配电站	800	58.07	255.47	255.47	未进入负面清	否	无	-6.53%
30220	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	万众A区2号配电站1#变压器	800	38.01	415.94	415.94	未进入负面清	否	无	1.50%
30221	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	万众A区2号配电站2#变压器	800	32.76	457.90	457.90	未进入负面清	否	无	3.06%
30222	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	天诚公用1号配电站1#变压器	630	37.63	329.96	329.96	未进入负面清	否	无	-9.43%
30223	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	天诚公用1号配电站2#变压器	800	62.38	220.99	220.99	未进入负面清	否	无	-6.95%
30224	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	天诚公用2号配电站1#变压器	800	56.37	269.05	269.05	未进入负面清	否	无	5.56%
30225	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水产线	天诚公用2号配电站2#变压器	800	49.52	323.84	323.84	未进入负面清	否	无	-7.97%
30226	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	体育场1号配电站	800	41.95	384.37	384.37	未进入负面清	否	无	3.34%
30227	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	体育场2号配电站	800	65.20	198.37	198.37	未进入负面清	否	无	7.79%
30228	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区1号配电站	630	35.53	343.16	343.16	未进入负面清	否	无	-6.96%
30229	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区3号配电站	630	63.58	166.43	166.43	未进入负面清	否	无	7.89%
30230	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区4号配电站	630	38.69	323.27	323.27	未进入负面清	否	无	-1.84%
30231	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区7号配电站	630	34.78	347.89	347.89	未进入负面清	否	无	-7.74%
30232	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区3号配电站1#变压器	630	38.07	327.15	327.15	未进入负面清	否	无	-1.24%
30233	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区3号配电站2#变压器	630	37.30	331.98	331.98	未进入负面清	否	无	8.13%
30234	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区4号配电站1#变压器	800	35.34	437.28	437.28	未进入负面清	否	无	0.58%
30235	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区4号配电站2#变压器	800	45.50	356.01	356.01	未进入负面清	否	无	5.08%
30236	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	市委小区1号配电站1#变压器	800	44.68	362.54	362.54	未进入负面清	否	无	-6.11%
30237	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	市委小区1号配电站2#变压器	800	47.21	342.29	342.29	未进入负面清	否	无	3.09%
30238	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	市委小区2号配电站	800	42.03	383.80	383.80	未进入负面清	否	无	-3.49%
30239	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	市委小区3号配电站	630	56.57	210.60	210.60	未进入负面清	否	无	0.72%
30240	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	瓦轴小区2号配电站	800	32.56	459.49	459.49	未进入负面清	否	无	-0.89%
30241	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	瓦轴小区3号配电站	630	50.87	246.52	246.52	未进入负面清	否	无	-1.74%
30242	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	鑫业大厦1号配电站1#变压器	800	64.17	206.64	206.64	未进入负面清	否	无	9.89%
30243	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	鑫业大厦1号配电站2#变压器	630	45.53	280.13	280.13	未进入负面清	否	无	8.64%
30244	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	鑫业大厦2号配电站1#变压器	630	40.94	309.11	309.11	未进入负面清	否	无	3.13%
30245	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	鑫业大厦2号配电站2#变压器	630	54.27	225.12	225.12	未进入负面清	否	无	3.44%
30246	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众A区1号配电站1#变压器	800	39.62	403.05	403.05	未进入负面清	否	无	7.61%
30247	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众A区1号配电站2#变压器	800	61.57	227.42	227.42	未进入负面清	否	无	0.47%
30248	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众B区1号配电站1#变压器	800	69.24	166.09	166.09	未进入负面清	否	无	-8.20%
30249	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众B区1号配电站2#变压器	800	60.84	233.30	233.30	未进入负面清	否	无	5.07%
30250	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众B区2号配电站1#变压器	800	32.61	459.15	459.15	未进入负面清	否	无	-2.45%
30251	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	万众B区2号配电站2#变压器	630	43.45	293.27	293.27	未进入负面清	否	无	-8.08%
30252	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	于屯小区8号配电站	630	43.33	294.00	294.00	未进入负面清	否	无	-3.05%
30253	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	桃源小区5号配电站	630	58.41	199.01	199.01	未进入负面清	否	无	-9.48%
30254	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	城市花园小区1#配电站1#变压器	800	51.37	309.05	309.05	未进入负面清	否	无	5.49%
30255	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	城市花园小区1#配电站2#变压器	800	52.04	303.70	303.70	未进入负面清	否	无	-2.11%
30256	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	城市花园小区2#配电站1#变压器	800	51.84	305.26	305.26	未进入负面清	否	无	-7.61%
30257	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	尹屯线	城市花园小区2#配电站2#变压器	800	67.24	182.11	182.11	未进入负面清	否	无	-3.31%
30258	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区1号配电站	400	68.13	87.47	87.47	未进入负面清	否	无	-4.32%
30259	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区2号配电站	500	59.18	154.12	154.12	未进入负面清	否	无	3.17%
30260	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区3号配电站1#变压器	630	56.39	211.74	211.74	未进入负面清	否	无	-6.27%
30261	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区3号配电站2#变压器	630	52.17	238.35	238.35	未进入负面清	否	无	2.17%
30262	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区4号配电站1#变压器	630	30.55	374.53	374.53	未进入负面清	否	无	-4.27%
30263	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区4号配电站2#变压器	630	35.60	342.70	342.70	未进入负面清	否	无	5.06%
30264	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	抱龙小区5号配电站	630	37.02	333.80	333.80	未进入负面清	否	无	-3.04%

30265	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	凤凰嘉苑公用1#配电站1#变压器	630	43.22	294.73	294.73	未进入负面清	否	无	-1.81%
30266	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	凤凰嘉苑公用1#配电站2#变压器	630	51.51	242.51	242.51	未进入负面清	否	无	8.29%
30267	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰嘉苑公用2#配电站1#变压器	630	46.50	274.08	274.08	未进入负面清	否	无	-7.06%
30268	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰嘉苑公用2#配电站2#变压器	630	68.96	132.55	132.55	未进入负面清	否	无	1.33%
30269	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰嘉苑公用3#配电站	630	31.88	366.13	366.13	未进入负面清	否	无	5.12%
30270	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	富贵家园1号配电站1#变压器	800	69.00	168.00	168.00	未进入负面清	否	无	-7.36%
30271	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	富贵家园1号配电站2#变压器	800	34.48	444.13	444.13	未进入负面清	否	无	7.01%
30272	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区1号配电站1#变压器	630	59.54	191.92	191.92	未进入负面清	否	无	-2.82%
30273	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区1号配电站2#变压器	800	53.95	288.39	288.39	未进入负面清	否	无	0.89%
30274	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区2号配电站	800	64.35	205.19	205.19	未进入负面清	否	无	9.82%
30275	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区3号配电站1#变压器	630	47.00	270.92	270.92	未进入负面清	否	无	-0.68%
30276	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	维修小区3号配电站2#变压器	800	38.91	408.74	408.74	未进入负面清	否	无	-7.23%
30277	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	香江小区2号配电站1#变压器	630	49.37	255.95	255.95	未进入负面清	否	无	-9.06%
30278	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	橡胶线	香江小区2号配电站2#变压器	630	31.80	366.65	366.65	未进入负面清	否	无	-8.86%
30279	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地1号配电站1#变压器	800	30.82	473.41	473.41	未进入负面清	否	无	-5.07%
30280	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地1号配电站2#变压器	800	67.09	183.30	183.30	未进入负面清	否	无	7.64%
30281	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地2号配电站1#变压器	800	59.71	242.31	242.31	未进入负面清	否	无	-9.48%
30282	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地2号配电站2#变压器	800	35.04	439.69	439.69	未进入负面清	否	无	-6.09%
30283	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地3号配电站1#变压器	630	47.35	268.69	268.69	未进入负面清	否	无	-1.10%
30284	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	圣嘉美地3号配电站2#变压器	630	46.14	276.34	276.34	未进入负面清	否	无	-4.36%
30285	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙风景1号配电站	400	60.49	118.03	118.03	未进入负面清	否	无	-9.39%
30286	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙风景2号配电站1#变压器	630	31.41	369.11	369.11	未进入负面清	否	无	-0.57%
30287	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙风景2号配电站2#变压器	630	66.56	147.69	147.69	未进入负面清	否	无	6.75%
30288	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠7号配电站1#变压器	800	30.80	473.58	473.58	未进入负面清	否	无	-9.64%
30289	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠7号配电站2#变压器	800	47.87	337.04	337.04	未进入负面清	否	无	-4.89%
30290	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠6号配电站1#变压器	800	40.80	393.58	393.58	未进入负面清	否	无	-1.60%
30291	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠6号配电站2#变压器	630	54.39	224.36	224.36	未进入负面清	否	无	-0.18%
30292	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠5号配电站（弘泰供暖、锅炉房）	630	40.24	313.50	313.50	未进入负面清	否	无	-0.22%
30293	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠4号配电站1#变压器	800	65.34	197.26	197.26	未进入负面清	否	无	-7.20%
30294	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠4号配电站2#变压器	800	53.19	294.51	294.51	未进入负面清	否	无	-3.09%
30295	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠3号配电站1#变压器	800	55.52	275.83	275.83	未进入负面清	否	无	-7.77%
30296	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠3号配电站2#变压器	800	57.80	257.58	257.58	未进入负面清	否	无	-3.45%
30297	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠2号配电站1#变压器	630	48.23	263.16	263.16	未进入负面清	否	无	3.62%
30298	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠2号配电站2#变压器	630	35.59	342.79	342.79	未进入负面清	否	无	-7.65%
30299	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	抱龙明珠1号配电站	630	43.67	291.87	291.87	未进入负面清	否	无	0.94%
30300	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	大连运河房地产开发有限公司箱式配电	500	43.76	231.18	231.18	未进入负面清	否	无	6.28%
30301	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	城龙府1号配电站1#变压器	630	62.50	173.27	173.27	未进入负面清	否	无	3.37%
30302	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	城龙府1号配电站2#变压器	630	36.96	334.14	334.14	未进入负面清	否	无	-9.59%
30303	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	城龙府2号配电站	630	39.98	315.14	315.14	未进入负面清	否	无	-6.61%
30304	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	香江小区1号配电站	500	45.70	221.49	221.49	未进入负面清	否	无	4.08%
30305	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	松巍配电站1#变压器	800	65.93	192.55	192.55	未进入负面清	否	无	3.03%
30306	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	松巍配电站2#变压器	800	56.04	271.66	271.66	未进入负面清	否	无	8.33%
30307	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景4#配电站	500	62.12	139.39	139.39	未进入负面清	否	无	-3.39%
30308	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景3#配电站	800	30.47	476.24	476.24	未进入负面清	否	无	-1.06%
30309	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景2#配电站1#变压器	630	60.57	185.41	185.41	未进入负面清	否	无	-7.98%
30310	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景2#配电站2#变压器	630	31.22	370.32	370.32	未进入负面清	否	无	2.10%

30311	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景1#配电站1#变压器	800	47.70	338.37	338.37	未进入负面清	否	无	2.28%
30312	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	秀林枫景1#配电站2#变压器	800	48.86	329.10	329.10	未进入负面清	否	无	-7.55%
30313	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	观山郡配电站1#变压器	800	54.02	287.83	287.83	未进入负面清	否	无	-2.84%
30314	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	观山郡配电站2#变压器	800	62.74	218.05	218.05	未进入负面清	否	无	-2.19%
30315	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园1#箱式配电站	500	60.02	149.88	149.88	未进入负面清	否	无	-2.88%
30316	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园2#箱式配电站	630	60.05	188.66	188.66	未进入负面清	否	无	-3.34%
30317	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用3#配电站1#变压器	800	62.86	217.10	217.10	未进入负面清	否	无	3.92%
30318	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用3#配电站2#变压器	800	62.92	216.67	216.67	未进入负面清	否	无	-7.11%
30319	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用4#配电站1#变压器	630	64.49	160.73	160.73	未进入负面清	否	无	-6.20%
30320	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用4#配电站2#变压器	800	49.36	325.12	325.12	未进入负面清	否	无	5.66%
30321	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用5#配电站1#变压器	800	68.25	174.00	174.00	未进入负面清	否	无	-7.20%
30322	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	兴华园公用5#配电站2#变压器	800	59.86	241.09	241.09	未进入负面清	否	无	2.66%
30323	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	化纤小区1号配电站1#变压器	800	30.69	474.45	474.45	未进入负面清	否	无	7.65%
30324	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	化纤小区1号配电站2#变压器	800	50.95	312.40	312.40	未进入负面清	否	无	6.91%
30325	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	回族小区1号配电站1#变压器	800	67.01	183.94	183.94	未进入负面清	否	无	4.69%
30326	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	回族小区1号配电站2#变压器	800	54.53	283.77	283.77	未进入负面清	否	无	-3.46%
30327	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	龙祥家园1#配电站1#变压器	800	45.69	354.46	354.46	未进入负面清	否	无	-6.65%
30328	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	龙祥家园1#配电站2#变压器	800	54.42	284.62	284.62	未进入负面清	否	无	3.52%
30329	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	龙祥家园2#配电站1#变压器	800	65.02	199.85	199.85	未进入负面清	否	无	6.86%
30330	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	龙祥家园2#配电站2#变压器	800	68.51	171.95	171.95	未进入负面清	否	无	-3.18%
30331	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	化纤分5#配电站（世纪家园）	800	57.99	256.10	256.10	未进入负面清	否	无	-3.10%
30332	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	针织小区1号配电站1#变压器	630	40.61	311.14	311.14	未进入负面清	否	无	-9.42%
30333	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	针织小区1号配电站2#变压器	630	64.32	161.78	161.78	未进入负面清	否	无	8.69%
30334	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期1号配电站	800	38.51	411.95	411.95	未进入负面清	否	无	-4.00%
30335	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期2号配电站1#变压器	800	54.83	281.33	281.33	未进入负面清	否	无	-8.97%
30336	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期2号配电站2#变压器	630	56.20	212.97	212.97	未进入负面清	否	无	5.28%
30337	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期4号配电站1#变压器	630	55.17	219.42	219.42	未进入负面清	否	无	-6.98%
30338	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期4号配电站2#变压器	800	41.71	386.29	386.29	未进入负面清	否	无	-4.77%
30339	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期5号配电站1#变压器	800	43.00	375.99	375.99	未进入负面清	否	无	-9.70%
30340	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期5号配电站2#变压器	800	57.43	260.53	260.53	未进入负面清	否	无	5.97%
30341	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期7号配电站1#变压器	800	53.45	292.42	292.42	未进入负面清	否	无	6.46%
30342	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林三期7号配电站2#变压器	800	51.66	306.68	306.68	未进入负面清	否	无	2.53%
30343	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	翰林书香苑4号配电站	800	43.95	368.44	368.44	未进入负面清	否	无	1.58%
30344	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	输油小区1号配电站1#变压器	800	47.42	340.63	340.63	未进入负面清	否	无	-9.29%
30345	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	输油小区1号配电站2#变压器	800	69.18	166.56	166.56	未进入负面清	否	无	-3.07%
30346	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	输油小区2号配电站1#变压器	630	45.18	282.39	282.39	未进入负面清	否	无	-4.74%
30347	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	输油小区2号配电站2#变压器	630	68.90	132.92	132.92	未进入负面清	否	无	-7.81%
30348	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鑫厦小区配电站1#变压器	800	65.73	194.14	194.14	未进入负面清	否	无	-10.00%
30349	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鑫厦小区配电站2#变压器	800	58.72	250.25	250.25	未进入负面清	否	无	-4.52%
30350	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府1号公用配电站1#变压器	630	44.37	287.48	287.48	未进入负面清	否	无	1.30%
30351	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府1号公用配电站2#变压器	630	36.98	334.01	334.01	未进入负面清	否	无	9.00%
30352	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府2号公用配电站1#变压器	630	44.49	286.71	286.71	未进入负面清	否	无	0.74%
30353	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府2号公用配电站2#变压器	630	30.88	372.46	372.46	未进入负面清	否	无	8.54%
30354	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府3号公用配电站1#变压器	630	54.46	223.89	223.89	未进入负面清	否	无	4.49%
30355	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府3号公用配电站2#变压器	630	56.47	211.25	211.25	未进入负面清	否	无	-4.87%
30356	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府4号公用配电站1#变压器	630	37.40	331.40	331.40	未进入负面清	否	无	-9.83%

30357	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府4号公用配电站2#变压器	630	50.44	249.25	249.25	未进入负面清	否	无	-3.46%
30358	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府5号公用配电站1#变压器	630	41.70	304.31	304.31	未进入负面清	否	无	-5.40%
30359	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成学府5号公用配电站2#变压器	630	33.15	358.15	358.15	未进入负面清	否	无	9.05%
30360	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鸿福家园1号配电站	800	58.38	252.97	252.97	未进入负面清	否	无	8.90%
30361	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鸿福家园2号配电站	800	54.07	287.43	287.43	未进入负面清	否	无	8.52%
30362	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鸿福家园3号配电站	800	50.15	318.78	318.78	未进入负面清	否	无	-4.04%
30363	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	鸿福家园4号配电站	630	34.33	350.69	350.69	未进入负面清	否	无	-3.12%
30364	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城3号配电站2#变压器	630	55.79	215.52	215.52	未进入负面清	否	无	1.34%
30365	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城3号配电站1#变压器	630	64.54	160.40	160.40	未进入负面清	否	无	6.49%
30366	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城4号配电站1#变压器	800	61.00	232.00	232.00	未进入负面清	否	无	0.92%
30367	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城4号配电站2#变压器	630	38.11	326.88	326.88	未进入负面清	否	无	-0.50%
30368	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城5号配电站1#变压器	800	53.24	294.06	294.06	未进入负面清	否	无	5.18%
30369	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	瑞家新城5号配电站2#变压器	630	58.52	198.30	198.30	未进入负面清	否	无	7.92%
30370	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	六中小区1号配电站	800	47.14	342.86	342.86	未进入负面清	否	无	-5.72%
30371	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	农场3队公用箱变	630	45.25	281.94	281.94	未进入负面清	否	无	5.51%
30372	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	嘉泰小区配电站1#变压器	800	36.57	427.48	427.48	未进入负面清	否	无	3.66%
30373	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	嘉泰小区配电站2#变压器	800	38.70	410.39	410.39	未进入负面清	否	无	-5.34%
30374	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	环卫家属配电站	630	64.11	163.11	163.11	未进入负面清	否	无	1.43%
30375	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	进修学校配电站	630	49.21	256.98	256.98	未进入负面清	否	无	4.20%
30376	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	美高配电站	630	59.86	189.87	189.87	未进入负面清	否	无	-9.38%
30377	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	姜洼村一队箱式配电站	400	57.06	131.76	131.76	未进入负面清	否	无	0.54%
30378	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成壹品8号配电站1#变压器	630	41.93	302.84	302.84	未进入负面清	否	无	-0.86%
30379	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成壹品8号配电站2#变压器	630	44.92	283.98	283.98	未进入负面清	否	无	-8.09%
30380	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成壹品9号配电站1#变压器	630	30.12	377.22	377.22	未进入负面清	否	无	8.79%
30381	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	八三线	隆成壹品9号配电站2#变压器	630	67.39	142.43	142.43	未进入负面清	否	无	3.93%
30382	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品1号配电站1#变压器	800	30.98	472.17	472.17	未进入负面清	否	无	-1.95%
30383	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品1号配电站2#变压器	800	44.34	365.24	365.24	未进入负面清	否	无	2.11%
30384	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品2号配电站1#变压器	800	37.61	419.09	419.09	未进入负面清	否	无	-5.65%
30385	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品2号配电站2#变压器	800	48.20	334.40	334.40	未进入负面清	否	无	-1.04%
30386	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品3号配电站1#变压器	800	49.19	326.51	326.51	未进入负面清	否	无	-8.18%
30387	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成壹品3号配电站2#变压器	800	36.84	425.29	425.29	未进入负面清	否	无	7.92%
30388	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品4号配电站1#变压器	800	53.64	290.88	290.88	未进入负面清	否	无	-3.79%
30389	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品4号配电站2#变压器	630	42.99	296.18	296.18	未进入负面清	否	无	-9.79%
30390	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品5号配电站1#变压器	630	49.94	252.37	252.37	未进入负面清	否	无	-6.87%
30391	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品5号配电站2#变压器	630	48.10	263.98	263.98	未进入负面清	否	无	6.12%
30392	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品6号配电站1#变压器	630	62.12	175.63	175.63	未进入负面清	否	无	-4.47%
30393	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品6号配电站2#变压器	800	69.21	166.36	166.36	未进入负面清	否	无	-1.68%
30394	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品7号配电站1#变压器	800	46.08	351.39	351.39	未进入负面清	否	无	-0.19%
30395	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	隆成一品7号配电站2#变压器	800	44.34	365.29	365.29	未进入负面清	否	无	-5.71%
30396	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	钻石小区配电站	630	57.97	201.76	201.76	未进入负面清	否	无	7.74%
30397	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	农技小区1号配电站	630	54.59	223.09	223.09	未进入负面清	否	无	-0.23%
30398	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	新龙祥家园1号配电站1#变压器	800	54.03	287.73	287.73	未进入负面清	否	无	4.92%
30399	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	新龙祥家园1号配电站2#变压器	800	63.45	212.40	212.40	未进入负面清	否	无	5.46%
30400	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	新龙祥家园2号配电站1#变压器	800	57.07	263.42	263.42	未进入负面清	否	无	8.75%
30401	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	新龙祥家园2号配电站2#变压器	800	61.71	226.30	226.30	未进入负面清	否	无	-6.29%
30402	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	福益新村1号配电站	800	41.87	385.07	385.07	未进入负面清	否	无	4.17%

30403	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	义勇小学1号配电站	630	54.27	225.10	225.10	未进入负面清	否	无	5.75%
30404	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	糖酒小区1号配电站1#变压器	630	64.61	159.95	159.95	未进入负面清	否	无	-9.90%
30405	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	糖酒小区1号配电站2#变压器	630	56.01	214.12	214.12	未进入负面清	否	无	-9.01%
30406	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	怪风园配电站1#变压器	800	45.72	354.26	354.26	未进入负面清	否	无	-4.04%
30407	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	怪风园配电站2#变压器	800	64.22	206.23	206.23	未进入负面清	否	无	1.05%
30408	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	翰林书香苑3号配电站	800	64.86	201.13	201.13	未进入负面清	否	无	-0.95%
30409	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	翰林书香苑1号配电站	800	51.16	310.69	310.69	未进入负面清	否	无	1.65%
30410	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	翰林书香苑2号配电站	800	48.82	329.47	329.47	未进入负面清	否	无	4.05%
30411	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	佳鑫园1号配电站1#变压器	800	68.81	169.50	169.50	未进入负面清	否	无	8.00%
30412	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	佳鑫园1号配电站2#变压器	800	58.96	248.29	248.29	未进入负面清	否	无	-7.92%
30413	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	佳鑫园2号配电站1#变压器	630	53.39	230.66	230.66	未进入负面清	否	无	6.61%
30414	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	佳鑫园2号配电站2#变压器	630	56.51	210.98	210.98	未进入负面清	否	无	-3.55%
30415	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	瑞家新城6#配电站1#变压器	800	34.71	442.32	442.32	未进入负面清	否	无	-0.23%
30416	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	瑞家新城6#配电站2#变压器	800	49.43	324.55	324.55	未进入负面清	否	无	-2.11%
30417	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	瑞家新城7#配电站1#变压器	630	57.85	202.55	202.55	未进入负面清	否	无	0.94%
30418	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	瑞家新城7#配电站2#变压器	630	42.65	298.32	298.32	未进入负面清	否	无	-8.68%
30419	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	石油线	兴华海林#1公用箱变	630	66.66	147.06	147.06	未进入负面清	否	无	-6.26%
30420	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	华太甲线	华太1#公用配电站1#变压器	630	36.00	340.21	340.21	未进入负面清	否	无	-6.94%
30421	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	华太甲线	华太1#公用配电站2#变压器	630	35.90	340.80	340.80	未进入负面清	否	无	2.96%
30422	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	华太乙线	华太2#公用配电站1#变压器	630	57.11	207.20	207.20	未进入负面清	否	无	-8.11%
30423	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	华太乙线	华太2#公用配电站2#变压器	630	52.79	234.45	234.45	未进入负面清	否	无	8.17%
30424	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	润泽锦上配电站1#配电变压器	630	53.68	228.84	228.84	未进入负面清	否	无	-4.54%
30425	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	润泽锦上配电站2#配电变压器	630	66.87	145.74	145.74	未进入负面清	否	无	4.20%
30426	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	润泽锦上配电站3#配电变压器	630	53.31	231.12	231.12	未进入负面清	否	无	-5.55%
30427	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	青年街停车场箱变	630	42.74	297.77	297.77	未进入负面清	否	无	-7.11%
30428	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	铁路线	东山公园停车场箱变	630	30.29	376.19	376.19	未进入负面清	否	无	-0.30%
30429	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台3.4队	80	31.61	46.71	46.71	未进入负面清	否	无	-5.46%
30430	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台村九组	30	50.12	11.96	11.96	未进入负面清	否	无	8.14%
30431	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村一队	30	50.55	11.84	11.84	未进入负面清	否	无	-1.69%
30432	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村二队	50	66.92	11.54	11.54	未进入负面清	否	无	5.98%
30433	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	王坎六队	50	57.49	16.25	16.25	未进入负面清	否	无	3.69%
30434	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	连宏润房地产开发有限公司1#配电变压器	800	66.34	189.28	189.28	未进入负面清	否	无	-3.10%
30435	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台大农七队	100	54.00	36.00	36.00	未进入负面清	否	无	-9.93%
30436	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台八队	80	48.09	33.53	33.53	未进入负面清	否	无	5.00%
30437	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大河农场八队	80	50.86	31.31	31.31	未进入负面清	否	无	9.18%
30438	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村五队	80	45.56	35.55	35.55	未进入负面清	否	无	7.62%
30439	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台大河班屯队	50	59.87	15.06	15.06	未进入负面清	否	无	6.54%
30440	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	班屯前队	100	58.58	31.42	31.42	未进入负面清	否	无	4.57%
30441	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村四队	30	55.09	10.47	10.47	未进入负面清	否	无	0.73%
30442	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台西兰旗一队	30	32.70	17.19	17.19	未进入负面清	否	无	-5.75%
30443	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台西兰旗3.4队	80	44.25	36.60	36.60	未进入负面清	否	无	-9.96%
30444	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连腾业房地产开发有限公司1#变压器	800	38.12	415.06	415.06	未进入负面清	否	无	-7.97%
30445	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	王坎乡	400	33.18	227.29	227.29	未进入负面清	否	无	-6.25%
30446	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台乡	80	41.33	38.94	38.94	未进入负面清	否	无	-6.11%
30447	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连腾业房地产开发有限公司2#变压器	630	41.14	307.83	307.83	未进入负面清	否	无	1.30%
30448	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台乡东昇金庭小区1#变压器	630	34.92	347.01	347.01	未进入负面清	否	无	1.39%

30449	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台五队	80	42.41	38.07	38.07	未进入负面清	否	无	-8.67%
30450	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	连宏润房地产开发有限公司2#配电变	630	37.70	329.51	329.51	未进入负面清	否	无	-8.49%
30451	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台山里屯	80	39.30	40.56	40.56	未进入负面清	否	无	-2.31%
30452	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台王坎村三队	80	34.05	44.76	44.76	未进入负面清	否	无	-3.81%
30453	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台西兰旗二队	30	63.74	7.88	7.88	未进入负面清	否	无	7.10%
30454	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台西兰旗村	50	30.44	29.78	29.78	未进入负面清	否	无	-8.38%
30455	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	西兰旗四队	30	47.28	12.81	12.81	未进入负面清	否	无	-6.21%
30456	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台村十三台	80	32.10	46.32	46.32	未进入负面清	否	无	2.27%
30457	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台村十队	30	58.97	9.31	9.31	未进入负面清	否	无	-9.57%
30458	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	三台乡东昇金庭小区2#变压器	800	46.17	350.64	350.64	未进入负面清	否	无	-2.94%
30459	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连宏润房地产开发有限公司1#	800	68.43	172.58	172.58	未进入负面清	否	无	-4.94%
30460	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	大连宏润房地产开发有限公司2#	800	41.94	384.47	384.47	未进入负面清	否	无	-9.49%
30461	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	连宏润房地产开发有限公司3#配电变	800	35.70	434.42	434.42	未进入负面清	否	无	-8.26%
30462	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	金港华府公用4#配电站103间隔配电变	800	46.24	350.09	350.09	未进入负面清	否	无	-8.83%
30463	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	金港华府公用4#配电站104间隔配电变	800	62.42	220.62	220.62	未进入负面清	否	无	6.63%
30464	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	金港华府公用5#配电站103间隔配电变	800	52.88	296.92	296.92	未进入负面清	否	无	7.05%
30465	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	三台线	金港华府公用5#配电站104间隔配电变	800	63.76	209.88	209.88	未进入负面清	否	无	8.99%
30466	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	杨街三队	80	52.04	30.37	30.37	未进入负面清	否	无	-1.30%
30467	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	药王庙三队	50	36.99	26.51	26.51	未进入负面清	否	无	-0.10%
30468	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利药王庙2-4队	50	66.89	11.55	11.55	未进入负面清	否	无	-8.96%
30469	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街3、4队	50	65.04	12.48	12.48	未进入负面清	否	无	4.11%
30470	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	三台乡移民新村	200	33.25	113.50	113.50	未进入负面清	否	无	7.90%
30471	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街八队	100	48.44	41.56	41.56	未进入负面清	否	无	7.57%
30472	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街六队	50	51.60	19.20	19.20	未进入负面清	否	无	-5.17%
30473	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街五队	80	52.72	29.83	29.83	未进入负面清	否	无	1.55%
30474	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街二队	50	69.88	10.06	10.06	未进入负面清	否	无	-3.63%
30475	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利杨街一队	80	48.47	33.22	33.22	未进入负面清	否	无	-2.30%
30476	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利药王庙村五队	50	62.62	13.69	13.69	未进入负面清	否	无	4.27%
30477	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	胜利药王庙七队	50	43.40	23.30	23.30	未进入负面清	否	无	-9.41%
30478	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城一期1-1	630	55.86	215.06	215.06	未进入负面清	否	无	5.29%
30479	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城一期1-2	630	37.69	329.54	329.54	未进入负面清	否	无	-4.81%
30480	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城一期2-1	630	67.07	144.45	144.45	未进入负面清	否	无	7.53%
30481	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城一期2-2	630	55.54	217.08	217.08	未进入负面清	否	无	-6.57%
30482	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期1-1	630	47.17	269.81	269.81	未进入负面清	否	无	5.41%
30483	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期1-2	500	32.76	286.19	286.19	未进入负面清	否	无	1.36%
30484	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期2-1	500	46.20	219.02	219.02	未进入负面清	否	无	5.12%
30485	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	胜利线	百城二期2-2	500	60.49	147.55	147.55	未进入负面清	否	无	-5.27%
30486	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛二队	50	62.58	13.71	13.71	未进入负面清	否	无	-1.39%
30487	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村	80	66.68	18.66	18.66	未进入负面清	否	无	5.81%
30488	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村一队	80	41.65	38.68	38.68	未进入负面清	否	无	2.74%
30489	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村六队	50	42.46	23.77	23.77	未进入负面清	否	无	-5.02%
30490	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村七队	80	31.81	46.55	46.55	未进入负面清	否	无	-0.23%
30491	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村三队	50	55.70	17.15	17.15	未进入负面清	否	无	-1.93%
30492	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛一队	30	51.55	11.53	11.53	未进入负面清	否	无	-2.28%
30493	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛三队	80	62.56	21.95	21.95	未进入负面清	否	无	-4.47%
30494	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛娘娘宫	80	68.07	17.55	17.55	未进入负面清	否	无	-1.84%

30495	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村二队	30	35.71	16.29	16.29	未进入负面清	否	无	3.36%
30496	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台孙家村四队	400	44.92	180.32	180.32	未进入负面清	否	无	-0.73%
30497	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	三台石佛四队	80	41.30	38.96	38.96	未进入负面清	否	无	2.11%
30498	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	大桥线	王坎7队	80	45.11	35.91	35.91	未进入负面清	否	无	-4.44%
30499	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台太平五队	80	56.37	26.90	26.90	未进入负面清	否	无	4.99%
30500	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台高力城一队	80	43.38	37.29	37.29	未进入负面清	否	无	5.86%
30501	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台高力城二队	200	35.15	109.70	109.70	未进入负面清	否	无	-8.64%
30502	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	石拉二队水利	30	47.06	12.88	12.88	未进入负面清	否	无	-10.00%
30503	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台海岛6队	80	45.93	35.26	35.26	未进入负面清	否	无	-0.38%
30504	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	小房身3队	400	51.14	155.45	155.45	未进入负面清	否	无	7.83%
30505	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村一队	400	51.65	153.41	153.41	未进入负面清	否	无	5.81%
30506	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	高力城村五队	400	59.31	122.78	122.78	未进入负面清	否	无	-3.63%
30507	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台高力城三队	400	32.08	231.68	231.68	未进入负面清	否	无	-2.50%
30508	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	海岛3队	400	35.31	218.76	218.76	未进入负面清	否	无	0.53%
30509	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村三队	200	41.33	97.35	97.35	未进入负面清	否	无	4.70%
30510	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	高力城村	100	33.82	56.18	56.18	未进入负面清	否	无	5.56%
30511	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台大房身一队	100	45.44	44.56	44.56	未进入负面清	否	无	1.66%
30512	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	马厂六队	200	47.39	85.21	85.21	未进入负面清	否	无	-0.53%
30513	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台东兰旗村	100	49.25	40.75	40.75	未进入负面清	否	无	-6.02%
30514	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台沙陀村三队	30	52.71	11.19	11.19	未进入负面清	否	无	7.08%
30515	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口四队	400	49.93	160.28	160.28	未进入负面清	否	无	6.91%
30516	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台小房身村四队	200	46.24	87.52	87.52	未进入负面清	否	无	4.29%
30517	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	石磊台	100	35.18	54.82	54.82	未进入负面清	否	无	3.14%
30518	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山崖口台	80	37.93	41.66	41.66	未进入负面清	否	无	8.79%
30519	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	南山台	50	31.34	29.33	29.33	未进入负面清	否	无	-2.29%
30520	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	石磊4队2台	80	31.61	46.71	46.71	未进入负面清	否	无	8.86%
30521	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林五队	100	53.87	36.13	36.13	未进入负面清	否	无	-5.15%
30522	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台海岛5队	80	57.48	26.02	26.02	未进入负面清	否	无	-7.94%
30523	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	东兰所四队	50	40.34	24.83	24.83	未进入负面清	否	无	-7.30%
30524	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	太平二队	50	45.27	22.37	22.37	未进入负面清	否	无	-7.01%
30525	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	桂林6队	200	67.45	45.10	45.10	未进入负面清	否	无	6.28%
30526	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台石拉一队	80	40.62	39.51	39.51	未进入负面清	否	无	4.75%
30527	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林二队	400	36.93	212.27	212.27	未进入负面清	否	无	-7.62%
30528	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	海岛四队	100	30.73	59.27	59.27	未进入负面清	否	无	-9.78%
30529	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台石拉三队	100	31.81	58.19	58.19	未进入负面清	否	无	-8.31%
30530	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林三队	100	36.43	53.57	53.57	未进入负面清	否	无	-4.97%
30531	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台太平三队	80	60.55	23.56	23.56	未进入负面清	否	无	6.59%
30532	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台高力城四队	80	55.42	27.66	27.66	未进入负面清	否	无	-5.73%
30533	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台海岛123队	400	56.47	134.11	134.11	未进入负面清	否	无	-6.04%
30534	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	河东四队	80	47.35	34.12	34.12	未进入负面清	否	无	5.91%
30535	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村	50	59.81	15.10	15.10	未进入负面清	否	无	9.04%
30536	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台沙陀村	50	57.61	16.19	16.19	未进入负面清	否	无	-2.60%
30537	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口125队	200	52.63	74.73	74.73	未进入负面清	否	无	9.90%
30538	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台小房身一队	400	33.71	225.17	225.17	未进入负面清	否	无	-1.79%
30539	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	红旗	100	36.94	53.06	53.06	未进入负面清	否	无	7.59%
30540	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口二队	400	31.96	232.18	232.18	未进入负面清	否	无	2.86%

30541	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台太平四队	100	47.00	43.00	43.00	未进入负面清	否	无	4.51%
30542	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台太平一队	80	54.20	28.64	28.64	未进入负面清	否	无	9.43%
30543	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台大房身村二队	80	33.32	45.34	45.34	未进入负面清	否	无	-2.23%
30544	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台河东村	80	35.47	43.63	43.63	未进入负面清	否	无	9.50%
30545	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台沙陀村四队	400	37.02	211.94	211.94	未进入负面清	否	无	7.65%
30546	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村二队	200	57.93	64.13	64.13	未进入负面清	否	无	-6.41%
30547	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台石拉四队	80	60.46	23.63	23.63	未进入负面清	否	无	-5.89%
30548	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	东兰旗村三台	400	34.00	223.99	223.99	未进入负面清	否	无	0.86%
30549	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	红旗村大棚	80	37.12	42.30	42.30	未进入负面清	否	无	7.63%
30550	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台马场村四队	200	62.92	54.17	54.17	未进入负面清	否	无	-9.68%
30551	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	马场五队	80	46.42	34.87	34.87	未进入负面清	否	无	2.56%
30552	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台二队	400	66.34	94.65	94.65	未进入负面清	否	无	9.34%
30553	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口三队	50	61.98	14.01	14.01	未进入负面清	否	无	-1.35%
30554	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	山牙口四队（5台）	400	41.74	193.04	193.04	未进入负面清	否	无	7.01%
30555	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	沙陀五队	400	69.85	80.59	80.59	未进入负面清	否	无	-1.04%
30556	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台石拉二队	80	38.86	40.91	40.91	未进入负面清	否	无	-9.17%
30557	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台青山村	80	31.97	46.42	46.42	未进入负面清	否	无	7.92%
30558	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林一队	50	42.60	23.70	23.70	未进入负面清	否	无	8.68%
30559	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台桂林四队	80	33.79	44.97	44.97	未进入负面清	否	无	1.31%
30560	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	小房身4队分台	200	55.88	68.24	68.24	未进入负面清	否	无	-1.40%
30561	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	石磊3队分台	100	47.64	42.36	42.36	未进入负面清	否	无	-5.35%
30562	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	青山分	200	48.49	83.02	83.02	未进入负面清	否	无	7.20%
30563	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	高力城2队分	200	67.41	45.19	45.19	未进入负面清	否	无	-9.31%
30564	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	河东五队	80	55.34	27.73	27.73	未进入负面清	否	无	-1.72%
30565	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	沙陀3	400	42.24	191.03	191.03	未进入负面清	否	无	2.70%
30566	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	三台海岛部队	100	42.87	47.13	47.13	未进入负面清	否	无	-5.78%
30567	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	河东线	桂林4队分	200	61.36	57.29	57.29	未进入负面清	否	无	7.35%
30568	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利台	100	45.11	44.89	44.89	未进入负面清	否	无	4.06%
30569	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	药王庙九队台	400	47.94	168.25	168.25	未进入负面清	否	无	5.03%
30570	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大河村大棚2台	100	61.86	28.14	28.14	未进入负面清	否	无	-9.50%
30571	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大逢三队	400	63.70	105.20	105.20	未进入负面清	否	无	-8.57%
30572	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利大逢村1-2队	200	50.20	79.60	79.60	未进入负面清	否	无	-1.66%
30573	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	林屯队	80	48.51	33.19	33.19	未进入负面清	否	无	-4.85%
30574	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大河村台（大棚台）	80	48.17	33.47	33.47	未进入负面清	否	无	-1.32%
30575	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利乡台	80	56.25	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	-9.52%
30576	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利一队	80	43.06	37.55	37.55	未进入负面清	否	无	1.78%
30577	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利大逢村	50	48.77	20.62	20.62	未进入负面清	否	无	-3.41%
30578	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	董家三队	400	31.68	233.27	233.27	未进入负面清	否	无	-6.14%
30579	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利四队	400	58.97	124.10	124.10	未进入负面清	否	无	-3.68%
30580	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利大逢村7-8队	100	47.95	42.05	42.05	未进入负面清	否	无	7.04%
30581	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利钦店村	200	33.45	113.11	113.11	未进入负面清	否	无	-1.32%
30582	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利钦店村分台	200	53.61	72.78	72.78	未进入负面清	否	无	6.88%
30583	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利村（钦店1台）	400	47.02	171.92	171.92	未进入负面清	否	无	-5.53%
30584	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利药王庙八队	200	50.74	78.52	78.52	未进入负面清	否	无	2.92%
30585	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利董家村	80	54.80	28.16	28.16	未进入负面清	否	无	-1.10%
30586	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利六队	100	54.59	35.41	35.41	未进入负面清	否	无	-2.42%

30587	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利董家村大房身	50	33.15	28.43	28.43	未进入负面清	否	无	-6.00%
30588	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利药王村六队	200	43.48	93.03	93.03	未进入负面清	否	无	-5.65%
30589	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利4队分台	80	49.28	32.58	32.58	未进入负面清	否	无	1.78%
30590	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	水利台	400	65.69	97.23	97.23	未进入负面清	否	无	7.76%
30591	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	方唐台	80	39.60	40.32	40.32	未进入负面清	否	无	-2.89%
30592	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大孤山	200	31.83	116.35	116.35	未进入负面清	否	无	2.80%
30593	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	胜利村	200	33.44	113.11	113.11	未进入负面清	否	无	-7.78%
30594	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	仙浴湾镇双山村	200	56.66	66.67	66.67	未进入负面清	否	无	0.49%
30595	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	大逢马沟台	200	65.13	49.75	49.75	未进入负面清	否	无	3.54%
30596	瓦房店市供电公司	三台66kV变电站	台水线	三台供电所台	200	30.48	119.03	119.03	未进入负面清	否	无	-1.31%
30597	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯管窑	80	64.07	20.75	20.75	未进入负面清	否	无	-5.62%
30598	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯宁甸队	50	31.44	29.28	29.28	未进入负面清	否	无	-3.86%
30599	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利杜家村	80	47.03	34.38	34.38	未进入负面清	否	无	8.39%
30600	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	杜家二队	80	62.02	22.38	22.38	未进入负面清	否	无	0.57%
30601	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡村一队	80	41.84	38.52	38.52	未进入负面清	否	无	-3.59%
30602	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官卜五队	200	50.61	78.78	78.78	未进入负面清	否	无	-0.25%
30603	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡村	80	49.09	32.73	32.73	未进入负面清	否	无	1.71%
30604	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡村三队	400	68.43	86.27	86.27	未进入负面清	否	无	8.25%
30605	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利杜家村1-2队	400	33.42	226.34	226.34	未进入负面清	否	无	2.43%
30606	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	宁沟三队	100	30.54	59.46	59.46	未进入负面清	否	无	-9.85%
30607	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利杜家村3、4队	200	57.79	64.42	64.42	未进入负面清	否	无	2.71%
30608	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯刘屯队	80	42.14	38.29	38.29	未进入负面清	否	无	-3.02%
30609	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯前队	80	30.57	47.55	47.55	未进入负面清	否	无	3.39%
30610	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利宁沟村	400	55.56	137.78	137.78	未进入负面清	否	无	-5.68%
30611	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	胜利王屯后队	100	66.16	23.84	23.84	未进入负面清	否	无	7.61%
30612	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡二队	200	69.43	41.15	41.15	未进入负面清	否	无	-3.58%
30613	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡四队	100	47.53	42.47	42.47	未进入负面清	否	无	2.44%
30614	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	红砖线	羊官堡1队分台	200	57.82	64.36	64.36	未进入负面清	否	无	4.63%
30615	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾北山台	50	48.29	20.85	20.85	未进入负面清	否	无	0.27%
30616	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾六队支5#台	400	56.94	132.22	132.22	未进入负面清	否	无	9.85%
30617	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	梦迪莎支5#台	400	59.54	121.85	121.85	未进入负面清	否	无	9.91%
30618	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	圣沟台	80	52.81	29.75	29.75	未进入负面清	否	无	2.80%
30619	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利杜家村八队	100	69.59	20.41	20.41	未进入负面清	否	无	5.73%
30620	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利杜家村五队	200	40.07	99.85	99.85	未进入负面清	否	无	-0.99%
30621	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利望海梁屯	80	36.93	42.46	42.46	未进入负面清	否	无	-3.17%
30622	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾风景区（核电5）	315	30.89	186.20	186.20	未进入负面清	否	无	-2.87%
30623	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利仙峪湾风景区	315	60.19	93.90	93.90	未进入负面清	否	无	5.10%
30624	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利望海丁西	200	32.66	114.69	114.69	未进入负面清	否	无	2.31%
30625	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利敬老院	100	62.02	27.98	27.98	未进入负面清	否	无	-9.61%
30626	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	丁东2台	200	68.16	43.68	43.68	未进入负面清	否	无	-9.52%
30627	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	望海六队	80	39.82	40.15	40.15	未进入负面清	否	无	6.72%
30628	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利望海一队	400	39.40	202.41	202.41	未进入负面清	否	无	-0.75%
30629	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利杜家七队	100	33.36	56.64	56.64	未进入负面清	否	无	-4.83%
30630	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	胜利望海村	400	43.00	188.02	188.02	未进入负面清	否	无	-3.27%
30631	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	杜家九队	80	34.88	44.09	44.09	未进入负面清	否	无	9.58%
30632	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	杨街线明珠分永嘉支4+1右支11#	50	43.10	23.45	23.45	未进入负面清	否	无	1.62%

30633	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾6队2台	50	44.72	22.64	22.64	未进入负面清	否	无	7.92%
30634	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾2台	315	63.85	82.36	82.36	未进入负面清	否	无	9.97%
30635	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	梁屯2台	200	47.42	85.16	85.16	未进入负面清	否	无	-9.68%
30636	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾4台	80	56.16	27.07	27.07	未进入负面清	否	无	6.35%
30637	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	情人岛台	400	57.71	129.18	129.18	未进入负面清	否	无	1.99%
30638	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	仙浴湾北山三台117左1台	400	47.16	171.35	171.35	未进入负面清	否	无	-3.48%
30639	瓦房店市供电公司	仙浴湾66kV变电站	杨街线	杨街线明珠分宏港支3#	80	42.79	37.77	37.77	未进入负面清	否	无	8.81%
30640	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干24#	400	31.66	233.37	233.37	未进入负面清	否	无	7.62%
30641	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干40#	100	60.90	29.10	29.10	未进入负面清	否	无	-5.15%
30642	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干46右1#	400	47.97	168.12	168.12	未进入负面清	否	无	-7.08%
30643	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干58#	400	64.32	102.72	102.72	未进入负面清	否	无	6.19%
30644	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干65#	50	69.68	10.16	10.16	未进入负面清	否	无	9.55%
30645	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干70#	400	48.20	167.20	167.20	未进入负面清	否	无	5.79%
30646	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干82右1#	400	51.85	152.58	152.58	未进入负面清	否	无	-2.13%
30647	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干92右1#	315	43.55	146.31	146.31	未进入负面清	否	无	-2.01%
30648	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干97#	160	52.18	60.51	60.51	未进入负面清	否	无	-2.43%
30649	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲屯干116#	200	36.71	106.58	106.58	未进入负面清	否	无	4.39%
30650	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	永兴小区1#配电站	800	66.41	188.75	188.75	未进入负面清	否	无	-5.40%
30651	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	生润分10#	400	57.07	131.70	131.70	未进入负面清	否	无	2.39%
30652	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都1#配电站-1#变压器	800	42.26	381.96	381.96	未进入负面清	否	无	2.85%
30653	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都1#配电站-2#变压器	630	58.29	199.78	199.78	未进入负面清	否	无	8.36%
30654	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都2#配电站-1#变压器	630	37.61	330.07	330.07	未进入负面清	否	无	0.90%
30655	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都3#配电站-1#变压器	800	69.62	163.08	163.08	未进入负面清	否	无	-3.70%
30656	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	水岸花都3#配电站-2#变压器	630	39.20	320.01	320.01	未进入负面清	否	无	-5.34%
30657	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	高力沟分5#	50	34.61	27.69	27.69	未进入负面清	否	无	-4.33%
30658	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	高力沟分11#	400	39.17	203.32	203.32	未进入负面清	否	无	0.71%
30659	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	高力沟分25#	400	45.88	176.49	176.49	未进入负面清	否	无	7.90%
30660	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用1#配电站-1#变压器	800	47.63	338.98	338.98	未进入负面清	否	无	9.71%
30661	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用1#配电站-2#变压器	800	31.56	467.54	467.54	未进入负面清	否	无	3.26%
30662	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用2#配电站-1#变压器	800	63.60	211.17	211.17	未进入负面清	否	无	-0.56%
30663	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用2#配电站-2#变压器	800	34.01	447.89	447.89	未进入负面清	否	无	5.45%
30664	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	铭城红郡公用3#配电站-1#变压器	630	53.88	227.58	227.58	未进入负面清	否	无	-5.68%
30665	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	杨林支4#	400	31.31	234.75	234.75	未进入负面清	否	无	4.17%
30666	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	饮牛湾分9#	50	47.87	21.06	21.06	未进入负面清	否	无	-2.89%
30667	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	饮牛湾分15#	50	41.05	24.48	24.48	未进入负面清	否	无	-0.63%
30668	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	邹屯支7#	400	39.90	200.41	200.41	未进入负面清	否	无	-5.58%
30669	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	饮牛湾分25#	80	51.35	30.92	30.92	未进入负面清	否	无	-5.03%
30670	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	曲园分6右1左1#	400	62.49	110.04	110.04	未进入负面清	否	无	7.31%
30671	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	明达分2#	315	34.43	175.03	175.03	未进入负面清	否	无	7.24%
30672	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	曲屯线	金房子分2左1#	400	67.39	90.42	90.42	未进入负面清	否	无	3.79%
30673	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家1#配电站-1#变压器	630	66.19	150.02	150.02	未进入负面清	否	无	-6.08%
30674	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家1#配电站-2#变压器	800	47.17	342.68	342.68	未进入负面清	否	无	-5.89%
30675	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家2#配电站-1#变压器	630	50.44	249.20	249.20	未进入负面清	否	无	-7.44%
30676	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家2#配电站-2#变压器	630	42.73	297.81	297.81	未进入负面清	否	无	-1.69%
30677	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家3#配电站-1#变压器	630	38.37	325.29	325.29	未进入负面清	否	无	1.18%
30678	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	亿达人家3#配电站-2#变压器	630	64.51	160.57	160.57	未进入负面清	否	无	1.95%

30679	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	金地河畔1#亭-1#变压器	800	58.50	251.96	251.96	未进入负面清	否	无	0.26%
30680	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	金地河畔1#亭-2#变压器	630	69.33	130.22	130.22	未进入负面清	否	无	1.37%
30681	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	金地河畔2#亭-1#变压器	630	64.33	161.70	161.70	未进入负面清	否	无	4.74%
30682	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	金地河畔2#亭-2#变压器	800	38.13	414.98	414.98	未进入负面清	否	无	-9.90%
30683	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	世纪英伦2#配电站-1#变压器	800	48.08	335.40	335.40	未进入负面清	否	无	-8.74%
30684	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	世纪英伦2#配电站-2#变压器	630	58.54	198.17	198.17	未进入负面清	否	无	-7.68%
30685	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	丰泰支6#	200	43.96	92.08	92.08	未进入负面清	否	无	-4.58%
30686	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	世纪英伦1#配电站-1#变压器	800	45.19	358.46	358.46	未进入负面清	否	无	-2.97%
30687	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	世纪英伦1#配电站-2#变压器	630	48.93	258.76	258.76	未进入负面清	否	无	2.27%
30688	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	永兴小区2#配电站-1#变压器	800	31.74	466.10	466.10	未进入负面清	否	无	0.72%
30689	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	永兴小区2#配电站-2#变压器	800	68.86	169.09	169.09	未进入负面清	否	无	-6.18%
30690	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分2#	200	45.33	89.34	89.34	未进入负面清	否	无	5.76%
30691	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分6左2#	50	41.88	24.06	24.06	未进入负面清	否	无	-1.10%
30692	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分10#	100	55.93	34.07	34.07	未进入负面清	否	无	1.69%
30693	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分28左1#	400	49.78	160.89	160.89	未进入负面清	否	无	0.07%
30694	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分57#	400	65.22	99.14	99.14	未进入负面清	否	无	0.89%
30695	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	气调线	瓦房分65间1#	400	57.40	130.40	130.40	未进入负面清	否	无	7.80%
30696	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	太东分7#	200	43.07	93.86	93.86	未进入负面清	否	无	6.31%
30697	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	滚轴分6#	50	35.54	27.23	27.23	未进入负面清	否	无	-1.34%
30698	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	文兰干126#	160	62.51	43.98	43.98	未进入负面清	否	无	-9.30%
30699	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	文兰干142#	50	33.71	28.15	28.15	未进入负面清	否	无	0.93%
30700	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	绿工分37左3#	400	43.63	185.48	185.48	未进入负面清	否	无	5.44%
30701	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	卜店分8间1#	200	33.38	113.25	113.25	未进入负面清	否	无	-2.48%
30702	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	卜店支2左2#	80	35.14	43.89	43.89	未进入负面清	否	无	7.84%
30703	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	文兰线	卜店支3#	80	52.43	30.06	30.06	未进入负面清	否	无	-6.32%
30704	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干12#	400	55.88	136.49	136.49	未进入负面清	否	无	7.02%
30705	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干20#	50	32.13	28.93	28.93	未进入负面清	否	无	-4.50%
30706	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	边防大队(箱变)-1#变压器	500	56.48	167.58	167.58	未进入负面清	否	无	7.15%
30707	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	北沟分15#	100	54.30	35.70	35.70	未进入负面清	否	无	5.01%
30708	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干28#	100	35.72	54.28	54.28	未进入负面清	否	无	-1.50%
30709	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	墩台沟分6#	80	33.14	45.48	45.48	未进入负面清	否	无	-2.51%
30710	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干53#	30	44.46	13.66	13.66	未进入负面清	否	无	1.47%
30711	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	文兰干78右1#	200	33.96	112.08	112.08	未进入负面清	否	无	-7.33%
30712	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	浦二支9#	100	61.64	28.36	28.36	未进入负面清	否	无	2.88%
30713	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	阀门线	浦三支4#	200	40.58	98.83	98.83	未进入负面清	否	无	7.66%
30714	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	都市阳光1#配电站-1#变压器	800	56.93	264.55	264.55	未进入负面清	否	无	5.70%
30715	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	都市阳光1#配电站-2#变压器	630	66.69	146.83	146.83	未进入负面清	否	无	1.19%
30716	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	都市阳光2#配电站-1#变压器	800	49.43	324.54	324.54	未进入负面清	否	无	5.51%
30717	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	都市阳光2#配电站-2#变压器	800	64.19	206.45	206.45	未进入负面清	否	无	-0.51%
30718	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	都市阳光3#配电站-1#变压器	630	35.18	345.34	345.34	未进入负面清	否	无	-6.77%
30719	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	都市阳光3#配电站-2#变压器	800	35.16	438.71	438.71	未进入负面清	否	无	-2.33%
30720	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	香樱谷1#配电站-1#变压器	800	35.71	434.30	434.30	未进入负面清	否	无	-3.34%
30721	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	香樱谷1#配电站-2#变压器	800	62.19	222.46	222.46	未进入负面清	否	无	-5.89%
30722	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	香樱谷2#配电站-1#变压器	800	41.25	389.97	389.97	未进入负面清	否	无	-0.63%
30723	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	香樱谷2#配电站-2#变压器	800	62.90	216.77	216.77	未进入负面清	否	无	-3.38%
30724	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	生态城公用1#配电站-1#变压器	800	37.46	420.31	420.31	未进入负面清	否	无	-8.86%

30725	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	生态城公用1#配电站-2#变压器	800	43.51	371.94	371.94	未进入负面清	否	无	-7.36%
30726	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	生态城公用2#配电站-1#变压器	800	59.70	242.39	242.39	未进入负面清	否	无	5.81%
30727	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	生态城公用2#配电站-2#变压器	800	56.60	267.20	267.20	未进入负面清	否	无	-5.47%
30728	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	生态城二期公用1#配电站-1#变压器	800	64.10	207.21	207.21	未进入负面清	否	无	-7.28%
30729	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城甲线	生态城二期公用1#配电站-2#变压器	800	57.81	257.49	257.49	未进入负面清	否	无	3.46%
30730	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光5#配电站-1#变压器	630	40.41	312.39	312.39	未进入负面清	否	无	-4.61%
30731	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光5#配电站-2#变压器	800	41.76	385.90	385.90	未进入负面清	否	无	7.90%
30732	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光4#配电站-1#变压器	800	55.00	279.99	279.99	未进入负面清	否	无	-6.80%
30733	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光4#配电站-2#变压器	800	62.92	216.67	216.67	未进入负面清	否	无	-4.99%
30734	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光6#配电站-1#变压器	630	66.46	148.28	148.28	未进入负面清	否	无	8.44%
30735	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光6#配电站-2#变压器	630	52.93	233.56	233.56	未进入负面清	否	无	-4.53%
30736	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光7#配电站-1#变压器	800	60.31	237.51	237.51	未进入负面清	否	无	-1.18%
30737	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	都市阳光7#配电站-2#变压器	630	60.83	183.76	183.76	未进入负面清	否	无	-4.75%
30738	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	世纪华府3#配电站-1#变压器	800	67.76	177.93	177.93	未进入负面清	否	无	9.80%
30739	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	世纪华府3#配电站-2#变压器	800	50.02	319.84	319.84	未进入负面清	否	无	1.50%
30740	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	世纪华府2#配电站-1#变压器	800	47.74	338.12	338.12	未进入负面清	否	无	2.47%
30741	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	世纪华府2#配电站-2#变压器	800	54.12	287.05	287.05	未进入负面清	否	无	-9.77%
30742	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	香悦山公用1#配电站-1#变压器	800	53.24	294.07	294.07	未进入负面清	否	无	-4.68%
30743	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	香悦山公用1#配电站-2#变压器	630	59.67	191.09	191.09	未进入负面清	否	无	-1.37%
30744	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	香悦山公用2#配电站-1#变压器	800	33.69	450.48	450.48	未进入负面清	否	无	-1.00%
30745	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	长城乙线	香悦山公用2#配电站-2#变压器	630	58.51	198.36	198.36	未进入负面清	否	无	8.01%
30746	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	汽车配件城(商贸区一)-1#变压器	800	32.16	462.68	462.68	未进入负面清	否	无	2.28%
30747	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	汽车配件城(商贸区一)-2#变压器	800	57.60	259.21	259.21	未进入负面清	否	无	9.20%
30748	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	财富旺座B座-1#变压器	800	36.08	431.38	431.38	未进入负面清	否	无	7.88%
30749	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	财富旺座B座-2#变压器	800	67.32	181.41	181.41	未进入负面清	否	无	3.42%
30750	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	财富旺座A座-1#变压器	800	60.08	239.39	239.39	未进入负面清	否	无	-0.20%
30751	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	财富旺座A座-2#变压器	800	52.93	296.58	296.58	未进入负面清	否	无	-4.73%
30752	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	旺角壹景配电站-1#变压器	630	31.16	370.66	370.66	未进入负面清	否	无	-9.19%
30753	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	旺角壹景配电站-2#变压器	630	50.28	250.26	250.26	未进入负面清	否	无	8.02%
30754	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	万城华府公用配电站-1#变压器	800	42.53	379.72	379.72	未进入负面清	否	无	-9.51%
30755	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	世纪线	万城华府公用配电站-2#变压器	800	69.74	162.12	162.12	未进入负面清	否	无	9.41%
30756	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	旺角华庭配电站-1#变压器	800	61.35	229.22	229.22	未进入负面清	否	无	-3.12%
30757	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	旺角华庭配电站-2#变压器	800	39.71	402.35	402.35	未进入负面清	否	无	-7.56%
30758	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	华府世纪城公用1#配电站-1#变压器	630	57.63	203.91	203.91	未进入负面清	否	无	8.05%
30759	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	华府世纪城公用1#配电站-2#变压器	800	57.48	260.13	260.13	未进入负面清	否	无	-8.27%
30760	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	华府世纪城公用2#配电站-1#变压器	630	32.94	359.47	359.47	未进入负面清	否	无	-3.31%
30761	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	华府世纪城公用2#配电站-2#变压器	800	51.33	309.40	309.40	未进入负面清	否	无	1.96%
30762	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用1#配电站-1#变压器	630	48.44	261.84	261.84	未进入负面清	否	无	-1.79%
30763	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用1#配电站-2#变压器	630	56.61	210.36	210.36	未进入负面清	否	无	-9.35%
30764	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用2#配电站-1#变压器	800	43.50	372.04	372.04	未进入负面清	否	无	-8.58%
30765	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用2#配电站-2#变压器	800	31.70	466.43	466.43	未进入负面清	否	无	-0.68%
30766	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用3#配电站-1#变压器	800	64.04	207.67	207.67	未进入负面清	否	无	7.05%
30767	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用3#配电站-2#变压器	630	69.46	129.43	129.43	未进入负面清	否	无	1.98%
30768	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用4#配电站-1#变压器	800	53.25	293.97	293.97	未进入负面清	否	无	-0.57%
30769	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	广场线	长兴花园公用4#配电站-2#变压器	800	38.44	412.48	412.48	未进入负面清	否	无	4.87%
30770	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典1#配电站-1#变压器	800	46.26	349.94	349.94	未进入负面清	否	无	2.97%

30771	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典1#配电站-2#变压器	630	31.35	369.50	369.50	未进入负面清	否	无	-7.32%
30772	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典2#配电站-1#变压器	630	40.26	313.35	313.35	未进入负面清	否	无	-4.43%
30773	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典2#配电站-2#变压器	630	35.52	343.19	343.19	未进入负面清	否	无	-8.82%
30774	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典5#配电站-1#变压器	630	45.10	282.89	282.89	未进入负面清	否	无	7.52%
30775	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	昌盛经典5#配电站-2#变压器	630	57.65	203.83	203.83	未进入负面清	否	无	4.87%
30776	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	经典1#配电站-1#变压器	630	62.12	175.63	175.63	未进入负面清	否	无	-2.96%
30777	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	经典1#配电站-2#变压器	630	35.17	345.41	345.41	未进入负面清	否	无	-7.71%
30778	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	经典2#配电站-1#变压器	630	32.05	365.10	365.10	未进入负面清	否	无	1.45%
30779	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	锦山线	经典2#配电站-2#变压器	800	60.53	235.80	235.80	未进入负面清	否	无	1.36%
30780	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛经典3#配电站-1#变压器	630	54.54	223.41	223.41	未进入负面清	否	无	6.15%
30781	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛经典3#配电站-2#变压器	630	62.25	174.82	174.82	未进入负面清	否	无	-3.40%
30782	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛经典4#配电站-1#变压器	800	35.00	440.02	440.02	未进入负面清	否	无	-3.95%
30783	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛经典4#配电站-2#变压器	630	37.07	333.48	333.48	未进入负面清	否	无	-1.01%
30784	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典3#配电站-1#变压器	800	66.46	188.34	188.34	未进入负面清	否	无	-4.12%
30785	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典3#配电站-2#变压器	800	54.69	282.52	282.52	未进入负面清	否	无	8.63%
30786	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典4#配电站-1#变压器	630	46.93	271.31	271.31	未进入负面清	否	无	-0.59%
30787	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典4#配电站-2#变压器	800	54.72	282.26	282.26	未进入负面清	否	无	-7.43%
30788	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典5#配电站-1#变压器	630	44.59	286.06	286.06	未进入负面清	否	无	-0.44%
30789	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	经典5#配电站-2#变压器	630	37.85	328.52	328.52	未进入负面清	否	无	7.29%
30790	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用1#配电站-1#变压器	800	51.24	310.11	310.11	未进入负面清	否	无	2.96%
30791	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用1#配电站-2#变压器	800	47.64	338.87	338.87	未进入负面清	否	无	-9.54%
30792	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用2#配电站-1#变压器	630	47.54	267.52	267.52	未进入负面清	否	无	-9.78%
30793	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用2#配电站-2#变压器	800	47.54	339.67	339.67	未进入负面清	否	无	1.75%
30794	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用3#配电站-1#变压器	630	50.93	246.16	246.16	未进入负面清	否	无	-7.59%
30795	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用3#配电站-2#变压器	800	33.72	450.23	450.23	未进入负面清	否	无	-0.30%
30796	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用4#配电站-1#变压器	630	69.37	129.97	129.97	未进入负面清	否	无	9.87%
30797	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用4#配电站-2#变压器	800	40.20	398.40	398.40	未进入负面清	否	无	5.40%
30798	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用5#配电站-1#变压器	800	56.38	268.99	268.99	未进入负面清	否	无	-4.88%
30799	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用5#配电站-2#变压器	630	35.80	341.44	341.44	未进入负面清	否	无	-0.96%
30800	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	昌盛线	昌盛华府公用6#配电站-1#变压器	630	37.17	332.80	332.80	未进入负面清	否	无	-0.91%
30801	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城甲线	国际城5#配电站-1#变压器	630	68.20	137.32	137.32	未进入负面清	否	无	-9.93%
30802	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城甲线	国际城5#配电站-2#变压器	630	51.07	245.23	245.23	未进入负面清	否	无	8.78%
30803	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城甲线	国际城6#配电站-1#变压器	630	68.74	133.92	133.92	未进入负面清	否	无	1.43%
30804	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城甲线	国际城6#配电站-2#变压器	630	59.35	193.12	193.12	未进入负面清	否	无	-0.39%
30805	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城2#配电站-1#变压器	800	68.23	174.18	174.18	未进入负面清	否	无	-1.12%
30806	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城2#配电站-2#变压器	800	44.20	366.42	366.42	未进入负面清	否	无	-5.15%
30807	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城3#配电站-1#变压器	800	56.78	265.74	265.74	未进入负面清	否	无	2.54%
30808	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城3#配电站-2#变压器	800	46.57	347.45	347.45	未进入负面清	否	无	9.87%
30809	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城4#配电站-1#变压器	800	51.04	311.70	311.70	未进入负面清	否	无	-4.42%
30810	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	国际城乙线	国际城4#配电站-2#变压器	630	58.47	198.66	198.66	未进入负面清	否	无	1.66%
30811	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达甲线	万达1#公用配电站-1#变压器	630	68.37	136.27	136.27	未进入负面清	否	无	-7.45%
30812	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达甲线	万达1#公用配电站-2#变压器	630	42.75	297.67	297.67	未进入负面清	否	无	-2.22%
30813	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达甲线	万达2#公用配电站-1#变压器	630	62.45	173.59	173.59	未进入负面清	否	无	8.87%
30814	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达甲线	万达2#公用配电站-2#变压器	630	33.27	357.41	357.41	未进入负面清	否	无	0.58%
30815	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	万达乙线	中心客运站停车场箱变1#变压器	630	39.16	320.30	320.30	未进入负面清	否	无	-5.03%
30816	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华甲线	大商分1右1#	200	65.18	49.64	49.64	未进入负面清	否	无	8.11%

30817	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华甲线	西华干16#	100	57.75	32.25	32.25	未进入负面清	否	无	-5.07%
30818	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华甲线	远洲三期公用8#配电站-1#变压器	630	35.46	343.62	343.62	未进入负面清	否	无	-6.44%
30819	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用3#配电站-1#变压器	800	56.28	269.77	269.77	未进入负面清	否	无	7.00%
30820	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用3#配电站-2#变压器	800	62.69	218.51	218.51	未进入负面清	否	无	-9.70%
30821	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用2#配电站-1#变压器	800	67.50	180.04	180.04	未进入负面清	否	无	-5.11%
30822	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用2#配电站-2#变压器	800	61.42	228.64	228.64	未进入负面清	否	无	1.52%
30823	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用1#配电站-1#变压器	630	31.49	368.58	368.58	未进入负面清	否	无	5.69%
30824	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	昌盛庄园公用1#配电站-2#变压器	630	43.53	292.76	292.76	未进入负面清	否	无	-0.66%
30825	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	远洲三期公用7#配电站-1#变压器	800	50.12	319.00	319.00	未进入负面清	否	无	-2.68%
30826	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	远洲三期公用7#配电站-2#变压器	800	63.92	208.65	208.65	未进入负面清	否	无	-9.57%
30827	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环分8#	50	60.61	14.69	14.69	未进入负面清	否	无	0.79%
30828	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环分1#	80	53.70	29.04	29.04	未进入负面清	否	无	7.02%
30829	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环支5#	100	60.88	29.12	29.12	未进入负面清	否	无	-6.23%
30830	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环支8#	400	45.61	177.54	177.54	未进入负面清	否	无	2.60%
30831	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	西环支20#	400	53.63	145.48	145.48	未进入负面清	否	无	7.16%
30832	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	祝丰三队箱变(党校台)	630	62.82	171.21	171.21	未进入负面清	否	无	-7.22%
30833	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号1#配电站-1#变压器	800	35.56	435.54	435.54	未进入负面清	否	无	9.96%
30834	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号1#配电站-2#变压器	800	39.50	403.97	403.97	未进入负面清	否	无	6.94%
30835	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号2#配电站-1#变压器	800	67.18	182.59	182.59	未进入负面清	否	无	-9.88%
30836	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号2#配电站-2#变压器	800	39.72	402.28	402.28	未进入负面清	否	无	-3.40%
30837	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	东昌壹号3#配电站-1#变压器	800	41.01	391.89	391.89	未进入负面清	否	无	1.93%
30838	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西华乙线	东昌壹号3#配电站-2#变压器	800	55.09	279.24	279.24	未进入负面清	否	无	-7.00%
30839	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号4#配电站-1#变压器	800	56.05	271.64	271.64	未进入负面清	否	无	-4.58%
30840	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号4#配电站-2#变压器	800	38.68	410.56	410.56	未进入负面清	否	无	8.74%
30841	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号5#配电站-1#变压器	800	65.01	199.90	199.90	未进入负面清	否	无	4.35%
30842	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	东昌壹号5#配电站-2#变压器	800	35.86	433.12	433.12	未进入负面清	否	无	-5.96%
30843	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	锦绣润成公用2#配电站-1#变压器	630	48.23	263.17	263.17	未进入负面清	否	无	-2.79%
30844	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	锦绣润成公用2#配电站-2#变压器	630	63.94	164.15	164.15	未进入负面清	否	无	-1.48%
30845	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用3#配电站-1#变压器	630	61.81	177.62	177.62	未进入负面清	否	无	-7.44%
30846	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用3#配电站-2#变压器	630	41.84	303.41	303.41	未进入负面清	否	无	-6.72%
30847	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用1#配电站-1#变压器	630	69.93	126.44	126.44	未进入负面清	否	无	9.11%
30848	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用1#配电站-2#变压器	630	60.02	188.86	188.86	未进入负面清	否	无	2.39%
30849	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用2#配电站-1#变压器	800	66.53	187.77	187.77	未进入负面清	否	无	-5.06%
30850	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用2#配电站-2#变压器	800	46.76	345.90	345.90	未进入负面清	否	无	5.19%
30851	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用4#配电站-1#变压器	630	62.72	171.86	171.86	未进入负面清	否	无	3.84%
30852	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用4#配电站-2#变压器	630	48.40	262.11	262.11	未进入负面清	否	无	-3.27%
30853	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用5#配电站-1#变压器	800	44.27	365.85	365.85	未进入负面清	否	无	-7.18%
30854	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用5#配电站-2#变压器	800	45.61	355.13	355.13	未进入负面清	否	无	4.29%
30855	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用6#配电站-1#变压器	630	52.81	234.27	234.27	未进入负面清	否	无	8.02%
30856	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用6#配电站-2#变压器	630	35.12	345.73	345.73	未进入负面清	否	无	-9.96%
30857	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用8#配电站-1#变压器	630	36.26	338.54	338.54	未进入负面清	否	无	-7.15%
30858	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用8#配电站-2#变压器	630	66.67	146.95	146.95	未进入负面清	否	无	9.88%
30859	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用7#配电站-1#变压器	630	69.02	132.15	132.15	未进入负面清	否	无	8.12%
30860	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	安居颐心城公用7#配电站-2#变压器	630	30.24	376.50	376.50	未进入负面清	否	无	4.87%
30861	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里1#公用配电站-1#变压器	800	47.31	341.55	341.55	未进入负面清	否	无	5.30%
30862	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里1#公用配电站-2#变压器	800	42.56	379.49	379.49	未进入负面清	否	无	1.07%

30863	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里1#公用配电站-3#变压器	800	49.22	326.21	326.21	未进入负面清	否	无	-4.19%
30864	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里2#公用配电站-1#变压器	800	68.08	175.32	175.32	未进入负面清	否	无	-1.31%
30865	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	润泽十里2#公用配电站-2#变压器	800	56.61	267.13	267.13	未进入负面清	否	无	-5.07%
30866	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	海天花园10kV配电站-1#变压器	800	53.97	288.25	288.25	未进入负面清	否	无	1.28%
30867	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	海天花园10kV配电站-2#变压器	800	55.52	275.81	275.81	未进入负面清	否	无	-2.28%
30868	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区甲线	海天花园10kV配电站-3#变压器	800	48.54	331.71	331.71	未进入负面清	否	无	2.70%
30869	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用1#配电站-1#变压器	800	60.84	233.32	233.32	未进入负面清	否	无	8.11%
30870	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用1#配电站-2#变压器	800	57.50	259.99	259.99	未进入负面清	否	无	-3.45%
30871	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用2#配电站-1#变压器	800	34.23	446.15	446.15	未进入负面清	否	无	-1.09%
30872	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用2#配电站-2#变压器	800	45.64	354.86	354.86	未进入负面清	否	无	-8.70%
30873	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	龙腾凯悦公用3#配电站-1#变压器	800	60.80	233.59	233.59	未进入负面清	否	无	-8.26%
30874	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	锦绣润成公用1#配电站-1#变压器	630	52.29	237.57	237.57	未进入负面清	否	无	-1.54%
30875	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	西区乙线	锦绣润成公用1#配电站-2#变压器	630	30.44	375.26	375.26	未进入负面清	否	无	-8.28%
30876	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城1#配电站-1#变压器	630	36.93	334.37	334.37	未进入负面清	否	无	0.51%
30877	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城1#配电站-2#变压器	630	59.41	192.70	192.70	未进入负面清	否	无	5.06%
30878	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城8#配电站-1#变压器	630	48.67	260.41	260.41	未进入负面清	否	无	2.12%
30879	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城8#配电站-2#变压器	800	45.24	358.11	358.11	未进入负面清	否	无	-6.64%
30880	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城9#配电站-1#变压器	630	50.65	247.90	247.90	未进入负面清	否	无	8.90%
30881	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	凤凰城9#配电站-2#变压器	630	58.51	198.39	198.39	未进入负面清	否	无	-3.69%
30882	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城7#配电站-1#变压器	800	47.97	336.26	336.26	未进入负面清	否	无	-0.51%
30883	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城7#配电站-2#变压器	800	68.27	173.87	173.87	未进入负面清	否	无	-2.08%
30884	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城5#配电站-1#变压器	800	41.36	389.11	389.11	未进入负面清	否	无	2.97%
30885	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城5#配电站-2#变压器	800	55.51	275.91	275.91	未进入负面清	否	无	0.25%
30886	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城6#配电站-1#变压器	800	49.44	324.46	324.46	未进入负面清	否	无	1.25%
30887	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	凤凰城6#配电站-2#变压器	800	52.46	300.29	300.29	未进入负面清	否	无	7.21%
30888	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰城4#配电站-1#变压器	800	44.89	360.92	360.92	未进入负面清	否	无	5.89%
30889	瓦房店市供电公司	西郊66kV变电站	抱龙线	凤凰城4#配电站-2#变压器	630	38.63	323.66	323.66	未进入负面清	否	无	-8.12%
30890	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用1#配电站-1#变压器	800	59.95	240.39	240.39	未进入负面清	否	无	3.22%
30891	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用1#配电站-2#变压器	800	36.29	429.69	429.69	未进入负面清	否	无	-0.54%
30892	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用2#配电站-1#变压器	630	34.61	348.96	348.96	未进入负面清	否	无	8.82%
30893	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用2#配电站-2#变压器	630	52.74	234.71	234.71	未进入负面清	否	无	1.87%
30894	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用3#配电站-1#变压器	630	39.13	320.50	320.50	未进入负面清	否	无	-8.39%
30895	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用3#配电站-2#变压器	630	66.25	149.61	149.61	未进入负面清	否	无	2.43%
30896	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用4#配电站-1#变压器	630	67.86	139.51	139.51	未进入负面清	否	无	-3.34%
30897	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用4#配电站-2#变压器	630	42.05	302.08	302.08	未进入负面清	否	无	7.95%
30898	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用5#配电站-1#变压器	630	69.32	130.27	130.27	未进入负面清	否	无	-9.49%
30899	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	理工线	翠屏苑公用5#配电站-2#变压器	630	52.62	235.51	235.51	未进入负面清	否	无	-3.63%
30900	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	瑞谷线	理工于23左1#	200	34.90	110.20	110.20	未进入负面清	否	无	3.26%
30901	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	瑞谷线	彩瓦分9右1#	200	35.74	108.53	108.53	未进入负面清	否	无	9.81%
30902	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	础明线	苏庄分5#	160	63.85	41.84	41.84	未进入负面清	否	无	4.82%
30903	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	金房线	众城分3#	100	30.78	59.22	59.22	未进入负面清	否	无	4.51%
30904	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	园西线	砖厂分9右1#	200	41.44	97.12	97.12	未进入负面清	否	无	-2.37%
30905	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	园西线	砖厂分11#	100	59.30	30.70	30.70	未进入负面清	否	无	-2.37%
30906	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	园西线	砖厂分27#	100	53.80	36.20	36.20	未进入负面清	否	无	-4.70%
30907	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	如日线	园西干26#	80	33.29	45.37	45.37	未进入负面清	否	无	-7.39%
30908	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	如日线	金利分22左3#	200	44.77	90.46	90.46	未进入负面清	否	无	-4.60%

30909	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水3#配电站-1#变压器	800	37.81	417.49	417.49	未进入负面清	否	无	-8.15%
30910	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水3#配电站-2#变压器	630	36.27	338.48	338.48	未进入负面清	否	无	-8.09%
30911	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水2#配电站-1#变压器	800	36.79	425.65	425.65	未进入负面清	否	无	-0.94%
30912	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水2#配电站-2#变压器	800	32.72	458.25	458.25	未进入负面清	否	无	-6.01%
30913	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水1#配电站-1#变压器	800	31.12	471.04	471.04	未进入负面清	否	无	0.17%
30914	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	铭城山水1#配电站-2#变压器	800	37.24	422.05	422.05	未进入负面清	否	无	-2.46%
30915	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	翰林澜山1#配电站-1#变压器	630	59.15	194.33	194.33	未进入负面清	否	无	5.90%
30916	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	翰林澜山1#配电站-2#变压器	630	34.64	348.79	348.79	未进入负面清	否	无	2.86%
30917	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	翰林澜山2#配电站-1#变压器	630	36.98	334.02	334.02	未进入负面清	否	无	-0.36%
30918	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	商贸线	翰林澜山2#配电站-2#变压器	630	49.46	255.38	255.38	未进入负面清	否	无	3.33%
30919	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	苏岗甲线	苏岗干30#	200	51.53	76.93	76.93	未进入负面清	否	无	1.06%
30920	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	苏岗甲线	苏岗干28#左3#	400	45.86	176.58	176.58	未进入负面清	否	无	7.13%
30921	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	苏岗甲线	张山嘴分23#	100	63.84	26.16	26.16	未进入负面清	否	无	1.95%
30922	瓦房店市供电公司	苏家66kV变电站	苏岗甲线	张山嘴分35#	200	64.64	50.72	50.72	未进入负面清	否	无	-1.58%
30923	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	丽华线	壹美天城3#配电站-1#变压器	630	49.20	257.01	257.01	未进入负面清	否	无	-8.12%
30924	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	丽华线	壹美天城3#配电站-2#变压器	630	54.81	221.72	221.72	未进入负面清	否	无	-6.57%
30925	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	丽华线	壹美天城2#配电站-1#变压器	800	49.06	327.54	327.54	未进入负面清	否	无	-5.79%
30926	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	丽华线	壹美天城2#配电站-2#变压器	800	64.56	203.52	203.52	未进入负面清	否	无	-9.58%
30927	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	丽华干6右1#	200	56.61	66.78	66.78	未进入负面清	否	无	2.66%
30928	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	职高分2#	400	46.68	173.27	173.27	未进入负面清	否	无	-6.63%
30929	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	职高分8右2#	400	63.25	106.98	106.98	未进入负面清	否	无	-6.44%
30930	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	职高分16右3#	100	60.77	29.23	29.23	未进入负面清	否	无	8.04%
30931	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	瑞安线	职高分46#	100	59.58	30.42	30.42	未进入负面清	否	无	-0.27%
30932	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	北王分6右1#	400	57.40	130.40	130.40	未进入负面清	否	无	5.08%
30933	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干25#	100	68.74	21.26	21.26	未进入负面清	否	无	-4.54%
30934	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干70#	400	42.44	190.26	190.26	未进入负面清	否	无	7.21%
30935	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干94#	400	32.26	230.97	230.97	未进入负面清	否	无	-6.76%
30936	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干100#	80	48.77	32.98	32.98	未进入负面清	否	无	-9.89%
30937	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干103右1#	400	36.13	215.49	215.49	未进入负面清	否	无	2.56%
30938	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	拉山二队支14#	400	35.95	216.22	216.22	未进入负面清	否	无	3.17%
30939	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干120#	200	51.24	77.52	77.52	未进入负面清	否	无	6.39%
30940	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	三队分4#	100	38.29	51.71	51.71	未进入负面清	否	无	5.93%
30941	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干136#	400	42.50	190.01	190.01	未进入负面清	否	无	-2.25%
30942	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干139#	250	35.57	136.07	136.07	未进入负面清	否	无	9.03%
30943	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干146#	400	32.26	230.95	230.95	未进入负面清	否	无	-7.64%
30944	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	铁西支4#	80	69.51	16.39	16.39	未进入负面清	否	无	-5.38%
30945	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干158右1#	100	51.52	38.48	38.48	未进入负面清	否	无	9.48%
30946	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干166#	100	50.65	39.35	39.35	未进入负面清	否	无	-0.26%
30947	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	田家分7右1#	400	42.31	190.76	190.76	未进入负面清	否	无	-3.48%
30948	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干173#	100	55.17	34.83	34.83	未进入负面清	否	无	-4.27%
30949	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	肖屯分17#	400	67.42	90.32	90.32	未进入负面清	否	无	-2.84%
30950	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	吴屯分5#	100	52.36	37.64	37.64	未进入负面清	否	无	4.20%
30951	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干201间1#	400	63.21	107.16	107.16	未进入负面清	否	无	-9.91%
30952	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	西林干203左1#	100	41.67	48.33	48.33	未进入负面清	否	无	7.79%
30953	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	吹手沟分4#	80	57.23	26.22	26.22	未进入负面清	否	无	-0.45%
30954	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	大棚支13#	50	60.73	14.64	14.64	未进入负面清	否	无	-9.90%

30955	瓦房店市供电公司	岗店66kV变电站	阳光线	吹手沟分43#	400	46.37	174.53	174.53	未进入负面清	否	无	2.47%
30956	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网 pms 茶条房分05#	400	50.38	158.49	158.49	未进入负面清	否	无	0.52%
30957	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	茶条房32#柱上变压器（茶条房新台）	100	62.66	27.34	27.34	未进入负面清	否	无	8.47%
30958	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网 pms 茶条房分22#	315	63.74	82.72	82.72	未进入负面清	否	无	-3.45%
30959	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网 pms 红房分14#	200	68.42	43.15	43.15	未进入负面清	否	无	7.68%
30960	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网 pms 红房分03#	50	60.62	14.69	14.69	未进入负面清	否	无	4.83%
30961	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网 pms 松树干53#	30	63.46	7.96	7.96	未进入负面清	否	无	-5.14%
30962	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	电网 pms 西桥口分12#	50	59.91	15.05	15.05	未进入负面清	否	无	2.58%
30963	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	大井分7#左支1	400	37.86	208.55	208.55	未进入负面清	否	无	6.91%
30964	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	机床线	机床线茶条房分炭厂支1#	400	45.41	178.37	178.37	未进入负面清	否	无	-8.15%
30965	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 北山分07#	200	39.81	100.39	100.39	未进入负面清	否	无	7.44%
30966	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 绸厂分07#	400	53.93	144.29	144.29	未进入负面清	否	无	4.16%
30967	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	水库线王沟分高店支16#	250	67.12	57.19	57.19	未进入负面清	否	无	6.82%
30968	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 候屯支2#柱上变压器（候屯台）	200	45.91	88.19	88.19	未进入负面清	否	无	-8.93%
30969	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 王沟分195#	50	38.52	25.74	25.74	未进入负面清	否	无	8.81%
30970	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干157#	200	36.39	107.22	107.22	未进入负面清	否	无	-8.09%
30971	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 金屯分04#	315	46.12	138.21	138.21	未进入负面清	否	无	6.60%
30972	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 刘店支61#	30	50.32	11.90	11.90	未进入负面清	否	无	2.67%
30973	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 上阳支30#	50	69.42	10.29	10.29	未进入负面清	否	无	5.07%
30974	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 刘店支70#	50	42.58	23.71	23.71	未进入负面清	否	无	-0.37%
30975	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	网 刘店支37左1#柱上变压器（曲店台）	400	67.60	89.60	89.60	未进入负面清	否	无	-5.87%
30976	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	王沟分刘店支49#	100	32.67	57.33	57.33	未进入负面清	否	无	-3.64%
30977	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 上阳支20#	100	69.74	20.26	20.26	未进入负面清	否	无	-2.64%
30978	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 楼区分2#柱上变压器（东洼新台）	400	53.64	145.44	145.44	未进入负面清	否	无	4.37%
30979	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分165#	200	34.53	110.95	110.95	未进入负面清	否	无	7.33%
30980	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	网 上阳支10右1#柱上变压器（下阳台）	400	60.38	118.48	118.48	未进入负面清	否	无	-4.50%
30981	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	王沟分上阳支35#	50	63.18	13.41	13.41	未进入负面清	否	无	2.00%
30982	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干136#	400	65.64	97.43	97.43	未进入负面清	否	无	0.06%
30983	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干175#	160	35.73	86.84	86.84	未进入负面清	否	无	-6.29%
30984	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干133#	400	45.13	179.48	179.48	未进入负面清	否	无	-9.51%
30985	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库干116#右支1#	100	38.70	51.30	51.30	未进入负面清	否	无	-7.39%
30986	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干28#	160	57.80	51.52	51.52	未进入负面清	否	无	8.50%
30987	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干141#	160	65.22	39.65	39.65	未进入负面清	否	无	-6.03%
30988	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 水库干83右1#（王屯新台）	100	69.84	20.16	20.16	未进入负面清	否	无	-3.52%
30989	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 水库干163左1#柱上变压器（东洼新台）	400	67.52	89.93	89.93	未进入负面清	否	无	-8.74%
30990	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干192#	100	44.46	45.54	45.54	未进入负面清	否	无	2.98%
30991	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干128#	80	63.13	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	-5.54%
30992	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 水库线水库干154#	50	35.77	27.12	27.12	未进入负面清	否	无	-1.79%
30993	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 项沟支14#	200	58.80	62.41	62.41	未进入负面清	否	无	-8.04%
30994	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 松夏分03#	80	38.08	41.54	41.54	未进入负面清	否	无	4.83%
30995	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 台子支13#	400	38.97	204.14	204.14	未进入负面清	否	无	4.58%
30996	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 台子支04#	200	40.75	98.49	98.49	未进入负面清	否	无	9.71%
30997	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 大岭支26#	200	42.51	94.99	94.99	未进入负面清	否	无	1.12%
30998	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 东沟支04#	200	38.23	103.53	103.53	未进入负面清	否	无	7.74%
30999	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 河北支03#	100	36.44	53.56	53.56	未进入负面清	否	无	-4.84%
31000	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 许沟支18#柱上变压器（许沟台）	400	52.49	150.02	150.02	未进入负面清	否	无	-7.75%

31001	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 于屯支26#	50	65.21	12.39	12.39	未进入负面清	否	无	-2.78%
31002	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 大岭支06#	80	65.00	20.00	20.00	未进入负面清	否	无	3.14%
31003	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 沙楼支16#	30	49.76	12.07	12.07	未进入负面清	否	无	1.35%
31004	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 台子支60#	200	55.67	68.66	68.66	未进入负面清	否	无	-2.83%
31005	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分194#	200	50.06	79.87	79.87	未进入负面清	否	无	3.64%
31006	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 台子支89#	50	40.56	24.72	24.72	未进入负面清	否	无	-1.40%
31007	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 团结支20#	200	64.22	51.56	51.56	未进入负面清	否	无	9.27%
31008	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 王沟分22#	80	34.22	44.62	44.62	未进入负面清	否	无	9.96%
31009	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分89右1#柱上变压器（高威	100	32.41	57.59	57.59	未进入负面清	否	无	9.73%
31010	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 大岭支15#	30	67.87	6.64	6.64	未进入负面清	否	无	0.80%
31011	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分11#	160	30.54	95.14	95.14	未进入负面清	否	无	2.97%
31012	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 农场支04#	100	53.75	36.25	36.25	未进入负面清	否	无	-0.76%
31013	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 四合店支14#	50	37.68	26.16	26.16	未进入负面清	否	无	4.59%
31014	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 张威支02#	400	64.19	103.22	103.22	未进入负面清	否	无	-1.36%
31015	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 台子支43#	80	44.89	36.09	36.09	未进入负面清	否	无	0.47%
31016	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	王沟分85左1#柱上变压器（高威新	100	41.12	48.88	48.88	未进入负面清	否	无	9.50%
31017	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 水库线王沟分大棚支3#	100	60.66	29.34	29.34	未进入负面清	否	无	3.75%
31018	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 台子支57#	50	60.51	14.75	14.75	未进入负面清	否	无	-9.96%
31019	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 房身支03#	50	69.56	10.22	10.22	未进入负面清	否	无	3.88%
31020	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 沙屯支03#	400	48.71	165.15	165.15	未进入负面清	否	无	4.70%
31021	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 王沟分50#	200	54.34	71.32	71.32	未进入负面清	否	无	4.30%
31022	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 高店支05#	200	56.69	66.62	66.62	未进入负面清	否	无	-0.64%
31023	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分115#	80	49.92	32.06	32.06	未进入负面清	否	无	6.70%
31024	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分156#	50	33.37	28.32	28.32	未进入负面清	否	无	-4.46%
31025	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分60#	400	64.14	103.43	103.43	未进入负面清	否	无	9.25%
31026	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 连屯支11#	200	60.25	59.49	59.49	未进入负面清	否	无	-0.72%
31027	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 刘店支47#	400	47.24	171.04	171.04	未进入负面清	否	无	5.35%
31028	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 刘店支20#	200	67.85	44.29	44.29	未进入负面清	否	无	1.74%
31029	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 刘店支60#	80	53.65	29.08	29.08	未进入负面清	否	无	-8.21%
31030	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 水库线水库干66#	400	49.49	162.06	162.06	未进入负面清	否	无	-2.00%
31031	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 肖水支7左1#柱上变压器（肖沟	100	64.70	25.30	25.30	未进入负面清	否	无	-6.04%
31032	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	电网 pms 羊沟鼻分08#	100	54.87	35.13	35.13	未进入负面清	否	无	2.88%
31033	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	于屯支11右1#柱上变压器（肖沟新	100	67.38	22.62	22.62	未进入负面清	否	无	-9.78%
31034	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 张威支07#	400	43.79	184.84	184.84	未进入负面清	否	无	-1.09%
31035	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	水库线	pms 王沟分89#左支4#台	400	30.40	238.39	238.39	未进入负面清	否	无	2.94%
31036	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 北岭分9#	100	32.82	57.18	57.18	未进入负面清	否	无	-1.31%
31037	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 北岭分30#	50	61.60	14.20	14.20	未进入负面清	否	无	4.84%
31038	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 北岭支53#柱上变压器（北岭台）	100	64.76	25.24	25.24	未进入负面清	否	无	0.95%
31039	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 朝阳分28#	100	37.87	52.13	52.13	未进入负面清	否	无	9.97%
31040	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 朝阳分33#	50	67.29	11.36	11.36	未进入负面清	否	无	-9.45%
31041	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 朝阳分52#	100	52.30	37.70	37.70	未进入负面清	否	无	4.51%
31042	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 朝阳分23#左支1#	80	62.48	22.02	22.02	未进入负面清	否	无	-9.04%
31043	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 朝阳分41#	100	37.57	52.43	52.43	未进入负面清	否	无	-9.43%
31044	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 小委沟支23#	200	35.34	109.31	109.31	未进入负面清	否	无	6.60%
31045	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 委沟支09#	100	42.58	47.42	47.42	未进入负面清	否	无	-8.02%
31046	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	松树线朝阳分朝阳支5#	200	36.00	108.01	108.01	未进入负面清	否	无	2.40%

31047	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 朝阳分18右1#柱上变压器（张屯分	100	66.28	23.72	23.72	未进入负面清	否	无	-1.58%
31048	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 北岭支50右1#(北岭新台)	200	53.73	72.54	72.54	未进入负面清	否	无	3.84%
31049	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 大灯分01#	80	37.03	42.38	42.38	未进入负面清	否	无	-4.14%
31050	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 大棚分06#	100	65.59	24.41	24.41	未进入负面清	否	无	5.16%
31051	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 弹件厂分4#柱上变压器（刘电台）	100	46.33	43.67	43.67	未进入负面清	否	无	6.23%
31052	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 郝庄分3#	100	60.72	29.28	29.28	未进入负面清	否	无	-4.90%
31053	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 九家支4#柱上变压器（压化沟台）	200	62.88	54.25	54.25	未进入负面清	否	无	0.59%
31054	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 九家支15左1#柱上变压器	200	34.27	111.46	111.46	未进入负面清	否	无	8.45%
31055	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 牛角分07#	50	58.11	15.95	15.95	未进入负面清	否	无	0.35%
31056	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 松树干225#	100	63.81	26.19	26.19	未进入负面清	否	无	7.77%
31057	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干219#柱上变压器（胡屯一台	400	31.54	233.85	233.85	未进入负面清	否	无	5.55%
31058	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 松树干204右1#柱上变压器（四道沟	400	50.81	156.76	156.76	未进入负面清	否	无	-6.55%
31059	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干179#	100	60.98	29.02	29.02	未进入负面清	否	无	9.87%
31060	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干163#	100	66.04	23.96	23.96	未进入负面清	否	无	8.92%
31061	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干134	400	66.89	92.42	92.42	未进入负面清	否	无	5.45%
31062	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干67#	80	56.60	26.72	26.72	未进入负面清	否	无	4.85%
31063	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干72#	80	61.79	22.57	22.57	未进入负面清	否	无	9.36%
31064	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 松树干84#(顺隆2#箱变)2,3	630	30.86	372.58	372.58	未进入负面清	否	无	-2.38%
31065	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	松树线84#(顺隆1#箱变)5,6,7,9	400	50.82	156.72	156.72	未进入负面清	否	无	9.99%
31066	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干87#	400	39.01	203.95	203.95	未进入负面清	否	无	-1.77%
31067	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 松树干93#	400	50.17	159.34	159.34	未进入负面清	否	无	-1.37%
31068	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干62#	100	56.20	33.80	33.80	未进入负面清	否	无	5.20%
31069	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干40#	400	67.10	91.59	91.59	未进入负面清	否	无	-0.90%
31070	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 松树干220左1#柱上变压器（胡屯分	100	37.11	52.89	52.89	未进入负面清	否	无	2.54%
31071	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 松树干83#	50	40.13	24.94	24.94	未进入负面清	否	无	-6.20%
31072	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 四十二中分1#	400	41.21	195.15	195.15	未进入负面清	否	无	-0.55%
31073	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干102#	50	37.08	26.46	26.46	未进入负面清	否	无	-5.60%
31074	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 太平沟分05#	400	34.85	220.61	220.61	未进入负面清	否	无	3.41%
31075	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 五道沟分12#柱上变压器（五道沟台	100	35.17	54.83	54.83	未进入负面清	否	无	-7.25%
31076	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	松树线朝阳分小委沟支7#杆	100	45.83	44.17	44.17	未进入负面清	否	无	3.49%
31077	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 东升支01#	50	35.37	27.32	27.32	未进入负面清	否	无	-8.22%
31078	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 瓦沟水利支2#柱上变压器	100	41.43	48.57	48.57	未进入负面清	否	无	-5.14%
31079	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 九家支01#	400	45.23	179.08	179.08	未进入负面清	否	无	7.93%
31080	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 徐屯分26#	100	35.92	54.08	54.08	未进入负面清	否	无	8.26%
31081	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 徐屯分16右1#柱上变压器（下河口3	400	47.82	168.74	168.74	未进入负面清	否	无	-6.64%
31082	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 九家支40#	400	58.38	126.47	126.47	未进入负面清	否	无	8.26%
31083	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 瓦沟支10#	400	46.23	175.10	175.10	未进入负面清	否	无	-1.06%
31084	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 徐屯分76#	50	44.86	22.57	22.57	未进入负面清	否	无	4.78%
31085	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 西坡分08#	400	58.55	125.78	125.78	未进入负面清	否	无	2.36%
31086	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 样沟支09#	100	50.78	39.22	39.22	未进入负面清	否	无	-7.60%
31087	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 pms 徐屯分62#	100	40.95	49.05	49.05	未进入负面清	否	无	2.93%
31088	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	松树样子沟支29#	80	50.22	31.82	31.82	未进入负面清	否	无	-2.85%
31089	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 样子沟支12#	100	52.67	37.33	37.33	未进入负面清	否	无	1.48%
31090	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	pms 松树干47#	80	45.20	35.84	35.84	未进入负面清	否	无	-5.41%
31091	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 松树干70右1#柱上变压器	200	47.42	85.16	85.16	未进入负面清	否	无	-0.92%
31092	瓦房店市供电公司	松树220kV变电站	松树线	电网 太平沟分28#柱上变压器(太平沟水利	400	62.39	110.45	110.45	未进入负面清	否	无	2.37%

31093	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	闫沟分7#	80	64.54	20.37	20.37	未进入负面清	否	无	-9.61%
31094	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	闫沟分15#	50	52.26	18.87	18.87	未进入负面清	否	无	7.59%
31095	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	闫沟分21#	200	62.66	54.68	54.68	未进入负面清	否	无	2.19%
31096	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	通轴分2#	50	42.23	23.89	23.89	未进入负面清	否	无	0.19%
31097	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	核房分16右1#	200	64.90	50.20	50.20	未进入负面清	否	无	-4.05%
31098	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山甲线	刘沟支4#	200	46.96	86.08	86.08	未进入负面清	否	无	-4.15%
31099	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	康沟支5#	400	33.02	227.93	227.93	未进入负面清	否	无	-0.77%
31100	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	核房分25#	200	67.03	45.93	45.93	未进入负面清	否	无	-0.81%
31101	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	核房分45#	200	69.12	41.76	41.76	未进入负面清	否	无	2.74%
31102	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分5#	50	46.80	21.60	21.60	未进入负面清	否	无	-1.43%
31103	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分23#	50	45.92	22.04	22.04	未进入负面清	否	无	9.24%
31104	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	磊下分33#	400	31.66	233.36	233.36	未进入负面清	否	无	-9.88%
31105	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	涂料分1#	50	68.75	10.63	10.63	未进入负面清	否	无	0.45%
31106	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	马民分3#	50	53.04	18.48	18.48	未进入负面清	否	无	-5.54%
31107	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分41左1	100	61.10	28.90	28.90	未进入负面清	否	无	-8.36%
31108	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分43#	200	32.48	115.04	115.04	未进入负面清	否	无	-0.84%
31109	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟分49#	200	49.92	80.16	80.16	未进入负面清	否	无	-7.15%
31110	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	天仁分1#	50	63.56	13.22	13.22	未进入负面清	否	无	-2.38%
31111	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	东楼分6#	80	64.68	20.25	20.25	未进入负面清	否	无	7.03%
31112	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	天汇分1间1	50	57.11	16.44	16.44	未进入负面清	否	无	3.81%
31113	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	丰业分32#1-1#变压器	630	65.31	155.52	155.52	未进入负面清	否	无	9.48%
31114	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	丰业分32#1-2#变压器	630	68.85	133.25	133.25	未进入负面清	否	无	-8.04%
31115	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	丰业分32#2-1#变压器	630	36.51	336.99	336.99	未进入负面清	否	无	-5.86%
31116	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	丰业分32#2-2#变压器	630	51.48	242.71	242.71	未进入负面清	否	无	-9.20%
31117	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	楼房线榆房干10#	50	69.14	10.43	10.43	未进入负面清	否	无	-8.15%
31118	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	榆房干98#	160	56.65	53.36	53.36	未进入负面清	否	无	-5.98%
31119	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	城山沟支37#	50	42.95	23.52	23.52	未进入负面清	否	无	-3.78%
31120	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	姜隈分10#	50	35.30	27.35	27.35	未进入负面清	否	无	-8.37%
31121	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	榆房干126#	200	38.03	103.95	103.95	未进入负面清	否	无	-9.53%
31122	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	城山沟支5#	30	66.67	7.00	7.00	未进入负面清	否	无	5.60%
31123	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山乙线	东果林支20#	200	53.95	72.09	72.09	未进入负面清	否	无	5.50%
31124	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	榆房干111#	250	37.77	130.58	130.58	未进入负面清	否	无	-4.04%
31125	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	楼房线	榆房干43#	250	45.74	110.65	110.65	未进入负面清	否	无	-9.18%
31126	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山乙线	久源支8#	100	50.24	39.76	39.76	未进入负面清	否	无	3.48%
31127	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	污水支28左1#	50	62.64	13.68	13.68	未进入负面清	否	无	-7.94%
31128	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	公路线	吴屯支2#	50	41.16	24.42	24.42	未进入负面清	否	无	9.31%
31129	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	公路线	公路线公路分20#	50	60.02	14.99	14.99	未进入负面清	否	无	8.71%
31130	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	公路线	公路线公路分6#	50	46.06	21.97	21.97	未进入负面清	否	无	-2.61%
31131	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	公路线	矽砂厂分3#	50	37.06	26.47	26.47	未进入负面清	否	无	-4.33%
31132	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大一组支20#	100	67.75	22.25	22.25	未进入负面清	否	无	-8.15%
31133	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大一组支25#	50	32.70	28.65	28.65	未进入负面清	否	无	8.31%
31134	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大一组支37#	50	36.32	26.84	26.84	未进入负面清	否	无	1.00%
31135	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大三组支4#	50	64.42	12.79	12.79	未进入负面清	否	无	-4.08%
31136	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干194左2	50	50.01	19.99	19.99	未进入负面清	否	无	4.54%
31137	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连分56#	50	56.83	16.58	16.58	未进入负面清	否	无	-5.75%
31138	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连分68#	50	44.07	22.97	22.97	未进入负面清	否	无	-2.00%

31139	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连七组支1#	50	52.34	18.83	18.83	未进入负面清	否	无	1.94%
31140	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连九组支18间1右3#	50	47.00	21.50	21.50	未进入负面清	否	无	6.16%
31141	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马莲村支6#	100	59.04	30.96	30.96	未进入负面清	否	无	-7.77%
31142	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连五组支3#	50	66.35	11.82	11.82	未进入负面清	否	无	-5.00%
31143	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马莲分47左1	100	38.90	51.10	51.10	未进入负面清	否	无	0.98%
31144	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连二组支3#	100	49.68	40.32	40.32	未进入负面清	否	无	-2.55%
31145	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	西马连分2#	100	43.27	46.73	46.73	未进入负面清	否	无	-9.91%
31146	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	黄屯分10#	80	68.24	17.41	17.41	未进入负面清	否	无	-0.76%
31147	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	西移支2左2#	100	31.03	58.97	58.97	未进入负面清	否	无	7.34%
31148	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	赵屯分17#	80	58.90	24.88	24.88	未进入负面清	否	无	2.93%
31149	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	东关分3#	200	36.97	106.06	106.06	未进入负面清	否	无	1.48%
31150	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	西关店分4#	50	47.12	21.44	21.44	未进入负面清	否	无	4.31%
31151	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分62#	200	35.94	108.13	108.13	未进入负面清	否	无	4.70%
31152	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干7#	50	43.16	23.42	23.42	未进入负面清	否	无	-1.16%
31153	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	丁屯分7#	400	39.59	201.64	201.64	未进入负面清	否	无	0.70%
31154	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干258左1#	50	47.89	21.06	21.06	未进入负面清	否	无	-5.84%
31155	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干283#	50	39.20	25.40	25.40	未进入负面清	否	无	-6.57%
31156	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干288左1#	200	36.68	106.64	106.64	未进入负面清	否	无	-2.86%
31157	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干308#	50	56.63	16.68	16.68	未进入负面清	否	无	-2.44%
31158	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分27#	80	63.41	21.27	21.27	未进入负面清	否	无	8.91%
31159	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分46#	100	42.76	47.24	47.24	未进入负面清	否	无	-1.90%
31160	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分61#	50	69.53	10.24	10.24	未进入负面清	否	无	-3.90%
31161	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分87#	200	36.45	107.11	107.11	未进入负面清	否	无	8.89%
31162	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分105#	200	42.63	94.75	94.75	未进入负面清	否	无	5.37%
31163	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分108#	100	51.98	38.02	38.02	未进入负面清	否	无	-5.00%
31164	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分117#	80	37.34	42.12	42.12	未进入负面清	否	无	-6.55%
31165	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分131#	50	55.50	17.25	17.25	未进入负面清	否	无	-8.79%
31166	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信分143#	100	65.32	24.68	24.68	未进入负面清	否	无	-1.70%
31167	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那沟支2#	200	59.64	60.73	60.73	未进入负面清	否	无	-3.55%
31168	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信四组支12#	100	50.13	39.87	39.87	未进入负面清	否	无	3.59%
31169	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信四组支19#	200	42.72	94.56	94.56	未进入负面清	否	无	-8.25%
31170	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	碾信一组支4#	100	48.80	41.20	41.20	未进入负面清	否	无	-8.07%
31171	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	硅沙厂支4#	200	61.00	57.99	57.99	未进入负面清	否	无	3.64%
31172	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	榆房六组分8#	250	68.22	54.45	54.45	未进入负面清	否	无	-6.18%
31173	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	歪脖沟支4#	50	69.08	10.46	10.46	未进入负面清	否	无	-4.95%
31174	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	沙滩分3#	200	48.13	83.74	83.74	未进入负面清	否	无	7.37%
31175	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	乡政府分3#	80	46.83	34.54	34.54	未进入负面清	否	无	-0.22%
31176	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	尖山分1#	50	41.51	24.24	24.24	未进入负面清	否	无	0.46%
31177	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	尖山分10#	50	38.79	25.61	25.61	未进入负面清	否	无	-8.55%
31178	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分3#	100	63.19	26.81	26.81	未进入负面清	否	无	-2.74%
31179	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分35#	50	60.81	14.59	14.59	未进入负面清	否	无	-1.70%
31180	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分58#	315	50.47	124.51	124.51	未进入负面清	否	无	8.14%
31181	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大六组支4#	100	38.27	51.73	51.73	未进入负面清	否	无	3.57%
31182	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿村支17左1	100	41.66	48.34	48.34	未进入负面清	否	无	-2.66%
31183	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿村支21#	50	65.83	12.08	12.08	未进入负面清	否	无	2.67%
31184	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿五组支15#	100	48.74	41.26	41.26	未进入负面清	否	无	9.25%

31185	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	古井支11#	50	35.43	27.29	27.29	未进入负面清	否	无	-3.71%
31186	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿七组支2#	50	52.56	18.72	18.72	未进入负面清	否	无	8.75%
31187	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿九组支5#	50	56.76	16.62	16.62	未进入负面清	否	无	-0.42%
31188	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	信合分6#	200	61.41	57.18	57.18	未进入负面清	否	无	6.65%
31189	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干14#	80	67.38	18.10	18.10	未进入负面清	否	无	-0.80%
31190	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	赵屯分24#	50	41.70	24.15	24.15	未进入负面清	否	无	-8.37%
31191	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干21#	80	62.19	22.25	22.25	未进入负面清	否	无	-9.26%
31192	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分101#	50	54.14	17.93	17.93	未进入负面清	否	无	3.78%
31193	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大八组支2#	80	39.91	40.07	40.07	未进入负面清	否	无	-7.32%
31194	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大八组支12#	50	31.46	29.27	29.27	未进入负面清	否	无	-4.82%
31195	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大九组支14#	100	30.98	59.02	59.02	未进入负面清	否	无	-0.01%
31196	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大七组支3#	50	66.56	11.72	11.72	未进入负面清	否	无	7.21%
31197	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大一组支3#	200	37.54	104.91	104.91	未进入负面清	否	无	5.01%
31198	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分18右1#	200	59.76	60.48	60.48	未进入负面清	否	无	1.92%
31199	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分22#	50	31.88	29.06	29.06	未进入负面清	否	无	3.39%
31200	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分32#	50	42.74	23.63	23.63	未进入负面清	否	无	-0.29%
31201	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分39#	200	56.35	67.30	67.30	未进入负面清	否	无	4.33%
31202	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	乔沟支14#	50	61.62	14.19	14.19	未进入负面清	否	无	-5.69%
31203	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	石柱沟分5#	50	63.64	13.18	13.18	未进入负面清	否	无	3.30%
31204	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	汤沟分11#	200	50.66	78.67	78.67	未进入负面清	否	无	0.27%
31205	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王店分13#	80	50.54	31.57	31.57	未进入负面清	否	无	2.59%
31206	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王店分56#	50	50.45	19.77	19.77	未进入负面清	否	无	-5.07%
31207	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王店分65右1#	80	66.79	18.57	18.57	未进入负面清	否	无	-1.16%
31208	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王店分83#	50	68.65	10.68	10.68	未进入负面清	否	无	-9.90%
31209	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	东张支1#	200	64.49	51.03	51.03	未进入负面清	否	无	-2.30%
31210	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	张屯支27#	100	66.86	23.14	23.14	未进入负面清	否	无	-5.52%
31211	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	张屯支39#	50	59.47	15.27	15.27	未进入负面清	否	无	4.04%
31212	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	张屯支53#	100	51.39	38.61	38.61	未进入负面清	否	无	-9.62%
31213	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	东山头支3间1右2#	50	56.95	16.52	16.52	未进入负面清	否	无	6.38%
31214	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	棚区支7#	200	36.87	106.26	106.26	未进入负面清	否	无	-8.30%
31215	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赵屯支5#	160	42.10	76.65	76.65	未进入负面清	否	无	-3.05%
31216	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	东风干3#	50	44.86	22.57	22.57	未进入负面清	否	无	3.87%
31217	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	东风干7#	50	30.74	29.63	29.63	未进入负面清	否	无	-5.64%
31218	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王沟分64#	100	36.25	53.75	53.75	未进入负面清	否	无	-9.37%
31219	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	吕沟支19#	50	64.67	12.67	12.67	未进入负面清	否	无	-3.45%
31220	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	陈屯支4#	160	66.51	37.59	37.59	未进入负面清	否	无	7.74%
31221	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	中王店支10#	200	38.15	103.70	103.70	未进入负面清	否	无	-3.61%
31222	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支13#	100	64.02	25.98	25.98	未进入负面清	否	无	-7.02%
31223	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支29#右1	200	65.18	49.64	49.64	未进入负面清	否	无	-0.50%
31224	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支67+1	160	48.48	66.43	66.43	未进入负面清	否	无	-6.71%
31225	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支86#	50	61.45	14.27	14.27	未进入负面清	否	无	7.54%
31226	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支106#	200	49.24	81.52	81.52	未进入负面清	否	无	-9.41%
31227	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支126#	50	56.66	16.67	16.67	未进入负面清	否	无	-5.06%
31228	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支142#	80	45.93	35.26	35.26	未进入负面清	否	无	-6.44%
31229	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	农场支11#	100	60.45	29.55	29.55	未进入负面清	否	无	9.53%
31230	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗村支13#	200	51.15	77.70	77.70	未进入负面清	否	无	0.13%

31231	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗二组支7#	100	32.48	57.52	57.52	未进入负面清	否	无	0.37%
31232	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	周屯支10#	50	67.34	11.33	11.33	未进入负面清	否	无	6.19%
31233	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支90#	80	41.13	39.10	39.10	未进入负面清	否	无	-3.29%
31234	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	大棚支4#	200	68.52	42.95	42.95	未进入负面清	否	无	-1.83%
31235	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	九中分13#	200	52.17	75.66	75.66	未进入负面清	否	无	-3.43%
31236	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	顺祥支18#	200	47.93	84.15	84.15	未进入负面清	否	无	6.57%
31237	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	下赵沟支21#	250	63.52	66.20	66.20	未进入负面清	否	无	-6.57%
31238	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	杨店南机井支16#	100	61.60	28.40	28.40	未进入负面清	否	无	-9.59%
31239	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	北山南机井支6#	50	32.22	28.89	28.89	未进入负面清	否	无	-6.14%
31240	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	北山西机井支1#	50	55.30	17.35	17.35	未进入负面清	否	无	8.22%
31241	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	前张支7#	100	43.31	46.69	46.69	未进入负面清	否	无	-6.51%
31242	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	中王新支12#	50	46.91	21.54	21.54	未进入负面清	否	无	-7.88%
31243	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分29#	50	63.43	13.28	13.28	未进入负面清	否	无	-5.35%
31244	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	水库线东风干98右1#	100	36.84	53.16	53.16	未进入负面清	否	无	7.34%
31245	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	杨店北机井支1#	50	41.86	24.07	24.07	未进入负面清	否	无	-5.98%
31246	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支82#	50	45.45	22.28	22.28	未进入负面清	否	无	-0.69%
31247	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	九中分4#	200	49.82	80.36	80.36	未进入负面清	否	无	-4.18%
31248	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	赫沟分14右1#	100	39.47	50.53	50.53	未进入负面清	否	无	4.60%
31249	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	立山分10#	50	41.12	24.44	24.44	未进入负面清	否	无	-2.22%
31250	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	南山支9#	100	65.21	24.79	24.79	未进入负面清	否	无	8.17%
31251	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	西台支1#	50	43.40	23.30	23.30	未进入负面清	否	无	-2.67%
31252	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	姜隈机井支5#	50	57.89	16.06	16.06	未进入负面清	否	无	-4.20%
31253	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	李沟机井支7#	50	45.89	22.06	22.06	未进入负面清	否	无	1.61%
31254	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	铁厂支4#	400	46.24	175.05	175.05	未进入负面清	否	无	7.16%
31255	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	周新支3#	200	65.06	49.89	49.89	未进入负面清	否	无	0.68%
31256	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	周西支4#	100	61.12	28.88	28.88	未进入负面清	否	无	-7.41%
31257	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘一支43#	100	48.79	41.21	41.21	未进入负面清	否	无	6.62%
31258	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分45#	100	48.97	41.03	41.03	未进入负面清	否	无	-4.05%
31259	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘一支24左3#	100	68.67	21.33	21.33	未进入负面清	否	无	-9.00%
31260	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马五支10#	100	66.28	23.72	23.72	未进入负面清	否	无	3.96%
31261	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	舒店分4左7#	100	39.00	51.00	51.00	未进入负面清	否	无	4.62%
31262	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	张屯支47右1#	100	36.23	53.77	53.77	未进入负面清	否	无	4.88%
31263	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	刘东支8右1#	200	51.33	77.35	77.35	未进入负面清	否	无	8.86%
31264	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干263左1#	100	40.84	49.16	49.16	未进入负面清	否	无	4.42%
31265	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干232右1#	100	34.11	55.89	55.89	未进入负面清	否	无	0.79%
31266	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	王水支3右1#	100	41.73	48.27	48.27	未进入负面清	否	无	3.18%
31267	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干283右1#	100	35.56	54.44	54.44	未进入负面清	否	无	8.77%
31268	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘一支22左1#	100	37.99	52.01	52.01	未进入负面清	否	无	9.07%
31269	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	大河沿一支5#	100	35.71	54.29	54.29	未进入负面清	否	无	6.01%
31270	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分河五支21#	200	69.03	41.94	41.94	未进入负面清	否	无	-1.77%
31271	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	潘大分8左1#	100	69.68	20.32	20.32	未进入负面清	否	无	-2.77%
31272	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	马连分59左2#	100	48.68	41.32	41.32	未进入负面清	否	无	8.07%
31273	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	吕沟支24#	200	39.24	101.53	101.53	未进入负面清	否	无	0.95%
31274	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	那屯干167左1#	100	40.59	49.41	49.41	未进入负面清	否	无	9.14%
31275	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	西移动支11右4#	100	36.84	53.16	53.16	未进入负面清	否	无	-3.97%
31276	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山甲线	城山干78左1#	200	52.08	75.84	75.84	未进入负面清	否	无	-6.77%

31277	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	城山甲线	油站分7#	400	38.75	205.01	205.01	未进入负面清	否	无	7.61%
31278	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	榆房线	丰业分35#	200	51.66	76.68	76.68	未进入负面清	否	无	5.11%
31279	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	水库线	金斗支56右1#	200	35.00	109.99	109.99	未进入负面清	否	无	0.85%
31280	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	工厂分1间1#	400	56.65	133.39	133.39	未进入负面清	否	无	2.28%
31281	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	东风线	72右1#	200	30.83	118.35	118.35	未进入负面清	否	无	5.99%
31282	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	国网辽宁电动汽车服务有限公司-1	400	69.36	82.55	82.55	未进入负面清	否	无	0.35%
31283	瓦房店市供电公司	榆房66kV变电站	那屯线	国网辽宁电动汽车服务有限公司-2	400	57.69	129.26	129.26	未进入负面清	否	无	9.40%
31284	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山金屯六队	200	35.77	108.46	108.46	未进入负面清	否	无	-3.21%
31285	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山金屯七八队	100	56.75	33.25	33.25	未进入负面清	否	无	-5.18%
31286	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山半拉山一队	100	50.01	39.99	39.99	未进入负面清	否	无	-5.44%
31287	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山半拉山二队	80	61.05	23.16	23.16	未进入负面清	否	无	-6.34%
31288	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山付庙一队	200	68.48	43.04	43.04	未进入负面清	否	无	-2.06%
31289	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山付庙二队	200	55.49	69.03	69.03	未进入负面清	否	无	0.72%
31290	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山曹屯一二队	200	36.95	106.10	106.10	未进入负面清	否	无	9.19%
31291	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山曹屯东队	200	31.32	117.37	117.37	未进入负面清	否	无	2.80%
31292	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	曹屯8-9队	80	58.55	25.16	25.16	未进入负面清	否	无	-7.66%
31293	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山曹屯西队	100	64.94	25.06	25.06	未进入负面清	否	无	-5.34%
31294	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	驼山胡屯大队	315	38.62	161.86	161.86	未进入负面清	否	无	-1.64%
31295	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	金屯大队1	400	47.72	169.13	169.13	未进入负面清	否	无	-3.37%
31296	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	金屯大队2	100	30.88	59.12	59.12	未进入负面清	否	无	-2.47%
31297	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	曹屯水利东台	100	34.54	55.46	55.46	未进入负面清	否	无	-3.68%
31298	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	曹屯水利南台	100	68.22	21.78	21.78	未进入负面清	否	无	-10.00%
31299	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山半拉山三队	400	45.62	177.53	177.53	未进入负面清	否	无	-8.39%
31300	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山东虎一、二队	315	39.48	159.15	159.15	未进入负面清	否	无	-3.80%
31301	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山东虎三队	160	52.17	60.52	60.52	未进入负面清	否	无	-8.63%
31302	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山东虎四队	100	38.49	51.51	51.51	未进入负面清	否	无	4.36%
31303	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山东虎五队	80	68.85	16.92	16.92	未进入负面清	否	无	5.10%
31304	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	东虎1、2队新台	100	41.18	48.82	48.82	未进入负面清	否	无	-3.06%
31305	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	丁屯水利台	200	33.23	113.53	113.53	未进入负面清	否	无	-1.96%
31306	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	曹屯水利分台	50	94.00	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-9.33%
31307	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	付庙2队北	200	44.29	91.42	91.42	未进入负面清	否	无	2.47%
31308	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙三队	80	69.23	16.62	16.62	未进入负面清	否	无	-4.82%
31309	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙四十队	100	35.00	55.00	55.00	未进入负面清	否	无	-9.47%
31310	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙八队	80	41.37	38.90	38.90	未进入负面清	否	无	9.22%
31311	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	付庙水利台	100	61.55	28.45	28.45	未进入负面清	否	无	1.88%
31312	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙五队	200	65.98	48.04	48.04	未进入负面清	否	无	5.08%
31313	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	驼山付庙七队	50	50.14	19.93	19.93	未进入负面清	否	无	-1.91%
31314	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗乡前大地陡坎	100	51.65	38.35	38.35	未进入负面清	否	无	9.75%
31315	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗乡前大地周屯	50	62.97	13.51	13.51	未进入负面清	否	无	4.37%
31316	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗乡前大地大庙	100	67.26	22.74	22.74	未进入负面清	否	无	-5.87%
31317	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗前大地西房身	100	31.25	58.75	58.75	未进入负面清	否	无	-7.02%
31318	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗前大地东房身	80	31.75	46.60	46.60	未进入负面清	否	无	-8.38%
31319	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗前大地椿树房	100	55.44	34.56	34.56	未进入负面清	否	无	-9.85%
31320	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗前大地南房身	100	47.58	42.42	42.42	未进入负面清	否	无	3.70%
31321	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地北炉屯	80	46.29	34.97	34.97	未进入负面清	否	无	-8.24%
31322	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地屯	50	55.06	17.47	17.47	未进入负面清	否	无	-8.10%

31323	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地团圈	50	42.93	23.53	23.53	未进入负面清	否	无	-3.17%
31324	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地江石底	100	68.07	21.93	21.93	未进入负面清	否	无	2.12%
31325	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗分水岭	100	62.63	27.37	27.37	未进入负面清	否	无	-2.38%
31326	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地西北屯	80	42.13	38.29	38.29	未进入负面清	否	无	-5.96%
31327	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗后大地张屯	80	44.98	36.01	36.01	未进入负面清	否	无	5.79%
31328	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	西河口	100	67.33	22.67	22.67	未进入负面清	否	无	-2.07%
31329	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大古山村	100	68.85	21.15	21.15	未进入负面清	否	无	-1.76%
31330	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山排石一队	80	59.30	24.56	24.56	未进入负面清	否	无	-4.41%
31331	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山排石二队	100	53.72	36.28	36.28	未进入负面清	否	无	-3.28%
31332	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山排石三四队	100	51.97	38.03	38.03	未进入负面清	否	无	-2.25%
31333	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子一队	100	60.51	29.49	29.49	未进入负面清	否	无	-9.67%
31334	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子二三队	100	46.66	43.34	43.34	未进入负面清	否	无	5.66%
31335	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子四队	100	61.82	28.18	28.18	未进入负面清	否	无	-9.94%
31336	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子五六队	400	47.30	170.80	170.80	未进入负面清	否	无	5.21%
31337	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山泡子七队	100	46.42	43.58	43.58	未进入负面清	否	无	-0.60%
31338	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山乡敬老院	80	39.74	40.21	40.21	未进入负面清	否	无	8.84%
31339	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村	315	64.18	81.34	81.34	未进入负面清	否	无	7.61%
31340	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村一队	100	44.09	45.91	45.91	未进入负面清	否	无	8.53%
31341	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村二队	200	37.65	104.70	104.70	未进入负面清	否	无	-1.76%
31342	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村四队	100	50.79	39.21	39.21	未进入负面清	否	无	-1.30%
31343	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村五队	100	41.78	48.22	48.22	未进入负面清	否	无	-0.98%
31344	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村六队	100	54.38	35.62	35.62	未进入负面清	否	无	2.35%
31345	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村七队	200	56.13	67.74	67.74	未进入负面清	否	无	-2.87%
31346	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未8队南	80	36.61	42.71	42.71	未进入负面清	否	无	-1.98%
31347	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村十队	80	32.02	46.39	46.39	未进入负面清	否	无	-6.10%
31348	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未村十一队	200	41.24	97.51	97.51	未进入负面清	否	无	3.31%
31349	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河二队	100	64.90	25.10	25.10	未进入负面清	否	无	-4.43%
31350	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河三队	30	55.35	10.40	10.40	未进入负面清	否	无	-3.10%
31351	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	龙河3队西	100	33.10	56.90	56.90	未进入负面清	否	无	7.04%
31352	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河四队	50	43.76	23.12	23.12	未进入负面清	否	无	-7.81%
31353	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河五队	100	32.69	57.31	57.31	未进入负面清	否	无	-5.64%
31354	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河六队	100	68.52	21.48	21.48	未进入负面清	否	无	6.81%
31355	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河七队	100	64.90	25.10	25.10	未进入负面清	否	无	-2.07%
31356	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山龙河八队	100	48.88	41.12	41.12	未进入负面清	否	无	5.16%
31357	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚三队	50	35.79	27.11	27.11	未进入负面清	否	无	-1.65%
31358	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚一队	100	33.02	56.98	56.98	未进入负面清	否	无	8.92%
31359	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚二队	100	61.98	28.02	28.02	未进入负面清	否	无	9.45%
31360	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚四队	80	54.14	28.69	28.69	未进入负面清	否	无	3.08%
31361	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚五队	30	52.31	11.31	11.31	未进入负面清	否	无	-2.12%
31362	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山毛岚六队	30	52.90	11.13	11.13	未进入负面清	否	无	-1.08%
31363	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山大未三队	100	38.84	51.16	51.16	未进入负面清	否	无	8.94%
31364	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未8队北	315	36.50	168.53	168.53	未进入负面清	否	无	-4.49%
31365	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	排石一队西	50	69.32	10.34	10.34	未进入负面清	否	无	6.49%
31366	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山谢屯水房	100	51.66	38.34	38.34	未进入负面清	否	无	6.65%
31367	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	驼山丁屯大队	80	33.23	45.42	45.42	未进入负面清	否	无	-7.09%
31368	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	丁屯一队	30	58.82	9.35	9.35	未进入负面清	否	无	-1.78%

31369	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	东岗孙屯	50	39.34	25.33	25.33	未进入负面清	否	无	-2.06%
31370	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	泡子水利台	50	60.88	14.56	14.56	未进入负面清	否	无	8.07%
31371	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	谢屯水利台	50	54.87	17.57	17.57	未进入负面清	否	无	7.96%
31372	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利西台	50	42.18	23.91	23.91	未进入负面清	否	无	2.34%
31373	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利南台	50	57.77	16.12	16.12	未进入负面清	否	无	7.93%
31374	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	电业分1#	200	52.98	74.04	74.04	未进入负面清	否	无	9.79%
31375	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未干12#-1	800	32.50	460.01	460.01	未进入负面清	否	无	5.48%
31376	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未干12#-2	800	55.73	274.19	274.19	未进入负面清	否	无	-9.73%
31377	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利6台	50	48.65	20.68	20.68	未进入负面清	否	无	5.61%
31378	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利1台	50	65.89	12.06	12.06	未进入负面清	否	无	7.72%
31379	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利2台	50	34.99	27.51	27.51	未进入负面清	否	无	-9.31%
31380	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利3台	200	30.86	118.29	118.29	未进入负面清	否	无	-2.11%
31381	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利4台	50	53.07	18.47	18.47	未进入负面清	否	无	2.04%
31382	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利5台	50	64.33	12.83	12.83	未进入负面清	否	无	5.56%
31383	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	毛岚水利北台	50	40.25	24.87	24.87	未进入负面清	否	无	0.56%
31384	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未2队南台	80	30.71	47.43	47.43	未进入负面清	否	无	1.72%
31385	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未10队新台	50	55.04	17.48	17.48	未进入负面清	否	无	2.08%
31386	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未8队1台	50	51.43	19.28	19.28	未进入负面清	否	无	6.32%
31387	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未8队2台	100	50.61	39.39	39.39	未进入负面清	否	无	-2.14%
31388	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	窝树房台	100	30.88	59.12	59.12	未进入负面清	否	无	-1.31%
31389	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	八仙岛	100	30.75	59.25	59.25	未进入负面清	否	无	8.77%
31390	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大古山东台	400	65.97	96.11	96.11	未进入负面清	否	无	4.80%
31391	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	分水岭西台	100	48.43	41.57	41.57	未进入负面清	否	无	7.21%
31392	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	史家台	50	62.78	13.61	13.61	未进入负面清	否	无	-6.41%
31393	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	西房身新台	50	64.68	12.66	12.66	未进入负面清	否	无	3.62%
31394	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	陡坎新台	100	66.05	23.95	23.95	未进入负面清	否	无	-4.78%
31395	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大未7队新台	100	42.07	47.93	47.93	未进入负面清	否	无	0.44%
31396	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	排石3、4队新台	100	32.52	57.48	57.48	未进入负面清	否	无	8.25%
31397	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	排石1队西新台	400	42.48	190.09	190.09	未进入负面清	否	无	8.30%
31398	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大古山1台	400	43.92	184.33	184.33	未进入负面清	否	无	8.28%
31399	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大古山2台	400	69.46	82.17	82.17	未进入负面清	否	无	9.69%
31400	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	大古山3台	100	55.22	34.78	34.78	未进入负面清	否	无	-2.57%
31401	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山胡屯三四队	80	50.26	31.79	31.79	未进入负面清	否	无	-3.96%
31402	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山六队	50	40.54	24.73	24.73	未进入负面清	否	无	4.50%
31403	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山七八队	100	66.67	23.33	23.33	未进入负面清	否	无	2.06%
31404	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山一二队	400	58.78	124.88	124.88	未进入负面清	否	无	-9.20%
31405	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡双山三队	200	64.89	50.22	50.22	未进入负面清	否	无	2.47%
31406	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山四队	100	55.74	34.26	34.26	未进入负面清	否	无	2.75%
31407	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡平山五队	100	51.61	38.39	38.39	未进入负面清	否	无	5.03%
31408	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水三队	80	55.70	27.44	27.44	未进入负面清	否	无	0.38%
31409	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水一队	50	64.89	12.55	12.55	未进入负面清	否	无	-4.13%
31410	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水二队	100	58.35	31.65	31.65	未进入负面清	否	无	-6.55%
31411	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水四队	100	67.33	22.67	22.67	未进入负面清	否	无	3.16%
31412	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡泉水5、6队	80	30.22	47.83	47.83	未进入负面清	否	无	1.66%
31413	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山榆树房1、2队	400	35.91	216.37	216.37	未进入负面清	否	无	-0.55%
31414	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山榆树房三队	400	69.24	83.04	83.04	未进入负面清	否	无	-7.80%

31415	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水1队东	80	65.03	19.98	19.98	未进入负面清	否	无	1.56%
31416	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山龙河一队	30	61.01	8.70	8.70	未进入负面清	否	无	-5.86%
31417	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	驼山乡政府	200	66.78	46.45	46.45	未进入负面清	否	无	7.45%
31418	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	丁屯3队	400	58.61	125.55	125.55	未进入负面清	否	无	-2.03%
31419	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水农业小区东台	80	39.74	40.21	40.21	未进入负面清	否	无	9.16%
31420	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水农业小区西台	80	59.30	24.56	24.56	未进入负面清	否	无	-9.29%
31421	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	平山七八队东台	80	44.62	36.31	36.31	未进入负面清	否	无	6.32%
31422	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	榆树房水利台	50	37.14	26.43	26.43	未进入负面清	否	无	-0.63%
31423	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利一台	50	49.24	20.38	20.38	未进入负面清	否	无	1.75%
31424	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利二台	50	37.14	26.43	26.43	未进入负面清	否	无	7.53%
31425	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利三台	50	64.79	12.61	12.61	未进入负面清	否	无	-2.47%
31426	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利四台	50	58.63	15.69	15.69	未进入负面清	否	无	-1.40%
31427	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利五台	50	40.36	24.82	24.82	未进入负面清	否	无	7.66%
31428	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利六台	50	30.99	29.51	29.51	未进入负面清	否	无	-7.85%
31429	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	平山7.8队东	200	44.06	91.89	91.89	未进入负面清	否	无	-6.37%
31430	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	平山水利台	100	52.13	37.87	37.87	未进入负面清	否	无	-0.40%
31431	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗西达营	100	59.62	30.38	30.38	未进入负面清	否	无	2.15%
31432	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗丁甸屯	80	67.49	18.01	18.01	未进入负面清	否	无	4.30%
31433	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗原甸屯	100	52.70	37.30	37.30	未进入负面清	否	无	4.86%
31434	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗李屯东	100	61.38	28.62	28.62	未进入负面清	否	无	6.66%
31435	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗黄泥洞一队	100	60.38	29.62	29.62	未进入负面清	否	无	7.45%
31436	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗黄泥洞三四队	400	33.19	227.24	227.24	未进入负面清	否	无	-4.84%
31437	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	黄泥洞三四队东	200	32.18	115.63	115.63	未进入负面清	否	无	-7.60%
31438	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗沙包东	400	40.25	199.01	199.01	未进入负面清	否	无	-6.04%
31439	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗沙包西	100	30.09	59.91	59.91	未进入负面清	否	无	-4.17%
31440	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗二房东	315	33.12	179.16	179.16	未进入负面清	否	无	-7.87%
31441	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	黄泥洞三四队北	250	64.28	64.30	64.30	未进入负面清	否	无	-8.45%
31442	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗三房前队	80	34.93	44.06	44.06	未进入负面清	否	无	3.30%
31443	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗三房后队	80	55.11	27.91	27.91	未进入负面清	否	无	0.65%
31444	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗杨炉	315	66.82	73.02	73.02	未进入负面清	否	无	6.94%
31445	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	东岗张屯	80	65.75	19.40	19.40	未进入负面清	否	无	-0.15%
31446	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	成龙屯	100	64.31	25.69	25.69	未进入负面清	否	无	-4.99%
31447	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	张屯新台	50	39.92	25.04	25.04	未进入负面清	否	无	0.53%
31448	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	沙包新台	50	66.16	11.92	11.92	未进入负面清	否	无	6.58%
31449	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗林洼屯	100	38.76	51.24	51.24	未进入负面清	否	无	5.61%
31450	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗林沟屯	400	66.48	94.10	94.10	未进入负面清	否	无	4.49%
31451	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗小衣屯	50	36.80	26.60	26.60	未进入负面清	否	无	5.98%
31452	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗大衣屯	50	32.17	28.92	28.92	未进入负面清	否	无	8.14%
31453	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗泉眼沟	30	31.66	17.50	17.50	未进入负面清	否	无	-0.27%
31454	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	老于窝	30	50.32	11.90	11.90	未进入负面清	否	无	-6.51%
31455	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗程沟	80	51.49	30.81	30.81	未进入负面清	否	无	-7.48%
31456	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗赫屯	200	33.74	112.51	112.51	未进入负面清	否	无	-6.64%
31457	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	赫屯东	200	46.90	86.20	86.20	未进入负面清	否	无	-9.94%
31458	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗小队	100	62.04	27.96	27.96	未进入负面清	否	无	-10.00%
31459	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗大房身	80	40.49	39.61	39.61	未进入负面清	否	无	0.82%
31460	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗老豆队	100	38.35	51.65	51.65	未进入负面清	否	无	5.35%

31461	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗李屯西	50	37.55	26.22	26.22	未进入负面清	否	无	-7.99%
31462	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗程屯	80	49.40	32.48	32.48	未进入负面清	否	无	-5.79%
31463	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗沟口村	200	39.20	101.59	101.59	未进入负面清	否	无	6.33%
31464	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗沟里	30	67.37	6.79	6.79	未进入负面清	否	无	-4.31%
31465	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗水产	200	49.49	81.03	81.03	未进入负面清	否	无	-1.66%
31466	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗货站	200	54.12	71.75	71.75	未进入负面清	否	无	8.12%
31467	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙西南屯	80	48.77	32.98	32.98	未进入负面清	否	无	3.40%
31468	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙东南屯	100	33.87	56.13	56.13	未进入负面清	否	无	-4.76%
31469	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙小队	50	42.90	23.55	23.55	未进入负面清	否	无	3.39%
31470	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙王屯	30	44.47	13.66	13.66	未进入负面清	否	无	-7.83%
31471	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	马下屯东	100	34.44	55.56	55.56	未进入负面清	否	无	8.73%
31472	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙马下屯	50	55.18	17.41	17.41	未进入负面清	否	无	-0.66%
31473	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙半拉山	100	46.78	43.22	43.22	未进入负面清	否	无	9.37%
31474	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东岗韩庙马上屯	30	52.72	11.19	11.19	未进入负面清	否	无	-6.20%
31475	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	王沟	100	37.90	52.10	52.10	未进入负面清	否	无	8.10%
31476	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	大衣屯西	80	48.83	32.93	32.93	未进入负面清	否	无	-2.48%
31477	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	程屯新台	100	49.12	40.88	40.88	未进入负面清	否	无	-1.98%
31478	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	李西新台	50	68.57	10.71	10.71	未进入负面清	否	无	8.13%
31479	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	沟里新台	50	49.21	20.39	20.39	未进入负面清	否	无	6.57%
31480	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	西南屯新台	50	45.87	22.06	22.06	未进入负面清	否	无	3.57%
31481	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	东南屯新台	50	49.09	20.46	20.46	未进入负面清	否	无	-1.95%
31482	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	马下屯西台	50	65.34	12.33	12.33	未进入负面清	否	无	6.56%
31483	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	大衣屯新台	50	38.35	25.83	25.83	未进入负面清	否	无	6.23%
31484	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	红沿线	小衣屯东台	50	31.42	29.29	29.29	未进入负面清	否	无	-2.42%
31485	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗达营二队	200	64.93	50.14	50.14	未进入负面清	否	无	2.99%
31486	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗达营三队	50	69.18	10.41	10.41	未进入负面清	否	无	-8.67%
31487	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗郎屯	50	67.14	11.43	11.43	未进入负面清	否	无	5.20%
31488	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	郎屯东	80	38.53	41.18	41.18	未进入负面清	否	无	-8.74%
31489	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗温沟西	30	51.14	11.66	11.66	未进入负面清	否	无	7.49%
31490	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗棒石屯	100	31.00	59.00	59.00	未进入负面清	否	无	-7.14%
31491	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗乡达营道南屯	30	54.12	10.77	10.77	未进入负面清	否	无	-5.81%
31492	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗良屯东	80	52.91	29.67	29.67	未进入负面清	否	无	1.80%
31493	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗良屯西	30	44.56	13.63	13.63	未进入负面清	否	无	7.83%
31494	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗头道房	30	58.12	9.56	9.56	未进入负面清	否	无	1.25%
31495	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗关沟屯	80	65.37	19.71	19.71	未进入负面清	否	无	-8.44%
31496	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗拉庙东	80	69.93	16.06	16.06	未进入负面清	否	无	-4.15%
31497	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	拉庙西	30	31.87	17.44	17.44	未进入负面清	否	无	8.47%
31498	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗西虎王屯	100	54.13	35.87	35.87	未进入负面清	否	无	-6.12%
31499	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗西虎徐屯	30	57.17	9.85	9.85	未进入负面清	否	无	4.01%
31500	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗西巴虎	400	55.91	136.38	136.38	未进入负面清	否	无	-5.25%
31501	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗姜沟屯	100	52.37	37.63	37.63	未进入负面清	否	无	-5.15%
31502	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗宋屯	50	44.99	22.50	22.50	未进入负面清	否	无	8.15%
31503	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗河西屯	50	36.02	26.99	26.99	未进入负面清	否	无	3.90%
31504	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗付庙九队	200	33.79	112.41	112.41	未进入负面清	否	无	-6.15%
31505	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	东岗付庙六队	400	57.16	131.36	131.36	未进入负面清	否	无	-4.47%
31506	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	良屯水利台	50	48.04	20.98	20.98	未进入负面清	否	无	-7.83%

31507	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	河西水利台	50	44.87	22.56	22.56	未进入负面清	否	无	2.14%
31508	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	达营3队新台	50	59.88	15.06	15.06	未进入负面清	否	无	-7.31%
31509	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	温沟新台	50	92.74	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-5.16%
31510	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	河西新台	100	63.13	26.87	26.87	未进入负面清	否	无	7.53%
31511	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	郑屯台	100	33.18	56.82	56.82	未进入负面清	否	无	3.33%
31512	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	良屯新台	100	61.66	28.34	28.34	未进入负面清	否	无	5.54%
31513	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	驼东线	金屯大队新台	400	63.70	105.18	105.18	未进入负面清	否	无	9.40%
31514	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	东岗线	付庙四十队新台	100	55.77	34.23	34.23	未进入负面清	否	无	-2.42%
31515	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	龙河五队新台	400	39.38	202.50	202.50	未进入负面清	否	无	5.54%
31516	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	泡子四队北台	50	36.11	26.95	26.95	未进入负面清	否	无	2.18%
31517	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水4队一台	200	46.49	87.03	87.03	未进入负面清	否	无	-9.40%
31518	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水4队二台	200	35.60	108.80	108.80	未进入负面清	否	无	3.40%
31519	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水水利七台	200	40.56	98.88	98.88	未进入负面清	否	无	-7.21%
31520	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	平山水房	50	33.84	28.08	28.08	未进入负面清	否	无	8.44%
31521	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	泉水三队东台	200	57.97	64.05	64.05	未进入负面清	否	无	-4.87%
31522	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	二房新台	200	52.31	75.37	75.37	未进入负面清	否	无	-2.80%
31523	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	西达营北台	200	50.88	78.24	78.24	未进入负面清	否	无	-0.26%
31524	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西驼线	付庙九队北台	200	50.52	78.96	78.96	未进入负面清	否	无	-0.21%
31525	瓦房店市供电公司	西虎66kV变电站	西河线	梁甸台	200	59.66	60.68	60.68	未进入负面清	否	无	7.06%
31526	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	大未线	庙沟台	200	66.97	46.06	46.06	未进入负面清	否	无	-2.82%
31527	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	驼东线	雪屯新台	200	66.84	46.32	46.32	未进入负面清	否	无	9.79%
31528	瓦房店市供电公司	驼山66kV变电站	金屯线	榆树房南台	200	69.74	40.52	40.52	未进入负面清	否	无	-4.22%
31529	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业干11#	50	62.89	13.55	13.55	未进入负面清	否	无	-1.74%
31530	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业干12#	400	30.33	238.69	238.69	未进入负面清	否	无	1.02%
31531	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业干18#	50	53.17	18.42	18.42	未进入负面清	否	无	8.57%
31532	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业干5#	80	37.66	41.87	41.87	未进入负面清	否	无	1.74%
31533	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	金盛分1#1#变压器	800	39.27	405.87	405.87	未进入负面清	否	无	7.58%
31534	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	金盛分1#2#变压器	800	58.45	252.39	252.39	未进入负面清	否	无	-1.58%
31535	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	曲屯支12#	200	57.77	64.47	64.47	未进入负面清	否	无	1.97%
31536	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	王家分1#	50	67.88	11.06	11.06	未进入负面清	否	无	2.72%
31537	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	王家分14右2#	80	67.34	18.13	18.13	未进入负面清	否	无	-4.66%
31538	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	王家分25左1#	200	40.31	99.38	99.38	未进入负面清	否	无	-4.08%
31539	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	王家分28#	400	59.38	122.50	122.50	未进入负面清	否	无	-3.90%
31540	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	农场分13#	200	46.51	86.97	86.97	未进入负面清	否	无	2.21%
31541	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	农场分4#	50	51.46	19.27	19.27	未进入负面清	否	无	-9.70%
31542	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干138右1#	200	59.05	61.89	61.89	未进入负面清	否	无	8.11%
31543	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干141左6#	50	56.58	16.71	16.71	未进入负面清	否	无	7.79%
31544	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干146#	100	42.48	47.52	47.52	未进入负面清	否	无	-8.16%
31545	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干160#	100	49.67	40.33	40.33	未进入负面清	否	无	-0.18%
31546	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干3#	100	38.85	51.15	51.15	未进入负面清	否	无	9.77%
31547	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干58左2#	50	31.26	29.37	29.37	未进入负面清	否	无	-5.28%
31548	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干60左4#	200	42.36	95.28	95.28	未进入负面清	否	无	-0.12%
31549	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干60左9#	80	32.10	46.32	46.32	未进入负面清	否	无	6.81%
31550	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯甲线	田屯干9#	100	67.62	22.38	22.38	未进入负面清	否	无	-0.57%
31551	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	庞屯分14左7#	200	56.70	66.60	66.60	未进入负面清	否	无	-0.58%
31552	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	庞屯分24左1#	400	36.18	215.27	215.27	未进入负面清	否	无	3.39%

31553	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	田屯干67左1#	200	53.08	73.85	73.85	未进入负面清	否	无	-7.92%
31554	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	田屯干68左1#	200	51.20	77.60	77.60	未进入负面清	否	无	-5.95%
31555	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	田屯乙线	田屯干94右1#	200	39.72	100.55	100.55	未进入负面清	否	无	-5.07%
31556	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	八队分23#	100	34.44	55.56	55.56	未进入负面清	否	无	-8.83%
31557	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	岭东支17右1#	200	39.70	100.61	100.61	未进入负面清	否	无	-9.99%
31558	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	岭东支3右1#	200	53.35	73.30	73.30	未进入负面清	否	无	-0.95%
31559	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	刘炉支10#	200	63.95	52.11	52.11	未进入负面清	否	无	-1.08%
31560	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	刘炉支17#	200	33.93	112.14	112.14	未进入负面清	否	无	-4.84%
31561	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	刘炉支3左1#	100	39.89	50.11	50.11	未进入负面清	否	无	4.91%
31562	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	刘炉支9左8#	400	58.15	127.42	127.42	未进入负面清	否	无	-5.94%
31563	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分107左3#	160	60.69	46.89	46.89	未进入负面清	否	无	-0.01%
31564	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分127右3#	50	62.53	13.73	13.73	未进入负面清	否	无	8.73%
31565	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分134右5#	160	37.36	84.22	84.22	未进入负面清	否	无	-4.19%
31566	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分153右4#	50	36.11	26.95	26.95	未进入负面清	否	无	0.73%
31567	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分156#	50	33.84	28.08	28.08	未进入负面清	否	无	2.59%
31568	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分22左3#	100	30.85	59.15	59.15	未进入负面清	否	无	5.08%
31569	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分50#	80	68.51	17.19	17.19	未进入负面清	否	无	-5.54%
31570	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分72右1#	50	61.08	14.46	14.46	未进入负面清	否	无	-8.67%
31571	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分72右6左2#	200	30.93	118.15	118.15	未进入负面清	否	无	0.83%
31572	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分72右7#	200	57.95	64.10	64.10	未进入负面清	否	无	0.27%
31573	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分7左1#	100	55.05	34.95	34.95	未进入负面清	否	无	-10.00%
31574	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	任屯分90#	30	68.00	6.60	6.60	未进入负面清	否	无	9.36%
31575	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支20#	50	66.87	11.56	11.56	未进入负面清	否	无	3.07%
31576	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支53右2#	400	58.62	125.51	125.51	未进入负面清	否	无	-7.38%
31577	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支54左1#	400	36.71	213.15	213.15	未进入负面清	否	无	-0.62%
31578	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支61左8#	80	41.14	39.09	39.09	未进入负面清	否	无	-9.23%
31579	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	吴屯支70#	400	40.38	198.49	198.49	未进入负面清	否	无	7.30%
31580	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	邢沟支10右2#	100	50.26	39.74	39.74	未进入负面清	否	无	9.58%
31581	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	邢沟支38#	50	94.27	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	0.90%
31582	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	邢沟支47左1#	400	44.38	182.49	182.49	未进入负面清	否	无	7.68%
31583	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	邢沟支5#	200	39.17	101.66	101.66	未进入负面清	否	无	6.92%
31584	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	徐北支11右3#	50	50.82	19.59	19.59	未进入负面清	否	无	8.11%
31585	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	徐北支23#	50	55.46	17.27	17.27	未进入负面清	否	无	-5.86%
31586	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	赵五支1#	50	66.79	11.61	11.61	未进入负面清	否	无	-7.80%
31587	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦东线	赵五支5右1#	100	55.53	34.47	34.47	未进入负面清	否	无	-5.51%
31588	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城棚支14#	80	50.63	31.50	31.50	未进入负面清	否	无	2.95%
31589	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分105右1#	200	36.08	107.84	107.84	未进入负面清	否	无	9.35%
31590	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分123左2#	80	48.63	33.09	33.09	未进入负面清	否	无	-7.84%
31591	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分155左1#	200	50.36	79.27	79.27	未进入负面清	否	无	-0.72%
31592	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分159右1#	100	39.24	50.76	50.76	未进入负面清	否	无	5.53%
31593	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分167#	30	38.31	15.51	15.51	未进入负面清	否	无	-2.69%
31594	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分183#	50	65.35	12.32	12.32	未进入负面清	否	无	-8.96%
31595	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分40#	100	51.06	38.94	38.94	未进入负面清	否	无	2.37%
31596	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分46右1#	50	55.69	17.16	17.16	未进入负面清	否	无	-1.95%
31597	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分49左1#	50	67.26	11.37	11.37	未进入负面清	否	无	2.03%
31598	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分49左5#	80	65.89	19.29	19.29	未进入负面清	否	无	8.62%

31599	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分49左8#	200	65.81	48.38	48.38	未进入负面清	否	无	-7.93%
31600	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分69左1#	50	38.26	25.87	25.87	未进入负面清	否	无	6.50%
31601	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分73左3#	50	31.28	29.36	29.36	未进入负面清	否	无	9.49%
31602	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	城山分93#	100	47.92	42.08	42.08	未进入负面清	否	无	-9.16%
31603	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	东沟支5右2#	50	42.19	23.91	23.91	未进入负面清	否	无	0.70%
31604	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	东沟支8#	200	59.33	61.33	61.33	未进入负面清	否	无	-9.56%
31605	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	风联支12#	100	66.07	23.93	23.93	未进入负面清	否	无	-6.53%
31606	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	风联支2左1#	200	31.25	117.50	117.50	未进入负面清	否	无	2.85%
31607	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	风电支11#	50	50.68	19.66	19.66	未进入负面清	否	无	0.05%
31608	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	高一支12#	30	32.28	17.32	17.32	未进入负面清	否	无	9.66%
31609	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	高一支16#	30	55.38	10.39	10.39	未进入负面清	否	无	-6.65%
31610	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	林场分10右4#	50	34.91	27.55	27.55	未进入负面清	否	无	-1.39%
31611	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	漏坑分12#	30	51.20	11.64	11.64	未进入负面清	否	无	6.03%
31612	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	漏坑分2#	50	57.66	16.17	16.17	未进入负面清	否	无	5.96%
31613	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	漏坑分7右5#	50	62.43	13.79	13.79	未进入负面清	否	无	6.31%
31614	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干102#	50	68.88	10.56	10.56	未进入负面清	否	无	7.84%
31615	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干118#	100	64.10	25.90	25.90	未进入负面清	否	无	4.45%
31616	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干151右1#	50	69.87	10.06	10.06	未进入负面清	否	无	7.71%
31617	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干160#	400	56.32	134.73	134.73	未进入负面清	否	无	7.11%
31618	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干200左1#	200	42.34	95.31	95.31	未进入负面清	否	无	-3.23%
31619	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干209左1#	50	48.72	20.64	20.64	未进入负面清	否	无	-6.98%
31620	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干225左1#	50	68.91	10.55	10.55	未进入负面清	否	无	-9.32%
31621	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干236#	160	34.85	88.24	88.24	未进入负面清	否	无	-9.06%
31622	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干240#	160	48.41	66.55	66.55	未进入负面清	否	无	5.52%
31623	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干244左5#	80	35.03	43.97	43.97	未进入负面清	否	无	9.27%
31624	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干245右1#	80	69.41	16.47	16.47	未进入负面清	否	无	-0.08%
31625	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干54右6#	50	45.87	22.06	22.06	未进入负面清	否	无	-3.86%
31626	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	瓦西干65#	50	34.22	27.89	27.89	未进入负面清	否	无	2.45%
31627	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分19#	80	47.08	34.34	34.34	未进入负面清	否	无	-2.66%
31628	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分26#	50	34.63	27.69	27.69	未进入负面清	否	无	-0.13%
31629	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分37#	100	47.33	42.67	42.67	未进入负面清	否	无	-6.59%
31630	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分42#	30	57.30	9.81	9.81	未进入负面清	否	无	4.67%
31631	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分43左1#	100	50.37	39.63	39.63	未进入负面清	否	无	1.32%
31632	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	小陈屯分48#	100	58.85	31.15	31.15	未进入负面清	否	无	8.22%
31633	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	杨沟支9#	200	54.49	71.01	71.01	未进入负面清	否	无	4.04%
31634	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分11右1#	200	47.31	85.39	85.39	未进入负面清	否	无	3.02%
31635	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分18右3#	80	49.18	32.65	32.65	未进入负面清	否	无	-4.83%
31636	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分18右8#	80	53.97	28.82	28.82	未进入负面清	否	无	6.77%
31637	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分20右2#	30	50.56	11.83	11.83	未进入负面清	否	无	8.13%
31638	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分33#	100	36.79	53.21	53.21	未进入负面清	否	无	9.52%
31639	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分56#	80	64.46	20.43	20.43	未进入负面清	否	无	0.45%
31640	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张沟分7左4#	30	67.91	6.63	6.63	未进入负面清	否	无	3.96%
31641	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张炉支16#	80	61.55	22.76	22.76	未进入负面清	否	无	5.82%
31642	瓦房店市供电公司	王家66kV变电站	瓦西线	张炉支7右3#	200	51.16	77.67	77.67	未进入负面清	否	无	-8.93%
31643	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家三队台	100	64.20	25.80	25.80	未进入负面清	否	无	-0.05%
31644	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家四队台	30	51.26	11.62	11.62	未进入负面清	否	无	1.00%

31645	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家二队分台	50	48.24	20.88	20.88	未进入负面清	否	无	2.23%
31646	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯三队台	200	63.82	52.35	52.35	未进入负面清	否	无	-8.83%
31647	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯四队台	200	35.76	108.48	108.48	未进入负面清	否	无	-4.71%
31648	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯四队南台	200	40.47	99.06	99.06	未进入负面清	否	无	-6.01%
31649	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山五队台	30	60.96	8.71	8.71	未进入负面清	否	无	7.78%
31650	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家一队台	30	51.48	11.56	11.56	未进入负面清	否	无	-7.49%
31651	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家二队分台	30	44.34	13.70	13.70	未进入负面清	否	无	-5.07%
31652	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家六队台	30	49.67	12.10	12.10	未进入负面清	否	无	-2.04%
31653	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家七队台	80	62.06	22.35	22.35	未进入负面清	否	无	-8.39%
31654	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯二队台	30	69.64	6.11	6.11	未进入负面清	否	无	9.08%
31655	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯二队分台	30	67.74	6.68	6.68	未进入负面清	否	无	3.06%
31656	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯七队台	30	57.17	9.85	9.85	未进入负面清	否	无	-6.51%
31657	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	万家七队分台	50	57.50	16.25	16.25	未进入负面清	否	无	-5.65%
31658	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	万家七队台	50	47.64	21.18	21.18	未进入负面清	否	无	7.06%
31659	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山三队台	80	61.96	22.43	22.43	未进入负面清	否	无	-7.58%
31660	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山四队台	200	43.05	93.89	93.89	未进入负面清	否	无	8.99%
31661	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家一队台	50	47.95	21.03	21.03	未进入负面清	否	无	-1.20%
31662	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	梁屯一队台	100	53.84	36.16	36.16	未进入负面清	否	无	-6.99%
31663	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	梁屯大队台	100	62.11	27.89	27.89	未进入负面清	否	无	-1.36%
31664	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	北海三队东台	50	68.31	10.84	10.84	未进入负面清	否	无	-0.66%
31665	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家二队台	50	67.46	11.27	11.27	未进入负面清	否	无	4.27%
31666	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家三队台	50	46.64	21.68	21.68	未进入负面清	否	无	6.04%
31667	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家五队台	50	51.23	19.39	19.39	未进入负面清	否	无	-7.03%
31668	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家八队台	50	35.93	27.03	27.03	未进入负面清	否	无	1.69%
31669	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯三队台	50	32.66	28.67	28.67	未进入负面清	否	无	-4.64%
31670	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯四队台	50	58.35	15.82	15.82	未进入负面清	否	无	6.17%
31671	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山二队台	200	31.65	116.70	116.70	未进入负面清	否	无	-1.29%
31672	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯五队分台	100	49.91	40.09	40.09	未进入负面清	否	无	1.66%
31673	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	北海三队南台	200	57.60	64.80	64.80	未进入负面清	否	无	-5.31%
31674	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	梁屯五队台	100	49.98	40.02	40.02	未进入负面清	否	无	-7.46%
31675	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家二队台	200	42.62	94.76	94.76	未进入负面清	否	无	-3.32%
31676	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	梁屯二队台	100	43.25	46.75	46.75	未进入负面清	否	无	1.71%
31677	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	陈屯五队台	80	64.64	20.29	20.29	未进入负面清	否	无	6.48%
31678	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	北海三队西台	200	41.28	97.44	97.44	未进入负面清	否	无	3.13%
31679	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家大队台	200	30.18	119.64	119.64	未进入负面清	否	无	7.93%
31680	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山一队台	100	61.82	28.18	28.18	未进入负面清	否	无	-4.41%
31681	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯五、六队台	100	32.64	57.36	57.36	未进入负面清	否	无	5.21%
31682	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	刘屯水利台	50	67.18	11.41	11.41	未进入负面清	否	无	4.26%
31683	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山四队分台	200	68.56	42.88	42.88	未进入负面清	否	无	-9.67%
31684	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山五队分台	50	33.93	28.04	28.04	未进入负面清	否	无	6.05%
31685	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家四队分台	50	35.79	27.11	27.11	未进入负面清	否	无	-4.98%
31686	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	车家一队分台	100	53.00	37.00	37.00	未进入负面清	否	无	1.85%
31687	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家二队北台	100	40.43	49.57	49.57	未进入负面清	否	无	2.73%
31688	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	谭家五队分台	100	49.88	40.12	40.12	未进入负面清	否	无	-8.93%
31689	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海二队台	400	31.10	235.58	235.58	未进入负面清	否	无	-8.75%
31690	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海河西台	160	38.33	82.67	82.67	未进入负面清	否	无	8.74%

31691	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海大队台	315	59.73	95.36	95.36	未进入负面清	否	无	6.09%
31692	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	瓦房店将军石温泉酒店责任有限公司-	630	42.04	302.16	302.16	未进入负面清	否	无	2.87%
31693	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	瓦房店将军石温泉酒店责任有限公司-	630	44.84	284.49	284.49	未进入负面清	否	无	6.17%
31694	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	陈屯一队台	50	33.77	28.11	28.11	未进入负面清	否	无	-4.64%
31695	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海村四队台	100	57.46	32.54	32.54	未进入负面清	否	无	4.98%
31696	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	陈屯二队台	100	48.53	41.47	41.47	未进入负面清	否	无	-0.03%
31697	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海大队南台	50	31.43	29.28	29.28	未进入负面清	否	无	-5.56%
31698	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	北海大队分台	100	58.71	31.29	31.29	未进入负面清	否	无	6.55%
31699	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军甲线	陈屯二队分台	200	63.27	53.46	53.46	未进入负面清	否	无	-4.29%
31700	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家五队台	80	60.78	23.37	23.37	未进入负面清	否	无	7.51%
31701	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家六队台	30	30.70	17.79	17.79	未进入负面清	否	无	-2.20%
31702	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家五队分台	30	64.63	7.61	7.61	未进入负面清	否	无	-9.99%
31703	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家六队分台	50	38.39	25.81	25.81	未进入负面清	否	无	-3.38%
31704	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家果园台	50	45.16	22.42	22.42	未进入负面清	否	无	-4.07%
31705	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	将军乙线	车家三队分台	100	52.32	37.68	37.68	未进入负面清	否	无	6.52%
31706	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台1队台	80	33.70	45.04	45.04	未进入负面清	否	无	-6.97%
31707	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯3队台	50	37.96	26.02	26.02	未进入负面清	否	无	7.45%
31708	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯2队台	80	58.36	25.31	25.31	未进入负面清	否	无	-3.51%
31709	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂4队台	160	66.81	37.11	37.11	未进入负面清	否	无	-6.24%
31710	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯2队分台	50	30.46	29.77	29.77	未进入负面清	否	无	-6.70%
31711	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨5队台	50	68.06	10.97	10.97	未进入负面清	否	无	0.86%
31712	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨6队台	30	57.79	9.66	9.66	未进入负面清	否	无	-1.64%
31713	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯1队分台	30	58.47	9.46	9.46	未进入负面清	否	无	-0.14%
31714	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家1队台	200	43.51	92.98	92.98	未进入负面清	否	无	-6.96%
31715	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家2队台	50	57.57	16.22	16.22	未进入负面清	否	无	3.43%
31716	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家3队台	200	62.09	55.82	55.82	未进入负面清	否	无	-8.33%
31717	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家4队台	30	52.98	11.11	11.11	未进入负面清	否	无	4.05%
31718	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台3队台	100	56.86	33.14	33.14	未进入负面清	否	无	8.85%
31719	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台4队台	30	31.45	17.56	17.56	未进入负面清	否	无	3.32%
31720	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家7队台	50	44.18	22.91	22.91	未进入负面清	否	无	7.72%
31721	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家9队台	80	46.36	34.91	34.91	未进入负面清	否	无	-6.45%
31722	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家10队台	50	69.01	10.50	10.50	未进入负面清	否	无	1.64%
31723	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台4队台	30	46.79	12.96	12.96	未进入负面清	否	无	7.20%
31724	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台3队分台	50	66.44	11.78	11.78	未进入负面清	否	无	-4.41%
31725	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭1队台	30	44.25	13.73	13.73	未进入负面清	否	无	-9.32%
31726	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家1队台	30	57.28	9.81	9.81	未进入负面清	否	无	-2.13%
31727	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家2队台	50	43.01	23.50	23.50	未进入负面清	否	无	-7.35%
31728	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家3队台	80	49.54	32.36	32.36	未进入负面清	否	无	-2.61%
31729	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家4队台	50	64.69	12.65	12.65	未进入负面清	否	无	-7.42%
31730	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家5队台	30	31.17	17.65	17.65	未进入负面清	否	无	-8.74%
31731	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家8队台	50	64.64	12.68	12.68	未进入负面清	否	无	0.20%
31732	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家大队台	50	40.40	24.80	24.80	未进入负面清	否	无	8.79%
31733	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟3队台	100	68.74	21.26	21.26	未进入负面清	否	无	5.56%
31734	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂1队分台	80	68.40	17.28	17.28	未进入负面清	否	无	-8.94%
31735	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套4队台	30	34.63	16.61	16.61	未进入负面清	否	无	-6.98%
31736	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套猪场台	200	59.78	60.44	60.44	未进入负面清	否	无	-2.72%

31737	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套马营台	100	46.23	43.77	43.77	未进入负面清	否	无	-5.51%
31738	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套北洼台	80	66.25	19.00	19.00	未进入负面清	否	无	-8.42%
31739	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨2队台	50	43.50	23.25	23.25	未进入负面清	否	无	9.88%
31740	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨3队台	50	48.45	20.77	20.77	未进入负面清	否	无	1.41%
31741	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭4队台	50	37.66	26.17	26.17	未进入负面清	否	无	6.50%
31742	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯1队台	50	30.99	29.51	29.51	未进入负面清	否	无	2.17%
31743	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家8队台	50	36.58	26.71	26.71	未进入负面清	否	无	-1.90%
31744	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家3队分台	50	34.14	27.93	27.93	未进入负面清	否	无	-2.21%
31745	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台2队台	50	66.71	11.64	11.64	未进入负面清	否	无	7.00%
31746	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台2.7队台	50	38.07	25.97	25.97	未进入负面清	否	无	0.20%
31747	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台3队台	50	53.32	18.34	18.34	未进入负面清	否	无	-1.48%
31748	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台5队台	100	60.07	29.93	29.93	未进入负面清	否	无	0.16%
31749	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台6队台	50	44.97	22.51	22.51	未进入负面清	否	无	-1.44%
31750	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台1队分台	50	43.31	23.35	23.35	未进入负面清	否	无	6.17%
31751	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台5队分台	50	31.38	29.31	29.31	未进入负面清	否	无	5.95%
31752	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭2队台	80	45.85	35.32	35.32	未进入负面清	否	无	0.54%
31753	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	万家6队台	50	58.57	15.72	15.72	未进入负面清	否	无	-5.23%
31754	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟1队台	50	30.72	29.64	29.64	未进入负面清	否	无	-6.73%
31755	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟5队台	200	49.99	80.01	80.01	未进入负面清	否	无	-4.23%
31756	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂1队台	50	47.72	21.14	21.14	未进入负面清	否	无	-3.50%
31757	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂3队台	100	30.57	59.43	59.43	未进入负面清	否	无	2.07%
31758	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂大队台	200	41.02	97.95	97.95	未进入负面清	否	无	5.77%
31759	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套6队台	50	45.11	22.45	22.45	未进入负面清	否	无	-6.87%
31760	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套13队台	50	45.16	22.42	22.42	未进入负面清	否	无	4.90%
31761	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套二队台	80	51.46	30.83	30.83	未进入负面清	否	无	4.99%
31762	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂2队台	80	67.74	17.80	17.80	未进入负面清	否	无	5.75%
31763	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套7.8队台	80	59.94	24.05	24.05	未进入负面清	否	无	-1.60%
31764	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马厂大队分台	80	64.03	20.77	20.77	未进入负面清	否	无	-6.20%
31765	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨三队分台	30	51.11	11.67	11.67	未进入负面清	否	无	-9.57%
31766	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟4队台	100	45.97	44.03	44.03	未进入负面清	否	无	-4.12%
31767	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家5队台	100	61.69	28.31	28.31	未进入负面清	否	无	-6.67%
31768	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套场部台	250	44.09	114.76	114.76	未进入负面清	否	无	-5.49%
31769	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台5队台	160	42.72	75.64	75.64	未进入负面清	否	无	6.01%
31770	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台水利台	100	69.70	20.30	20.30	未进入负面清	否	无	-5.90%
31771	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台7队台	50	40.25	24.88	24.88	未进入负面清	否	无	9.50%
31772	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台2队分台	50	32.40	28.80	28.80	未进入负面清	否	无	-9.87%
31773	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台6队台	80	38.42	41.26	41.26	未进入负面清	否	无	4.32%
31774	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟6队台	80	64.65	20.28	20.28	未进入负面清	否	无	-7.29%
31775	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家6队台	400	49.81	160.77	160.77	未进入负面清	否	无	-6.06%
31776	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟4队分台	100	59.58	30.42	30.42	未进入负面清	否	无	-3.59%
31777	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭3队台	400	49.43	162.29	162.29	未进入负面清	否	无	-6.03%
31778	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨4队台	200	44.97	90.05	90.05	未进入负面清	否	无	-8.24%
31779	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨4队分台	160	62.61	43.83	43.83	未进入负面清	否	无	7.50%
31780	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套李营台	200	60.73	58.54	58.54	未进入负面清	否	无	3.06%
31781	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台1队分台	315	60.33	93.47	93.47	未进入负面清	否	无	-1.06%
31782	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟5队分台	160	66.24	38.02	38.02	未进入负面清	否	无	7.03%

31783	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套14队台	200	54.08	71.84	71.84	未进入负面清	否	无	1.57%
31784	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台1队台	250	35.65	135.88	135.88	未进入负面清	否	无	-7.20%
31785	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟4队水利台	100	40.35	49.65	49.65	未进入负面清	否	无	-0.45%
31786	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十三队水利台	100	30.19	59.81	59.81	未进入负面清	否	无	-7.05%
31787	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	北洼水利2台(西)	50	57.56	16.22	16.22	未进入负面清	否	无	3.28%
31788	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	北洼水利1台(东)	50	49.50	20.25	20.25	未进入负面清	否	无	-4.18%
31789	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭一队果园台	100	63.28	26.72	26.72	未进入负面清	否	无	8.47%
31790	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十四队北台	50	46.61	21.69	21.69	未进入负面清	否	无	-0.98%
31791	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十四队南台	50	43.87	23.07	23.07	未进入负面清	否	无	2.94%
31792	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十四队分台	200	41.13	97.73	97.73	未进入负面清	否	无	3.45%
31793	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十三队东台	100	52.75	37.25	37.25	未进入负面清	否	无	3.40%
31794	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套十三队南台	200	58.55	62.91	62.91	未进入负面清	否	无	-2.70%
31795	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台一队南台	100	64.45	25.55	25.55	未进入负面清	否	无	-2.37%
31796	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家二队分台	100	69.24	20.76	20.76	未进入负面清	否	无	3.13%
31797	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套4队分台	50	30.03	29.99	29.99	未进入负面清	否	无	-7.67%
31798	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟三队分台	100	67.61	22.39	22.39	未进入负面清	否	无	-4.44%
31799	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套六队分台	50	45.46	22.27	22.27	未进入负面清	否	无	-0.27%
31800	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭四队分台	100	53.22	36.78	36.78	未进入负面清	否	无	9.04%
31801	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯三队分台	50	58.58	15.71	15.71	未进入负面清	否	无	-1.04%
31802	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	柏屯四队台	50	55.71	17.15	17.15	未进入负面清	否	无	1.08%
31803	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台四队分台	200	57.58	64.83	64.83	未进入负面清	否	无	4.16%
31804	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	马场四队分台	100	47.97	42.03	42.03	未进入负面清	否	无	-6.10%
31805	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	苇套二队分台	100	40.89	49.11	49.11	未进入负面清	否	无	-4.20%
31806	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西杨一队台	50	46.32	21.84	21.84	未进入负面清	否	无	7.66%
31807	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟2队台	200	53.37	73.25	73.25	未进入负面清	否	无	9.70%
31808	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台8队台	50	47.04	21.48	21.48	未进入负面清	否	无	5.83%
31809	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西楼沟二队分台	100	59.87	30.13	30.13	未进入负面清	否	无	3.36%
31810	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	三墩台东山台	200	66.06	47.87	47.87	未进入负面清	否	无	-1.19%
31811	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	二道岭四队南台	100	46.34	43.66	43.66	未进入负面清	否	无	9.76%
31812	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	国网辽宁有限公司大连分公司	100	58.39	31.61	31.61	未进入负面清	否	无	-1.94%
31813	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	西台生态园台	200	54.51	70.97	70.97	未进入负面清	否	无	6.83%
31814	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	北海线	尖山一队分	200	32.36	115.28	115.28	未进入负面清	否	无	3.51%
31815	瓦房店市供电公司	柏屯66kV变电站	联西线	许家八队分	200	30.10	119.80	119.80	未进入负面清	否	无	-0.20%
31816	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	魏屯村一队	30	41.19	14.64	14.64	未进入负面清	否	无	-2.49%
31817	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-1	630	38.53	324.24	324.24	未进入负面清	否	无	-7.77%
31818	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-2	630	32.34	363.27	363.27	未进入负面清	否	无	-2.11%
31819	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会	630	63.05	169.81	169.81	未进入负面清	否	无	9.05%
31820	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-3	630	64.29	162.00	162.00	未进入负面清	否	无	-7.30%
31821	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-4	500	65.08	124.59	124.59	未进入负面清	否	无	-4.78%
31822	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-5	500	57.76	161.18	161.18	未进入负面清	否	无	-8.48%
31823	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	前进三队	100	69.74	20.26	20.26	未进入负面清	否	无	7.29%
31824	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	前进四队	30	56.86	9.94	9.94	未进入负面清	否	无	9.37%
31825	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯供电局台	200	40.18	99.64	99.64	未进入负面清	否	无	-8.52%
31826	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	曲甸小队	50	35.76	27.12	27.12	未进入负面清	否	无	5.63%
31827	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	贺屯小队	50	69.43	10.29	10.29	未进入负面清	否	无	-1.85%
31828	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯东队	200	53.49	73.02	73.02	未进入负面清	否	无	-1.61%

31829	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯村西队	315	46.55	136.87	136.87	未进入负面清	否	无	-8.77%
31830	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯镇谢屯村刘	200	54.04	71.92	71.92	未进入负面清	否	无	1.80%
31831	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀一队	80	37.30	42.16	42.16	未进入负面清	否	无	2.25%
31832	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀二队	80	57.80	25.76	25.76	未进入负面清	否	无	-7.63%
31833	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀村台	80	53.63	29.10	29.10	未进入负面清	否	无	1.55%
31834	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀四队	30	66.77	6.97	6.97	未进入负面清	否	无	-1.10%
31835	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀三队	80	69.08	16.74	16.74	未进入负面清	否	无	8.21%
31836	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀五队	50	38.91	25.55	25.55	未进入负面清	否	无	-4.09%
31837	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	柳咀六队	80	50.28	31.78	31.78	未进入负面清	否	无	9.95%
31838	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	魏屯二队	100	54.22	35.78	35.78	未进入负面清	否	无	-5.49%
31839	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯贺屯二台	30	40.19	14.94	14.94	未进入负面清	否	无	-5.41%
31840	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花村左屯	50	67.89	11.06	11.06	未进入负面清	否	无	3.87%
31841	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花村左屯东台	80	39.27	40.59	40.59	未进入负面清	否	无	-4.71%
31842	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯镇莲花山村二组二台	250	39.47	126.33	126.33	未进入负面清	否	无	-4.12%
31843	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花六队	50	56.94	16.53	16.53	未进入负面清	否	无	6.78%
31844	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花一队	100	41.05	48.95	48.95	未进入负面清	否	无	-4.95%
31845	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花二队	200	36.84	106.31	106.31	未进入负面清	否	无	6.48%
31846	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	莲花村郑屯3队	200	64.13	51.73	51.73	未进入负面清	否	无	3.95%
31847	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山一队	30	65.29	7.41	7.41	未进入负面清	否	无	3.82%
31848	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山二队西	50	38.73	25.63	25.63	未进入负面清	否	无	-6.05%
31849	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山二队	100	64.91	25.09	25.09	未进入负面清	否	无	-0.39%
31850	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山三队	200	64.08	51.84	51.84	未进入负面清	否	无	2.26%
31851	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	靠山村大陀	100	48.05	41.95	41.95	未进入负面清	否	无	-9.40%
31852	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	魏屯六队	200	65.99	48.01	48.01	未进入负面清	否	无	-5.46%
31853	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	魏屯五队	80	43.53	37.17	37.17	未进入负面清	否	无	2.48%
31854	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	魏屯四队	30	58.62	9.41	9.41	未进入负面清	否	无	8.82%
31855	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯镇魏屯村三队	30	53.99	10.80	10.80	未进入负面清	否	无	-8.95%
31856	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	谢屯刘屯一二队	100	68.54	21.46	21.46	未进入负面清	否	无	-1.48%
31857	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房八队	80	50.02	31.98	31.98	未进入负面清	否	无	-9.44%
31858	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房七队	50	67.71	11.15	11.15	未进入负面清	否	无	-1.11%
31859	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房六队	50	64.61	12.69	12.69	未进入负面清	否	无	-9.33%
31860	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房五队	80	31.31	46.95	46.95	未进入负面清	否	无	7.66%
31861	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房四队	50	55.81	17.10	17.10	未进入负面清	否	无	-6.84%
31862	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房二队	80	44.24	36.61	36.61	未进入负面清	否	无	5.01%
31863	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房九队	50	68.80	10.60	10.60	未进入负面清	否	无	-3.63%
31864	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房三队	80	40.87	39.31	39.31	未进入负面清	否	无	4.72%
31865	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯刘屯三队	100	55.35	34.65	34.65	未进入负面清	否	无	-8.59%
31866	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯刘屯七、八队	80	64.06	20.76	20.76	未进入负面清	否	无	-9.25%
31867	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	孙光	400	35.22	219.11	219.11	未进入负面清	否	无	7.54%
31868	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-1	630	45.41	280.92	280.92	未进入负面清	否	无	4.98%
31869	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-2	630	30.80	372.97	372.97	未进入负面清	否	无	-9.44%
31870	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-3	630	58.35	199.37	199.37	未进入负面清	否	无	0.93%
31871	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-4	630	57.58	204.26	204.26	未进入负面清	否	无	-7.91%
31872	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-5	630	63.73	165.51	165.51	未进入负面清	否	无	-5.90%
31873	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	大连正罡房地产开发有限公司-6	630	44.23	288.38	288.38	未进入负面清	否	无	6.16%
31874	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	河西二队	80	61.57	22.74	22.74	未进入负面清	否	无	-6.29%

31875	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯河西一二队	100	31.31	58.69	58.69	未进入负面清	否	无	-2.42%
31876	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯周屯五队	200	41.35	97.30	97.30	未进入负面清	否	无	4.01%
31877	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯周屯七队	50	60.61	14.70	14.70	未进入负面清	否	无	-3.97%
31878	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯周屯三队	200	58.06	63.89	63.89	未进入负面清	否	无	5.64%
31879	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯花园三四队	100	39.86	50.14	50.14	未进入负面清	否	无	-7.03%
31880	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	花园村于屯	315	47.31	134.47	134.47	未进入负面清	否	无	-3.16%
31881	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯花园五队	50	38.27	25.86	25.86	未进入负面清	否	无	8.22%
31882	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯花园六队	100	56.22	33.78	33.78	未进入负面清	否	无	4.19%
31883	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯周屯一二队	100	43.26	46.74	46.74	未进入负面清	否	无	0.13%
31884	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮石二队	100	44.14	45.86	45.86	未进入负面清	否	无	4.21%
31885	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮一队	100	34.97	55.03	55.03	未进入负面清	否	无	7.62%
31886	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮石六队	200	54.79	70.42	70.42	未进入负面清	否	无	-6.10%
31887	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮石四队	100	52.24	37.76	37.76	未进入负面清	否	无	-8.91%
31888	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	狮石村井口	50	46.37	21.82	21.82	未进入负面清	否	无	5.88%
31889	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮石三队	100	54.22	35.78	35.78	未进入负面清	否	无	-4.13%
31890	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮石五队	50	39.87	25.06	25.06	未进入负面清	否	无	1.95%
31891	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	谢屯电管站	250	58.50	78.75	78.75	未进入负面清	否	无	-8.08%
31892	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	董炉村二队	50	34.56	27.72	27.72	未进入负面清	否	无	-7.66%
31893	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	董炉村三队	100	50.99	39.01	39.01	未进入负面清	否	无	-3.87%
31894	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	董炉一队	160	68.24	34.81	34.81	未进入负面清	否	无	7.80%
31895	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	西孙屯	100	33.03	56.97	56.97	未进入负面清	否	无	-5.59%
31896	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	大屯小岛	50	58.99	15.50	15.50	未进入负面清	否	无	-4.95%
31897	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	大屯一队台	100	30.89	59.11	59.11	未进入负面清	否	无	-6.17%
31898	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	大屯二四队	200	58.10	63.81	63.81	未进入负面清	否	无	-3.28%
31899	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	靠海村赵屯	100	69.43	20.57	20.57	未进入负面清	否	无	-7.72%
31900	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	靠海村小高屯	100	32.89	57.11	57.11	未进入负面清	否	无	9.81%
31901	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	靠海村马菜园	100	47.83	42.17	42.17	未进入负面清	否	无	6.37%
31902	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	小李屯	50	51.87	19.07	19.07	未进入负面清	否	无	-7.13%
31903	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	平岛线	沙山4队	200	67.50	44.99	44.99	未进入负面清	否	无	4.44%
31904	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泉水线	谢屯泉眼五队	100	63.05	26.95	26.95	未进入负面清	否	无	7.98%
31905	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯泉眼一队	200	58.55	62.90	62.90	未进入负面清	否	无	-5.21%
31906	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	五化家属区	400	44.30	182.79	182.79	未进入负面清	否	无	0.25%
31907	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯泉眼二队	100	66.41	23.59	23.59	未进入负面清	否	无	1.30%
31908	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯泉眼四队	50	51.42	19.29	19.29	未进入负面清	否	无	9.23%
31909	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	张家沟	100	57.37	32.63	32.63	未进入负面清	否	无	-4.41%
31910	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	大屯村四队	400	35.98	216.09	216.09	未进入负面清	否	无	4.53%
31911	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	靠海村盐场屯	200	48.41	83.17	83.17	未进入负面清	否	无	8.22%
31912	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山一队	200	33.86	112.27	112.27	未进入负面清	否	无	8.48%
31913	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯五队	80	69.12	16.71	16.71	未进入负面清	否	无	-9.48%
31914	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯六队	50	36.85	26.58	26.58	未进入负面清	否	无	0.30%
31915	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	谢屯泉眼三队	100	50.11	39.89	39.89	未进入负面清	否	无	-7.88%
31916	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山王滩	50	42.49	23.75	23.75	未进入负面清	否	无	3.37%
31917	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山二队	100	48.66	41.34	41.34	未进入负面清	否	无	-2.91%
31918	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山三队	100	46.08	43.92	43.92	未进入负面清	否	无	-2.46%
31919	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山南庙	200	31.71	116.59	116.59	未进入负面清	否	无	-1.78%
31920	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山赵坎	80	40.75	39.40	39.40	未进入负面清	否	无	6.27%

31921	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	沙山赵坎东台	80	46.26	34.99	34.99	未进入负面清	否	无	-6.76%
31922	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	谢五线	靠海村董屯	50	37.84	26.08	26.08	未进入负面清	否	无	5.94%
31923	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	联谢线	谢屯泉眼八队	50	69.36	10.32	10.32	未进入负面清	否	无	8.77%
31924	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	联谢线	小口门头	80	45.72	35.42	35.42	未进入负面清	否	无	6.98%
31925	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	七间房2队南台	100	66.30	23.70	23.70	未进入负面清	否	无	-0.57%
31926	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯狮石五队二队	100	40.28	49.72	49.72	未进入负面清	否	无	0.43%
31927	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	泡崖线	谢屯花园五队二队	100	59.07	30.93	30.93	未进入负面清	否	无	-5.50%
31928	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	九凤一台	630	46.81	272.09	272.09	未进入负面清	否	无	-8.03%
31929	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	九凤二台	630	60.29	187.16	187.16	未进入负面清	否	无	7.91%
31930	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	南国甲台	630	39.82	316.16	316.16	未进入负面清	否	无	3.57%
31931	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	南国乙台	630	32.73	360.78	360.78	未进入负面清	否	无	3.22%
31932	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	幸福甲台	630	31.91	365.95	365.95	未进入负面清	否	无	7.10%
31933	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	幸福乙台	630	48.71	260.13	260.13	未进入负面清	否	无	-1.63%
31934	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	银湖甲台	630	35.47	343.51	343.51	未进入负面清	否	无	2.55%
31935	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	银湖乙台	630	60.33	186.94	186.94	未进入负面清	否	无	3.05%
31936	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	国盛西区一台	630	40.44	312.20	312.20	未进入负面清	否	无	4.21%
31937	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	国盛西区二台	630	39.75	316.57	316.57	未进入负面清	否	无	5.50%
31938	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	铭湖一台	630	58.83	196.37	196.37	未进入负面清	否	无	-1.91%
31939	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四海支9#柱上变压器	400	55.74	137.03	137.03	未进入负面清	否	无	7.01%
31940	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分17#柱上变压器	400	53.93	144.27	144.27	未进入负面清	否	无	-4.34%
31941	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四海支5#柱上变压器	400	39.01	203.98	203.98	未进入负面清	否	无	-1.75%
31942	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分6左1#柱上变压器	400	66.70	93.21	93.21	未进入负面清	否	无	6.23%
31943	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分4右1#柱上变压器	400	39.76	200.95	200.95	未进入负面清	否	无	7.26%
31944	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	高新干109右7#柱上变压器	400	33.92	224.31	224.31	未进入负面清	否	无	5.65%
31945	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	高新干109右8#柱上变压器	400	48.88	164.46	164.46	未进入负面清	否	无	-2.80%
31946	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分18#柱上变压器	400	32.91	228.37	228.37	未进入负面清	否	无	5.70%
31947	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分8左1#柱上变压器	400	49.49	162.04	162.04	未进入负面清	否	无	-7.22%
31948	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	高新干109右9#柱上变压器	400	33.68	225.28	225.28	未进入负面清	否	无	8.39%
31949	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四海支8#柱上变压器	400	69.32	82.74	82.74	未进入负面清	否	无	-8.44%
31950	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	高新甲线	四喜分3左1#柱上变压器	400	60.02	119.91	119.91	未进入负面清	否	无	9.99%
31951	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	瓦房店住宅楼1#箱式变电站103间隔配	400	38.39	206.43	206.43	未进入负面清	否	无	-4.85%
31952	瓦房店市供电公司	谢屯66kV变电站	井口线	瓦房店住宅楼2#箱式变电站103间隔配	400	40.43	198.29	198.29	未进入负面清	否	无	-0.76%
31953	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线罗沟分#9	400	47.69	169.23	169.23	未进入负面清	否	无	-7.87%
31954	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线罗沟分#1	100	51.17	38.83	38.83	未进入负面清	否	无	3.33%
31955	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#18	50	62.34	13.83	13.83	未进入负面清	否	无	-5.18%
31956	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支小胡屯支#22	315	37.87	164.22	164.22	未进入负面清	否	无	9.60%
31957	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支小胡屯支#11	400	68.95	84.20	84.20	未进入负面清	否	无	-0.35%
31958	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支小胡屯支#1	100	52.13	37.87	37.87	未进入负面清	否	无	-9.17%
31959	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#86	50	58.30	15.85	15.85	未进入负面清	否	无	-0.26%
31960	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支黄口支#8	30	51.80	11.46	11.46	未进入负面清	否	无	8.11%
31961	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支刘屯支#23	80	53.55	29.16	29.16	未进入负面清	否	无	-9.24%
31962	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#125	200	52.59	74.83	74.83	未进入负面清	否	无	-1.95%
31963	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线铁西分#3	100	60.47	29.53	29.53	未进入负面清	否	无	-4.94%
31964	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线杨崴分#11	80	46.52	34.79	34.79	未进入负面清	否	无	-8.85%
31965	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#67	80	54.39	28.49	28.49	未进入负面清	否	无	-2.95%
31966	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分二里沟支#22	200	49.03	81.95	81.95	未进入负面清	否	无	-2.75%

31967	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#88	50	41.81	24.10	24.10	未进入负面清	否	无	-8.41%
31968	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#40	30	32.81	17.16	17.16	未进入负面清	否	无	-0.39%
31969	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线石河分#6	200	46.26	87.48	87.48	未进入负面清	否	无	9.44%
31970	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线石河分#11	80	67.28	18.18	18.18	未进入负面清	否	无	5.85%
31971	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#42	80	43.89	36.88	36.88	未进入负面清	否	无	6.06%
31972	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支偏石脸支#11	30	46.29	13.11	13.11	未进入负面清	否	无	3.75%
31973	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线石河分#21	200	41.21	97.57	97.57	未进入负面清	否	无	-9.78%
31974	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支#68	50	47.43	21.29	21.29	未进入负面清	否	无	3.54%
31975	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支刘屯支#11	30	37.08	15.88	15.88	未进入负面清	否	无	0.50%
31976	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分丁沟支#11	200	33.43	113.14	113.14	未进入负面清	否	无	2.04%
31977	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分丁沟支#5	400	50.80	156.78	156.78	未进入负面清	否	无	2.26%
31978	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分七队支#1	100	44.35	45.65	45.65	未进入负面清	否	无	-4.41%
31979	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线孟沟分#19	200	41.89	96.23	96.23	未进入负面清	否	无	4.84%
31980	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#24	400	32.52	229.94	229.94	未进入负面清	否	无	-7.00%
31981	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#43	400	31.65	233.40	233.40	未进入负面清	否	无	5.27%
31982	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#58	200	45.96	88.09	88.09	未进入负面清	否	无	2.60%
31983	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#71	200	68.97	42.05	42.05	未进入负面清	否	无	0.94%
31984	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#74	100	46.13	43.87	43.87	未进入负面清	否	无	0.43%
31985	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#96	200	56.73	66.54	66.54	未进入负面清	否	无	9.86%
31986	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分六队支五队支#9	50	61.59	14.20	14.20	未进入负面清	否	无	8.89%
31987	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分六队支五队支#1	200	39.38	101.24	101.24	未进入负面清	否	无	-3.03%
31988	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分六队支#11	200	51.07	77.86	77.86	未进入负面清	否	无	2.47%
31989	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分七队支#13	200	45.52	88.95	88.95	未进入负面清	否	无	1.65%
31990	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#173	80	57.66	25.87	25.87	未进入负面清	否	无	-1.72%
31991	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分#196	200	66.62	46.76	46.76	未进入负面清	否	无	2.77%
31992	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分211	200	46.01	87.99	87.99	未进入负面清	否	无	7.99%
31993	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分十一队支#7	200	46.15	87.69	87.69	未进入负面清	否	无	-7.28%
31994	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线姚屯分#8	400	36.05	215.81	215.81	未进入负面清	否	无	2.24%
31995	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线青年农场分#7	100	32.61	57.39	57.39	未进入负面清	否	无	6.52%
31996	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#2	200	55.17	69.67	69.67	未进入负面清	否	无	4.17%
31997	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#30	200	42.51	94.99	94.99	未进入负面清	否	无	-1.56%
31998	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#34	200	46.00	87.99	87.99	未进入负面清	否	无	-7.52%
31999	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分前草甸支#16	80	47.12	34.31	34.31	未进入负面清	否	无	6.82%
32000	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	东北沟分14#	200	46.92	86.15	86.15	未进入负面清	否	无	4.50%
32001	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线#176	315	36.83	167.48	167.48	未进入负面清	否	无	-6.28%
32002	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线3队分#3	400	55.19	139.23	139.23	未进入负面清	否	无	-4.22%
32003	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线孟沟分#11	100	59.27	30.73	30.73	未进入负面清	否	无	7.23%
32004	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线徐屯分#1	400	50.10	159.60	159.60	未进入负面清	否	无	-1.33%
32005	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#12	400	55.48	138.07	138.07	未进入负面清	否	无	8.99%
32006	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线#80	100	50.63	39.37	39.37	未进入负面清	否	无	8.26%
32007	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线#66	100	61.94	28.06	28.06	未进入负面清	否	无	-8.24%
32008	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线河屯分#18	200	30.92	118.16	118.16	未进入负面清	否	无	6.66%
32009	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分#13	400	43.73	185.10	185.10	未进入负面清	否	无	-7.42%
32010	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线#4	400	62.05	111.80	111.80	未进入负面清	否	无	9.37%
32011	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线河屯分 #12	50	51.39	19.31	19.31	未进入负面清	否	无	0.34%
32012	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线李刘沟分二里沟支#39	200	39.28	101.43	101.43	未进入负面清	否	无	7.62%

32013	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	东北沟分27#	200	49.09	81.82	81.82	未进入负面清	否	无	4.74%
32014	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支任屯支2#	100	55.95	34.05	34.05	未进入负面清	否	无	-1.79%
32015	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分保卫支小胡屯支36	200	37.17	105.67	105.67	未进入负面清	否	无	-3.31%
32016	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#5	100	30.34	59.66	59.66	未进入负面清	否	无	-0.85%
32017	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#35	200	62.16	55.68	55.68	未进入负面清	否	无	0.04%
32018	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#22	100	54.93	35.07	35.07	未进入负面清	否	无	8.96%
32019	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#6	400	64.46	102.16	102.16	未进入负面清	否	无	-3.50%
32020	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支大石沟支#26	100	45.56	44.44	44.44	未进入负面清	否	无	8.51%
32021	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支唐屯支#3	200	32.92	114.15	114.15	未进入负面清	否	无	5.47%
32022	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支大石沟支#20	50	64.85	12.57	12.57	未进入负面清	否	无	-0.89%
32023	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支刑屯支#9	200	49.20	81.60	81.60	未进入负面清	否	无	-2.12%
32024	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支王屯支#1	50	50.15	19.93	19.93	未进入负面清	否	无	-4.88%
32025	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#59	200	51.24	77.53	77.53	未进入负面清	否	无	1.97%
32026	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#77	400	33.17	227.33	227.33	未进入负面清	否	无	-6.24%
32027	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#87	100	60.48	29.52	29.52	未进入负面清	否	无	-8.17%
32028	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分北沟支#9	200	33.60	112.80	112.80	未进入负面清	否	无	-7.52%
32029	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分北高屯支#10	100	39.10	50.90	50.90	未进入负面清	否	无	-0.24%
32030	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分北高屯支高南支#3	30	39.98	15.00	15.00	未进入负面清	否	无	-7.61%
32031	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#122	100	43.89	46.11	46.11	未进入负面清	否	无	-5.43%
32032	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#99	100	41.35	48.65	48.65	未进入负面清	否	无	7.31%
32033	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#108	100	48.46	41.54	41.54	未进入负面清	否	无	-1.30%
32034	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#130	200	66.03	47.94	47.94	未进入负面清	否	无	2.80%
32035	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#140	50	60.02	14.99	14.99	未进入负面清	否	无	0.35%
32036	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#46	160	44.55	72.72	72.72	未进入负面清	否	无	1.75%
32037	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#39	400	60.27	118.90	118.90	未进入负面清	否	无	4.99%
32038	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支双顶支#18	200	34.08	111.85	111.85	未进入负面清	否	无	-1.35%
32039	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支双顶支#6	100	36.25	53.75	53.75	未进入负面清	否	无	-5.62%
32040	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支三道沟支#17	200	36.15	107.70	107.70	未进入负面清	否	无	-5.20%
32041	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#67	400	56.95	132.20	132.20	未进入负面清	否	无	-6.35%
32042	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#75	200	65.94	48.11	48.11	未进入负面清	否	无	-4.86%
32043	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支杨沟支18左3#	200	61.12	57.76	57.76	未进入负面清	否	无	-2.63%
32044	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线菜卜分#1	200	31.38	117.24	117.24	未进入负面清	否	无	-7.92%
32045	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线菜卜分#21	400	68.65	85.40	85.40	未进入负面清	否	无	1.87%
32046	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线#73	100	41.03	48.97	48.97	未进入负面清	否	无	8.47%
32047	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线西南屯分#5	200	43.60	92.79	92.79	未进入负面清	否	无	-9.65%
32048	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线唐沟分#9	200	65.76	48.48	48.48	未进入负面清	否	无	-8.78%
32049	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线岭上分#1	30	66.94	6.92	6.92	未进入负面清	否	无	-4.86%
32050	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线北哨分#7	100	50.41	39.59	39.59	未进入负面清	否	无	6.38%
32051	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线北哨分马屯支#2	200	41.24	97.52	97.52	未进入负面清	否	无	-9.41%
32052	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线赵屯分#6	200	43.80	92.40	92.40	未进入负面清	否	无	-1.28%
32053	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线大屯分#2	100	67.40	22.60	22.60	未进入负面清	否	无	-5.92%
32054	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线张屯分#9	400	49.35	162.59	162.59	未进入负面清	否	无	9.99%
32055	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支水利支#1	200	59.48	61.04	61.04	未进入负面清	否	无	5.16%
32056	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#105	200	59.61	60.79	60.79	未进入负面清	否	无	0.02%
32057	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#128	200	63.27	53.47	53.47	未进入负面清	否	无	-5.55%
32058	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支石门支#15	200	69.34	41.32	41.32	未进入负面清	否	无	2.27%

32059	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线#12	200	44.84	90.33	90.33	未进入负面清	否	无	0.70%
32060	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分河西支#2	200	36.19	107.62	107.62	未进入负面清	否	无	-0.07%
32061	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支#83	200	64.82	50.36	50.36	未进入负面清	否	无	-2.40%
32062	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线赵屯分#1	200	48.82	82.36	82.36	未进入负面清	否	无	-7.53%
32063	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#52	400	53.35	146.60	146.60	未进入负面清	否	无	-7.25%
32064	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支#97	200	48.26	83.47	83.47	未进入负面清	否	无	3.44%
32065	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支刑屯支#18	400	44.27	182.92	182.92	未进入负面清	否	无	1.28%
32066	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分北高屯支#38	30	51.54	11.54	11.54	未进入负面清	否	无	-9.68%
32067	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线大屯二台分#1	30	50.12	11.96	11.96	未进入负面清	否	无	-3.62%
32068	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支邢屯支#23	100	66.87	23.13	23.13	未进入负面清	否	无	-2.42%
32069	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线加油站分#1	200	46.30	87.40	87.40	未进入负面清	否	无	-2.51%
32070	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#1	200	48.90	82.19	82.19	未进入负面清	否	无	7.11%
32071	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支三道沟支#11	100	59.42	30.58	30.58	未进入负面清	否	无	3.45%
32072	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线菜卜分#30	200	57.16	65.69	65.69	未进入负面清	否	无	0.79%
32073	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分#63	50	30.73	29.64	29.64	未进入负面清	否	无	2.97%
32074	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支邢屯支高屯二台支	100	41.09	48.91	48.91	未进入负面清	否	无	5.44%
32075	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线菜卜分#36	80	60.14	23.89	23.89	未进入负面清	否	无	3.65%
32076	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分马屯支#6	200	54.40	71.21	71.21	未进入负面清	否	无	-3.04%
32077	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线榛子沟分#4	200	54.64	70.71	70.71	未进入负面清	否	无	-6.82%
32078	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线周屯分#6	100	63.10	26.90	26.90	未进入负面清	否	无	0.63%
32079	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线#90	250	60.47	73.83	73.83	未进入负面清	否	无	8.38%
32080	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线#80	400	38.16	207.37	207.37	未进入负面清	否	无	1.82%
32081	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分#8	160	36.30	85.92	85.92	未进入负面清	否	无	5.46%
32082	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分#18	400	44.07	183.73	183.73	未进入负面清	否	无	0.43%
32083	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分#27	100	58.80	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	-8.04%
32084	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分#36	80	39.44	40.45	40.45	未进入负面清	否	无	-8.37%
32085	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分#11	200	55.41	69.19	69.19	未进入负面清	否	无	-3.14%
32086	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线南沟分#10	200	48.23	83.53	83.53	未进入负面清	否	无	4.45%
32087	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线潘上分#44	50	44.71	22.65	22.65	未进入负面清	否	无	-6.79%
32088	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线潘上分#23	50	53.13	18.44	18.44	未进入负面清	否	无	3.10%
32089	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#195	400	54.37	142.50	142.50	未进入负面清	否	无	-0.04%
32090	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#202	200	40.75	98.50	98.50	未进入负面清	否	无	-5.69%
32091	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#211	50	67.08	11.46	11.46	未进入负面清	否	无	1.91%
32092	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#224	100	51.16	38.84	38.84	未进入负面清	否	无	1.60%
32093	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#232	80	44.96	36.03	36.03	未进入负面清	否	无	9.25%
32094	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线潘上分#1	200	44.32	91.35	91.35	未进入负面清	否	无	-0.75%
32095	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#189	315	38.12	163.43	163.43	未进入负面清	否	无	5.40%
32096	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分矫窑支#3	200	30.40	119.21	119.21	未进入负面清	否	无	-5.28%
32097	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支#3	100	59.64	30.36	30.36	未进入负面清	否	无	4.88%
32098	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支#23	200	47.85	84.30	84.30	未进入负面清	否	无	-6.08%
32099	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支#29	100	56.18	33.82	33.82	未进入负面清	否	无	-8.97%
32100	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支汪海支#10	200	42.45	95.11	95.11	未进入负面清	否	无	6.35%
32101	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分#36	100	61.68	28.32	28.32	未进入负面清	否	无	3.42%
32102	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分#50	100	58.61	31.39	31.39	未进入负面清	否	无	-0.71%
32103	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分#63	200	31.07	117.85	117.85	未进入负面清	否	无	-9.28%
32104	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分张下支#27	100	53.97	36.03	36.03	未进入负面清	否	无	-6.31%

32105	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分张下支#47	100	44.29	45.71	45.71	未进入负面清	否	无	-4.27%
32106	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线大队分#1	80	44.45	36.44	36.44	未进入负面清	否	无	-4.41%
32107	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线河上分#7	200	49.38	81.24	81.24	未进入负面清	否	无	5.42%
32108	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线山前分#2	200	58.37	63.27	63.27	未进入负面清	否	无	-8.34%
32109	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线河上分#40	200	60.80	58.39	58.39	未进入负面清	否	无	6.23%
32110	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线差转台分庙东支#8	100	51.78	38.22	38.22	未进入负面清	否	无	-5.70%
32111	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线差转台分庙西支#2	200	49.80	80.40	80.40	未进入负面清	否	无	-5.99%
32112	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线罗屯分#3	100	45.07	44.93	44.93	未进入负面清	否	无	-0.41%
32113	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线王屯分#8	100	43.42	46.58	46.58	未进入负面清	否	无	-7.48%
32114	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#8	200	52.30	75.41	75.41	未进入负面清	否	无	-8.54%
32115	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线靴子沟分#1	200	54.78	70.45	70.45	未进入负面清	否	无	-1.68%
32116	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线差转台分#35	50	53.46	18.27	18.27	未进入负面清	否	无	-6.47%
32117	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线#142	80	48.08	33.54	33.54	未进入负面清	否	无	-9.15%
32118	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线东山分#2	30	43.22	14.03	14.03	未进入负面清	否	无	-8.95%
32119	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	罗屯分#8	100	31.98	58.02	58.02	未进入负面清	否	无	-2.79%
32120	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线河上分沙西二台支5#	100	66.09	23.91	23.91	未进入负面清	否	无	0.35%
32121	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分张下支张上二台支1#	100	67.62	22.38	22.38	未进入负面清	否	无	-1.39%
32122	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	潘上分8#	200	57.21	65.59	65.59	未进入负面清	否	无	5.66%
32123	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线河上分机井支1#	100	68.21	21.79	21.79	未进入负面清	否	无	-0.89%
32124	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分黄窝铺支机井支1#	100	55.17	34.83	34.83	未进入负面清	否	无	-0.26%
32125	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	农电线	农电线小房分机井支1#	100	46.59	43.41	43.41	未进入负面清	否	无	4.13%
32126	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线镁砂分#47	100	33.67	56.33	56.33	未进入负面清	否	无	5.95%
32127	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线新立屯分#12	200	49.47	81.06	81.06	未进入负面清	否	无	-7.71%
32128	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线镁砂分#2	50	68.46	10.77	10.77	未进入负面清	否	无	3.97%
32129	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线#9	80	68.20	17.44	17.44	未进入负面清	否	无	-0.29%
32130	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线#14	200	56.60	66.81	66.81	未进入负面清	否	无	-9.06%
32131	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线镁砂分鸡场支3左1#	400	31.23	235.07	235.07	未进入负面清	否	无	-1.82%
32132	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线镁砂分福龙支#5	50	44.53	22.73	22.73	未进入负面清	否	无	-4.62%
32133	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	温泉线	温泉线镁砂分福龙支北屯支#3	100	36.38	53.62	53.62	未进入负面清	否	无	-5.88%
32134	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线杨沟分#28	100	38.87	51.13	51.13	未进入负面清	否	无	4.73%
32135	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线杨沟分#12	400	53.53	145.88	145.88	未进入负面清	否	无	9.43%
32136	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分#55	100	45.10	44.90	44.90	未进入负面清	否	无	7.92%
32137	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分山后支#24	100	68.30	21.70	21.70	未进入负面清	否	无	-5.27%
32138	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分洪屯马屯支#15	200	39.16	101.68	101.68	未进入负面清	否	无	6.22%
32139	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分洪屯马屯支#1	100	40.55	49.45	49.45	未进入负面清	否	无	-9.01%
32140	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分许屯山后支#3	400	46.11	175.55	175.55	未进入负面清	否	无	4.56%
32141	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线街里分#8	400	31.61	233.55	233.55	未进入负面清	否	无	0.36%
32142	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线街里分#2	400	52.31	150.77	150.77	未进入负面清	否	无	-4.24%
32143	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分#2	400	62.52	109.92	109.92	未进入负面清	否	无	-1.92%
32144	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯二台支#1	200	50.92	78.17	78.17	未进入负面清	否	无	6.97%
32145	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分山后支马屯支#4#	200	60.61	58.79	58.79	未进入负面清	否	无	-0.64%
32146	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线杨沟分联通支杨沟二台支#1	200	37.73	104.54	104.54	未进入负面清	否	无	9.53%
32147	瓦房店市供电公司	罗屯66kV变电站	许屯线	许屯线洪屯分#66	400	52.10	151.61	151.61	未进入负面清	否	无	1.23%
32148	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	许岭线	许岭线52#	200	58.65	62.70	62.70	未进入负面清	否	无	-4.08%
32149	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	许岭线	许岭线大屯分#12	50	52.47	18.76	18.76	未进入负面清	否	无	7.87%
32150	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	许岭线	许岭线5#	50	54.28	17.86	17.86	未进入负面清	否	无	2.40%

32151	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	许岭线	许岭线27#	200	43.89	92.21	92.21	未进入负面清	否	无	9.20%
32152	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线碾盘沟分#40	400	31.91	232.37	232.37	未进入负面清	否	无	-7.19%
32153	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	北瓦线	北瓦线东马分十一队支#13	100	36.70	53.30	53.30	未进入负面清	否	无	-7.62%
32154	瓦房店市供电公司	许屯66kV变电站	龙门线	龙门线龙大分#14	400	45.03	179.88	179.88	未进入负面清	否	无	8.01%
32155	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分太平支杨沟支#23	100	62.10	27.90	27.90	未进入负面清	否	无	-5.12%
32156	瓦房店市供电公司	万家岭66kV变电站	盖店线	盖店线石南分郝沟支大石沟支#27	200	46.23	87.55	87.55	未进入负面清	否	无	2.24%
32157	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 农场分6	100	44.50	45.50	45.50	未进入负面清	否	无	-9.67%
32158	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 杨一支7	50	66.19	11.91	11.91	未进入负面清	否	无	5.09%
32159	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 盐场支57	50	37.37	26.31	26.31	未进入负面清	否	无	9.98%
32160	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	电网 pms 吕家分23	315	49.36	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-1.63%
32161	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 吕家分54	200	53.27	73.46	73.46	未进入负面清	否	无	-5.97%
32162	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 杨四支3#	100	68.29	21.71	21.71	未进入负面清	否	无	4.17%
32163	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	电网 pms 五中分4#	50	60.79	14.61	14.61	未进入负面清	否	无	5.90%
32164	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	电网 pms 西沙岗分16	80	50.21	31.83	31.83	未进入负面清	否	无	-1.32%
32165	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 沙包分6	80	60.03	23.97	23.97	未进入负面清	否	无	0.57%
32166	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜家分33	80	44.01	36.79	36.79	未进入负面清	否	无	-3.92%
32167	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 盐场支45	50	68.58	10.71	10.71	未进入负面清	否	无	1.89%
32168	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 沙包支6	200	54.80	70.39	70.39	未进入负面清	否	无	-9.80%
32169	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢家分67	50	64.03	12.99	12.99	未进入负面清	否	无	4.85%
32170	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢家分52	80	47.70	33.84	33.84	未进入负面清	否	无	-1.58%
32171	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 盐场支8	50	37.98	26.01	26.01	未进入负面清	否	无	-3.99%
32172	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 吕家分34	50	57.36	16.32	16.32	未进入负面清	否	无	-5.32%
32173	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢十支8	200	49.68	80.64	80.64	未进入负面清	否	无	-1.89%
32174	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	电网 pms 林场支13	50	66.24	11.88	11.88	未进入负面清	否	无	2.10%
32175	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜家分74	30	33.98	16.81	16.81	未进入负面清	否	无	1.96%
32176	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 沙四分3	30	53.78	10.87	10.87	未进入负面清	否	无	6.05%
32177	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜家分64	30	67.67	6.70	6.70	未进入负面清	否	无	6.32%
32178	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜四支6	50	46.10	21.95	21.95	未进入负面清	否	无	-9.03%
32179	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜家分84	50	45.45	22.27	22.27	未进入负面清	否	无	1.37%
32180	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 吕六支6	200	65.11	49.78	49.78	未进入负面清	否	无	1.78%
32181	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 沙包分1	80	42.66	37.87	37.87	未进入负面清	否	无	-4.23%
32182	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 沙一分8	80	30.76	47.39	47.39	未进入负面清	否	无	5.12%
32183	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 育苗分6	30	39.47	15.16	15.16	未进入负面清	否	无	5.49%
32184	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢家村支3	50	39.44	25.28	25.28	未进入负面清	否	无	7.80%
32185	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢家分90	200	48.51	82.98	82.98	未进入负面清	否	无	3.32%
32186	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢家分58	50	37.01	26.50	26.50	未进入负面清	否	无	5.72%
32187	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 盐场支32	80	40.31	39.75	39.75	未进入负面清	否	无	1.23%
32188	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 邢东支6#	80	58.84	24.93	24.93	未进入负面清	否	无	-3.72%
32189	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 吕五支5	50	60.32	14.84	14.84	未进入负面清	否	无	6.11%
32190	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 盐场支28	50	30.49	29.76	29.76	未进入负面清	否	无	7.54%
32191	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜二支2	30	48.10	12.57	12.57	未进入负面清	否	无	4.22%
32192	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 吕家分39	200	60.54	58.92	58.92	未进入负面清	否	无	7.04%
32193	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 成繁支7+1	30	50.31	11.91	11.91	未进入负面清	否	无	1.79%
32194	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永宁线	pms 姜家分59	30	69.64	6.11	6.11	未进入负面清	否	无	0.42%
32195	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪孔分79	50	56.28	16.86	16.86	未进入负面清	否	无	-1.03%
32196	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 河南支2	200	65.03	49.94	49.94	未进入负面清	否	无	4.64%

32197	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 杨五支11	200	30.94	118.12	118.12	未进入负面清	否	无	8.62%
32198	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 pms 倪孔分60	100	58.76	31.24	31.24	未进入负面清	否	无	-5.47%
32199	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	平家分4间1#柱上变压器（永宁潘家沟	200	55.98	68.04	68.04	未进入负面清	否	无	2.21%
32200	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 小刘屯分16	50	59.82	15.09	15.09	未进入负面清	否	无	-3.89%
32201	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 杨底支48	80	35.78	43.38	43.38	未进入负面清	否	无	-1.28%
32202	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 谢海支2	200	32.79	114.43	114.43	未进入负面清	否	无	-5.50%
32203	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 谢二支4	100	68.63	21.37	21.37	未进入负面清	否	无	-1.18%
32204	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 于屯支7	80	36.15	43.08	43.08	未进入负面清	否	无	7.43%
32205	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪孔分47	50	40.93	24.53	24.53	未进入负面清	否	无	-4.29%
32206	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪四支7	200	33.43	113.13	113.13	未进入负面清	否	无	8.29%
32207	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 pms 平家分13	200	66.36	47.28	47.28	未进入负面清	否	无	8.21%
32208	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪孔分111	50	47.71	21.14	21.14	未进入负面清	否	无	8.23%
32209	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 pms 工业干96	100	33.22	56.78	56.78	未进入负面清	否	无	-9.00%
32210	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 pms 倪孔分44	160	48.73	66.04	66.04	未进入负面清	否	无	-5.21%
32211	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	河南分27右2#柱上变压器（永宁河南小	200	43.02	93.96	93.96	未进入负面清	否	无	-0.19%
32212	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪三支3	50	37.94	26.03	26.03	未进入负面清	否	无	-7.21%
32213	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪六支22	200	52.87	74.27	74.27	未进入负面清	否	无	-5.23%
32214	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 平六支4	200	62.70	54.61	54.61	未进入负面清	否	无	-5.78%
32215	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 潘三支5	200	61.48	57.04	57.04	未进入负面清	否	无	6.08%
32216	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 工业干73#	400	33.44	226.24	226.24	未进入负面清	否	无	-4.77%
32217	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 杨六支4	100	32.41	57.59	57.59	未进入负面清	否	无	3.72%
32218	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 杨四支4	50	50.76	19.62	19.62	未进入负面清	否	无	3.74%
32219	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 杨三支6	50	53.35	18.32	18.32	未进入负面清	否	无	2.17%
32220	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 pms 倪孔分88	50	41.69	24.15	24.15	未进入负面清	否	无	-0.03%
32221	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 平良支3	100	54.08	35.92	35.92	未进入负面清	否	无	-4.54%
32222	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 马屯支23	200	45.21	89.59	89.59	未进入负面清	否	无	-4.72%
32223	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 谢五支20	400	61.88	112.46	112.46	未进入负面清	否	无	-2.15%
32224	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 孔屯支14	200	39.11	101.78	101.78	未进入负面清	否	无	-1.21%
32225	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 孔屯支26	400	60.50	118.01	118.01	未进入负面清	否	无	1.00%
32226	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 谢五支10	200	57.53	64.94	64.94	未进入负面清	否	无	-0.57%
32227	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 北海支2	200	41.21	97.58	97.58	未进入负面清	否	无	-2.67%
32228	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	吴马屯支26#柱上变压器（永宁李沟四	200	41.47	97.05	97.05	未进入负面清	否	无	-2.71%
32229	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 pms 移动支7	100	66.13	23.87	23.87	未进入负面清	否	无	-8.05%
32230	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	工业线42#柱上变压器（永宁潘家沟	200	30.14	119.72	119.72	未进入负面清	否	无	-5.51%
32231	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	电网 鸿发线平家分13	400	38.48	206.07	206.07	未进入负面清	否	无	9.41%
32232	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	鸿发线平家分平水支1#杆	200	66.43	47.15	47.15	未进入负面清	否	无	-6.51%
32233	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 倪五支5	160	55.93	54.52	54.52	未进入负面清	否	无	-7.93%
32234	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 电管支5	200	43.80	92.40	92.40	未进入负面清	否	无	8.78%
32235	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 杨五支1	200	68.90	42.21	42.21	未进入负面清	否	无	2.56%
32236	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 工业干26	200	54.39	71.23	71.23	未进入负面清	否	无	-8.73%
32237	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 新区分8	400	43.10	187.61	187.61	未进入负面清	否	无	3.50%
32238	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	河南分28#柱上变压器（永宁河南小队台	200	62.40	55.20	55.20	未进入负面清	否	无	-4.75%
32239	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	潘二支6#柱上变压器（潘家沟二队台	200	33.84	112.33	112.33	未进入负面清	否	无	6.12%
32240	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿发线	pms 吴马屯支7	30	54.31	10.71	10.71	未进入负面清	否	无	0.89%
32241	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 程二支4	80	45.44	35.65	35.65	未进入负面清	否	无	-1.46%
32242	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 程六支4	80	44.97	36.02	36.02	未进入负面清	否	无	2.09%

32243	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 宋家分2	315	35.93	170.32	170.32	未进入负面清	否	无	3.63%
32244	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 李一支4	80	49.40	32.48	32.48	未进入负面清	否	无	9.86%
32245	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 罗沟分3#	100	30.64	59.36	59.36	未进入负面清	否	无	-6.69%
32246	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 薛三支6	50	57.82	16.09	16.09	未进入负面清	否	无	-1.60%
32247	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 闫店干45	50	55.21	17.39	17.39	未进入负面清	否	无	4.82%
32248	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 盛通分3	400	66.31	94.76	94.76	未进入负面清	否	无	-8.16%
32249	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 宋九支3	250	62.21	69.48	69.48	未进入负面清	否	无	6.88%
32250	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 宋家分39	315	54.84	110.76	110.76	未进入负面清	否	无	-2.26%
32251	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋六支4	50	43.91	23.05	23.05	未进入负面清	否	无	-2.52%
32252	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东六支4	200	52.12	75.75	75.75	未进入负面清	否	无	-9.60%
32253	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 东张分103	100	33.15	56.85	56.85	未进入负面清	否	无	-9.69%
32254	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 老院支8#	200	49.35	81.31	81.31	未进入负面清	否	无	-8.13%
32255	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋家分106	200	63.97	52.06	52.06	未进入负面清	否	无	9.01%
32256	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 左七支2#	30	37.69	15.69	15.69	未进入负面清	否	无	0.96%
32257	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东一支17	80	52.70	29.84	29.84	未进入负面清	否	无	-9.75%
32258	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 薛五支4	200	42.78	94.44	94.44	未进入负面清	否	无	-0.26%
32259	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 程五支14	30	56.00	10.20	10.20	未进入负面清	否	无	-4.93%
32260	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 程九支3	50	37.74	26.13	26.13	未进入负面清	否	无	-4.09%
32261	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 李一支13	50	52.64	18.68	18.68	未进入负面清	否	无	-5.40%
32262	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 李一支22	50	32.23	28.88	28.88	未进入负面清	否	无	5.52%
32263	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋三支6	50	67.84	11.08	11.08	未进入负面清	否	无	6.30%
32264	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋四支20	50	46.02	21.99	21.99	未进入负面清	否	无	3.03%
32265	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 薛四支3	200	33.56	112.89	112.89	未进入负面清	否	无	-5.69%
32266	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 郭家支9	400	47.41	170.36	170.36	未进入负面清	否	无	1.73%
32267	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋家分124	200	40.46	99.08	99.08	未进入负面清	否	无	9.55%
32268	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 黄堡支3	50	65.87	12.07	12.07	未进入负面清	否	无	-0.75%
32269	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 姜庄支28	50	68.87	10.57	10.57	未进入负面清	否	无	6.19%
32270	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 姜庄支2	50	35.74	27.13	27.13	未进入负面清	否	无	8.83%
32271	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 程三支3#	200	60.58	58.84	58.84	未进入负面清	否	无	2.74%
32272	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 罗沟分23#	80	58.95	24.84	24.84	未进入负面清	否	无	2.96%
32273	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 程八支11	50	43.36	23.32	23.32	未进入负面清	否	无	3.19%
32274	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 闫店干136	50	41.17	24.41	24.41	未进入负面清	否	无	-3.12%
32275	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 程学分7	200	47.18	85.63	85.63	未进入负面清	否	无	4.15%
32276	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东张分25#	50	41.59	24.21	24.21	未进入负面清	否	无	-0.45%
32277	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东三支4#	50	34.89	27.56	27.56	未进入负面清	否	无	-6.86%
32278	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东五支2	80	30.69	47.45	47.45	未进入负面清	否	无	9.05%
32279	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东七支1	30	41.57	14.53	14.53	未进入负面清	否	无	-7.59%
32280	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 迟九分5	200	48.98	82.04	82.04	未进入负面清	否	无	3.04%
32281	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 郭家支14	50	37.27	26.36	26.36	未进入负面清	否	无	0.70%
32282	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 宋四支12	50	39.98	25.01	25.01	未进入负面清	否	无	0.38%
32283	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 罗沟分9#	50	56.11	16.94	16.94	未进入负面清	否	无	1.57%
32284	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 万咀分2#	100	45.19	44.81	44.81	未进入负面清	否	无	7.51%
32285	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 万咀分12#	50	65.76	12.12	12.12	未进入负面清	否	无	-2.64%
32286	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 左三分7#	100	34.37	55.63	55.63	未进入负面清	否	无	-2.73%
32287	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 东张分46	80	46.62	34.70	34.70	未进入负面清	否	无	8.89%
32288	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 程岚分11	80	39.48	40.42	40.42	未进入负面清	否	无	2.45%

32289	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 程岚分54	50	41.89	24.05	24.05	未进入负面清	否	无	-2.29%
32290	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 于屯支5	80	43.12	37.51	37.51	未进入负面清	否	无	-4.71%
32291	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 郭九支6	200	45.78	88.43	88.43	未进入负面清	否	无	9.76%
32292	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋家分45	80	56.69	26.65	26.65	未进入负面清	否	无	0.07%
32293	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋七支4	50	35.48	27.26	27.26	未进入负面清	否	无	8.21%
32294	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋十支5	80	66.92	18.46	18.46	未进入负面清	否	无	4.40%
32295	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋家分75	50	64.17	12.91	12.91	未进入负面清	否	无	-8.81%
32296	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 闫店干35	100	65.30	24.70	24.70	未进入负面清	否	无	3.38%
32297	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	左屯村台	50	55.49	17.25	17.25	未进入负面清	否	无	-7.01%
32298	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 郭家支4	200	52.37	75.27	75.27	未进入负面清	否	无	-5.10%
32299	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 宋家分62	80	55.79	27.37	27.37	未进入负面清	否	无	-1.75%
32300	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 pms 宋家分18	400	68.27	86.92	86.92	未进入负面清	否	无	-5.56%
32301	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 程岚分46	50	30.21	29.90	29.90	未进入负面清	否	无	-4.03%
32302	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	pms 宋一支3	80	42.29	38.17	38.17	未进入负面清	否	无	2.82%
32303	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	网 郭水支8#柱上变压器(郭家八队大	100	43.62	46.38	46.38	未进入负面清	否	无	-6.03%
32304	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 圣六支3	80	49.17	32.66	32.66	未进入负面清	否	无	-2.60%
32305	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 圣卜支37	80	32.58	45.94	45.94	未进入负面清	否	无	-8.05%
32306	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨店干94	100	32.69	57.31	57.31	未进入负面清	否	无	8.30%
32307	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 学森支4	50	56.01	17.00	17.00	未进入负面清	否	无	-6.70%
32308	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨四分3	200	31.25	117.50	117.50	未进入负面清	否	无	-1.02%
32309	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 杨一支3	200	59.09	61.82	61.82	未进入负面清	否	无	-0.95%
32310	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨八分4	80	46.77	34.58	34.58	未进入负面清	否	无	-0.26%
32311	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 圣三支3	80	51.97	30.42	30.42	未进入负面清	否	无	-6.55%
32312	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 郭六支3	50	57.78	16.11	16.11	未进入负面清	否	无	-2.92%
32313	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	杨店线19间1#	50	49.97	20.02	20.02	未进入负面清	否	无	-8.71%
32314	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 圣一支11	200	40.20	99.60	99.60	未进入负面清	否	无	8.06%
32315	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨十支1	50	35.03	27.49	27.49	未进入负面清	否	无	-3.32%
32316	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨三分7#	80	49.14	32.69	32.69	未进入负面清	否	无	-9.02%
32317	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 沙包分7	200	42.13	95.73	95.73	未进入负面清	否	无	-5.81%
32318	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 杨五分8	80	58.47	25.23	25.23	未进入负面清	否	无	4.07%
32319	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 圣卜支63	80	44.71	36.23	36.23	未进入负面清	否	无	-4.19%
32320	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 圣四支3	80	38.32	41.34	41.34	未进入负面清	否	无	-1.43%
32321	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨六分2	400	39.52	201.92	201.92	未进入负面清	否	无	-5.55%
32322	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	pms 杨十一分6	100	45.52	44.48	44.48	未进入负面清	否	无	2.44%
32323	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨七分5	80	59.16	24.67	24.67	未进入负面清	否	无	9.58%
32324	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 pms 杨三分17	80	54.06	28.75	28.75	未进入负面清	否	无	9.38%
32325	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 大棚支18#	400	93.15	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	9.02%
32326	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 东五分9#	80	54.47	28.42	28.42	未进入负面清	否	无	-3.71%
32327	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	pms 东楼干89#	100	54.61	35.39	35.39	未进入负面清	否	无	2.81%
32328	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 东六分1#	200	46.33	87.34	87.34	未进入负面清	否	无	5.34%
32329	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	pms 东三分4#	50	65.93	12.03	12.03	未进入负面清	否	无	-1.89%
32330	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 东楼干17#	80	65.87	19.30	19.30	未进入负面清	否	无	7.77%
32331	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 大棚分11#	200	39.01	101.97	101.97	未进入负面清	否	无	-2.62%
32332	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 东楼干72#	50	37.79	26.10	26.10	未进入负面清	否	无	6.26%
32333	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 东一分3#	200	30.45	119.10	119.10	未进入负面清	否	无	1.48%
32334	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	东楼线	电网 pms 迟六分4#	400	49.46	162.17	162.17	未进入负面清	否	无	5.68%

32335	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和五支1	200	68.39	43.22	43.22	未进入负面清	否	无	-3.25%
32336	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 迟七支2	80	50.70	31.44	31.44	未进入负面清	否	无	5.11%
32337	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和平分32	200	63.58	52.84	52.84	未进入负面清	否	无	9.73%
32338	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 高粉房支13	100	64.18	25.82	25.82	未进入负面清	否	无	3.41%
32339	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和六支10	100	42.88	47.12	47.12	未进入负面清	否	无	-9.96%
32340	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和八支4	160	57.34	52.26	52.26	未进入负面清	否	无	9.13%
32341	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 田四支6	80	64.24	20.60	20.60	未进入负面清	否	无	9.10%
32342	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 高粉房支45	100	34.81	55.19	55.19	未进入负面清	否	无	-0.40%
32343	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 田二支19	400	52.77	148.92	148.92	未进入负面清	否	无	7.57%
32344	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 迟四支7	80	59.45	24.44	24.44	未进入负面清	否	无	-3.23%
32345	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 高粉房支5	80	57.60	25.92	25.92	未进入负面清	否	无	-6.21%
32346	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 高六支4	50	41.50	24.25	24.25	未进入负面清	否	无	6.78%
32347	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 田六支10	50	54.48	17.76	17.76	未进入负面清	否	无	-3.66%
32348	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和一支9	50	35.24	27.38	27.38	未进入负面清	否	无	-6.32%
32349	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 田六支5	80	63.43	21.26	21.26	未进入负面清	否	无	-8.42%
32350	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和平分48	80	44.29	36.57	36.57	未进入负面清	否	无	-4.44%
32351	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 田二支27	50	64.61	12.70	12.70	未进入负面清	否	无	2.30%
32352	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 和平分162	30	69.87	6.04	6.04	未进入负面清	否	无	9.54%
32353	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 迟一支3	50	46.41	21.80	21.80	未进入负面清	否	无	-1.74%
32354	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 王一支7	50	66.98	11.51	11.51	未进入负面清	否	无	-2.43%
32355	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 高粉房支37	100	35.76	54.24	54.24	未进入负面清	否	无	2.52%
32356	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 高粉房支56	200	42.81	94.38	94.38	未进入负面清	否	无	3.41%
32357	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 高粉房支68	80	56.33	26.94	26.94	未进入负面清	否	无	0.90%
32358	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和平分87	80	37.47	42.03	42.03	未进入负面清	否	无	-7.40%
32359	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 和四支6	80	48.00	33.60	33.60	未进入负面清	否	无	-0.12%
32360	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和五支12	400	61.06	115.75	115.75	未进入负面清	否	无	2.53%
32361	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	pms 田家支38	50	41.97	24.02	24.02	未进入负面清	否	无	-4.23%
32362	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 田四支14	80	38.81	40.95	40.95	未进入负面清	否	无	1.44%
32363	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 和二支1	80	48.58	33.14	33.14	未进入负面清	否	无	-0.01%
32364	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 pms 田家支62	400	49.66	161.35	161.35	未进入负面清	否	无	8.94%
32365	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	工业线	电网 pms 刘沟支11	100	58.28	31.72	31.72	未进入负面清	否	无	-9.28%
32366	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 刘沟支25#柱上变压器（赵屯刘沟	200	62.75	54.49	54.49	未进入负面清	否	无	-4.02%
32367	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网 pms 刘三支16	200	64.55	50.90	50.90	未进入负面清	否	无	4.63%
32368	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	刘一支7左1#柱上变压器（永宁刘沟村	400	55.92	136.30	136.30	未进入负面清	否	无	-9.65%
32369	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	刘七支6#柱上变压器（赵屯刘沟六、七	400	44.40	182.41	182.41	未进入负面清	否	无	1.58%
32370	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	s 刘沟支6#柱上变压器（赵屯刘沟四	100	61.06	28.94	28.94	未进入负面清	否	无	-8.74%
32371	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 赵屯分26	200	42.50	95.00	95.00	未进入负面清	否	无	9.61%
32372	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 倪一支4	80	64.89	20.09	20.09	未进入负面清	否	无	-0.96%
32373	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 李七支4	200	37.18	105.64	105.64	未进入负面清	否	无	-0.48%
32374	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 李八支26	80	37.75	41.80	41.80	未进入负面清	否	无	-2.40%
32375	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 李五支19	100	66.41	23.59	23.59	未进入负面清	否	无	6.39%
32376	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网 pms 李八支31	400	45.32	178.74	178.74	未进入负面清	否	无	8.29%
32377	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 李二支9	200	51.21	77.58	77.58	未进入负面清	否	无	-4.24%
32378	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 刘六支5	200	53.98	72.04	72.04	未进入负面清	否	无	3.13%
32379	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 李五支12	100	37.96	52.04	52.04	未进入负面清	否	无	-9.37%
32380	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	电网 pms 赵屯分51	100	67.71	22.29	22.29	未进入负面清	否	无	-1.30%

32381	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	pms 刘二支14	400	67.13	91.48	91.48	未进入负面清	否	无	-0.59%
32382	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	五支7左1#柱上变压器（李沟5、6队）	200	69.72	40.55	40.55	未进入负面清	否	无	1.37%
32383	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业线赵屯分刘水支6#杆	100	44.73	45.27	45.27	未进入负面清	否	无	-4.00%
32384	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	工业线赵屯分李水支6#杆	100	66.98	23.02	23.02	未进入负面清	否	无	-1.71%
32385	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	10kV金地家园1#公用变电亭102间隔	630	34.57	349.18	349.18	未进入负面清	否	无	1.29%
32386	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	七支9#柱上变压器（赵屯刘沟六、七队）	100	68.42	21.58	21.58	未进入负面清	否	无	3.17%
32387	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	一支8#柱上变压器（永宁刘沟村一队）	400	35.07	219.70	219.70	未进入负面清	否	无	-7.30%
32388	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	李五支6#柱上变压器（李沟5、6队一队）	100	46.49	43.51	43.51	未进入负面清	否	无	9.40%
32389	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	刘沟支39#柱上变压器（赵屯刘沟八队）	200	50.80	78.41	78.41	未进入负面清	否	无	-3.70%
32390	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	五支5间1#柱上变压器（赵屯刘沟四五队）	200	68.68	42.65	42.65	未进入负面清	否	无	-1.09%
32391	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	工业线	铁五支11左28#柱上变压器（李沟四队）	200	65.83	48.34	48.34	未进入负面清	否	无	9.76%
32392	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 大孙屯支8#	400	62.55	109.78	109.78	未进入负面清	否	无	-2.30%
32393	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms 全八支6#	80	64.16	20.67	20.67	未进入负面清	否	无	-2.84%
32394	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms 上沟支28#	400	35.94	216.23	216.23	未进入负面清	否	无	0.26%
32395	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 夏家分夏9支1#	100	59.75	30.25	30.25	未进入负面清	否	无	9.85%
32396	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms 双一支3#	80	65.05	19.96	19.96	未进入负面清	否	无	-1.95%
32397	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 八一支27#	200	52.35	75.30	75.30	未进入负面清	否	无	8.36%
32398	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 平一分6#	80	69.09	16.72	16.72	未进入负面清	否	无	-7.84%
32399	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 平三支2#	80	62.86	21.71	21.71	未进入负面清	否	无	9.53%
32400	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 全家分30#+1	50	65.16	12.42	12.42	未进入负面清	否	无	-0.52%
32401	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 全六支11#	100	37.74	52.26	52.26	未进入负面清	否	无	4.83%
32402	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms 全一支7#	80	49.44	32.45	32.45	未进入负面清	否	无	7.50%
32403	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms 任屯支5#	80	69.91	16.07	16.07	未进入负面清	否	无	-8.25%
32404	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 双岔支22#	80	51.92	30.47	30.47	未进入负面清	否	无	-4.93%
32405	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 双五支4#	100	62.70	27.30	27.30	未进入负面清	否	无	6.68%
32406	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 双岔支17#	200	36.08	107.84	107.84	未进入负面清	否	无	6.62%
32407	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 夏三支3#	100	55.85	34.15	34.15	未进入负面清	否	无	-7.77%
32408	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 夏四支15#柱上变压器	80	69.82	16.14	16.14	未进入负面清	否	无	-2.94%
32409	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 房身支13#	200	57.48	65.05	65.05	未进入负面清	否	无	-5.36%
32410	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 夏家分63#	50	45.24	22.38	22.38	未进入负面清	否	无	-5.55%
32411	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	pms 永联干9#	30	94.38	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-7.93%
32412	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 pms 上沟支17#	400	57.30	130.80	130.80	未进入负面清	否	无	-8.76%
32413	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	永联线全家分大孙屯支全三支8#杆	200	38.58	102.83	102.83	未进入负面清	否	无	-9.19%
32414	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 永联线永联干26#	800	34.31	445.54	445.54	未进入负面清	否	无	7.30%
32415	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	永联线永联干26#	800	33.35	453.17	453.17	未进入负面清	否	无	7.86%
32416	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	全水支4#柱上变压器（全家六队大井）	100	56.02	33.98	33.98	未进入负面清	否	无	8.38%
32417	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿本线	pms 永宁分6#	100	50.14	39.86	39.86	未进入负面清	否	无	6.28%
32418	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿本线	电网 pms 永宁村分7#	80	68.72	17.03	17.03	未进入负面清	否	无	5.23%
32419	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿本线	电网 pms 永南分3#	630	30.31	376.06	376.06	未进入负面清	否	无	3.11%
32420	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	鸿本线	电网 pms 永鸿南分3#	630	53.05	232.81	232.81	未进入负面清	否	无	0.79%
32421	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	双岔线	宁城富贵园1#箱式变电站1#变压器	630	56.02	214.07	214.07	未进入负面清	否	无	-10.00%
32422	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	杨店线	电网 杨店干42右1#柱上变压器	200	35.88	108.24	108.24	未进入负面清	否	无	2.05%
32423	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	和平线	电网 顺和支15#柱上变压器	200	42.01	95.98	95.98	未进入负面清	否	无	1.27%
32424	瓦房店市供电公司	永宁66kV变电站	永联线	电网 全家分56#柱上变压器	200	39.72	100.56	100.56	未进入负面清	否	无	-3.91%
32425	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 闫店政府台 宋家分4#	200	54.97	70.07	70.07	未进入负面清	否	无	-1.33%
32426	瓦房店市供电公司	迟家66kV变电站	闫店线	电网 程学分20#(左家八队)	200	55.39	69.23	69.23	未进入负面清	否	无	7.63%

32427	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	张隈（大胡分25右1#）	50	31.73	29.13	29.13	未进入负面清	否	无	-9.93%
32428	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村刘隈（大胡分40#）	50	40.67	24.66	24.66	未进入负面清	否	无	-4.45%
32429	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村吴窑（大胡分53左1#）	200	51.09	77.82	77.82	未进入负面清	否	无	5.08%
32430	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	王屯号（大胡分60#）	50	54.96	17.52	17.52	未进入负面清	否	无	-9.94%
32431	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	矫屯村方窑（大胡分6右4#）	100	69.24	20.76	20.76	未进入负面清	否	无	1.30%
32432	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	农场社照（大胡分79右3#）	100	43.61	46.39	46.39	未进入负面清	否	无	-4.49%
32433	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村林业队（大田干45左1#）	50	61.55	14.22	14.22	未进入负面清	否	无	2.07%
32434	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村小八家屯（大田干63#）	200	95.69	0.00	0.00	未进入负面清	否	无	-7.04%
32435	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	东炉（东炉支10#）	50	33.82	28.09	28.09	未进入负面清	否	无	-4.24%
32436	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	姑庵屯（杜沟分121#）	30	36.59	16.02	16.02	未进入负面清	否	无	5.80%
32437	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村杨西屯（杜沟分21#）	50	31.03	29.49	29.49	未进入负面清	否	无	-0.45%
32438	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村杨东屯（杜沟分28#）	80	48.52	33.18	33.18	未进入负面清	否	无	-1.44%
32439	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	杜沟村大城东屯#（杜沟分48左5#）	50	48.09	20.95	20.95	未进入负面清	否	无	-0.15%
32440	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村大八家屯（杜沟分5左1#）	200	56.30	67.40	67.40	未进入负面清	否	无	8.96%
32441	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	胡沟东山台（移动支24右1#）	200	52.21	75.57	75.57	未进入负面清	否	无	-3.31%
32442	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	大西山南台（农场分61#）	200	35.43	109.14	109.14	未进入负面清	否	无	-9.21%
32443	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	杜沟村杜沟屯（杜沟分76左3#）	100	66.30	23.70	23.70	未进入负面清	否	无	-0.93%
32444	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	台沟号（杜沟分85右1#）	200	65.26	49.47	49.47	未进入负面清	否	无	8.71%
32445	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	台沟号分台（杜沟分90#）	100	31.57	58.43	58.43	未进入负面清	否	无	1.17%
32446	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	杜沟村大城西屯（杜沟分大城西支04#）	50	64.20	12.90	12.90	未进入负面清	否	无	-8.74%
32447	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	古家大棚（古家分1#）	80	48.80	32.96	32.96	未进入负面清	否	无	-6.51%
32448	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村古家（古家分6#）	100	54.86	35.14	35.14	未进入负面清	否	无	-5.83%
32449	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村久兴（久兴支13#）	50	47.95	21.02	21.02	未进入负面清	否	无	-5.15%
32450	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	社员照明（林场支29#）	200	32.64	114.71	114.71	未进入负面清	否	无	2.96%
32451	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	大田吴窑照明总表（林场支8左1#）	100	44.22	45.78	45.78	未进入负面清	否	无	7.90%
32452	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村郭屯（农场分13#）	100	42.69	47.31	47.31	未进入负面清	否	无	9.55%
32453	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村（农场分19右8#）	200	68.38	43.23	43.23	未进入负面清	否	无	1.37%
32454	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村曲屯（农场分23#）	630	45.58	279.85	279.85	未进入负面清	否	无	-5.62%
32455	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村孟沟（农场分28#）	30	48.19	12.54	12.54	未进入负面清	否	无	-8.96%
32456	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	八家村于屯（农场分3#）	80	59.39	24.48	24.48	未进入负面清	否	无	9.57%
32457	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	后元村国营农场（农场分47#）	50	64.38	12.81	12.81	未进入负面清	否	无	8.20%
32458	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村农场西台（山楂岗支11#）	200	57.88	64.23	64.23	未进入负面清	否	无	7.41%
32459	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	杜沟村西南屯（西南屯支7#）	630	57.17	206.80	206.80	未进入负面清	否	无	0.99%
32460	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元西线	吴窑村郑东（郑隈支6#）	50	35.36	27.32	27.32	未进入负面清	否	无	9.14%
32461	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村水利（北山棚支8#）	80	64.19	20.65	20.65	未进入负面清	否	无	-5.12%
32462	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	刁台大棚（刁台棚分8#）	50	53.35	18.33	18.33	未进入负面清	否	无	-2.74%
32463	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后房身（后房身分14#）	80	35.99	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	-2.24%
32464	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	沙河源小区（后房身分6右3#）	80	57.98	25.62	25.62	未进入负面清	否	无	-2.83%
32465	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	前元大棚（塑料分5左4#）	200	63.70	52.59	52.59	未进入负面清	否	无	3.93%
32466	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元林业队（提水分15#）	200	48.21	83.57	83.57	未进入负面清	否	无	-1.84%
32467	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村北山东队（提水分1右2#）	400	44.23	183.06	183.06	未进入负面清	否	无	5.21%
32468	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村北山西队新台（提水分4#）	200	56.55	66.90	66.90	未进入负面清	否	无	9.99%
32469	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	泰石材（大连）有限公司（元北干24左1#）	50	46.96	21.52	21.52	未进入负面清	否	无	-4.88%
32470	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	卢士江开发的居民楼（元北干27#）	400	66.06	95.76	95.76	未进入负面清	否	无	5.37%
32471	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元大棚（元北干50#）	50	65.61	12.20	12.20	未进入负面清	否	无	4.45%
32472	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村二队（元北干65#）	100	59.98	30.02	30.02	未进入负面清	否	无	-2.17%

32473	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村四队(元北干67左4#)	50	54.25	17.87	17.87	未进入负面清	否	无	0.13%
32474	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村一队(元北干69#)	50	66.22	11.89	11.89	未进入负面清	否	无	-9.92%
32475	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村三队(元北干73左5#)	50	50.79	19.61	19.61	未进入负面清	否	无	-5.95%
32476	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村大山棚(猪场分3#)	200	62.83	54.34	54.34	未进入负面清	否	无	-6.18%
32477	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元北线	后元村东山(铸钢分9左1#)	200	58.03	63.93	63.93	未进入负面清	否	无	-4.64%
32478	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村台(医院分2#)	200	37.74	104.52	104.52	未进入负面清	否	无	-7.33%
32479	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大店屯号(大店支18#)	80	35.66	43.47	43.47	未进入负面清	否	无	-3.63%
32480	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	曲台屯#(大店支5#)	630	33.92	353.33	353.33	未进入负面清	否	无	-5.30%
32481	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村金场沟(大姑庙分18#)	100	44.26	45.74	45.74	未进入负面清	否	无	6.39%
32482	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村下郑沟(大姑庙分1左2#)	50	31.56	29.22	29.22	未进入负面清	否	无	-3.45%
32483	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	后元村大姑庙(大姑庙分44#)	100	62.80	27.20	27.20	未进入负面清	否	无	2.37%
32484	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	元台大王小郭总表(大郭分1#)	80	39.67	40.26	40.26	未进入负面清	否	无	-5.88%
32485	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大赵村大郭东(大郭分20#)	630	67.50	141.78	141.78	未进入负面清	否	无	-9.60%
32486	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村大王屯(大王分20#)	50	41.78	24.11	24.11	未进入负面清	否	无	4.81%
32487	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村大西山号(大西山分4#)	50	55.40	17.30	17.30	未进入负面清	否	无	-4.28%
32488	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大赵屯(大赵分2#)	200	68.26	43.48	43.48	未进入负面清	否	无	5.56%
32489	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村东沟屯(东沟支5#)	30	52.62	11.21	11.21	未进入负面清	否	无	5.10%
32490	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	荒上屯号(宫城分15#)	200	66.03	47.93	47.93	未进入负面清	否	无	6.03%
32491	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	公城屯号(宫城分21#)	50	40.60	24.70	24.70	未进入负面清	否	无	5.00%
32492	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大店村高屯(何屯分27左3)	30	67.73	6.68	6.68	未进入负面清	否	无	0.41%
32493	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村二陶(姜沟分17#)	200	42.22	95.56	95.56	未进入负面清	否	无	2.49%
32494	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村三陶(姜沟分26左1#)	30	62.28	8.32	8.32	未进入负面清	否	无	8.74%
32495	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村姜沟屯(姜沟分29#)	100	56.16	33.84	33.84	未进入负面清	否	无	3.32%
32496	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村大陶(姜沟分6#)	80	32.48	46.02	46.02	未进入负面清	否	无	-3.71%
32497	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村高店屯(老爷庙支6#)	200	65.67	48.65	48.65	未进入负面清	否	无	1.70%
32498	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王梨底大棚(梨底棚支9#)	80	40.89	39.29	39.29	未进入负面清	否	无	-7.81%
32499	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村梨底(梨底支21#)	50	30.66	29.67	29.67	未进入负面清	否	无	-2.84%
32500	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村小王屯号(梨底支5#)	200	60.52	58.95	58.95	未进入负面清	否	无	-6.59%
32501	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村梨口(梨口分10#)	50	58.03	15.99	15.99	未进入负面清	否	无	-3.26%
32502	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村南山(南山分3右1#)	200	47.48	85.04	85.04	未进入负面清	否	无	-8.27%
32503	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	棚桃基地(棚桃支16#)	80	56.05	27.16	27.16	未进入负面清	否	无	4.29%
32504	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	棚桃基地(棚桃支25#)	50	64.02	12.99	12.99	未进入负面清	否	无	-1.24%
32505	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大店1(棚桃支45#)	50	43.47	23.27	23.27	未进入负面清	否	无	-4.47%
32506	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村上沟(三关分19#)	30	65.01	7.50	7.50	未进入负面清	否	无	-3.57%
32507	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村姜屯(三官分5#)	630	55.75	215.77	215.77	未进入负面清	否	无	-5.47%
32508	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	姜上1台(三官支5#)	100	32.16	57.84	57.84	未进入负面清	否	无	-6.46%
32509	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村石峰(石峰支8#)	50	41.98	24.01	24.01	未进入负面清	否	无	-7.93%
32510	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	姜屯点号(水厂支4#)	100	48.37	41.63	41.63	未进入负面清	否	无	-1.27%
32511	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村郭店(小寺庙支2左4#)	50	67.54	11.23	11.23	未进入负面清	否	无	8.21%
32512	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	小寺庙(小寺庙支30#)	50	42.27	23.86	23.86	未进入负面清	否	无	-9.22%
32513	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	郭店大棚(小寺庙支5#)	50	41.78	24.11	24.11	未进入负面清	否	无	-4.91%
32514	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村学房沟(学房沟分8#)	30	34.37	16.69	16.69	未进入负面清	否	无	-6.02%
32515	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元社区(医元分2#)	50	34.82	27.59	27.59	未进入负面清	否	无	7.24%
32516	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大赵村小郭屯(元东干114#)	200	30.93	118.15	118.15	未进入负面清	否	无	1.33%
32517	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	姜屯(元东干143#)	200	62.60	54.81	54.81	未进入负面清	否	无	-0.78%
32518	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村三关(元东干155#)	30	48.90	12.33	12.33	未进入负面清	否	无	3.50%

32519	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	道屯队(元东干167#)	100	50.83	39.17	39.17	未进入负面清	否	无	6.33%
32520	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	二陶村新建(元东干181#)	30	67.58	6.73	6.73	未进入负面清	否	无	-8.81%
32521	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	元台大王新棚区(元东干76左2#)	50	61.22	14.39	14.39	未进入负面清	否	无	-3.69%
32522	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大王村侯店后队(元东干80#)	80	39.63	40.29	40.29	未进入负面清	否	无	7.20%
32523	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	候店前队#(元东干84#)	50	54.85	17.57	17.57	未进入负面清	否	无	8.71%
32524	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	大赵新棚区(元东干93#)	80	58.91	24.87	24.87	未进入负面清	否	无	6.23%
32525	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村上郑沟号(郑沟分11#)	30	52.70	11.19	11.19	未进入负面清	否	无	-9.05%
32526	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元东线	前元村中郑沟(郑沟分3#)	200	68.60	42.79	42.79	未进入负面清	否	无	-6.08%
32527	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯村后树岚(刁台支12#)	200	48.65	82.69	82.69	未进入负面清	否	无	8.76%
32528	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯村林屯西(刁台支9#)	50	53.26	18.37	18.37	未进入负面清	否	无	-4.49%
32529	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯村梁屯前(梁屯支14#)	630	54.90	221.15	221.15	未进入负面清	否	无	-6.10%
32530	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	后元村刘屯西号(刘屯支5#)	100	36.06	53.94	53.94	未进入负面清	否	无	-7.13%
32531	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯队(庞坎支20左4#)	100	64.85	25.15	25.15	未进入负面清	否	无	-2.69%
32532	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	庞坎屯号(庞坎支25#)	50	44.93	22.53	22.53	未进入负面清	否	无	-2.76%
32533	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	二水线	何屯村南山(庞坎支7左3#)	30	46.84	12.95	12.95	未进入负面清	否	无	6.54%
32534	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	前元村小卢屯南总表(卢北支7右3#)	100	59.73	30.27	30.27	未进入负面清	否	无	-7.82%
32535	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	前元小卢屯北(卢北支9#)	80	49.34	32.53	32.53	未进入负面清	否	无	-1.44%
32536	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	永泰公用3#箱式配电站(前元分10#)	630	62.20	175.12	175.12	未进入负面清	否	无	-5.49%
32537	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	永泰公用2#箱式配电站(前元分10#)	630	37.83	328.68	328.68	未进入负面清	否	无	9.06%
32538	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	永泰公用1#箱式配电站(前元分10#)	630	35.26	344.88	344.88	未进入负面清	否	无	9.33%
32539	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-085台区(前元分11#)	200	69.65	40.71	40.71	未进入负面清	否	无	5.87%
32540	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-084(前元分13#)-1	80	68.68	17.05	17.05	未进入负面清	否	无	8.64%
32541	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-084(前元分13#)-2	80	35.03	43.97	43.97	未进入负面清	否	无	6.94%
32542	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	店永泰房地产开发有限公司(前元分18	250	43.93	115.18	115.18	未进入负面清	否	无	-5.24%
32543	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	店永泰房地产开发有限公司(前元分18	250	56.84	82.91	82.91	未进入负面清	否	无	6.27%
32544	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-083(前元分22右1#)	50	40.94	24.53	24.53	未进入负面清	否	无	1.83%
32545	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	元台镇政府台(前元分26左2#)	200	31.74	116.51	116.51	未进入负面清	否	无	5.52%
32546	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-080(前元分3#)-1	400	51.36	154.58	154.58	未进入负面清	否	无	3.35%
32547	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-080(前元分3#)-2	400	39.45	202.19	202.19	未进入负面清	否	无	-4.17%
32548	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-088(前元分37#)	200	67.96	44.07	44.07	未进入负面清	否	无	-3.26%
32549	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-081(前元分7右6#)	50	50.45	19.78	19.78	未进入负面清	否	无	-3.72%
32550	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-087(前元分9#)-1	160	49.16	65.34	65.34	未进入负面清	否	无	-6.71%
32551	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	25-087(前元分9#)-2	80	55.01	27.99	27.99	未进入负面清	否	无	5.89%
32552	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	元瓦线	元台供电所(元北干1间1左1#)	200	32.14	115.72	115.72	未进入负面清	否	无	9.32%
32553	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡村三十三中分台(北台支7#)	400	55.55	137.79	137.79	未进入负面清	否	无	-2.17%
32554	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	小楼北(大胡分103右3#)	100	64.79	25.21	25.21	未进入负面清	否	无	-8.14%
32555	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	国营农场社员照明(大胡分137右1#)	200	59.33	61.33	61.33	未进入负面清	否	无	3.18%
32556	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡村羊南(大胡分154#)	200	64.15	51.70	51.70	未进入负面清	否	无	8.97%
32557	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	吕沟西(联瓦支16左1#)	100	69.15	20.85	20.85	未进入负面清	否	无	-8.15%
32558	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	吕沟分台(联瓦支8#)	100	33.26	56.74	56.74	未进入负面清	否	无	6.43%
32559	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	小楼前1#(楼前支15#)	100	40.14	49.86	49.86	未进入负面清	否	无	1.93%
32560	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	小楼号(楼前支4#)	100	48.03	41.97	41.97	未进入负面清	否	无	3.55%
32561	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	吕沟(吕沟支5左1#)	100	33.46	56.54	56.54	未进入负面清	否	无	1.86%
32562	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	吕沟东台(潘屯支16间1#)	100	67.00	23.00	23.00	未进入负面清	否	无	9.11%
32563	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	潘北(潘屯支34#右2#)	80	51.07	31.14	31.14	未进入负面清	否	无	-1.87%
32564	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	潘南(潘屯支38右1#)	100	42.71	47.29	47.29	未进入负面清	否	无	9.63%

32565	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡(潘屯支60#)	315	38.41	162.51	162.51	未进入负面清	否	无	-2.82%
32566	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡村三十三中(三十三中支29间1#)	200	49.74	80.51	80.51	未进入负面清	否	无	-1.22%
32567	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡社员照明#(三十三中支3#)	80	64.17	20.67	20.67	未进入负面清	否	无	-6.18%
32568	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	三十三中1#(三十三中支32右7#)	80	34.66	44.27	44.27	未进入负面清	否	无	9.98%
32569	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡屯半道新台(三十三中支6#)	50	40.48	24.76	24.76	未进入负面清	否	无	7.81%
32570	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	宋沟(宋沟支2#)	200	68.14	43.72	43.72	未进入负面清	否	无	7.38%
32571	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	宋沟分台(宋沟支8#)	100	65.79	24.21	24.21	未进入负面清	否	无	1.80%
32572	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	徐屯分台(徐屯支5右1#)	200	52.94	74.12	74.12	未进入负面清	否	无	-2.03%
32573	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	徐屯(徐屯支9#)	400	61.03	115.89	115.89	未进入负面清	否	无	3.84%
32574	瓦房店市供电公司	瓦东66kV变电站	沙河线	大胡村张沟西(张沟支13左1#)	200	43.15	93.70	93.70	未进入负面清	否	无	-4.29%
32575	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	半道号(半道分8#)	80	51.06	31.15	31.15	未进入负面清	否	无	6.22%
32576	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村宋店(大田干106#)	200	65.53	48.94	48.94	未进入负面清	否	无	1.62%
32577	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村元屯北(大田干121#)	50	36.76	26.62	26.62	未进入负面清	否	无	1.28%
32578	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明(大田干125#)	200	54.88	70.24	70.24	未进入负面清	否	无	-0.47%
32579	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村利兴东(大田干129左2#)	630	66.35	148.98	148.98	未进入负面清	否	无	1.80%
32580	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明太平(大田干142#)	50	57.70	16.15	16.15	未进入负面清	否	无	9.00%
32581	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	占屯西台(大田干153#)	100	33.54	56.46	56.46	未进入负面清	否	无	-5.92%
32582	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村西兰(大田干161#)	200	34.86	110.28	110.28	未进入负面清	否	无	-5.75%
32583	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	照明总表(大田干170#)	50	36.09	26.95	26.95	未进入负面清	否	无	-4.25%
32584	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	田家电管站台区总表(大田干227右4#)	200	39.00	102.01	102.01	未进入负面清	否	无	-9.72%
32585	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村张屯号(大田干247左1#)	630	43.34	293.94	293.94	未进入负面清	否	无	5.21%
32586	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村沙屯(大田干264#)	50	67.17	11.42	11.42	未进入负面清	否	无	-2.52%
32587	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村前孙(大田干287#)	100	62.85	27.15	27.15	未进入负面清	否	无	-8.12%
32588	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	新0.棚区照明(大田干82#)	80	32.82	45.75	45.75	未进入负面清	否	无	1.06%
32589	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店屯(刁窝分21#)	50	67.07	11.46	11.46	未进入负面清	否	无	5.00%
32590	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店村王店屯(刁窝分25#)	50	36.91	26.54	26.54	未进入负面清	否	无	-8.28%
32591	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店南沟(刁窝分34#)	50	56.98	16.51	16.51	未进入负面清	否	无	9.56%
32592	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店村刁窝(刁窝分42#)	50	47.15	21.43	21.43	未进入负面清	否	无	-6.55%
32593	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	田家铁路家属(工务段支4左1#)	200	42.33	95.34	95.34	未进入负面清	否	无	9.15%
32594	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田宫屯村社员(宫屯西分4#)	80	48.55	33.16	33.16	未进入负面清	否	无	-2.09%
32595	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	宫屯村宫屯(宫屯中分3#)	100	64.64	25.36	25.36	未进入负面清	否	无	5.03%
32596	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村后孙(后孙分5#)	200	46.55	86.91	86.91	未进入负面清	否	无	-3.27%
32597	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明(鸡场支4#)	50	55.53	17.24	17.24	未进入负面清	否	无	3.50%
32598	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村矫西(矫屯分17#)	80	39.51	40.39	40.39	未进入负面清	否	无	-4.50%
32599	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村中和店东(矫屯分29#)	50	30.48	29.76	29.76	未进入负面清	否	无	9.06%
32600	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村王屯(矫屯分35#)	50	53.04	18.48	18.48	未进入负面清	否	无	0.33%
32601	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村口子(矫屯分46#)	200	69.08	41.83	41.83	未进入负面清	否	无	-6.85%
32602	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村芦屯(矫屯分7#)	200	49.51	80.99	80.99	未进入负面清	否	无	4.96%
32603	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	矫屯村芦屯分台(矫屯分9#)	200	51.04	77.91	77.91	未进入负面清	否	无	9.26%
32604	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村翟屯(李屯分26#)	100	65.92	24.08	24.08	未进入负面清	否	无	1.80%
32605	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陈粉房号(李屯分39#)	80	41.98	38.41	38.41	未进入负面清	否	无	2.36%
32606	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	李屯村胡屯(李屯分42#)	50	64.33	12.84	12.84	未进入负面清	否	无	3.02%
32607	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	李屯社员照明(李屯分52#)	200	48.32	83.37	83.37	未进入负面清	否	无	8.07%
32608	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	李屯村山嘴前(李屯分65#)	315	58.96	97.78	97.78	未进入负面清	否	无	1.46%
32609	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	李屯村山嘴后(李屯分72#)	400	54.96	140.17	140.17	未进入负面清	否	无	-8.06%
32610	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴大棚(利兴棚分10#)	80	43.81	36.95	36.95	未进入负面清	否	无	3.47%

32611	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	梁家小站(梁家小站支28#)	200	32.97	114.06	114.06	未进入负面清	否	无	3.75%
32612	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村林业(林场支16#)	100	60.81	29.19	29.19	未进入负面清	否	无	5.60%
32613	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田屯林屯(林屯分4#)	400	45.80	176.80	176.80	未进入负面清	否	无	5.64%
32614	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	刘沟水库1台(刘沟分10左2#)	100	30.61	59.39	59.39	未进入负面清	否	无	-2.80%
32615	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	刘沟水库2台(刘沟分13#)	100	45.75	44.25	44.25	未进入负面清	否	无	-4.98%
32616	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村社员照明(刘沟分15#)	80	42.29	38.17	38.17	未进入负面清	否	无	-8.40%
32617	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴照明(刘沟分20#)	80	43.21	37.43	37.43	未进入负面清	否	无	3.74%
32618	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	粉房1(刘沟分21左4#)	100	43.92	46.08	46.08	未进入负面清	否	无	0.33%
32619	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村刘西[北](刘沟分28#)	50	50.54	19.73	19.73	未进入负面清	否	无	-4.80%
32620	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	利兴村刘东[西](刘沟分34#)	50	45.29	22.36	22.36	未进入负面清	否	无	4.08%
32621	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	刘沟水库4台(刘沟水库分16#)	100	49.45	40.55	40.55	未进入负面清	否	无	-4.60%
32622	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	刘沟水库3台(刘沟水库分6右6#)	100	68.03	21.97	21.97	未进入负面清	否	无	1.42%
32623	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	乱石南(乱石支14#)	100	47.14	42.86	42.86	未进入负面清	否	无	4.88%
32624	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村乱石屯内分台(乱石支4左2#)	200	43.33	93.33	93.33	未进入负面清	否	无	9.71%
32625	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村乱石屯内(乱石支7#)	200	46.00	88.01	88.01	未进入负面清	否	无	4.47%
32626	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店分台(蘑菇支10#)	200	56.66	66.68	66.68	未进入负面清	否	无	0.56%
32627	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明沙屯(曲屯支19右5#)	100	52.85	37.15	37.15	未进入负面清	否	无	-5.89%
32628	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	社员照明沙屯(曲屯支24#)	200	67.41	45.18	45.18	未进入负面清	否	无	-3.20%
32629	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村曲屯(曲屯支9左2#)	80	48.74	33.01	33.01	未进入负面清	否	无	-4.44%
32630	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村山后(山后屯分8#)	50	65.47	12.27	12.27	未进入负面清	否	无	9.18%
32631	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	宫屯大棚(盛沟大棚分5#)	80	68.82	16.94	16.94	未进入负面清	否	无	9.88%
32632	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	宫屯村圣沟(盛沟分4#)	80	46.50	34.80	34.80	未进入负面清	否	无	-0.08%
32633	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村高屯(陶家分21右3#)	100	34.20	55.80	55.80	未进入负面清	否	无	1.53%
32634	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村山嘴号分台(陶家分35#)	100	44.61	45.39	45.39	未进入负面清	否	无	-3.17%
32635	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村山嘴号(陶家分39#)	200	51.81	76.38	76.38	未进入负面清	否	无	4.46%
32636	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村王西(陶家分48#)	30	41.05	14.69	14.69	未进入负面清	否	无	5.82%
32637	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村王东(陶家分55#)	200	57.66	64.69	64.69	未进入负面清	否	无	2.52%
32638	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村陶东[西](陶家分移动支3#)	100	36.76	53.24	53.24	未进入负面清	否	无	1.43%
32639	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	陶家村陶西(陶西支4#)	30	52.14	11.36	11.36	未进入负面清	否	无	2.55%
32640	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村后田(田南分3#)	200	49.24	81.53	81.53	未进入负面清	否	无	-2.73%
32641	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村田北社员(田南分8#)	630	68.41	136.02	136.02	未进入负面清	否	无	1.86%
32642	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	大田村瓦房号(瓦房支9右1#)	100	50.22	39.78	39.78	未进入负面清	否	无	3.49%
32643	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村占屯(瓦寺分2#)	80	55.43	27.65	27.65	未进入负面清	否	无	8.06%
32644	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村瓦寺东(瓦寺分21#)	30	63.76	7.87	7.87	未进入负面清	否	无	6.59%
32645	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村陈屯(瓦寺分太东支2#)	30	30.10	17.97	17.97	未进入负面清	否	无	-7.90%
32646	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村太东(瓦寺分太东支7#)	100	50.59	39.41	39.41	未进入负面清	否	无	-0.05%
32647	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村王东(王屯分12#)	50	30.10	29.95	29.95	未进入负面清	否	无	-8.65%
32648	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	太平村王西(王屯分9左1#)	50	68.80	10.60	10.60	未进入负面清	否	无	8.29%
32649	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	西树岚南台(西树岚分9#)	400	38.34	206.64	206.64	未进入负面清	否	无	-0.05%
32650	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店村邢沟(邢沟支11#)	50	47.29	21.35	21.35	未进入负面清	否	无	4.83%
32651	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	王店1#(邢沟支3右2#)	100	35.98	54.02	54.02	未进入负面清	否	无	7.88%
32652	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	玉皇庙村李东(玉皇庙分14#)	80	48.29	33.37	33.37	未进入负面清	否	无	-4.91%
32653	瓦房店市供电公司	盘地66kV变电站	大田线	田家张屯大棚(张屯棚支35#)	80	61.09	23.13	23.13	未进入负面清	否	无	1.18%
32654	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	成达线	PMS-于屯分5#于屯(成达)	200	69.33	41.33	41.33	未进入负面清	否	无	-6.35%
32655	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	成达线	PMS-赵西分2#赵屯小队2#	100	38.18	51.82	51.82	未进入负面清	否	无	-8.81%
32656	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	北董2号	100	48.82	41.18	41.18	未进入负面清	否	无	-3.29%

32657	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-北董支10#猪场	100	37.35	52.65	52.65	未进入负面清	否	无	7.73%
32658	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-宾馆分2#郑屯东队台	100	60.89	29.11	29.11	未进入负面清	否	无	0.10%
32659	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-陈屯支5#陈屯	200	35.59	108.81	108.81	未进入负面清	否	无	-5.58%
32660	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-城建支11#(王四)	100	32.11	57.89	57.89	未进入负面清	否	无	-3.52%
32661	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-大棚支2#于屯2台	80	39.46	40.43	40.43	未进入负面清	否	无	-1.41%
32662	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-东山支39#东山上沟	100	39.04	50.96	50.96	未进入负面清	否	无	-3.58%
32663	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-东山支33#东山	160	40.05	79.93	79.93	未进入负面清	否	无	1.85%
32664	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-东山支6#卫店	80	30.23	47.81	47.81	未进入负面清	否	无	5.29%
32665	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干225#东西沟二队	100	58.83	31.17	31.17	未进入负面清	否	无	9.93%
32666	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-房后支13#(房身队)	100	68.18	21.82	21.82	未进入负面清	否	无	-9.48%
32667	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-高屯分13#高北	100	51.87	38.13	38.13	未进入负面清	否	无	2.24%
32668	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	高屯2#台	200	54.75	70.50	70.50	未进入负面清	否	无	-9.18%
32669	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-噶前在4#噶前队	160	32.19	92.49	92.49	未进入负面清	否	无	8.51%
32670	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-河洼分51#南董	160	44.29	73.14	73.14	未进入负面清	否	无	-0.98%
32671	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-河洼分72#宁屯2号	200	61.55	56.91	56.91	未进入负面清	否	无	-1.77%
32672	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-河洼分66#宁屯	100	33.52	56.48	56.48	未进入负面清	否	无	-1.24%
32673	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-洪屯分22#(洪庙)	80	67.11	18.31	18.31	未进入负面清	否	无	-1.59%
32674	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-洪屯分60#洪西	50	35.39	27.31	27.31	未进入负面清	否	无	-9.94%
32675	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-洪屯分67#(位楼队)	50	68.64	10.68	10.68	未进入负面清	否	无	-3.44%
32676	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-后西支4#后西队	200	50.52	78.97	78.97	未进入负面清	否	无	8.80%
32677	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-胡屯支9#(胡屯)	100	51.99	38.01	38.01	未进入负面清	否	无	2.54%
32678	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	胡屯2#台	100	60.07	29.93	29.93	未进入负面清	否	无	6.02%
32679	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	东西沟二队2#台	100	47.14	42.86	42.86	未进入负面清	否	无	-2.63%
32680	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-季前支3#季前	100	45.93	44.07	44.07	未进入负面清	否	无	7.57%
32681	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-季屯分3#季后	100	48.52	41.48	41.48	未进入负面清	否	无	-9.29%
32682	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干114#郑屯	200	69.71	40.59	40.59	未进入负面清	否	无	9.51%
32683	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干148#兰西(148#)	100	34.42	55.58	55.58	未进入负面清	否	无	-1.91%
32684	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干166#郭店(166#)	160	47.02	68.77	68.77	未进入负面清	否	无	0.15%
32685	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干219#东西沟三队	100	49.32	40.68	40.68	未进入负面清	否	无	-1.04%
32686	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干244#双井	200	63.54	52.92	52.92	未进入负面清	否	无	-1.04%
32687	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干260#姜店	200	51.79	76.41	76.41	未进入负面清	否	无	-1.36%
32688	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干35#苏炉	200	67.30	45.40	45.40	未进入负面清	否	无	7.94%
32689	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	苏南2#台	200	57.61	64.78	64.78	未进入负面清	否	无	6.01%
32690	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜店干49#苏南	100	32.68	57.32	57.32	未进入负面清	否	无	0.63%
32691	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜永分65(梅后)	80	59.38	24.50	24.50	未进入负面清	否	无	-4.33%
32692	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-洪屯分53#洪屯	200	60.94	58.11	58.11	未进入负面清	否	无	-2.06%
32693	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	卫店2号	200	31.17	117.66	117.66	未进入负面清	否	无	-9.36%
32694	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-张屯支15#河洼张屯	80	58.80	24.96	24.96	未进入负面清	否	无	-8.83%
32695	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜永分18#赵屯张屯	50	64.51	12.75	12.75	未进入负面清	否	无	-0.06%
32696	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜永分50#(王三)	100	66.79	23.21	23.21	未进入负面清	否	无	3.65%
32697	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-姜永分59#(王一)	100	68.18	21.82	21.82	未进入负面清	否	无	-9.42%
32698	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-靳沟支10#(梅店)	100	38.13	51.87	51.87	未进入负面清	否	无	-2.55%
32699	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-靳沟支20#(靳沟)	100	50.58	39.42	39.42	未进入负面清	否	无	7.76%
32700	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-靳沟支25#(新庄)	100	31.01	58.99	58.99	未进入负面清	否	无	5.68%
32701	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-兰东分3#兰东	100	34.25	55.75	55.75	未进入负面清	否	无	1.76%
32702	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-里沟分1#东西小队	160	61.43	45.72	45.72	未进入负面清	否	无	3.50%

32703	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-里沟分19#里沟	80	47.25	34.20	34.20	未进入负面清	否	无	4.17%
32704	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	东西沟里沟（里沟2号）	100	51.05	38.95	38.95	未进入负面清	否	无	-3.66%
32705	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-良沟支9#梁沟	200	41.11	97.79	97.79	未进入负面清	否	无	1.05%
32706	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-罗店分19#罗店	100	36.90	53.10	53.10	未进入负面清	否	无	-6.23%
32707	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	罗店2#	100	53.58	36.42	36.42	未进入负面清	否	无	-8.47%
32708	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-罗店分7#吴屯	100	68.96	21.04	21.04	未进入负面清	否	无	-9.16%
32709	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分15#冯屯(15#)	80	55.56	27.55	27.55	未进入负面清	否	无	9.91%
32710	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分26#宫屯(263#)	100	44.13	45.87	45.87	未进入负面清	否	无	0.31%
32711	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分31#噶下(31#)	100	38.26	51.74	51.74	未进入负面清	否	无	9.69%
32712	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分38#噶后(38#)	80	55.27	27.78	27.78	未进入负面清	否	无	1.80%
32713	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	后西2#台	100	63.01	26.99	26.99	未进入负面清	否	无	-6.67%
32714	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分65#前西队	200	67.65	44.71	44.71	未进入负面清	否	无	5.92%
32715	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分78#前梅队	100	47.44	42.56	42.56	未进入负面清	否	无	0.43%
32716	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-梅山分83#梅前队	200	63.93	52.13	52.13	未进入负面清	否	无	5.99%
32717	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	南董2台	200	33.43	113.13	113.13	未进入负面清	否	无	-3.91%
32718	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-南洼支5#高南	100	64.85	25.15	25.15	未进入负面清	否	无	-2.71%
32719	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-山后支6#宫屯山后	200	55.11	69.79	69.79	未进入负面清	否	无	-5.76%
32720	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	山嘴2#台	100	51.76	38.24	38.24	未进入负面清	否	无	-0.75%
32721	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	姜店2台	200	48.09	83.82	83.82	未进入负面清	否	无	6.90%
32722	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-东西沟支3#东西村台	80	41.72	38.62	38.62	未进入负面清	否	无	9.00%
32723	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	卫泊2号	100	42.37	47.63	47.63	未进入负面清	否	无	1.93%
32724	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫泊支5#卫泊	100	58.80	31.20	31.20	未进入负面清	否	无	0.80%
32725	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫东支2#卫东	100	34.07	55.93	55.93	未进入负面清	否	无	-8.91%
32726	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫沟分36#上沟	200	44.75	90.49	90.49	未进入负面清	否	无	-0.52%
32727	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫沟分43#上沟2台	80	37.97	41.62	41.62	未进入负面清	否	无	-4.05%
32728	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫沟分9#山嘴	200	56.71	66.59	66.59	未进入负面清	否	无	-4.24%
32729	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-卫西支2#卫西	200	52.99	74.03	74.03	未进入负面清	否	无	-1.66%
32730	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西南山支2#西南山	50	36.77	26.61	26.61	未进入负面清	否	无	-2.76%
32731	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西山支5#西山	400	30.42	238.34	238.34	未进入负面清	否	无	-0.20%
32732	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	西王二队2台	100	65.85	24.15	24.15	未进入负面清	否	无	9.03%
32733	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	王三2#台	100	39.08	50.92	50.92	未进入负面清	否	无	-4.19%
32734	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支30#（派子西）	200	32.01	115.99	115.99	未进入负面清	否	无	-4.49%
32735	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	派子东2#台	200	40.05	99.89	99.89	未进入负面清	否	无	-0.58%
32736	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支32#（派子东）	200	48.13	83.73	83.73	未进入负面清	否	无	7.96%
32737	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支37#（后派子）	50	68.94	10.53	10.53	未进入负面清	否	无	6.80%
32738	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支5#王二	100	32.91	57.09	57.09	未进入负面清	否	无	-2.50%
32739	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-西王支殷屯支30#（西王尹屯）	50	64.10	12.95	12.95	未进入负面清	否	无	-9.86%
32740	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-小队支1#河洼	400	38.12	207.51	207.51	未进入负面清	否	无	5.50%
32741	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-杨树底分3#杨树底	80	39.92	40.06	40.06	未进入负面清	否	无	5.00%
32742	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-殷后支2#尹后台	80	61.20	23.04	23.04	未进入负面清	否	无	-7.84%
32743	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-殷屯支18#申洼	400	31.45	234.22	234.22	未进入负面清	否	无	-6.65%
32744	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-于屯分10#刘店	100	32.08	57.92	57.92	未进入负面清	否	无	3.17%
32745	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-于屯分25#曲屯	80	60.24	23.81	23.81	未进入负面清	否	无	9.84%
32746	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-于屯分40#于屯	200	36.81	106.38	106.38	未进入负面清	否	无	8.36%
32747	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	靳沟2号	200	57.76	64.47	64.47	未进入负面清	否	无	9.82%
32748	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	金雕线	PMS-金雕干17#赵屯小队（金雕）	50	69.97	10.01	10.01	未进入负面清	否	无	2.34%

32749	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北房支19#北房	200	53.52	72.96	72.96	未进入负面清	否	无	1.44%
32750	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北房支4#黄西	100	45.89	44.11	44.11	未进入负面清	否	无	1.39%
32751	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王分24#王西	50	50.83	19.59	19.59	未进入负面清	否	无	-6.39%
32752	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王分31#王东	50	30.36	29.82	29.82	未进入负面清	否	无	5.10%
32753	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王分卫沟支7##西北山	200	43.92	92.17	92.17	未进入负面清	否	无	-4.75%
32754	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王支56右1#林屯2#台	100	63.90	26.10	26.10	未进入负面清	否	无	2.36%
32755	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北王分60#林屯	200	58.74	62.52	62.52	未进入负面清	否	无	0.66%
32756	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-大岭支6#赵屯二队	100	59.38	30.62	30.62	未进入负面清	否	无	-8.63%
32757	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-大岭分9#农场	80	34.40	44.48	44.48	未进入负面清	否	无	-5.51%
32758	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-大岭分十中支1#即米沟	200	60.91	58.18	58.18	未进入负面清	否	无	5.83%
32759	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-东山杏3#东山	100	60.16	29.84	29.84	未进入负面清	否	无	5.11%
32760	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-房身支1#房身	100	64.64	25.36	25.36	未进入负面清	否	无	-8.98%
32761	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-北山头分7#北山头	100	59.99	30.01	30.01	未进入负面清	否	无	-1.40%
32762	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-风电分7右1#北山头2#台	200	45.79	88.42	88.42	未进入负面清	否	无	6.19%
32763	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-何屯分5#何屯	50	46.70	21.65	21.65	未进入负面清	否	无	-0.35%
32764	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-黄岭支2#黄士岭	50	39.53	25.23	25.23	未进入负面清	否	无	3.46%
32765	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分15右2#李西2#台	50	65.21	12.39	12.39	未进入负面清	否	无	9.04%
32766	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分4#李西	80	67.11	18.31	18.31	未进入负面清	否	无	-5.14%
32767	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分29#贾屯	100	44.68	45.32	45.32	未进入负面清	否	无	-7.12%
32768	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	贾屯2#台	200	69.88	40.24	40.24	未进入负面清	否	无	2.65%
32769	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分49#小贾	100	66.17	23.83	23.83	未进入负面清	否	无	3.95%
32770	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分55#小刘	200	38.48	103.05	103.05	未进入负面清	否	无	2.14%
32771	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯分8#李东	50	66.28	11.86	11.86	未进入负面清	否	无	-9.44%
32772	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-贾屯支2#贾屯2台	80	63.88	20.90	20.90	未进入负面清	否	无	-5.83%
32773	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-岭上支23#岭上台	200	60.31	59.39	59.39	未进入负面清	否	无	4.41%
32774	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-岭上支7#大岭	80	60.80	23.36	23.36	未进入负面清	否	无	5.84%
32775	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-庙西分1#庙东	200	47.72	84.57	84.57	未进入负面清	否	无	-1.57%
32776	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-庙西分7#庙西	50	55.60	17.20	17.20	未进入负面清	否	无	4.83%
32777	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-南沟分17#南沟	200	35.83	108.33	108.33	未进入负面清	否	无	6.82%
32778	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-泮屯支3#泮屯2#	100	38.16	51.84	51.84	未进入负面清	否	无	6.59%
32779	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-泮屯支6#泮屯	100	59.45	30.55	30.55	未进入负面清	否	无	-4.73%
32780	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-市场支#北王市场	200	51.27	77.45	77.45	未进入负面清	否	无	0.50%
32781	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田东支10#田东2#台	100	34.05	55.95	55.95	未进入负面清	否	无	3.62%
32782	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田东分9#田东	100	39.34	50.66	50.66	未进入负面清	否	无	-0.20%
32783	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯干101#田屯	50	69.53	10.23	10.23	未进入负面清	否	无	-9.51%
32784	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯干110#阎岭	400	38.00	207.98	207.98	未进入负面清	否	无	-2.20%
32785	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯干130#枣岭	100	33.62	56.38	56.38	未进入负面清	否	无	-3.45%
32786	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯干13#向阳	50	63.03	13.49	13.49	未进入负面清	否	无	-0.40%
32787	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	西北山2#	200	53.10	73.81	73.81	未进入负面清	否	无	4.39%
32788	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-田屯干9#中心台	100	62.16	27.84	27.84	未进入负面清	否	无	-6.52%
32789	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-卫沟支25#卫沟	50	61.59	14.20	14.20	未进入负面清	否	无	-9.26%
32790	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-西沟支10#西沟	50	42.00	24.00	24.00	未进入负面清	否	无	1.08%
32791	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	田屯线	PMS-殷屯支16#殷屯	100	31.29	58.71	58.71	未进入负面清	否	无	3.65%
32792	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	PMS-北山根支10#北山根	100	50.57	39.43	39.43	未进入负面清	否	无	-6.40%
32793	瓦房店市供电公司	西王66kV变电站	姜店线	葛下2#台	100	34.60	55.40	55.40	未进入负面清	否	无	4.39%
32794	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄干73#	100	36.76	53.24	53.24	未进入负面清	否	无	-3.28%

32795	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄干78#	200	49.56	80.88	80.88	未进入负面清	否	无	-4.78%
32796	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	砖厂支4#(2)	100	31.36	58.64	58.64	未进入负面清	否	无	-8.89%
32797	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	大王沟分39西	200	41.27	97.46	97.46	未进入负面清	否	无	9.68%
32798	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	大王沟分47西	400	38.92	204.33	204.33	未进入负面清	否	无	8.83%
32799	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	大王沟分65#	30	58.25	9.53	9.53	未进入负面清	否	无	-9.48%
32800	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	王沟分姚沟支13#柱上变压器	30	52.11	11.37	11.37	未进入负面清	否	无	-1.56%
32801	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分4 4 #	80	61.09	23.13	23.13	未进入负面清	否	无	-5.58%
32802	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分61#.	200	34.74	110.52	110.52	未进入负面清	否	无	-6.03%
32803	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分7 0 #	80	36.08	43.14	43.14	未进入负面清	否	无	1.62%
32804	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分88#	100	67.66	22.34	22.34	未进入负面清	否	无	-2.10%
32805	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支3 #	100	38.56	51.44	51.44	未进入负面清	否	无	-9.54%
32806	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支15#	50	38.44	25.78	25.78	未进入负面清	否	无	-10.00%
32807	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	森阳支8#	200	50.51	78.98	78.98	未进入负面清	否	无	5.76%
32808	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支26#	50	65.10	12.45	12.45	未进入负面清	否	无	2.92%
32809	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支34#	50	54.54	17.73	17.73	未进入负面清	否	无	-9.16%
32810	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	庙下支44#	50	58.29	15.86	15.86	未进入负面清	否	无	-8.70%
32811	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	干河支9#	100	44.69	45.31	45.31	未进入负面清	否	无	-7.69%
32812	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	鸡场支4#	200	50.89	78.23	78.23	未进入负面清	否	无	3.58%
32813	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	干河支12#	100	67.44	22.56	22.56	未进入负面清	否	无	3.46%
32814	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	干河支37#	200	54.72	70.56	70.56	未进入负面清	否	无	7.82%
32815	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	八里支16#	160	40.22	79.64	79.64	未进入负面清	否	无	-5.53%
32816	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	北沟支5#	200	31.77	116.45	116.45	未进入负面清	否	无	1.00%
32817	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	北沟支13#	50	65.70	12.15	12.15	未进入负面清	否	无	5.58%
32818	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙庄分华尖支2 9 #	100	69.82	20.18	20.18	未进入负面清	否	无	-1.96%
32819	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	水库支6#(水库大井台)	50	44.14	22.93	22.93	未进入负面清	否	无	9.64%
32820	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	北沟方塘台	100	51.62	38.38	38.38	未进入负面清	否	无	-4.91%
32821	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	沟水库支9#柱上变压器(北沟水库台	100	37.34	52.66	52.66	未进入负面清	否	无	2.57%
32822	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙山机井台	100	43.94	46.06	46.06	未进入负面清	否	无	-5.09%
32823	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	电网 农场支9#柱上变压器	200	49.28	81.45	81.45	未进入负面清	否	无	-2.89%
32824	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	祝华线花边分7#	50	34.20	27.90	27.90	未进入负面清	否	无	-4.79%
32825	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	祝华线花边分12#	80	43.06	37.55	37.55	未进入负面清	否	无	4.85%
32826	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区4变压器	800	63.40	212.80	212.80	未进入负面清	否	无	-2.76%
32827	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区3变压器	630	39.92	315.51	315.51	未进入负面清	否	无	0.54%
32828	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区2变压器	630	68.95	132.63	132.63	未进入负面清	否	无	6.73%
32829	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区1号变压器	800	42.62	379.08	379.08	未进入负面清	否	无	7.83%
32830	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	电网阳春小区5变压器	630	36.21	338.89	338.89	未进入负面清	否	无	-2.77%
32831	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	龙栖谷公用2#配电站-1	630	34.05	352.49	352.49	未进入负面清	否	无	7.22%
32832	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰甲线	龙栖谷公用2#配电站-2	800	66.96	184.32	184.32	未进入负面清	否	无	-8.10%
32833	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	作品壹号1#配电站-1	800	67.24	182.06	182.06	未进入负面清	否	无	10.00%
32834	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	作品壹号1#配电站-2	800	43.84	369.24	369.24	未进入负面清	否	无	2.98%
32835	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	作品壹号2#配电站-1	800	36.69	426.49	426.49	未进入负面清	否	无	-8.95%
32836	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	作品壹号2#配电站-2	800	59.36	245.10	245.10	未进入负面清	否	无	-1.39%
32837	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝联线祝华分7#	400	63.10	107.62	107.62	未进入负面清	否	无	-4.23%
32838	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝华分9#-1	400	45.03	179.90	179.90	未进入负面清	否	无	-9.93%
32839	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝华分15#	80	67.56	17.96	17.96	未进入负面清	否	无	9.91%
32840	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝联线祝华分17#-1	315	37.20	166.33	166.33	未进入负面清	否	无	6.78%

32841	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	祝联线祝华分17#-2	80	41.59	38.73	38.73	未进入负面清	否	无	-0.64%
32842	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環1#配电站（一期）103间隔变压器	800	62.81	217.52	217.52	未进入负面清	否	无	5.15%
32843	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環1#配电站（一期）104间隔变压器	800	33.61	451.10	451.10	未进入负面清	否	无	4.80%
32844	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環2#配电站（一期）103间隔变压器	630	35.27	344.80	344.80	未进入负面清	否	无	9.87%
32845	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環2#配电站（一期）104间隔变压器	630	60.91	183.28	183.28	未进入负面清	否	无	9.11%
32846	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環1#配电站（二期）103间隔变压器	800	67.68	178.57	178.57	未进入负面清	否	无	9.71%
32847	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環1#配电站（二期）104间隔变压器	800	37.33	421.34	421.34	未进入负面清	否	无	-9.25%
32848	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環2#配电站（二期）103间隔变压器	800	62.61	219.12	219.12	未进入负面清	否	无	9.87%
32849	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環2#配电站（二期）104间隔变压器	800	64.27	205.80	205.80	未进入负面清	否	无	8.38%
32850	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環3#配电站（二期）103间隔变压器	630	51.84	240.39	240.39	未进入负面清	否	无	4.59%
32851	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	华丰乙线	上環3#配电站（二期）104间隔变压器	630	33.76	354.30	354.30	未进入负面清	否	无	-5.03%
32852	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线祝华干14#	80	69.26	16.59	16.59	未进入负面清	否	无	7.23%
32853	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线祝华干33#	100	37.66	52.34	52.34	未进入负面清	否	无	7.98%
32854	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用1#配电站-1	630	53.93	227.26	227.26	未进入负面清	否	无	-4.58%
32855	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用1#配电站-2	630	64.37	161.49	161.49	未进入负面清	否	无	3.99%
32856	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用2#配电站-1	630	33.83	353.89	353.89	未进入负面清	否	无	-7.55%
32857	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用2#配电站-2	630	39.29	319.44	319.44	未进入负面清	否	无	-4.78%
32858	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用3#配电站-1	630	30.36	375.71	375.71	未进入负面清	否	无	-2.76%
32859	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	瑞银壹品公用3#配电站-2	630	32.64	361.40	361.40	未进入负面清	否	无	5.88%
32860	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	张屯公租房公用1#配电站-1	630	36.76	335.41	335.41	未进入负面清	否	无	5.50%
32861	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	张屯公租房公用1#配电站-2	630	62.76	171.62	171.62	未进入负面清	否	无	-3.27%
32862	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	电网 农药分5左1间1左1#柱上变压器	400	58.90	124.42	124.42	未进入负面清	否	无	-2.31%
32863	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	农药1台	200	49.00	82.01	82.01	未进入负面清	否	无	1.10%
32864	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	农药2台	50	33.04	28.48	28.48	未进入负面清	否	无	-1.72%
32865	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线农药分12#	80	56.04	27.17	27.17	未进入负面清	否	无	-8.21%
32866	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	农药3台	50	50.46	19.77	19.77	未进入负面清	否	无	-0.54%
32867	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线农药分35#	80	63.19	21.45	21.45	未进入负面清	否	无	8.29%
32868	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝华线	祝华线西小山分12#	50	63.64	13.18	13.18	未进入负面清	否	无	-4.16%
32869	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干24#	400	66.15	95.39	95.39	未进入负面清	否	无	-5.37%
32870	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干43#	315	46.80	136.08	136.08	未进入负面清	否	无	-8.22%
32871	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干47#	50	50.37	19.82	19.82	未进入负面清	否	无	-9.52%
32872	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干71#	80	48.15	33.48	33.48	未进入负面清	否	无	-4.99%
32873	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干75#	80	66.62	18.70	18.70	未进入负面清	否	无	9.75%
32874	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干82#	200	33.93	112.15	112.15	未进入负面清	否	无	9.61%
32875	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干90#	200	32.65	114.70	114.70	未进入负面清	否	无	-9.23%
32876	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干103#-1	80	41.69	38.65	38.65	未进入负面清	否	无	-7.39%
32877	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干103#-2东	400	64.09	103.65	103.65	未进入负面清	否	无	8.90%
32878	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线祝华干112#	100	44.90	45.10	45.10	未进入负面清	否	无	-5.67%
32879	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	张屯公租房公用2#配电站-1	630	40.68	310.72	310.72	未进入负面清	否	无	6.03%
32880	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	张屯公租房公用2#配电站-2	630	47.72	266.39	266.39	未进入负面清	否	无	-9.86%
32881	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线张屯分8#	100	65.95	24.05	24.05	未进入负面清	否	无	0.57%
32882	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	张屯分10#	50	48.78	20.61	20.61	未进入负面清	否	无	9.28%
32883	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线张屯分15#	50	67.40	11.30	11.30	未进入负面清	否	无	-1.13%
32884	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用1#配电站-1	630	48.67	260.36	260.36	未进入负面清	否	无	-1.73%
32885	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用1#配电站-2	800	35.26	437.96	437.96	未进入负面清	否	无	9.12%
32886	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用2#配电站-1	630	69.68	128.00	128.00	未进入负面清	否	无	-7.44%

32887	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用2#配电站-2	800	38.63	410.99	410.99	未进入负面清	否	无	3.22%
32888	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用3#配电站-1	800	35.21	438.31	438.31	未进入负面清	否	无	0.20%
32889	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	星月湾公用3#配电站-2	800	36.18	430.59	430.59	未进入负面清	否	无	3.68%
32890	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线西孙支2#	80	60.81	23.35	23.35	未进入负面清	否	无	6.23%
32891	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线西孙支6#	400	60.86	116.57	116.57	未进入负面清	否	无	4.52%
32892	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线天缘支1#	400	51.00	155.99	155.99	未进入负面清	否	无	2.43%
32893	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	抱龙花园1#配电站-1	630	66.85	145.87	145.87	未进入负面清	否	无	7.66%
32894	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	抱龙花园1#配电站-2	630	58.23	200.14	200.14	未进入负面清	否	无	3.05%
32895	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线党校分17#	630	61.61	178.83	178.83	未进入负面清	否	无	-1.64%
32896	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线炸药分9#	80	58.72	25.02	25.02	未进入负面清	否	无	0.48%
32897	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线钻石分12#间1	80	60.01	23.99	23.99	未进入负面清	否	无	8.50%
32898	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线钻石分30#	80	68.06	17.55	17.55	未进入负面清	否	无	-2.31%
32899	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝联线	祝联线钻石分40#	100	63.97	26.03	26.03	未进入负面清	否	无	0.47%
32900	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝南线	祝南线园区支10#	400	65.62	97.50	97.50	未进入负面清	否	无	7.82%
32901	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝南线	祝南分园区支23左1	400	43.09	187.64	187.64	未进入负面清	否	无	-2.20%
32902	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	祝南线	祝南线祝园于20#	400	56.45	134.18	134.18	未进入负面清	否	无	7.44%
32903	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙庄线	龙庄干35	400	38.19	207.22	207.22	未进入负面清	否	无	-2.94%
32904	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙庄线	龙庄干45	160	33.71	90.07	90.07	未进入负面清	否	无	7.89%
32905	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙水线	龙水线谭房分2#	315	53.74	114.21	114.21	未进入负面清	否	无	2.45%
32906	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙水线	龙水线谭房分10#	400	48.86	164.56	164.56	未进入负面清	否	无	-6.30%
32907	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙水线	龙庄干41-2（北）	80	61.11	23.11	23.11	未进入负面清	否	无	-4.58%
32908	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	龙水线	龙水线龙庄干41#-1	80	52.17	30.27	30.27	未进入负面清	否	无	1.63%
32909	瓦房店市供电公司	园区66kV变电站	园新乙线	龙水线龙庄干112（南）	80	59.51	24.39	24.39	未进入负面清	否	无	1.55%
32910	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	三家线养殖分11#-1	400	30.47	238.12	238.12	未进入负面清	否	无	3.51%
32911	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干91#	50	42.35	23.83	23.83	未进入负面清	否	无	3.08%
32912	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	三家线大修分4#	50	40.80	24.60	24.60	未进入负面清	否	无	3.70%
32913	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	三家线水源干94#	200	49.28	81.44	81.44	未进入负面清	否	无	4.97%
32914	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	水源干101（北）	80	47.36	34.11	34.11	未进入负面清	否	无	-6.00%
32915	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	三家线	三家线水源干106#	50	33.37	28.32	28.32	未进入负面清	否	无	4.20%
32916	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	三家分3	250	59.85	75.38	75.38	未进入负面清	否	无	-0.15%
32917	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水源线三家分7#	315	50.96	122.99	122.99	未进入负面清	否	无	-4.67%
32918	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水源线三家分8#-2	80	50.73	31.41	31.41	未进入负面清	否	无	-6.79%
32919	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水源线三家分8#-1	80	63.94	20.85	20.85	未进入负面清	否	无	-0.14%
32920	瓦房店市供电公司	新华66kV变电站	水源线	水源线养殖分6#D	80	37.20	42.24	42.24	未进入负面清	否	无	6.08%
32921	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期1#配电站-1	630	31.84	366.43	366.43	未进入负面清	否	无	-0.44%
32922	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期1#配电站-2	630	32.03	365.22	365.22	未进入负面清	否	无	-2.83%
32923	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城二期2#配电站-1	630	42.10	301.78	301.78	未进入负面清	否	无	-9.89%
32924	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城二期2#配电站-2	630	66.20	149.96	149.96	未进入负面清	否	无	3.86%
32925	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期3#配电站-1	630	63.38	167.68	167.68	未进入负面清	否	无	2.27%
32926	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期3#配电站-2	630	33.16	358.07	358.07	未进入负面清	否	无	1.85%
32927	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期4#配电站-1	630	34.90	347.13	347.13	未进入负面清	否	无	7.33%
32928	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥甲线	中拥塞纳城一期4#配电站-2	630	59.63	191.35	191.35	未进入负面清	否	无	-4.40%
32929	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥乙线	中拥塞纳城二期1#配电站-1	630	35.87	341.04	341.04	未进入负面清	否	无	0.27%
32930	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥乙线	中拥塞纳城二期1#配电站-2	630	43.01	296.03	296.03	未进入负面清	否	无	8.01%
32931	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥乙线	中拥塞纳城二期2#配电站-1	630	42.25	300.82	300.82	未进入负面清	否	无	2.76%
32932	瓦房店市供电公司	祝华66kV变电站	中拥乙线	中拥塞纳城二期2#配电站-2	630	38.06	327.23	327.23	未进入负面清	否	无	0.82%

32933	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 磊山村3队	30	50.34	11.90	11.90	未进入负面清	否	无	3.10%
32934	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 磊山村6队	30	35.39	16.38	16.38	未进入负面清	否	无	-3.58%
32935	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	楼沟水利台	200	45.51	88.97	88.97	未进入负面清	否	无	-0.22%
32936	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 磊山大队	30	53.35	11.00	11.00	未进入负面清	否	无	0.75%
32937	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 石屯村1-2队	80	47.50	34.00	34.00	未进入负面清	否	无	-7.57%
32938	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 石屯村3队	100	66.98	23.02	23.02	未进入负面清	否	无	-0.25%
32939	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 石屯村4队	100	67.19	22.81	22.81	未进入负面清	否	无	7.40%
32940	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 石屯村5队	30	69.89	6.03	6.03	未进入负面清	否	无	9.59%
32941	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 石屯村6队	30	68.15	6.56	6.56	未进入负面清	否	无	-0.27%
32942	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村1队	80	44.18	36.65	36.65	未进入负面清	否	无	-1.58%
32943	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	潘道台	400	42.73	189.09	189.09	未进入负面清	否	无	1.46%
32944	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村2队	80	55.80	27.36	27.36	未进入负面清	否	无	-0.77%
32945	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村3队	400	45.87	176.51	176.51	未进入负面清	否	无	-6.73%
32946	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村4队-1	30	59.57	9.13	9.13	未进入负面清	否	无	6.74%
32947	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村4队-2	30	44.20	13.74	13.74	未进入负面清	否	无	-7.10%
32948	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村5队	100	49.12	40.88	40.88	未进入负面清	否	无	-2.35%
32949	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村6队	400	58.98	124.08	124.08	未进入负面清	否	无	-8.94%
32950	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	大四川六队南台	400	61.29	114.86	114.86	未进入负面清	否	无	-2.75%
32951	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村7队	50	41.65	24.18	24.18	未进入负面清	否	无	-3.43%
32952	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村8队	80	57.68	25.85	25.85	未进入负面清	否	无	4.03%
32953	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村9队	50	54.45	17.77	17.77	未进入负面清	否	无	-2.60%
32954	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大四川村基地	30	33.69	16.89	16.89	未进入负面清	否	无	4.13%
32955	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大老虎村1队	80	49.18	32.65	32.65	未进入负面清	否	无	-4.32%
32956	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大老虎村2队	80	50.78	31.38	31.38	未进入负面清	否	无	-2.77%
32957	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大老虎村3队	100	51.21	38.79	38.79	未进入负面清	否	无	1.81%
32958	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 大老虎村4队	160	38.54	82.34	82.34	未进入负面清	否	无	9.85%
32959	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 小四川1队	30	58.91	9.33	9.33	未进入负面清	否	无	3.75%
32960	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 小四川2队	400	57.64	129.42	129.42	未进入负面清	否	无	-8.89%
32961	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 小四川3队	50	49.61	20.19	20.19	未进入负面清	否	无	6.43%
32962	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 小四川4队	80	30.01	47.99	47.99	未进入负面清	否	无	-9.46%
32963	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 小四川5队	80	60.10	23.92	23.92	未进入负面清	否	无	7.39%
32964	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 小四川6队	400	43.38	186.46	186.46	未进入负面清	否	无	-8.69%
32965	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈1队	80	44.02	36.78	36.78	未进入负面清	否	无	6.58%
32966	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈2队	30	57.21	9.84	9.84	未进入负面清	否	无	-4.15%
32967	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈3-4队	50	51.87	19.06	19.06	未进入负面清	否	无	-3.29%
32968	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈5队	80	55.10	27.92	27.92	未进入负面清	否	无	-3.45%
32969	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈6队	80	62.41	22.07	22.07	未进入负面清	否	无	3.06%
32970	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈7队	400	46.81	172.78	172.78	未进入负面清	否	无	-2.11%
32971	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈8队	100	64.15	25.85	25.85	未进入负面清	否	无	0.96%
32972	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈5队大棚	80	69.96	16.04	16.04	未进入负面清	否	无	1.72%
32973	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈小区	30	42.68	14.19	14.19	未进入负面清	否	无	3.81%
32974	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈1队大棚	80	46.97	34.42	34.42	未进入负面清	否	无	-9.68%
32975	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈2队大棚	80	30.89	47.28	47.28	未进入负面清	否	无	3.93%
32976	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 马圈铁东台	30	48.20	12.54	12.54	未进入负面清	否	无	-4.13%
32977	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村1台	400	48.93	164.27	164.27	未进入负面清	否	无	2.52%
32978	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村2-6队	80	39.74	40.21	40.21	未进入负面清	否	无	5.09%

32979	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村3队	80	40.85	39.32	39.32	未进入负面清	否	无	8.87%
32980	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村4队	80	64.26	20.60	20.60	未进入负面清	否	无	-2.13%
32981	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村5队	30	63.51	7.95	7.95	未进入负面清	否	无	8.72%
32982	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 吕屯小区	30	31.41	17.58	17.58	未进入负面清	否	无	-6.61%
32983	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村网点	80	50.47	31.63	31.63	未进入负面清	否	无	6.24%
32984	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 卅里卜村大棚	80	49.11	32.71	32.71	未进入负面清	否	无	5.73%
32985	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 三家1队	80	60.83	23.33	23.33	未进入负面清	否	无	3.85%
32986	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 三家2队	30	39.73	15.08	15.08	未进入负面清	否	无	-7.90%
32987	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 三家3队	400	46.39	174.43	174.43	未进入负面清	否	无	5.76%
32988	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 三家4队	100	39.50	50.50	50.50	未进入负面清	否	无	7.62%
32989	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 三家5队	80	30.38	47.70	47.70	未进入负面清	否	无	-4.66%
32990	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 三家水利	80	55.56	27.55	27.55	未进入负面清	否	无	-3.72%
32991	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	小孤山机井	200	65.45	49.10	49.10	未进入负面清	否	无	2.78%
32992	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	高铁天网台	400	69.70	81.20	81.20	未进入负面清	否	无	-5.26%
32993	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	石屯线	PMS 佟山村6台	30	67.18	6.85	6.85	未进入负面清	否	无	2.45%
32994	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 小老虎前屯	400	33.30	226.81	226.81	未进入负面清	否	无	4.66%
32995	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 小老虎南台	80	64.77	20.18	20.18	未进入负面清	否	无	0.08%
32996	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 小老虎东台	250	52.51	93.73	93.73	未进入负面清	否	无	-3.24%
32997	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 供销社3#楼	250	50.36	99.10	99.10	未进入负面清	否	无	-8.37%
32998	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 小老虎小区	315	50.97	122.95	122.95	未进入负面清	否	无	8.39%
32999	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 东山区	400	57.60	129.61	129.61	未进入负面清	否	无	2.80%
33000	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	大商线	PMS 中心台区(商店)	80	66.33	18.93	18.93	未进入负面清	否	无	8.81%
33001	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 范家洼	80	51.84	30.53	30.53	未进入负面清	否	无	0.25%
33002	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 小老虎西台	400	50.44	158.23	158.23	未进入负面清	否	无	5.82%
33003	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 小老虎西山	200	49.82	80.36	80.36	未进入负面清	否	无	-9.24%
33004	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 镇内小区	200	42.73	94.53	94.53	未进入负面清	否	无	0.55%
33005	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 鸿福家苑1	500	46.28	218.59	218.59	未进入负面清	否	无	-2.86%
33006	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 鸿福家苑2	630	48.07	264.18	264.18	未进入负面清	否	无	8.87%
33007	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 外复区	400	53.70	145.19	145.19	未进入负面清	否	无	7.92%
33008	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 马达小区	50	60.24	14.88	14.88	未进入负面清	否	无	2.62%
33009	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	大连锦泰房地产开发有限公司	630	36.68	335.93	335.93	未进入负面清	否	无	-9.20%
33010	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 一品佳地1	80	30.71	47.43	47.43	未进入负面清	否	无	-5.63%
33011	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 一品佳地2	80	34.89	44.09	44.09	未进入负面清	否	无	2.72%
33012	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 北甸新村2	500	47.30	213.50	213.50	未进入负面清	否	无	-8.36%
33013	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 北甸新村1	500	33.00	284.98	284.98	未进入负面清	否	无	2.61%
33014	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 北甸小区1	200	62.28	55.44	55.44	未进入负面清	否	无	-5.49%
33015	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	外联线	PMS 小老虎北台	100	62.16	27.84	27.84	未进入负面清	否	无	-3.72%
33016	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	重工线	大连大商集团新农村开发有限公司	630	39.38	318.93	318.93	未进入负面清	否	无	-7.00%
33017	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	重工线	大连裕丰房屋开发有限公司	400	30.01	239.96	239.96	未进入负面清	否	无	6.89%
33018	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 磊山2队	80	43.50	37.20	37.20	未进入负面清	否	无	-1.72%
33019	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 磊山1队	50	44.94	22.53	22.53	未进入负面清	否	无	-4.84%
33020	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 雅化3.4队	200	53.59	72.81	72.81	未进入负面清	否	无	0.59%
33021	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 雅化1.2队	80	48.72	33.02	33.02	未进入负面清	否	无	-2.25%
33022	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 雅化4队	160	69.06	33.50	33.50	未进入负面清	否	无	7.56%
33023	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 雅化5队	400	49.41	162.36	162.36	未进入负面清	否	无	-5.69%
33024	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 雅化2台	200	47.97	84.05	84.05	未进入负面清	否	无	8.17%

33025	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 雅化方池	80	36.97	42.43	42.43	未进入负面清	否	无	2.01%
33026	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 后甘卜1.4队	80	44.56	36.35	36.35	未进入负面清	否	无	8.16%
33027	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 后甘卜南台	30	51.92	11.42	11.42	未进入负面清	否	无	-1.08%
33028	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 后甘卜西台	80	58.30	25.36	25.36	未进入负面清	否	无	3.20%
33029	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 后甘卜7队	30	44.36	13.69	13.69	未进入负面清	否	无	2.52%
33030	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 甘卜水利	160	58.56	50.31	50.31	未进入负面清	否	无	-4.38%
33031	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 后甘卜猪场	160	59.14	49.38	49.38	未进入负面清	否	无	0.27%
33032	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 后甘卜中心台	400	59.41	122.37	122.37	未进入负面清	否	无	8.51%
33033	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 芙蓉大队	400	40.42	198.31	198.31	未进入负面清	否	无	-7.25%
33034	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 芙蓉5队	100	55.65	34.35	34.35	未进入负面清	否	无	-0.63%
33035	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 芙蓉西台	100	63.76	26.24	26.24	未进入负面清	否	无	-4.05%
33036	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 虎头1队	80	38.26	41.40	41.40	未进入负面清	否	无	3.06%
33037	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 虎头2队	80	32.78	45.78	45.78	未进入负面清	否	无	-5.17%
33038	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 虎头大队	30	65.33	7.40	7.40	未进入负面清	否	无	4.38%
33039	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 虎头3.4队	400	36.98	212.07	212.07	未进入负面清	否	无	-1.95%
33040	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	虎头4队	400	47.99	168.04	168.04	未进入负面清	否	无	8.76%
33041	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 兰店1队	50	32.27	28.86	28.86	未进入负面清	否	无	-4.23%
33042	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 兰店2.3队	80	51.83	30.53	30.53	未进入负面清	否	无	6.93%
33043	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 兰店4.5队	100	31.76	58.24	58.24	未进入负面清	否	无	-0.14%
33044	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 兰店红房子猪场	100	69.85	20.15	20.15	未进入负面清	否	无	4.32%
33045	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 兰店后房身	400	56.22	135.14	135.14	未进入负面清	否	无	0.67%
33046	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	后房身北	400	61.20	115.22	115.22	未进入负面清	否	无	0.64%
33047	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	PMS 大市场	400	44.59	181.66	181.66	未进入负面清	否	无	-1.14%
33048	瓦房店市供电公司	雅化66kV变电站	兰店线	供电所台	400	31.96	232.16	232.16	未进入负面清	否	无	7.34%
33049	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 巴虎边村5台	80	61.47	22.82	22.82	未进入负面清	否	无	9.39%
33050	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 巴虎边村4台	80	56.82	26.54	26.54	未进入负面清	否	无	-9.06%
33051	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	巴虎边四队井	200	64.24	51.52	51.52	未进入负面清	否	无	-0.14%
33052	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 巴虎边村3台	400	32.17	231.33	231.33	未进入负面清	否	无	-3.77%
33053	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 巴虎边村2台	400	44.32	182.70	182.70	未进入负面清	否	无	0.76%
33054	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	巴虎边二队井	80	39.35	40.52	40.52	未进入负面清	否	无	-6.05%
33055	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 巴虎边村1台	100	61.20	28.80	28.80	未进入负面清	否	无	-5.43%
33056	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	前甘卜一队井	200	44.10	91.79	91.79	未进入负面清	否	无	9.40%
33057	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 前二十里堡村2台	100	43.45	46.55	46.55	未进入负面清	否	无	4.09%
33058	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 前二十里堡村3台	80	57.26	26.20	26.20	未进入负面清	否	无	-4.06%
33059	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	佟山二队北	400	61.25	114.98	114.98	未进入负面清	否	无	8.33%
33060	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 佟山村2台	50	52.05	18.98	18.98	未进入负面清	否	无	-6.78%
33061	瓦房店市供电公司	老虎屯66kV变电站	杨家线	PMS 佟山村3台	400	43.28	186.88	186.88	未进入负面清	否	无	-8.30%
33062	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	付家一队井	80	59.35	24.52	24.52	未进入负面清	否	无	3.33%
33063	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	油厂井	80	63.20	21.44	21.44	未进入负面清	否	无	-3.69%
33064	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	新农果园井	200	32.34	115.31	115.31	未进入负面清	否	无	-6.72%
33065	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村6台	200	61.54	56.92	56.92	未进入负面清	否	无	7.16%
33066	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村2台	30	49.29	12.21	12.21	未进入负面清	否	无	2.59%
33067	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村4台	80	51.24	31.00	31.00	未进入负面清	否	无	-8.49%
33068	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	新农7队台	200	33.05	113.90	113.90	未进入负面清	否	无	-6.83%
33069	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	马旺水库	80	63.16	21.47	21.47	未进入负面清	否	无	-0.92%
33070	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村5台	400	69.18	83.30	83.30	未进入负面清	否	无	1.69%

33071	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村8台	30	44.36	13.69	13.69	未进入负面清	否	无	-5.33%
33072	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村7台	80	38.99	40.81	40.81	未进入负面清	否	无	2.24%
33073	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 新农村1台	80	60.55	23.56	23.56	未进入负面清	否	无	6.64%
33074	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 单家村6台	80	55.56	27.55	27.55	未进入负面清	否	无	-3.88%
33075	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 姜粉房村5台	400	43.87	184.52	184.52	未进入负面清	否	无	0.45%
33076	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 姜粉房村6台	30	43.19	14.04	14.04	未进入负面清	否	无	5.97%
33077	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 姜粉房村2台	400	47.26	170.97	170.97	未进入负面清	否	无	4.06%
33078	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 姜粉房村3台	400	38.15	207.40	207.40	未进入负面清	否	无	-7.41%
33079	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	二龙山井	200	67.05	45.90	45.90	未进入负面清	否	无	-4.63%
33080	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	姜粉房八台	80	54.82	28.15	28.15	未进入负面清	否	无	-8.08%
33081	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	姜粉房1队西台	80	42.56	37.95	37.95	未进入负面清	否	无	-7.85%
33082	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	姜粉房七台	200	69.74	40.52	40.52	未进入负面清	否	无	2.74%
33083	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 姜粉房村1台	100	32.08	57.92	57.92	未进入负面清	否	无	-0.39%
33084	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	姜粉房井	200	65.23	49.55	49.55	未进入负面清	否	无	-1.53%
33085	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	单家七台	80	56.25	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	-5.02%
33086	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 单家村5台	400	63.79	104.85	104.85	未进入负面清	否	无	-9.04%
33087	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 单家村4台	200	56.91	66.18	66.18	未进入负面清	否	无	-8.98%
33088	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 单家村3台	50	58.15	15.92	15.92	未进入负面清	否	无	9.25%
33089	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 姜粉房村4台	200	35.88	108.23	108.23	未进入负面清	否	无	7.65%
33090	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	单家2队东台	200	59.09	61.82	61.82	未进入负面清	否	无	-3.35%
33091	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 单家村1台	400	67.18	91.29	91.29	未进入负面清	否	无	-8.04%
33092	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 单家村2台	100	37.27	52.73	52.73	未进入负面清	否	无	-4.90%
33093	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	单家2队南台	200	57.46	65.08	65.08	未进入负面清	否	无	2.17%
33094	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟七台	200	68.24	43.52	43.52	未进入负面清	否	无	-8.67%
33095	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	付店北	400	54.53	141.90	141.90	未进入负面清	否	无	-4.29%
33096	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟北山	400	68.66	85.37	85.37	未进入负面清	否	无	-0.66%
33097	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高力沟北台	200	45.63	88.74	88.74	未进入负面清	否	无	0.33%
33098	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 高丽沟村2台	400	51.51	153.97	153.97	未进入负面清	否	无	8.62%
33099	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟西台	200	31.14	117.73	117.73	未进入负面清	否	无	-7.28%
33100	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	付店大道	400	60.82	116.74	116.74	未进入负面清	否	无	-2.29%
33101	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟五台	200	64.15	51.70	51.70	未进入负面清	否	无	2.00%
33102	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 高丽沟村3台	30	50.17	11.95	11.95	未进入负面清	否	无	7.20%
33103	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	PMS 高力沟4台	400	64.60	101.59	101.59	未进入负面清	否	无	-1.25%
33104	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	高丽沟六台	200	40.97	98.06	98.06	未进入负面清	否	无	4.73%
33105	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	闫屯东山台	200	58.22	63.55	63.55	未进入负面清	否	无	-0.24%
33106	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	单家线	南昌屯	400	40.62	197.52	197.52	未进入负面清	否	无	0.42%
33107	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村1台	80	44.62	36.30	36.30	未进入负面清	否	无	-7.13%
33108	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家赵屯方塘	200	60.06	59.88	59.88	未进入负面清	否	无	-5.92%
33109	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 杨家小学	80	36.76	42.59	42.59	未进入负面清	否	无	-7.47%
33110	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 杨家村3台	200	44.97	90.06	90.06	未进入负面清	否	无	8.61%
33111	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 中心台2	100	44.52	45.48	45.48	未进入负面清	否	无	5.88%
33112	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村5台	400	58.12	127.51	127.51	未进入负面清	否	无	7.99%
33113	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村2台	80	62.87	21.70	21.70	未进入负面清	否	无	-5.45%
33114	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村6台	80	47.78	33.77	33.77	未进入负面清	否	无	0.66%
33115	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家二队井	80	65.44	19.65	19.65	未进入负面清	否	无	8.79%
33116	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村7台	80	56.52	26.78	26.78	未进入负面清	否	无	-0.16%

33117	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 佟山村7台	30	55.55	10.34	10.34	未进入负面清	否	无	-3.63%
33118	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 佟山村4台	100	31.59	58.41	58.41	未进入负面清	否	无	7.19%
33119	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家关屯大井	80	61.94	22.44	22.44	未进入负面清	否	无	7.23%
33120	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村3台	100	62.76	27.24	27.24	未进入负面清	否	无	-8.00%
33121	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家南山屯一号井	200	53.04	73.92	73.92	未进入负面清	否	无	9.18%
33122	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家南山屯3号井	80	33.20	45.44	45.44	未进入负面清	否	无	-5.53%
33123	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 付家村8台	80	37.78	41.78	41.78	未进入负面清	否	无	3.91%
33124	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	付家南山屯2号井	200	54.16	71.67	71.67	未进入负面清	否	无	2.52%
33125	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村6台(8队)	160	48.66	66.14	66.14	未进入负面清	否	无	3.70%
33126	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村5台(7队)	100	54.12	35.88	35.88	未进入负面清	否	无	1.68%
33127	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村4台	100	51.59	38.41	38.41	未进入负面清	否	无	-7.64%
33128	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口6队东台	100	57.05	32.95	32.95	未进入负面清	否	无	1.77%
33129	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村3台	100	39.34	50.66	50.66	未进入负面清	否	无	-3.26%
33130	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村2台	30	46.24	13.13	13.13	未进入负面清	否	无	-4.48%
33131	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口九台	400	52.83	148.68	148.68	未进入负面清	否	无	-3.51%
33132	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口半拉山井	200	40.04	99.91	99.91	未进入负面清	否	无	5.18%
33133	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村7台(猪场)	400	39.57	201.72	201.72	未进入负面清	否	无	9.34%
33134	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口东山井	200	65.05	49.90	49.90	未进入负面清	否	无	-8.08%
33135	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 姜口村1台	160	30.95	94.48	94.48	未进入负面清	否	无	4.25%
33136	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口一队北	400	34.14	223.43	223.43	未进入负面清	否	无	6.49%
33137	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口1队西台	200	38.00	104.00	104.00	未进入负面清	否	无	-1.14%
33138	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	姜口大棚	400	52.14	151.43	151.43	未进入负面清	否	无	7.94%
33139	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	台山东	400	39.04	203.84	203.84	未进入负面清	否	无	-3.06%
33140	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	高丽沟东山	400	46.93	172.26	172.26	未进入负面清	否	无	-1.00%
33141	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	高丽沟东台	400	52.69	149.26	149.26	未进入负面清	否	无	-7.39%
33142	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	南沙包	400	58.76	124.97	124.97	未进入负面清	否	无	-8.76%
33143	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新杨线	PMS 高丽沟村1台	100	62.09	27.91	27.91	未进入负面清	否	无	-3.07%
33144	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台前村2台	30	34.16	16.75	16.75	未进入负面清	否	无	0.69%
33145	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台前村8台	200	37.39	105.22	105.22	未进入负面清	否	无	-4.75%
33146	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 吴沙村2台	400	46.82	172.70	172.70	未进入负面清	否	无	3.73%
33147	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 姜沙村2台	80	48.76	32.99	32.99	未进入负面清	否	无	-0.15%
33148	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 姜沙村1台	80	62.67	21.86	21.86	未进入负面清	否	无	2.04%
33149	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 黄旗村6台	80	62.39	22.09	22.09	未进入负面清	否	无	1.54%
33150	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	姜沙1队南台	200	64.38	51.24	51.24	未进入负面清	否	无	7.80%
33151	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 吴沙村3台	100	44.37	45.63	45.63	未进入负面清	否	无	-9.82%
33152	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	台前三队井	200	43.53	92.93	92.93	未进入负面清	否	无	6.80%
33153	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台前村3台	80	45.75	35.40	35.40	未进入负面清	否	无	2.40%
33154	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台前村7台	80	45.27	35.78	35.78	未进入负面清	否	无	-6.94%
33155	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	台前二队井	80	55.91	27.28	27.28	未进入负面清	否	无	0.51%
33156	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台前村1台	80	46.04	35.17	35.17	未进入负面清	否	无	9.46%
33157	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台后村2台	80	61.67	22.66	22.66	未进入负面清	否	无	-0.32%
33158	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台后村1台	100	62.91	27.09	27.09	未进入负面清	否	无	-0.82%
33159	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	台后2队北台	400	38.63	205.48	205.48	未进入负面清	否	无	4.36%
33160	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台后村3台	80	61.51	22.80	22.80	未进入负面清	否	无	-3.76%
33161	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 台后村4台	80	55.37	27.71	27.71	未进入负面清	否	无	-9.49%
33162	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	台后4队北台	200	34.72	110.56	110.56	未进入负面清	否	无	-2.09%

33163	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 吴沙村5台	80	65.44	19.65	19.65	未进入负面清	否	无	-5.74%
33164	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	吴沙5队东台	200	30.28	119.44	119.44	未进入负面清	否	无	-8.41%
33165	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	PMS 吴沙村4台	400	38.17	207.31	207.31	未进入负面清	否	无	9.41%
33166	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复甲线	吴沙4队西台	400	67.65	89.38	89.38	未进入负面清	否	无	-8.05%
33167	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 杨家村2台	200	35.15	109.69	109.69	未进入负面清	否	无	-6.55%
33168	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 中心台1	80	51.35	30.92	30.92	未进入负面清	否	无	6.81%
33169	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 中心台3	80	63.16	21.47	21.47	未进入负面清	否	无	1.75%
33170	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	前廿卜四队井	200	61.44	57.12	57.12	未进入负面清	否	无	-6.77%
33171	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 杨家村1台	400	45.07	179.73	179.73	未进入负面清	否	无	-3.04%
33172	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	台前五队井	80	39.85	40.12	40.12	未进入负面清	否	无	7.39%
33173	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 台前村5台	80	66.56	18.75	18.75	未进入负面清	否	无	8.15%
33174	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 台前村6台	80	46.25	35.00	35.00	未进入负面清	否	无	-6.69%
33175	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 台前村4台	80	39.03	40.78	40.78	未进入负面清	否	无	1.18%
33176	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	台前4队南台	200	65.67	48.67	48.67	未进入负面清	否	无	-1.81%
33177	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 黄旗村7台	80	36.01	43.20	43.20	未进入负面清	否	无	-0.66%
33178	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	黄旗1队东台	200	63.88	52.24	52.24	未进入负面清	否	无	-1.19%
33179	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 黄旗村1台	80	65.42	19.66	19.66	未进入负面清	否	无	-6.63%
33180	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 黄旗村2台	160	64.19	41.29	41.29	未进入负面清	否	无	-4.93%
33181	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 黄旗村3台	80	41.30	38.96	38.96	未进入负面清	否	无	-3.63%
33182	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 黄旗村4台	100	52.50	37.50	37.50	未进入负面清	否	无	8.75%
33183	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	PMS 黄旗村5台	100	63.00	27.00	27.00	未进入负面清	否	无	-8.19%
33184	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	瓦房店市杨家满族乡人民政府-1	200	40.35	99.30	99.30	未进入负面清	否	无	5.09%
33185	瓦房店市供电公司	新农66kV变电站	新复乙线	瓦房店市杨家满族乡人民政府-2	80	45.47	35.63	35.63	未进入负面清	否	无	5.37%

变电间隔负面清单（三季度）

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网大连供电公司	海湾变	220kV	0	2021年	否		周边玉华变间隔可用
2	国网大连供电公司	大连变	220kV	0	2021年	否		周边振兴路、陆港变间隔可用
3	国网大连供电公司	革镇堡变	220kV	0	2021年	否		周边前牧变间隔可用
4	国网大连供电公司	吴屯变	220kV	0	2021年	是	2027年	天鹅湖输变电工程
5	国网大连供电公司	复州城变	220kV	0	2021年	否		周边闫店变、长山变间隔可用
6	国网大连供电公司	庄河变	220kV	0	2021年	是	2027年	旭升输变电工程

主变负面清单（三季度）

序号	供电单位	变电站	电压等级 (kV)	主变名称	额定容量 (MVA)	一年内最大负荷 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数 (次)	累计发生时长 (小时)	纳入负面清单 时间	计算可开放容量 (MVA)	是否列入 负面清单	预计整改 完成时间	备注
1	国网大连供电公司	白玉变	220kV	#1	120	102.08	85.07%	85.07%	2	1	2024年8月	0	是	2027	
2	国网大连供电公司	白玉变	220kV	#2	120	97.52	81.27%	81.27%	2	1.5	2025年1月	0	是	2027	
3	国网大连供电公司	吴屯变	220kV	#2	180	146.61	81.45%	81.45%	4	3	2021年9月	0	是	2028	
4	国网大连供电公司	新开路变	66	#2	40	33.07	82.69%	73.13%	1	10	2024年8月	0	是	—	
5	国网大连供电公司	长兴变	66	#3	40	33.30	83.26%	33.22%	1	7	2024年8月	0	是	2028	
6	国网大连供电公司	马栏变	66	#1	40	36.74	91.85%	91.85%	3	20	2022年3月	0	是	—	
7	国网大连供电公司	庙岭变	66	#2	31.5	29.85	95.18%	94.76%	7	22	2024年8月	0	是	2028	
8	国网大连供电公司	七贤岭变	66	#1	31.5	32.88	104.39%	104.28	5	33	2022年3月	0	是	2025	
9	国网大连供电公司	兴工变	66	#2	31.5	34.52	109.59%	109.59%	3	21	2019年7月	0	是	2028	
10	国网大连供电公司	学苑变	66	#1	40	33.41	83.54%	75.29%	2	11	2024年8月	0	是	2025	
11	国网大连供电公司	由家变	66	#1	31.5	27.12	86.09%	88.95%	20	25	2024年8月	0	是	2026	
12	国网大连供电公司	由家变	66	#2	40	34.16	85.40%	84.40%	20	27	2024年8月	0	是	2026	
13	国网大连供电公司	华南变	66	#1	40	36.47	91.18%	84.20%	5	19	2024年8月	0	是	—	
14	国网大连供电公司	华南变	66	#2	40	33.60	84.02%	84.10%	15	26	2022年3月	0	是	—	
15	国网大连供电公司	周水子变	66	#1	40	40.19	100.48%	88.37%	4	40	2022年3月	0	是	2025	
16	国网大连供电公司	周水子变	66	#2	40	34.42	86.05%	87.70%	6	35	2024年8月	0	是	2025	
17	国网大连供电公司	金石滩变	66	#1	31.5	25.70	81.59%	73.33%	9	1.8	2025年4月	0	是	—	
18	国网大连供电公司	英特尔变	66	#1	40	32.40	81.00%	81.00%	41	15.6	2024年8月	0	是	无需整改	
19	国网大连供电公司	大黄庄变	66	#2	20	16.17	80.85%	78.50%	3	4	2025年1月	0	是	—	
20	国网大连供电公司	连丰变	66	#1	20	16.04	80.20%	69.35%	3	7	2024年8月	0	是	—	
21	国网大连供电公司	兴民变	66	#1	31.5	27.60	87.62%	82.10%	9	33	2024年8月	0	是	2027	
22	国网大连供电公司	柳家变	66	#2	40	34.43	86.08%	86.08%	15	50	2024年8月	0	是	2027	
23	国网大连供电公司	古城变	66	#1	20	16.30	81.50%	82.00%	32	85	2024年8月	0	是	2025	
24	国网大连供电公司	平房变	66	#1	20	17.7	88.30%	93.40%	25	110	2023年11月	0	是	2026	
25	国网大连供电公司	罗屯变	66	#1	10	8.8	88.00%	88.00%	26	98	2023年11月	0	是	2027	
26	国网大连供电公司	长兴岛变	66	#1	10	8.0	80.3%	76.3%	2	2	2025年6月	0	是	2027	
27	国网大连供电公司	长兴岛变	66	#2	10	8.5	85.0%	85.0%	20	156	2024年8月	0	是	2027	
28	国网大连供电公司	横山变	66	#2	10	8.0	80.0%	80.0%	2	2	2025年6月	0	是	—	
29	国网大连供电公司	龙王庙变	66	#1	20	16.70	83.48	83.48	4	12	2023年11月	0	是	2027	
30	国网大连供电公司	龙王庙变	66	#2	20	18.02	90.09	90.09	50	60	2023年11月	0	是	2027	
31	国网大连供电公司	暖水变	66	#1	20	18.87	94.37	94.37	25	35	2024年8月	0	是	2027	
32	国网大连供电公司	炮台变	66	#2	20	16.03	80.17	80.17	5	10	2024年8月	0	是	—	