

2025年三季度国网沈阳供电公司 66千伏主变变压器开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	变电三	安顺	66kV	安顺/1#	40	32.13	80.33%	79.10%			2021年9月	0	是	2027	
2	变电三	安顺	66kV	安顺/2#	40	30.41	76.03%	95.88%			2021年9月	0	是	2027	
3	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/1#	16	16.00	99.97%	106.75%			2022年10月	0	是	2026	
4	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/2#	16	14.38	89.86%	79.56%			2021年9月	0	是	2026	
5	变电三	白塔	66kV	白塔/1#	50（31.5）	35.85	71.70%	59.32%			2021年9月	0	是	2028	
6	变电三	白塔	66kV	白塔/2#	50（31.5）	32.37	64.74%	69.10%			2021年9月	0	是	2028	
7	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/1#	10	8.80	88.00%	36.00%			2022年3月	0			
8	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/2#	10	6.70	67.00%	51.00%			2022年3月	0			
9	法库	包家屯	66kV	包家屯/1#	6.3	6.66	105.71%	90.32%			2021年9月	0	是	2027	
10	法库	包家屯	66kV	包家屯/2#	10	7.76	77.60%	63.40%			2021年9月	0	是	2027	
11	法库	宝山	66kV	宝山/1#	31.5	11.82	37.52%	23.14%				11555			
12	法库	宝山	66kV	宝山/2#	31.5	12.18	38.67%	39.24%				11445			
13	变电三	鲍家	66kV	鲍家/1#	40	26.20	65.50%	60.88%				3250			
14	变电三	鲍家	66kV	鲍家/2#	40	14.10	35.25%	21.83%				15150			
15	变电二	北陵	66kV	北陵/1#	50（40）	30.65	61.30%	77.10%			2021年9月	0			
16	变电二	北陵	66kV	北陵/2#	50（40）	16.40	32.80%	53.56%			2021年9月	0			
17	变电四	北塔	66kV	北塔/1#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
18	变电四	北塔	66kV	北塔/2#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
19	变电二	北兴	66kV	北兴/1#	40	25.91	64.78%	64.78%				4090			
20	变电二	北兴	66kV	北兴/2#	40	9.87	24.68%	24.68%				19730			
21	变电一	曹家	66kV	曹家/1#	31.5	17.24	54.73%	0.00%				3113			
22	变电一	曹家	66kV	曹家/2#	31.5	14.68	46.60%	0.00%				8143			
23	新民	查牛	66kV	查牛/1#	20	6.02	30.10%	26.60%				6700			
24	新民	查牛	66kV	查牛/2#	20	3.55	17.75%	15.85%				11450			
25	变电一	产业	220kV	产业/1#	90	4.47	4.97%	0.74%				63030			
26	变电一	产业	220kV	产业/2#	90	3.37	3.74%	2.43%				57654			
27	康平	朝阳	66kV	朝阳/1#	31.5	17.04	54.10%	54.32%			2022年10月	0	是	2025	
28	康平	朝阳	66kV	朝阳/2#	31.5	28.55	90.63%	73.71%			2021年9月	0	是	2025	
29	康平	朝阳	66kV	朝阳/3#	40	25.21	63.03%	40.88%				59			
30	变电三	陈相	66kV	陈相/1#	40	11.10	27.75%	14.78%				18900			
31	变电三	陈相	66kV	陈相/2#	40	11.50	28.75%	28.93%				18500			
32	康平	城南	66kV	城南/1#	16	6.33	39.56%	33.44%				3270			
33	康平	城南	66kV	城南/2#	10	0.00	0.00%	0.00%				5270			
34	变电四	崇山	66kV	崇山/1#	31.5	18.12	57.52%	55.52%				380			
35	变电四	崇山	66kV	崇山/2#	31.5	19.99	63.46%	60.32%			2022年9月	0			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
36	变电四	崇山	66kV	崇山/3#	31.5	15.19	48.22%	56.63%			2021年9月	0			
37	辽中	茨北	66kV	茨北/1#	31.5	19.18	60.89%	69.90%			2023年4月	0			
38	辽中	茨北	66kV	茨北/2#	31.5	17.41	55.28%	70.90%			2023年4月	0			
39	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/1#	40	11.56	28.90%	54.40%				16536			
40	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/2#	20	11.64	58.21%	34.29%				2774			
41	变电三	达连	66kV	达连/1#	31.5	20.40	64.76%	0.00%			2024年8月	0			
42	变电三	达连	66kV	达连/2#	31.5	20.10	63.81%	67.43%			2022年3月	0			
43	变电四	大东	66kV	大东/1#	40	19.21	48.03%	47.15%				10790			
44	变电四	大东	66kV	大东/2#	40	23.37	58.43%	56.98%				6630			
45	法库	大孤家	66kV	大孤家/1#	20	3.20	16.00%	12.00%				10585			
46	法库	大孤家	66kV	大孤家/2#	20	13.10	65.50%	53.50%				785			
47	辽中	大黑	66kV	大黑/1#	10	6.45	64.55%	0.00%			2022年3月	0			
48	辽中	大黑	66kV	大黑/2#	10	6.74	67.38%	74.50%			2024年12月	0			
49	新民	大红旗	66kV	大红旗/1#	6.3	5.20	82.54%	64.92%			2025年7月	0			
50	新民	大红旗	66kV	大红旗/2#	10	3.93	39.30%	30.30%			2025年7月	0			
51	新民	大柳	66kV	大柳/1#	10	11.19	111.90%	76.40%			2021年9月	0			
52	新民	大柳	66kV	大柳/2#	10	5.03	50.30%	33.90%			2021年9月	0			
53	变电三	大潘	66kV	大潘/1#	31.5	13.95	44.29%	48.51%				70			
54	变电三	大潘	66kV	大潘/2#	31.5	11.34	36.00%	32.92%				7425			
55	变电一	大兴	66kV	大兴/1#	40	16.52	41.30%	35.88%				9515			
56	变电一	大兴	66kV	大兴/2#	40	14.54	36.35%	38.45%				12715			
57	变电二	大志	66kV	大志/1#	50	30.96	61.92%	79.74%			2022年9月	0			
58	变电二	大志	66kV	大志/2#	50	22.67	45.34%	42.28%				670			
59	辽中	代家房	66kV	代家房/1#	10	5.17	51.71%	66.51%				2329			
60	辽中	代家房	66kV	代家房/2#	10	3.42	34.19%	0.00%				3851			
61	变电二	道义	66kV	道义/1#	31.5	20.50	65.08%	91.21%				1925	是	2028	
62	变电二	道义	66kV	道义/2#	31.5	19.50	61.90%	101.02%				2900	是	2028	
63	变电二	道义	66kV	道义/3#	40	21.20	53.00%	81.30%			2022年2月	0	是	2028	
64	变电一	得胜	66kV	得胜/1#	40	21.69	54.23%	0.00%				3385			
65	变电一	得胜	66kV	得胜/2#	40	21.40	53.50%	0.00%				4870			
66	变电二	东场	66kV	东场/1#	31.5	10.00	31.75%	26.35%				5730			
67	变电二	东场	66kV	东场/2#	31.5	8.50	26.98%	20.06%				14117			
68	新民	东郊	66kV	东郊/1#	40	13.73	34.33%	12.88%				14870			
69	新民	东郊	66kV	东郊/2#	40	12.38	30.95%	22.48%				17370			
70	变电一	东民	66kV	东民/1#	40	17.80	44.50%	46.05%			2024年8月	0			
71	变电一	东民	66kV	东民/2#	40	31.83	79.58%	80.30%			2021年12月	0			
72	变电二	董楼子	66kV	董楼子/1#	10	5.40	54.00%	70.80%				2100			
73	变电二	董楼子	66kV	董楼子/2#	10	6.10	61.00%	0.00%				1400			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
74	变电三	洞庭	66kV	洞庭/1#	40	25.54	63.85%	79.35%				1561			
75	变电三	洞庭	66kV	洞庭/2#	40	14.20	35.50%	49.80%				13800			
76	变电三	洞庭	66kV	洞庭/3#	50 (0)	17.26	34.52%	63.78%				16671			
77	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/1#	40	32.38	80.95%	33.25%			2025年7月	0			
78	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/2#	40	33.87	84.68%	58.10%			2021年9月	0			
79	变电一	范屯	66kV	范屯/1#	40	20.01	50.03%	47.48%				4133			
80	变电一	范屯	66kV	范屯/2#	16	8.88	55.50%	49.50%			2021年9月	0			
81	变电二	方家	66kV	方家/1#	40	13.11	32.78%	22.35%				15460			
82	变电二	方家	66kV	方家/2#	40	11.50	28.75%	35.03%				16000			
83	康平	方家镇	66kV	方家镇/1#	10	9.21	92.10%	86.00%			2021年9月	0			
84	康平	方家镇	66kV	方家镇/2#	10	8.93	89.30%	31.40%			2025年4月	0			
85	变电二	方溪	66kV	方溪/1#	40	37.69	94.23%	94.23%			2021年9月	0			
86	变电二	方溪	66kV	方溪/2#	31.5	16.32	51.81%	51.81%			2021年9月	0			
87	变电二	方溪	66kV	方溪/3#	40	25.10	62.75%	37.08%			2023年8月	0			
88	变电四	方型	66kV	方型/1#	50 (40)	18.75	37.50%	59.60%				11250			
89	变电四	方型	66kV	方型/2#	50 (40)	23.28	46.56%	38.32%				6270			
90	变电四	方型	66kV	方型/3#	50 (40)	30.26	60.52%	80.28%			2021年9月	0	是	2028	
91	康平	富裕	66kV	富裕/1# (临时 车载)	20	9.44	47.20%	40.00%				4360			
92	变电一	高明	66kV	高明/1#	40	28.16	70.40%	61.10%			2022年3月	0			
93	变电一	高明	66kV	高明/2#	40	23.84	59.60%	57.60%			2021年9月	0			
94	变电一	工农	66kV	工农/1#	50	19.06	38.12%	43.76%				15950			
95	变电一	工农	66kV	工农/2#	50	32.56	65.12%	60.28%				3140			
96	新民	公主屯	66kV	公主屯/1#	20	5.58	27.90%	26.70%				9420			
97	新民	公主屯	66kV	公主屯/2#	10	6.43	64.30%	57.30%				1070			
98	变电一	勾莲	66kV	勾莲/1#	40	16.22	40.55%	41.93%				10403			
99	变电一	勾莲	66kV	勾莲/2#	40	21.84	54.60%	56.70%				6915			
100	变电三	孤家子	66kV	孤家子/1#	40	21.65	54.13%	63.35%			2021年9月	0			
101	变电三	孤家子	66kV	孤家子/2#	40	34.60	86.50%	89.15%			2021年9月	0			
102	变电一	光辉	66kV	光辉/1#	16	5.46	34.13%	38.06%				6540			
103	变电一	光辉	66kV	光辉/2#	16	6.11	38.19%	29.69%				5890			
104	变电二	广源	66kV	广源/1#	40	33.86	84.65%	75.33%			2021年9月	0	是	2026	
105	变电二	广源	66kV	广源/2#	40	28.85	72.13%	77.70%			2021年9月	0	是	2026	
106	变电四	广州	66kV	广州/1#	50	21.28	42.56%	38.98%				13020			
107	变电四	广州	66kV	广州/2#	50	25.78	51.56%	51.62%				11720			
108	法库	果子园	66kV	果子园/1#	20	13.63	68.15%	85.60%			2021年9月	0	是	2028	
109	法库	果子园	66kV	果子园/2#	31.5	17.50	55.56%	41.30%				4875			
110	辽中	航辽	66kV	航辽/1#	31.5	13.64	43.31%	46.67%				9581			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
111	辽中	航辽	66kV	航辽/2#	20	12.98	64.88%	52.90%				900			
112	康平	郝官	66kV	郝官/1#	5	3.18	63.60%	44.20%			2024年2月	0			
113	康平	郝官	66kV	郝官/2#	10	4.06	40.60%	26.90%				3440			
114	变电四	和平	66kV	和平/1#	40	21.55	53.88%	53.88%				8450			
115	变电四	和平	66kV	和平/2#	40	20.09	50.23%	50.23%				9910			
116	变电四	和平	66kV	和平/3#	40	0.00	0.00%	0.00%				22000			
117	变电二	河北	66kV	河北/1#	20	1.00	5.00%	0.00%				14000			
118	变电二	河北	66kV	河北/2#	20	1.00	5.00%	0.00%				14000			
119	变电四	红卫	66kV	红卫/1#	40	17.85	44.63%	44.63%			2023年8月	0			
120	变电四	红卫	66kV	红卫/2#	40	23.74	59.35%	59.35%			2023年8月	0			
121	新民	侯家	66kV	侯家/1#	40	33.88	84.70%	72.38%			2024年2月	0	是	2025	
122	新民	侯家	66kV	侯家/2#	40	24.34	60.85%	59.03%				1847	是	2025	
123	新民	侯家	66kV	侯家/3#	40	25.62	64.05%	83.48%				1847	是	2025	
124	变电一	后马	66kV	后马/1#	31.5	9.36	29.71%	29.56%				13465			
125	变电一	后马	66kV	后马/2#	31.5	10.92	34.67%	32.10%				6890			
126	变电二	虎镇	66kV	虎镇/1#	31.5	17.05	54.13%	44.48%			2021年9月	0			
127	变电二	虎镇	66kV	虎镇/2#	40	28.00	70.00%	69.78%				2000			
128	变电二	花山	66kV	花山/1#	40	18.05	45.13%	45.28%				11950			
129	变电二	花山	66kV	花山/2#	40	15.10	37.75%	32.50%				14900			
130	变电三	花园	66kV	花园/1#	50	19.64	39.28%	51.20%				17860			
131	变电三	花园	66kV	花园/2#	50	17.81	35.62%	42.14%				18440			
132	变电三	花园	66kV	花园/3#	50	10.90	21.80%	21.44%				26600			
133	变电四	滑翔	66kV	滑翔/1#	40	19.23	48.08%	43.03%				10410			
134	变电四	滑翔	66kV	滑翔/2#	40	26.36	65.90%	49.55%				3640			
135	变电四	滑翔	66kV	滑翔/3#	40	16.86	42.15%	41.20%				10280			
136	变电一	化学	66kV	化学/1#	40	28.78	71.95%	69.85%			2022年3月	0			
137	变电一	化学	66kV	化学/2#	40	30.80	77.00%	77.28%			2022年3月	0			
138	变电四	怀远	66kV	怀远/1#	50	24.57	49.14%	49.14%				12530			
139	变电四	怀远	66kV	怀远/2#	50	8.81	17.62%	17.62%				27990			
140	变电二	黄家	66kV	黄家/1#	16	9.30	58.13%	50.25%				2700			
141	变电二	黄家	66kV	黄家/2#	6.3	3.20	50.79%	47.78%			2021年9月	0			
142	变电一	家俱	66kV	家俱/1#	40	22.49	56.23%	0.00%			2025年7月	0			
143	变电一	家俱	66kV	家俱/2#	40	25.16	62.90%	58.08%			2025年7月	0			
144	变电三	夹河	66kV	夹河/1#	40	34.90	87.25%	76.40%			2021年9月	0	是	2028	
145	变电三	夹河	66kV	夹河/2#	40	33.50	83.75%	76.70%			2021年9月	0	是	2028	
146	变电一	建筑	66kV	建筑/1#	40	25.72	64.30%	53.38%			2021年9月	0	是	2028	
147	变电一	建筑	66kV	建筑/2#	40	31.70	79.25%	75.13%			2021年9月	0	是	2028	
148	新民	姜屯	66kV	姜屯/1#	10	4.75	47.50%	38.90%				2050			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
149	新民	姜屯	66kV	姜屯/2#	16	2.21	13.81%	9.06%				9790			
150	变电一	金湖	66kV	金湖/1#	40	17.42	43.55%	44.70%				12580			
151	变电一	金湖	66kV	金湖/2#	40	13.41	33.53%	35.83%				16590			
152	辽中	金山	66kV	金山/1#	20	8.47	42.37%	31.40%				6237			
153	辽中	金山	66kV	金山/2#	20	10.07	50.37%	46.75%				4296			
154	新民	金五台	66kV	金五台/1#	6.3	0.00	0.00%	0.00%				820			
155	新民	金五台	66kV	金五台/2#	16	8.00	50.00%	43.50%				4000			
156	变电一	昆明	66kV	昆明/1#	50	19.09	38.18%	38.36%				18156			
157	变电一	昆明	66kV	昆明/2#	50	30.14	60.28%	43.84%				6061			
158	变电一	昆山	66kV	昆山/1#	40	18.19	45.48%	39.70%			2024年2月	0	是	2028	
159	变电一	昆山	66kV	昆山/2#	40	19.29	48.23%	48.45%			2024年2月	0	是	2028	
160	变电一	兰台	66kV	兰台/1#	40	15.08	37.70%	36.40%				10358			
161	变电一	兰台	66kV	兰台/2#	40	10.89	27.23%	26.58%				16860			
162	变电四	劳动	66kV	劳动/1#	50	35.30	70.60%	73.82%			2021年9月	0	是	2025	
163	变电四	劳动	66kV	劳动/2#	50	26.59	53.18%	63.42%			2021年9月	0	是	2025	
164	辽中	老观坨	66kV	老观坨/1#	16	3.77	23.56%	23.56%				6171			
165	辽中	老观坨	66kV	老观坨/2#	12.5	6.76	54.04%	54.08%				2620			
166	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/1#	20	13.49	67.47%	45.55%			2021年9月	0			
167	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/2#	31.5	11.19	35.53%	51.25%				9803			
168	变电三	李相	66kV	李相/1#	16	9.20	57.50%	52.88%				1230			
169	变电三	李相	66kV	李相/2#	16	9.57	59.81%	39.13%				830			
170	变电一	历工	66kV	历工/1#	40	15.65	39.13%	51.80%				8365			
171	变电一	历工	66kV	历工/2#	40	31.67	79.18%	80.73%			2021年9月	0			
172	新民	梁山	66kV	梁山/1#	10	5.75	57.50%	53.30%				1610			
173	新民	梁山	66kV	梁山/2#	20	6.56	32.80%	30.85%				8360			
174	变电二	粮仓	66kV	粮仓/1#	40	28.25	70.63%	72.70%				950			
175	变电二	粮仓	66kV	粮仓/2#	40	24.33	60.83%	73.23%				1620			
176	变电四	陵东	66kV	陵东/1#	40	23.72	59.30%	67.60%			2021年9月	0	是	2027	
177	变电四	陵东	66kV	陵东/2#	40	32.47	81.18%	91.18%			2021年9月	0	是	2027	
178	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/1#	31.5	14.68	46.60%	91.75%				8041			
179	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/2#	20	12.76	63.80%	63.80%			2021年9月	0			
180	变电三	刘千	66kV	刘千/1#	40	0.00	0.00%	0.00%				30000			
181	变电三	刘千	66kV	刘千/2#	40	15.10	37.75%	34.88%				12459			
182	变电二	柳岗	66kV	柳岗/1#	50	25.98	51.96%	—				10820			
183	变电二	柳岗	66kV	柳岗/2#	50	14.60	29.20%	—				22900			
184	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/1#	10	6.26	62.60%	55.80%			2024年8月	0			
185	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/2#	10	6.46	64.60%	53.60%			2024年8月	0			
186	辽中	六间房	66kV	六间房/1#	10	5.42	54.21%	21.50%				1025			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
187	辽中	六间房	66kV	六间房/2#	10	5.90	59.04%	38.40%				26			
188	新民	罗家房	66kV	罗家房/1#	20	0.11	0.55%	7.50%				14890			
189	新民	罗家房	66kV	罗家房/2#	40	7.73	19.33%	13.03%				19750			
190	法库	马家	66kV	马家/1#	31.5	11.80	37.46%	38.22%				11825			
191	法库	马家	66kV	马家/2#	31.5	12.60	40.00%	39.75%				11025			
192	变电四	马路湾	66kV	马路湾/1#	31.5	12.84	40.76%	42.76%				10785			
193	变电四	马路湾	66kV	马路湾/2#	31.5	10.35	32.86%	39.30%				13275			
194	变电四	马路湾	66kV	马路湾/3#	31.5	20.88	66.29%	67.71%				2745			
195	变电一	马三家	66kV	马三家/1#	16	14.05	87.81%	68.75%			2023年10月	0			
196	变电一	马三家	66kV	马三家/2#	16	8.58	53.63%	3.13%			2024年2月	0			
197	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/1#	31.5	17.27	54.83%	57.56%				6355			
198	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/2#	31.5	10.06	31.94%	30.32%				13565			
199	辽中	满都户	66kV	满都户/1#	10	3.55	35.53%	0.00%				3947			
200	辽中	满都户	66kV	满都户/2#	10	5.52	55.21%	41.70%				1979			
201	变电二	毛君	66kV	毛君/1#	31.5	9.41	29.87%	32.25%				8815			
202	变电二	毛君	66kV	毛君/2#	31.5	13.95	44.29%	42.67%				7575			
203	法库	孟家	66kV	孟家/1#	40	5.87	14.68%	14.63%				23500			
204	法库	孟家	66kV	孟家/2#	40	4.18	10.45%	2.28%				25820			
205	变电四	南湖	66kV	南湖/1#	40	19.84	49.60%	73.35%				10120			
206	变电四	南湖	66kV	南湖/2#	40	23.04	57.60%	57.78%				3960			
207	变电四	南湖	66kV	南湖/3#	40	14.69	36.73%	31.05%				5270			
208	新民	南窑	66kV	南窑/1#	20	25.55	127.75%	60.10%			2022年10月	0	是	2025	
209	新民	南窑	66kV	南窑/2#	31.5	16.12	51.17%	49.75%				2205			
210	变电一	宁官	220kV	宁官/1#	60	26.02	43.37%	49.43%				18980			
211	变电一	宁官	220kV	宁官/2#	60	24.64	41.07%	43.27%				20360			
212	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/1#	8	6.12	76.52%	0.00%			2025年7月	0			
213	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/2#	10	6.24	62.38%	51.70%				1262			
214	变电三	农场	66kV	农场/1#	10	2.50	25.00%	21.40%				5000			
215	变电二	农大	66kV	农大/1#	50	11.66	23.32%	28.10%				19815			
216	变电二	农大	66kV	农大/2#	50	23.84	47.68%	52.56%				11460			
217	变电二	农高	66kV	农高/1#	40	23.48	58.70%	56.18%			2021年9月	0	是	2028	
218	变电二	农高	66kV	农高/2#	40	33.77	84.43%	89.50%			2021年9月	0	是	2028	
219	变电一	怒江	66kV	怒江/1#	40	19.90	49.75%	63.75%				453			
220	变电一	怒江	66kV	怒江/2#	31.5	14.23	45.17%	49.78%			2022年10月	0			
221	变电一	怒江	66kV	怒江/3#	31.5	23.11	73.37%	58.73%			2024年2月	0			
222	变电二	欧亚	66kV	欧亚/1#	50	36.50	73.00%	75.64%			2021年9月	0			
223	变电二	欧亚	66kV	欧亚/2#	50	29.17	58.34%	43.80%			2021年9月	0			
224	变电二	欧亚	66kV	欧亚/3#	50	17.88	35.76%	36.78%				240			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
225	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/1#	31.5	15.93	50.57%	50.57%				7616			
226	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/2#	20	9.06	45.28%	0.00%				2635			
227	变电四	鹏源	66kV	鹏源/1#	50	31.42	62.84%	73.32%				5533			
228	变电四	鹏源	66kV	鹏源/2#	50	28.54	57.08%	72.56%				4860			
229	变电二	平罗	66kV	平罗/1#	20	15.92	79.60%	66.00%			2023年8月	0	是	2028	
230	变电二	平罗	66kV	平罗/2#	16	5.07	31.69%	26.19%			2023年8月	0	是	2028	
231	辽中	蒲东	66kV	蒲东/1#	20	13.14	65.70%	48.50%				143			
232	辽中	蒲东	66kV	蒲东/2#	20	11.49	57.46%	18.25%				143			
233	变电四	齐贤	66kV	齐贤/1#	31.5	22.96	72.89%	72.89%			2021年9月	0	是	2028	
234	变电四	齐贤	66kV	齐贤/2#	50	26.19	52.38%	52.38%				11310			
235	变电四	齐贤	66kV	齐贤/3#	31.5	14.23	45.17%	45.17%				3680			
236	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/1#	16	13.57	84.81%	86.38%			2022年3月	0	是	2028	
237	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/2#	16	6.32	39.50%	5.94%				2510			
238	变电一	启工	66kV	启工/1#	40	22.13	55.33%	57.80%				7410			
239	变电一	启工	66kV	启工/2#	40	26.46	66.15%	74.25%				3540			
240	新民	前当堡	66kV	前当堡/1#	16	9.74	60.88%	60.88%				2260			
241	新民	前当堡	66kV	前当堡/2#	16	10.30	64.38%	64.38%				1700			
242	变电一	前马	66kV	前马/1#	50	22.04	44.08%	39.48%				14935			
243	变电一	前马	66kV	前马/2#	50	20.57	41.14%	29.22%				13430			
244	变电三	前显	66kV	前显/1#	40	28.00	70.00%	55.15%			2021年9月	0	是	2026	
245	变电三	前显	66kV	前显/2#	40	30.30	75.75%	87.20%			2021年9月	0	是	2026	
246	变电四	青年	66kV	青年/1#	40	33.30	83.25%	73.28%			2024年10月	0			
247	变电四	青年	66kV	青年/2#	40	24.09	60.23%	63.08%			2024年10月	0			
248	变电二	清水	66kV	清水/1#	40	20.50	51.25%	30.90%				9500			
249	变电二	清水	66kV	清水/2#	20	11.30	56.50%	76.65%			2022年9月	0			
250	变电二	全胜	66kV	全胜/1#	40	6.80	17.00%	5.83%				23200			
251	变电二	全胜	66kV	全胜/2#	40	15.86	39.65%	28.25%				14140			
252	变电四	劝工	220kV	劝工/1#	90	41.39	45.99%	49.42%				23610			
253	变电四	劝工	220kV	劝工/2#	90	41.64	46.27%	51.91%				21960			
254	变电二	如意	66kV	如意/1#	40	17.92	44.80%	44.80%				2240			
255	变电二	如意	66kV	如意/2#	40	34.79	86.98%	86.98%			2022年10月	0	是	2028	
256	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/1#	16	8.38	52.38%	55.13%				2441			
257	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/2#	6.3	0.00	0.00%	0.00%				4525			
258	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/3#	10	2.88	28.80%	10.20%				4620			
259	变电四	三好	66kV	三好/1#	31.5	19.06	60.51%	35.40%				1465			
260	变电四	三好	66kV	三好/2#	31.5	14.95	47.46%	21.65%				8675			
261	变电四	三好	66kV	三好/3#	40	15.28	38.20%	32.53%				14720			
262	法库	三泉	66kV	三泉/1#	40	28.83	72.08%	72.08%				1170			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
263	法库	三泉	66kV	三泉/2#	40	14.29	35.73%	35.73%				12880			
264	辽中	沙东	66kV	沙东/1#	40	11.53	28.81%	27.33%				16049			
265	辽中	沙东	66kV	沙东/2#	40	8.14	20.35%	16.45%				21546			
266	变电四	砂山	66kV	砂山/1#	31.5	24.95	79.21%	89.68%			2021年9月	0	是	2028	
267	变电四	砂山	66kV	砂山/2#	31.5	15.47	49.11%	55.68%			2021年9月	0			
268	变电三	山林	66kV	山林/1#	31.5	12.50	39.68%	39.68%				11125			
269	变电三	山林	66kV	山林/2#	31.5	11.30	35.87%	35.90%				12325			
270	变电三	山庄	66kV	山庄/1#	20	17.80	89.00%	70.65%			2021年9月	0	是	2026	
271	变电三	山庄	66kV	山庄/2#	10	0.00	0.00%	0.10%			2021年9月	0	是	2026	
272	变电一	陕西	66kV	陕西/1#	31.5	19.43	61.68%	62.06%				2045			
273	变电一	陕西	66kV	陕西/2#	31.5	16.62	52.76%	53.71%				7005			
274	变电一	陕西	66kV	陕西/3#	31.5	13.30	42.22%	40.32%				10325			
275	变电四	善邻	66kV	善邻/1#	50	13.41	26.82%	26.04%				16908			
276	变电四	善邻	66kV	善邻/2#	50	20.34	40.68%	39.30%				10770			
277	变电二	上佰	66kV	上佰/1#	40	13.34	33.35%	62.13%			2021年9月	0			
278	变电二	上佰	66kV	上佰/2#	40	27.83	69.58%	30.05%			2022年9月	0			
279	变电二	沈海	66kV	沈海/1#	40	28.46	71.15%	59.95%			2022年10月	0	是	2028	
280	变电二	沈海	66kV	沈海/2#	40	27.54	68.85%	65.05%				98			
281	变电二	沈海	66kV	沈海/3#	31.5	22.93	72.79%	75.65%			2022年10月	0	是	2028	
282	康平	胜利	66kV	胜利/1#	6.3	5.83	92.54%	73.17%			2023年4月	0	是	2028	
283	康平	胜利	66kV	胜利/2#	10	6.72	67.20%	62.00%				780			
284	变电三	施官	66kV	施官/1#	31.5	29.40	93.33%	85.11%			2021年9月	0	是	2028	
285	变电三	施官	66kV	施官/2#	31.5	24.60	78.10%	85.75%			2021年9月	0	是	2028	
286	变电三	施官	66kV	施官/3#	40	36.60	91.50%	76.45%			2021年9月	0	是	2028	
287	变电三	史三	66kV	史三/1#	10	6.70	67.00%	65.00%				700			
288	变电三	史三	66kV	史三/2#	10	6.60	66.00%	64.30%				700			
289	变电二	世园	66kV	世园/1#	40	15.07	37.68%	24.90%				14930			
290	变电二	世园	66kV	世园/2#	40	13.55	33.88%	23.15%				13290			
291	变电四	市府	66kV	市府/1#	50	19.91	39.82%	39.82%				17590			
292	变电四	市府	66kV	市府/2#	50	22.40	44.80%	44.80%				14785			
293	变电一	双树	66kV	双树/2#	20	13.24	66.20%	52.55%				1760			
294	法库	双台子	66kV	双台子/1#	20	12.36	61.80%	46.30%				2640			
295	法库	双台子	66kV	双台子/2#	20	10.24	51.20%	40.05%				4760			
296	变电三	水家	66kV	水家/1#	40	22.42	56.05%	52.03%				10			
297	变电三	水家	66kV	水家/2#	40	30.43	76.08%	88.63%			2021年9月	0	是	2027	
298	变电四	顺城	220kV	顺城/1#	90	49.90	55.44%	55.49%				17350			
299	变电四	顺城	220kV	顺城/2#	90	42.85	47.61%	49.12%				24650			
300	辽中	四方台	66kV	四方台/1#	6.3	2.17	34.42%	18.25%				1554			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
301	辽中	四方台	66kV	四方台/2#	10	4.80	48.04%	43.20%				2402			
302	辽中	四方台	66kV	四方台/3#（临时车载）	20	10.54	52.71%	18.25%				4359			
303	康平	四家子	66kV	四家子/1#	10	8.71	87.10%	75.60%			2021年9月	0	是	2025	
304	康平	四家子	66kV	四家子/2#	10	4.95	49.50%	37.70%				340			
305	变电三	苏北	66kV	苏北/1#	40	24.70	61.75%	59.48%			2025年7月	0			
306	变电三	苏北	66kV	苏北/2#	31.5	27.70	87.94%	67.90%			2021年9月	0	是	2028	
307	变电三	苏南	66kV	苏南/1#	50	25.50	51.00%	54.40%				2315			
308	变电三	苏南	66kV	苏南/2#	50	38.90	77.80%	51.80%			2021年9月	0			
309	变电三	苏南	66kV	苏南/3#	40	31.00	77.50%	61.80%			2021年9月	0			
310	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/1#	40	27.41	68.53%	72.70%			2021年9月	0			
311	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/2#	50	27.50	55.00%	0.00%				10000			
312	康平	所口	66kV	所口/1#	10	5.15	51.50%	48.60%				2350			
313	康平	所口	66kV	所口/2#	10	0.00	0.00%	0.00%				7500			
314	变电四	太原	220kV	太原/1#	90	43.75	48.61%	56.73%				22850			
315	变电四	太原	220kV	太原/2#	90	32.96	36.62%	39.53%				34540			
316	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/1#	40	0.00	0.00%	0.00%				30000			
317	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/2#	40	0.00	0.00%	0.00%				30000			
318	变电三	桃仙	66kV	桃仙/1#	31.5	24.30	77.14%	36.89%			2022年7月	0	是	2028	
319	变电三	桃仙	66kV	桃仙/2#	31.5	18.20	57.78%	48.19%			2022年7月	0	是	2028	
320	新民	陶屯	66kV	陶屯/1#	16	11.84	74.00%	33.75%			2024年12月	0			
321	新民	陶屯	66kV	陶屯/2#	16	14.75	92.19%	51.38%			2024年12月	0			
322	变电二	天乾	66kV	天乾/1#	40	35.80	89.50%	59.35%			2021年9月	0	是	2027	
323	变电二	天乾	66kV	天乾/2#	40	37.06	92.65%	83.30%			2021年9月	0	是	2027	
324	康平	田家	66kV	田家/1#	5	3.40	68.00%	53.40%			2021年9月	0	是	2025	
325	康平	田家	66kV	田家/2#	10	8.70	87.00%	66.80%			2025年7月	0			
326	变电三	铁匠	66kV	铁匠/1#	40	27.26	68.15%	50.18%				2120			
327	变电三	铁匠	66kV	铁匠/2#	40	26.62	66.55%	66.70%				3380			
328	变电三	铁匠	66kV	铁匠/3#	40	20.81	52.03%	46.75%				8570			
329	变电三	佟沟	66kV	佟沟/1#	50	23.90	47.80%	45.30%				11127			
330	法库	团山子	66kV	团山子/1#	40	20.21	50.53%	50.53%				9790			
331	法库	团山子	66kV	团山子/2#	40	18.48	46.20%	46.20%				11520			
332	法库	团山子	66kV	团山子/3#	31.5	13.79	43.78%	43.78%				9835			
333	变电四	万达	66kV	万达/1#	40	14.32	35.80%	34.80%				15680			
334	变电四	万达	66kV	万达/2#	40	20.15	50.38%	68.93%				8600			
335	变电四	万柳	66kV	万柳/1#	31.5	22.43	71.21%	86.89%			2021年9月	0			
336	变电四	万柳	66kV	万柳/2#	31.5	18.82	59.75%	70.03%			2021年9月	0			
337	变电四	万柳	66kV	万柳/3#	31.5	21.35	67.78%	85.33%			2021年9月	0			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
338	变电一	汪河	66kV	汪河/1#	40	19.06	47.65%	38.05%				9722			
339	变电一	汪河	66kV	汪河/2#	40	18.01	45.03%	35.90%				7916			
340	变电三	汪家	66kV	汪家/1#	40	11.45	28.63%	20.40%			2024年5月	0			
341	变电三	汪家	66kV	汪家/2#	40	14.55	36.38%	20.55%			2024年2月	0			
342	变电三	王刚	66kV	王刚/1#	20	15.20	76.00%	60.20%			2021年9月	0			
343	变电三	王刚	66kV	王刚/2#	10	4.90	49.00%	40.60%			2021年9月	0			
344	变电二	王驿	66kV	王驿/1#	40	15.40	38.50%	33.05%				13010			
345	变电二	王驿	66kV	王驿/2#	40	25.60	64.00%	62.28%				4400			
346	变电二	旺牛	66kV	旺牛/1#	20	11.68	58.40%	82.80%			2023年7月	0	是	2028	
347	变电二	旺牛	66kV	旺牛/2#	20	13.18	65.90%	53.55%			2023年7月	0	是	2028	
348	变电四	望花	66kV	望花/1#	50	17.60	35.20%	36.88%				17885			
349	变电四	望花	66kV	望花/2#	50	22.82	45.64%	54.94%				11980			
350	法库	魏家	66kV	魏家/1#	40	27.89	69.73%	69.73%				2110			
351	法库	魏家	66kV	魏家/2#	40	19.86	49.65%	49.65%				8250			
352	新民	温台	66kV	温台/1#（临时 间隔）	8	3.87	48.38%	51.88%				2130			
353	变电二	文北	66kV	文北/1#	50	28.10	56.20%	39.64%			2021年12月	0	是	2028	
354	变电二	文北	66kV	文北/2#	50	16.60	33.20%	27.10%			2023年10月	0			
355	变电四	文艺	66kV	文艺/1#	63	25.10	39.84%	40.06%				9080			
356	变电四	文艺	66kV	文艺/2#	63	13.58	21.56%	29.54%				33670			
357	康平	卧龙	66kV	卧龙/1#	20	13.61	68.05%	45.75%			2025年7月	0			
358	康平	卧龙	66kV	卧龙/2#	20	11.06	55.30%	29.85%				1440			
359	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/1#	20	4.92	24.60%	22.00%				8872			
360	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/2#	20	6.29	31.44%	21.90%				3637			
361	变电一	五金	66kV	五金/1#	50	28.55	57.10%	59.48%			2024年12月	0			
362	变电一	五金	66kV	五金/2#	50	31.77	63.54%	70.44%			2024年12月	0			
363	变电三	下深	66kV	下深/1#	40	29.48	73.70%	86.95%			2021年9月	0	是	2028	
364	变电三	下深	66kV	下深/2#	40	32.42	81.05%	81.05%			2021年9月	0	是	2028	
365	变电二	小东	66kV	小东/1#	31.5	15.17	48.16%	48.16%			2023年8月	0			
366	变电二	小东	66kV	小东/2#	31.5	13.59	43.14%	43.14%				6285			
367	变电二	小东	66kV	小东/3#	40	9.01	22.53%	22.53%				20990			
368	新民	小民屯	66kV	小民屯/1#	10	9.58	95.80%	84.00%			2021年9月	0	是	2026	
369	新民	小民屯	66kV	小民屯/2#	20	12.80	64.00%	59.30%			2024年2月	0	是	2026	
370	变电二	孝信	66kV	孝信/1#	50	30.30	60.60%	60.02%			2021年9月	0	是	2028	
371	变电二	孝信	66kV	孝信/2#	50	35.60	71.20%	92.76%			2021年9月	0	是	2028	
372	变电二	新城子	66kV	新城子/1#	20	5.85	29.25%	45.50%				9150			
373	变电二	新城子	66kV	新城子/2#	16	7.45	46.56%	40.63%				2170			
374	新民	新民	66kV	新民/1#	31.5	25.55	81.11%	73.27%			2021年9月	0	是	2025	

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
375	新民	新民	66kV	新民/2#	31.5	20.63	65.49%	69.08%			2022年3月	0	是	2025	
376	辽中	新民屯	66kV	新民屯/1#	31.5	24.25	76.98%	59.21%			2025年7月	0			
377	辽中	新民屯	66kV	新民屯/2#	31.5	16.33	51.84%	51.84%				3001			
378	辽中	新民屯	66kV	新民屯/3#	40	35.18	87.94%	87.95%			2022年10月	0			
379	新民	新兴	66kV	新兴/1#	40	16.60	41.50%	30.25%				13400			
380	新民	新兴	66kV	新兴/2#	40	17.99	44.98%	10.25%				12010			
381	法库	新依	66kV	新依/1#	31.5	12.82	40.70%	43.49%				10805			
382	法库	新依	66kV	新依/2#	31.5	9.95	31.59%	26.19%				7945			
383	新民	兴隆	66kV	兴隆/1#	16	15.77	98.56%	43.88%			2021年9月	0			
384	新民	兴隆	66kV	兴隆/2#	20	9.95	49.75%	57.00%				820			
385	法库	秀水	66kV	秀水/1#	20	12.42	62.10%	52.90%				2180			
386	法库	秀水	66kV	秀水/2#	20	11.94	59.70%	47.50%				3060			
387	变电三	雪松	66kV	雪松/1#	50	19.50	39.00%	56.16%				9620			
388	变电三	雪松	66kV	雪松/2#	50	37.40	74.80%	68.74%			2021年9月	0			
389	变电一	亚明	66kV	亚明/1#	31.5	15.38	48.83%	56.57%				3855			
390	变电一	亚明	66kV	亚明/2#	31.5	22.84	72.51%	72.76%			2022年3月	0	是	2027	
391	变电一	亚明	66kV	亚明/3#	31.5	0.00	0.00%	0.00%				19735			
392	变电一	羊吉	66kV	羊吉/1#	40	26.68	66.70%	66.70%				1660			
393	变电一	羊吉	66kV	羊吉/2#	40	12.40	31.00%	31.00%				14921			
394	变电三	杨官	66kV	杨官/1#	40	26.18	65.45%	53.65%			2023年4月	0	是	2026	
395	变电三	杨官	66kV	杨官/2#	40	35.90	89.75%	74.75%			2023年4月	0	是	2026	
396	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/1#	31.5	12.54	39.82%	35.33%				9082			
397	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/2#	31.5	14.78	46.91%	20.76%				8497			
398	辽中	养士堡	66kV	养士堡/1#	20	8.27	41.36%	23.20%				6677			
399	辽中	养士堡	66kV	养士堡/2#	20	8.86	44.28%	31.40%				5783			
400	变电二	尹家	66kV	尹家/1#	50	7.00	14.00%	21.20%				30500			
401	变电二	尹家	66kV	尹家/2#	50	7.00	14.00%	0.00%				30500			
402	变电三	营盘	66kV	营盘/1#	40	30.67	76.68%	77.25%			2021年9月	0	是	2027	
403	变电三	营盘	66kV	营盘/2#	40	32.42	81.05%	83.73%			2021年9月	0	是	2027	
404	变电四	应昌	66kV	应昌/1#	40	22.58	56.45%	56.45%			2024年2月	0	是	2028	
405	变电四	应昌	66kV	应昌/2#	40	33.96	84.90%	84.90%			2024年2月	0	是	2028	
406	变电三	永乐	66kV	永乐/1#	31.5	8.30	26.35%	26.41%				15325			
407	变电三	永乐	66kV	永乐/2#	31.5	5.10	16.19%	37.02%				18525			
408	变电三	于山	66kV	于山/1#	50	34.08	68.16%	81.62%				3420			
409	变电三	于山	66kV	于山/2#	50	21.17	42.34%	52.92%				14400			
410	变电三	榆树	66kV	榆树/1#	40	27.83	69.58%	71.68%				10			
411	变电三	榆树	66kV	榆树/2#	40	28.16	70.40%	93.25%				10			
412	变电二	詹屯	66kV	詹屯/1#	31.5	15.20	48.25%	51.21%				8425			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
413	变电二	詹屯	66kV	詹屯/2#	31.5	16.10	51.11%	59.90%				7525			
414	变电四	展览	66kV	展览/1#	63	36.37	57.73%	55.60%				8380	是	2028	
415	变电四	展览	66kV	展览/2#	63	16.40	26.03%	32.48%				29260			
416	变电四	站前	66kV	站前/1#	40	23.47	58.68%	58.68%				5415			
417	变电四	站前	66kV	站前/2#	40	23.60	59.00%	59.00%				4342			
418	康平	张强	66kV	张强/1#	16	13.38	83.63%	55.94%			2024年2月	0			
419	康平	张强	66kV	张强/2#	16	8.65	54.06%	39.81%			2025年7月	0			
420	变电一	张士	66kV	张士/1#	31.5	11.17	35.46%	0.00%				11560			
421	变电一	张士	66kV	张士/2#	31.5	20.37	64.67%	77.78%				2255			
422	变电一	张士	66kV	张士/3#	31.5	8.60	27.30%	29.02%				14036			
423	新民	张屯	66kV	张屯/1#	20	11.45	57.25%	82.00%			2024年12月	0			
424	新民	张屯	66kV	张屯/2#	20	0.02	0.10%	0.00%			2025年7月	0			
425	变电三	彰驿	66kV	彰驿/1#	50	6.25	12.50%	12.20%				31250			
426	变电三	彰驿	66kV	彰驿/2#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
427	变电二	长江	66kV	长江/1#	40	28.34	70.85%	67.88%			2022年3月	0	是	2026	
428	变电二	长江	66kV	长江/2#	40	33.04	82.60%	77.20%			2022年3月	0	是	2026	
429	变电三	长青	66kV	长青/1#	40	31.22	78.05%	60.98%			2021年9月	0	是	2028	
430	变电三	长青	66kV	长青/2#	40	19.67	49.18%	48.10%				5110			
431	辽中	长滩	66kV	长滩/1#	6.3	4.29	68.04%	52.22%			2025年7月	0			
432	辽中	长滩	66kV	长滩/2#	10	5.20	52.00%	18.70%				2120			
433	变电一	赵家	66kV	赵家/1#	40	11.59	28.98%	15.00%				18410			
434	变电一	赵家	66kV	赵家/2#	40	6.53	16.33%	3.75%				20440			
435	变电一	肇工	66kV	肇工/1#	31.5	23.97	76.10%	60.79%			2022年10月	0	是	2027	
436	变电一	肇工	66kV	肇工/2#	31.5	13.14	41.71%	57.27%				3560			
437	变电一	郑家	66kV	郑家/1#	31.5	16.84	53.46%	53.46%				1550			
438	变电一	郑家	66kV	郑家/2#	31.5	20.51	65.11%	65.11%				1550			
439	变电二	中马	66kV	中马/1#	16	5.91	36.94%	38.50%				6090			
440	变电二	中马	66kV	中马/2#	16	5.96	37.25%	39.00%				6040			
441	康平	中心	66kV	中心/1#	20	11.02	55.10%	53.55%			2022年3月	0			
442	康平	中心	66kV	中心/2#	20	14.58	72.90%	66.65%			2022年3月	0			
443	变电二	中心台	66kV	中心台/1#	16	11.30	70.63%	40.38%			2025年7月	0			
444	变电二	中心台	66kV	中心台/2#	16	11.70	73.13%	38.44%			2025年7月	0			
445	变电一	重工	66kV	重工/1#	50	22.34	44.68%	49.82%				15160			
446	变电一	重工	66kV	重工/2#	40	12.47	31.18%	24.13%				11285			
447	变电二	朱尔	66kV	朱尔/1#	31.5	19.20	60.95%	58.41%				4000			
448	变电二	朱尔	66kV	朱尔/2#	31.5	19.50	61.90%	59.65%				2725			
449	变电二	朱尔	66kV	朱尔/3#	31.5	20.30	64.44%	81.87%				2900			
450	辽中	朱家房	66kV	朱家房/1#	20	11.83	59.13%	59.15%				1234			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
451	辽中	朱家房	66kV	朱家房/2#	20	3.35	16.76%	0.00%				8432			
452	变电三	祝家	66kV	祝家/1#	16	9.46	59.13%	61.63%				2320			
453	变电三	祝家	66kV	祝家/2#	16	8.25	51.56%	49.63%				3000			
454	变电一	铸造	66kV	铸造/1#	40	23.52	58.80%	46.98%				1814			
455	变电一	铸造	66kV	铸造/2#	40	24.74	61.85%	41.18%				1814			
456	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/1#	31.5	0.00	0.00%	0.00%				23625			
457	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/2#	31.5	0.00	0.00%	0.00%				23625			
458	变电一	小于	66kV	小于/1#	50	0.17	0.34%	0.00%				35330			
459	变电一	小于	66kV	小于/2#	50	8.10	16.20%	11.00%				27958			
460	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/1#	31.5	19.48	61.85%	61.84%				4144			
461	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/2#	31.5	15.29	48.55%	48.54%				8080			
462	变电三	苏桃	66kV	苏桃/1#	50	4.30	8.60%	8.78%				30400			
463	变电三	苏桃	66kV	苏桃/2#	50	4.40	8.80%	8.68%				30300			
464	变电三	曹仲	66kV	曹仲/1#	40	10.00	25.00%	16.55%				14956			
465	变电三	曹仲	66kV	曹仲/2#	40	19.60	49.00%	28.83%				9896			
466	变电三	新南	66kV	新南/1#	40	24.50	61.25%	31.18%			2025年4月	0	是	2028	
467	变电三	新南	66kV	新南/2#	40	25.90	64.75%	40.00%			2025年4月	0	是	2028	
468	变电三	智慧	66kV	智慧/1#	31.5	7.06	22.41%	38.57%			2025年7月	0			
469	变电三	智慧	66kV	智慧/2#	31.5	6.42	20.38%	23.17%				4602			
470	变电三	莫子山	66kV	莫子山/1#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
471	变电三	莫子山	66kV	莫子山/2#	50	14.93	29.86%	30.56%				18570			
472	变电三	白沙	66kV	白沙/1#	50	4.93	9.86%	2.82%				26935			
473	变电三	白沙	66kV	白沙/2#	50	2.35	4.70%	5.52%				35150			
474	变电二	核心	66kV	核心/1#	31.5	2.00	6.35%	2.22%				21625			
475	变电二	核心	66kV	核心/2#	31.5	2.00	6.35%	0.00%				13625			
476	变电四	中街	66kV	中街/1#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
477	变电四	中街	66kV	中街/2#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
478	变电三	雪莲	66kV	雪莲/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
479	变电三	雪莲	66kV	雪莲/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
480	新民	沙河	66kV	沙河/1#	31.5	0.38	1.21%	0.00%				23245			
481	新民	沙河	66kV	沙河/2#	31.5	0.6	1.90%	0.00%				23025			
482	变电二	大望	66kV	大望/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
483	变电二	大望	66kV	大望/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			

2025年三季度国网沈阳供电公司间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	变电一	宁官	交流220kV	0	2021. 11			
2	变电四	劝工	交流220kV	0	2021. 11	是	2028	
3	变电四	顺城	交流220kV	1				
4	变电四	太原	交流220kV	0	2021. 11	是	2028	
5	变电一	产业	交流220kV	12				
6	变电三	安顺	交流66kV	0	2021. 11	是	2027	
7	辽中	敖司牛	交流66kV	2				
8	变电三	白塔	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
9	法库	柏家沟	交流66kV	1				
10	法库	包家屯	交流66kV	7				
11	法库	宝山	交流66kV	1				
12	变电三	鲍家	交流66kV	1				
13	变电二	北陵	交流66kV	0	2022. 6			
14	变电四	北塔	交流66kV	11				
15	变电二	北兴	交流66kV	2				
16	变电一	曹家	交流66kV	2				
17	新民	查牛	交流66kV	0	2021. 11			
18	变电二	长江	交流66kV	0	2021. 11			
19	变电三	长青	交流66kV	2				
20	辽中	长滩	交流66kV	2				
21	康平	朝阳	交流66kV	0	2021. 11	是	2025	
22	变电三	陈相	交流66kV	14				
23	康平	城南	交流66kV	3				
24	变电四	崇山	交流66kV	7				
25	辽中	茨北	交流66kV	0	2021. 11			
26	辽中	茨榆坨	交流66kV	0	2021. 11			
27	变电三	达连	交流66kV	0	2021. 11			
28	变电四	大东	交流66kV	2				
29	法库	大孤家	交流66kV	6				
30	辽中	大黑	交流66kV	0	2021. 11			
31	新民	大红旗	交流66kV	3				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
32	新民	大柳	交流66kV	5				
33	变电三	大潘	交流66kV	7				
34	变电一	大兴	交流66kV	0	2021. 11	是	2027	
35	变电二	大志	交流66kV	0	2021. 11			
36	辽中	代家房	交流66kV	2				
37	变电二	道义	交流66kV	4				
38	新民	东郊	交流66kV	13				
39	变电一	东民	交流66kV	0	2021. 11			
40	变电二	董楼子	交流66kV	3				
41	变电三	洞庭	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
42	新民	法哈牛	交流66kV	0	2021. 11	是	2025	
43	变电一	范屯	交流66kV	14				
44	变电二	方家	交流66kV	8				
45	康平	方家镇	交流66kV	5				
46	变电二	方溪	交流66kV	0	2021. 11			
47	变电四	方型	交流66kV	8				
48	康平	富裕	交流66kV	13				
49	变电一	高明	交流66kV	0	2021. 11			
50	变电一	工农	交流66kV	2				
51	新民	公主屯	交流66kV	9				
52	变电一	勾莲	交流66kV	1				
53	变电三	孤家子	交流66kV	0	2021. 11			
54	变电一	光辉	交流66kV	6				
55	变电二	广源	交流66kV	0	2021. 11	是	2026	
56	变电四	广州	交流66kV	0	2021. 11	是	2027	
57	法库	果子园	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
58	辽中	航辽	交流66kV	10				
59	康平	郝官	交流66kV	1				
60	变电四	和平	交流66kV	0	2021. 11			
61	变电二	河北	交流66kV	0	2022. 9			
62	变电四	红卫	交流66kV	3				
63	新民	侯家	交流66kV	15				
64	变电一	后马	交流66kV	0	2021. 11			
65	变电二	虎镇	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
66	变电二	花山	交流66kV	3				
67	变电三	花园	交流66kV	3				
68	变电四	滑翔	交流66kV	0	2022.9	是	2028	
69	变电一	化学	交流66kV	0	2021.11			
70	变电四	怀远	交流66kV	0	2021.11	是	2027	
71	变电二	黄家	交流66kV	2				
72	变电三	夹河	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
73	变电一	家俱	交流66kV	11				
74	变电一	建筑	交流66kV	3				
75	新民	姜屯	交流66kV	2				
76	变电一	金湖	交流66kV	0	2023.12			
77	新民	金五台	交流66kV	0	2021.11			
78	变电一	昆明	交流66kV	1				
79	变电一	昆山	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
80	变电一	兰台	交流66kV	2				
81	变电四	劳动	交流66kV	0	2021.11	是	2025	
82	辽中	老观坨	交流66kV	3				
83	辽中	冷子堡	交流66kV	2				
84	变电三	李相	交流66kV	0	2021.11	是	2025	
85	变电一	历工	交流66kV	0	2021.11			
86	变电二	粮仓	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
87	新民	梁山	交流66kV	0	2021.11			
88	变电四	陵东	交流66kV	1				
89	辽中	刘二堡	交流66kV	2				
90	变电三	刘千	交流66kV	1				
91	变电二	柳岗	交流66kV	2				
92	新民	柳河沟	交流66kV	0	2021.11			
93	辽中	六间房	交流66kV	1				
94	新民	罗家房	交流66kV	7				
95	法库	马家	交流66kV	3				
96	变电四	马路湾	交流66kV	0	2021.11			
97	变电一	马三家	交流66kV	9				
98	辽中	满都户	交流66kV	3				
99	变电二	毛君	交流66kV	0	2021.11	是	2028	

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
100	法库	孟家	交流66kV	20				
101	变电四	南湖	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
102	新民	南窑	交流66kV	3				
103	辽中	牛心坨	交流66kV	1				
104	变电三	农场	交流66kV	2				
105	变电二	农大	交流66kV	1				
106	变电二	农高	交流66kV	1				
107	变电一	怒江	交流66kV	2				
108	变电二	欧亚	交流66kV	0	2021. 11			
109	辽中	潘家堡	交流66kV	4				
110	变电四	鹏源	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
111	变电二	平罗	交流66kV	1				
112	变电二	棋盘山	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
113	变电四	齐贤	交流66kV	2				
114	变电一	启工	交流66kV	4				
115	新民	前当堡	交流66kV	3				
116	变电一	前马	交流66kV	2				
117	变电三	前显	交流66kV	1				
118	变电四	青年	交流66kV	2				
119	变电二	清水	交流66kV	5				
120	变电二	全胜	交流66kV	0	2021. 11			
121	变电二	如意	交流66kV	0	2021. 11			
122	新民	三道岗子	交流66kV	0	2021. 11			
123	变电四	三好	交流66kV	6				
124	法库	三泉	交流66kV	7				
125	变电四	砂山	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
126	辽中	沙东	交流66kV	17				
127	变电三	山林	交流66kV	2				
128	变电三	山庄	交流66kV	3				
129	变电一	陕西	交流66kV	3				
130	变电四	善邻	交流66kV	0	2021. 11			
131	变电二	上佰	交流66kV	0	2021. 11			
132	变电二	沈海	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
133	康平	胜利	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
134	变电三	施官	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
135	变电三	史三	交流66kV	0	2021. 11			
136	变电二	世园	交流66kV	0	2021. 11			
137	变电四	市府	交流66kV	0	2024. 6	是	2027	
138	变电一	双树	交流66kV	14				
139	法库	双台子	交流66kV	0	2021. 11			
140	变电三	水家	交流66kV	0	2021. 11			
141	辽中	四方台	交流66kV	4				
142	康平	四家子	交流66kV	2				
143	变电三	苏北	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
144	变电三	苏南	交流66kV	0	2021. 11			
145	变电三	孙家寨	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
146	康平	碳纤维	交流66kV	20				
147	变电三	桃仙	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
148	新民	陶屯	交流66kV	13				
149	变电二	天乾	交流66kV	0	2021. 11	是	2027	
150	康平	田家	交流66kV	0	2024. 8	是	2025	
151	变电三	铁匠	交流66kV	3				
152	法库	团山子	交流66kV	0	2021. 11			
153	变电四	万达	交流66kV	4				
154	变电四	万柳	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
155	变电三	汪河	交流66kV	2				
156	变电三	王刚	交流66kV	0	2021. 11			
157	变电二	王驿	交流66kV	12				
158	变电四	望花	交流66kV	3				
159	法库	魏家	交流66kV	2				
160	新民	温台	交流66kV	0	2021. 11			
161	变电二	文北	交流66kV	0	2024. 5	是	2028	
162	变电四	文艺	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
163	康平	卧龙	交流66kV	0	2021. 11			
164	辽中	乌伯牛	交流66kV	5				
165	变电一	五金	交流66kV	0	2021. 11			
166	变电三	下深	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
167	变电二	小东	交流66kV	12				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
168	新民	小民屯	交流66kV	7				
169	变电二	孝信	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
170	变电二	新城子	交流66kV	9				
171	变电一	得胜	交流66kV	10				
172	新民	新民	交流66kV	6				
173	辽中	新民屯	交流66kV	2				
174	新民	新兴	交流66kV	9				
175	法库	新依	交流66kV	2				
176	新民	兴隆	交流66kV	9				
177	法库	秀水	交流66kV	1				
178	变电三	雪松	交流66kV	3				
179	变电一	亚明	交流66kV	2				
180	变电三	杨官	交流66kV	0	2021. 11	是	2026	
181	辽中	杨士岗	交流66kV	3				
182	变电一	羊吉	交流66kV	0	2021. 11			
183	辽中	养士堡	交流66kV	0	2021. 11			
184	变电二	尹家	交流66kV	11				
185	变电四	应昌	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
186	变电三	营盘	交流66kV	0	2021. 11	是	2027	
187	变电三	永乐	交流66kV	9				
188	变电三	于山	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
189	变电三	榆树	交流66kV	0	2021. 11	是	2025	
190	变电二	詹屯	交流66kV	4				
191	变电四	展览	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
192	变电四	站前	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
193	变电三	彰驿	交流66kV	16				
194	康平	张强	交流66kV	18				
195	变电一	张士	交流66kV	4				
196	新民	张屯	交流66kV	7				
197	变电一	肇工	交流66kV	1				
198	变电一	郑家	交流66kV	3				
199	变电二	中马	交流66kV	9				
200	康平	中心	交流66kV	0	2021. 11			
201	变电二	中心台	交流66kV	3				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
202	变电一	重工	交流66kV	1				
203	变电二	朱尔	交流66kV	7				
204	辽中	朱家房	交流66kV	2				
205	变电一	铸造	交流66kV	1				
206	变电三	祝家	交流66kV	0	2021.11			
207	变电三	佟沟	交流66kV	6				
208	变电三	麦子屯	交流66kV	7				
209	变电二	旺牛	交流66kV	5				
210	变电一	赵家	交流66kV	3				
211	变电三	曹仲	交流66kV	11				
212	变电三	苏桃	交流66kV	19				
213	变电三	新南	交流66kV	0	2022.9	是	2028	
214	变电一	小于	交流66kV	17				
215	变电三	智慧	交流66kV	0	2024.10	是	2028	
216	辽中	赵柳房	交流66kV	10				
217	变电三	汪家	交流66kV	2				
218	变电二	东场	交流66kV	0	2024.6			
219	辽中	蒲东	交流66kV	6				
220	变电三	莫子山	交流66kV	0	2024.9	是	2025	
221	康平	所口	交流66kV	9				
222	辽中	金山	交流66kV	18				
223	法库	赵贝堡	交流66kV	14				
224	变电三	白沙	交流66kV	6				
225	变电四	中街	交流66kV	5				
226	变电二	核心	交流66kV	13				
227	变电三	创意	交流66kV	1				
228	变电二	大望	交流66kV	4				
229	新民	沙河	交流66kV	20				
230	变电三	雪莲	交流66kV	24				
231	康平	开发区	交流66kV	24				
232	未划分单位	前进	交流66kV	24				
233	康平	海州	交流66kV	24				
234	新民	双营	交流66kV	24				
235	未划分单位	南台	交流66kV	24				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
236	变电三	科技	交流66kV	24				
237	新民	沈胡	交流66kV	24				
238	未划分单位	李巴彦	交流66kV	24				

2025年三季度国网沈阳供电公司 10千伏线路开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	浑南	安顺变	艺术线	10kV	600	276	46%	0	0	46%	0	0		是	2025年12月	0.93%
2	浑南	安顺变	安深线	10kV	553	123	22%	0	0	22%	0	0		是		-26.49%
3	浑南	安顺变	安东线	10kV	600	390	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年12月	4.72%
4	浑南	安顺变	安汇线	10kV	600	205.4	34%	0	0	34%	0	0		是		24.73%
5	浑南	安顺变	安科线	10kV	600	253	42%	0	0	42%	0	0		是		22.29%
6	苏家屯	安顺变	安南线	10kV	600	575	96%	0	0	96%	0	0		是	2026年	-0.27%
7	浑南	安顺变	安下甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	0	0		是		12.41%
8	浑南	安顺变	安沈线	10kV	600	334	56%	0	0	56%	0	0		是		5.63%
9	浑南	安顺变	顺西线	10kV	600	438	73%	0	0	73%	0	0		是	2027年12月	25.75%
10	浑南	安顺变	安下乙	10kV	553	243	44%	0	0	44%	0	0		是		14.31%
11	浑南	安顺变	安松线	10kV	600	198	33%	0	0	33%	0	0		是		-0.78%
12	浑南	安顺变	安学线	10kV	846	113	13%	0	0	13%	0	0		是		4.88%
13	浑南	安顺变	安校线	10kV	600	125	21%	0	0	21%	0	0		是		-4.62%
14	浑南	安顺变	安智线	10kV	600	273	46%	0	0	46%	0	0		是		-9.46%
15	浑南	安顺变	安泰线	10kV	584	329	56%	0	0	56%	0	0		是		-4.81%
16	浑南	安顺变	安软线	10kV	600	426	71%	0	0	71%	0	0		是	2027年12月	-8.69%
17	浑南	安顺变	安于乙	10kV	600	60	10%	0	0	10%	0	0		是		-23.05%
18	浑南	安顺变	安通线	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年12月	7.44%
19	浑南	安顺变	安运线	10kV	600	154	26%	0	0	26%	0	0		是		29.50%
20	浑南	安顺变	安于甲	10kV	600	124	21%	0	0	21%	0	0		是		-28.10%
21	浑南	安顺变	安青线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	0	0		是		-29.24%
22	浑南	安顺变	安园线	10kV	600	170	28%	0	0	28%	0	0		是		-22.54%
23	东陵	安顺变	安张线	10kV	600	6.44	1%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
24	辽中	敖司牛	中心线	10kV	300	153	51%	0	0	51%	0	0		是	2026年12月	22.72%
25	辽中	敖司牛	自来水	10kV	403	336	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年12月	-20.49%
26	辽中	敖司牛	商业线	10kV	400	362	91%	50	100	91%	0	0		是	2026年12月	2.66%
27	辽中	敖司牛	城东线	10kV	403	265	66%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	-3.34%
28	辽中	敖司牛	局供线	10kV	285	122	43%	0	0	43%	0	0		是	2026年12月	0.51%
29	辽中	敖司牛	卡力马	10kV	400	242	61%	0	0	101%	0	0		是	2026年12月	3.33%
30	辽中	敖司牛	金属线	10kV	352	92	26%	0	0	26%	0	0		是	2026年12月	0.46%
31	辽中	敖司牛	金港线	10kV	200	129	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	9.76%
32	辽中	敖司牛	育才线	10kV	403	208	52%	0	0	52%	0	0		是	2026年12月	3.80%
33	辽中	敖司牛	小帮牛	10kV	200	25	13%	0	0	11%	0	0		是	2026年12月	8.35%
34	辽中	敖司牛	城西线	10kV	403	366	91%	0	0	91%	0	0		是	2026年12月	2.09%
35	辽中	敖司牛	制药厂	10kV	600	123	21%	0	0	21%	0	0		是	2026年12月	35.50%
36	浑南	白塔变	东化线	10kV	553	421	76%	0	0	76%	0	0		是	2027年12月	-13.61%
37	苏家屯	白塔变	白恒线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	0	0				6.49%
38	浑南	白塔变	白成甲	10kV	553	91	16%	0	0	16%	0	0		是		4.83%
39	浑南	白塔变	铜网线	10kV	600	85	14%	0	0	14%	0	0		是		-109.98%
40	苏家屯	白塔变	长白线	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年	13.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
41	苏家屯	白塔变	白金线	10kV	600	490	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	0.37%
42	浑南	白塔变	四库线	10kV	600	8	1%	0	0	1%	0	0		是		-6.42%
43	苏家屯	白塔变	白总线	10kV	553	336	61%	0	0	48%	0	0		是	2026年	100.00%
44	浑南	白塔变	白榆甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	0	0		是		100.00%
45	浑南	白塔变	白施甲	10kV	600	228	38%	0	0	38%	0	0		是		12.78%
46	苏家屯	白塔变	白雅线	10kV	600	415	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年	50.80%
47	苏家屯	白塔变	白郡线	10kV	600	577	96%	0	0	96%	0	0		是	2027年	1.63%
48	苏家屯	白塔变	市场线	10kV	600	524	87%	0	0	87%	0	0		是	2027年	4.26%
49	浑南	白塔变	白亿线	10kV	600	366	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年12月	13.99%
50	苏家屯	白塔变	制药线	10kV	600	471	79%	0	0	79%	0	0		是	2025年	16.66%
51	浑南	白塔变	冷库甲	10kV	553	198	36%	0	0	36%	0	0		是		11.29%
52	浑南	白塔变	冷库乙	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0		是		68.54%
53	浑南	白塔变	白施乙	10kV	600	442	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年12月	33.54%
54	浑南	白塔变	白成乙	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	-8.91%
55	浑南	白塔变	白榆乙	10kV	600	205	34%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
56	法库	柏家沟	柏和线	10kV	377	231.36	61%	18	16.78	72%	0	0		是	2025年12月	15.47%
57	法库	柏家沟	柏家线	10kV	240	338.52	141%	20	38.93	127%	0	0		是	2025年12月	10.63%
58	法库	包家屯	包家线	10kV	285	276.25	97%	19	63.05	97%	0	0		是	2025年12月	-4.25%
59	法库	包家屯	包秀线	10kV	320	122.02	38%	7	10.83	30%	0	0		是	2027年12月	-10.76%
60	法库	包家屯	包卧线	10kV	285	421.80	148%	8	6.93	123%	0	0		是	2025年12月	3.71%
61	法库	宝山变	博士乙	10kV	292	188.99	65%	0	0	65%	1278	1278				-11.01%
62	法库	宝山变	镇西线	10kV	292	103.85	36%	1	0.56	44%	2753	2753				2.09%
63	法库	宝山变	兴瓷线	10kV	292	208.48	71%	4	4.25	74%	691	691				-4.48%
64	法库	宝山变	法慈线	10kV	285	238.77	84%	28	50.18	123%	0	0		是	2025年12月	6.12%
65	法库	宝山变	博士甲	10kV	292	318.38	109%	0	0	112%	0	0		是	2025年12月	-7.69%
66	法库	宝山变	南环甲	10kV	553	110.98	20%	1	0.28	21%	3825	3825				5.03%
67	法库	宝山变	城南线	10kV	400	305.11	76%	1	2.11	19%	951	951				29.74%
68	法库	宝山变	法镇II线	10kV	292	119.15	41%	2	3.71	41%	2488	2488				1.76%
69	法库	宝山变	南环乙	10kV	553	353.38	64%	2	1.4	64%	2500	2500				4.97%
70	法库	宝山变	宝十线	10kV	292	266.75	91%	12	15.35	91%	0	0		是	2025年12月	-0.40%
71	苏家屯	鲍家变	鲍白线	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年	-14.20%
72	苏家屯	鲍家变	鲍施线	10kV	553	598	108%	0	0	81%	0	0		是	2025年	-6.60%
73	苏家屯	鲍家变	鲍苏线	10kV	553	170	31%	0	0	31%	3250	3250				-17.41%
74	苏家屯	鲍家变	鲍沙线	10kV	553	369	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年	-3170.80%
75	苏家屯	鲍家变	鲍瑞线	10kV	600	126	21%	0	0	21%	3250	3250				41.99%
76	苏家屯	鲍家变	鲍热线	10kV	600	437	73%	0	0	66%	1784	1784				-10.08%
77	苏家屯	鲍家变	鲍耐线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	7240	7240				4.75%
78	苏家屯	鲍家变	鲍翔线	10kV	600	119	20%	0	0	18%	7292	7292				11.01%
79	苏家屯	鲍家变	鲍联线	10kV	600	235	39%	0	0	39%	5283	5283				61.40%
80	皇姑	北陵变	田义乙	10kV	553	362	65%	0	0	65%	0	0		是		1.17%
81	皇姑	北陵变	田义甲	10kV	553	434	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	0.98%
82	皇姑	北陵变	含屯乙	10kV	553	413	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年12月	1.64%
83	皇姑	北陵变	卫东乙	10kV	553	169	31%	0	0	31%	0	0		是		-1.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
84	皇姑	北陵变	北医线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是	2025年12月	21.71%
85	皇姑	北陵变	卫东甲	10kV	553	7	1%	0	0	1%	0	0		是	2025年12月	-3.76%
86	皇姑	北陵变	含屯甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0		是		-22.26%
87	皇姑	北陵变	黄河乙	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是		-10.44%
88	皇姑	北陵变	北方甲	10kV	553	255	46%	0	0	46%	0	0		是		-16.13%
89	皇姑	北陵变	北乐线	10kV	600	257	43%	0	0	43%	0	0		是	2025年12月	4.59%
90	皇姑	北陵变	银亿线	10kV	600	7	1%	0	0	1%	0	0		是		12.76%
91	皇姑	北陵变	北方乙	10kV	553	338	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	-8.54%
92	皇姑	北陵变	北台线	10kV	600	4	1%	0	0	1%	0	0		是		-19.16%
93	皇姑	北陵变	黄河甲	10kV	553	242	44%	0	0	44%	0	0		是		5.04%
94	沈河	北兴变	锐东甲	10kV	600	60	10%	0	0	10%	4090	4090				-15.42%
95	沈河	北兴变	北锐线	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4090	4090				6.30%
96	沈河	北兴变	北南甲	10kV	584	27	5%	0	0	5%	4090	4090				6.91%
97	沈河	北兴变	皇冠线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	4090	4090				2.98%
98	沈河	北兴变	军工甲	10kV	553	441	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	10.41%
99	沈河	北兴变	军工乙	10kV	553	291	53%	0	0	53%	1664	1664				-0.76%
100	沈河	北兴变	北税甲	10kV	584	312	53%	0	0	53%	0	0		是	2026年12月	10.21%
101	大东	北兴变	大庆甲	10kV	553	233	42%	0	0	42%	2669	2669				1.17%
102	大东	北兴变	大庆乙	10kV	553	201	36%	0	0	36%	0	0		是	2025年12月	2.69%
103	沈河	北兴变	北诺线	10kV	600	57	10%	0	0	10%	8366	8366				-2.18%
104	沈河	北兴变	北顺乙	10kV	584	165	28%	0	0	28%	2811	2811				1.34%
105	沈河	北兴变	北顺甲	10kV	584	24	4%	0	0	4%	5653	5653				1.33%
106	沈河	北兴变	锐东乙	10kV	600	46	8%	0	0	8%	8556	8556				-26.60%
107	沈河	北兴变	锐兴线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				2.39%
108	沈河	北兴变	北税乙	10kV	584	109	19%	0	0	19%	4181	4181				100.00%
109	沈河	北兴变	北学线	10kV	584	285	49%	0	0	49%	1133	1133				3.99%
110	于洪	曹家变	曹大乙	10kV	553	345	62%	0	0	64%	1737	1737				5.97%
111	于洪	曹家变	曹景线	10kV	553	233	42%	0	0	71%	3113	3113		是	2025年	7.12%
112	于洪	曹家变	曹翟线	10kV	553	73	13%	0	0	69%	3113	3113		是	2025年	-8.76%
113	于洪	曹家变	曹山线	10kV	553	303	55%	0	0	49%	0	0				-12.03%
114	于洪	曹家变	曹工线	10kV	553	49	9%	0	0	8%	3113	3113				61.12%
115	于洪	曹家变	曹南乙	10kV	553	218	39%	0	0	97%	4759	4759		是	2025年12月	-36.24%
116	于洪	曹家变	曹漠线	10kV	553	257	46%	0	0	62%	3989	3989		是	2025年10月	11.88%
117	于洪	曹家变	曹大甲	10kV	553	451	82%	1	0.5	78%	0	0		是	2025年	5.57%
118	于洪	曹家变	曹南甲	10kV	553	354	64%	0	0	67%	2489	2489				66.57%
119	新民	查牛变	安福线	10kV	553	159	29%	0	0	45%	2993	2993				-1.98%
120	新民	查牛变	金牛线	10kV	320	69	22%	0	0	22%	2090	2090				-5.89%
121	新民	查牛变	查兴线	10kV	553	184	33%	0	0	33%	320	320				100.00%
122	新民	查牛变	排水线	10kV	320	170	53%	0	0	53%	2044	2044				6.43%
123	新民	查牛变	荒地线	10kV	553	142	26%	0	0	41%	3287	3287				-4.09%
124	康平	朝阳变	集贤线	10kV	553	237	43%	0	0	58%	0	0		是		-7.94%
125	康平	朝阳变	张开线	10kV	553	316	57%	0	0	42%	0	0		是		-6.53%
126	康平	朝阳变	政安线	10kV	400	300	75%	0	0	91%	0	0		是	2026年6月	6.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
127	康平	朝阳变	振兴线	10kV	553	372	67%	0	0	63%	0	0		是		-5.16%
128	康平	朝阳变	塑化线	10kV	553	239	43%	0	0	83%	0	0		是	2026年12月	3.69%
129	康平	朝阳变	经纬线	10kV	553	446	81%	0	0	79%	0	0		是		6.63%
130	康平	朝阳变	朝阳线	10kV	553	328	59%	0	0	60%	0	0		是		2.21%
131	康平	朝阳变	金发线	10kV	423	229	54%	0	0	52%	0	0		是		4.64%
132	康平	朝阳变	热源厂	10kV	553	453	82%	0	0	69%	0	0		是		10.02%
133	康平	朝阳变	朝发线	10kV	553	241	44%	0	0	39%	0	0		是	2026年6月	-26.46%
134	康平	朝阳变	朝富乙	10kV	553	684	124%	15	28	124%	0	0		是	2026年6月	-23.21%
135	康平	朝阳变	朝胜线	10kV	553	477	86%	0	0	76%	59	59				6.91%
136	康平	朝阳变	朝富甲	10kV	553	258	47%	0	0	42%	59	59				-19.27%
137	康平	朝阳变	平江线	10kV	553	247	45%	0	0	77%	59	59				7.78%
138	康平	朝阳变	朝嘉线	10kV	553	204	37%	0	0	37%	59	59				61.34%
139	苏家屯	陈相变	农药线	10kV	320	421	132%	0	0	132%	0	0		是	2025年	-8.26%
140	苏家屯	陈相变	柳匠线	10kV	553	252	46%	0	0	46%	4256	4256				1.36%
141	苏家屯	陈相变	吴家线	10kV	320	129	40%	0	0	38%	1091	1091				11.20%
142	苏家屯	陈相变	中米线	10kV	553	323	58%	0	0	55%	3026	3026				-7.03%
143	苏家屯	陈相变	军政线	10kV	320	299	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年	-8.47%
144	苏家屯	陈相变	小卜线	10kV	320	226	71%	0	0	71%	1074	1074				-27.88%
145	康平	城南变	南钱线	10kV	320	272	85%	0	0	33%	0	0		是	2025年12月	14.82%
146	康平	城南变	南西线	10kV	200	157	79%	0	0	75%	398	398				1.88%
147	康平	城南变	铸造线	10kV	200	46	23%	0	0	26%	2321	2321				-2.05%
148	康平	城南变	南环线	10kV	400	52	13%	0	0	12%	3270	3270				3.51%
149	皇姑	崇山变	崇东乙	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年5月	-4.63%
150	皇姑	崇山变	岐山甲	10kV	553	274	50%	0	0	50%	380	380		是		-3.41%
151	皇姑	崇山变	崇东甲	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年5月	4.80%
152	皇姑	崇山变	黎明甲	10kV	553	324	59%	0	0	59%	0	0		是	2026年5月	8.68%
153	皇姑	崇山变	崇政线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	0	0		是	2025年12月	-25.00%
154	皇姑	崇山变	岐山乙	10kV	553	229	41%	0	0	41%	380	380		是		-5.83%
155	皇姑	崇山变	崇北线	10kV	600	82	14%	0	0	14%	0	0		是		20.34%
156	皇姑	崇山变	成龙线	10kV	600	162	27%	0	0	27%	0	0		是		1.75%
157	皇姑	崇山变	凤凰甲	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0		是		-23.11%
158	皇姑	崇山变	宁山甲	10kV	553	219	40%	0	0	40%	0	0		是		7.07%
159	皇姑	崇山变	凤凰乙	10kV	553	335	61%	0	0	61%	0	0		是		2.07%
160	皇姑	崇山变	宁山乙	10kV	553	444	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	0.82%
161	皇姑	崇山变	嫩江乙	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		-1.52%
162	皇姑	崇山变	崇医线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	0	0		是	2026年5月	-11.11%
163	皇姑	崇山变	盛世线	10kV	600	129	22%	0	0	22%	0	0		是		-28.85%
164	皇姑	崇山变	金穗线	10kV	600	83	14%	0	0	14%	0	0		是		-4.21%
165	皇姑	崇山变	泰山线	10kV	600	289	48%	0	0	48%	0	0		是		-41.39%
166	皇姑	崇山变	中医乙	10kV	553	69	12%	0	0	12%	0	0		是		10.74%
167	皇姑	崇山变	中医甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	0	0		是		4.57%
168	皇姑	崇山变	嫩江甲	10kV	553	201	36%	0	0	36%	0	0		是		-18.27%
169	皇姑	崇山变	审计线	10kV	553	190	34%	0	0	30%	0	0		是	2025年	-22.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
170	辽中	茨北变	众城线	10kV	377	354	94%	0	0	94%	0	0		是	2025年8月	2.26%
171	辽中	茨北变	九鼎线	10kV	377	170	45%	0	0	45%	0	0				-67.34%
172	辽中	茨北变	伟家线	10kV	320	236	74%	0	0	74%	0	0				3.14%
173	辽中	茨北变	众鑫线	10kV	377	513	136%	7	0.3	136%	0	0		是	2025年11月	12.87%
174	辽中	茨北变	港口线	10kV	377	1	0%	1	0.18	0%	0	0				-2.73%
175	辽中	茨北变	巨威线	10kV	377	392	104%	30	2	104%	0	0		是	2025年11月	10.01%
176	辽中	茨北变	乾坤线	10kV	377	107	28%	0	0	28%	0	0				14.07%
177	辽中	茨北变	美家线	10kV	377	144	38%	0	0	38%	0	0				46.83%
178	辽中	茨北变	创业线	10kV	377	341	90%	10	5	90%	0	0		是	2025年8月	2.76%
179	辽中	茨北变	和世线	10kV	377	325	86%	0	0	86%	0	0				-29.17%
180	辽中	茨北变	九州线	10kV	377	162	43%	0	0	43%	0	0				10.26%
181	辽中	茨榆坨	莲花线	10kV	553	523	95%	0	0	57%	0	0		是	2025年9月	-7.34%
182	辽中	茨榆坨	四零一	10kV	328	135	41%	0	0	24%	1515	1515				7.91%
183	辽中	茨榆坨	茨榆坨	10kV	328	315	96%	0	0	57%	0	0				-16.21%
184	辽中	茨榆坨	化肥线	10kV	328	106	32%	0	0	27%	1573	1573				-32.71%
185	辽中	茨榆坨	肖寨门	10kV	328	117	36%	0	0	21%	2774	2774				23.27%
186	辽中	茨榆坨	黄腊坨	10kV	328	240	73%	0	0	75%	906	906				1.06%
187	辽中	茨榆坨	偏堡线	10kV	553	363	66%	0	0	53%	2263	2263				-1.99%
188	辽中	茨榆坨	妈妈街	10kV	320	252	79%	10	10	84%	624	624				-1.44%
189	苏家屯	达连变	达林乙	10kV	553	193	35%	0	0	31%	0	0				-3.58%
190	苏家屯	达连变	达乐甲	10kV	553	106	19%	0	0	19%	0	0		是		3.44%
191	苏家屯	达连变	达史甲	10kV	553	260	47%	0	0	43%	0	0				-28.30%
192	苏家屯	达连变	达桧甲	10kV	600	187	31%	0	0	31%	0	0				-2.00%
193	苏家屯	达连变	达雪甲	10kV	553	451	82%	0	0	82%	0	0		是	2027年	52.67%
194	苏家屯	达连变	达苏甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				99.13%
195	苏家屯	达连变	达山甲	10kV	553	118	21%	0	0	21%	0	0				48.94%
196	苏家屯	达连变	达史乙	10kV	553	414	75%	0	0	69%	0	0		是	2026年	61.82%
197	苏家屯	达连变	达林甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
198	苏家屯	达连变	达桧乙	10kV	600	60	10%	0	0	28%	0	0				43.65%
199	苏家屯	达连变	达乐乙	10kV	553	125	23%	0	0	23%	0	0				11.91%
200	苏家屯	达连变	达山乙	10kV	553	126	23%	0	0	23%	0	0		是		24.91%
201	大东	大东变	东小乙	10kV	584	279	48%	0	0	48%	1237	1237				-1.82%
202	大东	大东变	莲花甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	1867	1867				-3.20%
203	大东	大东变	东小甲	10kV	584	78	13%	0	0	13%	4718	4718				-0.10%
204	大东	大东变	莲花乙	10kV	553	168	30%	0	0	30%	2837	2837				-16.11%
205	沈河	大东变	城南甲	10kV	553	365	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年12月	2.30%
206	沈河	大东变	城南乙	10kV	553	337	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	13.99%
207	沈河	大东变	东青甲	10kV	553	272	49%	0	0	49%	0	0		是	2026年6月	-1.19%
208	沈河	大东变	东青乙	10kV	553	305	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年6月	-1.17%
209	大东	大东变	东风乙	10kV	553	327	59%	0	0	59%	83	83				31.68%
210	大东	大东变	大环线	10kV	600	164	27%	0	0	27%	6512	6512				41.16%
211	大东	大东变	东塔甲	10kV	553	144	26%	0	0	26%	3253	3253				-0.77%
212	大东	大东变	东塔乙	10kV	553	275	50%	0	0	50%	984	984				3.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
213	大东	大东变	东风甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	2543	2543				-14.62%
214	法库	大孤家	大牛线	10kV	570	169.57	30%	20	12.41	27%	5948	5948				9.15%
215	法库	大孤家	大开线	10kV	352	7	2%	0	0	2%	5366	5366				0.00%
216	法库	大孤家	大陆线	10kV	570	287.77	50%	8	3.13	46%	785	785				10.27%
217	法库	大孤家	大冯线	10kV	570	359.71	63%	16	10.6	58%	785	785				2.43%
218	法库	大孤家	大李线	10kV	570	136.69	24%	15	18.26	21%	785	785				38.74%
219	辽中	大黑变	张家线	10kV	200	80	40%	0	0	40%	0	0				15.30%
220	辽中	大黑变	大树林	10kV	240	122	51%	0	0	51%	0	0				8.76%
221	辽中	大黑变	大黑线	10kV	553	189	34%	1	1	34%	0	0				5.91%
222	辽中	大黑变	马家线	10kV	200	89	45%	0	0	95%	0	0				8.41%
223	辽中	大黑变	甲河线	10kV	320	143	45%	0	0	45%	0	0		是	2026年6月	-8.40%
224	新民	大红旗	二红线	10kV	240	182	76%	4	18	76%	0	0				2.51%
225	新民	大红旗	大红线	10kV	285	109	38%	0	0	38%	0	0				4.97%
226	新民	大红旗	九天线	10kV	553	96	17%	0	0	48%	0	0				-0.74%
227	新民	大红旗	长沙线	10kV	553	97	18%	0	0	30%	0	0				9.42%
228	新民	大红旗	铁北线	10kV	320	85	27%	0	0	27%	0	0				7.95%
229	新民	大柳变	古排线	10kV	320	48	15%	0	0	15%	0	0				-0.06%
230	新民	大柳变	吴屯线	10kV	553	250	45%	4	24	93%	0	0		是	2025年12月	2.31%
231	新民	大柳变	于家线	10kV	553	229	41%	8	50.8	80%	0	0				5.24%
232	新民	大柳变	长岗线	10kV	553	253	46%	1	0.33	64%	0	0				-5.67%
233	于洪	大潘变	大古线	10kV	553	104	19%	0	0	37%	70	70		是	2025年	-18.11%
234	于洪	大潘变	大岳线	10kV	553	118	21%	0	0	61%	70	70				7.79%
235	于洪	大潘变	大潘线	10kV	553	454	82%	13	4.33	67%	0	0				6.03%
236	于洪	大潘变	大视线	10kV	553	252	46%	0	0	33%	0	0				1.78%
237	于洪	大潘变	大彰线	10kV	553	423	76%	4	1	34%	0	0				4.32%
238	于洪	大潘变	大高线	10kV	553	164	30%	0	0	38%	2906	2906		是	2025年	-43.48%
239	于洪	大潘变	大古乙	10kV	553	10	2%	0	0	38%	7425	7425				-157.16%
240	于洪	大潘变	潘彰线	10kV	553	88	16%	0	0	0%	4223	4223				0.00%
241	于洪	大兴变	兴岗线	10kV	553	181	33%	0	0	63%	2770	2770				57.19%
242	于洪	大兴变	兴光线	10kV	319	189	59%	0	0	80%	1199	1199				4.85%
243	于洪	大兴变	兴援线	10kV	319	349	109%	44	7.16	35%	0	0				-0.21%
244	于洪	大兴变	兴红线	10kV	553	573	104%	297	1782	4%	0	0	2025年7月	是	2025年9月	3.94%
245	于洪	大兴变	兴旺线	10kV	319	176	55%	0	0	134%	1549	1549				21.75%
246	于洪	大兴变	兴富线	10kV	319	457	143%	27	28	148%	0	0				7.46%
247	于洪	大兴变	兴农乙	10kV	553	110	20%	0	0	41%	6715	6715				-50.97%
248	于洪	大兴变	兴古线	10kV	500	446	89%	42	21	40%	0	0				-0.60%
249	大东	大志变	志农乙	10kV	600	362	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	26.92%
250	大东	大志变	志车甲	10kV	600	307	51%	0	0	51%	0	0		是		-56.49%
251	大东	大志变	志农甲	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是		-23.73%
252	大东	大志变	志东甲	10kV	553	271	49%	0	0	49%	0	0		是	2026年12月	12.14%
253	大东	大志变	东跃乙	10kV	600	324	54%	0	0	54%	0	0		是		5.40%
254	大东	大志变	东跃甲	10kV	600	451	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年12月	-2.78%
255	大东	大志变	大农甲	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	55.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
256	沈北	大志变	志詹甲	10kV	553	243	44%	0	0	44%	0	0		是		57.21%
257	大东	大志变	大劳甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	0	0		是		100.00%
258	大东	大志变	志车乙	10kV	600	343	57%	0	0	57%	670	670				94.85%
259	沈北	大志变	志西线	10kV	553	344	62%	0	0	86%	0	0		是	2026年6月	-5.55%
260	大东	大志变	志中线	10kV	600	76	13%	0	0	13%	670	670				21.88%
261	大东	大志变	东腾乙	10kV	584	279	48%	0	0	48%	670	670				10.48%
262	大东	大志变	志玻线	10kV	600	266	44%	0	0	44%	670	670				11.52%
263	大东	大志变	志东乙	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	-6.58%
264	大东	大志变	大农乙	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	42.59%
265	沈北	大志变	志詹乙	10kV	553	86	16%	0	0	16%	670	670				57.23%
266	大东	大志变	大劳乙	10kV	584	130	22%	0	0	22%	670	670				90.67%
267	辽中	代家房	插拉线	10kV	200	52	26%	0	0	26%	2217	2217				2.36%
268	辽中	代家房	永丰线	10kV	200	25	13%	0	0	13%	2329	2329				6.62%
269	辽中	代家房	漾子泡	10kV	400	154	39%	0	0	58%	3338	3338				6.41%
270	辽中	代家房	于家房	10kV	200	160	80%	2	1	80%	346	346				4.29%
271	沈北	道义变	步阳线	10kV	600	446	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年6月	3.53%
272	沈北	道义变	道蒲线	10kV	600	386	64%	0	0	64%	0	0		是	2026年6月	16.46%
273	沈北	道义变	辽大甲	10kV	328	1	0%	0	0	0%	1925	1925		是		-200.26%
274	沈北	道义变	道商线	10kV	600	92	15%	0	0	49%	1925	1925		是		-9.30%
275	沈北	道义变	道阳线	10kV	600	266	44%	0	0	44%	1628	1628		是		21.61%
276	沈北	道义变	道义线	10kV	553	495	90%	0	0	2%	0	0		是	2026年6月	14.79%
277	沈北	道义变	明发线	10kV	553	176	32%	0	0	1%	1498	1498		是		1.95%
278	皇姑	道义变	道旺甲	10kV	553	84	15%	0	0	15%	1925	1925		是		59.83%
279	沈北	道义变	纺校线	10kV	553	398	72%	0	0	108%	0	0		是	2026年6月	7.86%
280	沈北	道义变	御院线	10kV	600	102	17%	0	0	0%	2900	2900		是		16.15%
281	沈北	道义变	俚景线	10kV	553	519	94%	0	0	114%	0	0		是	2026年6月	2.46%
282	沈北	道义变	辽大乙	10kV	600	249	42%	0	0	1%	2900	2900		是		42.82%
283	沈北	道义变	道孝甲	10kV	553	151	27%	0	0	0%	2900	2900		是		30.11%
284	沈北	道义变	道方甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	2900	2900		是		0.00%
285	皇姑	道义变	道旺乙	10kV	553	212	38%	0	0	38%	2075	2075		是		57.98%
286	沈北	道义变	道星线	10kV	600	216	36%	0	0	36%	0	0		是		16.86%
287	沈北	道义变	开发一	10kV	553	113	20%	0	0	0%	0	0		是		-70.55%
288	沈北	道义变	雷明线	10kV	553	226	41%	0	0	1%	0	0		是		6.76%
289	沈北	道义变	道工线	10kV	553	389	70%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	-0.12%
290	沈北	道义变	花园线	10kV	600	235	39%	0	0	39%	0	0		是		-33.51%
291	沈北	道义变	开发二	10kV	553	329	59%	0	0	78%	0	0		是		-13.03%
292	沈北	道义变	道孝乙	10kV	553	404	73%	0	0	62%	0	0		是	2026年6月	42.12%
293	沈北	道义变	道方乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
294	沈北	道义变	道信线	10kV	600	497	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年6月	57.11%
295	沈北	道义变	地铁线	10kV	600	175	29%	0	0	28%	0	0		是		100.00%
296	于洪	得胜变	得医线	10kV	600	4	1%	0	0	46%	3385	3385				-24.53%
297	于洪	得胜变	得工线	10kV	553	439	79%	0	0	36%	0	0				32.81%
298	于洪	得胜变	得富线	10kV	553	151	27%	0	0	108%	3385	3385				-30.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
299	于洪	得胜变	得专线	10kV	553	183	33%	0	0	49%	3385	3385				5.95%
300	于洪	得胜变	得翟线	10kV	553	262	47%	0	0	71%	0	0		是	2025年10月	0.03%
301	于洪	得胜变	得河线	10kV	553	308	56%	0	0	0%	3286	3286				5.69%
302	于洪	得胜变	得豪线	10kV	600	28	5%	0	0	0%	3385	3385				100.00%
303	于洪	得胜变	得后线	10kV	600	30	5%	0	0	75%	3385	3385				100.00%
304	于洪	得胜变	得中线	10kV	553	246	44%	0	0	74%	2129	2129				12.84%
305	于洪	得胜变	得嘉线	10kV	600	240	40%	0	0	49%	4870	4870				32.38%
306	于洪	得胜变	得山线	10kV	553	491	89%	76	152	4%	0	0		是	2025年	13.72%
307	于洪	得胜变	得化线	10kV	553	290	52%	0	0	44%	3597	3597				7.81%
308	新民	东郊变	郊东乙	10kV	553	225	41%	0	0	39%	450	450				9.74%
309	新民	东郊变	郊东甲	10kV	553	191	35%	0	0	35%	0	0		是	2025年12月	1.47%
310	新民	东郊变	郊西甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
311	新民	东郊变	郊南乙	10kV	403	232	58%	0	0	58%	0	0				10.90%
312	新民	东郊变	绿洲甲	10kV	553	139	25%	0	0	24%	6213	6213				3.17%
313	新民	东郊变	绿洲乙	10kV	553	381	69%	0	0	69%	2021	2021				6.97%
314	新民	东郊变	东网线	10kV	553	128	23%	0	0	23%	3530	3530				6.90%
315	新民	东郊变	郊南甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
316	于洪	东民变	东民线	10kV	423	106	25%	0	0	58%	0	0				-0.27%
317	于洪	东民变	民兴线	10kV	656	29	4%	0	0	64%	0	0				12.57%
318	于洪	东民变	东专线	10kV	423	376	89%	0	0	57%	0	0				-4.03%
319	于洪	东民变	东前线	10kV	423	464	110%	19	4	68%	0	0				-2.14%
320	于洪	东民变	东范线	10kV	423	228	54%	0	0	102%	0	0		是	2026年5月	5.48%
321	于洪	东民变	机床二	10kV	553	197	36%	0	0	26%	0	0		是		3.08%
322	于洪	东民变	东李线	10kV	553	339	61%	0	0	2%	0	0		是		0.13%
323	于洪	东民变	东酒线	10kV	423	397	94%	188	376	73%	0	0	2022年10月	是	2025年9月	6.29%
324	于洪	东民变	机床一	10kV	553	186	34%	0	0	13%	0	0		是		-6.79%
325	于洪	东民变	机床三	10kV	553	101	18%	0	0	53%	0	0		是		-3.79%
326	于洪	东民变	东红线	10kV	423	493	117%	82	50	56%	0	0		是		0.86%
327	于洪	东民变	东工线	10kV	423	509	120%	41	14	26%	0	0		是		5.58%
328	沈北	董楼子	中寺线	10kV	553	295	53%	0	0	1%	637	637				7.11%
329	沈北	董楼子	望滨线	10kV	553	174	31%	0	0	32%	2100	2100				0.68%
330	开发	洞庭变	中吉线	10kV	600	239	40%	0	0	40%	1096	1096				-4.23%
331	开发	洞庭变	爱琴线	10kV	600	447	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年9月	-3.93%
332	开发	洞庭变	唐宁线	10kV	600	133	22%	0	0	22%	1561	1561				-4.17%
333	开发	洞庭变	洞桂线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	1561	1561				-55.54%
334	开发	洞庭变	洞西乙	10kV	553	214	39%	0	0	39%	1561	1561				13.93%
335	开发	洞庭变	洞西甲	10kV	553	209	38%	0	0	38%	0	0		是	2025年10月	49.78%
336	开发	洞庭变	水歌线	10kV	600	369	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年10月	-3.59%
337	开发	洞庭变	碧桂甲	10kV	490	287	59%	0	0	59%	121	121				-32.09%
338	开发	洞庭变	阳光甲	10kV	600	539	90%	150	2325	90%	0	0		是	2026年11月	0.48%
339	开发	洞庭变	紫郡线	10kV	600	186	31%	0	0	31%	3014	3014				6.01%
340	开发	洞庭变	吉利甲	10kV	553	301	54%	0	0	54%	1491	1491				7.16%
341	开发	洞庭变	恒大线	10kV	600	457	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年9月	-10.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
342	开发	洞庭变	阳光乙	10kV	600	219	37%	0	0	37%	2442	2442				3.62%
343	开发	洞庭变	秀水线	10kV	600	269	45%	0	0	45%	1576	1576				11.61%
344	开发	洞庭变	吉利乙	10kV	553	6	1%	0	0	1%	4601	4601				-4.88%
345	开发	洞庭变	未来线	10kV	600	121	20%	0	0	20%	4139	4139				5.44%
346	开发	洞庭变	碧桂乙	10kV	600	228	38%	0	0	38%	2286	2286				0.51%
347	开发	洞庭变	环保线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	0	0		是	2025年10月	-51.06%
348	开发	洞庭变	长岛线	10kV	600	106	18%	0	0	18%	4399	4399		是	2025年10月	26.05%
349	开发	洞庭变	庭东甲	10kV	553	132	24%	0	0	24%	0	0		是	2025年10月	-11.81%
350	开发	洞庭变	庭东乙	10kV	553	241	44%	0	0	44%	1373	1373				-7.94%
351	开发	洞庭变	洞锦线	10kV	600	199	33%	0	0	33%	2789	2789				0.69%
352	开发	洞庭变	洞阳线	10kV	600	340	57%	0	0	68%	0	0		是	2025年	-5.10%
353	开发	洞庭变	碧商线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	7274	7274				-119.99%
354	开发	洞庭变	洞新线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	6183	6183				-41.67%
355	新民	法哈牛	法张甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0				8.71%
356	新民	法哈牛	新安甲	10kV	553	279	50%	0	0	87%	0	0				3.74%
357	新民	法哈牛	胡台乙	10kV	553	227	41%	0	0	41%	0	0				11.63%
358	新民	法哈牛	法侯线	10kV	553	153	28%	0	0	25%	0	0				48.23%
359	新民	法哈牛	工业线	10kV	320	263	82%	0	0	82%	0	0				2.86%
360	新民	法哈牛	法张乙	10kV	553	225	41%	0	0	41%	0	0				15.79%
361	新民	法哈牛	法哈乙	10kV	553	179.3	32%	10	50	105%	0	0		是	2025年12月	0.50%
362	新民	法哈牛	胡台甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				-114.93%
363	新民	法哈牛	新安乙	10kV	553	130.29	24%	0	0	94%	0	0		是	2025年12月	0.70%
364	新民	法哈牛	东兴乙	10kV	553	349	63%	0	0	63%	0	0				7.11%
365	新民	法哈牛	荒山线	10kV	320	254.3	79%	12	116.4	111%	0	0		是	2025年12月	8.12%
366	于洪	范屯变	范新线	10kV	553	260	47%	0	0	48%	2357	2357				-1.32%
367	于洪	范屯变	范北线	10kV	553	207	37%	0	0	24%	4133	4133				3.79%
368	于洪	范屯变	范静线	10kV	553	489	88%	40	25	33%	0	0				15.15%
369	于洪	范屯变	范工线	10kV	553	338	61%	0	0	33%	2325	2325				6.29%
370	于洪	范屯变	范洗线	10kV	553	34	6%	0	0	51%	4133	4133				100.00%
371	于洪	范屯变	范古线	10kV	352	476	135%	53	8.48	117%	0	0		是	2025年9月	6.52%
372	于洪	范屯变	范集线	10kV	320	9	3%	0	0	69%	0	0		是	2025年	100.00%
373	沈河	方家变	方南甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				12.22%
374	沈河	方家变	方青甲	10kV	553	9	2%	0	0	2%	5591	5591				-106.82%
375	沈河	方家变	方北乙	10kV	553	83	15%	0	0	15%	3509	3509				-9.09%
376	沈河	方家变	方南乙	10kV	553	124	22%	0	0	22%	3599	3599				-6.46%
377	沈河	方家变	方长甲	10kV	600	265	44%	0	0	44%	1645	1645				32.38%
378	沈河	方家变	方北甲	10kV	553	74	13%	0	0	13%	3835	3835				10.72%
379	沈河	方家变	方大甲	10kV	600	50	8%	0	0	8%	8487	8487				83.26%
380	沈河	方家变	方凌线	10kV	600	176	29%	0	0	29%	3187	3187				-0.55%
381	沈河	方家变	方圆乙	10kV	553	214	39%	0	0	39%	2040	2040				21.83%
382	沈河	方家变	方惠线	10kV	600	118	20%	0	0	20%	7309	7309				5.22%
383	沈河	方家变	方圆甲	10kV	553	184	33%	0	0	33%	2560	2560				-28.37%
384	沈河	方家变	方大乙	10kV	600	18	3%	0	0	3%	9041	9041				75.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
385	沈河	方家变	方佳线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	6749	6749				100.00%
386	康平	方家镇	善友线	10kV	320	285	89%	0	0	87%	0	0		是	2026年12月	12.26%
387	康平	方家镇	西关线	10kV	328	257	78%	0	0	69%	0	0		是		9.28%
388	康平	方家镇	方家线	10kV	328	192	59%	0	0	52%	0	0		是		20.74%
389	康平	方家镇	小陵线	10kV	328	240	73%	0	0	60%	0	0		是		3.89%
390	康平	方家镇	方聚线	10kV	553	92	17%	0	0	0%	0	0		是		100.00%
391	皇姑	方溪变	文东线	10kV	600	77	13%	0	0	13%	0	0		是		-38.98%
392	皇姑	方溪变	方溪甲	10kV	553	346	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	21.58%
393	皇姑	方溪变	方恒线	10kV	600	322	54%	0	0	54%	0	0		是		7.19%
394	皇姑	方溪变	方溪乙	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	13.63%
395	皇姑	方溪变	闸上乙	10kV	553	418	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年	4.68%
396	沈北	方溪变	方强线	10kV	600	325	54%	0	0	1%	0	0		是		11.18%
397	皇姑	方溪变	造化甲	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0		是		-27.02%
398	皇姑	方溪变	闸上甲	10kV	553	278	50%	0	0	50%	0	0		是		11.00%
399	沈北	方溪变	方开甲	10kV	553	487	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年6月	46.53%
400	皇姑	方溪变	方科线	10kV	600	329	55%	0	0	55%	0	0				11.97%
401	皇姑	方溪变	溪湖线	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0				5.34%
402	皇姑	方溪变	道义乙	10kV	553	157	28%	0	0	28%	0	0				-24.04%
403	皇姑	方溪变	方安线	10kV	600	440	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	23.03%
404	皇姑	方溪变	方庭线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	0	0				11.85%
405	皇姑	方溪变	道义甲	10kV	553	124	22%	0	0	22%	0	0				-3.63%
406	皇姑	方溪变	启力线	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0		是	2025年12月	-17.98%
407	沈北	方溪变	方开乙	10kV	553	377	68%	0	0	50%	0	0		是	2026年6月	47.30%
408	沈北	方溪变	方道甲	10kV	600	0	0%	0	0	4%	0	0				0.00%
409	沈北	方溪变	方阳线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	0	0				8.14%
410	沈北	方溪变	方全线	10kV	374	111	30%	0	0	30%	0	0				-87.72%
411	沈北	方溪变	方富线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	0	0				8.89%
412	皇姑	方溪变	造化乙	10kV	553	487	88%	0	0	88%	0	0		是	2025年12月	-12.80%
413	皇姑	方溪变	方福线	10kV	600	22	4%	0	0	4%	0	0				71.12%
414	皇姑	方溪变	方银线	10kV	600	75	13%	0	0	13%	0	0				71.70%
415	沈北	方溪变	方道乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
416	和平	方型变	宁波乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	1162	1162				1.14%
417	和平	方型变	方文甲	10kV	553	264	48%	0	0	48%	2132	2132				16.31%
418	和平	方型变	方青甲	10kV	553	428	77%	0	0	77%	0	0		是	2025年10月	-11.33%
419	和平	方型变	宁波甲	10kV	553	269	49%	0	0	49%	0	0		是		7.61%
420	和平	方型变	方青乙	10kV	553	510	92%	0	0	92%	0	0		是	2025年10月	21.70%
421	和平	方型变	方聪线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0		是		11.41%
422	和平	方型变	方文乙	10kV	553	273	49%	0	0	49%	1976	1976				-3.41%
423	和平	方型变	四平乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	816	816				-13.98%
424	和平	方型变	文化甲	10kV	553	333	60%	0	0	60%	0	0		是		-13.53%
425	和平	方型变	南三甲	10kV	553	157	28%	0	0	28%	0	0		是	2025年10月	13.06%
426	和平	方型变	中兴甲	10kV	553	247	45%	0	0	45%	1469	1469				3.80%
427	和平	方型变	四平甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是		-0.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
428	和平	方型变	南三乙	10kV	553	164	30%	0	0	30%	2906	2906				9.81%
429	和平	方型变	中兴乙	10kV	553	212	38%	0	0	38%	2075	2075				-2.17%
430	和平	方型变	方世线	10kV	600	4	1%	0	0	1%	6270	6270				65.85%
431	和平	方型变	文化乙	10kV	553	192	35%	0	0	35%	3379	3379				-4.93%
432	和平	方型变	辽医甲	10kV	600	101	17%	0	0	17%	4486	4486				-2.59%
433	和平	方型变	望湖甲	10kV	553	189	34%	0	0	34%	0	0		是		0.23%
434	和平	方型变	方太乙	10kV	553	256	46%	0	0	46%	0	0		是		-22.30%
435	和平	方型变	望湖乙	10kV	553	186	34%	0	0	34%	0	0		是	2025年12月	5.47%
436	和平	方型变	光荣甲	10kV	553	175	32%	0	0	32%	0	0		是		-14.67%
437	和平	方型变	方太甲	10kV	553	314	57%	0	0	57%	0	0		是		12.09%
438	和平	方型变	方学乙	10kV	600	367	61%	0	0	61%	0	0		是		25.17%
439	和平	方型变	调通线	10kV	584	150	26%	0	0	26%	0	0		是		0.11%
440	和平	方型变	诚大线	10kV	600	332	55%	0	0	55%	0	0		是		19.91%
441	和平	方型变	光荣乙	10kV	553	327	59%	0	0	59%	0	0		是		5.81%
442	和平	方型变	方学甲	10kV	584	301	52%	0	0	52%	0	0		是		26.90%
443	康平	富裕变	小城子	10kV	328	400	122%	58	125	116%	0	0		是	2025年12月	10.54%
444	康平	富裕变	富裕线	10kV	320	120.84	38%	0	0	18%	2095	2095				9.80%
445	康平	富裕变	开发区	10kV	328	115	35%	0	0	209%	3121	3121				16.19%
446	开发	高明变	高太线	10kV	600	302	50%	0	0	50%	0	0		是	2025年10月	-22.31%
447	开发	高明变	高康线	10kV	650	323	50%	0	0	50%	0	0		是	2025年10月	-4.53%
448	于洪	高明变	高北线	10kV	553	382	69%	0	0	12%	0	0				7.44%
449	开发	高明变	高宁甲	10kV	600	106	18%	0	0	18%	0	0		是	2025年10月	3.43%
450	开发	高明变	降水线	10kV	600	66	11%	0	0	11%	0	0		是	2025年10月	-3.56%
451	开发	高明变	出版线	10kV	600	222	37%	0	0	37%	0	0		是	2025年10月	-2.44%
452	开发	高明变	高九甲	10kV	600	5	1%	0	0	1%	0	0		是	2025年10月	-9.97%
453	开发	高明变	高南甲	10kV	600	37	6%	0	0	6%	0	0		是	2025年10月	-57.31%
454	开发	高明变	高六甲	10kV	600	132	22%	0	0	22%	0	0		是	2025年10月	1.02%
455	于洪	高明变	高张线	10kV	553	290	52%	0	0	18%	0	0				24.99%
456	开发	高明变	高七甲	10kV	600	352	59%	0	0	59%	0	0		是	2025年10月	-3.44%
457	开发	高明变	高南乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年10月	-328283.33%
458	开发	高明变	高宁乙	10kV	600	3	1%	0	0	1%	0	0		是	2025年10月	30.58%
459	开发	高明变	高九乙	10kV	584	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年10月	0.00%
460	铁西	工农变	名城线	10kV	584	120	21%	0	0	21%	3991	3991				10.96%
461	铁西	工农变	图强乙	10kV	584	322	55%	0	0	55%	492	492				-9.09%
462	开发	工农变	羊吉甲	10kV	553	73	13%	0	0	13%	4482	4482				-16.36%
463	铁西	工农变	图强甲	10kV	584	394	67%	0	0	67%	0	0		是	2027年6月	1.82%
464	开发	工农变	羊吉乙	10kV	553	322	58%	0	0	58%	170	170				-17.14%
465	铁西	工农变	红工甲	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2351	2351				3.98%
466	铁西	工农变	红工乙	10kV	553	266	48%	0	0	48%	2097	2097				-3.83%
467	开发	工农变	亦农甲	10kV	553	106	19%	0	0	19%	3140	3140				-3.50%
468	铁西	工农变	保工乙	10kV	584	251	43%	0	0	43%	922	922				15.08%
469	铁西	工农变	伊甸乙	10kV	553	352	64%	0	0	64%	0	0		是	2027年12月	-0.25%
470	开发	工农变	工岛线	10kV	600	243	41%	0	0	41%	2026	2026				-44.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
471	铁西	工农变	工繁线	10kV	584	204	35%	0	0	35%	2536	2536				24.20%
472	开发	工农变	亦农乙	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年10月	1.74%
473	铁西	工农变	保工甲	10kV	584	241	41%	0	0	41%	0	0		是	2027年12月	-29.02%
474	开发	工农变	华城乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是	2025年10月	-18.76%
475	铁西	工农变	伊甸甲	10kV	553	296	54%	0	0	54%	0	0		是	2027年12月	17.99%
476	铁西	工农变	工北线	10kV	600	290	48%	0	0	48%	1212	1212				0.20%
477	新民	公主屯	黄山线	10kV	240	187	78%	5	10	60%	502	502				2.84%
478	新民	公主屯	公农线	10kV	240	159	66%	0	0	66%	987	987				-2.28%
479	新民	公主屯	辽滨线	10kV	240	204	85%	0	0	72%	0	0		是	2026年6月	14.62%
480	新民	公主屯	石庙线	10kV	240	160	67%	0	0	56%	970	970				8.53%
481	皇姑	勾莲变	向工乙	10kV	553	315	57%	0	0	57%	0	0				1.29%
482	皇姑	勾莲变	前塔乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	2201	2201				0.00%
483	皇姑	勾莲变	上林甲	10kV	553	194	35%	0	0	35%	2139	2139				-8.74%
484	皇姑	勾莲变	上林乙	10kV	553	418	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年12月	19.27%
485	皇姑	勾莲变	前塔甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	529	529				0.00%
486	皇姑	勾莲变	向工甲	10kV	553	313	57%	0	0	57%	326	326				2.47%
487	皇姑	勾莲变	勾海甲	10kV	600	126	21%	0	0	21%	4053	4053				42.02%
488	皇姑	勾莲变	勾华线	10kV	600	440	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	8.02%
489	皇姑	勾莲变	华锐乙	10kV	600	198	33%	0	0	33%	2806	2806				1.55%
490	皇姑	勾莲变	华锐甲	10kV	600	219	37%	0	0	37%	2442	2442				-7.02%
491	皇姑	勾莲变	塔后乙	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年12月	5.46%
492	皇姑	勾莲变	勾海乙	10kV	600	150	25%	0	0	25%	3122	3122				48.11%
493	皇姑	勾莲变	亿海线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				-46.78%
494	皇姑	勾莲变	塔后甲	10kV	553	301	54%	0	0	54%	218	218				5.45%
495	浑南	孤家子	富民甲	10kV	584	191	33%	0	0	33%	0	0				-3.72%
496	东陵	孤家子	营城甲	10kV	553	363.18	66%	0	0	47%	0	0		是	2028年12月	2.67%
497	浑南	孤家子	空氧乙	10kV	584	307	53%	0	0	53%	0	0				-0.03%
498	浑南	孤家子	新华甲	10kV	584	450	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	13.45%
499	东陵	孤家子	营城乙	10kV	553	388.94	70%	0	0	70%	0	0		是	2028年12月	-3.14%
500	浑南	孤家子	榆树线	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0				5.55%
501	浑南	孤家子	富民乙	10kV	584	88	15%	0	0	15%	0	0				-1.11%
502	浑南	孤家子	空氧甲	10kV	584	226	39%	0	0	39%	0	0				5.01%
503	浑南	孤家子	牛相线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	0	0				0.02%
504	东陵	孤家子	向东乙	10kV	553	506.82	92%	0	0	92%	0	0		是	2028年12月	-9.84%
505	东陵	孤家子	向东甲	10kV	553	348	63%	0	0	63%	0	0		是	2028年12月	-16.36%
506	浑南	孤家子	桑林乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年12月	-29.07%
507	浑南	孤家子	张官乙	10kV	584	324	55%	0	0	55%	0	0				-9.46%
508	浑南	孤家子	会展线	10kV	553	171	31%	0	0	31%	0	0				2.96%
509	浑南	孤家子	新华乙	10kV	584	87	15%	0	0	15%	0	0				2.19%
510	浑南	孤家子	河畔甲	10kV	584	370	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	2.51%
511	浑南	孤家子	张官甲	10kV	584	404	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年12月	-10.08%
512	浑南	孤家子	桑林甲	10kV	553	427	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	71.53%
513	东陵	孤家子	东冶线	10kV	553	399.18	72%	0	0	64%	0	0		是	2028年12月	44.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
514	浑南	孤家子	河畔乙	10kV	600	412	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年12月	-1.26%
515	于洪	光辉变	光南线	10kV	553	165	30%	0	0	44%	5762	5762				-2.95%
516	于洪	光辉变	光专线	10kV	553	95	17%	0	0	51%	6540	6540				6.06%
517	于洪	光辉变	光北线	10kV	553	116	21%	0	0	62%	6540	6540				-0.85%
518	于洪	光辉变	光水线	10kV	553	50	9%	0	0	4%	5890	5890				5.09%
519	于洪	光辉变	光东线	10kV	553	311	56%	0	0	12%	3234	3234				0.42%
520	皇姑	广源变	广方乙	10kV	553	224	41%	0	0	41%	0	0		是		-15.11%
521	皇姑	广源变	水城线	10kV	600	123	21%	0	0	21%	0	0		是		-3.23%
522	皇姑	广源变	广方甲	10kV	553	337	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	9.68%
523	皇姑	广源变	广旺甲	10kV	553	398	72%	0	0	72%	0	0		是	2025年12月	-17.55%
524	皇姑	广源变	源美线	10kV	600	189	32%	0	0	32%	0	0		是		9.54%
525	皇姑	广源变	广西线	10kV	600	357	60%	0	0	60%	0	0		是		4.74%
526	皇姑	广源变	广海线	10kV	600	425	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年6月	22.29%
527	皇姑	广源变	广树线	10kV	600	567	95%	50	100	95%	0	0		是	2027年1月	18.98%
528	皇姑	广源变	广华甲	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0		是	2026年3月	76.71%
529	皇姑	广源变	广明线	10kV	600	237	40%	0	0	40%	0	0		是		-1.58%
530	皇姑	广源变	广恒线	10kV	600	500	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年6月	12.49%
531	皇姑	广源变	广江线	10kV	600	467	78%	20	40	2%	0	0		是		-1.29%
532	皇姑	广源变	广莲乙	10kV	553	155	28%	0	0	28%	0	0		是		-60.03%
533	皇姑	广源变	广旺乙	10kV	553	209	38%	0	0	38%	0	0		是		-17.63%
534	皇姑	广源变	广美线	10kV	600	387	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年1月	17.16%
535	皇姑	广源变	广莲甲	10kV	553	135	24%	0	0	24%	0	0		是		-132.18%
536	皇姑	广源变	广亚线	10kV	600	414	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	19.41%
537	皇姑	广源变	朗榆线	10kV	600	384	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年12月	6.21%
538	皇姑	广源变	广华乙	10kV	553	490	89%	80	265	89%	0	0		是	2026年3月	67.12%
539	和平	广州变	广太乙	10kV	553	243	44%	0	0	44%	1538	1538				-4.30%
540	和平	广州变	广马甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	204	204				-21.62%
541	和平	广州变	广京线	10kV	600	25	4%	0	0	4%	5720	5720				14.14%
542	和平	广州变	广原乙	10kV	553	54	10%	0	0	10%	5769	5769				7.04%
543	和平	广州变	广防线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	9093	9093				6.69%
544	和平	广州变	广马乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	2110	2110				-5.58%
545	和平	广州变	广胜线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	0	0		是		12.96%
546	和平	广州变	广太甲	10kV	553	255	46%	0	0	46%	1330	1330				-38.28%
547	和平	广州变	广原甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	6705	6705				-122612.50%
548	和平	广州变	广睿线	10kV	600	50	8%	0	0	8%	8487	8487				25.60%
549	和平	广州变	广府甲	10kV	553	103	19%	0	0	19%	3963	3963				-3.73%
550	和平	广州变	柳州乙	10kV	553	359	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	6.15%
551	和平	广州变	东商线	10kV	600	169	28%	0	0	28%	0	0		是		2.14%
552	和平	广州变	广凤线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	8400	8400				22.71%
553	和平	广州变	广东甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是		15.27%
554	和平	广州变	二纬乙	10kV	553	140	25%	0	0	25%	4280	4280				-11.51%
555	和平	广州变	广府乙	10kV	553	118	21%	0	0	21%	3703	3703				3.69%
556	和平	广州变	柳州甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0		是	2026年12月	1.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
557	和平	广州变	广东乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是		-3.20%
558	和平	广州变	二纬甲	10kV	553	94	17%	0	0	17%	4119	4119				0.06%
559	法库	果子园	镇东线	10kV	553	362.08	65%	1	1.42	65%	0	0		是	2028年12月	4.68%
560	法库	果子园	煤矿线	10kV	292	55.68	19%	0	0	37%	0	0		是	2028年12月	50.64%
561	法库	果子园	果东线	10kV	292	112.88	39%	9	12.66	36%	0	0		是	2028年12月	-6.71%
562	法库	果子园	果北甲	10kV	328	266.31	81%	1	2.05	59%	0	0		是	2025年12月	5.59%
563	法库	果子园	龙山线	10kV	400	331.02	83%	3	1.33	86%	0	0		是	2028年12月	4.93%
564	法库	果子园	王家线	10kV	465	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
565	法库	果子园	果府线	10kV	328	196.1	60%	0	0	66%	0	0		是	2025年12月	0.35%
566	法库	果子园	红旗线	10kV	328	84.15	26%	0	0	56%	1951	1951				8.28%
567	法库	果子园	新城甲	10kV	400	152.50	38%	0	0	34%	3594	3594				4.12%
568	法库	果子园	水泥线	10kV	292	104.67	36%	4	0.71	32%	2739	2739				25.49%
569	法库	果子园	果北乙	10kV	328	131.4	40%	0	0	52%	2837	2837				1.63%
570	法库	果子园	果蕴线	10kV	328	333.01	102%	0	0	102%	0	0		是	2025年12月	7.11%
571	辽中	航辽变	豪林线	10kV	600	182	30%	0	0	30%	5801	5801				5.03%
572	辽中	航辽变	城内线	10kV	553	414	75%	12	12	75%	1450	1450				0.99%
573	辽中	航辽变	造纸线	10kV	403	302	75%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	3.47%
574	辽中	航辽变	局供线	10kV	320	170	53%	0	0	39%	381	381				7.27%
575	辽中	航辽变	文华线	10kV	283	151	53%	0	0	37%	900	900				-3.28%
576	辽中	航辽变	家属线	10kV	403	240	60%	0	0	60%	900	900				5.55%
577	辽中	航辽变	三家线	10kV	320	284	89%	0	0	89%	0	0				1.54%
578	辽中	航辽变	双山线	10kV	240	169	70%	0	0	70%	814	814				5.12%
579	辽中	航辽变	化工线	10kV	320	78	24%	0	0	24%	900	900				-273.30%
580	康平	郝官变	三台子	10kV	200	84	42%	0	0	34%	0	0		是	2026年12月	4.19%
581	康平	郝官变	镇北线	10kV	200	82	41%	0	0	35%	0	0		是	2026年12月	7.97%
582	康平	郝官变	镇南线	10kV	150	44	29%	0	0	49%	0	0		是	2026年12月	6.26%
583	康平	郝官变	镇内线	10kV	264	120	45%	0	0	34%	2037	2037				3.40%
584	和平	和平变	南一甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	3414	3414				-1.44%
585	和平	和平变	南一乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	123	123				-3.66%
586	和平	和平变	百年线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	6183	6183				100.00%
587	和平	和平变	和铁甲	10kV	553	265	48%	0	0	48%	2115	2115				-29.10%
588	和平	和平变	同北乙	10kV	553	173	31%	0	0	31%	3708	3708				14.42%
589	和平	和平变	同南甲	10kV	553	314	57%	0	0	57%	308	308				2.33%
590	和平	和平变	同北甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	643	643				-12.14%
591	和平	和平变	和银线	10kV	292	206	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	-0.44%
592	和平	和平变	同南乙	10kV	553	335	61%	0	0	61%	0	0		是		0.99%
593	和平	和平变	商贸线	10kV	600	145	24%	0	0	24%	6841	6841				2.33%
594	和平	和平变	和海线	10kV	656	147	22%	0	0	22%	7680	7680				21.81%
595	和平	和平变	和城线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	4417	4417				6.46%
596	和平	和平变	和防线	10kV	600	50	8%	0	0	8%	487	487				-1.37%
597	和平	和平变	和新线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	7465	7465				11.31%
598	和平	和平变	和铁乙	10kV	553	258	47%	0	0	47%	1278	1278				1.75%
599	和平	和平变	和一乙	10kV	600	77	13%	0	0	13%	8019	8019				11.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
600	皇姑	红卫变	长江甲	10kV	553	191	35%	0	0	35%	0	0		是	2025年12月	-4.37%
601	皇姑	红卫变	国际线	10kV	600	387	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年	-15.25%
602	皇姑	红卫变	红乐线	10kV	600	94	16%	0	0	16%	0	0		是	2025年12月	0.26%
603	皇姑	红卫变	长江乙	10kV	553	371	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	0.95%
604	和平	红卫变	西塔甲	10kV	553	268	48%	0	0	48%	0	0				2.03%
605	皇姑	红卫变	荣光线	10kV	600	13	2%	0	0	2%	0	0		是	2025年12月	31.20%
606	皇姑	红卫变	皇姑乙	10kV	553	495	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年12月	0.41%
607	和平	红卫变	西塔乙	10kV	584	240	41%	0	0	41%	0	0				-2.78%
608	皇姑	红卫变	皇姑甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0				11.19%
609	皇姑	红卫变	红汇线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0				3.10%
610	新民	侯家变	侯沈甲	10kV	553	397	72%	0	0	72%	0	0		是		18.92%
611	新民	侯家变	侯德线	10kV	553	95	17%	0	0	15%	0	0		是		-242.37%
612	新民	侯家变	龙达线	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是		7.04%
613	新民	侯家变	新城甲	10kV	553	166	30%	0	0	29%	0	0		是		-23.07%
614	新民	侯家变	侯南甲	10kV	553	505	91%	0	0	91%	0	0		是	2025年12月	-49.11%
615	新民	侯家变	昂邦甲	10kV	553	457	83%	0	0	75%	0	0		是		-3.58%
616	新民	侯家变	侯化线	10kV	553	139	25%	0	0	25%	0	0		是		4.44%
617	新民	侯家变	新城乙	10kV	553	616	111%	9	2.97	93%	0	0		是	2025年12月	-1.74%
618	新民	侯家变	侯南乙	10kV	553	482	87%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	0.00%
619	新民	侯家变	侯法线	10kV	553	10	2%	0	0	0%	0	0				0.00%
620	新民	侯家变	开发乙	10kV	553	482	87%	0	0	159%	272	272		是		0.83%
621	新民	侯家变	西河乙	10kV	553	424	77%	0	0	66%	1276	1276		是		-1.94%
622	新民	侯家变	花牛乙	10kV	553	337	61%	0	0	61%	1847	1847		是		51.32%
623	新民	侯家变	侯达线	10kV	553	10	2%	0	0	0%	1847	1847		是		47.55%
624	新民	侯家变	西河甲	10kV	553	404	73%	0	0	73%	808	808		是		8.75%
625	新民	侯家变	花牛甲	10kV	553	154	28%	0	0	28%	1847	1847		是		-0.28%
626	新民	侯家变	开发甲	10kV	553	449	81%	0	0	79%	343	343		是		-5.42%
627	新民	侯家变	侯沈乙	10kV	553	341	62%	0	0	62%	1769	1769		是		16.14%
628	新民	侯家变	昂帮乙	10kV	553	520	94%	4	8.8	94%	0	0		是	2025年12月	9.09%
629	于洪	后马变	后林线	10kV	400	234	59%	0	0	77%	2182	2182				-0.40%
630	于洪	后马变	后中线	10kV	500	118	24%	0	0	17%	4950	4950				-3.31%
631	于洪	后马变	后铸乙	10kV	328	169	52%	0	0	11%	2186	2186				9.92%
632	于洪	后马变	后铸甲	10kV	328	202	62%	0	0	0%	1614	1614				-12.93%
633	于洪	后马变	后沙线	10kV	400	97	24%	0	0	71%	2477	2477				49.14%
634	于洪	后马变	后铸丙	10kV	328	179	55%	0	0	62%	0	0		是	2025年9月	-0.27%
635	于洪	后马变	后马线	10kV	328	350	107%	4	0.83	55%	0	0		是	2025年	-21.67%
636	于洪	后马变	后午线	10kV	328	197	60%	0	0	18%	0	0				6.02%
637	沈北	虎镇变	虎蒲线	10kV	400	426	107%	0	0	107%	0	0		是	2026年6月	35.43%
638	沈北	虎镇变	浮法线	10kV	320	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
639	沈北	虎镇变	虎飞线	10kV	553	305	55%	0	0	40%	0	0				47.04%
640	沈北	虎镇变	富嘉线	10kV	400	251	63%	0	0	50%	1888	1888				7.65%
641	沈北	虎镇变	先锋线	10kV	553	439	79%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	37.88%
642	沈北	虎镇变	联东线	10kV	553	415	75%	0	0	75%	1432	1432				-11.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
643	沈北	虎镇变	创展线	10kV	400	53	13%	0	0	26%	2000	2000				-157.83%
644	沈北	虎镇变	虎利线	10kV	328	321	98%	0	0	98%	0	0		是	2026年6月	-0.85%
645	沈北	虎镇变	虎工线	10kV	328	290	88%	0	0	89%	90	90				-3.27%
646	沈北	虎镇变	虎西线	10kV	553	375	68%	0	0	66%	2000	2000				4.65%
647	大东	花山变	幸福乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	-4.46%
648	东陵	花山变	碧桂园甲	10kV	553	185.98	34%	0	0	28%	2526	2526				-4.15%
649	大东	花山变	幸福甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	3.38%
650	东陵	花山变	欧陆乙	10kV	553	193.36	35%	0	0	35%	5271	5271				3.89%
651	东陵	花山变	花马甲	10kV	600	244.34	41%	0	0	41%	5121	5121				4.86%
652	东陵	花山变	欧陆甲	10kV	553	457.03	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年12月	1.39%
653	东陵	花山变	碧桂园乙	10kV	553	296.37	54%	0	0	54%	614	614				-4.78%
654	大东	花山变	花满线	10kV	553	230	42%	0	0	42%	4637	4637				35.03%
655	东陵	花山变	花马乙	10kV	600	125.51	21%	0	0	16%	7179	7179				52.50%
656	和平	花园变	花尚线	10kV	600	302	50%	0	0	50%	1005	1005				20.85%
657	和平	花园变	花三甲	10kV	553	129	23%	0	0	23%	4470	4470				-1.56%
658	和平	花园变	御景甲	10kV	600	83	14%	0	0	14%	4798	4798				4.59%
659	和平	花园变	花丽甲	10kV	553	143	26%	0	0	26%	3270	3270				5.03%
660	沈河	花园变	花文甲	10kV	656	300	46%	0	0	46%	1621	1621				11.55%
661	和平	花园变	花南甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				12.41%
662	和平	花园变	花新甲	10kV	656	210	32%	0	0	32%	3180	3180				48.81%
663	和平	花园变	花三乙	10kV	553	459	83%	0	0	83%	0	0		是		16.04%
664	和平	花园变	花景线	10kV	600	168	28%	0	0	28%	3325	3325				23.19%
665	沈河	花园变	花艺线	10kV	964	220	23%	0	0	23%	11216	11216				-17.02%
666	和平	花园变	花丽乙	10kV	553	128	23%	0	0	23%	3530	3530				29.00%
667	和平	花园变	花南乙	10kV	584	61	10%	0	0	10%	5012	5012				16.77%
668	和平	花园变	御景乙	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944				-1.62%
669	和平	花园变	夏宫线	10kV	600	115	19%	0	0	19%	4243	4243				14.27%
670	沈河	花园变	花文乙	10kV	600	320	53%	0	0	53%	693	693				-18.66%
671	和平	花园变	花世线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	4347	4347				-15.71%
672	和平	花园变	花新乙	10kV	656	220	34%	0	0	34%	3007	3007				41.98%
673	和平	花园变	花寓线	10kV	1000	16	2%	0	0	2%	15311	15311				78.21%
674	铁西	滑翔变	滑建乙	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				3.72%
675	铁西	滑翔变	滑艳甲	10kV	584	314	54%	0	0	54%	630	630				0.47%
676	铁西	滑翔变	滑图甲	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				-74.30%
677	铁西	滑翔变	凯旋线	10kV	600	311	52%	0	0	52%	849	849				3.16%
678	铁西	滑翔变	滑建甲	10kV	553	176	32%	0	0	32%	2698	2698				-24.62%
679	铁西	滑翔变	云峰甲	10kV	584	172	29%	0	0	29%	3090	3090				6.02%
680	铁西	滑翔变	滑齐甲	10kV	553	211	38%	0	0	38%	0	0		是	2027年12月	-0.41%
681	铁西	滑翔变	滑药线	10kV	584	248	42%	0	0	42%	1774	1774				49.11%
682	铁西	滑翔变	兴工甲	10kV	584	289	49%	0	0	49%	1063	1063				-0.68%
683	铁西	滑翔变	滑应甲	10kV	584	96	16%	0	0	16%	3640	3640				-37.76%
684	铁西	滑翔变	滑盛线	10kV	600	182	30%	0	0	30%	3083	3083				31.37%
685	铁西	滑翔变	五金线	10kV	600	102	17%	0	0	17%	3640	3640				6.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
686	铁西	滑翔变	滑齐乙	10kV	553	239	43%	0	0	43%	1607	1607				3.98%
687	铁西	滑翔变	龙城线	10kV	600	133	22%	0	0	22%	3640	3640				-0.01%
688	铁西	滑翔变	腾飞甲	10kV	584	101	17%	0	0	17%	3640	3640				33.63%
689	铁西	滑翔变	滑艳乙	10kV	584	280	48%	0	0	48%	1219	1219				62.19%
690	铁西	滑翔变	翔万乙	10kV	600	281	47%	0	0	47%	1368	1368				-23.09%
691	铁西	滑翔变	兴工乙	10kV	584	265	45%	0	0	45%	1479	1479				-0.01%
692	铁西	滑翔变	滑图乙	10kV	584	360	62%	0	0	62%	845	845				-9.19%
693	铁西	滑翔变	云峰乙	10kV	584	105	18%	0	0	18%	1750	1750				38.32%
694	铁西	滑翔变	滑热线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				-6.25%
695	铁西	滑翔变	滑应乙	10kV	584	178	30%	0	0	30%	2986	2986				0.96%
696	铁西	滑翔变	翔万甲	10kV	600	237	40%	0	0	40%	2130	2130				-15.87%
697	于洪	化学变	化南甲	10kV	600	599	100%	100	200	47%	0	0		是		6.95%
698	开发	化学变	化开甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年10月	-26.65%
699	于洪	化学变	化开乙	10kV	553	234	42%	0	0	23%	0	0		是		4.52%
700	于洪	化学变	化南乙	10kV	600	476	79%	76	38	33%	0	0		是		1.05%
701	于洪	化学变	化四乙	10kV	600	1	0%	0	0	50%	0	0		是		0.00%
702	于洪	化学变	化四甲	10kV	600	1	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
703	于洪	化学变	化西甲	10kV	553	577	104%	140	280	28%	0	0		是		1.37%
704	于洪	化学变	化东甲	10kV	553	329	59%	0	0	44%	0	0		是		10.80%
705	于洪	化学变	化东乙	10kV	553	330	60%	0	0	65%	0	0		是	2025年	7.97%
706	于洪	化学变	化发乙	10kV	553	47	8%	0	0	66%	0	0		是		39.71%
707	开发	化学变	化发甲	10kV	553	284	51%	0	0	51%	0	0		是	2025年10月	-14.49%
708	于洪	化学变	化西乙	10kV	553	353	64%	0	0	39%	0	0		是		15.34%
709	于洪	化学变	四橡线	10kV	600	151	25%	0	0	36%	0	0		是		0.02%
710	沈河	怀远变	怀闻乙	10kV	584	304	52%	0	0	52%	0	0		是	2026年12月	5.50%
711	沈河	怀远变	怀顺甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年12月	8.27%
712	沈河	怀远变	怀闻甲	10kV	584	323	55%	0	0	55%	475	475				-7.92%
713	沈河	怀远变	怀铁线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	9093	9093				-5.20%
714	沈河	怀远变	怀顺乙	10kV	600	384	64%	0	0	64%	624	624				4.14%
715	和平	怀远变	怀佳线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				19.38%
716	沈河	怀远变	怀金甲	10kV	600	10	2%	0	0	2%	6062	6062				100.00%
717	沈河	怀远变	怀青乙	10kV	553	223	40%	0	0	40%	0	0		是	2026年12月	5.55%
718	沈河	怀远变	怀青甲	10kV	553	206	37%	0	0	37%	3137	3137				-2.14%
719	沈河	怀远变	怀港线	10kV	600	38	6%	0	0	6%	5377	5377				35.02%
720	沈河	怀远变	怀艺甲	10kV	553	80	14%	0	0	14%	3861	3861				18.17%
721	沈河	怀远变	怀景线	10kV	600	51	9%	0	0	9%	8469	8469				13.54%
722	沈河	怀远变	怀艺乙	10kV	553	97	18%	0	0	18%	4067	4067				15.41%
723	和平	怀远变	怀强线	10kV	600	82	14%	0	0	14%	4815	4815				98.94%
724	沈河	怀远变	怀金乙	10kV	600	10	2%	0	0	2%	6062	6062				100.00%
725	沈北	黄家变	黄高线	10kV	553	288	52%	0	0	1%	2700	2700				8.28%
726	沈北	黄家变	黄吴线	10kV	553	173	31%	0	0	31%	2700	2700				10.01%
727	沈北	黄家变	黄前线	10kV	553	209	38%	0	0	1%	0	0		是		3.13%
728	沈北	黄家变	佛水线	10kV	320	16	5%	0	0	5%	0	0		是		-88.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
729	于洪	家俱变	俚锦线	10kV	553	441	80%	15	30	85%	0	0				5.97%
730	于洪	家俱变	白沙线	10kV	553	276	50%	0	0	38%	0	0				13.15%
731	于洪	家俱变	俱兰甲	10kV	553	275	50%	0	0	38%	0	0				-0.71%
732	新民	家俱变	沙侯甲	10kV	600	300	50%	0	0	47%	0	0				100.00%
733	于洪	家俱变	俱兰乙	10kV	553	421	76%	0	0	78%	0	0		是	2025年	-6.59%
734	于洪	家俱变	俱化甲	10kV	600	138	23%	0	0	28%	0	0				9.35%
735	于洪	家俱变	家台线	10kV	600	4	1%	0	0	9%	0	0				67.67%
736	新民	家俱变	沙侯乙	10kV	600	423	71%	0	0	71%	0	0		是		100.00%
737	苏家屯	夹河变	河新线	10kV	600	494	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	12.22%
738	苏家屯	夹河变	河网线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				100.00%
739	苏家屯	夹河变	时代线	10kV	600	85	14%	0	0	14%	0	0				8.59%
740	苏家屯	夹河变	河湾线	10kV	584	365	63%	0	0	63%	0	0				-5.80%
741	苏家屯	夹河变	河鼎线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				-156.99%
742	苏家屯	夹河变	生活乙	10kV	600	58	10%	0	0	10%	0	0				2.23%
743	苏家屯	夹河变	马总乙	10kV	553	497	90%	0	0	108%	0	0		是	2027年	4.15%
744	苏家屯	夹河变	河白线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				100.00%
745	苏家屯	夹河变	夹商线	10kV	600	132	22%	0	0	22%	0	0				-10.70%
746	苏家屯	夹河变	远洋甲	10kV	600	155	26%	0	0	26%	0	0				1.73%
747	苏家屯	夹河变	万城甲	10kV	600	246	41%	0	0	41%	0	0				0.17%
748	苏家屯	夹河变	夹海线	10kV	600	365	61%	0	0	49%	0	0				3.81%
749	苏家屯	夹河变	万城乙	10kV	600	222	37%	0	0	37%	0	0				1.07%
750	苏家屯	夹河变	翡翠线	10kV	600	392	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	7.16%
751	苏家屯	夹河变	中海线	10kV	600	245	41%	0	0	0%	0	0				0.00%
752	苏家屯	夹河变	马总甲	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0		是	2027年	6.23%
753	苏家屯	夹河变	河榆乙	10kV	553	445	80%	0	0	80%	0	0		是	2027年	100.00%
754	苏家屯	夹河变	丽湾线	10kV	600	181	30%	0	0	30%	0	0				-11.82%
755	苏家屯	夹河变	远洋乙	10kV	600	139	23%	0	0	23%	0	0				2.19%
756	苏家屯	夹河变	生活甲	10kV	600	314	52%	0	0	52%	0	0				2.63%
757	苏家屯	夹河变	省委线	10kV	584	96	16%	0	0	12%	0	0				5.28%
758	苏家屯	夹河变	河榆甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	0	0				3.81%
759	于洪	建筑变	建工乙	10kV	553	317	57%	0	0	56%	0	0		是		13.62%
760	于洪	建筑变	建铂线	10kV	600	82	14%	0	0	12%	0	0		是		16.36%
761	于洪	建筑变	建赵甲	10kV	553	287	52%	0	0	53%	0	0		是	2025年	-8.68%
762	于洪	建筑变	建思线	10kV	553	264	48%	0	0	42%	0	0		是		11.69%
763	于洪	建筑变	建雅线	10kV	600	125	21%	0	0	18%	0	0		是		16.65%
764	于洪	建筑变	筑业甲	10kV	600	53	9%	0	0	20%	0	0		是		0.12%
765	于洪	建筑变	建工甲	10kV	553	263	48%	0	0	51%	0	0		是	2025年	-4.84%
766	于洪	建筑变	建铸甲	10kV	553	175	32%	0	0	48%	0	0		是	2025年	13.41%
767	于洪	建筑变	建产甲	10kV	600	343	57%	0	0	23%	0	0		是		55.90%
768	于洪	建筑变	建保线	10kV	600	181	30%	0	0	31%	0	0		是		-93.17%
769	于洪	建筑变	建铸乙	10kV	553	32	6%	0	0	33%	0	0		是		9.48%
770	于洪	建筑变	建赵乙	10kV	553	51	9%	0	0	51%	0	0		是	2025年	-42.05%
771	于洪	建筑变	建嘉线	10kV	553	360	65%	0	0	75%	0	0		是	2025年	-3.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
772	于洪	建筑变	建谷线	10kV	553	218	39%	0	0	40%	0	0		是		12.13%
773	于洪	建筑变	建南甲	10kV	600	397	66%	0	0	79%	0	0		是		-2.13%
774	于洪	建筑变	筑业乙	10kV	600	158	26%	0	0	29%	0	0		是		13.19%
775	于洪	建筑变	建领线	10kV	553	343	62%	0	0	42%	0	0		是		18.40%
776	于洪	建筑变	建延线	10kV	600	285	48%	0	0	50%	0	0		是		-2.13%
777	于洪	建筑变	建物线	10kV	553	205	37%	0	0	22%	0	0		是		40.18%
778	于洪	建筑变	建产乙	10kV	600	161	27%	0	0	27%	0	0		是		100.00%
779	新民	姜屯变	后林线	10kV	240	40	17%	0	0	13%	2050	2050				0.19%
780	新民	姜屯变	红岭线	10kV	377	122	32%	0	0	43%	2050	2050				1.25%
781	新民	姜屯变	大路线	10kV	240	120	50%	0	0	42%	1663	1663				2.76%
782	新民	姜屯变	和平线	10kV	377	91	24%	0	0	24%	4301	4301				-5.89%
783	新民	姜屯变	孟屯线	10kV	377	27	7%	0	0	9%	5409	5409				1.70%
784	开发	金湖变	哈东甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年10月	0.64%
785	开发	金湖变	迎宾乙	10kV	553	486	88%	0	0	88%	0	0		是	2025年9月	5.75%
786	开发	金湖变	和泰甲	10kV	600	166	28%	0	0	28%	3360	3360				3.37%
787	开发	金湖变	金云线	10kV	600	147	25%	0	0	25%	3689	3689				7.03%
788	开发	金湖变	哈东乙	10kV	553	342	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年10月	4.61%
789	开发	金湖变	和泰乙	10kV	584	278	48%	0	0	48%	4288	4288				3.10%
790	开发	金湖变	迎宾甲	10kV	553	438	79%	0	0	79%	0	0		是	2025年9月	-3.87%
791	新民	金五台	邱街线	10kV	200	117	59%	0	0	50%	820	820				11.33%
792	新民	金五台	四台线	10kV	200	103	52%	0	0	52%	820	820				5.48%
793	新民	金五台	树林线	10kV	285	133	47%	0	0	33%	820	820				-7.53%
794	新民	金五台	三台线	10kV	150	92	61%	0	0	61%	745	745				5.96%
795	开发	昆明变	星海甲	10kV	553	140	25%	0	0	25%	4280	4280				43.78%
796	开发	昆明变	洪湖甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年10月	21.13%
797	开发	昆明变	洪湖乙	10kV	553	282	51%	0	0	51%	1820	1820				7.49%
798	开发	昆明变	后漠甲	10kV	553	112	20%	0	0	20%	3647	3647				5.67%
799	开发	昆明变	昆大甲	10kV	584	198	34%	0	0	34%	2640	2640				59.90%
800	开发	昆明变	星海乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	469	469				3.28%
801	开发	昆明变	昆纺甲	10kV	600	6	1%	0	0	1%	6037	6037				100.00%
802	开发	昆明变	昆郑甲	10kV	600	218	36%	0	0	36%	2459	2459				100.00%
803	开发	昆明变	后漠乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年9月	15.66%
804	开发	昆明变	昆农甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	3466	3466				6.28%
805	开发	昆明变	昆中线	10kV	600	385	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年10月	-5.55%
806	开发	昆明变	昆郑乙	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				99.97%
807	开发	昆明变	大明甲	10kV	553	402	73%	0	0	73%	0	0		是	2026年10月	8.36%
808	开发	昆明变	昆农乙	10kV	553	197	36%	0	0	36%	3293	3293				11.79%
809	开发	昆明变	大明乙	10kV	553	303	55%	0	0	55%	827	827				2.73%
810	开发	昆明变	昆纺乙	10kV	600	6	1%	0	0	1%	6061	6061				29.02%
811	皇姑	昆山变	昆莲乙	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0		是		-7.00%
812	皇姑	昆山变	昆塔乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	-5.06%
813	皇姑	昆山变	昆塔甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
814	皇姑	昆山变	昆莲甲	10kV	553	130	24%	0	0	24%	0	0		是		6.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
815	皇姑	昆山变	昆乐甲	10kV	600	225	38%	0	0	38%	0	0		是		51.24%
816	皇姑	昆山变	昆勾甲	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是		47.84%
817	皇姑	昆山变	昆工甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是		53.70%
818	皇姑	昆山变	昆广甲	10kV	553	168	30%	0	0	30%	0	0		是		62.22%
819	皇姑	昆山变	山海甲	10kV	600	52	9%	0	0	0%	0	0				0.00%
820	皇姑	昆山变	昆怒甲	10kV	600	55	9%	0	0	0%	0	0				0.00%
821	皇姑	昆山变	昆明甲	10kV	600	148	25%	0	0	25%	0	0		是	2025年12月	8.83%
822	皇姑	昆山变	昆华线	10kV	600	239	40%	0	0	40%	0	0		是	2025年12月	15.91%
823	皇姑	昆山变	昆明乙	10kV	600	389	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	4.93%
824	皇姑	昆山变	昆勾乙	10kV	600	110	18%	0	0	18%	0	0		是		-31.43%
825	皇姑	昆山变	昆乐乙	10kV	600	403	67%	0	0	67%	0	0		是		77.63%
826	皇姑	昆山变	昆广乙	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		69.13%
827	皇姑	昆山变	昆工乙	10kV	553	369	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	61.11%
828	皇姑	昆山变	昆怒乙	10kV	600	26	4%	0	0	0%	0	0				0.00%
829	于洪	兰台变	兰四线	10kV	553	448	81%	5	1	108%	0	0		是	2025年9月	-8.18%
830	于洪	兰台变	兰家线	10kV	553	447	81%	1	0.33	74%	0	0		是	2025年9月	-4.29%
831	于洪	兰台变	兰工线	10kV	553	108	20%	0	0	12%	3876	3876				14.57%
832	于洪	兰台变	兰集线	10kV	553	90	16%	0	0	18%	4188	4188				-0.82%
833	于洪	兰台变	兰旺线	10kV	553	19	3%	0	0	3%	8291	8291				-49.69%
834	于洪	兰台变	兰汇线	10kV	553	368	67%	0	0	49%	0	0				30.66%
835	于洪	兰台变	兰张线	10kV	553	280	51%	0	0	41%	0	0				-33.80%
836	大东	劳动变	南路乙	10kV	553	458	83%	0	0	83%	0	0		是	2025年12月	0.85%
837	大东	劳动变	劳车线	10kV	553	192	35%	0	0	35%	0	0		是		1.52%
838	大东	劳动变	劳悦线	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0		是		-0.27%
839	皇姑	劳动变	文南甲	10kV	553	408	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年5月	2.80%
840	大东	劳动变	劳景线	10kV	553	233	42%	0	0	42%	0	0		是		-0.62%
841	大东	劳动变	南路甲	10kV	553	271	49%	0	0	49%	0	0		是		2.96%
842	大东	劳动变	东路乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年12月	6.70%
843	皇姑	劳动变	文南乙	10kV	553	421	76%	0	0	76%	0	0		是	2027年5月	-0.55%
844	大东	劳动变	东路甲	10kV	553	327	59%	0	0	59%	0	0		是	2026年12月	5.26%
845	皇姑	劳动变	北尚乙	10kV	584	192	33%	0	0	33%	0	0		是		-5.12%
846	大东	劳动变	北路乙	10kV	553	273	49%	0	0	49%	0	0		是		-16.96%
847	皇姑	劳动变	北尚甲	10kV	584	275	47%	0	0	47%	0	0		是	2026年5月	-4.20%
848	大东	劳动变	北路甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	1.10%
849	皇姑	劳动变	文北乙	10kV	553	233	42%	0	0	42%	0	0		是		-2.07%
850	皇姑	劳动变	文北甲	10kV	553	385	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年12月	-0.63%
851	大东	劳动变	生产乙	10kV	553	409	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年12月	3.78%
852	大东	劳动变	欧博线	10kV	584	460	79%	0	0	79%	0	0		是	2026年12月	18.56%
853	大东	劳动变	生产甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		10.19%
854	辽中	老观坨	老观坨	10kV	320	208	65%	0	0	57%	0	0				-6.53%
855	辽中	老观坨	黑排二	10kV	320	335	105%	0	0	105%	0	0		是	2025年12月	65.95%
856	辽中	老观坨	黑排一	10kV	320	0	0%	0	0	0%	4988	4988				0.00%
857	辽中	老观坨	后老薄	10kV	240	120	50%	0	0	50%	1663	1663				10.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
858	辽中	冷子堡	养东线	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0				5.20%
859	辽中	冷子堡	冷西线	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0				7.59%
860	辽中	冷子堡	周徐线	10kV	553	526	95%	70	140	95%	0	0		是	2026年6月	-6.56%
861	辽中	冷子堡	冷东线	10kV	553	321	58%	0	0	58%	1850	1850				4.32%
862	辽中	冷子堡	金山线	10kV	553	218	39%	0	0	39%	3424	3424				-20.22%
863	东陵	李相变	郝义线	10kV	400	64.83	16%	0	0	16%	1230	1230		是	2025年12月	-39.53%
864	苏家屯	李相变	李歪线	10kV	320	203	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年	9.26%
865	东陵	李相变	李祝甲	10kV	400	82.88	21%	0	0	21%	1230	1230				48.80%
866	东陵	李相变	李班线	10kV	400	136.34	34%	0	0	34%	1230	1230		是	2025年12月	-2.85%
867	苏家屯	李相变	李桃甲	10kV	400	320	80%	0	0	80%	0	0		是		43.20%
868	东陵	李相变	李祝乙	10kV	304	111.84	37%	0	0	37%	830	830		是	2026年12月	5.57%
869	苏家屯	李相变	李南线	10kV	352	1	0%	0	0	0%	830	830				-0.30%
870	东陵	李相变	技校线	10kV	400	43.49	11%	0	0	11%	830	830				5.62%
871	东陵	李相变	李古线	10kV	400	323.09	81%	0	0	73%	639	639				0.40%
872	东陵	李相变	李柏线	10kV	400	177.26	44%	0	0	44%	830	830				11.19%
873	苏家屯	李相变	李桃乙	10kV	400	135	34%	0	0	24%	219	219				43.37%
874	东陵	李相变	李孙乙	10kV	400	84.64	21%	0	0	21%	830	830				86.82%
875	铁西	历工变	历劝乙	10kV	584	200	34%	0	0	15%	2605	2605				-77.50%
876	铁西	历工变	历劝甲	10kV	584	23	4%	0	0	12%	5671	5671				38.71%
877	铁西	历工变	重联线	10kV	584	325	56%	0	0	56%	125	125		是	2027年12月	9.28%
878	铁西	历工变	黎明线	10kV	584	357	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	4.02%
879	皇姑	历工变	华泰线	10kV	656	416	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	5.07%
880	铁西	历工变	历兴线	10kV	600	207	35%	0	0	35%	2650	2650				5.38%
881	铁西	历工变	历达线	10kV	600	417	70%	0	0	70%	0	0		是	2028年12月	20.98%
882	铁西	历工变	历南甲	10kV	600	68	11%	0	0	11%	0	0		是		-7.69%
883	铁西	历工变	富海线	10kV	584	190	33%	0	0	33%	0	0		是		5.75%
884	铁西	历工变	光明线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	8.71%
885	铁西	历工变	历南乙	10kV	600	237	40%	0	0	40%	0	0		是		10.73%
886	铁西	历工变	历华线	10kV	600	412	69%	0	0	69%	0	0		是	2028年12月	15.04%
887	皇姑	历工变	寰宇线	10kV	600	305	51%	0	0	51%	0	0		是		4.86%
888	新民	梁山变	大刘屯	10kV	377	80	21%	0	0	25%	1610	1610				7.25%
889	新民	梁山变	街内线	10kV	285	241	85%	0	0	75%	268	268				11.17%
890	新民	梁山变	汤屯线	10kV	200	56	28%	0	0	18%	2148	2148				13.53%
891	新民	梁山变	梁山线	10kV	377	163	43%	0	0	51%	2974	2974				2.82%
892	新民	梁山变	周坨线	10kV	377	155	41%	0	0	48%	3192	3192		是	2025年12月	-0.33%
893	大东	粮仓变	粮库线	10kV	584	363	62%	0	0	62%	0	0		是	2028年12月	7.04%
894	大东	粮仓变	木场甲	10kV	553	214	39%	0	0	39%	0	0		是	2025年12月	-5.42%
895	大东	粮仓变	保利甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	950	950				37.14%
896	大东	粮仓变	安居乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	1.38%
897	大东	粮仓变	安居甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	204	204				9.72%
898	大东	粮仓变	木场乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	950	950				-0.02%
899	沈河	粮仓变	粮木甲	10kV	553	50	9%	0	0	9%	950	950				-6.33%
900	大东	粮仓变	粮君甲	10kV	600	221	37%	0	0	37%	950	950				43.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
901	大东	粮仓变	粮晶线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	950	950				58.27%
902	大东	粮仓变	粮善甲	10kV	584	30	5%	0	0	5%	950	950				80.87%
903	大东	粮仓变	粮毛甲	10kV	584	287	49%	0	0	49%	950	950				99.79%
904	大东	粮仓变	筑景线	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0		是	2028年12月	1.39%
905	大东	粮仓变	和睦乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	296	296				28.11%
906	大东	粮仓变	榆园甲	10kV	553	270	49%	0	0	49%	1070	1070				-92.28%
907	大东	粮仓变	保利乙	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				-7.95%
908	大东	粮仓变	榆园乙	10kV	553	200	36%	0	0	36%	1620	1620				-30.82%
909	大东	粮仓变	和睦甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	989	989				8.29%
910	大东	粮仓变	新立乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	-9.18%
911	沈河	粮仓变	粮木乙	10kV	553	80	14%	0	0	14%	1620	1620				-12.10%
912	大东	粮仓变	粮善乙	10kV	584	22	4%	0	0	4%	1620	1620				99.71%
913	大东	粮仓变	新立甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是	2025年12月	2.28%
914	大东	粮仓变	粮君乙	10kV	600	237	40%	0	0	40%	1620	1620				20.94%
915	大东	粮仓变	粮毛乙	10kV	584	215	37%	0	0	37%	1620	1620				84.45%
916	皇姑	陵东变	陵望甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		-20.39%
917	皇姑	陵东变	陵北甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		-1.50%
918	皇姑	陵东变	陵北乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		-15.39%
919	皇姑	陵东变	上岗线	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		4.76%
920	皇姑	陵东变	陵润线	10kV	600	270	45%	0	0	45%	0	0		是		22.03%
921	皇姑	陵东变	陵望乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	-3.72%
922	皇姑	陵东变	陵利线	10kV	600	264	44%	0	0	44%	0	0		是		30.95%
923	皇姑	陵东变	陵医线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0		是	2025年12月	1.55%
924	皇姑	陵东变	陵园甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年	8.74%
925	皇姑	陵东变	陵西甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是	2025年12月	7.11%
926	皇姑	陵东变	陵园乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		-9.48%
927	皇姑	陵东变	陵西乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是		4.27%
928	皇姑	陵东变	陵信线	10kV	600	380	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年8月	0.34%
929	皇姑	陵东变	陵悦线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0		是		17.05%
930	皇姑	陵东变	陵卫甲	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		2.72%
931	皇姑	陵东变	陵卫乙	10kV	553	530	96%	365	750	96%	0	0		是	2027年3月	-0.99%
932	皇姑	陵东变	陵政线	10kV	600	256	43%	0	0	43%	0	0		是	2025年12月	30.64%
933	辽中	刘二堡	西高线	10kV	553	352	64%	30	120	93%	2524	2524		是	2025年	0.26%
934	辽中	刘二堡	刘北线	10kV	553	443	80%	10	10	80%	867	867		是	2025年10月	-13.29%
935	辽中	刘二堡	叔家线	10kV	553	280	51%	0	0	70%	2945	2945		是	2025年10月	-3.20%
936	辽中	刘二堡	北长线	10kV	320	231	72%	0	0	72%	0	0				-24.20%
937	辽中	刘二堡	靛庄线	10kV	553	392	71%	5	4	71%	0	0				-9.18%
938	苏家屯	刘千变	刘陈线	10kV	400	66	17%	0	0	17%	5092	5092				3.32%
939	苏家屯	刘千变	姚千线	10kV	400	307	77%	0	0	77%	477	477				8.16%
940	苏家屯	刘千变	场馆线	10kV	553	80	14%	0	0	12%	7235	7235				8.83%
941	苏家屯	刘千变	劳改线	10kV	320	180	56%	0	0	53%	0	0		是	2026年	13.94%
942	苏家屯	刘千变	武警线	10kV	320	376	118%	0	0	108%	0	0		是	2025年	-0.19%
943	苏家屯	刘千变	佟沟线	10kV	500	73	15%	0	0	15%	5231	5231				5.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
944	沈北	柳岗变	建发线	10kV	553	383	69%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	-3.72%
945	沈北	柳岗变	柳西线	10kV	319	23	7%	0	0	0%	4574	4574				-120.75%
946	沈北	柳岗变	柳南线	10kV	319	0	0%	0	0	2%	3315	3315				-77.84%
947	沈北	柳岗变	中粮线	10kV	319	286	90%	0	0	2%	19	19				-0.54%
948	沈北	柳岗变	柳蒲线	10kV	292	141	48%	0	0	0%	1098	1098				-17.68%
949	沈北	柳岗变	柳北线	10kV	553	364	66%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	-9.52%
950	沈北	柳岗变	乳品线	10kV	319	0	0%	0	0	0%	4973	4973				0.00%
951	沈北	柳岗变	百事线	10kV	553	153	28%	0	0	0%	5970	5970				4.28%
952	沈北	柳岗变	蒲新线	10kV	553	257	46%	0	0	0%	4169	4169				-0.28%
953	沈北	柳岗变	广电线	10kV	319	0	0%	0	0	2%	3315	3315				-44.65%
954	沈北	柳岗变	柳开线	10kV	319	0	0%	0	0	0%	3315	3315				-56.44%
955	沈北	柳岗变	柳梅线	10kV	553	458	83%	0	0	0%	0	0		是	2026年6月	0.12%
956	沈北	柳岗变	乐业线	10kV	319	252	79%	0	0	2%	608	608				-7.42%
957	沈北	柳岗变	育才线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				100.00%
958	沈北	柳岗变	柳农线	10kV	553	1	0%	0	0	0%	5729	5729				0.00%
959	沈北	柳岗变	柳星线	10kV	553	2	0%	0	0	0%	5712	5712				0.00%
960	新民	柳河沟	甲河线	10kV	240	108	45%	5	6.65	38%	0	0				-0.44%
961	新民	柳河沟	上河线	10kV	423	357	84%	0	0	112%	0	0		是		12.28%
962	新民	柳河沟	黄花线	10kV	423	162	38%	0	0	57%	0	0		是		9.38%
963	新民	柳河沟	芦屯线	10kV	423	203	48%	0	0	63%	0	0		是	2025年	8.07%
964	辽中	六间房	马龙线	10kV	320	110	34%	0	0	34%	1025	1025				7.96%
965	辽中	六间房	吉庆线	10kV	200	180	90%	10	10	90%	0	0		是	2026年6月	9.82%
966	辽中	六间房	化家线	10kV	320	317	99%	0	0	99%	0	0		是	2025年8月	1.32%
967	辽中	六间房	梁家线	10kV	200	114	57%	0	0	57%	26	26				13.95%
968	新民	罗家房	团山线	10kV	400	257	64%	0	0	64%	1784	1784				0.13%
969	新民	罗家房	罗房乙	10kV	320	101	32%	0	0	32%	3239	3239				-2.51%
970	新民	罗家房	红卫线	10kV	285	149	52%	0	0	52%	1862	1862				4.98%
971	新民	罗家房	罗房甲	10kV	400	262	66%	0	0	82%	0	0				7.69%
972	新民	罗家房	张欢线	10kV	400	262	66%	0	0	66%	1697	1697				0.29%
973	法库	马家变	龙者线	10kV	292	0	0%	0	0	0%	4552	4552				0.00%
974	法库	马家变	兰威线	10kV	377	262.36	70%	0	0	70%	1333	1333				-6.04%
975	法库	马家变	隆盛线	10kV	377	369.38	98%	0	0	99%	0	0		是	2025年12月	4.63%
976	法库	马家变	大金线	10kV	219	170.38	78%	0	0	73%	463	463				-24.10%
977	法库	马家变	友联线	10kV	377	61.3	16%	1	0.01	11%	4815	4815				17.36%
978	法库	马家变	日日升	10kV	377	51.1	14%	0	0	82%	4992	4992				-42.31%
979	法库	马家变	金美达	10kV	377	3.66	1%	1	7.05	2%	5813	5813				-141.64%
980	法库	马家变	冠盛线	10kV	219	108.48	50%	0	0	63%	1535	1535				36.92%
981	法库	马家变	天成线	10kV	219	4.38	2%	0	0	4%	3338	3338				13.28%
982	法库	马家变	马十线	10kV	500	283.39	57%	0	0	67%	2886	2886				-10.59%
983	法库	马家变	沈龙甲	10kV	377	0.00	0%	0	0	0%	5877	5877				0.00%
984	法库	马家变	沈龙乙	10kV	377	103.95	28%	0	0	26%	4076	4076				20.11%
985	和平	马路湾	常德甲	10kV	553	90	16%	0	0	16%	5146	5146				0.06%
986	和平	马路湾	中华乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	5030	5030				13.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
987	和平	马路湾	马二甲	10kV	584	280	48%	0	0	48%	2231	2231				63.35%
988	和平	马路湾	马五乙	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				0.38%
989	和平	马路湾	马南乙	10kV	600	170	28%	0	0	28%	3291	3291				-6.38%
990	和平	马路湾	马商线	10kV	600	50	8%	0	0	8%	8487	8487				23.07%
991	和平	马路湾	马五甲	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0		是		-17.24%
992	和平	马路湾	中华甲	10kV	584	60	10%	0	0	10%	5030	5030				-11.27%
993	和平	马路湾	马二乙	10kV	584	270	46%	0	0	46%	2404	2404				-31.95%
994	和平	马路湾	三经乙	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0		是		-0.08%
995	和平	马路湾	三经甲	10kV	584	175	30%	0	0	30%	3038	3038				-2.18%
996	和平	马路湾	常德乙	10kV	553	146	26%	0	0	26%	4176	4176				3.30%
997	和平	马路湾	马和线	10kV	374	86	23%	0	0	23%	2397	2397				5.66%
998	和平	马路湾	和联线	10kV	292	3	1%	0	0	1%	4500	4500				0.00%
999	和平	马路湾	马南甲	10kV	600	230	38%	0	0	38%	2252	2252				7.81%
1000	和平	马路湾	北一甲	10kV	584	289	49%	0	0	49%	1063	1063				5.67%
1001	和平	马路湾	北一乙	10kV	584	202	35%	0	0	35%	2745	2745				0.84%
1002	和平	马路湾	嘉润线	10kV	584	206	35%	0	0	35%	2501	2501				7.64%
1003	和平	马路湾	八经乙	10kV	584	310	53%	0	0	53%	1711	1711				3.58%
1004	和平	马路湾	省调线	10kV	584	87	15%	0	0	15%	2745	2745				19.60%
1005	和平	马路湾	八经甲	10kV	584	306	52%	0	0	52%	1780	1780				9.13%
1006	于洪	马三家	马辉线	10kV	553	322	58%	0	0	82%	0	0		是		2.36%
1007	东陵	麦子屯	麦京线	10kV	553	209.6	38%	0	0	29%	2117	2117				100.00%
1008	东陵	麦子屯	麦孙线	10kV	553	205.82	37%	0	0	36%	2182	2182				32.29%
1009	东陵	麦子屯	麦寨甲	10kV	553	428.26	77%	0	0	77%	0	0		是	2026年12月	8.24%
1010	东陵	麦子屯	麦古甲	10kV	553	471.51	85%	0	0	77%	0	0		是	2026年12月	41.86%
1011	东陵	麦子屯	麦药线	10kV	553	335.92	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	10.50%
1012	东陵	麦子屯	麦寨乙	10kV	600	207	35%	0	0	27%	2650	2650				32.21%
1013	东陵	麦子屯	麦古乙	10kV	600	279.98	47%	0	0	47%	4504	4504				100.00%
1014	辽中	满都户	满西线	10kV	320	62	19%	0	0	19%	1979	1979				24.66%
1015	辽中	满都户	工厂线	10kV	285	112	39%	0	0	39%	1979	1979				16.71%
1016	辽中	满都户	宁家线	10kV	240	59	25%	0	0	25%	1979	1979				8.91%
1017	辽中	满都户	满都户	10kV	320	222	69%	0	0	69%	1143	1143				12.06%
1018	大东	毛君变	毛机线	10kV	553	209	38%	0	0	38%	0	0				12.37%
1019	大东	毛君变	水晶线	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	-49.57%
1020	大东	毛君变	毛光线	10kV	553	80	14%	0	0	14%	5319	5319				-40.61%
1021	大东	毛君变	东陵甲	10kV	553	87	16%	0	0	16%	5198	5198				-20.85%
1022	大东	毛君变	毛农甲	10kV	600	272	45%	0	0	45%	1524	1524				66.00%
1023	大东	毛君变	毛沈线	10kV	553	378	68%	0	0	68%	158	158				-15.50%
1024	大东	毛君变	东陵乙	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2981	2981				-18.67%
1025	大东	毛君变	毛站线	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2881	2881				-1.33%
1026	大东	毛君变	毛海线	10kV	600	80	13%	0	0	13%	2850	2850				66.81%
1027	大东	毛君变	毛农乙	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	63.30%
1028	法库	孟家变	孟东线	10kV	328	202.23	62%	9	8.43	60%	1610	1610				0.01%
1029	法库	孟家变	孟桃线	10kV	328	192	59%	8	10.41	63%	0	0		是	2025年12月	14.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1030	法库	孟家变	孟慈线	10kV	320	197.38	62%	12	17.41	47%	0	0		是	2025年12月	14.43%
1031	沈河	南湖变	丰乐甲	10kV	553	419	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年12月	8.66%
1032	沈河	南湖变	丰乐乙	10kV	553	520	94%	0	0	94%	0	0		是	2026年12月	8.10%
1033	和平	南湖变	南体线	10kV	600	226	38%	0	0	38%	2321	2321				11.09%
1034	沈河	南湖变	东方甲	10kV	553	367	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年12月	22.77%
1035	沈河	南湖变	南盛线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	6069	6069				0.00%
1036	和平	南湖变	世茂甲	10kV	584	89	15%	0	0	15%	4527	4527				32.73%
1037	和平	南湖变	三好乙	10kV	584	210	36%	0	0	36%	3443	3443				-84.48%
1038	沈河	南湖变	东方乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	204	204				0.73%
1039	和平	南湖变	三好甲	10kV	584	203	35%	0	0	35%	3564	3564				100.00%
1040	沈河	南湖变	南万乙	10kV	553	309	56%	0	0	56%	0	0		是	2026年12月	6.55%
1041	和平	南湖变	文萃甲	10kV	553	340	61%	0	0	116%	0	0		是		31.10%
1042	沈河	南湖变	南万甲	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是	2026年12月	12.06%
1043	沈河	南湖变	天坛甲	10kV	553	134	24%	0	0	24%	3426	3426				4.06%
1044	沈河	南湖变	南升线	10kV	600	221	37%	0	0	37%	2407	2407				60.21%
1045	沈河	南湖变	天坛乙	10kV	553	177	32%	0	0	32%	0	0		是	2026年12月	5.37%
1046	沈河	南湖变	地王线	10kV	600	216	36%	0	0	36%	2494	2494				-1.47%
1047	沈河	南湖变	南东甲	10kV	656	330	50%	0	0	50%	0	0		是	2025年12月	9.92%
1048	和平	南湖变	文萃乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	1244	1244				-24.38%
1049	和平	南湖变	南昌线	10kV	328	113	34%	0	0	0%	1451	1451				100.00%
1050	和平	南湖变	南佳线	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944				5.61%
1051	沈河	南湖变	雨坛甲	10kV	584	203	35%	0	0	35%	2553	2553				-120.06%
1052	和平	南湖变	南友线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	5270	5270				-1159.03%
1053	和平	南湖变	南方线	10kV	424	410	97%	0	0	97%	0	0		是		48.09%
1054	沈河	南湖变	南东乙	10kV	600	78	13%	0	0	13%	5270	5270				31.68%
1055	沈河	南湖变	南商线	10kV	553	75	14%	0	0	14%	4448	4448				2.47%
1056	和平	南湖变	南茂线	10kV	600	115	19%	0	0	19%	4243	4243				-16.81%
1057	沈河	南湖变	雨坛乙	10kV	584	125	21%	0	0	21%	0	0		是	2026年6月	5.62%
1058	新民	南窑变	南铁乙	10kV	553	288	52%	0	0	52%	0	0		是		0.48%
1059	新民	南窑变	东岗线	10kV	320	267	83%	0	0	78%	0	0		是		9.51%
1060	新民	南窑变	瓦房线	10kV	553	138	25%	0	0	25%	0	0		是		5.53%
1061	新民	南窑变	城东甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		-55.69%
1062	新民	南窑变	南铁甲	10kV	553	194	35%	0	0	35%	2205	2205				11.86%
1063	新民	南窑变	城西乙	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	2.32%
1064	新民	南窑变	世纪甲	10kV	553	72	13%	0	0	13%	2205	2205				9.84%
1065	新民	南窑变	城西甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	0	0		是	2025年12月	3.42%
1066	新民	南窑变	城东乙	10kV	553	245	44%	0	0	44%	2205	2205				28.94%
1067	新民	南窑变	城佛线	10kV	320	106	33%	0	0	33%	1490	1490				11.11%
1068	开发	宁官变	宁明甲	10kV	400	460	115%	0	0	115%	0	0		是	2025年12月	14.23%
1069	开发	宁官变	宁东甲	10kV	800	234	29%	0	0	29%	4261	4261				40.53%
1070	开发	宁官变	宁中甲	10kV	400	370	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	-24.43%
1071	开发	宁官变	宁九线	10kV	600	222	37%	0	0	37%	2390	2390				18.98%
1072	开发	宁官变	宁十甲	10kV	400	230	58%	0	0	58%	173	173				1.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1073	开发	宁官变	宁东乙	10kV	650	179	28%	0	0	28%	4780	4780				6.98%
1074	于洪	宁官变	宁富线	10kV	600	122	20%	0	0	38%	7240	7240				7.81%
1075	开发	宁官变	宁中乙	10kV	400	370	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	-8.12%
1076	于洪	宁官变	宁胜线	10kV	553	216	39%	0	0	44%	4879	4879				4.44%
1077	开发	宁官变	宁南线	10kV	600	61	10%	0	0	10%	5179	5179				97.84%
1078	开发	宁官变	宁十乙	10kV	400	200	50%	0	0	50%	693	693				11.19%
1079	辽中	牛心坨	老虎线	10kV	240	59	25%	0	0	25%	0	0				0.84%
1080	辽中	牛心坨	牛心坨	10kV	200	168	84%	20	10	84%	0	0		是	2026年6月	4.21%
1081	辽中	牛心坨	榆树线	10kV	300	139	46%	0	0	45%	1262	1262				3.48%
1082	辽中	牛心坨	嫩草坡	10kV	240	105	44%	0	0	44%	1262	1262				14.55%
1083	大东	农大变	农西乙	10kV	600	223	37%	0	0	37%	2787	2787				-5.28%
1084	大东	农大变	农锦线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	5196	5196				5.87%
1085	大东	农大变	农粮甲	10kV	600	276	46%	0	0	46%	0	0		是	2025年12月	43.64%
1086	大东	农大变	农陵甲	10kV	600	343	57%	0	0	57%	294	294		是	2025年12月	19.28%
1087	大东	农大变	农西甲	10kV	600	108	18%	0	0	18%	5404	5404				-352.87%
1088	大东	农大变	农花乙	10kV	553	156	28%	0	0	28%	3045	3045				1.50%
1089	大东	农大变	农花甲	10kV	553	142	26%	0	0	26%	3287	3287				-17.66%
1090	大东	农大变	农保线	10kV	600	308	51%	0	0	51%	4018	4018				12.40%
1091	大东	农大变	农毛甲	10kV	553	73	13%	0	0	13%	2482	2482				7.52%
1092	大东	农大变	农粮乙	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4226	4226				37.52%
1093	大东	农大变	农陵乙	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				22.46%
1094	东陵	农大变	农首线	10kV	600	154.55	26%	0	0	21%	3558	3558				47.24%
1095	大东	农大变	农毛乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	1910	1910				61.06%
1096	沈北	农高变	农海线	10kV	553	414	75%	0	0	75%	0	0		是	2026年6月	-4.59%
1097	大东	农高变	人和甲	10kV	553	90	16%	0	0	16%	0	0		是		-79.14%
1098	沈北	农高变	农丰线	10kV	553	321	58%	0	0	0%	0	0		是		-0.04%
1099	大东	农高变	人和乙	10kV	553	247	45%	0	0	45%	0	0		是		-26.81%
1100	沈北	农高变	农星线	10kV	553	381	69%	0	0	68%	0	0		是		-3.21%
1101	大东	农高变	裕农乙	10kV	553	77	14%	0	0	14%	0	0		是		-2.31%
1102	沈北	农高变	农南乙	10kV	553	330	60%	0	0	103%	0	0		是		8.97%
1103	沈北	农高变	农利线	10kV	553	371	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年6月	-8.82%
1104	沈北	农高变	农商线	10kV	600	93	16%	0	0	13%	0	0		是		17.29%
1105	沈北	农高变	农恒乙	10kV	553	454	82%	0	0	82%	0	0		是		0.52%
1106	沈北	农高变	农柳线	10kV	600	360	60%	0	0	50%	0	0		是	2026年6月	37.23%
1107	沈北	农高变	农南甲	10kV	328	471	144%	0	0	140%	0	0		是	2026年6月	9.21%
1108	沈北	农高变	农恒甲	10kV	553	507	92%	0	0	103%	0	0		是	2026年6月	0.49%
1109	大东	农高变	裕农甲	10kV	553	110	20%	0	0	20%	0	0		是		-14.63%
1110	沈北	农高变	农丰乙	10kV	553	1	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1111	皇姑	怒江变	怒含甲	10kV	553	208	38%	0	0	38%	254	254				-21.19%
1112	皇姑	怒江变	怒皇乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	0.15%
1113	皇姑	怒江变	建赏线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	453	453				3.80%
1114	皇姑	怒江变	清华线	10kV	600	410	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	14.68%
1115	皇姑	怒江变	怒皇甲	10kV	553	345	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	9.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1116	皇姑	怒江变	怒含乙	10kV	553	231	42%	0	0	42%	453	453				-1.44%
1117	皇姑	怒江变	怒崇乙	10kV	553	404	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	-1.41%
1118	皇姑	怒江变	怒崇甲	10kV	553	258	47%	0	0	47%	0	0				5.75%
1119	皇姑	怒江变	怒长乙	10kV	553	284	51%	0	0	51%	0	0				1.56%
1120	皇姑	怒江变	怒长甲	10kV	553	270	49%	0	0	49%	0	0				2.06%
1121	皇姑	怒江变	怒宇线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	0	0				37.70%
1122	皇姑	怒江变	怒信乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	7.29%
1123	皇姑	怒江变	怒昆线	10kV	600	246	41%	0	0	41%	0	0		是		2.86%
1124	皇姑	怒江变	怒海乙	10kV	374	62	17%	0	0	17%	0	0		是		-22.31%
1125	皇姑	怒江变	怒信甲	10kV	553	414	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年12月	2.80%
1126	皇姑	怒江变	怒商乙	10kV	600	120	20%	0	0	10%	0	0		是	2025年	77.98%
1127	皇姑	怒江变	怒海甲	10kV	374	147	39%	0	0	39%	0	0		是		4.27%
1128	皇姑	怒江变	碧塘线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	0	0		是	2025年12月	16.92%
1129	皇姑	怒江变	怒润线	10kV	374	308	82%	0	0	82%	0	0		是	2025年12月	7.03%
1130	皇姑	欧亚变	白山乙	10kV	553	318	58%	0	0	58%	0	0		是		-16.70%
1131	皇姑	欧亚变	北郡线	10kV	600	286	48%	0	0	48%	0	0		是		1.51%
1132	皇姑	欧亚变	万科乙	10kV	600	186	31%	0	0	31%	0	0		是		14.98%
1133	皇姑	欧亚变	小含乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	-2.86%
1134	皇姑	欧亚变	城新乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0		是	2026年9月	16.53%
1135	皇姑	欧亚变	小含甲	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0		是		-33.58%
1136	皇姑	欧亚变	千山线	10kV	584	436	75%	0	0	75%	0	0		是		16.23%
1137	皇姑	欧亚变	白山甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		-3.27%
1138	皇姑	欧亚变	欧北甲	10kV	553	287	52%	0	0	52%	0	0		是		1.68%
1139	皇姑	欧亚变	国奥线	10kV	600	466	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	18.98%
1140	皇姑	欧亚变	阳鑫线	10kV	656	408	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	42.05%
1141	皇姑	欧亚变	欧泰线	10kV	600	267	45%	0	0	45%	0	0		是	2025年12月	2.83%
1142	皇姑	欧亚变	西江甲	10kV	553	145	26%	0	0	26%	0	0		是		-3.91%
1143	皇姑	欧亚变	欧怒甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0		是		13.03%
1144	皇姑	欧亚变	欧海线	10kV	600	339	57%	0	0	57%	0	0		是	2025年12月	5.52%
1145	皇姑	欧亚变	西江乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是		2.55%
1146	皇姑	欧亚变	城新甲	10kV	656	270	41%	0	0	41%	0	0		是	2025年12月	1.12%
1147	皇姑	欧亚变	荷兰甲	10kV	656	550	84%	177	283	92%	0	0		是	2026年1月	7.64%
1148	皇姑	欧亚变	亚都线	10kV	600	190	32%	0	0	32%	0	0		是		-18.93%
1149	皇姑	欧亚变	欧怒乙	10kV	553	306	55%	0	0	55%	0	0		是		100.00%
1150	皇姑	欧亚变	五彩线	10kV	600	520	87%	114	294	87%	0	0		是	2025年12月	9.03%
1151	皇姑	欧亚变	欧北乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	1.70%
1152	皇姑	欧亚变	平罗乙	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0		是	2025年12月	-27.12%
1153	皇姑	欧亚变	福居线	10kV	600	110	18%	0	0	18%	0	0				-2.93%
1154	皇姑	欧亚变	平罗甲	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0		是	2025年12月	-22.21%
1155	辽中	潘家堡	邵家线	10kV	553	297	54%	0	0	25%	3396	3396				1.21%
1156	辽中	潘家堡	南长线	10kV	285	211	74%	0	0	74%	788	788				5.50%
1157	辽中	潘家堡	于台甲	10kV	553	291	53%	0	0	53%	2635	2635				2.24%
1158	辽中	潘家堡	红旗线	10kV	285	288	101%	20	40	101%	0	0		是	2025年11月	3.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1159	辽中	潘家堡	于台乙	10kV	553	39	7%	0	0	7%	2635	2635				100.00%
1160	沈河	鹏源变	鹏朝甲	10kV	584	308	53%	0	0	53%	1496	1496				13.97%
1161	大东	鹏源变	鹏北线	10kV	600	559	93%	9	36	93%	0	0		是	2025年12月	8.31%
1162	沈河	鹏源变	鹏顺甲	10kV	584	60	10%	0	0	10%	5030	5030				-106.55%
1163	大东	鹏源变	鹏小甲	10kV	584	323	55%	0	0	55%	475	475				9.35%
1164	沈河	鹏源变	水道甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	1763	1763				6.44%
1165	沈河	鹏源变	鹏南甲	10kV	553	448	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	4.42%
1166	大东	鹏源变	鹏大甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0		是	2025年12月	-69.96%
1167	大东	鹏源变	鹏悦线	10kV	600	413	69%	0	0	69%	2200	2200				8.95%
1168	沈河	鹏源变	鹏沈甲	10kV	600	128	21%	0	0	21%	4018	4018				-18.18%
1169	大东	鹏源变	鹏润线	10kV	600	206	34%	0	0	34%	2667	2667				4.13%
1170	大东	鹏源变	鹏亚线	10kV	600	123	21%	0	0	21%	4860	4860				-12.78%
1171	沈河	鹏源变	鹏南乙	10kV	553	382	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	10.70%
1172	沈河	鹏源变	鹏隆线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	3637	3637				-54.55%
1173	大东	鹏源变	鹏大乙	10kV	553	282	51%	0	0	51%	863	863				-15.93%
1174	沈河	鹏源变	鹏朝乙	10kV	584	256	44%	0	0	44%	1396	1396				2.52%
1175	沈河	鹏源变	鹏顺乙	10kV	584	190	33%	0	0	33%	2778	2778				0.97%
1176	沈河	鹏源变	鹏沈乙	10kV	600	172	29%	0	0	29%	3256	3256				0.26%
1177	大东	鹏源变	鹏小乙	10kV	584	231	40%	0	0	40%	2068	2068				10.13%
1178	于洪	平罗变	平罗线	10kV	553	272	49%	0	0	51%	0	0		是		2.32%
1179	于洪	平罗变	平辛线	10kV	553	334	60%	0	0	62%	0	0		是		10.47%
1180	皇姑	平罗变	平关线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年8月	80.07%
1181	于洪	平罗变	平雅线	10kV	600	25	4%	0	0	4%	0	0		是		78.52%
1182	于洪	平罗变	平水线	10kV	553	52	9%	0	0	12%	0	0		是		11.12%
1183	于洪	平罗变	平悟线	10kV	553	300	54%	0	0	55%	0	0		是		-2.89%
1184	铁西	齐贤变	齐滑乙	10kV	553	77	14%	0	0	14%	0	0		是		-0.72%
1185	铁西	齐贤变	十路甲	10kV	553	382	69%	0	0	69%	0	0		是		-5.10%
1186	铁西	齐贤变	海兴线	10kV	600	254	42%	0	0	42%	0	0		是		-12.52%
1187	铁西	齐贤变	齐滑甲	10kV	553	67	12%	0	0	12%	0	0		是		-6.99%
1188	铁西	齐贤变	保北甲	10kV	584	162	28%	0	0	28%	0	0		是		6.05%
1189	铁西	齐贤变	十路乙	10kV	553	443	80%	0	0	80%	0	0		是	2027年12月	5.83%
1190	铁西	齐贤变	荣达线	10kV	584	155	27%	0	0	27%	0	0		是		-16.27%
1191	铁西	齐贤变	齐医线	10kV	600	65	11%	0	0	11%	0	0		是	2028年12月	-2.26%
1192	铁西	齐贤变	保北乙	10kV	584	124	21%	0	0	21%	3921	3921				7.94%
1193	铁西	齐贤变	景星乙	10kV	553	218	39%	0	0	39%	1971	1971				-1.66%
1194	铁西	齐贤变	花园线	10kV	584	345	59%	0	0	59%	94	94				11.40%
1195	铁西	齐贤变	景星甲	10kV	553	288	52%	0	0	52%	759	759				1.20%
1196	铁西	齐贤变	九路甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	4.38%
1197	铁西	齐贤变	齐兴线	10kV	584	197	34%	0	0	34%	2657	2657				-0.53%
1198	铁西	齐贤变	九路乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	3.29%
1199	铁西	齐贤变	齐北乙	10kV	553	307	56%	0	0	56%	1387	1387				-4.97%
1200	铁西	齐贤变	保南甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				11.90%
1201	铁西	齐贤变	齐梦线	10kV	600	100	17%	0	0	17%	3680	3680				99.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1202	铁西	齐贤变	齐北甲	10kV	553	297	54%	0	0	54%	1561	1561				-6.08%
1203	铁西	齐贤变	工大乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	2629	2629				25.41%
1204	铁西	齐贤变	保南乙	10kV	584	210	36%	0	0	36%	2432	2432				-21.21%
1205	铁西	齐贤变	齐繁线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	3680	3680				-1092.45%
1206	铁西	齐贤变	工大甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				27.97%
1207	东陵	棋盘山	棋上线	10kV	553	273.32	49%	0	0	49%	0	0		是	2028年12月	-23.64%
1208	东陵	棋盘山	湖东线	10kV	400	288.97	72%	0	0	72%	0	0		是	2028年12月	9.13%
1209	东陵	棋盘山	棋辉线	10kV	400	87.73	22%	0	0	22%	0	0		是	2028年12月	22.79%
1210	东陵	棋盘山	湖西线	10kV	400	261.25	65%	0	0	60%	0	0		是	2028年12月	4.81%
1211	东陵	棋盘山	棋军线	10kV	400	89.08	22%	0	0	8%	2510	2510				0.00%
1212	铁西	启工变	宏伟线	10kV	600	335	56%	0	0	56%	433	433				0.29%
1213	铁西	启工变	奉医线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0		是	2027年12月	4.98%
1214	铁西	启工变	启村甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	31	31				-46.32%
1215	铁西	启工变	启村乙	10kV	553	308	56%	0	0	56%	1370	1370				-55.53%
1216	铁西	启工变	启东线	10kV	600	100	17%	0	0	17%	3540	3540				14.64%
1217	铁西	启工变	启缘线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	589	589				14.47%
1218	铁西	启工变	启配线	10kV	584	205	35%	0	0	35%	2518	2518				6.34%
1219	铁西	启工变	启工甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2028年12月	11.55%
1220	铁西	启工变	建园线	10kV	600	395	66%	0	0	66%	0	0		是	2028年12月	4.06%
1221	铁西	启工变	启工乙	10kV	553	384	69%	0	0	69%	54	54				5.88%
1222	新民	前当堡	中网线	10kV	553	194	35%	0	0	61%	2260	2260				2.37%
1223	新民	前当堡	太平线	10kV	553	159	29%	0	0	50%	2260	2260				3.35%
1224	新民	前当堡	章京线	10kV	553	135	24%	0	0	42%	2260	2260				-47.57%
1225	新民	前当堡	农田乙	10kV	553	265	48%	0	0	48%	1157	1157				0.59%
1226	新民	前当堡	农田甲	10kV	553	220	40%	0	0	69%	1700	1700				-2.53%
1227	新民	前当堡	前当堡	10kV	320	135	42%	0	0	42%	1700	1700				4.15%
1228	新民	前当堡	前油线	10kV	553	363	66%	0	0	66%	1700	1700				7.03%
1229	于洪	前马变	前四甲	10kV	600	40	7%	0	0	15%	5542	5542				-16.21%
1230	于洪	前马变	前马甲	10kV	553	88	16%	0	0	7%	3698	3698				63.51%
1231	于洪	前马变	前化甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				100.00%
1232	于洪	前马变	马普线	10kV	553	207	37%	0	0	51%	0	0		是	2025年12月	15.13%
1233	于洪	前马变	前东线	10kV	600	183	31%	0	0	34%	6183	6183				15.92%
1234	于洪	前马变	前马乙	10kV	553	174	31%	0	0	33%	2733	2733		是	2025年	8.98%
1235	于洪	前马变	前四乙	10kV	600	44	7%	0	0	10%	0	0		是	2025年12月	35.52%
1236	于洪	前马变	前化乙	10kV	600	108	18%	0	0	12%	4365	4365				27.51%
1237	苏家屯	前显变	前榆甲	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年	2.82%
1238	苏家屯	前显变	前新线	10kV	600	258	43%	0	0	43%	0	0				20.09%
1239	苏家屯	前显变	前白线	10kV	553	433	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年	-6.99%
1240	苏家屯	前显变	前中线	10kV	600	214	36%	0	0	36%	0	0				1.82%
1241	苏家屯	前显变	前金线	10kV	600	139	23%	0	0	23%	0	0				36.06%
1242	苏家屯	前显变	前润甲	10kV	600	100	17%	0	0	23%	0	0				-30.17%
1243	苏家屯	前显变	前岛线	10kV	600	77	13%	0	0	13%	0	0				41.45%
1244	苏家屯	前显变	前湾线	10kV	600	322	54%	0	0	54%	0	0				48.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1245	苏家屯	前显变	前润乙	10kV	600	315	53%	0	0	53%	0	0				62.44%
1246	苏家屯	前显变	前河乙	10kV	553	435	79%	0	0	79%	0	0		是	2027年	-17.60%
1247	苏家屯	前显变	前丽线	10kV	600	408	68%	0	0	68%	0	0		是	2027年	5.93%
1248	苏家屯	前显变	前夹乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				-4.63%
1249	苏家屯	前显变	前榆乙	10kV	553	307	56%	0	0	56%	0	0				2.06%
1250	苏家屯	前显变	前鼎线	10kV	600	473	79%	0	0	79%	0	0		是	2027年	42.77%
1251	苏家屯	前显变	前地线	10kV	600	108	18%	0	0	18%	0	0				35.07%
1252	苏家屯	前显变	前树线	10kV	600	192	32%	0	0	28%	0	0				50.61%
1253	浑南	前显变	前白乙	10kV	600	359	60%	0	0	60%	0	0		是		43.57%
1254	沈河	青年变	青大线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是		2.89%
1255	和平	青年变	青胜线	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年10月	56.08%
1256	和平	青年变	青三线	10kV	553	265	48%	0	0	48%	0	0		是	2025年10月	-13.39%
1257	沈河	青年变	青东线	10kV	553	378	68%	0	0	68%	0	0		是	2026年6月	3.97%
1258	和平	青年变	彩塔甲	10kV	553	40	7%	0	0	7%	0	0		是		-47.15%
1259	和平	青年变	彩塔乙	10kV	553	50	9%	0	0	9%	0	0		是		4.58%
1260	沈河	青年变	青五线	10kV	584	509	87%	75	281	17%	0	0		是		44.41%
1261	沈河	青年变	青特线	10kV	584	220	38%	0	0	38%	0	0		是		4.47%
1262	沈河	青年变	青金甲	10kV	600	50	8%	0	0	8%	0	0		是		100.00%
1263	和平	青年变	青文线	10kV	553	216	39%	0	0	39%	0	0		是		-0.42%
1264	和平	青年变	青好线	10kV	553	316	57%	0	0	57%	0	0		是		15.34%
1265	和平	青年变	青二线	10kV	553	277	50%	0	0	50%	0	0		是		6.12%
1266	和平	青年变	青北线	10kV	553	276	50%	0	0	50%	0	0		是		20.11%
1267	和平	青年变	青广线	10kV	600	126	21%	0	0	21%	0	0		是		11.15%
1268	沈河	青年变	青寺线	10kV	553	181	33%	0	0	33%	0	0		是		-17.16%
1269	沈河	青年变	青军线	10kV	553	162	29%	0	0	29%	0	0		是		-27.67%
1270	沈河	青年变	青金乙	10kV	600	19	3%	0	0	3%	0	0		是		100.00%
1271	沈北	清水变	清王线	10kV	553	367	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年6月	4.40%
1272	沈北	清水变	清董线	10kV	200	291	146%	0	0	146%	0	0		是	2026年6月	3.34%
1273	沈北	清水变	清辉线	10kV	400	167	42%	0	0	73%	3343	3343				9.20%
1274	沈北	清水变	清驿乙	10kV	600	200	33%	0	0	33%	5889	5889				6.77%
1275	沈北	清水变	清西线	10kV	553	11	2%	0	0	2%	8430	8430				-18.17%
1276	沈北	清水变	清依线	10kV	553	178	32%	0	0	32%	0	0		是		2.27%
1277	沈北	清水变	清驿甲	10kV	400	35	9%	0	0	6%	0	0		是		-0.46%
1278	沈北	清水变	清蒲线	10kV	553	599	108%	30	210	105%	0	0		是	2026年6月	2.26%
1279	沈北	全胜变	胜腾线	10kV	553	89	16%	0	0	16%	4205	4205				1.18%
1280	沈北	全胜变	全南线	10kV	553	55	10%	0	0	10%	4794	4794				-204.38%
1281	沈北	全胜变	财落线	10kV	553	349	63%	0	0	140%	0	0		是	2026年6月	-0.01%
1282	沈北	全胜变	新农线	10kV	240	276	115%	0	0	173%	0	0		是	2026年6月	-4.54%
1283	沈北	全胜变	中学线	10kV	553	320	58%	0	0	200%	204	204				4.78%
1284	沈北	全胜变	大辛线	10kV	553	500	90%	0	0	194%	0	0		是	2026年6月	2.68%
1285	铁西	劝工变	劝历甲	10kV	584	18	3%	0	0	68%	5757	5757				-2504.99%
1286	铁西	劝工变	三路乙	10kV	584	244	42%	0	0	42%	593	593				2.21%
1287	铁西	劝工变	千缘线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	2872	2872				-21.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1288	铁西	劝工变	劝东乙	10kV	584	210	36%	0	0	36%	2432	2432				-3.75%
1289	铁西	劝工变	劝星线	10kV	600	252	42%	0	0	42%	1871	1871				-1.05%
1290	铁西	劝工变	劝霁线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				0.28%
1291	铁西	劝工变	劝历乙	10kV	584	52	9%	0	0	7%	5168	5168				3.21%
1292	铁西	劝工变	三路甲	10kV	553	278	50%	0	0	50%	932	932				11.23%
1293	铁西	劝工变	红星甲	10kV	1094	174	16%	0	0	16%	14040	14040				1.32%
1294	铁西	劝工变	虹桥甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				1.11%
1295	铁西	劝工变	劝东甲	10kV	584	217	37%	0	0	37%	2310	2310				-0.88%
1296	铁西	劝工变	劝南甲	10kV	600	167	28%	0	0	28%	3343	3343				0.00%
1297	铁西	劝工变	中央甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	3241	3241				0.80%
1298	铁西	劝工变	虹桥乙	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				2.43%
1299	铁西	劝工变	红星乙	10kV	1094	148	14%	0	0	14%	14490	14490				0.96%
1300	铁西	劝工变	二路甲	10kV	553	251	45%	0	0	45%	0	0		是	2028年12月	4.13%
1301	铁西	劝工变	北联甲	10kV	584	256	44%	0	0	44%	835	835				0.89%
1302	铁西	劝工变	北联乙	10kV	584	219	38%	0	0	38%	2276	2276				0.30%
1303	铁西	劝工变	新潮线	10kV	600	328	55%	0	0	55%	554	554				4.93%
1304	铁西	劝工变	劝景线	10kV	600	335	56%	0	0	56%	433	433				1.06%
1305	铁西	劝工变	二路乙	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0		是	2028年12月	4.40%
1306	铁西	劝工变	中央乙	10kV	584	380	65%	0	0	65%	499	499				-2.40%
1307	铁西	劝工变	劝南乙	10kV	600	96	16%	0	0	16%	4572	4572				-11.72%
1308	铁西	劝工变	劝四线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	5023	5023				-21.07%
1309	铁西	劝工变	劝维线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				2.32%
1310	铁西	劝工变	欧尚线	10kV	600	121	20%	0	0	20%	7257	7257				2.38%
1311	大东	如意变	如信线	10kV	553	169	31%	0	0	31%	0	0		是	2025年12月	9.99%
1312	大东	如意变	意小乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	2201	2201				-39.89%
1313	大东	如意变	如沈乙	10kV	553	244	44%	0	0	44%	1521	1521				-18.18%
1314	大东	如意变	东银线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				3.36%
1315	大东	如意变	如通线	10kV	600	180	30%	0	0	30%	2240	2240				-102.63%
1316	大东	如意变	意小甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	816	816				2.57%
1317	大东	如意变	如沈甲	10kV	553	40	7%	0	0	7%	2240	2240				9.31%
1318	大东	如意变	如花甲	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0		是	2025年12月	25.61%
1319	大东	如意变	如望甲	10kV	553	112	20%	0	0	20%	2240	2240				25.79%
1320	大东	如意变	如热线	10kV	600	132	22%	0	0	22%	0	0		是		29.17%
1321	大东	如意变	意沈乙	10kV	553	60	11%	0	0	11%	0	0		是		-92.77%
1322	大东	如意变	如小乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	4.45%
1323	大东	如意变	果香线	10kV	600	229	38%	0	0	38%	0	0		是		-2.62%
1324	大东	如意变	意沈甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	0	0		是		-9.89%
1325	大东	如意变	如小甲	10kV	553	358	65%	0	0	65%	0	0		是	2028年12月	2.23%
1326	大东	如意变	如花乙	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0		是	2025年12月	24.08%
1327	大东	如意变	如望乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		25.39%
1328	大东	如意变	如乐线	10kV	600	21	4%	0	0	4%	0	0		是		53.07%
1329	大东	如意变	如品线	10kV	600	195	33%	0	0	33%	0	0		是		100.00%
1330	新民	三道岗子	分水线	10kV	150	147	98%	0	0	92%	0	0		是	2025年	0.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1331	新民	三道岗子	马虎线	10kV	285	204	72%	0	0	72%	24	24				4.64%
1332	新民	三道岗子	向新线	10kV	553	225	41%	0	0	41%	4523	4523				4.37%
1333	和平	三好变	明星线	10kV	600	90	15%	0	0	15%	1465	1465				-21.44%
1334	和平	三好变	文体乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1465	1465				-2.90%
1335	和平	三好变	丽景甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	1465	1465				-0.09%
1336	和平	三好变	新园甲	10kV	656	200	30%	0	0	30%	1465	1465				-71.09%
1337	和平	三好变	科技甲	10kV	584	210	36%	0	0	36%	1465	1465				-59.32%
1338	和平	三好变	东阿甲	10kV	584	260	45%	0	0	45%	0	0		是		46.52%
1339	和平	三好变	电视线	10kV	600	80	13%	0	0	27%	1465	1465				15.71%
1340	和平	三好变	三展甲	10kV	600	100	17%	0	0	17%	1465	1465				100.00%
1341	和平	三好变	文体甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1509	1509				-162.93%
1342	和平	三好变	三学甲	10kV	584	100	17%	0	0	18%	4337	4337				92.26%
1343	和平	三好变	河堤乙	10kV	553	72	13%	0	0	13%	4500	4500				53.96%
1344	和平	三好变	河堤甲	10kV	553	100	18%	0	0	18%	4015	4015				54.70%
1345	和平	三好变	丽景乙	10kV	584	100	17%	0	0	17%	4337	4337				-48.71%
1346	和平	三好变	三学乙	10kV	584	487	83%	0	0	88%	0	0		是	2025年12月	37.76%
1347	和平	三好变	东阿乙	10kV	584	300	51%	0	0	51%	1884	1884				-106.43%
1348	和平	三好变	中雁线	10kV	656	330	50%	0	0	50%	1102	1102				6.83%
1349	和平	三好变	银科线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				-48.29%
1350	和平	三好变	科技乙	10kV	584	313	54%	0	0	54%	0	0		是		-44.21%
1351	和平	三好变	新园乙	10kV	656	200	30%	0	0	30%	3353	3353				-156.19%
1352	沈河	三好变	盛华线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	5639	5639				-59.21%
1353	和平	三好变	新展线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	9249	9249				41.59%
1354	法库	三泉变	泉泰乙	10kV	424	291.63	69%	0	0	86%	1170	1170				-0.77%
1355	法库	三泉变	泉陶线	10kV	424	0	0%	0	0	0%	6609	6609				0.00%
1356	法库	三泉变	泉者乙	10kV	424	268.97	63%	0	0	66%	1951	1951				-9.40%
1357	法库	三泉变	泉富线	10kV	285	16.87	6%	3	4.88	6%	2670	2670				-12.32%
1358	辽中	沙东变	肖南线	10kV	320	396	124%	90	180	124%	0	0		是	2025年11月	0.17%
1359	辽中	沙东变	肖北线	10kV	320	417	130%	10	20	130%	0	0		是	2025年11月	-5.00%
1360	辽中	沙东变	刘家线	10kV	553	51	9%	0	0	14%	5311	5311				-21.54%
1361	辽中	沙东变	沙绿线	10kV	553	466	84%	0	0	84%	234	234				40.88%
1362	辽中	沙东变	沙环线	10kV	600	100	17%	0	0	17%	7621	7621				-2.23%
1363	和平	砂山变	砂太甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		1.82%
1364	和平	砂山变	河北甲	10kV	553	270	49%	0	0	49%	0	0		是		-8.06%
1365	和平	砂山变	玉屏甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是		8.67%
1366	开发	砂山变	大坝甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是	2025年10月	-77.82%
1367	和平	砂山变	砂太乙	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2026年12月	-2.84%
1368	开发	砂山变	大坝乙	10kV	553	355	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年10月	18.44%
1369	和平	砂山变	玉屏乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0				-0.72%
1370	开发	砂山变	李官甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	0	0		是	2025年10月	-24.57%
1371	开发	砂山变	李官乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年10月	-0.50%
1372	和平	砂山变	河北乙	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0		是		8.68%
1373	和平	砂山变	砂方线	10kV	600	39	7%	0	0	7%	0	0				43.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1374	苏家屯	山林变	林达甲	10kV	553	211	38%	0	0	38%	2092	2092				1.05%
1375	苏家屯	山林变	林西线	10kV	553	248	45%	0	0	45%	2888	2888				-19.23%
1376	苏家屯	山林变	林北线	10kV	553	180	33%	0	0	30%	4066	4066				2.01%
1377	苏家屯	山林变	林东乙	10kV	553	335	61%	0	0	61%	1381	1381				6.99%
1378	苏家屯	山林变	林东甲	10kV	553	83	15%	0	0	15%	7183	7183				3.53%
1379	苏家屯	山林变	林达乙	10kV	553	3	1%	0	0	0%	5695	5695				-3.16%
1380	苏家屯	山庄变	山姜线	10kV	292	154	53%	0	0	70%	0	0				1.06%
1381	苏家屯	山庄变	山长线	10kV	200	208	104%	0	0	71%	0	0		是	2026年	5.81%
1382	苏家屯	山庄变	山大线	10kV	292	447	153%	0	0	153%	0	0		是	2027年	-1.61%
1383	苏家屯	山庄变	耘鼎线	10kV	200	84	42%	0	0	29%	0	0				40.44%
1384	开发	陕西变	陕南乙	10kV	600	347	58%	0	0	58%	225	225				-3.36%
1385	开发	陕西变	韩园甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	2045	2045				7.92%
1386	开发	陕西变	陕七甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	2045	2045				100.00%
1387	开发	陕西变	南四甲	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年10月	10.38%
1388	开发	陕西变	陕西甲	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是	2026年10月	5.09%
1389	开发	陕西变	南四乙	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0		是	2025年10月	-6.44%
1390	开发	陕西变	陕东甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年10月	-130.09%
1391	开发	陕西变	南六乙	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				23.63%
1392	开发	陕西变	韩园乙	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				9.70%
1393	开发	陕西变	陕南甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				65.22%
1394	开发	陕西变	北六甲	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				2.58%
1395	开发	陕西变	南六甲	10kV	600	272	45%	0	0	45%	0	0		是	2025年10月	-3.44%
1396	开发	陕西变	陕西乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年10月	14.02%
1397	开发	陕西变	陕明线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	4503	4503				-11.82%
1398	开发	陕西变	北六乙	10kV	656	3	0%	0	0	0%	6765	6765				0.00%
1399	开发	陕西变	陕东乙	10kV	600	10	2%	0	0	2%	6062	6062				86.20%
1400	开发	陕西变	陕太线	10kV	600	349	58%	0	0	58%	191	191				34.29%
1401	大东	善邻变	善铁线	10kV	600	43	7%	0	0	7%	5578	5578				30.14%
1402	大东	善邻变	善峰线	10kV	600	192	32%	0	0	32%	5827	5827				20.48%
1403	大东	善邻变	善东甲	10kV	584	120	21%	0	0	21%	3991	3991				4.53%
1404	大东	善邻变	善南线	10kV	600	206	34%	0	0	34%	2467	2467				16.83%
1405	大东	善邻变	善东乙	10kV	584	170	29%	0	0	29%	3125	3125				-3.31%
1406	大东	善邻变	善环线	10kV	600	65	11%	0	0	11%	8227	8227				15.08%
1407	大东	善邻变	善顺甲	10kV	600	160	27%	0	0	27%	3464	3464				39.82%
1408	大东	善邻变	善和甲	10kV	352	71	20%	0	0	20%	0	0				100.00%
1409	大东	善邻变	善新甲	10kV	600	21	4%	0	0	0%	8989	8989				0.00%
1410	大东	善邻变	善小甲	10kV	553	70	13%	0	0	13%	1534	1534				-6.09%
1411	大东	善邻变	善小乙	10kV	553	105	19%	0	0	19%	3928	3928				4.60%
1412	大东	善邻变	善龙甲	10kV	600	180	30%	0	0	30%	0	0				38.81%
1413	大东	善邻变	善龙乙	10kV	600	356	59%	0	0	59%	69	69				45.58%
1414	大东	善邻变	善顺乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	2425	2425				44.35%
1415	大东	善邻变	善润线	10kV	584	51	9%	0	0	9%	5186	5186				80.64%
1416	大东	善邻变	善和乙	10kV	352	327	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1417	大东	善邻变	善新乙	10kV	600	33	6%	0	0	0%	8781	8781				0.00%
1418	东陵	上佰变	新生线	10kV	400	247	62%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	-15.94%
1419	东陵	上佰变	沈抚甲	10kV	300	384.88	128%	0	0	117%	0	0		是	2028年12月	10.42%
1420	东陵	上佰变	沈抚乙	10kV	300	192.46	64%	0	0	42%	0	0		是	2028年12月	19.01%
1421	东陵	上佰变	汪北线	10kV	300	157.27	52%	0	0	43%	0	0		是	2028年12月	14.76%
1422	东陵	上佰变	汪家乙	10kV	300	316.56	106%	0	0	89%	0	0		是	2028年12月	0.64%
1423	东陵	上佰变	上深乙	10kV	300	300.96	100%	0	0	90%	0	0		是	2028年12月	-12.12%
1424	东陵	上佰变	上佰甲	10kV	300	152.48	51%	0	0	46%	0	0		是	2028年12月	-3.10%
1425	东陵	上佰变	上苑线	10kV	400	101.48	25%	0	0	25%	0	0		是	2028年12月	8.35%
1426	东陵	上佰变	上深甲	10kV	480	199.78	42%	0	0	39%	0	0		是	2028年12月	-16.52%
1427	东陵	上佰变	沈链线	10kV	400	316.92	79%	0	0	61%	0	0		是	2028年12月	-1.32%
1428	东陵	上佰变	汪家甲	10kV	480	322	67%	0	0	65%	0	0		是	2028年12月	-32.68%
1429	东陵	上佰变	上辽线	10kV	400	211.87	53%	0	0	53%	0	0		是	2028年12月	-2.20%
1430	东陵	上佰变	上佰乙	10kV	553	155.89	28%	0	0	13%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1431	大东	沈海变	联合甲	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		-13.41%
1432	大东	沈海变	沈陵乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是		-8.31%
1433	大东	沈海变	观苑线	10kV	584	290	50%	0	0	50%	0	0		是		-2.44%
1434	大东	沈海变	沈陵甲	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是		-3.39%
1435	大东	沈海变	沈毛甲	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是		2.79%
1436	大东	沈海变	联合乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		-42.08%
1437	大东	沈海变	沈毛乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	15.09%
1438	大东	沈海变	沈榆线	10kV	600	380	63%	0	0	63%	0	0		是	2026年12月	31.04%
1439	大东	沈海变	东建甲	10kV	553	130	24%	0	0	24%	0	0		是	2026年12月	0.95%
1440	大东	沈海变	沈望甲	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	0.79%
1441	大东	沈海变	沈和线	10kV	600	220	37%	0	0	37%	98	98				16.49%
1442	大东	沈海变	沈望乙	10kV	553	387	70%	0	0	70%	2	2				-0.18%
1443	大东	沈海变	沈宏线	10kV	600	84	14%	0	0	14%	98	98				13.57%
1444	大东	沈海变	东望甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	98	98				-27.22%
1445	大东	沈海变	东建乙	10kV	553	90	16%	0	0	16%	98	98				-124.70%
1446	大东	沈海变	东望乙	10kV	553	130	24%	0	0	24%	98	98				-42.40%
1447	大东	沈海变	沈檀线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0		是		14.90%
1448	大东	沈海变	榆林甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2026年12月	3.06%
1449	大东	沈海变	沈瑞线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0		是		5.80%
1450	大东	沈海变	俪城线	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		-1.21%
1451	大东	沈海变	林韵线	10kV	600	217	36%	0	0	36%	0	0		是		1.55%
1452	大东	沈海变	榆林乙	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年12月	-0.17%
1453	康平	胜利变	胜利线	10kV	328	157	48%	0	0	37%	0	0		是		11.76%
1454	康平	胜利变	文孔线	10kV	328	196	60%	0	0	62%	0	0		是		10.24%
1455	康平	胜利变	造纸线	10kV	320	33	10%	0	0	19%	780	780				9.72%
1456	苏家屯	施官变	东官甲	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0				85.37%
1457	苏家屯	施官变	北官线	10kV	553	406	73%	0	0	73%	0	0		是	2027年	-5.40%
1458	苏家屯	施官变	莱茵线	10kV	600	320	53%	0	0	53%	0	0				5.01%
1459	苏家屯	施官变	施航线	10kV	600	148	25%	0	0	21%	0	0				17.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1460	苏家屯	施官变	雪莲线	10kV	553	272	49%	0	0	49%	0	0				-3.73%
1461	苏家屯	施官变	施奥线	10kV	600	395	66%	0	0	66%	0	0				0.18%
1462	苏家屯	施官变	施纪线	10kV	553	278	50%	0	0	50%	0	0				41.76%
1463	苏家屯	施官变	施北线	10kV	553	323	58%	0	0	58%	0	0				2.99%
1464	苏家屯	施官变	施恒线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	0	0				-1.69%
1465	苏家屯	施官变	官塔乙	10kV	553	403	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年	3.57%
1466	苏家屯	施官变	施文乙	10kV	553	231	42%	0	0	35%	0	0				-9.46%
1467	苏家屯	施官变	官塔甲	10kV	553	353	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年	-3.06%
1468	苏家屯	施官变	学院线	10kV	600	251	42%	0	0	42%	0	0				5.25%
1469	苏家屯	施官变	施文甲	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0		是	2027年	6.91%
1470	苏家屯	施官变	施林线	10kV	600	277	46%	0	0	46%	0	0				1.27%
1471	苏家屯	施官变	施丹线	10kV	600	316	53%	0	0	53%	0	0				-1.37%
1472	苏家屯	施官变	施廉线	10kV	600	127	21%	0	0	21%	0	0				9.94%
1473	苏家屯	施官变	施雅线	10kV	600	348	58%	0	0	58%	0	0				15.12%
1474	苏家屯	施官变	施北乙	10kV	600	218	36%	0	0	36%	0	0				14.11%
1475	苏家屯	施官变	施城线	10kV	600	278	46%	0	0	46%	0	0				7.05%
1476	苏家屯	施官变	施站线	10kV	600	168	28%	0	0	28%	0	0				2.74%
1477	苏家屯	施官变	施加线	10kV	553	454	82%	0	0	82%	0	0				-1.63%
1478	苏家屯	史三变	大沟线	10kV	553	172	31%	0	0	31%	700	700				100.00%
1479	苏家屯	史三变	永乐线	10kV	553	296	54%	0	0	54%	700	700				-1.90%
1480	苏家屯	史三变	史立线	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0		是	2026年	14.47%
1481	东陵	世园变	世满甲	10kV	553	187.37	34%	0	0	15%	2502	2502				0.02%
1482	东陵	世园变	世棋线	10kV	480	131.87	27%	0	0	27%	2704	2704				-1.61%
1483	东陵	世园变	园北线	10kV	584	86.12	15%	0	0	10%	4577	4577				10.07%
1484	东陵	世园变	泗水甲	10kV	553	426.28	77%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	81.25%
1485	东陵	世园变	世高乙	10kV	553	388.1	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年12月	5.23%
1486	东陵	世园变	世中乙	10kV	480	175.73	37%	0	0	37%	1945	1945				-44.83%
1487	东陵	世园变	海洋线	10kV	553	98.26	18%	0	0	16%	4045	4045				40.10%
1488	东陵	世园变	泗水乙	10kV	553	183.16	33%	0	0	33%	2288	2288				52.89%
1489	东陵	世园变	世满乙	10kV	553	205.06	37%	0	0	9%	2195	2195				100.00%
1490	和平	市府变	东森线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0		是		22.70%
1491	沈河	市府变	府景线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				-54688.12%
1492	和平	市府变	总站甲	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0		是	2027年12月	3.34%
1493	沈河	市府变	府北甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	4857	4857				-140.98%
1494	沈河	市府变	锐南乙	10kV	600	8	1%	0	0	1%	9214	9214				-71.61%
1495	沈河	市府变	府北乙	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				48.95%
1496	沈河	市府变	惠南甲	10kV	584	310	53%	0	0	53%	0	0		是	2026年12月	15.09%
1497	和平	市府变	总站乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年12月	6.86%
1498	沈河	市府变	惠南乙	10kV	584	100	17%	0	0	17%	4337	4337				0.42%
1499	沈河	市府变	锐南甲	10kV	584	85	15%	0	0	15%	7631	7631				5.02%
1500	和平	市府变	北市乙	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是	2027年12月	28.04%
1501	沈河	市府变	惠北甲	10kV	584	280	48%	0	0	48%	1219	1219				4.50%
1502	沈河	市府变	汇宝线	10kV	600	140	23%	0	0	23%	6928	6928				-3.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1503	沈河	市府变	市防线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	8085	8085				93.71%
1504	沈河	市府变	银置线	10kV	584	130	22%	0	0	22%	0	0		是	2025年12月	8.87%
1505	沈河	市府变	惠北乙	10kV	584	270	46%	0	0	46%	1393	1393				14.22%
1506	和平	市府变	皇寺甲	10kV	584	280	48%	0	0	48%	1219	1219				9.07%
1507	和平	市府变	北市甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0		是	2027年12月	21.79%
1508	和平	市府变	皇寺乙	10kV	584	120	21%	0	0	21%	0	0		是		-15.88%
1509	于洪	双树变	双北乙	10kV	553	275	50%	0	0	53%	1760	1760				-1.67%
1510	于洪	双树变	双南甲	10kV	553	62	11%	0	0	20%	1760	1760				-11.53%
1511	于洪	双树变	双金线	10kV	400	463	116%	84	196	104%	0	0		是	2025年	-3.40%
1512	于洪	双树变	双北甲	10kV	553	142	26%	0	0	38%	1760	1760		是	2025年	3.65%
1513	于洪	双树变	双南乙	10kV	553	28	5%	0	0	6%	1760	1760				-6.98%
1514	法库	双台子	双丁线	10kV	285	331.39	116%	6	1.56	98%	0	0		是	2025年12月	4.87%
1515	法库	双台子	双五线	10kV	553	345.21	62%	11	4.96	63%	2640	2640				-4.88%
1516	法库	双台子	双西线	10kV	292	330.89	113%	11	21.48	103%	0	0		是	2025年12月	12.14%
1517	法库	双台子	双四线	10kV	292	257.18	88%	4	4.61	85%	97	97				3.48%
1518	东陵	水家变	水阳甲	10kV	553	354.59	64%	0	0	64%	0	0		是	2026年12月	2.59%
1519	浑南	水家变	塞纳乙	10kV	584	480	82%	0	0	82%	0	0		是	2027年12月	2.30%
1520	浑南	水家变	出口甲	10kV	600	150	25%	0	0	25%	10	10				-159.88%
1521	浑南	水家变	水牛线	10kV	553	8	1%	0	0	1%	10	10				-9.02%
1522	浑南	水家变	塞纳甲	10kV	584	288	49%	0	0	49%	10	10				7.03%
1523	东陵	水家变	水李线	10kV	553	322.4	58%	0	0	58%	10	10				4.29%
1524	东陵	水家变	王宝线	10kV	553	292.97	53%	0	0	48%	10	10				-7.00%
1525	浑南	水家变	鹏龙线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	10	10				-47.57%
1526	浑南	水家变	水北线	10kV	553	204	37%	0	0	37%	0	0		是		21.15%
1527	浑南	水家变	杨官线	10kV	584	330	57%	0	0	57%	0	0		是		24.02%
1528	东陵	水家变	水孙乙	10kV	553	368.01	67%	0	0	67%	0	0		是	2028年12月	1.80%
1529	东陵	水家变	南热线	10kV	424	268.95	63%	0	0	63%	0	0		是	2028年12月	8.82%
1530	东陵	水家变	水孙甲	10kV	553	76.6	14%	0	0	14%	0	0		是	2028年12月	-77.74%
1531	浑南	水家变	水南乙	10kV	584	280	48%	0	0	48%	0	0		是		21.03%
1532	东陵	水家变	水古线	10kV	480	183.76	38%	0	0	38%	0	0		是	2028年12月	-64.19%
1533	浑南	水家变	出口乙	10kV	600	393	66%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	-92.01%
1534	浑南	水家变	计算线	10kV	584	209	36%	0	0	36%	0	0		是		-1.39%
1535	东陵	水家变	水寨甲	10kV	553	331.33	60%	0	0	59%	0	0		是	2028年12月	20.44%
1536	东陵	水家变	水阳乙	10kV	553	393	71%	0	0	65%	0	0		是	2028年12月	2.76%
1537	东陵	水家变	水寨乙	10kV	553	28.59	5%	0	0	5%	0	0		是	2028年12月	-247.16%
1538	沈河	顺城变	万寿乙	10kV	553	194	35%	0	0	35%	2387	2387				1.87%
1539	沈河	顺城变	令闻甲	10kV	584	304	52%	0	0	52%	1815	1815				7.59%
1540	大东	顺城变	枫合线	10kV	584	428	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	7.49%
1541	沈河	顺城变	正阳乙	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				1.84%
1542	大东	顺城变	尚品乙	10kV	656	140	21%	0	0	21%	4392	4392				5.63%
1543	沈河	顺城变	辽艺乙	10kV	584	160	27%	0	0	27%	3298	3298				5.39%
1544	沈河	顺城变	顺明线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	-1.28%
1545	沈河	顺城变	恒基线	10kV	584	40	7%	0	0	7%	8411	8411				-10.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1546	沈河	顺城变	万寿甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年12月	13.26%
1547	沈河	顺城变	顺国甲	10kV	600	160	27%	0	0	27%	3464	3464				100.00%
1548	大东	顺城变	顺悦线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	2771	2771				13.54%
1549	沈河	顺城变	正阳甲	10kV	584	450	77%	0	0	77%	0	0		是	2026年6月	24.30%
1550	沈河	顺城变	广场甲	10kV	846	221	26%	0	0	26%	4964	4964				23.88%
1551	沈河	顺城变	红旗甲	10kV	584	250	43%	0	0	43%	1739	1739				31.32%
1552	沈河	顺城变	红旗乙	10kV	584	220	38%	0	0	38%	2259	2259				-45.29%
1553	沈河	顺城变	令闻乙	10kV	584	330	57%	0	0	57%	1365	1365				0.06%
1554	沈河	顺城变	广宜甲	10kV	584	262	45%	0	0	45%	0	0		是	2025年12月	0.70%
1555	大东	顺城变	尚品甲	10kV	584	130	22%	0	0	22%	3817	3817				9.29%
1556	沈河	顺城变	五运线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	4850	4850				3.58%
1557	沈河	顺城变	顺汇线	10kV	656	30	5%	0	0	5%	9706	9706				-145.12%
1558	沈河	顺城变	辽艺甲	10kV	584	80	14%	0	0	14%	4683	4683				-3.55%
1559	大东	顺城变	大众乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	0.35%
1560	沈河	顺城变	方城线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	6755	6755				3.05%
1561	沈河	顺城变	顺隆线	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				38.76%
1562	沈河	顺城变	顺国乙	10kV	600	130	22%	0	0	22%	3984	3984				-7058.64%
1563	沈河	顺城变	五爱东	10kV	553	501	91%	85	283	38%	0	0		是		13.82%
1564	大东	顺城变	天润线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	41.47%
1565	大东	顺城变	大众甲	10kV	584	315	54%	0	0	54%	613	613				-4.49%
1566	沈河	顺城变	广宜乙	10kV	584	160	27%	0	0	27%	3298	3298				-2.10%
1567	沈河	顺城变	广场乙	10kV	846	50	6%	0	0	6%	7926	7926				-11.95%
1568	辽中	四方台	纸板厂	10kV	320	127	40%	0	0	38%	1554	1554				-3.49%
1569	辽中	四方台	四方台	10kV	320	108	34%	0	0	34%	2402	2402				-0.43%
1570	辽中	四方台	农场线	10kV	320	110	34%	0	0	34%	2402	2402				2.45%
1571	辽中	四方台	四粮线	10kV	320	125	39%	0	0	37%	2402	2402				7.33%
1572	辽中	四方台	红砖厂	10kV	320	239	75%	0	0	75%	769	769				6.29%
1573	辽中	四方台	太平庄	10kV	400	333	83%	30	300	104%	448	448		是	2025年11月	5.23%
1574	康平	四家子	两家子	10kV	320	380	119%	26	68	102%	0	0		是	2026年5月	10.73%
1575	康平	四家子	四刘线	10kV	320	144	45%	0	0	47%	0	0		是		-1.79%
1576	康平	四家子	山东线	10kV	320	130	41%	0	0	34%	340	340				6.60%
1577	康平	四家子	四长线	10kV	377	170	45%	0	0	40%	340	340				11.23%
1578	苏家屯	苏北变	市内乙	10kV	553	81	15%	0	0	0%	0	0				-747.32%
1579	苏家屯	苏北变	市内甲	10kV	553	84	15%	0	0	0%	0	0				100.00%
1580	苏家屯	苏北变	西郊线	10kV	553	263	48%	0	0	48%	0	0				2.99%
1581	苏家屯	苏北变	浑河乙	10kV	553	483	87%	0	0	87%	0	0		是	2026年	-20.08%
1582	苏家屯	苏北变	水源线	10kV	553	437	79%	0	0	79%	0	0		是	2026年	-8.95%
1583	苏家屯	苏北变	苏联线	10kV	553	376	68%	0	0	68%	0	0				0.00%
1584	苏家屯	苏北变	浑河甲	10kV	553	377	68%	0	0	68%	0	0				-12.46%
1585	苏家屯	苏北变	苏满线	10kV	553	254	46%	0	0	46%	0	0				1.47%
1586	苏家屯	苏北变	胡家线	10kV	553	120	22%	0	0	22%	0	0				2.10%
1587	苏家屯	苏北变	南站乙	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年	-2.95%
1588	苏家屯	苏北变	苏融线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是	2027年	-3.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1589	苏家屯	苏北变	乔松线	10kV	600	52	9%	0	0	9%	0	0				13.86%
1590	苏家屯	苏北变	南站甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年	-2.21%
1591	苏家屯	苏北变	电台线	10kV	553	228	41%	0	0	38%	0	0				-23.90%
1592	苏家屯	苏北变	砂轮乙	10kV	553	119	22%	0	0	22%	0	0				65.21%
1593	苏家屯	苏北变	砂轮甲	10kV	553	104	19%	0	0	19%	0	0				32.79%
1594	苏家屯	苏南变	花城甲	10kV	600	413	69%	0	0	69%	2200	2200				3.11%
1595	苏家屯	苏南变	临湖甲	10kV	553	455	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	8.13%
1596	苏家屯	苏南变	富城线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2315	2315				1.31%
1597	苏家屯	苏南变	南北联	10kV	584	259	44%	0	0	44%	1583	1583				-3.71%
1598	苏家屯	苏南变	南砂乙	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0		是		-3.47%
1599	苏家屯	苏南变	凤城甲	10kV	600	321	54%	0	0	54%	2315	2315				7.87%
1600	苏家屯	苏南变	沙河甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	2315	2315				0.00%
1601	苏家屯	苏南变	苏官线	10kV	553	219	40%	0	0	33%	0	0		是		-41.94%
1602	苏家屯	苏南变	苏康甲	10kV	600	5	1%	0	0	1%	2315	2315				0.51%
1603	苏家屯	苏南变	南官甲	10kV	553	243	44%	0	0	44%	0	0				31.09%
1604	苏家屯	苏南变	海棠线	10kV	584	516	88%	0	0	88%	0	0		是		4.40%
1605	苏家屯	苏南变	站前乙	10kV	553	153	28%	0	0	0%	0	0				97.47%
1606	苏家屯	苏南变	大格甲	10kV	553	447	81%	0	0	81%	0	0		是		2.52%
1607	苏家屯	苏南变	南官乙	10kV	553	240	43%	0	0	43%	0	0				22.89%
1608	苏家屯	苏南变	站前甲	10kV	553	251	45%	0	0	0%	0	0				90.74%
1609	苏家屯	苏南变	钢丝线	10kV	553	163	29%	0	0	29%	0	0				-35.83%
1610	苏家屯	苏南变	大格乙	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	-0.04%
1611	苏家屯	苏南变	花城乙	10kV	600	313	52%	0	0	52%	0	0				2.12%
1612	苏家屯	苏南变	凤城乙	10kV	400	452	113%	0	0	75%	0	0		是	2027年	5.35%
1613	苏家屯	苏南变	南砂甲	10kV	400	346	87%	0	0	63%	0	0		是		-12.87%
1614	苏家屯	苏南变	临湖乙	10kV	400	453	113%	0	0	82%	0	0		是	2026年	2.92%
1615	苏家屯	苏南变	苏康乙	10kV	400	466	117%	0	0	58%	0	0		是	2025年	72.84%
1616	东陵	孙家寨	孙京线	10kV	400	123.9	31%	0	0	26%	0	0		是	2028年12月	-135.26%
1617	东陵	孙家寨	孙华线	10kV	400	199.97	50%	0	0	50%	0	0		是	2028年12月	23.46%
1618	东陵	孙家寨	孙药线	10kV	400	125.07	31%	0	0	26%	0	0		是	2028年12月	-260.68%
1619	东陵	孙家寨	孙张线	10kV	553	410.2	74%	0	0	74%	0	0		是	2028年12月	2.54%
1620	东陵	孙家寨	孙营线	10kV	553	243.52	44%	0	0	29%	0	0		是	2028年12月	8.10%
1621	东陵	孙家寨	孙元线	10kV	400	308.51	77%	0	0	76%	0	0		是	2028年12月	5.59%
1622	东陵	孙家寨	孙桃乙	10kV	400	310.86	78%	0	0	56%	0	0		是	2028年12月	5.49%
1623	东陵	孙家寨	孙香线	10kV	400	289.42	72%	0	0	72%	0	0		是	2028年12月	-1.06%
1624	东陵	孙家寨	孙柏线	10kV	553	183.91	33%	0	0	6%	0	0		是	2028年12月	-26.59%
1625	康平	所口变	所张线	10kV	300	91	30%	0	0	25%	2350	2350				28.68%
1626	康平	所口变	所富线	10kV	300	210	70%	0	0	59%	1039	1039				26.84%
1627	康平	所口变	所方线	10kV	300	283	94%	63	138	91%	0	0		是	2026年6月	45.20%
1628	铁西	太原变	胜应乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年6月	-6.61%
1629	和平	太原变	北二甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	4107	4107				24.41%
1630	和平	太原变	北二乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	123	123				22.74%
1631	和平	太原变	北五甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	3414	3414				21.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1632	和平	太原变	南五甲	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是		0.30%
1633	和平	太原变	南十乙	10kV	553	337	61%	0	0	61%	868	868				-4.69%
1634	和平	太原变	先锋线	10kV	584	389	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	20.83%
1635	和平	太原变	协和线	10kV	1094	430	39%	0	0	39%	3921	3921				11.39%
1636	和平	太原变	南五乙	10kV	553	252	46%	0	0	46%	1382	1382				17.12%
1637	和平	太原变	南十甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0				1.02%
1638	和平	太原变	北五乙	10kV	553	287	52%	0	0	52%	1734	1734				7.52%
1639	铁西	太原变	胜应甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	2110	2110				-21.45%
1640	和平	太原变	汽配线	10kV	656	380	58%	0	0	58%	3644	3644				0.41%
1641	铁西	太原变	胜北乙	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	3.80%
1642	和平	太原变	太胜线	10kV	656	31	5%	0	0	5%	9689	9689				4.88%
1643	和平	太原变	温州线	10kV	656	410	63%	0	0	63%	0	0		是		0.33%
1644	和平	太原变	南七乙	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0		是		2.63%
1645	铁西	太原变	劝联乙	10kV	553	298	54%	0	0	54%	1543	1543				29.40%
1646	和平	太原变	万达线	10kV	656	153	23%	0	0	23%	7576	7576				8.86%
1647	铁西	太原变	劝联甲	10kV	584	360	62%	0	0	62%	845	845				1.23%
1648	和平	太原变	胜北甲	10kV	656	202	31%	0	0	31%	3319	3319				31.47%
1649	和平	太原变	胜三甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				3.68%
1650	和平	太原变	南七甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是		39.41%
1651	和平	太原变	民族甲	10kV	553	355	64%	0	0	64%	0	0		是	2027年12月	1.11%
1652	和平	太原变	胜三乙	10kV	553	189	34%	0	0	34%	2473	2473				1.02%
1653	和平	太原变	民族乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	2028	2028				6.04%
1654	和平	太原变	客运线	10kV	656	92	14%	0	0	14%	8632	8632				13.43%
1655	浑南	桃仙变	桃山乙	10kV	553	222	40%	0	0	40%	0	0		是		11.08%
1656	苏家屯	桃仙变	莫山线	10kV	553	246	44%	0	0	44%	0	0				-27.76%
1657	苏家屯	桃仙变	桃相甲	10kV	570	125	22%	0	0	21%	0	0				-98.05%
1658	浑南	桃仙变	桃科甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0		是	2027年12月	12.58%
1659	苏家屯	桃仙变	桃相乙	10kV	553	315	57%	0	0	57%	0	0				9.24%
1660	浑南	桃仙变	桃山甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是	2027年12月	-0.35%
1661	浑南	桃仙变	桃科乙	10kV	600	119	20%	0	0	20%	0	0		是		-4.64%
1662	浑南	桃仙变	桃航甲	10kV	600	112	19%	0	0	19%	0	0		是		100.00%
1663	浑南	桃仙变	桃创乙	10kV	600	165	28%	0	0	28%	0	0		是		28.03%
1664	浑南	桃仙变	桃创甲	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0		是		18.13%
1665	苏家屯	桃仙变	桃园线	10kV	480	484	101%	0	0	101%	0	0		是	2025年	3.47%
1666	苏家屯	桃仙变	桃苏线	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0				-57.87%
1667	浑南	桃仙变	一航线	10kV	553	128	23%	0	0	23%	0	0		是		-46.68%
1668	苏家屯	桃仙变	桃苏乙	10kV	553	118	21%	0	0	21%	0	0				47.62%
1669	浑南	桃仙变	桃航乙	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是		100.00%
1670	新民	陶屯变	新塔线	10kV	553	182	33%	0	0	57%	0	0				0.41%
1671	新民	陶屯变	东蛇线	10kV	320	101	32%	0	0	32%	0	0				2.72%
1672	新民	陶屯变	陶灌线	10kV	320	146	46%	7	8.37	34%	0	0				5.40%
1673	新民	陶屯变	乌荆线	10kV	240	138	58%	0	0	43%	0	0		是		27.73%
1674	新民	陶屯变	陶大线	10kV	320	467	146%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	-0.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1675	沈北	天乾变	天文线	10kV	352	115	33%	0	0	47%	0	0		是		15.97%
1676	沈北	天乾变	天洋甲	10kV	553	283	51%	0	0	49%	0	0		是		4.17%
1677	沈北	天乾变	天亚线	10kV	553	404	73%	0	0	68%	0	0		是	2026年6月	19.63%
1678	沈北	天乾变	天创线	10kV	553	355	64%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	16.58%
1679	沈北	天乾变	天义线	10kV	553	464	84%	0	0	84%	0	0		是	2026年6月	-13.43%
1680	沈北	天乾变	天华甲	10kV	553	35	6%	0	0	6%	0	0		是		83.21%
1681	沈北	天乾变	天孝甲	10kV	600	131	22%	0	0	49%	0	0		是		50.60%
1682	沈北	天乾变	天新线	10kV	553	138	25%	0	0	21%	0	0		是		100.00%
1683	沈北	天乾变	天商线	10kV	600	396	66%	0	0	66%	0	0		是		65.40%
1684	沈北	天乾变	天星线	10kV	600	66	11%	0	0	45%	0	0		是		100.00%
1685	沈北	天乾变	天华乙	10kV	553	42	8%	0	0	8%	0	0		是		15.35%
1686	沈北	天乾变	天洋乙	10kV	553	276	50%	0	0	48%	0	0		是		8.70%
1687	沈北	天乾变	天诚线	10kV	553	529	96%	0	0	96%	0	0		是	2026年6月	11.12%
1688	沈北	天乾变	天财线	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0		是		31.62%
1689	沈北	天乾变	天俚线	10kV	553	381	69%	0	0	69%	0	0		是		-2.62%
1690	沈北	天乾变	天光线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	0	0		是		15.79%
1691	沈北	天乾变	天金线	10kV	600	426	71%	0	0	71%	0	0		是		47.65%
1692	沈北	天乾变	天孝乙	10kV	600	108	18%	0	0	18%	0	0		是		82.45%
1693	沈北	天乾变	天西线	10kV	553	56	10%	0	0	10%	0	0		是		100.00%
1694	康平	田家变	田南线	10kV	320	181	57%	0	0	109%	0	0		是	2026年12月	-5.15%
1695	康平	田家变	粮库线	10kV	320	83	26%	0	0	30%	0	0		是		22.29%
1696	康平	田家变	海州线	10kV	320	375	117%	0	0	116%	0	0		是	2026年12月	5.70%
1697	康平	田家变	辽阳线	10kV	320	82	26%	0	0	31%	0	0		是	2025年	-20.00%
1698	浑南	铁匠变	金水线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				8.19%
1699	浑南	铁匠变	铁空甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2120	2120				0.67%
1700	浑南	铁匠变	铁营线	10kV	600	340	57%	0	0	57%	346	346				2.78%
1701	浑南	铁匠变	铁榆甲	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2120	2120				15.96%
1702	浑南	铁匠变	铁空乙	10kV	584	300	51%	0	0	51%	1884	1884				5.02%
1703	浑南	铁匠变	铁东乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	3.32%
1704	浑南	铁匠变	铁榆乙	10kV	584	1	0%	0	0	0%	2120	2120				32.81%
1705	浑南	铁匠变	铁东甲	10kV	584	125	21%	0	0	21%	0	0		是	2027年12月	1.59%
1706	浑南	铁匠变	天成甲	10kV	584	338	58%	0	0	58%	215	215				9.37%
1707	浑南	铁匠变	新界线	10kV	600	215	36%	0	0	36%	2511	2511				3.66%
1708	浑南	铁匠变	铁孤乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	3380	3380				3.02%
1709	浑南	铁匠变	海关线	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0		是	2027年12月	14.79%
1710	浑南	铁匠变	慧晶线	10kV	584	224	38%	0	0	38%	3201	3201				24.77%
1711	浑南	铁匠变	铁孤甲	10kV	584	74	13%	0	0	13%	3380	3380				46.76%
1712	浑南	铁匠变	奥体甲	10kV	584	97	17%	0	0	17%	4389	4389				-5.27%
1713	浑南	铁匠变	铁亿线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				10.92%
1714	浑南	铁匠变	铁万线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2027年12月	-12.08%
1715	苏家屯	佟沟变	佟吴线	10kV	553	529	96%	0	0	96%	0	0		是	2025年	-62.23%
1716	苏家屯	佟沟变	佟胜线	10kV	320	478	149%	0	0	149%	0	0		是	2025年	-20.25%
1717	苏家屯	佟沟变	佟军线	10kV	320	435	136%	0	0	136%	0	0		是	2025年	-0.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1718	苏家屯	佟沟变	佟王线	10kV	240	15	6%	0	0	6%	3481	3481				-25.90%
1719	苏家屯	佟沟变	佟恒乙	10kV	600	49	8%	0	0	8%	6416	6416				96.40%
1720	苏家屯	佟沟变	佟城甲	10kV	600	201	34%	0	0	33%	5871	5871				100.00%
1721	法库	团山子	佳得宝	10kV	570	202.06	35%	1	3.31	35%	5385	5385				-9.23%
1722	法库	团山子	泰一乙	10kV	400	138.13	35%	0	0	34%	3843	3843				-4.48%
1723	法库	团山子	泰一甲	10kV	400	281.10	70%	0	0	66%	1367	1367				-11.60%
1724	法库	团山子	大唐乙	10kV	570	382.67	67%	2	8.85	72%	2257	2257				-6.77%
1725	法库	团山子	团富线	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-100.00%
1726	法库	团山子	大唐甲	10kV	570	318.99	56%	0	0	57%	3360	3360				2.61%
1727	法库	团山子	新大地	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				0.00%
1728	法库	团山子	东方乙	10kV	570	113.78	20%	0	0	18%	6914	6914				2.92%
1729	法库	团山子	兴凯甲	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-100.00%
1730	法库	团山子	东方甲	10kV	400	294.45	74%	0	0	74%	1135	1135				-8.14%
1731	法库	团山子	浩松乙	10kV	400	317.94	79%	0	0	79%	728	728				1.61%
1732	法库	团山子	浩松甲	10kV	400	360.25	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年12月	7.09%
1733	法库	团山子	大富线	10kV	400	0.00	0%	0	0	0%	6235	6235				-91.24%
1734	法库	团山子	团顺线	10kV	400	42.25	11%	1	4.12	15%	5503	5503				27.12%
1735	法库	团山子	东方丙	10kV	400	210.06	53%	0	0	52%	2597	2597				-1.00%
1736	法库	团山子	团合线	10kV	400	32.58	8%	1	0.25	0%	5671	5671				51.11%
1737	法库	团山子	团地线	10kV	565	32.58	6%	1	3.1	29%	8243	8243				-33.00%
1738	法库	团山子	团弘线	10kV	490	178.77	36%	1	0.86	38%	4542	4542				-9.41%
1739	法库	团山子	团耆线	10kV	570	471.24	83%	0	0	83%	723	723				33.66%
1740	法库	团山子	团鑫线	10kV	565	0	0%	0	0	0%	8807	8807				0.00%
1741	铁西	万达变	万工线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	4157	4157				17.16%
1742	铁西	万达变	万兴乙	10kV	584	94	16%	0	0	16%	5452	5452				-0.04%
1743	铁西	万达变	万云甲	10kV	584	61	10%	0	0	10%	5012	5012				-0.17%
1744	铁西	万达变	万翔甲	10kV	553	167	30%	0	0	30%	2854	2854				23.89%
1745	铁西	万达变	艳粉甲	10kV	553	183	33%	0	0	33%	2577	2577				15.33%
1746	铁西	万达变	万云乙	10kV	584	334	57%	0	0	57%	0	0		是	2025年12月	-5.05%
1747	铁西	万达变	万滑甲	10kV	600	360	60%	0	0	16%	1039	1039				5.63%
1748	铁西	万达变	万腾线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
1749	铁西	万达变	万兴甲	10kV	600	100	17%	0	0	17%	5542	5542				100.00%
1750	铁西	万达变	万滑乙	10kV	600	430	72%	0	0	72%	0	0		是	2025年12月	-8.70%
1751	铁西	万达变	万翔乙	10kV	553	145	26%	0	0	26%	3235	3235				34.55%
1752	铁西	万达变	万齐线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是	2027年6月	18.22%
1753	沈河	万柳变	万中甲	10kV	553	414	75%	0	0	75%	0	0		是	2026年12月	-2.76%
1754	沈河	万柳变	万中乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	0	0		是	2025年12月	-5.72%
1755	沈河	万柳变	大南乙	10kV	584	191	33%	0	0	33%	0	0		是		-0.49%
1756	沈河	万柳变	大南甲	10kV	584	262	45%	0	0	45%	0	0		是		1.76%
1757	沈河	万柳变	祥龙甲	10kV	553	111	20%	0	0	20%	0	0		是	2026年12月	-6.37%
1758	沈河	万柳变	通天乙	10kV	553	448	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年6月	-0.87%
1759	沈河	万柳变	通天甲	10kV	553	50	9%	0	0	9%	0	0		是		-0.72%
1760	沈河	万柳变	祥龙乙	10kV	553	190	34%	0	0	34%	0	0		是		-9.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1761	沈河	万柳变	万大乙	10kV	553	164	30%	0	0	30%	0	0		是		-6.57%
1762	沈河	万柳变	房产线	10kV	584	120	21%	0	0	21%	0	0		是		0.00%
1763	沈河	万柳变	万大甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		9.07%
1764	沈河	万柳变	南关甲	10kV	553	110	20%	0	0	20%	0	0		是		2.75%
1765	沈河	万柳变	五爱甲	10kV	553	173	31%	0	0	31%	0	0		是		-5.25%
1766	沈河	万柳变	南关乙	10kV	553	225	41%	0	0	41%	0	0		是		7.93%
1767	沈河	万柳变	市场线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	16.76%
1768	沈河	万柳变	五爱乙	10kV	553	172	31%	0	0	31%	0	0		是	2026年12月	-4.03%
1769	沈河	万柳变	万东线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0		是		-5.13%
1770	沈河	万柳变	科学乙	10kV	553	131	24%	0	0	24%	0	0		是		-0.26%
1771	沈河	万柳变	科学甲	10kV	553	242	44%	0	0	44%	0	0		是		14.01%
1772	沈河	万柳变	逸林线	10kV	600	80	13%	0	0	13%	0	0		是		5.86%
1773	沈河	万柳变	万阳线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0		是	2026年12月	3.20%
1774	沈河	万柳变	五客线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是		1.72%
1775	沈河	万柳变	万国线	10kV	553	226	41%	0	0	41%	0	0		是	2026年12月	2.54%
1776	沈河	万柳变	万群线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	0	0		是		-15.81%
1777	沈河	万柳变	万联线	10kV	600	71	12%	0	0	12%	0	0		是		3.14%
1778	开发	汪河变	汪砂甲	10kV	553	386	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年10月	-40.41%
1779	开发	汪河变	汪桂甲	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年10月	56.96%
1780	开发	汪河变	汪锦甲	10kV	600	383	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年10月	58.97%
1781	开发	汪河变	汪保甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年10月	80.14%
1782	开发	汪河变	汪阳线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	4157	4157				100.00%
1783	开发	汪河变	汪砂乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1272	1272				-88.59%
1784	开发	汪河变	汪桂乙	10kV	600	268	45%	0	0	45%	593	593				71.44%
1785	开发	汪河变	汪新线	10kV	600	142	24%	0	0	24%	2776	2776				49.41%
1786	开发	汪河变	汪碧线	10kV	600	298	50%	0	0	50%	1074	1074				52.09%
1787	开发	汪河变	汪锦乙	10kV	600	281	47%	0	0	47%	789	789				52.48%
1788	开发	汪河变	汪保乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年10月	64.21%
1789	开发	汪河变	汪庭乙	10kV	600	259	43%	0	0	43%	4867	4867				0.00%
1790	东陵	汪家变	汪白甲	10kV	553	434.53	79%	0	0	79%	0	0		是	2028年12月	29.64%
1791	东陵	汪家变	汪沈甲	10kV	553	195.82	35%	0	0	35%	0	0		是	2028年12月	27.24%
1792	东陵	汪家变	汪上甲	10kV	600	47.81	8%	0	0	8%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1793	东陵	汪家变	汪新甲	10kV	600	62.93	10%	0	0	1%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1794	东陵	汪家变	汪佰甲	10kV	600	10.2	2%	0	0	1%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1795	东陵	汪家变	汪抚甲	10kV	553	0.7	0%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1796	东陵	汪家变	汪杨甲	10kV	600	3.52	1%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
1797	东陵	汪家变	汪白乙	10kV	553	218.32	39%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
1798	东陵	汪家变	汪沈乙	10kV	553	269.3	49%	0	0	49%	0	0		是	2028年12月	30.22%
1799	东陵	汪家变	汪官乙	10kV	600	165.23	28%	0	0	21%	0	0		是	2028年12月	78.30%
1800	东陵	汪家变	汪新乙	10kV	600	53.44	9%	0	0	9%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1801	东陵	汪家变	汪佰乙	10kV	600	4.57	1%	0	0	1%	0	0		是	2028年12月	0.00%
1802	苏家屯	王刚变	官立甲	10kV	553	229	41%	0	0	41%	0	0				12.76%
1803	苏家屯	王刚变	孟达线	10kV	553	342	62%	0	0	62%	0	0				-14.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1804	苏家屯	王刚变	王刚线	10kV	553	309	56%	0	0	52%	0	0				-3.49%
1805	苏家屯	王刚变	王胜线	10kV	352	129	37%	0	0	37%	0	0				-4.74%
1806	苏家屯	王刚变	官立乙	10kV	320	239	75%	0	0	75%	0	0				10.07%
1807	沈北	王驿变	王新乙	10kV	553	240	43%	0	0	44%	1590	1590				32.06%
1808	沈北	王驿变	城东线	10kV	553	357	65%	0	0	146%	1000	1000				3.00%
1809	沈北	王驿变	王虎甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	4740	4740				-1.18%
1810	沈北	王驿变	王新甲	10kV	600	92	15%	0	0	16%	6169	6169				15.28%
1811	沈北	王驿变	王南线	10kV	553	365	66%	0	0	66%	2298	2298				-0.98%
1812	沈北	王驿变	王全线	10kV	553	335	61%	0	0	140%	0	0		是	2026年6月	5.66%
1813	沈北	王驿变	太阳线	10kV	553	381	69%	0	0	69%	585	585				-0.78%
1814	沈北	王驿变	特动线	10kV	553	352	64%	0	0	64%	1087	1087				-11.29%
1815	沈北	王驿变	银河线	10kV	553	397	72%	0	0	72%	307	307				1.82%
1816	沈北	王驿变	城南线	10kV	553	294	53%	0	0	92%	655	655				-8.08%
1817	皇姑	旺牛变	旺方乙	10kV	553	342	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年8月	8.38%
1818	皇姑	旺牛变	旺道甲	10kV	553	234	42%	0	0	42%	0	0		是		36.43%
1819	皇姑	旺牛变	旺恒甲	10kV	600	80	13%	0	0	13%	0	0		是		92.11%
1820	皇姑	旺牛变	旺方甲	10kV	553	297	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年8月	-17.13%
1821	皇姑	旺牛变	旺道乙	10kV	553	317	57%	0	0	57%	0	0		是		51.75%
1822	皇姑	旺牛变	旺涛线	10kV	600	28	5%	0	0	5%	0	0		是		64.81%
1823	皇姑	旺牛变	旺恒乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是		93.42%
1824	皇姑	旺牛变	旺彩线	10kV	600	408	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	86.87%
1825	大东	望花变	紫竹线	10kV	584	223	38%	0	0	38%	2207	2207				9.20%
1826	皇姑	望花变	陵东乙	10kV	553	376	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	5.47%
1827	皇姑	望花变	陵东甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	2.52%
1828	大东	望花变	二台乙	10kV	553	253	46%	0	0	46%	1365	1365				-0.97%
1829	大东	望花变	上园乙	10kV	553	137	25%	0	0	25%	0	0		是	2025年12月	6.58%
1830	大东	望花变	上园甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	1075	1075				-0.74%
1831	皇姑	望花变	望陵甲	10kV	600	3	1%	0	0	0%	6183	6183				0.00%
1832	大东	望花变	望北甲	10kV	553	299	54%	0	0	54%	1526	1526				-2.18%
1833	皇姑	望花变	望柳线	10kV	553	500	90%	36	291	90%	0	0		是	2026年6月	25.16%
1834	大东	望花变	合作乙	10kV	553	263	48%	0	0	48%	2149	2149				-6.18%
1835	大东	望花变	二台甲	10kV	553	256	46%	0	0	46%	1313	1313				1.35%
1836	大东	望花变	望北乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是	2025年12月	1.90%
1837	大东	望花变	壹品线	10kV	584	240	41%	0	0	41%	1912	1912				-0.96%
1838	大东	望花变	合作甲	10kV	553	128	23%	0	0	23%	4488	4488				-55.44%
1839	皇姑	望花变	望陵乙	10kV	600	2	0%	0	0	0%	4951	4951				0.00%
1840	法库	魏家变	魏水线	10kV	490	546.2	111%	0	0	111%	0	0		是	2025年12月	33.44%
1841	法库	魏家变	魏震线	10kV	490	285.5	58%	1	0.02	34%	2110	2110				1.63%
1842	法库	魏家变	魏发线	10kV	570	474.07	83%	2	0.02	85%	674	674				22.62%
1843	法库	魏家变	魏明线	10kV	490	0	0%	0	0	0%	2110	2110				-200.00%
1844	法库	魏家变	魏佛线	10kV	400	317.4	79%	0	0	81%	738	738				50.15%
1845	法库	魏家变	魏宏线	10kV	400	289.45	72%	0	0	72%	1222	1222				5.97%
1846	法库	魏家变	魏新线	10kV	490	309.84	63%	0	0	63%	2272	2272				13.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1847	法库	魏家变	魏顺线	10kV	490	184.09	38%	0	0	39%	4450	4450				-15.68%
1848	法库	魏家变	金地乙	10kV	400	166.78	42%	1	3.51	46%	3347	3347				1.20%
1849	法库	魏家变	魏豪线	10kV	490	144.31	29%	0	0	30%	5139	5139				-13.15%
1850	新民	温台变	平坨线	10kV	240	76	32%	0	0	32%	2130	2130				36.78%
1851	新民	温台变	安李线	10kV	240	65	27%	0	0	27%	1368	1368				-39.85%
1852	新民	温台变	小柳线	10kV	240	83	35%	0	0	35%	2130	2130				3.76%
1853	皇姑	文北变	文前乙	10kV	553	152	27%	0	0	27%	0	0		是		12.60%
1854	沈北	文北变	文闵甲	10kV	352	77	22%	0	0	337%	0	0		是		-5.18%
1855	皇姑	文北变	文方甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	-3.78%
1856	皇姑	文北变	文方乙	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是		5.07%
1857	皇姑	文北变	观北甲	10kV	553	45	8%	0	0	8%	0	0		是		-0.17%
1858	皇姑	文北变	文前甲	10kV	553	220	40%	0	0	40%	0	0		是		-2.60%
1859	皇姑	文北变	文青线	10kV	600	390	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	21.71%
1860	皇姑	文北变	文信线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0		是	2025年8月	32.45%
1861	沈北	文北变	文虎线	10kV	600	34	6%	0	0	6%	0	0		是		74.27%
1862	沈北	文北变	文闵乙	10kV	600	138	23%	0	0	21%	0	0				27.37%
1863	皇姑	文北变	观北乙	10kV	553	297	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年4月	6.37%
1864	皇姑	文北变	文居线	10kV	482	160	33%	0	0	33%	0	0				-0.68%
1865	皇姑	文北变	文溪线	10kV	600	320	53%	0	0	53%	0	0		是	2025年12月	18.13%
1866	皇姑	文北变	文岗线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0		是	2025年8月	43.89%
1867	沈河	文艺变	文嘉线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				0.23%
1868	沈河	文艺变	文花甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				10.35%
1869	沈河	文艺变	文关甲	10kV	600	75	13%	0	0	13%	1936	1936				2.35%
1870	沈河	文艺变	文万甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				-16.36%
1871	沈河	文艺变	文湖甲	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年12月	8.90%
1872	和平	文艺变	文金线	10kV	600	26	4%	0	0	4%	6832	6832				16.72%
1873	沈河	文艺变	文展甲	10kV	553	62	11%	0	0	11%	0	0		是	2026年12月	40.55%
1874	沈河	文艺变	文好线	10kV	584	100	17%	0	0	17%	4337	4337				-5.55%
1875	沈河	文艺变	文花乙	10kV	600	320	53%	0	0	53%	693	693				-6.28%
1876	和平	文艺变	文融线	10kV	600	57	10%	0	0	10%	8366	8366				26.35%
1877	沈河	文艺变	文湖乙	10kV	656	201	31%	0	0	31%	3336	3336				-37.92%
1878	沈河	文艺变	文万乙	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				1.89%
1879	沈河	文艺变	文雅线	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				2.79%
1880	沈河	文艺变	文展乙	10kV	553	3	1%	0	0	1%	5695	5695				-23.33%
1881	康平	卧龙变	卧滨线	10kV	600	67	11%	0	0	11%	0	0		是		16.52%
1882	康平	卧龙变	卧康线	10kV	600	399	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年6月	6.68%
1883	康平	卧龙变	卧山线	10kV	600	93	16%	0	0	15%	0	0		是		22.10%
1884	康平	卧龙变	卧名线	10kV	600	166	28%	0	0	30%	0	0		是		1.18%
1885	康平	卧龙变	卧金线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	1440	1440				5.28%
1886	康平	卧龙变	卧城线	10kV	600	195	33%	0	0	33%	1440	1440				7.98%
1887	康平	卧龙变	卧依线	10kV	600	114	19%	0	0	19%	1440	1440				1.28%
1888	辽中	乌伯牛	徐家线	10kV	240	147	61%	0	0	100%	785	785				6.54%
1889	辽中	乌伯牛	轧钢一	10kV	240	84	35%	0	0	35%	2286	2286				-130.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1890	辽中	乌伯牛	吴家线	10kV	553	219	40%	0	0	39%	4029	4029				-36.25%
1891	辽中	乌伯牛	腰荒地	10kV	553	252	46%	0	0	46%	0	0		是	2025年11月	1.70%
1892	辽中	乌伯牛	排水线	10kV	264	137	52%	0	0	52%	371	371				0.81%
1893	于洪	五金变	五兰甲	10kV	553	501	91%	121	242	84%	0	0		是	2025年12月	9.45%
1894	于洪	五金变	前民线	10kV	600	56	9%	0	0	10%	0	0				48.82%
1895	于洪	五金变	五兰乙	10kV	553	496	90%	44	80	86%	0	0		是	2025年12月	5.27%
1896	于洪	五金变	五民甲	10kV	600	37	6%	0	0	7%	0	0				5.53%
1897	于洪	五金变	五机乙	10kV	553	504	91%	9	9	83%	0	0		是	2025年12月	-2.41%
1898	于洪	五金变	五机甲	10kV	553	558	101%	123	123	60%	0	0		是	2025年12月	20.98%
1899	浑南	下深变	深桃乙	10kV	553	490	89%	120	278	89%	0	0		是	2027年12月	35.62%
1900	苏家屯	下深变	下深甲	10kV	600	481	80%	0	0	79%	0	0		是	2026年	3.12%
1901	浑南	下深变	三星乙	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0		是		2.04%
1902	浑南	下深变	深塔甲	10kV	553	70	13%	0	0	13%	0	0		是		-4.01%
1903	浑南	下深变	金河线	10kV	553	281	51%	0	0	51%	0	0		是		10.20%
1904	浑南	下深变	深桃甲	10kV	600	222	37%	0	0	37%	0	0		是		-14.60%
1905	浑南	下深变	高科甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是	2027年12月	-13.17%
1906	浑南	下深变	高科乙	10kV	553	177	32%	0	0	32%	0	0		是	2027年12月	-3.96%
1907	苏家屯	下深变	理想线	10kV	584	399	68%	0	0	65%	0	0		是	2027年	2.15%
1908	浑南	下深变	新隆线	10kV	600	356	59%	0	0	59%	0	0		是	2027年12月	-5.12%
1909	浑南	下深变	深软线	10kV	584	298	51%	0	0	51%	0	0		是		6.18%
1910	浑南	下深变	亚泰线	10kV	584	160	27%	0	0	27%	0	0		是		-9.82%
1911	浑南	下深变	三环乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		-19.05%
1912	浑南	下深变	新城线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是		-7.25%
1913	浑南	下深变	三星甲	10kV	553	428	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	26.33%
1914	浑南	下深变	深塔乙	10kV	553	199	36%	0	0	36%	0	0		是		-35.00%
1915	浑南	下深变	三环甲	10kV	328	327	100%	0	0	100%	0	0		是	2027年12月	17.26%
1916	苏家屯	下深变	下深乙	10kV	553	396	72%	0	0	72%	0	0		是	2027年	16.48%
1917	大东	小东变	小鹏乙	10kV	553	225	41%	0	0	41%	0	0		是	2025年12月	-60.82%
1918	大东	小东变	小善甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
1919	大东	小东变	机场线	10kV	553	258	47%	0	0	47%	0	0		是		-25.69%
1920	大东	小东变	新光线	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		4.28%
1921	大东	小东变	城北线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
1922	大东	小东变	大连线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
1923	大东	小东变	大华线	10kV	584	354	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	-0.07%
1924	大东	小东变	小北线	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0		是	2025年12月	-1.15%
1925	大东	小东变	小光线	10kV	553	216	39%	0	0	39%	2006	2006				5.71%
1926	大东	小东变	小望线	10kV	553	236	43%	0	0	43%	1659	1659				-6.00%
1927	大东	小东变	小毛线	10kV	553	243	44%	0	0	44%	1538	1538				2.13%
1928	大东	小东变	东梦甲	10kV	600	136	23%	0	0	23%	3880	3880				15.56%
1929	大东	小东变	北宅线	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2283	2283				0.93%
1930	大东	小东变	地坛线	10kV	584	231	40%	0	0	40%	2068	2068				12.98%
1931	大东	小东变	东梦乙	10kV	600	276	46%	0	0	46%	1455	1455				6.34%
1932	大东	小东变	东润线	10kV	584	36	6%	0	0	6%	5445	5445				91.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1933	新民	小民屯	镇内线	10kV	320	272	85%	0	0	85%	0	0		是		6.97%
1934	新民	小民屯	大玉线	10kV	553	300	54%	0	0	105%	0	0		是	2025年	5.88%
1935	新民	小民屯	朱南线	10kV	320	329	103%	0	0	137%	0	0		是	2025年12月	5.35%
1936	新民	小民屯	前进线	10kV	553	199	36%	0	0	70%	0	0		是	2025年	-15.79%
1937	新民	小民屯	小七线	10kV	320	353	110%	0	0	64%	0	0		是	2026年6月	2.43%
1938	沈北	孝信变	孝新线	10kV	553	409	74%	0	0	102%	0	0		是	2026年6月	-22.00%
1939	沈北	孝信变	孝科线	10kV	600	110	18%	0	0	18%	0	0		是		14.54%
1940	沈北	孝信变	孝新甲	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0		是		12.57%
1941	沈北	孝信变	总部甲	10kV	600	101	17%	0	0	17%	0	0		是		0.78%
1942	沈北	孝信变	孝阳线	10kV	553	162	29%	0	0	48%	0	0		是		-25.20%
1943	沈北	孝信变	孝锋线	10kV	553	440	80%	0	0	78%	0	0		是		12.70%
1944	沈北	孝信变	孝新乙	10kV	553	140	25%	0	0	44%	0	0		是		10.15%
1945	沈北	孝信变	孝星线	10kV	553	298	54%	0	0	51%	0	0		是		17.95%
1946	沈北	孝信变	孝场甲	10kV	600	136	23%	0	0	22%	0	0		是		-9.57%
1947	沈北	孝信变	孝场乙	10kV	600	90	15%	0	0	15%	0	0		是		100.00%
1948	沈北	孝信变	孝文线	10kV	553	308	56%	0	0	56%	0	0		是		-32.72%
1949	沈北	孝信变	总部乙	10kV	600	42	7%	0	0	7%	0	0		是		7.08%
1950	沈北	孝信变	孝乐线	10kV	553	192	35%	0	0	67%	0	0		是		-20.92%
1951	沈北	孝信变	孝盛线	10kV	600	392	65%	0	0	120%	0	0		是		5.85%
1952	沈北	孝信变	孝诚线	10kV	553	538	97%	0	0	97%	0	0		是	2026年6月	5.59%
1953	沈北	孝信变	雨润甲	10kV	553	356	64%	0	0	60%	0	0		是	2026年6月	8.85%
1954	沈北	孝信变	孝昌甲	10kV	553	536	97%	0	0	97%	0	0		是	2026年6月	1.15%
1955	沈北	孝信变	雨润乙	10kV	553	299	54%	0	0	54%	0	0		是		19.88%
1956	沈北	孝信变	孝昌乙	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0		是		5.63%
1957	沈北	孝信变	孝晨线	10kV	600	2	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1958	沈北	新城子	新城子	10kV	320	335	105%	0	0	210%	0	0		是	2026年6月	-2.15%
1959	沈北	新城子	新空线	10kV	600	15	3%	0	0	2%	9093	9093				100.00%
1960	沈北	新城子	农专线	10kV	320	350	109%	0	0	110%	0	0		是	2026年6月	-26.94%
1961	沈北	新城子	二零八	10kV	320	118	37%	0	0	37%	0	0		是	2026年6月	57.56%
1962	新民	新民变	新区线	10kV	553	259	47%	0	0	47%	0	0		是		3.28%
1963	新民	新民变	中学线	10kV	553	425	77%	0	0	77%	0	0		是	2025年12月	4.32%
1964	新民	新民变	铁专乙	10kV	553	422	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年6月	3.80%
1965	新民	新民变	铁专甲	10kV	553	480	87%	0	0	87%	0	0		是		5.89%
1966	新民	新民变	营东线	10kV	553	482	87%	0	0	87%	0	0		是	2025年12月	3.51%
1967	新民	新民变	高台乙	10kV	553	55	10%	0	0	10%	0	0		是		-10.98%
1968	新民	新民变	高台甲	10kV	553	370	67%	7	10.01	67%	0	0		是	2025年12月	3.58%
1969	新民	新民变	木材线	10kV	320	0	0%	0	0	0%	0	0		是		5.26%
1970	新民	新民变	陶瓷线	10kV	553	139	25%	0	0	36%	0	0		是		12.81%
1971	新民	新民变	营西线	10kV	553	303	55%	0	0	55%	0	0		是		3.12%
1972	新民	新民变	化肥线	10kV	553	134	24%	0	0	24%	0	0		是	2025年12月	-5.20%
1973	辽中	新民屯	土堡线	10kV	320	355	111%	0	0	111%	0	0		是	2025年11月	-0.50%
1974	辽中	新民屯	新东线	10kV	320	413	129%	2	4	129%	0	0		是	2025年11月	8.01%
1975	辽中	新民屯	宽场线	10kV	377	535	142%	0	0	142%	0	0		是	2026年6月	3.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1976	辽中	新民屯	中村线	10kV	320	297	93%	0	0	93%	0	0		是	2026年6月	2.52%
1977	辽中	新民屯	沈西线	10kV	553	369	67%	0	0	67%	2229	2229				-23.57%
1978	辽中	新民屯	东方线	10kV	553	437	79%	2	3	67%	1051	1051				17.52%
1979	辽中	新民屯	宏晨线	10kV	553	490	89%	0	0	82%	0	0				100.00%
1980	辽中	新民屯	德邦一	10kV	377	636	169%	15	2	169%	0	0		是	2025年12月	-107.55%
1981	辽中	新民屯	德邦二	10kV	377	641	170%	15	2	170%	0	0		是	2025年12月	-124.26%
1982	辽中	新民屯	铜厂线	10kV	377	294	78%	0	0	58%	0	0				5.37%
1983	新民	新兴变	兴福线	10kV	553	113	20%	0	0	20%	3790	3790				-16.63%
1984	新民	新兴变	兴地甲	10kV	553	364	66%	0	0	35%	879	879				-7.58%
1985	新民	新兴变	兴农线	10kV	553	309	56%	0	0	56%	395	395				58.50%
1986	新民	新兴变	兴牛线	10kV	553	236	43%	0	0	41%	1659	1659				20.06%
1987	新民	新兴变	兴地乙	10kV	553	74	13%	0	0	13%	7338	7338				7.02%
1988	新民	新兴变	兴沈线	10kV	553	127	23%	0	0	23%	6421	6421				15.11%
1989	新民	新兴变	新隆线	10kV	553	177	32%	0	0	32%	2681	2681				0.00%
1990	法库	新依变	依拉线	10kV	200	208.35	104%	4	3.3	112%	0	0		是	2025年12月	10.37%
1991	法库	新依变	依三线	10kV	377	591.84	157%	26	21.15	152%	0	0		是	2025年12月	20.33%
1992	法库	新依变	依戴线	10kV	377	148.44	39%	2	4.33	40%	3306	3306				3.23%
1993	法库	新依变	依草线	10kV	377	411.26	109%	4	9.8	65%	0	0		是	2025年12月	-17.54%
1994	新民	兴隆变	大民线	10kV	320	269	84%	0	0	84%	0	0				-10.28%
1995	新民	兴隆变	孤家线	10kV	553	452	82%	11	45.75	141%	0	0		是	2025年	11.06%
1996	新民	兴隆变	排灌线	10kV	570	180	32%	0	0	56%	0	0				-2.10%
1997	新民	兴隆变	农机线	10kV	320	293	92%	0	0	122%	0	0		是		8.17%
1998	新民	兴隆变	兴隆线	10kV	553	431	78%	0	0	122%	820	820		是	2025年	-10.26%
1999	法库	秀水变	秀长线	10kV	553	270.42	49%	10	15.83	38%	2180	2180				0.94%
2000	法库	秀水变	秀叶线	10kV	553	416.88	75%	14	8.25	70%	1400	1400				-7.30%
2001	法库	秀水变	秀水线	10kV	285	330.55	116%	10	26.02	118%	0	0		是	2025年12月	-6.42%
2002	法库	秀水变	秀登线	10kV	328	317.01	97%	19	19.43	87%	0	0		是	2025年12月	3.25%
2003	苏家屯	雪松变	松北甲	10kV	553	526	95%	0	0	95%	0	0		是	2026年	1.36%
2004	苏家屯	雪松变	松满线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				0.00%
2005	苏家屯	雪松变	松南甲	10kV	553	385	70%	0	0	70%	36	36				9.76%
2006	苏家屯	雪松变	松南乙	10kV	553	384	69%	0	0	65%	0	0		是	2026年	9.66%
2007	苏家屯	雪松变	松沈甲	10kV	600	163	27%	0	0	27%	6530	6530				-7.24%
2008	苏家屯	雪松变	松桧甲	10kV	600	169	28%	0	0	1%	6426	6426				21.50%
2009	苏家屯	雪松变	雪南甲	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0		是	2027年	-18.90%
2010	苏家屯	雪松变	松沈乙	10kV	600	202	34%	0	0	34%	0	0				30.18%
2011	苏家屯	雪松变	雪北乙	10kV	553	364	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年	-2.26%
2012	苏家屯	雪松变	雪南乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0				3.72%
2013	苏家屯	雪松变	松智线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0				4.69%
2014	苏家屯	雪松变	松桧乙	10kV	600	158	26%	0	0	1%	0	0				22.14%
2015	苏家屯	雪松变	松园甲	10kV	600	620	103%	0	0	103%	0	0		是	2025年	2.73%
2016	苏家屯	雪松变	雪北甲	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年	-5.60%
2017	皇姑	亚明变	教学甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	897	897				2.13%
2018	皇姑	亚明变	鲲鹏线	10kV	600	339	57%	0	0	57%	364	364				-1.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2019	皇姑	亚明变	珠江乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	6.41%
2020	皇姑	亚明变	珠江甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				7.58%
2021	铁西	亚明变	雾虹甲	10kV	584	241	41%	0	0	41%	1895	1895				5.87%
2022	皇姑	亚明变	天山甲	10kV	600	373	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	-0.01%
2023	皇姑	亚明变	教学乙	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2283	2283				9.86%
2024	皇姑	亚明变	华凯线	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		-0.65%
2025	皇姑	亚明变	闽江乙	10kV	553	346	63%	0	0	63%	0	0		是		-0.50%
2026	皇姑	亚明变	华山乙	10kV	553	311	56%	0	0	56%	0	0		是	2025年12月	-1.28%
2027	皇姑	亚明变	华山甲	10kV	553	174	31%	0	0	31%	0	0		是		-4.00%
2028	皇姑	亚明变	闽江甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	0	0		是		-7.86%
2029	开发	羊吉变	羊新线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	1660	1660				8.02%
2030	开发	羊吉变	羊农乙	10kV	553	215	39%	0	0	39%	1660	1660				48.03%
2031	开发	羊吉变	羊金线	10kV	553	391	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年10月	-2.86%
2032	开发	羊吉变	宁官乙	10kV	553	393	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年10月	-5.96%
2033	开发	羊吉变	羊农甲	10kV	553	337	61%	0	0	61%	868	868				4.91%
2034	开发	羊吉变	羊湖线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1660	1660				3.84%
2035	开发	羊吉变	吉商线	10kV	600	271	45%	0	0	45%	1541	1541				18.85%
2036	开发	羊吉变	宁官甲	10kV	553	510	92%	150	300	92%	0	0		是	2025年10月	-17.30%
2037	开发	羊吉变	羊依线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	1299	1299				3.54%
2038	开发	羊吉变	太湖乙	10kV	553	314	57%	0	0	57%	308	308				8.98%
2039	开发	羊吉变	太湖甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	2809	2809				3.88%
2040	东陵	杨官变	杨热线	10kV	600	291.8	49%	0	0	42%	0	0		是	2028年12月	-1.98%
2041	东陵	杨官变	杨古线	10kV	553	129.73	23%	0	0	18%	0	0		是	2028年12月	-10.63%
2042	东陵	杨官变	杨紫线	10kV	584	356.48	61%	0	0	61%	0	0		是	2028年12月	30.76%
2043	东陵	杨官变	杨鑫线	10kV	553	181.41	33%	0	0	33%	0	0		是	2028年12月	11.34%
2044	东陵	杨官变	杨金线	10kV	584	348.4	60%	0	0	57%	0	0		是	2028年12月	15.36%
2045	东陵	杨官变	杨家线	10kV	553	297.42	54%	0	0	39%	0	0		是	2028年12月	10.79%
2046	东陵	杨官变	杨导甲	10kV	584	144.49	25%	0	0	25%	0	0		是	2028年12月	25.54%
2047	东陵	杨官变	杨北线	10kV	600	144.49	24%	0	0	24%	0	0		是	2028年12月	100.00%
2048	东陵	杨官变	杨孤乙	10kV	553	8	1%	0	0	1%	0	0		是	2028年12月	0.00%
2049	东陵	杨官变	杨提线	10kV	553	298	54%	0	0	49%	0	0		是	2028年12月	13.34%
2050	东陵	杨官变	杨孤甲	10kV	553	176.48	32%	0	0	25%	0	0		是	2028年12月	-15.22%
2051	东陵	杨官变	杨石线	10kV	553	416.25	75%	0	0	69%	0	0		是	2028年12月	1.75%
2052	东陵	杨官变	杨华线	10kV	600	220.08	37%	0	0	11%	0	0		是	2028年12月	-1.02%
2053	东陵	杨官变	杨林线	10kV	584	314.65	54%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	1.51%
2054	东陵	杨官变	祝科线	10kV	553	381.45	69%	0	0	56%	0	0		是	2028年12月	35.97%
2055	浑南	杨官变	杨车线	10kV	584	203	35%	0	0	35%	0	0		是		22.45%
2056	东陵	杨官变	富康线	10kV	410	251.02	61%	0	0	59%	0	0		是	2028年12月	62.52%
2057	东陵	杨官变	杨导乙	10kV	600	280.2	47%	0	0	47%	0	0		是	2028年12月	72.53%
2058	辽中	杨士岗	杨士岗	10kV	553	314	57%	0	0	57%	2922	2922				-1.88%
2059	辽中	杨士岗	阀门线	10kV	377	206	55%	0	0	55%	2309	2309				6.01%
2060	辽中	杨士岗	八三堡	10kV	377	243	64%	0	0	64%	1458	1458				4.52%
2061	辽中	杨士岗	德兴堡	10kV	377	235	62%	0	0	62%	1436	1436				-21.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2062	辽中	杨士岗	新民屯	10kV	377	201	53%	0	0	53%	1235	1235				-34.47%
2063	辽中	杨士岗	富豪线	10kV	320	289	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年11月	-10.02%
2064	辽中	杨士岗	靠山屯	10kV	320	265	83%	0	0	83%	48	48				-3.57%
2065	辽中	养士堡	曹家线	10kV	377	77	20%	0	0	16%	4493	4493				3.12%
2066	辽中	养士堡	腰屯线	10kV	352	301	86%	0	0	86%	274	274				-4.01%
2067	辽中	养士堡	冶金线	10kV	352	49	14%	0	0	14%	4638	4638				1.17%
2068	辽中	养士堡	林家线	10kV	352	378	107%	90	150	107%	0	0		是	2025年11月	0.18%
2069	浑南	营盘	帆东乙	10kV	553	126	23%	0	0	23%	0	0		是		0.00%
2070	浑南	营盘	营万乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0		是		1.41%
2071	浑南	营盘	帆东甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2072	浑南	营盘	丽水线	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年12月	-8.01%
2073	东陵	营盘	营孙线	10kV	553	325.37	59%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	12.91%
2074	东陵	营盘	营孤甲	10kV	553	319.92	58%	0	0	57%	0	0		是	2028年12月	11.93%
2075	浑南	营盘	航西乙	10kV	553	218	39%	0	0	39%	0	0		是	2025年12月	-21.70%
2076	浑南	营盘	航西甲	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	10.93%
2077	浑南	营盘	营北线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	0	0		是		12.46%
2078	浑南	营盘	营侦线	10kV	553	480	87%	0	0	87%	0	0		是	2027年12月	-3.03%
2079	浑南	营盘	营奥线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	0	0		是		12.78%
2080	浑南	营盘	营新线	10kV	600	261	44%	0	0	44%	0	0		是		2.82%
2081	浑南	营盘	帆西乙	10kV	553	102	18%	0	0	18%	0	0		是		1.59%
2082	浑南	营盘	帆西甲	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年12月	3.33%
2083	浑南	营盘	营天线	10kV	584	381	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年12月	5.59%
2084	浑南	营盘	营亿线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0		是		5.15%
2085	浑南	营盘	七星线	10kV	292	320	110%	0	0	110%	0	0		是	2027年12月	2.47%
2086	浑南	营盘	营万甲	10kV	600	153	26%	0	0	26%	0	0		是		5.24%
2087	浑南	营盘	航东甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	0	0		是		0.96%
2088	浑南	营盘	营福线	10kV	584	416	71%	0	0	71%	0	0		是	2027年12月	16.79%
2089	浑南	营盘	营湾线	10kV	600	317	53%	0	0	53%	0	0		是		11.17%
2090	浑南	营盘	航东乙	10kV	553	296	54%	0	0	54%	0	0		是		0.00%
2091	东陵	营盘	营孤乙	10kV	553	396.56	72%	0	0	72%	0	0		是	2028年12月	15.86%
2092	浑南	营盘	营榆线	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0		是		1.71%
2093	浑南	营盘	营科线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是		-15.22%
2094	铁西	应昌变	应齐甲	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	3.78%
2095	铁西	应昌变	应齐乙	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	-10.89%
2096	铁西	应昌变	贵和线	10kV	584	254	43%	0	0	43%	0	0		是		3.64%
2097	铁西	应昌变	应中甲	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0				-6.70%
2098	铁西	应昌变	应东乙	10kV	584	230	39%	0	0	39%	0	0		是		-0.30%
2099	铁西	应昌变	应中乙	10kV	584	21	4%	0	0	4%	0	0		是		32.61%
2100	铁西	应昌变	应东甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		0.73%
2101	铁西	应昌变	应劝甲	10kV	600	111	19%	0	0	19%	0	0		是		29.48%
2102	铁西	应昌变	应缘线	10kV	600	78	13%	0	0	13%	0	0		是		50.53%
2103	铁西	应昌变	应南线	10kV	553	89	16%	0	0	16%	0	0		是		58.17%
2104	铁西	应昌变	应西线	10kV	600	80	13%	0	0	13%	0	0		是		85.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2105	铁西	应昌变	应滑乙	10kV	553	325	59%	0	0	59%	0	0		是		-0.26%
2106	铁西	应昌变	应润线	10kV	600	530	88%	0	0	88%	0	0		是	2028年12月	6.68%
2107	铁西	应昌变	东环线	10kV	600	207	35%	0	0	35%	0	0		是		1.33%
2108	铁西	应昌变	应四甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是		24.93%
2109	铁西	应昌变	应太乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是		13.66%
2110	铁西	应昌变	应滑甲	10kV	553	205	37%	0	0	37%	0	0		是		-3.07%
2111	铁西	应昌变	应太甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		43.35%
2112	铁西	应昌变	应北线	10kV	584	143	24%	0	0	24%	0	0		是		3.41%
2113	铁西	应昌变	应四乙	10kV	553	329	59%	0	0	59%	0	0		是		-6.32%
2114	铁西	应昌变	应药线	10kV	584	286	49%	0	0	49%	0	0		是		100.00%
2115	铁西	应昌变	应五乙	10kV	600	75	13%	0	0	13%	0	0		是		100.00%
2116	苏家屯	永乐变	庄科线	10kV	240	195	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年	8.03%
2117	苏家屯	永乐变	宝相线	10kV	553	176	32%	0	0	32%	5572	5572				-21.04%
2118	苏家屯	永乐变	黑林甲	10kV	553	237	43%	0	0	43%	1642	1642				63.31%
2119	苏家屯	永乐变	杨树乙	10kV	553	366	66%	0	0	0%	0	0				0.00%
2120	苏家屯	永乐变	杨树甲	10kV	320	366	114%	0	0	114%	0	0		是	2027年	4.20%
2121	苏家屯	永乐变	黑林乙	10kV	553	416	75%	0	0	75%	1415	1415				5.38%
2122	浑南	于山变	于医甲	10kV	600	120	20%	0	0	20%	3420	3420		是	2027年12月	42.84%
2123	浑南	于山变	于运线	10kV	600	377	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年12月	-2.50%
2124	浑南	于山变	于尚线	10kV	600	540	90%	35	70	90%	0	0		是	2027年12月	5.63%
2125	浑南	于山变	东大甲	10kV	600	246	41%	0	0	41%	1974	1974				7.25%
2126	浑南	于山变	全北线	10kV	600	136	23%	0	0	23%	3420	3420				-9.43%
2127	浑南	于山变	于白乙	10kV	600	175	29%	0	0	29%	3420	3420				29.27%
2128	浑南	于山变	于东线	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	-8.13%
2129	浑南	于山变	于安甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				21.20%
2130	浑南	于山变	于盛线	10kV	600	397	66%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	29.81%
2131	浑南	于山变	于白甲	10kV	600	297	50%	0	0	50%	3420	3420				2.37%
2132	浑南	于山变	于盈线	10kV	600	151	25%	0	0	25%	3420	3420				-8.42%
2133	浑南	于山变	四馆线	10kV	600	218	36%	0	0	36%	3420	3420				-2.04%
2134	浑南	于山变	于学线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	2252	2252				-39.46%
2135	浑南	于山变	于医乙	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4915	4915		是	2027年12月	49.62%
2136	浑南	于山变	于全线	10kV	600	194	32%	0	0	32%	2875	2875				44.97%
2137	浑南	于山变	于通线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				-30.06%
2138	浑南	于山变	东大乙	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944				-44.75%
2139	浑南	于山变	于桃线	10kV	600	460	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	23.38%
2140	浑南	于山变	航天线	10kV	600	357	60%	0	0	60%	52	52				11.61%
2141	浑南	于山变	于安乙	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				15.82%
2142	浑南	于山变	于城线	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是	2027年12月	35.83%
2143	浑南	于山变	于河线	10kV	600	180	30%	0	0	30%	3118	3118				-4.58%
2144	浑南	于山变	于景线	10kV	600	214	36%	0	0	36%	3568	3568				-110.69%
2145	浑南	榆树变	榆深线	10kV	600	111	19%	0	0	19%	10	10				48.80%
2146	浑南	榆树变	榆铁乙	10kV	584	237	41%	0	0	41%	10	10				-35.14%
2147	浑南	榆树变	榆营甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	10	10				-30.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2148	浑南	榆树变	临波甲	10kV	600	250	42%	0	0	42%	10	10				-26.44%
2149	浑南	榆树变	榆铁甲	10kV	584	340	58%	0	0	58%	10	10				2.31%
2150	浑南	榆树变	榆东线	10kV	600	550	92%	26	130	92%	0	0		是	2027年12月	8.85%
2151	苏家屯	榆树变	榆岛线	10kV	600	362	60%	0	0	60%	0	0		是		10.40%
2152	浑南	榆树变	榆营乙	10kV	600	310	52%	0	0	52%	10	10				-15.17%
2153	浑南	榆树变	临波乙	10kV	584	151	26%	0	0	26%	10	10				1.29%
2154	浑南	榆树变	三义线	10kV	600	329	55%	0	0	55%	10	10				-17.00%
2155	浑南	榆树变	榆下甲	10kV	553	408	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	7.99%
2156	浑南	榆树变	榆下乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	10	10				1.91%
2157	浑南	榆树变	榆信线	10kV	600	202	34%	0	0	34%	0	0		是	2027年12月	-16.04%
2158	浑南	榆树变	榆河甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	0	0		是	2027年12月	10.27%
2159	浑南	榆树变	榆河乙	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	4.64%
2160	苏家屯	榆树变	榆中线	10kV	600	11	2%	0	0	1%	10	10				16.28%
2161	浑南	榆树变	榆塔乙	10kV	600	456	76%	0	0	76%	0	0		是	2027年12月	58.69%
2162	浑南	榆树变	榆塔甲	10kV	600	406	68%	0	0	68%	0	0		是	2027年12月	56.36%
2163	沈北	詹屯变	虎开线	10kV	553	144	26%	0	0	26%	3253	3253				-47.54%
2164	沈北	詹屯变	虎联线	10kV	553	454	82%	0	0	99%	0	0		是	2026年6月	1.92%
2165	沈北	詹屯变	职教乙	10kV	553	170	31%	0	0	31%	2802	2802				-9.02%
2166	沈北	詹屯变	虎桥线	10kV	553	359	65%	0	0	59%	0	0		是	2026年6月	-4.83%
2167	沈北	詹屯变	职教甲	10kV	553	0	0%	0	0	33%	5747	5747				1.76%
2168	沈北	詹屯变	詹卡线	10kV	553	464	84%	0	0	84%	584	584				1.65%
2169	沈北	詹屯变	詹北线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	7525	7525				0.00%
2170	沈北	詹屯变	詹古线	10kV	553	588	106%	3	1.5	106%	0	0		是	2026年6月	17.90%
2171	沈北	詹屯变	辉山线	10kV	553	407	74%	0	0	68%	0	0		是	2026年6月	9.58%
2172	和平	展览变	二经甲	10kV	553	246	44%	0	0	44%	1486	1486		是		-0.42%
2173	和平	展览变	展友甲	10kV	600	21	4%	0	0	4%	8380	8380		是		-2.84%
2174	和平	展览变	展同线	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944		是	2025年12月	2.29%
2175	和平	展览变	展方甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	1905	1905		是		0.03%
2176	沈河	展览变	展艺甲	10kV	600	243	41%	0	0	41%	5144	5144		是		3.65%
2177	和平	展览变	展兆线	10kV	600	410	68%	0	0	68%	0	0		是	2026年9月	-0.82%
2178	和平	展览变	展青甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747		是		0.00%
2179	和平	展览变	展科甲	10kV	600	383	64%	0	0	64%	0	0		是		36.34%
2180	沈河	展览变	展文甲	10kV	600	122	20%	0	0	20%	0	0		是	2026年12月	30.89%
2181	沈河	展览变	展南甲	10kV	553	550	99%	120	294	99%	0	0		是	2026年12月	35.79%
2182	和平	展览变	二经乙	10kV	553	273	49%	0	0	49%	0	0		是		-1.08%
2183	和平	展览变	展青乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2184	和平	展览变	展友乙	10kV	600	122	20%	0	0	20%	7240	7240				9.99%
2185	和平	展览变	展河线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	5265	5265				15.50%
2186	和平	展览变	展金线	10kV	600	117	20%	0	0	20%	5736	5736				13.87%
2187	和平	展览变	展科乙	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0		是		41.32%
2188	和平	展览变	展方乙	10kV	600	330	55%	0	0	55%	1559	1559				-15.06%
2189	沈河	展览变	展文乙	10kV	553	42	8%	0	0	8%	5019	5019				23.05%
2190	沈河	站前变	工商一	10kV	584	71	12%	0	0	12%	5415	5415				-16.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2191	沈河	站前变	培训甲	10kV	584	140	24%	0	0	24%	5415	5415				-3.21%
2192	皇姑	站前变	北陵甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	12.50%
2193	沈河	站前变	站前线	10kV	584	44	8%	0	0	8%	5415	5415				-10.75%
2194	沈河	站前变	站通线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	5415	5415				-9.68%
2195	沈河	站前变	站汇线	10kV	600	157	26%	0	0	26%	5415	5415				30.03%
2196	沈河	站前变	站华线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	5196	5196				8.77%
2197	沈河	站前变	省邮甲	10kV	584	137	23%	0	0	23%	3696	3696				-14.89%
2198	沈河	站前变	站南甲	10kV	584	0	0%	0	0	0%	5415	5415				0.00%
2199	沈河	站前变	站南乙	10kV	584	11	2%	0	0	2%	5415	5415				47.66%
2200	沈河	站前变	站红线	10kV	584	110	19%	0	0	19%	5415	5415				11.52%
2201	沈河	站前变	邮政乙	10kV	584	13	2%	0	0	2%	0	0		是	2025年12月	4.83%
2202	皇姑	站前变	北陵乙	10kV	553	560	101%	0	0	101%	0	0		是	2025年12月	6.41%
2203	沈河	站前变	锐北甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5415	5415				0.00%
2204	沈河	站前变	站北线	10kV	584	189	32%	0	0	32%	2795	2795				-10.42%
2205	沈河	站前变	光达线	10kV	584	121	21%	0	0	21%	4342	4342				0.96%
2206	沈河	站前变	锐北乙	10kV	600	268	45%	0	0	45%	1593	1593				9.96%
2207	沈河	站前变	综合线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	4342	4342				5.51%
2208	沈河	站前变	站兴线	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	-11.84%
2209	沈河	站前变	培训乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	4342	4342				4.42%
2210	沈河	站前变	邮政甲	10kV	584	175	30%	0	0	30%	0	0		是	2025年12月	6.15%
2211	沈河	站前变	工商二	10kV	584	21	4%	0	0	4%	4342	4342				-0.55%
2212	沈河	站前变	红卫乙	10kV	584	318	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年12月	4.63%
2213	沈河	站前变	红卫甲	10kV	584	247	42%	0	0	42%	1791	1791				37.71%
2214	沈河	站前变	省邮乙	10kV	584	135	23%	0	0	23%	3731	3731				-36.34%
2215	沈河	站前变	站富线	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4342	4342				-0.79%
2216	康平	张强变	柳树线	10kV	320	280	88%	0	0	72%	0	0		是		3.69%
2217	康平	张强变	沙金线	10kV	320	406	127%	15	36	116%	0	0		是	2026年12月	12.46%
2218	康平	张强变	大黄线	10kV	320	54	17%	0	0	13%	0	0		是		7.87%
2219	康平	张强变	张粮线	10kV	320	98	31%	0	0	25%	0	0		是		10.06%
2220	康平	张强变	张强线	10kV	320	287	90%	0	0	72%	0	0				7.45%
2221	开发	张士变	张中线	10kV	600	225	38%	0	0	38%	2338	2338				4.34%
2222	开发	张士变	昆明二	10kV	584	1	0%	0	0	0%	9086	9086				0.00%
2223	开发	张士变	张羊乙	10kV	553	409	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年10月	12.89%
2224	开发	张士变	昆海乙	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年10月	34.12%
2225	开发	张士变	海逸乙	10kV	600	60	10%	0	0	10%	5196	5196				2.37%
2226	开发	张士变	张鹏乙	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0		是	2025年10月	0.12%
2227	开发	张士变	张羊甲	10kV	553	290	52%	0	0	52%	682	682				-16.76%
2228	开发	张士变	昆海甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年10月	12.83%
2229	开发	张士变	昆明一	10kV	600	110	18%	0	0	18%	2255	2255				26.93%
2230	开发	张士变	张鹏甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2255	2255				-303.61%
2231	开发	张士变	大明一	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2255	2255				-1.08%
2232	开发	张士变	张工甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年10月	52.82%
2233	开发	张士变	张工乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年10月	6.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2234	开发	张士变	海逸甲	10kV	600	162	27%	0	0	27%	4469	4469				3.92%
2235	新民	张屯变	赖花甲	10kV	328	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2236	新民	张屯变	张沿线	10kV	328	268	82%	0	0	84%	0	0				1.98%
2237	新民	张屯变	代家甲	10kV	400	360	90%	0	0	113%	0	0		是	2025年	3.90%
2238	新民	张屯变	粮库线	10kV	328	160	49%	0	0	50%	0	0				0.54%
2239	新民	张屯变	赖花乙	10kV	494	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2240	新民	张屯变	三环线	10kV	320	217	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	-2.79%
2241	新民	张屯变	代家乙	10kV	553	156	28%	0	0	0%	0	0				0.00%
2242	于洪	彰驿变	彰大乙	10kV	240	157	65%	0	0	78%	0	0				11.57%
2243	于洪	彰驿变	彰大甲	10kV	553	322	58%	0	0	43%	170	170				35.13%
2244	皇姑	长江变	长庭线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	0	0		是		-54.86%
2245	皇姑	长江变	长怒甲	10kV	553	120	22%	0	0	22%	0	0		是		1.68%
2246	皇姑	长江变	长黄甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2027年9月	10.67%
2247	皇姑	长江变	长怒乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是		1.16%
2248	皇姑	长江变	长恒线	10kV	600	420	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年12月	-18.63%
2249	皇姑	长江变	长热线	10kV	600	480	80%	115	300	80%	0	0		是		-12.99%
2250	皇姑	长江变	长阳线	10kV	600	180	30%	0	0	30%	0	0		是		37.51%
2251	皇姑	长江变	长亚甲	10kV	553	1	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
2252	皇姑	长江变	长加线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	0	0		是		8.36%
2253	皇姑	长江变	长黄乙	10kV	553	520	94%	0	0	94%	0	0		是	2027年9月	13.82%
2254	皇姑	长江变	长亚乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		-3.47%
2255	皇姑	长江变	长陵乙	10kV	600	287	48%	0	0	48%	0	0		是		67.19%
2256	皇姑	长江变	长凤甲	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0		是		-4.82%
2257	皇姑	长江变	岳山甲	10kV	553	295	53%	0	0	53%	0	0		是		11.74%
2258	皇姑	长江变	长凤乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		-2.96%
2259	皇姑	长江变	长华线	10kV	600	318	53%	0	0	53%	0	0		是		18.66%
2260	皇姑	长江变	长隆线	10kV	600	213	36%	0	0	36%	0	0		是		-4.85%
2261	皇姑	长江变	岳山乙	10kV	553	383	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	13.98%
2262	皇姑	长江变	长成线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0		是		12.80%
2263	皇姑	长江变	长耀线	10kV	600	249	42%	0	0	42%	0	0		是		8.55%
2264	皇姑	长江变	长河甲	10kV	600	113	19%	0	0	19%	0	0		是		100.00%
2265	皇姑	长江变	长河乙	10kV	600	270	45%	0	0	45%	0	0		是		29.96%
2266	皇姑	长江变	长泰甲	10kV	553	183	33%	0	0	33%	0	0		是		44.20%
2267	皇姑	长江变	长泰乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是		28.91%
2268	沈河	长青变	长南甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年12月	-12.76%
2269	沈河	长青变	长大甲	10kV	584	450	77%	0	0	77%	0	0		是	2026年12月	-0.31%
2270	沈河	长青变	长大乙	10kV	584	320	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年12月	-11.09%
2271	沈河	长青变	长南乙	10kV	553	252	46%	0	0	46%	0	0		是		2.35%
2272	沈河	长青变	长城甲	10kV	584	144	25%	0	0	25%	0	0		是		2.08%
2273	沈河	长青变	长萃乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		0.69%
2274	沈河	长青变	御龙线	10kV	584	62	11%	0	0	11%	0	0		是		39.08%
2275	沈河	长青变	长木甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	3760	3760				7.63%
2276	沈河	长青变	长东线	10kV	600	42	7%	0	0	7%	5110	5110				9.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2277	沈河	长青变	长北线	10kV	584	106	18%	0	0	18%	4233	4233				31.65%
2278	沈河	长青变	长西线	10kV	600	321	54%	0	0	54%	675	675				46.44%
2279	沈河	长青变	银河线	10kV	553	379	69%	0	0	69%	0	0		是	2026年12月	-15.71%
2280	沈河	长青变	佳和线	10kV	600	40	7%	0	0	7%	5110	5110				-1.64%
2281	沈河	长青变	青阳线	10kV	553	219	40%	0	0	40%	1954	1954				6.15%
2282	沈河	长青变	长萃甲	10kV	553	277	50%	0	0	50%	949	949				1.73%
2283	沈河	长青变	长木乙	10kV	553	121	22%	0	0	22%	4609	4609				-3.00%
2284	辽中	长滩变	土台线	10kV	264	241	91%	0	0	91%	0	0		是	2025年11月	5.66%
2285	辽中	长滩变	东余线	10kV	200	29	15%	0	0	15%	0	0				-0.02%
2286	辽中	长滩变	西长线	10kV	200	78	39%	0	0	39%	1607	1607				4.88%
2287	辽中	长滩变	三台线	10kV	200	107	54%	0	0	54%	1244	1244				5.01%
2288	铁西	肇工变	新村线	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0		是	2027年12月	-3.75%
2289	铁西	肇工变	农专线	10kV	553	550	99%	0	0	99%	0	0		是	2027年12月	6.64%
2290	铁西	肇工变	肇西线	10kV	553	304	55%	0	0	55%	0	0		是		7.56%
2291	铁西	肇工变	肇冶线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		99.96%
2292	铁西	肇工变	肇东线	10kV	584	350	60%	0	0	60%	0	0		是		12.57%
2293	铁西	肇工变	炼钢线	10kV	553	100	18%	0	0	18%	0	0		是		70.43%
2294	铁西	肇工变	劝连线	10kV	584	180	31%	0	0	31%	0	0		是		12.87%
2295	铁西	肇工变	肇体线	10kV	584	70	12%	0	0	12%	2857	2857				37.46%
2296	铁西	肇工变	于洪线	10kV	584	241	41%	0	0	41%	0	0		是	2028年12月	0.99%
2297	铁西	肇工变	奖北线	10kV	553	293	53%	0	0	53%	672	672				4.09%
2298	铁西	肇工变	瑞盛线	10kV	584	211	36%	0	0	36%	2414	2414				6.09%
2299	铁西	肇工变	配制线	10kV	553	154	28%	0	0	28%	3079	3079				2.59%
2300	铁西	肇工变	肇水线	10kV	584	275	47%	0	0	47%	1306	1306				-6.91%
2301	铁西	肇工变	北三线	10kV	553	310	56%	0	0	56%	378	378				14.05%
2302	开发	郑家变	毛纺甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	1550	1550				7.56%
2303	开发	郑家变	毛纺乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年10月	6.70%
2304	开发	郑家变	郑胜甲	10kV	600	170	28%	0	0	28%	1550	1550				3.92%
2305	开发	郑家变	郑农甲	10kV	553	445	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年10月	-5.74%
2306	开发	郑家变	郑胜乙	10kV	600	170	28%	0	0	28%	1550	1550				5.50%
2307	开发	郑家变	郑唐线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	0	0		是	2025年10月	100.00%
2308	开发	郑家变	郑工甲	10kV	553	406	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年10月	12.36%
2309	开发	郑家变	郑农乙	10kV	553	388	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年10月	5.65%
2310	开发	郑家变	益格线	10kV	553	330	60%	0	0	60%	1550	1550				1.27%
2311	开发	郑家变	郑工乙	10kV	553	470	85%	15	90	85%	0	0		是	2025年10月	10.54%
2312	开发	郑家变	郑末线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	1550	1550				100.00%
2313	东陵	中马变	世贸线	10kV	400	129.52	32%	0	0	32%	1914	1914				9.73%
2314	东陵	中马变	高坎线	10kV	480	317.36	66%	0	0	54%	0	0		是	2027年6月	-5.82%
2315	东陵	中马变	军影线	10kV	300	189.71	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年6月	-31.37%
2316	东陵	中马变	满堂线	10kV	300	207.21	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年6月	5.03%
2317	东陵	中马变	疗养甲	10kV	553	318.59	58%	0	0	34%	229	229				1.24%
2318	东陵	中马变	中植线	10kV	553	133.1	24%	0	0	8%	3441	3441				8.56%
2319	康平	中心变	镇一线	10kV	319	205	64%	0	0	57%	0	0				4.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2320	康平	中心变	镇二线	10kV	319	269	84%	0	0	82%	0	0		是	2026年6月	0.51%
2321	康平	中心变	东环线	10kV	319	195	61%	0	0	58%	0	0		是	2026年6月	3.05%
2322	康平	中心变	中胜线	10kV	553	233	42%	0	0	10%	0	0		是		4.51%
2323	康平	中心变	纺纱线	10kV	400	359	90%	0	0	65%	0	0		是	2026年6月	10.09%
2324	康平	中心变	粮油线	10kV	319	398	125%	35	75	88%	0	0		是	2026年6月	6.98%
2325	康平	中心变	东关线	10kV	319	278	87%	0	0	47%	0	0				2.50%
2326	沈北	中心台	中盘线	10kV	553	271	49%	0	0	49%	0	0				4.19%
2327	沈北	中心台	中烟线	10kV	570	404	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年6月	-8.12%
2328	沈北	中心台	中尹线	10kV	553	265	48%	0	0	46%	0	0		是	2026年6月	5.05%
2329	沈北	中心台	中石线	10kV	570	231	41%	0	0	41%	0	0				-1.40%
2330	铁西	重工变	重北线	10kV	600	134	22%	0	0	22%	7032	7032				10.64%
2331	铁西	重工变	重污线	10kV	553	194	35%	0	0	35%	0	0				6.06%
2332	铁西	重工变	重新线	10kV	584	332	57%	0	0	57%	319	319				7.02%
2333	铁西	重工变	重利线	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				0.23%
2334	铁西	重工变	城西线	10kV	553	500	90%	0	0	90%	0	0		是	2027年12月	9.01%
2335	铁西	重工变	重体线	10kV	600	63	11%	0	0	11%	2644	2644				29.53%
2336	铁西	重工变	重天线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	8463	8463				-42.61%
2337	铁西	重工变	重塔线	10kV	553	253	46%	0	0	46%	3938	3938				6.31%
2338	铁西	重工变	重谷线	10kV	600	41	7%	0	0	7%	8643	8643				18.18%
2339	铁西	重工变	重热乙	10kV	600	184	31%	0	0	31%	3666	3666				-166.09%
2340	铁西	重工变	城冶线	10kV	553	278	50%	0	0	50%	932	932				15.77%
2341	铁西	重工变	城水线	10kV	553	180	33%	0	0	33%	2314	2314				2.58%
2342	沈北	朱尔变	朱洋线	10kV	300	308	103%	0	0	103%	0	0		是	2026年6月	16.82%
2343	沈北	朱尔变	朱沈线	10kV	300	147	49%	0	0	49%	2130	2130				0.01%
2344	沈北	朱尔变	汽车甲	10kV	553	276	50%	0	0	54%	966	966				65.47%
2345	沈北	朱尔变	朱盛线	10kV	300	276	92%	0	0	86%	0	0		是	2026年6月	9.54%
2346	沈北	朱尔变	朱玉线	10kV	553	268	48%	0	0	48%	663	663				30.47%
2347	沈北	朱尔变	朱詹线	10kV	656	220	34%	0	0	34%	2725	2725				30.19%
2348	沈北	朱尔变	汽车乙	10kV	553	178	32%	0	0	32%	2664	2664				-0.33%
2349	沈北	朱尔变	捷众线	10kV	553	233	42%	0	0	33%	1711	1711		是		-37.98%
2350	沈北	朱尔变	朱林线	10kV	553	362	65%	0	0	133%	435	435		是		3.94%
2351	沈北	朱尔变	朱尔线	10kV	553	546	99%	0	0	80%	0	0		是	2026年6月	17.47%
2352	沈北	朱尔变	顺风线	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年6月	-7.25%
2353	沈北	朱尔变	江森线	10kV	553	324	59%	0	0	59%	135	135		是		-9.65%
2354	辽中	朱家房	朱家房	10kV	240	191	80%	0	0	67%	433	433				-3.51%
2355	辽中	朱家房	深井子	10kV	300	202	67%	0	0	67%	248	248				6.74%
2356	辽中	朱家房	田家房	10kV	553	171	31%	1	3	31%	1234	1234				16.75%
2357	辽中	朱家房	黄土坎	10kV	200	125	63%	0	0	63%	0	0				7.43%
2358	辽中	朱家房	大万线	10kV	553	288	52%	3	5	52%	3102	3102				7.59%
2359	东陵	祝家变	祝高线	10kV	400	424.2	106%	30	47.37	96%	0	0		是	2026年12月	14.99%
2360	东陵	祝家变	王滨甲	10kV	553	160.47	29%	0	0	29%	2320	2320				-12.57%
2361	东陵	祝家变	祝杨线	10kV	400	179.57	45%	0	0	45%	2320	2320				5.53%
2362	东陵	祝家变	祝滨线	10kV	352	308.75	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年12月	3.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2363	东陵	祝家变	磨料线	10kV	400	121.2	30%	0	0	24%	1808	1808				-8.93%
2364	东陵	祝家变	王滨乙	10kV	400	176.18	44%	0	0	31%	3000	3000				43.23%
2365	于洪	铸造变	铸华线	10kV	600	62	10%	0	0	14%	1814	1814				-42.64%
2366	于洪	铸造变	铸南甲	10kV	553	313	57%	0	0	52%	0	0		是	2025年	-1.93%
2367	于洪	铸造变	铸雅线	10kV	553	242	44%	0	0	51%	1814	1814				12.90%
2368	于洪	铸造变	铸豪线	10kV	600	101	17%	0	0	21%	1814	1814				0.33%
2369	于洪	铸造变	铸松线	10kV	553	235	42%	0	0	35%	1814	1814				-42.08%
2370	于洪	铸造变	铸南乙	10kV	553	382	69%	0	0	55%	0	0				-5.24%
2371	于洪	铸造变	铸北甲	10kV	600	1	0%	0	0	0%	1814	1814				-22.00%
2372	于洪	铸造变	美工甲	10kV	553	103	19%	0	0	28%	1814	1814				11.47%
2373	于洪	铸造变	铸东乙	10kV	600	250	42%	0	0	40%	0	0				-6.08%
2374	于洪	铸造变	美工乙	10kV	553	371	67%	0	0	65%	1794	1794				3.24%
2375	于洪	铸造变	铸东甲	10kV	600	304	51%	0	0	61%	1814	1814				3.04%
2376	于洪	铸造变	铸西乙	10kV	553	181	33%	0	0	39%	1814	1814				100.00%
2377	于洪	铸造变	铸西甲	10kV	553	19	3%	0	0	39%	1814	1814				100.00%
2378	于洪	铸造变	铸金线	10kV	600	223	37%	0	0	0%	1814	1814				0.00%
2379	沈北	尹家变	尹义线	10kV	553	243	44%	0	0	362%	1538	1538		是	2026年6月	43.46%
2380	沈北	尹家变	尹胜线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2381	沈北	尹家变	尹全线	10kV	553	301	54%	0	0	50%	533	533				39.72%
2382	于洪	产业变	业建乙	10kV	656	225	34%	0	0	16%	6329	6329				53.53%
2383	于洪	产业变	业建甲	10kV	656	35	5%	0	0	13%	3144	3144				100.00%
2384	辽中	金山变	金庄线	10kV	553	345	62%	0	0	62%	2645	2645				41.03%
2385	辽中	金山变	金杨线	10kV	553	228	41%	0	0	41%	4671	4671				34.96%
2386	辽中	金山变	金东线	10kV	553	63	11%	0	0	11%	6237	6237				14.91%
2387	辽中	金山变	金长线	10kV	553	366	66%	0	0	66%	2281	2281				35.72%
2388	辽中	金山变	金冷线	10kV	553	229	41%	0	0	41%	4024	4024				51.00%
2389	辽中	茨北变	茨绿线	10kV	553	499	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年11月	63.34%
2390	辽中	蒲东变	蒲吴线	10kV	553	527	95%	40	120	95%	0	0		是	2025年12月	54.73%
2391	辽中	蒲东变	蒲敖甲	10kV	553	362	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	93.04%
2392	辽中	蒲东变	蒲敖乙	10kV	553	357	65%	0	0	59%	0	0		是	2025年12月	75.99%
2393	辽中	蒲东变	蒲排线	10kV	553	422	76%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2394	于洪	小于变	小山线	10kV	600	2	0%	0	0	25%	6201	6201				100.00%
2395	于洪	小于变	小工线	10kV	553	16	3%	0	0	34%	3470	3470				100.00%
2396	于洪	小于变	于山线	10kV	553	71	13%	0	0	38%	3075	3075				57.54%
2397	于洪	小于变	于工线	10kV	553	371	67%	0	0	38%	0	0				100.00%
2398	苏家屯	苏桃变	苏鲍甲	10kV	553	220	40%	0	0	40%	2894	2894				82.60%
2399	苏家屯	苏桃变	苏航甲	10kV	600	125	21%	0	0	21%	1270	1270				100.00%
2400	苏家屯	苏桃变	苏鲍乙	10kV	553	255	46%	0	0	46%	1330	1330				88.59%
2401	苏家屯	苏桃变	苏航乙	10kV	600	2	0%	0	0	0%	3401	3401				0.00%
2402	沈北	东场变	东孝甲	10kV	600	467	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年6月	85.99%
2403	沈北	东场变	东天甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	1458	1458				100.00%
2404	沈北	东场变	东成线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5730	5730				100.00%
2405	沈北	东场变	东正甲	10kV	600	30	5%	0	0	0%	5716	5716				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2406	沈北	东场变	东润甲	10kV	553	2	0%	0	0	0%	5712	5712				0.00%
2407	沈北	东场变	东镇线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5730	5730				0.00%
2408	沈北	东场变	东孝乙	10kV	600	225	38%	0	0	95%	2338	2338		是	2026年6月	84.83%
2409	沈北	东场变	东蒲线	10kV	600	198	33%	0	0	33%	2806	2806				100.00%
2410	沈北	东场变	场星线	10kV	553	2	0%	0	0	0%	8586	8586				100.00%
2411	沈北	东场变	东天乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	8345	8345				100.00%
2412	沈北	东场变	东正乙	10kV	600	66	11%	0	0	0%	5092	5092				0.00%
2413	沈北	东场变	东润乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2414	辽中	赵柳房变	赵茨甲	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	92.05%
2415	辽中	赵柳房变	赵莲线	10kV	553	271	49%	0	0	49%	1053	1053				100.00%
2416	辽中	赵柳房变	赵茨乙	10kV	553	526	95%	0	0	95%	0	0		是	2025年12月	89.91%
2417	辽中	赵柳房变	赵一线	10kV	553	467	84%	12	24	83%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2418	辽中	赵柳房变	赵东线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8080	8080				0.00%
2419	苏家屯	曹仲变	曹水线	10kV	553	360	65%	0	0	56%	0	0		是	2026年	97.74%
2420	苏家屯	曹仲变	曹海甲	10kV	600	93	16%	0	0	14%	7742	7742				100.00%
2421	苏家屯	曹仲变	曹满线	10kV	600	162	27%	0	0	19%	3429	3429				0.00%
2422	苏家屯	曹仲变	曹浑甲	10kV	553	263	48%	0	0	48%	148	148				100.00%
2423	苏家屯	曹仲变	曹电线	10kV	553	511	92%	0	0	74%	0	0		是	2026年	100.00%
2424	苏家屯	曹仲变	曹融线	10kV	600	179	30%	0	0	30%	3135	3135				90.15%
2425	苏家屯	曹仲变	曹海乙	10kV	600	20	3%	0	0	3%	9006	9006				100.00%
2426	苏家屯	曹仲变	曹浑乙	10kV	553	381	69%	0	0	65%	0	0		是	2026年	100.00%
2427	浑南	新南变	新北线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0		是		91.48%
2428	浑南	新南变	新智甲	10kV	600	8	1%	0	0	1%	0	0		是		0.24%
2429	浑南	新南变	新景线	10kV	600	56	9%	0	0	9%	0	0		是		92.57%
2430	浑南	新南变	新盈线	10kV	600	338	56%	0	0	56%	0	0		是		88.72%
2431	苏家屯	新南变	新官线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0				0.00%
2432	苏家屯	新南变	新施甲	10kV	600	255	43%	0	0	43%	0	0		是	2027年	100.00%
2433	苏家屯	新南变	新塔甲	10kV	584	332	57%	0	0	57%	0	0				100.00%
2434	苏家屯	新南变	新林线	10kV	600	143	24%	0	0	24%	0	0				100.00%
2435	苏家屯	新南变	新理线	10kV	553	442	80%	0	0	58%	0	0		是	2027年	100.00%
2436	苏家屯	新南变	新白线	10kV	600	39	7%	0	0	0%	0	0				100.00%
2437	浑南	新南变	新医甲	10kV	600	126	21%	0	0	0%	0	0				0.00%
2438	浑南	新南变	新智乙	10kV	600	60	10%	0	0	10%	0	0		是		100.00%
2439	浑南	新南变	新学线	10kV	600	303	51%	0	0	51%	0	0		是		83.36%
2440	浑南	新南变	新通线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	0	0		是		66.80%
2441	苏家屯	新南变	新苏线	10kV	600	167	28%	0	0	28%	0	0				0.00%
2442	苏家屯	新南变	新恒线	10kV	600	312	52%	0	0	52%	0	0				100.00%
2443	苏家屯	新南变	新站线	10kV	600	141	24%	0	0	24%	0	0				100.00%
2444	苏家屯	新南变	新施乙	10kV	600	363	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年	100.00%
2445	苏家屯	新南变	新丹线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0				100.00%
2446	苏家屯	新南变	新塔乙	10kV	584	355	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年	100.00%
2447	苏家屯	新南变	新市线	10kV	553	208	38%	0	0	3%	0	0				100.00%
2448	浑南	新南变	新医乙	10kV	600	144	24%	0	0	0%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2449	浑南	智慧变	智校线	10kV	600	340	57%	0	0	57%	0	0				100.00%
2450	浑南	智慧变	智于甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				100.00%
2451	浑南	智慧变	智天线	10kV	600	301	50%	0	0	50%	0	0		是	2027年12月	100.00%
2452	浑南	智慧变	智科甲	10kV	600	41	7%	0	0	7%	0	0				0.00%
2453	浑南	智慧变	智航线	10kV	600	11	2%	0	0	0%	0	0				0.00%
2454	浑南	智慧变	智新甲	10kV	600	10	2%	0	0	0%	0	0				0.00%
2455	浑南	智慧变	智于乙	10kV	600	240	40%	0	0	40%	0	0				100.00%
2456	浑南	智慧变	智月线	10kV	600	35	6%	0	0	6%	4602	4602				100.00%
2457	浑南	智慧变	智科乙	10kV	600	9	2%	0	0	2%	4602	4602				0.00%
2458	浑南	智慧变	智新乙	10kV	600	6	1%	0	0	0%	4602	4602				0.00%
2459	于洪	赵家变	赵建甲	10kV	553	131	24%	0	0	41%	3478	3478				100.00%
2460	于洪	赵家变	赵潘线	10kV	553	87	16%	0	0	6%	4240	4240				100.00%
2461	于洪	赵家变	赵古乙	10kV	600	27	5%	0	0	2%	8885	8885				100.00%
2462	于洪	赵家变	赵建乙	10kV	600	110	18%	0	0	32%	1300	1300				100.00%
2463	于洪	赵家变	赵祝线	10kV	553	1	0%	0	0	0%	5729	5729				100.00%
2464	浑南	莫子山变	莫创甲	10kV	600	210	35%	0	0	35%	2598	2598				100.00%
2465	浑南	莫子山变	莫松线	10kV	600	317	53%	0	0	53%	745	745				100.00%
2466	浑南	莫子山变	莫航甲	10kV	600	377	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年12月	100.00%
2467	浑南	莫子山变	莫航乙	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				100.00%
2468	浑南	莫子山变	莫创乙	10kV	600	180	30%	0	0	30%	0	0				100.00%
2469	浑南	莫子山变	莫园线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	2771	2771				100.00%
2470	浑南	莫子山变	莫全线	10kV	656	12	2%	0	0	2%	10018	10018				0.00%
2471	东陵	白沙变	白湖乙	10kV	600	11.99	2%	0	0	2%	6028	6028				100.00%
2472	东陵	白沙变	白旺甲	10kV	600	1.75	0%	0	0	0%	9322	9322				100.00%
2473	东陵	白沙变	白湖甲	10kV	600	47.41	8%	0	0	2%	5414	5414				100.00%
2474	东陵	白沙变	白上甲	10kV	600	1.85	0%	0	0	0%	3686	3686				100.00%
2475	东陵	白沙变	白旺乙	10kV	600	1.52	0%	0	0	0%	9326	9326				100.00%
2476	东陵	白沙变	白上乙	10kV	600	1.45	0%	0	0	0%	9328	9328				100.00%
2477	沈北	核心变	心道线	10kV	553	63	11%	0	0	43%	4656	4656				100.00%
2478	沈北	核心变	核道甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100.00%
2479	沈北	核心变	核农线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2480	沈北	核心变	心义线	10kV	553	5	1%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	100.00%
2481	沈北	核心变	核道乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100.00%
2482	沈北	河北变	河农甲	10kV	600	3	1%	0	0	0%	6183	6183				0.00%
2483	沈北	河北变	河岗线	10kV	553	3	1%	0	0	0%	5695	5695				0.00%
2484	法库	赵贝堡	赵十线	10kV	553	123.37	22%	0	0	0%	3610	3610				0.00%
2485	法库	赵贝堡	赵泉线	10kV	553	0.4	0%	0	0	0%	5740	5740				0.00%
2486	法库	赵贝堡	赵冯线	10kV	553	0.4	0%	0	0	0%	5740	5740				0.00%
2487	法库	赵贝堡	赵李线	10kV	553	0.4	0%	0	0	0%	5740	5740				0.00%
2488	新民	沙河变	沙安线	10kV	200	378	189%	0	0	0%	0	0				0.00%
2489	新民	沙河变	沙哈乙	10kV	200	77	39%	0	0	0%	745	745				0.00%
2490	新民	沙河变	沙田线	10kV	200	365	183%	0	0	0%	0	0				0.00%

2025年三季度国网沈阳供电公司公用配变开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树中台	200	63.60%	0	0				-37.46%
2	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊孟家村照明公变台区	315	45.33%	0	0		是	2026年12月	-37.33%
3	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	龙湾北台	315	49.02%	0	0		是	2026年12月	-28.58%
4	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	能源考核	100	78.30%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
5	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台	315	32.00%	182.7	182.7				-44.60%
6	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛南二台	315	57.14%	103.5	103.5				-30.29%
7	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	农业局住宅楼	100	32.10%	0	0		是	2026年12月	-44.44%
8	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯照明	400	23.70%	265.2	265.2				-23.40%
9	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗大棚台	100	22.00%	68.0	68.0				-58.23%
10	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	年家屯北台	200	77.40%	25.2	25.2				-38.55%
11	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	长岗村东台	400	91.40%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-39.39%
12	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	马龙村3.4组	400	23.30%	266.8	266.8				-35.81%
13	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	吉庆台村后吉庆台	200	44.40%	0	0		是	2026年6月	-39.26%
14	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡家村村三四组照明	630	52.06%	239.0	239.0				-34.10%
15	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄6灯A	315	98.10%	0	0	2022年12月			-34.46%
16	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房1组照明	200	66.50%	47.0	47.0				-34.80%
17	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	插拉村12组照明A	100	63.60%	26.4	26.4				-42.96%
18	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	插拉村一组照明A	400	9.90%	320.4	320.4				-43.10%
19	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分7	200	49.20%	0	0				-40.52%
20	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线李家窑照明	160	61.50%	0	0		是	2025年11月	-40.34%
21	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树7电井大棚	200	58.35%	0	0				-33.31%
22	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰中台	200	77.40%	0	0				-31.90%
23	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰南台	400	86.10%	0	0	2022年12月			-33.56%
24	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰北新井大棚	100	56.40%	0	0				-32.88%
25	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右20	250	75.52%	0	0		是	2027年	-32.43%
26	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房二组照明	100	60.30%	0	0		是	2026年6月	-41.46%
27	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房六组照明	100	91.50%	0	0	2025年4月			-38.02%
28	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线经济开发住宅楼	100	99.30%	0	0	2023年8月	是	2026年12月	-42.45%
29	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区5号变电站1号变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年	-44.84%
30	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区3号变电站1号变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年	-41.24%
31	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区6号变电站1号变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年	-47.58%
32	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区4号变电站1号变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年	-41.78%
33	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	富甲天下自维201间隔配电变压器	500	11.84%	0	0				-39.99%
34	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深线160左4	100	3.50%	0	0				-161.70%
35	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深线133左4	160	90.31%	0	0	2022年12月			-49.76%
36	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	后桑林村4	315	23.17%	0	0				-43.67%
37	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干老虎分5	180	10.00%	0	0				-87.30%
38	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干103左5	250	26.88%	0	0				-27.55%
39	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线商业1考核	200	51.90%	0	0		是	2026年12月	-38.43%
40	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	工人新村（2022微）	200	67.80%	0	0				-98.28%
41	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	四小东考核（2022微）	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	-40.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
42	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房6组照明	200	33.00%	114.0	114.0				-47.50%
43	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线10组大楼照明	400	17.00%	292.0	292.0				-37.76%
44	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房供销社家属楼	400	37.10%	211.6	211.6				-37.87%
45	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村3 组照明	400	28.30%	246.8	246.8				-38.47%
46	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金7组照明	200	26.70%	126.6	126.6				-37.05%
47	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线林机场宿舍	200	55.60%	0	0		是	2026年12月	-33.48%
48	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金5组照明	50	79.60%	5.2	5.2				-46.50%
49	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线自来水住宅	250	12.00%	0	0		是	2026年12月	-45.11%
50	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	孙金3组（2022微）	100	58.80%	31.2	31.2				-40.34%
51	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金1组照明	200	49.80%	80.4	80.4				-22.46%
52	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房4照明	100	68.40%	21.6	21.6				-39.11%
53	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰2组照明	200	34.73%	110.6	110.6				-39.88%
54	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡13组北照明	100	24.00%	66.0	66.0				-35.35%
55	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊白家村南台公变台区	100	81.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-42.75%
56	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线供销社	50	101.20%	0	0	2024年6月			-24.65%
57	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线西地小区	30	60.00%	9.0	9.0		是	2026年12月	-35.74%
58	辽中	浦东变	浦东变91452蒲排线	乌伯牛变034吴家线贺家照明	50	18.60%	0	0		是	2025年12月	-54.80%
59	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	辽中镇住宅1变压器	630	107.43%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-37.74%
60	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创成春晓住宅一期	630	67.05%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
61	辽中	浦东变	浦东变91452蒲排线	回迁楼5箱变1变压器	1260	17.78%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
62	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线气象局北考核	100	46.20%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
63	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	李贵良c1	630	81.78%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-39.27%
64	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线银河住宅	200	59.10%	0	0				-45.37%
65	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	静湖佳园及2考核202间隔配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年12月	-42.63%
66	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	海轮豪森201配电变压器	630	51.17%	0	0		是	2026年12月	-37.42%
67	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	海轮豪森2201配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2026年12月	-39.76%
68	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	二百楼1变压器	400	73.25%	0	0		是	2026年12月	-31.99%
69	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线51国管变	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
70	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线53国管变	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	-218.09%
71	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线49考核	315	58.67%	0	0		是	2026年12月	-33.20%
72	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线残联住宅	400	57.90%	0	0				-35.50%
73	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线三小住宅楼	100	68.10%	0	0		是	2026年12月	-35.36%
74	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	张家湾南台	315	70.86%	0	0		是	2026年12月	-32.69%
75	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	书香苑住宅201配电变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
76	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干20右3	200	43.50%	0	0		是	2028年12月	-46.83%
77	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村中台公变台区	400	28.50%	0	0		是	2026年12月	-26.27%
78	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	勾家屯照明（2021微）	400	18.90%	284.4	284.4				-25.17%
79	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城村81组（2021微）	500	32.00%	290.0	290.0				-32.42%
80	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村南台公变台区	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
81	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡屯村一组（2021微）	500	114.24%	0	0	2025年8月			-38.36%
82	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	前鸭房三四组（2021微）	400	75.90%	56.4	56.4				-42.76%
83	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家三组（2021微）	200	48.80%	82.4	82.4				-42.31%
84	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家照明（2021微）	200	85.20%	9.6	9.6	2025年4月			-37.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
85	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村东台公变台区	200	47.70%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
86	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树北新台	400	16.80%	0	0				-23.52%
87	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰南台	400	25.20%	0	0				-28.12%
88	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰孙家岗灯	250	77.76%	0	0				-36.77%
89	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰五组大棚	100	55.80%	0	0				-46.48%
90	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰棚菜	200	25.60%	0	0				-40.07%
91	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线41	200	42.40%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
92	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	阳光家园4期1变压器	1000	78.60%	0	0		是	2026年12月	-38.12%
93	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东村二组照明	200	122.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-32.84%
94	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城子村二组照明	200	52.50%	75.0	75.0				-21.91%
95	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满东村二组西(微)	200	53.40%	73.2	73.2				-30.54%
96	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房11组照明(微)	400	51.45%	154.2	154.2				-35.51%
97	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	范家2、3组照明(微)	200	50.20%	79.6	79.6				-37.50%
98	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗村六组(微)	400	64.80%	0	0		是	2026年6月	-37.36%
99	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	房产7楼配电变压器	400	50.60%	157.6	157.6				-39.36%
100	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线曲轴职工宿舍	100	32.40%	0	0		是	2026年12月	-37.32%
101	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊付家屯东台公变台区	400	35.40%	218.4	218.4				-41.64%
102	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线飞龙住宅楼	100	69.90%	0	0		是	2026年12月	-37.62%
103	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线忙牛屯照明台	100	88.20%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-41.10%
104	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊城郊所内变公变台区	50	61.50%	0	0		是	2026年12月	-44.85%
105	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海分18	315	60.44%	0	0				-86.82%
106	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线老观坨5灯	200	94.20%	0	0	2025年8月			-39.35%
107	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东村一组照明	400	103.50%	0	0	2025年8月			-19.19%
108	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村一组照明	400	13.65%	305.4	305.4				-39.64%
109	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子6灯	200	131.40%	0	0	2025年4月			-40.24%
110	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村十组照明	200	82.50%	15.0	15.0	2025年5月			-22.98%
111	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线回民村一组照明	100	50.80%	0	0				-35.24%
112	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街二组照明	100	74.80%	0	0				-36.07%
113	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观四组照明	200	43.80%	0	0				-55.94%
114	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房一组照明	100	46.80%	0	0		是	2026年6月	-41.82%
115	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房五组照明	100	54.00%	0	0		是	2026年6月	-44.25%
116	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学住宅楼(1)	200	33.15%	0	0		是	2026年12月	-40.35%
117	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地大棚(2020微)	400	12.00%	0	0		是	2025年11月	-36.52%
118	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	魏家三组照明(2020微)	200	14.40%	0	0		是	2026年6月	-19.31%
119	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地照明(2020微)	200	49.40%	81.2	81.2				-39.97%
120	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	电缆厂小区变电站1变压器	630	43.94%	290.2	290.2				-51.05%
121	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平北一台	630	18.57%	0	0				-37.91%
122	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线界桥照明	400	114.90%	0	0	2024年7月			-41.59%
123	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	灰山三组照明(微)	400	70.50%	0	0		是	2026年6月	-30.85%
124	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	高家四、六组照明(微)	400	84.00%	0	0	2025年6月			-27.34%
125	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园19楼变电站变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-39.65%
126	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南台(微)	400	35.70%	217.2	217.2				-29.12%
127	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	种子公司1	160	55.88%	0	0		是	2026年12月	77.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
128	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	学府华城精典（第二轴承厂）1变压器	630	80.95%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-35.51%
129	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	工商行住宅楼	630	54.10%	0	0		是	2026年12月	-37.87%
130	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	文化馆家属楼	630	3.88%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
131	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	49农行1变压器	630	67.56%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
132	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	十里香住宅1变压器	630	61.71%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
133	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	信合李树佳外贸楼变压器	630	48.38%	0	0		是	2026年12月	-39.29%
134	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	农机汽贸信和住宅楼	400	58.80%	0	0		是	2026年12月	-50.72%
135	苏家电	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右6	100	48.00%	0	0		是	2027年	-30.73%
136	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑一、四组照明	100	89.49%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-43.67%
137	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变222中心街线减速机住宅	200	83.20%	0	0	2023年6月			-28.92%
138	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房小区照明（2020微）	200	41.20%	97.6	97.6				-38.19%
139	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村照明（2020微）	200	48.00%	84.0	84.0				-37.32%
140	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	马家房村北台（2020微）	400	48.70%	0	0		是	2026年6月	-34.51%
141	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯南台（2020微）	400	17.10%	291.6	291.6				-19.89%
142	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	二道房三组照明（2020微）	100	79.95%	0	0		是	2026年6月	-42.73%
143	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	农业局老干部楼（农推广中心）	80	44.63%	0	0		是	2026年12月	-40.06%
144	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	馨和住宅	315	38.86%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
145	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房7组照明	400	54.90%	140.4	140.4				-44.16%
146	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗子村陈家坟棚花	200	37.40%	105.2	105.2				-67.67%
147	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线八家村3组	100	32.60%	57.4	57.4				-39.67%
148	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊霍家村中台公变台区	100	62.70%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
149	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村1.2组	80	72.25%	14.2	14.2				-41.54%
150	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村六八九组	400	19.35%	282.6	282.6				-48.44%
151	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊霍家村南台公变台区	100	66.90%	0	0		是	2026年12月	-29.69%
152	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村七组照明	200	20.90%	138.2	138.2				-23.01%
153	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村2.3组	400	26.35%	254.6	254.6				-32.81%
154	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	富兴公司（2022微）	400	39.30%	202.8	202.8				-29.21%
155	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊三家村南台公变台区	400	9.30%	322.8	322.8				-8.62%
156	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房9.11组照明（2022微）	200	67.40%	45.2	45.2				-43.28%
157	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房4组（2022微）	200	126.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-30.79%
158	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨3灯（2022微）	200	85.20%	0	0	2024年9月			-37.52%
159	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	马家南台（2022微）	200	30.80%	118.4	118.4				-27.02%
160	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园6变电站201	500	34.56%	277.2	277.2				-48.77%
161	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房10组照明	400	48.90%	164.4	164.4				-38.10%
162	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房8组照明	200	45.20%	89.6	89.6				-38.77%
163	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房11组照明	400	31.35%	234.6	234.6				-34.38%
164	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房12组照明	400	9.05%	323.8	323.8				-55.29%
165	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房13组照明	200	42.60%	94.8	94.8				-39.58%
166	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线龙湾住宅	50	75.60%	0	0		是	2026年12月	-39.39%
167	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡八组照明	400	13.50%	306.0	306.0				-23.82%
168	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡1组照明	200	58.10%	63.8	63.8				-32.91%
169	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡3组照明	200	12.83%	154.4	154.4				-36.08%
170	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡2组照明	400	9.90%	320.4	320.4				-32.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
171	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡4组照明	100	18.30%	71.7	71.7				-15.38%
172	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金6组照明	200	48.00%	84.0	84.0				-34.55%
173	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡5组照明	200	26.85%	126.3	126.3				-22.52%
174	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡6.7组照明	200	24.60%	130.8	130.8				-34.06%
175	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金2组照明	200	28.60%	122.8	122.8				-28.99%
176	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金8组照明	200	15.70%	148.6	148.6				-33.73%
177	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡8.14组照明	100	73.60%	16.4	16.4				-33.61%
178	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡 9.15组照明	100	78.40%	11.6	11.6				-43.73%
179	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉6组照明	400	24.00%	264.0	264.0				-38.96%
180	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰9组照明	200	28.10%	123.8	123.8				-14.55%
181	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰6组 (2022微)	100	42.28%	0	0				-49.63%
182	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰3组照明	100	52.80%	37.2	37.2				-39.18%
183	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡 1 3 组南照明	100	61.05%	29.0	29.0				-34.84%
184	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡11组照明	100	61.20%	28.8	28.8				-36.53%
185	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡10组照明	200	24.90%	130.2	130.2				-41.84%
186	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线镇住宅2	315	79.75%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
187	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右8	315	107.30%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-32.15%
188	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪线于洪干12右4柱上变压器	315	45.08%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
189	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干22+1变压器	400	91.80%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-44.06%
190	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右10变压器	315	18.41%	0	0		是	2027年12月	-41.06%
191	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干4	315	47.30%	0	0		是	2026年12月	-42.44%
192	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干11	315	46.03%	0	0		是	2028年12月	-42.50%
193	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干15	315	15.24%	0	0		是	2028年12月	-138.44%
194	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干17	315	27.30%	0	0		是	2028年12月	-37.19%
195	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干16左2	315	62.22%	0	0		是	2028年12月	-39.73%
196	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干27	400	47.75%	0	0		是	2028年12月	-42.62%
197	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干20左2	315	54.60%	0	0		是	2028年12月	-45.73%
198	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线48	160	56.00%	0	0		是		-45.50%
199	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线53	315	70.48%	0	0		是	2026年	-47.77%
200	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线57	400	87.25%	0	0	2022年12月	是	2026年	-44.03%
201	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线59	315	102.54%	0	0	2022年12月	是	2026年	-35.12%
202	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线66	250	82.80%	0	0	2024年12月	是	2026年	-48.61%
203	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干35右3左2	400	73.50%	0	0				-37.95%
204	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干北国分14变压器	315	48.57%	130.5	130.5				-40.81%
205	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干铁路分6变压器	200	37.50%	105.0	105.0				-26.85%
206	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干6右4	200	81.60%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-37.38%
207	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干15左6-1	315	40.00%	0	0		是	2028年12月	-39.89%
208	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右6	315	18.10%	0	0		是	2026年12月	-44.87%
209	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分32	50	32.40%	0	0		是		-53.29%
210	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分48	100	38.20%	0	0		是		-39.75%
211	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分39左1	50	20.40%	0	0		是		-482.82%
212	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分45左10	400	20.70%	0	0		是		-6.76%
213	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线拉它分19+1	100	51.90%	0	0				-42.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
214	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6	100	104.00%	0	0	2024年12月	是	2027年	-26.83%
215	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右15	400	8.48%	0	0				-24.56%
216	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分36右1	200	38.80%	0	0				-27.05%
217	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分44	100	73.80%	0	0				-26.94%
218	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分77	100	26.00%	0	0				-17.57%
219	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线47	315	57.14%	0	0				-38.40%
220	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	新开河02台(王刚线58左5)	100	46.50%	0	0				-32.32%
221	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线64右6	200	45.00%	0	0				-31.52%
222	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线81左6	250	31.68%	0	0				-142.18%
223	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线84	160	26.88%	0	0				-27.43%
224	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线89	100	58.50%	0	0				-32.66%
225	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线92	400	79.25%	0	0				-31.37%
226	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分9左07	50	31.20%	0	0				-40.44%
227	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施官变168施文乙线施文干90	50	76.00%	0	0		是	2027年	-77.81%
228	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	桃仙变254桃苏线桃苏线045	100	0.00%	0	0				-23.86%
229	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分14左3右01	100	0.00%	0	0				0.00%
230	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干134+1	315	49.84%	0	0				-33.10%
231	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线153左9+1	200	36.90%	0	0				-76.12%
232	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	新光分2变压器	315	74.41%	49.1	49.1				-47.87%
233	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右2	200	7.20%	0	0		是	2027年12月	-48.10%
234	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右3	315	51.11%	0	0				-44.32%
235	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右5	315	27.30%	0	0		是	2028年12月	-43.58%
236	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线124+1	200	6.60%	0	0				-25.34%
237	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线128右4	160	11.50%	0	0				-56.41%
238	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	太洼分42	200	33.75%	0	0		是		-34.54%
239	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干10左2	315	54.92%	0	0		是	2028年12月	-45.90%
240	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干10左6	400	50.40%	0	0		是	2028年12月	-39.98%
241	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	应东干三角分5	315	75.24%	46.5	46.5				-38.10%
242	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	应东干三角分7	315	53.84%	113.9	113.9				-43.56%
243	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干8左2	315	70.10%	0	0		是	2028年12月	-45.65%
244	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干20右4	315	46.67%	0	0		是	2026年12月	-31.88%
245	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干24左3	400	18.20%	0	0		是	2028年12月	-54.71%
246	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右1	200	92.10%	0	0	2023年1月	是	2028年12月	-18.71%
247	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右3	315	37.46%	0	0		是	2028年12月	-39.55%
248	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右6	200	23.10%	0	0		是	2028年12月	-26.64%
249	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分029	100	84.30%	0	0	2023年1月	是	2026年	-37.03%
250	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线22右4	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-37.79%
251	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干2右1柱上变压器	50	18.80%	0	0		是	2028年12月	-45.86%
252	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	南六干69左2	250	7.92%	205.2	205.2				-39.06%
253	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干8变压器	200	6.90%	166.2	166.2				-31.90%
254	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干雾虹KB右2变压器	315	46.22%	137.9	137.9				-42.77%
255	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干72	200	47.40%	85.2	85.2				-40.11%
256	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右3	315	49.52%	127.5	127.5				-39.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
257	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线42左1左2	400	45.60%	0	0				-42.42%
258	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右5	400	15.30%	0	0				-39.82%
259	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	苏北变370水源线竞赛分30左20	315	6.35%	0	0		是	2026年	-38.60%
260	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右5	315	20.32%	219.5	219.5				-36.29%
261	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤变476齐北乙线南六干62左10	400	46.20%	175.2	175.2				-45.20%
262	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62左6左1	500	22.80%	336.0	336.0				-49.04%
263	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右2-1	315	32.38%	181.5	181.5				-33.44%
264	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右8右3	315	42.22%	150.5	150.5				-39.74%
265	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干50加1	315	5.08%	267.5	267.5				-6.13%
266	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干42	315	17.46%	228.5	228.5				-46.54%
267	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线48左1	400	16.80%	0	0				-39.10%
268	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪干7	250	35.84%	0	0				-43.60%
269	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪松变572雪南甲线雪南干76左1	250	66.40%	0	0				-40.17%
270	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左1	400	41.55%	0	0		是	2027年	-40.20%
271	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右4+1	315	21.27%	0	0		是	2026年12月	-39.65%
272	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干31柱上变压器	315	43.81%	145.5	145.5				-41.75%
273	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干28左2	50	86.40%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-26.83%
274	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干29右1+1	315	11.43%	0	0		是	2028年12月	-100.15%
275	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干29右3	315	6.67%	0	0		是	2026年12月	-47.71%
276	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干34	100	31.50%	58.5	58.5				-40.71%
277	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干29	315	18.73%	224.5	224.5				-45.90%
278	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干22	400	31.50%	234.0	234.0				-41.90%
279	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区1变电站201	630	25.40%	0	0		是	2028年12月	-46.58%
280	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区2变电站201	630	20.63%	0	0		是	2028年12月	-45.38%
281	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	旭雅变电站（圆梦园）变电站201	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-43.37%
282	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站201	630	32.06%	365.0	365.0				-45.68%
283	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城1变电站201	630	29.52%	381.0	381.0				-45.41%
284	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城2变电站201	500	21.12%	344.4	344.4				-35.93%
285	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城3变电站201	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
286	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	1#主变总参通讯	630	12.57%	0	0				-41.07%
287	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军官住宅2#主变	630	20.57%	0	0				-42.87%
288	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站201	630	25.40%	407.0	407.0				-40.40%
289	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站201	630	28.95%	384.6	384.6				-48.82%
290	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站201	500	26.80%	316.0	316.0				-41.74%
291	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站201	630	32.38%	363.0	363.0				-42.19%
292	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站201	630	23.62%	418.2	418.2				-43.13%
293	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站202	630	31.24%	370.2	370.2				-45.53%
294	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	梦翔之家1变电站201	630	20.32%	439.0	439.0				-46.66%
295	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街12变电站201	315	47.94%	132.5	132.5				-42.41%
296	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街10变电站201	315	35.24%	172.5	172.5				-43.93%
297	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站201	500	30.08%	299.6	299.6				-48.92%
298	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站201	630	30.16%	377.0	377.0				-43.92%
299	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺园1变电站201变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-46.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
300	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺街3变电站201柜	200	43.20%	93.6	93.6				-44.44%
301	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区1变电站201柜	500	60.40%	0	0		是	2028年12月	-43.83%
302	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区2变电站201柜	630	20.32%	0	0		是	2028年12月	-43.16%
303	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站201柜	630	57.14%	0	0		是	2028年12月	-41.12%
304	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站201柜	400	46.00%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
305	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站201柜	400	49.00%	0	0		是	2028年12月	-37.38%
306	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站201柜	630	46.03%	0	0		是	2028年12月	-43.59%
307	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村小区4变电站201柜	630	50.79%	0	0				-49.30%
308	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站201柜	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
309	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站201柜	315	44.44%	0	0		是	2028年12月	-42.91%
310	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	重工街6变电站201柜	500	54.08%	0	0		是	2028年12月	-45.51%
311	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	重工街7变电站201柜	500	3.52%	0	0		是	2028年12月	-45.58%
312	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园2变电站201柜	630	33.33%	357.0	357.0				-32.31%
313	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	鑫山小区变电站201柜	400	35.60%	0	0		是	2028年12月	-53.95%
314	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	北二路1变电站201柜	500	0.00%	450.0	450.0				100.00%
315	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰街5变电站201柜	315	39.05%	0	0		是	2028年12月	-71.83%
316	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁11主变	1600	28.75%	980.0	980.0				-42.05%
317	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁21主变	1600	12.50%	1101.6	1101.6				-45.19%
318	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓1主变	500	21.76%	341.2	341.2				-40.47%
319	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓3楼1主变	1600	10.25%	1276.0	1276.0				-44.10%
320	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓4楼1主变	800	9.00%	648.0	648.0				-41.40%
321	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓5楼1主变	800	12.00%	624.0	624.0				-38.61%
322	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园22#主变	630	21.27%	0	0				-43.12%
323	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	1主变河北	400	81.60%	0	0	2022年12月			-40.25%
324	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	61905主变	500	35.20%	0	0				-35.72%
325	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	万国国宅主变	400	15.20%	0	0				-42.37%
326	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0		是		-31.37%
327	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站201柜	800	58.20%	0	0		是	2028年12月	-37.96%
328	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街4变电站201	400	56.70%	0	0		是	2026年12月	-36.53%
329	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街5变电站201	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
330	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街6变电站201	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
331	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街7变电站201柜	630	28.57%	0	0		是	2028年12月	-48.33%
332	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	北一路14变电站201柜	250	0.00%	225.0	225.0				-60.38%
333	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路16变电站201变压器	500	0.32%	0	0				-125.54%
334	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路17变电站201柜	315	35.24%	0	0		是	2028年12月	-41.93%
335	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路18变电站201柜	315	20.32%	0	0		是	2028年12月	-45.41%
336	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路19变电站201柜	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	-43.80%
337	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站201柜	630	50.16%	251.0	251.0				-41.32%
338	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑2变电站201柜	630	41.27%	307.0	307.0				-43.04%
339	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区4变电站201	630	39.68%	317.0	317.0				-44.56%
340	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	兴华街12变电站201柜	200	6.80%	166.4	166.4				-38.96%
341	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站201	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
342	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站201	630	26.35%	401.0	401.0				-43.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
343	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天3变电站201	400	61.20%	115.2	115.2				-24.41%
344	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园11主变	630	22.35%	0	0				-44.79%
345	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	兴工街1变电站201变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
346	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区1变电站201变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
347	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区2变电站201变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-46.63%
348	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	铁路机务里小区变电站201变压器	315	41.59%	152.5	152.5				-42.54%
349	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园2变电站201变压器	630	26.98%	397.0	397.0				-42.71%
350	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园1变电站201变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-43.22%
351	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联3变电站201变压器	315	3.17%	273.5	273.5				99.34%
352	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站201	630	59.05%	0	0		是	2028年12月	-37.68%
353	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区6号变电站1变压器	630	17.46%	0	0				-35.51%
354	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区7号变电站1变压器	315	23.87%	0	0				-38.76%
355	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	春江花月小区6变电站201	630	29.52%	381.0	381.0				-36.93%
356	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代1变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
357	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区2变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
358	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区3变电站201	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
359	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区4变电站201	400	27.60%	249.6	249.6				-39.12%
360	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	鸿雁家园变电站201	500	19.84%	350.8	350.8				-47.22%
361	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园4变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
362	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园5变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
363	铁西	历工变	历工变10442历劝甲线	北一路13变电站201柜	200	3.20%	173.6	173.6				0.00%
364	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	梦祥之家2变电站201	630	32.06%	365.0	365.0				-35.29%
365	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街3箱变201	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
366	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	天缘雅苑变电站201	630	41.90%	303.0	303.0				-46.14%
367	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站201	630	36.19%	339.0	339.0				-45.74%
368	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站201	630	12.06%	491.0	491.0				-42.39%
369	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居1变电站201	630	17.78%	455.0	455.0				-44.36%
370	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居2变电站201	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
371	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居3变电站201	630	20.63%	437.0	437.0				-43.62%
372	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居二期1变电站201	500	16.64%	366.8	366.8				-39.61%
373	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居二期2变电站201	500	21.20%	344.0	344.0				-45.58%
374	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站201	630	34.92%	347.0	347.0				-36.44%
375	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站201	630	14.60%	475.0	475.0				-41.00%
376	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区3变电站201	630	26.98%	397.0	397.0				-44.40%
377	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	桂花南变电站1号变压器	500	82.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-47.19%
378	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	爱心家园小区变电站201	630	36.19%	6.9	6.9				-44.37%
379	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	博润文仕变电站201	400	48.00%	6.9	6.9				-45.10%
380	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	东环雅居变电站201变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-46.09%
381	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	富家天下变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
382	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园1变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
383	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园2变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
384	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园3变电站201	630	39.05%	321.0	321.0				-42.06%
385	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地西台	200	89.10%	0	0	2025年8月	是	2025年11月	-42.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
386	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地中台	100	77.60%	0	0		是	2025年11月	-35.34%
387	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗大棚	50	111.00%	0	0	2025年8月	是	2025年11月	-56.50%
388	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	YHG_下深线130#柱上变压器	100	42.60%	0	0				-87.33%
389	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东棚菜东	80	41.25%	39.0	39.0				-40.07%
390	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线赵家窝棚照明	200	26.80%	0	0		是	2025年8月	-37.44%
391	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地北台	200	41.60%	0	0		是	2025年11月	-33.00%
392	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营新照明	100	88.00%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-40.72%
393	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗东台	100	73.20%	0	0		是	2025年11月	-33.34%
394	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线赵家东台	100	57.80%	0	0		是	2025年11月	-38.89%
395	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子1灯	100	44.10%	45.9	45.9				-42.60%
396	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子2灯	100	75.20%	14.8	14.8				-40.98%
397	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线后老薄5灯	400	65.70%	97.2	97.2				-38.02%
398	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨1灯	100	43.20%	0	0				-57.10%
399	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨2灯	200	63.50%	0	0				-30.87%
400	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨4灯	400	18.30%	0	0				-22.92%
401	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨村灯	400	47.10%	0	0				-33.53%
402	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊三家村北台公变台区	400	66.90%	92.4	92.4				-19.60%
403	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊三家村中台公变台区	160	37.38%	0	0				-36.03%
404	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	景星C土建箱变201	630	35.81%	341.4	341.4				-47.77%
405	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	近海城中花园2间隔1配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
406	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村4组生活	100	36.20%	25.6	25.6				-32.34%
407	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村8组照明	200	7.20%	165.6	165.6				-16.66%
408	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村六组照明	100	65.00%	25.0	25.0				-33.84%
409	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产住宅楼2号	250	73.44%	41.4	41.4				-38.35%
410	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村八、九组	200	44.30%	25.6	25.6				-29.31%
411	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线供销社照明	50	83.20%	3.4	3.4	2025年2月			-36.37%
412	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西棚菜	50	63.60%	13.2	13.2				-42.19%
413	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线印刷厂住宅	100	76.50%	13.5	13.5				-47.16%
414	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	航辽变078城内线服装鞋帽住宅楼	500	66.56%	0	0				-45.40%
415	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村三组	200	70.50%	0	0		是	2026年6月	-27.48%
416	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线长岗村六组	200	19.10%	0	0		是	2026年6月	-35.86%
417	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆西台照明	200	71.50%	0	0		是	2026年6月	-42.62%
418	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆台村照明	160	84.00%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-42.03%
419	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变201	500	83.60%	0	0	2024年9月	是	2028年12月	-34.39%
420	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室201配电变压器	1000	21.60%	0	0		是	2028年12月	-50.75%
421	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线农机公司住宅	160	46.50%	0	0		是	2026年12月	-39.94%
422	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北四组	30	75.00%	0	0		是	2026年12月	-43.04%
423	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院后	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-34.76%
424	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院考核	400	21.83%	0	0		是	2026年12月	-36.63%
425	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海二期	315	103.11%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-36.00%
426	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海小区	250	45.12%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
427	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线联合冲片厂住宅	160	36.38%	0	0		是	2026年12月	-40.92%
428	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线公路段楼考核	100	30.00%	0	0		是	2026年12月	-43.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
429	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线六建北散户	160	72.38%	0	0		是	2026年12月	-32.95%
430	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房8组照明	400	28.20%	247.2	247.2				-33.38%
431	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线环卫建筑公司住宅楼	200	50.80%	0	0		是	2026年12月	-40.93%
432	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线龙湾村南台	100	42.90%	0	0		是	2026年12月	-15.34%
433	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村8.13组照明	100	85.20%	4.8	4.8	2024年9月			-40.90%
434	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线小区	200	49.50%	81.0	81.0				-48.49%
435	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线范家村4组照明	200	41.20%	97.6	97.6				-36.60%
436	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村7组照明	200	28.00%	124.0	124.0				-33.53%
437	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房3组照明	200	46.80%	86.4	86.4				-43.29%
438	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房5组照明	250	49.84%	100.4	100.4				-39.99%
439	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房六组照明	100	40.40%	49.6	49.6				-36.75%
440	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房九组照明	100	86.60%	3.4	3.4	2025年4月			-38.25%
441	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房15照明	200	58.40%	63.2	63.2				-33.46%
442	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房十四组照明	400	17.50%	290.0	290.0				-44.99%
443	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村9组照明	200	44.20%	91.6	91.6				-37.66%
444	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房3组（2022微）	100	97.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.62%
445	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家屯北台	400	25.50%	258.0	258.0				-13.52%
446	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91070排水线	乌伯牛变029排水线王士新	50	27.30%	31.4	31.4				-44.95%
447	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	污水分12左4左2201间隔配电变压器	400	20.40%	0	0				-44.09%
448	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	蔬菜公司住宅	100	64.20%	0	0		是	2026年12月	-37.82%
449	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线54左3	200	94.00%	0	0	2024年9月	是	2026年	-45.80%
450	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分91	200	66.60%	0	0		是	2027年	-33.72%
451	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南台	400	44.25%	183.0	183.0				-34.84%
452	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂北考核	200	86.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.99%
453	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期2变压器	630	60.32%	0	0		是	2026年12月	-36.82%
454	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线种子分公司2	200	61.50%	0	0		是	2026年12月	-30.00%
455	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南一台	160	42.00%	0	0				26.48%
456	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南三台	200	49.20%	81.6	81.6				-43.31%
457	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	刘家线张家窝棚	100	37.50%	52.5	52.5				-66.82%
458	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村北台公变台区	400	68.10%	87.6	87.6				-37.27%
459	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线关粮村南台照明	200	77.60%	24.8	24.8				-39.09%
460	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线65左3	400	51.25%	0	0				-49.07%
461	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂住宅楼北箱	500	19.68%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
462	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山二组猪场	200	26.40%	0	0		是	2026年6月	-70.73%
463	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线老房五组照明	200	27.70%	0	0		是	2026年6月	-19.33%
464	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯村部	100	38.20%	0	0		是	2026年6月	-40.59%
465	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组西	100	38.00%	0	0		是	2026年6月	-39.89%
466	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组北民屯	50	32.80%	0	0		是	2026年6月	-53.55%
467	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西三组照明分	400	119.10%	0	0	2022年12月			-37.33%
468	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河大棚	80	36.75%	0	0		是	2026年6月	-38.79%
469	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河南大棚	80	43.13%	0	0		是	2026年6月	-36.50%
470	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河四组照明	100	85.60%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-33.77%
471	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河三组照明	100	63.90%	0	0		是	2026年6月	-34.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
472	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家二组猪场	50	120.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-23.36%
473	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家二组照明	100	67.59%	0	0				-40.07%
474	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家大棚	200	23.50%	0	0		是	2026年6月	-48.64%
475	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家二组照明	80	41.50%	0	0		是	2026年6月	-37.85%
476	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家一组照明	200	58.80%	0	0		是	2025年	-32.88%
477	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家五组大棚	30	91.33%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-33.12%
478	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家五组照明	400	100.80%	0	0	2025年6月			-34.78%
479	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北农企	100	84.30%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.09%
480	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城南农企	315	61.97%	0	0		是	2026年12月	-38.31%
481	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	交通局新建住宅	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
482	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	轧钢厂住宅考核	200	64.20%	0	0		是	2026年12月	-37.18%
483	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	交通队22考核	160	69.19%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
484	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	炼油厂住宅考核	100	74.70%	0	0		是	2026年12月	-41.04%
485	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村3组	200	8.40%	25.6	25.6				-41.40%
486	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村十组	400	12.40%	25.6	25.6				-15.14%
487	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	航辽变078城内线风华楼	250	92.64%	0	0	2023年9月			-32.09%
488	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村1组	200	78.30%	0	0				-34.29%
489	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线三道岗前岗照明	200	50.10%	79.8	79.8				-44.08%
490	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线三道岗村后岗照明	400	57.60%	129.6	129.6				-38.77%
491	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村二组	100	104.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-48.15%
492	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗四组（2022微）	200	71.40%	0	0		是	2026年6月	-34.40%
493	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村四、五组	100	81.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-45.17%
494	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线马家房关欠卜	400	111.90%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-9.14%
495	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线马家房村南台	400	36.60%	0	0				-28.67%
496	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区1号变电站1变压器	630	37.78%	0	0				-35.50%
497	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区5号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-42.94%
498	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃苏线桃家分河沿支34	200	15.60%	0	0				-48.17%
499	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东开发楼	100	83.60%	6.4	6.4	2024年7月			-35.00%
500	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线广播事业局401(2)	80	39.00%	0	0		是	2026年12月	-36.69%
501	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线宏发建材经销处1	315	70.86%	0	0		是	2026年12月	-37.51%
502	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水1	160	55.88%	0	0		是	2026年12月	-39.92%
503	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水2	100	71.40%	0	0		是	2026年12月	-29.47%
504	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院前	200	82.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.37%
505	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线杨延海住宅	400	78.80%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
506	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线气象局住宅楼（1）	315	60.95%	0	0		是	2026年12月	-42.36%
507	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线二高中	500	73.92%	0	0		是	2026年12月	-43.89%
508	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线科技中心住宅	100	87.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.92%
509	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食供应公司住宅	315	32.48%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
510	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线葡萄园照明台	200	53.60%	0	0				-92.36%
511	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛北台	315	61.52%	0	0		是	2026年12月	-23.64%
512	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛东台	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
513	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼4箱变1变压器	800	47.00%	0	0		是	2025年12月	-37.75%
514	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	阳光家园二期1变压器	630	31.71%	0	0		是	2026年12月	-49.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
515	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	敖司牛变221商业线副食品厂家属楼	500	119.36%	0	0	2022年12月			-37.52%
516	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭村一二组照明	400	35.70%	217.2	217.2				-35.20%
517	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家三组照明	400	8.10%	0	0		是	2026年6月	-10.02%
518	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯三组双村	50	41.70%	0	0				-50.06%
519	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西二组照明	250	74.88%	37.8	37.8				-39.73%
520	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家一二组照明	400	24.00%	0	0		是	2026年6月	-24.07%
521	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家一组照明	400	67.80%	0	0				-25.46%
522	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家五组照明	100	43.90%	0	0				-32.55%
523	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家六组照明	100	46.80%	0	0		是	2026年6月	-36.68%
524	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家村八家子照明	50	66.00%	0	0		是	2026年6月	-43.92%
525	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家二组照明	400	15.60%	0	0		是	2026年6月	-5.35%
526	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家三组照明	80	70.00%	0	0		是	2026年6月	-35.83%
527	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家一组照明	200	17.10%	0	0		是	2026年6月	-13.78%
528	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线大架南台	200	75.30%	0	0		是	2026年12月	-28.30%
529	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街村棚菜小区	200	38.40%	103.2	103.2				-28.25%
530	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线运输管理站	200	25.65%	128.7	128.7				-35.26%
531	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街二组照明	200	73.20%	33.6	33.6				-34.76%
532	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街一组照明	200	13.70%	152.6	152.6				-21.66%
533	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	敖司牛变221商业线交通局住宅	315	71.75%	0	0		是	2026年12月	-41.00%
534	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	敖司牛变221商业线电信局住宅	250	54.24%	0	0		是	2026年12月	-43.73%
535	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社副食东楼	315	32.51%	181.1	181.1				-40.50%
536	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	押牛街三组（2022微）	400	23.64%	0	0				-24.49%
537	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东三四组照明	400	15.40%	298.4	298.4				-45.16%
538	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东三四组东台照明	200	83.40%	13.2	13.2	2025年4月			-34.54%
539	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城郊营业所住宅	100	55.20%	34.8	34.8				-50.01%
540	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东五组照明	200	56.20%	67.6	67.6				-31.29%
541	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线胡屯村二组照明	400	144.50%	0	0	2025年4月			-40.56%
542	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线职高大楼	100	66.30%	23.7	23.7				-31.50%
543	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电镀厂住宅楼	80	58.13%	25.5	25.5				-40.56%
544	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线财旺家属楼	315	55.62%	108.3	108.3				-41.28%
545	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	工行住宅楼	200	31.35%	0	0		是	2026年12月	-40.90%
546	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南干75	250	73.28%	0	0		是	2027年	-36.57%
547	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	湖景国际2变压器	630	52.38%	0	0		是	2026年12月	-33.01%
548	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线宁家一二组照明	200	74.40%	31.2	31.2				-36.80%
549	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家一组照明	315	60.95%	91.5	91.5				-59.76%
550	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉十组照明	400	27.40%	250.4	250.4				-49.75%
551	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉四组照明	400	21.95%	272.2	272.2				-32.04%
552	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线后老薄7灯	200	61.80%	56.4	56.4				-43.02%
553	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平东北台	100	118.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-45.55%
554	苏家屯	苏南变	苏南变60256南官甲线	施文甲玫瑰分8+1	160	23.50%	0	0				-36.75%
555	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	湖景国际4变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-34.56%
556	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线西荒地南台	100	76.60%	0	0		是	2025年11月	-34.12%
557	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营东台	100	50.00%	0	0		是	2025年11月	-38.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
558	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗西台	100	85.20%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-28.57%
559	铁西	历工变	历工变10472光明线	历劝乙线光明分10变压器	250	53.20%	0	0		是	2028年12月	-45.21%
560	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼2箱变201配电变压器	630	60.32%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
561	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼3箱变1变压器	1260	20.79%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
562	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于三组	200	45.30%	0	0				-51.83%
563	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街五组照明	100	66.00%	0	0				-33.94%
564	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线回民三四组照明	100	57.00%	0	0				-41.45%
565	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观二组照明西	400	10.50%	0	0				-17.16%
566	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	联营商场综合楼（1）	630	105.08%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.93%
567	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	土地局考核	100	38.70%	0	0		是	2026年12月	-25.65%
568	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	水利考核	100	31.50%	0	0		是	2026年12月	-38.92%
569	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	县医院住宅	100	111.30%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-46.26%
570	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	东市场综合楼	400	70.80%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
571	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	县人武部住宅	200	45.00%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
572	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	新型电缆住宅	200	55.20%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
573	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	轻工大厅1变压器	630	78.73%	71.0	71.0				-39.59%
574	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	环保局1变压器	630	36.57%	0	0				-40.98%
575	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	副食大厅1变压器	630	60.63%	0	0				-44.72%
576	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	新华书店1变压器	630	29.97%	0	0				-48.22%
577	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	中医院1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-40.13%
578	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线寇家村照明	200	36.30%	0	0		是	2025年11月	-38.33%
579	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	客运家属楼	200	28.80%	0	0		是	2026年12月	-45.12%
580	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房2组照明	200	32.10%	115.8	115.8				-22.60%
581	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线永昌住宅	250	104.64%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.22%
582	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨6灯（2021微）	315	19.05%	223.5	223.5				-15.67%
583	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰3组大棚（2021微）	200	33.90%	0	0				-29.15%
584	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	田福岩考核（2022微）	400	46.00%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
585	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地北台	100	83.20%	6.8	6.8	2025年4月			-28.87%
586	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地大棚	100	111.60%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.94%
587	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线刘家岗北台	200	42.60%	94.8	94.8				-40.76%
588	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	人防指挥中心楼	100	60.30%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
589	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	人寿保险住宅楼	100	49.50%	0	0		是	2026年12月	-42.58%
590	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	YHG_金杯开发	500	15.68%	371.6	371.6				-44.86%
591	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线36左5	200	58.80%	0	0				-37.63%
592	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	体委住宅	100	27.00%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
593	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线敖司牛南台	250	0.00%	0	0		是	2026年12月	-223.65%
594	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线50国管变	100	67.20%	0	0		是	2026年12月	-36.62%
595	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线52国管变	250	49.28%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
596	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线二中住宅楼东区	250	71.04%	0	0		是	2026年12月	-44.15%
597	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线人大住宅楼	400	23.20%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
598	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线四方台饮料厂	160	27.19%	0	0				-42.50%
599	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	张家湾北台	315	63.62%	0	0		是	2026年12月	-33.76%
600	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	风机厂住宅	160	40.13%	0	0		是	2026年12月	-40.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
601	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线赵家西台	100	82.50%	0	0	2022年12月	是	2025年	-36.41%
602	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园1变电站201柜	630	22.22%	427.0	427.0				-35.93%
603	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	敖司牛变221商业线新家属楼1	160	63.75%	0	0		是	2026年12月	-43.83%
604	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社小区住宅	200	73.60%	32.8	32.8				-46.18%
605	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满都户镇满东村四组照明台	200	62.00%	56.0	56.0				-38.00%
606	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影公司住宅	315	39.24%	159.9	159.9				-42.92%
607	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线色织厂住宅楼	200	64.40%	51.2	51.2				-40.23%
608	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线老烟草公司住宅	100	56.40%	33.6	33.6				-39.79%
609	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线粮贸公司住宅楼	80	71.63%	14.7	14.7				-42.20%
610	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线客运公司住宅楼	100	58.80%	31.2	31.2				-36.45%
611	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线物价局住宅楼	100	50.70%	39.3	39.3				-41.05%
612	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线卫生防疫站住宅	315	45.71%	0	0		是	2026年12月	-38.06%
613	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线衣服综合楼考核	200	20.80%	0	0		是	2026年12月	-43.01%
614	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线兴中保健医药公司楼	315	50.29%	0	0				-44.29%
615	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线联营商场住宅	315	63.24%	0	0		是	2026年12月	-52.38%
616	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线卫生防疫站住宅和养路费征稽所住宅	315	37.90%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
617	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮校	100	102.00%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-55.26%
618	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线三元大厦新楼	315	69.33%	65.1	65.1				-48.83%
619	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线年家屯南台	100	78.00%	12.0	12.0				-15.89%
620	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	利民佳苑啤酒厂住宅1变压器	630	74.29%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
621	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	灯具厂住宅1变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
622	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	维多利亚01变压器	630	75.56%	0	0		是	2025年12月	-36.68%
623	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	湖景国际1变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年12月	-32.37%
624	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	湖景国际3变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
625	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	城中花园1变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
626	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期1箱变1变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
627	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线马家北台	50	12.40%	0	0		是	2025年12月	-33.73%
628	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线吴家屯西台	50	86.80%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-44.74%
629	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	邮政局家属楼和门市1变压器	630	39.71%	0	0		是	2026年12月	-44.85%
630	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	城中花园3变压器	500	61.12%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
631	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村大棚小区（2021微）	400	31.58%	25.6	25.6				-29.60%
632	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林三组照明（2021微）	200	35.30%	0	0				-37.71%
633	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村照明（2021微）	200	25.20%	25.6	25.6				-34.33%
634	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	农牧局综合楼（2021微）	200	20.40%	0	0		是	2026年12月	-43.56%
635	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	种子协作电力办考核（2021微）	200	63.90%	0	0		是	2026年12月	-33.43%
636	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰5组照明（2021微）	200	44.20%	91.6	91.6				-37.91%
637	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	地震局	100	20.10%	0	0		是	2026年12月	-46.34%
638	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	粮食建筑工程住宅（1）	315	52.57%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
639	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	兽医站住宅	100	67.20%	0	0		是	2026年12月	-19.86%
640	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰北台（微）	200	74.40%	0	0				-32.43%
641	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰100条垄（微）	200	29.70%	0	0		是	2026年12月	-35.60%
642	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	裴家乡四组（微）	200	32.80%	25.6	25.6				-26.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
643	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	关粮村照明北台(2020微)	200	48.00%	84.0	84.0				-37.74%
644	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北新村台公变台区	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	-23.31%
645	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡屯村五组照明(2020微)	630	56.51%	211.0	211.0				-47.27%
646	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	曹家四组照明(2020微)	400	111.30%	0	0	2025年6月			-33.88%
647	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	东刘家二组照明(2020微)	200	115.20%	0	0	2025年8月			-43.52%
648	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	副食局住宅	100	60.30%	0	0		是	2026年12月	-35.62%
649	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线农业研究所住宅	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-13.81%
650	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线汇源纺纱门市	315	64.76%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
651	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四纺后考核	100	59.40%	0	0		是	2026年12月	-34.64%
652	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线纺纱3-4住宅	315	41.71%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
653	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一次变楼	400	17.60%	289.6	289.6				-34.86%
654	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产新建住宅12	315	27.43%	197.1	197.1				-42.23%
655	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线税务家属楼	100	107.70%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-38.01%
656	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食车队住宅	315	66.67%	0	0		是	2026年12月	-41.47%
657	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小东考核	250	37.68%	0	0		是	2026年12月	-59.34%
658	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联综合楼	200	37.20%	105.6	105.6				-38.42%
659	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村村台公变台区	200	62.70%	0	0		是	2026年12月	-30.51%
660	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线裴家乡表灯	200	47.70%	25.6	25.6				-26.09%
661	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村一组照明	100	58.00%	32.0	32.0				-39.24%
662	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村2组照明	200	18.45%	143.1	143.1				-30.45%
663	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村1组照明	100	87.60%	2.4	2.4	2023年6月			-71.41%
664	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北新北台公变台区	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-32.93%
665	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商局临时工地	200	63.90%	52.2	52.2				-30.57%
666	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村西台	400	86.70%	13.2	13.2	2022年12月			-43.40%
667	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村五、八组	200	63.30%	53.4	53.4				-47.28%
668	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村一组照明	100	38.60%	51.4	51.4				-41.44%
669	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村1组	400	15.15%	299.4	299.4				-18.48%
670	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊周黄村照明公变台区	200	124.20%	0	0	2022年12月	是	2025年	-36.22%
671	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村动迁户	400	11.70%	313.2	313.2				-25.86%
672	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村四五组	400	15.00%	300.0	300.0				-44.09%
673	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线饲料门市(汇源小区)	315	62.67%	0	0		是	2026年12月	-41.28%
674	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线棉麻综合楼门市	100	56.70%	0	0		是	2026年12月	-14.57%
675	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四纺1住宅	315	48.00%	0	0		是	2026年12月	-40.98%
676	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县社副食楼	315	93.97%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-30.27%
677	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线纸箱厂	80	85.88%	3.3	3.3	2024年9月			-37.04%
678	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联会住宅	200	44.55%	90.9	90.9				-36.31%
679	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线炊服楼	200	32.40%	115.2	115.2				-40.51%
680	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产管理处门市	250	58.56%	78.6	78.6				-41.67%
681	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线消防队开发楼	200	46.80%	86.4	86.4				-42.21%
682	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产1、2、3	100	79.20%	10.8	10.8				-38.95%
683	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学新住宅楼(2)	200	30.60%	0	0		是	2026年12月	-40.29%
684	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线新华园	250	42.88%	0	0		是	2026年12月	-46.75%
685	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线工商城市信用社	200	75.30%	0	0		是	2026年12月	-38.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
686	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线茨于坨建筑公司	200	63.45%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
687	辽中	敖司牛	敖司牛变1228金属线	城郊白家村大棚公变台区	100	55.80%	0	0		是	2025年	-48.89%
688	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线青麻欣七组照明	400	9.70%	321.2	321.2				-39.57%
689	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟子1 1 组照明	200	31.70%	116.6	116.6				-35.70%
690	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村六组照明	200	17.93%	144.2	144.2				-46.77%
691	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村西台公变台区	200	49.80%	0	0		是	2026年12月	-30.50%
692	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村平房二组	200	56.60%	25.6	25.6				-35.11%
693	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村3组照明	200	22.20%	135.6	135.6				-35.69%
694	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村45组照明	400	29.30%	242.8	242.8				-45.90%
695	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村7组照明	200	13.90%	152.2	152.2				-41.16%
696	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村南台公变台区	200	50.40%	0	0		是	2026年12月	-45.66%
697	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村西台公变台区	200	45.40%	0	0				-41.00%
698	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂1号住宅	630	68.83%	0	0		是	2026年12月	-42.11%
699	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉二组照明	315	37.46%	165.5	165.5				-23.89%
700	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭六组照明	200	12.70%	154.6	154.6				-20.28%
701	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于二组	100	78.00%	0	0				-33.57%
702	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村南台公变台区	250	38.88%	127.8	127.8				-48.65%
703	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊付家屯西台公变台区	400	81.30%	34.8	34.8	2024年9月			-36.42%
704	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	应昌变应齐乙线南六干26	400	49.20%	0	0		是	2028年12月	-38.37%
705	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	敖司牛变220城东线48国管变	200	97.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.38%
706	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站1变压器配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-35.25%
707	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线东岗子村分南水支5	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
708	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库3箱变2变压器	400	42.00%	192.0	192.0				0.00%
709	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土北东台	200	65.00%	0	0		是	2026年12月	-46.06%
710	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期2号箱变1号变压器	630	3.17%	0	0				100.00%
711	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
712	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左7右9变台	200	42.00%	0	0				-53.21%
713	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站201配电变压器	630	43.43%	0	0				-38.90%
714	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站201配电变压器	800	51.00%	0	0				-37.91%
715	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡六组照明	100	31.20%	58.8	58.8				-41.29%
716	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑3变电站1变压器	500	27.20%	0	0				-41.01%
717	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑4变电站1变压器	630	29.84%	0	0				-37.87%
718	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	东药住宅小区箱式变电站201出线间隔配电变压器	630	8.57%	513.0	513.0				6.28%
719	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分16右5柱上变压器	400	46.50%	10.0	10.0				-31.77%
720	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机干10左4变台	400	29.80%	0	0		是	2025年12月	-31.52%
721	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分苇子沟支江岗子支18变台	100	49.05%	0	0		是	2025年12月	-56.30%
722	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	蓝天佳苑1变电站2号变压器	800	17.25%	0	0				-40.32%
723	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会北	400	64.80%	100.8	100.8				-42.67%
724	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷2局维变电站202配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2026年12月	6.29%
725	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分42+1右3变台	100	62.10%	27.9	27.9				-27.48%
726	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53+1左17变台	200	33.80%	112.4	112.4				-32.65%
727	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲1开闭站之1柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-61.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
728	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭四组支2	200	41.10%	0	0		是	2026年12月	-44.66%
729	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	新湖国际2箱式变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-35.99%
730	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线示范支01	200	80.40%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-40.29%
731	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干084	200	59.10%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
732	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
733	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支养殖场几2	200	25.80%	0	0		是	2027年	100.00%
734	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期4变电站201配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	27.86%
735	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线171右11变台	200	59.80%	60.4	60.4				-38.76%
736	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分河南支17变台	160	71.81%	29.1	29.1		是	2025年12月	-34.67%
737	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区1号箱式变电站1号变压器	630	30.00%	378.0	378.0				-40.39%
738	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙河套分55右7变台	400	30.30%	238.8	238.8				0.00%
739	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0		是		-45.73%
740	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期1站房2变压器	500	44.16%	0	0		是	2025年	-45.48%
741	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区4箱变2变压器	400	11.10%	0	0		是	2026年12月	23.25%
742	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期3变电站201配电变压器	800	2.70%	0	0				0.00%
743	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期1变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-15.03%
744	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期3变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-18.34%
745	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分红花井支25右13变台	200	80.70%	18.6	18.6	2023年2月	是		-23.99%
746	于洪	平罗变	平辛线	上三家1台区	400	50.40%	0	0		是	2025年	-39.12%
747	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	佑户坨社区1机井	80	24.50%	52.4	52.4				-80.86%
748	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23右5左1	200	14.10%	151.8	151.8				-21.83%
749	和平	广州变	广州变478柳州甲线	金苑华城地下1号4主变	630	14.48%	0	0				-42.14%
750	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线128右12变台	100	39.00%	0	0				-35.80%
751	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分6右6变台	400	23.10%	267.6	267.6				-32.56%
752	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期一号变电站201配电变压器	630	44.76%	0	0				-42.46%
753	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支13右T2变压器	100	36.90%	0	0		是	2026年12月	-50.20%
754	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村2机井	50	12.80%	38.6	38.6				-14.51%
755	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村4机井	100	60.00%	0	0		是	2026年12月	-60.75%
756	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村9机井	50	95.60%	0	0	2023年6月	是	2026年12月	-61.06%
757	铁西	重工变	重工变10868城水线	翡翠新都会1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				-49.72%
758	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黑鱼泡村综合一台(微)	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	0.72%
759	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支48左8左11变台	100	30.80%	59.2	59.2				-33.10%
760	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山12号变电站201间隔(前金线)配电变压器	630	28.57%	0	0				13.18%
761	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线22变台	400	50.20%	0	0				-36.10%
762	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干26之1柱上变压器	315	13.14%	0	0		是	2025年12月	-48.25%
763	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区1变电站1变压器	800	26.10%	0	0		是	2025年12月	-26.53%
764	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区2变电站1变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-38.96%
765	东陵	上佰变	上深甲线	10kV上深甲线农家院支6右3柱上变压器	200	0.00%	0	0				100.00%
766	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红村几2	200	40.50%	0	0		是	2025年11月	-7.66%
767	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块1箱变201配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-7.06%
768	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城8号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	14.80%	300.8	300.8				52.03%
769	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山大线97右5	200	37.80%	0	0				-33.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
770	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站201变压器	800	30.38%	477.0	477.0				-46.05%
771	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	合作分1（一站式）	200	58.80%	62.4	62.4				-54.87%
772	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多1号变电站1号变压器	630	35.81%	0	0				-38.14%
773	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区5变电站1变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
774	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期2配电站1母线201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	5.79%
775	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分16	80	18.00%	0	0				-33.82%
776	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业（三角地51）	200	30.30%	0	0				-37.74%
777	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-19.73%
778	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分3左1	80	51.38%	30.9	30.9				-59.72%
779	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站202配电变压器	315	63.49%	0	0				-39.96%
780	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站201配电变压器	500	36.48%	0	0				-36.92%
781	开发	化学变	化学变95364化发甲线	万象首府小区2变电站1变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	9.23%
782	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干蔡家沟分39柱上变压器	100	62.20%	0	0		是	2026年12月	-49.50%
783	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干78加1左分2变压器	50	40.20%	0	0				-39.13%
784	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支13右分支1变压器	100	22.80%	0	0				-47.41%
785	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔干泉源分3+1公变	400	27.60%	0	0				0.00%
786	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干48左1	400	14.70%	0	0				-18.20%
787	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站1配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
788	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村新台	400	50.25%	159.0	159.0				-34.79%
789	东陵	祝家变	磨料线	磨料线所带磨料干14左5柱上变压器	200	23.70%	132.6	132.6				-45.06%
790	康平	中心变	中心变2608粮油线	盛华小区箱变1变压器	315	39.05%	0	0		是	2026年12月	-40.59%
791	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线刘会支18	50	79.60%	0	0		是	2026年12月	-38.12%
792	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子8组（2021微）	200	68.55%	42.9	42.9				-36.43%
793	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	松北分16右2右5能效柱上变压器	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	17.33%
794	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆2箱变1变压器	800	28.13%	0	0				100.00%
795	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支17左T1变压器	100	27.60%	0	0				-59.71%
796	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支11右T7变压器	50	32.40%	0	0				-55.85%
797	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支17左分支1变压器	100	22.20%	0	0				-43.95%
798	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	润江华府2箱式变电站1配电变压器	630	31.75%	0	0				-38.60%
799	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
800	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-44.43%
801	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关五组支04+1	200	83.10%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-25.08%
802	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵五组台分支02	200	23.00%	0	0		是	2026年12月	-30.53%
803	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后海南分支线003	100	57.00%	0	0		是	2026年6月	-36.79%
804	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里6号变电站201间隔配电变压器	800	36.75%	0	0				-35.45%
805	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子北台综合	200	28.80%	0	0				28.25%
806	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站202配电变压器	400	22.20%	271.2	271.2				7.28%
807	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园4箱变2变压器	630	25.65%	0	0		是	2026年12月	-37.39%
808	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线供销社分02	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-35.24%
809	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家支007	160	41.56%	0	0				-50.12%
810	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分32左6+1右1	400	4.80%	340.8	340.8				98.20%
811	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾三期B区5号变电站2号配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2027年12月	43.45%
812	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	远洋上河风景小区2局维变电所202配电变压器800	800	20.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
813	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站2变压器	630	32.06%	365.0	365.0				-33.77%
814	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭村19台区	400	40.50%	0	0		是	2025年	-21.51%
815	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	33.00%	228.0	228.0				19.21%
816	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西猪场（微）	200	63.15%	0	0		是	2025年11月	-37.69%
817	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站1配电变压器	500	59.20%	154.0	154.0				-34.25%
818	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期2箱式变电站1配电变压器	800	61.13%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
819	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线苏家坟台	200	12.60%	154.8	154.8				-31.60%
820	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园5变电站1变压器	630	27.94%	391.0	391.0				-42.99%
821	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨大莲花王吴木材公变台区	200	26.40%	0	0				0.00%
822	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	穗港7号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	32.70%	361.0	361.0				-10.55%
823	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗东照明新建2号	400	42.00%	192.0	192.0		是	2025年	-22.45%
824	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	建委（16）变电站1变压器配电变压器	630	48.57%	261.0	261.0				-45.16%
825	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分94变压器	400	72.40%	70.4	70.4				-45.43%
826	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分126	200	20.10%	0	0		是	2027年	100.00%
827	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a2202配电变压器	500	17.60%	362.0	362.0				-44.05%
828	沈北	方溪变	方开甲线	YHG_沈阳康城房屋开发有限公司（康城春天里） 101配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-42.02%
829	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖3	400	29.70%	241.2	241.2				17.22%
830	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东几18	250	45.60%	0	0		是	2028年	-51.60%
831	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光四队	100	80.10%	9.9	9.9	2024年6月			-50.94%
832	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西村一五组照明新	200	79.20%	21.6	21.6				0.00%
833	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	YHG_雨坛21号变压器配电变压器	315	61.59%	89.5	89.5				-36.67%
834	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分24右6左1变台	400	21.50%	0	0		是	2025年12月	18.30%
835	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化甲线造化干沙平分郭大支6+0柱上变压器	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-13.75%
836	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	十路乙线齐十干49变压器	315	34.29%	0	0		是	2026年12月	-40.68%
837	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变2站内变压器	315	37.08%	166.7	166.7				-48.50%
838	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分161右1柱上变压器	160	18.38%	10.0	10.0				-81.58%
839	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品4变电站202变压器	630	24.76%	0	0				-39.26%
840	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站2变压器	630	50.29%	250.2	250.2				-39.06%
841	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变2变压器	800	40.50%	396.0	396.0				-40.62%
842	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区6变电站1变压器	800	70.13%	0	0		是	2025年12月	-39.94%
843	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园2箱式变电站1配电变压器	630	60.19%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
844	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园11主变	800	44.63%	0	0				-43.63%
845	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城10变电站1变压器	315	31.62%	0	0				-42.98%
846	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变1变压器	630	28.25%	6.9	6.9				-45.28%
847	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
848	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都三期1变电站1变压器	630	38.73%	0	0				-40.11%
849	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2-1期商业分建变电站202配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.25%
850	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线皂角树分51变台	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
851	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期4箱202	500	18.00%	360.0	360.0				26.18%
852	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变1	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-40.09%
853	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典2土建变202	400	0.00%	0	0				0.00%
854	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象5变电站1变压器	400	22.80%	0	0				-43.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
855	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际4箱变1配电变压器	400	26.50%	254.0	254.0				100.00%
856	沈北	清水变	清蒲线	清水变清蒲干汪千分茴蒿子工业支1+1杆（一站式）	250	42.24%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
857	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2202配电变压器	630	37.86%	0	0		是	2026年12月	-39.79%
858	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈东凡07	400	21.60%	0	0		是	2027年	-25.08%
859	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘屯西台支03	315	17.78%	227.5	227.5				-41.33%
860	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期1号箱式变电站1号配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
861	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱3号变电站201间隔配电变压器	400	27.90%	248.4	248.4				-33.27%
862	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二AB三B2局维201配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	15.02%
863	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼3号箱式变电站1号配电变压器	630	26.98%	0	0				-41.76%
864	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期2号变电站1号配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
865	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	沈阳嘉熙房地产开发有限公司201间隔配电变压器	630	8.76%	0	0		是	2026年12月	-37.23%
866	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
867	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	红菱粮库箱变201间隔配电变压器	100	20.70%	69.3	69.3				100.00%
868	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东于于家分45右3	200	15.20%	149.6	149.6				-31.81%
869	于洪	后马变	后马变后林线	小微前马3台区	200	36.60%	106.8	106.8				40.84%
870	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线32	400	82.25%	31.0	31.0	2025年4月			-32.66%
871	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟2组照明新	200	128.70%	0	0	2025年6月			0.00%
872	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇3配电站2变压器	800	42.60%	0	0		是	2026年12月	17.70%
873	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分16右1	315	3.17%	0	0				-162.66%
874	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	YHG-沈阳淡马锡物业管理有限公司（天赋新居）2箱2变1号配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
875	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分养殖场支7	200	17.10%	145.8	145.8				100.00%
876	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全义分27	50	79.80%	0	0		是	2026年12月	-35.00%
877	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产4箱式变电站201间隔配电变压器	630	59.43%	192.6	192.6				-40.39%
878	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水分线	分水分线分水分9	400	117.30%	0	0	2023年1月	是		-27.14%
879	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅5箱变202间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-23.27%
880	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线93左4变台	100	32.00%	23.8	23.8				-47.60%
881	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台胜利易农农业公变台区	200	43.80%	92.4	92.4				100.00%
882	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代5变电站2配电变压器	630	5.08%	0	0				0.00%
883	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微小尚义2台	200	28.80%	0	0				100.00%
884	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期3-2配电变压器	315	76.19%	0	0				-38.17%
885	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线104左1变台	400	21.00%	276.0	276.0				23.52%
886	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	YHG_令闻乙线令闻乙CKB府静大厦变压器配电变压	200	26.40%	0	0		是	2026年12月	-47.66%
887	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区11主变	630	26.67%	399.0	399.0				-42.09%
888	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干24	400	90.75%	0	0	2025年8月			-48.13%
889	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村15号变电站2号配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
890	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-2变压器间隔配电变压器	800	58.50%	0	0		是	2025年12月	-35.43%
891	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区3号箱变变压器间隔配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-20.85%
892	和平	方型变	方型变426宁波甲线	西安分12左2变压器	400	41.70%	0	0				-43.86%
893	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区鑫起点调味厂（一站式）	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
894	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	铁路3箱变2变压器	400	17.10%	157.6	157.6				-43.50%
895	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期4变电站1配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-41.89%
896	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村还乡低温储备库公变台区	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
897	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府3箱变2变压器	630	10.16%	0	0		是		100.00%
898	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸2变电站1变压器	630	34.92%	0	0				-37.94%
899	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分26右13	315	1.59%	278.5	278.5				16.71%
900	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区1变电站2变压器	800	20.00%	0	0		是	2027年12月	-40.92%
901	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站1号变压器	800	27.00%	0	0		是	2027年	-32.14%
902	于洪	赵家变	10kV赵潘线47340	大潘变406大祝线大潘五日地	100	39.90%	50.1	50.1				-94.20%
903	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	乐山1箱式变电站配电变压器	400	44.00%	0	0		是	2025年12月	-46.75%
904	法库	果子园	果园变1417红旗线	10kV红旗线81+	50	92.60%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-21.99%
905	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干79左18右6右4左1	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
906	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站2变压器	500	42.72%	0	0		是	2026年12月	-44.64%
907	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑3变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
908	东陵	祝家变	祝高线	郝义线南石场分4右4柱上变压器	200	20.10%	0	0		是	2026年12月	26.36%
909	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号三期1箱变202间隔配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2025年12月	-17.48%
910	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线泡子沿北子05(泡子沿北台)	400	27.75%	0	0		是	2025年12月	-32.34%
911	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园1箱式变电站1配电变压器	630	39.37%	0	0				-45.13%
912	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线57左1变台	200	9.60%	160.8	160.8				-1.72%
913	东陵	中马变	军影线	世高干58荧光粉分2左5三父子分7柱上变压器	100	17.40%	0	0		是	2026年12月	-30.42%
914	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期1箱式变电站1配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	4.45%
915	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	天诚大厦变电站2号配电变压器	800	42.90%	214.8	214.8				-8.69%
916	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分013	100	56.00%	34.0	34.0				-24.01%
917	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北西台照明	200	71.70%	36.6	36.6				-38.09%
918	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左11	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-60.81%
919	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线15柱上变压器	200	29.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
920	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分67右1变压器	200	35.20%	0	0		是	2025年12月	-81.06%
921	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左1	250	44.00%	0	0		是		-46.12%
922	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线72右3变台	200	18.70%	0	0		是	2025年12月	0.00%
923	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线65	400	76.00%	0	0				-41.89%
924	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右5	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
925	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干丰田分8左2变压器	315	12.70%	0	0		是	2025年12月	-78.22%
926	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干28左1	315	25.08%	0	0				-47.20%
927	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干26	315	15.24%	235.5	235.5				-78.36%
928	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干31	400	93.25%	0	0	2023年8月			-41.30%
929	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左9变压器	200	16.05%	0	0		是	2025年12月	-67.94%
930	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分11变压器	250	4.80%	0	0		是	2025年12月	1.13%
931	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河线153	200	58.80%	62.4	62.4				23.67%
932	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干126右5	160	29.25%	0	0				-35.95%
933	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分8左2公变	315	74.60%	0	0		是	2025年12月	-20.75%
934	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左1变台	200	105.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.95%
935	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左9	315	59.05%	0	0				-53.36%
936	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+1公变	315	12.70%	243.5	243.5				-46.27%
937	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分20公变	320	55.94%	109.0	109.0				-39.24%
938	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干54公变	315	28.57%	193.5	193.5				-39.22%
939	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干95公变	315	25.71%	0	0		是	2026年12月	-42.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
940	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分8右5+1柱上变压器	315	63.81%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
941	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右9公变	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
942	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线18左2	250	22.80%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
943	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南十乙线13	315	24.76%	205.5	205.5				-39.86%
944	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左6之1柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-45.27%
945	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干6左1柱上变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-40.08%
946	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干17+2公变	500	60.60%	0	0				-37.38%
947	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干64右2右2	315	20.95%	0	0				-39.84%
948	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干22+1左2柱上变压器	100	60.90%	0	0		是	2025年12月	-54.87%
949	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分5	500	49.20%	0	0				-48.04%
950	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分15左3	315	56.19%	106.5	106.5				-21.20%
951	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16之3	315	82.22%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-41.84%
952	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干31+1柱上变压器	315	36.83%	167.5	167.5				-47.59%
953	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分43变压器	315	43.94%	145.1	145.1				-31.85%
954	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支13右5变压器	315	25.40%	0	0		是	2025年	-55.83%
955	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左9右2变压器	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
956	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	小西线大众干9	315	68.95%	66.3	66.3				-27.88%
957	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分19柱上变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
958	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干54柱上变压器	315	44.76%	0	0		是	2025年12月	-33.22%
959	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干82柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-92.45%
960	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左3柱上变压器	315	73.33%	0	0				-40.77%
961	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分29右2柱上变压器	315	37.14%	0	0		是	2025年12月	-43.90%
962	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干17公变	315	56.83%	0	0		是	2025年12月	-52.51%
963	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线27	315	26.98%	198.5	198.5				-35.93%
964	和平	太原变	太原变058南七甲线	和平分8#左4	315	66.35%	0	0				-39.71%
965	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支24柱上变压器	315	64.44%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
966	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分40变压器	200	110.40%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-39.12%
967	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分36左11变压器	315	57.14%	103.5	103.5				-43.44%
968	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型2箱变2号变	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
969	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学2箱变2号变	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-34.92%
970	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站1变压器	500	19.20%	0	0		是		-45.51%
971	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站1变压器	500	35.20%	274.0	274.0				-39.38%
972	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居2变电站202变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-45.57%
973	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡1箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
974	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙11箱变2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
975	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变1号变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
976	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变2号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-43.19%
977	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都1箱变1号变	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
978	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变1号变	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
979	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变2变压器	630	42.22%	301.0	301.0				-37.74%
980	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	通达新村一次2主变	630	45.33%	281.4	281.4				-41.29%
981	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变1	630	15.62%	0	0				-45.33%
982	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变2站内变压器	400	24.50%	0	0				-40.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
983	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站1变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
984	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经3变电站一次1变压器柜1主变	500	38.40%	0	0				-42.21%
985	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站2变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
986	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山3箱变2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
987	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站1变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-39.89%
988	和平	展览变	展览变876二经乙线	2主变二经五里	630	64.76%	0	0				-46.05%
989	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站202配电变压器	630	21.59%	318.7	318.7				-39.47%
990	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区1变电站202	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
991	沈河	大东变	大东变052城南甲线	盛龙箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-43.64%
992	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	南七中路小区变电站201柜	315	37.46%	165.5	165.5				-39.40%
993	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴龙苑变电站201	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
994	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工3箱变1变压器	630	87.94%	0	0	2025年6月			-43.06%
995	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变1	500	58.40%	0	0				-42.59%
996	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	克俭3箱变1变	630	16.19%	465.0	465.0				-25.67%
997	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑5#	630	41.40%	0	0				-363.01%
998	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期2箱变1	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-43.05%
999	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期2箱变2	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
1000	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	克俭12箱变2变	500	0.00%	450.0	450.0		是	2025年12月	0.00%
1001	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	山河里变电站1变压器	400	72.80%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
1002	沈河	青年变	青年变350青大线	雅都苑箱变2变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年6月	-38.57%
1003	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区18变电站201	630	37.14%	333.0	333.0				-44.74%
1004	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站1变压器	630	53.71%	228.6	228.6				-40.77%
1005	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站202柜	500	71.04%	0	0		是	2026年12月	-38.78%
1006	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南塔远东箱变1变压器	630	104.44%	0	0	2025年6月			-41.19%
1007	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.46%
1008	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	鹏程小区2变电站1变压器	800	71.40%	148.8	148.8				-42.48%
1009	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众干9箱变1变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-40.62%
1010	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	天星西箱变2变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-43.18%
1011	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	西滨河2箱变1变压器	400	47.10%	0	0				-40.07%
1012	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期11主变	630	30.48%	0	0				-53.69%
1013	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	97中学住宅箱变1变压器	630	18.73%	449.0	449.0				-42.92%
1014	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	百合花园住宅小区变电站202	630	36.19%	339.0	339.0				-43.48%
1015	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站1号变压器	630	34.29%	0	0				-40.22%
1016	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期4箱变1变	630	22.54%	425.0	425.0				-43.62%
1017	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强6箱变2变压器	630	27.94%	0	0				-40.25%
1018	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城4箱变2变压器	630	25.14%	0	0		是		-42.48%
1019	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天1箱变2变压器	630	40.00%	0	0				-41.44%
1020	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品11变电站1变压器	500	23.68%	0	0		是		-42.52%
1021	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站1变压器	500	9.20%	0	0				-54.45%
1022	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站2号变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-44.06%
1023	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	富民公务员箱变1变压器	630	29.52%	0	0				-43.56%
1024	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站1号变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-44.15%
1025	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林1配变站1变压器	630	28.44%	387.8	387.8				-43.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1026	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青园箱变1变压器	400	47.60%	0	0		是	2026年12月	-43.33%
1027	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区1变电站	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-39.21%
1028	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站202柜	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-44.70%
1029	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园5变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-41.09%
1030	沈河	青年变	青年变350青大线	金联箱变1变压器	500	7.04%	0	0		是	2026年6月	-47.21%
1031	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛1箱变1变压器	400	37.80%	0	0		是	2026年6月	-41.61%
1032	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛2箱变1变压器	400	50.80%	0	0		是	2026年6月	-36.25%
1033	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁3201	630	26.35%	401.0	401.0				-66.21%
1034	铁西	亚明变	亚明变20142彩虹甲线	克俭小区15变电站201	630	12.70%	487.0	487.0				-45.06%
1035	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城15箱变2变压器	630	73.52%	103.8	103.8				-28.70%
1036	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期5箱变1变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-44.26%
1037	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街10变电站201	400	33.20%	227.2	227.2				-40.07%
1038	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	132中学箱变1号变	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
1039	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居1变电站202	630	22.22%	427.0	427.0				-40.06%
1040	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干6箱变1变	400	25.60%	257.6	257.6				-38.00%
1041	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻2箱变1变压器	630	59.05%	195.0	195.0				-46.24%
1042	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	玉环华苑2箱变2	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-85.57%
1043	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区2变电站1变压器	630	49.21%	257.0	257.0				-42.48%
1044	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期5箱变1变	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
1045	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰12箱变1号变	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
1046	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	南关变电站1变压器	1000	57.40%	0	0				-40.80%
1047	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色4号变电站1号变压器	400	82.50%	0	0	2023年1月			-39.10%
1048	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变1	630	95.56%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.41%
1049	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区1变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-37.08%
1050	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	南风雅居3变电站201配电变压器	630	47.94%	265.0	265.0				-43.82%
1051	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	李英分5右04	315	30.79%	0	0		是	2025年	-37.07%
1052	辽中	养士堡	养士堡变1184腰电线	养士堡放牧牛胜军养殖公变台	200	7.80%	164.4	164.4				100.00%
1053	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分16	50	91.80%	0	0	2025年4月			-37.45%
1054	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站2变压器	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
1055	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑1变电站2变压器	630	22.60%	0	0				-38.15%
1056	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变2变压器	500	23.60%	332.0	332.0				-43.46%
1057	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68右5变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-29.46%
1058	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥3变电站1变压器	800	60.38%	173.2	173.2				-36.01%
1059	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	巴黎泉乡1变电站2变压器	500	14.88%	375.6	375.6				-19.61%
1060	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-10.52%
1061	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊19号变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-20.04%
1062	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐滑乙线滑齐干66加1变压器	400	79.20%	0	0				100.00%
1063	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	兰庭园3变电站1变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
1064	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园1变电站1变压器	400	22.80%	0	0				-40.02%
1065	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	34.60%	0	0				6.77%
1066	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分6左12柱上变压器	200	10.50%	0	0		是	2026年12月	7.47%
1067	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分29左17变台	400	39.15%	203.4	203.4				-33.14%
1068	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔8变电站1变压器	630	1.14%	559.8	559.8				-21.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1069	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村3组照明	400	80.40%	0	0	2025年4月			-30.69%
1070	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园2号小区变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-34.43%
1071	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分10变台	200	27.15%	0	0		是	2025年12月	-32.12%
1072	东陵	孤家子	营城甲线	居忆园1箱变1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-44.65%
1073	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干54左分02柱上变压器	100	80.80%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.68%
1074	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分1箱变配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1075	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语七期1箱式变电站2配电变压器	630	36.19%	0	0				-39.52%
1076	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓4变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
1077	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干联通支20柱上变压器	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-30.90%
1078	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支32+1变台	200	21.30%	0	0				-12.63%
1079	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分61右1	400	105.30%	0	0	2025年8月			0.00%
1080	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	31421部队小区变电站202配电变压器	800	26.70%	0	0				9.01%
1081	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	YHG_沈阳世中塑胶有限公司	315	34.79%	173.9	173.9				-26.24%
1082	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期1箱式变电站1配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
1083	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线122右6变台	100	101.70%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-37.11%
1084	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室202配电变压器	1000	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1085	于洪	兰台变	兰张线	兰台小镇变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年	-36.91%
1086	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	工厂分21	200	63.00%	0	0		是	2027年	-29.64%
1087	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电	芦电线石狮子分52变台	400	14.70%	0	0		是	2025年12月	-45.91%
1088	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块1变电站201间隔配电变压器	800	49.13%	0	0		是	2027年12月	-43.32%
1089	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马龙村综合一台(微)	200	4.50%	0	0				8.37%
1090	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右18右7柱上变压器	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-23.02%
1091	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房深井子村鑫玉畜牧养殖公变台区	200	6.00%	168.0	168.0				0.00%
1092	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线三家子台分支线002	80	84.38%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-32.24%
1093	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干南王岗分双山子支29左5变台	200	51.30%	77.4	77.4				-33.78%
1094	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线84变台	200	25.05%	129.9	129.9				-41.93%
1095	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑4号箱变1变压器配电变压器	400	30.75%	0	0		是	2026年12月	-36.69%
1096	于洪	小于变	10kV于工线56284	富海茗乔1站房2变压器	630	40.00%	0	0				-39.04%
1097	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分52右5变台	400	18.60%	285.6	285.6				-38.50%
1098	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐2小区箱变1变压器	630	72.70%	109.0	109.0				-44.28%
1099	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山南2台照明	630	22.67%	424.2	424.2				-25.46%
1100	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑7变电站1变压器	400	32.50%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
1101	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站201变压器	800	25.50%	516.0	516.0				-43.79%
1102	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器1公变	500	27.20%	314.0	314.0				-39.54%
1103	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利亚特湾三期1号变电站1号变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-41.06%
1104	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左1+1	250	52.16%	0	0				-44.91%
1105	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分33+1右10	400	34.20%	0	0				0.69%
1106	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	玖熙墅1变电站1间隔101配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-19.86%
1107	沈北	河北变	10kV河岗线84656	龙湖滟澜山三期1局维变电站201配电变压器	630	3.81%	543.0	543.0		是	2026年12月	35.94%
1108	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线97左3变台	400	74.50%	0	0		是	2025年12月	-38.20%
1109	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干79左13	200	19.80%	0	0		是	2027年	-37.41%
1110	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华南公馆小区箱式变电站2配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	4.39%
1111	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区2变电站1变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-28.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1112	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分49	100	61.00%	29.0	29.0				-33.95%
1113	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村二六队台	100	51.60%	38.4	38.4				-35.79%
1114	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭二期箱式变电站2配电变压器	315	19.81%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
1115	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区13变电站1变压器	400	29.20%	0	0		是	2025年12月	-20.53%
1116	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站1变压器	500	80.64%	46.8	46.8	2025年8月			-39.98%
1117	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御5箱式变电站1配电变压器	800	39.60%	0	0		是	2025年12月	-30.24%
1118	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	小荒地北台	200	30.30%	119.4	119.4				13.39%
1119	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站201配电变压器	630	19.81%	0	0				-44.48%
1120	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾12号变电站202配电变压器	500	43.20%	0	0				-41.63%
1121	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期5号变电站2号配电变压器	630	10.29%	0	0				17.88%
1122	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平东南台新	400	28.50%	0	0				0.00%
1123	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水西1台	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	7.03%
1124	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分38台区	100	27.30%	62.7	62.7				-68.90%
1125	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干孙窝堡分28左8变台	200	16.20%	147.6	147.6				-41.22%
1126	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干五家子分16左7变台	200	40.35%	99.3	99.3				-38.35%
1127	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马丁分149	100	74.25%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
1128	法库	包家屯	包家线	10kV包家线郝家堡支14	400	32.00%	0	0		是	2027年	-38.29%
1129	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼4变电站2变压器	630	45.71%	0	0				-42.01%
1130	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园3变电站1变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-44.49%
1131	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典3变电站1变压器	630	20.06%	0	0				-42.47%
1132	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分一统沟支庙山2几1	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1133	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区1变电站2变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-41.52%
1134	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园4变电站1变压器	400	22.88%	268.5	268.5				-40.45%
1135	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区91变配电 变压器	400	24.40%	262.4	262.4				-43.10%
1136	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段2间隔1配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2026年12月	-29.41%
1137	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干197右3	400	48.60%	0	0				-73.01%
1138	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅1变电站201间隔配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年	-31.54%
1139	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线腰堡分25右23变台	200	48.30%	0	0				100.00%
1140	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚4变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-39.10%
1141	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
1142	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-41.52%
1143	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期1变电站1号配电变压器	630	40.48%	312.0	312.0				-42.31%
1144	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_(金山小区)三期箱式变电站1号配电变压器	500	11.28%	0	0		是	2025年12月	-45.05%
1145	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左9左1变台	400	6.00%	336.0	336.0				57.56%
1146	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线127左6+1变台	200	99.30%	0	0	2025年6月			100.00%
1147	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分4+1	315	56.51%	105.5	105.5				-43.72%
1148	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区2号变电站2变压器	630	18.73%	0	0				-51.84%
1149	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城1号变电站1变压器	630	18.41%	0	0				-39.17%
1150	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园4变电站201变压器	400	21.60%	0	0		是	2026年12月	-43.42%
1151	东陵	杨官变	杨孤甲线	牛相住宅楼分25左3柱上变压器	200	54.90%	0	0		是	2026年12月	1.15%
1152	东陵	祝家变	祝高线	郝义线159柱上变压器	200	5.00%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
1153	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑1箱变2变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-44.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1154	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线61（马刚B台）	630	31.71%	367.2	367.2				-39.09%
1155	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线松树支32(松树A台)	50	102.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.00%
1156	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分118	50	45.30%	22.4	22.4				-38.41%
1157	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期4小区箱式变电站1配电变压器	630	14.92%	0	0				100.00%
1158	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期1箱式变电站1配电变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
1159	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分04左支04柱上变压器	315	27.17%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
1160	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右2变压器	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-21.23%
1161	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期2202间隔配电变压器	630	44.70%	0	0		是	2026年12月	7.94%
1162	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干陶菜屯分13左1变台	400	3.30%	346.8	346.8				100.00%
1163	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家堡北台1照明	200	17.40%	145.2	145.2				-46.21%
1164	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白西大棚	50	126.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.20%
1165	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线095	200	81.00%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-32.00%
1166	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	48.30%	0	0				0.00%
1167	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线火石支33	100	79.00%	0	0				-35.72%
1168	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前山支17	200	55.50%	0	0				-32.67%
1169	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线烟草箱变分粮食小区支1	630	55.24%	0	0		是	2028年	-38.14%
1170	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分36左1柱上变压器	100	12.90%	0	0		是	2025年12月	-29.52%
1171	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站1变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
1172	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖三台	200	3.90%	0	0				21.66%
1173	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	保利大都会三期2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
1174	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王西台分支线002	100	73.20%	16.8	16.8				-29.18%
1175	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-38.57%
1176	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块2变电站2变压器配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
1177	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站1号配电变压器	500	47.36%	0	0		是	2027年12月	-77.27%
1178	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心1配电室1变压器	800	18.25%	574.0	574.0				21.37%
1179	东陵	农大变	农首线	东湖新村1配电变压器	500	103.20%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	100.00%
1180	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽品公馆一期2箱式变电站1配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
1181	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线马耳山分16左06	315	25.59%	202.9	202.9				-27.70%
1182	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园4箱变201配电变压器	630	17.62%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
1183	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线27+1左6变台	400	4.20%	0	0		是	2025年12月	-43.90%
1184	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾8号变电站202配电变压器	500	59.20%	0	0		是		-44.28%
1185	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	金荷苑小区变电站201间隔配电变压器	400	47.25%	0	0		是	2025年	-31.96%
1186	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干103左6+1左4	315	20.70%	218.3	218.3				-63.04%
1187	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙B-1变压器	400	73.50%	66.0	66.0				-39.16%
1188	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干37	400	37.25%	0	0				-55.45%
1189	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	余粮村路边台	250	39.52%	0	0				-50.92%
1190	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分13右1右1柱上变压器	400	81.00%	0	0	2025年2月			-463.69%
1191	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分乡直支007	200	81.15%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-25.14%
1192	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变1变压器	250	30.08%	149.8	149.8				-40.61%
1193	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线大含T1之1柱上变压器	315	16.00%	0	0		是	2025年12月	-67.22%
1194	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分44+1左1	400	32.60%	0	0		是	2027年	-78.97%
1195	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站201配电变压器	800	39.38%	405.0	405.0				-39.01%
1196	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右10左5	400	11.55%	313.8	313.8				0.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1197	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	二十四城小区4变电站1变压器	630	54.92%	221.0	221.0				-35.47%
1198	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干110+1变台	400	2.00%	0	0				100.00%
1199	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区1变电站1号变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-38.43%
1200	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线145	315	22.22%	213.5	213.5				-22.15%
1201	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期1变电站201	630	65.71%	0	0				-36.25%
1202	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右8	200	21.30%	36.4	36.4				-45.42%
1203	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支37+1	200	66.60%	46.8	46.8				-22.31%
1204	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城学园里2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4				7.15%
1205	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分鲍岗支04	200	21.90%	136.2	136.2				-27.68%
1206	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	永丰T06	200	2.00%	176.0	176.0				-259.39%
1207	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左1左3	400	41.40%	194.4	194.4				-36.15%
1208	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站202配电变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-42.59%
1209	沈北	大志变	大志变70564志西线	新鑫鸣阳建材经销处	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-11.48%
1210	沈北	清水变	清依线	清依线后屯分44（前屯A台）	50	3.60%	0	0		是	2026年12月	-48.60%
1211	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景8站房2变压器	630	30.98%	0	0				-37.85%
1212	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分57+1右1	200	59.40%	0	0				25.71%
1213	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16+0左2	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
1214	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线330左4变台	100	73.20%	16.8	16.8		是	2025年12月	-54.87%
1215	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村灯	315	43.14%	147.6	147.6				-43.55%
1216	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左16	100	70.00%	20.0	20.0				-55.72%
1217	东陵	中马变	疗养甲线	宴山1.1期箱变202配电变压器	630	9.14%	228.8	228.8				-28.28%
1218	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园9箱变（单）	630	24.76%	0	0				-37.55%
1219	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线100之5+1	200	109.05%	0	0	2025年6月			100.00%
1220	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线47+1右3柱上变压器	400	103.80%	0	0	2025年8月			100.00%
1221	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站202变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-39.42%
1222	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干56左1加1	400	18.60%	0	0		是		-53.86%
1223	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1224	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站1变压器	630	25.08%	10.0	10.0				-41.74%
1225	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	假日风景泊寓小区箱式变电站1配电变压器	400	18.40%	0	0				-32.17%
1226	和平	广州变	广州变462广太甲线	西塔储备局2变压器	630	54.67%	222.6	222.6		是	2025年12月	-47.66%
1227	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期2站房1变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-37.34%
1228	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线后岗大棚	200	21.00%	0	0				-76.89%
1229	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台大棚	100	71.00%	19.0	19.0				-41.39%
1230	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城6变电站-1	630	25.65%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
1231	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团南分02	200	36.60%	0	0		是	2025年12月	-26.78%
1232	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线孙家沟台	20	27.00%	12.6	12.6				-32.76%
1233	于洪	大兴变	兴光线	小微光辉2号台	400	51.30%	154.8	154.8				0.00%
1234	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左34左2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
1235	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期3变电站1变压器	800	10.88%	633.0	633.0				-33.36%
1236	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期3站房2变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年	-40.65%
1237	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分45右16	200	40.20%	0	0				-17.96%
1238	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线68左5变台	80	65.25%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
1239	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街7变电站配电变压器	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1240	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	万锦香樟树三期2号变电站2号配电变压器	400	15.90%	0	0		是	2027年12月	-2.46%
1241	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期1局维变电站202配电变压器	800	10.88%	0	0		是	2026年12月	100.00%
1242	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅1变电站1变压器	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
1243	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区5变电站1变压器	500	25.44%	322.8	322.8				-45.47%
1244	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区1变电站2变压器	630	45.33%	281.4	281.4				-42.25%
1245	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园1变电站1变压器	630	36.51%	0	0				-38.60%
1246	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分171	400	12.75%	0	0		是	2025年12月	-28.21%
1247	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站1变压器	400	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
1248	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站1主变	500	29.60%	0	0				-38.99%
1249	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸二期6箱式变电站配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
1250	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分22左7变台	100	63.30%	0	0				-38.35%
1251	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干水库分排水支前坨支15右1变台	100	80.80%	0	0	2022年12月			-35.20%
1252	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分88	200	58.30%	63.4	63.4				-36.57%
1253	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支19+1右1变压器	200	50.00%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
1254	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区3箱变2变压器	630	17.46%	457.0	457.0				14.57%
1255	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务-百贵温泉度假村	50	0.00%	45.0	45.0				-36.63%
1256	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区2变电站2变压器	630	62.54%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
1257	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城8变电站2变压器	630	26.03%	0	0				-43.25%
1258	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	辽宁东冉房屋开发有限责任公司	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-77.24%
1259	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南甲线长南于黄金分3+2公变	315	24.00%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
1260	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期1变电站1变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-35.04%
1261	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干52加1	400	42.90%	0	0		是		0.00%
1262	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分20能效柱上变压器	400	7.80%	0	0		是	2025年12月	25.84%
1263	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊9号变电站2变压器	500	37.60%	0	0				-39.59%
1264	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分韩三支29左1变台	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-177.89%
1265	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分23左1柱上变压器	315	63.49%	0	0		是	2025年12月	-48.10%
1266	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分8左7变台	400	19.00%	0	0				-35.84%
1267	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府1局维变电站202间隔配电变压器	500	36.48%	0	0		是	2028年	100.00%
1268	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星星寓1号变电站202间隔配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2027年12月	100.00%
1269	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府3局维变电站202间隔配电变压器	500	30.08%	0	0		是	2028年	100.00%
1270	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19+1柱上变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-46.03%
1271	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站2变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-41.17%
1272	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站2变压器	630	27.94%	391.0	391.0				-40.24%
1273	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟于新民分36右支4柱上变压器-一站式	80	17.25%	0	0		是	2026年12月	-22.13%
1274	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆8号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	23.17%	0	0				20.86%
1275	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站2配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				-155.71%
1276	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线巴东支07	200	81.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-22.20%
1277	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22左4	250	53.44%	0	0				-36.60%
1278	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区2变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0				6.06%
1279	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘市场1台区	200	77.40%	0	0				-42.69%
1280	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右4柱上变压器	315	25.65%	0	0		是	2025年12月	-48.35%
1281	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	富禹天玺二期2箱式变电站2配电变压器	800	1.80%	0	0		是	2025年12月	86.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1282	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	场馆线81右1	200	13.50%	153.0	153.0				33.35%
1283	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里3号变电站202	630	36.51%	0	0				-43.21%
1284	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室2变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
1285	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区1小区变电站202配电变压器	630	2.22%	553.0	553.0				0.00%
1286	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干房身分1屯井支8左支5一站式变压器	200	11.70%	0	0				-26.54%
1287	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供3箱变1变压器	630	32.06%	0	0		是		-31.66%
1288	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期3号变电站2号配电变压器	630	37.78%	329.0	329.0				-11.37%
1289	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	星樾时代2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	18.10%	0	0				39.92%
1290	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅21变电站1变压器	400	40.80%	0	0				-36.67%
1291	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分雅洞支55左2变台	200	18.30%	0	0		是	2025年12月	5.72%
1292	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子东南台	200	30.90%	118.2	118.2				-38.99%
1293	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分砖厂支水利支3	200	35.70%	97.3	97.3				-35.84%
1294	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉棚菜	100	69.80%	20.2	20.2				-28.41%
1295	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变1配电变压器	630	58.57%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
1296	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农干138右2-2新	400	62.40%	0	0				-19.63%
1297	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分65右1	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
1298	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分67右1	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
1299	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线王家机井分3	50	15.60%	0	0		是	2025年12月	-18.63%
1300	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线11右1变台	315	101.71%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-6.95%
1301	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号3主变	1000	21.30%	0	0				-43.20%
1302	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右3柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
1303	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期2号配电室1号变压器	500	45.60%	0	0		是	2027年12月	-36.61%
1304	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站1变压器	500	32.80%	0	0		是	2025年12月	-35.93%
1305	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水分线	三道岗变305分水分水干111变台	100	86.10%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.41%
1306	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园12箱变2变压器	630	13.65%	481.0	481.0				-49.63%
1307	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分二支排水站几东水甲8	100	30.90%	0	0		是	2025年11月	-58.72%
1308	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线前韩分支线001	200	63.75%	0	0		是	2026年12月	-25.17%
1309	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站1变压器	500	30.24%	0	0		是	2025年12月	-13.40%
1310	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	亿嘉首府小区2局维变电站201配电变压器	630	16.83%	461.0	461.0				100.00%
1311	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	大坨子4灯新	200	48.00%	84.0	84.0				100.00%
1312	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里3号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	4.21%
1313	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区5变电站201配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	22.74%
1314	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线赵家插拉照明新	100	48.60%	41.4	41.4				0.00%
1315	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝境1.2期1箱变201配电变压器	800	51.00%	0	0		是	2026年12月	-37.96%
1316	和平	文艺变	文艺变950文金线	宝新公馆2变电站202配电变压器	800	6.38%	669.0	669.0				100.00%
1317	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干4左8	200	29.70%	120.6	120.6				-50.90%
1318	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡东照明新	200	101.70%	0	0	2025年8月			0.00%
1319	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵4队台	400	10.58%	97.3	97.3				-43.23%
1320	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期4号变电站202间隔配电变压器	630	19.05%	10.0	10.0				-45.27%
1321	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右4右14右1变台	200	1.75%	0	0				16.91%
1322	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园12箱变1变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-40.80%
1323	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支16左3左1+1右11	400	24.30%	262.8	262.8				100.00%
1324	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	县社小区住宅6栋楼	200	83.20%	13.6	13.6	2022年12月	是	2026年12月	-43.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1325	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站202配电变压器	800	43.50%	0	0				-41.13%
1326	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分15变台	400	66.90%	0	0		是	2025年12月	-39.95%
1327	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干民屯分26右8变台	400	68.75%	0	0				-32.74%
1328	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线108左9变台	100	72.75%	17.3	17.3				-40.18%
1329	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分八家子支25变台	200	12.30%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
1330	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分28右2右2柱上变压器	50	22.00%	0	0		是	2025年12月	-20.16%
1331	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园30号小区变电站202配电变压器	800	34.50%	0	0				-38.16%
1332	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷3局维变电站202配电变压器	800	5.70%	0	0				53.57%
1333	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干201变台	400	25.28%	0	0		是	2025年12月	-37.00%
1334	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分10变台	200	93.60%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-29.33%
1335	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大南分96之1右1	200	3.00%	0	0				100.00%
1336	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站2配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	35.00%
1337	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	七星大厦3号变电站1变压器	800	20.63%	0	0		是	2027年12月	-17.35%
1338	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	侯家村内	200	12.40%	0	0				-26.85%
1339	于洪	家俱变	佰锦线	水木年华1变电站2变压器	630	29.71%	0	0				-26.67%
1340	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期1变电站1变压器	800	28.20%	494.4	494.4				-40.81%
1341	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	紫荆花4箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0				-42.78%
1342	东陵	上佰变	新生线	新生线汪家分17+1柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	-170.53%
1343	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	钢花小区2变压器	500	34.88%	0	0				-41.08%
1344	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干太平分16左3变台	200	44.40%	91.2	91.2		是	2025年12月	-34.44%
1345	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线14左1变台	400	1.20%	355.2	355.2				0.00%
1346	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府4变电站1变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
1347	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区3变电站2配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2025年12月	-8.18%
1348	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干50+1左1	400	7.80%	328.8	328.8				-5.94%
1349	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军17左1号箱变201间隔配电变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年	6.28%
1350	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线31	400	48.75%	165.0	165.0				-37.91%
1351	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛达营子学惠商店公变台区	200	23.70%	0	0				100.00%
1352	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分14左6变压器	100	55.80%	0	0		是	2026年12月	-47.87%
1353	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	荣盛城一期6小区箱式变电站2配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1354	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾2箱变201	400	47.50%	0	0		是	2026年12月	-46.61%
1355	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村3机井	100	45.20%	0	0		是	2025年8月	-45.56%
1356	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井1台	100	84.40%	5.6	5.6	2023年7月			-45.50%
1357	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭24号台	200	88.80%	0	0	2024年10月	是	2025年	13.52%
1358	沈北	农高变	农丰线	沈阳翔凤房地产（集团）有限公司3箱变202配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
1359	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村17机井	100	60.40%	0	0		是	2025年11月	-49.27%
1360	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支13左T1变压器	50	66.60%	0	0		是	2026年12月	-61.25%
1361	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期3变电站202间隔配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	10.95%
1362	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	法哈牛变606荒山线荒山线223变台	160	30.00%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
1363	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支46右21变台	50	82.49%	0	0	2024年6月			-36.82%
1364	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右44右6	250	26.08%	0	0		是	2027年	-33.48%
1365	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支019	80	111.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-24.69%
1366	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛七组支005	100	100.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1367	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子 4 组照明	200	62.60%	54.8	54.8				-35.98%
1368	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线新兴花园1	80	43.00%	0	0		是	2026年6月	-38.18%
1369	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分70右1变台	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	-13.44%
1370	沈北	孝信变	孝场甲线	徽商大厦小区1局维变电站201配电变压器	800	5.40%	0	0		是	2026年12月	28.52%
1371	大东	毛君变	10kV毛海线7952	半山麓2箱变2变压器	630	34.60%	349.0	349.0		是		-18.53%
1372	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站2变压器	800	38.25%	0	0		是	2025年12月	-40.39%
1373	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分10左2变台	400	63.90%	23.8	23.8				20.80%
1374	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街1箱式变电站配电变压器	400	20.00%	0	0				-40.47%
1375	皇姑	红卫变	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区1变电站1配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1376	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年12月	65.02%
1377	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线144右5变台	200	41.85%	96.3	96.3				-46.69%
1378	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分2左4变台	200	47.10%	0	0		是	2025年12月	-30.67%
1379	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇东几2	200	15.00%	0	0		是	2025年11月	-2.47%
1380	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城1变电站2变压器	630	40.38%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
1381	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线46左5	200	37.50%	0	0				-15.10%
1382	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳春城气体有限公司	200	69.00%	0	0		是	2026年12月	13.30%
1383	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	卫东乙线卫东干松北分16右7柱上变压器	400	33.30%	0	0		是	2025年12月	-65.62%
1384	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆3号变电站2号变压器	500	13.44%	0	0		是	2027年12月	-46.28%
1385	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站3202配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
1386	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1387	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际1变电站2柜	630	33.65%	0	0				-43.06%
1388	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式服务-沈阳市沈北新区华州种置农民专业合作社	100	25.80%	0	0				7.13%
1389	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站2变压器	630	5.40%	0	0		是	2025年12月	-49.63%
1390	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1201配电变压器	630	37.84%	0	0		是	2026年12月	-41.50%
1391	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148左10	200	30.50%	0	0		是	2026年	-54.39%
1392	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集3配电变压器	400	74.40%	0	0		是	2025年10月	3.92%
1393	东陵	李相变	李班线	李相变646李班线李班干下泉分25右3柱上变压器	315	32.76%	180.3	180.3		是	2026年12月	-37.64%
1394	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15右7	200	20.70%	0	0				-31.75%
1395	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府2箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-42.68%
1396	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线116左3变台	400	22.50%	270.0	270.0				53.22%
1397	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站2变压器	630	18.41%	451.0	451.0				-14.07%
1398	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村内3号台	200	42.60%	94.8	94.8				-34.42%
1399	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子北分02	100	26.40%	0	0				-40.56%
1400	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	陈相变430小卜线小卜线055	315	26.98%	198.5	198.5				-41.96%
1401	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分65左4	200	43.20%	0	0				-26.18%
1402	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分48柱上变压器	315	37.33%	0	0		是	2025年12月	-11.19%
1403	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	融创融公馆4箱式变电站1配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2025年12月	5.44%
1404	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干137右1右2	200	68.70%	0	0				-28.09%
1405	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干113右1	200	7.80%	0	0				6.90%
1406	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分114	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	-27.25%
1407	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分096	200	18.53%	0	0		是	2026年6月	-41.02%
1408	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红五分支线030	200	15.05%	0	0		是	2026年12月	-17.55%
1409	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分42	400	26.93%	252.3	252.3				-36.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1410	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂4号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	43.49%	0	0				5.87%
1411	东陵	汪家变	汪白甲线	上佰变301汪家甲线汪家甲干三家子分38柱上变压器	200	13.95%	0	0		是	2026年12月	-49.79%
1412	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	10千伏文方乙线78右1之1柱上变压器	200	0.00%	0	0				100.00%
1413	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维1变202配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	-16.23%
1414	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼子支24变台	200	12.00%	0	0				-42.28%
1415	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区3箱变3变压器	630	24.29%	0	0				-28.63%
1416	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左2+2柱上变压器	315	8.57%	0	0				-53.50%
1417	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变1变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	-46.41%
1418	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居3箱变2变压器	630	70.86%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
1419	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干55右1变台	200	81.30%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-36.51%
1420	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期3局维箱变202间隔配电变压器	630	118.48%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-28.57%
1421	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期2局维箱变201间隔配电变压器	800	42.38%	0	0		是	2026年12月	-39.13%
1422	沈北	天乾变	天乾变70670天俣线	中粮锦云二期2小区变电站202变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	20.28%
1423	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分19左1	200	12.60%	0	0		是	2026年	23.27%
1424	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连村A2台区	315	20.57%	218.7	218.7				-14.98%
1425	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗分63右1变台	200	6.90%	166.2	166.2				8.41%
1426	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站1变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-48.22%
1427	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	居易青年城四期5变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
1428	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光5箱式变电站配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
1429	于洪	平罗变	平辛线	小微平辛线76+1左2台	400	47.85%	0	0				0.00%
1430	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线003	200	78.90%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
1431	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区4变电站1变压器	800	24.38%	525.0	525.0				-41.60%
1432	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居4箱变1变压器	800	58.88%	0	0				-23.01%
1433	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体干3	315	66.98%	72.5	72.5				-13.54%
1434	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分12左12变台	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	17.89%
1435	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	富禹金科繁梦里一期2小区箱式变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	15.95%
1436	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺干65柱上变压器	400	29.40%	0	0		是	2025年12月	-44.54%
1437	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线三眼井大棚分支005	50	21.00%	34.5	34.5				-35.67%
1438	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光10箱式变电站配电变压器	630	22.62%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
1439	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	文萃甲线8左7变压器	400	3.30%	0	0				-55.55%
1440	和平	三好变	三好变176河堤乙线	汇景一区2变电站2主变	500	22.00%	340.0	340.0				-36.03%
1441	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	新食分2	200	66.60%	0	0		是	2025年	17.90%
1442	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左4+1左7	200	33.00%	114.0	114.0				0.69%
1443	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里3变电站2号变压器	400	11.20%	315.2	315.2				100.00%
1444	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房二组照明	200	52.00%	76.0	76.0				-35.91%
1445	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-36.86%
1446	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华山甲线华山干7右3柱上变压器	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	8.14%
1447	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期2箱变202配电变压器	630	26.98%	397.0	397.0				15.62%
1448	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站2号变压器	630	25.52%	0	0				-39.85%
1449	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河2西台	200	27.60%	0	0		是	2025年	-12.55%
1450	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变2	630	29.05%	0	0		是	2025年	-38.67%
1451	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	毛沈线沈站干26	200	40.50%	99.0	99.0				-53.36%
1452	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-65.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1453	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	高花小区小微台	400	40.50%	198.0	198.0				4.56%
1454	于洪	范屯变	范古线	全胜村内台2台区	400	54.00%	0	0		是	2025年8月	-178.78%
1455	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干38左分04柱上变压器	400	37.80%	208.8	208.8		是	2026年12月	-37.10%
1456	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居1箱变201间隔配电变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-42.41%
1457	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居3箱变202间隔配电变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-40.89%
1458	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居5箱变202间隔配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-41.58%
1459	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑2箱变2变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-38.98%
1460	东陵	祝家变	祝高线	祝高线龙泉分5左2柱上变压器	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	94.79%
1461	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站1号变压器	630	19.52%	0	0		是	2027年12月	-42.54%
1462	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝镜2.1期变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-35.37%
1463	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-40.55%
1464	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府1箱式变电站1配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	5.51%
1465	沈北	天乾变	天乾变70670天俣线	中粮锦云二期5小区局维变电站202变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	15.54%
1466	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变1变压器	630	22.48%	0	0				-38.61%
1467	浑南	营盘	营新线	华发首府4变电站2变压器	800	22.50%	0	0		是	2027年12月	-42.83%
1468	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城2变电站变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-34.69%
1469	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	铁西区城管局201间隔配电变压器	400	14.40%	0	0		是	2026年12月	-52.73%
1470	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变2变压器	630	12.38%	489.0	489.0				-8.13%
1471	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站1变压器	630	40.63%	311.0	311.0				-37.79%
1472	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖2箱式变电站2配电变压器	630	12.38%	489.0	489.0				3.42%
1473	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二AB三B3局维201配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2026年12月	12.73%
1474	于洪	范屯变	范北线	永安新村3站房1变压器	400	10.20%	319.2	319.2				-42.24%
1475	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘爱都1土建变202	630	33.02%	0	0				-45.44%
1476	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分67右1变台	200	23.70%	0	0		是	2025年12月	7.93%
1477	于洪	平罗变	平悟线	小微悟兵村2号台	200	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
1478	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都11号变电站201配电变压器	800	36.00%	0	0				-39.72%
1479	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线118右3右2变台	400	105.60%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	11.74%
1480	法库	新依变	依三线	10kV依三线大桑西台几06	200	43.60%	0	0		是	2025年12月	-30.74%
1481	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨大坨子佳欣织袜公变台区	200	56.70%	66.6	66.6				100.00%
1482	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分71左支4（南拉拉村西）	200	35.10%	109.8	109.8				-43.18%
1483	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都5变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
1484	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c3201配电变压器	630	8.57%	513.0	513.0				-35.45%
1485	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线34变台	400	46.50%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
1486	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2	200	62.80%	0	0				-46.63%
1487	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线97左3变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-53.82%
1488	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业（电务器材火车站1台）	630	34.92%	0	0				-29.63%
1489	于洪	曹家变	曹大甲线	宁官村5台区	250	32.88%	0	0				-61.50%
1490	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期1变201配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	-1.88%
1491	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际5号变电站2变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-42.40%
1492	于洪	平罗变	平悟线	小微沟子沿村5号台区	200	9.60%	0	0		是	2025年	-26.89%
1493	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式一天顺达养猪场	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	-22.94%
1494	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城6变电站1配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
1495	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线237左7变台	200	9.30%	161.4	161.4				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1496	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	龙湖锦璠原著2小区变电站2配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2025年12月	80.25%
1497	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园2变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.67%
1498	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1499	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园52主变	630	26.67%	399.0	399.0				-37.64%
1500	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊7变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
1501	沈北	道义变	道义变15242花园线	住达（沈阳）酒店管理有限公司（一站式）	400	21.90%	0	0				0.00%
1502	于洪	东民变	东李线	和泰4小区1站房1变压器	630	14.86%	0	0		是	2025年	-36.04%
1503	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左1柱上变压器	200	37.80%	0	0				-10.44%
1504	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家分八家子支56变台	200	49.80%	0	0		是	2025年12月	-29.23%
1505	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站2变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-42.16%
1506	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右2+1柱上变压器	100	24.60%	0	0				-10.49%
1507	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期6箱变1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-45.74%
1508	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站2配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-43.44%
1509	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著3号变电站2号配电变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-6.04%
1510	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站202配电变压器	630	47.30%	0	0				-42.64%
1511	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	乾景花园2箱式变电站2配电变压器	630	66.35%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
1512	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际3变电站1变压器	630	39.24%	0	0		是	2027年12月	-41.38%
1513	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-2箱变1变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-42.76%
1514	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干9柱上变压器	315	21.27%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
1515	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左+1右2柱上变压器	315	70.60%	0	0		是	2025年12月	-24.76%
1516	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分15右3	400	8.40%	326.4	326.4				-28.80%
1517	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑1站房1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年5月	-24.63%
1518	东陵	中马变	疗养甲线	禧瑞长河2变电站1变压器	630	32.00%	228.8	228.8				-23.69%
1519	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线245左1柱上变压器	200	24.68%	130.7	130.7				-28.12%
1520	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品三期3箱式变电站1配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	1.25%
1521	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西中台（2020微）	200	61.64%	0	0				-38.99%
1522	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期3箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	44.75%
1523	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站1变压器	400	10.88%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
1524	东陵	祝家变	祝杨线	祝杨线13右1柱上变压器	200	9.30%	161.4	161.4				18.96%
1525	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期2箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
1526	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园1变电站202变压器	400	26.80%	252.8	252.8				-48.40%
1527	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线58左分2	100	34.40%	0	0				-37.27%
1528	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都12变电站201	630	24.44%	413.0	413.0				100.00%
1529	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站2变压器	630	20.57%	214.8	214.8				-38.38%
1530	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干68大仁义分16柱上变压器	200	23.70%	132.6	132.6		是	2026年12月	-31.44%
1531	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线农机场北宿舍	50	115.50%	0	0	2024年9月	是	2025年8月	-50.22%
1532	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分044	400	15.90%	296.4	296.4				-29.21%
1533	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干26+1柱上变压器	315	13.02%	0	0				-43.33%
1534	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	杜哲畜牧公变台	315	45.40%	0	0		是	2025年11月	100.00%
1535	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线33右1	315	61.33%	0	0				-39.47%
1536	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线371左11变台	200	8.10%	163.8	163.8				0.00%
1537	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分34左7变台	200	38.30%	103.4	103.4				-38.85%
1538	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨子坨变018妈妈街线妈妈街养牛场	315	76.19%	0	0		是	2025年11月	-26.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1539	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北照明中台	400	72.90%	68.4	68.4				-36.63%
1540	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区支048	200	32.70%	0	0		是	2026年5月	-34.80%
1541	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左2柱上变压器	315	53.71%	0	0		是	2025年12月	-22.69%
1542	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干12左3之1柱上变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
1543	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分23柱上变压器	315	52.38%	0	0		是	2025年12月	-47.11%
1544	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干13	200	6.90%	0	0				-44.68%
1545	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分14	400	74.25%	0	0		是		-40.63%
1546	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	太湖甲线太湖干大圣分15变压器	315	6.67%	262.5	262.5				-58.84%
1547	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右4	315	59.81%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
1548	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南线应南干3变压器	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-44.53%
1549	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干华岩寺分2公变1	400	51.30%	0	0				-42.22%
1550	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线30右1	315	64.76%	0	0				-44.11%
1551	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右5变压器	315	7.62%	259.5	259.5				-47.85%
1552	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分9变压器	250	13.44%	191.4	191.4				-48.70%
1553	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分宏达支8变台	315	10.95%	0	0				-50.36%
1554	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分5变压器	100	5.00%	0	0		是	2025年12月	-198.18%
1555	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分35加1左4右2变压器	315	36.32%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
1556	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干魁星分4公变	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
1557	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左3	315	71.11%	0	0				-33.44%
1558	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分10柱上变压器	315	51.05%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
1559	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干10右4柱上变压器	315	38.73%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
1560	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左9柱上变压器	100	88.00%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-20.79%
1561	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干29右3柱上变压器	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	-37.95%
1562	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右7柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
1563	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干69柱上变压器	315	12.06%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
1564	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干23右3+1公变	315	27.94%	0	0		是	2026年6月	-41.82%
1565	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干84左4	315	47.62%	0	0		是		-44.69%
1566	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干70右11柱上变压器	100	17.40%	0	0		是	2025年12月	-70.46%
1567	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线34变台	400	64.25%	0	0		是	2025年12月	-39.54%
1568	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干127	315	35.87%	170.5	170.5				-45.93%
1569	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右2	400	72.00%	72.0	72.0				-43.72%
1570	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干31公变	315	77.71%	0	0		是	2026年12月	-43.68%
1571	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分21公变	315	7.24%	0	0		是	2026年6月	-54.41%
1572	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干67变压器	100	34.40%	0	0		是	2025年12月	-14.15%
1573	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线代古分1	200	85.20%	9.6	9.6	2024年6月			-25.71%
1574	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右10右2	250	66.56%	0	0				-36.97%
1575	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	齐贤变442齐滑甲线滑齐干63左8	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1576	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线9右1	315	14.60%	0	0				-33.56%
1577	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干29柱上变压器	400	45.90%	0	0				-37.51%
1578	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干86	200	65.10%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
1579	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分17柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
1580	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线071	315	17.71%	0	0				-25.02%
1581	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左1	315	32.06%	0	0		是		-34.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1582	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分9左1	200	51.90%	0	0				-52.05%
1583	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干20柱上变压器	315	94.29%	0	0	2022年12月			-41.07%
1584	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四2箱变2变	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-45.40%
1585	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变2	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-45.27%
1586	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	玉麟花园11主变	500	32.80%	286.0	286.0				-43.66%
1587	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站201	500	26.40%	0	0		是	2026年12月	-53.81%
1588	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站1变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
1589	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变1号变	630	25.71%	363.7	363.7				-40.79%
1590	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变1变	630	17.78%	363.7	363.7				-43.76%
1591	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站2变压器	500	37.92%	260.4	260.4				-42.94%
1592	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站2变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-40.46%
1593	和平	花园变	花园变752花南甲线	三好甲2-1一次主变	400	2.10%	351.6	351.6				-67.18%
1594	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新路1小区变电站1变压器	400	23.40%	169.7	169.7				-32.56%
1595	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴箱变主变	630	42.67%	0	0				-40.22%
1596	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	精博苑2箱变1变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1597	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站2变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.56%
1598	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站2变压器	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
1599	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站2变压器	400	21.50%	0	0		是	2025年12月	-37.07%
1600	新民	新民变	新民变30170营西线	盛泉小区1变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
1601	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	金盛花园小区1变电站1变压器	630	20.19%	0	0				-41.64%
1602	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站1号变压器	630	0.00%	214.8	214.8				0.00%
1603	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	梦想之约变电站202柜	800	23.40%	532.8	532.8		是	2026年12月	-43.25%
1604	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工街1变电站201配电变压器	630	58.10%	201.0	201.0				-37.90%
1605	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站202柜	630	0.00%	567.0	567.0				-5.88%
1606	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	和平干1箱变（单）	400	2.70%	349.2	349.2				-40.53%
1607	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	梧桐别苑2变电站201配电变压器	315	50.16%	125.5	125.5				-41.30%
1608	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景6箱变2变压器	500	24.40%	328.0	328.0				-41.96%
1609	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变2	630	34.29%	0	0				-42.33%
1610	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变2号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
1611	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸1#2主变	630	12.06%	0	0				-37.01%
1612	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸5#1主变	630	11.43%	0	0				-44.23%
1613	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年3箱变1变	400	73.50%	66.0	66.0				-42.57%
1614	沈河	青年变	青年变350青大线	湖光里箱变2变压器	500	48.40%	0	0		是	2026年6月	-41.08%
1615	和平	太原变	太原变088民族甲线	西塔61主变	500	26.40%	0	0		是	2027年12月	-39.68%
1616	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站202柜	800	20.40%	0	0		是	2026年12月	-43.96%
1617	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变2变压器	400	60.90%	116.4	116.4				-44.29%
1618	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站201	630	35.24%	345.0	345.0				-42.73%
1619	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站201	500	35.84%	270.8	270.8				-38.14%
1620	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	大佛寺箱变1变压器	400	38.70%	0	0				-38.99%
1621	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	勒石变电站2变压器	630	60.95%	0	0				-41.09%
1622	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	天星2箱变1变压器	800	65.50%	196.0	196.0				-42.46%
1623	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工1箱变1变压器	630	67.30%	143.0	143.0				-35.56%
1624	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站1号变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年	-40.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1625	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变2变压器	400	85.20%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-39.50%
1626	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	珠紫里箱变1变压器	630	34.79%	6.9	6.9		是	2025年12月	-41.64%
1627	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-2箱变2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
1628	和平	广州变	广州变474广府甲线	年华一次2#主变	1250	26.00%	800.0	800.0				-37.73%
1629	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	凤凰新村箱变1变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
1630	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站2号高压柜1主变	630	15.87%	467.0	467.0				-40.05%
1631	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站201变压器	630	58.41%	199.0	199.0				-39.45%
1632	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1202变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-42.85%
1633	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都8变电站201变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-42.45%
1634	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都5变电站201变压器	400	17.70%	289.2	289.2				-43.65%
1635	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭1变电站201变压器	630	45.71%	279.0	279.0				-34.59%
1636	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联1变电站201变压器	315	50.16%	125.5	125.5				-42.73%
1637	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变2变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
1638	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-42.21%
1639	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房3箱变1变压器	630	41.27%	307.0	307.0				-46.62%
1640	如意变	如意变	如意变80884如品线	新华壹品14变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是		-51.15%
1641	沈河	长青变	长青变450长大乙线	89号一门箱变1变压器	315	61.59%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
1642	沈河	长青变	长青变450长大乙线	二路箱变1变压器	500	73.00%	0	0		是	2026年12月	-43.64%
1643	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园1箱变2变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-44.64%
1644	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青箱变1变压器	400	87.30%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-42.72%
1645	沈河	青年变	青年变350青大线	五爱1期1箱变1变压器	630	50.54%	0	0		是	2026年6月	-37.03%
1646	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁6101	630	42.54%	299.0	299.0				-43.75%
1647	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑3箱变1	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-45.64%
1648	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	馨居园小区变电站201	500	32.00%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
1649	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站1号变压器	400	55.50%	0	0		是		-40.15%
1650	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	601所箱变2变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-52.73%
1651	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春1#1#变压器	630	24.38%	0	0				-49.21%
1652	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变2	630	73.33%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
1653	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	新伟庭院小区变电站201柜	500	82.56%	37.2	37.2	2025年8月	是	2026年12月	6.84%
1654	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分21	50	114.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.59%
1655	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D2箱式变电站1配电变压器	400	50.50%	0	0		是	2025年12月	-10.37%
1656	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线312右19变台	200	9.80%	160.4	160.4		是	2025年12月	21.77%
1657	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线成家窝棚台（王家前电台）	100	39.60%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
1658	大东	如意变	如意变854如沈甲线	沈毛甲8开闭站XB7箱变（单）	400	80.40%	38.4	38.4	2025年8月			-45.17%
1659	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右7变台	400	6.90%	0	0		是	2025年12月	-51.35%
1660	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站1配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	-11.28%
1661	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千于29右1	400	41.40%	194.4	194.4				38.17%
1662	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区10变电站2变压器	630	39.05%	0	0				-38.77%
1663	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥1变电站1变压器	630	25.90%	173.2	173.2				-44.80%
1664	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	巴黎泉乡2变电站2变压器	500	8.64%	406.8	406.8				-35.35%
1665	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十于36左2战友2201间隔配电变压器	800	16.50%	588.0	588.0				-50.83%
1666	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦204间隔配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2025年12月	-34.27%
1667	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-40.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1668	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站2配电变压器	400	52.50%	0	0		是	2025年12月	-18.48%
1669	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分干支64	400	29.40%	0	0				0.00%
1670	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城公馆1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	18.10%	453.0	453.0				16.66%
1671	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	油福家苑住宅小区箱式变电站2号配电变压器	630	1.27%	559.0	559.0				100.00%
1672	于洪	范屯变	范新线	岔路村村东1台	200	13.20%	153.6	153.6				-5.71%
1673	于洪	后马变	后铸丙线	小微西胜新村台区	400	0.00%	0	0		是	2025年9月	-27.64%
1674	于洪	范屯变	范静线	静安村内1小微能效变压器	400	58.50%	0	0				100.00%
1675	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园1202间隔配电变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-44.88%
1676	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线43左1变台	200	53.20%	73.6	73.6				-0.83%
1677	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右2柱上变压器	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-46.77%
1678	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳1箱变1变压器	630	20.95%	228.8	228.8				-34.59%
1679	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	枫林花园1箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
1680	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方2箱变1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-39.05%
1681	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区2站房2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
1682	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右9右4变台	200	62.00%	0	0				-39.34%
1683	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分24变台	200	30.20%	0	0				-39.68%
1684	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线花牛设施小区支二018	50	12.60%	0	0		是	2026年5月	-94.17%
1685	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分27右7变台	200	9.10%	0	0				-73.00%
1686	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔1箱变2变压器	400	27.75%	249.0	249.0				0.00%
1687	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城3站房2变压器	630	42.54%	0	0		是	2025年	-45.55%
1688	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园4小区变电站1变压器	630	26.92%	397.4	397.4				-27.10%
1689	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆2变电站2变压器	500	71.60%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
1690	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支46北几2	200	91.80%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	100.00%
1691	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线58右4变台	315	23.17%	0	0				-32.20%
1692	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站201间隔配电变压器	800	20.25%	0	0				-45.51%
1693	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线政府分14变台	200	71.20%	37.6	37.6				-48.83%
1694	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干197左6变台	400	41.70%	193.2	193.2				-45.57%
1695	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线46右18右8柱上变压器	200	8.80%	0	0		是	2025年12月	-46.47%
1696	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分57变台	200	43.35%	93.3	93.3				-23.57%
1697	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	恬园箱式变电站配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	13.25%
1698	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支006	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-639.02%
1699	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央公园二期1-2变压器	400	82.50%	30.0	30.0	2024年6月			-43.69%
1700	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台太平庄村新	400	34.20%	223.2	223.2				0.00%
1701	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干33+1右1	200	60.30%	59.4	59.4				15.41%
1702	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右1左1	400	8.70%	0	0		是	2025年	7.43%
1703	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山南2台	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-22.54%
1704	和平	花园变	花园变752花南甲线	中油天然气辽宁沈阳公司201间隔配电变压器	250	104.80%	0	0	2024年6月			-38.27%
1705	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期3变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-40.39%
1706	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期5变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-42.75%
1707	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干146右9右3变台	200	100.50%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-16.18%
1708	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾花园二期1号地块小区1局维变电站202配电变	800	15.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
1709	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区3变电站201配电变压器	630	32.06%	365.0	365.0				-41.73%
1710	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小郝分19	400	14.40%	0	0		是	2028年	-19.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1711	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立于37加2	315	18.73%	0	0				-43.79%
1712	沈河	大东变	大东变074东青乙线	东青乙线南塔干6+1变台	100	58.80%	0	0		是	2026年6月	-38.45%
1713	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	粮库线60左1变台	200	51.60%	0	0				-34.03%
1714	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分9左19变台	200	42.90%	0	0				-44.41%
1715	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干21右8变台	200	57.15%	0	0		是	2025年12月	7.87%
1716	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.01%
1717	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线长岗子西台	315	11.75%	246.5	246.5				-38.94%
1718	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器2公变	250	0.00%	225.0	225.0				0.00%
1719	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-33.66%
1720	于洪	铸造变	美工乙线	铸造变290美工乙线小埃金村内1台区	200	51.60%	76.8	76.8				-35.12%
1721	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子北台分3	400	21.25%	275.0	275.0				-31.61%
1722	浑南	白塔变	白塔变952四库线	万锦香樟树1期2变电站201间隔配电变压器	800	58.88%	0	0		是	2027年12月	-40.72%
1723	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	五彩阳光城四期3变电站2配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0		是	2025年12月	0.00%
1724	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右28右10	400	8.10%	0	0		是	2025年	-40.74%
1725	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期1局维变202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	2.39%
1726	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期3局维变202配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	-10.55%
1727	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分20右4变台	100	84.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	24.72%
1728	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村3台	200	42.30%	0	0				-0.86%
1729	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支11变台	200	29.30%	0	0		是	2025年12月	-33.24%
1730	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分燕飞里支3变台	200	42.15%	95.7	95.7				-36.83%
1731	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式-杨立杰盛洪斌张长河李利张秀敏李守安	100	9.40%	80.6	80.6				3.56%
1732	和平	广州变	广州变478柳州甲线	金苑华城2号2变压器	630	12.38%	0	0				-49.18%
1733	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期3箱变1变压器	400	30.60%	237.6	237.6				-45.29%
1734	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分30	160	34.88%	88.2	88.2				-30.55%
1735	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶7组南台	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
1736	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光3箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-43.39%
1737	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG_沈阳盈达房地产开发有限公司5箱变配电变压器	630	17.78%	455.0	455.0				26.89%
1738	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左分3台区	50	53.60%	18.2	18.2				-64.12%
1739	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农干117左7变台	200	64.13%	51.8	51.8				-32.93%
1740	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线8左3变台	400	36.00%	216.0	216.0				100.00%
1741	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干62右分02柱上变压器	80	56.06%	0	0		是	2026年12月	-44.16%
1742	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣12台	400	31.50%	0	0				100.00%
1743	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支60左6	400	50.10%	0	0		是	2026年	30.51%
1744	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期3号变电站1号变压器	800	72.75%	138.0	138.0				-19.63%
1745	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分157左3变台	200	41.85%	0	0		是	2025年12月	12.39%
1746	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区4变电站2变压器	315	37.33%	165.9	165.9		是	2025年12月	-40.93%
1747	康平	四家子	四家子变1206两家子线	齐昌新台	200	33.00%	0	0		是	2026年5月	-31.60%
1748	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方小区1箱变B201间隔.配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-37.91%
1749	沈北	农高变	农商线	岫湖郡五期2局维变电站201配电变压器	400	12.00%	0	0		是	2026年12月	64.20%
1750	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区2变电站1变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
1751	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变1变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-41.38%
1752	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	星汇蓝海商业变电站201间隔（甲）配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
1753	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线182	200	59.60%	0	0		是	2025年12月	-27.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1754	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆2变电站201配电变压器	315	60.00%	94.5	94.5		是	2025年12月	-30.06%
1755	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区1局维配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
1756	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-2变电站201配电变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-9.28%
1757	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线49左6变台	200	0.23%	0	0		是	2025年12月	-52.45%
1758	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线35左2变台	100	77.20%	12.8	12.8				-34.19%
1759	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	老虎干长岗分沙窝堡分46变台	200	25.05%	23.8	23.8				-41.51%
1760	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都6箱变2站内变压器	630	43.43%	1.7	1.7				-41.31%
1761	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线189变台	80	62.63%	21.9	21.9				-50.61%
1762	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线桃山分村支6	200	26.40%	0	0		是	2025年12月	43.46%
1763	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分23左1	200	27.30%	125.4	125.4				-34.93%
1764	于洪	得胜变	得胜变95440	澳海澜庭一期5变电站1号配电变压器	630	34.29%	351.0	351.0				-39.99%
1765	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分15左10	100	21.60%	68.4	68.4				-319.76%
1766	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20右29	315	51.33%	121.8	121.8				-44.09%
1767	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨干村1.2.7组照明	200	71.48%	0	0				-34.92%
1768	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗西台新	200	44.10%	0	0				0.00%
1769	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆3号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	1.20%	710.4	710.4				100.00%
1770	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站2变压器	400	42.30%	190.8	190.8				-29.17%
1771	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园4配电室201间隔配电变压器	400	43.50%	186.0	186.0				-36.61%
1772	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期2变电站1变压器	630	64.76%	159.0	159.0				-41.56%
1773	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业1变电站2站内变压器	630	27.30%	0	0		是		-44.44%
1774	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左8左6	100	30.60%	0	0				2.36%
1775	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区4站房2变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-41.74%
1776	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分35+1左10变台	400	46.20%	23.8	23.8				-35.08%
1777	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖明珠花园1期2变电站201配电变压器	630	71.43%	117.0	117.0		是	2026年12月	-19.48%
1778	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	侯家村综合一台	200	10.50%	159.0	159.0				5.01%
1779	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分67左19	100	0.00%	0	0				0.00%
1780	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱2号变压器	630	33.33%	357.0	357.0				-44.40%
1781	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城2变电站2变压器	630	11.75%	0	0				100.00%
1782	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期3变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	25.27%
1783	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线144+1右1	400	47.55%	0	0				-56.01%
1784	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台电缆厂	400	116.70%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-31.07%
1785	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区2箱变2配电变压器	630	21.27%	0	0				14.54%
1786	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线92左2+1右2	200	25.50%	0	0				100.00%
1787	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站201配电变压器	630	47.30%	269.0	269.0				-30.63%
1788	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	华润置地南区二期1变电站202配电变压器	315	41.52%	0	0				-48.95%
1789	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线代家台分支线014	30	142.50%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-33.84%
1790	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	粮库线25右1变台	400	78.90%	0	0				-38.40%
1791	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支7+1右3	200	33.00%	114.0	114.0				0.11%
1792	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站2号变压器	630	62.54%	0	0		是	2027年12月	-13.98%
1793	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干6右1之1柱上变压器	315	92.57%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-37.25%
1794	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区3箱变1变	630	43.43%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
1795	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线堤防所分支16	50	107.10%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-31.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1796	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	YHG_沈阳市北美房屋开发有限公司北美公馆6201配 电变压器	630	28.70%	0	0				-34.11%
1797	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分旺牛支42左4+1变压器	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-48.31%
1798	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线71	200	45.90%	0	0		是	2026年	-29.26%
1799	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分37	50	39.20%	0	0		是	2025年	-37.85%
1800	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子南台	315	20.32%	219.5	219.5				-39.69%
1801	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放村西台	200	13.80%	152.4	152.4				-156.41%
1802	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分65右11变台	100	19.50%	0	0		是	2025年12月	-15.56%
1803	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯8箱变2变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-40.60%
1804	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线牛场支04	200	4.00%	172.0	172.0				10.47%
1805	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干教材分5右4+1柱上变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	10.36%
1806	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线良种分28右3	50	72.00%	0	0				100.00%
1807	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海2号变电站201配电变压器	500	59.04%	0	0				-40.37%
1808	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海3号变电站201配电变压器	500	53.28%	0	0				-42.76%
1809	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太一水分支线002	30	34.50%	0	0		是	2026年12月	-54.59%
1810	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线半拉岗分16变台	200	57.00%	66.0	66.0				-45.52%
1811	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台2变电站1配电变压器	800	8.25%	0	0		是	2025年12月	67.57%
1812	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-40.33%
1813	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟8变电站2变压器	800	39.00%	0	0				-28.13%
1814	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景5箱变1变压器	500	53.12%	184.4	184.4				-43.61%
1815	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支1加1变压器	400	38.50%	0	0		是	2025年12月	39.90%
1816	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	长岗村综合一台（微）	400	37.50%	210.0	210.0				13.12%
1817	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘太平分40	200	25.80%	128.4	128.4				-27.26%
1818	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干19	200	42.60%	94.8	94.8				-30.14%
1819	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城子村养殖北台	315	51.43%	121.5	121.5				38.74%
1820	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站201变压器	500	82.56%	37.2	37.2	2025年6月			-41.17%
1821	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光6箱变1变压器	630	41.59%	0	0		是		-37.92%
1822	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居4变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-32.26%
1823	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城学园里2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	24.00%	0	0				6.61%
1824	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站201配电变压器	630	18.41%	451.0	451.0				-43.66%
1825	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-44.18%
1826	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际6号变电站201配电变压器	630	20.06%	0	0				-51.03%
1827	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区4小区变电站201配电变压器	630	12.06%	491.0	491.0				81.51%
1828	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线四委农机台	400	91.40%	0	0	2022年12月			-34.43%
1829	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线市场西台支2	200	81.00%	18.0	18.0	2025年4月			19.88%
1830	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园3变电站2变压器	400	22.88%	268.5	268.5				-37.66%
1831	铁西	重工变	重工变10870城治线	大历干重联9开闭站右1之1	400	34.80%	220.8	220.8				39.49%
1832	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛君屯2箱变2变压器	500	20.16%	349.2	349.2		是		-48.86%
1833	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地1变电站2变压器	500	46.00%	220.0	220.0				-43.58%
1834	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖甲线林校分10右2	200	43.20%	0	0		是	2026年	8.98%
1835	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站1变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-41.43%
1836	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	碧桂园御品变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				9.50%
1837	辽中	敖司牛	敖司牛变1228金属线	城郊白家村综合公变台区	400	96.00%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-4.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1838	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站2变压器	800	57.30%	0	0				-39.25%
1839	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园3号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0		是		-36.58%
1840	于洪	高明变	高北线	共和新村4站房1变压器	500	40.96%	0	0				-42.36%
1841	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地几47	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-34.19%
1842	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干57右分2加1变压器	200	29.55%	120.9	120.9				-20.45%
1843	于洪	后马变	后铸丙线	得胜变843得中线西胜新村	200	5.80%	0	0		是	2025年9月	-50.80%
1844	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
1845	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站1变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-41.02%
1846	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左3+1柱上变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	47.31%
1847	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府4号变电站201间隔(官塔甲线)配电变压器	630	39.24%	0	0				7.67%
1848	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线大单台分支线008	100	71.50%	0	0		是	2026年12月	-31.89%
1849	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃干南岭分26右2柱上变压器	200	57.90%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
1850	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站201	500	17.60%	362.0	362.0				-42.75%
1851	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强11号主变	400	54.00%	144.0	144.0				-33.71%
1852	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾8号变电站202间隔配电变压器	630	43.49%	0	0				-37.52%
1853	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站1配电变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
1854	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街线39变台	100	92.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.37%
1855	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)花园1变箱202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-19.48%
1856	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿(清水)温馨2箱202配电变压器	630	7.62%	519.0	519.0				-26.05%
1857	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯9箱变1变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-32.38%
1858	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分7变台	100	5.20%	0	0		是	2025年12月	-64.25%
1859	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分养殖场支2	400	73.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1860	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左7柱上变压器	100	15.20%	0	0		是	2025年12月	-68.71%
1861	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线83变台	200	30.40%	0	0		是	2025年12月	-30.11%
1862	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线147右13变台	400	10.50%	0	0				-37.18%
1863	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	城南所春江酥苑烘焙店公变台区	400	47.40%	170.4	170.4				100.00%
1864	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二村部分02	400	40.50%	0	0				0.00%
1865	于洪	高明变	高张线	和谐3期4站房2变压器	630	23.37%	0	0				-40.74%
1866	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郛舍二期—2局维变电所202配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	85.70%
1867	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城11号变电站202间隔配电变压器	400	41.60%	193.6	193.6				-28.66%
1868	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线黄春才养殖场分2	200	14.70%	0	0		是	2027年	100.00%
1869	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干12右5右2	200	3.00%	174.0	174.0				9.95%
1870	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干104右1	200	24.30%	0	0				-36.51%
1871	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期4箱式变电站1配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-38.41%
1872	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹2箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
1873	于洪	小于变	10kV于工线56284	曹家变642曹翟线新庭家园9	400	70.60%	0	0				-41.55%
1874	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期5号变电站2号配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	100.00%
1875	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦一期小区2变电站1配电变压器	800	38.40%	0	0				100.00%
1876	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆4号变电站1号变压器	500	28.48%	0	0		是	2027年12月	-23.47%
1877	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前东台	400	31.75%	233.0	233.0				-43.95%
1878	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前双大棚支006	100	17.70%	0	0		是	2026年5月	-64.16%
1879	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山南台支09	250	30.72%	0	0		是	2025年12月	-20.47%
1880	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	琥珀天地变电站1变压器	800	94.50%	0	0	2024年6月	是	2027年12月	-41.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1881	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干24+1左3	200	14.40%	151.2	151.2				0.00%
1882	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际2变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-46.70%
1883	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线58右4变台	200	28.00%	124.0	124.0				8.67%
1884	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	沈北新区韩江山烤肉(一站式)	200	85.20%	9.6	9.6	2025年8月			0.00%
1885	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期5箱式变电站2配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2025年12月	14.96%
1886	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线贾家七组台分支02	50	47.20%	0	0		是	2026年12月	-27.05%
1887	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房高强度子亿弘服装加工公变台区	500	0.00%	0	0				0.00%
1888	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分25+1右2	200	30.90%	118.2	118.2				-56.66%
1889	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站2变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
1890	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站1变压器	630	20.83%	435.8	435.8				-38.39%
1891	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变1配电变压器	630	70.48%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
1892	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站2变压器	630	24.89%	410.2	410.2				-46.27%
1893	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干永井分83加1变压器	50	7.20%	41.4	41.4				-75.28%
1894	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变2变压器	630	36.19%	339.0	339.0				-42.61%
1895	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分8柱上变压器	315	72.06%	0	0		是	2025年12月	-46.26%
1896	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站2变压器	630	66.35%	0	0		是	2026年12月	-41.05%
1897	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚4变电站2变压器	630	16.19%	0	0		是	2027年12月	-41.26%
1898	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区3变电站3变压器	630	69.52%	129.0	129.0				-42.41%
1899	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	兴地甲线中学分4变台	400	24.30%	262.8	262.8				10.80%
1900	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十八号变电站1号变压器	800	30.38%	0	0		是	2027年	-41.65%
1901	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地1箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-40.17%
1902	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站202变压器	500	28.80%	306.0	306.0				-41.94%
1903	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站201变压器	250	99.60%	0	0	2025年8月			-38.09%
1904	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线巴山分34+1右6	50	102.00%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	0.00%
1905	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	沈阳盛盟房地产开发有限公司1变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-44.56%
1906	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4	315	91.43%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.51%
1907	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干58右6右2	315	2.86%	0	0				-30.16%
1908	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干挡风分6	250	4.00%	0	0				-87.27%
1909	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	四德里住宅2箱变2变压器	500	24.32%	328.4	328.4		是		-43.67%
1910	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线广播局分01	100	30.90%	0	0		是	2026年12月	-51.54%
1911	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆3箱变1变压器	800	30.38%	0	0				100.00%
1912	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相新市场台区变电站1号变压器	400	85.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-38.75%
1913	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区8变电站1变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
1914	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区8变电站2变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
1915	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站2变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
1916	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖6	400	25.50%	258.0	258.0				17.72%
1917	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	瑞恒畜牧公变台	200	72.30%	0	0				100.00%
1918	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿干南寺里分5右11+2公变	400	43.25%	0	0		是	2026年12月	-24.51%
1919	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子支01	100	116.00%	0	0	2025年8月			-47.39%
1920	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站201间隔配电变压器	800	21.38%	0	0				-40.71%
1921	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾3箱变(单)	500	1.20%	0	0				-20.12%
1922	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号三期小区1局维变电站202配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	100.00%
1923	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右12变台	100	3.20%	0	0		是	2025年12月	-31.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1924	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左6变台	100	48.40%	0	0		是	2025年12月	-33.02%
1925	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右6柱上变压器2	500	56.00%	170.0	170.0				-55.00%
1926	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区2变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
1927	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园25小区变电站202配电变压器	500	16.32%	0	0				-42.94%
1928	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干5柱上变压器	315	75.56%	0	0		是	2025年12月	-29.96%
1929	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷5局维变电站202配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2026年12月	34.81%
1930	东陵	杨官变	杨家线	龙湖天璞1局维变电站1变压器	800	52.80%	0	0				0.00%
1931	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明康分10-2柱上变压器	315	132.38%	0	0	2025年8月			0.00%
1932	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站2公变	630	6.67%	525.0	525.0				-44.20%
1933	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家栗稻秸秆公变台	200	5.40%	0	0				100.00%
1934	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支007	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1935	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分34左06	200	41.40%	0	0		是	2025年	-29.58%
1936	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉3号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	16.83%	0	0				100.00%
1937	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站1变压器	630	36.67%	0	0		是	2027年12月	-43.85%
1938	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园24变电站变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-38.32%
1939	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线九队甲08	200	28.50%	123.0	123.0				-43.83%
1940	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城廉租房3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1941	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦一期3箱变1变压器	800	44.63%	363.0	363.0		是		-42.38%
1942	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村4.5组照明	400	58.50%	0	0				-33.54%
1943	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分99变台	200	57.60%	0	0		是	2025年12月	-63.28%
1944	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村22机井	100	25.20%	64.8	64.8		是	2025年10月	-46.69%
1945	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左2	400	38.10%	0	0		是		-34.50%
1946	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都6号变电站202间隔配电变压器	630	27.43%	0	0				-36.68%
1947	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线39左1变台	200	18.60%	23.8	23.8				100.00%
1948	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	新光分10	315	65.14%	0	0		是	2026年	100.00%
1949	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地4号台区	400	34.50%	0	0		是	2025年11月	-64.35%
1950	开发	陕西变	陕西变55384陕东乙线	翡丽公园小区2变电站1变压器	800	9.38%	645.0	645.0				100.00%
1951	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	天汇公园壹号6箱变2变压器	800	6.00%	672.0	672.0				100.00%
1952	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	离休干部住宅箱变1变压器	315	34.67%	174.3	174.3				-33.06%
1953	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井2台	100	42.80%	0	0				-69.72%
1954	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村17机井	50	7.20%	41.4	41.4				87.50%
1955	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分刘西支1	200	33.30%	0	0		是	2027年	-27.61%
1956	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	梁山变194大刘屯线大刘屯线109左7变台	200	54.60%	70.8	70.8				-38.34%
1957	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顺电分侯窝支24变台	100	51.20%	38.8	38.8				-37.81%
1958	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分42左19变台	160	59.00%	0	0				-27.45%
1959	大东	小东变	小东变80166小海甲线	时代之光1箱变2变压器	630	108.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.40%
1960	大东	小东变	小东变80166小海甲线	时代之光2箱变2变压器	400	101.10%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-35.83%
1961	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔嘉园南箱式变电站201间隔配电变压器	630	55.24%	219.0	219.0				-36.85%
1962	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸3号配电室1号配电变压器	630	88.57%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-41.38%
1963	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2变电站1号配电变压器	630	60.95%	183.0	183.0				-40.24%
1964	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支10	100	31.20%	58.8	58.8				-10.41%
1965	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分马连岗支53变台	200	39.00%	102.0	102.0		是	2025年12月	-23.51%
1966	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分16	315	32.51%	181.1	181.1				-39.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1967	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线17左2变台	400	63.99%	0	0				-50.26%
1968	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支刘洋支011	50	96.00%	0	0	2023年8月	是	2026年6月	-27.36%
1969	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光4号变电站201配电变压器	630	31.24%	0	0				-39.64%
1970	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯东台照明	200	77.60%	24.8	24.8				-38.29%
1971	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七南东台（2022微）	315	37.33%	165.9	165.9				-38.03%
1972	和平	方型变	方型变430方文甲线	鲁园分5	200	68.50%	43.0	43.0				-41.39%
1973	沈北	清水变	清王线	10kV清王干5号右分1台区	315	26.03%	0	0		是	2026年12月	-39.62%
1974	新民	新民变	新民变30162营东线	新华家园1变电站1变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-46.29%
1975	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分005	250	70.00%	0	0		是	2026年12月	-38.95%
1976	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾9箱变2变压器	800	72.75%	138.0	138.0				-40.10%
1977	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期2小区变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	27.30%
1978	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支75+1右10变台	400	42.30%	0	0		是	2025年12月	4.35%
1979	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干大羊分14	200	48.30%	0	0		是	2025年	-37.60%
1980	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线104（兴隆山东北台）	200	32.70%	114.6	114.6				-33.06%
1981	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡3号变电站201间隔配电变压器	630	96.51%	0	0	2024年12月			-42.03%
1982	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
1983	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	萃华巷箱变1配电变压器	630	38.73%	323.0	323.0				-43.02%
1984	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	地质矿产研究院配电变压器	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-139.48%
1985	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线棋上干60左3柱上变压器	80	32.50%	0	0		是	2026年12月	2.36%
1986	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	鹏顺乙线教育分6柱上变压器	630	38.48%	324.6	324.6				-30.44%
1987	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	高校后勤集团2变电站201间隔配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
1988	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑1变电站2变压器	500	25.60%	322.0	322.0				-43.17%
1989	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分49右1	200	11.10%	157.8	157.8				-92.05%
1990	于洪	得胜变	得胜线95444	锦绣天地六期A期变电站1隔配电变压器	630	65.40%	0	0				-26.99%
1991	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	潘家堡邵家村春博养鱼公变台区	200	10.80%	158.4	158.4				0.00%
1992	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府1箱式变电站2配电变压器	630	73.65%	0	0		是	2025年12月	-19.65%
1993	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线朱家房2组照明	100	38.80%	51.2	51.2				-42.30%
1994	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸3变电站202配电变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
1995	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干72右8	200	34.50%	0	0				-17.54%
1996	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分32右6左1	200	21.60%	0	0				-47.65%
1997	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分71柱上变压器	160	44.25%	0	0		是	2026年12月	-33.46%
1998	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支03	315	34.10%	0	0		是	2026年12月	-36.59%
1999	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	诊妮商店公变台	315	25.08%	0	0		是	2026年6月	100.00%
2000	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨茅坨分74	200	49.50%	81.0	81.0				-29.22%
2001	于洪	得胜变	得胜线95444	得胜变841得胜线四王村台区	50	37.50%	0	0				-40.67%
2002	东陵	中马变	疗养甲线	疗养线82+1左1	200	8.70%	162.6	162.6				100.00%
2003	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干12左6	400	52.50%	0	0				-39.88%
2004	于洪	光辉变	光东线	小微二分场十家村台	400	67.80%	88.8	88.8				91.62%
2005	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里5号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	23.10%	0	0		是		-16.51%
2006	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	218.5	218.5				0.00%
2007	法库	孟家变	孟东线	孟家变942孟东线靠陵沟后屯台（后屯台）	200	39.50%	101.0	101.0				-32.15%
2008	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	金泉花园小区变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-32.16%
2009	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	格林阳光城1局维-1间隔配电变压器	630	63.81%	0	0		是	2026年12月	-39.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2010	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区1期1变电站201间隔配电变压器	1000	17.10%	0	0				-8.03%
2011	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干105	200	17.20%	0	0				-35.77%
2012	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期3变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2013	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城27号变电站201配电变压器	630	89.14%	0	0	2025年8月			-40.32%
2014	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分25左3变压器	315	81.27%	27.5	27.5	2025年8月			-40.65%
2015	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子二组照明新	200	132.30%	0	0	2025年6月			0.00%
2016	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支26左6-2	100	42.60%	0	0				-54.72%
2017	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	万和丽景1变电站201变压器	800	26.70%	0	0				-41.68%
2018	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分34右支2变压器	100	13.80%	0	0				-62.43%
2019	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三道桥支17	400	6.68%	0	0		是	2025年12月	-63.31%
2020	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关六组支01	400	31.80%	0	0		是	2026年12月	-28.34%
2021	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金干164	200	59.70%	0	0		是	2026年12月	-25.58%
2022	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南桥东机井	100	51.20%	0	0		是	2025年11月	-65.39%
2023	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	新华雅苑小区箱式变电站变压器	315	104.76%	0	0	2024年10月	是	2026年12月	100.00%
2024	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场3变电站1变压器	800	33.30%	453.6	453.6				-42.07%
2025	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期2箱式变电站1变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
2026	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变1变压器	800	23.10%	0	0				-40.12%
2027	于洪	光辉变	光水线	小微陆家1台	200	28.50%	123.0	123.0				-42.70%
2028	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南暖棚地	200	54.90%	70.2	70.2		是	2025年10月	-21.98%
2029	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线四四分04	200	67.20%	45.6	45.6				-31.98%
2030	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白凡15	160	44.25%	0	0		是	2025年11月	-34.15%
2031	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	鑫丰御景华庭2变电站201变压器	315	47.30%	134.5	134.5				-44.24%
2032	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张欢干张马夫分49左1变台	200	41.10%	97.8	97.8				100.00%
2033	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器1公变	500	27.84%	0	0		是	2026年12月	-49.32%
2034	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分10变台	200	46.50%	0	0				-30.51%
2035	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右8+1公变	315	44.13%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
2036	于洪	东民变	东红线	小微东红线29-29左22+1台	400	17.70%	0	0				0.00%
2037	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	居易青年城四期4变电站1变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
2038	开发	陕西变	陕西变55348陕南乙线	高南乙线北方分14加1左2变压器	200	4.50%	171.0	171.0				2.61%
2039	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干环保分3柱上变压器	400	55.50%	0	0		是	2025年12月	-32.70%
2040	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线农行箱变1号变压器	630	54.60%	223.0	223.0				-30.52%
2041	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变2变压器	630	59.68%	0	0				-34.31%
2042	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期1小区箱式变电站2配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	44.73%
2043	于洪	大潘变	大彰线	小微双树一台区	200	78.90%	0	0				-38.35%
2044	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截村综合一台（微）	400	48.60%	165.6	165.6				8.09%
2045	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	保利紫云小区变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
2046	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分6-1	400	19.60%	0	0				11.99%
2047	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光9箱式变电站配电变压器	400	33.75%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
2048	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支8+1左1	400	9.50%	322.0	322.0				37.39%
2049	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	居易青年城四期4变电站2变压器	500	28.00%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
2050	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2051	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-35.05%
2052	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房四组照明	400	13.50%	306.0	306.0				-39.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2053	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变1	630	36.95%	334.2	334.2				-41.04%
2054	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	三组团1开闭站2箱变201配电变压器	630	18.54%	0	0		是	2026年12月	-32.44%
2055	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线53左7变台	400	57.60%	0	0				-33.81%
2056	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站2号变压器	630	37.78%	0	0		是		4.89%
2057	辽中	刘二堡	刘二堡变1170骀庄线	骀庄照明2号柱上变压器	400	66.00%	0	0				-33.31%
2058	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
2059	东陵	祝家变	祝高线	祝高干龙泉分15左支1柱上变压器	400	74.00%	0	0		是	2026年12月	-23.56%
2060	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台（南/北）2台区	200	44.10%	0	0		是	2025年8月	-34.45%
2061	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干8+1变压器	400	23.40%	0	0				-43.83%
2062	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分四支二队几05（三尖泡一队）	200	25.20%	0	0		是	2025年11月	-26.84%
2063	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几06	200	22.30%	0	0		是	2025年12月	-20.00%
2064	东陵	世园变	世满乙线	沈阳市沈北新区碧桂园10号箱式变电站201间隔配电 变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-34.39%
2065	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村14-2台区	400	88.20%	0	0	2024年6月	是	2025年	-38.48%
2066	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期1小区局维变电站201变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	23.40%
2067	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园9变电站201变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-41.74%
2068	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期2号变电站1号配电变压器	630	73.97%	101.0	101.0				-27.94%
2069	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变1变压器	630	36.51%	0	0		是		-45.16%
2070	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	浪漫满屋箱变202变压器	800	43.50%	372.0	372.0				0.00%
2071	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站1号变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
2072	于洪	平罗变	平辛线	东二台网改新台	200	19.80%	0	0		是	2025年	8.56%
2073	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城2号变电站202间隔配电变压器	400	54.00%	0	0				0.00%
2074	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期4小区局维变电站201变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	21.97%
2075	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	广华甲线广华于52柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2076	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园6变电站2变压器	400	19.13%	0	0				-42.47%
2077	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村6机井（微）	200	32.30%	115.4	115.4		是	2025年10月	-39.91%
2078	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支6左1	400	46.80%	0	0		是	2026年	0.00%
2079	于洪	高明变	高张线	和谐3期3站房2变压器	630	22.86%	0	0				-40.23%
2080	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分31左15柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-8.16%
2081	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都11号变电站202配电变压器	800	34.88%	0	0				-38.42%
2082	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯2箱变2变压器	630	8.25%	0	0				-34.94%
2083	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅8箱变2变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-39.89%
2084	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	汇景锦绣滨南1变电站1变压器	630	4.44%	0	0				100.00%
2085	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分44+1左3	400	42.90%	0	0		是	2026年	100.00%
2086	于洪	范屯变	范古线	兴光5队	50	11.10%	0	0		是	2025年8月	-42.01%
2087	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站1变压器	800	22.88%	0	0				-20.41%
2088	铁西	应昌变	应昌变20582应乙线	华润置地广场北区3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2089	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左13+2左2	200	1.80%	0	0				4.13%
2090	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变1变压器	630	18.41%	451.0	451.0				-47.50%
2091	于洪	兰台变	兰家线	兰家小微1号台	200	25.20%	0	0		是	2025年	100.00%
2092	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线55右1变压器	400	20.70%	0	0				-40.98%
2093	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房5组综合（2022微）	200	38.10%	103.8	103.8				9.39%
2094	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线家宁花园西	315	41.59%	0	0				-40.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2095	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郛舍三期3变202配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年12月	20.26%
2096	新民	沙河变	沙河变45664沙哈乙线	法哈乙线124+1左3变台	400	42.90%	188.4	188.4				0.00%
2097	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期2站房1配电变压器	630	32.86%	0	0				-34.82%
2098	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林3箱变2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
2099	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府1号变电站2号配电变压器	800	4.88%	0	0				100.00%
2100	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲6变电站2变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	22.12%
2101	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	上河湾变电站201间隔（甲）配电变压器	800	43.50%	0	0				-28.57%
2102	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线61+1左1	200	0.00%	0	0				-33.45%
2103	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家于大汉分51左9变台	400	21.00%	0	0				-33.93%
2104	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	龙湖椿山小区1配电室201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0				14.40%
2105	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
2106	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运2箱变1变压器	800	14.25%	0	0				-40.17%
2107	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运1箱变1变压器	800	11.40%	0	0				-42.76%
2108	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左9	400	52.80%	0	0				-47.08%
2109	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线医院支3	315	43.05%	147.9	147.9				38.13%
2110	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变2变压器	800	28.88%	0	0				-41.32%
2111	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区1号箱变变压器间隔配电变压器	500	44.48%	0	0		是	2025年12月	-27.18%
2112	浑南	白塔变	白塔变952四库线	万锦香樟树三期变电站1号配电变压器	800	78.60%	0	0		是	2027年12月	-36.97%
2113	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站201配电变压器	500	21.60%	0	0				-41.46%
2114	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分16左1	200	26.40%	127.2	127.2				100.00%
2115	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区12号配电变压器	800	33.38%	0	0				-39.04%
2116	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡子分31变台	100	35.20%	23.8	23.8				-97.08%
2117	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分11+1变台	400	22.50%	270.0	270.0		是	2025年12月	-24.77%
2118	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门5号变电站202配电变压器	500	47.40%	0	0				-40.73%
2119	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干107小于家沟13左支6柱上变压器	400	12.30%	0	0		是	2026年12月	-30.70%
2120	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区1变电站1变压器	630	30.79%	0	0				-34.90%
2121	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥1变电站2变压器	630	26.29%	173.2	173.2				-42.39%
2122	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区记岐备养殖场	200	3.30%	0	0				100.00%
2123	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	马莲北台支7	200	18.60%	59.5	59.5				14.24%
2124	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线96右7变台	100	72.00%	18.0	18.0				-67.28%
2125	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线48右1	200	12.00%	0	0		是	2026年	100.00%
2126	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期3号变电站1变压器	630	33.52%	0	0		是	2027年12月	-32.97%
2127	沈北	朱尔变	朱尔变74368朱林线	朱林干蒲平分1沈阳宏远路灯（一站式服务）	200	7.20%	165.6	165.6		是	2026年12月	7.38%
2128	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分70右1右1	200	12.60%	0	0		是	2027年	4.96%
2129	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警2箱变（单）	315	25.14%	204.3	204.3				-45.49%
2130	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期5箱式变电站2配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
2131	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙A开闭站1变电站变压器	315	93.33%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-40.56%
2132	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	名门小区1变电站1变压器	630	51.75%	241.0	241.0				-39.32%
2133	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	名门小区3变电站1变压器	630	31.75%	367.0	367.0				-37.92%
2134	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭村20	200	88.20%	0	0	2024年9月	是	2025年	-28.75%
2135	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分18变台	50	73.20%	8.4	8.4				-40.64%
2136	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	108马延龙分1	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-49.38%
2137	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场1变电站1变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-37.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2138	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站201配电变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-40.66%
2139	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站201配电变压器	630	24.44%	413.0	413.0				-38.99%
2140	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛6箱式变电站202间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-37.75%
2141	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园3箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	0	0				-40.39%
2142	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村2号变电站1变压器	630	33.90%	0	0				-42.37%
2143	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期4箱式变电站2配电变压器	315	38.10%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
2144	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	华润悦玺3号变电站2号配电变压器	800	47.40%	340.8	340.8				-19.49%
2145	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期5箱式变电站1配电变压器	400	36.80%	0	0				-42.40%
2146	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站201变压器	500	45.44%	222.8	222.8				0.00%
2147	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期1号变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2148	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城厚和轩2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2149	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期2变电站1号配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-39.30%
2150	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支90左2变台	400	33.00%	0	0				-23.52%
2151	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城7号变电站202配电变压器	400	27.20%	0	0				-40.56%
2152	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	浑河国际城7号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
2153	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干114变台	250	18.24%	179.4	179.4				-41.77%
2154	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡皮家堡利涛淡水鱼公变台区	200	33.90%	112.2	112.2				100.00%
2155	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线靠山屯照明4台	200	75.00%	30.0	30.0				-41.78%
2156	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房2变压器	630	12.06%	0	0				-68.60%
2157	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分11柱上变压器	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-29.36%
2158	新民	新民变	新民变30164新区线	新区线新区分11左1右7右5变台	160	66.19%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
2159	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历七分14变压器	315	23.37%	209.9	209.9				-39.76%
2160	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线48右1	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
2161	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线34	315	15.56%	234.5	234.5				-99.63%
2162	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干7柱上变压器	315	47.62%	0	0		是	2025年12月	-43.76%
2163	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线76	200	33.60%	0	0		是	2026年	-33.42%
2164	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左16	250	84.80%	0	0	2025年5月			-60.49%
2165	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分2	315	70.48%	31.2	31.2				-39.87%
2166	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分4	315	51.43%	31.2	31.2				-41.99%
2167	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分15柱上变压器	200	11.10%	0	0		是	2025年12月	-28.31%
2168	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干6柱上变压器	400	48.60%	165.6	165.6				-43.39%
2169	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分5柱上变压器	315	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
2170	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分8左1之1柱上变压器	315	16.19%	0	0		是	2025年12月	-51.88%
2171	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右4	315	29.52%	0	0		是		-39.67%
2172	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分10	315	4.44%	269.5	269.5				-35.76%
2173	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分25左3变压器	250	9.28%	201.8	201.8				-57.58%
2174	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白干066	315	57.71%	0	0				-41.10%
2175	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干77	200	6.00%	0	0		是	2025年	-108.63%
2176	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分70变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-56.30%
2177	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分2左1公变	400	8.70%	325.2	325.2				-32.50%
2178	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左6公变	400	53.10%	147.6	147.6				-40.16%
2179	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾莲变350前塔乙线前塔干32左1之1柱上变压器	400	70.20%	0	0				-40.11%
2180	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	怀远变172怀艺乙线怀艺干6右4+1公变	315	44.44%	143.5	143.5				-34.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2181	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干恒温分5右2	200	43.20%	0	0				-58.99%
2182	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右4公变	315	53.33%	0	0				-41.69%
2183	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变2	200	84.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.55%
2184	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	亦农甲线亦农干19右5左1变压器	315	22.10%	0	0				-44.34%
2185	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长泉分2变压器	315	1.90%	0	0		是	2026年12月	-42.78%
2186	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线8	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
2187	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左5	100	19.80%	70.2	70.2				-39.69%
2188	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线7	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
2189	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干62	400	48.75%	0	0		是		-38.62%
2190	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分3+1	400	52.80%	0	0				-37.72%
2191	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干奖工分4	315	50.16%	125.5	125.5				-44.55%
2192	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	建设干112	250	22.08%	169.8	169.8				-44.29%
2193	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右10	100	30.00%	0	0				-7.24%
2194	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右5变压器	200	65.40%	49.2	49.2				-33.24%
2195	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西线城西干污水分28变压器	100	66.00%	0	0				-4982.71%
2196	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	欧亚变258白山乙线白山干10左2柱上变压器	400	22.75%	0	0		是	2025年12月	-24.31%
2197	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干31右2之1柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-22.85%
2198	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线148左03	200	29.00%	0	0		是	2026年	-45.42%
2199	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分7柱上变压器	400	45.20%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
2200	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分机枝支11	315	3.49%	272.5	272.5				-125.50%
2201	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分6-2	400	72.30%	0	0				-44.05%
2202	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	榆园甲线新立干43右1	250	27.84%	0	0				-29.28%
2203	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左1变压器	315	85.59%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-33.98%
2204	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站201	500	31.60%	292.0	292.0				-43.40%
2205	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站201	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-44.93%
2206	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站202	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
2207	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	泾河西箱变	400	60.00%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
2208	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	淮河雅居箱变变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-46.03%
2209	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	环北书香苑1箱变1号变	500	30.24%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
2210	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	如意缘小区11号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2211	和平	三好变	三好变166文体甲线	东大南区住宅一次1主变	500	36.80%	266.0	266.0				-48.63%
2212	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	和平新村1主变	630	80.63%	59.0	59.0	2024年6月			-33.70%
2213	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程小区1变电站1变压器	630	64.38%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
2214	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	明华新村小区变电站201	500	54.40%	178.0	178.0				-42.45%
2215	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区3变电站201	630	44.13%	289.0	289.0				-36.91%
2216	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期4箱变1变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年12月	-38.76%
2217	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变1号变	630	13.46%	363.7	363.7				-44.22%
2218	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2219	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产1箱变(单)	500	21.76%	0	0				-41.91%
2220	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变2变压器	500	25.28%	0	0				-38.83%
2221	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变2变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-32.01%
2222	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	淮河园箱变1号变	500	4.16%	0	0		是	2025年12月	-6.57%
2223	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房2箱变1号变	400	28.00%	0	0		是		-40.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2224	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站1变压器	400	53.20%	147.2	147.2				-40.06%
2225	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站1变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-38.26%
2226	和平	方型变	方型变482光荣甲线	2#主变格林	800	21.00%	0	0				-36.13%
2227	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑5变电站202	630	18.73%	0	0				-43.88%
2228	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2229	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变1站内变压器	630	27.05%	0	0				-41.77%
2230	大东	望花变	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站1站内变压器	315	20.83%	0	0				-37.39%
2231	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村1箱变1变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-47.41%
2232	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变2站内变压器	400	29.10%	0	0				-47.48%
2233	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变2站内变压器	630	22.48%	1.7	1.7				-44.11%
2234	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站202	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
2235	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙6箱变1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-43.38%
2236	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园11#主变	630	26.98%	0	0				-37.87%
2237	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站201	630	37.78%	329.0	329.0				-43.23%
2238	大东	毛君变	毛君变946毛光线	高官花园3箱变1变压器	500	28.16%	309.2	309.2				-41.12%
2239	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村4变电站202柜	630	15.87%	467.0	467.0				-41.92%
2240	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城2变电站202	500	27.20%	314.0	314.0				-44.03%
2241	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城小区5变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
2242	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工街3变电站201	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-41.87%
2243	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站202	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
2244	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站2变压器	630	40.38%	0	0				-41.62%
2245	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期2变电站202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
2246	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓1箱变1号变	400	29.00%	244.0	244.0				-58.24%
2247	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓2箱变2号变	400	32.50%	230.0	230.0				-32.48%
2248	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地32主变	500	38.00%	260.0	260.0				-2.12%
2249	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	双鑫友好家园箱变1变压器	630	44.44%	287.0	287.0				-43.95%
2250	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期1箱变2号变	500	36.40%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
2251	和平	太原变	太原变088民族甲线	延边街主变	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-37.03%
2252	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变2变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-40.06%
2253	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	滂江东2箱变2变	630	50.48%	249.0	249.0				-40.23%
2254	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻新村1箱变2变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
2255	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾2箱变1变压器	800	9.90%	0	0		是	2026年12月	-41.93%
2256	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区1变电站201柜	630	22.22%	427.0	427.0				-38.78%
2257	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	艳粉二区7变电站201	500	81.92%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-42.72%
2258	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	建新2箱变1变	400	21.00%	0	0				-43.86%
2259	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山1箱变2变压器	630	58.73%	197.0	197.0				-39.39%
2260	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路同泽1主变	630	26.67%	0	0				-41.33%
2261	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格2号变电站1号变压器	400	91.50%	0	0	2022年12月	是		-39.17%
2262	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光1箱变2变压器	630	18.41%	451.0	451.0				-44.30%
2263	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期1箱变2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-45.03%
2264	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强6箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-40.83%
2265	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站201柜	630	55.87%	0	0		是	2026年12月	-41.47%
2266	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	铁路机务里小区变电站202变压器	315	24.44%	206.5	206.5				-41.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2267	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城2箱变1变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
2268	新民	新民变	新民变30162营东线	西城怡园1变电站1变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-37.33%
2269	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站1号变压器	630	17.78%	0	0				-43.87%
2270	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站2号变压器	500	60.80%	0	0		是	2027年12月	-37.51%
2271	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站2变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
2272	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓2#主变	500	18.00%	0	0				-44.74%
2273	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	明廉新区箱变	400	24.80%	260.8	260.8				-41.55%
2274	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园1箱变2变压器	500	35.20%	274.0	274.0				-41.37%
2275	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期4箱变1号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
2276	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路5变电站201	400	32.10%	231.6	231.6				-48.67%
2277	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色5号变电站1号变压器	1000	34.80%	0	0				-40.26%
2278	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站2变压器	500	46.00%	220.0	220.0				-45.30%
2279	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	富源新居箱变1号变	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
2280	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅1箱变1变压器	500	32.40%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
2281	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变1	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
2282	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	东屯综合（2023微）	200	24.00%	0	0				100.00%
2283	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园3变电站2站内变压器	630	17.14%	294.4	294.4				-40.07%
2284	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	侯家变开发甲线东分2	400	36.60%	213.6	213.6				100.00%
2285	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期1号变电站1号配电变压器	630	4.44%	0	0		是	2027年12月	26.89%
2286	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城1变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				-10001300.00%
2287	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-39.29%
2288	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	保利金海棠1箱变2变压器	400	31.20%	0	0				79.65%
2289	沈北	道义变	道义变15269佰景线	瀚博皇家御院一期局维1箱202配电变压器	800	36.60%	0	0		是	2026年12月	-27.24%
2290	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干59右5公变	200	7.20%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
2291	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-90.72%
2292	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站2变压器	630	12.95%	0	0				-50.53%
2293	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑ABC座变电站202间隔配电变压器	800	39.00%	10.0	10.0				-38.76%
2294	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	黄土坎8组小区照明新	100	58.85%	0	0				0.00%
2295	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景1小区变电站202配电变压器	630	7.30%	0	0				0.00%
2296	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙电支98左11右1变台	200	40.50%	99.0	99.0				-43.99%
2297	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	33.02%	0	0				6.16%
2298	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶3变电站2号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	85.62%
2299	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区16变电站1变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-46.43%
2300	开发	工农变	工农变55572华城乙线	华城乙线华城干46右3变压器	400	5.85%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
2301	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代2号变电站201间隔配电变压器	800	72.75%	0	0				-41.54%
2302	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美3箱变2变压器	630	14.60%	0	0				100.00%
2303	浑南	于山变	于山变778于通线	华发新城四季嘉园2号变电站202间隔配电变压器	630	23.24%	420.6	420.6		是	2027年12月	26.07%
2304	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	香柏花园2号变电站1号变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年	-42.44%
2305	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园3变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2306	和平	青年变	青年变362青好线	滨河干31左5省公司2201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0				-40.11%
2307	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经2变电站201间隔变压器	630	52.38%	237.0	237.0				100.00%
2308	东陵	营盘	营孙线	文澜苑A区1箱变2变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-39.73%
2309	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局4箱变1变压器	630	14.60%	475.0	475.0				-40.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2310	于洪	大潘变	大彰线	前庙村内分台	400	9.60%	0	0				0.00%
2311	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分3柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
2312	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	格林春晓3变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2313	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼3201间隔配电变压器	400	10.50%	318.0	318.0				-44.09%
2314	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城4配电变压器	630	61.90%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
2315	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府4配电变压器	630	34.29%	351.0	351.0				-31.69%
2316	东陵	花山变	碧桂园乙线	YHG_上水一台区柱上变压器	50	36.00%	27.0	27.0				-44.15%
2317	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚	80	47.63%	0	0				-57.93%
2318	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥2箱变2变压器	400	32.00%	232.0	232.0				-40.17%
2319	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站2配电变压器	500	73.60%	0	0		是	2025年12月	-39.68%
2320	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区1变电站1变压器	400	18.90%	0	0		是	2026年12月	-45.33%
2321	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区1变电站1变压器	400	18.60%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
2322	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分17右支07	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	-110.33%
2323	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分养殖场支4	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2324	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区6变电站1变压器	800	43.20%	0	0				100.00%
2325	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支17之4	200	12.60%	154.8	154.8				-42.80%
2326	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁南几3	80	50.00%	0	0		是	2025年11月	-14.94%
2327	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期3箱式变电站202间隔配电变压器	630	3.81%	543.0	543.0				100.00%
2328	和平	青年变	青年变364青文线	青文线13柱上变压器	400	55.60%	0	0				-34.88%
2329	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左19	200	34.20%	111.6	111.6				0.36%
2330	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山南一台照明	200	86.10%	7.8	7.8	2022年12月			-40.07%
2331	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线王义分006	100	86.80%	3.2	3.2	2025年6月			-51.22%
2332	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右7加3	200	25.00%	130.0	130.0				-40.56%
2333	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻2箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	-31.96%
2334	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线小洋河支7（小洋河综合台）	250	33.84%	0	0		是	2026年12月	-43.21%
2335	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站1配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-32.40%
2336	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
2337	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟4组照明综合(2023微)	200	47.10%	0	0				28.14%
2338	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山1变电站202变压器	630	23.17%	421.0	421.0				87.88%
2339	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分前进支新通分支03#	200	16.50%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
2340	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右3	315	49.33%	0	0		是		-41.62%
2341	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台龙湾村盛森源装饰材料公变台区	200	11.10%	157.8	157.8				0.00%
2342	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大东甲03	250	26.72%	158.2	158.2				-35.42%
2343	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变2变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-37.86%
2344	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居变电站1变压器	500	38.88%	255.6	255.6				-39.44%
2345	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干24右9变台	200	60.40%	0	0		是	2025年12月	-30.01%
2346	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干175变压器	200	60.00%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
2347	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线33左3+3变压器	400	7.25%	331.0	331.0				100.00%
2348	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡8变电站2变压器	630	6.03%	529.0	529.0				-52.22%
2349	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期1箱变2变压器	800	36.00%	0	0		是	2026年12月	-2.78%
2350	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡14变电站2变压器	500	7.04%	414.8	414.8				-32.60%
2351	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	圣丰御景广场二期C组团1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	377.6	377.6				0.00%
2352	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站2变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-43.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2353	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾5箱变2变压器	500	50.88%	195.6	195.6				-38.47%
2354	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分15左7变台	400	13.80%	304.8	304.8				-35.08%
2355	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区6变电站1变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-42.27%
2356	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站2号变压器	800	37.20%	0	0		是		-42.65%
2357	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区1变电站1变压器	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
2358	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站2变压器	400	36.80%	212.8	212.8				-36.99%
2359	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务—沈阳市沈北新区戈子农牧养殖场	100	14.60%	0	0		是	2026年12月	0.86%
2360	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站202配电变压器	630	28.19%	0	0				-41.08%
2361	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站1变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
2362	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线96+1右1变台	400	27.90%	248.4	248.4				0.00%
2363	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线45变台	200	39.00%	0	0				-29.25%
2364	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	沈空西箱变201间隔配电变压器	630	22.10%	0	0				-41.67%
2365	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线陶屯新表分支线1	100	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-36.94%
2366	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨大莲花韩旭畜禽公变台区	200	20.40%	0	0				0.00%
2367	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线80左4变台	400	32.40%	230.4	230.4				-51.71%
2368	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村5台	400	7.20%	0	0				100.00%
2369	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干刘家分4右2柱上变压器	100	32.40%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
2370	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	华府宝地小区考核201配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年11月	-40.45%
2371	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾2号202配电变压器	630	33.52%	0	0				-37.07%
2372	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府1周维变电站202配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2026年12月	2.75%
2373	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干104右4变台	200	13.30%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
2374	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干37右5+1公变	400	51.00%	156.0	156.0				-38.43%
2375	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支16大康堡子东台	100	29.10%	0	0		是	2025年12月	-26.75%
2376	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区4变电站2变压器	630	14.86%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
2377	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔2配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2026年12月	-36.55%
2378	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支10左5变台	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-25.84%
2379	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区5变电站102配电变压器	800	42.90%	0	0		是	2025年12月	-20.33%
2380	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支秀珍养殖场几8	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
2381	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区3201配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
2382	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分81左9左5变台	200	36.60%	106.8	106.8				-34.45%
2383	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期2号变电站1号变压器	630	41.27%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
2384	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分河套支8左5变台	400	24.60%	23.8	23.8				-33.70%
2385	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期2变电站201配电变压器	630	53.02%	0	0		是	2026年12月	-39.89%
2386	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千线马佟支16左3左1	100	17.70%	72.3	72.3				-40.20%
2387	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府3变电站1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
2388	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分89右10变台	200	19.50%	0	0				0.00%
2389	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前南台	200	83.04%	0	0	2025年6月			-31.97%
2390	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站1变压器	630	14.86%	0	0				-42.04%
2391	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业2变电站1站内变压器	630	32.06%	0	0		是		-45.95%
2392	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变2变压器	630	22.54%	0	0				-44.03%
2393	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期1变电站1配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年	-39.95%
2394	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左26	100	0.00%	0	0				0.00%
2395	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	东方尚城1变电站2变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-41.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2396	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑3箱变2变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
2397	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线张士太大棚分支14	50	6.90%	0	0		是	2025年12月	-240.45%
2398	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干032	80	141.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-30.37%
2399	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属材料厂住宅	200	64.20%	51.6	51.6				-36.37%
2400	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家中台	400	142.50%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-37.99%
2401	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语5箱变201	500	23.36%	333.2	333.2				-39.25%
2402	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线东拉拉B台支10	400	15.80%	204.4	204.4				14.34%
2403	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站1配电变压器	315	43.17%	0	0				-33.14%
2404	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线雷家新台分支11	200	18.80%	0	0				-27.74%
2405	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干90左3	200	43.60%	92.8	92.8				-33.07%
2406	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	57.78%	0	0				-22.53%
2407	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	格林馨港湾2配电室1号配电变压器	500	40.96%	0	0				-38.12%
2408	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维3变201配电变压器	800	32.75%	0	0		是	2026年12月	-4.40%
2409	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期11箱式变电站配电变压器	630	21.90%	0	0				-33.29%
2410	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶小明公寓变电站201配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2026年12月	-17.65%
2411	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸2变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	459.0	459.0				-41.22%
2412	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站2变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-42.23%
2413	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	九里颂和小区1变电站1变压器	800	84.30%	45.6	45.6	2024年12月			6.00%
2414	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫2变电站202间隔配电变压器	500	28.00%	310.0	310.0				-45.89%
2415	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左2左1变台	400	6.60%	333.6	333.6				27.11%
2416	沈北	道义变	道义变15292开发一线	唐轩首府二期1箱变201配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-20.33%
2417	东陵	农大变	农首线	双珑原著3箱变2变压器	800	10.20%	638.4	638.4				5.21%
2418	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分44右10	200	25.50%	0	0		是	2027年	-27.88%
2419	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支29左1变台	400	23.70%	265.2	265.2				100.00%
2420	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	城南村协作办公楼综合（2022微）-中压接入点	400	21.90%	272.4	272.4				8.41%
2421	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	蔷薇家园小区箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2422	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右7左1	315	15.24%	36.4	36.4				-36.28%
2423	法库	宝山变	法镇二线	石桥1箱变配电变压器	1000	12.40%	776.0	776.0				-44.58%
2424	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山1号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	43.80%	0	0				-15.42%
2425	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华北分支13	80	27.00%	0	0		是	2026年12月	-44.37%
2426	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府1箱变1配电变压器	630	7.30%	0	0				13.32%
2427	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支08	50	41.40%	0	0		是	2026年12月	-38.10%
2428	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪东乙4	100	42.40%	0	0		是	2025年11月	-36.53%
2429	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线100左1变台	200	39.00%	102.0	102.0		是	2025年12月	14.78%
2430	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村大棚新台	100	29.25%	0	0		是	2026年6月	-38.49%
2431	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖香堤漫步二期1变电站202配电变压器	400	33.30%	0	0		是	2026年12月	-19.60%
2432	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅16变电站1变压器	630	38.73%	0	0				-38.08%
2433	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	万丽御府小区变电站101间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	1.00%
2434	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城4号变电站202间隔配电变压器	630	54.92%	0	0				-41.63%
2435	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线171左10变台	200	44.75%	0	0		是	2025年12月	-30.28%
2436	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	41.59%	0	0				-42.18%
2437	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东孙西分支线001	100	48.40%	0	0		是	2026年12月	-15.81%
2438	于洪	小于变	10kV小山线56240	友谊城1变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-40.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2439	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城7变电站-1	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
2440	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城7变电站-2	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
2441	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城8变电站-1	630	34.03%	0	0		是	2025年12月	-43.45%
2442	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区18变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
2443	沈北	董楼子	望滨线	章子沟10台区	200	22.80%	134.4	134.4				-33.04%
2444	沈北	董楼子	望滨线	望滨干275+1台区	200	41.40%	97.2	97.2				-36.85%
2445	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分70	200	4.00%	0	0		是	2025年11月	-55.01%
2446	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万泉箱变1变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年6月	-48.81%
2447	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城7变电站2变压器	800	119.70%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-22.34%
2448	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	北海小区202	630	53.97%	227.0	227.0				-44.19%
2449	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子8台	400	32.10%	0	0		是	2025年12月	11.61%
2450	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅11变电站11变压器	400	49.00%	0	0				-43.30%
2451	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期2站房2变压器	500	26.88%	0	0		是	2025年	-36.86%
2452	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家南台	400	65.10%	0	0				-38.25%
2453	康平	张强变	张强变76244沙金线	工厂西台11柱上变压器	100	92.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-19.41%
2454	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变1变压器	800	49.88%	0	0		是		-37.00%
2455	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	鑫塔小区2变电站1号变压器	630	73.97%	0	0				-34.61%
2456	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站202变压器	800	29.25%	486.0	486.0				-44.28%
2457	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站2变压器	630	73.14%	106.2	106.2				-37.99%
2458	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府1号变电站201间隔（新南新出线1）配电变压	630	28.25%	0	0				60.74%
2459	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29右6变台	100	89.10%	0.9	0.9	2024年6月			-38.70%
2460	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线57左1变台	200	91.50%	0	0	2025年8月			-2.72%
2461	沈北	大志变	志詹乙线	（虎石台）1516箱202配电变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-9.32%
2462	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北家属楼（2021微）	200	55.80%	68.4	68.4		是	2025年10月	-38.26%
2463	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房2组分台	200	33.90%	112.2	112.2				23.25%
2464	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线镇西干40	250	45.44%	111.4	111.4				-43.42%
2465	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北一方大棚	100	59.60%	30.4	30.4		是	2025年10月	-40.89%
2466	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北西台	200	62.80%	0	0		是	2025年11月	-36.89%
2467	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站1配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-40.74%
2468	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区1站房2变压器	630	25.40%	0	0				-41.64%
2469	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站202间隔配电变压器	800	65.25%	0	0		是	2026年	-38.43%
2470	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛北台照明（微）	315	35.24%	172.5	172.5				-22.58%
2471	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	绪祥支5加1右12变压器	50	63.60%	13.2	13.2				-59.04%
2472	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳供电段1202配电变压器	400	7.80%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
2473	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站2变压器	630	31.62%	0	0		是	2026年12月	-41.72%
2474	东陵	上佰变	沈链线	上佰变311上深乙线上深乙干24柱上变压器	160	47.50%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
2475	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	首创大境配电室202间隔配电变压器	800	42.90%	53.7	53.7				15.87%
2476	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站2配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.59%
2477	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线关家村照明	400	43.80%	184.8	184.8				-28.39%
2478	浑南	白塔变	白塔变962东化线	翡翠四季1号变电站2号配电变压器	800	89.40%	0	0	2024年6月	是	2027年12月	-20.41%
2479	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	开发支29左1柱上变压器	400	59.50%	0	0		是	2025年12月	-21.14%
2480	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站201配电变压器	630	53.97%	0	0				-39.34%
2481	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府4变电站202间隔配电变压器	800	8.40%	652.8	652.8				10.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2482	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线腰排分长排支腰长河分支02	50	12.00%	39.0	39.0				-53.77%
2483	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干106变台	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	-34.71%
2484	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	新湖湾一期5箱式变电站1配电变压器	800	2.70%	698.4	698.4				0.00%
2485	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线后府支01	50	94.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-93.33%
2486	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	精锐支12+1左3	200	34.80%	0	0				4.13%
2487	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分105左1变台	200	10.80%	0	0				100.00%
2488	法库	包家屯	包家线	10kV包家线于家堡支27	50	68.00%	0	0		是	2027年	51.28%
2489	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵水浇地2几水利甲22	100	2.70%	87.3	87.3				-214.29%
2490	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支016	100	59.40%	0	0		是	2026年12月	-31.63%
2491	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下3变电站1变	800	0.00%	0	0				0.00%
2492	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	芙蓉馨园箱式变电站1配电变压器	400	12.38%	0	0		是	2025年12月	-23.61%
2493	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈昌分支线018	100	74.25%	0	0		是	2026年12月	-26.07%
2494	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈昌北分支线006	50	80.20%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-29.87%
2495	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分21左7	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
2496	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右4柱上变压器	315	47.30%	0	0		是	2025年12月	-30.82%
2497	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线14柱上变压器	315	10.48%	0	0		是	2025年12月	-31.93%
2498	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站2变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-42.67%
2499	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分080左分1	100	17.00%	0	0		是	2026年12月	-43.60%
2500	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期1号配电室1号变压器	800	27.38%	0	0		是	2027年12月	-41.33%
2501	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村五组照明新	200	45.30%	89.4	89.4				0.00%
2502	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线辽宁海天房地产开发有限公司2	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
2503	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区2变电站1变压器	500	26.64%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
2504	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城20箱变1变压器	630	30.48%	0	0				-10.66%
2505	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	勾连变364塔后乙线塔后干3右4柱上变压器	400	51.90%	152.4	152.4				-50.84%
2506	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中吉阳光小区3变电站1变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-36.21%
2507	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风干20+1右2	200	36.00%	108.0	108.0				-28.52%
2508	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光4箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-40.64%
2509	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
2510	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛支62+1左1	200	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
2511	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区7变电站1变压器	400	28.13%	247.5	247.5				-42.25%
2512	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站2号变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-47.37%
2513	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生郾城1箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
2514	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分韩家支8	400	10.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2515	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	惠娜畜牧公变台	400	11.10%	315.6	315.6				99.96%
2516	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	23.81%	417.0	417.0				100.00%
2517	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分6左3变台	100	80.10%	9.9	9.9	2025年4月			-27.56%
2518	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡林家村新大棚(微)	200	21.90%	0	0		是	2025年11月	-34.23%
2519	于洪	光辉变	光辉变816光东线	光辉变816光东线三台子粮库宿舍照明台	200	148.80%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-37.05%
2520	东陵	杨官变	富康线	华润长安里1变电站1变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年12月	-21.47%
2521	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支10右3变台	200	62.00%	56.0	56.0				-34.22%
2522	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风乙线长风干12+2柱上变压器	400	0.75%	0	0		是	2025年12月	-86.96%
2523	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东四支10	50	93.60%	0	0	2023年4月	是	2026年6月	-33.90%
2524	沈北	王驿变	城南线	国御汤城一期小区1局维变电所配电变压器202	800	12.60%	619.2	619.2				14.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2525	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干养竹分27柱上变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	-39.00%
2526	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干30左1柱上变压器	160	76.13%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
2527	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村四组照明	400	90.90%	0	0	2022年12月			-39.70%
2528	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村3组照明	100	108.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-30.73%
2529	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村12机井	100	10.40%	0	0				-82.33%
2530	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站2号变压器	630	42.86%	0	0		是		-46.29%
2531	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站2号变压器	400	51.30%	0	0		是		-41.50%
2532	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期4站房2变压器	500	19.52%	0	0		是	2025年	-39.23%
2533	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期7号变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
2534	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线那家分11左5变台	200	38.40%	103.2	103.2				-37.93%
2535	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线民主分29左7变台	200	21.00%	0	0				19.78%
2536	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分6右5右4变台	200	35.10%	0	0		是	2025年12月	11.80%
2537	苏家屯	下深变	理想线	理想新城2号变电站2号变压器	630	30.48%	0	0				-41.30%
2538	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	台区名:杨士岗社区2机井	200	38.60%	102.8	102.8				-24.35%
2539	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井2台	100	25.60%	0	0				-60.68%
2540	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线北张分28右8变台	200	4.50%	171.0	171.0				100.00%
2541	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分11变台	200	95.10%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-52.70%
2542	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	荟萃箱变1变压器	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-35.40%
2543	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线85变台	200	65.80%	0	0				-35.26%
2544	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干119右4变台	80	77.63%	9.9	9.9				-25.91%
2545	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭6箱变2变压器	400	29.20%	0	0				-28.98%
2546	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维202配电变压器	630	13.33%	483.0	483.0				-39.29%
2547	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇3箱变2变压器	800	19.80%	561.6	561.6				71.63%
2548	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站1号配电变压器	630	34.03%	0	0		是	2027年12月	-43.51%
2549	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场1变电站2变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-40.23%
2550	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山8号变电站201间隔（前地线）配电变压器	800	24.00%	0	0				11.93%
2551	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	安福线中学分17右4变台	500	51.84%	190.8	190.8				-40.05%
2552	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区2变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0				16.34%
2553	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分12	100	62.40%	27.6	27.6				-39.70%
2554	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	春兰支32+1右11	200	92.10%	0	0	2025年8月			0.00%
2555	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分48左支2一站式	200	16.50%	0	0				-15.11%
2556	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林干40左3加1	400	50.70%	0	0				0.00%
2557	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分4左1	200	33.60%	0	0				-89.67%
2558	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾10箱变1变压器	630	141.71%	0	0	2025年8月			-40.48%
2559	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干31左6变台	400	139.80%	0	0	2025年8月			-31.28%
2560	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线马家分8左4变台	100	65.10%	24.9	24.9				-38.37%
2561	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线42右3右3变台	400	30.60%	237.6	237.6				-45.22%
2562	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分110左28变台	400	81.60%	0	0	2025年8月			-39.51%
2563	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分1开闭站之1柱上变压器	400	45.00%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
2564	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红东几2	200	21.00%	0	0				-33.25%
2565	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分路东支3	200	2.50%	0	0		是	2025年11月	2.66%
2566	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡2号变电站202间隔配电变压器	400	57.60%	0	0				-32.45%
2567	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城10变电站1变压器	400	27.50%	0	0		是	2025年12月	-27.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2568	皇姑	北陵变	北陵变25152含电乙线	含电乙线含电干包道分0柱上变压器	400	51.00%	0	0		是	2025年12月	-22.35%
2569	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器201	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	30.85%
2570	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方乙线元江街9变电站配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2571	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期9箱式变电站1配电变压器	630	73.65%	0	0				-16.05%
2572	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
2573	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法妮娜.欧洲城6变电站2号变压器	630	17.46%	457.0	457.0				-42.26%
2574	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产1变电站201间隔配电变压器	630	9.40%	507.8	507.8				-40.75%
2575	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分14右1变台	400	15.30%	0	0		是	2025年12月	-28.18%
2576	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左6左1变台	200	52.50%	0	0		是	2025年12月	-30.56%
2577	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号二期1箱式变电站1配电变压器	800	34.13%	0	0		是	2025年12月	6.62%
2578	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2.2期2变202间隔配电变压器	630	102.86%	0	0	2022年12月			-35.78%
2579	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星B小区变电站201	630	61.33%	0	0		是	2026年12月	-43.85%
2580	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期3箱式变电站配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
2581	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街1箱式变电站配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	9.90%
2582	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	沈双分36+1左1	200	0.00%	0	0				-10723.53%
2583	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园2箱变2变压器配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-53.56%
2584	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右4左3	100	26.40%	0	0		是	2027年	-32.02%
2585	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5左4变台	400	33.60%	0	0				-13.82%
2586	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站1变压器	630	28.89%	385.0	385.0				-14.00%
2587	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	瑞士风情小区7变电站1变压器	500	32.64%	0	0				-40.00%
2588	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-38.78%
2589	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西荒地综合	200	23.40%	0	0		是	2025年11月	100.00%
2590	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团2变电站201变压器	630	55.71%	216.0	216.0				-42.45%
2591	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站6箱变1变压器配电变压器	630	22.10%	427.8	427.8		是	2026年12月	-41.67%
2592	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线佟家分18变台	200	51.00%	23.8	23.8				-36.21%
2593	东陵	杨官变	杨石线	水家变782水孙乙线水孙乙干主干线117柱上变压器	100	12.40%	0	0		是	2026年12月	-91.19%
2594	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支9左8右1	200	38.10%	103.8	103.8				-27.85%
2595	和平	花园变	花园变774花景线	王家线16	400	10.20%	319.2	319.2				-12.84%
2596	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干百花分12右2柱上变压器	400	37.60%	0	0		是	2025年12月	7.04%
2597	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇二期站房2配电变压器	400	13.00%	308.0	308.0				-21.03%
2598	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车站9柱上变压器	250	16.00%	0	0		是	2025年12月	-33.41%
2599	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南大棚养殖厂（2021微）	400	51.90%	152.4	152.4				-49.04%
2600	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	小邦牛小五稻草加工厂公变台区	200	40.50%	99.0	99.0				0.00%
2601	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线董凯分支03	200	25.45%	0	0				-22.63%
2602	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分后屯支9	100	92.80%	0	0	2025年6月	是	2028年	19.06%
2603	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1202配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-25.07%
2604	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民1号台	200	41.10%	0	0		是	2025年12月	-18.24%
2605	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干联通支23山庄支7柱上变压器	200	26.70%	0	0		是	2026年12月	-31.61%
2606	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	浑置南分11+1右2	400	49.80%	0	0		是	2025年	4.84%
2607	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆岭南甲03	200	31.00%	0	0		是	2025年11月	-30.99%
2608	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右3+1变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	5.42%
2609	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右5右1之1柱上变压器	400	12.40%	0	0		是	2025年12月	26.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2610	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天1土建变202变压器	630	0.00%	93.5	93.5				0.00%
2611	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分34	200	94.95%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-32.30%
2612	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分210	200	32.50%	0	0		是	2027年	-43.34%
2613	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站202间隔配电变压器	630	34.60%	349.0	349.0				-45.42%
2614	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	王子公寓箱变2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-40.05%
2615	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站201开关柜	630	45.71%	279.0	279.0				-42.62%
2616	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园干39加1	200	37.50%	105.0	105.0				-37.74%
2617	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙10	400	41.40%	0	0		是	2025年12月	-9.71%
2618	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居二期变电站201间隔配电变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-41.49%
2619	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线董三家分12（董三家综合台）	315	33.08%	179.3	179.3				-37.83%
2620	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心4号变电站1号变压器	630	36.95%	334.2	334.2				-39.42%
2621	法库	新依变	依三线	10kV/依三线李房申支44	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-27.10%
2622	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	押牛街新能源照明	400	13.50%	306.0	306.0				-1.70%
2623	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分39右1变台	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	6.72%
2624	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻2变电站202柜	630	19.05%	0	0				-42.76%
2625	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右9右7	200	91.80%	0	0	2025年8月			1.99%
2626	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站201间隔配电变压器	400	20.10%	279.6	279.6				6.15%
2627	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支40	200	38.00%	0	0				-28.70%
2628	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城2箱变1变压器	800	66.38%	189.0	189.0				-38.80%
2629	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变2变压器	800	33.60%	0	0		是		-40.97%
2630	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）1变电站202配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	-41.27%
2631	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）2变电站202配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	-42.95%
2632	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力分放力村支07	100	103.40%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-32.63%
2633	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站2配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-37.64%
2634	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御流家园11号变电站201间隔配电变压器	500	21.44%	0	0				100.00%
2635	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北土城支47	100	80.40%	0	0	2024年6月	是	2027年	-36.64%
2636	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分北甸子支07（祝家堡北甸子）	200	22.50%	135.0	135.0				-36.59%
2637	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陶屯东台支05	400	10.40%	97.3	97.3				-34.30%
2638	苏家屯	下深变	理想线	理想新城12号变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				-42.30%
2639	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门6箱变2变压器	630	37.14%	0	0				-21.19%
2640	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支29左分支2变压器	200	23.85%	132.3	132.3				-37.06%
2641	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b1202配电变压器	250	20.40%	174.0	174.0				-42.25%
2642	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	YHG_吉宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱1变201配电变 压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-33.05%
2643	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线东风分01	315	65.90%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
2644	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗15号大棚	100	71.80%	18.2	18.2		是	2025年10月	-76.46%
2645	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡3箱变2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
2646	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥1变电站201配电变压器	630	38.48%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
2647	东陵	上佰变	上深乙线	鑫和花园1箱式变电站201间隔配电变压器	315	94.48%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-40.60%
2648	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾三期2变电站201配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2026年12月	-3.70%
2649	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸三期1站房1配电变压器	800	21.00%	0	0				75.99%
2650	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园4变电站2变压器	800	24.00%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
2651	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园4变电站变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-45.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2652	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园11变电站变电站	630	23.62%	418.2	418.2				-40.98%
2653	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐2局维变变压器102	630	22.54%	425.0	425.0				100.00%
2654	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期1配电变压器	630	55.71%	216.0	216.0				-36.63%
2655	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建6配电站1公变	500	44.48%	227.6	227.6				-45.53%
2656	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线79左17右8	200	48.60%	0	0		是	2027年	2.10%
2657	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线24右2变台	400	6.00%	336.0	336.0				-35.47%
2658	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小望分044	80	21.25%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
2659	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2660	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站2变压器	630	34.29%	351.0	351.0				-36.37%
2661	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区2变电站1变压器	800	42.60%	379.2	379.2				100.00%
2662	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站201间隔配电变压器	630	38.41%	0	0		是		-40.41%
2663	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站201间隔配电变压器	630	28.25%	389.0	389.0				-37.71%
2664	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓2变电站201配电变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-41.12%
2665	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区4箱式变电站配电变压器	630	23.62%	0	0				-38.09%
2666	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队自维箱式变电站1配电变压器	400	18.60%	0	0		是	2025年12月	-28.71%
2667	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分草村四支101（莲湖台）	315	18.16%	0	0		是	2025年11月	-25.76%
2668	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干医学院分8右6柱上变压器	400	5.10%	0	0		是	2025年12月	-3.32%
2669	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区书香家庭农场	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	18.01%
2670	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆2号变电站201配电变压器	630	41.59%	305.0	305.0				-41.33%
2671	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘2变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	97.5	97.5				-15.60%
2672	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期3箱式变电站2配电变压器	800	20.75%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
2673	和平	青年变	青年变368青二线	青二线42变压器	400	50.40%	0	0				-43.24%
2674	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园2变电站202变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
2675	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	肇东干肇启分5	315	21.27%	0	0		是	2026年12月	-35.81%
2676	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变1号考核	630	23.81%	0	0		是	2025年9月	30.72%
2677	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站1变压器	800	26.10%	511.2	511.2				-39.25%
2678	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线24变台	100	42.80%	47.2	47.2				-33.09%
2679	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区1变电站201配电变压器	400	34.20%	0	0		是	2026年12月	0.92%
2680	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅3变电站配电变压器	400	2.70%	0	0				64.42%
2681	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区4变电站1变压器	500	35.20%	274.0	274.0				-43.12%
2682	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云3变电站2配电变压器	800	62.10%	0	0				100.00%
2683	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站2配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-36.32%
2684	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城3号变电站202配电变压器	630	69.52%	129.0	129.0				-25.59%
2685	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	御华府1号变电站201间隔（新南新出线2）配电变压	630	26.03%	0	0				0.00%
2686	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	优骏畜牧公变台	400	93.30%	0	0	2025年8月			99.97%
2687	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲5变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	7.12%
2688	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海康城三期1号变电站201间隔配电变压器	800	81.00%	72.0	72.0	2023年9月			-32.42%
2689	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理4箱变1变压器	800	13.20%	614.4	614.4				57.50%
2690	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛三、四组照明	50	76.50%	0	0				-42.66%
2691	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	绿岛香湾变电站201间隔配电变压器	800	27.90%	0	0				-40.43%
2692	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城二期变电站202变压器	630	6.98%	523.0	523.0				0.00%
2693	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里1变电站2变压器	630	36.32%	0	0				-39.05%
2694	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里2变电站2变压器	500	26.14%	0	0				-35.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2695	于洪	大潘变	大潘线	正宸弘泽湾二期站房2变压器	400	27.00%	0	0				-42.43%
2696	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	铁路1箱变2变压器	400	11.70%	157.6	157.6				-44.14%
2697	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园2变电站202变压器	800	34.50%	444.0	444.0				-39.72%
2698	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左5柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2699	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分盛彝养殖支2	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2700	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李刘联分34+1右1	200	35.70%	0	0		是	2025年	-42.01%
2701	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杨家2支02	200	27.60%	0	0		是	2026年5月	-33.23%
2702	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥商业街3变电站1变压器	630	70.10%	0	0				-47.52%
2703	东陵	杨官变	杨石线	杨石线101左4柱上变压器	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	2.02%
2704	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站2配电变压器	800	73.20%	0	0		是	2025年12月	-29.52%
2705	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城5号变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0				-36.53%
2706	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线六家子西台分支线03	200	50.10%	79.8	79.8		是	2026年6月	-35.31%
2707	和平	广州变	广州变464广太乙线	兰州分6	315	2.54%	275.5	275.5				-48.75%
2708	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期2变电站1变压器	800	37.13%	0	0				-40.14%
2709	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都10变电站202	630	15.56%	433.0	433.0				-44.08%
2710	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干178右5左1	200	12.30%	155.4	155.4				100.00%
2711	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站2变压器	630	34.13%	352.0	352.0				-38.27%
2712	东陵	中马变	军影线	世博之春7箱变1变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-51.50%
2713	法库	新依变	依草线	10kV依草线136(乡政府家属台)	200	37.50%	0	0		是	2025年11月	-30.66%
2714	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都13变电站202	630	47.30%	269.0	269.0				-41.85%
2715	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变202间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
2716	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期2箱式变电站2配电变压器	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
2717	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站202变压器	500	55.68%	171.6	171.6				-39.65%
2718	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城厚和轩2号变电站1号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	21.51%
2719	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分大下子牛场支3	200	62.70%	0	0		是	2025年12月	17.29%
2720	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分王台支25变台	200	7.00%	166.0	166.0				20.10%
2721	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子1组照明	500	12.80%	247.8	247.8		是	2026年12月	-31.36%
2722	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线093	200	38.40%	0	0		是	2025年	-36.84%
2723	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干10	315	39.05%	160.5	160.5				-36.50%
2724	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右01	160	8.88%	0	0				-58.92%
2725	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平旺牛支46变压器	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
2726	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分10柱上变压器	200	33.50%	0	0		是	2025年12月	-50.58%
2727	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转弯分9左3柱上变压器	315	13.02%	0	0		是	2025年12月	-64.35%
2728	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干31	315	30.16%	0	0		是		-46.89%
2729	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干19右5	315	24.13%	0	0		是		-41.60%
2730	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右9变压器	315	12.38%	244.5	244.5				-60.69%
2731	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支16变压器	315	29.97%	0	0		是	2025年12月	-45.40%
2732	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左17	400	24.90%	0	0				-62.99%
2733	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干39变压器	100	0.00%	53.7	53.7				-11.76%
2734	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	农村干沈大分14	200	32.70%	0	0		是	2026年12月	-41.36%
2735	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	望柳干6柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-36.08%
2736	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分8	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
2737	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分21右12	250	18.56%	0	0		是	2026年12月	-48.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2738	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左3公变	400	42.25%	0	0				-42.55%
2739	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干55右2公变	400	4.50%	342.0	342.0				-38.17%
2740	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干76右2公变	315	40.32%	0	0		是	2026年12月	-45.30%
2741	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干12公变	400	47.00%	0	0		是	2026年12月	-41.87%
2742	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干32	315	64.76%	0	0		是		-41.93%
2743	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线90	400	46.50%	174.0	174.0				-38.79%
2744	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分14	400	45.25%	179.0	179.0				-34.12%
2745	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	北陵变142田义甲线台北分4柱上变压器	315	16.83%	0	0		是	2025年12月	-37.56%
2746	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左2	315	36.19%	0	0		是	2026年12月	-40.76%
2747	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左1	100	34.20%	0	0				-44.42%
2748	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河干54右10柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
2749	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分4左2	250	18.80%	0	0		是		-44.92%
2750	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线24	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-49.33%
2751	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分9变压器	315	79.49%	33.1	33.1				-32.84%
2752	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干26加1变台	315	37.78%	0	0		是	2026年12月	-35.26%
2753	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分5	315	60.32%	0	0		是	2025年10月	-33.67%
2754	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分12柱上变压器	315	62.10%	0	0		是	2025年12月	-49.68%
2755	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右3+1柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-18.92%
2756	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干29右1之1柱上变压器	400	28.75%	0	0		是	2025年12月	-39.46%
2757	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干巢湖分19变压器	315	65.27%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
2758	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	药大变台	500	114.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-37.53%
2759	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分9之4	250	31.36%	0	0				-8.65%
2760	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分23右3	400	61.80%	0	0				7.42%
2761	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分15左15+1公变	200	24.00%	0	0		是	2026年12月	-36.18%
2762	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左1柱上变压器	400	32.70%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
2763	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分27右2变压器	400	106.25%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	9.43%
2764	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二2箱变2变	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
2765	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区1箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2766	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三1箱变2变	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
2767	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2768	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变1	630	68.19%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
2769	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	公安厅高层箱变1	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-49.47%
2770	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂丙戊变	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
2771	皇姑	长江变	25458长亚甲线	安检1箱变1号变	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-38.40%
2772	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆2箱变2变压器	315	33.65%	0	0				-43.24%
2773	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔5箱变2变压器	630	17.46%	457.0	457.0				-45.64%
2774	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好中科仪一次2主变	200	0.00%	0	0				0.00%
2775	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹茗都4变电站2变压器	630	21.33%	0	0				-42.46%
2776	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次2变压器柜2主变	630	38.48%	0	0				-32.00%
2777	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都1变电站202	500	31.60%	292.0	292.0				-40.87%
2778	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变2站内变压器	315	25.71%	0	0				-38.30%
2779	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	包道住宅小区箱变1变压器	630	14.10%	0	0				-42.83%
2780	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明2箱变2	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-41.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2781	皇姑	北陵变	北陵变25152含电乙线	阳光尚城一期2箱变2变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
2782	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站1变压器	630	18.79%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
2783	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期3箱变1号变	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
2784	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变2号变	400	42.50%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
2785	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变2变压器	400	54.60%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
2786	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2#1#变压器	630	27.94%	0	0				-42.04%
2787	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园1箱1站内变压器	630	16.00%	1.7	1.7				-45.84%
2788	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次2变压器柜2主变	400	84.00%	0	0	2022年12月			-42.54%
2789	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十四路2变电站201柜	400	0.00%	0	0				0.00%
2790	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑1变电站201柜	630	14.73%	0	0		是	2026年12月	-43.47%
2791	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站202配电变压器	500	0.00%	318.7	318.7				0.00%
2792	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站201配电变压器	630	33.02%	318.7	318.7				-41.47%
2793	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变1变压器	500	46.72%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
2794	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站201变压器	630	79.37%	67.0	67.0				-43.04%
2795	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	团结新村小区2变电站201柜	400	13.60%	0	0		是	2026年12月	-42.08%
2796	沈河	站前变	站前变270站前线	北站干1箱变1变压器	315	30.16%	188.5	188.5				-46.26%
2797	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区4变电站202	630	42.16%	301.4	301.4				-39.69%
2798	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光1箱变1	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
2799	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变2号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
2800	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥三期1箱变2号变	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
2801	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都3箱变1站内变压器	630	25.90%	1.7	1.7				-45.72%
2802	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站201柜	500	16.00%	0	0		是	2026年12月	-44.47%
2803	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城2变电站201柜(3)	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	-34.15%
2804	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站201柜	500	36.80%	0	0		是	2026年12月	-41.05%
2805	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站201变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	-46.90%
2806	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	多福变电站1变压器	630	66.03%	0	0				-42.30%
2807	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	边强2箱变2变压器	630	67.30%	143.0	143.0				-46.47%
2808	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变2变	630	15.24%	471.0	471.0				-42.70%
2809	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	六一五小区箱变2变压器	400	70.00%	80.0	80.0				-40.74%
2810	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站1号变压器	630	18.57%	0	0		是	2027年12月	-45.14%
2811	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变1变压器	630	22.10%	0	0				-40.16%
2812	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站201	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-42.73%
2813	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变2变压器	400	42.25%	191.0	191.0				-43.00%
2814	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二南箱变1	400	77.20%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
2815	新民	新民变	新民变30162营东线	科技小区1变电站1变压器	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
2816	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品5变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是		-41.71%
2817	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品8变电站2变压器	500	26.56%	0	0		是		-44.09%
2818	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品12变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是		-41.72%
2819	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	兴东苑箱变1变压器	800	29.10%	0	0				-46.40%
2820	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变2	630	0.00%	325.6	325.6				0.00%
2821	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方2变电站1站内变压器	630	41.59%	0	0		是		-41.24%
2822	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期2变电站201变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-46.04%
2823	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变2号变	630	113.14%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2824	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村10变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
2825	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区3号变电站1号变压器	630	111.75%	0	0	2023年4月	是		-41.21%
2826	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义2箱变1变	630	26.35%	401.0	401.0				-43.08%
2827	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	玉环华苑1箱变1	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
2828	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园5变电站201柜	630	0.00%	93.5	93.5				0.00%
2829	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
2830	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变2号变	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-42.43%
2831	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	五彩上筑2变电站2变	630	11.56%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
2832	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变1号变	400	46.20%	0	0				-40.00%
2833	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变2号变	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-44.73%
2834	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变2变	630	66.98%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
2835	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑1号变电站2变压器	630	67.81%	0	0		是	2027年12月	-33.18%
2836	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	南风雅居5变电站201配电变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-41.70%
2837	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变2变压器	630	13.97%	479.0	479.0				-39.32%
2838	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙FKB毛光干11箱变(单)	400	24.40%	262.4	262.4				-40.75%
2839	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建7分4左1变压器	400	39.60%	0	0		是	2026年12月	-31.37%
2840	东陵	中马变	疗养甲线	鸟岛全民健身户外充电桩箱变变压器	630	63.17%	169.0	169.0				100.00%
2841	铁西	重工变	重工变10870城治线	鑫丰鑫悦庭小区5变电站202变压器	630	5.08%	535.0	535.0				0.00%
2842	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分2左1	400	21.60%	0	0				-43.65%
2843	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年9月	-40.64%
2844	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡管所	200	54.00%	0	0				-44.06%
2845	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城5号变电站2变压器	630	23.17%	0	0				-46.96%
2846	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期2箱变2号变压器	630	10.67%	228.8	228.8				81.58%
2847	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达1变电站2号配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2027年12月	-31.47%
2848	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分52左3变台	200	24.10%	131.8	131.8				-29.82%
2849	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡26号变电站201间隔(施丹线)配电变压器	630	24.44%	0	0				7.11%
2850	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干王窝堡分14左2变台	200	49.80%	80.4	80.4				-23.89%
2851	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园2变电站2主变	800	24.00%	528.0	528.0				-42.18%
2852	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都茗苑三期3变电站2变压器	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
2853	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	省畜牧局箱变1变压器	315	83.81%	0	0	2023年9月			-18.70%
2854	法库	果园	果园1413果东线	10V果东线南台分05	200	41.60%	0	0		是	2028年	-29.17%
2855	于洪	小于变	10kV千山线56286	万熹绿景6变电站1变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-41.83%
2856	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园1201间隔配电变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-44.36%
2857	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支10	100	32.40%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
2858	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源6箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
2859	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区2变电站1配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	28.75%
2860	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分31	100	55.60%	0	0		是	2025年	-41.71%
2861	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分10右02	200	58.40%	0	0		是	2025年	-28.20%
2862	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立小区支07	50	43.20%	0	0				-41.90%
2863	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭3变电站2变压器	400	23.50%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
2864	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线王家村台	400	13.00%	0	0		是	2025年12月	-33.36%
2865	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭17台区	400	90.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-46.20%
2866	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线信用社分15	315	36.57%	0	0		是	2025年12月	-66.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2867	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变201配电变压器	500	16.64%	366.8	366.8		是	2026年12月	-30.18%
2868	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜北台	200	27.30%	125.4	125.4				-40.82%
2869	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分026	100	82.80%	0	0	2022年12月			-33.39%
2870	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线138+1右1	400	18.90%	218.6	218.6				100.00%
2871	于洪	高明变	高张线	和谐3期4站房1变压器	630	23.62%	0	0				-42.74%
2872	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒含乙线怒含干29左5+1左1柱上变压器	400	69.30%	82.8	82.8				100.00%
2873	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左2	400	57.90%	0	0				-35.92%
2874	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站2变压器	500	39.20%	254.0	254.0				-66.18%
2875	大东	如意变	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变1站内变压器	400	55.20%	0	0				-42.75%
2876	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	铁道兵家园箱变2变压器	630	14.92%	473.0	473.0		是		-50.76%
2877	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线10	315	86.67%	10.5	10.5	2025年8月			-53.69%
2878	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东地支1	100	73.00%	0	0		是	2027年	-36.36%
2879	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）2箱式变电站1号变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-45.77%
2880	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆一期小区1变电站1变压器	400	53.10%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
2881	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区2201间隔配电变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-34.31%
2882	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山乙线华山干5左5柱上变压器	400	64.20%	0	0				100.00%
2883	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林1小区箱变2变压器	630	32.38%	0	0				-43.34%
2884	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线付贵臣住宅	100	82.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-36.76%
2885	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁.水岸枫亭1小区变电站201变压器	800	24.38%	0	0		是	2026年12月	-39.58%
2886	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二004	50	23.00%	0	0		是	2026年5月	-59.36%
2887	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分沙家支长发几边家甲5	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-17.79%
2888	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	福宁小区箱变201配电变压器	630	64.13%	163.0	163.0				-34.64%
2889	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变2变压器	800	58.13%	0	0		是		-40.62%
2890	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分091	50	93.20%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.47%
2891	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支33加1	200	42.90%	0	0				-46.59%
2892	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	0五家园小区箱式变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
2893	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左1	315	104.76%	0	0	2024年9月			-39.67%
2894	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线68左3	80	76.00%	11.2	11.2				-30.94%
2895	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区1变电站201配电变压器	630	3.81%	0	0		是	2026年12月	100.00%
2896	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园5变电站201间隔配电变压器	250	16.32%	0	0				-36.38%
2897	康平	四家子	四家子变1207四长线	四一北分支1柱上变压器	200	67.80%	44.4	44.4				-13.17%
2898	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	芸珠花园箱式变电站配电变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-47.17%
2899	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室201间隔配电变压器	500	21.60%	342.0	342.0				-42.84%
2900	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分5+3	200	22.80%	0	0				-94.12%
2901	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分5+1左1	200	3.00%	0	0				-62.48%
2902	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	蓝天佳苑2变电站1变压器	630	34.76%	0	0				-40.00%
2903	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园分建二1变电站202配电变压器	630	33.90%	0	0				12.13%
2904	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干69左6右4	315	33.14%	0	0		是	2027年	-25.20%
2905	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居1箱变1变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-35.20%
2906	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期3号变电站2变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-44.96%
2907	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区2变电站2变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-29.26%
2908	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语花园六期二组团1箱变2号配电变压器	500	12.48%	0	0				-42.65%
2909	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园1土建变201	630	19.05%	93.5	93.5				-62.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2910	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园1土建变202	630	17.14%	93.5	93.5				-43.78%
2911	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站2变压器	500	30.40%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
2912	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站2变压器	630	69.21%	131.0	131.0				-42.80%
2913	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲干赵家分8变台	400	33.90%	224.4	224.4				-14.95%
2914	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	高屯南台	200	33.00%	114.0	114.0				9.92%
2915	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	96101部队居民楼箱式变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-51.56%
2916	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干民屯分26左9变台	200	22.40%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
2917	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分24右5变台	160	57.94%	0	0				27.04%
2918	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景1变电站1变压器	630	66.29%	149.4	149.4				-44.09%
2919	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干那家分40变台	200	14.85%	150.3	150.3				-38.39%
2920	新民	公主屯	公主屯变31148公安线	工农干下坎子分44左4变台	200	9.90%	160.2	160.2				-33.66%
2921	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干龙家分高力支12柱上变压器	400	33.30%	10.0	10.0				-32.38%
2922	于洪	平罗变	平辛线	东二台1台区	400	12.90%	0	0		是	2025年	-73.24%
2923	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干45	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-56.34%
2924	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙C开闭站1变电站1变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
2925	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干9右3+1柱上变压器	200	12.40%	0	0		是	2025年12月	-86.47%
2926	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线新建杏树一队支04	200	23.20%	0	0		是	2026年12月	-29.92%
2927	大东	如意变	如意变80858意小甲线	祥和家园3箱变1站内变压器	500	26.24%	318.8	318.8				-46.37%
2928	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分34左支4台区	100	31.20%	58.8	58.8				-48.86%
2929	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山大棚北公变台区	200	19.60%	140.8	140.8				7.18%
2930	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家北2支02	200	32.10%	0	0				21.01%
2931	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台酒厂台	200	49.95%	80.1	80.1				-27.28%
2932	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工甲线红工干18右2	315	16.83%	230.5	230.5				-45.89%
2933	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区6变电站1变压器	800	45.00%	360.0	360.0		是	2025年12月	-43.70%
2934	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园4变电站2变压器	400	22.88%	268.5	268.5				-42.96%
2935	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左16+1右1左7变台	400	24.25%	0	0		是	2025年12月	42.98%
2936	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变1变压器	315	55.62%	108.3	108.3				-28.48%
2937	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干佟家分9变台	200	24.90%	23.8	23.8				-23.46%
2938	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区31主变	630	28.19%	389.4	389.4				-37.47%
2939	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期小区变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
2940	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期3变电站1号配电变压器	630	37.38%	331.5	331.5				-38.63%
2941	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟支20	400	28.25%	0	0		是	2025年12月	-15.48%
2942	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支031	160	39.75%	0	0		是	2026年5月	-29.86%
2943	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾北水田支03	30	47.00%	0	0		是	2026年5月	-35.28%
2944	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明东台	400	29.75%	0	0				-37.74%
2945	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星小区变电站1变压器	630	66.35%	149.0	149.0				-41.82%
2946	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居5变电站北十变压器	630	20.83%	0	0				-41.27%
2947	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分35左12	100	5.40%	0	0				0.00%
2948	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-42.39%
2949	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑7箱式变电站1配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	5.32%
2950	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期1变电站201变压器	630	38.73%	323.0	323.0				-46.55%
2951	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变1变压器	800	42.00%	384.0	384.0				-28.61%
2952	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛村综合二台（微）	200	36.00%	108.0	108.0				-37.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2953	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	佟王线25	100	24.30%	65.7	65.7				-9.80%
2954	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区2变电站2变压器	800	10.50%	636.0	636.0				100.00%
2955	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	公元九里公寓2号变电站201间隔（新南新出线）配电 变压器	630	25.08%	0	0				100.00%
2956	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府一期1变电站变压器配电变压器	800	25.50%	0	0				-38.21%
2957	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属台路北散户	100	68.40%	21.6	21.6				-42.35%
2958	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语2箱变202	630	21.33%	432.6	432.6				-40.69%
2959	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线木器厂	315	81.52%	26.7	26.7	2022年12月			-45.11%
2960	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支劳动局分支17配电变压器	160	32.50%	0	0		是	2026年12月	43.85%
2961	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站202间隔配电变压器	630	65.40%	155.0	155.0				-41.85%
2962	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站202间隔配电变压器	630	10.16%	503.0	503.0				-25.33%
2963	沈北	道义变	道孝乙线	YHG_大学城三号箱二号表201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2964	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站1号配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-41.08%
2965	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期5小区变电站201配电变压器	630	9.52%	0	0				0.00%
2966	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线榛子街西台分04	315	22.86%	211.5	211.5				-25.90%
2967	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	金禹花城小区变电站1号配电变压器	400	38.00%	0	0				-46.29%
2968	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站2配电变压器	500	22.72%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
2969	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司3柱上变压器	315	48.57%	0	0		是	2026年12月	-41.66%
2970	沈北	清水变	清依线	后腰分6（后腰B台）清洁能源	400	13.50%	0	0		是	2026年12月	-28.69%
2971	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干186右10	200	40.50%	0	0		是	2025年	-23.09%
2972	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	沈阳宗润置业有限公司清波苑	500	64.64%	0	0				100.00%
2973	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线072	100	72.90%	0	0		是	2025年	-34.76%
2974	沈北	道义变	道义变15289雷明线	沈阳蒲河房地产开发有限公司（正良嘉园）3箱变2号 配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
2975	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园二期2箱式变电站1配电变压器	800	24.00%	0	0				7.13%
2976	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海2号变电站202配电变压器	500	45.12%	0	0				-43.56%
2977	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分81左1	200	12.90%	0	0				-323.85%
2978	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干13+1右1	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
2979	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线004	100	57.20%	0	0		是	2026年12月	-31.14%
2980	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53左5+1变台	400	33.00%	228.0	228.0				11.01%
2981	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期3小区变电站201配电变压器	800	21.60%	0	0				4.81%
2982	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干36柱上变压器	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
2983	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府1局维变201配电变压器	800	53.40%	0	0		是	2026年12月	-2.25%
2984	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分57左1变台	50	64.80%	12.6	12.6				-37.92%
2985	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变2变压器	800	41.63%	387.0	387.0				-37.75%
2986	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德3箱变1变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年6月	27.68%
2987	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维3箱变201间隔配电变压器	400	9.30%	0	0		是		-36.00%
2988	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡4号变电站201配电变压器	800	9.38%	645.0	645.0				100.00%
2989	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右5+1变压器	400	40.50%	0	0		是	2026年12月	-50.04%
2990	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达江湾城3期2变电站202间隔配电变压器	630	37.14%	10.0	10.0		是	2027年12月	-42.15%
2991	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分72变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
2992	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇政府宿舍楼变电站1号变压器	400	40.50%	0	0		是	2025年	-40.73%
2993	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融村委会1号变电站1号配电变压器	400	107.00%	0	0	2022年12月	是		-42.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2994	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光7箱变1变压器	400	73.50%	0	0		是		-25.48%
2995	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支07	50	42.90%	0	0		是	2026年12月	-1.23%
2996	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	翠华园变电站1号变压器	630	45.08%	283.0	283.0				-29.76%
2997	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海六期1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
2998	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分56	400	14.65%	301.4	301.4				-32.67%
2999	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期1站房1配电变压器	630	6.98%	523.0	523.0				5.95%
3000	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大北城门1箱变2变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年6月	24.13%
3001	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信支031	200	125.40%	0	0	2025年6月			-31.92%
3002	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄1号大棚	80	62.44%	0	0		是	2025年11月	-30.14%
3003	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座3箱变1变压器	630	38.48%	324.6	324.6				-36.35%
3004	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城18号变电站2号变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-34.02%
3005	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际4变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-43.55%
3006	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙6箱变1变压器	500	27.84%	310.8	310.8				-42.36%
3007	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-41.65%
3008	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区2变电站1变压器	630	61.90%	177.0	177.0				-36.89%
3009	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际7号变电站202配电变压器	630	21.59%	0	0				-40.15%
3010	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委中学台	100	94.00%	0	0	2022年12月	是	2025年9月	-38.72%
3011	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭26号台	400	84.90%	0	0	2024年6月	是	2025年	5.72%
3012	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变2变压器	630	26.29%	0	0				-43.77%
3013	东陵	汪家变	汪白甲线	汪白甲线榆路分6右1柱上变压器	200	74.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3014	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都2变电站1变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-21.04%
3015	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站2号变压器	630	39.68%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
3016	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城9号变电站2号变压器	800	48.75%	0	0		是	2027年12月	-36.48%
3017	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分10	400	69.50%	82.0	82.0				-42.52%
3018	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台西台	100	126.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-31.16%
3019	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线政府	200	72.40%	35.2	35.2				-39.61%
3020	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分10左12右20变台	400	80.10%	39.6	39.6	2025年8月			100.00%
3021	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站2配电变压器	630	102.22%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-30.84%
3022	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分14左3柱上变压器	400	40.40%	0	0		是	2025年12月	-3.98%
3023	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期2变电站1变压器	800	66.38%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
3024	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2KB电信箱变	630	20.63%	437.0	437.0				-31.68%
3025	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	假日风景泊寓小区箱式变电站2配电变压器	400	44.80%	0	0				-37.18%
3026	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53+1左15+1变台	400	48.30%	166.8	166.8				40.49%
3027	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期1变电站202配电变压器	630	54.48%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
3028	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区5变电站1配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	30.01%
3029	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左4	200	28.20%	123.6	123.6				-64.68%
3030	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	依云书院箱式变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
3031	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左26公变	315	0.00%	0	0				-74.09%
3032	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	皮家卜南大棚2号	100	100.50%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-46.14%
3033	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	龙湖桃李芳华1小区变电站202配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
3034	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期3小区箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3035	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站2变压器	630	33.97%	0	0				-45.79%
3036	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站2变压器	500	21.20%	0	0				-52.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3037	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳市浑南区恒裕初级农产品加工厂	200	26.10%	127.8	127.8				10.26%
3038	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期2变电站1变压器	630	34.76%	0	0		是	2027年12月	-36.44%
3039	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨普道木门公变台区	200	24.90%	0	0				0.00%
3040	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支148	200	30.20%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
3041	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东1号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	20.50%	278.0	278.0				100.00%
3042	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右22变压器	200	22.50%	135.0	135.0				-23.41%
3043	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分20变台	250	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
3044	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站2变压器	500	43.20%	0	0				-42.16%
3045	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站1配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2025年12月	-23.04%
3046	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区2变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-42.81%
3047	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	武警干部住宅1变电站1变	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
3048	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站1号变压器	500	52.16%	189.2	189.2				-40.61%
3049	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多1号变电站2号变压器	630	33.52%	0	0				-35.90%
3050	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝杨干莫名支16柱上变压器	400	16.20%	0	0		是	2026年12月	-35.50%
3051	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站1变压器	500	24.40%	328.0	328.0				-38.19%
3052	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄2小区局维箱变201配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3053	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线20左6变台	200	46.80%	86.4	86.4				-43.42%
3054	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干200变台	400	83.70%	0	0	2022年12月			-44.58%
3055	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干343变台	100	71.60%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
3056	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线教材分变厂支5柱上变压器	400	29.40%	0	0		是	2025年12月	-26.08%
3057	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分18柱上变压器	100	82.40%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-18.97%
3058	法库	新依变	依三线	10kV依三线苗家沟西支6	100	16.50%	0	0		是	2025年12月	-36.73%
3059	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分7左4右11	200	6.00%	36.4	36.4				100.00%
3060	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场12变电站201配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2027年12月	6.07%
3061	于洪	范屯变	范北线	永安新村1站房1变压器	630	8.13%	515.8	515.8				-48.09%
3062	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	南二干43加1左1之1	315	27.94%	0	0		是	2026年12月	-39.03%
3063	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线北岗支于屯支28+1左2变台	200	24.90%	0	0				100.00%
3064	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工干40右1柱上变压器	400	43.50%	0	0				-43.19%
3065	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景2期B期2配电变压器	630	31.43%	369.0	369.0				-38.38%
3066	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区1变电站2变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	3.02%
3067	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变2变压器	500	19.52%	0	0				-46.57%
3068	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线158右2变台	200	83.85%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-25.94%
3069	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分62变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-37.60%
3070	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支90左8变台	200	25.00%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
3071	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干101右1	200	54.60%	0	0				-26.38%
3072	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分后次沟支15+1	50	8.00%	41.0	41.0				0.00%
3073	东陵	麦子屯	麦孙线	麦孙线水孙甲干罗官分19柱上变压器	315	6.03%	264.5	264.5				0.00%
3074	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-41.03%
3075	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线72右1变台	200	75.00%	30.0	30.0				100.00%
3076	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭四组新台支01	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	6.31%
3077	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	首创大境配电室201间隔配电变压器	800	34.50%	31.2	31.2				7.66%
3078	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城1箱式变电站1配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-36.71%
3079	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区3配电室202间隔配电变压器	630	72.00%	113.4	113.4				-11464050.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3080	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源4局维变电站202配电变压器	800	3.60%	691.2	691.2				93.27%
3081	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线二分厂八栋房村照明	100	39.75%	50.3	50.3				-40.76%
3082	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山一组明	200	37.10%	105.8	105.8				-44.50%
3083	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线025	200	64.80%	0	0				-35.96%
3084	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右9+2右8	200	3.00%	0	0				0.00%
3085	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾5箱变2变压器	800	19.50%	564.0	564.0				13.08%
3086	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线供销社住宅楼gf	315	54.19%	112.8	112.8				-39.38%
3087	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右3-2	100	55.20%	0	0				-41.47%
3088	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3089	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香榭1变电站1变压器	630	42.54%	0	0				-39.33%
3090	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站202配电变压器	800	22.75%	0	0				-37.84%
3091	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	旺道甲线关家分11左9之1柱上变压器	400	3.00%	348.0	348.0				0.00%
3092	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙5箱变2变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-43.34%
3093	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线西塔干111	400	53.00%	148.0	148.0				-29.11%
3094	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
3095	于洪	双树变	双南乙线	光辉变815光水线新义村西照明	400	109.50%	0	0	2025年6月	是	2025年	-40.41%
3096	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎果园支06	50	76.20%	0	0		是	2026年12月	-9.85%
3097	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线雷家支07	50	74.00%	0	0		是	2026年12月	-23.36%
3098	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区4箱变201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年6月	-32.58%
3099	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期2号变电站1号配电变压器	630	36.83%	335.0	335.0				-12.53%
3100	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡10变电站1变压器	630	55.62%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
3101	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰二期9箱变(单)	630	55.56%	157.6	157.6				-36.32%
3102	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期10号箱式变电站1号变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
3103	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	鑫丰熙区府1变电站201配电变压器	500	54.24%	0	0				-56.58%
3104	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分2左1柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
3105	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站202变压器	800	36.75%	426.0	426.0				-42.43%
3106	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心3号变电站1号变压器	400	49.88%	160.5	160.5				-41.22%
3107	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-15母 线配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-39.34%
3108	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-5母 线配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
3109	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财二B台T02	400	24.30%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
3110	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村张连波白羽鸡养殖公变台区	200	28.20%	123.6	123.6				100.00%
3111	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九支009	160	48.00%	0	0		是	2026年5月	-30.05%
3112	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分北水利支3	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
3113	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站202变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
3114	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园8变电站1变压器	630	30.98%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
3115	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干小屯分23左支兴胜支33+1清洁能源	400	17.55%	0	0				-25.78%
3116	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四长干012	200	75.50%	29.0	29.0				-22.65%
3117	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区4变电站2变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
3118	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰8组照明新	200	124.50%	0	0	2025年6月			0.00%
3119	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干38左4右2柱上变压器	200	48.60%	0	0		是	2025年12月	-54.95%
3120	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线236右1	200	32.70%	0	0				16.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3121	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期3变电站2变压器	500	29.12%	304.4	304.4				-39.89%
3122	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右1右5变台	100	40.40%	49.6	49.6		是	2025年12月	-43.73%
3123	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城6号变电站202配电变压器	315	22.86%	0	0				-21.53%
3124	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干20+1右1	315	22.86%	211.5	211.5				6.81%
3125	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线176右2变台	200	88.49%	0	0	2023年2月			-31.36%
3126	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分38左14变台	100	55.10%	0	0				-40.13%
3127	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	铁营子村（A台）清洁能源	400	11.93%	312.3	312.3				-34.25%
3128	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线150左1变台	400	34.20%	223.2	223.2				0.00%
3129	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线41左1变台	100	86.00%	4.0	4.0	2024年6月			-32.15%
3130	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线獾洞支03	315	41.59%	152.5	152.5				-34.67%
3131	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂6箱式变电站2配电变压器	630	68.57%	0	0				-40.74%
3132	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区8变电站201配电变压器	630	17.46%	457.0	457.0		是	2026年12月	83.12%
3133	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左9右1变台	200	27.60%	0	0		是	2025年12月	-46.93%
3134	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦一期1箱变2变压器	630	60.00%	189.0	189.0		是		-42.75%
3135	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡7箱式变电站1配电变压器	400	68.00%	0	0		是	2025年12月	-43.73%
3136	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村1组照明	200	47.20%	0	0				-38.95%
3137	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支41变台	400	56.20%	0	0				-7.66%
3138	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村11机井	100	72.20%	17.8	17.8		是	2025年10月	-48.47%
3139	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分86右3变台	200	30.90%	118.2	118.2				4.21%
3140	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑新苑小区箱式变电站1配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	6.77%
3141	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分18左5号台	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	35.72%
3142	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分13右3柱上变压器	100	82.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-25.91%
3143	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸2变电站2变压器	630	37.78%	0	0				-40.56%
3144	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站2号变压器	630	17.46%	0	0				-42.82%
3145	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井1台	100	56.80%	33.2	33.2				-54.41%
3146	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右4柱上变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
3147	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村3机井	100	37.20%	52.8	52.8				-69.88%
3148	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村11机井	100	60.00%	30.0	30.0				-8.38%
3149	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站2配电变压器	400	53.20%	0	0		是	2025年12月	-31.37%
3150	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村洪亮家禽公变台区	400	28.20%	247.2	247.2				100.00%
3151	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线中学分25变台	315	80.95%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.96%
3152	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨干叶窝堡分45变台	100	49.20%	40.8	40.8				-39.47%
3153	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站201配电变压器	630	50.48%	0	0				-40.31%
3154	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分8左2变压器	50	64.80%	0	0				-56.00%
3155	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南一综合公变台区	200	58.80%	0	0		是	2026年12月	-16.07%
3156	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支13	100	92.40%	0	0	2023年2月	是	2025年	-29.34%
3157	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品4箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
3158	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线下坎子分55左3变台	100	21.90%	68.1	68.1				-37.79%
3159	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干兰家分小北支23变台	200	34.35%	0	0		是	2025年12月	-38.57%
3160	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分小于窝卜支34变台	80	48.63%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
3161	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	东荒井	100	44.00%	46.0	46.0				-72.88%
3162	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线184右12变台	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	-21.44%
3163	铁西	重工变	重工变10870城治线	华润万象府小区3配电室202间隔变压器	800	40.20%	398.4	398.4				-1.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3164	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前北台照明	500	63.04%	0	0				-31.10%
3165	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干116	200	44.60%	0	0		是	2025年	-29.09%
3166	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子干王学坊分15右4变台	200	63.90%	52.2	52.2				-23.70%
3167	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红西几2	200	39.60%	0	0		是	2025年11月	-46.91%
3168	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线92左6右11变台	400	30.75%	237.0	237.0		是	2025年12月	11.36%
3169	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区11主变	800	12.75%	618.0	618.0				-42.20%
3170	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期3变电站2变压器	800	23.00%	0	0		是	2026年12月	6.54%
3171	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地干大荒地分37变台	200	26.80%	126.4	126.4				-28.45%
3172	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区8变电站1变压器	400	19.60%	281.6	281.6				-38.40%
3173	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨前边外兄弟纸箱公变台区	200	10.80%	0	0				0.00%
3174	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站2变压器	500	23.20%	334.0	334.0				-34.06%
3175	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产6变电站1号变压器	630	5.59%	531.8	531.8				-29.28%
3176	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-39.87%
3177	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸5箱变2变压器	1000	3.90%	861.0	861.0				-41.57%
3178	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	西塔乙线20	315	48.89%	0	0				-34.33%
3179	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干227变台	400	23.40%	266.4	266.4		是	2025年12月	-43.97%
3180	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	香御兰溪二期1局维变202配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-21.99%
3181	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支47右7变台	200	27.30%	125.4	125.4		是	2025年12月	40.88%
3182	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	13.97%	479.0	479.0				100.00%
3183	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期2箱变202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
3184	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分2	200	53.60%	0	0				-49.98%
3185	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左4左5	400	5.10%	0	0				-34.75%
3186	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分10左2	200	31.20%	0	0				-44.51%
3187	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线旺牛支33+1左4柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	3.18%
3188	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分9加1右支10变压器	100	32.40%	0	0				-13.86%
3189	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站2变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-43.14%
3190	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区4箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3191	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区佳韵家庭农场	400	1.50%	0	0		是	2026年12月	38.75%
3192	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区1变电站2变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-33.87%
3193	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区2变电站2变压器	800	38.10%	415.2	415.2				-16.00%
3194	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干93右3	50	48.00%	0	0		是	2027年	-43.11%
3195	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分长华支16	200	22.80%	134.4	134.4				-56.04%
3196	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右44	200	20.50%	139.0	139.0				-40.34%
3197	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左23	80	21.50%	54.8	54.8				-46.04%
3198	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干52左7	200	27.00%	0	0				-30.25%
3199	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线015	200	62.70%	0	0		是	2026年12月	-32.30%
3200	于洪	得胜变	得山线95478	翟家二小区23楼小微企业	400	43.50%	0	0				100.00%
3201	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城1箱变1变压器	500	41.00%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
3202	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线董楼子支5（董楼子综合台）	200	34.20%	111.6	111.6				-29.40%
3203	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分52柱上变压器	315	31.62%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
3204	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区2变电站1变压器	800	53.70%	0	0				28.30%
3205	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支10加1右分支2变压器	50	16.80%	0	0				-61.98%
3206	和平	三好变	三好变146明星线	世茂五里河9小区202配电变压器	400	22.50%	270.0	270.0				-3.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3207	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干93	200	58.50%	0	0				-22.60%
3208	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T4加1右分支4变压器	100	27.90%	0	0				-50.06%
3209	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分关宝支西支003	200	76.00%	0	0		是	2026年12月	-36.12%
3210	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭21号台	200	44.70%	0	0		是	2025年	-1.08%
3211	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村内桥北	160	71.44%	29.7	29.7				-45.26%
3212	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分英城支12左2柱上变压器	400	10.20%	319.2	319.2				100.00%
3213	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左4左7柱上变压器	400	62.00%	112.0	112.0		是	2025年12月	6.68%
3214	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分22左1柱上变压器	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	-43.28%
3215	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园4变电站201变电站	630	32.38%	363.0	363.0				-44.30%
3216	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区2配电室201间隔配电变压器	630	34.29%	351.0	351.0				-42.05%
3217	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分10	315	81.59%	0	0	2022年12月			-35.08%
3218	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支三022	30	74.67%	0	0		是	2026年5月	-55.29%
3219	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组大棚	50	14.10%	0	0				-51.08%
3220	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期1号变电站1号配电变压器	630	9.21%	509.0	509.0				13.18%
3221	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	龙湖方林昱樨变电站1配电变压器	800	4.13%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3222	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期1变电站202间隔配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-35.26%
3223	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变1变压器	500	34.50%	277.5	277.5				-36.26%
3224	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	佳兆业悦锋1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	22.86%	0	0				-24.48%
3225	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	蓝山墅一期1号变电站1号变压器	630	3.49%	0	0		是	2025年	-46.24%
3226	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房南台支12	100	50.70%	39.3	39.3				-22.87%
3227	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园四期局维变电站202配电变压器	630	47.94%	0	0		是	2026年12月	6.34%
3228	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	英架子照明新	400	18.30%	0	0				0.00%
3229	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓2变电站2变压器	500	24.00%	330.0	330.0				-38.59%
3230	于洪	赵家变	10kV赵潘线47340	小微大潘南二台	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
3231	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支43右1	400	30.90%	236.4	236.4				61.85%
3232	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线农小学分08	400	22.70%	0	0		是	2026年12月	13.96%
3233	于洪	大兴变	兴援线	援工小微3号台	400	29.70%	0	0				100.00%
3234	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期3变电站202配电变压器	800	24.60%	523.2	523.2		是	2026年12月	19.03%
3235	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线30	160	1.88%	0	0		是	2025年12月	2.01%
3236	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村1S(季节用电)	100	44.55%	45.5	45.5				-47.27%
3237	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站201变压器	500	42.56%	237.2	237.2				-36.33%
3238	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯化线徐林分27+1右1变台	200	29.10%	0	0				0.00%
3239	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中粮1箱变1变压器	800	59.40%	0	0				-6.36%
3240	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干沟沿分9变台	200	35.70%	108.6	108.6				-18.30%
3241	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左3	315	60.19%	0	0				-14.46%
3242	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房分历家村台支5	100	60.90%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
3243	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期1变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-39.00%
3244	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	长江干32右3之2柱上变压器	400	106.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	27.60%
3245	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室1变压器	800	32.63%	0	0		是	2026年12月	-45.88%
3246	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线丁村照明	100	94.50%	0	0	2023年6月			-32.66%
3247	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站1配电变压器	800	39.90%	0	0		是	2025年12月	-15.80%
3248	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站2配电变压器	800	37.80%	0	0		是	2025年12月	-20.12%
3249	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	塞纳家园二期32号楼变电站201	630	6.29%	0	0		是	2027年12月	15.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3250	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景三期箱式变电站1配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
3251	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV前詹家支11	200	35.78%	108.5	108.5				19.99%
3252	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家大棚	80	12.00%	0	0				-89.98%
3253	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线126右7右4	315	68.83%	0	0				-37.09%
3254	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区2变电站201间隔配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2026年12月	-42.93%
3255	东陵	孤家子	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变1配电变压器	400	39.60%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
3256	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	亿山苑小区箱式变电站1配电变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-16.71%
3257	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	61.88%	0	0				-33.00%
3258	东陵	杨官变	杨古线	杨古线杨古干17柱上变压器	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-3.62%
3259	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝十线榆树底分53	400	15.60%	297.6	297.6		是	2025年11月	17.37%
3260	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站201配电变压器	800	45.75%	0	0				-34.14%
3261	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	汽校分20+1左8	400	18.30%	286.8	286.8				100.00%
3262	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站2变压器	630	54.60%	0	0				-47.72%
3263	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期1变电站1号配电变压器	630	20.32%	0	0				-10.65%
3264	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期201变压器	630	84.13%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	14.93%
3265	康平	张强变	张强变76266张强线	长城东（2）台	100	63.00%	0	0		是	2026年6月	-19.95%
3266	苏家屯	山庄变	山庄变5022山太线	山庄变022山大线胡古分58右4左3	100	44.80%	0	0				-21.81%
3267	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居3变电站南五变压器	630	21.84%	0	0				-36.70%
3268	东陵	上佰变	汪家甲线	鑫和花园箱式变电站2号变压器	630	89.21%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-43.63%
3269	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷线142右1变台	400	16.20%	295.2	295.2				-28.82%
3270	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房艾蒿沟振新工厂公变台区	200	29.20%	0	0				100.00%
3271	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨五委华德瑞门厂公变台区	200	5.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3272	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾9箱式变电站1号变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-20.31%
3273	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干167左3+1左1	400	7.80%	0	0		是	2026年	-29.12%
3274	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	新湖国际3箱式变电站2配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2025年12月	-38.58%
3275	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园2号变电站2号变压器	630	26.98%	0	0		是		-44.48%
3276	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园5站房2变压器	630	18.79%	448.6	448.6				-40.88%
3277	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘爱都2土建变202	800	20.10%	0	0				-37.34%
3278	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦3小区变电站202	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	26.41%
3279	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡古城子鑫鑫旺畜牧公变台区	200	24.60%	0	0				100.00%
3280	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆5号变电站201配电变压器	630	26.98%	397.0	397.0				-40.40%
3281	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期3箱式变电站2配电变压器	500	47.04%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
3282	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干123右3右3新	400	57.25%	0	0				6.35%
3283	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站2号变压器	630	13.71%	218.6	218.6				-49.29%
3284	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园5号变电站1号变压器	630	33.14%	0	0				-37.98%
3285	浑南	于山变	于山变748于运线	桃园2号变电站1号配电变压器	630	9.65%	0	0		是	2027年12月	-26.88%
3286	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线水利支25右1变台	400	7.50%	0	0				100.00%
3287	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源4局维变电站201配电变压器	800	8.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3288	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线宁官20台区	400	40.65%	0	0				-29.99%
3289	康平	四家子	四家子变1208山东线	茨芋坨（2）台	200	35.10%	109.8	109.8				-34.63%
3290	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分14	315	32.38%	0	0				-34.92%
3291	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期1小区箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3292	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司1配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-38.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3293	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园5箱式变电站1配电变压器	800	13.80%	0	0				28.07%
3294	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变2变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-41.72%
3295	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左11右4变台	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3296	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支02	50	71.40%	0	0				-37.14%
3297	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站1变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-43.79%
3298	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡三组照明	100	35.55%	54.5	54.5				-39.95%
3299	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家五组照明	50	63.30%	0	0				-38.26%
3300	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干145变台	200	16.50%	0	0				-41.86%
3301	铁西	历工变	历工变10450重联线	大成物流201配电变压器	200	92.70%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-39.21%
3302	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家三组照明	50	76.80%	6.6	6.6				-44.78%
3303	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东老窝堡新台支01	200	63.60%	0	0		是	2026年12月	88.26%
3304	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村1号变电站2号配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-40.05%
3305	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微东狼西台	400	39.90%	169.7	169.7				-39.86%
3306	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市北4变电站2号主变	630	46.19%	0	0				-35.92%
3307	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站1号配电变压器	800	51.75%	0	0		是	2027年12月	-44.99%
3308	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	铸研变电站202间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
3309	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-23.31%
3310	康平	所口变	所口变76340所富线	刹海南台支1	200	19.20%	141.6	141.6				33.51%
3311	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园4箱变2变压器	630	19.68%	0	0				-44.47%
3312	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-32.70%
3313	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
3314	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站202间隔配电变压器	630	57.78%	0	0				-28.30%
3315	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平于113辛家分10右10之2	160	81.25%	14.0	14.0	2024年6月			-54.59%
3316	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	YHG_东陵区上佰官丰乐园201间隔配电变压器	630	7.11%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
3317	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干提水分6右5柱上变压器	400	44.10%	0	0		是	2025年12月	-55.45%
3318	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄综合	200	15.60%	148.8	148.8				36.49%
3319	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干36柱上变压器	100	46.40%	0	0				-37.18%
3320	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站3变电站变压器	400	68.75%	0	0		是	2025年12月	-47.06%
3321	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城2号变电站201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				-23.72%
3322	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
3323	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑3变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3324	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程9箱变1变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-36.22%
3325	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分41+1之1柱上变压器	315	69.21%	0	0		是	2025年12月	-53.77%
3326	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑6变电站1变压器	800	9.60%	10.0	10.0				-42.16%
3327	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站202配电变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-41.05%
3328	东陵	中马变	军影线	世博之春3箱变1变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年12月	-29.54%
3329	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈北新区奎生钢结构水泥制品厂	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	8.46%
3330	沈北	农高变	农柳线	一站式服务-沈阳市沈北新区俊铭种植农场	200	6.90%	0	0		是	2026年12月	3.99%
3331	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2025年12月	-45.87%
3332	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分48右1变台	200	49.20%	81.6	81.6				100.00%
3333	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分18左5变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
3334	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金3201配电变压器	630	21.27%	0	0				-43.66%
3335	和平	太原变	太原变046南五甲线	方太甲线体官分5+1	315	53.02%	0	0				-45.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3336	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维1变201配电变压器	800	51.30%	0	0		是	2026年12月	-3.91%
3337	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干55	100	16.80%	0	0		是		-42.12%
3338	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城5号变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0				-41.33%
3339	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城7号变电站201配电变压器	400	23.60%	0	0				-44.35%
3340	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干191左1变台	200	71.40%	0	0				100.00%
3341	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3342	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区4变电站202配电变压器	800	17.70%	578.4	578.4		是	2026年12月	16.01%
3343	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房1变压器	400	35.20%	0	0				-39.17%
3344	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干20柱上变压器	400	1.30%	0	0		是	2025年12月	-17.93%
3345	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干72右4柱上变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-94.58%
3346	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分3柱上变压器	200	84.60%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-42.00%
3347	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干60	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
3348	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线047	100	36.60%	0	0				-6.06%
3349	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干13变压器	315	41.90%	151.5	151.5				-41.76%
3350	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支20变压器	315	85.33%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-40.66%
3351	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右9	315	4.83%	0	0		是	2025年12月	-73.11%
3352	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分4右2变压器	200	54.00%	0	0		是	2025年12月	-38.91%
3353	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干43变压器	315	68.57%	53.7	53.7				-41.14%
3354	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干48变压器	200	71.70%	36.6	36.6				-39.81%
3355	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干6左1变压器	200	40.20%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
3356	大东	小东变	小东变80166小海甲线	北海干38右2	315	66.98%	72.5	72.5				-48.73%
3357	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9左3右1	315	13.02%	242.5	242.5				-46.86%
3358	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分22柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
3359	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干7柱上变压器	315	91.43%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-22.76%
3360	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干6	160	0.00%	144.0	144.0				0.00%
3361	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线32左1	400	8.75%	325.0	325.0				61.02%
3362	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分14右4柱上变压器	400	44.75%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
3363	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支11左3右4柱上变压器	400	49.60%	0	0		是	2025年12月	-35.54%
3364	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右5之1柱上变压器	400	62.00%	0	0		是	2025年12月	-52.88%
3365	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线66	200	41.40%	0	0		是	2026年	-44.78%
3366	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河干韩城分15	50	122.00%	0	0	2023年7月	是	2027年	24.15%
3367	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左2公变	400	31.00%	0	0				-39.29%
3368	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15右02	200	68.40%	0	0		是		-45.25%
3369	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区4柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-33.96%
3370	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左3变台	200	63.50%	0	0		是	2025年12月	-51.15%
3371	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右2公变	315	27.94%	195.5	195.5				-42.16%
3372	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干47左5	315	18.41%	0	0				-30.93%
3373	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干37柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-60.83%
3374	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干52柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
3375	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干三盛分6右3公变	400	77.50%	50.0	50.0				-44.15%
3376	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分6公变	400	75.00%	0	0				-44.07%
3377	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右9右1	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	-38.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3378	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦于文铁分20右4	200	89.10%	0	0	2025年8月	是		-34.80%
3379	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分3柱上变压器	315	35.81%	0	0		是	2025年12月	-46.41%
3380	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线21左2	315	96.51%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-50.76%
3381	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线19右1+1	315	57.14%	0	0				-38.25%
3382	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干实久分4左3右4	250	45.44%	0	0		是	2026年12月	-43.95%
3383	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦于文铁分21	200	47.40%	0	0		是		-46.67%
3384	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左2	500	47.20%	214.0	214.0				-41.43%
3385	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干24	315	16.51%	231.5	231.5				-44.86%
3386	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支11变压器	315	70.79%	60.5	60.5				-37.78%
3387	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支16变	200	40.20%	99.6	99.6				-37.00%
3388	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右6变压器	315	35.56%	171.5	171.5				0.60%
3389	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线57	315	80.76%	0	0	2024年6月			-47.05%
3390	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左4柱上变压器	250	53.12%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
3391	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	长江变484岳山乙线岳山乙A环网单元岳山乙A环网单元102岳山干39左4	400	43.80%	0	0				-38.54%
3392	皇姑	长江变	25458长亚甲线	速冻分6柱上变压器	315	48.57%	0	0		是	2025年12月	-39.19%
3393	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线044	315	14.67%	0	0				-36.14%
3394	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25右8变台	100	70.80%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
3395	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右1变台	315	54.60%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
3396	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分16	200	88.50%	0	0	2024年12月			-42.81%
3397	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	李官乙线李官干83减1变压器	200	3.60%	172.8	172.8				19.23%
3398	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分8右3	315	39.68%	0	0				-42.93%
3399	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变2号变	630	27.14%	380.0	380.0		是	2025年12月	-45.79%
3400	和平	方型变	方型变426宁波甲线	砂阳铁路高层1主变	630	15.62%	0	0				-42.84%
3401	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是		-43.91%
3402	大东	如意变	如意变80860意小乙线	北海1变电站1变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-43.89%
3403	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变1号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
3404	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期2箱变1变	500	23.52%	0	0		是	2025年12月	-42.82%
3405	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹茗郡1变电站2变压器	630	36.95%	0	0				-22.78%
3406	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好计算所一次1#主变	400	23.60%	0	0				-44.24%
3407	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	通达新村一次1主变	630	29.71%	379.8	379.8				-39.03%
3408	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五里河二期一次变1主变	500	42.80%	0	0				-20.42%
3409	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站1变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
3410	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江3箱变2变压器	630	61.27%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
3411	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变1	630	88.25%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-39.52%
3412	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变1站内变压器	630	30.10%	1.7	1.7				-34.77%
3413	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	银海苑小区变电站1变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
3414	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站2变压器	630	63.17%	0	0		是	2025年12月	-48.27%
3415	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站201	500	40.40%	248.0	248.0				-35.54%
3416	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站1变压器	630	41.59%	305.0	305.0				-39.37%
3417	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园9小区变电站1变压器	630	54.48%	223.8	223.8				-26.04%
3418	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	金盛花园小区2变电站2变压器	630	18.67%	0	0				-39.67%
3419	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区1变电站1变压器	500	43.68%	0	0		是	2025年12月	-45.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3420	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区3变电站2变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-42.33%
3421	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变2变压器	630	30.16%	0	0				-44.89%
3422	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团3#1#主变	500	16.00%	370.0	370.0				-35.62%
3423	铁西	工农变	工农变55578工北线	世代家园变电站201变压器	500	32.40%	288.0	288.0				-40.01%
3424	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站202柜	630	32.76%	360.6	360.6				-46.97%
3425	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区4变电站201柜	630	73.97%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
3426	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	北重工小区1变电站201柜	400	33.20%	0	0		是	2026年12月	-42.78%
3427	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	鑫丰馨园1变电站201柜	630	35.24%	345.0	345.0		是	2026年12月	-47.74%
3428	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都5变电站201	630	42.54%	299.0	299.0				-67.94%
3429	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-45.05%
3430	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站201变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-43.47%
3431	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦11主变	630	11.43%	495.0	495.0				-37.92%
3432	和平	太原变	太原变058南七甲线	美龙家园2变电站2号高压柜1主变	800	10.50%	0	0				-28.00%
3433	沈河	站前变	站前变240光达线	光达2变电站2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				-34.91%
3434	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族1主变	630	97.90%	0	0	2025年6月			-44.39%
3435	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变2变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-43.06%
3436	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	亲工里1箱变1变压器	500	76.16%	0	0		是	2026年12月	-39.03%
3437	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际1号变电站1号变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-40.37%
3438	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站202	630	30.48%	375.0	375.0				-48.84%
3439	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	五金联建箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-37.70%
3440	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站2变压器	1000	13.40%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
3441	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变2变	630	24.00%	0	0				-42.10%
3442	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	格林花园变电站2变压器	2500	19.52%	1762.0	1762.0				-43.37%
3443	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	正义箱变1变压器	630	90.48%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-38.02%
3444	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园2箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
3445	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期2箱变1变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-40.66%
3446	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄4变电站2变压器	500	15.04%	374.8	374.8				-44.22%
3447	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭3箱变2变压器	400	22.20%	271.2	271.2				-44.62%
3448	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩—3箱变2变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
3449	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期1箱变2变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-42.59%
3450	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光2箱变2变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-46.02%
3451	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期3202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
3452	和平	方型变	方型变460四平乙线	电科院四平街1变压器	400	34.80%	220.8	220.8				-45.14%
3453	和平	方型变	方型变464南三甲线	城中花园42主变	500	28.40%	0	0		是	2025年10月	-55.17%
3454	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府5箱变2变	630	24.76%	411.0	411.0				-38.52%
3455	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房3箱变2变压器	630	37.78%	329.0	329.0				-40.65%
3456	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品7变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是		-45.71%
3457	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强4箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-43.89%
3458	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站1号变压器	630	36.19%	0	0				-42.20%
3459	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	克俭7箱变2	630	0.00%	567.0	567.0		是	2025年12月	0.00%
3460	和平	太原变	太原变088民族甲线	北市22主变	630	54.92%	0	0				-40.46%
3461	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变202	630	47.62%	267.0	267.0				-46.04%
3462	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格2号变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3463	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变1	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-42.21%
3464	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站2变压器	400	30.00%	240.0	240.0				-42.63%
3465	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	东环雅居变电站202	630	50.79%	247.0	247.0				-39.33%
3466	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变2号	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-37.06%
3467	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变1号变	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-36.47%
3468	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二6箱变2变	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
3469	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸三1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3470	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑2箱变1号变	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
3471	和平	广州变	广州变472二纬乙线	省委二纬路箱变1主变	400	27.90%	248.4	248.4				-30.36%
3472	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站201	500	66.40%	0	0		是	2026年12月	-43.58%
3473	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	13.02%	0	0				7.11%
3474	大东	如意变	如意变80860意小乙线	合作乙线合作干18	200	51.90%	76.2	76.2				-42.96%
3475	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干207左2	200	24.90%	0	0				-35.02%
3476	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干118右7变台	200	23.40%	133.2	133.2				-119.06%
3477	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝十线拉马沟支32	200	42.50%	95.0	95.0		是	2025年11月	20.97%
3478	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线东兴干93左1变台	400	79.20%	0	0				0.00%
3479	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园01间隔201配电变压器	800	48.75%	330.0	330.0				-43.18%
3480	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线大房申几07	400	17.70%	289.2	289.2				-29.81%
3481	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线44右7变台	200	37.00%	0	0				-34.25%
3482	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站201配电变压器	630	28.57%	0	0				-41.54%
3483	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	元江街1变电站201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3484	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	文台苑1箱式变电站1配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-45.29%
3485	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线榆树底西台(村台)	200	23.00%	134.0	134.0		是	2025年11月	-41.27%
3486	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分8左1变台	400	24.60%	261.6	261.6				100.00%
3487	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分5+2公变	315	19.37%	0	0				-44.07%
3488	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二期B小区箱变203配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-31.98%
3489	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右5右2柱上变压器	100	16.80%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
3490	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干东沟分33	200	18.90%	0	0				12.15%
3491	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分91右5柱上变压器	400	30.30%	10.0	10.0				33.76%
3492	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期1箱变2变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-37.19%
3493	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干住宅楼分12柱上变压器	100	38.80%	0	0		是	2026年12月	-50.25%
3494	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	19.68%	443.0	443.0				26.70%
3495	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分21左7	200	34.30%	0	0				7.78%
3496	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站202	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
3497	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓3变电站2变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
3498	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场2变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	317.0	317.0				-42.10%
3499	东陵	世园变	洒水甲线	YHG_中和大队柱上变压器	315	36.95%	0	0		是	2026年12月	-22.80%
3500	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲线汪南分11左2柱上变压器	315	29.46%	0	0		是	2026年12月	-36.48%
3501	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛北台	200	70.80%	0	0		是	2025年11月	-42.78%
3502	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一小二号住宅	100	71.40%	18.6	18.6				-46.54%
3503	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站1号变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-37.76%
3504	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站1号变压器	630	46.98%	0	0		是	2027年12月	-42.37%
3505	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	沈阳鸿湾物业管理有限公司2202配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-39.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3506	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十四号(微)	400	50.10%	159.6	159.6				43.21%
3507	大东	如意变	如意变80860意小乙线	思和苑1箱变1站内变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-35.43%
3508	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线高力房台	400	26.00%	256.0	256.0		是	2025年11月	-35.35%
3509	和平	太原变	太原变060胜三乙线	南三千54运动员公寓间隔202配电变压器	315	22.86%	211.5	211.5				-50.33%
3510	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分42变台	200	28.65%	122.7	122.7				-34.56%
3511	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线122右5变台	200	30.00%	120.0	120.0				-36.64%
3512	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑4变电站1变压器	400	38.50%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
3513	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	马路湾变684八经甲线政府小区	250	99.36%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-40.53%
3514	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二015	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
3515	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线兰家水田支007	80	7.13%	0	0		是	2026年5月	-52.88%
3516	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线胜利分37左3变台	80	92.25%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-26.01%
3517	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期1变电站2变压器	800	18.60%	571.2	571.2				100.00%
3518	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区3箱变T2203间隔配电变压器	500	44.48%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
3519	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房吉庆台兴旺养殖公变台区	200	41.10%	0	0		是	2026年6月	100.00%
3520	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭2箱变201配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-31.28%
3521	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园1号变电站1号变压器	630	14.86%	0	0				-43.00%
3522	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干293右3变台	200	29.40%	0	0		是	2025年12月	-13.84%
3523	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙线北方干三环分4+1柱上变压器	315	69.52%	0	0				0.00%
3524	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室201间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-38.73%
3525	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委东台	200	60.30%	0	0				-37.87%
3526	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干57左1变台	200	29.00%	122.0	122.0		是	2025年12月	-30.29%
3527	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站202变压器	800	52.88%	297.0	297.0				-40.53%
3528	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区5变电站202配电变压器	800	18.00%	0	0				100.00%
3529	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌干117右5变台	200	33.30%	0	0				8.72%
3530	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十二号变电站2变压器	630	35.71%	0	0				-42.39%
3531	于洪	兰台变	兰张线	小微兰台4号	200	50.70%	0	0		是	2025年	2.18%
3532	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座8箱式变电站2配电变压器	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
3533	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区1变电站2变压器	800	40.50%	396.0	396.0				-36.13%
3534	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站2变压器	500	72.32%	88.4	88.4				-37.49%
3535	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园南区2期1箱变202配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
3536	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干147+1右1	200	1.80%	0	0				-3.54%
3537	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左18左7	200	18.00%	144.0	144.0				0.00%
3538	于洪	得胜变	得胜变95440	幸福大道花园四期小区1201配电变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-41.64%
3539	于洪	东民变	东李线	小微东李线50左8	400	3.90%	0	0				33.46%
3540	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期6号变电站2号配电变压器	800	14.50%	604.0	604.0				2.07%
3541	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区2箱式变电站1配电变压器	630	18.86%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
3542	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期1箱式变电站201间隔配电变压器	800	57.90%	0	0		是	2025年12月	11.18%
3543	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线3左5变台	200	45.20%	89.6	89.6				-37.55%
3544	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫29右3变台	200	24.30%	131.4	131.4				-41.99%
3545	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万三组照明	100	66.90%	23.1	23.1				-38.48%
3546	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2柱上变压器	400	79.80%	0	0		是	2025年12月	1.03%
3547	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分166变台	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
3548	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城1号201配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-38.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3549	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城4配电变压器	800	48.30%	0	0		是	2025年12月	-37.92%
3550	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都3号考核箱变配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
3551	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站201间隔配电变压器	400	24.30%	0	0				-32.11%
3552	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左支9台区	100	43.20%	46.8	46.8				-62.23%
3553	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干128+1右分2台区	100	9.00%	0	0				-54.33%
3554	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分47之1	400	5.70%	337.2	337.2				0.00%
3555	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分042	200	42.83%	0	0				-33.26%
3556	于洪	家俱变	徧锦线	水木城典11变电站2变压器	630	24.63%	0	0				-39.44%
3557	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园4变电站202配电变压器	800	0.00%	173.2	173.2				0.00%
3558	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站2变压器	630	7.62%	0	0				-93.61%
3559	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变5变压器间隔配电变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-32.70%
3560	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗堡分42右6左1变台	200	12.60%	154.8	154.8		是	2025年12月	10.11%
3561	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	人和新居二期（沈阳爱民物业管理有限公司1箱变） 配电变压器	1000	2.25%	0	0		是	2026年12月	-50.77%
3562	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11配 电变压器2	630	29.97%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
3563	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线康台分电动支2	200	0.00%	180.0	180.0				100.00%
3564	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明2箱变1变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	21.57%
3565	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分9右10左4变台	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-29.78%
3566	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	华瑞家园1箱变2变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
3567	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站2	400	27.00%	252.0	252.0				-42.28%
3568	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期2变电站1变压器	500	69.20%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
3569	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城9号变电站1变压器	630	28.44%	0	0				-41.03%
3570	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分29柱上变压器	400	65.40%	0	0		是	2025年12月	-51.13%
3571	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区1变电站1变压器	800	65.40%	0	0				20.02%
3572	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期1箱变1变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-20.45%
3573	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线马家村三组照明	100	81.60%	0	0	2025年5月			-29.81%
3574	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线牛心坨大棚	80	63.00%	0	0		是	2025年11月	-45.27%
3575	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站2号变压器	800	23.10%	0	0				-41.80%
3576	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期3变电站1配电变压器	630	19.30%	0	0		是	2025年	-41.81%
3577	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分40	100	38.00%	0	0				-44.42%
3578	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期11箱式变电站1配电变压器	630	32.38%	0	0				-35.75%
3579	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分51	30	37.33%	0	0		是	2025年	-41.21%
3580	东陵	孤家子	营城甲线	居忆园1箱变2变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-41.64%
3581	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左11	200	29.10%	0	0		是	2027年	-23.87%
3582	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	华润置地南区二期2变电站202配电变压器	500	67.20%	0	0				-42.93%
3583	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期3箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-44.57%
3584	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	YHG_鹏朝乙线中街南分3+1右1恒达体育	1250	18.82%	889.8	889.8				-46.58%
3585	沈北	清水变	清依线	前腰村东分1（前腰C台）	160	21.94%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
3586	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	场馆线58左1	400	51.60%	153.6	153.6				100.00%
3587	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭25号台	400	132.60%	0	0	2023年6月	是	2025年	5.37%
3588	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖甲线林校分11右2	200	39.90%	0	0		是	2026年	4.71%
3589	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线8左4变台	200	24.30%	131.4	131.4				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3590	和平	展览变	展览变886展金线	宝新公馆1变电站201配电变压器	800	9.75%	642.0	642.0				100.00%
3591	沈北	清水变	清王线	YHG_东方华宇小区2箱变1变(考核表)配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
3592	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区3配电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
3593	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民三期改造箱式变电站1号变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	-41.68%
3594	于洪	东民变	东红线	小微东红线29左9号台	400	42.60%	0	0				15.39%
3595	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分炼油支13道树子分支011	315	31.87%	0	0		是	2026年12月	-28.20%
3596	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干提水分16左7+1左2柱上变压器	400	105.00%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-54.05%
3597	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线张家店支14	80	100.38%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-18.51%
3598	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线78右5	200	64.80%	0	0		是	2026年	-30.28%
3599	于洪	东民变	东李线	小微东李线张士村1台	200	14.70%	0	0				-35.54%
3600	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线站前分02	250	85.20%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-42.30%
3601	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线福宁西	500	58.80%	156.0	156.0				-41.03%
3602	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡屯管站	100	94.80%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	68.01%
3603	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾8号变电站201配电变压器	500	40.80%	0	0				-42.99%
3604	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分16+1	315	55.37%	0	0		是		-16.35%
3605	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西十二分支线001	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-29.52%
3606	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线腰部分支线018	200	46.00%	0	0		是	2026年6月	-34.71%
3607	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	国铁路沈阳局沈阳供电段3变压器	100	9.20%	0	0		是	2026年12月	-108.54%
3608	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3609	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	郊南乙线32左6变台	400	18.00%	0	0				12.64%
3610	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御珑家园8号变电站201间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				100.00%
3611	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾1号变电站202间隔配电变压器	630	51.11%	0	0				-43.49%
3612	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干85+1右1	315	35.24%	0	0				-48.25%
3613	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分西山4机井支10	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	-23.12%
3614	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线村部机井分2	50	21.20%	0	0		是	2026年6月	-4.07%
3615	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变250临湖乙线林校分3	400	83.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.79%
3616	法库	大孤家变	大孤家变035大牛线	郭家卜西分	200	32.80%	114.4	114.4				-34.60%
3617	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线依拉线干线69+1	200	28.60%	0	0		是	2025年12月	-36.35%
3618	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝排水支线05(祝家堡山下北台)	315	34.29%	175.5	175.5				-14.19%
3619	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变1变压器	630	13.02%	0	0				-42.97%
3620	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分98左15右5	200	43.40%	0	0		是	2025年	-23.78%
3621	法库	果子园	果子园变1411龙山线	鞋帽厂箱变配电变压器	500	18.72%	0	0		是	2028年	-45.11%
3622	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海3期1变压器	630	43.33%	0	0		是	2025年12月	-38.83%
3623	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯张三家村鸿威水泥品公变台区	200	27.90%	0	0				100.00%
3624	沈河	南湖变	南湖变497南商线	雅颂居2配变站2变压器柜间隔配电变压器	630	52.38%	237.0	237.0				-42.29%
3625	和平	市府变	市府变554东森线	东森3变电站2主变	800	24.00%	0	0				-45.41%
3626	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	阳光幸福里1开1变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
3627	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支12	100	62.00%	0	0		是	2025年11月	-35.74%
3628	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站2号变压器	630	23.17%	10.0	10.0				-41.24%
3629	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区4变电站2变压器	630	20.63%	437.0	437.0				-45.13%
3630	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	江山别院-1柱上变压器	630	115.87%	0	0	2025年8月			0.00%
3631	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区5变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-19.33%
3632	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右13+1右4	200	10.50%	0	0				1.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3633	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡厂分12左1变台	400	22.50%	0	0				5.48%
3634	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	宁波乙线体院分4	315	19.68%	0	0				-95.83%
3635	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分24右1	100	45.00%	45.0	45.0				-64.08%
3636	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北一台	200	129.60%	0	0	2022年12月			-36.79%
3637	铁西	重工变	重工变10874重塔线	YHG_辽宁天易晶城房地产开发(意大利风情小镇) 201	800	65.63%	195.0	195.0				-41.36%
3638	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园1箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	218.5	218.5				-43.47%
3639	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连3号	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
3640	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城19号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-48.85%
3641	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆2号变电站1号变压器	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-45.09%
3642	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站1变压器	630	57.78%	203.0	203.0				-42.00%
3643	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区1变电站2配电变压器	800	40.88%	393.0	393.0				-40.28%
3644	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期1站房1变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-32.59%
3645	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分40右12	315	98.29%	0	0	2022年12月	是		-35.03%
3646	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10KV秀水线大马卜分秀水东东支8	400	0.00%	0	0				0.00%
3647	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	29.70%	0	0				-12.50%
3648	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站1配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
3649	浑南	新南变	新南044新盈线	盛京宸院2号变电站202间隔配电变压器	500	4.00%	0	0				79.26%
3650	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区8变电站1变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-43.22%
3651	于洪	大兴变	兴古线	小微东风村新增1台	200	32.40%	0	0				-30.02%
3652	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内南台	400	55.80%	136.8	136.8				-29.57%
3653	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线股家下台	200	31.10%	117.8	117.8				-36.91%
3654	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站2变压器	630	21.43%	0	0				-40.91%
3655	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城3箱变2变压器	400	25.80%	256.8	256.8				8.52%
3656	于洪	大潘变	大潘线	大潘变407大李线李达村村内后	200	62.00%	0	0				-33.98%
3657	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线职高路北散户	315	65.43%	77.4	77.4				-38.81%
3658	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经小区变电站配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年10月	4.89%
3659	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北方医院变压器	400	70.40%	0	0		是	2025年12月	-45.74%
3660	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10kV中寺干112右分1变压器	200	25.80%	128.4	128.4				-28.38%
3661	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站202柜	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
3662	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞4箱变(单)	630	19.43%	0	0		是		-38.76%
3663	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元1箱式变电站1配电变压器	800	51.90%	0	0				-22.18%
3664	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前南2台	315	37.71%	164.7	164.7				-44.06%
3665	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分南支2	200	2.40%	0	0		是	2025年11月	2.81%
3666	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右14能效柱上变压器	400	3.30%	0	0				100.00%
3667	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园3箱式变电站1配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
3668	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区7变电站202配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	57.79%
3669	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区2变电站202配电变压器	630	19.05%	0	0				14.79%
3670	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前甲线89左3	315	91.11%	0	0	2024年7月			-44.73%
3671	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	关维恕变压器(一站式)	200	8.80%	162.4	162.4				0.00%
3672	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分29左3变台	100	67.20%	0	0				-12.80%
3673	于洪	平罗变	平辛线	小微荣海鑫吴机械台	400	32.85%	0	0				100.00%
3674	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城3变电站1变压器	630	50.67%	0	0		是	2025年12月	-40.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3675	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-37.46%
3676	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9右5	400	101.70%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-31.63%
3677	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支04	315	42.54%	0	0		是	2026年12月	-30.65%
3678	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站2	630	24.38%	325.6	325.6				-45.42%
3679	于洪	得胜变	得山线95478	荣盛*幸福大道1站房2变压器	630	32.51%	0	0				-40.49%
3680	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府2箱变201配电变压器	400	31.80%	232.8	232.8				-2.19%
3681	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干那功分0加1变压器	50	42.00%	24.0	24.0				-41.06%
3682	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21右支10变压器	100	20.10%	69.9	69.9				-67.48%
3683	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华山干红工分20+2柱上变压器	400	14.00%	0	0				100.00%
3684	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站1变压器	630	28.89%	385.0	385.0				-38.01%
3685	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城7箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.29%
3686	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马支线11	200	32.20%	0	0		是	2025年12月	-25.98%
3687	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城5号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.06%
3688	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岳家分支线053	100	89.55%	0.5	0.5	2024年12月			-31.96%
3689	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干5	400	82.25%	31.0	31.0	2022年12月			-35.46%
3690	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园2号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
3691	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子养殖小区台	200	52.80%	74.4	74.4				-60.96%
3692	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园二期2箱式变电站1配电变压器	800	46.80%	0	0		是	2025年12月	-31.45%
3693	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	小岭北台	200	74.40%	31.2	31.2				-40.73%
3694	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇1变电站变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-45.22%
3695	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期3号变电站1号配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-37.33%
3696	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门村支08	200	41.63%	0	0		是	2026年12月	-32.38%
3697	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	长堤湾6号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	19.37%	0	0				14.07%
3698	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线孙家洼子支04	50	78.00%	0	0		是	2026年12月	-42.37%
3699	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾7号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	22.54%	0	0				9.23%
3700	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线纪家分011	100	76.60%	0	0		是	2026年12月	-31.79%
3701	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉1变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
3702	东陵	中马变	疗养甲线	新希望2箱变2变压器	630	12.00%	228.8	228.8				-26.04%
3703	东陵	中马变	满堂线	唯美十方7箱变2变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	-40.54%
3704	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-45.45%
3705	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线四家大棚	400	31.35%	0	0		是	2025年12月	-23.38%
3706	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰二期8箱变（单）	400	41.25%	157.6	157.6				-37.12%
3707	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余棚菜	50	22.40%	0	0		是	2025年11月	-25.75%
3708	浑南	智慧变	智慧954智天线	金辉中央云著2号变电站1号配电变压器	400	42.30%	0	0		是	2027年12月	-18.21%
3709	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分3柱上变压器	500	61.40%	143.0	143.0				-20.37%
3710	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门13号变电站201间隔配电变压器	630	36.83%	0	0				-41.65%
3711	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右12柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-39.93%
3712	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分17柱上变压器	315	67.30%	0	0		是	2025年12月	-32.54%
3713	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-18母 线配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-37.46%
3714	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-6配 电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-43.52%
3715	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线135左17	50	75.60%	7.2	7.2				-41.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3716	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城3变电站变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-42.24%
3717	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干31+1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3718	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站2号变压器	630	14.29%	10.0	10.0				-50.23%
3719	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团3变电站201间隔配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2026年12月	-24.55%
3720	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	富民三期改造2变电站1号变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-41.38%
3721	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线34变压器	400	40.50%	198.0	198.0				-56.94%
3722	沈北	道义变	道义变15293开发二线	香樟新坐标2期1变	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-35.95%
3723	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	东沟分5+1左7	200	24.00%	132.0	132.0				0.00%
3724	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站1配电变压器	800	19.50%	0	0				-13.16%
3725	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟3变电站1变压器	630	44.13%	0	0				-36.77%
3726	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园71主变	630	23.24%	420.6	420.6				-34.26%
3727	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	成城家园（土产巷住宅楼）改造	400	94.50%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	10.43%
3728	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分水利支03	200	36.75%	0	0				-30.87%
3729	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分35左3变台	400	10.05%	0	0				-43.08%
3730	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区4变电站1变压器	400	44.63%	181.5	181.5				-40.08%
3731	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分38左9变台	100	25.80%	0	0				-54.33%
3732	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区20变电站2变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
3733	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	浑南生态园变电站2号配电变压器	630	32.86%	0	0				-43.34%
3734	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分山怀南支1变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-49.90%
3735	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区12变电站1变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-41.46%
3736	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线69+1左1	200	32.70%	0	0				0.00%
3737	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家1箱式变电站2配电变压器	800	67.20%	0	0		是	2025年12月	15.59%
3738	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南台支03	315	32.38%	181.5	181.5				-41.79%
3739	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站2配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
3740	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑4变电站2变压器	630	31.43%	0	0				-46.40%
3741	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身一、二组照明	100	84.00%	0	0	2025年5月	是	2026年6月	-44.48%
3742	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆3变电站2配电变压器	800	0.60%	0	0		是	2025年12月	0.01%
3743	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园4局维201配电变压器	630	87.62%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-34.00%
3744	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0				-42.78%
3745	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南于23右2柱上变压器	315	5.40%	0	0		是	2025年12月	-48.41%
3746	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷4局维变电站202配电变压器	800	9.90%	0	0				36.17%
3747	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村2台区	200	42.15%	0	0				-43.47%
3748	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线路屯分25右4变台	200	28.60%	122.8	122.8				-31.54%
3749	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线局南支线002	200	57.75%	0	0		是	2026年12月	-43.22%
3750	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分22	100	67.80%	0	0		是	2027年	-40.28%
3751	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站2配电变压器	800	27.50%	0	0		是	2025年12月	-111.93%
3752	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际社区三期8箱式变电站2号配电变压器	400	56.00%	0	0				-35.55%
3753	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园1台区箱式变电站1号变压器	630	36.19%	0	0				-41.18%
3754	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变1变压器	630	30.16%	0	0				-43.44%
3755	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站2配电变压器	315	42.67%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
3756	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分61右1变台	200	38.40%	103.2	103.2				2.59%
3757	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村24机井	50	77.20%	6.4	6.4		是	2025年10月	-46.96%
3758	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期2变电站2变压器	800	11.10%	631.2	631.2				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3759	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干100左2之2	315	67.43%	0	0				-38.06%
3760	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线222+2	400	31.20%	0	0				-37.85%
3761	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村东关2台S	50	0.00%	0	0				0.00%
3762	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯分殿超养殖场支2	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3763	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司21201配电变压器	630	28.44%	387.8	387.8				-31.74%
3764	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干80+1右1柱上变压器	200	70.80%	0	0		是	2025年12月	-36.22%
3765	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚2箱式变电站2配电变压器	630	46.86%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
3766	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广3箱变配电变压器	400	5.10%	0	0		是	2025年12月	21.10%
3767	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团11变电站201间隔配电变压器	500	45.20%	0	0		是	2026年12月	-12.11%
3768	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园2号变电站1号变压器	630	67.94%	0	0				-41.53%
3769	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站2号变压器	500	28.80%	0	0				-44.85%
3770	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干20+1右4右1	200	39.75%	100.5	100.5				-75.97%
3771	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期1变电站1变压器	800	16.50%	588.0	588.0				-39.43%
3772	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村4机井	100	27.60%	0	0				-124.46%
3773	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井3台	100	25.20%	0	0		是	2026年6月	-43.12%
3774	于洪	五金变	五兰乙线	小微五兰乙81左1右5繁荣支前	400	5.70%	0	0				0.00%
3775	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线22变台	400	96.90%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.92%
3776	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分单屯支9左8变台	50	61.20%	0	0				-38.40%
3777	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园21号小区变电站201配电变压器	800	34.13%	0	0				-39.84%
3778	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸3号配电室2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
3779	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站1号配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-42.69%
3780	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	四委道班台（2022微）	315	74.54%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
3781	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村1机井	200	65.40%	49.2	49.2				-1.10%
3782	于洪	大兴变	兴富线	红旗台村楼房台区	315	88.76%	0	0	2024年6月			-45.46%
3783	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡7变电站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-38.31%
3784	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山10号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	27.00%	0	0				14.39%
3785	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干21变压器	315	14.98%	236.3	236.3				-45.42%
3786	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区2变电站101配电变压器	630	64.44%	161.0	161.0				1.53%
3787	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品3箱变1变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-43.55%
3788	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右8左6左2	100	20.40%	69.6	69.6				-30.03%
3789	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左1右1变台	315	85.40%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-40.56%
3790	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线电信分001	400	61.20%	115.2	115.2				-24.93%
3791	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线桃山分上街3	200	41.20%	0	0		是	2025年12月	14.64%
3792	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干145	100	49.60%	0	0		是	2027年	-41.29%
3793	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	53.10%	0	0				-42.69%
3794	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站2变压器	800	26.63%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
3795	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生2箱变1变压器配电变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
3796	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产2变电站1号变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-37.14%
3797	新民	公主屯	公主屯变31146黄线	公主屯变166黄线黄线65变台	100	34.70%	55.3	55.3				-46.56%
3798	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线42右3右2变台	400	58.20%	127.2	127.2				-25.25%
3799	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干079	100	55.20%	0	0				-36.50%
3800	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分46右4左6	200	21.30%	0	0				-16.66%
3801	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	一站式-沈阳澳盛达汽车贸易有限公司-虎桥澳盛达支1	200	16.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3802	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干7右1变台	200	72.90%	34.2	34.2				-11.83%
3803	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期4变电站2变压器	800	26.50%	0	0		是	2026年12月	7.33%
3804	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干35右4	400	74.40%	0	0		是	2026年12月	-25.59%
3805	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站2变压器	500	23.60%	332.0	332.0				-40.01%
3806	沈北	新城子	新城线	安宇花园3变电站1变压器配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-35.81%
3807	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区3变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-45.75%
3808	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分4变台	400	30.30%	238.8	238.8		是	2025年12月	-32.43%
3809	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦二期2变电站1配电变压器	800	16.80%	0	0				100.00%
3810	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分10变台	200	29.10%	0	0				-42.95%
3811	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分2	400	8.00%	0	0		是	2026年	-35.76%
3812	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒长甲线怒长干沙西分9左11柱上变压器	315	16.19%	0	0				-33.41%
3813	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分29柱上变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
3814	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干黄家井分5加1变压器	50	48.80%	20.6	20.6				-56.90%
3815	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府3箱变1变压器	630	1.27%	0	0				100.00%
3816	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分11变台	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	-31.13%
3817	皇姑	红卫变	红卫变372红汇线	旭辉铂悦公望小区1变电站2配电变压器	800	40.50%	0	0				100.00%
3818	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城B区4局维-2间隔201配电变压器	800	48.60%	0	0		是	2026年12月	-36.32%
3819	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑3号变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-11.39%
3820	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干171右4	200	3.00%	174.0	174.0				0.00%
3821	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线10KV叶石分06	200	29.50%	121.0	121.0				-38.21%
3822	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线兰屯村东台	200	71.85%	36.3	36.3				-42.48%
3823	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左7右2	200	0.00%	36.4	36.4				4.25%
3824	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品5号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年	17.94%
3825	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干25+1右1	200	55.50%	0	0				-20.88%
3826	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区2期局维变电站201间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				-2.66%
3827	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	精密箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年6月	24.14%
3828	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒华府二期1配电室202间隔配电变压器	500	36.80%	266.0	266.0				-40.79%
3829	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	望海家园箱变1号变压器	630	54.60%	223.0	223.0				-41.74%
3830	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	铁群畜牧公变台	200	0.60%	178.8	178.8				0.00%
3831	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支11加1左分支1变压器	100	31.20%	0	0				-59.92%
3832	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分68	315	37.33%	0	0				-36.47%
3833	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
3834	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东五棵分支线06	200	59.25%	61.5	61.5				-34.85%
3835	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线303	200	26.55%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
3836	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村7变电站202柜	630	19.37%	445.0	445.0				-41.18%
3837	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾7号变电站202配电变压器	630	75.87%	0	0				-39.77%
3838	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	万科金色3-1变电站2变压器间隔	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
3839	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房7组照明新	200	76.20%	27.6	27.6				0.00%
3840	和平	广州变	广州变460广原乙线	闽江乙线北七分10	400	87.60%	9.6	9.6	2023年9月			-37.17%
3841	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分2右1变台	200	26.80%	0	0				-33.30%
3842	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西山支03	100	52.80%	0	0		是	2026年12月	-36.94%
3843	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线腰山屯分支06	50	86.40%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-34.87%
3844	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期1变201间隔配电变压器	630	40.95%	309.0	309.0				8.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3845	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左14柱上变压器	315	97.14%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-37.40%
3846	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期3变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2026年12月	-39.03%
3847	于洪	五金变	五兰乙线	前进村东2台区	200	53.10%	0	0		是	2025年12月	-39.54%
3848	沈北	中心台	中心台变73950中石线	石佛一A南1号变台	200	39.60%	0	0				-18.51%
3849	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团2变电站201变压器	630	75.05%	94.2	94.2				-41.77%
3850	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5左2柱上变压器	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-37.55%
3851	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线04	400	61.00%	116.0	116.0				-39.88%
3852	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂园乙小区3变电站1变压器	800	31.88%	465.0	465.0				-39.58%
3853	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅1号变电站1号配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2027年12月	-21.28%
3854	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十一号变电站201间隔配电变压器	630	41.27%	0	0				-21.32%
3855	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站2变压器	500	20.80%	0	0				-38.75%
3856	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地5队台	200	10.20%	97.3	97.3				-34.35%
3857	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄干35右1+1柱上变压器	315	78.10%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
3858	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分40右5左4变台	200	44.70%	0	0		是	2025年12月	-30.80%
3859	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园3箱变2配电变压器	630	41.52%	305.4	305.4				-43.16%
3860	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干程屯分23变台	200	31.80%	116.4	116.4		是	2025年8月	-55.96%
3861	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于98右6	400	38.55%	0	0				1.17%
3862	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集东配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年10月	5.37%
3863	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分67左2变台	200	24.90%	130.2	130.2				100.00%
3864	铁西	重工变	重工变10870城治线	鑫丰鑫悦庭小区3变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
3865	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建二期2变电站202配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	47.85%
3866	和平	方型变	方型变426宁波甲线	军区联勤公寓201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
3867	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤新支05	400	21.50%	274.0	274.0				-32.38%
3868	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站2变	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
3869	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左5右2	200	9.60%	160.8	160.8				-39.58%
3870	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线王天福支029	100	78.60%	0	0		是	2026年12月	-37.44%
3871	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶11组台	400	15.30%	298.8	298.8				-32.75%
3872	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金澜庭1开闭站1箱变201配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
3873	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产9变电站1号配电变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-37.94%
3874	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	16.04%
3875	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线市场箱变201间隔1号配电变压器	630	31.75%	367.0	367.0				-51.10%
3876	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科分XB1箱变(单)	400	38.40%	206.4	206.4				-36.93%
3877	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东路职工住宅1变电站202变压器	630	45.71%	0	0				-44.13%
3878	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	沈阳世界温泉乐园1变电站1变压器	800	9.60%	643.2	643.2				8.76%
3879	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干96+1左12右1	200	1.20%	0	0				100.00%
3880	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团1变电站201变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-35.73%
3881	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区4变电站2变压器	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
3882	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京干97右12变台	400	67.50%	0	0		是	2025年12月	-23.32%
3883	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	天达1箱变2变压器	630	46.35%	275.0	275.0				4.81%
3884	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分15左2	200	46.00%	0	0				-22.48%
3885	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园3变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-42.35%
3886	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园9变电站变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-42.07%
3887	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站2变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-40.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3888	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆7号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
3889	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	翡翠熙府1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3890	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院3局维变电站201配电变压器	400	31.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3891	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	丰华园小区1号变电站202间隔配电变压器	630	15.56%	0	0				91.17%
3892	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦箱式变电站201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
3893	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江东小区箱式变电站2配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
3894	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站1号变压器	630	36.95%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
3895	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分10柱上变压器	400	2.25%	0	0		是	2025年12月	-69.70%
3896	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳盛宣通信工程有限公司（一站式）	100	44.40%	0	0		是	2026年12月	-17.83%
3897	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站2变压器	630	35.24%	345.0	345.0				-37.82%
3898	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际2号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	21.90%	0	0				9.47%
3899	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	77.40%	0	0		是		-24.46%
3900	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分12	250	41.52%	121.2	121.2				-46.15%
3901	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区2变电站1变压器	630	16.19%	465.0	465.0				100.00%
3902	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆一期1变电站201间隔配电变压器	800	21.38%	549.0	549.0				-42.74%
3903	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期5箱变2配电变压器	630	14.29%	0	0				89.77%
3904	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都10号变电站202配电变压器	800	26.25%	0	0				-42.65%
3905	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府3小区变电站101配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	9.27%
3906	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际12号变电站201配电变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-43.11%
3907	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强31号	500	31.60%	292.0	292.0				-40.58%
3908	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡村综合一台（微）	500	32.00%	0	0				8.75%
3909	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-38.32%
3910	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-44.65%
3911	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变1变压器	400	101.70%	0	0	2022年12月			-33.40%
3912	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分50右6柱上变压器	50	36.00%	0	0		是	2025年12月	-27.01%
3913	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩首府小区1变电站2变压器	800	9.00%	0	0				100.00%
3914	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦二期1箱变2变压器	800	48.38%	333.0	333.0		是		-63.08%
3915	于洪	范屯变	范工线	坤祥苑台	250	44.16%	114.6	114.6				0.00%
3916	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分左3（自来水台）	100	30.00%	0	0		是	2027年	-32.73%
3917	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区3变电站1变压器	400	39.00%	204.0	204.0				-0.46%
3918	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39右1变台	400	11.70%	0	0		是	2025年12月	-37.56%
3919	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥2箱变201配电变压器	400	52.00%	0	0		是	2026年12月	-21.07%
3920	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	北站物资局箱变间隔配电变压器	630	70.48%	123.0	123.0				-38.49%
3921	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园4箱式变电站1配电变压器	800	17.10%	0	0				100.00%
3922	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分马王西支2（王家窝棚西台）	400	32.75%	0	0		是	2025年11月	-28.37%
3923	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房5箱变2变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-39.54%
3924	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干52+1右1	400	51.90%	0	0		是	2026年	-137.19%
3925	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期3局维变电所201配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	33.24%
3926	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际5变电站2变压器	630	58.29%	199.8	199.8				-36.41%
3927	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站1主变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
3928	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲14变电站1变压器	630	10.48%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
3929	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2027年12月	-45.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3930	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅4箱变201间隔配电变压器	630	11.81%	0	0		是	2026年12月	-35.43%
3931	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线西桥村西台	100	12.40%	0	0				-84.27%
3932	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
3933	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变2变压器	800	9.60%	0	0		是	2025年12月	51.24%
3934	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右9	200	24.00%	0	0				-34.94%
3935	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右10	200	38.40%	0	0				-38.95%
3936	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支青沟子支33左3变台	200	22.80%	0	0				-52.88%
3937	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品1变电站201变压器	630	36.57%	0	0				-37.43%
3938	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家乙于10右4右4柱上变压器	200	15.60%	0	0		是	2026年12月	-0.30%
3939	皇姑	怒江变	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站201间隔配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3940	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站202配电变压器	630	53.02%	0	0				-38.24%
3941	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都2变电站202	630	0.00%	433.0	433.0				0.00%
3942	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	乾景花园1箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
3943	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线刘家支08	200	13.95%	152.1	152.1				-43.95%
3944	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区7变电站2变压器	400	26.80%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
3945	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左2柱上变压器	315	18.41%	0	0		是	2025年12月	-14.64%
3946	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站1变压器	630	16.76%	0	0				-39.79%
3947	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-34.59%
3948	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站1变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-22.70%
3949	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线街道新台分1	400	65.13%	0	0				-25.78%
3950	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站1配电变压器	800	40.13%	0	0				-36.63%
3951	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线102右1变台	400	20.70%	277.2	277.2				10.13%
3952	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园1变电站1变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-48.73%
3953	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期3变电站1变压器	400	56.00%	0	0		是	2026年12月	-35.04%
3954	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期2小区变电站201变压器	800	12.30%	0	0		是	2026年12月	23.16%
3955	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	志海创源（沈阳）环保科技有限公司(一站式)	400	0.00%	0	0				0.00%
3956	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分66右6柱上变压器	200	7.50%	0	0		是	2026年12月	9.61%
3957	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中吉阳光小区1变电站1变压器	800	27.38%	501.0	501.0				-41.05%
3958	于洪	范屯变	范北线	马三家东台分台	400	14.70%	301.2	301.2				0.00%
3959	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期2局维变电所202配电变 压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	34.67%
3960	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城3箱式变电站2配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	-11.51%
3961	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分74右1变台	400	19.90%	0	0				-34.00%
3962	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子蓝天台	200	6.30%	0	0		是	2025年12月	29.26%
3963	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支泡子沿移动几4	315	21.52%	0	0		是	2025年9月	8.09%
3964	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分67	200	69.60%	0	0				-35.67%
3965	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线团山子东台支02	100	53.00%	37.0	37.0				-34.49%
3966	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站202配电变压器	630	13.33%	0	0				-76.97%
3967	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	高家7组新1	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
3968	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分1加1右1变压器	400	92.70%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
3969	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线40柱上变压器	315	51.05%	0	0		是	2025年12月	-32.62%
3970	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线84	315	61.27%	0	0		是		-31.34%
3971	和平	方型变	方型变426宁波甲线	西安分4+1	400	44.40%	0	0				-44.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3972	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干9柱上变压器	400	39.30%	202.8	202.8				-46.48%
3973	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之5柱上变压器	250	86.88%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-40.81%
3974	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线66	315	16.83%	0	0		是	2025年12月	-47.62%
3975	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右5	315	49.52%	0	0		是		-45.77%
3976	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分20	400	50.10%	0	0				-36.35%
3977	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右4	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
3978	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右3	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
3979	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干运河南分2公变	250	32.96%	0	0				-41.85%
3980	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分6变压器	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	-34.53%
3981	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干51右2	315	31.43%	0	0				-34.89%
3982	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干81	315	33.02%	0	0		是	2026年	-36.06%
3983	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干27右5	400	72.60%	0	0		是	2026年12月	-44.77%
3984	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干般若寺分5公变	400	52.80%	0	0				-36.95%
3985	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干44右1	400	19.20%	283.2	283.2				-147.32%
3986	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分52左1变压器	200	80.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-44.42%
3987	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左12变压器	250	66.40%	0	0		是	2025年12月	-24.50%
3988	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1	315	39.37%	0	0				-53.33%
3989	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86变台	200	64.80%	0	0		是	2025年12月	-61.94%
3990	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	陕西甲线陕西干奉南分28左10右4变压器	400	11.25%	0	0		是	2025年12月	-17.55%
3991	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干22右3柱上变压器	315	67.62%	0	0		是	2025年12月	-45.50%
3992	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干16公变	400	62.70%	0	0		是	2026年6月	-44.24%
3993	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分9+1公变	315	67.30%	71.5	71.5				-51.29%
3994	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分89+1	100	58.50%	31.5	31.5				-45.50%
3995	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右3柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-46.02%
3996	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干39左2之1柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
3997	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干淮河分3柱上变压器	315	55.87%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
3998	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左10柱上变压器	400	53.60%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
3999	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左8柱上变压器	315	74.29%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
4000	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-44.04%
4001	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	令闻甲线军工干清真路分2公变	400	95.40%	0	0	2025年8月			-37.10%
4002	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右7变台	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
4003	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右1变台	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
4004	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右1变台	315	30.10%	0	0		是	2025年12月	-38.39%
4005	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分9	315	47.94%	132.5	132.5				-49.54%
4006	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景八分11	315	56.00%	107.1	107.1				-42.41%
4007	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25左2	315	65.71%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
4008	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分19右2左2	315	91.94%	0	0	2025年4月	是	2026年1月	-51.95%
4009	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右7	315	41.14%	0	0				-49.27%
4010	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左3右1	315	27.94%	195.5	195.5				-44.69%
4011	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支2左2柱上变压器	315	62.22%	0	0		是	2025年12月	-37.53%
4012	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分3	315	41.90%	0	0				-36.12%
4013	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分54-1	315	52.70%	117.5	117.5				-46.61%
4014	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干38右1	315	24.13%	0	0		是		-33.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4015	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众于珠林分12变压器	400	0.00%	0	0				-51.90%
4016	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干78柱上变压器	200	35.60%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
4017	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分7柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
4018	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	川江分4	315	46.35%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
4019	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线官立乙线139	250	30.40%	0	0				-42.80%
4020	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线14变台	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
4021	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分4右3	315	68.89%	0	0		是	2025年10月	-38.98%
4022	大东	小东变	小东变80167小海乙线	北海干37	315	93.97%	0	0	2024年6月	是	2026年1月	-20.81%
4023	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分43变台	200	90.90%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-41.99%
4024	和平	太原变	太原变056南七乙线	光复变电站2高压柜1主变	500	38.40%	0	0				-43.41%
4025	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4026	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变1号变	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
4027	和平	广州变	广州变482广东甲线	振玉里主变	500	52.40%	0	0				-47.19%
4028	和平	青年变	青年变368青二线	1主变三八里1	630	73.14%	0	0				-41.90%
4029	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
4030	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站201	630	109.46%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.91%
4031	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站202变压器	500	86.00%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	24.26%
4032	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期2箱变2变压器	500	14.80%	376.0	376.0				-35.67%
4033	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变1变压器	630	14.10%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
4034	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华5箱变2号变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4035	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
4036	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变2	400	96.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.57%
4037	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	三经乙G-1变电站一次变压器柜主变	200	22.40%	0	0				-47.04%
4038	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区3变电站101	630	58.29%	0	0		是	2026年12月	-44.02%
4039	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站（原三期）202	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-44.79%
4040	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	府兴苑箱变1	800	32.00%	0	0		是	2025年12月	-48.28%
4041	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变2	630	16.00%	0	0				-43.47%
4042	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区5变电站2变压器	500	47.20%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
4043	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变1	630	73.33%	0	0		是	2025年12月	-38.04%
4044	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变2	630	51.11%	0	0				-43.21%
4045	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站1变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
4046	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	春田变电站2变压器	630	58.10%	201.0	201.0				-42.52%
4047	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站2变压器	630	29.97%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
4048	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站1变压器	630	20.63%	437.0	437.0				-42.24%
4049	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站1变压器	630	26.35%	401.0	401.0				-38.43%
4050	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	梦翔之家1变电站202	630	23.17%	421.0	421.0				-39.75%
4051	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
4052	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变1变压器	630	30.16%	0	0				-44.48%
4053	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变1变压器	630	18.29%	0	0				-37.50%
4054	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站201柜	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-45.44%
4055	和平	方型变	方型变458四平甲线	东电光荣1变压器	500	48.80%	0	0				-39.38%
4056	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二5箱变2号变	630	34.86%	0	0		是	2025年12月	-47.90%
4057	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期5箱变2号变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-38.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4058	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥三期2箱变2号变	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-49.00%
4059	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期1箱变1	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-40.78%
4060	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站2号变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
4061	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓3配变站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
4062	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐2箱变1变压器	630	51.43%	0	0				-42.24%
4063	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4064	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变2变压器	630	44.44%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
4065	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
4066	沈河	市府变	市府变546惠南甲线	中法电信箱变1变压器	400	4.20%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
4067	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
4068	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	怡青园箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-31.91%
4069	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑2变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
4070	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站1变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
4071	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变1变	630	30.22%	0	0				-49.87%
4072	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	佳园箱变1变压器	630	27.30%	0	0				-37.72%
4073	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	珠林新村箱变1变压器	400	62.40%	0	0				-43.21%
4074	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期3箱变1变压器	630	12.06%	491.0	491.0				-39.61%
4075	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-3箱变1变压器	1000	11.70%	0	0		是	2026年12月	-44.47%
4076	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭1箱变2变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-43.83%
4077	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩—2箱变1变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
4078	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	杏林箱变1变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
4079	大东	沈海变	沈海变80382偏城线	东方偏城7箱变站2变压器	630	43.81%	0	0		是		-40.09%
4080	大东	沈海变	沈海变80382偏城线	东方偏城8箱变站2变压器	630	20.19%	0	0		是		-44.26%
4081	大东	沈海变	沈海变80382偏城线	东方偏城10箱变站1变压器	630	21.33%	0	0		是		-45.00%
4082	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1201变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-44.71%
4083	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期2201变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-43.70%
4084	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站202	400	32.80%	0	0		是	2026年12月	-40.16%
4085	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	彤利箱变2变压器	500	18.88%	0	0		是	2026年6月	-41.78%
4086	沈河	青年变	青年变352青东线	工校2箱变1变压器	315	27.94%	0	0		是	2026年6月	-35.77%
4087	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站1站内变压器	400	25.50%	0	0		是		-42.05%
4088	和平	市府变	市府变582北市乙线	宾翠1主变	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-36.97%
4089	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变2变	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-45.76%
4090	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4091	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	沈辽路6变电站201	200	16.80%	146.4	146.4				-40.54%
4092	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站202	630	29.52%	381.0	381.0				-44.15%
4093	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-31.01%
4094	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑1变电站1变压器	400	135.00%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-39.22%
4095	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	阳山馨园箱变2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
4096	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳22主变	630	13.33%	0	0				-43.72%
4097	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	鲲鹏临时3箱变1	400	13.80%	304.8	304.8				0.00%
4098	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西1箱变1	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
4099	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑2箱变1	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
4100	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站201柜	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4101	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变2变压器	630	27.14%	0	0		是	2025年12月	-40.24%
4102	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	爱丽精舍箱变1号变	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
4103	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变1变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
4104	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑2号变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-48.04%
4105	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达江湾城四期3变电站201间隔配电变压器	400	34.88%	10.0	10.0		是	2027年12月	-39.04%
4106	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1局维箱变201变压器	630	86.19%	0	0	2024年8月	是	2026年12月	-40.10%
4107	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线小黑分6右支1	100	82.80%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-38.99%
4108	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期4变电站1变压器	630	77.62%	78.0	78.0				-37.60%
4109	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站2号变压器	630	11.75%	0	0				-34.80%
4110	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变1站内变压器	630	50.29%	0	0				-41.51%
4111	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线李家新台支10	200	37.80%	104.4	104.4				26.15%
4112	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期3箱式变电站2配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
4113	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线辽阳道北台	315	51.62%	0	0				-23.50%
4114	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站2配电变压器	800	43.50%	0	0		是	2025年12月	-10.54%
4115	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2局维箱变201间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
4116	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期6变电站配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
4117	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	兰庭园3变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
4118	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区3变电站201配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	10.65%
4119	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分29左10变台	200	24.15%	131.7	131.7				-20.79%
4120	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产干80右5右2	400	63.30%	0	0				100.00%
4121	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅典居2箱变(单)	630	24.00%	415.8	415.8				-40.67%
4122	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村大棚	80	55.25%	0	0				-29.85%
4123	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东北台	400	33.35%	226.6	226.6				-37.44%
4124	沈河	青年变	青年变358青金乙线	金廊公馆7变电站202配电变压器	800	4.20%	0	0				100.00%
4125	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光2箱变1变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	9.55%
4126	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	云锦公寓箱变1变压器	630	20.95%	435.0	435.0				89.21%
4127	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干排水分16+1右7变台	200	43.80%	92.4	92.4		是	2025年12月	-63.22%
4128	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分6左3柱上变压器	315	54.60%	0	0		是	2025年12月	-44.80%
4129	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	南宁北分8(银川)201间隔配电变压器	500	45.44%	222.8	222.8				-15.69%
4130	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分44右1之1柱上变压器	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-707.76%
4131	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线118左1变台	400	18.90%	284.4	284.4				12.20%
4132	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分21变台	200	36.40%	0	0		是	2025年12月	-38.19%
4133	东陵	营盘	营孙线	中华园1箱变1变压器	630	39.81%	0	0		是	2026年12月	-34.22%
4134	东陵	棋盘山	棋上线	上木回迁楼1箱变2变压器	400	19.80%	0	0		是	2026年12月	-36.79%
4135	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑2箱变1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
4136	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区3局维变电站202配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	19.60%
4137	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集2201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年10月	2.76%
4138	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线82右8	400	19.65%	0	0				-28.72%
4139	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分5左1	200	0.30%	179.4	179.4				0.00%
4140	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都4变电站201柜	630	17.78%	455.0	455.0		是	2026年12月	-43.53%
4141	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区3变电站1变压器	630	9.68%	0	0		是	2025年	-15.57%
4142	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树大棚002	80	18.19%	0	0		是	2026年5月	-38.31%
4143	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵西设施小区支005	50	52.20%	0	0		是	2026年5月	-44.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4144	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区11变电站2变压器	630	64.00%	163.8	163.8				-41.50%
4145	皇姑	长江变	25462长怒甲线	YHG_红田美林居4箱式变电站1号配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
4146	大东	如意变	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变2站内变压器	400	37.00%	0	0				-40.91%
4147	和平	方型变	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技201间隔配电变压器	500	6.40%	0	0				-46.74%
4148	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站201间隔配电变压器	630	21.59%	0	0				-36.77%
4149	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇北区2号变电站2号变压器	800	45.00%	0	0		是	2027年12月	-67.71%
4150	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期1站房1变压器	800	30.00%	480.0	480.0				-40.87%
4151	大东	农高变	农高变70368人和甲线	富友雅士居1箱变1变压器	630	2.22%	0	0		是		9.04%
4152	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支2柱上变压器	400	14.75%	0	0		是	2025年12月	-67.45%
4153	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府3小区变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
4154	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53右4右2	200	51.60%	0	0		是	2027年	3.58%
4155	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右11	200	29.40%	121.2	121.2				8.05%
4156	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾南二乙08	100	28.35%	0	0		是	2025年11月	-39.68%
4157	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期1局维变电所201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	31.84%
4158	于洪	东民变	东红线	小微东红线97+1左1台	200	20.10%	0	0				100.00%
4159	和平	青年变	青年变364青文线	中国电力财务有限公司201间隔配电变压器	400	4.50%	0	0				-43.86%
4160	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线西岗分10右12变台	200	23.40%	133.2	133.2				12.28%
4161	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站2变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-43.16%
4162	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号2变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
4163	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站2变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-43.11%
4164	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线耿窝分高窝支33变台	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	-4.15%
4165	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵北乙线38+1-1柱上变压器	400	2.00%	0	0		是	2025年12月	4.20%
4166	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区4变电站202配电变压器	400	29.60%	241.6	241.6				-45.44%
4167	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭3箱变201	630	46.03%	0	0		是	2026年12月	-41.23%
4168	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江社区箱变(单)	315	15.24%	235.5	235.5				-46.54%
4169	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白线80	200	36.60%	0	0				-49.51%
4170	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇干103左4变台	200	28.60%	0	0				-39.88%
4171	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区1箱变2变压器	630	33.97%	353.0	353.0				-13.81%
4172	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线大房子分黑山北窑沟支医院甲线05	400	28.15%	97.3	97.3				-25.62%
4173	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典3箱变配电变压器2公变	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
4174	于洪	大兴变	大兴变515兴古线	大兴变515兴古线大兴乡房管所1	200	58.80%	0	0				-38.30%
4175	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御5箱式变电站2配电变压器	800	55.20%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
4176	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线90	400	18.50%	286.0	286.0				-39.94%
4177	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于17右4	200	114.40%	0	0	2022年12月			-50.22%
4178	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园四期小区1202配电变压器	630	20.48%	438.0	438.0				-40.35%
4179	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分49变台	200	37.70%	0	0		是	2025年12月	-37.32%
4180	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城4站房1变压器	630	48.00%	0	0		是	2025年	-44.55%
4181	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区2站房1变压器	630	23.62%	0	0				-40.25%
4182	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左4左6变台	200	98.10%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-12.83%
4183	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分水田支9右7变台	200	35.40%	109.2	109.2				-37.40%
4184	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府2箱式变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	53.41%
4185	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分保合支13柱上变压器	200	48.00%	10.0	10.0				-33.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4186	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房5组综合(2022微)	200	32.70%	114.6	114.6				15.43%
4187	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右5变台	400	17.40%	290.4	290.4				-35.10%
4188	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园2箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-42.65%
4189	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	永印蓝庭5变电站1站内变压器	630	19.05%	0	0		是		-49.06%
4190	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左12柱上变压器	400	35.40%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
4191	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府4局维变电站202配电变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年12月	2.97%
4192	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚	100	82.50%	7.5	7.5	2024年9月	是	2025年	-46.93%
4193	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城子六七组照明新	100	63.30%	26.7	26.7				0.00%
4194	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北六队几线1	50	55.20%	0	0		是	2027年	-38.47%
4195	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分39	100	64.02%	0	0		是	2027年	-35.42%
4196	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期3变电站1变压器	400	23.63%	265.5	265.5				-43.79%
4197	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠于甘官分9加1左4变压器	315	26.03%	201.5	201.5				-35.18%
4198	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	银田2箱变1变压器	630	35.56%	343.0	343.0				-40.38%
4199	和平	和平变	和平变176和银线	银信中心盛京大厦01201间隔配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2025年12月	-41.23%
4200	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线42右3柱上变压器	200	54.60%	70.8	70.8		是	2026年12月	5.99%
4201	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天3箱式变电站配电变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-40.80%
4202	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分69左1变台	200	33.00%	23.8	23.8				-43.77%
4203	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线分水分35右8变台	200	38.70%	0	0		是	2025年12月	-24.01%
4204	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区2变电站1变压器	800	60.00%	240.0	240.0				-31.12%
4205	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分40左12+1右1	200	6.30%	0	0				100.00%
4206	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期2箱式变电站202间隔	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
4207	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线小学支02	100	45.90%	0	0		是	2026年12月	-44.19%
4208	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府4变电站1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
4209	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线13	315	87.94%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.27%
4210	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左8右5	315	43.81%	0	0				-35.10%
4211	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右36	160	56.00%	54.4	54.4				-62.10%
4212	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期2箱式变电站202间隔2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4213	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站202配电变压器	800	42.75%	378.0	378.0				7.35%
4214	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-2变电站2号变压器间隔配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2027年12月	-39.98%
4215	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站1变压器	500	43.20%	0	0				-36.66%
4216	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都18号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	29.40%	0	0				7.56%
4217	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家北台	400	27.30%	0	0				-38.34%
4218	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-46.67%
4219	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道分059	200	41.70%	96.6	96.6				-35.59%
4220	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	御华府4号变电站201间隔（新施乙线）配电变压器	800	25.20%	0	0				0.00%
4221	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区2箱变2变	630	52.95%	0	0		是	2025年12月	-37.39%
4222	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分7柱上变压器	200	53.00%	0	0		是	2025年12月	-34.18%
4223	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	YHG 荣光3肯德基自维变压器	315	4.76%	0	0		是	2025年12月	9.10%
4224	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站1变压器	630	27.94%	391.0	391.0				-36.72%
4225	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座2变电站2变压器	630	26.35%	401.0	401.0				-44.48%
4226	于洪	大潘变	大彰线	小微双树4台区	400	50.70%	0	0				10.22%
4227	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分19右4	400	9.75%	0	0		是	2026年12月	-16.87%
4228	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线佑户坨照明	200	48.90%	82.2	82.2				-34.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4229	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线245右16变台	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	24.67%
4230	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微薄荷村1台	400	6.30%	334.8	334.8				-70.18%
4231	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	世纪龙城箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
4232	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰6号变电站202间隔配电变压器	400	76.20%	0	0				-8.86%
4233	东陵	祝家变	祝滨线	10kV祝滨线107小于沟分22荒地分23柱上变压器	200	29.10%	0	0		是	2026年12月	-34.21%
4234	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线79+1左1	400	31.05%	0	0				11.83%
4235	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线5	400	1.50%	0	0				-45.59%
4236	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分12左1	400	9.90%	0	0		是	2026年	0.00%
4237	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村综合一台微	400	50.70%	157.2	157.2		是	2025年10月	-49.98%
4238	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171+1右2变台	400	72.90%	0	0		是	2025年12月	54.60%
4239	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变1变压器	800	54.75%	282.0	282.0				-36.64%
4240	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干米胜分5右1	200	30.60%	0	0				-37.93%
4241	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地西支5	50	6.40%	0	0		是	2026年6月	-191.67%
4242	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂3变电站1变压器	800	14.10%	0	0				63.16%
4243	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀2箱变2变压器	630	57.46%	205.0	205.0				-41.84%
4244	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香榭水岸1变电站201变压器	630	19.56%	0	0		是	2026年12月	-43.47%
4245	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达江湾城三期一变电站2号配电变压器	630	42.38%	10.0	10.0		是	2027年12月	-41.14%
4246	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友干054	50	76.20%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
4247	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三卜东台照明	200	77.34%	0	0				-40.57%
4248	法库	果园	果园变1415镇东线	吉祥广场箱变配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2028年	-40.28%
4249	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城1号变电站202配电变压器	315	46.98%	0	0				-35.83%
4250	法库	双台子	双台子	10kV双丁线白东甲4	400	24.30%	0	0		是	2025年11月	-27.07%
4251	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际1号变电站201配电变压器	500	37.92%	0	0				-42.88%
4252	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际5号变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0				-38.91%
4253	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家南台	100	97.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.33%
4254	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家北台	100	72.30%	17.7	17.7				-47.08%
4255	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线锦水分1柱上变压器	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-45.03%
4256	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲1-1变电站变压器	400	27.90%	248.4	248.4				13.00%
4257	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右8变台	400	28.75%	0	0		是	2025年12月	-39.70%
4258	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分3左2	400	20.40%	0	0		是		100.00%
4259	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园7箱变2变压器	630	42.22%	0	0		是		-23.84%
4260	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站2变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-41.54%
4261	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站1变压器	500	22.72%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
4262	于洪	大兴变	兴古线	小微北陈村新增1台	400	67.50%	0	0				-37.51%
4263	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站2变压器	500	36.80%	266.0	266.0				-41.76%
4264	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春四期A区1变电站201变压器	630	52.38%	0	0				-43.85%
4265	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山支57	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-26.29%
4266	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线030	50	104.56%	0	0	2023年4月			-48.96%
4267	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分53	400	18.75%	0	0		是	2025年12月	-34.41%
4268	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼2变电站2变压器	630	37.78%	0	0				-40.84%
4269	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所3箱变201间隔配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
4270	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	莱茵城C区1期1站房2变压器（新）	630	8.00%	0	0				100.00%
4271	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变1变压器	800	26.25%	0	0		是		-46.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4272	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站202变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
4273	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期7变电站1变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-43.97%
4274	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线人事局住宅	200	56.40%	67.2	67.2				-45.07%
4275	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分16+2左14柱上变压器	400	19.20%	0	0				100.00%
4276	沈北	清水变	清蒲线	10KV一站式清蒲线四环分大望支畜牧分支14沈阳市 沈北新区普旺畜牧养殖场	200	34.20%	0	0				100.00%
4277	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置风景翠园小区变电站201间隔配电变压器	400	3.90%	344.4	344.4				97.22%
4278	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯北沟支10	100	21.00%	69.0	69.0				-52.23%
4279	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线柴家支10	400	13.35%	0	0				-25.50%
4280	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站2变压器	500	20.40%	0	0		是	2027年12月	-47.37%
4281	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾1号变电站2号配电变压器	800	11.70%	0	0				0.00%
4282	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左2战友2202间隔配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
4283	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线棉花支18柱上变压器	200	41.70%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
4284	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线三义井分29	50	42.80%	23.6	23.6				-36.79%
4285	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站1配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-47.16%
4286	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林干40左4之3	400	74.70%	0	0				-18.94%
4287	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线单坨分27左23变台	200	56.10%	67.8	67.8		是	2025年12月	-51.17%
4288	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区4箱变2变压器	800	29.40%	484.8	484.8				23.02%
4289	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒天鹅湾2号变电站201间隔（前榆乙线）配电变 压器	630	17.78%	0	0				100.00%
4290	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	红工分12柱上变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
4291	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城11号变电站202间隔配电变压器	630	68.57%	0	0				-34.82%
4292	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站2号变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-43.19%
4293	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森2号变电站2号变压器	630	58.29%	199.8	199.8				-41.10%
4294	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期6箱变2配电变压器	630	15.87%	0	0				85.28%
4295	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分58右11变台	200	51.90%	0	0				-33.64%
4296	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2026年	-1.07%
4297	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾2箱变2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-36.61%
4298	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾7箱变1变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
4299	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干小屯分78右支11柱上变压器一站式	80	0.00%	0	0				0.00%
4300	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树西二台区	400	67.50%	0	0				-31.41%
4301	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站1配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-44.71%
4302	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线农场三队	400	70.80%	76.8	76.8				-24.57%
4303	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干29+1左1	200	68.10%	0	0		是	2026年	0.00%
4304	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	石庄子西北台	200	19.80%	140.4	140.4				16.07%
4305	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村7台区	315	49.52%	0	0				-50.23%
4306	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站2配电变压器	630	50.48%	249.0	249.0				-37.22%
4307	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23左2	200	26.40%	127.2	127.2				7.98%
4308	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站1号变	400	24.80%	260.8	260.8				-39.03%
4309	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号三期小区1局维变电站201配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	100.00%
4310	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站202变压器	630	17.14%	459.0	459.0				-36.64%
4311	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站1变压器	400	46.88%	172.5	172.5				-43.88%
4312	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分92左1变台	200	8.70%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4313	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线齐家支012	100	91.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-32.61%
4314	于洪	得胜变	得中线95474	富景四期2变电站1配电变压器	400	24.00%	264.0	264.0				17.77%
4315	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线小黄家分西支09	100	61.68%	0	0		是	2026年12月	-36.26%
4316	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期1号变电站1号变压器	630	35.56%	0	0				97.55%
4317	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩镇土北村嘉荣种鸡公变台区	200	42.90%	0	0		是	2025年11月	100.00%
4318	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区5变电站2变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
4319	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变1配电变压器	630	60.95%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
4320	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变2配电变压器	630	60.19%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
4321	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线中学分2柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2026年12月	-39.80%
4322	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分43左1	400	22.50%	270.0	270.0				0.67%
4323	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	雍添金园1变电站201配电变压器	630	37.46%	331.0	331.0				-50.05%
4324	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期1号配电室2号变压器	800	46.50%	0	0		是	2027年12月	-42.60%
4325	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线北道口分河东支6（北道口机井台）	100	9.60%	0	0				-12.25%
4326	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左13右1	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	3.48%
4327	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团2变电站201间隔配电变压器	500	27.84%	0	0		是	2026年12月	-32.00%
4328	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线巴山分34+1右15	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4329	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线前刘支44	200	11.70%	0	0		是	2025年12月	13.48%
4330	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝杨干121靠山分14柱上变压器	315	14.60%	0	0		是	2026年12月	-37.46%
4331	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园2变电站1变压器	630	49.14%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
4332	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市场2支4	200	63.90%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4333	东陵	祝家变	祝高线	祝高线大常王分16左6柱上变压器	400	15.00%	0	0		是	2026年12月	-27.94%
4334	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右10之1柱上变压器	315	125.08%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	44.62%
4335	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变2变压器	500	31.60%	292.0	292.0				-23.07%
4336	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城18箱变1变压器	500	30.80%	0	0		是		-35.71%
4337	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线马家井分05+1	400	24.90%	0	0		是	2026年12月	10.60%
4338	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
4339	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线31左3左1变台	100	79.20%	0	0		是	2025年12月	20.51%
4340	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站1变压器	500	30.72%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
4341	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天语1箱变1配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2025年12月	20.32%
4342	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变1变压器	630	29.71%	97.5	97.5				-37.74%
4343	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线家北分2+1右1变台	100	0.00%	90.0	90.0		是	2025年12月	100.00%
4344	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站201变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-39.09%
4345	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干民屯分26左13变台	200	37.50%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
4346	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿大棚地台	200	13.80%	0	0				-48.30%
4347	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右8+1右4变台	400	51.30%	0	0				-36.92%
4348	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线2+1	200	66.50%	0	0				-36.20%
4349	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变2变压器	500	14.08%	97.5	97.5				-35.96%
4350	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干老什牛分53右13变台	400	58.20%	127.2	127.2		是	2025年12月	-26.84%
4351	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分72变台	200	44.40%	0	0				-42.71%
4352	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支96	100	39.00%	51.0	51.0				-32.85%
4353	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	枫景瑞阁3箱变1变压器	630	39.24%	319.8	319.8		是		-42.36%
4354	东陵	汪家变	汪沈甲线	保利城3变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4355	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村3变压器	800	10.00%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
4356	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园1变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	23.52%
4357	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干敖多牛分54左3变台	160	42.38%	0	0		是		-36.95%
4358	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村3机井	50	48.80%	20.6	20.6		是	2025年10月	-39.97%
4359	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村17机井	100	60.60%	29.4	29.4		是	2025年10月	-51.84%
4360	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站1号变压器	630	26.98%	0	0		是		-46.17%
4361	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4362	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分11左18右5变台	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-7.86%
4363	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐连发支2	200	18.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4364	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区1变电站2配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-25.27%
4365	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司·尚书府二期42202配电变压器	630	38.48%	324.6	324.6				-38.61%
4366	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分24+1左13	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
4367	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右7变台	100	61.60%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
4368	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线利民分北岗支干屯支8右17变台	200	58.20%	0	0				19.78%
4369	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期4箱变配电变压器	630	14.60%	475.0	475.0		是	2026年12月	-37.15%
4370	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井5台	100	46.80%	0	0				-46.84%
4371	和平	市府变	市府变566总站乙线	龙湖天街一期1变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2027年12月	100.00%
4372	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村12机井	100	55.60%	34.4	34.4				-48.33%
4373	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支9	200	12.30%	0	0		是	2027年	-25.45%
4374	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几登东北甲15	200	26.10%	0	0		是	2025年12月	-24.42%
4375	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分17变台	400	52.28%	0	0				-36.62%
4376	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	李相变642李歪线同心支17右25	200	4.95%	170.1	170.1				-33.68%
4377	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干4变台	200	40.20%	0	0				-36.68%
4378	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线43右5变台	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
4379	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线33变台	400	50.75%	157.0	157.0				-33.60%
4380	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾1号变电站1变压器	630	18.73%	0	0				-44.51%
4381	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家南2支01	200	44.10%	0	0				17.76%
4382	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房10组新1	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
4383	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-39.61%
4384	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2配电室202间隔配电变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-41.58%
4385	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村9机井	50	37.20%	26.4	26.4				-63.60%
4386	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组（2022微）新	400	128.40%	0	0	2025年6月			0.00%
4387	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲线1台区	200	67.80%	0	0				-9.88%
4388	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三北南台照明	200	60.53%	59.0	59.0				-35.52%
4389	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线69+1右7变台	200	42.00%	0	0				0.00%
4390	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分18+1左4	200	36.60%	106.8	106.8				-33.35%
4391	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线孙家支21	200	33.30%	0	0		是	2027年	-32.93%
4392	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分175	200	54.00%	0	0		是	2027年	-30.69%
4393	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局3	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
4394	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线306左11变台	200	27.30%	0	0				-34.90%
4395	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干永安分66变台	100	60.60%	0	0		是	2025年12月	-35.04%
4396	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区1变电站201变压器	800	26.63%	507.0	507.0				-43.18%
4397	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡3号变电站202间隔配电变压器	630	49.21%	0	0				-42.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4398	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站1变压器	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
4399	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线东沟分敬老院支韩庆国畜牧养殖户几2	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
4400	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子3、4组照明新	200	134.80%	0	0	2025年6月			0.00%
4401	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
4402	东陵	上佰变	新生线	上佰变322沈链干沈链干下佰分照明分07柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
4403	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线欢喜凡46	200	112.50%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-37.23%
4404	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇2配电站202配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	-18.33%
4405	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干20+3公变	315	72.38%	0	0				-42.23%
4406	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分王启照明支20+1左7柱上变压器	200	16.80%	146.4	146.4				-23.27%
4407	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟支北台几06	200	20.00%	0	0		是	2025年12月	-20.45%
4408	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙分5箱变1变压器	630	83.49%	41.0	41.0	2025年8月			29.26%
4409	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	金地名悦2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	85.13%	0	0	2025年6月			-33.00%
4410	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵大队台	250	54.00%	90.0	90.0				-35.45%
4411	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯 7 队支02	200	15.00%	97.3	97.3				-54.18%
4412	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右12右2右1变台	200	54.00%	72.0	72.0				-6.69%
4413	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区2箱式变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4414	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线桃山下村台（桃山）	200	36.40%	0	0		是	2025年12月	-42.42%
4415	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟 9 组照明新	500	21.56%	0	0				0.00%
4416	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干大丁井分2变压器（清洁能源）	400	10.95%	316.2	316.2				9.90%
4417	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡一分8（三尖泡村北台）	400	12.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
4418	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左14右15右1	100	4.80%	0	0		是	2027年	-167.61%
4419	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支28	200	38.70%	0	0				-64.89%
4420	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城留香苑3号变电站202间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				-4.30%
4421	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城1箱变1变压器配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
4422	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部新台支2	200	74.70%	0	0				100.00%
4423	于洪	化学变	化东甲线	美悦府2站房2配电变压器	630	32.38%	0	0				68.61%
4424	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	曹勇畜牧公变台	200	17.70%	144.6	144.6				85.33%
4425	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站2变压器	500	50.24%	198.8	198.8				-56.20%
4426	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支31左5	400	20.75%	0	0		是	2025年12月	-71.20%
4427	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区2变电站1变压器	800	16.75%	0	0				-39.27%
4428	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚12主变	630	51.05%	0	0				-43.43%
4429	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线农机校支04	315	56.57%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
4430	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支16变压器	50	17.40%	0	0				-48.68%
4431	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
4432	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线前铁分支020舍光伏	200	41.93%	96.2	96.2				-36.22%
4433	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线031下线小辛十二组支002+1	200	22.20%	0	0		是	2026年12月	-30.81%
4434	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线东分线104	200	25.43%	0	0		是	2026年12月	-36.54%
4435	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房1-2台分支03	400	27.15%	0	0		是	2026年12月	-37.39%
4436	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平分208	200	39.70%	0	0		是	2026年12月	-34.89%
4437	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红一分支线001	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-19.17%
4438	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	薛己地机井	100	40.00%	0	0		是	2025年11月	-45.93%
4439	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68左13左3变台	400	88.80%	0	0	2025年6月			100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4440	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾6号变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0				-42.78%
4441	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地4箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-32.53%
4442	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分新西支21+1变台	400	104.40%	0	0	2025年8月			100.00%
4443	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期2号箱变202配电变压器	630	32.76%	0	0				-40.99%
4444	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干68加1	200	56.40%	0	0				6.95%
4445	和平	广州变	广州变462广太甲线	西塔22变压器	800	44.25%	366.0	366.0		是	2025年12月	-40.84%
4446	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干0右1柱上变压器	315	63.62%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
4447	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左9+1柱上变压器	400	0.80%	0	0				-105.16%
4448	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣丰御景广场二期2变电站202配电变压器	800	48.30%	333.6	333.6				-32.81%
4449	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线西田支02	50	116.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.32%
4450	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左5左6加1	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	12.43%
4451	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干27右1	400	9.75%	0	0		是	2025年	8.68%
4452	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器1公变	630	46.35%	275.0	275.0				-41.46%
4453	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地支11	200	41.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
4454	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府8号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	24.60%	261.6	261.6				25.30%
4455	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支饲养场几2	200	0.00%	0	0				0.00%
4456	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)	630	22.86%	423.0	423.0		是	2026年12月	-41.64%
4457	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	远洋公馆3变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
4458	法库	新依变	依三线	10kV依三线小双台子村几04	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	-281.33%
4459	辽中	浦东变	浦东变91452蒲排线	富兴经典2号箱变202间隔配电变压器	400	43.80%	0	0		是	2025年12月	-12.01%
4460	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0				3.64%
4461	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干187右7变台	200	50.40%	79.2	79.2				-31.34%
4462	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨子干15左9变台	400	11.55%	313.8	313.8		是	2025年12月	-30.30%
4463	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线石庙子分80	100	44.40%	0	0		是	2025年	-39.84%
4464	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干185左1变台	200	86.40%	7.2	7.2	2025年2月			-16.49%
4465	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场1小区变电站202柜	500	59.20%	0	0		是	2026年12月	-42.43%
4466	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右6右5右3	200	14.40%	0	0		是	2027年	0.00%
4467	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟2号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	8.25%	0	0				97.33%
4468	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线25左6右1右4	400	42.00%	0	0				100.00%
4469	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线小城市分44	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-29.26%
4470	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站2变压器	500	32.96%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
4471	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变202间隔变压器	630	16.83%	461.0	461.0				-43.36%
4472	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍1箱变201间隔变压器	400	46.50%	174.0	174.0				-45.65%
4473	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-33.11%
4474	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变2变压器	630	39.24%	0	0				-33.00%
4475	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园4箱变1配电变压器	630	18.29%	325.6	325.6				-43.72%
4476	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）4变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
4477	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-34.99%
4478	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分套里支养殖户几6	200	0.00%	0	0		是	2025年9月	0.00%
4479	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变202配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-46.97%
4480	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	YHG_友谊分4加1（临时电）柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-45.30%
4481	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线秀水菜田台	200	34.50%	111.0	111.0				-28.95%
4482	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理7箱变2变压器	800	1.80%	705.6	705.6				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4483	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区2变电站201配电变压器	630	46.35%	0	0				-36.60%
4484	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干34加2	400	20.10%	279.6	279.6				100.00%
4485	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变1变压器	500	47.04%	214.8	214.8				-19.04%
4486	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期2箱变2变压器	400	40.80%	0	0		是	2026年12月	-8.90%
4487	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微长垄子2	400	12.30%	169.7	169.7				-38.64%
4488	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡6箱变1变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
4489	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡8箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-17.28%
4490	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村2组照明	200	51.80%	0	0				-35.04%
4491	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房4箱变202间隔配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
4492	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村铭宝洗车公变台区	400	9.90%	320.4	320.4				0.00%
4493	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园1变电站1变压器	800	22.50%	0	0		是	2027年12月	-43.77%
4494	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄1灯新	200	21.00%	138.0	138.0				100.00%
4495	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干38变 压器	315	39.37%	0	0				-40.36%
4496	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道2箱变1变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年6月	-42.13%
4497	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干205左分3柱上断路器-一站式	200	35.10%	0	0		是	2026年12月	0.05%
4498	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄三组照明	50	48.00%	0	0				-29.32%
4499	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区1变电站1变压器	630	84.57%	34.2	34.2	2025年8月			-33.50%
4500	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线202右1	200	18.90%	0	0		是	2026年	0.00%
4501	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64左3+1右1	200	67.50%	45.0	45.0				0.57%
4502	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线戴村分08（戴荒地后电台）	315	20.63%	218.5	218.5				-41.41%
4503	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站2号变压器	800	15.00%	0	0		是		-45.94%
4504	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站2号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-45.77%
4505	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理3箱变1变压器	800	9.80%	641.6	641.6				21.46%
4506	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发8号变电站1号配电变压器	630	14.48%	0	0				-28.85%
4507	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品1号变电站202配电变压器	630	15.87%	0	0				-44.29%
4508	于洪	范屯变	范新线	小微皮村南2台	200	63.00%	54.0	54.0				0.47%
4509	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	唐轩铂金大厦1201间隔配电变压器	800	49.13%	173.2	173.2				-40.49%
4510	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	盛发自维配电变压器	500	21.60%	0	0				-36.21%
4511	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际14号变电站201配电变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-35.18%
4512	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左4变台	200	48.90%	82.2	82.2		是	2025年12月	-36.90%
4513	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪5号变电站2变压器	630	35.43%	0	0		是	2027年12月	-39.77%
4514	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园3号变电站1号变压器	630	18.67%	0	0				-39.24%
4515	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸三期1站房2配电变压器	800	16.88%	585.0	585.0				79.18%
4516	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家81八家子支010	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	-73.07%
4517	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村空气能公变台区	400	1.50%	354.0	354.0				100.00%
4518	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	荣兴小区箱变（单）	400	32.00%	232.0	232.0				-43.21%
4519	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合一台	200	54.00%	25.6	25.6				-53.27%
4520	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站1变压器间隔配电变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-40.98%
4521	东陵	孙家寨	孙张线	保利十二橡树箱式变电站2号间隔配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
4522	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站3箱式变电站201间隔配电变 压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-33.39%
4523	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支11右2	400	12.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4524	铁西	历工变	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室201间隔配电变压器	800	12.00%	124.9	124.9		是	2026年12月	-19.89%
4525	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园3变电站1变压器	630	46.19%	276.0	276.0				-38.27%
4526	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线八家子村甲4	315	28.89%	192.5	192.5				100.00%
4527	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站1变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-47.00%
4528	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大民分军垦支69右7变台	200	0.00%	0	0				0.00%
4529	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站1变压器	630	36.95%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
4530	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北线189变压器	315	28.25%	194.5	194.5				-40.73%
4531	于洪	范屯变	范北线	小微马三家东二台	200	25.20%	129.6	129.6				-40.82%
4532	沈北	清水变	清水变73648清辉线	二井2箱变201配电变压器	630	10.16%	503.0	503.0				-25.56%
4533	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是		-43.80%
4534	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	泛美华庭2号变电站2变压器	630	36.19%	0	0				-40.51%
4535	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干114左18柱上变压器	200	23.40%	0	0				0.00%
4536	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线60右7	315	61.71%	0	0				-36.44%
4537	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右8+3柱上变压器	315	35.24%	0	0		是	2025年12月	-36.20%
4538	法库	大孤家变	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子东台分10	400	21.00%	276.0	276.0				-24.58%
4539	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分51左1	100	39.10%	0	0				-12.44%
4540	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干王学坊分32变台	200	39.60%	100.8	100.8				12.09%
4541	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变1变压器	630	19.37%	0	0				-40.07%
4542	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆1箱变1站内变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-48.41%
4543	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG 金香山箱变变压器配电变压器	200	69.30%	41.4	41.4				-44.27%
4544	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期1变电站1配电变压器	630	18.54%	0	0				-43.76%
4545	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				-42.18%
4546	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	郊南乙线47左4变台	400	9.60%	0	0				-63.96%
4547	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线姜家二组照明	30	43.00%	14.1	14.1				-72.81%
4548	东陵	农大变	农首线	首创银河湾5期小区1变电站202间隔配电变压器	630	44.13%	289.0	289.0				-39.33%
4549	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站1配电变压器	800	89.63%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-42.09%
4550	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁.水岸枫亭2小区变电站201变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-45.88%
4551	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区13变电站2变压器	250	33.60%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
4552	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩二期1号变电站1号变压器	630	42.54%	0	0		是	2027年12月	-11.43%
4553	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景居住商业(三期)1箱变2变压器	400	39.60%	201.6	201.6				-23.94%
4554	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站1变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-16.92%
4555	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地1箱变2变压器间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-34.88%
4556	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期1箱变	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-10.94%
4557	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院4配变站2变压器	400	36.30%	0	0		是	2026年6月	-39.41%
4558	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院8配变站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年6月	-44.96%
4559	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分中学支4	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	-78.40%
4560	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分81右1变台	200	24.30%	0	0				0.00%
4561	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑2变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
4562	于洪	光辉变	光南线	小微高台村大庙台	200	5.40%	169.2	169.2				100.00%
4563	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线段树沟分黎村支3（黎巴彦村台）	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	18.03%
4564	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙小区变电站变压器	400	21.40%	0	0		是	2025年12月	-27.62%
4565	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高于黄中分医院支05	315	40.29%	156.6	156.6				-34.11%
4566	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右6柱上变压器	400	0.60%	0	0		是	2025年12月	-48.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4567	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干160柱上变压器	200	67.50%	45.0	45.0				-34.38%
4568	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干110右支05柱上变压器	160	3.50%	0	0		是	2026年12月	-52.13%
4569	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园三期局维1变电站2配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-15.47%
4570	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支37左2柱上变压器	315	47.75%	0	0		是	2025年12月	-23.79%
4571	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安线法赖分190右3变台	200	51.45%	0	0		是		-37.04%
4572	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	圣丰御景广场二期C组团4变电站201间隔配电变压器	630	7.62%	377.6	377.6				100.00%
4573	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分82变台	80	49.25%	0	0				-39.08%
4574	东陵	水家变	水阳乙线	水家变776水古线水古干张官分18柱上变压器	200	58.20%	0	0		是	2026年12月	-37.82%
4575	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干牛相分11柱上变压器	250	64.00%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
4576	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分15左4	250	49.60%	0	0				-37.61%
4577	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分19	200	85.20%	0	0	2025年8月	是	2026年	-35.70%
4578	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	应滑乙线建设干9右3	315	87.62%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-44.13%
4579	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	方溪变350造化甲线造化干沙平分101变压器	100	33.60%	56.4	56.4		是	2025年12月	-5.45%
4580	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之6柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
4581	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干22变压器	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	-45.35%
4582	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南十乙线48	315	2.86%	274.5	274.5				-51.93%
4583	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线6左2	160	64.13%	0	0		是	2025年12月	-47.77%
4584	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分4+1柱上变压器	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-18.91%
4585	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右8	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-44.44%
4586	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分24变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
4587	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分9加2变压器	315	15.56%	234.5	234.5				-59.73%
4588	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分23	315	90.16%	0	0	2025年8月	是	2026年	-39.37%
4589	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干153	200	61.80%	0	0				-46.10%
4590	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左3左2变压器	315	98.29%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-42.14%
4591	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鹏小乙线城北干大什南分3	315	64.00%	0	0				-39.07%
4592	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿乙线21+1柱上变压器	315	28.89%	192.5	192.5				-49.52%
4593	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干58公变	315	41.27%	153.5	153.5				-42.35%
4594	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	万中干32右5公变	400	36.00%	6.9	6.9		是	2025年12月	-37.35%
4595	沈河	市府变	市府变562府北乙线	市府变562府北乙线红卫干21公变	315	29.84%	189.5	189.5		是	2026年12月	-29.45%
4596	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干59柱上变压器	400	59.40%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
4597	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干37柱上变压器	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
4598	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干48	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
4599	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1右2变台	160	59.25%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
4600	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变2	400	73.25%	0	0				-46.83%
4601	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分71左8左5变压器	315	11.11%	0	0		是	2025年12月	4.82%
4602	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右3变台	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
4603	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干5	315	89.52%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-31.87%
4604	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干25柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
4605	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线12	400	30.80%	0	0				-51.65%
4606	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分4左5	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4607	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干狮城分7	100	13.00%	77.0	77.0				-41.37%
4608	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左7	315	63.62%	83.1	83.1				-52.77%
4609	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分17右3右1变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-81.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4610	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村于85右2	200	51.30%	0	0		是	2026年12月	-37.96%
4611	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分5+2	315	61.90%	88.5	88.5				-50.80%
4612	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干13	315	41.27%	0	0		是	2026年12月	-45.70%
4613	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左4左2变压器	100	0.00%	90.0	90.0				0.51%
4614	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线83左1	315	49.21%	0	0		是	2026年	-40.11%
4615	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右2柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-45.38%
4616	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分12	315	24.95%	0	0		是	2026年	-33.64%
4617	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干25左7柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
4618	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左7	315	59.43%	0	0		是		-40.39%
4619	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干50右1变压器	200	16.40%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
4620	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右9变台	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
4621	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分4	400	85.20%	0	0	2025年8月			-41.01%
4622	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干景七分13	315	53.02%	116.5	116.5				-43.07%
4623	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	九九家园箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4624	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变2号变	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-36.24%
4625	和平	太原变	太原变056南七乙线	光复变电站3高压柜2主变	500	51.20%	0	0				-45.28%
4626	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变1号变	500	17.92%	0	0		是	2025年12月	-39.05%
4627	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变2号变	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
4628	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	延河家园箱变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
4629	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变1号变	800	12.90%	380.0	380.0		是	2025年12月	-39.86%
4630	和平	三好变	三好变166文体甲线	丽阳馨苑小区一次2主变	800	28.00%	496.0	496.0				-41.35%
4631	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站201变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
4632	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站202	500	19.84%	0	0		是	2026年12月	-42.96%
4633	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变2变压器	630	23.24%	0	0				-47.65%
4634	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园3箱变1变压器	630	17.02%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
4635	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭3箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
4636	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二2箱变2号变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
4637	皇姑	长江变	25458长亚甲线	安检1箱变2号变	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
4638	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园1箱变1号变	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-44.93%
4639	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都1箱变2号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
4640	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变2号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-57.10%
4641	和平	太原变	太原变044南五乙线	太原21主变	315	54.60%	111.5	111.5				-43.02%
4642	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区2号变电站1号变压器	630	39.37%	36.4	36.4				-44.67%
4643	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站2变压器	630	16.19%	169.7	169.7				-40.55%
4644	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙11箱变1变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-46.27%
4645	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙9箱变1变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-43.50%
4646	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	金三角小区变电站202	630	53.97%	227.0	227.0				-43.38%
4647	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站3号高压柜2主变	630	17.46%	457.0	457.0				-42.58%
4648	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园2箱1站内变压器	500	20.00%	1.7	1.7				-38.37%
4649	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街7变电站201柜	400	54.40%	142.4	142.4				-39.52%
4650	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园4箱变1变压器	500	17.60%	0	0				-43.89%
4651	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站201配电变压器	500	46.00%	220.0	220.0				-24.96%
4652	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语1变电站202柜	500	26.88%	0	0		是	2026年12月	-40.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4653	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园5箱变2变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
4654	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河消防小区变电站201	400	29.70%	241.2	241.2				-41.79%
4655	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园1变电站201	500	33.92%	280.4	280.4				-40.33%
4656	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站202	400	18.00%	53.7	53.7				-43.69%
4657	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站202柜	630	52.06%	239.0	239.0				-38.12%
4658	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光2箱变2	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
4659	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	通站东里箱变2	630	0.00%	325.6	325.6				0.00%
4660	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲1箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4661	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲7箱变2号变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-43.68%
4662	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科八九区1箱变1号变	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
4663	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站1号变压器	500	19.84%	0	0				-51.31%
4664	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期3箱变2号变	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
4665	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期5箱变1号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-36.28%
4666	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	供电局1箱变1号变	400	11.00%	0	0		是	2025年12月	17.35%
4667	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站1号变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-44.81%
4668	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸花园1箱变2变压器	800	7.89%	0	0				-49.48%
4669	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联2箱变2变压器	630	20.79%	0	0				-42.01%
4670	和平	太原变	太原变088民族甲线	西塔41主变	800	64.75%	0	0		是	2027年12月	-37.33%
4671	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	令闻3箱变2变压器	630	55.56%	217.0	217.0				-41.19%
4672	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	煤建五营箱变2变压器	315	43.81%	0	0				-42.29%
4673	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻6箱变1变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-43.23%
4674	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站1号变压器	630	15.87%	0	0		是		-44.96%
4675	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0		是		-46.21%
4676	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	德增2箱变2变	500	26.24%	0	0				-35.03%
4677	沈河	顺城变	顺城变066红旗乙线	丹东箱变1变压器	500	44.80%	226.0	226.0				-41.78%
4678	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	庆云2箱变1变压器	400	93.90%	0	0	2023年9月	是	2026年12月	-35.57%
4679	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变2变压器	630	43.24%	0	0				-42.03%
4680	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变1变压器	400	57.90%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
4681	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-3箱变2变压器	500	6.40%	0	0		是	2026年12月	-49.88%
4682	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	天盛箱变1变压器	400	60.90%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
4683	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期5箱变2变	630	24.44%	413.0	413.0				-45.13%
4684	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站201变压器	630	47.62%	267.0	267.0				-44.06%
4685	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际1号变电站1号变压器	800	11.25%	0	0		是	2027年12月	-41.58%
4686	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站201柜	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
4687	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	南翰林箱变1变压器	500	8.80%	0	0		是	2026年6月	-34.59%
4688	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区3变电站1变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
4689	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区1变电站2变压器	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
4690	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	乐群小区箱变（单）	630	15.56%	0	0				-47.98%
4691	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品4变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是		-44.51%
4692	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格4号变电站2变压器	500	4.80%	0	0		是	2027年12月	-46.72%
4693	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺通2变电站2变压器	630	64.00%	0	0				-39.60%
4694	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期1变电站2变压器	1000	71.70%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
4695	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站1变压器	630	28.10%	0	0				-44.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4696	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	富民公务员箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-44.71%
4697	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变1变压器	630	11.43%	495.0	495.0				-44.06%
4698	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园2箱变1变压器	630	38.60%	0	0				-42.26%
4699	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区14变电站201	630	33.33%	357.0	357.0				-44.47%
4700	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	克俭10箱变2变	500	54.40%	178.0	178.0				-43.62%
4701	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色6号变电站1号变压器	1000	55.20%	0	0				-43.07%
4702	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑2变电站2变压器	500	29.20%	304.0	304.0				-45.44%
4703	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	东祥箱变1变	400	48.60%	165.6	165.6				-41.23%
4704	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻4变电站1变压器	1000	60.60%	294.0	294.0				-40.94%
4705	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4706	和平	方型变	方型变466南三乙线	省委高层1主变	800	18.75%	570.0	570.0				-41.02%
4707	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期4箱变1变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
4708	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二2箱变2变	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
4709	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变1号变	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
4710	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵5箱变1号变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
4711	皇姑	长江变	25458长亚甲线	龙逸二2箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
4712	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园1变电站201	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-39.69%
4713	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	紫金桃源1号变电站201间隔（下深甲线）配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
4714	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线榛子街东台分09	315	18.41%	225.5	225.5				-32.15%
4715	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分42小屯支06	100	78.00%	0	0				-41.50%
4716	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站2S变压器	630	32.76%	0	0				-38.86%
4717	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变2变压器	500	24.64%	0	0				-46.94%
4718	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村兰园1号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4719	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1-5区1箱变2变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-22.99%
4720	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景6箱式变电站2配电变压器	800	76.88%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
4721	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区三期1变电站202间隔配电变压器	630	14.92%	0	0				9.80%
4722	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	茨榆坨后边外王涛针织品公变台区	200	43.60%	92.8	92.8				0.00%
4723	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	桃园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4724	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	6.03%	529.0	529.0				100.00%
4725	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分54左4左6左1	400	57.30%	0	0				100.00%
4726	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	岐山书苑1变电站1配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	87.86%
4727	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期1箱式变电站2配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
4728	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾4号变电站2变压器	630	52.06%	0	0				-26.79%
4729	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右5左2变台	400	19.80%	280.8	280.8				9.74%
4730	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	10KV中铁逸都进步回迁西1局维变电站202配电变压	800	3.30%	0	0				100.00%
4731	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干34+1左5柱上变压器	100	3.60%	0	0		是	2025年12月	-29.55%
4732	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站2变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-47.47%
4733	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都茗苑三期1变电站2变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-45.29%
4734	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站2变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
4735	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线戴村分6南几5（戴荒地后屯新南台）	200	37.50%	105.0	105.0				18.99%
4736	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期3变电站配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	21.07%
4737	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城2变电站201间隔变压器	630	27.81%	0	0				100.00%
4738	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑2箱变2变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-41.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4739	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区2局维变电站201配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	20.16%
4740	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分杜村支5变台	200	50.60%	78.8	78.8		是	2025年12月	-32.27%
4741	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区6变电站202配电变压器	630	23.17%	0	0				100.00%
4742	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	东方尚城1变电站1变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
4743	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-42.16%
4744	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	31421部队小区变电站201配电变压器	800	9.60%	0	0				10.28%
4745	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利二期5变电站201配电变压器	800	14.44%	0	0				-46.39%
4746	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖郦舍二期一2局维变电所201配电变压器	800	20.40%	0	0				94.51%
4747	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳村分支04	50	72.00%	0	0				-41.34%
4748	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园7站房1配电变压器	400	9.30%	0	0				100.00%
4749	于洪	高明变	高北线	共和新村2站房2变压器	500	15.68%	0	0				-41.01%
4750	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	东建甲线结构干3右1	400	20.00%	0	0				-45.31%
4751	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干20左6变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-10.79%
4752	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块4变电站201间隔配电变压器	800	54.75%	0	0		是	2027年12月	-36.65%
4753	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分37	200	26.10%	0	0		是	2025年12月	-26.49%
4754	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线237右24右2变台	200	11.40%	157.2	157.2				0.00%
4755	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分42+2左3	400	7.25%	331.0	331.0				0.00%
4756	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分24右4右1变台	200	3.00%	174.0	174.0				100.00%
4757	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线50左9变台	200	45.00%	90.0	90.0				-40.76%
4758	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北线南乱分19	80	49.88%	32.1	32.1				-70.63%
4759	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	远洋公馆1变电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
4760	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分3右1	200	48.30%	36.4	36.4				7.52%
4761	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房北台照明	400	63.60%	105.6	105.6				-32.03%
4762	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉8组	400	30.00%	240.0	240.0				-33.69%
4763	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支007	30	47.67%	0	0		是	2026年5月	-64.06%
4764	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站2号主变	800	19.20%	566.4	566.4				-35.36%
4765	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线造纸厂支004左T05	100	6.60%	0	0		是	2026年12月	-67.86%
4766	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干4+1左1	400	19.95%	0	0		是	2025年	-40.39%
4767	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站202间隔配电变压器	630	8.57%	0	0				21.56%
4768	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产1号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4769	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅2箱变2变	800	38.25%	414.0	414.0				-40.05%
4770	于洪	东民变	机床二线	小微机床2干32左7加1台	400	20.40%	0	0				100.00%
4771	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南甲线73左14	315	10.57%	0	0				-23.22%
4772	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园6变电站1变压器	400	26.10%	0	0				-43.63%
4773	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右1左3右2	315	73.33%	52.5	52.5				-30.67%
4774	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期2小区箱式变电站1配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2025年12月	14.55%
4775	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线15	315	27.62%	0	0				-51.92%
4776	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭4箱变2变压器	400	42.30%	0	0				-40.88%
4777	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干166变压器	200	100.65%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-48.81%
4778	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场大棚2号新	100	13.80%	0	0				0.00%
4779	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城1变电站2变压器	800	43.88%	0	0				-43.83%
4780	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	17.14%	459.0	459.0				-24.68%
4781	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府四期箱式变电站202间隔配电变压器	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	5.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4782	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园分建2-3变电站202配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	13.10%
4783	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区2变电站2变压器	800	18.00%	0	0				-39.69%
4784	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔1站房1变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-44.24%
4785	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干大三家子分杜窝堡支32变台	400	30.90%	236.4	236.4				-5.85%
4786	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线104左3变台	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-1.70%
4787	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙11	400	30.30%	0	0		是	2025年12月	-6.46%
4788	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家2台区	100	28.00%	0	0				-51.80%
4789	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期3局维变电站202配电变压器	630	7.62%	519.0	519.0				90.23%
4790	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分8右1变台	50	132.40%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-24.29%
4791	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线海房屯台	100	36.00%	54.0	54.0				-24.83%
4792	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑2变电2变压器	630	42.29%	0	0		是	2026年12月	-44.67%
4793	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民2号2配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年6月	-44.56%
4794	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区4变电站2变压器	500	23.60%	332.0	332.0				-59.23%
4795	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城18号变电站201间隔（雪莲线）配电变压器	800	41.10%	0	0				0.00%
4796	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右14变台	200	19.95%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
4797	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变2变压器间隔配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-31.45%
4798	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7右5+2	200	55.50%	0	0				0.00%
4799	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分170	200	24.90%	0	0		是	2027年	-35.95%
4800	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区71变配电 变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-42.24%
4801	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干水泵分	200	58.00%	0	0		是	2026年12月	-31.44%
4802	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村2变电站1号配电变压器	630	14.10%	0	0		是	2025年	-46.14%
4803	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村3变电站1号配电变压器	400	18.25%	0	0				-46.90%
4804	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干102右5左7	400	63.00%	0	0				11.70%
4805	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅26变电站1变压器	400	34.80%	220.8	220.8				-17.82%
4806	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	鲁班尚品1变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
4807	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支88大桑林子村台	400	33.50%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
4808	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园3变电站2变压器	630	8.89%	0	0				100.00%
4809	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期2箱式变电站2变压器	400	23.50%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
4810	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡冷前福鑫牧业公变台区	400	14.10%	0	0				100.00%
4811	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干北乱分51左23	200	2.70%	0	0		是	2026年	-527366.67%
4812	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵北乙线陵北干7+1左1柱上变压器	400	57.30%	0	0		是	2025年12月	12.24%
4813	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期4箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-23.13%
4814	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚（北）	80	47.63%	0	0				-42.64%
4815	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干113左3变压器	200	57.50%	65.0	65.0		是	2025年12月	-34.12%
4816	沈河	青年变	青年变372青寺线	广东发展银行自维箱变变压器	100	17.60%	0	0		是	2026年12月	5.76%
4817	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线51+1左3变台	100	63.90%	0	0		是	2025年12月	-34.76%
4818	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱1号变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-43.11%
4819	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-41.27%
4820	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑1箱变1变压器	630	47.30%	0	0		是	2026年12月	-33.64%
4821	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期2箱式变电站2配电变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年12月	-74.52%
4822	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园4号变电站1号变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-40.55%
4823	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-2变电站1号变压器间隔配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2027年12月	-39.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4824	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站1变压器	630	20.19%	0	0				-45.05%
4825	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九洲御璟3号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	16.19%	0	0				86.14%
4826	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线盛世名都	315	64.38%	80.7	80.7				-41.99%
4827	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中住宅楼	200	61.20%	57.6	57.6				-37.72%
4828	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨徐理生鲜超市公变台区	315	72.00%	0	0				100.00%
4829	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线实验分12+2	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-45.38%
4830	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左14	80	27.00%	0	0		是	2027年	-42.97%
4831	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑2小区箱变1配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2025年12月	4.50%
4832	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干花牛分29变台	200	25.20%	129.6	129.6		是	2025年12月	-44.03%
4833	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站1配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	-16.77%
4834	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区6局维变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
4835	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期3号站1号变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	7.67%
4836	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分63变台	200	33.45%	113.1	113.1		是	2025年12月	-38.99%
4837	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站2号配电变压器	500	32.00%	0	0		是	2027年12月	-49.95%
4838	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海天誉2号变电站1号配电变压器	630	47.30%	269.0	269.0				-16.63%
4839	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	林北干158右4左4	400	42.60%	0	0		是		0.95%
4840	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家分支04	50	135.90%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-40.38%
4841	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园8号变电站1号变压器	400	9.20%	0	0		是		-20.75%
4842	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化镇村箱变1配电变压器	500	18.40%	0	0		是	2025年12月	-50.45%
4843	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	宝隆房地产1变电站2号变压器	400	50.40%	0	0		是	2025年	-32.16%
4844	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站2号配电变压器	500	49.92%	0	0		是	2027年12月	-27.85%
4845	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线郎家寺支006	200	58.50%	0	0		是	2026年12月	-32.47%
4846	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线营盘分70左支1	50	139.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-61.32%
4847	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-176.86%
4848	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分3右1变台	100	25.80%	0	0		是	2025年12月	-46.12%
4849	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海3号变电站202配电变压器	500	47.04%	0	0				-41.13%
4850	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干62右1	100	48.60%	0	0		是		-41.96%
4851	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村四五组照明新	200	66.00%	48.0	48.0				0.00%
4852	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区2变电站201配电变压器	400	13.20%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
4853	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分平房支40	50	93.60%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-30.81%
4854	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左29变台	200	41.60%	96.8	96.8				-62.00%
4855	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府1变电站1配电变压器	800	19.88%	561.0	561.0				-40.68%
4856	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分34变台	400	85.25%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-38.05%
4857	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支大园子支8	50	23.60%	0	0		是	2026年6月	-115.63%
4858	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四组机井分9	100	1.40%	0	0		是	2026年6月	-39.14%
4859	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期32小区变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	16.80%
4860	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区1变电站202配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	46.33%
4861	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干辛家分10右1-2	250	58.80%	78.0	78.0				-35.13%
4862	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达江湾城3期2变电站201间隔配电变压器	630	35.24%	10.0	10.0		是	2027年12月	-43.24%
4863	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4864	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干230	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	21.70%
4865	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八号院东区1箱式变电站1配电变压器	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-29.21%
4866	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站2变压器	800	0.00%	720.0	720.0				-16.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4867	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支014	200	62.80%	0	0		是	2026年6月	-28.47%
4868	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座2箱变1变压器	800	37.50%	420.0	420.0				-43.01%
4869	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线古砬支2(古砬子A台)	200	51.30%	77.4	77.4				-29.31%
4870	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站201开关柜	630	54.92%	221.0	221.0				-44.07%
4871	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际3号变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0				-42.07%
4872	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南西北台照明（2021微）	400	52.35%	150.6	150.6				-27.09%
4873	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站201开关柜	630	22.86%	423.0	423.0				-43.68%
4874	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆3号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	19.50%	564.0	564.0				100.00%
4875	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部3	50	89.40%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-41.90%
4876	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	奉达分3开闭站1小区变电站1变压器	200	60.00%	0	0		是	2025年10月	-32.95%
4877	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	前詹A台	250	33.64%	0	0		是	2026年12月	-20.27%
4878	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干55柱上变压器	500	88.32%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.41%
4879	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期7201间隔配电变压器	630	9.52%	0	0				6.21%
4880	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变201	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4881	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期2变电站2号配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	-35.28%
4882	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林三期2变电站201配电变压器	630	54.10%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
4883	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站1配电变压器	800	28.50%	492.0	492.0				-38.94%
4884	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚2	80	11.25%	0	0		是	2025年11月	-196.64%
4885	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线4变压器	400	80.60%	0	0	2025年8月			-38.43%
4886	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城5变电站-1	630	24.89%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
4887	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲四期二变电站202配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-38.51%
4888	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园3箱变1变压器	630	35.24%	345.0	345.0				-42.30%
4889	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线56左10右1	200	17.10%	0	0				0.68%
4890	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分10	400	25.20%	0	0		是	2027年	-20.93%
4891	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分10	160	19.25%	113.2	113.2				-30.95%
4892	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站2变压器	630	18.03%	0	0		是	2027年12月	-36.92%
4893	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线户庄台支30	100	56.25%	33.8	33.8				-34.93%
4894	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站2变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-35.60%
4895	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2027年	-39.19%
4896	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线8	400	28.50%	0	0				-40.16%
4897	于洪	高明变	高张线	和谐3期2站房2变压器	630	25.40%	0	0				-40.81%
4898	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站202间隔配电变压器	400	79.20%	43.2	43.2				-35.47%
4899	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站201间隔配电变压器	200	61.20%	57.6	57.6				-36.12%
4900	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子东支06	400	11.15%	0	0		是	2025年9月	-29.22%
4901	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线77左1	315	21.08%	217.1	217.1				7.74%
4902	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城8号变电站2号变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-41.07%
4903	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园7变电站变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-42.99%
4904	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期7箱式变电站1配电变压器	630	25.90%	0	0				-40.73%
4905	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东昌盛粮谷加工厂公变台区	200	10.20%	159.6	159.6				100.00%
4906	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区1变电站1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-42.64%
4907	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城C区一期2站房1变压器	630	5.33%	0	0				0.00%
4908	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区10变电站1变压器	630	21.43%	0	0				-46.78%
4909	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑3变电站1变压器	800	0.00%	10.0	10.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4910	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区2变电站2变压器	800	22.00%	0	0		是	2027年12月	-40.60%
4911	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰花园小区2号变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				-31.71%
4912	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线海州村东分支线002	200	82.20%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	5.14%
4913	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线套里支21	400	34.75%	0	0		是	2025年9月	-32.01%
4914	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站1变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	-41.95%
4915	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	绿厦爵士汇一期2变电站201配电变压器	315	37.33%	165.9	165.9				-39.29%
4916	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变201间隔配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	-35.91%
4917	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园4箱式变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-44.87%
4918	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分58左3变台	100	56.10%	0	0		是	2025年12月	-27.05%
4919	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线64左7变台	160	86.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-31.27%
4920	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线化工厂分4变台	200	48.00%	84.0	84.0				-47.95%
4921	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分48右1左1	400	73.80%	64.8	64.8				100.00%
4922	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期2号变电站202间隔配电变压器	400	54.00%	0	0		是	2025年12月	-25.04%
4923	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沈北支28柱上变压器	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
4924	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支4	80	65.00%	0	0		是	2028年	-40.46%
4925	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变2变压器	630	44.13%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
4926	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光3变电站1变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-34.74%
4927	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	保利大都会三期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
4928	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城2号变电站1号变压器	630	53.97%	227.0	227.0				-39.47%
4929	于洪	得胜变	得山线95478	荣盛*幸福大道2站房2变压器	630	39.87%	0	0				-48.68%
4930	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站201间隔配电变压器	800	67.50%	0	0		是	2026年	-37.19%
4931	浑南	智慧变	智慧944智校线	润山府2号变电站2号配电变压器	800	12.90%	0	0				9.24%
4932	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分李河套排水支10左5变台	400	19.60%	0	0		是	2025年12月	-37.91%
4933	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分25左5变台	400	21.40%	0	0		是	2025年12月	-30.65%
4934	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城1号小区变电站（1.1期）1号变压器	800	21.38%	0	0		是	2026年12月	-31.81%
4935	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园2箱变（单）	630	30.16%	377.0	377.0				-39.66%
4936	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期3箱式变电站2配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
4937	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景4箱式变电站1配电变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
4938	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左22变台	400	3.25%	0	0				0.00%
4939	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	大万村1组综合（微）	400	28.20%	247.2	247.2				8.55%
4940	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南十八家	200	43.80%	0	0				-50.08%
4941	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	航辽变086三家线六间房村8组	400	54.60%	141.6	141.6				-28.89%
4942	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期1箱变2配电变压器	630	13.97%	0	0				82.68%
4943	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区2变电站1配电变压器	630	37.14%	0	0				5.21%
4944	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干44右1	200	18.60%	0	0		是		6.74%
4945	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分33柱上变压器	315	84.44%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.39%
4946	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线砖厂分石厂支12	200	5.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
4947	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站201变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-40.79%
4948	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站1变压器	630	46.48%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
4949	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站202	500	17.60%	362.0	362.0				-46.56%
4950	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站202配电变压器	630	47.62%	267.0	267.0				-42.61%
4951	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁6号变电站201配电变压器	630	33.14%	0	0				-44.69%
4952	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分22右8柱上变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-37.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4953	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区3箱变202间隔配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年6月	-37.98%
4954	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期1局维变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	19.69%
4955	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园2箱变2变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-38.17%
4956	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园13箱变1变压器	630	8.25%	515.0	515.0				-20.07%
4957	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变2变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-41.20%
4958	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵水利甲台	50	57.20%	16.4	16.4				-38.40%
4959	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园别墅小区1变电站1变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年12月	-38.20%
4960	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站2变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-43.15%
4961	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支边台大队分03	200	37.88%	0	0		是	2026年12月	-28.91%
4962	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站2变压器	500	34.80%	276.0	276.0				-44.23%
4963	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五东南分王纪明养殖户支2	400	24.30%	262.8	262.8				100.00%
4964	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-12母 线配电变压器	200	35.00%	0	0		是	2026年12月	-41.69%
4965	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-3母 线配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-36.60%
4966	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	聚晟木业公变台	200	89.40%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	100.00%
4967	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋用户202间隔配电变压器	500	16.32%	0	0				-40.08%
4968	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干47	250	31.36%	0	0				4.28%
4969	康平	四家子	四家子变1205四刘线	西三合堡分台	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	-29.92%
4970	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分二支排水站几西水甲1	100	46.50%	0	0		是	2025年11月	-52.59%
4971	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分22柱上变压器	315	46.10%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
4972	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68左13左1变台	200	81.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-17.29%
4973	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分4右1	315	6.35%	0	0		是		-9.32%
4974	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站2配电变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
4975	浑南	于山变	于山变778于通线	华发德仁里1号变电站1号配电变压器	630	24.76%	411.0	411.0		是	2027年12月	8.69%
4976	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4977	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园72主变	630	26.29%	401.4	401.4				-37.53%
4978	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园3.2期2局维箱变1段母线201间隔配电变压器	400	38.70%	205.2	205.2				-26.21%
4979	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期1变电站202配电变压器	800	16.20%	590.4	590.4		是	2026年12月	25.62%
4980	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线11	200	42.60%	94.8	94.8				-21.13%
4981	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区8变电站1变压器	630	28.89%	385.0	385.0				-40.23%
4982	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾5号变电站2号变压器	315	63.81%	82.5	82.5				-47.85%
4983	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城11变电站变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
4984	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	东方尚城2变电站2变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
4985	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库3箱变1变压器	400	130.40%	0	0	2022年12月	是	2026年1月	-39.92%
4986	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干双树子支19右分03柱上 变压器	80	49.50%	0	0		是	2026年12月	-35.57%
4987	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委西台	200	63.50%	0	0				-14.62%
4988	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右03	100	41.40%	48.6	48.6				-40.48%
4989	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左1+2右1	400	66.00%	36.4	36.4				100.00%
4990	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇2箱变1变压器	800	27.00%	0	0				17.61%
4991	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变1变压器	630	34.29%	97.5	97.5				-40.35%
4992	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线223变台	200	22.50%	135.0	135.0				-46.67%
4993	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分16柱上变压器	315	20.19%	0	0		是	2025年12月	-85.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4994	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干老什牛分53右19变台	200	65.70%	48.6	48.6				-23.50%
4995	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线新义北甸子照明	400	88.80%	4.8	4.8	2024年2月	是	2025年8月	-34.93%
4996	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分10	250	5.28%	0	0		是	2025年	-32.47%
4997	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站1变压器	500	40.64%	0	0				-39.89%
4998	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分01	315	54.60%	0	0		是	2026年12月	-30.90%
4999	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	粮油线校田地支08	250	86.04%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-39.30%
5000	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分10	315	67.05%	0	0		是	2026年12月	-51.43%
5001	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关干线087	80	82.31%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-36.92%
5002	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线无间房台分支线003	100	76.50%	13.5	13.5				-36.62%
5003	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支52大双台子北台	250	17.20%	0	0		是	2025年12月	-37.25%
5004	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡1箱式变电站2配电变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-36.41%
5005	东陵	水家变	水李线	水李干古城子分3柱上变压器	400	58.50%	10.0	10.0				-65.59%
5006	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨西山村赛森木门公变台区	200	48.60%	82.8	82.8				0.00%
5007	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分5右3变台	50	52.80%	0	0		是	2025年12月	-38.42%
5008	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村10机井	100	93.60%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-45.13%
5009	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分33左2变台	400	11.55%	0	0		是	2025年12月	13.56%
5010	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干51	315	42.86%	0	0		是		-6.47%
5011	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线东狼中台	200	43.20%	93.6	93.6				-41.98%
5012	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右10右3+1右2	200	23.40%	0	0				100.00%
5013	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖坑分09(三尖坑)	200	17.30%	0	0		是	2025年11月	-23.05%
5014	浑南	安顺变	安顺变172安运线	绿城映月1号变电站201间隔配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2027年12月	14.67%
5015	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分16柱上变压器	100	70.20%	0	0		是	2025年12月	-27.59%
5016	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区4变电站2变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	7.10%
5017	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线东四家分转心湖支2变台	200	21.30%	137.4	137.4				30.19%
5018	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村18机井	200	60.30%	0	0		是	2025年11月	-17.99%
5019	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水干3左9	400	44.25%	183.0	183.0				-12.83%
5020	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达龙湾二期2变电站2变压器	800	24.75%	10.0	10.0		是	2027年12月	-40.75%
5021	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区1变电站1变压器	800	23.00%	0	0		是	2027年12月	-45.00%
5022	于洪	东民变	东工线	小微东工线33号台	200	19.50%	0	0				100.00%
5023	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	元江街2箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	15.59%
5024	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干玉站分13左7变台	200	77.00%	0	0		是	2025年12月	-57.40%
5025	沈北	道义变	道义变15242花园线	一站式-国网辽宁省沈阳供电公司-沈北福瑞佳充电桩 一期-花园干2右分3	400	46.20%	0	0				94.80%
5026	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线孙家园子分支001	200	44.70%	0	0		是	2025年12月	-29.92%
5027	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光1号变电站201配电变压器	630	22.48%	0	0				-42.17%
5028	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	海逸铭筑小区一期1箱式变电站2配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-44.32%
5029	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟10组照明	200	23.55%	0	0				-33.25%
5030	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	金寓华庭2号变电站201配电变压器	630	21.27%	0	0				-39.80%
5031	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干125变台	400	53.00%	148.0	148.0		是	2025年12月	-45.23%
5032	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站2011变压器	500	66.40%	118.0	118.0				-43.85%
5033	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区4变电站1变压器	630	14.86%	0	0		是	2025年12月	-28.96%
5034	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-2	400	19.95%	0	0				-14.10%
5035	铁西	重工变	重工变10844重新线	翡翠新都会2变电站202间隔配电变压器	800	70.80%	153.6	153.6				-0.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5036	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干88变台	315	41.43%	0	0		是	2025年12月	-30.06%
5037	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右7变台	100	104.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-35.74%
5038	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干石狮分36变台	200	50.10%	0	0				-19.49%
5039	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅2站房1变压器	630	20.00%	441.0	441.0				41.37%
5040	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分169左7	200	28.20%	0	0		是	2025年	-23.59%
5041	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-124.09%
5042	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期1号变电站2号配电变压器	400	36.60%	213.6	213.6				8.61%
5043	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥分7右3	315	22.54%	212.5	212.5				-39.21%
5044	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期3变电站2配电变压器	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	-17.93%
5045	东陵	杨官变	富康线	文欣苑四期1箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-15.72%
5046	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号二期1箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-63.35%
5047	和平	方型变	方型变490诚大线	南湖大厦1主变	800	14.63%	0	0				-47.26%
5048	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	泛美华庭1号变电站2变压器	800	22.50%	0	0				-52.51%
5049	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支24右1	400	67.65%	0	0		是	2026年	-37.00%
5050	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15右2	400	35.40%	0	0		是	2026年	-41.94%
5051	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	凤凰甲线乳品分3柱上变压器	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
5052	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站201变压器	630	68.95%	132.6	132.6				-41.36%
5053	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站2变电站变压器	630	3.17%	547.0	547.0				-52.96%
5054	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚分84+1	200	34.20%	0	0				-38.68%
5055	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干41右5	200	62.85%	54.3	54.3				14.44%
5056	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线64右2柱上变压器	400	65.70%	0	0				100.00%
5057	于洪	范屯变	范新线	曹台村西一台	200	54.60%	70.8	70.8				-31.35%
5058	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区3箱式变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				76.19%
5059	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干兴隆分16左支05柱上变压器	80	40.50%	0	0		是	2026年12月	-39.53%
5060	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线红砂地1队支10	200	15.20%	97.3	97.3		是	2025年12月	-33.07%
5061	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左5	200	14.90%	0	0				-34.49%
5062	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分9变压器	100	20.40%	0	0				-39.19%
5063	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府1箱式变电站202间隔配电变压器	630	12.70%	487.0	487.0				-43.42%
5064	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右4左1	315	48.57%	0	0				-29.95%
5065	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼中台	400	24.90%	169.7	169.7				-30.00%
5066	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区1变电站2变压器间隔配电变压器	800	27.00%	504.0	504.0				-45.89%
5067	于洪	范屯变	范新线	小微曹台村东北台	200	2.40%	175.2	175.2				0.00%
5068	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾2箱变1变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-26.15%
5069	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区9变电站1变压器	630	38.10%	327.0	327.0				-36.21%
5070	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线石治玉支02	200	66.60%	0	0		是	2026年12月	-29.07%
5071	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干105+1右1	200	1.20%	177.6	177.6				0.49%
5072	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分54右5	100	33.00%	57.0	57.0				-36.24%
5073	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变2变压器	630	85.08%	31.0	31.0	2025年4月			22.01%
5074	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期2变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-17.69%
5075	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分168	400	8.25%	0	0		是	2027年	15.01%
5076	东陵	汪家变	汪杨甲线	LS_辽宁天久置业有限公司(汪家馨城A)201间隔配电 变压器	315	127.24%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-45.11%
5077	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园1变电站2变压器	630	8.89%	0	0		是	2027年12月	-43.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5078	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫8号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	27.62%	0	0				8.72%
5079	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆4箱式变电站2配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	4.98%
5080	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支5右分支2变压器	50	38.40%	0	0				-42.71%
5081	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线陆家村东台	400	37.20%	0	0				-28.85%
5082	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分59左4	100	27.40%	0	0				-34.03%
5083	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合9变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-41.38%
5084	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线良种台分支23	400	28.73%	0	0		是	2026年12月	-29.25%
5085	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界力支线110	200	54.60%	0	0		是	2026年12月	-32.87%
5086	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟1号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	400	19.20%	0	0				96.96%
5087	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期小区3变电站1变压器	630	51.75%	0	0		是	2025年12月	38.89%
5088	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区1变电站2变压器	630	86.10%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-39.72%
5089	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区1变电站1变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
5090	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支43	400	36.90%	0	0		是	2025年11月	-28.23%
5091	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分22	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
5092	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合3变电站1变压器	500	42.40%	0	0				-41.32%
5093	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城3箱变202变压器	500	30.72%	173.2	173.2				-39.74%
5094	沈河	方家变	方家变690方佳线	佳和大三期5箱变201配电变压器	630	3.43%	545.4	545.4				100.00%
5095	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南大棚	50	118.40%	0	0	2024年9月	是	2025年10月	-37.12%
5096	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分6	400	42.60%	0	0				-36.07%
5097	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区1变电站1变压器	800	21.75%	546.0	546.0				100.00%
5098	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干53北山分1右11	400	72.30%	70.8	70.8		是	2026年1月	5.92%
5099	浑南	白塔变	白塔变952四库线	万锦香樟树三期-2变电站1号变压器	800	7.50%	0	0		是	2027年12月	14.35%
5100	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线185变台	200	55.20%	0	0				-64.97%
5101	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线柳条西支1(柳条河B台)	315	34.67%	0	0		是	2026年12月	-42.56%
5102	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区3变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
5103	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变2变压器	800	36.38%	0	0				-19.29%
5104	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线红旗台村大棚(北台区局属综合台)	315	57.40%	102.7	102.7				-35.15%
5105	大东	望花变	望花变70244上园甲线	紫竹茗郡8箱变1变压器	800	45.75%	354.0	354.0				-38.39%
5106	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村四组新	100	68.40%	21.6	21.6				0.00%
5107	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都15号变电站201间隔配电变压器	630	36.57%	0	0				-48.59%
5108	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线王福亮支37	100	71.40%	18.6	18.6				-27.93%
5109	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站2变压器	800	45.00%	0	0		是	2026年12月	-31.92%
5110	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站1母线1变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
5111	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾1箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-48.21%
5112	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支17+1左分支2变压器	100	51.00%	0	0				-48.13%
5113	和平	方型变	方型变426宁波甲线	军区联勤公寓202配电变压器	400	21.00%	0	0				-45.59%
5114	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左9左1变台	400	27.15%	0	0				94.66%
5115	于洪	范屯变	范新线	小微边台村南1台	200	36.30%	107.4	107.4				3.07%
5116	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于121右1+1左4	200	13.80%	152.4	152.4				-33.25%
5117	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景六期1变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	12.00%
5118	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景六期2变电站201间隔配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	10.57%
5119	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站2变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-40.68%
5120	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜北分06	100	25.00%	0	0		是	2025年12月	-30.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5121	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线刘家分04	200	75.60%	0	0		是	2025年12月	-28.24%
5122	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	九州御峯小区2变电站202间隔配电变压器	400	18.00%	288.0	288.0				-1.55%
5123	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站2号变压器	630	21.71%	0	0		是	2027年	-40.74%
5124	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线46（花生堡东二）	200	27.00%	126.0	126.0				-39.37%
5125	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站2站内变压器	630	24.00%	0	0				-47.78%
5126	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线88米胜分13	200	0.50%	0	0				-88.98%
5127	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站1变压器	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	34.57%
5128	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区2变电站2变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-72.74%
5129	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春五期C、D区1变电站202变压器	500	63.20%	0	0				-44.89%
5130	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美1箱变2变压器	630	14.60%	0	0				100.00%
5131	东陵	祝家变	祝高线	祝高线53左4箱变	100	69.60%	0	0		是	2026年12月	-42.39%
5132	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南照明	100	84.30%	5.7	5.7	2025年4月	是	2025年10月	-35.47%
5133	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线拉马沟西台	315	26.67%	199.5	199.5		是	2025年11月	-40.16%
5134	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变2变压器	500	26.24%	0	0				-41.20%
5135	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站1号变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-36.39%
5136	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥4变电站201间隔配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
5137	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都1变电站2变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
5138	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干54+1左1	400	10.20%	0	0		是	2026年	6.11%
5139	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区3变电站2号配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2027年12月	-15.05%
5140	沈北	詹屯变	詹屯变7854詹卡线	宏远路灯管理有限公司蒲南路（一站式）	100	11.00%	79.0	79.0				-32.64%
5141	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期5变201	630	27.62%	393.0	393.0				-43.44%
5142	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖叁公变台区	400	14.10%	303.6	303.6				0.00%
5143	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变1变压器	800	26.40%	0	0				-48.67%
5144	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路1变电站1变压器	630	49.21%	0	0				100.00%
5145	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子北几15	315	17.71%	0	0		是	2025年12月	-16.05%
5146	于洪	东民变	东范线	小微东范线46左20号台	400	32.40%	0	0				100.00%
5147	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分7加1赵家支26左8	400	43.80%	0	0				-0.70%
5148	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	孝新干东实分5（一站式）	200	16.80%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
5149	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期52主变	400	25.00%	0	0				-41.59%
5150	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线西五旗分14	400	44.40%	182.4	182.4				-28.38%
5151	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线高家分004	100	67.50%	0	0				37.80%
5152	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发5号变电站1号配电变压器	630	13.46%	0	0				-36.54%
5153	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0				-34.78%
5154	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区14变电站1变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-38.66%
5155	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑4变电站1变压器	500	12.80%	0	0				-42.23%
5156	浑南	营盘	营盘变084营天线	万锦紫园一期1变电站1配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	-41.95%
5157	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	阡南分7左2柱上变压器	400	19.75%	0	0				-98.82%
5158	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南线水田支02	50	34.20%	0	0		是	2026年12月	-48.66%
5159	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家2台区	160	11.63%	0	0				-47.97%
5160	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆1变电站2号变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-61.19%
5161	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站2变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-38.41%
5162	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香榭蓝郡小区7变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
5163	沈北	新城子	新城线	新城子干红光分7变压器	315	15.86%	0	0		是	2026年12月	56.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5164	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5165	于洪	小于变	10kV于山线56286	万熹绿景5变电站1变压器	630	37.59%	330.2	330.2				-40.16%
5166	于洪	大潘变	大视线	弘泽国际一期1变电站2变压器	630	27.62%	0	0				-39.13%
5167	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左10变台	200	75.90%	0	0		是	2025年8月	-32.38%
5168	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期4小区箱式变电站1配电变压器	500	47.36%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
5169	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分2+1柱上变压器	315	13.65%	240.5	240.5				-35.81%
5170	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园6变电站2配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2025年12月	96.23%
5171	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变1变压器	630	43.05%	6.9	6.9				-42.91%
5172	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期1变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
5173	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站201	630	3.02%	0	0				42.56%
5174	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区2变电站2变压器	500	58.24%	158.8	158.8				-37.00%
5175	大东	大东变	大东变66076大环线	大悦城E馆1箱变1变压器	630	48.57%	261.0	261.0				25.94%
5176	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	农恒乙干38右分1变压器	315	50.79%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
5177	康平	城南变	城南变2511南钱线	红兴隆饭店	250	86.88%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-35.37%
5178	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	刘士村综合一台(微)	200	20.10%	139.8	139.8				-24.55%
5179	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲7变电站1变压器	630	6.35%	0	0				100.00%
5180	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分111变台	200	45.60%	0	0				-33.08%
5181	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	阳光港湾1变电站2变压器	800	42.00%	0	0		是		-27.12%
5182	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线155	160	34.00%	89.6	89.6				-38.26%
5183	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站1号变压器	630	12.70%	218.6	218.6				-31.48%
5184	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著2号变电站2号配电变压器	800	15.30%	597.6	597.6				0.99%
5185	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	22.54%	0	0				100.00%
5186	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	沈阳市育新农场(一站式服务)	200	2.40%	0	0		是	2026年12月	0.00%
5187	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期1变电站1号	800	54.75%	282.0	282.0				-33.66%
5188	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-43.44%
5189	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5190	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门3变电站202	630	27.43%	394.2	394.2				-39.95%
5191	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强21主变	500	14.40%	378.0	378.0				-40.24%
5192	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线羊泉支08	315	20.63%	0	0		是	2025年11月	-35.42%
5193	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支112左1柱上变压器	200	15.30%	149.4	149.4				-20.17%
5194	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-40.06%
5195	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村干马壮分5右6变压器	250	33.60%	0	0		是	2026年12月	-44.84%
5196	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线尚屯分养殖场支水库几2	200	12.90%	154.2	154.2		是	2025年11月	-59.98%
5197	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站1配电变压器	800	36.30%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
5198	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分30左2柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
5199	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线匡恒支001	200	23.10%	0	0		是	2026年5月	-65.73%
5200	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线西散台分支线003	50	100.00%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-36.27%
5201	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸2变电站2变压器	500	59.52%	0	0				-39.32%
5202	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府2号变电站1号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-39.85%
5203	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期1变电站1变压器	630	48.38%	0	0		是	2027年12月	-43.60%
5204	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分157变台	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-13.49%
5205	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-26.01%
5206	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线274右9变台	200	15.00%	150.0	150.0				-111.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5207	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼2箱变2变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-42.01%
5208	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分003	200	71.16%	0	0				-30.86%
5209	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安线法赖分219右1变台	100	108.40%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-31.89%
5210	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右9变台	200	56.33%	0	0				-34.18%
5211	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变2变压器	630	14.98%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
5212	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于胜分29柱上变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年12月	-19.46%
5213	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分34+2（柏家沟村西台）	100	27.60%	0	0		是	2025年9月	-31.76%
5214	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分27变台	200	37.50%	105.0	105.0				-37.57%
5215	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子6组照明	200	31.80%	0	0				-42.86%
5216	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站1变压器	315	23.81%	208.5	208.5				-41.48%
5217	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分240	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-32.94%
5218	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分16变台	250	19.52%	0	0		是	2026年12月	-40.33%
5219	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1右2之1柱上变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-31.70%
5220	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线77	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-52.24%
5221	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分21变压器	315	42.67%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
5222	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分64变台	315	19.05%	223.5	223.5				-86.00%
5223	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	亚明变156珠江甲线珠江干10左2柱上变压器	315	60.00%	0	0				-41.07%
5224	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分10柱上变压器	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-45.69%
5225	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分变厂支7右2右1柱上变压器	100	15.60%	0	0		是	2025年12月	-52.84%
5226	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右6右4柱上变压器	400	52.50%	0	0		是	2025年12月	-44.76%
5227	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干9之1柱上变压器	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-67.23%
5228	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分罐洞支38右16变台	200	51.50%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
5229	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分2	315	79.68%	32.5	32.5				-35.49%
5230	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右13柱上变压器	315	19.37%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
5231	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干40	315	53.65%	1.7	1.7				-46.22%
5232	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干62	315	62.86%	1.7	1.7				-45.93%
5233	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分18左4变压器	100	16.50%	0	0		是	2025年12月	-50.78%
5234	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92右2	400	54.50%	0	0				-36.09%
5235	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线57右7	160	24.19%	0	0				-69.49%
5236	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干钢球分11左16	100	12.50%	0	0				-71.73%
5237	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线31	200	18.00%	0	0				-40.36%
5238	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	万寿干57右4+1公变	200	31.60%	0	0		是	2026年12月	-42.56%
5239	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青年线万寿干71左5公变	200	33.60%	0	0		是	2026年12月	-40.07%
5240	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分171右13左4	100	66.60%	23.4	23.4				-39.95%
5241	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线76	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
5242	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干8柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-31.82%
5243	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干29左1之1柱上变压器	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
5244	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左4柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-44.49%
5245	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干40柱上变压器	200	48.40%	0	0		是	2025年12月	-30.79%
5246	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化干30右6右9柱上变压器	250	1.60%	0	0		是	2025年12月	-65.36%
5247	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干35左8公变	400	0.00%	0	0				-131.86%
5248	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分17公变	315	70.48%	0	0		是	2026年12月	-39.86%
5249	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干64左5	200	40.00%	0	0		是		-51.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5250	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南十乙线10	400	41.20%	195.2	195.2				-35.39%
5251	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干塔东分13+1公变	315	42.22%	0	0				-37.48%
5252	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分5右6右2	315	11.43%	247.5	247.5				-36.42%
5253	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右10左1	315	91.75%	0	0	2025年2月	是	2026年1月	-38.59%
5254	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分16	100	1.20%	0	0		是		-108.57%
5255	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线药业分13	100	24.00%	66.0	66.0				-29.60%
5256	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线12	400	53.75%	0	0				-60.77%
5257	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线6左3	100	38.70%	0	0		是	2025年12月	-46.73%
5258	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分4	400	90.00%	0	0	2025年8月			-41.23%
5259	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分76左1左3变压器	315	8.25%	257.5	257.5				-82.40%
5260	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干133-2	100	44.10%	45.9	45.9				-43.59%
5261	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分2左10右2变压器	200	15.00%	0	0				-68.05%
5262	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干18左1之1柱上变压器	315	88.25%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	-40.91%
5263	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分5左5柱上变压器	250	35.60%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
5264	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线和信分5柱上变压器	400	58.50%	126.0	126.0				-47.61%
5265	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干54柱上变压器	200	97.20%	0	0	2024年6月			-28.62%
5266	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分18变压器	315	75.24%	0	0		是	2025年12月	-9.45%
5267	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分25左1变压器	315	63.17%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
5268	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园2变电站201	500	29.44%	302.8	302.8				-42.26%
5269	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江佃园1箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5270	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变2变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
5271	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学3箱变1号变	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-51.56%
5272	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变1	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-47.31%
5273	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变1号变	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
5274	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科五期四六组团1箱变2号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-45.21%
5275	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区3号变电站1号变压器	630	42.86%	36.4	36.4				-41.11%
5276	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	路二1变电站201	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-45.32%
5277	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区17变电站202变压器	630	34.92%	347.0	347.0				-44.35%
5278	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变1号变	630	19.37%	363.7	363.7				-44.71%
5279	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变2	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	-47.34%
5280	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变2号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%
5281	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡3箱变2号变	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
5282	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭5#1#主变	630	30.86%	372.6	372.6				-30.37%
5283	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变1变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-45.85%
5284	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王13楼变电站2变压器	1250	19.60%	880.0	880.0				-38.35%
5285	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹茗郡1变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-43.63%
5286	和平	三好变	三好变178科技乙线	音乐2一次1#主变	315	23.62%	0	0				-44.21%
5287	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区3箱变1号变	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
5288	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站1变压器	630	41.52%	0	0		是	2025年12月	-41.83%
5289	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤2箱变1号变	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-44.72%
5290	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站2	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-45.89%
5291	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站2	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-44.80%
5292	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5293	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变1变	630	77.21%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
5294	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区3箱变2变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
5295	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑8变电站201变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-41.52%
5296	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站201	630	22.54%	425.0	425.0				-42.32%
5297	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变1变压器	500	32.32%	0	0		是	2026年12月	-43.58%
5298	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站2变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
5299	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园2箱变1站内变压器	630	24.13%	0	0				-42.30%
5300	和平	太原变	太原变056南七乙线	房兴园主变	200	26.00%	0	0				-41.48%
5301	和平	展览变	展览变876二经乙线	1主变二经公安	200	24.40%	0	0				-41.73%
5302	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
5303	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站202柜	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
5304	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	春城小院变电站201柜	800	0.00%	720.0	720.0		是	2026年12月	-133.65%
5305	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站201配电变压器	630	23.49%	318.7	318.7				-39.60%
5306	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站201配电变压器	630	34.92%	318.7	318.7				-48.53%
5307	沈河	大东变	大东变052城南甲线	钟秀花园箱变1变压器	315	22.54%	0	0		是	2026年12月	-42.22%
5308	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站201柜	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
5309	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
5310	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	沈化六路小区变电站101	200	35.20%	53.7	53.7				-40.40%
5311	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变2	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
5312	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-44.41%
5313	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5314	和平	和平变	和平变170商贸线	海韵广场1主变	800	13.13%	615.0	615.0				-43.61%
5315	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲5箱变1号变	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
5316	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变1	800	52.80%	0	0		是	2025年12月	-47.11%
5317	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变2	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
5318	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	干休所箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-31.21%
5319	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变1变	630	25.71%	405.0	405.0				-36.35%
5320	沈河	长青变	长青变444长南甲线	新港湾箱变1变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-37.45%
5321	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变1变压器	630	17.78%	0	0				-42.49%
5322	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区1变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-43.55%
5323	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变2变压器	630	32.38%	0	0				-51.27%
5324	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变2变	630	13.65%	481.0	481.0				-48.12%
5325	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路5箱变1变	500	11.20%	0	0				-42.34%
5326	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变1变	630	69.71%	0	0				-42.32%
5327	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增西箱变1变压器	400	46.40%	174.4	174.4				-48.31%
5328	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站1变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-46.44%
5329	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站1变压器	500	11.84%	390.8	390.8				-47.54%
5330	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	华丽山庄1变电站2变压器	500	26.56%	317.2	317.2				-55.70%
5331	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变1变压器	630	33.33%	6.9	6.9				-44.23%
5332	和平	和平变	和平变142南一甲线	中华商务楼一次变2主变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
5333	和平	和平变	和平变142南一甲线	三十九中学一次1变压器柜1主变	630	41.14%	307.8	307.8				-43.81%
5334	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	华融资产箱变	400	58.20%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
5335	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期3201变压器	630	38.41%	325.0	325.0				-46.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5336	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭3变电站2站内变压器	500	56.96%	0	0		是		-44.51%
5337	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南1箱变1号变	400	7.50%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
5338	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百籁园1变电站201	630	19.37%	445.0	445.0				-46.14%
5339	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际3号变电站1号变压器	800	11.25%	0	0		是	2027年12月	-38.70%
5340	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富变电站202	400	29.60%	0	0		是	2026年12月	-37.95%
5341	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期2箱变1变压器	400	60.00%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
5342	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	95931部队住宅箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是		-40.42%
5343	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园1箱变2变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年6月	-48.60%
5344	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天4箱变2变压器	400	51.90%	0	0		是	2026年6月	-44.23%
5345	沈河	青年变	青年变352青东线	南乐郊箱变1变压器	500	66.56%	0	0		是	2026年6月	-45.10%
5346	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变1变压器	400	18.30%	286.8	286.8				-39.71%
5347	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
5348	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	松辽西区2号变电站1号变压器	630	74.60%	0	0		是		-42.71%
5349	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义3箱变1变	630	16.76%	461.4	461.4				-33.35%
5350	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义巷箱变1变压器	400	28.13%	247.5	247.5				-45.82%
5351	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	西窑3箱变1	630	39.68%	0	0				-43.28%
5352	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站201柜	630	23.81%	93.5	93.5				-44.47%
5353	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站202	315	76.70%	41.9	41.9				-42.72%
5354	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二5箱变2变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
5355	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都1箱变2变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-45.04%
5356	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变1	630	14.76%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
5357	和平	方型变	方型变438方文乙线	2主变保安寺	630	16.38%	463.8	463.8				-44.75%
5358	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5359	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园1号变电站202间隔配电变压器	400	61.50%	0	0				7.49%
5360	沈北	王驿变	城南线	鑫旺花卉蔬菜种植基地（一站式服务）	400	6.90%	332.4	332.4				-43.83%
5361	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城2变电站202	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
5362	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	新生干12右6新	400	47.40%	0	0				8.00%
5363	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城4号考核	250	40.64%	0	0				-35.89%
5364	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城1号变电站2变压器	630	19.68%	0	0				-42.65%
5365	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期8变电站配电变压器	400	62.40%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
5366	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分43右9变台	200	24.50%	131.0	131.0				-80.97%
5367	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站102变压器	500	47.60%	0	0		是	2025年	-35.81%
5368	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站2号变压器	630	21.59%	0	0		是		-40.88%
5369	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五干57左5南宁公寓201间隔配电变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-26.41%
5370	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老观五组照明新	400	81.30%	0	0	2025年8月			0.00%
5371	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼3箱变1变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-45.46%
5372	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站2变压器	800	18.20%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
5373	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	云杉赋3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	23.17%	0	0				36.66%
5374	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干93左12	200	54.60%	0	0		是	2025年	-27.43%
5375	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分30左10变台	400	8.25%	0	0				-48.82%
5376	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干39+1柱上变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	4.08%
5377	浑南	白塔变	白塔变952四库线	天惠公寓1号变电站202间隔配电变压器	630	5.40%	0	0		是	2027年12月	17.45%
5378	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5379	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变201配电变压器	500	13.12%	384.4	384.4		是	2026年12月	-34.36%
5380	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子东台支05	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	-18.40%
5381	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳1电井分支04	30	51.00%	0	0				-31.79%
5382	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干山岗分8右5变台	50	24.90%	0	0				-85.63%
5383	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青砚池1变电站1变压器	630	18.41%	451.0	451.0				-34.72%
5384	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站1号配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-42.43%
5385	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块1号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5386	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十一号(微)	400	54.90%	140.4	140.4				64.14%
5387	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月5箱式变电站1配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	31.30%
5388	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分15(柏家沟7队)	315	14.92%	0	0		是	2025年9月	-37.91%
5389	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园3站房2配电变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
5390	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左7右2	400	22.80%	268.8	268.8				0.38%
5391	和平	青年变	青年变364青文线	中国电力财务有限公司用户202配电变压器	500	106.80%	0	0	2024年6月			-46.26%
5392	铁西	历工变	历工变10470历华线	旭辉锦棠2变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
5393	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分7变台	200	114.75%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-32.83%
5394	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支37+1右5	200	14.00%	152.0	152.0				-43.98%
5395	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干14变电站1变压器	400	38.80%	204.8	204.8				-41.86%
5396	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室2号配电变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-40.35%
5397	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器2公变	630	51.75%	241.0	241.0				-39.38%
5398	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干丽水湾分5华清工程有限公司3(一站式)	200	7.20%	0	0		是	2026年12月	-24.31%
5399	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水西分支线001	50	16.80%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
5400	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线137左3左2	400	31.20%	0	0				-0.70%
5401	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分23右8	200	10.80%	0	0				13.58%
5402	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干上楼子分22柱上变压器	400	45.90%	0	0		是	2026年12月	-24.25%
5403	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	东环雅居二期变电站201变压器	400	94.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-34.78%
5404	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支24右24变台	200	16.00%	148.0	148.0				-45.91%
5405	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区4变电站201配电变压器	400	33.20%	227.2	227.2				-42.51%
5406	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	玖熙墅1变电站2间隔102配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-18.80%
5407	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室202间隔配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
5408	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期3箱式变电站2配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
5409	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大干常家窝堡分125变台	200	32.85%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
5410	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线75	200	49.80%	0	0		是	2027年	6.46%
5411	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园1箱变2变压器	630	41.52%	0	0				-40.79%
5412	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期2变电站1变压器	630	55.24%	219.0	219.0				-34.74%
5413	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式-沈阳市沈北新区福星铝塑门窗加工厂-中尹干提水分2	200	12.75%	0	0				33.18%
5414	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典2箱变配电变压器1公变	500	39.04%	0	0		是	2026年12月	-54.32%
5415	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区6变电站1变压器	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
5416	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房综合一台	200	71.70%	0	0				4.79%
5417	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区1局维变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
5418	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都二期箱变1变压器	315	46.35%	137.5	137.5				-39.80%
5419	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭2变电站1变压器	800	11.70%	626.4	626.4				10.78%
5420	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大四季上东二期1号变电站1号变压器	630	6.03%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5421	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站1号配电变压器	630	41.90%	303.0	303.0				-37.94%
5422	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	戈三分5+1左支9台区	50	51.60%	19.2	19.2				-66.52%
5423	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支53	100	45.00%	45.0	45.0				-48.94%
5424	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支05	200	10.65%	0	0		是	2025年11月	-97.13%
5425	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线水泥宿舍分7（水泥厂宿舍）	50	12.00%	39.0	39.0				-30.13%
5426	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期21号变压器	800	19.50%	0	0		是	2026年12月	79.79%
5427	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区6变电站2变压器	800	40.13%	399.0	399.0		是	2025年12月	-41.67%
5428	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变22号配电变压器	630	13.81%	0	0		是	2025年12月	-52.74%
5429	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区3变电站1变压器	800	34.88%	441.0	441.0		是	2025年12月	-45.97%
5430	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区4变电站2变压器	800	39.38%	405.0	405.0		是	2025年12月	-40.43%
5431	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站2变压器	400	27.38%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
5432	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支02	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
5433	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站1变压器	500	39.04%	254.8	254.8				-46.11%
5434	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干43加1	200	30.30%	119.4	119.4				-34.30%
5435	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城1站房2变压器	630	33.78%	354.2	354.2				-43.90%
5436	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园2变电站2变压器	630	24.89%	0	0		是	2025年	-44.82%
5437	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利D座2变电站1站内变压器	500	45.60%	0	0				-30.46%
5438	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	云麓里1号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	3.00%	0	0				100.00%
5439	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山干恒山分1+1柱上变压器	400	23.20%	0	0		是	2025年12月	-47.21%
5440	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村综合二台（微）	400	17.40%	290.4	290.4				7.79%
5441	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线72右1变台	200	85.20%	9.6	9.6	2024年10月			-33.90%
5442	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干72	315	17.33%	228.9	228.9				-40.26%
5443	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线树林子支77(树林子B台)	400	10.20%	0	0		是	2026年12月	-26.24%
5444	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北支12右9右4之1柱上变压器	315	82.54%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-30.01%
5445	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干牧场支109柱上变压器	200	61.50%	0	0		是	2026年12月	-34.97%
5446	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区2箱变1配电变压器	630	24.44%	0	0				26.64%
5447	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分37右1	160	8.25%	0	0				-36.91%
5448	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线76+1左1	400	25.35%	0	0				-76.06%
5449	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都6变电站202变压器	400	24.80%	0	0				-44.71%
5450	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷南支05	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	-47.31%
5451	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊下万南大棚公变台区	100	23.40%	66.6	66.6				1.98%
5452	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左8	100	38.40%	0	0				-38.21%
5453	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微车家村内东台	200	6.30%	167.4	167.4				100.00%
5454	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达2号变电站1号配电变压器	630	53.97%	0	0		是	2027年12月	-7.90%
5455	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站201配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
5456	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期2号变电站202间隔配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2027年12月	87.67%
5457	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻4号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5458	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨二台	200	62.40%	0	0				-26.22%
5459	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区10变电站201间隔配电变压器	630	52.19%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
5460	于洪	光辉变	光水线	小微光辉畜牧场台	630	26.86%	397.8	397.8				-26.78%
5461	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右7+1左8	200	67.80%	0	0				100.00%
5462	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀叶干282	200	31.80%	116.4	116.4				-17.94%
5463	沈北	新城子	新城子变7554农专线	长城润滑油制造有限公司（一站式）	400	58.50%	0	0		是	2026年12月	8.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5464	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线小学分7右1变台	200	35.40%	109.2	109.2		是	2025年12月	11.28%
5465	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫1变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	564.0	564.0				35.24%
5466	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分周家支36右7右4右2右1变台	200	77.40%	0	0				0.00%
5467	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区1站房1变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-41.33%
5468	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西陈分支线012	100	99.20%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.54%
5469	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支08	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-442.52%
5470	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分6右6柱上变压器	200	99.60%	0	0	2025年8月			0.00%
5471	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干11公变	400	26.40%	254.4	254.4				-46.82%
5472	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干165	315	95.56%	0	0	2024年6月	是	2025年	-27.77%
5473	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期5号变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-41.00%
5474	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干60左4左4	200	82.20%	15.6	15.6	2025年8月			0.58%
5475	和平	太原变	太原变088民族甲线	市府大路106号变电站变压器	630	27.30%	0	0				0.00%
5476	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干32左3	400	25.95%	256.2	256.2				-22.97%
5477	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变202间隔配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年12月	-29.39%
5478	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站201配电变压器	630	26.98%	0	0				-44.67%
5479	于洪	小于变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗2站房1配电变压器	800	17.70%	578.4	578.4				100.00%
5480	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分16柱上变压器	315	67.94%	0	0		是	2025年12月	-25.71%
5481	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右6柱上变压器	400	53.70%	0	0		是	2025年12月	-35.76%
5482	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支31左3左4	100	43.80%	46.2	46.2				-62.25%
5483	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光6箱变2变压器	630	56.19%	0	0		是		-26.81%
5484	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线7左3变台	400	8.10%	23.8	23.8				37.76%
5485	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期2箱变2配电变压器	630	12.06%	0	0				93.57%
5486	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站2变压器	630	16.19%	465.0	465.0				-38.43%
5487	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西北台新台（2021微）	400	26.25%	255.0	255.0				-60.62%
5488	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	东于村七组照明（2021微）	100	105.60%	0	0	2023年9月			-32.16%
5489	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块3号变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2027年12月	69.47%
5490	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	小南变电站1变压器	500	89.92%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-42.83%
5491	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站1变压器	500	33.92%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
5492	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村学校西	100	31.40%	58.6	58.6				-33.07%
5493	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线大兴村西南台	100	68.40%	0	0		是	2025年	-39.68%
5494	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆1变电站1变压器	630	26.35%	401.0	401.0				-39.46%
5495	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站2配电变压器	630	74.92%	0	0		是	2025年12月	-29.93%
5496	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站1变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
5497	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期1箱式变电站1配电变压器	630	65.71%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
5498	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区1变电站1变压器	630	50.67%	247.8	247.8				-41.19%
5499	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子北几4右2	400	16.65%	0	0		是	2025年12月	100.00%
5500	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团2号变电站变压器	630	22.86%	214.8	214.8				-40.54%
5501	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖3箱变1变压器	630	14.92%	473.0	473.0				27.53%
5502	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线林达分23右1	100	58.50%	31.5	31.5		是	2027年	-9.69%
5503	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区8变电站1变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-40.89%
5504	东陵	水家变	水李线	水李线148右6左4柱上变压器	200	14.70%	10.0	10.0				100.00%
5505	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	张良分11左2	200	3.00%	174.0	174.0				-345.39%
5506	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子南台分支002	200	67.20%	0	0		是	2026年12月	-26.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5507	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分7+1左3	200	2.10%	0	0		是	2026年	-68.99%
5508	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾1号变电站2号变压器	630	36.19%	0	0		是		3.55%
5509	东陵	中马变	疗养甲线	中旅万科城1箱变1变压器	500	7.60%	228.8	228.8				100.00%
5510	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支18右19	200	10.50%	159.0	159.0				100.00%
5511	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦7箱变1变压器	800	33.00%	0	0		是		-42.40%
5512	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鼎翔世家小区变电站201间隔配电变压器	200	29.60%	31.2	31.2				-43.96%
5513	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后村三方棚区	200	44.00%	0	0				-49.70%
5514	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡分14右2变台	80	57.38%	23.8	23.8				-35.03%
5515	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线159右6变台	400	25.20%	23.8	23.8				-28.80%
5516	康平	张强变	张强变76244沙金线	姜家东台11+1柱上变压器	100	38.40%	0	0		是	2026年12月	-36.47%
5517	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小单金家台分支线004	50	98.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.89%
5518	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺3号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	400	99.60%	0	0	2024年6月			4.81%
5519	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十四号（微）	400	29.10%	234.0	234.0				9.37%
5520	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团2变电站202变压器	800	47.25%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
5521	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分纪家支杨家支38	200	43.35%	0	0		是	2026年12月	-38.93%
5522	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站1变压器	630	20.48%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
5523	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室2变压器	800	94.25%	0	0	2022年12月			-37.63%
5524	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫3变电站201间隔配电变压器	630	13.97%	479.0	479.0				50.73%
5525	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园2变电站202配电变压器	400	38.80%	173.2	173.2				-50.06%
5526	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站1变压器	500	59.20%	154.0	154.0				-40.20%
5527	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分16变台	100	72.00%	18.0	18.0		是	2025年12月	-36.78%
5528	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线39右7变台	100	76.80%	13.2	13.2				-41.75%
5529	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	前进小区1变压器	630	37.46%	331.0	331.0				-40.78%
5530	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变556林北线林北干多维分3	315	73.02%	0	0				-39.00%
5531	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支24	400	35.70%	0	0				-62.97%
5532	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分15+2	315	29.52%	0	0				-55.44%
5533	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	高力新村1号箱变1号变压器	400	28.50%	246.0	246.0				-38.44%
5534	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭都3变电站2变压器	800	38.25%	0	0				-37.45%
5535	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分05	250	79.36%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
5536	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区2变电站202变压器	630	51.43%	243.0	243.0				-41.67%
5537	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城七期箱式变电站2配电变压器	800	59.25%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
5538	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分13变台	400	13.40%	0	0				-27.08%
5539	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际12号变电站202配电变压器	800	30.38%	0	0				-40.54%
5540	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线沙平分旺牛支42左8+1柱上变压器	315	112.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.71%
5541	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰4组照明新	200	53.20%	73.6	73.6				0.00%
5542	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支25加1右01变压器	50	25.20%	32.4	32.4				-46.55%
5543	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流奉奎台1号变电站201间隔配电变压器	800	46.88%	0	0				-35.62%
5544	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村6	400	7.50%	0	0				9.66%
5545	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变中盘干大屯分32+1（新立变台）柱上断路器 -一站式	80	29.25%	0	0				-4.01%
5546	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆干拉马桥分拉马桥水利几排水站甲9	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
5547	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房2变压器	630	53.97%	227.0	227.0				-41.43%
5548	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方8箱变1变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年12月	-41.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5549	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期3变电站1变压器	800	58.80%	0	0		是	2027年12月	-28.28%
5550	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景5小区变电站202配电变压器	400	3.60%	0	0				0.00%
5551	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府2号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	43.81%	0	0				64.51%
5552	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金4组照明新	100	69.00%	21.0	21.0				0.00%
5553	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站1变压器	500	23.36%	0	0				-45.45%
5554	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯L区2号箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
5555	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里2.2期小区变电站202配电变压器	630	40.95%	0	0				-39.19%
5556	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站201变压器	500	82.24%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-42.09%
5557	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区21主变	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
5558	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站1变压器	500	76.48%	0	0				-37.90%
5559	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站201配电变压器	800	42.75%	0	0				-37.57%
5560	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二西支002	50	58.20%	0	0		是	2026年12月	-41.15%
5561	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线水田支013	50	87.90%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-31.63%
5562	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线后温支04	100	68.10%	0	0		是	2026年12月	-26.88%
5563	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	武警边防小区箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0				-37.25%
5564	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜2箱变2配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
5565	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期7号箱式变电站1号配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-40.03%
5566	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	虹桥新居小区变电站201变压器	500	14.40%	378.0	378.0				-40.12%
5567	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站1变压器	500	24.40%	328.0	328.0				-39.50%
5568	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站2变压器	800	44.25%	366.0	366.0				-37.86%
5569	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站1变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
5570	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分28左5	200	117.30%	0	0	2024年6月	是	2026年1月	5.16%
5571	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	雍添金园1变电站202配电变压器	630	20.95%	377.6	377.6				-42.71%
5572	东陵	祝家变	祝高线	郝义线南石场分16柱上变压器	200	37.40%	0	0		是	2026年12月	-32.85%
5573	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站2变压器	500	26.00%	0	0		是	2027年12月	-40.98%
5574	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	东行变电站1变压器	400	33.30%	226.8	226.8				-45.27%
5575	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九设施小区支001	80	76.69%	0	0		是	2026年5月	1.72%
5576	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分20右4	315	64.13%	0	0				-43.19%
5577	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲5	100	22.50%	0	0		是	2025年11月	-96.29%
5578	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲8	100	27.60%	0	0		是	2025年11月	-77.29%
5579	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团4变电站201间隔配电变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-40.11%
5580	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中凡38	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5581	和平	广州变	广州变462广太甲线	沈铁家园1小区变电站201甲配电变压器	630	45.40%	281.0	281.0				-40.99%
5582	大东	如意变	如意变80866如信线	工农路小区箱变2变压器	630	33.33%	0	0				-47.33%
5583	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园7变电站1变压器	500	20.00%	0	0		是	2027年12月	-40.77%
5584	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0				-4.70%
5585	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡1箱式变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	23.18%
5586	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区1变电站2变压器	800	70.20%	0	0				0.00%
5587	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	沈汽2箱变1变压器	630	17.14%	0	0		是		-83.65%
5588	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园42主变	630	30.86%	372.6	372.6				-44.70%
5589	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期2局维变201配电变压器	630	77.46%	0	0		是	2026年12月	-41.02%
5590	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线93右3变台	400	27.60%	0	0				100.00%
5591	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站1号变压器	800	28.80%	10.0	10.0				5.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5592	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站202间隔配电变压器	800	17.10%	10.0	10.0				-85.25%
5593	沈河	长青变	长青变468长西线	步阳国际2配电室2变压器	800	27.00%	504.0	504.0				-42.79%
5594	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-39.46%
5595	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站201间隔配电变压器	800	51.75%	0	0				-18.20%
5596	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站202配电变压器	630	31.62%	0	0				-46.64%
5597	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3右9右9变台	100	42.40%	47.6	47.6				-68.53%
5598	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右3右22变台	100	9.20%	0	0		是	2025年12月	-19.61%
5599	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线分水分28右4变台	200	126.30%	0	0	2025年6月			-28.12%
5600	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分31右20变台	100	79.80%	10.2	10.2				-33.53%
5601	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左17变台	200	21.30%	137.4	137.4				4.97%
5602	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站1变压器	500	30.00%	0	0				-42.47%
5603	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家三组分1	200	48.30%	0	0		是	2026年12月	-55.58%
5604	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右18柱上变压器	400	42.30%	0	0				-27.39%
5605	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34左2右6左01	200	70.60%	0	0		是	2025年	-19.19%
5606	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村万波畜禽公变台区	200	0.40%	179.2	179.2				100.00%
5607	于洪	范屯变	范新线	岔路村东南台	400	23.00%	268.0	268.0				-41.29%
5608	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北科技园二台	400	17.10%	0	0				-18.14%
5609	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西线城西干污水分58变压器	315	0.38%	0	0				0.00%
5610	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府2箱变1变压器	800	17.25%	0	0				94.21%
5611	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线226右2+1左1	200	105.30%	0	0	2025年2月	是		45.75%
5612	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	工厂分6左4	400	79.20%	0	0		是	2027年	100.00%
5613	和平	太原变	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站1变压器	800	26.25%	510.0	510.0				-55.87%
5614	于洪	化学变	化西甲线	四台子村7	315	22.73%	0	0				-73.59%
5615	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼12主变	500	30.40%	0	0				-43.87%
5616	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	碧水俪城3小区变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-35.84%
5617	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期1变电站2变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	0.25%
5618	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡3号变电站1变压器	400	22.80%	0	0				-43.81%
5619	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园2号变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-43.13%
5620	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线中台分04	200	38.95%	0	0		是	2028年	-25.59%
5621	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸2号配电室1号配电变压器	630	45.24%	0	0		是	2027年12月	-41.49%
5622	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站1号配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-37.46%
5623	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支20变压器	100	54.60%	0	0		是	2026年12月	-48.93%
5624	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线美卉物业台区	800	86.40%	0	0	2024年6月	是	2025年	-40.64%
5625	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区10变电站1变压器	800	18.00%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
5626	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区5变电站2配电变压器	630	56.19%	213.0	213.0				9.19%
5627	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分11变台	400	44.70%	0	0				-37.65%
5628	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分57变台	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-29.04%
5629	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村9-2台区	200	45.00%	0	0		是	2025年	-43.41%
5630	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线东田支7	50	121.50%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-25.19%
5631	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区5变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0				17.84%
5632	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟东大棚	100	139.35%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.34%
5633	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街南一台	200	91.20%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-26.62%
5634	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分7小张支05	100	77.70%	0	0				-21.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5635	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区1变电站2变压器	800	53.10%	295.2	295.2				-37.22%
5636	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区2变电站1变压器	800	39.30%	405.6	405.6				-14.23%
5637	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾9箱变1变压器	800	66.38%	189.0	189.0				-39.01%
5638	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线后桑林子分18左8柱上变压器	250	67.92%	0	0		是	2026年12月	-34.78%
5639	新民	公主屯	公主屯变31148农公线	公主屯变165新农线新农线高荒地分86变台	200	65.48%	49.1	49.1				-43.21%
5640	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园12主变	500	35.20%	274.0	274.0				-39.41%
5641	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分20+1右3	200	16.00%	0	0				-25.65%
5642	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分58右13左1右4	200	20.40%	0	0				-8.65%
5643	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区2变电站1变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-41.77%
5644	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期2变电站1变压器	800	19.75%	0	0		是	2026年12月	6.11%
5645	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-40.50%
5646	东陵	上佰变	汪家乙线	汪北四台区	315	2.86%	0	0		是	2026年12月	-94.40%
5647	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是		-39.76%
5648	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期1箱式变电站1配电变压器	800	33.90%	0	0		是	2025年12月	87.59%
5649	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分5左1变台	400	17.25%	0	0		是	2025年12月	23.03%
5650	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干35+1左2	400	40.50%	0	0				47.02%
5651	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线69左1	400	33.00%	0	0				-22.29%
5652	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5653	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分山怀东支48+1变台	400	14.10%	0	0				100.00%
5654	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期4202配电变压器	630	26.16%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
5655	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园1箱式变电站1配电变压器	630	32.00%	218.5	218.5				-41.26%
5656	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81右6	400	7.05%	0	0				-24.37%
5657	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家分19号	315	37.08%	0	0		是	2026年12月	-15.58%
5658	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干103左2	200	25.50%	0	0				-33.42%
5659	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站201配电变压器	800	48.38%	0	0				-40.36%
5660	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花4变电站1变压器	630	41.90%	0	0				-39.88%
5661	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10kV中学干教养院分8加1右支7变压器	200	31.95%	116.1	116.1				-40.06%
5662	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变2变压器配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-34.49%
5663	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	6.16%
5664	于洪	光辉变	光专线	小微西老边东台	200	46.20%	87.6	87.6				94.35%
5665	于洪	马三家	马辉线	小微三台子综合4号台	200	0.00%	0	0				0.00%
5666	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	沈阳客运集团箱式变电站201间隔配电变压器	100	87.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-100.76%
5667	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站201配电变压器	630	43.68%	291.8	291.8				-38.28%
5668	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业（电务小楼）	200	3.90%	0	0				-23.59%
5669	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村内4号台	200	27.90%	124.2	124.2				-31.15%
5670	于洪	大潘变	大影线	中庙村东台	100	12.00%	0	0				-44.36%
5671	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明3201配电变压器	500	35.84%	0	0		是	2026年6月	-40.58%
5672	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府3号变电站1号配电变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-44.27%
5673	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左9柱上变压器	400	82.20%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-39.79%
5674	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	雷刚充电桩（一站式服务）	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	5.11%
5675	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干29右支6柱上变压器	400	41.50%	0	0		是	2026年12月	-31.58%
5676	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期3变电站1变压器	500	31.04%	294.8	294.8				-38.52%
5677	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城4箱变1变压器	500	43.84%	0	0		是	2026年12月	-42.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5678	东陵	祝家变	祝高线	祝高线河西分8柱上变压器	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
5679	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢东支06	200	37.90%	0	0		是	2027年	-43.48%
5680	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站1变压器	500	20.16%	349.2	349.2				-40.63%
5681	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	孝阳于90（一站式）	200	2.40%	0	0		是	2026年12月	-17.33%
5682	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线096	200	29.60%	0	0		是	2025年11月	-31.08%
5683	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变2变压器	630	45.08%	0	0		是		-38.98%
5684	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际2箱变1配电变压器	400	3.90%	344.4	344.4				100.00%
5685	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站202配电变压器	500	25.92%	320.4	320.4				-38.38%
5686	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一支036	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-34.91%
5687	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红四分支线003	200	40.50%	0	0		是	2026年12月	-29.96%
5688	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期2变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				5.18%
5689	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维4变电站202配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-21.51%
5690	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干222	200	23.10%	0	0		是	2027年	-24.69%
5691	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈家卜支17	400	16.95%	0	0		是	2027年	-31.03%
5692	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期2变201间隔配电变压器	630	27.94%	391.0	391.0				10.99%
5693	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线43变台	400	57.60%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
5694	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	悠然雅居箱变202	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-42.87%
5695	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城4箱变202变压器	500	26.56%	173.2	173.2				-40.21%
5696	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	城郊乡考核改造	400	24.90%	0	0		是	2026年12月	13.03%
5697	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左5右4+1左1	100	112.00%	0	0	2022年12月	是	2026年1月	-36.90%
5698	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期3局维箱变201间隔配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-38.02%
5699	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线东散支13	200	69.90%	0	0				-37.64%
5700	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大北城门1箱变1变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年6月	16.26%
5701	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干医学院分13柱上变压器	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-13.76%
5702	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线闸南分9柱上变压器	400	44.75%	0	0				-34.76%
5703	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小瓦拉北二台新	100	72.80%	17.2	17.2				0.00%
5704	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站2配电变压器	500	38.00%	0	0				-34.04%
5705	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园11主变	500	24.96%	325.2	325.2				-40.95%
5706	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期3小区箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	15.77%
5707	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实2箱变2变压器	630	14.60%	475.0	475.0				-34.24%
5708	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干185左15变台	200	60.53%	0	0				-34.48%
5709	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干211变台	200	63.90%	52.2	52.2				-37.35%
5710	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻1变电站202间隔	630	14.73%	0	0				-44.33%
5711	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭一组支10	200	51.30%	0	0		是	2026年12月	-42.29%
5712	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	-46.31%
5713	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾8箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
5714	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分88	250	21.92%	170.2	170.2				-27.47%
5715	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
5716	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期1箱变201配电变压器	400	4.50%	342.0	342.0				58.60%
5717	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府2箱式变电站1配电变压器	800	59.70%	0	0		是	2025年12月	10.54%
5718	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆树堡二台支10	160	65.63%	39.0	39.0				-32.63%
5719	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和于42新阳分7右1	200	18.00%	0	0		是		-28.35%
5720	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站201	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-40.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5721	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支5变压器	50	19.20%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
5722	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所7箱变202配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-31.97%
5723	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站2配电变压器	630	64.76%	0	0		是	2025年12月	-42.11%
5724	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠3201配电变压器	630	12.06%	0	0				-25.16%
5725	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线后刘2支9	200	13.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5726	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳百益龙置业有限公司1变电站2变压器配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-48.92%
5727	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区6变电站2变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
5728	和平	太原变	太原变082温州线	温州城31主变	630	12.95%	0	0				-38.32%
5729	于洪	光辉变	光南线	小微光辉果园东台	400	44.70%	181.2	181.2				-29.12%
5730	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	中古分02	100	51.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
5731	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线古村支08	400	24.98%	260.1	260.1				-35.45%
5732	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线红村几07	315	22.86%	211.5	211.5				-31.09%
5733	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲3号	400	36.90%	0	0				25.78%
5734	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区5变电站202配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	31.27%
5735	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电站1公变	630	40.95%	309.0	309.0				-40.77%
5736	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变201	250	48.80%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
5737	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期2变电站202间隔配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-27.62%
5738	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变2变压器	800	24.38%	0	0				-46.40%
5739	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分37加0	400	0.00%	0	0				0.00%
5740	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV/大冯线榆树堡分39	160	32.88%	91.4	91.4				-32.11%
5741	康平	中心变	中心变2607纺纱线	东关线廉租房分支线1	315	43.49%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
5742	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨青霖农场公变台区	200	7.20%	165.6	165.6				100.00%
5743	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分24+1左1	200	45.90%	0	0		是	2025年	0.51%
5744	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加3箱变202	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
5745	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支香东几9	200	0.00%	0	0				0.00%
5746	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	唐轩铂金大厦2箱变201间隔配电变压器	800	42.00%	173.2	173.2				-39.64%
5747	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7之1	400	80.70%	0	0	2025年8月			20.29%
5748	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分44-2	100	3.00%	0	0				-380.95%
5749	法库	果子园	果蕴线	10kV果蕴线53(金沙河广场)	50	26.40%	0	0		是	2025年12月	-31.40%
5750	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18右5变台	200	26.40%	0	0				-54.70%
5751	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子11组照明新	100	55.50%	0	0				0.00%
5752	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子分32(大岭北台)	400	9.30%	322.8	322.8				100.00%
5753	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	肇东干肇启分2	315	30.16%	0	0		是	2026年12月	-44.82%
5754	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分25+1左28变台	100	31.60%	58.4	58.4				-69.37%
5755	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥15箱变201配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-15.36%
5756	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期3小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5757	于洪	平罗变	平罗线	小微铭萱建材销售有限公司台	400	14.70%	0	0				0.00%
5758	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区15变电站2变压器	500	40.40%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
5759	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线余粮村1台区	80	87.19%	2.3	2.3	2025年8月			-41.04%
5760	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站202	630	0.79%	0	0				35.35%
5761	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛4变电站1站内变压器	500	81.60%	0	0	2025年8月			-43.09%
5762	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工街1变电站201柜	200	72.00%	0	0		是	2026年12月	-45.13%
5763	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后西北台(仅换变压器)改造	200	44.70%	0	0				11.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5764	大东	毛君变	10kV毛海线7952	半山麓小区5箱变2变压器	800	27.90%	496.8	496.8		是		16.56%
5765	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站2配电变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
5766	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站1变压器	630	27.43%	0	0				-41.95%
5767	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	万国干30左1+1柱上变压器	160	18.00%	115.2	115.2		是	2026年12月	-35.41%
5768	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分24右支002	315	16.00%	0	0		是	2026年12月	-34.64%
5769	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线熊家岗支03	100	75.45%	14.6	14.6				-33.96%
5770	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	龙湖花千树二期1变电站202间隔配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-37.40%
5771	新民	大柳变	大柳变31840吴电线	吴电干大柳分7左3变台	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-48.27%
5772	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五里河家园自维201配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
5773	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站2变压器	800	18.75%	570.0	570.0				-40.69%
5774	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线78右9变台	200	49.20%	0	0				-27.48%
5775	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都二期箱变2变压器	315	51.43%	121.5	121.5				-41.61%
5776	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9+1	315	71.24%	0	0		是	2025年10月	-51.29%
5777	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
5778	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分29左3变台	200	31.20%	0	0				-22.91%
5779	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站1配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
5780	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分19	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5781	沈北	清水变	清依线	清水变清依干102怪坡分13+2怪堡支1（一站式）	200	7.20%	0	0		是	2026年12月	-37.83%
5782	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线60左11左2	200	9.00%	0	0				98.01%
5783	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分26变压器	200	53.40%	0	0		是	2025年12月	-28.97%
5784	和平	太原变	太原变058南七甲线	南桥泵站1变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
5785	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻3号变电站201间隔配电变压器	630	11.11%	0	0				100.00%
5786	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区11变电站1变压器	200	81.60%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-36.00%
5787	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线84右2	400	32.70%	229.2	229.2				-41.06%
5788	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站1变压器	630	0.00%	214.8	214.8				0.00%
5789	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站2号配电变压器	500	83.40%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-36.06%
5790	康平	中心变	中心变2609东关线	孙白二组新台支3	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	9.38%
5791	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大人才12变压器	250	32.40%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
5792	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线敖司牛菜地新	100	43.00%	0	0				0.00%
5793	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站2变压器	500	41.60%	0	0		是		-44.38%
5794	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府5箱式变电站1配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2025年12月	24.71%
5795	大东	如意变	如意变80860意小乙线	青年教师公寓2变压器	630	42.54%	299.0	299.0				-44.53%
5796	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田1台分支线	100	16.50%	73.5	73.5				-516.19%
5797	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期4变电站1变压器	800	45.38%	0	0		是	2027年12月	-40.95%
5798	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专129小朱家分001	30	84.33%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-39.30%
5799	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站201间隔配电变压器	800	42.75%	0	0				-26.85%
5800	和平	太原变	太原变046南五甲线	中达三百户变电站202配电变压器	630	25.40%	0	0				-55.79%
5801	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	汇锦华府1号变电站201配电变压器	630	35.87%	0	0				-41.09%
5802	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分15	400	39.00%	0	0		是	2027年	-29.65%
5803	东陵	祝家变	祝高线	祝高干环卫分5柱上变压器	200	4.75%	0	0		是	2026年12月	38.57%
5804	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分29右6柱上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
5805	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干彭家窝堡分58变台	200	44.00%	0	0				-31.30%
5806	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变202配电变压器配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-40.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5807	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线52	400	49.80%	0	0				-40.44%
5808	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干164变台	200	10.80%	158.4	158.4				-64.75%
5809	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线椴树沟分助荆厂支崔家屯西几3+1（崔家屯村鑫德台）	200	129.00%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	0.00%
5810	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海1箱变1变压器	500	28.40%	0	0				-46.00%
5811	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分小古支14	200	45.20%	89.6	89.6				-26.50%
5812	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳干政府分7	315	44.13%	144.5	144.5				-37.98%
5813	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后北台	400	34.40%	0	0		是	2026年6月	-29.87%
5814	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左9柱上变压器	400	6.90%	0	0		是	2025年12月	-35.19%
5815	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左3	250	26.00%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
5816	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干2柱上变压器	400	56.70%	0	0		是	2025年12月	-52.81%
5817	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干95	315	83.17%	0	0	2022年12月			-47.13%
5818	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干25右15	315	31.75%	31.2	31.2				-32.99%
5819	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	大坝乙线李官干8右2变压器	200	0.60%	178.8	178.8				0.17%
5820	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干3右7变压器	200	14.00%	152.0	152.0				-37.14%
5821	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干洞庭支1变压器	200	3.60%	172.8	172.8				-95.09%
5822	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10左3	315	73.97%	50.5	50.5				-42.83%
5823	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分16柱上变压器	400	24.75%	0	0				-38.24%
5824	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	如沈乙线沈小联干四德分4	315	67.62%	70.5	70.5		是		-42.22%
5825	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分8右3变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-57.48%
5826	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左14变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-35.97%
5827	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分2	315	68.89%	0	0				-43.89%
5828	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干15之2变压器	250	89.92%	0.2	0.2	2025年8月			-41.10%
5829	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左6	315	50.16%	0	0				-39.33%
5830	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干30公变	400	35.40%	218.4	218.4				-33.49%
5831	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干12左11	315	20.63%	0	0				-38.34%
5832	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干13公变	400	73.50%	0	0		是	2026年6月	-40.61%
5833	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干31之1柱上变压器	250	15.68%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
5834	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右6之1	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
5835	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分3左1	315	34.29%	0	0				-38.66%
5836	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分13左19	400	15.75%	0	0				-35.72%
5837	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干22+2公变	315	37.52%	0	0		是	2026年12月	-45.71%
5838	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干233右7左1变台	200	36.75%	106.5	106.5				-40.93%
5839	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干7	200	52.80%	74.4	74.4				-47.04%
5840	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11B柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2026年12月	-47.25%
5841	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干小毛甲6八家子分6右2左2	315	4.44%	269.5	269.5				-82.83%
5842	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干51变压器	315	31.43%	184.5	184.5				-48.59%
5843	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线44	400	73.20%	0	0				-36.50%
5844	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支9左3变压器	315	22.22%	213.5	213.5				-32.40%
5845	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左6变压器	315	41.59%	152.5	152.5				-40.86%
5846	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右1柱上变压器	250	64.32%	64.2	64.2				-41.05%
5847	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干20柱上变压器	315	73.97%	0	0		是	2025年12月	-22.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5848	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干41柱上变压器	315	15.56%	0	0		是	2025年12月	-44.24%
5849	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	200	36.00%	0	0		是		-25.05%
5850	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干51之3左1	250	45.12%	0	0				-35.06%
5851	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分22柱上变压器	315	22.35%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
5852	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如沈甲线沈小联干邮电分1	315	39.52%	159.0	159.0				-42.94%
5853	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海公寓箱变1号变	800	67.80%	177.6	177.6		是	2025年12月	-45.24%
5854	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	朝一中2箱变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-36.90%
5855	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平庄2箱变1号变	630	49.14%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
5856	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变1号变	500	34.80%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
5857	和平	方型变	方型变452中兴乙线	东电振兴2变电站2号高压柜主变	630	20.95%	435.0	435.0				-44.65%
5858	和平	方型变	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站3号高压柜2主变	630	25.14%	408.6	408.6				-42.74%
5859	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城1主变	800	18.75%	570.0	570.0				-41.28%
5860	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区1变电站202	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
5861	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期1箱变2变压器	500	18.80%	356.0	356.0				-40.72%
5862	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-48.13%
5863	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变2号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%
5864	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变1变压器	630	16.83%	461.0	461.0				-43.86%
5865	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变2变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
5866	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变2号变	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
5867	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东1箱变1站内变压器	630	56.76%	209.4	209.4				-37.77%
5868	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	书记处变电站一次变压器柜主变	315	11.43%	0	0				-42.46%
5869	和平	方型变	方型变456文化乙线	主变金科名苑	1600	33.13%	910.0	910.0				-40.18%
5870	和平	广州变	广州变478柳州甲线	府北2变电站3号高压柜2主变	400	49.80%	0	0				-41.09%
5871	和平	青年变	青年变364青文线	金城工学里1主变	500	75.20%	0	0				-43.46%
5872	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年3箱变1变压器	200	10.20%	0	0		是	2026年12月	-45.27%
5873	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘新财富大厦2土建变202	500	69.44%	0	0				-6.10%
5874	和平	展览变	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次2变压器柜2主变	500	17.60%	362.0	362.0				-37.57%
5875	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
5876	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站2变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-43.96%
5877	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠2变电站201	630	33.97%	353.0	353.0				-44.70%
5878	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	喜盈居小区变电站1变压器	500	12.80%	0	0		是	2025年12月	-39.15%
5879	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站202柜	630	52.70%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
5880	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站201配电箱变压器	630	84.13%	37.0	37.0	2025年8月			-41.99%
5881	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站201柜	630	80.19%	61.8	61.8	2025年8月			-40.18%
5882	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	晋斯佳苑3变电站201变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-44.21%
5883	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站2变压器	630	54.60%	0	0		是	2026年12月	-40.92%
5884	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变1	630	16.19%	0	0				-42.41%
5885	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变1	500	0.00%	0	0				0.00%
5886	和平	太原变	太原变056南七乙线	电业红星变电站2号高压柜1号主变	500	27.60%	0	0				-35.38%
5887	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城52主变	630	27.43%	0	0				-33.49%
5888	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变2号变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
5889	和平	和平变	和平变166同南甲线	新华园变电站2号高压柜1主变	400	51.00%	156.0	156.0				-46.16%
5890	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5891	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	富民变电站1变压器	630	132.38%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.93%
5892	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变1变压器	315	43.43%	0	0		是	2026年12月	-40.46%
5893	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际3号变电站1号变压器	630	23.33%	10.0	10.0				-35.56%
5894	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站201变压器	630	37.78%	329.0	329.0				-47.30%
5895	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站201	500	50.24%	198.8	198.8				-42.84%
5896	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园2变电站202变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-40.02%
5897	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期2箱变2变	630	20.95%	435.0	435.0				-41.93%
5898	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	广昌路箱变1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-44.48%
5899	沈河	顺城变	顺城变063令闸乙线	恒运豪庭3箱变1变压器	400	27.00%	252.0	252.0				-37.27%
5900	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	2主变绣水花园	630	0.00%	0	0				0.00%
5901	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	东河金都小区箱变1变压器	500	17.60%	0	0		是		-43.89%
5902	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑6箱变1	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
5903	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑6箱变2	500	29.76%	0	0		是	2025年12月	-44.93%
5904	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街8变电站201	630	39.84%	316.0	316.0				-47.47%
5905	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺九路小区变电站201柜	500	36.80%	266.0	266.0				-40.73%
5906	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城6号变电站1变压器	800	57.30%	0	0				-41.90%
5907	沈河	长青变	长青变470长青甲线	先达文翠2箱变1变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-34.87%
5908	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区19变电站201柜	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-39.61%
5909	铁西	历工变	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站201柜	500	28.40%	0	0		是	2026年12月	-42.91%
5910	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区1变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5911	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱2期1箱变2变压器	500	41.28%	0	0		是	2026年6月	-39.58%
5912	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱沙轮箱变2变压器	400	45.00%	0	0		是	2026年6月	-43.35%
5913	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	老干部小区箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5914	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站1变压器	630	73.02%	0	0		是	2025年12月	-356.13%
5915	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区3号变电站1号变压器	400	67.20%	0	0		是		-42.76%
5916	沈河	顺城变	顺城变063令闸乙线	格林自由城4变电站2变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-37.63%
5917	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	爱丽精舍箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5918	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	黄山教师2箱变1号变	500	10.24%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
5919	和平	太原变	太原变046南五甲线	围子里201配电变压器	630	13.97%	0	0				-62.57%
5920	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5921	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站202	400	67.50%	0	0		是	2026年12月	-43.72%
5922	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达江湾城四期2变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	10.0	10.0		是	2027年12月	0.00%
5923	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达江湾城四期3变电站202间隔配电变压器	400	32.63%	10.0	10.0		是	2027年12月	-42.10%
5924	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	19.20%	0	0				-10.05%
5925	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
5926	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	顺鑫家园小区变电站202	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-44.02%
5927	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变1变压器	630	15.87%	467.0	467.0				-41.16%
5928	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站1配电变压器	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-33.76%
5929	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑3变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-33.19%
5930	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景三期2箱式变电站2配电变压器	630	82.86%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	7.12%
5931	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
5932	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5933	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著1号变电站202间隔配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2027年12月	14.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5934	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-12.51%
5935	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城4号变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-42.02%
5936	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	奥美体育201间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
5937	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线65左1变台	200	39.30%	0	0				-31.87%
5938	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡鑫森润稻草公变台区	200	72.00%	36.0	36.0				0.00%
5939	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分24变台	200	130.50%	0	0	2024年12月	是	2025年8月	-32.65%
5940	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	龙盛华庭变电站201间隔配电变压器	400	15.90%	0	0				7.70%
5941	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代4号变电站201间隔配电变压器	800	28.00%	0	0				-42.28%
5942	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	5.03%
5943	于洪	平罗变	平辛线	秋家村2台	400	28.50%	0	0		是	2025年	-47.94%
5944	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓2202间隔配电变压器	630	6.10%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
5945	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝2箱变1变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-36.10%
5946	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼1箱变2变压器	630	49.84%	253.0	253.0				-41.92%
5947	康平	四家子	四家子变1207四长线	六一队支12柱上变压器	200	30.80%	118.4	118.4				-35.29%
5948	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩4号变电站202间隔配电变压器	800	37.13%	0	0				-39.84%
5949	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊6号变电站2变压器	630	35.43%	0	0				-43.56%
5950	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京干90左3变台	200	6.15%	0	0		是	2025年12月	-49.59%
5951	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严大棚几06	100	25.20%	0	0		是	2025年12月	-39.42%
5952	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分加工厂支8	315	9.33%	0	0		是	2025年12月	100.00%
5953	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔一区箱变(单)	630	34.92%	347.0	347.0				-44.04%
5954	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂小区2配电室202间隔配电变压器	630	22.54%	425.0	425.0				2.95%
5955	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区3变电站202	800	49.80%	321.6	321.6				-42.47%
5956	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十五号(微)	400	30.30%	234.0	234.0				10.35%
5957	大东	如意变	如意变80866如信线	铁路小区箱变(单)	315	28.57%	0	0				-33.76%
5958	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百南台几线2	100	66.45%	0	0		是	2027年	-36.65%
5959	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分1+2(变电所北台)	100	53.55%	0	0		是	2025年9月	-35.56%
5960	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园五期3箱变202配电变压器	630	89.84%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-12.85%
5961	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干电业分22右分09(火牛台区)柱上变压器	200	135.60%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-31.50%
5962	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村三七队台	100	79.80%	10.2	10.2				-38.16%
5963	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变202变压器	630	27.94%	391.0	391.0				-44.27%
5964	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小巫拉北台	160	54.00%	57.6	57.6				-28.72%
5965	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分28	200	37.90%	104.2	104.2				-28.15%
5966	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分28右3右1	400	12.50%	310.0	310.0				0.00%
5967	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
5968	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区2箱变201配电变压器	630	11.43%	495.0	495.0				-0.20%
5969	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院2变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
5970	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站1变压器	630	34.92%	347.0	347.0				-42.62%
5971	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	伯爵世家2号变电站2号变压器	630	42.22%	0	0		是	2027年12月	-37.40%
5972	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分106右16左7变台	200	18.70%	142.6	142.6				-45.16%
5973	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干111右2变台	200	34.80%	110.4	110.4				-39.38%
5974	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干247左1变台	200	58.65%	62.7	62.7				-37.30%
5975	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城三期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5976	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左4左1柱上变压器	400	81.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	100.00%
5977	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子支7右4左4	315	13.33%	0	0		是	2025年	-8.63%
5978	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线大来虎分25左5	200	67.20%	0	0				-24.03%
5979	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5980	和平	市府变	市府变554东森线	东森2变电站1主变	630	10.29%	0	0				-48.10%
5981	于洪	光辉变	光北线	小微东老边东北台	400	45.00%	180.0	180.0				2.00%
5982	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	鑫丰金园1箱变202配电变压器	500	20.40%	348.0	348.0				-45.85%
5983	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站2号变压器	630	14.60%	475.0	475.0				-36.51%
5984	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔2站房2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-46.17%
5985	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉1号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	18.73%	0	0				100.00%
5986	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区1变电站1变压器	800	38.63%	411.0	411.0				-36.96%
5987	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
5988	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线北八干5	400	33.50%	226.0	226.0				-40.78%
5989	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太三水分支线005	50	67.60%	0	0		是	2026年12月	-75.48%
5990	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2025年	-26.79%
5991	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾2号变电站1变压器	630	43.05%	0	0				-37.40%
5992	于洪	东民变	东范线	小微东范干46左8	400	44.40%	0	0				16.96%
5993	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	肖寨门肖南卓洋畜牧养殖公变台区	200	42.30%	95.4	95.4				100.00%
5994	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线十间房六组台	200	13.95%	152.1	152.1		是	2025年11月	-27.34%
5995	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干201变台	200	28.95%	122.1	122.1				-40.24%
5996	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期3变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-40.73%
5997	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线孤靠分孤村台支靖红养殖几2	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
5998	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分25右2	160	80.94%	14.5	14.5	2023年4月	是	2026年	-46.13%
5999	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第33配电变压器302	630	45.08%	0	0		是	2025年12月	-36.11%
6000	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区22配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年12月	-32.50%
6001	法库	双台子	双台子变045双四线	后满洲屯5队台	200	15.40%	97.3	97.3				-32.39%
6002	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司1变电站1变压器配电变 压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	12.04%
6003	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强32号	500	25.60%	322.0	322.0				-30.22%
6004	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	融顺小区2号变电站1变压器配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
6005	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站2变压器	630	17.33%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
6006	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区4变电站1变压器	315	33.14%	179.1	179.1		是	2025年12月	-54.92%
6007	和平	太原变	太原变068北二乙线	五金机电城主变	630	11.75%	123.0	123.0				-41.38%
6008	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳市沈北新区永顺机械铸造厂	200	3.00%	0	0		是	2026年12月	2.66%
6009	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区1变电站1变压器	800	42.90%	376.8	376.8				-36.23%
6010	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园1变压器	630	43.49%	0	0				-45.48%
6011	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安台区	400	24.00%	0	0				-4.39%
6012	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线蛤蟆山分支18	200	32.10%	0	0				-39.93%
6013	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线水利住宅	200	28.80%	122.4	122.4				-34.69%
6014	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	10KV孝星线国字菜城小区1变电所201变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
6015	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变1变压器	630	21.27%	0	0				-41.12%
6016	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站2站内变压器	630	21.71%	0	0		是		-38.72%
6017	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站2变压器	500	31.68%	291.6	291.6				-40.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6018	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景7站房2变压器	630	28.19%	0	0				-40.65%
6019	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈北新区华欣市场管理有限公司200KVA	200	0.00%	0	0				0.00%
6020	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座2变电站1变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-47.17%
6021	皇姑	历工变	历工变10480襄宇线	中海寰宇天朗3箱式变电站2配电变压器	800	27.75%	0	0				-41.77%
6022	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	隆迪分3柱上变压器	100	21.00%	0	0		是	2025年12月	-48.29%
6023	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支037	80	118.13%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-35.46%
6024	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大苇沟台分支09	100	94.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-30.91%
6025	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家西大棚支10	50	30.40%	0	0		是	2026年12月	-139.67%
6026	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变1变压器	800	44.70%	362.4	362.4				9.02%
6027	东陵	汪家变	汪沈乙线	汪沈乙线兴农分鑫连支2柱上变压器	400	1.60%	0	0		是	2026年12月	5.23%
6028	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）4箱式变电站1号变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年12月	-35.58%
6029	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期4箱式变电站2配电变压器	400	53.40%	0	0		是	2025年12月	-36.82%
6030	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	赵家村台新台	200	39.30%	101.4	101.4				-38.63%
6031	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代1号变电站2号变压器	400	46.20%	0	0		是	2027年12月	-67.29%
6032	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分24左4变台	400	32.10%	0	0				0.82%
6033	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙沟子学伟畜禽公变台区	200	4.80%	170.4	170.4				0.00%
6034	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44左3自维用户变压器	630	0.00%	308.3	308.3				-96.19%
6035	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前刘水田支02	30	4.00%	0	0		是	2026年5月	-26.95%
6036	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期21主变	315	65.52%	0	0		是	2025年12月	-34.99%
6037	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立大田支05	30	0.00%	0	0				0.00%
6038	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融小区1号变电站1号变压器	400	12.00%	0	0				-121.21%
6039	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房四组照明	100	65.40%	24.6	24.6				-39.34%
6040	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	万富小区箱式变电站1配电变压器	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	-46.86%
6041	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙72右1箱式变电站1号配电变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年	-43.00%
6042	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区10变电站1变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
6043	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线037	30	116.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-38.20%
6044	于洪	光辉变	光水线	小微永光村台	200	42.30%	95.4	95.4				17.80%
6045	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千千39	160	66.56%	37.5	37.5				-17.85%
6046	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线悟兵村1台区	400	56.10%	0	0		是	2025年	-38.42%
6047	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团1箱式变电站1配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2025年12月	4.81%
6048	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分96变台	100	7.80%	0	0		是	2025年12月	-43.20%
6049	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	14.00%	304.0	304.0				100.00%
6050	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪干14左10之1柱上变压器	100	41.40%	0	0		是	2025年12月	20.01%
6051	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城三期2箱式变电站2配电变压器	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-13.65%
6052	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会2箱式变电站1配电变压器	630	55.71%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
6053	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家新楼管委会	160	58.50%	0	0				-37.35%
6054	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分34	200	56.40%	0	0				-25.84%
6055	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	聚秋丰农场公变台	200	6.60%	0	0				0.00%
6056	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支24右7变台	200	21.60%	0	0				100.00%
6057	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右10右7变台	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	13.57%
6058	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变2变压器	800	50.63%	315.0	315.0				-39.90%
6059	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站1号变压器	400	56.40%	0	0		是	2027年12月	-40.02%
6060	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左7	200	94.80%	0	0	2023年9月	是	2026年	-37.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6061	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变1变压器	630	17.90%	0	0				7.82%
6062	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变2变压器	500	7.20%	0	0		是	2026年12月	-43.62%
6063	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四队支三队几桥东台甲7	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
6064	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线146右1变台	200	12.60%	0	0		是	2025年12月	10.15%
6065	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	苏官干小苏分19	200	27.00%	0	0		是	2027年	-38.13%
6066	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-45.65%
6067	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分48右11左11	100	0.00%	90.0	90.0				-427.23%
6068	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	环保家园31变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
6069	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城东区2变201配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年12月	-19.35%
6070	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站2变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-43.53%
6071	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线姜家店支002	200	113.70%	0	0	2025年8月			-37.21%
6072	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都3变电站2变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
6073	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站1号变压器	630	11.75%	0	0		是	2027年12月	-37.19%
6074	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东大林东台	80	75.25%	0	0				-37.21%
6075	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线北二路考核	160	41.44%	0	0		是	2026年12月	-54.41%
6076	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线南荒村内	100	147.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-35.45%
6077	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城3号变电站201配电变压器	630	14.10%	0	0				-40.49%
6078	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站2变压器	630	24.57%	0	0		是	2025年12月	-34.03%
6079	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-42.87%
6080	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城13变电站变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	-42.02%
6081	东陵	世园变	世中乙线	汇置山湖3箱变2变压器	630	8.89%	511.0	511.0				24.49%
6082	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区1变电站1配电变压器	800	45.38%	357.0	357.0				-35.76%
6083	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干49	315	9.84%	252.5	252.5		是	2026年12月	-48.55%
6084	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区3变电站1变压器	500	24.80%	326.0	326.0				-45.18%
6085	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期2变电站2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				3.29%
6086	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分36+1右7	200	19.50%	141.0	141.0				-71.35%
6087	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期（二）局维变201配电变压器	800	57.60%	0	0		是	2026年12月	-22.31%
6088	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线金汇分10	400	48.60%	0	0				11.35%
6089	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分46	200	31.20%	0	0				-21.95%
6090	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前新支010	200	44.70%	0	0		是	2026年6月	-17.41%
6091	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支14	200	52.80%	0	0		是	2025年9月	-29.12%
6092	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线133变台	100	86.40%	3.6	3.6	2025年5月			-40.54%
6093	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期1箱变201间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-33.82%
6094	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	龙湖唐宁7号变电站201（乙）配电变压器	630	65.08%	0	0				100.00%
6095	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园8变电站2变压器	630	37.59%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6096	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	鼎兴北苑小区AB地块变电站201间隔配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-44.47%
6097	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	湖光景致202	630	17.52%	456.6	456.6				-41.44%
6098	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期2箱式变电站1配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2025年12月	-23.05%
6099	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔5变电站2变压器	500	53.44%	0	0		是	2026年12月	-40.43%
6100	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景4小区变电站202配电变压器	400	9.60%	0	0				100.00%
6101	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6102	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫村台分支线007	200	60.25%	59.5	59.5				-39.16%
6103	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多4号变电站1号变压器	630	24.38%	0	0				-42.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6104	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下3变电站2变	800	74.25%	0	0		是	2025年12月	-33.84%
6105	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站2变压器	500	22.40%	338.0	338.0				-45.65%
6106	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线105变台	400	29.40%	0	0				-28.70%
6107	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线97右3变台	100	87.60%	0	0	2023年2月			-33.52%
6108	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分28左3右4变台	400	20.50%	278.0	278.0				-60.21%
6109	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期3小区变电站202配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2026年12月	22.61%
6110	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区5变电站201变压器	630	1.27%	559.0	559.0				0.00%
6111	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城7号变电站201间隔配电变压器	400	28.00%	0	0				-41.52%
6112	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	远洋琨栖府小区2配电室201变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
6113	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊14号变电站1变压器	500	28.40%	0	0				-45.42%
6114	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区1站房1变压器	630	26.16%	0	0				-34.03%
6115	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	新城支15+1左1	200	6.00%	0	0				10.64%
6116	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线25右9变台	400	17.70%	268.5	268.5				-31.83%
6117	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21左支33变压器	100	36.90%	53.1	53.1				-16.88%
6118	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干12变压器	400	63.60%	105.6	105.6				-40.39%
6119	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站1变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-39.54%
6120	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区7变电站1变压器	500	56.80%	166.0	166.0				-44.13%
6121	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站2变压器	400	20.00%	31.2	31.2				-43.00%
6122	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干133左T2柱上断路器-一站式	80	40.50%	0	0				-40.23%
6123	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南四五六	50	87.60%	0	0	2022年12月			-40.45%
6124	浑南	白塔变	白塔变962东化线	翡翠四季2号变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6125	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大三期小区1变电站1变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-46.01%
6126	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房史旭畜牧养殖场公变台区	200	28.20%	123.6	123.6				100.00%
6127	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥现代城四期2箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	9.60%
6128	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法哈甲线兴隆分黄岗支5右3变台	200	39.60%	0	0				20.18%
6129	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房孟家村肖亮养鱼公变台区	200	12.90%	0	0				0.00%
6130	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城三期2箱变2变压器	400	28.50%	0	0				-44.15%
6131	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工屯支明德家庭农场几10	200	14.40%	151.2	151.2				44.94%
6132	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期2变电站202变压器	315	34.29%	175.5	175.5				-36.04%
6133	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区1变电站2变压器	800	19.80%	561.6	561.6				15.16%
6134	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站202配电变压器	630	50.48%	249.0	249.0				-39.57%
6135	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线种子分公司6	315	31.43%	0	0		是	2026年12月	-40.40%
6136	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈军花园箱变1变压器	630	24.44%	6.9	6.9		是	2025年12月	-36.75%
6137	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张油坊分支05	100	96.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-31.80%
6138	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花干22右8+1	400	49.00%	164.0	164.0				11.26%
6139	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期6号箱式变电站1号变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-38.22%
6140	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城2变电站1配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2025年12月	68.73%
6141	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园2箱变202变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-21.27%
6142	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期3号变电站201间隔配电变压器	400	23.63%	265.5	265.5				-42.19%
6143	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左1变台	100	82.50%	7.5	7.5	2022年12月			-58.95%
6144	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省宅分11柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
6145	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
6146	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干57右13	200	51.00%	0	0				11.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6147	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-8母 线配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年12月	-36.01%
6148	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城二期2号配电室2号变压器	500	50.80%	0	0		是	2027年12月	-37.22%
6149	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-35.21%
6150	浑南	榆树变	榆树变	浦江国际二期1号变电站1号配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2027年12月	-39.09%
6151	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左1	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6152	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔变352朱尔线蒲河房地产（一期1箱2变）	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
6153	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	绣工住宅自维202间隔配电变压器	160	12.75%	123.6	123.6				-42.16%
6154	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙干法赖分161变台	400	52.20%	0	0				-30.58%
6155	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨金山农机公变台	200	24.90%	0	0				0.00%
6156	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左3+1右5	400	44.00%	0	0				-32.43%
6157	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	甘泉变电站1变压器	400	32.40%	230.4	230.4				-40.16%
6158	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园3.2期1局维箱变2段母线201间隔配电变压器	400	53.40%	146.4	146.4				-30.80%
6159	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分19+1右1	200	10.50%	0	0				8.94%
6160	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九洲御璟2号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	11.75%	0	0				89.22%
6161	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线民屯分36右9变台	100	62.40%	0	0		是	2025年12月	-24.92%
6162	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	招商瑞园2变电站2配电变压器	630	4.44%	0	0		是	2025年12月	100.00%
6163	沈河	南湖变	南湖变497南商线	雅颂居1号箱变202间隔配电变压器	800	37.13%	423.0	423.0				-41.61%
6164	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城二期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6165	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区7变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
6166	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期4号变电站201间隔配电变压器	630	27.62%	10.0	10.0				-36.76%
6167	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区11变电站1变压器	400	46.40%	174.4	174.4				-43.03%
6168	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站1配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
6169	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村综合一台（微）	200	65.40%	0	0		是	2025年11月	-33.32%
6170	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合一台（微）	200	40.35%	0	0		是	2025年11月	-21.72%
6171	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村1台区	400	42.60%	0	0				-41.84%
6172	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分为刚支01	200	18.00%	144.0	144.0				-36.89%
6173	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干29左6变台	200	38.10%	0	0				-32.97%
6174	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线陈台分陈台照明支9左9变台	200	89.70%	0.6	0.6	2024年6月			-26.93%
6175	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线36左02	200	60.60%	58.8	58.8				-36.97%
6176	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠西分15	200	15.60%	0	0		是	2025年11月	-36.11%
6177	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分25左4柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6178	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线玉枫采摘园分1	200	6.60%	166.8	166.8				-17.61%
6179	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支欣琪养殖场凡1	200	9.30%	161.4	161.4				-18.59%
6180	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	春田变电站1变压器	630	41.90%	303.0	303.0				-44.53%
6181	和平	方型变	方型变442方青甲线	十二纬路202间隔配电变压器	400	99.00%	0	0	2025年6月			4.23%
6182	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡7箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6183	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡8箱式变电站1配电变压器	500	83.20%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-40.31%
6184	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村六组照明	50	39.20%	0	0				-40.02%
6185	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线家属楼分13左5变台	200	48.30%	83.4	83.4				-52.48%
6186	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支101左8变	160	47.44%	68.1	68.1				-43.28%
6187	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村2机井	200	27.20%	125.6	125.6		是	2025年	-61.46%
6188	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村7机井	50	34.40%	27.8	27.8		是	2025年	-41.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6189	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站2号变压器	630	33.52%	0	0		是		-46.22%
6190	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6191	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线电力住宅楼	315	37.84%	164.3	164.3				-48.30%
6192	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分50左2变压器	315	4.44%	269.5	269.5				-48.77%
6193	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号2局维变电站201配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2026年12月	6.25%
6194	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	泓源畜牧公变台	200	45.60%	0	0		是	2025年11月	100.00%
6195	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村2机井	100	29.60%	0	0		是	2025年8月	-38.53%
6196	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村8机井	50	21.20%	34.4	34.4				-54.42%
6197	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干温牛分24变台	200	35.40%	109.2	109.2				-28.02%
6198	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支36右19左1变台	200	127.20%	0	0	2025年8月			-39.29%
6199	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳旅途露营地管理有限公司(一站式)	400	1.80%	0	0				0.00%
6200	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡17号小区变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0				-40.66%
6201	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村2机井	100	69.20%	0	0		是	2025年11月	-30.35%
6202	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山9号变电站201间隔(前地线)配电变压器	800	20.70%	0	0				5.83%
6203	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山11号变电站201间隔(前金线)配电变压器	400	36.00%	0	0				11.33%
6204	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线新安堡分53变台	200	27.30%	125.4	125.4				-43.71%
6205	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分6左7变台	200	36.60%	0	0		是	2025年12月	-42.03%
6206	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟1组照明	100	28.80%	0	0				-43.35%
6207	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨干坨变020黄腊坨线七北南台照明	100	67.20%	22.8	22.8				-37.58%
6208	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹8号变电站202配电变压器	630	40.32%	0	0				-38.70%
6209	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾11箱变1变压器	630	60.95%	183.0	183.0				-37.75%
6210	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区2变电站2变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-31.21%
6211	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分55左1变台	315	23.52%	0	0				-35.71%
6212	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线29右5变台	200	30.60%	118.8	118.8				-47.81%
6213	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线小羊二台分9	400	21.60%	0	0		是	2028年	12.25%
6214	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡1号变电站201间隔配电变压器	630	58.73%	0	0				-40.22%
6215	沈北	农高变	农高变70358农海线	一站式服务-沈阳美溢香新食品配料有限公司	200	1.50%	0	0		是	2026年12月	16.22%
6216	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期4号变电站1号配电变压器	630	25.08%	409.0	409.0				8.97%
6217	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干231右3变台	400	19.95%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
6218	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站1变压器	500	27.20%	314.0	314.0				-44.40%
6219	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华诚2考核1变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
6220	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站202	800	17.70%	53.7	53.7				5.51%
6221	苏家屯	夹河变	河湾线	龙湖唐宁8号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	62.25%	0	0				-41.46%
6222	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地2变电站201	800	26.63%	507.0	507.0				-36.40%
6223	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干65右1左6	200	23.70%	0	0				-57.34%
6224	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分48右2右5左6	400	27.60%	36.4	36.4				-41.08%
6225	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右16	200	26.10%	0	0				-33.18%
6226	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑4箱变1变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-42.43%
6227	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分122	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-23.42%
6228	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合2变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-40.48%
6229	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	沈阳宗润置业有限公司清波苑1	315	107.30%	0	0	2025年6月			100.00%
6230	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光3箱式变电站配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
6231	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	正洪小区变电站1变压器	630	52.19%	0	0		是	2025年12月	-40.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6232	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线昂帮牛分21左6变台	400	41.60%	193.6	193.6				-33.78%
6233	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村5号变电站201间隔配电变压器	630	56.83%	0	0				-39.89%
6234	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43右4右2	200	63.30%	0	0				-35.60%
6235	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左7右4左1公变	100	29.70%	0	0		是	2026年6月	-37.97%
6236	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线007	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-28.45%
6237	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变1变压器	800	36.60%	0	0		是	2026年12月	6.82%
6238	沈北	董楼子	望滨线	沈阳棋盘山开发区叶红正养殖场（一站式服务）	200	36.90%	106.2	106.2				9.18%
6239	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	鹏飞商业广场变电站201变压器	500	34.24%	278.8	278.8				-44.70%
6240	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于57右3	200	37.80%	0	0				-27.94%
6241	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站1变压器	800	24.30%	0	0				-22.20%
6242	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂2箱式变电站1配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	23.44%
6243	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（建大高层）土建变1变压器	800	71.10%	0	0		是	2026年12月	-40.81%
6244	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线针织厂分02	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-45.78%
6245	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线樊家支05	200	25.25%	0	0		是	2026年12月	-35.41%
6246	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚3新	200	34.20%	0	0				0.00%
6247	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支7变压器	100	20.40%	0	0				-58.08%
6248	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	洞阳小区7变电站2变压器	400	21.30%	274.8	274.8				-26.46%
6249	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	万和丽景2变电站202变压器	630	25.08%	0	0				-40.17%
6250	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合4变电站2变压器	630	64.38%	0	0				-38.37%
6251	大东	望花变	望花变70270二甲甲线	上园3箱变2变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-54.22%
6252	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干10右1柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
6253	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干8柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
6254	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站2变压器	630	0.00%	318.7	318.7				0.00%
6255	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯支线009	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	30.47%
6256	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园3箱式变电站2配电变压器	630	19.05%	218.5	218.5				-42.63%
6257	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维3变电站202配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	-0.88%
6258	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维5变电站202配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-33.09%
6259	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线179右15变台	200	28.80%	0	0				-43.43%
6260	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	牡丹园变电站1号变压器	630	27.62%	0	0				-39.93%
6261	东陵	上佰变	汪家乙线	圣丰御景湾2变电站2号变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	44.93%
6262	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村变电站2号变压器	630	51.43%	243.0	243.0				5.17%
6263	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期2局维箱变201间隔配电变压器	800	63.00%	0	0		是	2026年12月	-41.68%
6264	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敖宝分黄金支012	100	94.50%	0	0	2024年7月	是	2026年6月	-35.90%
6265	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花东大岗台	200	10.80%	158.4	158.4				0.00%
6266	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品4变电站1变压器	630	2.54%	551.0	551.0				100.00%
6267	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分17右1+1右1	400	40.50%	0	0				0.00%
6268	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分25左12左1	400	63.90%	0	0				100.00%
6269	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	泰和府2号变电站201间隔（东官线）配电变压器	630	5.71%	0	0				33.64%
6270	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站2变压器	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	-37.42%
6271	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区雅杰餐厅	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
6272	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室202间隔配电变压器	630	55.24%	219.0	219.0				-41.55%
6273	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村中街	80	63.00%	0	0				-55.88%
6274	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分33	400	20.10%	0	0		是	2025年11月	-30.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6275	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家B2台区	400	24.00%	0	0				-32.26%
6276	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙D开闭站1变电站1变压器	400	26.75%	253.0	253.0				-38.17%
6277	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左7箱式变电站1配电变压器	400	55.50%	0	0		是	2025年12月	-9.92%
6278	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实1箱变1变压器	630	18.41%	451.0	451.0				-44.75%
6279	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北四台	315	24.76%	205.5	205.5				-48.51%
6280	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左15+1右1	200	8.10%	0	0				6.01%
6281	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里1箱变2变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年12月	7.60%
6282	于洪	东民变	东红线	小微东红线3号	200	8.70%	0	0				-6.17%
6283	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站201间隔配电变压器	400	20.70%	277.2	277.2				6.71%
6284	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站201变压器	800	30.30%	0	0		是	2026年12月	-42.70%
6285	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭2变电站1变压器	500	14.40%	0	0		是	2025年12月	-34.13%
6286	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13右6柱上变压器	400	8.40%	326.4	326.4				-46.95%
6287	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期1局维变电站201配电变压器	800	10.88%	0	0		是	2026年12月	100.00%
6288	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城2变电站1变压器	500	38.00%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
6289	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	天津优节源新能源技术有限公司公变台	400	57.60%	129.6	129.6				27.73%
6290	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	上顶1组新1	400	0.00%	346.4	346.4				0.00%
6291	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）4变电站202配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	-38.39%
6292	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站1号配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2027年12月	-39.82%
6293	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台变090纸板厂线农场北台	400	117.90%	0	0	2025年6月			-40.40%
6294	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右26	200	92.40%	0	0	2023年9月	是	2027年	-35.59%
6295	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分16右13	100	38.40%	51.6	51.6				-30.88%
6296	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	禧悦风华1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	86.00%	0	0	2023年9月	是	2025年	-30.48%
6297	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区3局维变电站202配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	12.29%
6298	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村干马壮分5右1	400	50.40%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
6299	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园4小区变电站2变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
6300	康平	所口变	所口变76352所张线	小莫分114	200	37.20%	105.6	105.6				-39.94%
6301	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠5201配电变压器	630	17.14%	0	0				-31.30%
6302	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	丁香湖路灯箱变（公变自维）201间隔配电变压器	100	7.60%	0	0		是	2025年12月	9.47%
6303	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变1变压器	500	56.96%	165.2	165.2				-19.67%
6304	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	天墅二期小区变电站2变压器	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
6305	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区4变电站1变压器	400	40.40%	198.4	198.4				-40.97%
6306	于洪	光辉变	光南线	小微高台村西北台	400	44.10%	183.6	183.6				-32.68%
6307	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干99左9变台	400	21.00%	268.5	268.5				-37.38%
6308	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线马家沟西台	315	24.13%	207.5	207.5		是	2025年11月	-30.59%
6309	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期1局维变202配电变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
6310	东陵	花山变	欧陆甲线	沈阳紫檀山二期1箱变201间隔配电变压器	630	18.54%	0	0		是	2026年12月	-32.54%
6311	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	翡翠熙府2箱式变电站2配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2025年12月	9.74%
6312	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分23右3左8变台	400	16.50%	0	0				100.00%
6313	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变2变压器	500	28.40%	0	0		是		-45.50%
6314	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内中台	200	36.90%	0	0		是	2025年	-34.87%
6315	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑A区2箱变202间隔配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	-40.79%
6316	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分24能效柱上变压器	400	51.90%	0	0		是	2025年12月	39.21%
6317	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期3箱变1号变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-40.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6318	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-42.04%
6319	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都3变电站201变压器	630	30.10%	0	0				-36.99%
6320	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区1变电站2变压器	800	3.60%	691.2	691.2				100.00%
6321	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	勇盛畜牧公变台	200	39.60%	0	0		是	2026年6月	100.00%
6322	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民6台	200	22.50%	0	0				100.00%
6323	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站2箱变2变压器	630	36.57%	0	0		是	2026年12月	-43.39%
6324	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高线罗圈泡村王颖淡水鱼养殖公变台区	200	76.00%	28.0	28.0				0.00%
6325	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左4左6	200	40.95%	0	0				10.89%
6326	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区4变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-44.58%
6327	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区8变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
6328	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站2配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
6329	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城一期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6330	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6331	沈北	新城子	新城线	新城子线新卜三支17新卜三B	50	39.60%	0	0				-39.46%
6332	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分32+1右6	200	24.60%	130.8	130.8				-35.47%
6333	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线82右5	200	26.70%	0	0				-31.66%
6334	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期1箱式变电站1配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	11.29%
6335	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站2变压器	500	23.60%	332.0	332.0				-37.62%
6336	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	另角泡东大棚（仅换变压器）改造	100	133.05%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	11.35%
6337	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式一乐为农农机专业合作社	200	19.80%	140.4	140.4				-36.01%
6338	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司5配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-42.18%
6339	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地峯尚1箱变1变压器	800	23.40%	97.5	97.5				32.67%
6340	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑1变电站2变压器	630	12.38%	0	0				-29.52%
6341	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	白塔茗居3号变电站2号变压器	630	24.00%	0	0				-40.98%
6342	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分3	200	31.60%	0	0		是	2026年12月	5.65%
6343	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
6344	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥五期1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
6345	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城三期2号变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
6346	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区2变电站1变压器	800	114.00%	0	0	2024年12月	是	2025年10月	-33.05%
6347	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站2变压器	800	20.50%	556.0	556.0				-41.31%
6348	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支32	315	28.25%	0	0				-502.85%
6349	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑2变电站2变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-29.10%
6350	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔5变电站1变压器	630	36.06%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
6351	沈河	青年变	青年变350青大线	前春变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年6月	-40.50%
6352	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	YHG_万南干16左3城市印象201变压器	800	16.20%	0	0				-42.68%
6353	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区2变电站1变压器	630	69.21%	0	0		是	2025年12月	-9.28%
6354	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村魏四家子	200	29.30%	0	0		是	2025年8月	-41.18%
6355	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦3箱变1变压器	630	31.24%	0	0		是		28.18%
6356	于洪	东民变	东前线	小微西和平村东台	400	67.20%	0	0				-54.21%
6357	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万二组照明新	315	58.10%	100.5	100.5				0.00%
6358	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局5#2主变	630	11.11%	497.0	497.0				-40.14%
6359	于洪	得胜变	得胜线95442	远大花园2变电站2变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-29.98%
6360	沈北	王驿变	王新乙线	北汤河苑小区1局维变电所201配电变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6361	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根二期2箱式变电站配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
6362	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区1变电站2变压器	630	63.81%	165.0	165.0				-44.26%
6363	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方乙线元江街5变电站配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
6364	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线62+1左2变台	100	66.00%	24.0	24.0				-52.89%
6365	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区3台支03	200	20.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
6366	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	吉祥分18+1左1	200	28.20%	123.6	123.6				-4.48%
6367	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干77左2	200	85.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	-5.62%
6368	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	沈小联干钢管分6加1	400	29.70%	157.6	157.6				28.65%
6369	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线小于沟分12+1柱上变压器	200	5.70%	0	0		是	2026年12月	0.02%
6370	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分29+2左2	200	65.70%	0	0				100.00%
6371	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都12变电站202	630	24.76%	411.0	411.0				-46.02%
6372	和平	方型变	方型变438方文乙线	近江西分6	315	67.94%	69.5	69.5				-46.37%
6373	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾4变电站2变压器	630	43.05%	295.8	295.8				-43.47%
6374	东陵	花山变	欧陆甲线	方迪山庄2箱变2变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-94.33%
6375	东陵	中马变	军影线	世博之春2箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-44.09%
6376	东陵	水家变	水李线	古城子回迁楼箱变1变压器	630	23.81%	10.0	10.0				-32.87%
6377	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛2箱式变电站202间隔配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
6378	东陵	中马变	满堂线	唯美十方10箱变2变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-25.26%
6379	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分7+1	250	15.20%	187.0	187.0				-38.12%
6380	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑2变电站2变压器	630	26.67%	0	0				-36.77%
6381	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园6变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6382	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城厚和轩3号变电站2号配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2027年12月	10.39%
6383	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4右1	315	91.81%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-6.84%
6384	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区3变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-34.66%
6385	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分37+1右1柱上变压器	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
6386	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏七队北支2（柏七队北台）	315	16.38%	0	0		是	2025年9月	-28.43%
6387	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干101变台	80	136.50%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-28.39%
6388	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线户庄台支16北几2	100	4.80%	85.2	85.2				100.00%
6389	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左5右1	250	34.56%	0	0				-29.88%
6390	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵东变164陵西甲线军政分9变压器	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
6391	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左3左1变压器	315	13.97%	0	0		是	2025年12月	7.33%
6392	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分31右1变台	50	81.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	12.66%
6393	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干怡园分9右2	315	51.43%	0	0		是		-34.95%
6394	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分57变压器	315	46.35%	137.5	137.5				-65.37%
6395	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支3变压器	315	92.19%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-40.48%
6396	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分53左6变台	250	10.56%	0	0				-86.51%
6397	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分18柱上变压器	250	32.80%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
6398	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分3柱上变 压器	400	74.40%	0	0				-30.41%
6399	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干甘官分5变压器	315	12.38%	0	0		是	2025年12月	-63.96%
6400	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分东漠支13	100	3.00%	0	0				-34.72%
6401	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干90	200	39.30%	0	0				-39.80%
6402	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	市内甲线29右3	315	36.83%	0	0				-43.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6403	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工于贸易分10右2公变	315	53.02%	0	0		是	2025年12月	-33.82%
6404	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	应四甲线北四干88变压器	250	55.04%	0	0		是	2026年12月	-36.42%
6405	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左3左2变压器1	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
6406	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线71右4	315	0.00%	0	0		是	2025年10月	0.00%
6407	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9右1柱上变压器	315	48.57%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
6408	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分31变压器	315	63.75%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
6409	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干55公变	315	51.43%	0	0		是	2026年6月	-39.91%
6410	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右7+1公变	400	67.00%	0	0		是	2026年12月	-39.12%
6411	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干57右7+1公变	400	26.40%	0	0		是	2026年12月	-47.07%
6412	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左9右1+1公变	315	16.76%	230.7	230.7				-48.97%
6413	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干永丰分7公变	315	36.83%	167.5	167.5				-42.79%
6414	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分6柱上变压器	200	61.00%	0	0		是	2025年12月	17.20%
6415	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分9柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
6416	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左10柱上变压	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-44.54%
6417	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线67变台	315	63.49%	0	0		是	2025年12月	-33.63%
6418	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左2柱上变压器	250	58.56%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
6419	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分10+1	315	6.35%	263.5	263.5				-45.04%
6420	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线84右4+1	315	80.63%	29.5	29.5	2022年12月			-40.31%
6421	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干28+1公变	400	44.40%	0	0		是	2026年12月	-53.18%
6422	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线14左6	315	27.94%	0	0				-41.86%
6423	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右6变压器	500	13.20%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
6424	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵甲线东陵干7-1	315	47.94%	132.5	132.5				-39.17%
6425	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干55	315	34.29%	0	0				-46.31%
6426	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干23左19左1柱上变压器	200	60.40%	0	0		是	2025年12月	-47.92%
6427	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线8	315	36.19%	0	0				-57.68%
6428	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左5	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
6429	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干5右3	315	37.46%	165.5	165.5				-46.60%
6430	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干5右5	200	74.40%	31.2	31.2				-38.54%
6431	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	齐贤变478保南甲线保南甲1开闭站保南甲1开闭站203保工干保九分9	315	0.00%	283.5	283.5				-107.00%
6432	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左15柱上变压器	315	57.46%	0	0		是	2025年12月	-33.30%
6433	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	国税分13柱上变压器	315	47.75%	133.1	133.1				-44.60%
6434	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右1右1	315	27.94%	0	0				-40.99%
6435	皇姑	长江变	25462长怒甲线	长江变462长怒甲线陆运分8左1柱上变压器	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-39.88%
6436	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左11之2柱上变压器	315	33.14%	0	0				-44.96%
6437	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线15	315	43.43%	146.7	146.7				-45.46%
6438	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干57柱上变压器	315	56.83%	0	0		是	2025年12月	-26.26%
6439	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线和信分11右3柱上变压器	315	22.22%	213.5	213.5				-45.41%
6440	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线88#右2	315	47.30%	134.5	134.5				-36.75%
6441	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工变460城冶线城水干14左5A	315	60.95%	91.5	91.5				-20.91%
6442	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左3左2	200	36.50%	0	0				-38.94%
6443	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左15柱上变压器	315	16.19%	0	0		是	2025年12月	-102.81%
6444	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之2柱上变压器	400	114.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-49.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6445	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分46变压器	315	42.67%	0	0		是	2025年12月	-28.45%
6446	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四2箱变1变	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
6447	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	金穗园自维配电箱变1	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
6448	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
6449	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变2号变	800	8.70%	380.0	380.0		是	2025年12月	-40.37%
6450	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变2号变	630	54.29%	225.0	225.0				-38.95%
6451	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6452	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变2号变	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
6453	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	地质宿舍箱变1号变	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
6454	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产2箱变1变压器	500	49.20%	0	0				-41.57%
6455	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹茗郡2变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-41.97%
6456	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园11主变	500	16.00%	370.0	370.0				-44.91%
6457	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园1箱式变电站1	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
6458	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江1箱变1变压器	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-33.32%
6459	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变1站内变压器	400	28.50%	0	0				-46.24%
6460	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明1箱变2配电变压器	630	79.68%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
6461	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变2	630	26.03%	0	0				-47.80%
6462	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫4小区变电站1变压器	500	12.48%	0	0		是	2025年12月	-32.95%
6463	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区1箱变1	500	31.60%	0	0				-43.57%
6464	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	公安局小区变电站1变压器	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-47.24%
6465	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园1202变压器	630	0.00%	31.2	31.2				-18.97%
6466	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-41.59%
6467	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙4箱变2变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-36.45%
6468	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠1变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
6469	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站1变压器	500	51.60%	192.0	192.0				-39.98%
6470	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑2变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
6471	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站201	630	28.57%	387.0	387.0				-46.32%
6472	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站201柜	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-35.83%
6473	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站201柜	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	31.37%
6474	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路2变电站201柜	630	37.08%	333.4	333.4				-48.45%
6475	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站201变压器	400	61.50%	114.0	114.0				-45.71%
6476	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园1变电站201变压器	800	28.20%	494.4	494.4				-43.89%
6477	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	勋望小区1变电站201柜	630	34.03%	352.6	352.6				-42.06%
6478	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花6变电站2站内变压器	500	39.68%	0	0		是		-39.59%
6479	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦园1箱变1号变	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
6480	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天1箱变1变压器	630	53.33%	0	0				-43.40%
6481	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	401小区箱变1变压器	500	10.00%	400.0	400.0				-42.77%
6482	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站2变压器	800	18.90%	0	0		是	2027年12月	-42.74%
6483	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变2变压器	400	55.80%	136.8	136.8				-44.79%
6484	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻6箱变2变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-48.20%
6485	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾1箱变1变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
6486	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站201	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
6487	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天晨箱变2变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-41.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6488	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站2变压器	630	36.83%	0	0				-43.49%
6489	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	可久2箱变2变	500	48.96%	0	0				-23.27%
6490	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	和光园箱变2变压器	500	48.32%	0	0				-33.25%
6491	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	建新1箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-44.17%
6492	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	珠林1变压器	400	44.80%	0	0				-39.33%
6493	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳3#2#变压器	800	50.40%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
6494	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西—1箱变2变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年12月	-45.42%
6495	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期4箱变2变	630	17.14%	459.0	459.0				-45.06%
6496	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	凤凰小区箱变1	630	101.59%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-42.56%
6497	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6498	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变2变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-45.16%
6499	和平	太原变	太原变046南五甲线	海口1#主变	315	65.90%	0	0				-33.05%
6500	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅4箱变1变	630	16.00%	466.2	466.2				-38.17%
6501	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变1变压器	630	22.10%	0	0				-34.38%
6502	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6503	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	兴工街15变电站201	250	65.60%	61.0	61.0				-39.37%
6504	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭3变电站201	500	28.16%	309.2	309.2				-46.50%
6505	沈河	青年变	青年变350青大线	五爱1期1箱变2变压器	630	34.79%	0	0		是	2026年6月	-45.18%
6506	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天3箱变1变压器	400	59.70%	0	0				-40.53%
6507	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变2	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-46.41%
6508	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变1变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-42.11%
6509	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	加州东区1箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-47.36%
6510	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	加州西区1箱变2变压器	630	6.98%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
6511	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站2变压器	630	87.62%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-41.72%
6512	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城家园1变电站1变压器	630	28.89%	385.0	385.0				-38.91%
6513	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑2变电站1变压器	500	20.40%	348.0	348.0				-41.03%
6514	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站1变压器	630	15.71%	0	0		是	2027年12月	-38.55%
6515	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变2变压器	400	69.00%	0	0		是	2025年12月	-39.35%
6516	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6517	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红2小区变电站1变压器	315	49.27%	128.3	128.3				-37.89%
6518	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站201柜	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
6519	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
6520	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站1号变压器	500	30.24%	0	0				-51.12%
6521	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	宏发住宅变电站1变压器	800	13.50%	6.9	6.9		是	2025年12月	-42.20%
6522	和平	市府变	市府变580北市甲线	红旗1主变	630	62.48%	0	0				-40.46%
6523	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	欧亚变254小含乙线小含干18右6柱上变压器	315	64.13%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
6524	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支15+1左5	400	50.50%	158.0	158.0				7.40%
6525	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化1台	200	35.20%	0	0				38.67%
6526	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变2变压器	500	30.80%	0	0		是		-43.84%
6527	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园2号变电站202间隔配电变压器	630	75.87%	0	0		是	2027年12月	-35.26%
6528	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园3号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6529	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花分11右13	200	63.60%	0	0		是		-66.10%
6530	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	恒润春天里2变电站1变压器	630	50.29%	250.2	250.2				-38.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6531	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分26右1柱上变压器	315	113.97%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-56.01%
6532	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26右9	400	26.10%	0	0				-44.80%
6533	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	61.27%	0	0				-4.80%
6534	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	万科东第3箱变1变压器	800	25.80%	513.6	513.6				78.40%
6535	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期5变电站配电变压器	630	52.95%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
6536	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分120变台	50	64.80%	0	0				-42.85%
6537	辽中	新民屯	新民屯变1159上堡线	新民屯土堡子航业农场公变台区	200	4.20%	0	0				0.00%
6538	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子分104	400	15.60%	297.6	297.6				-29.62%
6539	苏家屯	下深变	理想线	理想新城5号变电站2号变压器	630	37.08%	0	0				-39.88%
6540	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分15	400	71.10%	0	0				-62.64%
6541	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯排水分011	100	27.00%	0	0				-69.99%
6542	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期2变电站变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	22.00%
6543	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线邱家沟分03	200	14.10%	97.3	97.3		是	2025年12月	-36.40%
6544	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园1箱变1变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-37.36%
6545	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区1箱变2变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年12月	-39.58%
6546	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区东01	200	72.60%	0	0		是	2026年12月	-34.76%
6547	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线何屯分034	50	79.20%	5.4	5.4				-33.90%
6548	沈河	长青变	长青变468长西线	步阳国际1配电室2变压器	800	20.25%	558.0	558.0				-40.33%
6549	于洪	化学变	化西甲线	四台子村2台	200	35.60%	0	0				-50.83%
6550	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	沈阳利居房地产开发有限公司1201配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
6551	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线满堂中心小学（医院X光）	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
6552	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立10分变07	50	66.00%	0	0		是	2026年12月	-50.08%
6553	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡西城秀墅2变电站1变压器	630	8.63%	512.6	512.6				-40.90%
6554	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利二期3变电站201配电变压器	800	40.13%	0	0				-36.75%
6555	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南大棚1号	80	121.50%	0	0	2022年12月			-47.38%
6556	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛1变电站1变压器	500	39.68%	0	0				-37.88%
6557	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境2期3号箱变1号变压器	800	32.63%	0	0		是	2026年12月	-25.75%
6558	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线曹屯分8左9变台	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-31.64%
6559	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分65左11+1左1	200	61.80%	0	0				-5.37%
6560	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥五期2变电站2变压器	315	23.87%	0	0				-42.55%
6561	于洪	高明变	高北线	弓匠社区3变电站5变压器	630	15.24%	0	0				-41.19%
6562	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干240右2变台	80	99.75%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.30%
6563	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变1变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	6.28%
6564	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑5号箱变2变压器配电变压器	800	32.25%	0	0		是	2026年12月	-38.82%
6565	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林2小区箱变201变压器	500	51.84%	0	0				-42.19%
6566	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干15箱变1变压器	400	31.20%	235.2	235.2				-38.57%
6567	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾石甲07	400	28.55%	0	0				-28.08%
6568	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线颐和轩3	500	24.72%	0	0		是	2025年12月	-38.24%
6569	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家文006	30	47.33%	0	0		是	2026年5月	-39.97%
6570	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线83左9右1	400	59.70%	0	0		是	2026年	6.10%
6571	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛小区照明	400	62.25%	111.0	111.0				-53.38%
6572	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期2开1变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-34.39%
6573	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站2变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6574	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园1变电站202配电变压器	800	19.88%	173.2	173.2				-39.35%
6575	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委照明	315	86.86%	0	0	2024年9月			-31.75%
6576	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天汇1变电站1配电变压器	800	8.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
6577	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地朗悦2箱变1变压器	800	40.20%	97.5	97.5				8.00%
6578	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区1箱变201配电变压器	630	10.16%	503.0	503.0				4.17%
6579	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左11左1	400	6.30%	0	0		是	2027年	0.00%
6580	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站202	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	4.06%
6581	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站201	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
6582	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站202间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				21.74%
6583	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸尊尚雅苑2箱变1变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
6584	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园3变电站201变压器	400	32.40%	0	0		是	2027年12月	-35.50%
6585	和平	广州变	广州变478柳州甲线	金苑华城4号1变压器	500	20.40%	0	0				-16.58%
6586	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左1左1之4柱上变压器	315	83.05%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	31.56%
6587	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-37.97%
6588	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	城北干21	400	45.60%	0	0				-30.29%
6589	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联干31	630	7.78%	0	0		是	2026年12月	-97.95%
6590	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变2变压器	500	22.56%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
6591	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分47右11变台	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-75.86%
6592	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	沈汽1箱变1变压器	630	53.33%	0	0		是		-43.92%
6593	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线龙家支76	400	52.80%	0	0		是	2025年9月	-34.47%
6594	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区2变电站1变压器	800	52.50%	300.0	300.0				-38.38%
6595	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	亦农龙湖西府小区2变电站1变压器	800	87.38%	0	0	2025年8月			-36.02%
6596	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语花园六期二组团1箱变1号配电变压器	500	26.56%	0	0				-42.48%
6597	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分26左12	100	19.20%	70.8	70.8				-154.75%
6598	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区2变电站2变压器	400	47.70%	169.2	169.2				-39.42%
6599	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站201间隔配电变压器	800	37.88%	0	0		是	2027年12月	-40.11%
6600	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色9号变电站201配电变压器	400	132.75%	0	0	2022年12月			-42.58%
6601	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站1变压器	500	23.20%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
6602	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云1号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	630	23.81%	0	0				17.15%
6603	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李南分10	200	86.00%	8.0	8.0	2025年4月			-28.97%
6604	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑1变电站1变压器	500	41.60%	0	0		是	2028年12月	-43.44%
6605	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府3局维变电站202配电变压器	400	34.80%	0	0		是	2026年12月	1.80%
6606	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城7变电站202间隔配电变压器	630	41.52%	0	0				-48.32%
6607	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支于屯支22右1变台	50	76.20%	0	0				-34.58%
6608	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号-1期2变电站202配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-41.91%
6609	法库	包家屯	包家线	10kV包家线喇嘛沟分04	200	79.51%	0	0		是	2027年	-35.61%
6610	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右2左8变台	200	35.40%	0	0		是	2025年12月	78.03%
6611	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变1变压器	500	26.88%	0	0		是		-39.56%
6612	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
6613	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期4号变电站2号变压器	630	37.78%	329.0	329.0				-40.17%
6614	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区5变电站1变压器	800	41.25%	390.0	390.0		是	2025年12月	-40.60%
6615	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤村支09	315	52.95%	116.7	116.7				-28.14%
6616	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城三期1变电站1变压器	500	39.90%	0	0		是	2025年12月	-43.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6617	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期2变电站1变压器	400	17.63%	289.5	289.5				-43.68%
6618	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线3杆果子园北台	250	11.20%	0	0		是	2028年	-54.40%
6619	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园2变电站2变压器	315	57.46%	0	0		是	2028年12月	-42.11%
6620	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品2变电站201配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
6621	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	马虎干88左4变台	200	23.55%	23.8	23.8				-39.74%
6622	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区1变电站2变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-45.50%
6623	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	马虎线欢洞分62变台	200	41.10%	23.8	23.8				-37.09%
6624	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表供箱变2变压器	630	13.33%	483.0	483.0				-42.42%
6625	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线下坎子分44左22右1变台	200	26.70%	126.6	126.6				-23.06%
6626	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北干中房分11右支1变压器	315	31.43%	184.5	184.5		是	2026年12月	-53.88%
6627	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分68左2	100	48.00%	42.0	42.0				-52.76%
6628	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	公元九里公寓1号变电站201间隔（新南新出线）配电 变压器	630	11.11%	0	0				100.00%
6629	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	YHG_学府雅园2箱式变电站1号配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-48.35%
6630	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期3箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-24.86%
6631	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支51	200	83.33%	0	0	2024年6月	是	2027年	-36.68%
6632	大东	如意变	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变1变压器	400	26.40%	254.4	254.4				-39.82%
6633	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆2箱变2站内变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-46.74%
6634	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	肯德基自维箱变变压器	315	23.17%	210.5	210.5				-54.26%
6635	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园1站房2配电变压器	630	12.06%	0	0				100.00%
6636	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站201变压器	630	34.92%	347.0	347.0				-39.92%
6637	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡4变电站2变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-32.97%
6638	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	YHG_辽宁大学生公寓改造工程变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6639	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干果园分21右12柱上变压器	100	35.00%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
6640	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支28	50	10.50%	0	0				-34.02%
6641	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分37+1左5柱上变压器	400	28.20%	0	0		是	2026年12月	17.67%
6642	于洪	得胜变	得胜变95442	银湖雅苑V街区二期1变电站1配电变压器	630	36.83%	335.0	335.0				-39.00%
6643	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	剑桥郡6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	17.40%	0	0				0.00%
6644	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线政府家属楼照明	315	78.22%	37.1	37.1				-28.20%
6645	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线刘鸣新支02	100	54.90%	0	0		是	2025年12月	-26.09%
6646	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达5号变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-12.74%
6647	于洪	东民变	东李线	和泰4小区6站房1配电变压器	630	47.24%	0	0				-41.68%
6648	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园1号变电站201间隔配电变压器	800	12.00%	624.0	624.0				-7.58%
6649	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线233右5左1	400	32.40%	0	0		是	2026年	0.55%
6650	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵下分38	400	20.10%	279.6	279.6				4.39%
6651	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线杨坤分支线026	200	54.90%	0	0		是	2026年12月	-27.85%
6652	东陵	世园变	世高线	世高线交通厅分17右2右3柱上变压器	400	31.50%	0	0		是	2026年12月	-39.46%
6653	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲16箱变配电变压器	500	15.20%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
6654	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳新家园物业管理有限公司3箱1变（备）201配电 变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6655	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前鲜小区1变电站1号变压器	400	45.50%	0	0				-38.67%
6656	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小 区7变）	630	35.43%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
6657	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期4号变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-42.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6658	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区1变电站202配电变压器	630	27.94%	0	0				17.13%
6659	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站1配电变压器	630	58.73%	0	0		是	2025年12月	-45.52%
6660	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线30左15	200	29.60%	0	0		是	2026年	-36.68%
6661	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期1箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-20.73%
6662	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期2号变电站2号配电变压器	630	20.32%	0	0				-21.74%
6663	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿2台	200	54.30%	0	0				-13.09%
6664	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分东獐支13	200	59.50%	0	0		是	2025年12月	-26.86%
6665	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁湾支30	315	22.33%	0	0		是	2025年11月	-38.71%
6666	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	小含乙线小含于24柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
6667	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居7局维变电站201配电变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年12月	5.65%
6668	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平于91右9	315	17.14%	229.5	229.5				-66.50%
6669	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变4配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-39.13%
6670	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分45	200	18.90%	0	0				-17.65%
6671	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分98左2左2	200	45.30%	0	0		是	2025年	-9.67%
6672	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城学园内1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-6.75%
6673	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千于23	200	43.25%	93.5	93.5				-20.06%
6674	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站1变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
6675	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉明珠变电站2变压器	630	27.14%	0	0				-41.57%
6676	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城3号变电站1变压器	630	16.95%	0	0				-37.36%
6677	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分20柱上变压器	315	16.76%	0	0		是	2025年12月	-79.09%
6678	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站2变压器	400	36.80%	0	0		是	2027年12月	-40.08%
6679	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中柳西支08	200	34.50%	0	0				100.00%
6680	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分28右1变压器	100	32.00%	0	0		是	2025年12月	6.60%
6681	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都1变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
6682	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉于佟平分23+1变台	400	32.40%	0	0				100.00%
6683	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村于家坟	100	99.60%	0	0	2024年6月	是	2025年9月	-44.69%
6684	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站201配电变压器	630	20.19%	0	0				-38.99%
6685	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	中村照明新	200	69.60%	0	0				0.00%
6686	东陵	世园变	世高线	天琴湾4箱变1变压器	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	-22.99%
6687	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城6号变电站202间隔配电变压器	630	61.59%	0	0				-41.83%
6688	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	37.80%	0	0				-39.18%
6689	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	星城国际三期1变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	11.56%
6690	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里公寓1号变电站201间隔（施林线）配电变压器	630	8.57%	0	0				29.42%
6691	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区4变电站1配电变压器	500	44.48%	227.6	227.6				-38.99%
6692	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分9右02	100	35.20%	54.8	54.8				-36.99%
6693	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1202配电变压器	400	21.00%	276.0	276.0				-17.37%
6694	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期1变电站201配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
6695	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线林达分23右4	100	67.20%	22.8	22.8				-28.48%
6696	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	孟家变964孟慈线杨家台	100	45.00%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
6697	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园2箱变1变压器	400	28.50%	246.0	246.0				-42.36%
6698	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线岳家村内	200	5.60%	0	0				-52.31%
6699	沈河	大东变	大东变072东青甲线	鸿翔箱变1变压器	400	9.60%	0	0		是	2026年6月	-23.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6700	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小南分06	315	35.94%	170.3	170.3				-33.78%
6701	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-37.48%
6702	于洪	大潘变	大潘线	潘城阳光2站房2变压器	630	19.05%	0	0				-41.42%
6703	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城4箱变2变压器	800	21.30%	549.6	549.6				90.06%
6704	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯排水分007	100	48.00%	0	0				-34.00%
6705	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝村东	100	6.00%	0	0				-125.17%
6706	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-36.42%
6707	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期-2小区1局维变电站201配电变压器	800	47.63%	0	0		是	2026年12月	66.13%
6708	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期1号变电站202间隔配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	2.96%
6709	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三号(微)	400	29.70%	234.0	234.0				4.97%
6710	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北西大棚公变台区	200	17.60%	0	0		是	2026年12月	19.49%
6711	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都3变电站2变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
6712	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期2变电站1变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年12月	-42.79%
6713	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑1变电站1变压器	800	0.00%	10.0	10.0				0.00%
6714	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾4号变电站1号配电变压器	800	28.75%	0	0		是	2027年12月	-3.42%
6715	和平	青年变	青年变368青二线	九如巷分13	315	13.02%	0	0				-44.09%
6716	沈北	文北变	文阁乙线	金地峯范二期小区2变电站202配电变压器	800	14.25%	0	0				100.00%
6717	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	大潘变403大高线高花饭店台	200	54.90%	70.2	70.2				-29.37%
6718	东陵	孤家子	向东甲线	天泰3箱变1变压器	1000	56.80%	0	0		是	2026年12月	-40.38%
6719	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	边城变电站2变压器	315	22.35%	0	0				-69.61%
6720	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	中置风景里园小区变电站202间隔配电变压器	400	3.00%	0	0		是	2028年12月	100.00%
6721	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前蓬分57左11变台	200	35.40%	0	0		是	2025年12月	-30.46%
6722	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城18变电站1变压器	630	41.27%	0	0				-39.46%
6723	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变2号配电变压器	630	8.38%	0	0				-41.78%
6724	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支11	315	24.76%	0	0		是	2028年	-49.29%
6725	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期2箱变考核配电变压器	250	111.36%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-38.15%
6726	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗后尖山村曹德海渔业养殖公变台区	200	7.50%	165.0	165.0				0.00%
6727	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分7左1变台	400	63.30%	106.8	106.8				100.00%
6728	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站1号变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-45.92%
6729	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分13左1变台	250	28.80%	0	0		是	2025年12月	-37.38%
6730	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际11号变电站202配电变压器	800	18.60%	0	0				-43.16%
6731	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分06左支02变压器	50	66.60%	11.7	11.7				-34.02%
6732	大东	望花变	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变2变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-43.31%
6733	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景2箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6734	铁西	重工变	重工变10870城治线	大历干重联9开闭站右1之1-1	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
6735	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6736	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区3变电站201间隔配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-39.26%
6737	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马西线01	200	51.00%	0	0		是	2025年12月	-20.46%
6738	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛东大棚台	160	25.00%	104.0	104.0				-42.24%
6739	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山大南几04	100	82.05%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-27.34%
6740	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台南照明	200	35.10%	0	0		是	2026年6月	-26.11%
6741	康平	所口变	所口变76340所富线	二线牛二线牛主干212	400	81.90%	32.4	32.4	2023年2月			-22.27%
6742	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官12号台区	100	66.00%	0	0				-66.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6743	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台村照明	400	56.03%	135.9	135.9				-27.39%
6744	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支15	30	9.33%	0	0		是	2026年5月	-56.81%
6745	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城三期3箱变2变压器	500	29.20%	0	0				-44.04%
6746	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站201变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-35.14%
6747	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城3号变电站1变电器	630	30.95%	0	0		是	2027年12月	-39.70%
6748	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城4号变电站1变电器	800	23.25%	0	0		是	2027年12月	-43.22%
6749	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东嘎土支009	100	68.70%	0	0		是	2026年12月	-28.57%
6750	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高家支06	50	60.20%	0	0		是	2026年12月	-37.53%
6751	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨支线001	50	61.50%	0	0		是	2026年12月	-39.10%
6752	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干166右4左2	200	17.10%	0	0				-66.68%
6753	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期1局维变电站202配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	18.13%
6754	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	头台子西南台	200	123.90%	0	0	2025年8月			-31.56%
6755	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线白东分支005	200	44.37%	0	0				-30.34%
6756	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右11左10	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
6757	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期A三期A箱变201配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-35.93%
6758	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分7柱上变压器	315	79.68%	0	0		是	2025年12月	-44.07%
6759	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线环保分5柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
6760	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右16柱上变压器	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-48.39%
6761	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	沈河国税箱变1变压器	630	39.05%	321.0	321.0				-43.40%
6762	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-11母 线配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-33.63%
6763	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分46+1右3右2	200	87.60%	4.8	4.8	2025年8月			1.22%
6764	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分25变台	100	62.40%	0	0		是	2025年12月	-35.36%
6765	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线砖厂分水田支10	100	11.70%	78.3	78.3				-69.80%
6766	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分7加1变压器	400	21.20%	0	0		是	2025年12月	-50.56%
6767	东陵	杨官变	杨石线	上佰变303新生线新生干石庙子分10柱上变压器	315	48.38%	0	0		是	2026年12月	-50.98%
6768	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站1变压器	630	18.73%	449.0	449.0				-45.73%
6769	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-43.51%
6770	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线开北分木业支南凡2	400	48.45%	166.2	166.2				27.40%
6771	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝境1.2期1箱变202配电变压器	800	48.00%	0	0		是	2026年12月	-38.51%
6772	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	沈汽2箱变2变压器	630	14.10%	0	0		是		-49.04%
6773	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分25+1变台	200	40.80%	98.4	98.4		是	2025年12月	30.56%
6774	沈北	王驿变	王新乙线	一站式-沈阳市沈北新区张经纬汽车配件商店-王新乙	200	13.20%	153.6	153.6				100.00%
6775	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	星樾时代1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	20.95%	435.0	435.0				47.76%
6776	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城10变电站变压器	630	30.16%	0	0		是	2028年12月	-42.26%
6777	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站2变压器	800	16.00%	592.0	592.0				-41.33%
6778	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站1配电变压器	630	54.92%	0	0		是	2025年12月	-33.34%
6779	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站201间隔配电变压器	800	23.63%	0	0				-35.10%
6780	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子保护地分支线014	20	71.00%	0	0		是	2025年12月	-47.77%
6781	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站1配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-35.61%
6782	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分25左21变台	100	10.00%	80.0	80.0				-83.56%
6783	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站201	630	34.67%	53.7	53.7				-38.66%
6784	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线陈才窝分11变台	200	73.06%	0	0				-33.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6785	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天干水分5右3变台	400	26.40%	0	0				-25.71%
6786	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房13组新1	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
6787	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变1变压器	800	29.63%	97.5	97.5				-42.97%
6788	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变1变压器	630	19.81%	97.5	97.5				-41.00%
6789	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线80右4变台	200	59.00%	0	0				-38.96%
6790	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线富拉堡支38	315	41.52%	152.7	152.7				-31.23%
6791	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花韩玉辉畜牧公变台区	400	4.50%	0	0				0.00%
6792	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区2变电站1变压器	630	72.38%	111.0	111.0				-33.68%
6793	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站2变压器	400	39.20%	0	0				-25.69%
6794	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	南湖美丽洲1箱式变电站1配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	16.90%
6795	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园2变电站2变压器	800	20.25%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
6796	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分024	200	23.50%	0	0				-31.42%
6797	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站1配电变压器	800	30.50%	0	0		是	2025年12月	-40.81%
6798	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站2配电变压器	800	43.50%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
6799	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子道西养殖台	400	51.00%	156.0	156.0				30.45%
6800	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊20号变电站1号变压器	630	56.00%	0	0				-23.05%
6801	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园4变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6802	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村2组照明	200	72.60%	0	0				-28.87%
6803	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村大棚	100	28.65%	0	0		是	2026年12月	-35.67%
6804	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民村内台区	250	36.16%	0	0		是	2025年12月	-32.40%
6805	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区8变电站2变压器	630	43.81%	291.0	291.0				-43.18%
6806	康平	城南变	城南变2511南钱线	高家果园	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	-35.66%
6807	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都5号变电站201间隔配电变压器	630	24.00%	0	0				-36.26%
6808	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	二十四城四期小区3变电站1配电变压器	800	35.40%	436.8	436.8				-14.93%
6809	和平	方型变	方型变476方学甲线	东大青年公寓202配电变压器	500	13.44%	0	0				-45.78%
6810	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	全胜变150中学线东拉拉分19左支06	100	92.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.77%
6811	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分13左支5变压器	50	28.40%	30.8	30.8				-50.06%
6812	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二卜东高村呼艳红白羽鸡养殖公变台区	200	45.30%	89.4	89.4				0.00%
6813	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑8变电站1号配电变压器	630	23.62%	10.0	10.0				-44.06%
6814	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站1号变压器	630	14.60%	0	0				-44.17%
6815	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务1变电站1变压器	800	58.50%	123.0	123.0				-35.76%
6816	沈北	道义变	道义变	晨兴花园1.2期6箱变配电变压器	630	26.98%	397.0	397.0		是	2026年12月	-38.31%
6817	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城二号箱式变电站1号配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2028年	-42.55%
6818	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区3机井	200	59.40%	61.2	61.2				-44.83%
6819	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井3台	100	45.20%	0	0				-56.88%
6820	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井2台	100	62.00%	0	0				-48.69%
6821	于洪	光辉变	光南线	小微高台村东台	400	36.30%	214.8	214.8				-43.54%
6822	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村15机井	50	40.80%	24.6	24.6				-45.49%
6823	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	东洋异型管箱式变电站配电变压器	200	10.20%	0	0		是	2025年12月	-658.43%
6824	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分收兵台支49左9柱上变压器	400	14.40%	10.0	10.0				17.17%
6825	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左6柱上变压器	100	13.80%	0	0		是	2025年12月	-88.30%
6826	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线30变台	315	39.14%	160.2	160.2				-32.79%
6827	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干张窝分白马支30右5变台	100	82.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6828	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	山林变556林北线林北干157左04	315	57.14%	0	0				-25.42%
6829	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇5箱变2变压器	630	16.19%	465.0	465.0				100.00%
6830	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室1号变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-40.18%
6831	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村3机井	100	32.20%	0	0		是	2025年11月	-54.84%
6832	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔小学分03	200	87.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.66%
6833	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区13变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-46.30%
6834	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农恒甲干24右分2箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
6835	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	安福线中学分17右5变台	200	42.00%	96.0	96.0				-35.63%
6836	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分061	50	7.20%	41.4	41.4				0.00%
6837	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光5号变电站201配电变压器	400	36.00%	0	0				-40.18%
6838	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区3配电室201间隔变压器	800	55.50%	276.0	276.0				-0.44%
6839	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区4配电室201间隔变压器	800	29.10%	487.2	487.2				2.77%
6840	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支二.001	80	125.63%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-17.86%
6841	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街2箱式变电站配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
6842	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线兰家分20变台	200	143.10%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-34.47%
6843	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	法哈牛变606荒山线荒山线208左10变台	400	41.20%	0	0				-34.40%
6844	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干红东四组分8变台	100	94.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.90%
6845	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林6箱变1配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
6846	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	沈阳市沈北新区鑫铭欣机械加工部（一站式）	200	9.60%	160.8	160.8				0.00%
6847	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站2号变压器	630	12.06%	0	0		是	2027年12月	-40.19%
6848	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区6变电站1变压器	630	26.98%	397.0	397.0				-40.68%
6849	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委南台	100	124.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.59%
6850	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站1配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-46.02%
6851	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期3号变电站1变压器	500	73.80%	0	0				-42.99%
6852	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站2号变压器	500	25.20%	324.0	324.0				-38.45%
6853	沈北	道义变	道孝乙线	正义四路12号诗波特文化园二201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
6854	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期3自维箱式变电站配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
6855	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站1变压器	500	29.20%	0	0		是	2028年12月	-42.55%
6856	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房村8组新台	400	7.05%	331.8	331.8				-15.63%
6857	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分85左6	200	35.40%	0	0				0.22%
6858	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	舜山府2号变电站2号配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2027年12月	-2.13%
6859	沈北	新城子	新城线	一站式-沈阳市沈北新区洪飞殡葬礼仪服务部-9工业局分支13+1	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
6860	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑2箱变2变压器	630	58.41%	0	0		是	2026年12月	-43.83%
6861	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支12变压器	100	33.00%	0	0				-47.41%
6862	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分35+1左20变台	200	20.10%	23.8	23.8				-13.18%
6863	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区2变电站1变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-34.13%
6864	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站2变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-14.41%
6865	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建二期1变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0				39.60%
6866	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	英雄分6右3柱上变压器	400	120.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-25.24%
6867	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分18	400	30.40%	238.4	238.4				-52.24%
6868	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡干43右4变台	160	144.75%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.80%
6869	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线海州干104	50	44.40%	0	0		是	2026年12月	-56.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6870	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水变19柱上变压器	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-12.58%
6871	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台平安堡鲤满养鱼公变台区	200	15.30%	149.4	149.4		是	2025年11月	100.00%
6872	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城27号变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0				19.35%
6873	和平	青年变	青年变368青二线	八经干青二线69	315	46.86%	0	0				-9.82%
6874	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园4箱变2变压器	500	12.40%	388.0	388.0				-33.95%
6875	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分12左2变台	200	24.60%	0	0				-34.69%
6876	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站1变压器	800	36.90%	0	0				-46.25%
6877	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城18号变电站1号变压器	630	20.57%	0	0		是	2027年12月	-38.28%
6878	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分西支010	200	17.20%	0	0		是	2026年6月	-24.66%
6879	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干64右2+1左1	200	16.20%	147.6	147.6				0.00%
6880	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器1公变	630	28.57%	387.0	387.0				-42.13%
6881	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期4局维箱变201间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.71%
6882	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村南台（微）	400	60.70%	0	0		是	2025年11月	-41.56%
6883	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站2变压器	400	24.40%	0	0		是	2025年12月	-29.77%
6884	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分10右3	200	29.10%	121.8	121.8				0.00%
6885	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干66易家分14	400	32.40%	0	0				8.90%
6886	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	供销社箱变1号变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-26.73%
6887	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓3变电站2变压器	500	41.28%	243.6	243.6				-41.49%
6888	大东	农高变	农高变70368人和甲线	人和甲线人和干47右1+1	400	28.20%	0	0		是		100.00%
6889	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子分铭洋牲畜支3	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
6890	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站2变压器	630	24.76%	10.0	10.0				-43.47%
6891	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城1站房1变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-41.56%
6892	于洪	光辉变	光南线	小微一分厂5台区	400	29.10%	243.6	243.6				-263.94%
6893	于洪	光辉变	光东线	小微八栋房5台区	400	20.10%	279.6	279.6				-112.27%
6894	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实2箱变1变压器	630	13.97%	479.0	479.0				-44.57%
6895	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京6小区变电站201配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	4.52%
6896	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线39左4右1	315	75.24%	0	0				-45.90%
6897	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干70左2	400	30.30%	238.8	238.8				99.76%
6898	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站2变压器	800	35.63%	0	0		是	2027年12月	-42.07%
6899	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分13+1右3	200	26.40%	0	0				0.82%
6900	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线83左2右1	200	21.00%	0	0				7.82%
6901	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线三眼井支19	200	60.90%	58.2	58.2				-21.91%
6902	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府5变电站1变压器	630	1.59%	0	0				100.00%
6903	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花二期2箱式变电站1配电变压器	630	48.25%	0	0		是	2025年12月	-34.04%
6904	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组照明	400	16.50%	0	0				-5.00%
6905	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线李成支02	100	65.10%	0	0		是	2026年12月	-27.94%
6906	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170骀庄线皮家卜南照明	400	35.40%	218.4	218.4				-26.71%
6907	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典7变电站1变压器	630	58.67%	0	0				-47.27%
6908	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山1变电站202间隔配电变压器	500	50.88%	195.6	195.6				-43.55%
6909	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区2局维箱变202配电变压器	630	7.94%	204.4	204.4				100.00%
6910	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干机关分25左支04柱上变压器	400	61.80%	0	0		是	2026年12月	-42.63%
6911	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干17	315	63.49%	0	0				-40.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6912	沈北	天乾变	天金线	中金和悦2局维变电站201配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	13.87%
6913	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站2号配电变压器	630	36.51%	10.0	10.0				-42.58%
6914	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右16变台	200	29.40%	121.2	121.2				36.59%
6915	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站1变压器	400	14.00%	304.0	304.0				-54.24%
6916	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置五期1号箱变201间隔配电变压器	800	42.60%	0	0		是	2026年12月	-32.36%
6917	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置五期1号箱变202间隔配电变压器	800	58.20%	0	0		是	2026年12月	-33.22%
6918	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分073	200	54.00%	0	0		是	2027年	-33.77%
6919	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村五组照明	400	103.80%	0	0	2022年12月			-30.44%
6920	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼1箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-23.60%
6921	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺东支贺山下几6（贺尔海山下台）	200	55.70%	68.6	68.6				-26.90%
6922	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站2变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-42.71%
6923	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都2变电站2变压器	630	73.02%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
6924	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰东1台	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-33.34%
6925	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区10变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-42.07%
6926	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房白头沟宏远肉牛公变台区	200	42.60%	94.8	94.8				100.00%
6927	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站1变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-31.94%
6928	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站202配电变压器	630	27.81%	0	0				-43.45%
6929	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期1号配电室2号配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-34.71%
6930	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家三组东新	200	26.10%	0	0				0.00%
6931	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左11变台	200	16.50%	147.0	147.0				100.00%
6932	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府3变电站202间隔配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2027年12月	-38.76%
6933	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	应太乙线南二干11变压器	400	73.80%	0	0		是	2028年12月	-43.95%
6934	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡村综合一台	200	31.20%	117.6	117.6				-50.52%
6935	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦1小区变电站201变压器	630	14.60%	475.0	475.0				21.42%
6936	东陵	花山变	欧陆甲线	方迪山庄2箱变1变压器	630	4.76%	0	0		是	2026年12月	-221.97%
6937	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	沈联物资站变电站201	630	5.71%	0	0		是	2028年12月	-38.43%
6938	东陵	李相变	郝义线	李相变642郝义线郝义干15左分05柱上变压器	200	21.90%	136.2	136.2		是	2026年12月	-30.93%
6939	苏家屯	下深变	理想线	理想新城7号变电站2号变压器	400	61.50%	0	0				-37.73%
6940	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	辽油箱式变电站配电变压器	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-37.57%
6941	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线平罗三村九队2台	400	47.55%	0	0		是	2025年	-20.39%
6942	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居2站房2变压器	315	29.84%	0	0		是	2025年	15.79%
6943	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站2变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年	-32.22%
6944	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干96左1	400	38.85%	0	0				0.72%
6945	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城1号变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-35.01%
6946	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城9号变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-41.38%
6947	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微沙河	200	69.90%	40.2	40.2				-45.97%
6948	于洪	东民变	东范线	隆盛花园3台（临时电）	315	85.40%	0	0	2025年8月			100.00%
6949	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	鲍白干41右5左2	200	71.10%	0	0		是	2025年	0.63%
6950	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区1变电站201配电变压器	630	14.92%	0	0				100.00%
6951	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	宝时SOHO公寓变电站202配电变压器	500	18.00%	360.0	360.0				26.49%
6952	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区4箱变1变压器	800	24.90%	97.5	97.5				11.18%
6953	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区5箱变1变压器	800	23.70%	97.5	97.5				12.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6954	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北干133#变压器	315	19.37%	222.5	222.5		是	2026年12月	-61.40%
6955	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园16箱变1变压器	630	9.52%	507.0	507.0				-38.65%
6956	沈北	柳岗变	10kV柳农线74182线	农恒甲干奥诺佳分老楼支3#变压器	315	118.10%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-40.46%
6957	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线3右4右1柱上变压器	400	52.80%	0	0		是	2025年12月	14.79%
6958	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水名居箱式变电站201间隔配电变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-30.75%
6959	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东工分4左1(供电处)03配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6960	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站2变压器配电变压器	630	44.95%	10.0	10.0				-56.54%
6961	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线57	200	108.00%	0	0	2025年6月			100.00%
6962	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	和鸿广场一期1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6963	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园2变电站1站内变压器	630	29.84%	379.0	379.0				-33.31%
6964	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友1箱变2变压器	400	57.00%	132.0	132.0				-24.63%
6965	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
6966	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分59	200	30.50%	0	0				-25.44%
6967	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里1变电站1变压器	630	25.59%	0	0				-43.62%
6968	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村5号变电站2号配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	-42.00%
6969	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村6号变电站1号配电变压器	500	37.20%	0	0		是	2027年12月	-30.54%
6970	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	乾景花园2箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-35.54%
6971	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	锦绣华苑小区1变电站2变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-39.79%
6972	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府2号变电站2号配电变压器	800	5.25%	0	0				100.00%
6973	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号三期小区1变202配电变压器	800	6.60%	0	0		是	2026年12月	6.31%
6974	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔1箱式变电站1配电变压器	800	42.00%	384.0	384.0				-29.19%
6975	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线142左3	400	46.80%	0	0				-38.69%
6976	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-35.38%
6977	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站1配电变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-47.03%
6978	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽英典1变电站1变压器	500	54.40%	0	0		是	2025年12月	-37.34%
6979	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分9	200	31.50%	0	0				-40.90%
6980	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线边台井房支005	200	122.40%	0	0	2025年8月			-38.10%
6981	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右2右2	315	60.95%	0	0		是	2025年12月	-45.76%
6982	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线93右1变台	100	94.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-31.71%
6983	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线40左2	400	43.50%	186.0	186.0				-42.70%
6984	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站202配电变压器	500	51.20%	194.0	194.0				-37.16%
6985	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼2箱变2变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-38.70%
6986	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾2箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-40.37%
6987	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站202间隔配电变压器	800	40.88%	0	0				-26.08%
6988	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区1变电站2变压器	800	36.75%	0	0		是	2025年12月	-28.66%
6989	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园3箱式变电站2配电变压器	630	15.43%	0	0				-40.73%
6990	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干32左14左2变压器	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
6991	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	天诚大厦变电站1号配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2027年12月	-14.72%
6992	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居6变电站1变压器	500	30.00%	0	0				-35.50%
6993	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站201	500	14.40%	0	0		是	2027年12月	-43.68%
6994	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线高屯支32变台	200	32.40%	115.2	115.2		是	2025年12月	-28.41%
6995	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸3箱式变电站1配电变压器	500	47.20%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
6996	于洪	东民变	东红线	小微东红线41加3台	200	18.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6997	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	地坛安居2箱变2变压器	630	50.79%	0	0		是		-37.74%
6998	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	张屯变403赖花甲线赖花甲干兴隆分52右4变台	200	46.60%	0	0				-36.49%
6999	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园3变电站201变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-42.32%
7000	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线50	100	58.00%	0	0				-112.89%
7001	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线101	315	57.14%	0	0		是		-25.87%
7002	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	潭江分2之1柱上变压器	250	64.96%	62.6	62.6				-44.92%
7003	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分60左1变压器	200	14.70%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
7004	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干26公变	315	28.57%	0	0				-42.03%
7005	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分31右1	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7006	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分19	630	16.83%	0	0				-45.68%
7007	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分52变台	100	56.40%	33.6	33.6				-39.00%
7008	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	肇工变156新村线农村干沈大分6	315	31.43%	0	0		是	2028年12月	-40.70%
7009	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干33左3	315	11.75%	0	0				-39.85%
7010	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前干56右11	315	8.38%	0	0				-52.43%
7011	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干38柱上变压器	400	66.60%	0	0		是	2025年12月	-44.43%
7012	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分25柱上 变压器	400	68.25%	0	0				-45.83%
7013	开发	洞庭变	洞庭变55770吉利甲线	大坝甲线李官干大坝分14变压器	100	65.60%	24.4	24.4				-27.69%
7014	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左9	315	35.62%	171.3	171.3				3.56%
7015	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分61右3变压器	315	62.98%	0	0		是	2025年12月	-48.98%
7016	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右1公变	400	23.75%	265.0	265.0				-38.96%
7017	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鹏小乙线城北干大什南分6	500	54.80%	0	0				-48.52%
7018	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分6+1公变	315	59.05%	97.5	97.5				-41.23%
7019	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线56	200	49.00%	82.0	82.0				-42.12%
7020	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左3左1之1柱上变压器	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
7021	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干4	315	56.83%	104.5	104.5				-46.45%
7022	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变072东青甲线南塔干万泉分5公变	315	44.76%	0	0		是	2026年6月	-27.42%
7023	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南甲线74	315	31.11%	0	0				-43.05%
7024	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左6	400	66.00%	0	0		是		-3.48%
7025	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右4	315	23.49%	0	0		是	2028年12月	-39.96%
7026	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干18柱上变压器	315	32.38%	181.5	181.5				-47.05%
7027	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线42左5右2	315	54.60%	0	0		是	2027年12月	-36.53%
7028	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	如小联干74	400	42.40%	0	0				-44.32%
7029	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干64柱上变压器	100	63.00%	0	0		是	2025年12月	-28.57%
7030	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左3	315	48.25%	0	0				-33.28%
7031	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线86+1左1	200	33.80%	0	0		是	2026年	5.33%
7032	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左11之1柱上变压器	315	18.10%	0	0				-42.16%
7033	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干57右1变压器	250	16.80%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
7034	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分3变压器	250	11.52%	0	0		是	2025年12月	-68.76%
7035	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分3右1	250	16.00%	0	0				-44.74%
7036	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分20左1公变	50	19.20%	0	0		是	2026年12月	-31.01%
7037	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区2箱变1号变	630	23.49%	380.0	380.0		是	2025年12月	-35.69%
7038	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	九九骏铭2箱变2号变	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-44.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7039	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑3号变电站1变压器	630	9.90%	0	0		是	2027年12月	-50.55%
7040	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	荣安箱变1变压器	500	37.28%	0	0				-33.56%
7041	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
7042	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二5箱变1号变	630	13.02%	363.7	363.7				-44.99%
7043	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭1箱变1号变	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
7044	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活4箱变2号变	500	30.00%	0	0		是	2025年12月	-43.76%
7045	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变2号变压器	800	28.88%	489.0	489.0				-38.57%
7046	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站1变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-40.39%
7047	和平	花园变	花园变56753花三甲线	金碧花园一次2变	800	38.63%	411.0	411.0				-42.25%
7048	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江4箱变1变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
7049	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变1站内变压器	630	19.05%	1.7	1.7				-43.22%
7050	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站2变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-41.65%
7051	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站1变压器	500	87.68%	11.6	11.6	2024年9月			-30.14%
7052	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
7053	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街13变电站201	315	55.87%	107.5	107.5				-44.07%
7054	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒江西区箱变1号变	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
7055	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-43.14%
7056	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期2变电站202柜	630	31.11%	0	0		是	2028年12月	-42.18%
7057	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	久福商住楼变电站201柜	315	22.54%	212.5	212.5				-44.69%
7058	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站201柜	400	79.20%	43.2	43.2				-39.26%
7059	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站202变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-45.58%
7060	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站201变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
7061	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区3变电站201柜	630	108.95%	0	0	2024年9月	是	2028年12月	-40.12%
7062	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	和平北大街2主变	250	40.64%	123.4	123.4				-48.81%
7063	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保工街5变电站201柜	315	9.52%	253.5	253.5				-49.93%
7064	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站202柜	500	0.00%	450.0	450.0				-44.63%
7065	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期9变电站201	630	35.87%	341.0	341.0				-42.66%
7066	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园81变压器	630	54.10%	0	0				-43.13%
7067	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变2号变	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-42.92%
7068	和平	和平变	和平变178和海线	海悦大厦2主变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
7069	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变1站内变压器	630	40.38%	0	0				-40.76%
7070	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸花园2箱变1变	800	7.80%	657.6	657.6				-37.98%
7071	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明2变电站201	630	31.11%	371.0	371.0				-45.96%
7072	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变1变压器	800	11.40%	628.8	628.8				-48.66%
7073	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站1变压器	800	24.00%	528.0	528.0				-40.94%
7074	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰街7201	400	0.90%	0	0		是	2028年12月	78.77%
7075	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站1号变压器	630	19.37%	0	0		是		-42.88%
7076	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天3变电站202	400	25.20%	259.2	259.2				-46.94%
7077	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	德增2箱变1变	500	76.80%	0	0				-46.00%
7078	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变1变	630	12.38%	489.0	489.0				-43.60%
7079	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增北箱变1变压器	400	65.10%	99.6	99.6				-48.38%
7080	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期3箱变2变压器	630	31.62%	0	0				-39.17%
7081	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期2箱变2变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-44.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7082	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	万科金色2-1变电站2变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-42.09%
7083	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-3箱变2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
7084	大东	沈海变	沈海变80382偏城线	东方偏城6箱变站1变压器	630	20.32%	0	0		是		-43.94%
7085	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变1变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-41.32%
7086	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭2变电站1站内变压器	630	35.05%	0	0		是		-42.64%
7087	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
7088	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站201	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-40.40%
7089	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站2号变压器	630	35.43%	0	0				-39.76%
7090	沈河	大东变	大东变074东青乙线	莲花新村箱变1变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年6月	-40.36%
7091	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	友谊城小区1变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
7092	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	砂阳路28#主变	630	41.27%	0	0				-28.70%
7093	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都8箱变1变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-35.39%
7094	和平	市府变	市府变580北市甲线	遂川街221主变	250	25.60%	0	0		是	2027年12月	-49.94%
7095	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增1箱变1变	630	100.00%	0	0	2023年9月			-40.23%
7096	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义3箱变2变	630	12.95%	485.4	485.4				-43.14%
7097	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城2变电站1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
7098	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	玉环华苑2箱变1	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-67.12%
7099	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭2箱变1号变	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
7100	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑2箱变2	400	58.00%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
7101	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站2变压器	500	18.80%	356.0	356.0				-45.58%
7102	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	博润文仕变电站202	400	0.00%	6.9	6.9				0.00%
7103	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都茗苑二期2箱变1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7104	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变2变	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
7105	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7106	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	环际1箱变2号变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
7107	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局2一次1变压器柜2主变	500	16.40%	368.0	368.0				-44.36%
7108	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变2变压器	630	19.37%	0	0				-43.03%
7109	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块1号变电站2号变压器	630	16.00%	0	0				19.83%
7110	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分75+1左1	200	66.90%	46.2	46.2				-41.06%
7111	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干34右11	100	67.20%	22.8	22.8				-66.87%
7112	东陵	麦子屯	麦孙线	麦孙线王启分18右4柱上变压器	200	34.50%	111.0	111.0				15.09%
7113	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城3号考核	250	14.08%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
7114	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-47.51%
7115	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站202间隔配电变压器	800	45.00%	0	0				-33.06%
7116	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西3号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	3.60%	345.6	345.6				94.60%
7117	于洪	化学变	化西乙线	小微化西乙线1台	200	66.60%	0	0				13.32%
7118	于洪	光辉变	光专线	开隆村高家小微	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
7119	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线5右4柱上变压器	400	21.90%	0	0				100.00%
7120	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山堡南照明(煤改洁)	400	15.60%	297.6	297.6				14.33%
7121	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站2主变	500	26.40%	318.0	318.0				-40.92%
7122	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园9号2变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-32.78%
7123	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村	315	44.44%	0	0		是	2025年8月	-55.87%
7124	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期4变电站2配电变压器	800	11.40%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7125	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园2变电站1配电变压器	800	15.00%	0	0				35.19%
7126	和平	展览变	展览变886展金线	宝新公馆2变电站201配电变压器	800	5.63%	675.0	675.0				100.00%
7127	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分73右16变台	200	23.20%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
7128	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分22变台	200	44.40%	0	0		是	2025年12月	-36.12%
7129	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分杜村支10变台	200	39.60%	100.8	100.8		是	2025年12月	-47.13%
7130	和平	广州变	广州变462广太甲线	安图大厦1主变	630	102.10%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-19.66%
7131	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分75	200	87.60%	4.8	4.8	2022年12月	是	2026年	-22.77%
7132	于洪	化学变	化西甲线	集贤1台区	200	50.60%	0	0				-48.40%
7133	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	新台子大棚	315	28.38%	0	0		是	2026年12月	-41.84%
7134	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	莱茵城C区1期2站房2变压器	630	6.86%	0	0				0.00%
7135	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区8变电站2变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-43.43%
7136	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区3变电站201	800	26.40%	508.8	508.8				-45.08%
7137	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线姚家分60左1变台	200	22.80%	0	0		是	2025年12月	5.74%
7138	皇姑	长江变	25466长黄甲线	YHG_黄河甲4之1变台柱上变压器	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-33.46%
7139	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大辛庄乙1	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-35.96%
7140	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线民屯支07	400	86.70%	0	0	2023年10月	是	2025年12月	-17.32%
7141	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润琨瑜府小区2变电站201间隔配电变压器	800	29.40%	484.8	484.8				10.83%
7142	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线獐子洞分西北几6(獐子洞中1台)	400	26.10%	255.6	255.6				0.00%
7143	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房村照明	80	72.75%	13.8	13.8				-36.29%
7144	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾二期2号配电室202间隔配电变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-44.67%
7145	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线037	400	47.80%	168.8	168.8				-27.07%
7146	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖二期2变201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-33.21%
7147	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干100左9	200	3.90%	0	0		是	2027年	4.74%
7148	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	0	0				19.73%
7149	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站201间隔配电变压器	630	16.83%	0	0				22.29%
7150	和平	太原变	太原变046南五甲线	南五甲线3-1箱变所带变台	200	30.60%	0	0				-75.46%
7151	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站2变压器	500	37.20%	0	0		是	2025年12月	-33.81%
7152	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区1变电站201变压器	400	40.00%	200.0	200.0				-44.44%
7153	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北华艺养鸽有限公司(一站式)	200	10.50%	0	0		是	2026年12月	-8.18%
7154	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园小区2变电站1变压器	800	42.75%	378.0	378.0				-43.55%
7155	于洪	东民变	东酒线	小微东酒线中学分5台	200	4.80%	0	0				0.00%
7156	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线57	160	58.44%	0	0				42.14%
7157	法库	孟家变	孟东线	西大西几	200	37.50%	105.0	105.0				-36.59%
7158	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡8.14新1	100	17.70%	72.3	72.3				0.00%
7159	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分25	315	22.86%	0	0				-56.22%
7160	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西南台	200	69.00%	42.0	42.0				82.98%
7161	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变203配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年12月	-35.56%
7162	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园2局维变电站202配电变压器	800	41.25%	390.0	390.0				-39.93%
7163	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵北干35柱上变压器	400	62.40%	0	0				-2.68%
7164	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	城北村一组改造	400	16.20%	0	0		是	2026年12月	6.51%
7165	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑3变电站1变压器	400	55.20%	0	0		是	2025年12月	-39.39%
7166	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右12右8变台	400	16.50%	0	0				100.00%
7167	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干129右4变台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-39.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7168	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡12变电站2变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-57.20%
7169	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干53+1左5	200	63.00%	0	0		是	2027年	-22.99%
7170	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干做多牛分38右6变台	200	58.20%	0	0		是	2025年12月	5.33%
7171	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站1配电变压器	500	92.80%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-26.37%
7172	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站2配电变压器	500	66.24%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7173	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分005	400	26.25%	255.0	255.0				-20.87%
7174	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区1变电站2变压器	800	47.25%	342.0	342.0				-38.18%
7175	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光1站房1变压器	630	11.68%	493.4	493.4				-38.18%
7176	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支5变台	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
7177	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支5左4变台	200	24.50%	0	0				-36.20%
7178	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云5号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	37.20%	0	0				41.14%
7179	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右4变台	50	91.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-36.06%
7180	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右9变台	200	35.55%	108.9	108.9				-40.04%
7181	辽中	养士堡	养士堡变1184腰电线	大邦牛村综合一台（微）	200	75.60%	28.8	28.8				5.24%
7182	于洪	平罗变	平辛线	西二台村1台	200	54.00%	0	0				-25.93%
7183	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景8箱变（单）	400	18.00%	0	0		是		-39.95%
7184	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟一期1变电站1变压器	630	34.54%	0	0				-36.40%
7185	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站2站内变压器	500	24.32%	0	0		是		-38.72%
7186	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16左3变台	200	33.60%	23.8	23.8				0.00%
7187	辽中	浦东变	浦东变91452蒲排线	亿甲府第2箱1变201配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-33.13%
7188	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线曹家屯村照明	100	73.80%	16.2	16.2				-36.58%
7189	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线郭家东台	200	30.60%	118.8	118.8				-32.73%
7190	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线亮化分079	160	0.00%	144.0	144.0				0.00%
7191	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站2变压器	630	13.97%	479.0	479.0				-42.67%
7192	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支14	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-29.34%
7193	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	立交分13	200	2.40%	0	0				7.70%
7194	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站1变压器	630	61.21%	181.4	181.4				-40.88%
7195	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干五金分1之1变压器	200	58.80%	62.4	62.4				-47.41%
7196	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干78右8变台	200	32.45%	115.1	115.1				-35.87%
7197	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城21变电站变压器	630	10.67%	0	0		是	2027年12月	-45.34%
7198	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村西荒3台区	400	130.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-44.78%
7199	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村2	100	80.00%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-34.66%
7200	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城16箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是		-40.25%
7201	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园3箱变1站内变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-42.72%
7202	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区2变电站201变压器	800	45.38%	357.0	357.0				-44.39%
7203	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分39左21	100	24.00%	66.0	66.0				-138.37%
7204	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关村台支02	200	52.80%	74.4	74.4				-338.43%
7205	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城八期箱式变电站1配电变压器	800	45.50%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
7206	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干102右5左4	400	21.60%	0	0				100.00%
7207	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园6号变电站201间隔配电变压器	630	17.27%	0	0		是		-56.59%
7208	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村1号变电站2变压器	630	14.92%	0	0				-41.99%
7209	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖明珠花园1期1变电站201配电变压器	800	47.25%	342.0	342.0		是	2026年12月	-158.46%
7210	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分71右1	100	19.50%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7211	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱1号变压器	630	26.35%	401.0	401.0				-42.89%
7212	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园5变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-38.67%
7213	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	YHG_卫东干95柱上变压器	50	56.00%	0	0		是	2025年12月	-38.02%
7214	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	中梁学府壹号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
7215	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局4箱变2变压器	630	5.71%	531.0	531.0				-41.69%
7216	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	22.12%
7217	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城16号变电站1号变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
7218	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干242右20	100	28.20%	0	0		是	2026年	-70.66%
7219	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组1变电站201配电变压器	800	21.90%	544.8	544.8		是	2026年12月	29.56%
7220	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线68左17台	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	10.25%
7221	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	沈辽天桥变电站201间隔配电变压器	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
7222	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸四期五期小区3站房1配电变压器	630	3.17%	0	0				0.00%
7223	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分58右2	400	31.20%	235.2	235.2				100.00%
7224	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都17号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	22.54%	0	0				67.19%
7225	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分9右5	200	98.30%	0	0	2025年4月			-10.77%
7226	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干97右2	400	24.90%	0	0				0.00%
7227	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙54左2	250	38.40%	0	0		是	2026年	-39.79%
7228	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑2小区箱变2配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	4.66%
7229	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变202	630	38.73%	0	0		是	2028年12月	-46.32%
7230	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	LS_YHG_沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二期)4箱2变	630	54.10%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
7231	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	YHG_沈阳龙湖新北置业有限公司（香提漫步2箱变2变）	630	0.00%	0	0				-108.20%
7232	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	格林馨港湾3变电站1号配电变压器	630	32.06%	0	0				-39.72%
7233	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线东关二台区	200	84.45%	0	0	2024年9月	是	2025年	-29.07%
7234	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线铁营子移动分8（铁营子B台）	200	18.30%	143.4	143.4				-31.89%
7235	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之8柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
7236	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期3变电站201配电变压器	400	23.10%	0	0				65.27%
7237	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	公园印象1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	57.00%	0	0				-2.62%
7238	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家三组分台分01	200	81.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	12.88%
7239	沈北	道义变	道义变15289雷明线	沈阳蒲河房地产开发有限公司（正良嘉园）3箱变1号配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-39.45%
7240	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会1箱式变电站1配电变压器	630	32.86%	0	0		是	2025年12月	-37.03%
7241	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家社区一区	400	46.25%	0	0				-60.21%
7242	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区2变电站1变压器配电变压器	630	36.57%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
7243	于洪	马三家	马辉线	三台子东台	315	48.25%	0	0				-44.84%
7244	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干狮城分1+1变压器	200	45.90%	88.2	88.2				0.75%
7245	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分39-2	315	20.00%	220.5	220.5				-14.51%
7246	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线于桥分16右6+1柱上变压器	200	73.50%	0	0		是	2026年12月	18.05%
7247	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线227左1变台	200	1.50%	177.0	177.0				10.87%
7248	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府2变电站1配电变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-35.58%
7249	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干26	315	22.54%	212.5	212.5				-28.68%
7250	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支胡奎树地支11	50	18.00%	0	0		是	2026年6月	-13.93%
7251	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变202间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-40.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7252	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山于24左2左2变台	400	5.40%	338.4	338.4				30.55%
7253	于洪	范屯变	范新线	小微岔路村西台	200	44.40%	91.2	91.2				-0.88%
7254	法库	双台子	双台子变045双四线	王家窝堡	200	9.30%	97.3	97.3				-20.64%
7255	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分65栖霞堡村台	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-31.52%
7256	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小果分04	315	36.29%	169.2	169.2				-31.91%
7257	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山2号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	42.90%	0	0				-15.31%
7258	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干60左14	100	79.40%	0	0		是	2025年	-32.03%
7259	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线55右5柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-32.33%
7260	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座3箱变2变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-41.12%
7261	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站1变压器	315	30.48%	187.5	187.5				-43.38%
7262	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分103	200	34.60%	0	0		是	2025年	-18.96%
7263	大东	毛君变	毛君变946毛光线	上东花墅6变电站2变压器	500	24.00%	330.0	330.0				-42.84%
7264	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室1变压器	800	71.75%	0	0				-45.96%
7265	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-43.59%
7266	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑2变电站2变压器	800	12.90%	0	0				-39.00%
7267	东陵	世园变	世中乙线	汇置山湖1箱变2变压器	630	6.98%	523.0	523.0				100.00%
7268	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站1变压器	500	27.60%	0	0		是	2027年12月	-39.59%
7269	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站2变压器	400	21.60%	10.0	10.0				-30.16%
7270	于洪	光辉变	光南线	铁路小区南台	400	9.60%	321.6	321.6				-68.35%
7271	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线旭雪养殖场分2	200	30.90%	0	0		是	2027年	100.00%
7272	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干保九分7变压器	315	42.54%	149.5	149.5				-43.08%
7273	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村前次沟南台	200	35.10%	109.8	109.8				7.60%
7274	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左6右2	400	9.60%	0	0		是	2025年12月	0.02%
7275	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站201配电变压器	500	23.60%	0	0				-42.32%
7276	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	金地阅风华3小区变电站2配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7277	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站1变压器	400	54.50%	142.0	142.0				-38.48%
7278	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站1变压器	630	29.05%	0	0				-16.34%
7279	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院3箱变1变压器	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
7280	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分66+1左8	200	0.30%	36.4	36.4				0.00%
7281	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站201配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2027年	-41.72%
7282	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	大庆于44左4右1	200	94.20%	0	0	2025年8月			-43.86%
7283	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十三号变电站1变压器	400	34.40%	0	0				-40.05%
7284	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线7左1变台	200	38.70%	0	0				0.00%
7285	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区2变电站2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-40.67%
7286	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	罗马花园2箱变1变压器	800	18.50%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
7287	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站1配电变压器	500	20.48%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
7288	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7289	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡10号小区变电站1号变压器	630	34.67%	0	0				-41.39%
7290	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分43变台	200	43.95%	92.1	92.1				-39.00%
7291	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110左18右4变台	400	96.00%	0	0	2025年6月			-35.56%
7292	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村7台	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	7.07%
7293	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线84左5左1变台	400	21.60%	0	0				-36.59%
7294	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干达连D分04	315	47.43%	134.1	134.1				-34.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7295	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	小七线液站分15右1变台	200	29.40%	0	0				0.00%
7296	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子东台甲05	200	38.50%	103.0	103.0				-36.66%
7297	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	英雄公园2箱式变电站1配电变压器	100	25.20%	0	0		是	2025年12月	44.22%
7298	于洪	得胜变	得山线95478	荣盛*幸福大道2站房1变压器	630	32.25%	0	0				-39.57%
7299	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区1站房1变压器	630	66.03%	0	0		是	2025年	-43.73%
7300	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期2变电站1号变压器	400	48.00%	0	0		是	2027年12月	-38.03%
7301	东陵	中马变	高坎线	高坎干149凤溪分04柱上变压器	400	3.45%	0	0		是	2026年12月	-3.06%
7302	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三东照明1.2组照明(微)	200	32.70%	114.6	114.6				-57.70%
7303	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城一期换热站	630	29.21%	383.0	383.0				100.00%
7304	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区4变电站201间隔配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2028年12月	-43.00%
7305	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡村照明	160	71.50%	29.6	29.6				-28.48%
7306	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变中盘干翟强分15柱上变压器-一站式	80	40.50%	0	0				-12.61%
7307	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	武警驻沈公寓箱式变电站2配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
7308	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东台	160	60.38%	47.4	47.4				-40.17%
7309	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马村南分6+1(东拉马学校新南台)	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7310	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左22+1	100	44.00%	46.0	46.0				-38.53%
7311	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线莲花岗台支01	200	48.75%	0	0		是	2026年12月	-24.70%
7312	浑南	孤家子	孤家子变672桑林乙线	文澜院四期变电站2号变压器	630	12.06%	0	0		是	2027年12月	18.17%
7313	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支024	200	27.60%	0	0		是	2026年12月	-32.69%
7314	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线兴隆庄台分支线043	200	54.00%	72.0	72.0				-28.53%
7315	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116右3	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
7316	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18左1+1左2	400	13.95%	0	0				-55.88%
7317	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际5箱变1配电变压器	400	23.50%	266.0	266.0				100.00%
7318	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅24变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-38.32%
7319	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分9右2	315	46.03%	0	0				-43.99%
7320	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利乙8台	100	0.00%	90.0	90.0				-129.94%
7321	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利甲35台	100	3.60%	86.4	86.4				1.77%
7322	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子西北甲10	160	43.88%	73.8	73.8				-32.50%
7323	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左2加1	315	10.16%	251.5	251.5				-33.58%
7324	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三干73省宅2用户202间隔配电变压器配电变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
7325	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡供销社油站公变台区	100	40.40%	49.6	49.6				100.00%
7326	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园6变电站202配电变压器	630	40.38%	173.2	173.2				-38.31%
7327	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站2变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-42.12%
7328	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右18	100	0.00%	90.0	90.0				5.79%
7329	于洪	小于变	10kV小山线56240	乐城国际5箱变2配电变压器	400	24.00%	264.0	264.0				100.00%
7330	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府1箱变2变压器	630	13.97%	0	0				100.00%
7331	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站1号变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
7332	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民电线	杨士岗变048八三堡线佑户坨大棚地	50	109.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-53.73%
7333	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	如小联干79左5	200	63.50%	0	0				-49.39%
7334	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光干小光乙G燃料分2右1之2	315	70.48%	0	0				-257.80%
7335	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分地质局支23	100	19.20%	70.8	70.8				-40.27%
7336	浑南	于山变	于山变778于通线	华发德仁里2号变电站1号配电变压器	630	24.76%	411.0	411.0		是	2027年12月	5.18%
7337	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变1配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-38.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7338	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站2变压器	400	13.60%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
7339	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大家属楼2变电站201间隔配电变压器	400	58.50%	0	0				-41.59%
7340	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村西台	400	128.70%	0	0	2022年12月	是	2025年	-36.25%
7341	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区12变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-14.55%
7342	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾5号变电站1号变压器	400	47.25%	171.0	171.0				-39.63%
7343	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线振兴分3变台	200	98.40%	0	0	2025年6月			0.00%
7344	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干四家分4右12变台	400	45.00%	23.8	23.8				-27.27%
7345	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分东韩组支06	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-28.34%
7346	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站201配电变压器	630	55.24%	0	0				-34.09%
7347	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站1变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-39.27%
7348	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子北台照明	200	66.30%	0	0				-34.98%
7349	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	裕湾花园一期2地块2变202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-15.62%
7350	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	YHG华通丰田配电站201变压器	630	32.22%	364.0	364.0				-49.01%
7351	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干31左17柱上变压器	400	10.20%	0	0		是	2025年12月	15.19%
7352	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线石狮分23右12变台	200	75.00%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
7353	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分一支4（依牛堡村新北台）	400	31.50%	0	0		是	2025年11月	13.39%
7354	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干于西高力分长山子支39变台	200	36.90%	0	0		是	2025年12月	-40.32%
7355	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花1箱式变电站2配电变压器	800	28.88%	0	0				-44.00%
7356	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支26	315	36.76%	0	0		是	2025年9月	-22.05%
7357	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线杨家窠分8	200	12.20%	0	0		是	2025年11月	-34.77%
7358	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨7台	200	74.70%	0	0				100.00%
7359	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	一站式-沈北新区政府充电站	400	65.10%	0	0		是	2026年12月	26.41%
7360	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华北1支6	200	70.80%	0	0		是	2026年12月	-33.55%
7361	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站1变压器	630	14.76%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
7362	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	湖畔馨城小区1变电站1变压器	500	80.64%	46.8	46.8	2023年6月			-32.14%
7363	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
7364	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子7.8队台	50	105.60%	0	0	2024年5月	是	2025年11月	-37.65%
7365	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干34右1	200	14.40%	0	0				-39.54%
7366	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里6号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	20.32%	0	0				3.57%
7367	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊马三家1井公变台区	50	36.00%	27.0	27.0				-69.09%
7368	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井8台	100	29.60%	0	0		是	2026年6月	-57.00%
7369	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井4台	100	79.20%	10.8	10.8				-32.79%
7370	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干9柱上变压器	400	59.75%	0	0		是	2025年12月	-46.86%
7371	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村7机井	100	36.80%	53.2	53.2				-48.89%
7372	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线国公寨分鱼塘支8柱上变压器	200	63.00%	0	0		是	2026年12月	32.24%
7373	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园20号小区变电站202配电变压器	500	20.80%	0	0				16.60%
7374	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸三期2箱式变电站配电变压器	630	37.59%	0	0		是	2025年12月	-38.51%
7375	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站1号电变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-44.50%
7376	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线9之1	315	57.46%	102.5	102.5				-37.31%
7377	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线161右19变台	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	-25.51%
7378	沈北	清水变	清蒲线	新岗村	400	58.80%	0	0				-39.57%
7379	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区4变电站2配电变压器	630	57.78%	203.0	203.0				7.56%
7380	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干74变台	80	58.13%	0	0		是	2025年12月	-38.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7381	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线18变台	400	92.40%	0	0	2025年6月			-37.68%
7382	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线097	50	60.90%	0	0		是	2026年12月	-37.59%
7383	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关二组支004	100	50.40%	0	0		是	2026年12月	-31.72%
7384	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线酒厂住宅	250	91.52%	0	0	2025年8月			-39.76%
7385	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分31右03	100	49.80%	40.2	40.2				-32.18%
7386	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西村台（2022微）	100	74.70%	15.3	15.3				-42.82%
7387	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南二台（新）	400	18.60%	0	0				8.75%
7388	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生1箱变1变压器配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
7389	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线247变台	100	87.90%	0	0	2024年12月			-43.88%
7390	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右12变台	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
7391	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分30左6变台	100	63.75%	26.3	26.3		是	2025年12月	-29.16%
7392	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	下深变280下深乙线下深乙线88	250	9.44%	0	0				-152.71%
7393	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块3箱变201配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	6.41%
7394	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居1变电站1变压器	630	57.78%	0	0		是	2025年12月	-39.40%
7395	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家棚菜分支线005	50	71.10%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
7396	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和陆干54加1	400	33.90%	0	0		是		-21.64%
7397	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	师大宿舍箱变1变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7398	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分86左2	200	10.50%	0	0				-26.05%
7399	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区9变电站1变压器	400	28.00%	248.0	248.0				-40.98%
7400	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜4号箱式变电站1号配电变压器	630	23.10%	421.5	421.5				-47.73%
7401	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式服务-大东区柴德胜运输服务部	400	32.33%	0	0		是	2026年12月	41.53%
7402	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1变201间隔配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-38.96%
7403	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2箱变1变压器配电变压器	630	74.60%	0	0		是	2026年12月	-39.46%
7404	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇1配电站201配电变压器	800	23.10%	0	0				-12.70%
7405	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相干107左2	200	42.90%	0	0				-35.87%
7406	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干41右5	400	10.35%	318.6	318.6				-18.99%
7407	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品3号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	38.70%	0	0		是	2026年	23.78%
7408	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站1变压器	800	22.50%	540.0	540.0				-42.34%
7409	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线119左5变台	200	63.90%	0	0				100.00%
7410	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天汇3变电站1配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7411	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线畜牧局分4（畜牧局家属楼）	200	57.30%	65.4	65.4				-52.95%
7412	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村东台公变台区	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	7.91%
7413	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60右9	80	32.50%	0	0		是	2027年	-55.93%
7414	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业（台湾岛）	200	14.40%	0	0				1.68%
7415	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线43	400	33.25%	0	0				-35.08%
7416	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干胜利分27左2	200	19.50%	0	0				-19.90%
7417	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线化工分08	400	38.10%	0	0		是	2026年12月	-42.57%
7418	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分60	200	10.20%	159.6	159.6				-38.39%
7419	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变2变压器	800	27.90%	0	0		是	2026年12月	6.13%
7420	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站2环网柜3箱变变压器配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
7421	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16右1	400	54.60%	141.6	141.6		是	2026年	-43.58%
7422	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线上柳分11	100	72.20%	0	0		是	2026年12月	-33.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7423	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府1号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	45.00%	0	0				-15.81%
7424	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干124右6左4右2变台	400	33.30%	226.8	226.8				72.88%
7425	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支57	315	35.43%	0	0		是	2025年11月	-30.92%
7426	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变1变压器	500	30.40%	298.0	298.0				-45.72%
7427	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分71柱上变压器	315	53.65%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
7428	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线半拉门东分017	200	33.00%	0	0				-35.47%
7429	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线乡约支018含光伏	200	52.73%	74.6	74.6				-23.44%
7430	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线贾家村台分支10	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-33.79%
7431	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子线八家子干32	400	38.75%	205.0	205.0				-31.87%
7432	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄3小区局维箱变202配电变压器	630	6.67%	0	0		是	2026年12月	100.00%
7433	铁西	重工变	重工变10870城冶线	鑫丰鑫悦庭小区2变电站202变压器	630	2.22%	553.0	553.0				0.00%
7434	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干34之1	400	23.40%	266.4	266.4				-28.52%
7435	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干02	315	40.19%	0	0		是	2026年12月	-43.50%
7436	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期1号变电站2号配电变压器	630	10.16%	503.0	503.0				15.16%
7437	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	和平上和城3号变电站201间隔(北官线)配电变压器	630	15.87%	0	0				33.61%
7438	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变2变压器	500	28.40%	0	0				-40.88%
7439	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站1变压器	630	42.86%	297.0	297.0				-39.39%
7440	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站2变压器	800	23.25%	534.0	534.0				-43.86%
7441	东陵	水家变	水李线	水李线140号柱上变压器	200	60.00%	10.0	10.0				-49.35%
7442	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	罗圈照明(改2021)	400	46.50%	174.0	174.0		是	2025年	-24.59%
7443	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线长岭子分12左2柱上变压器	200	24.00%	132.0	132.0		是	2026年12月	15.46%
7444	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	颐和轩2201配电变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
7445	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站201变压器	500	31.36%	0	0		是	2026年12月	-41.61%
7446	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区1变电站2变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-38.70%
7447	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	龙湖天奕1配变站2变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	3.93%
7448	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树西三台区	400	39.60%	0	0				-42.16%
7449	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干10加1变压器	200	8.40%	163.2	163.2				2.98%
7450	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙2箱变2变压器	500	32.32%	288.4	288.4				-40.98%
7451	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期1号变电站2变压器	630	11.27%	496.0	496.0				-42.31%
7452	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区5变电站1变压器	500	32.64%	0	0		是	2028年12月	-38.12%
7453	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	富禹金科繁梦里一期1小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7454	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左4右1	315	36.95%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
7455	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区2变2-201配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-23.53%
7456	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城2箱变2变压器	800	64.88%	201.0	201.0				-39.99%
7457	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站2号配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2027年12月	-37.97%
7458	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分17右1	200	1.20%	0	0				-26.87%
7459	和平	和平变	和平变148和铁甲线	九州御峯小区1变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-5.28%
7460	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建二期1变电站202配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	50.63%
7461	法库	赵贝堡	赵贝堡10kV宝十线	10kV宝十线前魏分前魏支32	400	11.25%	315.0	315.0		是	2025年11月	100.00%
7462	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线往东支5	200	62.70%	0	0		是	2025年12月	-36.47%
7463	法库	赵贝堡	赵贝堡10kV宝十线	宝山变005宝十线小狐狸沟台	100	28.70%	61.3	61.3		是	2025年11月	-37.23%
7464	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	华夏分9左2	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7465	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城1箱式变电站201间隔配电变压器	630	50.48%	249.0	249.0				-41.40%
7466	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑4变电站2变压器	400	12.60%	0	0				-17.88%
7467	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期1变201配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	-102.23%
7468	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居7箱变201间隔配电变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-37.87%
7469	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站2号变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-37.03%
7470	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥5变电站201间隔配电变压器	630	49.52%	0	0		是	2026年12月	-39.24%
7471	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	毓秀新村2箱变	630	16.89%	460.6	460.6				-40.22%
7472	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站2变压器	630	32.06%	0	0				-41.82%
7473	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润润府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	32.40%	0	0				-18.95%
7474	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾8箱式变电站1号变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-46.18%
7475	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-41.68%
7476	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城15变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2027年12月	-43.83%
7477	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城3号变电站202间隔配电变压器	630	129.21%	0	0	2024年6月			-32.12%
7478	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分严千支苏家几严东北甲22右2	200	23.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7479	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干鸟市分14+1柱上变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-46.15%
7480	于洪	范屯变	范工线	御龙湾变电站2变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-38.14%
7481	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线135龙山分41右5柱上变压器	100	46.80%	43.2	43.2				-40.53%
7482	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-沈阳市沈北新区旭东木材加工厂	200	11.70%	0	0				41.93%
7483	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发2号变电站1号配电变压器	630	36.83%	0	0				-40.71%
7484	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-44.25%
7485	法库	新依变	依草线	10kV依草线岗关分1（医院北台）	400	76.20%	0	0		是	2025年11月	-37.35%
7486	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干尹家木业分4（一站式）	200	40.40%	99.2	99.2				-30.67%
7487	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居2配电室1号变压器	630	36.51%	0	0		是	2027年12月	-39.03%
7488	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆1号变电站201配电变压器	630	32.70%	361.0	361.0				-38.67%
7489	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变2变压器	500	37.76%	0	0		是		-42.77%
7490	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7491	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园2号变电站2号变压器	630	12.95%	0	0				-45.82%
7492	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站1变压器	400	53.00%	0	0				-42.64%
7493	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站201变压器	800	57.00%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
7494	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花5变电站1变压器	315	41.52%	0	0				-43.86%
7495	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	偏堡子村综合一台	200	28.20%	123.6	123.6				-16.78%
7496	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站1变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
7497	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期3箱式变电站1配电变压器	800	38.00%	0	0		是	2025年12月	-38.61%
7498	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林南线29右2	400	25.50%	258.0	258.0				6.47%
7499	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干175左1	160	66.38%	0	0				22.83%
7500	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-37.10%
7501	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-43.77%
7502	于洪	双树变	双南乙线	小微新义西2号台	200	2.40%	175.2	175.2				-150.52%
7503	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前大棚北台nz（仅换变压器）改造	400	46.25%	0	0				25.72%
7504	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站1变压器	400	26.25%	255.0	255.0				-43.23%
7505	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥13箱变201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-20.04%
7506	新民	兴隆变	兴隆变15642排灌线	排灌线12右4变台	200	21.75%	0	0				-38.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7507	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期4小区箱式变电站2配电变压器	500	52.48%	0	0				-36.11%
7508	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分4+1柱上变压器	315	37.78%	164.5	164.5				-43.09%
7509	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭一期1号变电站2号配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2027年12月	-53.91%
7510	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变2变压器	630	58.10%	0	0				-41.39%
7511	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支6右2变台	400	54.90%	0	0				12.72%
7512	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	96101部队后勤部住宅1变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
7513	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干180变台	100	43.80%	46.2	46.2				-38.36%
7514	康平	中心变	中心变2609东关线	苏家村四组二号	200	47.70%	0	0		是	2026年12月	-29.86%
7515	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	丽景名居1变电站2配电变压器	800	23.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7516	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期洋房1箱变202间隔配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-39.95%
7517	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站202变压器	630	29.33%	0	0		是	2028年12月	-37.69%
7518	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	翡翠臻园1号变电站2号配电变压器	800	38.40%	412.8	412.8				7.63%
7519	浑南	白塔变	白塔变976铜网线	世纪新城四期箱式变电站1号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
7520	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右11+1右5	200	22.50%	0	0		是	2026年	0.00%
7521	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝十线碳密分34	400	11.40%	314.4	314.4		是	2025年11月	17.47%
7522	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园6变电站1配电变压器	800	8.10%	0	0				93.03%
7523	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右14右9	200	10.20%	159.6	159.6				4.19%
7524	沈北	道义变	道义变15259道义线	道义汇置四期1变201间隔配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2026年12月	-36.95%
7525	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站1变压器	500	29.76%	301.2	301.2				-45.14%
7526	于洪	大潘变	大祝线	正宸弘泽湾二期站房1变压器	400	27.00%	0	0				-38.03%
7527	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7528	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春六期4变电站202变压器	630	33.90%	0	0				-34.11%
7529	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干23左16右21柱上变压器	400	54.40%	0	0		是	2025年12月	-24.06%
7530	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分4	400	60.00%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
7531	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院4配变站1变压器	400	30.30%	0	0		是	2026年6月	-42.95%
7532	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变2变压器	500	24.32%	328.4	328.4				-43.54%
7533	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站1变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
7534	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站1变压器	400	79.00%	0	0		是		-28.65%
7535	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-46.15%
7536	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方地下变电站2变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年12月	-40.37%
7537	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线大单南台1	200	35.70%	0	0		是	2026年12月	0.00%
7538	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区2变电站1变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-33.96%
7539	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分天顺支2	200	17.10%	0	0		是	2028年	-19.24%
7540	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景4变电站1变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-39.86%
7541	于洪	化学变	化东乙线	美悦府3站房1配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年	100.00%
7542	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期1变电站2变压器	630	5.40%	533.0	533.0				100.00%
7543	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	鲁尔新天地一二期小区201间隔配电变压器	800	21.90%	544.8	544.8				-44.18%
7544	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂5变电站1配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	7.95%
7545	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区2箱变201配电变压器	400	32.70%	229.2	229.2				-40.37%
7546	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	YHG_公路管理处s配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
7547	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期3变电站1号配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-52.91%
7548	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干13右4变台	200	73.61%	0	0				-23.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7549	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分44变台	200	30.15%	119.7	119.7				-33.46%
7550	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场3变电站202配电变压器	630	5.71%	531.0	531.0				72.55%
7551	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	天星1小区箱变（单）	630	101.90%	0	0	2022年12月			-36.93%
7552	辽中	养士堡	养士堡变1184腰电线	秦家照明（2022微）	200	53.90%	72.2	72.2				-24.21%
7553	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户三道岗村蒋记生物质颗粒燃料公变台区	200	39.60%	100.8	100.8				0.00%
7554	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁1号箱变压器配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-47.31%
7555	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右1柱上变压器	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-37.30%
7556	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右3	400	75.20%	0	0				-43.74%
7557	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	东望乙线和平干好利来分2左1柱上变压器	200	78.60%	22.8	22.8				-24.68%
7558	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干73左1	250	13.76%	190.6	190.6				-78.33%
7559	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线金融开闭站金融金融1柱上变压器	315	10.16%	0	0		是	2025年12月	-45.33%
7560	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左1+3	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
7561	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右3	200	59.20%	0	0		是	2025年12月	-46.80%
7562	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右7柱上变压器	250	36.40%	134.0	134.0				-38.76%
7563	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	沈毛甲线沈小联干观泉分警家支5+1	315	26.98%	198.5	198.5		是		-40.61%
7564	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右15右2	315	28.25%	0	0				-46.75%
7565	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干24左7	250	64.00%	65.0	65.0				-23.35%
7566	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干3	200	14.10%	0	0		是	2028年12月	-35.25%
7567	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分5右1柱上变压器	315	88.57%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-39.84%
7568	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分2柱上变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
7569	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线28	315	64.00%	0	0				-13.31%
7570	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分6	315	20.95%	217.5	217.5				-42.51%
7571	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干36左2变压器	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-45.86%
7572	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干12变压器	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-47.09%
7573	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左12变压器	100	11.40%	0	0		是	2025年12月	-47.60%
7574	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分7	315	47.30%	0	0		是	2026年	-40.39%
7575	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94右1	315	46.35%	0	0		是	2026年	-40.58%
7576	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94左1	315	137.78%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.88%
7577	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线104	400	44.75%	0	0		是	2026年	-52.22%
7578	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干65左4	400	31.65%	0	0				-32.07%
7579	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线89右11	315	8.25%	0	0				-104.95%
7580	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左6公变	400	48.50%	0	0				-47.32%
7581	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右5-2	315	29.21%	191.5	191.5				-56.82%
7582	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	新民变164铁专线铁专线铁北分果园支23左1	315	90.79%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.73%
7583	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线19左2	315	21.59%	0	0				-40.59%
7584	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分31左1变台	200	114.00%	0	0	2023年9月			-25.33%
7585	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	万中干44公变	315	60.63%	6.9	6.9		是	2025年12月	-36.51%
7586	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分35柱上变压器	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-47.91%
7587	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分9柱上变压器	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-47.10%
7588	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东乙线49柱上变压器	315	65.08%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
7589	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干41右2柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-22.64%
7590	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右9柱上变压器	315	36.51%	0	0		是	2025年12月	-62.65%
7591	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干36	200	6.00%	168.0	168.0				-51.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7592	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左4之1柱上变压器	200	34.50%	0	0		是	2025年12月	-44.58%
7593	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分2公变	400	54.00%	0	0				-42.91%
7594	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分5右5	315	52.70%	117.5	117.5				-46.23%
7595	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线37右3	200	48.40%	0	0				-46.62%
7596	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分16柱上变压器	250	48.64%	0	0		是	2025年12月	-48.92%
7597	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干9	200	35.10%	109.8	109.8				-39.02%
7598	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干143加1	315	45.40%	140.5	140.5				-42.36%
7599	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干17柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-4.27%
7600	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右2柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-34.99%
7601	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右1	250	40.80%	36.4	36.4				-40.15%
7602	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干68左6	315	56.19%	0	0		是		-35.35%
7603	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左2	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
7604	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线48	200	25.00%	0	0		是	2025年12月	-32.30%
7605	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干27	315	56.51%	0	0		是	2027年12月	-36.01%
7606	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干西寺分19左1右9	50	29.40%	0	0				-61.52%
7607	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线10左2	200	64.80%	0	0				-44.31%
7608	大东	粮仓变	粮仓变65560粮毛甲线	毛站线沈站干货站分4右4	200	4.20%	171.6	171.6				-51.71%
7609	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线36左1变台	315	35.87%	0	0		是	2025年12月	-38.86%
7610	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右2	315	37.78%	0	0				-12.62%
7611	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分10右4	315	66.67%	0	0				-48.72%
7612	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干14柱上变压器	315	27.17%	0	0		是	2025年12月	-52.03%
7613	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左4	200	31.20%	0	0				-47.79%
7614	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	公安2箱变1	400	35.00%	0	0		是	2025年12月	-54.78%
7615	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河街箱变配电变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-46.53%
7616	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
7617	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变2号变	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
7618	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	幸福里小区箱变2号变	500	28.00%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
7619	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城6变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-42.43%
7620	沈河	青年变	青年变370青军线	永环2箱变2变压器	630	29.52%	0	0				-43.40%
7621	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园1箱变1号变	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
7622	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变1号变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-46.24%
7623	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变2号变	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
7624	和平	广州变	广州变462广太甲线	民族北2一次主变	630	16.51%	463.0	463.0				-44.07%
7625	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变1变压器	630	64.13%	163.0	163.0				-35.27%
7626	和平	三好变	三好变178科技乙线	奉天硅谷一次1#主变	1000	52.32%	0	0				-34.37%
7627	大东	望花变	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站2站内变压器	315	18.29%	0	0				-45.58%
7628	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	府兴苑箱变2	800	40.25%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
7629	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	东油2箱变1	400	42.80%	0	0		是	2025年12月	-36.07%
7630	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉4箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7631	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园3箱变201	630	16.38%	463.8	463.8		是	2028年12月	-42.78%
7632	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站2变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-44.11%
7633	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园1201	630	34.29%	31.2	31.2				-39.10%
7634	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙5箱变2变压器	630	28.25%	389.0	389.0				-47.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7635	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站201变压器	500	63.04%	134.8	134.8				-45.42%
7636	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站201	400	48.40%	0	0		是	2028年12月	-39.48%
7637	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	和大园箱变1号变	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
7638	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园1箱变1站内变压器	630	32.38%	0	0				-43.96%
7639	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团42#主变	400	23.20%	267.2	267.2				-36.91%
7640	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城一期1箱变1变压器	630	37.78%	0	0				-38.31%
7641	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次1变压器柜1主变	400	102.80%	0	0	2024年6月			-39.03%
7642	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园9变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
7643	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站201	630	51.75%	241.0	241.0				-40.88%
7644	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站201柜	630	40.95%	309.0	309.0				-43.01%
7645	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站201变压器	400	29.20%	0	0		是	2028年12月	-40.03%
7646	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城1箱变1变压器	630	17.14%	459.0	459.0				-35.65%
7647	铁西	历工变	历工变10472光明线	新湖北国之春五期B区2变电站201变压器	630	37.90%	0	0				-43.85%
7648	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站3变压器	315	39.37%	0	0		是	2026年12月	-49.27%
7649	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	图书箱变1变压器	400	42.60%	189.6	189.6				-33.04%
7650	沈河	大东变	大东变052城南甲线	现代家园7箱变1变压器	630	10.92%	0	0				-44.42%
7651	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园4箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-45.06%
7652	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城6箱变2变压器	630	22.10%	0	0				-43.59%
7653	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都5变电站202变压器	630	0.00%	433.0	433.0				0.00%
7654	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓3变电站201变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-42.05%
7655	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南湖新园主变	500	43.60%	0	0				-35.95%
7656	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变1号变	630	20.00%	363.7	363.7				-39.16%
7657	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地12主变	800	37.13%	423.0	423.0				-36.11%
7658	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期4箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
7659	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期7箱变2号变	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-44.34%
7660	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期1箱变2号变	630	65.71%	0	0				-45.34%
7661	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站201柜（1）	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-45.74%
7662	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站1变压器	800	55.80%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
7663	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站1变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
7664	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站1号变压器	500	33.60%	0	0		是	2027年12月	-44.04%
7665	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑7变电站201变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
7666	沈河	大东变	大东变054城南乙线	般若寺南1箱变1变压器	400	46.20%	0	0				-43.04%
7667	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-44.59%
7668	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变2变	630	36.95%	0	0				-40.56%
7669	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工2箱变2变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-44.20%
7670	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变2变压器	630	6.67%	525.0	525.0				-45.16%
7671	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	西滨河箱变1变压器	400	42.90%	0	0				-42.44%
7672	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房1号变电站1变压器	630	40.13%	0	0				-44.96%
7673	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	东顺箱变1变压器	400	51.00%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
7674	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	手机北箱变1变压器	315	28.57%	193.5	193.5				-57.04%
7675	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛1箱变2变压器	630	44.95%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
7676	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变1站内变压器	500	22.00%	0	0				-43.19%
7677	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天2箱变1变压器	630	36.19%	0	0				-41.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7678	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城3箱变1变压器	400	42.80%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
7679	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑2变电站2变压器	315	66.54%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
7680	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城13号变电站1号变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-41.88%
7681	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2箱变1变压器	800	36.75%	426.0	426.0				-41.59%
7682	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区21变电站201柜	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-41.07%
7683	沈河	青年变	青年变352青东线	热闹路变电站1变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年6月	-46.92%
7684	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-45.20%
7685	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都11箱变1变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-41.91%
7686	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-40.02%
7687	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑4箱变1	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
7688	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园3箱变2	630	19.05%	325.6	325.6				-42.01%
7689	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站201	630	14.86%	473.4	473.4				-47.21%
7690	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期3变电站201变压器	630	31.75%	367.0	367.0				-45.63%
7691	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增1箱变2变	630	66.35%	149.0	149.0				-36.82%
7692	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变2站内变压器	630	18.73%	449.0	449.0				-41.00%
7693	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	湖光景致201	500	22.40%	338.0	338.0				-41.54%
7694	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变1变压器	630	57.46%	0	0		是	2025年12月	-45.94%
7695	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园1箱变1	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-37.46%
7696	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	嫩江1箱变1变压器	630	15.43%	0	0				-42.15%
7697	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰13箱变2号变	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-32.36%
7698	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加华二1箱变2号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
7699	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科二期5箱变2变压器	500	20.40%	0	0		是	2026年12月	-43.72%
7700	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期22主变	500	26.80%	0	0				-29.98%
7701	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期31主变	500	37.60%	0	0				-37.21%
7702	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
7703	于洪	大潘变	大岳线	小微大潘村北岗子1台	400	52.80%	70.0	70.0				0.00%
7704	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分政伟支2	200	16.50%	0	0		是	2025年11月	4.49%
7705	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	民强箱变A站内变压器	630	70.16%	125.0	125.0				-42.49%
7706	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期2变电站201	500	26.24%	0	0		是	2027年12月	-43.34%
7707	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站202变压器	500	30.00%	0	0		是	2028年12月	-43.79%
7708	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进18台	400	13.80%	0	0				100.00%
7709	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7710	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区3变电站1变压器	800	41.10%	0	0		是	2025年12月	-28.88%
7711	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区11变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-34.02%
7712	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期1箱式变电站1配电变压器	800	39.50%	0	0		是	2025年12月	-50.38%
7713	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园5号变电站2号变压器	630	33.90%	0	0				-39.05%
7714	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子村南岗	200	26.10%	0	0				-37.48%
7715	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	38.41%	0	0				5.50%
7716	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站1配电变压器	800	17.25%	0	0		是	2025年12月	-28.35%
7717	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典2变电站1变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-35.82%
7718	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路于72右4	315	24.76%	0	0				-45.83%
7719	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代4号变电站202间隔配电变压器	800	17.20%	0	0				-33.24%
7720	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干36柱上变压器	200	36.50%	0	0		是	2025年12月	-35.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7721	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村三组大棚	50	29.60%	0	0				-23.57%
7722	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期2箱式变电站配电变压器	630	24.76%	0	0				-38.92%
7723	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39右18柱上变压器	100	45.90%	44.1	44.1				-37.31%
7724	和平	方型变	方型变476方学甲线	三学甲线32右2	400	97.80%	0	0	2024年9月			-40.82%
7725	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园4号小区变电站2变压器	500	22.00%	0	0				-35.57%
7726	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	毓秀新村1箱变	630	20.83%	435.8	435.8				-44.22%
7727	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子分铭洋牲畜支2	400	7.80%	328.8	328.8				100.00%
7728	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园3变电站2变压器	400	42.80%	0	0				-30.21%
7729	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	牧彤兽药公变台	200	19.80%	140.4	140.4				100.00%
7730	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲干129右支08柱上变压器	100	67.80%	0	0		是	2026年12月	-30.84%
7731	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干107左2变台	200	17.40%	0	0		是	2025年12月	-37.10%
7732	东陵	中马变	军影线	世博之春3箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-48.57%
7733	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	5.60%	337.6	337.6				96.04%
7734	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾4号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	400	88.20%	0	0	2025年8月			-26.38%
7735	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支24左7左6变台	200	18.30%	0	0				7.00%
7736	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇西线十东分16	250	48.00%	0	0		是	2028年	-22.07%
7737	于洪	范屯变	范静线	东甸子北台	50	12.30%	0	0				-13.14%
7738	沈北	新城子	新城子变7554农专线	一站式服务-东飞养殖厂	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	47.92%
7739	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房宇航养殖公变台区	200	14.80%	0	0				0.00%
7740	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城3站房1变压器	630	40.13%	0	0		是	2025年	-38.23%
7741	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线北四分39变台	200	132.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-33.27%
7742	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线综合楼	100	61.60%	28.4	28.4				-36.69%
7743	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子中台	250	104.16%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-17.76%
7744	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士B分支20岳士B台	315	27.62%	0	0		是	2026年12月	7.13%
7745	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔1箱变1变压器	400	138.75%	0	0	2025年8月			-36.64%
7746	于洪	大兴变	兴光线	小微大兴2号台	200	59.70%	60.6	60.6				0.33%
7747	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	郑士卜综合	400	33.60%	225.6	225.6				23.32%
7748	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区4变电站1配电变压器	800	41.40%	0	0		是	2025年12月	-20.39%
7749	和平	太原变	太原变060胜三乙线	南三干54运动员公寓间隔201配电变压器	315	44.19%	144.3	144.3				-45.63%
7750	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线西十里河村	200	42.00%	96.0	96.0				-33.46%
7751	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙D-1号箱变201间隔配电变压器	630	72.70%	0	0		是	2027年12月	70.14%
7752	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变1站内变压器	630	27.94%	391.0	391.0				-43.02%
7753	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184之1右1	400	37.35%	210.6	210.6				11.65%
7754	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干109右1	400	8.55%	0	0				20.91%
7755	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利亚特湾三期3号变电站2号配电变压器	630	4.44%	539.0	539.0				2.30%
7756	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	四委照明（2022微）	315	80.89%	0	0	2025年4月			-33.62%
7757	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	沈阳沈西热电有限公司1司	315	39.11%	0	0				-39.57%
7758	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分75左2	200	7.50%	0	0		是	2027年	-2.29%
7759	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂1变电站1变压器	800	24.60%	0	0				46.50%
7760	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	15.60%	0	0				22.15%
7761	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站1变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-38.23%
7762	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线20左4右1+1	400	32.25%	231.0	231.0				-53.93%
7763	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分54左2左2	400	14.10%	0	0		是	2026年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7764	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分刘北支4	200	21.90%	0	0		是	2027年	100.00%
7765	康平	城南变	城南变2514铸造线	所内分2柱上变压器	200	25.20%	129.6	129.6				17.14%
7766	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九洲御璟1号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	400	13.80%	0	0				94.11%
7767	大东	如意变	如意变80860意小乙线	思和苑2箱变2站内变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-39.51%
7768	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区1变电站1变压器	630	114.29%	0	0	2024年9月			-32.70%
7769	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左7左1+1左1号台	400	17.10%	0	0		是	2025年12月	10.20%
7770	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站1配电变压器	630	50.48%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
7771	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站2号变压器	630	29.84%	0	0		是		-38.69%
7772	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南分57+1左1	400	70.50%	0	0				-41.88%
7773	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干23左16右16左1柱上变压器	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	10.19%
7774	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府2箱变1变压器	630	12.38%	0	0				100.00%
7775	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线197右2变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-48.11%
7776	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	绿洲1箱变1变压器	315	21.27%	216.5	216.5				-13.15%
7777	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线3左13变台	200	61.20%	57.6	57.6				-34.38%
7778	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	汇景锦绣潢南2变电站2变压器	630	5.08%	0	0				100.00%
7779	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干34左1	400	45.00%	0	0		是	2026年	100.00%
7780	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家南台	400	60.90%	116.4	116.4				15.63%
7781	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
7782	和平	和平变	和平变144南一乙线	同泽花园203间隔配电变压器	800	9.00%	123.0	123.0				-46.99%
7783	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分金德胜支6右5柱上变压器	400	62.25%	0	0		是	2026年12月	-23.20%
7784	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站201间隔配电变压器	400	13.20%	0	0		是	2027年12月	-17.41%
7785	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期2变电站2号变压器	500	65.60%	122.0	122.0				-38.22%
7786	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线岳家大棚分支线018	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
7787	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合四台	200	53.40%	73.2	73.2				-46.09%
7788	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯十队分14	200	35.70%	0	0				-37.89%
7789	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园3变电站2变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-37.85%
7790	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村13台区	200	83.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-40.17%
7791	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站1变压器	630	30.79%	373.0	373.0				-42.92%
7792	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站2变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
7793	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期2变电站2变压器	400	18.38%	286.5	286.5				-41.85%
7794	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅25变电站2变压器	630	56.19%	213.0	213.0				-28.42%
7795	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干118变台	200	35.10%	109.8	109.8				-27.19%
7796	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站1号变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
7797	和平	方型变	方型变426宁波甲线	西安分8右6变压器	400	15.30%	0	0				-49.77%
7798	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分4右2右1	250	40.40%	0	0		是	2025年10月	-43.66%
7799	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_学府雅园土建变3箱式变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-45.08%
7800	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分52	315	32.38%	181.5	181.5				-29.86%
7801	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左15右9变台	200	80.00%	20.0	20.0	2025年8月			-21.67%
7802	沈北	道义变	道义变15292开发一线	瀚博大厦201变压器配电变压器	630	68.57%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
7803	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站2变压器	800	51.00%	312.0	312.0				-34.30%
7804	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园1变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2025年	-43.54%
7805	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区4号变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-36.00%
7806	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线7左1变台	400	40.80%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7807	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线登北分2	400	8.10%	0	0				0.00%
7808	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站1变压器	400	14.63%	0	0		是	2025年12月	-48.46%
7809	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺于12右1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7810	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家北支06	200	47.25%	0	0				-33.30%
7811	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站1配电变压器	500	33.92%	0	0				-35.17%
7812	于洪	平罗变	平罗线	平罗二村十七队网改新台	400	8.40%	0	0				8.19%
7813	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特3箱式变电站1配电变压器	1000	54.60%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
7814	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前乙线10左1	400	23.40%	0	0				100.00%
7815	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江东小区变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-43.15%
7816	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡5号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	27.00%	504.0	504.0				0.00%
7817	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	江南壹号二期1变电站202配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	-33.48%
7818	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线小范分12右8	200	23.55%	0	0				-13.97%
7819	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光四期1站房1配电变压器	400	24.75%	261.0	261.0				-29.43%
7820	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线张家分05	100	69.15%	0	0				-33.20%
7821	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线金宝分11左2	100	116.70%	0	0	2024年9月			-36.55%
7822	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达1号变电站2号配电变压器	630	50.79%	247.0	247.0				0.09%
7823	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达3号变电站1号配电变压器	800	24.90%	520.8	520.8		是	2025年12月	-8.76%
7824	浑南	于山变	于山变778于通线	华发新城鸿景嘉园3号变电站1号配电变压器	800	29.70%	482.4	482.4		是	2025年12月	-16.14%
7825	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)1201配电变压器	630	43.94%	0	0		是	2026年12月	-44.07%
7826	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	489.0	489.0				-31.98%
7827	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯大棚台(新)	400	25.80%	256.8	256.8				0.00%
7828	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分11+1右1变台	400	0.00%	0	0				0.00%
7829	沈河	青年变	青年变348青特线	青年变348青特线地下通道台	400	7.50%	0	0				-36.78%
7830	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	YHG_沈阳市北美房屋开发有限公司北美公馆7201配电变压器	630	26.16%	0	0				-35.65%
7831	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	YHG_太阳于金星分29	250	53.44%	91.4	91.4				-33.63%
7832	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区6变电站201间隔配电变压器	630	57.90%	0	0		是	2027年12月	-42.37%
7833	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干交通厅分10右支1右2柱上变压器	100	65.00%	0	0		是	2026年12月	-46.40%
7834	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期5箱式变电站配电变压器	630	34.92%	0	0				-41.34%
7835	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	金地宸颂配变站1配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	-10.36%
7836	东陵	世园变	世棋线	世棋干37柱上变压器	400	25.20%	259.2	259.2				-25.25%
7837	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段1变压器	100	21.60%	0	0		是	2026年12月	-3.19%
7838	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区1变电站2变压器	800	24.60%	523.2	523.2				-28.00%
7839	沈北	新城子	新城子	YHG_辽宁安华房地产开发有限公司1箱1变(富华	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-39.86%
7840	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北分张家窝堡支23变台	50	97.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-35.17%
7841	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景三期3箱式变电站2配电变压器	500	23.20%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
7842	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站1配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2025年12月	-32.65%
7843	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干105左7柱上变压器	400	52.35%	0	0				-51.03%
7844	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干70左6	200	16.20%	147.6	147.6				-44.02%
7845	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-33.64%
7846	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园2箱变2号变压器	630	12.70%	0	0				-15.13%
7847	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右20	100	67.60%	1.7	1.7				-31.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7848	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区2变电站2变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	7.57%
7849	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分56	315	30.17%	0	0		是	2027年	-37.66%
7850	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧1配电室201间隔配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2027年12月	1.30%
7851	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	惠合经典1变压器	315	20.32%	31.2	31.2				-47.45%
7852	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线苗圃分15右2	100	24.00%	0	0		是	2025年12月	-57.45%
7853	大东	如意变	如意变80892如热线	鲁能公馆1箱变2变压器	630	5.08%	0	0				100.00%
7854	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线石狮子分28变台	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-22.74%
7855	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院西区小区箱式变电站1配电变压器	400	21.30%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7856	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘太平分65	50	81.60%	4.2	4.2	2025年4月	是	2026年	-35.74%
7857	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分6左1柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-101.36%
7858	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街东三台新台	400	40.80%	0	0		是	2025年11月	-26.41%
7859	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线郭发大棚07	30	27.67%	18.7	18.7				-54.33%
7860	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支03	250	89.52%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-41.95%
7861	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分03	315	27.43%	0	0		是	2027年	-32.79%
7862	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分37	315	40.76%	0	0		是	2025年11月	-38.09%
7863	和平	三好变	三好变174河堤甲线	文安路59-1号变电站配电变压器	400	49.80%	160.8	160.8				75.99%
7864	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期1变电站2变压器	630	25.08%	0	0				-44.15%
7865	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-50.26%
7866	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小徽车家东南台	200	6.90%	166.2	166.2				100.00%
7867	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线32左1变台	400	56.40%	0	0		是	2025年12月	-18.99%
7868	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支33加3	400	0.90%	0	0				-360.62%
7869	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变1变压器	500	10.00%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
7870	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6变电站202变压器	630	60.95%	183.0	183.0				-41.95%
7871	于洪	得胜变	得胜变95444	得胜变841得翟线下地村台区	100	22.05%	0	0				-44.13%
7872	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干116左1	100	64.80%	25.2	25.2				-59.33%
7873	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山干34左9+1柱上变压器	200	61.20%	0	0		是	2025年12月	-22.61%
7874	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期2变电站2变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
7875	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站2号变压器	800	0.00%	10.0	10.0				-50.00%
7876	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干5大华旧物（一站式）	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
7877	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北延1变电站202配电变压器	630	42.67%	298.2	298.2		是	2026年12月	-40.74%
7878	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线48+1	400	80.40%	0	0	2025年6月			100.00%
7879	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期3箱式变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
7880	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站201间隔配电变压器	500	40.00%	0	0		是	2027年12月	-39.04%
7881	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线二台子分44#	315	4.00%	0	0		是	2026年12月	-33.08%
7882	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期2变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-28.17%
7883	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院1号变电站202间隔配电变压器	800	3.25%	694.0	694.0				66.27%
7884	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家村南	100	16.50%	73.5	73.5				-28.64%
7885	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分40右8变台	200	57.90%	64.2	64.2				7.63%
7886	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支70	315	14.10%	0	0		是	2025年9月	-27.22%
7887	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-70.66%
7888	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10kV中寺干移动分4右支3变压器	200	11.55%	156.9	156.9				-35.65%
7889	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村7变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
7890	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元2箱式变电站1配电变压器	800	40.00%	0	0				-19.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7891	沈北	道义变	道义变15259道义线	沈阳四合商业有限箱变变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-41.51%
7892	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2土建变202	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-45.72%
7893	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线154左16右11右4	80	76.50%	0	0		是	2027年	81.55%
7894	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥4变电站2变压器	800	27.75%	173.2	173.2				-39.81%
7895	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站2号变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-36.91%
7896	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达江湾城二期1变电站1变压器	800	25.50%	10.0	10.0		是	2025年12月	-43.59%
7897	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干前康分14+1右1柱上变压器	200	13.20%	0	0		是	2026年12月	-27.50%
7898	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分50左5变台	200	11.40%	157.2	157.2				-61.47%
7899	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线水厂支13	200	67.50%	0	0		是	2025年9月	-37.73%
7900	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站201开关柜	630	50.48%	249.0	249.0				-41.83%
7901	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区5变电站变压器	400	34.80%	220.8	220.8				-47.45%
7902	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站2变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-40.09%
7903	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7904	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站201配电变压器	500	68.40%	108.0	108.0				-40.85%
7905	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园22主变	630	15.62%	468.6	468.6				-52.64%
7906	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线217变台	80	91.88%	0	0	2025年5月			-36.77%
7907	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分69左4变台	200	31.60%	0	0		是	2025年12月	2.62%
7908	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线39右03	400	0.00%	360.0	360.0				-39.54%
7909	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾4箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-36.25%
7910	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线075	200	46.50%	87.0	87.0				-30.23%
7911	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站2配电变压器	630	16.83%	0	0		是		-41.15%
7912	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城9号变电站202间隔配电变压器	800	14.63%	0	0				-39.81%
7913	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城5箱变2变压器	315	41.52%	0	0				-43.52%
7914	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区3箱式变电站2配电变压器	800	33.25%	0	0		是	2025年12月	-38.43%
7915	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	恒润怡沁园变电站201间隔配电变压器	315	25.71%	202.5	202.5				-41.98%
7916	大东	花山变	花山变80764花满线	花山变764花满线花满线花满干2	100	17.10%	72.9	72.9				-60.06%
7917	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊12号变电站1变压器	500	19.84%	0	0				-41.35%
7918	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府1箱变202配电变压器	630	41.27%	307.0	307.0				-2.67%
7919	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分韩三支16变台	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-23.16%
7920	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分26之4+1右1	400	1.95%	0	0		是	2026年	-38.26%
7921	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期3箱式变电站1配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	-34.47%
7922	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场北区9小区变电站201配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2027年12月	89.25%
7923	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左4变台	200	31.80%	0	0				-38.50%
7924	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站1变压器	800	42.90%	0	0		是		-33.32%
7925	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支11加1左03变压器	100	34.50%	55.5	55.5				-51.22%
7926	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路干随机分9+1柱上变压器	200	4.50%	0	0		是		25.11%
7927	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府3箱变2变压器	800	1.20%	0	0				100.00%
7928	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖1箱式变电站1配电变压器	800	22.80%	537.6	537.6				10.23%
7929	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雅景豪城南区1变电站201间隔配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2027年12月	-37.74%
7930	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸四期五期小区3站房2配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
7931	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期3局维变电站201配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	90.66%
7932	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区5变电站1变压器	630	29.84%	379.0	379.0				-39.38%
7933	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分106北井支13左支10柱上断路器--站式	80	93.75%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	16.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7934	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城6箱式变电站2配电变压器	630	28.95%	0	0				-36.81%
7935	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期7箱式变电站1配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-33.99%
7936	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线高山子照明	160	41.81%	77.1	77.1				-40.77%
7937	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	总参住宅21变压器	400	20.40%	0	0				-42.28%
7938	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区4变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-44.78%
7939	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分087	100	59.10%	0	0		是	2025年	-37.98%
7940	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线上耳坨西台照明	400	84.45%	22.2	22.2	2023年2月			-37.93%
7941	浑南	营盘	营新线	华发首府2变电站2变压器	800	32.25%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
7942	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	华润新凯旋1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7943	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞西台	315	76.00%	44.1	44.1				-38.84%
7944	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站201变压器	800	30.50%	476.0	476.0				-45.18%
7945	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站202配电变压器	400	33.60%	0	0				-17.75%
7946	和平	青年变	青年变366青北线	青北线79左2	400	27.60%	0	0				100.00%
7947	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站201配电变压器	800	17.50%	0	0				-37.83%
7948	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡蒲河村肇斌养鱼公变台区	200	37.50%	105.0	105.0				0.00%
7949	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线赵家分支63	100	60.75%	0	0		是	2026年12月	-32.87%
7950	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所4箱式变电站1配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-45.68%
7951	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线南街分16	200	57.00%	0	0		是	2026年12月	-23.26%
7952	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区2箱变201间隔配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年6月	-42.73%
7953	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变1变压器	630	46.67%	0	0				-34.41%
7954	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小坨子支36	200	17.10%	0	0		是	2026年5月	-39.61%
7955	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站2变压器	500	32.80%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
7956	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站2变压器	630	56.00%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
7957	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分08柱上变压器	100	46.40%	0	0		是	2026年12月	-69.74%
7958	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐 and 名郡三期3小区箱式变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0				100.00%
7959	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园1箱变1变压器新	500	20.48%	347.6	347.6				-44.55%
7960	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期小区4变电站1变压器	400	33.30%	0	0		是	2025年12月	46.57%
7961	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分161	200	23.40%	0	0		是	2027年	-35.78%
7962	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站2变压器	630	15.81%	467.4	467.4				-52.51%
7963	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区4变电站变压器	500	22.00%	340.0	340.0				-42.52%
7964	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区1变电站1变压器	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-3.35%
7965	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家支线103	200	29.40%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
7966	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线王权支线096	200	55.65%	0	0		是	2026年12月	-33.67%
7967	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水于26左2变台	200	73.50%	0	0		是	2025年12月	-32.42%
7968	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分16柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-46.14%
7969	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计于5右6柱上变压器	315	18.73%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
7970	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	沈铁幸福邸变电站201间隔（南站甲）配电变压器	630	21.90%	0	0				100.00%
7971	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑建乙线建设干89右3左2变压器	250	46.40%	109.0	109.0				-66.42%
7972	东陵	杨官变	杨石线	杨石线铁厂支1+1柱上变压器	200	10.10%	0	0		是	2026年12月	-60.19%
7973	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区2变电站配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	21.67%
7974	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区4变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	16.48%
7975	沈北	道义变	道义变15270纺校线	(阳光经典A座)1-2	400	17.63%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
7976	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站2变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-42.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7977	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家棚菜分台	200	17.70%	0	0				16.09%
7978	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7979	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站2变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
7980	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区2变电站1变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-40.44%
7981	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	万科魅力之城一期三区变电站1变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
7982	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-2配电变压器	500	30.40%	298.0	298.0				-44.44%
7983	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南5号	400	25.00%	260.0	260.0		是	2025年10月	-50.03%
7984	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七南西台照明	400	57.00%	132.0	132.0		是	2026年12月	-39.30%
7985	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分13左2变台	100	35.20%	54.8	54.8		是	2025年12月	-41.86%
7986	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分18左8变台	200	78.20%	23.6	23.6		是	2025年12月	-22.34%
7987	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右13左1	200	40.05%	99.9	99.9				-51.33%
7988	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于165+1右1	200	34.20%	111.6	111.6				100.00%
7989	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线33	200	12.50%	155.0	155.0				22.84%
7990	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分5+1柱上变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
7991	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分4左3柱上变压器	400	52.00%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
7992	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干61右1变台	200	60.90%	0	0		是	2025年12月	41.11%
7993	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分46左03	250	50.80%	0	0		是	2025年	-18.27%
7994	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分47变台	100	47.40%	0	0				-37.21%
7995	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
7996	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子二队支03	200	63.90%	52.2	52.2				-40.50%
7997	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖东台	315	119.68%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	37.48%
7998	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线55右2变压器	400	18.40%	0	0				-44.21%
7999	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站2配电变压器	500	48.96%	0	0		是	2025年12月	-34.92%
8000	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	博达家园变电站1号变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年	-41.66%
8001	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站2变压器	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	-41.71%
8002	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干24+1公变	315	17.90%	0	0				-11.95%
8003	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村4机井	100	28.40%	61.6	61.6				-44.96%
8004	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分19	400	44.00%	0	0		是	2025年10月	-37.39%
8005	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干42左6加1	315	73.52%	51.9	51.9				60.10%
8006	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台子村东台	250	24.96%	162.6	162.6				-34.78%
8007	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分13左支2变压器	100	38.70%	51.3	51.3				-49.57%
8008	和平	和平变	和平变198和一乙线	裕沁府小区变电站2变压器	500	15.68%	371.6	371.6				-35.29%
8009	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村5机井	100	42.00%	48.0	48.0		是	2025年10月	-53.04%
8010	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘南村4机井	200	55.00%	70.0	70.0		是	2025年10月	-45.42%
8011	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村2机井	50	70.80%	9.6	9.6				-43.16%
8012	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村6机井	50	80.40%	4.8	4.8	2023年6月			-161.06%
8013	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼22主变	500	22.72%	0	0				-45.77%
8014	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干五河乙线52左1	400	32.40%	0	0				-34.28%
8015	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线51变台	200	80.70%	18.6	18.6	2025年6月			-31.55%
8016	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线235	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
8017	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西南台	400	96.00%	0	0	2024年12月	是	2025年8月	-44.54%
8018	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分29之1柱上变压器	200	74.50%	0	0		是	2025年12月	-47.66%
8019	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右4+1左3右1	200	29.70%	120.6	120.6				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8020	铁西	重工变	重工变10844重新线	翡翠新都会1变电站202间隔配电变压器	800	92.10%	0	0	2025年8月			2.72%
8021	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站1变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-40.09%
8022	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品2箱变1变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
8023	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆于周家分31变台	400	21.75%	273.0	273.0		是	2025年12月	-29.71%
8024	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线35变台	400	62.10%	111.6	111.6				-18.81%
8025	于洪	范屯变	范新线	皮台西台	200	68.10%	43.8	43.8				-37.79%
8026	于洪	范屯变	范新线	边台学校台	100	46.80%	43.2	43.2				-37.51%
8027	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟9组照明	315	11.11%	0	0				-22.56%
8028	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡占分40+1右1	200	13.80%	0	0				-97.70%
8029	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期2站房1配电变压器	800	37.50%	420.0	420.0				-41.30%
8030	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干34+1右1柱上变压器	315	8.57%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
8031	沈北	农高变	农柳线	YHG_沈阳恒高房地产开发有限公司4箱2变101配电 变压器	630	6.48%	0	0				-59.29%
8032	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干35左3变台	400	50.10%	159.6	159.6		是	2025年12月	-27.81%
8033	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干新方分22变台	160	68.00%	0	0		是	2025年12月	-48.87%
8034	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线068	315	69.59%	64.3	64.3				-53.13%
8035	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊4变电站1变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	-46.01%
8036	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分29右16左10	200	21.00%	0	0				-9.26%
8037	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器202	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	25.13%
8038	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期2号变电站1号配电变压器	400	34.20%	223.2	223.2				7.93%
8039	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城4号变电站2号变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-34.02%
8040	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站1变压器	400	54.60%	0	0				-43.35%
8041	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线元科分25柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	-36.74%
8042	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	柳州乙线24变压器	400	13.20%	0	0				-36.63%
8043	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站1变压器	400	33.00%	228.0	228.0				-39.50%
8044	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分42变台	400	24.45%	0	0		是	2025年12月	-37.24%
8045	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	西郊线68+1左1	200	25.20%	0	0				-59.97%
8046	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站1配电变压器	630	62.54%	0	0		是	2025年12月	-28.78%
8047	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香御兰溪二期1局维变201配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-20.71%
8048	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分10右1	400	18.40%	0	0				11.89%
8049	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2.2期1变201间隔配电变压器	630	72.38%	0	0				-34.20%
8050	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园1小区变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.41%
8051	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸馨都1变	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
8052	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	大厦西分14柱上变压器	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-103.52%
8053	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站201	630	45.71%	279.0	279.0				-42.59%
8054	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右3	400	21.00%	0	0				-46.33%
8055	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园2号变电站1号变压器	630	11.05%	0	0				-43.86%
8056	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分157左1柱上变压器	200	16.80%	10.0	10.0				100.00%
8057	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站201变压器	500	57.60%	162.0	162.0				-41.70%
8058	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉支11	100	40.40%	0	0		是	2025年12月	-37.33%
8059	大东	大志变	大志变70562大甲甲线	人和干97畅阳分7加1赵家支26左26	400	80.40%	0	0	2024年6月			3.29%
8060	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园2站房2配电变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
8061	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站201配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年12月	-23.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8062	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右1之1柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-37.29%
8063	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干23右3	400	13.20%	0	0				-17.91%
8064	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支16	200	31.20%	117.6	117.6				-45.54%
8065	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家子2组支3	200	43.00%	0	0		是	2026年6月	-17.63%
8066	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线清水B台分2(清水B台)	50	73.60%	0	0		是	2026年12月	-36.79%
8067	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽英典1变电站2变压器	500	30.00%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
8068	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区1期2变电站202间隔配电变压器	800	18.00%	0	0				-17.40%
8069	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田1住宅	250	67.92%	55.2	55.2				-45.26%
8070	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆3箱式变电站2配电变压器	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	9.41%
8071	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线三台子村内	315	48.57%	0	0				-51.78%
8072	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站201间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-39.51%
8073	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T5变压	100	25.50%	0	0				-43.63%
8074	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线宴冈分支014	200	9.00%	0	0		是	2025年12月	-36.95%
8075	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分陶连西台支2	200	26.20%	0	0		是	2026年12月	-29.91%
8076	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南长垄东机井	50	55.20%	0	0		是	2025年11月	-39.34%
8077	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫2号变电站202间隔配电变压器	400	41.10%	0	0				-39.26%
8078	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变1变压器	400	26.80%	252.8	252.8				-31.70%
8079	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分20变台	200	15.90%	0	0				-38.30%
8080	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式服务沈阳沈北平安消防器材有限公司	200	0.00%	0	0				0.00%
8081	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支63	200	16.40%	0	0		是	2025年11月	-35.22%
8082	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线3台	200	41.40%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
8083	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线前村大棚新	200	54.00%	0	0				0.00%
8084	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	23.81%	417.0	417.0				34.48%
8085	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村南台（微）	400	56.00%	0	0		是	2026年6月	-23.05%
8086	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站2号变	630	13.33%	0	0				-49.54%
8087	沈河	大东变	大东变052城南甲线	庆余店2箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-44.60%
8088	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤8变电站2变压器	400	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.92%
8089	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号3变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-47.12%
8090	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区3变电站1变压器	800	25.80%	513.6	513.6				97.21%
8091	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线5左1变台	200	28.50%	0	0				41.15%
8092	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	龙湖天奕1配变站1变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	4.93%
8093	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	龙湖天奕2配变站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	12.68%
8094	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期1箱变2变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-40.98%
8095	沈北	清水变	清依线	清依线后屯南支1（后屯B台）	400	28.80%	0	0				-29.73%
8096	沈北	清水变	清依线	旁风分2(旁风A台)	400	15.00%	0	0				-27.33%
8097	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站1变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-42.21%
8098	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区6变电站2变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-38.23%
8099	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	招商瑞园1箱式变电站1配电变压器	630	1.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
8100	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站1配电变压器	400	61.80%	0	0		是	2025年12月	-39.45%
8101	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙山分14柱上变压器	400	37.25%	0	0		是	2025年12月	-56.73%
8102	和平	和平变	和平变198和一乙线	裕沁府小区变电站1变压器	500	34.56%	277.2	277.2				-40.91%
8103	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线河信子支23	100	76.20%	13.8	13.8				-45.28%
8104	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区3变2-201配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-21.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8105	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	万象云玺1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	82.20%	0	0	2025年8月			5.59%
8106	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	亿茂风华印小区变电站202间隔配电变压器	630	13.65%	31.2	31.2				8.50%
8107	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	龙湖桃李芳华2小区变电站202配电变压器	800	5.00%	680.0	680.0				0.00%
8108	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干10右2之1柱上变压器	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
8109	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山一组支06	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-28.56%
8110	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	沈阳市沈北新区新喜都宾馆（一站式）	400	15.90%	0	0				100.00%
8111	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站2变压器	400	23.20%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
8112	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变1变压器	800	45.00%	360.0	360.0				-41.08%
8113	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾3箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-39.17%
8114	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干51右3右1	200	53.40%	73.2	73.2				-32.77%
8115	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线70右5左10	400	24.75%	0	0				3.95%
8116	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	三组团1开闭站1箱变201配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
8117	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区4箱变201间隔配电变压器	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-40.22%
8118	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站1变压器	315	10.29%	251.1	251.1				-40.44%
8119	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线代家卜台	200	37.15%	0	0		是	2025年12月	-29.64%
8120	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗东支02	100	61.65%	28.4	28.4				-32.63%
8121	于洪	家俱变	俱兰甲线	光伸1变电站2变压器	630	49.21%	0	0				-41.26%
8122	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里5号变电站201配电变压器	630	47.62%	0	0				-40.70%
8123	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	万科铁西蓝山2变电站201间隔配电变压器	800	46.50%	348.0	348.0				-43.94%
8124	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变1变压器	500	28.80%	306.0	306.0				-43.46%
8125	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变2站内变压器	630	41.90%	0	0				-28.24%
8126	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园34号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	25.20%	0	0				-30.16%
8127	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干134左支1一站式	200	9.30%	0	0				-208.11%
8128	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站1号配电变压器	630	36.51%	10.0	10.0				-36.56%
8129	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	沈阳市沈北新区卓衡稻草加工厂（一站式）	200	51.00%	78.0	78.0				100.00%
8130	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分87左15变台	200	39.60%	100.8	100.8				100.00%
8131	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春五期C、D区1变电站201变压器	500	40.40%	0	0				-43.61%
8132	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线188左5右1	200	20.10%	0	0		是	2026年	23.48%
8133	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山西台	200	33.60%	112.8	112.8				-43.73%
8134	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村五组大棚	80	65.25%	0	0				-42.65%
8135	于洪	小于变	10kV于工线56284	曹家变642曹翟线新庭家园8	200	61.20%	0	0				-47.42%
8136	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站1号变压器	630	32.06%	365.0	365.0				-36.60%
8137	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园7号变电站1号变压器	630	16.76%	0	0				-41.04%
8138	东陵	李相变	李古线	德胜花园2箱变2变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-35.53%
8139	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站1变压器	630	11.81%	492.6	492.6				-45.86%
8140	沈北	董楼子	望滨线	百贯E台	100	25.00%	65.0	65.0				-19.29%
8141	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	江南水乡五箱变202间隔配电变压器	630	63.17%	0	0		是	2026年12月	-37.15%
8142	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期3变202	500	23.68%	331.6	331.6				-38.28%
8143	东陵	水家变	水阳甲线	红阳·上河城B区2局维箱变1变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年12月	-37.64%
8144	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+2变压器	400	73.80%	0	0		是	2026年12月	-22.93%
8145	东陵	水家变	水孙乙线	yhg_东亚国际城3箱式变电站1号变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-44.11%
8146	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区8变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-40.70%
8147	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际1号变电站201配电变压器	400	28.50%	246.0	246.0				-42.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8148	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际3号变电站201配电变压器	400	30.00%	240.0	240.0				-39.85%
8149	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	昭华里2号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	25.50%	0	0				0.00%
8150	沈北	农高变	农高变70342农星线	农高变农星于11杆（一站式）	200	65.20%	0	0		是	2026年12月	-26.32%
8151	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线黄花岭村台几	400	38.75%	0	0		是	2028年	-26.22%
8152	于洪	光辉变	光水线	小微九十八宿舍二	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
8153	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期5号箱式变电站2号配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-43.31%
8154	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右19左4	200	10.20%	0	0				0.00%
8155	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站201间隔配电变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-40.11%
8156	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园7箱变201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
8157	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期1变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
8158	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦3小区变电站201	630	12.70%	487.0	487.0				25.06%
8159	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾2变电站1变压器	400	30.00%	240.0	240.0				-38.65%
8160	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变2变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-42.31%
8161	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变1变压器	630	9.37%	508.0	508.0				-41.89%
8162	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	金科玖禧3箱变1变压器	630	12.70%	0	0				40.44%
8163	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站1变压器	630	17.27%	458.2	458.2		是	2025年12月	-36.97%
8164	法库	柏家沟	柏和线	10千伏柏和线154	100	62.00%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
8165	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城一期1箱式变电站2配电变压器	800	60.60%	0	0		是	2025年12月	1.24%
8166	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地综合照明（2021微）	200	13.20%	153.6	153.6				6.58%
8167	于洪	东民变	东范线	隆盛花园2台（临时电）	315	81.90%	0	0	2025年8月			100.00%
8168	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分25右14+1左6	400	12.60%	0	0				0.86%
8169	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变1变压器	400	54.00%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
8170	于洪	曹家变	曹大甲线	凯怡阳光三期变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年	-38.89%
8171	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城4号变电站2变压器	630	22.22%	0	0				-40.76%
8172	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区3变电站1变压器	500	41.60%	242.0	242.0				-41.15%
8173	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线99变压器	400	25.40%	258.4	258.4				-44.72%
8174	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分37变台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-54.34%
8175	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线85左1号台区	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	8.70%
8176	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙9	200	27.90%	0	0		是	2025年12月	-43.90%
8177	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	沈阳港联房地产开发有限公司(住宅商业-项盛国际花园一期B-1、B-2地块)1配电变压器	630	35.56%	0	0				-40.12%
8178	于洪	范屯变	范静线	小微西大林村西北台	200	99.90%	0	0	2024年12月	是	2025年9月	29.37%
8179	于洪	范屯变	范新线	小微范屯村3台	200	0.00%	180.0	180.0				-37.82%
8180	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳坤博益群房地产开发有限公司1箱式变电站201间隔配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-31.89%
8181	东陵	杨官变	杨石线	杨石线东岗支8右2柱上变压器	315	53.90%	0	0		是	2026年12月	-29.72%
8182	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期4局维变电站202配电变压器	800	9.38%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8183	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城1变电站1变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-37.62%
8184	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸3号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	21.60%	0	0				100.00%
8185	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站202配电变压器	630	39.05%	321.0	321.0				-41.97%
8186	于洪	高明变	高北线	共和新村1站房1变压器	630	21.84%	0	0				-33.78%
8187	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑2变电站2配电变压器	400	7.20%	331.2	331.2		是	2025年12月	63.98%
8188	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分15左6+1右7变台	160	68.00%	23.8	23.8				-52.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8189	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分15+1右13变台	200	18.60%	23.8	23.8				-103.35%
8190	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科蓝山二期1变电站202间隔配电变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-39.18%
8191	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分64右3左3变台	200	30.00%	0	0				-39.12%
8192	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左16加1	200	88.20%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	-20.50%
8193	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中街支01	200	60.25%	0	0		是	2026年12月	-28.13%
8194	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子卜冷美充电服务站公变台区	200	79.80%	0	0				100.00%
8195	大东	粮仓变	粮仓变65556榆园甲线	榆园干12右10+1	200	60.50%	59.0	59.0				13.66%
8196	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发几60	400	9.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8197	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
8198	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分10右16柱上变压器	315	25.90%	0	0		是	2025年12月	-45.78%
8199	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	218.5	218.5				-40.88%
8200	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村5变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
8201	康平	城南变	城南变2510南西线	陶屯西台支10	200	29.40%	121.2	121.2				0.80%
8202	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-37.88%
8203	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干49右3+1柱上变压器	200	11.50%	0	0		是	2025年12月	-74.42%
8204	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站2配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
8205	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院2配变站2变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年6月	-40.35%
8206	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花中台照明（2020微）	200	88.00%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-37.98%
8207	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次于分34右27变台	200	47.10%	0	0		是	2025年12月	-71.45%
8208	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线榛子东	200	67.40%	0	0				-39.58%
8209	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园1变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-38.07%
8210	东陵	杨官变	杨官变	杨石线东岗分4左3柱上变压器	200	5.10%	0	0		是	2026年12月	12.07%
8211	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区1箱式变电站1配电变压器	800	16.88%	0	0				-39.27%
8212	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干55右8柱上变压器	400	26.80%	0	0		是	2025年12月	6.26%
8213	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站)202配电变压器	500	45.12%	224.4	224.4				-38.77%
8214	东陵	中马变	军影线	世博之春7箱变2变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-30.02%
8215	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双五队支04	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
8216	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区1变电站1变压器	800	42.00%	0	0		是	2025年12月	-35.67%
8217	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子10队台03	315	46.48%	0	0		是	2025年9月	-22.65%
8218	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站202	800	42.30%	0	0		是	2027年12月	-33.74%
8219	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线98+1	400	24.60%	0	0				-26.09%
8220	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期2变电站配电变压器	400	56.80%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
8221	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变1变压器	630	10.67%	499.8	499.8				-45.83%
8222	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城厚和轩3号变电站1号配电变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	8.56%
8223	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	YHG_吉隆新天地小区32配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-35.30%
8224	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干荧光粉分12柱上变压器	50	30.90%	0	0		是	2026年12月	-41.15%
8225	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城12号变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0				-41.40%
8226	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分14右02	100	76.80%	13.2	13.2				-36.28%
8227	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干33柱上变压器	400	21.30%	274.8	274.8				52.86%
8228	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变1变压器	630	34.29%	0	0				-43.56%
8229	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
8230	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线36左1-1柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-50.18%
8231	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右3柱上变压器	100	39.60%	0	0		是	2025年12月	-34.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8232	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线14右2	400	48.40%	0	0		是	2025年12月	-37.28%
8233	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左6	200	24.90%	0	0		是		-38.24%
8234	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干4变压器	200	99.20%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-44.12%
8235	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分6右5之1(西)	400	40.60%	0	0				-36.13%
8236	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干33柱上变压器	400	22.80%	268.8	268.8				-24.51%
8237	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右7左6变台	200	16.40%	0	0		是	2025年12月	-94.70%
8238	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干36变压器	200	38.70%	53.7	53.7				1.87%
8239	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左6变压器	315	84.32%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-44.81%
8240	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村于新七分25	315	42.54%	31.2	31.2				-43.19%
8241	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干89左4	100	53.10%	0	0				-35.00%
8242	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干10变压器	315	42.22%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
8243	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌干25柱上变压器	315	11.11%	248.5	248.5				-42.75%
8244	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干33左1	315	1.27%	0	0				-131.45%
8245	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干117	50	16.80%	0	0				-44.02%
8246	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙西分4左1柱上变压器	315	18.10%	0	0				-46.79%
8247	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	如沈乙线沈小联干东站分3315	315	34.29%	157.6	157.6				-43.19%
8248	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干11	315	53.33%	1.7	1.7				-42.38%
8249	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干50加1变压器	250	4.80%	213.0	213.0				-48.50%
8250	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15右10	100	87.60%	0	0	2022年12月	是		-33.09%
8251	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干17右3变压器	315	30.48%	187.5	187.5				-37.74%
8252	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线66（上）南	400	32.25%	0	0				-48.14%
8253	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	小西线城北干天齐分2	315	30.48%	0	0				-51.13%
8254	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干26	200	44.80%	0	0				-41.76%
8255	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左1右1	315	37.84%	0	0				-39.19%
8256	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干78	400	19.50%	0	0				-32.68%
8257	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分6柱上变压器	400	6.25%	0	0		是	2025年12月	-96.04%
8258	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分11柱上变压器	250	24.64%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
8259	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分6右3	315	27.62%	0	0				-53.06%
8260	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干11右2公变	200	88.00%	0	0	2025年8月			-105.17%
8261	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干83公变	250	35.20%	0	0		是	2026年12月	-44.73%
8262	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分12公变	400	47.60%	0	0		是	2026年12月	-43.34%
8263	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干51柱上变压器	100	31.00%	0	0		是	2025年12月	-32.01%
8264	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右2柱上变压器	200	81.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.31%
8265	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干75右1之1柱上变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-46.88%
8266	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分6	400	38.10%	0	0				-43.15%
8267	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干27柱上变压器	200	31.60%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
8268	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分14柱上变压器	400	12.75%	0	0		是	2025年12月	-54.98%
8269	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线生产干开发分7右3	315	20.06%	0	0				-26.42%
8270	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分20右5	100	29.40%	60.6	60.6				-45.29%
8271	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线51	200	52.80%	74.4	74.4				-11.00%
8272	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左13	200	0.80%	0	0		是		-88.59%
8273	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右7	400	27.50%	0	0				-34.40%
8274	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分9	250	70.08%	49.8	49.8				-41.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8275	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦于文铁分17加1	400	40.05%	0	0		是		-51.50%
8276	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干85左3	315	24.76%	0	0		是	2027年12月	-40.58%
8277	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分4	200	53.50%	0	0				-48.01%
8278	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16右3	315	35.56%	0	0		是	2027年12月	-40.41%
8279	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右左1	315	44.70%	0	0		是	2027年12月	-40.09%
8280	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北干74左2之1柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-37.76%
8281	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干39变压器	200	120.80%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-53.03%
8282	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干30柱上变压器	250	36.80%	0	0		是	2025年12月	-18.40%
8283	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线026	315	13.81%	0	0				-37.77%
8284	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干126公变1	315	94.60%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-42.19%
8285	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线92左2	250	6.80%	0	0				-73.49%
8286	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线21左1变台	250	58.88%	0	0		是	2025年12月	-36.16%
8287	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干49柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-29.85%
8288	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分41变压器	250	103.36%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-39.39%
8289	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支03	200	16.20%	0	0				-42.22%
8290	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	九九家园箱变1号变	630	68.57%	0	0		是	2025年12月	-15.94%
8291	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变2号变	630	25.40%	380.0	380.0		是	2025年12月	-47.96%
8292	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	金穗园自维配电箱变2	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
8293	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
8294	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变1号变	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
8295	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站202	630	0.00%	491.9	491.9				0.00%
8296	浑南	榆树变	榆树变	移动馨苑3号变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
8297	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期2箱变1变压器	500	38.80%	256.0	256.0				-41.37%
8298	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
8299	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活1箱变1号变	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
8300	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变1号变压器	630	10.79%	499.0	499.0				-43.34%
8301	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变2变压器	800	19.13%	567.0	567.0				-44.17%
8302	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站1变压器	1250	36.96%	663.0	663.0				-42.57%
8303	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
8304	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	海华新居箱变1号变	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
8305	和平	方型变	方型变478方太甲线	嘉兴街一次主变	630	32.38%	0	0				-39.70%
8306	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	鲲鹏箱变1	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
8307	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站2变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-37.06%
8308	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站1变压器	630	22.86%	308.3	308.3				-34.25%
8309	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站2变压器	630	18.10%	169.7	169.7				-42.55%
8310	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	城建雅居小区2变电站2变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-38.61%
8311	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙2箱变1变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-45.27%
8312	和平	青年变	青年变368青二线	2主变三八里2	630	35.56%	0	0				-43.73%
8313	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	吴辰苑小区4变电站201	630	48.89%	0	0				-40.34%
8314	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站202配电变压器	630	0.00%	318.7	318.7				0.00%
8315	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村1变电站201柜	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
8316	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区3变电站201	630	33.97%	353.0	353.0				-43.61%
8317	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站201柜	630	30.16%	0	0		是	2027年12月	-45.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8318	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	蓬大箱变1变压器	500	4.48%	0	0		是	2025年12月	-93.18%
8319	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
8320	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区3变电站201	315	28.19%	194.7	194.7				-42.43%
8321	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都13变电站201	630	0.00%	433.0	433.0				0.00%
8322	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光1箱变2	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
8323	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓2变电站201变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-42.73%
8324	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	克俭4箱变1变	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
8325	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变1号变	630	47.30%	269.0	269.0				-44.42%
8326	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲2箱变1号变	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-27.47%
8327	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲6箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8328	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲10箱变1号变	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
8329	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变1变压器	630	52.38%	0	0		是	2025年12月	-36.78%
8330	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变2变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-44.04%
8331	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	煤建五营箱变1变压器	315	39.05%	0	0				-40.90%
8332	铁西	齐贤变	齐贤变55454荣达线	荣达变电站202	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-41.53%
8333	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑2变电站201变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-44.09%
8334	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站2变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-39.43%
8335	沈河	大东变	大东变054城南乙线	进华2箱变1变压器	1000	59.76%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
8336	沈河	大东变	大东变052城南甲线	圣天变电站1变压器	630	64.38%	0	0				-42.39%
8337	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站2变压器	500	57.60%	0	0		是	2025年12月	-46.77%
8338	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	可久1小区箱变2变压器	400	79.20%	0	0				-45.88%
8339	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变1变	630	9.52%	507.0	507.0				-47.43%
8340	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	新中街箱变1变	315	115.81%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	5.77%
8341	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-3箱变1变压器	500	16.00%	0	0		是	2026年12月	-34.01%
8342	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-4箱变1变压器	500	35.84%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
8343	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-2箱变1变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	-43.23%
8344	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	陵西—3箱变2变压器	500	75.36%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
8345	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变1配电变压器	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
8346	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站201	400	70.50%	78.0	78.0				-43.88%
8347	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站201	630	51.75%	241.0	241.0				-42.05%
8348	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站202柜	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
8349	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站202	500	23.04%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
8350	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	丁香苑2号变电站1号变压器	250	27.36%	0	0		是	2026年	-32.14%
8351	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园2箱变2变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年6月	-43.07%
8352	沈河	大东变	大东变074东青乙线	园东箱变2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年6月	-48.34%
8353	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林2箱变2变压器	400	40.20%	199.2	199.2				-42.72%
8354	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	友谊城小区2变电站1变压器	500	8.00%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
8355	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变202	630	52.06%	239.0	239.0				-44.80%
8356	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站201柜	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-46.36%
8357	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天3箱变2变压器	400	83.40%	0	0	2024年6月			-40.47%
8358	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑5箱变2	500	26.24%	0	0		是	2025年12月	-44.62%
8359	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变2	400	78.40%	46.4	46.4				-37.75%
8360	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变2	630	0.00%	325.6	325.6				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8361	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙3变电站2站内变压器	630	20.95%	0	0		是		-37.25%
8362	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区改造2变电站201	630	44.13%	289.0	289.0				-34.48%
8363	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变2	500	23.04%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
8364	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站201柜	400	14.40%	93.5	93.5				-44.47%
8365	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二2箱变1变	400	59.40%	0	0				-44.30%
8366	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变1号变	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-33.75%
8367	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变2号变	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-37.72%
8368	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	明华园3箱变1变	630	86.98%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-24.51%
8369	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变1	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-43.88%
8370	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	金谷园箱变1	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
8371	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变2	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
8372	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈州花园1箱变1变压器	1000	31.50%	6.9	6.9		是	2025年12月	-46.92%
8373	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬路一次1主变	400	41.20%	195.2	195.2				-47.50%
8374	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	南风雅轩2变电站201柜	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-42.32%
8375	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	南风雅居2变电站201配电变压器	630	0.00%	377.6	377.6				0.00%
8376	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
8377	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B2变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
8378	于洪	小于变	10kV小山线56240	友谊城3变电站2变压器	630	35.56%	343.0	343.0				-34.38%
8379	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房长岗子秀丽畜牧公变台区	200	47.70%	84.6	84.6				100.00%
8380	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站2变压器	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
8381	沈北	道义变	道孝乙线	智慧双港中心1局维变电所201配电变压器	800	60.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8382	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	52.38%	0	0				-5.11%
8383	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站201间隔配电变压器	630	44.13%	0	0				-39.16%
8384	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都7变电站202	500	32.32%	288.4	288.4				-41.99%
8385	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分8右1	315	54.29%	0	0				-41.11%
8386	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站202	630	25.71%	405.0	405.0				-43.95%
8387	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线崔三分64左1变台	200	28.50%	0	0				-42.19%
8388	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地小区公变台区	200	10.20%	159.6	159.6				0.00%
8389	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干40柱上变压器	400	6.90%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
8390	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	唐轩北廷二期1局维变电站201配电变压器	800	13.75%	0	0		是	2026年12月	-1.61%
8391	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	开发支36右1之1柱上变压器	400	73.20%	0	0				-9.39%
8392	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园1号小区变电站2变压器	800	19.13%	0	0				-40.51%
8393	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干12+2公变	315	37.14%	0	0		是	2026年12月	-29.59%
8394	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区41主变	500	34.40%	278.0	278.0				-39.33%
8395	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家66千伏变电所10千伏王滨线135号龙山分24号兴盛支95号右15号柱上变压器	200	9.00%	162.0	162.0				-36.59%
8396	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干20柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-39.87%
8397	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户大棚分支015	30	52.67%	11.2	11.2				-45.30%
8398	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡1小区箱变202配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-10.08%
8399	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡3小区箱变202配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	9.69%
8400	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓A座201间隔配电变压器	800	19.80%	561.6	561.6				-33.33%
8401	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期3201配电变压器	630	7.38%	0	0		是	2026年12月	-50.43%
8402	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城3站房1变压器	630	24.44%	413.0	413.0				-41.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8403	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分58变台	200	42.50%	0	0				-39.18%
8404	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十二号(微)	400	33.30%	226.8	226.8				27.06%
8405	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十七号(微)	400	29.40%	234.0	234.0				11.72%
8406	浑南	于山变	于山变760于尚线	金石小镇北区1号变电站1号变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-25.83%
8407	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支11柱上变压器	400	6.75%	0	0		是	2025年12月	-4.68%
8408	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
8409	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	金地九阙台1变电站2配电变压器	800	14.25%	0	0				0.00%
8410	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥分西台支2	160	58.13%	51.0	51.0				-33.31%
8411	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线长征支01	200	12.60%	0	0		是	2026年12月	-46.96%
8412	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站202	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-37.04%
8413	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	伯爵世家1号变电站2号变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
8414	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站202变压器	630	29.84%	379.0	379.0				-39.55%
8415	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干146右24变台	200	28.30%	123.4	123.4				-34.76%
8416	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支05	50	50.40%	0	0		是	2026年12月	-49.71%
8417	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	钻石学府1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8418	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	阳光碧水园二期2变电站变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-41.61%
8419	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子村支30	160	68.13%	35.0	35.0				-37.87%
8420	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	二台子经济适用房变电站1变压器	500	14.00%	0	0				-41.00%
8421	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年	-39.25%
8422	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡11变电站1变压器	630	9.52%	507.0	507.0				-46.44%
8423	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2027年	-26.49%
8424	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	72.90%	0	0		是	2027年	-21.42%
8425	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	溢利家园变电站202间隔配电变压器	315	63.49%	83.5	83.5				13.45%
8426	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干107+0右2	200	74.70%	0	0		是	2026年	16.15%
8427	和平	展览变	展览变846二经甲线	铝镁2号主变	630	41.14%	307.8	307.8				-40.91%
8428	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾6箱变2变压器	500	56.00%	170.0	170.0				-37.07%
8429	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站201变压器	630	58.67%	197.4	197.4				-41.20%
8430	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期2变电站2变压器	800	51.38%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
8431	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期3箱变201配电变压器	500	21.60%	0	0		是	2026年12月	-41.20%
8432	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村二队分西支5(四家子村东新西台)	200	52.50%	0	0		是	2025年11月	100.00%
8433	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	十路甲1开闭站右4箱变201间隔配电变压器	315	77.46%	0	0				-57.52%
8434	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区2箱式变电站2配电变压器	630	15.43%	0	0		是	2025年12月	-36.73%
8435	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分11左5变台	200	30.00%	0	0				-41.10%
8436	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城3箱式变电站2变压器	500	19.84%	0	0				-38.03%
8437	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG_沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器	630	44.13%	289.0	289.0				-42.94%
8438	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城3号202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-25.78%
8439	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干曹营堡分24变台	200	41.90%	96.2	96.2				-26.57%
8440	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支19	400	20.15%	0	0		是	2025年11月	-30.45%
8441	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城北市3变电站2号主变	800	21.38%	0	0				-35.93%
8442	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分新村支14右4变台	200	106.80%	0	0	2022年12月			-36.26%
8443	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
8444	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区3变电站2变压器	800	26.25%	510.0	510.0		是	2025年12月	-43.42%
8445	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站1变压器	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-43.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8446	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期7-1号1号变配电变压器	630	20.48%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
8447	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2箱变开关配电变 压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
8448	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分10右4变台	400	37.50%	0	0				-43.75%
8449	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	建设公寓箱变201	315	33.97%	0	0		是	2027年12月	-41.88%
8450	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛3变电站2变压器	1000	33.60%	564.0	564.0				-43.50%
8451	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干97左7变台	200	85.80%	8.4	8.4	2025年4月			-43.84%
8452	大东	农高变	农高变70368人和甲线	人和甲线人和干47右1左1	160	56.25%	0	0		是		-47.48%
8453	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左3	250	35.60%	0	0				-21.78%
8454	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分14变台	100	45.90%	0	0		是	2025年12月	-26.49%
8455	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区1变电站2变压器	800	46.20%	0	0		是	2025年12月	-34.07%
8456	于洪	范屯变	范静线	小微圣马家园	400	25.40%	0	0				-35.75%
8457	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗镇杨士岗社区安琦电动汽车充电公变台区	200	112.20%	0	0	2025年6月			100.00%
8458	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	汇置尚樾1箱式变电站1配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	16.07%
8459	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1号变压器	630	38.86%	0	0				-42.58%
8460	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线57左9+1左5变台	200	44.40%	91.2	91.2		是	2025年12月	-141.97%
8461	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑3站房1变压器	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
8462	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园3站房1变压器	630	19.56%	0	0				-38.75%
8463	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左13右3-1	250	47.04%	0	0				-41.97%
8464	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干9箱变(单)	400	48.80%	164.8	164.8				-42.31%
8465	于洪	东民变	东李线	和泰8小区1变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-40.26%
8466	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期2变电站1配电变压器	630	45.71%	0	0				-40.43%
8467	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支021	50	62.40%	0	0		是	2026年12月	-22.25%
8468	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分118右4	400	20.25%	0	0				13.23%
8469	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干电业分74柱上变压器	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
8470	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干41	250	23.04%	0	0		是	2028年	-43.19%
8471	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城2箱式变电站配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-37.07%
8472	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华四段变电站201	400	39.20%	0	0		是	2027年12月	-44.35%
8473	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干高人砖厂分06柱上变压器	200	58.20%	63.6	63.6				-0.38%
8474	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干97+1左7	400	44.40%	0	0		是	2026年	-34.66%
8475	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区7变电站1配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	26.27%
8476	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡6号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	17.10%	583.2	583.2				0.00%
8477	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	豪景箱变2变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
8478	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期2变电站201配电变压器	800	50.70%	0	0		是	2026年12月	-32.82%
8479	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期12主变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8480	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土东11	100	114.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-40.88%
8481	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线11之1	400	53.75%	145.0	145.0				-40.54%
8482	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-2变电站202配电变压器	630	35.56%	0	0				-1.21%
8483	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	橡树园变电站201间隔配电变压器	400	56.50%	0	0		是	2025年	-26.86%
8484	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线五分场支线013	30	122.67%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.02%
8485	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线七分场支线016	30	31.33%	0	0				-49.91%
8486	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站2变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-45.88%
8487	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	中海天誉1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8488	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘家村台	315	17.46%	228.5	228.5		是	2025年12月	-49.25%
8489	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	榛子街中台	315	23.49%	209.5	209.5		是	2025年12月	-23.43%
8490	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
8491	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线135+1左1	200	26.70%	0	0		是	2026年	64.92%
8492	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园1箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-43.95%
8493	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干14+1柱上变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
8494	东陵	李相变	李古线	李古线路灯分5右3柱上变压器	100	11.10%	78.9	78.9				33.75%
8495	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	武警分17柱上变压器	400	3.30%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
8496	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干太平洋分8左6柱上变压器	400	44.10%	0	0		是	2026年12月	-42.99%
8497	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分92左15右3	400	42.45%	0	0				13.36%
8498	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期2箱式变电站2配电变压器	400	38.25%	0	0		是	2025年12月	-37.67%
8499	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	广场社区变电站1号变压器	800	76.50%	0	0		是		-28.84%
8500	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线10+2	315	59.05%	97.5	97.5				-38.35%
8501	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干36+2	200	42.00%	96.0	96.0				-24.26%
8502	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园3箱变201配电变压器	630	20.71%	0	0		是	2026年12月	-38.28%
8503	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站2配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
8504	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分40	200	84.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-27.53%
8505	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干129左9变台	50	27.00%	0	0		是	2025年12月	-47.45%
8506	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右11变压器	315	32.70%	0	0		是	2027年12月	-45.34%
8507	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	世茂云图1变电站2配电变压器	800	2.70%	0	0				100.00%
8508	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期周维1变201配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2026年12月	-5.92%
8509	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线兴盛支95柱上变压器	200	15.90%	148.2	148.2				-28.34%
8510	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区10变电站1变压器	630	90.48%	0	0	2024年9月	是	2025年10月	-39.65%
8511	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府二期1箱变202配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-19.25%
8512	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干59+1变台	200	48.50%	0	0		是	2025年12月	-17.66%
8513	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干81左2右1变台	100	42.00%	48.0	48.0				-45.12%
8514	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园2箱变2变压器	400	28.50%	246.0	246.0				-42.81%
8515	于洪	范屯变	范北线	小微马三家南1台	200	11.40%	157.2	157.2				33.76%
8516	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府1变电站2配电变压器	800	14.63%	603.0	603.0				-26.39%
8517	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支33	200	12.80%	154.4	154.4				-37.60%
8518	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变1变压器	500	38.00%	0	0		是	2025年12月	-44.36%
8519	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右04左01	160	16.50%	117.6	117.6				-37.94%
8520	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右09	160	24.06%	105.5	105.5				-42.46%
8521	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支62	400	20.85%	0	0		是	2025年11月	-33.66%
8522	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区1变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-40.67%
8523	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站1变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-45.22%
8524	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨明洋加工厂公变台区	200	32.10%	0	0				100.00%
8525	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新西照明镇门前（2021微）	400	17.90%	0	0				-33.39%
8526	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	翰林2箱变1变压器	315	18.10%	226.5	226.5				-42.20%
8527	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站2变压器	500	36.16%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
8528	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变1变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-36.43%
8529	于洪	小于变	10kV小山线56240	YHG_富锦园小区201配电变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-40.94%
8530	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙3箱变2变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-42.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8531	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-44.13%
8532	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干54左12变台	400	68.50%	0	0		是	2025年12月	-26.47%
8533	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城4变电站1配电变压器	800	6.00%	0	0				0.00%
8534	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆9号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	800	22.80%	0	0				100.00%
8535	法库	果子园	果北乙线	中贸国际花园二期201配电变压器	315	35.05%	173.1	173.1				-36.91%
8536	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期2站房2变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-48.50%
8537	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线大道边分支09	200	38.00%	0	0				-29.97%
8538	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡9变电站2变压器	630	53.71%	0	0		是	2025年12月	-37.68%
8539	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园7箱变1变压器	630	61.27%	0	0		是		-21.00%
8540	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几19南2	200	66.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
8541	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	泰和府2号变电站201间隔（鲍白线）配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2025年	26.52%
8542	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转南支04	315	19.05%	0	0		是	2025年12月	-30.90%
8543	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线232右6	200	12.30%	0	0		是	2026年	-48.48%
8544	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站1变压器	500	21.20%	0	0				-40.74%
8545	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干3+1变压器	50	52.80%	18.6	18.6				-38.62%
8546	沈河	南湖变	南湖变497南商线	雅颂居3箱变2变压器	630	49.52%	255.0	255.0				-43.30%
8547	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前西台照明	400	141.95%	0	0	2022年12月			-38.83%
8548	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线沈阳洪福物业有限公司	630	8.76%	511.8	511.8				-38.30%
8549	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期7变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年	-41.66%
8550	沈北	农高变	农丰线	一站式翔凤分支	100	32.10%	0	0		是	2026年12月	-24.74%
8551	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微于金村台	400	79.50%	0	0		是	2025年	-24.53%
8552	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期2号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	2.76%
8553	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区2局维变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8554	于洪	大兴变	兴援线	小微援工村2号台	200	63.90%	0	0		是	2025年	6.04%
8555	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园1变电站1变压器	500	91.84%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-39.23%
8556	东陵	孙家寨	孙张线	圣罗伦斯6箱变1变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-36.41%
8557	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期22主变	500	22.40%	0	0				-40.19%
8558	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工干035	400	21.75%	90.1	90.1				100.00%
8559	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官干52右11右2	315	24.76%	0	0				-8.56%
8560	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8561	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区1变电站2变压器	630	14.29%	308.3	308.3				97.36%
8562	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门2箱变2变压器	630	37.71%	0	0				-45.03%
8563	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干19右1变台	500	49.80%	0	0				-43.15%
8564	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡3号小区变电站1号变压器	400	47.60%	0	0				-40.04%
8565	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新潮湾一期4箱式变电站2配电变压器	400	23.70%	0	0		是	2025年12月	13.86%
8566	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）1516箱201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-8.64%
8567	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线211右2变台	400	9.60%	0	0				-23.47%
8568	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-293.31%
8569	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆1箱式变电站2配电变压器	315	58.41%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
8570	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城15号变电站201间隔（松北线）配电变压器	800	34.20%	0	0		是	2026年	7.43%
8571	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站2配电变压器	800	39.25%	0	0		是	2025年12月	-45.08%
8572	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋201间隔配电变压器	500	18.72%	0	0				-42.81%
8573	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站1号变压器	630	43.17%	295.0	295.0				-42.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8574	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期1箱式变电站2配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-28.44%
8575	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变1变压器	500	19.20%	0	0				-44.37%
8576	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟4.5组新1	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
8577	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线大孤家子南水利支2	100	18.20%	71.8	71.8				-43.99%
8578	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干139	200	12.80%	0	0				-32.99%
8579	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区1变电站1变压器	500	71.04%	94.8	94.8		是	2025年10月	-42.50%
8580	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变1变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	5.24%
8581	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8582	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
8583	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线二分厂后家属照明	100	31.50%	58.5	58.5				-26.76%
8584	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线同和明	200	35.20%	109.6	109.6				-48.65%
8585	于洪	平罗变	平辛线	富强村2台	400	13.20%	0	0				-44.12%
8586	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	华润新凯旋3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8587	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站2变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-48.18%
8588	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜中台	200	63.70%	52.6	52.6				-48.19%
8589	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园二期1箱式变电站1配电变压器	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-30.31%
8590	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站1主变	500	13.20%	384.0	384.0				-37.71%
8591	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站202配电变压器	800	46.88%	0	0				-32.83%
8592	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站1变压器	630	61.71%	178.2	178.2				-40.36%
8593	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分厂部支20#右分支01	200	23.55%	0	0		是	2026年12月	-43.39%
8594	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙1箱变2变压器	630	26.98%	397.0	397.0				-44.63%
8595	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-军华种业家庭农场	200	24.90%	0	0		是	2026年12月	-90.01%
8596	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支06	50	58.50%	0	0		是	2026年12月	-34.60%
8597	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太西分支线003	50	85.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-45.66%
8598	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几水利甲6	50	56.40%	16.8	16.8				-12.78%
8599	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站202变压器	400	28.13%	0	0		是	2027年12月	-47.03%
8600	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分56右2	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
8601	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线小齐东支10	400	1.20%	0	0		是	2026年12月	35.85%
8602	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园自维2配电变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
8603	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1箱变2变压器	630	18.73%	449.0	449.0				-55.29%
8604	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-13母线配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-39.92%
8605	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-17母线配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-35.27%
8606	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村综合一台	400	66.90%	92.4	92.4				-31.72%
8607	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨二委综合一台	200	132.30%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-32.44%
8608	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	榆园乙线榆园于19	50	44.40%	22.8	22.8				-36.52%
8609	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡10变电站2变压器	630	52.95%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
8610	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干8右1变台	200	61.20%	23.8	23.8				-36.54%
8611	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑5箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
8612	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站2号配电变压器	800	37.00%	0	0		是	2025年12月	-41.03%
8613	东陵	中马变	疗养甲线	方迪山庄2箱变新2变压器	630	11.81%	228.8	228.8				6.64%
8614	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站2变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-44.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8615	沈北	农高变	农高变70342农星线	农高变378农恒乙线辽宁恒生房地产开发有限公司1箱变(水墨丹青)	1000	25.12%	0	0		是	2026年12月	-37.73%
8616	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干43	200	7.50%	0	0				-72.86%
8617	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府4小区箱变2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
8618	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城19箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-11.65%
8619	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区1变电站2配电变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	31.80%
8620	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡2箱式变电站2配电变压器	630	43.43%	0	0		是	2025年12月	24.55%
8621	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站2变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
8622	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高越岭支12	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-16000.00%
8623	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	LS_沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一/二期)配电变压器	500	85.92%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-41.28%
8624	法库	宝山变	镇西线	少年宫2	315	19.30%	222.7	222.7				-47.81%
8625	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	22.13%	0	0				-36.47%
8626	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线家北分10+1左16变台	100	52.40%	37.6	37.6		是	2025年12月	-36.04%
8627	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城2变电站201变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-40.35%
8628	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分7右5变台	100	66.80%	0	0		是	2025年12月	-34.55%
8629	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分9变台	400	41.90%	0	0		是	2025年12月	-52.44%
8630	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站1配电变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-44.15%
8631	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线六家子东台分支线010	100	72.00%	18.0	18.0				-35.60%
8632	沈北	道义变	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区2开2箱202配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2026年12月	-35.16%
8633	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药线邮政分14+3	200	79.20%	0	0		是	2025年	-42.45%
8634	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东四大棚支009	30	0.00%	27.0	27.0				0.00%
8635	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站1配电变压器	800	46.80%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
8636	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8637	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程屯分3+1变台	50	100.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-26.86%
8638	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分25+1右4变台	50	72.60%	8.7	8.7				-31.25%
8639	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨第三社区城峰木板厂公变台区	200	128.00%	0	0	2025年6月			0.00%
8640	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北支34左8变台	400	31.20%	0	0				-42.89%
8641	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村6机井	50	56.00%	17.0	17.0				-62.57%
8642	于洪	东民变	东李线	和泰5小区4变电站1变压器	630	60.70%	0	0				-41.25%
8643	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干64左1	200	66.60%	0	0		是		-45.68%
8644	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干65右3右1	200	118.50%	0	0	2023年1月	是		5.26%
8645	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君子房地产开发有限公司12202配电变压器	630	32.51%	362.2	362.2				-24.86%
8646	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	御水澜湾（二）1局维变电站配电变压器202	800	5.40%	0	0		是	2026年12月	19.93%
8647	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左57右14	100	102.40%	0	0	2022年12月	是	2026年	-146.57%
8648	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左44右9	100	80.40%	9.6	9.6	2025年8月			-63.09%
8649	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0				-44.96%
8650	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	和泓星座1号变电站201间隔（时代线）配电变压器	800	17.10%	0	0				16.72%
8651	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园11号小区变电站201配电变压器	500	23.20%	0	0				-37.03%
8652	法库	果子园	果子园变1415镇东线	吉祥广场变电站201配电变压器	630	17.94%	0	0		是	2028年	-53.68%
8653	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线29右6变台	200	111.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-35.19%
8654	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线91左17变台	200	65.40%	49.2	49.2				-37.19%
8655	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右5右1变台	400	38.70%	0	0				-46.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8656	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线70+1	315	20.00%	0	0				-51.07%
8657	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟7组照明	200	46.68%	0	0				-50.43%
8658	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	金寓华庭2号变电站202配电变压器	630	19.81%	0	0				-35.03%
8659	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右6+1柱上变压器	400	6.30%	0	0				-11.85%
8660	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区1变电站1变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-14.35%
8661	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹7号变电站202配电变压器	800	40.13%	0	0				-41.84%
8662	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站202配电变压器	800	59.63%	0	0				-43.15%
8663	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产4号变电站1号变压器	630	15.56%	469.0	469.0				-34.80%
8664	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	查牛变704金牛线金牛干永丰分19变台	160	58.44%	50.5	50.5				-40.70%
8665	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36左18变台	80	110.00%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-39.94%
8666	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线75右9变台	200	59.70%	60.6	60.6				-27.26%
8667	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干195变台	200	115.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-23.02%
8668	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变1变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-40.69%
8669	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区青山多肉园艺有限公司	200	9.30%	161.4	161.4				6.41%
8670	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分95	200	24.60%	0	0				-38.94%
8671	沈北	道义变	道义变15269徧景线	沈阳百益龙置业有限公司3变电站1变压器配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-68.66%
8672	和平	方型变	方型变442方青甲线	三经十二纬路变电站配电变压器	315	51.81%	0	0		是	2025年10月	4.62%
8673	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟6变电站1变压器	400	44.40%	0	0				-38.47%
8674	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园8箱变（单）	400	28.80%	0	0				-41.59%
8675	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆于173右11变台	200	62.40%	55.2	55.2		是	2025年12月	-29.01%
8676	于洪	曹家变	曹工线	中南熙悦站房1配电变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-24.87%
8677	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站2变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-65.01%
8678	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干双楼村分津通支3柱上变压器	100	7.80%	82.2	82.2				7.57%
8679	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲2开闭站1变电站变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-29.67%
8680	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛五组照明	100	81.90%	0	0	2022年12月			-44.43%
8681	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线43右1变台	200	15.00%	0	0				24.56%
8682	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分66右1	200	50.40%	0	0				-31.33%
8683	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分86左2	200	19.00%	0	0				-20.19%
8684	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期-2小区变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	16.95%
8685	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发广场二期-2小区变电站202配电变压器	630	12.06%	491.0	491.0		是	2026年12月	18.62%
8686	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房腰截子侯旭畜牧养殖公变台区	200	5.20%	169.6	169.6				0.00%
8687	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中街支07	200	57.60%	0	0				100.00%
8688	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园2箱变1变压器配电变压器	630	28.70%	0	0		是	2026年12月	-40.81%
8689	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼北台	400	148.80%	0	0	2024年6月			-32.19%
8690	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦3箱变1变压器	800	98.10%	0	0	2025年8月	是		-1.41%
8691	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期2变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-17.96%
8692	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干34+2	400	17.10%	291.6	291.6				18.14%
8693	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线36左3+1	400	36.30%	214.8	214.8				-5.50%
8694	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左13右2右2	200	16.20%	147.6	147.6				0.00%
8695	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图1变电站1配电变压器	800	0.30%	0	0				0.00%
8696	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲1台	400	56.10%	0	0		是	2025年12月	-26.64%
8697	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南十乙线36右2变压器	400	33.30%	226.8	226.8				-26.74%
8698	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭9台区	250	68.80%	0	0		是	2025年	-37.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8699	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北支10左2柱上变压器	200	18.50%	0	0		是	2025年12月	-44.84%
8700	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳军鑫消防器材装备有限公司	200	25.20%	129.6	129.6				6.79%
8701	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8702	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合5变电站1变压器	500	26.80%	0	0				-43.93%
8703	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线126右1	400	9.00%	324.0	324.0				0.00%
8704	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	会馆分6	200	9.70%	0	0				4.83%
8705	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线七家子分新台支004	200	29.75%	0	0		是	2026年12月	-31.89%
8706	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线东升小区台支15	200	23.18%	0	0				-45.30%
8707	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界力西台分支线003	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-23.70%
8708	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	井坑子机井	50	96.00%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-40.04%
8709	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站201配电变压器	400	10.50%	318.0	318.0				5.62%
8710	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站202间隔配电变压器	400	45.30%	0	0				-33.32%
8711	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分韭菜岗子支26左6右2变台	200	35.00%	0	0				-36.03%
8712	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分5右1柱上变压器	200	33.30%	0	0		是	2026年12月	11.64%
8713	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线82左1	400	8.70%	0	0				100.00%
8714	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城7箱变202变压器	630	36.51%	173.2	173.2				-41.97%
8715	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛C右分07	200	35.20%	0	0				-36.51%
8716	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线196右3变台	200	17.15%	0	0				-33.61%
8717	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左3+2公变	200	63.00%	0	0				-49.28%
8718	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	351.0	351.0				-42.43%
8719	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区1变电站1变压器	630	61.90%	177.0	177.0				-42.95%
8720	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E.F区变电站202开关柜	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	-40.59%
8721	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦2箱变2变压器	800	34.13%	0	0		是		-43.07%
8722	法库	新依变	依三线	10kV依三线大双南几06	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-35.76%
8723	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	证大御中环1箱变2变压器	800	15.75%	0	0				100.00%
8724	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
8725	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分9	400	55.80%	0	0				10.63%
8726	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变1变压器	630	31.24%	0	0		是		-41.39%
8727	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分两后支1	200	81.00%	0	0	2025年4月	是	2026年5月	13.31%
8728	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8		是	2025年12月	-41.89%
8729	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花2箱式变电站1配电变压器	800	27.38%	0	0				-39.79%
8730	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白五组分支线002	100	111.00%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-43.61%
8731	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站202配电变压器	630	35.81%	0	0		是		-44.54%
8732	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后山嘴子分48	160	83.53%	10.4	10.4	2025年4月			-34.58%
8733	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城1号1变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
8734	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线北甸子台	160	51.00%	0	0				-47.88%
8735	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合一台	400	52.50%	150.0	150.0				15.56%
8736	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组团3变电站201配电变压器	800	29.40%	484.8	484.8		是	2026年12月	-4.63%
8737	沈北	清水变	清依线	1+1杆右支3台区	200	12.75%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
8738	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际6变电站202配电变压器	630	16.76%	0	0				-39.64%
8739	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居3箱式变电站2号配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
8740	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区3变1-201配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-13.19%
8741	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城1箱变2变压器	800	26.70%	506.4	506.4				-46.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8742	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变1变压器	500	47.04%	0	0				-37.36%
8743	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线砖厂分14+1	400	50.10%	0	0		是	2026年6月	-44.52%
8744	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大石头支016	100	107.40%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-28.46%
8745	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花6组	50	70.20%	0	0		是	2025年11月	-44.77%
8746	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台北照明	400	92.40%	0	0	2022年12月			-51.46%
8747	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右9右1	200	90.90%	0	0	2022年12月	是	2027年	-43.95%
8748	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干74	200	10.13%	0	0		是	2025年	-20.06%
8749	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线005	100	27.00%	0	0		是	2026年12月	-43.52%
8750	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	应齐乙线南六干25+3变压器	400	51.00%	0	0		是	2027年12月	-30.90%
8751	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站1变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-45.04%
8752	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期1号变电站2号配电变压器	630	29.21%	10.0	10.0				-40.19%
8753	东陵	李相变	李古线	李古线10照明分3柱上变压器	200	41.70%	96.6	96.6				-40.84%
8754	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变1变压器	630	29.21%	6.9	6.9				-40.71%
8755	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变1变压器	630	34.60%	6.9	6.9				-45.82%
8756	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园5号变电站1号变压器	630	18.29%	0	0				-42.66%
8757	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子北几13	160	26.25%	0	0		是	2025年12月	-26.90%
8758	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期1箱变1配电变压器	630	18.54%	0	0		是	2026年12月	-41.23%
8759	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于42左2	400	5.70%	0	0				0.00%
8760	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期5箱变1配电变压器	630	13.97%	479.0	479.0				88.39%
8761	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站201配电变压器	630	25.08%	0	0				-34.16%
8762	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城25号变电站202配电变压器	630	21.90%	0	0				-41.40%
8763	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线孤靠分10右支1变压器	200	16.20%	147.6	147.6				17.41%
8764	于洪	平罗变	平辛线	郝三家村网改新台	400	26.10%	0	0				7.27%
8765	康平	中心变	中心变2607纺纱线	高中家属楼	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	-38.94%
8766	和平	广州变	广州变464广太乙线	闽江乙线18	400	64.40%	102.4	102.4				-37.37%
8767	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变1	400	21.90%	272.4	272.4				-43.41%
8768	沈北	农高变	农高变70358农海线	农高变农海干南沟分5杆（一站式）	200	9.30%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
8769	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光1箱变1变压器间隔配电变压器	800	21.00%	0	0		是		-41.58%
8770	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	灌区家属（微）	200	49.40%	0	0		是	2025年11月	-12.48%
8771	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山南台	315	28.57%	193.5	193.5				-42.50%
8772	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡北长村永明淡水鱼公变台区	200	11.70%	156.6	156.6				0.00%
8773	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿六组分支线005	100	59.60%	30.4	30.4				-30.61%
8774	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼2号箱式变电站1号配电变压器	630	23.62%	0	0				-39.97%
8775	沈北	农高变	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区1变202配电变压器	800	20.00%	0	0		是	2026年12月	-10.45%
8776	东陵	孤家子	向东甲线	天泰2箱变2变压器	500	23.68%	0	0		是	2026年12月	-42.36%
8777	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小陵干029	400	81.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-33.00%
8778	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里分变电站1变压器	100	60.90%	0	0		是	2025年12月	-31.64%
8779	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站2号变压器	630	8.57%	0	0		是		-39.99%
8780	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变1变压器	800	23.25%	534.0	534.0				-47.94%
8781	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变2变压器	400	70.80%	76.8	76.8				-37.79%
8782	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干潘岗分16右5变台	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-39.46%
8783	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分11能效柱上变压器	200	67.00%	0	0				100.00%
8784	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区4变电站1变压器	630	40.63%	311.0	311.0				-1.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8785	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼1箱202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-41.75%
8786	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥4箱变201配电变压器	630	31.75%	367.0	367.0				-21.98%
8787	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区3变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	21.30%
8788	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期3小区箱式变电站1配电变压器	800	66.00%	0	0		是	2025年12月	-37.40%
8789	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭一期1号变电站1号配电变压器	630	15.05%	0	0		是	2025年12月	-13.95%
8790	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区3变电站201配电变压器	800	21.90%	0	0		是	2026年12月	27.80%
8791	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城三期2变电站1变压器	400	32.80%	0	0		是	2025年12月	-39.54%
8792	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城3号变电站201配电变压器	630	49.52%	255.0	255.0				-38.55%
8793	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分7右2变压器	400	50.00%	160.0	160.0				-36.56%
8794	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典2号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	800	31.20%	0	0				-15.92%
8795	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线前山嘴子支03	100	95.40%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-34.85%
8796	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分95右7变台	200	31.50%	0	0				-32.62%
8797	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干78右10右7变台	200	25.50%	0	0				-26.58%
8798	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	YHG_雨坛干雨坛甲(金生社区3)02变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
8799	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右4公变	400	11.20%	315.2	315.2				-43.83%
8800	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	YHG_胡台粮库小区G台	400	56.40%	0	0		是	2025年12月	-91.42%
8801	康平	四家子	四家子变1206两家子线	小坨子设施小区2台	200	60.90%	0	0		是	2026年5月	-123.30%
8802	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村3号变电站1号配电变压器	200	66.00%	0	0		是	2025年12月	-38.94%
8803	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变1变压器	800	28.13%	0	0				-46.22%
8804	辽中	浦东变	浦东变91454蒲放乙线	丽都水岸-1变压器间隔配电变压器	800	58.20%	0	0		是	2025年12月	-30.64%
8805	浑南	白塔变	白塔变952四库线	万锦香樟树三期变电站2号配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2027年12月	-39.46%
8806	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8807	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分彭屯支24+1左10变台	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.01%
8808	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村三期小区变电站2变压器	800	8.10%	0	0		是	2025年12月	6.92%
8809	辽中	浦东变	浦东变91454蒲放乙线	丽都水岸二期二号4号箱变1号变考核	800	34.20%	0	0		是	2025年12月	4.05%
8810	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右8右4	315	84.13%	18.5	18.5	2024年6月			-42.79%
8811	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分10左6柱上变压器	250	25.44%	0	0		是	2026年12月	-9.93%
8812	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	五委西台(2020微)	400	74.10%	0	0		是	2025年9月	-35.63%
8813	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队13电井分支04	50	74.40%	0	0		是	2026年6月	-33.32%
8814	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城1箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2025年12月	-12.34%
8815	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	韩园甲线紫薇分2变压器	50	84.00%	3.0	3.0	2025年8月			-33.77%
8816	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场2箱式变电站1配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
8817	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线122	400	16.58%	0	0		是	2025年	-36.98%
8818	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟8组照明	100	29.25%	60.8	60.8				-46.98%
8819	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期2变电站201间隔配电变压器	630	19.81%	442.2	442.2				100.00%
8820	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线88左支11柱上变压器	200	13.50%	153.0	153.0		是	2026年12月	9.56%
8821	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期1箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
8822	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期2箱式变电站2配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
8823	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线99+1右9变台	200	21.90%	0	0				0.00%
8824	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	依云美域小区变电站1变压器	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
8825	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	赵家店支83	200	42.00%	0	0		是	2025年12月	12.21%
8826	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	圣丰御景广场二期C组团4变电站202间隔配电变压器	630	16.83%	0	0				100.00%
8827	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望干33+1柱上变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-50.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8828	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区3箱式变电站1配电变压器	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
8829	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都11变电站202	630	0.00%	433.0	433.0				0.00%
8830	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站2变压器	630	36.19%	214.8	214.8				-41.84%
8831	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站2变压器	630	17.90%	214.8	214.8				-42.87%
8832	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北线博士园分1箱变1变压器	630	62.22%	175.0	175.0		是	2026年12月	-42.73%
8833	沈北	农高变	农高变70342农星线	农高变372农恒甲线农恒甲干罗家沟分翔宇支21变压	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-18.60%
8834	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城6箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-37.34%
8835	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支5右4变台	400	72.75%	69.0	69.0				-28.52%
8836	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府1号变电站201间隔（曹融线）配电变压器	800	0.90%	712.8	712.8				100.00%
8837	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	沈阳站西广场变电站201间隔配电变压器	400	16.50%	0	0		是	2027年12月	-29.04%
8838	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城9号变电站201配电变压器	630	15.95%	0	0				-35.52%
8839	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西北台（2022微）	400	29.10%	243.6	243.6				-22.52%
8840	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线36左11	200	108.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-30.25%
8841	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线29	315	46.67%	0	0				-44.92%
8842	和平	青年变	青年变368青二线	青二线63	315	35.56%	0	0				-42.86%
8843	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左1柱上变压器	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-40.87%
8844	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干13柱上变压器	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
8845	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支17左2右1柱上变压器	315	34.79%	0	0		是	2025年12月	-16.15%
8846	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵北干39柱上变压器	315	82.67%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-2.86%
8847	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干3+1右1柱上变压器	315	24.76%	205.5	205.5		是	2025年12月	-75.70%
8848	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线142左4变台	200	38.55%	0	0		是	2025年12月	-56.92%
8849	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干25左5	315	76.95%	41.1	41.1				-44.48%
8850	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干25	315	52.38%	0	0		是	2027年12月	-56.63%
8851	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左11柱上变压器	400	57.25%	131.0	131.0				-44.40%
8852	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干18柱上变压器	100	15.60%	0	0		是	2027年12月	-37.67%
8853	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干37	315	48.89%	0	0				-33.81%
8854	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线65左3	315	50.16%	0	0				-28.01%
8855	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分12左4变压器	315	61.90%	0	0		是	2025年12月	-27.39%
8856	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右2变压器	315	54.92%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
8857	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分31左8	250	72.00%	0	0				-42.04%
8858	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左7变压器	200	5.40%	0	0		是	2025年12月	-50.51%
8859	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	方北干河道分25公变	400	6.00%	336.0	336.0				-21.42%
8860	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分13+1公变	200	38.00%	104.0	104.0				-37.49%
8861	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左2公变	315	22.22%	213.5	213.5				-47.38%
8862	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干21	200	20.00%	0	0				-47.18%
8863	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线18柱上变压器	400	81.30%	0	0	2025年8月			-39.88%
8864	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变压器	315	72.06%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
8865	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干7公变	200	62.00%	0	0		是	2026年6月	-48.61%
8866	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干22	250	0.00%	225.0	225.0				-56.81%
8867	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分6	315	29.97%	0	0				-87.51%
8868	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分6(北)	315	3.17%	0	0				-42.19%
8869	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙B之1公变	315	31.11%	0	0		是	2026年12月	-30.04%
8870	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干23左25柱上变压器	200	30.40%	0	0		是	2025年12月	-52.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8871	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干29左6柱上变压器	200	31.50%	117.0	117.0				-44.68%
8872	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干巴兰河分3柱上变压器	250	42.40%	0	0		是	2025年12月	-44.90%
8873	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	乌市分17柱上变压器	400	60.25%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
8874	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分1+1	315	68.25%	68.5	68.5				-44.58%
8875	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干25柱上变压器	315	57.78%	101.5	101.5				-38.94%
8876	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干43柱上变压器	400	72.25%	71.0	71.0				-44.34%
8877	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分4	100	27.20%	62.8	62.8				-44.77%
8878	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三干41+1	400	48.00%	168.0	168.0				-41.67%
8879	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左3	315	49.14%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
8880	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分37柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8881	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分27右03	315	66.35%	0	0				-33.51%
8882	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分11变压器	315	75.68%	0	0				-16.11%
8883	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分25右2柱上变压器	400	11.70%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
8884	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分18变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
8885	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分3+1	400	17.55%	0	0				-43.37%
8886	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右2变台	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
8887	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分14	400	59.25%	0	0				-42.89%
8888	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线32右2	160	93.00%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-43.75%
8889	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	劳动变156东路甲线东路甲线东路干15	315	54.92%	0	0				-42.67%
8890	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	富山三期2箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
8891	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8892	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡1箱变2号变	400	61.00%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
8893	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变2号变	500	15.20%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
8894	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活3箱变1号变	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
8895	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变2变压器	630	17.46%	457.0	457.0				-47.12%
8896	和平	三好变	三好变148科技甲线	文化路小区一次1主变	315	83.17%	21.5	21.5	2025年8月			-21.47%
8897	和平	太原变	太原变044南五乙线	天津小区主变	630	16.76%	461.4	461.4				-52.00%
8898	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变1变压器	630	45.71%	279.0	279.0				-37.09%
8899	和平	青年变	青年变364青文线	2#主变兴盛	630	72.38%	0	0				-51.76%
8900	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次2主变	630	58.10%	201.0	201.0				-39.49%
8901	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站1	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-43.19%
8902	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	部队变电站	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
8903	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站1变压器	500	54.72%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
8904	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变2	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
8905	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变2站内变压器	630	12.57%	1.7	1.7				-52.99%
8906	和平	三好变	三好变176河堤乙线	南三好明光里一次1主变	400	32.80%	228.8	228.8				-47.24%
8907	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅1变压器	500	33.60%	0	0				-47.84%
8908	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区6变电站1变压器	630	62.73%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
8909	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村2变电站201变压器	630	137.14%	0	0	2025年2月	是	2027年12月	-43.31%
8910	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	中海小区变电站201	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-38.73%
8911	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-1箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
8912	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒江西区箱变2号变	500	34.80%	0	0		是	2025年12月	-46.54%
8913	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变1	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-38.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8914	大东	毛君变	10kV毛海线7952	和平平2箱变（单）	400	25.20%	259.2	259.2				-31.80%
8915	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站202柜	630	19.05%	447.0	447.0				-50.74%
8916	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区6变电站201	400	41.60%	193.6	193.6				-32.56%
8917	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区1变电站201	500	81.28%	43.6	43.6	2025年8月			-41.70%
8918	沈河	大东变	大东变052城南甲线	煤矿设计院1箱变2变压器	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
8919	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大万莲2箱变1变压器	630	81.59%	0	0	2025年8月			-41.73%
8920	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都4变电站202	630	23.49%	419.0	419.0				-44.12%
8921	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
8922	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	明廉小区箱变1	630	100.95%	0	0	2022年12月			-41.94%
8923	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	克俭5箱变2变	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
8924	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地11主变	800	37.13%	423.0	423.0				-38.09%
8925	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
8926	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔1箱变1变压器	500	18.88%	355.6	355.6				-41.76%
8927	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园2期2变电站1变压器	630	126.22%	0	0	2023年9月	是	2026年12月	-40.38%
8928	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站201柜	500	25.20%	0	0		是	2027年12月	-63.66%
8929	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻5箱变1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-47.12%
8930	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变1变压器	400	56.50%	134.0	134.0				-40.90%
8931	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站2号变压器	500	23.60%	0	0		是	2027年12月	-45.12%
8932	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	华乐箱变1变压器	630	60.32%	187.0	187.0				-40.73%
8933	沈河	市府变	市府变562府北乙线	民富6变电站1变压器	800	26.10%	511.2	511.2		是	2026年12月	-43.23%
8934	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	领秀E家2箱变2变压器	630	31.81%	366.6	366.6				-44.91%
8935	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-1箱变1变压器	630	7.30%	0	0		是	2026年12月	-42.84%
8936	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-1箱变2变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-41.25%
8937	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	合义箱变2变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-40.08%
8938	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山2箱变1变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-39.61%
8939	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	120中学箱变	400	36.60%	0	0				-36.90%
8940	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都2变电站201变压器	630	17.46%	457.0	457.0				-45.27%
8941	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富变电站201	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
8942	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城11箱变1变压器	630	41.14%	0	0		是		-42.99%
8943	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变1变压器	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-37.31%
8944	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城3箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8945	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品9变电站2变压器	400	27.00%	0	0		是		-43.31%
8946	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.23%
8947	沈河	大东变	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变1变压器	400	10.50%	0	0		是	2026年6月	-42.94%
8948	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	什字里变电站2变压器	400	105.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.86%
8949	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	南九应昌202	315	80.25%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-37.00%
8950	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变1	630	34.29%	325.6	325.6				-46.87%
8951	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街14变电站201	400	29.40%	242.4	242.4				-43.44%
8952	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	加州西区2箱变1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-37.40%
8953	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期3变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
8954	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站2011变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-44.96%
8955	和平	方型变	方型变466南三乙线	省委高层2主变	800	22.88%	537.0	537.0				-39.36%
8956	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	宏伟小区4变电站202柜	630	44.44%	287.0	287.0				-37.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8957	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8958	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	泰山西1箱变1号变	500	49.20%	0	0				-45.56%
8959	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站2变压器	500	32.40%	288.0	288.0				-41.92%
8960	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
8961	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵2箱变1号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
8962	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变1变	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
8963	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	北陵小区箱变1	500	84.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-49.24%
8964	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍北巷箱变变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
8965	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D1箱式变电站1配电变压器	400	49.00%	0	0		是	2025年12月	-11.32%
8966	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站2变压器	630	18.54%	450.2	450.2				-41.71%
8967	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	省建科院住宅2主变	400	16.00%	0	0				-41.20%
8968	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔于27右7	400	51.90%	152.4	152.4				-40.54%
8969	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城1变电站201	630	46.48%	274.2	274.2				-36.16%
8970	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑2箱式变电站2配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2025年12月	-11.03%
8971	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	巴黎泉乡1变电站1变压器	500	14.64%	376.8	376.8				-33.04%
8972	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线92左2+1右3	400	49.20%	0	0				100.00%
8973	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期2箱式变电站1配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-35.42%
8974	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
8975	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0				-40.67%
8976	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都C区1局维变电所201配电变压器	800	34.50%	444.0	444.0		是	2026年12月	37.73%
8977	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦203间隔配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
8978	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	36.19%	0	0				5.22%
8979	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线192左1右1	400	7.80%	0	0		是	2026年	0.00%
8980	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线38右3变台	200	82.20%	15.6	15.6	2025年8月			-27.90%
8981	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛3变电站1变压器	500	97.60%	0	0	2022年12月			-44.95%
8982	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站1变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	6.74%
8983	皇姑	文北变	70482文岗线	万科未来城二期1箱式变电站2配电变压器	800	56.10%	0	0		是	2025年12月	2.40%
8984	沈河	怀远变	怀远变182怀景线	裕景中心1-1-201配电变压器	800	55.13%	279.0	279.0				-6.87%
8985	大东	如意变	如意变80860意小乙线	合作乙线合作干26左4之2	315	79.75%	32.3	32.3				-39.31%
8986	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左17变台	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
8987	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站3箱变2变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-49.30%
8988	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站201	630	61.90%	177.0	177.0				-35.55%
8989	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户北分支007	50	42.00%	24.0	24.0				-56.88%
8990	康平	四家子	四家子变1208山东线	后岗子北台支1柱上变压器	200	27.30%	125.4	125.4				-33.75%
8991	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线范屯1台	200	83.10%	0	0	2024年9月	是	2025年	-42.75%
8992	东陵	中马变	疗养甲线	方迪山庄1变电站1号变压器	630	3.43%	228.8	228.8				100.00%
8993	于洪	大潘变	大视线	弘泽锦城1站房2变压器	630	25.14%	0	0				-41.28%
8994	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站2变压器	630	20.63%	0	0				-39.14%
8995	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干148左8变台	400	26.40%	0	0				-30.89%
8996	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线公安局家属楼	200	65.60%	48.8	48.8				-34.90%
8997	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥1箱变2变压器	630	14.92%	473.0	473.0				-40.89%
8998	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光2变电站1变压器	630	20.06%	440.6	440.6				-39.36%
8999	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站2变压器	400	76.50%	54.0	54.0				-39.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9000	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线13左6柱上变压器	315	1.52%	278.7	278.7		是	2025年12月	-45.63%
9001	于洪	高明变	高北线	弓匠社区2变电站4变压器	630	15.75%	0	0				-40.23%
9002	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸于20之3	315	77.33%	0	0				-42.93%
9003	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭于218变台	200	64.05%	51.9	51.9				-29.89%
9004	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支002	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-1252.03%
9005	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线赵家村照明	200	25.10%	129.8	129.8				-35.05%
9006	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分32+2右1右2	400	60.00%	0	0				7.52%
9007	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡6.7组新1	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
9008	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	卫东乙B1箱式变电站1配电变压器	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-11.47%
9009	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙4小区变电站1变压器	630	33.33%	357.0	357.0				-39.90%
9010	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门7号变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				-38.74%
9011	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区2变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	100.00%
9012	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线41柱上变压器	400	79.50%	42.0	42.0				100.00%
9013	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线89右7	200	18.40%	0	0				-117.37%
9014	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线文成分23	315	5.02%	267.7	267.7				-23.76%
9015	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区2变电站2变压器	800	54.00%	0	0				0.00%
9016	大东	望花变	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左5	400	56.50%	134.0	134.0				12.20%
9017	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号6变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
9018	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站1变压器	800	15.50%	0	0				-57.02%
9019	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城5号考核	250	15.68%	0	0		是	2025年12月	-32.68%
9020	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子东台	200	95.10%	0	0	2022年12月	是	2025年	-30.34%
9021	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家子支10左1	100	48.60%	41.4	41.4				-46.40%
9022	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左19变台	200	19.90%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
9023	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委照明	200	86.10%	0	0	2022年12月			-38.05%
9024	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	旭辉公元小区箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-8.87%
9025	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分6加1	400	3.00%	0	0		是		5.90%
9026	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	农机干谢家分15+1变台	400	36.00%	216.0	216.0				100.00%
9027	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分9+0左1	400	0.60%	0	0				0.00%
9028	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区6变电站2配电变压器	800	9.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
9029	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线29左4变台	200	87.60%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-26.49%
9030	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙B开闭站2变电站1变压器	400	15.30%	0	0		是	2025年12月	-33.51%
9031	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象都荟2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9032	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干安乐分6变台	200	58.50%	63.0	63.0				-44.07%
9033	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线81	400	8.70%	0	0				0.00%
9034	东陵	水家变	水李线	水李线龙山分保合支6柱上变压器	400	36.00%	10.0	10.0				-28.59%
9035	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登仕堡北台分10	400	19.46%	0	0		是	2025年12月	-33.56%
9036	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线羊泉支14	400	17.20%	0	0		是	2025年11月	-30.62%
9037	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV后詹家支06	200	50.05%	79.9	79.9				-27.27%
9038	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分3右1左1	200	15.00%	0	0				-24.00%
9039	于洪	光辉变	光东线	小微十家村东	200	66.90%	46.2	46.2				-10.47%
9040	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区1变电站2变压器	800	39.75%	402.0	402.0		是	2025年12月	-38.08%
9041	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色8号变电站201配电变压器	400	69.00%	0	0				-39.68%
9042	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线菜园子支10	200	13.43%	0	0		是	2025年12月	-39.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9043	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站1变压器	500	30.72%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
9044	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔1配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	-31.93%
9045	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区201	630	60.48%	0	0		是	2027年12月	-42.66%
9046	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线319右5柱上变压器	200	49.20%	81.6	81.6				11.68%
9047	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园5小区变电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	8.55%
9048	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站201开关柜	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
9049	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线尚屯西台	400	10.50%	318.0	318.0		是	2025年11月	-34.49%
9050	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支14左2变台	100	16.00%	74.0	74.0		是	2025年12月	-32.85%
9051	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变2站内变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-44.40%
9052	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干133+1	200	28.20%	123.6	123.6				-34.42%
9053	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队2号箱变201间隔配电变压器	800	17.63%	0	0		是	2025年12月	-43.60%
9054	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_(金山小区)三期箱式变电站2号配电变压器	250	29.76%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
9055	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线范屯分66左8变台	400	16.80%	292.8	292.8		是	2025年12月	-114.70%
9056	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴北台	400	134.54%	0	0	2022年12月			-38.61%
9057	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线养士堡王家照明	400	25.60%	0	0		是	2025年11月	-28.98%
9058	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变2站内变压器	630	49.90%	0	0				-42.63%
9059	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干8箱变(单)	400	71.20%	75.2	75.2				-40.27%
9060	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理4箱变2变压器	800	15.60%	595.2	595.2				49.59%
9061	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干腰堡分25右11变台	400	53.40%	0	0		是	2025年12月	-37.35%
9062	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场1小区变电站201变压器	500	48.96%	0	0		是	2027年12月	-41.04%
9063	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线石山子北分支2(石山子B台)	400	56.40%	0	0		是	2026年12月	-36.68%
9064	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨永胜针织公变台区	200	92.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	100.00%
9065	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前三分35#	200	18.15%	0	0		是	2026年12月	-45.96%
9066	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分82	200	123.60%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-14.12%
9067	东陵	中马变	疗养甲线	宴山东一区2箱变2变压器	400	22.40%	228.8	228.8				22.62%
9068	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山干37左6柱上变压器	315	32.70%	0	0		是	2025年12月	-25.55%
9069	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期2变电站2配电变压器	630	30.79%	373.0	373.0				-39.71%
9070	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风光尚城小区2变电站202配电变压器1	630	3.17%	0	0				0.00%
9071	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都21号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	52.80%	0	0				9.41%
9072	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯东支001	400	32.10%	0	0				-20.73%
9073	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线地税局住宅楼	500	28.48%	307.6	307.6				-41.25%
9074	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干54	200	29.10%	0	0		是	2028年	-41.76%
9075	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区21主变	500	22.00%	340.0	340.0				-37.90%
9076	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右19	80	38.50%	41.2	41.2				-37.78%
9077	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站1号配电变压器	630	20.48%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
9078	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线任家支线087	50	60.80%	14.6	14.6				-39.69%
9079	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线示范厂台分支线002	30	55.00%	10.5	10.5				-36.46%
9080	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干陈家分85变台	200	29.10%	0	0				-1.12%
9081	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站2配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
9082	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左9左2	400	28.35%	0	0				-60.37%
9083	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景2201变压器	500	33.20%	284.0	284.0				-43.47%
9084	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线171右1变台	200	20.70%	0	0				19.28%
9085	于洪	平罗变	平罗线	小微林和意建材台	400	73.20%	0	0		是	2025年	-27.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9086	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区1变电站2变压器	630	6.03%	529.0	529.0				100.00%
9087	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干20左12的1柱上变压器	315	26.67%	199.5	199.5				-43.79%
9088	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小 区3变)	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
9089	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩1箱变2变压器	800	32.10%	0	0				20.13%
9090	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡子分32左7变台	100	15.20%	23.8	23.8				-69.46%
9091	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站202配电变压器	630	30.79%	0	0				-36.56%
9092	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线百家岗棚菜生产西台新	100	61.20%	0	0				0.00%
9093	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲散乙线	沈阳宗润置业有限公司清波苑2	500	118.40%	0	0	2025年6月			100.00%
9094	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业3台支1	400	65.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
9095	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	皇姑乙线皇姑干68+1左1柱上变压器	200	41.00%	0	0		是	2025年12月	-99.58%
9096	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区3变电站201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-42.08%
9097	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10右1变台	100	104.10%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-36.90%
9098	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干71右8	200	23.10%	0	0		是	2026年	-39.04%
9099	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	高速分8左1	200	83.10%	13.8	13.8	2025年4月	是	2026年	-16.79%
9100	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站1配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-27.42%
9101	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德5机井支1	100	0.30%	0	0		是	2026年12月	11.76%
9102	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝西沟支16	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	-58.07%
9103	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城3变电站202变压器	630	49.21%	0	0		是	2027年12月	-41.76%
9104	铁西	万达变	万达变56070万腾线	里仁居小区三期1变电站201变压器	500	30.40%	0	0				-34.34%
9105	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	万中干21公变	400	93.90%	0	0	2025年6月			-41.74%
9106	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分64右1变台	200	10.40%	0	0				0.00%
9107	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园5变电站2变压器	500	21.20%	0	0		是	2027年12月	-42.01%
9108	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇人民政府台区变电站1号变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年	-35.07%
9109	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变430小卜线李英分12左4左05	200	57.60%	0	0		是	2025年	-31.05%
9110	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支17	315	23.43%	0	0		是	2025年11月	-27.00%
9111	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线一二组支13	200	44.70%	0	0		是	2026年6月	-28.42%
9112	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子东二台	200	69.00%	0	0		是	2025年11月	-31.33%
9113	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	88.42%
9114	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区2变电站201配电变压器	800	19.50%	564.0	564.0		是	2026年12月	52.45%
9115	于洪	平罗变	平辛线	小微裕丰农资台	400	45.60%	0	0				100.00%
9116	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-43.90%
9117	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	城市玫瑰园小区变电站21	500	31.20%	294.0	294.0				-37.19%
9118	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线宋大分28右7左3	100	55.20%	34.8	34.8				-63.03%
9119	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村5箱变(单)	500	15.68%	371.6	371.6				-42.42%
9120	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利D座1变电站1站内变压器	500	44.80%	0	0				-38.92%
9121	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑2变电站2变压器	315	44.13%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
9122	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙11箱变1变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-45.88%
9123	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区6变电站1变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-43.64%
9124	沈北	农高变	农柳线	龙湖滟澜山1间隔配电变压器	500	11.20%	0	0		是	2026年12月	-33.33%
9125	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村赵鑫木屑加工公变台区	200	106.80%	0	0	2025年8月			0.00%
9126	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸1箱变1变压器	800	46.20%	0	0				14.79%
9127	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城3变电站1变压器	630	34.67%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9128	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变1变压器	500	31.20%	0	0		是	2025年12月	-35.56%
9129	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变2变压器	400	51.50%	0	0		是	2025年12月	-31.71%
9130	沈北	清水变	清蒲线	王岗台C	200	49.50%	0	0		是	2026年12月	9.90%
9131	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾豪庭1.1期1小区局维202配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-38.22%
9132	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都2变电站2变压器	630	18.54%	0	0				-35.66%
9133	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2202配电变压器	400	19.50%	282.0	282.0				-20.06%
9134	和平	广州变	广州变464广太乙线	图门干闽江乙线8	200	48.00%	84.0	84.0		是	2025年12月	-62.32%
9135	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分58右1变台	200	28.40%	0	0		是	2025年12月	1.42%
9136	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春四期B区2变电站201变压器	500	47.04%	0	0				-52.79%
9137	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变2变压器	800	32.25%	0	0		是		-35.94%
9138	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支37左1柱上变压器	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-36.12%
9139	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田6支005	100	42.30%	0	0				-29.19%
9140	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站1变压器	315	47.62%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
9141	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期3箱变201间隔配电变压器	630	34.29%	351.0	351.0				-23.40%
9142	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左9左2	80	17.25%	0	0				1.31%
9143	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分12变压器	200	16.40%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
9144	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖一号(微)	400	31.80%	232.8	232.8				17.66%
9145	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站202柜	630	0.00%	93.5	93.5				0.00%
9146	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十二号(微)	400	30.90%	234.0	234.0				17.60%
9147	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十八号(微)	400	33.00%	228.0	228.0				17.88%
9148	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变2变压器	400	54.30%	0	0		是	2026年12月	7.65%
9149	和平	青年变	青年变368青二线	九如巷分5	200	33.50%	0	0				-40.16%
9150	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	银河村综合一台	400	17.40%	290.4	290.4				-52.71%
9151	沈河	站前变	站前变224站兴线	北站一路1箱变1变压器	315	3.17%	0	0		是	2025年12月	-35.30%
9152	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站1变压器	630	51.05%	245.4	245.4				-37.97%
9153	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左14左1	400	31.80%	0	0				100.00%
9154	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡12号小区变电站1变压器	630	35.81%	0	0				-36.07%
9155	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)新街坊1箱201配电变压器	630	14.29%	0	0				-5.07%
9156	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	张家村大棚(2021微)	400	18.68%	0	0				-51.85%
9157	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期3变电站2变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
9158	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园7箱变变压器	630	23.17%	421.0	421.0		是	2027年12月	-39.42%
9159	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯张三家村皓宇养鱼公变台区	200	27.60%	0	0				0.00%
9160	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府1号变电站1号配电变压器	800	7.20%	0	0		是	2027年12月	7.10%
9161	沈北	新城子	新城线	新城子富华分1变压器	50	52.80%	0	0		是	2026年12月	31.54%
9162	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	白塔茗居3号变电站1号变压器	630	25.14%	0	0				-39.80%
9163	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线16左13柱上变压器	200	2.50%	0	0		是	2025年12月	-74.63%
9164	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连南井分长生支6右04变压器	50	40.20%	24.9	24.9				-48.52%
9165	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城15变电站变压器	630	50.16%	0	0		是	2027年12月	-38.41%
9166	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干34	315	28.25%	0	0		是		-40.54%
9167	开发	宁官变	宁富线	圣诺园三期1变电站1变压器	630	120.63%	0	0	2025年8月			-37.45%
9168	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干立新分63+1右支6柱上变压器--站式	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
9169	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变1配电变压器	315	39.05%	0	0		是	2026年12月	-42.52%
9170	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干立新分51右支4柱上断路器--站式	200	29.70%	0	0		是	2026年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9171	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城3箱式变电站1配电变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-27.43%
9172	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于大棚东	80	7.13%	0	0				-52.53%
9173	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	运生畜牧公变台	400	43.50%	0	0				100.00%
9174	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线粮库分07	250	36.40%	0	0				-25.62%
9175	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右5右1	200	13.20%	153.6	153.6				0.00%
9176	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干44右3新	400	75.60%	0	0		是		5.45%
9177	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大岭北台	400	111.60%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	0.00%
9178	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支12加1左1变压器	100	40.80%	49.2	49.2				-42.35%
9179	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西5	100	55.20%	0	0		是	2026年6月	-36.69%
9180	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	国网辽宁省电力有限公司沈阳市供电公司	630	53.33%	0	0				7.19%
9181	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站201配电变压器	800	42.00%	0	0				-37.42%
9182	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站201配电变压器	400	36.00%	0	0				-33.03%
9183	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干52加1	200	35.70%	108.6	108.6				19.23%
9184	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线18左14左1变台	200	19.50%	141.0	141.0				15.46%
9185	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙10箱变1变压器	630	12.70%	487.0	487.0				-44.23%
9186	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区1变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-46.57%
9187	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香棋蓝郡小区1变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
9188	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所3箱式变电站1配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
9189	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线邓家店支01	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	-26.97%
9190	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支013	50	91.50%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-34.83%
9191	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支002	200	31.50%	0	0		是	2026年6月	-40.12%
9192	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园14箱变1变压器	630	4.76%	537.0	537.0				-11.42%
9193	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰二期1箱变（单）	630	37.46%	157.6	157.6				-39.66%
9194	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分165	200	34.80%	0	0		是	2027年	-32.80%
9195	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余北台照明	400	42.00%	0	0				-52.07%
9196	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站202变压器	800	48.00%	336.0	336.0				-41.35%
9197	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦5箱变2变压器	630	9.21%	97.5	97.5				100.00%
9198	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门14号变电站202间隔配电变压器	400	97.50%	0	0	2025年8月			18.97%
9199	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右3右1柱上变压器	315	79.37%	0	0		是	2025年12月	-42.23%
9200	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分138右12柱上变压器	200	55.20%	10.0	10.0				49.08%
9201	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-42.72%
9202	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干38左1	200	87.75%	0	0	2022年12月	是	2025年	-58.31%
9203	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线西豫机井分1	100	28.80%	0	0		是	2025年12月	1.59%
9204	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分56左18变台	400	73.20%	0	0		是	2025年12月	13.52%
9205	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线八零年间分55左支8柱上变压器	400	34.16%	0	0		是	2026年12月	-28.55%
9206	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全义分02左支1	200	45.75%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
9207	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园9变电站2变压器	630	47.24%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
9208	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线前康照明支8左7柱上变压器	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	-21.83%
9209	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线偏排分1右2变台	400	33.30%	0	0				-6.57%
9210	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园5变电站1变压器	500	18.00%	0	0		是	2027年12月	-44.31%
9211	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站1配电变压器	630	23.49%	0	0				-9.70%
9212	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支33右10变台	100	35.70%	0	0				-36.38%
9213	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线8	200	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9214	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线91之2	200	5.40%	0	0		是	2026年	100.00%
9215	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站1变压器	500	42.88%	0	0		是	2025年12月	-22.58%
9216	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区7变电站2变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
9217	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线寿延支03	50	103.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-27.67%
9218	于洪	平罗变	平罗变	代木台网改1台	400	48.45%	0	0				7.72%
9219	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干41右16变台	200	40.50%	99.0	99.0				-45.96%
9220	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变2变压器	630	28.57%	97.5	97.5				-41.43%
9221	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变1变压器	630	11.11%	497.0	497.0				-41.80%
9222	辽中	六间房	六间房变1128化家线	裴家乡综合一台	200	27.00%	0	0		是	2025年8月	-47.54%
9223	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷后村综合一台(微)	400	43.65%	185.4	185.4				-40.38%
9224	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗东照明	400	36.90%	212.4	212.4		是	2025年10月	-35.53%
9225	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支20	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
9226	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左25变台	100	16.00%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
9227	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右5	250	55.20%	0	0		是	2025年12月	-27.32%
9228	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干152右3变台	200	41.63%	0	0				-35.25%
9229	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线147右6变台	50	119.00%	0	0	2025年5月			-53.34%
9230	于洪	东民变	东酒线	东民1台区	80	13.25%	0	0				-80.10%
9231	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左3变台	200	101.40%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-53.33%
9232	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分14左8变台	200	29.40%	0	0		是	2025年12月	3.38%
9233	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分达连东井支达连东井分支01	200	33.90%	112.2	112.2				-38.41%
9234	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站1公变	630	17.46%	457.0	457.0				-32.59%
9235	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	大架北考核改造	400	46.20%	0	0		是	2026年12月	16.24%
9236	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠西分07	100	40.60%	0	0				-33.01%
9237	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2箱变2号变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-38.12%
9238	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯东照明新	200	11.70%	156.6	156.6				0.00%
9239	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都2箱式变电站2配电变压器	500	61.76%	0	0		是	2025年12月	-44.71%
9240	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区2变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0				76.26%
9241	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支14变台	200	55.20%	0	0				-21.33%
9242	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线131右5右1变台	400	10.00%	320.0	320.0				-50.09%
9243	于洪	东民变	东李线	和泰5小区4变电站2变压器	630	51.05%	0	0				-40.23%
9244	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都4号变电站201间隔配电变压器	315	27.05%	0	0				-44.27%
9245	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都5号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0				-42.54%
9246	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干17左1之1柱上变压器	315	55.56%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
9247	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站2号变压器	630	33.33%	0	0				-45.15%
9248	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘北村11机井	100	47.60%	0	0				-50.22%
9249	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井6台	100	40.80%	0	0		是	2026年6月	-54.45%
9250	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山一组照明新	400	54.00%	0	0				0.00%
9251	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分106左13变台	250	75.12%	0	0		是	2025年12月	-28.30%
9252	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干后柳分14变台	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-37.45%
9253	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110左7变台	400	97.20%	0	0	2025年8月			-57.69%
9254	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分63右16	200	42.00%	96.0	96.0				0.00%
9255	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区1变电站2配电变压器	630	31.43%	369.0	369.0				5.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9256	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区1变电站201配电变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-16.91%
9257	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江苑御品1号变电站201间隔配电变压器	630	65.71%	0	0		是	2027年12月	-3.37%
9258	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右5	400	46.50%	174.0	174.0				-43.30%
9259	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大村甲02	200	54.70%	70.6	70.6				-38.38%
9260	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园8号小区变电站202配电变压器	630	27.05%	0	0				-40.03%
9261	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期2变电站201配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	14.72%
9262	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支14变压器	50	52.20%	0	0		是	2026年12月	-66.87%
9263	浑南	营盘	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站2号变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-40.92%
9264	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区1变电站1配电变压器	630	29.21%	0	0				5.84%
9265	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分28	250	61.20%	0	0		是	2025年	-37.45%
9266	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干吴长岗分11左19变台	250	88.68%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-94.86%
9267	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线娄家支29	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-28.68%
9268	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子5、12组综合（2022微）	200	78.60%	22.8	22.8				7.74%
9269	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右14	315	20.57%	218.7	218.7				-40.71%
9270	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨榆树底老三果蔬公变台区	200	4.20%	171.6	171.6				100.00%
9271	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线33+2变压器	400	68.00%	88.0	88.0				-56.39%
9272	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	鹏臣物业变电站1变压器	630	104.44%	0	0	2022年12月	是	2025年	-43.19%
9273	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线供销分1	200	54.10%	0	0		是	2027年	-26.70%
9274	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区2变电站1变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-95.00%
9275	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈牛变604法哈线法哈线79左6变台	100	100.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.32%
9276	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干70变台	400	57.70%	0	0		是		-34.69%
9277	新民	家俱变	10kV沙侯甲线16852线	侯家变740侯南线侯南线村内分8变台	100	19.20%	0	0				-46.02%
9278	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干196变台	200	56.70%	0	0		是	2025年12月	-35.69%
9279	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分169左2	200	50.40%	0	0		是	2025年	-21.82%
9280	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫5变电站1变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-20.56%
9281	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期3变电站1变压器	800	22.00%	0	0		是	2026年12月	6.94%
9282	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区1变电站1变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-67.45%
9283	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站1变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-36.54%
9284	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产8变电站201间隔配电变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-40.08%
9285	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	江湾城1号变电站1号变压器	800	30.00%	10.0	10.0		是	2027年12月	-42.68%
9286	和平	青年变	青年变362青好线	源增变电站2主变	315	27.30%	0	0				-26.13%
9287	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干15右10变台	400	28.35%	246.6	246.6				-39.83%
9288	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线13左2	400	23.00%	0	0				8.11%
9289	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干233右6右3变台	400	44.40%	182.4	182.4				-36.36%
9290	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干景屯分50变台	400	13.65%	0	0		是	2025年12月	-34.96%
9291	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2变201间隔配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2026年12月	-40.76%
9292	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	15.60%	297.6	297.6				49.12%
9293	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合1变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-38.11%
9294	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园1箱变2变压器	500	11.20%	0	0				-41.58%
9295	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东长南台	200	42.20%	95.6	95.6				-36.20%
9296	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线18右8	200	57.50%	0	0				-32.40%
9297	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼1配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	0.43%
9298	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60右3	80	50.25%	0	0		是	2027年	-51.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9299	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分路北支鼎祥养殖场几1	200	9.00%	162.0	162.0				6.87%
9300	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿5台区	200	30.00%	0	0				7.19%
9301	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站201变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
9302	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分2+1柱上变压器	400	56.80%	0	0		是	2025年12月	15.58%
9303	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	7.46%
9304	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城1开闭站7箱变1变压器配电变压器	630	35.43%	343.8	343.8		是	2026年12月	-35.34%
9305	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	富禹金科繁梦里二期2变电站1配电变压器	630	2.86%	0	0				0.00%
9306	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线44	315	37.14%	166.5	166.5				-37.73%
9307	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9308	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期1配电室201间隔配电变压器	500	44.80%	226.0	226.0				-40.29%
9309	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左22之3	200	4.50%	0	0				0.00%
9310	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支50	100	45.60%	0	0		是	2025年11月	-35.27%
9311	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱1变考核	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-40.73%
9312	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T1加1右分支3变压器	100	25.80%	0	0				-48.22%
9313	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线前辛屯东分6	200	38.70%	0	0		是	2026年6月	-27.26%
9314	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线七家子分支08	200	29.55%	0	0		是	2026年12月	-30.48%
9315	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线西关三组支西关八组支005	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
9316	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站202变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-43.90%
9317	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东十二分支线004	200	22.73%	0	0		是	2026年12月	-28.39%
9318	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分前田家支3	200	21.60%	0	0		是	2026年5月	-151.18%
9319	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站1号变压器	630	10.79%	499.0	499.0				-36.17%
9320	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干12变压器	315	40.63%	0	0		是	2026年12月	-40.21%
9321	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站2变压器	500	22.72%	0	0				-42.98%
9322	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站2变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
9323	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分24左8左5变台	200	54.40%	0	0				-33.17%
9324	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站2	630	53.02%	233.0	233.0				-16.92%
9325	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分9右1变台	200	43.20%	93.6	93.6				13.83%
9326	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	沈北新区沈水水平仪厂（一站式服务）	200	13.80%	0	0		是	2026年12月	7.37%
9327	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左10右3	200	21.90%	136.2	136.2				0.09%
9328	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	蓝山墅一期1号变电站2号变压器	630	2.86%	0	0		是	2026年	99.01%
9329	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分137+1	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	17.46%
9330	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	润悦湾2配电室1配电变压器	800	12.30%	0	0				100.00%
9331	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚都2.2期4小区变电站202配电变压器	800	14.00%	0	0		是	2026年12月	35.65%
9332	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变2变压器	630	39.05%	0	0				-31.45%
9333	沈北	清水变	清蒲线	石山子A	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	-35.05%
9334	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分88老三面西台	315	40.00%	0	0		是	2025年12月	-25.63%
9335	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干80柱上变压器	250	53.04%	0	0		是	2026年12月	-34.88%
9336	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干056	200	72.60%	0	0				-33.89%
9337	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	土产日杂（日杂门市）改造	400	49.35%	0	0		是	2026年12月	10.15%
9338	和平	南湖变	南湖变458世茂甲线	京城中心1配电室201世贸甲线配电变压器	630	6.48%	526.2	526.2				0.00%
9339	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区2变1-201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-15.97%
9340	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城1箱变1变压器	630	22.86%	0	0		是		11.69%
9341	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园7变电站1变压器	400	16.50%	0	0				-43.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9342	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子分28+2	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
9343	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站1号配电变压器	400	47.20%	0	0		是	2027年12月	-40.04%
9344	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干102+1左2	200	8.10%	0	0		是	2027年	-25.07%
9345	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站2变压器	315	20.19%	219.9	219.9				-25.32%
9346	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变2变压器	400	6.90%	0	0		是	2026年12月	7.39%
9347	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和三期3箱变201配电变压器	630	13.33%	483.0	483.0				19.07%
9348	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线178+1右1	400	77.10%	0	0		是	2026年	5.45%
9349	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳村东台支02	200	35.70%	0	0		是	2026年12月	7.35%
9350	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分53左支01柱上变 压器	100	30.80%	0	0		是	2026年12月	-67.10%
9351	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站2号配电变压器	630	64.76%	10.0	10.0				-42.21%
9352	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右4+1左1	200	24.90%	0	0		是	2026年	89.51%
9353	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置五期2号箱变201间隔配电变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-26.71%
9354	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期2变电站202变压器	630	42.86%	297.0	297.0				-44.23%
9355	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安家园支02	200	88.80%	0	0	2023年6月	是	2026年12月	-39.51%
9356	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线97	200	92.70%	0	0	2025年5月			-32.34%
9357	沈北	道义变	道义变15269丽景线	裕湾花园1期3变202配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	3.83%
9358	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园6号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				-44.37%
9359	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线孟家卜	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	-28.81%
9360	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王岗分85右1变台	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	15.82%
9361	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	万科小区2变电站1变压器	500	29.76%	301.2	301.2				-50.32%
9362	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站1变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	-39.86%
9363	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站1变压器	630	11.81%	492.6	492.6				-39.88%
9364	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站202配电变压器	630	14.92%	0	0				-45.95%
9365	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	广场北变电站201间隔配电变压器	630	10.29%	0	0		是		100.00%
9366	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分33柱上变压器	200	23.00%	0	0		是	2025年12月	-52.72%
9367	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房三组分台	200	63.30%	53.4	53.4				15.30%
9368	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变2变压器	630	30.10%	0	0				-40.74%
9369	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站2配电变压器	800	63.75%	0	0		是	2025年12月	-34.54%
9370	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线下甸子支01	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	-28.09%
9371	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园6变电站1变压器	400	19.50%	0	0				-41.25%
9372	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵园干17+1柱上变压器	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	-50.20%
9373	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站202间隔配电变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-36.66%
9374	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-38.58%
9375	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线北三台子村台	400	39.30%	0	0				-16.85%
9376	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放村3台	400	137.70%	0	0	2022年12月	是	2025年	-37.58%
9377	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区12主变	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
9378	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦1小区变电站202变压器	630	8.57%	0	0		是	2027年12月	13.57%
9379	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花8变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				4.12%
9380	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅1号变电站2变压器	400	79.80%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
9381	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园二期1箱变2变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年12月	2.01%
9382	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工干27左4	315	49.21%	128.5	128.5				-42.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9383	东陵	中马变	疗养甲线	港中旅（沈阳）置业有限公司二期1箱式变电站1号变 压器	630	13.46%	228.8	228.8				-34.61%
9384	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道7变电站1变压器	630	20.19%	0	0				-45.75%
9385	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	15.56%	0	0				-9.21%
9386	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	榆树线储运分4柱上变压器	315	62.86%	0	0				-32.39%
9387	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站2配电变压器	630	49.90%	0	0		是	2025年12月	-30.68%
9388	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2027年	-45.91%
9389	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线45柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2025年12月	-10.78%
9390	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期2小区箱式变电站1配电变压器	800	54.00%	0	0		是	2025年12月	-39.36%
9391	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期5小区箱式变电站2配电变压器	630	90.48%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.58%
9392	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站1变压器	400	32.10%	0	0				-36.33%
9393	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线乡直分支线003	200	92.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-33.12%
9394	于洪	范屯变	范北线	小微兰屯西二台区	200	5.25%	169.5	169.5				-80.38%
9395	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产2箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-39.49%
9396	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区5变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.91%
9397	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	师范花园变电站2变压器	400	29.50%	0	0				-40.57%
9398	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎四组照明	200	46.20%	0	0				-21.14%
9399	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分10变台	200	26.40%	0	0				-39.56%
9400	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-45.47%
9401	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-38.95%
9402	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变1变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-40.61%
9403	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	天和人家二期变电站202变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
9404	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站2配电变压器	630	61.59%	0	0				-38.53%
9405	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10kV中学干下坎子分2B台	315	19.81%	204.4	204.4				-12.41%
9406	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站1变压器	630	12.06%	0	0				-40.51%
9407	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	富贵雅居1变电站1变压器	400	48.00%	0	0				-35.12%
9408	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园2箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
9409	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村13号变电站2号配电变压器	500	34.56%	0	0		是	2027年12月	-40.79%
9410	东陵	祝家变	祝高线	郝义线东化台区陨石山分20左分13柱上变压器	400	28.05%	0	0		是	2026年12月	-32.08%
9411	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站1变压器	800	34.88%	441.0	441.0				-34.40%
9412	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务一沈阳市沈北新区王素华林蛙养殖场	200	6.60%	0	0		是	2026年12月	4.62%
9413	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山五台	400	23.70%	265.2	265.2				-32.77%
9414	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站2号变压器	630	33.33%	0	0				-39.66%
9415	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	南九应昌201	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
9416	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子5.12组照明（2020微）	400	31.80%	232.8	232.8				-56.40%
9417	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右15	200	20.10%	0	0		是	2025年	-22.34%
9418	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房三组02	50	100.50%	0	0	2022年12月			-33.14%
9419	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5左3右1	200	68.70%	42.6	42.6				5.96%
9420	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18右11	315	43.81%	0	0				-43.69%
9421	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	周徐村照明北台	400	54.30%	0	0		是	2026年6月	18.67%
9422	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期1变电站1变压器	800	26.25%	0	0				-37.61%
9423	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区天益堂养殖场（一站式）	100	49.00%	0	0		是	2026年12月	-57.87%
9424	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城1箱变1变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-38.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9425	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城3箱式变电站1配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2025年12月	-7.55%
9426	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线60	160	36.63%	0	0				15.13%
9427	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分16左8变台	200	51.00%	0	0				0.37%
9428	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	海原世家2变压器	400	17.20%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
9429	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干32变台	200	57.60%	64.8	64.8				-49.46%
9430	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分2右4变台	400	10.40%	318.4	318.4				-29.85%
9431	和平	市府变	市府变580北市甲线	平和苑1主变	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-38.79%
9432	和平	市府变	市府变580北市甲线	平和苑2主变	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.20%
9433	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房1变压器	630	26.67%	0	0				-39.40%
9434	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线西分090任家东台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-32.52%
9435	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干16左3柱上变压器	200	11.50%	0	0		是	2025年12月	-46.28%
9436	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分8柱上变压器	315	72.38%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
9437	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线34右3	200	61.50%	0	0				-32.68%
9438	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干17柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2025年12月	-50.90%
9439	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	方溪变350造化甲线造化干沙平分95变压器	250	65.60%	61.0	61.0				-95.86%
9440	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干18公变	200	87.00%	0	0	2025年5月			-38.17%
9441	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线38变台	250	8.00%	0	0		是	2025年12月	-74.46%
9442	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分30	315	63.81%	0	0				25.30%
9443	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线19	400	13.75%	305.0	305.0				-54.29%
9444	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干5右14柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-49.99%
9445	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干39变压器	400	32.60%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
9446	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	pms_南十乙线49+1	400	84.50%	22.0	22.0	2025年8月			-43.21%
9447	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分2柱上变压器	400	77.70%	0	0				-42.87%
9448	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明分9柱上变压器	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-18.11%
9449	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分120变台	100	48.00%	0	0				-39.56%
9450	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠甲线后漠干5变压器	315	69.21%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
9451	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干8变压器	315	3.49%	0	0		是	2025年12月	-44.72%
9452	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分11右2变压器	315	5.71%	265.5	265.5				-67.77%
9453	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干55变压器	250	8.00%	205.0	205.0				-45.24%
9454	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分102	80	76.25%	0	0				-32.04%
9455	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线65	160	16.88%	117.0	117.0				-28.51%
9456	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分4	250	21.12%	0	0		是	2026年	-49.71%
9457	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分15左4	250	86.40%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-43.83%
9458	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	城北干3	200	51.60%	0	0				-42.25%
9459	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分11右6公变	315	73.14%	0	0		是	2026年12月	-42.15%
9460	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干25左3之1柱上变压器	315	44.70%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
9461	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干14右1之1柱上变压器	315	85.40%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-45.89%
9462	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干30右9柱上变压器	315	2.22%	0	0		是	2025年12月	-113.69%
9463	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干37柱上变压器	315	52.57%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
9464	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	沈陵甲线沈陵干25右8	315	29.52%	0	0		是		-43.15%
9465	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分1+2	200	33.20%	113.6	113.6				-40.30%
9466	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分10	315	21.84%	0	0		是	2025年12月	-45.93%
9467	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊分6柱上变压器	315	50.29%	0	0		是	2025年12月	-42.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9468	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干3+2公变	400	52.50%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
9469	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干11公变	315	53.33%	0	0		是	2026年12月	-38.37%
9470	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分4右6右1	200	43.80%	0	0				-40.72%
9471	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右2	315	23.81%	0	0				-45.56%
9472	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右2柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-32.17%
9473	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干30+1柱上变压器	315	47.24%	0	0		是	2025年12月	-35.32%
9474	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线42	315	40.32%	0	0				-45.64%
9475	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干6	315	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.93%
9476	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干33	250	26.40%	0	0		是	2027年12月	-45.33%
9477	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分4	400	54.90%	0	0				-45.69%
9478	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干48-1	315	54.29%	0	0				-39.89%
9479	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分10柱上变压器	200	20.00%	0	0		是	2025年12月	-54.05%
9480	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线16右1	315	80.76%	0	0	2024年9月			-35.77%
9481	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分7变台	250	44.16%	0	0		是	2027年12月	-52.40%
9482	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线10+1	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
9483	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分20柱上变压器	400	71.00%	0	0		是	2025年12月	-42.65%
9484	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线87+1	315	41.14%	153.9	153.9				-46.16%
9485	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线35左2	400	29.70%	0	0				-30.04%
9486	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支3	200	114.50%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	-38.78%
9487	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右10变台	315	68.25%	0	0		是	2025年12月	-47.39%
9488	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分5柱上变压器	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
9489	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园2变电站202变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
9490	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	竟越明居箱变2变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
9491	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学4箱变1号变	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-46.55%
9492	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	环北书香苑2箱变2号变	500	25.44%	0	0		是	2025年12月	-43.46%
9493	和平	广州变	广州变482广东甲线	省委六纬路主变	315	42.29%	0	0				-40.80%
9494	和平	广州变	广州变482广东甲线	八经主变	630	40.63%	0	0				-36.89%
9495	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	杨士三小区变电站1变压器	630	53.97%	0	0		是	2025年12月	-39.95%
9496	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园3变电站2变压器	400	112.40%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-26.69%
9497	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变2号变	630	53.33%	231.0	231.0				-41.51%
9498	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变1	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	-45.44%
9499	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱变1号变	630	40.63%	311.0	311.0				-44.48%
9500	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变2号变	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
9501	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭4#2#主变	500	36.80%	266.0	266.0				-35.23%
9502	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变2号变	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
9503	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站2变压器	400	39.30%	0	0				-46.82%
9504	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居1箱变1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-36.71%
9505	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变2号变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
9506	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	玉麟花园42主变	400	48.40%	166.4	166.4				-41.10%
9507	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区1箱变2变压器	630	49.14%	257.4	257.4				-37.40%
9508	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变1变压器	400	19.20%	283.2	283.2				-45.96%
9509	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站201	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-43.61%
9510	和平	方型变	方型变480方太乙线	绍兴街18主变	630	46.35%	0	0				-44.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9511	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变2站内变压器	500	27.84%	0	0				-46.01%
9512	皇姑	北陵变	北陵变25152含电乙线	阳光维也纳1箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9513	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫2小区变电站1变压器	500	10.24%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
9514	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
9515	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区4变电站1变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
9516	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河六区4变电站201	315	56.51%	0	0		是	2027年12月	-39.84%
9517	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	城建雅居小区2变电站1变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-42.38%
9518	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站201变压器	630	29.84%	379.0	379.0				-43.17%
9519	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙6箱变2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-43.89%
9520	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站203	630	30.79%	373.0	373.0				-41.97%
9521	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期2箱变1号变	500	26.56%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
9522	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2变压器	630	24.00%	0	0				-41.93%
9523	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城一期2箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-43.03%
9524	铁西	万达变	万达变56074万兴甲线	城建花园4变电站201	315	27.30%	197.5	197.5				-43.48%
9525	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光8变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
9526	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站202变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	20.94%
9527	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站202柜	400	82.20%	31.2	31.2	2025年8月			-39.34%
9528	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变2变压器	630	19.43%	0	0				-39.01%
9529	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
9530	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村7变电站201柜	630	21.27%	433.0	433.0				-42.07%
9531	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园2变电站201变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
9532	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城5箱变1变压器	630	56.76%	0	0				-37.95%
9533	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	德工小区变电站201柜	500	32.00%	0	0		是	2027年12月	-42.32%
9534	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园3变电站1地埋变压器	630	43.81%	0	0				-41.80%
9535	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	英达住宅箱变(单)	500	11.20%	0	0				-58.53%
9536	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站201变压器	630	40.63%	311.0	311.0				-41.37%
9537	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	农垦大厦一次1主变	630	15.62%	468.6	468.6				-38.74%
9538	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变1站内变压器	630	17.14%	0	0				-33.99%
9539	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站1变压器	500	63.68%	0	0		是	2026年6月	-43.94%
9540	沈河	青年变	青年变350青大线	雅都苑箱变1变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年6月	-47.92%
9541	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南塔远东箱变2变压器	630	12.38%	0	0				-50.01%
9542	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站1变压器	630	23.49%	0	0				-49.15%
9543	沈河	丰乐变	丰乐变446长萃乙线	丰乐4箱变1变压器	630	55.62%	0	0				-42.79%
9544	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路11变电站201柜	200	54.40%	71.2	71.2		是	2027年12月	-37.99%
9545	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿小区2箱变1站内变压器	800	75.00%	0	0				-43.68%
9546	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期3箱变1变	630	21.59%	431.0	431.0				-43.57%
9547	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	华乐2箱变1变压器	500	64.08%	129.6	129.6				-39.78%
9548	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路电厂小区变电站201	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-42.45%
9549	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩—3箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9550	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期1箱变1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-43.21%
9551	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期2箱变2变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-44.06%
9552	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二东箱变1	500	59.20%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
9553	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站1变压器	400	16.50%	294.0	294.0				-40.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9554	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房1箱变1变压器	630	65.52%	154.2	154.2				-42.74%
9555	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站2号变压器	630	27.05%	0	0				-41.22%
9556	沈河	长青变	长青变450长大乙线	铝制品变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-57.64%
9557	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站1号变压器	500	23.60%	0	0		是	2027年12月	-36.11%
9558	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区3变电站202	400	34.80%	220.8	220.8				-43.14%
9559	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站2变压器	630	6.03%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
9560	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增3箱变1变	500	23.68%	331.6	331.6				-43.70%
9561	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金宝花园4号变电站1号变压器	630	26.35%	0	0				-37.38%
9562	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站202柜	630	50.48%	249.0	249.0				-34.09%
9563	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二6箱变1变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
9564	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	明华园1箱变1变	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	-31.44%
9565	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区1变电站2变压器	630	16.83%	461.0	461.0				-40.19%
9566	皇姑	长江变	25458长亚甲线	安检2箱变1号变	500	17.92%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
9567	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园1号变电站1号变压器	630	9.21%	0	0				-64.20%
9568	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站201	400	56.00%	0	0		是	2027年12月	-36.99%
9569	苏家屯	前显变	前显变254前金线	槭檀山5号变电站1号配电变压器	800	24.60%	0	0				2.21%
9570	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园2号变电站202间隔配电变压器	400	56.70%	0	0				8.05%
9571	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科分XB2箱变(单)	400	68.40%	86.4	86.4				-34.38%
9572	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合2小区1站内变压器	315	46.73%	136.3	136.3				-44.03%
9573	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分34右4柱上变压器	315	1.02%	0	0		是	2025年12月	-21.30%
9574	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花街5号变电站201间隔配电变压器	630	21.62%	0	0				100.00%
9575	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	市内乙线23左1	100	45.00%	0	0				-48.30%
9576	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
9577	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期3箱式变电站1配电变压器	630	68.57%	0	0		是	2025年12月	-39.29%
9578	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站201间隔配电变压器	800	49.13%	0	0				-31.31%
9579	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线单坨分16+1右2变台	200	31.35%	117.3	117.3		是	2025年12月	29.94%
9580	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达5变电站1号配电变压器	500	37.76%	0	0		是	2027年12月	-28.15%
9581	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线127变台	200	93.00%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-51.46%
9582	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	重型高楼变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
9583	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾1箱变1变压器	800	13.50%	612.0	612.0				-43.07%
9584	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	可心造型公变台	315	39.81%	0	0		是	2026年6月	100.00%
9585	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期5小区局维变电站201变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	23.68%
9586	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站202配电变压器	630	20.00%	0	0				-39.34%
9587	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园3号变电站2变压器	800	16.50%	0	0				-38.95%
9588	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区4变电站1变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
9589	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干19加1	400	26.25%	255.0	255.0				-41.29%
9590	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座6变电站201变压器	400	24.00%	264.0	264.0		是	2026年12月	-50.83%
9591	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站1变压器	630	34.92%	347.0	347.0				-38.69%
9592	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	南宁北分8(银川)202间隔配电变压器	500	23.68%	331.6	331.6				-43.54%
9593	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线冯屯分30右10变台	200	12.90%	0	0				74.35%
9594	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分37左6变台	200	46.40%	87.2	87.2				-20.77%
9595	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘北电网充电桩公变台区	200	60.30%	59.4	59.4				0.00%
9596	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城3变电站202间隔变压器	630	58.29%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9597	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站2配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2025年12月	-25.92%
9598	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分56右分11	200	43.80%	0	0		是	2025年	-22.96%
9599	于洪	兰台变	兰四线	兰四线小微1号台	400	23.70%	0	0		是	2025年	0.04%
9600	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变201间隔配电变压器	400	34.13%	0	0		是	2026年12月	-31.96%
9601	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼2202间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				-23.53%
9602	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村1号变电站202间隔配电变压器	800	40.88%	0	0				-40.00%
9603	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城6箱变201配电变压器	800	11.63%	627.0	627.0		是	2026年12月	-37.71%
9604	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区9变电站201配电变压器	630	36.83%	335.0	335.0				100.00%
9605	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分26左13变台	200	107.50%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-32.95%
9606	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾北支09	200	15.08%	0	0		是	2026年5月	-46.26%
9607	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦电线耿窝分112变台	100	45.90%	0	0		是	2025年12月	-57.15%
9608	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德小区4变电站2配电变压器	800	39.60%	403.2	403.2				-20.98%
9609	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十二号(微)	400	27.60%	234.0	234.0				14.95%
9610	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸9变电站2变压器	630	25.52%	0	0				-45.39%
9611	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	旭辉锦堂2变电站201间隔配电变压器	630	62.86%	171.0	171.0		是	2027年12月	-34.73%
9612	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区1202间隔配电变压器	800	20.25%	558.0	558.0				-39.49%
9613	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润琨瑜府小区1变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
9614	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线107右5变台	200	64.95%	50.1	50.1				-30.13%
9615	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水分线	三道岗变305分水分线分干次于分26左11变台	80	42.38%	0	0		是	2025年12月	-36.92%
9616	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村北台	200	81.90%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-38.37%
9617	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干146+1左1	200	48.90%	0	0				3.59%
9618	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期3箱变2变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	6.23%
9619	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇2变电站变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
9620	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经干11(孔雀花园)201间隔配电变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-37.96%
9621	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体干61光明花园202间隔配电变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-42.50%
9622	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支50	200	26.50%	127.0	127.0				-35.13%
9623	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干033	315	68.76%	0	0		是	2026年12月	-45.61%
9624	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分19变台	200	42.00%	96.0	96.0		是	2025年12月	-4.93%
9625	沈北	清水变	清依线	依路村东大棚	30	38.67%	0	0		是	2026年12月	-37.67%
9626	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	北官线50	315	31.11%	0	0				-44.00%
9627	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线37	315	69.21%	65.5	65.5				-35.25%
9628	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨三委综合一台	400	36.30%	214.8	214.8				-22.39%
9629	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期5变电站2变压器	630	33.02%	0	0				-41.85%
9630	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站201变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-48.22%
9631	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分13+1柱上变压器	400	92.00%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-32.34%
9632	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	辽宁中信房地产开发有限公司(金墅花园)小区局维箱式变电站1号配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2026年12月	51.64%
9633	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变202	630	51.11%	0	0		是	2027年12月	-38.19%
9634	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景2站房2变压器	630	42.41%	0	0				-42.81%
9635	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期1局维-1	800	40.13%	0	0		是	2026年12月	-36.50%
9636	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水分支线009	30	52.00%	0	0		是	2026年12月	-70.48%
9637	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干冯屯分30右1变台	200	16.50%	0	0				-45.62%
9638	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干吉康分6左1变台	200	49.80%	0	0		是	2025年12月	-37.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9639	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分21变台	200	57.60%	0	0		是	2025年12月	-32.79%
9640	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑3箱式变电站1配电变压器	630	3.17%	0	0				0.00%
9641	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区6变电站1变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-32.04%
9642	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干文城分达连支53右21	100	46.50%	43.5	43.5				0.00%
9643	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区2变电站2变压器	500	34.40%	278.0	278.0				-44.36%
9644	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站2变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
9645	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期3局维变201配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年12月	-10.71%
9646	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	码头分63左27右9	200	9.90%	0	0				100.00%
9647	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵7队台	200	0.00%	97.3	97.3				0.00%
9648	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干沙地分1小修支17柱上变压器	200	52.20%	75.6	75.6				-21.59%
9649	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象都荟1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9650	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站1变压器	800	11.40%	628.8	628.8				8.19%
9651	东陵	世园变	酒水甲线	高坎线高坎干观音阁支41左2柱上变压器	200	27.30%	0	0		是	2026年12月	-33.97%
9652	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司8箱变配电变压器	630	25.08%	409.0	409.0				-39.72%
9653	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	丰华园小区1号变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				-46.90%
9654	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站202间隔配电变压器	630	36.19%	0	0				-39.71%
9655	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际6号变电站201间隔配电变压器	400	32.10%	0	0				-39.67%
9656	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	024保工印象4变电站202配电变压器	630	57.46%	205.0	205.0				-41.05%
9657	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变1变压器间隔配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-15.84%
9658	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	远洋上河风景小区1局维变电所202配电变压器800	800	9.75%	0	0				100.00%
9659	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区2变电站1变压器	800	35.25%	438.0	438.0		是	2025年12月	-42.04%
9660	沈北	董楼子	望滨线	望滨干湾沟分工艺美术支9（一站式）	200	4.60%	170.8	170.8				1.33%
9661	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程C区41变配电 变压器	400	17.25%	291.0	291.0				-41.32%
9662	沈北	新城子	新城线	天马家园柱上变压器	630	8.41%	0	0		是	2026年12月	-40.68%
9663	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线32右7变台	200	35.00%	110.0	110.0				100.00%
9664	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（中央大 学城东）	200	5.10%	0	0		是	2026年12月	7.81%
9665	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-1变电站202配电变压器	630	28.89%	385.0	385.0				-11.94%
9666	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰4箱变（单）	630	22.86%	157.6	157.6				-39.55%
9667	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站2变压器	400	37.20%	0	0				-44.30%
9668	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站202配电变压器	500	46.72%	0	0				-34.74%
9669	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景2箱变1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-43.11%
9670	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山干红工分21（临时电）公用柱上变压器	100	49.00%	0	0				-47.20%
9671	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15+2	315	49.21%	0	0		是	2026年12月	-44.42%
9672	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园3配电室201间隔配电变压器	400	56.70%	133.2	133.2				-39.01%
9673	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-39.83%
9674	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆3箱变1站内变压器	500	29.12%	304.4	304.4				-42.33%
9675	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG二炮小区西院家属区箱式变电站1号配电变压器	400	47.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
9676	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分锅炉房柱上变压器	315	93.97%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-40.92%
9677	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干龙红分赵家沟支22+1左 1柱上变压器	200	19.50%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
9678	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园11箱变2变压器	630	11.68%	493.4	493.4				-37.38%
9679	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局1箱变2变压器	630	2.54%	551.0	551.0				-61.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9680	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干42柱上变压器	100	58.00%	0	0		是	2025年12月	5.41%
9681	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站2号变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-43.31%
9682	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干高速公路分19左1	50	6.40%	41.8	41.8				-43.13%
9683	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北几05	200	37.00%	106.0	106.0				-34.38%
9684	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜2号变电站201间隔配电变压器	630	68.19%	0	0		是	2027年12月	20.15%
9685	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代2号变电站2号变压器	400	68.00%	0	0		是	2027年12月	-40.71%
9686	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-1变电站1号变压器间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2027年12月	-32.00%
9687	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居2变电站1变压器	315	27.30%	0	0		是	2026年12月	-46.64%
9688	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站201配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2026年12月	-39.63%
9689	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线各力房南台照明	400	22.43%	0	0				-35.01%
9690	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线液站分8左1变台	400	15.00%	0	0				100.00%
9691	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站1变压器	630	18.03%	453.4	453.4				9.03%
9692	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分28左2加2	200	127.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	25.65%
9693	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53右62	200	33.30%	0	0		是	2027年	0.67%
9694	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分65左3左5变台	200	51.30%	0	0				-46.42%
9695	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房东林子照明	400	22.45%	270.2	270.2				-31.61%
9696	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分50右01	200	40.80%	0	0		是	2025年	-23.23%
9697	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线24左11变台	200	38.70%	102.6	102.6				98.70%
9698	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线市政财政住宅楼	315	38.10%	163.5	163.5				-39.57%
9699	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干81右8	400	59.25%	0	0				-29.55%
9700	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线千佛分27+1(洋什A台)	400	14.40%	302.4	302.4				-33.87%
9701	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线014	80	65.00%	0	0		是	2025年12月	-203.73%
9702	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站2号变压器	400	24.00%	0	0		是	2027年	-40.13%
9703	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区9变电站201间隔配电变压器	630	38.86%	0	0		是	2027年12月	-43.91%
9704	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家西大棚003	50	25.80%	0	0		是	2026年12月	-26.79%
9705	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分14	100	58.40%	0	0				-45.51%
9706	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村南一台	400	27.60%	0	0				-38.81%
9707	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家四组照明	400	20.10%	279.6	279.6				-44.23%
9708	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1局维-1	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-38.90%
9709	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	银河丽湾二期3配电站201配电变压器	630	26.67%	204.4	204.4		是	2026年12月	4.67%
9710	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线88变台	400	0.00%	360.0	360.0		是	2025年12月	0.00%
9711	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分22右10变台	200	10.80%	158.4	158.4				0.00%
9712	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯村分04	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-33.07%
9713	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑应乙线建设干43+1变压器	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
9714	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站202变压器	500	43.60%	232.0	232.0				-38.63%
9715	浑南	于山变	于山变760于尚线	金石小镇南区2号变电站1号配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-23.83%
9716	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区1箱式变电站1配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
9717	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干189左6	315	26.86%	0	0		是	2027年	-6.19%
9718	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干103左2	200	63.00%	0	0				-40.05%
9719	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干88左6	400	10.95%	0	0				-31.76%
9720	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀1箱变1变压器	500	43.60%	232.0	232.0				-37.35%
9721	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居5局维变电站201配电变压器	400	23.25%	0	0		是	2026年12月	6.22%
9722	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	香橙橙郡小区变电站202间隔配电变压器	630	24.44%	0	0				-36.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9723	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙西南台照明	400	56.70%	133.2	133.2				-35.55%
9724	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山分八旗饮品支3	200	71.20%	37.6	37.6				91.27%
9725	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站2号变压器	400	24.60%	0	0				-21.43%
9726	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分8	400	18.90%	123.0	123.0				0.00%
9727	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线82柱上变压器	100	66.15%	0	0		是	2026年12月	-29.90%
9728	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场1变电站1变压器	630	27.94%	391.0	391.0				-43.91%
9729	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村13台区	100	61.40%	28.6	28.6				-53.06%
9730	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期1变电站201开关柜	630	28.57%	387.0	387.0				-43.31%
9731	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水南分支线005	50	43.20%	0	0		是	2026年6月	-59.37%
9732	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式-沈阳市沈北新区麒麟大物垂钓场	200	40.80%	98.4	98.4				-40.16%
9733	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府3箱式变电站1配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2025年12月	73.22%
9734	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	城市玫瑰园小区变电站12	630	33.65%	355.0	355.0				-42.55%
9735	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都5变电站1变压器	400	7.00%	332.0	332.0				-24.60%
9736	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线余粮村2台区	100	20.60%	69.4	69.4				-38.98%
9737	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变1变压器	630	12.06%	491.0	491.0				-44.56%
9738	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站1配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-28.85%
9739	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站1变压器	500	44.80%	0	0				-39.92%
9740	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	泛美华庭1号变电站1变压器	800	30.00%	0	0				-34.34%
9741	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站1变压器	630	42.29%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
9742	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线白灰厂支养殖几2	400	3.30%	346.8	346.8				0.00%
9743	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖东西台新	400	68.70%	0	0				0.00%
9744	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	近海新城七期住宅楼	400	17.50%	290.0	290.0				-28.94%
9745	法库	新依变	依草线	10KV依草线151	200	0.00%	0	0				0.00%
9746	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	朝阳氧气厂西台柱上变压器	200	78.00%	24.0	24.0				-19.94%
9747	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春四期A区2变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
9748	于洪	五金变	五机乙线	沈阳市于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站2变 压器	630	37.08%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
9749	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线榛柴水房台	50	18.80%	0	0		是	2025年12月	-46.75%
9750	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站2变压器	500	52.16%	0	0				-34.21%
9751	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站1变压器	800	0.00%	0	0				-43.01%
9752	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥西分新建变电站101变压器	400	102.00%	0	0	2024年9月	是	2027年12月	6.93%
9753	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期3变电站2变压器	800	12.00%	624.0	624.0				-42.67%
9754	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城16号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	53.02%	0	0				-24.97%
9755	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔2站房1变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-42.47%
9756	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站1变压器	315	49.21%	0	0				-42.93%
9757	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站2变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
9758	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站202间隔配电变压器	400	13.60%	305.6	305.6				-34.28%
9759	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜分001	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-55.32%
9760	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲温泉度假区1变电站2变压器	630	1.27%	0	0				4.74%
9761	和平	方型变	方型变442方青甲线	七经分4	200	102.60%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-37.20%
9762	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝4箱变2变压器	630	6.67%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
9763	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城北市5变电站2号主变	800	22.50%	0	0				-33.21%
9764	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变201间隔配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-45.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9765	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾9号变电站201间隔配电变压器	630	73.65%	0	0				-36.98%
9766	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村7箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-45.23%
9767	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支22左11变台	100	90.32%	0	0	2022年12月			-41.80%
9768	沈北	农高变	农柳线	龙湖滟澜山三期1局维变电站202配电变压器	630	7.30%	0	0		是	2026年12月	67.64%
9769	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城15号变电站201间隔（松南乙线）配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2026年	7.72%
9770	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站2号变压器	630	36.51%	337.0	337.0				-35.99%
9771	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	吴家屯粮库箱变201间隔配电变压器	100	19.80%	0	0		是	2026年	100.00%
9772	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府三期1变电站202间隔配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	5.90%
9773	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站1号变压器	400	32.00%	0	0		是		-43.17%
9774	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇3变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
9775	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干97右6变台	200	60.90%	58.2	58.2				-47.45%
9776	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站2变压器	800	47.10%	0	0		是		-37.74%
9777	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景2箱式变电站1配电变压器	500	55.20%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
9778	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分29右1变台	160	36.50%	0	0		是	2027年12月	-25.58%
9779	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站202变压器	500	24.00%	0	0		是	2027年12月	-40.84%
9780	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座2箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9781	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座3箱变2配电变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
9782	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩东余村希望养殖场公变台区	200	15.00%	0	0				0.00%
9783	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分崔家屯东支07（崔家屯村台）	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-57.31%
9784	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3+1柱上变压器	315	66.98%	0	0		是	2025年12月	-52.44%
9785	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山北台	200	32.80%	114.4	114.4				-30.97%
9786	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地设施小区支013	50	54.90%	0	0		是	2026年5月	-52.31%
9787	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变1变压器	400	29.40%	0	0				-43.43%
9788	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙东北台照明	200	81.00%	18.0	18.0	2025年8月			-41.14%
9789	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期4箱变2变压器	630	25.40%	0	0				-42.25%
9790	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站202配电变压器	400	36.00%	0	0				-43.79%
9791	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站2变压器	500	25.20%	324.0	324.0				-43.85%
9792	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站2	500	25.28%	323.6	323.6				-49.38%
9793	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干高坎分25	200	22.50%	135.0	135.0				-20.21%
9794	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线二队分012	200	45.00%	90.0	90.0				-47.51%
9795	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支039	100	67.50%	0	0		是	2026年6月	-27.75%
9796	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分西支003	50	64.50%	0	0		是	2026年6月	-32.34%
9797	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线121	50	30.90%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
9798	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右10左1	400	20.70%	277.2	277.2				-42.84%
9799	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站202间隔配电变压器	500	37.76%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
9800	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘家堡支28	315	36.83%	167.5	167.5				-31.79%
9801	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源1局维变电站202配电变压器	800	22.80%	537.6	537.6				100.00%
9802	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区17变电站2变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
9803	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区2202间隔配电变压器	160	61.25%	46.0	46.0				-34.82%
9804	和平	三好变	三好变178科技乙线	科乙C计量分13省电财201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
9805	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡12变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-32.82%
9806	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城2号变电站1号变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-29.09%
9807	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团5变电站201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-40.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9808	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线辽宁嘉鸿房地产开发有限公司（原 香墅）2	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-42.20%
9809	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区2变电站2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-55.90%
9810	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分28左10LD	80	47.25%	0	0				-20.24%
9811	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园6变电站1站内变压器	400	19.20%	0	0				-40.03%
9812	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变201	630	52.57%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
9813	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	沈阳金麦田绿色农业科技有限公司(一站式)	200	20.40%	0	0				0.00%
9814	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干政府分6变台	400	63.90%	104.4	104.4				-35.52%
9815	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期2局维变202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
9816	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期5局维变202配电变压器	800	80.40%	0	0	2024年10月	是	2026年12月	-32.97%
9817	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区4变电站1变压器	800	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
9818	东陵	杨官变	杨石线	上佰变303新生线新生干石庙子分024柱上变压器	315	8.76%	0	0		是	2026年12月	-49.82%
9819	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区1箱变201	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	100.00%
9820	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期3号变电站2号配电变压器	800	43.50%	0	0		是	2027年12月	-2.70%
9821	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际5变电站201变压器	630	41.59%	0	0				-46.03%
9822	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合一台（微）	400	80.70%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-8.74%
9823	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支37右4右15变台	100	18.40%	71.6	71.6				-143.57%
9824	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分23变台	100	10.00%	80.0	80.0		是	2025年12月	-17.91%
9825	于洪	光辉变	光南线	小微两家子5台	200	19.80%	140.4	140.4				30.58%
9826	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家分110右5变台	200	35.70%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
9827	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-26.98%
9828	东陵	上佰变	沈链线	沈链线上佰分51右1柱上变压器	400	6.10%	0	0		是	2026年12月	-73.13%
9829	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支26变台	200	47.70%	0	0		是	2025年12月	-31.92%
9830	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑1变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年12月	-45.99%
9831	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区12变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
9832	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支064	200	23.00%	134.0	134.0				-33.13%
9833	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线前张支006	50	78.28%	0	0				-33.19%
9834	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分草村三支06（高家窝棚台）	200	24.60%	0	0		是	2025年11月	-25.50%
9835	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡1箱式变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
9836	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园3变电站2号变压器	400	60.00%	0	0				-39.07%
9837	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线沈阳市九十八中学钛厂	80	54.50%	28.4	28.4				-74.14%
9838	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	钢花小区1变压器	500	76.48%	0	0				-32.83%
9839	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分13左1+1柱上变压器	400	52.80%	0	0		是	2025年12月	-45.64%
9840	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干47左6变台	400	30.00%	0	0				-6.52%
9841	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线林场台	200	21.00%	138.0	138.0		是	2025年11月	-44.04%
9842	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支34右4变台	200	37.50%	0	0				-32.61%
9843	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村7机井	100	43.20%	46.8	46.8				-48.55%
9844	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分9右1	315	123.17%	0	0	2025年4月	是		-27.56%
9845	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5+1	315	87.94%	0	0	2024年6月			-34.42%
9846	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线10	400	98.10%	0	0	2022年12月			-38.71%
9847	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-50.00%
9848	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分移动支7	200	53.70%	0	0		是	2027年	-13.38%
9849	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期7箱式变电站2配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-42.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9850	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支9变压器	100	65.70%	0	0		是	2026年12月	-54.70%
9851	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村2机井	50	38.80%	0	0				-30.41%
9852	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线164号右2柱上变压器	200	11.10%	0	0		是	2026年12月	-29.04%
9853	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井1台	100	39.00%	0	0				-43.79%
9854	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨一委社区四号机井	50	21.60%	34.2	34.2				-29.57%
9855	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线151右7左1	400	91.25%	0	0	2024年12月	是	2026年	8.88%
9856	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线122+1左1变台	200	69.00%	0	0		是	2025年12月	0.66%
9857	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站1号变压器	800	40.13%	0	0		是	2027年12月	-43.80%
9858	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸2号配电室2号配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2027年12月	-41.54%
9859	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区2变电站1变压器	630	52.95%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
9860	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑农场村秸秆压块公变台区	200	52.00%	0	0				100.00%
9861	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右6左9变台	400	11.10%	0	0				78.66%
9862	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分9变台	250	77.04%	32.4	32.4				-32.09%
9863	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线121变台	80	85.88%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-34.64%
9864	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区3变电站2配电变压器	800	60.00%	0	0				10.05%
9865	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村老机站二台区	160	55.00%	0	0				-36.94%
9866	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓1号变电站202配电变压器	315	57.14%	0	0				-37.49%
9867	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军区司令部住宅箱式变电站201间隔配电变压器	630	31.62%	0	0				-38.92%
9868	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分37右5左5变台	400	0.00%	268.5	268.5				0.00%
9869	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站2021变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
9870	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干30柱上变压器	315	84.57%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.11%
9871	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇4变电站2配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
9872	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区3号箱式变电站2号配电变压器	630	60.32%	187.0	187.0				-40.32%
9873	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	22.50%	0	0		是	2025年	-43.02%
9874	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干11变台	315	27.17%	0	0				-35.07%
9875	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分17右9变台	200	49.80%	80.4	80.4				-53.27%
9876	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几5左2	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-18.69%
9877	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块2箱变201配电变压器	800	14.10%	0	0				10.98%
9878	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡1号变电站202间隔配电变压器	630	53.02%	0	0				-40.03%
9879	沈北	道义变	道孝乙线	鑫欣小区间隔201配电变压器	630	41.65%	0	0		是	2026年12月	6.95%
9880	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	公园印象2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	42.60%	0	0				-22.16%
9881	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	二小锅炉房12号箱变1变压器	200	98.00%	0	0	2022年12月			-42.98%
9882	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区21主变	630	27.14%	396.0	396.0				-44.70%
9883	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站1号变压器	630	35.87%	0	0		是	2027年12月	-41.64%
9884	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产3变电站201间隔配电变压器	630	7.62%	519.0	519.0				-38.73%
9885	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区7变电站1变压器	630	15.49%	469.4	469.4				-41.78%
9886	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	农场恒宇建材分台	400	27.30%	250.8	250.8				0.31%
9887	沈北	新城子	新城子变7554农专线	沈阳市柳农家庭农场200KVA变压器	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
9888	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	舜山府1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-98.79%
9889	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑A区2箱变1变压器配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-50.74%
9890	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线93左1变台	400	56.10%	0	0				100.00%
9891	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院4箱变1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-65.03%
9892	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15右2	200	13.50%	0	0				-39.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9893	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干146+1右1	200	19.20%	0	0				-31.69%
9894	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	60.95%	0	0		是	2025年12月	-52.96%
9895	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-46.61%
9896	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石墅小区2变电站2变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-33.66%
9897	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变1变压器	630	29.84%	379.0	379.0				-33.62%
9898	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变1变压器配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-37.27%
9899	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左3柱上变压器	630	67.81%	139.8	139.8				-53.97%
9900	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分张美支6左T16	200	38.40%	0	0				-54.01%
9901	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业(瓦厂)	200	19.50%	0	0				-19.63%
9902	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村综合二台	200	46.20%	0	0				39.54%
9903	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-辽宁北方烟花制造厂-新农干环保厂支3	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	28.97%
9904	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变2站内变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-41.38%
9905	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分74左支03柱上变 压器	80	56.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
9906	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变2变压器	630	17.78%	0	0				-42.44%
9907	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园1变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.85%
9908	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线工区几4	315	26.35%	0	0		是	2025年11月	-32.21%
9909	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理5箱变1变压器	800	11.10%	631.2	631.2				59.87%
9910	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干49+1公变	250	48.40%	0	0		是	2026年12月	-44.79%
9911	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线高五支013	200	17.18%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
9912	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵一组台分支38	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-27.52%
9913	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村 I C 台	400	28.60%	245.6	245.6				-42.74%
9914	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳三屯分01	200	46.80%	0	0				-78.20%
9915	于洪	光辉变	光专线	西老边照明中台分台	400	12.30%	310.8	310.8				0.00%
9916	东陵	水家变	王宝线	孤家子66千伏变电所10千伏向东甲线25号左1号柱上 变压器	200	2.70%	10.0	10.0				-1.76%
9917	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支04	30	14.00%	0	0		是	2026年5月	-56.07%
9918	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	安民小区1变压器	630	38.10%	0	0				-20.83%
9919	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站2变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	-44.44%
9920	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南政府门前大棚	100	125.00%	0	0	2024年2月	是	2025年10月	-10.72%
9921	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右3左2柱上变压器	315	2.86%	0	0				-104.03%
9922	浑南	白塔变	白塔变952四库线	YHG-后榆花园小区201间隔配电变压器	315	34.29%	0	0		是	2027年12月	-40.84%
9923	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府2变压器	630	37.78%	329.0	329.0				-34.67%
9924	于洪	东民变	机床一线	小微机床一线2加1左4	200	45.60%	0	0				5.96%
9925	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干20右1变台	400	5.00%	0	0				0.00%
9926	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛二分04	50	24.80%	0	0		是	2026年12月	-42.88%
9927	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区1变电站1变压器	630	78.73%	71.0	71.0				-42.71%
9928	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗新西大棚(改2021)	100	31.80%	58.2	58.2		是	2025年	-40.69%
9929	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水三支11柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-27.31%
9930	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号7变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
9931	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A3配电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-28.16%
9932	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变201间隔配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	6.17%
9933	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期3箱式变电站201间隔配电变压器	630	3.43%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9934	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站201开关之5柱上变压器	400	35.00%	0	0		是	2025年12月	-29.46%
9935	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房14组新1	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
9936	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站2配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
9937	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站1配电变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
9938	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区3变电站1变压器	800	7.20%	662.4	662.4				100.00%
9939	于洪	兰台变	兰张线	兰台1台区	160	42.00%	0	0		是	2025年	-31.85%
9940	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达西南支09	400	128.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-33.48%
9941	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申东台	400	22.80%	0	0				-40.21%
9942	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家七台	315	85.08%	0	0	2023年7月	是	2025年	-40.86%
9943	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合二台	400	71.40%	74.4	74.4				1.69%
9944	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	靠山屯村综合一台(微)	200	13.50%	48.4	48.4				0.00%
9945	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城2箱变1变压器	630	19.05%	447.0	447.0				37.04%
9946	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际6变电站201配电变压器	630	16.51%	0	0				-31.20%
9947	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯于李屯分9左8变台	200	57.60%	64.8	64.8				-24.17%
9948	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站2配电变压器	800	52.88%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
9949	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分山怀东支8+1变台	400	20.55%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
9950	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	亿茂风华印小区变电站201间隔配电变压器	630	17.46%	457.0	457.0				16.41%
9951	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变201间隔变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-27.97%
9952	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分41左16左3变台	50	65.40%	0	0				-44.57%
9953	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤9变电站2变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-43.92%
9954	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	远洋公馆2变电站2变压器	630	61.71%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
9955	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	胜利修配厂	200	49.43%	81.2	81.2				14.32%
9956	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明7箱变1变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	48.97%
9957	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强干048	100	47.60%	0	0		是	2026年6月	-50.10%
9958	于洪	东民变	东红线	小微东红线29左19	200	79.80%	0	0				44.84%
9959	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站2号配电变压器	400	30.40%	0	0		是	2027年12月	-39.63%
9960	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线42左6	400	19.20%	0	0				100.00%
9961	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	新纪元箱变变压器	500	18.00%	0	0				-46.46%
9962	于洪	平罗变	平辛线	富强村1北台区	400	17.70%	0	0				-27.43%
9963	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期3号变电站2号配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2027年12月	80.73%
9964	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛君屯1箱变1变压器	630	46.10%	276.6	276.6		是		-41.68%
9965	苏家屯	曹仲变	曹仲变51340曹水线	水源线足球分43右2	400	16.50%	0	0		是	2026年	100.00%
9966	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区3变电站1变压器	630	100.32%	0	0	2024年12月	是	2025年10月	-39.49%
9967	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区3变电站1变压器	630	33.81%	354.0	354.0				-42.10%
9968	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭1箱变1变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-46.83%
9969	东陵	农大变	农首线	银河湾三期2箱变2号变压器	630	10.24%	502.5	502.5				-34.77%
9970	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站2变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
9971	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园3箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-35.61%
9972	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都1变电站1变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
9973	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
9974	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园6变电站2变压器	500	22.40%	0	0		是	2027年12月	-43.65%
9975	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明于15右4+1柱上变压器	400	55.20%	0	0		是	2025年12月	19.85%
9976	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站1变电站	630	27.81%	391.8	391.8				-39.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9977	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园1箱变2变压器	500	9.28%	403.6	403.6				-48.48%
9978	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期3201间隔配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-37.42%
9979	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（馨馨园）土建变1变压器	800	16.88%	0	0		是	2027年12月	-43.59%
9980	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变1变压器	630	19.05%	0	0				-41.96%
9981	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右3柱上变压器	400	52.50%	0	0		是	2025年12月	-57.81%
9982	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线欢子洞分135	400	15.90%	296.4	296.4				100.00%
9983	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线兰家分11左1变台	400	3.15%	0	0				100.00%
9984	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾5箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-41.02%
9985	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10加5	315	51.75%	0	0				-46.73%
9986	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘3变电站201间隔配电变压器	630	31.11%	97.5	97.5				-12.79%
9987	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区2变电站1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-43.00%
9988	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变2变压器	500	14.72%	376.4	376.4				-42.97%
9989	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分36左3变台	200	33.90%	0	0				-38.48%
9990	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦二期1箱变1变压器	800	36.75%	426.0	426.0		是		6.33%
9991	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支30杆（乡南台）	200	28.50%	0	0		是	2027年	-39.48%
9992	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站2变压器	400	23.25%	267.0	267.0				-43.28%
9993	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭二期2号变电站1号配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-30.30%
9994	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	曹家2台	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-32.25%
9995	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	x铁路三供一业（枫杨路）	200	46.50%	0	0		是	2026年	-34.34%
9996	于洪	家俱变	佰锦线	沙岭回迁楼1变电站2变压器	630	45.97%	0	0				-38.27%
9997	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期4配电室201间隔配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2027年12月	8.20%
9998	北陵变	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站1变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
9999	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林5箱变2配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
10000	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡2号变电站1变压器	630	25.40%	10.0	10.0				-43.01%
10001	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村东台	400	22.24%	0	0		是	2025年	-33.56%
10002	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡子分48变台	100	32.80%	23.8	23.8				-63.74%
10003	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海康城三期2号变电站201间隔配电变压器	800	79.50%	84.0	84.0				-35.70%
10004	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分37	200	45.30%	0	0				-27.10%
10005	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分140变台	400	24.90%	0	0				-59.08%
10006	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分80+1右1	400	29.10%	0	0				16.57%
10007	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干20+2左3柱上变压器	400	1.20%	0	0				0.00%
10008	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	核工业2箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-41.89%
10009	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG_黄河54右13+1（桃花源1）-2柱上变压器	315	80.63%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-44.62%
10010	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村综合二台	200	19.20%	0	0		是	2025年11月	2.79%
10011	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城北市4变电站1号主变	630	0.00%	0	0				0.00%
10012	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	铸造分12之2柱上变压器	250	29.20%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
10013	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线援工村西台	160	45.25%	0	0				-54.59%
10014	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站2号变压器	500	16.80%	0	0				-36.23%
10015	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期1箱1变考核	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-2.27%
10016	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站2配电变压器	800	28.13%	0	0				-30.21%
10017	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院6配变站2变压器	400	13.20%	0	0		是	2026年6月	-53.49%
10018	东陵	孤家子	向东甲线	天泰5箱变1变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
10019	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10020	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期1箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-36.39%
10021	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分18	315	67.62%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
10022	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西南台新台(煤改洁)	400	20.60%	277.6	277.6				-35.40%
10023	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干下佰分26柱上变压器	160	13.13%	0	0		是	2026年12月	-135.27%
10024	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分203+1	200	45.20%	0	0				-35.00%
10025	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干19柱上变压器	315	6.03%	0	0		是	2026年12月	-125.45%
10026	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛1箱式变电站202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
10027	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛7箱式变电站202间隔配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
10028	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑4箱变2变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-37.37%
10029	沈北	文北变	文虎线	金地峯堡二期小区2变电站201配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	75.78%
10030	于洪	平罗变	平辛线	小微上三家西1台	400	22.50%	0	0				100.00%
10031	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分12右7变台	200	26.70%	126.6	126.6		是	2025年12月	-39.61%
10032	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线民屯分26左3变台	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	3.75%
10033	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右5柱上变压器	315	37.84%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
10034	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干11柱上变压器	400	31.80%	232.8	232.8				-41.53%
10035	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干16右1左1之2柱上变压器	315	66.35%	0	0		是	2025年12月	-43.25%
10036	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之4柱上变压器	315	75.56%	0	0		是	2025年12月	-39.47%
10037	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干42右2+1公变	315	25.71%	0	0		是	2026年12月	-39.36%
10038	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干47	315	26.03%	201.5	201.5				-38.51%
10039	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器	200	59.20%	0	0		是	2025年12月	-34.68%
10040	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分14	315	56.51%	0	0				-39.49%
10041	铁西	启工变	启工变10772启东线	橡四分10柱上变压器	315	18.10%	226.5	226.5				-37.29%
10042	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线51	200	26.00%	0	0		是	2026年	-42.04%
10043	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右5柱上变压器	400	10.80%	0	0		是		-61.79%
10044	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干9之1变压器	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	-60.27%
10045	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右5变压器	315	28.57%	193.5	193.5				-41.77%
10046	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干63变压器	315	27.62%	196.5	196.5				-41.76%
10047	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线24	250	56.64%	0	0				-54.76%
10048	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线5	315	70.60%	0	0				-45.55%
10049	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜下分17	315	62.54%	0	0				23.27%
10050	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区3柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-50.18%
10051	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线71右3	500	59.52%	0	0		是	2025年10月	-40.91%
10052	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干61公变	400	59.10%	123.6	123.6				-47.88%
10053	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右2变压器	315	79.68%	0	0		是	2025年12月	-25.38%
10054	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干33公变	400	75.45%	58.2	58.2				-55.08%
10055	和平	花园变	花园变752花南甲线	儿童分1	315	27.94%	195.5	195.5				-53.62%
10056	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右6	315	42.86%	0	0				-23.61%
10057	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线上林干污水支30左1柱上变压器	315	4.76%	268.5	268.5				-44.25%
10058	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分4	200	98.50%	0	0	2022年12月			-32.65%
10059	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线56	400	54.00%	0	0				-48.86%
10060	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干75左2变台	400	28.73%	245.1	245.1				-33.75%
10061	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分7	400	0.00%	0	0				-2.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10062	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右6	315	57.46%	0	0				-40.64%
10063	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干23左20柱上变压器	315	67.62%	0	0		是	2025年12月	-57.12%
10064	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分7左1柱上变压器	100	49.80%	0	0		是	2025年12月	-36.19%
10065	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右4	200	25.50%	129.0	129.0				-41.89%
10066	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干23柱上变压器	200	71.00%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
10067	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线25	400	55.75%	137.0	137.0				-51.29%
10068	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干130	315	32.38%	181.5	181.5				-43.06%
10069	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左5	315	27.81%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
10070	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工干41	400	22.00%	272.0	272.0				-45.08%
10071	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分12变压器	315	25.71%	0	0				-42.93%
10072	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分35变台	200	77.40%	0	0				-37.21%
10073	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干6	315	24.44%	0	0		是	2027年12月	-42.21%
10074	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山分21右5+1	315	74.92%	0	0				-35.16%
10075	和平	青年变	青年变368青二线	青二线47	315	70.79%	0	0				-39.13%
10076	皇姑	长江变	468长黄乙线	欧亚变258白山乙线白山干48变压器	250	19.68%	0	0		是	2025年12月	-47.64%
10077	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北干59左6柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-70.04%
10078	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右4左1	315	26.03%	201.5	201.5				-35.17%
10079	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分10柱上变压器	200	10.50%	0	0		是	2025年12月	-32.77%
10080	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分22	250	10.32%	199.2	199.2				-45.44%
10081	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干4+1	315	28.89%	192.5	192.5				-38.61%
10082	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右4左1柱上变压器	315	62.86%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
10083	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分16柱上变压器	200	22.00%	0	0		是	2025年12月	-47.60%
10084	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11右2右2	315	23.17%	0	0				-55.89%
10085	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干148	315	30.86%	186.3	186.3				-41.60%
10086	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左19变压器	315	70.35%	0	0		是	2025年12月	-51.48%
10087	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分34变压器	315	4.44%	269.5	269.5				-39.40%
10088	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北甲线45左5	315	46.35%	0	0				-42.37%
10089	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园6变电站201	315	48.76%	129.9	129.9				-43.70%
10090	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站202变压器	500	37.76%	261.2	261.2				-42.76%
10091	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	环北花园箱变2	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-45.83%
10092	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10093	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学3箱变2号变	630	19.05%	0	0				-51.34%
10094	和平	方型变	方型变426宁波甲线	新华路142主变	315	29.21%	0	0				-40.89%
10095	和平	青年变	青年变368青二线	绿阳小区主变	200	37.60%	0	0				-33.42%
10096	沈河	青年变	青年变370青军线	永环1箱变2变压器	630	35.81%	0	0				-49.05%
10097	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
10098	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站2变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
10099	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园二期1配电室1变压器	1600	28.88%	978.0	978.0				-43.49%
10100	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次1变压器柜1主变	630	14.48%	0	0				-47.46%
10101	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次3变压器柜3主变	630	0.00%	0	0				0.00%
10102	和平	方型变	方型变442方青甲线	吉林路主变	630	25.08%	0	0				-43.74%
10103	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站202	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	26.76%
10104	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期2箱变1变压器	400	83.20%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-44.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10105	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变2	630	21.90%	0	0				-41.14%
10106	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站1变压器	630	14.98%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
10107	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	机电管理局变电站2号高压柜主变	315	46.86%	135.9	135.9				-45.64%
10108	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站1变压器	630	23.17%	169.7	169.7				-40.94%
10109	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站1变压器	630	18.10%	169.7	169.7				-43.46%
10110	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山4箱变1变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-44.10%
10111	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙12箱变1变压器	630	55.24%	219.0	219.0				-45.22%
10112	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变2变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年12月	-46.22%
10113	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变2变压器	400	64.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10114	和平	太原变	太原变044南五乙线	美龙家园1#1#变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-45.07%
10115	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变2	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
10116	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站2变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
10117	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站2变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-38.61%
10118	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工街3变电站201柜	500	47.36%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
10119	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光6变电站201	630	57.78%	0	0				-39.27%
10120	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	吴辰苑小区3变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
10121	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	晋斯佳苑2变电站201变压器	630	16.19%	465.0	465.0				-38.79%
10122	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-15.00%
10123	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区5变电站202	630	66.03%	151.0	151.0				-43.70%
10124	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站201柜	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-38.95%
10125	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站201	500	27.84%	53.7	53.7				-43.78%
10126	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
10127	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑3变电站201	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
10128	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑4变电站202	500	23.20%	334.0	334.0				-40.55%
10129	和平	太原变	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站2号高压柜1主变	400	50.80%	0	0				-37.24%
10130	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸3#1主变	500	8.32%	0	0				-38.53%
10131	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸3#2主变	500	9.60%	0	0				-48.95%
10132	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2主变	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
10133	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
10134	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲9箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10135	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲11箱变1号变	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
10136	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科十一十二区1箱变2号变	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-36.27%
10137	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭1箱变1号变	630	24.76%	254.2	254.2				-42.50%
10138	大东	望花变	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站2站内变压器	500	31.68%	291.6	291.6				-48.88%
10139	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路南十变电站主变	400	28.00%	0	0				-42.33%
10140	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变2站内变压器	630	21.33%	0	0				-33.32%
10141	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	六合箱变1变压器	400	73.80%	0	0				-39.39%
10142	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	安顺配电站2变压器	315	68.06%	0	0		是	2026年12月	-39.59%
10143	沈河	站前变	站前变240光达线	光达2变电站1变压器	800	0.60%	715.2	715.2				-35.90%
10144	和平	太原变	太原变088民族甲线	西塔62主变	500	30.00%	0	0		是	2027年12月	-44.13%
10145	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街8变电站201柜	400	9.30%	0	0		是	2027年12月	-41.71%
10146	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站201柜	400	49.00%	0	0		是	2027年12月	-43.07%
10147	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变2变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-43.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10148	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站202变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-38.77%
10149	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站2号变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-37.54%
10150	沈河	市府变	市府变562府北乙线	民富5变电站1变压器	500	43.84%	230.8	230.8		是	2026年12月	-36.17%
10151	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安2箱变1变压器	630	29.97%	378.2	378.2				-36.46%
10152	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	龙溪园箱变1变压器	400	29.20%	0	0				-43.46%
10153	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	天后宫箱变2变压器	630	44.76%	285.0	285.0				-47.58%
10154	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-3箱变2变压器	1000	12.60%	0	0		是	2026年12月	-39.21%
10155	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	玉石箱变2变压器	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-35.14%
10156	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳31变压器	630	61.33%	0	0		是	2026年12月	-45.81%
10157	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园11主变	630	25.14%	408.6	408.6				-31.82%
10158	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期1号变电站1变压器	630	17.62%	0	0		是	2027年12月	-42.16%
10159	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都6变电站201变压器	400	16.80%	292.8	292.8				-56.77%
10160	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	百鸟园箱变1号变	400	41.20%	0	0				-41.55%
10161	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10162	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园5号变电站2号变压器	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-39.02%
10163	沈河	长青变	长青变450长大乙线	飞轮箱变1变压器	500	37.60%	0	0		是	2026年12月	-48.12%
10164	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-41.74%
10165	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水1箱变1变压器	630	34.79%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
10166	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-40.76%
10167	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站1号变压器	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	-40.78%
10168	新民	新民变	新民变30158中学线	东湖丽景1变电站1变压器	315	56.00%	0	0		是	2025年12月	-37.01%
10169	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站1号变压器	630	17.78%	0	0				-43.04%
10170	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变1号变	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
10171	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站2变压器	500	23.20%	334.0	334.0				-44.94%
10172	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰4箱变1号变	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
10173	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	省医院宿舍箱变1变压器	400	13.80%	0	0		是	2026年12月	-41.80%
10174	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色3号变电站01号变压器	1000	61.80%	0	0				-42.20%
10175	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站202	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10176	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刘北支2	200	32.25%	0	0		是	2027年	-42.37%
10177	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立三四五队支18	100	10.00%	0	0		是	2025年9月	-19.25%
10178	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟一台分03	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
10179	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山7号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0	0				-6.99%
10180	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1	100	22.20%	1.7	1.7				-33.80%
10181	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	顺鑫家园小区变电站201	630	24.13%	0	0				-42.75%
10182	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-45.99%
10183	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支劳动局分支13配电变压器	500	12.00%	0	0		是	2026年12月	59.56%
10184	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城3变电站201	630	58.67%	197.4	197.4				-34.78%
10185	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干16左1柱上变压器	400	46.50%	0	0		是	2025年12月	-37.23%
10186	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区4变电站2变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-29.05%
10187	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线39+1	200	9.00%	0	0				-39.20%
10188	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园2变电站202间隔配电变压器	800	42.38%	10.0	10.0				-28.73%
10189	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分26+1变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
10190	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三干71省宅1间隔201配电变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-45.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10191	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩张家村同超畜牧公变台区	200	31.80%	0	0		是	2025年11月	100.00%
10192	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区2201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年9月	-40.62%
10193	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城5变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
10194	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站1主变	800	22.13%	0	0				-40.97%
10195	于洪	平罗变	平辛线	秋家村1台	200	96.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-23.42%
10196	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	化工散户综合台区（2022微）	400	54.00%	0	0		是	2025年12月	14.75%
10197	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)202间隔配电变压器	500	32.80%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
10198	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓201间隔配电变压器	400	42.75%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
10199	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓202间隔配电变压器	400	46.13%	0	0		是	2026年12月	-36.86%
10200	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城2变电站202间隔变压器	630	41.52%	0	0				100.00%
10201	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明于16+1柱上变压器	250	37.20%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
10202	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河于永安分41变台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
10203	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期7箱变1变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年12月	-36.89%
10204	东陵	棋盘山	棋上线	上木回迁楼1箱变1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
10205	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑4箱变2变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
10206	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干312墓园分6柱上变压器	200	24.90%	130.2	130.2				-18.59%
10207	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	26.67%	399.0	399.0				13.65%
10208	沈北	农高变	农高变70358农海线	原香墅小区1局维变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	8.09%
10209	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓2号变电站201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2027年12月	25.42%
10210	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG 三家子2-2（三家子分71左1）	315	71.05%	59.7	59.7				-48.68%
10211	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	YHG 荒地1台区（荒地分7左1+1号）	200	93.90%	0	0	2024年9月	是	2025年	-34.08%
10212	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司2箱变202	800	10.13%	0	0		是	2026年12月	-40.42%
10213	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57党校南楼1201间隔配电变压器	630	12.57%	0	0				-36.49%
10214	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城二期1号箱2号考核箱变配电变压器	630	53.81%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
10215	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干东方明珠花园201间隔配电变压器	800	55.00%	0	0		是	2027年12月	-39.17%
10216	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛2变电站2变压器	400	15.30%	0	0		是	2026年12月	14.51%
10217	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线16变台	200	17.40%	145.2	145.2				-43.50%
10218	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线石砬甲50	315	22.10%	0	0		是	2025年12月	-32.10%
10219	于洪	得胜变	得山线95478	汉生*经典家园站房1变压器	630	15.75%	0	0				-41.37%
10220	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右9变台	200	30.60%	118.8	118.8				0.12%
10221	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站202	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
10222	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干27柱上变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-81.97%
10223	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线永光村1、3队	400	9.65%	321.4	321.4				-23.47%
10224	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右5左1变台	200	43.80%	0	0		是	2025年12月	7.39%
10225	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑2号箱变2变压器配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年12月	-35.25%
10226	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑3号箱变1变压器配电变压器	400	25.13%	0	0		是	2026年12月	-34.31%
10227	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房南台照明	200	88.40%	3.2	3.2	2022年12月			-28.07%
10228	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站1变压器	500	17.60%	0	0		是	2026年12月	-43.11%
10229	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器1公变	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
10230	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉住宅	80	49.88%	32.1	32.1				-26.37%
10231	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-37.88%
10232	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院1变电站1变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-31.99%
10233	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分20+1左2	200	3.60%	36.4	36.4				4.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10234	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三干院乙2小区变电站2变压器	500	30.00%	300.0	300.0				-40.93%
10235	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右10柱上变压器	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
10236	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10237	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干218左9变台	200	55.80%	68.4	68.4				1.04%
10238	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右13	160	39.00%	0	0		是	2026年	-43.40%
10239	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-佰里堂食品有限公司	400	37.50%	0	0		是	2026年12月	-20.40%
10240	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站2主变	800	24.75%	0	0				-32.59%
10241	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期4箱式变电站1配电变压器	400	34.80%	0	0				-39.55%
10242	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干马工分01	315	54.38%	112.2	112.2				-32.02%
10243	于洪	大潘变	大岳线	小微大岳线1台区	200	31.50%	70.0	70.0				12.39%
10244	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园12变电站201变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-38.07%
10245	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	小卜干李英分12左18	80	42.50%	0	0		是	2025年	-14.02%
10246	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变202	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10247	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分56左13	160	59.25%	49.2	49.2				-30.05%
10248	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干179变台	200	58.00%	0	0		是	2025年12月	-28.18%
10249	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右22	200	86.70%	0	0	2024年9月	是	2026年	-43.19%
10250	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南干13右13左7+1柱上变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-8.28%
10251	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干30左10变台	200	47.00%	0	0		是	2025年12月	-55.37%
10252	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园35号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	53.33%	0	0				-22.33%
10253	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分南窖支26变台	200	34.50%	0	0		是	2025年12月	-38.04%
10254	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期4变电站202配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	19.11%
10255	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园2配电站1站内变压器	630	62.10%	1.7	1.7				-40.61%
10256	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居1箱变2变压器	630	13.33%	483.0	483.0				-38.25%
10257	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线42	400	44.50%	0	0		是	2025年12月	13.75%
10258	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城13号变电站201间隔配电变压器	400	69.50%	0	0				-35.51%
10259	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗堡分10变台	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-19.31%
10260	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璘原著4小区变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0				51.93%
10261	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-41.73%
10262	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站2变压器	630	37.84%	0	0				-42.21%
10263	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水河东1台	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	9.29%
10264	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分7观海园201间隔配电变压器	630	67.43%	0	0				-41.98%
10265	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园1变电站1站内变压器	630	23.81%	0	0				-40.92%
10266	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E(绿都物业)201间隔配电变压器	400	14.00%	0	0		是	2025年10月	-45.60%
10267	和平	广州变	广州变462广太甲线	图门干市卫生局201间隔配电变压器	315	64.13%	81.5	81.5				-50.60%
10268	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站202间隔配电变压器	400	56.40%	0	0				-29.47%
10269	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干119右分3台区	100	0.00%	0	0				0.12%
10270	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线97变台	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-17.97%
10271	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	南湖变492东方乙线东方干12左3公变	315	12.06%	204.4	204.4				-55.58%
10272	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张街里支04变压器	250	52.08%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
10273	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站1号变压器	630	37.46%	331.0	331.0				-40.13%
10274	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区2变电站2变压器	800	33.75%	450.0	450.0		是	2025年12月	-41.48%
10275	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线2台	400	45.30%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
10276	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期2变电站2变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-43.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10277	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园2变电站1变压器	500	16.64%	366.8	366.8				-43.65%
10278	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大雅洞分杜电支30+1变台	400	14.40%	302.4	302.4				-44.79%
10279	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于47+1右1	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%
10280	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科医院小区箱变（单）	500	15.20%	374.0	374.0				-42.45%
10281	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干11右1	100	14.10%	75.9	75.9				-60.59%
10282	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期2变电站1号配电变压器	630	49.21%	257.0	257.0				-40.18%
10283	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_佳苑庄园二期箱式变电站1号配电变压器	200	65.50%	0	0		是	2025年12月	-32.99%
10284	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干西照明分10柱上变压器	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-30.17%
10285	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西河沿分支06	50	145.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.01%
10286	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程1变电站1变压	630	47.30%	0	0				-34.44%
10287	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	蒲东街道徐家屯徐宝顶玉米种植公变台区	400	43.50%	186.0	186.0				100.00%
10288	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分6+1右6变台	200	45.20%	0	0				-32.53%
10289	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支庆辉家禽养殖场几7	400	33.90%	224.4	224.4				100.00%
10290	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期2箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-24.11%
10291	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽分18变压器	100	11.70%	78.3	78.3				-20.43%
10292	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干175	160	71.88%	29.0	29.0				-40.25%
10293	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	边城变电站1变压器	630	62.73%	0	0				-38.38%
10294	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站1变压器	400	42.30%	190.8	190.8				-36.38%
10295	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站202间隔配电变压器	1000	16.80%	173.2	173.2				-44.00%
10296	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城5号变电站201配电变压器	800	30.75%	474.0	474.0				-39.67%
10297	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站1号变压器	500	10.08%	0	0				-47.02%
10298	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	YHG_华盛变台柱上变压器	315	83.81%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-41.19%
10299	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	MS_包道分23左23柱上变压器	400	42.30%	0	0		是	2025年12月	-35.60%
10300	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分16左2变台	200	20.40%	139.2	139.2				21.74%
10301	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支02	100	27.00%	0	0		是	2026年12月	-94.74%
10302	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组2变电站201配电变压器	800	19.50%	564.0	564.0		是	2026年12月	20.70%
10303	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变2变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-35.30%
10304	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	26.98%	397.0	397.0				2.58%
10305	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分084	200	61.50%	0	0				-40.38%
10306	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里5小区变电站1变压器	630	28.57%	169.7	169.7				-41.87%
10307	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK3变电站2变压器	630	14.22%	477.4	477.4				7.52%
10308	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑2变电站1变压器	630	15.87%	467.0	467.0				-37.61%
10309	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期4号变电站1号变压器	800	18.60%	0	0		是	2027年12月	14.49%
10310	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海天誉1号变电站1号配电变压器	630	57.78%	203.0	203.0				-17.55%
10311	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表2201配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
10312	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	张屯变403赖花甲线赖花甲干兴隆分40右8变台	200	50.70%	0	0				-39.68%
10313	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区7变电站201间隔配电变压器	400	54.00%	0	0		是	2027年12月	-41.93%
10314	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团1箱式变电站2配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-74.57%
10315	于洪	兰台变	兰家线	沙岭1台区	315	60.38%	0	0		是	2025年	-34.25%
10316	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干43柱上变压器	315	85.33%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.34%
10317	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期1小区变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	4.54%
10318	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期2箱式变电站2配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-26.56%
10319	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民4）	500	24.40%	0	0		是	2026年12月	-40.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10320	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福于党校分9右8加1	400	24.90%	0	0				100.00%
10321	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾2号变电站202间隔配电变压器	630	48.89%	0	0				-38.00%
10322	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分32变台	400	96.75%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-36.16%
10323	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分二组机井支11	100	16.50%	0	0		是	2026年6月	-20.76%
10324	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线张家分07	100	64.35%	0	0		是	2025年12月	-32.50%
10325	于洪	家俱变	佰锦线	水木城典7变电站2变压器	630	24.13%	0	0				-36.39%
10326	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子北台几05	200	18.60%	142.8	142.8				-31.78%
10327	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	8.50%	326.0	326.0				100.00%
10328	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线6右9左4右3变台	200	36.30%	0	0				-37.05%
10329	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分17柱上变压器	315	86.67%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.08%
10330	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期3箱变1配电变压器	315	52.06%	0	0		是	2026年12月	-35.98%
10331	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园3变电站变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-44.13%
10332	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟4箱变2变压器	800	50.10%	0	0				68.63%
10333	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟6箱变2变压器	800	12.30%	0	0				88.36%
10334	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期3变电站2配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
10335	法库	果子园	果子园变1411龙山线	印刷厂箱变配电变压器	500	54.40%	0	0		是	2028年	-40.14%
10336	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-1变电站202间隔配电变压器	400	49.20%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
10337	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学园里3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	55.50%	0	0				-13.70%
10338	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右08	200	54.00%	0	0		是	2025年	-39.70%
10339	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干67右1分01	100	41.50%	48.5	48.5				-26.36%
10340	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹6号变电站201配电变压器	500	40.80%	0	0				-42.37%
10341	大东	顺城变	顺城变40084高品甲线	天润广场3变电站2变压器	800	39.00%	408.0	408.0				-38.18%
10342	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区3变电站2变压器	800	32.25%	462.0	462.0				-42.58%
10343	于洪	大兴变	兴红线	世代书香1站房1变压器	630	77.46%	0	0		是	2025年9月	-44.31%
10344	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线供电所支洪盛混凝土几3	200	36.00%	108.0	108.0				0.00%
10345	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	教学1箱变（单）	315	74.67%	0	0				-38.26%
10346	于洪	光辉变	光辉线	幸福温泉小镇一期2站房1配电变压器	630	7.30%	521.0	521.0				6.88%
10347	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干96+1柱上变压器	200	64.00%	0	0				-47.15%
10348	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期-2小区1局维变电站202配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2026年12月	67.21%
10349	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村南二	200	63.60%	0	0				-39.59%
10350	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支9左6左9左2	200	25.20%	129.6	129.6				-59.07%
10351	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛年家屯卡友之家公变台区	200	19.80%	140.4	140.4				0.00%
10352	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园3变电站2变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
10353	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区3变电站1变压器	250	64.64%	0	0		是	2025年12月	-49.75%
10354	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期8变压器	630	34.92%	347.0	347.0				-38.06%
10355	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分32左1变台	400	19.25%	0	0		是	2025年12月	6.09%
10356	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸1箱变2变压器	800	21.60%	0	0				16.57%
10357	和平	太原变	太原变046南五甲线	南五甲线4左6右1变压器	200	36.00%	0	0				-44.96%
10358	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站202配电变压器	500	40.80%	0	0				-32.57%
10359	辽中	刘二堡	刘二堡变1170臧庄线	刘二堡变170臧庄线皮家卜南大棚	200	43.50%	0	0				-44.83%
10360	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线张家窑支04	100	75.90%	0	0		是	2026年12月	-34.97%
10361	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城3变电站-2	630	88.57%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-43.58%
10362	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1右2柱上变压器	400	46.60%	0	0		是	2025年12月	-35.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10363	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区1变电站1变压器	630	64.38%	161.4	161.4				-41.19%
10364	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期1号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10365	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线胜利五队分05	315	3.24%	0	0		是	2026年12月	-45.51%
10366	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期1变电站1变压器	630	4.95%	0	0		是	2026年12月	62.29%
10367	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团东分03	100	90.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.69%
10368	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五孤分72	100	48.50%	41.5	41.5				-39.32%
10369	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭3变电站1变压器	500	99.52%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	-42.34%
10370	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南西南台照明	400	33.00%	228.0	228.0		是	2026年12月	-43.37%
10371	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支086	30	0.00%	0	0		是	2025年9月	0.00%
10372	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分59右9柱上变压器	400	19.80%	0	0		是	2026年12月	-34.60%
10373	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站1号变压器	630	10.63%	0	0		是	2027年12月	-45.46%
10374	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线马三家南台	100	85.50%	4.5	4.5	2022年12月			-39.04%
10375	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	富力院士庭B1局维变电站201配电变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
10376	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十五号（微）	400	26.70%	234.0	234.0				15.38%
10377	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都5变电站1变压器	630	59.17%	0	0				-31.96%
10378	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪4号变电站1变压器	630	28.19%	0	0		是	2027年12月	-41.15%
10379	于洪	大兴变	兴光线	小微光辉一队	200	16.80%	146.4	146.4				3.34%
10380	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	国瑞E区变电站2变压器	800	20.63%	157.6	157.6				-39.53%
10381	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	国瑞C区变电站1变压器	800	18.38%	157.6	157.6				-36.39%
10382	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线木材分5	200	6.60%	0	0		是	2028年	49.17%
10383	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线黄山西台分18变台	400	54.00%	144.0	144.0				-37.49%
10384	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分51右13变台	80	52.50%	0	0				-33.61%
10385	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化东变电站1号变压器	630	31.75%	367.0	367.0				-47.41%
10386	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右28右7右6	200	38.40%	0	0		是	2025年	-24.89%
10387	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）金盛苑1号箱201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-17.31%
10388	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖南南西台新台（2021微）	200	56.40%	0	0		是	2025年11月	-53.22%
10389	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸H园2变电站1变压器	630	13.97%	479.0	479.0				-43.95%
10390	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线36右6右9变台	200	23.40%	0	0				-25.72%
10391	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分39左4右6变台	200	6.90%	0	0				0.00%
10392	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城8号变电站201间隔配电变压器	400	87.20%	0	0	2025年8月			-43.10%
10393	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西中台1	400	100.80%	0	0	2022年12月			-39.64%
10394	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东西台	100	59.60%	0	0		是	2025年11月	-24.57%
10395	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站1号变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-44.23%
10396	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡南台照明（微）	400	31.50%	0	0				-28.08%
10397	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线111柱上变压器	400	11.40%	0	0		是	2026年12月	-39.20%
10398	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城17变电站2变压器	630	90.29%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-36.98%
10399	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线148左1变台	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-26.20%
10400	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干130右18	200	27.30%	0	0				-19.73%
10401	大东	望花变	望花变70270二台甲线	远东2小区箱变（单）	630	49.78%	253.4	253.4				-42.65%
10402	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期2变电站201配电变压器	630	76.83%	0	0		是	2026年12月	6.33%
10403	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖2箱式变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	45.46%
10404	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖3箱式变电站1配电变压器	800	16.50%	588.0	588.0				38.67%
10405	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄黄吴线吴分01（清洁能源）	400	6.98%	332.1	332.1				9.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10406	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	前长支25左1+1右7	200	64.80%	50.4	50.4				0.00%
10407	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	44.40%	0	0		是		-11.84%
10408	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区6变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-42.71%
10409	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西4	200	42.40%	0	0		是	2026年6月	-36.37%
10410	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线196右1变台	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	4.80%
10411	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期1箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	9.59%
10412	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连4台区	200	26.70%	126.6	126.6				-24.61%
10413	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变1变压器	630	24.13%	318.7	318.7				-32.29%
10414	东陵	杨官变	杨孤乙线	和光尘越杨孤线2变电站1变压器	800	49.20%	0	0		是	2026年12月	2.62%
10415	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干老舍牛分1变台	400	45.00%	180.0	180.0				19.27%
10416	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门3变电站201	630	33.14%	358.2	358.2				-42.35%
10417	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站201配电变压器	630	56.19%	213.0	213.0				-40.21%
10418	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星小区变电站2变压器	630	104.44%	0	0	2024年6月			-44.24%
10419	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里1小区变电站1变压器	630	32.76%	169.7	169.7				-42.63%
10420	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城2号变电站1变电器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-42.49%
10421	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区4变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.85%
10422	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支044	200	47.10%	0	0		是	2026年6月	-33.61%
10423	于洪	范屯变	范静线	小微东大林东南台区	400	19.20%	0	0				-14.15%
10424	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线114左1柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2026年12月	-23.08%
10425	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站1变压器	630	48.25%	0	0				-37.92%
10426	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期2局维变电站202配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	16.03%
10427	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右3左1之1柱上变压器	400	30.25%	0	0				-40.03%
10428	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期1局维变电站202配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	11.44%
10429	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期3局维变电站202配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	12.44%
10430	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站2变压器	800	21.00%	552.0	552.0				-38.35%
10431	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园4变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-42.61%
10432	沈河	北兴变	北兴变348北南甲线	中韩科技园1箱变2变压器	800	22.80%	537.6	537.6				8.21%
10433	铁西	历工变	历工变10470历华线	历华线景星干85+1柱上变压器	500	97.68%	0	0	2024年6月	是	2027年12月	25.97%
10434	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分73右4	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
10435	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干24右5	250	27.84%	0	0				-51.51%
10436	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语7箱变201	500	67.20%	114.0	114.0				-39.93%
10437	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期4号配电室1号变压器	630	52.19%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
10438	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期2变电站201配电变压器	800	45.90%	0	0		是	2026年12月	21.44%
10439	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站1变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-32.21%
10440	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东王水田支一016	30	10.33%	0	0		是	2026年5月	-78.70%
10441	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分28左18+1	100	49.20%	0	0				-40.94%
10442	法库	新依变	依三线	10KV依三线依四机井分6	100	19.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10443	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期2号变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2027年12月	73.61%
10444	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后海分支线005	200	59.10%	0	0		是	2026年12月	-24.58%
10445	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳泰盈房产开发有限公司	630	70.16%	0	0		是	2026年12月	-39.93%
10446	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分19左20	100	25.50%	0	0				-49.77%
10447	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯家变744新城甲线新城甲线河套分河南支29右13变	100	11.60%	78.4	78.4		是	2025年12月	-36.54%
10448	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡3箱式变电站2配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	23.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10449	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
10450	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	铁道兵家园箱变1变压器	630	24.44%	413.0	413.0		是		-41.69%
10451	沈北	农高变	农商线	明湖郡五期1局维变电站201配电变压器	400	8.80%	0	0		是	2026年12月	18.52%
10452	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站1变压器	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
10453	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线9左2变台	315	83.30%	21.1	21.1	2022年12月			-40.12%
10454	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线太后支006	100	70.60%	0	0		是	2026年5月	-35.11%
10455	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分45+1变台	200	49.70%	0	0		是	2025年12月	-38.44%
10456	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐2箱变1变压器配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	-24.54%
10457	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房5组照明新	100	107.40%	0	0	2025年6月			0.00%
10458	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支121左19右1变台	100	93.00%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-35.75%
10459	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站1配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-45.81%
10460	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期2号变电站2号配电变压器	800	48.00%	0	0		是	2027年12月	0.83%
10461	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				-41.00%
10462	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分31左11右7	400	13.20%	0	0				-113.62%
10463	于洪	大潘变	大彰线	小微双树5台区	400	7.20%	0	0				0.20%
10464	辽中	金山变	金山变45540金杨线	腰堡村综合一台（微）	400	16.80%	292.8	292.8				-47.01%
10465	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂2箱式变电站1配电变压器	500	43.60%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
10466	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线134右7变台	100	62.40%	27.6	27.6				-55.35%
10467	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干40柱上变压器	315	7.30%	0	0		是	2025年12月	-56.71%
10468	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线5柱上变压器	315	111.43%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-45.97%
10469	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变2变压器	500	20.80%	0	0				-44.62%
10470	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线王学坊分25变台	100	67.20%	22.8	22.8				-47.97%
10471	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线茨林分14左17变台	200	30.30%	119.4	119.4				-93.49%
10472	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线161右12变台	400	24.30%	0	0				-14.71%
10473	和平	方型变	方型变476方学甲线	东大青年公寓主变	500	30.40%	0	0				-39.55%
10474	沈河	南湖变	南湖变497南商线	雅颂大苑2配变电站202间隔配电变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-40.22%
10475	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线25左4变台	200	18.75%	0	0		是	2025年12月	-18.81%
10476	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干南王岗分双山子支35变台	100	51.60%	38.4	38.4				-42.36%
10477	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分14	200	15.60%	0	0		是	2027年	-41.37%
10478	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分21右6变台	400	28.80%	244.8	244.8				0.00%
10479	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村学校台	200	28.40%	123.2	123.2				-41.56%
10480	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	吉顺小区1箱变201间隔配电变压器	630	27.05%	0	0				-44.54%
10481	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线中捷分7+1柱上变压器	200	29.70%	0	0		是	2026年12月	-49.65%
10482	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑1变电站2配电变压器	400	18.00%	288.0	288.0		是	2025年12月	92.02%
10483	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村二六组照明	200	43.90%	0	0				-24.12%
10484	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分41	200	17.80%	0	0				-41.69%
10485	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光1号变电站202间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				0.00%
10486	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村9机井	50	46.00%	0	0				-48.00%
10487	浑南	于山变	于山变756于东线	恒大四季上东二期3号变电站2号变压器	630	5.40%	0	0				0.00%
10488	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站1号变压器	630	24.00%	0	0		是		-43.72%
10489	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线152右7左1变台	400	26.10%	0	0		是	2025年12月	23.22%
10490	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站2号变压器	630	37.78%	0	0				-41.72%
10491	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	绿城映月1号变电站202间隔配电变压器	1000	25.92%	0	0		是	2027年12月	13.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10492	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期2箱变配电变压器	630	22.22%	427.0	427.0		是	2026年12月	-35.85%
10493	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井4台	100	52.80%	0	0				-64.77%
10494	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村9机井	100	57.20%	32.8	32.8				-51.37%
10495	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	天河家园一期一号变电站202配电变压器	630	40.32%	0	0				-37.71%
10496	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线81右8变台	200	46.00%	0	0				-34.80%
10497	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线马圈子分41变台	200	40.35%	99.3	99.3				-33.97%
10498	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右1变台	400	72.30%	70.8	70.8				-28.02%
10499	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支青台泡支17右7变台	50	143.40%	0	0	2025年8月			-30.82%
10500	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华二期2小区变电所配电变压器201	800	8.40%	0	0				100.00%
10501	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡16号小区变电站202配电变压器	630	38.48%	0	0				-38.33%
10502	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支8变压器	100	24.90%	0	0		是	2026年12月	-62.13%
10503	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园22号小区变电站202配电变压器	500	50.00%	0	0				-40.90%
10504	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村10机井	50	64.80%	12.6	12.6				-58.98%
10505	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干34加1右分6变压器	100	29.40%	0	0				-49.01%
10506	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站1变压器	800	11.50%	10.0	10.0				-43.65%
10507	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村综合二台	200	59.70%	0	0				-41.90%
10508	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线景电分19右6变台	315	35.86%	0	0		是	2025年12月	-27.61%
10509	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村丙支10变台	200	62.10%	55.8	55.8				-40.10%
10510	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组西关四组支01	200	24.75%	0	0		是	2026年12月	-24.75%
10511	于洪	范屯变	范新线	边台北台	400	143.10%	0	0	2022年12月			-26.81%
10512	法库	果子园	果子园变14111龙山线	10kV龙山线一针织支3	315	10.67%	0	0		是	2028年	-47.92%
10513	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟8组照明	100	82.00%	0	0	2024年6月			-31.99%
10514	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于57+1右1	400	37.50%	0	0				-11.97%
10515	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城1号变电站201配电变压器	500	12.80%	0	0				-61.51%
10516	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城1变电站2变压器	500	58.88%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
10517	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区5变电站201配电变压器	630	18.41%	451.0	451.0				100.00%
10518	于洪	平罗变	平罗线	小微鼎丰门窗有限公司台	400	18.60%	0	0				0.00%
10519	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分29变台	100	91.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-30.49%
10520	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区4变电站202配电变压器	630	22.54%	0	0				23.22%
10521	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗八三堡李莹大棚公变台区	200	23.70%	132.6	132.6				100.00%
10522	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线东台支004	200	54.60%	0	0				-26.44%
10523	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城7箱变1变压器	800	66.38%	0	0				-32.34%
10524	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品6变电站201变压器	630	27.62%	0	0				-38.03%
10525	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	YHG 河北乙线7	315	33.02%	0	0				-39.72%
10526	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干19之9柱上变压器	250	26.40%	159.0	159.0		是	2025年12月	-145.97%
10527	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站1变压器	500	23.20%	334.0	334.0				-43.18%
10528	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	沈毛甲5开闭站XB4箱变(单)	400	14.00%	304.0	304.0		是		-48.39%
10529	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期2变电站2变压器	630	32.70%	0	0				-42.04%
10530	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期1变电站1变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
10531	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-43.31%
10532	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都2站房1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-40.87%
10533	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干108左1变台	200	28.68%	0	0				-30.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10534	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期2箱变201	630	53.65%	229.0	229.0				-41.04%
10535	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右7	200	25.80%	0	0				10.86%
10536	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线制镜西支08	100	38.40%	51.6	51.6				-35.05%
10537	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区1变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
10538	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	官局子箱变1配电变压器	630	81.27%	55.0	55.0	2025年8月			-38.78%
10539	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站1变压器	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
10540	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区7变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
10541	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子5组分台	315	32.76%	180.3	180.3				18.20%
10542	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	和景嘉园2变电站202配电变压器	400	18.00%	0	0				-27.04%
10543	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	高铁分1+1左2	400	48.60%	0	0				100.00%
10544	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区3变电站201间隔配电变压器	630	46.67%	273.0	273.0				-39.88%
10545	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线靠龙山分025	50	108.90%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-26.92%
10546	新民	新民变	新民变30172化肥线	地王花园1变电站2变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
10547	于洪	平罗变	平罗线	小微平罗村3台	200	19.50%	0	0				100.00%
10548	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	江湾城2号变电站1变压器	630	26.67%	10.0	10.0		是	2027年12月	-41.63%
10549	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分11	315	32.06%	0	0		是	2025年10月	-26.27%
10550	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城A1-局维间隔201配电变压器	800	51.90%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
10551	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北北台（2021微）	400	78.00%	0	0		是	2025年11月	-22.39%
10552	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	洪岩养殖箱式公变	400	31.50%	234.0	234.0				45.81%
10553	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	融创融公馆3箱式变电站1配电变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	5.63%
10554	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	孝新干蒲泵分38（一站式）	200	16.00%	0	0		是	2026年12月	4.21%
10555	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支039	200	36.75%	106.5	106.5				-28.76%
10556	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站202配电变压器	500	45.12%	224.4	224.4				-41.06%
10557	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东何东分支线001	200	14.03%	0	0		是	2026年12月	-46.05%
10558	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期1变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				-43.34%
10559	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维3变电站201配电变压器	800	39.90%	0	0		是	2026年12月	-1.20%
10560	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站1号变压器	630	18.73%	449.0	449.0				-40.61%
10561	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左4+1右1	200	12.90%	0	0				100.00%
10562	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站202配电变压器	800	32.63%	0	0				-38.52%
10563	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊3变电站201配电变压器	315	26.67%	0	0				-37.95%
10564	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分伟宸饭店支2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
10565	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区1箱变1变压器	630	13.33%	0	0				-22.59%
10566	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香5变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是		-42.95%
10567	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线78柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-44.46%
10568	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变1变压器	630	41.27%	307.0	307.0				-37.40%
10569	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式-沈阳红利建设工程有限公司-中尹茨榆分106+1左支4	200	9.75%	0	0				2.07%
10570	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分025	100	67.50%	0	0		是	2026年6月	-32.38%
10571	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘二堡家属楼	315	64.44%	80.5	80.5		是	2025年10月	-41.90%
10572	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期3号变电站2号配电变压器	630	21.59%	431.0	431.0				8.97%
10573	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭30号	400	22.80%	0	0		是	2025年	100.00%
10574	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居土建变201	250	38.00%	0	0		是	2027年12月	-51.38%
10575	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器2公变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10576	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	证大御中环2箱变1变压器	800	6.00%	672.0	672.0				100.00%
10577	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南3变电站2变压器	800	43.13%	375.0	375.0				-42.29%
10578	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金河御小区2局维变电站201配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	9.03%
10579	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	长河村c台区	315	18.41%	225.5	225.5				-20.00%
10580	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2箱变1变压器	630	47.62%	267.0	267.0				19.92%
10581	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区1变电站2变压器	630	48.57%	261.0	261.0				-40.82%
10582	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站202变压器	630	48.25%	0	0		是	2027年12月	-33.48%
10583	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园3变电站1变压器	630	6.35%	527.0	527.0				-28.08%
10584	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干28柱上变压器	400	59.20%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
10585	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城一期2变电站1变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10586	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线观北干70右5柱上变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
10587	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右6右6右6	200	0.00%	0	0				0.00%
10588	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变2配电变压器	500	14.00%	0	0		是	2025年12月	-43.73%
10589	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊3变电站2变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
10590	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻3变电站202柜	630	16.76%	0	0				-40.07%
10591	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线鹏程分11右1柱上变压器	100	47.20%	42.8	42.8				81.39%
10592	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站1号变压器	630	24.76%	10.0	10.0				-38.86%
10593	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站2配电变压器	500	45.76%	221.2	221.2				-39.90%
10594	于洪	光辉变	光南线	三台子村中台分台	400	7.50%	330.0	330.0				0.00%
10595	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光6箱式变电站配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-37.48%
10596	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	海装沈阳局住宅箱式变电站201间隔配电变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
10597	东陵	上佰变	汪家甲线	上佰变301汪家甲线汪家甲干江北分16柱上变压器	250	28.48%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
10598	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园1箱变1配电变压器	630	17.90%	325.6	325.6				-43.96%
10599	苏家屯	雪松变	雪松变60592松园甲线	产业支12左9左1	200	30.80%	0	0		是	2025年	-53.82%
10600	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站201变压器	400	26.80%	252.8	252.8				-44.79%
10601	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	恒大御湖郡1号变电站202配电变压器	800	12.38%	621.0	621.0				100.00%
10602	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线3右7变台	200	82.80%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-36.16%
10603	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地5箱变1变压器配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-40.88%
10604	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左26	400	7.80%	36.4	36.4				-45.86%
10605	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾6箱变2变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-40.82%
10606	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河1中台	200	54.00%	0	0				-30.70%
10607	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分12左1	315	8.38%	0	0		是	2025年	-11.85%
10608	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变2站内变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-43.22%
10609	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善邻小区变电站变压器	315	24.38%	206.7	206.7				-46.52%
10610	沈北	道义变	道义变15259道义线	百乐小区箱变变压器	630	52.38%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
10611	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变2变压器	500	0.00%	450.0	450.0				-109.12%
10612	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线59柱上变压器	200	44.40%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
10613	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支18	400	44.85%	0	0		是	2026年12月	-250.58%
10614	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡占分33	400	18.00%	0	0				-13.97%
10615	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村3.4组照明	400	75.34%	0	0				-26.89%
10616	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利东南台	400	123.60%	0	0	2025年6月			-32.89%
10617	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都1号箱式变电站1号变压器	630	25.08%	409.0	409.0				-38.30%
10618	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分20+1左10变台	200	11.10%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10619	于洪	得胜变	得工线95446	德胜2台	200	55.90%	0	0				-35.40%
10620	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园1变电站201变压器	630	25.90%	0	0		是	2027年12月	-35.66%
10621	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村1机井(2020微)	200	20.40%	139.2	139.2		是	2025年10月	-47.29%
10622	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期1号变电站1号配电变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-32.90%
10623	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站1公变	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-60.80%
10624	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变2公变	630	31.11%	53.7	53.7				-45.31%
10625	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干21右2 变压器	200	79.50%	0	0				-36.08%
10626	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里1箱式变电站201间隔配电变压器	630	8.38%	0	0				100.00%
10627	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾1箱式变电站1号变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
10628	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾8箱式变电站2号变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-26.83%
10629	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线44左12左7变台	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-22.47%
10630	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期2箱变1号变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-45.52%
10631	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-41.88%
10632	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里2箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.68%	0	0				100.00%
10633	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站1变压器间隔配电变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	-31.92%
10634	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线61左1变台	200	28.20%	0	0				0.00%
10635	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前干新台子分新台子支7（一站式）	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
10636	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑8变电站1变压器	630	20.06%	440.6	440.6				-38.24%
10637	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是		-38.06%
10638	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				-40.72%
10639	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区5站房1变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-41.24%
10640	东陵	孙家寨	孙张线	华新园1箱变1变压器	630	66.79%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
10641	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方干20+1左2柱上变压器	50	99.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-44.40%
10642	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水分线	三道岗变305分水分线分干58右8变台	100	89.10%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.22%
10643	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际13号变电站201配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-39.06%
10644	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线古家子村	160	58.75%	0	0				-42.12%
10645	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家分54右支1岳士 支008	315	36.44%	0	0		是	2026年12月	-73.54%
10646	东陵	安顺变	10KV安张线51195线	璟悦港湾10箱变1号变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-43.85%
10647	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	10KV宝十线十间房南分1杆（十间房南一台）	100	26.80%	63.2	63.2		是	2025年11月	-30.68%
10648	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分21杆（中二台）	200	15.60%	0	0		是	2027年	-29.25%
10649	和平	三好变	三好变172丽景乙线	丽景小区用户202配电变压器	1250	0.00%	1125.0	1125.0				0.00%
10650	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城2号变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-34.12%
10651	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右4变台	200	30.00%	0	0				-48.11%
10652	于洪	得胜变	得胜变95474	画苑西小区1站房1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-36.31%
10653	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期4变201配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	22.57%
10654	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥15箱变202配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-23.52%
10655	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	方林家园二期小区箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	11.67%
10656	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	万象中心D座变电站201配电变压器	800	4.50%	10.0	10.0				100.00%
10657	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	卧康线智达分01	400	75.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10658	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房5箱变1变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-43.96%
10659	和平	市府变	市府变554东森线	东森1变电站1主变	630	23.24%	0	0				-34.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10660	新民	梁山变	梁山变200汤电线	汤电干前二台分37变台	200	76.50%	27.0	27.0				-26.82%
10661	东陵	汪家变	汪沈乙线	保利城3变电站1变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10662	沈北	清水变	清水变73648清辉线	二井2箱变202配电变压器	630	5.08%	535.0	535.0				-26.09%
10663	沈北	道义变	道义变地铁线	辽宁省省直建设集团有限公司2箱式变电站1号变压器 变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
10664	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线赵窝分大车鱼池支18右7右4变台	100	79.60%	10.4	10.4				-53.83%
10665	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲5变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	6.77%
10666	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站1号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	-147.62%
10667	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家二组照明	400	62.10%	0	0				-38.52%
10668	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区4变电站1变压器	630	94.92%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-39.34%
10669	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右7+1	200	124.20%	0	0	2025年6月			100.00%
10670	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期2-1箱式变电站配电变压器	800	38.63%	0	0				-36.25%
10671	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	王子公寓箱变1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-39.20%
10672	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	盛宁小区箱变1站内变压器	630	52.19%	238.2	238.2				-36.22%
10673	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分前坨支56变台	200	73.50%	0	0				0.10%
10674	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树北支01	200	41.25%	0	0				7.31%
10675	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光2变电站202间隔配电变压器	800	55.00%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
10676	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分15右1变台	200	15.30%	149.4	149.4				0.00%
10677	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分12柱上变压器	200	24.00%	132.0	132.0				-91.42%
10678	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线107+1左1变台	200	11.70%	0	0		是	2025年12月	-53.07%
10679	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号4号箱变2号变考核	800	50.40%	0	0		是	2025年12月	-0.67%
10680	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期3箱变	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-12.79%
10681	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站201	400	23.20%	0	0		是	2027年12月	-45.36%
10682	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支08	80	69.00%	0	0		是	2026年6月	-43.42%
10683	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	沈北新区丰蕴大米加工厂（一站式服务）	200	19.20%	141.6	141.6				9.63%
10684	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格5号配电室2号配电变压器	400	26.50%	0	0		是	2027年12月	-39.89%
10685	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10686	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站2配电变压器	630	31.75%	0	0				-43.32%
10687	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支14+1左3	200	67.20%	45.6	45.6				4.52%
10688	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾2箱变1变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-45.92%
10689	沈北	大志变	大志变70564志西线	志西干64花盆分1沈阳嘉诚商贸有限公司柱上变压器	100	26.40%	0	0		是	2026年12月	-0.95%
10690	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	小辛三组分台	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-23.53%
10691	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5右2	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-44.84%
10692	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10693	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村德旭畜牧养殖公变台区	400	6.90%	332.4	332.4				0.00%
10694	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分9	315	68.89%	0	0				-56.35%
10695	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区2变电站2变压器	800	32.25%	0	0		是	2025年12月	-31.99%
10696	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线小夏堡支04	400	46.80%	0	0		是	2025年9月	-212.60%
10697	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
10698	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支24加1变压器	400	16.80%	292.8	292.8				-30.56%
10699	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分13左2右1变台	200	24.00%	132.0	132.0		是	2025年12月	-28.17%
10700	大东	毛君变	毛君变946毛光线	小毛甲7KB毛光干13箱变（单）	400	25.20%	259.2	259.2				-42.73%
10701	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站1变压器	630	49.84%	0	0		是	2025年12月	-37.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10702	新民	陶电变	陶电变30842新塔线	新塔线165右3左1变台	400	19.28%	0	0				-38.34%
10703	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干36左4变台	200	71.55%	36.9	36.9				-29.50%
10704	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0				-19.67%
10705	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分6右7柱上变压器	315	64.44%	0	0		是	2025年12月	-37.43%
10706	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右9	400	66.00%	96.0	96.0				-48.36%
10707	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干18柱上变压器	250	35.60%	136.0	136.0				-35.21%
10708	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之3柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
10709	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干24公变	315	38.41%	0	0				-38.68%
10710	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干115左3公变	630	60.63%	0	0		是	2026年12月	-41.31%
10711	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	毛沈线沈站干34	50	16.20%	36.9	36.9				-41.62%
10712	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右3左4变压器	315	18.73%	224.5	224.5				-50.67%
10713	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支44变压器	315	6.03%	264.5	264.5				-48.85%
10714	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐十干76	315	32.70%	0	0		是	2027年12月	-42.96%
10715	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵东变158陵北乙线陵北干7之1柱上变压器	315	42.29%	0	0		是	2025年12月	-37.12%
10716	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分11柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-46.40%
10717	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分13柱上变压器	315	61.90%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
10718	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右16柱上变压器	315	44.44%	0	0		是		63.98%
10719	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分2	315	20.95%	217.5	217.5				-44.99%
10720	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干40柱上变压器	400	14.25%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
10721	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干36左5变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
10722	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分6	100	71.40%	0	0		是	2025年	-51.03%
10723	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分24	400	59.00%	0	0		是	2026年	-37.02%
10724	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干16变压器	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	-34.39%
10725	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	启工干29左4变压器	315	90.48%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-44.34%
10726	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分5	315	28.00%	53.7	53.7				-40.97%
10727	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线228	315	34.13%	0	0				-35.27%
10728	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜卜分19右2	315	51.75%	0	0				-40.08%
10729	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分43	315	23.81%	0	0				-38.80%
10730	和平	方型变	方型变480方太乙线	省委分4	250	2.00%	0	0				-30.30%
10731	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北乙线方北干19公变	315	46.98%	135.5	135.5				-41.96%
10732	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分9右1公变	315	39.37%	159.5	159.5				-42.99%
10733	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干12	200	14.40%	151.2	151.2				-62.38%
10734	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干13右5	315	20.19%	0	0				-39.84%
10735	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工干11右1柱上变压器	315	65.90%	75.9	75.9				-35.83%
10736	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分31柱上变压器	200	37.80%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
10737	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8右5柱上变压器	200	4.80%	0	0		是	2025年12月	-6.42%
10738	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东乙线5柱上变压器	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	-47.78%
10739	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干70柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-36.57%
10740	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线37	315	33.49%	0	0		是	2025年12月	-45.48%
10741	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左3变台	250	51.20%	0	0		是	2025年12月	-32.09%
10742	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线64变台	315	56.00%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
10743	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南十乙线221	315	52.70%	117.5	117.5				-37.22%
10744	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线19	200	90.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10745	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右5变压器	100	8.60%	0	0		是	2025年12月	-58.38%
10746	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线10	315	0.00%	0	0				0.00%
10747	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干62左3右1	315	6.67%	0	0				-28.75%
10748	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分12	400	28.75%	245.0	245.0				-14.02%
10749	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线22	315	71.87%	0	0		是	2025年12月	-39.21%
10750	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线东陵干卫星分23	315	1.59%	278.5	278.5				-10.10%
10751	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线球场分5左2	200	35.10%	109.8	109.8				-28.16%
10752	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分13右5	315	26.98%	198.5	198.5				-44.38%
10753	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干13	315	60.95%	91.5	91.5				-52.18%
10754	和平	花园变	花园变752花南甲线	五河分2右2	315	35.56%	171.5	171.5				-34.52%
10755	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左1变压器	315	21.08%	217.1	217.1				-41.02%
10756	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分78变压器	100	0.00%	90.0	90.0				-46.67%
10757	和平	方型变	方型变476方学甲线	三学甲线24左1+1	315	80.00%	0	0	2024年12月			-36.96%
10758	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分10右4柱上变压器	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
10759	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分15柱上变压器	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-61.41%
10760	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干43柱上变压器	250	91.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-29.41%
10761	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分23	250	19.60%	176.0	176.0				-35.00%
10762	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山分11左4左1柱上变压器	400	57.00%	0	0				-42.27%
10763	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛干97右4公变	100	0.00%	90.0	90.0				-32.61%
10764	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分46	100	135.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-61.59%
10765	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干66右1变压器	315	62.22%	0	0		是	2025年10月	-43.58%
10766	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	九纬分7同义1	315	13.33%	241.5	241.5				-44.48%
10767	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干3柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-36.56%
10768	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干10柱上变压器	400	17.20%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
10769	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜下分14	315	91.43%	0	0	2025年2月	是	2026年2月	-7.08%
10770	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分26	250	31.68%	0	0				-44.65%
10771	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干141右5	315	23.81%	208.5	208.5				-44.79%
10772	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右3柱上变压器	315	17.52%	0	0		是	2025年12月	-48.56%
10773	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左5柱上变压器	400	14.40%	0	0		是	2025年12月	-33.58%
10774	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园4变电站201	400	69.60%	81.6	81.6				-41.31%
10775	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二2箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
10776	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学1箱变2号变	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
10777	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期3箱式变电站2配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-45.28%
10778	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南宁花园12主变	630	47.24%	269.4	269.4				-40.54%
10779	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区1变电站1变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-48.74%
10780	和平	青年变	青年变368青二线	2主变军区政治部住宅	500	18.40%	0	0				-36.75%
10781	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变1变	630	26.67%	0	0				-45.58%
10782	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	富山1箱变2	400	51.00%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
10783	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变2号变	630	43.17%	295.0	295.0				-45.84%
10784	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变1号变	630	28.95%	363.7	363.7				-45.58%
10785	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变2	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-38.61%
10786	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二3箱变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10787	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙10箱变1号变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-47.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10788	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变1变压器	800	16.13%	591.0	591.0				-49.62%
10789	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变1变压器	800	19.50%	564.0	564.0				-42.31%
10790	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区2箱变2号变	500	39.36%	0	0		是	2025年12月	-27.21%
10791	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹茗郡6变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-42.03%
10792	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	迎宾变电站一次变压器柜主变	315	54.48%	0	0				-61.75%
10793	和平	青年变	青年变362青好线	群芳21#主变	315	7.11%	0	0				-41.90%
10794	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变2站内变压器	400	28.80%	0	0				-45.43%
10795	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园2箱变1站内变压器	630	35.81%	1.7	1.7				-41.29%
10796	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站1变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-45.45%
10797	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站2变压器	630	33.65%	169.7	169.7				-39.61%
10798	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园2变电站202	630	32.38%	363.0	363.0				-44.93%
10799	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站201变压器	630	65.08%	157.0	157.0				-44.49%
10800	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区2箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10801	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	同义变电站一次变压器柜主变	630	60.00%	189.0	189.0				-41.42%
10802	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都7变电站201	500	32.64%	286.8	286.8				-43.60%
10803	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园11变电站201	400	20.10%	279.6	279.6				-43.29%
10804	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园2箱变2变压器	630	19.43%	0	0				-36.04%
10805	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	顺星北苑小区1变电站201配电变压器	630	0.00%	377.6	377.6				0.00%
10806	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	卫工街8变电站201柜	315	11.43%	0	0		是	2027年12月	-46.15%
10807	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园1变电站202柜	500	21.76%	341.2	341.2				-43.89%
10808	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区4变电站201	630	26.67%	399.0	399.0				-47.10%
10809	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
10810	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站202	500	24.72%	53.7	53.7				-37.71%
10811	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变1	500	52.40%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
10812	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站1变压器	630	62.48%	0	0				-46.05%
10813	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站2变压器	500	27.84%	0	0				-40.75%
10814	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家3箱变	630	14.10%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
10815	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站201变压器	630	42.86%	297.0	297.0				-41.45%
10816	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑2变电站201变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-43.26%
10817	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变1配电变压器	500	70.00%	0	0				-44.30%
10818	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	明廉小区箱变2	630	35.43%	0	0				-51.75%
10819	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变1号变	630	49.52%	255.0	255.0				-45.85%
10820	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变1变压器	630	23.37%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
10821	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期3箱变2变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-48.10%
10822	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区19变电站201	630	22.54%	425.0	425.0				-44.80%
10823	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站202柜（2）	800	27.90%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
10824	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站201	630	60.00%	189.0	189.0				-40.54%
10825	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站201	630	17.46%	457.0	457.0				-46.58%
10826	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站201	400	46.20%	175.2	175.2				-42.00%
10827	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	正昌箱变2变	500	26.80%	316.0	316.0				-41.15%
10828	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	富仁家园箱变1变	315	40.76%	0	0				-49.12%
10829	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	凯厦家园2号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年	-44.48%
10830	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安1箱变1变压器	630	67.81%	139.8	139.8				-44.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10831	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
10832	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变1变压器	800	36.30%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
10833	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期4箱变1变压器	500	24.00%	330.0	330.0				-38.36%
10834	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-1箱变1变压器	1000	19.68%	0	0		是	2026年12月	-46.08%
10835	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变2变压器	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-37.43%
10836	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含2箱变1	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-50.27%
10837	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南三主变	500	38.00%	260.0	260.0				-46.24%
10838	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变2配电变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
10839	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站1变压器	630	62.54%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
10840	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期2箱变1变	630	32.70%	361.0	361.0				-40.81%
10841	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	幸福小区箱变(单)	630	14.92%	0	0				-44.19%
10842	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	109中学箱变(单)	400	64.40%	0	0		是		-42.93%
10843	铁西	历工变	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站202柜	500	25.60%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
10844	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变1变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-39.95%
10845	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变1变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-40.28%
10846	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都6箱变1变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-23.52%
10847	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变2变压器间隔2配电变压器	500	42.56%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
10848	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变1变压器	500	50.00%	0	0		是		-41.87%
10849	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	浑河五区4变电站201变压器	800	100.20%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-42.32%
10850	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站202	630	26.98%	397.0	397.0				-42.74%
10851	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	松辽西区1号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0				-42.79%
10852	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	富家天下变电站202	630	51.43%	243.0	243.0				-42.62%
10853	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
10854	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	金山2箱变1	400	52.50%	0	0		是	2025年12月	-44.73%
10855	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变1	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
10856	皇姑	长江变	25458长亚甲线	龙逸二1箱变2号变	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
10857	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	西苑家园202	500	0.00%	31.2	31.2				0.00%
10858	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	南关变电站2变压器	1000	97.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.31%
10859	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅苑2变电站201柜	500	14.40%	378.0	378.0		是	2027年12月	-46.09%
10860	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站201柜	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10861	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C1箱式变电站1配电变压器	400	24.50%	0	0		是	2025年12月	-19.94%
10862	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大四季上东二期2号变电站1号变压器	630	7.30%	0	0				0.00%
10863	苏家屯	夹河变	夹河变	银河湾4号变电站1变压器	630	38.41%	0	0				-38.15%
10864	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站2变压器	630	33.02%	0	0				-24.01%
10865	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10866	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区3变电站202配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	9.62%
10867	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	辽宁中信房地产开发有限公司(金墅花园)小区局维箱式变电站2号配电变压器	800	31.13%	0	0		是	2026年12月	68.23%
10868	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干123右2变台	200	14.50%	151.0	151.0				-11.98%
10869	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	31.75%	0	0				5.35%
10870	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山乙线34左10右1	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10871	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
10872	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站1变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-44.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10873	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子西台分03	400	29.95%	240.2	240.2				-22.74%
10874	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛达子营米双商店公变台区	200	19.80%	0	0				100.00%
10875	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线罗电照明新	400	18.30%	0	0				0.00%
10876	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期3号变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10877	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦2201间隔配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-45.06%
10878	康平	中心变	中心变2604镇一线	交通箱变1变压器	315	36.32%	0	0		是	2026年12月	-49.14%
10879	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	教师新村变电站变压器	630	27.81%	0	0				0.00%
10880	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站2变压器	630	39.87%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
10881	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡一组照明新	200	86.70%	6.6	6.6	2025年6月			0.00%
10882	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG 房身村1-1（三家子分47左9）	200	27.90%	124.2	124.2				-41.61%
10883	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右2柱上变压器	315	28.19%	0	0		是	2025年12月	-90.64%
10884	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
10885	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站2变压器	630	26.98%	0	0				-44.91%
10886	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站2变压器	630	19.37%	0	0				-43.01%
10887	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村2.4组	400	42.60%	0	0				-30.16%
10888	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明西台	200	146.70%	0	0	2022年12月			-30.36%
10889	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境2期3号箱变2号变压器	800	32.25%	0	0				-34.33%
10890	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右3柱上变压器	200	75.20%	0	0		是	2025年12月	-98.20%
10891	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分20+1左1变台	400	46.20%	175.2	175.2		是	2025年12月	37.57%
10892	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线张家南台照明	200	61.95%	0	0		是	2025年11月	-46.08%
10893	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线下坎子台分支线008	50	99.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-33.58%
10894	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站2变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
10895	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	砂轮甲线1右1+1右1	200	30.00%	0	0				5.09%
10896	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸尊尚雅苑3箱变1变压器	630	84.57%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-41.87%
10897	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站1变压器	800	26.63%	204.4	204.4				-48.78%
10898	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站1变压器	400	22.00%	272.0	272.0				-40.86%
10899	沈北	清水变	清王线	朱家电井	200	21.50%	0	0		是	2026年12月	-45.58%
10900	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线松树支14(松树B台)	200	70.30%	0	0				-28.48%
10901	于洪	大潘变	大视线	弘泽国际二期3变电站2变压器	630	38.10%	0	0				-43.04%
10902	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老头山分刘前支10	200	42.00%	96.0	96.0				-41.13%
10903	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-35.66%
10904	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站201变压器	400	33.00%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
10905	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡3变电站2变压器	630	6.35%	527.0	527.0				-32.37%
10906	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区2变电站202配电变压器	400	37.60%	209.6	209.6				-41.24%
10907	和平	广州变	广州变478柳州甲线	金苑华城5号2变压器	800	10.50%	0	0				-38.52%
10908	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子92右6+1	315	62.86%	85.5	85.5				-45.94%
10909	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干前栏分15左9变压器	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
10910	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐坨子分32	100	57.60%	32.4	32.4				-19.55%
10911	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站2变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
10912	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园37号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	26.35%	0	0				-14.24%
10913	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干52柱上变压器	200	25.40%	129.2	129.2				5.46%
10914	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	中德国际1箱变2变压器	630	46.48%	0	0				-34.89%
10915	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线水库支3	160	8.63%	0	0		是	2027年	-19.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10916	开发	洞庭变	洞庭变55769紫都线	中油吉利小区9变电站1变压器	400	22.50%	270.0	270.0				-38.77%
10917	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区2箱变1变压器	630	32.06%	365.0	365.0				-14.07%
10918	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站1配电变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
10919	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉东台	100	54.60%	35.4	35.4				-33.55%
10920	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支09	200	32.10%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
10921	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干民屯分39右3变台	200	42.45%	0	0				-61.97%
10922	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分29右9变台	200	34.30%	111.4	111.4				-39.81%
10923	东陵	汪家变	汪佰乙线	方大欣湖里2号箱变1号变压器	630	7.30%	0	0		是	2026年12月	0.00%
10924	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线038左分02	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	7.77%
10925	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑2变电1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10926	和平	三好变	三好变171三展甲线	世纪华丰3变电站201配电变压器	630	10.48%	501.0	501.0				100.00%
10927	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府1局维变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	3.22%
10928	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	024保工印象3201配电变压器	630	43.81%	291.0	291.0				-39.92%
10929	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期1变电站2变压器	800	17.40%	580.8	580.8				-41.73%
10930	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站2号变压器	630	32.06%	365.0	365.0				-44.07%
10931	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区5变电站201配电变压器	800	23.40%	0	0				100.00%
10932	法库	新依变	依拉线	依拉线段树沟分段树沟东支4（段树沟村新东台）	200	77.10%	0	0		是	2025年12月	18.90%
10933	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线曲大沟分56	160	12.38%	0	0		是	2025年12月	-15.81%
10934	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期1变电站1变压器	630	54.60%	223.0	223.0				-41.47%
10935	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左23	200	7.50%	0	0		是	2025年	-48.32%
10936	沈北	道义变	道义变15259道义线	天祺路2号天顺家园四	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
10937	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区5变电站101配电变压器	800	38.40%	412.8	412.8				-22.78%
10938	沈北	大志变	大志变70564志西线	志西干小学分4变压器	100	38.40%	0	0		是	2026年12月	-41.78%
10939	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支16+1右1	200	0.60%	178.8	178.8				0.09%
10940	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅3变电站201间隔配电变压器	400	32.50%	0	0		是	2025年	-51.54%
10941	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园5箱变（单）	400	26.25%	0	0				-44.86%
10942	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚2变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-24.51%
10943	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖郦舍二期一1局维变电所201配电变压器	800	25.20%	0	0				89.13%
10944	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区42变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-47.78%
10945	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园4箱变1变压器	400	13.80%	294.4	294.4				-43.43%
10946	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分41左37变台	50	33.40%	0	0				-38.50%
10947	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期1箱式变电站201间隔配电变压器	630	2.67%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10948	于洪	铸造变	铸南甲线	小微铸南甲1台	200	1.20%	0	0				100.00%
10949	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线131	250	47.04%	0	0				-38.82%
10950	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区3变电站1变压器	800	8.70%	650.4	650.4				100.00%
10951	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花中学台区	200	66.00%	48.0	48.0		是	2025年	-27.19%
10952	于洪	小于变	10kV小工线56242	翟家小微一台区	200	67.80%	44.4	44.4		是	2025年	90.18%
10953	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅2变电站1变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
10954	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左3-1	315	52.06%	0	0				-16.95%
10955	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站2站内变压器	630	5.52%	0	0				-45.25%
10956	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-39.47%
10957	于洪	得胜变	得化线95476	三隆熙湖枫景二期2变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-32.07%
10958	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线顾屯支013	200	52.65%	74.7	74.7				-34.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10959	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线电信支02	200	73.80%	0	0				-34.33%
10960	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树西支11	400	44.00%	0	0				-34.67%
10961	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘市场	400	74.50%	0	0				-36.78%
10962	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区1箱变1配电变压器	800	13.50%	0	0				21.21%
10963	铁西	启工变	启工变10772启东线	春树广场配电室201间隔配电变压器	400	5.10%	339.6	339.6				-34.43%
10964	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖三期2变电站2配电变压器	400	65.70%	0	0				0.00%
10965	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左10+1左1	200	28.80%	122.4	122.4				100.00%
10966	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线47	315	20.00%	0	0				-48.92%
10967	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线46+1	315	27.43%	197.1	197.1				-48.20%
10968	于洪	平罗变	平悟线	小微-红利冷藏仓储	400	17.70%	0	0				15.58%
10969	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分16	315	67.05%	0	0		是		-37.70%
10970	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站1变压器	630	11.11%	497.0	497.0		是	2025年12月	-31.91%
10971	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-1	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-41.41%
10972	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线白家分支线005	200	30.33%	0	0				-34.84%
10973	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分29	200	84.00%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-42.46%
10974	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳新家园物业管理有限公司4箱1变（备）201配电 变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10975	沈北	道义变	道义变15269徧景线	YHG_正道综合楼	315	52.19%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
10976	于洪	大潘变	大岳线	小微小潘村一台	200	75.90%	28.2	28.2				-20.21%
10977	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期10箱式变电站配电变压器	400	50.80%	0	0				-33.42%
10978	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分3左2	400	6.25%	335.0	335.0				-33.68%
10979	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲3变电站1变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
10980	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府1箱变出线间隔配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年9月	-36.31%
10981	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2201间隔配电变压器201间隔配电变压器	800	39.50%	0	0		是	2026年12月	-27.03%
10982	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号2变电站2配电变压器	800	7.80%	0	0				0.00%
10983	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城15号变电站201间隔配电变压器	630	44.44%	0	0				-41.31%
10984	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站1变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-42.81%
10985	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站2变压器	630	12.76%	0	0				-35.69%
10986	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地西支11	50	9.20%	0	0		是	2026年6月	-84.21%
10987	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支26	50	10.40%	0	0		是	2026年6月	-24.62%
10988	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城1箱变201配电变压器	630	45.08%	283.0	283.0				-41.88%
10989	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区2变电站202配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	9.58%
10990	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟1箱变2变压器	800	55.80%	0	0				0.00%
10991	法库	宝山变	法镇二线	老物质局箱变配电变压器	500	38.00%	260.0	260.0				-41.28%
10992	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分42右20+1右7	100	25.20%	64.8	64.8				-35.56%
10993	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干194右12变台	200	20.40%	139.2	139.2				71.21%
10994	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山3号变电站201间隔（安南线）配电变压器	630	41.27%	0	0				-7.03%
10995	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分25	400	22.65%	0	0		是	2025年11月	-22.52%
10996	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子东一台新	200	53.70%	0	0				0.00%
10997	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变2变压器	630	26.03%	0	0				-42.40%
10998	沈河	大东变	大东变072东青甲线	华美万莲箱变1变压器	500	106.56%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-42.41%
10999	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区1变电站2变压器	630	12.70%	487.0	487.0				-34.44%
11000	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	雨坛YHG201配电变压器	315	51.81%	120.3	120.3				-30.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11001	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委北台	200	61.40%	0	0				-39.00%
11002	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨于坨变302茨榆坨线五委北台	315	92.19%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-36.67%
11003	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左9右16	250	0.00%	0	0				-130.44%
11004	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站2变压器	630	35.56%	343.0	343.0				-42.21%
11005	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东大林西台	100	74.25%	0	0		是	2025年	-37.06%
11006	沈北	道义变	道孝乙线	沈阳宏远路灯管理翰林水郡南门外(一站式)	200	3.90%	0	0		是	2026年12月	14.54%
11007	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸5箱变1变压器	1000	4.20%	858.0	858.0				-34.91%
11008	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变2变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
11009	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	剑桥郡2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	32.70%	458.4	458.4				-31.22%
11010	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变2变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
11011	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孙店林场分支线001	100	102.15%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.14%
11012	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线33右1柱上变压器	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11013	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	YHG_齐兴专缆惠和大厦	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
11014	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	昭华里5号变电站201间隔(安南线)配电变压器	630	50.48%	0	0				53.45%
11015	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区18变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-45.38%
11016	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站1	800	18.50%	572.0	572.0				6.31%
11017	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	小学照明综合一台	400	29.25%	243.0	243.0				-3.21%
11018	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分03(老头沟)	30	23.33%	20.0	20.0				48.22%
11019	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线兴隆山东台分07	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
11020	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分18科学家花园-2变压器	1250	22.08%	0	0				-42.81%
11021	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分10	400	70.00%	0	0				-42.85%
11022	沈河	市府变	市府变574银置线	YHG_红卫干银河大厦配电变压器(冷却)	2000	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11023	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干24右5+1柱上变压器	315	5.71%	265.5	265.5				-47.62%
11024	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡西支20	315	25.33%	0	0		是	2025年9月	-33.11%
11025	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干城丰分2公变	315	20.32%	0	0		是	2026年12月	-11.19%
11026	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	鑫昊大厦变电站201间隔配电变压器	630	8.10%	516.0	516.0				-46.86%
11027	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年	-40.21%
11028	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干68+1左2柱上变压器	500	91.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.34%
11029	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	砂阳桥变电站201间隔变压器	400	26.10%	255.6	255.6				15.73%
11030	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干23右3	400	67.50%	0	0		是	2026年	100.00%
11031	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左1	400	36.80%	212.8	212.8				-45.57%
11032	于洪	小于变	10kV小山线56240	友谊城1变电站2变压器	630	31.75%	367.0	367.0				-35.74%
11033	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期4变电站2变压器	800	40.13%	0	0		是	2027年12月	-52.30%
11034	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路1箱变1变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-46.59%
11035	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
11036	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛下分北台支1(敖牛卜北台)	200	9.30%	161.4	161.4				-17.56%
11037	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	罗马花园1箱变1变压器	500	20.16%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
11038	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线49+2	315	100.32%	0	0	2022年12月			-40.90%
11039	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区2变电站2变压器	800	35.70%	0	0		是	2025年12月	5.26%
11040	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	世纪家园2箱变1变压器	400	32.00%	204.4	204.4		是	2026年12月	-41.37%
11041	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分30变台	250	35.16%	137.1	137.1				-39.09%
11042	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分16右9变台	100	67.50%	0	0				-35.90%
11043	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干222右6变台	100	63.90%	0	0		是	2025年12月	-38.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11044	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园5箱变201	630	24.95%	409.8	409.8		是	2027年12月	-47.79%
11045	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线36右2变台	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-26.28%
11046	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线17左2变台	400	40.20%	0	0				-33.14%
11047	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站2号变压器	400	31.50%	0	0		是		-40.41%
11048	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变1变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年12月	5.48%
11049	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区晓光果园（一站式）	100	39.90%	0	0		是	2026年12月	23.40%
11050	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站1变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-39.89%
11051	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城6箱变2变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
11052	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座4箱变2配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-43.06%
11053	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线朴驼村南台区	315	62.54%	0	0				-45.29%
11054	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-6配变站1变压器	800	36.30%	429.6	429.6				9.42%
11055	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11056	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线石人沟大棚支05	30	6.00%	0	0		是	2026年5月	-161.66%
11057	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线四家子西台分支线003	200	47.60%	84.8	84.8				-33.27%
11058	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站1配电变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-36.12%
11059	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支08	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-29.01%
11060	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万子北台	80	78.00%	0	0		是	2025年11月	-57.99%
11061	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站2变压器	630	35.81%	0	0		是	2027年12月	-43.08%
11062	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线杨树园子台分支10	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
11063	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙小区支009	50	55.20%	0	0		是	2026年12月	-28.26%
11064	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期1号变电站2号配电变压器	800	45.00%	0	0				-11.11%
11065	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线任家分支线003	100	77.10%	12.9	12.9				-35.34%
11066	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变2变压器	400	24.50%	262.0	262.0				-45.29%
11067	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支04+1	80	74.06%	0	0		是	2026年12月	-12.93%
11068	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变1配电变压器	630	66.98%	0	0		是	2025年12月	-39.48%
11069	沈河	站前变	站前变276站南乙线	中韩科技园1箱变1变压器	800	20.70%	554.4	554.4				14.93%
11070	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变1配电变压器	630	63.17%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11071	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站1号主变	630	29.33%	382.2	382.2				-34.81%
11072	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站2号配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2027年12月	-45.43%
11073	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左2	400	40.75%	0	0				-60.80%
11074	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	雁翔阁小区变电站1变压器	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
11075	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站2变压器	630	30.86%	0	0		是	2027年12月	-40.99%
11076	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线33右2	315	34.29%	175.5	175.5				-41.49%
11077	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地4箱变1变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-34.81%
11078	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯秋家沟水利分	50	5.60%	42.2	42.2				-32.80%
11079	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区2变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-27.95%
11080	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	道义变270纺校线辽宁城开地产开发有限公司1箱变2 变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-36.20%
11081	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分38右1右1	200	53.40%	0	0		是	2026年	-69.65%
11082	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干大北分11加1	200	81.00%	0	0	2024年6月			-38.79%
11083	大东	如意变	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变2变压器	400	32.00%	232.0	232.0				-42.25%
11084	于洪	小于变	10kV于工线56284	景城时代1台（临时电）	630	60.95%	0	0				100.00%
11085	和平	方型变	方型变442方青甲线	十二纬路201间隔配电变压器	400	66.00%	0	0				4.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11086	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	新安南照明	80	80.13%	7.9	7.9	2024年6月			-40.91%
11087	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进17台	200	97.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	100.00%
11088	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线54+1	315	100.63%	0	0	2022年12月			-45.05%
11089	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站202配电变压器	500	48.40%	208.0	208.0				-37.89%
11090	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干141小仁镜分7柱上变压器	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
11091	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支09供销社台	200	30.50%	0	0		是	2025年12月	-35.61%
11092	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代6号变电站202间隔配电变压器	800	17.75%	10.0	10.0				-41.16%
11093	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干232变台	200	27.00%	0	0				-37.70%
11094	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区5变电站1变压器	630	63.49%	167.0	167.0				-57.67%
11095	东陵	农大变	农首线	棋盘山一号1箱变2变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-37.09%
11096	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干牛营分14左1变台	100	97.20%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-32.33%
11097	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前边外北台	200	76.50%	27.0	27.0				-33.43%
11098	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑3变电站2变压器	500	44.16%	0	0				-38.49%
11099	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线17+1左1变台	200	86.40%	7.2	7.2	2025年8月			-37.52%
11100	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干八组分36变台	80	66.88%	0	0				-49.02%
11101	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线175变台	80	47.75%	0	0				-42.63%
11102	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支33柱上变压	315	6.67%	0	0		是	2025年12月	-63.41%
11103	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士珏1局维变电站201配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	4.84%
11104	铁西	历工变	历工变10470历华线	中南紫云集变电站202间隔配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2027年12月	7.93%
11105	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干20左1柱上变压器	400	1.20%	0	0		是	2025年12月	4.69%
11106	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干双庙分26变台	200	26.40%	23.8	23.8				3.46%
11107	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左4柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-33.54%
11108	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站2公变	500	48.00%	210.0	210.0				-38.31%
11109	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水西西分3	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-18.62%
11110	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花6箱式变电站2配电变压器	800	56.40%	0	0				-41.57%
11111	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰西支4	400	7.20%	0	0		是	2025年9月	-31.27%
11112	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马分支线039	80	111.75%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-24.59%
11113	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于1台	100	50.70%	0	0		是	2025年	-22.32%
11114	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变2变压器	630	6.35%	0	0		是	2025年12月	27.05%
11115	于洪	家俱变	偏锦线	水木城典10变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-42.81%
11116	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分12左3左1变台	200	17.70%	144.6	144.6		是	2025年12月	25.43%
11117	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11118	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线张帅养殖分2	200	1.80%	176.4	176.4				100.00%
11119	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡9箱式变电站1配电变压器	500	49.60%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
11120	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	东塔干55凌云西分2加2	100	20.00%	0	0				9.69%
11121	浑南	营盘	营新线	华发首府二期3号配电室1号变压器	800	58.88%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
11122	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变1间隔配电变压器	800	42.90%	204.4	204.4				-41.59%
11123	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村12机井	100	64.00%	26.0	26.0		是	2025年10月	-47.90%
11124	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村14机井	100	64.40%	25.6	25.6		是	2025年10月	-46.55%
11125	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅9变电站9变压器	400	31.00%	0	0				-39.84%
11126	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期1变电站1变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-36.27%
11127	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘北村12机井	100	33.60%	0	0				-53.04%
11128	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	盛福家园2变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-89.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11129	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线218右18变台	200	0.00%	0	0				0.00%
11130	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	滑建甲线建设干64柱上变压器	315	83.81%	19.5	19.5	2025年6月			-46.41%
11131	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井1台	100	31.20%	0	0				-39.74%
11132	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线112变台	100	79.65%	10.4	10.4				-41.40%
11133	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线127右1变台	200	15.60%	0	0				13.52%
11134	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	高尔万香墅三期小区变电站1变压器	800	5.10%	679.2	679.2				-30.02%
11135	于洪	光辉变	光东线	小微二分场后家属2	200	57.90%	64.2	64.2				0.00%
11136	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线信家分31	400	13.40%	0	0		是	2026年12月	15.77%
11137	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期3局维变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11138	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村8机井	50	76.40%	0	0		是	2025年11月	-52.62%
11139	于洪	大潘变	大潘线	马贝村西台	100	11.40%	0	0				-165.68%
11140	东陵	杨官变	富康线	华润长安里2变电站2母线变压器	800	41.10%	0	0		是	2026年12月	-16.19%
11141	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线18变台	100	67.80%	22.2	22.2				-30.28%
11142	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分87左1变台	100	50.70%	0	0				-36.27%
11143	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线43左6变台	250	84.00%	15.0	15.0	2025年4月			-27.16%
11144	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分73右5变台	200	34.20%	0	0				0.00%
11145	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干30	400	75.90%	56.4	56.4				9.51%
11146	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分144左01	200	26.20%	0	0		是	2025年	-18.03%
11147	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线陈才窝下分31变台	80	84.75%	4.2	4.2	2025年4月			-37.34%
11148	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变1变压器	630	47.62%	267.0	267.0				-40.50%
11149	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右2	400	17.00%	0	0				4.64%
11150	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	鑫丰御景华庭1变电站202变压器	630	69.84%	127.0	127.0				-40.45%
11151	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分10右15加1	400	29.10%	243.6	243.6				-17.21%
11152	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	YHG_联合村A台	50	21.90%	0	0		是	2026年12月	-42.79%
11153	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城7号变电站1号变压器	800	49.50%	0	0		是	2027年12月	-59.30%
11154	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘1变电站2变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-41.49%
11155	沈河	文艺变	文艺变986文好线	建筑大学住宅箱变2变压器	500	28.80%	306.0	306.0				-46.38%
11156	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站1变压器	630	17.14%	459.0	459.0				-39.76%
11157	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分39变台	200	14.70%	0	0		是	2025年12月	-48.30%
11158	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	鸿源养殖照明台	200	21.60%	136.8	136.8				100.00%
11159	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站1变电站变压器	400	39.90%	200.4	200.4				-44.70%
11160	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗2箱式变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
11161	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线提水分21之2柱上变压器	200	31.50%	0	0				100.00%
11162	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线东关一台区	400	39.60%	0	0				-37.70%
11163	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	景观小区住宅箱变201间隔配电变压器	100	54.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
11164	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线英达分31左11右4柱上变压器	315	65.40%	0	0				-55.00%
11165	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子东大棚台	100	15.40%	74.6	74.6				-40.12%
11166	法库	赵贝堡	赵贝堡10kV宝十线赵贝卜凡12南2		200	27.60%	124.8	124.8		是	2025年11月	47.88%
11167	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分12加1右支4变压器	50	1.20%	0	0				-68.76%
11168	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	兴福线31右14右1变台	200	47.10%	85.8	85.8				0.00%
11169	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜阿义超市公变台区	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
11170	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区10变电站1变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-35.11%
11171	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河明华分3+1柱上变压器	400	98.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	20.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11172	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区3箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11173	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分064	200	24.20%	0	0		是	2026年5月	-35.20%
11174	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分32	200	45.20%	89.6	89.6				-28.04%
11175	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村平房二组综合一台	200	33.30%	25.6	25.6				-29.88%
11176	于洪	小于变	10kV于工线56284	龙湖中德开春江悦茗3站房2配电变压器	800	10.20%	0	0				100.00%
11177	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	10KV中铁逸都进步回迁西2局维变电站201配电变压	800	10.80%	0	0				100.00%
11178	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站2变压器	630	28.89%	385.0	385.0				-21.69%
11179	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干98	100	23.80%	0	0		是	2027年	-46.01%
11180	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号三期小区2局维变电站201配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11181	于洪	大潘变	大视线	中庙村西台	400	57.90%	0	0				-6.86%
11182	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+2	400	35.25%	0	0		是	2027年12月	-35.68%
11183	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干178右1	100	20.80%	0	0				-18.67%
11184	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门黄北村嘉序畜牧公变台区	200	0.00%	180.0	180.0				100.00%
11185	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛1变电站202	500	17.60%	362.0	362.0				-35.72%
11186	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑7变电站2变压器	800	12.00%	10.0	10.0				-43.14%
11187	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站1变压器	500	53.28%	183.6	183.6				-41.33%
11188	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工住宅箱变201	250	29.20%	53.7	53.7				-34.86%
11189	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块1箱变201配电变压器	630	18.54%	450.2	450.2				-37.48%
11190	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分014	100	37.65%	0	0				-9.45%
11191	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六二队分004	50	104.70%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-38.22%
11192	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	万和丽景1变电站202变压器	800	32.70%	0	0				-39.39%
11193	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合9变电站1变压器	630	25.52%	0	0				-39.32%
11194	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子西分003	200	52.28%	0	0		是	2026年6月	-30.76%
11195	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线大付家支001	400	16.88%	0	0		是	2026年12月	-29.83%
11196	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北分后山南支015	200	53.00%	0	0				-31.93%
11197	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维2变201配电变压器	400	49.20%	0	0		是	2026年12月	-19.08%
11198	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾7箱变2变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-38.27%
11199	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站202配电变压器	800	26.25%	0	0				-38.40%
11200	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线26右1变台	200	44.10%	91.8	91.8				-36.93%
11201	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支26左6变台	200	19.25%	0	0				-40.67%
11202	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期2变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-42.03%
11203	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站1变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-41.54%
11204	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站1变压器	500	52.80%	186.0	186.0				-42.78%
11205	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站2变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
11206	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支12	200	20.40%	0	0		是	2026年5月	-26.76%
11207	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利医院支09	160	40.88%	0	0		是	2026年12月	-44.51%
11208	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡四支24+1（三尖泡林场）	200	12.30%	0	0		是	2025年11月	-28.20%
11209	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
11210	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站202间隔配电变压器	315	34.60%	174.5	174.5				-40.22%
11211	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站2变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
11212	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园2号变电站201间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	15.84%
11213	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线60变台	200	41.80%	96.4	96.4				-19.30%
11214	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十一号变电站202间隔配电变压器	630	36.51%	0	0				-36.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11215	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十二号变电站202间隔配电变压器	800	32.25%	0	0				-23.85%
11216	法库	果子园	果子园1413果东线	10KV果东线红西分30	400	5.70%	0	0		是	2028年	0.00%
11217	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地4箱变2变压器	630	14.60%	475.0	475.0		是	2026年12月	3.22%
11218	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期12202间隔配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年12月	-36.29%
11219	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干278变台	50	128.40%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-40.61%
11220	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
11221	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB哈雷分1变压器	800	14.70%	602.4	602.4				3.82%
11222	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分51	200	76.20%	0	0		是	2025年12月	-18.44%
11223	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园7变电站2变压器	400	6.75%	0	0				-38.57%
11224	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26右2柱上变压器	200	59.00%	0	0				-50.14%
11225	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	YHG_卫东干3左3左1(临时电)-2柱上变压器	200	10.05%	0	0		是	2025年12月	-119.75%
11226	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线质检站支05	100	95.60%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-36.70%
11227	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水三支12柱上变压器	250	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11228	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线8	315	83.17%	21.5	21.5	2024年6月			-42.18%
11229	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花村台	200	71.40%	0	0		是	2025年11月	-63.37%
11230	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线047	200	36.50%	107.0	107.0				-36.35%
11231	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干154右5左1	200	16.00%	148.0	148.0				-35.52%
11232	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干82左1左1	200	2.40%	0	0				5.46%
11233	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五里河家园自维202配电变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-34.15%
11234	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	近海雅韵小区1号箱变1号变压器	630	4.57%	0	0		是	2025年11月	35.11%
11235	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11236	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春五期C、D区2变电站202变压器	630	28.95%	0	0				-42.42%
11237	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠4201配电变压器	630	13.65%	0	0				-9.95%
11238	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街村谷盛农产品加工公变台区	200	77.20%	0	0				0.00%
11239	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	地铁云杉里1号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	400	20.70%	0	0				100.00%
11240	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥6变电站201间隔配电变压器	630	40.76%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
11241	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	新南社区变电站变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
11242	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期1变201	500	35.52%	272.4	272.4				-43.73%
11243	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变1变压器	500	38.40%	0	0		是		-45.45%
11244	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线单佰祥养殖几2	400	0.00%	0	0				0.00%
11245	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	隆泰畜牧公变台	200	24.60%	130.8	130.8				100.00%
11246	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源1变电站2变压器	500	34.24%	0	0				-46.40%
11247	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑1变电站1变压器	500	24.64%	0	0		是	2025年12月	-35.63%
11248	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变王全干0	400	84.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-38.74%
11249	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际1号变电站201间隔(前新线)配电变压器	800	38.10%	0	0				8.69%
11250	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严千分067	400	12.90%	0	0		是	2025年12月	-29.82%
11251	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干150	200	31.50%	117.0	117.0				-26.88%
11252	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-37.96%
11253	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关八组分支线007	200	78.30%	23.4	23.4				-23.68%
11254	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品2号变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0				-42.76%
11255	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子村综合一台	200	44.10%	0	0				-22.80%
11256	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾1箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
11257	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾5箱变1变压器	630	61.59%	0	0		是	2026年12月	-39.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11258	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗朗居1配电室2号变压器	400	30.38%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
11259	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花10变电站201间隔配电变压器	400	46.50%	0	0				-14.43%
11260	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站2变压器	400	53.00%	0	0				-41.31%
11261	浑南	营盘	营盘变084营天线	万锦紫园一期2变电站1配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2027年12月	-39.62%
11262	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分56左支13（南拉拉村南堤2台）	200	53.40%	73.2	73.2				-42.13%
11263	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务—辽宁财庙果业有限公司	200	26.40%	127.2	127.2				8.68%
11264	东陵	中马变	疗养甲线	沈阳新希望置业有限公司（宴山1.1期）-住宅箱式变 电站1号变压器	630	10.92%	228.8	228.8				-24.60%
11265	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦二期2箱变1变压器	800	18.75%	570.0	570.0		是		-36.64%
11266	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支8杆（市场北台）	200	30.00%	0	0		是	2027年	-24.07%
11267	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11268	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子几30	200	45.30%	0	0		是	2025年12月	-34.58%
11269	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景1站房2变压器	630	47.49%	267.8	267.8				-37.29%
11270	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区1变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	1.98%
11271	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分13右9	200	9.00%	0	0				100.00%
11272	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线31变台	400	63.60%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
11273	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线政府分20变台	100	85.20%	4.8	4.8	2023年2月			-36.26%
11274	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干5+1柱上变压器	500	47.36%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
11275	于洪	东民变	东前线	小微和平村东2台区	400	30.90%	0	0				6.49%
11276	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司2箱变201间隔配电变压器	800	15.75%	0	0		是	2026年12月	-36.11%
11277	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	中体花园2箱变2变压器	500	45.76%	0	0				-40.98%
11278	东陵	营盘	营孤甲线	文澜苑南区二期1局维变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	12.05%
11279	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线3+3变压器	400	59.00%	124.0	124.0				-36.44%
11280	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干147变台	200	52.20%	75.6	75.6				-39.39%
11281	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产1箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-41.55%
11282	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变1变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-47.46%
11283	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干60左42	200	19.50%	141.0	141.0				0.28%
11284	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支33-	315	1.27%	0	0				-98.55%
11285	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌小区变电站2变压器	400	42.00%	0	0				-45.67%
11286	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸7变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-43.11%
11287	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0				-41.35%
11288	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖屯井5台分支07	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-108.41%
11289	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干41	200	59.10%	0	0				-37.53%
11290	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区3局维变电站201配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11291	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村3号变电站2号配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-44.52%
11292	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站2号主变	400	27.60%	249.6	249.6				-30.78%
11293	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干26左3柱上变压器	315	83.81%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-30.49%
11294	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站1变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-25.82%
11295	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景居住商业(三期)2箱变2变压器	630	22.29%	426.6	426.6				-29.87%
11296	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线219左2柱上变压器	400	29.85%	0	0		是	2026年12月	-17.36%
11297	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站1配电变压器	800	50.63%	0	0		是	2025年12月	-48.45%
11298	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线175+1左1	400	91.50%	0	0	2022年12月	是	2026年	-14.64%
11299	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	金科玖禧1箱变2变压器	800	13.00%	0	0		是		46.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11300	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线136左1	200	63.60%	0	0				-12.34%
11301	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟七组（2022微）	400	29.74%	241.1	241.1				-32.65%
11302	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站2变压器	400	14.25%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
11303	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	恒大悦龙台二期2配电变压器	630	48.25%	263.0	263.0				17.88%
11304	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干兴隆分15柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
11305	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0				-42.19%
11306	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城行知坊4号变电站2号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	12.30%
11307	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维1变电站201配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	17.57%
11308	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分6（闫家A台）	160	69.00%	33.6	33.6				-25.83%
11309	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干22	400	4.80%	340.8	340.8				-15.32%
11310	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分19右4变台	200	17.70%	144.6	144.6				-25.68%
11311	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站2变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
11312	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城6号变电站201配电变压器	500	24.00%	0	0				-41.96%
11313	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干190变台	200	17.40%	145.2	145.2		是	2025年12月	-27.80%
11314	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀5箱变2变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-44.65%
11315	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	曹仲分25	200	30.60%	0	0				-39.64%
11316	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右12	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
11317	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干12左4柱上变压器	315	52.57%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
11318	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干15柱上变压器	315	3.17%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
11319	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干71左4+1	200	17.20%	0	0		是	2025年12月	-88.84%
11320	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	方溪变350造化甲线造化干沙平分85变压器	200	29.20%	121.6	121.6		是	2025年12月	-47.96%
11321	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左9变压器	315	85.84%	13.1	13.1	2023年4月	是	2025年12月	-33.72%
11322	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分19柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-17.88%
11323	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左5变压器	315	17.46%	0	0				-42.96%
11324	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分9公变	250	12.96%	0	0		是	2026年12月	-57.40%
11325	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分32变台	100	108.90%	0	0	2023年2月			-31.88%
11326	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左6左5右1	250	0.00%	0	0		是	2027年12月	-124.84%
11327	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干32	315	60.32%	0	0		是	2027年12月	-48.97%
11328	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干33柱上变压器	200	3.30%	0	0		是	2027年12月	-50.04%
11329	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分13	315	15.56%	234.5	234.5				-59.67%
11330	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分17柱上变压器	400	39.75%	0	0				-38.10%
11331	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左14变压器	200	67.60%	0	0		是	2025年12月	-27.45%
11332	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右6右4变压器	315	33.65%	177.5	177.5				-40.67%
11333	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分59	200	29.00%	0	0				-29.80%
11334	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分100右5	100	62.50%	27.5	27.5				-48.49%
11335	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分67右3变压器	315	16.25%	0	0		是	2025年12月	-33.25%
11336	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右6	250	30.08%	0	0				-48.29%
11337	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左3变压器	315	67.94%	69.5	69.5				-34.95%
11338	沈河	粮仓变	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北干42公变	315	39.11%	160.3	160.3				-62.84%
11339	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分44加1变压器	315	14.48%	0	0		是	2025年12月	-56.33%
11340	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干10左4变压器	100	61.60%	0	0		是	2025年12月	-32.26%
11341	和平	方型变	方型变452中兴乙线	南湖分7左1	315	69.21%	65.5	65.5				-35.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11342	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东于25左7柱上变压器	315	11.11%	0	0		是	2025年12月	-33.48%
11343	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左22公变	200	32.40%	0	0				-41.29%
11344	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干6右8	200	26.00%	0	0				-60.84%
11345	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分13柱上变压器	400	54.90%	0	0		是	2025年12月	-41.12%
11346	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干14左6公变	400	65.75%	97.0	97.0				-42.65%
11347	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干23公变	400	31.50%	0	0		是	2026年12月	-45.43%
11348	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干省医分7公变	315	23.17%	0	0				-62.77%
11349	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15右6变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-571950.00%
11350	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分8	315	55.56%	108.5	108.5				-39.23%
11351	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干9公变	315	24.76%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
11352	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干38右2	250	29.20%	0	0				-43.44%
11353	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干70右3	315	46.98%	0	0				-39.92%
11354	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11+1柱上变压器	400	44.40%	0	0		是	2027年12月	-34.05%
11355	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线29	315	18.41%	225.5	225.5				-53.75%
11356	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线13	400	55.80%	136.8	136.8				-42.13%
11357	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干140加1	315	50.16%	125.5	125.5				-43.18%
11358	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线17	160	48.38%	0	0				-61.21%
11359	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右3左1	200	33.60%	0	0				-51.46%
11360	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干17变压器	315	38.73%	0	0		是	2027年12月	-43.80%
11361	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干7公变	200	39.50%	0	0		是	2026年12月	-48.78%
11362	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分3变压器	315	39.05%	0	0		是	2027年12月	-46.76%
11363	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分9	500	38.64%	0	0				-44.12%
11364	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左3变压器	200	28.80%	122.4	122.4				-13.61%
11365	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左2	400	68.10%	0	0		是	2027年12月	-38.44%
11366	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线轻工分21左3柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-105.80%
11367	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分8右3柱上变压器	250	41.20%	0	0		是	2025年12月	-18.25%
11368	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左4变台	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-38.30%
11369	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右2变台	315	75.56%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
11370	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线74变台	400	91.80%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-39.16%
11371	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4左2变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-45.68%
11372	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44左2右12变台	200	12.60%	0	0		是	2025年12月	-70.13%
11373	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站1变压器	400	24.50%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
11374	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变2号变	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
11375	和平	方型变	方型变452中兴乙线	东电振兴街1变电站2号高压柜主变	630	27.30%	395.0	395.0				-41.54%
11376	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈后太原南1一次1#主变	315	43.43%	0	0				-46.59%
11377	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	北海小区201	630	18.73%	449.0	449.0				-49.23%
11378	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站2变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-39.80%
11379	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
11380	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
11381	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变1号变	630	45.08%	283.0	283.0				-50.38%
11382	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变2号变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
11383	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变2号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%
11384	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变1号变	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	15.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11385	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡8箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11386	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城4箱变2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
11387	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家1箱变2号变	400	46.20%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
11388	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变1变压器	800	15.38%	597.0	597.0				-42.65%
11389	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	环保小区变电站1变压器	630	53.59%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
11390	和平	方型变	方型变484光荣乙线	2#主变光荣街39	630	30.95%	0	0				-40.08%
11391	和平	方型变	方型变742方学乙线	文澜尊邸一次2主变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11392	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站202	500	32.64%	286.8	286.8				-35.52%
11393	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变1站内变压器	315	18.73%	0	0				-38.60%
11394	大东	望花变	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站2站内变压器	630	12.95%	0	0				-45.11%
11395	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区4箱变2变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-37.72%
11396	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变1站内变压器	500	24.32%	0	0				10.49%
11397	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变1	630	32.76%	0	0				-41.64%
11398	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变1	630	62.54%	0	0		是	2025年12月	-44.29%
11399	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金5开闭站1小区变电站1变压器	400	47.20%	0	0		是	2025年12月	-46.80%
11400	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	公职人员小区2变电站201	315	40.63%	155.5	155.5				-40.45%
11401	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站2变压器	630	23.11%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
11402	苏家屯	下深变	理想线	理想新城3号变电站1号变压器	630	31.75%	0	0				-41.68%
11403	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俪都2期1箱变2变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-40.22%
11404	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	和太园箱变2号变	400	80.10%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-33.06%
11405	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11406	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区9变电站2变压器	630	26.92%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
11407	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城一期3箱变2变压器	630	48.57%	0	0				-40.62%
11408	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站202配电变压器	630	0.63%	318.7	318.7				0.00%
11409	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临4变电站201变压器	630	34.29%	0	0				-38.48%
11410	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	93277部队经济适用房变电站201柜	400	35.60%	0	0				-37.13%
11411	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区8变电站201	630	30.16%	377.0	377.0				-41.82%
11412	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城1变电站1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
11413	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站1变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
11414	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	浑河七区6变电站202	400	53.40%	146.4	146.4				-44.26%
11415	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站201柜	400	61.20%	0	0				-43.09%
11416	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	克俭5箱变1变	500	26.24%	318.8	318.8				-43.99%
11417	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11418	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸5#2主变	630	12.70%	0	0				-43.26%
11419	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地31主变	500	30.80%	296.0	296.0				-33.77%
11420	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	克俭11箱变2变	400	20.00%	280.0	280.0		是	2025年12月	-41.60%
11421	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	博宁小区箱变1	500	21.12%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
11422	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅3箱变1变	630	16.38%	463.8	463.8				-43.05%
11423	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	公安里箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-40.02%
11424	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐1变电站1变压器	630	57.52%	0	0		是	2026年12月	-44.97%
11425	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都1箱变2站内变压器	500	58.56%	1.7	1.7				-35.24%
11426	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	贵园小区变电站201柜	800	57.30%	0	0		是	2027年12月	-40.16%
11427	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站2变压器	800	58.20%	0	0		是	2025年12月	-43.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11428	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	九门路箱变1变压器	315	23.62%	209.1	209.1				-47.11%
11429	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区6变电站201	500	53.44%	182.8	182.8				-40.85%
11430	沈河	大东变	大东变054城南乙线	舟泉2箱变2变压器	800	84.60%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-41.46%
11431	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	勒石变电站1变压器	630	63.24%	0	0				-40.80%
11432	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变1变	630	10.48%	501.0	501.0				-48.85%
11433	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	惠工南二路箱变1变压器	315	58.73%	98.5	98.5				-35.80%
11434	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院箱变1变压器	630	46.03%	277.0	277.0				-40.71%
11435	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭2箱变2变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-54.59%
11436	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳1#2#变压器	630	62.10%	0	0		是	2026年12月	-45.20%
11437	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园1号变电站2号变压器	630	68.25%	0	0		是	2027年12月	-40.41%
11438	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	金建欣苑箱变2变压器	500	29.60%	0	0				-48.94%
11439	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友5箱变2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-38.29%
11440	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花2变电站2站内变压器	500	50.24%	0	0		是		-39.33%
11441	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	沈辽路15箱变201	250	26.00%	160.0	160.0				-66.42%
11442	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站202柜	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
11443	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际3号变电站2号变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年12月	-13.62%
11444	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区2变电站202变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
11445	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西三小区2变电站201	500	88.64%	6.8	6.8	2025年6月			-42.36%
11446	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源2期1变电站1变压器	630	80.00%	0	0	2022年12月			-45.85%
11447	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水2变电站2变压器	630	49.14%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
11448	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳1箱变1变压器	800	22.50%	540.0	540.0				-39.04%
11449	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区4变电站	630	39.52%	0	0		是	2027年12月	-37.24%
11450	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	弘景花园小区1变电站201变压器	500	26.24%	0	0		是	2027年12月	-43.28%
11451	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变2变压器	630	2.67%	550.2	550.2				-47.75%
11452	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园2箱变2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-42.35%
11453	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	铁路四条半小区箱变202	400	31.60%	233.6	233.6				-44.95%
11454	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	秀水馨园1变电站201变压器	500	46.08%	219.6	219.6				-41.67%
11455	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊7变电站201柜	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-38.99%
11456	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变1变压器	400	48.50%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
11457	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变2	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-45.74%
11458	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11459	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0				-39.97%
11460	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	吾悦一期B4小区3变电站202配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	15.29%
11461	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园4号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0				-41.57%
11462	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区4变电站2配电变压器	800	6.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11463	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园2变电站2变压器	400	18.00%	0	0				-40.31%
11464	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站201配电变压器	500	28.40%	308.0	308.0				-45.09%
11465	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线74左8变台	200	0.00%	180.0	180.0				-38.55%
11466	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线黄花岭分黄花岭村支4	200	13.00%	0	0		是	2028年	-29.53%
11467	浑南	于山变	于山变778于通线	华发新城四季嘉园1号变电站202间隔配电变压器	630	17.90%	454.2	454.2		是	2027年12月	25.94%
11468	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园5号小区变电站2变压器	500	23.60%	0	0				-45.77%
11469	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵东变158陵北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之1柱上变压器	315	65.08%	0	0		是	2025年12月	-38.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11470	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分南灌支2变台	200	89.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-22.95%
11471	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线154变台	200	38.70%	0	0				-29.76%
11472	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线永安分47变台	200	99.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-36.66%
11473	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅2箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
11474	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分14变台	200	52.90%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
11475	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山五组支06	100	76.20%	0	0		是	2026年12月	-32.55%
11476	康平	中心变	中心变2605镇二线	小区箱变1变压器	200	82.20%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-45.23%
11477	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾4号变电站2号变压器	630	32.38%	0	0		是		-44.36%
11478	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右8柱上变压器	315	33.14%	0	0		是	2025年12月	-52.45%
11479	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分3柱上变压器	400	60.60%	0	0				-55.16%
11480	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理有限公司-三盛颐景园	200	1.50%	0	0		是	2026年12月	4.38%
11481	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干61+1左3	200	15.30%	0	0		是		-5.06%
11482	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站2变压器	630	33.65%	0	0				-38.53%
11483	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树李建军1	30	25.00%	0	0				-56.65%
11484	辽中	金山变	金山变45540金杨线	百利达果蔬公变台	200	9.20%	161.6	161.6				65.23%
11485	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线柏家设施小区支005	50	29.10%	0	0		是	2026年5月	-29.71%
11486	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂小区2配电室201间隔配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	0.09%
11487	于洪	高明变	高北线	共和新村3站房2变压器	630	20.32%	0	0				-43.85%
11488	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干姚家分47+1右6变台	100	33.00%	0	0		是	2025年12月	-45.03%
11489	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期1箱变101变压器	630	61.59%	0	0		是	2025年12月	7.60%
11490	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右1+2公变	400	20.50%	278.0	278.0				-54.15%
11491	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十八号(微)	400	7.20%	234.0	234.0				21.03%
11492	和平	广州变	广州变478柳州甲线	金苑华城3号1变压器	630	25.52%	0	0				3.70%
11493	东陵	世园变	世满甲线	世满干政府分15柱上变压器	200	22.00%	136.0	136.0				-41.83%
11494	开发	宁官变	宁富线	圣诺园小区2变电站1变压器	630	63.75%	165.4	165.4				-39.75%
11495	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0				-42.36%
11496	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期4变电站1配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年12月	36.52%
11497	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	93055一期居民变电站202变压器	400	14.10%	303.6	303.6				100.00%
11498	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑2号箱变1变压器配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-40.36%
11499	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线转心湖支35变台	200	27.75%	124.5	124.5				-43.69%
11500	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	YHG_道义干39+1(沈师专家公寓箱变)箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0				-43.20%
11501	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站2变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
11502	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期1配电变压器2公变	630	32.06%	0	0				-33.81%
11503	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期2配电变压器1公变	630	27.94%	0	0				-35.26%
11504	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器2公变	500	23.20%	334.0	334.0				-38.39%
11505	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线王秀台新村	400	129.60%	0	0	2025年6月			-29.91%
11506	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部西台支线1	200	27.80%	0	0				-33.13%
11507	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分5箱变配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11508	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	多维支9+1左1	200	42.60%	0	0				-8.66%
11509	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	煤炭监察局箱变201配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	4.83%
11510	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干闾南分10+1柱上变压器	400	21.30%	0	0		是	2025年12月	-0.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11511	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线自来水几1	80	53.25%	29.4	29.4				-43.94%
11512	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干030	315	47.05%	0	0		是	2026年12月	-42.09%
11513	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山城子分3（山城子综合台）	200	30.30%	119.4	119.4				-30.32%
11514	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线尖台子分18(邱家坟综合台)	100	51.90%	0	0				-33.98%
11515	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线四家子支19(四家子综合台)	50	41.60%	0	0		是	2026年12月	-30.85%
11516	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	胡家线79右1	315	26.03%	0	0				-46.29%
11517	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大岭台	200	17.40%	145.2	145.2				-34.87%
11518	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家乡值台（乡直台）	160	54.25%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
11519	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线工业公司台	250	42.88%	117.8	117.8				-38.15%
11520	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干99	100	25.60%	0	0		是	2025年	-41.43%
11521	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变201	500	33.60%	0	0		是	2027年12月	-42.34%
11522	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干王士分7	160	80.50%	0	0	2024年9月			-320.37%
11523	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西雅居1变压器	400	15.20%	0	0		是	2025年12月	-43.47%
11524	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区4变电站201变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-42.08%
11525	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙F-1号箱变201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2027年12月	43.83%
11526	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏发国际城3考核	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-29.20%
11527	浑南	白塔变	白塔变952四库线	前榆分14右11右7柱上变压器	400	44.50%	0	0				0.00%
11528	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	亦农龙湖西府小区4变电站1变压器	630	34.60%	0	0				-27.59%
11529	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微钢结构台区	200	66.60%	46.8	46.8				2.36%
11530	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典3箱变配电变压器1公变	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	-42.23%
11531	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期2箱式变电站1配电变压器	500	57.60%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
11532	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线拉马台南大棚	160	31.75%	93.2	93.2				-40.84%
11533	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华山干红工分25左5柱上变压器	315	19.81%	0	0		是	2025年12月	-51.91%
11534	于洪	平罗变	平悟线	平罗十队	50	11.28%	0	0				-111.73%
11535	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分哈拉岗支33变台	200	25.00%	0	0		是	2025年12月	-26.68%
11536	于洪	大兴变	兴红线	世代书香3站房2变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年	-40.60%
11537	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线三家子分04	160	30.00%	96.0	96.0				-25.66%
11538	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干吴长岗分23右18变台	200	48.53%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
11539	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯8队台	200	26.50%	97.3	97.3				-27.97%
11540	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分一统沟支33	200	18.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11541	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区12变电站2变压器	250	18.40%	0	0		是	2025年12月	-5.11%
11542	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区2变电站2变压器	800	81.00%	72.0	72.0	2025年8月	是	2025年12月	-41.20%
11543	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓9变电站1变压器	630	12.38%	489.0	489.0				-34.28%
11544	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期7-2号1号变配电变压器	630	54.76%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
11545	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐2局维变变压器101	630	20.63%	437.0	437.0				100.00%
11546	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委高层自维201配电变压器	800	40.80%	0	0				-44.48%
11547	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆1变电站202配电变压器	315	94.29%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-44.45%
11548	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅4变电站201间隔配电变压器	400	52.00%	0	0		是	2025年	-43.50%
11549	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑2号变电站201配电变压器	630	44.13%	0	0				-43.30%
11550	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分河套支14右4变台	400	39.90%	23.8	23.8				-27.66%
11551	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线团岗子村几05	100	91.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-30.60%
11552	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期1变电站202配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
11553	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂3变电站2变压器	800	18.00%	0	0				57.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11554	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分57右9	200	18.90%	142.2	142.2				-46.64%
11555	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	汇置尚樾3箱式变电站2配电变压器	630	14.60%	0	0				8.01%
11556	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府1变电站2变压器	630	42.54%	299.0	299.0				-32.66%
11557	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线50+1左1变台	200	87.30%	5.4	5.4	2024年6月			-43.44%
11558	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街养牛场新台	400	61.80%	0	0		是	2025年11月	-31.73%
11559	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园3配电室202间隔配电变压器	400	50.10%	159.6	159.6				-39.84%
11560	大东	粮仓变	粮仓变65584粮君乙线	小光乙GKB毛光干14箱变(单)	400	0.00%	360.0	360.0				-60.07%
11561	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景1站房1变压器	630	22.35%	426.2	426.2				-39.31%
11562	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分52右10	100	0.00%	0	0				0.00%
11563	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区3变电站202配电变压器	630	28.57%	0	0				77.66%
11564	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11565	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑4箱式变电站1号配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
11566	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期2201间隔配电变压器	400	0.00%	360.0	360.0				-113.37%
11567	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分17+1左4	200	10.20%	0	0				-234.47%
11568	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶石支太平山凡07	200	48.60%	82.8	82.8				-32.19%
11569	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	元江街4变电站1配电变压器	400	53.20%	0	0		是	2025年12月	24.98%
11570	于洪	范屯变	范新线	皮屯北台	30	48.00%	12.6	12.6				-41.18%
11571	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅3号变电站2变电站	500	18.56%	0	0		是	2027年12月	-45.99%
11572	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站1变压器	630	19.43%	444.6	444.6		是	2025年12月	-31.48%
11573	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干易家分13	400	42.90%	0	0				5.97%
11574	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线小邦牛大岗子台	400	32.40%	230.4	230.4				-21.37%
11575	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期2变电站1号配电变压器	630	57.78%	0	0		是	2027年12月	-58.21%
11576	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园9变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0				99.94%
11577	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村3变电站1号变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年	-32.04%
11578	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家大棚2号	100	32.60%	0	0		是	2025年11月	-38.41%
11579	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林盛镇人民政府2号箱式变电站1号变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-36.28%
11580	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	平罗乙线开发支26左1柱上变压器	315	5.08%	0	0		是	2025年12月	-89.56%
11581	沈北	中心台	中心台变73950中石线	YHG 沈阳中智消防设备工程有限公司	50	31.20%	0	0				-6.24%
11582	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	吉顺小区2箱变202间隔配电变压器	630	15.62%	0	0				-34.65%
11583	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园5箱变201配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
11584	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维1变201配电变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年12月	-33.76%
11585	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	辽宁辽泰房地产开发有限公司3箱变201间隔	630	0.00%	0	0				0.00%
11586	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑岗子镇玉池液化气公变台区	200	6.90%	0	0				100.00%
11587	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	市内线69左1-1箱式变电站1号变压器	630	40.00%	315.0	315.0				-38.80%
11588	东陵	祝家变	祝高线	10kV祝滨线111晚枫分40北沟支14+1柱上变压器	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-32.49%
11589	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	万科东第1箱变1变压器	800	28.50%	492.0	492.0				59.19%
11590	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期2箱式变电站1配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-31.51%
11591	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干80+1左1	200	93.30%	0	0	2024年6月	是	2025年	0.08%
11592	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支141	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
11593	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典3变电站2变压器	630	65.27%	0	0				-35.95%
11594	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干36+1柱上变压器	315	30.73%	0	0		是	2025年12月	-37.68%
11595	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸1变电站202变压器	630	18.79%	0	0		是	2027年12月	-41.33%
11596	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园1号变电站1号变压器	800	35.10%	0	0		是	2027年12月	-37.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11597	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分56左14	200	24.40%	131.2	131.2				-29.10%
11598	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干109左11左4右1	500	92.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
11599	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11600	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线154左16右11左13	80	30.38%	0	0		是	2027年	-3.88%
11601	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线130右10	200	63.20%	0	0		是	2027年	-20.18%
11602	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区1变电站1变压器	800	48.00%	0	0		是	2025年12月	-39.04%
11603	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分43右4变台	200	28.20%	23.8	23.8				0.00%
11604	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分大泉眼支17	400	3.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11605	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线西五棵分支线010	100	89.55%	0.5	0.5	2022年12月			-39.26%
11606	沈河	方家变	方家变666方南甲线	其仕和悦配变站201间隔配电变压器	800	34.50%	444.0	444.0				-24.75%
11607	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区1变电站配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	20.76%
11608	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园4变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
11609	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城6号变电站201间隔配电变压器	630	57.46%	0	0				-42.71%
11610	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场2变电站2变压器	500	27.84%	310.8	310.8				-41.02%
11611	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区2变电站2变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-33.15%
11612	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	裕湾豪庭1.2期2局维变201配电变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	-32.80%
11613	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分40左6+1左10变台	200	37.20%	0	0				0.22%
11614	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明3箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	28.68%
11615	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区2变电站1变压器	500	29.12%	0	0		是	2025年12月	-57.42%
11616	浑南	新南变	新南044新盈线	盛京宸院3号变电站201间隔配电变压器	800	5.50%	0	0				51.87%
11617	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	沈毛乙线沈小联干5	100	35.70%	54.3	54.3				-39.78%
11618	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线75右3	400	47.85%	0	0		是	2026年	-40.26%
11619	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分46	200	55.95%	0	0		是	2027年	-27.88%
11620	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家三组照明新	200	88.50%	0	0	2025年6月			0.00%
11621	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线41右1	200	22.40%	135.2	135.2				-55.11%
11622	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变022山大线大堡分4左4	100	63.40%	0	0				-27.77%
11623	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟4号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	10.48%	0	0				88.16%
11624	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站1变压器	500	23.04%	0	0		是	2027年12月	-44.16%
11625	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意合联干23右3左5加1	400	120.30%	0	0	2025年8月			-31.40%
11626	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干湾沟分67变压器	100	4.20%	85.8	85.8				-36.60%
11627	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲温泉水度假区2变电站1变压器	630	2.54%	0	0				2.89%
11628	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站2变压器	500	37.20%	169.7	169.7				-41.87%
11629	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区1变电站1变压器	800	19.00%	0	0				-41.90%
11630	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香7变电站2变压器	630	35.81%	0	0		是		-55.09%
11631	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	三博变电站1变压器	630	15.87%	467.0	467.0				-41.39%
11632	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛下分村台支5（敖牛下村台）	200	49.80%	80.4	80.4				-31.31%
11633	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站1变压器	500	43.20%	234.0	234.0				-36.60%
11634	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子干兰家分32变台	400	26.40%	0	0				-29.73%
11635	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分6左9变台	400	12.90%	0	0		是	2025年12月	-48.73%
11636	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干189变台	200	63.75%	0	0				-37.60%
11637	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右9左02	200	40.20%	0	0		是	2027年	-38.13%
11638	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	太湖明珠花园四期1变电站202配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年12月	20.37%
11639	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园4变电站1变压器铭牌	800	75.38%	117.0	117.0				-22.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11640	沈北	王驿变	城南线	一站式-沈阳东五旗商务服务有限公司-城南钢球分17	200	42.00%	96.0	96.0				100.00%
11641	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区3变电站1变压器	400	108.00%	0	0	2025年4月	是	2025年10月	-37.15%
11642	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工干024	200	37.50%	90.1	90.1				100.00%
11643	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子村支二台子凡1	400	7.95%	0	0		是	2025年12月	-8.90%
11644	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡北照明	200	100.80%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-30.19%
11645	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站1变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-45.37%
11646	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	方林家园箱式变电站2配电变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
11647	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站1号变压器	630	20.63%	437.0	437.0				-37.26%
11648	于洪	得胜变	得山线95478	青城3站房2变压器	630	38.35%	0	0				-35.59%
11649	于洪	兰台变	兰四线	新小区2站房2变压器	630	100.32%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-36.66%
11650	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区2配电变压器	800	5.63%	675.0	675.0				100.00%
11651	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北3号（微）	400	39.00%	204.0	204.0		是	2025年10月	-47.80%
11652	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干54左1	200	9.00%	0	0				-46.75%
11653	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方1箱变2变压器	630	51.05%	245.4	245.4				-40.17%
11654	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	凌空小微变电站201变压器	630	80.00%	63.0	63.0	2024年6月			51.40%
11655	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村二队分四村东支05（四家子一队东台）	200	43.80%	0	0		是	2025年11月	-31.26%
11656	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房柞木岗	400	140.40%	0	0	2025年6月			-40.93%
11657	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区2配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				-4024650.00%
11658	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府1号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	46.80%	0	0				18.39%
11659	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工屯支滕丰养殖场凡6	200	20.10%	139.8	139.8				100.00%
11660	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚3号	50	4.40%	0	0		是	2026年6月	-43.11%
11661	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东南片	315	56.19%	106.5	106.5				-33.91%
11662	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居3站房2变压器	315	39.37%	0	0				23.47%
11663	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里3号变电站201	630	66.03%	0	0				-41.04%
11664	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站201变压器	500	52.80%	186.0	186.0				-34.51%
11665	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府3变电站201间隔配电变压器	800	11.40%	628.8	628.8				11.55%
11666	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线58左2变台	80	18.75%	0	0				-28.19%
11667	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线朝阳大棚支05	50	18.80%	35.6	35.6				-40.26%
11668	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三家子分027	200	57.90%	0	0		是	2026年12月	-28.05%
11669	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门支27	100	71.70%	0	0		是	2026年12月	-27.45%
11670	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线裴四支005	50	62.40%	0	0		是	2025年12月	-33.19%
11671	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线王家分支001	200	105.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-33.27%
11672	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南1分支008	200	39.45%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
11673	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线孤家子东支004	100	103.80%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-17.29%
11674	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支014	50	76.40%	0	0				17.51%
11675	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分39左13+1左3	200	58.80%	0	0		是	2025年	-15.12%
11676	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站202间隔配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
11677	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区10变电站1变压器	250	19.60%	0	0		是	2025年12月	-23.25%
11678	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变1配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
11679	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分河信子支26	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
11680	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线012	100	59.20%	0	0		是	2026年12月	-29.88%
11681	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	兴隆一品住宅小区1变电站1变压器	630	14.35%	476.6	476.6				-36.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11682	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站202变压器	500	21.76%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
11683	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分9	100	12.30%	0	0				-31.59%
11684	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分34	400	7.00%	0	0		是	2026年12月	-16.95%
11685	沈河	方家变	方家变668方南乙线	好望角变电站2变压器	400	49.50%	162.0	162.0				-48.00%
11686	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期1变电站2变压器	250	136.96%	0	0	2025年6月			-33.95%
11687	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	三隆酒店公寓1配电变压器	800	3.90%	0	0				100.00%
11688	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2左1+1	315	57.65%	0	0				-5.72%
11689	法库	双台子	双台子变045双四线	王家窝棚水利分	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
11690	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	辽宁安华房地产3箱2变	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
11691	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线138	400	14.00%	304.0	304.0				-34.58%
11692	沈北	大志变	志詹乙线	虎镇变256虎利线富城时代6箱变虎利干88	200	116.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.29%
11693	铁西	重工变	重工变10870城治线	农药分7+1	315	17.78%	227.5	227.5		是	2027年12月	-47.30%
11694	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站2配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
11695	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变1站内变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-45.87%
11696	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园1箱变1变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-41.66%
11697	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园3箱变1站内变压器	630	78.73%	0	0				-42.45%
11698	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干老瓜洼支08柱上变压器	200	33.75%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
11699	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线102	315	35.56%	0	0		是	2026年12月	-43.33%
11700	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区13变电站2变压器	800	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
11701	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	河榆干27右16夹河分4201间隔配电变压器	1000	52.80%	0	0				-64.81%
11702	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园3变电站1变压器	400	25.13%	0	0				-41.81%
11703	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-42.74%
11704	于洪	平罗变	平悟线	代木台网改2台	200	42.00%	0	0				5.22%
11705	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家3箱式变电站2配电变压器	630	54.10%	0	0		是	2025年12月	9.64%
11706	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源7箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
11707	辽中	茨榆坨变	茨榆坨变1303偏堡线	后领西南台	315	81.27%	27.5	27.5	2025年8月			-36.52%
11708	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎六组2照明	400	26.70%	0	0				-13.58%
11709	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城3号变电站202配电变压器	500	41.92%	0	0				-36.84%
11710	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	三盛颐景园二期小区1变电站202配电变压器	800	9.30%	0	0		是	2026年12月	47.30%
11711	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园3变电站1变压器	630	63.17%	169.0	169.0				-37.49%
11712	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶6组台	200	82.80%	14.4	14.4	2024年12月			31.85%
11713	于洪	大兴变	兴红线	大兴变516兴富线红旗村北四台	315	1.90%	0	0		是	2025年9月	-125.19%
11714	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期1变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	21.16%
11715	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分78左7变台	200	34.20%	0	0		是	2025年12月	9.45%
11716	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区2局维变电所201配电变压器800	800	12.38%	0	0				100.00%
11717	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区9变电站2变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
11718	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线林业局分1+1	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-34.85%
11719	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城北区一、二期61号变压器	630	72.38%	0	0		是	2026年12月	-24.19%
11720	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分116	100	64.00%	0	0		是	2027年	-32.38%
11721	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典9变电站1变压器	630	29.97%	0	0				-41.80%
11722	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站2配电变压器	500	55.36%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
11723	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城廉租房2箱式变电站2配电变压器	630	0.38%	0	0		是	2025年12月	-105.54%
11724	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫2变电站2变压器	630	52.06%	0	0		是	2025年12月	-40.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11725	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府1箱式变电站1配电变压器	315	39.11%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
11726	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线菜园分7左4变台	400	13.80%	0	0				-33.41%
11727	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村8机井	50	59.60%	15.2	15.2				-43.68%
11728	于洪	平罗变	平辛线	小微前辛台采摘园台	200	26.40%	0	0				-48.01%
11729	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅6变电站6变压器	630	22.54%	0	0				-38.56%
11730	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	1号配电变压器	380	49.89%	0	0		是	2025年9月	12.56%
11731	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	二十四城四期小区2变电站1配电变压器	630	33.33%	357.0	357.0				-12.42%
11732	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑8变电站2号配电变压器	630	20.95%	10.0	10.0				-39.66%
11733	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站2号变压器	630	62.22%	0	0				-52.34%
11734	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村7机井	400	10.00%	320.0	320.0		是	2025年10月	-70.12%
11735	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光于小光乙EKB中房二分6	315	26.35%	200.5	200.5				-39.97%
11736	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支10变台	200	100.35%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-37.84%
11737	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干40右1	400	28.20%	0	0				8.35%
11738	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	绿地罗斯福公馆3变电站1配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2025年12月	40.89%
11739	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10KV柏家线柏六分17	400	9.75%	0	0		是	2025年9月	-32.67%
11740	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干19+3柱上变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
11741	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右2柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
11742	于洪	马三家	马辉线	小微北三台子村1号台	200	78.30%	0	0				48.47%
11743	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	孤家子变644榆树线榆树线27柱上变压器	200	26.50%	0	0				-15.41%
11744	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	岭南荟1号配电室2号变压器	800	45.00%	360.0	360.0				-32.40%
11745	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区4变电站201配电变压器	400	12.50%	310.0	310.0				55.11%
11746	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	皮卜东2大棚2号	200	25.35%	0	0				-42.28%
11747	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支青台泡支26变台	50	144.60%	0	0	2025年5月			-43.66%
11748	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线政府分2右2变台	400	59.70%	121.2	121.2				6.35%
11749	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线112左10变台	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-29.06%
11750	和平	方型变	方型变442方青甲线	省直综合楼2主变	500	28.80%	0	0		是	2025年10月	-41.19%
11751	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区2箱式变电站2配电变压器630KVA	630	0.00%	218.5	218.5				0.00%
11752	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干179右3变台	160	77.63%	0	0				-34.23%
11753	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分农家院支3右4柱上变压器	200	69.90%	0	0		是	2026年12月	2.72%
11754	东陵	祝家变	祝高线	祝高干64柱上变压器	315	9.78%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
11755	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里2变电站1号变压器	400	12.40%	310.4	310.4				70.74%
11756	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期2变电站2变压器	800	36.50%	0	0		是	2026年12月	6.66%
11757	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分29变压器	200	100.50%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-42.75%
11758	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产1变电站202间隔配电变压器	630	7.87%	517.4	517.4				-37.77%
11759	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品5变电站201变压器	630	35.43%	0	0				-37.92%
11760	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干64加1右6右1之1	400	59.20%	0	0				10.16%
11761	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产7变电站1号变压器	630	5.33%	533.4	533.4				-34.94%
11762	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干188右19变台	400	24.45%	262.2	262.2		是	2025年12月	-40.05%
11763	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府3箱式变电站2配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2025年12月	-28.04%
11764	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座2变电站201变压器	630	23.17%	421.0	421.0		是	2026年12月	-41.10%
11765	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右3右2	200	48.00%	0	0				-44.96%
11766	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线99	50	45.60%	0	0				-45.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11767	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地1变电站201	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
11768	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148左1	200	41.10%	0	0				-37.38%
11769	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑1变电站201配电变压器	800	42.00%	384.0	384.0				-43.11%
11770	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎于大仁镜分06柱上变压器	250	113.92%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.48%
11771	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干82右分1变压器	50	11.40%	0	0				-31.20%
11772	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	河畔新城C区2号箱式变电站1号变压器	630	34.76%	348.0	348.0				-39.70%
11773	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城9变电站1变压器	500	31.60%	0	0				-39.63%
11774	皇姑	长江变	468长黄乙线	龙逸花园2箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
11775	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分57	200	31.50%	117.0	117.0				-31.37%
11776	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支18右T02	200	68.40%	0	0				-22.42%
11777	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子南台	200	52.00%	0	0				-36.72%
11778	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区1变电站2变压器	800	54.00%	288.0	288.0				-32.88%
11779	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站201	800	27.90%	53.7	53.7				-72.48%
11780	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支28	100	12.60%	0	0				-48.54%
11781	于洪	东民变	机床三线	小微机床三线1	200	27.60%	0	0		是	2025年	-19.36%
11782	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团3变电站2变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
11783	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干55右8右5	200	43.50%	0	0				-21.64%
11784	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀村2	200	82.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.91%
11785	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房4组新1	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
11786	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站2变压器	400	47.60%	0	0		是	2025年12月	-35.96%
11787	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑应乙线建设干47柱上变压器	500	61.68%	141.6	141.6				-42.93%
11788	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站202间隔配电变压器	800	21.60%	0	0				-39.39%
11789	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支40	200	57.00%	0	0		是	2025年11月	-31.33%
11790	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干042	315	40.38%	0	0		是	2026年12月	-47.48%
11791	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区6变电站1变压器	630	18.41%	451.0	451.0		是	2025年12月	-20.14%
11792	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分74柱上变压器	400	19.35%	10.0	10.0				-53.90%
11793	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线21右11变台	200	66.00%	48.0	48.0				-54.55%
11794	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右13右6右1变台	400	73.80%	0	0				100.00%
11795	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉二支003	200	28.50%	123.0	123.0				-20.22%
11796	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南长奎西机井	100	42.40%	0	0		是	2025年11月	-43.20%
11797	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城20号变电站1号变压器	630	28.19%	0	0		是	2027年12月	-33.99%
11798	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分51右2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
11799	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右7+1公变	315	24.38%	0	0		是	2026年12月	-48.83%
11800	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线95左1变台	200	7.20%	165.6	165.6				0.00%
11801	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四一队三台分03	400	45.45%	178.2	178.2				-16.38%
11802	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家南照明	400	42.75%	189.0	189.0		是	2025年10月	-28.25%
11803	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支118村台	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-29.33%
11804	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支16变台	400	15.60%	0	0				-38.07%
11805	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫一组台分支线003	50	93.06%	0	0	2022年12月			-28.99%
11806	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站1主变	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
11807	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-45.72%
11808	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站2变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-37.28%
11809	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园62主变	630	27.43%	394.2	394.2				-37.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11810	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙4箱变1变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-44.39%
11811	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典3号变电站2变压器	500	29.20%	0	0				-36.21%
11812	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村禾旭淡水鱼养殖公变台区	200	51.30%	77.4	77.4				0.00%
11813	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期3箱式变电站配电变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-34.13%
11814	铁西	重工变	重工变10840城西线	隧道照明变电站201变压器	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
11815	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村自来水电井	315	35.62%	0	0				-45.41%
11816	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京7小区变电站201配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	16.64%
11817	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站1变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
11818	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线168	400	14.63%	0	0		是	2026年	-50.32%
11819	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地6箱变2变压器	630	5.71%	531.0	531.0		是	2026年12月	1.46%
11820	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站2配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-31.39%
11821	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分69左5	200	27.60%	0	0				7.86%
11822	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什大棚支06	50	58.20%	0	0				-48.84%
11823	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分山怀南支14变台	200	22.20%	0	0				0.00%
11824	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变1变压器	630	59.68%	191.0	191.0				14.03%
11825	皇姑	方溪变	方溪变370南湖线	溪湖林语二期9箱式变电站1配电变压器	630	27.81%	0	0				-40.38%
11826	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花西台照明	200	35.80%	0	0		是	2025年11月	-21.97%
11827	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11828	沈北	孝信变	孝场乙线	明华彩虹里小区2局维变电站201配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2026年12月	25.42%
11829	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园2变电站2变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-38.77%
11830	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	11.59%
11831	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河1北台	400	22.20%	0	0				-28.57%
11832	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦3局维变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	12.12%
11833	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站2变压器	315	107.30%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-41.02%
11834	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河北分河南支55支14	400	60.00%	0	0		是	2026年	100.00%
11835	沈北	道义变	道义变15269俪景线	裕湾花园1期2变202配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	4.94%
11836	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园1号变电站2号变压器	630	14.86%	0	0				-44.75%
11837	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站2变压器	500	14.80%	376.0	376.0				-44.01%
11838	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城16号变电站202配电变压器	630	38.48%	0	0				-39.73%
11839	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院2局维变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	6.38%
11840	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
11841	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变1变压器	630	45.71%	0	0		是		-34.50%
11842	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾7箱式变电站1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-39.96%
11843	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期4箱变1号变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-35.34%
11844	沈北	王驿变	王新乙线	锦泉蓝湾2-2期1局维变电站201配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
11845	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分大泉眼支7	200	21.60%	0	0				0.00%
11846	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线潘家卜台	200	11.00%	158.0	158.0				-22.36%
11847	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线建设村南台	400	50.55%	0	0				-34.46%
11848	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼3号箱式变电站2号配电变压器	630	25.71%	0	0				-40.23%
11849	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡另角泡村北台照明（仅换变压器）改造	200	112.50%	0	0	2025年8月			10.86%
11850	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-17.50%
11851	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品1号变电站201配电变压器	630	18.10%	0	0				-37.71%
11852	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线前魏分养殖支2	200	25.50%	129.0	129.0		是	2025年11月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11853	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	新湖国际箱式变电站1配电变压器	630	58.57%	0	0		是	2025年12月	-44.11%
11854	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居2配电室2号电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-39.84%
11855	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式-沈阳棋盘山开发区新春冬农家院	400	35.55%	217.8	217.8		是	2026年12月	13.50%
11856	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区4箱变1变	630	57.52%	0	0		是	2025年12月	-44.41%
11857	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干潘岗分25变台	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	-34.35%
11858	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线9+1右1	400	36.60%	0	0				-20.29%
11859	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干14加1右1加1	400	42.60%	0	0		是		100.00%
11860	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万1组照明新	200	95.60%	0	0	2025年6月			0.00%
11861	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分38左1-1右8	400	0.90%	0	0				0.00%
11862	和平	砂山变	砂山变550砂北甲线	砂北甲线砂川分21	400	8.70%	0	0				0.00%
11863	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白几02	100	78.00%	0	0		是	2025年11月	-35.63%
11864	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分中街支4杆（西南台）	200	32.10%	0	0		是	2027年	-37.60%
11865	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11866	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11867	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站2变压器	630	15.24%	0	0				-36.94%
11868	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景7站房1变压器	630	29.46%	0	0				-38.58%
11869	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期1201间隔配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-43.36%
11870	于洪	东民变	东工线	小微东工线95左27	400	23.40%	0	0				21.02%
11871	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅5变电站101配电变压器	630	8.57%	0	0				-35.62%
11872	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支20	50	87.60%	0	0	2023年6月			-45.86%
11873	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站1主变	630	29.71%	379.8	379.8				-31.13%
11874	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城三期1变电站2变压器	500	30.30%	0	0		是	2025年12月	-45.20%
11875	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站1变压器	500	70.72%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
11876	东陵	水家变	水李线	水李线141左7柱上变压器	400	47.70%	10.0	10.0				-28.25%
11877	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品3号变电站202配电变压器	315	15.87%	0	0				-33.20%
11878	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期3号变电站2号配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2027年12月	-22.50%
11879	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区1变电站1变压器	800	30.38%	477.0	477.0				-42.12%
11880	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	YHG_舍宅分2左3（临时电）-2	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-273.61%
11881	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙8箱变1变压器	400	30.60%	237.6	237.6				-44.73%
11882	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景5变电站1站内变压器	500	45.12%	0	0				-38.95%
11883	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸9变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-53.98%
11884	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分20左2	200	19.20%	0	0				-13.38%
11885	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区1变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				19.42%
11886	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	YHG_瓦房线54	200	47.20%	0	0		是	2025年12月	-9.21%
11887	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站2变压器	630	14.13%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
11888	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站2变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-22.62%
11889	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块2箱变201配电变压器	630	30.79%	373.0	373.0				-34.24%
11890	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号3号箱变2号变考核	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	7.09%
11891	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	三家子安居1箱变1变压器	800	30.90%	0	0				-27.07%
11892	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	新一尚品三期3箱式变电站2配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2025年12月	2.71%
11893	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井12	80	54.75%	0	0		是	2026年12月	-36.28%
11894	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	肖寨门肖兰坨村家园农业种植公变台区	400	1.60%	0	0				0.00%
11895	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线安章支007	50	133.20%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-35.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11896	大东	如意变	如意变80860意小乙线	北洮昌1变电站1变压器	500	69.12%	104.4	104.4				-33.68%
11897	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期1箱式变电站2配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2025年12月	-43.00%
11898	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	依云美域小区变电站2变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-36.86%
11899	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城5号变电站201配电变压器	400	43.88%	0	0				-32.09%
11900	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	鑫丰金园3箱变201配电变压器	630	23.49%	377.6	377.6				-35.64%
11901	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线高家沟几10	200	39.30%	0	0		是	2025年12月	-35.35%
11902	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线大狼洞支29（小狼洞台）	200	35.30%	0	0		是	2025年12月	-26.74%
11903	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯1箱变2变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
11904	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站1号变压器	630	30.79%	0	0		是		-42.21%
11905	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站1号变压器	630	27.30%	0	0		是		-14.33%
11906	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百东台几线14	315	87.96%	0	0	2025年6月	是	2027年	-30.21%
11907	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣13号台	200	35.40%	0	0				100.00%
11908	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站202	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-36.85%
11909	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
11910	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干3箱变（单）	400	21.30%	274.8	274.8				-45.91%
11911	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂2变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2025年12月	6.15%
11912	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂3变电站1配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2025年12月	8.63%
11913	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线35左4右3变台	315	28.89%	192.5	192.5				-43.70%
11914	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分7变台	200	65.40%	49.2	49.2				-40.26%
11915	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀4箱变2变压器	630	33.65%	355.0	355.0				-44.91%
11916	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七北北台（2022微）	400	18.68%	285.3	285.3				-28.37%
11917	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干74	315	60.32%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
11918	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分73变压器	400	73.75%	0	0		是	2025年12月	-36.77%
11919	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	开发支8右5柱上变压器	315	53.97%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
11920	大东	小东变	小东变80166小海甲线	北海干29之4	200	40.65%	98.7	98.7				-40.44%
11921	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分5公变1	315	61.33%	0	0				-31.91%
11922	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右2	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-35.16%
11923	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左5	315	26.67%	0	0				-71.07%
11924	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干43	315	30.79%	0	0				-33.31%
11925	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干9	400	75.20%	0	0				-28.77%
11926	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40右6	315	73.65%	51.5	51.5				-40.45%
11927	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长风干38右2左1柱上变压器	200	32.10%	0	0		是	2025年12月	-34.67%
11928	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干9加1变压器	315	6.86%	0	0				-54.54%
11929	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分6变压器	100	18.30%	0	0		是	2025年12月	-32.22%
11930	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70左3变压器	315	13.97%	239.5	239.5				-40.40%
11931	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分52变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-54.36%
11932	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右1柱上变压器	315	28.25%	194.5	194.5				-32.35%
11933	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干桃园分3公变	315	32.06%	0	0		是	2026年12月	-41.29%
11934	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南线城南干37左4+3公变	500	19.60%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
11935	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干45之3左2+1公变	315	17.46%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
11936	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干5柱上变压器	200	1.60%	0	0		是	2025年12月	-107.32%
11937	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线38	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
11938	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左3柱上变压器	315	65.71%	0	0		是	2025年12月	-43.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11939	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分9#	315	50.16%	0	0				-39.59%
11940	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线21+1柱上变压器	400	66.60%	0	0		是	2027年12月	-27.63%
11941	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左4变台	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
11942	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右8	315	32.76%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
11943	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线75	315	54.60%	0	0				-43.59%
11944	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方干物流分13柱上变压器	50	44.80%	0	0		是	2025年12月	-49.10%
11945	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分32变台	100	90.30%	0	0	2023年6月	是	2025年12月	-34.39%
11946	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干42左1柱上变压器	315	70.86%	0	0		是	2025年12月	-3.02%
11947	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分13	200	50.00%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
11948	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右14右1	315	36.83%	0	0		是	2027年12月	-40.72%
11949	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线48	400	82.80%	0	0	2025年8月			-37.33%
11950	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左5变压器	315	42.86%	148.5	148.5				-43.61%
11951	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干34右3	315	32.70%	180.5	180.5				-45.44%
11952	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线10变台	250	50.40%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
11953	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支10变压器	315	9.52%	253.5	253.5				-84.58%
11954	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8A变压器	250	22.80%	168.0	168.0				-88.74%
11955	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵下分10右5-1	315	53.02%	116.5	116.5				-62.29%
11956	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线29	315	50.67%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
11957	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北线51左6	315	10.48%	0	0				-57.68%
11958	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分21柱上变压器	400	55.50%	0	0				-47.34%
11959	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干37右7	400	38.00%	0	0				-43.90%
11960	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族甲线123	200	62.00%	0	0		是	2027年12月	-45.99%
11961	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线52	200	3.00%	174.0	174.0				-36.96%
11962	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左2加1	200	67.20%	45.6	45.6				-43.21%
11963	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右7	400	65.25%	0	0		是		-44.93%
11964	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右3变台	315	34.60%	0	0		是	2025年12月	-41.28%
11965	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	怡然小区箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11966	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	九九骏铭1箱变1号变	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
11967	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期3箱式变电站1配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-45.56%
11968	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	玉麟花园22主变	500	31.20%	294.0	294.0				-43.73%
11969	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站2变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-44.26%
11970	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站201变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-46.85%
11971	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变1号变	630	33.65%	355.0	355.0				-45.59%
11972	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变2号变	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
11973	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡3箱变1号变	500	33.12%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
11974	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡一期5变电站2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11975	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭3#2#主变	500	29.20%	304.0	304.0				-41.62%
11976	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华1箱变2号变	800	82.13%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-31.05%
11977	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变1变压器	800	23.63%	531.0	531.0				-39.68%
11978	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区1箱变2号变	500	30.00%	0	0		是	2025年12月	-44.50%
11979	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区2箱变1号变	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
11980	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变1变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-45.76%
11981	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站2变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11982	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅鑫园2箱变2变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
11983	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站2变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-42.97%
11984	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-35.07%
11985	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区1箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11986	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变2	630	78.41%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
11987	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站2变压器	630	16.19%	465.0	465.0				-44.23%
11988	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
11989	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站1变压器	630	14.92%	473.0	473.0				-45.57%
11990	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站2变压器	630	17.14%	459.0	459.0				-42.98%
11991	和平	方型变	方型变444方青乙线	云集西2主变	630	17.14%	0	0		是	2025年10月	100.00%
11992	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变1变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-45.51%
11993	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俪都2期3箱变1变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-42.69%
11994	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路1变压器	630	31.62%	0	0				-38.53%
11995	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站1变压器	630	43.05%	295.8	295.8				-41.11%
11996	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光7变电站202	630	39.68%	0	0				-39.84%
11997	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大四区1变电站201柜	630	39.87%	315.8	315.8				-41.73%
11998	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变2变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-36.53%
11999	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村2变电站201柜	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
12000	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站201变压器	630	65.27%	155.8	155.8				-41.49%
12001	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	阳光嘉园1变电站201变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-41.11%
12002	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	卫工街6变电站101柜	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12003	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园1变电站202变压器	800	48.60%	331.2	331.2				-41.18%
12004	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方家栏1箱变1变压器	800	69.90%	160.8	160.8				-43.25%
12005	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区2变电站201	315	36.19%	169.5	169.5				-46.57%
12006	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区5变电站202	400	0.00%	360.0	360.0				-72.84%
12007	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站201	630	36.51%	0	0		是	2027年12月	-43.40%
12008	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期8变电站201	500	33.28%	283.6	283.6				-43.25%
12009	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站201柜	630	45.08%	283.0	283.0				-35.93%
12010	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变1	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-43.25%
12011	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工二期箱变	630	79.05%	0	0				-43.48%
12012	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变2号变	630	19.05%	363.7	363.7				-43.62%
12013	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年1箱变1变	630	41.90%	303.0	303.0				-41.82%
12014	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期4箱变2号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
12015	和平	太原变	太原变058南七甲线	胜利大街11主变	500	71.04%	0	0				-27.78%
12016	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联1箱变1变压器	400	39.90%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
12017	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城3变电站202柜(6)	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12018	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站201柜	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-20.68%
12019	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变1变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-61.62%
12020	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	亲工里2变电站1变压器	400	41.40%	0	0		是	2026年12月	-38.35%
12021	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站1变压器	630	53.84%	227.8	227.8				-40.89%
12022	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	文化用品箱变1变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-45.61%
12023	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区4变电站201	500	91.52%	0	0	2025年8月			-42.09%
12024	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路12变电站201柜	200	5.60%	124.9	124.9		是	2027年12月	-41.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12025	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京2变电站1变压器	500	31.60%	0	0				-41.84%
12026	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工东箱变2变压器	400	72.90%	68.4	68.4				-49.19%
12027	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	茶楼箱变1变压器	500	25.60%	0	0		是	2026年6月	-31.99%
12028	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区1号变电站1号变压器	630	56.51%	36.4	36.4				-39.87%
12029	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站2变压器	400	59.70%	0	0		是	2025年12月	-48.79%
12030	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	万科金色1-2变电站2变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-50.91%
12031	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-3箱变1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
12032	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	玉石箱变1变压器	500	95.60%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-33.16%
12033	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆2箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
12034	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期6箱变1变	630	26.35%	401.0	401.0				-39.96%
12035	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变1变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-41.97%
12036	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变2变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-45.57%
12037	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
12038	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园2变电站201变压器	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
12039	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际1号变电站2号变压器	800	26.63%	0	0				-28.85%
12040	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园2变电站202变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-40.99%
12041	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二南箱变2	400	50.00%	0	0		是	2025年12月	-40.48%
12042	皇姑	长江变	25466长黄甲线	邮局宿舍箱变1	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
12043	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站201	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
12044	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品3变电站1变压器	800	25.20%	0	0		是		-41.54%
12045	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品3变电站2变压器	800	14.10%	0	0		是		-41.74%
12046	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站2号变压器	630	19.37%	0	0				-42.45%
12047	沈河	长青变	长青变452长大甲线	一路箱变1变压器	500	53.12%	0	0		是	2026年12月	-42.25%
12048	沈河	万柳变	万柳变284万国线	天合花园箱变2变压器	400	16.40%	0	0		是	2026年12月	-43.14%
12049	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业2变电站201	630	19.81%	442.2	442.2				-44.64%
12050	沈河	青年变	青年变372青寺线	晓然里1箱变1变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
12051	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园1变电站201	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	-43.05%
12052	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁1202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12053	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变1	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
12054	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变2变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-42.41%
12055	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变2变压器	630	46.10%	276.6	276.6				-42.49%
12056	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变1	500	33.60%	282.0	282.0				-49.05%
12057	和平	太原变	太原变088民族甲线	北市21主变	630	27.30%	0	0				-41.93%
12058	和平	太原变	太原变088民族甲线	北市12主变	630	30.10%	0	0		是	2027年12月	-40.33%
12059	和平	广州变	广州变474广府甲线	宁大1主变	800	28.50%	492.0	492.0				-46.24%
12060	和平	广州变	广州变466广马甲线	中山路150号1主变	500	10.08%	204.4	204.4				-41.75%
12061	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊9变电站201柜	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-45.64%
12062	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	惠丽雅苑箱变2变	630	40.76%	310.2	310.2				-42.57%
12063	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站2变压器	400	24.50%	0	0		是	2027年12月	-39.85%
12064	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格1号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12065	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站1变压器	630	22.22%	0	0				-43.98%
12066	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配变站1变压器	630	21.59%	0	0				-45.18%
12067	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西2箱变1	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12068	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变2	500	30.72%	0	0		是	2025年12月	-34.27%
12069	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站201	630	42.54%	299.0	299.0				-47.36%
12070	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变1	500	17.28%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
12071	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变2号变	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
12072	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区26箱变1号变	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
12073	浑南	榆树变	榆树甲线	移动馨苑2号变电站1变压器	630	15.62%	0	0		是	2027年12月	-47.11%
12074	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	兴龙苑二期2变电站201柜	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-30.84%
12075	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	紫金桃源2号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	26.40%	0	0				19.65%
12076	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支25+2左2	400	15.60%	0	0		是	2026年	0.00%
12077	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左9	80	13.50%	0	0		是	2027年	-2.09%
12078	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期3箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
12079	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著3号变电站202间隔配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2027年12月	26.78%
12080	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站2变压器	630	41.43%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
12081	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左15左1	200	35.40%	109.2	109.2				2.70%
12082	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达9变电站1号配电变压器	630	28.70%	0	0		是	2027年12月	-35.91%
12083	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区2变电站201配电变压器	800	34.20%	0	0		是	2026年12月	8.41%
12084	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化2台	200	22.00%	0	0				41.75%
12085	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年9月	-40.98%
12086	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站1变压器	400	36.75%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
12087	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站2主变	630	25.52%	406.2	406.2				-36.34%
12088	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶3变电站1号变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	79.56%
12089	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳荣盛房地产开发有限公司（香堤澜山3）202负荷 开关配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
12090	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线马家店东台	80	37.00%	42.4	42.4		是	2025年11月	-21.51%
12091	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期1箱式变电站配电变压器	630	21.71%	0	0				-40.02%
12092	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	塔后乙线塔后干3右4柱上变压器	315	52.06%	119.5	119.5				-21.92%
12093	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾1箱变1变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-34.34%
12094	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干养竹分35柱上变压器	400	47.10%	0	0		是	2026年12月	-26.17%
12095	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园2箱变1变压器	630	6.48%	526.2	526.2				-44.58%
12096	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分202	200	14.00%	0	0		是	2025年	-37.25%
12097	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千千57右2分01	250	34.88%	137.8	137.8				-37.63%
12098	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG_三家子1-1（三家子分79右1）	200	26.50%	127.0	127.0				-33.29%
12099	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线39	400	58.50%	0	0		是	2025年12月	11.20%
12100	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩3号变电站201间隔配电变压器	800	31.50%	0	0				-42.56%
12101	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青2站房1变压器	630	16.25%	464.6	464.6				-39.51%
12102	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分30变台	200	11.60%	0	0				-72.79%
12103	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分刘油房支24变台	200	29.70%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
12104	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线60右20变台	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	-32.97%
12105	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干80右2	200	69.30%	1.7	1.7				7.23%
12106	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干86左5变台	200	30.75%	118.5	118.5		是	2025年8月	-40.93%
12107	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代2变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	41.62%
12108	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	胜利村西台（2021微）	200	44.10%	91.8	91.8				8.51%
12109	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大四季上东二期3号变电站1号变压器	630	5.40%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12110	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站2变压器	630	39.24%	0	0		是	2027年12月	-41.66%
12111	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春六期3变电站202变压器	630	25.52%	0	0				-36.23%
12112	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站202变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
12113	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门4变电站201	800	34.50%	444.0	444.0				-41.78%
12114	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄1小区局维箱变202配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	100.00%
12115	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	景星街住宅小区变电站201变压器	400	20.40%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
12116	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变202	400	40.80%	0	0		是	2027年12月	-32.85%
12117	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站201间隔配电变压器	800	38.63%	0	0				-2.61%
12118	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨干坨变302茨榆坨线三委辽阳道台	250	53.76%	0	0				-47.05%
12119	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干东营分38左8变台	200	57.60%	0	0		是	2025年12月	35.68%
12120	沈北	农高变	农柳线	农柳线九如溪谷4-1期小区变电站201配电变压器	630	55.24%	0	0				100.00%
12121	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光3箱变2变压器	500	6.72%	0	0				-40.31%
12122	和平	广州变	广州变462广太甲线	四方1变压器	315	56.38%	105.9	105.9		是	2025年12月	-40.90%
12123	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分方家支赵会平养殖几2	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12124	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孟家收粮支03	200	17.20%	145.6	145.6				-28.44%
12125	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山南台分3	400	20.25%	279.0	279.0				-18.30%
12126	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座7箱式变电站2配电变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-37.00%
12127	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线范屯分37左5右8变台	400	47.70%	169.2	169.2				-38.38%
12128	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村综合一台	200	0.80%	0	0				-37771.63%
12129	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区2变电站1变压器	500	40.00%	250.0	250.0				-42.76%
12130	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾11号变电站201配电变压器	630	36.95%	0	0				-41.13%
12131	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅4变电站4变压器	630	16.19%	0	0				-40.03%
12132	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右6左2变压器	400	59.20%	0	0		是	2025年12月	-2.74%
12133	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村智超养殖公变台区	200	6.00%	168.0	168.0				100.00%
12134	和平	广州变	广州变464广太乙线	西塔铁路1号变	500	17.60%	362.0	362.0		是	2025年12月	-48.56%
12135	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分61变台	400	98.70%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	-24.09%
12136	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园2箱变2站内变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-40.20%
12137	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线40柱上变压器	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-42.78%
12138	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区2号配电变压器	400	24.50%	0	0		是	2025年	-42.53%
12139	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城3号201配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-37.00%
12140	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分12	100	84.90%	0	0	2024年7月	是	2027年	-33.11%
12141	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥五期1变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
12142	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
12143	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园3变电站1变压器	500	23.70%	331.5	331.5				-39.79%
12144	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台村南台	200	29.70%	0	0				-30.53%
12145	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	肖俊农业公变台	400	0.30%	0	0				100.00%
12146	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站1变压器	630	16.95%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
12147	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园2变电站1变压器	315	40.32%	0	0		是	2027年12月	-27.73%
12148	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线51右1变台	50	68.00%	11.0	11.0				-34.23%
12149	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干50左9变台	200	29.20%	121.6	121.6				-44.47%
12150	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线黎明分13变台	200	17.75%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
12151	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	七星大厦3号变电站2变压器	800	27.00%	0	0		是	2027年12月	-25.45%
12152	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线镇西干30右2	400	96.60%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12153	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城八期箱式变电站2配电变压器	800	56.00%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
12154	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古电分7+1左2变台	200	36.00%	0	0				-11.60%
12155	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147左15左28变台	400	16.20%	0	0				100.00%
12156	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干前栏分21右1变台	400	30.90%	0	0				-80.38%
12157	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区2变电站2变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-21.59%
12158	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分2柱上变压器	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-39.37%
12159	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右12	315	60.95%	0	0				-37.15%
12160	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城13箱变2变压器	630	27.05%	0	0		是		-44.14%
12161	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左2右3柱上变压器	315	68.89%	0	0		是	2025年12月	-25.12%
12162	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府三期小区2变电站2变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-42.82%
12163	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变2站内变压器	500	22.20%	0	0				-41.49%
12164	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限责任公司(文华街3号院(建大新家园)三期)	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-38.05%
12165	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站2变压器	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
12166	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园1变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-41.28%
12167	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	武警分20柱上变压器	50	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
12168	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局3箱变2变压器	630	12.06%	491.0	491.0				-10.00%
12169	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干仓库分44右1	100	19.20%	0	0		是	2025年	-32.95%
12170	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	YHG_丽江苑小区6箱式变电站2号配电变压器	400	92.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-20.06%
12171	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线东风分095	100	66.90%	0	0				-41.87%
12172	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子线八家子北台分支004	100	63.30%	26.7	26.7				-31.69%
12173	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	华润置地南区一期1变电站202配电变压器	630	46.86%	0	0				-42.75%
12174	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期3箱式变电站1配电变压器	630	37.33%	0	0		是	2025年12月	-44.86%
12175	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲敖乙线中赫电动汽车充电箱式公变台区	400	75.30%	0	0				0.00%
12176	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干45右1	400	8.85%	0	0				14.21%
12177	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都4变电站202变压器	315	49.90%	0	0				-44.51%
12178	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	43中学箱式变电站201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-149.69%
12179	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江东公园箱式变电站201间隔配电变压器	400	5.75%	337.0	337.0				-35.07%
12180	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期2箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	30.66%
12181	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站2变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
12182	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里6小区变电站1变压器	630	28.19%	169.7	169.7				-39.45%
12183	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区2变电站1变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-41.23%
12184	沈河	南湖变	南湖变478南湖东甲线	星汇云锦2-3变电站202配电变压器	800	35.10%	0	0				-11.35%
12185	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎一组照明	100	47.80%	42.2	42.2				-46.79%
12186	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支07	30	21.00%	0	0		是	2026年12月	-60.49%
12187	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期6箱变1变压器(冷备)	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
12188	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站202变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-55.43%
12189	沈北	道义变	道义变	诗波特考核表2(分)202配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
12190	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线福玉德棚菜支14	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12191	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线赵曾支26	200	42.75%	0	0		是	2025年12月	-18.86%
12192	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支12左1柱上变压器	400	6.75%	0	0		是	2025年12月	-32.92%
12193	苏家屯	下深变	理想线	理想新城6号变电站1号变压器	630	32.76%	0	0				-38.00%
12194	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站202配电变压器	630	11.05%	0	0				-31.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12195	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分12左3加1左2	400	74.40%	0	0		是	2025年12月	22.21%
12196	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	水源之家庭农场（一站式）	200	16.35%	0	0				0.25%
12197	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线52	400	31.50%	0	0				17.37%
12198	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期1箱式变电站2配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-43.75%
12199	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区9变电站2变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-36.62%
12200	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块4号变电站2变压器	630	17.14%	459.0	459.0				75.11%
12201	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	YHG_沈阳恒弘置业有限公司(龙湖花千树一期工程)	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
12202	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	蔷薇家园小区箱式变电站1配电变压器	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	5.65%
12203	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右15+1右5	200	16.20%	0	0				100.00%
12204	苏家屯	下深变	理想线	理想新城8号变电站201配电变压器	630	43.81%	0	0				-31.90%
12205	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站202	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	-44.51%
12206	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站2变压器	630	34.29%	351.0	351.0				-41.67%
12207	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12208	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站2变压器	630	17.30%	0	0				-39.98%
12209	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾3号变电站2变压器	500	33.12%	0	0				-41.43%
12210	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑1局维箱变1号变	800	27.38%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
12211	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村斌幻白羽鸡养殖公变台区	200	16.20%	147.6	147.6				100.00%
12212	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都1变电站1变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-16.98%
12213	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园5变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
12214	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	YHG_沈阳绿厦租赁住房地产201变压器	630	50.16%	31.2	31.2				-39.85%
12215	铁西	重工变	重工变10874重塔线	YHG_辽宁天易晶城房地产开发有限公司（意大利风情小镇）202	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
12216	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干28	400	12.90%	0	0				67.90%
12217	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期1变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-43.51%
12218	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站1变压器	630	31.90%	366.0	366.0				-42.85%
12219	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	碧桂园御品变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0				9.38%
12220	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170腕庄线皮家卜北照明	200	36.60%	106.8	106.8				-19.56%
12221	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰7组照明新	100	56.10%	33.9	33.9				0.00%
12222	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站1变压器	500	19.20%	0	0				-40.85%
12223	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线红东支05	400	15.75%	297.0	297.0				-27.53%
12224	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100+1左1	200	23.10%	133.8	133.8				-40.73%
12225	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-42.84%
12226	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村西台	400	71.40%	0	0				-33.95%
12227	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北养殖厂	315	96.76%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-40.12%
12228	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路干157右8变台	400	11.70%	313.2	313.2				28.15%
12229	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚3变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-32.85%
12230	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地几18（义合屯）	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
12231	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右6右4新	400	44.00%	0	0				7.40%
12232	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
12233	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	7.90%
12234	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区1变电站1变压器	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-39.88%
12235	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪5号变电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	-40.56%
12236	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家南2台	100	50.40%	0	0				-38.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12237	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明分2	50	16.00%	0	0		是	2027年12月	-41.38%
12238	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾4变电站1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
12239	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线东老边南台区	400	23.55%	265.8	265.8				-35.88%
12240	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变2变压器	800	27.75%	0	0		是		-40.59%
12241	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正土卜桑宝宝生态园公变台区	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
12242	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡9号小区变电站1变压器	400	26.80%	0	0				-51.92%
12243	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线姚屯分32变台	200	28.40%	123.2	123.2				-43.06%
12244	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦线胡台分58变台	315	19.43%	0	0		是	2025年12月	-296.69%
12245	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左17变台	200	32.85%	0	0				-39.15%
12246	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线30	315	43.81%	0	0		是	2027年	-37.25%
12247	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)矿建2变箱201配电变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-2.94%
12248	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分7左1变台	400	7.50%	0	0				12.00%
12249	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡1变电站1变压器	800	30.75%	0	0				-40.20%
12250	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆2箱式变电站2配电变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
12251	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线28右2+1	315	29.33%	0	0		是	2027年12月	-34.08%
12252	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城7号变电站2号变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-43.36%
12253	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰领地变电站201	315	19.81%	0	0		是	2027年12月	-52.20%
12254	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城4站房2变压器	630	48.51%	0	0		是	2025年	-44.38%
12255	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城11号变电站201间隔配电变压器	400	28.40%	246.4	246.4				-27.38%
12256	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干26变台	400	54.30%	142.8	142.8				-25.59%
12257	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期6箱式变电站2配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-11.61%
12258	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站1变压器	500	63.00%	0	0				-43.66%
12259	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右12左4变台	200	13.80%	0	0		是	2025年12月	-30.27%
12260	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分9变台	400	25.65%	0	0				-27.77%
12261	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润2箱变1变压器	800	32.40%	460.8	460.8				10.53%
12262	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	金柳园1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年	-30.64%
12263	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-50.37%
12264	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海东台分支线006	100	65.10%	24.9	24.9				-34.56%
12265	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支047	50	23.80%	0	0		是	2026年5月	-69.92%
12266	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站2变压器	500	35.20%	0	0		是	2027年12月	-29.76%
12267	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	浑河国际城8号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	15.00%	0	0				100.00%
12268	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠1变电站1变压器	500	53.44%	0	0				-43.93%
12269	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城三期2箱变1变压器	400	24.38%	0	0				-39.04%
12270	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区3变电站201间隔配电变压器	400	46.80%	0	0		是	2027年12月	-9.02%
12271	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干东五分6左1柱上变压器	315	126.48%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	32.56%
12272	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	100	44.40%	0	0				-48.82%
12273	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线林场支029	50	57.60%	0	0		是	2026年12月	-19.66%
12274	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区1变电站202配电变压器	800	32.70%	0	0		是	2026年12月	25.69%
12275	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站2变压器	630	27.62%	0	0				-35.05%
12276	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰二期5箱变(单)	400	46.88%	157.6	157.6				-36.15%
12277	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线大五前分西水利1支1	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
12278	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区17变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
12279	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线五家子村台支02	200	68.40%	0	0		是	2026年12月	-25.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12280	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-1箱变2变压器	800	35.75%	434.0	434.0				-38.26%
12281	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站2变	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
12282	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站201变压器	800	34.50%	444.0	444.0				-36.38%
12283	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园6变电站201变压器	630	0.00%	173.2	173.2				0.00%
12284	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	鲍白干22右1	400	5.70%	0	0		是	2025年	100.00%
12285	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支孟久支005	200	19.60%	0	0		是	2026年12月	-24.69%
12286	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区13变电站1变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-40.58%
12287	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-4母 线配电变压器	630	14.73%	0	0		是	2026年12月	-40.06%
12288	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城17变电站1变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-39.18%
12289	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区6变电站2变压器	630	26.03%	0	0				-42.96%
12290	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线往东支10	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12291	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线104左1变台	200	24.30%	0	0				100.00%
12292	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左32	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12293	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾4号变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				-40.38%
12294	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线滨水分13右3右1变台	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
12295	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五粮分05	200	56.00%	68.0	68.0				-31.38%
12296	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东风分支线025	100	110.25%	0	0	2022年12月	是	2025年	-23.02%
12297	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线乡直分支线015	200	99.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.54%
12298	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11配 电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
12299	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分41变台	100	91.60%	0	0	2024年6月	是		-45.11%
12300	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府3箱变1变压器	800	2.70%	0	0				100.00%
12301	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城19箱变2变压器	630	33.65%	97.5	97.5				-8.06%
12302	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭5变电站2站内变压器	630	29.84%	0	0		是		-40.33%
12303	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典1变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
12304	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线苇场分04	100	19.80%	0	0		是	2026年12月	-52.84%
12305	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站201变压器	250	53.28%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
12306	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	紫东阁小区地下变电站201间隔配电变压器	400	77.20%	51.2	51.2				-40.29%
12307	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站1配电变压器	630	77.14%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
12308	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分12左3	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
12309	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城三期1变电站1变压器	400	9.60%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12310	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线147+1变台	200	18.90%	0	0				0.00%
12311	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园2号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.20%
12312	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际1变电站1变压器	630	56.67%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
12313	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12314	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左7变台	630	78.48%	0	0		是	2025年12月	-51.98%
12315	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛西南台照明(微)	200	14.40%	151.2	151.2				-36.96%
12316	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面村北支06	315	36.51%	0	0		是	2025年12月	-25.04%
12317	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分40右1变台	200	41.70%	96.6	96.6				-32.57%
12318	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站2变压器	630	16.83%	461.0	461.0				-39.39%
12319	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分照明支16变台	200	51.60%	76.8	76.8				-23.72%
12320	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	奉达小区变电站1变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-42.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12321	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城1箱变2变压器	630	47.94%	0	0		是		-42.05%
12322	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分14柱上变压器	100	49.50%	0	0		是	2026年12月	-43.73%
12323	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线赵家套分9左5变台	400	45.60%	177.6	177.6				100.00%
12324	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	12.80%	308.8	308.8				44.38%
12325	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅1箱变201配电变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-36.97%
12326	铁西	历工变	历工变10450重联线	金辉优步大道小区201间隔配电变压器	800	30.00%	124.9	124.9		是	2027年12月	6.64%
12327	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯东支08	400	36.85%	212.6	212.6				-14.60%
12328	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡3箱式变电站2配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
12329	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村水浇地	50	100.20%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-41.15%
12330	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村四组大棚	80	15.38%	0	0				-53.03%
12331	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分59右8变台	200	50.40%	0	0				-41.03%
12332	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都7号变电站201间隔配电变压器	630	31.24%	0	0				-39.71%
12333	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	碧水俪城2小区变电站201间隔配电变压器	400	53.70%	0	0		是	2027年12月	-38.02%
12334	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期7箱变1变压器	400	32.80%	0	0				-37.68%
12335	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站2号变压器	630	38.10%	0	0				-33.18%
12336	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干20左5左2柱上变压器	200	9.60%	0	0				-44.30%
12337	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村5机井	100	87.40%	2.6	2.6	2022年9月			-18.32%
12338	于洪	东民变	东范线	隆盛花园6台（临时电）	315	50.79%	0	0				100.00%
12339	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分36左14变台	100	74.00%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
12340	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	施文乙线38右3	315	63.81%	0	0				-40.59%
12341	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	方溪甲线方溪干9+1左7之1柱上变压器	400	77.40%	0	0		是	2025年12月	59.83%
12342	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站1变压器	630	12.70%	214.8	214.8				-56.70%
12343	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸1变电站1配电变压器	800	15.90%	592.8	592.8				4.17%
12344	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山9号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	27.00%	0	0				6.39%
12345	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品1箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
12346	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分18左2变台	160	77.81%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
12347	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线153变台	100	68.60%	21.4	21.4		是	2025年12月	-27.65%
12348	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线郑坨分15变台	100	63.60%	26.4	26.4		是	2025年12月	-40.38%
12349	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分34	400	87.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-26.58%
12350	于洪	小于变	10kV于工线56284	雅华香颂2变电站2配电变压器	630	19.37%	0	0				3.97%
12351	于洪	小于变	10kV小工线56242	雅华香颂2变电站1配电变压器	630	21.90%	429.0	429.0				3.60%
12352	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨干坨变303偏堡线一委移民台	250	32.48%	143.8	143.8				-48.18%
12353	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站201配电变压器	630	25.52%	0	0				-42.58%
12354	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	前瞻B台	200	51.85%	0	0		是	2026年12月	-77.88%
12355	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城3局维变电站202配电变压器	630	9.52%	507.0	507.0				100.00%
12356	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站2变压器	315	47.24%	0	0		是	2025年12月	-37.04%
12357	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线186+1右14	200	69.30%	0	0		是	2027年	0.69%
12358	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生2箱变2变压器配电变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年12月	-41.63%
12359	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东乙线志东干21+1	400	66.30%	0	0				100.00%
12360	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分74左7变台	400	76.80%	0	0				-24.43%
12361	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干38变台	200	88.20%	3.6	3.6	2023年2月			-19.13%
12362	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分17左1变台	200	64.65%	50.7	50.7				-28.31%
12363	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线63变台	400	68.00%	0	0		是	2025年12月	6.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12364	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线胡占分33+1左5	400	26.55%	0	0				-24.57%
12365	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高电分36左1变台	200	18.40%	0	0				-44.68%
12366	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线水孙甲干罗官分11左支07柱上变压器	315	36.83%	167.5	167.5				-39.83%
12367	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线127左23变台	200	43.20%	93.6	93.6		是	2025年12月	13.75%
12368	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
12369	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	金利园小区1变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-41.00%
12370	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期变电站2配电变压器	630	50.16%	251.0	251.0				-32.10%
12371	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分30左3	100	30.90%	0	0				-20.59%
12372	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右8左12	200	39.30%	0	0				-26.40%
12373	和平	和平变	和平变144南一乙线	白领大厦1主变	800	12.00%	123.0	123.0				-41.91%
12374	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区10变电站2变压器	630	55.62%	216.6	216.6				-23.17%
12375	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站1变压器	800	31.13%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
12376	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分赵东支037	200	20.80%	0	0		是	2026年5月	-37.08%
12377	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分任西支01	315	12.10%	0	0		是	2026年5月	-27.31%
12378	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站2主变	800	22.13%	543.0	543.0				-39.69%
12379	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分团山子西台支11	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
12380	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安干新安分5左5左7变压器	200	45.00%	0	0				-23.46%
12381	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分15右11	400	19.65%	0	0		是	2027年	-48.46%
12382	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线38	630	12.00%	491.4	491.4				-37.11%
12383	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干27+1左1	200	67.50%	0	0				-81.82%
12384	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨村超博养鱼公变台区	200	7.80%	164.4	164.4				0.00%
12385	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐1局维变压器101	630	31.75%	367.0	367.0				100.00%
12386	沈北	道义变	道义变地铁线	仁和家苑考核表201配电变压器	500	61.80%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
12387	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干35+3左3	200	12.30%	155.4	155.4				0.60%
12388	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园2箱变1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-44.92%
12389	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星园变电站1站内变压器	500	19.20%	354.0	354.0				-39.35%
12390	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站202配电变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
12391	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敖宝分村支001	200	55.50%	0	0				-35.58%
12392	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居1变电站北二变压器	630	52.83%	0	0				-34.17%
12393	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支089	200	15.65%	0	0		是	2026年5月	-39.02%
12394	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	名仕经典一期1箱式变电站1配电变压器	800	42.00%	0	0		是	2025年12月	0.47%
12395	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方2箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-56.23%
12396	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期4箱变1配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
12397	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期3号箱变201配电变压器	630	59.05%	0	0				-40.96%
12398	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期4号箱变201配电变压器	630	34.29%	0	0				-40.54%
12399	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅13变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-31.18%
12400	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线128变台	200	40.30%	0	0				-36.16%
12401	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线164右2变台	200	34.70%	0	0				-30.82%
12402	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右3变压器	400	44.40%	0	0				-44.25%
12403	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线郭发分024	200	41.10%	97.8	97.8				-40.66%
12404	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支一二组支005	200	51.98%	0	0		是	2026年6月	-32.66%
12405	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家子大棚一号	80	59.50%	0	0		是	2025年11月	-40.12%
12406	和平	市府变	市府变566总站乙线	沈阳市民政局(用户)1配电变压器	315	18.41%	0	0		是	2027年12月	-60.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12407	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和和平大洼分38左5右5	100	72.40%	0	0				-55.90%
12408	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩土北村水淼养鱼公变台区	200	12.30%	0	0				0.00%
12409	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	市局充电桩变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	403.0	403.0				11.78%
12410	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际5变电站1变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-39.22%
12411	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	三家子新台	80	59.25%	0	0		是	2026年12月	-38.77%
12412	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢西支12	200	24.30%	0	0		是	2027年	-36.37%
12413	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支48右16变台	200	38.10%	0	0				-28.51%
12414	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	36.99%
12415	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都14号变电站202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				-40.93%
12416	于洪	于洪变	10kV于工线56284	中南世纪城三期2箱变1变压器	630	35.87%	0	0				-41.68%
12417	开发	羊吉变	羊吉变10672宁官甲线	宁官甲线宁官干29右1变压器	315	106.29%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-8.44%
12418	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站2变压器	500	20.00%	0	0				-43.98%
12419	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年	-40.73%
12420	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分13	160	105.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.76%
12421	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地1箱变2变压器	630	8.57%	513.0	513.0		是	2026年12月	-6.46%
12422	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分11右2变台	200	60.30%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
12423	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里9号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	44.10%	367.2	367.2				0.00%
12424	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线南裴分支24	50	80.60%	4.7	4.7	2023年1月	是	2025年12月	-43.36%
12425	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左2	315	140.00%	0	0	2024年9月	是	2026年2月	-5.62%
12426	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前岭综合台	200	95.40%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	21.19%
12427	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干022	100	52.50%	0	0				-56.79%
12428	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6左1	200	39.30%	0	0				3.09%
12429	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城2变电站2变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
12430	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干160+1左1	200	24.30%	131.4	131.4				100.00%
12431	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力支136	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-37.06%
12432	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干125右20右1+1	100	70.80%	19.2	19.2				-36.49%
12433	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	盛世御景六期1变电站202间隔配电变压器	630	6.98%	0	0				15.27%
12434	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	49.52%	0	0				-35.82%
12435	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干56左5	200	84.50%	0	0	2023年4月			-29.59%
12436	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期2箱变201配电变压器	630	22.22%	427.0	427.0				19.46%
12437	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司箱式变电站202间隔配 电变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-34.28%
12438	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区2变电站202	630	25.40%	0	0		是	2027年12月	-38.04%
12439	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干28	315	76.19%	0	0				-35.75%
12440	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站2变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-42.86%
12441	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	阳光碧水园1变电站2变压器	500	23.36%	0	0		是	2027年12月	-39.27%
12442	于洪	范屯变	范新线	小微曹台村北1台	200	22.80%	134.4	134.4				100.00%
12443	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干102右16	400	4.35%	0	0				19.66%
12444	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区5变电站1变压器	800	42.00%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
12445	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司4201配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-34.36%
12446	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区2变电站1变压器	630	111.43%	0	0	2024年12月	是	2025年10月	-39.61%
12447	于洪	光辉变	光东线	小微集体大棚2	200	22.20%	135.6	135.6				10.46%
12448	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分14	400	56.10%	0	0		是	2026年12月	-42.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12449	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线那西支10	200	18.90%	0	0		是	2027年	-37.22%
12450	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居4箱变202间隔配电变压器	400	14.63%	301.5	301.5				-13.70%
12451	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂园乙小区5变电站2变压器	800	30.75%	474.0	474.0				-48.15%
12452	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景蓝湾三期2变电站202配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-2.97%
12453	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期2号箱变2号变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	100.00%
12454	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分18柱上变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
12455	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站1变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
12456	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变1变压器	630	22.22%	204.4	204.4				-38.89%
12457	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变2变压器	630	17.46%	204.4	204.4				-42.82%
12458	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站2变压器	630	14.67%	0	0				-38.71%
12459	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站1号变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-36.30%
12460	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子支14左15	200	27.90%	0	0		是	2025年	0.00%
12461	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变1变压器	630	26.98%	0	0				-44.19%
12462	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光4号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	33.00%	0	0				-26.98%
12463	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变201配电变压器	630	59.37%	0	0		是	2026年12月	-36.59%
12464	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光3箱变2变压器	630	29.52%	0	0		是		-39.99%
12465	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	叔家俺大棚（微）	500	19.72%	0	0		是	2025年10月	-57.59%
12466	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0				-37.29%
12467	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支53右19右6	400	15.60%	297.6	297.6				0.07%
12468	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品4号变电站202配电变压器	630	10.29%	0	0				-42.36%
12469	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子村4号台	200	28.50%	0	0				0.00%
12470	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干16加1	315	21.90%	214.5	214.5				-43.49%
12471	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干茨林分4右1变台	400	25.00%	260.0	260.0				100.00%
12472	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景5变电站2变压器	630	68.25%	137.0	137.0				-37.66%
12473	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香榭蓝郡3变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
12474	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品1变电站1配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
12475	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园14变电站变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-44.14%
12476	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	万翔乙线建设干82变压器	400	49.50%	162.0	162.0				18.17%
12477	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
12478	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变1变压器	500	34.88%	275.6	275.6				-38.78%
12479	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-55.23%
12480	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左10变台	400	69.30%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
12481	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干36左4柱上变压器	315	5.59%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
12482	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12483	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干姚家分四清支90右支17	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12484	于洪	大兴变	兴红线	世代分小微2号台	200	17.70%	0	0				0.00%
12485	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥10箱变201配电变压器	630	51.11%	245.0	245.0				-14.34%
12486	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站1变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-3.66%
12487	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线河之源污水处理厂分2	200	27.60%	124.8	124.8		是	2025年11月	5.23%
12488	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区5变电站2变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-40.29%
12489	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅1箱变202间隔配电变压器	630	7.37%	0	0		是	2026年12月	-74.65%
12490	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线建设村北台	200	58.50%	0	0		是	2025年	-30.71%
12491	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站201配电变压器	630	41.43%	0	0				-39.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12492	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区二期2局维变电站201配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	18.60%
12493	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10KV中盘线微光分10(一站式)沈阳爱飞客通用航空服务有限公司	200	11.40%	0	0				100.00%
12494	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树三组照明	100	62.70%	27.3	27.3				-41.08%
12495	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区5变电站1变压器	630	83.81%	39.0	39.0	2024年6月			-39.49%
12496	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分6右5变台	200	56.40%	0	0		是	2025年12月	-59.27%
12497	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分61右1	200	22.20%	36.4	36.4				0.00%
12498	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境4号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	10.50%	636.0	636.0				100.00%
12499	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分71变台	200	39.30%	0	0				-31.94%
12500	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期51号变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	82.60%
12501	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站201配电变压器	800	31.88%	0	0				-39.45%
12502	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站2配电变压器	400	47.60%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
12503	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥1配电室1变压器	800	43.13%	375.0	375.0				-40.67%
12504	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡1号变电站1变压器	500	36.40%	0	0				-35.94%
12505	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区6变电站2变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-40.82%
12506	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期2变电站201间隔配电变压器	500	53.40%	0	0		是	2027年12月	-33.09%
12507	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-25.78%
12508	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左3柱上变压器	100	24.60%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
12509	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟3号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	8.89%	0	0				96.31%
12510	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号2号箱变2号变考核	800	41.10%	0	0		是	2025年12月	6.57%
12511	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期1箱2变考核	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-2.53%
12512	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院7配变电站1变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年6月	-45.88%
12513	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	江山府3号变电站202间隔配电变压器	800	11.25%	0	0		是	2027年12月	100.00%
12514	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左32	50	42.80%	0	0		是	2025年	-34.09%
12515	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家大棚支005	50	37.80%	0	0		是	2026年6月	-31.06%
12516	东陵	孤家子	向东甲线	天泰6箱变1变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-46.25%
12517	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾1箱变2变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-34.66%
12518	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家2台支04	200	25.60%	0	0		是	2026年5月	8.41%
12519	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期3变电站1变压器	500	46.00%	0	0		是	2027年12月	-42.33%
12520	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
12521	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线029	200	10.88%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
12522	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站202配电变压器	630	41.59%	0	0				-42.00%
12523	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				-40.60%
12524	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支55	100	37.20%	0	0		是	2025年9月	-40.10%
12525	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期3箱式变电站1配电变压器	400	50.40%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
12526	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	国奥新城小区局维1变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12527	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金1201配电变压器	630	20.32%	0	0				-37.85%
12528	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨于127左10变台	200	20.25%	139.5	139.5		是	2025年12月	-38.57%
12529	沈北	农高变	农高变70342农星线	水木康桥1号箱变变压器配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-46.74%
12530	苏家屯	下深变	理想线	理想新城7号变电站1号变压器	400	48.00%	0	0				-37.55%
12531	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华3变1变压器	400	84.80%	20.8	20.8	2022年12月			-38.77%
12532	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干7之1柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-261.68%
12533	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左7柱上变压器	250	32.00%	0	0		是	2025年12月	-74.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12534	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右9	315	34.60%	0	0		是	2027年12月	-35.98%
12535	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干8	315	71.11%	0	0		是	2027年12月	-45.60%
12536	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴电分56左4	200	67.05%	0	0		是		-27.84%
12537	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左4	315	14.60%	237.5	237.5				-77.38%
12538	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干30变压器	315	35.05%	173.1	173.1				-41.84%
12539	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27左3变台	100	89.70%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-41.68%
12540	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分3变压器	315	8.25%	0	0		是	2027年12月	-40.44%
12541	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左7变台	100	117.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.26%
12542	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干54变压器	200	104.00%	0	0	2025年4月			-42.05%
12543	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干华岩寺分3公变	400	19.25%	0	0				-167.21%
12544	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右6柱上变压器	400	16.40%	0	0		是		-65.99%
12545	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干39柱上变压器	500	92.48%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-13.79%
12546	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分9	315	18.41%	225.5	225.5				-42.04%
12547	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分6	315	71.75%	0	0				-44.84%
12548	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干85柱上变压器	315	54.29%	0	0		是	2025年12月	35.76%
12549	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线河南分8右4	160	50.63%	0	0		是	2026年	-40.03%
12550	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北线城北干小东分3	315	35.24%	0	0				-44.61%
12551	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右2+1公变	315	35.87%	0	0		是	2026年12月	-45.45%
12552	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干6右5	200	8.70%	0	0				-37.31%
12553	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左2右1柱上变压器	250	31.36%	0	0		是	2025年12月	-48.29%
12554	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5之2柱上变压器	400	130.20%	0	0	2025年2月			-40.67%
12555	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线61变台	315	25.52%	0	0		是	2025年12月	-38.03%
12556	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南十乙线18右3	315	89.90%	0.3	0.3	2024年12月			-41.34%
12557	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分机枝支8	315	78.10%	37.5	37.5				-38.08%
12558	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线41	315	57.90%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
12559	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干129左3变台	400	40.88%	196.5	196.5				-32.56%
12560	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干164右8变台	200	59.20%	61.6	61.6				-48.25%
12561	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干70公变	315	17.78%	0	0		是	2026年12月	-44.90%
12562	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左6	315	38.73%	0	0		是	2026年12月	5.33%
12563	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干20左13之1柱上变压器	315	23.17%	210.5	210.5				-68.73%
12564	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分15	315	8.89%	255.5	255.5				-39.64%
12565	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干35左4	315	34.92%	173.5	173.5				-29.25%
12566	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左15加1	315	35.56%	0	0				-49.94%
12567	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分1右6变压器	100	55.80%	34.2	34.2				-50.64%
12568	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干14变台	315	6.35%	0	0		是	2027年12月	-29.93%
12569	和平	青年变	青年变368青二线	青二线70	315	51.81%	0	0				-37.13%
12570	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干分28	315	14.60%	237.5	237.5				-82.79%
12571	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左2	200	63.00%	0	0				-41.68%
12572	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线105	250	40.80%	123.0	123.0				-41.07%
12573	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族甲线147	315	36.19%	0	0		是	2027年12月	-44.50%
12574	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家子分08	200	15.20%	0	0				-3586.62%
12575	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线56+3	315	45.33%	0	0		是	2027年12月	-52.32%
12576	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右2变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-94.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12577	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之3柱上变压器	315	96.38%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-145.07%
12578	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分2	315	74.67%	0	0				-21.27%
12579	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变1	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-48.85%
12580	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学4箱变2号变	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-46.30%
12581	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光5箱变1号变	500	39.60%	0	0		是	2025年12月	-46.96%
12582	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	九九骏铭3箱变2号变	630	45.33%	0	0		是	2025年12月	-29.24%
12583	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变1号变	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
12584	和平	三好变	三好变152文体乙线	中科院计算机小区一次主变	630	64.76%	159.0	159.0				-40.64%
12585	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站1变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
12586	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区16变电站201	630	20.32%	439.0	439.0				-49.38%
12587	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变1变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-48.59%
12588	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活2箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-39.36%
12589	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变1号变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-41.27%
12590	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙7箱变2变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-41.74%
12591	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变2变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-46.39%
12592	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变1变压器	400	23.00%	268.0	268.0				-41.44%
12593	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变1变压器	400	46.50%	174.0	174.0				-45.34%
12594	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	新华1箱变1	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12595	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变2	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
12596	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站202	630	14.48%	0	0				22.96%
12597	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都1变电站201	500	31.20%	294.0	294.0				-43.65%
12598	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变2号变	500	18.56%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
12599	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	大厦箱变1	630	8.89%	0	0				-24.28%
12600	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站1变压器	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	-47.00%
12601	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站2变压器	400	25.00%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
12602	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站1变压器	630	27.68%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
12603	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年2箱变1变压器	800	1.20%	0	0		是	2026年12月	-49.73%
12604	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站1变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
12605	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙8箱变2变压器	630	28.25%	389.0	389.0				-43.53%
12606	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙泉箱变1变	500	44.00%	0	0				-47.20%
12607	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	里仁居箱变202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
12608	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	昊辰苑小区3变电站201	630	35.87%	0	0				-45.41%
12609	铁西	历工变	历工变10472光明线	新湖北国之春五期A区1变电站201变压器	500	52.80%	0	0				-46.48%
12610	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12611	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区7变电站201	500	64.00%	130.0	130.0				-43.08%
12612	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	-54.72%
12613	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园5箱变1变压器	800	56.25%	0	0		是	2026年12月	-40.35%
12614	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站201柜	630	24.13%	415.0	415.0				-65.80%
12615	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临小区2变电站202变压器	630	44.13%	0	0				-44.12%
12616	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变2	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-48.42%
12617	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏3箱变2号变	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
12618	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑4#	630	0.00%	0	0				0.00%
12619	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科十一十二区1箱变1号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-43.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12620	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站1号变压器	800	73.80%	0	0		是		-36.48%
12621	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期1箱变1号变	500	15.60%	0	0		是	2025年12月	-46.23%
12622	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变2变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
12623	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓1配变站2变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-41.23%
12624	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变1变压器	400	63.30%	106.8	106.8				-44.07%
12625	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站202	630	32.38%	363.0	363.0				-44.47%
12626	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区2变电站201变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-48.29%
12627	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变1变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-46.99%
12628	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变2变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-43.52%
12629	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站201	630	38.73%	323.0	323.0				-44.49%
12630	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	艳粉二区8变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
12631	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	吉龙小区箱变1变压器	400	54.00%	0	0				-32.24%
12632	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干17箱变1变压器	315	11.43%	0	0				-31.29%
12633	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	SB5箱变1变压器	500	29.76%	0	0		是	2025年12月	-47.58%
12634	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次2#主变	630	26.35%	401.0	401.0				-46.18%
12635	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期5箱变1变	630	19.05%	447.0	447.0				-45.45%
12636	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期1箱变2变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-43.68%
12637	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城9箱变电站1变压器	630	18.67%	0	0		是		-41.30%
12638	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	兴顺街4变电站201柜	400	48.60%	0	0		是	2027年12月	-29.68%
12639	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	陶然居1变电站1变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
12640	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青2箱变1变压器	315	24.00%	207.9	207.9				-29.13%
12641	沈河	青年变	青年变372青寺线	晓然里1箱变2变压器	400	33.20%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
12642	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园2变电站201	400	20.40%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
12643	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁4201	630	12.70%	487.0	487.0				-41.70%
12644	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街13变电站201变压器	400	27.30%	250.8	250.8				-45.38%
12645	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工街7变电站201	500	15.40%	373.0	373.0				-45.41%
12646	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	加州东区2箱变2变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-45.12%
12647	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站201	630	7.94%	491.9	491.9				-45.92%
12648	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊5变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12649	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格3号变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-39.63%
12650	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变1站内变压器	630	25.08%	409.0	409.0				-43.08%
12651	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城4变电站1变压器	630	16.19%	465.0	465.0				-40.61%
12652	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	北塔花园变电站1配电变压器	500	47.04%	0	0				-41.17%
12653	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12654	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站202变压器	500	58.88%	155.6	155.6				-43.82%
12655	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变1号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
12656	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二2箱变1变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
12657	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	泰山西2箱变1号变	630	70.79%	0	0				-42.64%
12658	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二3箱变1变	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-36.49%
12659	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变1	630	52.06%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
12660	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	黄山教师1箱变1号变	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-45.24%
12661	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北1号变电站1号变压器	630	37.46%	0	0				-44.03%
12662	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B2变电站1变压器	630	48.25%	263.0	263.0				-39.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12663	大东	如意变	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变1变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-45.13%
12664	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干5箱变（单）	400	62.70%	109.2	109.2				-62.52%
12665	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变1变压器	630	27.30%	0	0				-40.17%
12666	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景5箱式变电站2配电变压器	630	76.19%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
12667	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	YHG_新兴电四队(二号井)（松南干95）	630	2.48%	0	0		是	2026年	-245.54%
12668	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著3号变电站201间隔配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2027年12月	18.62%
12669	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化乙线沙平分郭大支9柱上变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-20.72%
12670	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期4箱式变电站2配电变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
12671	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期1箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-37.65%
12672	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分5左3变台	200	94.20%	0	0	2025年8月			-49.70%
12673	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园3号变电站1号变压器	630	11.75%	0	0				-32.25%
12674	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干6西寺分19左1右8左3	80	15.25%	0	0				-11.87%
12675	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔7变电站1变压器	630	1.90%	555.0	555.0				-12.43%
12676	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座5变电站201变压器	800	19.50%	564.0	564.0		是	2026年12月	-47.68%
12677	于洪	东民变	东专线	小微五金园	200	6.60%	0	0				-12.97%
12678	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	后桑林子2箱变2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
12679	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	平安堡照明综合	400	1.80%	352.8	352.8		是	2025年11月	0.00%
12680	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站1变压器	800	14.20%	0	0		是	2025年12月	-38.32%
12681	苏家屯	李相变	李相变05644李奎线	李相变642李奎线康家山分95左11	200	59.10%	0	0		是	2025年	-26.04%
12682	康平	中心变	中心变2607纺纱线	局箱变1变压器	315	30.48%	0	0		是	2026年12月	-36.03%
12683	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	YHG_荒地2台区（荒地分12+1左5号）	200	30.60%	0	0		是	2025年	-25.99%
12684	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭15台区	250	88.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-41.70%
12685	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	格林春晓5变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-44.07%
12686	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干罗奈桑斯酒店201间隔配电变压器	200	18.80%	0	0		是	2027年12月	-52.33%
12687	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊13号变电站2变压器	630	27.30%	0	0				-42.61%
12688	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊13号变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-37.13%
12689	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际3号变电站1号变压器	630	33.65%	355.0	355.0				-43.28%
12690	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右4柱上变压器	250	13.20%	0	0		是	2025年12月	-9.44%
12691	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分村东南支4（祝家堡村山下北东）	250	19.92%	175.2	175.2				100.00%
12692	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线71左8变台	400	35.10%	219.6	219.6				-14.87%
12693	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线126+1右4变台	200	8.40%	163.2	163.2				0.00%
12694	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线杨家分支1（杨家坟台）	400	46.00%	176.0	176.0				-20.97%
12695	沈北	尹家变	尹全线	一站式服务辽宁恒润通信工程有限公司（手机产业园中	100	15.90%	74.1	74.1				10.85%
12696	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	小七线夜站分29右1变台	200	31.50%	0	0				-36.45%
12697	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润珺瑜府小区3变电站202间隔配电变压器	800	38.10%	415.2	415.2				13.54%
12698	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村分11（四家子南新北台）	315	20.00%	0	0		是	2025年11月	100.00%
12699	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变2站内变压器	500	30.00%	300.0	300.0				-42.63%
12700	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	津桥东箱变1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-41.93%
12701	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海卜东台	500	17.92%	360.4	360.4				-4.82%
12702	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期2号配电室201间隔配电变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-42.03%
12703	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期2配电变压器2公变	630	25.71%	0	0				-37.08%
12704	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分93左1	200	32.10%	115.8	115.8				0.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12705	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三干院乙1小区变电站2变压器	500	43.20%	234.0	234.0				-40.69%
12706	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干250右22变台	200	48.30%	83.4	83.4		是	2025年12月	-8.16%
12707	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门6号变电站201间隔配电变压器	630	48.57%	0	0				-39.61%
12708	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润府房地产1号201间隔配电变压器	800	72.30%	0	0		是	2026年12月	-17.33%
12709	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分91左21变台	200	19.20%	141.6	141.6				-37.08%
12710	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	隆兴花园东苑小区1变电站1变压器	630	10.92%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
12711	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭1箱变201配电变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-29.26%
12712	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园4变电站1变压器	400	26.70%	0	0				-41.84%
12713	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右12左1	100	4.80%	85.2	85.2				-32.66%
12714	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干昂帮村分25变压器	200	34.50%	111.0	111.0		是	2025年12月	-30.29%
12715	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
12716	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分李河套支16左1变台	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	8.44%
12717	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干9加2	400	59.40%	0	0				-10.10%
12718	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期2变电站202变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-38.53%
12719	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线12	400	47.50%	0	0		是	2027年12月	-45.40%
12720	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品7变电站202变压器	630	30.86%	0	0				-36.04%
12721	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分39左10变台2	400	21.00%	276.0	276.0				-17.60%
12722	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期4箱变202配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	-33.52%
12723	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座10箱式变电站1配电变压器	500	37.20%	0	0		是	2025年12月	-49.32%
12724	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线新光一队	100	41.55%	0	0				-50.09%
12725	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线小尚义村内	400	46.80%	0	0		是	2025年8月	-38.27%
12726	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区2变电站1变压器	400	42.40%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
12727	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干53	50	72.00%	0	0		是	2025年	-1.57%
12728	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门镇妈妈街村小勇牧业公变台区	200	29.10%	0	0				100.00%
12729	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左1变台	400	59.90%	0	0		是	2025年12月	-27.62%
12730	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线255变台	200	57.30%	0	0		是	2025年12月	-34.85%
12731	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期4局维变201配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	-11.16%
12732	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧3配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
12733	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	绿洲2箱变1变压器	250	26.56%	158.6	158.6				-13.30%
12734	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑7变电站2变压器	630	19.56%	443.8	443.8				-43.03%
12735	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	阳光新嘉园4箱变1号变压器	630	61.90%	0	0				-40.69%
12736	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都2号考核箱变配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-38.28%
12737	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	佟古村2	80	23.63%	0	0		是	2026年12月	-51.51%
12738	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分102	100	51.90%	38.1	38.1				-32.94%
12739	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟西营子支11	100	45.70%	44.3	44.3				-30.45%
12740	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站2变压器	500	48.32%	0	0		是	2025年12月	-42.21%
12741	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	赵家插拉综合一台	200	0.00%	180.0	180.0				-21.12%
12742	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变新农干全义分2号右支专厂支3（一站式）	400	38.55%	0	0		是	2026年12月	-13.57%
12743	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾1号变电站201配电变压器	800	41.25%	0	0				-38.36%
12744	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区4变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-42.53%
12745	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区6变电站1变压器	630	28.25%	0	0				-40.98%
12746	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分19	200	27.30%	125.4	125.4				-45.13%
12747	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚地2号	100	89.10%	0.9	0.9	2024年9月	是	2025年	-22.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12748	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东北几16	200	29.40%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
12749	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	阳光美居小区变电站1变压器	315	24.13%	0	0				-49.96%
12750	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干113+1左2+1	400	8.70%	325.2	325.2				80.49%
12751	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区3局维变电站201配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	100.00%
12752	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区4变电站202配电变压器	630	4.44%	539.0	539.0				98.57%
12753	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线123+2变台	400	64.25%	0	0		是	2025年12月	-50.74%
12754	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分45左3	100	8.10%	0	0				1.79%
12755	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分35左5左5	100	22.20%	0	0				0.00%
12756	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居3站房1变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
12757	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干39+1右2	400	9.00%	324.0	324.0				5.23%
12758	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站2变压器	630	19.62%	0	0				193.42%
12759	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园11箱变1变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-39.53%
12760	东陵	祝家变	王滨乙线	祝家变304王滨线王滨干50沙地分54柱上变压器	200	49.95%	80.1	80.1				-29.01%
12761	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台分东升村台支8	200	24.90%	0	0		是	2026年12月	-24.52%
12762	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线郭家分004	200	37.05%	105.9	105.9				-34.46%
12763	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10V龙山线张家电锯支10	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
12764	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜1号变电站201间隔配电变压器	630	105.14%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	25.41%
12765	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	辽宁华屹置业有限公司(荣福桃源)配电变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-34.67%
12766	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期4202间隔配电变压器	630	70.16%	0	0		是	2027年12月	-25.14%
12767	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期5202间隔配电变压器	630	53.97%	0	0		是	2027年12月	7.62%
12768	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线193+1右13变台	200	89.40%	1.2	1.2	2025年8月			0.00%
12769	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西沟子2台分01	200	60.00%	0	0		是	2026年12月	27.10%
12770	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村北台综合(2022微)	200	78.90%	22.2	22.2				19.82%
12771	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	31.75%	367.0	367.0				100.00%
12772	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨干坨变017肖寨门线肖北照明西台	315	89.90%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-28.38%
12773	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村后台	250	72.64%	0	0				-35.38%
12774	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站2配电变压器	500	14.80%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
12775	浑南	于山变	于山变778于通线	华发新城鸿景嘉园2号变电站1号配电变压器	800	23.10%	535.2	535.2		是	2027年12月	-11.28%
12776	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园3号变电站1号变压器	630	13.33%	0	0		是		-33.54%
12777	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左7	315	32.70%	0	0				-40.47%
12778	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表1(分)201配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
12779	于洪	平罗变	平罗线	平罗1村后台	400	44.70%	0	0				-50.08%
12780	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍2变电站1变压器 器配电变压器	500	40.40%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
12781	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台村万华农牧科技公变台区	200	48.30%	83.4	83.4				0.00%
12782	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线182右7变台	400	24.60%	261.6	261.6		是	2025年12月	6.44%
12783	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲2变电站1变压器配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	-42.26%
12784	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路2变电站2变压器	630	23.17%	0	0				100.00%
12785	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支55左7变台	200	14.40%	0	0				100.00%
12786	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦二期1变电站2配电变压器	800	4.20%	0	0				100.00%
12787	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线尹家分支线008	100	67.65%	0	0		是	2026年12月	-25.21%
12788	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线北段分支线025	200	91.20%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-23.77%
12789	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟10变电站1变压器	800	45.75%	0	0				-40.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12790	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟11变电站2变压器	800	49.13%	0	0				-36.41%
12791	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站2变压器	800	22.88%	0	0		是	2026年12月	-44.29%
12792	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左5	315	89.84%	0	0	2023年1月			-20.35%
12793	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左1号-2柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12794	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分35右8	200	85.80%	0	0	2022年12月	是	2027年	-33.73%
12795	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左2	200	35.70%	108.6	108.6				-38.20%
12796	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干101左3右1	315	20.32%	0	0				-35.11%
12797	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右6左1	400	17.25%	291.0	291.0				0.53%
12798	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干70左6	200	26.10%	127.8	127.8				-36.72%
12799	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右16右05	400	37.60%	0	0				-48.49%
12800	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支联通支果园26	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
12801	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱分23	200	60.75%	0	0		是	2026年	-28.54%
12802	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑2变电站201	630	21.59%	431.0	431.0				-42.45%
12803	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	春江郛城二期变电站1号变压器	800	79.80%	0	0		是	2027年12月	-30.61%
12804	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干14	315	89.52%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-36.14%
12805	开发	宁官变	宁富线	圣诺园四期小区2变电站2变压器	630	32.70%	361.0	361.0				-35.73%
12806	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际2号变电站202配电变压器	800	27.90%	0	0				-43.10%
12807	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾5号变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-41.88%
12808	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分张景辉养殖场支1	200	23.40%	133.2	133.2				-21.15%
12809	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际8号变电站201配电变压器	630	34.67%	0	0				-39.54%
12810	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分28右23	100	47.10%	42.9	42.9				-76.49%
12811	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线城北村住宅	315	72.38%	0	0		是	2026年12月	-37.59%
12812	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	YHG 东方家园202变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-30.77%
12813	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期2变电站1号配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2027年12月	-38.66%
12814	和平	三好变	三好变146明星线	明星线世茂花园10楼2变压器配电变压器	630	53.65%	229.0	229.0				-38.90%
12815	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一支047	100	101.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.62%
12816	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾1变电站1号变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	38.13%
12817	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右5柱上变压器	315	28.70%	0	0		是	2025年12月	-30.61%
12818	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左22左9	80	43.50%	0	0				0.10%
12819	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线自家支004	30	149.00%	0	0	2022年12月			-30.53%
12820	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线实德北分19右4加1左5右1柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-71.44%
12821	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞6箱变(单)	630	21.27%	0	0		是		-41.48%
12822	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾2变电站1变压器	800	45.00%	360.0	360.0				-41.86%
12823	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场5变电站1号变压器	400	28.00%	0	0				-38.44%
12824	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园一期B区1箱变变压器间隔配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
12825	东陵	李相变	李班线	李班干下泉饲料厂15柱上变压器	315	15.56%	234.5	234.5		是	2026年12月	-55.41%
12826	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线市场支21	400	30.00%	0	0		是	2025年9月	-25.38%
12827	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园1变电站201变压器	800	19.88%	173.2	173.2				-42.03%
12828	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变1变压器	630	30.10%	0	0		是		-42.16%
12829	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-46.91%
12830	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B1箱变2变压器	315	20.95%	217.5	217.5				-47.35%
12831	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
12832	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支20右15变台	400	37.60%	209.6	209.6				-34.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12833	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分49变台	160	60.75%	46.8	46.8				-27.59%
12834	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯11箱变2变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
12835	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左11左5变台	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-36.45%
12836	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分畜牧养殖支7	200	18.90%	142.2	142.2				0.00%
12837	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线137变台	100	100.20%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-31.99%
12838	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	太湖甲线太湖干大圣分16变压器	315	70.10%	62.7	62.7				-33.84%
12839	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城9号变电站201间隔配电变压器	800	28.88%	0	0				-41.86%
12840	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸二期2站房1配电变压器	800	25.50%	516.0	516.0				100.00%
12841	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站1变压器	500	16.40%	0	0				-41.31%
12842	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方乙线广方干刘家分56左3右2柱上变压器	400	17.60%	0	0		是	2025年12月	6.81%
12843	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站1号变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-45.42%
12844	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊5号变电站2变压器	500	47.20%	0	0				-40.24%
12845	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站2变压器	800	25.13%	0	0				-43.10%
12846	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府1箱变201配电变压器	630	36.19%	339.0	339.0				-4.66%
12847	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城16号变电站2变压器	630	16.19%	465.0	465.0				-41.51%
12848	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左15变台	400	17.60%	0	0				-21.76%
12849	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干8左9	200	42.60%	0	0				-38.39%
12850	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干79左分01变压器	100	29.10%	60.9	60.9				-56.09%
12851	和平	太原变	太原变086民族乙线	前进分7右1	250	0.00%	225.0	225.0				-74.48%
12852	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期1箱式变电站1配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
12853	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站2变压器	630	37.14%	333.0	333.0				-33.75%
12854	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座1箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12855	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	张屯变407代家乙线代家乙干偏排分9左1变台	400	65.93%	0	0		是	2025年12月	-27.79%
12856	东陵	上佰变	新生线	汪家乙干煤场分28柱上变压器	315	20.57%	0	0		是	2026年12月	-32.73%
12857	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期4箱变1配电变压器	630	2.19%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
12858	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线T1之1柱上变压器	315	5.40%	0	0		是	2025年12月	-57.42%
12859	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线老边供销社	200	32.63%	114.8	114.8				-84.09%
12860	辽中	敖司牛	敖司牛变1229小邦牛线	敖司牛变229小帮牛线邢冯村村北台	200	56.40%	0	0		是	2025年	-38.83%
12861	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府2号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	630	33.52%	0	0				0.00%
12862	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府3号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	37.14%	0	0				17.52%
12863	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干49	250	57.60%	81.0	81.0				-54.95%
12864	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾4箱变2变压器	800	16.50%	588.0	588.0				14.69%
12865	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台1变电站1配电变压器	800	23.63%	0	0		是	2025年12月	78.54%
12866	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期5变电站1号变	630	20.00%	0	0				-6.47%
12867	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
12868	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左5+1左1	400	9.60%	321.6	321.6				0.00%
12869	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区6变电站1变压器	630	52.38%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
12870	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站2变	500	44.00%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
12871	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-张成顺（电井）	200	16.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12872	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几28	400	47.75%	169.0	169.0				-29.03%
12873	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线姜家支022	200	57.60%	0	0		是	2026年12月	-27.87%
12874	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡三期2号变电站2号配电变压器	630	28.25%	389.0	389.0				-24.42%
12875	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干105+1左1	400	45.90%	0	0		是	2026年	11.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12876	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅22变电站1变压器	400	49.60%	0	0				-36.69%
12877	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57(云顶)04201间隔配电变压器	800	6.38%	0	0				-52.15%
12878	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站1变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-41.09%
12879	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区5变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
12880	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干35柱上变压器	200	41.40%	0	0		是	2027年12月	-38.87%
12881	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门13号变电站202间隔配电变压器	630	46.35%	0	0				18.42%
12882	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园自维1配电变压器	1000	64.00%	260.0	260.0				-42.26%
12883	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵2箱变(单)	400	44.00%	0	0				-37.06%
12884	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分11左3柱上变压器	315	73.97%	0	0		是	2025年12月	-46.32%
12885	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
12886	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支4	315	14.51%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
12887	于洪	化学变	化东甲线	美悦府1站房2配电变压器	800	6.00%	0	0				61.12%
12888	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干水源分31	200	91.50%	0	0	2025年6月			100.00%
12889	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	新村综合一台	315	72.76%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
12890	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期2变电站2变压器	315	28.95%	10.0	10.0				-39.90%
12891	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干18柱上变压器	400	50.50%	0	0				-37.82%
12892	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干36左13	200	41.55%	0	0		是	2025年	-85.21%
12893	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式-沈阳市沈北新区蒲莱旅馆-柳北线99	200	14.25%	151.5	151.5		是	2026年12月	100.00%
12894	法库	三泉变	泉富线	10KV泉富线五孤分水利支5	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
12895	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分9右7左5变台	400	78.60%	0	0				100.00%
12896	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈窑分支线034	80	109.69%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-23.33%
12897	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左4左13	400	17.40%	1.7	1.7				20.11%
12898	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-1	315	30.48%	0	0				-34.74%
12899	浑南	于山变	于山变778于通线	华发德仁里3号变电站2号配电变压器	630	15.24%	471.0	471.0		是	2027年12月	5.79%
12900	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变202配电 变压器	800	13.20%	614.4	614.4				-36.30%
12901	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家一组照明新	200	55.80%	0	0				0.00%
12902	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线四官堡几16(四管堡西台)	315	21.97%	214.3	214.3				-31.62%
12903	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分011	50	72.00%	9.0	9.0				-20.14%
12904	沈河	长青变	长青变468长西线	步阳国际2变电站1变压器	800	26.25%	510.0	510.0				-40.63%
12905	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站1变压器	800	47.63%	339.0	339.0				-40.28%
12906	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙干40左1变台	400	65.63%	0	0		是	2025年12月	-44.54%
12907	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房村综合一台	400	14.10%	303.6	303.6				-38.24%
12908	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干120小常王分34柱上变压器	200	41.90%	96.2	96.2		是	2026年12月	-32.66%
12909	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委南台	200	68.80%	0	0				-38.93%
12910	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外东北台(煤改洁)	400	24.60%	261.6	261.6				-62.11%
12911	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	泰和府1号变电站201间隔(鲍白线)配电变压器	630	5.40%	0	0		是	2025年	32.65%
12912	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南南台照明	315	71.75%	57.5	57.5				-37.07%
12913	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右13右1变台	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
12914	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线40左3	200	78.00%	24.0	24.0				-12.80%
12915	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分110变台	200	25.15%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
12916	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线52右3左1变台	400	32.33%	230.7	230.7				-31.21%
12917	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干095	400	68.20%	0	0		是	2026年12月	-31.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12918	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司3箱变2号变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-40.20%
12919	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉四分场1	400	149.70%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-34.48%
12920	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
12921	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城廉租房2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12922	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十六号变电站202配电变压器	630	35.81%	0	0				-42.27%
12923	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站201变压器	500	45.20%	224.0	224.0				-37.72%
12924	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村三、四组照明	100	19.20%	0	0		是	2026年6月	-40.79%
12925	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线58左3变台	200	115.80%	0	0	2023年2月			-6.72%
12926	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站2变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-41.56%
12927	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村6机井	100	57.60%	32.4	32.4		是	2025年10月	-47.93%
12928	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村7机井	100	45.60%	44.4	44.4		是	2025年10月	-49.30%
12929	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	木耳岗村25机井	100	46.40%	43.6	43.6		是	2025年10月	-43.87%
12930	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左3	250	8.64%	0	0		是		-41.09%
12931	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线风情园分31左3左1柱上变压器	200	43.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
12932	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	东窑新苑小区箱式变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	6.73%
12933	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分50右2	200	26.10%	0	0		是	2027年	-13.09%
12934	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地3号台区	400	57.30%	0	0		是	2025年11月	-29.22%
12935	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团7变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
12936	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期5变电站2变压器	630	35.71%	0	0		是	2026年12月	-30.68%
12937	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉四分厂2台	400	73.20%	67.2	67.2				-32.12%
12938	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井1台	100	36.00%	0	0		是	2026年6月	-46.69%
12939	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	沈阳市电业局电缆工程有限公司	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12940	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变1变压器	630	49.84%	0	0				-42.17%
12941	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站202配电变压器	630	44.13%	0	0				-41.33%
12942	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	荒地线荒地分沿路支8右2变台	200	57.71%	0	0				-48.13%
12943	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡2号小区变电站1号变压器	400	63.20%	0	0				-45.55%
12944	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干146右8变台	200	49.20%	81.6	81.6		是	2025年12月	-12.70%
12945	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分台门支55左1变台	400	132.00%	0	0	2025年8月			-40.98%
12946	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期1变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	31.94%
12947	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于3台	50	14.40%	0	0		是	2025年12月	-83.49%
12948	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	范家2.3组新1	200	29.40%	121.2	121.2				0.00%
12949	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府6箱式变电站1配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	28.15%
12950	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分12加1右支2变压器	50	24.00%	0	0				-59.55%
12951	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期3变电站201间隔配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2025年12月	2.71%
12952	和平	三好变	三好变178科技乙线	光河分4	315	28.25%	0	0				-35.75%
12953	沈北	道义变	道义变15270纺校线	云尚多多酒店经营管理中心	200	4.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12954	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村南台	400	34.20%	223.2	223.2				-65.18%
12955	法库	果子园	果子园变1415镇东线	宝山变005法镇线国税台	315	70.16%	0	0		是	2028年	-52.06%
12956	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村南2	200	46.13%	0	0				-28.12%
12957	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站202配电变压器	630	25.14%	0	0				-39.47%
12958	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓2箱变1变压器	630	38.41%	97.5	97.5				-3.26%
12959	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右1+1右2	200	51.30%	0	0		是	2026年	100.00%
12960	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左5变台	200	34.35%	111.3	111.3				-40.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12961	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站2主变	800	21.00%	552.0	552.0				-15.59%
12962	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产5变电站201间隔配电变压器	630	6.10%	528.6	528.6				-38.24%
12963	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区1变电站1变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-41.34%
12964	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区4变电站1变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-42.05%
12965	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站2	500	20.48%	347.6	347.6				-45.10%
12966	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站2变压器	800	41.40%	0	0				-40.88%
12967	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分47左12变台	400	21.30%	0	0		是	2025年12月	-19.18%
12968	于洪	范屯变	范工线	小微马三家4台	400	27.30%	250.8	250.8				15.21%
12969	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
12970	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分1变台	200	145.20%	0	0	2025年8月			-38.82%
12971	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座1变电站201变压器	630	36.83%	335.0	335.0		是	2026年12月	-43.18%
12972	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148台1	400	26.40%	0	0		是	2026年	-29.09%
12973	于洪	范屯变	范新线	曹台村东二台	200	55.20%	69.6	69.6				-39.59%
12974	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干山城分93柱上变压器	100	71.70%	0	0		是	2026年12月	-37.04%
12975	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干常家湾分右支2柱上变压器	200	74.10%	0	0		是	2026年12月	-26.35%
12976	东陵	世园变	泗水甲线	中马变306高坎线高坎干大仁镜分15右支10柱上变压	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	-31.95%
12977	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	38.67%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
12978	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分后九支09	200	33.60%	0	0		是	2026年5月	-35.73%
12979	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支11右T03茨榆A台	200	83.80%	0	0	2022年12月			-29.93%
12980	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯镇后村文昌电焊公变台区	200	24.60%	0	0		是	2026年6月	100.00%
12981	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期1变电站2变压器	800	21.38%	549.0	549.0				-41.86%
12982	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6右3	200	29.40%	0	0				-42.15%
12983	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村北5号台	200	24.60%	130.8	130.8				-38.00%
12984	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干173+1左1	200	10.20%	0	0				-26.33%
12985	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云1变电站2配电变压器	800	58.20%	0	0				100.00%
12986	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变2变压器	400	53.10%	0	0		是	2026年12月	9.41%
12987	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线57+1左2变台	400	20.75%	0	0				100.00%
12988	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站4箱变1变压器配电变压器	630	12.95%	485.4	485.4		是	2026年12月	-34.87%
12989	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期4箱变202	630	39.37%	0	0				-39.47%
12990	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴旺楼1配电站202	250	0.00%	225.0	225.0				0.00%
12991	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分76左1变台	200	12.90%	154.2	154.2				100.00%
12992	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	中转库箱变1变压器	400	66.25%	0	0				-33.20%
12993	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干麦屯分50柱上变压器	400	18.90%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
12994	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居1变电站南一变压器	630	12.95%	0	0				-33.69%
12995	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨农机服务公变台区	400	73.40%	66.4	66.4				100.00%
12996	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园5箱变2变压器	630	20.32%	439.0	439.0				13.32%
12997	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干地税分4+1变压器	315	28.19%	194.7	194.7				100.00%
12998	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站201配电变压器	500	21.76%	341.2	341.2				-42.49%
12999	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一甲线24变压器	400	26.40%	254.4	254.4				100.00%
13000	康平	田家变	田家变76146田南线	电网田南线前温分支03	50	132.80%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-35.60%
13001	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田家分08	200	108.50%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-22.29%
13002	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期11变电站202变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-39.49%
13003	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线李影台分支线路008	200	42.60%	94.8	94.8				-28.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13004	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东孙分支线001	200	17.03%	0	0		是	2026年12月	-19.10%
13005	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分齐昌支4	200	33.30%	0	0		是	2026年5月	-36.88%
13006	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线东孤店分007	100	21.40%	0	0				-30.00%
13007	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分59	200	3.65%	172.7	172.7				-44.44%
13008	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站201配电变压器	400	17.40%	290.4	290.4				3.87%
13009	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	正大世纪1变电站变压器	400	30.00%	240.0	240.0		是	2027年12月	-40.86%
13010	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站201配电变压器	800	24.38%	0	0				-38.21%
13011	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期1变电站2号变压器	800	32.50%	460.0	460.0				-38.89%
13012	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站2变压器	315	38.48%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
13013	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站2变压器	500	28.80%	0	0				-35.42%
13014	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣丰御景广场二期1变电站202配电变压器	800	42.90%	376.8	376.8				-33.45%
13015	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干08	250	64.40%	0	0		是	2026年12月	-44.88%
13016	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芦白几53	200	19.30%	0	0		是	2025年11月	-29.97%
13017	和平	太原变	太原变088民族甲线	西塔干韩城	500	67.52%	0	0		是	2027年12月	-31.04%
13018	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支4变压器	100	28.80%	0	0				-62.65%
13019	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分16	200	74.70%	0	0				-30.38%
13020	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站1变压器	630	48.25%	263.0	263.0				-37.69%
13021	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线联通支12号右5号柱上变压器	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-22.65%
13022	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	林北干173右2	200	0.00%	0	0				0.00%
13023	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	31.20%	235.2	235.2				29.32%
13024	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	福日馨居变电站变压器	250	22.56%	168.6	168.6				-44.11%
13025	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	龙江家园箱变2变	630	45.33%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
13026	和平	方型变	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅201间隔配电变压器	400	46.50%	174.0	174.0				-40.61%
13027	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干93右11变台	400	12.90%	268.5	268.5				-9.54%
13028	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南世纪城三期3箱变1变压器	630	41.27%	0	0				-40.47%
13029	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变1变压器	630	62.54%	0	0				-28.73%
13030	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里2号变电站201配电变压器	500	39.04%	0	0				-42.76%
13031	于洪	小于变	10kV于山线56286	万熹绿景4变电站1变压器	630	41.65%	304.6	304.6				-42.98%
13032	沈北	王驿变	城南线	10kV城南干业壕分2（一站式）	200	85.80%	8.4	8.4	2024年12月			-23.27%
13033	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园2变电站1变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-41.45%
13034	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分18左3号台	400	65.10%	0	0		是	2025年12月	21.61%
13035	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲干129左分13右支07柱上变压器	200	49.60%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
13036	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场北区9小区变电站202配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2027年12月	87.51%
13037	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线六分场支线11	200	26.40%	0	0				-34.51%
13038	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨村恒达草业秸秆压块公变台区	400	19.35%	0	0				0.00%
13039	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	x铁路三供一业（韩城）	200	2.55%	174.9	174.9				2.67%
13040	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房4箱变2变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-42.16%
13041	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支21右1	200	33.30%	113.4	113.4				28.93%
13042	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c1201配电变压器	200	38.25%	103.5	103.5				-41.75%
13043	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西荒地照明（新）	400	24.30%	0	0				0.00%
13044	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线刘家分支045	80	93.75%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-36.04%
13045	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光12箱式变电站配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
13046	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线27右2	315	42.54%	0	0				-37.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13047	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安村南台	200	6.00%	0	0				2.12%
13048	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站2号配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2027年12月	-38.41%
13049	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房一组照明	400	12.85%	308.6	308.6				-42.93%
13050	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线西孤店分007	160	45.38%	0	0				-26.95%
13051	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园二期1号地块小区2局维变电站201配电变压	630	6.35%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13052	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟中台	400	21.80%	0	0		是	2025年12月	-28.79%
13053	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山2变电站202间隔配电变压器	800	55.50%	276.0	276.0				-33.62%
13054	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区1箱变2站内变压器	630	70.79%	121.0	121.0				-34.61%
13055	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠斯勒1箱变1变压器	630	13.02%	485.0	485.0				-33.79%
13056	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干粮库分10左4+1左2变台	200	21.30%	137.4	137.4				1.51%
13057	康平	张强变	张强变76266张强线	三棵树（2）台	100	37.50%	0	0		是	2026年6月	-30.65%
13058	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园2箱式变电站2配电变压器	630	58.29%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
13059	东陵	李相变	李祝乙线	李视线49右14柱上变压器	400	27.90%	248.4	248.4		是	2026年12月	-34.05%
13060	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖4	400	37.80%	208.8	208.8				17.23%
13061	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居7箱变202间隔配电变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-40.65%
13062	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变202间隔配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-41.32%
13063	大东	如意变	如意变80866如信线	工农路小区箱变1变压器	630	26.03%	0	0				-43.22%
13064	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	胡光武	200	72.00%	36.0	36.0				-38.20%
13065	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山3变电站201变压器	800	24.75%	522.0	522.0				23.16%
13066	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是		-47.74%
13067	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	浪漫满屋箱变201变压器	800	66.00%	192.0	192.0				-38.64%
13068	东陵	汪家变	汪佰甲线	方大欣湖里1变电站2号变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	35.59%
13069	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线希贵分明涛养殖场支2	200	10.50%	159.0	159.0				1.75%
13070	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变1变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-9.64%
13071	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦西支南几2+1杆	200	41.30%	0	0		是	2025年12月	-23.59%
13072	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡堡分11	315	14.92%	0	0		是	2027年	-21.61%
13073	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜北台	400	26.75%	253.0	253.0				-27.14%
13074	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区5箱式变电站配电变压器	630	24.00%	0	0				-37.71%
13075	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线190右06	80	45.00%	0	0		是	2025年	-54.16%
13076	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台村综合一台	200	49.20%	0	0		是	2026年6月	-21.03%
13077	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦4小区变电站201	630	32.70%	361.0	361.0				23.66%
13078	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变1变压器	630	71.11%	0	0		是	2026年12月	-42.69%
13079	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线乡政府支02	315	63.49%	0	0		是	2025年12月	-30.75%
13080	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线西街分支线007	200	79.95%	0	0		是	2025年12月	-37.51%
13081	大东	毛君变	毛君变946毛光线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分3	315	72.06%	56.5	56.5				-39.99%
13082	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期1局维变电所202配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2026年12月	28.21%
13083	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	肥肥胖胖公变台	315	29.21%	191.5	191.5				100.00%
13084	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语8箱变2变压器	500	24.64%	326.8	326.8				-41.98%
13085	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	金帆农场公变台	400	31.20%	0	0				27.84%
13086	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支8右10右1变台	400	59.10%	123.6	123.6				99.00%
13087	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变2变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-36.68%
13088	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分100左6柱上变压器	400	26.10%	0	0		是	2026年12月	66.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13089	沈北	董楼子	望滨线	望滨干265左支1（黑林子C台）	50	99.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-32.36%
13090	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支32杆（南粮库台）	200	25.20%	0	0		是	2027年	-34.19%
13091	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金宝花园3号变电站2号变压器	630	49.52%	0	0				-42.90%
13092	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇3配电站1变压器	800	21.60%	0	0				1.82%
13093	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其卜西台分11	160	83.25%	10.8	10.8	2022年12月	是	2025年11月	-39.10%
13094	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期2变202配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年12月	0.82%
13095	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥11箱变201配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-11.61%
13096	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站2变压器	800	29.70%	482.4	482.4				-42.98%
13097	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期2201间隔配电变压器	630	15.00%	0	0		是	2026年12月	-30.83%
13098	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变2变压器	630	32.76%	6.9	6.9				-43.00%
13099	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青街公共快充站1变压器	630	48.25%	263.0	263.0				-6.59%
13100	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	老龙里2变压器	400	75.60%	57.6	57.6				-42.75%
13101	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-42.39%
13102	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡邵家村关景森玉米种植公变台区	200	57.90%	64.2	64.2				0.00%
13103	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	奥园誉峰2号变电站202间隔配电变压器	630	39.05%	0	0				92.79%
13104	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线21左1	400	9.30%	0	0				55.75%
13105	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期6箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
13106	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线234左3变台	400	62.10%	111.6	111.6				14.34%
13107	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲五期小区1变电站2变压器	800	58.50%	0	0				0.00%
13108	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变2变压器	500	36.16%	0	0				-33.97%
13109	大东	望花变	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变2站内变压器	500	20.00%	0	0				-40.01%
13110	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号三期小区2局维变电站202配电变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13111	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶3组台	400	69.00%	84.0	84.0				-35.77%
13112	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村1变电站202变压器	630	49.21%	0	0		是	2027年12月	-37.74%
13113	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13114	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区3变电站202配电变压器	800	39.30%	0	0		是	2026年12月	23.04%
13115	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区6变电站2变压器	800	49.20%	0	0				100.00%
13116	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6	200	37.50%	0	0				1.04%
13117	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变中寺干科研所分9杆	200	17.60%	144.8	144.8				-32.55%
13118	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期2号箱变变压器间隔配电变压器	630	50.16%	0	0		是	2026年12月	-27.61%
13119	沈北	道义变	道义变15269俪景线	道义汇置四期2变201间隔配电变压器	630	38.48%	0	0		是	2026年12月	-28.43%
13120	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线116左21	100	45.00%	45.0	45.0				-66.00%
13121	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5右3左4变台	400	29.70%	0	0				-32.11%
13122	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江2箱变1配电变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
13123	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期2箱1变考核	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-2.46%
13124	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城3变电站1变压器	630	73.90%	0	0		是	2025年12月	-34.07%
13125	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	长沟村综合二台（2023微）	400	60.90%	116.4	116.4				54.23%
13126	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线家北分10+1左15+1右7变台	400	34.25%	223.0	223.0		是	2025年12月	100.00%
13127	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘二支26变台	100	47.20%	42.8	42.8				-173.21%
13128	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔3箱式变电站2配电变压器	800	29.50%	0	0		是	2025年12月	-26.14%
13129	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城2箱式变电站2配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-6.76%
13130	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变2变压器	800	17.00%	584.0	584.0				-40.29%
13131	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾1箱变1变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-43.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13132	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站1变电站变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
13133	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分13右4	250	96.40%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-40.23%
13134	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线八零分16左1柱上变压器	200	13.20%	0	0		是	2026年12月	-41.27%
13135	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几16	400	26.75%	97.3	97.3				-29.57%
13136	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站1号变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
13137	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干隰石山分24右分10柱上变压	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
13138	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干103柱上变压器	50	10.40%	0	0		是	2026年12月	-71.75%
13139	和平	和平变	和平变164同北乙线	吉安广场主变	400	12.00%	312.0	312.0				100.00%
13140	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右2右10	200	24.60%	0	0				0.00%
13141	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站1配电变压器	500	64.80%	0	0				-41.20%
13142	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城厚和轩1号变电站2号配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2027年12月	13.08%
13143	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	李官甲线李官干沙坨分绿洲支22变压器	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-29.46%
13144	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安线法赖分211左5	160	51.25%	0	0		是	2025年12月	-34.86%
13145	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大滨湖园小区变电站2配电变压器	800	62.63%	0	0				-37.96%
13146	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方1箱变1变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年12月	-39.43%
13147	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维2变201配电变压器	800	58.50%	0	0		是	2026年12月	4.60%
13148	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺2号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				0.00%
13149	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分28+2（柏九队南台）	315	50.67%	0	0		是	2025年9月	-43.09%
13150	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城13号变电站201配电变压器	400	38.25%	0	0				-41.36%
13151	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都2变电站201变压器	630	51.43%	0	0				-41.32%
13152	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	土地局箱变1变压器	160	35.00%	88.0	88.0				-46.23%
13153	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线42左7	315	75.24%	0	0				-45.69%
13154	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯4之1柱上变压器	200	22.50%	0	0		是	2025年12月	-39.18%
13155	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分15柱上变压器	100	40.80%	0	0		是	2025年12月	-31.69%
13156	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干14公变	315	93.33%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-45.94%
13157	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支18变压器	315	34.03%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
13158	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分16	315	65.71%	0	0				-40.31%
13159	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分15变压器	315	39.68%	0	0		是	2027年12月	-45.70%
13160	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左3	200	42.60%	0	0		是	2027年12月	-44.49%
13161	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干北国分13变压器	315	64.76%	79.5	79.5				-44.24%
13162	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	新村2环网单元右2变台	400	95.20%	0	0	2025年6月			-40.78%
13163	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐十干69	315	16.51%	0	0		是	2027年12月	-45.24%
13164	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干华岩寺分14公变	315	39.62%	0	0				-46.63%
13165	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线89左1	315	43.49%	0	0		是	2026年	-57.04%
13166	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干32变压器	200	38.80%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
13167	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干128右8	315	7.94%	0	0				-23.16%
13168	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	施官变152东官线东官干53	50	113.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-1.06%
13169	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干22柱上变压器	400	93.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.62%
13170	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分52变台	200	52.35%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
13171	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干12公变1	315	55.56%	0	0		是	2026年6月	-38.00%
13172	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分2公变	315	41.90%	151.5	151.5				-41.92%
13173	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线9左2	200	37.00%	106.0	106.0				-45.72%
13174	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右6右1	200	23.50%	133.0	133.0				-53.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13175	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线223	200	113.07%	0	0	2022年12月			-39.93%
13176	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分6右4柱上变压器	200	61.80%	0	0		是	2025年12月	-20.17%
13177	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干10右6公变1	315	57.78%	0	0				-42.52%
13178	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分69左3变压器	315	72.38%	0	0		是	2025年12月	-37.53%
13179	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分10	315	35.05%	173.1	173.1				-37.21%
13180	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干14右6公变	315	40.38%	0	0				-42.85%
13181	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干18公变	400	29.00%	0	0				-40.40%
13182	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分12	315	25.71%	202.5	202.5				-44.40%
13183	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分8	315	88.57%	0	0	2024年6月			-37.71%
13184	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分37右2变台	100	43.80%	46.2	46.2				-36.90%
13185	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干4柱上变压器	250	29.60%	0	0		是		-41.73%
13186	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左18	315	0.63%	0	0				0.00%
13187	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干24柱上变压器	315	42.86%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
13188	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线鸟市分7柱上变压器	500	76.60%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
13189	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线70	250	58.00%	0	0				-35.28%
13190	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分73左22	160	45.56%	0	0		是	2027年	-58.57%
13191	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右3变压器	400	57.50%	0	0		是	2025年12月	-33.26%
13192	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干89右4	200	2.10%	175.8	175.8				-19.55%
13193	和平	太原变	太原变046南五甲线	铁中分4	315	13.65%	0	0				-45.94%
13194	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线70右1右1	200	98.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-34.87%
13195	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干云峰四段开闭站右1+1	100	12.60%	0	0		是	2027年12月	-47.31%
13196	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分85变压器	315	55.43%	108.9	108.9				-40.94%
13197	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线82左4	315	49.21%	0	0		是	2026年	-36.45%
13198	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29之5柱上变压器	200	18.00%	0	0		是	2025年12月	-90.60%
13199	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干81柱上变压器	250	19.52%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
13200	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分14柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-43.24%
13201	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分13右3柱上变压器	200	88.00%	0	0	2025年8月			-39.97%
13202	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左1右3	200	60.60%	0	0		是	2026年12月	-84.72%
13203	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	东望甲线和平干106左4	315	34.10%	176.1	176.1				-60.84%
13204	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	油漆分4柱上变压器	200	46.00%	88.0	88.0				2.49%
13205	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右4变台	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-42.02%
13206	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线56+1	315	62.48%	0	0		是	2027年12月	-25.06%
13207	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3左1	315	33.02%	0	0				-45.02%
13208	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分15左2	200	26.00%	0	0				-35.97%
13209	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分22右2变压器	200	55.50%	0	0		是	2025年10月	-43.99%
13210	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站201	500	31.68%	291.6	291.6				-46.18%
13211	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站2变压器	400	29.00%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
13212	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二1箱变1变	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-48.62%
13213	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科3箱变1变	500	37.20%	0	0		是	2025年12月	-46.23%
13214	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	万科魅力之城一期3箱变1号变	630	33.14%	0	0		是	2025年12月	-46.66%
13215	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是		-40.81%
13216	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站2变压器	500	33.28%	283.6	283.6				-37.09%
13217	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	合兴箱变1变压器	800	39.60%	6.9	6.9		是	2025年12月	-38.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13218	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变2	630	64.76%	0	0		是	2025年12月	-31.09%
13219	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13220	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13221	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘2箱变2变压器	630	14.86%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
13222	皇姑	长江变	25458长亚甲线	龙逸花园1箱变1号变	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-43.93%
13223	和平	三好变	三好变148科技甲线	宏达一次2#主变	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
13224	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹茗郡4变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-40.81%
13225	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾2变电站1变压器	630	66.03%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
13226	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站202	630	15.62%	0	0		是	2027年12月	30.21%
13227	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村3箱变2变压器	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
13228	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站1变压器	630	15.49%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
13229	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园1202	630	38.48%	31.2	31.2				-45.31%
13230	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变2变压器	630	33.97%	353.0	353.0				-41.94%
13231	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙8箱变1变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-42.11%
13232	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站202	250	44.00%	0	0		是	2027年12月	-40.17%
13233	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站2号高压柜1主变	630	25.71%	405.0	405.0				-41.94%
13234	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈司四所1变压器	500	92.00%	0	0	2024年9月			-43.56%
13235	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站201柜	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-29.63%
13236	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光7变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
13237	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站202	630	23.81%	417.0	417.0				-43.77%
13238	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站202配电变压器	630	0.00%	318.7	318.7				0.00%
13239	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站202	500	24.96%	0	0		是	2027年12月	-45.13%
13240	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	沈司住宅箱变	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-34.10%
13241	和平	和平变	和平变144南一乙线	力创大厦1变压器	500	46.56%	123.0	123.0				-50.06%
13242	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变1	630	16.19%	0	0				-44.18%
13243	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园1箱变1号变	630	70.79%	0	0		是	2025年12月	-43.61%
13244	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	克俭8箱变	500	16.40%	368.0	368.0				-45.06%
13245	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和1箱变1	800	26.70%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
13246	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和2箱变1	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
13247	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站3变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年6月	-44.80%
13248	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸花园2箱变2变	800	7.50%	660.0	660.0				-42.23%
13249	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸花园3箱变2变	630	6.35%	527.0	527.0				-50.89%
13250	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站201配电变压器	630	35.24%	0	0				-50.93%
13251	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻5箱变2变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-38.62%
13252	沈河	长青变	长青变444长南甲线	新港湾箱变2变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-44.72%
13253	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变1变压器	630	32.95%	0	0		是	2026年12月	-47.29%
13254	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变1变压器	400	45.90%	176.4	176.4				-45.10%
13255	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	慎德1箱变1变压器	630	48.25%	263.0	263.0				-45.52%
13256	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园2变电站201柜	630	25.08%	409.0	409.0				-42.00%
13257	沈河	大东变	大东变054城南乙线	祥顺东箱变1变压器	500	38.72%	0	0				-32.51%
13258	沈河	大东变	大东变052城南甲线	龙凤寺箱变2变压器	315	59.94%	0	0				-42.41%
13259	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际7号变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-40.67%
13260	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿3箱变1变压器	500	29.60%	0	0				-44.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13261	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	正昌箱变1变	500	27.60%	312.0	312.0				-42.81%
13262	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院东箱变2变压器	630	63.62%	166.2	166.2				-47.76%
13263	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站2变压器	630	60.95%	0	0		是	2025年12月	-44.23%
13264	沈河	顺城变	顺城变080广宣乙线	言论北箱变1变压器	630	42.22%	301.0	301.0				-44.04%
13265	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	陵西—3箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13266	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园12主变	630	24.76%	411.0	411.0				-34.41%
13267	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园21主变	630	17.52%	456.6	456.6				-40.25%
13268	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次1主变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
13269	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都12变电站201变压器	500	19.20%	354.0	354.0				-48.08%
13270	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭2变电站2站内变压器	630	30.73%	0	0		是		-45.30%
13271	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站202	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13272	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
13273	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城1箱变1变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
13274	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官1箱变2变压器	400	16.40%	0	0				-42.11%
13275	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品12变电站2变压器	630	18.54%	0	0		是		-37.46%
13276	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强4箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-42.99%
13277	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-41.78%
13278	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园3号变电站1号变压器	500	13.44%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
13279	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科技学校箱变1变压器	315	14.22%	0	0				-38.09%
13280	沈河	大东变	大东变072东青甲线	科技花园箱变1变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年6月	-41.76%
13281	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲新村箱变2变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年6月	-49.14%
13282	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区6变电站	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-44.97%
13283	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-41.87%
13284	和平	广州变	广州变468广马乙线	桂林2主变	400	86.40%	14.4	14.4	2022年12月			-41.00%
13285	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站202	400	18.00%	288.0	288.0				-39.58%
13286	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村4变电站202柜	500	12.80%	0	0		是	2027年12月	-32.92%
13287	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村8变电站201柜	630	43.17%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
13288	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期2箱变2变	630	30.10%	377.4	377.4				-46.04%
13289	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻4变电站2变压器	1000	37.50%	525.0	525.0				-51.74%
13290	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰4箱变1号变	500	37.44%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
13291	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分团岗子支27	400	14.75%	301.0	301.0				15.64%
13292	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站1变压器	400	24.30%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
13293	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓2变电站201变压器	500	34.00%	280.0	280.0				-42.03%
13294	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园3号变电站2号变压器	630	14.48%	0	0				-45.70%
13295	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城3号变电站1变压器	400	27.75%	0	0				-43.31%
13296	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1局维箱变202配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
13297	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园4变电站1变压器	500	19.52%	0	0				100.00%
13298	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央官园一期（二）2配电变压器	800	56.63%	0	0		是	2026年12月	-37.27%
13299	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站201	800	36.60%	53.7	53.7				-41.68%
13300	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓1202间隔配电变压器	800	13.13%	0	0		是	2025年12月	-51.95%
13301	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡11变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
13302	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨于47+1右5柱上变压器	400	39.30%	0	0				0.00%
13303	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期5变电站变压器	630	13.21%	0	0		是	2026年12月	17.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13304	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站1箱变1变压器	800	25.25%	0	0		是	2026年12月	-42.58%
13305	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局2箱变1变压器	630	7.78%	518.0	518.0				-29.28%
13306	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分7	315	70.16%	0	0				-42.20%
13307	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	辽宁中医附属医院家属楼箱变201间隔配电变压器	315	13.02%	0	0		是	2025年12月	-49.68%
13308	开发	张士变	张士变55898张工乙线	辽宁诚铭售电服务有限公司(专)配电变压器	800	38.20%	0	0		是	2025年12月	-46.09%
13309	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家支45	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
13310	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓1号变电站201间隔配电变压器	630	6.67%	0	0		是	2027年12月	15.08%
13311	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高线龙岗子分11高坎C综合台	200	52.00%	76.0	76.0				-43.49%
13312	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变202间隔配电变压器	400	28.88%	0	0		是	2026年12月	-31.51%
13313	法库	新依变	依戴线	10kV贺村东支北山凡6(贺尔海村东新北台)	400	24.00%	264.0	264.0				100.00%
13314	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟3组综合(2022微)	200	65.10%	49.8	49.8				9.76%
13315	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站2号变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-43.52%
13316	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站1变压器	630	23.17%	0	0				-43.37%
13317	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	党校院内住宅	250	40.80%	123.0	123.0				-52.69%
13318	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区3箱变202间隔配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
13319	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线117+1左9变台	200	2.70%	174.6	174.6				0.00%
13320	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站1号变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-41.52%
13321	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品5变电站2变压器	630	2.86%	0	0				100.00%
13322	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线提水分8柱上变压器	400	14.45%	0	0		是	2025年12月	-15.98%
13323	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分23右2右2	400	34.00%	0	0				-2.61%
13324	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站1配电变压器	630	86.19%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-34.75%
13325	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分19左支03	315	40.51%	0	0		是	2026年12月	-43.22%
13326	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工夫屯支东凡11	200	57.90%	64.2	64.2				-24.96%
13327	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日风景一期1箱式变电站1配电变压器	800	36.30%	0	0				-39.82%
13328	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居5号变电站202间隔配电变压器	800	37.88%	0	0				-31.20%
13329	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分薛窝支10变台	200	33.60%	112.8	112.8				-26.57%
13330	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支003	30	44.67%	0	0		是	2026年5月	-44.92%
13331	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑6变电站1变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-53.45%
13332	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期1箱变1变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	8.23%
13333	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳岗变160柳北线丽水湾分26	100	28.00%	0	0		是	2026年12月	17.77%
13334	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站201	630	46.35%	0	0		是	2027年12月	-50.93%
13335	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区1箱变201间隔配电变压器	500	38.72%	0	0		是	2026年12月	-33.73%
13336	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右2能效柱上变压器	200	36.30%	0	0				100.00%
13337	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右15	200	37.20%	0	0				0.54%
13338	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭房五组照明新	200	46.20%	87.6	87.6				0.00%
13339	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园3变电站1变压器	400	20.25%	0	0				-41.95%
13340	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分47右2	200	55.20%	69.6	69.6				-33.87%
13341	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站1变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
13342	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	溢利家园变电站201间隔配电变压器	315	55.87%	107.5	107.5				22.40%
13343	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区3变电站202配电变压器	800	18.60%	0	0				19.49%
13344	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期2变电站2	630	82.67%	46.2	46.2	2024年9月			-5.59%
13345	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	玲珑居小区变电站配电变压器1公变	400	30.40%	0	0				-45.37%
13346	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都13号变电站202配电变压器	630	41.14%	0	0				-39.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13347	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站2配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
13348	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区7变电站1变压器	400	44.80%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
13349	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园南区2期1箱变配电变压器	400	40.50%	0	0		是	2026年12月	-39.49%
13350	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站2变压器	630	37.71%	329.4	329.4				-40.95%
13351	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前进3台区	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-1.51%
13352	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	公路管理处台	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
13353	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支3变台	200	26.10%	0	0		是	2025年12月	-29.64%
13354	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右2变台	200	37.95%	104.1	104.1				-40.15%
13355	和平	展览变	展览变846二经甲线	铝镁1号主变	630	54.48%	223.8	223.8				-41.56%
13356	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分7观海园202间隔配电变压器	630	20.19%	0	0				-63.27%
13357	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官22	250	66.24%	0	0		是	2025年	-43.31%
13358	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠线168	50	17.40%	36.3	36.3				-54.43%
13359	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府3号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	51.75%	0	0		是		28.46%
13360	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左9左3	200	6.30%	0	0		是	2025年	-44.44%
13361	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园1变电站1变压器	500	30.08%	299.6	299.6				-49.84%
13362	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干耿窝分陈家支18变台	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-3.24%
13363	法库	新依变	依三线	10kV依三线栖霞堡南几01	200	53.20%	0	0		是	2025年12月	-31.84%
13364	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾1号变电站202配电变压器	800	43.13%	0	0				-33.70%
13365	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站1站内变压器	630	6.86%	523.8	523.8				-39.67%
13366	东陵	水家变	水孙乙线	正大桃花园4箱式变电站1号变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-38.87%
13367	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	文莱新城小区变电站1变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-33.15%
13368	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	鲍沙线沙河干158左1	400	51.00%	156.0	156.0				100.00%
13369	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分39左17	100	14.40%	75.6	75.6				-53.09%
13370	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队2号箱变202间隔配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
13371	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	汇置尚樾2箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	28.19%
13372	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园2配电室202间隔配电变压器	630	40.32%	313.0	313.0				-41.52%
13373	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居4变电站北七变压器	630	12.19%	0	0				-37.10%
13374	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业2台支07	200	56.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13375	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	YHG_天策箱变(省军区)1号配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
13376	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干温家分15右支05柱上变 压器	50	104.40%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-57.12%
13377	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干35左10	100	56.70%	33.3	33.3				-42.23%
13378	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左16右1	200	21.60%	0	0				28.63%
13379	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期1箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
13380	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土分026	80	0.00%	0	0				0.00%
13381	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城1201配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
13382	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支工业局分支4变压器	400	33.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13383	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅1站房1配电变压器	630	25.40%	407.0	407.0				55.24%
13384	和平	方型变	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园2201间隔配电变压器	630	43.43%	0	0		是	2025年10月	-48.42%
13385	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都4变电站201变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
13386	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田家分04	50	129.20%	0	0	2024年6月			-42.13%
13387	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站2变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-39.33%
13388	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达4号变电站1号配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-6.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13389	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线路北开发分支线017	50	111.90%	0	0	2023年2月			-25.58%
13390	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支03	50	49.20%	0	0		是	2026年12月	21.04%
13391	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	格林馨港湾1配电室1号配电变压器	800	36.00%	0	0				-41.53%
13392	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城6箱式变电站配电变压器	400	39.38%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
13393	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期1变电站202配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	4.66%
13394	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左3变压器	50	35.40%	27.3	27.3				0.00%
13395	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站202配电变压器	630	21.33%	0	0				-26.25%
13396	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	华润翡翠城三期2箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13397	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾6号变电站201配电变压器	630	48.25%	0	0		是		-40.41%
13398	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站202间隔配电变压器	800	38.25%	0	0				-38.79%
13399	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区3变电站2变压器	800	35.70%	0	0		是	2025年12月	76.59%
13400	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分31左5变台	200	40.50%	23.8	23.8				-14.68%
13401	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	电缆厂小区变电站2变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-9.71%
13402	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线邢屯分支线007	200	43.60%	0	0		是	2026年12月	-30.75%
13403	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	丽花街1号变电站201间隔配电变压器	400	8.40%	0	0		是		-9.14%
13404	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇南区1号变电站2号配电变压器	800	36.60%	0	0		是	2027年12月	-29.75%
13405	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲89左5+1	100	128.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.59%
13406	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支46左3变台	400	63.90%	104.4	104.4				-13.51%
13407	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干79右7变台	200	47.50%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
13408	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分13+1右3变台	400	19.80%	0	0				-37.14%
13409	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民2台区	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	14.88%
13410	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分40+1左1	200	31.80%	0	0		是	2027年	-30.26%
13411	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟13箱变2变压器	800	69.30%	0	0				-37.00%
13412	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支西支29	100	30.20%	0	0		是	2026年6月	-59.88%
13413	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期3箱变1母线1变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	-33.80%
13414	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	龙江苑小区箱式变电站1配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-43.05%
13415	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线71左3	200	45.75%	0	0		是	2025年12月	16.33%
13416	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期7箱式变电站1配电变压器	800	45.00%	0	0				-35.06%
13417	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干224左7	100	61.20%	0	0		是	2026年	-107.15%
13418	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站1变压器	400	37.50%	210.0	210.0				-39.41%
13419	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺村东支22+1（贺尔海村新北台）	200	36.00%	108.0	108.0				100.00%
13420	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分22左1支01	400	69.40%	0	0		是	2025年	-33.10%
13421	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹6号变电站202配电变压器	500	52.00%	0	0				-40.47%
13422	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支52	100	93.75%	0	0	2024年8月			-39.46%
13423	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分136	400	34.00%	0	0		是	2026年6月	-36.14%
13424	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线小区分23变台	400	23.10%	267.6	267.6				31.86%
13425	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园6变电站201变压器	630	20.19%	0	0		是	2028年12月	-42.67%
13426	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园10变电站201变压器	630	25.14%	0	0		是	2028年12月	-38.60%
13427	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区8变电站1变压器	400	23.25%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
13428	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分12之2	400	28.80%	0	0		是	2026年	100.00%
13429	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
13430	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	武警干仓库分76	250	10.40%	199.0	199.0				-42.27%
13431	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆6号变电站1号变压器	500	25.92%	0	0		是	2027年12月	-45.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13432	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期1配变电站202配电变压器	400	20.70%	0	0		是	2026年12月	-13.09%
13433	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是	2027年12月	-42.29%
13434	沈北	大志变	志詹乙线	虎镇变256虎利线虎利线63	160	61.50%	45.6	45.6		是	2026年12月	-44.30%
13435	于洪	平罗变	平悟线	平罗三村西1台区	80	139.38%	0	0	2022年12月	是	2025年	-29.69%
13436	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区3变电站2配电变压器	500	50.56%	197.2	197.2				-44.91%
13437	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	南湖变482东方甲线东方干9左1公变	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	-50.35%
13438	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分大屯南支2	200	20.40%	0	0		是	2027年	6.59%
13439	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	27.90%	0	0				-11.99%
13440	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	姚千干49	630	7.24%	0	0		是	2025年	-35.20%
13441	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站2	800	9.50%	644.0	644.0				7.43%
13442	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线173+1左1	400	70.50%	0	0		是	2026年	100.00%
13443	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线小刘家台	200	20.10%	0	0		是	2025年12月	-34.06%
13444	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区3变电站201变压器	630	49.21%	257.0	257.0				-43.56%
13445	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站1变压器	630	23.37%	0	0		是	2027年12月	-55.93%
13446	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站2变压器	630	37.62%	0	0				-42.97%
13447	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站1变压器	630	13.71%	0	0				-42.86%
13448	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前村综合一台	400	50.10%	0	0		是	2026年6月	-43.85%
13449	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦7箱变2变压器	800	42.75%	0	0		是		-42.40%
13450	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线潘家堡南照明	400	27.30%	250.8	250.8				-28.36%
13451	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油公司住宅	100	76.50%	13.5	13.5				-20.75%
13452	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期2箱变201间隔配电变压器	630	35.56%	343.0	343.0				-23.23%
13453	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居3变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	100.00%
13454	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支1右2变压器	200	14.70%	150.6	150.6				-25.90%
13455	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花西台	400	50.70%	157.2	157.2				-26.65%
13456	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右3+1	400	10.50%	123.0	123.0				4.26%
13457	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干140左1	200	107.70%	0	0	2024年6月	是		12.41%
13458	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站2号变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-40.38%
13459	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园4箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
13460	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分荒山支23左11左17变台	400	29.75%	0	0				-22.13%
13461	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12左16变台	200	71.93%	36.2	36.2				-58.30%
13462	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左60右1	160	38.25%	82.8	82.8				-29.61%
13463	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿（清水）温馨2箱201配电变压器	630	11.75%	493.0	493.0				-23.43%
13464	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右12左8变台	200	47.00%	0	0		是	2025年12月	-18.74%
13465	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东瑞利赢畜牧公变台区	200	70.20%	0	0				100.00%
13466	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线47右3变台	400	9.30%	0	0				-33.47%
13467	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期1变电站2变压器	500	35.20%	0	0				-44.94%
13468	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支102	200	136.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-33.01%
13469	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙支04	200	47.10%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
13470	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都茗苑二期2箱变2	500	39.60%	0	0		是	2025年12月	-41.18%
13471	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期5箱变考核配电变压器	630	58.41%	0	0		是	2026年12月	-37.48%
13472	于洪	得胜变	得山线95478	青城4站房1变压器	630	69.84%	0	0				-40.75%
13473	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站1变压器	800	29.25%	0	0				-42.57%
13474	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区41变压器	630	17.52%	0	0				-42.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13475	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家子北台（微）	400	57.15%	0	0		是	2025年11月	-29.76%
13476	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分23变台	400	17.80%	0	0				-32.64%
13477	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支82左1左2变台	200	54.40%	0	0		是	2025年12月	-15.36%
13478	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班屯支36左9变台	400	25.00%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
13479	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干六道分28右1变台	400	23.85%	0	0		是	2025年12月	63.31%
13480	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左4左5	200	0.00%	0	0				-0.72%
13481	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分10右支02变压器	100	29.70%	60.3	60.3				-60.15%
13482	大东	望花变	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变1变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-43.73%
13483	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线35左1变台	200	10.80%	0	0				100.00%
13484	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	天光变电站1变电站	630	84.76%	33.0	33.0	2022年12月			-40.04%
13485	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾5箱变1变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年12月	-29.59%
13486	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站2配电变压器	315	78.10%	0	0		是	2025年12月	-34.63%
13487	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线乡镇管理局住宅	315	30.29%	188.1	188.1				-52.25%
13488	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干214	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	-33.07%
13489	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区3变电站1变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	15.96%
13490	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站201配电变压器	800	52.13%	0	0				-40.33%
13491	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线45右4变台	400	57.90%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
13492	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变2变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-33.35%
13493	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线石头小区支006	50	60.30%	0	0		是	2026年12月	-34.55%
13494	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分025	50	102.40%	0	0	2022年12月			-39.34%
13495	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干141右7	200	3.00%	0	0		是	2027年	-1.82%
13496	东陵	中马变	满堂线	唯美十方10箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-38.37%
13497	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左6+1柱上变压器	315	38.10%	0	0		是	2026年12月	-39.61%
13498	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都1变电站1变压器	630	18.03%	0	0				-38.47%
13499	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分07 #	315	21.59%	215.5	215.5				-28.43%
13500	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线孙家支025	50	128.82%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.02%
13501	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室2变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	-42.90%
13502	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	文华苑三期2号变电站202配电变压器	630	12.95%	0	0				92.99%
13503	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干提水分16左8右5柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
13504	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期2号变电站2号配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
13505	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城13箱变1变压器	630	25.14%	0	0		是		-43.59%
13506	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沙平分12柱上变压器	50	22.00%	0	0		是	2025年12月	-10.01%
13507	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾1变电站1变压器	400	45.00%	0	0				-42.26%
13508	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九水田支010	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-158.62%
13509	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期1号变电站2号配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2027年12月	-39.11%
13510	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+左13右13	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13511	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	孝信变582孝文线沈阳中铁盛丰置业有限公司（人杰水岸二期）	315	43.81%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
13512	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线红楼	630	50.48%	249.0	249.0				-41.86%
13513	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左18加1	100	46.50%	43.5	43.5				-1.00%
13514	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分19+1	400	42.75%	0	0				35.30%
13515	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城12号变电站2号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.70%
13516	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13517	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左10右5	200	1.80%	0	0				100.00%
13518	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线076	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-46.08%
13519	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变1变压器	800	36.30%	0	0				-42.04%
13520	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站2配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
13521	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分36右9变台	200	58.50%	0	0				-45.27%
13522	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站2变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
13523	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干27变台	1000	43.80%	0	0				-35.00%
13524	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支16右3变台	100	72.80%	17.2	17.2				-39.83%
13525	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站201变压器	800	69.75%	162.0	162.0				-45.86%
13526	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分20	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-25.48%
13527	浑南	营盘	营新线	华发首府二期2号配电室1号变压器	800	52.50%	0	0		是	2027年12月	-39.40%
13528	浑南	营盘	营新线	华发首府二期4号配电室1号变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年12月	-47.49%
13529	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线43变台	200	72.60%	0	0				-33.11%
13530	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	荣盛锦绣御府3小区变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	51.07%
13531	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区10变电站2变压器	800	18.00%	0	0		是	2025年12月	-42.33%
13532	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	工岛小区1变电站2变压器	500	29.76%	301.2	301.2				-42.15%
13533	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村4机井	50	140.80%	0	0	2023年7月	是	2025年	-39.54%
13534	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村1机井	100	34.00%	56.0	56.0				-57.12%
13535	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北1号变电站2号变压器	630	27.62%	0	0		是		-42.09%
13536	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家北支1	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-37.31%
13537	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚6箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13538	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站1号变压器	630	21.59%	0	0				-38.60%
13539	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村4机井	160	44.00%	73.6	73.6		是	2026年12月	-42.46%
13540	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村3机井	50	70.40%	9.8	9.8				-42.55%
13541	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧划分吴城店支6	400	7.80%	0	0		是	2027年	-41.53%
13542	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16右4变台	200	71.00%	38.0	38.0		是	2025年12月	-33.63%
13543	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分65变台	200	104.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.56%
13544	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线20右1变台	50	36.60%	0	0		是	2025年12月	-32.63%
13545	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七1变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-39.43%
13546	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线汽校分8左10	50	118.40%	0	0	2023年2月	是	2027年	-31.70%
13547	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线73右1变台	400	45.00%	180.0	180.0				-50.37%
13548	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线323左4变台	100	70.00%	20.0	20.0		是	2025年12月	-41.16%
13549	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家堡村村民集资89住宅楼2	250	16.64%	183.4	183.4				-39.48%
13550	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光三队	200	34.80%	110.4	110.4				-38.02%
13551	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区6变电站1配电变压器	630	26.98%	0	0				24.27%
13552	于洪	范屯变	范北线	小微永安村桥北2	400	5.70%	337.2	337.2				8.52%
13553	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山庄变020山姜线山姜线62右18	200	23.25%	0	0				-11.70%
13554	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	农机线老合牛分8变台	400	24.20%	263.2	263.2				-8.79%
13555	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期3站房2配电变压器	800	39.00%	408.0	408.0				-39.70%
13556	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警1变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
13557	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	平罗分21左1柱上变压器	400	8.10%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
13558	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡1号小区变电站1号变压器	630	29.33%	0	0				-35.50%
13559	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分115右2变台	100	34.80%	0	0		是	2025年12月	-39.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13560	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线105之5	315	38.10%	0	0		是		-40.95%
13561	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变2变压器	400	13.60%	0	0		是		31.75%
13562	沈北	清水变	清依线	弯道分01(湾道B台)	200	14.70%	0	0		是	2026年12月	-31.25%
13563	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0				-35.56%
13564	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期1小区变电站202配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年12月	23.22%
13565	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分182右2	200	27.00%	0	0		是	2025年	-15.09%
13566	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站202间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-45.37%
13567	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站1号变压器	630	41.59%	0	0		是	2027年12月	-38.55%
13568	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆2号变电站2号变压器	800	21.38%	0	0		是	2026年12月	-43.11%
13569	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分18变台	400	25.80%	0	0		是	2025年12月	-34.69%
13570	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16左6变台	400	25.20%	259.2	259.2		是	2025年12月	-36.29%
13571	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家2支02	200	33.90%	0	0		是	2026年5月	12.05%
13572	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期4201配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年12月	-43.66%
13573	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干154右3	200	41.50%	0	0		是	2025年	-27.44%
13574	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干165	200	12.80%	0	0		是	2025年	-80.56%
13575	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左26	80	34.88%	0	0				-29.72%
13576	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分3加1左支1变压器	100	56.70%	0	0				-45.45%
13577	辽中	六间房	六间房变1128化家线	牧铭种植公变台	200	2.40%	0	0		是	2025年8月	100.00%
13578	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站202配电变压器	630	43.94%	290.2	290.2				-26.24%
13579	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡各力房村北台照明（仅换变压器）改造	400	13.20%	0	0				15.18%
13580	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村6号变电站201间隔配电变压器	630	43.17%	0	0				-36.23%
13581	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分24右1	200	13.20%	0	0				-22.58%
13582	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分10右1左1	200	27.75%	124.5	124.5				-39.94%
13583	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13584	铁西	重工变	重工变10874重塔线	丁香小区配电站变压器	800	84.60%	43.2	43.2	2025年8月			-43.80%
13585	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	润江华府1箱式变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-39.97%
13586	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园7箱变2变压器	500	28.48%	307.6	307.6				-41.98%
13587	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区2变电站201配电变压器	630	17.78%	455.0	455.0				100.00%
13588	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	老稻田机井	100	53.20%	0	0		是	2025年11月	-46.56%
13589	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区1变电站201配电变压器	630	27.62%	0	0				61.11%
13590	于洪	双树变	双南甲线	小微永光	200	0.00%	180.0	180.0				-201.52%
13591	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线草沟分8+1（西靠村台）	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
13592	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线水孙甲干张沙布分10柱上变压器	400	49.00%	164.0	164.0				-24.62%
13593	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区9变电站1变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
13594	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	宏远路灯管理服务有限公司（一站式）	200	2.40%	90.1	90.1				8.23%
13595	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线34左3变台	400	10.10%	319.6	319.6				100.00%
13596	沈北	农高变	农柳线	滟澜山四期2小区变电站201配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	7.68%
13597	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期4号变电站1号配电变压器	630	25.08%	409.0	409.0				10.23%
13598	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	工厂分10左1	400	0.15%	0	0		是	2027年	0.00%
13599	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干89加1右20	200	25.50%	0	0				-50.57%
13600	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0				-42.24%
13601	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后陈支007	50	88.60%	0.7	0.7	2025年4月			-35.88%
13602	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	龙湖云颂1号变电站201间隔（鲍白线）配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2025年	55.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13603	于洪	范屯变	范静线	小微静安村东1台	200	32.40%	0	0				9.49%
13604	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺于阡南分7左4柱上变压器	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	54.36%
13605	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树二队支14	250	56.04%	0	0		是	2026年12月	-37.26%
13606	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北小区支17	200	14.40%	0	0				8.24%
13607	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	一站式服务—沈阳市沈北新区智胜制冷烘焙设备厂	400	19.65%	0	0		是	2026年12月	5.46%
13608	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分达连支06	315	37.14%	166.5	166.5				-27.73%
13609	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区3变电站2变压器	800	22.13%	543.0	543.0				-42.24%
13610	于洪	东民变	东前线	小微东前线88右4	400	27.00%	0	0				10.45%
13611	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村15台区	250	35.76%	135.6	135.6				-51.37%
13612	于洪	范屯变	范古线	小微爱国1号台	400	26.10%	0	0		是	2025年9月	12.00%
13613	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心2号变电站1号变压器	630	23.24%	346.4	346.4				-30.96%
13614	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和于畅阳分通云支9	100	77.40%	0	0				3.71%
13615	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站1配电变压器	400	59.60%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
13616	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台支02	200	60.90%	58.2	58.2				-22.24%
13617	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台大楼	200	58.70%	0	0				-38.54%
13618	于洪	得胜变	得胜线95444	林溪郡三期1站房2配电变压器	630	11.90%	0	0				100.00%
13619	沈北	文北变	文阁乙线	10KV文阁乙线融创御景3小区变电站202配电变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
13620	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15左1左2	200	53.70%	0	0		是	2026年	13.22%
13621	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支49变台	200	0.75%	0	0		是	2025年12月	-44.53%
13622	沈北	董楼子	望滨线	铁岭县横道镇金杰玉米棒加工厂（一站式服务）	200	12.90%	154.2	154.2				50.60%
13623	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务1变电站2变压器	800	51.50%	123.0	123.0				-31.30%
13624	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线7之1	315	71.37%	58.7	58.7				-38.00%
13625	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线全义分涂料厂支03	400	17.90%	0	0		是	2026年12月	6.41%
13626	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼喜林家具台	400	50.70%	157.2	157.2				100.00%
13627	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干38左3	200	91.20%	0	0	2022年12月	是	2027年	-36.46%
13628	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-27.57%
13629	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	东塔大队箱变（单）	250	34.40%	139.0	139.0				-65.92%
13630	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	土安农场公变台	200	40.00%	0	0				100.00%
13631	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区1站房2变压器	800	45.00%	360.0	360.0				-38.20%
13632	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	依云三期小区变电站2变压器	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
13633	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期1箱变1变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-14.04%
13634	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分32	200	15.60%	0	0				-31.64%
13635	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线8左1变台	400	45.30%	0	0				0.00%
13636	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	天达2箱变2变压器	630	48.57%	261.0	261.0				8.00%
13637	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西南台（煤改洁）	400	25.35%	258.6	258.6				-63.06%
13638	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居1箱变202间隔配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-36.13%
13639	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦2变电站2配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
13640	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区14变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
13641	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期5箱变1配电变压器	630	18.67%	0	0				0.00%
13642	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	万科小区2变电站2变压器	500	55.04%	174.8	174.8				-40.83%
13643	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区1变电站2号配电变压器	800	57.30%	0	0		是	2027年12月	-10.76%
13644	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	张村1组照明(2020微)	400	48.00%	168.0	168.0				-32.37%
13645	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院4局维变电站201配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	20.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13646	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站2号变压器	630	42.86%	173.2	173.2				-40.29%
13647	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干42变台	400	59.70%	121.2	121.2				5.89%
13648	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变2变压器	630	20.19%	0	0				-43.45%
13649	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾7箱式变电站2号变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
13650	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼村南台	400	1.35%	169.7	169.7				2.66%
13651	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期2变电站201配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	25.57%
13652	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干124左7	200	0.00%	0	0				0.00%
13653	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线328右10变台	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	2.20%
13654	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	阳光棕榈园2变电站1变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13655	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站1变压器	630	37.78%	329.0	329.0				-38.42%
13656	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖4箱式变电站1配电变压器	800	45.90%	352.8	352.8				5.27%
13657	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳2箱变1变压器	630	13.33%	228.8	228.8				-41.75%
13658	东陵	中马变	满堂线	唯美十方1箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-27.06%
13659	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站2箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-42.83%
13660	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方7箱变1变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年12月	-42.25%
13661	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地名著小区箱式变电站1配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	5.89%
13662	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府2变电站1变压器	400	37.80%	0	0		是	2025年12月	16.09%
13663	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居1配电室1号变压器	400	25.88%	0	0		是	2027年12月	-42.05%
13664	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居2变电站1变压器	630	27.30%	0	0				-38.89%
13665	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园12变电站变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-43.76%
13666	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站2配电变压器	800	47.25%	0	0		是	2025年12月	-39.77%
13667	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线74变台	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
13668	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠A台支03	200	82.50%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-37.38%
13669	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变2变压器	630	45.40%	281.0	281.0				-15.00%
13670	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变2变压器	800	13.50%	612.0	612.0				-46.72%
13671	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾3变电站2变压器	400	25.13%	259.5	259.5				-40.38%
13672	新民	新民变	新民变30164新区线	营东线7左7变台	400	15.30%	0	0		是	2025年12月	-51.07%
13673	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	太湖明珠三期分建1变电站202配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	0.91%
13674	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心（一站式）	200	32.80%	114.4	114.4				-2.35%
13675	于洪	大兴变	兴光线	大兴小微3号台	400	4.50%	342.0	342.0				0.00%
13676	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分29（乡北台）	200	14.40%	0	0		是	2027年	-37.57%
13677	沈北	道义变	道义变15293开发二线	YHG_沈阳正轩房地产开发有限公司（香槟新坐标1期）2变	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-43.42%
13678	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村综合二台（微）	200	30.30%	119.4	119.4				-34.02%
13679	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城3号变电站2变压器	630	19.62%	0	0				-39.44%
13680	东陵	花山变	欧陆乙线	方迪山庄1变电站2号变压器	630	1.52%	557.4	557.4				100.00%
13681	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源3号变电站201间隔配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-37.42%
13682	沈北	农高变	农柳线	龙湖房地产2箱变201间隔配电变压器	630	9.52%	0	0				-36.70%
13683	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑6号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-41.16%
13684	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期2变电站变压器	500	50.00%	200.0	200.0				-41.85%
13685	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区3变电站1变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
13686	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥五期4变电站2变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-43.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13687	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷线135右1柱上变压器	400	48.90%	164.4	164.4				4.48%
13688	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线201左1柱上变压器	200	28.80%	0	0				0.00%
13689	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站2号变压器	630	13.33%	483.0	483.0				-37.97%
13690	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	万国干24右6柱上变压器	315	28.19%	194.7	194.7		是	2026年12月	-44.10%
13691	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	龙湖花千树二期2变电站202间隔配电变压器	400	6.40%	0	0		是	2028年12月	-120.58%
13692	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	YHG_金穗园自维配电箱变2间隔配电变压器	400	4.25%	0	0		是	2025年12月	-74.53%
13693	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干24	200	45.30%	0	0				-17.79%
13694	新民	大柳变	大柳变31840吴电线	吴电干谢家分台门支110变台	200	48.30%	0	0		是	2025年12月	-34.76%
13695	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分48	200	13.20%	0	0		是	2027年	0.00%
13696	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖屯井1台分支21	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	-137.41%
13697	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村6号变电站2号配电变压器	500	48.40%	0	0		是	2027年12月	-38.60%
13698	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	保利大都会三期3变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
13699	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆1箱变2变压器	800	61.50%	0	0				100.00%
13700	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17右3	400	28.50%	0	0				0.25%
13701	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支8左1右1变压器	100	34.80%	0	0		是	2025年12月	-18.04%
13702	和平	广州变	广州变478柳州甲线	明城市1变电站1号主变	630	0.00%	0	0				-257.83%
13703	和平	广州变	广州变478柳州甲线	明城市1变电站2号主变	630	70.10%	0	0				-17.63%
13704	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑6号变电站2变压器	630	25.08%	0	0				-36.83%
13705	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站2变压器	630	26.19%	0	0		是	2027年12月	-38.28%
13706	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站1号变压器	800	30.00%	0	0		是	2027年	-38.45%
13707	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙线5	400	41.70%	193.2	193.2				-36.81%
13708	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分20右2左1	400	78.25%	0	0				-33.64%
13709	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵下分2左1-1	250	74.56%	38.6	38.6				-23.87%
13710	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯土堡子吉义畜牧公变台区	400	3.90%	0	0				100.00%
13711	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
13712	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站1变压器	500	20.80%	0	0				-42.86%
13713	大东	如意变	如意变80860意小乙线	北洮昌2变电站1变压器	630	39.68%	317.0	317.0				-42.14%
13714	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中吉阳光小区1变电站2变压器	800	36.75%	426.0	426.0				-36.56%
13715	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期2箱式变电站202间隔配电变压器	630	6.48%	526.2	526.2				100.00%
13716	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村照明（2021微）	400	79.80%	40.8	40.8				-1.68%
13717	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园5变电站1变压器	630	59.37%	0	0				-29.46%
13718	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	名门小区1变电站2变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-29.35%
13719	于洪	光辉变	光辉变	小微四分场西	200	0.00%	180.0	180.0				-202.26%
13720	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分45大卜子西台	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-150.76%
13721	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期2变压器	630	66.98%	145.0	145.0				-36.80%
13722	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟组4.5新2	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
13723	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站201配电变压器	500	46.08%	219.6	219.6				-38.37%
13724	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西南分03	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	-27.56%
13725	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分6右4柱上变压器	315	50.48%	0	0		是	2025年12月	-44.79%
13726	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳市棋盘山开发区姜雪养猪场	200	24.30%	0	0		是	2026年12月	92.01%
13727	东陵	上佰变	上深乙线	10kV上深乙线所带上深乙干46柱上变压器	400	57.68%	0	0		是	2026年12月	-37.60%
13728	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗堡分74变台	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-30.47%
13729	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左8柱上变压器	200	3.60%	0	0		是		-15.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13730	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期1变电站2号配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-30.53%
13731	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场4箱式变电站1号变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-37.41%
13732	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金5201配电变压器	630	21.90%	0	0				-38.57%
13733	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线五道沟分31左6变台	200	42.30%	0	0				-38.50%
13734	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊11号变电站1变压器	500	41.92%	0	0				-41.04%
13735	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干41右3柱上变压器	200	61.60%	0	0		是	2025年12月	-18.56%
13736	沈河	青年变	青年变358青金乙线	金廊公馆6变电站202配电变压器	800	3.60%	0	0				100.00%
13737	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀子村1	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	-26.78%
13738	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微家南六队	200	12.30%	155.4	155.4				0.00%
13739	于洪	光辉变	光北线	小微开隆村	400	64.80%	100.8	100.8				12.78%
13740	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站201间隔配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2027年12月	-41.01%
13741	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里四期4变	400	54.00%	0	0		是	2026年12月	-40.95%
13742	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干10柱上变压器	100	62.70%	0	0		是	2025年12月	-10.25%
13743	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线梁烧锅分12右29	100	102.20%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-29.06%
13744	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支14之1变压器	400	75.60%	0	0				-67.53%
13745	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干76左10	315	76.19%	0	0				6.90%
13746	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干80右1	200	38.50%	1.7	1.7				-77.55%
13747	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右3-1	315	58.73%	0	0				-32.76%
13748	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	意沈乙意合联干16+1	250	21.60%	0	0		是		-42.58%
13749	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分17+1	315	45.08%	141.5	141.5				-25.90%
13750	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分9左4	400	80.40%	38.4	38.4	2024年2月	是	2028年12月	-45.01%
13751	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右8右2	315	66.03%	75.5	75.5				-41.74%
13752	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	方溪乙线方溪干9+1之3柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
13753	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左4柱上变压器	400	8.10%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
13754	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天甲线万青干28公变	315	99.56%	0	0	2024年7月			-42.94%
13755	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右8之1	315	82.86%	22.5	22.5	2025年8月			-40.43%
13756	和平	青年变	青年变362青好线	青好线21右1+1	315	39.62%	0	0				-39.40%
13757	和平	青年变	青年变362青好线	青好线31左分支2	315	56.83%	0	0				-37.03%
13758	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干32左10公变	400	3.90%	344.4	344.4				-228.15%
13759	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鹏小乙线城北干大什北分10	315	59.05%	0	0				-41.78%
13760	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右4柱上变压器	315	57.78%	101.5	101.5				-40.84%
13761	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线55	315	28.57%	193.5	193.5				-38.39%
13762	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分7柱上变压器	400	96.30%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.30%
13763	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔乙线昆塔干54右1之1柱上变压器	315	22.54%	0	0				-51.38%
13764	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干51公变	400	41.00%	0	0				-40.66%
13765	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线84右6+1	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13766	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分12公变	200	49.80%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
13767	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分6	315	43.49%	146.5	146.5				-46.05%
13768	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线20右3	315	33.33%	0	0				-40.62%
13769	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干82	200	20.00%	0	0				-40.27%
13770	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	南二干27	100	67.80%	0	0		是	2028年12月	-37.91%
13771	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干宿舍分3左2+1	315	23.17%	210.5	210.5				-41.11%
13772	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大3支4变压器	315	139.37%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-51.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13773	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左8柱上变压器	400	100.80%	0	0	2025年6月			-39.48%
13774	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干59左3柱上变压器	100	33.60%	0	0		是	2025年12月	-24.08%
13775	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分4+2	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13776	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右11	100	127.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-119.48%
13777	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右07	200	55.20%	0	0				-34.03%
13778	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	亚明变158珠江乙线珠江干22+1柱上变压器	200	46.80%	86.4	86.4		是	2025年12月	-21.92%
13779	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线北海干43右2	250	50.00%	100.0	100.0				-46.65%
13780	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干15右4变压器	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	-45.67%
13781	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干141右2	315	18.73%	224.5	224.5				-42.49%
13782	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园6变电站202变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13783	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科5箱变1变	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
13784	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆西2箱变	630	27.24%	0	0		是	2025年12月	-42.96%
13785	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	九九骏铭3箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-240.77%
13786	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	万科魅力之城一期2箱变1号变	500	44.00%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
13787	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2	630	29.52%	380.0	380.0		是	2025年12月	-45.80%
13788	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路4变电站201	400	46.20%	175.2	175.2				-49.43%
13789	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	富林家园1变电站1变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
13790	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	富林家园1变电站2变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-39.93%
13791	沈河	青年变	青年变370青军线	永环2箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-43.02%
13792	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	华明变电站2变压器	800	42.60%	0	0		是	2026年12月	-42.63%
13793	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	昊景箱变1	500	28.80%	0	0		是		-43.74%
13794	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二2箱变1号变	630	34.60%	349.0	349.0				-42.56%
13795	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡4箱变2号变	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	100.00%
13796	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二4箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13797	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代1箱变2号变	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
13798	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城4箱变1变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-42.50%
13799	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆2箱变1变压器	315	20.32%	0	0				-44.41%
13800	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园21#主变	630	13.97%	0	0				-41.96%
13801	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区1箱变1变压器	630	84.13%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-41.90%
13802	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站2变压器	630	8.25%	0	0		是	2025年12月	-47.34%
13803	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑1箱变1站内变压器	400	28.80%	1.7	1.7				-41.84%
13804	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金2开闭站1小区变电站1变压器	315	35.30%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
13805	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区4变电站2变压器	630	90.48%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-44.83%
13806	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑7箱变1变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-41.99%
13807	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街11变电站201	250	42.80%	118.0	118.0				-41.93%
13808	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俚都2期1箱变1变压器	630	14.29%	477.0	477.0				-42.42%
13809	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站202	630	16.00%	466.2	466.2				-44.85%
13810	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站202变压器	630	81.90%	51.0	51.0	2024年6月			-42.03%
13811	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站202柜	630	55.56%	0	0		是	2028年12月	-42.08%
13812	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	顺星北苑小区3变电站202配电变压器	630	66.67%	147.0	147.0				-49.41%
13813	铁西	历工变	历工变10472光明线	新湖北国之春五期A区2变电站201变压器	630	44.44%	0	0				-41.20%
13814	沈河	万柳变	万柳变276万东线	邻园箱变1变压器	500	46.08%	0	0				-43.24%
13815	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城2箱变1变压器	400	39.00%	0	0				-40.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13816	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
13817	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#1主变	630	31.24%	0	0				-40.41%
13818	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13819	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变1号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
13820	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变2号变	630	36.57%	336.6	336.6				-38.44%
13821	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13822	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲11箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13823	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥三期1箱变1号变	400	78.50%	0	0		是	2025年12月	-40.01%
13824	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变1站内变压器	630	15.62%	0	0				-36.46%
13825	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变2变	630	27.62%	393.0	393.0				-41.38%
13826	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园2期2变电站2变压器	630	99.05%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-48.32%
13827	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	华丽小区变电站201柜	630	77.71%	0	0		是	2028年12月	-44.70%
13828	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯1箱变1变压器	630	15.87%	467.0	467.0				-44.71%
13829	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路4变电站201柜	200	48.80%	82.4	82.4				-48.68%
13830	沈河	大东变	大东变054城南乙线	滨河1变电站1变压器	630	55.87%	0	0		是	2026年12月	-44.94%
13831	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期4箱变2变	630	22.22%	427.0	427.0				-49.33%
13832	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院东箱变1变压器	630	51.11%	245.0	245.0				-39.89%
13833	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	华馨箱变2变压器	500	25.92%	0	0				-43.88%
13834	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜1箱变2变压器	630	36.51%	337.0	337.0				-39.88%
13835	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期2箱变2变压器	630	17.14%	459.0	459.0				-45.29%
13836	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期2箱变2变压器	630	20.63%	437.0	437.0				-43.16%
13837	大东	沈海变	沈海变80382偏城线	东方偏城8箱变站1变压器	630	23.24%	0	0		是		-43.61%
13838	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百泰园南区箱变201	630	32.70%	361.0	361.0				100.00%
13839	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都1箱变201	630	16.38%	31.2	31.2				-40.16%
13840	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区2变电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
13841	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园1变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
13842	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变2	500	19.84%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
13843	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-43.68%
13844	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙4变电站1站内变压器	500	23.36%	0	0		是		-40.08%
13845	和平	太原变	太原变088民族甲线	北市11变压器	630	54.48%	0	0		是	2027年12月	-39.88%
13846	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村6变电站201柜	630	14.60%	0	0		是	2028年12月	-38.79%
13847	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站2号变电站1号变压器	630	43.49%	0	0				-44.71%
13848	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	天玺家园变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-44.93%
13849	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城一期公寓楼变电站1号变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-35.40%
13850	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城一期公寓楼变电站2号变压器	630	16.67%	0	0		是	2027年12月	-44.17%
13851	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变1	630	64.00%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
13852	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	长客箱变1	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-64.08%
13853	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰5箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13854	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰11箱变1号变	630	36.95%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
13855	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变1变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-36.06%
13856	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变1站内变压器	630	33.33%	0	0				-43.39%
13857	大东	如意变	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变2变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-38.22%
13858	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变1变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-42.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13859	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线四间房小区2台支10	200	3.90%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13860	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城三期4箱1变	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-34.21%
13861	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著1号变电站201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2027年12月	12.65%
13862	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	蓝天佳苑2变电站2变压器	630	38.10%	0	0				-36.82%
13863	和平	青年变	青年变364青文线	金城工学里2主变	630	24.44%	0	0				0.00%
13864	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达9变电站2号配电变压器	630	20.83%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
13865	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家村台（孟家村）	400	28.10%	0	0		是	2025年12月	-37.11%
13866	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园3变电站1变压器	160	20.63%	0	0				-63.77%
13867	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	5.16%
13868	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站2配电变压器	800	46.13%	0	0		是	2025年12月	-44.27%
13869	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	恒大御湖郡3号变电站202配电变压器	800	7.88%	657.0	657.0				100.00%
13870	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房高墙子小美畜牧公变台区	200	31.80%	0	0				100.00%
13871	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	西棠小区1变电站1变压器	800	9.30%	645.6	645.6				0.00%
13872	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期2变电站1变压器	400	31.50%	234.0	234.0				-34.61%
13873	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分30右1变台	50	56.40%	0	0				-7477.50%
13874	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦1201间隔配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-43.34%
13875	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支27	400	17.03%	0	0		是	2028年	13.83%
13876	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期3箱变1变压器	630	77.14%	0	0		是	2026年12月	-39.91%
13877	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街箱变1变压器	630	58.38%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
13878	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光5箱变2变压器	500	62.72%	0	0		是	2026年12月	-32.28%
13879	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线小家天下分养殖户几5	200	19.80%	140.4	140.4				0.00%
13880	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内北	400	42.00%	169.7	169.7				-28.72%
13881	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区功彬家庭农场	400	47.70%	169.2	169.2				9.63%
13882	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干145左4变台	400	27.00%	0	0				-28.11%
13883	于洪	东民变	东李线	和泰小区七区一期1变电站1变压器	630	41.14%	0	0				-39.88%
13884	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期2箱变101变压器	630	123.49%	0	0	2023年7月	是	2025年10月	6.32%
13885	和平	太原变	太原变070北二甲线	洪福家园2主变	500	27.84%	310.8	310.8				-39.03%
13886	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分42左5（柏家沟2队）	315	22.79%	0	0		是	2025年9月	-36.93%
13887	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区8变电站202配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	90.71%
13888	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心1配电室2变压器	800	23.75%	530.0	530.0				22.74%
13889	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干40左16变台	200	26.40%	127.2	127.2				-37.18%
13890	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房2变压器	500	22.80%	336.0	336.0				-38.69%
13891	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园5变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
13892	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站1变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
13893	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号配电室2号配电变压器	200	68.25%	43.5	43.5				-45.62%
13894	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村南台	315	67.62%	0	0		是	2025年12月	-25.66%
13895	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线顾和轩1	315	26.29%	0	0		是	2025年12月	-36.55%
13896	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期2箱变1变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	5.95%
13897	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利亚特湾三期2号变电站1号配电变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-39.16%
13898	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门4变电站202	800	30.38%	477.0	477.0				-46.04%
13899	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地朗悦1箱变1变压器	800	24.60%	97.5	97.5				-3.18%
13900	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余大棚(改造)	100	45.60%	0	0				15.41%
13901	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-太平洋实业有限公司	400	28.20%	0	0		是	2026年12月	-7.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13902	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站1主变	800	17.25%	582.0	582.0				-42.47%
13903	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府1箱式变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	13.09%
13904	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站201间隔配电变压器	500	30.24%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
13905	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园1变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-47.18%
13906	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线116右8变台	400	42.68%	0	0				16.73%
13907	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲1之1箱式变电站1配电变压器	400	3.00%	0	0		是	2025年12月	-4.21%
13908	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	武警线76右2	100	124.00%	0	0	2024年6月	是	2027年	-23.46%
13909	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54右8变压器	400	13.00%	308.0	308.0		是	2025年12月	-28.60%
13910	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分28+1右7左9变台	200	11.70%	23.8	23.8				0.00%
13911	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站2变压器	800	15.50%	0	0				-47.06%
13912	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区4变电站2变压器	630	49.84%	253.0	253.0				-23.30%
13913	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨宝雷林厂公变台	200	0.00%	0	0				100.00%
13914	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区8变电站1变压器	630	43.17%	0	0		是	2025年12月	-17.08%
13915	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分27左6右1	200	7.20%	0	0				-19.93%
13916	浑南	白塔变	白塔变952四库线	万锦香樟树1期1变电站202间隔配电变压器	800	47.63%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
13917	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区1变电站1变压器	800	48.75%	330.0	330.0				-40.19%
13918	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分126变台	200	17.40%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
13919	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城4号变电站2号变压器	630	17.78%	0	0				-45.11%
13920	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期8号变电站1号配电变压器	630	14.60%	0	0				3.67%
13921	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水南1台	400	36.90%	0	0		是	2025年12月	7.58%
13922	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区3变电站1变压器	400	31.50%	234.0	234.0				-15.64%
13923	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高于电业分6左8柱上变压器	200	33.08%	0	0		是	2026年12月	-33.41%
13924	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城3号201配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-35.79%
13925	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站201间隔配电变压器	400	82.80%	0	0	2025年8月			-38.14%
13926	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线019	200	70.10%	0	0				-29.10%
13927	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线邱家分22（邱家沟综合台）	400	14.35%	302.6	302.6				-29.12%
13928	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园1变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
13929	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾2号变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	94.36%
13930	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG_广信开发箱式变电站1号配电变压器	630	15.43%	0	0		是	2025年12月	-44.50%
13931	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站1变压器	500	36.80%	0	0				-33.36%
13932	沈北	董楼子	望滨线	一站式-辽宁百贯生态果园有限公司-望滨北沟14果园支1	200	34.05%	111.9	111.9				56.35%
13933	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站2变压器	630	54.92%	0	0		是	2025年12月	-30.78%
13934	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线小屯分59右支03	200	37.13%	0	0				-42.88%
13935	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都5箱变2站内变压器	630	28.95%	1.7	1.7				-34.32%
13936	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分18	400	33.60%	225.6	225.6				-41.09%
13937	于洪	范屯变	范北线	小微马三家村3台	400	49.95%	160.2	160.2				-11.51%
13938	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右5	400	85.25%	19.0	19.0	2025年8月			9.94%
13939	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子北台	315	70.86%	60.3	60.3				-67.32%
13940	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万家属楼照明	200	36.20%	0	0		是	2025年11月	-45.33%
13941	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园2站房1变压器	630	80.76%	0	0	2022年12月	是	2025年	-41.49%
13942	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干4箱变（单）	400	40.80%	196.8	196.8				-47.09%
13943	于洪	东民变	东李线	和泰8小区1变电站1变压器	630	24.89%	0	0				-37.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13944	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖明珠花园1期1变电站202配电变压器	800	51.00%	312.0	312.0		是	2026年12月	-15.18%
13945	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右23左3	200	5.40%	0	0				8.31%
13946	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期(E地块)2箱变1配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
13947	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干文南乙线鞋城分18左1之1柱上变压器	200	54.00%	0	0		是	2025年12月	-50.86%
13948	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨线191温家分21右支3柱上变压器	200	17.10%	145.8	145.8				-24.13%
13949	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	天宇泰和园箱变1号配电变压器	500	32.40%	0	0		是	2025年12月	-39.94%
13950	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线51右2变台	400	7.50%	0	0				100.00%
13951	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支016	200	81.70%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-18.17%
13952	新民	新民变	新民变30164新区线	新区干25变台	400	32.75%	0	0		是	2025年12月	8.28%
13953	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干107小于家沟33柱上变压器	400	75.60%	0	0		是	2026年12月	-27.77%
13954	沈河	方家变	方家变678方惠线	佳和大三期5箱变202配电变压器	630	3.43%	545.4	545.4				100.00%
13955	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站202配电变压器	630	46.35%	275.0	275.0				-34.92%
13956	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)5箱式变电站1号变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
13957	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华四段变电站202	400	55.20%	0	0		是	2028年12月	-38.54%
13958	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线090	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-43.32%
13959	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万7-8组照明	200	74.80%	30.4	30.4				-38.74%
13960	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线动迁办家属楼	200	90.80%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-41.57%
13961	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线辽中县四方台镇太平庄村	160	85.13%	7.8	7.8	2025年8月	是	2025年11月	-30.85%
13962	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年	3.64%
13963	法库	果子园	果子园变14111龙山线	果子园变4111龙山线龙山干07	250	10.56%	0	0		是	2028年	-41.00%
13964	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘大河注	200	31.80%	70.0	70.0		是	2025年	-50.24%
13965	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪乙线方溪干10右0右1柱上变压器	50	17.40%	0	0		是	2025年12月	-20.85%
13966	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变2变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-37.51%
13967	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线53	100	25.50%	0	0				-47.55%
13968	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达4号变电站2号配电变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-8.89%
13969	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站2变压器	500	22.72%	336.4	336.4				-34.53%
13970	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府小区1配电室201间隔配电变压器	800	74.25%	0	0		是	2028年12月	-43.95%
13971	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子6、7组照明新	200	96.40%	0	0	2025年6月			0.00%
13972	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干次于分11左10变台	80	89.63%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.16%
13973	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园2箱变2变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-42.96%
13974	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站2号配电变压器	800	27.80%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
13975	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线132左分04	100	101.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-30.94%
13976	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子五号台	400	19.05%	0	0				25.00%
13977	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔变352朱尔线朱尔线068	250	30.72%	0	0		是	2026年12月	-28.59%
13978	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	解放2号变电站1号变压器	630	46.03%	0	0		是		-44.18%
13979	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线新立分31	100	89.40%	0.6	0.6	2022年12月	是	2026年	-33.21%
13980	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲12箱变1变压器	630	6.35%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
13981	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄1小区局维箱变201配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13982	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期4小区变电站201配电变压器	630	10.48%	0	0				0.00%
13983	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳德隆金属门窗工程有限公司-清依德隆分4	200	43.80%	0	0				100.00%
13984	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分7右6柱上变压器	400	61.20%	0	0		是	2025年12月	-22.57%
13985	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期2变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13986	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站1配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2025年12月	-17.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13987	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站1变压器	630	85.40%	29.0	29.0	2025年8月			-39.21%
13988	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期2号变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-44.94%
13989	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干安福屯水田分25右1变台	100	78.80%	11.2	11.2				-69.52%
13990	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干90	200	28.20%	0	0		是	2026年	-37.61%
13991	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶东台	200	13.20%	153.6	153.6				0.00%
13992	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分41道南机井支4	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
13993	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干58	315	71.11%	0	0				-41.71%
13994	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变202间隔配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-36.84%
13995	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	二十四城六期小区2变电站1变压器	800	10.80%	633.6	633.6				5.43%
13996	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城1变电站1变压器	630	40.89%	0	0				-39.35%
13997	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑6变电站2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-32.67%
13998	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	李官甲线李官干108右35变压器	200	45.15%	0	0		是	2025年12月	16.03%
13999	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组照明	100	88.05%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-38.40%
14000	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线影家堡支20	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	97.18%
14001	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支22左7右3+1左1	400	30.30%	238.8	238.8				-57.24%
14002	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	环保家园2箱变1变压器	630	49.27%	256.6	256.6				-43.25%
14003	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	YHG 南长菜棚nz柱上变压器	100	62.40%	27.6	27.6				-96.86%
14004	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵东支004	100	57.80%	0	0		是	2026年6月	-29.47%
14005	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙2箱变1变压器	500	34.56%	277.2	277.2				-41.99%
14006	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站2变压器	315	44.57%	0	0				-31.56%
14007	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城3号变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-45.63%
14008	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际8号变电站202配电变压器	630	24.00%	0	0				-43.00%
14009	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑2变电站1变压器	500	28.80%	0	0				-43.29%
14010	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区3变电站2变压器	630	41.90%	303.0	303.0				-26.82%
14011	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	热电厂变电站201间隔变压器	400	5.70%	0	0		是	2028年12月	-41.92%
14012	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变2变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-49.82%
14013	东陵	世园变	世满甲线	龙玺房地产2箱变201配电变压器	630	2.86%	549.0	549.0				-24.69%
14014	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展7号变电站201间隔配电变压器	315	87.62%	0	0	2024年12月			-37.71%
14015	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线54右3变台	50	23.60%	33.2	33.2				-38.56%
14016	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站2变压器	630	12.38%	10.0	10.0				-46.63%
14017	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	鑫辰家园小区1变电站1变压器	630	37.52%	0	0		是	2025年12月	-25.35%
14018	沈北	大志变	志詹乙线	虎镇变256虎利线虎利线62	315	48.57%	130.5	130.5		是	2026年12月	-39.37%
14019	于洪	平罗变	平辛线	小微平辛线刘家分40台	400	0.00%	0	0				0.00%
14020	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯东台分01	100	79.16%	0	0		是	2025年12月	-17.59%
14021	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分171	315	42.41%	0	0		是	2025年9月	-30.02%
14022	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子干二道房分9左13变台	200	39.75%	100.5	100.5				-45.15%
14023	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分17右8左1	400	17.40%	0	0		是	2026年	0.00%
14024	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居2-2考核	630	23.81%	381.0	381.0				-33.45%
14025	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	三台子南台新	200	64.50%	0	0				0.00%
14026	于洪	平罗变	平悟线	平罗二村九队2中台区	400	80.40%	0	0	2022年12月	是	2025年	-29.69%
14027	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十一号（微）	400	28.80%	234.0	234.0				20.40%
14028	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站2变压器	800	28.80%	489.6	489.6				-38.11%
14029	和平	青年变	青年变368青二线	青二线57	400	33.60%	0	0				-41.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14030	开发	洞庭变	洞庭变55769紫都线	中油吉利小区10变电站2变压器	400	18.50%	286.0	286.0				-39.84%
14031	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干龙红分9柱上变压器	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-35.14%
14032	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6变电站201开关柜	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
14033	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区1变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
14034	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	滨河箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-41.49%
14035	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-28.46%
14036	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干53变台	400	39.60%	0	0				-34.75%
14037	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左7变台	200	52.80%	74.4	74.4				-47.38%
14038	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干石狮分23右7变台	100	55.00%	0	0		是	2025年12月	-36.14%
14039	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-38.70%
14040	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园四期2变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	17.51%
14041	和平	花园变	花园变789花世线	世纪华丰2变电站202配电变压器	630	4.44%	539.0	539.0				100.00%
14042	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线刘花分1变台	200	44.48%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
14043	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分5左1变台	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-37.73%
14044	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窰分6右12变台	400	15.90%	0	0				-30.53%
14045	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲九期小区2变电站1变压器	630	54.92%	221.0	221.0				-40.51%
14046	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期6变电站2变电站	630	26.19%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
14047	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站2号变压器	630	11.81%	492.6	492.6				-33.64%
14048	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站2号变压器	500	28.80%	0	0				-41.83%
14049	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分43左7变台	400	27.00%	0	0				-53.97%
14050	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分24右5变台	400	17.70%	0	0		是	2025年12月	-28.67%
14051	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车分25+1右2变台	200	44.40%	91.2	91.2				8.42%
14052	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府3局维变电站201间隔配电变压器	500	16.32%	0	0		是	2028年	100.00%
14053	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子东水利几杨春强水利甲20	100	36.60%	53.4	53.4				-56.44%
14054	沈河	长青变	长青变468长西线	步阳国际1配电室1变压器	800	16.88%	585.0	585.0				-40.45%
14055	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	金柳园1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年	-36.54%
14056	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期5箱式变电站1配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-33.79%
14057	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站1变压器	630	29.84%	379.0	379.0				-38.58%
14058	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区2变电站201间隔配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2028年12月	-39.01%
14059	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司4202间隔配电变 压器	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
14060	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园3箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-35.01%
14061	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区7变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2028年12月	-42.89%
14062	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站2配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
14063	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房1变压器	630	40.63%	311.0	311.0				-39.29%
14064	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线前集体西大棚	250	7.32%	206.7	206.7				-77.94%
14065	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府3号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	630	30.48%	0	0				0.00%
14066	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾5箱变1变压器	800	15.00%	600.0	600.0				15.63%
14067	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门3变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-41.65%
14068	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干19左4	200	54.90%	70.2	70.2				-41.52%
14069	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后东台1	200	69.80%	40.4	40.4				-34.27%
14070	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线荣鹏支01	400	57.90%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14071	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园1箱变201变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-33.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14072	于洪	双树变	双南甲线	小微十里河村西南台	400	20.40%	278.4	278.4				-9.10%
14073	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	意合联干32临河分1	200	36.90%	0	0		是		-40.43%
14074	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五东分支线002	50	110.80%	0	0	2023年4月	是	2026年6月	-40.59%
14075	于洪	范屯变	范静线	小微东大林西南台区	400	14.10%	0	0				-47.49%
14076	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉2变电站1变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
14077	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分88+1右2	200	36.00%	36.4	36.4				-35.69%
14078	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线兴隆分支线007	50	103.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-28.63%
14079	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站201间隔配电变压器	500	38.08%	0	0		是	2026年12月	-41.04%
14080	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站201间隔配电变压器	500	29.76%	0	0		是	2026年12月	-44.65%
14081	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孙家分47	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-36.08%
14082	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分12	200	54.80%	0	0				-31.10%
14083	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分岳家支5	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
14084	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分69左10	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
14085	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期A三期A箱变202配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
14086	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	星樾时代3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	33.33%	0	0				100.00%
14087	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南塔3变电站1变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
14088	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲新安分23左1变台	400	31.50%	0	0				100.00%
14089	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾1变电站变压器	500	55.20%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
14090	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分5左1变台	200	52.80%	74.4	74.4				0.00%
14091	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线段树沟分黎村机井支19	50	20.00%	0	0		是	2025年12月	-17.72%
14092	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几4	100	27.00%	0	0		是	2025年11月	-56.58%
14093	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干67	315	29.52%	0	0		是		-44.85%
14094	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左8+1右4	200	68.40%	0	0				11.89%
14095	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区5变电站1配电变压器	630	1.90%	0	0		是	2025年12月	28.60%
14096	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房灰山白羽鸡养殖公变台区	400	12.90%	0	0				100.00%
14097	康平	四家子	四家子变1206两家子线	西王（1台）	100	68.40%	0	0		是	2026年5月	-15.18%
14098	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左3右1变台	200	35.40%	0	0		是	2025年12月	-36.80%
14099	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家腰窝棚	630	29.33%	0	0				-32.52%
14100	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干24右1新	400	32.10%	0	0				100.00%
14101	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线东丁家房村东二台	50	34.20%	0	0		是	2025年11月	-39.61%
14102	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东鑫浩针织品公变台区	200	34.50%	0	0				100.00%
14103	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	0	0				-40.58%
14104	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左6	400	27.90%	248.4	248.4				0.45%
14105	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线滨水分38右1变台	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
14106	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线营子台	315	26.03%	201.5	201.5		是	2025年11月	-30.30%
14107	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干17柱上变压器	315	56.38%	105.9	105.9				-37.65%
14108	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变424农药线邮政分04	315	85.08%	0	0	2022年12月	是	2025年	-39.00%
14109	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线马耳山分39左03	200	51.60%	76.8	76.8				-29.37%
14110	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	新湖美丽洲1箱式变电站2配电变压器	800	13.50%	612.0	612.0		是	2025年12月	19.53%
14111	沈北	道义变	道义变15259道义线	一站式服务-沈阳顺发土石方工程有限公司	400	35.40%	0	0		是	2026年12月	10.58%
14112	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线38右5变台	400	56.25%	0	0		是	2025年12月	11.73%
14113	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外村照明	500	110.64%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-62.21%
14114	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶石分210（石庄子中台）	315	11.43%	247.5	247.5				-47.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14115	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村13机井	100	43.80%	46.2	46.2		是	2025年10月	-44.87%
14116	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线218+1右1	400	27.30%	0	0				-40.13%
14117	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左6柱上变压器	200	57.60%	0	0		是	2025年12月	-22.36%
14118	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	花丽甲线16左3+1	200	74.00%	32.0	32.0				-51.34%
14119	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井2台	100	32.00%	0	0				-45.38%
14120	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆六期变电站1号配电变压器	800	39.60%	403.2	403.2				3.18%
14121	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站2配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
14122	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站2号变压器	630	40.00%	173.2	173.2				-40.46%
14123	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园22号小区变电站201配电变压器	500	25.60%	0	0				-42.31%
14124	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大棚小微2号变压器	400	31.80%	232.8	232.8				100.00%
14125	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分14+1	315	42.29%	0	0		是	2026年12月	-38.55%
14126	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	长凤干47左5右1柱上变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-38.42%
14127	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期1变电站201配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	16.06%
14128	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干32加1右分1变压器	100	34.80%	0	0				-50.39%
14129	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-38.32%
14130	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	雍添金园2变电站202配电变压器	500	51.20%	194.0	194.0				-38.71%
14131	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙西村礼宋畜牧公变台区	400	0.60%	234.0	234.0				0.00%
14132	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线101右14变台	200	7.20%	0	0				-144.04%
14133	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支51	160	62.50%	0	0		是	2025年	-34.63%
14134	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品3箱变2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-39.84%
14135	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分19变台	400	50.10%	0	0		是		-33.31%
14136	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于南分线西关七组支10	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-28.55%
14137	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于南分线112	50	81.60%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-30.07%
14138	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线226右10变台	200	42.00%	23.8	23.8				-41.62%
14139	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	57.46%	0	0		是	2025年12月	-35.40%
14140	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右12	100	37.20%	0	0		是	2025年	-43.33%
14141	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓1号变电站201配电变压器	315	70.86%	0	0				-38.39%
14142	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓2号变电站201配电变压器	315	58.29%	0	0				-39.54%
14143	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀叶线前五里山分支09	100	75.60%	14.4	14.4				-18.73%
14144	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分4公变	315	39.68%	158.5	158.5				-33.81%
14145	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街4箱式变电站配电变压器	400	20.00%	0	0				-45.51%
14146	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站2变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-39.77%
14147	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线138+1右8变台	200	7.80%	0	0				0.00%
14148	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线9右2变台	400	47.10%	171.6	171.6				0.60%
14149	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线102左7变台	100	102.00%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-32.06%
14150	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线小羊分6	200	38.40%	0	0		是	2028年	-55.58%
14151	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站1主变	800	25.50%	516.0	516.0				-31.36%
14152	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城三期2变电站2变压器	400	37.60%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
14153	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左16左1	200	22.00%	0	0				-30.13%
14154	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫4变电站1变压器	630	41.59%	0	0				-44.97%
14155	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期1变电站2变压器	800	39.90%	0	0		是	2026年12月	6.81%
14156	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期1变电站1变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	7.34%
14157	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期4号变电站2号配电变压器	630	21.59%	431.0	431.0				8.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14158	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城6号变电站1号变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-45.20%
14159	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站2变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-37.06%
14160	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	金禹花城2号变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-38.35%
14161	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星星寓1号变电站201间隔配电变压器	800	8.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14162	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七6变电站2变压器	630	34.60%	0	0				31.54%
14163	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站2变压器	800	50.25%	318.0	318.0				-35.81%
14164	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合1变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-42.49%
14165	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分华家支杨淑菊养殖10	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14166	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支1左分支2变压器	100	59.70%	0	0				-43.87%
14167	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	一站式服务—沈阳盛源祥机电设备有限公司	400	58.35%	0	0		是	2026年12月	18.30%
14168	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	官局子箱变2配电变压器	630	76.19%	87.0	87.0				-42.23%
14169	于洪	大兴变	兴古线	小微王家荒	400	72.90%	0	0				-6.63%
14170	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60左14	80	51.75%	0	0		是	2027年	-36.34%
14171	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长于胜利分27左4	200	30.30%	0	0				-22.46%
14172	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
14173	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区2变电站202间隔配电变压器	630	39.37%	319.0	319.0				-38.20%
14174	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线胜利大棚分支001	200	20.40%	0	0		是	2026年12月	-26.97%
14175	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜分038	20	0.00%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
14176	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线新城子干35	315	18.73%	0	0		是	2026年12月	-52.36%
14177	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛2变电站201	400	38.40%	206.4	206.4				-38.39%
14178	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线103左4+1右1	400	67.80%	0	0				0.00%
14179	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	南乱分15	100	19.50%	70.5	70.5				-38.75%
14180	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	核工业二四零研究所2201配电变压器	630	9.40%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
14181	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线王窝堡分14右6变台	400	109.35%	0	0	2025年6月			100.00%
14182	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村9台	200	41.40%	0	0		是	2025年12月	5.74%
14183	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房郭家窝棚（2021微）	400	17.10%	0	0				-20.95%
14184	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡产业园2号（2021微）	400	90.60%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-21.95%
14185	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房魏家村玉沃牲畜养殖公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
14186	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫7号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	67.80%	0	0				-12.91%
14187	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔干钢厂分3（一站式）	200	70.00%	0	0		是	2026年12月	-41.66%
14188	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支5左分支2变压器	50	38.40%	0	0				-71.58%
14189	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分号拉塔湖支6右分支1变压器	100	23.70%	0	0				-39.06%
14190	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代1号变电站201间隔配电变压器	800	47.63%	0	0				-38.61%
14191	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干17右8变台	200	36.90%	106.2	106.2				-58.35%
14192	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分雷家村台支03	200	74.25%	0	0		是	2026年12月	-23.85%
14193	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵小区分支02	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
14194	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分还阳树支12	200	37.05%	0	0		是	2026年5月	-24.60%
14195	于洪	范屯变	范新线	皮台村村内东小微1	400	0.90%	356.4	356.4				0.00%
14196	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	城北政府路标志服装公变台区	200	2.70%	0	0				100.00%
14197	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾8号变电站201配电变压器	630	43.17%	0	0				-40.33%
14198	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线白家分020	100	128.80%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-34.99%
14199	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站201配电变压器	400	20.40%	278.4	278.4				4.97%
14200	沈北	农高变	农柳线	滂澜山四期1小区变电站201配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	1.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14201	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线福玉德分支02	100	83.10%	0	0	2022年12月			-36.17%
14202	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南家属楼	200	31.60%	116.8	116.8		是	2025年10月	-52.34%
14203	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵东支010	200	26.18%	0	0		是	2026年6月	-26.77%
14204	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右3公变	315	23.37%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
14205	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线小三家北台	50	16.20%	36.9	36.9				-42.72%
14206	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期1局维箱变201间隔配电变压器	800	73.13%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
14207	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆乙线9+1柱上变压器	315	41.59%	0	0				-44.53%
14208	于洪	光辉变	光南线	小微高台子村东台区	200	5.10%	169.8	169.8				-52.55%
14209	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟4组照明（微）	400	27.60%	249.6	249.6				-27.98%
14210	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支13	50	32.00%	0	0		是	2026年5月	-61.46%
14211	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	润樾府1变电站1变压器	800	12.30%	621.6	621.6				40.07%
14212	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线卧驼村东台区	200	77.70%	0	0				-31.80%
14213	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区12变电站1变压器	630	25.08%	409.0	409.0				-34.88%
14214	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡长岗村晨阳生猪公变台区	200	30.90%	0	0		是	2025年11月	100.00%
14215	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站201配电变压器	630	35.43%	0	0		是		-42.53%
14216	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望甲线陵望干58+1柱上变压器	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
14217	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮4台区	100	25.60%	0	0				-69.01%
14218	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十二号变电站201间隔配电变压器	800	29.63%	0	0				-25.27%
14219	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	富禹金科繁梦里一期3小区箱式变电站1配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	15.70%
14220	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民5台区	630	19.52%	0	0				-42.14%
14221	法库	双台子	双丁线	双丁干丁西分丁湾支湾南几3	100	19.05%	0	0		是	2025年11月	-44.83%
14222	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛徐家屯电能秸秆公变台区	200	48.90%	82.2	82.2				100.00%
14223	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联线信用分05	400	28.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
14224	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2025年12月	-37.27%
14225	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支30左18	400	35.25%	219.0	219.0				0.64%
14226	和平	广州变	广州变492广东乙线	YHG_三经干辽报分4+1201配电变压器	100	17.60%	0	0				-35.77%
14227	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支34变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	4.59%
14228	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干011	80	96.75%	0	0	2022年12月			-42.62%
14229	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左5+1右1柱上变 器	400	74.75%	0	0		是	2025年12月	-51.16%
14230	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线村支05	400	11.55%	313.8	313.8				-27.63%
14231	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12左1	200	20.40%	0	0		是	2026年	-38.96%
14232	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈户硕支010	160	40.00%	0	0		是	2027年	-31.50%
14233	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线工厂南支03	200	79.20%	0	0		是	2026年12月	-15.47%
14234	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖组分28	200	17.10%	0	0		是	2026年12月	-48.69%
14235	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区2变电站202间隔配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2028年12月	-41.46%
14236	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜干82左2	200	38.10%	0	0		是	2025年	81.07%
14237	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干54	315	77.46%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
14238	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站202	630	23.17%	0	0		是	2028年12月	-39.25%
14239	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支11右2右1右2	315	48.25%	131.5	131.5				-44.59%
14240	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干三盛分6右5左1证券自维变压器	315	36.19%	169.5	169.5				-28.70%
14241	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	依云三期小区变电站1变压器	400	38.80%	204.8	204.8				-41.83%
14242	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站2变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-40.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14243	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春五期C、D区5变电站202变压器	500	54.40%	0	0				-44.00%
14244	东陵	李相变	李班线	李班线李班干上泉照明支05柱上变压器	400	15.90%	296.4	296.4		是	2026年12月	-29.41%
14245	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李南分支006	200	67.05%	0	0		是	2025年12月	-27.43%
14246	法库	新依变	依三线	10kV依三线小造屯几24	200	99.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-30.97%
14247	东陵	上佰变	上深乙线	东郡园1箱式变电站201间隔配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	-34.47%
14248	东陵	李相变	李古线	德胜花园2箱变1变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-32.91%
14249	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干60左1	200	81.15%	17.7	17.7	2025年8月			17.32%
14250	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10+1	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	-39.65%
14251	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区4配电站公变	630	55.56%	217.0	217.0				-42.14%
14252	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园5箱变(单)	630	35.43%	0	0		是		-43.16%
14253	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站2变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-49.04%
14254	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	崇山中TJ箱之1柱上变压器1	315	90.48%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-47.31%
14255	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站2变压器	400	24.60%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
14256	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站1变电站	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-33.06%
14257	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	南航城1变电站201配电变压器	800	27.30%	501.6	501.6				-41.60%
14258	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线14右2左1变台	400	87.30%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	100.00%
14259	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干198左分5柱上断路器-一站式	200	18.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14260	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园2变电站1变压器	500	22.08%	0	0				-41.93%
14261	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳蒲河房地产开发有限公司5202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-38.47%
14262	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连赵家台支04	50	84.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-32.16%
14263	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	孝新乙干32(一站式)	200	6.80%	0	0		是	2026年12月	-33.25%
14264	法库	包家屯	包家线	10KV包家线三合城东台分7	315	47.13%	0	0		是	2027年	-34.93%
14265	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期21主变	500	24.80%	0	0				-47.61%
14266	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线中五旗分05	100	38.60%	51.4	51.4				-36.71%
14267	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线90右3左1变台	200	120.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	10.81%
14268	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期6箱变2变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-37.08%
14269	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期9箱变1变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-34.67%
14270	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线88左3右1变台	400	19.00%	284.0	284.0				49.82%
14271	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干51右4	200	65.70%	0	0				-32.20%
14272	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景9变电站201间隔配电变压器	630	14.29%	0	0		是		-1.07%
14273	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站1变压器	630	45.33%	169.7	169.7				-41.67%
14274	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城1变电站变压器	630	37.78%	0	0		是	2028年12月	-43.42%
14275	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居3箱变1变压器	630	8.57%	513.0	513.0				-42.62%
14276	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	小高花砖厂小微台	200	139.20%	0	0	2025年8月			58.00%
14277	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支13+1左1	200	22.00%	136.0	136.0				-53.01%
14278	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	10KV银河线(一站式)沈阳市沈北新区天富洗浴池201变压器	400	34.80%	220.8	220.8				100.00%
14279	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期2箱式变电站1配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2025年12月	15.90%
14280	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区1变电站1变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-0.38%
14281	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期1小区箱式变电站2配电变压器	500	69.44%	0	0		是	2025年12月	-37.50%
14282	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十干42左2+1	315	90.79%	0	0	2022年12月	是		-40.54%
14283	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
14284	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线四纺南楼	200	36.45%	0	0		是	2026年12月	-39.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14285	沈北	东场变	10kV东润乙线70768线	中金朗悦小区1变电站202配电变压器	630	41.59%	305.0	305.0		是	2026年12月	19.92%
14286	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	96101部队后勤部住宅2变电站	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
14287	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫1箱变201配电变压器	630	7.94%	517.0	517.0				-22.64%
14288	浑南	于山变	于山变760于尚线	翡翠臻园2号变电站1号配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2025年12月	-11.36%
14289	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左5变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
14290	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左9变台	200	22.00%	0	0		是	2025年12月	-12.14%
14291	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府2配电室201间隔配电变压器	315	19.68%	221.5	221.5				-34.47%
14292	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线怒皇干舍宅分10右3+1柱上变压器	200	27.60%	0	0		是	2025年12月	-5.52%
14293	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	天和人家二期变电站201变压器	400	57.60%	129.6	129.6				-41.83%
14294	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右7+1左2	315	91.62%	0	0	2022年12月	是		-28.63%
14295	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干敖多牛分77+1变台	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	6.08%
14296	沈河	大东变	大东变052城南甲线	红巾1变电站1变压器	630	69.52%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
14297	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区1变电站2变压器	400	25.80%	0	0		是	2028年12月	-39.23%
14298	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分后岗支60右5变台	200	66.00%	0	0				-38.76%
14299	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干国公寨分58柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2026年12月	-60.51%
14300	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村东台1	100	55.20%	34.8	34.8				-30.46%
14301	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	YHG 城佛干55右4右柱上变压器	200	9.60%	160.8	160.8				-33.81%
14302	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	新一尚品三期2箱式变电站2配电变压器	630	75.87%	0	0		是	2025年12月	-1.11%
14303	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里3箱变1变压器	500	15.20%	0	0		是	2026年12月	9.13%
14304	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著2号变电站1号配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2025年12月	-10.02%
14305	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安干新安分5右3右4变压器	400	31.20%	0	0				-25.55%
14306	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右3柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-73.48%
14307	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	平源畜牧公变台	315	90.48%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	100.00%
14308	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站2变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-35.04%
14309	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园4箱式变电站2配电变压器	800	22.25%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
14310	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	兴旺箱式公变台	400	92.70%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	100.00%
14311	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	中德节能变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14312	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区2变电站202间隔配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
14313	东陵	中马变	疗养甲线	禧瑞长河1变电站1变压器	630	19.37%	228.8	228.8				-11.80%
14314	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明（2020微）	200	42.00%	96.0	96.0				-44.30%
14315	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站2号变压器	630	28.89%	0	0		是		-327.59%
14316	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东窑移动支06+1	200	26.40%	0	0		是	2026年12月	11.04%
14317	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方9箱变2变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
14318	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分83	400	28.95%	244.2	244.2				-29.97%
14319	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	连三万六组照明新	100	105.30%	0	0	2025年6月			100.00%
14320	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鲁尔新天地三期配电室201间隔配电变压器	500	23.20%	31.2	31.2				-43.50%
14321	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	四季花园小区2变电站2变压器	800	75.75%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
14322	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期5箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
14323	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	王家窝棚养殖台	400	62.10%	111.6	111.6				35.18%
14324	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	名门小区2变电站1变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-23.01%
14325	于洪	曹家变	曹大乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站1变压器	630	31.90%	366.0	366.0				-40.70%
14326	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分33	200	43.50%	93.0	93.0				-30.98%
14327	法库	新依变	依草线	10kV依草线祥和板厂分岗关支01(依牛堡一队)	200	25.20%	0	0		是	2025年11月	-33.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14328	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV/包秀线杨胡堡分29	315	20.32%	0	0		是	2027年	-22.12%
14329	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干121加1变压器	200	3.90%	0	0		是	2025年12月	12.94%
14330	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站202间隔配电变压器	630	5.71%	531.0	531.0				17.52%
14331	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维2变202配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年12月	-15.02%
14332	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干18柱上变压器	315	87.62%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.72%
14333	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	花海苑小区变电站1变压器	400	32.80%	228.8	228.8				-26.82%
14334	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区2变电站201配电变压器	800	19.50%	0	0				37.71%
14335	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分8左1右1	160	34.63%	0	0				-31.77%
14336	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子8、13组照明	200	49.00%	0	0				-32.66%
14337	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村2组照明	400	13.54%	305.9	305.9				-55.83%
14338	沈北	清水变	清王线	一站式—王家富-清王线小洋河家富支5	200	80.00%	0	0	2025年8月			100.00%
14339	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线50右2	315	8.25%	0	0				5.42%
14340	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干33	315	28.57%	0	0		是	2028年12月	-76.42%
14341	和平	方型变	方型变426宁波甲线	西安分8右2+2变压器	400	37.50%	0	0				-35.69%
14342	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C之1柱上变压器	315	16.76%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
14343	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分70变压器	315	60.00%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
14344	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线62左4变台	200	77.00%	26.0	26.0				-39.56%
14345	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分9	200	57.00%	31.2	31.2				-40.99%
14346	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干11变压器	315	13.21%	0	0		是	2025年12月	-46.71%
14347	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左3柱上变压器	400	27.25%	0	0		是	2025年12月	-30.68%
14348	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干42	400	98.75%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	-52.40%
14349	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干东顺变台公变	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
14350	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右8+1柱上变压器	315	30.22%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
14351	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50右10	200	49.00%	0	0				-46.01%
14352	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70右3变压器	315	13.65%	240.5	240.5				-65.33%
14353	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左8变压器	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
14354	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分13	200	22.00%	0	0				-56.02%
14355	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分3	315	108.25%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	-43.15%
14356	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分14	250	21.44%	53.7	53.7				-44.37%
14357	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干25右1	315	45.40%	1.7	1.7				-38.31%
14358	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干24柱上变压器	400	69.60%	0	0		是	2025年12月	-38.25%
14359	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分11公变	400	144.60%	0	0	2025年8月			-54.68%
14360	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线213	315	90.92%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.48%
14361	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+3	400	65.40%	0	0				-21.82%
14362	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南十乙线30	315	13.97%	239.5	239.5				-32.12%
14363	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干43	315	46.67%	136.5	136.5				-42.09%
14364	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干4左2公变	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-50.53%
14365	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分9公变	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-42.15%
14366	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干5+1公变	315	40.32%	0	0				-43.63%
14367	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左3柱上变压器	200	41.40%	0	0				-24.38%
14368	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干17柱上变压器	200	83.40%	13.2	13.2	2024年10月			-33.73%
14369	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左4	200	64.80%	50.4	50.4				-43.16%
14370	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分10	315	59.68%	95.5	95.5				-41.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14371	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分22+1右2柱上变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-45.19%
14372	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线26	315	24.13%	207.5	207.5				-48.98%
14373	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线15左1变台	250	12.48%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
14374	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨分27右1-2	315	2.22%	276.5	276.5				-98.53%
14375	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干36变台	400	49.20%	0	0		是	2028年12月	-27.42%
14376	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分2左12变压器	200	22.86%	0	0				-41.48%
14377	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线98	315	18.10%	226.5	226.5				-29.13%
14378	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变1	400	29.10%	0	0		是	2026年12月	-46.32%
14379	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右16柱上变压器	315	19.68%	0	0		是	2025年12月	-79.86%
14380	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站201	400	56.40%	134.4	134.4				-44.25%
14381	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站202变压器	500	43.84%	230.8	230.8				-41.35%
14382	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14383	和平	三好变	三好变166文体甲线	丽阳馨苑小区一次1主变	800	23.00%	536.0	536.0				-44.79%
14384	和平	方型变	方型变426宁波甲线	天泰公寓一次2主变	400	18.00%	0	0				-50.56%
14385	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站2变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
14386	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
14387	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活3箱变2号变	630	45.08%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
14388	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华3箱变1号变	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
14389	和平	广州变	广州变464广太乙线	海宁公寓箱变一次主变	630	14.60%	475.0	475.0				-35.06%
14390	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	鑫荣家园11主变	800	17.25%	582.0	582.0				-42.07%
14391	和平	太原变	太原变046南五甲线	新兴一次主变	630	19.81%	0	0				-46.05%
14392	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区3箱变1变压器	630	54.92%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
14393	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14394	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山二期1箱变1变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-41.29%
14395	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变1	630	92.95%	0	0	2023年8月			-42.45%
14396	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变2站内变压器	630	15.62%	1.7	1.7				-44.48%
14397	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	静园小区3变电站201	630	53.02%	0	0		是	2028年12月	-42.16%
14398	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站202变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-40.19%
14399	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站1变压器	630	11.81%	0	0		是	2025年12月	-43.78%
14400	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园12#主变	630	13.33%	0	0				-47.04%
14401	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站2变压器	315	31.43%	184.5	184.5				-34.75%
14402	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变201	400	83.00%	28.0	28.0	2022年12月			-41.87%
14403	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站202配电变压器	630	78.41%	73.0	73.0				-47.01%
14404	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	工业大学小区变电站201柜	315	37.78%	0	0		是	2028年12月	-43.87%
14405	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大六区变电站201柜	630	66.67%	147.0	147.0				-44.42%
14406	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站202柜	630	52.83%	234.2	234.2				-40.88%
14407	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	北二路2变电站201柜	315	21.59%	0	0		是	2028年12月	-39.75%
14408	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵4变电站201变压器	630	20.32%	0	0		是	2028年12月	-42.73%
14409	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区201柜	630	23.17%	0	0		是	2028年12月	-64.37%
14410	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺科技花园箱变1变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	-35.99%
14411	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期6变电站201	400	38.40%	206.4	206.4				-43.23%
14412	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临小区1变电站201变压器	800	34.80%	0	0				-47.51%
14413	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变2变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-42.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14414	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	克俭4箱变2变	500	18.88%	355.6	355.6				-4.64%
14415	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲5箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14416	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变1号变	630	23.17%	254.2	254.2				-41.07%
14417	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	克俭11箱变1变	400	15.20%	299.2	299.2		是	2025年12月	-42.70%
14418	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	112小区2箱变1变压器	630	39.62%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
14419	沈河	青年变	青年变370青军线	金光园变电站1变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
14420	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信1箱变1变压器	630	32.70%	0	0				-47.31%
14421	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都3箱变2站内变压器	630	16.83%	1.7	1.7				-44.12%
14422	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城2变电站202柜（4）	800	27.30%	0	0		是	2028年12月	-37.86%
14423	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	滂江东2箱变1变	630	39.52%	318.0	318.0				-40.23%
14424	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	团结路北箱变1变压器	400	38.10%	207.6	207.6				-43.57%
14425	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	五三厂住宅箱变1变压器	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
14426	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺2箱变1变压器	630	76.95%	82.2	82.2				-35.66%
14427	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站201	400	57.00%	132.0	132.0				-40.88%
14428	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区6变电站202	500	47.68%	211.6	211.6				-44.86%
14429	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明苑4变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14430	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增南箱变1变压器	500	33.60%	282.0	282.0				-33.19%
14431	沈河	青年变	青年变370青军线	天光花园箱变1变压器	630	28.38%	0	0				-37.57%
14432	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期12主变	630	31.24%	0	0				-31.85%
14433	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-4箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14434	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	农行箱变1变压器	630	19.81%	6.9	6.9				-39.92%
14435	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村2变压器	800	86.10%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.21%
14436	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期1变电站202变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
14437	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑2箱变1	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
14438	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
14439	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭1变电站202变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-47.66%
14440	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站2号变压器	630	16.19%	0	0				-43.41%
14441	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园2箱变1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年6月	-41.97%
14442	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站202柜	630	36.19%	0	0		是	2028年12月	-45.69%
14443	沈河	青年变	青年变372青寺线	宏达广昌箱变2变压器	630	37.59%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
14444	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰阁小区201	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-42.06%
14445	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	加州东区1箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-46.86%
14446	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期2变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
14447	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊4变电站201柜	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	-43.07%
14448	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站2011变压器	500	25.44%	322.8	322.8				-43.78%
14449	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期1箱变1变	630	48.89%	259.0	259.0				0.00%
14450	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞五四箱变2配电变压器	630	31.81%	0	0				-48.00%
14451	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变1号变	630	15.71%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
14452	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住12主变	630	35.05%	346.2	346.2				-41.91%
14453	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	富源新居箱变2号变	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
14454	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变1	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-40.32%
14455	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰12箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14456	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	环际2箱变1号变	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-38.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14457	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州苑茗3箱变1号变	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
14458	和平	方型变	方型变430方文甲线	圣春巷主变	630	35.87%	341.0	341.0				-38.69%
14459	和平	和平变	和平变166同南甲线	宜章北变电站2号高压柜1主变	630	16.76%	308.3	308.3				-38.84%
14460	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站201柜	500	43.20%	0	0		是	2028年12月	-39.60%
14461	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线中村西大棚新	200	28.50%	0	0				0.00%
14462	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变2变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-13.15%
14463	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站1配电变压器	800	15.38%	0	0				-37.34%
14464	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干28+1之1柱上变压器	100	88.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-49.53%
14465	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右3+1左1	200	116.40%	0	0	2025年2月	是	2027年	-35.19%
14466	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干83右1	200	46.20%	87.6	87.6				-23.07%
14467	沈北	天乾变	天乾变70670天圃线	吾悦华府B3小区3变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	27.79%
14468	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山乙线34左8	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14469	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡24号小区变电站202间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				-42.35%
14470	苏家屯	夹河变	夹河变	和泓花园3号变电站1变压器	800	15.50%	0	0				-40.55%
14471	苏家屯	夹河变	夹河变	和泓花园2号变电站2变压器	630	32.86%	0	0				-37.99%
14472	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.68%
14473	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡八组台	200	39.00%	102.0	102.0		是	2025年11月	-30.70%
14474	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团1变电站202变压器	630	27.81%	0	0		是	2028年12月	-34.61%
14475	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线102左1	200	25.20%	0	0				-28.81%
14476	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右44	100	77.40%	0	0		是	2025年	-19.67%
14477	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御珑家园10号变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				100.00%
14478	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	一站式服务-沈阳市宏远路灯管理服务（亚泰城外）	200	0.00%	0	0				4.00%
14479	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩4号变电站201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				-41.59%
14480	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村4号变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0				-33.75%
14481	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线水库支4	100	38.25%	0	0		是	2027年	-40.53%
14482	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线刘家分支支线030	100	103.80%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-26.63%
14483	于洪	化学变	化学变	美悦府3站房2配电变压器	800	8.00%	0	0				100.00%
14484	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城17号变电站2变压器	630	16.83%	461.0	461.0				-42.59%
14485	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水一支18柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14486	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	21.84%	429.4	429.4				62.76%
14487	大东	如意变	如意变80860意小乙线	思和苑1箱变2站内变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-41.49%
14488	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右16右1变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	43.78%
14489	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西南台几3大孤家子西2台	200	33.50%	113.0	113.0				-28.07%
14490	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期小区2箱式变电站1配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2025年12月	14.70%
14491	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润琨瑜府小区3变电站201间隔配电变压器	800	38.70%	410.4	410.4				14.57%
14492	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期3变电站配电变压器2公变	630	31.75%	0	0				-40.11%
14493	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾东甲6	50	103.20%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-36.80%
14494	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站201变压器	800	66.00%	192.0	192.0				-42.82%
14495	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院2变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-35.94%
14496	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变2变压器	630	10.67%	0	0		是	2026年6月	-48.43%
14497	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干60左2变台	200	37.40%	105.2	105.2				-48.41%
14498	沈北	道义变	道义变15259道义线	供销水果店	100	76.70%	0	0		是	2026年12月	7.00%
14499	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区3变电站202配电变压器	630	24.44%	413.0	413.0				-37.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14500	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化于106柱上变压器	400	41.25%	0	0		是	2025年12月	-273.61%
14501	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线四委西台	200	127.20%	0	0	2022年12月			-42.35%
14502	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡10变电站2变压器	630	14.29%	477.0	477.0				-43.59%
14503	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2028年12月	-44.20%
14504	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站2变压器	630	42.38%	300.0	300.0				-40.35%
14505	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14506	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	岭南荟3号变电站2号变压器	800	30.75%	474.0	474.0				-47.94%
14507	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区3变电站1变压器	630	68.25%	137.0	137.0				-36.79%
14508	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御3变电站1配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
14509	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大3小区变电站1变压器	500	98.56%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-40.48%
14510	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗房乙线小三道岗分16左1变台	400	22.20%	271.2	271.2				0.00%
14511	于洪	化学变	化东甲线	美悦府4站房2配电变压器	800	16.50%	0	0				68.10%
14512	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站2变压器	630	25.52%	0	0				-44.93%
14513	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾3号变电站1变压器	630	37.14%	0	0				-30.91%
14514	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支32左12变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
14515	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家五台	315	100.63%	0	0	2023年2月	是	2025年	-39.70%
14516	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑5箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-45.71%
14517	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分2+1柱上变压器	400	75.20%	0	0		是	2025年12月	15.58%
14518	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块4号变电站1变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	76.97%
14519	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线下炭窑台	400	10.16%	319.4	319.4		是	2025年11月	-40.90%
14520	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期3变电站2变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-40.40%
14521	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	铁路高层2号变	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
14522	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大果园几11	50	19.80%	35.1	35.1				-58.14%
14523	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
14524	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分43之4	315	36.83%	167.5	167.5				-38.10%
14525	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右8公变	400	60.60%	117.6	117.6				-46.31%
14526	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分50	100	101.40%	0	0	2024年6月	是	2027年	-41.91%
14527	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林1箱变1配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
14528	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干前坟分垃圾站支8+1（一站式）	200	10.20%	159.6	159.6				-46.32%
14529	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分72	315	65.40%	0	0		是	2025年	-41.75%
14530	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区3202配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-37.92%
14531	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干欢洞分13变台	200	56.70%	23.8	23.8				-29.03%
14532	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村东台公变台区	400	18.60%	285.6	285.6				14.25%
14533	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站1号变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
14534	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区2变电站2变压器	800	60.00%	0	0		是	2025年12月	-32.24%
14535	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线018	100	7.80%	0	0		是	2025年12月	-40.87%
14536	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线YHG_皮家堡村农民集资住宅楼	250	31.04%	0	0				-37.76%
14537	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分23变台	400	69.30%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
14538	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园5号变电站201间隔配电变压器	400	14.00%	0	0		是		-39.69%
14539	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑1变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-35.23%
14540	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲2号变电站2号变压器	800	30.30%	0	0				-41.05%
14541	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-41.21%
14542	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区3号变电站2变压器	630	15.87%	0	0				-42.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14543	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖丽景棠苑5箱式变电站1变压器配电变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-41.62%
14544	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景二期1变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-28.79%
14545	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-43.39%
14546	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站2号变压器	500	19.60%	0	0				-38.43%
14547	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站2变压器	630	22.54%	0	0				-43.28%
14548	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园9箱变1变压器	630	12.70%	487.0	487.0				-44.52%
14549	沈北	清水变	清依线	依路村分1（依路C2台）	200	80.00%	0	0	2025年6月			-34.72%
14550	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线东风分112	100	83.70%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-36.80%
14551	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支58	160	35.00%	88.0	88.0				-26.40%
14552	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变2变压器	800	45.90%	352.8	352.8				10.75%
14553	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗村综合一台（微）	200	76.20%	27.6	27.6		是	2025年	-160.29%
14554	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线郎士屯C台支03	200	20.60%	0	0		是	2026年12月	-35.73%
14555	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	YHG_万寿干29+3	1250	5.95%	1050.6	1050.6				-23.51%
14556	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	姜家村综合一台（微）	400	19.50%	0	0				-39.51%
14557	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余大棚	50	86.40%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-103.08%
14558	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树东支05	315	46.73%	0	0				-45.27%
14559	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线娘娘庙分04	200	22.20%	0	0		是	2028年	-41.08%
14560	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线创业队分19	160	46.88%	0	0		是	2028年	-42.36%
14561	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代1变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14562	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站2变压器	630	53.08%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
14563	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅22变压器	500	17.60%	362.0	362.0				0.15%
14564	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线35+1	400	31.50%	0	0				-42.00%
14565	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	北顺乙D-T接箱自维变压器	100	84.60%	5.4	5.4	2024年6月			-42.91%
14566	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	军械分3变压器	315	50.48%	0	0				-40.71%
14567	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)3202配电变压器	630	56.67%	0	0		是	2026年12月	-43.33%
14568	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房二三组照明	200	31.60%	116.8	116.8				-45.83%
14569	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线145	50	91.20%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-54.60%
14570	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光9变电站201变压器	630	25.52%	0	0				-43.42%
14571	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城4箱式变电站配电变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
14572	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线32+1左1	315	62.48%	0	0				-45.95%
14573	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期4变电站202配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	6.82%
14574	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区8变电站201间隔配电变压器	630	42.67%	0	0		是	2028年12月	-42.71%
14575	于洪	光辉变	光东线	小微光辉畜牧场四分场台	400	82.50%	30.0	30.0	2022年12月			-7.86%
14576	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区1变电站202配电变压器	630	15.87%	467.0	467.0				100.00%
14577	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分40左7左1	200	3.00%	0	0				0.00%
14578	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站201间隔配电变压器	800	37.13%	0	0				-39.10%
14579	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区4变电站2变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-45.38%
14580	和平	花园变	花园变774花景线	YHG_河堤干25	200	9.60%	160.8	160.8				-54.51%
14581	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线人和北台新	400	124.80%	0	0	2025年8月			0.00%
14582	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区1局维变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
14583	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	救兵A1	315	20.32%	0	0				-40.47%
14584	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线108左1	315	69.84%	0	0		是		-47.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14585	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇南区2号变电站2号配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-31.77%
14586	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期5小区变电站202配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2026年12月	20.46%
14587	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府2小区变电站2配电变压器	800	4.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14588	于洪	大潘变	大潘线	正宸府2箱变2配电变压器	630	22.86%	0	0				3.57%
14589	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线16+1左1	400	93.90%	0	0	2025年8月			0.00%
14590	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际3变电站2变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-312.20%
14591	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆11号变电站2号变压器	800	13.20%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
14592	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理6箱变1变压器	630	12.06%	491.0	491.0				34.96%
14593	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳显宽房地产开发有限公司1箱变考核表（龙江鑫都）	630	23.17%	421.0	421.0				-44.04%
14594	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左4+1	200	45.60%	0	0		是	2027年	-29.89%
14595	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩一期1号变电站1号变压器	630	36.57%	0	0		是	2025年12月	-18.57%
14596	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支胡奎树地支22	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	-33.33%
14597	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
14598	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支四组大门外支5	50	0.40%	0	0		是	2026年6月	-700.00%
14599	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	毓秀新村7号、8号、9号住宅箱式变电站配电变压器	500	52.16%	189.2	189.2				-38.95%
14600	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线315右2右1柱上变压器	200	109.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	8.46%
14601	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑2变电站1变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-42.39%
14602	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区3变电站201配电变压器	400	33.60%	225.6	225.6				100.00%
14603	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右5柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-24.57%
14604	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城3变电站201	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
14605	铁西	万达变	万达变56070万腾线	里仁居小区三期2变电站202变压器	315	32.06%	0	0				-46.92%
14606	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左13	315	27.68%	0	0		是	2025年	-31.26%
14607	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达江湾城三期一变电站1号配电变压器	630	39.52%	10.0	10.0		是	2027年12月	-37.57%
14608	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变022山大线山大线95左02	200	64.00%	0	0				-39.21%
14609	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分30右14	100	39.30%	50.7	50.7				0.01%
14610	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区2箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-25.57%
14611	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城学园里1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	37.78%	0	0				-10.11%
14612	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线卫校分19	100	69.30%	0	0		是	2025年	-31.00%
14613	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹5号变电站202配电变压器	500	50.80%	0	0				-41.13%
14614	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	旺方甲线旺方干宝泉分1左2柱上变压器	400	2.00%	0	0		是	2025年12月	-8.46%
14615	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	爱慕城小区变电站变压器	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
14616	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站2变压器	400	29.40%	0	0				-35.37%
14617	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾2号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-40.76%
14618	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土北家属楼（2021微）	400	30.90%	0	0		是	2025年11月	-37.45%
14619	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分111	200	63.80%	0	0		是	2025年	-19.30%
14620	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期4箱变2变压器	400	16.20%	295.2	295.2				-43.06%
14621	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园1变电站1变压器	800	22.50%	540.0	540.0				-31.34%
14622	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房高家村家禽饲养场公变台区	400	56.10%	0	0				100.00%
14623	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆3变电站1变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-41.50%
14624	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花小区箱变2变压器	500	17.92%	360.4	360.4				-42.77%
14625	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站1号变压器	630	16.00%	10.0	10.0				-42.83%
14626	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区4变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	22.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14627	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站2号变压器	800	15.90%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
14628	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚5变电站1变压器	630	29.46%	0	0		是	2027年12月	-47.06%
14629	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分3右1柱上变压器	400	50.40%	0	0		是	2025年12月	-14.77%
14630	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分8左1	400	30.90%	236.4	236.4				100.00%
14631	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分12队几10	400	10.50%	0	0		是	2025年9月	0.00%
14632	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧怒乙线欧怒干2+1柱上变压器	400	3.00%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
14633	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	大冯线136	200	18.00%	144.0	144.0				86.09%
14634	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期1变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-28.39%
14635	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
14636	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗四、五组综合(2022微)	400	30.00%	0	0		是	2026年6月	23.97%
14637	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春四期A区3变电站201变压器	500	28.16%	0	0				-45.48%
14638	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器2公变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
14639	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支67	315	29.05%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
14640	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园2箱变2变压器	500	20.80%	0	0				-40.12%
14641	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城2箱变2变压器	400	36.60%	213.6	213.6				11.72%
14642	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯大棚分005	30	53.00%	0	0				-48.84%
14643	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线夏堡北台大棚	100	141.60%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-45.93%
14644	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲线平罗干52左11右3柱上变压器	315	1.90%	0	0		是	2025年12月	-142.28%
14645	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期3号变电站202间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	1.86%
14646	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟支右36柱上变压	400	26.10%	0	0		是	2026年12月	39.73%
14647	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞3箱变(单)	400	46.88%	0	0		是		-36.76%
14648	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干8+1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14649	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线兴胜台分支线011	100	110.25%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-27.88%
14650	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南西井分支04	50	72.60%	0	0				-31.71%
14651	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站2变压器	630	28.89%	10.0	10.0				-43.54%
14652	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾8号变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				-37.28%
14653	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分58左4变台	200	52.05%	0	0				-41.13%
14654	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线148左8变台	100	68.70%	0	0				-39.27%
14655	大东	毛君变	毛君变946毛光线	天汇公园壹号5箱变1变压器	800	3.00%	696.0	696.0				100.00%
14656	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分7左3变台	200	39.90%	0	0		是	2025年12月	-33.59%
14657	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-31.19%
14658	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳沈北新区增喜养殖场	200	2.70%	174.6	174.6				1.98%
14659	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区三友会垂钓园	200	29.40%	121.2	121.2				13.14%
14660	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变201配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-34.14%
14661	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期3变电站2变压器	630	11.43%	0	0				-42.01%
14662	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站2配电变压器	630	88.89%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-38.97%
14663	和平	花园变	花园变774花景线	瀚景华庭地下充电桩变电站配电变压器	630	6.03%	529.0	529.0				84.63%
14664	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑3站房2变压器	800	15.30%	0	0				-47.80%
14665	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河分8+1左1	200	9.00%	0	0				10.41%
14666	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干64左5	400	60.90%	116.4	116.4				100.00%
14667	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期1箱式变电站2配电变压器	800	44.63%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
14668	于洪	东民变	东李线	小微东李线11左16右2台	200	0.90%	0	0				0.00%
14669	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线129右12变台	400	63.00%	0	0		是	2025年12月	-29.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14670	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	森林里四期-4-1变电站202配电变压器	800	42.30%	0	0		是	2026年12月	20.72%
14671	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞水库	200	25.80%	128.4	128.4				-50.30%
14672	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区3配电室201间隔配电变压器	630	63.62%	166.2	166.2				-9.36%
14673	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站1配电变压器	800	57.38%	261.0	261.0				-10.72%
14674	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线18左6	400	52.65%	0	0				-27.64%
14675	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干61右19	200	49.35%	0	0		是	2025年	-41.35%
14676	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨第三社区唐氏木板公变台区	200	72.90%	34.2	34.2				0.00%
14677	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干182	400	83.00%	28.0	28.0	2023年1月			-25.42%
14678	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期12号箱式变电站1号配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2027年12月	-39.96%
14679	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期3变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14680	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线制镜东分17+2	200	29.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
14681	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香榭蓝郡小区6变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
14682	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-孟庆忠（电井）	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	-61.99%
14683	东陵	中马变	疗养甲线	新希望2箱变1箱变	630	10.29%	228.8	228.8				-20.93%
14684	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区3变电站202配电变压器	630	18.73%	449.0	449.0				100.00%
14685	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花12变电站1变压器	400	42.00%	0	0				-31.83%
14686	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡黄东弘家生猪养殖公变台区	200	7.20%	165.6	165.6				100.00%
14687	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园11箱变（单）	630	45.71%	0	0				-38.71%
14688	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子北台几11	200	45.00%	90.0	90.0				-32.12%
14689	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	鑫丰熙区府2变电站201配电变压器	500	61.92%	0	0				-57.69%
14690	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹佳园5变电站202配电变压器	630	0.00%	173.2	173.2				0.00%
14691	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分3柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
14692	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	营盘村变电站202间隔配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2027年12月	-3.76%
14693	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区16变电站2变压器	500	52.00%	0	0		是	2025年12月	-50.58%
14694	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯水利分	100	7.20%	82.8	82.8				-19.02%
14695	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左3	315	62.54%	0	0		是		-41.92%
14696	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	政发物业2号变压器	630	65.71%	153.0	153.0				10.99%
14697	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	新城子变550新城子线侯三分132	200	32.30%	115.4	115.4				-38.32%
14698	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	道义北大街124号富城锦景嘉园四	315	95.24%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-42.25%
14699	沈河	文艺变	文艺变986文好线	建大住宅箱变1变压器	500	26.40%	318.0	318.0				-42.71%
14700	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园4变电站1站内变压器	630	35.56%	0	0				-42.87%
14701	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站2主变	630	10.29%	502.2	502.2				-72.06%
14702	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站2变压器	630	38.48%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
14703	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线133左2变台	200	14.40%	0	0				8.48%
14704	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线79左16+1左13	100	24.20%	0	0		是	2027年	-12.19%
14705	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12左23变台	200	10.20%	159.6	159.6				0.00%
14706	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干153柱上变压器	200	14.40%	0	0		是	2026年12月	-53.04%
14707	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支24右13左10左6变台	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	4.13%
14708	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区6变电站1变压器	400	44.80%	180.8	180.8				-38.37%
14709	法库	新依变	依三线	10kV三面船分98	250	15.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14710	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地6箱变2变压器	630	11.90%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
14711	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站202配电变压器	500	44.48%	0	0				-48.84%
14712	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站1配电变压器	500	42.40%	0	0		是	2025年12月	-35.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14713	康平	中心变	中心变2607纺纱线	法院箱变1变压器	250	90.24%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-38.66%
14714	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分18右1柱上变压器	200	35.70%	108.6	108.6				-41.07%
14715	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线雍贺园分7柱上变压器	100	22.20%	0	0		是	2026年12月	-50.17%
14716	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线高家沟分29柱上变压器	160	81.38%	13.8	13.8	2025年8月	是	2026年12月	-36.28%
14717	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品2箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
14718	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期1箱变1变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	55.41%
14719	东陵	农大变	农首线	吉天银河湾2箱变201间隔配电变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-34.83%
14720	浑南	营盘	营盘变084营天线	万科明天广场南区2期变电站201间隔配电变压器	800	70.88%	0	0		是	2027年12月	-36.01%
14721	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区4变电站1变压器	400	24.75%	0	0				-37.14%
14722	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分苗家支01	200	26.70%	126.6	126.6				-27.05%
14723	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线202左3变台	100	90.00%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-43.34%
14724	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西河沿电井3分支07	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14725	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力支长山子支24右21右7变台	200	32.00%	0	0		是	2025年12月	-33.28%
14726	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡1箱式变电站1配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
14727	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	轻鹰小筑1号变电站202间隔配电变压器	630	17.78%	0	0				100.00%
14728	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-41.97%
14729	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡6箱式变电站1配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-37.27%
14730	沈河	青年变	青年变376青金甲线	金廊公馆2变电站202配电变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
14731	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线069	20	0.00%	0	0		是	2025年11月	-1104.93%
14732	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村3机井	200	19.20%	141.6	141.6		是	2025年	-96.40%
14733	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光2号变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	0	0				0.00%
14734	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦1变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14735	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期1变电站1变压器	800	18.30%	573.6	573.6				100.00%
14736	苏家屯	下深变	理想线	理想新城10号变电站201间隔配电变压器	630	48.57%	0	0				-41.38%
14737	于洪	平罗变	平辛线	平罗乡后辛台村2台	100	29.40%	0	0				-81.47%
14738	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井3台	100	50.40%	0	0		是	2026年6月	-80.82%
14739	法库	包家屯	包卧线	包卧线卧西支家属楼几1	400	44.10%	0	0		是	2027年	-18.96%
14740	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分67+1	200	30.00%	0	0		是	2027年	-28.19%
14741	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线要英台分40左5变台	400	14.25%	0	0				-39.18%
14742	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线40变台	80	75.00%	12.0	12.0				-42.80%
14743	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线14右03	400	27.40%	0	0		是	2025年	-30.84%
14744	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区4变电站1变压器	630	40.00%	315.0	315.0				5.71%
14745	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡15号小区变电站201配电变压器	800	30.75%	0	0				-39.74%
14746	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村棚菜（2022微）	200	52.20%	0	0				-21.33%
14747	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分74变压器	315	64.76%	0	0		是	2025年12月	-46.94%
14748	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分14左支1变压器	100	42.60%	0	0				-39.93%
14749	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机干38变台	500	8.64%	0	0				-37.55%
14750	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分13变台	200	60.90%	0	0				-31.75%
14751	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分97右13变台	100	66.60%	0	0		是	2025年12月	-33.06%
14752	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区6变电站2配电变压器	630	32.38%	0	0				13.90%
14753	于洪	东民变	东红线	小微东红2号	400	42.30%	0	0				-1.29%
14754	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后双设施小区支003	50	43.20%	0	0		是	2026年5月	-78.61%
14755	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟4组照明	200	61.20%	0	0				-42.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14756	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期1配电站2母线201配电变压器	800	56.70%	0	0		是	2026年12月	6.31%
14757	沈河	顺城变	顺城变063令闸乙线	军工乙线26+2柱上变压器	200	34.50%	111.0	111.0				-45.40%
14758	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右15右3变台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	11.33%
14759	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线120左10变台	100	36.80%	0	0				-47.53%
14760	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分3+1变压器	400	20.10%	279.6	279.6				3.97%
14761	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍1变电站1变压器 器配电变压器	630	67.14%	0	0		是	2026年12月	-35.48%
14762	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线大堡分6+1左9	100	45.00%	0	0				-32.87%
14763	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线92右2	200	36.00%	0	0				-107.36%
14764	沈北	道义变	道孝乙线	城北印象变电站202配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
14765	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲四五期1开2变201间隔配电变压器	100	112.00%	0	0	2022年12月			-34.79%
14766	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗卜分80变台	200	50.50%	0	0		是	2025年12月	-37.96%
14767	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站2变压器	630	11.05%	497.4	497.4				28.99%
14768	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区3变电站2变压器	250	25.60%	0	0		是	2025年12月	-39.30%
14769	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地上城2号变电站1变压器	800	33.00%	0	0				-40.63%
14770	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分北道支22变台	200	24.90%	0	0				-27.22%
14771	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸1变电站201配电变压器	400	34.80%	220.8	220.8				-43.75%
14772	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期1箱变202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
14773	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于水罗分42右8	200	35.70%	0	0				-9.04%
14774	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分9右2左2	200	35.10%	0	0				-29.06%
14775	东陵	孤家子	营城甲线	居忆园2箱变2变压器	630	65.08%	0	0		是	2026年12月	-29.68%
14776	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线靠村支01	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
14777	东陵	中马变	高坎线	高坎线116柱上变压器	200	20.10%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
14778	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干55右分12柱上变压器	100	41.00%	0	0		是	2026年12月	-28.94%
14779	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线二小学变	315	66.86%	72.9	72.9				-35.77%
14780	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干83右14	50	76.80%	0	0		是	2027年	-28.73%
14781	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干174右7左2	250	10.80%	0	0		是	2027年	-40.66%
14782	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右34	100	60.60%	29.4	29.4				-50.41%
14783	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线西岗子支06	100	65.40%	0	0		是	2025年12月	-37.09%
14784	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区3变电站202间隔配电变压器	630	39.05%	321.0	321.0				-39.13%
14785	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线三合一二三分03	200	29.20%	0	0		是	2026年12月	-27.39%
14786	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	三供一业大兴工程大片老裕国2号台	200	9.00%	162.0	162.0				-27.21%
14787	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	三盛颐景园二期小区2变电站201配电变压器	800	6.90%	0	0		是	2026年12月	50.13%
14788	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城5箱变1变压器	500	41.60%	0	0		是	2026年12月	-43.35%
14789	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站2号变压器	630	26.03%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
14790	浑南	铁匠变	铁匠变866铁孤乙线	伊湾尊府1号变电站1号变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-27.86%
14791	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分9左1	400	9.30%	0	0				-144.55%
14792	和平	广州变	广州变462广太甲线	广太甲线11右5	400	62.80%	108.8	108.8				-61.94%
14793	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳唐轩新北置业有限公司(唐轩首府一期)1-2-201配 电变压器	800	35.40%	0	0				-39.73%
14794	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊北支01	200	45.60%	0	0				14.80%
14795	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T1左分支5变压器	50	15.00%	0	0				-1489.55%
14796	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合8变电站1变压器	630	34.67%	0	0				-41.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14797	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变1变压器	630	54.29%	0	0		是		-40.29%
14798	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线后铁分支052	200	58.35%	63.3	63.3				-28.39%
14799	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支038	400	28.58%	245.7	245.7				-33.45%
14800	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分前刘支7	200	40.50%	0	0		是	2026年5月	-20.34%
14801	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	岗边子机井	100	44.80%	0	0		是	2025年11月	-51.95%
14802	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂3号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	41.59%	0	0				5.79%
14803	东陵	中马变	军影线	世博之春1箱变1变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-43.07%
14804	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线采石厂分工建支2	400	28.20%	0	0		是	2027年	0.00%
14805	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分108变台	200	35.20%	0	0				-30.25%
14806	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分47右1	200	1.20%	0	0				1.50%
14807	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线老什牛分37左1变台	400	35.40%	218.4	218.4				100.00%
14808	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左3+1柱上变压器	315	1.59%	0	0				-119.13%
14809	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡古分73+1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
14810	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	天和人家2变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
14811	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线小三家子东台	160	99.50%	0	0	2022年12月	是	2025年9月	-47.06%
14812	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期1局维箱变201间隔配电变压器	800	84.00%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-40.90%
14813	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支56变台	200	55.20%	0	0				-32.09%
14814	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分39右3变台	200	53.10%	0	0				-443.76%
14815	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线前长沟支006	200	42.60%	94.8	94.8				-31.30%
14816	沈北	中心台	中心台变73950中石线	石佛一A北2号变台	200	34.50%	0	0				-38.13%
14817	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	先锋佳园箱变202变压器	250	34.24%	0	0		是	2028年12月	-48.67%
14818	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站2变压器	630	37.71%	0	0				-40.70%
14819	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤3变电站1变压器	400	62.25%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
14820	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期3箱式变电站1变压器	630	74.76%	0	0				-41.11%
14821	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线背河分支07	50	107.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-28.24%
14822	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右2右18	100	9.30%	80.7	80.7				0.34%
14823	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线北段三支台16	200	26.00%	0	0		是	2026年12月	43.19%
14824	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南四线西支分支线001	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
14825	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期1箱变2号变压器	400	63.30%	0	0		是	2026年12月	-29.78%
14826	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城C区一期1站房1变压器	630	7.62%	0	0				0.00%
14827	沈北	道义变	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期201配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-25.03%
14828	沈北	董楼子	望滨线	望滨线千佛分31（洋什B台）清洁能源	400	30.98%	236.1	236.1				-27.92%
14829	沈北	董楼子	望滨线	千佛分076（千佛A台）	200	68.20%	43.6	43.6				-45.23%
14830	于洪	东民变	东红线	小微东红干128左11台	200	104.40%	0	0	2025年6月	是	2025年	100.00%
14831	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站2配电变压器	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	-39.59%
14832	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干23减2	315	22.60%	0	0		是	2028年12月	-37.75%
14833	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛光干龙口分2右1	250	33.28%	0	0				13.85%
14834	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电干62左7变台	200	10.25%	159.5	159.5				-48.39%
14835	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分48右5	200	58.80%	62.4	62.4				3.60%
14836	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区2支02	400	71.18%	0	0		是	2026年5月	12.59%
14837	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分017	160	17.00%	0	0		是	2026年5月	-33.69%
14838	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村果园	100	63.90%	0	0				-28.40%
14839	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调嘉树轩小区变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14840	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14841	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅2箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
14842	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分23+1变台	200	78.00%	0	0		是	2025年12月	-7.39%
14843	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	融乾花园箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14844	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)3变电站202配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
14845	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天语3箱式变电站1配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	22.13%
14846	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变1变压器	630	37.59%	204.4	204.4				-39.97%
14847	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线张家村照明	200	59.60%	0	0				-37.78%
14848	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台东照明	100	78.20%	11.8	11.8				-37.41%
14849	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区1变电站202间隔配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2028年12月	-41.50%
14850	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园2箱变202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-16.39%
14851	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	九州御峯小区1变电站202间隔配电变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-3.74%
14852	法库	包家屯	包家线	10kV包家线姜家店支6	200	52.95%	0	0		是	2027年	-28.47%
14853	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子村支10南台	200	42.50%	0	0		是	2025年12月	-30.53%
14854	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯西台	400	22.80%	97.3	97.3				-34.75%
14855	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线27变压器	400	29.25%	243.0	243.0				-37.59%
14856	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	广场分1	200	5.40%	169.2	169.2				-39.16%
14857	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变1变压器	400	51.50%	0	0		是		-43.05%
14858	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生于44	400	32.25%	0	0		是		-24.90%
14859	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右3变台	250	92.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	9.54%
14860	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚2号	50	48.60%	20.7	20.7				-45.19%
14861	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城10变电站变压器	630	14.86%	0	0		是	2027年12月	-46.71%
14862	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-40.36%
14863	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区3变电站1号配电变压器	800	40.20%	398.4	398.4				-13.67%
14864	东陵	世园变	世高线	世高线37左2柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
14865	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区2变电站201配电变压器	630	22.22%	0	0				16.22%
14866	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站202配电变压器	630	23.49%	0	0				-44.61%
14867	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦1B箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-33.80%
14868	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站2公变	630	73.33%	105.0	105.0				-37.87%
14869	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期4变201	500	26.80%	316.0	316.0				-47.34%
14870	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月1箱式变电站1配电变压器	800	6.60%	0	0				44.25%
14871	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右6柱上变压器	500	83.20%	34.0	34.0	2024年6月			-40.15%
14872	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期5箱变1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-40.31%
14873	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变2变压器	800	37.25%	0	0				-38.29%
14874	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线74	160	78.75%	0	0				100.00%
14875	于洪	东民变	东红线	小微东红线北李分12+1台	400	31.50%	0	0				0.00%
14876	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	辽宁恒润通信工程有限公司2(一站式)	100	1.60%	0	0		是	2026年12月	-4.01%
14877	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	福日安居小区变电站201间隔配电变压器	315	18.67%	0	0		是	2028年12月	5.18%
14878	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干园区分6左支3(一站式)	400	49.60%	0	0		是	2026年12月	-7.52%
14879	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分1箱式变电站1配电变压器	400	21.20%	0	0		是	2025年12月	3.30%
14880	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园7箱变202间隔配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年12月	-47.52%
14881	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台后边外喜稻合作社公变台区	200	18.80%	142.4	142.4				100.00%
14882	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙K环网单元1变电站1变压器	400	15.40%	0	0		是	2025年12月	-32.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14883	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯3箱变1变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-30.23%
14884	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站3箱变2变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
14885	法库	新依变	依草线	10kV依草线153(洪田)	250	40.00%	0	0		是	2025年11月	-36.16%
14886	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分62右12右1左1变台	400	9.30%	322.8	322.8				0.00%
14887	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线王家水井分东支2	400	48.15%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14888	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支09(鲍屯二台)	315	27.14%	0	0		是	2025年12月	-31.55%
14889	浑南	营盘	营盘变050营侦线	九韵风华1变电站1号配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2027年12月	-36.32%
14890	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景6变电站201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0		是		-8.21%
14891	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站2变压器	630	20.63%	0	0				-40.88%
14892	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀叶线秀杨家堡东台分04	160	82.25%	12.4	12.4	2022年12月			-33.88%
14893	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变2变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-39.99%
14894	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线1之1柱上变压器	315	6.98%	261.5	261.5		是	2025年12月	-57.40%
14895	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园1变电站201变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-40.01%
14896	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线64右8变台	200	12.00%	0	0				0.00%
14897	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19右1变台	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-45.91%
14898	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期4站房2配电变压器	630	50.79%	0	0				-30.56%
14899	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分31左8变台	200	36.40%	107.2	107.2				-32.00%
14900	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分40左3变台	250	64.80%	0	0				-35.21%
14901	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14902	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	五彩上筑1箱变1号变	800	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
14903	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯4.6队台	200	27.00%	97.3	97.3				-25.91%
14904	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线165左9变台	200	44.40%	0	0		是	2025年12月	5.62%
14905	于洪	大潘变	大视线	弘泽国际一期2变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-40.40%
14906	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站1配电变压器	500	46.40%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
14907	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干提水分7柱上变压器	400	18.60%	0	0		是	2025年12月	-53.07%
14908	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站1变压器配电变压器	630	54.48%	10.0	10.0				-40.21%
14909	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	上河湾变电站201间隔(乙)配电变压器	800	39.00%	0	0				-32.67%
14910	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄一组照明	250	79.68%	0	0				-40.89%
14911	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城四期箱式变电站2号变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
14912	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科蓝山二期1变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	377.6	377.6				-38.92%
14913	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区9变电站202配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	100.00%
14914	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线77右2	400	35.70%	0	0				100.00%
14915	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	中德国际2箱变2变压器	630	73.90%	0	0				-44.97%
14916	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫1变电站201间隔配电变压器	800	20.10%	559.2	559.2				44.32%
14917	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线前村北台照明	200	86.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-28.23%
14918	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	货站北台	200	37.50%	105.0	105.0				-32.17%
14919	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
14920	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线前三合屯分06	400	27.75%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
14921	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	翔瑞畜牧公变台	315	38.73%	0	0				100.00%
14922	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变2变压器	800	37.88%	0	0				-40.72%
14923	新民	家俱变	10kV沙侯甲线16852线	侯家变740侯南线侯南线二忙分18变台	80	4.25%	0	0				100.00%
14924	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站202配电变压器	630	37.33%	0	0				-41.39%
14925	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站2变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-42.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14926	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站202变压器	630	61.33%	180.6	180.6				-33.14%
14927	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干32右1柱上变压器	160	19.50%	0	0		是	2028年12月	-42.05%
14928	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期1变电站2变压器	630	48.00%	0	0		是	2027年12月	-40.63%
14929	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线312墓园分6柱上变压器	200	28.50%	123.0	123.0				-26.60%
14930	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号2号箱变1号变考核	800	61.80%	0	0		是	2025年12月	-2.29%
14931	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分20右8变台	200	60.00%	60.0	60.0				-51.74%
14932	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	三家子安居2箱变1变压器	800	20.10%	0	0				-26.82%
14933	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
14934	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园三期6201配电变压器	1000	15.20%	0	0		是	2026年12月	-38.04%
14935	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线二台子分26#右支1#	200	7.65%	0	0				0.00%
14936	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前岭南台（2020微）	200	57.60%	64.8	64.8				-37.92%
14937	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前边外南台（2020微）	400	33.00%	228.0	228.0				-41.95%
14938	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	铁西区域城建开发有限公司2变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	-64.97%
14939	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线21	200	105.60%	0	0	2023年9月			-34.03%
14940	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分20变台	100	108.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.29%
14941	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝1变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-40.63%
14942	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年	100.00%
14943	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城4期箱式变电站1号配电变压器	315	21.59%	0	0				0.00%
14944	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区鑫盛养殖场（一站式）	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	5.33%
14945	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园5箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-35.95%
14946	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园5箱变2变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-37.90%
14947	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子北支02	100	42.60%	0	0		是	2025年9月	-45.23%
14948	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干开大分52左1右1变压器	100	57.60%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
14949	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线53	400	75.90%	0	0				-40.71%
14950	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会三期3变电站1配电变压器	630	22.54%	0	0				0.00%
14951	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干于87左7变台	200	56.70%	66.6	66.6				-29.97%
14952	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分74左15变台	200	98.70%	0	0	2024年10月	是	2025年8月	-30.81%
14953	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分12右17变台	200	43.50%	93.0	93.0		是	2025年12月	-34.68%
14954	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干单坨分17变台	200	17.40%	145.2	145.2		是	2025年12月	-35.88%
14955	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分26左14右1	400	22.43%	0	0				-27.25%
14956	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线腰下南台	400	80.10%	39.6	39.6	2022年12月			-28.38%
14957	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	森林里四期1变	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-33.59%
14958	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分8柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-52.72%
14959	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支26柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-32.06%
14960	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线31右10变台	200	63.30%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
14961	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线30左6	200	24.90%	0	0				-59.35%
14962	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪干45	50	43.20%	0	0				-67.00%
14963	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右9	315	53.02%	0	0				-50.22%
14964	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干23柱上变压器	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
14965	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分3柱上变压器	400	32.10%	0	0		是	2025年12月	-49.15%
14966	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线四台分18柱上变压器	250	51.60%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
14967	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干39	315	49.52%	127.5	127.5				-46.45%
14968	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左10	500	65.20%	0	0				-42.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14969	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2左2变压器	315	68.25%	0	0		是	2025年12月	-14.74%
14970	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖干石材分17变压器	315	10.16%	251.5	251.5				-31.72%
14971	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干27公变	315	49.14%	128.7	128.7				-43.99%
14972	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干24	200	42.30%	0	0				-43.26%
14973	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分27柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
14974	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔乙线金杯分2柱上变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-23.85%
14975	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左25公变	400	22.50%	0	0				-52.34%
14976	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变176怀青乙线怀青干17右2公变	315	29.52%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
14977	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干12公变	400	25.00%	0	0		是	2026年12月	-61.45%
14978	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线30	200	26.80%	0	0				-41.43%
14979	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左14公变	315	26.67%	0	0				-44.48%
14980	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4右1	315	46.48%	0	0		是	2025年12月	-43.45%
14981	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干霁虹1KB右3变压器	315	65.40%	77.5	77.5				-43.64%
14982	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干196左11变台	250	44.04%	114.9	114.9				-44.58%
14983	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右1左1	315	47.30%	0	0				-40.26%
14984	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右2	315	37.14%	166.5	166.5				-40.49%
14985	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干69柱上变压器	200	5.20%	0	0		是	2025年12月	-35.95%
14986	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左1柱上变压器	315	60.19%	0	0		是	2025年12月	-36.54%
14987	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干35右4	315	0.00%	283.5	283.5				-401.86%
14988	和平	方型变	方型变456文化乙线	东电分（乙）2+1	315	25.71%	202.5	202.5				-27.15%
14989	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右5柱上变压器	315	50.16%	0	0		是	2025年12月	-53.60%
14990	和平	太原变	太原变086民族乙线	前进分7右6	315	11.43%	247.5	247.5				-42.86%
14991	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左6变台	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
14992	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线28	315	17.46%	228.5	228.5				-7.03%
14993	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变2	630	48.38%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
14994	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	加油站箱变1	400	12.90%	0	0		是	2025年12月	-32.10%
14995	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	白龙江箱变1	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-27.78%
14996	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14997	和平	广州变	广州变472二纬乙线	浩然小区变电站一次变压器柜主变	500	82.40%	38.0	38.0	2025年8月			-42.62%
14998	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	于洪教委小区变电站1变压器	630	55.56%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
14999	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
15000	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变1变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-43.83%
15001	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区1箱变1号变	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
15002	和平	三好变	三好变178科技乙线	音乐一次1#主变	315	36.95%	0	0				-19.37%
15003	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-40.41%
15004	和平	方型变	方型变442方青甲线	南六经街30号主变	400	64.50%	0	0		是	2025年10月	-51.41%
15005	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
15006	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站201	630	30.86%	372.6	372.6				-39.00%
15007	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变1	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	-38.39%
15008	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变2站内变压器	500	34.24%	0	0				-64.23%
15009	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站2变压器	630	12.44%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
15010	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-42.85%
15011	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑1箱变2站内变压器	400	21.60%	1.7	1.7				-35.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15012	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站1变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
15013	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站2变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
15014	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金3开闭站1小区变电站1变压器	500	33.76%	0	0		是	2025年12月	-48.68%
15015	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站1变压器	630	53.02%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
15016	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区4变电站2变压器	500	40.08%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
15017	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙3箱变1变压器	500	25.28%	323.6	323.6				-43.34%
15018	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变1变压器	400	51.30%	0	0		是	2025年12月	-42.99%
15019	和平	方型变	方型变450中兴甲线	万丽城变电站2号高压柜1主变	630	7.24%	521.4	521.4				-56.65%
15020	铁西	工农变	工农变55578工北线	于洪教师新村变电站201柜	400	38.00%	208.0	208.0				-45.33%
15021	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	运动家园（体校教工住宅）变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
15022	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村3变电站201柜	500	17.28%	363.6	363.6				-43.05%
15023	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村6变电站201柜	630	21.59%	431.0	431.0				-38.69%
15024	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	友佳花园1变电站201变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
15025	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
15026	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站202变压器	630	45.71%	0	0		是	2028年12月	-40.49%
15027	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺4箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-42.36%
15028	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站202	630	25.08%	0	0		是	2028年12月	-47.45%
15029	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星自来水小区变电站201柜	500	50.24%	198.8	198.8				-41.67%
15030	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光3箱变2	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
15031	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期2配电变压器	500	16.00%	370.0	370.0				-41.97%
15032	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓4楼2主变	800	12.30%	621.6	621.6				-41.44%
15033	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科十一十二区2箱变2号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-45.23%
15034	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都2箱变2站内变压器	500	36.48%	1.7	1.7				-38.29%
15035	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站2变压器	630	6.67%	0	0				-43.20%
15036	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变2变压器	630	29.52%	0	0				-26.42%
15037	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变1变压器	400	70.20%	79.2	79.2				-35.77%
15038	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	回民1配变电站2变压器	630	86.98%	19.0	19.0	2025年8月			-41.20%
15039	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站201	400	54.00%	144.0	144.0				-37.97%
15040	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南西箱变1变压器	400	38.40%	0	0				-44.29%
15041	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站3变压器	500	24.00%	0	0				-37.94%
15042	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化3箱变1变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-39.50%
15043	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2027年12月	-42.74%
15044	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄4变电站1变压器	500	12.80%	386.0	386.0				-43.38%
15045	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	万科金色1-1变电站2变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-45.65%
15046	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	永乐箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15047	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦园2箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
15048	和平	广州变	广州变462广太甲线	洪福家园一次1#主变	630	32.00%	365.4	365.4				-40.82%
15049	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期1箱变2变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-45.78%
15050	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特1箱变202	630	50.16%	251.0	251.0				-52.87%
15051	和平	太原变	太原变050先锋线	东大智慧家园2#变压器	630	14.86%	0	0				-44.90%
15052	浑南	铁匠变	铁匠变866铁孤乙线	pms_金利家园2号变电站1号变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-40.53%
15053	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站202	400	25.00%	0	0		是	2028年12月	-38.07%
15054	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变2变压器	630	15.87%	467.0	467.0				-36.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15055	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭3变电站201变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-45.18%
15056	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭2变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
15057	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区7号变电站2变压器	315	26.41%	0	0				-37.27%
15058	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	狮城南变电站201	400	59.60%	121.6	121.6				-43.23%
15059	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变2变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-43.06%
15060	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是		-46.42%
15061	和平	太原变	太原变088民族甲线	世纪情缘2主变	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-41.43%
15062	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	青春嘉园变电站201	800	16.50%	588.0	588.0				-42.28%
15063	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	兴工街14变电站201	400	16.80%	292.8	292.8				-40.23%
15064	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村8变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
15065	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊3变电站201柜	630	20.00%	0	0		是	2028年12月	-42.82%
15066	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站1号变电站1号变压器	500	57.60%	0	0				-44.69%
15067	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶3号变电站1变压器	630	10.79%	499.0	499.0				-43.61%
15068	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	新新花园箱变2变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
15069	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳1配变电站1变压器	630	13.33%	0	0				-41.24%
15070	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15071	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站1变压器	630	33.97%	308.3	308.3				-71.62%
15072	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区20箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15073	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期5箱变1变压器	500	22.00%	0	0		是	2026年12月	-39.34%
15074	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	和平五院一次1主变	400	28.50%	0	0				-47.07%
15075	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线28右4	200	4.50%	0	0				-12.18%
15076	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵1箱变2站内变压器	630	45.08%	0	0				-43.15%
15077	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河北分22+1右1	200	60.00%	0	0		是	2026年	-47.23%
15078	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-37.06%
15079	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分17变台	400	12.60%	0	0				-36.37%
15080	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左3变台	200	15.30%	0	0		是	2025年12月	-30.96%
15081	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站1变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
15082	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站2变压器	400	26.10%	0	0		是	2025年12月	-38.50%
15083	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居3箱式变电站2配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
15084	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝村内	630	5.14%	0	0				-16.46%
15085	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期1箱式变电站2配电变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
15086	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期2箱式变电站2配电变压器	400	32.50%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
15087	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分21右1柱上变压器	200	47.80%	84.4	84.4				-31.18%
15088	和平	方型变	方型变482光荣甲线	滨河干57省电实业02间隔201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
15089	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	沈阳客厅2箱式变电站配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-33.65%
15090	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站2变压器	400	26.25%	0	0		是	2025年12月	-42.38%
15091	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城24号变电站202配电变压器	500	20.80%	0	0				-34.09%
15092	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站201配电变压器	500	18.72%	0	0				-20.33%
15093	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	广特分4	400	60.00%	120.0	120.0				-49.17%
15094	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	关帅变压器（一站式）	200	18.40%	143.2	143.2				0.00%
15095	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团2变电站201变压器	800	20.25%	0	0		是	2028年12月	-39.81%
15096	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站2变压器	400	35.70%	0	0				-40.21%
15097	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城1变电站202间隔变压器	630	33.14%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15098	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑1箱变1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
15099	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站1变压器	800	19.88%	0	0		是	2025年12月	-43.47%
15100	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区4局维变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	27.15%
15101	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千于79右01	250	20.80%	173.0	173.0				-42.59%
15102	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家一组照明	30	120.73%	0	0	2022年12月			-52.52%
15103	康平	中心变	中心变2607纺纱线	金狮座箱变1变压器	200	126.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-40.07%
15104	和平	和平变	和平变148和铁甲线	和铁干3(铁路南三)201间隔配电变压器	400	15.00%	300.0	300.0				-36.69%
15105	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村4号变电站202间隔配电变压器	630	54.92%	0	0				-41.00%
15106	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站1配电变压器	800	36.75%	0	0				-36.42%
15107	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	恒润春天里1变电站1变压器	630	40.76%	310.2	310.2				-40.46%
15108	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊6号变电站1变压器	630	39.24%	0	0				-43.19%
15109	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线大辛街里乙10	250	51.96%	0	0				-32.79%
15110	于洪	得胜变	得山线95478	翟家二社区23楼变压器	400	115.65%	0	0	2022年12月	是	2025年	-40.89%
15111	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15112	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯12箱变2变压器	630	47.24%	0	0		是	2026年12月	-41.30%
15113	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区2变电站1变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
15114	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右1	400	40.80%	0	0				0.49%
15115	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-40.73%
15116	东陵	世园变	世棋线	世满干60柱上变压器	50	114.00%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-46.17%
15117	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润琨瑜府小区1变电站201间隔配电变压器	400	53.70%	145.2	145.2				57.18%
15118	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分27+1右1	200	30.00%	120.0	120.0				-44.90%
15119	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代3变电站1配电变压器	800	4.80%	0	0				100.00%
15120	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支24右1	200	22.00%	136.0	136.0				-39.94%
15121	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期2局维变电站202配电变压器	630	18.73%	449.0	449.0		是	2026年12月	86.70%
15122	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变 压器-4	400	129.30%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
15123	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期1箱变1配电变压器	630	13.65%	481.0	481.0				94.64%
15124	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利亚特湾三期2号变电站2号配电变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-41.57%
15125	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线118左8右2柱上变压器	200	19.00%	0	0		是	2025年12月	-164.37%
15126	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨于坨变302茨榆坨线五委中台	500	111.04%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-33.48%
15127	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾1箱变2变压器	800	15.38%	597.0	597.0				-37.42%
15128	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院1变电站2变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-32.77%
15129	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线保险公司	500	37.40%	263.0	263.0				-44.02%
15130	法库	新依变	依草线	10kV依草142(供销社台)	200	83.00%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-25.93%
15131	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站202	400	17.20%	0	0		是	2028年12月	-42.97%
15132	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线合心分033(合心村综合台)	200	24.00%	132.0	132.0				-36.85%
15133	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵世家2号变电站1号变压器	630	54.92%	0	0		是	2027年12月	-30.75%
15134	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线砂山干5	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	-41.30%
15135	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干门家网分10右4变台	200	25.20%	129.6	129.6				-14.99%
15136	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分66	250	10.80%	198.0	198.0				-46.44%
15137	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-35.77%
15138	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期2箱式变电站2变压器	630	50.29%	0	0		是	2025年12月	-45.51%
15139	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园小区1变电站1变压器	800	37.50%	420.0	420.0				-36.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15140	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线食品厂宿舍	200	54.60%	70.8	70.8				-35.56%
15141	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干44	315	8.38%	0	0		是	2025年	-40.73%
15142	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干胡古分58右3右2	200	15.30%	0	0				-26.41%
15143	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景4站房1变压器	630	27.17%	0	0				-42.79%
15144	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干42	100	56.00%	0	0				-49.27%
15145	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	潮尚生活荟变电站201间隔配电变压器	800	25.13%	0	0				0.00%
15146	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站202间隔配电变压器	800	41.63%	0	0				-6.24%
15147	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干57右2	400	63.90%	0	0				0.00%
15148	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线大狼洞几线02	315	24.76%	0	0				-22.40%
15149	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	福兴园小区变电站1变压器	630	27.68%	0	0				-34.78%
15150	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区9变电站2变压器	400	29.50%	242.0	242.0				-43.44%
15151	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务南甲07	315	59.37%	96.5	96.5				-27.31%
15152	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变201	630	56.51%	93.5	93.5				-45.06%
15153	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区3变电站1变压器	400	36.40%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
15154	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区4变电站1变压器	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
15155	法库	三泉变	三泉86068泉者乙线	10kV泉者乙线泮禹分2	400	12.90%	308.4	308.4				0.00%
15156	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右5变台	200	36.20%	0	0		是	2025年12月	-30.10%
15157	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾9号变电站202配电变压器	630	44.13%	0	0				-41.96%
15158	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云2号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	630	21.59%	0	0				25.39%
15159	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树村东一台	100	72.00%	0	0				-39.79%
15160	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华山干红工分20+1柱上变压器	400	14.40%	0	0				100.00%
15161	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10KV秀水干33	315	91.43%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.62%
15162	大东	望花变	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站1变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-38.93%
15163	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线小区分支线009	100	69.30%	20.7	20.7				-35.05%
15164	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分马连岗支50左4变台	400	20.15%	268.5	268.5				-35.79%
15165	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园202间隔配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年10月	-41.55%
15166	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	024保工印象1变电站202配电变压器	630	65.08%	157.0	157.0				-39.23%
15167	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城2箱式变电站配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
15168	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都4号考核箱变配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
15169	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农干陈才窝分4变台	200	30.20%	119.6	119.6				-37.27%
15170	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府4箱式变电站1配电变压器	800	23.00%	0	0		是	2025年12月	43.69%
15171	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分121	200	31.80%	0	0		是	2027年	-36.74%
15172	沈北	天乾变	天孝甲线	中兴和园1-4住宅小区局维变电站201配电变压器	800	11.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
15173	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑6变电站2变压器	400	61.00%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
15174	法库	双台子	双台子变045双四线	10KV双四线水利分盛林苗木之11	200	4.50%	97.3	97.3				0.00%
15175	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干114变台	400	50.80%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
15176	沈北	道义变	道信线	汇置尚都九期1变电站202配电变压器	800	3.00%	0	0				0.00%
15177	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分175变台	200	19.10%	0	0		是	2025年12月	-54.53%
15178	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	东方之珠箱变2变压器	630	19.05%	157.6	157.6				-43.26%
15179	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡分6左9变台	200	23.40%	23.8	23.8				-38.71%
15180	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城15箱变1变压器	630	32.76%	0	0		是		-37.42%
15181	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分21右4	200	27.30%	125.4	125.4				-45.20%
15182	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站1号变压器	630	19.81%	218.6	218.6				-47.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15183	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	市场线78上河分9右5	100	32.10%	0	0				-28.87%
15184	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑6站房1变压器	630	8.25%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
15185	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站1变压器	630	6.86%	0	0				-111.48%
15186	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干62右1-2	315	63.17%	84.5	84.5				-42.25%
15187	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园1配电室201间隔配电变压器	800	40.20%	377.6	377.6				-29.91%
15188	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园2变电站1变压器	630	20.83%	0	0		是	2025年	-40.54%
15189	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变1站内变压器	630	32.70%	0	0				-43.39%
15190	于洪	东民变	东李线	和泰8小区2变电站2配电变压器	630	24.63%	0	0				-39.47%
15191	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站1变压器	315	73.65%	0	0				-46.34%
15192	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘1变电站1变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
15193	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗1箱式变电站1配电变压器	630	49.90%	0	0				-37.87%
15194	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线青山分025(青山村综合台)	250	17.16%	182.1	182.1				-39.12%
15195	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线后房身分1(后房身B台)	200	15.30%	149.4	149.4				-40.74%
15196	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期2箱式变电站201间隔1配电变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
15197	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变1变压器	800	41.25%	390.0	390.0				-32.54%
15198	辽中	茨榆坨变	茨榆坨变1024四0一线	肖南综合养殖(2023微)	400	33.60%	225.6	225.6				23.33%
15199	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干11柱上变压器	400	68.75%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
15200	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园4箱变变压器	400	12.00%	312.0	312.0		是	2028年12月	-66.97%
15201	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左9	315	46.67%	1.7	1.7				-39.73%
15202	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线交通大路路西散户	100	68.40%	21.6	21.6				-32.02%
15203	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期5箱式变电站2配电变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-39.86%
15204	于洪	曹家变	曹大乙线	富景居住商业(二期)1箱变2变压器	630	35.24%	345.0	345.0				-27.93%
15205	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线006	100	57.45%	0	0		是	2026年12月	-32.25%
15206	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分11右1	400	25.05%	0	0		是	2025年	-19.70%
15207	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站1号配电变压器	800	7.00%	0	0		是	2027年12月	-42.81%
15208	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线74左10变台	200	39.00%	102.0	102.0				6.14%
15209	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司柱上变压器	315	64.76%	0	0		是	2026年12月	-36.26%
15210	于洪	大兴变	兴援线	小微援工3台	200	69.30%	0	0				-9.39%
15211	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家一台区	200	18.30%	0	0				-40.89%
15212	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子中台	200	95.50%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-33.79%
15213	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾7号变电站201配电变压器	500	51.20%	0	0		是		-40.35%
15214	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园二期2箱式变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	7.68%
15215	和平	展览变	展览变886展金线	环球金融中心三期2变电站202配电变压器	800	24.90%	520.8	520.8				1.93%
15216	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区2变电站2变压器配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
15217	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局6#1主变	630	8.57%	513.0	513.0				-39.42%
15218	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局6#2主变	630	6.10%	528.6	528.6				-41.73%
15219	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变2变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-46.81%
15220	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线前辛秋分金家沟支杨矿几金沟甲3	200	24.60%	0	0		是	2027年	8.39%
15221	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期4小区变电站202配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	24.30%
15222	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里3变电站1号变压器	400	11.60%	313.6	313.6				33.14%
15223	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	新立屯村综合一台	400	32.40%	0	0				-45.84%
15224	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左7	200	40.20%	0	0				8.49%
15225	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分36右2	400	0.00%	36.4	36.4				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15226	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居3箱变（单）	400	9.00%	324.0	324.0				100.00%
15227	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分51右1右1	200	6.30%	0	0				1.87%
15228	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分15	315	0.95%	0	0		是		-34.51%
15229	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干54+1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15230	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖二台	400	62.10%	0	0				61.61%
15231	于洪	范屯变	范古线	小微全胜村新建1号台	200	29.10%	0	0		是	2025年9月	-9.70%
15232	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园1开关柜1变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-42.72%
15233	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线旧门支线03	200	31.50%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
15234	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期3变电站201	630	79.37%	0	0				-37.67%
15235	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78之5	200	39.60%	0	0		是	2026年	-44.00%
15236	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	会展一号8号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	400	8.40%	0	0				97.12%
15237	法库	果子园	果子园变1411龙山线	人大箱变配电变压器	630	31.49%	0	0		是	2028年	-39.91%
15238	法库	果子园	果子园变1411龙山线	联营箱变配电变压器	630	36.57%	0	0		是	2028年	-49.22%
15239	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支04	80	84.75%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-38.19%
15240	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理7箱变1变压器	800	9.60%	643.2	643.2				74.99%
15241	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹5号变电站201配电变压器	500	41.60%	0	0				-46.29%
15242	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期2号变电站2变压器	800	20.40%	556.8	556.8				20.36%
15243	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村棚菜1号	100	61.20%	28.8	28.8				-42.89%
15244	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	依云澜汇1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	61.90%	0	0				-0.54%
15245	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站3变压器	630	16.83%	0	0		是	2028年12月	-42.60%
15246	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰5箱变（单）	630	25.40%	157.6	157.6				-41.19%
15247	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站2变压器	400	42.00%	0	0				-40.37%
15248	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区4变电站2变压器	500	42.00%	240.0	240.0				-42.53%
15249	开发	宁官变	宁富线	圣诺园四期小区1变电站1变压器	630	62.86%	171.0	171.0				-35.99%
15250	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分34+1左2	200	18.00%	144.0	144.0				0.00%
15251	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线闫海青支12	200	57.60%	0	0		是	2026年12月	-70.63%
15252	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期2局维箱变2变压器	630	17.14%	459.0	459.0				-17.64%
15253	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站1变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-46.53%
15254	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期3号箱变2号变压器	400	11.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
15255	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线方家干007	50	53.40%	0	0		是	2026年12月	-38.89%
15256	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民于121左27变台	400	9.30%	0	0				100.00%
15257	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园4变电站2变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
15258	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分7之2	400	11.70%	0	0				0.00%
15259	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期2箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-36.49%
15260	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地长青湾四组变电站1变压器	800	53.25%	0	0				-42.65%
15261	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美2箱变1变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
15262	于洪	铸造变	铸东乙线	大青3台小微	400	21.60%	0	0				100.00%
15263	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分王家窝棚北台支4	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
15264	沈北	大志变	志詹乙线	虎镇变256虎利线虎利线81	200	86.00%	8.0	8.0	2025年8月	是	2026年12月	-36.24%
15265	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线79左7柱上变压器	400	45.20%	0	0		是	2025年12月	-11.18%
15266	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线焦家街支05	100	54.60%	35.4	35.4				-28.56%
15267	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙线长南干38+1柱上变压器	200	18.50%	0	0		是	2026年12月	14.11%
15268	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15269	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站1变压器	315	25.52%	203.1	203.1				-40.75%
15270	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山线新安堡分28左1变台	200	3.30%	173.4	173.4				0.00%
15271	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城17号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	32.06%	0	0				0.00%
15272	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村北台	400	28.50%	0	0		是	2025年8月	-34.10%
15273	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分29右16	200	20.60%	0	0				-17.19%
15274	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站201间隔配电变压器	400	24.80%	260.8	260.8				-29.91%
15275	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分54	100	70.80%	0	0		是	2028年	-29.25%
15276	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干33加1右分2变压器	100	15.00%	75.0	75.0				-38.97%
15277	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖四号(微)	400	24.30%	234.0	234.0				10.94%
15278	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变滑应乙线建设干51柱上变压器	400	53.40%	146.4	146.4				-41.44%
15279	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	岐山一校箱式变电站1配电变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
15280	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变201间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
15281	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干腰堡分26变台	400	42.60%	0	0		是		-37.07%
15282	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支82左4变台	200	26.60%	0	0		是	2025年12月	3.26%
15283	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右35左3	400	64.75%	101.0	101.0				-44.81%
15284	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站1变压器	630	32.06%	0	0				-28.28%
15285	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	一站式中盘干12718+1	200	2.40%	0	0				-39.82%
15286	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	辽宁亿科房地产开发有限公司(雷锋小学项目)	100	60.40%	0	0		是	2025年12月	-6.56%
15287	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期5变电站1变压器	500	66.60%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
15288	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站2	630	14.48%	325.6	325.6				-41.98%
15289	于洪	高明变	高张线	和谐3期1站房1变压器	630	23.37%	0	0				-41.80%
15290	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期7号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
15291	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期7号变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年12月	100.00%
15292	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站202变压器	630	43.43%	293.4	293.4				-41.39%
15293	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府2箱变202配电变压器	400	39.00%	204.0	204.0				0.57%
15294	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43左6+1变压器	400	32.10%	0	0				-48.26%
15295	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前北大棚(微)	200	17.03%	0	0				-41.60%
15296	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分欢喜岭支6左1柱上变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年12月	11.75%
15297	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左9变台	400	10.60%	0	0				-37.39%
15298	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干147右10变台	400	25.43%	0	0				-23.70%
15299	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线154左5	200	13.20%	153.6	153.6				0.00%
15300	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线225右9变台	200	4.20%	0	0				0.00%
15301	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线红宝支23右3	200	22.80%	0	0				-19.49%
15302	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分02左支03加1变压器	50	40.80%	24.6	24.6				-68.27%
15303	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里5号变电站201间隔(下深乙线)配电变压器	630	33.97%	0	0				0.00%
15304	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15305	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站1变压器	630	31.24%	0	0		是	2028年12月	-43.71%
15306	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站1配电变压器	500	28.00%	0	0		是	2025年12月	-10.17%
15307	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站202变压器	630	32.70%	361.0	361.0				-47.15%
15308	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴山分64	200	73.00%	0	0		是	2025年12月	-31.79%
15309	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干6右10+1左2	200	129.00%	0	0	2023年5月			17.52%
15310	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园3号变电站1号变压器	630	12.44%	0	0		是	2027年12月	-40.31%
15311	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期2箱变2变压器	800	19.88%	0	0				-41.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15312	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	香域蓝山2变电站1变压器	630	32.70%	0	0		是	2028年12月	-47.59%
15313	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园二期1箱式变电站2配电变压器	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-31.11%
15314	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站2变压器	315	54.29%	0	0				-44.88%
15315	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分11+1右5	200	37.50%	0	0				1.93%
15316	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙3箱变1变压器	630	39.05%	321.0	321.0				-36.56%
15317	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾6号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	15.24%	0	0				14.13%
15318	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供6箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是		-33.29%
15319	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供6箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是		-30.39%
15320	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期2号变电站2号配电变压器	630	46.35%	0	0				-14.63%
15321	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡三期1号变电站1号配电变压器	630	31.43%	369.0	369.0				-20.50%
15322	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线散罕支07	50	112.20%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-37.05%
15323	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线散汉分110	100	58.20%	0	0		是	2026年12月	-32.13%
15324	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线东敖台分支线006	200	44.00%	92.0	92.0				-31.44%
15325	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	金地时代风华小区配电室201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2028年12月	1.94%
15326	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线充电支2	400	94.80%	0	0	2025年8月			0.00%
15327	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花13变电站1变压器	630	34.60%	0	0				-36.98%
15328	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台中台儿02	200	45.00%	90.0	90.0				-37.12%
15329	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春六期1变电站202变压器	800	56.63%	0	0				-42.76%
15330	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计于5右7柱上变压器	315	88.89%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-45.22%
15331	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-36.25%
15332	于洪	平罗变	平悟线	沈阳市北方刀具制造有限公司	100	50.40%	0	0				-37.02%
15333	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	50.70%	0	0				-21.25%
15334	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区2变电站2变压器	630	68.57%	135.0	135.0				-43.56%
15335	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期5箱变2变压器	315	30.98%	0	0				-41.22%
15336	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五孤分水利支1	50	19.20%	35.4	35.4				-33.28%
15337	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	孝信变562孝阳线吉宝城镇开发（沈阳）有限公司3箱1变配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
15338	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	YHG_大众干2左6（津桥东）-2配电变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-38.25%
15339	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园4变电站1变压器	800	22.50%	0	0		是	2027年12月	-43.10%
15340	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中吉阳光小区5变电站1变压器	800	35.25%	438.0	438.0				-41.92%
15341	康平	四家子	四家子变1206两家子线	牯西北台	200	134.40%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-23.05%
15342	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分13右2	315	40.38%	156.3	156.3				-62.78%
15343	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	精密箱变2变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年6月	22.58%
15344	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0				-40.48%
15345	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站201间隔配电变压器	800	19.88%	0	0				-30.74%
15346	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站202间隔配电变压器	800	34.50%	0	0				-30.01%
15347	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站201配电变压器	800	42.00%	0	0				-40.78%
15348	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分部队支2右1变台	100	45.20%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
15349	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站2配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
15350	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期3地块1变201配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-26.84%
15351	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园2局维201配电变压器	630	47.14%	0	0		是	2026年12月	-31.26%
15352	于洪	范屯变	范北线	小微西三家1台	200	9.90%	160.2	160.2				8.22%
15353	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区4变电站1变压器	630	13.81%	0	0		是	2025年12月	-40.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15354	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右13柱上变压器	400	30.40%	0	0		是	2025年12月	-53.32%
15355	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	育才北分1之1柱上变压器	400	23.25%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
15356	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分12左4变台	100	76.40%	0	0		是	2025年12月	-43.45%
15357	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲫鱼泡分45变台	100	63.10%	26.9	26.9				-39.85%
15358	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右20变台	100	100.40%	0	0	2023年2月			-36.82%
15359	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变1变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	30.49%
15360	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变1变压器	500	22.72%	97.5	97.5				-34.71%
15361	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线8柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-36.20%
15362	东陵	杨官变	杨家线	龙湖天璞2局维变电站1变压器	800	58.20%	0	0		是	2026年12月	66.55%
15363	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居3变电站1变压器	630	29.71%	0	0				-43.16%
15364	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线候家照明	100	76.40%	13.6	13.6				-34.73%
15365	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库前分坨支22左21变台	200	48.00%	0	0				0.18%
15366	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线徐家分01	160	65.25%	39.6	39.6				-27.74%
15367	法库	新依变	依三线	10kV依三线丁家屯几13	250	66.48%	0	0		是	2025年12月	-34.98%
15368	于洪	家俱变	佰锦线	水木城典11变电站1变压器	630	32.51%	0	0				-42.61%
15369	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线小古支8右2	400	39.98%	200.1	200.1				-35.13%
15370	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘6箱变(单)	630	30.16%	97.5	97.5				-43.15%
15371	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	查牛变706安福线安福线85+1变台	200	65.40%	49.2	49.2				-46.23%
15372	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站2变压器	630	37.71%	0	0				-41.45%
15373	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分30+1右4	200	25.20%	129.6	129.6				100.00%
15374	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干43右5	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
15375	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线76	315	50.16%	0	0				-42.18%
15376	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站1配电变压器	630	99.05%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-38.29%
15377	苏家屯	下深变	理想线	理想新城11号变电站201间隔配电变压器	400	48.40%	0	0				-36.80%
15378	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线82变台	250	73.56%	0	0		是	2025年12月	-44.79%
15379	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分21	200	26.70%	0	0		是	2027年	-39.62%
15380	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干前栏分12变台	400	44.00%	0	0		是		-35.22%
15381	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站1变压器	800	18.38%	573.0	573.0				-51.82%
15382	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡17号小区变电站202配电变压器	500	30.00%	0	0				-46.83%
15383	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干83右分1左支1	315	36.19%	0	0				6.92%
15384	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站1号变压器	800	61.50%	0	0		是	2027年12月	-31.38%
15385	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村4机井	100	56.80%	33.2	33.2				-51.44%
15386	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分东营子分15变台	200	28.80%	0	0		是		-33.23%
15387	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组支23	200	69.00%	0	0		是	2026年12月	-21.84%
15388	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官棚菜分支09	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
15389	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	卢屯线兰家分小北支35右3变台	200	9.30%	0	0		是	2025年12月	-67.23%
15390	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后南台	400	55.95%	0	0		是	2026年6月	-21.03%
15391	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右10左10	200	102.30%	0	0	2024年2月	是	2026年3月	13.07%
15392	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈南几7	200	18.30%	0	0		是	2027年	-36.35%
15393	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干新兴分12右8变台	400	24.23%	0	0				-31.27%
15394	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品2箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
15395	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分22变台	200	68.70%	0	0				-40.36%
15396	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左23	200	51.30%	0	0				-11.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15397	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街3变电站1配电变压器	630	83.81%	0	0	2025年6月			100.00%
15398	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区3变电站1变压器	400	32.50%	230.0	230.0				-42.48%
15399	东陵	杨官变	富康线	文欣苑四期1箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-15.00%
15400	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区3变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-37.39%
15401	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期1箱式变电站2配电变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-46.35%
15402	和平	青年变	青年变364青文线	兴盛3变电站配电变压器	400	56.10%	0	0				34.58%
15403	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都3站房1变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-40.45%
15404	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站1变压器	500	33.60%	282.0	282.0				-38.27%
15405	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	铁西教育局201间隔配电变压器	100	44.00%	46.0	46.0				-48.17%
15406	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（平安物流园南）	100	5.10%	0	0		是	2026年12月	4.90%
15407	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	重工四校变电站201间隔配电变压器	400	48.80%	164.8	164.8				-34.79%
15408	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇2配电站201配电变压器	800	30.90%	0	0				-14.59%
15409	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右13右1	200	25.80%	0	0				-38.97%
15410	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干151右6	200	18.60%	0	0		是	2026年	-40.98%
15411	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干吴八分19右2	200	23.40%	133.2	133.2				-31.45%
15412	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干82+1左2	200	14.10%	151.8	151.8				-21.97%
15413	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院1箱变1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
15414	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合2变电站1变压器	630	35.43%	0	0				-41.16%
15415	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左1	200	22.80%	0	0				-36.22%
15416	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站1变压器	800	21.75%	546.0	546.0				-40.28%
15417	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区2箱式变电站201间隔配电变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-36.50%
15418	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮库住宅楼	80	98.50%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-35.97%
15419	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园3箱变1变压器	500	30.40%	0	0		是	2026年12月	-8.59%
15420	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左7右4	80	67.50%	0	0				-47.74%
15421	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期1变电站2变压器	630	42.86%	297.0	297.0				-38.63%
15422	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线白云分30	100	64.00%	0	0		是	2025年	-50.34%
15423	和平	广州变	广州变478柳州甲线	和景嘉园2变电站201配电变压器	400	22.50%	0	0				-28.49%
15424	沈北	中心台	中心台变73950中石线	沈北新区小屯儿秸秆加工厂 200KVA	200	46.80%	0	0				100.00%
15425	于洪	范屯变	范新线	皮台村村内东2台区小微	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
15426	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左6左1	400	62.50%	110.0	110.0				16.53%
15427	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块3箱变201变压器	500	19.20%	354.0	354.0				-14.98%
15428	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	YHG-医大分14	200	0.00%	0	0				0.00%
15429	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期1号变电站2号变压器	630	27.81%	0	0		是	2027年12月	-38.26%
15430	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左8左3	200	9.60%	160.8	160.8				-35.10%
15431	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小四家子支09	50	121.80%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-29.41%
15432	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司（康城春天里）k1配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
15433	于洪	光辉变	光东线	铁路小区北台	400	6.53%	333.9	333.9				-32.66%
15434	沈北	农高变	农柳线	龙湖滢澜山1箱变202配电变压器	630	37.46%	0	0				-31.96%
15435	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站2变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-46.57%
15436	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支67	315	19.81%	0	0		是	2025年11月	-21.43%
15437	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六三队支09	200	99.30%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-32.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15438	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支064	200	41.33%	97.4	97.4				-39.20%
15439	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分17左4-2	160	31.31%	93.9	93.9				-33.90%
15440	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合7变电站1变压器	630	41.14%	0	0				-46.79%
15441	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之9公变	315	29.84%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
15442	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升一组台分05	200	18.50%	0	0		是	2026年12月	-30.16%
15443	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵村台分支02	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-27.54%
15444	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫2号变电站201间隔配电变压器	400	30.00%	0	0				-39.13%
15445	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期1箱变1配电变压器	630	15.71%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
15446	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2变电站2变压器	630	29.21%	0	0				-44.72%
15447	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫一组台	50	23.60%	0	0		是	2025年11月	-41.34%
15448	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	如沈乙线线沈小联干东站分5	400	76.50%	54.0	54.0				-14.60%
15449	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干147	200	34.80%	0	0				8.02%
15450	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥东门变台2号变压器	630	84.76%	33.0	33.0	2023年9月			5.25%
15451	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分15变压器	100	18.30%	0	0				-14.26%
15452	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支48左4变台	200	32.70%	0	0				-34.76%
15453	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分移动支刀兰中台支1	400	26.40%	0	0		是	2026年12月	-29.16%
15454	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	10kV宝十线钱家沟47	100	42.00%	48.0	48.0		是	2025年11月	37.33%
15455	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴井支5变台	400	32.40%	0	0				-57.29%
15456	和平	广州变	广州变464广太乙线	闽江乙线图门干延寿寺东分1	630	87.62%	15.0	15.0	2024年2月	是	2025年12月	-35.67%
15457	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站1变压器	800	0.00%	10.0	10.0				0.00%
15458	于洪	小于变	10kV小山线56240	得胜变848得山线鹏臣物业南0150	630	27.24%	395.4	395.4				-39.32%
15459	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府4变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	2.29%
15460	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分18	80	73.88%	12.9	12.9				-46.57%
15461	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组团2变电站201配电变压器	800	36.60%	427.2	427.2		是	2026年12月	-15.20%
15462	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村6变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
15463	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2变电站201配电变压器	800	43.50%	372.0	372.0				-27.70%
15464	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支程家支05	100	55.65%	0	0		是	2026年12月	-25.30%
15465	和平	三好变	三好变176河堤乙线	汇景一区2变电站1主变	500	20.80%	346.0	346.0				-41.58%
15466	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分50右3	200	20.40%	139.2	139.2				1.26%
15467	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左4左4右3变台	315	47.75%	133.1	133.1				-38.01%
15468	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村3台区	400	0.60%	0	0				0.00%
15469	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)1变电站201配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2026年12月	-45.98%
15470	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站1号配电变压器	400	36.80%	0	0		是	2027年12月	-36.98%
15471	和平	太原变	太原变056南七乙线	YHG 胜利大街2变电站2号高压柜1主变配电变压器	630	20.83%	0	0				-43.32%
15472	沈北	孝信变	孝场乙线	明华彩虹里小区1局维变电站202配电变压器	800	48.30%	0	0		是	2026年12月	21.75%
15473	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线后魏东台	200	20.25%	139.5	139.5		是	2025年11月	-36.19%
15474	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干97右18变台	200	12.00%	156.0	156.0				100.00%
15475	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品8变电站202变压器	400	35.50%	0	0				-26.97%
15476	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分13+1右6	200	16.50%	147.0	147.0				1.91%
15477	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左22+1变台	200	33.30%	113.4	113.4				-48.43%
15478	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站2变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-42.26%
15479	于洪	光辉变	光东线	小微光辉肉禽南	200	24.30%	131.4	131.4				-19.94%
15480	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分09	315	52.06%	0	0		是	2026年12月	-40.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15481	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线丁家二组照明	400	96.60%	0	0	2022年12月			-33.88%
15482	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园3号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				-42.89%
15483	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城25变电站变压器	630	12.95%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
15484	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆10号变电站2号变压器	800	10.95%	0	0		是	2027年12月	-43.99%
15485	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	沈陵干17右2右2	400	0.00%	0	0				0.00%
15486	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期6变202	500	25.92%	320.4	320.4				-49.46%
15487	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华二期1小区变电所配电变压器202	800	14.10%	0	0				100.00%
15488	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲4环网单元1箱式变电站配电变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-11.26%
15489	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分盛京酒楼支物流几1	200	23.10%	0	0		是	2025年11月	-83.15%
15490	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微新安南台	400	19.50%	282.0	282.0				100.00%
15491	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园二期2变电站1变压器	1000	25.60%	644.0	644.0				-37.27%
15492	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡冷后村昌田生物公变台区	200	21.00%	0	0				0.00%
15493	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	前长支25左2	200	69.90%	40.2	40.2				27.78%
15494	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱2号变电站201间隔配电变压器	400	29.40%	242.4	242.4				-38.49%
15495	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线齐家分支线005	100	90.60%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-40.58%
15496	东陵	白沙变	白沙变	方大锦溪里1变电站1号变压器	630	9.84%	505.0	505.0				76.54%
15497	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	城南西环奇彤汽车公变台区	200	17.70%	0	0				0.00%
15498	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期2号变电站2号配电变压器	400	38.70%	0	0		是	2027年12月	-35.72%
15499	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变1配电变压器	630	7.37%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
15500	东陵	中马变	军影线	世博之春10箱变1变压器	630	68.57%	0	0		是	2026年12月	-35.29%
15501	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平村养殖台	400	58.20%	0	0				-12.66%
15502	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区6变电站1变压器	500	32.16%	289.2	289.2				-44.00%
15503	苏家屯	下深变	理想线	理想新城3号变电站2号变压器	630	38.41%	0	0				-42.42%
15504	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区2箱变(单)	500	33.92%	280.4	280.4				-42.47%
15505	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116左10左2	400	34.50%	222.0	222.0				0.00%
15506	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子几11	200	25.20%	129.6	129.6				-29.49%
15507	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	沈阳市惠森木业加工厂	200	20.40%	0	0				7.98%
15508	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干21左分6台区	100	28.50%	0	0				-19.71%
15509	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站1变压器	800	29.40%	484.8	484.8				-40.68%
15510	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分10	200	49.20%	81.6	81.6				6.88%
15511	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干129大台分19柱上变压器	200	42.80%	0	0		是	2026年12月	-36.36%
15512	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园81号变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-41.50%
15513	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园2变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是		-44.49%
15514	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-42.27%
15515	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大汉分110右2左11变台	200	31.80%	0	0				-43.41%
15516	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场一期2号变电站1号配电变压器	630	53.97%	0	0				8.00%
15517	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站1号变压器	630	8.95%	218.6	218.6				-40.75%
15518	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支新立村二台几2	400	0.00%	0	0		是	2025年9月	100.00%
15519	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支09	50	54.20%	17.9	17.9				-29.29%
15520	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品三期2箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	1.91%
15521	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区2号箱变变压器间隔配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2025年12月	-21.44%
15522	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线邓甲山台	200	21.90%	136.2	136.2		是	2025年11月	-28.16%
15523	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区3变电站201配电变压器	400	37.00%	212.0	212.0				67.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15524	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	乾景花园1箱式变电站2配电变压器	630	56.83%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
15525	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期2变电站2变压器	630	59.52%	192.0	192.0				-36.49%
15526	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	靓马花园柱上变压器	315	51.81%	120.3	120.3				-43.18%
15527	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院3配变电站2变压器	400	34.20%	0	0		是	2026年6月	-43.28%
15528	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	润公寓小区箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	6.56%
15529	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格5号配电室1号配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2027年12月	-42.40%
15530	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	蛤蟆分44左2	400	0.30%	0	0				0.00%
15531	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦3变电站1配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	100.00%
15532	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区1变电站201配电变压器	800	24.30%	525.6	525.6		是	2026年12月	79.39%
15533	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站1变压器	630	21.59%	0	0		是		-30.90%
15534	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子村13组照明	100	43.20%	0	0				-29.71%
15535	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分15	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-33.69%
15536	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园7箱变2变压器	630	13.46%	482.2	482.2				-49.70%
15537	于洪	大兴变	兴红线	大兴变510兴红线红旗台村南1队6台	200	47.40%	0	0		是	2025年9月	-70.74%
15538	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期2箱式变电站1配电变压器	500	36.96%	0	0		是	2025年12月	-38.36%
15539	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线25+1	315	16.83%	230.5	230.5				-50.02%
15540	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期1变电站配电变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
15541	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支14左1	200	1.80%	176.4	176.4				0.00%
15542	东陵	世园变	泗水乙线	世高干五0五分胡芦支32柱上变压器	80	55.50%	27.6	27.6		是	2026年12月	-35.93%
15543	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站201配电变压器	500	21.44%	0	0		是	2028年12月	-41.26%
15544	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线任家西支4	200	47.90%	0	0		是	2025年12月	-29.94%
15545	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干24+1柱上变压器	200	6.00%	0	0				0.00%
15546	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干大北三支7	315	40.00%	157.5	157.5				-41.34%
15547	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支2变压器	315	2.22%	0	0		是	2025年12月	-1064.93%
15548	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	平罗乙线平罗干平罗分39柱上变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
15549	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干27公变	315	34.29%	0	0				-42.49%
15550	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干33+1公变	315	88.25%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-186.15%
15551	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干103	315	93.02%	0	0	2022年12月			-51.38%
15552	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5右4	315	20.00%	0	0				-72.97%
15553	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线82	200	10.00%	160.0	160.0				-155.75%
15554	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干25右8	315	38.10%	31.2	31.2				-45.44%
15555	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	粮仓变558榆园乙线榆园乙线榆园干26右1	200	52.80%	74.4	74.4				-59.87%
15556	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分61右4变台	100	17.50%	0	0		是	2025年12月	-46.07%
15557	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分哈拉岗支38变台	100	77.10%	0	0		是	2025年12月	-33.13%
15558	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪乙线方溪干9+2柱上变压器	315	5.08%	0	0		是	2025年12月	-34.00%
15559	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分86	160	24.38%	0	0				-37.02%
15560	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线44	400	38.10%	0	0				-37.68%
15561	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左05	400	11.25%	0	0		是		-38.70%
15562	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干37变压器	500	77.92%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
15563	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左9右1变压器	315	6.03%	0	0		是	2025年12月	-58.70%
15564	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区1柱上变压器	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
15565	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方南干31左8左9公变	400	70.80%	76.8	76.8				-35.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15566	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右6公变	315	51.75%	0	0		是	2026年12月	-39.54%
15567	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干工宅分4	250	68.80%	53.0	53.0				-39.76%
15568	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右10	400	11.40%	0	0				-44.38%
15569	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线105左1	400	20.20%	279.2	279.2				-58.35%
15570	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右5柱上变压器	315	71.43%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
15571	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干44右10	315	63.81%	0	0		是		-38.61%
15572	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干9	250	47.36%	106.6	106.6				-42.22%
15573	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	令闻甲线军工干清真路分7公变	315	26.29%	200.7	200.7				-48.15%
15574	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右3左1变台	315	68.89%	0	0		是	2025年12月	-38.25%
15575	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分39变台	100	87.20%	2.8	2.8	2025年4月			-37.35%
15576	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干240左1变台	200	52.05%	75.9	75.9				-37.08%
15577	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干17右1公变	315	66.03%	0	0		是	2026年12月	-44.79%
15578	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干26柱上变压器	315	52.06%	0	0		是	2025年12月	-31.30%
15579	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	启工变760启村甲线新村干25右9	315	31.43%	31.2	31.2				-45.66%
15580	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分20	315	46.67%	0	0				-35.32%
15581	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右10左2柱上变压器	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
15582	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分083	315	20.00%	0	0				-70.24%
15583	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33右5	400	53.10%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
15584	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左4	200	41.50%	0	0		是	2025年12月	-35.74%
15585	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右3	200	38.50%	0	0				-42.57%
15586	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干33右1加1	315	86.67%	10.5	10.5	2025年2月			-44.86%
15587	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干29左10	400	71.40%	0	0				-60.73%
15588	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分2右3	315	39.68%	158.5	158.5				-46.73%
15589	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分15左5	315	31.11%	185.5	185.5				-62.98%
15590	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农八分6	400	61.50%	0	0		是	2028年12月	-49.83%
15591	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	炼钢线于洪干69变压器	250	30.40%	0	0				-38.78%
15592	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分2之1变台	200	33.90%	0	0		是	2028年12月	-41.68%
15593	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支26变压器	315	17.14%	229.5	229.5				-85.67%
15594	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干81右1变压器	315	120.00%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-44.19%
15595	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分5公变	315	30.48%	187.5	187.5				-50.53%
15596	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分17	400	50.10%	0	0				-48.77%
15597	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	方溪干9+1之1柱上变压器	315	57.52%	0	0		是	2025年12月	-50.04%
15598	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左20柱上变压器	200	3.90%	0	0		是	2025年12月	-54.67%
15599	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干119公变	400	57.60%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
15600	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19左1变台	315	10.29%	0	0		是	2025年12月	-48.28%
15601	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干8柱上变压器	400	77.75%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
15602	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分5公变	315	45.71%	139.5	139.5				-27.58%
15603	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干6柱上变压器	250	76.80%	0	0		是	2025年12月	-31.96%
15604	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二1箱变2变	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
15605	沈河	文艺变	文艺变966文湖乙线	雨坛乙C-1箱变1变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-34.77%
15606	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城一期6箱变1变压器	630	25.71%	0	0				-41.69%
15607	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区6变电站2变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-39.34%
15608	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站201	500	24.64%	0	0		是	2028年12月	-46.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15609	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路1变电站201	400	34.50%	222.0	222.0				-41.52%
15610	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城3变电站202	500	47.04%	214.8	214.8				-40.71%
15611	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站202	500	21.76%	341.2	341.2				-42.55%
15612	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	昊景箱变2	500	30.40%	0	0		是		-43.58%
15613	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二3箱变2号变	800	0.00%	363.7	363.7				0.00%
15614	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
15615	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期2箱变2变	500	11.52%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
15616	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变1号变	630	36.19%	339.0	339.0				-44.72%
15617	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭1箱变2号变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
15618	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭3#1#主变	500	27.60%	312.0	312.0				-40.83%
15619	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大舍屯1箱变2号变	630	86.35%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.67%
15620	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变2号变压器	630	10.79%	499.0	499.0				-39.95%
15621	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙10箱变2号变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
15622	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变1变压器	800	14.63%	603.0	603.0				-41.93%
15623	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变2变压器	400	15.50%	298.0	298.0				-36.92%
15624	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	东川时尚雅居2箱变1变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-30.93%
15625	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变1号变	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-44.36%
15626	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅4箱变2变压器	630	23.62%	0	0				-39.95%
15627	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特4箱变2号变	1000	42.60%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
15628	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变1	630	66.35%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
15629	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园F区主变	630	34.92%	347.0	347.0				-38.95%
15630	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站2变压器	630	66.67%	147.0	147.0				-38.73%
15631	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区1变电站1变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-45.82%
15632	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山明渠5箱变1变压器	630	34.60%	349.0	349.0				-41.57%
15633	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓1箱变1站内变压器	630	67.81%	1.7	1.7				-40.16%
15634	铁西	万达变	万达变56074万兴甲线	浑河六区1变电站202配电变压器	630	105.08%	0	0	2025年6月			-43.16%
15635	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城2箱变1变压器	500	30.08%	299.6	299.6				-38.19%
15636	铁西	重工变	重工变10868城水线	北一路1变电站201柜	500	8.32%	408.4	408.4				-40.83%
15637	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站202柜	315	65.40%	0	0		是	2028年12月	-43.74%
15638	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区1变电站201	400	48.90%	164.4	164.4				4.70%
15639	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	浅草绿阁1变电站201柜	630	24.44%	0	0		是	2028年12月	-41.18%
15640	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工1箱变2	500	90.40%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-33.52%
15641	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
15642	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变1	630	12.38%	0	0				-37.97%
15643	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏3箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15644	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
15645	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和2箱变2	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
15646	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	克俭12箱变1变	500	43.84%	230.8	230.8		是	2025年12月	-47.91%
15647	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变1站内变压器	500	33.60%	0	0				-42.46%
15648	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15649	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔1箱变2变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-39.29%
15650	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站202柜（8）	800	68.10%	0	0		是	2028年12月	-38.38%
15651	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站202变压器	630	18.73%	0	0		是	2028年12月	-43.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15652	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变2变	630	28.25%	389.0	389.0				-43.80%
15653	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站2变压器	800	15.30%	597.6	597.6				-44.73%
15654	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站202	630	20.32%	439.0	439.0				-45.51%
15655	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	般若寺北2箱变1变压器	500	20.00%	0	0				-53.68%
15656	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期1箱变2变	630	26.98%	397.0	397.0				-45.17%
15657	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	政治部1箱变1变压器	315	33.14%	0	0		是	2026年12月	-42.82%
15658	和平	太原变	太原变088民族甲线	沈铁教工住宅2主变	1000	11.20%	0	0		是	2027年12月	-38.98%
15659	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳1#1#变压器	630	64.38%	0	0		是	2026年12月	-46.72%
15660	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好月圆3箱变1变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
15661	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西二变电站2变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
15662	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都9变电站201变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-39.74%
15663	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园2箱变1	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-46.17%
15664	和平	太原变	太原变050先锋线	东大智慧家园1#变压器	630	12.19%	0	0				-45.64%
15665	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街6变电站201柜	400	73.20%	67.2	67.2				-45.63%
15666	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城12箱变1变压器	630	30.48%	0	0		是		-42.03%
15667	新民	新民变	新民变30162营东线	科技小区1变电站2变压器	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
15668	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站2变压器	1000	64.80%	0	0		是	2026年12月	-41.85%
15669	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站1变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-35.44%
15670	沈河	青年变	青年变350青大线	沈物发箱变1变压器	500	46.40%	0	0		是	2026年6月	-28.59%
15671	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变2变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-41.19%
15672	和平	太原变	太原变088民族甲线	总站路东2主变	630	38.48%	0	0		是	2027年12月	-40.26%
15673	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格2号变电站2变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年12月	-42.43%
15674	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站202	315	20.00%	0	0		是	2028年12月	-40.11%
15675	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	五河东里南2号高压柜1变压器	630	36.95%	334.2	334.2				-44.47%
15676	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	重型小区箱变1	500	45.44%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
15677	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变2号变	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
15678	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰6箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15679	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰8箱变1号变	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-44.19%
15680	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸三1箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
15681	和平	太原变	太原变046南五甲线	辽宁省体育宫1变压器	630	13.46%	0	0				-41.57%
15682	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	永顺1箱变2变压器	400	58.80%	6.9	6.9		是	2025年12月	-41.19%
15683	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线9右1变压器	400	40.75%	197.0	197.0				-42.24%
15684	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	21.60%	0	0				-8.60%
15685	于洪	得胜变	得胜线95478	万熹绿景3变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-42.80%
15686	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分62	100	52.40%	0	0		是	2027年	-40.36%
15687	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线25	100	80.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-41.48%
15688	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站201变压器	500	32.40%	0	0		是	2028年12月	-41.13%
15689	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干144左1	400	13.25%	0	0				21.80%
15690	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分14左11	200	45.00%	0	0		是	2027年	-51.97%
15691	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干99左3变台	400	23.10%	267.6	267.6				-72.46%
15692	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	龙湖天曜1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	18.30%	573.6	573.6				100.00%
15693	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	宝梵养殖公变台	200	22.50%	0	0				0.00%
15694	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站202	630	23.17%	421.0	421.0				-44.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15695	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分7右4省电实业201间隔配电变压器	500	21.12%	0	0				-50.03%
15696	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年9月	-44.04%
15697	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分37变台	200	37.95%	104.1	104.1				-23.15%
15698	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线84左3变台	400	20.70%	0	0				-26.39%
15699	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期1	630	13.71%	0	0				-45.72%
15700	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站1配电变压器	315	44.19%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
15701	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园11主变	500	20.80%	346.0	346.0				-39.24%
15702	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村一组大棚	80	81.50%	0	0	2025年4月			-36.13%
15703	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变1变压器	630	27.81%	0	0				-44.30%
15704	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期3箱式变电站配电变压器	630	34.67%	0	0				-42.18%
15705	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璘原著1小区变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0				100.00%
15706	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	鸣丽淡水鱼公变台	400	12.90%	0	0		是	2025年11月	100.00%
15707	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站2号变压器	500	31.20%	294.0	294.0				-41.87%
15708	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申支18	250	19.28%	0	0		是	2028年	-32.42%
15709	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园3箱变1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
15710	东陵	汪家变	汪沈乙线	上佰变311上深乙线上深乙干兴农分06柱上变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年12月	-34.61%
15711	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区5局维变电站202配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	50.31%
15712	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分45右06	200	68.00%	44.0	44.0				-30.91%
15713	浑南	白塔变	白塔变952四库线	天惠公寓2号变电站202间隔配电变压器	630	5.71%	0	0		是	2027年12月	45.62%
15714	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩3号变电站202间隔配电变压器	800	24.75%	0	0				-41.47%
15715	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右8+1	315	13.97%	0	0		是	2028年12月	-48.55%
15716	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站1号变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-41.59%
15717	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华5小区变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0				100.00%
15718	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园1号变电站1号变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	-42.01%
15719	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥五期4变电站1变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
15720	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北土城支33	200	91.95%	0	0	2024年6月	是	2027年	-35.88%
15721	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站2变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-44.06%
15722	法库	包家屯	包家线	10kV包家线南台分10（包南台）	200	79.50%	0	0				-28.30%
15723	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日风景一期1箱式变电站2配电变压器	800	34.20%	0	0				-40.26%
15724	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干111右7变台	200	56.70%	66.6	66.6				-35.64%
15725	东陵	世园变	世满甲线	世满干45四七零分25左柱上变压器	400	14.55%	301.8	301.8				-31.74%
15726	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子3组照明	200	71.80%	36.4	36.4				-31.62%
15727	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压器-3	315	128.25%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
15728	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	朱庄分7左2	200	30.00%	120.0	120.0				1.30%
15729	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右6右3右3	200	16.20%	0	0		是	2027年	0.00%
15730	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖二期1开2变201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-37.53%
15731	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线79左1右4变台	200	60.60%	0	0		是	2025年12月	36.66%
15732	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站1变	800	61.88%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
15733	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支170	200	115.20%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-25.88%
15734	于洪	大潘变	大视线	弘泽国际二期6变电站2变压器	630	21.90%	0	0				-39.18%
15735	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲干一厂分23变台	200	9.80%	160.4	160.4				-41.49%
15736	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建一期1变电站202配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	41.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15737	和平	方型变	方型变442方青甲线	财政三经小区变电站202间隔配电变压器	315	9.14%	0	0		是	2025年10月	0.48%
15738	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府2号变电站201间隔（曹融线）配电变压器	800	0.60%	715.2	715.2				100.00%
15739	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干23右1	160	54.00%	0	0		是	2025年	-37.51%
15740	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左2+1右1	200	87.50%	5.0	5.0	2022年12月	是	2026年	-35.31%
15741	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干公家支15左5	400	0.00%	0	0				0.00%
15742	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	玖熙墅2变电站1间隔101配电变压器	400	56.40%	0	0		是	2025年12月	-10.94%
15743	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5变台	200	58.00%	0	0		是	2025年12月	-24.91%
15744	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都1站房2变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-40.72%
15745	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期4局维-1	500	39.60%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
15746	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支35左3变台	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-1.01%
15747	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线172+1右7	200	0.00%	0	0				0.00%
15748	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园36号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	31.80%	0	0				-14.82%
15749	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	粮库线17右9变台	200	12.30%	0	0				-39.16%
15750	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干79左6右5	200	45.30%	0	0		是	2027年	-29.32%
15751	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地四支14（马荒地贺台）	315	15.62%	0	0		是	2025年11月	-26.59%
15752	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区1变电站2变压器	630	40.32%	313.0	313.0				-28.38%
15753	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区15变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-33.23%
15754	沈北	河北变	10kV河南线84656	一站式服务—沈阳市沈北新区长军养殖场	400	11.55%	313.8	313.8		是	2026年12月	7.39%
15755	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子综合	400	44.40%	0	0				9.83%
15756	东陵	世园变	世中乙线	维也纳1箱变1变压器	630	5.90%	529.8	529.8				-45.50%
15757	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线北四分20变台	200	119.62%	0	0	2022年12月			-40.37%
15758	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44左13右1变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	-30.26%
15759	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线21右3变台	200	18.00%	144.0	144.0				99.64%
15760	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右8变台	200	32.70%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
15761	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微建设1台	400	16.20%	0	0				100.00%
15762	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二厂支15之3柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-51.46%
15763	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区5变电站2变压器	500	44.00%	230.0	230.0				-41.82%
15764	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	沈阳山盟通信电力箱式变电站配电变压器	100	76.20%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
15765	和平	广州变	广州变472二纬乙线	三经干30政治部201间隔配电变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
15766	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器4	630	20.63%	437.0	437.0				-42.50%
15767	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都1号考核箱变配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
15768	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号-1期1变电站202配电变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年12月	-32.05%
15769	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线喇嘛支1	200	44.10%	0	0		是	2025年12月	-28.49%
15770	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线华家沟台	315	10.10%	0	0		是	2025年12月	-32.96%
15771	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南岗支04	100	13.40%	76.6	76.6				-34.63%
15772	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区9变电站1变压器	200	23.20%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
15773	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子支44	100	61.60%	0	0		是	2027年	-35.40%
15774	法库	包家屯	包家线	10kV包家线付家洼子分12	50	87.60%	0	0	2025年5月	是	2027年	-41.73%
15775	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前屯西支04	200	49.00%	82.0	82.0				-32.59%
15776	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分281王家店	160	13.75%	0	0		是	2025年12月	-24.40%
15777	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥五期2变电站1变压器	315	23.87%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
15778	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3右10	200	9.30%	0	0		是	2025年	-40.23%
15779	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期2变电站变压器	630	25.08%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15780	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天1箱式变电站配电变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-40.84%
15781	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区42主变	500	29.60%	302.0	302.0				-39.41%
15782	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站202配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
15783	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干南乱分14左1	100	31.80%	58.2	58.2				-34.57%
15784	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干下佰分05柱上变压器	250	9.92%	0	0		是	2026年12月	-58.06%
15785	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府3变电站2变压器	630	8.25%	515.0	515.0				-35.24%
15786	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房玉铭秸秆公变台区	400	93.00%	0	0	2025年6月			100.00%
15787	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线马家村一组照明	200	51.68%	0	0				-35.81%
15788	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳三屯分04	200	26.10%	0	0				-34.73%
15789	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线王家村北台	100	18.40%	0	0		是	2025年11月	-65.75%
15790	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右3+1右1	400	68.70%	85.2	85.2				100.00%
15791	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干30	315	90.41%	0	0	2022年12月			-33.77%
15792	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景5站房2变压器	630	30.98%	0	0				-41.47%
15793	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居3变电站北六变压器	630	31.49%	0	0				-22.30%
15794	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分67左11	100	25.80%	0	0				51.16%
15795	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区1号箱2号变压器	630	36.19%	339.0	339.0				-42.61%
15796	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分30柱上变压器	100	27.00%	0	0				2.68%
15797	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干34柱上变压器	160	18.50%	0	0		是	2026年12月	-80.21%
15798	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干6柱上变压器	400	64.00%	0	0		是	2025年12月	-45.89%
15799	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家南支05	100	70.50%	0	0				-48.03%
15800	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线现代设备住宅	200	72.40%	35.2	35.2				-42.01%
15801	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨干坨变017肖寨门线肖东东台照明	200	64.00%	0	0		是	2025年11月	-17.09%
15802	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语5箱变202	500	29.76%	301.2	301.2				-49.79%
15803	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站2变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
15804	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-34.43%
15805	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-4变电站202配电变压器	630	38.10%	0	0				-19.23%
15806	浑南	于山变	于山变778于通线	华发新城丽景嘉园2变电站1号配电变压器	800	21.30%	549.6	549.6		是	2027年12月	-15.48%
15807	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	盛世家园1变电站202变压器	630	10.48%	501.0	501.0		是	2028年12月	-44.77%
15808	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	盛世家园2变电站201	630	29.84%	379.0	379.0		是	2028年12月	-44.92%
15809	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线74+1变台	400	39.90%	200.4	200.4				-52.60%
15810	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫荒地南台支08	315	26.03%	201.5	201.5				-44.95%
15811	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	肖兰坨村综合一台(微)	200	10.80%	0	0				-17.46%
15812	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分阿山沟支养殖场几2	400	79.20%	43.2	43.2				0.02%
15813	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线计量局住宅楼	315	54.48%	111.9	111.9				-29.55%
15814	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑箱式变电站1配电变压器	630	48.57%	0	0		是		-38.97%
15815	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	盛才小区1号箱变1号变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-35.47%
15816	沈北	道义变	道孝乙线	正义路城北印象2变电站1变压器配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
15817	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	YHG_沈阳淡马锡物业管理有限公司(天赋新居)201配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-39.00%
15818	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期2箱式变电站1配电变压器	400	33.75%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
15819	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期4箱式变电站配电变压器	630	33.33%	0	0				-41.12%
15820	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干71右7右1	200	45.00%	0	0		是	2026年	-31.74%
15821	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	石庙子分16右2	200	4.80%	0	0		是	2025年	28.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15822	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站1变压器	630	37.78%	329.0	329.0				-42.88%
15823	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇人民政府变电站1号变压器	400	48.50%	0	0		是	2025年	-36.84%
15824	沈北	大志变	志詹乙线	富城时代1箱变1变压器配电变压器	500	67.60%	112.0	112.0		是	2026年12月	-38.47%
15825	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府2箱式变电站2配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-27.96%
15826	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站1变压器	630	68.57%	135.0	135.0				-39.06%
15827	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园1箱变1变压器	630	36.51%	337.0	337.0				-43.77%
15828	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾2号变电站201间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				-42.23%
15829	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外新东台（新）	400	91.50%	0	0	2025年6月			0.00%
15830	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线前辛屯西分机井支1	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
15831	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支18	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
15832	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	朱庄分14	200	28.00%	124.0	124.0				-29.32%
15833	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海1期1变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
15834	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城1号变电站201配电变压器	315	38.41%	0	0				-33.66%
15835	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线李百友支07	30	0.00%	27.0	27.0				0.00%
15836	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	15.20%	299.2	299.2				89.96%
15837	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区7变电站2变压器	500	29.12%	0	0		是	2025年12月	-47.15%
15838	沈北	清水变	清依线	清依于187(依路E台)	315	20.70%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
15839	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城2站房2变压器	630	28.70%	386.2	386.2				-40.10%
15840	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期5变电站1配电变压器	800	7.80%	0	0				0.00%
15841	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	万和丽景3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
15842	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线信和考核	100	32.70%	0	0		是	2026年12月	-44.37%
15843	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区5箱式变电站1配电变压器	800	26.75%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
15844	于洪	得胜变	得胜线95442	三隆熙湖枫景小区1变电站1变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-44.69%
15845	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站202配电变压器	630	28.25%	0	0				-36.49%
15846	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨二委养殖台	200	38.40%	0	0		是	2025年9月	100.00%
15847	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾2变电站变压器	500	34.08%	0	0		是	2027年12月	-41.34%
15848	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城6号变电站2号变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-37.65%
15849	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	雅景湾小区2配电室102配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-16.94%
15850	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	万和花园变电站202间隔配电变压器	800	49.20%	0	0				5.26%
15851	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮家卜大棚	200	34.80%	0	0				-40.78%
15852	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分佟家支05	100	62.40%	27.6	27.6				-34.16%
15853	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区1变电站1配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	19.55%
15854	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期2变电站202配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-39.28%
15855	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期1变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-83.51%
15856	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园1箱变2变压器	400	32.40%	230.4	230.4				-43.44%
15857	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园4箱变1变压器	500	46.08%	0	0				-41.43%
15858	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期2变电站2变压器	500	19.20%	354.0	354.0				-40.53%
15859	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城17号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	47.62%	0	0				-21.48%
15860	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯北支002	160	68.13%	0	0				-21.70%
15861	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线地税路北散户	250	55.68%	85.8	85.8				-44.15%
15862	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三堡砖厂棚菜	200	69.90%	40.2	40.2				20.55%
15863	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干4+1公变	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
15864	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分70加1右支6变压器	500	25.62%	321.9	321.9				-35.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15865	于洪	大兴变	兴古线	小微北陈2号台	400	60.60%	0	0				0.00%
15866	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾3小区箱式变电站配电变压器	630	7.30%	218.5	218.5				34.42%
15867	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞12箱变（单）	400	75.00%	0	0		是		-43.17%
15868	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-45.90%
15869	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区2变电站202变压器	630	19.81%	0	0				-37.19%
15870	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区7变电站1变压器	400	38.50%	206.0	206.0				-10.12%
15871	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线社甲大棚东2台	50	100.50%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-71.69%
15872	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾1变电站2变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
15873	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾5号变电站2号配电变压器	630	20.63%	0	0				-19.35%
15874	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线38右3+1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
15875	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站2变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
15876	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线散牛卜分村台支南台甲11（散牛卜南	200	46.50%	87.0	87.0				-29.06%
15877	和平	广州变	广州变478柳州甲线	金苑华城地下1号2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
15878	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干147右16变台	315	61.71%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
15879	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房魏家村季春友畜牧养殖公变台区	200	2.40%	0	0				0.00%
15880	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	新湖湾一期4箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	360.0	360.0		是	2025年12月	0.00%
15881	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）新街坊1箱202配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-20.18%
15882	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右8左10变台	200	15.00%	0	0				100.00%
15883	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区2箱变2变压器	630	47.62%	267.0	267.0				23.28%
15884	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区4变电站1变压器	800	86.25%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-32.49%
15885	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城8号变电站202间隔配电变压器	400	52.80%	0	0				-42.77%
15886	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西北二照明	100	114.00%	0	0	2022年12月			-35.76%
15887	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18+1左1	200	45.30%	0	0		是	2026年	100.00%
15888	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站2变压器	800	30.75%	474.0	474.0				-42.02%
15889	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	小毛甲6八家子分6右4	200	72.50%	35.0	35.0				8.37%
15890	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府3箱变202配电变压器	800	49.80%	321.6	321.6				0.99%
15891	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
15892	东陵	棋盘山	湖西线	泰安山庄变压器	630	0.95%	0	0		是	2026年12月	-31.36%
15893	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分18右4变台	200	51.30%	0	0		是	2025年12月	-31.00%
15894	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左5+1右2变台	400	15.60%	297.6	297.6		是	2025年12月	-36.06%
15895	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21右支05变压器	100	26.10%	63.9	63.9				-31.85%
15896	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香榭蓝郡小区8变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
15897	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广2箱变配电变压器	400	4.80%	0	0				19.36%
15898	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）3变电站1配电变压器	630	42.54%	299.0	299.0				8.68%
15899	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境三期（分建一）1变电站1配电变压器	800	46.20%	350.4	350.4				7.82%
15900	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线44+1右2	200	25.20%	0	0				100.00%
15901	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线4左2变台	100	4.80%	0	0		是	2025年12月	-65.10%
15902	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗西台（2022微）	315	50.48%	124.5	124.5				-35.60%
15903	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	亿嘉首府小区1局维变电站201配电变压器	400	19.60%	281.6	281.6				100.00%
15904	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙1箱变1变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-44.18%
15905	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线柳条分26	100	44.40%	0	0		是	2026年12月	-28.83%
15906	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分放海2台支4	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	-48.87%
15907	东陵	中马变	疗养甲线	新希望1箱变1变压器	630	12.19%	228.8	228.8				-24.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15908	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟4组综合	200	54.00%	0	0				31.28%
15909	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利甲13台	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
15910	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分090	400	28.20%	0	0		是	2025年9月	-25.78%
15911	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站2变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-42.26%
15912	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分50	200	45.50%	0	0				-29.34%
15913	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站1配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	10.32%
15914	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分8柱上变压器	315	51.43%	0	0		是	2025年12月	-38.30%
15915	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分11左1柱上变压器	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	-45.06%
15916	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	阳光碧水园2变电站2变压器	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
15917	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三卜西台照明	250	77.12%	32.2	32.2				-59.86%
15918	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区3变电站1变压器	400	37.80%	208.8	208.8				-44.63%
15919	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站1变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-35.10%
15920	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线57左6右1变台	400	9.90%	0	0				0.00%
15921	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干65	250	75.12%	0	0				-34.58%
15922	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	侯头沟1组分台	200	39.60%	100.8	100.8				22.02%
15923	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站2号变压器	630	38.73%	214.8	214.8				-40.96%
15924	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站1配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
15925	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	杨士教师楼小区变电站2变压器	630	43.05%	0	0		是	2025年12月	-34.44%
15926	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	万科魅力之城一期三区变电站2变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-47.97%
15927	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城3变电站变压器	630	33.02%	0	0		是	2028年12月	-37.31%
15928	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际4变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
15929	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15930	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左11左11变台	100	24.40%	65.6	65.6				-30.14%
15931	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园4号变电站2号变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-43.33%
15932	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区1变电站1变压器	400	18.75%	0	0		是	2025年12月	-29.43%
15933	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞沟子分70左4变台	200	44.03%	0	0		是	2025年12月	-32.32%
15934	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干121右2	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
15935	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分38左9左2	200	74.00%	0	0				55.47%
15936	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房1组照明支新	200	56.70%	66.6	66.6				0.00%
15937	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站202间隔配电变压器	800	15.60%	0	0				-16.86%
15938	浑南	营盘	营盘变084营天线	万科明天广场南区2期变电站202间隔配电变压器	800	44.63%	0	0		是	2027年12月	-37.56%
15939	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线免烧砖厂分支002	50	138.00%	0	0	2023年10月	是	2026年6月	-38.06%
15940	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	龙城家园1变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-40.32%
15941	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支08	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
15942	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园1变电站2变压器	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-42.73%
15943	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-43.06%
15944	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城3变电站2变压器	630	47.24%	0	0				-43.94%
15945	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都2箱式变电站1配电变压器	500	50.88%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
15946	苏家屯	苏南变	苏南变60294南沙甲线	民主小区6号变电站1号配电变压器	400	13.60%	0	0		是		-40.49%
15947	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线68左1右1变台	400	15.50%	0	0				48.46%
15948	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站2号变压器	630	26.35%	0	0		是		-43.90%
15949	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分24	400	25.30%	0	0		是		-46.07%
15950	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	2号配电变压器	380	94.74%	0	0	2024年10月	是	2025年9月	12.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15951	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚1箱式变电站1配电变压器	630	44.19%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
15952	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线石场支3	200	51.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
15953	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1左3左1变台	400	50.40%	158.4	158.4				9.72%
15954	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分27柱上变压器	400	15.90%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
15955	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干苏窝分17变台	400	14.85%	0	0				-40.01%
15956	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分2右2+1左1	200	6.00%	0	0				8.84%
15957	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干24营盘分70北井支1右T5	200	38.00%	0	0		是	2026年12月	2.23%
15958	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园21号小区变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0				-38.07%
15959	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期3箱式变电站2配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2025年12月	48.37%
15960	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾1变电站1变压器	800	51.38%	309.0	309.0				-38.72%
15961	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分小田屯支11柱上变压器	200	6.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
15962	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园3号小区变电站1变压器	630	19.81%	0	0				-40.90%
15963	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干65变台	100	99.90%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-36.42%
15964	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右15能效柱上变压器	400	32.40%	0	0				100.00%
15965	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40左11+1	400	76.80%	0	0				-40.09%
15966	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分19左5变台	200	70.20%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
15967	于洪	小于变	10kV于工线56284	雅华香颂1变电站2配电变压器	630	18.10%	0	0				2.63%
15968	于洪	小于变	10kV小工线56242	雅华香颂1变电站1配电变压器	630	19.37%	445.0	445.0				4.26%
15969	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右3+1右2	200	54.60%	70.8	70.8				-0.02%
15970	沈河	文艺变	文艺变940文展甲线	文艺分4左1柱上变压器	400	6.90%	0	0				-36.91%
15971	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警1变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-34.40%
15972	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北干工业分12+1柱上变压器	315	5.08%	0	0		是	2025年12月	-28.55%
15973	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	凌云佳园2变电站1变压器	630	39.37%	204.4	204.4				-33.19%
15974	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分22变台	200	43.00%	0	0		是		-38.52%
15975	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线79左05	315	49.14%	0	0		是	2027年	-18.01%
15976	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园61主变	630	24.38%	413.4	413.4				-38.16%
15977	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蟆分62	200	11.80%	0	0				-23.47%
15978	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站2号变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	100.00%
15979	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变1变压器	630	25.71%	1.7	1.7				-39.24%
15980	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家卜支47	250	51.60%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
15981	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线营子分村内支16左11变台	400	48.60%	165.6	165.6				-40.19%
15982	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香棋7变电站1变压器	400	32.70%	0	0				-38.02%
15983	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变1变压器	630	31.11%	0	0				-43.36%
15984	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸馨都2变	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
15985	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
15986	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭法律学校宿舍	200	68.70%	0	0		是	2025年	-34.62%
15987	开发	宁官变	宁富线	万象首府小区2变电站2变压器	800	18.00%	576.0	576.0				9.47%
15988	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干西山城支7柱上变压器	200	41.85%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
15989	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯大队台	400	37.80%	97.3	97.3				-32.81%
15990	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东4号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	6.00%	336.0	336.0				100.00%
15991	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园1变电站2配电变压器	800	3.30%	0	0		是	2025年12月	39.62%
15992	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区4变电站2变压器	800	48.00%	336.0	336.0				-24.57%
15993	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分10	250	64.96%	0	0				-37.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15994	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分左9右4	30	88.00%	0	0	2022年12月			-35.12%
15995	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站201配电变压器	630	35.30%	344.6	344.6				-26.38%
15996	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线南芦家台分支线002	50	77.40%	0	0		是	2026年12月	-47.07%
15997	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子东支04	160	19.31%	0	0		是	2025年12月	-16.44%
15998	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站2配电变压器	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	-71.98%
15999	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛2变电站202	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
16000	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干30左支1柱上变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-33.93%
16001	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三组支04	100	137.40%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-33.59%
16002	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干101左1	200	6.30%	167.4	167.4				100.00%
16003	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇九队几8	200	38.70%	0	0		是	2025年11月	-24.09%
16004	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	北汤河苑小区1局维变电所202配电变压器	400	14.40%	302.4	302.4				100.00%
16005	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站201配电变压器	630	21.71%	0	0				-60.99%
16006	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干086T接东哈分1	200	28.43%	0	0				-42.61%
16007	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房分005	200	66.15%	47.7	47.7				-31.66%
16008	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西沟子机井	100	54.00%	0	0		是	2025年11月	-47.89%
16009	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分联户支9右9变台	200	33.39%	0	0				-27.01%
16010	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-41.85%
16011	于洪	大兴变	兴光线	大兴学校西小微台	315	44.19%	144.3	144.3				12.95%
16012	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16013	大东	毛君变	10kV毛海线7952	陶瓷大都汇1箱变1变压器	630	22.86%	423.0	423.0		是		-36.33%
16014	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线62左分02	400	16.80%	204.4	204.4				13.14%
16015	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇5变电站2配电变压器	630	12.38%	0	0				100.00%
16016	沈河	青年变	青年变352青东线	顺通3箱变1变压器	630	95.62%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-40.98%
16017	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑2变电站1变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
16018	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光4箱式变电站配电变压器	400	63.00%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
16019	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线12+1	315	53.65%	0	0		是	2026年12月	-41.68%
16020	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园3站房1配电变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
16021	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城9变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	12.34%
16022	于洪	范屯变	范新线	小微范屯村西1台	200	6.30%	167.4	167.4				100.00%
16023	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16024	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿一台区	250	91.84%	0	0	2025年8月			-56.47%
16025	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实1箱变2变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-45.99%
16026	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年	-36.54%
16027	沈北	道义变	道信线	汇置尚都九期4变电站202配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
16028	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站1母线1变压器	400	62.40%	0	0		是	2026年12月	-31.65%
16029	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家北支08	50	102.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-41.50%
16030	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变1变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-44.92%
16031	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城6箱变1变压器	630	59.05%	195.0	195.0				-38.57%
16032	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	时代逸居小区7箱变201配电变压器	400	23.25%	0	0		是	2026年12月	6.03%
16033	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和隆城4箱变1变压器	400	56.00%	0	0		是		38.37%
16034	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期4箱式变电站2配电变压器	630	36.95%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
16035	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变2变压器	400	41.40%	0	0		是		-37.02%
16036	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花二期1箱式变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-65.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16037	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站1变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-41.50%
16038	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48右15右2	200	86.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	-44.11%
16039	法库	新依变	依三线	10kV依三线西下下南几04	250	26.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16040	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	牛队支27+1右1	200	52.80%	0	0				-42.08%
16041	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区5局维变电站202配电变压器	630	19.05%	0	0				77.10%
16042	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-196.65%
16043	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	上河分3右2+1	200	7.50%	0	0				70.29%
16044	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房照明新	400	12.60%	0	0				0.00%
16045	于洪	大兴变	兴光线	光辉村一队1台区	200	36.00%	108.0	108.0				-39.43%
16046	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区2变电站1变压器	800	36.38%	429.0	429.0				-13.80%
16047	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区5变电站1变压器	800	71.25%	150.0	150.0				-40.50%
16048	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城2箱式变电站201间隔配电变 压器	630	22.22%	427.0	427.0				-45.36%
16049	和平	太原变	太原变082温州线	温州城11主变压器	800	18.75%	0	0				-45.09%
16050	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司3201配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
16051	于洪	光辉变	光东线	小微十家村2	400	14.70%	301.2	301.2				0.63%
16052	于洪	光辉变	光南线	小微三台村村西台	400	37.50%	210.0	210.0				-43.05%
16053	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分花牛西支07+1（花牛堡西台）	200	45.70%	88.6	88.6				-29.72%
16054	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线水库分关电支42右几2	250	12.48%	193.8	193.8				100.00%
16055	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	大棚分008	100	54.00%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
16056	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	浑河二区2配电站2公变	630	58.10%	201.0	201.0				-46.91%
16057	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期7变201	500	41.92%	240.4	240.4				-46.84%
16058	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期7变202	500	25.28%	323.6	323.6				-41.99%
16059	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86左5变台	200	60.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16060	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村东北台	200	23.10%	0	0				-36.13%
16061	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右5+1右8	200	28.50%	123.0	123.0				100.00%
16062	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	后岗分25左15	200	28.80%	122.4	122.4				-8.71%
16063	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾2号变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				0.00%
16064	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站202间隔配电变压器	630	16.83%	461.0	461.0				-36.82%
16065	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区3箱式变电站配电变压器	400	24.00%	0	0				-35.39%
16066	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品4号变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0				-37.81%
16067	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘西6队台区	200	35.70%	0	0				12.32%
16068	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站1箱变2变压器	800	33.75%	0	0		是	2026年12月	-27.24%
16069	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分34右5变台	400	0.30%	343.5	343.5				0.00%
16070	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分57左18右13变台	50	7.40%	0	0		是	2025年12月	-152.21%
16071	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区3变电站201变压器	630	99.43%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-37.36%
16072	浑南	孤家子	孤家子变672桑林乙线	孤家子四栋楼1号变压器	315	68.57%	0	0				100.00%
16073	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15左1变台	400	62.70%	0	0		是	2025年12月	-39.41%
16074	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线84右19左3变台	200	47.60%	0	0		是	2025年12月	-20.56%
16075	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站1变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-44.78%
16076	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站2变压器间隔配电变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-37.84%
16077	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期3号配电室1号配电变压器	630	63.24%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
16078	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期2局维变电站201配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	5.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16079	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线59右11+1右1	400	39.00%	0	0				11.46%
16080	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分28右支1右T3台区	50	74.80%	0	0		是	2026年12月	-45.03%
16081	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分11变台	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-34.21%
16082	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥13箱变202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-18.64%
16083	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站1变压器	800	42.60%	379.2	379.2				-43.43%
16084	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式-关宏宽电井	200	30.30%	119.4	119.4				-59.08%
16085	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站1号配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
16086	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站1配电变压器	630	19.24%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
16087	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站1主变	630	25.90%	403.8	403.8				-21.74%
16088	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯2队台	200	40.80%	97.3	97.3				-32.45%
16089	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站1变压器	630	35.87%	0	0				-40.52%
16090	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期2号变电站1号配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2027年12月	-16.67%
16091	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站2号变压器	800	23.63%	0	0		是	2027年12月	-43.46%
16092	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站1变压器	800	24.00%	528.0	528.0				-41.37%
16093	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变1站内变压器	500	31.20%	0	0				-41.49%
16094	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	万和顺景3箱变1变压器	400	39.60%	201.6	201.6		是		-40.07%
16095	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品2变电站2变压器	630	8.57%	513.0	513.0				100.00%
16096	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站2变压器	315	40.63%	155.5	155.5				-40.38%
16097	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分38+1左3变压器	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
16098	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门12号变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0				-39.20%
16099	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金配电变压器	630	14.52%	0	0				-38.91%
16100	东陵	李相变	李古线	李相变646李班线李班干德胜分6柱上变压器	160	64.88%	40.2	40.2				-32.39%
16101	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分15柱上变压器	315	94.73%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-49.47%
16102	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	17.00%	292.0	292.0				-25.64%
16103	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区3变电站1变压器	400	23.60%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
16104	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利北街98-1号变电站201间隔配电变压器	400	19.50%	282.0	282.0				29.97%
16105	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江2箱变2配电变压器	400	84.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-39.17%
16106	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	铸研变电站201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-43.41%
16107	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线黄楼支004	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
16108	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦1箱变2变压器	800	12.30%	97.5	97.5				28.09%
16109	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线韩庆国水利分农场水利支1	200	42.60%	94.8	94.8				21.70%
16110	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5左1右2	200	18.00%	144.0	144.0				0.95%
16111	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑西大棚支009	50	34.20%	0	0		是	2026年5月	-51.03%
16112	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线31左07	80	52.50%	30.0	30.0				-28.39%
16113	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭二组分支线1	200	49.50%	0	0		是	2026年12月	-34.52%
16114	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干35+3公变	315	36.19%	0	0		是	2026年12月	-44.00%
16115	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站2变压器	630	22.22%	0	0				-39.49%
16116	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南3分台支5	200	43.20%	0	0		是	2026年12月	-6.55%
16117	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分102变台	200	42.00%	0	0		是	2025年12月	-113.35%
16118	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	海原世家1变压器	400	66.00%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
16119	和平	方型变	方型变438方文乙线	中宇花园主变	630	38.89%	322.0	322.0				-38.29%
16120	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-5区2箱变1变压器	400	13.80%	304.8	304.8				14.45%
16121	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支8右09	250	32.64%	143.4	143.4				-25.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16122	开发	洞庭变	洞庭变55770吉利甲线	大坝甲线李官干大坝分25变压器	100	30.40%	59.6	59.6				-39.77%
16123	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干佟平分65+1左5变台	200	31.20%	0	0				0.00%
16124	和平	方型变	方型变426宁波甲线	太原变042南十甲线沈后分1+1	315	17.78%	0	0				-41.78%
16125	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线54左1	315	33.65%	0	0				-38.89%
16126	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线28右3	500	23.52%	0	0				-34.52%
16127	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支17左6柱上变压器	400	22.25%	0	0		是	2025年12月	-28.75%
16128	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干40	315	55.24%	109.5	109.5				-48.01%
16129	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器1	315	66.29%	0	0		是	2025年12月	-33.00%
16130	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右2	200	70.20%	0	0		是	2028年12月	-46.63%
16131	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分5	200	85.50%	0	0	2025年6月			-43.53%
16132	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线41	100	92.80%	0	0	2022年12月	是		-37.45%
16133	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线32左3左1	250	65.76%	0	0		是	2026年	-45.31%
16134	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分10	315	9.84%	0	0		是	2028年12月	-39.15%
16135	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右3	500	33.92%	123.0	123.0				-38.88%
16136	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干26	160	32.50%	92.0	92.0				-43.38%
16137	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分8	315	71.43%	0	0				-50.82%
16138	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分19左3变压器	100	46.50%	43.5	43.5				-61.21%
16139	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右2右7	250	27.52%	156.2	156.2				-42.89%
16140	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干37公变	315	20.00%	0	0				-43.26%
16141	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新 区2柱上变压器	315	45.08%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
16142	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干64公变	315	37.14%	166.5	166.5				-50.23%
16143	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干77右5右1公变	100	12.00%	0	0		是	2026年12月	-76.90%
16144	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分19公变	400	56.70%	0	0		是	2026年6月	-46.42%
16145	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左16+1公变	315	52.19%	119.1	119.1				-42.36%
16146	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左1+1公变	315	30.79%	186.5	186.5				-38.48%
16147	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4右4柱上变压器	315	71.62%	0	0		是	2025年12月	-44.86%
16148	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左16右5公变	315	101.90%	0	0	2024年7月			-22.60%
16149	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25左2	250	57.20%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
16150	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线84右3	400	11.70%	313.2	313.2				-47.71%
16151	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左10	160	47.25%	0	0				-26.89%
16152	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干7右3右1公变	315	100.57%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-44.74%
16153	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干9左1公变	315	76.19%	0	0		是	2026年12月	-33.54%
16154	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分71左11变压器	250	2.16%	0	0		是	2025年12月	-34.26%
16155	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分21右02	315	51.43%	0	0				-39.19%
16156	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线13左1	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
16157	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分24	250	5.12%	212.2	212.2				19.17%
16158	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线无线电分1	100	4.00%	86.0	86.0				-15.88%
16159	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线国二分2柱上变压器	250	28.80%	153.0	153.0				-28.35%
16160	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干133-1	315	40.63%	155.5	155.5				-44.37%
16161	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场线和睦干45	200	9.00%	0	0		是		-45.94%
16162	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左6	250	55.41%	0	0				-32.44%
16163	和平	青年变	青年变366青北线	青北线86右1	315	67.81%	0	0				-39.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16164	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨分27右1-1	200	3.60%	172.8	172.8				-58.77%
16165	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分5左1变台	315	39.05%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
16166	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大2支2变压器	315	30.48%	187.5	187.5				-67.15%
16167	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支13变压器	160	49.38%	65.0	65.0				-41.19%
16168	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分22柱上变压器	315	91.11%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-57.41%
16169	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左7	200	75.20%	0	0				-37.88%
16170	大东	如意变	如意变80860意小乙线	合作乙线合作干13	315	53.02%	116.5	116.5				-49.62%
16171	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右5变台	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
16172	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线73变台	250	36.48%	0	0		是	2025年12月	-48.57%
16173	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线70右4	500	56.16%	169.2	169.2				-54.46%
16174	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干奥运分14	200	91.80%	0	0	2025年8月			-43.68%
16175	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分21柱上变压器	400	54.60%	0	0				-83.62%
16176	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分9柱上变压器	315	46.10%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
16177	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区1箱变2变	630	38.73%	0	0				-44.80%
16178	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平庄3箱变	630	45.33%	0	0		是	2025年12月	-43.73%
16179	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西3箱变2号变	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-40.38%
16180	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈后太原南2一次2#主变	315	0.00%	0	0				0.00%
16181	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是		-43.23%
16182	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-34.93%
16183	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园5箱变1变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
16184	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变2号变	630	41.27%	307.0	307.0				-41.19%
16185	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡7箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16186	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代4箱变2号变	500	58.00%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
16187	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变1号变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-43.34%
16188	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	天星小区变电站1变压器	315	60.00%	0	0		是	2025年12月	-21.76%
16189	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变1变压器	500	14.72%	376.4	376.4				-48.51%
16190	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站201	630	21.59%	0	0				-44.69%
16191	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站（原二期）201	630	41.52%	0	0		是	2028年12月	28.44%
16192	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站（原三期）201	630	21.59%	0	0		是	2028年12月	-42.07%
16193	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站202	630	14.86%	473.4	473.4				-37.95%
16194	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变2站内变压器	630	32.00%	0	0				-39.66%
16195	和平	马路湾	马路湾变648中华甲线	工商银行主变	315	43.05%	147.9	147.9				-39.58%
16196	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站2号变压器	315	41.90%	10.0	10.0				-42.57%
16197	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都1期2箱变1变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-45.94%
16198	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都2期2箱变1变压器	630	13.97%	479.0	479.0				-45.46%
16199	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变2变压器	500	36.80%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
16200	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑2箱变1号变	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
16201	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变2	500	34.40%	0	0		是	2025年12月	-36.82%
16202	铁西	万达变	万达变56074万兴甲线	浑河六区1变电站201配电变压器	630	119.68%	0	0	2025年6月			-41.00%
16203	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
16204	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园2变电站202柜	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-43.37%
16205	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	春城小院变电站202柜	800	42.90%	376.8	376.8		是	2028年12月	7.71%
16206	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村5变电站201柜	630	34.67%	348.6	348.6				-34.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16207	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	友佳花园3变电站201变压器	400	44.00%	184.0	184.0				-38.48%
16208	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站202柜变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
16209	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区5变电站201	400	58.80%	124.8	124.8				-24.94%
16210	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站201柜	800	10.80%	0	0		是	2028年12月	-42.51%
16211	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	实久花园变电站201柜	630	32.38%	0	0		是	2028年12月	-41.81%
16212	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保工街4变电站201柜	315	25.40%	203.5	203.5				-36.19%
16213	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
16214	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽宁体育馆宿舍主变	630	21.90%	429.0	429.0				-37.74%
16215	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站1号变压器	630	12.06%	0	0		是		-42.85%
16216	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住11主变	630	21.33%	432.6	432.6				-37.56%
16217	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-45.82%
16218	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥三期3箱变1号变	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
16219	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	克俭13箱变1变	500	34.80%	276.0	276.0				-39.68%
16220	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站1号变	630	44.44%	0	0		是	2025年12月	-48.95%
16221	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变1变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-46.09%
16222	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变1变压器	630	37.71%	0	0				-38.46%
16223	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	干休所箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-39.08%
16224	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期7箱变2变	630	30.16%	377.0	377.0				-39.89%
16225	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区18变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
16226	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸花园4箱变1变	500	54.40%	178.0	178.0				-44.07%
16227	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明4变电站201	630	11.43%	495.0	495.0				-38.40%
16228	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰街3变电站201	400	35.00%	0	0		是	2028年12月	-35.64%
16229	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站1变压器	500	75.52%	72.4	72.4				-41.93%
16230	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城4号变电站1号变压器	630	20.63%	0	0				-40.93%
16231	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
16232	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	强大小区2变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
16233	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐1箱变2变	800	66.60%	187.2	187.2				-46.00%
16234	沈河	市府变	市府变562府北乙线	民富4箱变2变压器	630	40.95%	309.0	309.0		是	2026年12月	-47.11%
16235	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	万科金色2-2变电站1变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-44.98%
16236	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含3箱变2	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-46.94%
16237	和平	广州变	广州变474广府甲线	年华一次1#主变	1250	18.40%	895.0	895.0				-48.24%
16238	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期5箱变1变压器	500	20.00%	350.0	350.0				-47.57%
16239	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16240	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强7箱变2变压器	630	49.14%	0	0				-40.69%
16241	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站201	630	46.67%	273.0	273.0				-47.41%
16242	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	佰华精舍2箱变2站内变压器	400	47.40%	0	0				-43.29%
16243	和平	市府变	市府变580北市甲线	华资大厦1主变	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	-34.58%
16244	浑南	铁匠变	铁匠变866铁孤乙线	金利家园1号变电站1号变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-43.41%
16245	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	劳动路箱变（单）	500	49.28%	0	0				-40.81%
16246	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品4变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是		-44.35%
16247	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品14变电站2变压器	630	32.76%	0	0		是		-47.08%
16248	浑南	铁匠变	铁匠变870慧品线	河畔新城10号变电站1号变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-43.52%
16249	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园1变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年12月	-183.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16250	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	清新园201	630	55.24%	219.0	219.0				-45.74%
16251	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园1#1#主变	630	11.81%	0	0				-42.22%
16252	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	工农桥东主变	400	12.00%	0	0				-43.92%
16253	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	南十土变1#变压器	800	81.60%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-39.24%
16254	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站201	630	40.32%	313.0	313.0				-40.16%
16255	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	沈辽路18箱变201	250	64.00%	65.0	65.0				-46.45%
16256	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站202	630	30.48%	375.0	375.0				-36.17%
16257	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站1变压器	500	16.40%	0	0				-43.49%
16258	皇姑	长江变	25466长黄甲线	卧龙箱变1	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	-317.60%
16259	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变2	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
16260	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站1变压器	500	14.40%	378.0	378.0				-44.88%
16261	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园3变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
16262	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
16263	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期4箱变2变	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
16264	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变1	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
16265	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	干休所配电站1	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
16266	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰5箱变1号变	500	29.04%	0	0		是	2025年12月	-33.04%
16267	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园1箱变2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
16268	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰13箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16269	皇姑	长江变	25458长亚甲线	龙逸二1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16270	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加华二1箱变1号变	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-31.18%
16271	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	西苑家园201	500	48.64%	31.2	31.2				-42.26%
16272	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站1号变压器	630	30.00%	0	0				-43.22%
16273	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	民主小区4号变电站1号变压器	400	79.20%	43.2	43.2				-39.91%
16274	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	兴龙苑二期4变电站201柜	630	35.56%	0	0		是	2028年12月	-42.97%
16275	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都5箱变1站内变压器	630	19.43%	1.7	1.7				-45.75%
16276	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代3变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	68.85%
16277	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区三期2变电站201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				8.97%
16278	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区三期2变电站202间隔配电变压器	630	22.22%	0	0				5.76%
16279	法库	孟家变	孟东线	孟东线欢喜几46	400	8.53%	325.9	325.9				10.33%
16280	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房分06	200	56.60%	0	0		是	2028年	-28.83%
16281	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分93右8	200	16.80%	0	0				100.00%
16282	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达4变电站1号配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-28.82%
16283	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	兰庭园4变电站2变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
16284	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城12号变电站202配电变压器	630	35.87%	0	0				-42.67%
16285	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园2变电站1变压器	400	34.00%	0	0				-34.18%
16286	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡24号小区变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-35.58%
16287	东陵	中马变	军影线	军影线东泽分9左1柱上变压器	400	22.10%	0	0		是	2026年12月	-49.70%
16288	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区3变电站2变压器	800	17.25%	0	0		是	2025年12月	-28.92%
16289	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支6柱上变压器	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-107.00%
16290	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期2	630	17.90%	0	0				-44.02%
16291	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵3箱变（单）	630	25.52%	0	0				-44.67%
16292	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代2号变电站202间隔配电变压器	800	51.75%	0	0				-41.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16293	于洪	大潘变	大彰线	小微大彰线朴坨村3号台	400	46.80%	0	0				-8.89%
16294	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园2201间隔配电变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-45.05%
16295	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线小辛烘干塔支06	200	34.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16296	东陵	孙家寨	孙张线	后桑林子2箱变1变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
16297	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线德庆台分支03	50	61.17%	0	0		是	2026年12月	-31.12%
16298	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG_三家子1-2（三家子分79左2）	200	35.10%	109.8	109.8				-31.23%
16299	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线砖厂分赵家2支7	400	24.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16300	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦3箱变2变压器	630	12.19%	97.5	97.5				26.44%
16301	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分15+1左10	200	54.30%	0	0		是	2025年	-42.02%
16302	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右16变台	200	24.40%	0	0				-33.40%
16303	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支05	200	56.30%	0	0		是	2025年12月	-39.05%
16304	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干上头分40左7变台	200	3.00%	0	0				-78.62%
16305	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站2变压器	500	41.60%	242.0	242.0				-41.36%
16306	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	瑞士风情小区6变电站2变压器	630	16.76%	0	0				-44.98%
16307	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分062	200	51.15%	77.7	77.7				-24.02%
16308	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分大三家子支砖厂几线张家洼子甲线14（包九队台）	200	26.10%	0	0		是	2027年	-30.29%
16309	法库	果子园	果蕴线	10kV果蕴线锦绣环网柜分2	400	4.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16310	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右5变台	200	29.55%	120.9	120.9				-34.69%
16311	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39左4变台	200	34.80%	110.4	110.4				-33.73%
16312	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线李坨子1电井分支13	30	40.33%	0	0		是	2026年12月	-26.92%
16313	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区6小区变电站201配电变压器	630	19.62%	443.4	443.4				94.55%
16314	沈北	农高变	农丰线	农丰干水利分0华清工程有限公司2（一站式）	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	-29.91%
16315	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村路南	400	76.80%	0	0				-21.72%
16316	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线城东干022	100	42.00%	48.0	48.0				-46.79%
16317	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强12号主变	400	21.20%	275.2	275.2				-38.99%
16318	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	龙湖樾前2箱变2变压器	800	20.70%	0	0				100.00%
16319	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	碧桂园御时光2变电站1变压器	630	2.22%	31.2	31.2				100.00%
16320	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16321	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分20（闫家C台）	30	12.00%	23.4	23.4				-63.98%
16322	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干99台区（清洁能源）	400	9.23%	323.1	323.1				-28.72%
16323	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
16324	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站2变压器	500	53.12%	0	0		是	2025年12月	-38.56%
16325	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆9号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	18.60%	0	0				100.00%
16326	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期1箱式变电站2配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2025年12月	62.30%
16327	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变201	630	33.02%	0	0		是	2028年12月	-40.23%
16328	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	万科长江府箱式变电站2配电变压器	800	61.88%	0	0				-28.98%
16329	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2期1箱变202配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
16330	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期1局维-2	800	43.13%	0	0		是	2026年12月	-35.24%
16331	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡7变电站2变压器	630	47.62%	267.0	267.0				-44.82%
16332	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线电动汽车服务站分2	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
16333	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线14右2	315	52.70%	117.5	117.5				-27.73%
16334	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园2配电站2站内变压器	630	69.33%	1.7	1.7				-43.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16335	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站2变压器	800	30.80%	473.6	473.6				-45.36%
16336	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园小区2变电站2变压器	800	53.63%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
16337	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村一队台区	250	21.84%	0	0				-25.18%
16338	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作干34加1	200	76.80%	0	0				-9.03%
16339	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	应四乙线北四干68柱上变压器	200	21.00%	0	0		是	2028年12月	-47.65%
16340	辽中	浦东变	浦东变91452浦排线	沐樾府一期1箱式变电站202间隔配电变压器	800	58.80%	0	0		是	2025年12月	8.31%
16341	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园2箱变变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
16342	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶西分叶7组北台支4	315	20.95%	217.5	217.5				100.00%
16343	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方乙线广方干刘家分47左7左13柱上变压器	400	8.80%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
16344	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分37右支6台区	100	24.00%	66.0	66.0				-64.09%
16345	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线二分场支线120	400	59.10%	0	0				-41.54%
16346	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干137变台	200	10.80%	158.4	158.4				-17.43%
16347	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线贾家沟台	100	27.40%	0	0		是	2025年12月	-29.33%
16348	法库	团山子	团山子变1172团地线	10kV团合线团山子分3	500	32.64%	286.8	286.8				2.63%
16349	于洪	家俱变	佰锦线	水木城典2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-46.77%
16350	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分21+1变台	400	50.70%	0	0				100.00%
16351	于洪	高明变	高北线	弓匠社区4变电站7变压器	630	14.22%	0	0				-39.09%
16352	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站2变压器	400	23.63%	0	0		是	2025年12月	-43.98%
16353	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林2箱变1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
16354	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆1变电站1变压器	500	71.60%	0	0		是	2025年12月	-33.94%
16355	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象都荟3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16356	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变201	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-45.28%
16357	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	东狼东台西	200	66.30%	47.4	47.4				-33.53%
16358	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光6号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	33.97%	0	0				15.81%
16359	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2小区变电站202配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
16360	开发	化学变	化学变95364化发甲线	西棠小区1变电站2变压器	800	12.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16361	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干赵窝分大车鱼池支2右16变台	200	63.15%	53.7	53.7				-33.95%
16362	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分15右11变台	200	136.40%	0	0	2025年6月			-54.85%
16363	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干西岗分7变台	200	24.60%	130.8	130.8				-57.52%
16364	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变1站内变压器	630	27.94%	0	0				-39.70%
16365	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变1站内变压器	630	38.10%	0	0				-42.86%
16366	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干河南分46左1	200	31.50%	0	0		是	2026年	-30.68%
16367	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	汇置尚樾1箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	22.75%
16368	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	恒星新能源	200	132.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	91.14%
16369	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡夏堡东洼子大棚n（仅换变压器）改造	100	86.00%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	8.04%
16370	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园4配电室202间隔配电变压器	400	52.80%	148.8	148.8				-34.17%
16371	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园8变电站201变压器	630	19.43%	0	0		是	2028年12月	-42.94%
16372	苏家屯	孙家寨	孙桃乙线	10千伏孙桃线桃仙分7号右1号柱上变压器	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	-4.51%
16373	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184	200	49.80%	80.4	80.4				-51.89%
16374	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	沙平分81柱上变压器	200	28.80%	122.4	122.4		是	2025年12月	-18.25%
16375	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG_ 华海雅馨苑5箱式变电站1号配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
16376	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯东支007	200	75.15%	29.7	29.7				-25.54%
16377	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期3201间隔配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				-114.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16378	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨于32中海分17柱上变压器	100	73.20%	0	0		是	2026年12月	-27.03%
16379	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期2变电站1配电变压器	630	40.63%	311.0	311.0				-41.51%
16380	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干123右3之7	200	29.70%	0	0				1.36%
16381	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干7右1变压器	315	12.19%	245.1	245.1				-40.80%
16382	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支19+1右1	200	26.85%	0	0		是	2026年	1.77%
16383	苏家屯	山庄变	山庄变50224山大线	山大干47右1	200	29.10%	0	0				-41.82%
16384	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都18号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	19.80%	0	0				8.85%
16385	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县建筑安装公司	80	65.50%	19.6	19.6				-28.94%
16386	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分4加1	100	82.00%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-43.90%
16387	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干121左17变台	200	21.30%	0	0		是	2025年12月	-33.12%
16388	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园29号小区变电站201配电变压器	800	39.38%	0	0				-40.23%
16389	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑1小区箱变2配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	3.68%
16390	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴隆堡商贸城1变电站1变压器	630	67.30%	143.0	143.0				-38.24%
16391	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站2配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2025年12月	-18.84%
16392	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园2箱变1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-45.79%
16393	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾3号变电站202间隔配电变压器	630	4.44%	0	0				0.00%
16394	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站2配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
16395	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线动迁小区分11	250	87.94%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-16.06%
16396	沈北	新城子	新城线	YHG_郑州路综合楼56	250	42.88%	0	0		是	2026年12月	-38.50%
16397	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-40.95%
16398	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变1变压器	800	60.38%	0	0				-39.81%
16399	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	河榆干圣水分19教师楼	315	33.97%	0	0				-29.08%
16400	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台子居民楼新	200	112.80%	0	0	2025年6月			0.00%
16401	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支23左1柱上变压器	315	75.43%	0	0		是	2025年12月	-27.43%
16402	于洪	范屯变	范北线	小微永安村西台2	400	7.20%	331.2	331.2				-28.67%
16403	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干69	315	69.33%	0	0		是	2025年12月	-36.52%
16404	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都1站房2变压器	630	32.76%	0	0				-44.82%
16405	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香楸12变电站2变压器	800	30.20%	0	0				-36.36%
16406	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江乙线8+1柱上变压器	315	28.25%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
16407	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分14左6变台	200	27.50%	0	0				13.90%
16408	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右3副杆左1	315	41.14%	0	0				4.80%
16409	沈河	怀远变	怀远变142怀金甲线	金廊公馆5变电站201配电变压器	800	5.70%	674.4	674.4				100.00%
16410	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩一期2号变电站1号变压器	400	28.80%	0	0		是	2027年12月	-26.03%
16411	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀3箱变2变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-44.12%
16412	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右7右4	200	9.20%	0	0				-37.87%
16413	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支17右4	200	23.70%	0	0		是	2025年	-26.36%
16414	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干56右6	100	22.20%	67.8	67.8				-36.24%
16415	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光4箱变1变压器	800	49.88%	0	0		是		-28.26%
16416	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-2变电站201间隔配电变压器	400	46.80%	0	0		是	2026年12月	-36.02%
16417	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	小河沿综合台A	200	48.60%	82.8	82.8				-35.00%
16418	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站2变压器	400	50.00%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
16419	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分05	200	75.30%	0	0				-44.08%
16420	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线西李支004	200	48.50%	83.0	83.0				-23.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16421	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区4变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	23.00%
16422	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区6变电站2变压器	500	31.36%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
16423	沈北	董楼子	望滨线	望滨线190（百贯A台）	200	52.50%	75.0	75.0				-35.60%
16424	大东	如意变	如意变856如沈乙线	沈毛乙G开闭站XB6箱变（单）	400	8.70%	325.2	325.2				-38.97%
16425	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线35柱上变压器	400	84.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-52.20%
16426	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑7变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年12月	-45.04%
16427	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分70+1右1变台	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-16.53%
16428	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区张广生电焊修理部-新农线马甲分8	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16429	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变1变压器	630	7.37%	520.6	520.6				-30.01%
16430	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变2变压器	630	7.62%	519.0	519.0				-40.15%
16431	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期3局维箱变2变压器	630	5.59%	531.8	531.8				-52.74%
16432	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站1变压器	630	19.68%	10.0	10.0				-39.33%
16433	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里2号变电站201间隔（下深乙线）配电变压器	800	15.90%	0	0				0.00%
16434	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干67右2变台	100	40.80%	0	0				-32.71%
16435	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城5号变电站1号变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年12月	-40.39%
16436	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城9号变电站1号变压器	800	37.50%	0	0		是	2027年12月	-37.38%
16437	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式-沈阳优盛食品有限公司-朱尔物流分3	400	37.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16438	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分14右2	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
16439	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干29右3	250	85.20%	0	0	2023年4月			-30.14%
16440	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干淮河分8柱上变压器	400	3.50%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
16441	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右2右1	200	58.80%	62.4	62.4				-47.63%
16442	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾1小区箱式变电站配电变压器	630	15.24%	218.5	218.5				13.05%
16443	康平	中心变	中心变2608粮油线	三中心箱变1变压器	160	51.50%	0	0		是	2026年12月	-44.10%
16444	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支08	400	61.65%	0	0		是	2025年12月	-31.69%
16445	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大北分04	100	33.40%	56.6	56.6				-42.06%
16446	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分89	400	16.50%	0	0		是	2027年	-40.98%
16447	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区刘英海磨米加工点	200	2.10%	175.8	175.8				0.00%
16448	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线化家村东台新	200	54.30%	0	0				0.00%
16449	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅小区1变电站1变压器	315	92.38%	0	0	2022年12月			-31.88%
16450	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理5箱变2变压器	800	14.40%	604.8	604.8				59.82%
16451	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干11公变	315	14.22%	238.7	238.7				-46.96%
16452	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区3变电站1变压器	630	41.43%	0	0				-40.14%
16453	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场6变电站1号变压器	400	33.50%	0	0				-28.80%
16454	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	国瑞E区变电站1变压器	800	19.13%	157.6	157.6				-41.03%
16455	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站2变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-42.10%
16456	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园2箱式变电站2配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2025年12月	-42.95%
16457	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分北支3	200	21.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16458	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干57右1	50	32.70%	0	0				-7.62%
16459	沈北	清水变	清依线	前屯矿（清水）温馨1箱202配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
16460	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左13变台	100	39.00%	51.0	51.0				-53.05%
16461	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门南台新台（2021微）	200	78.60%	0	0		是	2025年11月	-41.11%
16462	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期2变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16463	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右2减2	200	55.00%	70.0	70.0				-47.87%
16464	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北2台（微）	400	77.00%	52.0	52.0		是	2025年10月	-45.17%
16465	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区3变电站2变压器	800	34.50%	444.0	444.0		是	2025年12月	-36.97%
16466	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马南地支2	100	32.40%	0	0		是	2025年12月	-19.84%
16467	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分32右8+1左9变台	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	3.52%
16468	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线王北楼二	50	45.68%	0	0				-35.38%
16469	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆1号变电站1号变压器	800	22.80%	0	0		是	2027年12月	-39.51%
16470	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和越小区1配电室202间隔配电变压器	630	47.62%	267.0	267.0				13.22%
16471	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分114	100	94.80%	0	0	2025年4月	是	2025年	-33.41%
16472	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海大棚分支线003	50	30.60%	29.7	29.7				-15.22%
16473	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门肖北村增勇电焊公变台区	200	54.30%	71.4	71.4				0.00%
16474	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆9号变电站1号变压器	315	20.95%	0	0		是	2027年12月	-44.49%
16475	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期3箱变2变压器	800	24.75%	0	0				-45.35%
16476	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线国税分004	200	74.40%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
16477	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站202配电变压器	800	61.20%	0	0				-38.92%
16478	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站2变压器	800	51.75%	306.0	306.0				-40.16%
16479	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期4箱式变电站1配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	13.60%
16480	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-44.38%
16481	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	正军养殖场（一站式）	100	51.60%	38.4	38.4				-96.28%
16482	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期2号变电站1变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	17.31%
16483	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线王家支017	50	119.60%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-32.81%
16484	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分026	200	33.60%	0	0				-30.05%
16485	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线拉拉屯分008	100	47.40%	0	0		是	2026年12月	-32.34%
16486	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支22左5左2	200	8.00%	164.0	164.0				-90.07%
16487	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站2变压器	630	50.79%	0	0				-40.30%
16488	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期1局维变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	14.73%
16489	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	省政府房产修建公司201间隔配电变压器	200	0.00%	180.0	180.0				-45.15%
16490	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山水浇地甲水利乙3	50	0.40%	44.8	44.8				0.00%
16491	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线李家分支线011	50	86.40%	1.8	1.8	2022年12月	是	2026年6月	-36.26%
16492	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站2变压器	500	28.80%	306.0	306.0				-34.72%
16493	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际2土建变202	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
16494	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站1号配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2027年12月	-35.72%
16495	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	祥龙居变电站1变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年12月	-42.51%
16496	沈河	方家变	方家变668方南乙线	好望角变电站1变压器	400	8.00%	328.0	328.0				-43.68%
16497	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	47.40%	0	0				-23.11%
16498	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期5变电站202配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2026年12月	4.70%
16499	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站202	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
16500	沈北	文北变	文阁乙线	金地峯范小区1变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0				100.00%
16501	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期6号变电站1号配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16502	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线北段西分支线003	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
16503	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十干5左7变压器	100	34.80%	0	0		是	2028年12月	-40.98%
16504	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
16505	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园8变电站变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-33.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16506	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	万科千山苑箱式变电站201间隔配电变压器	800	52.50%	0	0		是	2025年12月	-27.42%
16507	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分乙线26左5右15柱上变压器	400	5.60%	0	0		是	2025年12月	-29.65%
16508	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利C座2变电站2站内变压器	800	34.00%	0	0				-37.37%
16509	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸四期五期小区2站房1配电变压器	630	2.86%	0	0				0.00%
16510	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线85左6变台	50	101.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-26.68%
16511	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城14变电站变压器	630	55.87%	0	0		是	2028年12月	-36.86%
16512	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生酈城2箱式变电站1配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
16513	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生酈城2箱式变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0				-40.54%
16514	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线36左8+1右10变台	200	21.60%	0	0				100.00%
16515	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站1变压器	630	40.95%	309.0	309.0				-41.44%
16516	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨第四社区综合一台	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	-18.48%
16517	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品1箱式变电站1配电变压器	800	42.38%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
16518	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	6.03%	529.0	529.0				97.78%
16519	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站201变压器	500	20.80%	346.0	346.0				-47.36%
16520	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干26柱上变压器	50	30.00%	0	0		是	2025年12月	0.63%
16521	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线29右1+1右1变台	200	21.50%	137.0	137.0				-30.69%
16522	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房1站房2变压器	800	13.50%	0	0				-38.35%
16523	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干212变台	400	39.53%	0	0		是	2025年12月	-34.77%
16524	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分73右2变台	200	43.80%	92.4	92.4				-20.41%
16525	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分37	100	67.60%	0	0		是	2025年	-28.41%
16526	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村西六队	200	31.35%	0	0				-47.89%
16527	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线二初中支1	200	55.20%	69.6	69.6				-38.94%
16528	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线202左6变台	200	19.20%	141.6	141.6				100.00%
16529	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站2配电变压器	800	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
16530	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园2变电站201间隔配电变压器	400	35.00%	0	0				-40.73%
16531	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	沈阳新朋房地产开发有限公司台区1号配电变压器	400	17.80%	0	0		是	2025年	-38.26%
16532	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	盛福家园1号箱变201间隔配电变压器	630	30.00%	378.0	378.0				-34.74%
16533	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分19#	315	16.57%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
16534	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支129变台	315	67.43%	71.1	71.1				-34.13%
16535	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分43+1右1变台	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	-22.12%
16536	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园5号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-41.75%
16537	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘屯南台	200	52.80%	74.4	74.4				17.76%
16538	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	阳光城璞悦配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
16539	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线孙显平大棚地支12	200	73.95%	32.1	32.1				-1.77%
16540	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	圣丰御景广场二期C组团2变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
16541	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地1号台区	400	62.70%	0	0		是	2025年11月	-33.55%
16542	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	轻庭小筑1号变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				100.00%
16543	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	毓庄村2机井	50	25.60%	0	0				-11.02%
16544	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井3台	100	34.80%	55.2	55.2				-66.26%
16545	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村10机井	200	31.00%	118.0	118.0				-47.81%
16546	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线9左3	315	80.00%	31.5	31.5	2022年12月			-42.36%
16547	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线115变台	200	51.90%	76.2	76.2				-34.37%
16548	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门1箱变2变压器	630	26.86%	0	0				-41.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16549	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲红线	柳河沟变205甲红线甲河干43左5变台	200	41.90%	0	0				-37.36%
16550	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线56变台	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	9.46%
16551	于洪	大兴变	兴红线	红旗台村二队台区	250	40.32%	0	0		是	2025年9月	-42.51%
16552	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品1箱变2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
16553	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线126右9变台	315	45.14%	141.3	141.3				-38.11%
16554	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右49	160	44.50%	0	0		是	2027年	-38.97%
16555	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线075	200	36.40%	0	0		是	2026年12月	-34.62%
16556	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔干泉园分13+1右2柱上变压器	400	69.60%	0	0		是	2026年12月	11.37%
16557	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区2变电站1变压器	800	30.90%	0	0		是	2025年12月	-24.90%
16558	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区3变电站1变压器	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-60.05%
16559	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾11箱变2变压器	630	53.71%	228.6	228.6				-36.10%
16560	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线唐坊分陈屯支12变台	80	63.00%	21.6	21.6				-44.34%
16561	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变太平线太平线茨林分14左17变台	200	24.30%	131.4	131.4				-53.97%
16562	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支61变台	200	72.00%	0	0				-37.98%
16563	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右07	200	57.90%	64.2	64.2				-34.87%
16564	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线137右1	100	62.50%	27.5	27.5				-41.03%
16565	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右14左1-2	315	46.67%	0	0		是		-35.53%
16566	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站2变压器	400	36.75%	213.0	213.0				-43.94%
16567	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变201间隔配电变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
16568	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内干69右1变台	400	76.20%	0	0				98.08%
16569	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城16号变电站2号变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-41.69%
16570	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线安福屯分19右8变台	400	26.10%	255.6	255.6				-24.93%
16571	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干后栏杆分17右6右5变台	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
16572	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品5变电站202变压器	630	20.57%	0	0				-39.37%
16573	法库	果子园	果北乙线	中贸国际花园小区箱式变电站1号变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-37.85%
16574	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	满洲省委1主变	200	24.50%	131.0	131.0				-39.69%
16575	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区3变电站2变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-42.66%
16576	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	中粮锦云二期1小区局维变电站202变压器	800	54.00%	0	0		是	2026年12月	34.16%
16577	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园7变电站1配电变压器	800	18.30%	0	0				97.45%
16578	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分乡屯支28变台	200	32.10%	0	0				-38.26%
16579	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线51+1	400	42.00%	192.0	192.0				-34.25%
16580	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干194左4变台	200	14.10%	0	0				-8.13%
16581	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支63	80	0.00%	0	0				-273.46%
16582	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干红台分64左3柱上变压器	200	11.85%	0	0		是	2026年12月	-31.16%
16583	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区3箱变1变压器	800	67.50%	0	0		是	2026年12月	-41.38%
16584	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城9变电站2变压器	500	37.60%	0	0				-34.86%
16585	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干小达台分达连东井支达连东井分支10右T1变压器	50	14.40%	37.8	37.8				-44.21%
16586	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线141+1	200	92.00%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-35.43%
16587	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线榆光支3右T03	200	58.60%	0	0				-33.39%
16588	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期5号变电站202配电变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
16589	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线北村二组变	200	40.05%	99.9	99.9				-56.17%
16590	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区4变电站1变压器	800	41.70%	386.4	386.4				-23.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16591	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113左2	315	59.37%	96.5	96.5				-44.09%
16592	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	新城子第一小学北校区（太阳干43+1）综合台区	200	19.80%	140.4	140.4				-45.75%
16593	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支16	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
16594	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利村43右1	200	57.60%	0	0				-21.20%
16595	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变1变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
16596	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左14变台	200	27.60%	124.8	124.8				100.00%
16597	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分50	200	37.10%	0	0		是	2025年12月	-48.25%
16598	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村北台综合（2022微）	400	17.40%	0	0		是	2025年11月	14.27%
16599	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府1变压器	630	43.49%	293.0	293.0				-33.22%
16600	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支53南几2	200	45.60%	88.8	88.8				100.00%
16601	于洪	兰台变	兰四线	沙岭村1-2台区	400	88.80%	0	0	2024年7月	是	2025年8月	-31.50%
16602	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特1箱式变电站1号变	1000	51.60%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
16603	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支19变压器	50	13.20%	0	0				-5.93%
16604	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯西支004	200	57.30%	65.4	65.4				-21.06%
16605	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站2号变压器	630	23.49%	0	0				-42.23%
16606	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期2箱变1号变压器	630	7.37%	228.8	228.8				76.12%
16607	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期2变电站1主变	800	10.88%	0	0				0.00%
16608	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南1号照明	200	37.13%	105.8	105.8		是	2025年10月	-33.46%
16609	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东山屯分支05	50	125.00%	0	0	2024年2月	是	2026年6月	-40.48%
16610	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭鸣房二组照明	100	47.40%	0	0				-45.52%
16611	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支009	50	31.80%	0	0		是	2026年5月	-53.39%
16612	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁村支2	315	37.27%	0	0				-31.35%
16613	开发	羊吉变	羊吉变10658羊农乙线	羊农乙线羊吉干10变压器	400	55.50%	138.0	138.0				-56.70%
16614	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区2变电站1变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
16615	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	中金河御小区1局维变电站202配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	12.82%
16616	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干17右4	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16617	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右13	400	64.25%	0	0				9.95%
16618	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支36变台	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	-58.88%
16619	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	江山府3号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
16620	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	龙湖天奕2配变站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	5.26%
16621	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅2号变电站1号配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2027年12月	-17.12%
16622	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线135龙山分17柱上变压器	200	22.20%	135.6	135.6				-24.68%
16623	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站1变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-37.03%
16624	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期3变电站1变压器	500	50.24%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
16625	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支29	400	29.40%	0	0		是	2025年9月	-33.47%
16626	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分水库支15	200	11.10%	0	0		是	2027年	100.00%
16627	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组团1变电站201配电变压器	630	66.98%	145.0	145.0		是	2026年12月	15.37%
16628	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里二期2变201配电变压器	800	36.90%	0	0		是	2026年12月	-2.34%
16629	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站2母线2变压器	400	57.60%	0	0		是	2026年12月	-31.17%
16630	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分31左8	250	15.20%	0	0				-12.65%
16631	沈北	道义变	道义变15269徧景线	沈阳百益龙置业有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	57.14%	0	0		是	2026年12月	-34.65%
16632	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左26右6+1	80	9.00%	0	0		是	2027年	0.00%
16633	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城1箱变1变压器	800	70.88%	153.0	153.0				-43.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16634	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线小三家子支4	400	12.15%	311.4	311.4				18.16%
16635	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友小苇沟台支12	50	53.10%	0	0		是	2026年12月	-48.58%
16636	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期31号变压器	800	25.50%	0	0		是	2026年12月	88.41%
16637	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎二组支07	200	44.35%	0	0		是	2026年12月	-20.27%
16638	和平	和平变	和平变148和铁甲线	九州御峯小区2变电站201间隔配电变压器	400	17.50%	290.0	290.0				-2.99%
16639	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河干53+1右1	200	19.80%	0	0				100.00%
16640	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变2站内变压器	500	51.20%	194.0	194.0				-40.20%
16641	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站1站内变压器	630	22.54%	0	0				-42.81%
16642	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨豪晨针织厂公变台	200	30.90%	0	0				100.00%
16643	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开新建2箱变201配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-33.37%
16644	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房1变压器	800	34.88%	441.0	441.0				-40.32%
16645	康平	张强变	张强变76266张强线	官宝北(2)台	100	45.00%	0	0		是	2026年6月	-25.96%
16646	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城4箱式变电站201间隔配电变 压器	630	33.97%	353.0	353.0				-37.33%
16647	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干10变 压器	315	30.48%	187.5	187.5				-39.52%
16648	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭村台几吴家仁养殖户甲9	200	29.10%	0	0		是	2028年	100.00%
16649	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干50雍贺园分9柱上变压器	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-29.12%
16650	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑4变电站1变压器	400	13.50%	0	0				-23.82%
16651	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	庐山郡箱式变电站配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	5.16%
16652	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村大棚	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
16653	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾三期1变电站201配电变压器	800	48.30%	0	0		是	2026年12月	-3.75%
16654	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期1箱变1配电变压器	630	13.59%	0	0		是	2026年12月	-37.32%
16655	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分15左4	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
16656	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园22变电站变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-44.78%
16657	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期11变202	500	23.68%	331.6	331.6				-42.82%
16658	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干33变 压器	315	9.52%	0	0				-49.91%
16659	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站2号变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
16660	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站1配电变压器	800	70.50%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
16661	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线中占分001	50	27.20%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
16662	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干98右1	200	29.40%	0	0				-21.67%
16663	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	农机线大民干87变台	400	54.30%	0	0				24.11%
16664	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
16665	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变中寺干245(一站式)	200	0.00%	180.0	180.0				-26.61%
16666	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子12组照明(微)	200	31.90%	0	0				-32.43%
16667	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康下子支01市场东台	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-30.11%
16668	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	星樾时代1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	25.40%	0	0				51.65%
16669	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发1号变电站1号配电变压器	630	24.76%	0	0				-34.93%
16670	于洪	平罗变	平悟线	小微悟兵村1号台	400	22.80%	0	0				18.08%
16671	沈北	农高变	农丰线	富力星月湾A区小区2变201配电变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年12月	-12.62%
16672	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝3箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-39.43%
16673	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	枫林花园2箱变1变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-35.97%
16674	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村北台公变台区	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	12.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16675	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站2变压器	800	11.10%	0	0		是	2025年12月	46.58%
16676	沈北	道义变	道义变15291道工线	沈阳华海房屋开发有限公司(华海蓝境·1)111号变压器	630	62.86%	0	0		是	2026年12月	-40.37%
16677	新民	新民变	新民变30166铁专乙线		400	47.70%	0	0		是	2025年12月	-32.83%
16678	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线233左9变台	200	36.60%	0	0				-61.21%
16679	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖1	400	25.20%	259.2	259.2				16.62%
16680	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线钢厂支31	200	13.50%	0	0		是	2028年	-49.01%
16681	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景3站房1变压	630	21.84%	0	0				-42.73%
16682	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分6	400	29.75%	0	0				-38.79%
16683	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分17	200	50.10%	0	0				-34.54%
16684	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变2变压器	630	41.14%	6.9	6.9				-45.14%
16685	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛花园1号变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-38.11%
16686	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干189变台	80	69.25%	16.6	16.6				-30.28%
16687	东陵	世园变	世棋线	棋上线严家分12左1柱上变压器	200	27.90%	124.2	124.2		是	2026年12月	-37.00%
16688	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园5变电站1主变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
16689	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站2号变压器	630	25.40%	0	0				-79.48%
16690	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区7变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-43.39%
16691	于洪	铸造变	铸东乙线	后马变251后中线大青村1台区	50	65.60%	0	0				-41.07%
16692	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干40柱上变压器	400	73.00%	0	0		是	2028年12月	-25.17%
16693	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分49右4	200	29.70%	0	0				-26.74%
16694	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线实德北分35柱上变压器	315	40.38%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
16695	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右3+1柱上变压器	100	25.50%	0	0				-13.19%
16696	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E、F区变电站201开关柜	630	31.11%	0	0		是	2028年12月	-42.41%
16697	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河6台	200	63.00%	0	0				-30.06%
16698	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站1号配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2027年12月	-38.09%
16699	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑2箱式变电站1配电变压器	630	26.03%	0	0		是		-35.81%
16700	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-4变压器间隔配电变压器	800	52.50%	0	0		是	2025年12月	-30.43%
16701	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区11号配电变压器	800	39.75%	0	0				-36.57%
16702	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局5#1主变	630	18.10%	453.0	453.0				-45.57%
16703	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支29变压器	315	8.57%	0	0		是	2025年12月	-36.22%
16704	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期3变电站1配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-45.58%
16705	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期5变电站1配电变压器	630	78.10%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
16706	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村4号变电站2变压器	630	59.43%	0	0				-38.11%
16707	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	雍添金园2变电站201配电变压器	500	36.16%	269.2	269.2				-42.13%
16708	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线西桥村路灯	200	101.70%	0	0	2024年12月	是	2025年8月	8.26%
16709	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线107右2	400	51.30%	0	0				100.00%
16710	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站2变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-44.05%
16711	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线水库分29左2	250	67.68%	0	0				-45.38%
16712	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	五委东南台（2020微）	400	82.80%	0	0	2025年8月	是	2025年9月	-39.12%
16713	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘一支31变台	200	16.20%	147.6	147.6				-192.51%
16714	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支27左2	400	26.40%	0	0		是	2026年	0.00%
16715	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-45.65%
16716	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站2变压器	400	23.25%	0	0		是	2025年12月	-69.41%
16717	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站2配电变压器	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-40.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16718	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分南灌支30+1变台	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16719	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	名门小区2变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-24.11%
16720	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	加州阳光花园箱变配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
16721	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支15	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-71.09%
16722	东陵	世园变	酒水甲线	中马变306高坎线高坎干观音阁支60左1柱上变压器	200	145.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-30.37%
16723	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警2变电站2变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
16724	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区1变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0				-38.01%
16725	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	时代新城2变电站1变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-36.60%
16726	和平	太原变	太原变098太胜线	佳驿宾馆YHG配电变压器201	200	22.50%	135.0	135.0				-20.44%
16727	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分52右1变台	200	69.10%	0	0				-25.09%
16728	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所3302配电变压器	630	52.86%	0	0		是	2026年12月	-28.50%
16729	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北养殖场新台	400	71.40%	0	0				-35.86%
16730	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前东台	100	84.80%	0	0	2025年8月			-48.92%
16731	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线48	315	37.14%	0	0				-34.75%
16732	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干11右2柱上变压器	250	35.60%	0	0		是	2025年12月	-49.25%
16733	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左5柱上变压器	400	18.60%	0	0				-30.67%
16734	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线39左6	250	31.20%	0	0				-42.72%
16735	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干14	400	49.50%	162.0	162.0				-40.97%
16736	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左16变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-49.81%
16737	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线6	315	66.98%	72.5	72.5				-36.36%
16738	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干华岩寺分12公变	315	18.29%	0	0				-60.42%
16739	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干21柱上变压器	200	11.70%	0	0		是	2025年12月	-48.19%
16740	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支1之1柱上变压器	400	44.25%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
16741	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	望柳干10左1柱上变压器	400	33.60%	0	0				-30.49%
16742	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线22	315	60.95%	0	0				-36.90%
16743	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分2+1柱上 变压器	100	0.00%	0	0				-29378.57%
16744	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右2	315	36.19%	169.5	169.5				-44.66%
16745	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分10	315	40.63%	0	0				-43.39%
16746	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50右11	315	17.46%	0	0				-43.65%
16747	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左8变压器	250	53.76%	0	0		是	2025年12月	-49.34%
16748	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左10右1变压器	315	41.65%	0	0		是	2025年12月	-31.54%
16749	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干钢球分9	160	50.63%	0	0				-33.52%
16750	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干81	100	34.20%	0	0				-24.53%
16751	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左16变压器	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-32.51%
16752	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分73变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-47.83%
16753	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干16变压器	250	5.20%	0	0		是	2025年12月	-18.27%
16754	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左5公变	400	32.75%	0	0				-46.03%
16755	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左3变压器	315	50.16%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
16756	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9左3柱上变压器	315	81.14%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-32.15%
16757	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干方家变分2+1公变	400	20.70%	277.2	277.2				-30.94%
16758	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干27+1公变	315	35.81%	0	0				-34.40%
16759	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左9右2公变	315	28.57%	193.5	193.5				-45.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16760	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分7+1公变	400	36.40%	214.4	214.4				-46.53%
16761	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小乙线大小联干13公变	315	35.05%	173.1	173.1				-50.71%
16762	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左5公变	500	17.28%	0	0		是	2026年12月	-41.33%
16763	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分47左13	400	30.50%	238.0	238.0				-62.23%
16764	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8右2柱上变压器	315	50.03%	0	0		是	2025年12月	-40.41%
16765	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	松北分8柱上变压器	400	57.90%	0	0		是	2025年12月	-47.96%
16766	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分13左2柱上变压器	100	46.80%	0	0		是	2025年12月	-26.85%
16767	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变压器2	315	17.52%	0	0		是	2025年12月	-48.80%
16768	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分10柱上变压器	100	14.00%	0	0		是	2025年12月	-20.49%
16769	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分7左1	315	46.86%	0	0				-46.90%
16770	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风干14加1	400	33.90%	224.4	224.4				-39.24%
16771	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分18左4	400	30.60%	237.6	237.6				-39.61%
16772	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙A之1公变	315	36.57%	0	0		是	2026年12月	-3.16%
16773	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左2	315	63.81%	0	0		是	2026年12月	-36.92%
16774	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干42之1柱上变压器	200	20.80%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
16775	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左3右1	315	23.17%	210.5	210.5				-63.38%
16776	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右9柱上变压器	315	56.51%	0	0		是	2025年12月	-36.53%
16777	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分7	400	71.10%	0	0		是		-41.43%
16778	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干10公变	315	22.54%	0	0		是	2026年12月	-45.69%
16779	大东	小东变	小东变80194北宅线	北宅线北宅干1之1	315	107.62%	0	0	2025年2月	是	2026年3月	-39.96%
16780	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线6	400	2.00%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
16781	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽字36变压器	200	37.20%	105.6	105.6				-31.24%
16782	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分11柱上变压器	250	19.84%	0	0		是	2025年12月	-38.56%
16783	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变470长萃甲线长萃甲1开闭站长萃甲开闭站进线 电缆头天坛于111左11公变	250	44.64%	113.4	113.4				-35.49%
16784	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分19	400	32.40%	0	0		是	2026年	-24.33%
16785	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线22左7变台	315	32.70%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
16786	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干6右1	200	11.50%	157.0	157.0				-42.48%
16787	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分17变台	200	34.90%	0	0		是	2025年12月	-45.13%
16788	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分21	200	80.40%	0	0	2024年6月	是	2026年3月	23.72%
16789	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科1箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16790	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁1箱变2	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
16791	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型1箱变	630	52.57%	0	0		是	2025年12月	-37.29%
16792	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学1箱变1号变	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-43.00%
16793	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变2号变	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-40.32%
16794	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科五期四六组团3箱变1号变	315	25.52%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
16795	和平	三好变	三好变166文体甲线	文教小区一次1主变	800	42.90%	376.8	376.8				-41.43%
16796	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站201变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
16797	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变1号变	630	34.60%	349.0	349.0				-41.87%
16798	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变2变压器	800	66.00%	192.0	192.0				-42.64%
16799	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站2变压器	500	22.72%	0	0				-40.05%
16800	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹茗都5变电站1变压器	630	21.33%	0	0				-45.85%
16801	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑5变电站201	630	19.05%	0	0		是	2028年12月	29.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16802	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变2	630	56.76%	0	0				-33.97%
16803	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	北运河箱变配电变压器	500	79.20%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
16804	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站2变压器	630	20.63%	437.0	437.0				-42.27%
16805	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙3箱变2变压器	500	15.68%	371.6	371.6				-48.33%
16806	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都1期3箱变1变压器	630	16.83%	461.0	461.0				-48.69%
16807	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次2变压器柜2主变	630	42.29%	300.6	300.6				-23.60%
16808	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站1变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-39.37%
16809	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站201柜	630	36.83%	0	0		是	2028年12月	-43.56%
16810	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺园2变电站201柜	800	13.50%	612.0	612.0				-40.13%
16811	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	顺星北苑小区1变电站202配电变压器	630	54.92%	221.0	221.0				-45.13%
16812	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站201变压器	630	26.29%	0	0		是	2028年12月	-39.07%
16813	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区4变电站201	630	33.65%	355.0	355.0				-43.11%
16814	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-1箱变2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
16815	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺2箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-48.28%
16816	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站201	500	24.96%	53.7	53.7				-43.92%
16817	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期7变电站201	630	38.41%	325.0	325.0				-43.40%
16818	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	767宿舍箱变	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
16819	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变2号变	630	29.84%	363.7	363.7				-54.03%
16820	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	北塔小区箱变2	630	92.06%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-48.61%
16821	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-3箱变2变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-43.87%
16822	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天1箱变2变压器	630	34.29%	0	0				-41.42%
16823	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期3箱变1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-38.47%
16824	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明1变电站201	630	13.97%	479.0	479.0				-43.89%
16825	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	城中箱变2变压器	630	31.49%	0	0		是	2026年12月	-45.06%
16826	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑1变电站201变压器	400	21.00%	276.0	276.0				-39.05%
16827	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站201	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
16828	沈河	大东变	大东变054城南乙线	环美花园箱变1变压器	500	31.36%	0	0		是	2026年12月	-46.49%
16829	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	天星西箱变1变压器	630	15.56%	469.0	469.0				-38.83%
16830	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	和光园箱变1变压器	500	31.04%	0	0				-40.26%
16831	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜1箱变1变压器	630	26.98%	397.0	397.0				-40.41%
16832	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含1箱变1	400	17.00%	0	0		是	2025年12月	-338.57%
16833	和平	和平变	和平变142南一甲线	中华商务楼一次变1主变	630	36.95%	334.2	334.2				-37.93%
16834	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城3箱变202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
16835	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城4箱变202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
16836	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	肇工勋业路201	630	19.05%	447.0	447.0				-44.99%
16837	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期3箱变1变压器	630	14.60%	475.0	475.0				-56.42%
16838	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变2变压器	400	26.40%	254.4	254.4				-45.41%
16839	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南3箱变2号变	400	36.90%	0	0		是	2025年12月	-51.39%
16840	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区3号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年	-39.57%
16841	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
16842	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际4号变电站2号变压器	800	19.88%	0	0		是	2027年12月	-26.69%
16843	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	东兴1箱变（单）	630	42.54%	299.0	299.0				-40.04%
16844	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站1号变压器	500	60.80%	0	0		是	2027年12月	-41.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16845	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉园电气化3箱变2变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	-54.53%
16846	沈河	大东变	大东变074东青乙线	园东箱变1变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年6月	-42.77%
16847	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区2变电站	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-39.14%
16848	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑1号变电站1号变压器	630	24.13%	0	0				-38.37%
16849	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变1变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-45.20%
16850	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变1	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-45.41%
16851	和平	太原变	太原变088民族甲线	世纪情缘1主变	800	39.00%	0	0		是	2027年12月	-39.20%
16852	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河1箱变1号变	630	63.49%	0	0		是	2025年12月	-43.61%
16853	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变1号变	400	16.40%	0	0				-35.88%
16854	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	松辽东区2号变电站1号变压器	630	20.95%	0	0				-40.90%
16855	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期2箱变1变	630	18.29%	451.8	451.8				-42.03%
16856	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站1变压器	500	24.40%	0	0		是	2027年12月	-44.07%
16857	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰10箱变1号变	630	50.29%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
16858	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈州花园1箱变2变压器	1000	24.60%	6.9	6.9		是	2025年12月	-44.42%
16859	和平	广州变	广州变472二纬乙线	八一西一次1主变	315	16.00%	233.1	233.1				-32.96%
16860	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干179右7变台	100	65.70%	0	0				-38.66%
16861	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站2配电变压器	400	46.50%	0	0				-33.13%
16862	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合1小区2站内变压器	630	36.83%	335.0	335.0				-43.90%
16863	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干87右6变台	200	29.85%	120.3	120.3				-39.11%
16864	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期2箱式变电站1配电变压器	630	53.71%	0	0		是	2025年12月	-39.73%
16865	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大桥2台	100	36.60%	0	0		是	2026年6月	-44.78%
16866	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万村1组西台	400	21.60%	273.6	273.6				-34.21%
16867	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区12变电站2变压器	630	29.21%	0	0				-36.48%
16868	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线152+1左7变台	50	69.60%	10.2	10.2				-36.79%
16869	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期1箱式变电站配电变压器	400	52.88%	0	0		是	2025年12月	-48.41%
16870	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57云顶1201间隔配电变压器	1000	14.64%	0	0				-49.78%
16871	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进5台	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	26.67%
16872	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都C区2局维变电所201配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2026年12月	35.99%
16873	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	12.70%	0	0				6.01%
16874	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水干32右1	315	49.14%	0	0		是	2025年12月	47.43%
16875	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台徐家村陈书侠淡水鱼公变台区	200	29.70%	120.6	120.6				0.00%
16876	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干7左4右2	400	34.80%	0	0				-38.69%
16877	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-45.36%
16878	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16879	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡南台	250	30.08%	149.8	149.8		是	2025年11月	-29.78%
16880	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工夫屯支德利几1	200	35.10%	109.8	109.8				12.85%
16881	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支虎山支14变台	200	33.83%	0	0		是	2025年12月	-33.64%
16882	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经2变电站202间隔变压器	500	90.80%	0	0	2024年6月			100.00%
16883	东陵	中马变	军影线	世博之春5箱变2变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-36.15%
16884	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干127花家分03柱上变压	50	57.20%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
16885	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分18右1变台	200	39.20%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
16886	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区3局维变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	14.11%
16887	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾9号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	72.30%	0	0				-22.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16888	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支30	50	72.30%	0	0		是	2026年12月	-37.72%
16889	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左11右1柱上变压	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-104.11%
16890	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	格林春晓2变电站1变压器	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-46.64%
16891	于洪	高明变	高张线	和谐3期3站房1变压器	630	33.78%	0	0				-43.11%
16892	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
16893	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线杜家卜台	160	43.13%	75.0	75.0				-34.16%
16894	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	黎明里小区箱变2变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-44.70%
16895	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.53%
16896	皇姑	广源变	10kV广甲甲线25758线	开发支27右1之13柱上变压器	400	98.10%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-43.16%
16897	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园1箱变1站内变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-46.20%
16898	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干171	200	43.40%	93.2	93.2				-37.53%
16899	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分11	100	49.20%	0	0		是	2026年12月	0.20%
16900	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑4号箱变2变压器配电变压器	400	26.25%	0	0		是	2026年12月	-37.67%
16901	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分78变台	200	23.70%	132.6	132.6				-40.10%
16902	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分7变台	200	27.00%	126.0	126.0				-28.86%
16903	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线57右3左2	200	48.60%	0	0				-72.31%
16904	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号变电站1号配电变压器	800	16.50%	588.0	588.0				-42.60%
16905	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线4	315	7.30%	123.0	123.0				-39.23%
16906	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农干35	400	26.10%	0	0				0.00%
16907	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微三分厂	200	9.00%	162.0	162.0				-41.19%
16908	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西大棚养殖台	315	51.05%	122.7	122.7				29.11%
16909	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党铁支1	100	23.40%	0	0				-38.14%
16910	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站2配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2025年12月	-37.80%
16911	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站2变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-47.50%
16912	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-47.18%
16913	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	YHG_96101部队后勤部住宅1变压器2配电变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-38.53%
16914	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭3箱变202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
16915	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多4号变电站2号变压器	630	29.71%	0	0				-38.67%
16916	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54左8右6变台	100	28.80%	61.2	61.2		是	2025年12月	-39.77%
16917	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分高家支1	200	15.60%	148.8	148.8				-45.53%
16918	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变1变压器	500	29.28%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
16919	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华南公馆小区箱式变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	4.82%
16920	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲散乙线	亿甲尚府四期箱式变电站201间隔配电变压器	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	8.60%
16921	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站2变压器	630	38.73%	31.2	31.2				-34.47%
16922	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡黄东村陈文字养鱼公变台区	200	22.50%	0	0				0.00%
16923	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区6变电站1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-35.76%
16924	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区5变电站1变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-41.68%
16925	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区3变电站1变压器	800	62.63%	219.0	219.0				-20.65%
16926	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线光辉果园宿舍	400	39.60%	201.6	201.6		是	2025年8月	-23.42%
16927	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马村南分12+1（东拉马村新南台）	400	10.95%	0	0				100.00%
16928	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区12变电站1变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
16929	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站1变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-37.18%
16930	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线119+1右1	200	6.90%	0	0				-14.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16931	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯于12左2柱上变压器	400	30.50%	0	0		是	2025年12月	-13.32%
16932	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干146右1变台	200	25.60%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
16933	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线十北分06	160	19.50%	0	0		是	2028年	-40.55%
16934	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云4号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	21.60%	0	0				23.13%
16935	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线邓立昌养殖分2	400	7.80%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16936	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区2变电站1变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-45.61%
16937	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内北台	200	36.60%	0	0				-49.51%
16938	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区3变电站2变压器	630	40.76%	310.2	310.2				-47.92%
16939	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品3变电站2变压器	630	29.84%	0	0				100.00%
16940	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	大羊分32	200	71.70%	0	0		是	2025年	-35.62%
16941	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线财旺住宅西散户	160	71.00%	30.4	30.4				-43.84%
16942	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子后支10	400	7.00%	332.0	332.0				-31.75%
16943	皇姑	崇山变	崇山变10270崇北线	金昌商务中心小区箱式变电站1配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	1.47%
16944	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线11左9变台	400	12.30%	0	0				-36.52%
16945	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干3左7+1	50	60.00%	0	0		是	2025年	-19.23%
16946	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右3柱上变压器	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
16947	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线118+1左1	400	44.40%	0	0				100.00%
16948	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	沈毛乙D开闭站XB3箱变（单）	400	22.20%	157.6	157.6				-45.14%
16949	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左13右3-2	250	38.40%	0	0				-69.28%
16950	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分10变压器	315	65.71%	0	0		是	2028年12月	-39.79%
16951	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分沙窝堡分19变台	200	28.95%	23.8	23.8				-38.87%
16952	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区7变电站201配电变压器	800	14.40%	604.8	604.8		是	2026年12月	45.80%
16953	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站2变压器	630	33.52%	0	0				-41.16%
16954	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变1站内变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-39.28%
16955	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站2站内变压器	630	7.24%	521.4	521.4				-39.69%
16956	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	离职干休所箱变2变压器	400	12.00%	312.0	312.0				-44.27%
16957	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园三期3箱式变电站1号变压器	630	19.62%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
16958	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城2变电站1变压器	630	62.86%	0	0		是	2025年9月	-39.77%
16959	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	世茂云图2变电站2配电变压器	800	9.00%	0	0				100.00%
16960	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北2号大棚	200	76.50%	0	0				-50.74%
16961	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线前岭北台	160	85.50%	7.2	7.2	2024年9月			-45.27%
16962	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线教委住宅楼北	100	74.70%	15.3	15.3				-42.20%
16963	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分21右8	315	91.75%	0	0	2024年12月	是	2026年3月	-34.01%
16964	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	后屯分21	315	63.49%	83.5	83.5				-43.36%
16965	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期3变电站1变压器	630	75.24%	93.0	93.0				-36.56%
16966	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡1号变电站2变压器	630	13.02%	0	0				-39.17%
16967	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区6号变电站2变压器	630	14.29%	0	0				-38.20%
16968	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景4变电站1站内变压器	630	55.56%	0	0				-39.06%
16969	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站1站内变压器	630	24.44%	0	0				-37.79%
16970	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	明廉分8右3柱上变压器	100	0.00%	90.0	90.0				-214.91%
16971	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村四五队	400	118.20%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-41.04%
16972	大东	如意变	如意变80898如望乙线	水润观园1箱变1变压器	800	57.30%	0	0		是		8.63%
16973	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	青麻坎大棚	200	6.83%	166.4	166.4				-99.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16974	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分07	50	60.00%	0	0		是	2026年12月	-30.18%
16975	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村五组照明新	100	33.60%	0	0				0.00%
16976	和平	太原变	太原变046南五甲线	盛世华庭西变电站201间隔配电变压器	630	7.94%	0	0				9.32%
16977	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线43	200	35.10%	0	0				-14.86%
16978	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期22主变	315	49.14%	0	0		是	2025年12月	-37.96%
16979	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连村台分支03	200	29.10%	0	0		是	2026年12月	-45.30%
16980	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期5箱式变电站1配电变压器	400	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
16981	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干185	315	28.95%	0	0		是	2027年	-12.04%
16982	东陵	汪家变	汪官乙线	百利得2箱变2变压器	400	10.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16983	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地支010	160	49.13%	0	0		是	2026年5月	-29.39%
16984	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-2	630	14.60%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
16985	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10KV一站式中寺干铁营石场分宏盛源支20沈阳市沈北新区小旭鲜果园农场	200	4.20%	171.6	171.6				100.00%
16986	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站2号配电变压器	800	22.13%	0	0		是	2027年12月	-39.49%
16987	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干114变台	400	52.80%	148.8	148.8		是	2025年12月	-47.28%
16988	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线9	400	18.00%	0	0				7.67%
16989	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线东北支45	400	47.50%	0	0		是	2025年9月	-25.06%
16990	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西何东分支线001	50	68.70%	0	0		是	2026年12月	-40.73%
16991	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支林家支004	160	47.63%	0	0		是	2026年6月	-23.08%
16992	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线142右5左4左3柱上变压器	200	34.50%	111.0	111.0				61.26%
16993	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大东分05	200	35.10%	109.8	109.8				-40.68%
16994	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线煤矿居民支线1	100	82.20%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-36.93%
16995	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线021	100	77.10%	0	0		是	2025年12月	-34.72%
16996	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干53左1柱上变压器	315	74.16%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
16997	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线千佛支1（千佛B台）	200	36.75%	106.5	106.5				-22.88%
16998	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑小区1变电站2号变压器	630	40.95%	0	0				-59.68%
16999	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线32	160	30.63%	0	0		是	2026年12月	-38.34%
17000	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司2箱变202配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
17001	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社居民北	160	42.75%	75.6	75.6				-47.31%
17002	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分16右2右8柱上变压器	100	9.90%	0	0		是	2025年12月	-141.48%
17003	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1局维-2	400	45.60%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
17004	东陵	世园变	世满甲线	万科惠山花园3.2期3号箱变2变压器	400	18.00%	288.0	288.0				5.60%
17005	于洪	小于变	10kV小山线56240	乐城国际4箱变2配电变压器	400	18.00%	288.0	288.0				100.00%
17006	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分福玉德2机井支13	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
17007	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变201间隔配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-34.25%
17008	于洪	家俱变	佰锦线	丽锦城2变电站2变压器	630	51.75%	0	0				-41.44%
17009	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右8右10	100	60.60%	29.4	29.4				-26.44%
17010	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园2变电站1变压器	800	23.63%	0	0		是	2027年12月	-43.03%
17011	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线油坊支058	200	15.50%	0	0		是	2026年5月	0.45%
17012	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟2箱变2变压器	800	30.00%	0	0				23.86%
17013	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-3变电站202间隔配电变压器	400	47.50%	0	0		是	2026年12月	-38.86%
17014	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	环保家园1箱变1变压器	630	66.79%	146.2	146.2				-43.03%
17015	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6变台	400	38.75%	0	0		是	2025年12月	10.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17016	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分025	50	99.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-30.76%
17017	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干50	315	48.57%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
17018	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南照明3号	100	61.20%	28.8	28.8		是	2025年10月	-27.39%
17019	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区4变电站2变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-46.73%
17020	于洪	范屯变	范静线	小微大房身西台	200	7.20%	0	0				-35.13%
17021	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆7号变电站1号变压器	500	24.48%	0	0		是	2027年12月	-42.91%
17022	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左11左3柱上变压器	400	90.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-40.09%
17023	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万五组照明	100	47.59%	0	0				-39.85%
17024	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线85	315	33.02%	179.5	179.5				-42.30%
17025	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站201配电变压器	500	15.04%	0	0				-18.64%
17026	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦小区2箱变2变压器	630	2.86%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17027	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚2变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
17028	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分25左12柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-2239.07%
17029	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区2配电室101配电变压器	630	64.76%	0	0		是	2025年12月	-22.12%
17030	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸2箱变1变压器	630	49.52%	0	0				19.44%
17031	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	实验场箱变2变压器	400	58.00%	128.0	128.0				-38.90%
17032	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区3变电站1配电变压器	500	46.08%	219.6	219.6				-43.65%
17033	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮卜照明家属楼	100	73.60%	0	0				-36.70%
17034	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线农科支005	400	103.25%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-16.24%
17035	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房三组照明	200	39.10%	101.8	101.8				-48.91%
17036	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线散力分散力村支15	100	60.60%	0	0		是	2026年12月	-32.26%
17037	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井1台分支09	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
17038	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站201间隔配电变压器	630	50.48%	0	0		是	2028年12月	-41.86%
17039	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站2变压器	500	15.04%	0	0		是	2025年12月	-46.40%
17040	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线29右13变台	200	60.60%	0	0				-37.84%
17041	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17042	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟梨树支09	315	26.03%	201.5	201.5				-31.77%
17043	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线金家卜台	100	85.30%	4.7	4.7	2022年12月			-28.81%
17044	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期5变电站5变压器	630	11.90%	492.0	492.0				-38.54%
17045	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线高东支8	200	39.00%	0	0		是	2027年	-36.64%
17046	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站2变压器	800	28.88%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
17047	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫前台分支线01	50	102.90%	0	0	2023年7月	是	2026年6月	-37.11%
17048	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园6变电站1变压器	500	19.60%	0	0		是	2027年12月	-42.26%
17049	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线凤鸣山几49	100	30.60%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
17050	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线服装厂台	200	38.70%	102.6	102.6		是	2025年11月	-44.75%
17051	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分4	400	32.70%	0	0				8.90%
17052	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地东甲8	100	32.60%	0	0		是	2025年12月	-33.75%
17053	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期2号变电站201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2027年12月	4.29%
17054	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线186左3变台	200	123.00%	0	0	2024年2月			4.10%
17055	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪2号变电站1变压器	630	39.52%	0	0		是	2027年12月	-42.13%
17056	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站2变压器	630	13.65%	214.8	214.8				-42.83%
17057	沈河	怀远变	怀远变166怀闸甲线	摩根凯利箱变1变压器	400	45.00%	180.0	180.0				-38.74%
17058	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院二期1局维变电站202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	12.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17059	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	偏堡子西北台二台（新）	400	48.30%	166.8	166.8				0.00%
17060	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站2号主变	800	27.38%	501.0	501.0				-35.84%
17061	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是		-39.53%
17062	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分30（敖牛卜北一台）	250	10.32%	199.2	199.2				-13.92%
17063	皇姑	红卫变	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区2变电站1配电变压器	800	20.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
17064	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期1箱式变电站配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-29.68%
17065	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支21变台	100	42.80%	0	0				-34.26%
17066	新民	陶电变	陶电变30878陶大线	陶电变128陶大线陶大线沉潭木分6左5变台	160	63.56%	0	0		是	2025年12月	-28.02%
17067	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	新湖湾一期3箱式变电站1配电变压器	400	18.30%	286.8	286.8		是	2025年12月	5.22%
17068	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城5箱式变电站2变电站	630	23.81%	0	0				-38.54%
17069	沈北	道义变	道义变15292开发一线	雷明锦程花园二期A2区1变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
17070	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家袁家10组新	400	42.60%	0	0				0.00%
17071	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分18	200	17.70%	0	0		是	2028年	-48.18%
17072	大东	望花变	望花变70244上园甲线	地环家园2变电站1变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-33.33%
17073	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府4号变电站201间隔（苏融线）配电变压器	800	4.20%	686.4	686.4				13.49%
17074	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花村照明二台	200	30.90%	0	0		是	2025年11月	-10.07%
17075	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右8右1	200	13.20%	153.6	153.6				100.00%
17076	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支15左7	400	58.50%	0	0				-56.23%
17077	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干新民分20民井支18+1右支3柱上变压器-一站式	80	36.00%	0	0		是	2026年12月	-17.97%
17078	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景4小区变电站201配电变压器	400	9.20%	0	0				100.00%
17079	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区4号箱变1号变	500	37.12%	0	0		是	2026年12月	-19.91%
17080	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	邵家村（2022微）	200	58.80%	62.4	62.4				-24.56%
17081	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	LS_国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司(沈北供电公司停车场快充站)	630	47.94%	265.0	265.0				7.51%
17082	浑南	铁匠变	铁匠变866铁孤乙线	伊湾尊府3号变电站1号变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-44.48%
17083	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站201配电变压器	800	62.70%	0	0				-33.78%
17084	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府3变电站202间隔配电变压器	800	21.00%	552.0	552.0				18.06%
17085	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分3变台	400	36.00%	216.0	216.0		是	2025年12月	-33.57%
17086	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所1箱式变电站2配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
17087	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐家分支016	100	69.40%	0	0		是	2025年12月	-26.75%
17088	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	雍添金园3变电站202配电变压器	630	29.21%	377.6	377.6				-39.79%
17089	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期1号变电站1号配电变压器	800	46.80%	345.6	345.6				-9.32%
17090	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支012	200	31.80%	116.4	116.4				-27.08%
17091	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线117右3	200	15.60%	148.8	148.8				0.00%
17092	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花15变电站1变压器	400	50.50%	0	0				-39.04%
17093	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站201间隔配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
17094	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期2局维变电站202配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	18.04%
17095	和平	方型变	方型变438方文乙线	沈阳市和平区洗来澄浴所201间隔配电变压器	500	7.36%	413.2	413.2				-219.96%
17096	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子棚菜区南台支1（头台子西台）	400	39.40%	202.4	202.4				-32.55%
17097	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站2号变压器	630	23.62%	10.0	10.0				-44.12%
17098	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋2箱变2配电变压器	630	97.62%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-40.42%
17099	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线158左7变台	200	19.50%	0	0				-47.58%
17100	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分42	400	66.30%	0	0				-45.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17101	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线李家分支002	100	67.65%	22.4	22.4				-23.37%
17102	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太三分支线003	100	65.70%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
17103	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线东五分20右4+1柱上变压器	315	51.75%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
17104	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分11柱上变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-25.83%
17105	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分8柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-43.92%
17106	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线6柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-49.39%
17107	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	回民村综合一台(2023微)	200	15.90%	0	0				25.12%
17108	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	建筑公司3板厂住宅1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-43.51%
17109	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号2主变	1250	6.72%	0	0				-38.15%
17110	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期5号配电室1号变压器	500	46.80%	0	0		是	2027年12月	-36.30%
17111	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城5箱变1变压器	800	18.90%	568.8	568.8				88.35%
17112	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站1变压器	630	13.71%	0	0				-41.12%
17113	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	锦泉蓝湾2-2期1局维变电站202配电变压器	630	19.37%	445.0	445.0				100.00%
17114	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景4站房2变压器	630	33.52%	0	0				-41.95%
17115	康平	四家子	四家子变1205四刘线	靠龙山分台	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-34.02%
17116	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡11组新1	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
17117	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉北台新	400	139.20%	0	0	2025年8月			0.00%
17118	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站1变压器	500	28.16%	0	0				-43.47%
17119	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右12	250	4.40%	0	0				-55.72%
17120	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分王台支12左6变台	200	30.75%	118.5	118.5				-44.34%
17121	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区1箱变202间隔配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-6.32%
17122	东陵	祝家变	祝高线	郝义线107柱上变压器	400	21.15%	0	0		是	2026年12月	-31.33%
17123	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站2配电变压器	800	13.50%	0	0				3.85%
17124	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景3箱变1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-40.41%
17125	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊6变电站1变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
17126	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线宁路村住宅小区照明柱上变压器	400	61.50%	0	0		是	2026年12月	-33.56%
17127	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线134+1左1变台	200	27.30%	0	0				100.00%
17128	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干25右2	315	32.48%	181.2	181.2				-70.16%
17129	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分43左3变台	100	43.80%	0	0				-27.15%
17130	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	北兴变344军工甲线军工干贸易分2+1	200	30.75%	118.5	118.5				-32.72%
17131	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙干74左6变台	200	104.40%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-29.84%
17132	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟综合一台	400	43.95%	0	0				-22.36%
17133	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干118右1变台	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-59.16%
17134	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17135	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支85左16变台	100	6.00%	84.0	84.0				-44.11%
17136	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线162左1柱上变压器	200	14.70%	0	0		是	2026年12月	-45.89%
17137	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维201配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-36.99%
17138	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城4变电站201	630	47.24%	0	0		是	2028年12月	-42.66%
17139	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分57右10变台	100	56.10%	0	0		是	2025年12月	-38.51%
17140	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分26左3变台	200	52.80%	74.4	74.4				-37.50%
17141	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑2配变站201间隔配电变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-35.28%
17142	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分照明支8变台	200	36.30%	107.4	107.4				-30.81%
17143	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线贾沟分20右18	30	66.67%	0	0		是	2025年	-34.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17144	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分79右06	200	27.90%	0	0		是	2025年	-33.40%
17145	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站1号变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-40.79%
17146	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线熙娇物业台	400	49.80%	0	0				-27.38%
17147	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园3变电站1变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-29.37%
17148	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干233左1变台	200	9.60%	160.8	160.8				32.18%
17149	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干114右11右4变台	400	88.50%	6.0	6.0	2024年9月			-57.68%
17150	康平	中心变	中心变2609东关线	拉马东台	200	34.50%	0	0		是	2026年12月	-11.07%
17151	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	阳光城璞悦配电室202间隔配电变压器	400	60.90%	116.4	116.4				-7.00%
17152	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区1变电站202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	75.04%
17153	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑9变电站1号配电变压器	630	44.29%	10.0	10.0				-37.13%
17154	浑南	安顺变	安顺变172安运线	绿城映月2号变电站201间隔配电变压器	630	37.71%	0	0		是	2027年12月	13.01%
17155	于洪	平罗变	平辛线	刘家村内	200	74.40%	0	0		是	2025年	-32.84%
17156	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2026年12月	-1.01%
17157	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17158	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	46.60%	0	0		是	2025年	-29.74%
17159	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线128右1变台	200	45.60%	88.8	88.8				-26.05%
17160	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分227变台	400	8.55%	0	0		是	2025年12月	-37.32%
17161	于洪	化学变	化东乙线	美悦府2站房1配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年	83.83%
17162	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡22号小区变电站201配电变压器	400	59.25%	0	0				-42.93%
17163	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站2号变压器	800	64.50%	0	0		是	2027年12月	-92.92%
17164	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分70右4	200	6.60%	0	0		是	2027年	3.53%
17165	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村10机井	100	60.60%	0	0		是	2025年11月	-80.17%
17166	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支5变压器	50	58.40%	0	0				-42.68%
17167	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区2变电站1变压器	800	21.50%	0	0		是	2027年12月	-38.66%
17168	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡14号小区变电站1变压器	500	26.00%	0	0				-43.54%
17169	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品4箱变2变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
17170	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干2右9变台	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-23.91%
17171	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线52左4变台	400	19.50%	282.0	282.0				-21.41%
17172	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛回迁楼站房1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-38.23%
17173	于洪	范屯变	范新线	边台南台	400	43.20%	187.2	187.2				-42.18%
17174	铁西	重工变	重工变10870城治线	华润万象府小区4配电室202间隔变压器	800	35.10%	439.2	439.2				6.53%
17175	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线南环散户	200	87.30%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-46.96%
17176	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前南台	400	56.10%	0	0		是	2026年6月	-27.71%
17177	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线93右1	200	19.80%	0	0				0.02%
17178	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台子分瑞茂支45变台	200	26.40%	127.2	127.2				-58.63%
17179	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站2变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-42.83%
17180	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线84右18变台	400	20.48%	278.1	278.1				-25.28%
17181	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分28左2	400	28.20%	0	0				-59.04%
17182	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-5变电站2柜配电变压器	500	31.00%	295.0	295.0				-41.86%
17183	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园5号小区变电站1变压器	500	38.80%	0	0				-32.51%
17184	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡5号小区变电站1号变压器	630	24.00%	0	0				-44.21%
17185	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线36左7变台	400	35.25%	219.0	219.0				-44.85%
17186	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变2变压器	630	31.43%	369.0	369.0				-38.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17187	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡占分56+1右1	200	17.40%	0	0				-31.91%
17188	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
17189	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆6号变电站2号变压器	500	25.44%	0	0		是	2027年12月	-43.43%
17190	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分71左8右2	400	18.38%	0	0				-24.20%
17191	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	云麓里1号变电站201间隔(施城线)配电变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
17192	沈北	新城子	新城线	YHG 侯三家子村A台	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	-73.35%
17193	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南熙悦站房2配电变压器	630	49.52%	0	0				-29.20%
17194	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站2变压器	630	24.60%	0	0		是	2025年12月	-45.63%
17195	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支8右8之4	400	47.40%	0	0		是	2026年	100.00%
17196	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左3+1左1	200	19.20%	0	0				-22.94%
17197	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲干94左1变台	200	61.60%	56.8	56.8				-33.68%
17198	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站202配电变压器	800	45.38%	0	0				-31.03%
17199	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光2箱式变电站配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-41.03%
17200	于洪	东民变	东李线	小微东李34左5台	200	42.30%	0	0				5.44%
17201	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站2变压器	800	46.88%	345.0	345.0				-41.41%
17202	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园1箱变1变压器配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
17203	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区5变电站1变压器	400	38.25%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
17204	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	中粮锦云二期3小区变电站202变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	20.97%
17205	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区5变电站2变压器	400	55.80%	136.8	136.8				-33.35%
17206	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿3台区	400	16.05%	0	0				-7.62%
17207	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干66左47+1右5	200	42.90%	0	0				-100.38%
17208	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右6右7	160	40.88%	0	0		是	2027年	-82.76%
17209	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分11左10左5	80	38.25%	0	0		是	2027年	-315.30%
17210	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左8+1	200	26.10%	0	0				-28.85%
17211	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区2变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	48.29%
17212	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖1	400	27.30%	0	0		是	2026年6月	15.33%
17213	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站1变压器	400	41.60%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
17214	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司(龙湖道义项目A2地块一 组团)201配电变压器	500	43.80%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
17215	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线畜牧局分4(今前门宾馆)	200	23.10%	133.8	133.8				-42.08%
17216	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左2柱上变压器	315	42.22%	0	0		是	2025年12月	-76.77%
17217	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大棚分89+1右11变台	200	6.30%	0	0				0.00%
17218	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘屯东台支11	315	35.56%	171.5	171.5				-28.89%
17219	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支22变压器	100	20.40%	0	0				-47.93%
17220	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之10+1公变	250	19.60%	0	0		是	2026年12月	-35.02%
17221	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支027含光伏	200	24.60%	130.8	130.8				-19.80%
17222	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线八大马分支43	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-26.98%
17223	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分二道东台支001	400	14.40%	302.4	302.4				-43.62%
17224	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	东大道北机井	100	22.00%	0	0		是	2025年11月	-61.01%
17225	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西北台(煤改洁)新	400	51.30%	154.8	154.8				0.00%
17226	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期1变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-41.91%
17227	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子9.10组(2021微)	200	71.70%	36.6	36.6				-26.83%
17228	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2配电站201间隔配电变压器	315	96.51%	0	0	2022年12月			-35.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17229	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团2变电站2变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
17230	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	妙音雕塑工艺制品厂（一站式）	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	98.68%
17231	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强干48	200	64.80%	0	0		是	2026年6月	-43.11%
17232	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支八队支002	100	68.10%	0	0		是	2026年6月	-30.73%
17233	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	鑫丰御景华庭3变电站202变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-42.20%
17234	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器1公变	630	55.56%	217.0	217.0				-43.75%
17235	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	天和人家1变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
17236	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应中1左3	200	38.70%	0	0		是	2028年12月	-43.14%
17237	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站202配电变压器	500	49.20%	0	0				-40.60%
17238	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳支043	200	46.00%	0	0		是	2026年12月	-49.51%
17239	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	八家村四组（微）	400	21.90%	0	0				-34.77%
17240	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线59	400	56.10%	0	0				-43.54%
17241	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期2箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-38.53%
17242	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城和园3号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17243	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团2变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
17244	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号3箱变201配电变压器	630	31.43%	0	0				-49.46%
17245	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期2箱变2号配电变压器	800	65.10%	0	0		是	2026年12月	-37.74%
17246	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站2主变	630	27.05%	396.6	396.6				-28.73%
17247	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园32主变	630	31.24%	370.2	370.2				-41.37%
17248	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科翡翠新都会二期小区1配电室201间隔配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				-3.96%
17249	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干93柱上变压器	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
17250	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站2配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
17251	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站2号变压器	630	20.32%	0	0		是		-39.99%
17252	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强一队	100	2.80%	0	0		是	2025年12月	-93.07%
17253	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干程屯分25右2变台	200	38.70%	102.6	102.6		是	2025年12月	-27.46%
17254	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线52右5柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17255	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右14+1左2	200	129.30%	0	0	2025年8月			7.80%
17256	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81左6	200	114.30%	0	0	2023年9月	是		2.34%
17257	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支东沟四组支02	80	75.38%	0	0				-26.18%
17258	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	格林木棉花二期1箱式变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-12.85%
17259	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线46左07	100	54.80%	35.2	35.2				-33.67%
17260	于洪	范屯变	范静线	小微曹台村东北台2	400	36.60%	0	0				9.51%
17261	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）5变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
17262	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干35右5	200	58.50%	63.0	63.0				-25.40%
17263	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	前榆乙线21右1	200	13.80%	0	0				-5.11%
17264	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区4箱变202间隔配电变压器	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
17265	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高南台照明2号柱上变压器	400	20.55%	277.8	277.8		是	2025年	-33.03%
17266	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站202配电变压器	630	53.33%	0	0				-23.37%
17267	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分8左3	400	61.80%	0	0		是	2025年	33.04%
17268	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	宝地铭门6箱变1变压器	630	47.94%	0	0				-28.31%
17269	康平	所口变	所口变76352所张线	西王分张家支36	200	5.85%	168.3	168.3				-53.67%
17270	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站1配电变压器	630	45.24%	0	0		是	2025年12月	-31.64%
17271	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花毅泽畜牧公变台区	400	13.20%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17272	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区1变电站2变压器	400	31.88%	232.5	232.5				-36.86%
17273	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区1变电站1变压器	630	71.75%	115.0	115.0				-37.87%
17274	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期1箱式变电站201间隔配电变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-41.49%
17275	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干66右2	200	51.00%	0	0		是	2026年3月	-42.04%
17276	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变2变压器	630	34.92%	6.9	6.9				-33.96%
17277	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站1号变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-36.17%
17278	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六西支05	315	16.51%	0	0		是	2025年9月	-22.57%
17279	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷3变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-21.82%
17280	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	和平上和城2号变电站201间隔（北官线）配电变压器	630	0.95%	0	0				26.16%
17281	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站202配电变压器	630	26.29%	0	0				-45.92%
17282	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0				-47.30%
17283	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院2局维变电站201配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年12月	20.62%
17284	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期1201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-13.38%
17285	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变1变压器	630	16.00%	0	0		是		-40.86%
17286	皇姑	长江变	25458长亚甲线	YHG_速冻分22（航苑住宅小区）1箱式变电站2配电 变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17287	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾2变电站2号变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-41.62%
17288	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站2号变压器	630	12.54%	0	0		是	2026年12月	-42.65%
17289	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区5局维变电站201配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17290	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村南2号	200	18.00%	144.0	144.0				-31.00%
17291	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	移动基站变电站201间隔配电变压器	50	55.80%	17.1	17.1				-41.22%
17292	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务-安途燃气设备有限公司	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
17293	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际1号变电站202配电变压器	400	29.00%	244.0	244.0				-43.12%
17294	沈北	董楼子	望滨线	沈阳哈哈乐综合农业观光园有限公司（一站式）	100	53.80%	36.2	36.2				-35.08%
17295	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站1变压器	630	41.90%	303.0	303.0				-34.84%
17296	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线东拉屯台	250	38.32%	129.2	129.2				-27.61%
17297	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变201	630	60.32%	0	0		是	2028年12月	-38.49%
17298	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅2箱变2变压器	500	32.96%	285.2	285.2				-33.40%
17299	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干166右1变台	200	41.10%	97.8	97.8				3.21%
17300	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站1变压器	500	20.80%	346.0	346.0				-39.90%
17301	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城5变电站变压器	630	34.92%	0	0		是	2028年12月	-42.41%
17302	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民猪路西台	100	77.70%	0	0		是	2025年12月	-49.91%
17303	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地4+1台区微	400	49.20%	0	0		是	2025年11月	8.03%
17304	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变1变压器	630	8.25%	515.0	515.0				-40.87%
17305	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支42变台	200	12.80%	0	0		是	2025年12月	-50.43%
17306	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英都5号变电站1变压器	400	39.60%	0	0				-39.82%
17307	于洪	东民变	东酒线	东民变348东酒线姚家4台区	160	43.69%	0	0				-55.13%
17308	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干姚家分四清支96左T1	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
17309	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干24右6+1柱上变压器	400	33.90%	224.4	224.4				-40.68%
17310	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微夏家西北	400	19.05%	169.7	169.7				-45.83%
17311	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥11箱变202配电变压器	630	89.52%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-8.13%
17312	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变202间隔配电变压器	630	52.19%	0	0		是	2025年12月	6.07%
17313	和平	方型变	方型变442方青甲线	东电三经小区配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年10月	5.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17314	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右13	200	26.40%	0	0		是	2025年	-6.93%
17315	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分13左2	400	81.30%	0	0	2025年8月	是		-46.55%
17316	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区2变电站201配电变压器	400	28.20%	0	0		是	2026年12月	0.33%
17317	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变1变压器	630	46.98%	0	0				-40.45%
17318	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾3号变电站2号变压器	630	9.84%	0	0				-41.67%
17319	苏家屯	山庄变	山庄变50222山大线	杨城分71左11	80	60.00%	0	0				-31.42%
17320	于洪	家俱变	偃锦线	偃锦城四期2站房2配电变压器	400	90.00%	0	0	2025年5月	是	2025年	-34.65%
17321	东陵	孙家寨	孙营线	孙家寨变208孙营线孙营干35柱上变压器	250	15.36%	0	0		是	2026年12月	-58.90%
17322	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期3配电室201间隔配电变压器	800	73.50%	0	0		是	2028年12月	9.27%
17323	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站1配电变压器	400	42.80%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
17324	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站1变压器	630	22.38%	10.0	10.0				-47.89%
17325	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区5变电站1变压器	630	6.67%	0	0				100.00%
17326	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂2变电站2变压器	800	22.50%	0	0				60.88%
17327	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干101右16变台	200	49.80%	0	0				-40.32%
17328	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分101变台	400	35.70%	0	0				-39.93%
17329	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分40右7变台	400	9.30%	0	0				-44.01%
17330	大东	毛君变	毛君变946毛光线	上东花墅6变电站1变压器	500	28.40%	308.0	308.0				-39.11%
17331	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3配电室2变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
17332	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库1箱变1变压器	500	40.64%	204.4	204.4				-26.96%
17333	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干信家分51+1厂支5左T1马家甸B台（一 站式）	315	26.41%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
17334	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱支57左2	200	28.50%	0	0		是	2026年	1.77%
17335	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村15号变电站1号配电变压器	500	27.52%	0	0		是	2027年12月	-43.55%
17336	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园6变电站202配电变压器	500	16.00%	370.0	370.0				-10.03%
17337	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三道房村照明	160	63.47%	0	0		是	2026年6月	-41.52%
17338	沈北	道义变	道义变15269俪景线	俪景汇置四期2变201间隔配电变压器	630	47.24%	0	0		是	2026年12月	22.04%
17339	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17340	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	金豪大厦1变压器	500	18.24%	358.8	358.8				-31.62%
17341	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖南村综合一台	200	60.30%	0	0		是	2025年11月	-34.78%
17342	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城北市3变电站1号主变	800	16.88%	0	0				-49.94%
17343	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站2号变电站2号变压器	630	33.65%	0	0				-45.81%
17344	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都1变电站201	630	20.32%	433.0	433.0				-44.60%
17345	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线45左2	200	1.50%	177.0	177.0				0.85%
17346	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫4号变电站201间隔配电变压器	800	64.88%	0	0				-30.46%
17347	大东	如意变	如意变80860意小乙线	祥和家园1箱变2变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-43.75%
17348	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园1变电站1变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
17349	法库	包家屯	包家线	10kV包家线孤东子支4	200	38.25%	0	0		是	2027年	-33.09%
17350	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城2号变电站201配电变压器	630	47.24%	0	0				-32.39%
17351	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分31右4变台	200	60.30%	59.4	59.4				-42.48%
17352	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区4箱式变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
17353	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干刘红分17柱上变压器	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
17354	于洪	建筑变	建筑变22698建赵乙线	大潘变405大潘线河北村南台区	50	19.60%	0	0				-41.28%
17355	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民3台区	315	57.78%	0	0				-43.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17356	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德2箱变1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年6月	41.46%
17357	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园3变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
17358	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线170左1变台	400	22.20%	0	0				100.00%
17359	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干20左10变压器	200	16.00%	0	0				-90.98%
17360	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区8变电站202间隔配电变压器	630	32.70%	361.0	361.0				3.74%
17361	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线52右2	400	37.00%	212.0	212.0				-34.95%
17362	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10KV柏家线柏二分28(柏家沟村北台)	160	14.63%	0	0		是	2025年9月	-30.06%
17363	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西照明中台照明	400	32.18%	231.3	231.3				-36.67%
17364	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分28右6变台	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
17365	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山北台分05	200	49.50%	81.0	81.0				-29.28%
17366	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分5柱上变压器	400	44.70%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
17367	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	八纬东分7左4	315	10.16%	0	0				-59.19%
17368	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分6#右4	315	21.27%	0	0				-40.71%
17369	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右2	315	59.37%	0	0				-43.29%
17370	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干9	315	39.11%	0	0		是	2028年12月	-52.99%
17371	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分30右1变压器	315	46.35%	0	0		是	2025年12月	-53.48%
17372	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分30右1变压器1	315	20.00%	0	0		是	2025年12月	-63.18%
17373	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格乙线39	250	43.52%	0	0		是		-58.92%
17374	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左2	315	20.00%	0	0				-14.64%
17375	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干89+1右22	30	21.33%	0	0				-57.64%
17376	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右3左3	315	6.98%	0	0		是		-45.43%
17377	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干32	400	31.50%	234.0	234.0				-42.75%
17378	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	肇工变156新村线农村干沈大分9	200	73.20%	0	0		是	2028年12月	-38.12%
17379	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线香杨分2	315	74.41%	49.1	49.1				-38.58%
17380	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支5左1之1柱上变压器	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-41.28%
17381	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线59	100	13.60%	0	0		是	2026年	-60.76%
17382	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分6左1	250	21.84%	0	0		是	2026年	-42.11%
17383	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官线林化分9右11	250	7.80%	0	0		是		-70.14%
17384	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6左5	400	64.75%	53.7	53.7				-43.98%
17385	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干42公变	315	49.21%	128.5	128.5				-38.89%
17386	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干11	200	17.40%	145.2	145.2				-5.69%
17387	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	万中干17右1公变	315	53.33%	6.9	6.9		是	2025年12月	-40.11%
17388	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分3公变	250	26.40%	0	0		是	2026年12月	-45.32%
17389	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	北陵变142田义甲线田义干33右8柱上变压器	315	6.67%	0	0		是	2025年12月	-29.32%
17390	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左3	200	55.50%	0	0				-44.87%
17391	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12右2	100	103.20%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-30.15%
17392	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分15公变	315	75.56%	0	0				-44.59%
17393	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变162营东线营东线湖滨分18	200	5.00%	0	0		是	2025年12月	-48.17%
17394	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干47右3公变	315	132.70%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.07%
17395	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分15公变	315	43.49%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
17396	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干96右4	400	126.25%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
17397	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左4	400	10.50%	318.0	318.0				8.65%
17398	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右1柱上变压器	315	75.87%	0	0		是	2025年12月	-47.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17399	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右3柱上变压器	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	-91.79%
17400	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干75右2之1柱上变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-53.04%
17401	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干3左1之1柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-20.95%
17402	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3	315	26.35%	200.5	200.5				-40.33%
17403	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干56柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-924.75%
17404	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经干八纬东分3	400	21.30%	0	0				-43.52%
17405	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左5	315	46.86%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
17406	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干104	315	66.48%	74.1	74.1				-38.91%
17407	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体干2	400	75.90%	56.4	56.4				-41.47%
17408	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干9变台	315	3.81%	0	0		是	2028年12月	-20.27%
17409	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右8柱上变压器	400	65.70%	0	0				-11.31%
17410	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干29柱上变压器	250	46.00%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
17411	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线39	315	65.40%	0	0				-39.67%
17412	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右3	200	59.70%	60.6	60.6				-38.57%
17413	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分20左4	315	63.17%	0	0				-43.95%
17414	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右10柱上变压器	315	6.03%	0	0		是	2025年12月	-69.80%
17415	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支13右05	160	26.25%	0	0				-27.92%
17416	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右11之1柱上变压器	315	79.05%	0	0		是	2025年12月	-22.51%
17417	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分18	315	12.38%	0	0		是	2028年12月	-43.10%
17418	和平	太原变	太原变056南七乙线	太平里变电站一次1变压器柜1主变	630	60.57%	0	0				-42.16%
17419	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	九九骏铭2箱变1号变	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
17420	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田翠园2箱变1号变	630	65.14%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
17421	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	劝业场箱变	630	19.30%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
17422	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区17变电站201变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
17423	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期3箱变2变压器	500	27.52%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
17424	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡2箱变1号变	500	55.20%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
17425	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变1变压器	630	15.56%	469.0	469.0				-41.52%
17426	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变2变压器	630	15.87%	467.0	467.0				-42.37%
17427	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变2变压器	800	14.63%	603.0	603.0				-34.83%
17428	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站1变压器	1250	38.40%	645.0	645.0				-44.00%
17429	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变1变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-33.89%
17430	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新3箱变1号变	630	54.48%	0	0		是	2025年12月	-47.05%
17431	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变2号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-56.59%
17432	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变1	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-49.02%
17433	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园22主变	500	23.60%	332.0	332.0				-40.53%
17434	和平	广州变	广州变478柳州甲线	府北1变电站2号高压柜1主变	400	42.00%	0	0				-39.27%
17435	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变1站内变压器	630	12.95%	1.7	1.7				-38.02%
17436	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站1变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-43.58%
17437	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-43.25%
17438	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园2201	500	50.24%	31.2	31.2				-43.37%
17439	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站202	630	36.19%	339.0	339.0				-46.32%
17440	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区2箱变1号变	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
17441	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站2变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-44.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17442	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵1小区变电站1变压器	630	44.19%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
17443	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站1变压器	315	27.62%	196.5	196.5				-39.93%
17444	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光2变电站201	630	43.17%	0	0				-38.88%
17445	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期2变电站201变压器	630	23.49%	0	0		是	2028年12月	-40.53%
17446	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	吴辰苑小区2变电站202	630	36.19%	0	0				-30.09%
17447	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	吴辰苑小区1变电站201	630	31.43%	0	0				-44.94%
17448	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站201柜	630	28.19%	389.4	389.4				-38.08%
17449	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
17450	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万南城3箱变2变压器	630	23.62%	0	0				-32.27%
17451	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站201柜	500	48.32%	208.4	208.4				99.94%
17452	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光2箱变1	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
17453	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站201变压器	630	48.57%	261.0	261.0				-40.63%
17454	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲3箱变1号变	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
17455	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变2号变	630	13.97%	254.2	254.2				-41.82%
17456	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站2号高压柜1主变	500	36.80%	0	0				-51.85%
17457	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	11中学教师楼箱变1变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
17458	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变2变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-41.87%
17459	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变1变压器	500	19.20%	0	0				-44.49%
17460	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变2变压器	500	21.44%	0	0				-38.58%
17461	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	向荣里箱变2变压器	500	30.40%	0	0		是	2026年12月	-43.75%
17462	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	公安里箱变2变压器	630	53.71%	0	0		是	2026年12月	-37.80%
17463	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	顺城北箱变2变压器	500	7.68%	411.6	411.6				-57.89%
17464	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	泽工2箱变1变压器	630	103.81%	0	0	2023年8月	是	2026年12月	-41.75%
17465	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路6变电站201柜	200	0.00%	124.9	124.9		是	2028年12月	0.00%
17466	沈河	大东变	大东变054城南乙线	进华1箱变1变压器	500	61.76%	0	0		是	2026年12月	-47.13%
17467	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站1变压器	630	31.62%	0	0		是	2027年12月	-34.82%
17468	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站2变压器	630	61.46%	0	0		是	2025年12月	-43.72%
17469	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	荣光1变电站2变压器	630	57.90%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
17470	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	永乐箱变2变压器	500	51.84%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
17471	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城1变电站1变压器	630	99.37%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-44.06%
17472	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西二变电站1变压器	500	66.00%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
17473	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园12主变	630	20.32%	0	0				-40.23%
17474	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期4箱变2变压器	500	36.60%	267.0	267.0				-44.06%
17475	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城9箱变站2变压器	630	17.14%	0	0		是		-46.16%
17476	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	金建欣苑箱变1变压器	500	29.60%	0	0				-35.92%
17477	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都11变电站201变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-45.65%
17478	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	金利苑箱变1变压器	500	47.04%	214.8	214.8				-50.26%
17479	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西一小区变电站201	630	84.44%	35.0	35.0	2022年12月			-42.07%
17480	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭9变电站201	800	28.50%	492.0	492.0				-44.86%
17481	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑1箱变2变压器	630	58.67%	0	0				-48.20%
17482	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变2变压器	630	14.92%	473.0	473.0				-45.35%
17483	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居2变电站202	400	27.60%	249.6	249.6				-44.38%
17484	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻2箱变2变压器	630	66.98%	145.0	145.0				-44.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17485	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑1箱变2	500	96.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.52%
17486	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	省检察院住宅箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17487	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变2号变	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
17488	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站202柜	630	0.00%	93.5	93.5				0.00%
17489	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变1号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
17490	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春1#2#变压器	630	40.32%	0	0				-39.75%
17491	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	五爱商住2变电站1变压器	630	34.67%	6.9	6.9		是	2025年12月	-52.98%
17492	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	五爱商住2变电站2变压器	630	34.29%	6.9	6.9		是	2025年12月	-46.42%
17493	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	妇女会馆一次1#主变	400	35.60%	0	0				-43.91%
17494	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站2号配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2027年12月	-41.55%
17495	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
17496	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵东变158陵北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之2柱上变压器	400	96.60%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-43.36%
17497	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年	-28.06%
17498	沈北	农高变	农商线	湖郡小区2局维变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	6.55%
17499	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变1变压器	500	33.92%	0	0				-48.63%
17500	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分22左9变台	400	22.20%	271.2	271.2				-19.83%
17501	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
17502	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站2变压器	500	27.52%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
17503	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-44.46%
17504	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期1箱式变电站2配电变压器	800	41.50%	0	0		是	2025年12月	16.52%
17505	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	科隆箱变变压器	630	18.41%	451.0	451.0				25.14%
17506	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线刘才东支05	200	22.50%	0	0		是	2026年12月	6.82%
17507	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分28	200	46.50%	0	0		是	2028年12月	-44.71%
17508	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	沈阳客厅3箱式变电站配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2025年12月	-24.83%
17509	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓2变电站1变压器	500	31.20%	294.0	294.0				-39.85%
17510	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城5变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-38.55%
17511	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区22主变	630	21.90%	429.0	429.0				-45.33%
17512	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦2202间隔配电变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-40.84%
17513	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园2202间隔配电变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-42.37%
17514	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站202配电变压器	500	38.00%	0	0				-36.85%
17515	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分40右6变台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
17516	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干6	315	44.13%	0	0				-41.14%
17517	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分利合丰养殖场支2	200	6.90%	166.2	166.2				100.00%
17518	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城4开闭站2箱变1变压器	630	60.32%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
17519	和平	广州变	广州变462广太甲线	安图大厦2主变	630	0.00%	567.0	567.0		是	2025年12月	-56.62%
17520	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干王启照明支15柱上变压	200	62.10%	55.8	55.8				-38.64%
17521	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期22号变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	45.87%
17522	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	格林春晓1变电站2变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
17523	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡2小区箱变201配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	9.19%
17524	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变2变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	18.60%
17525	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场1变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	485.0	485.0				-41.73%
17526	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅2变电站2变压器	400	24.38%	0	0		是	2025年12月	-45.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17527	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-44.15%
17528	沈北	天乾变	天金线	1小区变电站202配电变压器	800	39.60%	0	0		是	2026年12月	-4.67%
17529	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区12主变	800	11.75%	626.0	626.0				-39.40%
17530	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园3小区变电站1变压器	630	12.70%	487.0	487.0				-46.93%
17531	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五粮分21	100	60.90%	29.1	29.1				-35.06%
17532	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线8右4（变电所南台）	100	25.65%	0	0		是	2025年9月	-45.40%
17533	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81左11变台	400	27.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
17534	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分2开闭站之2柱上变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
17535	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17536	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线编排分9+1右3变台	400	52.00%	0	0		是	2025年12月	-25.84%
17537	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	2主变沈纺北里	800	25.50%	0	0				-36.91%
17538	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山电井 2 方 3	100	66.30%	23.7	23.7				-40.03%
17539	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
17540	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙1小区变电站1变压器	500	40.80%	246.0	246.0				-45.46%
17541	和平	太原变	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园2变电站201配电变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-34.69%
17542	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线35变台	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	11.04%
17543	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期4变电站2变压器	630	27.30%	0	0				-41.60%
17544	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	锦绣华苑小区1变电站1变压器	630	10.29%	0	0		是	2025年12月	-38.76%
17545	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面船村支06	315	13.46%	0	0		是	2025年12月	-27.86%
17546	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	胡家线金宝分9右1	315	25.14%	0	0				-39.79%
17547	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分15+1右1	200	42.60%	0	0				0.00%
17548	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右7	250	23.76%	0	0		是	2027年	-37.97%
17549	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨于坨变023莲花线大莲花西台	160	96.75%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-32.64%
17550	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙6	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-18.51%
17551	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	024生活体住宅变电站201变压器	500	71.04%	0	0		是	2028年12月	-41.01%
17552	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左6变台	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-24.96%
17553	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器2公变	630	33.65%	93.5	93.5				-43.35%
17554	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变202配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
17555	辽中	金山变	金山变45544金东线	冷子堡高力房村宪忠家庭农场公变台区	200	49.50%	81.0	81.0				0.00%
17556	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+1	200	36.30%	107.4	107.4				-79.07%
17557	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干17右12	400	123.00%	0	0	2022年12月			-56.79%
17558	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线教师楼台	400	62.10%	111.6	111.6				-30.67%
17559	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地西南照明台（新）	400	37.20%	0	0				6.14%
17560	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期8号变电站2号配电变压器	630	11.75%	493.0	493.0				1.13%
17561	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好街54号1变压器	630	16.51%	0	0				0.00%
17562	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分42变台	200	29.55%	120.9	120.9				-31.08%
17563	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线三道岗子分29变台	200	30.30%	119.4	119.4				-37.49%
17564	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站1变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
17565	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	44.70%	0	0				29.41%
17566	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干132变台	200	42.10%	95.8	95.8				-43.52%
17567	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林8箱变1配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-36.41%
17568	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程B区51变配电 变压器	400	24.40%	262.4	262.4				-37.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17569	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	罗电综合一台	200	0.00%	0	0				-20.27%
17570	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	鲁班尚品2变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
17571	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦4变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	100.00%
17572	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	江湾城2号变电站2号变压器	630	34.29%	10.0	10.0		是	2027年12月	-41.59%
17573	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站1变压器	500	25.60%	322.0	322.0				-39.90%
17574	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17575	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城7变电站变压器	630	16.76%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
17576	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚7变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	-38.63%
17577	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站1变压器	630	33.52%	0	0		是	2027年	-45.34%
17578	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	科园小区箱变(单)	630	39.05%	0	0		是		-41.75%
17579	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	YHG_恒大江湾47箱式变电站1号变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-37.31%
17580	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左7柱上变压器	400	80.70%	0	0	2023年6月	是	2025年12月	-52.01%
17581	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干河南分8右9	200	21.00%	0	0		是	2026年	-38.38%
17582	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_学府雅园土建变2箱式变电站1号配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
17583	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山干5左1(临时电)柱上变压器	100	57.00%	0	0		是	2025年12月	13.11%
17584	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分55右9	100	47.10%	42.9	42.9				-15.28%
17585	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑3变电站1变压器	630	9.90%	0	0				-36.09%
17586	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线幸福小区	400	39.15%	203.4	203.4				-34.90%
17587	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑C区1箱变2变压器	630	47.94%	0	0		是	2026年12月	-37.77%
17588	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区1变电站1变压器	800	41.63%	387.0	387.0				-41.20%
17589	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站2站内变压器	630	41.43%	306.0	306.0				-45.44%
17590	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-43.53%
17591	于洪	东民变	东李线	和泰4小区2站房1变压器配电变压器	630	21.84%	0	0				-46.36%
17592	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	新湖湾一期2箱式变电站1配电变压器	400	35.10%	219.6	219.6		是	2025年12月	-19.35%
17593	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区3配电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
17594	东陵	中马变	疗养甲线	琥珀湾2箱变2变压器	630	5.71%	228.8	228.8				-85.46%
17595	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线树林子村分支1(树林子A台)	315	26.54%	0	0		是	2026年12月	-39.59%
17596	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变202间隔配电变压器	630	56.19%	0	0				-34.71%
17597	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	华润置地南区二期1变电站201配电变压器	315	46.48%	0	0				-43.07%
17598	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分1左支03	200	29.70%	0	0				-42.68%
17599	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变1变压器	630	0.95%	561.0	561.0				-43.03%
17600	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变2变压器	630	6.03%	529.0	529.0				-51.48%
17601	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线137+1	400	26.70%	0	0		是	2026年12月	15.96%
17602	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线079	200	66.40%	0	0		是	2026年12月	-45.24%
17603	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分09	50	87.30%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-24.32%
17604	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三堡排水站电井	200	67.20%	45.6	45.6				-39.39%
17605	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语6箱变202	500	72.96%	85.2	85.2				-42.50%
17606	于洪	大潘变	大祝线	中置蔡悦.中置古悦1站房2配电变压器	800	2.70%	0	0				0.00%
17607	沈北	天乾变	天金线	中兴和园1-4住宅小区局维变电站202配电变压器	800	9.38%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17608	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干157右6	100	30.30%	59.7	59.7				-31.96%
17609	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	金地九溪2变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	433.0	433.0		是	2027年12月	-48.27%
17610	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站2变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-36.96%
17611	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线038	100	68.80%	0	0				-26.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17612	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	新蒲商贸住宅1变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-34.97%
17613	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	证券公司变电站变压器	500	69.20%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
17614	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线新表分支线002	160	72.38%	28.2	28.2				-41.86%
17615	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分014	400	31.20%	0	0		是	2026年5月	-61.66%
17616	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	YHG_太阳干二小分6	200	44.40%	91.2	91.2				-41.12%
17617	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园1箱式变电站2配电变压器	500	35.20%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
17618	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	华润翡翠城三期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17619	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾9号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0		是		-41.14%
17620	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾10号变电站202配电变压器	500	28.00%	0	0		是		-48.18%
17621	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城4变电站1号变压器	400	60.50%	0	0		是	2025年	-41.61%
17622	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线南荒东台	200	48.60%	82.8	82.8				-24.82%
17623	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线艾亩地分10	400	66.60%	0	0				-5.06%
17624	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯一队分19	100	42.60%	0	0		是	2025年12月	-27.63%
17625	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干38左2柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
17626	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右5左10变台	200	34.80%	23.8	23.8				-62.08%
17627	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	钢厂8号箱变1号变压器	630	61.59%	0	0		是	2025年	-37.75%
17628	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	中科院公共变电站201配电变压器	400	15.30%	298.8	298.8				100.00%
17629	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	中德节能变电站2变压器	630	42.38%	0	0		是	2025年12月	-44.26%
17630	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支6右3柱上变压器	400	68.10%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
17631	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10左1变台	100	80.70%	9.3	9.3	2024年6月			-28.67%
17632	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站2变压器	630	57.14%	207.0	207.0				-42.44%
17633	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线小黄家分机井支3	50	3.60%	0	0		是	2026年6月	-305.00%
17634	东陵	中马变	高坎线	高坎分12右支12柱上变压器	200	86.40%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-32.71%
17635	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟3箱变2变压器	800	23.40%	0	0				57.65%
17636	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北分49变台	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	3.89%
17637	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分126柱上变压器	400	11.10%	0	0				0.00%
17638	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	辽宁博达房地产开发有限公司变电站1号变压器	400	44.00%	0	0		是	2025年	-40.06%
17639	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-4变电站202间隔配电变压器	400	35.60%	0	0		是	2026年12月	-28.95%
17640	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变430小卜线李英分12右2右2右02	315	71.75%	0	0		是	2025年	-36.05%
17641	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期1号变电站1变压器	630	11.27%	496.0	496.0				-42.01%
17642	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线朱家支7(朱家综合台)	315	59.43%	0	0		是	2026年12月	-38.87%
17643	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左1加1变压器	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	-12.19%
17644	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑1局维箱变2号变	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
17645	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑2局维箱变1号变	800	34.13%	0	0		是	2026年12月	-40.71%
17646	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线唐家二支07	200	24.60%	0	0		是	2026年5月	81.43%
17647	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家子支11左3	100	21.00%	69.0	69.0				-41.06%
17648	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座2箱变2变压器	800	32.63%	459.0	459.0				-38.74%
17649	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区6变电站1变压器	500	31.04%	0	0		是	2025年12月	-35.98%
17650	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站201配电变压器	800	26.00%	0	0				-36.36%
17651	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北分34左16变台	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-66.73%
17652	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站1变压器	400	32.80%	10.0	10.0				-28.45%
17653	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	万和花园变电站201间隔配电变压器	800	13.20%	0	0				5.89%
17654	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块1号变电站1号变压器	630	18.29%	451.8	451.8				26.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17655	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线毓庄照明	200	25.20%	0	0				-26.75%
17656	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分佟家支36	100	42.30%	47.7	47.7				-33.42%
17657	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡8变电站1变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-33.36%
17658	大东	大志变	大志变70542志农乙线	东路干东沟分38柱上变压器	315	2.22%	0	0				-128.92%
17659	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧北支养殖场几6	200	37.80%	0	0		是	2027年	100.00%
17660	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干96左2右9	200	17.40%	0	0		是	2026年	-40.17%
17661	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站2变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-44.06%
17662	法库	马家变	马家变1132马十线	10kV马十线东闫分6	50	28.80%	30.6	30.6				-36.67%
17663	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家1组照明	400	13.65%	305.4	305.4				-35.30%
17664	新民	新民变	新民变30172化肥线	YHG_化肥干20右1	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-59.48%
17665	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号8号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	400	5.10%	0	0				94.17%
17666	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线范家一组照明	200	41.90%	96.2	96.2				-42.15%
17667	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞1箱变（单）	630	33.97%	0	0		是		-31.89%
17668	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代4变电站2配电变压器	630	19.05%	0	0				0.00%
17669	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线石白子几2	400	48.75%	0	0		是	2025年12月	-34.33%
17670	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖七号（微）	400	38.10%	207.6	207.6				5.68%
17671	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站1配电变压器	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
17672	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线一棵树分支线009	50	140.40%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-28.38%
17673	东陵	世园变	酒水甲线	高坎干观音阁支12+1右4柱上变压器	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-27.70%
17674	于洪	五金变	五机乙线	大兴变512兴光线爱国村东台区	315	72.06%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
17675	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑5变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
17676	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	天宝国际商务大厦箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2028年12月	-48.67%
17677	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-41.35%
17678	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干中学分25变台	200	84.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-29.30%
17679	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线183变台	200	76.50%	0	0				-32.66%
17680	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四分63左4变台	400	26.10%	255.6	255.6				-36.78%
17681	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城2变电站202配电变压器	800	41.25%	390.0	390.0				-42.42%
17682	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城1变电站201配电变压器	800	33.00%	456.0	456.0				-34.31%
17683	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里1号变电站201间隔（下深乙线）配电变压器	630	47.62%	0	0				38.32%
17684	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线81+1右7变台	200	25.20%	0	0				-23.02%
17685	沈河	长青变	长青变448长南乙线	颐龙在天箱变变压器	500	24.96%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
17686	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	林家新能源照明	400	0.00%	0	0		是	2025年11月	-9.83%
17687	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡大棚	80	72.00%	0	0				-41.31%
17688	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站1号变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-53.99%
17689	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站1号变压器	630	64.44%	161.0	161.0				-41.28%
17690	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊12号变电站2变压器	500	31.04%	0	0				-30.50%
17691	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城2站房1变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-41.14%
17692	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城三期变电站1变压器	1000	6.24%	0	0		是	2025年12月	-38.34%
17693	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分43右13右6变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.06%
17694	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分29变台	400	10.13%	319.5	319.5				-22.96%
17695	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左9右7变台	200	26.00%	0	0				-37.88%
17696	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左20	200	4.80%	0	0				-106.86%
17697	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站1号变压器	400	48.00%	0	0		是		-42.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17698	大东	沈海变	沈海变80344观宛线	观泉家园4变电站1变压器	630	73.33%	0	0		是		-38.75%
17699	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	玉良支02加1左03变压器	100	35.10%	54.9	54.9				-43.88%
17700	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站2变压器	630	29.84%	379.0	379.0				-35.79%
17701	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期1变电站201配电变压器	800	47.40%	0	0		是	2026年12月	7.65%
17702	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑1箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
17703	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产8楼	200	56.10%	67.8	67.8				-44.88%
17704	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区10变电站1变压器	400	15.00%	300.0	300.0				-41.70%
17705	于洪	大潘变	大潘线	民欣家园1配电变压器	630	26.98%	0	0				100.00%
17706	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区2号箱变1号变	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-36.81%
17707	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区5号箱变1号变	500	49.92%	0	0		是	2026年12月	-31.97%
17708	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地长青湾四组变电站2变电站	800	0.00%	0	0				0.00%
17709	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门2变电站1变压器	630	52.70%	0	0				-36.69%
17710	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干17	315	56.83%	104.5	104.5				-44.46%
17711	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线木材经销公司	100	72.90%	17.1	17.1				-41.46%
17712	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期4箱变1变压器	630	23.81%	0	0				-44.80%
17713	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春六期2变电站202变压器	800	31.50%	0	0				-33.94%
17714	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	绿厦爵士汇一期2变电站202配电变压器	315	29.33%	191.1	191.1				-32.38%
17715	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁6号变电站202配电变压器	630	24.89%	0	0				-39.29%
17716	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期5箱式变电站1配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2025年12月	15.26%
17717	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式·沈阳市成立种植专业合作社	200	66.90%	46.2	46.2				-56.44%
17718	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友后山台分支07	50	74.70%	0	0		是	2026年12月	-33.40%
17719	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线孤家子支014	100	110.70%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-22.88%
17720	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支腰沟支003	100	106.35%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-21.22%
17721	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左9柱上变压器	315	42.54%	0	0		是	2026年12月	-45.32%
17722	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器2	500	97.60%	0	0	2024年6月			-23.33%
17723	法库	包家屯	包家线	10kV包家线金家沟支12	50	91.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-140.76%
17724	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分30左5左1变台	100	93.30%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-42.37%
17725	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区8变电站1变压器	630	36.19%	339.0	339.0				-41.07%
17726	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分18右3变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
17727	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线前五家子分支03	50	42.00%	0	0				-35.02%
17728	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站1号主变	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
17729	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站1号主变	800	24.00%	528.0	528.0				-41.18%
17730	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支孟久支044	200	42.30%	0	0		是	2026年6月	-28.56%
17731	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变430小卜线李英分5右02	400	46.00%	0	0		是	2025年	-37.25%
17732	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线进步分支03	100	17.70%	0	0		是	2026年12月	-28.59%
17733	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分5柱上变压器	400	100.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-41.50%
17734	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区3变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0				20.52%
17735	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区7变电站1变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-41.97%
17736	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	锦云天城一期2变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-3.92%
17737	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象5变电站2变压器	400	22.40%	0	0				-42.83%
17738	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线64满融分11左8	200	21.90%	0	0				-45.16%
17739	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站201变压器	800	66.30%	189.6	189.6				-37.62%
17740	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾5号变电站201配电变压器	630	27.62%	0	0				-40.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17741	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	孙家寨变109孙张线璁悦香湾4箱变2	315	67.62%	0	0		是	2026年12月	-38.68%
17742	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线美地天秀园柱上变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-40.12%
17743	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电干259变台	400	20.25%	0	0				-38.66%
17744	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	虎镇变264虎工线蒲河房地产（二期1箱2变）	630	30.00%	0	0		是	2026年12月	-36.63%
17745	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
17746	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右9	200	73.50%	0	0				-20.34%
17747	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园5变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
17748	沈北	清水变	清依线	清依干274旁风分6	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-19.44%
17749	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线移动分04	400	28.30%	204.4	204.4				9.25%
17750	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗前尖山肇启农业种植公变台区	200	8.10%	163.8	163.8				0.00%
17751	东陵	祝家变	祝高线	祝高干52柱上变压器	200	54.30%	0	0		是	2026年12月	-36.52%
17752	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期4局维变201配电变压器	630	94.60%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-33.08%
17753	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支53+1左4变台	200	36.80%	0	0		是		-28.77%
17754	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分后杜家支25变台	200	27.00%	0	0				-43.59%
17755	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站201配电变压器	500	48.32%	0	0				-40.43%
17756	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分21左1变台	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
17757	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	潘英声加工厂 四方台西台 王树凡修理部	315	44.19%	144.3	144.3				-113.82%
17758	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左41变台	100	76.40%	13.6	13.6		是	2025年12月	-26.30%
17759	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园4变电站1变压器	630	26.67%	10.0	10.0				-44.47%
17760	康平	中心变	中心变2605镇二线	张立彦开发楼箱变1变压器	200	19.80%	0	0		是	2026年12月	-34.30%
17761	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线泡沼分21	100	41.50%	48.5	48.5				-42.55%
17762	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建二）2变电站1变压器	630	37.14%	333.0	333.0				-12.64%
17763	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站2配电变压器	315	48.89%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
17764	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线4+1右1	315	42.54%	149.5	149.5				-46.28%
17765	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线62变台	200	82.80%	14.4	14.4	2025年4月			-28.55%
17766	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期3箱变2配电变压器	630	10.79%	0	0				89.95%
17767	沈北	农高变	农柳线	沈阳天阔化城房地产开发有限公司变电站2号变压器	630	9.52%	0	0				-73.15%
17768	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分194	315	58.73%	98.5	98.5				-26.91%
17769	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四支三队凡09（马荒地三队	400	32.00%	0	0		是	2025年11月	-33.57%
17770	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲8小区变电站2变压器	400	45.90%	0	0		是	2025年12月	-25.07%
17771	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站1配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2025年12月	0.77%
17772	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	银河线银河干19测绘变台	180	120.33%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-31.87%
17773	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站2变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-37.12%
17774	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村5机井	50	46.40%	21.8	21.8		是	2025年10月	-48.12%
17775	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村18机井	100	45.80%	44.2	44.2		是	2025年10月	-120.34%
17776	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分39右3右8右1变台	200	17.70%	0	0				100.00%
17777	于洪	东民变	东李线	和泰7小区1站房1变压器	630	17.27%	0	0				-39.82%
17778	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线43左7变台	400	8.70%	0	0				100.00%
17779	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分64+1左1	200	12.00%	156.0	156.0				89.38%
17780	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团6变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2028年12月	-41.43%
17781	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家翔芸设备公变台区	400	72.60%	0	0				100.00%
17782	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井2台	100	66.80%	0	0		是	2026年6月	-44.76%
17783	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分53左1	400	29.10%	0	0				-29.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17784	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳9左支1	400	26.10%	0	0				16.29%
17785	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干北王岗子分94变台	80	71.25%	15.0	15.0				-38.21%
17786	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顺屯分薛窝支24变台	50	61.60%	14.2	14.2				-28.35%
17787	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干潘岗分12变台	200	23.40%	0	0				-39.43%
17788	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线103左4	160	67.38%	36.2	36.2				-31.96%
17789	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0				-41.42%
17790	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站2号变压器	630	26.67%	173.2	173.2				-39.35%
17791	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站201配电变压器	800	34.50%	0	0				-40.62%
17792	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支12变压器	50	12.80%	0	0				-57.20%
17793	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右2右1柱上变压器	315	25.65%	0	0		是	2025年12月	-100.76%
17794	于洪	化学变	化西甲线	小微沈新支35号台	400	6.30%	0	0				100.00%
17795	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡11号小区变电站1变压器	800	21.38%	0	0				-40.67%
17796	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线兰旗分班屯支31左4变台	100	85.80%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-40.33%
17797	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线孙窝堡分27变台	80	111.75%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.84%
17798	新民	公主屯	公主屯变31148农公线	新农线200左10变台	400	36.85%	212.6	212.6				-27.89%
17799	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右18右5变台	100	81.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-32.46%
17800	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干红东四组分25左1变台	100	76.20%	0	0				-27.17%
17801	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分15左3变台	100	60.00%	0	0				-36.95%
17802	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站202配电变压器	630	25.52%	0	0				-43.12%
17803	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分004	250	26.40%	0	0		是	2026年12月	-36.51%
17804	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站2021变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
17805	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城二期1变电站1变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17806	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	方溪变348道义乙线道义干39柱上变压器	315	66.98%	0	0				-40.10%
17807	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑2变电站1变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
17808	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门1箱变1变压器	630	32.38%	0	0				-41.78%
17809	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线34变台	400	54.00%	144.0	144.0				-30.92%
17810	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分29右8右6	200	8.40%	0	0				-18.08%
17811	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线菜屯分12右1右2	200	16.40%	0	0				-18.63%
17812	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦3变电站2配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	100.00%
17813	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	65133箱变1变压器	500	34.00%	280.0	280.0				-42.12%
17814	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期4变电站1变压器	800	28.00%	0	0		是	2026年12月	6.67%
17815	和平	方型变	方型变460四平乙线	YHG_四平乙线34左6	315	4.76%	268.5	268.5				-38.67%
17816	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分1右2加1	200	56.10%	0	0				-54.19%
17817	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期3号变电站2号变压器	630	4.76%	0	0		是	2027年12月	-2.99%
17818	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分37左3变台	400	17.25%	0	0		是	2025年12月	-55.91%
17819	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线96+1	400	34.20%	0	0				-42.28%
17820	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线83+2	400	19.50%	0	0				-43.74%
17821	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园分1	500	52.32%	0	0				100.00%
17822	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府二期2号变电站2号配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2027年12月	6.21%
17823	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府1箱式变电站1配电变压器	630	74.29%	0	0		是	2025年12月	-23.92%
17824	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期2箱式变电站配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
17825	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于2台	100	65.40%	0	0		是	2025年	-49.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17826	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进14号	200	43.80%	0	0				100.00%
17827	东陵	李相变	李古线	李古线高八三台分14柱上变压器	400	55.80%	136.8	136.8				-25.44%
17828	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分1加1左支3变压器	100	31.80%	0	0				-42.49%
17829	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站2变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-42.11%
17830	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东长北台	200	74.00%	32.0	32.0				-34.41%
17831	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分42+1右3右1	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
17832	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井3号综合台区	200	55.60%	0	0				-39.55%
17833	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站202间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				-50.21%
17834	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左25	160	43.00%	75.2	75.2				-46.97%
17835	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城留香苑2号变电站202间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				-8.76%
17836	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区1变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	456.0	456.0				-40.80%
17837	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期3变电站201配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2026年12月	-13.38%
17838	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期4箱变201	630	39.37%	0	0				-38.28%
17839	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左11	200	12.00%	156.0	156.0				-35.22%
17840	和平	广州变	广州变460广原乙线	广原乙线北七干16变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
17841	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分8柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
17842	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	鹏源农业公变台	160	70.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17843	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园6箱变2变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-41.94%
17844	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线二道沟新台支04	315	81.43%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.02%
17845	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干98右10变台	200	11.70%	156.6	156.6				0.00%
17846	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线北大泉眼支43	200	26.75%	0	0		是	2026年12月	-16.61%
17847	辽中	六间房	六间房变1128化家线	赵家窝棚二台(2020微)	400	7.35%	0	0		是	2025年8月	-37.15%
17848	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	50	138.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-48.45%
17849	东陵	杨官变	杨石线	杨官66千伏变电所10千伏杨石线马佳堡分14号左1号柱上变压器	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	-0.37%
17850	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区10变电站2变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
17851	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城8箱变202配电变压器	630	42.86%	173.2	173.2				-37.73%
17852	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器2公变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
17853	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器2变压器	630	33.97%	353.0	353.0				-43.50%
17854	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干22之3	315	23.17%	0	0				-52.47%
17855	于洪	得胜变	得工线95446	翟家开发区宿舍（并表）3D	200	102.00%	0	0	2022年12月			-40.54%
17856	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
17857	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线大安益宫分充电支2	400	42.60%	189.6	189.6				0.00%
17858	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇东甲4	160	39.75%	0	0		是	2025年11月	-34.17%
17859	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分18	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-40.82%
17860	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	平安堡照明（改2021）	400	24.90%	260.4	260.4		是	2025年	-35.35%
17861	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干82右1	30	55.33%	0	0				-38.59%
17862	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	远洋公馆2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17863	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干115左2公变	315	66.67%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
17864	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七5变电站1变压器	400	19.50%	0	0				-43.57%
17865	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线北郭家分支线028	100	72.80%	17.2	17.2				-30.54%
17866	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期2箱变2变压器	630	49.52%	255.0	255.0				-40.67%
17867	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站1配电变压器	800	51.00%	312.0	312.0				-50.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17868	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线铁路宿舍	200	46.00%	0	0				-42.54%
17869	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线中学分26变台	200	71.70%	0	0				0.00%
17870	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地7箱变2变压器	630	8.89%	511.0	511.0		是	2026年12月	2.81%
17871	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大大都15号变电站202间隔配电变压器	630	32.00%	0	0				-18.98%
17872	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆9号变电站2号变压器	315	22.86%	0	0		是	2027年12月	-43.94%
17873	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家南支05	200	62.60%	0	0				-44.03%
17874	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右15柱上变压器	200	7.50%	0	0		是	2025年12月	6.08%
17875	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支5右T2变压器	100	61.50%	0	0				-49.92%
17876	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕经典一期箱式变电站1号配电变压器	400	36.60%	0	0				0.00%
17877	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变1变压器	500	54.72%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
17878	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变2变压器	800	37.20%	0	0		是		-40.91%
17879	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	格林木棉花二期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17880	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线尖村支05	200	36.30%	0	0		是	2027年	-32.27%
17881	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚1	80	88.50%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-26.45%
17882	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线065	100	31.50%	58.5	58.5				-36.10%
17883	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右8右2	400	50.20%	0	0		是	2027年	-36.42%
17884	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站2变压器	500	43.60%	232.0	232.0				-39.91%
17885	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	卫东乙线卫东干松北分16右5右3柱上变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	8.45%
17886	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分180	200	28.43%	123.2	123.2				-38.89%
17887	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线大辛街里乙07	200	145.50%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-35.62%
17888	苏家屯	下深变	理想线	理想新城6号变电站2号变压器	630	46.10%	0	0				-39.86%
17889	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山1变电站201间隔配电变压器	500	33.92%	280.4	280.4				-42.43%
17890	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区2变电站202配电变压器	630	43.81%	0	0				-38.52%
17891	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线宋家窝堡分59变台	200	24.30%	131.4	131.4				100.00%
17892	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	东站2箱变(单)	630	18.67%	449.4	449.4		是		-44.05%
17893	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分7公变	400	44.00%	184.0	184.0				-34.12%
17894	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站202	630	29.21%	0	0		是	2028年12月	-40.51%
17895	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所8箱变201配电变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年6月	-33.70%
17896	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站2配电变压器	630	60.63%	0	0		是	2025年12月	-31.87%
17897	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站2变压器	500	47.20%	53.7	53.7				-40.45%
17898	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线232	200	51.60%	0	0				100.00%
17899	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线四方台东台	250	50.40%	99.0	99.0				-40.51%
17900	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线141右1柱上变压器	315	32.00%	0	0		是	2026年12月	4.68%
17901	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期1变202配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年12月	6.27%
17902	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前线56右4	160	59.00%	0	0				-49.60%
17903	东陵	上佰变	上深乙线	深井子牡丹园箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	-39.32%
17904	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	土台子1台	100	44.10%	0	0				-36.53%
17905	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站1变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-41.87%
17906	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园2箱式变电站201间隔1配电变压器	630	27.94%	218.5	218.5				-43.37%
17907	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-38.36%
17908	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域4箱变1变压器	630	31.62%	0	0		是		-42.39%
17909	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变2变压器	630	18.29%	0	0		是		-48.38%
17910	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙干王家岗分景观支19变台	200	38.70%	0	0		是	2025年12月	-40.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17911	沈河	万柳变	万柳变286万联线	五联住宅1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17912	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站2号变压器	630	46.10%	0	0		是	2026年12月	-44.93%
17913	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城18变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-43.69%
17914	于洪	范屯变	范工线	御龙湾变电站1变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-38.98%
17915	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右3右2	400	31.20%	0	0		是		4.76%
17916	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分43号右支8杆（一站式）	200	46.80%	0	0				-73.93%
17917	辽中	养土堡	养土堡变1185曹家线	养土堡变1185曹家线郭家西台新	100	17.40%	72.6	72.6				0.00%
17918	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站1变压器	630	42.22%	301.0	301.0				-36.37%
17919	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站2变压器	630	60.63%	185.0	185.0				-37.69%
17920	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右6右8	200	46.50%	87.0	87.0				0.30%
17921	于洪	东民变	东李线	和泰4小区4站房1变压器	630	14.98%	0	0				-39.04%
17922	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分30+2左1	200	103.50%	0	0	2025年6月			100.00%
17923	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村分5（四家子村南台）	315	23.81%	0	0		是	2025年11月	-33.81%
17924	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	孔家南2台	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	-10.33%
17925	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景1变电站201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是		-6.47%
17926	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站1变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
17927	沈北	道义变	道义变15291道工线	沈阳华海房屋开发有限公司(华海蓝境-1)12号变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
17928	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍	315	30.48%	0	0				-44.37%
17929	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏电分南张支79变台	400	7.50%	0	0				-43.43%
17930	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区2变电站1变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17931	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城3号变电站2变电器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-47.21%
17932	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	长岗子村综合二台	200	7.40%	0	0		是	2026年6月	45.60%
17933	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城5箱变2变压器	800	16.20%	590.4	590.4				81.37%
17934	沈北	道义变	道义变15252步阳线	沈阳步阳置业有限公司9（江南甲第）6箱2变201配电 变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-43.92%
17935	沈北	孝信变	孝科线	智慧谷2小区局维变电站201配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	11.56%
17936	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	小黑分2+1右支2台区	100	34.20%	0	0		是	2026年12月	-49.39%
17937	法库	果子园	果子园变1411龙山线	龙山线红街箱变配电变压器	1000	69.90%	0	0		是	2028年	-35.53%
17938	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线197	400	13.50%	306.0	306.0				100.00%
17939	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2之1	200	108.30%	0	0	2024年6月			14.01%
17940	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖北住宅楼柱上变压器	315	94.73%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-38.60%
17941	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a1201配电变压器	500	14.40%	378.0	378.0				-41.60%
17942	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站1变压器	500	35.20%	274.0	274.0				-45.14%
17943	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站2配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
17944	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站2变压器	400	37.00%	0	0				-43.03%
17945	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	万国干24右8柱上变压器	315	7.24%	204.4	204.4		是	2026年12月	-47.74%
17946	皇姑	长江变	25458长亚甲线	安检2箱变2配电变压器	500	18.56%	0	0		是	2025年12月	-44.99%
17947	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分69左13变台	200	21.80%	0	0		是	2025年12月	-40.33%
17948	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分29七家子支007	50	4.00%	0	0		是	2026年12月	-167.12%
17949	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线48右1右13变台	200	40.80%	98.4	98.4				0.00%
17950	沈河	市府变	市府变574银置线	YHG 红卫干银河大厦配变电站变压器	2000	26.00%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
17951	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著1号变电站1号配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2027年12月	-13.65%
17952	沈北	董楼子	望滨线	沈阳棋盘山开发区红枫叶养殖场（一站式）	200	4.50%	171.0	171.0				12.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17953	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右5能效柱上变压器	400	48.60%	0	0				100.00%
17954	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	YHG_道义干39+1(沈师专家公寓箱变)-2间隔配电变 压器	630	10.95%	0	0				-43.96%
17955	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥1配电室2变压器	800	37.13%	423.0	423.0				-40.07%
17956	铁西	工农变	工农变55578工北线	双百园变电站2变压器	200	37.50%	105.0	105.0				23.30%
17957	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北联干中药分16加1	200	55.80%	0	0				16.34%
17958	和平	广州变	广州变452广京线	龙湖天钜一期2变电站202配电变压器	800	11.70%	626.4	626.4				100.00%
17959	铁西	重工变	重工变10870城治线	城治开闭站右1+1左3变压器	200	60.60%	58.8	58.8				-36.34%
17960	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线310柱上变压器	100	85.80%	4.2	4.2	2025年6月			-29.90%
17961	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵卜分10右5-2	400	31.35%	234.6	234.6				-14.38%
17962	和平	广州变	广州变464广太乙线	闽江乙线21左2	315	107.05%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.00%
17963	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城1箱式变电站1配电变压器	800	51.00%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
17964	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城3箱式变电站2配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2025年12月	-34.61%
17965	沈北	河北变	10kV河岗线84656	沈阳棋盘山开发区景超养殖场(一站式服务)	200	11.10%	157.8	157.8		是	2026年12月	12.03%
17966	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分57右2	400	9.30%	322.8	322.8				31.86%
17967	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干145+1右1	200	33.30%	0	0				100.00%
17968	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城1箱式变电站2配电变压器	800	63.00%	0	0		是	2025年12月	4.41%
17969	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分132	100	94.50%	0	0	2024年10月	是	2025年	-29.71%
17970	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线聂家支066	200	29.25%	0	0		是	2026年5月	-37.60%
17971	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线前张支34	200	37.55%	0	0		是	2025年12月	-32.62%
17972	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站2配电变压器	630	62.54%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
17973	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中吉阳光小区2变电站2变压器	800	29.25%	486.0	486.0				-40.82%
17974	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鲁尔新天地三期配电室202配电变压器	500	20.80%	31.2	31.2				-40.94%
17975	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号三期1箱变201间隔配电变压器	800	39.90%	0	0		是	2025年12月	-24.52%
17976	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分13左3	200	16.50%	0	0				3.41%
17977	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区2箱式变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-45.27%
17978	东陵	中马变	疗养甲线	禧瑞长河3变电站1变压器	630	27.30%	228.8	228.8				-12.01%
17979	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站201间隔配电变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-47.29%
17980	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线47左分2	400	67.20%	0	0				-35.41%
17981	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分14	315	3.56%	272.3	272.3				-41.39%
17982	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干47	50	134.40%	0	0	2025年8月			98.05%
17983	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期4箱式变电站1配电变压器	800	71.63%	0	0				-36.29%
17984	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园1变电站1变压器	630	35.24%	345.0	345.0				-33.54%
17985	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变2变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-35.31%
17986	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂1变电站2配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	7.95%
17987	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左10柱上变压器	200	44.00%	0	0		是	2025年12月	-34.06%
17988	东陵	上佰变	汪家乙线	汪家乙线汪家甲干79紫东苑分5左4柱上变压器	315	4.76%	0	0		是	2026年12月	-53.19%
17989	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨子坨变018妈妈街线东三台照明	315	39.24%	0	0		是	2025年11月	-101.57%
17990	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	文华住宅1变压器	500	65.28%	123.6	123.6				-42.34%
17991	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分4柱上变压器	400	52.00%	0	0		是	2025年12月	-27.89%
17992	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线32	160	28.13%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
17993	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支10变压器	400	20.75%	0	0		是	2025年12月	-70.96%
17994	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分3	315	65.40%	0	0		是	2028年12月	-44.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17995	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分11变压器	315	54.92%	0	0		是	2028年12月	-40.33%
17996	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分5变压器	200	58.40%	0	0		是	2025年12月	-37.60%
17997	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干53	250	16.00%	0	0				-45.74%
17998	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左4	100	36.40%	53.6	53.6				-45.61%
17999	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干般若寺分2左2公变	315	90.41%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.98%
18000	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干华岩寺分2公变2	400	38.40%	0	0				-45.75%
18001	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10左2	315	46.67%	123.0	123.0				-40.88%
18002	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干10变压器	250	27.20%	0	0		是	2025年12月	-50.80%
18003	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分17变压器	200	66.00%	0	0		是	2025年12月	-79.04%
18004	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右2变压器	200	10.80%	158.4	158.4				-45.94%
18005	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线98	400	34.40%	0	0		是	2026年	-41.55%
18006	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左2	200	100.05%	0	0	2022年12月			-40.11%
18007	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相线032	160	9.00%	0	0				-31.75%
18008	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左8变压器	315	115.87%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-41.94%
18009	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左5变压器	315	52.83%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
18010	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线5	315	26.67%	199.5	199.5				-101.78%
18011	和平	三好变	三好变148科技甲线	自动分2	315	22.86%	211.5	211.5				-36.20%
18012	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支6右7柱上变压器	250	64.64%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
18013	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线北海干43右4	315	24.76%	205.5	205.5				-45.81%
18014	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分3柱上变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-47.37%
18015	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右4+1公变	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-56.74%
18016	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右6公变	315	59.68%	0	0		是	2026年12月	-43.37%
18017	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干22柱上变压器	400	2.70%	0	0		是	2025年12月	-606.26%
18018	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右3柱上变压器	250	67.84%	0	0		是	2025年12月	-46.40%
18019	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干花园分4公变	315	92.95%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-42.29%
18020	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左1	315	54.29%	0	0				-49.68%
18021	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右3右1	315	63.49%	83.5	83.5				-36.34%
18022	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南湖变460南万乙线大南干33+1公变	400	7.80%	0	0		是	2026年12月	-49.12%
18023	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15左8变压器	50	13.80%	0	0		是	2025年12月	-31.14%
18024	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左3变压器	315	95.81%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-33.06%
18025	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线12	315	64.44%	0	0		是	2026年12月	-40.47%
18026	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河干6右4柱上变压器	400	84.30%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.68%
18027	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分36柱上变压器	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-134.55%
18028	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右6柱上变压器	315	49.21%	0	0		是	2025年12月	-17.95%
18029	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分23变压器	315	8.89%	0	0		是	2025年12月	-67.34%
18030	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分15	400	55.00%	140.0	140.0				-28.51%
18031	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分10加1	400	11.70%	313.2	313.2				-100.46%
18032	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干19	315	46.67%	0	0		是	2028年12月	-35.13%
18033	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干21	315	38.41%	0	0		是	2028年12月	-46.41%
18034	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干22	315	52.06%	0	0		是	2028年12月	-36.63%
18035	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分3	315	46.35%	137.5	137.5				-44.89%
18036	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	陵东乙B之1柱上变压器	400	54.60%	0	0				-8.87%
18037	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分29右4柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-39.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18038	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线29	400	37.60%	0	0				-53.62%
18039	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线80右1	200	60.30%	0	0				-31.17%
18040	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分2	200	49.80%	0	0				-38.61%
18041	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分4	315	25.71%	0	0				-39.21%
18042	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线21右1变台	250	21.44%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
18043	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加1	315	40.63%	155.5	155.5				-36.06%
18044	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	沈毛乙线沈小联干12	315	12.70%	157.6	157.6				-39.88%
18045	和平	太原变	太原变056南七乙线	祥云家园变电站3号高压柜2主变	500	15.68%	0	0				-34.95%
18046	和平	三好变	三好变166文体甲线	华都新村一次1主变	500	44.00%	230.0	230.0				-37.30%
18047	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区2变电站2变压器	400	63.90%	0	0		是	2025年12月	-38.31%
18048	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站202变压器	630	30.79%	373.0	373.0				-40.34%
18049	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站1变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年12月	-48.05%
18050	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二.10箱变1号变	630	35.24%	345.0	345.0				-44.40%
18051	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
18052	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变1号变	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
18053	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站1变压器	400	34.20%	0	0				-47.43%
18054	和平	三好变	三好变148科技甲线	音乐3一次1#主变	315	56.76%	104.7	104.7				-25.27%
18055	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	滨河1箱变1号变	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-50.95%
18056	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣街41主变	630	20.48%	0	0				-36.46%
18057	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大高层一次1#主变	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
18058	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区1箱变1站内变压器	500	26.40%	0	0				-41.82%
18059	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变2	400	51.60%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
18060	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变1	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
18061	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站2变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-40.24%
18062	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	南湖11主变	500	39.68%	251.6	251.6				-40.21%
18063	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	北里干警小区变电站1变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
18064	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅和平广场节能住宅2变压器	500	34.40%	0	0				-48.34%
18065	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士一小区变电站1变压器	500	44.16%	0	0		是	2025年12月	-38.49%
18066	和平	方型变	方型变444方青乙线	云集西1主变	630	23.62%	0	0		是	2025年10月	-50.97%
18067	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	梦想之约变电站201柜	800	24.60%	523.2	523.2		是	2028年12月	-45.30%
18068	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变2变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-43.72%
18069	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光6变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
18070	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站202配电变压器	630	53.97%	227.0	227.0				-41.86%
18071	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站202配电变压器	400	0.00%	318.7	318.7				0.00%
18072	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	北二路3变电站201柜	250	88.96%	0	0	2023年2月	是	2028年12月	-38.60%
18073	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区2变电站201柜	315	72.38%	0	0		是	2028年12月	-44.11%
18074	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区202柜	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-49.43%
18075	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站201柜	500	41.92%	0	0		是	2028年12月	-35.98%
18076	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城6箱变1变压器	630	35.05%	0	0				-41.65%
18077	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变1	630	15.56%	0	0				-42.14%
18078	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变2	630	17.78%	0	0				-39.46%
18079	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变1号变	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
18080	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓2箱变1号变	400	31.00%	236.0	236.0				-43.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18081	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变1号变	630	13.71%	363.7	363.7				-42.70%
18082	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲3箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18083	和平	广州变	广州变480柳州乙线	桂阳北一次2主变	630	45.08%	0	0		是	2026年12月	-44.27%
18084	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城42主变	630	16.00%	0	0				-93.32%
18085	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和1箱变2	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18086	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅2箱变2变	630	22.48%	425.4	425.4				-43.53%
18087	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	韩都1箱变1变压器	400	49.20%	163.2	163.2				-37.53%
18088	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	韩都2箱变1变压器	500	39.68%	251.6	251.6				-52.79%
18089	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园3变电站201	630	36.83%	335.0	335.0				-41.50%
18090	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑3变电站201柜	630	42.86%	297.0	297.0				-41.15%
18091	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑2箱变2变	630	32.38%	0	0				-41.33%
18092	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期2箱变1变	630	35.43%	343.8	343.8				-41.37%
18093	沈河	市府变	市府变558府北甲线	LED箱变1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
18094	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	汇川箱变1变	630	46.73%	0	0				-42.43%
18095	皇姑	长江变	25466长黄甲线	干休所箱变1	630	26.41%	0	0		是	2025年12月	-41.18%
18096	和平	和平变	和平变142南一甲线	三十九中学一次2变压器柜2主变	630	23.24%	420.6	420.6				-53.79%
18097	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	凯厦家园1号变电站1号变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年	-42.37%
18098	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站2变压器	630	76.19%	0	0		是	2026年12月	-42.61%
18099	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花5变电站1站内变压器	500	81.60%	0	0	2023年9月	是		-34.98%
18100	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	育林社区变电站1号变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年	-43.62%
18101	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站201柜	400	38.40%	206.4	206.4				-40.31%
18102	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	宏伟小区5变电站201柜	630	83.81%	39.0	39.0	2022年12月			-41.01%
18103	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站201	500	38.72%	256.4	256.4				-43.99%
18104	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站202	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-45.99%
18105	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里1箱变1变压器	500	43.52%	0	0				-46.33%
18106	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	春晖小区箱变2变压器	630	19.37%	0	0		是		-45.04%
18107	新民	新民变	新民变30162营东线	中兴花园1变电站1变压器	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
18108	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站1号变压器	500	18.00%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
18109	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园4号变电站2号变压器	500	32.00%	0	0		是	2027年12月	-35.55%
18110	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站2号变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-44.22%
18111	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲新村箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年6月	-34.23%
18112	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林3箱变1变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-44.04%
18113	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林3箱变2变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-40.81%
18114	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区23变电站201柜	630	31.43%	0	0		是	2028年12月	-43.32%
18115	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变2变压器	400	38.10%	207.6	207.6				-50.12%
18116	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站2站内变压器	630	12.38%	0	0		是		-40.16%
18117	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-48.45%
18118	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩微型箱变1变压器	400	32.80%	0	0		是	2025年12月	-45.57%
18119	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村11变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
18120	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居二期2变电站202	500	21.20%	344.0	344.0				-41.28%
18121	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站2号变压器	630	16.38%	10.0	10.0				-41.74%
18122	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站2变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-41.80%
18123	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	北塔花园变电站2配电变压器	500	43.20%	0	0				-39.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18124	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站202	500	29.12%	304.4	304.4				-43.26%
18125	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房1箱变1	400	40.50%	0	0		是		-40.23%
18126	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩24箱变1变	630	43.43%	0	0				-41.23%
18127	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰1箱变2变压器	630	63.49%	0	0		是	2025年12月	-37.56%
18128	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变1号变	630	23.43%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
18129	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变2	630	60.48%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
18130	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变1	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-42.11%
18131	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	环际1箱变1号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
18132	和平	太原变	太原变060胜三乙线	试验所主变	500	15.20%	374.0	374.0				-29.34%
18133	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槭檀山6号变电站2号配电变压器	630	33.02%	0	0				-2.00%
18134	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	裕湾花园二期1号地块小区2局维变电站202配电变压	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18135	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳信顺通绿色农业发展公司-清蒲干信顺通 支1	200	22.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18136	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站2配电变压器	800	16.88%	0	0				-36.10%
18137	于洪	得胜变	得中线95474	小微锦绣天地台	200	54.30%	71.4	71.4		是	2025年	-12.74%
18138	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟分34+1右5	100	60.90%	29.1	29.1				-40.60%
18139	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城1号考核	250	17.60%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
18140	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	吾悦一期B4小区2变电站201配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	5.67%
18141	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸2箱式变电站2配电变压器	630	38.48%	0	0		是	2025年12月	-36.76%
18142	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨村欣妍袜厂公变台	200	0.30%	0	0				100.00%
18143	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干22右6	200	87.60%	0	0	2024年6月			24.01%
18144	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线19+1	315	20.00%	0	0		是	2026年12月	-52.04%
18145	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达8变电站2号配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2027年12月	-43.15%
18146	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈家卜支奶牛场几2	200	15.90%	0	0		是	2027年	5.35%
18147	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站1配电变压器	400	66.38%	0	0		是	2025年12月	-67.38%
18148	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园2号变电站1号变压器	630	9.52%	0	0				-32.69%
18149	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房4箱变1变压器	630	26.98%	397.0	397.0				-42.75%
18150	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园6变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-41.02%
18151	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左11变台	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	13.95%
18152	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多2号变电站1号变压器	630	51.05%	0	0				-45.23%
18153	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站2变压器	630	18.41%	0	0				-38.81%
18154	沈北	农高变	农高变70358农海线	农海线南沟分11变压器	315	9.84%	0	0				16.08%
18155	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右2+2柱上变压器	315	32.70%	0	0		是	2025年12月	-21.57%
18156	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光4箱变2变压器	500	44.48%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
18157	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分09右分5柱上变压器	400	79.20%	10.0	10.0				-34.05%
18158	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站2号变压器	630	31.43%	0	0		是		-39.86%
18159	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期2小区变电站202配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	33.62%
18160	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分13+1柱上变压器	400	73.50%	0	0		是	2025年12月	28.81%
18161	辽中	养土堡	养土堡变1184腰电线	养土堡四合村晟鑫源编织袋厂公变台区	200	21.60%	136.8	136.8				0.00%
18162	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分86右12变台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
18163	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊7号变电站1变压器	630	34.67%	0	0				-45.84%
18164	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥3箱变2变压器	500	25.60%	322.0	322.0				-41.15%
18165	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	西河乙线10右1变台	50	45.60%	22.2	22.2		是	2025年12月	-11.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18166	于洪	大兴变	兴古线	大兴街道201配电变压器	630	38.86%	0	0				-43.39%
18167	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	旭辉锦堂1变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0		是	2028年12月	0.00%
18168	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线于家分24右3右3	200	42.00%	96.0	96.0				-39.12%
18169	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路干154变台	200	26.25%	127.5	127.5				-45.15%
18170	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支005	30	44.00%	0	0		是	2026年5月	-52.07%
18171	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央公园二期1-1变压器	800	71.63%	147.0	147.0				-40.38%
18172	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站1变	800	57.38%	0	0		是	2025年12月	-36.83%
18173	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨于坨变023莲花线史家村台	200	68.40%	0	0				-42.18%
18174	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园分3	630	34.92%	347.0	347.0				-76.00%
18175	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站201	400	30.00%	0	0		是	2028年12月	-38.88%
18176	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线闫三家分67(熊家岗子综合台)	100	54.00%	0	0		是	2026年12月	-42.12%
18177	沈北	清水变	清依线	清依于168(依路A台)	200	69.60%	0	0		是	2026年12月	-62.69%
18178	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙干40+1左1变台	200	6.45%	0	0		是	2025年12月	-19.70%
18179	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分39左1	315	41.27%	0	0				-32.78%
18180	沈北	王驿变	王新乙线	新水湾河畔花园变电站202配电变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-8.48%
18181	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干74右1变台	200	72.30%	35.4	35.4				32.75%
18182	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区3变电站201变压器	315	28.19%	194.7	194.7				-43.72%
18183	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站2变压器	400	33.20%	204.4	204.4				-41.57%
18184	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园小区1变电站2变压器	800	45.38%	357.0	357.0				-37.73%
18185	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景3箱变201变压器	630	43.05%	0	0		是	2028年12月	-42.52%
18186	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线6	315	20.00%	220.5	220.5				-57.91%
18187	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期4局维-2	500	51.60%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
18188	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五西分支线006	50	15.20%	0	0		是	2026年12月	-175.23%
18189	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线160右6	200	39.00%	0	0		是	2026年	0.00%
18190	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区7小区变电站201配电变压器	630	39.68%	317.0	317.0				79.56%
18191	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期3箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0				-38.70%
18192	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆1箱变2站内变压器	500	23.68%	331.6	331.6				-43.61%
18193	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园4变电站1站内变压器	400	17.40%	0	0				-43.99%
18194	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区3变电站2变压器	400	34.80%	220.8	220.8				-43.53%
18195	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	西安街1681主变	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
18196	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典2箱变配电变压器2公变	500	17.92%	0	0		是	2028年12月	-44.35%
18197	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期5箱变201配电变压器	500	52.40%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
18198	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑3箱式变电站2配电变压器	630	3.17%	0	0				0.00%
18199	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源干100右6+1右1	400	53.70%	0	0				100.00%
18200	和平	青年变	青年变366青北线	青北线93	400	93.90%	0	0	2025年8月			6.29%
18201	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	YHG聚福楼变压器间隔配电变压器	500	29.76%	301.2	301.2				5.14%
18202	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地北台照明	400	38.40%	0	0		是	2025年11月	-36.20%
18203	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线7右13右1变台	400	38.40%	206.4	206.4				0.00%
18204	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站2变压器	630	24.00%	0	0				-47.35%
18205	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆二期小区变电站2变压器	630	66.35%	0	0		是	2025年12月	-38.41%
18206	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干张马夫分37左7左12变台	200	45.15%	89.7	89.7				-54.14%
18207	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期2局维变电站201配电变压器	800	8.25%	0	0		是	2026年12月	98.17%
18208	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万一组照明	80	65.46%	0	0				-33.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18209	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线毓庄村大棚	100	28.20%	0	0				-49.14%
18210	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左7变压器	315	71.75%	0	0		是	2025年12月	-14.49%
18211	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	中国人民财产保险股份有限公司辽宁省分公司箱式变 电站配电变压器	400	56.10%	0	0		是	2025年12月	-49.25%
18212	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭2变电站2变压器	800	12.90%	616.8	616.8				7.76%
18213	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司6箱变配电变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-39.62%
18214	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	38.50%	0	0				29.60%
18215	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区3变电站1变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-42.54%
18216	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城1号变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-42.08%
18217	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	丰硕加工公变台	315	9.14%	0	0		是	2026年6月	99.90%
18218	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线勘探公司仓库	100	12.00%	78.0	78.0				-44.56%
18219	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分15+1右4变台	400	28.35%	246.6	246.6		是	2025年12月	100.00%
18220	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变21号配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-22.53%
18221	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城2变电站2变压器	630	61.33%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
18222	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	东黄泥坎村住宅楼变电站201间隔配电变压器	630	37.94%	328.0	328.0				-52.30%
18223	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花年强畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
18224	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园一期2.2期变电站1变压器	400	12.00%	312.0	312.0				-37.64%
18225	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线127右1柱上变压器	100	66.00%	24.0	24.0				-32.93%
18226	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	建设公寓箱变202	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
18227	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑3号变电站201配电变压器	630	58.41%	0	0				-47.54%
18228	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变王全干五五分石油支3(一站式)	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
18229	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右9右6柱上变压器	400	4.20%	0	0		是	2025年12月	-2020.12%
18230	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆1变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年12月	-39.35%
18231	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期2变电站1号变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
18232	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园2箱变变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-51.37%
18233	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_教材分27左1学府雅园变2箱式变电站201间隔 配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
18234	沈河	青年变	青年变370青军线	银兴苑箱变1变压器	500	29.76%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
18235	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	马刚西照明A	200	77.10%	25.8	25.8				-33.56%
18236	于洪	东民变	东李线	和泰4小区7站房1变压器配电变压器	630	19.68%	0	0				-49.31%
18237	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区3站房1变压器	630	24.63%	411.8	411.8				-33.16%
18238	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区4配电站2变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
18239	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右9	100	87.30%	0	0	2025年4月			-4.35%
18240	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分39右7	100	8.70%	0	0				0.00%
18241	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期2箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18242	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	12.95%	485.4	485.4				69.19%
18243	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期10箱式变电站1配电变压器	630	27.43%	0	0				-42.46%
18244	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车一线轿车干4右1	200	12.80%	154.4	154.4				-49.41%
18245	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干125左分(联络分)01柱上变 压器	250	14.72%	0	0		是	2026年12月	-15.43%
18246	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支3左1	200	2.10%	0	0				-201.54%
18247	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG_海华雅馨苑5箱式变电站2号配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
18248	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支38	200	64.00%	52.0	52.0				-31.12%
18249	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	10KV中铁逸都进步回迁西1局维变电站201配电变 压	800	8.70%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18250	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包中台支2	315	12.70%	0	0		是	2027年	-20.42%
18251	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线教师学校门市	100	44.70%	45.3	45.3				-31.98%
18252	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	160	41.75%	0	0				-48.24%
18253	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站2变压器	630	19.56%	443.8	443.8				7.63%
18254	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左5	100	42.60%	0	0				-32.48%
18255	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园29号小区变电站202配电变压器	800	57.00%	0	0				-41.02%
18256	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	沈阳滩凯养殖场（一站式）	200	67.05%	45.9	45.9				-41.85%
18257	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑岗子正泉家禽公变台区	400	70.50%	0	0				100.00%
18258	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分照明支17柱上 变压器	315	10.79%	249.5	249.5				-58.97%
18259	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站2号配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2027年12月	-47.96%
18260	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线四组分支线29	100	19.35%	70.7	70.7				-45.91%
18261	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线065	200	54.90%	0	0		是	2025年12月	-44.36%
18262	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1左6柱上变压器	100	21.90%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
18263	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右16	100	75.60%	0	0		是	2025年	-38.19%
18264	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居11变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
18265	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站201配电变压器	630	9.14%	0	0				-58.38%
18266	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷于157左1变台	200	11.10%	157.8	157.8				-38.04%
18267	东陵	中马变	满堂线	唯美十方8箱变1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-32.70%
18268	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站2配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
18269	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微小韩电东台	400	23.40%	266.4	266.4				-72.33%
18270	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期1变电站202间隔配电变压器	630	20.57%	0	0				100.00%
18271	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小 区2变）	630	54.10%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
18272	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分41变台	100	51.60%	0	0				-37.74%
18273	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲于101右1变台	400	6.25%	335.0	335.0		是	2025年12月	36.36%
18274	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于60左7左6左2	200	33.60%	0	0				0.00%
18275	沈河	怀远变	怀远变166怀闸甲线	宝石家园1箱变2变压器	630	20.63%	437.0	437.0				-44.73%
18276	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站1号变压器	630	38.41%	0	0		是	2027年12月	-39.88%
18277	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左4	200	33.40%	113.2	113.2				-127.82%
18278	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干15右11	200	40.50%	0	0		是	2025年	-31.43%
18279	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线38左13+1右1	200	69.90%	0	0				-38.29%
18280	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	4.80%	170.4	170.4				-92.24%
18281	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	美弗霞湾2号变电站201间隔配电变压器	800	4.20%	686.4	686.4				100.00%
18282	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线化工厂分欣欣果园支12	100	44.70%	0	0				-41.56%
18283	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树四队支果园支6	50	14.70%	0	0		是	2026年6月	-47.58%
18284	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	丽景名居4变电站2配电变压器	800	21.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
18285	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	国税局1变压器	630	42.57%	298.8	298.8				-45.20%
18286	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华二期1小区变电所配电变压器201	800	9.60%	0	0				100.00%
18287	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园2变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
18288	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分后棚支8左1变台	200	18.90%	0	0				0.00%
18289	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸6变电站2变压器	1000	17.10%	729.0	729.0				-44.04%
18290	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站201变压器	800	68.63%	0	0		是	2028年12月	-39.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18291	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾4号变电站1变压器	500	26.80%	0	0				-38.62%
18292	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站2变压器	400	23.40%	266.4	266.4				-43.90%
18293	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	YHG-沈阳浑南热力有限责任公司201间隔配电变压器	630	4.44%	0	0		是	2027年12月	-45.45%
18294	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变2变压器	800	23.63%	97.5	97.5				-38.69%
18295	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期3局维箱变1变压器	630	7.11%	522.2	522.2				-29.27%
18296	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园2变电站1变压器	800	21.00%	552.0	552.0				-38.13%
18297	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城3号变电站202配电变压器	630	15.62%	0	0				-41.38%
18298	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左8右7变台	200	27.00%	126.0	126.0				9.64%
18299	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干35	200	0.00%	0	0		是	2025年	-23.74%
18300	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站2变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-40.01%
18301	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座1箱变2变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-37.61%
18302	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所2变压器	630	52.70%	0	0		是	2026年12月	-40.25%
18303	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期1箱式变电站2配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
18304	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期1变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	-34.99%
18305	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线44	315	46.03%	138.5	138.5				-38.15%
18306	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线两家子支008	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	-30.82%
18307	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线太平地分0004	100	144.30%	0	0	2023年9月			-43.87%
18308	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区3号变电站201配电变压器	500	52.20%	0	0				-36.40%
18309	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城6变电站-2	630	37.84%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
18310	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立于9左2	100	25.50%	0	0				16.92%
18311	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站201变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-50.63%
18312	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左6左1	400	26.40%	0	0				0.00%
18313	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分67	100	26.00%	0	0		是	2025年12月	-21.37%
18314	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左11+1右4	200	64.50%	51.0	51.0				-37.74%
18315	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线110右1	200	3.60%	0	0				0.00%
18316	铁西	应昌变	应昌变20554应动甲线	富雅豪临4变电站202变压器	630	33.97%	0	0				-42.52%
18317	法库	果子园	果子园变1411龙山线	文体局1箱变配电变压器	630	10.92%	0	0		是	2028年	-35.15%
18318	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线沈阳商园物业公司	250	71.04%	47.4	47.4				-41.59%
18319	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线周徐东台照明	400	29.70%	0	0				-69.77%
18320	铁西	历工变	历工变10472光明线	冶金粉末小区二期变电站201间隔配电变压器	315	41.59%	0	0		是	2028年12月	-44.45%
18321	于洪	平罗变	平辛线	上三家2北台区	400	63.30%	0	0				-36.41%
18322	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十号(微)	400	32.40%	230.4	230.4				12.20%
18323	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区3变电站2变压器	400	30.80%	169.7	169.7				-42.70%
18324	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干29右8柱上变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-9.48%
18325	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊平安巷综合公变台区	200	41.40%	0	0		是	2026年12月	-9.46%
18326	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右4右4+1	400	10.20%	0	0				-5.05%
18327	沈河	青年变	青年变348青特线	庆云1箱变1变压器	400	69.75%	0	0		是	2026年12月	-37.43%
18328	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期2箱式变电站配电变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
18329	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期7箱式变电站配电变压器	400	50.00%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
18330	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区1变电站1变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	3.49%
18331	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变202间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
18332	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分21右3变台	80	113.20%	0	0	2022年12月			-34.27%
18333	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干青岗分34变台	400	26.15%	0	0				-29.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18334	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线28右12变台	400	21.68%	0	0				-38.87%
18335	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分53右15变台	200	56.50%	67.0	67.0				-47.62%
18336	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分24右5右3变压器	200	27.20%	0	0		是	2025年12月	-35.85%
18337	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变202配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-30.84%
18338	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯支5	315	19.05%	223.5	223.5				-38.67%
18339	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府2箱变2变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
18340	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际—1箱变2	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
18341	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城17号变电站201间隔（松南乙线）配电变压器	800	39.90%	0	0		是	2026年	10.97%
18342	于洪	范屯变	范北线	永安新村2站房2变压器	400	6.90%	332.4	332.4				-41.09%
18343	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站2号变压器	630	13.97%	479.0	479.0				-41.14%
18344	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊5号变电站1变压器	500	25.60%	0	0				-41.41%
18345	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43+1左1变台	200	29.00%	0	0		是	2025年12月	-29.42%
18346	东陵	世园变	酒水乙线	世高线五零五分葫芦支35右1	200	4.80%	170.4	170.4		是	2026年12月	3.82%
18347	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区2变电站1变压器	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-37.64%
18348	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站1变压器	800	21.75%	0	0		是		-34.61%
18349	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干145左分05变压器	50	37.80%	26.1	26.1				-58.11%
18350	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖2箱式变电站1配电变压器	800	27.60%	499.2	499.2				16.83%
18351	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区8变电站201间隔配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2028年12月	-35.14%
18352	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财二A台分02	315	25.65%	0	0		是	2026年12月	-31.03%
18353	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区1箱变1变	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
18354	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子11组（2022微）	160	53.16%	59.0	59.0				-38.63%
18355	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线凤凰支038	200	27.60%	0	0		是	2026年5月	-34.29%
18356	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线石拉子东台支03	160	35.63%	87.0	87.0				-32.94%
18357	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-42.77%
18358	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨干坨变017肖寨门线沙东南台照明	160	67.69%	35.7	35.7				-34.29%
18359	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站1变压器	400	50.80%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
18360	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干8变台	100	17.40%	0	0		是	2028年12月	-13.32%
18361	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区1变电站1变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	11.34%
18362	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站202配电变压器	800	46.00%	0	0				-40.99%
18363	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西燕分055	200	31.50%	117.0	117.0				-21.97%
18364	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线郝家支008	50	47.40%	0	0		是	2026年5月	-33.38%
18365	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后刘支线006	100	87.45%	0	0	2024年6月	是	2025年	-31.52%
18366	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干63右3+1左8	200	13.80%	152.4	152.4				92.04%
18367	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线孙家支013	50	73.80%	0	0		是	2026年12月	-27.99%
18368	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	阳光新嘉园3箱变1号变压器	400	100.00%	0	0	2024年2月			-45.28%
18369	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	富中大厦自维1配电变压器	800	12.90%	616.8	616.8				-37.08%
18370	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔2变电站1变压器	400	19.60%	281.6	281.6				-48.29%
18371	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔4变电站1变压器	500	8.40%	408.0	408.0				-36.36%
18372	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分45	50	45.60%	0	0				-44.39%
18373	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支17	80	99.75%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-52.41%
18374	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月2箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	29.99%
18375	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚3变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-25.32%
18376	于洪	平罗变	平罗线	东盛家园（临时电）	200	60.00%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18377	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑1箱变201间隔配电变压器	630	43.10%	0	0		是	2026年12月	-42.85%
18378	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计干5右12+1柱上变压器	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-47.13%
18379	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站2021变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-45.42%
18380	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干45之1柱上变压器	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-44.22%
18381	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾6号变电站201配电变压器	630	40.63%	0	0				-42.90%
18382	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	LS_沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园西地块一、二期)1-2	800	21.38%	0	0		是	2026年12月	-34.96%
18383	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区2箱变201间隔配电变压器	500	24.80%	326.0	326.0				5.05%
18384	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站2配电变压器	630	11.43%	0	0				-5.22%
18385	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站2配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-39.65%
18386	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分12右5右1变台	400	5.40%	0	0				14.35%
18387	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金水丽景湾2箱式变电站配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
18388	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生酈城1箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
18389	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变2变压器	800	14.63%	0	0				-38.40%
18390	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城3箱变2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				77.08%
18391	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期2号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18392	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18393	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟东支12	315	30.60%	0	0		是	2025年12月	-35.73%
18394	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城1变电站202变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-49.75%
18395	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线10柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-24.92%
18396	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分17左7变台	400	44.40%	182.4	182.4				-55.89%
18397	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右39	200	41.20%	97.6	97.6				-40.40%
18398	于洪	大兴变	兴援线	小微援工4号	200	12.60%	0	0				0.00%
18399	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建二）1变电站1变压器	630	44.76%	285.0	285.0				-18.01%
18400	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园30号小区变电站201配电变压器	800	75.60%	0	0				-38.45%
18401	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷5局维变电站201配电变压器	800	5.10%	0	0		是	2026年12月	35.94%
18402	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分12右9右5变台	200	72.60%	34.8	34.8				-28.87%
18403	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5+1右6变台	400	55.80%	136.8	136.8				-31.00%
18404	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4柱上变压器变压器	315	86.67%	10.5	10.5	2024年6月			-17.57%
18405	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干23右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18406	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家西台分支线008	200	51.60%	76.8	76.8				-35.97%
18407	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马三组支11	100	58.50%	0	0		是	2026年12月	-37.28%
18408	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站1站内变压器	800	27.00%	0	0		是		-42.47%
18409	东陵	祝家变	祝高线	祝高干62左1左1柱上变压器	400	63.00%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
18410	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干排水分六组支18变台	200	87.90%	0	0	2024年7月			-30.74%
18411	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花6箱式变电站1配电变压器	800	27.30%	0	0				0.00%
18412	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-36.33%
18413	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花1箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0				-36.32%
18414	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇九队几2	400	15.20%	0	0		是	2025年11月	-29.33%
18415	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯西台分02	400	24.00%	264.0	264.0				-27.39%
18416	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分10右1	200	64.20%	0	0		是	2025年	-10.93%
18417	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊21号变电站2号变压器	400	47.00%	0	0				-39.32%
18418	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村六组照明	50	58.65%	0	0				-36.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18419	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分25	200	20.60%	0	0				-5.81%
18420	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫2变电站1变压器	500	65.20%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
18421	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支29左14变台	200	18.90%	142.2	142.2				100.00%
18422	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘4箱变(单)	630	38.86%	97.5	97.5				-35.26%
18423	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子东2队台	400	40.05%	97.3	97.3				-28.17%
18424	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站1变压器	630	42.67%	298.2	298.2				-43.96%
18425	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村15机井	100	40.40%	49.6	49.6		是	2025年10月	-46.68%
18426	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都7号变电站202间隔配电变压器	630	27.43%	0	0				-39.93%
18427	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里7号变电站201间隔(施林线)配电变压器	630	13.33%	0	0				7.75%
18428	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期4变电站2变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-30.14%
18429	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村10机井	100	19.20%	70.8	70.8		是	2025年10月	-41.34%
18430	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站201配电变压器	630	36.19%	0	0				-45.46%
18431	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支卧南几3	200	33.90%	0	0		是	2027年	-35.96%
18432	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区2变电站2配电变压器	630	44.19%	288.6	288.6				6.73%
18433	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府1变电站1变压器	630	30.22%	0	0		是	2025年12月	-22.17%
18434	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区三期2变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	14.98%
18435	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期2配电室201间隔配电变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-41.51%
18436	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村6机井	50	24.80%	32.6	32.6				-40.68%
18437	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区5号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18438	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147右2+1左8变台	400	44.25%	0	0		是	2025年12月	-26.08%
18439	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分4变台	200	43.50%	93.0	93.0				-33.46%
18440	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡4号小区变电站1号变压器	400	34.80%	0	0				-47.88%
18441	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线张士太分支010	30	120.67%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-30.43%
18442	铁西	重工变	重工变10870城冶线	华润万象府小区5配电室202间隔变压器	630	36.19%	339.0	339.0				3.20%
18443	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线崔三分50左11变台	400	24.30%	0	0				18.71%
18444	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹8号变电站201配电变压器	630	33.65%	0	0				-39.44%
18445	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门4变电站1变压器	800	70.20%	0	0				-40.08%
18446	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分8右3变台	400	69.30%	82.8	82.8				-37.68%
18447	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内干16变台	400	56.10%	135.6	135.6				-17.08%
18448	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线21变台	200	42.00%	96.0	96.0				-57.33%
18449	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几1左2	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-26.09%
18450	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器201	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	13.75%
18451	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子大棚(新)	200	8.40%	163.2	163.2				5.83%
18452	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干152右13左10变台	400	66.75%	0	0		是	2025年12月	-36.79%
18453	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	区域建计生服务站及派出所201间隔	315	0.00%	31.2	31.2				-37.62%
18454	东陵	李相变	李古线	李古线德胜分8左1柱上变压器	200	11.10%	157.8	157.8				0.00%
18455	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期3201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
18456	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右17右5左2	400	18.75%	0	0				-12.78%
18457	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	五彩阳光城四期2变电站2配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0		是	2025年12月	0.00%
18458	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分15左2	200	32.40%	0	0				-27.43%
18459	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑1变电站202配电变压器	800	31.88%	465.0	465.0				-40.66%
18460	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干20柱上变压器	400	44.40%	0	0		是	2026年12月	-46.37%
18461	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干195柱上变压器	315	24.76%	205.5	205.5				-34.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18462	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支4变压器	50	33.00%	0	0				-64.41%
18463	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分66	50	64.20%	12.9	12.9				-44.36%
18464	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区9变电站1变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
18465	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	滑翔专缆医大住宅供暖变电站201间隔配电变压器	315	11.11%	248.5	248.5				-34.79%
18466	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线李亚窝分27左8变台	200	8.70%	162.6	162.6				100.00%
18467	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干69左4	200	54.40%	0	0		是	2027年	-20.26%
18468	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分39左9	50	19.20%	35.4	35.4				-84.48%
18469	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变1变压器	630	13.65%	0	0				-45.75%
18470	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分58左3	200	31.50%	0	0				-24.74%
18471	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线13	400	46.25%	175.0	175.0				-47.59%
18472	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑5变电站1变压器	800	33.90%	10.0	10.0				-40.74%
18473	于洪	范屯变	范静线	大房身村铁路宿舍台	100	8.10%	0	0				-40.11%
18474	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新3号台	100	15.90%	0	0				-8.35%
18475	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树中台分二台	200	39.30%	0	0				3.77%
18476	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站201间隔配电变压器	630	60.32%	0	0		是	2025年12月	-26.96%
18477	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
18478	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园4箱变1变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-44.13%
18479	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景2箱变2变压器	630	61.27%	181.0	181.0				-44.80%
18480	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T7变压	100	31.80%	0	0				-55.77%
18481	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支71	400	20.10%	0	0		是	2026年5月	-27.17%
18482	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变2变压器	315	111.24%	0	0	2025年8月			-41.72%
18483	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站1主变	400	28.00%	248.0	248.0				-36.94%
18484	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分35右15	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
18485	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站2变压器	630	16.03%	0	0		是	2025年12月	-55.14%
18486	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居6箱变1变压器	500	15.60%	0	0				21.47%
18487	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	天和人家2变电站配电变压器1公变	630	46.98%	271.0	271.0				-38.78%
18488	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛B右分03	200	27.00%	0	0				-37.60%
18489	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站2配电变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
18490	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都2变电站202变压器	630	22.22%	427.0	427.0		是	2028年12月	-42.83%
18491	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站1配电变压器	630	39.24%	0	0				-42.58%
18492	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干45变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-43.39%
18493	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分69右7	400	2.10%	351.6	351.6				0.03%
18494	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站202间隔配电变压器	400	9.00%	324.0	324.0				8.30%
18495	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾3变电站201间隔配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-43.92%
18496	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前冷支02	200	47.75%	0	0				-53.93%
18497	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支1右T4变压器	100	34.50%	0	0				-67.77%
18498	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区2变电站201变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-42.74%
18499	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家子分32右1	315	26.29%	0	0				-54.18%
18500	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分58	50	30.00%	30.0	30.0				-26.37%
18501	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园1箱变202配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-14.16%
18502	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木业分木材加工厂支4	200	63.00%	0	0		是	2025年9月	100.00%
18503	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变2变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-39.48%
18504	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	枫景瑞阁2箱变1变压器	500	47.04%	214.8	214.8		是		-26.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18505	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干60+1左1	315	70.79%	0	0		是		-36.34%
18506	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分73右12	200	13.20%	153.6	153.6				-85.93%
18507	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台（南/北）4台区	200	92.40%	0	0	2024年7月	是	2025年	-37.15%
18508	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区7变电站1变压器	400	43.60%	185.6	185.6				-38.99%
18509	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期3箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.70%	487.0	487.0				-42.43%
18510	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站1变压器	315	78.10%	0	0		是	2025年12月	-44.21%
18511	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区1变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
18512	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居4箱变201间隔配电变压器	400	19.50%	282.0	282.0				-41.47%
18513	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语2箱变2号变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-43.08%
18514	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右10左2	200	0.00%	0	0				0.00%
18515	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润润府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	29.10%	0	0				-20.80%
18516	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾2箱式变电站1号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-40.48%
18517	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区5变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-40.42%
18518	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格7号配电室1号配电变压器	500	37.44%	0	0		是	2027年12月	-41.06%
18519	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源2变电站1变压器	500	13.76%	0	0				-45.59%
18520	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际2号变电站201配电变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-43.39%
18521	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分12右3能效柱上变压器	400	26.10%	0	0				100.00%
18522	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡1号变电站201配电变压器	800	13.50%	612.0	612.0				100.00%
18523	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分16柱上变压器	200	35.40%	109.2	109.2				-30.83%
18524	沈河	大东变	大东变074东青乙线	花园分5+1公变（沈空西）	400	74.75%	0	0		是	2026年6月	-40.94%
18525	浑南	安顺变	安顺变142安深线	美食美客盛京坊2号变电站2号配电变压器	800	72.60%	0	0				0.00%
18526	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区1变电站1变压器	800	38.10%	415.2	415.2				76.74%
18527	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树中台分三台	200	39.00%	0	0				0.00%
18528	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花7变电站201间隔配电变压器	400	44.40%	0	0				-14.85%
18529	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
18530	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干52右分木家井分20（木家村后）	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	-48.52%
18531	浑南	于山变	于山变748于运线	桃花源3号变电站1号配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2027年12月	-27.03%
18532	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东干34左5+1右4柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-1352.61%
18533	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅3箱变201配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-32.23%
18534	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分73左1+1	200	3.30%	173.4	173.4				100.00%
18535	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台胜利村乐晨畜牧养殖公变台区	200	40.00%	100.0	100.0				0.00%
18536	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15左2	400	48.60%	0	0		是		18.05%
18537	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期1变202配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-2.02%
18538	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干21+1左1	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
18539	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区3变电站201配电变压器	400	34.80%	0	0		是	2026年12月	0.80%
18540	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区4变电站201配电变压器	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	0.41%
18541	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府1配电室201间隔配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
18542	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分71变台	200	8.70%	0	0				0.00%
18543	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十号变电站2变压器	800	22.13%	0	0				-41.44%
18544	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十二号变电站1变压器	630	33.33%	0	0				-30.29%
18545	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府4小区箱变1配电变压器	800	9.38%	0	0				100.00%
18546	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于胜分线箱T支8柱上变压器	200	73.00%	0	0		是	2026年12月	-32.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18547	新民	梁山变	梁山变200汤电线	汤电干86变台	200	34.55%	110.9	110.9				-33.97%
18548	沈北	清水变	清水变73648清辉线	回迁楼厕所变压器	400	6.00%	336.0	336.0				-20.77%
18549	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅1箱变201间隔配电变压器	400	13.60%	0	0		是	2026年12月	-36.75%
18550	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站202间隔配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-40.97%
18551	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎大桥支17	50	81.60%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	10.27%
18552	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代5变电站1变压器配电变压器	800	21.60%	10.0	10.0				-24.41%
18553	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东大支鑫旺几7	200	11.40%	157.2	157.2				0.00%
18554	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城三期1号变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
18555	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53右15左6右3	200	1.50%	0	0		是	2026年	0.00%
18556	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站1变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-27.66%
18557	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	龙湖椿山小区1配电室202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	14.75%
18558	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-1箱变202配电变压器	400	18.60%	285.6	285.6				-0.56%
18559	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	协力箱变1变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-41.11%
18560	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左4公变	400	74.25%	0	0				-42.99%
18561	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	6.98%	523.0	523.0				100.00%
18562	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干22左分6+2新农A1台(一站式)	315	37.59%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
18563	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线34	315	9.52%	0	0				-36.97%
18564	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干26+1变压器	100	0.00%	90.0	90.0				-61.07%
18565	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站202间隔	800	58.00%	0	0		是	2025年12月	-40.50%
18566	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站1变压器	800	41.63%	387.0	387.0				-40.69%
18567	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线陈古家子村	250	32.96%	0	0				-43.34%
18568	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左2	200	74.40%	0	0				-58.49%
18569	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干62右1	250	66.24%	59.4	59.4				-40.58%
18570	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大兰村三五组照明(2020微)	200	63.75%	0	0				-35.81%
18571	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期3号变电站2变压器	630	28.10%	390.0	390.0				-39.13%
18572	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变1变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-44.04%
18573	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站1变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
18574	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城1号变电站202间隔配电变压器	630	15.71%	0	0				-42.60%
18575	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村企业2	200	16.50%	0	0				-33.52%
18576	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分22变台	100	58.20%	31.8	31.8		是	2025年12月	-42.54%
18577	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区1箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0				-44.65%
18578	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区3箱式变电站配电变压器	800	16.50%	0	0				-42.11%
18579	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分9	315	52.06%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
18580	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀叶线顺边屯分支03	400	16.25%	295.0	295.0				-32.50%
18581	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站201配电变压器	500	51.52%	192.4	192.4				-40.07%
18582	东陵	中马变	满堂线	唯美十方3箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-38.20%
18583	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团北分05	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-51.79%
18584	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干小辛四五组支006	50	120.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-31.78%
18585	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分33	315	25.40%	0	0		是	2027年	-32.90%
18586	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	YHG 西河甲线前板分杜井支48变台	200	72.90%	34.2	34.2		是	2025年12月	-53.46%
18587	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线99变台	80	66.50%	0	0				-40.11%
18588	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期7变电站202	630	0.00%	433.0	433.0				0.00%
18589	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺1号变电站201间隔配电变压器	800	52.20%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18590	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站201	500	33.00%	0	0		是	2028年12月	-43.37%
18591	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干211右6变台	200	33.30%	113.4	113.4		是	2025年12月	-36.97%
18592	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支080	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-51.81%
18593	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区5号变电站1号变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年	-42.88%
18594	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之8柱上变压器	400	50.40%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
18595	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6右1柱上变压器	250	45.12%	0	0		是	2025年12月	-80.35%
18596	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20左3	315	75.87%	0	0				-41.45%
18597	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分5	400	72.90%	0	0				-40.41%
18598	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分7#	315	75.24%	0	0				-36.58%
18599	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干5右11左2柱上变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-60.21%
18600	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分16右3变压器	250	47.68%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
18601	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干北李分18左8变压器	200	13.00%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
18602	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分8变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
18603	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分3	315	94.92%	0	0	2025年4月	是	2028年12月	-50.78%
18604	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分7变压器	315	12.06%	0	0		是	2028年12月	-45.76%
18605	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干24柱上变压器	315	55.87%	0	0		是	2025年12月	-52.00%
18606	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40左3	315	16.83%	230.5	230.5				-35.80%
18607	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	劝工变094二路甲线肇东干特变分2	400	57.90%	0	0		是	2028年12月	-44.16%
18608	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线94右4	315	78.73%	0	0		是	2026年	-41.53%
18609	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干57	315	54.10%	1.7	1.7				-37.64%
18610	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙线郑农干40左2变压器	400	21.00%	276.0	276.0				-23.85%
18611	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干15变压器	250	19.20%	0	0		是	2025年12月	-45.32%
18612	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干38变压器	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-48.85%
18613	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左13变压器	315	58.10%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
18614	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干16左1变压器	200	90.60%	0	0	2024年12月	是	2025年10月	-19.62%
18615	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左3	315	106.35%	0	0	2025年4月	是	2026年3月	-38.52%
18616	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右3+1公变	315	46.98%	135.5	135.5				-43.72%
18617	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分12公变	500	37.68%	0	0		是	2026年6月	-41.11%
18618	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右5公变	315	14.92%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
18619	沈河	市府变	市府变562府北乙线	市府变562府北乙线红卫干11公变	315	55.24%	109.5	109.5		是	2026年12月	-35.56%
18620	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星干77	315	54.60%	0	0		是	2028年12月	-39.42%
18621	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左6	315	45.46%	0	0				-44.08%
18622	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分125	100	72.90%	17.1	17.1				-39.46%
18623	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	北陵变144田义乙线田义干36左3柱上变压器	315	3.17%	0	0		是	2025年12月	-26.78%
18624	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干30右2柱上变压器	400	101.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-78.50%
18625	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干35柱上变压器	315	14.48%	0	0		是	2025年12月	-21.99%
18626	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干41右9柱上变压器	400	52.20%	0	0		是	2025年12月	-106.12%
18627	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干132	315	41.90%	151.5	151.5				-49.09%
18628	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右5	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-47.10%
18629	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干20右3	400	14.25%	0	0				-69.74%
18630	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干17右3公变	315	42.22%	0	0				-43.31%
18631	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线57左1	200	61.80%	0	0				-36.75%
18632	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干29左1	315	14.92%	0	0		是	2028年12月	-40.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18633	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干25柱上变压器	315	24.13%	0	0		是	2025年12月	-62.07%
18634	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干路官分14	315	45.08%	141.5	141.5				-41.38%
18635	和平	太原变	太原变046南五甲线	体官分2	315	44.44%	0	0				-48.81%
18636	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干28变压器	50	71.40%	0	0		是	2025年12月	-50.22%
18637	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左2变压器	315	32.38%	181.5	181.5				-31.33%
18638	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左6变压器	200	78.00%	24.0	24.0				1.57%
18639	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82右4变台	100	48.60%	0	0		是	2025年12月	-47.62%
18640	和平	方型变	方型变444方青乙线	十三纬路38号变台	200	37.20%	0	0		是	2025年10月	-39.36%
18641	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干12左2	315	12.06%	245.5	245.5				-13.47%
18642	大东	小东变	小东变80167小海乙线	北海干23	315	7.94%	0	0				-202.17%
18643	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分6	315	19.05%	0	0				-31.26%
18644	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之11柱上变压器	200	54.90%	0	0		是	2025年12月	-47.43%
18645	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支32左2柱上变压器	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	-36.45%
18646	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右4柱上变压器	315	95.87%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-24.33%
18647	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园1箱变1号变	630	31.49%	0	0				-44.00%
18648	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变1号变	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
18649	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18650	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变2配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
18651	和平	太原变	太原变058南七甲线	十条锅炉房变电站2号高压柜主变	200	13.60%	0	0				-43.26%
18652	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	科研8小区变电站1变压器	315	53.65%	0	0		是	2025年12月	-29.93%
18653	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城1变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
18654	沈河	青年变	青年变370青军线	永环1箱变1变压器	630	19.43%	0	0				-40.92%
18655	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变2号变	630	19.37%	363.7	363.7				-39.39%
18656	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变1号变	630	37.78%	329.0	329.0				-43.08%
18657	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变1号变	630	43.17%	295.0	295.0				-43.79%
18658	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡8箱变2号变	500	68.00%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
18659	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活4箱变1号变	500	32.40%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
18660	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园1箱变2号变	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
18661	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变2变压器	400	45.30%	178.8	178.8				-43.66%
18662	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大高层一次2#主变	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
18663	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	一六五西变电站一次变压器柜主变	315	66.54%	73.9	73.9				-40.73%
18664	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	精博苑2箱变2变压器	400	125.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-41.72%
18665	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江4箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18666	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	87222箱变1	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
18667	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变2	630	78.86%	0	0				-29.35%
18668	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站1变压器	630	29.46%	0	0		是	2025年12月	-36.46%
18669	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区1箱变2	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
18670	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	田中小区变电站1变压器	400	38.00%	208.0	208.0				-43.97%
18671	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站2变压器	400	18.50%	0	0		是	2025年12月	-42.99%
18672	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙4箱变1变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-47.88%
18673	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠博士楼变电站201	315	19.43%	222.3	222.3				-46.15%
18674	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站201	630	22.10%	427.8	427.8				-40.78%
18675	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区3变电站201配电变压器	630	68.89%	133.0	133.0				-39.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18676	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	商业银行公寓变电站1变压器	400	4.00%	344.0	344.0				-136.60%
18677	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站2变压器	630	66.67%	147.0	147.0				-40.10%
18678	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉家园箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-40.75%
18679	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站202	500	16.00%	53.7	53.7				-44.04%
18680	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	浅草绿阁2变电站201柜	630	16.51%	463.0	463.0				-44.37%
18681	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站201	500	21.12%	0	0		是	2028年12月	-40.70%
18682	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	四季嘉园变电站201柜	500	16.00%	370.0	370.0		是	2028年12月	-72.43%
18683	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	肉联2箱变	400	48.40%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
18684	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变1	500	8.00%	0	0				-42.92%
18685	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂南路2变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	-43.60%
18686	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳2#1#变压器	630	45.46%	0	0		是	2026年12月	-52.61%
18687	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地42主变	800	29.63%	483.0	483.0				-37.92%
18688	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥三期4箱变1号变	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-44.21%
18689	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变2站内变压器	630	14.86%	0	0				-37.81%
18690	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	永顺2箱变2变压器	400	70.50%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
18691	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	庆余店箱变1变压器	400	58.20%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
18692	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站2变压器	630	67.05%	144.6	144.6				-42.36%
18693	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	南令闻西变电站2变压器	630	32.70%	361.0	361.0				-43.19%
18694	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路7变电站201柜	200	46.00%	88.0	88.0		是	2028年12月	-37.08%
18695	沈河	大东变	大东变054城南乙线	祥顺西1箱变1变压器	500	9.84%	0	0				-30.97%
18696	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大南农贸住宅1变压器	500	24.32%	0	0				-44.53%
18697	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	堂子街箱变1变压器	400	48.60%	0	0				-40.30%
18698	沈河	青年变	青年变348青特线	泽工1箱变1变压器	630	86.67%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-44.87%
18699	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站2变压器	630	111.11%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-39.38%
18700	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	东顺城2箱变1变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
18701	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	吉龙小区箱变2变压器	400	46.20%	0	0				-42.17%
18702	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期4箱变1变压器	500	49.28%	0	0				-41.58%
18703	和平	方型变	方型变466南三乙线	丽园公寓2主变	800	13.50%	612.0	612.0				-42.48%
18704	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	盛发花园2主变	630	9.65%	0	0				-36.84%
18705	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区2变电站1变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
18706	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	南塔综合楼箱变1变压器	630	13.02%	0	0				-46.43%
18707	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情4变电站201柜	630	40.00%	0	0		是	2028年12月	-20.53%
18708	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
18709	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园2#2#主变	630	33.52%	0	0				-40.89%
18710	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变一二四中学东	400	24.40%	0	0				-37.06%
18711	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期4箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
18712	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	燕山小区箱变2变压器	400	49.20%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
18713	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站1号变压器	630	18.10%	10.0	10.0				-44.96%
18714	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变1	500	20.48%	0	0		是	2025年12月	-53.13%
18715	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站201柜	630	40.63%	0	0		是	2028年12月	-39.19%
18716	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰6箱变1	630	42.86%	0	0				-39.70%
18717	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18718	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区2变电站201	400	57.50%	0	0		是	2028年12月	-49.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18719	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干闸北分12右8左5柱上变压器	400	98.40%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	3.56%
18720	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	14.70%	0	0				5.43%
18721	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房马家房子村增强农业公变台区	200	24.80%	0	0				0.00%
18722	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	10.50%	0	0				-7.86%
18723	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山6号变电站1号配电变压器	630	28.25%	0	0				-0.71%
18724	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分方家支赵会平养殖几4	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18725	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园5变电站1站内变压器	630	35.87%	0	0				-43.17%
18726	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵干1箱变(单)	500	81.28%	43.6	43.6	2025年6月			-36.85%
18727	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变2变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-41.86%
18728	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵4箱变2变压器	630	16.00%	0	0				-41.77%
18729	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风二分5箱变1变压器	400	42.90%	188.4	188.4				29.66%
18730	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区3变电站间隔201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年9月	-40.90%
18731	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南南西台照明新	400	41.40%	194.4	194.4				0.00%
18732	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城14号变电站202间隔配电变压器	400	23.20%	0	0		是	2026年	-30.84%
18733	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会3箱式变电站2配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2025年12月	-36.71%
18734	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	兰庭园4变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
18735	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站2配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
18736	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	43.17%	0	0				5.58%
18737	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站1配电变压器	800	54.38%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
18738	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城3箱变1变压器	400	21.60%	0	0		是		15.08%
18739	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站2配电变压器	400	18.40%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
18740	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分1右6	400	71.70%	73.2	73.2				-42.81%
18741	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期别墅2号配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-43.63%
18742	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	中医乙线中医干辽河分16右7+1柱上变压器	400	2.40%	0	0		是	2025年12月	-10.77%
18743	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右10公变	200	56.00%	0	0		是	2026年12月	-48.46%
18744	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉二分厂三队照明	400	18.60%	285.6	285.6				-29.31%
18745	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左8柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	21.67%
18746	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期7箱变2变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
18747	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站2箱变1变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
18748	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源4箱变1变压器	630	49.84%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
18749	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天睿小区箱式变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-39.17%
18750	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城三期箱式变电站202间隔配电变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年12月	6.35%
18751	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	云杉赋2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	18.73%	449.0	449.0				13.78%
18752	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分泡子沿北几梁冰养殖甲9	400	12.00%	0	0		是	2025年9月	100.00%
18753	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支良种南大棚支004	200	28.20%	0	0				-31.19%
18754	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支10	50	9.00%	0	0		是	2025年12月	-71.42%
18755	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期3变电站202配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
18756	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线种子公司	50	76.80%	6.6	6.6				-43.99%
18757	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区2箱变202间隔配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
18758	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线前魏台	200	26.80%	126.4	126.4		是	2025年11月	-40.76%
18759	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几1+1(砖厂西台)	315	9.52%	0	0		是	2025年9月	-19.72%
18760	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家村朱四家子新	200	77.70%	0	0				0.00%
18761	沈北	农高变	农丰线	沈阳隆方房地产开发有限公司1箱变201配电变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	-41.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18762	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日风景一期2箱式变电站1配电变压器	800	33.00%	0	0				-36.15%
18763	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇北区1号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	-39.18%
18764	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林2小区箱变202变压器	500	30.72%	0	0				-43.65%
18765	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站1变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
18766	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器2公变	500	54.40%	178.0	178.0				-39.08%
18767	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期3变电站配电变压器1公变	630	33.02%	0	0				-40.33%
18768	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放4台	400	25.20%	259.2	259.2				-46.52%
18769	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支16柱上变压器	315	42.86%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
18770	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙7小区变电站1变压器	400	23.10%	267.6	267.6				-42.89%
18771	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干127左1	200	26.10%	0	0		是	2025年	48.15%
18772	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分33左1	30	90.67%	0	0	2023年1月			-39.57%
18773	沈北	清水变	清蒲线	汪千综合台	400	15.23%	0	0		是	2026年12月	-117.98%
18774	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线孙家分04(孙家综合台)	80	20.25%	0	0		是	2026年12月	-39.80%
18775	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	钻石学府2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18776	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	龙湖樾前1箱变1变压器	800	14.10%	0	0		是		100.00%
18777	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区1变电站1变压器	630	67.62%	141.0	141.0				-39.40%
18778	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室202间隔配电变压器	500	24.40%	328.0	328.0				-43.47%
18779	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	官大分51右8加1	400	65.25%	0	0		是	2027年	-37.06%
18780	于洪	得胜变	得中线95474	画苑西小区1站房2变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-20.84%
18781	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分73左2变压器	200	37.00%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
18782	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区2变电站201	630	18.29%	451.8	451.8				-38.74%
18783	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分4	100	28.80%	61.2	61.2				-48.10%
18784	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体2环网单元左2柱上变压器	50	26.80%	31.6	31.6				6.20%
18785	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城4变电站2配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
18786	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区8变电站1变压器	400	26.00%	256.0	256.0				-34.78%
18787	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭二期箱式变电站1配电变压器	315	29.97%	0	0		是	2025年12月	-45.10%
18788	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	玲珑居小区变电站配电变压器2公变	400	14.80%	0	0				29.34%
18789	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典变电站配电变压器1公变	800	22.88%	0	0		是	2028年12月	-38.71%
18790	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期2箱变201配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
18791	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳市沈北新区荷花湖养鱼池	200	4.35%	0	0		是	2026年12月	9.84%
18792	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区2变电站1变压器	800	11.63%	627.0	627.0				100.00%
18793	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线15	200	47.60%	0	0				-26.61%
18794	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分49柱上变压器	315	68.25%	0	0		是	2025年12月	-35.82%
18795	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线96+1左11左4	200	34.80%	0	0		是	2027年	100.00%
18796	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳金森隆机电设备制造有限公司-天洋甲园区分3	400	30.90%	0	0				0.00%
18797	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支20右3变台	200	27.30%	125.4	125.4				-40.57%
18798	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期5箱变1变压器	630	24.44%	413.0	413.0				-43.82%
18799	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀水分24右8右6变台	200	17.40%	0	0		是	2025年12月	78.10%
18800	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站1变压器	500	25.28%	318.7	318.7				-41.14%
18801	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域2箱变1变压器	630	84.57%	0	0	2025年8月	是		-44.40%
18802	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区2变电站2变压器	800	35.63%	435.0	435.0				-40.22%
18803	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分37	200	75.75%	28.5	28.5				-36.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18804	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺东台	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-17.15%
18805	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线工业厂分支017	315	85.84%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-44.17%
18806	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线马圈子分35左6变台	200	62.70%	54.6	54.6				-31.50%
18807	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线榆树坨分5	400	21.60%	0	0		是	2027年	-27.52%
18808	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线红砂地3队几线13	400	7.55%	97.3	97.3				-30.15%
18809	于洪	家俱变	俪锦线	永木城典10变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-41.52%
18810	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右8	400	67.20%	0	0		是	2025年12月	-21.34%
18811	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府东支线02(哥府东台)	200	119.40%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-29.96%
18812	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林3箱变1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
18813	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林6箱变2配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-40.87%
18814	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干鞋厂分8	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
18815	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分45+1左7变台	200	45.30%	0	0		是	2025年12月	-27.80%
18816	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线刘家店分台支01	400	15.60%	297.6	297.6				34.09%
18817	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅26变电站2变压器	400	55.50%	138.0	138.0				-31.38%
18818	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪线中学分10右1	100	50.40%	0	0		是	2025年	-38.52%
18819	沈北	清水变	清依线	清依线清依干依路村南分3	200	49.00%	0	0		是	2026年12月	-43.29%
18820	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区2变电站2变压器	630	106.98%	0	0	2024年9月	是	2025年10月	-25.59%
18821	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进11号	200	28.50%	0	0				100.00%
18822	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎德鑫花园四本3变	200	101.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.26%
18823	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡高力房村红宇农业公变台区	200	21.30%	137.4	137.4				0.00%
18824	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干10右8柱上变压器	315	1.52%	278.7	278.7				-60.33%
18825	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分36右21	100	14.70%	0	0				0.26%
18826	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	红星分4左2右2	400	6.30%	334.8	334.8				29.10%
18827	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾3号变电站2变压器	630	33.97%	0	0				-38.47%
18828	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯西台照明新	315	78.73%	35.5	35.5				0.00%
18829	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村10台	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	57.40%
18830	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分08	200	71.10%	0	0				-26.98%
18831	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分46	200	42.00%	96.0	96.0				-31.77%
18832	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	华润置地南区二期3变电站201配电变压器	500	48.80%	0	0				-37.11%
18833	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分25右1柱上变压器	200	75.80%	10.0	10.0				-34.52%
18834	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖甲线林校分11右3	200	39.00%	0	0		是	2026年	5.56%
18835	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变1变压器	630	19.30%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
18836	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属材料公司1、2号	80	93.75%	0	0	2024年10月	是	2026年12月	-45.63%
18837	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站2配电变压器	315	63.49%	0	0				-35.01%
18838	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	造化干沙平分87左14柱上变压器	400	69.00%	84.0	84.0		是	2025年12月	-42.94%
18839	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
18840	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10KV大冯线李砖分115	200	3.90%	172.2	172.2				10.92%
18841	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区4变电站2变压器	630	6.67%	0	0		是	2025年12月	100.00%
18842	大东	如意变	如意变80860意小乙线	合作干22右9新	400	41.40%	194.4	194.4				8.66%
18843	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支02	100	14.10%	0	0		是	2026年12月	-34.81%
18844	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分23右3柱上变压器	315	77.14%	0	0				-43.14%
18845	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线新发二分支线002	200	49.28%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
18846	法库	新依变	依三线	10kV依三线信用社几02	200	39.50%	0	0		是	2025年12月	-42.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18847	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦6箱变2变压器	630	11.43%	97.5	97.5				100.00%
18848	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站1号配电变压器	800	45.60%	0	0		是	2027年12月	-38.72%
18849	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线52右分1	100	68.40%	0	0				-31.58%
18850	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	解放1号变电站1号变压器	800	64.80%	0	0		是		-43.13%
18851	沈北	清水变	清依线	YHG_依路村西大棚	50	18.00%	0	0		是	2026年12月	-45.22%
18852	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线吴八分14	200	25.00%	130.0	130.0				-32.05%
18853	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园1箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-44.68%
18854	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村南二台	400	14.70%	0	0				-38.84%
18855	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团2箱式变电站1配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2025年12月	-10.99%
18856	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会1箱式变电站2配电变压器	630	37.62%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
18857	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾10号变电站201配电变压器	500	43.60%	0	0		是		-40.90%
18858	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期3变电站1号变压器	400	57.50%	0	0		是	2025年	-41.73%
18859	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左17右1-1左1	200	5.70%	0	0				13.59%
18860	于洪	东民变	东李线	东民变345东李线良种场台区	100	67.50%	0	0				-31.73%
18861	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干38左5柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
18862	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线184	160	31.25%	0	0		是	2027年	-32.04%
18863	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西村支09	315	36.83%	167.5	167.5				-23.42%
18864	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城14号变电站201间隔配电变压器	400	46.40%	0	0				-42.55%
18865	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站2变压器	630	88.89%	7.0	7.0	2025年8月			-41.48%
18866	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线316变台	100	75.67%	0	0				-29.85%
18867	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线90右5变台	200	30.60%	118.8	118.8				-18.33%
18868	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支30	200	29.80%	120.4	120.4				-17.57%
18869	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区1变电站2变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	10.97%
18870	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区4变电站2变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
18871	铁西	万达变	万达变56070万腾线	里仁居小区三期1变电站202变压器	500	30.40%	0	0				-40.52%
18872	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村10号台区	400	46.65%	0	0		是	2025年12月	26.63%
18873	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线万家大棚台分支02	50	3.60%	0	0		是	2026年12月	-424.53%
18874	和平	太原变	太原变086民族乙线	沈铁青工家园变电站202间隔变压器	630	8.57%	513.0	513.0				0.00%
18875	浑南	智慧变	智慧954智天线	碧桂园中央公园2号变电站201间隔配电变压器	630	82.54%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-32.17%
18876	法库	果子园	果子园变1415镇东线	公安局柱上变压器	315	25.71%	0	0		是	2028年	-41.93%
18877	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	YHG_妈妈街南一台新台	200	74.40%	0	0		是	2025年11月	-26.52%
18878	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站2号变压器	800	26.25%	0	0				-33.19%
18879	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期1箱式变电站1配电变压器	315	36.19%	0	0				-39.44%
18880	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地花园二期变电站202配电变压器	630	83.17%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-48.22%
18881	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际4号变电站201配电变压器	500	26.40%	0	0				-38.27%
18882	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站6箱变203间隔配电变压器	800	18.30%	573.6	573.6		是	2026年12月	-36.65%
18883	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城17号变电站2号变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-40.73%
18884	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站1变压器	630	33.02%	10.0	10.0				-38.94%
18885	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际12号变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-39.04%
18886	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南分35右11左1	200	49.20%	0	0		是	2026年	-43.47%
18887	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干96+1左19	200	36.80%	0	0		是	2027年	-19.65%
18888	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干51左1	200	16.50%	0	0		是	2026年	9.15%
18889	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站2变压器	630	12.19%	325.6	325.6				-42.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18890	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	东山小区1箱变2变压器	630	13.97%	157.6	157.6				-49.30%
18891	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线53柱上变压器	400	36.00%	216.0	216.0				-41.93%
18892	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线白灰分50（苇塘A台）	80	41.75%	38.6	38.6				-34.69%
18893	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站202配电变压器	630	11.68%	0	0				-12.93%
18894	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸3箱变1变压器	400	34.80%	0	0				11.85%
18895	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗中心小区	315	71.43%	0	0				-38.65%
18896	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	星城国际三期1变电站201配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	9.22%
18897	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	星城国际三期2变电站201配电变压器	630	3.81%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18898	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷3变电站201配电变压器	500	24.40%	328.0	328.0		是	2026年12月	-37.76%
18899	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站201配电变压器	500	23.60%	0	0				-40.67%
18900	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里1号变电站202配电变压器	800	45.38%	0	0				29.49%
18901	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春四期A区2变电站201变压器	400	40.50%	0	0				-42.46%
18902	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室1号变压器配电变压器	500	63.36%	133.2	133.2				-40.02%
18903	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期5号变电站2号变压器	500	51.36%	193.2	193.2				-42.55%
18904	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达东南支06	200	98.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.29%
18905	苏家屯	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期3变电站2变压器	630	8.38%	514.2	514.2				14.01%
18906	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分66右1	200	9.00%	36.4	36.4				-12.29%
18907	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左2柱上变压器	400	26.40%	0	0				-49.27%
18908	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站202变压器	400	31.20%	0	0		是	2028年12月	-41.65%
18909	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家北台支05	400	46.80%	0	0		是	2026年6月	100.00%
18910	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅5变电站5变压器	630	30.16%	0	0				-44.34%
18911	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线化肥库支08	200	42.75%	0	0		是	2028年	2.97%
18912	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园干51之4新	400	3.83%	0	0				6.85%
18913	于洪	东民变	东红线	小微东红1台	200	132.60%	0	0	2025年8月			-1.16%
18914	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站1变压器	500	25.20%	0	0				-41.31%
18915	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十六号（微）	400	18.00%	234.0	234.0				14.80%
18916	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站1变压器	500	36.00%	169.7	169.7				-39.73%
18917	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪4号变电站2变压器	630	27.43%	0	0		是	2027年12月	-40.17%
18918	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黑鱼泡大棚台	100	43.35%	0	0		是	2026年6月	-42.77%
18919	和平	三好变	三好变148科技甲线	永安分6右1	315	67.81%	69.9	69.9				-38.48%
18920	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线004	160	66.00%	0	0		是	2026年12月	-34.30%
18921	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	圣丰御景广场二期C组团2变电站201间隔配电变压器	800	2.40%	377.6	377.6				100.00%
18922	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分18右2变台	200	15.20%	0	0				0.00%
18923	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区1变电站2变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	7.25%
18924	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分王台支10左5变台	100	54.30%	35.7	35.7				-46.11%
18925	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区1箱变2变压器	800	41.40%	388.8	388.8				14.99%
18926	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区2箱变2变压器	800	37.50%	420.0	420.0				13.19%
18927	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分61右1变台	400	17.40%	0	0				-42.93%
18928	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城11号变电站201间隔配电变压器	630	62.86%	0	0				-40.50%
18929	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡3变电站1变压器	800	46.50%	0	0				-36.70%
18930	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	绿厦爵士意境变电站202配电变压器	630	45.71%	31.2	31.2				-42.43%
18931	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城9号变电站1号变压器	630	35.56%	343.0	343.0				-41.18%
18932	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站2号变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-39.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18933	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线赖分前沙支21+1变台	400	69.60%	0	0		是	2025年12月	-34.86%
18934	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际11号变电站201配电变压器	800	20.70%	0	0				-43.84%
18935	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是		-42.63%
18936	和平	三好变	三好变148科技甲线	永安分6右2	315	57.52%	102.3	102.3				-38.27%
18937	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区8变电站2变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-42.79%
18938	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期5号箱式变电站1号变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	-38.45%
18939	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯10箱变1变压器	630	45.97%	0	0		是	2026年12月	-42.64%
18940	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干80+1变台	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	85.35%
18941	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马东几线08	200	62.50%	0	0		是	2025年12月	-31.95%
18942	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线财政局几1	400	27.90%	0	0		是	2028年	-46.87%
18943	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干141盘北分9左支6柱上断路器--站式	80	20.25%	0	0				0.00%
18944	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期3箱式变电站1配电变压器	800	76.88%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
18945	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区3号箱变2号变	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-36.86%
18946	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区3变电站1变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
18947	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线四家子东台分支线002	200	52.20%	75.6	75.6				-34.53%
18948	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4+1右1变台	400	69.90%	0	0		是	2025年12月	10.10%
18949	于洪	光辉变	光南线	小微三台子4台区	400	30.90%	236.4	236.4				-66.78%
18950	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园8变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0				96.80%
18951	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香4变电站1变压器	800	29.63%	0	0		是		-43.87%
18952	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉5组新	200	68.00%	44.0	44.0				0.00%
18953	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府1变电站202间隔配电变压器	800	18.90%	568.8	568.8				9.54%
18954	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线周坨分支线004	50	78.40%	0	0		是	2026年12月	-32.45%
18955	东陵	上佰变	汪家乙线	广东商会大厦2号公寓1箱变1号变压器	400	2.40%	0	0				100.00%
18956	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府1箱变2变压器	800	18.75%	0	0		是		89.00%
18957	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花米金山畜牧公变台区	400	3.00%	0	0				0.00%
18958	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站202变压器	630	21.59%	0	0		是	2028年12月	-40.07%
18959	于洪	东民变	东红线	小微东红线市场分14右3台	400	12.60%	0	0				100.00%
18960	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线火石2支1	200	24.00%	0	0				100.00%
18961	沈河	北兴变	北兴变348北南甲线	中韩科技园2箱变2变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-4.20%
18962	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后岭村综合一台	400	2.25%	351.0	351.0				0.02%
18963	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯后1台	200	44.40%	91.2	91.2				-16.48%
18964	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线26柱上变压器	315	3.49%	0	0		是	2025年12月	-75.15%
18965	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期4箱变1变压器	400	20.40%	278.4	278.4				-45.65%
18966	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线69右02	200	56.40%	67.2	67.2				-37.60%
18967	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳永丰房屋开发有限公司	630	0.00%	0	0				0.00%
18968	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线136	200	38.00%	104.0	104.0				-39.08%
18969	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
18970	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区1箱变201间隔配电变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-9.86%
18971	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	天墅小区2变电站1变压器	800	43.88%	369.0	369.0				-40.93%
18972	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干57左12变台	200	37.20%	105.6	105.6				-44.16%
18973	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	田义乙线田义干台北分1左2柱上变压器	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	-36.03%
18974	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	福丽商店公变台	200	60.90%	58.2	58.2				100.00%
18975	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖东南台照明	100	75.90%	0	0		是	2025年11月	-39.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18976	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线刘大沟分43	160	75.75%	0	0				-22.18%
18977	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左60变台	100	0.00%	90.0	90.0				-43.74%
18978	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分46变台	200	112.80%	0	0	2023年1月			-46.21%
18979	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品3箱式变电站1配电变压器	500	40.80%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
18980	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线玉站分13左11变台	400	57.60%	0	0				-48.21%
18981	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大屯分8	200	59.00%	0	0				-34.64%
18982	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线舍宅分15柱上变压器	315	114.92%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-42.99%
18983	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分排水支12右9变台	200	51.75%	76.5	76.5				-35.28%
18984	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线243变台	200	25.90%	128.2	128.2				-37.61%
18985	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支04市场西台	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-27.52%
18986	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干14+1左2	200	23.70%	0	0				0.00%
18987	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线陈台分陈台照明支9左4右1变台	200	58.20%	63.6	63.6				-24.11%
18988	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海干27右1变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	-16.62%
18989	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地西台	400	11.50%	97.3	97.3				-25.21%
18990	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯7箱式变电站1配电变压器	800	65.10%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
18991	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站1号变压器	400	29.00%	0	0				-41.00%
18992	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分54右4变台	400	21.80%	272.8	272.8				-27.48%
18993	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外东台	400	57.60%	129.6	129.6				-62.79%
18994	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区3变电站202配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	53.98%
18995	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村21机井	100	69.60%	20.4	20.4		是	2025年10月	-26.86%
18996	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线南台村南台	200	75.60%	28.8	28.8				-39.11%
18997	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分42变台	200	67.50%	0	0		是	2025年12月	-21.91%
18998	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子10组照明支24	400	44.50%	182.0	182.0				-24.42%
18999	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线160+1柱上变压器	200	33.90%	112.2	112.2				-28.96%
19000	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区2变电站2配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-12.63%
19001	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期32202配电变压器	630	40.32%	313.0	313.0				-36.64%
19002	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区2箱变1变压器	400	9.60%	0	0		是	2026年12月	19.34%
19003	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器1	800	29.25%	486.0	486.0				-29.77%
19004	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期3变电站1变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-11.30%
19005	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城二号箱式变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年	0.00%
19006	东陵	祝家变	祝高线	郝义线162+2右1柱上变压器	200	57.00%	0	0		是	2026年12月	1.33%
19007	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗社区4机井	50	36.40%	26.8	26.8				-43.69%
19008	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线29右7变台	315	25.90%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
19009	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干149变台	200	57.00%	66.0	66.0				-25.82%
19010	东陵	李相变	李班线	李班线李班干87左1柱上变压器	200	4.50%	171.0	171.0				0.00%
19011	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站1号变压器	630	39.62%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
19012	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支021	200	52.20%	0	0		是	2026年12月	-17.34%
19013	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦电线芦屯干张窝分20左7变台	200	35.40%	0	0				-37.11%
19014	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线杨大宝分支003	200	16.20%	147.6	147.6				-27.30%
19015	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支023	80	27.19%	50.3	50.3				-48.30%
19016	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期3箱式变电站1配电变压器	400	63.30%	0	0		是	2025年12月	-29.92%
19017	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村西台区	315	67.43%	0	0				-39.28%
19018	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七5变电站2变压器	400	25.13%	0	0				-43.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19019	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站2变压器	500	40.40%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
19020	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分30右11	100	29.40%	60.6	60.6				-52.84%
19021	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分71左12	200	47.10%	0	0				-23.10%
19022	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	凌云佳园2变电站2变压器	630	23.17%	0	0				-35.51%
19023	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	陶屯变123东蛇线东蛇线东中分9左3变台	315	68.95%	0	0				-31.17%
19024	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分91左12变台	100	18.00%	72.0	72.0				-24.05%
19025	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇北支7	200	18.30%	0	0				-33.19%
19026	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站202变压器	630	19.56%	443.8	443.8				-40.56%
19027	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里1变电站2号变压器	630	6.35%	527.0	527.0				100.00%
19028	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日二期小区1箱式变电站1配电变压器	800	91.50%	0	0	2025年8月			-29.24%
19029	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站202变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
19030	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分6右2能效柱上变压器	400	44.70%	0	0				100.00%
19031	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分8+1右1	400	29.70%	0	0		是		-24.67%
19032	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际5变电站1变压器	500	16.32%	0	0				-45.30%
19033	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分29右9左2变台	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
19034	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分39右10	200	37.20%	0	0				100.00%
19035	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线联络分渔场支08右T05	315	21.59%	0	0				-39.13%
19036	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站1号变压器	630	32.00%	0	0				-43.21%
19037	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分23右7变台	200	25.25%	0	0				-32.74%
19038	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇1配电站202配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-14.69%
19039	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分22	200	21.30%	0	0				-38.60%
19040	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城1箱变1变压器	630	17.14%	459.0	459.0				36.09%
19041	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子北台	400	68.40%	0	0				-38.80%
19042	新民	新民变	新民变30178高台甲线	馨月小区1变电站1变压器	315	17.46%	0	0		是	2025年12月	6.26%
19043	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府南区小区1变电站1变压器	800	50.40%	316.8	316.8				-29.69%
19044	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分14右2	50	71.20%	0	0				-30.34%
19045	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站甲线47右3+1	315	73.90%	0	0				-41.85%
19046	康平	所口变	所口变76352所张线	所张线小莫西支04	200	33.00%	114.0	114.0				-37.54%
19047	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城7号变电站201间隔配电变压器	400	43.20%	187.2	187.2				-35.78%
19048	东陵	水家变	水李线	水家变水李线74右1柱上变压器	50	12.90%	10.0	10.0				28.20%
19049	康平	中心变	中心变2608粮油线	环卫箱变1变压器	200	32.70%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
19050	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（建大高层）土建变2变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19051	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区7变电站1变压器	400	23.70%	265.2	265.2		是	2025年12月	-24.92%
19052	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支11变压器	50	21.00%	0	0				-17.16%
19053	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘组分支07	200	44.40%	0	0				-29.89%
19054	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家一组分支线002	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
19055	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干70+1公变	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-10.24%
19056	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站201配电变压器	400	12.30%	310.8	310.8				4.90%
19057	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸二期1站房1配电变压器	800	18.90%	568.8	568.8				100.00%
19058	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19059	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右14右1	200	37.20%	105.6	105.6				1.31%
19060	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分068	200	50.40%	79.2	79.2				-42.27%
19061	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分082	200	22.20%	0	0		是	2026年5月	-34.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19062	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线22左2	400	47.00%	172.0	172.0				-38.01%
19063	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分大屯村部支2	200	32.10%	0	0		是	2027年	100.00%
19064	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分097	50	47.20%	0	0		是	2027年	-30.91%
19065	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期1小区变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	27.74%
19066	于洪	东民变	东李线	小微东李线11左2+1号台	200	48.60%	0	0				15.53%
19067	和平	方型变	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅202间隔配电变压器	400	7.50%	330.0	330.0				12.72%
19068	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	甘官分1开闭站1变电站变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
19069	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线四组四号支线03	100	132.90%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.95%
19070	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长江乙线长江干巴兰河分2柱上变压器	400	36.30%	0	0		是	2025年12月	-45.98%
19071	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅3号变电站2号配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2027年12月	-10.65%
19072	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园41主变	630	25.14%	408.6	408.6				-36.97%
19073	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵园乙线29+1柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-35.60%
19074	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖1箱变2变压器	400	19.50%	282.0	282.0				-4.95%
19075	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙4箱变2变压器	630	44.13%	289.0	289.0				-41.78%
19076	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站2变压器	500	54.08%	179.6	179.6				-37.77%
19077	于洪	光辉变	光东线	小微门台村5台区	400	26.70%	253.2	253.2				-193.55%
19078	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线16	315	31.14%	0	0		是	2025年	-39.36%
19079	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼3变电站1变压器	400	48.38%	0	0				-35.75%
19080	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府1箱变1变压器	800	35.63%	0	0				82.82%
19081	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	造化甲线沙平分103柱上变压器	50	28.00%	31.0	31.0		是	2025年12月	-44.12%
19082	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站1变压器	800	51.60%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
19083	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分1右3	315	39.37%	0	0				-45.89%
19084	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分101左14	200	47.10%	85.8	85.8				1.16%
19085	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩余村韩纯伟畜牧养殖公变台区	200	5.70%	0	0				0.00%
19086	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分3左2柱上变压器	200	42.50%	0	0		是	2025年12月	-17.98%
19087	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾4箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-52.48%
19088	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾5箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
19089	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山甲线岐山干19右4左3柱上变压器	400	34.00%	224.0	224.0		是	2025年12月	5.06%
19090	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图2变电站1配电变压器	800	9.60%	0	0				100.00%
19091	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区1局维变电站202配电变压器	630	48.76%	0	0		是	2026年12月	17.12%
19092	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线商家支04商家	100	31.20%	0	0		是	2025年12月	-29.57%
19093	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线花甲屯支05	400	25.09%	259.7	259.7				-33.48%
19094	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门5箱变2变压器	400	26.40%	0	0				-18.98%
19095	苏家屯	榆树变	榆树变50888榆中线	中海商业公寓变电站201间隔（前树线）配电变压器	630	23.81%	10.0	10.0				23.22%
19096	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-51.45%
19097	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城15箱变2变压器	630	35.05%	0	0		是		-38.90%
19098	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左6	200	19.50%	0	0				-45.30%
19099	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分121左4柱上变压器	200	32.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19100	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园34号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	28.50%	0	0				-27.44%
19101	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线32右2变台	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	14.09%
19102	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干41左2	315	58.10%	0	0		是		-27.43%
19103	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18右6+1右1	250	141.36%	0	0	2023年7月	是	2026年	15.30%
19104	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分41左11	200	21.80%	0	0		是	2025年	-38.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19105	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变1变压器	800	41.63%	387.0	387.0				-41.67%
19106	浑南	于山变	于山变756于东线	恒大四季上东二期2号变电站2号变压器	630	1.59%	0	0				0.00%
19107	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	小微学府1台	200	7.80%	0	0				-18.33%
19108	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰南支1	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
19109	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干15+2公变	315	55.24%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
19110	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺村支线11(贺尔海村台)	315	26.29%	200.7	200.7				-29.50%
19111	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站2变压器	630	39.68%	0	0		是	2027年12月	-39.87%
19112	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园5变电站1变压器	500	24.80%	0	0		是	2027年12月	-30.22%
19113	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线忙牛支45	100	31.05%	0	0		是	2026年5月	-28.96%
19114	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站201配电变压器	630	27.43%	0	0				-31.85%
19115	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆6号变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-20.40%
19116	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期9变201	630	13.97%	479.0	479.0				-50.26%
19117	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站1号变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-44.10%
19118	沈北	农高变	农商线	农商线万隆广场局维变电站202配电变压器	400	21.20%	0	0				100.00%
19119	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变1变压器	630	10.29%	0	0				-48.55%
19120	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫2变电站202间隔配电变压器	800	8.10%	655.2	655.2				45.12%
19121	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台土耳坨村鑫顺丰编织袋公变台区	200	38.80%	102.4	102.4				0.00%
19122	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑5变电站2变压器	630	15.75%	467.8	467.8				-37.03%
19123	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子几25	315	24.13%	0	0		是	2025年12月	-36.67%
19124	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支35右7+1左2	400	55.20%	0	0		是	2026年	100.00%
19125	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				-43.15%
19126	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				-42.79%
19127	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1一次2主变	500	22.80%	0	0				-42.27%
19128	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑村综合一台	400	64.20%	0	0				-29.16%
19129	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期6箱变1变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	-37.21%
19130	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾2变电站2变压器	400	33.20%	227.2	227.2				-37.65%
19131	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干尹家法院分2（一站式）	200	21.60%	136.8	136.8				-31.74%
19132	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分46右支2（村部门口）	200	23.10%	133.8	133.8				0.25%
19133	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分29右3	200	27.30%	125.4	125.4				-46.65%
19134	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG_大庄科1-3（王胜于87右1）	200	25.20%	0	0				-29.72%
19135	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	富力院士庭B2局维变电站201配电变压器	630	5.71%	0	0				100.00%
19136	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分34右6变台	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
19137	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府5变电站2变压器	630	2.22%	0	0				100.00%
19138	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑3住宅1变压器	500	23.20%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
19139	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站2号变压器	630	27.14%	0	0		是		-41.74%
19140	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站1变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-41.62%
19141	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	锦业祥府1变电站1变压器	630	6.35%	0	0				0.00%
19142	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站2变压器	800	39.60%	403.2	403.2				-36.97%
19143	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线电力宿舍	100	30.00%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
19144	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变1变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-40.08%
19145	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线小桥子村分聚胺脂粉文华支2计文华（一站	400	17.70%	90.1	90.1				100.00%
19146	沈北	河北变	10kV岗岗线84656	柳北干157#变压器	315	74.60%	48.5	48.5		是	2026年12月	-36.88%
19147	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线35左6变台	200	1.20%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19148	沈北	董楼子	望滨线	一站式-沈阳市浑南区向往的田园种植农场望斌线田园分1	100	18.00%	72.0	72.0				100.00%
19149	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲7变电站2变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
19150	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室202间隔配电变压器	500	31.04%	294.8	294.8				-41.51%
19151	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右3变台	200	63.60%	0	0				-35.53%
19152	大东	毛君变	毛君变946毛光线	上东花墅4变电站1变压器	315	24.38%	206.7	206.7				-38.32%
19153	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站1变压器	630	29.33%	0	0				-43.40%
19154	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站1号变压器	630	14.86%	218.6	218.6				-24.81%
19155	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线218	200	54.60%	0	0				-44.34%
19156	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线腰堡分25右6变台	400	23.45%	0	0		是	2025年12月	17.92%
19157	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站202配电变压器	630	46.03%	0	0				-36.43%
19158	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0				-39.37%
19159	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑2站房2配电变压器	800	20.10%	0	0				-34.12%
19160	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院2配变电站1变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年6月	-43.81%
19161	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分金家沟支杨矿几杨矿甲33	200	75.00%	0	0		是	2027年	-76.83%
19162	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都3变电站202	630	27.43%	394.2	394.2				-30.28%
19163	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄东南照明（2020微）	400	17.40%	0	0		是	2026年6月	-54.75%
19164	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分123	50	54.00%	0	0		是	2026年12月	-24.73%
19165	于洪	东民变	东前线	小微东前线53左23+1台	200	6.00%	0	0				100.00%
19166	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
19167	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分17左24变台	400	11.40%	0	0				0.00%
19168	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干153左9变台	400	11.75%	313.0	313.0		是	2025年12月	12.83%
19169	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子分05	200	26.10%	0	0				-18.36%
19170	于洪	范屯变	范工线	小微西三家村内	400	52.50%	150.0	150.0				-45.64%
19171	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线063	80	81.00%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-39.76%
19172	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线前集体照明台	400	80.70%	37.2	37.2	2025年6月	是	2025年8月	-43.59%
19173	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	周徐村照明南台	200	47.70%	0	0		是	2026年6月	18.45%
19174	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分40+1-1柱上变压器	200	58.20%	0	0		是	2025年12月	-174.46%
19175	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干118左1+1左2	200	31.00%	118.0	118.0				100.00%
19176	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线12	250	18.80%	178.0	178.0				-28.97%
19177	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方6箱变2变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年12月	-44.68%
19178	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干36	50	74.40%	7.8	7.8				-26.20%
19179	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑1箱式变电站2配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-48.47%
19180	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线7右2+1	315	21.59%	0	0				-48.06%
19181	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	民主小区5号变电站201配电变压器	400	36.80%	0	0				100.00%
19182	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城厚和轩1号变电站1号配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	11.66%
19183	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城行知坊3号变电站1号配电变压器	800	41.40%	0	0		是	2027年12月	9.19%
19184	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10KV中寺线沈阳沈北新区盛丰禾种植苗圃	200	33.90%	112.2	112.2				100.00%
19185	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分8变台	80	33.25%	0	0				-23.45%
19186	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分16右2右3能效柱上变压器	400	16.95%	0	0				17.62%
19187	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城公馆3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	22.22%	0	0				17.59%
19188	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线92右8右1变台	200	63.90%	52.2	52.2				0.00%
19189	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站1变压器	400	64.88%	100.5	100.5				-39.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19190	沈北	农高变	农高变70342农星线	水木康桥3号箱变变压器配电变压器	630	25.24%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
19191	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯1之1柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2025年12月	-72.20%
19192	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左8柱上变压器	315	74.60%	48.5	48.5		是	2025年12月	-40.16%
19193	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线55右4柱上变压器	200	61.20%	0	0		是	2025年12月	-54.55%
19194	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左1柱上变压器	400	67.20%	0	0		是	2025年12月	-44.34%
19195	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干47公变	400	4.25%	0	0		是	2026年12月	-22.15%
19196	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线65	315	44.44%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
19197	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分5公变2	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	-34.28%
19198	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线5左1	200	52.80%	0	0		是	2025年12月	-39.10%
19199	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左5	250	13.20%	0	0		是		-46.49%
19200	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊吉变670太湖甲线西湖小区	250	61.76%	70.6	70.6				-41.95%
19201	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐贤变446十路甲线齐十干63	315	23.81%	0	0		是	2028年12月	-45.65%
19202	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左8柱上变压器	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
19203	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线鸭绿江分18右5柱上变压器	400	44.00%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
19204	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线21右3	315	41.90%	0	0				-38.04%
19205	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干65变压器	315	11.11%	248.5	248.5				-35.17%
19206	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干130	400	94.60%	0	0	2023年1月	是	2027年	-25.01%
19207	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干140右2	315	92.70%	0	0	2022年12月	是	2027年	-28.72%
19208	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5左3	315	72.70%	0	0				-42.36%
19209	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线124	100	120.60%	0	0	2022年12月			-51.06%
19210	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右6	315	71.11%	0	0				-38.85%
19211	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分4变压器	315	74.29%	0	0		是	2025年12月	-45.20%
19212	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小乙线善小联干21公变	400	42.60%	189.6	189.6				-45.74%
19213	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线28柱上变压器	400	45.00%	0	0		是	2025年12月	-54.18%
19214	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线27	160	53.44%	0	0		是	2025年12月	-54.42%
19215	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分6公变	315	55.87%	0	0				-41.47%
19216	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干20+2公变	200	33.75%	0	0		是	2026年12月	-54.60%
19217	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变2	315	89.90%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-38.12%
19218	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线16	315	35.87%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
19219	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分39	200	9.30%	161.4	161.4				-67.00%
19220	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干2左2	250	122.80%	0	0	2024年12月	是	2026年4月	-44.06%
19221	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线45左1	200	61.50%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
19222	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线36左6	200	7.50%	165.0	165.0				-51.74%
19223	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窑分20右8之1柱上变压器	200	43.00%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
19224	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右4	200	110.10%	0	0	2022年12月	是	2027年	-46.83%
19225	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线66左5	315	60.63%	92.5	92.5				-36.26%
19226	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线66左02	80	74.25%	0	0				-38.96%
19227	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右03	100	41.40%	0	0				-32.26%
19228	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干121公变	315	28.89%	0	0		是	2026年12月	-43.23%
19229	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分8右1柱上变压器	315	37.59%	0	0		是	2025年12月	-46.67%
19230	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分2变压器	315	81.78%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-550.99%
19231	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分8右2	200	9.60%	0	0				-190.00%
19232	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	如沈乙线线沈小联干皮革分4	200	12.90%	154.2	154.2		是		-19.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19233	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
19234	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	奥普1箱变	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	-8.84%
19235	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二1箱变1号变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
19236	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2_1号变	630	20.95%	380.0	380.0		是	2025年12月	-42.68%
19237	和平	青年变	青年变368青二线	2主变三八里1	630	36.95%	0	0				100.00%
19238	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站1变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-46.25%
19239	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城2变电站202	500	18.88%	355.6	355.6				-47.52%
19240	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区16变电站202	630	10.16%	503.0	503.0				32.88%
19241	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19242	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二4箱变1号变	500	38.88%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
19243	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华1箱变1号变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-237.85%
19244	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华3箱变2号变	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
19245	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变1变压器	800	15.00%	600.0	600.0				-42.23%
19246	皇姑	长江变	25458长亚甲线	消防住宅箱变2号变	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
19247	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-45.55%
19248	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号1箱变2变压器	630	52.95%	233.4	233.4				-38.71%
19249	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站202变压器	500	26.00%	320.0	320.0				-43.42%
19250	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	精博苑1箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-17.28%
19251	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变1变压器	500	30.00%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
19252	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团1#1#主变	630	16.00%	466.2	466.2				-41.72%
19253	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变2	630	67.43%	0	0				-43.72%
19254	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变2站内变压器	630	20.95%	1.7	1.7				-39.59%
19255	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
19256	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站2变压器	630	29.97%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
19257	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站1变压器	630	17.14%	169.7	169.7				-44.57%
19258	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站1号变压器	315	8.25%	10.0	10.0				-25.26%
19259	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变1变压器	500	25.28%	0	0		是	2026年12月	-39.88%
19260	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站1变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-43.78%
19261	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站2变压器	630	56.76%	209.4	209.4				-39.74%
19262	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	吴辰苑小区2变电站201	630	43.17%	0	0				-47.63%
19263	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站202变压器	630	43.81%	0	0		是	2028年12月	-46.49%
19264	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站201柜	800	21.00%	552.0	552.0				-36.53%
19265	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站202柜	630	89.65%	2.2	2.2	2022年12月			-45.57%
19266	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站202变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
19267	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	团结新村小区1变电站201柜	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	-40.69%
19268	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区6变电站202	400	42.00%	192.0	192.0				-43.27%
19269	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站202变压器	400	51.00%	53.7	53.7				-42.09%
19270	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变2	630	21.90%	0	0				-40.29%
19271	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变2	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19272	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥三期4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19273	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都4箱变1站内变压器	400	33.90%	1.7	1.7				-44.98%
19274	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻1箱变2变压器	630	39.37%	319.0	319.0				-47.44%
19275	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站2变压器	500	47.36%	213.2	213.2				-41.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19276	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站2号变压器	630	32.86%	0	0		是	2027年12月	-37.53%
19277	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻新村2箱变1变压器	800	20.40%	556.8	556.8				-37.87%
19278	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	惠天热电小区变电站201	250	25.44%	161.4	161.4				-41.96%
19279	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	强大小区1变电站202	630	19.68%	443.0	443.0				-42.09%
19280	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
19281	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区3变电站201柜	630	21.27%	433.0	433.0				-41.06%
19282	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南塔图书馆箱变1变压器	500	47.68%	0	0		是	2026年12月	-44.62%
19283	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	五三乡箱变1变压器	315	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.97%
19284	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际9号变电站1变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	-32.06%
19285	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变2变	630	75.43%	0	0				-41.44%
19286	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	格林花园变电站1变压器	2500	21.76%	1706.0	1706.0				-43.11%
19287	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期1号变电站2变压器	630	19.52%	0	0		是	2027年12月	-40.98%
19288	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强8箱变1变压器	630	33.02%	0	0				-44.64%
19289	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家2箱变2变压器	630	20.83%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
19290	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	佰华精舍1箱变1站内变压器	630	20.57%	0	0				-36.99%
19291	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站201	500	46.40%	218.0	218.0				-37.08%
19292	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百舞园南区箱变202	630	0.00%	567.0	567.0				-50.14%
19293	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站201柜	630	33.02%	359.0	359.0				-46.00%
19294	和平	太原变	太原变088民族甲线	西塔42主变	630	38.48%	0	0		是	2027年12月	-35.21%
19295	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西三小区4变电站201	400	100.00%	0	0	2022年12月			-43.40%
19296	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府7箱变1变	400	27.60%	249.6	249.6				-21.77%
19297	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站2变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
19298	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站202	500	56.64%	166.8	166.8				-45.04%
19299	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品8变电站1变压器	500	17.28%	0	0		是		-45.63%
19300	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明三小区箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是		-38.28%
19301	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站2号变压器	500	44.00%	0	0		是	2027年12月	-40.86%
19302	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站1变压器	1000	70.50%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
19303	沈河	大东变	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变2变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年6月	-43.75%
19304	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情4变电站202柜	630	55.87%	0	0		是	2028年12月	-46.74%
19305	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	什字里变电站1变压器	400	66.00%	0	0		是	2026年12月	-38.18%
19306	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园3箱变1	630	20.95%	325.6	325.6				-37.21%
19307	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变1变压器	500	13.12%	384.4	384.4				-39.00%
19308	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变1变压器间隔1配电变压器	500	29.12%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
19309	和平	市府变	市府变582北市乙线	南京五七里1主变	315	80.25%	0	0	2023年1月	是	2027年12月	-28.03%
19310	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	南十土变2#变压器	800	67.80%	0	0				-38.32%
19311	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街2变电站201	400	46.20%	175.2	175.2				-35.28%
19312	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格3号变电站1号变压器	630	53.65%	0	0		是	2026年	-40.38%
19313	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站1号变压器	630	27.30%	0	0		是		-38.66%
19314	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城一期1号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-35.34%
19315	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站2号变压器	630	0.00%	214.8	214.8				0.00%
19316	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	前塔1箱变	315	73.90%	0	0		是	2025年12月	-44.97%
19317	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变1号变	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
19318	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵3箱变1号变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-46.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19319	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵4箱变1号变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
19320	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵6箱变1号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
19321	皇姑	长江变	25458长亚甲线	龙逸二2箱变1号变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
19322	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变2变	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-43.15%
19323	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	鸿凯箱变1变压器	500	29.60%	6.9	6.9		是	2025年12月	-40.26%
19324	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	春城雅苑变电站201柜	500	29.76%	0	0		是	2028年12月	-44.52%
19325	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区2变电站202	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19326	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站201	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19327	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达江湾城四期1变电站201间隔配电变压器	800	42.00%	10.0	10.0		是	2027年12月	-38.89%
19328	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行1箱变变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
19329	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线53右分6	100	62.40%	0	0		是	2026年12月	-35.25%
19330	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线52右7右4变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-20.96%
19331	东陵	汪家变	汪官乙线	百利得1箱变2变压器	400	19.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19332	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城4局维-2间隔201配电变压器	630	43.33%	0	0		是	2026年12月	-22.45%
19333	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站2配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-9.45%
19334	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园2变电站201间隔配电变压器	800	30.00%	10.0	10.0				-40.05%
19335	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾2号变电站1变压器	630	23.81%	0	0				74.37%
19336	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区4变电站1变压器	400	66.00%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
19337	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园9变电站2配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	80.40%
19338	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场3局维箱变202间隔配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	-41.18%
19339	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干11变压器	200	90.40%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-27.38%
19340	和平	方型变	方型变426宁波甲线	俪兹花园201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0				-38.50%
19341	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法张甲线59左1变台	200	6.90%	0	0				100.00%
19342	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站1配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
19343	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城三期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19344	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变202变压器	630	65.40%	155.0	155.0				-37.45%
19345	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光1箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	14.65%
19346	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期6小区箱式变电站1配电变压器	630	6.67%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19347	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分55左9右4右3变台	400	24.30%	0	0				-14.94%
19348	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线北关西台区	400	54.90%	0	0				-35.09%
19349	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干九台区分06柱上变压器	100	68.00%	0	0		是	2026年12月	-46.56%
19350	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于桥分53右分07柱上变压器	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-22.79%
19351	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	18.10%	453.0	453.0				27.24%
19352	沈北	农高变	农丰线	原香墅小区1局维变电站202配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	7.48%
19353	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干41右9变台	200	28.30%	123.4	123.4				-35.22%
19354	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网干100左7变台	400	34.40%	222.4	222.4				62.53%
19355	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5	315	70.48%	61.5	61.5				-41.53%
19356	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线172柱上变压器	400	45.90%	0	0		是	2026年12月	-25.64%
19357	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57党校南楼1202间隔配电变压器	630	13.33%	0	0				-42.94%
19358	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村2号变电站202间隔配电变压器	800	30.38%	0	0				-41.69%
19359	东陵	孙家寨	孙张线	YHG_实验厂宿舍柱上变压器	100	20.00%	0	0		是	2026年12月	-37.44%
19360	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期1箱式变电站2配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2025年12月	-37.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19361	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分3	20	58.50%	0	0				-47.80%
19362	铁西	历工变	历工变10470历华线	旭辉锦堂1变电站202间隔配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2028年12月	-40.20%
19363	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左11加2	400	68.40%	0	0				100.00%
19364	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右13加1	315	57.14%	103.5	103.5				-27.90%
19365	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线南渔分2右4变台	200	51.90%	0	0		是	2025年12月	-29.10%
19366	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	万景枫景箱变1变压器	400	29.10%	0	0				-44.41%
19367	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金家分078	50	100.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-33.10%
19368	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线121左4	200	27.60%	0	0		是	2026年	1.64%
19369	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干53+1右3	200	75.60%	28.8	28.8				-37.87%
19370	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥2配电室2变压器	800	25.13%	519.0	519.0				-41.57%
19371	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线市场	400	37.30%	210.8	210.8				-23.93%
19372	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强22主变	500	24.00%	330.0	330.0				-43.29%
19373	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线蒲河南照明	200	84.00%	12.0	12.0	2024年9月			-29.83%
19374	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支28左3变台	200	18.40%	143.2	143.2				-11.39%
19375	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	香柏花园1号变电站1号变压器	400	32.40%	0	0		是	2026年	-43.32%
19376	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期1变电站1变压器	630	31.11%	0	0				-43.11%
19377	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区2变电站201配电变压器	400	39.20%	203.2	203.2				-43.86%
19378	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分111+1左9变台	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	25.00%
19379	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干201左5	400	25.80%	0	0		是	2026年	-27.34%
19380	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变201	400	36.30%	0	0		是	2028年12月	-32.85%
19381	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右6右4变压器	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-31.48%
19382	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡9变电站2变压器	630	10.48%	501.0	501.0				-43.89%
19383	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑5变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
19384	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	庄科干102右2	200	18.00%	0	0				0.00%
19385	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几9右2	400	12.15%	0	0		是	2025年9月	100.00%
19386	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支74	160	63.13%	43.0	43.0				-30.31%
19387	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网干后网户分21变台	400	18.60%	285.6	285.6				-23.13%
19388	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务沈阳市沈北新区润林养殖场	200	18.90%	0	0		是	2026年12月	0.15%
19389	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房福惠仓储公变台	200	84.30%	11.4	11.4	2025年8月			100.00%
19390	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线嫩草坡村照明新	400	90.30%	0	0	2025年6月			0.00%
19391	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线240右1变台	200	38.00%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
19392	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干52右15变台	200	18.80%	0	0		是	2025年12月	-68.20%
19393	浑南	新南变	新南变040新北线	府城名邸二期6号变电站1号配电变压器	800	15.25%	0	0				2.40%
19394	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆堡村支03	200	51.50%	77.0	77.0				-32.02%
19395	康平	城南变	城南变2511南钱线	倪家新台	200	34.20%	0	0		是	2025年12月	-10.25%
19396	和平	广州变	广州变462广太甲线	省储备局1变压器	315	26.41%	200.3	200.3		是	2025年12月	-37.17%
19397	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	10KV古城新都箱变201配电变压器	1000	11.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19398	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11左2左2	200	4.50%	0	0				100.00%
19399	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房三组照明新	100	13.20%	76.8	76.8				0.00%
19400	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站2配电变压器	400	17.70%	0	0				8.96%
19401	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区1箱式变电站配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-35.24%
19402	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期1号箱1号考核配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-37.17%
19403	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府3局维变电站201配电变压器	400	34.20%	0	0		是	2026年12月	3.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19404	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分25左16变台	100	57.60%	0	0		是	2025年12月	34.78%
19405	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线庙山沟台	200	19.00%	0	0		是	2025年12月	-24.29%
19406	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期1变电站1变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-39.74%
19407	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	-34.63%
19408	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区1变电站2变压器	800	60.38%	237.0	237.0		是	2025年12月	-42.29%
19409	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期3变电站3变压器	630	8.81%	511.5	511.5				-27.50%
19410	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都茗苑三期1变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
19411	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园2变电站2变压器	500	15.04%	374.8	374.8				-39.06%
19412	于洪	后马变	后午线	小微东盛达	400	60.60%	0	0				9.54%
19413	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12右1变台	200	9.60%	160.8	160.8				12.80%
19414	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山6箱变1变压器	800	35.25%	0	0				-45.33%
19415	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	鑫刚农业公变台	100	26.70%	63.3	63.3				100.00%
19416	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变1变压器	500	27.20%	6.9	6.9				-46.42%
19417	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸5变电站1站内变压器	630	40.63%	0	0				-45.70%
19418	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区2变电站1变压器	800	44.10%	367.2	367.2				-19.73%
19419	沈北	道义变	道孝乙线	鑫欣小区202间隔配电变压器	630	61.46%	0	0		是	2026年12月	-57.98%
19420	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶1箱变1变压器	630	20.63%	0	0				-40.72%
19421	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变1变压器	500	26.80%	316.0	316.0				-40.52%
19422	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分52右4	100	0.00%	0	0				0.00%
19423	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV/双西线苏家堡支10	200	33.50%	0	0		是	2025年12月	-34.28%
19424	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干66牧场分36洪台沟支28柱上 变压器	200	63.00%	0	0		是	2026年12月	-41.87%
19425	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑4箱式变电站2号配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
19426	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期3箱式变电站201间隔1配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-38.20%
19427	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯大棚	80	89.00%	0.8	0.8	2024年9月	是	2026年12月	-36.78%
19428	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站1配电变压器	800	28.13%	0	0				-37.92%
19429	于洪	小于变	10kV小山线56240	连泰美域1站房2配电变压器	630	42.54%	299.0	299.0				-39.96%
19430	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北线27左9+1	200	0.00%	0	0				0.00%
19431	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大大都19号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	23.40%	0	0				9.41%
19432	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支049	100	75.30%	0	0		是	2025年12月	-28.06%
19433	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线157	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-14.38%
19434	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分050	80	14.63%	0	0		是	2026年12月	-38.23%
19435	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路干4之4	400	10.50%	0	0		是		42.12%
19436	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分50	400	15.00%	300.0	300.0				100.00%
19437	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住 宅)2202配电变压器	630	53.81%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
19438	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园1变电站2号变压器	400	74.00%	0	0				-34.02%
19439	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站1号配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-42.92%
19440	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	五彩阳光城四期4变电站2配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0		是	2025年12月	0.00%
19441	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期1号变电站1号变压器	400	45.50%	0	0		是	2025年	-43.14%
19442	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站1号配电变压器	630	34.79%	0	0		是	2027年12月	-40.75%
19443	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站2号配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-38.98%
19444	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府二期1箱式变电站202间隔配电变压器	800	53.25%	0	0		是	2025年12月	-32.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19445	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线026	80	32.00%	0	0		是	2025年12月	-66.43%
19446	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线山里分7右2变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-33.32%
19447	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干28	100	86.00%	4.0	4.0	2022年12月			-42.13%
19448	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司4箱变201配电变压器	630	25.24%	0	0		是	2026年12月	-42.69%
19449	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	辽宁辽泰房地产开发有限公司1箱变1号配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
19450	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯水支线010	50	22.40%	0	0		是	2026年12月	-30.46%
19451	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大棚小微3号台	400	59.70%	121.2	121.2				100.00%
19452	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	丽景名居2变电站2配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19453	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支08	80	52.13%	0	0				-45.65%
19454	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站202间隔配电变压器	400	45.00%	180.0	180.0				-35.46%
19455	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9右10变台	200	25.80%	0	0				43.40%
19456	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期2箱变1变压器	800	55.13%	279.0	279.0				-39.77%
19457	于洪	双树变	双南甲线	小微永光二队	400	56.40%	134.4	134.4				56.46%
19458	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线103左4右1	200	44.70%	0	0				100.00%
19459	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于干来胜分7左0+1	200	29.40%	0	0				-33.23%
19460	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区3变电站201配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年12月	56.68%
19461	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家四组照明新	200	16.80%	0	0				0.00%
19462	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右7柱上变压器	315	45.97%	0	0		是	2025年12月	-48.96%
19463	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居6局维变电站201配电变压器	400	25.88%	0	0		是	2026年12月	6.25%
19464	于洪	东民变	东范线	隆盛花园1台（临时电）	315	71.75%	0	0				100.00%
19465	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区综合二台（微）	200	77.10%	0	0		是	2025年9月	-18.54%
19466	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区1箱变1号变压器	400	24.50%	0	0		是	2027年	-42.07%
19467	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂2号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	40.32%	0	0				0.65%
19468	东陵	花山变	碧桂园甲线	花山变760碧桂园甲干长岭子分64柱上变压器	100	53.40%	36.6	36.6				-40.22%
19469	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家卜台	200	27.60%	124.8	124.8				-31.92%
19470	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变2变压器	630	28.57%	0	0				-41.99%
19471	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台子中台（2021微）	400	47.60%	0	0		是	2026年6月	-28.60%
19472	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬西分5变压器	400	56.70%	0	0				-42.62%
19473	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆2变电站1变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-44.69%
19474	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站2变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-40.72%
19475	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山乙线21柱上变压器	400	35.40%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
19476	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前李支10	100	32.50%	57.5	57.5				-33.32%
19477	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	公安分局住宅西箱公变台区	50	111.60%	0	0	2025年8月			100.00%
19478	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房大棚	80	10.13%	0	0				-96.88%
19479	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平支024	50	131.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.78%
19480	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际1	630	34.03%	0	0		是	2028年12月	-43.36%
19481	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站201配电变压器	800	46.13%	0	0				-39.10%
19482	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡北台新台（仅换变压器）改造	100	12.90%	0	0				10.41%
19483	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-44.77%
19484	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分38	100	126.00%	0	0	2025年2月	是	2027年	-38.96%
19485	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈支20	100	97.00%	0	0	2025年4月	是	2027年	-40.72%
19486	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站2变压器	630	91.90%	0	0	2025年8月			-41.85%
19487	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期5变电站2变压器	800	19.50%	564.0	564.0				-44.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19488	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新环支50左6	400	15.30%	298.8	298.8				100.00%
19489	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线法律事务所	100	64.00%	26.0	26.0				-41.37%
19490	于洪	范屯变	范新线	岔路西北台	100	68.00%	22.0	22.0				-38.40%
19491	康平	张强变	张强变76244沙金线	双庙西台1柱上变压器	200	49.20%	0	0		是	2026年12月	-2.36%
19492	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
19493	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御玺2号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19494	于洪	铸造变	铸东乙线	得胜变843得中线小青村西台区	200	46.50%	0	0				-29.43%
19495	法库	果子园	果蕴线	10kV果蕴线果蕴干48右2	200	75.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19496	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分香泉兴隆裕几兴北甲10	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
19497	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期3箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-2535.28%
19498	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美2箱变2变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
19499	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站202	630	30.16%	0	0		是	2028年12月	-46.82%
19500	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾3变电站1变压器	800	16.50%	588.0	588.0				-41.56%
19501	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	流碧花园小区变电站201间隔配电变压器	400	52.50%	0	0				-32.43%
19502	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场6变电站2号变压器	400	32.50%	0	0				-22.86%
19503	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线姜家分支线003	50	118.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-17.97%
19504	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	大潘变403大高线高花东北台	400	48.60%	165.6	165.6				-28.23%
19505	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园4变电站201变压器	800	40.50%	173.2	173.2				-43.36%
19506	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支西台几1（敖牛卜西台）	100	22.50%	67.5	67.5				-33.17%
19507	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站2配电变压器	630	7.46%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
19508	和平	青年变	青年变364青文线	青文线5+1柱上变压器	400	47.40%	0	0				-5.24%
19509	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线11变台	315	49.90%	0	0		是	2025年12月	-36.17%
19510	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分11右8变台	80	79.88%	0	0				-38.36%
19511	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分8变台	200	80.10%	19.8	19.8	2025年8月	是	2025年12月	-43.89%
19512	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分9	200	19.20%	0	0		是	2027年	16.09%
19513	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	地铁云杉里2号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	400	25.80%	0	0				100.00%
19514	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家袁家十组	630	13.43%	0	0				-30.90%
19515	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19516	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线河套分河井支29右1变台	200	47.40%	85.2	85.2				0.00%
19517	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分68+1左1	400	33.90%	36.4	36.4				11.90%
19518	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	江山府2号变电站202号配电变压器	800	23.25%	0	0		是	2027年12月	100.00%
19519	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	士官住宅1箱变2变压器	630	14.60%	475.0	475.0				9.46%
19520	浑南	智慧变	智慧944智校线	润山府3号变电站2号配电变压器	800	38.10%	0	0				10.30%
19521	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分29变台	400	21.98%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
19522	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山大干7右4	200	85.20%	0	0	2025年6月			-24.76%
19523	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变2变压器	400	56.70%	0	0		是	2026年12月	5.10%
19524	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站1变压器	800	35.63%	435.0	435.0				-37.88%
19525	铁西	重工变	重工变10840城西线	泵站分39	100	0.00%	0	0		是	2028年12月	-392.86%
19526	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹2箱式变电站1配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
19527	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线开发区支线06	200	48.50%	0	0		是	2025年12月	-35.18%
19528	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万9组照明	400	19.24%	283.1	283.1				-37.81%
19529	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳养殖小区分26	50	72.00%	0	0				-35.85%
19530	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-42.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19531	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	太原变电锅炉201间隔配电变压器	1250	80.64%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-38.03%
19532	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分22右11变台	400	32.50%	0	0		是	2025年12月	-31.30%
19533	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站1变压器	400	85.20%	19.2	19.2	2025年8月			-40.29%
19534	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府1变电站201间隔配电变压器	800	29.70%	482.4	482.4				10.14%
19535	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所4箱式变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
19536	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平支215	50	111.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-25.98%
19537	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线后李孤店支006	200	87.30%	5.4	5.4	2024年6月			-32.14%
19538	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨支线008	50	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-51.00%
19539	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线王家八队支004	400	26.40%	0	0		是	2026年12月	-20.66%
19540	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路2变电站1变压器	630	39.37%	0	0				100.00%
19541	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3201间隔配电变压器	315	33.52%	177.9	177.9				-38.30%
19542	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡分水利支	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
19543	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈辉山支04	100	16.40%	0	0		是	2027年	-35.49%
19544	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名都三期2小区箱式变电站2配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2025年12月	16.54%
19545	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站1变压器	630	26.35%	401.0	401.0				-41.63%
19546	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干26右1变台	400	45.60%	177.6	177.6				-41.19%
19547	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干环北分3柱上变压器	400	7.00%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
19548	新民	新民变	新民变30162营东线	营东干35变台	400	52.20%	0	0		是	2025年12月	-46.03%
19549	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区15变电站1变压器	630	48.25%	263.0	263.0				-47.23%
19550	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1变电站1变压器	630	24.44%	413.0	413.0				-40.65%
19551	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-14母 线配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-39.23%
19552	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干67之1右2	400	0.00%	0	0				0.00%
19553	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分20	50	74.00%	0	0				-31.01%
19554	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线138右1	400	31.95%	218.6	218.6				18.93%
19555	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊白家村照明公变台区	400	18.30%	0	0		是	2026年12月	17.21%
19556	和平	方型变	方型变482光荣甲线	滨河干57省电实业201间隔配电变压器	400	10.80%	0	0				-45.71%
19557	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园5变电站1变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-43.77%
19558	于洪	得胜变	得胜变95442	丽水名都3站房2变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-38.84%
19559	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分11（机井四村一台）	100	24.60%	0	0		是	2025年11月	73.68%
19560	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开4箱变2变202	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
19561	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京二期1变电站201变压器	800	38.63%	411.0	411.0				-46.93%
19562	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线供电所分1	200	21.00%	0	0				-71.51%
19563	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区1变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	15.24%
19564	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分11右4+1	400	48.00%	0	0				15.48%
19565	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分11左10左13	200	15.00%	0	0				-451.10%
19566	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右4右6左9变台	100	47.60%	0	0				-33.14%
19567	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线49+1	315	47.62%	0	0				-44.53%
19568	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区12变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-36.78%
19569	东陵	中马变	高坎线	高坎线政府分11右1柱上变压器	400	22.60%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
19570	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲3变电站2变压器	630	60.32%	0	0		是	2025年12月	-35.43%
19571	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖一台	400	60.30%	0	0				63.90%
19572	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十六号变电站202配电变压器	630	36.51%	0	0				-42.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19573	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	西山北台	160	106.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-54.75%
19574	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干78之1左1	400	15.00%	0	0				6.14%
19575	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园24号小区变电站202配电变压器	500	47.36%	0	0				-32.91%
19576	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支16左1柱上变压器	400	75.30%	0	0		是	2025年12月	5.86%
19577	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园1变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
19578	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干195变台	100	66.60%	23.4	23.4				-38.92%
19579	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线48左3变台	100	55.50%	0	0				-35.11%
19580	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦电线芦电干耿窝分17变台	50	72.80%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
19581	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园31号小区变电站201配电变压器	630	79.37%	0	0				-38.35%
19582	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村3台区	200	30.30%	0	0				-44.15%
19583	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	小东1变电站1变压器	400	24.50%	0	0				-41.37%
19584	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分20右2柱上变压器	315	18.73%	0	0		是	2025年12月	-25.49%
19585	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-48.63%
19586	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大民分66右1变台	200	46.62%	0	0				-47.90%
19587	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线水库支03右23	200	20.80%	0	0		是	2025年	-27.71%
19588	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分20左5右5变台	315	11.94%	0	0				-59.73%
19589	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园3变电站1号变压器	800	17.63%	0	0		是	2027年12月	-42.05%
19590	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡1箱式变电站2配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-42.55%
19591	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分52+1右6变台	100	27.40%	62.6	62.6				-33.23%
19592	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线20+1左1	200	3.90%	0	0				4.61%
19593	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分38左1加1	200	82.80%	0	0	2025年6月			100.00%
19594	于洪	兰台变	兰张线	兰台小镇变电站2变压器	630	40.13%	0	0		是	2025年	-38.07%
19595	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干46	200	5.60%	0	0		是		99.55%
19596	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线19变压器	400	61.25%	115.0	115.0				-38.72%
19597	和平	广州变	广州变478柳州甲线	金苑华城地下1号1主变	630	7.14%	0	0				-36.32%
19598	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器	800	28.88%	489.0	489.0				-31.05%
19599	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号3局维变电站201配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	2.83%
19600	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期8箱式变电站1配电变压器	630	54.86%	0	0		是	2025年12月	-18.91%
19601	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚4箱式变电站1配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
19602	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站2号变压器	630	21.90%	0	0				-40.64%
19603	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村1机井	100	52.00%	38.0	38.0		是	2025年10月	-45.52%
19604	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村4机井	100	50.00%	40.0	40.0				-36.86%
19605	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
19606	新民	金五台	金五台变713四台线	金五台变713四台线四台线前四台分12变台	100	36.60%	53.4	53.4				-37.06%
19607	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站201配电变压器	500	37.76%	0	0				26.92%
19608	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地6号台区	400	56.10%	0	0		是	2025年11月	-43.21%
19609	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六村支10	400	14.25%	0	0		是	2025年9月	-34.05%
19610	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线后屯支03	200	49.70%	80.6	80.6				-30.72%
19611	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘线岳家分2台	400	60.30%	0	0				100.00%
19612	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳丰旺农业发展有限公司	200	17.10%	0	0		是	2026年12月	16.57%
19613	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园10号小区变电站202配电变压器	630	37.71%	0	0				-38.92%
19614	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支6右分支1变压器	50	45.00%	0	0		是	2026年12月	-50.66%
19615	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村5机井	100	38.00%	52.0	52.0				-46.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19616	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干34加1左分2变压器	100	38.70%	0	0				-48.89%
19617	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分上河支12右8变台	50	76.20%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
19618	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线粮库家属新支01	200	84.90%	10.2	10.2	2025年6月			-31.89%
19619	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线105	200	41.40%	0	0		是	2026年12月	-31.94%
19620	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子分37	400	32.40%	230.4	230.4				0.00%
19621	于洪	光辉变	光东线	蒲河温泉汇景轩1站房1变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-38.75%
19622	于洪	光辉变	光东线	蒲河温泉汇景轩2站房1变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-40.93%
19623	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站1变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
19624	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾8箱变2变压器	800	78.75%	90.0	90.0				-39.31%
19625	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北干1-1柱上变压器	100	34.80%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
19626	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线二道房分9左4变台	200	37.20%	105.6	105.6				-42.39%
19627	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根2变电站1变压器	315	27.43%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
19628	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日一期10箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-121.63%
19629	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分9变台	200	33.50%	0	0		是	2025年12月	-29.41%
19630	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区2变电站1变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-43.18%
19631	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸6变电站1变压器	800	2.40%	700.8	700.8				-57.65%
19632	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左3右7	400	62.10%	111.6	111.6				100.00%
19633	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里2号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	23.10%	0	0				6.87%
19634	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分1左4加1变压器	50	24.40%	32.8	32.8				-5.58%
19635	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线57右1变台	400	2.10%	0	0				100.00%
19636	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯变146沈西线新东水田电井三节	50	99.20%	0	0	2025年4月	是	2025年	28.12%
19637	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地3箱变1变压器配电变压器	630	52.38%	0	0		是	2026年12月	-44.02%
19638	沈北	道义变	道义变15293开发二线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(雅居乐西南)	100	13.80%	0	0		是	2026年12月	-15.58%
19639	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于水罗分36右6	400	13.80%	0	0				-17.65%
19640	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分12右7	200	32.40%	0	0				-32.40%
19641	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑3箱变2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-31.63%
19642	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城2箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-35.90%
19643	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯1队支15	200	9.90%	97.3	97.3				-38.76%
19644	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	丁香小微2号台	400	6.00%	336.0	336.0				1.49%
19645	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19646	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家袁家10组综合一台	200	53.40%	0	0				-41.36%
19647	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线34柱上变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	-47.51%
19648	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期3箱式变电站2配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2025年12月	4.72%
19649	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉支08	400	16.05%	0	0		是	2025年12月	-30.97%
19650	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线保险公司住宅变	200	71.70%	36.6	36.6				-40.46%
19651	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左5+1右1	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
19652	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	80	19.50%	0	0		是		-60.12%
19653	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑1号变电站201配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2027年12月	-28.72%
19654	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线11号台	200	20.70%	0	0				0.00%
19655	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	竞赛支8左1	400	53.10%	0	0		是	2026年	0.00%
19656	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城1开闭站2箱1变压器配电变压器	800	23.25%	534.0	534.0		是	2026年12月	-39.21%
19657	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	鑫丰御景华庭1变电站201变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19658	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分49	400	42.90%	188.4	188.4				100.00%
19659	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分12柱上变压器	400	64.00%	0	0		是	2025年12月	-33.45%
19660	于洪	得胜变	得胜线95444	锦绣天地六期A期分建二1站房1配电变压器	800	16.13%	0	0				99.48%
19661	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六一队支08	50	132.30%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.61%
19662	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支14右分支4变压器	50	57.00%	0	0				-52.72%
19663	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期1变电站202变压器	630	31.75%	367.0	367.0				-42.53%
19664	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家北照明新	400	84.90%	20.4	20.4	2025年8月			0.00%
19665	和平	广州变	广州变462广太甲线	城市家园21号变	500	23.60%	332.0	332.0				-48.63%
19666	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支7加2	200	40.20%	0	0				-24.21%
19667	沈河	青年变	青年变348青特线	领先国际2变电站1变压器	630	50.00%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
19668	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区6变电站1变压器	400	30.40%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
19669	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	招商瑞园1箱式变电站2配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19670	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干70左6右2左1	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
19671	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支9+1变台	400	22.80%	0	0				-18.38%
19672	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线西鹅厂支养殖场几2	200	43.80%	0	0		是	2027年	100.00%
19673	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分7	315	85.08%	0	0	2024年6月			-38.93%
19674	法库	果子园	果子园变1411龙山线	龙山线龙山市场箱变201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2028年	-36.22%
19675	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东乙线志东干61左13右1	400	11.10%	0	0				4.12%
19676	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-43.46%
19677	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京6小区变电站202配电变压器	800	19.50%	0	0				82.84%
19678	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰分36	200	49.20%	0	0		是		-41.11%
19679	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际7变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0				-26.93%
19680	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地7箱变1变压器	630	8.89%	511.0	511.0		是	2026年12月	4.94%
19681	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	-37.73%
19682	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分46右1	200	24.60%	0	0				0.15%
19683	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线团山子支018	100	88.35%	1.7	1.7	2024年6月	是	2025年12月	-36.55%
19684	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	10KV孝星线国字菜城小区2变电所201变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
19685	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分23左14+1右1右1	200	8.40%	0	0				0.06%
19686	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子十组新台分02	200	22.05%	0	0		是	2025年12月	9.95%
19687	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房镇政府空气能公变台区	200	69.00%	42.0	42.0				100.00%
19688	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线西三间支006	200	29.10%	0	0		是	2026年5月	-27.01%
19689	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干23右1变压器	315	26.48%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
19690	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分52+1左1	200	58.20%	63.6	63.6				0.79%
19691	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线牛心坨五组照明新	100	49.20%	40.8	40.8				0.00%
19692	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站1变压器	400	40.40%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
19693	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅1箱式变电站1配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
19694	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆繁华里小区1变电站1变压器	630	16.00%	0	0				29.72%
19695	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	20.00%	441.0	441.0				100.00%
19696	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线45右11	200	75.30%	0	0		是	2025年	-34.44%
19697	东陵	孤家子	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变2配电变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-46.28%
19698	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	禧悦风华2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	87.20%	0	0	2024年6月	是	2025年	-27.25%
19699	法库	包家屯	包家线	10kV/包家线百后山支20	100	49.80%	0	0		是	2027年	-33.36%
19700	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站2号变压器	630	30.10%	0	0				-43.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19701	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里4号变电站202配电变压器	630	41.90%	0	0		是		-39.64%
19702	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾小区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.92%	218.5	218.5				33.81%
19703	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变1变压器	630	22.54%	0	0				-38.95%
19704	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园2变电站2站内变压器	630	19.05%	294.4	294.4				-45.10%
19705	康平	所口变	所口变76340所富线	李家分李家支24	200	49.50%	81.0	81.0				-29.64%
19706	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干左分11台区	100	29.00%	61.0	61.0				-77.14%
19707	和平	方型变	方型变442方青甲线	经纬家园201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年10月	0.00%
19708	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干温家分23右支03柱上变压器	200	38.55%	102.9	102.9				-21.28%
19709	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居6箱变201间隔配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-41.64%
19710	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分山上支08（祝家堡山上北）	250	29.20%	152.0	152.0				-23.44%
19711	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦湾6箱变1变压器	630	68.57%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
19712	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期5变202	630	25.71%	405.0	405.0				-36.70%
19713	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是		-40.53%
19714	东陵	水家变	水阳甲线	红阳.上河城B区1局维箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-55.00%
19715	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期1号配电室1号配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-41.62%
19716	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江1号变电站201间隔（电台线）配电变压器	800	93.00%	0	0	2025年2月	是	2026年	-0.86%
19717	沈河	怀远变	怀远变182怀景线	裕景中心1-1-202配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
19718	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	东方尚城2变电站1变压器	400	34.40%	0	0		是	2025年12月	-46.90%
19719	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东大北甲02	200	23.10%	133.8	133.8				-32.71%
19720	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站2号变压器	400	82.80%	0	0	2022年12月	是		-39.93%
19721	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房新立屯鸿利祥食品销售公变台区	200	67.50%	0	0				100.00%
19722	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰坨村综合一台	200	23.10%	0	0				-45.17%
19723	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线149右2变台	200	48.60%	0	0				77.03%
19724	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕西分11	400	21.60%	273.6	273.6				-62.34%
19725	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	文华苑三期1号变电站202变压器	630	7.62%	0	0				96.81%
19726	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区8变电站1变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
19727	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园18变电站变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-41.30%
19728	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干北山分1右3	400	86.10%	15.6	15.6	2025年6月			4.42%
19729	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务—沈阳市沈北新区营盘门窗厂	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	4.25%
19730	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃园2号变电站2号配电变压器	630	10.67%	0	0				-27.98%
19731	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
19732	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微鲜丰1号	200	29.10%	121.8	121.8				-2.90%
19733	和平	太原变	太原变050先锋线	东北医药1变电站1主变	630	20.19%	0	0				-38.80%
19734	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站2号变压器	630	35.87%	0	0		是		-39.78%
19735	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期3箱式变电站2配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2025年12月	10.66%
19736	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房新台支01	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	23.74%
19737	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站2变压器	800	26.70%	506.4	506.4				-37.18%
19738	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村3台区（山姜干28右2+1）	200	21.30%	0	0				-30.29%
19739	于洪	光辉变	光南线	小微高台村6号	200	5.70%	168.6	168.6				-18.08%
19740	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分6右9	400	21.30%	0	0				-56.95%
19741	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	大东路10箱变1变压器	400	87.60%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-40.38%
19742	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干35右2	200	14.70%	150.6	150.6				0.00%
19743	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分陈窑支001	100	69.00%	0	0		是	2026年12月	-32.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19744	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线纪家分支线119	100	62.85%	0	0		是	2026年12月	-27.60%
19745	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线117左5变台	200	39.94%	0	0				-25.48%
19746	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫1箱变202配电变压器	630	30.79%	373.0	373.0				-24.05%
19747	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都茗苑三期2变电站2变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-42.16%
19748	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际3变电站1变压器	630	22.54%	0	0				-46.31%
19749	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨农康合作社公变台区	200	6.30%	0	0				100.00%
19750	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品3号变电站201配电变压器	315	17.14%	0	0				-29.10%
19751	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干28右8+1左1	400	25.35%	258.6	258.6				-30.69%
19752	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右14变台	200	28.50%	0	0				-40.13%
19753	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场一期1号变电站1号配电变压器	630	67.62%	0	0				-29.46%
19754	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分64右17变台	200	41.10%	0	0				-33.84%
19755	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分后岗支6右21变台	200	44.10%	0	0				-74.81%
19756	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鑫淼人家箱变1变压器	800	31.88%	0	0				-38.16%
19757	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线局农场支线009	50	51.33%	0	0				-9.25%
19758	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府2号变电站1号配电变压器	800	7.50%	660.0	660.0				100.00%
19759	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村2号变电站2号配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2027年12月	-44.24%
19760	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期4号箱变变压器间隔配电变压器	800	41.70%	0	0		是	2026年12月	-25.95%
19761	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干20柱上变压器	200	36.40%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
19762	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园2号变电站2号变压器	630	12.95%	0	0				-42.15%
19763	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左34右25	200	15.60%	0	0		是	2027年	1.02%
19764	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线21右1右5变台	400	19.20%	283.2	283.2				7.13%
19765	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	37.60%	209.6	209.6				-38.26%
19766	于洪	范屯变	范屯变756范北线	范屯变756范北线马三家村东台	400	112.20%	0	0	2025年6月	是	2025年	-39.94%
19767	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变1变压器	400	17.60%	0	0		是		57.48%
19768	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城7号变电站1变压器	800	39.38%	0	0				-39.81%
19769	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城9号变电站2号变压器	630	45.08%	283.0	283.0				-44.26%
19770	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站1变压器	630	34.67%	0	0		是	2025年12月	-33.14%
19771	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡中台（2020微）	400	67.35%	0	0		是	2025年11月	-30.31%
19772	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线110之1	200	9.00%	0	0		是	2026年	0.00%
19773	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城3箱变1变压器	800	15.90%	592.8	592.8				74.01%
19774	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干146左2+1	250	75.20%	0	0				-55.04%
19775	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜家设施小区支014	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-24.21%
19776	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区1箱式变电站1配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
19777	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是		-31.33%
19778	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站1变压器	630	57.46%	0	0		是		-33.66%
19779	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分26	100	61.20%	0	0				-45.80%
19780	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站2配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-33.16%
19781	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支06	50	29.40%	0	0		是	2026年12月	-53.59%
19782	于洪	铸造变	铸造变70190劳悦线	荣盛锦绣天地三期1变电站2变压器	630	36.67%	0	0				-35.77%
19783	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑1变电站2变压器	800	25.80%	10.0	10.0				-43.09%
19784	东陵	中马变	军影线	世博之春8箱变2变压器	630	63.81%	0	0		是	2026年12月	-42.53%
19785	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园三期局维2变电站2配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-37.69%
19786	开发	化学变	化学变95364化发甲线	万象首府小区1变电站1变压器	800	53.10%	0	0		是	2025年12月	-25.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19787	大东	大东变	大东变66064东风甲线	仁寿小区箱变1变压器	315	53.33%	115.5	115.5				-41.69%
19788	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变1变压器	630	31.43%	369.0	369.0				-43.14%
19789	和平	花园变	花园变789花世线	世纪华丰3变电站202配电变压器	630	3.17%	547.0	547.0				100.00%
19790	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站1配电变压器	800	37.20%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
19791	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期3变电站2号配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2027年12月	-39.42%
19792	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	汪砂乙线汪砂干57变压器	100	52.00%	38.0	38.0				-43.85%
19793	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干75左6变台	200	23.78%	132.5	132.5				-38.47%
19794	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	龙湖天曜1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	26.40%	508.8	508.8				100.00%
19795	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王卜东台	200	22.90%	48.4	48.4				-36.41%
19796	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东一二组大棚	30	142.67%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-38.68%
19797	沈北	王驿变	王新甲线	国御汤城一期小区2局维变电所配电变压器202	630	11.75%	493.0	493.0				12.95%
19798	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线农科分台1	200	74.40%	0	0		是	2026年12月	-32.25%
19799	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刑东支祥泰养殖场甲3	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
19800	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右2	100	44.40%	45.6	45.6				-32.49%
19801	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左8公变	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
19802	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右1	315	38.41%	0	0		是		-42.75%
19803	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分58右3变压器	250	124.32%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-39.12%
19804	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈海变368沈望乙线沈望乙线沈望联干70+2	250	20.48%	1.7	1.7				-43.44%
19805	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分15变压器	250	72.96%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
19806	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分14左2柱上变压器	200	3.20%	0	0		是	2025年12月	-79.70%
19807	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左8	400	43.50%	186.0	186.0				-46.64%
19808	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左5左1	315	41.90%	151.5	151.5				-44.45%
19809	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线陵望干52右1柱上变压器	100	10.00%	0	0		是		-53.94%
19810	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干34变压器	315	79.05%	0	0		是	2025年12月	-55.87%
19811	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分27右3变压器	315	8.95%	255.3	255.3				100.00%
19812	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分89	50	57.60%	0	0				-39.63%
19813	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分92	315	61.97%	36.4	36.4				-38.16%
19814	和平	青年变	青年变364青文线	青文线16	400	42.40%	0	0				8.25%
19815	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干37右7变压器	315	9.21%	0	0		是	2025年12月	-54.35%
19816	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支5柱上变压器	500	39.36%	0	0		是	2025年12月	-43.20%
19817	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支1之1变压器	200	50.80%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
19818	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干68公变	315	60.00%	0	0		是	2026年6月	-39.71%
19819	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干52柱上变压器	160	28.88%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
19820	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南十乙线37	315	73.65%	51.5	51.5				-38.62%
19821	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干3	315	49.84%	126.5	126.5				-44.16%
19822	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变1	400	46.25%	0	0				-4.39%
19823	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右9	315	84.76%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-41.88%
19824	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干20公变	315	53.33%	0	0				-36.88%
19825	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线球场分7	200	33.00%	114.0	114.0				-26.42%
19826	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分11左4	160	23.13%	0	0		是	2025年12月	-49.97%
19827	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪干24	200	17.70%	0	0				-46.01%
19828	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右9	400	106.80%	0	0	2024年6月			-40.52%
19829	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干20	315	44.13%	0	0		是	2028年12月	-46.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19830	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干14柱上变压器	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-44.09%
19831	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右7柱上变压器	400	46.50%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
19832	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干45柱上变压器	315	44.13%	0	0		是	2025年12月	-40.41%
19833	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干99	315	31.75%	0	0				-48.73%
19834	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	建设干21加1左5	315	26.29%	0	0		是	2028年12月	-31.04%
19835	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3—1变台	100	41.70%	0	0		是	2028年12月	-35.78%
19836	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3-2变台	315	55.87%	0	0		是	2028年12月	-55.59%
19837	铁西	重工变	重工变10870城冶线	于洪干农药分4	315	29.97%	189.1	189.1		是	2028年12月	-50.07%
19838	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分141变压器	315	3.17%	273.5	273.5				-40.75%
19839	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线85左1	160	125.00%	0	0	2023年7月	是	2026年	-36.04%
19840	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗下分13	315	36.19%	169.5	169.5				-35.39%
19841	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干7+1	315	31.43%	184.5	184.5				-46.83%
19842	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分51左4	315	9.84%	0	0				-45.19%
19843	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格干桂花分11右4左1	200	43.00%	0	0		是		-39.90%
19844	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分15左4	315	56.89%	0	0				-46.65%
19845	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分13	250	86.72%	0	0	2024年12月			-41.89%
19846	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干41左8左5柱上变压器	200	66.00%	0	0		是	2025年12月	-46.53%
19847	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科4箱变1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19848	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变1	500	62.40%	0	0		是	2025年12月	-35.00%
19849	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变1号变	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
19850	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-41.18%
19851	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科五期四六组团2箱变1号变	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-46.85%
19852	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城8变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-40.17%
19853	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二4箱变1号变	630	41.27%	307.0	307.0				-43.52%
19854	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭5#2#主变	630	22.86%	423.0	423.0				-39.26%
19855	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-43.18%
19856	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变1变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-36.64%
19857	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变1	630	26.03%	0	0				-39.27%
19858	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑2箱变1站内变压器	400	27.00%	1.7	1.7				-39.25%
19859	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站2变压器	630	11.17%	0	0		是	2025年12月	-39.41%
19860	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
19861	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2#2#变压器	630	42.86%	0	0				-41.32%
19862	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园2箱2站内变压器	500	27.20%	1.7	1.7				-37.17%
19863	和平	展览变	展览变876二经乙线	1主变二经五里	630	98.29%	0	0	2022年12月			-38.22%
19864	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站201柜	630	17.14%	459.0	459.0				-36.35%
19865	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑1变电站202柜	630	17.27%	0	0		是	2028年12月	-42.51%
19866	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园4箱变2变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-44.26%
19867	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	93277部队经济适用房变电站202柜	400	0.00%	0	0				-300.00%
19868	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯2箱变2变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-32.39%
19869	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站202柜	630	24.00%	415.8	415.8				-44.85%
19870	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	天时嘉园2变电站202柜	630	0.00%	567.0	567.0		是	2028年12月	0.00%
19871	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期2变电站201变压器	630	41.27%	307.0	307.0				-42.79%
19872	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸1#1主变	630	13.33%	0	0				-39.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19873	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	阳光变电站2变压器	630	67.43%	0	0		是	2026年12月	-43.76%
19874	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-48.56%
19875	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变2变压器	315	32.38%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
19876	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东甲2环网单元SB1箱变1变压器	500	33.28%	283.6	283.6				-36.98%
19877	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站1号变压器	630	27.14%	0	0		是	2027年12月	-43.01%
19878	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	工人小区7号变电站1号变压器	630	59.37%	0	0		是	2026年	-43.55%
19879	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区2变电站202	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	-43.88%
19880	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站1号变压器	400	18.80%	0	0		是		-46.87%
19881	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	鹏程小区2变电站2变压器	800	52.50%	300.0	300.0				-44.22%
19882	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	建设大厦箱变1变压器	500	18.24%	0	0				-91.96%
19883	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	祥发1箱变1变	630	101.33%	0	0	2022年12月			-41.94%
19884	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼2箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-38.98%
19885	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-1箱变2变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年12月	-45.80%
19886	和平	方型变	方型变466南三乙线	丽园公寓1主变	800	24.38%	525.0	525.0				-30.10%
19887	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城3箱变201	630	38.73%	323.0	323.0				-40.45%
19888	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城4箱变201	630	33.02%	359.0	359.0				-39.69%
19889	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站201变压器	630	28.89%	385.0	385.0				-34.38%
19890	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	佰华精舍1箱变2站内变压器	630	17.90%	0	0				-40.49%
19891	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花1变电站2站内变压器	500	55.68%	0	0		是		-41.07%
19892	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	乐园1变电站202	630	0.00%	31.2	31.2				0.00%
19893	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站1变压器	400	66.30%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
19894	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园4号变电站1号变压器	500	16.64%	0	0		是	2027年12月	-41.12%
19895	沈河	长青变	长青变452长大甲线	御泉花园箱变2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
19896	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园1箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年6月	-46.37%
19897	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园2箱变1变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-44.79%
19898	和平	方型变	方型变444方青乙线	南市南1主变	630	64.38%	0	0		是	2025年10月	-36.58%
19899	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-40.58%
19900	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园1#2#主变	630	16.38%	0	0				-39.72%
19901	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	克俭7箱变1	630	44.76%	285.0	285.0		是	2025年12月	-42.80%
19902	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变1变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-42.03%
19903	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前土建变电站1号变压器	630	40.32%	0	0				-45.20%
19904	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	海雅雅馨苑2箱变1	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19905	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-44.22%
19906	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区21箱变2号变	630	12.38%	0	0				-46.21%
19907	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变2号变	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-36.00%
19908	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	商桥小区变电站1变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-37.34%
19909	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变1变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
19910	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
19911	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑1箱变1号变	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-46.71%
19912	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑1箱变2号变	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
19913	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变1号变	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
19914	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光2箱变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
19915	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	五爱商住大厦1配变站1变压器	630	9.14%	6.9	6.9		是	2025年12月	-44.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19916	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期4箱变1变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-41.86%
19917	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八一公寓一次2主变	400	23.60%	0	0		是	2026年12月	-43.76%
19918	新民	新民变	新民变30170营西线	富贵人家1变电站2变压器	315	22.48%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
19919	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	新伟庭院小区变电站202柜	500	40.32%	248.4	248.4		是	2028年12月	-92.91%
19920	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右20变	200	38.70%	0	0		是	2025年12月	-30.47%
19921	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期2变电站1号电变压器	630	42.54%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
19922	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左4	315	52.38%	0	0		是		-25.73%
19923	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	有色支10左13左6左1	200	35.10%	0	0				-12.59%
19924	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城4变电站1站内变压器	630	21.90%	0	0				-45.11%
19925	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A2变电站2变压器	630	39.37%	0	0				-40.99%
19926	新民	金五台	金五台变713四台线	四台前四台分29左1变台	200	13.40%	153.2	153.2				-45.23%
19927	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分李家东支4	400	8.40%	0	0		是	2027年	14.00%
19928	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	开发支23左1柱上变压器	200	79.50%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
19929	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站202间隔配电变压器	800	48.38%	0	0				-30.38%
19930	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10KV大李线后孤家子东台分南台支1	400	23.75%	265.0	265.0				-21.90%
19931	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达2变电站2号配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
19932	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村种植园1台	400	26.70%	0	0				-1.48%
19933	和平	方型变	方型变426宁波甲线	俪兹花园202间隔配电变压器	630	37.78%	0	0				-36.33%
19934	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线东北支33	400	7.05%	0	0		是	2025年12月	-12.35%
19935	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19936	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站202配电变压器	500	22.80%	0	0				-48.08%
19937	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站2配电变压器	630	33.52%	0	0				-41.87%
19938	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园51主变	630	28.19%	389.4	389.4				-34.89%
19939	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都茗苑三期2变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
19940	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石郡小区3变电站1变压器	400	19.50%	282.0	282.0				-34.73%
19941	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期别墅1号配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-39.80%
19942	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园2号小区变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-34.15%
19943	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站201变压器	630	27.94%	0	0		是	2028年12月	-44.12%
19944	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	pms_包道分18柱上变压器	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-48.94%
19945	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	兴地线郡泉分13+1柱上变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-9.40%
19946	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	广特分4+1	315	78.41%	36.5	36.5				-30.71%
19947	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分46变台	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	-34.31%
19948	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	文台苑2箱式变电站2配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	-12.00%
19949	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干86右6	200	5.10%	169.8	169.8				0.00%
19950	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线222柳泉分51八家子18左1柱上变压器	200	31.80%	116.4	116.4				-50.24%
19951	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分68柱上变压器	200	93.00%	0	0	2025年8月			-20.01%
19952	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线168左分5柱上变压器	200	20.40%	0	0		是	2026年12月	-28.27%
19953	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立屯分支01	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-30.80%
19954	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青1站房2变压器	630	5.84%	530.2	530.2				-34.70%
19955	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士分支20岳士D台	400	15.30%	0	0		是	2026年12月	13.51%
19956	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干2箱变(单)	400	28.80%	244.8	244.8				-41.08%
19957	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥2箱变1变压器	400	22.80%	268.8	268.8				-36.70%
19958	于洪	高明变	高张线	和谐3期2站房1变压器	630	28.19%	0	0				-42.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19959	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛2号变电站1号变压器	630	38.10%	0	0		是	2027年12月	-38.06%
19960	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房裴家乡村孙涛农业种植公变台区	200	7.50%	0	0				0.00%
19961	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站2变压器	400	44.50%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
19962	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	富禹天玺一期小区2箱式变电站2配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2025年12月	12.01%
19963	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左40右5+1	80	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
19964	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区2变电站201变压器	630	1.27%	559.0	559.0				0.00%
19965	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线78变台	200	40.65%	98.7	98.7				-40.50%
19966	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房2变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-39.74%
19967	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分87左15变台	200	39.00%	102.0	102.0				-36.23%
19968	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干李亚窝分30右7变台	200	25.50%	129.0	129.0				-40.78%
19969	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部台支线002	200	67.80%	0	0				-28.16%
19970	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支032	30	55.33%	0	0		是	2026年5月	-55.52%
19971	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻1箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
19972	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院3变电站1变压器	800	36.00%	0	0		是	2026年12月	-29.68%
19973	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙2小区变电站1变压器	500	27.60%	312.0	312.0				-43.04%
19974	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站2变压器	500	39.20%	254.0	254.0				-36.76%
19975	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	河榆线夹河分3	315	39.68%	0	0				-52.98%
19976	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村6台区	100	8.40%	0	0				-48.21%
19977	沈北	清水变	清依线	清依线前电支1（前电B台）	200	52.40%	0	0		是	2026年12月	-30.54%
19978	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线110（下寺B台）	200	32.70%	114.6	114.6				-21.86%
19979	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门8号变电站201间隔配电变压器	630	62.86%	0	0				-35.67%
19980	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲干铁北分宏达支4左5变台	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-189.42%
19981	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干293变台	200	4.80%	170.4	170.4				-69.42%
19982	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分44变台	200	21.60%	136.8	136.8				-82.55%
19983	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里二期2变电站2配电变压器	630	1.27%	0	0				0.00%
19984	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	沈阳南星行汽车销售服务有限公司201配电变压器	315	0.00%	283.5	283.5		是	2028年12月	-37.02%
19985	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产干75+1	200	9.00%	0	0				6.84%
19986	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站201变压器	500	56.40%	168.0	168.0				-39.03%
19987	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	龙湖锦璘原著3小区变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	81.15%
19988	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分十里支120变台	200	22.40%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
19989	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	万和顺景3箱变2变压器	400	45.60%	177.6	177.6		是		-38.01%
19990	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场小住宅1主变	400	30.30%	0	0				-29.08%
19991	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	鑫丰金园3箱变202配电变压器	500	24.40%	328.0	328.0				-39.60%
19992	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期2箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
19993	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式服务—沈阳市沈北新区慕平鑫机械加工厂	200	5.85%	90.1	90.1				100.00%
19994	浑南	白塔变	白塔变952四库线	万锦香樟树2期变电站202间隔配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2027年12月	-33.21%
19995	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线119右6	200	21.25%	0	0				-47.39%
19996	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城13号变电站202间隔配电变压器	400	50.50%	0	0				-37.09%
19997	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲2之1箱变1变压器	200	33.60%	0	0		是	2025年12月	-39.73%
19998	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站2变压器	500	18.80%	0	0		是	2025年12月	-41.93%
19999	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光4变电站1变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-48.82%
20000	于洪	平罗变	平罗线	旭升1站房1变压器	630	46.22%	0	0				-41.53%
20001	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区1箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-35.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20002	沈河	青年变	青年变348青特线	领先国际1变电站1变压器	800	7.13%	0	0		是	2026年12月	-38.94%
20003	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西村四组照明新	200	66.00%	48.0	48.0				0.00%
20004	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干小太平分村内支5左2变台	200	53.80%	72.4	72.4				-44.67%
20005	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲4号	400	35.70%	0	0				18.10%
20006	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站1变压器	630	15.87%	467.0	467.0				-36.08%
20007	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分23左7变台	200	15.60%	148.8	148.8		是	2025年12月	-7.78%
20008	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支70左7变台	200	28.10%	123.8	123.8				-28.70%
20009	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分12	400	10.20%	0	0				100.00%
20010	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城4变电站2变压器	630	33.27%	0	0				-42.18%
20011	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎东台区	100	13.68%	0	0				-100.75%
20012	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变1变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-40.22%
20013	沈河	方家变	方家变642方长甲线	大德公馆变电站1变压器	400	1.50%	354.0	354.0				35.37%
20014	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2土建变201	630	26.03%	0	0		是	2028年12月	-42.56%
20015	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线尚屯东台	160	30.66%	95.0	95.0		是	2025年11月	-38.11%
20016	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分78变台	100	17.40%	72.6	72.6				-76.71%
20017	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变1变压器	630	29.21%	0	0				-44.25%
20018	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水文支9变台	100	23.00%	67.0	67.0				-34.21%
20019	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站202配电变压器	800	67.50%	0	0				-39.40%
20020	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分15	200	14.40%	0	0		是	2026年	-45.85%
20021	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大天境1号变电站201间隔（夹商线）配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
20022	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分87+1左4变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
20023	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗靠山屯锦添石材加工厂公变台区	200	9.90%	48.4	48.4				0.00%
20024	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东大棚2号	80	81.25%	0	0	2024年9月	是	2026年6月	-40.45%
20025	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线单家支006	200	26.80%	0	0				-30.79%
20026	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线188右11左1变台	100	46.95%	23.8	23.8				-39.54%
20027	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站202柜	800	37.20%	0	0		是	2028年12月	-39.53%
20028	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后街里综合（微）	400	40.50%	0	0				10.05%
20029	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-41.90%
20030	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线6右2	400	27.75%	0	0				-11.28%
20031	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线大望村支1(大望A台)	160	53.06%	0	0		是	2026年12月	-49.67%
20032	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干85右1	100	18.80%	71.2	71.2				-71.60%
20033	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟后台004	100	49.80%	40.2	40.2				-47.19%
20034	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线孙家台分支线008	200	87.60%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-21.69%
20035	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期5箱变1配电变压器	630	14.22%	0	0		是	2026年12月	-38.02%
20036	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	金地领峯2变电站1配电变压器	800	10.50%	380.0	380.0				100.00%
20037	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线63左1右7+1右2	200	30.60%	0	0		是	2027年	-14.22%
20038	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站202变压器	500	19.20%	354.0	354.0				-42.03%
20039	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期3变电站201配电变压器	800	55.88%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
20040	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线夏堡子长垌大棚	100	101.80%	0	0	2022年12月			-39.92%
20041	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府1小区箱式变电站1配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2025年12月	54.96%
20042	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右34+1右5	50	73.20%	8.4	8.4				-33.21%
20043	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园28号小区变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0				-39.18%
20044	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右8新	400	49.20%	0	0				4.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20045	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站1配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-13.36%
20046	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡6变电站1变压器	630	4.95%	0	0		是	2025年12月	-10.24%
20047	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站2号配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-39.03%
20048	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	顺艺苑小区变电站201变压器	500	14.08%	379.6	379.6				-42.14%
20049	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线道树子分支4右T03	50	68.40%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
20050	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干61柱上变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
20051	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微薄荷村2台	400	11.70%	313.2	313.2				-7.45%
20052	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶14组台	200	12.80%	154.4	154.4				-29.56%
20053	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家6组照明	400	16.65%	293.4	293.4				-47.46%
20054	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾9号变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0		是		-43.47%
20055	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园二期3箱式变电站1配电变压器	800	23.40%	0	0				7.29%
20056	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代2号变电站1号变压器	400	50.40%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
20057	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳易普迪机械制造有限公司	400	23.70%	0	0		是	2026年12月	9.34%
20058	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景4箱变1变压器	630	46.67%	273.0	273.0				-45.60%
20059	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线146	315	55.62%	108.3	108.3				-20.13%
20060	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲线大深分37鱼塘支02柱上变压器	250	9.36%	0	0		是	2026年12月	-45.40%
20061	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站2变压器	630	17.52%	0	0				-48.36%
20062	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期4号箱变1变压器	400	17.10%	291.6	291.6				3.63%
20063	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站2配电变压器	800	42.00%	0	0		是	2025年12月	-16.31%
20064	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府二期2箱变202配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2026年12月	-26.58%
20065	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区2变电站2变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-11.28%
20066	东陵	农大变	农首线	双珑原著1箱变1变压器	800	26.10%	511.2	511.2				5.04%
20067	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门黄北村牧丰畜牧公变台区	315	130.79%	0	0	2025年6月			100.00%
20068	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	庄园分26+1左10	200	15.60%	0	0				0.00%
20069	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村5	200	12.30%	0	0				0.00%
20070	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马尔山分16	200	23.10%	133.8	133.8				-43.60%
20071	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理2箱变1变压器	800	7.00%	664.0	664.0				54.56%
20072	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城2箱变202配电变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-42.64%
20073	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树4箱变1号配电变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-49.72%
20074	东陵	世园变	世满甲线	沈阳龙玺房地产201配电变压器	630	2.06%	554.0	554.0				-45.25%
20075	于洪	兰台变	兰汇线	兰汇68号小微台	400	0.00%	0	0				0.00%
20076	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区3变电站2配电变压器	630	10.67%	0	0				100.00%
20077	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧2配电室202间隔配电变压器	800	33.60%	451.2	451.2				5.29%
20078	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	心涂汽配公变台	200	39.00%	0	0				100.00%
20079	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景3变电站2变压器	500	34.00%	280.0	280.0				-39.77%
20080	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干91右4	100	6.00%	84.0	84.0				-248.28%
20081	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡古分86左5	200	5.70%	0	0				100.00%
20082	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑2变电站202	630	20.63%	437.0	437.0				-38.97%
20083	东陵	中马变	高坎线	高坎于97大仁提水分28左43柱上变压器	200	4.95%	0	0		是	2026年12月	-37.79%
20084	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城19号变电站2号变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
20085	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站2变压器	630	24.44%	0	0				-44.62%
20086	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路20变电站变压器	200	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
20087	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	鲁能公馆4箱变1变压器	800	4.20%	686.4	686.4		是		100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20088	铁西	历工变	历工变10450重联线	重联线北一路2开闭站右2变压器	200	14.40%	124.9	124.9		是	2028年12月	-34.81%
20089	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站2号变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-38.86%
20090	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都5变电站2变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
20091	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城4号变电站201配电变压器	630	10.67%	0	0				-37.09%
20092	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	春江俪城一期2号变电站202间隔配电变压器	800	64.50%	0	0				-34.03%
20093	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
20094	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城5号变电站201间隔配电变压器	630	49.52%	0	0				-41.83%
20095	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区9变电站2变压器	630	55.24%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
20096	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	绍成淡水鱼养殖公变台	400	8.40%	0	0		是	2025年11月	67.60%
20097	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	慧麟小区	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-50.86%
20098	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	御华府3号变电站201间隔（新施乙线）配电变压器	800	137.70%	0	0	2025年8月			0.00%
20099	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变202	400	51.60%	0	0		是	2028年12月	-45.40%
20100	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大舞台箱变2变压器	630	67.81%	0	0				100.00%
20101	于洪	化学变	化东乙线	美悦府4站房1配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年	78.84%
20102	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变2变压器	800	41.25%	0	0		是		-45.00%
20103	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分靠山支30	400	41.80%	192.8	192.8				-26.07%
20104	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干26变压器	50	30.60%	0	0				-40.77%
20105	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城20变电站变压器	630	11.94%	0	0		是	2027年12月	-42.60%
20106	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都三期1变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
20107	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	肇工勋业路202	630	32.06%	365.0	365.0				-45.02%
20108	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪1号变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-43.90%
20109	于洪	东民变	东红线	小微东红干84北李分9左3加1	400	83.40%	0	0	2025年2月	是	2025年	14.75%
20110	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站1变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	2.73%
20111	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干18柱上变压器	315	22.48%	0	0		是	2025年12月	-58.31%
20112	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西北台	400	49.20%	0	0				-40.81%
20113	皇姑	文北变	70462文信线	万科府前壹号3变电站1配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
20114	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线七家子一二队分03	200	12.30%	0	0				0.00%
20115	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20116	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站2变压器	500	0.00%	318.7	318.7				0.00%
20117	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分柴窝支40变台	400	32.10%	0	0				-33.37%
20118	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街线143变台	400	39.60%	201.6	201.6				-32.84%
20119	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支马蹄岗支40左9变台	200	61.35%	0	0		是	2025年12月	-32.61%
20120	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲶鱼泡分20变台	200	120.90%	0	0	2025年6月			-29.91%
20121	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线73右4	315	78.73%	35.5	35.5				-43.97%
20122	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线69	315	83.49%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-42.50%
20123	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期1号变电站201间隔配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-27.37%
20124	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期2变电站2变压器	500	34.56%	0	0				-44.44%
20125	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城7号变电站202间隔配电变压器	400	36.00%	0	0				-37.07%
20126	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城10号变电站202间隔配电变压器	400	64.40%	0	0				-38.94%
20127	法库	新依变	依三线	10kV依三线苗家沟支苗家沟东几3	200	9.60%	0	0		是	2025年12月	-15.82%
20128	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分七水利支七水利南几6	30	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20129	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线道不侵支20	50	106.80%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-30.15%
20130	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期5变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20131	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	北地龙华农业科技有限公司（一站式）	200	11.20%	157.6	157.6				-91.67%
20132	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期1箱变考核配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年12月	-39.20%
20133	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站2号变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-43.51%
20134	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2025年12月	52.34%
20135	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村北台（微）	200	103.30%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-30.72%
20136	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线崔三分30左12柱上变压器	200	32.40%	0	0				15.66%
20137	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线171左6变台	400	55.50%	0	0		是	2025年12月	-16.91%
20138	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	腰岭村东台照明(2020微)	200	17.40%	0	0		是	2025年11月	-52.59%
20139	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山2变电站202变压器	400	47.70%	169.2	169.2				20.25%
20140	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分10加1变压器	50	24.60%	32.7	32.7				-66.96%
20141	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区9变电站2变压器	630	46.48%	274.2	274.2				-40.39%
20142	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站2变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-39.51%
20143	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地南照明台	250	57.60%	0	0		是	2025年11月	-28.95%
20144	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座5箱变2配电变压器	500	38.80%	0	0		是	2025年12月	-39.80%
20145	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳其村八组（2022微）	400	72.30%	70.8	70.8				-23.72%
20146	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	土子堡变039周徐线冷后西2	200	69.00%	0	0		是	2026年6月	-30.31%
20147	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗医院	400	40.35%	198.6	198.6				-31.67%
20148	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城三期3箱变1变压器	500	31.68%	0	0				-43.23%
20149	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-45.11%
20150	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅2号变电站1变压器	630	51.81%	0	0		是	2027年12月	-39.39%
20151	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站2变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-39.54%
20152	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小刘屯分支02	50	111.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.83%
20153	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务—沈阳市沈北新区爱民种植专业合作社	100	25.60%	0	0		是	2026年12月	7.52%
20154	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期4号变电站1号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-40.75%
20155	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站1变压器	630	16.57%	462.6	462.6				-41.99%
20156	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站201	630	28.57%	387.0	387.0				-40.37%
20157	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区8变电站1变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
20158	于洪	大潘变	大潘线	大潘变406大祝线赵运涛水田IC	400	76.80%	0	0				-38.85%
20159	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线新民分21加工厂支06	100	58.00%	0	0		是	2026年12月	-29.48%
20160	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分5变台	200	84.50%	11.0	11.0	2022年12月			-34.13%
20161	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分40柱上变压器	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-39.07%
20162	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站2号变压器	800	14.70%	0	0		是	2027年12月	-41.17%
20163	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站1号配电变压器	800	33.50%	0	0		是	2027年12月	-42.13%
20164	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子水利台	50	9.00%	40.5	40.5				1.77%
20165	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支苏家几严东北甲58	100	5.70%	0	0		是	2025年12月	1.90%
20166	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫园小区配电站202变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
20167	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站201变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-43.03%
20168	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔铁路22号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20169	于洪	五金变	五兰乙线	小微11号台	200	27.90%	0	0				28.94%
20170	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区箱变201配电变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-38.67%
20171	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓1变电站1变压器	500	18.40%	358.0	358.0				-60.47%
20172	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站1主变	630	30.86%	372.6	372.6				-34.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20173	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4右3变台	315	70.35%	61.9	61.9				-35.27%
20174	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	天泰大学城3箱变101配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-28.84%
20175	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家三组照明东	50	68.40%	10.8	10.8				16.93%
20176	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区4变电站1变压器	630	31.75%	367.0	367.0				-39.85%
20177	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区10变电站1变压器	630	36.51%	337.0	337.0				-40.10%
20178	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站202间隔配电变压器	800	17.25%	0	0				-42.16%
20179	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站1配电变压器	800	45.38%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
20180	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委新南台	200	56.40%	0	0				-38.44%
20181	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南2号照明	200	73.20%	33.6	33.6		是	2025年10月	-30.29%
20182	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	胜利村西台胜利村西台Z	250	70.72%	48.2	48.2				-38.32%
20183	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城2变电站202变压器	630	44.13%	289.0	289.0				-43.30%
20184	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干7柱上变压器	250	64.56%	0	0		是	2025年12月	-15.93%
20185	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分17	200	61.50%	0	0		是	2025年	-37.45%
20186	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干3左5变台	200	42.60%	0	0		是	2025年12月	-35.65%
20187	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分18右8变台	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	7.08%
20188	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫五组台分支线路008	200	56.40%	67.2	67.2				-36.17%
20189	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左4柱上变压器	400	52.20%	0	0		是	2025年12月	-29.07%
20190	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡1箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
20191	于洪	光辉变	光东线	小微光辉农场北台2号	400	20.70%	277.2	277.2				-34.79%
20192	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支18+1左1	200	0.00%	180.0	180.0				100.00%
20193	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分2柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20194	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团13变电站201间隔配电变压器	630	21.08%	0	0		是	2028年12月	-40.30%
20195	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线五道沟分31左8右1变台	200	41.40%	0	0				6.50%
20196	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村2机井	50	33.60%	28.2	28.2				-47.13%
20197	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线105变台	200	52.50%	75.0	75.0				-27.08%
20198	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干4变台	200	20.10%	0	0				-66.97%
20199	沈北	董楼子	望滨线	千佛分71柱上变压器	200	55.30%	69.4	69.4				9.67%
20200	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东井春畜禽公变台区	200	68.80%	42.4	42.4				100.00%
20201	铁西	重工变	重工变10870城治线	华润万象府小区2变电站202配电变压器	630	35.24%	345.0	345.0				-11.77%
20202	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线91右2	200	69.60%	0	0				100.00%
20203	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园17号小区变电站201配电变压器	500	33.60%	0	0				-38.65%
20204	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分8加1左支1右分支8变压器	100	45.30%	0	0		是	2026年12月	-50.35%
20205	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇4箱变2变压器	630	25.40%	407.0	407.0				61.01%
20206	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室2号变压器	630	46.19%	0	0		是	2027年12月	-38.65%
20207	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村3机井	200	25.50%	129.0	129.0				-55.10%
20208	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支21变压器	100	40.20%	0	0		是	2026年12月	-53.05%
20209	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站1变压器	630	15.56%	214.8	214.8				-43.90%
20210	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山11号变电站201间隔（前地线）配电变压器	400	37.80%	0	0				12.22%
20211	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区1变电站101配电变压器	630	36.51%	337.0	337.0				4.55%
20212	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立支19	50	19.20%	0	0				-44.32%
20213	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨干坨变018妈妈街线妈妈街东一台	315	62.98%	0	0		是	2025年11月	-27.14%
20214	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房左分07	200	74.40%	0	0				-39.26%
20215	皇姑	文北变	70462文信线	万科府前壹号1变电站1配电变压器	800	6.90%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20216	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线141左1变台	400	103.20%	0	0	2025年6月			-40.98%
20217	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分17左15变台	50	130.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-45.74%
20218	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分15左1变台	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	5.90%
20219	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡2号变电站201间隔配电变压器	400	50.40%	0	0				-38.29%
20220	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	YHG_大桥支7	400	6.15%	0	0		是	2026年12月	-7.16%
20221	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶家屯分3右1变台	200	23.75%	132.5	132.5				88.59%
20222	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区1变电站1变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-46.25%
20223	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区5变电站1变压器	400	38.00%	208.0	208.0				-42.49%
20224	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支11	200	43.70%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
20225	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期1变电站1配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-21.54%
20226	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法妮娜公馆1号箱变1号配电变压器	630	18.79%	448.6	448.6				-40.54%
20227	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座5箱变2变压器	800	27.75%	498.0	498.0				-38.32%
20228	于洪	小于变	10kV于工线56284	小微曹后路一台区	400	42.00%	0	0				11.31%
20229	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分13能效柱上变压器	400	50.70%	0	0				100.00%
20230	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干142变台	200	40.60%	0	0				-32.38%
20231	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村西台	200	57.60%	64.8	64.8				-44.47%
20232	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大高东南台	400	30.00%	169.7	169.7				-55.87%
20233	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地6队台	200	33.40%	97.3	97.3				-39.70%
20234	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左10	200	19.80%	0	0				-28.35%
20235	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分20右支10变压器	100	32.40%	0	0				-51.05%
20236	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	方溪变350造化甲线造化干沙平分关家一支10柱上变压器	315	0.95%	280.5	280.5		是	2025年12月	-84.86%
20237	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站1变压器	500	32.64%	0	0				-41.47%
20238	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼2配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	-0.75%
20239	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城1局维-2间隔201间隔配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2026年12月	-40.47%
20240	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城7号考核1	250	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
20241	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	和泓顶峰1号变电站201间隔（时代线）配电变压器	800	10.80%	0	0				8.91%
20242	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干59左分02柱上变压器	200	48.60%	0	0		是	2026年12月	-38.35%
20243	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分8+1	200	18.40%	143.2	143.2				-37.19%
20244	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站1号变压器	500	24.80%	326.0	326.0				-41.40%
20245	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区4局维变电所201配电变压器800	800	10.88%	0	0				100.00%
20246	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	250变压器（铁西）	250	39.04%	0	0		是	2026年12月	-54.71%
20247	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆2箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	8.72%
20248	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻分支02	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-38.84%
20249	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖变台001	200	33.87%	0	0				-37.12%
20250	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线伍家分支14	200	20.00%	0	0				-26.68%
20251	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分南屯支013	400	15.86%	296.6	296.6				-37.92%
20252	康平	中心变	中心变2604镇一线	百货箱变1变压器	630	38.29%	0	0		是	2026年12月	-48.97%
20253	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	九州种植专业合作社（一站式服务）	200	8.10%	163.8	163.8				2.40%
20254	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	圣丰御景广场二期3变电站201配电变压器	630	27.94%	377.6	377.6				9.80%
20255	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朝阳一队支05	200	44.55%	90.9	90.9				-24.33%
20256	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线王坨子支010	50	127.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.85%
20257	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	城北干大什南分7	400	40.20%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20258	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支11变压器	100	27.00%	0	0				-57.03%
20259	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城4箱变201变压器	500	24.96%	173.2	173.2				-41.10%
20260	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城7箱变201	630	23.49%	173.2	173.2				-42.94%
20261	于洪	东民变	机床三线	小微机床3干5加1左5右1台	200	59.70%	0	0		是	2025年	22.10%
20262	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期2局维箱变202间隔配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2026年12月	-39.43%
20263	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	43.50%	186.0	186.0				35.92%
20264	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金河御小区1局维变电站201配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2026年12月	7.51%
20265	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村2箱变1变压器	800	65.63%	0	0				-42.43%
20266	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	胜君修理公变台	200	11.10%	157.8	157.8				0.00%
20267	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城5箱变2变压器	400	22.80%	0	0		是		52.90%
20268	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线211右12变台	50	26.00%	32.0	32.0				21.81%
20269	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	富力院士庭B1局维变电站202配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
20270	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期5变电站变压器	630	29.52%	0	0				0.00%
20271	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站2配电变压器	800	50.63%	315.0	315.0				-42.46%
20272	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区1号变电站1变压器	500	22.80%	0	0				-39.93%
20273	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线刘店支07	200	45.00%	0	0		是	2026年12月	22.72%
20274	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支56	160	43.75%	0	0		是	2025年11月	-39.82%
20275	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府1变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0				2.36%
20276	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京8小区变电站202配电变压器	630	25.08%	0	0				95.92%
20277	大东	如意变	如意变80866如信线	万新东苑箱变2变压器	500	15.04%	0	0				-43.76%
20278	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分40变台	400	36.90%	212.4	212.4				-24.43%
20279	皇姑	崇山变	崇山变10270崇北线	中海源镜2变电站1配电变压器	800	8.10%	0	0				100.00%
20280	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹1号变电站1变压器	500	36.00%	0	0				34.19%
20281	和平	青年变	青年变362青好线	青好线21右4	315	37.59%	0	0				-39.05%
20282	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	一站式-沈阳市锻压机械厂-特动线20	200	6.90%	166.2	166.2				100.00%
20283	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹4箱式变电站2配电变压器	400	66.00%	0	0		是	2025年12月	-45.21%
20284	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站1变压器	500	42.00%	0	0				-30.43%
20285	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑1变电站2变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
20286	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼32主变	500	24.32%	0	0				-41.29%
20287	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区1变电站201	630	18.67%	449.4	449.4				-43.50%
20288	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变1变压器	800	35.10%	0	0		是		-41.86%
20289	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线上太平支002	200	27.45%	0	0		是	2026年12月	-29.59%
20290	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分52+1左1	400	1.80%	0	0		是		-4.99%
20291	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区2局维变电站202配电变压器	630	47.30%	0	0		是	2026年12月	10.79%
20292	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线王家卜儿17	100	37.00%	0	0		是	2025年12月	-34.41%
20293	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园32号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	30.60%	0	0				-32.53%
20294	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李班干10左07柱上变压器	200	47.10%	85.8	85.8				-43.22%
20295	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左25变台	200	51.90%	76.2	76.2				100.00%
20296	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站2配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-42.38%
20297	康平	四家子	四家子变1207四长线	刘三四（2）台	100	34.20%	55.8	55.8				-37.48%
20298	沈河	万柳变	万柳变276万东线	水道干41变压器	315	68.89%	0	0				-42.59%
20299	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干77左1变压器	20	22.50%	13.5	13.5				-29.42%
20300	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	天达2箱变1变压器	630	46.98%	271.0	271.0				4.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20301	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村2组照明	200	90.40%	0	0	2025年6月			-36.88%
20302	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居3箱变201间隔配电变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-41.65%
20303	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	大棚分003	100	72.60%	0	0		是	2026年12月	-28.26%
20304	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站2公变	1000	41.40%	486.0	486.0				-40.52%
20305	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期6变201	500	30.72%	296.4	296.4				26.80%
20306	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘线岳家分台	200	2.70%	0	0				100.00%
20307	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线充电桩支2	200	64.20%	51.6	51.6				0.00%
20308	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期1箱变1号变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
20309	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.06%	0	0		是	2026年12月	58.48%
20310	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园4变电站1变压器	500	18.56%	0	0				-38.68%
20311	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光3箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是		-40.59%
20312	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖南杨盛畜禽公变台区	200	42.90%	0	0				100.00%
20313	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支11右2	200	0.90%	178.2	178.2				0.61%
20314	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干150	100	53.40%	0	0		是	2027年	-33.39%
20315	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线奶站分支线1	80	94.75%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.96%
20316	于洪	得胜变	得化线95476	远家园2站房2变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-37.78%
20317	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	93055一期居民变电站201变压器	400	16.80%	0	0		是	2028年12月	100.00%
20318	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖3箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	353.0	353.0				5.06%
20319	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室201间隔配电变压器	800	35.25%	438.0	438.0				-43.73%
20320	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品2号变电站202配电变压器	630	14.60%	0	0				-39.91%
20321	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾1变电站2变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-41.43%
20322	东陵	中马变	满堂线	唯美十方4箱1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-37.16%
20323	东陵	中马变	满堂线	唯美十方5箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-29.64%
20324	东陵	上佰变	汪家甲线	汪南新村1箱变1变压器	630	40.38%	0	0		是	2026年12月	-44.22%
20325	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水分线干黎明分关屯支24变台	100	23.90%	0	0		是	2025年12月	-62.76%
20326	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园3变电站201变压器	800	18.38%	173.2	173.2				-62.94%
20327	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区5小区变电站201配电变压器	630	20.00%	441.0	441.0				80.42%
20328	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农于93左T1台	50	51.60%	0	0		是	2026年12月	-19.48%
20329	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站2配电变压器	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
20330	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相线29右6	100	94.20%	0	0	2024年10月	是	2027年	-37.63%
20331	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期3变201配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2026年12月	14.72%
20332	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期5小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20333	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山几战枕养殖场甲12	200	0.00%	97.3	97.3				0.00%
20334	于洪	大兴变	兴红线	石材城小微2号台	200	40.50%	0	0				100.00%
20335	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地峯尚1箱变2变压器	800	26.40%	508.8	508.8		是		46.98%
20336	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨一组综合台区(2022微)	200	12.90%	0	0		是	2026年6月	100.00%
20337	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司尚品南苑箱式变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-36.09%
20338	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	万科如园局维变电站201配电变压器	630	38.10%	327.0	327.0				-30.80%
20339	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线赵窝卜分大车鱼池支18右16变台	100	26.40%	63.6	63.6				-95.90%
20340	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期2号变电站2号配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2027年12月	-21.44%
20341	皇姑	历工变	历工变452华泰线	YHG_中海寰宇天下2.1期E地块2-2间隔配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
20342	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分牛队支15	200	28.20%	0	0				-27.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20343	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期1配电室202间隔配电变压器	800	34.50%	444.0	444.0				-42.28%
20344	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干48附近（飞龙大厦）201配电变压器	1000	14.80%	623.5	623.5				-37.98%
20345	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干54+1穆家C台	315	19.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
20346	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	碧桂园珑悦1箱变2变压器	800	76.80%	0	0				-12.89%
20347	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园2箱式变电站2配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	-29.80%
20348	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期2箱式变电站1配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2025年12月	23.12%
20349	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立东支01	200	14.25%	0	0				7.03%
20350	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干七井分水库支13+1左1变压器	400	21.00%	0	0				-39.81%
20351	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑4变电站2变压器	800	0.00%	10.0	10.0				0.00%
20352	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑3变电站2变压器	800	28.50%	10.0	10.0				-42.52%
20353	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线大夫祝家队柱上变压器	50	40.50%	0	0		是	2026年12月	-35.33%
20354	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根二期1箱式变电站配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-40.73%
20355	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院3配变电站1变压器	400	30.90%	0	0		是	2026年6月	-44.60%
20356	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院5配变电站2变压器	400	32.50%	0	0		是	2026年6月	-50.72%
20357	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分22+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
20358	大东	如意变	如意变80860意小乙线	祥和家园2变电站2变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-42.23%
20359	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线张美支9左T05	200	15.20%	0	0				-23.45%
20360	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线43+1右1变台	400	12.00%	312.0	312.0				11.03%
20361	东陵	李相变	李古线	李古线孵化厂分9左3右1柱上变压器	200	13.50%	153.0	153.0				0.00%
20362	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干王宝分21柱上变压器	200	42.00%	96.0	96.0				-33.55%
20363	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城4箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
20364	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站201配电变压器	500	32.32%	0	0		是	2027年	-42.16%
20365	东陵	中马变	疗养甲线	奥林匹克花园3开闭站2箱变1变压器	630	9.84%	228.8	228.8				-25.84%
20366	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站202配电变压器	630	17.71%	0	0				-40.52%
20367	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东南台支04	200	53.80%	72.4	72.4				-35.64%
20368	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微双树子村2号台	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
20369	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂3变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	5.47%
20370	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分58左20变台	100	66.90%	0	0		是	2025年12月	16.62%
20371	于洪	范屯变	范静线	小微拉马台北东1台	400	14.10%	0	0				0.00%
20372	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华府街广场1变电所3301配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-38.24%
20373	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区6变电站101配电变压器	800	42.60%	379.2	379.2				-10.94%
20374	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分123变台	400	23.40%	266.4	266.4				-25.08%
20375	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场线和睦干43凌云东分33	400	38.70%	0	0		是		-44.39%
20376	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦4箱变1变压器	630	37.46%	0	0		是		100.00%
20377	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区1变电站202配电变压器	800	16.20%	590.4	590.4		是	2026年12月	45.64%
20378	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区2变电站202配电变压器	800	33.60%	451.2	451.2		是	2026年12月	36.01%
20379	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区3变电站201配电变压器	800	21.00%	0	0				16.09%
20380	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站201配电变压器	630	11.43%	0	0				-70.43%
20381	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里2箱变1配电变压器	630	69.84%	0	0		是	2026年12月	-41.74%
20382	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右6右2柱上变压器	400	2.70%	0	0		是	2025年12月	-15463.43%
20383	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干22柱上变压器	315	50.16%	0	0		是	2025年12月	-38.11%
20384	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线46柱上变压器	315	73.02%	0	0		是	2025年12月	-52.18%
20385	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左7右1变压器	100	28.20%	0	0		是	2025年12月	-44.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20386	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之7柱上变压器	200	12.00%	0	0		是	2025年12月	-63.02%
20387	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分15柱上变压器	315	68.89%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
20388	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线57左5右1	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	-67.25%
20389	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干77左1	315	57.14%	1.7	1.7				-39.95%
20390	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支17左7	315	21.84%	214.7	214.7				-40.84%
20391	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干6左6柱上变压器	315	17.52%	228.3	228.3				-50.31%
20392	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干70右3	315	86.10%	0	0	2025年8月			-41.62%
20393	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右11柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-49.61%
20394	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左11柱上变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-33.28%
20395	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干27柱上变压器	250	52.40%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
20396	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分19变压器	250	59.84%	0	0		是	2025年12月	-35.77%
20397	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分20变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-60.09%
20398	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分12	160	45.94%	0	0		是	2026年	-46.95%
20399	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	苏南变290站前甲线站前干白杨分3左4	315	77.14%	0	0				-47.47%
20400	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	苏南变288站前乙线站前干083	315	31.11%	0	0				-43.16%
20401	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线29右3	250	66.24%	0	0				-47.24%
20402	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分10右3公变	315	68.57%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
20403	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4左1变台	200	74.00%	0	0		是	2025年12月	-17.84%
20404	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支2变台	200	39.50%	0	0		是	2025年12月	-39.83%
20405	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分31左10变台	100	86.70%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-44.01%
20406	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分45右3变台	100	111.60%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-40.18%
20407	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天乙线万青干剪刀分5+1公变	315	18.10%	0	0		是	2026年6月	-39.56%
20408	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右3公变	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-32.90%
20409	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干工校分8+1公变	315	62.86%	0	0		是	2026年12月	-50.20%
20410	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干49柱上变压器	200	24.80%	0	0		是	2025年12月	-39.60%
20411	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分15	200	45.00%	0	0				-27.93%
20412	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左6柱上变压器	315	60.63%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
20413	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左5右2柱上变压器	400	60.40%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
20414	和平	太原变	太原变088民族甲线	总站甲线23右2	400	36.90%	0	0				-39.35%
20415	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干太川分3	500	54.72%	0	0				-43.60%
20416	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右5	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-39.59%
20417	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线38+1	250	22.80%	0	0				-41.71%
20418	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干黄金分2公变	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-55.62%
20419	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8柱上变压器	400	80.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-16.83%
20420	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右4柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-47.27%
20421	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分4右1变台	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
20422	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分4右3变台	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-45.46%
20423	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线板材分3+1	200	24.00%	132.0	132.0				-38.69%
20424	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干24变压器	315	71.11%	0	0		是	2025年12月	-35.68%
20425	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干保九分6变压器	315	43.81%	145.5	145.5				-41.86%
20426	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干43	315	56.19%	0	0				-41.25%
20427	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左6	315	42.54%	149.5	149.5				-40.40%
20428	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44右2	315	59.68%	95.5	95.5				-43.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20429	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分16左1	500	67.60%	0	0				-43.64%
20430	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分3	315	62.98%	0	0				-40.89%
20431	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线33右15	160	36.56%	0	0				-23.03%
20432	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分4柱上变压器	400	72.30%	0	0		是	2025年12月	-44.23%
20433	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右2加1	315	47.30%	134.5	134.5				-45.15%
20434	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右4加1	315	28.57%	193.5	193.5				-47.81%
20435	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三3箱变2变	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
20436	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
20437	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科五期四六组团3箱变2号变	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.15%
20438	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱变2号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%
20439	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变1号变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-43.29%
20440	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变1变压器	800	28.50%	492.0	492.0				-45.13%
20441	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅馨园1箱变2变压器	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
20442	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	三好中科仪一次1主变	630	32.76%	360.6	360.6				-44.09%
20443	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变1号变	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
20444	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤2箱变2号变	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-45.90%
20445	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园12#2#主变	630	28.95%	384.6	384.6				-38.56%
20446	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	绿园箱变1变压器	400	74.40%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
20447	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变1站内变压器	400	30.60%	0	0				-41.31%
20448	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区2变电站2变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
20449	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	万科小区1变电站202	400	53.10%	147.6	147.6				-43.99%
20450	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站1变压器	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-40.25%
20451	和平	方型变	方型变444方青乙线	八卦变电站一次2变压器柜主变	400	54.00%	0	0		是	2025年10月	-49.15%
20452	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	政兴家园变电站一次变压器柜主变	500	54.40%	178.0	178.0				-39.42%
20453	和平	展览变	展览变876二经乙线	2主变二经公安	200	40.00%	0	0				-65.36%
20454	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站202配电变压器	500	0.40%	318.7	318.7				-151.85%
20455	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	梧桐别苑1变电站201配电变压器	500	50.24%	198.8	198.8				-42.97%
20456	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站202柜	315	43.81%	0	0		是	2028年12月	-41.80%
20457	沈河	大东变	大东变052城南甲线	煤矿设计院1箱变1变压器	400	26.70%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
20458	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站201	630	48.57%	0	0		是	2028年12月	-42.71%
20459	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城7箱变2变压器	500	27.60%	0	0				-42.17%
20460	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站202变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-43.18%
20461	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑1#	630	0.00%	0	0				0.00%
20462	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑3#	630	0.00%	0	0				0.00%
20463	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变2号柜	630	53.65%	229.0	229.0				-11.05%
20464	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变1号变	630	14.29%	363.7	363.7				-43.28%
20465	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
20466	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	地质住宅箱变1变压器	630	15.81%	0	0		是	2025年12月	-43.75%
20467	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族2主变	500	66.80%	0	0		是	2027年12月	-51.35%
20468	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变2变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-44.53%
20469	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变2变压器	630	38.10%	327.0	327.0				-44.47%
20470	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园4变电站202	630	61.59%	179.0	179.0				-40.87%
20471	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	金华园小区变电站201	500	29.12%	304.4	304.4				-64.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20472	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	军区后勤变电站201变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-45.44%
20473	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	天光花园2箱变2变压器	630	30.79%	0	0				-43.56%
20474	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光3变电站1变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-46.18%
20475	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城5箱变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是		-24.72%
20476	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站202变压器	630	40.00%	315.0	315.0				-41.55%
20477	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙1箱变1站内变压器	630	11.75%	0	0				-40.31%
20478	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特1箱变201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
20479	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型4变电站201柜	200	61.50%	57.0	57.0				-44.72%
20480	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰街1变电站201	315	24.76%	0	0		是	2028年12月	-43.78%
20481	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园2变电站2变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-40.50%
20482	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房1箱变2变压器	630	63.24%	168.6	168.6				-40.21%
20483	和平	方型变	方型变444方青乙线	南市南2主变	630	51.43%	0	0		是	2025年10月	-47.31%
20484	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区8变电站	630	22.54%	0	0		是	2028年12月	-42.04%
20485	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区1变电站2变压器	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
20486	沈河	青年变	青年变372青寺线	临园箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-38.67%
20487	沈河	青年变	青年变372青寺线	太和公寓箱变1变压器	400	42.90%	0	0		是	2026年12月	-34.80%
20488	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变2变压器	315	41.52%	0	0				-44.30%
20489	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都13箱变1变压器	400	12.00%	312.0	312.0				-37.94%
20490	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期3箱变2号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-28.01%
20491	和平	广州变	广州变466广马甲线	中山路150号2主变	500	28.32%	204.4	204.4				-44.36%
20492	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
20493	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	加州西区1箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-47.48%
20494	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20495	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	牡丹变电站1号变压器	800	14.10%	0	0				-44.19%
20496	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站2011变压器	630	41.27%	307.0	307.0				-39.42%
20497	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园1号变电站2号变压器	630	43.49%	0	0		是	2027年12月	-18.95%
20498	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	新华土建变电站1号变压器	630	32.70%	0	0				-50.29%
20499	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变1变压器	630	45.40%	281.0	281.0				-42.58%
20500	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞五四箱变1配电变压器	630	50.10%	0	0				-37.76%
20501	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	雨坛22号高压柜1变压器	315	40.38%	156.3	156.3				-44.52%
20502	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	红光分2变电站201柜	315	20.32%	0	0		是	2028年12月	-46.55%
20503	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变1	630	87.94%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-39.96%
20504	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都2箱变2变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
20505	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变2变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20506	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春21变压器	630	100.57%	0	0	2025年6月			-44.36%
20507	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	南风雅轩4变电站201柜	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	-37.96%
20508	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线靠山屯乙线02（大狼洞4队台）	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-17.24%
20509	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分小荒地支19变台	200	50.40%	79.2	79.2				-34.67%
20510	于洪	小于变	10kV小山线56240	友谊城2变电站1变压器	630	14.98%	472.6	472.6				-47.53%
20511	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线60左1变台	400	21.75%	0	0		是	2025年12月	10.43%
20512	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站1配电变压器	800	11.60%	0	0				-37.52%
20513	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A3变电站3变压器	630	64.13%	0	0				-39.94%
20514	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站2配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-40.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20515	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥3变电站2变压器	800	0.00%	173.2	173.2				0.00%
20516	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-9.03%
20517	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑ABC座变电站201间隔配电变压器	800	25.88%	10.0	10.0				-40.58%
20518	沈河	青年变	青年变372青寺线	万寿于72+1公变	315	59.37%	0	0		是	2026年12月	5.89%
20519	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园1变电站2变压器	400	28.40%	0	0				-37.10%
20520	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变1号变压器	800	12.60%	619.2	619.2				30.95%
20521	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园5变电站2主变	630	48.38%	262.2	262.2				-17.92%
20522	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站2变压器	400	33.50%	0	0		是	2025年12月	-45.62%
20523	和平	青年变	青年变362青好线	省电调度住宅201间隔配电变压器	630	11.94%	0	0				-42.91%
20524	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	餐具消毒公变台	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
20525	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方乙线元江街11变电站配电变压器	400	57.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
20526	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站1变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-37.55%
20527	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分12变台	200	28.58%	0	0		是	2025年12月	-36.46%
20528	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变2变压器	630	9.40%	0	0		是	2026年12月	-34.01%
20529	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城3号变电站201间隔（施加线）配电变压器	630	22.22%	0	0				29.54%
20530	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2左1	315	65.08%	0	0				-34.25%
20531	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线前旧门分50	100	68.40%	0	0		是	2026年12月	-31.06%
20532	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变 压器-5	400	28.50%	0	0				0.00%
20533	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪苑小区6变电站2变压器	400	21.00%	276.0	276.0				-42.68%
20534	沈北	天乾变	天乾变	汇置尚郡3小区箱变201配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	-3.45%
20535	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强干18	200	87.96%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-19.71%
20536	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大2小区变电站1变压器	400	45.30%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
20537	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园1变电站2站内变压器	630	20.63%	0	0				-45.11%
20538	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干链条分10左1柱上变压器	100	109.00%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	-66.08%
20539	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分45变台	200	32.50%	115.0	115.0				-28.73%
20540	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器2公变	630	30.79%	93.5	93.5				-40.21%
20541	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线刑柏西台	80	49.50%	32.4	32.4				-43.13%
20542	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉中台	200	79.00%	22.0	22.0				-36.44%
20543	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支016	30	27.67%	0	0		是	2026年5月	-100.44%
20544	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利亚特湾三期1号变电站2号配电变压器	630	16.83%	461.0	461.0				-46.34%
20545	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站2变压器	500	49.60%	0	0		是	2027年12月	-42.65%
20546	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经干14右1孔雀花园201间隔配电变压器	630	57.14%	207.0	207.0				-36.06%
20547	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站1配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
20548	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左15变台	200	18.60%	142.8	142.8		是	2025年12月	59.36%
20549	铁西	工农变	工农变55578工北线	双百园变电站1变压器	200	38.50%	103.0	103.0				-46.01%
20550	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站201	630	22.22%	0	0		是	2028年12月	-37.63%
20551	沈北	清水变	清王线	清水D台	200	57.00%	0	0		是	2026年12月	-38.89%
20552	和平	太原变	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园2变电站202配电变压器	630	38.41%	325.0	325.0				-35.58%
20553	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期1变电站2变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
20554	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡1变电站2变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-12.57%
20555	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区3变电站202配电变压器	630	64.76%	159.0	159.0				0.00%
20556	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干邮政分18	315	23.49%	0	0		是	2025年	-32.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20557	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5右1变台	400	24.60%	0	0				-23.04%
20558	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左3	200	87.60%	0	0	2022年12月			-29.86%
20559	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西北台	200	10.50%	159.0	159.0				-75.97%
20560	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站202配电变压器	250	32.64%	0	0				-38.69%
20561	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9左12变台	200	18.90%	0	0				100.00%
20562	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期2箱变2变压器	800	42.30%	0	0		是	2026年12月	0.06%
20563	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村锅炉房变电所1配电变压器	630	53.08%	0	0		是	2026年12月	4.77%
20564	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线9+1右2变台	200	118.50%	0	0	2025年8月			0.00%
20565	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光2号变电站201间隔配电变压器	630	34.92%	0	0				100.00%
20566	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站2变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-37.93%
20567	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站1变压器	400	42.80%	188.8	188.8				-34.70%
20568	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	业兴村综合一台	200	6.60%	0	0				0.32%
20569	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干42左20+1左1	200	23.80%	132.4	132.4				-52.15%
20570	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分72变台	200	27.50%	0	0		是	2025年12月	-38.34%
20571	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支75变台	200	10.10%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
20572	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左6变台	200	40.90%	0	0		是	2025年12月	-25.29%
20573	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城12号变电站201配电变压器	630	13.97%	479.0	479.0				-37.68%
20574	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线55右7变台	200	42.90%	94.2	94.2				-36.41%
20575	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区4变电站1变压器	800	16.13%	591.0	591.0				-53.49%
20576	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园4箱变1变压器	500	25.92%	0	0		是	2026年12月	-46.63%
20577	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园1配电站2站内变压器	500	115.52%	0	0	2022年12月	是	2026年4月	-42.80%
20578	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	前塔甲线前塔干朝中分33柱上变压器	400	10.80%	0	0		是	2025年12月	-27.15%
20579	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上海府3号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	33.00%	0	0				-33.63%
20580	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分哥府支2	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
20581	和平	广州变	广州变478柳州甲线	明城北市2变电站1号主变	630	41.90%	0	0				-35.94%
20582	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变4变压器间隔配电变压器	630	76.51%	0	0		是	2025年12月	-24.78%
20583	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线腰三合屯分09	50	112.80%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-36.92%
20584	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期3变电站2变压器	400	22.50%	270.0	270.0				-39.27%
20585	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线44+1变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-2.01%
20586	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线卢电分王窝支14变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-4.68%
20587	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分6加1	400	16.50%	0	0				10.47%
20588	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲箱变2变压器	315	46.86%	0	0		是	2026年6月	-41.87%
20589	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期11变电站201开关柜	630	19.68%	443.0	443.0				-42.36%
20590	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天2箱式变电站配电变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-41.58%
20591	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左8变台	200	41.55%	96.9	96.9				-29.81%
20592	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干北岗分19变台	200	14.40%	151.2	151.2				-44.09%
20593	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家分20右8变台	200	30.90%	23.8	23.8				-24.21%
20594	于洪	兰台变	兰集线	小微钢材市场4号台	200	29.40%	121.2	121.2				100.00%
20595	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站2变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年	-36.96%
20596	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期4变电站1号配电变压器	630	36.51%	337.0	337.0				-39.12%
20597	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左11柱上变压器	100	98.40%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-28.21%
20598	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府4箱变1变压器	630	28.89%	0	0				100.00%
20599	和平	和平变	和平变162同北甲线	太原西主变	400	43.60%	185.6	185.6				-35.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20600	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右13左3左1	100	16.00%	74.0	74.0				-106.94%
20601	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳二屯01	100	77.40%	0	0				-36.87%
20602	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业1变电站1站内变压器	630	24.13%	0	0		是		-45.62%
20603	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	强晟家园箱变1变压器	315	58.41%	0	0				-46.78%
20604	东陵	孙家寨	孙元线	10千伏孙元线50号右1号右1号柱上变压器	200	33.00%	0	0		是	2026年12月	-30.16%
20605	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右5变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
20606	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站2变压器	500	30.72%	0	0		是	2025年12月	-32.73%
20607	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分20柱上变压器	315	44.76%	0	0		是	2025年12月	-140.87%
20608	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园4箱变2变压器	630	17.46%	457.0	457.0				-42.04%
20609	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线石头房支12	160	39.00%	0	0		是	2025年12月	-56.54%
20610	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_中海城02B区别墅3箱式变电站2号配电变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
20611	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线新四家子分支02	200	11.40%	0	0				-22.45%
20612	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干047	30	32.00%	0	0		是	2026年12月	-39.70%
20613	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支罗家东大棚支24	50	59.10%	0	0		是	2026年12月	-38.34%
20614	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	YHG_顺明干18右7左1	1250	6.24%	0	0		是	2025年12月	-47.49%
20615	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线贺尔海分草砖支贺西几6(贺尔海村西台)	400	40.80%	196.8	196.8				21.17%
20616	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云2变电站1配电变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
20617	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干77左4	200	37.60%	104.8	104.8				-39.20%
20618	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站1变压器	500	24.32%	328.4	328.4				-31.12%
20619	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	创意产业园(沈阳)房地产开发有限公司(明发创意产业园配套项目(一期)-3)-2	800	18.90%	568.8	568.8				100.00%
20620	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线小王支分支线025	50	41.20%	24.4	24.4				-40.89%
20621	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左3左4	200	47.10%	0	0				100.00%
20622	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦一期小区1变电站1配电变压器	630	31.75%	0	0				100.00%
20623	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线皂角树分9左1变台	200	43.80%	92.4	92.4				-21.09%
20624	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明7箱变2变压器	630	51.75%	0	0		是	2025年12月	77.00%
20625	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城2号变电站201间隔(施加线)配电变压器	630	1.90%	0	0				48.62%
20626	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站202变压器	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-32.69%
20627	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家三组照明新	400	57.60%	129.6	129.6				0.00%
20628	于洪	平罗变	平罗线	小微玲珑源养殖场台	200	0.90%	0	0				-10.73%
20629	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分66	200	23.70%	0	0		是	2025年	-32.95%
20630	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干159左02	80	44.00%	0	0		是	2025年	-36.66%
20631	于洪	光辉变	光东线	小微门台村台	200	105.60%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-96.99%
20632	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期2箱变1配电变压器	630	11.75%	493.0	493.0				84.27%
20633	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线泉眼支07	100	73.40%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
20634	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分41变台	400	25.20%	23.8	23.8				-39.60%
20635	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线27左2	400	12.30%	0	0				0.00%
20636	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站2配电变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年12月	-34.48%
20637	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区3变电站201间隔配电变压器	630	37.71%	0	0		是	2028年12月	-47.53%
20638	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期1变电站1配电变压器	800	1.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
20639	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩首府小区1变电站1变压器	800	9.30%	0	0				100.00%
20640	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分高窝支刘岗支2左4变台	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-9.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20641	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站1号变压器	630	12.95%	0	0				100.00%
20642	于洪	光辉变	光东线	小微后集体3	400	3.30%	346.8	346.8				7.89%
20643	辽中	养士堡	养士堡变1184腰电线	养士堡大邦牛岗长会畜牧公变台区	200	103.20%	0	0	2025年8月			0.00%
20644	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左3右1	400	26.40%	254.4	254.4				0.73%
20645	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	时代悦小区1变电站201间隔配电变压器	800	2.70%	698.4	698.4		是	2028年12月	60.21%
20646	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝61	50	9.60%	0	0		是	2026年6月	-32.36%
20647	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线12	200	73.50%	0	0				-42.78%
20648	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟6箱变1变压器	800	8.70%	0	0		是		100.00%
20649	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗腰堡村海涛淡水鱼公变台区	200	18.30%	143.4	143.4				0.00%
20650	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支18左1	100	41.70%	48.3	48.3				-38.46%
20651	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光7箱变2变压器	400	43.80%	0	0		是		-55.42%
20652	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站202	630	19.05%	0	0		是	2028年12月	-42.98%
20653	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线36左9右01	200	38.00%	0	0		是	2025年	-40.02%
20654	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线嫩草坡三组照明新	200	90.60%	0	0	2025年8月			0.00%
20655	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线乡政府分01	200	33.60%	0	0		是	2027年	-38.66%
20656	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村南台	400	79.50%	42.0	42.0				-32.86%
20657	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线团山子线徐东支003	50	92.10%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-34.83%
20658	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅18变电站1变压器	630	40.95%	0	0				-37.56%
20659	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园6变电站1变压器	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-44.71%
20660	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站1配电变压器	630	38.57%	0	0				-37.85%
20661	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-44.64%
20662	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-43.83%
20663	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村晓敏家禽公变台区	400	27.60%	249.6	249.6				100.00%
20664	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆1变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2027年12月	-36.87%
20665	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分12+1变台	200	30.60%	0	0				100.00%
20666	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷1变电站201配电变压器	630	81.90%	51.0	51.0	2025年4月	是	2026年12月	-38.09%
20667	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	团山子西台	100	49.00%	41.0	41.0				-33.07%
20668	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际地下3变电站202	630	82.54%	0	0	2021年9月	是	2028年12月	-45.29%
20669	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	方聚线胜官一组2台分5	200	38.40%	0	0				0.00%
20670	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾4变电站1变压器	630	54.10%	0	0				-41.41%
20671	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城2变电站-1	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
20672	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲四期二变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
20673	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院4号变电202间隔配电变压器	800	3.50%	692.0	692.0				55.52%
20674	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑四期3小区箱式变电站2配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	9.79%
20675	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支13右9	200	95.10%	0	0	2023年8月	是		-10.66%
20676	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站1变压器	630	17.62%	0	0				-38.52%
20677	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站1变压器	630	32.70%	0	0				-60.00%
20678	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园3箱变1变压器	500	22.72%	0	0				-40.66%
20679	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园3箱变2变压器	500	28.48%	0	0				-45.30%
20680	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛3箱变2变压器	400	9.90%	0	0		是	2026年12月	14.70%
20681	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期8变电站202	500	0.00%	433.0	433.0				0.00%
20682	辽中	金山变	金山变45566金冷线	同合村北照明(煤改洁)	400	12.30%	310.8	310.8				7.30%
20683	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期4变电站1变压器	800	14.70%	602.4	602.4				-42.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20684	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭3变电站2变压器	500	39.04%	0	0				0.00%
20685	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰译社区2	400	84.30%	0	0	2024年6月			-40.10%
20686	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支72	315	36.83%	0	0		是	2025年9月	-27.35%
20687	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期1箱变202间隔配电变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-21.36%
20688	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚5变电站2变压器	630	13.97%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
20689	浑南	白塔变	白塔变952四库线	万锦香樟树三期2号变电站1号配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2027年12月	-3.58%
20690	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干5左2柱上变压器	400	62.10%	0	0		是	2025年12月	-48.32%
20691	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员1箱变1变压器	630	21.27%	0	0				-42.10%
20692	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
20693	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-41.62%
20694	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王堡中二台	200	49.05%	48.4	48.4				-36.22%
20695	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑2变电站1变压器	800	16.80%	10.0	10.0				-46.51%
20696	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左7左1	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	11.74%
20697	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春六期1变电站201变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
20698	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站2号主变	800	11.25%	630.0	630.0				-39.68%
20699	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	毛机线毛光干8右3	200	0.00%	0	0				-2678.65%
20700	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼11主变	500	31.36%	0	0				-45.63%
20701	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分八家子支67变台	400	20.40%	0	0				-49.12%
20702	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	南长新菜棚（2021微）	200	39.40%	101.2	101.2				-36.64%
20703	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区3箱变2变压器	800	70.20%	158.4	158.4				16.00%
20704	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子北支2	400	52.50%	0	0		是	2025年12月	-9.61%
20705	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城10号变电站201间隔配电变压器	400	68.80%	0	0				-39.40%
20706	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆2箱式变电站1配电变压器	315	34.60%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
20707	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期4变电站1变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
20708	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期6变电站1变电站	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
20709	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站2号变压器	630	14.29%	477.0	477.0				-41.39%
20710	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区3站房1变压器	630	83.05%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-44.30%
20711	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分11变台	400	23.40%	0	0				-36.49%
20712	东陵	中马变	高坎线	高坎干111右1	200	12.90%	0	0		是	2026年12月	-2.49%
20713	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期5箱式变电站1配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2025年12月	-31.67%
20714	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左10变台	200	33.80%	0	0				-31.79%
20715	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站2号变压器	630	24.44%	0	0		是		-38.70%
20716	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线红宝支32	400	10.20%	0	0				-10.92%
20717	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分20加1左支03变压器	100	22.20%	67.8	67.8				-50.33%
20718	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	绪祥支5加106左11变压器	100	36.30%	53.7	53.7				-63.21%
20719	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站2变压器	630	37.14%	333.0	333.0				-38.34%
20720	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干219+1左分1台区（一站式）	200	28.95%	122.1	122.1				-58.36%
20721	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线151(榛柴东台)	400	23.75%	0	0		是	2025年12月	-30.70%
20722	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土东北台（2022微）	400	16.80%	0	0		是	2025年11月	-33.48%
20723	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	台北分14左3+1的1柱上变压器	315	122.86%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.34%
20724	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家村腰窝棚	200	66.00%	0	0				-38.70%
20725	沈北	新城子	新城线	新城子线涂料厂支09新卜三A	100	32.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
20726	于洪	小于变	10kV小山线56240	得胜变848得山线鸿源小区2西	200	77.10%	25.8	25.8				-41.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20727	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村11台区	200	33.00%	0	0				-63.65%
20728	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟2组照明	400	31.70%	233.2	233.2				-32.61%
20729	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分13右22	200	24.30%	0	0				0.08%
20730	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期3号箱变1号变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
20731	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线马家照明	400	62.40%	0	0		是	2025年11月	-34.91%
20732	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线二粮库家属楼	200	53.20%	73.6	73.6				-40.37%
20733	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支003	100	68.70%	0	0				-56.55%
20734	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站1变压器	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
20735	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	恒大天鹅湾1号变电站201间隔（前榆甲线）配电变压器	800	17.63%	0	0				97.29%
20736	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰郑照支（2022微）新	200	66.00%	48.0	48.0				0.00%
20737	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线信家分14	100	68.40%	0	0		是	2025年12月	-33.64%
20738	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区12变电站1变压器	250	27.20%	0	0		是	2025年12月	-49.74%
20739	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西南112左1变压器	50	20.80%	0	0		是	2025年12月	-41.93%
20740	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园1箱变1变压器	500	11.84%	0	0				-40.56%
20741	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右4右1之1柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-61.30%
20742	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分18	400	75.00%	0	0				-40.44%
20743	大东	毛君变	毛君变946毛光线	上东花墅4变电站2变压器	315	28.19%	194.7	194.7				-37.37%
20744	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右18变台	200	22.13%	0	0				-57.85%
20745	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站1变压器	500	23.60%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
20746	浑南	榆河变	榆河乙线	浦江国际一期1变电站2变压器	630	29.05%	0	0		是	2027年12月	-43.42%
20747	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右7柱上变压器	400	95.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-37.01%
20748	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线吴家西五台区（桃苏干桃家分河沿支2	200	15.60%	0	0				-27.27%
20749	康平	四家子	四家子变1205四刘线	三合堡一二队分台	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	-36.41%
20750	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线125+1	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20751	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区1变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	7.55%
20752	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期-3-1小区变电站202配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	39.63%
20753	铁西	启工变	启工变10772启东线	兵工物资201间隔配电变压器	630	11.94%	491.8	491.8				-48.91%
20754	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北干116+1右1	400	103.80%	0	0	2024年6月			100.00%
20755	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园19变电站变压器	630	11.43%	495.0	495.0				-33.65%
20756	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡1箱式变电站2配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2025年12月	22.58%
20757	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站1配电变压器	800	31.25%	0	0		是	2025年12月	-38.76%
20758	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站202变压器	800	43.13%	375.0	375.0				-46.05%
20759	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城公馆3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	20.95%	435.0	435.0				11.95%
20760	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线33	400	37.50%	0	0				-10.31%
20761	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合下分016	200	107.70%	0	0	2025年6月			-46.08%
20762	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区13变电站1变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-29.32%
20763	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器配电变压器	500	39.68%	251.6	251.6				-38.64%
20764	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区1配电室101变压器	630	60.95%	0	0				-10.41%
20765	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地6箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-35.12%
20766	东陵	李相变	李班线	李班线下泉分12+1右7柱上变压器	200	72.00%	36.0	36.0		是	2026年12月	-26.15%
20767	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线81右1变台	200	59.20%	0	0		是	2025年12月	-44.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20768	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委北台	315	51.24%	0	0		是	2025年9月	-41.37%
20769	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾3号变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2027年12月	92.73%
20770	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站1公变	500	0.00%	450.0	450.0				-52.09%
20771	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉农场陆家	400	31.50%	234.0	234.0				-41.21%
20772	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分北岗支27右6变台	200	39.90%	0	0				-34.65%
20773	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分186左13右13变台	400	11.75%	0	0		是	2025年12月	-30.73%
20774	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支10	200	53.10%	0	0		是	2025年12月	-201.79%
20775	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线地税分支003	200	33.00%	114.0	114.0				-56.25%
20776	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六四队分030	200	50.40%	79.2	79.2				-37.62%
20777	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线34(花牛堡东一)	200	33.40%	113.2	113.2				-35.20%
20778	浑南	营盘	营新线	华发首府二期2号配电室2号变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-43.32%
20779	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升三组一号台支03	100	56.70%	0	0		是	2026年12月	16.06%
20780	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分3左1	250	13.44%	0	0		是		-55.30%
20781	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	大辛三A照明	50	28.80%	0	0				-40.26%
20782	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号3局维变电站202配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	3.70%
20783	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支2变压器	100	33.90%	0	0		是	2026年12月	-44.26%
20784	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团9变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2028年12月	-36.07%
20785	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团14变电站201间隔配电变压器	500	30.72%	0	0		是	2028年12月	-39.23%
20786	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干4	400	48.90%	0	0		是	2028年12月	-42.11%
20787	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	建大分8+1右2	200	14.70%	0	0				100.00%
20788	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	沈阳星鑫电动汽车充电服务有限公司(一站式)	400	49.80%	0	0				0.00%
20789	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左5柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20790	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分40左11变台	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
20791	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站2号配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
20792	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	小树子机井(2022微)	200	23.80%	0	0		是	2025年11月	-46.17%
20793	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干48加1右分1变压器	100	29.40%	0	0				-46.85%
20794	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期4变电站201间隔配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-5.98%
20795	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	荒地线荒地分沿路支13变台	400	113.10%	0	0	2024年7月			-34.53%
20796	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	法哈牛变603新安线新安干10变台	400	51.50%	0	0				-63.15%
20797	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线65左1变台	250	48.64%	0	0				-42.47%
20798	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干68变台	200	95.40%	0	0	2022年12月			-34.55%
20799	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分77变台	200	126.40%	0	0	2025年6月			-30.08%
20800	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分24右5变台	400	41.75%	193.0	193.0				-29.07%
20801	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线聋哑家属楼	315	69.08%	65.9	65.9				-38.82%
20802	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线86右05	200	46.00%	88.0	88.0				-35.12%
20803	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站201配电变压器	630	27.43%	0	0				-41.64%
20804	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15左2	400	32.40%	0	0		是		-40.66%
20805	大东	毛君变	10kV毛海线7952	半山麓1箱变2变压器	630	59.68%	191.0	191.0		是		-20.57%
20806	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站1变压器	315	53.71%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
20807	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区3变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
20808	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站2011变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-45.27%
20809	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区3变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-41.42%
20810	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家晶安充电站箱式公变台区	630	51.43%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20811	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干张窝分32变台	50	71.10%	0	0		是	2025年12月	-32.33%
20812	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右08	100	79.60%	10.4	10.4		是	2027年	-45.93%
20813	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分二台支28	200	24.60%	0	0		是	2028年	-20.32%
20814	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站1变压器	630	88.89%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-40.75%
20815	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	YHG_c阳华强新城市发展有限公司（华强城一期4箱变1变）配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
20816	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期4箱变1变配电变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
20817	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线22+2柱上变压器	400	50.50%	0	0		是	2026年12月	-30.96%
20818	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分53变压器	400	11.00%	316.0	316.0		是	2025年12月	6.31%
20819	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左10+1变台	200	71.00%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
20820	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶2变电站1号变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	82.40%
20821	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线29右15变台	315	27.30%	197.5	197.5				32.35%
20822	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分10+1右1变台	400	3.90%	344.4	344.4				0.00%
20823	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站2变压器	500	36.40%	0	0		是	2028年12月	-38.55%
20824	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支65变台	80	101.63%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.78%
20825	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯变146沈西线新东大棚4	100	44.80%	0	0				-36.31%
20826	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	72中学体育馆201间隔配电变压器	630	0.00%	491.9	491.9				0.00%
20827	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干86+1左1	200	42.30%	0	0				-35.66%
20828	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分11	400	9.30%	0	0				-25.24%
20829	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干9柱上变压器	400	30.60%	0	0				-39.13%
20830	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城2箱变2变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-40.02%
20831	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡3队台	200	75.60%	28.8	28.8				-37.33%
20832	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分9加1右支12变压器	100	21.30%	0	0				-46.82%
20833	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微新南荒村东台	400	19.20%	283.2	283.2				27.51%
20834	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干71右分3左支7变压器	100	50.10%	0	0				-50.34%
20835	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗支5	50	94.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-30.78%
20836	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站201	800	60.75%	0	0		是	2028年12月	-42.78%
20837	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站1配电变压器	800	20.63%	0	0				-40.85%
20838	浑南	安顺变	安顺变174安青线	美食食客盛京坊1号变电站配电变压器1	800	53.70%	0	0				0.00%
20839	和平	和平变	和平变186和铁乙线	pms_南十乙线36左15	400	14.00%	304.0	304.0				-42.27%
20840	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+3	400	27.50%	0	0		是	2027年12月	-49.31%
20841	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分28（福润大卖场）	200	75.60%	0	0		是	2028年	-43.40%
20842	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干55右2右5	200	30.90%	0	0				-28.31%
20843	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8左4柱上变压器	400	23.20%	0	0		是	2025年12月	-28.83%
20844	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明02201配电变压器	500	42.24%	0	0		是	2026年6月	-41.16%
20845	于洪	化学变	化西甲线	化西甲小微2号台	200	3.30%	0	0				100.00%
20846	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	12.70%	487.0	487.0				100.00%
20847	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左30右4	200	13.80%	152.4	152.4				0.07%
20848	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站2号变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-39.44%
20849	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾2变电站2变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
20850	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分18	200	78.60%	0	0				-23.52%
20851	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园5箱变1变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-41.59%
20852	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合6变电站1变压器	630	49.52%	0	0				-42.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20853	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站202变压器	630	56.83%	209.0	209.0				-43.08%
20854	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支大辛村支08	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-32.08%
20855	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线（后高支12下线）后高台支001	200	14.50%	151.0	151.0				-43.35%
20856	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	东杨坟机井	100	51.20%	0	0		是	2025年11月	-34.50%
20857	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省宅分12左2+1柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2025年12月	5.83%
20858	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑2变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	-44.26%
20859	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支01	50	95.20%	0	0	2024年7月	是	2026年5月	-39.61%
20860	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东岗子分2	30	99.33%	0	0	2025年8月	是	2025年11月	-39.95%
20861	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子西一台	200	52.10%	0	0		是	2025年11月	-36.59%
20862	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干26柱上变压器	400	60.75%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
20863	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期1局维箱变202间隔配电变压器	800	63.75%	0	0		是	2026年12月	-41.95%
20864	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站1变压器	400	26.63%	253.5	253.5				-41.87%
20865	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫3变电站202间隔配电变压器	630	13.65%	481.0	481.0				44.17%
20866	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线71号台	400	28.80%	0	0				100.00%
20867	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分三支13+1（三尖泡六队）	200	27.20%	0	0		是	2025年11月	-21.92%
20868	沈河	大东变	大东变052城南甲线	庆余店1箱变1变压器	315	32.70%	0	0				-48.15%
20869	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分13左1+1公变	315	66.35%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
20870	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线西王东台分支线011	200	60.80%	58.4	58.4				-36.76%
20871	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分75柱上变压器	200	41.40%	97.2	97.2				88.84%
20872	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩2箱变1变压器	630	22.86%	0	0				32.67%
20873	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	世茂云图4变电站2配电变压器	630	4.76%	0	0				100.00%
20874	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖1箱变1变压器	400	11.70%	313.2	313.2				8.84%
20875	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心1号变电站1号变压器	800	35.25%	346.4	346.4				-36.68%
20876	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站2配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	-34.35%
20877	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线115左1变台	400	28.80%	244.8	244.8				100.00%
20878	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其下东台分04	160	40.63%	79.0	79.0		是	2025年11月	-32.20%
20879	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线华房支35	200	37.43%	105.2	105.2				-35.68%
20880	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线195左1	200	21.60%	0	0		是	2026年	18.87%
20881	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区6变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
20882	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线165	400	21.45%	0	0		是	2028年	19.36%
20883	大东	望花变	望花变70242上园乙线	紫竹茗郡8箱变2变压器	800	39.75%	0	0				-42.64%
20884	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多3号变电站2号变压器	630	30.48%	0	0				-36.07%
20885	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	一站式服务—沈阳明轩文化旅游有限公司	400	23.18%	267.3	267.3				-37.63%
20886	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支44	50	82.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-36.57%
20887	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光13箱式变电站配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
20888	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站2变压器	500	66.24%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
20889	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变1变压器	800	32.40%	0	0		是		-40.51%
20890	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村石头家禽养殖公变台区	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
20891	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	大格乙线37左3	100	10.20%	0	0				-28.47%
20892	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区4局维变电站202配电变压器	630	35.43%	0	0		是	2026年12月	14.47%
20893	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线钱家沟东台	200	43.05%	93.9	93.9		是	2025年11月	-35.65%
20894	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期3箱变202配电变压器	630	14.29%	477.0	477.0				61.45%
20895	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥线东岗支02	200	81.00%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20896	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分11+1柱上变压器	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	-47.33%
20897	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线70	500	44.60%	0	0				-40.89%
20898	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期2箱式变电站201间隔配电变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-38.64%
20899	和平	太原变	太原变082温州线	温州城22主变	630	8.89%	0	0				-44.67%
20900	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖分9左5右10左1	200	23.70%	0	0				15.80%
20901	于洪	后马变	后马变后林线	小微前马村	200	3.60%	172.8	172.8				-1.70%
20902	东陵	世园变	世满甲线	上水溪谷2号箱变1号变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-42.27%
20903	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村14-1台区	400	92.10%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-36.73%
20904	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	小付家北1台	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-29.34%
20905	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分肖党家支鑫超越家畜几6	400	16.65%	0	0		是	2025年9月	0.00%
20906	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站1公变	630	52.06%	239.0	239.0				-44.17%
20907	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2028年12月	-26.93%
20908	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站1公变	500	39.36%	53.7	53.7				-44.45%
20909	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域3箱变1变压器	630	57.52%	0	0		是		-45.00%
20910	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典1土建变202	500	0.00%	0	0				0.00%
20911	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾2变电站1号变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-42.96%
20912	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变1变压器	630	31.43%	0	0				-50.18%
20913	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑二期2箱式变电站1号变压器	630	76.57%	0	0		是	2026年12月	-21.12%
20914	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江2号变电站201间隔（电台线）配电变压器	630	57.14%	0	0		是	2026年	5.37%
20915	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	七星大厦1号变电站1变压器	800	25.88%	0	0		是	2027年12月	-31.20%
20916	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	东山小区2箱变（单）	400	56.00%	136.0	136.0				-45.16%
20917	沈北	清水变	清水变清蒲干汪千分46(一站式)	清水变清蒲干汪千分46(一站式)	100	41.40%	0	0		是	2026年12月	-47.93%
20918	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站1变压器	630	42.22%	301.0	301.0				-36.96%
20919	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线四管堡北台甲16（四官堡北台）	315	30.16%	188.5	188.5				-34.92%
20920	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子南台J09	315	23.17%	210.5	210.5				-36.33%
20921	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				-43.50%
20922	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加2箱变201	630	52.70%	0	0		是	2028年12月	-43.12%
20923	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方4箱变1变压器	630	72.00%	0	0		是	2026年12月	-33.90%
20924	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景5变电站1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
20925	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干大棚分13右1变台	200	12.60%	0	0				100.00%
20926	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
20927	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期3箱式变电站1配电变压器	500	46.08%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
20928	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园17变电站变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-41.64%
20929	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线33左7左4	400	25.50%	0	0				0.00%
20930	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台（2022微）	315	63.62%	0	0		是	2025年11月	-32.85%
20931	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左7变台	400	65.40%	0	0		是	2025年12月	-51.47%
20932	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	13.02%	0	0				-20.10%
20933	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	一站式-沈阳市沈北新区李红霞水电焊-大辛干电焊分1	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
20934	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线吴家荒	100	45.20%	0	0				-66.92%
20935	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分27+1左3变台	100	70.40%	19.6	19.6				-27.79%
20936	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站2变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-42.29%
20937	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南分12+1右1	200	20.40%	0	0		是	2026年	-67.32%
20938	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼1箱201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20939	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线西大林南台	200	51.90%	0	0				-37.66%
20940	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地峯尚2箱变1变压器	800	32.40%	97.5	97.5				29.86%
20941	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区2号箱变1号考核	800	15.90%	0	0		是	2025年9月	78.05%
20942	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右28左8	400	124.50%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
20943	沈北	清水变	清水变73648清辉线	温馨箱变202配电变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-25.48%
20944	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象3号变电站2号变压器	800	69.00%	0	0				-20.47%
20945	于洪	大潘变	大潘变54054大古线	大潘变407大李线东古村台区	100	32.80%	57.2	57.2		是	2025年	-60.67%
20946	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰西1台	200	56.10%	0	0		是	2026年12月	-21.03%
20947	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	YHG 丽阳开闭站柱上变压器	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-31.15%
20948	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里4箱变201配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年12月	-17.38%
20949	沈河	青年变	青年变350青大线	前春变电站2变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年6月	-40.33%
20950	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期5变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				-40.46%
20951	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线街道支17	160	65.94%	0	0		是	2026年12月	-27.56%
20952	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线末岗分2左1+1左8变台	200	52.80%	74.4	74.4				0.00%
20953	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地馨城4201间隔配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
20954	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干后康分于桥照明支9柱上 变压器	160	51.38%	0	0		是	2026年12月	-59.61%
20955	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站2号主变	630	27.81%	391.8	391.8				-41.26%
20956	和平	广州变	广州变478柳州甲线	明城北市2变电站2号主变	630	29.33%	0	0				-34.42%
20957	新民	公主屯	公主屯变31148农公线	公主屯变165新农线新农线下坎子分105左7变台	100	80.40%	9.6	9.6	2025年4月			-39.82%
20958	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山西台	400	17.70%	289.2	289.2				-23.47%
20959	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左2柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
20960	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务—沈阳市沈北新区玉民生猪养殖场	400	12.30%	0	0		是	2026年12月	25.03%
20961	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分025	100	29.70%	0	0		是	2025年	-29.57%
20962	和平	和平变	和平变144南一乙线	潮州城酒店水源热泵用户201间隔配电变压器	160	78.00%	19.2	19.2				-45.48%
20963	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三千73省宅2用户201间隔配电变压器	500	46.00%	220.0	220.0				-42.82%
20964	铁西	重工变	重工变10870城治线	鑫丰鑫悦庭小区4变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
20965	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古线32邦土台照明分05柱上变压	200	58.50%	63.0	63.0				-30.03%
20966	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分7右17变台	200	37.80%	0	0				0.00%
20967	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-33.28%
20968	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛3箱式变电站202间隔配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2025年12月	-38.48%
20969	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站2配电变压器	630	17.14%	0	0				-40.84%
20970	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛A地块1变电所1变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	11.19%
20971	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站2变压器	630	32.70%	0	0				-37.37%
20972	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	万科东第1箱变2变压器	800	27.60%	499.2	499.2				49.15%
20973	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城厚和轩4号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	9.77%
20974	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂5变电站2配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2025年12月	10.80%
20975	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支28左8变台	100	87.00%	0	0	2022年12月			-35.75%
20976	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干139变台	400	15.30%	298.8	298.8				-25.55%
20977	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分103变台	200	109.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-35.51%
20978	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线后桑林子分12柱上变压器	400	38.75%	0	0		是	2026年12月	-35.40%
20979	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区5变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0				14.04%
20980	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干老龙里分5	315	68.57%	67.5	67.5				-46.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20981	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线42左3	315	31.43%	0	0				-44.30%
20982	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干75右1	315	13.97%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
20983	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右2柱上变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-70.85%
20984	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲7环网单元201开关之4柱上变压器	200	97.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-49.97%
20985	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方乙线刘家分14柱上变压器	400	1.80%	0	0		是	2025年12月	-312.53%
20986	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干17柱上变压器	315	24.76%	205.5	205.5		是	2025年12月	-80.03%
20987	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右17	315	52.38%	0	0				-37.97%
20988	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右11	315	62.86%	0	0				-9.81%
20989	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干80	500	78.80%	0	0		是	2028年12月	-39.41%
20990	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干27柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2028年12月	-46.77%
20991	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干4	315	6.98%	261.5	261.5				-45.62%
20992	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	如沈乙线沈小联干东站分12	250	8.32%	157.6	157.6				-39.71%
20993	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干44	250	13.44%	1.7	1.7				-51.77%
20994	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干65	160	12.75%	0	0		是	2025年	-102.75%
20995	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	施官变146北官线农场分38+1	200	40.00%	0	0				-32.00%
20996	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4左4变压器	315	51.43%	0	0		是	2025年12月	-38.38%
20997	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4左8变压器	200	74.50%	0	0		是	2025年12月	-46.39%
20998	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分37左5	315	44.44%	0	0				-46.09%
20999	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干9柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-38.40%
21000	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右6左2	315	35.81%	0	0				-45.30%
21001	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干桥北分2	400	41.10%	0	0				-40.83%
21002	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干12公变2	315	2.54%	0	0		是	2026年6月	-36.38%
21003	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线33左2	100	70.00%	20.0	20.0				-38.41%
21004	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干污水支26柱上变压器	250	5.76%	0	0		是	2025年12月	-79.09%
21005	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干26	315	54.48%	0	0				-47.28%
21006	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	顺城变073大众乙线大众乙线大众干大北分30-2	315	48.57%	0	0				-49.00%
21007	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左1变台	315	60.57%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
21008	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线62右2变台	250	33.20%	0	0		是	2025年12月	-39.73%
21009	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干82右8右3变台	400	57.30%	130.8	130.8				-67.27%
21010	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右7柱上变压器	315	115.56%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-48.62%
21011	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线30右2柱上变压器	160	45.75%	0	0		是	2025年12月	-47.14%
21012	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干17柱上变压器	315	81.90%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-36.52%
21013	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3+1变压器	200	26.40%	127.2	127.2				0.00%
21014	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干35	160	0.00%	144.0	144.0				0.00%
21015	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左4	315	33.33%	178.5	178.5				-40.12%
21016	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干25公变	315	19.37%	0	0		是	2026年12月	-57.28%
21017	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右2	315	111.11%	0	0	2023年8月			-39.98%
21018	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支5变压器	315	56.51%	105.5	105.5				-43.08%
21019	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线57左4	315	91.43%	0	0	2024年6月			2.91%
21020	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分77变压器	315	10.48%	250.5	250.5				-44.19%
21021	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分115左4变压器	100	10.40%	79.6	79.6				-38.50%
21022	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右6柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
21023	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧亚变270欧怒乙线龙山分3柱上变压器	400	94.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-45.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21024	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分15柱上变压器	200	73.80%	32.4	32.4				-33.77%
21025	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分12左6柱上变压器	315	15.87%	233.5	233.5				-66.63%
21026	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分9柱上变压器	315	15.56%	0	0		是	2025年12月	-48.53%
21027	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加3	315	22.54%	212.5	212.5				-44.82%
21028	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变1	400	79.80%	0	0		是	2025年12月	-47.53%
21029	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园3箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
21030	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变2	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-30.20%
21031	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学2箱变1号变	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-46.12%
21032	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变2号变	500	23.20%	0	0		是	2025年12月	-34.42%
21033	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈后太原南2一次1主变	315	116.19%	0	0	2022年12月			-40.63%
21034	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变1变压器	630	17.52%	0	0				-46.08%
21035	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙7箱变1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
21036	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变2变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-42.75%
21037	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变1变	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-45.60%
21038	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21039	和平	方型变	方型变484光荣乙线	1#主变光荣街39	630	23.33%	0	0				-39.46%
21040	和平	三好变	三好变176河堤乙线	安检法一次主变	630	27.05%	396.6	396.6				-41.37%
21041	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站202	400	20.00%	0	0		是	2028年12月	19.95%
21042	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站202	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	26.94%
21043	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站2变压器	630	57.78%	0	0		是	2025年12月	-43.61%
21044	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园10#2#主变	1250	19.52%	881.0	881.0				-44.22%
21045	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园11#1#主变	630	29.71%	379.8	379.8				-41.60%
21046	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	包道住宅小区箱变2变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-47.76%
21047	和平	青年变	青年变368青二线	2主变电业新村	1250	20.80%	0	0				-35.55%
21048	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站2变压器	630	39.62%	0	0		是	2025年12月	-43.60%
21049	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站1号变压器	630	21.59%	10.0	10.0				-47.77%
21050	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙13箱变1变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-41.10%
21051	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站202变压器	630	37.14%	333.0	333.0				-38.09%
21052	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期1箱变2配电变压器	500	13.76%	0	0		是	2025年12月	-34.41%
21053	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘新财富大厦1土建变201	630	56.63%	0	0				-44.37%
21054	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	运动家园（体校教工住宅）变电站201	630	38.41%	325.0	325.0				-43.57%
21055	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区2变电站202	315	61.27%	90.5	90.5				-43.37%
21056	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	阳光嘉园1变电站202变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-43.97%
21057	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区1变电站201柜	630	77.71%	0	0		是	2028年12月	-39.92%
21058	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉家园箱变1变压器	630	20.63%	0	0				-38.46%
21059	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站202变压器	630	15.24%	0	0		是	2028年12月	-40.57%
21060	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园2变电站201	500	26.24%	318.8	318.8				-42.92%
21061	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站202柜	630	27.30%	395.0	395.0				-43.31%
21062	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站2变压器	500	25.20%	0	0				-40.64%
21063	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#2主变	630	36.19%	0	0				-38.22%
21064	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变1号变	500	18.80%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
21065	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲9箱变1号变	400	23.60%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
21066	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变2变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-38.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21067	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉1箱变1变压器	630	63.81%	0	0		是	2026年6月	-42.37%
21068	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明3变电站201	630	26.35%	401.0	401.0				-44.71%
21069	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	庆余店箱变2变压器	400	75.00%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
21070	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	天坛箱变1变压器	630	83.30%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-42.19%
21071	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾1号变电站1变压器	630	50.79%	0	0				-45.40%
21072	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻新村1箱变1变压器	800	19.25%	566.0	566.0				-46.40%
21073	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	回民1配变电站1变压器	630	80.00%	63.0	63.0	2025年8月			-39.62%
21074	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站201	630	68.83%	133.4	133.4				-42.84%
21075	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站202	500	53.12%	184.4	184.4				-45.45%
21076	大东	大东变	大东变66064东风甲线	祥发2箱变1变压器	630	43.49%	293.0	293.0				-39.97%
21077	沈河	市府变	市府变562府北乙线	民富6变电站2变压器	800	39.90%	400.8	400.8		是	2026年12月	-38.27%
21078	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	榆荫综合楼箱变1变压器	630	0.95%	6.9	6.9				-29.60%
21079	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站1变压器	630	50.16%	0	0		是	2026年6月	-40.60%
21080	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期6箱变1变压器	500	32.80%	0	0		是	2026年12月	-39.35%
21081	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站2变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
21082	沈河	顺城变	顺城变080广宣乙线	华丽山庄1变电站1变压器	500	16.00%	370.0	370.0				-38.86%
21083	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-2箱变1变压器	1000	5.70%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
21084	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	金鼎家园2#变压器	400	14.70%	0	0		是	2026年12月	-28.79%
21085	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆3箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21086	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园2-1次2主变	630	19.81%	442.2	442.2				-39.15%
21087	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园1号变电站1号变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
21088	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光1箱变1变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-39.66%
21089	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期2箱变1变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-43.88%
21090	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强8箱变2变压器	630	38.73%	0	0				-43.31%
21091	和平	和平变	和平变142南一甲线	2主变玛丽蓝	400	20.00%	280.0	280.0				-46.02%
21092	和平	方型变	方型变498望湖甲线	1主变供电处	630	22.54%	0	0				-40.30%
21093	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	东电六合箱变1变压器	500	10.56%	0	0		是	2026年6月	-43.00%
21094	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变1变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-39.15%
21095	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区2箱变1变压器	630	52.19%	238.2	238.2				-42.58%
21096	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦北小区箱变2变压器	400	25.00%	0	0		是		-45.18%
21097	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	跃进小区箱变(单)	400	49.80%	0	0		是		-44.46%
21098	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	工人小区8号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-46.85%
21099	沈河	长青变	长青变452长大甲线	配件箱变1变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年12月	-31.91%
21100	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园2变电站2变压器	400	20.70%	0	0				-47.30%
21101	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业1变电站201	630	43.17%	295.0	295.0				-42.76%
21102	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱1期2箱变1变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年6月	-38.84%
21103	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱1期2箱变2变压器	400	73.80%	0	0		是	2026年6月	-40.44%
21104	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊6变电站201柜	630	66.03%	0	0		是	2028年12月	-40.91%
21105	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站201	315	23.81%	0	0		是	2028年12月	-57.99%
21106	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	雨坛1变电站1变压器	400	30.80%	0	0				-31.38%
21107	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江小区箱变1号变	630	42.22%	254.2	254.2				-40.07%
21108	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	新铁箱变1	400	99.00%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-42.65%
21109	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站202柜	500	61.44%	0	0		是	2028年12月	-46.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21110	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都1箱变1变	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
21111	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰14箱变2号变	630	54.86%	0	0		是	2025年12月	-47.00%
21112	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑2箱变2号变	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
21113	和平	太原变	太原变046南五甲线	平安馨园2#1#变压器	500	58.80%	0	0				-46.78%
21114	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委三亚1变压器	315	31.75%	0	0				-38.12%
21115	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变1号变	630	43.17%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
21116	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜春园变电站3号高压柜2主变	630	42.29%	0	0				-34.87%
21117	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变1变压器	250	22.00%	0	0				-39.98%
21118	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	新华阁箱变201柜	630	25.52%	0	0		是	2028年12月	-33.32%
21119	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站1号配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
21120	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达江湾城四期1变电站202间隔配电变压器	800	73.13%	10.0	10.0		是	2027年12月	-42.09%
21121	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线21+1	400	37.35%	0	0		是	2027年	100.00%
21122	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A1变电站1变压器	630	78.73%	0	0				-40.11%
21123	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站2配电变压器	500	43.84%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
21124	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站2变压器	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-36.04%
21125	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分11+1	315	58.29%	99.9	99.9				-39.42%
21126	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	73.65%	0	0				-4.68%
21127	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分67右6变台	400	18.90%	0	0				-42.79%
21128	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0				-33.18%
21129	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美01间隔201配电变压器	400	34.00%	224.0	224.0				-46.59%
21130	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达6变电站2号配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2027年12月	-48.32%
21131	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站1变压器	630	59.52%	192.0	192.0				-42.48%
21132	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达8变电站1号配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
21133	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会3箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-34.46%
21134	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫干老牛圈分17右3+1变台	200	14.70%	150.6	150.6				11.42%
21135	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	4.57%
21136	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷2变电站1变压器	630	18.29%	0	0				-45.74%
21137	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	星樾时代2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	19.37%	445.0	445.0				50.39%
21138	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站2号变压器	630	8.25%	218.6	218.6				-42.13%
21139	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉养殖号	160	98.75%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-47.41%
21140	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几卢家养殖场甲2	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
21141	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分5左13变台	200	120.00%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-32.60%
21142	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
21143	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾4箱变1变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
21144	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街东南照明	500	22.20%	339.0	339.0				-12.68%
21145	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山支65	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
21146	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街开发箱变1变压器	250	98.88%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.83%
21147	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期201配电变压器	800	33.75%	0	0				-34.63%
21148	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	中国电科第四十七所研究所202变压器	800	10.20%	0	0				100.00%
21149	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线135龙山分41左2柱上变压器	200	10.50%	159.0	159.0				-46.01%
21150	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站2配电变压器	500	42.88%	0	0				-32.51%
21151	于洪	得胜变	得山线95478	荣盛*幸福大道1站房1变压器	630	34.79%	0	0				-50.59%
21152	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分官宝支15	100	54.60%	0	0		是	2026年6月	-42.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21153	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区5变电站1变压器	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
21154	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西台支11大孤家子西1台	200	26.00%	128.0	128.0				-28.83%
21155	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分60右1	200	35.70%	108.6	108.6				2.47%
21156	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支49	100	63.00%	0	0		是	2026年5月	-31.32%
21157	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分16左1	100	60.00%	30.0	30.0				-39.17%
21158	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家小区分支线004	100	39.60%	0	0				-23.65%
21159	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线邢柏大棚4台	30	13.73%	0	0				-53.05%
21160	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期2变电站1变压器	400	31.88%	0	0		是	2025年12月	-43.27%
21161	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	鑫丰熙区府2变电站202配电变压器	500	82.56%	0	0	2023年8月			-29.25%
21162	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器1公变	500	24.40%	328.0	328.0				-37.72%
21163	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干46右24+1右22	200	3.00%	0	0				0.00%
21164	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	电力住宅1变压器	400	68.40%	86.4	86.4				-47.16%
21165	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利亚特湾三期3号变电站1号配电变压器	630	13.02%	485.0	485.0				-41.19%
21166	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室1变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-42.51%
21167	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线沙平分旺支42左8柱上变压器	315	67.94%	0	0		是	2025年12月	-47.49%
21168	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右2+1左1	400	12.60%	0	0				-31.53%
21169	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子支36	315	39.37%	0	0		是	2027年	-38.38%
21170	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分148左5变台	200	27.20%	125.6	125.6				-41.96%
21171	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2配电站2变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
21172	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分8+1	315	10.16%	251.5	251.5				-37.90%
21173	康平	四家子	四家子变1206两家子线	忙东新台1柱上变压器	200	32.80%	0	0		是	2026年5月	-48.70%
21174	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线66左分1	400	13.90%	204.4	204.4				11.75%
21175	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	YHG 东岗干31右	100	49.20%	0	0		是	2025年12月	-47.36%
21176	浑南	智慧变	智慧972智月线	环球港动感城二期1号变电站202配电变压器2	800	8.70%	650.4	650.4				0.00%
21177	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分泰家房支25右6变台	200	37.60%	104.8	104.8				-16.86%
21178	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变2变压器	400	58.40%	126.4	126.4				-32.28%
21179	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变201配电变压器	630	39.62%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
21180	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园3局维变电站201配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
21181	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜南小区变电站202	630	52.38%	0	0				-44.26%
21182	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线39左15变台	400	11.70%	0	0				0.00%
21183	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干91+1左3	200	44.70%	0	0		是	2027年	-35.33%
21184	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区5变电站2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-43.96%
21185	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区3变电站2变压器	630	47.94%	0	0				-26.06%
21186	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支51右4+1右4变台	200	24.90%	0	0				11.52%
21187	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分65左6变台	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-33.63%
21188	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村村后台	200	63.60%	0	0				-27.88%
21189	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干13右1加1	200	0.00%	0	0				0.00%
21190	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-633.68%
21191	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天干6右9左5变台	200	32.40%	0	0				-41.17%
21192	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景3箱变(单)	630	11.43%	0	0		是		-40.97%
21193	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	沈海变374东望甲线和平干铁工分2	200	62.70%	54.6	54.6				-43.36%
21194	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分8左3	400	59.75%	121.0	121.0				-44.31%
21195	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼坤1变电站2变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-39.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21196	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分28+1	200	50.40%	0	0		是	2028年	13.76%
21197	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站1配电变压器	400	18.30%	0	0				7.15%
21198	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光住宅2箱变(单)	630	20.32%	0	0				-42.61%
21199	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年10月	-42.18%
21200	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南台	200	109.50%	0	0	2025年8月			-37.80%
21201	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城4号201配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2025年12月	-32.59%
21202	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府2局维变电站201配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	5.50%
21203	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合二台	200	53.40%	73.2	73.2				-28.86%
21204	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	佟王线8右分04	80	111.75%	0	0	2024年6月	是	2027年	-50.00%
21205	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分94	200	25.00%	0	0		是	2025年12月	-38.28%
21206	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区3变电站变压器	500	36.96%	265.2	265.2				-41.15%
21207	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分213左4变台	200	21.90%	0	0		是	2025年12月	13.20%
21208	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子卜刘土村漫全养鱼公变台区	200	35.40%	109.2	109.2				0.00%
21209	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分176右7变台	200	37.50%	0	0		是	2025年12月	-24.31%
21210	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干77+1右1	400	0.00%	0	0				0.00%
21211	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线20左1变台	200	80.20%	19.6	19.6	2025年2月			-94.10%
21212	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站201配电变压器	800	70.50%	0	0				-39.92%
21213	于洪	建筑变	建筑变22640建工甲线	小微建工甲线1台	200	7.20%	0	0				-12.43%
21214	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线团山村支4	200	9.00%	162.0	162.0		是		0.00%
21215	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	枫景瑞阁1箱变2变压器	500	43.20%	234.0	234.0		是		-36.98%
21216	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井9组照明新	200	38.40%	103.2	103.2				0.00%
21217	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分12	200	42.30%	95.4	95.4				-21.61%
21218	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎医院1楼虎利干乾弘分2	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
21219	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区3站房2变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-39.48%
21220	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房2箱变2	400	0.00%	0	0		是		0.00%
21221	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园3变电站2变压器	400	44.25%	0	0				-29.68%
21222	沈河	青年变	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年6月	-37.44%
21223	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园5箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-41.49%
21224	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_中海城02B区别墅3箱式变电站1号配电变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	99.93%
21225	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	YHG_丽江苑小区6箱式变电站1号配电变压器	400	65.50%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
21226	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线本纲分158	200	24.23%	0	0		是	2025年12月	-35.49%
21227	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线王连河分支21	200	42.80%	0	0		是	2026年12月	-32.06%
21228	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台支08	200	19.80%	0	0		是	2026年12月	-25.38%
21229	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干罗家东大棚支罗家大棚支07	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	-22.51%
21230	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村照明台2	400	60.00%	120.0	120.0				-32.72%
21231	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期2箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-4.66%
21232	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站2配电变压器	500	35.52%	0	0				-42.40%
21233	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线226左1变台	200	40.20%	0	0				100.00%
21234	于洪	小于变	10kV小山线56240	连泰美域1站房1配电变压器	630	45.08%	283.0	283.0				-38.64%
21235	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分9右1柱上变压器	315	73.40%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
21236	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组2变电站202配电变压器	800	15.90%	592.8	592.8		是	2026年12月	33.89%
21237	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村东一台	200	2.10%	175.8	175.8				0.00%
21238	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东南大棚地	100	145.60%	0	0	2024年6月			29.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21239	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期2变电站1号变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年	-42.60%
21240	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	闵家一组大棚（2021微）新	400	8.10%	327.6	327.6				0.00%
21241	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分5右4	160	49.00%	0	0		是	2026年	-27.66%
21242	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右10	400	34.25%	223.0	223.0				10.82%
21243	浑南	于山变	于山变778于通线	华发新城丽景嘉园1变电站1号配电变压器	800	29.10%	487.2	487.2		是	2027年12月	-14.64%
21244	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	盛世家园1变电站201	630	16.19%	465.0	465.0		是	2028年12月	-42.85%
21245	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干后当堡分8左4变台	400	36.50%	214.0	214.0				5.93%
21246	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	LS_YHG_沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二期)3箱1变	630	36.83%	0	0		是	2026年12月	-32.41%
21247	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻4电井分支11	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
21248	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线周徐村照明	400	40.20%	0	0		是	2026年6月	-51.12%
21249	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左10	315	14.92%	0	0		是	2025年	-42.58%
21250	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔A台分02	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-40.07%
21251	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站201配电变压器	630	18.29%	0	0				-35.44%
21252	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万城四期6箱式变电站配电变压器	630	32.38%	0	0				-42.31%
21253	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内中台	400	81.00%	36.0	36.0	2025年4月			-23.95%
21254	和平	砂山变	砂山变550砂大甲线	金叶小明公寓变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-160.63%
21255	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区）	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	-33.86%
21256	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐 and 城2.1期箱变1变压器	630	50.29%	0	0		是	2026年12月	-31.23%
21257	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟10变电站2变压器	800	47.63%	0	0				-40.34%
21258	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	敖司牛村综合一台微	400	30.00%	0	0		是	2025年11月	-31.83%
21259	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林语六期1箱变1配电变压器	800	37.80%	0	0		是	2026年12月	17.15%
21260	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾（二）3局维变电站配电变压器201	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	87.58%
21261	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区1变电站1变压器	800	22.80%	0	0		是	2025年12月	-29.03%
21262	东陵	农大变	农首线	双珑原著1箱变2变压器	800	34.80%	441.6	441.6				5.42%
21263	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变1变压器	800	44.63%	363.0	363.0				-36.32%
21264	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园2箱变1变压器	400	30.00%	240.0	240.0				-43.29%
21265	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分哈支29	200	7.80%	0	0		是	2027年	11.06%
21266	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站2号变压器	400	28.00%	0	0		是	2027年12月	-40.00%
21267	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右1右1	400	10.05%	319.8	319.8				0.00%
21268	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分6左4右1变台	400	18.30%	0	0				0.00%
21269	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城02B区4别墅2配电变压器	400	53.50%	0	0		是	2025年12月	7.29%
21270	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支57	100	77.00%	13.0	13.0				-29.33%
21271	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分22	315	77.78%	38.5	38.5				-33.79%
21272	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	东望甲线和平干辛家分17左4	100	57.00%	33.0	33.0				-11.69%
21273	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期2号变电站2号配电变压器	800	34.20%	0	0				-7.97%
21274	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期3号变电站1号配电变压器	630	25.08%	0	0				-14.34%
21275	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-41.77%
21276	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12右11	200	17.40%	0	0				-29.61%
21277	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱分19	200	49.80%	0	0		是	2026年	-22.74%
21278	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园1箱变变压器	630	26.67%	399.0	399.0		是	2028年12月	-44.15%
21279	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家五组照明	400	100.80%	0	0	2025年6月			-23.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21280	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰2箱变（单）	630	22.48%	157.6	157.6				-41.34%
21281	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际6变电站1变压器	500	32.16%	289.2	289.2				-38.44%
21282	沈北	道义变	道义变15270纺校线	边防小区	630	10.29%	0	0		是	2026年12月	-21.39%
21283	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾4号变电站2变压器	500	21.20%	0	0				-37.90%
21284	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站202柜	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21285	于洪	五金变	五金变五机甲线	小微五机甲干五民分12左7左3+2	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	18.50%
21286	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅17变电站1变压器	630	47.30%	0	0				-37.14%
21287	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支09	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
21288	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变1变压器	630	33.52%	0	0				-38.05%
21289	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变1变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-47.32%
21290	东陵	世园变	世园变世高线	天琴湾3箱变1变压器	400	7.20%	0	0		是	2026年12月	13.65%
21291	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线39右1	400	1.20%	0	0				0.00%
21292	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站1配电变压器	630	41.90%	0	0				-39.78%
21293	沈河	站前变	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站2变压器	800	15.30%	597.6	597.6				-45.34%
21294	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院3箱变1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
21295	于洪	得胜变	得胜变95442	三隆熙湖枫景小区2变压器	630	44.44%	287.0	287.0				-42.90%
21296	皇姑	方溪变	方溪变356甬上乙线	环际一期2箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-34.64%
21297	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站1号变压器	800	15.30%	0	0		是	2027年12月	-41.30%
21298	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变101	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21299	和平	广州变	广州变462广太甲线	西塔储备局1变压器	630	40.76%	310.2	310.2		是	2025年12月	-29.97%
21300	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线21	400	56.60%	0	0		是	2027年12月	-45.71%
21301	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变1配电变压器	630	99.52%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-41.99%
21302	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变2配电变压器	630	30.95%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
21303	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0				-40.81%
21304	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期2局维变202配电变压器	400	32.10%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
21305	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	西江乙线西江干7+1柱上变压器	400	6.25%	0	0		是	2025年12月	-30.85%
21306	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干84左03	160	63.19%	42.9	42.9				-34.18%
21307	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春四期B区2变电站202变压器	500	70.40%	0	0				12.37%
21308	辽中	金山变	金山变45542金庄线	靛庄村综合一台	200	64.80%	50.4	50.4				-46.86%
21309	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干省宅分3柱上变压器	400	64.25%	0	0		是	2025年12月	-44.22%
21310	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大黄分靠山支张家西台支8	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-51.39%
21311	法库	包家屯	包家屯包家线	10kV包家线东洼子分10	80	27.25%	0	0		是	2027年	-33.36%
21312	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期（二）局维变202配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年12月	-23.36%
21313	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线小潘照明	630	25.08%	409.0	409.0				-27.99%
21314	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站2变压器	315	0.00%	10.0	10.0				-49.41%
21315	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园3变电站2号变压器	800	20.25%	0	0		是	2027年12月	-42.28%
21316	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园8变电站1变压器	500	20.40%	0	0		是	2027年12月	-43.84%
21317	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾（1期4箱变）	630	50.48%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
21318	沈北	董楼子	董楼子望滨线	10kV望滨干千佛分15加1右2变压器	200	52.65%	74.7	74.7				-2.88%
21319	沈北	大志变	大志志詹乙线	沈北城市管理局（虎利干排污分一站式）	100	38.10%	51.9	51.9		是	2026年12月	-13.68%
21320	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分36变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-35.83%
21321	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站202柜	630	0.00%	93.5	93.5				0.00%
21322	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大三期小区2变电站1变压器	500	55.20%	0	0		是	2025年12月	-44.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21323	沈北	道义变	道孝甲线	辽宁恒润通信工程有限公司（一站式服务）	200	14.40%	151.2	151.2		是	2026年12月	-37.26%
21324	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线平房分支线053	100	22.80%	0	0		是	2026年12月	-19.26%
21325	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站2变压器	500	20.80%	0	0				-49.03%
21326	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站1变压器	500	28.00%	310.0	310.0				-34.45%
21327	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区2变电站201变压器	630	32.76%	0	0				-40.26%
21328	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城14箱变2变压器	500	32.80%	0	0		是		-62.63%
21329	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站1变压器	630	13.49%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
21330	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机于114右6变台	200	58.80%	62.4	62.4				-23.76%
21331	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分16右14变台	100	72.70%	0	0				-24.48%
21332	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	前当堡变304章京线章京线章京分35变台	400	48.60%	0	0				-29.67%
21333	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线小区内线小区分11变台	200	56.20%	67.6	67.6				-31.08%
21334	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期3箱式变电站2配电变压器	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	1.04%
21335	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分16变台	100	8.60%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
21336	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	目羽分2	400	16.50%	0	0				100.00%
21337	法库	新依变	依三线	10kV依三线新三面船东支4	250	19.44%	0	0		是	2025年12月	-28.97%
21338	沈北	大志变	志詹乙线	富城春天一期1变电站1号变压器	630	17.78%	455.0	455.0		是	2026年12月	-38.66%
21339	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区3箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21340	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干063	315	63.43%	0	0		是	2026年12月	-35.15%
21341	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黑鱼泡照明（微）	400	15.60%	0	0		是	2026年6月	-106.69%
21342	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区2变电站2变压器	800	12.38%	308.3	308.3				100.00%
21343	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线148+1右14变台	200	22.80%	0	0				-31.45%
21344	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左22变台	200	36.00%	108.0	108.0				-35.84%
21345	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线农场水利支5(南水利5)	100	50.40%	39.6	39.6				-61.46%
21346	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春1变电站1变压器	500	35.20%	274.0	274.0				-39.07%
21347	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期5箱式变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-35.27%
21348	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站2变压器	630	41.90%	303.0	303.0				-44.38%
21349	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区2变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21350	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线关家村大棚	200	48.00%	84.0	84.0				-44.40%
21351	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞中台	400	65.50%	98.0	98.0				-33.88%
21352	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区1变电站1变压器	800	16.13%	591.0	591.0				-43.14%
21353	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	图门1变压器	315	30.48%	0	0				-43.90%
21354	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线博昌物业2西0562	630	58.41%	0	0				-38.28%
21355	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杨家设施小区支004	200	34.50%	0	0		是	2026年5月	-39.23%
21356	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站1号变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	-40.49%
21357	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分085	160	46.75%	69.2	69.2				-42.65%
21358	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	虹桥新居小区变电站202变压器	500	15.20%	374.0	374.0				-41.36%
21359	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站2变压器	500	82.88%	0	0	2024年12月			-40.23%
21360	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际2变电站1柜	630	22.54%	0	0				-42.94%
21361	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区2变电站1变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-40.83%
21362	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-41.26%
21363	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务南几18	200	60.00%	60.0	60.0				-27.55%
21364	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分新西支44左1	200	38.40%	0	0				0.00%
21365	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅20变电站1变压器	630	43.49%	0	0				-41.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21366	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线329左1变台	200	43.20%	93.6	93.6		是	2025年12月	9.15%
21367	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站202间隔配电变压器	500	32.32%	0	0		是	2026年12月	-42.74%
21368	于洪	大潘变	大潘线	紫金城1变电站1变压器	630	63.17%	0	0				-39.35%
21369	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线西乡分支003	100	91.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-26.27%
21370	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线050	100	66.90%	0	0		是	2026年12月	-30.03%
21371	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	中兴消防公寓变电站201间隔（官塔甲线）配电变压	400	1.50%	0	0				7.48%
21372	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园1箱变202变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-27.64%
21373	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园3箱变202变压器	630	5.71%	0	0		是	2026年12月	-26.76%
21374	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子东儿03	400	14.75%	0	0		是	2025年12月	-33.18%
21375	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干长北分25左1柱上变压器	400	63.60%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
21376	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-7母 线配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
21377	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德二期小区1变电站2变压器	800	47.40%	340.8	340.8				12.10%
21378	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期5变电站201配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21379	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区二期2周维变电站202配电变压器	800	2.40%	0	0		是	2026年12月	12.25%
21380	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站1S变压器	630	25.52%	0	0				-42.02%
21381	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	汇景锦绣潢南1变电站2变压器	630	8.57%	0	0				100.00%
21382	东陵	中马变	疗养甲线	方迪山庄2箱变新1变压器	630	14.86%	228.8	228.8				7.66%
21383	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分49右9LD	80	54.50%	0	0				-54.66%
21384	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里2号变电站2号配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	4.36%
21385	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线线和干101（路灯）	50	6.00%	0	0				-90.87%
21386	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干90+1	315	53.84%	0	0				-25.25%
21387	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分34左10柱上变压器	400	41.10%	0	0		是	2025年12月	-38.26%
21388	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵1箱变1变压器	630	41.27%	0	0				-40.88%
21389	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	建设干111+1	315	27.94%	195.5	195.5				-43.41%
21390	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	住宅一支2柱上变压器	315	10.79%	0	0		是	2025年12月	-52.35%
21391	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金水丽景湾1箱式变电站配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
21392	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区6变电站1变压器	630	40.00%	315.0	315.0				-42.48%
21393	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨獾洞支13左1变台	50	48.00%	0	0		是	2025年12月	-31.74%
21394	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110左19右6变台	400	21.30%	0	0				-36.47%
21395	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21396	于洪	范屯变	范静线	拉马台村于家坟小微1号台	400	10.80%	0	0				0.00%
21397	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站202配电变压器	630	38.86%	0	0				-40.61%
21398	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干4+1左5柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-50.00%
21399	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分33变台	200	49.20%	81.6	81.6				-43.56%
21400	于洪	化学变	化西甲线	安乐村2台区	50	19.20%	0	0				-100.81%
21401	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷1局维变电站202配电变压器	800	9.90%	0	0				100.00%
21402	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线博昌物业1东0439	400	110.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-43.91%
21403	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	松辽东区1号变电站2号变压器	630	12.70%	0	0				-36.11%
21404	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和汇2箱变2变压器	800	33.00%	0	0				11.22%
21405	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分12左2柱上变压器	315	31.75%	0	0				-34.47%
21406	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分18变压器	315	44.44%	0	0		是	2025年12月	-41.83%
21407	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支前熊支19左5变台	200	36.60%	0	0				-11.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21408	沈河	南湖变	南湖变497南商线	雅颂大苑1配变电站201间隔配电变压器	800	13.50%	612.0	612.0				-26.07%
21409	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	天坛干35公变	100	2.40%	0	0		是	2026年12月	-225.00%
21410	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号台支1	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-48.25%
21411	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区1变电站1变压器	800	74.63%	123.0	123.0				-37.62%
21412	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变1站内变压器	315	45.71%	139.5	139.5				-42.22%
21413	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花5箱式变电站2配电变压器	630	52.95%	0	0				-45.56%
21414	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	辛家分21右7+1	400	83.43%	0	0	2024年6月			11.20%
21415	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分11+1右1	200	39.30%	0	0		是	2026年	100.00%
21416	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线西丁家房村（西台）	315	24.52%	0	0		是	2025年11月	-28.93%
21417	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花3箱式变电站1配电变压器	800	34.88%	0	0				-40.76%
21418	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡3箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
21419	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦一期3箱变2变压器	800	35.63%	435.0	435.0		是		-41.00%
21420	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站1变压器	630	33.81%	0	0		是	2027年12月	-43.19%
21421	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝支10左8变台	400	15.75%	0	0				2.94%
21422	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分43变台	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-54.70%
21423	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线沈阳市于洪区彰驿供暖管理处	400	35.70%	0	0				-41.39%
21424	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村1机井	50	60.80%	14.6	14.6		是	2025年	-44.39%
21425	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分20	315	78.73%	0	0		是		-22.05%
21426	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
21427	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚5箱式变电站1配电变压器	630	50.16%	0	0		是	2025年12月	-36.27%
21428	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	方林龙湖学榉府1小区变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
21429	于洪	光辉变	光东线	小徽后集体西台	400	30.30%	238.8	238.8				-28.79%
21430	和平	广州变	广州变478柳州甲线	金苑华城地下1号3主变	630	13.46%	0	0				-41.46%
21431	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区2变电站201变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-46.57%
21432	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园3箱变2变压器	500	32.96%	0	0				-43.08%
21433	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧西支16	400	37.20%	0	0		是	2027年	-29.61%
21434	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅三期小区变电站2变压器	800	19.80%	561.6	561.6				-15.59%
21435	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园10号小区变电站201配电变压器	630	36.57%	0	0				-41.68%
21436	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村11机井	400	5.10%	339.6	339.6				-38.19%
21437	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村14机井	50	94.40%	0	0	2025年8月			-69.46%
21438	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村15机井	100	37.20%	52.8	52.8				-50.30%
21439	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支12右T8变压器	50	45.60%	0	0		是	2026年12月	-57.92%
21440	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线小区分1	200	80.40%	0	0	2023年9月	是	2026年12月	-32.46%
21441	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线24+1	200	28.50%	0	0				-33.84%
21442	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线55左10变台	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-29.84%
21443	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线14左10变台	400	47.63%	0	0		是		-29.06%
21444	新民	温台变	温台变1104安李线	温台变104安李线安李线佟窝分26变台	200	108.00%	0	0	2025年6月			-48.56%
21445	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分010	100	96.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.50%
21446	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润1箱变1变压器	800	25.50%	516.0	516.0				9.06%
21447	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左5右1柱上变压器	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-47.21%
21448	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期1号箱变2号变压器	630	4.76%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21449	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际6变电站2变压器	400	57.25%	0	0				-41.44%
21450	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207卢电线卢电干171左4右8变台	50	87.40%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-34.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21451	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分郑家支72变台	100	73.80%	16.2	16.2		是	2025年12月	-55.04%
21452	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪于康家山分同心支54右12	200	45.30%	0	0		是	2025年	-20.13%
21453	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡11号小区变电站2变压器	800	25.88%	0	0				-40.13%
21454	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干82+1左2	400	46.50%	0	0				100.00%
21455	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟2变电站1变压器	630	42.86%	0	0				-39.07%
21456	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站2变压器	400	54.00%	0	0				-40.99%
21457	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线下洼子分04	160	97.50%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-33.83%
21458	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星A小区变电站201	630	62.54%	0	0		是	2028年12月	-49.05%
21459	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1202配电变压器	400	75.00%	0	0		是	2026年12月	-42.20%
21460	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2202配电变压器	630	23.11%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
21461	于洪	大潘变	大潘线	大潘变401大彰线彰驿社区	400	17.80%	0	0				-48.83%
21462	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于马头分20右6	200	56.70%	0	0				-21.91%
21463	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分18+1	200	18.00%	0	0				-33.12%
21464	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分靠村南支4	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	11.91%
21465	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21466	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期3变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
21467	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分柏家支05	200	17.60%	0	0		是	2026年5月	-13.76%
21468	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期4箱式变电站2配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2025年12月	3.16%
21469	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区1变电站2配电变压器	400	8.00%	0	0		是	2025年12月	25.78%
21470	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明苑A2变电站201变压器	400	23.60%	0	0				-49.59%
21471	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线16	315	33.97%	176.5	176.5				-43.92%
21472	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站1变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-11.26%
21473	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左22	80	56.25%	27.0	27.0				-112.99%
21474	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3变电站2变压器	630	32.06%	365.0	365.0				4.92%
21475	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城6号变电站201间隔配电变压器	400	65.20%	99.2	99.2				-35.02%
21476	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	27.00%	0	0				-22.50%
21477	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线山崴子支046	200	55.20%	0	0		是	2026年12月	-24.01%
21478	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	农机局箱变1变压器	400	119.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-15.58%
21479	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分016	100	71.70%	0	0				-47.07%
21480	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾3变电站2变压器	800	27.38%	501.0	501.0				-42.88%
21481	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯东凡2	100	35.20%	0	0		是	2025年11月	-32.65%
21482	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线荣鹏支02	315	82.54%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	-38.14%
21483	于洪	铸造变	铸东乙线	林溪郡二期1站房1配电变压器	630	10.95%	0	0				100.00%
21484	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	润江华府2箱式变电站2配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
21485	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干永安分74柱上变压器	200	26.10%	127.8	127.8				-23.96%
21486	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变1变压器	500	19.20%	354.0	354.0				-39.16%
21487	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东岗子分支19	400	18.00%	0	0				-45.73%
21488	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线房家分支线011	200	14.50%	151.0	151.0				-20.56%
21489	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西大道北机井	100	43.20%	0	0		是	2025年11月	-50.90%
21490	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期1号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21491	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台农场村新业棉业公变台区	200	62.40%	55.2	55.2				100.00%
21492	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	君豪巴黎庄园一期2小区变电站201配电变压器	630	2.86%	0	0				90.08%
21493	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站2变压器	500	34.88%	0	0				-41.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21494	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干长岗子分六组支3变台	200	11.15%	0	0				-22.07%
21495	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	圣丰御景广场二期2变电站201配电变压器	800	47.70%	338.4	338.4				-27.83%
21496	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支53	200	25.20%	0	0		是	2025年11月	-29.73%
21497	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左7右9	200	79.80%	0	0		是	2027年	0.00%
21498	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干12+1左6	400	4.13%	343.5	343.5				24.34%
21499	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期2变电站201间隔配电变压器	630	59.37%	0	0		是	2028年12月	-38.41%
21500	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21501	铁西	劝工变	劝工变20040劝弄线	鑫丰又一城6箱变201变压器	500	25.92%	173.2	173.2				-41.48%
21502	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	兴隆台B西2号变台	200	27.60%	0	0				-17.70%
21503	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线126右1变台	200	17.10%	145.8	145.8				18.88%
21504	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房分支37	100	60.90%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
21505	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树果园支16	50	77.00%	0	0		是	2026年12月	10.39%
21506	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵东变158陵北乙线瓦窑分5柱上变压器	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
21507	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干21左1	200	3.60%	0	0		是	2025年	37.66%
21508	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分29右10变压器	200	6.50%	167.0	167.0				-13.14%
21509	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分38(湾沟综合台)	200	29.10%	121.8	121.8				-37.14%
21510	于洪	范屯变	范静线	小微北甸子村1台	400	1.80%	0	0				0.00%
21511	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21512	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	93055二期居民变电站202变压器	400	6.30%	334.8	334.8				100.00%
21513	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫园小区配电站201变压器	500	40.64%	246.8	246.8				-38.20%
21514	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干73+1左2变台	200	9.30%	161.4	161.4		是	2025年12月	20.06%
21515	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地5箱变2变压器	630	8.89%	511.0	511.0		是	2026年12月	-5.66%
21516	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2变电站202配电变压器	800	29.63%	483.0	483.0				-22.82%
21517	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西1台支9	400	37.40%	0	0		是	2026年12月	-23.97%
21518	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城1变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
21519	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站1变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
21520	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家二台综合(2023微)	400	72.30%	70.8	70.8				61.28%
21521	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站1变压器	630	17.62%	325.6	325.6				-40.09%
21522	于洪	高明变	高北线	弓匠社区4变电站6变压器	630	20.83%	0	0				-41.32%
21523	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线荒地台区	315	26.67%	199.5	199.5		是	2025年11月	-33.76%
21524	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后次沟支26	200	55.58%	68.9	68.9				-34.80%
21525	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期1箱变202配电变压器	400	4.20%	343.2	343.2				50.23%
21526	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干农机所分1加1左1	200	19.50%	141.0	141.0				39.78%
21527	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园6小区变电站1变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	-45.95%
21528	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家卜南照明2号柱上变压器	200	30.90%	118.2	118.2				-37.82%
21529	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站1变压器	630	59.05%	0	0		是	2028年12月	-36.77%
21530	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干076柱上变压器	400	47.40%	10.0	10.0				-36.96%
21531	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵干10右14之1	315	21.90%	214.5	214.5				-44.26%
21532	沈北	天乾变	天金线	中金和悦1局维变电站201配电变压器	800	31.00%	0	0		是	2026年12月	7.16%
21533	于洪	光辉变	光专线	西老边照明南台分台	400	12.30%	310.8	310.8				0.00%
21534	于洪	范屯变	范古线	爱国村西台2台区	200	86.10%	0	0	2025年8月	是	2025年9月	-10.07%
21535	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站2配电变压器	630	90.67%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-38.30%
21536	和平	太原变	太原变082温州线	温州城21主变	630	16.51%	0	0				-40.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21537	东陵	李相变	李班线	李班线李班干下泉分25照明支3柱上变压器	400	17.40%	290.4	290.4		是	2026年12月	-31.74%
21538	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙7	400	74.10%	0	0		是	2025年12月	3.56%
21539	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2201配电变压器	630	38.57%	0	0		是	2026年12月	-40.01%
21540	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-38.96%
21541	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站202配电变压器	630	27.81%	0	0				-19.87%
21542	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站201配电变压器	630	38.48%	0	0				-43.30%
21543	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内南台	200	17.70%	0	0				-6.69%
21544	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线44左12左4变台	200	42.60%	0	0		是	2025年12月	-13.59%
21545	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园3箱式变电站1号变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-41.09%
21546	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分北水利支华晨几9	200	2.70%	174.6	174.6				-1.10%
21547	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分夏长伟养殖场支2	200	25.20%	129.6	129.6				27.97%
21548	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右2变压器	315	36.57%	0	0		是	2025年12月	-10.29%
21549	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧西支15	400	21.00%	0	0		是	2027年	100.00%
21550	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站1变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
21551	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期2变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
21552	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	三盛颐景园二期小区1变电站201配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	52.96%
21553	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期4箱变2变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年12月	-29.58%
21554	东陵	孙家寨	孙张线	华新园2箱变1变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
21555	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干141新	400	83.00%	0	0	2024年6月			7.87%
21556	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干营房分45右2	315	25.08%	0	0		是	2025年	-33.41%
21557	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	葡萄园小微分台	400	33.75%	0	0				6.29%
21558	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	金冠御景西城二期变电站201变压器	630	6.67%	525.0	525.0				0.00%
21559	东陵	中马变	高坎线	YHG 东泽住宅楼箱式变电站201间隔配电变压器	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-36.03%
21560	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分奶站支14柱上变压器	400	18.60%	10.0	10.0				-22.56%
21561	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kv宝十线134杆（十间房北一台）	100	53.60%	36.4	36.4		是	2025年11月	-42.57%
21562	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线130右1柱上变压器	400	28.95%	0	0		是	2026年12月	-36.71%
21563	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代3变电站2配电变压器	400	14.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
21564	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	獐跃珍藏公变台	315	8.89%	255.5	255.5				100.00%
21565	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线41左2	315	38.86%	0	0				-40.89%
21566	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分25变台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-35.76%
21567	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期2小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21568	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变1变压器	630	46.86%	6.9	6.9				-43.11%
21569	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变1变压器	630	38.41%	0	0				-37.83%
21570	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅1变电站101配电变压器	630	9.84%	0	0				-45.70%
21571	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路干44	200	46.20%	0	0				8.08%
21572	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园12主变	500	34.00%	280.0	280.0				-38.93%
21573	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林4箱变2配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-48.39%
21574	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际3变电站2柜	630	25.08%	0	0				-44.60%
21575	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21576	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	锦业祥府1变电站2变压器	630	5.40%	0	0				0.00%
21577	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27左8变台	200	31.60%	23.8	23.8				-49.93%
21578	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分3柱上变压器	315	73.97%	50.5	50.5				-45.14%
21579	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻西分支11	80	38.75%	0	0		是	2026年12月	-42.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21580	沈北	农高变	农丰线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理服务公司（东北育才小学）	200	1.50%	0	0		是	2026年12月	9.47%
21581	新民	新民变	新民变30172化肥线	化肥干大营分3右1	200	7.50%	0	0		是	2025年12月	11.24%
21582	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-2箱变202配电变压器	400	21.00%	276.0	276.0				-0.54%
21583	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线122变台	200	40.20%	0	0				-39.20%
21584	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农七分35+1柱上变压器	400	23.40%	0	0		是	2028年12月	-20.40%
21585	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学2箱变1变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-27.10%
21586	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	四德里住宅1箱变1变压器	500	19.20%	354.0	354.0		是		-44.81%
21587	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站202配电变压器	630	32.06%	0	0				-43.04%
21588	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站202变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-44.56%
21589	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站1号变压器	630	10.16%	218.6	218.6				-43.38%
21590	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛1变电站2变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	18.21%
21591	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房三组	400	56.70%	0	0				-41.22%
21592	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左12+1左9	200	14.40%	151.2	151.2				100.00%
21593	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	沈阳四维雅悦酒店管理有限公司201间隔配电变压器	630	40.19%	0	0		是	2028年12月	-62.97%
21594	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21595	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇4变电站变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
21596	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站2变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
21597	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站2变压器	500	20.16%	0	0				-43.02%
21598	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房15组新1	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
21599	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区6变电站1变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-2.26%
21600	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分54-2	315	1.59%	278.5	278.5				-1092.13%
21601	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期3号配电室1号变压器	630	52.70%	0	0		是	2027年12月	-34.54%
21602	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147右2左1变台	200	18.80%	0	0		是	2025年12月	-117.76%
21603	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰三井大棚二台（2020微）	200	21.45%	0	0				-23.04%
21604	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右17变台	400	41.60%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
21605	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业线30右9左1变台	200	44.40%	0	0				-30.95%
21606	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线88左1	400	0.00%	0	0				0.00%
21607	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分73英窝支15	200	76.60%	26.8	26.8				-38.51%
21608	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站202间隔配电变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-49.26%
21609	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城1号变电站201配电变压器	630	46.48%	0	0				-35.43%
21610	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城4号变电站201配电变压器	630	49.14%	0	0				-34.62%
21611	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分20左1左1柱上变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
21612	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅1箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-43.21%
21613	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福于党校分1+1	315	30.48%	0	0				-40.83%
21614	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站1箱变变压器配电变压器配电变压器	1000	15.12%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
21615	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	新安乙线法赖分后沙支15右2变台	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	-34.51%
21616	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景苑7变电站1变压器	630	54.86%	221.4	221.4				-40.03%
21617	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	439.0	439.0				52.61%
21618	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	法哈牛变608东兴线东兴干屯分5左8变台	200	76.20%	0	0				-32.21%
21619	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏一队分柏一队北支3（柏一队北台）	315	37.71%	0	0		是	2025年9月	-26.60%
21620	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分37右1右12变台	200	31.65%	116.7	116.7				-28.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21621	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站2号变压器	500	29.70%	0	0		是	2027年12月	-34.45%
21622	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城5号变电站201配电变压器	630	20.19%	0	0				-42.23%
21623	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	地坛安居1箱变2变压器	630	31.75%	0	0		是		-44.31%
21624	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分64左3	400	48.25%	0	0				-46.24%
21625	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分48	200	9.00%	162.0	162.0				-34.37%
21626	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	丽都新城箱变2变压器	630	107.62%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-40.18%
21627	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁4号箱变变压器配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-42.21%
21628	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右13柱上变压器	315	14.86%	0	0		是	2025年12月	-34.11%
21629	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干101公变	400	48.50%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
21630	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右4	315	43.81%	0	0		是		-44.07%
21631	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分41左5变压器	250	0.96%	222.6	222.6				-15033.33%
21632	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左3	315	0.32%	282.5	282.5				-124.19%
21633	铁西	重工变	重工变10870城冶线	城冶线城水干14左4变压器	400	15.25%	299.0	299.0				-61.51%
21634	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干23左4	315	26.98%	0	0				-42.55%
21635	和平	方型变	方型变454文化甲线	文化甲线16右5	315	83.81%	0	0	2022年12月			-49.06%
21636	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分9柱上变压器	315	73.65%	0	0		是	2025年12月	-35.25%
21637	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	万柳变266南关乙线南关干35+1公变	315	2.22%	0	0				-11.20%
21638	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	肇东干劝联5开闭站右4	315	96.00%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-42.86%
21639	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干25柱上变压器	315	4.13%	0	0		是	2025年12月	-47.44%
21640	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干73	315	11.11%	0	0				-35.08%
21641	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分环保支3	100	25.40%	0	0				-1130.90%
21642	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分75变压器	315	62.86%	0	0		是	2025年12月	-62.59%
21643	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1+1	200	53.50%	0	0				-43.15%
21644	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线60	315	23.17%	0	0				-70.36%
21645	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鹏小乙线城北干大什北分3	400	64.80%	0	0				-49.88%
21646	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干25左2之1柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-45.47%
21647	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干30右6右7右1	400	26.25%	0	0		是	2025年12月	-53.75%
21648	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左2变台	315	55.56%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
21649	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左8	200	61.05%	0	0		是	2025年12月	-39.95%
21650	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左5之1柱上变压器	315	50.48%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
21651	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右3	315	53.65%	114.5	114.5				-43.75%
21652	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右3变台	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
21653	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干53右18左2	100	26.40%	0	0		是		-59.13%
21654	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干明泡分9右1变台	100	27.30%	62.7	62.7				-40.70%
21655	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线34	400	34.95%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
21656	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干19柱上变压器	400	52.80%	0	0		是	2025年12月	-60.18%
21657	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北陵变162黄河甲线黄河干50右3柱上变压器	200	83.40%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-45.75%
21658	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干52	315	63.62%	0	0		是	2028年12月	-42.75%
21659	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右12	315	45.08%	0	0		是	2028年12月	-41.85%
21660	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分17	315	33.14%	0	0				-42.92%
21661	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干64柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	3.07%
21662	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线103右5	200	40.80%	0	0				-28.37%
21663	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线85	400	14.25%	303.0	303.0				-34.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21664	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线15+1	400	60.80%	0	0				-28.28%
21665	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干34	315	82.22%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	-44.07%
21666	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分116变压器	250	17.28%	181.8	181.8				-67.25%
21667	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线102变台	100	42.80%	0	0		是	2025年12月	-42.23%
21668	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分3	315	40.63%	0	0		是	2025年10月	-41.55%
21669	沈河	顺城变	顺城变063令闸乙线	北兴变344军工甲线军工干朱剪炉分4公变	400	22.75%	269.0	269.0				-42.43%
21670	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线57左3	400	6.60%	333.6	333.6				-62.14%
21671	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分7	315	60.32%	0	0		是	2025年10月	-39.44%
21672	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	新立甲线新立干63左3	315	36.51%	0	0				-67.78%
21673	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左9	400	35.25%	0	0				-63.73%
21674	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右6变台	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-43.98%
21675	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分18	200	84.90%	0	0	2024年12月			-43.62%
21676	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干8	315	62.54%	0	0				-41.43%
21677	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北甲线45左3	315	53.65%	0	0				-36.70%
21678	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变2号变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
21679	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城一期1箱变1号变	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21680	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	和平新村2主变	630	40.32%	313.0	313.0				-39.06%
21681	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城一期8箱变1变压器	630	25.71%	0	0				-38.45%
21682	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区4变电站1变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-34.66%
21683	大东	如意变	如意变80860意小乙线	北海嘉园2变电站2变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-39.04%
21684	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站1变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-42.17%
21685	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期5箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-41.93%
21686	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变1号变	630	55.87%	215.0	215.0				-41.12%
21687	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变1号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
21688	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变1号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
21689	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
21690	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变2号变	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
21691	和平	青年变	青年变362青好线	工学里1#主变	630	61.90%	0	0				-42.35%
21692	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变1	630	4.76%	0	0		是	2025年12月	-49.18%
21693	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	通达新村2一次2主变	800	34.20%	446.4	446.4				-50.01%
21694	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北9箱变1	630	49.21%	0	0				-36.51%
21695	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变1站内变压器	630	17.14%	1.7	1.7				-43.28%
21696	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站201	500	37.92%	260.4	260.4				-43.87%
21697	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙5箱变1变压器	630	33.65%	355.0	355.0				-49.47%
21698	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠1变电站202	630	34.29%	351.0	351.0				-44.31%
21699	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙10箱变2变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-45.18%
21700	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区4变电站2变压器	500	57.60%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
21701	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变1号变	630	11.81%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
21702	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	同兴北六经变电站一次变压器柜主变	500	54.80%	176.0	176.0				-47.03%
21703	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城一期3箱变1变压器	630	43.49%	0	0				-45.12%
21704	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城一期5箱变1变压器	630	52.38%	0	0				-45.08%
21705	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园10变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
21706	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变202	400	80.00%	40.0	40.0	2024年9月			-42.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21707	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站201	630	23.81%	417.0	417.0				-43.64%
21708	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站201柜	630	66.03%	151.0	151.0				-38.22%
21709	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站202柜	800	56.40%	268.8	268.8				-37.38%
21710	铁西	重工变	重工变10840城西线	康居苑小区变电站201变压器	630	36.95%	0	0		是	2028年12月	-42.47%
21711	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站201配电变压器	500	26.80%	316.0	316.0				-43.11%
21712	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变2变压器	400	15.00%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
21713	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站1变压器	630	33.90%	0	0				-43.09%
21714	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-39.88%
21715	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑4变电站201	500	25.60%	322.0	322.0				-42.13%
21716	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21717	和平	和平变	和平变170商贸线	海韵广场2主变	800	12.00%	624.0	624.0				-36.65%
21718	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲2箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21719	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭1箱变2号变	630	26.67%	254.2	254.2				-45.29%
21720	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和3箱变1	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21721	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站3号高压柜2主变	500	49.20%	0	0				-33.63%
21722	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变1号变	500	58.80%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
21723	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘3箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21724	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	山河里变电站2变压器	400	27.20%	0	0		是	2026年12月	-37.99%
21725	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸花园1箱变1变	800	11.40%	628.8	628.8				-42.24%
21726	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明3变电站202	630	21.90%	429.0	429.0				-43.99%
21727	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站202柜	500	27.20%	0	0		是	2028年12月	-25.66%
21728	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	401小区箱变2变压器	500	25.20%	324.0	324.0				-39.84%
21729	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站202变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
21730	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站202	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
21731	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东路职工住宅1变电站201变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21732	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	勒石南巷1箱变1变压器	500	75.52%	0	0				-45.95%
21733	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站1号变压器	800	46.88%	0	0		是	2027年12月	-42.54%
21734	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	祥发箱变1变	315	62.48%	86.7	86.7				-34.47%
21735	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	新中街箱变2变	315	48.76%	129.9	129.9				0.00%
21736	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变1变压器	630	15.87%	0	0				-43.78%
21737	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	地质箱变1变压器	630	53.90%	6.9	6.9				-65.25%
21738	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期2箱变2变	630	23.17%	421.0	421.0				-41.60%
21739	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期1变电站201变压器	500	42.88%	235.6	235.6				-43.34%
21740	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站202柜	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21741	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞工小区变电站201	400	85.60%	17.6	17.6	2025年8月			-40.59%
21742	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城10箱变站2变压器	630	21.71%	0	0		是		-47.14%
21743	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区2变电站2变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
21744	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品1变电站2变压器	800	69.90%	0	0		是		-44.06%
21745	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	空干休所箱变1变压器	315	17.14%	0	0				-38.63%
21746	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区3变电站	630	34.60%	0	0		是	2028年12月	-38.49%
21747	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	春江花月小区6变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
21748	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱沙轮箱变1变压器	400	34.20%	0	0		是	2026年6月	-51.80%
21749	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21750	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	省检察院住宅箱变2	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-42.16%
21751	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变2号变	630	9.21%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
21752	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变1号变	630	66.29%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
21753	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰9箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21754	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	兴华街10变电站201	400	13.20%	0	0		是	2028年12月	-41.41%
21755	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	紫金桃源1号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	12.30%	0	0				50.05%
21756	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区1局维箱变202配电变压器	630	8.89%	204.4	204.4				100.00%
21757	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	30.90%	0	0				6.31%
21758	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分6	200	16.40%	0	0		是	2027年	-39.61%
21759	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲2变电站1变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
21760	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分8右1变台	400	62.70%	0	0				100.00%
21761	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵2箱变1变压器	630	24.76%	0	0				-42.69%
21762	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村兰园3号变电站202间隔配电变压器	630	68.25%	0	0		是	2027年12月	-40.05%
21763	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	豈窑1变电站201间隔配电变压器	630	24.00%	0	0				-6.19%
21764	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线东下洼子北新分03	200	42.60%	0	0		是	2026年12月	63.28%
21765	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居2箱式变电站2配电变压器	500	68.80%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
21766	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干61左13右1变台	400	94.20%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	30.47%
21767	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站202变压器	500	30.00%	0	0		是	2028年12月	-37.50%
21768	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分南窑支8左4变台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-35.38%
21769	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分58+1右7变台	400	44.70%	0	0		是	2025年12月	22.19%
21770	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区15变电站1变压器	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
21771	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线35右1变台	200	38.40%	0	0				100.00%
21772	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变2变压器	500	12.00%	390.0	390.0				-40.06%
21773	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线农场村照明	400	55.50%	0	0				-36.86%
21774	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线王家村1台	400	26.40%	0	0		是	2025年8月	-49.49%
21775	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线211+1左1变台	400	45.00%	180.0	180.0				78.17%
21776	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线YHG_白家岗棚菜生产东台新	100	67.50%	0	0				0.00%
21777	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂帮乙干46+1右1变台	400	92.10%	0	0	2025年8月			0.00%
21778	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分东大支南几3	200	17.10%	145.8	145.8				100.00%
21779	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线东四家分26变台	200	53.10%	73.8	73.8				100.00%
21780	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-42.44%
21781	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑C区2箱变2变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-43.84%
21782	新民	家俱变	10kV沙侯甲线16852线	侯南干二忙分5变台	100	4.00%	0	0				-156.26%
21783	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线张相支05	100	84.30%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-30.35%
21784	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾4号变电站2号变压器	630	47.94%	0	0		是		-231.64%
21785	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨后颈计涛农业公变台区	200	38.40%	103.2	103.2				100.00%
21786	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期1箱式变电站2配电变压器	400	36.75%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
21787	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线186右7左10变台	400	54.00%	0	0				0.00%
21788	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	万家福箱变201间隔配电变压器	630	38.73%	323.0	323.0				-20.85%
21789	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站1号变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-44.27%
21790	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市鑫浪稻谷加工厂	200	29.20%	121.6	121.6				-33.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21791	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	一站式服务-沈阳市宏远路灯管理服务（孝汉北街东南角）	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	7.04%
21792	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线林东线37	80	90.00%	0	0	2022年12月	是	2027年	-25.17%
21793	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑1号箱变2变压器配电变压器	400	62.25%	0	0		是	2026年12月	-39.34%
21794	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左2加1左1	200	30.30%	0	0				100.00%
21795	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变2变压器	630	37.08%	333.4	333.4				-43.71%
21796	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑8变电站1变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
21797	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会三期2变电站1配电变压器	800	7.50%	0	0				0.00%
21798	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干60+1右11	400	24.60%	261.6	261.6				0.13%
21799	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左6右1柱上变压器	400	50.00%	0	0		是	2025年12月	-44.97%
21800	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	卫东甲3之1箱式变电站201间隔配电变压器	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	-13.19%
21801	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎三组支1	100	81.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.47%
21802	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	方林龙湖学樨府2小区变电站2配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
21803	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期6箱变2变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-46.24%
21804	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭2箱变202配电变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-31.04%
21805	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤4变电站2变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
21806	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站1变压器	630	28.10%	0	0		是	2026年12月	-34.51%
21807	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干159+1变台	400	49.20%	0	0				100.00%
21808	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府2小区变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0				100.00%
21809	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左14右15左3右2	200	46.80%	0	0		是	2026年	100.00%
21810	沈北	新城子	新城线	富华园1变电站2配电变压器	500	42.40%	0	0		是	2026年12月	-38.46%
21811	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分24左2	200	66.90%	0	0				-37.34%
21812	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦6箱变1变压器	630	21.27%	0	0		是		100.00%
21813	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	吉隆壹号公馆1变压器	200	30.60%	118.8	118.8				-30.76%
21814	和平	展览变	展览变886展金线	环球金融中心三期小区1变电站202配电变压器	800	47.25%	342.0	342.0				-29.31%
21815	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线91变台	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	-36.70%
21816	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园35号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	43.17%	0	0				-15.83%
21817	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	49.90%	0	0		是	2026年	22.75%
21818	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分23+1	200	51.60%	0	0		是	2026年	-36.97%
21819	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	-42.68%
21820	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑3变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-38.40%
21821	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区1变电站2变压器	800	44.25%	0	0		是	2025年12月	-27.87%
21822	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	圣丰御景广场二期C组团1变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21823	于洪	大兴变	兴红线	世代书香5站房2变压器	630	65.78%	0	0		是	2025年9月	-42.98%
21824	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左4柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
21825	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2025年12月	37.92%
21826	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云3号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	32.10%	0	0				18.52%
21827	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家1箱变1变	400	46.20%	0	0		是	2025年12月	-40.17%
21828	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线林场分支线014	200	33.30%	113.4	113.4				-27.95%
21829	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区5变电站1变压器	500	31.20%	294.0	294.0				-40.22%
21830	新民	金五台	金五台变717树林线	树林子干34右2变台	200	37.80%	104.4	104.4				-6.87%
21831	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑9变电站2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-39.79%
21832	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城5号201配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-41.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21833	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街2变电站1配电变压器	630	51.75%	0	0				100.00%
21834	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品小区1局维变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	6.22%
21835	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品小区2局维变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	6.72%
21836	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分028	200	57.30%	0	0				-36.76%
21837	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道7变电站2变压器	630	9.90%	0	0				-40.19%
21838	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变3变压器间隔配电变压器	500	48.64%	0	0		是	2025年12月	-31.42%
21839	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站2变压器	500	25.28%	0	0		是	2025年12月	-46.04%
21840	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干小根分41变台	400	26.40%	254.4	254.4				-38.44%
21841	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园2箱式变电站1配电变压器	630	85.08%	0	0	2025年8月			-30.57%
21842	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线张家分03	100	83.10%	6.9	6.9	2025年4月	是	2025年12月	-38.79%
21843	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-2变电站202配电变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-11.33%
21844	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线拉马桥北水利几34	200	40.20%	99.6	99.6				15.83%
21845	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分17左5	100	18.90%	71.1	71.1				-121.88%
21846	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站1变压器	630	37.08%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
21847	沈北	孝信变	孝场乙线	徽商大厦小区2局维变电站202配电变压器	800	17.10%	0	0				86.83%
21848	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分55右5	100	42.30%	47.7	47.7				-10.63%
21849	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放村北台区	400	15.60%	297.6	297.6				-52.19%
21850	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑4站房1变压器	630	9.52%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
21851	于洪	家俱变	偏锦线	偏锦线8号小微台	400	5.40%	0	0				100.00%
21852	和平	广州变	广州变468广马乙线	联勤部幼儿园主变	400	17.60%	289.6	289.6				-42.22%
21853	于洪	双树变	双树变16160双金线	建设村北台分台	200	9.90%	0	0				0.00%
21854	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园2箱变1变压器	500	32.80%	286.0	286.0				-43.19%
21855	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖丽景苑6箱式变电站1变压器配电变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-40.45%
21856	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支55右8变台	200	52.80%	74.4	74.4				-12.67%
21857	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分4右4	100	12.30%	0	0				24.76%
21858	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
21859	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房1箱变2	400	0.00%	0	0		是		0.00%
21860	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	碧桂园御玺变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
21861	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源2箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
21862	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干71柱上变压器	400	13.80%	0	0		是	2026年12月	-97.78%
21863	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线三家子几06	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-30.98%
21864	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右7	200	39.00%	102.0	102.0				-128.49%
21865	皇姑	长江变	25464长怒乙线	YHG_红田美林居高层箱式变电站1号配电变压器	630	62.10%	0	0		是	2025年12月	-43.27%
21866	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线171左6变台	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	1.78%
21867	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗北综合	200	42.90%	94.2	94.2				35.73%
21868	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	翡丽府小区2变电站2变压器	630	25.40%	407.0	407.0				20.72%
21869	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线33左2变压器	400	36.75%	213.0	213.0				100.00%
21870	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线四间房支04	100	59.40%	0	0		是	2025年12月	-30.78%
21871	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里2小区变电站1变压器	630	28.19%	169.7	169.7				-42.15%
21872	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干田园分18右5	80	42.00%	38.4	38.4				-41.73%
21873	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达2号变电站2号配电变压器	630	55.24%	219.0	219.0				-18.55%
21874	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干62右4	50	64.80%	12.6	12.6		是	2027年	-38.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21875	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)1202配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
21876	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府2配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21877	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	万和丽景4变电站201变压器	400	27.20%	0	0				-45.10%
21878	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线杜家分支线004	80	86.25%	3.0	3.0	2023年1月			-34.19%
21879	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期8变电站1号变压器	400	25.88%	0	0		是	2025年	-49.76%
21880	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	72.00%	0	0				-26.82%
21881	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站201间隔配电变压器	800	20.63%	0	0				-29.81%
21882	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分48	50	45.00%	0	0				-36.60%
21883	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城2变电站1变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-33.20%
21884	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严干支6	400	9.00%	0	0				0.00%
21885	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线019	160	62.75%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
21886	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG 慧麟工贸有限公司柱上变压器	315	72.06%	0	0		是	2026年12月	6.48%
21887	沈北	道义变	道义变15292开发一线	水岸花园201配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-36.83%
21888	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干三台子东街分20	100	90.90%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-36.33%
21889	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线兴盛村1台	400	34.20%	0	0		是	2025年12月	-3.64%
21890	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海1号变电站202配电变压器	500	37.60%	0	0				-44.21%
21891	和平	太原变	太原变088民族甲线	总站甲线61右9+1	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21892	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区3局维变电所201配电变压器800	800	15.75%	0	0				100.00%
21893	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干29+1右4	400	25.80%	256.8	256.8				4.68%
21894	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分6加1	200	21.90%	136.2	136.2				-6.50%
21895	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期三1小区变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	14.60%
21896	于洪	马三家	马辉线	小微王家村2	200	30.60%	0	0				-55.93%
21897	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟二期2变电站1变压器	630	46.03%	0	0				-39.33%
21898	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线后魏西台	315	8.89%	255.5	255.5		是	2025年11月	-34.62%
21899	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干辛家分10右1-1	400	63.00%	108.0	108.0				-28.86%
21900	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右14	200	74.70%	30.6	30.6				-47.96%
21901	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地东台	400	32.25%	97.3	97.3				-27.09%
21902	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	台沟子24右5右1	200	2.80%	174.4	174.4				-38.48%
21903	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站2配电变压器	630	4.06%	0	0		是	2025年12月	8.53%
21904	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-43.06%
21905	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线岳家支08	50	69.00%	10.5	10.5				-29.62%
21906	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分关宝支011	400	55.05%	0	0		是	2026年6月	-34.05%
21907	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线高速分13右01	250	40.96%	122.6	122.6				-26.48%
21908	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	安民小区2变压器	630	0.00%	0	0				-64.10%
21909	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区3变电站1变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-39.22%
21910	沈北	清水变	清依线	依路村北分03(依路B台)	200	42.30%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
21911	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖香堤漫步二期2变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21912	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房2号变电站2变压器	630	20.57%	0	0				-42.58%
21913	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际4号变电站202配电变压器	500	26.00%	0	0				-43.26%
21914	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子支清申养殖几2	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
21915	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城东区1变202配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-30.12%
21916	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	富中自维YHG	1000	15.60%	744.0	744.0				-40.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21917	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑2周维箱变2号变	800	40.88%	0	0		是	2026年12月	-45.00%
21918	东陵	李相变	李班线	李班线91柱上变压器	200	43.20%	93.6	93.6		是	2026年12月	-31.98%
21919	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分百后山支美味源食品几2	400	13.80%	0	0		是	2027年	0.00%
21920	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台中台	400	94.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.94%
21921	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区2箱式变电站2配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	-38.69%
21922	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
21923	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站2变压器	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
21924	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房二组综合	315	21.71%	0	0		是	2025年8月	100.00%
21925	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支21左6变台	400	14.78%	0	0				100.00%
21926	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	富中1主变	400	43.00%	188.0	188.0				-39.23%
21927	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮卜村19号（自来水）	100	17.40%	72.6	72.6				-58.21%
21928	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支9右3	200	16.80%	146.4	146.4				100.00%
21929	东陵	中马变	疗养甲线	中旅万科城3箱变1变压器	400	28.80%	228.8	228.8				9.76%
21930	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期8变电站2变压器	800	16.50%	588.0	588.0				-41.02%
21931	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞2箱变（单）	630	28.95%	0	0		是		-39.24%
21932	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分65左7变台	80	68.63%	17.1	17.1		是	2025年12月	-62.99%
21933	康平	张强变	张强变76244沙金线	前八大西台14柱上变压器	100	27.80%	0	0		是	2026年12月	-38.20%
21934	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅小区2变电站1变压器	630	44.76%	285.0	285.0				-38.16%
21935	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线三中心新台分1	200	85.20%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	100.00%
21936	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变202	630	32.06%	0	0		是	2028年12月	-44.88%
21937	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站201变压器	630	53.33%	0	0		是	2028年12月	-42.92%
21938	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右3左1变压器	400	69.75%	81.0	81.0				-43.22%
21939	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21940	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分47左6变台	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
21941	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线100右5变台	50	121.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.05%
21942	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街干18右4左1变台	200	60.00%	60.0	60.0				-28.01%
21943	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线31左8变台	200	61.65%	0	0				-33.00%
21944	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	马家村二组照明（2021微）	200	78.98%	0	0				-15.52%
21945	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线229左2变台	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
21946	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左8变台	100	51.80%	0	0				-28.80%
21947	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干XB1-1变压器	630	31.43%	0	0				0.00%
21948	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站2配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
21949	于洪	得胜变	得胜变95442	远大花园3站房2变压器	630	43.81%	291.0	291.0				-31.00%
21950	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站2号变压器	630	17.46%	457.0	457.0				-42.84%
21951	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区3站房1变压器	630	22.86%	0	0				-36.82%
21952	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线敖海2台支06	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	6.61%
21953	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	速腾美丽都2箱变2考核配电变压器	630	49.84%	0	0		是	2026年12月	-35.09%
21954	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	恒润怡沁园变电站202间隔配电变压器	315	22.86%	211.5	211.5				-40.40%
21955	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右3加1	315	1.59%	278.5	278.5				-41.11%
21956	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	YHG 沈阳绿厦爵仕房地产202配电变压器	630	38.41%	31.2	31.2				-45.62%
21957	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站1号变压器	630	15.56%	469.0	469.0				-39.99%
21958	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站202间隔配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年	-33.85%
21959	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	胜应乙线南二干42+1变压器	400	70.50%	0	0		是	2028年12月	-42.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21960	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	士官住宅1箱变1变压器	630	13.33%	483.0	483.0				27.07%
21961	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期1变电站1变压器	250	32.32%	10.0	10.0				-50.70%
21962	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际9号变电站201配电变压器	500	31.60%	0	0				-37.94%
21963	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际9号变电站202配电变压器	500	31.60%	0	0				-40.44%
21964	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际10号变电站202配电变压器	500	29.60%	0	0				-43.16%
21965	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣11号台	400	22.20%	0	0				28.37%
21966	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分41左17变台	200	34.80%	0	0				-46.69%
21967	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左13右1变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-33.44%
21968	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班屯支27左5变台	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-38.59%
21969	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园7号变电站1号变压器	400	42.50%	0	0		是		-30.66%
21970	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区4变电站2变压器	800	44.25%	366.0	366.0		是	2025年12月	-40.43%
21971	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站2变压器	800	40.50%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
21972	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期2箱式变电站1配电变压器	400	40.40%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
21973	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站1变压器	630	38.41%	325.0	325.0				-36.99%
21974	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克菜枫丹1箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
21975	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花岗63左2变台	200	62.10%	0	0				100.00%
21976	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门1变电站1变压器	630	62.22%	0	0				-35.69%
21977	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后粮库北机井4台（微）	100	25.60%	0	0		是	2026年6月	-67.79%
21978	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗变048八三堡线佑户坨西台照明	200	61.65%	56.7	56.7				-31.39%
21979	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干46+1柱上变压器	315	33.52%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
21980	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村4	400	12.90%	0	0				43.80%
21981	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	康泰家园小区1变电站1变压器	630	42.54%	0	0				-38.88%
21982	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十七号变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				-38.64%
21983	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站202变压器	400	25.60%	0	0		是	2028年12月	-40.71%
21984	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分43	200	64.50%	51.0	51.0				-24.61%
21985	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支大辛葡萄园支09	50	117.00%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-32.23%
21986	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站2变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-36.07%
21987	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区6箱变201间隔配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年6月	-44.05%
21988	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分005	200	38.33%	0	0		是	2026年5月	-27.30%
21989	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五西分支线001	50	53.00%	0	0		是	2026年12月	-30.40%
21990	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干大辛分13	630	5.97%	0	0		是	2026年12月	-28.64%
21991	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站201间隔配电变压器	500	35.52%	0	0		是	2026年12月	-28.60%
21992	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居1站房2变压器	315	43.17%	0	0				12.38%
21993	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分红砂地1队支水利几5	50	2.40%	43.8	43.8				0.00%
21994	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站3变压器	800	26.10%	511.2	511.2				-29.57%
21995	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站201变压器	630	21.90%	0	0		是	2028年12月	-41.80%
21996	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太平堡分支线049	200	57.20%	0	0		是	2026年12月	-30.12%
21997	浑南	榆树变	榆树乙线	爱家丽都四期2号变电站1号配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-43.02%
21998	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石郡小区2变电站1变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-40.30%
21999	浑南	铁匠变	铁匠变866铁孤乙线	伊湾尊府2号变电站1号变压器	630	22.10%	427.8	427.8				17.85%
22000	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村七组棚菜新	100	42.00%	48.0	48.0				0.00%
22001	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线提水分6左1柱上变压器	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-8.83%
22002	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄村灯新	400	35.40%	218.4	218.4				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22003	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分36	200	0.10%	0	0		是	2027年	-1826.19%
22004	东陵	农大变	农首线	上佰变303新生线银河湾四期1变电站201间隔配电变 压器	630	25.71%	405.0	405.0				-38.32%
22005	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	铁路高层1号变	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
22006	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站2变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-73.27%
22007	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干55	100	90.30%	0	0	2023年1月	是	2026年4月	-13.24%
22008	沈北	道义变	道义变地铁线	纺校干网点	400	95.40%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-25.91%
22009	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变2配电变压器	500	24.40%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
22010	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.38%
22011	康平	四家子	四家子变1206两父子线	坑西（2台）	100	54.60%	0	0		是	2026年5月	-28.63%
22012	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃木分22左16	400	2.40%	350.4	350.4				100.00%
22013	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城二期1变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
22014	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右9右2	400	18.75%	0	0		是	2025年	22.60%
22015	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干60五爱供暖	250	27.60%	0	0		是	2026年6月	-39.57%
22016	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机干农机分2右1变台	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22017	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区7变电站1变压器	630	39.68%	317.0	317.0				-41.45%
22018	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站1变压器	500	26.88%	0	0				-43.33%
22019	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是		-36.53%
22020	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站1变压器	500	29.44%	0	0		是		-40.75%
22021	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村中台	200	59.00%	0	0		是	2025年11月	-31.96%
22022	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎一组照明	50	44.04%	0	0				-35.51%
22023	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟二台分07	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-28.50%
22024	沈北	天乾变	天乾变70670天俤线	裕湾花园一期3地块1变202配电变压器	400	15.90%	0	0		是	2026年12月	-26.14%
22025	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分130右1柱上变压器	200	32.10%	10.0	10.0				-25.27%
22026	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	地铁云杉里1号变电站201间隔（官塔甲线）配电变 压器	400	35.10%	0	0				100.00%
22027	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分15变压器	315	51.75%	0	0		是	2025年12月	-45.64%
22028	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	闫荒地西北台	200	20.00%	140.0	140.0				-26.76%
22029	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南十乙线36右1变压器	400	33.90%	224.4	224.4				-44.14%
22030	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分33左1变台	200	53.70%	72.6	72.6				-30.63%
22031	沈北	道义变	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区1开1箱202配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-5.11%
22032	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站2站内变压器	800	24.38%	0	0		是		-44.25%
22033	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳淡马锡物业管理有限公司（天赋新居）1号配 电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
22034	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干167	315	44.00%	144.9	144.9				-36.61%
22035	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线159	400	51.25%	155.0	155.0				-12.51%
22036	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分20左1变台	400	11.70%	313.2	313.2				11.60%
22037	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站2配电变压器	800	21.75%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22038	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线122右4+1左16变台	100	88.20%	1.8	1.8	2022年12月			-38.25%
22039	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村2机井	100	29.60%	60.4	60.4				-40.63%
22040	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园3号变电站1号变压器	630	44.95%	0	0				-39.84%
22041	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	周家村内台	400	118.50%	0	0	2024年12月	是	2025年	-27.25%
22042	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆11号变电站1号变压器	800	14.80%	0	0		是	2027年12月	-44.13%
22043	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站2号变压器	630	15.24%	0	0				-32.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22044	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园4号变电站1号变压器	630	20.95%	0	0				-41.48%
22045	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干45加1右分3变压器	100	55.50%	0	0		是	2026年12月	-47.96%
22046	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干60左6	400	5.25%	0	0		是		-28.85%
22047	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线82右14变台	80	62.50%	22.0	22.0				-36.79%
22048	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左16右11右2+1右1	400	29.40%	0	0		是	2027年	0.65%
22049	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站201配电变压器	630	58.41%	0	0				-40.66%
22050	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	永利嘉苑小区1变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-50.54%
22051	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	新立屯村南台（2022微）	200	19.80%	0	0				-35.84%
22052	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线平罗二村九队1台	400	88.20%	0	0	2023年2月	是	2025年	-42.82%
22053	于洪	平罗变	平辛线	上三家南	400	45.00%	0	0				-32.21%
22054	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线胜官三组台分支03	400	38.70%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
22055	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线八岔沟支032	50	78.00%	0	0		是	2026年12月	-17.89%
22056	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线大辛大棚支21	50	67.20%	0	0		是	2026年12月	-24.65%
22057	于洪	范屯变	范新线	皮台东台	400	51.40%	154.4	154.4				-39.47%
22058	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区2变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0				0.50%
22059	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线四龙井T4左T3	100	75.40%	0	0				-41.25%
22060	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分42左3	200	15.90%	148.2	148.2				100.00%
22061	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑2变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-37.51%
22062	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦村支3杆	315	102.22%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-23.75%
22063	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区1变电站2变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-16.64%
22064	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府七期小区1变电站1变压器	800	61.80%	225.6	225.6				-34.28%
22065	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府七期小区2变电站1变压器	630	47.94%	265.0	265.0				-36.46%
22066	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分33右6变台	200	108.90%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-33.06%
22067	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线16变台	200	50.10%	79.8	79.8				-24.55%
22068	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇村凡2	200	17.40%	0	0		是	2025年11月	-69.16%
22069	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分13	400	10.80%	0	0		是	2025年12月	93.82%
22070	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期10箱式变电站1配电变压器	400	78.60%	0	0				-15.67%
22071	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期1号变电站1号配电变压器	400	31.80%	232.8	232.8				7.06%
22072	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分12	315	27.62%	196.5	196.5				-57.97%
22073	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园2小区变电站2变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-51.80%
22074	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支贺家店支40变台	200	106.20%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-35.87%
22075	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期2202配电变压器	630	39.52%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
22076	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干186右6	200	27.60%	0	0		是	2025年	-28.91%
22077	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左3	400	53.40%	0	0				-20.21%
22078	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	沙场分27右7	400	25.20%	0	0				100.00%
22079	于洪	范屯变	范古线	全胜小微3号台	400	48.00%	0	0		是	2025年9月	12.79%
22080	于洪	马三家	马辉线	小微王家村2台	400	20.70%	0	0				1.87%
22081	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区3变电站1变压器	315	130.29%	0	0	2024年9月	是	2025年	-42.80%
22082	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区2变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
22083	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分小四家支012+1	200	22.50%	0	0		是	2026年5月	-10.87%
22084	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园1箱变2变压器配电变压器	630	20.38%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
22085	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区3变电站2变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-34.10%
22086	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60左23	80	15.75%	0	0		是	2027年	-28.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22087	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分11左12右17	100	18.60%	0	0		是	2027年	-63.50%
22088	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43左1	200	27.60%	0	0				-13.78%
22089	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干106	200	24.60%	0	0				-27.87%
22090	法库	双台子	双台子变045双四线	10KV双四线公主陵水浇地2几29右1	200	0.30%	97.3	97.3				0.00%
22091	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	保利堂悦3箱变2变压器	800	55.80%	0	0				-151.14%
22092	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	29.70%	0	0				-36.38%
22093	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分张强东支003	50	138.90%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-28.49%
22094	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新南分支28	200	75.00%	30.0	30.0				-43.42%
22095	大东	望花变	望花变70252二台乙线	龙湖樨山1箱变1变压器	800	28.50%	492.0	492.0				100.00%
22096	和平	方型变	方型变490诚大线	南湖大厦2主变	800	0.00%	0	0				0.00%
22097	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷分38	50	124.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-44.87%
22098	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城（临时电）	500	67.84%	0	0		是	2025年	100.00%
22099	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站1变压器	630	16.19%	214.8	214.8				-41.01%
22100	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线农科站分03	315	132.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-22.06%
22101	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭12台区	315	82.22%	0	0	2025年8月	是	2025年	-35.07%
22102	于洪	马三家	马辉线	三台子村南台	400	26.70%	0	0				-33.96%
22103	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期4变电站1变压器	500	36.80%	266.0	266.0				-42.39%
22104	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱2变考核	630	38.41%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
22105	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线旧门分东旧门支18变台	400	40.95%	196.2	196.2				-274.17%
22106	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合5变电站2变压器	500	25.60%	0	0				-42.22%
22107	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园2箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
22108	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干2变压 器	315	103.49%	0	0	2024年6月			-37.28%
22109	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日6变电站201配电变压器	400	6.60%	333.6	333.6				8.53%
22110	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园3变电站1变压器	630	38.60%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
22111	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分14左4变台	200	15.00%	0	0				-42.86%
22112	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站1变压器	800	48.00%	0	0				-45.25%
22113	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	元江街3变电站1配电变压器	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	30.88%
22114	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线榆树砬牛场分森郁绿化支4	200	1.80%	176.4	176.4				0.00%
22115	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站1变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
22116	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支二008	30	26.00%	0	0		是	2026年5月	-85.22%
22117	沈河	青年变	青年变370青军线	旭辉峰尚配变站201间隔配电变压器	400	22.40%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
22118	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变1变压器	800	18.30%	0	0				4.47%
22119	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园2箱变201	630	0.00%	31.2	31.2				0.00%
22120	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园1箱变202	630	0.00%	31.2	31.2				0.00%
22121	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村12机井（微）	200	36.60%	106.8	106.8				-48.93%
22122	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利西南台新	200	78.60%	22.8	22.8				0.00%
22123	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗下分3左1变台	400	52.50%	150.0	150.0		是	2025年12月	10.87%
22124	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤2变电站2变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-34.88%
22125	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站2变压器	630	31.11%	371.0	371.0				7.32%
22126	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都2变电站201柜变压器	630	11.11%	497.0	497.0		是	2028年12月	-39.36%
22127	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干57左17变台	400	30.25%	239.0	239.0		是	2025年12月	-25.17%
22128	沈北	董楼子	望滨线	10KV沈阳市浑南区叁水有点甜民宿店（一站式）	200	25.80%	128.4	128.4				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22129	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
22130	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科翡翠新都会二期小区2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				-6.71%
22131	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙5箱变1变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-43.06%
22132	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站2变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-42.90%
22133	于洪	得胜变	得胜变95478	得胜变848得山线家宁花园东	315	85.40%	0	0	2025年8月			-36.59%
22134	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站1变压器	630	53.02%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
22135	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典6变电站1变压器	630	81.02%	0	0	2023年4月	是	2025年	-41.49%
22136	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	高力房大棚（微）	200	14.70%	150.6	150.6				9.52%
22137	沈河	大东变	大东变054城南乙线	华岩寺分10+1柱上变压器	315	39.37%	0	0				-44.68%
22138	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干196右17	400	6.00%	0	0		是	2026年	100.00%
22139	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干27+3公变	315	57.14%	103.5	103.5				-44.04%
22140	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分49右1	200	16.80%	146.4	146.4				0.44%
22141	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站2变压器	500	36.80%	0	0				-39.56%
22142	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期1号变电站1号变压器	500	25.20%	324.0	324.0				-40.43%
22143	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡政府棚区西站（仅换变压器）改造	100	56.20%	0	0				6.18%
22144	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线王湖分支40	100	54.00%	0	0		是	2026年12月	-32.29%
22145	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站202变压器	500	46.08%	219.6	219.6				-37.57%
22146	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分40右13	100	44.40%	45.6	45.6				-22.46%
22147	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站2号配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	-39.20%
22148	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站1配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
22149	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器	630	106.92%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-36.78%
22150	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	西郊线17+2之1	200	53.70%	0	0				-27.74%
22151	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	东站1箱变1变压器	630	17.14%	459.0	459.0		是		-44.86%
22152	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线方家支养殖场几9	400	72.30%	70.8	70.8				100.00%
22153	沈河	站前变	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站3变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-37.97%
22154	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦2局维变电站202配电变压器	800	52.50%	0	0		是	2026年12月	7.79%
22155	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干大丁井分绪祥支5加1右12	200	7.95%	164.1	164.1				-83.96%
22156	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线28	400	124.20%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-24.03%
22157	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站1变压器	500	0.00%	53.7	53.7				0.00%
22158	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站2变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-40.12%
22159	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线检测线台	200	57.60%	0	0		是	2025年11月	-25.12%
22160	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分17+1变台	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-257.17%
22161	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆干25	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
22162	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线龙湾村照明	200	42.00%	96.0	96.0				-37.93%
22163	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外东南台	500	38.88%	255.6	255.6				-42.93%
22164	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变1变压器	500	27.20%	0	0				-43.52%
22165	东陵	农大变	农首线	银河湾三期1箱变1号变压器	630	11.43%	495.0	495.0				-36.72%
22166	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园5箱变201间隔配电变压器	630	8.63%	0	0		是	2026年12月	-47.20%
22167	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区4变电站201配电变压器	630	22.54%	0	0				19.12%
22168	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨一委1机井(2020微)	50	55.20%	17.4	17.4				-104.99%
22169	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆7号变电站201间隔配电变压器	630	12.70%	487.0	487.0				-13.38%
22170	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严干支振英畜牧养殖场几2	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22171	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变1公变	630	39.37%	53.7	53.7				-29.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22172	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变2	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
22173	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	电信箱变变压器	500	32.60%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
22174	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线73+1右1	400	2.70%	0	0				100.00%
22175	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变2变压器	630	26.35%	0	0				-43.12%
22176	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期202配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-13.68%
22177	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源3变电站1变压器	500	26.24%	0	0				-47.77%
22178	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际3号变电站202配电变压器	400	29.50%	242.0	242.0				-38.92%
22179	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际4号变电站202配电变压器	500	28.40%	308.0	308.0				-38.15%
22180	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光2箱变2变压器	630	28.25%	0	0		是		-41.07%
22181	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线刘半道台	100	54.60%	35.4	35.4		是	2025年12月	-35.46%
22182	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期5号箱式变电站1号配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-39.10%
22183	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	469.0	469.0				-37.55%
22184	于洪	东民变	东李线	和泰4小区3站房1变压器	630	18.79%	0	0				-40.27%
22185	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府3变电站201间隔配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2027年12月	-40.51%
22186	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分150右1变台	200	107.10%	0	0	2023年5月	是	2025年12月	4.78%
22187	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-521.84%
22188	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子7台	200	27.30%	0	0		是	2025年12月	10.78%
22189	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干麦子屯分44右2柱上变压器	200	18.20%	0	0		是	2026年12月	-34.74%
22190	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	秀工住宅变电站201	400	34.80%	220.8	220.8				-39.59%
22191	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水分线	分水分线黎明分48左5变台	200	126.30%	0	0	2023年1月			-24.54%
22192	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干52（一站式）	200	11.20%	157.6	157.6				-348.59%
22193	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆4号变电站201配电变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-37.16%
22194	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍1	315	25.40%	0	0				-43.51%
22195	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干26变台	200	37.80%	0	0		是	2025年12月	-33.09%
22196	于洪	五金变	五兰乙线	集贤2	400	50.20%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
22197	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦二期2箱变2变压器	800	25.25%	518.0	518.0		是		-28.10%
22198	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左4+1右1	400	49.80%	160.8	160.8				1.17%
22199	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村3号变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-49.11%
22200	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村1台区（山姜干21左1+1）	200	43.20%	0	0				-26.52%
22201	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站2变压器	630	28.89%	385.0	385.0				-41.57%
22202	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年	-44.35%
22203	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干26左3	200	0.00%	0	0		是		0.00%
22204	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线114左1柱上变压器	400	105.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-62.53%
22205	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线180右1变台	200	42.00%	96.0	96.0		是	2025年12月	-43.66%
22206	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分电信支2+2	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	0.09%
22207	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线中学	50	44.80%	22.6	22.6				-42.45%
22208	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十八号变电站2号变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年	-37.52%
22209	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干118左5变台	200	41.40%	0	0				-44.14%
22210	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期3箱变2变压器	400	24.00%	264.0	264.0				-42.75%
22211	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变1变压器	800	20.10%	0	0				-44.54%
22212	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线电力黄楼	100	69.90%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
22213	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	380.0	380.0		是	2025年12月	-39.58%
22214	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期10箱变2变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-35.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22215	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区1变电站202间隔配电变压器	800	28.50%	492.0	492.0				7.96%
22216	新民	公主屯	公主屯变31148农公线	新农线马圈子分21左32右43变压器	100	1.20%	88.8	88.8				-42.47%
22217	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期3号变电站1变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-39.73%
22218	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站1号变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年	-33.44%
22219	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左7柱上变压器	100	21.30%	0	0		是	2025年12月	-307.43%
22220	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵下分2左1-2	250	10.24%	199.4	199.4				23.78%
22221	法库	新依变	依草线	10kV依草线家庭农场分2	200	47.10%	0	0		是	2025年11月	-23.00%
22222	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	润公寓小区箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	6.41%
22223	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线119	50	100.64%	0	0	2024年6月			-31.16%
22224	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线安章设施小区支006	50	12.30%	0	0		是	2026年5月	-89.61%
22225	苏家屯	曹仲变	曹仲变51340曹水线	水源线足球分76左2	200	9.00%	0	0		是	2026年	0.00%
22226	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸H园1变电站1变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-42.85%
22227	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干071小仁义分07柱上变压器	80	28.00%	49.6	49.6		是	2026年12月	-30.27%
22228	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站202配电变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-42.43%
22229	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳3箱变1变压器	630	20.00%	228.8	228.8				-30.66%
22230	东陵	汪家变	汪沈甲线	汪沈甲线82左2右2柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	8.74%
22231	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线刘家卜村	315	49.05%	0	0		是	2025年11月	-39.00%
22232	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期1号变电站202配电变压器	400	74.10%	0	0		是	2027年12月	-22.72%
22233	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安线法赖分186左12变台	200	48.80%	0	0		是	2025年12月	-28.09%
22234	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线62左9变台	400	55.65%	0	0				-23.85%
22235	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干五道沟分31左12变台	160	50.25%	0	0				-59.72%
22236	东陵	世园变	泗水甲线	泗水甲线观音阁分55右1柱上变压器	200	24.30%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
22237	东陵	李相变	李古线	李古线51左12右6柱上变压器	200	14.40%	151.2	151.2				1.41%
22238	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海2箱变1变压器	500	30.24%	0	0				-44.20%
22239	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站1配电变压器	630	79.05%	0	0		是	2025年12月	-32.33%
22240	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华住宅南楼1变压器	630	96.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.85%
22241	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干17	315	23.81%	208.5	208.5				-40.50%
22242	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干97变压器	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
22243	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右3柱上变压器	315	31.49%	0	0		是	2025年12月	-33.38%
22244	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干114公变	315	48.57%	0	0		是	2026年12月	-56.75%
22245	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分9右12	100	108.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.77%
22246	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干4左8	400	31.20%	0	0		是		-52.22%
22247	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分12	200	69.00%	42.0	42.0				-51.27%
22248	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线78左6变台	100	18.60%	0	0		是	2025年12月	-46.06%
22249	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分38	315	13.71%	0	0				-32.20%
22250	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支6变压器	315	59.94%	0	0		是	2025年12月	-55.30%
22251	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支2变压器	315	60.70%	0	0		是	2025年12月	-54.36%
22252	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干76左3	250	30.88%	0	0				-53.70%
22253	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分11右3变压器	250	61.44%	0	0				-40.69%
22254	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右9+1	200	20.50%	0	0				-37.06%
22255	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左11	400	42.30%	0	0				-115.47%
22256	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分30左1	400	53.10%	31.2	31.2				-41.21%
22257	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干9右2右1	400	44.70%	0	0				-46.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22258	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	建设干建七分华园KB右3	315	65.08%	0	0		是	2028年12月	-44.83%
22259	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	新村线沈大分12	200	25.20%	0	0		是	2028年12月	-28.02%
22260	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵东变158陵北乙线陵北干9柱上变压器	200	12.00%	0	0		是	2025年12月	-21.91%
22261	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干龙凤寺分4公变	315	43.81%	0	0				-47.59%
22262	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支95变台	160	42.00%	0	0		是	2025年12月	-47.46%
22263	和平	和平变	和平变164同北乙线	同泽北分5	400	61.80%	112.8	112.8				-38.26%
22264	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40#右5	400	37.80%	0	0				-37.34%
22265	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分17变压器	315	18.41%	225.5	225.5				-56.36%
22266	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分58右7	100	67.00%	0	0		是	2026年	-41.65%
22267	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2左1变压器	315	62.48%	0	0		是	2025年12月	-23.42%
22268	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左4右2变压器	315	121.40%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-43.06%
22269	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分9变台	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-46.75%
22270	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	小西线城北干天齐分5左3	315	26.98%	0	0				-46.27%
22271	沈河	市府变	市府变562府北乙线	市府变562府北乙线红卫干17公变	315	56.83%	104.5	104.5		是	2026年12月	-38.81%
22272	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左9右1之1柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
22273	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分5左1之1柱上变压器	400	82.80%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-38.16%
22274	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右1+1公变	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-37.71%
22275	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右5变台	315	44.13%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
22276	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40#左3	400	59.25%	0	0				-36.93%
22277	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线14左3	250	76.00%	0	0				-43.10%
22278	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干17右2+1公变	315	36.51%	0	0				-45.88%
22279	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分25右1变压器	100	48.90%	0	0		是	2025年12月	-48.70%
22280	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干083左6右5	200	31.35%	0	0		是	2026年	-38.02%
22281	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干38右7	200	72.50%	0	0				-21.79%
22282	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干64之1柱上变压器	200	17.20%	0	0		是	2025年12月	-52.49%
22283	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左4	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
22284	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支8右1柱上变压器	400	36.90%	0	0		是	2025年12月	-51.85%
22285	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干6	315	58.73%	0	0		是		-26.51%
22286	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线香杨分5	250	75.84%	35.4	35.4				-40.72%
22287	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线35	315	60.95%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
22288	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干108	200	77.25%	25.5	25.5				-23.36%
22289	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分16左3	500	44.88%	0	0				-44.12%
22290	和平	青年变	青年变366青北线	YHG青北线九如巷分12左1	315	4.13%	0	0				-150.36%
22291	和平	青年变	青年变368青二线	青二线44	100	0.00%	0	0				-122.32%
22292	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干后陵下分6-2	400	24.20%	263.2	263.2				-60.52%
22293	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右5右6柱上变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-54.46%
22294	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分17柱上变压器	315	45.71%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
22295	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分14右11	315	6.03%	264.5	264.5				-40.07%
22296	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左5	315	17.78%	227.5	227.5				-40.68%
22297	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线勾连分4柱上变压器	400	45.30%	0	0				-37.83%
22298	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线水源分3	315	32.76%	0	0		是	2025年12月	-51.79%
22299	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变2	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-40.19%
22300	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄甲线长黄干35右2左6之1柱上变压器	200	44.40%	0	0		是	2025年12月	-54.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22301	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科4箱变2变	500	47.60%	0	0		是	2025年12月	-44.97%
22302	和平	太原变	太原变056南七乙线	宜春3变电站3号高压柜2主变	630	46.48%	0	0				-50.48%
22303	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变1号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
22304	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变2号变	630	39.62%	0	0		是	2025年12月	-36.23%
22305	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军官住宅1#主变	630	26.67%	0	0				-42.76%
22306	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变2	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
22307	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代1箱变1号变	500	51.60%	0	0		是	2025年12月	-33.78%
22308	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变2号变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-44.07%
22309	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变1号变压器	630	13.02%	485.0	485.0				-43.54%
22310	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园2一次变1#主变	630	51.11%	245.0	245.0				-39.26%
22311	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站2变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
22312	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变2号变	500	26.24%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
22313	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变2	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-30.48%
22314	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22315	和平	展览变	展览变846二经甲线	铁路二经北主变	500	59.52%	152.4	152.4				-42.57%
22316	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河九区变电站202	315	21.59%	0	0		是	2028年12月	-45.40%
22317	和平	方型变	方型变442方青甲线	吴天家园1主变	630	30.86%	0	0		是	2025年10月	-43.41%
22318	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园2201	630	32.00%	31.2	31.2				-47.67%
22319	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙7箱变1变压器	630	40.63%	311.0	311.0				-42.66%
22320	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站202变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
22321	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
22322	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	富强小区变电站201变压器	630	13.65%	0	0				-39.29%
22323	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区1变电站201柜	630	63.81%	0	0				-45.61%
22324	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园4变电站202柜	800	30.60%	0	0		是	2028年12月	-43.71%
22325	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光8变电站202	630	44.44%	0	0				-40.08%
22326	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站202配电变压器	630	0.00%	318.7	318.7				0.00%
22327	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变1变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-38.86%
22328	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	友佳花园2变电站201变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-36.06%
22329	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语2变电站201柜	630	26.98%	0	0		是	2028年12月	-44.95%
22330	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	克俭3箱变2变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
22331	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变1号变	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
22332	和平	太原变	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站3号高压柜2主变	400	30.00%	0	0				-39.94%
22333	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	官房3号变电站1变压器	630	41.59%	0	0				-41.77%
22334	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变1变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-46.80%
22335	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉1箱变2变压器	630	75.24%	0	0		是	2026年6月	-37.73%
22336	沈河	站前变	站前变240光达线	光达1变电站2变压器	800	24.00%	528.0	528.0				-29.86%
22337	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区20变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
22338	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	敬宾东街东箱变1变压器	400	55.80%	0	0				-42.92%
22339	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	形利雅3箱变1变	630	59.68%	191.0	191.0				-42.84%
22340	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	南令闻西变电站1变压器	630	37.14%	333.0	333.0				-46.96%
22341	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	供电局201	800	25.13%	0	0		是	2028年12月	-40.20%
22342	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天晨箱变1变压器	400	23.20%	0	0		是	2026年12月	-36.61%
22343	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园3变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22344	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变2变压器	630	33.02%	0	0				-38.95%
22345	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期21主变	500	22.40%	0	0				-41.63%
22346	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	合义箱变1变压器	400	39.60%	201.6	201.6				-38.37%
22347	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	文轩园箱变2变压器	800	69.90%	0	0				-19.58%
22348	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变1配电变压器	315	47.94%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
22349	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站3号高压柜2主变	500	22.40%	338.0	338.0				-39.30%
22350	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利北街一次变1#主变	630	44.19%	288.6	288.6				-44.58%
22351	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期2号变电站1变压器	630	19.52%	0	0		是	2027年12月	-45.22%
22352	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期3箱变1变	630	29.52%	381.0	381.0				-27.65%
22353	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友5箱变1变压器	630	13.33%	483.0	483.0				-45.33%
22354	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里2箱变1变压器	500	48.64%	0	0				-47.91%
22355	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品2变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是		-48.66%
22356	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城11号变电站1号变压器	630	13.65%	481.0	481.0				-42.65%
22357	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉园电气化3箱变1变压器	800	35.70%	0	0		是	2026年12月	-33.94%
22358	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色1号变电站01号变压器	1000	44.10%	0	0				-39.90%
22359	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变南京街自来水	400	16.80%	0	0				-42.63%
22360	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变1变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-41.15%
22361	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变2变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-41.09%
22362	大东	如意变	如意变80842如花甲线	电台小区变电站1变压器	400	47.40%	0	0				-38.90%
22363	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变2变压器	630	29.05%	0	0		是		-39.36%
22364	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变1变压器	630	14.60%	475.0	475.0				-41.85%
22365	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙3变电站1站内变压器	630	19.81%	0	0		是		-43.64%
22366	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站1站内变压器	500	16.32%	0	0		是		-44.47%
22367	和平	广州变	广州变474广府甲线	宁大2主变	630	57.14%	207.0	207.0				-76.54%
22368	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	铁路四条半小区箱变201	400	22.00%	272.0	272.0				-43.45%
22369	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区3变电站202	630	18.10%	453.0	453.0				-42.74%
22370	沈河	顺城变	顺城变063令闯乙线	格林自由城3变电站1变压器	630	39.37%	319.0	319.0				-39.18%
22371	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变2	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
22372	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	玉环华苑1箱变2	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
22373	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰2箱变2变压器	630	72.89%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
22374	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22375	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期3箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
22376	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站1号变压器	800	25.20%	0	0		是		-42.16%
22377	和平	广州变	广州变478柳州甲线	玫瑰小区一次1主变	630	46.48%	0	0		是	2026年12月	-41.07%
22378	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变2	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
22379	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	南风雅轩3变电站201柜	630	14.29%	0	0		是	2028年12月	-44.71%
22380	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期2变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-37.43%
22381	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城17箱变1变压器	630	23.62%	0	0		是		-49.45%
22382	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分19左2+1变台	400	63.00%	0	0				100.00%
22383	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站2变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
22384	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	沈阳客厅1箱式变电站配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
22385	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变1变压器	630	23.62%	0	0				-45.28%
22386	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线70+1右2柱上变压器	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-62.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22387	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区5变电站1配电变压器	800	6.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22388	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达5变电站2号配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22389	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干116左5	200	6.30%	167.4	167.4				100.00%
22390	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线下坎子井右支06	400	24.60%	204.4	204.4				16.54%
22391	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站1变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
22392	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分7右5和泰201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.92%
22393	和平	广州变	广州变452广京线	龙湖天钜一期1变电站202配电变压器	800	9.90%	640.8	640.8				100.00%
22394	于洪	范屯变	范北线	三供一业马三家御东社1号台	630	26.67%	399.0	399.0				-39.38%
22395	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹2号变电站2变压器	800	33.00%	0	0				-34.32%
22396	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干24左1	200	58.80%	62.4	62.4				-57.97%
22397	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	百集大厦小区1局维变电站201配电变压器	400	11.20%	315.2	315.2				7.90%
22398	于洪	化学变	化东乙线	小微一万科	400	19.50%	0	0		是	2025年	-10.79%
22399	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右8柱上变压器	315	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
22400	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	辽宁星之火孵化器有限公司	315	82.10%	24.9	24.9	2024年6月	是	2026年12月	27.39%
22401	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干3+1左1柱上变压器	315	68.76%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
22402	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干23柱上变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
22403	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光1箱变1变压器	500	32.96%	0	0		是	2026年12月	-41.98%
22404	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分北岗支于屯支8右5变台	200	30.90%	0	0				-45.85%
22405	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支25南几5	400	19.20%	0	0		是	2025年9月	100.00%
22406	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	景星C土建箱变202.	630	50.16%	251.0	251.0				-38.74%
22407	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变201配电变压器	800	10.50%	636.0	636.0		是	2026年12月	-38.01%
22408	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛2号变电站2号配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-21.47%
22409	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	环境监测变电站1变压器	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-34.05%
22410	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22411	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块3变电站201间隔配电变压器	400	68.63%	0	0				-36.05%
22412	沈河	青年变	青年变352青东线	万青干教会变台	100	64.89%	0	0				-31.76%
22413	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站1变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
22414	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区13变电站1变压器	630	57.52%	204.6	204.6				-40.21%
22415	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花2箱式变电站2配电变压器	800	25.13%	0	0				-41.79%
22416	东陵	李相变	李古线	李古线路灯分4左5柱上变压器	400	9.30%	322.8	322.8				0.00%
22417	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线山里分24右2变台	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-50.46%
22418	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线放牛卜东台支05	315	25.14%	204.3	204.3				-40.66%
22419	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润琨瑜府小区2变电站202间隔配电变压器	800	9.00%	648.0	648.0				17.80%
22420	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑5号箱变1变压器配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-40.25%
22421	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园2变电站1变压器	500	20.80%	346.0	346.0				-40.96%
22422	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东赵染坊分支15	50	73.80%	0	0		是	2026年12月	-34.51%
22423	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线兰家支003	30	4.00%	0	0		是	2026年5月	-273.23%
22424	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干128左1右1柱上变压器	200	25.50%	129.0	129.0		是	2026年12月	-50.13%
22425	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器1公变	630	25.71%	93.5	93.5				-42.22%
22426	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门三西村大伟林业公变台区	200	40.50%	99.0	99.0				0.00%
22427	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	水库支15左1	200	6.00%	0	0		是	2025年	1.12%
22428	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	开发支13柱上变压器	315	71.75%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
22429	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站201变压器	630	39.24%	0	0		是	2028年12月	-45.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22430	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地朗悦1箱变2变压器	800	36.30%	429.6	429.6		是		0.18%
22431	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙果园支01	100	88.50%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.66%
22432	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙7小区变电站2变压器	400	24.30%	262.8	262.8				-38.75%
22433	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门7号变电站201间隔配电变压器	800	40.13%	0	0				-38.49%
22434	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-缝纫精密-伟力达机电沈北公司	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	-19.31%
22435	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼高速西台	200	67.50%	45.0	45.0				100.00%
22436	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站202间隔配电变压器	500	15.84%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
22437	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景1箱变201变压器	630	32.38%	0	0		是	2028年12月	-41.94%
22438	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变202	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
22439	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期3箱式变电站1配电变压器	800	66.30%	0	0		是	2025年12月	9.23%
22440	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分前沙支2+1左1变台	400	26.10%	0	0		是	2025年12月	-30.53%
22441	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期2变电站201变压器	630	53.33%	231.0	231.0				-51.16%
22442	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线李亚窝堡分10右18左11变台	200	3.60%	172.8	172.8				0.00%
22443	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干69左12	315	42.86%	0	0		是	2027年	-9.42%
22444	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	万和顺景2箱变1变压器	500	50.80%	196.0	196.0		是		-42.04%
22445	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区3变电站2变压器	800	58.88%	249.0	249.0				-24.87%
22446	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	世茂云图3变电站2配电变压器	630	4.13%	0	0				0.00%
22447	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线上蒲河村2台	400	36.00%	0	0				-39.81%
22448	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园4站房1变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-38.16%
22449	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干26+1右3	200	3.60%	0	0				100.00%
22450	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	四季都会2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	19.20%	0	0				36.28%
22451	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于23右1左1	200	17.20%	0	0				-291.60%
22452	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云2号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	23.17%	0	0				20.50%
22453	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云5号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	800	42.30%	0	0				59.55%
22454	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干新安堡分14变台	200	39.90%	100.2	100.2				-33.40%
22455	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	一站式服务—沈阳宏杨家庭农场有限公司	400	15.25%	0	0		是	2026年12月	-33.13%
22456	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三干62(前进)201间隔配电变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年10月	-13.64%
22457	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站1变压器	630	16.19%	465.0	465.0				-44.55%
22458	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	鲁班尚品小区1局维变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	6.27%
22459	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶村一组照明	200	70.05%	39.9	39.9				-42.90%
22460	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾6号变电站1变压器	800	22.50%	540.0	540.0				-40.09%
22461	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市远征创业孵化基地（一站式）	200	24.60%	130.8	130.8				0.54%
22462	于洪	大兴变	兴古线	小微鲍岗村3	200	0.00%	0	0				0.00%
22463	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子中台甲3	315	35.17%	0	0		是	2025年12月	-33.61%
22464	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干22	315	41.14%	153.9	153.9				-41.97%
22465	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	沈站干30左2加2	200	60.30%	59.4	59.4				100.00%
22466	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分99左1	200	9.00%	162.0	162.0				100.00%
22467	东陵	水家变	水李线	水李线148右4左2柱上变压器	200	35.40%	10.0	10.0				100.00%
22468	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	沙河新城变电站201配电变压器	630	19.84%	442.0	442.0				-37.97%
22469	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站202配电变压器	500	38.40%	0	0				-36.46%
22470	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村1	200	64.50%	0	0		是	2025年12月	-37.68%
22471	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸2箱变1变压器	630	59.43%	6.9	6.9				-43.31%
22472	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	YHG 恒大江湾48箱式变电站1号变压器	630	27.81%	0	0		是	2026年12月	-39.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22473	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_学府雅园土建变1箱式变电站1号配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
22474	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右8+1右3	400	18.90%	0	0				0.00%
22475	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子东台	200	62.40%	55.2	55.2				-44.32%
22476	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分054	50	104.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-39.26%
22477	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站1号变压器	800	16.25%	0	0				-45.67%
22478	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站2号变压器	800	39.75%	0	0				-40.54%
22479	新民	兴隆变	兴隆变15642排灌线	排灌线24变台	200	72.00%	0	0				-28.36%
22480	大东	粮仓变	粮仓变65584粮君乙线	小光乙HKB毛光干15箱变(单)	400	16.00%	296.0	296.0				-44.87%
22481	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵3箱变2变压器	630	27.94%	0	0				-43.89%
22482	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城3变电站1站内变压器	630	29.52%	0	0				-40.68%
22483	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利D座1变电站2站内变压器	500	33.20%	0	0				-36.77%
22484	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站1站内变压器	630	24.76%	0	0		是		-43.82%
22485	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景棠苑4箱式变电站1变压器配电变压器	630	41.52%	305.4	305.4				-39.04%
22486	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区2站房1变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-39.63%
22487	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期1箱式变电站2配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-36.84%
22488	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右14右7变台	200	3.60%	0	0		是	2025年12月	0.52%
22489	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭1变电站1变压器	500	51.20%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
22490	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗3箱式变电站1配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
22491	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期2箱式变电站1配电变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
22492	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	马家照明综合(2022微)	200	20.10%	0	0		是	2025年11月	11.00%
22493	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲干五民分12左7左6+1左2	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	7.36%
22494	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	雪莲干12左4+1左1	400	38.10%	0	0				100.00%
22495	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站201配电变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
22496	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线教堂分08	315	44.06%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
22497	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	润悦湾1配电室1配电变压器	800	8.10%	0	0				100.00%
22498	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古水库支17	50	22.20%	0	0				-69.25%
22499	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站2变压器	630	9.14%	509.4	509.4				31.90%
22500	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城2箱式变电站配电变压器	400	31.88%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
22501	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	中海天誉2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22502	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	圣丰御景广场二期C组团3变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	377.6	377.6				100.00%
22503	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡13组南新1	100	18.90%	71.1	71.1				0.00%
22504	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期3变电站201间隔配电变压器	500	4.80%	426.0	426.0				100.00%
22505	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期2箱式变电站2配电变压器	800	36.75%	0	0		是	2025年12月	-28.48%
22506	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	YHG_孟家屯村	315	46.14%	0	0		是	2026年12月	-33.93%
22507	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支100	50	132.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-28.29%
22508	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖屯井4台分支08	30	40.00%	0	0		是	2026年12月	-75.40%
22509	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理服务有限公司(常州路与太阳街)	200	4.20%	0	0				9.83%
22510	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	一站式服务-辽中区程成苗圃	200	2.70%	174.6	174.6				56.66%
22511	于洪	大兴变	兴红线	大兴变510兴红线红旗台村大棚(南台区局属综合台)	315	32.06%	0	0		是	2025年9月	-34.74%
22512	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线镇东二组分05	200	75.75%	0	0				-26.44%
22513	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	紫芳苑小区变电站1变压器	250	28.80%	153.0	153.0				-39.21%
22514	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线张成水田支02	50	8.70%	40.7	40.7				-10.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22515	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏于45加1左1变压器	200	9.60%	0	0		是	2025年12月	3.39%
22516	开发	汪河变	汪河变56170汪保乙线	九里顾和小区1变电站2变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22517	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分6左4之3	200	4.20%	0	0				0.00%
22518	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳昱宽房地产开发有限公司3箱变考核表（龙 江鑫都）	630	48.25%	263.0	263.0				-25.27%
22519	沈北	新城子	新城线	富华园小区2变电站1变压器配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
22520	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左3柱上变压器	315	27.17%	0	0		是	2025年12月	-46.34%
22521	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千于55	200	9.30%	161.4	161.4				-42.45%
22522	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支联通支4	50	23.20%	0	0		是	2026年6月	-19.18%
22523	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支四道号机井5	50	39.60%	0	0		是	2026年6月	-23.76%
22524	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区4变电站201配电变压器	630	11.11%	0	0				100.00%
22525	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站1变压器	800	54.38%	285.0	285.0				-38.92%
22526	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右1右08	315	29.97%	0	0		是	2025年	-73.43%
22527	法库	新依变	依三线	10kV依三线崔家沟支27	160	21.75%	0	0		是	2025年12月	-24.32%
22528	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期2变电站201	630	72.70%	0	0				-40.36%
22529	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香樟水岸2变电站202变压器	630	24.44%	0	0		是	2028年12月	-43.01%
22530	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前干前三分25	100	28.50%	0	0		是	2026年12月	-33.23%
22531	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线和平干94右8	100	38.80%	51.2	51.2				-49.50%
22532	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园2变电站1号变压器	630	37.14%	0	0		是	2027年12月	-34.19%
22533	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村大棚	30	61.33%	0	0				-34.04%
22534	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星苑1变电站201	500	24.32%	328.4	328.4				-41.55%
22535	法库	果子园	果子园变14111龙山线	烟草1箱变配电变压器	500	41.20%	0	0		是	2028年	-38.53%
22536	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	龙泉圣域1变电站1变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-31.73%
22537	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑家庭箱式变电站1号配电变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
22538	沈河	南湖变	南湖变497南商线	雅颂居2配变电站1变压器柜间隔配电变压器	630	48.10%	264.0	264.0				-43.76%
22539	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利税务所01	400	74.70%	0	0		是	2026年12月	-22.29%
22540	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线章子沟分9（章子沟综合台）	200	39.30%	101.4	101.4				-36.29%
22541	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门分54	200	33.30%	0	0				100.00%
22542	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都4变电站2变压器	630	21.84%	0	0				-39.47%
22543	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
22544	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分63左1变台	200	51.60%	0	0				-77.55%
22545	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线35左3	200	91.60%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-31.85%
22546	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆1号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22547	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支07	30	2.33%	0	0		是	2026年5月	-1320.74%
22548	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变2变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-43.37%
22549	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期1小区箱式变电站2配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2025年12月	15.74%
22550	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	苓湖经典小区1变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-36.33%
22551	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村2变电站1变压器	630	97.38%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-37.05%
22552	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨史家村文凯酒坊公变台区	200	11.10%	0	0				100.00%
22553	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干70右2柱上变压器	315	59.37%	0	0		是	2025年12月	-16.84%
22554	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期1变电站1号配电变压器	500	18.24%	0	0		是	2027年12月	-41.25%
22555	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区19变电站1变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-49.37%
22556	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区2变电站2变压器	500	22.72%	0	0		是	2025年12月	-44.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22557	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站1变压器	500	39.60%	252.0	252.0				-44.06%
22558	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	御点江山箱变1变压器	800	11.70%	0	0		是	2025年12月	-42.66%
22559	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线利华公司	250	34.88%	0	0				-29.89%
22560	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子9队台	200	66.00%	48.0	48.0				-32.01%
22561	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分6+1右1	200	47.40%	0	0				1.04%
22562	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务-沈阳市沈北新区梓睿生猪养殖场	200	3.60%	0	0				0.00%
22563	新民	新民变	新民变30178高台甲线	YHG_罗家车站	20	56.00%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
22564	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分11+1左9变台	200	32.10%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
22565	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2027年	-38.93%
22566	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	造化干沙平分80左12柱上变压器	400	31.60%	233.6	233.6		是	2025年12月	-10.11%
22567	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯分015	400	39.90%	0	0				-25.18%
22568	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线双庙分18变台	100	84.00%	6.0	6.0	2022年12月			-44.68%
22569	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变1变压器	400	11.60%	0	0		是		27.07%
22570	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城13变电站变压器	400	57.38%	0	0		是	2028年12月	-41.58%
22571	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语三期变电站201间隔配电变压器	500	73.28%	83.6	83.6				-43.23%
22572	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东荒山支25+1左1变台	200	52.20%	0	0				100.00%
22573	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支16	100	50.40%	0	0		是	2025年12月	-39.71%
22574	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站1变压器	630	29.21%	10.0	10.0				-23.35%
22575	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场7变电站2号变压器	400	23.60%	0	0				-23.67%
22576	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线10	200	56.40%	67.2	67.2				-32.42%
22577	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线印屯分支线003	100	54.00%	0	0		是	2026年12月	-37.93%
22578	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站201变压器	800	88.00%	16.0	16.0	2025年6月			-41.96%
22579	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站1配电变压器	500	24.40%	0	0		是	2025年12月	-9.74%
22580	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线59+1左18变台	100	86.70%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-38.32%
22581	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳开发区新支4	400	111.00%	0	0	2025年6月			-35.68%
22582	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站1箱变201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-13.82%
22583	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右8右1之1柱上变压器	400	53.10%	0	0		是	2025年12月	-38.38%
22584	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期4变电站2变压器	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
22585	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站2变压器	500	21.60%	0	0				-34.09%
22586	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	顶佳肥牛公变台	100	100.50%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	95.75%
22587	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊11号变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-66.05%
22588	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站2变压器	500	36.00%	0	0				-43.66%
22589	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利2支16	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
22590	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	土官住宅2箱变2变压器	630	21.27%	433.0	433.0				100.00%
22591	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府2号变电站1号配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2027年12月	8.96%
22592	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期4箱式变电站2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-5.89%
22593	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园32主变	400	20.80%	0	0				-45.12%
22594	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	绿地罗斯福公馆1变电站1配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	77.85%
22595	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线军垦分74右4变台	200	22.20%	0	0				-18.82%
22596	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区振环果园（仁忠果园、周丰果园）一 站式	100	1.20%	0	0		是	2026年12月	-86.76%
22597	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站1变压器	630	17.02%	459.8	459.8				-38.39%
22598	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座1箱变1配电变压器	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-40.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22599	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线砖厂分支线003	100	35.70%	0	0		是	2026年12月	-39.85%
22600	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景3箱式变电站2配电变压器	500	49.60%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
22601	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
22602	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯10箱变2变压器	630	43.68%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
22603	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变中石干128联络分40支4左分10（新立变台）柱上断路器一站式	80	80.25%	0	0	2024年7月			-26.73%
22604	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗照明5台	315	12.06%	245.5	245.5				-34.06%
22605	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	翡翠四季2号变电站1号配电变压器	800	77.70%	0	0		是	2027年12月	-30.08%
22606	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线四家支008	50	82.20%	0	0	2025年8月	是	2026年5月	-43.65%
22607	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期2箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	9.54%
22608	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分13变台	400	122.70%	0	0	2025年6月			0.00%
22609	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区2号箱变2号考核	800	23.70%	0	0		是	2025年9月	28.59%
22610	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-41.96%
22611	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山北台分06	200	78.30%	0	0		是	2025年12月	-24.09%
22612	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	百岁万汇城变电站201配电变压器	800	37.50%	420.0	420.0				-43.78%
22613	沈北	道义变	道义变地铁线	YHG_辽宁省省直建设集团有限公司4配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-43.07%
22614	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵干10右6左1	315	35.81%	170.7	170.7				-44.10%
22615	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站201变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-35.66%
22616	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0				-33.40%
22617	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线22	400	74.70%	61.2	61.2				-42.07%
22618	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道6变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-45.83%
22619	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所2箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-41.62%
22620	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+1	400	68.40%	0	0		是	2026年12月	-54.98%
22621	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线小黄家分015	100	83.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-33.42%
22622	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡8变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
22623	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干131	30	77.57%	0	0				-30.68%
22624	于洪	光辉变	光辉变813光专线	光辉变813光专线东老边北台区	80	71.25%	15.0	15.0				-44.45%
22625	浑南	于山变	于山变744于安甲线	金辉中央云著2号变电站2号配电变压器	400	52.50%	150.0	150.0				-25.40%
22626	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分5	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
22627	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分2变台	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-32.76%
22628	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线黄山西台分18右2变台	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
22629	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府2号变电站201间隔（新南新出线1）配电变压	800	10.80%	0	0				39.70%
22630	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑2变电站1变压器	800	14.10%	0	0				-38.74%
22631	于洪	大潘变	大视线	弘泽湾5变电站1变压器	630	44.19%	0	0				-38.08%
22632	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西大棚台	100	51.00%	39.0	39.0				-77.24%
22633	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	阿仙分17	200	11.67%	0	0		是	2025年	17.77%
22634	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地1箱变2变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-30.73%
22635	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	洁菲分1	200	14.70%	0	0				25.29%
22636	东陵	孤家子	向东甲线	孤家子变670向东甲线万科新里程地下变电站2箱变1	800	36.25%	0	0		是	2026年12月	-45.69%
22637	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	保利紫云小区变电站201间隔配电变压器	800	53.10%	0	0		是	2028年12月	72.81%
22638	和平	三好变	三好变171三展甲线	世纪华丰2变电站201配电变压器	630	14.60%	475.0	475.0				100.00%
22639	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	军友房地产1箱变1变压器（备）	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
22640	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里4号变电站1号配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	4.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22641	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左1变台	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	5.63%
22642	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成家园小区箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	325.6	325.6				-11.02%
22643	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0				-4.96%
22644	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵镇东果园支01	200	58.75%	0	0				-21.14%
22645	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变1变压器	630	26.29%	0	0		是		-45.32%
22646	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站1主变	630	30.10%	377.4	377.4				-30.46%
22647	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区3变电站1变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
22648	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区5变电站2变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-42.54%
22649	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城6变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
22650	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支21+1右1	200	1.50%	0	0				0.00%
22651	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站2主变	500	22.00%	0	0				-43.77%
22652	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	六套北台	315	81.14%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.66%
22653	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台乡政府四方台政府住宅镇政府住宅楼基建二公 司	315	76.44%	42.7	42.7				-44.93%
22654	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分59左01	200	31.50%	0	0		是	2025年	-33.98%
22655	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线公路南二台区	200	89.10%	0	0	2024年3月	是	2025年	-33.30%
22656	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线57右2变台	200	16.60%	146.8	146.8				-39.38%
22657	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线206右7变台	200	46.50%	87.0	87.0		是	2025年12月	-40.21%
22658	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线186右13变台	400	59.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22659	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线96右4+1右1	200	29.10%	0	0		是	2026年	20.37%
22660	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干77右16变台	200	42.60%	0	0				-34.19%
22661	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线大棚分支线003	100	53.60%	36.4	36.4				-38.12%
22662	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
22663	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园23变电站变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-42.18%
22664	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站1配电变压器	500	26.56%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
22665	皇姑	红卫变	红卫变372红汇线	旭辉铂悦公望小区2变电站2配电变压器	800	20.75%	0	0				100.00%
22666	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站1号变压器	630	38.10%	0	0		是		-42.57%
22667	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干闸南分22柱上变压器	315	137.46%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-24.15%
22668	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙新广旺干39之1柱上变压器	400	14.80%	0	0		是	2025年12月	55.76%
22669	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116左8左7	200	25.50%	129.0	129.0				0.31%
22670	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-45.65%
22671	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团12变电站201间隔配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2028年12月	-40.78%
22672	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线46右18右9之1柱上变压器	50	0.00%	0	0				0.00%
22673	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼21主变	500	22.40%	0	0				-45.20%
22674	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15左3变台	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22675	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-50.40%
22676	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右2变台	200	65.40%	0	0		是	2025年12月	-32.47%
22677	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左7变台	400	40.80%	196.8	196.8				-31.21%
22678	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干青岗分6变台	100	95.20%	0	0	2022年12月			-31.69%
22679	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖三期1变电站2配电变压器	630	69.21%	0	0				0.00%
22680	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地8号台区	200	99.00%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-29.48%
22681	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	保利天汇5箱变1变压器	630	7.62%	519.0	519.0				100.00%
22682	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分9加1	200	25.50%	0	0				12.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22683	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60右11	200	27.40%	125.2	125.2				-29.86%
22684	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干砖厂分5变台	50	93.20%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-40.31%
22685	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城二期2号变电站1号配电变压器	400	5.00%	340.0	340.0				-144.44%
22686	法库	果子园	果子园变1411龙山线	宝山变005法镇线回营分03	200	34.80%	0	0		是	2028年	-34.42%
22687	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线环保局台	315	35.87%	0	0		是	2028年	-39.42%
22688	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支013	200	9.00%	0	0		是	2025年12月	-31.77%
22689	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区4变电站2配电变压器	800	45.30%	0	0				9.32%
22690	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟村综合一台(微)	200	79.20%	21.6	21.6				15.08%
22691	沈北	清水变	清蒲线	柳条河C台新增	315	12.70%	0	0		是	2026年12月	-36.16%
22692	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分61右1	400	75.00%	0	0				99.64%
22693	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	长白府1号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	79.80%	0	0				-14.73%
22694	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	瀚博房地产黄金地带1局维箱变201配电变压器	400	17.60%	289.6	289.6				40.13%
22695	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区兴凯水电焊修理部	400	8.40%	0	0		是	2026年12月	0.00%
22696	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分15左3	315	67.94%	0	0				-40.78%
22697	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	拉马桥中台	200	68.70%	42.6	42.6				-25.51%
22698	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分台门支18左3变台	400	9.25%	0	0		是	2025年12月	-31.88%
22699	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇西凡2	200	25.20%	0	0		是	2025年11月	-13.79%
22700	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府3小区变电站1配电变压器	800	1.50%	0	0				100.00%
22701	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线菜屯分15左1	200	65.40%	0	0				-28.38%
22702	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线278右12变台	200	30.30%	119.4	119.4				0.00%
22703	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村棚菜分台(2023微)	200	0.00%	0	0				0.15%
22704	于洪	小于变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗1站房1配电变压器	800	11.40%	628.8	628.8				100.00%
22705	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地干大荒地分33变台	200	34.40%	111.2	111.2				-34.60%
22706	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期1变电站2配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-21.44%
22707	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22708	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸8变电站1变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-61.12%
22709	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑2变电站2变压器	400	17.25%	291.0	291.0				-43.32%
22710	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分生态园支3右支5右1柱上变压器	100	87.30%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-10.09%
22711	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星B小区变电站202	630	21.71%	0	0		是	2028年12月	-52.56%
22712	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干12柱上变压器	100	16.00%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
22713	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期2201配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年12月	-39.81%
22714	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线彩钢南台分01	200	40.80%	0	0				0.00%
22715	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分17	200	16.40%	0	0				-24.14%
22716	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达线82左2	400	17.50%	0	0				-41.54%
22717	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线温家分21左9柱上变压器	400	9.30%	322.8	322.8				-32.48%
22718	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支06	315	23.17%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
22719	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支11右分支4左T1变压器	100	36.30%	0	0				-52.51%
22720	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分8左1号台	200	45.60%	0	0				100.00%
22721	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔6变电站1变压器	630	3.05%	547.8	547.8				-36.28%
22722	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府南区小区2变电站1变压器	800	44.40%	364.8	364.8				-20.41%
22723	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干60+1右12	200	52.20%	75.6	75.6				0.00%
22724	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	x铁路三供一业(牛奶厂)	200	0.60%	0	0				-74.58%
22725	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支37右12变台	200	2.70%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22726	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	25.20%	0	0				18.19%
22727	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府2箱变2变压器	800	12.38%	0	0		是		88.34%
22728	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线85右6+1变台	400	31.50%	234.0	234.0				100.00%
22729	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城B区3局维-1间隔201间隔配电变压器	800	89.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.85%
22730	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达江湾城二期2变电站1变压器	800	25.50%	10.0	10.0		是	2027年12月	-38.15%
22731	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	核工业二四零研究所1201配电变压器	630	12.95%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
22732	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线舒适小区	200	50.85%	78.3	78.3				-41.30%
22733	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支4左分支6变压器	100	29.10%	0	0				-49.43%
22734	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分李油房支003	100	75.20%	14.8	14.8				-32.05%
22735	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支20	200	28.20%	0	0		是	2026年5月	-19.01%
22736	和平	太原变	太原变050先锋线	东北医药1变电站2主变	630	24.38%	0	0				-39.96%
22737	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树于116+1左1	400	6.30%	0	0		是	2027年	2.36%
22738	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干23+1柱上变压器	315	21.33%	0	0				-172.36%
22739	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分漫山屯支020	50	96.30%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-38.01%
22740	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营南大鹏	80	49.00%	0	0		是	2025年11月	-40.14%
22741	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-21.73%
22742	于洪	范屯变	范北线	小微永安村西台区	400	65.40%	98.4	98.4				-12.95%
22743	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分联户支13变台	200	25.80%	0	0				-15.33%
22744	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗西照明(改2021)	400	18.30%	286.8	286.8		是	2025年	-43.30%
22745	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	南塔干科学分50公变	100	99.00%	0	0	2025年5月			-78.90%
22746	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	沈北支41左11柱上变压器	400	84.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-15.77%
22747	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站1变压器	500	13.12%	384.4	384.4				-41.06%
22748	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房棚菜分支26	50	5.40%	0	0		是	2026年12月	-12.41%
22749	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线后张家分支05	50	93.00%	0	0	2023年7月	是	2026年6月	-38.19%
22750	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	坤博园四期局维变电站201配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	6.26%
22751	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	时代悦小区2变电站202间隔配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4				60.96%
22752	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分31右1柱上变压器	400	57.30%	0	0		是	2025年12月	-30.85%
22753	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区6变电站1变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-42.32%
22754	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右7之1柱上变压器	400	17.70%	0	0		是	2025年12月	-32.71%
22755	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分59左1变台	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-36.91%
22756	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站2号变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	92.88%
22757	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22758	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府5变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	3.63%
22759	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	长沟村综合一台(微)	200	53.10%	73.8	73.8				3.46%
22760	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站1号变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	87.67%
22761	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分25右1变台	200	65.10%	0	0				0.12%
22762	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干29右7	200	47.40%	0	0				-18.01%
22763	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府1箱式变电站202间隔配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	-33.01%
22764	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支5右T8变压器	100	54.00%	0	0				-53.25%
22765	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家四组照明	400	12.30%	310.8	310.8				-33.35%
22766	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线后岗大棚地	100	36.00%	0	0				-102.00%
22767	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变1变压器	630	76.19%	0	0		是	2026年6月	-35.95%
22768	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线下窑支02	100	47.25%	42.8	42.8				-37.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22769	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典9变电站2变压器	630	15.49%	0	0				-42.86%
22770	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇1变电站2配电变压器	800	8.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22771	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品8变电站201变压器	400	39.00%	0	0				-45.90%
22772	苏家屯	白塔变	白塔变50950白总线	汽商分9左8+1左1	200	3.60%	0	0				5.30%
22773	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭23号	200	78.60%	0	0		是	2025年8月	2.98%
22774	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区4变电站2变压器	800	44.63%	363.0	363.0				-2.01%
22775	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	马家沟(2)台	100	55.50%	34.5	34.5				-35.44%
22776	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV乳业甲线干线24	20	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22777	于洪	家俱变	俪锦线	澳源2站房2变压器	630	42.92%	0	0				-42.08%
22778	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特5变电站1变压器	800	17.25%	0	0		是	2025年12月	-14.08%
22779	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期2箱变1配电变压器	630	26.19%	0	0		是	2026年12月	-37.59%
22780	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子西苇塘2台	200	33.60%	0	0		是	2025年12月	-53.81%
22781	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城27号变电站202配电变压器	630	27.30%	0	0				-42.08%
22782	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	香港物业箱式变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-39.10%
22783	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	怡华馨园箱变202	400	47.60%	169.6	169.6		是	2028年12月	-44.37%
22784	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	延河新居箱式变电站1配电变压器	400	10.20%	254.2	254.2				8.68%
22785	新民	新民变	新民变30164新区线	恺帝花园1变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
22786	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城7号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	12.06%	491.0	491.0				56.96%
22787	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光1箱变2变压器间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是		-38.87%
22788	东陵	水家变	水李线	水李线139左4柱上变压器	500	23.64%	10.0	10.0				-5.75%
22789	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼2箱变1变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-42.27%
22790	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳2箱变2变压器	630	11.43%	228.8	228.8				-33.36%
22791	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站1变压器	630	30.63%	0	0		是	2025年12月	-34.93%
22792	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期2箱式变电站1配电变压器	800	68.63%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
22793	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期4箱式变电站1配电变压器	500	38.40%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
22794	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区6局维变电站202配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22795	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	YHG_吉宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱1变201配电变 压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-33.72%
22796	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变2变压器	800	18.25%	574.0	574.0				-45.13%
22797	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
22798	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干15右5柱上变压器	400	69.00%	0	0		是	2025年12月	-39.05%
22799	东陵	孙家寨	孙张线	保利十二橡树箱式变电站1号间隔配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
22800	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分12左10左1变台	400	35.85%	0	0		是	2025年12月	-45.33%
22801	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶1变电站2号变压器	630	5.40%	0	0		是	2026年12月	47.81%
22802	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官9号台区	100	17.40%	0	0				-66.79%
22803	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干42+1右分1台区	100	36.30%	0	0				-50.31%
22804	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-38.88%
22805	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居干35右5之1	400	87.90%	8.4	8.4	2025年8月			-43.17%
22806	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山2变电站201变压器	400	37.20%	211.2	211.2				20.13%
22807	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部1-2	630	33.05%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
22808	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区2变电站201配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	24.04%
22809	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变1变压器	630	71.75%	0	0				-42.04%
22810	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期3站房2配电变压器	630	50.79%	0	0				-22.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22811	于洪	五金变	五兰乙线	五兰乙123左23小微台	400	41.70%	0	0		是	2025年	100.00%
22812	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站2变压器	630	20.63%	437.0	437.0				-38.00%
22813	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑南区二期1局维变电站2变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	10.55%
22814	大东	善邻变	善邻变81052善环线	大悦城E馆1箱变2变压器	630	31.11%	371.0	371.0				23.91%
22815	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林7箱变1配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
22816	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵3队台	400	22.50%	97.3	97.3				-28.77%
22817	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沈北支8右1柱上变压器	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	-48.99%
22818	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分42+1右10变台	100	49.60%	23.8	23.8				-115.39%
22819	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左4变台	400	12.60%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
22820	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分43南四家子支017	400	59.70%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
22821	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22822	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干47+1右1	400	19.50%	0	0		是	2026年	0.00%
22823	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期1-1箱式变电站配电变压器	630	30.79%	0	0				-39.90%
22824	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	恒星新能源公变台区	400	60.00%	120.0	120.0				100.00%
22825	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分130右7变台	400	36.90%	0	0				-35.24%
22826	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-2箱变201配电变压器	400	23.40%	266.4	266.4				7.82%
22827	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙8箱变2变压器	400	24.90%	260.4	260.4				-43.66%
22828	于洪	范屯变	范工线	小微西三家南1台	200	24.30%	131.4	131.4				9.79%
22829	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22830	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区1变电站1变压器	800	27.30%	0	0		是	2025年12月	-15.96%
22831	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园3箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
22832	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	60.32%	0	0		是		-21.22%
22833	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村2组照明	200	29.20%	0	0		是	2025年8月	-30.38%
22834	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	地空间箱式变电站201配电变压器	500	68.80%	106.0	106.0				-31.03%
22835	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南养殖场综合（微）	400	44.10%	183.6	183.6				5.88%
22836	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站2变压器	500	68.80%	106.0	106.0				-39.76%
22837	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市5变电站1号主变	800	12.90%	0	0				-39.28%
22838	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴东台	400	20.22%	0	0		是	2026年12月	-36.85%
22839	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大人才11变压器	250	25.20%	0	0		是	2025年12月	-42.71%
22840	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分73右11左6	200	59.10%	61.8	61.8				22.64%
22841	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分92左8	200	20.10%	0	0				-9.00%
22842	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分125	100	65.55%	0	0		是	2026年6月	-30.76%
22843	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分新立支刘小船几58	400	22.50%	0	0		是	2025年9月	79.90%
22844	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔2箱式变电站1配电变压器	800	48.30%	333.6	333.6				-34.83%
22845	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线电井支8右06	400	30.10%	0	0				-40.52%
22846	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站1变压器	500	39.84%	0	0		是	2028年12月	-45.84%
22847	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区4箱式变电站201间隔配电变压器	800	15.38%	0	0				-33.16%
22848	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-39.27%
22849	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线255右7变台	200	16.50%	147.0	147.0				-38.76%
22850	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	御长白3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	23.81%	0	0				-27.59%
22851	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线22	315	46.35%	0	0				-37.51%
22852	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分79左27之2	400	2.25%	0	0				-65.45%
22853	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城行知坊3号变电站2号配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	12.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22854	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站1配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
22855	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安线小三家分53变台	200	15.75%	0	0				-45.07%
22856	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线152右1变台	200	40.65%	98.7	98.7				-39.05%
22857	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城6号变电站202配电变压器	500	34.00%	0	0				-39.37%
22858	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	地坛安居3箱变2变压器	630	16.51%	0	0		是		-41.18%
22859	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1-5区2箱变2变压器	400	11.40%	314.4	314.4				11.35%
22860	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线293右4变台	200	0.90%	0	0				0.00%
22861	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎5 组 照明	400	11.20%	315.2	315.2				-35.27%
22862	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分008	200	17.50%	145.0	145.0				-33.49%
22863	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变1变压器	400	28.00%	0	0				-40.95%
22864	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	灰山二组照明（新）	400	14.40%	0	0				0.00%
22865	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	丽都新城箱变1变压器	630	148.57%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-40.56%
22866	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分10右1柱上变压器	200	17.70%	0	0		是	2025年12月	-26.94%
22867	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分28右2柱上变压器	400	9.30%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
22868	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左5变压器	315	19.68%	221.5	221.5				-47.16%
22869	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支6变压器	315	63.75%	0	0		是	2025年12月	-36.09%
22870	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右5柱上变压器	315	46.35%	137.5	137.5		是	2025年12月	-44.29%
22871	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干丰田分5变压器	400	47.03%	0	0				-105.20%
22872	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干52右4	315	48.76%	0	0				-18.49%
22873	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左4变压器	315	80.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.10%
22874	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3左1	100	37.50%	52.5	52.5				-37.40%
22875	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	齐十干5左3	315	30.98%	0	0		是	2028年12月	-40.99%
22876	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分24柱上变压器	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
22877	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右13柱上变压器	400	75.90%	0	0		是		-39.26%
22878	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变160陵望乙线陵望干3柱上变压器	100	51.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22879	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支张宝支55变台	160	44.63%	0	0		是	2025年12月	-39.75%
22880	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	沈毛甲线沈小联干来金分1	100	32.80%	57.2	57.2		是		-20.19%
22881	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干43变压器	200	10.00%	160.0	160.0				-54.53%
22882	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干15之3变压器	400	62.10%	53.7	53.7				-44.81%
22883	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分20右2	100	97.80%	0	0	2022年12月	是		-33.25%
22884	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	昆农甲线张工干天线分22变压器	250	34.24%	139.4	139.4				-29.66%
22885	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线青寺线万寿干工校分6+2公变	200	53.60%	0	0		是	2026年12月	-47.05%
22886	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分3	400	23.10%	0	0				-116.41%
22887	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干43右1	315	4.44%	0	0				-47.20%
22888	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线137左1	200	75.60%	28.8	28.8				-45.89%
22889	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线171右6左4变台	100	107.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.55%
22890	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线53	400	31.20%	235.2	235.2				-46.29%
22891	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干17柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22892	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分17柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22893	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左3柱上变压器	250	44.80%	0	0		是	2025年12月	-45.96%
22894	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分27左5	315	36.51%	0	0				-45.49%
22895	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线48	400	70.20%	0	0				-34.14%
22896	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分8公变	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-40.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22897	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线15	200	29.20%	0	0		是	2027年12月	-36.46%
22898	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分7+1	315	32.06%	182.5	182.5				-41.95%
22899	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右1+1	315	41.27%	0	0				-43.44%
22900	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干13柱上变压器	250	20.80%	0	0		是	2025年12月	-49.55%
22901	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线31左4柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
22902	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线18左1	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-36.34%
22903	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长北分24柱上变压器	200	40.80%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
22904	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右5	315	29.84%	189.5	189.5				-34.17%
22905	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干43	315	56.19%	106.5	106.5				-40.63%
22906	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干57	400	62.00%	0	0				-42.55%
22907	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干85	315	27.81%	0	0		是		-32.28%
22908	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分14	315	108.89%	0	0	2022年12月	是		-41.34%
22909	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右2	400	54.30%	0	0				-38.62%
22910	和平	方型变	方型变480方太乙线	三亚分5	315	13.02%	0	0				-50.06%
22911	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11左4	200	22.50%	0	0				-41.95%
22912	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线232	200	20.00%	0	0		是	2025年12月	-33.71%
22913	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16右3加2	315	46.98%	0	0		是	2028年12月	-41.89%
22914	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右8变压器	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-79.77%
22915	铁西	重工变	重工变10870城冶线	于洪干农药分7	315	19.37%	222.5	222.5		是	2028年12月	-33.62%
22916	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29右5柱上变压器	100	34.80%	0	0		是	2025年12月	-78.84%
22917	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线151右07	200	24.50%	0	0				-35.92%
22918	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3左1变台	315	46.10%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
22919	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右5变压器	315	40.00%	0	0		是	2025年12月	-51.83%
22920	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科2箱变2变	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
22921	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二1箱变2号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
22922	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变2号变	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
22923	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科五期四六组团1箱变1号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
22924	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	八一东变电站一次变压器主变	315	18.29%	0	0				-60.98%
22925	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期1变电站202变	630	31.75%	367.0	367.0				-17.02%
22926	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
22927	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	2#主变总参通讯	630	10.29%	0	0				-41.36%
22928	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变1号变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-40.30%
22929	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好南一次1#主变	100	32.80%	0	0				0.96%
22930	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站1变压器	500	21.60%	342.0	342.0				-40.29%
22931	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅4箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-38.95%
22932	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐11主变	500	12.00%	0	0				-45.54%
22933	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变2	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-46.08%
22934	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	城建花园3变电站201	315	53.33%	115.5	115.5				-39.41%
22935	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城2变电站1变压器	630	80.32%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-39.58%
22936	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站201变压器	630	53.33%	231.0	231.0				-41.77%
22937	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站1变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-39.98%
22938	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站2变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-40.59%
22939	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光3变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22940	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光5变电站202	630	32.06%	0	0				-44.40%
22941	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城1箱变2变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-43.08%
22942	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园1变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
22943	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园1变电站201变压器	630	60.32%	187.0	187.0				-43.64%
22944	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站202柜	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
22945	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北斗新苑小区变电站201变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
22946	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城1变电站2变压器	630	41.90%	303.0	303.0				-44.12%
22947	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大万莲1箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-44.16%
22948	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万南城4箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22949	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园2变电站201柜	630	14.29%	0	0		是	2028年12月	-46.49%
22950	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园1变电站1变压器	630	42.86%	0	0				-42.98%
22951	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站2变压器	630	18.10%	0	0				-43.38%
22952	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22953	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变1号变	630	61.59%	179.0	179.0				-43.99%
22954	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲8箱变1号变	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-41.93%
22955	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科八九区2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22956	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城9号变电站1号变压器	400	52.40%	0	0				-34.57%
22957	和平	广州变	广州变492广东乙线	桂阳南一次1主变	630	44.95%	0	0				-37.11%
22958	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥三期3箱变2号变	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.12%
22959	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期1箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22960	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘3箱变1变压器	630	11.90%	0	0		是	2025年12月	-34.26%
22961	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变1变压器	500	20.48%	0	0				-44.61%
22962	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站2变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-44.23%
22963	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城3变电站201柜（5）	800	30.90%	0	0		是	2028年12月	-44.82%
22964	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变2变压器	400	44.10%	183.6	183.6				-37.80%
22965	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变1变	630	20.95%	435.0	435.0				-43.62%
22966	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻新村2箱变2变压器	800	17.40%	580.8	580.8				-33.30%
22967	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站1变压器	800	18.60%	571.2	571.2				-37.70%
22968	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站201	400	63.90%	104.4	104.4				-31.13%
22969	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	华兴箱变1变压器	630	47.94%	0	0				-41.68%
22970	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干8变电站2变压器	500	25.08%	0	0				-52.74%
22971	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路6箱变1变	400	34.20%	0	0				-38.86%
22972	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	工商局箱变1变压器	630	3.81%	543.0	543.0				-44.63%
22973	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	友好箱变变压器	500	42.88%	235.6	235.6				-44.02%
22974	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期1箱变2变压器	630	6.03%	529.0	529.0				-40.99%
22975	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光2箱变2变压器	500	43.84%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
22976	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期4箱变2变压器	500	44.48%	227.6	227.6				-47.57%
22977	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	万科金色2-1变电站1变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-41.20%
22978	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-2箱变2变压器	1000	9.90%	0	0		是	2026年12月	-42.14%
22979	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	东河金都小区箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是		-43.15%
22980	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站202变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-36.81%
22981	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型1变电站201柜	200	35.70%	108.6	108.6				-41.78%
22982	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站202柜	630	40.32%	0	0		是	2028年12月	-37.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22983	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红3小区变电站1变压器	315	23.17%	210.5	210.5				-57.05%
22984	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	光辉小区变电站201	630	64.00%	163.8	163.8				-36.25%
22985	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变1	500	20.40%	325.6	325.6				-44.46%
22986	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变2	630	32.51%	325.6	325.6				-46.38%
22987	大东	望花变	望花变70242上园乙线	北大营1小区2站内变压器	500	102.40%	0	0	2022年12月			-42.64%
22988	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期5箱变2变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
22989	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变2	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-45.72%
22990	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰7箱变1	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-46.37%
22991	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰9箱变1号变	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
22992	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠2箱变2号变	400	32.80%	0	0		是	2025年12月	5.16%
22993	和平	方型变	方型变438方文乙线	主变城中花园3	400	36.80%	212.8	212.8				-41.07%
22994	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城2变电站1变压器	800	30.25%	0	0		是	2025年12月	-43.87%
22995	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园2号变电站201间隔配电变压器	400	60.90%	0	0				6.94%
22996	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	东站1箱变2变压器	630	11.43%	495.0	495.0		是		-40.48%
22997	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利C座1变电站1站内变压器	800	32.00%	0	0				-36.62%
22998	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分保合支16+1左3柱上变压器	400	16.50%	10.0	10.0				39.16%
22999	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支32左1柱上变压器	250	47.20%	0	0		是	2025年12月	-59.53%
23000	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干9左3	200	41.40%	97.2	97.2		是	2027年	100.00%
23001	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	雪莲于7右1	200	18.30%	0	0				-24.70%
23002	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村7台	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	13.67%
23003	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站201间隔配电变压器	630	28.25%	10.0	10.0				-36.77%
23004	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达1变电站1号配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-41.74%
23005	法库	果子园	果子园变1412水泥线	10kV水泥线北沟支1	30	38.67%	15.4	15.4				-46.26%
23006	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达6变电站1号配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-35.55%
23007	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期7变电站配电变压器	630	58.67%	0	0		是	2025年12月	-35.53%
23008	新民	新民变	新民变30156高台乙线	YHG 高台乙干15右	315	33.27%	0	0		是	2025年12月	-20.87%
23009	东陵	花山变	碧桂园乙线	碧桂园乙线48柱上变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
23010	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站2变压器	630	31.19%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
23011	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇2变电站1变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
23012	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯4箱变2变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
23013	康平	中心变	中心变2606东环线	商场箱变1变压器	400	85.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.28%
23014	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支13右7变台	200	27.60%	0	0		是	2025年12月	-35.55%
23015	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村3号变电站201间隔配电变压器	400	52.13%	0	0				-42.47%
23016	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景4变电站1变压器	500	78.80%	56.0	56.0				-42.26%
23017	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变202配电变压器	500	14.08%	379.6	379.6		是	2026年12月	-36.54%
23018	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左6	400	21.30%	274.8	274.8				-0.42%
23019	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干甲河分21变台	200	8.05%	0	0				-71.60%
23020	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分齐窝支54变台	200	29.50%	0	0				-37.18%
23021	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站201变压器	800	60.75%	234.0	234.0				-43.05%
23022	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站2号配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2027年12月	-41.90%
23023	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家屯村新台	200	73.80%	32.4	32.4				-22.81%
23024	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线曹屯分12左1变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	6.15%
23025	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支20右1变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23026	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都茗苑三期3变电站1变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
23027	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	四德里住宅1箱变2变压器	500	24.96%	325.2	325.2		是		-41.89%
23028	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区4变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-38.05%
23029	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街村五组新	200	31.40%	117.2	117.2				100.00%
23030	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏分15左3变台	200	48.60%	0	0		是	2025年12月	7.99%
23031	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右2变台	200	50.33%	79.4	79.4				-36.45%
23032	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡周徐村兆胜养鱼公变台区	200	33.00%	0	0				0.00%
23033	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线王秀台西台	400	80.70%	37.2	37.2	2023年2月			-41.46%
23034	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变 压器-2	315	96.19%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
23035	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线候头沟7组照明	100	135.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-31.59%
23036	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线候头沟6组照明	400	45.90%	176.4	176.4				-35.15%
23037	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉西台	200	50.30%	79.4	79.4				-37.82%
23038	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰村5之1柱上变压器	400	3.30%	0	0		是	2025年12月	-148.74%
23039	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站202变压器	800	29.50%	484.0	484.0				-40.05%
23040	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际1变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
23041	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线苇塘支5（苇塘B台）	100	62.20%	27.8	27.8				-32.87%
23042	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分28+1右10变台	400	0.00%	23.8	23.8				0.00%
23043	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷于顿家分19左1变台	200	17.10%	145.8	145.8				-45.27%
23044	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线173	250	20.48%	0	0				-52.81%
23045	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左8	100	55.50%	0	0				-49.59%
23046	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站2变压器	500	25.60%	0	0				-44.40%
23047	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期1箱式变电站2配电变压器	800	64.20%	0	0		是	2025年12月	10.00%
23048	法库	孟家变	孟东线	孟家变942孟东线孤靠分油站支2（孤树子大棚台）	400	7.28%	330.9	330.9				-27.55%
23049	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪线于洪于29右1变压器	200	7.80%	0	0		是	2028年12月	-29.11%
23050	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分小桑林子支93+2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23051	和平	市府变	市府变554东森线	东森1变电站2主变	630	27.43%	0	0				-44.24%
23052	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	头台子东台	315	30.16%	188.5	188.5				-31.07%
23053	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干152	200	34.50%	0	0		是	2028年	-28.33%
23054	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站1变压器	315	67.30%	71.5	71.5				-44.53%
23055	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站2变压器	315	84.13%	18.5	18.5	2025年8月			-39.52%
23056	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御4箱式变电站2配电变压器	800	44.70%	0	0		是	2025年12月	-16.84%
23057	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙A之2箱变1变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23058	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园3变电站1变压器	630	18.54%	0	0		是	2025年	-38.89%
23059	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站1变压器	630	65.90%	0	0				-33.74%
23060	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	旭辉公元小区箱式变电站1配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	1.54%
23061	于洪	范屯变	范新线	岔路西南台	400	49.80%	160.8	160.8				-50.32%
23062	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村东南台区	400	31.60%	233.6	233.6				-35.91%
23063	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮下东2大棚	200	26.70%	0	0				-41.20%
23064	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区宁丰饲料厂	200	20.85%	0	0		是	2026年12月	10.73%
23065	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	惠王王府2箱变变压器	315	31.11%	185.5	185.5				-39.54%
23066	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸8变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-44.91%
23067	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	阳光港湾2变电站1变压器	800	36.00%	0	0		是		-27.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23068	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站201间隔配电变压器	800	25.75%	0	0				-13.93%
23069	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	大羊分19左20	100	42.00%	0	0		是	2025年	-35.22%
23070	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站1变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-46.66%
23071	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府4局维变电站201配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	2.03%
23072	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03	200	28.80%	0	0		是	2025年	-44.05%
23073	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干37右4左6变台	200	67.75%	44.5	44.5				-120.91%
23074	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑6变电站1变压器	400	80.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-37.44%
23075	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变11号配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-78.91%
23076	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象都荟3箱式变电站1配电变压器	800	56.40%	0	0				-21.97%
23077	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变201	500	27.60%	0	0		是	2028年12月	-40.36%
23078	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1小区变电站202配电变压器	800	51.75%	0	0		是	2026年12月	-40.57%
23079	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线羊草沟分尹家支08	400	22.50%	0	0		是	2028年	19.97%
23080	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变1号变	400	47.50%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
23081	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站2站内变压器	500	29.12%	0	0				-39.49%
23082	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右23左11	100	59.10%	30.9	30.9				-51.46%
23083	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支37右4变台	200	48.40%	83.2	83.2				-30.02%
23084	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站1变压器	630	8.57%	0	0				-48.48%
23085	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都2站房1变压器	630	40.89%	0	0				-41.40%
23086	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	中小企业联合会自维变压器	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	-1820.58%
23087	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱2号变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-39.99%
23088	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	金地领峯2变电站2配电变压器	800	13.20%	0	0				100.00%
23089	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干金家支15右9	100	42.90%	47.1	47.1				-188.69%
23090	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_中海城02B区-别墅1箱式变电站2号配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23091	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支048	30	135.33%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-30.47%
23092	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古东支03	200	31.50%	0	0				-30.44%
23093	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线刘家店支02	200	61.80%	0	0				-30.42%
23094	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线石厂一支02	80	22.50%	0	0				-38.02%
23095	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站201配电变压器	800	34.88%	441.0	441.0				-34.48%
23096	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线61左3变台	100	79.50%	10.5	10.5				-29.27%
23097	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	剑桥郡4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	15.60%	595.2	595.2				0.00%
23098	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都19号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	23.10%	0	0				9.43%
23099	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期1变电站201配电变压器	800	53.40%	0	0		是	2026年12月	-35.28%
23100	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线太平庄西台照明	400	30.45%	238.2	238.2				-36.53%
23101	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里6号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	35.24%	345.0	345.0				4.63%
23102	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站2变压器	250	35.20%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
23103	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区6变电站2变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-35.35%
23104	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村3组新	200	34.80%	0	0				0.00%
23105	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城1开闭站2箱变202间隔配电变压器	315	40.38%	156.3	156.3		是	2026年12月	-41.53%
23106	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城丽景嘉园1变电站2号配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2027年12月	-18.85%
23107	浑南	于山变	于山变778于通线	华发新城鸿景嘉园1号变电站1号配电变压器	800	32.70%	458.4	458.4		是	2027年12月	-13.40%
23108	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站2配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年12月	-25.58%
23109	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房王浩南畜牧养殖公变台区	200	98.10%	0	0	2025年8月			100.00%
23110	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城5箱式变电站配电变压器	400	35.25%	0	0		是	2025年12月	-42.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23111	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右6左4	315	53.33%	0	0		是		-33.43%
23112	于洪	铸造变	铸造变95250铸雅线	铸雅线小微1台	400	33.30%	226.8	226.8				0.00%
23113	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	工商分26	200	5.80%	0	0		是	2026年	-44.05%
23114	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线胡成喜水支线002	20	78.00%	0	0		是	2026年12月	-57.07%
23115	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸1变电站201间隔配电变压器	630	24.29%	414.0	414.0				-43.16%
23116	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司2变电站1变压器配电变 压器	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
23117	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站201配电变压器	500	40.80%	246.0	246.0				-37.81%
23118	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站202配电变压器	800	53.40%	0	0				-37.21%
23119	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分2柱上变压器	400	8.10%	0	0		是	2025年12月	-40.82%
23120	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53右1+1	200	40.20%	0	0		是	2027年	-25.42%
23121	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-32.59%
23122	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分王台支9左6+1右2变台	400	23.40%	266.4	266.4				8.81%
23123	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干15右7右2	200	57.30%	0	0		是	2025年	-29.35%
23124	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区4变电站1号变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-43.87%
23125	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干47右6变台	400	35.70%	217.2	217.2				-26.34%
23126	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖4	400	33.30%	0	0		是	2026年6月	17.39%
23127	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑1变电站2变压器	630	8.13%	515.8	515.8				-31.72%
23128	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居2局维变电站201配电变压器	400	12.75%	0	0		是	2026年12月	6.20%
23129	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园1变电站变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-42.49%
23130	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园1号变电站2号变压器	800	39.90%	0	0		是	2027年12月	-35.91%
23131	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟3箱变1变压器	800	23.10%	0	0		是		46.97%
23132	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站201	630	19.68%	0	0		是	2028年12月	-46.65%
23133	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园3变电站2配电变压器	800	5.70%	0	0		是	2025年12月	55.44%
23134	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分22+1右4变台	200	6.70%	166.6	166.6				13.54%
23135	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆岭北甲9	100	41.40%	0	0		是	2025年11月	-38.92%
23136	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山北台	200	16.20%	147.6	147.6				72.69%
23137	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香3变电站2变压器	800	25.13%	0	0		是		-41.90%
23138	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖香堤漫步二期2变电站202配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2026年12月	-26.00%
23139	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾1号变电站2变压器	630	16.51%	0	0				-46.43%
23140	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房6组综合(2022微)	200	21.60%	136.8	136.8				5.93%
23141	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宸居箱式公变台	630	61.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
23142	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线36+1变台	200	11.40%	157.2	157.2				100.00%
23143	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队南台	200	52.20%	0	0		是	2026年12月	-48.13%
23144	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园7变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-39.21%
23145	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期4局维变电站202配电变压器	400	8.80%	324.8	324.8				87.48%
23146	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院3箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-39.68%
23147	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2变电所2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-41.78%
23148	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖2箱变1变压器	630	7.30%	521.0	521.0				100.00%
23149	东陵	世园变	世中乙线	汇置山湖2箱变2变压器	630	5.40%	533.0	533.0				100.00%
23150	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸3箱变2变压器	400	15.00%	0	0				10.21%
23151	沈河	青年变	青年变358青金乙线	金廊公馆5变电站202配电变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
23152	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线50右5变压器	400	58.50%	0	0				-40.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23153	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东西大棚	400	8.85%	0	0		是	2025年11月	-1.61%
23154	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台中照明	315	64.38%	80.7	80.7				-34.02%
23155	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站202间隔配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2028年12月	-43.94%
23156	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园6箱变1变压器	800	47.10%	0	0		是		-6.30%
23157	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园8箱变2变压器	800	38.70%	0	0		是		-18.61%
23158	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区4变电站1变压器	800	42.60%	379.2	379.2				87.46%
23159	浑南	新南变	新南044新盈线	盛京宸院4号变电201间隔配电变压器	800	5.75%	0	0				72.46%
23160	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区14变电站1变压器	800	28.13%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
23161	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线022	315	21.33%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
23162	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸二期2站房2配电变压器	800	15.75%	0	0				100.00%
23163	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑四期2箱式变电站2配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2025年12月	9.65%
23164	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左5左1	200	7.50%	165.0	165.0				13.09%
23165	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑1号变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-38.89%
23166	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿阁西	250	16.80%	183.0	183.0				-40.51%
23167	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分39左1	400	19.50%	0	0				-14.22%
23168	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大山屯东支7	400	11.70%	0	0		是	2027年	-26.68%
23169	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨大莲花术理木门公变台区	200	23.70%	0	0				0.00%
23170	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站202变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-41.75%
23171	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分9+1变台	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-34.18%
23172	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞7箱变（单）	400	42.38%	0	0		是		-38.97%
23173	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园1变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是		-43.64%
23174	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村东一台	200	23.40%	0	0				13.71%
23175	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线四组三号1	100	118.20%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.92%
23176	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站201开关柜	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
23177	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利三期A项目1变电站201配电变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-51.54%
23178	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理服务有限公司（蒲丰 路与盛京东二街）-天诚盛京支1	200	1.70%	0	0		是	2026年12月	13.04%
23179	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	7.00%	332.0	332.0				100.00%
23180	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干66左1变压器	50	90.80%	0	0	2025年8月			-19.49%
23181	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场11变电站201配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	6.09%
23182	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线小杨家堡支06	200	53.50%	73.0	73.0				-28.19%
23183	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡棚菜	200	45.45%	0	0				-50.01%
23184	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	悠然雅居箱变201	630	25.71%	0	0		是	2028年12月	3.47%
23185	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都1号变电站201配电变压器	630	27.05%	0	0				-41.82%
23186	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都2号变电站202配电变压器	630	21.33%	0	0				-45.57%
23187	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区3配电变压器	800	2.25%	702.0	702.0				2.54%
23188	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变1变压器	630	91.43%	0	0	2024年7月			-44.57%
23189	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方2箱变2变压器	500	45.44%	222.8	222.8				-46.98%
23190	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	名流奉玺台1号变电站202间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				-25.70%
23191	开发	宁官变	宁富线	圣诺园三期2变电站1变压器	400	52.80%	148.8	148.8		是	2025年	-38.60%
23192	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期1号变电站1号变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年12月	-39.53%
23193	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸三期2站房1配电变压器	630	15.56%	0	0				97.80%
23194	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城8号变电站1号变压器	1000	34.20%	0	0		是	2027年12月	-14.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23195	苏家电	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆8号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	20.63%	0	0				20.42%
23196	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站1变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-37.96%
23197	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变1变压器	315	31.11%	0	0				-44.22%
23198	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	欧亚变258白山乙线白山干8柱上变压器	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-48.84%
23199	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	沈阳京创包装有限公司（一站式）	400	24.00%	0	0				0.00%
23200	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区1变电站2变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-34.66%
23201	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪1号变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-43.62%
23202	苏家电	雪松变	雪松变576雪北甲线	春兰支32+1右5右1	400	16.50%	0	0				0.00%
23203	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支家支 003	200	49.50%	0	0		是	2026年6月	-27.24%
23204	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线二牛八组台分支线002	400	96.20%	0	0	2024年9月	是	2026年6月	-18.11%
23205	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线203北支01	100	72.00%	0	0		是	2026年12月	-42.19%
23206	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线汪千分21(马家村A台)	50	73.56%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
23207	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分68右2	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
23208	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干51左1	315	54.92%	0	0				-26.13%
23209	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
23210	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	常德乙线常德干4	400	42.60%	189.6	189.6				-22.11%
23211	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-9母 线配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	-42.64%
23212	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期12号变压器	800	22.80%	0	0		是	2026年12月	89.89%
23213	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几12	100	28.80%	0	0		是	2025年11月	-59.16%
23214	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线230变台	200	42.00%	96.0	96.0				100.00%
23215	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲7右30	100	2.10%	0	0		是	2025年12月	-3.62%
23216	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干63火车站分3柱上变压器	200	84.30%	11.4	11.4	2024年6月			1.13%
23217	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里4号变电站2号配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	3.54%
23218	沈河	大东变	大东变054城南乙线	益文箱变变压器1	630	62.86%	0	0				-40.52%
23219	大东	望花变	望花变70256望北乙线	天庆家园1站内变压器	630	16.83%	0	0				-39.69%
23220	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-35.85%
23221	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干做多牛分104变台	200	93.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	24.79%
23222	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分27左1变台	200	34.20%	111.6	111.6				98.55%
23223	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	金科玖禧2箱变2变压器	800	14.70%	0	0		是		33.29%
23224	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	兰庭园1变电站1变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
23225	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
23226	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四后分10	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
23227	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干明星分15右1右6柱上变压器	80	60.00%	0	0		是	2025年12月	-59.01%
23228	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利雅特湾5号变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-50.01%
23229	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分虎山支6变台	400	12.60%	0	0		是	2025年12月	-29.74%
23230	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块1变201配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-27.85%
23231	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线56左2变台	200	28.28%	123.5	123.5				-50.19%
23232	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会南	315	28.95%	0	0				-46.60%
23233	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷4局维变电站201配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	34.30%
23234	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分旺牛支42左12变压器	315	84.57%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-41.00%
23235	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街开发新建箱变201间隔配电变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23236	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支104	100	27.80%	0	0		是	2025年11月	-39.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23237	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北原北台公变台区	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	10.33%
23238	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区1变电站202配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	100.00%
23239	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线刘台几03	200	36.60%	106.8	106.8				-36.67%
23240	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡2箱式变电站2配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
23241	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农干下坎子分105右1左20变台	200	9.00%	162.0	162.0				100.00%
23242	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站1变压器	630	55.62%	0	0				-40.71%
23243	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都6号变电站201间隔配电变压器	630	31.24%	0	0				-35.93%
23244	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左18+1左1	200	47.70%	0	0		是	2027年	-0.06%
23245	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	动轴支27左分支03	315	50.16%	125.5	125.5				-39.44%
23246	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分31右支1变压器	100	82.20%	0	0	2023年7月	是	2026年12月	-34.93%
23247	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室2号变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-39.38%
23248	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司（三盛颐景园一期A区）3201配电变压器	630	11.67%	0	0		是	2026年12月	-36.39%
23249	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-29.77%
23250	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村2机井	200	44.30%	91.4	91.4		是	2025年10月	-9.71%
23251	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘北村4机井	200	39.80%	0	0				-48.16%
23252	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖2	400	30.00%	240.0	240.0				16.71%
23253	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城二期3变电站2变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
23254	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡6号小区变电站1号变压器	400	56.40%	0	0				-41.84%
23255	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干大三家子分56变台	200	53.10%	73.8	73.8				-39.41%
23256	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左10变台	100	14.70%	75.3	75.3				-50.45%
23257	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
23258	铁西	重工变	重工变10870城治线	华润万象府小区1变电站202配电变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-21.04%
23259	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家5台区	200	25.60%	0	0				-39.19%
23260	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸三期1箱式变电站配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
23261	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分9变压器	50	39.60%	0	0		是	2026年12月	-46.77%
23262	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维201配电变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-29.04%
23263	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸三期3箱式变电站配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
23264	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支8变压器	100	25.20%	0	0				-62.12%
23265	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线后八大支05	50	120.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-23.89%
23266	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区3变电站101配电变压器	630	49.52%	255.0	255.0				1.93%
23267	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分38变台	100	83.90%	0	0	2022年12月			-37.66%
23268	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干25	100	55.00%	0	0		是	2028年	-41.15%
23269	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王卜中台	250	50.56%	48.4	48.4				-37.56%
23270	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右04	160	36.19%	0	0		是	2025年	-34.79%
23271	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线44	315	32.76%	180.3	180.3				-42.52%
23272	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分060	100	19.80%	0	0				-98.68%
23273	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分24右1变台	50	69.60%	0	0				-31.47%
23274	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园2变电站2配电变压器	630	17.52%	0	0				-44.29%
23275	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4左3	200	37.50%	0	0		是	2025年	-22.08%
23276	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期2号变电站2号配电变压器	400	36.60%	213.6	213.6				6.26%
23277	东陵	中马变	疗养甲线	世贸二期1箱变1变压器	630	31.81%	228.8	228.8				-39.14%
23278	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右3	200	52.40%	75.2	75.2				-39.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23279	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期3变电站2变压器	630	28.25%	0	0				-42.99%
23280	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区7变电站1变压器	500	26.24%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
23281	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分73左1	400	22.20%	36.4	36.4				6.62%
23282	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村1组新	400	24.90%	0	0				0.00%
23283	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干108左14变台	200	70.97%	0	0				-26.81%
23284	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期1箱变201	630	39.68%	317.0	317.0				-43.86%
23285	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站202	630	68.89%	133.0	133.0				-43.34%
23286	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干103右6	200	13.80%	0	0				-18.04%
23287	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右9	400	25.80%	0	0				-37.70%
23288	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	金地名悦1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	64.50%	0	0				-35.08%
23289	沈河	市府变	市府变558府北甲线	府北甲2之4柱上变压器	200	16.50%	147.0	147.0				5.74%
23290	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线牯牛大棚支5	50	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	3.40%
23291	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线牯牛设施小区支04	50	35.40%	0	0		是	2026年5月	-30.69%
23292	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线树林一二组照明新	400	28.20%	0	0				0.00%
23293	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣5台	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	2.33%
23294	铁西	重工变	重工变10870城冶线	沈阳立业金鑫钢铁贸易有限公司变电站201间隔配电 变压器	200	84.00%	12.0	12.0	2024年6月			26.67%
23295	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站1变压器	630	18.41%	451.0	451.0				-14.61%
23296	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线继阳养殖场分5	400	6.30%	334.8	334.8		是	2025年11月	100.00%
23297	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右7	100	88.40%	1.6	1.6	2025年4月	是	2026年	-32.26%
23298	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线那家分16右3变台	100	84.90%	5.1	5.1	2025年8月			-42.25%
23299	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨文斌木材加工厂公变台区	200	35.70%	0	0				100.00%
23300	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线榛柴分12	200	50.50%	0	0				-27.27%
23301	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站1配电变压器	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	4.00%
23302	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站1变压器	500	57.20%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
23303	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期4局维变电站201配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
23304	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右3柱上变压器	315	31.11%	185.5	185.5		是	2025年12月	-42.31%
23305	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨大莲花暖冬嘉园公变台区	400	37.20%	0	0				0.00%
23306	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支3变压器	50	28.80%	0	0				-53.43%
23307	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园7箱变1变压器	500	28.40%	308.0	308.0				-45.18%
23308	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线崔家西组支06	200	18.80%	0	0		是	2026年12月	-35.00%
23309	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树枝青年队支004	200	63.60%	0	0		是	2026年6月	-31.47%
23310	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐连发支1	400	81.60%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-12.39%
23311	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金二组支02	200	45.15%	0	0		是	2026年12月	-28.35%
23312	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南桥西2机井	50	106.40%	0	0	2024年10月	是	2025年11月	-40.89%
23313	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站202配电变压器	400	20.70%	277.2	277.2				6.48%
23314	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0		是		4.57%
23315	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃木分3右6+1左1	200	59.40%	61.2	61.2				100.00%
23316	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站2变压器	800	33.38%	0	0				-42.41%
23317	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线34	400	12.90%	0	0				-31.31%
23318	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期2变电站202间隔配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2028年12月	-39.43%
23319	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变202	630	0.00%	93.5	93.5				0.00%
23320	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安东台	100	88.80%	1.2	1.2	2024年6月			-231.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23321	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	35.40%	218.4	218.4				32.87%
23322	于洪	范屯变	范工线	小微东三家村西南1台	200	53.70%	72.6	72.6				7.44%
23323	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗东照明（改2021）	200	16.20%	147.6	147.6		是	2025年	-76.89%
23324	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站2变压器	500	17.28%	363.6	363.6				-38.31%
23325	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典1号箱变201间隔配电变压器	400	54.30%	0	0		是	2025年12月	-23.51%
23326	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2左1柱上变压器	400	67.20%	0	0		是	2025年12月	1.76%
23327	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变202	800	27.75%	0	0		是	2028年12月	-42.82%
23328	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家综合台	200	21.90%	136.2	136.2				-35.76%
23329	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期3箱变2号母线201配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
23330	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支13右4变台	400	19.20%	283.2	283.2				-42.05%
23331	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之3变压器	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
23332	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线七队分支2（望滨一队C）	80	15.38%	59.7	59.7				-54.42%
23333	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线四家子支46（望滨四家子综合	200	36.45%	107.1	107.1				-39.25%
23334	于洪	东民变	东前线	小微东前线64左32右1台	400	12.90%	0	0				0.00%
23335	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23336	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东新小区箱变	500	35.52%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
23337	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期2变电站2变压器	630	33.81%	0	0				-41.40%
23338	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期3变电站2变压器	800	31.88%	465.0	465.0				-42.06%
23339	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分162左9左10	400	26.00%	0	0		是	2025年	4.74%
23340	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府1变电站202配电变压器	630	15.24%	0	0				51.66%
23341	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居居2箱变2配电变压器	630	20.95%	325.6	325.6				-43.73%
23342	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷二期1变电站201间隔配电变压器	500	49.60%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
23343	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	沙场分29	200	15.90%	0	0				-17.41%
23344	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干营盘分23农场支9左T10	200	13.80%	0	0		是	2026年12月	-38.89%
23345	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右9	400	38.85%	0	0				0.79%
23346	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲1之1柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
23347	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养土卜乡养后村温家坟棚区（仅换变压器）改造	100	84.40%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	11.64%
23348	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园21主变	630	20.95%	435.0	435.0				-41.99%
23349	大东	粮仓变	粮仓变65566和陆甲线	中金启城5箱变1变压器	800	46.80%	345.6	345.6				-35.41%
23350	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支09	100	36.80%	0	0		是	2025年11月	-37.70%
23351	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分13之2柱上变压器	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
23352	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线裴家乡龙凤岗新	100	80.40%	0	0	2025年8月			0.00%
23353	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分11右36左11	200	21.60%	0	0				1.10%
23354	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地五期2配电变压器	800	35.40%	436.8	436.8				-18.84%
23355	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线清韵百园分12左3号柱上变压器	160	23.63%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
23356	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变2变压器	630	63.49%	167.0	167.0				26.72%
23357	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开新建1箱变201配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2026年12月	-32.02%
23358	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区1变电站2变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
23359	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期4箱式变电站201间隔配电变压器	630	52.95%	233.4	233.4				-41.52%
23360	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	93055二期居民变电站201变压器	400	8.10%	0	0				100.00%
23361	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分184	80	31.25%	0	0		是	2027年	-37.69%
23362	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期1变电站201配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年12月	-35.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23363	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期洋房3箱变201间隔配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	-39.17%
23364	于洪	化学变	化开乙线	四台子村8台区	100	74.40%	0	0				-157.52%
23365	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂园乙小区2变电站2变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-44.36%
23366	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-41.03%
23367	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园6变电站2变压器	500	18.00%	0	0		是	2027年12月	-45.40%
23368	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分39右20	400	54.90%	140.4	140.4				100.00%
23369	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城18号变电站201配电变压器	630	23.62%	0	0				-39.48%
23370	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院3局维变电站202配电变压器	400	12.90%	0	0				100.00%
23371	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站1公变	1000	28.50%	615.0	615.0				-45.75%
23372	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站2公变	500	0.00%	53.7	53.7				0.00%
23373	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站1号变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
23374	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站1号变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
23375	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期3变电站2变压器	800	29.40%	0	0		是	2027年12月	-39.37%
23376	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左14之1柱上变压器	315	46.48%	137.1	137.1				-54.75%
23377	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站1变压器	630	47.30%	269.0	269.0				-20.23%
23378	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-37.36%
23379	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分65新三面村台	400	38.75%	0	0		是	2025年12月	-29.42%
23380	于洪	范屯变	范新线	曹台新村箱式变电站2配电变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-22.17%
23381	于洪	高明变	高北线	共和新村4站房2变压器	500	30.72%	0	0				-39.38%
23382	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限公司2箱式变电站201间隔配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
23383	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉1组新	100	98.00%	0	0	2025年8月			0.00%
23384	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦2小区变电站202	630	22.22%	0	0		是	2028年12月	27.71%
23385	东陵	杨官变	富康线	华润长安里2变电站1母线变压器	800	61.50%	0	0		是	2026年12月	-29.94%
23386	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	南湖国际箱式变电站2配电变压器	630	50.48%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
23387	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变2变压器	630	37.46%	331.0	331.0				-32.92%
23388	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛村综合一台	200	15.00%	150.0	150.0				-24.89%
23389	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站2变压器	630	16.83%	214.8	214.8				-41.96%
23390	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅31变压器	500	27.60%	312.0	312.0				-36.17%
23391	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站2变压器	630	34.29%	351.0	351.0				-51.66%
23392	于洪	小于变	10kV小山线56240	得胜变848得山线鸿源小区1东	630	47.90%	265.2	265.2				-39.62%
23393	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线西长南台新	200	130.00%	0	0	2025年8月			0.00%
23394	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线133左1变台	200	17.10%	145.8	145.8				100.00%
23395	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干畅阳分18右3左2	400	27.60%	0	0				100.00%
23396	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳远东电焊机制造有限公司	400	40.80%	0	0		是	2026年12月	23.88%
23397	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站1变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-41.26%
23398	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站1变压器	500	34.00%	280.0	280.0				-42.83%
23399	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分41变台	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
23400	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥1箱变202配电变压器	630	44.76%	285.0	285.0				-15.77%
23401	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥5箱变202配电变压器	630	58.73%	197.0	197.0				-21.25%
23402	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源2号变电站1号配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
23403	东陵	世园变	世中乙线	世中线37号（上马四队台）柱上变压器	80	8.75%	65.0	65.0				-42.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23404	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十五号变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2027年	-42.36%
23405	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地峯尚2箱变2变压器	800	12.90%	616.8	616.8		是		29.15%
23406	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期1站房2配电变压器	630	51.43%	0	0				-29.97%
23407	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区3箱变1变压器	800	42.30%	97.5	97.5				7.40%
23408	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑南区二期2局维变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	7.60%
23409	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站2变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-39.24%
23410	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓3变电站1变压器	500	32.16%	289.2	289.2				-42.22%
23411	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区2变电站1变压器	500	78.80%	0	0		是	2025年12月	-38.70%
23412	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊7变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
23413	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙11箱变2变压器	630	16.83%	461.0	461.0				-44.44%
23414	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分小六西支6	200	0.00%	0	0		是	2025年9月	0.00%
23415	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村西台	400	31.20%	0	0		是	2025年8月	-28.85%
23416	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干174右分3柱上变压器	315	95.56%	0	0	2025年8月			-38.48%
23417	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干59营盘分38五五部队支	100	38.00%	0	0		是	2026年12月	-116.97%
23418	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻5号变电站201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				100.00%
23419	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区3变电站1变压器	630	93.33%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-38.50%
23420	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡5变电站2变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-37.26%
23421	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子保护地分支线002	160	47.25%	0	0		是	2025年12月	-29.83%
23422	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干牛相分17右4柱上变压器	200	46.20%	0	0		是	2026年12月	-16.61%
23423	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170臧庄线皮家堡居民楼2号	160	33.00%	91.2	91.2				-39.50%
23424	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分11左2	200	79.50%	21.0	21.0				0.00%
23425	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期1变电站1变	400	22.80%	268.8	268.8				-43.91%
23426	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里2变电站2号变压器	400	10.00%	320.0	320.0				100.00%
23427	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干96右1	315	8.38%	0	0				-31.50%
23428	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期5变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23429	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春六期4变电站201变压器	630	29.33%	0	0				-41.27%
23430	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-2箱变2变压器	800	18.50%	572.0	572.0				-42.94%
23431	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼2变电站1变压器	630	35.87%	0	0				-42.26%
23432	东陵	上佰变	汪家甲线	沈阳市现代科技学校	100	22.20%	0	0		是	2026年12月	-23.63%
23433	东陵	世园变	泗水甲线	大夫村自来水	30	32.50%	0	0		是	2026年12月	-31.84%
23434	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-39.84%
23435	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台鑫铭瑞科技公变台区	400	43.50%	186.0	186.0				0.00%
23436	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期3小区变电站201变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	25.89%
23437	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟1组照明（2020微）	400	65.10%	99.6	99.6				-30.57%
23438	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干008	50	118.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-44.06%
23439	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑3变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2028年12月	-41.98%
23440	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安2箱变（单）	400	38.50%	206.0	206.0				-42.94%
23441	大东	如意变	如意变80860意小乙线	祥和家园1箱变1变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-45.12%
23442	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期3箱式变电站1配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
23443	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-41.26%
23444	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干149左13左2	200	12.30%	155.4	155.4				31.93%
23445	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园5箱变2变压器	630	8.57%	513.0	513.0				-40.85%
23446	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线107(戴荒地前屯)	200	20.00%	140.0	140.0				-33.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23447	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区3变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-37.17%
23448	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分170西分5	200	7.20%	165.6	165.6				100.00%
23449	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期3变电站配电变压器	630	62.86%	0	0		是	2025年12月	-35.25%
23450	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期4变电站配电变压器	630	59.43%	0	0		是	2025年12月	-40.13%
23451	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂4变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	8.29%
23452	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期1箱式变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	3.36%
23453	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉1号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	22.86%	0	0				100.00%
23454	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站202变压器	500	48.32%	0	0		是	2028年12月	31.53%
23455	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分29变台	200	17.40%	145.2	145.2				-34.95%
23456	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分55	200	64.50%	0	0				-46.14%
23457	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分98	100	18.40%	0	0				-143.07%
23458	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村8台	200	7.20%	0	0		是	2025年12月	10.79%
23459	沈北	农高变	农高变70342农星线	水木康桥5号箱变变压器配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-35.60%
23460	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右4柱上变压器	200	4.95%	0	0		是	2025年12月	-76.70%
23461	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线42左10	315	53.97%	0	0				-47.90%
23462	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线59左5	315	34.92%	0	0				-48.41%
23463	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干7右2柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-45.29%
23464	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线32柱上变压器	250	57.28%	0	0				-50.12%
23465	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分52变压器	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	-62.97%
23466	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左11	315	46.03%	0	0				-47.87%
23467	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干25之4	100	33.60%	0	0				18.36%
23468	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分5+1柱上变压器	315	66.03%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
23469	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干4柱上变压器	315	37.14%	0	0		是	2025年12月	-51.65%
23470	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分1开闭站之3	400	90.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-26.03%
23471	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支2柱上变压器	400	79.25%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
23472	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分21右1柱上变压器	315	34.92%	0	0				-44.63%
23473	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干16右3右2变压器	250	25.28%	161.8	161.8				-52.60%
23474	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左1	400	56.20%	0	0				-41.71%
23475	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分10右3	200	50.10%	53.7	53.7				-41.08%
23476	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左2左2	315	23.17%	0	0				-44.90%
23477	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支16右1变台	315	52.38%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
23478	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支3柱上变压器	500	41.92%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
23479	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分暖风支7变压器	250	85.44%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-72.34%
23480	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北线城北干小东分29左1	400	71.70%	0	0				-51.64%
23481	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分25公变	315	29.52%	0	0		是	2026年6月	-42.88%
23482	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分16+2公变	315	60.63%	92.5	92.5				-46.23%
23483	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干巢湖分7变压器	200	27.60%	0	0		是	2025年12月	-63.50%
23484	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干10左1	315	23.81%	0	0				-18.36%
23485	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右7	250	15.04%	0	0				-62.54%
23486	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左2柱上变压器	315	85.40%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-35.90%
23487	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分10柱上变压器	400	56.70%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
23488	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干3柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-40.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23489	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖干石材分28变压器	200	34.50%	111.0	111.0				-56.32%
23490	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干25+1公变	315	98.73%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-40.53%
23491	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线49左11变台	80	85.50%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	13.39%
23492	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	亦农甲线亦农干19右10左3变压器	200	14.80%	0	0				-49.39%
23493	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干81左5左3变台	200	50.10%	79.8	79.8				-43.16%
23494	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干64公变	315	59.05%	0	0		是	2026年12月	-66.90%
23495	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干48公变	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
23496	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干64右5	315	15.87%	0	0				-31.29%
23497	铁西	历工变	历工变10450重联线	大历干重联5KB一粮库T接箱左1	200	56.00%	68.0	68.0		是	2028年12月	-45.85%
23498	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右3柱上变压器	400	75.00%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
23499	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分2	315	14.29%	0	0		是		-44.26%
23500	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干64	315	52.06%	0	0		是	2028年12月	-40.46%
23501	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	和睦甲线和睦干41左2	315	18.73%	224.5	224.5				-46.22%
23502	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干3	315	62.54%	86.5	86.5				-43.44%
23503	铁西	重工变	重工变10870城治线	于洪干农药分25	315	3.81%	271.5	271.5		是	2028年12月	-58.09%
23504	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干40柱上变压器	315	32.70%	0	0		是	2025年12月	-29.61%
23505	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干74左3柱上变压器	315	17.90%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
23506	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分8右4柱上变压器	315	67.62%	0	0		是	2025年12月	-37.40%
23507	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分10柱上变压器	315	83.17%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-35.51%
23508	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左2变压器	315	52.06%	0	0		是	2025年12月	-37.09%
23509	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右6	315	60.63%	0	0				-37.68%
23510	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左5变台	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
23511	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右2右1	250	85.28%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-46.85%
23512	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干29+2公变	315	50.29%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
23513	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左6变压器	250	78.72%	0	0		是	2025年12月	-47.99%
23514	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干5柱上变压器	100	61.80%	0	0		是	2025年12月	-61.30%
23515	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26#右5	315	45.71%	0	0				-43.29%
23516	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区2箱变2变	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-44.29%
23517	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江棚园1箱变2变	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-47.94%
23518	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科3箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23519	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	竟越明居箱变1号变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
23520	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型2箱变1号变	630	47.24%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
23521	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二3箱变配电变压器	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
23522	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变2号变	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-43.89%
23523	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2-2号变	630	13.65%	380.0	380.0		是	2025年12月	-42.58%
23524	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变2号变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
23525	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站1变压器	500	26.00%	0	0		是		-44.66%
23526	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	长城家园变电站1号变压器	630	41.90%	0	0				-44.09%
23527	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二2箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
23528	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变2变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-39.74%
23529	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变1	630	26.19%	0	0		是	2025年12月	-47.69%
23530	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变2	630	61.90%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
23531	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变2号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23532	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡6箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23533	皇姑	长江变	25458长亚甲线	消防住宅箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
23534	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅鑫园2箱变1变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-45.88%
23535	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新2箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-47.54%
23536	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	滨河1箱变2号变	400	41.40%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
23537	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居2箱变2变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
23538	和平	太原变	太原变050先锋线	太原31主变	500	60.80%	0	0				-43.03%
23539	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变1变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-50.08%
23540	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变2变压器	400	25.20%	259.2	259.2				-36.12%
23541	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
23542	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	府北4变电站2号高压柜主变	315	33.90%	0	0				-44.84%
23543	和平	花园变	花园变56753花三甲线	金碧花园一次1变	800	35.25%	438.0	438.0				-42.92%
23544	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站201	630	35.56%	0	0		是	2028年12月	-42.03%
23545	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站202	630	24.76%	411.0	411.0				-42.39%
23546	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-42.76%
23547	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变1站内变压器	630	25.90%	0	0				-42.25%
23548	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	翡翠园2箱变1	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
23549	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变1	630	62.10%	0	0				-40.44%
23550	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团2#2#主变	630	15.24%	471.0	471.0				-37.86%
23551	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变2变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23552	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区3变电站1变压器	630	45.46%	0	0		是	2025年12月	-46.83%
23553	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园2箱变201	500	24.48%	327.6	327.6		是	2028年12月	-42.30%
23554	和平	青年变	青年变344青三线	南一经街72号变电站一次变压器柜主变	400	84.40%	0	0	2025年8月	是	2025年10月	-36.49%
23555	和平	展览变	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次1变压器柜1主变	500	12.80%	386.0	386.0				-36.61%
23556	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
23557	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山小区1号变电站1号变压器	1000	74.80%	0	0				-43.66%
23558	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变1变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-47.83%
23559	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙1箱变1变压器	400	24.80%	260.8	260.8				-43.08%
23560	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙2箱变2变压器	630	28.25%	389.0	389.0				-42.26%
23561	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区1箱变1变	315	49.14%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
23562	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园2箱变2站内变压器	630	13.97%	0	0				-42.04%
23563	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23564	铁西	工农变	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站202柜	630	46.67%	273.0	273.0				-38.41%
23565	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光3变电站201	630	45.40%	0	0				-45.12%
23566	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站201柜	630	27.62%	0	0		是	2028年12月	-47.89%
23567	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路3变电站201柜	500	39.68%	251.6	251.6				-37.47%
23568	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语3变电站201柜	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
23569	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	北二路5变电站201配电变压器	250	87.20%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-39.98%
23570	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站201变压器	630	21.27%	0	0		是	2028年12月	-42.86%
23571	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城小区7变电站202	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
23572	和平	展览变	展览变842展方甲线	军区离退休住宅2主变	630	12.70%	487.0	487.0				-38.51%
23573	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居1箱变1号变	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-37.35%
23574	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居2箱变2号变	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-42.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23575	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸2#1主变	630	11.43%	0	0				-37.61%
23576	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变1号柜	630	19.05%	363.7	363.7				-45.88%
23577	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园12主变	630	15.24%	471.0	471.0				-41.77%
23578	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
23579	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都4箱变2站内变压器	400	19.20%	1.7	1.7				-43.28%
23580	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	文翠苑花园箱变1变压器	630	46.48%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
23581	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	边强1箱变1变压器	630	45.46%	0	0				-39.19%
23582	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站2变压器	630	30.16%	0	0				-41.37%
23583	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	大东B开闭站SB3箱变1变压器	500	56.64%	166.8	166.8				-44.75%
23584	铁西	齐贤变	齐贤变55454荣达线	荣达变电站201	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
23585	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区1变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.92%
23586	沈河	大东变	大东变052城南甲线	成功箱变1变压器	500	34.56%	0	0				-40.10%
23587	沈河	大东变	大东变054城南乙线	红巾3变电站1变压器	500	44.48%	0	0				-41.17%
23588	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变1变压器	800	32.63%	0	0		是		-40.63%
23589	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变2变压器	500	26.56%	0	0		是		-42.03%
23590	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	北通天箱变1变压器	500	40.80%	246.0	246.0				-41.74%
23591	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	SB4箱变1变压器	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
23592	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰花园箱变1变压器	500	38.08%	0	0		是	2026年12月	-46.05%
23593	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰花园箱变2变压器	500	46.72%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
23594	和平	太原变	太原变056南七乙线	胜利大街2变电站2号高压柜1主变	500	38.80%	0	0				-41.95%
23595	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期2号变电站2变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-43.51%
23596	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛2箱变1变压器	630	44.44%	0	0		是	2026年12月	-40.08%
23597	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城3箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是		-43.32%
23598	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站202	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
23599	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站102	315	60.63%	92.5	92.5				-37.51%
23600	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花3变电站1站内变压器	500	31.36%	0	0		是		-46.17%
23601	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站1号变压器	630	16.67%	0	0		是	2027年	-40.14%
23602	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	东电六合箱变2变压器	500	10.56%	0	0		是	2026年6月	-41.72%
23603	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭2变电站201变压器	630	59.37%	193.0	193.0				-46.81%
23604	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站202	630	64.44%	0	0		是	2028年12月	-17.42%
23605	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期1箱变1变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-44.44%
23606	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连3变电站2变压器	400	86.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-47.90%
23607	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站202	630	23.49%	419.0	419.0				-49.91%
23608	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站201	800	18.00%	576.0	576.0				-43.88%
23609	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区12变电站201变压器	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-41.01%
23610	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛2箱变2变压器	400	47.60%	0	0		是	2026年6月	-45.00%
23611	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-43.72%
23612	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变2变压器	630	14.92%	473.0	473.0				-44.29%
23613	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	沈辽东路17箱变201	400	62.40%	110.4	110.4				-37.67%
23614	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-32.11%
23615	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站201柜	630	35.87%	341.0	341.0				-41.91%
23616	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期3箱变2	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
23617	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变2变压器	630	15.87%	0	0				-44.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23618	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变1号变	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-45.89%
23619	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二3箱变2变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-39.88%
23620	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23621	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都茗苑二期1箱变	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
23622	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住22主变	630	25.14%	408.6	408.6				-43.11%
23623	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鑫园小区201	630	20.95%	31.2	31.2				-43.90%
23624	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期4箱变2变压器	500	25.28%	0	0		是	2026年12月	-42.45%
23625	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑1变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
23626	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅苑1变电站202柜	500	16.32%	368.4	368.4		是	2028年12月	-46.43%
23627	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	19.37%	445.0	445.0				100.00%
23628	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	崑宫1变电站202间隔配电变压器	630	22.10%	0	0				-37.48%
23629	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分22+1左6	200	5.40%	0	0				-57.64%
23630	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A4变电站4变压器	630	53.57%	0	0				-39.30%
23631	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分22右4变台	200	35.40%	109.2	109.2				-31.90%
23632	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右6变台	400	12.60%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
23633	于洪	得胜变	得河线95442	大青所充电桩台	200	75.00%	30.0	30.0				23.64%
23634	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0				-29.01%
23635	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期2箱式变电站1配电变压器	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
23636	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	中置庠序翠园配电室202间隔配电变压器	400	17.40%	0	0		是	2028年12月	8.21%
23637	于洪	兰台变	兰集线	小微钢材市场1号台	200	20.70%	138.6	138.6				22.30%
23638	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干4右2加1变压器	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-21.94%
23639	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星星寓2号变电站201间隔配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2027年12月	100.00%
23640	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
23641	沈北	新城子	新城线	百集大厦小区1局维变电站202配电变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	8.69%
23642	于洪	小于变	10kV于工线56284	龙湖中德开春江悦茗2站房2配电变压器	800	15.30%	0	0				100.00%
23643	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干12柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-50.43%
23644	和平	青年变	青年变364青文线	百胜餐饮沈阳有限公司201间隔配电变压器	315	4.76%	0	0				-2.84%
23645	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站1变压器	630	56.00%	0	0		是	2025年12月	-34.32%
23646	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支37右T07	100	93.60%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-44.43%
23647	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾3箱变2变压器	630	59.68%	0	0		是	2026年12月	-35.98%
23648	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
23649	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜西支10	200	29.64%	0	0		是	2025年12月	-23.35%
23650	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天睿小区箱式变电站1配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
23651	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城村三九组(2021微)新	400	119.40%	0	0	2025年6月			0.00%
23652	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站1配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
23653	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支19	100	105.90%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-41.66%
23654	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支22	200	20.78%	0	0				-35.44%
23655	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支067	100	28.05%	0	0		是	2025年12月	-16.66%
23656	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支52左6变台	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	-52.56%
23657	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分40左2	200	70.20%	0	0		是	2025年	-35.87%
23658	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干高力分1左4柱上变压器	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-47.74%
23659	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线198柱上变压器	400	21.30%	0	0		是	2026年12月	-30.65%
23660	东陵	汪家变	汪佰甲线	方大欣湖里2号箱变2号变压器	630	3.49%	0	0		是	2026年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23661	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城二期1号箱1号考核箱变配电变压器	630	46.19%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
23662	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜线93左11+1左7左2	400	2.40%	0	0		是	2025年	-4.52%
23663	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树水田支02	30	23.67%	0	0		是	2026年5月	-29.96%
23664	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站2变压器	630	18.10%	0	0				-45.35%
23665	康平	四家子	四家子变1207四长线	中心村改造台	200	61.50%	57.0	57.0				-31.10%
23666	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	YHG_前塔干35右2柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	-65.67%
23667	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	阜近门箱变201间隔配电变压器	400	38.80%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
23668	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线84右13右2变台	200	35.70%	108.6	108.6				-17.75%
23669	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	YHG_环际一期5箱式变电站1号配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-24.87%
23670	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干前坟村1变压器	200	7.85%	164.3	164.3				100.00%
23671	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭4变电站2站内变压器	630	34.92%	0	0		是		-38.62%
23672	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉大东	100	73.00%	0	0		是	2025年12月	-21.83%
23673	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区3变电站1变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
23674	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分10(包西台)	200	25.20%	0	0		是	2027年	-23.60%
23675	和平	方型变	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技202间隔配电变压器	500	5.20%	0	0				-46.26%
23676	于洪	得胜变	得胜线95444	锦绣天地六期A期分建二2站房1配电变压器	800	15.38%	0	0				99.75%
23677	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	YHG_陶瓷干76右1柱上变压器	200	9.30%	161.4	161.4				-39.25%
23678	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分5变台	200	42.83%	94.4	94.4				-41.32%
23679	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干李亚窝分39变台	200	29.10%	121.8	121.8				-40.84%
23680	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	沈纺北里1主变	800	27.50%	0	0				-50.35%
23681	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期1配电变压器1公变	630	34.29%	0	0				-46.87%
23682	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支18右11	400	22.20%	271.2	271.2				35.69%
23683	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体干61光明花园201间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
23684	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	0五家园小区箱式变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
23685	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院3变电站2变压器	800	33.60%	0	0		是	2026年12月	-33.82%
23686	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分彭双福养殖户支3	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
23687	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站202	630	41.27%	0	0		是	2028年12月	-33.45%
23688	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际2变电站201变压器	630	72.06%	0	0				-41.74%
23689	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干64右4	250	49.92%	0	0				-42.96%
23690	沈北	清水变	清王线	祝文革	400	34.20%	0	0		是	2026年12月	-47.26%
23691	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑一期2箱变变压器间隔配电变压器	630	47.94%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
23692	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城二期1箱2变	630	71.11%	0	0		是	2025年9月	-36.30%
23693	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭1箱变202配电变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-29.02%
23694	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤7变电站1变压器	500	32.32%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
23695	和平	展览变	展览变876二经乙线	警备区干休所主变	400	23.10%	0	0				-44.09%
23696	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分西牛支07#	200	26.10%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
23697	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园7变电站201变压器	630	26.67%	0	0		是	2028年12月	-36.68%
23698	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区2变电站2变压器	500	36.48%	267.6	267.6				-44.63%
23699	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左10	400	12.53%	0	0		是	2025年	-33.72%
23700	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期2局维-2	800	41.25%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
23701	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干30左2变台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-35.74%
23702	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分47左1变台	200	20.80%	0	0		是	2025年12月	-34.60%
23703	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿干周家分佟庄支8左4变台	200	23.40%	0	0				-34.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23704	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干南威子分38变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	9.77%
23705	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干71柱上变压器	100	23.10%	0	0		是	2026年12月	-46.75%
23706	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门董艳畜禽公变台区	200	19.50%	141.0	141.0				100.00%
23707	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	体校1变电站201间隔配电变压器	400	69.60%	81.6	81.6				7.30%
23708	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座8箱式变电站1配电变压器	500	48.00%	0	0				-38.43%
23709	沈北	大志变	志詹乙线	虎镇变256虎利线虎利线64	400	29.75%	241.0	241.0		是	2026年12月	-43.78%
23710	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区9变电站1变压器	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
23711	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御3变电站2配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2025年12月	-28.27%
23712	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干49右4左1变压器	50	45.20%	0	0		是	2025年12月	-20.64%
23713	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色7号变电站1号变压器	400	51.00%	0	0				-38.93%
23714	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分91变台	200	26.55%	0	0				-31.62%
23715	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分87变台	200	55.80%	0	0		是	2025年12月	-20.44%
23716	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干34左1	200	63.60%	0	0				8.60%
23717	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线127右7变台	200	38.40%	103.2	103.2				-44.96%
23718	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支71右28变台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-28.58%
23719	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	新生1小区箱变(单)	500	19.60%	352.0	352.0		是		-44.25%
23720	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站2变压器	630	28.95%	0	0		是	2028年12月	-44.30%
23721	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	新安乙干后沙支右3左1变台	400	10.20%	0	0				100.00%
23722	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线134变台	200	63.60%	52.8	52.8				-60.25%
23723	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府1小区变电站1配电变压器	800	9.75%	0	0				100.00%
23724	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线宋家果园	200	43.70%	92.6	92.6				-39.51%
23725	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分87变台	200	57.00%	66.0	66.0				-38.74%
23726	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	鲁班尚品小区2局维变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	7.27%
23727	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右14+1公变	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
23728	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北2号照明	315	55.56%	108.5	108.5		是	2025年10月	-40.13%
23729	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线东三家南台	200	55.60%	68.8	68.8				-36.30%
23730	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站2变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
23731	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站1变压器	630	21.27%	214.8	214.8				-43.17%
23732	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	融顺小区3号变电站1变压器配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2027年12月	-39.56%
23733	于洪	家俱变	盘锦线	沙岭回迁楼3变电站2变压器	400	51.38%	0	0				-37.25%
23734	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	亿居公园里1期1配电变压器配电变压器	630	36.19%	0	0				-32.05%
23735	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区1变电站1变压器	630	5.40%	533.0	533.0				100.00%
23736	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干28加1变压器	400	65.40%	98.4	98.4				-18.32%
23737	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干泡沿分43变台	200	35.00%	110.0	110.0				-56.04%
23738	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站2变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
23739	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区5变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-40.44%
23740	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线毕家分支24	50	73.60%	0	0				-47.13%
23741	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园2箱变2站内变压器	630	26.98%	0	0				-41.21%
23742	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干128左6右1	200	31.50%	117.0	117.0				-33.52%
23743	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分47右1	200	34.50%	111.0	111.0				-30.09%
23744	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分58左1	200	71.10%	37.8	37.8				-27.18%
23745	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队1号箱变2号配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-46.71%
23746	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80左9	100	57.20%	32.8	32.8				-17.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23747	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支33	200	26.40%	0	0		是	2026年5月	-21.60%
23748	于洪	东民变	东李线	和泰8小区2变电站配电变压器	630	20.83%	0	0				-39.02%
23749	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水于27+1变压器	400	14.10%	303.6	303.6				100.00%
23750	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨于蔡家沟分58柱上变压器	400	27.90%	0	0		是	2026年12月	-27.14%
23751	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙苗圃分30变台	400	41.70%	193.2	193.2				0.00%
23752	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子1、2组照明新	400	68.70%	0	0				0.00%
23753	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干山城分82柱上变压器	100	36.30%	0	0		是	2026年12月	-36.43%
23754	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连支141	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-33.94%
23755	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期3202间隔配电变压器	630	91.90%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	7.10%
23756	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷北支11	100	27.00%	0	0		是	2026年12月	-47.40%
23757	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	豪景箱变1变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-36.52%
23758	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站2号变压器	630	62.86%	0	0		是	2027年12月	-19.45%
23759	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	华润置地南区一期2变电站201配电变压器	500	57.12%	0	0				-47.74%
23760	法库	果子园	果子园变14111龙山线	果子园变4111龙山线龙山干15	315	78.10%	0	0		是	2028年	-40.45%
23761	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线文教小区1	160	40.50%	70.0	70.0				-38.91%
23762	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园1号变电站2号配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2027年12月	-4.72%
23763	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站2配电变压器	800	36.90%	0	0		是	2025年12月	-19.83%
23764	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干41左4	400	74.70%	0	0		是		4.75%
23765	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家村1组照明	400	13.85%	304.6	304.6				-51.46%
23766	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房五组照明	200	16.28%	147.5	147.5				-29.29%
23767	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期4号变电站2号变压器	800	19.20%	0	0				16.07%
23768	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线40左1变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
23769	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分10左3变台	400	18.40%	0	0				-33.61%
23770	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区2局维变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	100.00%
23771	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线10右1柱上变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-66.19%
23772	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右9左15	315	19.56%	0	0		是	2025年	-43.06%
23773	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干15	200	83.25%	13.5	13.5	2025年4月	是	2026年	-26.72%
23774	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变2变压器	800	66.38%	0	0				-36.85%
23775	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站1配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
23776	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	港华燃气公变	100	13.20%	76.8	76.8				45.66%
23777	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区4变电站201配电变压器	630	16.19%	465.0	465.0				100.00%
23778	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分54+1左1	200	85.20%	9.6	9.6	2023年8月	是		-7.14%
23779	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分14右22变台	200	78.30%	23.4	23.4				-43.73%
23780	于洪	家俱变	俪锦线	澳源3站房1变压器	630	44.44%	0	0				-41.76%
23781	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干18右2	315	2.54%	0	0				-50.52%
23782	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站1变压器	800	46.13%	0	0		是	2028年12月	-44.25%
23783	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号9号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	400	1.80%	0	0				96.27%
23784	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨7灯新	200	61.80%	0	0				0.00%
23785	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖三期2变电站1配电变压器	400	23.10%	267.6	267.6				0.00%
23786	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支41右1变台	200	8.40%	0	0		是	2025年12月	37.32%
23787	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变201间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-34.49%
23788	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期4号变电站2号配电变压器	630	40.63%	0	0				-10.11%
23789	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左11左7左4左3右1	200	45.00%	36.4	36.4				-33.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23790	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右19左2	315	28.44%	0	0				-33.12%
23791	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	七星九龙湾小区局维变电站202配电变压器	400	14.10%	0	0		是	2026年12月	51.85%
23792	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-2变电站202间隔配电变压器	400	46.40%	0	0		是	2026年12月	-29.31%
23793	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城学园里4号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	31.20%	470.4	470.4				7.81%
23794	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右30右08	200	75.60%	0	0		是	2025年	-19.26%
23795	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里4号变电站201配电变压器	630	33.33%	357.0	357.0				-42.98%
23796	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干新华村1变压器	250	7.03%	207.4	207.4				100.00%
23797	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支四011	30	26.67%	0	0		是	2026年5月	-54.55%
23798	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	阳光幸福里2开1变201间隔配电变压器	630	14.92%	0	0				-150.54%
23799	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线前辛秋分杨矿几68	400	31.20%	0	0		是	2027年	0.00%
23800	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干21右3柱上变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-27.77%
23801	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	热电厂变电站202间隔变压器	400	8.40%	0	0		是	2028年12月	-46.52%
23802	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆8号变电站1号变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	-37.35%
23803	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支10	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-1153.33%
23804	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区5箱式变电站2配电变压器	800	28.25%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
23805	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是		-40.26%
23806	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站1变压器	400	41.60%	0	0				-42.88%
23807	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干69水库分44	400	24.50%	0	0				7.12%
23808	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分28	160	44.38%	73.0	73.0				-25.80%
23809	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右14左1-1	315	43.17%	0	0		是		-43.46%
23810	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线小四家子支10	200	13.80%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
23811	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线大狐狸沟台	200	18.40%	143.2	143.2		是	2025年11月	-26.78%
23812	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分22左6柱上变压器	200	40.80%	98.4	98.4				-36.22%
23813	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干43+1柱上变压器	315	17.71%	0	0		是	2025年12月	-51.98%
23814	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站2变压器	500	22.08%	0	0				-39.64%
23815	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线沙河沿分10	200	40.20%	0	0				-25.31%
23816	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家1台区	100	73.95%	0	0		是	2025年	-26.72%
23817	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北干小什北分5左7之2	160	57.19%	52.5	52.5				0.00%
23818	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站2变压器	315	57.14%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
23819	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站202柜	630	10.67%	93.5	93.5				-43.05%
23820	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	万科大都会公元2箱式变电站2配电变压器	800	27.75%	452.5	452.5				-18.57%
23821	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春五期C、D区3变电站201变压器	400	32.40%	0	0				-38.31%
23822	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区1变电站2变压器	800	15.38%	597.0	597.0				-46.51%
23823	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房镇范家棚菜小区	200	76.80%	26.4	26.4				-21.76%
23824	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区1变电站2变压器	800	22.75%	0	0				-38.66%
23825	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干66牧场分57欢喜岭支13柱上 变压器	400	26.10%	0	0		是	2026年12月	-52.39%
23826	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站2号变	400	28.40%	246.4	246.4				-42.13%
23827	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区4变电站201	630	19.43%	444.6	444.6				-43.26%
23828	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站1配电变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-38.69%
23829	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线55	400	29.25%	0	0				-38.12%
23830	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑岗子方家村方士广家庭农场公变台	400	0.00%	0	0				0.00%
23831	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	顺星北苑小区2变电站202配电变压器	500	0.00%	377.6	377.6				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23832	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居2变电站1配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
23833	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园1箱式变电站1配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-42.65%
23834	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线86变台	100	53.10%	36.9	36.9				-32.46%
23835	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方2箱变2变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-40.43%
23836	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分25+1右5左1变台	160	71.00%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
23837	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-沈阳市沈北新区晓彤生态养殖场-中烟三台子 20右分3	200	27.75%	0	0		是	2026年12月	71.42%
23838	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线239右8变台	200	35.70%	0	0				-17.08%
23839	法库	包家屯	包家线	10kV包家线满斗上台支7	100	44.40%	0	0		是	2027年	-39.90%
23840	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线高登村照明	315	41.71%	152.1	152.1				-47.13%
23841	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线160	400	103.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-22.85%
23842	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路干正新分5左3右1	200	47.10%	0	0				100.00%
23843	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期3站房2变压器	500	21.12%	0	0		是	2025年	-42.07%
23844	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分19右2	200	31.50%	117.0	117.0				0.00%
23845	和平	青年变	青年变364青文线	青文线7	400	42.60%	0	0				9.10%
23846	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干水源分38加1右3加1	200	15.90%	148.2	148.2				-34.75%
23847	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期2箱式变电站2配电变压器	800	37.88%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
23848	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	30.60%	475.2	475.2				100.00%
23849	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇干东中分2变台	200	29.80%	0	0				-34.53%
23850	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家三组照明(2020微)	200	44.60%	90.8	90.8				-47.77%
23851	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站1变压器	630	38.48%	0	0		是		-37.42%
23852	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-41.21%
23853	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期4箱变1配电变压器	630	11.43%	495.0	495.0				89.57%
23854	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月3箱式变电站1配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2025年12月	31.43%
23855	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分17	400	67.00%	0	0				13.41%
23856	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期1箱式变电站1配电变压器	800	108.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.20%
23857	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	花丽甲线13+1	400	45.00%	180.0	180.0				-15.98%
23858	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变2变压器	315	33.02%	0	0				-41.70%
23859	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站2变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-44.14%
23860	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗西南台照明	315	58.73%	98.5	98.5				-39.46%
23861	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期1号变电站1变压器	630	33.90%	0	0				-46.42%
23862	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	恒大悦龙台二期1配电变压器	630	49.84%	253.0	253.0				16.21%
23863	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站201变压器	400	34.40%	0	0		是	2028年12月	-39.92%
23864	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干王启照明支左5柱上变压器	200	85.50%	9.0	9.0	2022年12月			-45.45%
23865	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线李家支57	50	77.60%	0	0		是	2026年12月	-34.06%
23866	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线北田分支01	200	69.90%	0	0		是	2026年6月	-24.58%
23867	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分130右2柱上变压器	200	51.00%	10.0	10.0				-30.69%
23868	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期3号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	-10.13%
23869	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线崔家分支04	50	106.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-28.59%
23870	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支083	200	10.75%	158.5	158.5				-41.61%
23871	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支后辛力支004	200	26.80%	0	0		是	2026年6月	-32.06%
23872	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉1变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23873	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜1箱变2配电变压器	500	39.68%	0	0		是	2025年12月	-42.82%
23874	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站2变压器	800	46.50%	348.0	348.0				-33.80%
23875	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区2变电站2变压器	630	33.14%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
23876	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区6变电站2变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
23877	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际2土建变201	250	54.80%	0	0		是	2028年12月	-39.43%
23878	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯前2台	100	38.40%	51.6	51.6				-20.96%
23879	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分9右1柱上变压器	315	0.95%	0	0		是	2025年12月	-367.25%
23880	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
23881	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干59	315	38.86%	0	0				-42.93%
23882	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	金地阅风华5小区变电站2配电变压器	800	15.38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
23883	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左2+1右1	400	3.30%	0	0				100.00%
23884	和平	市府变	市府变566总站乙线	东方明珠花园用户202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
23885	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	琥珀天地变电站2变压器	800	69.38%	0	0		是	2027年12月	-43.40%
23886	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分腰长岗子支16右4变台	80	84.38%	4.5	4.5	2023年9月			-38.10%
23887	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利2支5	50	12.40%	38.8	38.8				0.00%
23888	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分四村机井支8（机井四村三台）	100	0.00%	0	0		是	2025年11月	-44.83%
23889	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严干支达中几76	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23890	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区4变电站2变压器	800	10.50%	636.0	636.0				-43.32%
23891	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁家园1小区变电站201乙配电变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-40.71%
23892	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区3箱变202间隔配电变压器	500	23.68%	0	0		是	2026年12月	0.50%
23893	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5右2左2	315	75.43%	36.4	36.4				4.18%
23894	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线大河分10右1变台	200	61.05%	0	0				-73.52%
23895	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分48左5变台	200	29.80%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
23896	浑南	白塔变	白塔变976铜网线	世纪新城D区电梯自维变电站变压器	315	14.29%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
23897	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变2变压器	800	31.13%	97.5	97.5				-40.57%
23898	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站201配电变压器	500	59.52%	0	0				-33.16%
23899	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄二、三组照明	250	135.36%	0	0	2023年2月			-32.75%
23900	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分37左17变台	200	22.50%	135.0	135.0				1.96%
23901	东陵	中马变	高坎线	高坎线高坎干149凤溪分4柱上变压器	100	36.96%	0	0		是	2026年12月	-32.65%
23902	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支39变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-65.32%
23903	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线高富支044	200	33.90%	112.2	112.2				-26.51%
23904	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十五号变电站202配电变压器	400	34.00%	0	0				-43.04%
23905	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡4箱式变电站1配电变压器	400	51.50%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
23906	浑南	营盘	营新线	华发首府二期1号配电室1号变压器	800	58.88%	0	0		是	2027年12月	-39.97%
23907	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村一组照明	100	64.00%	0	0				-26.35%
23908	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡村台	160	37.63%	83.8	83.8		是	2025年11月	-33.78%
23909	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府1箱式变电站2配电变压器	315	36.57%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
23910	于洪	高明变	高北线	小微高北1	200	27.60%	0	0				-37.54%
23911	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干59左4柱上变压器	50	42.40%	0	0				-38.08%
23912	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分3+1柱上变压器	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	70.41%
23913	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里6号变电站201间隔（施林线）配电变压器	630	14.29%	0	0				7.72%
23914	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	金地阅风华1小区箱式变电站1配电变压器	800	42.60%	0	0		是	2025年12月	15.20%
23915	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右8+1左4	200	82.20%	0	0	2025年6月	是	2026年	0.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23916	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干100+1右4	315	19.05%	0	0				-24.01%
23917	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支9右分支3变压器	100	35.70%	54.3	54.3				-55.86%
23918	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支03	400	20.40%	0	0				0.00%
23919	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0				-43.33%
23920	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线69左1变台	400	36.23%	0	0				-38.31%
23921	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务2变电站2变压器	800	44.00%	123.0	123.0				-36.19%
23922	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊小龙湾1井公变台区	50	40.80%	0	0		是	2026年12月	4.61%
23923	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期5变电站2配电变压器	800	9.30%	0	0				0.00%
23924	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村6机井	50	108.80%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-47.75%
23925	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支6	200	28.20%	0	0		是	2027年	-38.87%
23926	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海干29加1变压器	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	-6.06%
23927	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分35	30	78.43%	0	0		是	2025年	-42.45%
23928	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线15变台	315	33.52%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
23929	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干35左4变台	400	47.10%	171.6	171.6		是	2025年12月	-50.39%
23930	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分2左11	160	67.25%	0	0		是	2025年	-25.81%
23931	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线马窝堡分37变台	160	59.25%	49.2	49.2				-40.44%
23932	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯家变744新城甲线新城甲线河套分45左5变台	160	46.00%	70.4	70.4		是	2025年12月	-38.17%
23933	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线36左11变台	100	75.50%	0	0				-35.24%
23934	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线7变台	400	39.90%	0	0		是	2025年12月	-26.50%
23935	和平	和平变	和平变148和铁甲线	联助部正大2变压器	400	22.80%	268.8	268.8				-41.92%
23936	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线老边西支06	200	51.20%	77.6	77.6				-32.44%
23937	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸三期4箱式变电站配电站变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
23938	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸4号配电室1号配电变压器	800	38.63%	0	0		是	2027年12月	-37.34%
23939	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2变电站2号配电变压器	630	50.95%	246.0	246.0				-41.74%
23940	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村5机井	200	48.00%	0	0		是	2025年11月	-49.25%
23941	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干大三家子分50右6变台	160	47.06%	68.7	68.7				-45.12%
23942	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线碱家分68变台	200	42.15%	95.7	95.7				-35.92%
23943	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线140右3变台	100	45.60%	44.4	44.4		是	2025年12月	-41.88%
23944	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线单坨分46变台	200	43.50%	93.0	93.0		是	2025年12月	-33.04%
23945	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	南长1号照明新台	500	8.32%	408.4	408.4				-30.15%
23946	于洪	兰台变	兰四线	沙岭村1台区	400	72.00%	0	0		是	2025年8月	-50.01%
23947	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘村北岗子	400	44.70%	70.0	70.0				-45.24%
23948	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后陵支07	100	67.00%	0	0				-57.42%
23949	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线养殖小区004	100	46.80%	0	0		是	2025年12月	-21.15%
23950	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西照明南台	100	46.45%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
23951	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线蔡家照明	200	26.80%	0	0				-29.14%
23952	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分63左12左1	200	12.00%	0	0				0.00%
23953	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支8右1（2）柱上变压器	315	85.71%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-44.59%
23954	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹7号变电站201配电变压器	800	37.88%	0	0				-44.62%
23955	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑1变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
23956	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分后杜家支1变台	80	98.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-32.27%
23957	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分小北支60右6变台	200	59.40%	0	0		是	2025年12月	-36.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23958	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线111(兴隆山东台)	200	35.40%	109.2	109.2				-34.47%
23959	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍3变电站2变压器配电变压器	500	52.80%	0	0		是	2026年12月	-36.30%
23960	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干宁官分17右2	400	17.75%	0	0				-8.47%
23961	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分35+1左4	200	19.60%	0	0				-9.25%
23962	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐屯村养殖西台	400	78.30%	46.8	46.8				36.27%
23963	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器202	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	24.10%
23964	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干王庄分34变台	200	23.20%	0	0		是	2025年12月	-52.15%
23965	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干79右2变台	200	79.20%	0	0		是	2025年12月	-18.08%
23966	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站202配电变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
23967	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分29左5	400	6.60%	0	0		是	2026年	0.00%
23968	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	顺宇汽车变电站201间隔配电变压器	315	94.48%	0	0	2023年8月	是	2028年12月	-23.34%
23969	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分16变台	200	36.25%	0	0				-34.94%
23970	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村西南关	100	95.40%	0	0	2024年9月	是	2025年	-38.95%
23971	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊分4柱上变压器	160	51.25%	0	0		是	2025年12月	-11.48%
23972	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山1变电站201变压器	630	17.46%	457.0	457.0				88.42%
23973	东陵	棋盘山	棋上线	清韵百园1箱变2变压器	630	3.49%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
23974	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子西台	200	33.40%	97.3	97.3				-38.39%
23975	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王斧陵1队甲线08	400	20.50%	97.3	97.3				-36.04%
23976	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡乡腰屯村新棚区(改造)	100	39.20%	50.8	50.8				12.05%
23977	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次2主变	500	28.40%	308.0	308.0				-38.90%
23978	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右3	315	53.33%	0	0		是		-44.68%
23979	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干79右4右1变台	200	21.50%	0	0		是	2025年12月	-37.39%
23980	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站2变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-12.21%
23981	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干100左1	80	45.00%	0	0		是	2027年	-38.23%
23982	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村7号变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				-40.71%
23983	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站1配电变压器	315	10.48%	0	0		是	2025年12月	-57.41%
23984	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分苗木支11	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23985	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴旺楼1配电站201	250	59.20%	77.0	77.0				-35.46%
23986	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左5左2柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-68.28%
23987	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站1变压器	400	15.00%	300.0	300.0				-41.96%
23988	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇北线水田2支003	100	39.00%	51.0	51.0				-39.97%
23989	沈北	农高变	农柳线	龙湖滌澜山2箱变201配电变压器	630	20.95%	0	0				-39.83%
23990	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	鸭绿江分华能支26(一站式)	200	29.20%	0	0		是	2026年12月	-11.70%
23991	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分27左7变台	200	32.70%	114.6	114.6				100.00%
23992	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线(西分32下线)前陈自来水至001	200	44.40%	91.2	91.2				-21.64%
23993	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线北四支08	200	23.35%	133.3	133.3				-34.47%
23994	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站202配电变压器	400	10.50%	318.0	318.0				3.29%
23995	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区大海生态养殖场	200	44.10%	0	0		是	2026年12月	9.19%
23996	皇姑	文北变	文北变70450文青线	名仕经典一期1箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-1.61%
23997	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站1变压器	315	28.95%	0	0		是	2025年12月	-38.96%
23998	和平	太原变	太原变088民族甲线	西塔干74民族甲3(朝百)	500	102.00%	0	0	2023年9月	是	2027年12月	-34.95%
23999	大东	毛君变	10kV毛海线7952	陶瓷大都汇2箱变2变压器	630	37.14%	333.0	333.0		是		-36.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24000	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居6箱变2变压器	500	14.40%	0	0				8.52%
24001	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作乙线合作干50右4	400	48.00%	0	0				-47.49%
24002	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城5箱变201变压器	500	20.48%	173.2	173.2				-45.71%
24003	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器2公变	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
24004	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居2小区变电站1配电变压器	630	5.08%	0	0		是	2025年12月	42.76%
24005	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方乙线文方干53右2柱上变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	27.05%
24006	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变3变压器	315	55.56%	108.5	108.5				-46.95%
24007	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高照明（改2021）	400	25.05%	259.8	259.8		是	2025年	-51.52%
24008	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤掌分孤新支张双林养殖几3	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
24009	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家四组照明新	200	36.00%	108.0	108.0				0.00%
24010	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品2变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
24011	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线109	100	39.00%	0	0		是	2026年12月	-30.54%
24012	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园1号变电站201间隔配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2027年12月	11.85%
24013	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城和园2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
24014	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线小桥厂分016	200	32.70%	90.1	90.1				100.00%
24015	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南二线西分支支线001	80	39.00%	40.8	40.8				-112.75%
24016	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村15号	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	48.47%
24017	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居二期变电站202间隔配电变压器	630	36.19%	339.0	339.0				-41.47%
24018	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干闸北分12右9右3左2柱上变压器	400	147.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-22.98%
24019	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站2变压器	500	32.32%	288.4	288.4				-38.58%
24020	沈北	文虎变	文虎线	10KV文虎线融创御景5小区变电站201配电变压器	400	4.40%	0	0				100.00%
24021	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村21台区	315	77.14%	0	0				-42.55%
24022	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分147	200	24.30%	0	0		是	2027年	-32.53%
24023	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线侯家卜分6	50	44.70%	22.7	22.7				-44.08%
24024	法库	新依变	依三线	10kV依三线大棚甲03	50	144.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-41.84%
24025	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线村台几07	250	39.04%	127.4	127.4				-27.74%
24026	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线曹家三台支12	50	107.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	30.21%
24027	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑1箱变1变压器	500	43.52%	0	0				-42.61%
24028	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站2母线2变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-36.64%
24029	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家杰通汽修公变台	400	15.00%	0	0				100.00%
24030	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分5右4	315	70.79%	0	0				-15.95%
24031	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多3号变电站1号变压器	630	20.19%	0	0				-44.83%
24032	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站202间隔配电变压器	400	9.00%	324.0	324.0				5.06%
24033	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干罗家东大棚支罗家六组支02	200	112.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-25.44%
24034	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线王家大棚支4	50	65.10%	0	0		是	2025年12月	-55.51%
24035	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期2变电站1变压器	800	30.38%	477.0	477.0				-37.57%
24036	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场7变电站1变压器	630	3.81%	543.0	543.0				0.00%
24037	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-37.87%
24038	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分65+1右1	400	87.60%	0	0	2023年7月			-65.53%
24039	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站1号配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
24040	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站1号配电变压器	400	49.60%	0	0		是	2027年12月	-35.93%
24041	东陵	世园变	洒水甲线	高坎于腰沟分35柱上变压器	200	132.90%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-22.30%
24042	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑分18	200	31.50%	117.0	117.0				-32.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24043	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分14右1+1左1	200	10.20%	0	0				-38.92%
24044	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园2箱变201配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-48.16%
24045	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区6局维变电站202配电变压器	630	12.19%	0	0				100.00%
24046	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛君屯1箱变2变压器	630	43.81%	291.0	291.0		是		-42.34%
24047	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站2配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-12.47%
24048	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区3变电站1变压器	800	27.38%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
24049	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24050	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干107右5	400	25.90%	256.4	256.4				-38.86%
24051	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a4201配电变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-40.62%
24052	于洪	小于变	10kV于工线56284	新庭小区238（新）	315	80.51%	0	0	2024年7月			-43.10%
24053	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	富力院士庭B2局维变电站202配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
24054	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城10变电站2变压器	315	33.52%	0	0				-43.75%
24055	新民	新民变	新民变30170营西线	潢南欣城1变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
24056	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线孙屯西台支03	100	77.40%	0	0				-28.65%
24057	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	北三台村综合二台	400	52.20%	0	0		是	2026年6月	-51.58%
24058	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站2变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-40.49%
24059	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站1变压器	500	13.20%	384.0	384.0				-43.51%
24060	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美1箱变1变压器	630	8.89%	0	0				100.00%
24061	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干大棚分116右1变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	-10.68%
24062	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区1号	400	3.60%	345.6	345.6		是	2025年10月	100.00%
24063	于洪	双树变	双南乙线	小微新义村西台	400	47.40%	170.4	170.4				0.00%
24064	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城17变电站变压器	630	16.38%	0	0		是	2027年12月	-43.02%
24065	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合三台	400	63.90%	25.6	25.6				-14.23%
24066	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支畜牧几7	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24067	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝村支03（祝家堡村台）	315	92.06%	0	0	2023年6月	是	2025年9月	-34.89%
24068	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				-40.03%
24069	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	北苑绿洲三本箱式变电站1号变压器	630	30.98%	371.8	371.8		是	2026年12月	-32.97%
24070	沈北	农高变	农丰线	富力星月湾A区小区1变201配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-7.14%
24071	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花9变电站201间隔配电变压器	630	44.13%	0	0				-13.76%
24072	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期1箱式变电站1配电变压器	500	77.44%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
24073	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子五、七队	100	41.85%	0	0				-56.62%
24074	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分56左支13（南拉拉村南堤1台）	200	52.80%	74.4	74.4				-48.27%
24075	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园二期1箱变1变压器	400	38.40%	0	0		是	2026年12月	4.50%
24076	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站2配电变压器	800	23.25%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
24077	大东	大东变	大东变66076大环线	中环广场2变电站2变压器	630	56.19%	213.0	213.0				-21.81%
24078	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线涂料厂支24	100	56.40%	0	0		是	2026年12月	-69.68%
24079	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家分121左支2大孤家B001	315	38.16%	0	0		是	2026年12月	-46.83%
24080	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-49.13%
24081	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站1变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-41.15%
24082	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	龙湖天曜2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	36.51%	337.0	337.0				0.00%
24083	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官10号台区	100	24.00%	0	0				-71.04%
24084	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支中五台几线4杆（中五台）	200	12.30%	0	0		是	2027年	-24.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24085	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园1变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
24086	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖8	400	26.10%	255.6	255.6				17.25%
24087	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居2变电站201间隔配电变压器	630	54.29%	225.0	225.0				-2.19%
24088	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干236变台	200	27.30%	125.4	125.4				-43.93%
24089	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右2+1柱上变压器	400	131.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	25.46%
24090	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	69.60%	0	0				-10.63%
24091	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯线35变台	50	36.20%	0	0		是	2025年12月	-48.73%
24092	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫2箱变201配电变压器	630	37.14%	333.0	333.0				-22.44%
24093	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站202配电变压器	800	23.50%	0	0				-36.28%
24094	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0				-32.44%
24095	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线水田支026	100	8.60%	81.4	81.4				-58.55%
24096	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期1号变电站2号配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-16.21%
24097	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_中海城02B区-别墅2-1配电变压器	400	41.50%	0	0				-36.81%
24098	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代5变电站2变压器配电变压器	630	0.00%	10.0	10.0				-74.89%
24099	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站1配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年12月	-37.96%
24100	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎三组照明	50	148.80%	0	0	2023年6月			-41.62%
24101	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	YHG_油漆分6左4左2	50	30.00%	30.0	30.0				-41.30%
24102	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干83右17+1左1	200	10.20%	0	0		是	2027年	-26.82%
24103	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家12组照明	400	15.60%	297.6	297.6				-40.67%
24104	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期10箱变1变压器	630	16.67%	0	0		是	2026年12月	-30.63%
24105	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干92左7变台	400	25.80%	256.8	256.8		是	2025年12月	-40.13%
24106	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里2变电站1变压器	500	21.79%	0	0				-40.02%
24107	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站201配电变压器	630	56.19%	0	0				-38.91%
24108	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门2号变电站202配电变压器	800	36.00%	0	0				-41.18%
24109	东陵	农大变	农首线	首创银河湾5期小区1变电站201间隔配电变压器	630	50.79%	247.0	247.0				-40.03%
24110	铁西	重工变	重工变10870城治线	重工变460城治线城水平12左1-1	315	40.00%	157.5	157.5				-30.29%
24111	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑3站房2配电变压器	800	23.40%	0	0				-24.31%
24112	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-16.65%
24113	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期2箱2号变考核	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-2.02%
24114	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥一支2	400	60.75%	0	0				-38.64%
24115	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分32左1	400	45.15%	0	0				-16.13%
24116	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号三期小区1变201配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	7.28%
24117	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干7右2	400	45.30%	178.8	178.8				-44.42%
24118	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	有色支10左13左9右3	400	35.10%	0	0				-35.35%
24119	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分40变台	200	55.80%	68.4	68.4				-96.36%
24120	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格6号配电室1号配电变压器	630	26.98%	0	0		是		-39.11%
24121	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变1变压器	400	32.70%	229.2	229.2				-42.29%
24122	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变2变压器	630	91.05%	0	0	2022年12月			-42.62%
24123	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区2箱式变电站1配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
24124	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站2变压器	630	0.00%	10.0	10.0				-133.23%
24125	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站202配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年	-42.29%
24126	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳3箱变2变压器	630	14.60%	228.8	228.8				-36.06%
24127	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干雍贺园分5柱上变压器	315	60.00%	0	0		是	2026年12月	-30.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24128	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	解放军北部战区机关单宿舍2配电变压器	400	14.40%	0	0				-42.56%
24129	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭28号台	400	15.30%	0	0				100.00%
24130	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信于太白山分8右6柱上变压器	100	18.60%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
24131	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24132	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁5号箱变变压器配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
24133	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干85左4	315	47.62%	0	0				-44.18%
24134	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干92左3	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-71.91%
24135	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线43左2变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
24136	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右5右2	315	29.52%	0	0				-36.63%
24137	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线51#	315	60.32%	0	0				-38.14%
24138	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干16右2	400	79.25%	43.0	43.0				-44.23%
24139	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干4柱上变压器	315	33.65%	177.5	177.5		是	2025年12月	-42.74%
24140	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左1	315	31.11%	0	0				-41.99%
24141	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分5变压器	315	73.14%	0	0		是	2025年12月	-40.33%
24142	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右1变压器	315	34.54%	0	0		是	2025年	-45.30%
24143	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分12柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24144	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分9柱上变压器	315	52.06%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
24145	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线18	200	74.50%	31.0	31.0				-41.72%
24146	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右11柱上变压器	400	5.40%	0	0				-78.83%
24147	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线76之1	315	28.89%	192.5	192.5				-26.71%
24148	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干34	200	64.40%	0	0		是	2025年	-36.52%
24149	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	军工干贸易分14公变	400	89.20%	3.2	3.2	2025年6月			-38.25%
24150	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分02	160	87.81%	0	0	2024年9月	是		-37.67%
24151	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分15左1变压器	200	33.30%	113.4	113.4				-105.96%
24152	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干9公变	315	42.22%	0	0		是	2026年6月	-43.75%
24153	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干51公变	315	70.79%	0	0		是	2026年6月	-44.65%
24154	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左3公变	315	61.90%	0	0		是	2026年12月	-17.26%
24155	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右8公变	500	78.72%	0	0		是	2026年12月	-52.85%
24156	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分1+1公变	315	61.59%	89.5	89.5				-49.00%
24157	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分66左3	200	56.40%	67.2	67.2				-32.34%
24158	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线79	315	1.90%	277.5	277.5				7.96%
24159	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左2左1柱上变压器	315	52.95%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
24160	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干42柱上变压器	315	62.22%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
24161	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干45公变	315	53.33%	0	0				-42.74%
24162	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线砂轮分19	315	86.35%	0	0	2024年6月	是		-41.90%
24163	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南乙A开闭站未命名鹏南干三陵分5公变	315	73.90%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
24164	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分13+1	315	13.33%	241.5	241.5				-42.01%
24165	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干塔东分11+1公变	315	36.83%	0	0				-43.62%
24166	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分5	500	24.80%	0	0				-48.85%
24167	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线49左1	200	26.40%	127.2	127.2				-40.28%
24168	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分11右1	315	6.98%	261.5	261.5				-34.17%
24169	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干20右3柱上变压器	315	53.65%	114.5	114.5				-42.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24170	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左7	200	35.00%	0	0				-39.88%
24171	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干8	315	16.51%	0	0				-50.86%
24172	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线20	315	32.06%	0	0				-42.60%
24173	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干56柱上变压器	315	45.71%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
24174	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干路官分3	315	57.40%	102.7	102.7				-44.83%
24175	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干83	315	11.43%	0	0		是	2028年12月	-44.64%
24176	和平	太原变	太原变046南五甲线	铁中分8	315	20.32%	0	0				-41.75%
24177	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线16	100	92.00%	0	0	2023年9月			-37.46%
24178	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干90	20	25.50%	0	0				-50.13%
24179	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分109右1变压器	200	31.20%	117.6	117.6				-85.92%
24180	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	八纬西分3	400	52.80%	0	0				-41.17%
24181	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族甲线前进分4	400	20.75%	277.0	277.0				-39.44%
24182	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分26变压器	400	51.50%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
24183	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右1	400	38.40%	0	0				-65.85%
24184	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左2变台	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
24185	大东	粮仓变	粮仓变65554本场乙线	本场干15苗卜分26左8	200	15.00%	150.0	150.0				-42.30%
24186	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明廉分1柱上变压器	250	58.56%	78.6	78.6				-48.44%
24187	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支12左05	315	19.24%	0	0				-38.20%
24188	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三2箱变2变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
24189	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四1箱变2变	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
24190	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科5箱变2变	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
24191	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	基业百花园2箱变	630	24.44%	0	0				-38.06%
24192	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变2号变	630	49.14%	0	0		是	2025年12月	-45.24%
24193	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	如意缘小区12号变	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-46.35%
24194	和平	方型变	方型变426宁波甲线	集智大厦2一次1#主变	800	12.00%	0	0				-39.36%
24195	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	玉麟花园21主变	500	24.40%	328.0	328.0				-44.15%
24196	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	田义小区箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-45.22%
24197	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变2号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%
24198	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡4箱变1号变	500	44.64%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
24199	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变2变	400	53.40%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
24200	和平	广州变	广州变464广太乙线	民族北1箱变一次主变	500	33.20%	284.0	284.0				-48.81%
24201	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变1号变	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
24202	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园22#主变	630	10.67%	0	0				-35.32%
24203	和平	方型变	方型变484光荣乙线	电科院光荣街主变	400	4.20%	0	0				-57.31%
24204	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	乐警1小区箱变(单)	500	35.04%	274.8	274.8				-41.66%
24205	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	瑞士风情5变电站2变压器	630	24.38%	0	0				-41.94%
24206	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园12#1主变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
24207	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑2箱变2站内变压器	400	15.30%	1.7	1.7				-44.09%
24208	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年1箱变1变压器	250	4.16%	0	0		是	2026年12月	-40.50%
24209	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区1变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-43.24%
24210	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	揽军路小区变电站202	400	30.60%	0	0		是	2028年12月	-41.11%
24211	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站2变压器	500	51.52%	169.7	169.7				-48.51%
24212	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城14号变电站1号变压器	630	20.83%	435.8	435.8				-37.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24213	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园2202	630	0.00%	31.2	31.2				0.00%
24214	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙7箱变2变压器	630	30.79%	373.0	373.0				-42.57%
24215	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙11箱变2变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-40.95%
24216	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变1变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
24217	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
24218	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站202配电变压器	400	36.40%	214.4	214.4				-41.27%
24219	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站201配电变压器	400	0.00%	318.7	318.7				0.00%
24220	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站201变压器	630	70.48%	123.0	123.0				-40.82%
24221	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	梧桐别苑2变电站202配电变压器	315	74.29%	49.5	49.5				-39.37%
24222	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	阳光嘉园2变电站201变压器	630	58.10%	201.0	201.0				-38.86%
24223	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站201柜	630	57.14%	0	0		是	2028年12月	-43.63%
24224	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站202变压器	630	85.71%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	-39.84%
24225	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站201	630	40.32%	0	0		是	2028年12月	-42.10%
24226	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家1箱变1	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-59.14%
24227	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景5箱变2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-44.83%
24228	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光3箱变1	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
24229	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
24230	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
24231	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2楼2主变	630	10.92%	498.2	498.2				-29.84%
24232	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	省情报所一次主变	315	57.40%	102.7	102.7				-48.96%
24233	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆小区1变电站2变压器	500	40.40%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
24234	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和3箱变2	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
24235	沈河	长青变	长青变448长南乙线	东升家园箱变1变压器	500	45.44%	0	0		是	2026年12月	-22.78%
24236	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阔业小区201	630	17.46%	31.2	31.2				-45.31%
24237	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青新苑箱变1变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-44.23%
24238	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站201	630	46.10%	276.6	276.6				-38.30%
24239	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
24240	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭5变电站201	315	33.14%	179.1	179.1				-37.28%
24241	沈河	大东变	大东变052城南甲线	龙凤寺箱变1变压器	315	50.29%	0	0				-46.87%
24242	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变1变	630	27.05%	0	0				-41.79%
24243	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫杨西变电站1号变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年	-39.42%
24244	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变2变压器	800	30.30%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
24245	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	珠林2变压器	400	28.00%	0	0				-37.06%
24246	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光2箱变1变压器	500	40.00%	0	0		是	2025年12月	-53.34%
24247	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜2箱变2变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-41.72%
24248	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	新大地箱变1变压器	800	20.70%	554.4	554.4				-42.01%
24249	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站2号变压器	630	18.57%	0	0		是		-39.47%
24250	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛2箱变2变压器	630	53.84%	0	0		是	2026年12月	-43.86%
24251	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期1箱变2变	630	22.54%	425.0	425.0				-43.51%
24252	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房2箱变2变压器	630	40.95%	309.0	309.0				-41.45%
24253	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24254	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园3号变电站2号变压器	500	24.00%	0	0		是		-47.73%
24255	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区15变电站201柜	630	21.59%	0	0		是	2028年12月	-42.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24256	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站1变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-49.14%
24257	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑2号变电站1号变压器	630	31.43%	0	0				-41.79%
24258	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天4箱变1变压器	250	69.60%	0	0		是	2026年6月	-43.53%
24259	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	狮城南变电站202	400	54.40%	142.4	142.4				-44.28%
24260	沈河	青年变	青年变372青寺线	宏达广昌箱变1变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
24261	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变1变压器	630	39.24%	319.8	319.8				-44.14%
24262	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变2变压器	630	13.02%	485.0	485.0				-49.54%
24263	开发	张士变	张士变55898张工乙线	别墅小区变电站1变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-21.98%
24264	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变1变压器	315	73.14%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
24265	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区1号变电站1号变压器	800	47.70%	0	0		是		-42.90%
24266	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站2变压器	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
24267	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站201柜	630	41.90%	93.5	93.5				-45.40%
24268	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区10号箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
24269	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆小区3变电站1变压器	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
24270	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区26箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24271	和平	太原变	太原变046南五甲线	围子里202配电变压器	630	36.51%	0	0				-39.51%
24272	和平	方型变	方型变480方太乙线	集贤老干部1变压器	500	13.76%	0	0				-42.55%
24273	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	宏发住宅变电站2变压器	800	13.80%	6.9	6.9		是	2025年12月	-41.74%
24274	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八一公寓一次1主变	400	18.00%	0	0		是	2026年12月	-42.63%
24275	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	方迪家园1变电站202柜	630	50.16%	0	0		是	2028年12月	-49.08%
24276	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅苑2变电站202柜	500	23.68%	331.6	331.6		是	2028年12月	-38.72%
24277	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	27.30%	0	0				5.93%
24278	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干314	400	11.10%	0	0		是	2025年12月	-21.61%
24279	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左11变台	200	50.00%	0	0		是	2025年12月	15.00%
24280	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站1配电变压器	400	34.50%	0	0				-34.48%
24281	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京1变电站2变压器	630	30.10%	0	0				-45.82%
24282	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站2配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
24283	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著2号变电站202间隔配电变压器	630	41.59%	0	0		是		11.76%
24284	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	达林乙线5右2	200	18.20%	0	0				32.86%
24285	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥2变电站1变压器	630	22.10%	173.2	173.2				-41.35%
24286	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	小河北井支09小河沿综合台B	400	23.10%	267.6	267.6				-15.63%
24287	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾3号变电站1变压器	630	37.78%	0	0				-45.30%
24288	于洪	光辉变	光专线	小微西老边西北台	200	62.40%	55.2	55.2				10.49%
24289	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达3变电站1号配电变压器	630	50.67%	0	0		是		-41.20%
24290	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中国电科第四十七所研究所201变压器	800	7.80%	0	0				100.00%
24291	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大几46	400	48.45%	166.2	166.2				-30.45%
24292	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	5.42%
24293	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲶鱼泡分27变台	400	12.00%	312.0	312.0				-33.03%
24294	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大孤家东台支1（大孤家北台）	200	18.30%	143.4	143.4				-18.48%
24295	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期2小区变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0				0.00%
24296	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站2号变压器	630	4.76%	218.6	218.6				-29.57%
24297	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园2号变电站1变压器	630	30.00%	0	0				-39.15%
24298	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左12右1	200	26.50%	0	0				-48.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24299	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都茗苑三期4变电站2变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-46.74%
24300	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线姚屯分34右3变台	200	24.00%	132.0	132.0				100.00%
24301	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村一组照明	500	106.56%	0	0	2023年2月			-29.27%
24302	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际4开闭站之1柱上变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	39.41%
24303	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站2变压器	630	25.08%	409.0	409.0				-33.06%
24304	东陵	中马变	军影线	世博之春6箱变1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-48.23%
24305	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-43.19%
24306	东陵	中马变	疗养甲线	万科蓝桥圣菲中心开闭站1箱变1变压器	630	16.00%	228.8	228.8				-51.80%
24307	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑1箱变2变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-43.02%
24308	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院1箱变2变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
24309	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	云杉赋1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	22.86%	0	0				16.24%
24310	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村1号变电站201间隔配电变压器	800	34.50%	0	0				-39.98%
24311	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线27变台	200	25.20%	129.6	129.6				-20.95%
24312	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东甲04	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-49.09%
24313	大东	如意变	如意变80842如花甲线	旭升小区土建变1变压器	800	47.25%	0	0				-42.21%
24314	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
24315	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干广旺乙线28左1柱上变压器	100	52.80%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
24316	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园2变电站2站内变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-46.96%
24317	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支26	80	53.13%	0	0		是	2025年12月	-42.98%
24318	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线20(柏家沟6队)	315	16.25%	0	0		是	2025年9月	-35.09%
24319	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分敬老院支5(敬老院台)	100	20.00%	0	0		是	2027年	-20.37%
24320	东陵	上伯变	上深甲线	上深甲线于桥分36左4右2柱上变压器	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-25.91%
24321	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分19右4+1左7柱上变压器	400	18.75%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
24322	东陵	杨官变	富康线	华润长安里3变电站2变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	3.69%
24323	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干147左5变台	200	41.70%	96.6	96.6				-39.51%
24324	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴东支06	200	21.30%	0	0		是	2025年12月	-32.31%
24325	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	小岭南台	400	18.30%	286.8	286.8				-33.36%
24326	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-2	315	51.75%	0	0				-42.28%
24327	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地朗悦2箱变2变压器	800	28.20%	494.4	494.4		是		-1.60%
24328	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线镇西干52	315	42.16%	150.7	150.7				-37.81%
24329	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
24330	东陵	孙家寨	孙元线	孙家分2左4右2柱上变压器	400	6.60%	0	0				0.00%
24331	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-41.94%
24332	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站2主变	500	19.60%	352.0	352.0				-41.11%
24333	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期6箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0	0				-39.91%
24334	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸尊尚雅苑1箱变1变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-46.34%
24335	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5+1左8变台	200	25.80%	128.4	128.4				0.00%
24336	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	丽景名居3变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
24337	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右3左6柱上变压器	400	6.90%	332.4	332.4				0.00%
24338	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤2变电站1变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.00%
24339	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前蓬分58右8左4变台	200	61.50%	0	0		是	2025年12月	-47.66%
24340	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站2变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-44.37%
24341	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线24左4	400	53.25%	123.0	123.0				-40.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24342	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线三家花苑	250	76.48%	33.8	33.8				-39.71%
24343	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线19右12变台	200	16.20%	147.6	147.6				-40.71%
24344	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线88右4变台	200	76.65%	26.7	26.7				-20.67%
24345	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线乡政府台	315	18.73%	224.5	224.5		是	2025年11月	-32.97%
24346	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	宏伟新都箱变1变压器	630	37.84%	0	0		是	2026年12月	-39.80%
24347	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	恒大支18右2	400	36.00%	0	0				100.00%
24348	和平	方型变	方型变442方青甲线	青胜甲5KB丰晟供暖201间隔配电变压器	315	2.54%	0	0		是	2025年10月	-44.31%
24349	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城1号201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-34.95%
24350	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街4大棚	200	36.80%	106.4	106.4				-31.30%
24351	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	93.00%	0	0	2024年12月	是		-28.64%
24352	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干吴长岗分11右4变台	200	37.00%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
24353	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	024保工印象3202配电变压器	630	33.97%	353.0	353.0				-39.27%
24354	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城1号变电站2变压器	800	22.20%	0	0		是		-39.56%
24355	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分24右5	200	48.30%	0	0		是	2025年12月	-37.01%
24356	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城公馆2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	13.33%	0	0				14.37%
24357	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站1变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-40.95%
24358	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变2变压器	630	34.29%	351.0	351.0				-39.32%
24359	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干45左3	400	0.00%	0	0				0.00%
24360	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅2变电站201间隔配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年	-28.93%
24361	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅5变电站201间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年	-20.53%
24362	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站1变压器	630	37.46%	0	0		是		-34.29%
24363	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站1变压器	630	33.14%	0	0				-41.80%
24364	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期小区变电站2变压器	630	28.25%	389.0	389.0				-38.20%
24365	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡白小茨家庭农场公变台区	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
24366	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分22右1	200	49.50%	81.0	81.0				-41.13%
24367	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖5号变电站1号变压器	630	7.37%	218.6	218.6				-35.08%
24368	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	汇置尚樾2箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	16.12%
24369	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期5箱变1变压器	400	53.10%	0	0		是	2026年12月	-9.33%
24370	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线126	200	33.00%	0	0				-35.81%
24371	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园1箱变1变压器	630	27.43%	0	0				-37.43%
24372	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区1站房2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-43.67%
24373	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期2箱变1变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年12月	2.17%
24374	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分72左11左5	100	0.00%	0	0				0.00%
24375	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨大莲花春雨木门公变台区	400	6.00%	0	0				0.00%
24376	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站201变压器	800	30.30%	0	0		是	2028年12月	-41.12%
24377	和平	方型变	方型变426宁波甲线	中梁学府壹号变电站202间隔配电变压器	630	37.46%	0	0				9.04%
24378	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站2变压器	630	46.10%	0	0				-35.85%
24379	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	史家村西台小微	100	55.80%	0	0		是	2025年12月	23.05%
24380	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线永光村2队	400	105.30%	0	0	2025年2月	是	2025年8月	-44.19%
24381	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线太平庄北台照明	400	65.76%	0	0				-38.01%
24382	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语6箱变201	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
24383	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立支29	100	51.60%	0	0				-38.73%
24384	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	福兴园小区变电站2变压器	630	7.37%	0	0				-28.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24385	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站2号配电变压器	630	6.67%	0	0		是		-38.27%
24386	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分111右4	400	26.00%	0	0				-20.85%
24387	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线邵家分支线063	50	63.00%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
24388	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	20.89%
24389	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期2变电站202配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	4.30%
24390	于洪	大兴变	兴富线	红旗台村南5台区	200	13.00%	0	0				-31.50%
24391	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万绿城四期2箱式变电站配电变压器	630	56.19%	0	0				-34.86%
24392	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	王家村台	200	40.20%	0	0		是	2026年12月	-10.08%
24393	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分38+1右2	200	11.70%	156.6	156.6				12.78%
24394	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	佳华国际大厦201配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2028年12月	-38.58%
24395	于洪	东民变	机床二线	小微机床二干3之6	400	7.80%	0	0				16.68%
24396	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	闫荒地中台	315	20.95%	217.5	217.5				24.94%
24397	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟11变电站1变压器	800	40.13%	0	0				-41.46%
24398	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期4号变电站2变压器	630	26.29%	0	0				41.97%
24399	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	美的翰悦府2局维变202配电变压器	800	31.50%	0	0				-82.69%
24400	浑南	营盘	营盘变084营天线	万锦紫园二期1号变电站1号配电变压器	630	55.24%	0	0		是		-38.62%
24401	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干11+2变压器	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
24402	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩一期2号变电站2号变压器	400	27.20%	0	0		是		-28.84%
24403	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德4机井支13	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
24404	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园2箱变1号变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-49.72%
24405	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区1变电站2变压器	630	73.97%	0	0		是	2025年12月	-18.91%
24406	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线刘花分17变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
24407	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站201配电变压器	500	39.36%	0	0				14.31%
24408	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变1变压器	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-50.24%
24409	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线清韵百园分2柱上变压器	200	70.80%	0	0		是	2026年12月	24.88%
24410	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光幸福里1开2变201间隔配电变压器	400	39.50%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
24411	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变2变压器	400	25.50%	0	0				-43.93%
24412	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园7箱变(单)	400	17.20%	0	0				-35.40%
24413	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站2变压器	630	40.48%	10.0	10.0				-43.48%
24414	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线马家村支05(马家村B台)	200	51.90%	0	0				-36.65%
24415	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	金科玖禧2箱变1变压器	800	11.70%	0	0				42.36%
24416	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	公园里2期201间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				-26.90%
24417	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	红卫变364皇姑甲线皇姑干47左5柱上变压器	400	56.25%	0	0				-46.88%
24418	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线河信子支08	100	68.10%	21.9	21.9				-32.60%
24419	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品3变电站201变压器	400	33.00%	0	0				-39.09%
24420	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里2变电站1变压器	500	44.16%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
24421	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线熙娇花园	250	40.32%	0	0				-31.72%
24422	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展6号变电站201间隔配电变压器	315	23.49%	0	0				-30.06%
24423	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	东方之珠箱变1变压器	630	18.10%	157.6	157.6				-40.77%
24424	大东	农大变	农大变942农西乙线	农机所箱变(单)	315	17.46%	228.5	228.5				-59.65%
24425	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区1变电站2变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-36.04%
24426	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站2变压器	400	26.80%	252.8	252.8				-47.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24427	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线祝家堡分山上支15+1（祝家堡山上北新东台）	200	27.60%	124.8	124.8				24.55%
24428	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区7小区变电站202配电变压器	630	21.59%	431.0	431.0				81.64%
24429	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分23左02	200	12.30%	155.4	155.4				-31.79%
24430	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区2号变电站202配电变压器	630	55.24%	0	0				-43.36%
24431	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2028年12月	-39.82%
24432	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	31.80%	465.6	465.6				100.00%
24433	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村岳家地	100	61.20%	0	0		是	2025年	-63.28%
24434	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线小岭东台分7台区	400	30.60%	237.6	237.6				18.70%
24435	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24436	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景棠苑1变电站1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-40.46%
24437	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线大二房几03	200	49.90%	80.2	80.2				-35.32%
24438	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村2变电站202柜	630	25.71%	405.0	405.0				-42.05%
24439	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	牛大平石场支3变压器	400	83.70%	25.2	25.2	2024年10月			-45.44%
24440	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期1变电站1变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-40.75%
24441	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线韩庆国水利分郝盼畜牧养殖支5	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
24442	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期6变电站2变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-41.21%
24443	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中附属工厂	200	56.40%	67.2	67.2				-47.18%
24444	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖塞门线沙沟子大棚	100	37.30%	52.7	52.7				-39.19%
24445	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支053	315	14.14%	0	0		是	2025年9月	-85.72%
24446	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园6变电站1变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
24447	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟西台	400	8.25%	0	0		是	2025年12月	-24.12%
24448	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	鑫塔小区1号台201间隔配电变压器	400	46.00%	0	0				-47.36%
24449	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干赵家沟支23柱上变压器	200	16.80%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
24450	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯9箱变2变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-25.26%
24451	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室2变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-36.66%
24452	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区2变电站2变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-36.99%
24453	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园4箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
24454	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线268右14变台	200	10.20%	159.6	159.6				100.00%
24455	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区2变电站1变压器	800	32.10%	0	0		是	2025年12月	4.92%
24456	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分排水支16左4变台	100	85.20%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	4.58%
24457	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分62左5变台	200	18.90%	0	0		是	2025年12月	96.99%
24458	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊10号变电站1变压器	315	81.90%	0	0	2024年12月			-42.91%
24459	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左7左1变台	200	67.80%	0	0				-26.63%
24460	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转北支18	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24461	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡刘南村助农公变台区4号	400	0.00%	360.0	360.0		是	2025年	0.00%
24462	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站2号变压器	630	17.46%	457.0	457.0				-39.09%
24463	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	速腾美丽都1箱变1考核配电变压器	500	42.88%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
24464	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站1号变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-44.22%
24465	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城七期箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24466	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期3箱式变电站2配电变压器	800	22.13%	0	0		是	2025年12月	-32.69%
24467	康平	中心变	中心变2607纺纱线	土地局箱变1变压器	315	29.84%	0	0		是	2026年12月	-42.10%
24468	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府三期1变电站201间隔配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2025年12月	4.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24469	沈北	清水变	清依线	弯道分02(弯道A台)清洁能源	400	11.25%	0	0		是	2026年12月	-42.84%
24470	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线28(后孤家子水利)	50	48.40%	20.8	20.8				-60.42%
24471	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干70右5	200	35.70%	0	0				-28.82%
24472	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城9变电站变压器	400	41.25%	0	0		是	2028年12月	-40.74%
24473	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站1变压器	400	48.50%	31.2	31.2				-38.29%
24474	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座2箱变2配电变压器	500	38.80%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
24475	法库	果子园	果子园变1415镇东线	果子园变415镇东线元和小区	200	52.80%	0	0		是	2028年	-40.85%
24476	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期7箱式变电站2配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-41.29%
24477	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线城南线128	160	52.75%	59.6	59.6				-30.77%
24478	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-5配变站1变压器	630	26.67%	399.0	399.0				11.40%
24479	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-5配变站2变压器	630	31.43%	0	0				8.69%
24480	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊隆元园林台公变台区	200	8.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
24481	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线北岗照明	200	44.40%	91.2	91.2				-13.15%
24482	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于五组照明	200	57.90%	0	0				-37.30%
24483	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈军花园箱变2变压器	630	0.00%	6.9	6.9		是	2025年12月	-50.48%
24484	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡9变电站1变压器	630	47.24%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
24485	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区3变电站201	630	22.48%	425.4	425.4				-37.92%
24486	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支05	400	37.00%	0	0		是	2025年9月	-29.41%
24487	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期4箱变2变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-41.99%
24488	法库	双台子	双台子变0250双西线	双西线团新分侯家堡5	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24489	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓C座201间隔配电变压器	800	13.80%	609.6	609.6				-37.51%
24490	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干35右2	315	49.52%	0	0				-43.17%
24491	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期1变电站201配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年12月	12.73%
24492	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右13右2变台	400	37.80%	0	0				-31.65%
24493	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙干66左6变台	400	96.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	11.06%
24494	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干水分20变台	100	51.00%	0	0		是	2025年12月	-26.36%
24495	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站1号变压器	630	12.06%	491.0	491.0				-41.65%
24496	东陵	李相变	李祝乙线	李相变645李古线李祝干022柱上变压器	100	81.00%	9.0	9.0	2025年4月	是	2026年12月	-29.28%
24497	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城3箱式变电站2配电变压器	630	27.43%	0	0				-39.30%
24498	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园2变电站2变压器	800	31.20%	0	0		是		-39.94%
24499	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期3号变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是		-37.95%
24500	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-41.63%
24501	大东	毛君变	10kV毛海线7952	沈海变374东望甲线和平干祁家分8	160	28.50%	98.4	98.4				-44.81%
24502	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务-沈阳市沈北新区广禾秸秆加工厂	400	0.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
24503	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分30右3	100	18.90%	0	0				-49.35%
24504	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园16变电站变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-40.64%
24505	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	辽宁信达恒源科技有限公司公变台	400	43.50%	0	0				40.01%
24506	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变1配电变压器	500	35.20%	0	0		是	2025年12月	-44.24%
24507	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合下分040	200	70.50%	0	0				-35.69%
24508	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分6左1	100	64.50%	0	0		是	2025年	-48.79%
24509	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子北台照明	400	38.40%	206.4	206.4				-20.51%
24510	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线红宝山村3台	400	9.23%	0	0				-9.97%
24511	沈北	王驿变	城南线	一站式服务-沈阳市沈北新区众盈塑料包装制品加工厂	400	10.65%	317.4	317.4				89.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24512	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城二期2变电站1变压器	500	38.40%	0	0		是	2025年12月	-44.42%
24513	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	YHG_南塔干科学分42左1南塔综合楼KB五洲箱变配电变压器	400	37.20%	0	0				-52.73%
24514	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干龙家分49右4柱上变压器	200	93.00%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-34.90%
24515	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干红西分19右2变台	200	57.00%	0	0				7.33%
24516	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区9变电站1变压器	630	44.44%	287.0	287.0				-40.42%
24517	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.75%	0	0		是	2025年12月	-37.80%
24518	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分7左1柱上变压	315	31.62%	183.9	183.9				-33.45%
24519	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分祥辉凡15	400	115.80%	0	0	2025年8月	是	2025年11月	0.00%
24520	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷后东2照明A	200	88.00%	4.0	4.0	2024年2月			-30.54%
24521	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左2之1柱上变压器	315	60.00%	0	0		是	2025年12月	-51.93%
24522	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干133	100	82.40%	0	0	2024年6月	是	2025年	-22.17%
24523	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分上河支22变台	100	64.60%	0	0		是	2025年12月	-33.86%
24524	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支22左1柱上变压器	50	25.80%	0	0		是	2025年12月	-6.57%
24525	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线63	100	45.60%	0	0				-42.50%
24526	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分25左4变台	100	71.60%	0	0				-40.43%
24527	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变2变压器	630	18.29%	97.5	97.5				-40.35%
24528	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线姚家分61变台	200	7.20%	0	0		是	2025年12月	3.08%
24529	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分13变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
24530	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干8右4	100	33.30%	0	0				-62.37%
24531	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线小荒地分11变台	200	28.50%	123.0	123.0				-25.30%
24532	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支23+1右1变台	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
24533	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	服装城1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-42.68%
24534	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵干上柳分2+1柱上变压器	100	42.60%	0	0				-30.78%
24535	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线二组分支线004	100	84.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-36.36%
24536	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线二支06	200	58.20%	0	0		是	2026年12月	-41.22%
24537	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆2箱变2变压器	800	27.75%	0	0				100.00%
24538	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡4箱式变电站2配电变压器	500	31.60%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
24539	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡8箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24540	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台子分87右6变台	100	61.80%	28.2	28.2				-31.43%
24541	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站2变压器	500	26.56%	0	0				-34.73%
24542	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村大棚593512	50	39.90%	0	0				-44.55%
24543	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫1变电站1变压器	500	52.80%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
24544	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村13机井	100	44.40%	0	0				-25.46%
24545	于洪	大潘变	大祝线	中置蔡悦中置古悦2站房2配电变压器	800	4.80%	0	0				0.00%
24546	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期4箱式变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-36.51%
24547	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线29	315	55.87%	0	0				-43.50%
24548	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房韩家村庆民家禽公变台区	200	21.60%	136.8	136.8				100.00%
24549	和平	广州变	广州变464广太乙线	图门干闽江乙线4+1	400	76.50%	54.0	54.0		是	2025年12月	-35.03%
24550	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支10	200	22.50%	0	0		是	2027年	-40.26%
24551	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左1变台	315	97.46%	0	0	2022年12月			-39.79%
24552	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线13变台	315	110.10%	0	0	2022年12月			-41.15%
24553	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇2箱变2变压器	800	53.10%	295.2	295.2				65.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24554	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站2号配电变压器	630	26.29%	0	0		是		-43.37%
24555	浑南	营盘	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0		是		-40.24%
24556	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	姜屯变208红岭线红岭干宋家窝堡分47变台	200	45.98%	88.1	88.1				-38.47%
24557	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线五家子一组分支12	50	75.90%	0	0		是	2026年6月	-36.55%
24558	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区2变电站201配电变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-18.42%
24559	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右22右01	315	31.62%	183.9	183.9				-37.43%
24560	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区5配电室201间隔变压器	630	37.78%	329.0	329.0				4.00%
24561	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线前庙照明	200	43.20%	0	0				-33.85%
24562	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左5右0柱上变压器	315	51.81%	0	0		是	2025年12月	-23.58%
24563	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-6变电站1柜配电变压器	315	62.98%	85.1	85.1				-44.53%
24564	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左59	200	94.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	-35.50%
24565	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变2变压器	630	31.43%	369.0	369.0				-41.22%
24566	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分路西支4	100	30.00%	0	0		是	2025年11月	5.08%
24567	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期3小区变电所201配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	24.35%
24568	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0		是		-40.71%
24569	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-37.30%
24570	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干49右1左7变压器	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	26.63%
24571	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民2）	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-35.05%
24572	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期6变电站1配电变压器	800	11.70%	0	0				0.00%
24573	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家于景屯分57变台	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-29.88%
24574	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变202	630	25.08%	0	0		是	2028年12月	-43.89%
24575	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线22	100	81.00%	0	0	2024年6月			-39.61%
24576	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线49+1	200	22.20%	0	0				-35.08%
24577	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干78+1	200	23.70%	132.6	132.6				-23.69%
24578	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线赭贵分9+1	200	23.10%	133.8	133.8				-23.13%
24579	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源6箱变2变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-24.79%
24580	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯7队台	400	33.75%	97.3	97.3				-24.27%
24581	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林一二组照明综合（2023）	200	30.00%	0	0				33.17%
24582	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站202配电变压器	800	45.00%	360.0	360.0				-38.90%
24583	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	沈阳市电子技术学校综合台区（太阳干38+1）	200	76.20%	27.6	27.6				-32.03%
24584	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分14右14	100	46.50%	0	0				-43.17%
24585	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合二台	200	22.50%	25.6	25.6				-25.68%
24586	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	pms_新南分支21	200	5.50%	169.0	169.0				-37.31%
24587	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛3变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
24588	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分2+1	400	42.30%	0	0		是		-3.23%
24589	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站2号变压器	500	42.56%	237.2	237.2				-42.68%
24590	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子北二截地	100	68.40%	0	0				-56.50%
24591	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干43+1右2	200	73.80%	32.4	32.4				100.00%
24592	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线广场支09	315	59.81%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
24593	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支10加1右分支5变压器	100	35.40%	0	0				-56.31%
24594	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变2变压器	500	36.16%	269.2	269.2				-43.19%
24595	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支041	200	21.53%	137.0	137.0				-31.30%
24596	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线北大泉眼2台支04	200	19.50%	0	0				-52.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24597	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线小三官支12	50	30.60%	29.7	29.7				-36.35%
24598	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	北洼子机井	100	25.20%	0	0				-60.08%
24599	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园4变电站202变电站	630	31.62%	367.8	367.8				-44.11%
24600	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	名仕经典一期2箱式变电站1配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-0.11%
24601	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花7箱变1变压器	500	19.20%	0	0		是		-43.95%
24602	于洪	光辉变	光南线	小微两家4台区	200	87.90%	4.2	4.2	2023年1月			-39.22%
24603	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璘原著3小区变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24604	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线145+1右1变台	200	44.10%	0	0		是	2025年12月	8.06%
24605	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变1变压器	800	30.75%	0	0				-40.92%
24606	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天2土建变202变压器	800	0.00%	93.5	93.5				0.00%
24607	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38+1	250	22.40%	0	0				-48.75%
24608	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站1配电变压器	630	26.16%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
24609	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站201间隔配电变压器	315	29.21%	191.5	191.5				-46.43%
24610	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	幸福新居小区箱式变电站1配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
24611	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期2箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0				-39.24%
24612	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支19右10变台	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-67.56%
24613	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线16右1	315	47.62%	0	0		是	2026年12月	-36.94%
24614	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃支线007	100	85.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-28.94%
24615	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分61新三面北台	315	13.02%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
24616	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线09	200	52.95%	74.1	74.1				-29.86%
24617	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都3变电站202变压器	630	17.78%	455.0	455.0		是	2028年12月	-45.32%
24618	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变1变压器	630	44.76%	0	0				-37.65%
24619	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻4变电站202柜	630	12.06%	0	0				-48.08%
24620	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	宝山变006南环甲线西家属楼支4	630	19.81%	442.2	442.2				-46.02%
24621	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	蔡伯街村综合二台(微)	400	40.50%	198.0	198.0				24.78%
24622	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中粮2箱变1变压器	400	93.30%	0	0	2025年8月			-13.97%
24623	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷二期1变电站202间隔配电变压器	500	32.96%	0	0		是	2026年12月	-37.71%
24624	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分26+1右1	200	26.70%	0	0		是	2027年	21.39%
24625	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线张西分支013	100	75.50%	14.5	14.5				-32.65%
24626	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民楼房台区	250	76.64%	0	0				-43.81%
24627	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台	200	101.10%	0	0	2023年1月	是	2025年11月	-38.45%
24628	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工甲线向工干明廉分8右2柱上变压器	315	4.67%	268.8	268.8				-41.13%
24629	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业台支01	200	87.90%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-30.55%
24630	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光11箱式变电站配电变压器	630	24.05%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
24631	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区2箱式变电站1配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
24632	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤1变电站2变压器	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-43.46%
24633	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线79	315	95.49%	0	0	2024年6月	是		-40.00%
24634	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产10变电站1号配电变压器	630	7.62%	519.0	519.0				-13.03%
24635	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分33	400	19.20%	0	0		是	2025年11月	-15.85%
24636	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西干19+2右2	200	12.90%	154.2	154.2				0.00%
24637	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园32号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	34.20%	0	0				-35.25%
24638	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站1变压器	800	35.63%	0	0		是	2026年12月	-31.40%
24639	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品4变电站201变压器	630	43.05%	0	0				-36.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24640	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区2变电站201	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-39.12%
24641	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相乙线223左1	400	11.10%	0	0		是		10.33%
24642	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右8左1	200	77.70%	24.6	24.6		是	2027年	3.66%
24643	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线大狼洞支富荣昌几5（富荣昌台）	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	12.84%
24644	和平	方型变	方型变442方青甲线	十三纬路72好变电站配电变压器	400	64.00%	0	0		是	2025年10月	-30.26%
24645	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线小付家分支002	100	70.00%	0	0		是	2026年12月	-47.58%
24646	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡7箱变2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-40.87%
24647	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都1站房1变压器	630	35.30%	0	0				-40.91%
24648	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干30左2	200	9.00%	0	0				100.00%
24649	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-42.02%
24650	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城24号变电站201配电变压器	630	32.70%	0	0				-36.02%
24651	和平	方型变	方型变430方文甲线	鲁园分6左1	100	27.20%	62.8	62.8				-31.64%
24652	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑7箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-220.11%
24653	和平	三好变	三好变178科技乙线	光河分4+1	315	9.52%	0	0				1.89%
24654	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站2变压器	630	33.52%	0	0		是	2027年	-38.50%
24655	东陵	营盘	营孤乙线	yhg_文澜苑B区2箱变201间隔配电变压器	630	23.05%	0	0		是	2026年12月	-40.28%
24656	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道1箱变1变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年6月	-43.31%
24657	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是		-41.68%
24658	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区3变电站2变压器	800	8.70%	650.4	650.4				45.53%
24659	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	沈阳宏远路灯管理服务有限公司（一站式）	200	55.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
24660	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳盛宣通信工程有限公司2（一站式）	100	5.20%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
24661	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线胡家分058	100	52.65%	0	0		是	2026年12月	-65.64%
24662	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城3箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-37.30%
24663	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂5号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	26.98%	0	0				71.25%
24664	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期1变电站201间隔配电变压器	630	11.05%	497.4	497.4				100.00%
24665	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分6右5	200	39.30%	0	0				3.52%
24666	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0				-43.06%
24667	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家五组照明新	200	34.50%	111.0	111.0				0.00%
24668	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期41主变	500	23.60%	0	0				-38.73%
24669	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘爱都1土建变201	630	25.40%	0	0				-45.26%
24670	于洪	平罗变	平辛线	小微富强6台	400	9.90%	0	0				3.43%
24671	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦4小区变电站202	630	23.17%	0	0		是	2028年12月	26.10%
24672	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼4箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
24673	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区1箱变2变压器	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
24674	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分05+1(依牛堡村台)	160	39.75%	0	0		是	2025年11月	-49.29%
24675	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅2箱变1变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-39.75%
24676	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站1变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
24677	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	东湖学府局维变电站102间隔配电变压器	630	35.56%	343.0	343.0				0.00%
24678	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花6变电站201间隔配电变压器	630	61.90%	0	0				-13.91%
24679	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左7柱上变压器	400	48.30%	0	0		是	2025年12月	-25.25%
24680	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园4号变电站1号变压器	630	31.24%	0	0				-41.91%
24681	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线后弓分7+1左3变台	400	20.75%	0	0		是	2025年12月	82.95%
24682	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左1变台	200	72.90%	0	0		是	2025年12月	-46.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24683	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站1变压器	250	20.40%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
24684	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅12主变	1250	35.20%	685.0	685.0				-12.57%
24685	东陵	中马变	高坎线	z旧站三队井箱式变电站201间隔配电变压器	315	45.08%	0	0		是	2026年12月	-33.68%
24686	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期12号变压器	800	4.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
24687	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站2变压器间隔配电变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-30.61%
24688	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城4号变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-44.64%
24689	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城子村养殖南台	400	53.40%	146.4	146.4				34.96%
24690	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司4箱变1号变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
24691	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期3-1母线间隔1配电变压器	800	48.38%	0	0				-39.30%
24692	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村五八队	200	91.50%	0	0	2022年12月	是	2025年	-36.46%
24693	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚都2.2期5小区变电站202配电变压器	800	13.00%	0	0		是	2026年12月	37.71%
24694	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干101左12变台	200	53.15%	73.7	73.7				-38.83%
24695	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
24696	新民	梁山变	梁山变200汤电线	汤电线前二台分22左5变台	200	54.60%	70.8	70.8				-31.35%
24697	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	pms_五五分9右支001	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-63.20%
24698	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	和鸿广场一期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
24699	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分16	100	42.00%	0	0		是	2025年	-26.27%
24700	和平	花园变	花园变56753花三甲线	城建局住宅变电站201间隔配电变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-42.81%
24701	浑南	于山变	于山变756于东线	恒大四季上东二期1号变电站2号变压器	630	7.30%	0	0				0.00%
24702	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	张屯变403赖花甲线赖花甲干大河分43变台	160	45.94%	0	0				-49.96%
24703	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园1箱式变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
24704	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛1变电站1变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	12.20%
24705	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天语3箱式变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	16.30%
24706	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线196	200	11.40%	0	0				-25.89%
24707	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干151右1变台	200	8.40%	0	0				11.33%
24708	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房二组照明	400	33.00%	0	0				-39.39%
24709	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站2号变压器	400	17.50%	290.0	290.0				-56.34%
24710	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号1号箱变2号变考核	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-4.91%
24711	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分27左3右1	315	33.14%	0	0				-45.04%
24712	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南4号照明（2020做）	200	77.40%	25.2	25.2		是	2025年10月	-38.05%
24713	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线142左13	315	80.00%	0	0	2022年12月			-41.50%
24714	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线藤家村照明	315	23.62%	209.1	209.1				-15.04%
24715	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香滨蓝湾2箱变2变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-43.66%
24716	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站2变压器	800	60.00%	0	0		是		-29.41%
24717	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分31右13变台	200	34.05%	111.9	111.9				-41.57%
24718	法库	新依变	依草线	10kV依草线粮库分2+1（依牛堡北居民）	200	40.15%	0	0		是	2025年11月	-33.87%
24719	和平	太原变	太原变058南七甲线	南十条变电站202配电变压器	630	31.75%	0	0				-44.47%
24720	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	解放军北部战区机关单身宿舍1配电变压器	400	18.90%	0	0				-52.27%
24721	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	友好配变站2变压器间隔配电变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-42.93%
24722	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司2201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.11%
24723	铁西	重工变	重工变10870城冶线	第二干休所小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0		是	2028年12月	0.00%
24724	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变201配电变压器配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-40.11%
24725	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地2变电站202	800	25.50%	516.0	516.0				-39.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24726	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分8变压器	100	0.00%	90.0	90.0				-127.18%
24727	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右12左1柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-59.53%
24728	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左5柱上变压器	315	56.19%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
24729	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支34变压器	315	4.13%	0	0		是	2025年12月	-26.95%
24730	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左10柱上变压器	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	-31.48%
24731	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支11变压器	315	43.68%	0	0		是	2025年12月	-47.35%
24732	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	沈毛甲线沈小联干军体分3	100	52.80%	37.2	37.2		是		-47.71%
24733	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分9变压器	250	45.76%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
24734	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分11右2变压器	315	53.97%	0	0		是	2025年12月	-18.24%
24735	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	启工变760启村甲线新村干新七分16	315	75.94%	31.2	31.2				-40.75%
24736	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分18右5变压器	315	61.21%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
24737	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左2右5柱上变压器	400	60.90%	116.4	116.4				-41.45%
24738	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干北国分9变压器	250	26.24%	159.4	159.4				-35.79%
24739	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南十乙线47	315	40.32%	156.5	156.5				-40.10%
24740	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线2左2	200	61.20%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
24741	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干20变压器	315	69.84%	53.7	53.7				-24.52%
24742	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分6	400	58.50%	126.0	126.0				-55.50%
24743	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干29柱上变压器	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-34.19%
24744	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右13柱上变压器	100	40.20%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
24745	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干102左7	50	41.40%	0	0				-36.16%
24746	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分16柱上变压器	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
24747	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左3变压器	400	28.20%	0	0				-83.12%
24748	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50#右8	315	65.71%	0	0				-41.12%
24749	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右10变压器	315	18.54%	225.1	225.1				-52.55%
24750	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干59左2变压器	315	29.21%	191.5	191.5				-76.70%
24751	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分8	160	57.50%	0	0		是	2026年	-38.17%
24752	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干56右3	250	19.20%	0	0				-42.07%
24753	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干54右4	315	48.76%	129.9	129.9				-47.46%
24754	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉甲线艳粉干5变压器	400	46.50%	174.0	174.0				26.81%
24755	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2右1变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-43.05%
24756	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左8	315	83.81%	0	0	2024年12月			-42.66%
24757	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+1公变	315	28.19%	194.7	194.7				-41.91%
24758	沈河	市府变	市府变562府北乙线	市府变562府北乙线红卫干12右5公变	400	6.50%	334.0	334.0				-30.68%
24759	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右1+1柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
24760	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	北陵变142田义甲线田义干33右2	250	2.00%	0	0		是	2025年12月	-48.79%
24761	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干泾河分2左1柱上变压器	400	97.50%	0	0	2025年6月			-46.83%
24762	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干31公变	400	9.60%	0	0				-23.25%
24763	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线33左3	250	29.60%	0	0		是	2025年12月	-48.20%
24764	和平	太原变	太原变088民族甲线	总站甲线5	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
24765	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河线7	200	82.00%	16.0	16.0	2022年12月	是	2026年	26.56%
24766	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左8	315	20.63%	0	0				-23.87%
24767	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右6	315	29.21%	191.5	191.5				-40.34%
24768	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干23左16右4柱上变压器	200	27.50%	0	0		是	2025年12月	-56.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24769	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分070	100	44.10%	0	0				-30.95%
24770	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	劝工变056三路乙线北三千64	315	22.22%	213.5	213.5				-42.13%
24771	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支5变压器	200	35.70%	108.6	108.6				-29.96%
24772	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支17变压器	100	17.40%	72.6	72.6				-41.21%
24773	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右9	315	61.59%	0	0		是	2027年12月	-38.53%
24774	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分18右3柱上变压器	250	39.68%	0	0		是	2025年12月	-41.82%
24775	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分4公变	315	60.00%	94.5	94.5				-47.24%
24776	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线4+1	315	80.32%	30.5	30.5	2025年8月			-45.13%
24777	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干7柱上变压器	400	36.60%	0	0				-60.97%
24778	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干15右6变压器	315	13.33%	0	0		是	2025年12月	-67.84%
24779	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分15左23公变	200	34.50%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
24780	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分5	200	71.60%	0	0				-42.07%
24781	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4右3变压器	315	17.24%	0	0		是	2025年12月	8.22%
24782	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变2	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
24783	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变2号变	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
24784	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱变1号变	500	47.36%	213.2	213.2				-47.94%
24785	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站2变压器	400	26.40%	0	0				-44.76%
24786	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园1一次1#主变	630	31.43%	369.0	369.0				-42.00%
24787	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变1号变	630	9.52%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
24788	和平	青年变	青年变364青文线	1主变兴盛2	630	92.19%	0	0	2025年8月			-39.77%
24789	和平	广州变	广州变478柳州甲线	府北3变电站3号高压柜2主变	500	43.60%	0	0				-39.38%
24790	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次1主变	630	19.43%	444.6	444.6				-42.48%
24791	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园C区2#主变	630	13.33%	483.0	483.0				-44.29%
24792	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区2箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-33.74%
24793	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	世茂现代城3变电站2变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
24794	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经3变电站一次2变压器柜2主变	500	16.32%	0	0				-38.91%
24795	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
24796	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站1变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-42.55%
24797	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站2变压器	630	20.63%	169.7	169.7				-45.34%
24798	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站202变压器	630	0.00%	498.8	498.8				0.00%
24799	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	富城小区2箱变1	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-45.65%
24800	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变2号变	500	16.32%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
24801	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	雨坛甲3-1箱变1变压器	315	48.19%	0	0		是	2026年12月	-38.60%
24802	和平	方型变	方型变482光荣甲线	电大北主变	630	63.17%	0	0				-44.05%
24803	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次1变压器柜1主变	630	29.33%	382.2	382.2				-64.46%
24804	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城一期1箱变2变压器	630	36.19%	0	0				-47.09%
24805	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
24806	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村5变电站202柜	630	0.00%	567.0	567.0				-44.01%
24807	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	北二路4变电站201变压器	400	29.00%	0	0		是	2028年12月	-60.54%
24808	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺2箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-41.80%
24809	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区1变电站202变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-87.19%
24810	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	肇工六路小区变电站201	400	46.80%	53.7	53.7				-42.52%
24811	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站201柜	630	24.44%	413.0	413.0				-42.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24812	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	天时嘉园1变电站201柜	630	28.89%	385.0	385.0		是	2028年12月	-42.43%
24813	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临小区2变电站201变压器	630	34.29%	0	0				-44.48%
24814	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变2	630	15.56%	0	0				-43.80%
24815	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变2	250	25.60%	0	0				-37.97%
24816	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
24817	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑3#	630	24.63%	0	0				-428.09%
24818	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁12主变	1600	39.06%	815.0	815.0				-35.27%
24819	和平	太原变	太原变056南七乙线	电业红星变电站3号高压柜2主变	500	16.40%	0	0				-56.16%
24820	开发	张士变	张士变55864张鹏乙线	供暖小区变电站1变压器	200	14.40%	0	0		是	2025年12月	-33.55%
24821	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区19变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
24822	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明1变电站202	630	20.00%	441.0	441.0				-45.12%
24823	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站202柜	500	16.64%	0	0		是	2028年12月	-26.90%
24824	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	令闻3箱变1变压器	630	33.65%	355.0	355.0				-45.72%
24825	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变2变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-50.91%
24826	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东路职工住宅2变电站201变压器	400	39.60%	0	0				-38.49%
24827	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站202	500	55.04%	174.8	174.8				-45.76%
24828	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站202	630	33.33%	357.0	357.0				-43.22%
24829	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期1箱变2变压器	630	25.14%	0	0				-43.80%
24830	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村1变压器	630	77.46%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
24831	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变2变压器	630	25.14%	0	0				-45.21%
24832	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园2变电站201	630	30.48%	375.0	375.0				-39.34%
24833	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品10变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是		-42.69%
24834	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡1号变电站1变压器	630	8.57%	0	0				-41.06%
24835	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园2号变电站1号变压器	630	61.59%	0	0				-39.36%
24836	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城1箱变2变压器	630	21.59%	0	0				-43.17%
24837	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点1箱变1变压器	500	83.40%	0	0	2021年9月	是	2026年12月	-35.65%
24838	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点2箱变1变压器	800	47.60%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
24839	和平	太原变	太原变044南五乙线	银河主变	500	25.60%	322.0	322.0				-49.18%
24840	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	宏泽园小区变电站201	630	20.32%	439.0	439.0				-41.33%
24841	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑3箱变2	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
24842	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变1	400	37.20%	211.2	211.2				-41.28%
24843	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期2箱变2号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
24844	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	加州东区2箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24845	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	五厂变电站1号变压器	400	85.50%	0	0	2024年12月			-39.03%
24846	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站2变压器	630	20.63%	437.0	437.0				-46.64%
24847	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站2011变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-42.70%
24848	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变2变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-42.47%
24849	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配变站2变压器	630	15.56%	0	0				-33.93%
24850	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站1变压器	400	13.20%	307.2	307.2				-37.73%
24851	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变2号变	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
24852	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24853	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站1	400	50.80%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
24854	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变2号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-43.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24855	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌2变电站2号高压柜1主变	630	27.62%	0	0				-44.06%
24856	于洪	小于变	10kV小山线56240	友谊城3变电站1变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-41.09%
24857	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	省建科院住宅1主变	400	10.40%	0	0				-40.60%
24858	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合1小区1站内变压器	630	28.25%	389.0	389.0				-44.40%
24859	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干南崴子分房申支14变台	400	60.25%	0	0		是	2025年12月	-33.40%
24860	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线杨家分39	200	30.00%	0	0				-28.32%
24861	于洪	大潘变	大祝线	民欣家园2配电变压器	630	33.33%	0	0				100.00%
24862	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友村2台支6	200	53.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
24863	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左12左25变台	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
24864	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区3变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	5.41%
24865	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区2变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	9.93%
24866	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干89加1右5	200	22.80%	0	0				100.00%
24867	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹3号变电站1变压器	800	28.50%	0	0				-39.97%
24868	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光2箱变2变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	19.05%
24869	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站101变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年	-42.70%
24870	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右分支2	200	20.00%	140.0	140.0				-21.85%
24871	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	富禹天玺一期3箱式变电站2配电变压器	630	2.22%	0	0		是	2025年12月	47.32%
24872	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支24	200	9.00%	0	0		是	2028年	-47.15%
24873	新民	金五台	金五台变717树林线	王窝堡2台树林线王窝分12左1变台	50	90.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-24.20%
24874	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区1箱变1变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-37.61%
24875	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	刘千变656武警线武警干71右05	160	90.31%	0	0	2022年12月	是	2027年	-30.98%
24876	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干金业宾馆201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	-4040.33%
24877	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊3号变电站2变压器	630	37.84%	0	0				-53.67%
24878	浑南	营盘	营新线	华发首府1变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是		-35.87%
24879	于洪	兰台变	兰工线	假日小城1站房1变压器	630	62.98%	170.2	170.2				-41.46%
24880	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线后柳分4变台	400	19.80%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
24881	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十四号(微)	400	30.90%	234.0	234.0				17.92%
24882	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北分36右3柱上变压器	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	-27.05%
24883	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之14右4柱上变压器	315	57.65%	0	0		是	2025年12月	-57.62%
24884	法库	包家屯	包家线	10kV包家线医院分3（医院台）	200	10.80%	0	0		是	2027年	-31.75%
24885	大东	善邻变	善邻变050善铁线	地铁星悦里1箱变1变压器	630	3.49%	545.0	545.0				0.00%
24886	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜阿庞超市公变台区	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
24887	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线林东线40	200	19.95%	140.1	140.1				-22.12%
24888	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期2箱式变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-33.74%
24889	浑南	于山变	于山变760于尚线	金石小镇北区2号变电站1号变压器	800	44.25%	0	0		是		-6.35%
24890	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干75右10左1变台	200	12.98%	154.1	154.1				-34.07%
24891	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分67右9变台	200	21.30%	137.4	137.4				-37.17%
24892	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支22右16变台	200	20.10%	139.8	139.8		是	2025年12月	-42.33%
24893	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线邢柏大棚5台	100	49.00%	41.0	41.0				-58.81%
24894	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期1箱式变电站2变压器	630	48.38%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
24895	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑10变电站1变压器	400	38.50%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
24896	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅1箱变2变	800	42.38%	381.0	381.0				-40.41%
24897	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分23右1	200	18.90%	142.2	142.2				0.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24898	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山大块地大棚	100	146.10%	0	0	2022年12月			-44.08%
24899	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城5变电站1配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2025年12月	54.57%
24900	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站202	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
24901	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	绿厦爵士汇一期1变电站202配电变压器	800	64.88%	201.0	201.0				-40.87%
24902	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干67+1右1	200	48.90%	0	0				13.33%
24903	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻1箱式变电站1配电变压器	800	34.13%	0	0				-41.30%
24904	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村19台区	50	20.40%	34.8	34.8				7.54%
24905	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线闫三家分18(前腰B台)	315	16.19%	0	0		是	2026年12月	-29.23%
24906	和平	太原变	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园1变电站201配电变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-36.01%
24907	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑一期1箱变变压器间隔配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-34.60%
24908	法库	三泉变	三泉变86040泉泰乙线	10kV泉泰乙线木业分加工厂支2	200	144.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	0.00%
24909	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	YHG凤祥东门变台201间隔配电变压器	630	45.40%	281.0	281.0				-54.86%
24910	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	YHG世纪新城五期高层201间隔配电变压器	630	60.63%	10.0	10.0				-45.93%
24911	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期2箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2025年12月	94.68%
24912	苏家屯	苏南变	苏南变60294南沙甲线	砂轮甲线105之4	315	64.13%	0	0		是		-42.40%
24913	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园2局维变电站201配电变压器	800	31.13%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
24914	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯贝堡东二台几3	400	16.50%	294.0	294.0				-23.07%
24915	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支19右6变台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	6.92%
24916	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干65变台	200	25.80%	128.4	128.4		是	2025年12月	-43.12%
24917	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干花牛分31左2+1变台	200	11.00%	158.0	158.0		是	2025年12月	-32.53%
24918	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分15+1	200	47.10%	0	0		是	2027年	-70.49%
24919	和平	广州变	广州变462广太甲线	城市家园12号主变	630	18.29%	451.8	451.8				-38.04%
24920	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	武警部队宿舍箱式变电站1配电变压器	400	49.80%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
24921	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右6柱上变压器	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	-48.40%
24922	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分31右1加1	315	100.57%	0	0	2024年7月	是	2026年4月	-3.78%
24923	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分李家东支6	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
24924	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	东湖家园1箱变2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-36.08%
24925	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站1变压器	630	36.51%	337.0	337.0				8.81%
24926	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站2号变压器	630	18.73%	449.0	449.0				-43.25%
24927	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云1号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	34.92%	0	0				11.66%
24928	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干178左1变台	200	25.80%	128.4	128.4				100.00%
24929	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府1箱变1变压器	630	15.24%	0	0				100.00%
24930	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分水利支金源几2	100	66.00%	24.0	24.0				100.00%
24931	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	天惠广场二期变电站1号配电变压器	800	22.20%	10.0	10.0				8.47%
24932	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期1变电站1变压器	630	20.00%	441.0	441.0				100.00%
24933	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十四号变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年	-43.63%
24934	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15变压器	400	27.50%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
24935	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线干杨官分39右分06柱上 变压器	30	54.00%	0	0		是	2026年12月	-53.29%
24936	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水北台支3	200	81.50%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-34.04%
24937	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园1开关柜2变压器	630	27.94%	391.0	391.0				-40.87%
24938	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站2变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
24939	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站1变压器	630	13.02%	485.0	485.0				-41.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24940	开发	洞庭变	洞庭变55769紫都线	紫都城D座公寓9变电站2变压器	630	14.60%	475.0	475.0				-44.51%
24941	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线184右2变台	200	50.70%	0	0		是	2025年12月	-36.01%
24942	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站2变压器	500	57.28%	163.6	163.6				-42.52%
24943	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	YHG_小兀拉村棚菜基地1	100	57.20%	32.8	32.8				-69.07%
24944	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线18左3变台	400	43.00%	188.0	188.0				-35.44%
24945	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分63+1右1变台	400	49.20%	0	0		是	2025年12月	-34.36%
24946	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑1站房1变压器	400	7.00%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
24947	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线温家台分支线004	200	26.85%	0	0		是	2026年12月	-20.30%
24948	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线财政局家属楼	315	53.71%	114.3	114.3				-29.46%
24949	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左5加1	400	76.00%	0	0		是	2026年4月	-61.99%
24950	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府三期小区1变电站2变压器	800	33.75%	450.0	450.0				-58.92%
24951	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站2变压器	630	33.97%	0	0				-41.79%
24952	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-39.36%
24953	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干153养殖场分87柱上变压器	200	103.20%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-36.06%
24954	皇姑	文北变	70462文信线	万科府前壹号2变电站1配电变压器	800	5.70%	0	0				0.00%
24955	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期3箱式变电站202间隔2配电变压器	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-39.90%
24956	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干35	200	28.00%	0	0		是	2028年	-32.43%
24957	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园1站房1配电变压器	630	5.71%	0	0				100.00%
24958	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分陈家支13左2变台	200	12.40%	0	0				0.00%
24959	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干4+1右11	200	15.00%	0	0		是	2025年	-6.21%
24960	沈北	文北变	文阁乙线	10KV文阁乙线融创御景2小区变电站202配电变压器	630	7.62%	0	0				0.00%
24961	于洪	平罗变	平辛线	小微上三家北台区	200	12.60%	0	0				0.00%
24962	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰后分支06	160	77.63%	0	0		是	2025年12月	-33.13%
24963	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线水库居民分支002	30	64.33%	7.7	7.7				-37.41%
24964	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线三家子分020	160	57.94%	51.3	51.3				-39.02%
24965	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分3左1柱上变压器	100	8.10%	0	0		是	2025年12月	-29.73%
24966	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区2箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24967	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线287+1右11变台	100	20.10%	69.9	69.9		是	2025年12月	16.83%
24968	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-4变电站201配电变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-12.48%
24969	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右10右6	160	6.38%	133.8	133.8				-20.66%
24970	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	LS_沈阳新家园物业管理有限公司6箱1变201配电变 压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24971	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑2变电站2变压器	630	25.08%	409.0	409.0				-35.33%
24972	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	林北线多维分21	315	16.51%	0	0				-23.38%
24973	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	10kv中网线中网干29右1变台	400	21.90%	272.4	272.4				30.60%
24974	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kv柏家线肖党家支22	100	76.70%	0	0		是	2025年9月	-25.98%
24975	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右23	400	0.00%	0	0				0.00%
24976	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增分6公变	315	49.21%	128.5	128.5				-44.00%
24977	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支01	50	50.40%	0	0		是	2026年12月	-71.59%
24978	沈北	道义变	道义变地铁线	孝昌甲线57+1柱上变压器	400	63.30%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
24979	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线87	100	76.00%	0	0		是	2026年	-37.44%
24980	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	鸟市分5右1柱上变压器	400	37.20%	0	0				8.13%
24981	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾7号变电站202配电变压器	500	30.00%	0	0		是		-36.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24982	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期8箱式变电站配电变压器	400	32.80%	0	0				-39.85%
24983	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进小区2号变电站1号变压器	400	60.50%	0	0				-42.00%
24984	沈北	道义变	道义变15242花园线	一站式-辽宁盛京壹佰味餐饮有限公司-花园2	400	74.70%	0	0		是	2026年12月	50.09%
24985	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分25	400	18.75%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
24986	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次干分7右1变台	400	20.70%	0	0				100.00%
24987	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樾9变电站1变压器	800	55.50%	0	0				-41.45%
24988	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	九里颐和小区2变电站1变压器	800	45.90%	352.8	352.8				7.78%
24989	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期3变电站1配电变压器	800	20.50%	0	0		是	2025年12月	27.16%
24990	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线闵家分7右6变台	100	58.40%	31.6	31.6				-33.07%
24991	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	梦想逸居1号变电站202配电变压器	315	48.89%	0	0				-32.39%
24992	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期1变电站1变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-43.13%
24993	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干65+1左1	200	68.80%	0	0				-34.15%
24994	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支9	100	12.60%	0	0		是	2026年6月	-43.96%
24995	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支高大沟支9	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
24996	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	安泰家园201间隔配电变压器	630	17.65%	455.8	455.8		是	2025年10月	-29.97%
24997	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	二十四城小区5变电站1变压器	400	38.80%	204.8	204.8				49.92%
24998	于洪	家俱变	佰锦线	水木城典8变电站1变压器	630	20.83%	0	0				-43.81%
24999	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	何庄南台（2021微）新	400	24.90%	260.4	260.4				0.00%
25000	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78右4左5	200	25.80%	0	0		是	2026年	-43.52%
25001	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城2箱变1变压器	630	8.89%	0	0				-314.98%
25002	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	营房分42右4	200	18.20%	0	0		是	2025年	-38.87%
25003	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	公安住宅箱变201间隔配电变压器	630	7.05%	380.0	380.0		是	2025年12月	-44.02%
25004	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站2变压器	630	15.62%	468.6	468.6		是	2025年12月	-22.56%
25005	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线前辛屯中分005	200	52.05%	0	0		是	2026年6月	-26.20%
25006	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站1号变压器	800	25.88%	0	0				-33.91%
25007	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都1变电站2变压器	630	19.56%	0	0				-41.24%
25008	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	金象箱变1变压器	315	55.56%	108.5	108.5				-32.14%
25009	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
25010	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达中凡15	400	9.53%	0	0		是	2025年12月	6.93%
25011	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局2箱变2变压器	630	2.86%	549.0	549.0				-48.36%
25012	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期2配变电站202配电变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年12月	-8.83%
25013	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2027年12月	-44.22%
25014	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	老龙里配变电站1变压器	400	9.20%	323.2	323.2				-28.73%
25015	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	33.60%	0	0				-34.76%
25016	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分8柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-63.41%
25017	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗二村云龙台	400	64.50%	0	0				-31.16%
25018	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星星寓2号变电站202间隔配电变压器	800	10.13%	0	0		是		100.00%
25019	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产干88加6右4左1	400	32.80%	0	0				100.00%
25020	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分056	400	11.70%	0	0		是	2027年	-33.44%
25021	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理2箱变2变压器	800	0.75%	714.0	714.0				80.00%
25022	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇1变电站2变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
25023	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站2变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
25024	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	依云书院箱式变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-32.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25025	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左9公变	315	21.59%	0	0				-28.34%
25026	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春四期B区1变电站201变压器	400	69.00%	0	0				-39.48%
25027	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左35	80	59.63%	0	0				4.93%
25028	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期2变电站1变压器	500	19.84%	350.8	350.8				-44.73%
25029	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	体校2变电站201间隔配电变压器	630	26.67%	399.0	399.0				7.28%
25030	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑3号变电站1变压器	630	17.27%	0	0				-40.87%
25031	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线小韩分29变台	100	75.30%	14.7	14.7				-39.93%
25032	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站1变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	19.65%
25033	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干106左4-2	400	7.00%	332.0	332.0				6.92%
25034	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十三号(微)	400	29.10%	234.0	234.0				13.33%
25035	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分10	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
25036	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变1变压器	400	34.50%	0	0		是	2026年12月	7.73%
25037	于洪	五金变	五机乙线	沈阳市于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站1变压器	630	83.56%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.34%
25038	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春五期C、D区5变电站201变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
25039	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站1变压器	500	29.44%	0	0		是		-44.36%
25040	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑4变电站1变压器	800	43.50%	10.0	10.0				-44.13%
25041	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园二期局维变电站201配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2026年12月	-61.63%
25042	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻东分支05	100	124.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-36.70%
25043	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	大潘变403大高线小高东台	400	42.90%	188.4	188.4				-38.51%
25044	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站2变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
25045	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线87左18变台	200	63.50%	53.0	53.0				-37.54%
25046	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干148右6变台	400	45.60%	0	0				-28.05%
25047	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)矿建1变箱201配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	-18.60%
25048	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变1变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-37.39%
25049	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支8左2变压器	200	30.50%	0	0		是	2025年12月	-31.36%
25050	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	丽都水岸二期2号变电站201间隔配电变压器	400	42.30%	0	0		是	2025年12月	-25.31%
25051	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城8变电站1变压器	630	44.44%	0	0				-38.64%
25052	于洪	化学变	化东乙线	美悦府5站房1配电变压器	630	3.49%	0	0				39.72%
25053	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站2号变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-36.19%
25054	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司12间隔配电变压	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-41.50%
25055	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敬甲线	盛世御景一期3箱变考核配电变压器	250	60.96%	0	0		是	2026年12月	-37.92%
25056	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊1号变电站1变压器	500	30.08%	0	0				-58.06%
25057	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变148大辛线盛新支06	400	10.20%	0	0		是	2026年12月	-64.96%
25058	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
25059	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干65+1变压器	200	64.00%	0	0		是	2025年12月	-20.84%
25060	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变2变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	4.78%
25061	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站2变压器	630	34.92%	347.0	347.0				-38.18%
25062	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-45.19%
25063	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25064	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城7箱变2变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-38.10%
25065	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站1配电变压器	630	48.76%	0	0		是	2025年12月	-20.10%
25066	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区3变电站201配电变压器	800	16.50%	588.0	588.0		是	2026年12月	59.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25067	于洪	小于变	10kV小山线56240	得胜变848得山线宁官4台区	160	5.63%	135.0	135.0				-69.50%
25068	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线董家台分支线路023	200	17.10%	145.8	145.8				1.06%
25069	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村东南台	200	30.00%	0	0				-18.64%
25070	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	华润新凯旋1箱式变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	12.46%
25071	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分13右17左1	200	43.20%	0	0				0.36%
25072	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线夏堡子大棚南台新	100	47.40%	0	0				0.00%
25073	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期1箱变1变压器	800	23.25%	0	0				-44.01%
25074	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站202配电变压器	800	37.88%	0	0				-36.06%
25075	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线8	100	45.90%	44.1	44.1				-33.58%
25076	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0				-40.73%
25077	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线靠龙山支03	50	59.20%	0	0		是	2026年12月	-38.38%
25078	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
25079	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其下西台分03	400	51.70%	153.2	153.2				-30.95%
25080	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村八九队东台	200	126.00%	0	0	2025年6月	是	2025年8月	-34.43%
25081	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年6月	-44.48%
25082	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大石头支007	100	95.70%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.02%
25083	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李油厂分支004	100	72.00%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
25084	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地5.6队支水利台	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
25085	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站1号主变	630	25.52%	406.2	406.2				-38.95%
25086	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干省医分7+1柱上变压器	315	25.40%	0	0				-33.78%
25087	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组照明综合(2023微)	200	1.20%	177.6	177.6				0.24%
25088	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期4箱变1变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-45.80%
25089	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区2变电站2变压器	800	58.50%	252.0	252.0				13.92%
25090	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线118右1+1右25变台	80	16.88%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
25091	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干129牧场分03柱上变压器	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	-20.20%
25092	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月4箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	43.06%
25093	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	锦云天城一期3变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-3.69%
25094	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	苏南变254沙河甲线沙河7号台区	200	24.00%	0	0		是	2026年	-34.60%
25095	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分9	315	44.76%	0	0				-38.86%
25096	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干78右1(路灯)	50	22.00%	0	0		是		-45.75%
25097	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干40左4左3左1加1	400	74.25%	0	0				-45.33%
25098	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大干25右2变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-51.17%
25099	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站2变压器	630	22.48%	0	0		是	2028年12月	-42.74%
25100	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站2配电变压器	630	44.95%	0	0				-43.39%
25101	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线76左5右3	200	43.50%	0	0				19.15%
25102	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-1配电变压器	500	31.04%	294.8	294.8				-44.69%
25103	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线74左3变台	200	45.00%	90.0	90.0				-33.68%
25104	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区1变电站1变压器	630	39.05%	321.0	321.0				-44.34%
25105	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右13左1右4右2	200	2.70%	174.6	174.6				0.00%
25106	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线164柱上变压器	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	-23.34%
25107	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干55右4	200	11.10%	157.8	157.8				11.21%
25108	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鹏小乙A开闭站保险箱变(单)	100	92.10%	0	0	2022年12月	是	2026年4月	-38.37%
25109	大东	农高变	农高变70364裕农甲线	裕农乙线裕农干43(路灯)	50	23.40%	0	0		是		1.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25110	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线47	630	64.76%	0	0				-40.32%
25111	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	琴叠园箱式变电站配电变压器	400	38.10%	0	0				-43.13%
25112	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分21左支1	80	70.50%	0	0				-45.44%
25113	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分5柱上变压器	315	2.86%	0	0		是	2025年12月	-56.98%
25114	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房二组照明新	200	114.00%	0	0	2025年8月			0.00%
25115	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分24右10变台	400	21.75%	0	0		是	2025年12月	-26.30%
25116	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福干75变台	400	33.00%	228.0	228.0				-28.16%
25117	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区2变电站1变压器	630	2.22%	553.0	553.0				100.00%
25118	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-35.43%
25119	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线爱国村西二队	400	53.70%	0	0		是	2025年	-35.30%
25120	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干034	315	113.52%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-38.62%
25121	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站202变压器	500	46.80%	216.0	216.0				-36.30%
25122	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡9箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25123	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线159左20变台	200	7.50%	165.0	165.0				0.00%
25124	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村三组照明	100	82.80%	0	0	2025年6月			-38.18%
25125	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变2间隔配电变压器	800	40.50%	204.4	204.4				-40.65%
25126	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分11+1左1变台	100	39.00%	0	0		是	2025年12月	-38.26%
25127	于洪	高明变	高北线	共和新村3站房1变压器	500	36.48%	0	0				-35.83%
25128	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城2变电站1变压器	630	44.95%	0	0				-37.11%
25129	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线18右1变台	200	35.70%	108.6	108.6				-137.70%
25130	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都8号变电站201间隔配电变压器	630	30.10%	0	0				-34.38%
25131	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	一站式服务-沈阳市沈北新区誉赢仓储服务中心	400	16.90%	292.4	292.4				-26.12%
25132	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	碧水俪城1小区变电站201间隔配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2028年12月	-25.66%
25133	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼5变电站1变压器	630	40.95%	0	0				-43.40%
25134	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	中医乙线中医干28柱上变压器	400	50.25%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
25135	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支40变台	200	19.70%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
25136	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分11右19	100	31.50%	58.5	58.5				-25.87%
25137	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2028年12月	-40.18%
25138	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室1号变压器	630	27.17%	0	0		是		-38.26%
25139	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室2号变压器	630	31.24%	0	0		是		-40.98%
25140	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线韩家支06	80	77.00%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
25141	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路干66右1+1右1	250	4.80%	0	0				100.00%
25142	法库	果子园	果子园变14111龙山线	10V龙山线交通队分1	315	34.92%	0	0		是	2028年	-43.68%
25143	法库	果子园	果子园变14111龙山线	果子园变4111龙山线龙山干27	315	2.29%	0	0		是	2028年	-17.75%
25144	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南综合	200	29.10%	121.8	121.8				31.88%
25145	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站1变压器	800	52.13%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
25146	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区4变电站1变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
25147	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾8箱变1变压器	800	79.88%	81.0	81.0				-35.67%
25148	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街3箱式变电站配电变压器	400	32.00%	0	0				-45.17%
25149	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	田水分26左2	400	2.10%	351.6	351.6				0.00%
25150	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线57右6变台	50	71.20%	0	0				-29.49%
25151	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线19右5变台	100	37.80%	52.2	52.2				-36.60%
25152	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线335变台	80	70.31%	15.8	15.8		是	2025年12月	-39.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25153	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月4箱式变电站2配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	34.38%
25154	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫4变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-14.78%
25155	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸三期2站房2配电变压器	630	9.21%	509.0	509.0				97.02%
25156	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站1号变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-41.77%
25157	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站1号变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-43.28%
25158	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站2变压器	400	34.50%	222.0	222.0				-36.79%
25159	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区2变电站1变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-47.26%
25160	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-3.06%
25161	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.30%	0	0		是	2025年12月	-9.86%
25162	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里3号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	22.80%	0	0				11.52%
25163	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分7变台	200	38.30%	0	0				-37.02%
25164	于洪	平罗变	平辛线	小微后辛台村4号台	200	70.20%	0	0				11.06%
25165	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区3变电站201	800	51.25%	0	0				-42.53%
25166	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府二期2号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
25167	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府2箱式变电站1配电变压器	630	72.70%	0	0		是	2025年12月	-5.07%
25168	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分9变台	200	26.35%	0	0				-32.47%
25169	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	鑫丰御景华庭3变电站201变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-41.58%
25170	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城公馆1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	14.92%	0	0				17.62%
25171	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干167变台	200	31.10%	0	0				-34.00%
25172	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分48	400	16.75%	0	0				-23.66%
25173	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线电信支02	100	40.20%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
25174	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子大队台	400	8.70%	97.3	97.3				-29.93%
25175	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子1队台	200	15.90%	97.3	97.3				-40.16%
25176	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村双树岗新	200	18.60%	25.6	25.6				0.00%
25177	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分104左1柱上变压器	200	8.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25178	沈北	道义变	道义变15269偏景线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司3箱变1、2变间隔201 配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-41.74%
25179	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分颜增支08	200	24.68%	0	0		是	2026年5月	-17.88%
25180	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石郡小区1变电站1变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-34.02%
25181	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站2主变	800	11.25%	0	0				-30.60%
25182	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线范屯2台	100	83.60%	0	0	2025年8月			-34.65%
25183	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左6	200	78.00%	0	0				-43.37%
25184	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线27	400	91.75%	0	0	2025年8月			-39.95%
25185	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	老窝棚村综合一台	200	54.20%	0	0				2.93%
25186	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长于柳沟分16	400	11.85%	0	0				-14.82%
25187	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分68左2	200	15.90%	0	0				-44.81%
25188	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖若筑小区1期2变电站201间隔配电变压器	800	13.50%	0	0				-7.31%
25189	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站201间隔配电变压器	800	11.70%	0	0				-32.90%
25190	东陵	水家变	水家变水孙甲线	YHG_沈阳泰荣房地产开发有限公司（泰荣湾小区） 201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
25191	沈河	万柳变	万柳变276万东线	水道干30右3变压器	315	66.10%	0	0				-40.08%
25192	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园2箱式变电站202间隔2配电变压器	630	14.60%	218.5	218.5				-39.20%
25193	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	陶村大棚（2021微）	400	34.20%	0	0				-33.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25194	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟3组（2021微）	200	48.00%	84.0	84.0				-41.87%
25195	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	金水湾丽城箱变1号变压器	630	52.38%	237.0	237.0				-26.47%
25196	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线盖顶分005	200	58.50%	0	0				-9.62%
25197	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线末山卜台	200	26.33%	127.4	127.4				-35.57%
25198	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25199	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支4加1右分支1变压器	100	23.40%	0	0				-61.44%
25200	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线街道东台分002	200	81.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-25.41%
25201	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线38	200	43.95%	0	0		是	2025年12月	-30.27%
25202	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
25203	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干宋家窝堡分39左3变台	200	16.20%	147.6	147.6				100.00%
25204	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线于家沟东台	100	38.40%	0	0		是	2025年12月	-34.02%
25205	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期3变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-37.08%
25206	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	圣丰御景广场二期1变电站201配电变压器	800	53.40%	292.8	292.8				-31.43%
25207	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家设施小区支011	50	64.50%	0	0		是	2026年5月	-49.04%
25208	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支大棚支016	50	35.70%	0	0		是	2026年6月	-57.21%
25209	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水车站1台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	12.16%
25210	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期1变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2028年12月	-34.65%
25211	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城3箱变201变压器	500	29.12%	173.2	173.2				-29.46%
25212	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城2箱变202变压器	500	41.92%	173.2	173.2				-37.94%
25213	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园2箱变202	630	47.30%	31.2	31.2				-41.16%
25214	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆乙线28+1柱上变压器	400	57.60%	0	0				-35.89%
25215	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	37.20%	211.2	211.2				34.91%
25216	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	居易青年城四期5变电站1变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
25217	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长泉分6左5公变	400	53.25%	0	0		是	2026年12月	-25.68%
25218	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸四期五期小区1站房1配电变压器	630	3.17%	0	0				0.00%
25219	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站2变压器	630	21.08%	434.2	434.2		是	2025年12月	-42.18%
25220	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号5箱变201配电变压器	630	24.13%	0	0				-38.90%
25221	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都5变电站201柜	630	8.89%	511.0	511.0		是	2028年12月	-32.99%
25222	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村照明新台	200	5.60%	0	0		是	2025年11月	-47.96%
25223	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站1变压器	630	33.81%	10.0	10.0				-41.80%
25224	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典2号变电站1变压器	500	24.80%	0	0				-40.66%
25225	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家支14左6变台	200	33.60%	112.8	112.8				-5.53%
25226	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光1号变电站201间隔配电变压器	630	29.84%	0	0				100.00%
25227	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府5变电站202配电变压器	630	20.63%	0	0				45.35%
25228	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景3小区变电站201配电变压器	630	11.11%	0	0				0.00%
25229	于洪	化学变	化东乙线	美悦府1站房1配电变压器	800	9.00%	0	0				99.08%
25230	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干136左2	200	0.90%	0	0				0.73%
25231	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑2变电站1变压器	630	11.11%	0	0				-20.29%
25232	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站1号配电变压器	400	37.60%	0	0		是		-41.23%
25233	沈北	孝信变	孝场甲线	万达小区7局维变电站201配电变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
25234	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线曲大沟分38	200	32.18%	0	0		是	2025年12月	-32.05%
25235	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园4变电站1变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-42.30%
25236	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站201配电变压器	630	53.65%	0	0				-33.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25237	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干转盘分23右2加1右2	200	14.40%	0	0				0.00%
25238	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站201	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-36.12%
25239	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分22右10左11加1	400	62.10%	0	0				-40.80%
25240	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分29+1左1	200	8.40%	0	0				10.82%
25241	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城北线大众干2左3	315	54.29%	112.5	112.5				-38.74%
25242	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期4号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
25243	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a3201配电变压器	500	15.36%	373.2	373.2				-42.40%
25244	法库	包家屯	包家线	10kV包家线十中台支2	200	147.30%	0	0	2025年5月	是	2027年	-36.16%
25245	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干178	315	29.52%	0	0		是	2027年	-46.28%
25246	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥10变电站201间隔配电变压器	630	39.24%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
25247	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园5变电站2变压器	500	23.60%	0	0		是		-70.93%
25248	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0				-37.70%
25249	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	军职住宅1变压器	630	10.67%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
25250	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站2公变	630	23.87%	416.6	416.6				-42.61%
25251	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	黄土坎照明综合(2023微)	200	45.00%	0	0				9.65%
25252	沈北	农高变	农商线	农商线万隆广场局维变电站201配电变压器	400	23.60%	0	0				100.00%
25253	沈河	万柳变	万柳变286万联线	五联住宅1箱变1变压器	630	12.70%	0	0				-41.26%
25254	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站2号变压器	800	25.88%	0	0		是		-42.70%
25255	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站1变压器	630	32.70%	361.0	361.0				-34.26%
25256	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井2组照明（微）	200	36.98%	106.1	106.1				-34.17%
25257	东陵	水家变	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站2号配电变压器	500	54.40%	0	0		是	2026年12月	-40.31%
25258	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲6台	400	31.50%	0	0				100.00%
25259	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.68%	0	0		是	2026年12月	-38.43%
25260	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期1变电站202间隔配电变压器	630	53.33%	231.0	231.0				-36.58%
25261	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾1变电站1变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-39.39%
25262	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科蓝山二期2变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	343.0	343.0				-41.08%
25263	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分2左3左1变台	200	41.40%	0	0		是	2025年12月	10.73%
25264	沈北	道义变	道孝乙线	YHG_辽宁示范房开发有限公司3号箱变1号表间隔 201配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
25265	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-37.61%
25266	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线街道支22	315	60.95%	0	0		是	2026年12月	-28.69%
25267	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区1变电站1变压器	630	57.52%	169.7	169.7				-40.74%
25268	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	10KV中铁逸都进步回迁西2局维变电站202配电变	800	2.10%	0	0				100.00%
25269	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站2变压器	800	28.88%	489.0	489.0				-44.11%
25270	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙13台	400	83.70%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-23.35%
25271	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线84变台	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
25272	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区2局维箱变 201配电变压器	630	6.35%	204.4	204.4				100.00%
25273	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	太湖明珠三期2局维变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	4.85%
25274	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业（电务器材火车站2台）	200	21.00%	0	0				-77.49%
25275	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦1变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25276	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区1箱变202	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25277	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期3箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	10.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25278	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分11柱上变压器	400	90.30%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-45.14%
25279	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖7	400	29.70%	241.2	241.2				17.61%
25280	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期2变201配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	-2.79%
25281	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干114+1左8	200	3.60%	0	0		是	2025年	-13.06%
25282	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分42	80	46.50%	0	0				-33.36%
25283	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线育林分支线109	100	73.20%	0	0		是	2026年12月	-20.91%
25284	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	49.84%	0	0				-13.85%
25285	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	君力房地产开发有限公司尚品南苑1箱式变电站201间隔配电变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-34.85%
25286	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	东山小区1箱变1变压器	630	46.03%	157.6	157.6				-44.50%
25287	东陵	棋盘山	棋上线	世满线世满干62柱上变压器	50	38.76%	0	0		是	2026年12月	-41.73%
25288	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟北分李壮家畜养殖场支4	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25289	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线83左6右2左1	200	34.20%	0	0		是	2026年	0.00%
25290	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发几边家家属房甲17	100	26.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25291	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支于屯支29变台	200	26.70%	0	0				-33.78%
25292	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺3箱变1变压器	500	41.60%	0	0				-44.64%
25293	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云里变电站202间隔配电变压器	630	82.54%	0	0	2025年8月	是		27.96%
25294	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	10KV虎桥线逸景盛熙城BC区箱变202变压器	400	3.20%	0	0				100.00%
25295	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站1变压器	500	42.80%	236.0	236.0				-33.33%
25296	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变1变压器	400	29.40%	0	0		是		-41.51%
25297	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑3站房1配电变压器	800	25.20%	0	0				-19.34%
25298	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北水干12右10左1柱上变压器	160	65.25%	0	0		是	2025年12月	-148.34%
25299	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二村部分01	200	112.50%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	6.71%
25300	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北东台照明（2020微）	400	84.90%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-37.46%
25301	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站201间隔配电变压器	630	62.54%	0	0				-32.28%
25302	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜家支011	200	40.50%	0	0		是	2026年5月	-34.53%
25303	于洪	大兴变	兴古线	陈孤家子小微1号台	400	51.60%	0	0				100.00%
25304	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站1变压器	400	55.13%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
25305	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干88右10	200	15.30%	0	0				4.28%
25306	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左7	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
25307	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分11	315	75.56%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
25308	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39右22柱上变压器	200	10.00%	160.0	160.0				0.00%
25309	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友1箱变1变压器	400	59.40%	122.4	122.4				-65.17%
25310	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线新城子干09	315	26.67%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
25311	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变2变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-35.23%
25312	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干103左6变台	200	21.90%	136.2	136.2				-49.28%
25313	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区7变电站202间隔配电变压器	800	38.10%	415.2	415.2				5.15%
25314	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期2箱式变电站1配电变压器	630	54.10%	0	0		是	2025年12月	5.11%
25315	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干25加1	400	70.75%	0	0				-40.77%
25316	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀5箱变1变压器	630	12.70%	474.6	474.6				-43.15%
25317	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分037	30	49.00%	0	0		是	2026年5月	-85.72%
25318	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎4组照明	400	9.55%	321.8	321.8				-42.60%
25319	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站1配电变压器	500	54.60%	0	0		是	2025年12月	-34.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25320	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线24	315	29.21%	0	0		是	2025年	-38.47%
25321	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左1柱上变压器	50	24.40%	0	0		是	2025年12月	-63.78%
25322	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右1	200	61.00%	0	0				-41.67%
25323	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干16右1左1之1柱上变压器	400	74.50%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
25324	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分4柱上变压器	400	12.20%	0	0		是	2025年12月	-30.32%
25325	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支11柱上变压器	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	1.08%
25326	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左2柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2025年12月	-33.97%
25327	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲8环网单元202开关之3柱上变压器	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
25328	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线14左2变台	160	37.50%	84.0	84.0				-41.63%
25329	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干3	315	67.62%	0	0		是	2028年12月	-42.61%
25330	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支34左7变压器	100	63.00%	27.0	27.0				-51.59%
25331	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支8变压器	315	55.37%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
25332	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左4	315	33.97%	0	0				-42.25%
25333	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干92	315	95.87%	0	0	2022年12月			-34.31%
25334	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干23左2	315	42.86%	0	0				-36.65%
25335	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右2变台	200	63.80%	0	0		是		-41.07%
25336	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干40左6	200	0.00%	31.2	31.2				0.00%
25337	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干16柱上变压器	250	56.40%	0	0		是	2025年12月	-37.68%
25338	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰干3	200	63.00%	0	0		是	2028年12月	-40.23%
25339	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农专B右2	315	40.38%	0	0		是	2028年12月	-43.64%
25340	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分12左2之1柱上变压器	315	49.84%	0	0		是	2025年12月	-29.21%
25341	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干29柱上变压器	100	0.00%	0	0				-1258.18%
25342	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分5柱上变压器	315	59.68%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
25343	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分5	250	24.96%	162.6	162.6				-41.56%
25344	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干开大分23左7变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-2721.04%
25345	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干46	30	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
25346	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线94左6	315	8.89%	0	0				-60.23%
25347	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	亦农甲线亦农干19右10左1变压器	315	35.56%	0	0				-40.40%
25348	和平	花园变	花园变752花南甲线	沈水湾终端开闭站变台	80	0.00%	72.0	72.0				0.00%
25349	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分8左1公变	315	56.19%	0	0		是	2026年6月	-44.51%
25350	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右4+1公变	400	46.40%	0	0		是	2026年12月	-41.83%
25351	沈河	市府变	市府变562府北乙线	市府变562府北乙线红卫干16左3公变	400	18.50%	286.0	286.0				-41.32%
25352	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分120	100	64.20%	25.8	25.8				-41.79%
25353	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分4柱上变压器	500	7.68%	0	0		是	2025年12月	-22.99%
25354	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分19柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
25355	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分16#	315	67.62%	0	0				-41.34%
25356	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分16	315	37.46%	0	0				-43.67%
25357	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左5右2公变	315	27.62%	0	0		是	2026年6月	-41.06%
25358	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分12	315	25.08%	0	0				-34.36%
25359	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆干17右4	400	55.00%	0	0				-32.05%
25360	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分9右3	315	94.60%	0	0	2025年2月	是	2028年12月	-40.64%
25361	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干沙场分19右9	200	34.80%	110.4	110.4				-38.93%
25362	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右7	315	23.49%	0	0				-36.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25363	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北于70右4柱上变压器	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-30.48%
25364	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干19柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-30.51%
25365	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右5	315	66.67%	0	0				-34.30%
25366	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左9	315	35.56%	0	0		是		-46.47%
25367	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线19右4	315	71.75%	57.5	57.5				-29.88%
25368	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76右7	250	13.44%	0	0		是		-48.86%
25369	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线12	315	37.14%	166.5	166.5				-42.61%
25370	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分32变压器	315	9.21%	0	0		是	2025年12月	-56.94%
25371	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干91	315	23.49%	209.5	209.5				-1.63%
25372	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干26	315	29.52%	0	0		是	2028年12月	-43.50%
25373	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干32	400	33.90%	0	0		是	2028年12月	-41.85%
25374	皇姑	长江变	25458长亚甲线	速冻分15右1左1柱上变压器	315	11.43%	0	0		是	2025年12月	-67.14%
25375	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线佟罗北分2左1	200	45.15%	0	0				-5.73%
25376	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分8变压器	100	56.80%	0	0		是	2025年12月	-48.49%
25377	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分8	400	22.80%	268.8	268.8				-42.43%
25378	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干26左4柱上变压器	315	17.52%	0	0				-41.75%
25379	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干12左3左1柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-39.45%
25380	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线17	315	53.02%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
25381	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分6	315	67.94%	0	0				-34.76%
25382	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工街8变电站201	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
25383	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	怡然小区箱变2号变	500	24.64%	0	0		是	2025年12月	-28.06%
25384	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	淮河街1箱变	400	21.50%	0	0		是	2025年12月	-30.49%
25385	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变2	630	30.22%	0	0		是	2025年12月	-43.72%
25386	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变2变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
25387	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变1号变	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-40.13%
25388	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	富山三期1箱变2号变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
25389	和平	方型变	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站1号高压柜1主变	630	22.10%	427.8	427.8				-39.97%
25390	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭3箱变1号变	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-36.38%
25391	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活5箱变1号变	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	-32.99%
25392	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华4箱变1号变	630	62.10%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
25393	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙11箱变1变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-43.87%
25394	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变2变压器	800	15.75%	594.0	594.0				-45.81%
25395	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-46.97%
25396	和平	三好变	三好变178科技乙线	奉天硅谷一次2#主变	1000	30.00%	0	0				-44.65%
25397	和平	方型变	方型变484光荣乙线	晋江变电站2主变	500	30.40%	0	0				-42.72%
25398	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园11#2#主变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
25399	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	精博苑1箱变1变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-45.71%
25400	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长江2箱变1	630	89.21%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.07%
25401	和平	方型变	方型变444方青乙线	八卦变电站一次1变压器柜主变	400	74.40%	0	0		是	2025年10月	-39.44%
25402	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站1变压器	630	20.06%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
25403	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站1变压器	630	17.46%	169.7	169.7				-42.77%
25404	和平	方型变	方型变442方青甲线	昊天家园2主变	630	0.00%	0	0		是	2025年10月	0.00%
25405	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站2号变压器	630	39.37%	214.8	214.8				-40.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25406	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园1201	630	0.00%	31.2	31.2				0.00%
25407	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变1变压器	800	17.75%	0	0		是	2026年12月	-43.55%
25408	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郾都1期3箱变2变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-42.46%
25409	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区3箱变1号变	400	30.30%	0	0		是	2025年12月	-45.47%
25410	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	华伟小区变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
25411	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变1号变	500	46.08%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
25412	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团41#主变	400	11.60%	313.6	313.6				-38.33%
25413	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	雨坛甲2-1变电站1变压器	400	14.10%	0	0		是	2026年12月	-41.66%
25414	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园3箱2站内变压器	630	20.63%	1.7	1.7				-53.23%
25415	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
25416	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	吴辰苑小区1变电站202	630	40.32%	0	0				-45.45%
25417	铁西	重工变	重工变10840城西线	康居苑小区变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
25418	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
25419	铁西	历工变	历工变10470历华线	四季嘉园变电站202柜	500	25.20%	0	0		是	2028年12月	5.92%
25420	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园6变电站2变压器	630	69.33%	0	0				-43.50%
25421	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂南路1#变压器	400	56.80%	0	0		是	2026年12月	-44.18%
25422	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	克俭2箱变2变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
25423	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格6号变电站1号变压器	630	28.89%	0	0		是		-43.65%
25424	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25425	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站1变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
25426	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变1变压器	500	26.24%	0	0		是	2026年12月	-51.28%
25427	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都2箱变1变压器	315	22.48%	212.7	212.7				-44.38%
25428	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-38.61%
25429	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	正丰怡静园箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-37.14%
25430	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路8箱变1变	400	3.30%	0	0				-44.67%
25431	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	天光花园2箱变1变压器	630	29.52%	0	0				-41.50%
25432	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	杏林东箱变1变压器	630	80.00%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-47.21%
25433	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	马家箱变1变压器	500	1.92%	0	0		是	2026年6月	-53.70%
25434	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站2变压器	400	79.50%	0	0		是	2025年12月	-52.38%
25435	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期7箱变1变压器	315	44.57%	0	0		是	2026年12月	-26.54%
25436	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期1箱变1变压器	630	30.79%	373.0	373.0				-40.97%
25437	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	文轩园箱变1变压器	800	17.70%	0	0				-48.79%
25438	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期2箱变2变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-43.72%
25439	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	黎明地铁箱变(单)	500	14.88%	0	0		是		-47.21%
25440	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站202	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
25441	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑3变电站2变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-39.10%
25442	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官2箱变1变压器	500	25.28%	0	0				-44.28%
25443	沈河	长青变	长青变450长大乙线	九号门箱变1变压器	500	54.08%	0	0		是	2026年12月	-44.73%
25444	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林2箱变1变压器	400	40.20%	199.2	199.2				-42.24%
25445	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变2变压器	630	19.81%	0	0				-38.77%
25446	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变1	630	33.52%	325.6	325.6				-49.60%
25447	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	秀水馨园1变电站202变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
25448	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村9变电站201柜	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-42.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25449	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区2变电站201柜	630	56.51%	0	0				-32.83%
25450	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑1箱变1	500	68.80%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
25451	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站2变压器	400	14.40%	302.4	302.4				-36.58%
25452	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路12变电站201	500	20.80%	346.0	346.0				-46.76%
25453	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区2变电站2变压器	630	25.71%	405.0	405.0				0.00%
25454	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	环际2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25455	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变2号变	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
25456	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线112	200	75.60%	0	0				-32.56%
25457	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城18箱变2变压器	500	24.00%	0	0		是		-42.10%
25458	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园1号变电站202间隔配电变压器	800	81.75%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-34.87%
25459	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干前四台子分8变台	200	39.90%	100.2	100.2				-35.22%
25460	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站2配电变压器	800	27.25%	0	0		是	2025年12月	16.90%
25461	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区3变电站间隔202配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年9月	-41.82%
25462	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾2变电站1号变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	52.41%
25463	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分旧门支6（崔家屯旧门新北台）	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	16.43%
25464	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站1变压器	630	22.38%	0	0		是		-39.37%
25465	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站2变压器	630	27.62%	0	0				-35.56%
25466	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2局维箱变202间隔配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2026年12月	-42.12%
25467	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站202	500	30.72%	296.4	296.4				-41.28%
25468	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜阿显超市公变台区	400	0.00%	360.0	360.0				100.00%
25469	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	5.52%
25470	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站202配电变压器	630	29.71%	0	0				-65.10%
25471	新民	陶电变	陶电变30842新塔线	新塔线小北地分54左11变台	50	90.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-41.44%
25472	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区4变电站1变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
25473	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊4变电站2变压器	800	15.75%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
25474	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲15变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-37.13%
25475	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线马家店西台	315	19.68%	221.5	221.5		是	2025年11月	-37.31%
25476	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园4号小区变电站1变压器	500	19.60%	0	0				-36.76%
25477	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西—2箱变2变压器	630	47.30%	0	0				0.00%
25478	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民村西台区	200	15.08%	0	0		是	2025年12月	-44.15%
25479	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园1期1箱变2变压器	630	70.16%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
25480	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园3箱变1变压器	630	20.63%	437.0	437.0				-40.62%
25481	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干127右4变台	200	80.40%	19.2	19.2	2024年6月	是	2025年12月	-39.26%
25482	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	云杉赋2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	21.90%	0	0				16.08%
25483	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝杨干124右9柱上变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	-36.52%
25484	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望干48左2能效柱上变压器	400	54.90%	0	0				100.00%
25485	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干19变压器	315	22.86%	211.5	211.5				100.00%
25486	沈北	董楼子	望滨线	YHG_鲍家沟分5	100	28.40%	61.6	61.6				-36.90%
25487	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场1变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	451.0	451.0				-40.31%
25488	和平	太原变	太原变086民族乙线	西塔干101北三2201间隔配电变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
25489	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0				-37.91%
25490	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变201配电变压器	800	13.13%	615.0	615.0		是	2026年12月	-33.73%
25491	东陵	中马变	军影线	世满干45右分03右支01柱上变压器	315	31.62%	0	0		是	2026年12月	-44.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25492	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分7右18变台	400	11.40%	0	0				0.00%
25493	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一建住宅楼	80	79.88%	8.1	8.1				-43.81%
25494	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线毛三家子分45变台	400	25.85%	0	0				-32.22%
25495	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	石化分10右6	200	123.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-11.55%
25496	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨大莲花村宏森木门公变台区	200	80.40%	0	0	2025年8月			0.00%
25497	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士分支13岳士C台	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	7.56%
25498	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线60右16右8变台	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	6.53%
25499	皇姑	长江变	482岳山甲线	龙腾输芳苑箱式变电站1配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
25500	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平村北台2(新)	400	35.70%	0	0				11.78%
25501	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之15柱上变压器	315	7.11%	0	0		是	2025年12月	-80.32%
25502	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分11	400	16.58%	0	0		是	2025年12月	-28.12%
25503	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	全季首府箱变2配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25504	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	爵士公馆一期1局维箱变变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	26.55%
25505	和平	三好变	三好变178科技乙线	科乙A(三好家园)201间隔配电变压器	315	66.67%	0	0				-40.07%
25506	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分13省电财02202间隔配电变压器	315	12.70%	0	0				-40.09%
25507	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支010	30	101.33%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-46.70%
25508	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山大棚地	200	17.50%	145.0	145.0				-42.98%
25509	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干10+1右1	400	64.80%	0	0				100.00%
25510	于洪	家俱变	偏锦线	金沙岭峯3变电站1变压器	630	73.33%	0	0				-39.39%
25511	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹屯线	翡翠滨江3号变电站201间隔(电台线)配电变压器	800	36.60%	0	0		是	2026年	14.08%
25512	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干60	20	0.00%	0	0		是		-73.11%
25513	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	龙湖云颂1号变电站201间隔(市场线)配电变压器	800	23.40%	0	0				41.95%
25514	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔5变电站1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-35.60%
25515	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区13变电站1变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
25516	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘2变电站1变压器	630	53.97%	0	0		是	2025年12月	-39.71%
25517	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
25518	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干18	560	55.18%	0	0		是	2025年	-37.28%
25519	于洪	平罗变	平罗变15366平水线	小微平水2台	400	3.00%	0	0				100.00%
25520	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线张井分36左16变台	200	24.00%	0	0				-30.11%
25521	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线165	315	65.08%	0	0		是	2027年	-27.85%
25522	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期1配电室201间隔配电变压器	630	89.52%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-41.49%
25523	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园1局维变电站202配电变压器	800	28.13%	495.0	495.0				-41.96%
25524	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园3局维变电站202配电变压器	800	35.25%	438.0	438.0				-38.41%
25525	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚家村二台支9	200	46.50%	87.0	87.0				-20.51%
25526	沈北	新城子	新城线	亿嘉首府小区2局维变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
25527	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	鸟市分10之1柱上变压器	400	47.50%	0	0		是	2025年12月	-24.67%
25528	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分217右7变台	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	-42.03%
25529	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区4变电站2变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
25530	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子大队台	315	71.87%	57.1	57.1				-13.58%
25531	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器1公变	250	54.80%	88.0	88.0				-42.20%
25532	沈北	王驿变	王驿变73850王虎甲线	一站式-沈阳市沈北新区喜浴休闲桑拿浴场-王虎甲26	200	40.80%	98.4	98.4				78.66%
25533	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	金水花园小区考核	630	53.65%	0	0		是	2026年12月	-31.29%
25534	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站1配电变压器	400	40.88%	0	0		是	2025年12月	-39.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25535	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城1站房1配电变压器	630	22.29%	0	0				12.78%
25536	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左11变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-42.02%
25537	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾10号变电站201配电变压器	630	48.25%	0	0				-39.17%
25538	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站2变压器	500	22.40%	0	0				-51.89%
25539	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期5号变电站1号配电变压器	630	23.24%	420.6	420.6				0.99%
25540	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分全窝堡支2变台	200	45.00%	90.0	90.0				-37.52%
25541	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大孤家子东台	400	34.50%	222.0	222.0				-15.71%
25542	和平	广州变	广州变462广太甲线	公和桥1变压器	315	33.52%	177.9	177.9		是	2025年12月	-48.23%
25543	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期2变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	21.00%
25544	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖3	400	32.10%	0	0		是	2026年6月	15.05%
25545	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾(二)2局维变电站配电变压器201	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	11.86%
25546	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区1号配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年	-42.21%
25547	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民2号配电变压器	630	26.35%	401.0	401.0				-38.79%
25548	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马三支2杆	200	66.60%	0	0		是	2025年12月	-18.38%
25549	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道6配电室2变压器	800	14.50%	0	0				-43.20%
25550	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东东分04	100	52.00%	38.0	38.0				-27.47%
25551	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥五期3变电站1变压器	500	32.16%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
25552	浑南	营盘	营盘变050营侦线	文澜院四期变电站1号变压器	630	41.90%	0	0		是		14.35%
25553	于洪	东民变	东前线	小微东前线2号台	400	15.90%	0	0				-6.91%
25554	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司1箱1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25555	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干金星分38	315	58.67%	98.7	98.7				-41.82%
25556	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站2变压器	630	36.57%	0	0				-48.81%
25557	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线25右2	200	9.30%	0	0				0.00%
25558	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站202配电变压器	630	61.27%	0	0				-42.79%
25559	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城24变电站变压器	630	15.24%	0	0		是		-44.06%
25560	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际5号变电站1变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-43.12%
25561	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支37	100	73.60%	0	0		是	2025年12月	-36.00%
25562	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之2柱上变压器	200	97.60%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-30.59%
25563	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	一站式-辽宁农利民科技有限公司-农南乙佳阳支18	200	77.70%	0	0		是	2026年12月	14.74%
25564	大东	望花变	望花变70256望北乙线	沈大公寓2站内变压器	400	21.00%	0	0				-43.13%
25565	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园1箱变1站内变压器	630	28.10%	0	0				-40.76%
25566	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分43	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-36.32%
25567	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山社区箱变1配电变压器	630	18.73%	0	0				100.00%
25568	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝1箱变2变压器	630	23.87%	0	0		是	2026年12月	-36.91%
25569	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期1箱式变电站2配电变压器	630	52.06%	0	0		是	2025年12月	-80.59%
25570	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园1箱变202间隔配电变压器	630	7.24%	0	0		是	2026年12月	-47.50%
25571	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期分建二1站房2配电变压器	800	22.88%	537.0	537.0				99.88%
25572	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分66右4变台	400	9.90%	320.4	320.4				0.00%
25573	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线西村住宅楼	30	51.00%	0	0		是	2025年11月	-50.66%
25574	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油公司住宅北	80	59.63%	24.3	24.3				-39.42%
25575	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	富景居住商业(二期)1箱变1变压器	630	32.86%	0	0				-33.61%
25576	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线古家子照明	400	73.80%	64.8	64.8				-44.88%
25577	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	格林馨港湾3变电站2号配电变压器	630	35.87%	0	0				-42.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25578	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线陶屯东台01	200	60.23%	59.6	59.6				-33.18%
25579	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-3期局维3变202配电变压器	800	0.00%	0	0				-470.71%
25580	苏家屯	李相变	李相变05644李奎线	李相变642李奎线同心支17左04	200	25.50%	0	0		是	2025年	-37.66%
25581	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑小区1变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				1.62%
25582	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园2箱式变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-46.83%
25583	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶东南支07	200	34.20%	111.6	111.6				-28.32%
25584	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋中台支2	160	31.13%	0	0		是	2027年	-36.85%
25585	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏3箱式变电站201间隔配电变压器	630	75.56%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
25586	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线201右1变台	200	24.60%	0	0				0.00%
25587	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分18左35右1	400	41.10%	0	0				8.99%
25588	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线9右1变台	400	6.00%	336.0	336.0				0.00%
25589	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分3柱上变压器	400	93.00%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-45.47%
25590	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线付财电井分支05	100	15.00%	0	0				-46.00%
25591	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期3号箱变1变压器	400	17.10%	291.6	291.6				7.33%
25592	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期4号变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是		-41.49%
25593	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座4变电站201变压器	630	22.54%	425.0	425.0		是	2026年12月	-46.88%
25594	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西沟支一支11	50	63.60%	0	0		是	2026年6月	-46.23%
25595	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支一支4	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
25596	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站201	630	27.94%	0	0		是	2028年12月	-51.67%
25597	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居3局维变电站201配电变压器	400	33.00%	0	0		是	2026年12月	5.55%
25598	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期1号变电站1号配电变压器	800	29.40%	0	0				-13.41%
25599	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分大造屯支30（花家屯东台）	100	70.40%	0	0		是	2025年12月	-40.33%
25600	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园8变电站2变压器	500	30.40%	0	0		是		-43.31%
25601	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园3号变电站2号变压器	630	36.83%	0	0		是		-39.09%
25602	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期7箱式变电站2配电变压器	800	52.88%	0	0				-37.39%
25603	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-45.05%
25604	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城6箱变3变压器配电变压器	630	21.71%	430.2	430.2		是	2026年12月	-41.13%
25605	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左3	315	60.32%	0	0		是	2027年12月	-36.15%
25606	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分戈三支02	400	15.00%	300.0	300.0				-28.86%
25607	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	人和村综合分台	400	14.25%	303.0	303.0		是	2026年12月	0.00%
25608	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线三官屯支02	100	54.00%	36.0	36.0				-32.71%
25609	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线地税分02	400	67.50%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
25610	康平	四家子	四家子变1206两口子线	两口子线杜坨子水田支005	30	23.00%	0	0		是	2026年5月	-76.00%
25611	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家五组照明	100	24.40%	65.6	65.6				-39.15%
25612	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光幸福里2开2变201间隔配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-11.33%
25613	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑1变电站1变压器	500	23.36%	333.2	333.2				-41.46%
25614	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际5变电站2柜	500	26.24%	0	0				-43.68%
25615	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站2变压器	630	28.70%	0	0				-38.78%
25616	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线002	100	64.20%	0	0		是	2025年12月	-35.33%
25617	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线保护地分支线003	30	24.67%	0	0		是	2025年12月	-59.17%
25618	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区通顺达水泥制品厂	100	11.40%	78.6	78.6				-0.40%
25619	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线65+1右分2	400	1.50%	354.0	354.0				41.93%
25620	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南臧子分房申支17左4变台	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	14.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25621	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展6号变电站202间隔配电变压器	315	19.68%	0	0				31.86%
25622	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	202间隔配电变压器	500	38.80%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
25623	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期2箱式变电站2配电变压器	800	69.00%	0	0		是	2025年12月	-39.15%
25624	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期2变电站1变压器	315	30.98%	10.0	10.0				-39.74%
25625	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干94右5柱上变压器	400	15.60%	0	0				50.43%
25626	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期2变电站202配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
25627	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜南台	200	72.50%	35.0	35.0				-40.79%
25628	于洪	平罗变	平罗线	小微上蒲河村8台	400	54.90%	0	0				18.25%
25629	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜线田水分9右8	200	28.50%	123.0	123.0				-42.13%
25630	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线148左19	200	62.70%	0	0		是	2026年	100.00%
25631	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线010	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-19.76%
25632	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	白家岗新大棚（仅换变压器）改造	100	39.30%	0	0				6.52%
25633	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线曹家2台支06	200	22.00%	0	0		是	2026年12月	8.80%
25634	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干33	400	16.50%	294.0	294.0				-49.36%
25635	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站201	400	64.00%	104.0	104.0				-41.69%
25636	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分18科学家花园-1变压器	1250	21.76%	0	0				-43.93%
25637	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站2变压器	630	23.81%	0	0				-40.68%
25638	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站201间隔配电变压器	630	53.02%	233.0	233.0				-34.94%
25639	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑2号变电站1变压器	630	28.25%	0	0				-39.94%
25640	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑2号变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-36.81%
25641	康平	中心变	中心变2611中胜线	中胜线海浪花2台支1	400	34.50%	0	0				0.00%
25642	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期2箱变202间隔配电变压器	630	34.29%	351.0	351.0				-47.54%
25643	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫东台分支线路003	100	38.85%	51.2	51.2				-29.34%
25644	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左14左2	400	26.40%	0	0				0.00%
25645	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分20右2柱上变压器	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-36.34%
25646	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站201	630	60.57%	53.7	53.7				-43.83%
25647	沈北	清水变	清依线	42右分4左支12变压器（清洁能源）	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	-22.00%
25648	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑五期3箱式变电站2配电变压器	800	36.30%	0	0		是	2025年12月	7.27%
25649	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分09	250	22.00%	170.0	170.0				11.00%
25650	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站2变	800	0.38%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25651	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品1变电站202变压器	630	30.10%	0	0				-35.27%
25652	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛下分村台支西北台几3（敖牛下西北台）	200	22.80%	134.4	134.4				-28.70%
25653	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分2+1柱上变压器	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
25654	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区2变电站2变压器	800	12.30%	621.6	621.6				100.00%
25655	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（佳吉快远、16年新建334）	200	54.30%	71.4	71.4				6.18%
25656	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线189右10左5变台	200	43.80%	0	0				-29.45%
25657	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分93右3变台	400	14.95%	0	0				-21.83%
25658	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期2变电站202配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	26.08%
25659	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城6箱变1变压器	630	50.29%	0	0				-40.37%
25660	法库	果子园	果子园变1415镇东线	果子园变415镇东线红五月乡政府	315	42.86%	0	0		是	2028年	-36.56%
25661	东陵	杨官变	富康线	华润长安里3变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	10.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25662	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园8箱变变压器	630	22.86%	423.0	423.0		是	2028年12月	-51.77%
25663	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城16号变电站201间隔(松北线)配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年	11.81%
25664	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站1号变压器	630	36.95%	334.2	334.2				-31.44%
25665	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分43右13右8右3变压器	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-33.22%
25666	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线233	200	4.20%	171.6	171.6				16.18%
25667	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分15左2变台	100	40.80%	49.2	49.2		是	2025年12月	-48.29%
25668	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山姜干8左6	200	40.20%	0	0				-31.03%
25669	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	和平之门15号变电站201间隔配电变压器	630	56.51%	0	0				-44.42%
25670	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	张屯变407代家甲线代家甲干代家分3右9变台	80	92.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.30%
25671	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹3箱式变电站2配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
25672	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大屯分39右支12柱上变压器-一站式	200	17.40%	0	0				-14.27%
25673	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站1配电变压器	315	59.05%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
25674	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站2变压器	500	0.00%	318.7	318.7				0.00%
25675	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	山林变550林西线小古支40右01	80	60.75%	0	0				-46.98%
25676	东陵	杨官变	杨孤乙线	和光尘越杨孤线1变电站1变压器	800	38.10%	0	0		是	2026年12月	5.49%
25677	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境三期(分建一)2变电站1配电变压器	800	49.80%	321.6	321.6				7.63%
25678	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园1号变电站2号变压器	630	33.65%	0	0		是		-43.43%
25679	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗中二台照明	160	76.88%	21.0	21.0				-39.39%
25680	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站1变压器	500	38.40%	0	0		是		-43.32%
25681	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸8变电站2	630	21.59%	431.0	431.0				4.65%
25682	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站202配电变压器	800	65.25%	0	0				-40.78%
25683	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线盐业分04	315	40.76%	0	0		是	2026年12月	-30.03%
25684	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	雍添金园3变电站201配电变压器	630	26.98%	377.6	377.6				-42.89%
25685	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华砖厂支03	200	54.90%	0	0		是	2026年12月	-29.31%
25686	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线吴梁支21	80	61.00%	0	0		是	2026年12月	-26.34%
25687	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25688	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分18+1右4	200	11.10%	0	0				7.66%
25689	沈北	农高变	农高变70358农海线	朔湖郡五期1局维变电站202配电变压器	400	10.80%	0	0				48.45%
25690	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站201变压器	630	17.14%	0	0		是	2028年12月	-37.60%
25691	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈西甲09	400	28.65%	0	0		是	2027年	-27.30%
25692	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站1变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-42.72%
25693	于洪	兰台变	兰张线	兰台村3台区	400	68.40%	0	0				-229.66%
25694	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线胜官一组台分支08	100	87.30%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-33.67%
25695	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛三组支014	50	93.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.38%
25696	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门14号变电站201间隔配电变压器	630	50.16%	0	0				-39.99%
25697	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分4箱变配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25698	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右3柱上变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
25699	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区8变电站1变压器	630	33.97%	353.0	353.0				-39.50%
25700	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左4	160	48.25%	0	0				-10.03%
25701	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分13左1左1	400	14.70%	0	0		是		100.00%
25702	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	沈毛甲线沈小联干军体分13+1左1	50	18.80%	35.6	35.6		是		-59.35%
25703	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期3变电站201配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2026年12月	10.06%
25704	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变1变压器	630	16.19%	465.0	465.0				-36.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25705	沈北	道义变	道信线	汇置尚都九期3变电站202配电变压器	800	2.70%	0	0				0.00%
25706	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区2箱变202配电 变压器	800	9.60%	643.2	643.2				-34.07%
25707	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城20箱变2变压器	630	38.48%	97.5	97.5				-12.89%
25708	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左5柱上变压器	200	53.50%	0	0		是	2025年12月	-52.43%
25709	大东	望花变	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站2变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-34.33%
25710	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分48右7变台	200	6.60%	0	0				0.00%
25711	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变2变压器	500	30.80%	296.0	296.0				-47.27%
25712	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊2变电站2变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
25713	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街1变电站1配电变压器	630	53.33%	0	0				100.00%
25714	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干127右1柱上变压器	400	44.10%	183.6	183.6				0.00%
25715	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支32左7右6变台	200	10.00%	0	0		是	2025年12月	-34.67%
25716	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期3号变电站202间隔配电变压器	630	19.68%	10.0	10.0				-45.06%
25717	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室101变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-18.59%
25718	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室102变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-8.69%
25719	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
25720	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	达连支2左6	400	24.90%	260.4	260.4				100.00%
25721	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城2号变电站202配电变压器	500	32.64%	0	0				-40.88%
25722	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑村1组照明	200	61.80%	0	0				-36.18%
25723	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园1局维202配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-23.32%
25724	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维202配电变压器	630	26.19%	0	0		是	2026年12月	-35.36%
25725	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区2变电站202配电变压器	630	26.35%	401.0	401.0				100.00%
25726	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器1	315	19.43%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
25727	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇1箱变1变压器	800	25.50%	0	0				13.91%
25728	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线21右6变台	100	84.30%	5.7	5.7	2025年4月			-28.38%
25729	沈河	南湖变	南湖变497南商线	雅颂大苑3配变电站202间隔配电变压器	800	27.00%	504.0	504.0				-38.60%
25730	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤东支04	100	59.00%	31.0	31.0				-34.88%
25731	沈北	道义变	道义变15269丽景线	雅居乐C2二小区2开2箱201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-29.48%
25732	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变2变压器	630	32.76%	204.4	204.4				-43.38%
25733	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分62右01	50	13.20%	0	0		是	2025年	-31.60%
25734	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站2配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
25735	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西天支05	100	97.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.83%
25736	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡5箱式变电站2配电变压器	500	30.00%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
25737	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外村照明北台	400	39.60%	201.6	201.6				-76.54%
25738	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北支34左14变台	200	45.30%	0	0		是	2025年12月	-70.23%
25739	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分25+1右10变台	200	26.70%	126.6	126.6				-38.34%
25740	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站1变压器	500	50.80%	196.0	196.0				-37.23%
25741	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园2站房1变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-44.32%
25742	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期4箱式变电站1配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
25743	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都4号变电站202间隔配电变压器	315	33.14%	0	0				-177.88%
25744	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变1变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	26.34%
25745	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君子房地产开发有限公司22202配电变压器	630	23.11%	421.4	421.4				-38.63%
25746	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号2局维变电站202配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	6.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25747	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1右2变压器	50	48.00%	0	0		是	2026年12月	-46.90%
25748	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分21	400	14.40%	0	0				0.78%
25749	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘北村3机井	50	47.60%	0	0				-44.69%
25750	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后东南台	500	139.20%	0	0	2025年6月			-32.05%
25751	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站1变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-1.13%
25752	新民	家俱变	10kV沙侯甲线16852线	侯家变740侯南线侯南线二忙分28变台	200	0.00%	0	0				0.00%
25753	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支125变台	400	146.10%	0	0	2025年8月			-32.82%
25754	大东	如意变	如意变856如沈乙线	时代之光1箱变1变压器	630	48.89%	259.0	259.0				0.00%
25755	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站202配电变压器	630	81.27%	0	0	2025年5月			139.97%
25756	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	和泓星座1号变电站201间隔（马总甲线）配电变压器	800	10.80%	0	0				7.35%
25757	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园9号小区变电站202配电变压器	630	21.71%	0	0				-35.72%
25758	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
25759	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站2号配电变压器	630	34.29%	0	0		是		-46.33%
25760	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	岭南荟2号变电站1号变压器	800	39.38%	405.0	405.0				-44.09%
25761	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分114右04	315	65.78%	0	0		是	2025年	-26.28%
25762	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干210变台	200	39.38%	101.3	101.3				-39.60%
25763	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支46右17右2变台	50	54.00%	0	0		是	2025年12月	-39.65%
25764	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线246左6变台	200	93.75%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-27.75%
25765	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干23	200	52.50%	0	0		是	2026年4月	-38.53%
25766	法库	果子园	果子园变14111龙山线	10kV法镇线铁制支1	315	55.24%	0	0		是	2028年	-43.93%
25767	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分52右支02	50	102.40%	0	0	2024年6月			-33.04%
25768	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区5变电站1变压器	630	38.48%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
25769	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干八组分46变台	200	48.00%	0	0				-39.70%
25770	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期3小区变电所202配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	38.09%
25771	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨6组照明新台	200	12.30%	155.4	155.4				-8.86%
25772	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期3号变电站2号配电变压器	400	41.10%	195.6	195.6				7.70%
25773	于洪	铸造变	铸东乙线	得胜变843得中线四王村西	100	36.45%	0	0				-53.21%
25774	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干后栏杆分17右8变台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-36.08%
25775	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区充电桩箱式公变台区	630	54.29%	0	0				0.00%
25776	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区2变电站2变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-40.25%
25777	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	施加线北官干2+1左1	200	77.70%	0	0				-37.13%
25778	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站1变压器	400	44.70%	0	0				-42.62%
25779	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑下分14左1	400	46.50%	0	0		是	2027年	-26.08%
25780	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府1号变电站1号配电变压器	800	30.90%	0	0		是		-9.24%
25781	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座1变电站1变压器	630	45.40%	281.0	281.0				-43.34%
25782	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站202变压器	630	32.70%	361.0	361.0				-31.80%
25783	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花园4箱变2变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-39.82%
25784	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	芒果分变电站变压器	400	2.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25785	大东	望花变	望花变70244上园甲线	地环家园1变电站1变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-35.91%
25786	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区2变电站2变压器	630	126.48%	0	0	2024年9月	是	2025年	-26.98%
25787	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安西南2台	400	33.00%	0	0				37.11%
25788	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站2配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	4.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25789	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里4号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	39.37%	0	0				9.78%
25790	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43左5	200	36.30%	0	0				-25.92%
25791	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城7号变电站202间隔配电变压器	400	22.80%	268.8	268.8				-43.16%
25792	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦1箱变1变压器	630	51.75%	0	0		是		7.80%
25793	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦2箱变1变压器	800	81.30%	0	0	2025年8月	是		19.66%
25794	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分50南支2	200	9.60%	160.8	160.8				100.00%
25795	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分109变台	100	132.40%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-40.74%
25796	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干1高八四台分11柱上变压器	200	26.70%	126.6	126.6				-30.15%
25797	于洪	平罗变	平辛线	小微富强5台	315	26.95%	0	0				-56.07%
25798	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左8左2	200	17.40%	145.2	145.2				-32.10%
25799	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干59柱上变压器	400	11.25%	315.0	315.0				-37.67%
25800	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线37之1柱上变压器	100	99.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.89%
25801	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分3公变	400	58.80%	124.8	124.8				-38.43%
25802	沈北	新城子	新城线	侯三分动轴支34柱上变压器	200	29.00%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
25803	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-4.52%
25804	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线党校分02	160	41.06%	0	0		是	2026年12月	-40.66%
25805	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线背河分支21	200	41.75%	0	0		是	2026年12月	-26.86%
25806	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站201配电变压器	500	22.72%	336.4	336.4				-38.60%
25807	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分东关支19	400	30.70%	237.2	237.2				-58.75%
25808	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦海湾3箱变2变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
25809	东陵	中马变	疗养甲线	中马66千伏变电所10千伏疗养线乱泥分22号左1号柱上变压器	200	5.40%	169.2	169.2				5.50%
25810	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊4变电站201配电变压器	630	34.67%	0	0				-36.69%
25811	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西门三组台	160	9.13%	0	0		是	2025年11月	-35.02%
25812	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48右15	50	36.00%	0	0		是	2026年	0.81%
25813	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前苇组分支08	50	106.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-36.91%
25814	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象二、三期1号变201间隔配电变压器	630	34.60%	349.0	349.0				5.13%
25815	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变2变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-45.09%
25816	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变2变压器	800	37.13%	0	0				-38.79%
25817	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天4土建变201	800	23.63%	93.5	93.5				-41.60%
25818	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变201	630	30.48%	375.0	375.0				-43.29%
25819	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	铁路公寓变电站201间隔（站前乙）配电变压器	400	8.10%	0	0				15.42%
25820	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线上三道沟支4	30	91.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.14%
25821	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分60+1右1柱上变压器	100	11.00%	0	0		是	2025年12月	-71.40%
25822	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	沈铁幸福邸变电站201间隔（南站乙）配电变压器	630	23.49%	0	0				4.59%
25823	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
25824	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期2变电站2变压器	400	32.50%	230.0	230.0				-44.77%
25825	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线017	50	105.30%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-32.70%
25826	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线粮库支12	400	45.30%	0	0				0.00%
25827	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区10变电站1变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-41.78%
25828	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期6变电站2配电变压器	800	6.00%	0	0				0.00%
25829	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电干102左7变台	200	66.90%	46.2	46.2				-65.41%
25830	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居4箱变2变压器	800	34.50%	0	0				-89.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25831	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分38左1-1右11	400	76.20%	0	0				100.00%
25832	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊3变电站1变压器	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
25833	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干34右1	400	4.75%	0	0				-36.74%
25834	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站2号变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-43.33%
25835	于洪	范屯变	范古线	全胜村小微5号台	400	15.30%	0	0				0.00%
25836	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分102右10变台	200	9.30%	161.4	161.4				-17.34%
25837	和平	方型变	方型变444方青乙线	云集分6	315	48.57%	0	0		是	2025年10月	-31.47%
25838	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	万家福箱变2箱变201间隔配电变压器	400	44.70%	181.2	181.2				0.00%
25839	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支52	100	91.95%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.66%
25840	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花成圆畜牧公变台区	400	14.70%	0	0				0.00%
25841	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变1变压器	800	36.30%	429.6	429.6				-42.59%
25842	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅2箱式变电站1配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
25843	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变1变压器	400	33.60%	0	0		是		-36.05%
25844	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线满斗支10	100	57.60%	0	0		是	2026年12月	-35.66%
25845	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左11右3	200	27.90%	0	0				-53.88%
25846	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25847	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭2开闭站2箱变201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-30.65%
25848	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门2变电站1变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-24.23%
25849	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变1变压器	400	5.70%	0	0		是	2026年12月	-4.05%
25850	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变2站内变压器	630	27.62%	0	0				-52.04%
25851	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵干6箱变(单)	630	22.48%	425.4	425.4				-35.97%
25852	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站1站内变压器	500	21.60%	0	0		是		-42.63%
25853	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站1号配电变压器	630	30.48%	10.0	10.0				-38.00%
25854	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左5	400	1.65%	353.4	353.4				-9916.67%
25855	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干卢屯分14变台	200	61.50%	0	0		是	2025年12月	-24.67%
25856	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置五期2号箱变202间隔配电变压器	400	36.00%	0	0		是	2026年12月	-21.70%
25857	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分05+1(三尖泡村)	400	36.00%	0	0		是	2025年11月	-24.43%
25858	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线85右1	200	76.20%	0	0				-38.17%
25859	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期2变201配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	5.19%
25860	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变1变压器	630	33.02%	359.0	359.0				25.12%
25861	于洪	家俱变	俪锦线	四台子村6台区	200	88.40%	0	0	2025年2月	是	2025年8月	-36.23%
25862	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马一支13杆	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-33.10%
25863	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	七星大厦2号变电站1变压器	800	31.50%	0	0		是		-31.74%
25864	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线客运分7左1之1柱上变压器	400	3.90%	0	0		是	2025年12月	-38.05%
25865	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城20号变电站201配电变压器	630	62.86%	0	0				-42.12%
25866	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工干29柱上变压器	400	24.40%	0	0				-35.55%
25867	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典1土建变201	500	48.40%	0	0				-42.43%
25868	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光4号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	35.40%	0	0				-28.00%
25869	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期2变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是		-39.44%
25870	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城1号变电站201间隔配电变压器	630	116.51%	0	0	2025年8月			0.00%
25871	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地南台(新)	400	30.60%	0	0				0.00%
25872	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面船东支09	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-34.61%
25873	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站201配电变压器	630	11.05%	0	0				-39.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25874	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期3变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				-84.81%
25875	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙A-1(1022105)配电变压器	400	26.10%	255.6	255.6				0.00%
25876	于洪	化学变	化西乙线	弓匠村1台区	100	59.40%	0	0				-60.14%
25877	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际11号变电站201配电变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-42.41%
25878	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	明景小镇小区1变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
25879	浑南	营盘	营盘变084营天线	万锦紫园一期1变电站2配电变压器	630	30.16%	0	0		是		-42.70%
25880	沈北	新城子	新城线	新城子线新卜一支10新卜一A	100	26.40%	0	0				5.15%
25881	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右5变台	200	27.20%	0	0		是	2025年12月	-36.95%
25882	东陵	中马变	疗养甲线	沈阳昊华置业有限公司(首创琥珀湾三期)箱式变电站1号变压器	630	21.59%	228.8	228.8				-32.66%
25883	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区4局维变电站201配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25884	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区2局维箱变202变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25885	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站2配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
25886	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆10号变电站1号变压器	800	10.95%	0	0		是		-43.69%
25887	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站2变压器	630	14.92%	0	0				-37.49%
25888	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区2变电站2变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	24.41%
25889	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	富禹东城小区1箱变2变压器	800	17.70%	578.4	578.4				56.72%
25890	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG_大庄科2-2(王胜于61右1)	200	27.60%	0	0				59.76%
25891	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线142右8变台	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	23.54%
25892	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村南台	400	21.00%	0	0		是	2025年8月	-36.26%
25893	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树二组照明	200	29.40%	121.2	121.2				-13.86%
25894	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯于大柳分12右6变台	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-32.99%
25895	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右12	200	45.60%	0	0				-34.06%
25896	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线158左3变台	200	63.30%	0	0				-28.58%
25897	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110左9变台	400	52.50%	0	0				-33.45%
25898	沈河	长青变	长青变478长木甲线	武警芳园箱变2变压器	400	25.50%	258.0	258.0				-43.38%
25899	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	绿岛香湾变电站202间隔配电变压器	800	24.60%	0	0				-41.81%
25900	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子东台分台	400	10.80%	316.8	316.8				0.00%
25901	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变1变压器	400	16.50%	294.0	294.0				-44.85%
25902	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村12号变电站1号配电变压器	630	26.41%	0	0		是		-36.64%
25903	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著4号变电站2号配电变压器	630	13.97%	479.0	479.0				-8.77%
25904	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干153	100	50.00%	0	0				7.64%
25905	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站1变压器	630	14.92%	473.0	473.0				-42.09%
25906	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站1号主变	400	27.20%	251.2	251.2				-46.37%
25907	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分9+1	400	39.75%	201.0	201.0				-41.24%
25908	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分16右2右2能效柱上变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	19.16%
25909	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分13柱上变压器	200	31.80%	116.4	116.4				-30.74%
25910	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站1变压器	500	48.80%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
25911	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都1变电站202	630	13.33%	433.0	433.0				-45.16%
25912	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院5配变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年6月	-41.00%
25913	于洪	平罗变	平辛线	白辛台南2台	400	19.20%	0	0				-19.50%
25914	东陵	孤家子	向东甲线	天泰6箱变2变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-46.90%
25915	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期3箱变2号变压器	630	5.08%	228.8	228.8				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25916	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站2变压器	800	18.00%	0	0		是	2025年12月	-37.97%
25917	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线卢电分20左1变台	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	91.98%
25918	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西抗旱养殖台	200	27.30%	125.4	125.4				15.20%
25919	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支15	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	-30.35%
25920	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区4箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
25921	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员1箱变2变压器	630	22.22%	0	0				-42.29%
25922	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线084	200	56.70%	0	0		是	2026年12月	-25.93%
25923	于洪	曹家变	曹大乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站2变压器	630	29.05%	384.0	384.0				-42.37%
25924	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟西支07(段树沟西台)	200	34.60%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
25925	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站2配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
25926	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	-36.77%
25927	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	团结新村小区1变电站202柜	630	21.90%	0	0		是	2028年12月	-40.67%
25928	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区2变电站1变压器	630	81.52%	53.4	53.4	2025年6月			-34.52%
25929	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期2变电站1变压器	630	34.92%	347.0	347.0				-47.97%
25930	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分7右04	400	36.60%	213.6	213.6				-37.86%
25931	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三北北台照明	200	54.20%	71.6	71.6				-33.91%
25932	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前北台照明	400	140.10%	0	0	2023年9月			-19.27%
25933	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站2配电变压器	500	64.20%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
25934	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分26柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-49.39%
25935	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线之1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-158.60%
25936	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干63	315	100.95%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.45%
25937	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干27右1	400	86.50%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-38.47%
25938	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左2柱上变压器	400	1.20%	0	0		是	2025年12月	-67.17%
25939	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干46右2+2公变	200	4.50%	0	0		是	2026年12月	-51.70%
25940	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线23左5	160	103.69%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-30.21%
25941	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分60变压器	315	54.92%	110.5	110.5				-48.97%
25942	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支39右1变压器	250	9.12%	202.2	202.2				-80.85%
25943	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45左1	315	54.10%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
25944	大东	望花变	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左7	315	34.29%	175.5	175.5				-38.43%
25945	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分3变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
25946	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干108	315	57.14%	0	0				-45.72%
25947	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右5	100	38.40%	0	0				-107.44%
25948	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	马总干71左8	160	20.75%	0	0				-23.13%
25949	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左2右1	315	36.06%	169.9	169.9				-45.86%
25950	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分8	315	26.67%	199.5	199.5				-39.34%
25951	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分23左2柱上变压器	315	7.62%	0	0		是	2025年12月	-55.74%
25952	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线21右2	315	59.37%	0	0				-37.51%
25953	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分29左6	315	43.17%	0	0		是	2028年12月	-43.67%
25954	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分4	200	12.90%	154.2	154.2				-44.91%
25955	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15右1变压器	250	16.00%	0	0		是	2025年12月	-31.89%
25956	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干129	160	83.75%	0	0	2022年12月			-45.15%
25957	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分38	160	55.50%	36.4	36.4				-26.97%
25958	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右02	50	22.00%	0	0				-15.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25959	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车于17右3	250	23.20%	167.0	167.0				-23.15%
25960	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方南甲线方南干方家栏分3右2公变	315	53.71%	114.3	114.3				-28.09%
25961	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分15右2公变	400	38.40%	0	0		是	2026年6月	-37.08%
25962	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右7公变	315	66.03%	0	0		是	2026年12月	-48.64%
25963	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线6	315	25.40%	203.5	203.5				-43.20%
25964	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8左4柱上变压器	250	30.40%	0	0		是	2025年12月	-36.56%
25965	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左19公变	315	56.83%	0	0				-44.72%
25966	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干32右2	315	14.92%	0	0				-46.74%
25967	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右22柱上变压器	400	58.40%	0	0		是	2025年12月	-37.87%
25968	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分7公变	400	39.00%	0	0				-42.61%
25969	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右3公变	315	31.24%	0	0				-35.20%
25970	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干天龙分6左3	315	53.33%	115.5	115.5				-40.02%
25971	和平	方型变	方型变470望湖乙线	望湖乙线19	315	12.06%	0	0		是	2025年12月	-54.95%
25972	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干79	200	22.20%	0	0				-41.03%
25973	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右7柱上变压器	315	51.75%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
25974	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分15	100	26.70%	63.3	63.3				-20.10%
25975	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分13右3	315	22.22%	213.5	213.5				-42.09%
25976	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干3	50	81.00%	4.5	4.5	2025年4月			-25.68%
25977	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分11	100	31.00%	59.0	59.0				-40.24%
25978	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干143加2	315	79.05%	34.5	34.5				-42.98%
25979	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线4左2	400	64.80%	100.8	100.8				-38.80%
25980	铁西	重工变	重工变10840城西线	重工变442城西线城西干4变台	315	48.51%	0	0		是	2028年12月	-43.71%
25981	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右1柱上变压器	200	14.40%	0	0		是	2025年12月	-76.95%
25982	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右4柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-28.92%
25983	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右5柱上变压器	315	12.06%	0	0		是	2025年12月	-45.09%
25984	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分42柱上变压器	315	95.87%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-31.34%
25985	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线43	200	35.40%	109.2	109.2				-40.76%
25986	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线57右03	100	61.80%	0	0				-35.93%
25987	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作乙线合作干47左4+1	400	31.05%	0	0				-41.79%
25988	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线27左4	315	39.05%	160.5	160.5				-41.73%
25989	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右4	315	83.49%	20.5	20.5	2025年4月			-24.18%
25990	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分4变压器	400	15.80%	0	0		是	2025年12月	-65.52%
25991	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分河沿支08	160	23.44%	0	0				-32.11%
25992	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三2箱变1变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
25993	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变2号变	400	57.50%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
25994	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变2号变	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-45.24%
25995	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变1号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
25996	和平	方型变	方型变426宁波甲线	集智大厦1一次2#主变	800	18.00%	0	0				-39.82%
25997	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变2变	630	23.24%	0	0				-46.36%
25998	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变2号变	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-58.90%
25999	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站1变压器	1250	36.00%	675.0	675.0				-38.99%
26000	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王13楼变电站1变压器	1250	10.00%	1000.0	1000.0				-35.83%
26001	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站2变压器	400	0.00%	360.0	360.0				-44.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26002	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	玉麟花园32主变	630	28.57%	387.0	387.0				-42.17%
26003	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	鑫荣家园22主变	800	12.38%	621.0	621.0				-47.07%
26004	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变2变压器	400	13.60%	305.6	305.6				-43.35%
26005	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特2箱变2号变	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	-54.32%
26006	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
26007	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	新乐花园箱式配电站1	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-23.19%
26008	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变1	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-46.84%
26009	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变1	630	88.25%	0	0	2023年9月			-42.09%
26010	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	数控小区变电站1变压器	200	99.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-31.90%
26011	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变1站内变压器	630	12.19%	1.7	1.7				-36.79%
26012	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站1变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-43.96%
26013	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变1变压器	630	13.97%	479.0	479.0				-46.18%
26014	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站202	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
26015	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	运河1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26016	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区2变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-40.13%
26017	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园1箱2站内变压器	630	16.00%	1.7	1.7				-42.02%
26018	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站2变压器	500	20.80%	346.0	346.0				-41.88%
26019	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站201	630	25.90%	403.8	403.8				-45.44%
26020	铁西	万达变	万达变56074万兴甲线	浑河六区2变电站202	630	108.19%	0	0	2024年2月	是	2028年12月	-41.76%
26021	铁西	万达变	万达变56074万兴甲线	浑河六区3变电站202	630	84.44%	35.0	35.0	2025年8月			-42.50%
26022	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
26023	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站202柜	630	15.56%	0	0		是	2028年12月	-50.04%
26024	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站201变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
26025	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	阳光嘉园2变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
26026	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻2变电站201柜	630	18.29%	0	0				-43.87%
26027	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	园路箱变1变压器	315	98.29%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-35.51%
26028	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站201柜	630	33.14%	358.2	358.2				-46.99%
26029	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑5#	630	0.00%	0	0				0.00%
26030	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	扬子江箱变1配电变压器	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	-26.40%
26031	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓5楼2主变	800	11.10%	631.2	631.2				-49.03%
26032	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲4箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26033	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地41主变	800	34.88%	441.0	441.0				-38.11%
26034	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	11中学教师楼箱变2变压器	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
26035	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26036	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站2号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
26037	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变1变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-39.50%
26038	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅1箱变1变	500	26.40%	318.0	318.0				-40.10%
26039	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化1箱变1变压器	1250	72.96%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
26040	和平	太原变	太原变088民族甲线	前进歌舞团主变	500	31.36%	0	0		是	2027年12月	-41.42%
26041	和平	太原变	太原变088民族甲线	西塔52主变	400	20.40%	0	0		是	2027年12月	-42.71%
26042	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际3号变电站2号变压器	630	23.81%	10.0	10.0				-40.55%
26043	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变2变	630	28.57%	387.0	387.0				-44.82%
26044	沈河	市府变	市府变546惠南甲线	火炬箱变1变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年12月	-44.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26045	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站202	630	20.00%	441.0	441.0				-47.22%
26046	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	边强2箱变1变压器	630	47.62%	267.0	267.0				-45.65%
26047	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园1箱变2站内变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-43.07%
26048	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期3箱变2变	630	15.87%	467.0	467.0				-43.74%
26049	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	卫生局箱变1变压器	500	40.00%	0	0		是	2026年6月	-34.13%
26050	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园3箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
26051	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	SB16箱变1变	315	25.71%	0	0				-37.03%
26052	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	天后宫箱变1变压器	800	49.75%	322.0	322.0				-41.78%
26053	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	医院1箱变1变压器	630	15.43%	6.9	6.9				-11.84%
26054	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛1箱变1变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年12月	-50.73%
26055	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期6箱变2变	630	21.27%	433.0	433.0				-47.58%
26056	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-40.84%
26057	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
26058	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAM02变电站201	500	17.28%	0	0		是	2028年12月	-52.09%
26059	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	兴工街3变电站201变压器	200	72.60%	34.8	34.8				-42.84%
26060	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城13号变电站2号变压器	630	36.51%	337.0	337.0				-39.06%
26061	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭1变电站201	500	30.80%	296.0	296.0				-46.63%
26062	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭2变电站201	500	28.16%	309.2	309.2				-44.88%
26063	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	卫工街1变电站201	315	29.21%	0	0		是	2028年12月	-46.11%
26064	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区15变电站202	630	7.62%	519.0	519.0				-49.43%
26065	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	青春嘉园变电站202	800	27.30%	501.6	501.6				-34.02%
26066	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变1变压器	630	79.24%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
26067	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站2021变压器	500	33.60%	282.0	282.0				-49.15%
26068	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变1	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
26069	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变1	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
26070	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区1变电站1变压器	630	47.94%	265.0	265.0				-39.68%
26071	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金颂园1变电站202	630	32.06%	365.0	365.0				-42.71%
26072	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金颂园2变电站202	630	32.06%	365.0	365.0				-37.23%
26073	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	明华园1箱变2变	400	51.50%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
26074	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵1箱变1号变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
26075	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅1箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26076	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	黄山教师1箱变2号变	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
26077	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住21主变	630	27.81%	391.8	391.8				-39.76%
26078	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	兴龙苑二期1变电站201柜	630	27.62%	0	0		是	2028年12月	-42.55%
26079	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	南风雅居1变电站201配电变压器	630	15.56%	377.6	377.6				-43.32%
26080	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干87变台	100	65.40%	24.6	24.6				-54.14%
26081	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线前尖支5	200	19.50%	0	0		是	2027年	-32.27%
26082	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变2变压器	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-39.75%
26083	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干40左4左4	315	17.78%	0	0				-60.91%
26084	沈北	农高变	农商线	湖郡小区1局维变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	15.71%
26085	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城4箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-41.79%
26086	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站202变压器	500	36.60%	0	0		是	2028年12月	-43.35%
26087	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分2+1右1	400	15.30%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26088	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园4变电站2变压器	400	13.20%	0	0				100.00%
26089	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站2变压器	500	18.56%	318.7	318.7				-40.75%
26090	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分27左1+1右1	400	12.60%	0	0				100.00%
26091	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分92变台	200	48.99%	0	0				-27.69%
26092	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区1变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	6.19%
26093	新民	大红旗	大红旗变503大红旗	大红线230右7变台	200	37.40%	0	0				-25.68%
26094	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡7变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-39.77%
26095	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干70+1右4柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
26096	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分关营支38变台	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
26097	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城4开闭站3箱变2变压器	630	56.51%	0	0		是	2026年12月	7.57%
26098	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线三中心分06	200	67.50%	0	0		是	2026年12月	-40.33%
26099	东陵	上佰变	上辽线	上辽线上辽干83右1柱上变压器	400	32.40%	0	0				0.00%
26100	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户南台分支015	160	72.19%	28.5	28.5				-30.70%
26101	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	格林春晓2变电站2变压器	500	19.84%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
26102	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期2箱式变电站2配电变压器	630	76.51%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
26103	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂小区1配电室201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2028年12月	3.90%
26104	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路4变电站2变压器	630	31.11%	0	0				100.00%
26105	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	茨子村综合一台(微)	200	0.00%	0	0				4.95%
26106	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	YHG_沈阳张士农副产品股份有限公司基建工程办1变 压器	630	8.10%	0	0		是	2025年12月	-52.06%
26107	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线34(柏一队南台)	315	17.33%	0	0		是	2025年9月	-29.57%
26108	于洪	东民变	东李线	小微东李线57号台	400	24.60%	0	0				13.00%
26109	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分6右4能效柱上变压器	400	29.70%	0	0				100.00%
26110	开发	宁官变	宁富线	圣诺园小区1变电站1变压器	630	38.10%	327.0	327.0				-55.73%
26111	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	YHG_城东干22右1右2	200	65.70%	48.6	48.6		是	2025年12月	-44.09%
26112	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分太前支6	200	37.20%	0	0		是	2026年5月	-20.13%
26113	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左9变台	200	46.05%	87.9	87.9				-66.58%
26114	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉中台	200	90.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.88%
26115	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站1变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
26116	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站202变压器	500	26.88%	315.6	315.6				-44.52%
26117	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右4+1左7	200	104.70%	0	0	2023年8月	是	2027年	0.72%
26118	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站202	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
26119	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	10kV中寺干99加1左分1变压器	200	56.10%	67.8	67.8				-30.68%
26120	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	YHG_老虎六组照明新	200	61.80%	0	0				0.00%
26121	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干53左7加1	315	12.70%	0	0				-42.27%
26122	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区3箱变T2201间隔配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
26123	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	嘉禾3201间隔配电变压器	315	19.68%	221.5	221.5				-52.55%
26124	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干21沙河子分05柱上变压器	400	39.00%	0	0		是	2026年12月	8.67%
26125	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔干91右2	400	64.25%	0	0				100.00%
26126	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡2变电站2变压器	630	18.41%	451.0	451.0				-40.04%
26127	沈河	大东变	大东变054城南乙线	庆余家园配电站1配电变压器	630	20.63%	0	0				3.72%
26128	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变1变压器	630	34.52%	349.5	349.5				-36.72%
26129	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分89右4变台	400	23.70%	0	0		是	2025年12月	39.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26130	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴电分72左23变台	400	17.70%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
26131	于洪	得胜变	得山线95478	青城2站房2变压器	630	61.97%	0	0				-39.03%
26132	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区1站房2变压器	630	66.03%	0	0		是	2025年8月	-39.51%
26133	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城10号变电站201配电变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-45.53%
26134	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区冰哥粮食加工坊	200	53.70%	0	0		是	2026年12月	8.08%
26135	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀三队支4	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-58.70%
26136	大东	劳动变	劳动变70150芳景线	丽景7箱变（单）	630	12.70%	0	0		是		-39.62%
26137	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线159	200	56.93%	66.2	66.2				-31.83%
26138	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分8左4（自维）201间隔配电变压器	315	32.70%	0	0				-40.73%
26139	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线张家店新分5	30	92.67%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.37%
26140	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合三台	200	45.60%	88.8	88.8				-42.90%
26141	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区1变电站202配电变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	41.48%
26142	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期4号变电站1号变压器	630	42.86%	297.0	297.0				-38.92%
26143	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站2变压器	630	7.62%	0	0				-84.64%
26144	于洪	小于变	10kV于山线56286	小微宁官15台区	200	3.30%	173.4	173.4				6.71%
26145	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团南分10	315	43.43%	0	0		是	2025年12月	-26.85%
26146	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城三期3变电站1变压器	400	51.00%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
26147	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期3-2号1号变配电变压器	400	62.70%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
26148	沈北	道义变	道义变地铁线	YHG_辽宁省省直建设集团有限公司2间隔配电变压器	500	37.12%	0	0		是	2026年12月	-44.75%
26149	于洪	铸造变	铸东乙线	林溪郡三期2站房1配电变压器	630	6.67%	0	0				100.00%
26150	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左1加1	200	5.10%	1.7	1.7				-59.28%
26151	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆1变电站201配电变压器	315	59.05%	97.5	97.5		是	2025年12月	-47.00%
26152	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分36变台	100	24.90%	65.1	65.1				-34.36%
26153	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑4号变电站201配电变压器	630	40.63%	0	0				-40.31%
26154	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线21柱上变压器	400	21.25%	0	0				0.00%
26155	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑2变电站1变压器	400	30.00%	240.0	240.0				-36.72%
26156	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干84变台	200	37.88%	104.3	104.3				-41.03%
26157	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
26158	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站1变压器	630	4.13%	0	0		是		-5.46%
26159	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变2变压器	400	29.10%	243.6	243.6				-40.17%
26160	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期1箱式变电站201间隔	630	50.48%	0	0		是	2025年12月	-44.55%
26161	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分6右1柱上变压器	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	-163.45%
26162	铁西	重工变	重工变10874重塔线	污水分10变压器	100	5.70%	84.3	84.3				27.68%
26163	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期4箱变2变压器	630	34.60%	349.0	349.0				-22.66%
26164	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园1站房1变压器	630	38.35%	0	0				-39.82%
26165	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨2箱变1站内变压器	630	46.35%	275.0	275.0				-40.62%
26166	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站1站内变压器	630	29.71%	0	0				-39.13%
26167	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期1变电站2变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-39.21%
26168	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗2箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0				-42.47%
26169	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城3号变电站1变压器	630	54.92%	0	0				-47.90%
26170	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右9右10	100	68.00%	22.0	22.0				-90.72%
26171	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分21右7变台	200	29.70%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
26172	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）1箱式变电站2号变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-41.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26173	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26174	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜3号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26175	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分23兴胜支20	100	63.90%	0	0				-45.54%
26176	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期1202配电变压器	630	63.81%	0	0		是	2028年12月	7.10%
26177	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期4201间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				-89.41%
26178	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干闸北分17右4柱上变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	19.63%
26179	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线人大职工住宅	160	60.00%	48.0	48.0				-39.13%
26180	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线金家村照明	400	19.50%	282.0	282.0		是	2025年11月	-34.03%
26181	法库	果子园	果子园变14111龙山线	果子园变4111龙山线科研凡8	500	36.00%	0	0		是	2028年	-43.15%
26182	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-1变电站202配电变压器	800	32.70%	0	0				-16.27%
26183	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城1箱式变电站配电变压器	400	65.00%	0	0		是	2025年12月	-27.12%
26184	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达6号变电站1号配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2027年12月	-1.14%
26185	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站1号配电变压器	500	32.00%	0	0		是	2027年12月	-37.34%
26186	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块2变电站1变压器配电变压器	630	27.14%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
26187	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线小来虎分005	315	62.10%	0	0				-21.75%
26188	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站1变压器	630	33.71%	0	0		是	2025年12月	73.69%
26189	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期7小区变电站201配电变压器	630	13.65%	0	0				0.00%
26190	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线红旗台村程三家4台	160	62.25%	44.4	44.4				-34.60%
26191	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站201	630	29.52%	0	0		是	2028年12月	-38.85%
26192	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分1+1柱上变压器	400	118.00%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-13.74%
26193	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家支043	80	112.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-23.04%
26194	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干41+1左1	200	2.10%	0	0		是	2027年	0.65%
26195	沈北	新城子	新城线	新城子干23号	315	21.90%	0	0		是	2026年12月	-63.53%
26196	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分21左5左1变台	400	3.20%	347.2	347.2				-42.92%
26197	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	佳华国际大厦202配电变压器	800	30.38%	53.7	53.7				-38.09%
26198	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线218左5变台	100	44.60%	23.8	23.8				-46.56%
26199	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇小区1变电站1变压器	630	25.87%	0	0		是	2025年12月	-32.56%
26200	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26201	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区2变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-8.25%
26202	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干62右8变台	200	57.50%	0	0		是	2025年12月	-29.18%
26203	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家下支13	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
26204	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府2变电站2配电变压器	630	18.73%	449.0	449.0				-33.13%
26205	康平	张强变	张强变76266张强线	张强前辛屯张强干123	50	15.60%	0	0		是	2026年6月	-16.82%
26206	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0				-41.85%
26207	于洪	家俱变	徧锦线	水木城典6变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-39.58%
26208	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉·尚璟二期2变电站2变压器	630	45.40%	0	0				-37.75%
26209	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变1变压器	630	37.46%	331.0	331.0				27.09%
26210	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸2变电站201变压器	630	21.90%	0	0		是	2028年12月	-44.10%
26211	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右6+1	200	33.20%	0	0				-21.93%
26212	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西村照明	50	84.00%	0	0	2025年2月	是	2025年11月	-28.36%
26213	沈北	新城子	新城子变7554农专线	一站式服务-沈阳懿麟食品科技有限公司	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
26214	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	双树村南台区	200	54.00%	72.0	72.0				-34.45%
26215	沈北	清水变	清依线	清依线后屯北支1(后屯A台)	200	73.50%	0	0		是	2026年12月	-35.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26216	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线马泉分28（马泉村综合台）	50	56.80%	16.6	16.6				-39.57%
26217	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖香堤漫步二期1变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26218	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾2号变电站2变压器	630	27.81%	0	0				-43.17%
26219	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子村自来水新	200	60.60%	0	0				0.00%
26220	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月2箱式变电站1配电变压器	800	16.20%	0	0				29.37%
26221	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	城市玫瑰园小区变电站11	630	35.56%	343.0	343.0				-39.73%
26222	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线静安南台	400	48.30%	0	0				-32.20%
26223	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分29	100	46.50%	43.5	43.5				-65.75%
26224	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长于83左1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
26225	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线信用社住宅新	100	28.40%	61.6	61.6				0.00%
26226	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线尖山子支王连军养殖场几2	200	15.90%	0	0		是	2027年	100.00%
26227	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-2961.76%
26228	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	28.80%	0	0				-32.62%
26229	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台平安堡润泽鱼仓公变台区	400	29.10%	243.6	243.6				0.00%
26230	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170臃庄线皮卜18号	100	100.40%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.45%
26231	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城4变电站-2	630	40.38%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
26232	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱支39右9右8	100	22.40%	0	0		是	2026年	0.04%
26233	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园9箱变1变压器	800	39.60%	0	0		是		-15.29%
26234	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府3号变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
26235	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区6变电站1变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-43.15%
26236	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发支57	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-14.27%
26237	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大刘家台	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
26238	于洪	五金变	五兰乙线	前进村3	200	88.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.84%
26239	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支72	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
26240	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线151右12	400	9.90%	0	0		是	2026年	-55.23%
26241	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左1右1	200	21.00%	0	0				1.15%
26242	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线16变台	400	29.25%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
26243	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分6	315	74.67%	48.3	48.3				-39.48%
26244	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城4箱变2变压器	400	28.80%	244.8	244.8				6.62%
26245	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛4箱变2变压器	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	33.39%
26246	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放大棚台	80	46.75%	34.6	34.6				-34.24%
26247	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1支006	80	14.44%	0	0				-18.88%
26248	康平	田家变	田家变76146田南线	后廖组分台3柱上变压器	50	125.40%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-46.98%
26249	沈北	清水变	清依线	238加1右分2变压器（清洁能源）	400	11.55%	0	0		是	2026年12月	-27.87%
26250	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖六号（微）	400	26.10%	234.0	234.0				16.39%
26251	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风乙线东风干4	315	36.83%	167.5	167.5				-39.28%
26252	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分55柱上变压器	50	47.70%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
26253	沈河	顺城变	顺城变080广宣乙线	万科金色3-1变电站1变压器	630	44.44%	287.0	287.0				-44.25%
26254	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组分台	200	46.20%	87.6	87.6				21.14%
26255	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园3箱式变电站2配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
26256	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干113右8变台	200	54.90%	0	0				-31.50%
26257	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北分19变台	200	111.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-27.02%
26258	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线17变台	160	75.75%	22.8	22.8				-34.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26259	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分33右7变台	80	107.63%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-34.58%
26260	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支78变台	50	0.00%	0	0				0.00%
26261	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线沉潭木分74右14变台	100	123.20%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-23.41%
26262	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分40变台	200	67.10%	0	0				-40.65%
26263	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南威子分房申支6变台	160	87.38%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-34.50%
26264	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	候头沟5组照明（2021微）	200	70.70%	38.6	38.6				-32.38%
26265	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区忠红农民专业合作社	200	6.00%	168.0	168.0				5.61%
26266	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站2变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	72.83%
26267	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城2变电站1变压器	630	37.33%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
26268	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26269	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都2号变电站201配电变压器	630	22.10%	0	0				-40.04%
26270	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡2号变电站201配电变压器	800	13.88%	609.0	609.0				100.00%
26271	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城3站房2变压器	630	58.67%	197.4	197.4				-38.86%
26272	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期3号变电站1号配电变压器	630	16.51%	0	0				61.61%
26273	东陵	中马变	高坎线	高坎干兴隆分23柱上变压器	200	53.70%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
26274	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园31主变	400	18.80%	0	0				-47.29%
26275	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区4变电站2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				77.71%
26276	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村2机井	100	44.40%	45.6	45.6		是	2025年10月	-52.79%
26277	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分31左支01变压器	100	53.10%	36.9	36.9				-44.71%
26278	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线53右8变台	400	63.00%	0	0		是	2025年12月	-3.10%
26279	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线椴树沟分崔家屯东支6（崔家屯新东台）	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	13.65%
26280	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区9变电站201间隔配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2028年12月	-44.09%
26281	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城7号变电站2号变压器	1000	77.20%	0	0		是	2027年12月	-29.42%
26282	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站1变压器	630	32.70%	361.0	361.0				-37.94%
26283	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗北台照明	200	57.45%	65.1	65.1		是	2026年12月	-48.51%
26284	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登南分03	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26285	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区3箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%
26286	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉二分厂一队照明	200	33.90%	112.2	112.2				-44.46%
26287	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变2变压器	630	24.76%	318.7	318.7				-34.24%
26288	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	环卫处	400	8.25%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
26289	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）5变电站1配电变压器	800	52.20%	302.4	302.4				7.75%
26290	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线八音台南台大棚nz	400	124.00%	0	0	2024年9月			-36.12%
26291	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯支34	200	11.20%	0	0		是	2025年12月	-40.17%
26292	和平	青年变	青年变362青好线	源增变电站1主变	500	33.40%	0	0				-33.98%
26293	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	浑河农场箱变202间隔配电变压器	400	11.40%	0	0				100.00%
26294	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站2变压器	630	30.00%	10.0	10.0				-41.18%
26295	东陵	中马变	满堂线	世茂棋盘山B区三期箱变1变压器	400	17.40%	0	0		是	2026年12月	-47.87%
26296	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大山下支026	50	115.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.86%
26297	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	YHG 世纪干89右8自	200	10.50%	159.0	159.0				-37.07%
26298	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分8右2	400	55.65%	0	0		是		-14.98%
26299	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新2号台	200	4.80%	0	0				-31.02%
26300	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线192左2	200	4.40%	0	0		是	2026年	0.00%
26301	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线210+1左1	400	9.30%	0	0				-18.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26302	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右1左3柱上变压器	400	82.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-45.74%
26303	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分35+1右1	400	19.20%	0	0				51.46%
26304	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线二分厂分8右1变台	400	44.70%	181.2	181.2				0.00%
26305	和平	太原变	太原变086民族乙线	北三KB1201间隔配电变压器	400	7.20%	331.2	331.2				0.00%
26306	沈河	站前变	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站1变压器	800	12.00%	624.0	624.0				-44.19%
26307	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之9+1柱上变压器	315	7.30%	0	0		是	2025年12月	-34.25%
26308	苏家屯	桃仙变	桃仙变6254莫山线	安南线莫八八分6+1左1	200	17.70%	0	0				93.28%
26309	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线回营分08	315	32.76%	0	0		是	2028年	-50.34%
26310	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站2变	800	63.38%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
26311	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分58右10	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
26312	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利2支2	50	10.00%	40.0	40.0				44.38%
26313	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干137柱上变压器	315	48.51%	0	0		是	2026年12月	-30.74%
26314	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子西台支09	50	24.40%	0	0		是	2025年12月	-145.63%
26315	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线19柱上变压器	315	28.25%	0	0				-52.43%
26316	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-19母 线配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-37.01%
26317	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区22主变	500	24.00%	330.0	330.0				-37.01%
26318	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干36左28	315	58.29%	0	0		是	2025年	-76.35%
26319	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分北水利支4	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
26320	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城3箱变2变压器	400	31.60%	0	0		是		16.03%
26321	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站2号变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-40.47%
26322	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园12主变	800	0.00%	0	0				0.00%
26323	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区4变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-20.61%
26324	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六分8左1变台	400	9.00%	0	0				100.00%
26325	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线三合卜大棚023	50	92.20%	0	0	2024年7月	是	2026年6月	10.05%
26326	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线203南支004	200	77.10%	0	0		是	2026年12月	-29.29%
26327	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分26左13变台	100	66.80%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
26328	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	浑南生态园变电站1号配电变压器	630	23.33%	0	0				-41.90%
26329	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城6变电站变压器	630	36.19%	0	0		是	2028年12月	-40.94%
26330	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站201间隔配电变压器	800	18.38%	0	0				-41.79%
26331	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居9号变电站202间隔配电变压器	630	24.44%	0	0				-42.91%
26332	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城1号变电站1号变压器	630	8.25%	515.0	515.0				-40.36%
26333	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站1号变压器	630	16.51%	218.6	218.6				-38.51%
26334	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区4变电站1变压器	630	1.59%	0	0				100.00%
26335	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站201配电变压器	630	51.05%	0	0				-38.89%
26336	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站202配电变压器	500	43.52%	0	0				-42.83%
26337	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	刑柏中台	400	45.60%	177.6	177.6				-17.73%
26338	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子东泉甲25	200	41.10%	97.8	97.8				-7.28%
26339	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	寇家四组照明	100	78.90%	0	0		是	2026年12月	-41.03%
26340	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置学府翠园小区变电站201变压器	400	2.80%	348.8	348.8				100.00%
26341	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线91柱上变压器	200	60.00%	60.0	60.0		是	2026年12月	-34.38%
26342	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线新光蓓蕾分9	200	2.10%	175.8	175.8				100.00%
26343	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园25小区变电站201配电变压器	500	28.16%	0	0				-41.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26344	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左47左8	200	8.50%	163.0	163.0				-59.68%
26345	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线105右分02	100	91.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.70%
26346	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分13柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
26347	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6右1柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
26348	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线新成子分支线004	50	139.20%	0	0	2025年8月			-36.25%
26349	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支13	30	48.00%	0	0		是	2026年12月	-76.49%
26350	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花7箱式变电站2配电变压器	630	51.05%	0	0				-13.68%
26351	东陵	世园变	世高线	天琴湾1箱变1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-80.75%
26352	铁西	历工变	历工变10450重联线	金辉优步大道小区202间隔配电变压器	800	34.88%	124.9	124.9		是	2028年12月	-62.05%
26353	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站1配电变压器	800	36.90%	0	0		是	2025年12月	-45.87%
26354	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线25左13变台	400	41.50%	194.0	194.0				-32.42%
26355	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村5机井	50	47.60%	21.2	21.2				-54.41%
26356	东陵	祝家变	磨料线	磨料线混凝土分28右1柱上变压器	200	20.40%	139.2	139.2				100.00%
26357	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线157+1右1	200	33.90%	0	0				100.00%
26358	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1左4变压器	50	58.20%	0	0		是	2026年12月	-51.71%
26359	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线55柱上变压器	400	48.60%	0	0				0.00%
26360	沈北	农高变	农柳线	沈阳岭海房地产有限公司3变电站201配电变压器	630	14.92%	0	0				-23.80%
26361	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分15+1右1	200	12.00%	0	0				5.29%
26362	东陵	世园变	世满乙线	上水溪谷二期1箱变1变压器	400	7.50%	330.0	330.0				-40.74%
26363	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线主线分后岗支60左6变台	400	60.90%	0	0				-42.89%
26364	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干杜屯分56变台	160	39.38%	0	0				-36.63%
26365	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干芦屯分王窝支3右1变台	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-32.55%
26366	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站2号变压器	800	38.25%	0	0		是	2027年12月	-39.40%
26367	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分20	100	9.00%	81.0	81.0				-41.47%
26368	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线293左3变台	400	143.70%	0	0	2025年8月			-32.34%
26369	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分115右10变台	100	67.50%	0	0		是	2025年12月	-38.05%
26370	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	YHG_妈妈街南二台新台	315	69.52%	0	0		是	2025年11月	-25.79%
26371	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线佳美小区变	250	41.28%	121.8	121.8				-34.85%
26372	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线虎联干031	160	96.25%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-62.36%
26373	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	茉莉公馆3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	99.60%	0	0	2024年6月			19.68%
26374	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	茉莉公馆4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	55.24%	0	0				-14.43%
26375	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站1变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
26376	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站2021变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-41.99%
26377	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	瑞士风情小区7变电站2变压器	500	35.20%	0	0				-38.44%
26378	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区1变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
26379	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜5号箱式变电站1号配电变压器	630	28.89%	385.0	385.0				-45.26%
26380	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站1号变压器	630	36.83%	0	0		是		-39.14%
26381	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干36变台	200	54.60%	0	0		是	2025年12月	-16.54%
26382	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线99变台	100	85.80%	4.2	4.2	2025年5月			-36.86%
26383	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变201配电变压器	800	39.50%	0	0		是	2026年12月	-40.04%
26384	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分218左3变台	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	31.63%
26385	沈北	新城子	新城线	YHG_工业局分支2柱上变压器	250	101.20%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-36.64%
26386	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区3局维箱变201变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26387	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡13号小区变电站2变压器	630	33.52%	0	0				-18.79%
26388	康平	中心变	中心变2607纺纱线	迎宾花园小区1箱变202间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	0.51%
26389	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分21+1左2	400	16.65%	0	0		是	2026年	14.78%
26390	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15变台	200	79.40%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
26391	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区1变电站1变压器	500	39.36%	0	0		是	2025年12月	-45.46%
26392	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院干18	400	84.25%	23.0	23.0	2022年12月			-37.78%
26393	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	东上坎机井	80	37.25%	42.2	42.2				-41.22%
26394	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
26395	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线35左2变台	200	97.05%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-19.97%
26396	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分6变台	200	100.80%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-43.59%
26397	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分29	200	33.00%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
26398	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	鑫丰御景华庭2变电站202变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
26399	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸3变电站201配电变压器	400	57.00%	132.0	132.0				-15.04%
26400	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分邸彪养殖支2	400	1.50%	0	0		是	2025年11月	0.00%
26401	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分51左2	400	11.50%	0	0		是	2026年	-37.40%
26402	苏家屯	李相变	李相变	李古线63右3柱上变压器	400	46.60%	173.6	173.6				-27.83%
26403	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26404	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府2箱式变电站202间隔配电变压器	630	9.40%	507.8	507.8				-40.93%
26405	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	金地领峯1变电站1配电变压器	800	0.00%	380.0	380.0				100.00%
26406	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大块地	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-30.56%
26407	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站2配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
26408	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期3变电站2号变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	87.59%
26409	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润长白中心变电站201间隔（甲）配电变压器	800	69.90%	0	0				59.09%
26410	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城3箱变1变压器	500	46.40%	0	0		是	2026年12月	-41.18%
26411	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变2变压器	630	33.81%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
26412	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干109左1右1	200	30.00%	0	0		是	2025年	-25.63%
26413	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分3柱上变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	-0.40%
26414	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-1间隔201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
26415	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡大棚	80	50.00%	0	0		是	2025年11月	-33.80%
26416	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分苗圃支3右分支1变压器	50	74.40%	0	0				-62.47%
26417	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房于家房村泰丰畜牧台变台区	400	20.40%	278.4	278.4				0.00%
26418	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子村分01	200	35.30%	0	0		是	2026年6月	-35.97%
26419	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线三家支054	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-24.54%
26420	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线小城市分9	200	54.00%	0	0		是	2026年6月	-22.80%
26421	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外东南二台(2020微)	400	30.90%	236.4	236.4				-153.24%
26422	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线聂力南台分支04	200	27.80%	0	0		是	2026年12月	-29.93%
26423	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分后新支3	200	26.33%	0	0		是	2026年5月	-25.75%
26424	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期2变电站202间隔配电变压器	630	22.48%	0	0				5.19%
26425	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年	100.00%
26426	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	泰和府1号变电站201间隔（东官线）配电变压器	630	3.17%	0	0				46.03%
26427	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站201配电变压器	800	27.00%	0	0				-40.73%
26428	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线130右5左2	250	90.00%	0	0	2025年2月	是	2027年	-34.23%
26429	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分24柱上变压器	400	59.00%	0	0		是	2025年12月	-42.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26430	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分15右1变台	200	7.80%	164.4	164.4				100.00%
26431	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙7箱变1变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-41.76%
26432	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅2箱变1变压器	800	22.88%	452.5	452.5				-41.55%
26433	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左5	315	45.40%	0	0		是	2026年12月	-35.61%
26434	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白村台分支线1	100	59.70%	0	0		是	2026年12月	-33.87%
26435	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站2主变	800	26.63%	507.0	507.0				-44.88%
26436	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左5变压器	400	40.40%	0	0		是	2025年12月	-35.57%
26437	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十号变电站201间隔配电变压器	800	29.25%	0	0				-32.66%
26438	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心3号变电站2号变压器	400	58.88%	124.5	124.5				-42.16%
26439	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线前房身四组照明新	100	45.30%	0	0				0.00%
26440	于洪	东民变	东民线	东民2台区	200	17.85%	0	0				-37.65%
26441	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	23.17%	421.0	421.0				100.00%
26442	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A2台	400	27.00%	0	0				-22.00%
26443	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家B台	400	11.10%	0	0				-55.45%
26444	于洪	大潘变	大彰线	小微前庙一台区	200	98.10%	0	0	2024年6月	是	2025年	-0.07%
26445	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区4变电站1变电站	500	36.16%	0	0		是	2028年12月	-39.47%
26446	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干27柱上变压器	400	19.75%	0	0		是	2025年12月	-37.38%
26447	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干23	50	76.40%	0	0		是	2025年	-46.12%
26448	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分移动支石兴民养殖几2	200	13.50%	0	0		是	2028年	0.00%
26449	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线猪毛厂支002	200	85.20%	9.6	9.6	2025年4月			-34.22%
26450	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线沈阳市于洪区大潘社区委员会	250	84.48%	0	0	2022年12月	是	2025年	-38.10%
26451	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家村台支04	100	54.90%	0	0		是	2026年12月	-41.07%
26452	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房新立电渔客隆淡水鱼公变台区	200	39.90%	0	0				100.00%
26453	于洪	曹家变	曹大乙线	小于小微1台区	200	81.60%	16.8	16.8	2024年9月	是	2025年	12.48%
26454	沈北	大志变	大志变70564志西线	木匠分31号	100	88.80%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-41.15%
26455	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台2大棚	100	76.60%	13.4	13.4				-28.83%
26456	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房五组照明	200	41.60%	96.8	96.8				-41.06%
26457	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分21右2柱上变压器	400	33.90%	0	0				-61.56%
26458	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典5变电站1变压器	630	39.37%	0	0				-39.38%
26459	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线74+1右1	200	87.60%	0	0	2022年12月			-29.25%
26460	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村2号变电站1号变压器	630	44.44%	0	0				-40.39%
26461	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里4号变电站201配电变压器	630	55.87%	0	0				-40.98%
26462	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干44右1	100	43.20%	46.8	46.8				7.24%
26463	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分51	400	47.60%	0	0				-128.07%
26464	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱式变电站1配电变压器	630	99.43%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-36.33%
26465	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支西支008	200	40.20%	0	0				-36.83%
26466	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	方聚线工业4台支3	200	60.30%	0	0				100.00%
26467	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分北土城支北六队几2	200	10.50%	0	0		是	2027年	14.15%
26468	东陵	李相变	李古线	德胜花园1箱变2变压器	630	30.79%	373.0	373.0				-32.62%
26469	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城19变电站变压器	630	13.21%	0	0		是	2027年12月	-45.95%
26470	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支71右26右1变台	200	18.00%	0	0				100.00%
26471	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园2变电站201变压器	630	30.48%	0	0		是	2028年12月	-42.23%
26472	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	千德1箱变1变压器	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-43.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26473	辽中	金山变	金山变45540金杨线	后尖山小微分台	200	39.60%	100.8	100.8				-35.64%
26474	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站1公变	630	63.24%	168.6	168.6				-41.90%
26475	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	家福苑箱变配电变压器1公变	160	72.00%	28.8	28.8				-43.43%
26476	沈北	河北变	10kV河岗线84656	新城子区丁福来养殖厂工程（一站式）	200	10.88%	158.3	158.3		是	2026年12月	5.93%
26477	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘家村北台	200	29.10%	121.8	121.8				12.92%
26478	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站2变压器	500	55.36%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
26479	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	虎开干蓝田分5杆（一站式）	200	2.40%	175.2	175.2				-49.76%
26480	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥干101杆（一站式）	200	101.00%	0	0	2022年12月			-13.81%
26481	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分20变台	100	68.70%	21.3	21.3				-33.61%
26482	于洪	大潘变	大视线	弘泽锦城1站房1变压器	630	24.89%	0	0				-41.21%
26483	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼2号箱式变电站2号配电变压器	500	23.04%	0	0				-40.36%
26484	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区二期变电站201	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
26485	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都9号变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0				-42.86%
26486	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	华瑞家园2箱变1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-36.23%
26487	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼3箱变2变压器	630	41.27%	307.0	307.0				99.90%
26488	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右9右7柱上变压器	400	83.10%	0	0	2025年8月			0.00%
26489	铁西	历工变	历工变10472光明线	冶金粉末1期变电站201间隔配电变压器	630	6.67%	0	0		是	2028年12月	-16.00%
26490	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26491	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干124右2	400	19.50%	282.0	282.0				0.00%
26492	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村综合（2021微）	400	15.60%	297.6	297.6				2.89%
26493	大东	善邻变	善邻变81052善环线	中环广场1变电站1变压器	800	39.38%	405.0	405.0				3.96%
26494	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站2变压器	630	33.97%	353.0	353.0				-37.34%
26495	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	智慧谷1小区局维变电站202配电变压器	630	3.17%	0	0		是	2026年12月	12.51%
26496	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线33左9+1右1	80	94.50%	0	0	2024年12月			26.20%
26497	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左分7左支12右T2台区	100	36.30%	0	0		是	2026年12月	-54.31%
26498	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈煤大桥16箱变201配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2026年12月	-15.36%
26499	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵115台	200	7.20%	97.3	97.3				10.13%
26500	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变2变压器	630	67.43%	6.9	6.9				-43.54%
26501	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期2变压器	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	-32.76%
26502	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线天宝佳园	160	81.00%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-40.17%
26503	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队北台	100	61.80%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
26504	大东	如意变	如意变80860意小乙线	远东1箱变1站内变压器	630	62.98%	170.2	170.2				-39.61%
26505	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期3站房1配电变压器	630	40.95%	0	0				-33.66%
26506	于洪	范屯变	范北线	小微兰屯东二加一	200	84.60%	10.8	10.8	2024年9月			-38.42%
26507	沈北	清水变	清水变73648清辉线	温馨馨箱变201配电变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-24.40%
26508	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊5变电站1变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26509	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区3变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-41.96%
26510	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分63右4变台	200	107.70%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	6.02%
26511	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支22变台	100	50.40%	23.8	23.8				-79.61%
26512	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左5左2柱上变压器	400	57.00%	0	0		是	2025年12月	-60.46%
26513	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线陆家村1台	200	129.60%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-36.86%
26514	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	道义变260俪景线俪景线002	200	68.40%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
26515	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	龙湖花千树二期1变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	31.2	31.2				-33.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26516	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合三台(微)	400	31.50%	0	0		是	2025年11月	6.19%
26517	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期2-2配电变压器	800	36.00%	0	0				-41.21%
26518	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干冯屯分34变台	200	26.40%	0	0				-38.10%
26519	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运1箱变2变压器	800	13.88%	0	0				-38.72%
26520	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城3箱变1变压器	630	30.48%	0	0				-47.57%
26521	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城3变电站2站内变压器	630	27.43%	0	0				-43.75%
26522	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利C座1变电站2站内变压器	800	35.50%	0	0				-41.56%
26523	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘电支24左6变台	200	48.30%	0	0				-33.60%
26524	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支042	100	106.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-33.61%
26525	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分25+1柱上变压器	400	82.80%	0	0	2025年8月			100.00%
26526	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变2变压器	500	15.68%	0	0		是	2026年12月	-41.13%
26527	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期11号变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
26528	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑1号变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-36.64%
26529	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村10号变电站2号配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-38.45%
26530	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区1箱变(单)	630	37.46%	0	0				-45.14%
26531	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变2变压器	800	43.13%	0	0				-39.33%
26532	于洪	范屯变	范古线	小微全胜村西台1	400	14.40%	0	0		是	2025年9月	-33.52%
26533	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站201配电变压器	630	40.13%	0	0				-42.41%
26534	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期4小区变电站202配电变压器	630	14.92%	0	0				0.00%
26535	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期2变电站1配电变压器	800	69.60%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
26536	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站202	630	32.38%	363.0	363.0				-40.03%
26537	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区1变电站1变压器	630	46.10%	276.6	276.6				-38.83%
26538	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线土耳坨新大棚	400	53.48%	146.1	146.1				-36.79%
26539	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	乐山2箱式变电站配电变压器	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	-57.45%
26540	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区1变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26541	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城2变电站1变压器	500	47.20%	0	0		是	2025年12月	-37.30%
26542	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分28左1右1	400	26.40%	0	0				-44.53%
26543	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	南乱分26左3	200	54.30%	71.4	71.4				-36.81%
26544	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔2箱式变电站2配电变压器	800	44.70%	0	0		是	2025年12月	-31.94%
26545	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	林东干12右5	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
26546	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期1箱变2号变压器	630	8.63%	228.8	228.8				79.42%
26547	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分70左16	100	73.60%	0	0		是	2025年	-31.89%
26548	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线凤凰2支01	200	35.50%	0	0		是	2026年5月	-28.90%
26549	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线胜利台分支线018	100	73.20%	16.8	16.8				-32.54%
26550	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26551	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站2变压器	400	83.50%	0	0	2025年8月	是		-29.71%
26552	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干14加1右3	400	29.10%	0	0		是		100.00%
26553	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区4箱式变电站202间隔配电变压器	800	24.00%	0	0				-35.69%
26554	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干王滨甲线173左分03柱上变压器	200	43.20%	93.6	93.6				-40.22%
26555	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线10kV郝义干55柱上变压器	315	57.90%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
26556	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园1箱变2变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-39.92%
26557	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干小辛四五组支011	50	88.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-5.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26558	开发	宁官变	宁富线	万象首府小区1变电站2变压器	800	32.10%	463.2	463.2				-23.15%
26559	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线24右9左3变台	200	9.90%	0	0				0.00%
26560	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期4箱式变电站1配电变压器	315	44.95%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
26561	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区1箱变(单)	800	64.00%	208.0	208.0				-43.39%
26562	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	鲁尔新天地一二期小区202间隔配电变压器	800	23.70%	530.4	530.4				-43.57%
26563	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线13	400	36.25%	0	0				-42.17%
26564	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线后岗子分22	200	29.20%	121.6	121.6				-53.36%
26565	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线17右1	315	14.60%	0	0		是	2026年	20.87%
26566	沈北	新城子	新城线	新城子线侯三分018新卜二B	100	38.00%	0	0		是	2026年12月	-41.92%
26567	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线靠山屯中台	200	84.00%	12.0	12.0	2025年4月			-40.01%
26568	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左8柱上变压器	500	61.20%	0	0		是	2025年12月	-54.12%
26569	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右6	315	33.71%	177.3	177.3				-47.86%
26570	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线83变台	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-28.66%
26571	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分67变压器	200	8.70%	162.6	162.6				-45.90%
26572	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左3变压器	315	33.52%	177.9	177.9				-45.33%
26573	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支14右4变压器	100	19.80%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
26574	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分13左2	400	33.25%	0	0				-41.14%
26575	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分8左02	100	28.20%	0	0		是		-11.90%
26576	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右2柱上变压器	315	23.81%	208.5	208.5		是	2025年12月	-41.87%
26577	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分6变压器	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
26578	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家干42右2	315	23.17%	0	0				-51.99%
26579	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分12左1柱上变压器	400	18.25%	0	0		是	2025年12月	-43.46%
26580	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分6柱上变压器	315	15.56%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
26581	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干21右6	315	39.68%	0	0				-38.06%
26582	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右10柱上变压器	315	59.68%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
26583	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干10左4变压器	250	16.80%	0	0		是	2025年12月	-79.22%
26584	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分4变压器	250	26.88%	0	0		是	2025年12月	-60.46%
26585	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分10变压器	315	15.24%	0	0		是	2025年12月	-45.80%
26586	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分11	160	47.25%	0	0		是	2026年	-30.26%
26587	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线61	400	4.50%	0	0		是	2026年	11.09%
26588	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分11	315	83.49%	0	0	2024年6月	是	2026年	-35.81%
26589	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左6	315	60.00%	0	0				-39.44%
26590	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左9	315	56.83%	0	0				-41.31%
26591	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干10变压器	315	68.89%	0	0		是	2025年10月	-47.05%
26592	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线6左1	315	35.05%	173.1	173.1				-40.55%
26593	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	亦农甲线亦农干19右13变压器	200	62.00%	0	0				-42.51%
26594	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分16公变1	315	27.94%	195.5	195.5				-41.40%
26595	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分10公变	400	35.10%	219.6	219.6				-47.38%
26596	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左4公变	315	44.76%	0	0		是	2026年12月	-42.10%
26597	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	万中干8公变	315	70.79%	6.9	6.9		是	2025年12月	-44.43%
26598	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线16	315	31.11%	0	0		是	2026年12月	-45.25%
26599	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干22	315	15.24%	0	0				-59.45%
26600	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干18右2柱上变压器	315	6.35%	0	0		是	2025年12月	-40.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26601	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分6右1柱上变压器	315	85.08%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-47.86%
26602	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干56左3	200	5.50%	0	0		是		-50.38%
26603	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分14+1公变	250	30.40%	0	0				-44.85%
26604	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干6公变	315	49.52%	0	0		是	2026年12月	-38.17%
26605	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右3变台	315	37.78%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
26606	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干矿棉分2右1变压器	315	30.79%	169.7	169.7				-58.09%
26607	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三分8	400	18.90%	0	0				-33.34%
26608	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干70左5	315	15.56%	0	0				-40.14%
26609	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分49左2	50	26.00%	32.0	32.0				-71.47%
26610	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干57柱上变压器	200	11.70%	0	0		是	2025年12月	-148.48%
26611	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左12	200	63.00%	0	0		是	2027年	-47.17%
26612	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干63	200	12.40%	0	0		是		-19.94%
26613	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分9右5变压器	315	6.67%	0	0		是	2025年12月	-48.75%
26614	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分6	315	66.03%	75.5	75.5				-42.24%
26615	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分36	100	5.10%	84.9	84.9				-32.67%
26616	铁西	重工变	重工变10870城治线	于洪干农药分24	400	50.70%	157.2	157.2		是	2028年12月	-43.78%
26617	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支3左1变台	100	19.20%	70.8	70.8				-9.16%
26618	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支7左3变压器	315	10.48%	250.5	250.5				-36.30%
26619	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分36柱上变压器	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-86.37%
26620	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左7之1柱上变压器	250	42.00%	0	0		是	2025年12月	-15.64%
26621	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干15柱上变压器	315	53.33%	0	0		是	2025年12月	-16.43%
26622	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分28	200	57.30%	0	0				-40.70%
26623	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干76	400	0.15%	0	0		是		0.00%
26624	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分18左3柱上变压器	315	46.73%	0	0		是	2025年12月	-40.72%
26625	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工干油漆分6左15柱上变压器	315	2.54%	275.5	275.5				-47.91%
26626	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线66变台	315	44.44%	0	0		是	2025年12月	-39.93%
26627	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线58	400	52.50%	0	0		是	2027年12月	-38.38%
26628	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14左3	315	56.51%	105.5	105.5				-33.21%
26629	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分25柱上变压器	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-45.84%
26630	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区3变电站1变压器	500	50.40%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
26631	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	嘉禾21主变	630	9.21%	509.0	509.0				-46.30%
26632	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	荣安箱变2变压器	500	38.88%	0	0		是	2026年12月	-43.50%
26633	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
26634	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变2号变	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
26635	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡一期5变电站1号变	500	60.40%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
26636	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光1变电站1变压器	630	50.79%	0	0				-45.36%
26637	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	中频小区变电站1变压器	200	34.00%	0	0		是	2025年12月	-0.25%
26638	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑6变电站（原尊龙苑变电站）202	630	35.24%	0	0		是	2028年12月	25.97%
26639	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区3箱变2变压器	630	45.08%	0	0		是	2025年12月	-38.16%
26640	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江1箱变2变压器	400	45.00%	0	0		是	2025年12月	-48.97%
26641	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
26642	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房3箱变1	630	24.76%	0	0		是		-42.47%
26643	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站2变压器	400	17.25%	0	0		是	2025年12月	-36.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26644	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站2变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
26645	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	揽军路小区变电站201	400	43.50%	0	0		是	2028年12月	-44.31%
26646	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站1变压器	400	15.60%	297.6	297.6				-40.57%
26647	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站2变压器	630	46.67%	273.0	273.0				-38.42%
26648	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站2号变压器	500	26.40%	10.0	10.0				-42.64%
26649	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙10箱变1变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-45.10%
26650	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俪都2期2箱变2变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-45.17%
26651	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	里仁居箱变201	630	40.00%	315.0	315.0				-43.91%
26652	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区5变电站201配电变压器	800	83.40%	52.8	52.8	2025年6月			-34.42%
26653	铁西	万达变	万达变56074万兴甲线	浑河六区2变电站201	500	122.80%	0	0	2025年6月			-42.03%
26654	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区2变电站201柜	400	61.50%	114.0	114.0				-42.38%
26655	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站201柜	630	38.73%	323.0	323.0				-46.73%
26656	铁西	历工变	历工变10472光明线	新湖北国之春五期B区2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26657	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北斗新苑小区变电站202变压器	630	36.83%	335.0	335.0				-48.57%
26658	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园2变电站202柜	630	20.32%	439.0	439.0				-41.79%
26659	沈河	大东变	滨河2变电站1变压器	滨河2变电站1变压器	315	79.68%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
26660	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	浅草绿阁2变电站202柜	630	27.62%	393.0	393.0				-41.35%
26661	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临小区1变电站202变压器	800	27.00%	0	0				-43.68%
26662	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈铁南八2主变	500	32.00%	0	0				-43.39%
26663	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变2号变	630	21.59%	363.7	363.7				-44.45%
26664	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园22主变	630	16.19%	465.0	465.0				-42.12%
26665	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	供电局2箱变1号变	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
26666	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变2站内变压器	500	28.32%	0	0				-42.94%
26667	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站1号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
26668	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变2变压器	630	18.67%	0	0				-38.43%
26669	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔2箱变1变压器	500	20.48%	347.6	347.6				-43.30%
26670	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站202配电变压器	630	41.90%	0	0				-41.23%
26671	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际6号变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-39.02%
26672	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾2箱变2变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	-40.60%
26673	沈河	长青变	长青变466青阳线	东陵廉租房箱变1变压器	500	12.96%	385.2	385.2				-49.03%
26674	沈河	长青变	长青变466青阳线	东陵廉租房箱变2变压器	500	0.00%	450.0	450.0				-38.31%
26675	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	强大小区1变电站201	630	22.86%	423.0	423.0				-43.63%
26676	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	正光箱变1变压器	630	30.48%	0	0				-45.75%
26677	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟4变电站1变压器	400	75.50%	0	0				-38.37%
26678	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭1箱变1变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-47.50%
26679	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	珠紫里箱变2变压器	630	41.90%	6.9	6.9		是	2025年12月	-43.57%
26680	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站2变压器	500	14.72%	376.4	376.4				-46.31%
26681	和平	方型变	方型变466南三乙线	玉麟世家主变	315	29.46%	190.7	190.7				-40.96%
26682	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩—2箱变2变压器	500	40.80%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
26683	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期2箱变1变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-42.93%
26684	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光2箱变1变压器	630	15.56%	469.0	469.0				-42.77%
26685	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强7箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-57.32%
26686	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站201变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-31.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26687	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品7#变电站2变压器	630	38.48%	0	0		是		-46.00%
26688	沈河	万柳变	万柳变284万国线	天合花园箱变1变压器	400	15.20%	0	0		是	2026年12月	-44.98%
26689	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金颂园4变电站202	630	23.17%	421.0	421.0				-44.10%
26690	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁5201	630	15.87%	467.0	467.0				-39.97%
26691	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变1变压器	630	24.76%	0	0				-39.93%
26692	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变2变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-37.56%
26693	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	站西箱变2变压器间隔2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26694	大东	望花变	望花变70242上园乙线	沈政住宅1站内变压器	500	16.80%	0	0				-43.19%
26695	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	e佰家园小区2变电站201	400	27.20%	251.2	251.2				-48.47%
26696	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变1号变	500	49.60%	0	0		是	2025年12月	-48.92%
26697	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变2号变	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
26698	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居二期1变电站202	500	30.40%	298.0	298.0				-44.99%
26699	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	澳普2箱变1	400	20.10%	279.6	279.6				-33.88%
26700	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变2	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-48.17%
26701	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区10号箱变1号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
26702	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变2号变	400	34.80%	0	0				-41.35%
26703	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变2	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
26704	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰5箱变1	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-45.16%
26705	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变1	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
26706	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变1变	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
26707	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站1号变压器	630	21.27%	0	0				-39.17%
26708	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色2号变电站1号变压器	1000	37.50%	0	0				-42.91%
26709	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变1	630	68.83%	0	0		是	2025年12月	-74.03%
26710	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民2环网柜5箱变1变压器配电变压器配电变压	630	16.38%	0	0		是	2026年12月	-43.22%
26711	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站2变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-40.81%
26712	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北甲线101+1右1	200	45.60%	0	0				-41.02%
26713	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区三期1变电站201间隔配电变压器	630	14.92%	0	0				10.37%
26714	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站1变压器	315	41.90%	151.5	151.5				-31.75%
26715	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干81右5变台	200	18.60%	142.8	142.8				-177.98%
26716	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓2变电站202变压器	500	34.00%	280.0	280.0				-41.46%
26717	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期1箱式变电站1配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
26718	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左3诚添201间隔配电变压器	500	24.80%	326.0	326.0				-39.91%
26719	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城17号变电站201配电变压器	630	38.41%	0	0				-41.56%
26720	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站2号变压器	630	16.00%	218.6	218.6				-43.75%
26721	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代3号变电站202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0				-26.78%
26722	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右7右7变台	200	8.40%	163.2	163.2				2.52%
26723	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分9右8变台	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	-38.22%
26724	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾4箱变2变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-40.59%
26725	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区5局维变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	42.52%
26726	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府4变电站2变压器	630	6.67%	0	0				100.00%
26727	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分18右05	400	10.70%	0	0		是	2025年	-34.58%
26728	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光3箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
26729	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右1+1柱上变压器	315	46.48%	0	0		是	2025年12月	-37.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26730	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语七期1箱式变电站1配电变压器	630	37.46%	0	0				-37.16%
26731	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城6箱变202配电变压器	800	15.38%	597.0	597.0		是	2026年12月	-37.51%
26732	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线19变台	200	65.20%	0	0				-36.59%
26733	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线政府楼832	200	60.00%	60.0	60.0				-43.92%
26734	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园5站房1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.11%
26735	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分62右5变台	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	-38.95%
26736	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站2号变压器	800	43.13%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
26737	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	富禹天玺一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2025年12月	12.27%
26738	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙于62+1柱上变压器	315	27.43%	0	0		是	2026年12月	-36.49%
26739	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	金地九溪1变电站1号配电变压器	630	34.60%	349.0	349.0		是	2027年12月	-32.08%
26740	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线农场西山支04(农场西山台)	100	111.20%	0	0	2023年2月	是	2025年11月	-32.30%
26741	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线山东大棚台分支线008	50	46.20%	0	0		是	2026年12月	-74.49%
26742	于洪	小于变	10kV于工线56284	富海茗乔1站房1变压器	630	35.56%	0	0				-38.78%
26743	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支051	250	54.40%	0	0		是	2026年6月	-44.72%
26744	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支016	50	56.80%	0	0		是	2026年5月	-866.42%
26745	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线47右03	100	59.80%	30.2	30.2				-35.28%
26746	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站1配电变压器	500	50.56%	0	0		是	2025年12月	-36.56%
26747	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站1号配电变压器	630	42.22%	301.0	301.0				-44.89%
26748	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达于80左5右1	200	3.60%	0	0				7.63%
26749	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线黑林子分3(黑林子B台)	200	18.30%	143.4	143.4				-31.30%
26750	于洪	大潘变	大视线	弘泽国际二期6变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-39.88%
26751	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区百利达塑料帆布制品厂(一站式)	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
26752	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分10右4左6	200	81.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-40.03%
26753	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	装饰箱变1号变	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-47.18%
26754	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园5变电站1变压器	400	22.50%	0	0				-43.26%
26755	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十一号变电站1变压器	800	51.38%	0	0				-43.38%
26756	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右6右5变压器	400	27.75%	0	0				-25.03%
26757	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	北欧云墅小区2变电站2变压器	800	27.30%	0	0		是	2025年12月	-30.92%
26758	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水东分支线004	30	55.00%	0	0		是	2026年12月	-77.46%
26759	于洪	范屯变	范静线	小微静安村南一台	400	50.40%	0	0				-37.63%
26760	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左24变台	200	15.30%	0	0				100.00%
26761	和平	广州变	广州变462广太甲线	西塔21变压器	800	58.88%	249.0	249.0		是	2025年12月	-33.90%
26762	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	孙家万北台(2021微)	200	16.50%	0	0		是	2025年11月	-9.24%
26763	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	鑫丰金园2箱变202配电变压器	500	23.04%	334.8	334.8				-48.22%
26764	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天3箱变201	630	67.43%	93.5	93.5				-43.79%
26765	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎村2台	50	16.98%	0	0				6.30%
26766	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台于14加1	400	51.60%	153.6	153.6				11.42%
26767	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色12号变电站201配电变压器	630	63.33%	0	0				-53.02%
26768	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居1变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-41.69%
26769	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧4配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
26770	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左7左1变台	400	22.50%	0	0				0.00%
26771	和平	广州变	广州变478柳州甲线	金苑华城2号1变压器	800	7.88%	0	0				-30.04%
26772	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座7变电站201变压器	630	22.54%	425.0	425.0		是	2026年12月	-42.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26773	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙B开闭站1变电站1变压器	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	-38.24%
26774	和平	和平变	和平变144南一乙线	同泽花园202间隔配电变压器	800	14.40%	123.0	123.0				-2103.76%
26775	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分15右1	80	47.00%	0	0		是	2025年	-55.48%
26776	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右17	50	27.20%	0	0		是	2025年	-49.10%
26777	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站202间隔配电变压器	800	33.25%	0	0				-11.64%
26778	和平	方型变	方型变454文化甲线	文化干绿园里供暖所201间隔配电变压器	500	14.40%	0	0				-24.18%
26779	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	024保工印象2配电站201配电变压器	800	52.50%	300.0	300.0				-41.34%
26780	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	30.64%
26781	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站1号变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
26782	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站2号配电变压器	630	39.05%	321.0	321.0				-22.26%
26783	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分87	315	63.05%	84.9	84.9				-29.65%
26784	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线一分场支线014	100	38.40%	0	0				-41.03%
26785	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园2站房1配电变压器	630	8.89%	0	0				100.00%
26786	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干孙窝堡分28右18变台	200	34.45%	111.1	111.1				-43.24%
26787	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁北凡25	50	58.50%	0	0		是	2025年11月	-44.63%
26788	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	融顺小区1号变电站1变压器配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-36.96%
26789	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期2变电站2变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-37.61%
26790	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	东日养殖照明台	400	58.50%	126.0	126.0				22.32%
26791	东陵	孙家寨	孙香线	香格里拉蓝居住M区2局维201间隔配电变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
26792	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区202	630	66.19%	0	0		是	2028年12月	-45.72%
26793	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅25变电站1变压器	630	38.73%	323.0	323.0				-3.11%
26794	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	文化社区1号变电站1号变压器	630	64.76%	0	0		是		-49.41%
26795	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地东照明	200	57.60%	64.8	64.8				-39.93%
26796	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子西南台支06	200	29.10%	121.8	121.8				-34.74%
26797	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子村照明	160	41.75%	0	0		是	2026年6月	-34.17%
26798	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村2号变电站1变压器	630	15.08%	0	0				-39.63%
26799	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干35右1加1	315	23.81%	0	0				-40.08%
26800	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸7变电站2变压器	630	20.57%	0	0				-40.39%
26801	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家开发区分3	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26802	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	YHG_文南干13右7号柱上变压器	200	25.60%	0	0		是	2025年12月	-57.62%
26803	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	YHG_沈阳于洪区北陵乡小含村基建办柱上变压器	315	116.19%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-42.29%
26804	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分2左3右6右1	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26805	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园9箱变2变压器	630	8.38%	514.2	514.2				-30.92%
26806	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左1+1右2柱上变压器	50	52.20%	0	0		是	2025年12月	-48.14%
26807	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线北甸子西台凡02	200	31.00%	118.0	118.0				-33.85%
26808	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分33左1柱上变压器	250	6.72%	0	0		是	2025年12月	-21.77%
26809	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站2配电变压器	630	27.81%	0	0				-39.32%
26810	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小齐台分支线003	100	39.75%	0	0		是	2026年12月	-30.40%
26811	辽中	浦东变	浦东变91452浦排线	亿甲府第2箱2变201配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-33.43%
26812	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡乡人民政府	200	59.80%	60.4	60.4				-1695.08%
26813	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）3箱式变电站1号变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
26814	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分55	50	132.30%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.98%
26815	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线16+1右9变台	400	42.25%	191.0	191.0				51.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26816	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	翡丽府小区1变电站1变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	64.53%
26817	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都20号变电站201间隔(施恒线)配电变压器	800	23.40%	0	0				9.65%
26818	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里6号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年	4.44%
26819	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
26820	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	瑞士风情小区6变电站1变压器	630	18.03%	0	0				-45.28%
26821	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线83右10	200	18.00%	0	0				-32.42%
26822	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	魏家分26右2	200	2.10%	175.8	175.8				0.00%
26823	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府小区1配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
26824	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源2局维变电站201配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	9.84%
26825	沈河	怀远变	怀远变142怀金甲线	金廊公馆6变电站201配电变压器	800	4.50%	684.0	684.0				100.00%
26826	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东东台照明	200	66.40%	0	0		是	2026年6月	-41.81%
26827	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0				-35.95%
26828	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支水井几5	200	27.60%	124.8	124.8				84.00%
26829	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站1配电变压器	500	43.52%	0	0		是	2025年12月	-35.66%
26830	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线21	315	34.92%	0	0		是	2025年	-36.90%
26831	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景2202变压器	500	40.40%	248.0	248.0				-44.17%
26832	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔大棚分03	200	57.00%	0	0		是	2026年12月	-40.50%
26833	于洪	平罗变	平梧线	平罗变615平梧线梧兵村2台区	400	54.60%	0	0				-36.88%
26834	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	北兴变344军工甲线	400	22.00%	272.0	272.0				100.00%
26835	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖三期1箱变2号变压器	630	5.71%	531.0	531.0				100.00%
26836	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅2201间隔.配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
26837	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	东开箱变1变压器	630	51.75%	0	0				33.51%
26838	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居5变电站南9变压器	630	16.51%	0	0				-51.46%
26839	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美3箱变1变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
26840	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子南山分充电支7	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
26841	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段2变压器	100	17.20%	0	0		是	2026年12月	-13.56%
26842	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府2箱变1配电变压器	630	33.33%	0	0				10.95%
26843	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	天玺1箱变1变压器	630	52.70%	235.0	235.0		是		-1.05%
26844	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左14变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26845	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支起航几6	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26846	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支21+1	200	23.10%	0	0		是	2025年	-22.45%
26847	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩一期1号变电站2号变压器	630	38.48%	0	0		是	2027年12月	-67.66%
26848	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯3队台	200	19.50%	97.3	97.3				-17.97%
26849	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满东村阳森木业公变台区	400	62.40%	110.4	110.4				100.00%
26850	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站201	400	19.20%	283.2	283.2				-38.97%
26851	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线朱家店分支09	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-30.11%
26852	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家四,六组照明	400	49.20%	0	0				-36.06%
26853	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	龙湾南二台-柱上变压器	400	55.95%	136.2	136.2				-36.94%
26854	于洪	大兴变	兴红线	世代书香4站房2变压器	630	49.78%	0	0		是	2025年9月	-39.17%
26855	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分83	200	23.30%	0	0		是	2025年	-30.03%
26856	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙干年村分9变台	400	31.80%	232.8	232.8		是	2025年12月	-32.86%
26857	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式-沈阳陆上先锋道路工程有限公司	400	21.30%	0	0		是	2026年12月	34.97%
26858	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分41左8	100	19.80%	70.2	70.2				-80.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26859	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变2变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-42.80%
26860	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线11	400	77.20%	0	0				-34.19%
26861	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左8变台	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	12.82%
26862	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东洼子分42	50	92.00%	0	0	2025年4月	是	2027年	-35.74%
26863	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王全干联合分七家子支4	315	7.30%	0	0		是	2026年12月	-40.33%
26864	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景荣苑2变电站1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-40.89%
26865	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式服务-沈阳市中海铝材门窗有限公司	200	51.90%	76.2	76.2		是	2026年12月	48.41%
26866	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城7变电站1变压器	800	47.25%	0	0				-154.74%
26867	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三南大棚地	630	54.10%	226.2	226.2				-46.34%
26868	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家3台区	100	38.10%	0	0				-68.38%
26869	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站1变压器	800	49.13%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
26870	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站2号变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-40.44%
26871	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右3柱上变压器	315	4.76%	0	0		是	2025年12月	-102.57%
26872	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农大实验场种猪场变压器(单)	315	24.13%	207.5	207.5				5.03%
26873	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞8箱变(单)	400	43.88%	0	0		是		-39.90%
26874	和平	广州变	广州变462广太甲线	西塔11变压器	800	84.00%	48.0	48.0	2025年8月			-30.50%
26875	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线李建支03	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-36.36%
26876	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站1变压器	500	42.00%	0	0		是	2027年12月	-41.27%
26877	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站2变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-41.69%
26878	东陵	祝家变	祝高线	祝高线晚枫分30+1柱上变压器	200	36.00%	0	0		是	2026年12月	-34.74%
26879	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站1变压器	630	9.52%	10.0	10.0				-43.10%
26880	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干50柱上变压器	315	2.29%	0	0		是	2025年12月	-0.59%
26881	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站1配电变压器	200	64.80%	0	0		是	2025年12月	-45.06%
26882	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支58右4右7变台	100	88.50%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-33.42%
26883	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线老牛圈分42变台	200	116.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-34.03%
26884	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线树林分22右1变台	100	59.10%	30.9	30.9				-43.20%
26885	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家分101	400	10.40%	318.4	318.4				-35.70%
26886	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分29+1变台	400	30.00%	0	0				-123.68%
26887	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28左2变台	200	27.30%	0	0		是	2025年12月	-28.06%
26888	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右2变台	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-29.93%
26889	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分6左1	315	47.94%	0	0				-41.55%
26890	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸6变电站5变压器	800	6.90%	664.8	664.8				-54.15%
26891	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲散甲线	盛世御景一期4箱变考核配电变压器	250	79.36%	0	0		是	2026年12月	-37.41%
26892	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天境3号变电站201间隔(前榆乙线)配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
26893	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆三期1号变电站2号配电变压器	630	78.10%	75.0	75.0				-22.86%
26894	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	士官住宅2箱变1变压器	630	8.25%	515.0	515.0				100.00%
26895	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期1变压器	400	22.50%	0	0				-41.63%
26896	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期6箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-69.91%
26897	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	白塔茗居1号变电站2号变压器	630	12.57%	0	0				-45.38%
26898	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城2变电站变压器	630	29.52%	0	0		是	2028年12月	-38.52%
26899	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期3变电站201配电变压器	630	53.97%	0	0		是	2026年12月	7.21%
26900	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干钢球分16	80	72.75%	0	0				-164.99%
26901	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯线曹屯分8左17变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-18.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26902	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福于英达分44-1	100	86.40%	0	0	2022年12月			-71.64%
26903	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支01	100	59.00%	0	0		是	2028年	-41.43%
26904	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东台	315	56.76%	104.7	104.7				-35.04%
26905	于洪	小于变	10kV小山线56240	得胜变848得山线鹏臣物业北0591	200	51.30%	77.4	77.4				-42.09%
26906	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟1组照明	315	36.19%	169.5	169.5				-31.68%
26907	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右21+1右1	200	51.00%	78.0	78.0				0.00%
26908	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干明华分9左1能效柱上变压器	400	21.90%	0	0				100.00%
26909	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑3变电站1变压器	500	28.32%	0	0				-44.16%
26910	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区1变电站1变压器	630	1.90%	555.0	555.0				100.00%
26911	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供4箱变1变压器	630	29.84%	0	0				-28.23%
26912	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	金地时代风华小区配电室202间隔配电变压器	630	26.98%	397.0	397.0				5.43%
26913	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分56右2	400	36.60%	213.6	213.6				-51.76%
26914	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右3柱上变压器	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-40.39%
26915	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府3小区变电站2配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	64.12%
26916	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋2箱变1配电变压器	630	1.90%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26917	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站2变压器	400	21.50%	0	0		是	2025年12月	-40.27%
26918	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线太平庄南台支4（太平庄南台）	400	14.00%	304.0	304.0				-32.03%
26919	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分18	100	72.00%	0	0				-18.37%
26920	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天境2号变电站201间隔（前榆乙）配电变压器	630	6.35%	0	0				100.00%
26921	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线排水站分水利支4	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26922	于洪	得胜变	得胜线95452	林溪郡AB期3箱变1配电变压器	630	8.89%	511.0	511.0				82.01%
26923	于洪	范屯变	范静线	小微东大林东2台	630	0.67%	0	0				-0.82%
26924	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号1主变	1250	5.52%	0	0				-87.98%
26925	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区8变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-40.50%
26926	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	-7.13%
26927	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-38.45%
26928	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里4号变电站201（甲）配电变压器	400	143.00%	0	0	2024年9月	是	2027年12月	-38.60%
26929	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区配电变压	630	14.73%	474.2	474.2				-37.24%
26930	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分35右4	315	44.13%	0	0				-41.64%
26931	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	20.32%
26932	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区3箱变201间隔配电变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-2.94%
26933	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	万科千山苑箱式变电站202间隔配电变压器	800	38.70%	0	0		是	2025年12月	-25.64%
26934	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格美郡小区变电站1变压器	400	57.00%	132.0	132.0				-6.17%
26935	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站2配电变压器	800	34.13%	0	0		是	2025年12月	-37.10%
26936	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变1站内变压器	500	27.84%	310.8	310.8				-43.27%
26937	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利家园21主变	800	43.13%	0	0				-47.83%
26938	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东家属楼1变电站201间隔配电变压器	400	30.50%	0	0				-42.35%
26939	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	天墅小区1变电站1变压器	315	51.43%	121.5	121.5				-41.51%
26940	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1配电变压器	500	25.60%	322.0	322.0				-48.15%
26941	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期3号变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	10.0	10.0				-37.51%
26942	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干街里分25变台	200	30.60%	118.8	118.8				-69.40%
26943	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区8变电站1变压器	630	45.40%	281.0	281.0				-36.21%
26944	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	旺道甲线旺道干沙分87左13柱上变压器	400	65.40%	98.4	98.4		是	2025年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26945	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居9号变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0				-44.13%
26946	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站201间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				-26.10%
26947	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三东村台	400	63.90%	104.4	104.4				-37.49%
26948	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3左16变台	100	74.80%	15.2	15.2				-70.53%
26949	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾花园一期2地块1变202配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-27.67%
26950	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园2局维202配电变压器	630	16.67%	0	0		是	2026年12月	-33.00%
26951	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分18右2左1	200	14.70%	0	0				-12.36%
26952	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分7	315	56.83%	0	0				-22.16%
26953	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线台沟支32	50	67.60%	11.2	11.2				-38.81%
26954	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站1配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
26955	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线王家分子铺肉牛繁育养殖场支2	200	33.30%	0	0		是	2025年12月	79.13%
26956	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城8号变电站1号变压器	630	20.48%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
26957	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线邮政支01	315	68.06%	0	0		是	2026年12月	-39.36%
26958	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家7电井分支11	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
26959	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-44.32%
26960	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	三尖村五组（2022微）	200	55.05%	0	0				-34.08%
26961	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分54	200	19.90%	0	0				-21.53%
26962	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫3变电站1变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
26963	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村11机井	315	36.57%	0	0				-49.03%
26964	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园3站房2变压器	630	40.63%	311.0	311.0				-33.68%
26965	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区1变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
26966	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期4号变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
26967	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干41加1右分3变压器	50	69.00%	0	0		是	2026年12月	-60.35%
26968	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支15左7变台	400	16.20%	0	0				100.00%
26969	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井2台	100	48.00%	42.0	42.0				-49.25%
26970	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站2配电变压器	800	37.88%	0	0		是	2025年12月	-34.92%
26971	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳百益龙置业有限公司2箱变2变配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
26972	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳百益龙置业有限公司5箱变2变配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
26973	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分吴城店支2	315	16.57%	0	0		是	2027年	-34.58%
26974	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分61变台	200	54.15%	0	0				-36.39%
26975	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线21左1变台	400	15.60%	0	0				-34.47%
26976	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分77变台	200	66.00%	0	0		是	2025年12月	-28.87%
26977	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左6变台	200	28.00%	124.0	124.0		是	2025年12月	-35.06%
26978	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支85变台	200	10.30%	0	0		是	2025年12月	-31.82%
26979	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡16号小区变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0				-30.79%
26980	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡18号小区变电站202配电变压器	630	30.48%	0	0				-17.57%
26981	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	永利嘉院小区2变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-42.17%
26982	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场村自来永新	100	111.90%	0	0	2025年6月			0.00%
26983	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线兴工分3+1变压器	200	83.10%	13.8	13.8	2022年12月			-43.62%
26984	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡8号小区变电站1号变压器	400	22.40%	0	0				-44.88%
26985	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线大辛大棚支12	200	75.30%	0	0				-25.64%
26986	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔南分07	200	25.20%	0	0				-66.61%
26987	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家店分支004	50	66.20%	0	0		是	2025年12月	-30.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26988	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光3号变电站201配电变压器	400	35.63%	0	0				-40.93%
26989	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干13右3右2	200	42.60%	0	0		是	2025年	-61.57%
26990	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家支043	200	32.40%	0	0				-82.53%
26991	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村3组 照明	400	27.25%	251.0	251.0				-33.49%
26992	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站1变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
26993	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块3箱变202配电变压器	630	16.19%	0	0				53.64%
26994	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分同心支59左1	200	16.60%	0	0		是	2025年	-28.81%
26995	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	区政府8号箱变	630	71.43%	117.0	117.0				-43.13%
26996	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器202	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	37.65%
26997	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰南1支07	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
26998	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
26999	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线柳树屯甲8	200	80.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-33.03%
27000	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站1号变压器	500	24.00%	330.0	330.0				-42.48%
27001	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站2变压器	500	16.40%	368.0	368.0				-40.35%
27002	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站1号变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-48.61%
27003	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	肖门道机井	100	59.20%	30.8	30.8				-40.33%
27004	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变2变压器	400	22.40%	0	0		是		61.98%
27005	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚分81左2右1	200	14.70%	0	0				-88.75%
27006	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分11	200	16.50%	147.0	147.0				-14.72%
27007	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院4箱变2变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-62.40%
27008	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵3队台	200	21.50%	97.3	97.3		是	2025年12月	-35.31%
27009	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线高家沟分13右5柱上变压器	400	23.70%	265.2	265.2		是	2026年12月	-33.15%
27010	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站2变压器	800	36.00%	432.0	432.0				-36.27%
27011	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线张风海分5	30	49.00%	12.3	12.3				-19.82%
27012	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微双树子村1号台	200	0.60%	178.8	178.8				-51.22%
27013	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线化家村西台新	200	54.00%	0	0				0.00%
27014	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左9右6	50	25.20%	0	0		是	2027年	-36.52%
27015	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干113	400	20.70%	0	0				-25.88%
27016	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干196	200	16.80%	0	0				-31.64%
27017	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站2配电变压器	630	22.10%	218.5	218.5				-36.08%
27018	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	玉龙园小区201配电变压器	500	93.12%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.95%
27019	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线德兴卜北台新	200	92.70%	0	0	2025年8月			0.00%
27020	于洪	马三家	马辉线	小微三台子5号台	400	18.90%	0	0				100.00%
27021	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	和泓领峰1号变电站201间隔（马总甲线）配电变压器	800	14.10%	0	0				11.06%
27022	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光2箱变1变压器	500	43.84%	0	0		是	2026年12月	-42.48%
27023	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-2间隔202配电变压器	630	46.19%	0	0		是	2026年12月	-41.60%
27024	东陵	世园变	世高线	高坎线高坎干81左5柱上变压器	80	14.63%	0	0		是	2026年12月	-116.16%
27025	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分55柱上变压器	315	30.98%	0	0		是	2025年12月	-46.13%
27026	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线程子沟分006	100	56.80%	0	0				-24.96%
27027	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线砖厂分010	400	30.60%	0	0		是	2026年6月	-53.68%
27028	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站202配电变压器	630	38.48%	0	0				-78.66%
27029	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线西哈分01	200	22.05%	0	0				-30.94%
27030	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线116左2变台	400	74.10%	63.6	63.6				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27031	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站201间隔配电变压器	400	35.40%	0	0				-36.47%
27032	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+3	315	57.90%	0	0		是	2026年12月	-51.00%
27033	和平	广州变	广州变464广太乙线	西塔铁路2号变	500	48.80%	206.0	206.0		是	2025年12月	-33.55%
27034	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46右5变台	200	31.10%	0	0				-35.44%
27035	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	宝盛园箱变2变压器	500	21.20%	157.6	157.6				-37.00%
27036	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西赵分支02	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-21.28%
27037	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分095	50	44.42%	0	0				-32.51%
27038	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北1号照明	400	33.60%	225.6	225.6		是	2025年10月	-57.68%
27039	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支55右12	400	45.75%	0	0		是	2026年	13.29%
27040	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城1箱变201变压器	630	21.59%	173.2	173.2				-42.35%
27041	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变201	630	41.90%	93.5	93.5				-44.58%
27042	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器2公变	500	31.68%	0	0		是	2028年12月	-33.42%
27043	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村4台	200	44.10%	0	0				11.94%
27044	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分14	200	47.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27045	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线三棵树东分2+1	200	29.20%	0	0		是	2026年12月	6.20%
27046	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥分37+1柱上变压器	200	10.50%	159.0	159.0				100.00%
27047	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43左3	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
27048	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站1变压器	500	48.40%	0	0		是	2025年12月	-39.35%
27049	沈河	青年变	青年变370青军线	青军线怀青干28+1公变	400	70.00%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
27050	东陵	孤家子	营城乙线	农机实验场小区箱变1变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-27.04%
27051	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变2变压器	630	44.13%	289.0	289.0				23.43%
27052	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分099	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27053	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲散乙线	宏泰香蒲湾东区二期1箱变2变压器	630	3.17%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27054	于洪	东民变	东民线	小微东民干49右7左6左4+1台	200	22.20%	0	0				100.00%
27055	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻3变电站201柜	630	19.05%	0	0				-43.04%
27056	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线清水村西支2(清水A台)	315	57.27%	0	0				-41.28%
27057	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线王岗台分支5(王岗台B台)	400	30.90%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
27058	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期1箱式变电站2配电变压器	630	51.05%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
27059	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干63+2右1	200	18.00%	144.0	144.0				11.00%
27060	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂2变电站1变压器	800	23.40%	0	0				59.18%
27061	和平	三好变	三好变166文体甲线	文体线9左2	315	62.86%	85.5	85.5				-49.54%
27062	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线东北支41	315	13.90%	0	0		是	2025年12月	-19.82%
27063	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)3变电站201配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
27064	辽中	刘二堡	刘二堡变1170骀庄线	刘二堡变170骀庄线皮堡中大棚	200	16.80%	0	0				-51.37%
27065	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房东台照明	200	35.60%	108.8	108.8				-41.95%
27066	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	雅德里岛变电站201间隔(前岛线)配电变压器	800	45.30%	0	0				36.39%
27067	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线孟东支12	200	15.30%	149.4	149.4				0.00%
27068	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线五家子西支03	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	-31.58%
27069	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支8	400	11.00%	0	0		是	2027年	-33.75%
27070	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变1变压器	630	18.41%	0	0				-43.04%
27071	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线东沟分23	100	30.60%	0	0				-39.59%
27072	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站1配电变压器	630	59.68%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
27073	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔C区2箱式变电站1号间隔配电变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-40.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27074	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分新豪树莓厂支01	200	42.60%	0	0		是	2025年12月	11.98%
27075	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖2变201配电变压器	630	26.19%	0	0		是	2026年12月	-39.24%
27076	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20左7变台	400	42.60%	189.6	189.6				-75.13%
27077	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	天达1箱变1变压器	630	44.76%	285.0	285.0				4.86%
27078	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干34左1变压器	200	5.70%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
27079	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期18箱变2变压器	630	72.06%	6.9	6.9				4.29%
27080	东陵	花山变	欧陆甲线	沈阳紫檀山二期2箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-35.47%
27081	沈河	北兴变	北兴变354北税甲线	万科大都汇变电站201变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	36.88%
27082	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区1变电站1号配电变压器	800	49.20%	326.4	326.4				-13.71%
27083	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	恒润通信（一站式）	100	7.40%	0	0		是	2026年12月	-22.59%
27084	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期2201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-35.48%
27085	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期3变201	500	25.60%	322.0	322.0				-43.70%
27086	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期41号变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
27087	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期3变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-31.24%
27088	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变1变压器	630	18.29%	0	0				-41.97%
27089	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾6箱式变电站2号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-47.10%
27090	沈北	方溪变	方开甲线	辽宁恒润通信工程有限公司（一站式）	100	12.80%	0	0		是	2026年12月	-22.43%
27091	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集2202间隔配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年10月	89.05%
27092	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站2变压器	630	38.41%	325.0	325.0				-34.37%
27093	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	阳光棕榈园1变电站2变压器	500	23.60%	332.0	332.0				-45.95%
27094	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际3号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	800	17.10%	0	0				15.59%
27095	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站201间隔配电变压器	630	36.51%	0	0		是		-43.04%
27096	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区1箱式变电站配电变压器	400	30.00%	0	0				-36.08%
27097	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站2配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
27098	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室202间隔配电变压器	800	33.38%	453.0	453.0				-42.07%
27099	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加2箱变202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	-150.00%
27100	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干41右12柱上变压器	400	41.40%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
27101	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分21能效柱上变压器	400	54.60%	0	0				29.56%
27102	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘9变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	97.5	97.5				-13.44%
27103	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变2变压器	500	31.04%	0	0		是		-42.43%
27104	大东	善邻变	善邻变81052善环线	中环广场2变电站1变压器	630	35.56%	343.0	343.0				-23.68%
27105	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变1变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-43.66%
27106	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙爱国1台	400	3.60%	0	0		是	2025年12月	-80.57%
27107	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城2箱变2变压器	630	22.86%	423.0	423.0				41.48%
27108	沈北	董楼子	望滨线	望滨小镇2箱变201间隔配电变压器	630	13.33%	483.0	483.0				-49.22%
27109	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业干19左1变台	400	100.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	100.00%
27110	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里2箱式变电站202间隔配电变压器	630	14.98%	0	0				100.00%
27111	沈河	长青变	长青变470长青甲线	航翠园2箱变2变压器间隔配电变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-46.69%
27112	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线22左12柱上变压器	200	44.10%	59.5	59.5				1.93%
27113	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干6左1变压器	100	28.20%	61.8	61.8				-50.77%
27114	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干204右1变台	200	42.38%	95.3	95.3				-35.03%
27115	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林7箱变2配电变压器	630	57.46%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
27116	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线政府小区2台	315	84.76%	0	0	2022年12月	是	2025年	-47.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27117	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村东南	100	39.60%	0	0				-45.84%
27118	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉农场苗圃	50	76.80%	6.6	6.6				-40.70%
27119	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室201间隔配电变压器	800	18.80%	569.6	569.6				-37.22%
27120	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左2柱上变压器	200	39.30%	0	0				-10.14%
27121	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛一、二组照明	200	119.60%	0	0	2025年4月			-36.14%
27122	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农干68	100	0.00%	0	0		是		-2.79%
27123	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干新方分44右1变台	400	9.90%	0	0		是	2025年12月	96.83%
27124	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡东大棚	100	63.00%	0	0				-34.06%
27125	于洪	化学变	化西乙线	四台子村4台区	160	49.50%	0	0				-56.93%
27126	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线高大南支02	200	30.45%	0	0				9.26%
27127	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左8	400	63.90%	0	0				20.57%
27128	皇姑	怒江变	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站202间隔配电变压器	500	34.24%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
27129	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期2变电站2配电变压器	800	51.00%	0	0				0.00%
27130	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园4箱式变电站1配电变压器	800	22.75%	0	0		是	2025年12月	-39.05%
27131	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期4箱变2配电变压器	630	10.79%	0	0				91.28%
27132	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分20变台	200	48.75%	0	0				-38.72%
27133	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分47+1左1	400	0.00%	36.4	36.4				0.00%
27134	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳坨村（2022微）	400	72.60%	69.6	69.6				-36.85%
27135	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线北芦家台分支线006	200	37.50%	105.0	105.0				-32.82%
27136	于洪	范屯变	范静线	小微东甸子南	200	16.80%	0	0				-41.34%
27137	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左5左2	315	52.95%	0	0		是	2025年12月	-33.40%
27138	于洪	五金变	五兰乙线	兰台变013兰集线前进村1台区	400	66.90%	0	0		是	2025年12月	-30.40%
27139	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站1变压器	630	13.71%	214.8	214.8				-38.61%
27140	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城4箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.71%
27141	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站201配电变压器	630	32.70%	0	0				-42.69%
27142	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立移动乙10	400	0.00%	0	0		是	2025年9月	0.00%
27143	东陵	世园变	世中乙线	国王湖三期1箱变1号变压器	630	6.98%	523.0	523.0				100.00%
27144	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站201变压器	500	19.50%	352.5	352.5				-41.97%
27145	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年	100.00%
27146	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干19变台	400	38.70%	205.2	205.2				-25.72%
27147	苏家屯	苏南变	苏南变60294南沙甲线	文化社区2号变电站1号变压器	630	54.60%	0	0		是		-42.73%
27148	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景三期3箱式变电站1配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
27149	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房2变压器	400	23.20%	0	0				-46.43%
27150	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	万象中心D座变电站202配电变压器	800	7.20%	0	0				100.00%
27151	和平	和平变	和平变186和铁乙线	南十乙线36左14	315	38.10%	163.5	163.5				-43.99%
27152	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	方溪变350造化甲线造化干沙平分80左5变压器	400	72.00%	72.0	72.0		是	2025年12月	-65.03%
27153	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线54柱上变压器	315	61.27%	0	0		是	2025年12月	-33.27%
27154	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线48右1	315	63.62%	83.1	83.1				-48.00%
27155	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右4	250	57.28%	0	0		是	2028年12月	-47.61%
27156	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右1	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
27157	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分9变压器	100	15.20%	0	0		是	2025年12月	-34.14%
27158	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干28变压器	200	51.60%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
27159	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左5	315	37.14%	0	0		是	2028年12月	-43.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27160	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干5	315	15.56%	234.5	234.5				-60.86%
27161	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干62右5	315	25.71%	0	0				-42.17%
27162	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左6	315	70.16%	0	0				-43.83%
27163	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分13左2柱上变压器	315	51.75%	0	0		是	2025年12月	12.20%
27164	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分7柱上变压器	315	67.30%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
27165	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线100	315	94.29%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.49%
27166	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分10左1	315	48.89%	129.5	129.5				-39.90%
27167	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左6柱上变压器	400	43.00%	0	0				-44.53%
27168	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干50	400	70.50%	0	0				-39.20%
27169	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左8右1变压器	100	33.60%	0	0		是	2025年12月	-39.87%
27170	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左8右4变压器	100	56.00%	0	0		是	2025年12月	-51.22%
27171	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左11变压器	315	18.73%	0	0		是	2025年12月	-26.26%
27172	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分31左9	315	51.43%	0	0				-39.07%
27173	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分10	315	24.76%	0	0		是	2025年10月	-38.82%
27174	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分17变压器	500	1.20%	169.7	169.7				-72.84%
27175	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右2	315	50.16%	0	0				-41.97%
27176	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右5	315	82.86%	0	0	2024年6月			-41.00%
27177	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南干老久华分1公变	315	20.57%	0	0				-46.79%
27178	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分苗卜2KB苗圃支7	315	37.14%	166.5	166.5				-34.22%
27179	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线13柱上变压器	315	92.06%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-46.47%
27180	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分68右1变压器	200	55.50%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
27181	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南乙C开闭站鹏南乙C开闭站101-1鹏南干7公变	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
27182	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程屯分28变台	400	33.20%	227.2	227.2				-41.59%
27183	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景星分4	315	99.56%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	-42.22%
27184	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分4右3	315	21.90%	0	0		是		-30.33%
27185	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三干30	315	4.76%	268.5	268.5				-25.24%
27186	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干28左8柱上变压器	100	9.00%	0	0		是	2025年12月	-113.08%
27187	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干28左14柱上变压器	100	20.40%	0	0		是	2025年12月	-95.05%
27188	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右2变压器	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
27189	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干23	400	72.60%	69.6	69.6				-46.74%
27190	大东	小东变	小东变80194北宅线	北宅线北宅干6加1	315	21.90%	214.5	214.5				-51.78%
27191	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干29	315	6.35%	0	0		是	2028年12月	-40.99%
27192	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分6左1变台	100	52.50%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
27193	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分6	315	108.57%	0	0	2025年2月	是	2025年10月	-44.26%
27194	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分21	315	33.97%	176.5	176.5				-76.07%
27195	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干20右10柱上变压器	400	117.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-50.33%
27196	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线36+2	200	31.50%	117.0	117.0				-33.87%
27197	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分5变压器	315	14.73%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
27198	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分20变压器	100	95.70%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-40.24%
27199	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左8变台	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
27200	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3变台	315	20.95%	0	0		是	2025年12月	-45.81%
27201	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线44	400	20.00%	0	0		是	2027年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27202	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站201	500	25.92%	320.4	320.4				-44.27%
27203	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期2变电站201	630	15.24%	471.0	471.0				22.57%
27204	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四1箱变1变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-47.41%
27205	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变1号变	630	16.83%	380.0	380.0		是	2025年12月	-42.42%
27206	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	柳条湖1箱变1	630	110.48%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	-41.12%
27207	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	二中游泳馆箱变1变压器	630	94.48%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-32.34%
27208	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区4变电站2变压器	630	33.97%	353.0	353.0				-45.37%
27209	大东	如意变	如意变80860意小乙线	北海嘉园2变电站1变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-45.37%
27210	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变2号变	500	41.20%	0	0		是	2025年12月	-47.29%
27211	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变2号变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
27212	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变1变压器	500	34.56%	0	0				-43.30%
27213	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	三好一次2#主变	500	2.00%	0	0				-21.74%
27214	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站202	630	27.94%	0	0				-41.78%
27215	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变1站内变压器	400	26.50%	0	0				-40.42%
27216	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变1变压器	400	45.00%	0	0		是	2025年12月	-41.49%
27217	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站2变压器	630	28.70%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
27218	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变1变压器	500	41.60%	0	0		是		-39.00%
27219	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	于洪安居小区变电站1变压器	500	64.96%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
27220	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区2变电站2变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
27221	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站2变压器	500	62.40%	138.0	138.0				-43.79%
27222	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站1变压器	315	30.10%	169.7	169.7				-54.25%
27223	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	城建雅居小区1变电站1变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-36.86%
27224	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都1期2箱变2变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-44.37%
27225	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期2箱变2号变	500	29.12%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
27226	和平	太原变	太原变044南五乙线	美龙家园1#2#变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-44.46%
27227	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站202	630	29.33%	382.2	382.2				-46.70%
27228	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站202	630	53.02%	233.0	233.0				-40.23%
27229	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站2号变压器	500	41.60%	242.0	242.0				-38.21%
27230	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城3箱变1变压器	630	21.33%	0	0				-43.86%
27231	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站1变压器	630	22.54%	0	0				-43.94%
27232	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站1变压器	500	28.16%	0	0				-40.49%
27233	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变2变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
27234	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景5箱变1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-41.44%
27235	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变2号变	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27236	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	克俭6箱变2变	500	24.64%	326.8	326.8				-43.45%
27237	和平	和平变	和平变178和海线	海悦大厦1主变	630	14.10%	478.2	478.2				-14.41%
27238	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸2#2主变	630	13.65%	0	0				-39.20%
27239	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲10箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27240	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变2变压器	500	24.96%	0	0		是	2026年12月	-39.26%
27241	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	北二乙E-2主变	315	3.81%	271.5	271.5				-52.21%
27242	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变1变压器	630	78.10%	75.0	75.0				-36.46%
27243	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	祥发3小区箱变1变压器	630	44.19%	288.6	288.6				-43.60%
27244	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺2箱变2变压器	400	36.90%	212.4	212.4				-36.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27245	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦箱变202变压器	800	34.80%	441.6	441.6				-42.96%
27246	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区2变电站201柜	630	18.41%	451.0	451.0				-40.69%
27247	沈河	大东变	大东变054城南乙线	般若寺北1箱变1变压器	400	59.10%	0	0				-41.40%
27248	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	憩园箱变1变压器	630	43.94%	0	0				-42.37%
27249	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化2箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-42.73%
27250	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	大东路1箱变1变压器	500	12.48%	387.6	387.6				-47.99%
27251	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	富民家园箱变2变	315	76.19%	0	0				-40.95%
27252	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期1箱变1变	630	19.37%	445.0	445.0				-43.47%
27253	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	庆云2箱变2变压器	400	83.10%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.58%
27254	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期2箱变2变压器	630	16.76%	0	0				-47.17%
27255	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城1变电站2变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-44.16%
27256	和平	和平变	和平变148和铁甲线	铁路红星2变电站2号高压柜主变	500	26.88%	315.6	315.6				-43.80%
27257	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期1箱变1变压器	500	25.92%	320.4	320.4				-41.52%
27258	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				-100.00%
27259	和平	市府变	市府变580北市甲线	华资大厦2主变	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
27260	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站201柜	630	51.43%	0	0		是	2028年12月	-44.40%
27261	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园1变电站2变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-41.95%
27262	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城1箱变2变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
27263	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水2变电站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-41.52%
27264	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2箱变2变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
27265	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭8变电站201	500	24.32%	328.4	328.4				-44.40%
27266	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园1变电站1变压器	400	65.60%	0	0		是	2026年12月	-38.97%
27267	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	分局箱变1变压器	630	66.03%	151.0	151.0				-36.76%
27268	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变2变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-36.28%
27269	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园小区箱变(单)	315	51.11%	122.5	122.5				-38.40%
27270	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站201	630	43.49%	293.0	293.0				-45.36%
27271	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	浑河五小区8变电站201	800	84.90%	40.8	40.8	2023年6月			-41.94%
27272	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站201变压器	630	41.27%	307.0	307.0				-42.92%
27273	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园3变电站1变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-38.58%
27274	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐4箱变2变	400	94.40%	0	0	2022年12月			-42.76%
27275	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	龙福箱变1变	630	37.33%	331.8	331.8				-40.91%
27276	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	五彩上筑2变电站1变	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
27277	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院北区箱变1变	630	18.03%	0	0				-40.05%
27278	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰1箱变1变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
27279	和平	方型变	方型变438方文乙线	1主变保安寺	630	26.67%	399.0	399.0				-43.42%
27280	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期2箱变1变压器	500	46.08%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
27281	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	兴龙苑二期5变电站201柜	630	20.00%	0	0		是	2028年12月	-40.91%
27282	和平	广州变	广州变464广太乙线	闽江乙线7	400	74.25%	63.0	63.0		是	2025年12月	-22.79%
27283	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分50左5左10	200	1.80%	0	0				0.00%
27284	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景1箱变1变压器	500	54.00%	180.0	180.0				-36.09%
27285	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站1站内变压器	630	8.38%	514.2	514.2				-47.68%
27286	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站1站内变压器	630	41.14%	0	0				-39.96%
27287	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景5箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-40.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27288	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线自来水分06	250	84.16%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-37.62%
27289	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	小微青北渔池台	200	4.20%	171.6	171.6				0.00%
27290	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站1变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
27291	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站2变压器	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
27292	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分南大片地2机井支6柱上变压器	100	4.00%	86.0	86.0				71.76%
27293	沈北	道义变	道义变15265御院线	瀚博皇家御院一期局维1箱201配电变压器	800	45.30%	357.6	357.6		是	2026年12月	-26.38%
27294	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期2箱式变电站配电变压器	400	33.75%	0	0		是	2025年12月	-23.99%
27295	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分4+1公变	315	65.71%	76.5	76.5				-44.78%
27296	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期3箱式变电站配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
27297	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左6右6	200	54.90%	36.4	36.4				100.00%
27298	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干136右3加1	315	21.90%	0	0				-55.51%
27299	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区1变电站201配电变压器	800	35.70%	0	0		是	2026年12月	9.07%
27300	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微鑫良源台	400	68.10%	0	0				100.00%
27301	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰夏奕园2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	26.67%	0	0				6.95%
27302	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干16柱上变压器	315	81.14%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-40.90%
27303	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	唐轩北延二期2局维变电站202配电变压器	800	32.10%	0	0		是	2026年12月	-0.49%
27304	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式-沈阳赛世家具制造有限公司-朱尔干6+1	200	123.00%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	27.07%
27305	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府4号变电站201间隔（苏满线）配电变压器	800	7.20%	662.4	662.4				10.89%
27306	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分40变台	200	36.10%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
27307	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-39.51%
27308	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分04	250	26.40%	0	0		是	2028年	-46.51%
27309	于洪	得胜变	得胜变95446	冯学义住宅小区	100	91.40%	0	0	2022年12月	是	2025年	-38.49%
27310	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓B座201间隔配电变压器	630	17.46%	457.0	457.0				-31.23%
27311	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅2变电站2变压器	630	29.21%	0	0				-41.39%
27312	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城3站房2变压器	630	22.10%	0	0				-43.44%
27313	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚（东）	80	26.25%	0	0				-72.71%
27314	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅10变电站10变压器	400	24.75%	0	0				-43.73%
27315	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分27左3变台	200	24.30%	0	0		是	2025年12月	-35.53%
27316	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘2变电站2变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-41.23%
27317	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块4号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
27318	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	YHG 福逸居小区变电站2变压器	630	34.54%	349.4	349.4				-43.47%
27319	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十九号(微)	400	30.90%	234.0	234.0				29.18%
27320	大东	如意变	如意变80860意小乙线	思和苑2箱变1站内变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-41.23%
27321	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园小区1变电站2变压器	630	25.90%	403.8	403.8				10.17%
27322	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期1小区变电站202配电变压器	630	12.06%	0	0				0.00%
27323	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期2箱式变电站2配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2025年12月	-35.52%
27324	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑3号箱变2变压器配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-33.25%
27325	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线179变台	200	20.70%	138.6	138.6				-37.53%
27326	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支029	50	55.40%	0	0		是	2026年5月	-59.17%
27327	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤3变电站2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27328	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分南灌支7变台	200	52.80%	0	0		是	2025年12月	-27.59%
27329	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉南台	400	73.50%	66.0	66.0				-287.21%
27330	于洪	范屯变	范静线	小微静安北台	400	34.20%	0	0				-37.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27331	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线215右13变台	200	9.30%	0	0		是	2025年12月	95.56%
27332	浑南	安顺变	安顺变174安青线	美食美客盛京坊2号变电站1号配电变压器	800	63.00%	0	0				0.00%
27333	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线71左10柱上变压器	400	88.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-18.37%
27334	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右9柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27335	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子分列三四支7左1	100	70.80%	19.2	19.2				-305.43%
27336	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干108	400	47.40%	0	0				8.83%
27337	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街玥源袜厂公变台区	200	26.70%	0	0				0.00%
27338	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号4变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
27339	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园37号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	26.98%	0	0				-15.94%
27340	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分影屯支29变台	200	61.20%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
27341	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里2号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	29.70%	241.2	241.2				-23.01%
27342	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变2变压器	800	28.80%	0	0				-42.04%
27343	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城2号考核	250	28.16%	0	0		是	2025年12月	-36.07%
27344	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里3箱变2变压器	500	15.20%	0	0		是	2026年12月	7.94%
27345	浑南	白塔变	白塔变952四库线	万锦香樟树2期变电站201间隔配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-37.74%
27346	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园3号变电站202配电变压器	630	38.86%	0	0				-44.13%
27347	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	三益商店公变台	200	32.40%	0	0		是	2025年11月	100.00%
27348	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分13右12右4变台	200	46.95%	0	0				-31.67%
27349	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分39变台	200	22.50%	0	0				-40.12%
27350	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水东东1台	400	84.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	10.31%
27351	沈河	大东变	大东变052城南甲线	红巾2变电站1变压器	630	57.14%	0	0		是	2026年12月	-38.44%
27352	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站1变压器	630	51.81%	240.6	240.6				-44.11%
27353	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立线158左1	315	51.43%	0	0		是	2026年	-40.74%
27354	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象都荟2箱式变电站1配电变压器	630	83.81%	0	0	2025年8月			-26.36%
27355	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园5变电站1站内变压器	630	16.51%	0	0				-45.54%
27356	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房产开发有限公司3箱变配电变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-38.95%
27357	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分2台区	100	29.10%	60.9	60.9				-50.60%
27358	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城3配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
27359	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站202间隔配电变压器	630	34.60%	0	0				-41.91%
27360	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站202间隔配电变压器	400	55.20%	0	0				-37.75%
27361	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶7组台	400	62.10%	111.6	111.6				-20.82%
27362	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线048	50	100.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.24%
27363	于洪	得胜变	得胜变95474	荣盛锦绣天地一期2变电站1变压器	630	69.21%	131.0	131.0				-41.24%
27364	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线老虎沟几23	100	47.00%	43.0	43.0		是	2025年11月	-33.08%
27365	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线邓家支09	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-27.99%
27366	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分3左1柱上变压器	100	17.40%	72.6	72.6				-57.22%
27367	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园1变电站1变压器	500	68.80%	0	0		是	2028年12月	-41.20%
27368	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左8	80	23.63%	53.1	53.1				9.58%
27369	于洪	范屯变	范工线	御龙湾2号变电站4号变压器配电变压器	630	59.05%	195.0	195.0				-42.87%
27370	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分51变台	200	14.00%	0	0		是	2025年12月	-49.46%
27371	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站201配电变压器	500	43.20%	0	0				-36.16%
27372	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干112左1	400	31.25%	0	0				-42.86%
27373	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区3变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27374	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	YHG_石棉分16(将军楼)箱式变电站1号配电变压	630	15.49%	0	0		是	2025年12月	-25.13%
27375	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府6变电站1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
27376	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站2变压器	630	10.79%	0	0				-30.62%
27377	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区2站房1变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-35.38%
27378	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区3站房1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-22.46%
27379	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左5右1	100	7.50%	0	0				3.89%
27380	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站1变压器	500	31.68%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
27381	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城1号变电站1变压器	630	32.06%	0	0				-44.77%
27382	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干96右2	100	38.40%	51.6	51.6				-174.44%
27383	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干朱庄分6	100	15.60%	74.4	74.4				-83.24%
27384	皇姑	长江变	25464长怒乙线	YHG_红田美林居3(井表)箱式变电站1号配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
27385	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古西支07	400	45.60%	0	0				-30.89%
27386	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支63	200	74.50%	31.0	31.0				-31.48%
27387	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期3箱式变电站1配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-26.87%
27388	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜1号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27389	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾1号变电站2号变压器	630	18.29%	0	0				-35.03%
27390	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前新支16	200	19.80%	0	0		是	2026年5月	-37.35%
27391	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	华润置地南区一期2变电站202配电变压器	500	77.28%	0	0				-37.70%
27392	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支51	80	8.63%	0	0				-55.36%
27393	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站1变压器	800	13.50%	612.0	612.0				-36.45%
27394	大东	农大变	农大变80974农花甲线	山梨红分42左1	400	95.75%	0	0	2024年10月	是	2026年4月	6.34%
27395	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街2大棚	50	54.63%	0	0				-46.35%
27396	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线李坨子分支06	100	60.30%	0	0		是	2026年12月	-36.96%
27397	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站1号配电变压器	630	33.90%	0	0		是	2027年12月	-47.05%
27398	法库	新依变	依三线	10kV三面船村支12	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27399	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	惠和大厦变电站202间隔配电变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-42.10%
27400	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园2号变电站1号变压器	400	26.25%	0	0		是		-46.27%
27401	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	宝隆房地产1变电站1号变压器	400	55.20%	0	0		是	2025年	-37.48%
27402	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村4变电站1号变压器	400	49.00%	0	0		是	2025年	-47.94%
27403	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	阳光美居小区变电站2变压器	315	25.71%	0	0				23.47%
27404	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线兴隆山西台支04	315	34.60%	174.5	174.5				-33.85%
27405	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右1右1柱上变压器	400	30.30%	0	0		是	2025年12月	-187.89%
27406	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山干9右4+1-1柱上变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
27407	沈北	董楼子	望滨线	YHG_望滨一队C	315	51.05%	122.7	122.7				-63.84%
27408	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	左得胜台支10	315	8.51%	0	0		是	2026年12月	-30.99%
27409	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区5变电站201间隔配电变压器	630	40.76%	0	0		是	2028年12月	-36.09%
27410	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60左03	160	56.06%	54.3	54.3				-32.87%
27411	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线49右04	315	12.38%	0	0		是	2025年	-52.39%
27412	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园6箱变201配电变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
27413	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园2箱变201配电变压器	630	15.00%	0	0		是	2026年12月	-46.92%
27414	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线福宁东	630	26.19%	402.0	402.0				-42.53%
27415	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯11箱变1变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-37.30%
27416	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站1配电变压器	630	51.75%	0	0		是	2025年12月	-38.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27417	沈河	怀远变	怀远变168怀闸乙线	金地宸颂配变电站202配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	-23.46%
27418	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47右2右1左1	200	9.90%	0	0		是	2025年	-9.53%
27419	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线盐业分08	315	49.21%	0	0		是	2026年12月	-50.64%
27420	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区6变)	400	30.40%	0	0		是	2026年12月	-42.29%
27421	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站201变压器	500	26.00%	320.0	320.0				-46.00%
27422	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区9变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-39.80%
27423	东陵	水家变	水李线	水李线141左7右1柱上变压器	400	18.60%	10.0	10.0				100.00%
27424	东陵	农大变	农首线	双珑原著4箱变2变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-5.26%
27425	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干191左5+1	315	20.57%	0	0		是	2027年	-37.56%
27426	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分44右3	200	11.40%	0	0		是	2027年	-28.53%
27427	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干17左2+1左1	200	26.10%	0	0		是	2025年	-34.01%
27428	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城9箱式变电站201间隔配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-44.27%
27429	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左14	400	67.35%	90.6	90.6				1.95%
27430	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块2号变电站2变压器	630	13.71%	0	0				17.36%
27431	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支83	50	3.20%	0	0		是	2026年6月	-66.67%
27432	法库	包家屯	包家线	10kV/包家线水浇地几11	200	20.10%	0	0		是	2027年	100.00%
27433	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	二十四城小区2变电站1变压器	800	82.80%	57.6	57.6	2025年8月			-34.90%
27434	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园13变电站变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-41.22%
27435	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右7左2	400	85.25%	0	0	2025年8月			-38.53%
27436	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-1变电站201间隔配电变压器	400	48.40%	0	0		是	2026年12月	-25.96%
27437	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-45.94%
27438	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线西老边中台	400	36.90%	212.4	212.4		是	2025年8月	-42.20%
27439	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站201变压器	500	42.56%	0	0		是	2028年12月	-45.05%
27440	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房11组分台	200	43.80%	92.4	92.4				28.55%
27441	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站1号变压器	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-42.86%
27442	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家干47右5	200	9.30%	161.4	161.4				0.00%
27443	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分54	100	21.90%	68.1	68.1				-79.54%
27444	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座5箱变1变压器	800	23.25%	534.0	534.0				-40.23%
27445	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变1变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
27446	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆4号变电站2号变压器	500	23.68%	0	0		是	2027年12月	-40.34%
27447	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观4号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	30.00%	0	0				-42.02%
27448	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	41.40%	0	0				-29.82%
27449	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	东博分1左1右4	400	11.00%	0	0		是	2027年12月	-35.44%
27450	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170龛庄线皮家堡村村民集资89住宅楼2	250	40.96%	122.6	122.6				-35.59%
27451	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田分水佟家支25右04	100	27.90%	62.1	62.1				-31.05%
27452	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站2配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
27453	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院3号变电站202间隔配电变压器	800	8.75%	650.0	650.0				65.56%
27454	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都6变电站201变压器	400	28.40%	0	0				-42.02%
27455	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期7变电站2变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-39.78%
27456	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园2号变电站1号变压器	630	27.05%	0	0		是		-44.46%
27457	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	北木分9柱上变压器	200	34.40%	0	0		是	2025年12月	10.65%
27458	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分22+1柱上变压器	400	72.90%	0	0		是	2026年12月	-46.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27459	于洪	光辉变	光东线	小微集体大棚3台	200	33.30%	113.4	113.4				0.00%
27460	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖八号（微）	400	33.60%	225.6	225.6				15.45%
27461	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27462	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区1变电站1配电变压器	630	25.40%	0	0				5.43%
27463	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
27464	于洪	范屯变	范北线	小微永安村东一台	400	37.65%	209.4	209.4				16.07%
27465	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	五三箱变1变压器	630	13.33%	483.0	483.0				-48.30%
27466	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	摩根凯利箱变2变压器	400	17.50%	290.0	290.0				-52.29%
27467	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站1变压器	800	25.50%	516.0	516.0				-42.42%
27468	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天语2箱式变电站2配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	19.78%
27469	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左8变台	100	47.40%	42.6	42.6				-40.87%
27470	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分17变台	200	68.70%	42.6	42.6				-20.29%
27471	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）金盛苑1号箱202配电变压器	630	77.78%	0	0		是	2026年12月	-19.23%
27472	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜线56右5	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
27473	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲九期小区1变电站1变压器	800	53.25%	294.0	294.0				-32.87%
27474	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君阳光城2变电站2变压器	630	44.19%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
27475	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸6变电站3变压器	800	6.90%	664.8	664.8				-53.92%
27476	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线南长1号照明	500	13.12%	384.4	384.4				-29.87%
27477	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-40.11%
27478	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右3加1	100	87.00%	3.0	3.0	2025年8月			-18.55%
27479	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区2站房2变压器	630	22.10%	0	0				-40.06%
27480	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城17号变电站1变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-42.43%
27481	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期4箱式变电站1配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
27482	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府2局维变电站202间隔配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2028年	100.00%
27483	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分24右15变台	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
27484	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站1变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
27485	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分13右支04变压器	100	43.50%	46.5	46.5				-53.20%
27486	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方3箱变1变压器	630	41.90%	303.0	303.0				-39.21%
27487	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城12变电站变压器	630	58.73%	0	0		是	2028年12月	-42.29%
27488	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	金柳园2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年	-34.82%
27489	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门15号变电站202间隔配电变压器	630	50.79%	0	0				20.54%
27490	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分41右支2柱上变压器	50	25.20%	0	0		是	2026年12月	-56.66%
27491	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支09	200	26.50%	0	0		是	2028年	-36.17%
27492	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-773.67%
27493	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线千锦汇支17柱上变压器	200	2.40%	0	0		是	2026年12月	3.90%
27494	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支112	200	81.90%	16.2	16.2	2022年12月			-38.10%
27495	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团1号变电站变压器	630	18.67%	214.8	214.8				-42.91%
27496	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线镇政府家属楼	400	59.50%	0	0		是	2026年6月	-21.28%
27497	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城三期4箱变2变压器	500	24.72%	0	0				-39.72%
27498	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁省电力有限公司沈阳供电公司电动汽车服务公司-主供	500	60.80%	0	0		是	2026年12月	14.32%
27499	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獐洞支90变台	200	3.30%	0	0		是	2025年12月	-68.43%
27500	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡2号变电站2变压器	630	25.40%	10.0	10.0				-41.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27501	沈北	清水变	清蒲线	沈阳丰饶养殖厂（一站式）	100	11.70%	0	0		是	2026年12月	-51.92%
27502	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线红旗支002	100	107.10%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-32.15%
27503	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线上沙金支12	100	93.30%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-32.49%
27504	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡三期1号变电站2号配电变压器	630	35.56%	0	0				-27.96%
27505	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变2变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-35.17%
27506	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家七组照明	200	32.80%	114.4	114.4				-40.20%
27507	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变2配电变压器	630	80.95%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-38.77%
27508	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变2配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
27509	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线105	100	87.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.81%
27510	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线市场分02	250	16.00%	185.0	185.0				-40.04%
27511	浑南	于山变	于山变744于安甲线	金辉中央云著1号变电站2号配电变压器	800	33.90%	448.8	448.8				-19.72%
27512	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分3+1右1	200	24.90%	0	0		是	2026年	100.00%
27513	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左5左1	315	82.86%	0	0	2025年4月	是		-34.92%
27514	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-2母 线配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
27515	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分24	80	41.00%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
27516	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地1变电站202	800	39.75%	402.0	402.0				-35.50%
27517	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
27518	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线006	100	86.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.96%
27519	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔铁路21号变	400	75.20%	0	0		是	2025年12月	-21.86%
27520	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	沈海变372东望乙线东望乙D开闭站未命名和平干大 洼分12	200	30.30%	0	0				-40.03%
27521	和平	广州变	广州变462广太甲线	沈铁家园2小区变电站201甲配电变压器	630	33.65%	355.0	355.0				-44.81%
27522	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园2变电站1变压器	500	15.20%	0	0		是	2027年12月	-40.70%
27523	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分28LD	80	0.00%	0	0				-98.35%
27524	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线5右2柱上变压器	200	49.20%	0	0		是	2026年12月	2.33%
27525	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线棋上干60右7柱上变压器	80	16.13%	0	0		是	2026年12月	-91.15%
27526	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期3局维变202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
27527	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分17右5	400	5.25%	0	0				100.00%
27528	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	YHG_佳园新村变电站配电变压器	630	35.24%	345.0	345.0				-120.61%
27529	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城二期1变电站2变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
27530	于洪	小于变	10kV于工线56284	景城时代2-1台（临时电）	250	60.48%	0	0				0.00%
27531	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城一期1号变电站201间隔配电变压器	630	67.14%	144.0	144.0				-33.72%
27532	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	兰庭园1变电站2变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-37.12%
27533	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	兰庭园2变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
27534	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	18.38%	0	0				-42.34%
27535	于洪	化学变	化西乙线	小微化西乙线2号台	400	41.10%	0	0				14.87%
27536	于洪	平罗变	平罗线	小微上蒲河村9台	400	49.80%	0	0				21.41%
27537	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂2箱式变电站2配电变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-34.37%
27538	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右7变台	100	5.20%	0	0		是	2025年12月	-53.36%
27539	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左18左20变台	200	37.80%	104.4	104.4				-39.86%
27540	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右1+1右5	400	37.80%	208.8	208.8				0.47%
27541	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖2	400	27.30%	0	0		是	2026年6月	17.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27542	东陵	水家变	水李线	水李线145右4柱上变压器	100	67.50%	10.0	10.0				-27.19%
27543	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干东营分36右2变台	100	96.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-34.20%
27544	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线091	315	52.57%	0	0		是	2027年	-14.08%
27545	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园31号小区变电站202配电变压器	630	44.44%	0	0				-36.53%
27546	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站201间隔配电变压器	800	22.80%	0	0				-19.53%
27547	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支养殖场几2	400	9.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27548	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府6箱式变电站2配电变压器	800	19.60%	0	0		是	2025年12月	18.20%
27549	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
27550	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区11变电站1变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-47.19%
27551	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花7箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				-73.01%
27552	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线兴胜大棚分支线012	50	16.50%	36.8	36.8				-83.03%
27553	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡3箱式变电站1配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
27554	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖一组照明	200	51.80%	0	0				-34.36%
27555	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分韩三支20+1左5变台	100	38.70%	0	0		是	2025年12月	-38.80%
27556	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	二十四城四期小区1变电站1配电变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-24.44%
27557	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司尚书府二期31201配电变压器	630	35.56%	343.0	343.0				-29.55%
27558	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线镇二线主干071	100	60.30%	29.7	29.7				-40.85%
27559	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站2配电变压器	800	52.88%	0	0		是	2025年12月	-36.51%
27560	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区3变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	52.26%
27561	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟二期1变电站2变压器	630	25.65%	0	0				-35.38%
27562	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-42.37%
27563	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站1号变压器	630	24.13%	0	0				-35.69%
27564	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期1箱变配电变压器	630	35.87%	341.0	341.0		是	2026年12月	-36.12%
27565	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井9台	50	26.80%	0	0		是	2026年6月	-11.84%
27566	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线工厂分2	400	36.30%	0	0		是	2027年	-29.58%
27567	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分23左3变台	50	75.20%	0	0				-39.24%
27568	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线102	200	46.40%	87.2	87.2				-22.59%
27569	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟于立新分28右支怀江分支14左T4变压器	100	66.60%	0	0		是	2026年12月	-27.97%
27570	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区12变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-37.67%
27571	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槲檀山12号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	32.70%	0	0				15.03%
27572	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸2变电站1配电变压器	800	27.90%	496.8	496.8				11.30%
27573	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连1号	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
27574	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块2号变电站1变压器	630	9.90%	504.6	504.6				22.96%
27575	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄甲线长黄干35右2左5柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-24.69%
27576	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	27.62%	393.0	393.0				100.00%
27577	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房右支06	200	56.25%	0	0				-37.53%
27578	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-5变电站1柜配电变压器	500	17.00%	365.0	365.0				-41.92%
27579	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干后栏分29变台	200	57.80%	0	0		是	2025年12月	-36.58%
27580	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲫鱼泡分前岗支25变台	100	71.40%	18.6	18.6				-32.75%
27581	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都茗苑三期4变电站1变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-38.56%
27582	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变2变配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-39.18%
27583	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分8+2右3	100	32.40%	57.6	57.6				-28.76%
27584	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期3小区变电站202配电变压器	630	13.97%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27585	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-40.79%
27586	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际2变电站2柜	630	31.75%	0	0				-45.17%
27587	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干259右4变台	400	40.95%	196.2	196.2		是	2025年12月	-27.82%
27588	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里3号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	20.40%	0	0				10.54%
27589	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站2变压器	630	19.52%	0	0		是	2025年12月	-42.99%
27590	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线农机分14右1变台	400	60.30%	0	0				100.00%
27591	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（花海公园3）	100	13.20%	0	0		是	2026年12月	-7.52%
27592	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站202	630	90.16%	0	0	2023年9月	是	2028年12月	-45.69%
27593	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干96+1	400	37.20%	0	0				-35.78%
27594	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干128右6	400	27.25%	0	0				-37.17%
27595	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左1	200	29.40%	0	0				-25.06%
27596	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干73+1左5	200	11.00%	158.0	158.0				-26.31%
27597	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线徐西支04	100	31.80%	58.2	58.2				-37.36%
27598	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右2柱上变压器	315	44.70%	0	0		是	2025年12月	-29.86%
27599	于洪	五金变	五金变	小微五机甲线五民分12左7右3号台	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	19.97%
27600	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线64右1右2	400	27.00%	36.4	36.4				0.00%
27601	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干149右分04柱上变压器	200	22.30%	0	0		是	2026年12月	-117.96%
27602	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分1左支1变压器	200	48.00%	0	0				46.19%
27603	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站201变压器	500	29.20%	0	0		是	2028年12月	-34.69%
27604	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27605	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线尹家分3	100	135.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.99%
27606	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干24右6右3	250	47.04%	0	0				-34.51%
27607	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵1箱变（单）	630	35.05%	0	0				-37.62%
27608	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井1号综合台区	400	29.20%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
27609	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区4变电站1变压器	315	28.44%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
27610	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分10	200	14.40%	0	0				-29.28%
27611	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线011	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-44.19%
27612	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分20+1左4	200	33.30%	113.4	113.4				0.41%
27613	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	赵永刚秸秆加工厂	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
27614	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线7变台	100	84.20%	5.8	5.8	2024年6月			100.00%
27615	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线水源线161右1	160	1.88%	0	0				-548.14%
27616	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16右6	200	9.15%	161.7	161.7				-35.19%
27617	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线172+1右1	400	13.80%	0	0		是	2026年	29.76%
27618	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右5变压器	315	26.29%	0	0		是	2028年12月	-45.24%
27619	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干66+1变压器	400	69.60%	81.6	81.6				-36.15%
27620	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分79	200	15.90%	0	0				-30.76%
27621	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫8号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	20.32%	0	0				7.02%
27622	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子3组（2022微）新	200	111.00%	0	0	2025年6月			0.00%
27623	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支6右分支4变压器	50	50.40%	0	0				-50.56%
27624	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东三益号分支线002	50	87.00%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-33.26%
27625	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊15号变电站1变压器	630	36.06%	0	0				-89.97%
27626	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期4号变电站202配电变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27627	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分130变台	200	56.40%	0	0				-30.50%
27628	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫二组台	50	15.20%	0	0		是	2025年11月	-56.14%
27629	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线刘家店分04	200	48.00%	84.0	84.0				-38.37%
27630	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分040	30	14.00%	22.8	22.8				-91.31%
27631	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期2号变电站2号配电变压器	630	10.48%	501.0	501.0				14.02%
27632	沈河	青年变	青年变372青寺线	旭辉峰尚配变站202间隔配电变压器	400	25.60%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
27633	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变2变压器	500	9.20%	0	0				5.81%
27634	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期5箱式变电站1配电变压器	630	32.00%	0	0				-41.68%
27635	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期32号变压器	800	4.50%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27636	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区1变电站2变压器	800	16.75%	586.0	586.0				100.00%
27637	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	万锦香樟树三期-2变电站2号变压器	630	9.52%	0	0		是	2027年12月	17.96%
27638	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支17左1变台	100	62.40%	0	0		是	2025年12月	-26.76%
27639	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区4变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
27640	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心1号变电站2号变压器	800	45.75%	346.4	346.4				-39.45%
27641	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线唐房台	200	12.75%	154.5	154.5		是	2025年11月	-33.30%
27642	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京2小区变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0				2.32%
27643	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	穗港8号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	27.30%	395.0	395.0				100.00%
27644	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地4箱变1变压器	630	9.52%	507.0	507.0		是	2026年12月	2.98%
27645	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线139变台	200	36.30%	0	0				0.00%
27646	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左10右1	200	101.10%	0	0	2023年4月	是	2027年	15.11%
27647	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站1号变压器	500	28.32%	308.4	308.4				-40.68%
27648	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线良种场大棚南台分01	200	19.60%	0	0				11.91%
27649	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分支056	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
27650	于洪	范屯变	范古线	小微大兴繁荣1台	200	45.00%	0	0		是	2025年9月	14.94%
27651	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村东南台	200	29.70%	120.6	120.6				4.64%
27652	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线147+2	200	57.80%	0	0				-26.55%
27653	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分4右4	400	12.75%	0	0		是		-12.17%
27654	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左5右2	200	9.90%	36.4	36.4				-6.43%
27655	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线12+1	400	50.70%	157.2	157.2				-40.92%
27656	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分65	200	28.50%	0	0		是	2027年	-49.13%
27657	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	计划生育箱式变电站1配电变压器	400	66.00%	0	0				-38.45%
27658	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站2变压器	800	34.88%	0	0				-18.76%
27659	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园4小区变电站1变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
27660	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园7小区变电站1变压器	630	50.67%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
27661	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高北照明2号柱上变压器	400	24.00%	264.0	264.0		是	2025年	-29.68%
27662	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	机械加工公变台	200	8.40%	0	0				100.00%
27663	于洪	得胜变	得翟线95444	荣盛锦绣天地五期1配电变压器	800	41.70%	0	0				-21.61%
27664	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	阳光碧水园1变电站变压器	500	25.28%	0	0		是	2028年12月	-40.66%
27665	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站1配电变压器	630	49.14%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
27666	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区6变电站1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-43.95%
27667	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左6右1右2	400	91.60%	0	0	2022年12月			-17.57%
27668	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线樱桃沟西台	200	15.30%	149.4	149.4		是	2025年11月	-33.08%
27669	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡7箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-40.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27670	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居5箱变201间隔配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-43.84%
27671	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站2号变压器	630	12.38%	489.0	489.0				-28.31%
27672	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站2变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-32.78%
27673	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	阳光碧水园二期3变电站变压器	630	22.86%	0	0		是	2028年12月	-42.47%
27674	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站2变压器	630	54.10%	226.2	226.2				-39.75%
27675	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站2变压器	630	38.48%	324.6	324.6				-44.32%
27676	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变2变压器	630	15.62%	0	0		是		-42.49%
27677	浑南	营盘	营盘变082营榆线	沿海国际综合商业B区13楼201间隔配电变压器	400	54.00%	0	0		是	2027年12月	-38.85%
27678	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区1变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
27679	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线78左1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
27680	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期3号配电室2号配电变压器	800	46.80%	0	0		是	2027年12月	-42.32%
27681	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变2变压器	630	15.05%	0	0				-42.71%
27682	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站2号变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-39.54%
27683	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格7号配电室2号配电变压器	500	23.68%	0	0				-40.95%
27684	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	南航城1变电站202配电变压器	800	59.70%	242.4	242.4				-44.00%
27685	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站2变压器	630	52.57%	0	0		是	2025年12月	-40.38%
27686	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家子分少中井支0+1（一站式）	200	55.60%	0	0		是	2026年12月	-4.56%
27687	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站2变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-36.25%
27688	沈北	清水变	清依线	清水变清依干种畜分兴达鞋业支3杆（一站式）	200	18.00%	0	0		是	2026年12月	-30.01%
27689	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	候头沟4组照明（微）	400	30.42%	0	0				-40.29%
27690	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	前尖山照明3台（微）	400	37.05%	211.8	211.8				-25.59%
27691	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干78左2	200	31.20%	117.6	117.6				11.42%
27692	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右8左2	200	19.50%	141.0	141.0				2.27%
27693	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖1箱式变电站1配电变压器	630	27.94%	391.0	391.0				8.94%
27694	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼1号箱式变电站1号配电变压器	630	20.00%	0	0				-34.54%
27695	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站1配电变压器	800	31.00%	0	0		是	2027年12月	-36.28%
27696	沈北	道义变	道孝乙线	祥瑞一期箱式变电站2号变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
27697	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发3号变电站1号配电变压器	630	28.57%	0	0				-35.21%
27698	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地AB2配室202间隔配电变压器	630	29.84%	379.0	379.0				-43.94%
27699	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式一秀水养殖场	200	29.40%	121.2	121.2		是	2026年12月	12.68%
27700	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线北岗支27右4左11变台	200	17.10%	0	0				100.00%
27701	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期9箱变2变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-36.81%
27702	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支养殖乙4	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
27703	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科蓝山二期2变电站201间隔配电变压器	630	44.44%	287.0	287.0				-40.50%
27704	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	金地名著小区箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-48.89%
27705	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期2局维变电站201配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	85.78%
27706	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干76信家分7左支0+1杆（一站式）	400	98.40%	0	0	2024年6月			74.79%
27707	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城9号变电站2变压器	630	66.98%	0	0				-44.00%
27708	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城1号变电站2号变压器	630	10.79%	499.0	499.0				-37.59%
27709	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分12变台	400	25.80%	0	0				-40.96%
27710	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分50+1右5	200	22.50%	135.0	135.0				-37.61%
27711	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站2变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-43.18%
27712	新民	新民变	新民变30162营东线	营东干96左3变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-29.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27713	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线芦电分王窝支29变台	400	20.00%	0	0				-23.13%
27714	于洪	范屯变	范静线	小微静安村北1台	200	58.80%	0	0				-2.29%
27715	于洪	铸造变	美工乙线	大挨金村内站	200	13.00%	154.0	154.0				-64.91%
27716	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左分7左支8台区	100	21.90%	0	0		是	2026年12月	-64.79%
27717	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城2号变电站1变压器	630	36.51%	0	0				-39.99%
27718	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景6站房2变压器	630	29.21%	0	0				-38.86%
27719	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区2变电站1变压器	630	25.08%	409.0	409.0				42.56%
27720	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站1变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-39.73%
27721	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG 大庄科1-1（王胜于46右11左8）	200	44.40%	0	0				-23.77%
27722	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站2变压器间隔配电变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-37.59%
27723	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变1变压器	630	46.35%	0	0				-33.96%
27724	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干53左1右1	200	82.50%	15.0	15.0	2025年8月			0.00%
27725	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变2变压器	630	70.48%	0	0				-41.70%
27726	沈北	东场变	10kV东润乙线70768线	中金朗悦小区3变电站202配电变压器	800	15.90%	592.8	592.8		是	2026年12月	15.50%
27727	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变2变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-43.69%
27728	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	宝时SOHO公寓变电站201间隔配电变压器	500	13.60%	0	0		是	2028年12月	28.94%
27729	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫1变电站201间隔配电变压器	800	14.63%	603.0	603.0				-42.94%
27730	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干51右4变台	80	26.25%	51.0	51.0		是	2025年8月	-43.33%
27731	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站202配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-42.38%
27732	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地上城1号变电站2变压器	800	32.10%	0	0				-39.68%
27733	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	万科如园局维变电站202配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	-30.68%
27734	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区5站房2变压器	630	12.70%	487.0	487.0				-41.28%
27735	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔1站房2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-41.75%
27736	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线28	315	85.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-37.25%
27737	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分42	200	20.40%	0	0				-31.80%
27738	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	龙湖椿山小区2配电室202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2028年12月	17.36%
27739	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期3变电站1配电变压器	630	38.35%	0	0				-39.74%
27740	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干70+1穆家B台（一站式）	315	13.21%	0	0		是	2026年12月	-52.37%
27741	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区3变电站1变压器	800	63.90%	0	0		是	2025年12月	-3.07%
27742	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷排灌站支24	200	30.45%	0	0				13.03%
27743	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站1变压器	315	48.76%	129.9	129.9				-33.39%
27744	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门5号变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0				-41.38%
27745	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	铁路1箱变1变压器	400	8.70%	157.6	157.6				-43.94%
27746	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-20.92%
27747	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干19左2	200	70.20%	39.6	39.6				100.00%
27748	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线62右2+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
27749	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16电井分支01	30	36.00%	0	0		是	2026年12月	-26.45%
27750	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期5号变电站2变压器	630	36.95%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
27751	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔1箱式变电站2配电变压器	800	50.40%	0	0		是	2025年12月	-18.45%
27752	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子大棚支025	200	21.60%	0	0		是	2026年5月	-21.68%
27753	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变1变压器	630	61.33%	180.6	180.6				-41.34%
27754	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-42.65%
27755	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区1箱式变电站2配电变压器	630	59.68%	0	0		是	2025年12月	-22.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27756	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区2变电站1变压器	800	45.00%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
27757	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期4箱式变电站2配电变压器	800	35.75%	0	0				-26.41%
27758	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都11变电站201	630	48.25%	263.0	263.0				-45.10%
27759	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园7箱变1变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-33.03%
27760	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园13箱变2变压器	630	9.14%	509.4	509.4				-38.16%
27761	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支80变台	200	59.10%	61.8	61.8		是	2025年12月	9.93%
27762	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂4变电站2配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2025年12月	6.46%
27763	皇姑	长江变	468长黄乙线	白山乙B204之1柱上变压器	400	72.00%	0	0				100.00%
27764	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变2变压器	500	14.00%	0	0		是	2025年12月	-47.30%
27765	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城8号变电站201配电变压器	400	41.50%	0	0				-38.14%
27766	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	福利塑料厂住宅改造	400	12.15%	0	0		是	2026年12月	12.09%
27767	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都1变电站201变压器	630	61.33%	0	0				-40.31%
27768	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	红旗甲线中街北分3变压器3	400	46.50%	174.0	174.0				-52.76%
27769	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线20	200	22.00%	0	0				-51.90%
27770	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干16右2柱上变压器	315	80.95%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.76%
27771	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲2之1柱上变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
27772	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分56左5柱上变压器	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-45.74%
27773	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分9左3柱上变压器	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
27774	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分54变压器	200	54.90%	70.2	70.2				-37.71%
27775	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分11左1	315	51.11%	31.2	31.2				-44.36%
27776	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线五分39柱上变压器	400	72.50%	0	0		是	2025年12月	-30.60%
27777	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干62右3	250	52.48%	0	0				-41.11%
27778	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干38	315	104.44%	0	0	2024年12月	是	2026年4月	-31.92%
27779	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右11之1柱上变压器	250	34.88%	0	0		是		-79.14%
27780	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干20变压器	250	29.12%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
27781	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线77右1	400	35.75%	217.0	217.0				-46.79%
27782	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分38	50	34.80%	0	0		是	2025年	-59.87%
27783	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白干王土分02	30	66.00%	0	0				-43.60%
27784	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变562滑应乙线建设干建后分3	315	28.57%	193.5	193.5				-41.34%
27785	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左6左2变压器	200	37.20%	0	0		是	2025年12月	-43.68%
27786	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分4右1	315	28.57%	0	0		是	2025年10月	-42.41%
27787	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分12左1公变	200	57.00%	66.0	66.0				-39.91%
27788	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变1	315	25.90%	0	0		是	2026年6月	-36.29%
27789	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变2	315	31.11%	0	0		是	2026年6月	-38.09%
27790	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干30公变	400	23.20%	267.2	267.2				-49.85%
27791	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干97柱上变压器	250	7.04%	0	0		是	2025年12月	-301.23%
27792	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	污水支乙线23柱上变压器	50	60.00%	0	0		是	2025年12月	-38.50%
27793	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干117	315	23.81%	208.5	208.5				-38.94%
27794	和平	青年变	青年变362青好线	青好线31左6	200	42.00%	0	0				-47.44%
27795	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干15右8+1	315	78.48%	36.3	36.3				-21.74%
27796	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右1变压器	315	6.98%	0	0		是	2025年12月	-15.11%
27797	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左6公变	315	10.16%	0	0				-39.79%
27798	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4左1	315	47.62%	0	0		是	2025年12月	-44.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27799	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分6(南)	315	40.32%	0	0				-39.24%
27800	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分7	200	30.00%	120.0	120.0				-28.18%
27801	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分26之1柱上变压器	400	4.25%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
27802	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线31左3柱上变压器	315	11.75%	0	0		是	2025年12月	-98.94%
27803	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干66柱上变压器	400	76.80%	0	0				-46.43%
27804	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6左4变台	160	38.75%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
27805	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线鸟市分6柱上变压器	400	60.00%	0	0		是	2025年12月	-48.43%
27806	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干23右5	200	96.00%	0	0	2025年8月			-39.59%
27807	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右3	315	52.70%	0	0		是	2028年12月	-41.72%
27808	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线11	315	47.62%	0	0				-32.40%
27809	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干87右2	500	70.56%	0	0				0.17%
27810	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干54	315	88.89%	0	0	2022年12月			-42.20%
27811	和平	太原变	太原变046南五甲线	pms_南五甲线铁中分7右3	200	49.50%	0	0				-53.44%
27812	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众于珠林分8右6变压器	315	26.98%	0	0				-48.13%
27813	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	欧亚变260白山甲线白山干51左10柱上变压器	315	40.00%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
27814	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干37柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-30.67%
27815	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分25左1柱上变压器	315	54.29%	0	0		是	2025年12月	-36.75%
27816	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左28柱上变压器	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
27817	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线佟罗南分9右05	200	26.25%	0	0				-86.67%
27818	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分4-2柱上变压器	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-26.45%
27819	大东	粮仓变	粮仓变65560粮毛甲线	毛站线沈站干货站分5	200	106.20%	0	0	2024年12月	是	2026年4月	-14.17%
27820	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线41	315	7.94%	0	0				-46.40%
27821	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61左4变台	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
27822	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分2	315	30.16%	0	0				-39.86%
27823	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左5柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-47.38%
27824	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁2箱变1	400	48.80%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
27825	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
27826	和平	太原变	太原变056南七乙线	宜春3变电站2号高压柜1主变	630	33.52%	0	0				-49.84%
27827	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变1号变	630	26.19%	380.0	380.0		是	2025年12月	-41.00%
27828	和平	方型变	方型变426宁波甲线	天泰公寓一次1#主变	400	0.00%	0	0				0.00%
27829	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	嘉禾22主变	630	22.54%	425.0	425.0				-38.99%
27830	和平	青年变	青年变368青二线	1主变军区政治部住宅	500	21.60%	0	0				-39.54%
27831	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭1#2#主变	400	27.00%	252.0	252.0				-36.55%
27832	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27833	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变2变压器	800	15.00%	600.0	600.0				-40.09%
27834	皇姑	长江变	25458长亚甲线	龙逸花园1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27835	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变2变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-54.72%
27836	和平	方型变	方型变460四平乙线	东宇大厦主变	630	42.86%	297.0	297.0				-33.83%
27837	和平	三好变	三好变178科技乙线	金源新村一次2#主变	630	35.43%	0	0				-36.93%
27838	和平	广州变	广州变478柳州甲线	府北2变电站2号高压柜1主变	630	26.67%	0	0				-34.11%
27839	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	通达新村2一次1主变	800	53.00%	296.0	296.0				-42.82%
27840	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变2号变	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
27841	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变1	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-47.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27842	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变1	630	39.11%	0	0				-42.61%
27843	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长南2箱变1	630	70.10%	0	0		是	2025年12月	-44.30%
27844	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	前塔2箱变	500	47.60%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
27845	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站1变压器	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
27846	和平	青年变	青年变368青二线	1主变电业新村22	1250	27.84%	0	0				-24.75%
27847	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站2变压器	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
27848	苏家屯	下深变	理想线	理想新城2号变电站1号变压器	630	47.30%	0	0				-39.67%
27849	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-44.44%
27850	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	文体中心箱变1	400	18.60%	0	0				-37.54%
27851	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	沈报西变电站一次变压器柜主变	315	24.38%	0	0				-43.76%
27852	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光4变电站202	630	49.84%	0	0				-40.36%
27853	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	吴辰苑小区4变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
27854	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	宜家居小区变电站201柜	315	24.44%	206.5	206.5				-45.90%
27855	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金杯安居箱变1变压器	500	26.40%	318.0	318.0				-44.75%
27856	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	梧桐别苑1变电站202配电变压器	500	0.00%	377.6	377.6				0.00%
27857	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区3变电站201柜	500	59.60%	0	0		是	2028年12月	-44.86%
27858	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
27859	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城2箱变2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
27860	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城4箱变1变压器	630	49.90%	0	0				-46.47%
27861	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工南六路小区变电站201柜	630	134.86%	0	0	2024年6月			-38.71%
27862	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	八苑东阁变电站201	630	24.44%	0	0		是	2028年12月	-41.30%
27863	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站201	400	0.00%	53.7	53.7				0.00%
27864	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景4箱变2变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-43.67%
27865	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变2配电变压器	500	89.20%	0	0	2022年12月			-40.59%
27866	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变2	630	12.38%	0	0				-42.81%
27867	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期3箱变1号变	630	27.94%	0	0				-42.72%
27868	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站2变	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-43.98%
27869	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变2变压器	400	38.40%	0	0		是	2026年12月	-39.75%
27870	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭6变电站201	500	19.52%	352.4	352.4				-40.65%
27871	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站1变压器	630	20.63%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
27872	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安1箱变2变压器	630	147.81%	0	0	2025年8月			-49.10%
27873	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜2箱变1变压器	630	35.56%	343.0	343.0				-40.37%
27874	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光3箱变1变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-44.96%
27875	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城5箱变站2变压器	630	26.98%	0	0		是		-66.61%
27876	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	乐园1变电站201	630	36.83%	31.2	31.2				-43.36%
27877	和平	太原变	太原变068北二乙线	北二乙D-1主变	315	1.90%	123.0	123.0				-34.53%
27878	沈河	长青变	长青变450长大乙线	丰源箱变1变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-45.01%
27879	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变2变压器	630	13.02%	485.0	485.0				-43.89%
27880	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	MOTO新城配电箱1变压器	800	17.70%	578.4	578.4				-41.47%
27881	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变2变压器	400	19.20%	283.2	283.2				-41.91%
27882	和平	广州变	广州变468广马乙线	桂林1主变	315	21.71%	215.1	215.1				-36.41%
27883	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	e佰家园小区1变电站201	630	17.90%	454.2	454.2				-40.57%
27884	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变2变压器	315	80.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-42.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27885	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	前进小区箱变1号变	400	85.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.79%
27886	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河2箱变1变压器	500	58.08%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
27887	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西1箱变2	500	66.56%	117.2	117.2				-40.29%
27888	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变1	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
27889	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变2号变	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-39.31%
27890	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变1	400	23.60%	0	0		是	2025年12月	-44.41%
27891	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰7箱变2	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
27892	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅2箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27893	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰11箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27894	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	联通一次1主变	630	32.76%	0	0				-35.36%
27895	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干51加1	200	46.80%	0	0		是		14.52%
27896	沈北	新城子	新城子变7554农专线	10kV农专干237右分3右支4变压器	200	24.15%	0	0		是	2026年12月	-45.60%
27897	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槭檀山5号变电站2号配电变压器	800	25.20%	0	0				3.15%
27898	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	新生2小区箱变（单）	500	27.20%	314.0	314.0		是		-45.24%
27899	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变2站内变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-46.62%
27900	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官干17左+1	400	43.90%	0	0				-23.90%
27901	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分9右1柱上变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-30.16%
27902	东陵	水家变	水李线	水李线69右9柱上变压器	630	73.02%	10.0	10.0				6.54%
27903	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰三期箱式变电站1配电变压器	630	52.06%	0	0		是	2025年12月	7.43%
27904	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居1箱式变电站1配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
27905	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	时代悦小区1变电站202间隔配电变压器	800	15.00%	600.0	600.0				57.13%
27906	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置序序翠园配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
27907	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分23右16右7变台	160	24.75%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
27908	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期4变电站变压器	400	37.50%	0	0				0.00%
27909	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	含笑小区变电站2号变压器	400	62.50%	0	0				-45.56%
27910	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区3变电站1变压器	800	13.88%	0	0		是	2025年12月	-34.30%
27911	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线102左17变台	200	10.80%	0	0				3.91%
27912	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右9柱上变压器	200	27.00%	126.0	126.0				-41.62%
27913	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线57右1	200	80.40%	0	0	2024年6月			9.78%
27914	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分31左6右8变台	200	60.30%	59.4	59.4				-37.16%
27915	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分25左6变台	200	40.21%	0	0				-35.36%
27916	东陵	中马变	满堂线	唯美十方2箱变2变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
27917	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-立新A1综合台-中烟立新89改造支1	200	0.00%	0	0				0.00%
27918	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站1变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-39.07%
27919	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家小苇沟台分支07	100	84.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-23.49%
27920	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家2组照明	400	40.90%	196.4	196.4				-40.35%
27921	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支福源几5	200	9.60%	160.8	160.8				100.00%
27922	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园3箱式变电站1配电变压器	630	16.51%	218.5	218.5				-43.81%
27923	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变202配电变压器	500	19.20%	354.0	354.0		是	2026年12月	-34.31%
27924	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
27925	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯12箱变1变压器	630	43.68%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
27926	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分刘小船几养殖场甲2	400	6.30%	0	0		是	2025年9月	100.00%
27927	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分53右3	400	19.80%	280.8	280.8				1.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27928	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0				-39.91%
27929	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站202间隔配电变压器	630	28.57%	0	0				-34.38%
27930	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干113右5变台	400	83.70%	25.2	25.2	2025年8月			-30.24%
27931	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线刘士照明	400	31.90%	232.4	232.4				-58.13%
27932	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山照明4台	400	33.90%	224.4	224.4				-44.43%
27933	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52+1右1	200	36.90%	106.2	106.2				5.43%
27934	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线龙凤楼区照明	200	56.70%	66.6	66.6				-39.99%
27935	和平	花园变	花园变764花新甲线	房地产物业管理有限公司201间隔配电变压器	100	42.00%	48.0	48.0				-91.10%
27936	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区2箱变202配电变压器	630	2.22%	553.0	553.0				13.40%
27937	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分095	200	27.90%	0	0		是	2027年	-38.23%
27938	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄2灯(新)	400	17.10%	291.6	291.6				20.15%
27939	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区2箱变201间隔配电变压器	500	45.76%	0	0		是	2026年12月	-40.16%
27940	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际3变电站201变压器	630	51.75%	0	0				-45.60%
27941	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线161	315	53.97%	0	0		是	2026年	-39.90%
27942	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变201	400	60.40%	0	0		是	2028年12月	-41.39%
27943	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分1+1	400	80.80%	0	0	2022年12月	是		-37.13%
27944	沈北	新城子	新城线	亿嘉首府小区1局维变电站202配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27945	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分47左4变压器	200	30.20%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
27946	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54左8变压器	200	32.50%	115.0	115.0		是	2025年12月	-28.03%
27947	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园38号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	21.59%	0	0				-12.70%
27948	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期4箱变201配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
27949	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线65左3	200	24.00%	0	0				-39.80%
27950	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期1局维变201配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	0.67%
27951	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分29变台	200	20.25%	0	0		是	2025年12月	-36.20%
27952	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	旺道甲线旺道干7+1柱上变压器	400	12.60%	309.6	309.6				0.00%
27953	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾12号变电站201配电变压器	500	45.60%	0	0				-40.68%
27954	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线长山沟五队(十间房五组)	400	27.05%	251.8	251.8		是	2025年11月	-28.00%
27955	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万村台	30	73.35%	0	0				-43.42%
27956	于洪	平罗变	平辛线	后辛台村1台	200	75.60%	0	0				-24.97%
27957	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线14	315	92.70%	0	0	2022年12月			-41.35%
27958	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68右10右2变台	200	21.90%	0	0				100.00%
27959	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾1号箱1号变箱变配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-29.87%
27960	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分142	160	17.13%	0	0				-37.27%
27961	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线上炭窑台	200	10.90%	158.2	158.2		是	2025年11月	-28.04%
27962	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭26号	400	45.00%	0	0				75.50%
27963	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区4变电站1变压器	800	42.75%	378.0	378.0		是	2025年12月	-40.54%
27964	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27965	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分7左2右2	400	27.30%	36.4	36.4				5.26%
27966	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站2变压器	500	16.40%	0	0				-38.35%
27967	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干60右2变台	200	35.70%	108.6	108.6				-35.57%
27968	法库	包家屯	包家线	10kV刘帮屯分养殖场支10	200	0.00%	0	0				0.00%
27969	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站201配电变压器	800	65.63%	0	0				-42.75%
27970	沈北	清水变	清依线	清依线前腰分13(前腰A台)	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	-39.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27971	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景3箱变2变压器	630	35.43%	343.8	343.8				-53.36%
27972	大东	如意变	如意变80858意小甲线	教师新村1站内变压器	500	36.48%	267.6	267.6				-41.59%
27973	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站201配电变压器	630	91.75%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-20.27%
27974	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线新台支07	160	69.00%	0	0		是	2026年12月	-38.16%
27975	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府4变电站2变压器	630	7.62%	519.0	519.0				-42.44%
27976	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府5变电站2变压器	630	8.57%	513.0	513.0				-42.18%
27977	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分家畜养殖场支3	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
27978	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线大辛几35	100	79.80%	0	0		是	2025年12月	-36.62%
27979	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子南台	100	85.20%	4.8	4.8	2025年8月			-44.69%
27980	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线前岭西台	200	74.20%	31.6	31.6				-29.81%
27981	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干战前分1	315	7.87%	0	0		是	2026年12月	-30.08%
27982	于洪	大兴变	兴富线	西湖御景8站房1变压器	630	39.11%	0	0				-42.46%
27983	大东	望花变	望花变70258望北甲线	祥云居箱变1站内变压器	400	42.90%	188.4	188.4				-47.49%
27984	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线107左20柱上变压器	400	7.05%	331.8	331.8				-10.78%
27985	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区1站房1变压器	630	26.16%	402.2	402.2				-40.43%
27986	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区2站房2变压器	630	11.68%	493.4	493.4				-37.22%
27987	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖明珠花园1期2变电站202配电变压器	630	16.83%	461.0	461.0		是	2026年12月	-210.17%
27988	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭3变电站1变压器	400	33.50%	0	0		是	2025年12月	-38.67%
27989	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17+1右2	400	14.40%	0	0				0.01%
27990	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干后当堡分37左1变台	400	12.60%	309.6	309.6				0.00%
27991	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	YHG_怒信2之1柱上变压器	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
27992	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	钻石1主变	800	67.50%	180.0	180.0				-36.52%
27993	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变2变压器	800	40.13%	399.0	399.0				-26.73%
27994	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变2变压器	800	43.88%	369.0	369.0				-30.74%
27995	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	油福家苑住宅小区箱式变电站1号配电变压器	630	6.35%	527.0	527.0				100.00%
27996	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	五委新区2号	315	102.86%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-48.52%
27997	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村4号变电站2变压器	500	35.04%	0	0				-43.48%
27998	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线修理分05	160	111.75%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-42.38%
27999	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南养殖基地	315	87.37%	8.3	8.3	2022年12月			-52.02%
28000	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语2箱变201	630	23.24%	420.6	420.6				-41.11%
28001	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站2配电变压器	500	34.60%	0	0				-34.26%
28002	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-34.12%
28003	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干4左1	80	31.50%	46.8	46.8				-88.37%
28004	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	创意产业园(沈阳)房地产开发有限公司(明发创意产业园配套项目(一期)-3)3-2	800	11.50%	628.0	628.0				100.00%
28005	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干48+1左1	400	14.70%	0	0		是	2025年	-60.39%
28006	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线孙家堡几09	200	26.00%	128.0	128.0				-33.16%
28007	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干60左1	400	60.15%	0	0		是	2026年	-33.75%
28008	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线老干部局住宅	80	91.13%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-41.98%
28009	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	瀚博锡耶纳一期201配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
28010	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房侯头沟村胜峰饭店公变台区	200	26.40%	127.2	127.2				100.00%
28011	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街10变电站配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28012	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分92左06	200	42.30%	0	0		是	2025年	-33.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28013	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小 区4变)	400	36.00%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
28014	于洪	兰台变	兰家线	银岭支42号小微台	400	38.40%	0	0				0.00%
28015	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线159	400	43.05%	0	0		是	2027年	-37.68%
28016	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府2箱变出线间隔配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年9月	-34.33%
28017	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期2小区变电站201配电变压器	800	53.40%	0	0		是	2026年12月	99.66%
28018	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期5小区变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	21.49%
28019	东陵	上佰变	上佰变01313江北线	白沙林雨三期2箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	23.01%
28020	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左4+1左1变台	100	65.40%	24.6	24.6				-32.45%
28021	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站202配电变压器	800	43.50%	372.0	372.0				-36.54%
28022	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	明珠城JW2变电所1箱变201配电变压器	630	40.00%	315.0	315.0				-37.91%
28023	于洪	家俱变	俱兰甲线	光仲2变电站2变压器	630	80.95%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-33.82%
28024	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青于5左2公变	400	60.60%	117.6	117.6				-33.04%
28025	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分82+1左1	200	17.10%	0	0				0.00%
28026	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分31右1	400	85.25%	19.0	19.0	2024年6月			-42.20%
28027	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	君豪巴黎庄园一期1小区变电站202配电变压器	630	8.89%	511.0	511.0				74.54%
28028	法库	宝山变	法镇二线	计委1箱变变压器	1000	42.00%	480.0	480.0				-35.33%
28029	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干10+1左6	100	23.10%	66.9	66.9				-3005.40%
28030	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支41左7右5	100	50.40%	39.6	39.6				-49.07%
28031	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院西区小区箱式变电站2配电变压器	400	70.80%	0	0		是	2025年12月	-26.75%
28032	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前进分前进东支01	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	-41.51%
28033	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右24	400	21.00%	0	0		是	2025年	-29.68%
28034	沈北	孝信变	孝场乙线	徽商大厦小区1局维变电站202配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	45.98%
28035	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁东支17	315	32.51%	0	0		是	2025年11月	-31.17%
28036	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线孙屯支24	200	56.70%	0	0		是	2027年	-34.61%
28037	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	泛美华庭3号变电站1变压器	800	27.30%	0	0				-40.81%
28038	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-44.03%
28039	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分22(古砬子B台)	200	45.90%	88.2	88.2				-24.71%
28040	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线51左1左5左1柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	-91.54%
28041	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线五棵树分支线64	100	110.70%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.61%
28042	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城4号变电站202配电变压器	630	16.76%	0	0				-43.74%
28043	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分51	200	16.80%	146.4	146.4				-57.42%
28044	大东	如意变	如意变80846如望甲线	卫士1箱变1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-38.37%
28045	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站2变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
28046	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际1变电站1柜	630	21.27%	0	0				-45.41%
28047	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期4变电站1变压器	500	31.68%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
28048	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	世纪家园1箱变1变压器	630	0.00%	204.4	204.4				-110.29%
28049	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
28050	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾3号变电站2变压器	315	0.00%	10.0	10.0				0.00%
28051	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	长胜建材公变台	200	67.20%	0	0		是	2025年9月	100.00%
28052	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期1变电站2号配电变压器	500	34.24%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
28053	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线元科分14右4柱上变压器	200	37.20%	0	0		是	2026年12月	0.00%
28054	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮卜大棚	100	44.00%	46.0	46.0				-112.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28055	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站1变压器	400	49.00%	164.0	164.0				-51.92%
28056	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园9箱变2变压器	800	43.80%	0	0		是		-10.67%
28057	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式-沈阳晒之缘农业科技有限公司	200	16.20%	147.6	147.6				2.07%
28058	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-44.07%
28059	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	工岛小区1变电站1变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-42.30%
28060	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线019	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.80%
28061	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨刘洋农副农产品加工公变台区	400	47.40%	170.4	170.4				100.00%
28062	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站2变压器	315	25.14%	204.3	204.3				-41.11%
28063	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期4变电站2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-41.11%
28064	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中教师楼	250	45.12%	112.2	112.2				-34.37%
28065	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线营盘分13	200	22.80%	0	0				-9.21%
28066	于洪	铸造变	铸造变95250铸雅线	西胜旧村	200	56.55%	66.9	66.9				-19.50%
28067	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期3号变电站201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	3.36%
28068	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十一号(微)	400	22.80%	234.0	234.0				14.74%
28069	东陵	水家变	水李线	水李干收兵台支42右10柱上变压器	200	41.40%	10.0	10.0				-26.59%
28070	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-41.50%
28071	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期2变电站201变压器	315	72.76%	54.3	54.3				-49.38%
28072	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区2变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-43.82%
28073	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑3箱变202间隔配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
28074	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分39变台	400	17.40%	0	0				-32.47%
28075	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线93左3变台	400	36.55%	0	0		是	2025年12月	-32.80%
28076	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右6变台	200	62.10%	0	0		是		-26.41%
28077	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线053	160	61.13%	46.2	46.2				-39.38%
28078	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树线62右41左5	100	64.80%	0	0				-23.95%
28079	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	太湖明珠花园四期3变电站202配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	27.47%
28080	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线217右3变台	200	10.80%	0	0				-39.64%
28081	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站1变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
28082	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变1号配电变压器	630	11.43%	0	0				-31.73%
28083	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风二分14箱变1变压器	400	17.40%	290.4	290.4				100.00%
28084	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线三二七支07	100	66.00%	0	0		是	2026年12月	-21.05%
28085	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站2号变压器	630	52.06%	239.0	239.0				-46.77%
28086	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期1变电站1号变压器	800	30.75%	474.0	474.0				-37.28%
28087	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	滨水路玉波电动汽车充电公变台区	200	64.80%	0	0				0.00%
28088	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联2变电站201变压器	315	24.76%	205.5	205.5				-47.27%
28089	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园41主变	800	17.25%	0	0				-42.13%
28090	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际13号变电站202配电变压器	630	66.29%	0	0				-40.38%
28091	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干兰旗分24右8变台	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-26.16%
28092	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流奉玺台2号变电站201间隔配电变压器	800	49.13%	0	0				-35.50%
28093	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期3箱式变电站1配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-33.57%
28094	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干立新分63+1电井支32(新立变台) 柱上断路器一站式	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-24.87%
28095	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马三队支冷库几6	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28096	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期2箱式变电站1配电变压器	800	100.75%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-35.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28097	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支5右8变台	200	4.50%	171.0	171.0				100.00%
28098	东陵	杨官变	杨孤乙线	和光尘越杨孤线1变电站2变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	0.95%
28099	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际2变电站2变压器	630	18.57%	0	0		是	2027年12月	-37.72%
28100	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城三期1箱变2变压器	400	26.63%	0	0				-44.26%
28101	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站201变压器	800	58.50%	252.0	252.0				-45.01%
28102	浑南	铁匠变	铁匠变866铁孤乙线	伊湾尊府2号变电站2号变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-61.95%
28103	于洪	五金变	五兰乙线	沙坨子小微5台	400	19.80%	0	0				25.55%
28104	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线赵家分17左5+1变台	200	54.90%	70.2	70.2				0.15%
28105	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙10箱变2变压器	630	18.73%	449.0	449.0				-41.91%
28106	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚村支07	315	28.70%	193.1	193.1				-25.24%
28107	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线苗圃支01	50	44.70%	0	0		是	2026年12月	-44.82%
28108	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线红旗小区支08	50	73.05%	0	0		是	2026年12月	-23.40%
28109	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线喇玛荒支004	100	69.90%	0	0		是	2026年6月	-29.54%
28110	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变2变压器	630	12.06%	491.0	491.0				-40.61%
28111	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变2变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-44.26%
28112	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3202间隔配电变压器	315	32.00%	182.7	182.7				-31.06%
28113	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰二期7箱变(单)	400	52.50%	150.0	150.0				-36.63%
28114	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	高屯台	315	25.71%	202.5	202.5				-45.14%
28115	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线219左3变台	200	51.30%	77.4	77.4				100.00%
28116	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站1变压器	630	23.37%	419.8	419.8				-42.67%
28117	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线光辉三队	400	19.05%	283.8	283.8				-33.13%
28118	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区9变电站2变压器	200	34.40%	0	0		是	2025年12月	-32.37%
28119	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西王分支线002	100	43.20%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
28120	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明综合(2023微)	200	49.50%	81.0	81.0				47.96%
28121	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	63.62%	0	0		是	2026年	21.89%
28122	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和干新阳分7右8左5新	400	67.80%	0	0		是		4.25%
28123	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园3变电站1变压器	400	32.80%	0	0				-29.64%
28124	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线76左1	200	13.80%	0	0		是	2027年	0.24%
28125	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线悦府鑫城分2	200	16.20%	0	0		是	2028年	7.84%
28126	法库	新依变	依三线	10KV依三线依村机井分1	100	1.20%	0	0		是	2025年12月	-15.59%
28127	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分29右1	315	87.24%	0	0	2024年2月			-35.74%
28128	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园5箱变1变压器	630	24.13%	294.4	294.4				-37.73%
28129	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库1箱变2变压器	500	105.92%	0	0	2025年6月			-42.31%
28130	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	红旗干中街北分3公变1	315	44.19%	144.3	144.3				-44.11%
28131	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分18左5变台	400	14.40%	302.4	302.4				5.44%
28132	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左9右1变台	100	78.90%	0	0				21.77%
28133	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城一期1号变电站202间隔配电变压器	630	37.62%	330.0	330.0				-34.10%
28134	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变2变压器	630	14.60%	475.0	475.0				-38.33%
28135	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站1号变压器	630	16.76%	218.6	218.6				-37.23%
28136	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	三王堡西台	400	32.30%	48.4	48.4				-35.52%
28137	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线65左7+1右4变台	200	17.70%	144.6	144.6				5.47%
28138	东陵	中马变	高坎线	高坎线高坎干95柱上变压器	100	81.30%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-34.61%
28139	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城4变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28140	辽中	养士堡	养士堡变1184腰电线	养士堡腰电村中台(微)	315	25.40%	203.5	203.5				-39.43%
28141	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强三队	100	8.00%	0	0		是	2025年12月	-38.40%
28142	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变2变压器	800	22.88%	97.5	97.5				-39.97%
28143	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分21变台	200	75.60%	28.8	28.8		是	2025年12月	4.48%
28144	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房1站房1变压器	800	15.38%	0	0				-39.80%
28145	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线006	100	74.40%	0	0		是	2026年12月	-39.66%
28146	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分刘电支24右4变台	200	37.80%	0	0				-25.08%
28147	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园1号变电站1变压器	800	28.88%	0	0				-37.10%
28148	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	弘景花园小区1变电站202变压器	500	24.00%	0	0		是	2028年12月	-41.18%
28149	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分03	315	38.73%	0	0		是	2026年12月	-55.38%
28150	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登东北凡14	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28151	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期2变电站1变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
28152	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城4变电站1变压器	630	28.95%	0	0				-44.08%
28153	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站2配电变压器	800	42.90%	0	0		是	2025年12月	-46.25%
28154	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦一期2箱变2变压器	800	99.38%	0	0	2023年9月	是		-15.87%
28155	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	0.29%
28156	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡3号变电站201配电变压器	800	7.88%	657.0	657.0				100.00%
28157	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分53右7变台	50	97.80%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	4.93%
28158	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线148	200	55.60%	0	0				-78.39%
28159	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫1变电站2变压器	500	47.04%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
28160	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村南台	200	64.95%	0	0		是	2025年8月	-28.12%
28161	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水俪城2小区变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
28162	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站202配电变压器	500	46.56%	217.2	217.2				-41.65%
28163	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚2箱式变电站1配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-32.20%
28164	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊金世达通信公变台区	200	8.40%	163.2	163.2				100.00%
28165	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村1机井	100	53.60%	0	0		是	2025年8月	-54.04%
28166	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民电线	台区名:杨士岗社区1机井	80	59.00%	24.8	24.8				-51.36%
28167	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井1台	200	22.00%	0	0				-73.71%
28168	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井2台	100	36.80%	53.2	53.2				-50.78%
28169	于洪	光辉变	光南线	小微高台村南台	400	16.50%	294.0	294.0				-65.67%
28170	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村18机井	100	43.60%	46.4	46.4				-47.92%
28171	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站2配电变压器	400	77.50%	0	0		是	2025年12月	-38.67%
28172	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线169右18变台	50	62.00%	0	0				-38.89%
28173	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站201配电变压器	800	57.75%	0	0				-41.92%
28174	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园9号小区变电站201配电变压器	630	25.14%	0	0				-44.39%
28175	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站201间隔配电变压器	630	69.52%	129.0	129.0				-41.72%
28176	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分7右支3变压器	100	46.80%	0	0				-48.39%
28177	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	东环堤脚街综合一台(2022微)	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	6.13%
28178	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线忙前大棚南区	400	15.00%	0	0				-51.83%
28179	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线工厂分支01	100	103.80%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-56.12%
28180	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二卜蔡彬养鱼公变台区	200	71.10%	37.8	37.8				0.00%
28181	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站201配电变压器	800	59.25%	0	0				-40.98%
28182	于洪	大兴变	兴红线	小微石材城1台区	400	31.80%	0	0		是	2025年9月	-20.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28183	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.00%
28184	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干图颜太分29变台	315	39.62%	158.7	158.7				-33.34%
28185	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4左6变台	200	69.30%	41.4	41.4				-32.35%
28186	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分43变台	400	108.60%	0	0	2025年8月			-28.85%
28187	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分柴窝支陈家支24变	50	78.40%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
28188	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分7右05	315	37.71%	164.7	164.7				-40.63%
28189	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分98	100	27.60%	0	0		是	2028年	-42.46%
28190	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站2变压器	500	35.60%	0	0		是	2025年12月	-36.51%
28191	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分83左3	200	24.90%	0	0				-25.50%
28192	东陵	孙家寨	孙营线	孙营线35柱上变压器	250	50.88%	0	0		是	2026年12月	-53.89%
28193	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站201变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-41.20%
28194	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜1号箱式变电站1号配电变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-41.47%
28195	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜1号箱式变电站2号配电变压器	630	17.46%	457.0	457.0				-44.76%
28196	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里2号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	42.30%	0	0				12.23%
28197	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
28198	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府3号变电站1号配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	25.51%
28199	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马塘房分虎山支排水支3变台	200	113.10%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-35.99%
28200	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站1变电站变压器	630	11.75%	493.0	493.0				-54.37%
28201	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线230右1右1变台	400	38.10%	0	0				-30.43%
28202	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城三期站房2配电变压器	800	28.50%	492.0	492.0				-34.22%
28203	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2201配电变压器	630	21.84%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
28204	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1201配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
28205	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左2左1	200	31.20%	0	0				-31.56%
28206	于洪	范屯变	范新线	曹台村西二台	100	63.30%	26.7	26.7				-45.83%
28207	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右9右1柱上变压器	100	50.00%	0	0		是	2025年12月	-47.09%
28208	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线18左2变台	250	39.36%	0	0		是	2025年12月	13.86%
28209	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑3箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-45.14%
28210	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干上佰分16柱上变压器	200	3.00%	0	0		是	2026年12月	-309.61%
28211	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子西大棚台	200	5.00%	97.3	97.3				-92.28%
28212	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支10右T5变压器	100	25.80%	0	0				-50.52%
28213	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	林化分9右4	200	42.00%	0	0		是		100.00%
28214	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分14右2柱上变压器	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	-59.47%
28215	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站2变压器	800	52.50%	300.0	300.0				-41.24%
28216	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左18右6柱上变压器	400	5.10%	0	0				-36.18%
28217	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期4箱式变电站1配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	5.86%
28218	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区5变电站1变压器	400	57.00%	132.0	132.0				-32.43%
28219	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明苑A1变电站201变压器	630	14.48%	0	0				-35.94%
28220	于洪	光辉变	光北线	小微南台村北台	400	45.60%	177.6	177.6				-8.63%
28221	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站1变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-5.94%
28222	和平	广州变	广州变478柳州甲线	和景嘉园1变电站201配电变压器	630	39.68%	0	0				-43.57%
28223	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干136	200	21.30%	0	0				-28.58%
28224	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新城子大队分07	200	56.20%	67.6	67.6				-38.67%
28225	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府1号变电站1号配电变压器	500	29.60%	302.0	302.0				-30.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28226	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线35右3变台	400	0.30%	268.5	268.5				100.00%
28227	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线敖司牛大棚南台新	100	74.20%	0	0				0.00%
28228	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	辽宁广和通汽车销售服务有限公司201间隔配电变压	400	51.00%	0	0		是	2028年12月	-35.43%
28229	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分10右1右1	200	22.20%	135.6	135.6				-39.44%
28230	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线14右1变台	400	37.50%	0	0				100.00%
28231	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑2变电站2变压器	800	21.00%	10.0	10.0				-38.78%
28232	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干336	200	18.50%	0	0				-28.21%
28233	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东天支04	200	36.40%	107.2	107.2				-25.43%
28234	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分39	200	71.40%	0	0				-41.05%
28235	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园6箱变1变压器	630	31.75%	367.0	367.0		是	2026年5月	-46.11%
28236	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合7变电站2变压器	630	26.29%	0	0				-44.86%
28237	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵二组台分支01	200	41.00%	0	0		是	2026年12月	-30.47%
28238	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线腰沟分012	100	100.50%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-28.83%
28239	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分北山支6	200	27.50%	0	0		是	2026年5月	-36.93%
28240	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春五期C、D区3变电站202变压器	400	24.00%	0	0				-42.99%
28241	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期1号箱变202配电变压器	630	67.81%	0	0				-39.90%
28242	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分50右4左1-1右1	400	0.90%	356.4	356.4				0.00%
28243	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干三组分22变台	200	25.90%	0	0				-42.00%
28244	辽中	金山变	金山变45566金冷线	同合村南照明（煤改洁）	400	12.90%	308.4	308.4				13.08%
28245	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利医院支03	50	111.60%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-36.60%
28246	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分114	200	81.60%	0	0	2024年9月	是	2026年6月	-37.43%
28247	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110右11变台	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	-28.87%
28248	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天4土建变202变压器	800	28.88%	93.5	93.5				-43.54%
28249	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	开发支8右4+1-1柱上变压器	400	6.30%	0	0				0.00%
28250	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	龙湖方林昱樾变电站2配电变压器	800	11.63%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28251	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城2箱变1变压器	630	12.38%	0	0				-53.23%
28252	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线油厂支塑料制品几2	400	58.80%	124.8	124.8				100.00%
28253	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干60柱上变压器	400	56.00%	0	0		是	2025年12月	-28.35%
28254	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号2箱变201配电变压器	630	35.24%	0	0				-38.51%
28255	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅1号变电站2号配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2027年12月	-22.21%
28256	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆2号变电站201配电变压器	630	37.78%	0	0				-38.77%
28257	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线35左2变台	400	13.50%	306.0	306.0				-34.02%
28258	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区1号变电站2变压器	500	21.60%	0	0				-41.32%
28259	和平	市府变	市府变554东森线	东森3变电站1主变	800	21.38%	0	0				-41.00%
28260	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分91右2+1变台	200	37.20%	105.6	105.6				-39.56%
28261	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线文城分达连支46	200	39.60%	100.8	100.8				-28.39%
28262	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地3箱变1变压器	630	10.48%	501.0	501.0		是	2026年12月	3.86%
28263	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地5箱变1变压器	630	8.57%	513.0	513.0		是	2026年12月	2.19%
28264	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	中梁首府小区变电站101配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-20.22%
28265	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分16右2	400	40.50%	0	0				17.84%
28266	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9右4	400	54.00%	0	0		是	2025年10月	-40.35%
28267	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线王家台分支02	50	64.80%	0	0		是	2025年12月	-32.32%
28268	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干55+1右1	400	27.30%	250.8	250.8				2.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28269	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王爷爷支老大棚几8	200	5.10%	97.3	97.3				100.00%
28270	沈北	道义变	道孝乙线	纺校开发住宅楼	400	48.90%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
28271	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线王家分016	100	119.70%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-269.58%
28272	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干99左1	400	30.90%	0	0				-24.16%
28273	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站1变压器	630	8.63%	325.6	325.6				-43.89%
28274	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分037	400	35.85%	216.6	216.6				-29.19%
28275	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜置业有限公司3箱式变电站配电变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-33.78%
28276	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园33号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	21.59%	0	0				-33.20%
28277	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3柱上变压器	400	62.25%	0	0		是	2025年12月	-83.59%
28278	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期4变电站201配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
28279	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂1变电站2变压器	800	22.80%	0	0				58.80%
28280	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	YHG和平新居配电变压器	315	54.29%	0	0		是	2026年12月	-17.55%
28281	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线23左2变台	200	33.00%	0	0				-48.25%
28282	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期1变电站2配电变压器	800	0.30%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28283	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰北1台	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	-33.85%
28284	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站1变压器	315	51.81%	10.0	10.0				-29.67%
28285	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院1局维变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	15.74%
28286	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樯府1小区变电站1配电变压器	630	8.57%	0	0				100.00%
28287	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润润府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	30.60%	0	0				-22.96%
28288	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.68%
28289	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
28290	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑二期1箱式变电站1号变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
28291	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线新立电村1组新	200	46.80%	0	0				0.00%
28292	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干198左分10柱上断路器-一站式	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
28293	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑2变电站2变压器	500	26.56%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
28294	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马小区分支线003	50	63.20%	0	0		是	2026年12月	-25.67%
28295	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站2变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-18.66%
28296	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期1号箱式变电站2号配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-47.24%
28297	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0		是		-37.23%
28298	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村西南台	100	3.20%	0	0				-58.59%
28299	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园5箱变202间隔配电变压器	630	28.10%	0	0		是	2026年12月	-52.55%
28300	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区2变电站1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	19.57%
28301	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿4台区	200	5.70%	0	0				8.77%
28302	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦2小区变电站201	630	20.95%	435.0	435.0				17.18%
28303	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期2箱变1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-37.03%
28304	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干60加1变压器	400	67.60%	89.6	89.6				-55.94%
28305	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务—沈阳市沈北新区马刚乡柳条河聚友食杂店	200	9.60%	0	0		是	2026年12月	18.93%
28306	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变1变压器	500	29.44%	302.8	302.8				-41.04%
28307	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
28308	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛花园2号变电站1变压器	630	28.95%	0	0				-41.16%
28309	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干4+2右1	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
28310	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	朱庄分3+1左2	400	23.70%	265.2	265.2				9.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28311	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干57右11右5	400	9.30%	0	0				15.35%
28312	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期1箱式变电站2配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2025年12月	10.17%
28313	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园5箱式变电站2配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2025年12月	82.47%
28314	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变2变压器	630	56.19%	0	0				-44.23%
28315	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线北方干客运分4右2柱上变压器	400	3.25%	0	0		是	2025年12月	-30.99%
28316	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北干96号变压器	400	22.20%	271.2	271.2		是	2026年12月	-34.45%
28317	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站1配电变压器	630	21.08%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
28318	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
28319	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线沈阳分支线022	50	75.20%	0	0		是	2026年12月	-34.22%
28320	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李砬分万牧养殖场支2	200	31.20%	117.6	117.6				90.25%
28321	和平	方型变	方型变442方青甲线	群芳202间隔配电变压器	800	18.25%	0	0				0.00%
28322	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家子分河套支8左11变台	100	47.60%	23.8	23.8				-47.76%
28323	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站1配电变压器	800	19.25%	0	0		是	2025年12月	17.61%
28324	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干3+5右1	200	15.30%	149.4	149.4				-30.93%
28325	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分23左2+1右1	200	0.60%	0	0				-61.60%
28326	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG_红旗干德增KB冠信大厦地下变电所-1变压器	800	51.90%	304.8	304.8				-31.48%
28327	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支青沟子支33右2变台	200	38.40%	0	0				-69.01%
28328	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-44.48%
28329	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园4变电站2站内变压器	400	24.90%	0	0				-42.50%
28330	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干51+3公变	200	2.50%	0	0		是	2026年6月	-36.68%
28331	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村12号变电站2号配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-41.75%
28332	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔南支05	200	41.55%	0	0				8.28%
28333	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村南台	100	63.60%	0	0		是	2025年8月	-45.64%
28334	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站202配电变压器	500	20.80%	0	0				-38.68%
28335	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站1变压器	500	40.80%	0	0		是	2027年12月	-40.87%
28336	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园2变电站1变压器	630	8.89%	0	0		是	2027年12月	-41.93%
28337	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线代家分13左2柱上变压器	100	44.70%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
28338	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分40左8右4变台	200	5.10%	0	0				-132.20%
28339	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线298防火分1左支2柱上变压器	200	32.70%	114.6	114.6				-25.21%
28340	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站1配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-46.18%
28341	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	细河沿北台照明（2020微）	500	49.60%	202.0	202.0				-41.01%
28342	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	方家二组照明（2020微）	500	19.04%	0	0				-22.48%
28343	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分43左3左2	400	40.50%	198.0	198.0				100.00%
28344	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线木家支线043	20	81.75%	1.7	1.7	2024年6月			-52.52%
28345	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥商业街4变电站1变压器	500	79.68%	0	0				-39.63%
28346	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-107.10%
28347	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分燕飞里支12变台	80	87.38%	2.1	2.1	2025年8月			-40.21%
28348	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	鑫丰金园1箱变201配电变压器	630	20.32%	377.6	377.6				-49.57%
28349	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑1箱式变电站1配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-40.98%
28350	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干2箱变（单）	400	34.80%	220.8	220.8				-42.16%
28351	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安干法赖分186左6变台	200	38.60%	0	0		是	2025年12月	-30.80%
28352	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分37右6变台	100	94.20%	0	0	2022年12月			-31.42%
28353	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期4变电站2号配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-39.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28354	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0				-12.68%
28355	沈北	农高变	农高变70342农星线	水木康桥2号箱变变压器配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
28356	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期6变电站201配电变压器	630	20.57%	0	0				-2.29%
28357	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	森林里四期5变	400	28.50%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
28358	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分27柱上变压器	315	66.67%	0	0		是	2025年12月	-46.37%
28359	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线20左4右5柱上变压器	200	3.20%	173.6	173.6		是	2025年12月	-75.10%
28360	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左6变压器	315	73.02%	0	0		是	2025年12月	-44.62%
28361	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左11柱上变压器	315	11.68%	0	0		是	2025年12月	-37.38%
28362	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分27	200	12.60%	0	0		是	2025年12月	-49.30%
28363	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线37	200	9.90%	0	0				-24.98%
28364	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右7变压器	250	48.00%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
28365	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村于60左8	250	75.36%	0	0		是	2028年12月	-43.51%
28366	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干38右4-1	200	100.50%	0	0	2023年1月	是	2026年5月	-28.68%
28367	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左4左1变台	400	29.70%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
28368	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干15左62	315	69.84%	0	0		是	2028年12月	-46.27%
28369	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分3柱上变压器	315	62.54%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
28370	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分8柱上变压器	315	80.00%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-36.69%
28371	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干43	250	52.48%	93.8	93.8				-42.74%
28372	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线鸭绿江分18右3柱上变压器	400	33.50%	0	0		是	2025年12月	-39.27%
28373	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分8变压器	250	5.12%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
28374	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线41左3	630	49.37%	0	0				-40.38%
28375	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分6	400	80.25%	0	0	2023年8月			-39.74%
28376	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右5	315	31.11%	0	0				-40.87%
28377	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线38左6左1	400	18.00%	0	0		是	2027年12月	99.36%
28378	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支4柱上变压器	400	45.30%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
28379	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	方北干河道分23公变	400	57.20%	131.2	131.2				-44.17%
28380	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干方家变分2公变	400	72.60%	69.6	69.6				-37.49%
28381	和平	花园变	花园变752花南甲线	沈水湾变台	250	41.20%	122.0	122.0				-44.81%
28382	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右8+2公变	400	69.25%	0	0		是	2026年12月	-45.86%
28383	沈河	青年变	青年变352青东线	青东线南乐郊分7+1公变	315	52.38%	0	0		是	2026年6月	-40.76%
28384	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	善小联干19左3	250	56.32%	84.2	84.2				-44.22%
28385	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干17柱上变压器	400	77.00%	0	0		是	2025年12月	-45.13%
28386	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干93	315	38.41%	0	0				-53.61%
28387	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左3	200	76.50%	0	0		是	2026年12月	-39.70%
28388	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右7	200	18.00%	0	0				-38.04%
28389	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干13公变	200	27.60%	0	0		是	2026年12月	-37.02%
28390	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙线长南干16公变	315	61.71%	0	0		是	2026年12月	-43.01%
28391	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左1右3	200	25.50%	0	0				-29.71%
28392	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干70左2	200	22.50%	0	0				-36.38%
28393	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干28柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-56.45%
28394	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干36	315	68.89%	0	0				-40.77%
28395	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干9柱上变压器	250	33.28%	141.8	141.8				-84.83%
28396	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑应乙线建设干106右3变压器	315	23.24%	210.3	210.3				-37.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28397	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线45	400	78.60%	0	0				-39.30%
28398	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干污水分52变压器	315	0.32%	0	0				0.00%
28399	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线5	315	82.54%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-41.70%
28400	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右2左1	315	66.54%	0	0		是	2027年12月	-39.47%
28401	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线2左1	315	35.81%	0	0				-41.90%
28402	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右4柱上变压器	315	65.71%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
28403	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分17	200	30.50%	0	0				-46.27%
28404	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线28左5变台	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-39.75%
28405	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左11变台	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-51.79%
28406	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线43变台	315	38.73%	0	0		是	2025年12月	-95.36%
28407	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干5左2柱上变压器	315	50.48%	0	0		是	2025年12月	-45.28%
28408	和平	太原变	太原变056南七乙线	中兴乙线60#左4	200	10.50%	0	0				-24.31%
28409	和平	太原变	太原变058南七甲线	和平分8#左6	315	27.94%	0	0				-43.42%
28410	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分12	315	28.25%	0	0				-55.22%
28411	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分12左2	315	23.49%	0	0				-40.42%
28412	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干36左2柱上变压器	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
28413	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	宁山路箱变1	400	27.20%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
28414	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变1号变	400	44.50%	0	0		是	2025年12月	-57.15%
28415	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变2号变	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-32.84%
28416	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西3箱变1号变	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
28417	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	幸福里小区箱变1号变	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-45.46%
28418	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城3主变	800	15.38%	597.0	597.0				-34.61%
28419	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站2变压器	630	25.08%	0	0		是		-42.87%
28420	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南宁花园11主变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
28421	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南宁花园22主变	630	39.37%	319.0	319.0				-45.02%
28422	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站2变压器	630	55.87%	0	0		是	2026年12月	-48.37%
28423	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期5箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-40.04%
28424	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变1变压器	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-37.90%
28425	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	印务中心住宅主变	500	28.00%	310.0	310.0				-45.86%
28426	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变2号变	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-46.32%
28427	和平	展览变	展览变866展科甲线	中医一次1#主变	315	46.86%	0	0				-46.23%
28428	和平	广州变	广州变478柳州甲线	府北1变电站3号高压柜2主变	400	68.00%	0	0				-43.36%
28429	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变2站内变压器	630	28.95%	0	0				-42.94%
28430	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站1	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
28431	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变2变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
28432	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳1箱变1变压器	500	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
28433	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	公职人员小区2变电站202	315	27.62%	196.5	196.5				-40.46%
28434	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站2变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
28435	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山3箱变1变压器	630	67.94%	139.0	139.0				-41.43%
28436	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变2变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-44.45%
28437	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站2号高压柜1主变	630	20.32%	439.0	439.0				-39.98%
28438	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园11变电站202	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
28439	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站202	630	21.27%	433.0	433.0				-37.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28440	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站201柜	630	35.56%	343.0	343.0				-39.00%
28441	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村4变电站201柜	630	19.37%	445.0	445.0				-39.87%
28442	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村8变电站201柜	630	19.37%	445.0	445.0				-42.23%
28443	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俚城小区8变电站202	630	25.40%	407.0	407.0				-44.69%
28444	沈河	万柳变	万柳变276万东线	东煤万莲箱变1变压器	630	53.08%	0	0				-42.98%
28445	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村2变电站202变压器	630	58.41%	0	0		是	2028年12月	-35.85%
28446	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工街6变电站201柜	200	0.00%	0	0		是	2028年12月	-124.93%
28447	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居2变电站201柜	630	20.95%	435.0	435.0				-42.19%
28448	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	天时嘉园2变电站201柜	630	34.92%	347.0	347.0		是	2028年12月	-39.67%
28449	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站201变压器	500	53.12%	184.4	184.4				-21.77%
28450	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴龙苑变电站202	500	47.04%	214.8	214.8				-38.35%
28451	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲1箱变2号变	400	40.00%	0	0		是	2025年12月	-17.94%
28452	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科十一十二区2箱变1号变	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
28453	和平	和平变	和平变148和铁甲线	豪隆世家变电站201间隔变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-51.44%
28454	和平	和平变	和平变148和铁甲线	豪隆世家变电站202间隔变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-50.16%
28455	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长江新区3箱变1号变	630	44.57%	0	0		是	2025年12月	-37.86%
28456	大东	望花变	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站1站内变压器	500	16.00%	370.0	370.0				-37.78%
28457	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变2变压器	630	13.71%	0	0		是	2026年12月	-49.70%
28458	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓2配变站2变压器	800	11.10%	631.2	631.2				-43.73%
28459	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	城中箱变1变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
28460	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站202柜	400	27.60%	0	0		是	2028年12月	-45.69%
28461	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	佳园箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28462	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德1箱变1变压器	630	60.63%	0	0		是	2026年6月	-32.12%
28463	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站2变压器	630	51.75%	0	0		是	2026年6月	-45.30%
28464	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	华丽山庄2变电站2变压器	630	11.43%	495.0	495.0				-40.51%
28465	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
28466	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园3箱变1	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
28467	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站201	630	54.29%	225.0	225.0				-44.62%
28468	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变2站内变压器	500	26.00%	0	0				-47.01%
28469	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西二小区变电站201	630	61.97%	176.6	176.6				-42.92%
28470	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品2变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是		-43.72%
28471	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站2号变压器	500	23.60%	0	0		是	2027年12月	-42.87%
28472	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区14变电站201柜	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	-36.94%
28473	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天5箱变（单）	630	26.67%	0	0				-52.63%
28474	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城16箱变2变压器	630	94.48%	0	0	2025年8月			-42.63%
28475	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变1变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-44.42%
28476	大东	望花变	望花变70242上园乙线	北大营1小区1站内变压器	400	43.00%	0	0				-44.21%
28477	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村9变电站202变压器	630	20.95%	0	0		是	2028年12月	-44.84%
28478	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站202	630	43.17%	295.0	295.0				-46.67%
28479	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊2变电站201柜	630	29.84%	0	0		是	2028年12月	-37.55%
28480	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义2箱变2变	630	15.56%	469.0	469.0				-42.54%
28481	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站1变压器	500	36.80%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
28482	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-41.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28483	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	经贸变电站箱变1	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-47.06%
28484	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变1号变	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-12.88%
28485	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区21箱变1号变	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
28486	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	纵横小区箱变1号变	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
28487	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28488	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28489	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28490	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG_辽宁城开地产开发有限公司1箱变1变201配电 变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28491	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线42变压器	400	22.50%	270.0	270.0				-36.57%
28492	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	大洼分17+1	200	30.90%	0	0				39.09%
28493	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	YHG世纪新城五期高层202间隔配电变压器	630	52.06%	10.0	10.0				-51.14%
28494	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	218.5	218.5				0.00%
28495	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线供销社住宅楼	100	56.70%	33.3	33.3				-34.68%
28496	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分13左1	200	76.50%	0	0				-38.11%
28497	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城3变电站202	630	0.38%	564.6	564.6				0.00%
28498	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干5左1柱上变压器	400	39.80%	200.8	200.8		是	2025年12月	-41.12%
28499	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线电车分8右7柱上变压器	315	23.37%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
28500	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-30.59%
28501	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达7变电站1号配电变压器	500	29.12%	0	0		是	2027年12月	-40.95%
28502	和平	和平变	和平变166同南甲线	同泽南分13检察院201间隔配电变压器	630	39.62%	308.3	308.3				-33.75%
28503	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分38左5右3加1	400	15.90%	0	0				-130.93%
28504	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区2箱式变电站1配电变压器630KVA	630	11.68%	218.5	218.5				-44.58%
28505	于洪	得胜变	得山线95478	万熹绿景1变电站1变压器	630	44.44%	0	0				-38.84%
28506	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园3号小区变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-37.10%
28507	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-27.83%
28508	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站1变压器	500	56.32%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
28509	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维箱变201间隔配电变压器	400	15.75%	0	0		是		-40.57%
28510	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期3箱变1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
28511	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园3箱变2变压器	630	8.89%	511.0	511.0				-42.48%
28512	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干155右分上高土14柱上变压	315	55.62%	0	0		是	2026年12月	-32.82%
28513	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士照明	160	38.44%	82.5	82.5				-35.15%
28514	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干104变台	400	71.40%	74.4	74.4		是	2025年12月	-41.39%
28515	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾5号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	78.10%	0	0				-27.92%
28516	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西分线089	50	89.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-24.42%
28517	于洪	化学变	化西甲线	沙岭村8台区	200	72.40%	0	0		是	2025年8月	-46.10%
28518	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干43右2变压器	100	55.80%	0	0		是	2025年12月	-36.45%
28519	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊8号变电站1变压器	630	52.19%	0	0				-42.45%
28520	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线26变台	200	29.10%	121.8	121.8				-36.56%
28521	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西东台照明	400	69.60%	0	0				-32.83%
28522	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站2变压器	630	116.51%	0	0	2022年12月			-42.81%
28523	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子大岗分2杆变台	200	123.60%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-14.09%
28524	于洪	得胜变	得山线95478	青城3站房1变压器	630	44.19%	0	0				-34.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28525	东陵	汪家变	汪佰乙线	一方上河府2箱变1号配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	97.74%
28526	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆一期小区2变电站1变压器	630	50.16%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
28527	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区1201间隔配电变压器	800	39.00%	408.0	408.0				-39.61%
28528	沈北	新城子	新城线	新城子千侯三分动轴支工业局分支17变压器	400	15.38%	0	0		是	2026年12月	62.99%
28529	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁东葡几10	100	30.00%	0	0		是	2025年11月	-23.63%
28530	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海卜西台	400	29.10%	243.6	243.6				-19.28%
28531	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
28532	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变1变压器	400	63.38%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
28533	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村大棚	200	68.40%	0	0		是	2025年12月	-72.40%
28534	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支043	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
28535	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	翡丽府小区1变电站2变压器	630	17.46%	457.0	457.0				24.20%
28536	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线颐屯分13右3变台	200	84.00%	12.0	12.0	2025年8月			100.00%
28537	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-1	250	79.68%	0	0				-31.77%
28538	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-1	315	40.00%	0	0				-41.02%
28539	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高棱分23右2	200	106.50%	0	0	2022年12月			-29.59%
28540	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-博能传动-富强森建筑	400	47.10%	0	0		是	2026年12月	-4.43%
28541	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园小区2变电站2变压器	800	48.38%	333.0	333.0				-42.78%
28542	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11右4	100	46.20%	0	0				-38.90%
28543	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村优奇冷库公变台区	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
28544	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨花牛沟唐志刚畜禽养殖公变台区	200	21.00%	0	0				0.00%
28545	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期1变压器	630	65.40%	155.0	155.0				-42.13%
28546	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十四号变电站2变压器	500	35.84%	0	0				-42.60%
28547	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶货栈台	315	17.46%	228.5	228.5				-44.82%
28548	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏一队分06	400	17.50%	0	0		是	2025年9月	-30.51%
28549	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡1配电室201柜1变压器	630	52.57%	0	0		是	2026年12月	-43.82%
28550	于洪	东民变	东李线	和泰4小区5站房1变压器	630	24.57%	0	0				-36.12%
28551	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区14变电站1变压器	400	38.80%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
28552	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站1变压器	630	49.84%	253.0	253.0				-40.98%
28553	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府3号变电站201间隔（苏满线）配电变压器	630	26.98%	397.0	397.0				99.13%
28554	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线34左1变台	200	28.70%	122.6	122.6				-34.83%
28555	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑9变电站1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-34.64%
28556	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司3箱变配电变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-37.69%
28557	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	金源佳苑201配电变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年12月	-41.02%
28558	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	后村大棚新台	200	37.95%	0	0		是	2025年11月	-36.66%
28559	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线30左15变台	200	23.60%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
28560	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山千金窝堡分孙屯支3变台	200	30.20%	119.6	119.6				-36.14%
28561	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右9公变	400	31.50%	234.0	234.0				-43.34%
28562	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子南台	400	111.90%	0	0	2023年2月	是	2025年	-30.01%
28563	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分237变台	400	57.90%	0	0				-37.01%
28564	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变2变压器	630	46.35%	275.0	275.0				-41.39%
28565	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座4箱变2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-44.82%
28566	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区7变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-42.07%
28567	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分44右8变台	200	91.80%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-45.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28568	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站2变压器	500	25.44%	0	0		是	2025年12月	74.86%
28569	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区3变电站1变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-11.62%
28570	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府2变电站2变压器	630	35.24%	345.0	345.0				-39.31%
28571	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府6变电站2变压器	630	17.46%	457.0	457.0				-35.91%
28572	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期1箱变2变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-19.47%
28573	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线红西分风车支晓华养殖凡2	200	1.20%	0	0				0.00%
28574	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期2变电站1变压器	800	16.20%	590.4	590.4				100.00%
28575	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡七组台	200	43.20%	93.6	93.6		是	2025年11月	-27.46%
28576	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	港大箱变1变压器	400	7.20%	0	0				-16.27%
28577	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙FKB毛光干12箱变(单)	400	24.00%	264.0	264.0				-38.00%
28578	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	民强箱变B站内变压器	630	55.87%	215.0	215.0				-33.20%
28579	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园2箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-49.85%
28580	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆2箱变1站内变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-38.40%
28581	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	YHG_盛京路3KB联通自维箱变变压器	400	11.33%	314.7	314.7				-74.46%
28582	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分34+1左7	100	5.40%	0	0				0.64%
28583	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区1号箱1号变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-41.17%
28584	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分29变台	200	63.90%	0	0		是	2025年12月	-34.04%
28585	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站2变压器	630	39.68%	0	0				-42.24%
28586	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干雍贺园分01柱上变压器	315	45.71%	0	0		是	2026年12月	-41.08%
28587	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分3柱上变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-33.42%
28588	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯7箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
28589	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西冷支10	100	82.10%	0	0	2025年4月			-40.89%
28590	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷大棚16	80	0.00%	0	0				0.00%
28591	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左13右1	400	124.75%	0	0	2024年9月	是	2027年	49.14%
28592	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居12变压器	400	61.50%	0	0		是	2026年12月	-41.83%
28593	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	前进线鸡场分31左6	400	0.00%	0	0				0.00%
28594	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余中台	100	91.60%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-34.17%
28595	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分59左7左14左2变台	400	26.40%	0	0				-34.82%
28596	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支005	100	51.30%	0	0				-49.60%
28597	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线民政居民小区分支004	200	8.10%	59.5	59.5				-8.46%
28598	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道分019	100	78.60%	11.4	11.4				-38.97%
28599	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干52+1右4变压器	200	43.00%	94.0	94.0		是	2025年12月	-54.13%
28600	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期2变电站2号配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2027年12月	6.80%
28601	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子村凡03	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-34.11%
28602	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站1配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-41.87%
28603	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站1号配电变压器	800	21.75%	0	0		是	2027年12月	-39.57%
28604	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园1箱变201配电变压器	630	29.76%	0	0		是	2026年12月	7.73%
28605	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分21左13变台	400	4.00%	344.0	344.0				-47.13%
28606	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左5左11号台	400	30.60%	0	0				100.00%
28607	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户胡家屯村常家农产品加工公变台区	400	76.50%	54.0	54.0				0.00%
28608	沈河	长青变	长青变480银河线	大德公馆变电站2变压器	400	4.20%	0	0		是	2026年12月	17.74%
28609	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠2201配电变压器	630	15.24%	0	0				-39.41%
28610	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分95左支21加1左分支4变压器	100	47.40%	0	0		是	2026年12月	-52.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28611	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分35右12	200	44.30%	0	0		是	2027年	-31.77%
28612	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干88左2右2	400	25.05%	0	0				0.00%
28613	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理1箱变2变压器	800	7.25%	662.0	662.0				39.31%
28614	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝西洼地东支1	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
28615	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线良种场分机井支6	50	0.00%	0	0				0.00%
28616	辽中	浦东变	浦东变91452浦排线	近海城邦1号202配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
28617	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微于金2号台区	200	21.00%	138.0	138.0				-18.40%
28618	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分26(团山子中台)	100	32.80%	0	0		是	2025年12月	-21.30%
28619	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平北一台小微分台	200	68.70%	0	0				-30.93%
28620	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12左1	200	12.80%	0	0				-39.93%
28621	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线83左16	400	18.15%	0	0		是	2027年	-27.39%
28622	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期8箱式变电站2配电变压器	800	42.75%	0	0				-35.59%
28623	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-3变电站201间隔配电变压器	400	62.50%	0	0		是	2026年12月	-30.90%
28624	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号1变电站2配电变压器	800	3.90%	0	0				0.00%
28625	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变656武警线后房分13左3	100	58.40%	31.6	31.6				-19.28%
28626	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	东刘村综合一台(微)	400	13.50%	306.0	306.0				0.00%
28627	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强二期2-1分建二201配电变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
28628	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朝阳三支队016	200	122.70%	0	0	2025年6月			-36.14%
28629	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朱坨子支010	200	35.10%	109.8	109.8				-35.99%
28630	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄2号大棚	80	40.50%	0	0		是	2025年11月	-44.46%
28631	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右8左3柱上变压器	400	89.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-32.19%
28632	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区11变电站2变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-44.06%
28633	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-40.77%
28634	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线风浩谷物种植家庭农场分1	200	6.90%	166.2	166.2				-15.03%
28635	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干38	400	63.25%	107.0	107.0				12.99%
28636	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城东区1变201配电变压器	630	78.10%	0	0		是	2026年12月	-42.65%
28637	大东	毛君变	毛君变946毛光线	上东花墅5变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-39.69%
28638	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干7左4右1加1柱上变压器	200	20.10%	0	0				1.02%
28639	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园3变电站1变压器	400	24.75%	261.0	261.0				-37.16%
28640	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京二期2变电站201变压器	800	37.88%	417.0	417.0				-36.03%
28641	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干149加1右4	200	75.00%	0	0				0.00%
28642	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	春江俪城一期1号变电站202间隔配电变压器	800	70.75%	0	0		是	2027年12月	-30.41%
28643	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑2变电站1变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28644	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干桃园分4公变	400	14.80%	0	0		是	2026年12月	-39.88%
28645	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期7变压器	630	54.29%	225.0	225.0				-40.32%
28646	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	剑桥郡3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	28.80%	244.8	244.8				-34.27%
28647	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	绿地罗斯福公馆4变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28648	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮下养殖场基地	50	58.20%	15.9	15.9				-52.39%
28649	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城8变电站-2	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
28650	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期4箱式变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	-42.04%
28651	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务—沈阳市沈北新区福德蛋鸡养殖场	100	54.75%	0	0		是	2026年12月	12.13%
28652	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干16+1柱上变压器	400	57.20%	0	0		是	2026年12月	-34.25%
28653	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园1箱变1变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-43.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28654	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园2箱变2变压器	400	32.70%	229.2	229.2				-41.00%
28655	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支16	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-31.68%
28656	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家中台分支003	200	54.81%	0	0				-19.55%
28657	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左7	400	9.90%	0	0		是		-2.74%
28658	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城8号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	12.40%	310.4	310.4				46.40%
28659	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家清洁能源公变台区	200	26.40%	0	0				100.00%
28660	于洪	赵家变	10kV赵建乙线47384	铸造变286铸西甲线赵家村内	100	4.80%	85.2	85.2				-72.16%
28661	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村3台	400	86.10%	15.6	15.6	2022年12月			-36.40%
28662	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸5变电站4变压器	800	9.30%	645.6	645.6				-46.87%
28663	东陵	杨官变	杨古线	紫提东郡八期1变电站2号变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	65.39%
28664	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-40.97%
28665	于洪	得胜变	得化线95476	小微一装修大院	200	42.00%	96.0	96.0				6.41%
28666	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居1-1考核	630	29.21%	381.0	381.0				-34.89%
28667	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干21	200	113.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-30.15%
28668	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站2变压器	630	26.16%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
28669	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区3变电站1变压器	500	27.36%	313.2	313.2				-44.60%
28670	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干前康照明支4右1柱上变压器	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-31.10%
28671	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	LS_沈阳地华房地产开发有限公司雨润中央宫园1变1	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	-20.79%
28672	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区3变电站2变压器	800	27.30%	0	0		是	2025年12月	6.87%
28673	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站2配电变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28674	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-花开财落传媒有限公司-财落二C台1	200	17.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
28675	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站2配电变压器	500	9.20%	0	0		是	2025年12月	-45.36%
28676	东陵	白沙变	白湖甲线	方大映川里3箱变1号变压器	630	4.44%	539.0	539.0				0.00%
28677	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡西台新台(仅换变压器)	400	47.10%	0	0				15.68%
28678	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分18右1变台	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-38.67%
28679	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	闵家一组照明(2021微)	400	34.50%	222.0	222.0				-136.45%
28680	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分23左1变台	400	11.25%	0	0				-8.03%
28681	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都1号变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0				-43.34%
28682	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景1小区变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0				0.00%
28683	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站2号变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-43.23%
28684	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊1号变电站2变压器	500	19.84%	0	0				-44.25%
28685	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左5变台	400	12.00%	0	0				-35.17%
28686	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖东北大棚(2020微)	400	54.00%	0	0				-42.07%
28687	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	方家水利	50	4.80%	42.6	42.6				-76.75%
28688	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区3变电站1变压器	800	33.00%	456.0	456.0		是	2025年12月	-35.89%
28689	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城1箱变2变压器	630	11.43%	495.0	495.0				27.89%
28690	铁西	重工变	重工变10866重体线	首创大观配电室201间隔配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4				9.01%
28691	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17加1变压器	400	37.95%	0	0		是	2025年12月	-36.50%
28692	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	张屯变407代家乙线代家乙干79左6变台	200	59.25%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
28693	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳半岛饮品有限公司1	400	55.60%	0	0		是	2026年12月	-5.17%
28694	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干公家支16	315	32.70%	0	0				-41.56%
28695	东陵	杨官变	杨孤乙线	杨热线杨孤甲线保利云上3变电站箱变1变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	66.73%
28696	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28697	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28698	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区3号箱变1号变	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
28699	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22右1	400	50.10%	0	0				-33.99%
28700	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	华润新凯旋2箱式变电站1配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	13.42%
28701	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府4号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	630	36.51%	0	0				0.00%
28702	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	鑫丰御景华庭4变电站202变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
28703	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线电管所照明	200	69.00%	0	0		是	2026年6月	-39.48%
28704	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚4号	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
28705	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线136变台	200	3.30%	0	0				100.00%
28706	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站201配电变压器	800	55.00%	0	0				-39.06%
28707	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站1变压器	400	40.80%	196.8	196.8				-38.94%
28708	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区1变电站1变压器	800	32.25%	462.0	462.0				-43.91%
28709	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站1变压器	630	33.27%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
28710	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪2号变电站2变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-36.09%
28711	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表供箱变1变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-43.57%
28712	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支001	100	67.80%	0	0		是	2026年12月	-25.91%
28713	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线前河信支003	200	40.80%	98.4	98.4				-40.66%
28714	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园2箱变1变压器新	630	55.62%	216.6	216.6				-42.64%
28715	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线高力分23+1柱上变压器	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-22.69%
28716	和平	太原变	太原变088民族甲线	65-1号箱变配电变压器	400	67.50%	0	0		是	2027年12月	36.89%
28717	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57(云顶)03201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0				-41.02%
28718	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分双程支63右1变台	200	46.80%	0	0				-45.09%
28719	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西章分线05	315	10.48%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
28720	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站1变压器	630	37.33%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
28721	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站2变压器	500	40.40%	0	0		是	2027年12月	-42.24%
28722	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑3箱变1变压器	400	27.60%	0	0		是		-40.21%
28723	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线苗圃分9左3柱上变压器	315	1.90%	0	0		是	2025年12月	-444.00%
28724	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变201	630	24.44%	0	0		是	2028年12月	-38.26%
28725	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平祖涛养殖分2	200	0.00%	0	0				0.00%
28726	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区2变电站201配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	17.91%
28727	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区2箱变202间隔配电变压器	500	23.60%	0	0		是	2026年12月	7.09%
28728	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站201变压器	630	24.76%	0	0		是	2028年12月	-37.84%
28729	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北西2支01	200	53.10%	0	0				14.69%
28730	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-44.26%
28731	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变202间隔配电变压器	315	30.86%	0	0		是	2026年12月	-36.70%
28732	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期1局维变201配电变压器	800	51.90%	0	0				-35.71%
28733	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里1箱式变电站202间隔配电变压器	630	9.14%	0	0				100.00%
28734	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	曹仲分30	200	33.60%	0	0				34.22%
28735	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线顺山分08	160	21.94%	0	0		是	2026年12月	-37.46%
28736	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷北支04	200	13.80%	0	0				-50.65%
28737	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干38加1	400	89.10%	0	0	2024年6月			16.22%
28738	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库2箱变1变压器	630	46.98%	204.4	204.4				-33.31%
28739	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南甲线长南干黄金分3公变	400	45.90%	0	0		是	2026年12月	-37.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28740	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖北养殖分一台	315	73.52%	51.9	51.9				100.00%
28741	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线33左1右1变台	200	66.90%	0	0		是	2025年12月	-33.78%
28742	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干145变台	200	125.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-45.10%
28743	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线60变台	200	74.10%	31.8	31.8				-48.27%
28744	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线73左6变台	200	75.00%	0	0				-49.03%
28745	辽中	新民屯	新民屯变1141东方线	北三台子北台综合(2022微)	200	140.40%	0	0	2025年8月			62.24%
28746	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分盛京酒楼支1+2	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
28747	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分29左1变台	400	39.90%	0	0		是	2025年12月	-21.42%
28748	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支02	400	40.05%	0	0		是	2025年12月	-21.78%
28749	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站202配电变压器	500	26.40%	318.0	318.0				-45.01%
28750	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干120小常王分43柱上变压器	250	39.36%	126.6	126.6		是	2026年12月	-31.90%
28751	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站2变压器	630	30.00%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
28752	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线094	100	44.10%	0	0		是	2026年12月	-39.73%
28753	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子敬老院家属支02	100	20.00%	70.0	70.0				-29.35%
28754	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡5箱式变电站2配电变压器	500	35.60%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
28755	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方乙线元江街6变电站配电变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28756	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线佛岗分23变台	400	24.15%	263.4	263.4				-32.99%
28757	浑南	营盘	营新线	华发首府二期4号配电室2号变压器	800	41.25%	0	0		是	2027年12月	-39.92%
28758	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站1变压器	500	30.40%	0	0				-38.26%
28759	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村19机井	100	45.20%	44.8	44.8		是	2025年10月	-43.40%
28760	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线3左2左2	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-37.68%
28761	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子南几04	400	10.00%	320.0	320.0				-20.92%
28762	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期2变电站2变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-13.67%
28763	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期2变电站1变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-18.21%
28764	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期5变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-34.47%
28765	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期7箱变2变压器	400	28.40%	0	0				-40.26%
28766	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑9变电站202间隔配电变压器	630	46.19%	10.0	10.0				-39.41%
28767	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站1号变压器	630	44.29%	0	0				-39.25%
28768	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干55右6左1之1柱上变压器	400	58.80%	0	0		是	2025年12月	17.92%
28769	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站1号变	630	7.62%	0	0				-61.95%
28770	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线小屯南台分04	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	17.48%
28771	法库	双台子	双台子变0242双五线	五台子村(四)	315	35.24%	172.5	172.5				-26.89%
28772	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	台区名:佑户坨社区2机井	200	46.20%	87.6	87.6				-48.59%
28773	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村1机井	50	75.20%	7.4	7.4				-52.26%
28774	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	法哈牛变606荒山线荒山线荒东分山怀南支9变台	200	80.60%	0	0	2022年12月			-27.71%
28775	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支32变台	200	28.20%	123.6	123.6				-34.56%
28776	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干17左3变台	200	63.90%	52.2	52.2				-41.10%
28777	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地5号台区	400	55.20%	0	0		是	2025年11月	-37.73%
28778	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡黄旗堡关绍山淡水鱼公变台区	400	16.50%	294.0	294.0				0.00%
28779	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期1变电站201配电变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年12月	14.86%
28780	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干26变压器	315	72.06%	53.7	53.7				-39.99%
28781	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线高大支06	100	78.40%	0	0				-48.63%
28782	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分慧丰谷物支2	200	10.20%	159.6	159.6				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28783	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右4	200	15.90%	148.2	148.2				-17.03%
28784	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区3变电站2变压器	400	35.10%	219.6	219.6				5.57%
28785	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站1配电变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-79.20%
28786	新民	查牛变	查牛变31354排水线	查牛变708排水线排水干营子分村内支17左5变台	100	114.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.33%
28787	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线10变台	200	73.75%	0	0				-32.21%
28788	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线温屯分18变台	100	72.00%	0	0				-50.39%
28789	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登东北甲5(新)	250	32.16%	0	0		是	2025年12月	90.25%
28790	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分46右8	200	22.50%	0	0				-17.79%
28791	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线姜家一组照明新	200	27.60%	124.8	124.8				0.00%
28792	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区4变电站1变压器	400	60.90%	116.4	116.4				-42.21%
28793	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线小帮牛薛家照明新	200	26.00%	128.0	128.0				0.00%
28794	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分1变台	200	22.50%	0	0		是	2025年12月	-33.57%
28795	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干王庄分33变台	200	56.00%	0	0		是	2025年12月	-44.43%
28796	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站1变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-42.41%
28797	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线14+1+1左1	200	21.30%	0	0				-53.70%
28798	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五台子东南分05	315	50.79%	123.5	123.5				-32.44%
28799	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干太平分22变台	200	41.70%	96.6	96.6		是	2025年12月	-44.02%
28800	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	香御兰溪二期2局维变202配电变压器	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	-19.82%
28801	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园1小区变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-38.14%
28802	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分虎山支12右1变台	200	21.35%	0	0				-20.21%
28803	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分20右11左3	200	14.10%	0	0				-28.71%
28804	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干151右4	200	19.20%	0	0		是	2026年	-20.59%
28805	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站201配电变压器	315	17.78%	0	0				-45.82%
28806	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线靠村西支02	200	49.50%	0	0		是	2025年12月	-23.16%
28807	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子东台	200	18.50%	97.3	97.3				-29.85%
28808	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干11首山分07柱上变压器	80	83.63%	5.1	5.1	2024年6月	是	2026年12月	-27.51%
28809	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分41+1右1	200	11.40%	0	0				-27.05%
28810	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60左18	80	26.25%	0	0		是	2027年	-42.43%
28811	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	20.70%
28812	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站1配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-37.14%
28813	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站2配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
28814	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分28+1左1	200	1.80%	176.4	176.4				-48.41%
28815	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站2变压器	500	45.60%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
28816	法库	新依变	依草线	10kV依草线粮库分2(粮库台)	400	92.70%	0	0	2025年6月	是	2025年11月	0.00%
28817	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干54-1柱上变压器	315	38.73%	0	0				100.00%
28818	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40左7	250	31.68%	0	0				-40.10%
28819	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站1变压器	630	24.95%	409.8	409.8				-39.06%
28820	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站1变压器	630	66.29%	0	0		是	2027年12月	-28.41%
28821	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线联通分11右5柱上变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
28822	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村新小学台区	400	84.30%	0	0	2025年8月			-43.02%
28823	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分4右1柱上变压器	200	91.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.12%
28824	沈北	道义变	道孝甲线	晨讯置业(沈阳)有限公司(晨兴花园1.1期)3变压器配电变压器	630	30.16%	377.0	377.0		是	2026年12月	-38.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28825	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花宜美畜牧公变台区	400	10.50%	0	0				0.00%
28826	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线广慧寺甲12	400	13.10%	0	0		是	2025年11月	-24.35%
28827	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐驼子分后高支065	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
28828	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂4号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	36.19%	0	0				6.18%
28829	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线集贤分6右5之1东变压器	400	89.00%	0	0	2024年6月			-33.69%
28830	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区1配电室202间隔配电变压器	800	28.88%	489.0	489.0				-39.35%
28831	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	解放村2分台	400	39.00%	204.0	204.0				0.00%
28832	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区11变电站1变压器	400	31.88%	0	0		是	2025年12月	-44.53%
28833	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区12变电站1变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
28834	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	芑湖经典小区2变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
28835	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支西支004	200	33.00%	0	0		是	2026年6月	-36.40%
28836	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区1局维箱变201配电变压器	630	12.06%	204.4	204.4				100.00%
28837	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城1箱变202变压器	630	42.86%	173.2	173.2				-46.61%
28838	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天1土建变201	630	61.71%	93.5	93.5				-43.00%
28839	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天2土建变201	800	45.00%	93.5	93.5				-43.61%
28840	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站1变压器	800	18.75%	570.0	570.0				-42.29%
28841	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分14左2柱上变压器	400	64.80%	0	0		是	2025年12月	-46.46%
28842	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分17+1右1公变	315	40.95%	154.5	154.5				-38.70%
28843	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西沟分4	250	33.12%	0	0		是	2025年11月	-27.75%
28844	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分12	315	59.68%	0	0				-40.16%
28845	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分21+1左1变台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	37.39%
28846	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干24左3+1柱上变压器	400	56.70%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
28847	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨大兰坨卓丰保鲜公变台	200	6.90%	0	0				100.00%
28848	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆1号变电站201配电变压器	630	50.16%	0	0				-31.63%
28849	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站1配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
28850	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-43.98%
28851	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾北分几12	100	70.95%	0	0		是	2025年11月	-39.19%
28852	于洪	家俱变	俪锦线	水木年华1变电站1变压器	630	44.70%	0	0				-41.53%
28853	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A台	400	32.10%	0	0				-42.84%
28854	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府3变电站202配电变压器	800	31.50%	0	0				98.77%
28855	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府4变电站202配电变压器	800	21.30%	0	0				83.10%
28856	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村内台	400	51.90%	0	0				-25.95%
28857	浑南	智慧变	智慧972智月线	环球港动感城一期5号变电站202配电变压器2	800	9.30%	645.6	645.6				100.00%
28858	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园1箱变2配电变压器	630	19.43%	325.6	325.6				-44.36%
28859	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡6号变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-40.95%
28860	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	李英分12左6右4	200	9.30%	0	0		是	2025年	-44.42%
28861	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友村台分支02	160	53.13%	0	0		是	2026年12月	-37.85%
28862	康平	中心变	中心变2607纺纱线	粮油线转播台分04	100	13.00%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
28863	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房腰截子村庆吉饲料公变台区	200	29.10%	121.8	121.8				100.00%
28864	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站1变压器	500	28.40%	308.0	308.0				-35.71%
28865	于洪	小于变	10kV小山线56240	乐城国际2箱变2配电变压器	400	6.00%	336.0	336.0				100.00%
28866	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线进步分支05	315	32.38%	0	0		是	2026年12月	-35.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28867	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站202变压器	630	43.05%	0	0		是	2028年12月	-34.87%
28868	法库	果子园	果子园变418果府线	10kV果府线爱心分碎石厂支6	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	16.86%
28869	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙元干123左1柱上变压器	400	59.70%	0	0		是	2026年12月	-40.98%
28870	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线下三道沟分023	200	75.36%	0	0				-24.21%
28871	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支28	200	102.90%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-25.87%
28872	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线124	400	13.00%	0	0				-24.33%
28873	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡5箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-41.27%
28874	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三七分19左4变台	200	33.90%	112.2	112.2				100.00%
28875	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期2局维变202配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	-31.57%
28876	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥7变电站201间隔配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-40.17%
28877	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房4箱变201间隔配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-45.13%
28878	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃木分28左2+1左11	200	1.50%	177.0	177.0				0.19%
28879	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园15变电站变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-31.77%
28880	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤南支07	315	38.10%	163.5	163.5				-30.03%
28881	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝镜2.1期变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-33.97%
28882	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-40.30%
28883	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站201配电变压器	630	28.25%	0	0				-38.67%
28884	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府2箱式变电站1配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	1.04%
28885	新民	大柳变	大柳变31842千家线	千家线84+1右2变台	200	24.00%	0	0				13.67%
28886	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电站2公变	630	66.98%	145.0	145.0				-48.54%
28887	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	外商变电箱1	500	21.12%	0	0		是	2025年12月	-49.85%
28888	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙E1箱式变电站1配电变压器	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-10.88%
28889	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站2号变压器	315	78.73%	35.5	35.5				-42.45%
28890	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际6号变电站2变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-38.45%
28891	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北干小什北分2加2	400	14.10%	303.6	303.6				0.00%
28892	于洪	双树变	双南乙线	光辉变815光水线新义村东照明	400	129.90%	0	0	2025年6月			-34.56%
28893	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光2箱变1变压器	630	41.27%	0	0		是		-39.91%
28894	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路3变电站1变压器	630	27.30%	0	0				100.00%
28895	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大天境2号变电站201间隔（夹商线）配电变压器	630	6.03%	0	0				100.00%
28896	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	太平庄北台	200	23.50%	133.0	133.0				-35.99%
28897	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图4变电站1配电变压器	630	5.71%	0	0				100.00%
28898	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站202间隔配电变压器	630	30.48%	0	0				-39.26%
28899	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分7左1变台	400	53.10%	0	0				0.81%
28900	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站2变压器	630	52.06%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
28901	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际3号变电站1变压器	500	34.08%	0	0				-41.88%
28902	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际9号变电站201配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-41.64%
28903	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都5变电站201变压器	400	60.40%	0	0				-39.57%
28904	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠西分靠丁支东丁北几广慧寺甲东丁北2乙2	315	9.40%	0	0		是	2025年11月	-38.81%
28905	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站1配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
28906	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支38变台	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-66.63%
28907	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期11箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.52%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
28908	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干6左2柱上变压器	400	9.25%	0	0		是	2025年12月	-10.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28909	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站1变压器间隔配电变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-28.92%
28910	铁西	历工变	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室202间隔配电变压器	800	12.30%	124.9	124.9		是	2028年12月	-13.98%
28911	沈北	董楼子	望滨线	望滨干曾家分30左支1（曾家B台）	315	27.94%	195.5	195.5				-31.68%
28912	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯家园小区1变电站1变压器	630	32.25%	0	0		是	2025年12月	-34.12%
28913	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线西大林北台	80	73.00%	0	0				-48.18%
28914	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴工街八马路配电站变压器	400	14.00%	0	0		是	2028年12月	-45.00%
28915	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期4站房1配电变压器	630	39.68%	0	0				-36.11%
28916	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站2主变	630	28.19%	389.4	389.4				-28.14%
28917	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
28918	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区2变电站1变压器	800	35.63%	435.0	435.0				-42.60%
28919	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站2配电变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-36.82%
28920	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	翡翠臻园2号变电站2号配电变压器	800	50.40%	316.8	316.8				-12.25%
28921	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站1变压器	800	24.00%	528.0	528.0				-34.20%
28922	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线83左3变台	400	25.80%	0	0				-44.08%
28923	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	万和丽景3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28924	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	万柳塘变电站1变压器	630	76.19%	0	0				-43.64%
28925	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村5号变电站1号配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2027年12月	-46.56%
28926	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期4变电站2配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-47.71%
28927	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑4号变电站1变压器	630	32.00%	0	0				-35.99%
28928	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城4号变电站2变压器	500	37.44%	0	0				-41.87%
28929	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线153代家分13左2柱上变压器	200	10.80%	0	0		是	2026年12月	-28.10%
28930	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七4变电站（单）	400	23.10%	0	0				-2.87%
28931	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园1号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0				-43.68%
28932	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前线新台子分96左支01	315	24.19%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
28933	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站2变电站	500	29.20%	0	0		是	2028年12月	-44.61%
28934	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支48右11	200	38.00%	104.0	104.0				-29.07%
28935	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线文城分116左电井支13	400	24.68%	0	0				-36.66%
28936	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台东台照明	200	93.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.59%
28937	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分16左4柱上变压器	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	2.72%
28938	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分2+0柱上变压器	400	57.30%	130.8	130.8				1.39%
28939	法库	果园	果园1413果东线	10V果东线小房申支14	200	47.70%	0	0		是	2028年	-37.21%
28940	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十号变电站202配电变压器	630	50.48%	0	0		是	2027年	-38.16%
28941	和平	太原变	太原变058南七甲线	新华十五层变电站201配电变压器	400	25.20%	0	0				-40.52%
28942	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分7柱上变压器	315	70.16%	0	0		是	2025年12月	-35.39%
28943	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑2箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
28944	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村几06	315	31.75%	183.5	183.5				-31.12%
28945	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑5变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-36.54%
28946	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	国奥新城小区局维3变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
28947	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居1变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28948	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线147右20变台	100	116.10%	0	0	2024年9月			-34.26%
28949	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线93左2变台	200	98.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-33.44%
28950	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲干126+1王宝分6+1左1	100	31.05%	59.0	59.0				-32.17%
28951	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居1变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-41.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28952	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内于小区分11变台	200	36.90%	106.2	106.2		是	2025年8月	-40.19%
28953	于洪	光辉变	光水线	小微光辉陆家1	200	22.80%	134.4	134.4				100.00%
28954	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分68左5右4	400	15.90%	296.4	296.4				0.00%
28955	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分107	30	89.33%	0	0	2024年6月	是	2025年	-37.70%
28956	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华住宅北台1变压器	500	65.76%	121.2	121.2				-40.51%
28957	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左14柱上变压器	315	12.38%	0	0		是	2025年12月	-81.28%
28958	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	教材分12右6柱上变压器	315	38.86%	0	0		是	2025年12月	-46.89%
28959	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分6柱上变压器	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	-54.71%
28960	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化于118左2柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
28961	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干38公变	315	80.32%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-44.12%
28962	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山干5右4+1柱上变压器	315	34.29%	175.5	175.5		是	2025年12月	-31.18%
28963	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分22右2	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	-35.85%
28964	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前干56右4-1	160	88.44%	0	0	2024年6月			-37.37%
28965	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	铁榆乙线雅特分6柱上变压器	315	17.78%	227.5	227.5				-95.91%
28966	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右8-2	315	58.10%	100.5	100.5				-45.06%
28967	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干61+2公变	315	50.67%	123.9	123.9				-45.80%
28968	沈河	粮仓变	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北干50公变	315	44.95%	141.9	141.9				-42.14%
28969	沈河	青年变	青年变350青大线	青年变350青大线青大线万青干65右6公变	400	60.30%	0	0		是	2026年6月	-38.08%
28970	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+2公变	315	33.52%	177.9	177.9				-39.44%
28971	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干5	100	39.60%	50.4	50.4				-46.53%
28972	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干58柱上变压器	400	23.20%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
28973	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分14柱上变压器	315	10.79%	0	0		是	2025年12月	-23.48%
28974	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分25	200	61.50%	0	0				-33.07%
28975	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干60左1	400	57.00%	0	0		是		-52.13%
28976	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右5+1公变	200	29.70%	0	0		是	2026年12月	-40.15%
28977	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干39右1公变	315	27.94%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
28978	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分6+1公变	315	14.29%	0	0				-46.76%
28979	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	五爱乙线万南干3公变	315	26.35%	0	0		是	2026年12月	-47.69%
28980	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干14+1公变	315	49.52%	0	0		是	2026年6月	-47.88%
28981	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干189变台	100	33.30%	56.7	56.7				-44.28%
28982	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线前陵卜分3	400	41.70%	193.2	193.2				-30.31%
28983	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右3	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
28984	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右3右3	200	3.60%	172.8	172.8				-43.47%
28985	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大干28变压器	315	32.06%	182.5	182.5				-41.17%
28986	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分7	315	81.59%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-43.76%
28987	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干71左5	250	33.28%	0	0		是		-46.21%
28988	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6右5变压器	315	14.22%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
28989	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	揽军分3	250	15.04%	187.4	187.4				-38.05%
28990	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干40公变	200	78.50%	0	0		是	2026年12月	-39.31%
28991	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窑分20右8-2柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
28992	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右5	315	67.94%	69.5	69.5				-44.28%
28993	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线91变台	250	62.40%	0	0		是	2025年12月	-47.52%
28994	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线15	160	7.88%	0	0				-48.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28995	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分15右1柱上变压器	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	-68.38%
28996	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左7+1左1之1柱上变压	315	125.08%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-8.82%
28997	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	北兴变344军工甲线军工干50左1公变	400	3.45%	346.2	346.2				-15.14%
28998	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分7之2	250	18.80%	0	0				-42.74%
28999	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干43柱上变压器	100	78.00%	0	0		是	2025年12月	-17.11%
29000	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	柳条湖1箱变2变压器	630	59.37%	0	0				0.00%
29001	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变2	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
29002	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变2号变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
29003	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	富山三期1箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-39.85%
29004	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变1号变	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-38.36%
29005	和平	方型变	方型变478方太甲线	长兴箱变1变压器	630	51.81%	0	0				-46.33%
29006	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变1号变	630	53.33%	231.0	231.0				-47.58%
29007	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变1号变	630	64.76%	159.0	159.0				-42.98%
29008	和平	三好变	三好变148科技甲线	宏达一次变1#主变	500	69.60%	102.0	102.0				-44.07%
29009	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变2站内变压器	630	24.76%	1.7	1.7				-39.46%
29010	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站1变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-41.58%
29011	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	和泰小区变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
29012	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	金盛花园小区2变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-43.26%
29013	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙1箱变2变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-38.80%
29014	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙13箱变2变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-42.66%
29015	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	石化箱变1	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-82.94%
29016	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	北五经街45号变电站一次1变压器柜2主变	500	0.00%	0	0				0.00%
29017	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站1变压器	630	35.24%	345.0	345.0				-47.07%
29018	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站2变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-41.10%
29019	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光4变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
29020	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站201配电变压器	630	11.43%	318.7	318.7				-42.36%
29021	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大家园二期变电站201变压器	630	46.03%	0	0		是	2028年12月	-44.11%
29022	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站1变压器	630	59.68%	191.0	191.0				-36.51%
29023	沈河	大东变	大东变052城南甲线	盛龙箱变1变压器	500	28.16%	0	0		是	2026年12月	-47.70%
29024	沈河	万柳变	万柳变276万东线	重明里箱变1变压器	630	16.51%	0	0				-42.62%
29025	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	浅草绿阁1变电站202柜	630	20.63%	0	0		是	2028年12月	-45.95%
29026	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	2主变金盛园	400	25.20%	0	0				-50.47%
29027	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变2号变	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
29028	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二4箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-41.52%
29029	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期6箱变2号变	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-31.52%
29030	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期3箱变2	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
29031	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-47.44%
29032	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	友好小区配电站1变压器	630	37.78%	329.0	329.0				-43.47%
29033	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变1变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-45.88%
29034	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站202	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
29035	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金颂园6变电站202	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
29036	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变2变	630	30.48%	375.0	375.0				-39.41%
29037	沈河	市府变	市府变562府北乙线	民富1变电站1变压器	630	77.46%	79.0	79.0		是	2026年12月	-39.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29038	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光1变电站1变压器	630	76.57%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
29039	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-2箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-45.16%
29040	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	千德2箱变1变	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
29041	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	区委箱变1变压器	400	55.20%	6.9	6.9				-40.00%
29042	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含3箱变1	630	50.16%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
29043	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西—1箱变1变压器	630	59.37%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
29044	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西—2箱变1变压器	630	97.14%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	-43.91%
29045	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光3箱变2变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-44.46%
29046	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城3箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是		-48.10%
29047	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭1变电站2站内变压器	630	52.06%	0	0		是		-43.59%
29048	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站202	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
29049	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品13变电站1变压器	630	17.78%	0	0		是		-40.14%
29050	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	MOTO新城配电站2变压器	800	18.60%	571.2	571.2				-43.44%
29051	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区13变电站201柜	630	20.32%	0	0		是	2028年12月	-41.93%
29052	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	沈辽路16变电站201	315	81.27%	27.5	27.5	2025年8月			-42.22%
29053	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园1变电站2变压器	400	47.60%	0	0		是	2026年12月	-40.34%
29054	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	南京街119号主变	400	49.13%	0	0				-43.35%
29055	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29056	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区改造2变电站202	630	29.52%	381.0	381.0				-44.93%
29057	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	东祥箱变2变	400	45.30%	178.8	178.8				-43.34%
29058	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
29059	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城一期1号变电站1号变压器	630	43.33%	0	0		是	2027年12月	-41.73%
29060	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站201柜	630	0.00%	93.5	93.5				0.00%
29061	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	南九路小区变电站201	315	36.51%	168.5	168.5				-37.24%
29062	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	国源新村2箱变1号变	500	24.00%	0	0				-40.37%
29063	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区20箱变2号变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
29064	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	星光小区202变压器	400	47.20%	0	0		是	2028年12月	-44.20%
29065	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	南风雅居4变电站201配电变压器	630	29.90%	377.6	377.6				-39.21%
29066	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	旺方乙线旺方干2+0左1柱上变压器	50	11.60%	0	0		是	2025年12月	-8.89%
29067	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分61变台	200	29.90%	120.2	120.2				-31.46%
29068	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑3变电站2变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
29069	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分15+1	200	64.50%	0	0				-43.09%
29070	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居1箱式变电站2配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
29071	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑1箱式变电站配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
29072	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场北区8小区变电站202配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	77.23%
29073	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线北辰村	400	17.70%	0	0				-86.88%
29074	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子3灯（新）	400	19.20%	283.2	283.2				-1.32%
29075	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线羊草沟分养殖场支2	200	1.80%	0	0		是	2028年	100.00%
29076	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品2变电站1变压器	630	6.67%	525.0	525.0				100.00%
29077	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑2变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-32.46%
29078	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央官园一期（二）1配电变压器	800	53.63%	0	0		是	2026年12月	-39.11%
29079	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干128右3变台	200	53.40%	73.2	73.2				-21.86%
29080	苏家屯	榆树变	榆树变50888榆中线	中海商业公寓变电站201间隔（榆中线）配电变压器	630	23.17%	10.0	10.0		是	2026年	27.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29081	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园一期2.2期变电站201间隔配电变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-37.17%
29082	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是		-46.32%
29083	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站1变压器	630	26.98%	397.0	397.0				-42.13%
29084	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦1202间隔配电变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-45.47%
29085	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分9变台	200	34.75%	0	0				-29.34%
29086	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城3变电站201间隔变压器	630	33.90%	0	0				100.00%
29087	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期3箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-36.02%
29088	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-34.68%
29089	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站202配电变压器	800	15.25%	0	0				-40.60%
29090	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区31变压器	630	24.38%	0	0				-41.70%
29091	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期4站房1变压器	500	21.12%	0	0				-40.62%
29092	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29093	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十五号(微)	400	59.70%	121.2	121.2				53.28%
29094	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光4箱变1变压器	630	20.63%	0	0				-40.07%
29095	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干158+1左2	200	30.00%	0	0		是	2027年	7.48%
29096	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分019	200	22.50%	0	0				-32.12%
29097	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线东沟分20（东沟台）	100	83.60%	6.4	6.4	2025年4月			-25.76%
29098	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居1小区变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29099	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园3箱变1变压器	500	25.60%	0	0				-45.88%
29100	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林1小区箱变1变压器	630	40.32%	0	0				-43.98%
29101	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺干75右2柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2025年12月	-26.02%
29102	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期3箱式变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29103	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分3+1	315	34.29%	0	0				-43.67%
29104	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左12柱上变压器	400	78.30%	0	0		是	2025年12月	-31.01%
29105	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线武装部	500	19.00%	355.0	355.0				-41.76%
29106	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房镇朱家房村志江水产公变台区	400	33.30%	226.8	226.8				0.00%
29107	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支8右5左2变台	200	28.00%	124.0	124.0				-43.48%
29108	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分19	400	28.50%	0	0				-44.69%
29109	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	市场线64	315	30.95%	0	0				-33.57%
29110	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变202配电变压器	630	31.62%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
29111	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站202配电变压器	250	12.40%	0	0				-43.01%
29112	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	沈空崇山路离职干休所3箱式变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-43.96%
29113	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地四支35(马荒地一队)	315	19.05%	0	0		是	2025年11月	-29.58%
29114	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区1箱变1变压器	630	35.56%	343.0	343.0				-14.94%
29115	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分11左10	100	57.00%	33.0	33.0				-5.78%
29116	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑4箱式变电站1配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2025年12月	-33.89%
29117	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景5箱变（单）	630	15.56%	0	0		是		-38.42%
29118	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	塔南分24左3	200	14.40%	0	0				17.45%
29119	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	前塔甲线前塔干朝中分44柱上变压器	100	13.80%	0	0		是	2025年12月	-22.34%
29120	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期2局维变201配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	2.68%
29121	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房干岗家分30变台	200	32.40%	115.2	115.2				-38.88%
29122	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城14箱变1变压器	500	27.20%	0	0		是		-31.96%
29123	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	沈空西箱变202间隔配电变压器	630	16.76%	0	0				-44.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29124	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉·尚璟一期2变电站2变压器	630	33.02%	0	0				-41.33%
29125	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象都荟1箱式变电站1配电变压器	630	102.86%	0	0	2025年8月			-31.55%
29126	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园5变电站2站内变压器	630	22.86%	0	0				-35.75%
29127	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站2变压器	800	12.90%	616.8	616.8				8.34%
29128	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分12(蓝田)201间隔配电变压器	160	50.50%	0	0		是	2025年10月	-51.02%
29129	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈阳市和平区妇婴医院201间隔配电变压器	200	64.40%	0	0				-37.67%
29130	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期4号箱1号考核箱变配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-33.80%
29131	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家四组照明(2020微)新	200	130.20%	0	0	2025年6月			0.00%
29132	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府2局维变电站202配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	5.26%
29133	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站2号配电变压器	400	39.00%	204.0	204.0				-32.89%
29134	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线杨天成台分支线003	200	30.60%	118.8	118.8				-42.43%
29135	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅2号变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
29136	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线112+1变台	400	25.20%	0	0				100.00%
29137	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线前屯屯分19	315	121.90%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-27.96%
29138	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-44.85%
29139	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线往户老台	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-33.83%
29140	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期3局维变电所202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	29.28%
29141	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分养殖场支3	200	39.00%	0	0		是	2027年	100.00%
29142	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园1变电站2变压器	500	32.96%	0	0		是	2028年12月	-44.82%
29143	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾2号变电站2变压器	400	27.60%	10.0	10.0				-40.55%
29144	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	YHG 细河沿村棚菜生产	400	18.55%	285.8	285.8				-23.09%
29145	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居2变电站2变压器	315	36.19%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
29146	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程2变电站1变压	630	32.76%	0	0				-28.90%
29147	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分39变台	400	48.30%	166.8	166.8		是	2025年12月	-46.39%
29148	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期2箱变2变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-22.23%
29149	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山东台	200	31.40%	117.2	117.2				-28.71%
29150	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线刘家支分支线042	100	88.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.52%
29151	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲2号变电站1号变压器	800	9.60%	0	0				-48.11%
29152	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区4站房1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-37.40%
29153	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区6变电站202配电变压器	400	2.80%	348.8	348.8				0.00%
29154	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线泥沟米厂分10(泥沟村C台)	50	22.00%	0	0		是	2026年12月	-38.06%
29155	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期1变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
29156	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区1箱变2配电变压器	800	16.50%	0	0				20.43%
29157	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左4	200	87.30%	0	0	2025年8月	是	2025年	-52.34%
29158	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台村3号台	200	45.60%	0	0				-39.43%
29159	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城2变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	33.15%
29160	康平	四家子	四家子变1206两口子线	两口子线东三间支021	50	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年5月	-61.73%
29161	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
29162	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园28号小区变电站202配电变压器	630	37.14%	0	0				-37.86%
29163	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分16左11+1右1	400	3.25%	0	0				22.18%
29164	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支03左02	250	34.80%	0	0		是	2025年	-35.90%
29165	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高南台照明	400	34.20%	223.2	223.2		是	2025年	-26.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29166	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左14左1	400	66.00%	0	0				0.00%
29167	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左3柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
29168	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府二期2箱式变电站202间隔配电变压器	800	46.13%	0	0		是	2025年12月	-37.95%
29169	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分55右01	160	29.25%	0	0		是	2025年	-35.53%
29170	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园2箱式变电站2配电变压器	630	52.06%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
29171	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期5变电站1号变压器	400	45.00%	0	0		是	2025年	-43.05%
29172	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分7右1左1变台	200	36.30%	0	0		是	2025年12月	18.03%
29173	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左2右2	200	15.60%	148.8	148.8				-6.78%
29174	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站1变压器	500	93.44%	0	0	2022年12月			-40.22%
29175	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫乙线陵卫干31左4左1柱上变压器	400	18.90%	0	0				-39.62%
29176	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之11+1柱上变压器	315	65.40%	0	0		是	2025年12月	-31.95%
29177	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	君豪巴黎庄园一期1小区变电站201配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年12月	81.46%
29178	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干15左3柱上变压器	400	45.90%	0	0		是	2025年12月	-65.39%
29179	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林语六期2箱变1配电变压器	800	62.40%	0	0		是	2026年12月	8.81%
29180	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区1箱式变电站2配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
29181	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府4配变电站201配电变压器	630	44.44%	287.0	287.0				9.76%
29182	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府4配变电站202配电变压器	630	54.60%	223.0	223.0				9.94%
29183	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	YHG_平罗干40号柱上变压器	200	66.00%	0	0		是	2025年12月	-37.41%
29184	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝四道号机井8	50	27.60%	0	0		是	2026年6月	-33.08%
29185	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干54加2	200	100.50%	0	0	2023年1月	是	2026年5月	-10.83%
29186	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期三1小区变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	18.80%
29187	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期3变电站1配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2025年12月	90.39%
29188	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站2号变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
29189	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	惠合经典2变压器	315	35.05%	31.2	31.2				-43.80%
29190	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区3局维变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
29191	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干东望甲线辛家分24右1	200	42.30%	95.4	95.4				-25.17%
29192	大陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-37.80%
29193	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
29194	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友大棚台分支10	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
29195	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分35	315	19.05%	0	0				-8.63%
29196	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期8箱式变电站1配电变压器	800	45.75%	0	0				-37.07%
29197	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区2号变电站1号变压器	400	29.50%	0	0		是	2027年	-41.35%
29198	法库	宝山变	法镇二线	生产资料箱变配电变压器	500	18.24%	358.8	358.8				-38.89%
29199	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分30变台	200	75.60%	28.8	28.8				6.56%
29200	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭1箱变202	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29201	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区2变电站1变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-11.18%
29202	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站1变压器	200	79.20%	0	0				-41.75%
29203	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站2变压器	400	27.30%	250.8	250.8				-43.49%
29204	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站201开关柜	630	23.17%	421.0	421.0				-41.84%
29205	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区李红霞水电焊修理部	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-36.12%
29206	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都2变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
29207	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支05	30	25.33%	0	0		是	2026年5月	-21.11%
29208	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村西1台区	100	99.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-42.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29209	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村西2台区	160	24.28%	105.2	105.2				-77.20%
29210	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站203配电变压器	400	27.00%	0	0				-35.94%
29211	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站201配电变压器	800	32.25%	0	0				-37.96%
29212	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村综合一台(2023微)	400	45.00%	180.0	180.0				29.13%
29213	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城5变电站-2	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
29214	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期2变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-34.31%
29215	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	博驰春天三期小区变电站	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
29216	浑南	新南变	新南044新盈线	盛宸宸院1号变电站201间隔配电变压器	800	3.00%	0	0				50.99%
29217	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分12左7左3+2右2台	400	40.80%	0	0				0.00%
29218	和平	方型变	方型变470望湖乙线	望湖乙线10	400	10.25%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
29219	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站2变压器	315	35.87%	0	0				-41.65%
29220	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线镇北线主干150	80	25.50%	0	0				-62.13%
29221	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站202间隔配电变压器	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
29222	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
29223	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期3箱变202间隔配电变压器	630	37.46%	331.0	331.0				-18.62%
29224	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城11变电站变压器	630	12.19%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
29225	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站2号变压器	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-37.73%
29226	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站2变压器	500	15.84%	0	0		是	2028年12月	-42.94%
29227	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分7	200	4.50%	0	0		是	2025年11月	100.00%
29228	沈北	清水变	清依线	250右分6变压器	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	-28.35%
29229	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支7	100	110.20%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-39.61%
29230	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都3变电站1变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
29231	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右6变压器	400	24.90%	0	0				-50.10%
29232	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场7变电站1号变压器	400	33.60%	0	0				-14.41%
29233	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站2号主变	800	60.75%	234.0	234.0				-36.60%
29234	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区1变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
29235	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑1箱变201间隔配电变压器	400	40.13%	0	0		是	2026年12月	-45.86%
29236	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变202间隔配电变压器	400	27.75%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
29237	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑3箱变201间隔配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	-45.37%
29238	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变202间隔配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	-45.07%
29239	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分69右10变台	100	78.60%	0	0				-53.08%
29240	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分25变台	200	76.65%	0	0				-26.25%
29241	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线54右1变台	400	60.60%	117.6	117.6				-15.08%
29242	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	中置学府翠园小区变电站202变压器	400	2.80%	0	0		是	2028年12月	100.00%
29243	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分25柱上变压器	630	66.03%	0	0		是	2025年12月	-46.10%
29244	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城2变电站201配电变压器	800	29.25%	486.0	486.0				-39.04%
29245	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分71变台	100	40.20%	0	0				-37.34%
29246	和平	青年变	青年变364青文线	青文线20	315	46.03%	0	0				-48.15%
29247	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线娄家沟台	100	17.10%	72.9	72.9				-29.68%
29248	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡西城秀墅1变电站1变压器	630	13.46%	482.2	482.2				-29.13%
29249	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站2号变压器	630	98.67%	0	0	2023年9月	是	2027年	-40.51%
29250	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2站房2变压器	630	58.67%	197.4	197.4				-37.09%
29251	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊9号变电站1变压器	500	53.20%	0	0				-42.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29252	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期5箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2025年12月	-37.47%
29253	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	玉良支8左3变压器	100	32.10%	57.9	57.9				-57.84%
29254	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于桥分38左8柱上变压器	400	19.75%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
29255	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期2箱式变电站2配电变压器	400	68.80%	0	0		是	2025年12月	-26.41%
29256	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站2变压器	800	36.00%	432.0	432.0				-41.75%
29257	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景4箱式变电站2配电变压器	500	34.40%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
29258	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座6箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29259	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	沈大分7右3左2变压器	160	50.00%	0	0		是	2028年12月	-39.93%
29260	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北中台	100	72.41%	0	0				-43.11%
29261	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支12	50	16.50%	0	0		是	2026年5月	-46.27%
29262	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东北台	400	26.20%	0	0				-29.07%
29263	于洪	光辉变	光北线	小微南台3号	200	27.90%	124.2	124.2				9.82%
29264	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象6变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-40.98%
29265	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左25	200	21.90%	136.2	136.2				1.11%
29266	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾4箱变1变压器	800	14.10%	607.2	607.2				14.13%
29267	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区3变电站202间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2028年12月	-12.37%
29268	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区12主变	630	18.67%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
29269	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区3变电站2变压器	800	27.30%	501.6	501.6				18.17%
29270	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十七号变电站202配电变压器	630	66.67%	0	0				-38.87%
29271	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立屯分支08	50	82.20%	0	0	2023年7月	是	2026年12月	-37.50%
29272	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分6右4柱上变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	12.10%
29273	大东	如意变	如意变80898如望乙线	水润观园2箱变1变压器	800	62.10%	0	0		是		7.86%
29274	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居1站房1变压器	315	19.68%	0	0				13.71%
29275	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线郭家东台支04	100	60.00%	30.0	30.0				-36.00%
29276	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳宏晏气体有限公司-财落172	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
29277	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干金牛分2左28变台	200	76.35%	27.3	27.3				-37.39%
29278	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线敖罕支11	50	94.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.66%
29279	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西三益分支线003	50	44.40%	0	0		是	2026年12月	-38.84%
29280	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线134	50	97.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.59%
29281	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新1号台	200	4.80%	0	0				-26.37%
29282	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干国公寨分46右6柱上变压器	400	75.00%	0	0		是	2026年12月	-33.65%
29283	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18左8右2	400	1.65%	0	0		是	2026年	-20.41%
29284	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期2局维变电站201配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	16.36%
29285	东陵	中马变	满堂线	唯美十方11箱变1变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
29286	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰二期6箱变(单)	630	44.76%	157.6	157.6				-34.38%
29287	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	区政府箱变1变压器	400	43.20%	187.2	187.2				-46.19%
29288	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分21	200	39.50%	101.0	101.0				-40.05%
29289	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站1变压器	500	22.72%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
29290	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站1变压器	800	27.38%	204.4	204.4				-42.87%
29291	浑南	智慧变	智慧954智天线	金辉中央云著1号变电站1号配电变压器	800	37.80%	0	0		是	2027年12月	-33.03%
29292	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线太四支01	100	74.40%	0	0		是	2026年12月	-27.64%
29293	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔3变电站1变压器	500	11.20%	394.0	394.0				-43.78%
29294	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线西地新	100	27.60%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29295	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福于易家分7右2	315	19.37%	0	0				-31.02%
29296	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线135左1	200	54.80%	36.4	36.4				-20.22%
29297	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干32左3变台	400	51.25%	155.0	155.0				10.65%
29298	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站1变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
29299	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区9变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-46.31%
29300	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园5变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-45.24%
29301	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线51右7左2	400	61.80%	0	0				100.00%
29302	法库	双台子	双台子变045双四线	前四家子水利分	100	72.40%	17.6	17.6				-37.15%
29303	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左13左6	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29304	沈北	文北变	文虎线	金地峰范小区2变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年12月	18.06%
29305	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城5箱变202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
29306	沈北	道义变	道义变地铁线	道义变270纺校线辽宁省省直建设集团有限公司2	500	21.44%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
29307	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小后分04	200	52.00%	76.0	76.0				-37.91%
29308	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4-	400	58.75%	0	0				-54.76%
29309	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分28	200	51.30%	0	0				-42.31%
29310	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁家园2小区变电站201乙配电变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-40.42%
29311	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线51右1	400	7.50%	330.0	330.0				100.00%
29312	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡2箱式变电站1配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	26.13%
29313	大东	农高变	农高变70364裕农甲线	裕农甲线裕农干乳品分13	100	7.80%	0	0		是		-36.55%
29314	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利家园22主变	800	0.00%	0	0				0.00%
29315	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站2变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
29316	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代1变电站1配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2025年12月	100.00%
29317	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分006	400	36.30%	0	0		是	2026年5月	-31.31%
29318	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线粮库分01	400	49.50%	0	0				-25.59%
29319	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线薄铁支01	315	40.95%	0	0		是	2026年12月	-49.53%
29320	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区1变电站1变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
29321	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区20变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-39.35%
29322	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库2箱变2变压器	630	49.02%	204.4	204.4				-41.63%
29323	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29324	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区11主变	800	54.75%	282.0	282.0				-37.63%
29325	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站201间隔配电变压器	800	21.00%	0	0				-39.89%
29326	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站201配电变压器	630	62.22%	0	0				-42.00%
29327	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园26小区变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0				-39.98%
29328	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分42右6变台	200	35.60%	108.8	108.8		是	2025年12月	-36.58%
29329	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分10左支1	200	40.80%	0	0				-35.70%
29330	于洪	范屯变	范古线	小微全胜新增2号台	200	64.20%	0	0		是	2025年9月	4.41%
29331	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1右7左1变台	100	91.60%	0	0	2022年12月			-38.60%
29332	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分8+1右1变台	100	96.90%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-31.43%
29333	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干韭菜岗分28变台	200	33.30%	0	0				-32.66%
29334	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园5变电站变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-43.40%
29335	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支55	100	61.00%	0	0		是	2025年11月	-36.44%
29336	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗村照明	200	65.20%	0	0		是	2025年11月	-33.13%
29337	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花3箱式变电站2配电变压器	800	36.75%	0	0				-43.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29338	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	付家屯北台照明（新）	400	35.40%	218.4	218.4				0.00%
29339	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站1配电变压器	800	25.00%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
29340	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干9+2左1之1柱上变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	2.63%
29341	法库	新依变	依草线	10KV依草线岗关分1	400	0.00%	0	0				0.00%
29342	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线四方台付连群照明	80	146.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.98%
29343	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线北关东一台区	400	95.70%	0	0	2022年12月	是	2025年	-33.16%
29344	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线佟李家村台	80	65.63%	19.5	19.5				-37.29%
29345	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右5	200	80.40%	0	0	2023年4月	是		-17.39%
29346	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都3号变电站201间隔配电变压器	315	34.29%	0	0				-44.39%
29347	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡2号变电站1变压器	500	31.20%	0	0				-38.60%
29348	东陵	农大变	农首线	实验厂小区箱变配电变压器	500	105.20%	0	0	2025年6月			100.00%
29349	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村16机井	100	38.80%	51.2	51.2				-42.44%
29350	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	杨大鹏畜牧公变台	200	8.40%	163.2	163.2				96.95%
29351	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站1配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2025年12月	-31.82%
29352	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几登东北甲20	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-22.04%
29353	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北分6变台	400	36.75%	0	0				-29.41%
29354	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分26变台	200	39.15%	101.7	101.7		是	2025年12月	-32.83%
29355	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分47变台	200	29.40%	0	0				-22.88%
29356	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	四季都会2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	13.50%	0	0				100.00%
29357	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园3号变电站201配电变压器	400	21.60%	0	0				-40.64%
29358	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	孙家万子南台综合(2023微)	200	30.00%	0	0		是	2025年11月	19.54%
29359	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	青年地铁公寓变电站201配电变压器	800	22.88%	537.0	537.0				-39.92%
29360	和平	方型变	方型变444方青乙线	青年地铁公寓变电站202配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年10月	-41.35%
29361	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站配电变压器	630	12.70%	0	0				-41.60%
29362	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支68	200	35.10%	0	0		是	2025年	-38.95%
29363	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线民主分后岗支39变台	50	104.00%	0	0	2023年1月			-39.22%
29364	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线路房申分移动支5	400	7.40%	330.4	330.4				17.47%
29365	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地中台照明(新)	400	26.40%	0	0		是	2025年11月	9.89%
29366	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房养鸡小区	200	49.30%	81.4	81.4				-44.04%
29367	新民	新民变	新民变30162营东线	新华家园1变电站2变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
29368	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干北王岗子分88左15变台	200	45.75%	88.5	88.5				-43.65%
29369	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分排水支21右5变台	100	66.90%	23.1	23.1				-27.94%
29370	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心3配电室2变压器	630	3.81%	543.0	543.0				100.00%
29371	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干122右3左2变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
29372	东陵	中马变	疗养甲线	世贸二期3箱变2变压器	630	19.56%	228.8	228.8				-35.28%
29373	于洪	平罗变	平罗变15366平水线	小微平水1号	200	13.20%	0	0				38.62%
29374	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左2+1右1	200	59.40%	61.2	61.2				-64.50%
29375	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关中学新台支01	200	43.60%	92.8	92.8				4.92%
29376	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏北变380南站乙线南站干46	315	42.54%	0	0				-49.08%
29377	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分29变台	200	18.95%	0	0				-35.60%
29378	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29右9	400	35.25%	0	0				-32.10%
29379	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分41左3	400	31.25%	36.4	36.4				-24.66%
29380	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干69右7	200	31.50%	0	0				-23.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29381	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分73	100	37.80%	0	0		是	2025年12月	-58.20%
29382	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站2变压器	500	28.16%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
29383	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线夏家老村	100	62.70%	27.3	27.3				-38.95%
29384	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区1变电站1变压器	400	26.10%	255.6	255.6				-30.14%
29385	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变1变压器	400	29.10%	0	0		是	2026年12月	-24.71%
29386	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分53右32	315	68.00%	0	0		是	2027年	-41.32%
29387	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干141左16	100	22.20%	0	0		是	2027年	-54.41%
29388	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左14右15左5	80	72.75%	0	0		是	2027年	-42.68%
29389	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左11	100	68.40%	21.6	21.6				-42.44%
29390	于洪	大潘变	大彰线	小微西古1号台	400	24.90%	0	0				18.85%
29391	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分4变压器	400	60.25%	119.0	119.0				100.00%
29392	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站202配电变压器	800	39.38%	0	0		是	2026年12月	-22.26%
29393	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分50左8+1左2	200	3.00%	0	0				0.00%
29394	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	三供一业大兴工程大片老裕国3号台	200	11.00%	158.0	158.0				-25.44%
29395	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾2小区箱式变电站配电变压器	630	11.75%	218.5	218.5				27.69%
29396	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干60左1	200	21.90%	0	0				-32.58%
29397	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干41左分(大常王)16左分06 柱上变压器	200	82.50%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-35.22%
29398	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂3箱式变电站1配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2025年12月	23.62%
29399	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站2变压器	630	17.46%	214.8	214.8				-37.93%
29400	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分4柱上变压器	400	19.75%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
29401	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线医院几3	160	51.28%	0	0		是	2025年11月	-35.69%
29402	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线聂力北台支03	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-28.87%
29403	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站202配电变压器	400	15.30%	298.8	298.8				4.06%
29404	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分51	200	56.10%	0	0		是	2026年5月	-14.07%
29405	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-36.62%
29406	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维2变202配电变压器	400	35.40%	0	0		是	2026年12月	-20.04%
29407	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾6号变电站202配电变压器	800	13.50%	0	0				-42.34%
29408	皇姑	文北变	文北变70450文青线	名仕经典二期2箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-0.23%
29409	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站1变压器	500	30.40%	0	0				-43.56%
29410	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分岗支27右3变台	200	33.50%	0	0				-37.03%
29411	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨村综合	200	23.40%	0	0				100.00%
29412	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左7柱上变压器	315	49.21%	0	0				-43.59%
29413	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分053	200	75.75%	28.5	28.5				-28.24%
29414	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器1公变	500	63.36%	133.2	133.2				-44.12%
29415	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	盛京学府1小区变电站102配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	-8.67%
29416	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区2局维箱变201变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
29417	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干36右1柱上变压器	200	9.00%	0	0		是	2025年12月	-72.47%
29418	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变3变压器	315	70.48%	61.5	61.5				-52.89%
29419	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右7柱上变压器	400	6.60%	0	0		是	2025年12月	-30.63%
29420	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分41左6变台	200	38.40%	0	0				-49.42%
29421	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇五六队支12	160	50.00%	0	0		是	2025年11月	-36.60%
29422	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线联通支03	200	52.50%	0	0		是	2026年12月	-31.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29423	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房分支20	100	91.35%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-37.11%
29424	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田前家2支02	200	3.75%	0	0		是	2026年5月	0.59%
29425	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线尚屯分5	200	34.50%	111.0	111.0		是	2025年11月	13.52%
29426	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃台分支线01	50	113.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-27.29%
29427	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分5	315	71.75%	0	0				-65.79%
29428	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线82左1变台	200	21.90%	136.2	136.2				5.40%
29429	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干67柱上变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
29430	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8+1柱上变压器	400	90.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-18.33%
29431	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支91	400	49.09%	0	0		是	2025年11月	-16.07%
29432	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左4右6变台	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
29433	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸1变电站1变压器	630	23.11%	0	0				-40.83%
29434	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	中梁首府小区变电站102配电变压器	630	54.86%	221.4	221.4				0.20%
29435	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微青堆子5队	400	15.30%	298.8	298.8				7.28%
29436	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支031	200	59.70%	0	0		是	2026年12月	-24.62%
29437	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	黎明房屋箱变(单)	630	32.76%	0	0		是		-54.92%
29438	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线93左7右5右1变台	400	9.30%	0	0				0.00%
29439	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
29440	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾7箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.86%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
29441	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支04	315	59.24%	0	0		是	2026年12月	-54.26%
29442	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线92+1右1	200	0.90%	0	0				0.00%
29443	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分30+1右1	200	25.80%	0	0		是	2026年	-34.76%
29444	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站2配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2025年12月	-29.57%
29445	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园1箱变201配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-24.58%
29446	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	54.92%	0	0				-29.22%
29447	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2027年12月	-40.27%
29448	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	龙湖锦璜原著1小区变电站2配电变压器	800	17.10%	0	0				0.00%
29449	苏家屯	下深变	理想线	理想新城12号变电站201间隔配电变压器	630	55.56%	0	0				-35.07%
29450	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站1变压器	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-48.27%
29451	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变2变压器	630	15.56%	0	0				-37.62%
29452	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变2变压器	630	18.41%	0	0				-44.23%
29453	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变2变压器	630	13.33%	483.0	483.0				-40.60%
29454	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干105左5变压器	30	95.00%	0	0	2023年1月	是	2026年5月	-19.98%
29455	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户押牛街村新正鑫养殖公变台区	200	21.90%	136.2	136.2				0.00%
29456	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区1变电站1变压器	400	52.13%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
29457	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区2变电站2变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-40.63%
29458	康平	四家子	四家子变1207四长线	后张(2)台	100	39.60%	50.4	50.4				-35.16%
29459	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	天墅二期小区变电站1变压器	400	32.00%	232.0	232.0				-38.45%
29460	于洪	范屯变	范古线	爱国村中台2台区	315	50.48%	0	0		是	2025年8月	-32.58%
29461	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期1箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-28.20%
29462	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙8	200	8.40%	0	0		是	2025年12月	-51.85%
29463	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干东陵乙B马官桥分8加1	200	14.10%	151.8	151.8				-9.33%
29464	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线19左1变台	200	100.50%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	100.00%
29465	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干48左5公变	315	34.92%	0	0				-39.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29466	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变2变压器	630	23.81%	6.9	6.9				-45.08%
29467	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥3变电站201间隔配电变压器	630	38.57%	0	0		是	2026年12月	-38.70%
29468	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦海湾6箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
29469	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村成刚养殖公变台区	400	12.60%	0	0				100.00%
29470	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分6	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	72.05%
29471	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领东南台(2020微)	315	45.21%	141.1	141.1				-41.58%
29472	辽中	养土堡	养土堡变1191林家线	林家村照明(2020微)	200	54.40%	0	0		是	2025年11月	-37.51%
29473	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支采摘园甲5	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
29474	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线于滨分33变压器	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
29475	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变2变压器	630	30.79%	204.4	204.4				-41.74%
29476	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-47.78%
29477	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站1号变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
29478	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区4变电站201配电变压器	800	8.10%	0	0		是	2026年12月	50.46%
29479	浑南	营盘	营新线	华发首府2变电站1变压器	800	32.25%	0	0		是	2027年12月	-41.56%
29480	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干42+1右1	400	23.70%	0	0				100.00%
29481	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源2变电站2变压器	500	29.60%	0	0				-46.12%
29482	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际2号变电站202配电变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-42.66%
29483	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际4号变电站201配电变压器	500	22.80%	336.0	336.0				-45.03%
29484	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李南分03	200	33.00%	114.0	114.0				-31.95%
29485	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨2灯二台(微)	500	36.48%	0	0				-24.95%
29486	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-35.43%
29487	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村内台	100	41.34%	48.7	48.7				-44.38%
29488	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼1号箱式变电站2号配电变压器	630	26.35%	0	0				-40.69%
29489	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线110(戴荒地前屯新南台)	200	18.00%	144.0	144.0				100.00%
29490	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期3变电站202间隔配电变压器	630	48.25%	263.0	263.0				8.51%
29491	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	邓陀子支33	200	44.70%	0	0		是	2025年12月	-28.80%
29492	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘8变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	97.5	97.5				-11.20%
29493	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园1变电站2变压器	630	55.71%	216.0	216.0				-37.59%
29494	沈北	孝信变	孝科线	智慧谷1小区局维变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	26.59%
29495	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
29496	于洪	光辉变	光东线	小微后集体北2号台	400	28.80%	244.8	244.8				13.59%
29497	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期2箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	15.61%
29498	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期4变202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	25.72%
29499	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭二期1号变电站2号配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2027年12月	-20.46%
29500	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台干12左2加2	315	52.06%	119.5	119.5				6.56%
29501	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线温家分中学支2左2柱上变压器	200	0.00%	180.0	180.0				100.00%
29502	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站2变压器	630	38.57%	324.0	324.0				-40.42%
29503	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右13左7变台	200	35.10%	0	0		是	2025年12月	20.67%
29504	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵1队台	200	35.00%	97.3	97.3				-13.58%
29505	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站2变压器	630	25.90%	0	0				-40.84%
29506	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分25+1左11变台	100	62.15%	0	0				-75.29%
29507	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分105	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	-42.70%
29508	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子南分2台支08	200	13.20%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29509	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合2小区2站内变压器	315	36.51%	168.5	168.5				-44.73%
29510	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙EKB毛光干10箱变(单)	400	39.60%	201.6	201.6				-27.56%
29511	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	万和顺景1箱变1变压器	630	29.71%	379.8	379.8		是		-40.52%
29512	法库	包家屯	包家线	10kV包家线水泉分30	100	58.40%	0	0		是	2027年	-33.09%
29513	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线115	100	40.50%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
29514	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分10右1	200	108.30%	0	0	2022年12月	是	2027年	0.00%
29515	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾2202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29516	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线50	400	27.50%	0	0		是	2025年12月	10.68%
29517	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	盛世御景二期3号箱变变压器间隔配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	-24.21%
29518	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑3组照明	200	41.53%	0	0				-37.21%
29519	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左9加1右4	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	20.21%
29520	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干71左5右1变压器	315	100.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.79%
29521	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑2站房1配电变压器	800	18.60%	0	0				-11.79%
29522	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城2箱式变电站1配电变压器	800	32.10%	0	0		是	2025年12月	-31.51%
29523	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期1箱变2变压器201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.36%
29524	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台北台菜棚nz	100	85.40%	4.6	4.6	2024年9月	是	2026年12月	-39.55%
29525	东陵	中马变	军影线	世博之春5箱变1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
29526	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干159柱上变压器	100	48.90%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
29527	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站201间隔配电变压器	800	46.13%	0	0				-34.57%
29528	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅1箱变(单)	630	12.95%	485.4	485.4				-43.52%
29529	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城行知坊1号变电站1号配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2027年12月	11.30%
29530	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城行知坊2号变电站1号配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2027年12月	9.50%
29531	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分3左4柱上变压器	200	28.00%	0	0		是	2026年12月	-35.43%
29532	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分31变台	200	64.80%	0	0				-37.44%
29533	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑2站房1配电变压器	500	49.28%	203.6	203.6				-26.08%
29534	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期2箱式变电站1配电变压器	630	68.19%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
29535	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸4箱式变电站1配电变压器	500	81.60%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-140.61%
29536	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干312右17变台	200	15.90%	148.2	148.2		是	2025年12月	-44.06%
29537	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分10右13	80	37.13%	0	0		是	2025年	-5.68%
29538	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分4左2柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-38.38%
29539	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右6柱上变压器	250	52.80%	0	0		是	2025年12月	-39.48%
29540	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	方溪变350造化甲线造化干沙平分82变压器	200	46.00%	88.0	88.0		是	2025年12月	-36.80%
29541	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左2	250	22.08%	0	0		是		-38.00%
29542	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干50	315	20.95%	217.5	217.5				-51.17%
29543	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分15加1	400	68.25%	0	0		是		-39.96%
29544	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线015	100	55.00%	0	0				-59.17%
29545	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分9左02	200	124.65%	0	0	2025年6月	是		-31.19%
29546	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干2柱上变压器	250	16.80%	0	0		是	2025年12月	-44.81%
29547	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线161右2变台	160	61.88%	0	0		是	2025年12月	-29.05%
29548	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干9柱上变压器	100	53.60%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
29549	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十干5左5变压器	315	88.25%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	-42.22%
29550	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分11左3柱上变压器	250	65.60%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
29551	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右8+1公变	315	5.40%	266.5	266.5				-45.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29552	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右2+1公变	500	14.40%	0	0		是	2026年12月	-43.06%
29553	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左5左1公变	315	25.14%	204.3	204.3				-42.25%
29554	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分6公变	315	23.62%	209.1	209.1				-35.87%
29555	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分20右7柱上变压器	315	13.33%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
29556	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分9右1右2柱上变压器	200	62.00%	0	0		是	2025年12月	-44.23%
29557	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分11右1柱上变压器	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-35.87%
29558	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8右6柱上变压器	315	56.63%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
29559	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干17右2柱上变压器	315	43.94%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
29560	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线7左2柱上变压器	200	11.00%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
29561	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支1变压器	315	14.60%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
29562	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左12变压器	315	60.70%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
29563	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分13左2	315	54.60%	111.5	111.5				-50.26%
29564	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干27公变	315	48.89%	0	0		是	2026年12月	-44.51%
29565	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒江变264怒特线嘉陵分11柱上变压器	315	50.48%	0	0		是	2025年12月	-42.95%
29566	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左2	400	64.25%	103.0	103.0				-53.62%
29567	大东	毛君变	毛君变946毛光线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分5	100	21.30%	68.7	68.7				-42.67%
29568	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干16+1公变	200	5.50%	0	0		是	2026年12月	-20.45%
29569	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分30右8	315	21.59%	0	0				-47.35%
29570	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干阳光分18左12变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-91.38%
29571	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分18+1	400	73.60%	65.6	65.6				-45.51%
29572	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右2柱上变压器	315	3.49%	0	0		是	2025年12月	-21.04%
29573	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分5柱上变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-32.64%
29574	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙长怒干线陆运分22柱上变压器	200	88.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.24%
29575	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右4左5	315	69.84%	0	0		是		-50.50%
29576	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分2公变	315	29.84%	189.5	189.5				-42.78%
29577	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之12柱上变压器	200	127.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.91%
29578	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁三期2变电站202变压器	630	18.41%	451.0	451.0				-51.84%
29579	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江丽园2箱变2变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.31%
29580	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
29581	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	富山三期2箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
29582	和平	三好变	三好变166文体甲线	东大南区住宅一次2主变	500	26.40%	318.0	318.0				-40.37%
29583	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城2主变	800	12.90%	616.8	616.8				-38.00%
29584	和平	方型变	方型变426宁波甲线	集智大厦1一次1#主变	800	19.88%	0	0				-32.98%
29585	和平	广州变	广州变482广东甲线	2主变延安里（用户）	630	0.00%	0	0				0.00%
29586	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	玉麟花园12主变	500	45.20%	224.0	224.0				-31.84%
29587	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸4箱变2变压器	630	64.76%	0	0				-35.92%
29588	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变2变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
29589	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变1	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
29590	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园1箱变2号变	630	58.57%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
29591	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变1号变	500	30.80%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
29592	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变1变压器	800	25.88%	513.0	513.0				-45.45%
29593	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新2箱变1号变	630	33.14%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
29594	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹茗郡3变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-41.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29595	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	玉麟花园41主变	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
29596	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐高层一次主变	500	30.40%	0	0				-36.07%
29597	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	十三路小区变电站201	500	79.36%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
29598	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	二台子箱变1站内变压器	400	56.50%	0	0				-40.53%
29599	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北6箱变1	630	81.27%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-39.20%
29600	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区2变电站1变压器	630	18.10%	0	0				0.00%
29601	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉4箱变2变变压器	500	29.60%	0	0				-41.62%
29602	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站1变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-45.10%
29603	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	雨坛甲1-1箱变1变压器	315	47.62%	133.5	133.5				-48.21%
29604	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	世茂现代城3变电站1变压器	400	72.00%	72.0	72.0				-38.89%
29605	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-42.15%
29606	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	涇河小区3箱变2号变	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
29607	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
29608	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变2配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
29609	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站201配电变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-44.94%
29610	铁西	工农变	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站201柜	630	47.94%	265.0	265.0				-38.68%
29611	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站201柜	630	26.03%	403.0	403.0				-38.81%
29612	铁西	历工变	历工变10472光明线	新湖北国之春五期B区1变电站202变压器	630	29.52%	0	0				-46.99%
29613	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三中路职工住宅小区变电站202柜	500	29.44%	302.8	302.8				-42.02%
29614	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工1箱变1	500	85.60%	22.0	22.0	2025年8月			-39.87%
29615	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈铁南八1主变	500	33.60%	0	0				-50.04%
29616	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变2号变	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-46.22%
29617	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌1变电站2号高压柜1主变	630	12.86%	0	0				-39.66%
29618	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科八九区2箱变1号变	630	61.59%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
29619	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山东油箱变1号变	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
29620	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站1号变	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
29621	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
29622	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变2变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-40.73%
29623	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝3变电站1变压器	630	16.19%	465.0	465.0				-42.52%
29624	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化2箱变2变压器	1250	34.56%	0	0		是	2026年12月	-38.70%
29625	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔31主变	1000	57.60%	0	0		是	2027年12月	-31.70%
29626	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都变电站1变压器	800	23.40%	532.8	532.8				-43.64%
29627	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳路西小区变电站201	630	26.67%	399.0	399.0				-52.44%
29628	沈河	大东变	大东变054城南乙线	般若寺箱变1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
29629	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-42.55%
29630	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-46.35%
29631	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山中路95楼箱变1号变	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-36.27%
29632	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩一1箱变2变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
29633	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站201变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-42.32%
29634	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友2箱变1变压器	630	11.81%	492.6	492.6				-39.98%
29635	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友2箱变2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-40.75%
29636	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙1箱变2站内变压器	630	11.75%	0	0				-44.23%
29637	和平	方型变	方型变498望湖甲线	2主变供电处	630	10.48%	0	0				-40.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29638	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站202柜	630	14.29%	477.0	477.0				-43.17%
29639	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变1变压器	400	18.00%	288.0	288.0				-47.78%
29640	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园一期变电站201变压器	630	0.00%	567.0	567.0				-47.11%
29641	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	十二路农贸市场1变电站201	630	11.11%	497.0	497.0				-41.10%
29642	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品5变电站2变压器	630	29.52%	0	0		是		-36.86%
29643	沈河	长青变	长青变452长大甲线	御泉花园箱变1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-44.12%
29644	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站201柜	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-39.70%
29645	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金辉佳苑变电站201	630	25.71%	405.0	405.0				-33.39%
29646	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变南京街103号	400	73.20%	0	0				-44.87%
29647	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站1站内变压器	630	26.98%	0	0		是		-42.27%
29648	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	克俭2箱变1	630	26.35%	401.0	401.0				-22.97%
29649	和平	市府变	市府变582北市乙线	宾翠2主变	630	20.19%	0	0		是	2027年12月	-64.79%
29650	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳21主变	630	18.10%	0	0				-45.67%
29651	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	山川2箱变1	630	21.33%	432.6	432.6				-41.66%
29652	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江小区箱变2号变	630	42.86%	254.2	254.2				-48.97%
29653	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站202柜	630	19.68%	443.0	443.0				-46.76%
29654	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变2	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
29655	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变1	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
29656	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站202间隔变	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29657	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	方迪家园2变电站201柜	630	17.14%	0	0		是	2028年12月	-44.01%
29658	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏卜支瑛亮养殖几2	400	11.70%	0	0		是	2025年9月	100.00%
29659	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线松北分7右5+1柱上变压器	400	26.80%	0	0		是	2025年12月	14.85%
29660	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	9.60%	0	0				-9.60%
29661	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
29662	东陵	世园变	洒水甲线	z大夫磨米加工厂	80	9.75%	0	0		是	2026年12月	-3.64%
29663	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区1局维变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	23.45%
29664	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云4变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0				100.00%
29665	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站201配电变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
29666	东陵	李相变	李祝乙线	pms_李祝干128左分4柱上变压器	160	103.38%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-27.84%
29667	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达7变电站2号配电变压器	500	22.72%	0	0		是	2027年12月	-34.57%
29668	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉3号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
29669	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城11号变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0				-41.84%
29670	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分12左2	200	85.50%	0	0	2024年6月	是	2026年	15.25%
29671	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线30右12柱上变压器	400	78.30%	0	0		是	2025年12月	-49.86%
29672	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干178右2变台	200	11.40%	157.2	157.2				-21.62%
29673	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站1主变	500	28.40%	308.0	308.0				-41.39%
29674	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29675	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代3号变电站201间隔配电变压器	630	40.00%	0	0				-40.11%
29676	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	文台苑1箱式变电站2变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-8.35%
29677	和平	青年变	青年变368青二线	八经干48中华园公寓201间隔配电变压器	500	38.80%	0	0				-36.09%
29678	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府3号变电站201间隔（新施甲线）配电变压器	800	5.10%	0	0				0.00%
29679	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站201配电变压器	500	55.20%	0	0				-34.31%
29680	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支20变台	200	23.60%	0	0		是	2025年12月	-38.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29681	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	文台苑2箱式变电站1配电变压器	800	62.10%	0	0		是	2025年12月	-14.93%
29682	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1箱变2变压器	630	13.49%	482.0	482.0				-40.05%
29683	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干298防火分12柱上变压	200	19.20%	141.6	141.6				-28.49%
29684	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干284右分02柱上变压器	50	74.80%	7.6	7.6				-56.78%
29685	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线孙桃干南岭分16+1柱上变压器	400	45.45%	0	0		是	2026年12月	-28.37%
29686	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区3变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2026年12月	61.35%
29687	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线92右1变台	200	12.90%	154.2	154.2				100.00%
29688	于洪	得胜变	得工线95446	大青乡政府宿舍小区	315	54.29%	0	0				-73.98%
29689	于洪	东民变	东红线	小微东红干48	400	10.50%	0	0				34.59%
29690	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛变42左2柱上变压器	200	54.90%	70.2	70.2				-35.71%
29691	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡1小区箱变201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	8.45%
29692	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村2号变电站201间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				-41.04%
29693	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场2变电站201间隔配电变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-46.38%
29694	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支023	30	53.50%	0	0		是	2026年5月	-75.08%
29695	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东南甲02	160	78.38%	0	0		是	2025年12月	-31.70%
29696	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥3箱变1变压器	500	29.60%	302.0	302.0				-43.56%
29697	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-45.65%
29698	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站1变压器	630	16.51%	0	0				-40.75%
29699	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城3站房1配电变压器	400	57.90%	0	0				9.67%
29700	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期1局维变电站202配电变压器	800	14.63%	603.0	603.0		是	2026年12月	90.93%
29701	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线67	50	102.00%	0	0	2024年12月			-39.75%
29702	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区15变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
29703	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	YHG 嘉麟泵站箱式变电站1号配电变压器	315	16.38%	0	0		是	2025年12月	-26.33%
29704	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	四海小区箱变1站内变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-49.66%
29705	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	一四六中学间隔配电变压器	630	33.02%	307.4	307.4				-45.18%
29706	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分3左2左1柱上变压器	315	11.05%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
29707	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东一台支04	200	17.10%	145.8	145.8				-28.67%
29708	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	10kV宝十线新光实业分2	400	20.10%	279.6	279.6		是	2025年11月	-17.54%
29709	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-39.74%
29710	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分114变台	200	28.20%	123.6	123.6				-39.38%
29711	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二008	30	51.00%	0	0		是	2026年5月	-48.46%
29712	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分21左1	200	9.30%	161.4	161.4				0.11%
29713	沈北	董楼子	董楼子050中寺线	中寺干邱家分8蚂蚱鸡养殖场(一站式)	200	5.20%	169.6	169.6				-50.25%
29714	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分3(2)柱上变压器	500	43.60%	218.5	218.5				-81.44%
29715	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光干小光乙G燃料分2右1之1	315	68.57%	0	0				-49.58%
29716	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干64加1右6右1之2	315	112.06%	0	0	2022年12月			-33.90%
29717	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门6号变电站202间隔配电变压器	630	49.52%	0	0				-21.36%
29718	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城三期1箱式变电站1配电变压器	800	79.88%	0	0		是	2025年12月	-22.45%
29719	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居2站房1变压器	315	98.41%	0	0	2024年12月	是	2025年	12.95%
29720	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干邮政分14+1	315	40.32%	0	0		是	2025年	-36.62%
29721	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分7左4	315	15.87%	0	0				-43.33%
29722	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景2箱变201变压器	400	75.60%	0	0		是	2028年12月	-41.43%
29723	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29724	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线103右1	250	80.96%	0	0	2025年2月			-51.07%
29725	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4+1	315	31.11%	0	0				-44.05%
29726	康平	城南变	城南变2514铸造线	九组新台支4	100	114.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-1.71%
29727	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分20左7	180	61.11%	0	0		是	2026年	-42.47%
29728	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站202配电变压器	1260	13.33%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
29729	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干31右1变压器	200	85.50%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-33.69%
29730	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树中台分一台	200	74.40%	0	0				0.67%
29731	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站1变压器	630	20.95%	31.2	31.2				-48.32%
29732	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左9	400	49.50%	0	0				-21.47%
29733	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线12柱上变压器	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
29734	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾7箱变2变压器	800	75.60%	115.2	115.2				-37.05%
29735	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾5箱变1变压器	500	50.56%	197.2	197.2				-38.02%
29736	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦一期小区2变电站2配电变压器	800	5.40%	0	0				0.00%
29737	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	兴工农贸小区变电站202变压器	250	0.00%	225.0	225.0				0.00%
29738	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站201间隔配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2027年12月	-40.03%
29739	于洪	双树变	双南甲线	小微十里河综合台	200	90.00%	0	0	2025年8月	是	2025年	-5.52%
29740	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡3配电室202柜配电变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年12月	-42.08%
29741	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干靠山东分16右20柱上变压器	400	8.70%	0	0		是	2026年12月	-15.93%
29742	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区3变电站2变压器	400	29.00%	244.0	244.0				-45.05%
29743	浑南	白塔变	白塔变962东化线	东化线12右18左2柱上变压器	200	13.50%	0	0		是	2027年12月	31.40%
29744	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶6组北台	200	10.20%	159.6	159.6				100.00%
29745	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期-3-2小区变电站201配电变压器	400	11.40%	0	0		是	2026年12月	50.73%
29746	东陵	李相变	郝义线	郝义线郝义干9旭龙分7柱上变压器	200	69.00%	42.0	42.0		是	2026年12月	-33.71%
29747	和平	青年变	青年变342青胜线	青胜甲1KB铝镁小区201间隔配电变压器	315	106.67%	0	0	2023年8月	是	2025年10月	-37.35%
29748	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线大棚支线1	50	51.00%	0	0				-20.82%
29749	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分44收兵台支46左2柱上变压器	200	29.70%	10.0	10.0				-24.54%
29750	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左5右2	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-47.06%
29751	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线粮库台支01	200	43.00%	94.0	94.0				-30.38%
29752	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干51	80	52.00%	30.4	30.4				-38.00%
29753	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺南台	315	31.11%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
29754	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委高层自维202配电变压器	800	25.80%	0	0				-37.12%
29755	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光6号变电站201间隔（施城线）配电变压器	630	26.67%	0	0				12.92%
29756	和平	太原变	太原变088民族甲线	65-2号箱变配电变压器	400	27.50%	0	0		是	2027年12月	38.16%
29757	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	离职干休所箱变1变压器	400	14.00%	304.0	304.0				-35.38%
29758	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线10变台	400	62.50%	0	0				-39.94%
29759	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程2变电站2变压	630	37.33%	0	0				-32.71%
29760	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右23左2	100	53.70%	36.3	36.3				-99.77%
29761	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西村支16	315	34.92%	173.5	173.5				-29.13%
29762	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20左09	400	8.93%	324.3	324.3				-39.54%
29763	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语7箱变202	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
29764	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站1变压器	800	48.00%	336.0	336.0				-36.09%
29765	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区2号变电站1变压器	630	24.44%	0	0				-41.78%
29766	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线30+1	400	16.80%	0	0				-30.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29767	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线欢一新支02	200	21.00%	138.0	138.0				3.87%
29768	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站2变压器	500	65.60%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
29769	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右7	200	45.15%	0	0				9.61%
29770	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线126右22	100	14.70%	0	0				50.72%
29771	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱2号变压器	630	39.37%	319.0	319.0				-43.66%
29772	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站202间隔配电变压器	1000	42.80%	173.2	173.2				-39.88%
29773	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线望滨干248（黑林子A台）	200	45.10%	89.8	89.8				-34.69%
29774	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支28	100	54.00%	36.0	36.0				-65.59%
29775	辽中	金山变	金山变45566金冷线	黄西村综合一台（微）	500	65.52%	122.4	122.4				-41.93%
29776	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	华润置地南区二期2变电站201配电变压器	500	61.60%	0	0				-38.92%
29777	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）5箱式变电站2号变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
29778	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干129大台分28柱上变压器	100	34.20%	0	0		是	2026年12月	-29.99%
29779	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	全波工厂公变台	400	12.00%	312.0	312.0				99.99%
29780	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分79+1右1	200	78.90%	0	0				-39.20%
29781	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变2变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
29782	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都17号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	630	16.51%	0	0				38.17%
29783	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前刘设施小区支009	50	42.90%	0	0		是	2026年5月	-47.16%
29784	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡9.15组新1	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
29785	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线三家支022	100	53.70%	0	0		是	2025年12月	-31.37%
29786	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊支19	200	57.00%	0	0				-39.19%
29787	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园27号小区变电站202配电变压器	630	40.95%	0	0				-42.82%
29788	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达6号变电站2号配电变压器	800	21.60%	547.2	547.2				-11.00%
29789	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑4小区箱变1配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	5.57%
29790	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-2	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
29791	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干杜屯分38变台	200	22.80%	0	0				-35.79%
29792	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分117	50	28.20%	0	0		是	2026年12月	-51.02%
29793	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站2号配电变压器	800	23.75%	0	0		是	2027年12月	-38.56%
29794	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站201	630	25.71%	0	0		是	2028年12月	-43.16%
29795	沈北	董楼子	望滨线	YHG 董楼子东关村	200	20.00%	140.0	140.0				-36.71%
29796	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳新家园物业管理有限公司2箱1变（备）201配电 变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29797	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	小荒地台	200	36.50%	107.0	107.0				-38.56%
29798	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分李房申支朱千堡几28	200	55.80%	0	0		是	2025年12月	6.11%
29799	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线棉花支10右2右1柱上变压器	200	64.80%	0	0		是	2026年12月	-29.40%
29800	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分疆洞支25右15变台	400	6.30%	0	0		是	2025年12月	-2153.06%
29801	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站2配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
29802	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟8变电站1变压器	800	37.50%	0	0				-31.80%
29803	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万泉分4+1	200	86.40%	0	0	2024年2月	是	2026年6月	7.35%
29804	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干82右1左3变台	200	45.60%	0	0				100.00%
29805	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	八家子3栋楼柱上变压器	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-44.90%
29806	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	台北分22右6左1柱上变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	9.02%
29807	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座3变电站201变压器	400	34.00%	224.0	224.0		是	2026年12月	-41.12%
29808	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29809	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关于南分线西关二组分支10	200	61.50%	0	0		是	2026年12月	-21.14%
29810	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园4箱变1号变压器	630	45.08%	0	0		是	2026年12月	-33.68%
29811	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城2箱变201配电变压器	630	43.05%	295.8	295.8				-38.66%
29812	东陵	中马变	世贤线	保利十二橡树1箱变1号配电变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-32.86%
29813	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区2变电站2变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29814	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	亚太小区箱变1变压器	400	86.10%	0	0	2023年7月			-31.69%
29815	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	绿厦爵士观邸小区1变电站202	800	78.81%	0	0		是	2028年12月	-40.65%
29816	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期6号变电站2号配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	100.00%
29817	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站1号变压器	630	31.43%	214.8	214.8				-43.01%
29818	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园2号变电站2号变压器	630	43.17%	0	0		是	2027年12月	-36.23%
29819	沈北	清水变	清依线	清依于熊家岗村B台	200	10.35%	0	0		是	2026年12月	-24.92%
29820	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城202配电变压器	630	8.89%	0	0				-44.00%
29821	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	金桔园小区箱式变电站1号变压器	400	35.00%	0	0				27.37%
29822	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站1变压器	500	38.00%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
29823	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-4变电站201间隔配电变压器	400	27.20%	0	0		是	2026年12月	-20.31%
29824	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	荣颂1号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	52.20%	0	0				-10.89%
29825	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线142	100	29.00%	0	0		是	2025年11月	-15.03%
29826	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园2变电站202	630	47.94%	265.0	265.0				-46.29%
29827	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰7箱变（单）	630	29.33%	157.6	157.6				-43.16%
29828	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站1变压器	400	28.50%	0	0				-45.55%
29829	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际3号变电站202配电变压器	800	25.80%	0	0				-43.27%
29830	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵4箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-43.53%
29831	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干102+1	400	9.90%	0	0				14.50%
29832	沈河	方家变	方家变668方南乙线	其仕和悦配变站202间隔配电变压器	800	28.80%	489.6	489.6				-23.21%
29833	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡4变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
29834	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左1右1	200	32.70%	114.6	114.6				-60.32%
29835	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左10	400	8.10%	327.6	327.6				-4.99%
29836	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区4箱式变电站1配电变压器	800	52.75%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
29837	开发	昆明变	昆明变55980昆纺乙线	万丽御府小区变电站102间隔配电变压器	630	3.81%	543.0	543.0				-5.72%
29838	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				-39.48%
29839	和平	青年变	青年变342青胜线	青胜线5	400	63.25%	0	0				-36.76%
29840	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线34左10左1	200	3.00%	0	0				0.00%
29841	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨鑫家福门窗公变台区	200	14.10%	0	0				0.00%
29842	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线上蒲河村1台	400	36.90%	0	0				-25.26%
29843	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期1局维变202配电变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年12月	-33.40%
29844	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支016	100	30.00%	0	0				-54.12%
29845	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变201间隔配电变压器	800	58.50%	0	0		是	2025年12月	-26.72%
29846	于洪	光辉变	光东线	二分场2号小微台	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
29847	法库	双台子	双台子变045双四线	后满洲屯大队台	400	39.75%	97.3	97.3				-31.69%
29848	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	年家屯村综合一台	200	30.30%	119.4	119.4				-37.69%
29849	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璘原著2小区变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0				86.15%
29850	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线于家支22于家沟西台	315	17.33%	0	0		是	2025年12月	-27.75%
29851	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线腰三合屯分05	160	114.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-37.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29852	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈后分5	315	30.16%	0	0				-39.03%
29853	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区2变电站2配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2025年12月	30.75%
29854	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期6变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-47.26%
29855	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期8变电站1变压器	800	17.40%	580.8	580.8				-45.77%
29856	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期3号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
29857	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨子坨变017肖寨门线肖南养殖场	315	51.81%	120.3	120.3				-25.88%
29858	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线新发支036	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-224.01%
29859	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民4台区	250	43.52%	0	0				-44.70%
29860	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左12左1变台	200	23.10%	133.8	133.8				0.00%
29861	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-41.83%
29862	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工家园小区配电站201间隔配电变压器	500	44.80%	226.0	226.0				-42.43%
29863	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	沈阳市沈北新区城市管理局（一站式）	100	9.90%	0	0		是	2026年12月	-11.00%
29864	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29865	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站1变压器	630	18.73%	449.0	449.0				-41.06%
29866	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期3变电站2变压器	500	47.60%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
29867	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳亿德金属制品有限公司（一站式）	400	28.00%	0	0				-24.92%
29868	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂100KVA（一站	400	53.60%	0	0		是	2026年12月	-46.94%
29869	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期4箱式变电站配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-32.55%
29870	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站2配电变压器	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-101.89%
29871	和平	太原变	太原变088民族甲线	煤建一营1主变	400	70.00%	0	0		是	2027年12月	-41.36%
29872	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥市场变电站1号变压器	400	106.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	18.29%
29873	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
29874	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分22变台	100	60.30%	0	0				-38.77%
29875	沈北	大志变	志詹乙线	（虎石台）兴明1变箱201配电变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-11.14%
29876	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左4变台	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
29877	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分七水利支17	50	1.20%	0	0		是	2025年12月	1.10%
29878	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线蒲河北照明	200	62.85%	54.3	54.3				-40.74%
29879	辽中	金山变	金山变45544金东线	刘二堡变169北长线集贤照明	400	148.50%	0	0	2025年6月			-38.43%
29880	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场水田几水田甲2	200	25.80%	0	0		是	2025年9月	-53.01%
29881	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期1站房1变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年	-40.14%
29882	开发	昆明变	昆明变55944星海甲线	净月豪小区2变电站1变压器	630	46.67%	273.0	273.0				7.27%
29883	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森1号变电站2号变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-41.05%
29884	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站201间隔配电变压器	800	76.50%	0	0		是	2026年	-38.92%
29885	和平	方型变	方型变442方青甲线	群芳201间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				0.00%
29886	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干68右1	200	24.00%	0	0				-36.24%
29887	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线100左2变台	200	73.20%	0	0		是	2025年12月	-11.85%
29888	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府四期小区变电站2变压器	630	78.10%	75.0	75.0				-39.37%
29889	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座3箱变1配电变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
29890	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑3箱变2变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-38.68%
29891	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分崔家屯西几线8+1（崔家屯西台）	200	32.29%	0	0		是	2025年12月	-24.77%
29892	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区5变电站201间隔配电变压器	630	67.30%	0	0		是	2028年12月	-40.09%
29893	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖北村增秋电焊公变台区	200	18.60%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29894	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台南台g（2022微）	200	93.60%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-34.06%
29895	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线闫家村照明	400	45.00%	180.0	180.0				-24.08%
29896	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官西组支03	50	70.00%	0	0				-37.40%
29897	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	志新里箱变201配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-4.79%
29898	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分9左12右2变台	200	12.00%	156.0	156.0				-41.54%
29899	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站1变压器	800	41.25%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
29900	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站1号主变	800	15.25%	598.0	598.0				-39.93%
29901	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线林场支048	100	38.55%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
29902	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站1变压器	500	54.00%	0	0		是	2025年12月	-45.00%
29903	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线059	100	63.30%	0	0		是	2026年12月	-36.87%
29904	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线新发一支009	200	22.05%	0	0		是	2026年12月	-24.54%
29905	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	回民村综合二台	315	7.94%	0	0				90.13%
29906	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄3小区局维箱变201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
29907	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	中粮锦云二期4小区局维变电站202变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	21.09%
29908	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站1变	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-15.85%
29909	沈河	北兴变	北兴变368北诺线	诺富特1配电室1变压器	800	41.25%	390.0	390.0				-35.49%
29910	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分16加1变压器	50	36.00%	27.0	27.0				-54.52%
29911	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期3号变电站202间隔配电变压器	400	30.75%	237.0	237.0				-43.04%
29912	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家南分支线006	200	22.43%	0	0		是	2026年12月	-35.08%
29913	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右1右08	50	107.20%	0	0	2024年9月	是	2025年	-171.94%
29914	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	言论箱变1变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-48.81%
29915	浑南	营盘	营新线	华发首府3变电站1变压器	800	29.63%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
29916	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线188左9右1	400	53.70%	0	0		是	2026年	18.34%
29917	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑4箱变201间隔配电变压器	630	31.67%	0	0		是	2026年12月	-36.91%
29918	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站201变压器	500	27.20%	314.0	314.0				-41.28%
29919	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾8号变电站201配电变压器	630	37.62%	0	0				-41.38%
29920	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅15变电站1变压器	630	33.14%	0	0				-37.70%
29921	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	沈阳盛盟房地产开发有限公司2变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-35.18%
29922	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分20右1	315	51.75%	0	0				-34.61%
29923	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变201配电变压器	800	19.50%	564.0	564.0				-52.20%
29924	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线78右2变台	400	48.50%	0	0		是	2025年12月	-29.84%
29925	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中吉阳光小区4变电站2变压器	400	35.25%	219.0	219.0				-39.61%
29926	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	师大宿舍箱变2变压器	400	29.20%	0	0		是	2025年12月	-31.35%
29927	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区2变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0				100.00%
29928	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变201间隔配电变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
29929	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区5变电站1变压器	400	46.88%	172.5	172.5				-42.86%
29930	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	火石岗村综合一台	200	57.30%	65.4	65.4				-73.19%
29931	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站202间隔配电变压器	800	40.50%	0	0				-16.06%
29932	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房8电井分支05	80	8.25%	0	0		是	2026年12月	-75.36%
29933	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站2配电变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-39.21%
29934	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右26变台	100	3.20%	0	0		是	2025年12月	-46.73%
29935	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干111右2柱上变压器	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	-47.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29936	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分56左1	200	25.50%	36.4	36.4				0.00%
29937	东陵	李相变	李古线	李古线永安分34柱上变压器	100	11.10%	78.9	78.9				-15.16%
29938	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北陵变168北方乙线三环分3柱上变压器	400	119.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-27.16%
29939	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5之1左2	400	79.20%	36.4	36.4		是	2026年	4.50%
29940	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分36左1变台	400	27.90%	0	0				0.00%
29941	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区4配电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
29942	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	湖畔馨城小区1变电站2变压器	500	55.68%	171.6	171.6				-31.91%
29943	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰东支09	30	21.00%	0	0		是	2025年9月	-82.02%
29944	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站2配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-44.87%
29945	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅2箱变201配电变压器	630	20.63%	437.0	437.0				-39.70%
29946	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站1变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
29947	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支16+1左5变台	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-23.20%
29948	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站1变压器	630	43.17%	0	0				-40.92%
29949	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区1号箱式变电站2号变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-39.59%
29950	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分44左3变台	250	102.24%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-33.46%
29951	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园2号变电站1号变压器	630	25.52%	0	0				-43.22%
29952	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干51右5变台	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	54.64%
29953	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线东狼中台1	200	86.10%	7.8	7.8	2025年8月			-36.17%
29954	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变1变压器	630	27.05%	0	0		是		-44.14%
29955	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号1局维变电站201配电变压器	800	45.90%	0	0		是	2026年12月	0.96%
29956	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站1变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-35.50%
29957	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站2变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-33.89%
29958	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团8变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2028年12月	-40.64%
29959	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期4变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-33.24%
29960	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司（三盛颐景园一期A区） 2201配电变压器	630	10.67%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
29961	于洪	平罗变	平辛线	东二台子村2台	200	63.00%	0	0				-35.03%
29962	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	平安卜照明东台新	400	46.50%	174.0	174.0				0.00%
29963	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分91变台	100	82.20%	7.8	7.8	2024年6月			-27.60%
29964	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右2+1左1	200	95.40%	0	0	2024年6月	是	2025年	4.54%
29965	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园11号小区变电站202配电变压器	500	35.60%	0	0				-40.19%
29966	大东	沈海变	沈海变80376翰林乙线	美的东堂2箱变2变压器	400	75.60%	0	0				9.90%
29967	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站202配电变压器	800	43.50%	0	0				-38.03%
29968	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	鞋城分6左1柱上变压器	160	60.00%	0	0		是	2025年12月	-48.22%
29969	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村11机井	100	76.60%	13.4	13.4				23.42%
29970	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	-80.48%
29971	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	岭南荟2号变电站2号变压器	800	32.63%	459.0	459.0				-40.61%
29972	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站1变压器	630	17.14%	214.8	214.8				-41.47%
29973	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干120左6变台	200	36.00%	108.0	108.0				-42.24%
29974	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线111右5右1变台	80	117.38%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-37.66%
29975	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46左7变台	200	58.20%	0	0				-36.47%
29976	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线64左3变台	200	130.20%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-23.20%
29977	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线茨林分32左9变台	100	34.20%	55.8	55.8				-46.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29978	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区1变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0				4.20%
29979	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干文南乙线13右13左1柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-61.32%
29980	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	海逸铭筑小区一期3箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29981	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分27左03	100	51.00%	39.0	39.0				-37.83%
29982	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树南台新	200	122.10%	0	0	2025年6月			0.00%
29983	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左22左7	200	33.30%	113.4	113.4				0.00%
29984	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局1#2主变	630	13.33%	483.0	483.0				-38.99%
29985	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左34右1	200	20.40%	139.2	139.2				-59.97%
29986	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变2变压器	500	29.76%	0	0				-44.40%
29987	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分29右1变台	200	43.05%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
29988	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分25变台	200	37.20%	0	0				-43.04%
29989	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍1变电站2变压器配电变压器	630	52.86%	0	0		是	2026年12月	-33.64%
29990	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线花牛堡一分3+1(花牛堡东二新北)	200	39.00%	102.0	102.0				13.64%
29991	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分83	400	11.60%	0	0				-9.84%
29992	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右2+1右3	200	18.00%	0	0				0.00%
29993	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期3变电站1配电变压器	400	33.30%	0	0		是	2026年12月	-17.77%
29994	沈北	新城子	新城子变7554农专线	YHG_大孤家子村A台	500	27.52%	0	0		是	2026年12月	-36.95%
29995	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区3变电站202配电变压器	630	11.75%	493.0	493.0				100.00%
29996	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	宝盛园箱变1变压器	500	15.60%	157.6	157.6				-39.24%
29997	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花7箱变2变压器	500	20.48%	0	0		是		-43.05%
29998	浑南	营盘	营盘变050营侠线	泰莱白金湾1号变电站1号变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-36.76%
29999	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左19	400	59.85%	0	0				-34.58%
30000	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分19变台	200	42.85%	0	0				-41.02%
30001	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马塘房分虎山支排水支7变台	200	30.95%	0	0				-42.77%
30002	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干173右3变台	200	54.00%	0	0				-32.34%
30003	沈北	道义变	道义变地铁线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(工程学院西)	100	15.90%	0	0		是	2026年12月	-9.88%
30004	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分30左1右3	200	19.40%	0	0				-30.45%
30005	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线19+1	400	27.45%	0	0				-48.14%
30006	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148左7	200	40.20%	0	0		是	2026年	-28.09%
30007	沈河	方家变	方家变690方佳线	佳和大三期4箱变201配电变压器	630	3.43%	545.4	545.4				100.00%
30008	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支103右6变台	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	51.04%
30009	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	远洋琨玺府小区1配电室201变压器	630	6.67%	0	0				100.00%
30010	沈河	怀远变	怀远变190怀金乙线	金廉公馆2变电站201配电变压器	800	6.60%	667.2	667.2				100.00%
30011	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干69左分03柱上变压器	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	-36.46%
30012	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分11左11	400	27.30%	0	0		是	2026年	0.00%
30013	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田2住宅	315	41.40%	153.1	153.1				-40.97%
30014	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微青苔北台	400	9.60%	321.6	321.6				-13.56%
30015	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾2箱变2变压器	630	12.38%	489.0	489.0				-25.61%
30016	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-39.52%
30017	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站5箱变1变压器配电变压器	630	18.57%	450.0	450.0		是	2026年12月	-40.85%
30018	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站5箱变2变压器配电变压器	800	22.50%	540.0	540.0		是	2026年12月	-40.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30019	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线42+1变台	200	40.00%	0	0				0.00%
30020	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变1	630	37.14%	0	0		是	2025年	-47.46%
30021	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站2变压器	800	28.50%	0	0				-53.52%
30022	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂2箱式变电站2配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30023	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-2间隔配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年12月	-42.14%
30024	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	金地华府住宅	200	31.05%	0	0		是	2026年12月	-26.51%
30025	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站2配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-17.99%
30026	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子5组（2021微）	200	64.30%	0	0				-27.58%
30027	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分05	50	84.30%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-31.96%
30028	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	润江华府1箱式变电站1配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
30029	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和于畅阳分赵家支26左06	315	24.44%	0	0				-25.41%
30030	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站202间隔配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-36.52%
30031	大东	小东变	小东变80166小海甲线	万新小区箱变（单）	630	18.41%	451.0	451.0				-43.49%
30032	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园4箱变2变压器	500	21.12%	344.4	344.4				-46.39%
30033	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支22变压器	50	31.20%	0	0				-59.28%
30034	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子支1	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-20.82%
30035	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期10变电站202变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-46.99%
30036	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支074	200	39.10%	101.8	101.8				-37.11%
30037	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线大兴村援工道	100	50.85%	0	0				-37.06%
30038	铁西	历工变	历工变10450重联线	人民里小区变电站201间隔配电变压器	630	59.37%	124.9	124.9		是	2028年12月	-41.30%
30039	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左16变压器	200	87.60%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-45.61%
30040	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
30041	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支东支004	50	102.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.39%
30042	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线8右2	200	75.20%	0	0		是	2026年	-20.97%
30043	大东	毛君变	10kV毛海线7952	陶瓷大都汇1箱变2变压器	630	26.03%	403.0	403.0		是		-36.50%
30044	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-187.05%
30045	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城5箱变202变压器	500	28.80%	173.2	173.2				-35.67%
30046	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城8箱变201变压器	630	29.21%	173.2	173.2				-45.32%
30047	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园1箱变201	630	46.67%	31.2	31.2				-41.20%
30048	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	旺牛支42左16柱上变压器	400	53.00%	0	0				9.87%
30049	和平	广州变	广州变464广太乙线	闽江乙线21左3	400	44.25%	183.0	183.0		是	2025年12月	-20.86%
30050	沈河	长青变	长青变478长木甲线	武警芳园箱变1变压器	400	23.00%	268.0	268.0				-44.11%
30051	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	远洋公馆3变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
30052	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆4变电站1配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2025年12月	70.69%
30053	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分80右1变台	200	2.10%	0	0				0.00%
30054	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅3号变电站1号配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-22.40%
30055	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变1变压器	800	67.13%	0	0				-27.59%
30056	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾4箱变1变压器	500	64.64%	0	0				-39.56%
30057	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家南台新	315	49.33%	0	0				0.00%
30058	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	园中小区箱变（单）	500	37.60%	262.0	262.0				-40.70%
30059	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线獐草沟分东靠支5	400	20.75%	0	0		是	2025年12月	-32.13%
30060	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙B开闭站1变电站1变压器	315	73.33%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
30061	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干140变台	200	27.90%	124.2	124.2				-42.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30062	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	x铁路三供一业(灯塔厂)	200	33.60%	0	0				-3.75%
30063	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干94左15+1右1	200	52.80%	0	0				8.99%
30064	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站202变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
30065	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	万象云玺2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	63.30%	0	0				0.65%
30066	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13右1柱上变压器	400	23.70%	265.2	265.2				-51.38%
30067	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳38张美支16	400	20.90%	0	0				16.16%
30068	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线39右2	200	36.80%	106.4	106.4				-41.44%
30069	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干70左1化工厂支8右3	100	70.80%	0	0		是	2026年12月	-35.26%
30070	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城5箱变2变压器	800	52.88%	297.0	297.0				-34.31%
30071	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分38左17	400	52.35%	0	0				-24.15%
30072	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期2变电站2变压器	400	37.13%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
30073	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景三期箱式变电站2配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2025年12月	-52.19%
30074	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾2箱式变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-35.22%
30075	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线方家支22	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	-14.49%
30076	法库	包家屯	包家线	10kV包家线喇嘛沟分14	100	49.40%	0	0				-34.66%
30077	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府2变电站2变压器	500	17.92%	0	0		是	2025年12月	12.92%
30078	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	省招生办箱式变电站配电变压器	500	34.40%	0	0		是	2025年12月	-35.36%
30079	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	荣廷经典箱式变电站出线间隔1配电变压器	630	26.35%	401.0	401.0				-7.69%
30080	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜置业有限公司4箱式变电站配电变压器	630	13.10%	484.5	484.5				-43.11%
30081	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站201	800	27.60%	0	0		是	2028年12月	-37.84%
30082	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线83左11	200	33.60%	0	0				-44.29%
30083	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分42右7	200	16.20%	0	0		是	2025年	-31.36%
30084	于洪	范屯变	范古线	全胜村内台1台区	200	27.60%	0	0		是	2025年8月	-400.75%
30085	于洪	大兴变	兴光线	光辉村一队2台区	200	35.40%	109.2	109.2				-42.24%
30086	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨小村	200	51.60%	0	0		是	2026年6月	-41.65%
30087	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡3箱变1变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-39.15%
30088	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡5箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
30089	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期8变202	630	16.83%	461.0	461.0				-40.46%
30090	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村8台	400	5.40%	0	0		是	2025年12月	15.05%
30091	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞箱变2号变压器	630	91.75%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-17.11%
30092	大东	小东变	小东变80167小海乙线	锦绣花园3箱变1变压器	630	67.81%	0	0				-38.31%
30093	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站1变压器	630	28.25%	389.0	389.0				-30.53%
30094	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	孝阳干邦威分8+1(一站式)	200	7.20%	0	0		是	2026年12月	-8.17%
30095	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	八三卜中台照明(微)	400	47.00%	172.0	172.0				-40.02%
30096	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相乙线158+1左1	400	24.30%	0	0		是		6.72%
30097	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加3箱变201	400	61.60%	0	0		是	2028年12月	-42.90%
30098	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站201配电变压器	630	18.10%	0	0				-34.79%
30099	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左3变压器	400	82.20%	31.2	31.2	2025年4月	是	2025年12月	-47.74%
30100	东陵	中马变	军影线	世博之春9箱变1变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-41.20%
30101	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站5箱变2变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-40.15%
30102	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗南台新	100	21.90%	0	0				0.00%
30103	苏家屯	下深变	理想线	理想新城1号变电站2号变压器	630	29.84%	0	0				-40.45%
30104	浑南	营盘	营盘变084营天线	万锦紫园一期2变电站2配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-41.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30105	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变2变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-46.53%
30106	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线84右26变台	200	90.40%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	7.05%
30107	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站2变压器	630	48.38%	169.7	169.7				-42.98%
30108	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线80变台	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
30109	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
30110	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	四季都会1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	19.50%	0	0				40.10%
30111	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期2变电站1变压器	630	40.95%	309.0	309.0				-39.82%
30112	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村5号变电站2变压器	630	47.62%	0	0				-45.88%
30113	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳5电井分支08	50	70.80%	0	0		是	2026年6月	-48.17%
30114	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期1箱式变电站2配电变压器	315	41.43%	0	0				-38.02%
30115	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站2变压器	315	53.97%	113.5	113.5				-44.60%
30116	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分08柱上变压器	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-51.66%
30117	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	奥园誉峰1号变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				92.54%
30118	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房2箱变202间隔配电变压器	500	45.12%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
30119	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-2配电变压器	400	19.13%	0	0		是	2025年12月	-35.41%
30120	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干19左1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-233.62%
30121	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸四期五期小区1站房2配电变压器	630	3.49%	545.0	545.0				0.00%
30122	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站2号配电变压器	630	60.95%	0	0		是	2025年12月	-26.50%
30123	于洪	兰台变	兰家线	沙岭标2	100	25.50%	0	0		是	2025年8月	-39.21%
30124	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区3变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-37.47%
30125	康平	中心变	中心变2609东关线	郑春明台	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
30126	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园3箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2025年12月	-39.60%
30127	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子7组照明新	400	46.45%	0	0				100.00%
30128	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村14号变电站1号配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-41.49%
30129	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变1变压器	800	51.75%	0	0				-39.17%
30130	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线赵贝堡凡18	200	45.00%	90.0	90.0		是	2025年11月	-31.49%
30131	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干182左5变压器	315	51.11%	0	0		是	2025年12月	-45.56%
30132	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分1变压器	200	72.40%	0	0		是	2025年12月	-46.40%
30133	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	铁路3箱变1变压器	400	13.80%	157.6	157.6				-34.47%
30134	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期9变电站202	630	0.00%	433.0	433.0				0.00%
30135	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站1配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年	-49.15%
30136	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾1箱变2变压器	630	51.43%	0	0				-35.75%
30137	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期2号变电站1变压器	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-42.28%
30138	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光二期变电站1变压器	400	21.00%	276.0	276.0				-37.76%
30139	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站2变压器	630	34.29%	351.0	351.0				-39.57%
30140	于洪	范屯变	范新线	范屯村西	200	88.80%	2.4	2.4	2022年12月			-47.36%
30141	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线北陈村3台	200	29.20%	0	0				-37.11%
30142	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线兴盛支99左2右1柱上变压器	200	5.10%	169.8	169.8				-49.21%
30143	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线248左1柱上变压器	200	93.94%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-23.54%
30144	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分24右1变台	200	35.10%	0	0				66.67%
30145	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明生活坊变电站（单）	400	22.20%	0	0		是		-3.91%
30146	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明盛景苑1变电站（单）	630	32.06%	0	0				-3.24%
30147	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城2箱式变电站1配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2025年12月	-1.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30148	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线36左14右2左3变台	400	64.20%	0	0		是	2025年12月	-3.93%
30149	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干138右2-1	315	17.52%	0	0				-108.35%
30150	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	水田支51左3左14	200	2.40%	175.2	175.2				0.00%
30151	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡南台	200	48.00%	0	0				-39.17%
30152	大东	如意变	如意变80860意小乙线	老瓜卜小区变电站2变压器	630	37.14%	333.0	333.0				-42.43%
30153	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区1变电站1变压器	630	78.10%	0	0		是	2025年12月	-37.25%
30154	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线25	160	52.03%	0	0				-34.60%
30155	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0				-39.16%
30156	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站2配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
30157	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城15号变电站201配电变压器	800	70.20%	158.4	158.4				-29.08%
30158	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园2箱变1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-42.87%
30159	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛5箱式变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
30160	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中达三百户变电站201配电变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-44.92%
30161	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期3箱式变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0				-39.37%
30162	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线046右分01（清洁能源）	400	7.80%	328.8	328.8				15.09%
30163	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	镀锌钢管厂育才1-2考核	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
30164	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期4变电站1号配电变压器	630	17.62%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
30165	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线33	400	80.50%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-41.91%
30166	于洪	光辉变	光东线	小微二场一队台	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
30167	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区6变电站102配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2025年12月	-21.58%
30168	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分54左5变台	200	62.30%	55.4	55.4				-25.12%
30169	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	地坛安居3箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是		-42.65%
30170	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线42左6	315	28.25%	0	0				-46.22%
30171	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分5右3柱上变压器	315	51.11%	0	0		是	2025年12月	-53.46%
30172	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	方溪变352造化乙线造化干沙平分32变压器	400	4.00%	0	0		是	2025年12月	-15.01%
30173	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化乙线造化干沙平分63柱上变压器	400	34.50%	0	0				-20.01%
30174	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分42变压器	315	0.00%	283.5	283.5				-56.23%
30175	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分24左1变压器	315	47.30%	0	0		是	2025年12月	-75.48%
30176	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5	200	75.30%	0	0				-61.80%
30177	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干50变压器	315	77.71%	38.7	38.7				-41.36%
30178	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干24右2	630	24.00%	0	0				5.61%
30179	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右5左1	315	28.89%	0	0		是	2028年12月	-42.17%
30180	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线红工分25左12左2柱上变压器	200	41.40%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
30181	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分26变压器	200	3.60%	172.8	172.8				-158.31%
30182	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分101	100	88.60%	1.4	1.4	2025年2月	是	2026年	-30.36%
30183	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线78左1	250	57.60%	0	0				-43.62%
30184	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右7	315	57.14%	0	0				-32.39%
30185	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分44变压器	315	115.05%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-39.28%
30186	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干12+1公变	315	36.19%	169.5	169.5				-45.26%
30187	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干78左1公变	315	48.00%	0	0		是	2026年12月	-30.50%
30188	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	工宅分2	400	22.00%	272.0	272.0				-40.45%
30189	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分10右2	315	73.02%	0	0				-32.87%
30190	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8左3柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-36.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30191	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干36+1公变	315	40.38%	0	0				-39.17%
30192	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔千泉源分3公变	400	97.00%	0	0	2025年6月			-32.40%
30193	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分19	200	65.40%	0	0				-47.81%
30194	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干怡静园分5公变	315	20.63%	0	0				-42.13%
30195	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	亦农甲线亦农干19右10左2变压器	200	7.20%	0	0				-44.12%
30196	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右5变压器	500	23.52%	0	0		是	2025年12月	-33.57%
30197	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线109	100	44.10%	0	0		是	2025年12月	-46.45%
30198	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分4右6	315	7.30%	0	0		是		-91.93%
30199	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干161右1	315	81.33%	0	0	2024年2月	是	2026年	-34.82%
30200	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干13柱上变压器	50	58.80%	0	0		是		-33.36%
30201	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左7	315	39.37%	0	0				-76.20%
30202	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分8柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-66.02%
30203	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12之1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30204	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分13柱上变压器	315	64.13%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
30205	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分42-1变台	200	18.60%	0	0		是	2028年12月	-16.75%
30206	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左3变台	315	54.86%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
30207	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干79左2柱上变压器	315	42.54%	0	0		是	2025年12月	-35.82%
30208	沈河	顺城变	顺城变063令闸乙线	北兴变346军工乙线军工乙线军工干贸易分15右3+2公变	315	22.48%	212.7	212.7				-53.26%
30209	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右4左1	100	108.80%	0	0	2023年7月	是	2026年	-150.64%
30210	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作乙线合作干34	315	77.14%	0	0				-42.24%
30211	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线35左1	400	29.70%	0	0				-33.11%
30212	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分19右7变压器	315	78.10%	0	0		是	2025年12月	-30.15%
30213	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分15左1柱上变压器	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-82.90%
30214	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分47变压器	250	67.52%	0	0				-32.62%
30215	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	环北书香苑1箱变2号变	500	27.84%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
30216	和平	三好变	三好变166文体甲线	华地一次1主变	630	91.81%	0	0	2023年9月			-37.95%
30217	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	胜利小区一次1#主变	400	83.70%	25.2	25.2	2025年6月			-36.15%
30218	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期4箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
30219	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变2号变	630	28.95%	363.7	363.7				-44.61%
30220	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡7箱变1号变	630	68.25%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
30221	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变2号变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
30222	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-39.40%
30223	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站2变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-21.00%
30224	和平	太原变	太原变044南五乙线	太原22主变	500	44.80%	226.0	226.0				-41.85%
30225	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
30226	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站1变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-34.41%
30227	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站2变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-43.49%
30228	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河九区变电站201	315	29.84%	0	0		是	2028年12月	-40.71%
30229	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园2202	500	0.00%	31.2	31.2				0.00%
30230	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠2变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
30231	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站201变压器	630	40.00%	315.0	315.0				-42.58%
30232	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园2箱变2变压器	630	44.19%	0	0				-41.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30233	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十西路1变电站201柜	315	0.00%	0	0				-255.92%
30234	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站202柜	630	38.41%	0	0		是	2028年12月	-45.32%
30235	铁西	历工变	历工变10472光明线	新湖北国之春五期A区2变电站202变压器	630	17.46%	0	0				-45.46%
30236	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语2变电站202柜	630	23.49%	0	0		是	2028年12月	-40.07%
30237	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30238	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变1变压器	400	38.70%	0	0		是	2026年12月	-31.66%
30239	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变202变压器	630	24.13%	0	0		是	2028年12月	-35.91%
30240	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站201	630	13.97%	0	0		是	2028年12月	-40.85%
30241	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	双鑫友好家园箱变2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
30242	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格4号变电站1号变压器	400	110.00%	0	0	2022年12月	是		-36.62%
30243	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期2箱变1号变	500	12.40%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
30244	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期6箱变1号变	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
30245	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	克俭13箱变2变	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
30246	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站1号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
30247	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变2变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-31.78%
30248	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站2号变	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
30249	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华庭1箱变2站内变压器	500	22.56%	337.2	337.2				-40.93%
30250	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸花园3箱变1变	630	13.33%	483.0	483.0				-48.34%
30251	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广昌箱变1变压器	630	65.08%	0	0		是	2026年12月	-41.11%
30252	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站202柜	630	30.79%	0	0		是	2028年12月	-39.62%
30253	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香榭5变电站1变压器	630	33.33%	0	0				-36.43%
30254	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变2变压器	400	105.25%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.96%
30255	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	顺城箱变1变压器	400	32.10%	231.6	231.6				-48.39%
30256	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	建民箱变2变	630	26.16%	0	0				-42.42%
30257	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站1变压器	630	77.46%	79.0	79.0				-46.38%
30258	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站1变压器	500	62.00%	0	0		是	2025年12月	-39.43%
30259	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期2箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-47.50%
30260	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-1箱变2变压器	1000	17.04%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
30261	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站202变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
30262	和平	和平变	和平变142南一甲线	1主变玛丽蓝	400	23.20%	267.2	267.2				-42.48%
30263	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30264	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	春晖小区箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是		-44.01%
30265	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱新天地1变压器	500	34.08%	0	0		是	2026年6月	-27.85%
30266	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区11变电站	630	22.54%	0	0		是	2028年12月	-42.66%
30267	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区22变电站201柜	630	19.68%	0	0		是	2028年12月	-42.62%
30268	沈河	青年变	青年变350青大线	86中学箱变1变压器	400	7.50%	0	0		是	2026年6月	-50.26%
30269	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱2期1箱变1变压器	315	38.48%	0	0		是	2026年6月	-45.02%
30270	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	青海里小区变电站201	400	79.20%	43.2	43.2				-40.90%
30271	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站2站内变压器	500	16.00%	0	0		是		-41.11%
30272	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变2号变	400	30.00%	0	0				-40.62%
30273	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站2变压器	630	93.65%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.13%
30274	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街1变电站201	315	65.02%	78.7	78.7				-52.58%
30275	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区1变电站201柜	630	51.43%	0	0				-39.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30276	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增3箱变2变	500	21.44%	342.8	342.8				-41.15%
30277	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变1	400	52.00%	0	0		是	2025年12月	-42.48%
30278	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	新铁箱变2	630	116.19%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.92%
30279	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园2箱变1号变	630	17.14%	0	0				-43.10%
30280	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春22变压器	630	36.76%	0	0				100.00%
30281	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
30282	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑1变电站1变压器	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-58.19%
30283	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	方迪家园1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30284	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	兴龙苑二期3变电站201柜	630	20.00%	0	0		是	2028年12月	-41.15%
30285	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线64	200	27.90%	0	0				-30.38%
30286	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线油库支02	200	32.80%	0	0		是	2026年12月	-28.19%
30287	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区2变电站202配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	28.32%
30288	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站2站内变压器	800	16.13%	0	0		是		-42.57%
30289	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园4号变电站202间隔配电变压器	800	84.38%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-36.19%
30290	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分74左22变台	200	123.30%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	50.07%
30291	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站1变压器	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
30292	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年9月	-38.12%
30293	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居3箱式变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
30294	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	四季都会1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	10.20%	0	0				35.36%
30295	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变2变压器	400	28.80%	0	0				-40.61%
30296	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	吾悦华府B3小区1变电站202配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	14.70%
30297	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站2号变压器	630	13.71%	218.6	218.6				-41.33%
30298	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区5变电站1变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
30299	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下24主变	1000	29.70%	0	0				-61.27%
30300	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支东岗支4右7左7变台	200	4.80%	0	0		是	2025年12月	60.70%
30301	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村1组照明	200	64.10%	0	0				-23.49%
30302	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园3变电站2变压器	500	33.28%	0	0		是	2027年12月	-42.38%
30303	和平	青年变	青年变364青文线	滨河干24(省电实业)201间隔配电变压器	1250	22.40%	0	0				-53.90%
30304	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大雅洞分57左8变台	200	6.00%	168.0	168.0				0.00%
30305	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯4箱变1变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-45.64%
30306	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园6箱变1变压器	630	26.16%	402.2	402.2				-23.42%
30307	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城三期箱式变电站201间隔配电变压器	500	40.64%	0	0		是	2026年12月	7.02%
30308	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城3箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
30309	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右支08柱上变压器	200	34.20%	111.6	111.6				-27.52%
30310	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分022	400	126.30%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-29.90%
30311	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡2变电站1变压器配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2026年12月	-39.93%
30312	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-27.68%
30313	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-35.73%
30314	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支67变台	400	15.90%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
30315	沈北	天乾变	天金线	2小区变电站202配电变压器	800	41.70%	0	0		是	2026年12月	-3.02%
30316	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村1箱变1变压器	500	104.96%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-0.65%
30317	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十六号(微)	400	34.80%	220.8	220.8				9.19%
30318	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十三号(微)	400	31.80%	232.8	232.8				12.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30319	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村综合一台(微)	200	14.70%	0	0		是	2025年11月	89.83%
30320	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变1变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-43.67%
30321	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线60右1	200	32.10%	0	0				97.53%
30322	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长子支34变台	400	18.75%	0	0		是	2025年12月	-104.21%
30323	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-41.17%
30324	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分37左10	200	5.70%	0	0				0.51%
30325	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	汽校干34左4	400	9.60%	321.6	321.6				8.98%
30326	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干16左2	200	8.40%	0	0		是	2026年	4.50%
30327	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线三义井分19	315	14.48%	237.9	237.9				-24.61%
30328	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园2变电站201变压器	400	20.80%	173.2	173.2				-43.24%
30329	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨天得利农贸市场公变台区	400	25.80%	0	0				0.00%
30330	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两前3支03	200	63.60%	0	0		是	2026年5月	100.00%
30331	于洪	光辉变	光南线	小微门台村2	400	3.60%	345.6	345.6				-53.66%
30332	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30333	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分27左4	100	30.80%	0	0				-46.57%
30334	皇姑	文北变	文北变70482文岗线	华润荣华府3箱式变电站2配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年12月	58.88%
30335	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线62	315	93.46%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-40.27%
30336	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十四号变电站1变压器	500	26.88%	0	0				-42.79%
30337	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期2箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2025年12月	4.32%
30338	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变1变压器	630	37.78%	329.0	329.0				-25.30%
30339	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站202变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
30340	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水西分支线004	30	29.33%	0	0		是	2026年12月	-67.34%
30341	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林源小区1变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	459.0	459.0				-37.07%
30342	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左3柱上变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-51.12%
30343	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分5柱上变压器	250	39.68%	0	0		是	2025年12月	-43.96%
30344	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉四分厂三站照明	50	82.20%	3.9	3.9	2023年4月			-17.41%
30345	沈北	新城子	新城子变7554农专线	沈阳市沈北新区吴宪章生态养殖农场400KVA变压器	400	21.60%	0	0		是	2026年12月	0.00%
30346	于洪	东民变	东李线	和泰5小区2变电站1变压器	630	42.92%	0	0				-40.39%
30347	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区8变电站1变压器	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
30348	浑南	白塔变	白塔变952四库线	万锦香樟树1期2变电站202间隔配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-44.59%
30349	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线32左1	200	14.40%	0	0				0.41%
30350	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵卜分6-1	250	64.44%	63.9	63.9				-43.54%
30351	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期2变压器	400	36.38%	0	0				-38.13%
30352	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云3号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	800	28.20%	0	0				23.13%
30353	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线016	80	59.00%	0	0		是	2025年12月	-37.62%
30354	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线163左1	400	34.95%	0	0		是	2026年	-29.56%
30355	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅2	100	88.00%	2.0	2.0	2024年9月			-36.04%
30356	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	YHG_金港名城1号箱2号变	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
30357	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站1变压器	630	9.14%	0	0				-39.64%
30358	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03+2	200	58.40%	0	0		是	2025年	-30.38%
30359	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线耿家	200	24.10%	0	0		是	2025年12月	-31.22%
30360	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线依拉线干线75	400	21.80%	0	0		是	2025年12月	-35.81%
30361	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站2号变压器	630	51.43%	243.0	243.0				-38.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30362	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	金昌商务中心小区箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-4.80%
30363	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线珠林分8左6	315	3.81%	0	0				-58.02%
30364	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓2变电站配电变压器2公变	630	22.86%	93.5	93.5				-37.95%
30365	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期10变电站201开关柜	630	29.84%	379.0	379.0				-41.18%
30366	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨顺鑫畜牧公变台区	200	76.20%	0	0				100.00%
30367	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线吴家分01（清洁能源）	400	14.03%	303.9	303.9				10.93%
30368	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期1箱变2变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	2.82%
30369	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区12主变	630	23.33%	420.0	420.0				-38.83%
30370	东陵	孙家寨	孙桃乙线	YHG_美地苹果园一期1箱式变电站1号变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-32.21%
30371	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	民族支7左6右1	400	16.50%	0	0		是	2026年	97.30%
30372	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府5变电站1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
30373	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大棚1号	100	81.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.25%
30374	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	锦龙大厦变压器	500	36.48%	0	0				-24.63%
30375	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区3号变电站1变压器	630	18.41%	0	0				-40.22%
30376	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分7右1变台	400	19.35%	282.6	282.6		是	2025年12月	-33.45%
30377	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园1箱变2变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-45.09%
30378	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵2箱变2变压器	630	28.57%	0	0				-41.88%
30379	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支养殖几2	200	13.50%	0	0				0.00%
30380	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	16.83%	461.0	461.0				100.00%
30381	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG_武警院内箱式变电站1号配电变压器	500	24.72%	0	0		是	2025年12月	-44.57%
30382	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站2号变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-38.05%
30383	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支44	200	29.50%	121.0	121.0				-36.52%
30384	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右5右8柱上变压器	400	54.60%	0	0		是	2025年12月	-29.14%
30385	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨五委综合一台（微）	630	52.76%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
30386	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线利民分31左4变台	200	50.10%	0	0				-871.69%
30387	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期4箱式变电站1配电变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
30388	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站1配电变压器	800	33.38%	0	0				-34.65%
30389	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几8左2	200	0.00%	0	0		是	2025年9月	0.00%
30390	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景1变电站2变压器	630	74.67%	96.6	96.6				-40.33%
30391	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾3号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0				-42.42%
30392	和平	文艺变	文艺变950文金线	宝新公馆1变电站202配电变压器	800	6.38%	669.0	669.0				100.00%
30393	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	潮尚生活荟变电站202间隔配电变压器	800	7.88%	0	0				0.00%
30394	于洪	得胜变	得胜变95474	锦绣天地六期A期分建二2站房2配电变压器	800	15.38%	597.0	597.0				99.66%
30395	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	小峪回迁楼变电站1变压器配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2025年	-39.18%
30396	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线教委住宅楼南	100	49.80%	40.2	40.2				-44.37%
30397	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨偏堡村玉赢畜牧公变台区	200	44.40%	91.2	91.2				100.00%
30398	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分057	200	53.40%	0	0				-39.02%
30399	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯分009	200	59.20%	61.6	61.6				-30.12%
30400	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后山北02	100	65.00%	0	0				-31.40%
30401	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站2配电变压器	500	77.76%	0	0				-40.37%
30402	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站1变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-32.94%
30403	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期3号站2号变201间隔	800	20.10%	0	0				8.08%
30404	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座1变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30405	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线袁家分邵家支刘才支50	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	-46.88%
30406	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	格林馨港湾1配电室2号配电变压器	800	39.38%	0	0				-40.74%
30407	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
30408	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干鞋城分12柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30409	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐1局维变变压器102	630	38.73%	323.0	323.0				100.00%
30410	于洪	平罗变	平辛线	小微占红养殖台	400	60.30%	0	0		是	2025年	-19.76%
30411	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分3右07	100	41.40%	48.6	48.6				-36.40%
30412	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期7箱式变电站配电变压器	400	38.80%	0	0				-45.01%
30413	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子支18	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-28.38%
30414	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小 区5变)	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-41.84%
30415	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分哈支10	400	6.75%	0	0		是	2027年	10.51%
30416	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分10左2	200	31.80%	0	0				-14.65%
30417	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区2箱变202.配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
30418	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	沈阳客厅二期2箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	467.0	467.0				-32.15%
30419	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里公寓2号变电站201间隔(施林线)配电变 压器	630	30.48%	0	0				29.64%
30420	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10	250	72.00%	0	0				-38.62%
30421	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树2箱变1号配电变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-38.12%
30422	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯2队支04	200	8.60%	97.3	97.3				-31.45%
30423	于洪	家俱变	盘锦线	丽锦城1变电站2变压器	630	40.63%	0	0				-43.94%
30424	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧1配电室202间隔配电变压器	800	42.90%	376.8	376.8				1.60%
30425	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居1局维变电站201配电变压器	400	19.13%	0	0		是	2026年12月	6.30%
30426	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居9局维变电站201配电变压器	400	32.25%	0	0		是	2026年12月	5.74%
30427	于洪	小于变	10kV干工线56284	龙湖中德开春江悦茗1站房2配电变压器	800	9.60%	0	0				100.00%
30428	东陵	祝家变	祝滨线	蔡家沟分42右2柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30429	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变2变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
30430	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城学园里3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	53.70%	145.2	145.2				-8.79%
30431	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线何付分07#左支01	400	12.60%	0	0		是	2026年12月	-29.97%
30432	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分19右5	100	67.80%	0	0				-54.50%
30433	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期2变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-42.80%
30434	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区5变电站1变压器	630	16.25%	464.6	464.6				-44.47%
30435	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青2站房2变压器	630	10.92%	498.2	498.2				-33.17%
30436	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园1变电站2变压器	630	11.94%	0	0		是	2025年	-45.14%
30437	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	公园里2期202间隔配电变压器	630	22.54%	0	0				-34.28%
30438	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑5变电站1变压器	630	23.33%	0	0		是	2025年12月	-47.09%
30439	沈河	青年变	青年变350青大线	文华变电站1变压器	630	77.33%	0	0		是	2026年6月	-40.87%
30440	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园2变电站2变压器	800	20.63%	555.0	555.0				-37.97%
30441	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都4变电站1变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-20.09%
30442	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	YHG_东方家园201变压器	630	49.52%	255.0	255.0				-49.02%
30443	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	御华府2号变电站201间隔(新南新出线2)配电变 压	800	11.70%	0	0				0.00%
30444	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分刘家沟支23右11左6柱上变 压器	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30445	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2027年12月	-41.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30446	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站2配电变压器	400	40.80%	0	0				-37.47%
30447	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	大洋河新建变台	200	70.50%	39.0	39.0				-22.16%
30448	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城16变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-41.81%
30449	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站202配电变压器	500	17.60%	0	0				-41.33%
30450	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线下太平支02	100	53.00%	0	0		是	2026年12月	-36.98%
30451	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站2变压器	500	33.20%	284.0	284.0				-35.75%
30452	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑1变电站1变压器	630	14.98%	0	0				-38.77%
30453	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚村支16	200	76.80%	0	0		是	2026年12月	-35.02%
30454	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30455	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区1变电站202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30456	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵干16加1	200	6.00%	0	0		是		67.38%
30457	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	王成畜牧公变台	200	33.30%	113.4	113.4				100.00%
30458	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	露游汽车公变台	200	0.00%	0	0				0.00%
30459	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年	-40.57%
30460	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干水库分11	400	9.08%	0	0				16.14%
30461	和平	太原变	太原变088民族甲线	YHG_西塔干韩城	200	63.00%	0	0		是	2027年12月	-45.02%
30462	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区2变电站202变压器	630	29.84%	379.0	379.0				-52.01%
30463	于洪	平罗变	平悟线	平罗二村九队2南台区	400	31.20%	0	0				-35.69%
30464	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站202柜	630	0.00%	93.5	93.5				0.00%
30465	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨6台	200	0.00%	0	0				0.00%
30466	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑1变电站1变压器	800	57.75%	0	0				-40.56%
30467	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	岭南荟1号配电室1号变压器	800	53.63%	291.0	291.0				-42.06%
30468	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆5号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.11%
30469	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区3变电站1变压器	800	27.30%	0	0		是	2025年12月	16.98%
30470	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站2配电变压器	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
30471	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干170左6变台	80	90.75%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-49.66%
30472	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线24左3变台	200	18.45%	143.1	143.1				-31.37%
30473	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干70变台	200	89.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-28.09%
30474	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右8变台	200	49.80%	0	0		是	2025年12月	17.86%
30475	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦屯干215右8变台	200	69.30%	0	0				-35.96%
30476	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线125左5	160	39.75%	80.4	80.4				-47.26%
30477	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期52号变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	95.26%
30478	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区4箱变2变压器	630	47.30%	269.0	269.0				20.84%
30479	沈北	道义变	道义变15292开发一线	雷明锦程花园二期A2区1-1变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
30480	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	偏堡北台综合（微）	400	34.80%	220.8	220.8				8.11%
30481	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场10变电站201配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2027年12月	5.68%
30482	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西农民住宅楼	100	14.90%	0	0		是	2025年11月	-43.80%
30483	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站1号变压器	630	47.94%	265.0	265.0				-42.25%
30484	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43左2变台	200	33.50%	0	0		是	2025年12月	-45.58%
30485	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线义东支05	400	39.80%	0	0		是	2025年12月	-21.91%
30486	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左5右13变台	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
30487	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	白塔茗居1号变电站1号变压器	630	12.76%	0	0				-40.64%
30488	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分23左7变台	200	19.40%	141.2	141.2				-55.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30489	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子东水利15	50	51.20%	19.4	19.4				-43.03%
30490	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分88	400	24.60%	261.6	261.6				10.82%
30491	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连南井分4加1右支02变压器	50	40.80%	24.6	24.6				-57.08%
30492	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站2变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-38.66%
30493	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站2配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-40.97%
30494	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	龙湖桃李芳华1小区变电站201配电变压器	800	26.50%	508.0	508.0				100.00%
30495	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	涟水家园小区箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.70%	0	0				-49.62%
30496	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干100三台子分1左支6（新立变台）柱上断路器--站式	80	33.75%	0	0		是	2026年12月	-3.08%
30497	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线四方台村东二台	200	85.50%	9.0	9.0	2024年6月			-34.22%
30498	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余村东台照明	400	29.85%	240.6	240.6				-41.65%
30499	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万子南台	200	45.90%	0	0		是	2025年11月	-38.83%
30500	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区2配电室201间隔配电变压器	630	79.24%	67.8	67.8				0.38%
30501	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房2变压器	800	39.38%	405.0	405.0				-37.82%
30502	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线后兴分02	50	74.10%	0	0				-36.11%
30503	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支017	200	31.60%	0	0		是	2026年5月	-36.44%
30504	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期2箱变1变压器	800	25.50%	0	0				-43.09%
30505	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站201配电变压器	630	46.98%	0	0				-39.92%
30506	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站201配电变压器	800	50.63%	0	0				-38.71%
30507	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线公园桥分013	100	60.90%	29.1	29.1				-39.87%
30508	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线下柳支17	100	112.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.00%
30509	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线克保支03	50	99.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-30.95%
30510	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西密支014	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	-28.83%
30511	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村6台	400	15.60%	0	0				100.00%
30512	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分三棵树四队支007	50	108.90%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-31.44%
30513	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变1变压器	400	20.50%	278.0	278.0				-46.07%
30514	沈河	站前变	站前变276站南乙线	中韩科技园2箱变1变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-12.28%
30515	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴东支02	200	52.00%	0	0		是	2025年12月	-33.76%
30516	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站2号主变	630	26.29%	401.4	401.4				-32.42%
30517	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分达连东支26右02变压器	50	21.60%	34.2	34.2				-60.16%
30518	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干48+1左1	400	3.90%	344.4	344.4				100.00%
30519	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-鑫红利食品厂	200	11.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30520	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线苗圃分4右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30521	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线11右分1	200	44.10%	0	0				-30.91%
30522	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30523	于洪	得胜变	得工线95446	画苑西小区2站房1变压器	630	62.73%	0	0				-46.37%
30524	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几登东北甲登树莓4台乙30	100	7.20%	0	0		是	2025年12月	-5.44%
30525	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居3箱1变	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
30526	沈北	道义变	道义变15269佰景线	道义变260佰景线沈阳军辉房地产开发有限公司（1箱变1变）	1260	9.84%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
30527	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区1变电站202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	18.40%
30528	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右9柱上变压器	315	67.30%	0	0		是	2025年12月	-40.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30529	东陵	中马变	疗养甲线	疗养线疗养干16下马三台分10柱上变压器	100	51.00%	39.0	39.0				-58.16%
30530	大东	如意变	如意变80894如花乙线	北海干2变电站1站内变压器	500	55.04%	0	0				-35.75%
30531	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三分15右2右1	315	30.86%	0	0		是	2026年	99.88%
30532	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期5局维变201配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
30533	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿北井分4台	400	17.40%	0	0				0.00%
30534	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦一期小区1变电站2配电变压器	630	6.03%	0	0				0.00%
30535	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家4箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	8.00%
30536	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线137左7变台	200	54.60%	0	0				-61.51%
30537	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园7箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-42.65%
30538	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙沟村综合一台(微)	200	49.80%	80.4	80.4				-15.14%
30539	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦电线石狮子分30变台	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-20.90%
30540	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干69+1变台	100	37.60%	0	0		是	2025年12月	-53.32%
30541	东陵	祝家变	祝高线	祝高线苗圃分13左4柱上变压器	100	48.00%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
30542	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块2变201配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-15.57%
30543	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城6号变电站201配电变压器	315	25.52%	0	0				-34.18%
30544	新民	大柳变	大柳变31840吴电线	吴电线大柳分15右1变台	200	15.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
30545	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干东五分32左3柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-63.48%
30546	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡7号小区变电站1号变压器	400	37.60%	0	0				-44.78%
30547	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分太平支31变台	400	23.40%	0	0				-34.11%
30548	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房2站房2变压器	630	15.24%	0	0				-41.49%
30549	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东台支02	250	43.84%	115.4	115.4				-29.26%
30550	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白二组分支线006	100	71.70%	0	0		是	2026年12月	-35.33%
30551	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家4电井分支05	30	42.00%	0	0		是	2026年12月	-54.82%
30552	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站2号变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	88.87%
30553	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分14左1右7柱上变压器	315	53.97%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
30554	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大山屯西支4	160	54.88%	0	0				-42.40%
30555	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站1配电变压器	500	63.04%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
30556	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村四组照明	400	112.20%	0	0	2024年6月			-41.43%
30557	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线老牛圈分37右5变台	100	95.40%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-31.07%
30558	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村23机井	200	20.90%	138.2	138.2		是	2025年10月	-43.30%
30559	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城南区2局维变201配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	-8.25%
30560	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期41201配电变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-38.09%
30561	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚1箱式变电站2配电变压器	630	56.38%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
30562	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚3箱式变电站2配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
30563	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分19变压器	100	20.70%	69.3	69.3				-51.48%
30564	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站1配电变压器	400	78.00%	0	0		是	2025年12月	-37.00%
30565	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线158变台	100	34.50%	0	0		是	2025年12月	-36.32%
30566	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分7变台	200	42.90%	94.2	94.2				-37.55%
30567	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙线长南干100公变	400	45.60%	0	0		是	2026年12月	-37.66%
30568	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡15号小区变电站202配电变压器	800	28.50%	0	0				-42.16%
30569	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	乡政府宿舍	315	58.10%	100.5	100.5				-53.26%
30570	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树西支2支1	200	35.70%	0	0				100.00%
30571	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线兰旗分班屯支37变台	250	52.80%	0	0		是	2025年12月	-43.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30572	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线古洞岗子分58右8变台	315	13.90%	0	0		是	2025年12月	-46.77%
30573	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期1箱式变电站1配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-40.17%
30574	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分80	200	39.30%	101.4	101.4				-33.42%
30575	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支8右T02	200	35.10%	0	0		是	2026年12月	-39.28%
30576	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子4台	400	30.60%	0	0		是	2025年12月	10.39%
30577	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线47左6变台	200	42.30%	95.4	95.4				-32.65%
30578	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	凌云佳园1变电站1变压器	400	31.20%	204.4	204.4				-27.98%
30579	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线村内分8变台	200	39.50%	101.0	101.0		是	2025年12月	-37.32%
30580	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分柴窝支8变台	400	20.70%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
30581	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	科圣花园变电站1号变压器	630	58.41%	0	0				-47.46%
30582	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区1站房2变压器	630	26.92%	397.4	397.4				-43.29%
30583	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关干线064	315	47.05%	0	0		是	2026年12月	-40.38%
30584	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV果北甲线交通分15	200	63.54%	0	0		是	2025年11月	-38.30%
30585	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV果北甲线交通分10	200	105.00%	0	0	2024年6月	是	2025年11月	-39.64%
30586	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房10组分台	315	9.84%	252.5	252.5				100.00%
30587	沈北	道义变	道孝乙线	正义路城北印象四变电站1变压器配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
30588	于洪	大潘变	大彰线	小微双树3台区	200	53.40%	0	0		是	2025年	12.20%
30589	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站1号变压器	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-42.30%
30590	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分40变台	200	38.70%	102.6	102.6				-14.34%
30591	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器202	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	20.15%
30592	康平	中心变	中心变2608粮油线	迎宾花园小区1箱变201间隔配电变压器	400	32.10%	0	0		是	2026年12月	-3.04%
30593	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟子1组2台	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
30594	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线县工会1	315	42.67%	0	0		是	2028年	-46.53%
30595	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品6变电站202变压器	630	28.25%	0	0				-38.04%
30596	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜村支4	200	29.40%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
30597	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务-沈阳市沈北新区多福源畜牧养殖场	50	43.20%	0	0				3.43%
30598	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大喇嘛分46变台	400	61.13%	0	0				-28.86%
30599	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分5+1	315	42.54%	0	0		是	2025年10月	-31.94%
30600	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里1号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	23.70%	0	0				6.82%
30601	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站2变压器	630	28.10%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
30602	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-3569.79%
30603	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园1站房1变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-41.63%
30604	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站2变电站变压器	315	20.63%	218.5	218.5				-39.18%
30605	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分32右1右6	200	49.20%	0	0				-35.43%
30606	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜3号箱式变电站2号配电变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-37.01%
30607	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支18变压器	50	23.40%	0	0				-28.71%
30608	法库	双台子	双台子变045双四线	车家堡台	50	71.60%	9.2	9.2				-24.18%
30609	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王爷陵大棚2支05	200	29.00%	97.3	97.3				-31.75%
30610	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站201变压器	630	26.92%	0	0		是	2028年12月	-44.73%
30611	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站1变压器	800	35.63%	435.0	435.0				-40.03%
30612	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线山东线021	200	36.90%	106.2	106.2				-40.79%
30613	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜下分11+1	315	54.29%	1.7	1.7				-45.69%
30614	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区2变电站2变压器	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	-33.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30615	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分50左26左1	400	12.90%	308.4	308.4				-33.81%
30616	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站1变压器	500	64.80%	0	0		是	2025年12月	-39.77%
30617	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设于76柱上变压器	400	5.25%	339.0	339.0				-46.32%
30618	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
30619	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗北台照明	200	27.20%	0	0		是	2025年11月	-34.12%
30620	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	洞阳小区6变电站2变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-24.75%
30621	大东	望花变	望花变70270二台甲线	上园3箱变1变压器	630	56.38%	211.8	211.8				-33.84%
30622	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干192右1	400	10.20%	0	0				0.00%
30623	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分008	200	29.10%	0	0		是	2026年6月	-32.67%
30624	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线66	200	28.00%	0	0		是	2025年12月	0.88%
30625	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东下支011	200	32.20%	115.6	115.6				-27.99%
30626	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30627	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安四十一队	200	75.00%	30.0	30.0				-44.22%
30628	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线土井山分07	100	63.00%	0	0				-38.58%
30629	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站202配电变压器	400	5.10%	339.6	339.6				0.00%
30630	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右5左2柱上变压器	100	54.90%	0	0		是	2025年12月	-45.80%
30631	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左18变台	200	117.60%	0	0	2024年6月			-22.01%
30632	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线三组分7左2变台	200	26.03%	0	0				-46.88%
30633	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线46柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-37.37%
30634	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭19号台	400	69.00%	0	0		是	2025年	-31.99%
30635	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分朝阳支014	50	77.10%	0	0		是	2026年6月	-34.25%
30636	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期1局维箱变202间隔配电变压器	800	55.50%	0	0		是	2026年12月	-36.48%
30637	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支小区支01	30	75.50%	0	0				-38.10%
30638	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线205右6变台	200	29.40%	0	0				-26.38%
30639	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西南二台照明新	400	54.00%	0	0				0.00%
30640	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	56.40%	0	0				-19.37%
30641	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期3箱变2变压器	630	36.51%	337.0	337.0				-40.56%
30642	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-37.40%
30643	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站2变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-38.07%
30644	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分49左6变台	200	95.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.91%
30645	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	军工干42右6公变1	400	21.50%	274.0	274.0				-48.71%
30646	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变2号变压器	800	11.10%	631.2	631.2				33.92%
30647	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分08	400	10.28%	318.9	318.9				-19.00%
30648	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右10柱上变压器	400	46.75%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
30649	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹茗郡7箱变2变压器	630	44.44%	0	0				-34.01%
30650	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支28+1右9变台	200	74.40%	0	0				-442.83%
30651	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分11右21左11	400	21.00%	0	0				1.46%
30652	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支东沟二组支02	200	118.80%	0	0	2025年6月			-29.46%
30653	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户中台分支002	100	76.00%	14.0	14.0				-50.13%
30654	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线东胜支12	200	31.50%	0	0		是	2025年12月	-28.77%
30655	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅1箱式变电站2配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
30656	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分96右1	200	14.70%	0	0		是	2026年	100.00%
30657	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干64	100	74.00%	16.0	16.0				-29.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30658	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大山下支034	50	78.40%	0	0		是	2026年12月	-32.12%
30659	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭二期局维202配电变压器	400	26.80%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
30660	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景棠苑3变电站1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-41.33%
30661	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变201间隔配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	9.95%
30662	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司箱式变电站201间隔配 电变压器	630	38.35%	325.4	325.4				-40.48%
30663	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变2站内变压器	630	24.76%	0	0				-38.82%
30664	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	供电分公司自维变电站202变压器	800	0.00%	672.0	672.0				0.00%
30665	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地4变电站2变压器	800	35.40%	436.8	436.8				-41.12%
30666	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区6变电站2变压器	800	37.88%	417.0	417.0				-41.82%
30667	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线32左6变台	315	65.40%	77.5	77.5				-38.30%
30668	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干92右支1一站式	200	9.60%	0	0				-38.31%
30669	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干53房身分32+1一站式	200	69.60%	0	0				10.73%
30670	沈河	长青变	长青变480银河线	YHG_银河线长青分15左4右1柱上变压器	50	22.20%	0	0		是	2026年12月	-51.22%
30671	和平	太原变	太原变082温州线	温州城32主变	630	17.27%	0	0				-39.93%
30672	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线徐家村照明	400	71.39%	0	0				-31.22%
30673	于洪	范屯变	范屯变756范北线	范屯变756范北线小三家村内	80	54.00%	28.8	28.8				-45.65%
30674	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奏上园4变电站1变压器	630	43.05%	0	0		是	2027年12月	-35.79%
30675	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区4变电站201配电变压器	400	6.00%	0	0				78.84%
30676	和平	青年变	青年变368青二线	青二线72变压器	400	104.70%	0	0	2024年6月			32.63%
30677	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	浑河二区2配电站1公变	630	70.79%	121.0	121.0				-42.47%
30678	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期10变202	500	20.00%	350.0	350.0				33.65%
30679	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期11变201	630	18.41%	451.0	451.0				-34.11%
30680	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变1	630	22.38%	0	0		是	2025年12月	-40.44%
30681	浑南	于山变	于山变740于白甲线	美弗霞湾2号变电站202间隔配电变压器	800	3.60%	691.2	691.2				100.00%
30682	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润润府2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	20.70%	0	0				-21.43%
30683	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园3箱式变电站2号变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.85%
30684	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站2号变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-41.18%
30685	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城8变电站变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-42.29%
30686	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	吴八分9右3	400	15.90%	296.4	296.4				100.00%
30687	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京二期1变电站202变压器	800	53.63%	291.0	291.0				-46.00%
30688	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右12	400	26.10%	255.6	255.6				0.46%
30689	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-42.46%
30690	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅7变电站7变压器	630	25.48%	0	0				-39.15%
30691	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区4变电站202配电变压器	800	8.10%	0	0				60.12%
30692	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆一期1变电站202间隔配电变压器	800	22.50%	540.0	540.0				-45.29%
30693	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期2变电站202间隔配电变压器	630	51.11%	245.0	245.0				-31.93%
30694	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝3箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-36.87%
30695	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区1变电站1变压器	630	11.94%	491.8	491.8				-45.37%
30696	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区1变电站1变压器	630	18.73%	449.0	449.0				97.83%
30697	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	农电局道东家属楼母线间隔配电变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-41.76%
30698	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左5变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
30699	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支71变台	400	20.70%	0	0				-12.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30700	和平	三好变	三好变172丽景乙线	丽景小区用户201配电变压器	1250	23.36%	833.0	833.0				-45.08%
30701	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站201变压器	500	31.20%	0	0		是	2025年	-33.86%
30702	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥1箱变201配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-19.37%
30703	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司4配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
30704	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村北台	200	46.20%	0	0				-15.83%
30705	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期4201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
30706	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变2变压器	630	49.52%	6.9	6.9				-43.12%
30707	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村大队前	200	56.60%	0	0				-46.65%
30708	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居3箱变2变压器	630	36.19%	339.0	339.0				-41.41%
30709	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛支70左16右8左2	200	5.10%	0	0		是	2026年	100.00%
30710	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园16箱变2变压器	630	17.14%	459.0	459.0				-37.95%
30711	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工工37左9	315	12.06%	245.5	245.5				-26.14%
30712	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓1变电站2变压器	500	22.40%	338.0	338.0				-42.05%
30713	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾2号变电站1号变压器	630	18.57%	0	0		是	2027年12月	-44.74%
30714	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站201间隔配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
30715	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左7变台	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
30716	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分9+1左1	400	17.40%	0	0				0.00%
30717	大东	望花变	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变1站内变压器	500	15.68%	0	0				-42.51%
30718	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村1号变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-31.90%
30719	于洪	平罗变	平辛线	小微后辛台村1	400	50.40%	0	0				-36.28%
30720	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈阳荆众机械设备有限公司(一站式)	200	30.30%	119.4	119.4				24.23%
30721	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	恒大悦龙台1配电变压器	800	51.00%	312.0	312.0				8.93%
30722	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	恒大悦龙台2配电变压器	800	78.30%	93.6	93.6				6.23%
30723	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区10变电站2变压器	250	23.20%	0	0				-51.78%
30724	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干10加2变压器	50	24.60%	0	0		是	2028年12月	-18.62%
30725	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期2箱变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-17.39%
30726	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	三家子安居1箱变2变压器	800	13.80%	609.6	609.6				-25.25%
30727	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会三期1箱式变电站1配电变压器	800	9.90%	0	0				0.00%
30728	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格6号配电室2号配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
30729	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分47右01	100	71.10%	18.9	18.9				-40.10%
30730	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线二院箱变配变间隔配电变压器	315	28.57%	193.5	193.5				-26.61%
30731	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化3台	200	41.20%	0	0				54.04%
30732	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线2台	400	93.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-27.26%
30733	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府1号变电站1号配电变压器	500	50.24%	0	0		是	2027年12月	-38.69%
30734	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城2号变电站202间隔配电变压器	630	21.43%	0	0				-31.69%
30735	康平	所口变	所口变76352所张线	二线线张家分支线046	200	35.10%	109.8	109.8				-39.24%
30736	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右5	400	81.30%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-40.54%
30737	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城3号变电站201配电变压器	630	17.52%	0	0				-33.78%
30738	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干高力分1左13左2柱上变压器	400	52.00%	0	0		是	2025年12月	6.39%
30739	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	自来水宿舍箱式变电站配电变压器	500	41.60%	242.0	242.0				-46.07%
30740	东陵	中马变	高坎线	高坎线87右1柱上变压器	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-33.72%
30741	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分15左2变台	400	28.80%	244.8	244.8				0.20%
30742	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子几22	315	32.51%	181.1	181.1				-32.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30743	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	华润悦玺2号变电站2号配电变压器	630	64.76%	159.0	159.0				-11.83%
30744	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期1变电站1号配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-64.41%
30745	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号201间隔配电变压器	800	99.00%	0	0	2024年12月	是	2027年12月	-36.39%
30746	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑1站房2配电变压器	630	37.78%	329.0	329.0				-25.68%
30747	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变322沈链干沈链干上佰分34左1柱上变压器	160	5.63%	0	0		是	2026年12月	-70.46%
30748	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线木材住宅	315	62.67%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
30749	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站2配电变压器	500	40.20%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
30750	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干贾沟分10+1	50	18.00%	0	0		是	2025年	-44.98%
30751	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园8箱变（单）	315	44.76%	142.5	142.5				-41.26%
30752	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	欧亚变268平罗甲线平罗干52左9右5柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-195.80%
30753	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分5柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-46.74%
30754	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	南窑变554城东甲线城东甲线30	315	38.10%	163.5	163.5				-36.90%
30755	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	后陵干109	315	35.24%	0	0				-36.77%
30756	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	北四干109变压器	315	20.00%	0	0		是	2028年12月	-41.54%
30757	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干28左6	400	14.00%	0	0				-43.52%
30758	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海南东湖分4左2变压器	315	77.21%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
30759	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海南东湖分19变压器	315	17.27%	0	0		是	2025年12月	-50.39%
30760	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右3	315	77.97%	37.9	37.9				-46.93%
30761	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	十路甲线齐十干新村4开闭站左2变压器	315	66.29%	0	0		是	2028年12月	-34.40%
30762	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左13柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-40.09%
30763	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40右5	315	44.44%	143.5	143.5				-42.71%
30764	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干27左5	315	25.65%	0	0				-42.45%
30765	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分5左7	315	44.44%	0	0				-63.77%
30766	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5左2	315	61.90%	0	0				-46.71%
30767	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支3变台	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
30768	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北线城北干小东分27左1	315	63.17%	0	0				-22.32%
30769	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干63公变	315	112.70%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-40.92%
30770	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干10公变	200	66.00%	48.0	48.0				-39.45%
30771	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	万寿干57右2+1公变	315	37.46%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
30772	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右13公变	400	61.50%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
30773	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左4公变	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-92.72%
30774	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干37左4公变	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
30775	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南线城南干45之3左1公变	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
30776	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左5	250	39.36%	0	0				-39.57%
30777	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线50	315	91.81%	0	0	2024年7月			-33.06%
30778	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分106右17	100	54.60%	35.4	35.4				-62.59%
30779	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分10柱上变压器	315	18.73%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
30780	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干41柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-32.12%
30781	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分4	200	7.20%	0	0				-54.77%
30782	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	北陵变162黄河乙线黄河干48右3柱上变压器	400	63.25%	0	0		是	2025年12月	-37.75%
30783	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左12	200	17.20%	0	0		是		-74.26%
30784	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44右1	315	50.29%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
30785	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分14右3变压器	315	5.71%	0	0		是	2025年12月	-42.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30786	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干68	315	40.32%	0	0		是	2028年12月	-29.48%
30787	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3-2	160	49.13%	65.4	65.4				-39.40%
30788	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17	50	19.20%	0	0				-55.22%
30789	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右1变压器	315	27.94%	195.5	195.5				-43.03%
30790	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分99变压器	315	63.24%	84.3	84.3				-11.14%
30791	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分11	315	33.33%	0	0				-39.63%
30792	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干78变压器	250	86.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-51.92%
30793	和平	和平变	和平变162同北甲线	南海渔村变台	315	34.29%	175.5	175.5				-55.14%
30794	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线47+1	315	29.21%	191.5	191.5				-46.12%
30795	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线16	400	77.70%	49.2	49.2				-38.36%
30796	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水一支16柱上变压器	250	3.60%	0	0		是	2025年12月	-27.39%
30797	和平	太原变	太原变056南七乙线	祥云家园变电站2号高压柜1主变	500	14.08%	0	0				-42.90%
30798	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	家礼花园箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30799	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变2号变	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-44.31%
30800	大东	如意变	如意变80860意小乙线	北海1变电站2变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-46.09%
30801	和平	广州变	广州变482广东甲线	区图书馆主变	500	0.48%	0	0				-98.48%
30802	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期1箱变1变压器	500	41.28%	243.6	243.6				-43.47%
30803	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二4箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
30804	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变2	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
30805	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变1	500	38.40%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
30806	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭4#1#主变	500	27.60%	312.0	312.0				-39.53%
30807	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
30808	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变2号变	400	65.50%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
30809	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
30810	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变1号变	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
30811	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园地下一次2#主变	800	25.80%	513.6	513.6				-43.97%
30812	和平	青年变	青年变364青文线	2主变兴盛2	800	93.90%	0	0	2022年12月			-42.08%
30813	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	瑞士风情5变电站1变压器	630	34.67%	0	0				-42.60%
30814	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变2站内变压器	500	25.92%	0	0				-41.92%
30815	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变2	630	76.83%	0	0				-44.05%
30816	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站1变压器	630	15.56%	469.0	469.0				-45.61%
30817	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站1变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
30818	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	城建雅居小区1变电站2变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-29.81%
30819	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑7箱变2变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-43.93%
30820	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙9箱变2变压器	630	34.60%	349.0	349.0				-42.12%
30821	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期4箱式变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-40.81%
30822	和平	太原变	太原变050先锋线	太原11变压器	315	26.29%	0	0				-46.04%
30823	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变1站内变压器	500	20.40%	1.7	1.7				-48.11%
30824	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次2变压器柜2主变	630	55.24%	0	0				-37.51%
30825	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑2变电站201柜	630	41.27%	0	0		是	2028年12月	-43.53%
30826	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期1变电站202柜	630	38.41%	0	0		是	2028年12月	-39.52%
30827	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站201变压器	400	36.80%	0	0		是	2028年12月	-47.59%
30828	铁西	重工变	重工变10870城治线	重工街9变电站201柜	500	25.28%	323.6	323.6				-46.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30829	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	友佳花园4变电站201变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
30830	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方家栏小区2箱变1变压器	630	34.92%	347.0	347.0				-42.53%
30831	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站201	400	23.20%	53.7	53.7				-43.36%
30832	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园10变电站2变压器	630	49.52%	0	0				-44.29%
30833	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变2	500	60.40%	0	0				-39.96%
30834	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	1主变百合园	1000	24.80%	0	0				-42.13%
30835	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲7箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30836	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.42%
30837	和平	和平变	和平变166同南甲线	新华园变电站3号高压柜2主变	400	30.00%	240.0	240.0				-44.67%
30838	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站1号变	500	21.76%	0	0		是	2025年12月	-47.95%
30839	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅3箱变2变	630	16.38%	463.8	463.8				-39.08%
30840	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变2变压器	500	21.12%	0	0				-43.48%
30841	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁小区2变电站201柜	500	20.16%	0	0		是	2028年12月	-50.73%
30842	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站1变压器	630	20.63%	437.0	437.0				-43.77%
30843	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路10变电站201柜	315	20.32%	124.9	124.9		是	2028年12月	-7.94%
30844	沈河	大东变	祥顺西2箱变1变压器	南塔东变电站1变压器	400	21.20%	0	0				-41.79%
30845	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站1变压器	500	22.72%	0	0				-42.02%
30846	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站1号变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	-43.45%
30847	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园1箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-62.51%
30848	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期1箱变1变压器	630	23.24%	0	0				-48.29%
30849	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站1变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-41.52%
30850	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	凤凰新村箱变2变压器	630	46.10%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
30851	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变2变压器	630	23.24%	0	0				-42.79%
30852	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期2202变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-41.80%
30853	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2202变压器	630	44.76%	285.0	285.0				-43.47%
30854	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都13变电站201变压器	500	26.56%	317.2	317.2				-39.53%
30855	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园1箱变2	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-42.98%
30856	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站202	630	30.16%	0	0		是	2028年12月	-45.82%
30857	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进村1号变电站1号变压器	630	9.05%	0	0				-34.52%
30858	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际4号变电站1号变压器	800	57.75%	0	0		是	2027年12月	-39.83%
30859	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变2变压器	400	11.50%	314.0	314.0				-46.95%
30860	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭4变电站201变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-44.58%
30861	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家1箱变2变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
30862	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园1变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
30863	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格4号变电站1变压器	500	19.20%	0	0		是	2027年12月	-41.57%
30864	浑南	铁匠变	铁匠变870慧品线	河畔新城11号变电站2号变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-39.10%
30865	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳1箱变2变压器	800	16.88%	585.0	585.0				-38.75%
30866	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区17变电站201柜	630	21.90%	0	0		是	2028年12月	-41.30%
30867	沈河	青年变	青年变352青东线	热闹路变电站2变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年6月	-47.46%
30868	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	彤利箱变1变压器	500	18.88%	0	0		是	2026年6月	-71.26%
30869	沈河	青年变	青年变352青东线	工校1箱变1变压器	315	7.62%	0	0		是	2026年6月	-39.37%
30870	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	主变六九零三	630	19.37%	0	0				-43.04%
30871	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑5箱变1	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-43.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30872	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变2	400	45.00%	180.0	180.0				-42.88%
30873	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站2站内变压器	400	21.90%	0	0		是		-38.78%
30874	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	行政小区箱变1号变	400	79.20%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
30875	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	梦祥之家2变电站202	630	20.63%	437.0	437.0				-51.83%
30876	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村3变电站201柜	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-43.69%
30877	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊1变电站201柜	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-42.16%
30878	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30879	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格1号变电站1号变压器	630	44.13%	0	0		是	2027年12月	-44.05%
30880	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳2配变电站2变压器	630	11.75%	0	0				-37.41%
30881	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变1变压器	630	16.51%	0	0				-42.53%
30882	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰2箱变1变压器	630	60.44%	0	0		是	2025年12月	-42.98%
30883	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰3箱变1变压器	630	93.33%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.03%
30884	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰3箱变2变压器	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30885	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	嫩江2箱变1变压器	500	33.84%	0	0		是	2025年12月	-37.98%
30886	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	兴龙苑二期6变电站201柜	630	50.79%	0	0		是	2028年12月	-41.27%
30887	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景2箱变2变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-42.82%
30888	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城16箱变1变压器	630	37.71%	0	0		是		-23.13%
30889	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站201变压器	500	23.60%	0	0		是	2028年12月	-46.99%
30890	法库	包家屯	包卧线	法库县卧牛石乡王迎旭家畜养殖场	200	15.60%	0	0		是	2027年	0.00%
30891	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干朱三台子分37变台	100	73.50%	16.5	16.5				-35.96%
30892	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑2箱式变电站1配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年12月	-11.43%
30893	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站2变压器	500	37.60%	0	0		是	2027年12月	-38.71%
30894	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	10.0	10.0				-42.38%
30895	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-49.96%
30896	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站1变压器	630	30.95%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
30897	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线91右32+1号台	200	43.80%	0	0		是	2025年12月	64.30%
30898	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	供销社分01冯贝堡中心台柱上变压器	200	15.50%	149.0	149.0				-27.49%
30899	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区2202间隔配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年9月	-39.26%
30900	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干176左6变台	200	19.73%	140.6	140.6				-22.29%
30901	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线林业队分忠江养殖场支8	80	16.50%	58.8	58.8				60.89%
30902	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区1变电站1变压器	500	43.60%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
30903	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分5之2	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
30904	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅典居1箱变(单)	400	19.00%	284.0	284.0				-41.65%
30905	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线榆树底东台	200	17.85%	144.3	144.3		是	2025年11月	-31.16%
30906	于洪	得胜变	得胜线95442	远大花园1变电站1变压器	630	59.52%	192.0	192.0				-38.00%
30907	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	张家2台	200	69.60%	40.8	40.8				-39.92%
30908	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干30常家湾分26柱上变压器	400	14.85%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
30909	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田3支002	160	59.06%	0	0				-61.87%
30910	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	周树林变压器(一站式)	200	17.60%	144.8	144.8				0.00%
30911	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线永安分30右8变台	200	36.30%	0	0		是	2025年12月	-27.83%
30912	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明于17柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-44.34%
30913	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干11	400	29.25%	0	0				-49.75%
30914	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯5箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-35.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30915	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区1箱变1变压器	630	17.33%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
30916	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾10号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	70.80%	0	0				-26.52%
30917	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右9柱上变压器	315	83.81%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-46.93%
30918	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干62	250	3.84%	0	0		是	2028年12月	-89.93%
30919	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语9箱变1变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
30920	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡1变电站1变压器配电变压器	630	30.00%	0	0		是	2026年12月	-43.92%
30921	东陵	孙家寨	孙张线	YHG_z英城子家属楼锅炉柱上变压器	315	36.67%	0	0		是	2026年12月	-41.72%
30922	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民电线	杨士岗佑户坨治强大棚公变台区	200	4.80%	170.4	170.4				0.00%
30923	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器	630	32.06%	0	0				-35.76%
30924	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块2变电站201间隔配电变压器	630	73.33%	0	0		是	2027年12月	-35.23%
30925	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块3号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30926	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
30927	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之21柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-50.01%
30928	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干果园分21右+1柱上变压器	400	36.50%	0	0				-47.13%
30929	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干26劳动分11左5左2	200	37.20%	0	0				8.14%
30930	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站1变压器	630	14.29%	477.0	477.0				-40.61%
30931	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾西乙5	100	95.55%	0	0	2023年2月	是	2025年11月	-40.42%
30932	东陵	祝家变	祝杨线	祝杨线祝杨干85左2柱上变压器	400	7.20%	331.2	331.2				-36.34%
30933	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西支002	200	40.35%	0	0		是	2026年5月	-27.28%
30934	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干提水分16左8右4柱上变压器	400	64.50%	0	0		是	2025年12月	3.73%
30935	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期1箱变2变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	6.13%
30936	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春六期3变电站201变压器	630	29.71%	0	0				-41.36%
30937	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站2变	500	63.60%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
30938	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线康台分05	200	39.08%	101.9	101.9				-34.98%
30939	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城7号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	9.52%	507.0	507.0				56.11%
30940	法库	果园	果园变1415镇东线	法镇线十东分29（政府办家属楼）	315	28.25%	0	0		是	2028年	-42.01%
30941	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线卫生局	315	23.49%	209.5	209.5				-46.27%
30942	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线菜地凡4	80	24.00%	52.8	52.8				-43.94%
30943	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左14右11	200	4.20%	0	0				0.00%
30944	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站1变压器	400	24.30%	262.8	262.8				-41.71%
30945	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干8左2柱上变压器	200	38.55%	102.9	102.9		是	2026年12月	-33.64%
30946	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	19.80%	0	0				24.31%
30947	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四长干46右2	100	62.40%	27.6	27.6				-30.47%
30948	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑1变电站1变压器	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
30949	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线43左8变台	200	43.20%	0	0				-17.46%
30950	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支28右11左8变台	200	17.40%	145.2	145.2				0.00%
30951	和平	广州变	广州变478柳州甲线	金苑华城5号1变压器	800	12.75%	0	0				-47.05%
30952	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线老边支06	250	27.92%	155.2	155.2				-29.91%
30953	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分38	315	43.49%	0	0				-44.94%
30954	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	马二乙线南昌分16右6变压器	315	60.95%	91.5	91.5				-48.74%
30955	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期5变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-41.85%
30956	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干前栏分15左6变台	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-29.60%
30957	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干181右1变压器	200	54.00%	0	0		是	2025年12月	-39.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30958	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大于常家窝堡分红庙支41变台	200	34.20%	0	0				-38.39%
30959	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右10右2变台	200	32.10%	0	0				100.00%
30960	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	沈空首长楼箱变(单)	400	20.40%	278.4	278.4				-49.07%
30961	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干34	200	53.10%	73.8	73.8				0.00%
30962	和平	青年变	青年变364青文线	青文线6	630	21.08%	0	0				-11.80%
30963	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干42左7+1右1	200	37.40%	105.2	105.2				-63.34%
30964	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵下分8	400	59.75%	121.0	121.0				-48.20%
30965	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城5箱变1变压器	400	22.00%	0	0		是		43.77%
30966	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站2变压器	630	58.67%	0	0				-50.95%
30967	沈北	中心台	中心台变73950中石线	沈阳市沈北新区七星山风景区双州停车场(一站式)	200	82.80%	0	0	2025年6月			100.00%
30968	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	旺方甲线宝泉分6柱上变压器	400	0.40%	0	0		是	2025年12月	0.11%
30969	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干49	200	102.30%	0	0	2024年6月	是	2026年5月	-15.31%
30970	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑7变电站1变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-31.74%
30971	辽中	浦东变	浦东变91452蒲排线	近海城邦2号201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-33.44%
30972	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	教堂自维变压器	630	7.14%	522.0	522.0				-48.52%
30973	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际6号变电站1变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-37.65%
30974	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	58.00%	0	0		是		-38.87%
30975	大东	如意变	如意变80842如花甲线	北海干辽沈支3新	400	45.30%	0	0				-41.05%
30976	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线石人北支4	100	63.60%	0	0		是	2027年	-40.12%
30977	法库	新依变	依草线	10kV依草线依九队分04(依牛堡九队)	200	51.50%	0	0		是	2025年11月	-21.58%
30978	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明4箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	23.86%
30979	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	双树村北区	100	101.85%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-36.98%
30980	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西干2	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-28.04%
30981	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线于家沟南台	100	26.60%	0	0		是	2025年12月	-31.13%
30982	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干20右2柱上变压器	400	48.60%	165.6	165.6				-45.48%
30983	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干215变台	400	26.70%	253.2	253.2				-36.42%
30984	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期1箱式变电站1配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2025年12月	60.26%
30985	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-45.02%
30986	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分马屯一队支19变台	200	17.15%	145.7	145.7				-35.06%
30987	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线鲍岗分30变台	200	22.50%	23.8	23.8				-35.25%
30988	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	江湾城1号变电站2号变压器	800	25.13%	10.0	10.0		是	2027年12月	-39.86%
30989	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰6箱变(单)	630	30.79%	157.6	157.6				-37.84%
30990	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干树林子分19变台	200	27.80%	124.4	124.4				-40.26%
30991	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分7变台	400	27.40%	250.4	250.4		是	2025年12月	10.81%
30992	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线90右11变台	200	52.50%	75.0	75.0				-40.77%
30993	浑南	营盘	营新线	华发首府1变电站2变压器	630	30.10%	0	0		是	2027年12月	-42.84%
30994	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	枫景瑞阁1箱变1变压器	500	30.72%	296.4	296.4		是		-45.64%
30995	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	睿达畜禽公变台	200	53.70%	0	0		是	2025年11月	100.00%
30996	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干79右9+1	400	9.60%	0	0				79.33%
30997	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	翠文箱变1变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年12月	-53.75%
30998	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园11变电站201变压器	630	26.67%	0	0		是	2028年12月	-38.76%
30999	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰后北台分05	100	89.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-27.51%
31000	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左2右4	100	15.60%	0	0				1.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31001	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱1号变压器	630	38.10%	327.0	327.0				-41.09%
31002	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站1变压器	630	26.35%	0	0				-44.76%
31003	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞子分59左4变台	200	32.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31004	东陵	中马变	疗养甲线	琥珀湾1箱变1变压器	630	16.51%	228.8	228.8				-41.87%
31005	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变1变压器	630	38.10%	327.0	327.0				-28.95%
31006	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园2箱变202间隔配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-40.48%
31007	于洪	范屯变	范古线	小微大兴繁荣2号台	200	25.50%	0	0				0.00%
31008	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫2变电站201间隔配电变压器	800	14.70%	602.4	602.4				47.19%
31009	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北社区大棚	200	41.00%	0	0		是	2025年11月	-39.01%
31010	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线后领东北台	315	68.06%	69.1	69.1				-46.55%
31011	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄2小区局维箱变202配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31012	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线58中学	100	90.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-40.10%
31013	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东北街台分支06	50	66.00%	0	0		是	2026年12月	-31.08%
31014	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分18右8变台	200	57.00%	66.0	66.0				-15.08%
31015	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)J201配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年12月	-33.63%
31016	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府小区3配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31017	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分9右1	200	4.25%	0	0				68.77%
31018	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府1号变电站1号配电变压器	800	6.38%	669.0	669.0				100.00%
31019	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干79新	400	4.20%	0	0				3.04%
31020	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左1左1之2柱上变压器	400	64.20%	0	0		是	2025年12月	29.78%
31021	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站2号配电变压器	630	24.63%	0	0		是	2027年12月	-35.84%
31022	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站1号配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2026年12月	-34.81%
31023	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府1号变电站201间隔(苏满线)配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				100.00%
31024	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期1箱式变电站1配电变压器	630	60.32%	0	0		是	2025年12月	-39.68%
31025	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分小区分支线1	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31026	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨一台	400	35.70%	0	0				-26.68%
31027	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维2变202配电变压器	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	-5.86%
31028	于洪	得胜变	得山线95478	百福花园变电站1变压器	630	40.63%	0	0				-44.83%
31029	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城14号变电站202间隔配电变压器	400	40.00%	0	0				-40.04%
31030	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	8.63%	0	0				100.00%
31031	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府3箱式变电站1配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
31032	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分箱式变电站1配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	7.01%
31033	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区崇宏养猪场	400	14.59%	0	0		是	2026年12月	6.54%
31034	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左11变台	100	63.20%	26.8	26.8				-66.55%
31035	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左3	200	88.00%	4.0	4.0	2025年4月	是	2026年	-19.59%
31036	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分福玉德6机井支6	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31037	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西2水井支9	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
31038	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分07	200	32.10%	0	0				-39.08%
31039	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG_沈阳盈达房地产开发有限公司2	630	20.32%	439.0	439.0				-50.61%
31040	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居4局维变电站201配电变压器	400	23.25%	0	0		是	2026年12月	10.62%
31041	铁西	万达变	万达变56070万腾线	里仁居小区三期2变电站201变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
31042	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槌檀山一期1号变电站2号配电变压器	800	26.10%	0	0				-2.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31043	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78之14	200	43.90%	0	0		是	2026年	-26.41%
31044	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政线41	160	24.06%	0	0		是	2025年	-41.38%
31045	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海4期1变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
31046	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工1箱变2变压器	630	49.21%	257.0	257.0				-44.68%
31047	沈北	清水变	清依线	10KV清依线沈阳市沈北新区二道沟生态农业养殖场	200	18.30%	0	0				100.00%
31048	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线前房身分10（前房身A台）	200	46.20%	87.6	87.6				-31.21%
31049	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站1变压器	630	12.22%	0	0				-43.94%
31050	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾5号变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-60.95%
31051	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村八组（2021微）	400	24.20%	0	0				-42.07%
31052	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站202配电变压器	630	18.29%	0	0				-42.31%
31053	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园6变电站2变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-40.95%
31054	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区3箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-35.95%
31055	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区1变电站2变压器	500	31.36%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
31056	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-42.84%
31057	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站1变压器	800	25.20%	518.4	518.4				-44.21%
31058	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	富华公寓小区变电站变压器	630	4.38%	0	0		是	2025年12月	-45.36%
31059	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线68	315	47.62%	0	0		是	2025年10月	-44.86%
31060	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期1变电站1变压器	630	26.19%	0	0		是	2026年12月	-39.36%
31061	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城5变电站变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-40.44%
31062	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸2箱变2变压器	630	17.78%	0	0				17.56%
31063	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孙店分支线166	100	50.40%	0	0		是	2026年12月	19.68%
31064	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线117右2+1	400	7.05%	0	0				11.08%
31065	沈北	清水变	清蒲线	右分4台区（清洁能源）	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	2.68%
31066	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇1变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
31067	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城4变电站-1	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-44.19%
31068	于洪	范屯变	范静线	小微静安村东台	200	84.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-10.96%
31069	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线大屯北支4	250	28.48%	0	0		是	2027年	-30.45%
31070	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四支马荒地村几线05（马荒地村台）	200	34.50%	0	0		是	2025年11月	-33.95%
31071	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际3号变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-45.74%
31072	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分35右1	250	29.60%	0	0				-46.36%
31073	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑3号变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-38.70%
31074	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光二队	200	51.60%	76.8	76.8				-34.57%
31075	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期2站房2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年	-42.94%
31076	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线燃料公司住宅	50	70.20%	9.9	9.9				-39.34%
31077	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大纲线沈双分6右7	200	37.90%	0	0				-16.83%
31078	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干29柱上变压器	400	32.25%	0	0		是	2025年12月	-30.80%
31079	沈北	清水变	清依线	46加1左分4变压器	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	-19.05%
31080	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营几19	200	57.90%	0	0		是	2025年12月	-32.86%
31081	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分23左2变台	200	41.20%	0	0		是	2025年12月	-25.27%
31082	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十七号（微）	400	34.20%	223.2	223.2				17.66%
31083	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里3小区变电站1变压器	630	26.67%	169.7	169.7				-44.95%
31084	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城6号考核	250	45.12%	0	0		是	2025年12月	-40.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31085	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾4号变电站2号配电变压器	630	21.59%	0	0				-63.74%
31086	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润中央宫园二期局维变电站202配电变压器	800	47.40%	0	0		是	2026年12月	5.81%
31087	辽中	六间房	六间房变1128化家线	化家村综合一台	200	50.40%	0	0		是	2025年8月	-18.92%
31088	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城3箱变2变压器	630	13.65%	0	0				-49.01%
31089	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站201变压器	630	12.06%	491.0	491.0				-46.89%
31090	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	翰林3箱变1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-35.82%
31091	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站1配电变压器	500	52.00%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
31092	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线37+1	315	73.33%	52.5	52.5				-35.94%
31093	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六分24左3变台	200	22.00%	0	0				5.01%
31094	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区1变电站2变压器	800	65.63%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
31095	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城8号变电站201间隔配电变压器	400	42.80%	0	0				-107.73%
31096	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东南台	100	90.60%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-40.21%
31097	沈北	农高变	农柳线	农柳线九如溪谷4-1期小区变电站202配电变压器	630	53.65%	0	0				100.00%
31098	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期2变电站2变压器	500	57.60%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
31099	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲散乙线	速腾美丽都2箱变1考核配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-33.26%
31100	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊2号变电站2变压器	500	59.20%	0	0				-41.26%
31101	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分55右12右2	200	23.40%	0	0				0.59%
31102	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	军工干清真路分6公变	315	16.76%	230.7	230.7				-39.84%
31103	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干36左4变台	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
31104	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城2站房1配电变压器	400	78.50%	0	0				10.35%
31105	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干42右1	200	58.80%	62.4	62.4				-28.06%
31106	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区4变电站1配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31107	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华3小区变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0				100.00%
31108	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变2变压器	630	26.98%	397.0	397.0				-33.02%
31109	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理8箱变1变压器	400	8.40%	326.4	326.4				64.78%
31110	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖1箱式变电站2配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2025年12月	6.75%
31111	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线富洲支02	200	8.70%	0	0		是	2025年12月	-32.31%
31112	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区1配电室201间隔配电变压器	630	48.38%	262.2	262.2				2.46%
31113	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区1号箱变2号变	630	76.19%	0	0		是	2026年12月	-36.13%
31114	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干217冶炼分32	160	39.38%	0	0		是	2026年12月	-36.49%
31115	于洪	平罗变	平辛线	郝三家村	200	57.00%	0	0				-52.82%
31116	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	华润新凯旋2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31117	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥现代城四期1箱式变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	10.93%
31118	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几01	315	9.14%	0	0		是	2025年12月	-11.11%
31119	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城三期1箱变1变压器	400	27.90%	0	0				-43.86%
31120	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣学府小微1	200	15.00%	150.0	150.0				9.57%
31121	和平	青年变	青年变354彩塔甲线	春河里2.3期小区变电站201配电变压器	800	29.75%	0	0				-40.57%
31122	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区11主变	630	27.81%	0	0		是	2026年12月	-40.20%
31123	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫1变电站202间隔配电变压器	800	10.88%	633.0	633.0				-38.81%
31124	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区7变电站2变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-38.26%
31125	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东牛犇畜牧公变台区	200	19.50%	141.0	141.0				100.00%
31126	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干11加1左1	315	49.14%	128.7	128.7				-40.96%
31127	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线西台支009	200	95.70%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-26.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31128	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分033	80	109.13%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.76%
31129	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区4箱变202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-32.07%
31130	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-33.29%
31131	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供3箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是		-25.74%
31132	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线小横道子分支005	200	33.30%	113.4	113.4				-29.47%
31133	东陵	中马变	疗养甲线	新希望1箱变2变压器	630	20.57%	228.8	228.8				-16.72%
31134	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支33柱上变压器	400	9.00%	324.0	324.0				100.00%
31135	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾4号变电站1号变压器	630	37.14%	0	0		是		-44.12%
31136	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都2变电站1变压器	630	16.25%	0	0				-43.94%
31137	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园2变电站201变压器	400	38.80%	204.8	204.8				-37.81%
31138	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站1号变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
31139	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡二组照明	250	27.84%	155.4	155.4				-20.14%
31140	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡四组照明	100	81.60%	8.4	8.4	2022年12月			-48.77%
31141	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区1变电站1变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-43.29%
31142	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期12主变	800	30.00%	0	0				-30.45%
31143	沈河	南湖变	南湖变497南商线	雅颂居3箱变1变压器	630	54.76%	222.0	222.0				-43.41%
31144	于洪	大潘变	大潘线	潘城阳光1变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-45.24%
31145	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景2站房1变压器	630	21.84%	0	0				-39.57%
31146	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干30右1	100	77.40%	0	0		是	2025年	-97.24%
31147	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线劳动局分支10右T02	100	42.00%	0	0		是	2026年12月	-44.68%
31148	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右57右26左3	200	34.65%	0	0				-33.57%
31149	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线图颜太分31右4变台	400	17.50%	290.0	290.0				92.88%
31150	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变201间隔配电变压器	500	40.40%	0	0		是	2026年12月	-38.85%
31151	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线白凤英支10	30	45.00%	0	0		是	2026年12月	-6.85%
31152	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站202变压器	630	24.44%	413.0	413.0				-35.11%
31153	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什南分2柱上变压器	315	39.62%	158.7	158.7				-41.41%
31154	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区2变电站2变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
31155	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区5变电站1变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-41.70%
31156	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村综合一台	400	64.80%	100.8	100.8				-16.33%
31157	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区3变电站1变压器	630	46.03%	277.0	277.0				-37.29%
31158	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	圣丰御景广场二期C组团3变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	0	0				100.00%
31159	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期6小区变电站202配电变压器	630	7.94%	0	0				0.00%
31160	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	叔家线木耳岗西台	400	108.90%	0	0	2022年12月			-31.57%
31161	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	靠山屯东台	400	17.40%	48.4	48.4				-40.33%
31162	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子10号	400	39.30%	0	0				100.00%
31163	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支99右1变台	100	0.80%	89.2	89.2				-78.41%
31164	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分13左8变台	100	98.80%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-30.23%
31165	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高电分单屯支38变台	50	49.60%	0	0				-41.13%
31166	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村8台区	100	85.60%	0	0	2024年6月	是	2025年	-41.15%
31167	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	高力新台201间隔配电变压器	400	90.50%	0	0	2024年6月	是	2027年	-42.25%
31168	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变1变压器	800	26.25%	97.5	97.5				-37.59%
31169	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑3配变站201间隔配电变压器	800	31.88%	465.0	465.0				-39.21%
31170	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南一线西分支支线001	100	36.60%	53.4	53.4				-142.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31171	康平	中心变	中心变2607纺纱线	东关线三组支线003	50	85.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-36.13%
31172	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干102左3变台	200	37.80%	0	0				-24.46%
31173	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变2变压器	500	40.80%	6.9	6.9				-45.11%
31174	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支48变台	200	70.50%	0	0		是	2025年12月	-35.21%
31175	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
31176	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城12变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	-40.36%
31177	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31178	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西四支07	200	39.30%	101.4	101.4				-21.04%
31179	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡5箱式变电站1配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-37.91%
31180	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线343变台	200	44.85%	90.3	90.3		是	2025年12月	-45.98%
31181	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	远洋上河风景小区3局维变电所202配电变压器800	800	1.88%	0	0				0.00%
31182	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村4机井	100	39.60%	50.4	50.4		是	2025年10月	-42.48%
31183	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干30右11柱上变压器	315	50.29%	0	0		是	2025年12月	-4.79%
31184	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领南台综合(2022微)	200	33.30%	113.4	113.4				13.18%
31185	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区1局维变202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-17.09%
31186	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君子力房地产开发有限公司1201配电变压器	630	45.97%	277.4	277.4				-35.43%
31187	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团10变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2028年12月	-37.73%
31188	于洪	家俱变	偏锦线	沙岭回迁楼4变电站1变压器	630	42.22%	0	0				-41.01%
31189	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干4+1左1	100	53.70%	0	0		是	2025年	-74.00%
31190	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	绿城映月2号变电站202间隔配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	13.67%
31191	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分201右1右1变台	200	65.10%	0	0		是	2025年12月	9.20%
31192	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区2机井	100	50.00%	40.0	40.0		是	2026年12月	-70.04%
31193	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村2机井	100	26.40%	63.6	63.6		是	2025年10月	-53.79%
31194	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景4变电站2变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
31195	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大四分新村支35变台	200	25.45%	0	0				-82.85%
31196	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园15号小区变电站201配电变压器	630	30.79%	0	0				-32.94%
31197	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸4号配电室2号配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2027年12月	-40.02%
31198	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支16左T1变压器	50	70.80%	0	0		是	2026年12月	-56.43%
31199	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村16机井	100	44.40%	0	0		是	2025年11月	-45.89%
31200	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线178+1左1	400	9.50%	0	0		是	2026年	45.72%
31201	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	消防研究所家属楼箱式变电站配电变压器	400	15.00%	0	0				-44.24%
31202	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区3变电站102配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	6.05%
31203	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线226变台	200	22.43%	135.2	135.2				-37.63%
31204	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	平江线大横道子分支008	200	128.10%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-15.01%
31205	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干40北飞分0+1一站式	200	0.00%	0	0				0.00%
31206	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右6+1左2	400	28.75%	0	0				0.81%
31207	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区2变电站2变压器	800	30.00%	480.0	480.0				-23.93%
31208	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区1变电站2变压器	800	48.30%	333.6	333.6				-28.79%
31209	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜5号箱式变电站2号配电变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-41.49%
31210	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站1变压器	630	27.17%	0	0				-43.49%
31211	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分40左13变台	200	56.00%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
31212	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分27变台	200	58.80%	62.4	62.4				-44.12%
31213	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线政府分14变台	100	109.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-28.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31214	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡12号小区变电站2变压器	630	36.57%	0	0				-44.19%
31215	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分33变台	400	23.00%	268.0	268.0				-26.84%
31216	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-38.72%
31217	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期2变电站1配电变压器	400	86.10%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-12.15%
31218	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	西郊干金山分18	315	17.78%	0	0				100.00%
31219	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	x铁路三供一业（浑铁路）	315	59.05%	0	0				-20.60%
31220	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	x铁路三供一业（陈相电站）	315	6.86%	0	0		是	2025年	-33.21%
31221	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯北三台子大棚	100	33.84%	0	0				-34.77%
31222	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1202配电变压器	630	17.02%	0	0		是	2026年12月	-39.17%
31223	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站201	630	108.44%	0	0	2022年12月			-33.95%
31224	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81左2	200	56.70%	0	0				-12.26%
31225	沈北	清水变	清依线	一站式服务沈阳泰格野生动植物旅游开发有限公司	100	78.60%	0	0		是	2026年12月	0.15%
31226	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分5右1	200	18.30%	143.4	143.4				-26.91%
31227	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院2箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-48.64%
31228	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子1队支19	315	14.35%	97.3	97.3				-36.98%
31229	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2025年12月	-23.26%
31230	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站201变压器	400	35.60%	0	0		是	2028年12月	-44.18%
31231	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡家属楼综合	400	32.40%	230.4	230.4		是	2025年10月	16.45%
31232	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干42左1	400	6.60%	0	0				100.00%
31233	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线白云分16右8左3	50	85.60%	0	0	2025年8月	是	2025年	-45.01%
31234	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心2配电室1变压器	800	3.00%	696.0	696.0				100.00%
31235	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区1变电站201间隔配电变压器	800	41.25%	390.0	390.0				-38.85%
31236	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线兰屯村内台	400	50.40%	158.4	158.4				-35.82%
31237	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府2号变电站1号配电变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-40.41%
31238	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关五组203	200	60.90%	0	0		是	2026年12月	-20.42%
31239	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛3变电站201	630	41.59%	305.0	305.0				-43.99%
31240	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左24右1	200	37.20%	105.6	105.6				0.23%
31241	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春五期C、D区4变电站202变压器	630	22.86%	0	0				-42.32%
31242	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛中台（2021微）	400	42.60%	189.6	189.6				-25.11%
31243	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干128	200	34.20%	0	0				-18.54%
31244	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线坨张分支07	50	89.10%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-43.90%
31245	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线前府支012	200	36.50%	0	0		是	2026年12月	-35.61%
31246	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维1变201配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年12月	-15.38%
31247	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维4变电站201配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年12月	-13.81%
31248	东陵	李相变	李古线	德胜花园1箱变1变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-36.51%
31249	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼子支11变台	200	24.50%	0	0				-37.86%
31250	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站2变压器	630	43.17%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
31251	大东	顺城变	顺城变40084高品甲线	天润广场2变电站1变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-40.28%
31252	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座1箱变1变压器	630	19.05%	447.0	447.0				-41.79%
31253	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分68左7	200	9.90%	160.2	160.2				2.86%
31254	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区3变电站201变压器	630	4.44%	539.0	539.0				0.00%
31255	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期11主变	800	19.50%	0	0				-40.14%
31256	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后九支18	200	29.40%	0	0		是	2026年5月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31257	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	中金河御小区2局维变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	12.08%
31258	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干17左8左2	500	70.32%	0	0				100.00%
31259	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期2箱式变电站2配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
31260	于洪	范屯变	范静线	小微东大林村东2台	200	50.70%	0	0		是	2025年	0.00%
31261	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支22左3变台	400	29.10%	0	0				-42.45%
31262	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城和园1号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31263	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分9左2+1	400	18.90%	0	0		是		87.08%
31264	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大大都14号变电站201间隔配电变压器	800	31.13%	0	0				-40.58%
31265	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变201	800	27.00%	0	0		是	2028年12月	-41.82%
31266	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都3变电站201柜	630	18.41%	451.0	451.0		是	2028年12月	-43.94%
31267	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区2变电站1配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	30.87%
31268	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线汪千分67(汪千村综合台)	200	48.30%	0	0		是	2026年12月	-30.44%
31269	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站1变压器	630	23.81%	10.0	10.0				-45.29%
31270	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站2变压器	800	0.00%	10.0	10.0				-42.86%
31271	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变2变压器	630	44.76%	0	0				-38.20%
31272	康平	中心变	中心变2604镇一线	一门新箱变201间隔配电变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31273	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线后集体北台区	50	0.00%	45.0	45.0				6.99%
31274	于洪	得胜变	得胜线95444	得胜变841得胜线东胜台区	100	32.40%	0	0				-26.12%
31275	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京8小区变电站201配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	5.84%
31276	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干沟沿分25变台	200	18.30%	143.4	143.4				-73.18%
31277	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露3箱变2号变压器	630	27.30%	0	0				-39.72%
31278	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村3台	400	67.20%	0	0				32.04%
31279	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园1变电站1变压器	630	22.35%	426.2	426.2				-34.95%
31280	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支60	200	64.80%	0	0		是	2026年	-9622.26%
31281	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金澜庭二期局维201配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-35.66%
31282	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	宝地铭门5箱变1变压器	400	45.90%	0	0				-6.63%
31283	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾4箱变1变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
31284	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区3箱变(单)	500	30.40%	298.0	298.0				-44.09%
31285	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站2站内变压器	500	20.40%	0	0		是		-42.52%
31286	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期1变电站2号配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-8.86%
31287	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左7	400	69.25%	83.0	83.0				10.63%
31288	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干90柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-103.64%
31289	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛徐家屯宏斌小吃公变台区	200	42.90%	94.2	94.2				100.00%
31290	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线移动分03	315	16.76%	230.7	230.7				-21.28%
31291	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区6变电站2变压器	800	34.13%	447.0	447.0				-36.94%
31292	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华二期2小区变电所配电变压器202	800	1.20%	0	0				100.00%
31293	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线50左3变压器	400	40.50%	0	0				-44.35%
31294	于洪	建筑变	建嘉线	小微建嘉线1号台区	200	11.10%	0	0				-0.61%
31295	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分25变台	200	7.50%	0	0		是	2025年12月	-22.00%
31296	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线龙湾村照明	400	103.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-32.02%
31297	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景蓝湾三期1变电站202配电变压器	800	71.40%	0	0				-3.49%
31298	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站1变压器	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
31299	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-42.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31300	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园2变电站变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-42.38%
31301	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-41.42%
31302	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-42.15%
31303	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	宏远路灯管理秋月湖街（一站式）	100	4.80%	0	0		是	2026年12月	3.76%
31304	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
31305	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期2变201	500	55.68%	171.6	171.6				-43.06%
31306	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变1	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
31307	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变1	630	28.10%	0	0		是	2025年12月	-53.81%
31308	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站2号变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年12月	-42.02%
31309	浑南	营盘	营新线	华发首府4变电站1变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年12月	-45.30%
31310	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变1变压器	400	22.50%	270.0	270.0				-44.31%
31311	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线苏家堡支30	315	34.92%	173.5	173.5				-23.88%
31312	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线林场分支线001	100	51.90%	38.1	38.1				-35.78%
31313	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿五组分支线1	200	49.50%	81.0	81.0				-27.56%
31314	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大村分03	250	36.80%	133.0	133.0				-25.89%
31315	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖2箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	4.59%
31316	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线解放村1台	400	43.80%	184.8	184.8				-45.53%
31317	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	林校小区变电站2号变压器	500	38.72%	0	0		是	2026年	-44.49%
31318	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地AB2配室201间隔配电变压器	630	43.17%	295.0	295.0				-42.73%
31319	沈北	农高变	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区2变202配电变压器	315	98.29%	0	0	2023年6月	是	2026年12月	-3.90%
31320	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分19柱上变压器	630	74.29%	99.0	99.0				-43.18%
31321	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站1变压器间隔配电变压器	630	17.14%	459.0	459.0				-37.59%
31322	东陵	中马变	满堂线	唯美十方1箱变2变压器	630	27.68%	0	0		是	2026年12月	-38.04%
31323	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方1箱变2变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-40.95%
31324	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	全季首府箱变1配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31325	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司14箱变2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
31326	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	沈联物资站变电站202	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-42.63%
31327	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干16右4柱上变压器	100	63.60%	0	0		是	2025年12月	-53.37%
31328	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城8变电站变压器	630	37.78%	0	0		是	2028年12月	-44.96%
31329	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式服务—沈阳市沈北新区人民法院（虎石台）	400	10.95%	0	0		是	2026年12月	30.90%
31330	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃花园3号变电站2号配电变压器	630	13.21%	0	0				-30.44%
31331	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥村分06	160	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.30%
31332	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑4变电站2变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-46.09%
31333	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期5号变电站1号配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2027年12月	100.00%
31334	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线71+1右1	400	0.90%	0	0				-116.40%
31335	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线29+1	400	10.80%	316.8	316.8				28.95%
31336	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴北井分4左支2台区	50	92.80%	0	0	2023年7月	是	2026年12月	0.17%
31337	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期1箱变201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31338	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	崇山教师箱式变电站1配电变压器	400	49.20%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
31339	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	立交分11	400	9.00%	0	0				-26.43%
31340	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛线213分168	400	8.21%	0	0		是	2026年12月	11.57%
31341	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变1变压器	630	59.68%	0	0				-42.37%
31342	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线中盘线136右分3	400	22.00%	0	0				15.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31343	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干20左12变台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
31344	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家子分41左5变台	100	62.00%	23.8	23.8				-71.19%
31345	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线30	400	74.10%	63.6	63.6				-36.10%
31346	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	龙湖花千树二期2变电站201间隔配电变压器	630	56.63%	31.2	31.2				13.66%
31347	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站1配电变压器	1250	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31348	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分12右16变台	200	65.10%	0	0				-43.08%
31349	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	YHG_雨坛干雨坛甲4(金生社区3)01变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
31350	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	翰林1箱变1变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-43.25%
31351	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园3变电站2站内变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-43.71%
31352	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居2箱变1变压器	500	17.60%	362.0	362.0				-38.72%
31353	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线敖力分散力村支01	250	57.40%	0	0		是	2026年12月	-27.02%
31354	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线万宝西支03	100	148.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.46%
31355	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山1变压器	630	15.87%	0	0				-42.27%
31356	东陵	李相变	李班线	李相变646李班线李班干92自新分35柱上变压器	400	24.00%	264.0	264.0		是	2026年12月	-38.18%
31357	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站202配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-33.05%
31358	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干203	400	62.40%	0	0		是	2025年12月	-25.11%
31359	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界景区小区1变电站201间隔配电变压器	800	15.00%	600.0	600.0				-0.85%
31360	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期1号箱变变压器间隔配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-32.84%
31361	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村四组	100	86.00%	0	0	2024年9月	是	2025年8月	-33.92%
31362	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线十间房南台	400	17.13%	291.5	291.5		是	2025年11月	-22.88%
31363	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线178左12变台	200	25.20%	129.6	129.6				-144.91%
31364	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分43左3变台	400	23.10%	0	0				-26.55%
31365	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站2变压器	500	33.20%	284.0	284.0				-38.02%
31366	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑4号变电站2变压器	630	17.90%	0	0				-37.91%
31367	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站2变压器	800	41.25%	390.0	390.0				-41.66%
31368	和平	市府变	市府变580北市甲线	市府大路162号变电站201间隔配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2027年12月	7.30%
31369	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号三期小区2变201配电变压器	800	8.10%	0	0				11.19%
31370	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东村荣臻畜禽公变台区	200	45.60%	0	0				100.00%
31371	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院6配变站1变压器	400	15.00%	0	0		是	2026年6月	-49.79%
31372	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品三期4箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	2.83%
31373	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分17变台	315	36.06%	169.9	169.9				-111.94%
31374	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城1箱式变电站1配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2025年12月	-3.32%
31375	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟六组明	200	41.25%	97.5	97.5				-38.00%
31376	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线029	200	40.50%	99.0	99.0				-35.71%
31377	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分49右04	100	78.60%	11.4	11.4				-42.73%
31378	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城4号变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				-38.56%
31379	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干14柱上变压器	400	51.00%	156.0	156.0		是	2025年12月	-42.72%
31380	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	华府丹郡25号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	630	37.78%	0	0				4.93%
31381	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线90左1变台	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
31382	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线80右3变台	200	21.60%	136.8	136.8				100.00%
31383	法库	新依变	依草线	10kV依草线岗关分依二队支线07（依牛堡二队台）	315	28.19%	0	0		是	2025年11月	-23.33%
31384	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子11—12队支13	400	10.43%	0	0		是	2025年9月	-29.46%
31385	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑5号变电站2变压器	630	17.52%	0	0				-38.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31386	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期3箱式变电站2配电变压器	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	-37.25%
31387	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新甲线大鱼分19右10左14变台	200	10.20%	159.6	159.6				0.00%
31388	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城厚和轩4号变电站2号配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	11.08%
31389	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31390	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	翰林尚品1变电站1变压器	500	42.80%	0	0				-40.53%
31391	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分58变台	100	58.60%	0	0				-34.03%
31392	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆3箱变2变压器	800	34.50%	0	0				100.00%
31393	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河村7台	200	40.50%	0	0				-4.38%
31394	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城10号变电站201配电变压器	400	24.75%	0	0				-36.53%
31395	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线41变压器	400	29.00%	244.0	244.0				-37.57%
31396	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子9组照明	400	31.69%	0	0				-28.60%
31397	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后双支04	200	59.40%	0	0		是	2026年5月	-27.92%
31398	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁2号箱变变压器配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-45.20%
31399	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干14柱上变压器	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-51.43%
31400	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左2柱上变压器	400	84.75%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-36.31%
31401	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分17左1柱上变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-62.38%
31402	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干5柱上变压器	200	31.20%	117.6	117.6				-65.23%
31403	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之2左4柱上变压器	250	34.56%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
31404	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干122	160	16.13%	0	0		是	2025年12月	-43.72%
31405	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支5左1变压器	250	9.20%	0	0		是	2025年12月	-83.93%
31406	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6左4柱上变压器	315	85.59%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-37.46%
31407	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分3左2柱上变压器	315	60.00%	0	0				-43.72%
31408	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分14柱上变压器	250	73.20%	0	0		是	2025年12月	-159.67%
31409	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	广华甲线广华干1左3柱上变压器	200	17.50%	0	0		是	2025年12月	-57.74%
31410	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20之8	315	4.13%	0	0				-30.79%
31411	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干37右7左1	315	10.48%	0	0		是		-40.80%
31412	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右7	400	57.00%	0	0				-40.83%
31413	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历七分8变压器	250	24.64%	163.4	163.4				-43.69%
31414	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干25右5柱上变压器	200	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
31415	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分25	315	16.83%	0	0		是	2028年12月	-43.22%
31416	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左4	315	46.67%	136.5	136.5				-42.71%
31417	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分14变压器	250	16.00%	0	0		是	2025年12月	-33.80%
31418	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干68右3变压器	200	83.40%	13.2	13.2	2022年12月	是	2025年10月	-62.31%
31419	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖干临湖乙线80	100	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.50%
31420	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分3左2	315	75.24%	0	0				-40.86%
31421	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干99左4	100	61.80%	0	0				-34.28%
31422	和平	青年变	青年变364青文线	青文线23	400	3.90%	0	0				-53.68%
31423	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干49右5	315	9.21%	0	0				-108.69%
31424	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分9右2	200	71.40%	0	0		是		-33.18%
31425	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4右1变台	315	31.62%	0	0		是	2025年12月	-48.01%
31426	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左3	315	6.03%	0	0				-85.83%
31427	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右3+1公变	315	46.98%	135.5	135.5				-38.87%
31428	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线141左16	200	78.75%	22.5	22.5				-36.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31429	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线179左2	100	59.20%	30.8	30.8				-47.70%
31430	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	松北分3柱上变压器	400	41.60%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
31431	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分8左5+1公变	315	37.14%	0	0				-41.64%
31432	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线48右2变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-37.16%
31433	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分65变台	100	96.90%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-35.11%
31434	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分18	315	34.92%	0	0				-11.76%
31435	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分6	315	50.16%	125.5	125.5				-42.87%
31436	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12之2柱上变压器	200	57.30%	0	0		是	2025年12月	-24.40%
31437	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干41	315	112.06%	0	0	2025年6月			-39.31%
31438	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干42	250	19.52%	176.2	176.2				-43.04%
31439	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分4右5右1	400	39.60%	0	0				-54.10%
31440	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干22柱上变压器	315	62.86%	85.5	85.5				-41.19%
31441	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	滑建甲线揽军分8柱上变压器	200	17.40%	145.2	145.2				-36.85%
31442	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风干12加1	315	20.63%	218.5	218.5				-33.58%
31443	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵甲线山梨红分3	315	12.38%	244.5	244.5				-29.29%
31444	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干38	315	32.06%	0	0		是	2028年12月	-58.99%
31445	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水线城水干5变压器	315	5.71%	265.5	265.5				-179.91%
31446	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干21变压器	315	4.19%	0	0		是	2025年12月	-23.84%
31447	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分10左3柱上变压器	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
31448	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干3变压器1	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31449	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线21	400	56.75%	0	0				-48.97%
31450	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左5左6加1	315	92.70%	0	0	2022年12月			-49.57%
31451	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干7柱上变压器	315	60.95%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
31452	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干14公变	315	65.14%	0	0		是	2026年12月	-31.73%
31453	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右4柱上变压器	100	60.00%	0	0		是	2025年12月	-98.14%
31454	和平	太原变	太原变046南五甲线	平安馨园11变压器	500	37.20%	0	0				-39.10%
31455	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
31456	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变2号变	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-39.35%
31457	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑1号变电站1变压器	630	10.67%	0	0		是	2027年12月	-46.16%
31458	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-38.21%
31459	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	华明变电站1变压器	800	42.00%	0	0		是	2026年12月	-31.79%
31460	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-70.81%
31461	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变1号变	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
31462	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	三好一次1#主变	500	6.40%	0	0				-33.84%
31463	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹茗郡2变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-45.00%
31464	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居1箱变2变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
31465	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站201	500	31.04%	294.8	294.8				-46.32%
31466	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变1号变	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-41.82%
31467	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团1#2#主变	630	20.19%	439.8	439.8				-37.87%
31468	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金1开闭站2小区变电站1变压器	315	48.76%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
31469	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站1变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
31470	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站202	400	39.90%	200.4	200.4				-44.34%
31471	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站2变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年12月	-44.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31472	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31473	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山明渠5箱变2变压器	630	88.57%	9.0	9.0	2025年6月			-41.02%
31474	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	北五经街45号变电站一次1变压器柜1主变	500	30.00%	0	0				-44.60%
31475	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园9变电站201	630	37.14%	333.0	333.0				-43.23%
31476	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	紫东阁小区变电站201柜	630	20.00%	441.0	441.0				-41.38%
31477	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站202柜	630	43.49%	293.0	293.0				-46.46%
31478	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站202柜	630	29.84%	0	0		是	2028年12月	-45.10%
31479	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区3变电站202	630	25.40%	407.0	407.0				-42.32%
31480	沈河	大东变	大东变052城南甲线	现代家园7箱变2变压器	630	22.60%	0	0				-41.46%
31481	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站201柜	630	32.70%	361.0	361.0				-42.36%
31482	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	勋望小区2变电站201柜	630	18.03%	453.4	453.4				-41.37%
31483	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站1变压器	500	20.40%	0	0				-42.59%
31484	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园9变电站1变压器	630	65.14%	0	0				-45.30%
31485	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变2	500	22.40%	0	0				-49.37%
31486	和平	展览变	展览变842展方甲线	军区离退休住宅1主变	630	13.02%	485.0	485.0				-41.90%
31487	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑4 #	630	14.86%	0	0				-36.18%
31488	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	克俭9箱变2变	630	34.29%	351.0	351.0		是	2025年12月	-41.41%
31489	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	七纬路政治部一次1主变	500	54.40%	178.0	178.0				-40.09%
31490	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	田义箱变1变压器	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-43.89%
31491	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	安顺配电站1变压器	315	104.13%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-40.01%
31492	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	牛心屯小区变电站201柜	630	49.52%	0	0		是	2028年12月	-44.65%
31493	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都变电站2变压器	800	22.80%	537.6	537.6				-41.92%
31494	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园2号变电站1号变压器	500	15.68%	0	0		是	2027年12月	-40.48%
31495	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-44.83%
31496	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳路安居19变电站201	630	18.73%	449.0	449.0				-41.14%
31497	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路9变电站201柜	250	30.40%	124.9	124.9		是	2028年12月	-45.99%
31498	沈河	大东变	大东变052城南甲线	成功箱变2变压器	500	49.60%	0	0				-42.24%
31499	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	五中西箱变1变压器	500	4.80%	426.0	426.0				-59.52%
31500	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际7号变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31501	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变2变	630	21.84%	0	0				-48.33%
31502	沈河	市府变	市府变562府北乙线	民富4箱变1变压器	630	58.10%	201.0	201.0		是	2026年12月	-42.61%
31503	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变2变压器	630	44.13%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
31504	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	1主变绣水花园	630	48.38%	0	0				-37.98%
31505	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1201变压器	630	34.92%	347.0	347.0				-43.58%
31506	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变1变压器	400	18.00%	288.0	288.0				-44.19%
31507	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变1站内变压器	500	23.36%	0	0				-40.16%
31508	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都3箱变201	630	14.86%	31.2	31.2				-39.53%
31509	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站202柜	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
31510	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变1变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-37.90%
31511	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府6箱变1变	630	42.67%	298.2	298.2				-37.58%
31512	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官1箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-45.61%
31513	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品6变电站2变压器	630	16.00%	0	0		是		-39.23%
31514	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园5号变电站1号变压器	630	11.17%	0	0		是	2027年12月	-42.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31515	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区2变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
31516	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛1箱变2变压器	400	39.00%	0	0		是	2026年6月	-42.94%
31517	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都12箱变1变压器	630	34.92%	347.0	347.0				-44.16%
31518	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园2箱变1变压器	630	15.87%	467.0	467.0				-42.19%
31519	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河1箱变2变	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-45.44%
31520	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	大渡河2箱变1	400	36.00%	216.0	216.0				-44.03%
31521	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变2	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
31522	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31523	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二4箱变2变	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
31524	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站1变压器	500	23.20%	334.0	334.0				-44.00%
31525	和平	方型变	方型变438方文乙线	鲁园南主变	400	31.60%	233.6	233.6				-45.57%
31526	和平	和平变	和平变166同南甲线	宜章北变电站3号高压柜2主变	630	20.19%	308.3	308.3				54.52%
31527	和平	市府变	市府变580北市甲线	红旗2主变	630	43.05%	0	0				-58.20%
31528	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站201	400	49.60%	0	0		是	2028年12月	-44.75%
31529	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	紫金桃源2号变电站201间隔（下深甲线）配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
31530	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干30柱上变压器	315	20.63%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
31531	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	镀金山箱变1站内变压器	500	18.24%	358.8	358.8				-49.68%
31532	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸3变电站1站内变压器	630	49.52%	0	0				-41.40%
31533	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站1配电变压器	630	39.37%	0	0				-39.74%
31534	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干101右2右2变台	400	24.60%	261.6	261.6				-208.52%
31535	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-39.16%
31536	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期2箱式变电站2配电变压器	630	40.38%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
31537	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区6变电站201配电变压器	630	21.59%	0	0				100.00%
31538	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区1变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	7.31%
31539	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分23+1右2	200	37.50%	105.0	105.0				100.00%
31540	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站201配电变压器	630	17.78%	0	0				-44.25%
31541	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2-1期商业分建二小区局维变电站201间隔 配电变压器	1260	11.56%	0	0				-39.31%
31542	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园21主变	630	27.43%	394.2	394.2				-38.87%
31543	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干老瓜卜分10	400	23.25%	1.7	1.7				-51.30%
31544	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东电一二组照明	100	67.80%	0	0				-47.35%
31545	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城四季嘉园2号变电站201间隔配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	54.99%
31546	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线99右1	400	69.60%	0	0				-10.84%
31547	东陵	汪家变	汪佰甲线	上佰变312上佰线上佰干163柱上变压器	200	11.10%	0	0		是	2026年12月	-56.80%
31548	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区1局维变电站201配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	20.64%
31549	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分4变台	400	65.10%	99.6	99.6		是		-43.82%
31550	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾2号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	31.50%	0	0				-25.28%
31551	康平	中心变	中心变2605镇二线	建委箱变1变压器	160	43.00%	0	0		是	2026年6月	-41.64%
31552	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村16-2台	200	55.20%	0	0		是	2025年	-45.56%
31553	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	沈阳利居房地产开发有限公司2201配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-33.83%
31554	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际1号变电站2号变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-39.85%
31555	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站2变压器	630	46.03%	0	0				-39.90%
31556	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区1箱变202间隔配电变压器	400	31.60%	0	0		是	2025年12月	-38.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31557	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑5号变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-42.68%
31558	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园1小区变电站1变压器	630	20.83%	435.8	435.8				-40.26%
31559	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园2小区变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-42.64%
31560	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语9箱变2变压器	500	74.88%	75.6	75.6				-39.82%
31561	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代1号变电站1号变压器	400	65.70%	0	0		是	2027年12月	-13.29%
31562	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	YHG 造化干120加1之1柱上变压器	200	46.20%	0	0		是	2025年12月	-58.27%
31563	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线161	315	68.57%	67.5	67.5				-27.12%
31564	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬分6右1邮局出线间隔201配电变压器	315	32.51%	181.1	181.1				-33.37%
31565	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期1箱式变电站1配电变压器	630	58.73%	0	0		是	2025年12月	-35.39%
31566	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线沈阳台分支线002	50	52.20%	0	0		是	2026年12月	-45.78%
31567	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干179变台	200	36.83%	106.4	106.4				-39.86%
31568	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线何庄村照明	100	32.40%	57.6	57.6				-43.87%
31569	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期1开1变201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-33.74%
31570	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站2变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31571	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左10右3	200	57.30%	0	0				-32.82%
31572	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分鱼塘支3+1右5变台	200	19.80%	140.4	140.4				0.00%
31573	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线陶瓷小学	315	13.97%	239.5	239.5				-43.14%
31574	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支06	315	39.87%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
31575	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干027	200	28.80%	0	0		是	2026年12月	-84.43%
31576	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分40+1左3	200	26.70%	0	0		是	2027年	-0.65%
31577	于洪	家俱变	俪锦线	金沙岭峯4变电站1变压器	400	70.13%	0	0				-44.02%
31578	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站2变压器	400	23.40%	266.4	266.4				-42.41%
31579	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	育才北分2柱上变压器	400	85.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-40.03%
31580	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分176变台	200	40.20%	99.6	99.6				-36.15%
31581	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站1变压器	400	36.40%	204.4	204.4				-45.77%
31582	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区1变电站202配电变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-43.28%
31583	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左4	315	71.62%	0	0				100.00%
31584	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干10左5	315	62.86%	0	0		是	2025年	-35.33%
31585	于洪	得胜变	得胜线95442	丽水名都1站房1变压器	630	51.81%	240.6	240.6				-37.93%
31586	于洪	得胜变	得胜线95446	福隆雅居2变电站北四变压器	630	45.97%	0	0				-23.43%
31587	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5左3变压器	200	60.80%	0	0		是	2025年12月	-36.34%
31588	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干90左20	200	16.50%	0	0				-42.74%
31589	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城1变电站1变压器	800	34.88%	0	0		是	2027年12月	-40.53%
31590	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园3变电站1站内变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-44.22%
31591	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡1配电室202柜配电变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-38.33%
31592	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站1变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-38.85%
31593	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	沈阳市中鼎电力设备厂等	160	91.56%	0	0	2023年1月			-31.49%
31594	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色10号变电站201配电变压器	800	26.25%	0	0				-37.51%
31595	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	城北政府路伊涛建材公变台区	200	88.20%	0	0	2025年6月			100.00%
31596	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-42.06%
31597	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾10号变电站202配电变压器	630	56.51%	0	0				-40.49%
31598	于洪	得胜变	得山线95478	青城2站房1变压器	630	71.37%	0	0				-44.30%
31599	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	麒麟翠宫考核1变压器	630	49.52%	0	0		是	2026年12月	-35.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31600	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变1变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-50.19%
31601	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站2配电变压器	500	57.20%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
31602	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿分支线77	200	56.25%	67.5	67.5				-23.98%
31603	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城3配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
31604	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-42.04%
31605	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶二组照明	400	17.80%	288.8	288.8				-38.00%
31606	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵西2台支04	200	35.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
31607	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线前四家几06	315	16.89%	230.3	230.3				-24.61%
31608	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金城蓝湾二期2变电站2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				-36.68%
31609	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平九队支1杆	80	87.00%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-35.69%
31610	于洪	高明变	高北线	弓匠社区1变电站1变压器	630	12.19%	0	0				-38.20%
31611	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园3变电站2变压器	500	12.90%	385.5	385.5				-41.05%
31612	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支37变台	400	14.33%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
31613	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左11柱上变压器	400	79.50%	0	0		是	2025年12月	-68.09%
31614	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆2变电站202配电变压器	315	22.22%	213.5	213.5		是	2025年12月	-42.56%
31615	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分75	315	19.56%	0	0		是	2025年	-46.44%
31616	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳中台分32	100	43.20%	0	0		是	2026年12月	-45.60%
31617	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅7变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年	-43.06%
31618	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV镇东线火车站几11	50	37.60%	0	0		是	2025年11月	-51.90%
31619	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景3变电站1变压器	500	54.80%	176.0	176.0				-42.03%
31620	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线29右7变台	200	33.20%	113.6	113.6				-39.87%
31621	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分26右7变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
31622	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小四组2台支13	200	42.30%	0	0		是	2025年12月	31.38%
31623	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分鲍岗子支9	200	19.50%	141.0	141.0				-30.38%
31624	和平	方型变	方型变426宁波甲线	碧桂园御玺变电站201间隔配电变压器	400	43.80%	0	0				12.20%
31625	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分10柱上变压器	315	16.76%	0	0		是	2025年12月	-31.48%
31626	沈北	清水变	清依线	清依线拥屯支01（拥屯综合台）	200	27.20%	0	0		是	2026年12月	-35.99%
31627	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干52+1右2	400	37.65%	0	0				-28.66%
31628	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分7柱上变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
31629	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_中海城02B区-别墅1箱式变电站1号配电变压器	400	41.50%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
31630	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	钻石2主变	630	71.43%	117.0	117.0				-31.90%
31631	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工东几11	100	92.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.78%
31632	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支30左3变台	200	8.40%	0	0				3.41%
31633	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园1箱变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
31634	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期1201间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				-103.82%
31635	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房10组照明新	200	90.00%	0	0	2025年6月			0.00%
31636	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-64.01%
31637	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南二干20左5左3之1变压器	400	74.00%	64.0	64.0				-100.86%
31638	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖线工商分9	630	20.19%	0	0		是	2026年	-42.01%
31639	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变204配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-38.75%
31640	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑1小区箱变1配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	6.61%
31641	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
31642	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子村支3	400	33.00%	228.0	228.0				-33.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31643	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干42右2右1+1	400	42.30%	190.8	190.8				0.00%
31644	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线五家子分4左支1	200	35.10%	0	0				-18.86%
31645	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左1	200	77.40%	0	0				10.11%
31646	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门三南村米朵生物物质公变台区	200	47.60%	84.8	84.8				0.00%
31647	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线牛队分03	80	65.06%	20.0	20.0				-34.58%
31648	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯8箱变1变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
31649	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线146左2	200	3.00%	0	0		是	2027年	4.89%
31650	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分83右1	200	50.40%	0	0				10.34%
31651	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	麟博白羽鸡公变台	400	65.40%	98.4	98.4				85.95%
31652	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	盘古A1	315	24.76%	0	0				-28.08%
31653	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0				-42.29%
31654	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2.1期箱变2变压器	630	59.81%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
31655	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村北台区	400	18.90%	0	0				-18.47%
31656	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线135左3柱上变压器	200	64.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31657	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	美的翰悦府1局维变202配电变压器	800	44.10%	0	0				-62.86%
31658	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉2号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	28.25%	0	0				100.00%
31659	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分59左5变台	200	51.00%	0	0		是	2025年12月	-27.81%
31660	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右1	200	27.30%	0	0		是	2025年	-35.51%
31661	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右2	200	25.20%	0	0		是	2025年	-30.07%
31662	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左4左1	400	14.40%	302.4	302.4				6.70%
31663	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	21.00%	138.0	138.0				-32.23%
31664	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站2配电变压器	800	58.13%	0	0		是	2025年12月	-30.92%
31665	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	明珠城JW2变电所2箱变201配电变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-37.93%
31666	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期8箱201配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年12月	-32.11%
31667	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	二十四城六期小区1变电站1变压器	800	20.70%	554.4	554.4				10.82%
31668	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区2变电站201配电变压器	800	32.70%	0	0		是	2026年12月	9.18%
31669	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区3变电站202配电变压器	630	13.71%	0	0		是	2026年12月	49.24%
31670	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B2箱变1变压器	630	36.95%	334.2	334.2				-44.10%
31671	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区10变电站2变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
31672	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城10号变电站2号变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-39.10%
31673	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园3号变电站1号变压器	630	36.51%	0	0		是	2027年12月	-37.84%
31674	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组大棚	50	40.80%	0	0		是	2026年6月	-52.19%
31675	于洪	平罗变	平辛线	小微白辛台村5台	200	87.60%	0	0	2024年7月	是	2025年	-26.99%
31676	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干79右1	200	44.70%	0	0		是	2026年	-19.56%
31677	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡养后村高家鱼场公变台区	400	33.00%	0	0				0.00%
31678	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	王家水井台柱上变压器	50	58.80%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
31679	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千千马耳山分50右28	160	12.94%	123.3	123.3				-32.06%
31680	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家三组照明	200	39.75%	100.5	100.5				-33.15%
31681	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭1箱变201	315	83.17%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	-41.38%
31682	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际1号变电站202配电变压器	500	43.68%	0	0				-42.46%
31683	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城东区2变202配电变压器	800	36.90%	0	0		是	2026年12月	-14.58%
31684	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期5箱变2变压器	630	13.97%	479.0	479.0				-54.67%
31685	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线馨福小区	250	47.76%	0	0		是	2026年12月	-35.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31686	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树于154左7+1右1	200	5.60%	0	0		是	2027年	0.00%
31687	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线吴军农产品分3	200	11.10%	0	0				0.00%
31688	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-42.84%
31689	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道义干41一站式	200	14.10%	0	0		是	2026年12月	-13.63%
31690	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	27.30%	0	0				-29.53%
31691	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西家属楼照明	100	80.40%	0	0	2023年8月	是	2025年11月	-44.46%
31692	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线新房子支018	100	56.00%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
31693	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北线南乱分7+1左10	100	0.00%	90.0	90.0				-17.44%
31694	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西新支7西新台	400	60.50%	0	0		是	2025年12月	-35.59%
31695	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙干87右3变台	400	39.80%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
31696	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
31697	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线油房南台分支01	200	30.80%	0	0				11.25%
31698	于洪	高明变	高北线	弓匠社区1变电站2变压器	630	13.71%	0	0				-44.26%
31699	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团3变电站1变压器	500	51.36%	193.2	193.2				-44.45%
31700	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园2箱变1变压器	500	24.96%	0	0				-39.80%
31701	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线郭家分16右1变台	200	66.45%	23.8	23.8				-32.87%
31702	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期1变电站2变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-39.07%
31703	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右19变压器	200	9.75%	160.5	160.5				-38.13%
31704	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞10箱变(单)	630	35.43%	0	0		是		-41.03%
31705	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	万科大都会公元1箱式变电站2配电变压器	800	63.30%	213.6	213.6				-20.97%
31706	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天3箱变202	630	0.00%	93.5	93.5				0.00%
31707	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都4变电站1变压器	630	70.86%	0	0		是	2025年8月	-44.87%
31708	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变1变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	7.92%
31709	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗德兴堡曹德旺淡水鱼公变台区	200	32.70%	114.6	114.6				0.00%
31710	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	绿厦爵士意境变电站201配电变压器	630	41.27%	31.2	31.2				-47.68%
31711	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期3箱式变电站配电变压器	400	30.60%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
31712	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分三盛鑫煤炭几4	400	10.80%	316.8	316.8				100.00%
31713	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线41右7变台	100	63.60%	26.4	26.4				11.87%
31714	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线5右1变台	400	59.70%	0	0				-38.38%
31715	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分55右1变台	400	49.58%	161.7	161.7				-37.06%
31716	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南崴子分房申支21变台	200	60.60%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
31717	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干077	250	45.76%	0	0				-44.93%
31718	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园四期1变电站1变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	23.68%
31719	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转机井支4	50	23.20%	0	0		是	2025年12月	52.93%
31720	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城18变电站2变压器	630	30.79%	97.5	97.5				-37.29%
31721	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期4小区变电站201配电变压器	800	15.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31722	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡2变电站1变压器	630	14.48%	0	0				-29.61%
31723	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期1箱式变电站202间隔配电变压器	630	28.95%	384.6	384.6				100.00%
31724	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业线30右10+1变台	400	20.10%	0	0				41.61%
31725	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分公家支31+1柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.04%
31726	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际—1箱变1	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-30.96%
31727	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站1号变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-28.51%
31728	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区2站房1变压器	630	61.97%	0	0		是	2025年8月	-44.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31729	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村8机井(2020微)	200	41.40%	97.2	97.2		是	2025年10月	-41.27%
31730	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21左支16变压器	50	37.20%	26.4	26.4				-42.09%
31731	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站1变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-43.79%
31732	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线33右6左2右14	100	65.10%	0	0				-38.19%
31733	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右13右3	200	4.50%	171.0	171.0				0.11%
31734	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期2号变电站1号配电变压器	630	9.65%	0	0		是	2027年12月	-34.41%
31735	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方3箱变2变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
31736	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾8箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
31737	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆8号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-43.20%
31738	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干244	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
31739	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆7号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	17.46%	0	0				18.36%
31740	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区5号箱变2号变	500	59.52%	0	0		是	2026年12月	-29.80%
31741	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左7加1	315	39.37%	159.5	159.5				-41.40%
31742	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	百岁万汇城变电站202配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2026年12月	-39.12%
31743	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线039	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	-50.30%
31744	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站202变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
31745	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区2变电站1变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	13.56%
31746	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和隆城1箱变2变压器	630	31.75%	0	0		是		9.83%
31747	法库	果子园	果子园1413果东线	10KV果东线红西分种畜场支23	200	0.00%	0	0		是	2028年	100.00%
31748	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景四期2变电站2配电变压器	400	15.30%	298.8	298.8				16.28%
31749	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线051	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	-33.59%
31750	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉3变电站1变压器	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
31751	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分21+1左1	200	7.20%	0	0		是	2026年	29.98%
31752	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅23变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-36.36%
31753	东陵	中马变	满堂线	唯美十方6箱变1变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-29.98%
31754	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站2变压器	500	13.76%	0	0		是	2025年12月	-35.39%
31755	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂园钻石墅小区1变电站2变压器	400	20.00%	280.0	280.0				12.27%
31756	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	庄科干86右4	400	6.90%	0	0				100.00%
31757	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线058	100	70.80%	0	0		是	2026年12月	-31.92%
31758	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-48.13%
31759	于洪	化学变	化东甲线	美悦府5站房2配电变压器	630	5.40%	0	0				55.15%
31760	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分54左5左3+1左1	200	5.40%	0	0				-59.23%
31761	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支08	250	38.72%	0	0		是	2026年12月	-51.85%
31762	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线7左2变台	200	32.70%	114.6	114.6				-23.46%
31763	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分10左1	400	43.80%	0	0				-17.58%
31764	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站1变压器	800	33.00%	456.0	456.0				-42.50%
31765	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨村三、四组照明	200	130.20%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-35.16%
31766	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期7号变电站1号配电变压器	630	22.86%	0	0				63.27%
31767	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分43（机井四村二台）	100	40.50%	0	0		是	2025年11月	-0.09%
31768	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区3变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0				25.81%
31769	沈北	文北变	文闵乙线	金地峯范小区3变电站202配电变压器	630	24.13%	0	0				100.00%
31770	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严干支达中凡51右8	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31771	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站2配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-43.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31772	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干73	315	22.54%	0	0		是		-60.04%
31773	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干66	200	38.10%	0	0				-58.50%
31774	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站2变压器	630	17.46%	457.0	457.0				-44.28%
31775	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区5变电站202配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	18.68%
31776	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛光干16箱变1站内变压器	400	12.80%	0	0				-49.41%
31777	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	牧晨畜牧公变台	400	37.50%	0	0				100.00%
31778	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东家属楼3变电站201间隔配电变压器	400	119.50%	0	0	2024年9月			-40.22%
31779	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分015	200	50.10%	0	0				-23.26%
31780	沈北	中心台	中心台变73950中石线	一站式-沈阳市佳实种植农民专业合作社-中石石化分 21左支1	200	0.00%	0	0				0.00%
31781	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线刘半道养殖几3	200	34.80%	110.4	110.4				0.00%
31782	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区1变电站2变压器	800	32.25%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
31783	于洪	兰台变	兰家线	小微沙岭村22号台	400	59.70%	0	0		是	2025年8月	3.84%
31784	沈河	南湖变	南湖变497南商线	雅颂居1号箱变201间隔配电变压器	800	45.00%	360.0	360.0				-41.72%
31785	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城二期3变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
31786	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期1号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31787	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站202间隔配电变压器	800	18.00%	0	0				-34.83%
31788	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站2配电变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
31789	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村棚菜生产	100	72.44%	0	0				-39.25%
31790	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站202变压器	630	26.29%	53.7	53.7				-40.40%
31791	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分20+1变台	400	98.70%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-32.20%
31792	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线华立分28	315	87.94%	0	0	2023年4月	是	2025年	26.21%
31793	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品4箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31794	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大营子分22	100	48.00%	0	0				-43.15%
31795	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线25左8+1左6变台	200	94.20%	0	0	2021年9月			-31.02%
31796	东陵	杨官变	杨家线	龙湖天璞1局维变电站2变压器	800	67.80%	0	0		是	2026年12月	-14.24%
31797	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线156左7变台	200	71.10%	37.8	37.8				-34.52%
31798	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	上沙支A开闭站1变电站变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
31799	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线中学支02	400	14.10%	303.6	303.6				-20.13%
31800	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	袁平养殖照明台	200	42.00%	96.0	96.0				21.61%
31801	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂6箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31802	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅1箱变202配电变压器	630	14.29%	477.0	477.0				-26.58%
31803	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干065	315	57.14%	103.5	103.5				-38.86%
31804	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关新区支线001	160	86.25%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-30.94%
31805	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支17左1变台	400	64.20%	0	0		是	2025年12月	74.84%
31806	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-37.59%
31807	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线45左8变台	80	60.25%	23.8	23.8				-43.60%
31808	浑南	营盘	营新线	华发首府二期3号配电室2号变压器	800	59.63%	0	0		是	2027年12月	-39.52%
31809	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线张家喜照明	400	63.90%	104.4	104.4				-42.89%
31810	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村20机井	100	64.60%	25.4	25.4		是	2025年10月	-42.50%
31811	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线西岗子分9左3变台	200	19.80%	140.4	140.4				-28.38%
31812	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚6箱式变电站1配电变压器	630	74.92%	0	0		是	2025年12月	-37.42%
31813	苏家屯	下深变	理想线	理想新城9号变电站201间隔配电变压器	400	65.20%	0	0				-42.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31814	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村9机井	50	79.20%	5.4	5.4		是	2025年10月	-0.38%
31815	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右3右2柱上变压器	250	81.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.37%
31816	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井2台	100	44.40%	0	0		是	2026年6月	-45.09%
31817	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井5台	100	48.00%	0	0		是	2026年6月	-43.49%
31818	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线吴家岗南灯新	200	78.00%	24.0	24.0				0.00%
31819	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园一期二号变电站201配电变压器	630	51.11%	0	0				96.65%
31820	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支48左2变台	200	68.55%	42.9	42.9				-33.61%
31821	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分排水支12右3变台	80	100.50%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-31.13%
31822	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安东南台	400	37.20%	0	0				-35.18%
31823	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大高房西地	100	69.60%	20.4	20.4				-32.92%
31824	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区3变电站202配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31825	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园8号小区变电站201配电变压器	630	36.95%	0	0				-38.44%
31826	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园15号小区变电站202配电变压器	630	32.38%	0	0				-37.30%
31827	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分10左支2变压器	100	63.90%	0	0				-46.56%
31828	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	岭南荟3号变电站1号变压器	800	33.00%	456.0	456.0				-39.39%
31829	于洪	铸造变	铸造变	和悦名邸1变电站2配电变压器	800	21.90%	0	0				-1.65%
31830	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干耿窝分25变台	50	92.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-43.73%
31831	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分7右6柱上变压器	200	31.20%	0	0		是	2025年12月	-10.19%
31832	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线平江干氧气厂分支009	100	102.30%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-18.56%
31833	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三家子支21	200	49.50%	0	0				-36.23%
31834	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥干唐三分9+1	315	16.83%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31835	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干六间房分6左支11一站式	200	31.20%	0	0				-29.32%
31836	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分63右18	100	121.20%	0	0	2023年2月	是	2027年	-27.93%
31837	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园3变电站1变压器	630	19.76%	0	0		是	2025年12月	-35.63%
31838	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线刘窝堡支02	50	35.20%	27.4	27.4				-33.77%
31839	和平	方型变	方型变442方青甲线	省直综合楼1主变	500	24.00%	0	0				-42.44%
31840	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变1变压器	630	6.67%	0	0		是	2025年12月	75.21%
31841	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分11	200	71.60%	0	0				-36.32%
31842	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分20右1柱上变压器	100	58.20%	0	0		是	2025年12月	-34.64%
31843	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干45右4	400	36.45%	0	0				-45.71%
31844	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦1箱变1变压器	800	26.10%	0	0		是		27.61%
31845	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干东四家分21变台	160	38.06%	83.1	83.1				-34.20%
31846	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线29变台	200	88.50%	3.0	3.0	2025年2月			-34.31%
31847	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干初中分22变台	100	49.50%	0	0				-33.08%
31848	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台子分87变台	200	63.00%	54.0	54.0				-33.78%
31849	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区3变电站2变压器	400	39.20%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
31850	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲四五期2开1变201间隔配电变压器	400	58.20%	0	0		是	2026年12月	-45.42%
31851	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家新综合台	200	25.50%	0	0				30.20%
31852	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分57变压器	200	40.15%	99.7	99.7		是	2025年12月	-47.15%
31853	辽中	六间房	六间房变1128化家线	树勇畜牧公变台	200	38.10%	0	0		是	2025年8月	100.00%
31854	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区2变电站2变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
31855	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干10左5变台	400	67.20%	91.2	91.2		是	2025年12月	-34.09%
31856	东陵	祝家变	祝高线	郝义线隍石分20号右6右1柱上变压器	200	20.40%	0	0		是	2026年12月	-22.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31857	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-44.16%
31858	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城4变电站1配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31859	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	鑫丰御景华庭4变电站201变压器	400	49.13%	163.5	163.5				-39.60%
31860	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子村几2南2	400	12.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31861	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分8右7	200	26.10%	0	0				-30.19%
31862	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干108左2	200	9.90%	0	0				-18.95%
31863	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆1变电站2配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2025年12月	35.99%
31864	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	华铁1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	52.50%	0	0				-34.96%
31865	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分71+1左1变台	400	54.90%	0	0		是	2025年12月	22.41%
31866	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站202配电变压器	500	48.96%	0	0				-42.24%
31867	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡大队台	200	55.00%	70.0	70.0				-35.74%
31868	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支12	30	71.33%	0	0		是	2026年5月	-57.50%
31869	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区2变电站202配电变压器	630	28.57%	0	0				74.43%
31870	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园3箱变2变压器	500	20.16%	0	0		是	2026年12月	-27.61%
31871	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线68左6加1右1台	400	39.30%	0	0		是	2025年12月	14.49%
31872	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井2号综合台区	200	35.60%	0	0		是	2026年12月	-47.95%
31873	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分15右23	100	24.60%	0	0		是	2027年	-31.57%
31874	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站1配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-29.12%
31875	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线粮库分003	200	22.13%	0	0				-28.14%
31876	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四合下支59	20	46.50%	0	0		是	2026年12月	-59.13%
31877	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府3号变电站2号配电变压器	630	44.57%	286.2	286.2				-31.27%
31878	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线上屯支15	200	31.95%	116.1	116.1				-29.82%
31879	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31880	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	三供一业大兴工程大片老裕国1号台	200	8.70%	162.6	162.6				-25.67%
31881	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	71.70%	0	0				-27.31%
31882	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分32	100	51.30%	0	0				-25.12%
31883	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线小区支02	200	64.25%	51.5	51.5				-22.65%
31884	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理6箱变2变压器	630	7.62%	519.0	519.0				73.72%
31885	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线包陵山分006含光伏	200	30.60%	0	0				-44.37%
31886	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
31887	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家南分支002	200	58.20%	0	0		是	2026年12月	-21.20%
31888	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2202配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
31889	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维5变电站201配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-30.85%
31890	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线前房身二、三组照明	200	71.40%	0	0				-46.69%
31891	于洪	马三家	马辉线	小微三台子村4号台	200	0.00%	0	0				0.00%
31892	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区1变电站2变压器	630	7.62%	519.0	519.0				100.00%
31893	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站201配电变压器	400	4.20%	343.2	343.2				5.81%
31894	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干排水分韭菜岗子支37变台	200	29.30%	0	0				-40.79%
31895	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次1主变	500	23.20%	334.0	334.0				-39.62%
31896	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分63左4右1	200	3.00%	0	0				0.00%
31897	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成一支02	200	35.55%	108.9	108.9				-21.18%
31898	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象二、三期2号变201间隔配电变压器	630	28.89%	385.0	385.0				8.66%
31899	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警3变电站2变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-42.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31900	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变2变压器	800	7.50%	0	0				4.46%
31901	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城6箱变202变压器	500	24.32%	173.2	173.2				-45.45%
31902	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线23左6	200	53.70%	0	0				-26.78%
31903	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分13	200	38.85%	0	0				-35.58%
31904	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期3局维箱变202间隔配电变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
31905	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	铁路公寓变电站201间隔（南站乙）配电变压器	400	12.30%	0	0				14.65%
31906	和平	市府变	市府变566总站乙线	财政部驻辽宁省财政监察专员办配电变压器	315	22.86%	0	0		是	2027年12月	-33.45%
31907	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分5公变	500	46.60%	217.0	217.0				-35.91%
31908	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙7箱变2变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-44.64%
31909	沈河	青年变	青年变352青东线	万青干62左1华齐锦江之星变压器配电变压器	500	32.64%	0	0		是	2026年6月	-39.73%
31910	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号1箱变201配电变压器	630	27.94%	0	0				-33.91%
31911	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	沈阳瀚博房地产开发有限公司2箱变2考核表101配电 变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-39.62%
31912	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干109+1左1	200	14.70%	0	0				0.00%
31913	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变1变压器	630	54.92%	0	0				-36.08%
31914	东陵	上佰变	上佰变	上深甲线后康分金德胜支联通支12+1柱上变压器	200	57.30%	0	0		是	2026年12月	-33.51%
31915	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分17左2	400	1.20%	0	0				0.00%
31916	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典2变电站1变压器	630	27.43%	0	0				-36.32%
31917	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京2小区变电站202配电变压器	800	16.20%	0	0				56.75%
31918	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京7小区变电站202配电变压器	630	6.35%	0	0				99.38%
31919	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变1变压器	500	39.04%	0	0				-45.60%
31920	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台分台	200	39.30%	101.4	101.4				8.10%
31921	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地2箱变2变压器	630	8.89%	511.0	511.0		是	2026年12月	-3.01%
31922	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露3箱变1号变压器	630	30.16%	0	0		是	2028年12月	-49.34%
31923	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支前坨支18左8变台	200	62.70%	0	0				-103.86%
31924	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区1变2-201配电变压器	400	39.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31925	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站1变压器	500	80.96%	45.2	45.2	2024年9月			-39.47%
31926	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站202间隔配电变压器	400	27.90%	248.4	248.4				3.97%
31927	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干035	400	32.85%	228.6	228.6				-38.14%
31928	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4加1变压器	315	53.84%	0	0		是	2025年12月	-43.24%
31929	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街7大棚	80	42.38%	38.1	38.1				-38.67%
31930	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑9变电站1变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-41.62%
31931	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站2号配电变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
31932	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西大楼照明	315	69.71%	0	0		是	2025年11月	-39.48%
31933	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金四组支01	200	56.40%	0	0		是	2026年12月	-21.79%
31934	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分11左4+1左1	200	0.00%	0	0		是	2027年	-202.45%
31935	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分11	100	96.60%	0	0	2023年4月	是	2027年	-45.48%
31936	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼1变电站1变压器	630	44.70%	0	0				-44.06%
31937	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变202间隔配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	9.03%
31938	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	4.13%	541.0	541.0				92.60%
31939	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府2变电站1变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	13.78%
31940	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园6小区变电站2变压器	800	17.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31941	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房高家村白羽鸡养殖公变台区	200	43.20%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31942	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	23.81%	10.0	10.0				-40.12%
31943	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线苏家分15	400	25.20%	0	0				11.41%
31944	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房2变压器	800	32.63%	459.0	459.0				-41.89%
31945	于洪	五金变	五机乙线	爱国村东台1台区	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
31946	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分30+1变压器	100	86.00%	4.0	4.0	2022年12月	是	2025年12月	-27.78%
31947	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31948	于洪	光辉变	光东线	小微粮库宿舍2号	400	35.40%	218.4	218.4				7.28%
31949	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居2箱变202间隔配电变压器	800	25.13%	519.0	519.0				-41.72%
31950	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	胡台乙线五道沟分31左4+1变台	200	76.00%	0	0				-27.22%
31951	新民	新民变	新民变30170营西线	潢南欣城1变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
31952	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线何屯东台支09	200	39.30%	101.4	101.4				-38.41%
31953	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干141左分6柱上变压器	315	42.29%	10.0	10.0				-34.65%
31954	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分20变台	400	15.00%	300.0	300.0		是	2025年12月	7.58%
31955	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站2变压器	630	11.81%	492.6	492.6				-44.68%
31956	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期2配电变压器	800	48.00%	336.0	336.0				-35.18%
31957	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院1局维变电站202配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2026年12月	4.08%
31958	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院4局维变电站202配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	5.00%
31959	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光住宅1箱变2变压器	630	17.46%	0	0				-32.38%
31960	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京干64右7右1变台	400	30.90%	236.4	236.4				7.42%
31961	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式-沈阳市沈北新区东耀家禽养殖场-王全线五五 分家禽支6	200	8.70%	0	0				0.00%
31962	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城7号变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-36.74%
31963	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫荒地南台支33	200	51.00%	78.0	78.0				15.34%
31964	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干57中学分6柱上变压器	315	62.73%	0	0		是	2026年12月	-45.34%
31965	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变黄吴干稻田分7(一站式)	200	1.60%	176.8	176.8				-84.00%
31966	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干75右支3(一站式)	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-72.93%
31967	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a6201配电变压器	500	13.12%	384.4	384.4				-41.70%
31968	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分59左2	400	28.50%	246.0	246.0				0.31%
31969	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	483.0	483.0				-34.05%
31970	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	南湖国际3箱式变电站1配电变压器	800	22.13%	0	0		是	2025年12月	-32.73%
31971	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左9+1右6	400	49.50%	0	0				-18.84%
31972	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站202配电变压器	630	25.71%	0	0				-27.83%
31973	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站202变压器配电变压器	315	45.08%	141.5	141.5				-37.06%
31974	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变2变压器	630	62.54%	0	0		是	2026年12月	-45.78%
31975	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际7号变电站201配电变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-43.31%
31976	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花11变电站201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0				-13.21%
31977	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期4箱式变电站2配电变压器	500	31.36%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
31978	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语8箱变1变压器	500	21.76%	341.2	341.2				-43.36%
31979	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线永安村龙头	400	46.50%	0	0				-45.38%
31980	于洪	曹家变	10kV曹南甲线55670	欣美家园2配电变压器	400	20.10%	279.6	279.6				-37.77%
31981	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干98西拉拉井分14左支4(西拉拉村南)	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-52.09%
31982	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变1变压器	630	12.70%	487.0	487.0				-41.96%
31983	沈北	天乾变	天乾变70670天圃线	太湖明珠三期1局维变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	-4.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31984	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡2号变电站2变压器	500	30.80%	0	0				-32.28%
31985	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	智慧谷2小区局维变电站2	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31986	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干39左1	200	96.60%	0	0	2024年12月	是	2027年	100.00%
31987	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23左1	400	13.80%	304.8	304.8				0.00%
31988	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分52右6右5变台	200	4.50%	0	0				0.00%
31989	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线44右3变台	400	64.50%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
31990	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村4台区（山姜干28左2右1+1）	200	58.80%	0	0				-18.82%
31991	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	全胜变150中学线世家支03	100	70.20%	19.8	19.8				-36.15%
31992	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变2变压器	500	20.80%	0	0				-45.59%
31993	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅2变电站101配电变压器	630	6.35%	0	0				-41.22%
31994	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线166右1变台	200	44.90%	90.2	90.2				-40.12%
31995	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站1号变压器	800	39.00%	10.0	10.0				-38.97%
31996	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府2配电室202间隔配电变压器	315	46.98%	135.5	135.5				-36.24%
31997	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变-1配电1变压器	800	35.40%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
31998	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分49右8	400	17.25%	0	0				-22.39%
31999	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分53+1右1	200	11.10%	157.8	157.8				-65.06%
32000	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右7变台	200	27.90%	0	0				-37.23%
32001	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里4箱变202配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2026年12月	-31.62%
32002	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园3箱变2变压器	630	19.56%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
32003	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变2变压器	630	26.35%	0	0				-34.76%
32004	大东	如意变	如意变80858意小甲线	上悦城1箱变1变压器	630	55.24%	219.0	219.0				9.83%
32005	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线万宝东支03	100	77.10%	0	0		是	2026年12月	-27.73%
32006	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干18农小学分2新农A2台（一站式）	315	27.68%	0	0		是	2026年12月	-6.54%
32007	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线包秀干03	400	24.75%	0	0		是	2027年	-33.75%
32008	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家东支01	200	23.40%	0	0				5.90%
32009	沈北	清水变	清蒲线	清蒲干崔公分阻燃支1（一站式）	400	83.80%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-50.76%
32010	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子四组照明	50	77.70%	0	0		是	2026年6月	-32.88%
32011	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝十线果园台	100	22.40%	67.6	67.6		是	2025年11月	-36.96%
32012	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干42左7	400	32.10%	231.6	231.6				8.84%
32013	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	小微小高西台	400	39.90%	200.4	200.4				-38.31%
32014	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右9	200	51.00%	78.0	78.0				-40.00%
32015	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期3变电站2配电变压器	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
32016	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区1变电站1配电变压器	800	57.75%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
32017	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分38+1右8	200	6.30%	167.4	167.4				0.00%
32018	于洪	大潘变	大彰线	前庙村内	400	39.90%	0	0				-28.88%
32019	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站2号变压器	800	29.63%	0	0		是	2027年	-42.10%
32020	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线靓墅小区	400	81.75%	0	0	2024年2月			-40.82%
32021	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站1变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-15.52%
32022	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分33柱上变压器	100	46.50%	43.5	43.5				-18.14%
32023	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干70	200	22.80%	0	0				-52.12%
32024	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分13+1	315	30.22%	0	0				-36.87%
32025	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干149左6左2	400	17.70%	289.2	289.2				100.00%
32026	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城2箱式变电站2配电变压器	800	48.60%	0	0		是	2025年12月	-30.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32027	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左02	80	97.50%	0	0	2023年1月	是	2025年	-23.89%
32028	大东	如意变	如意变80860意小乙线	老瓜卜小区变电站1变压器	630	61.90%	177.0	177.0				-47.09%
32029	大东	如意变	如意变80860意小乙线	北洮昌2变电站2变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-37.17%
32030	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园5变电站2变压器	630	44.44%	0	0				-25.97%
32031	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府1号变电站2号配电变压器	630	28.70%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
32032	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线服装厂宿舍	200	80.60%	0	0	2024年9月	是	2025年	-39.89%
32033	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子分新台	250	25.20%	162.0	162.0				-37.21%
32034	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房村综合一台	200	11.10%	157.8	157.8				-89.04%
32035	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干61右5	200	15.90%	0	0				9.48%
32036	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站201配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2027年	-35.66%
32037	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站202配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2027年	-40.57%
32038	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛4箱式变电站202间隔配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
32039	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山东支07	400	25.20%	0	0		是	2025年9月	-25.59%
32040	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡东支06	160	51.75%	0	0		是	2025年9月	-33.01%
32041	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站1配电变压器	630	9.21%	0	0				-48.25%
32042	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	华润悦玺1号变电站2号配电变压器	800	92.40%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-23.08%
32043	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	-37.24%
32044	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站2变压器	630	39.05%	0	0		是	2028年12月	-38.49%
32045	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站2变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-33.70%
32046	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区2箱变202配电变压器	400	24.90%	260.4	260.4				-40.98%
32047	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺3号变电站201间隔配电变压器	800	32.10%	0	0				0.00%
32048	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干56左分2一站式	200	71.40%	0	0				-15.16%
32049	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干207变台	200	16.80%	146.4	146.4		是	2025年12月	-45.88%
32050	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干10右1	315	72.38%	0	0		是	2028年12月	-32.18%
32051	沈北	农高变	农丰线	山水绿园6号箱变变压器配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
32052	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分22柱上变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	-46.62%
32053	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯2之1柱上变压器	200	39.30%	0	0		是	2025年12月	-35.16%
32054	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	和平干13左1变台	100	13.00%	77.0	77.0				-36.96%
32055	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支19柱上变压器	315	38.73%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
32056	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右3	315	35.24%	0	0				-41.90%
32057	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分7变压器	400	40.75%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
32058	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左3	315	28.57%	0	0				-42.40%
32059	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17变压器	250	33.28%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
32060	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干15变压器	50	86.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-40.79%
32061	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右6	315	15.24%	235.5	235.5				-40.31%
32062	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线红工分25左17柱上变压器	250	16.64%	0	0		是	2025年12月	-32.18%
32063	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16左3柱上变压器	315	73.97%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
32064	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	张羊甲线张羊干巢湖分6左6变压器	400	72.75%	69.0	69.0				-44.23%
32065	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨耀洞支26变台	400	29.60%	0	0		是		-62.15%
32066	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	如沈乙线沈小联干东站分3200	200	23.00%	134.0	134.0				-63.53%
32067	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	如沈乙线沈小联干东站分16左7	315	70.16%	62.5	62.5				-43.06%
32068	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分10左1右1	315	12.06%	245.5	245.5				-39.04%
32069	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干19+1	315	3.17%	1.7	1.7				-1558.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32070	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变250临湖甲线临湖干林校分20左1	315	65.40%	0	0		是	2026年	-39.89%
32071	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线42左3右2	315	73.02%	0	0				-43.00%
32072	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分14右01	50	74.00%	0	0		是		-35.12%
32073	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	北兴变350大庆甲线大庆干12左2公变	315	50.79%	123.5	123.5				-46.45%
32074	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干沈辽东路KB之1	315	33.65%	177.5	177.5				-32.02%
32075	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干32左6公变	500	43.04%	234.8	234.8				-55.03%
32076	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	小西线城北干天齐分7左1	315	23.49%	0	0				-42.00%
32077	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左4公变	315	57.78%	0	0		是	2026年12月	-40.16%
32078	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线青寺线万寿干工校分6公变	315	23.17%	0	0		是	2026年12月	-52.60%
32079	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之5公变	315	34.29%	0	0		是	2026年12月	-43.21%
32080	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干57柱上变压器	400	67.80%	0	0				-33.79%
32081	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分3柱上变压器	160	85.13%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-20.90%
32082	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分4柱上变压器	315	32.00%	0	0		是	2025年12月	-22.64%
32083	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干污水支22左2右2柱上变压器	315	7.62%	0	0		是	2025年12月	-54.40%
32084	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分9+1	315	26.67%	199.5	199.5				-41.24%
32085	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右4	315	60.63%	92.5	92.5				-40.69%
32086	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右6	315	93.33%	0	0	2022年12月			-39.68%
32087	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9右2+1公变	315	75.24%	0	0		是	2026年6月	-8.10%
32088	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右6右1	315	82.67%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-43.41%
32089	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右7	315	27.43%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
32090	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分14公变	315	62.54%	0	0		是	2026年12月	-54.44%
32091	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分4	315	58.73%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
32092	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右4	315	81.27%	0	0	2025年2月			-36.64%
32093	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干92	250	30.48%	0	0				-41.23%
32094	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6左1变台	315	35.87%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
32095	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支10左2柱上变压器	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
32096	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分3右1	315	56.19%	106.5	106.5				-42.53%
32097	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3	400	89.60%	1.6	1.6	2022年12月			-38.21%
32098	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右2	315	68.89%	0	0				-45.39%
32099	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线33左3	160	73.75%	26.0	26.0				-27.75%
32100	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干79	315	11.43%	0	0		是		-46.92%
32101	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分21	500	66.72%	0	0		是		-37.81%
32102	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分8	400	41.50%	0	0				-37.50%
32103	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线57左4(东)	800	38.25%	414.0	414.0				-35.90%
32104	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支21变压器	315	65.27%	77.9	77.9				-38.01%
32105	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分125变压器	200	20.50%	139.0	139.0				-99.47%
32106	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左4之1柱上变压器	315	20.57%	0	0		是	2025年12月	-17.43%
32107	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒长乙线怒长干沙西分9左1右2柱上变压器	315	21.90%	0	0				-34.13%
32108	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分40柱上变压器	315	67.05%	0	0		是	2025年12月	-50.82%
32109	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线52右3	315	37.14%	166.5	166.5				-47.31%
32110	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线019	315	20.00%	0	0				-33.47%
32111	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分7右3柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-46.52%
32112	大东	如意变	如意变80860意小乙线	合作乙线合作干22右7	315	78.73%	35.5	35.5				-38.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32113	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分29	315	46.35%	0	0				-46.85%
32114	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分43	200	43.00%	0	0				-46.63%
32115	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线和信分11右2柱上变压器	315	18.41%	225.5	225.5				-42.41%
32116	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明廉分10柱上变压器	315	21.33%	216.3	216.3				-45.36%
32117	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分5+1	315	83.49%	0	0	2022年12月			-38.51%
32118	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之10柱上变压器	315	29.46%	0	0		是	2025年12月	-49.57%
32119	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分19右1变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-50.29%
32120	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左2变压器	100	1.60%	0	0		是	2025年12月	-66.41%
32121	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区1变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
32122	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32123	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变2变压器	800	16.13%	591.0	591.0				-44.17%
32124	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新1箱变1号变	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-46.59%
32125	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
32126	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变2变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-41.69%
32127	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站201	630	33.78%	0	0		是	2028年12月	-52.90%
32128	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
32129	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村1箱变2变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
32130	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变1站内变压器	630	14.10%	1.7	1.7				-38.76%
32131	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站2变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-42.11%
32132	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨2配电站201	630	20.63%	437.0	437.0				-43.46%
32133	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	富城1小区箱变1	400	61.50%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
32134	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园2变电站201	500	33.60%	282.0	282.0				-48.73%
32135	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站201柜	630	36.51%	0	0		是	2028年12月	31.50%
32136	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站201配电变压器	400	46.20%	175.2	175.2				-41.72%
32137	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站202变压器	630	17.78%	0	0		是	2028年12月	-43.43%
32138	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城2变电站201	500	32.00%	290.0	290.0				-40.46%
32139	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	北重工小区2变电站201柜	400	28.50%	0	0		是	2028年12月	-45.34%
32140	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站201柜	630	43.49%	0	0		是	2028年12月	-42.80%
32141	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园1变电站202	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
32142	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	经典家园变电站201	630	67.43%	142.2	142.2				-42.34%
32143	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城5箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32144	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦21主变	630	17.46%	457.0	457.0				-42.14%
32145	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	克俭6箱变1变	500	12.16%	389.2	389.2				-45.33%
32146	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌1变电站3号高压柜2主变	630	25.90%	0	0				-44.60%
32147	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变1	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
32148	沈河	青年变	青年变350青大线	湖光里箱变1变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年6月	-68.95%
32149	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变1变压器	800	30.90%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
32150	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站201柜	630	24.13%	0	0		是	2028年12月	-40.16%
32151	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	皮革箱变1变压器	315	47.62%	133.5	133.5				-35.54%
32152	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站202	800	42.90%	0	0		是	2028年12月	-37.85%
32153	沈河	大东变	大东变054城南乙线	舟泉2箱变1变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
32154	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	大东路7箱变1变	400	40.20%	199.2	199.2				-51.57%
32155	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期1箱变1变	630	44.76%	285.0	285.0				-39.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32156	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期5箱变2变	630	25.08%	409.0	409.0				-39.44%
32157	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	领秀E家1箱变2变压器	400	55.50%	138.0	138.0				-37.66%
32158	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	板行箱变1变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-50.71%
32159	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站1变压器	400	80.10%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-34.89%
32160	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期3箱变2变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-43.89%
32161	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	教学仪器箱变1配电变压器	400	76.50%	0	0		是	2025年12月	-38.04%
32162	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期2箱变1变压器	630	24.13%	415.0	415.0				-44.55%
32163	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百籁园1变电站202	630	22.54%	425.0	425.0				-41.02%
32164	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变201	630	34.60%	349.0	349.0				-48.47%
32165	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明二小区箱变2变压器	630	12.70%	0	0		是		-41.82%
32166	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园1号变电站2号变压器	630	35.24%	0	0				-44.00%
32167	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变2变压器	630	39.24%	0	0				-39.25%
32168	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓1#主变	500	15.60%	0	0				-45.32%
32169	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园2#1#主变	630	42.29%	0	0				-40.41%
32170	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	丰泽家园1#变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
32171	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期2箱变1号变	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
32172	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站202变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-41.05%
32173	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	燕山小区箱变1变压器	630	25.65%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
32174	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站2变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
32175	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	物资局箱变1变	630	8.00%	516.6	516.6				-40.59%
32176	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站2号变压器	630	12.70%	0	0				-41.85%
32177	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	园林科技所1变压器	500	33.60%	0	0				-41.96%
32178	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑2箱变2	400	14.50%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
32179	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园1变电站201	630	29.52%	381.0	381.0				-45.17%
32180	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	泰和箱变1变	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
32181	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二5箱变1变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-36.95%
32182	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变2	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
32183	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	黄山教师2箱变2号变	500	17.92%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
32184	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线西拉电台	400	19.75%	281.0	281.0				-34.87%
32185	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	1主变(金盛园)	400	39.20%	0	0				-42.93%
32186	大东	如意变	如意变80858意小甲线	教师新村2站内变压器	500	57.60%	162.0	162.0				-41.57%
32187	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				-38.88%
32188	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分52变台	200	47.03%	0	0				-18.60%
32189	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站2号变压器	800	25.88%	0	0		是	2027年	-35.08%
32190	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期5箱式变电站1配电变压器	800	70.00%	0	0		是	2025年12月	-36.54%
32191	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	和平供电变压器配电变压器	630	49.21%	0	0				-51.82%
32192	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	YHG 铁专乙线57右1	250	39.36%	0	0		是	2025年12月	-45.06%
32193	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	吾悦华府B3小区2变电站202配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	11.85%
32194	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线88右7变台	400	36.30%	0	0				-24.90%
32195	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹3号变电站2变压器	800	34.75%	0	0				-37.86%
32196	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站1变压器	630	9.52%	0	0		是	2025年12月	-36.30%
32197	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次1主变	500	16.40%	368.0	368.0				-39.13%
32198	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村3号变电站1变压器	630	8.63%	0	0				-47.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32199	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线六间房39	100	68.80%	0	0				-35.59%
32200	于洪	化学变	化西乙线	王兴村1台区	100	64.80%	0	0				-58.38%
32201	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方5箱变1变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-43.06%
32202	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分终庄支9变台	200	67.20%	0	0				-29.26%
32203	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西沟子台支03	200	37.50%	0	0				-36.27%
32204	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线拉拉干支09	200	55.30%	0	0		是	2026年12月	-29.14%
32205	康平	中心变	中心变2604镇一线	一门箱变1变压器	200	71.20%	0	0		是	2026年12月	-42.91%
32206	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站2变压器	500	31.68%	0	0		是	2025年12月	-39.85%
32207	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站1变压器	630	50.00%	252.0	252.0				-54.19%
32208	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼2201间隔配电变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-41.88%
32209	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区3箱变201间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
32210	于洪	得胜变	得化线95476	远家园1站房2变压器	630	20.06%	440.6	440.6				-34.19%
32211	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干148之1	200	18.30%	0	0		是	2027年	-11.66%
32212	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干耿窝分邵家支22变台	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	-34.11%
32213	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线姚家分36右6左9变台	200	30.90%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
32214	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-43.04%
32215	苏家屯	雪松变	雪松变60592松园甲线	产业支12+1左1	200	131.40%	0	0	2025年8月			0.00%
32216	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园3号变电站2号变压器	630	11.94%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
32217	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-43.87%
32218	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十三号(微)	400	28.20%	234.0	234.0				19.81%
32219	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆2变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32220	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	32.70%	0	0		是	2025年12月	16.15%
32221	于洪	大潘变	大彰线	彰驿社区自来水电井	100	58.80%	0	0				-33.26%
32222	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日风景一期2箱式变电站2配电变压器	800	43.50%	0	0				-39.78%
32223	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分20左1右1柱上变压器	400	18.45%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
32224	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分油坊支62左2	100	48.90%	0	0		是	2026年5月	-42.80%
32225	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分53左4变台	200	35.03%	110.0	110.0				-33.93%
32226	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站2配电变压器	500	55.36%	0	0		是	2025年12月	-24.66%
32227	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线21+2	400	86.70%	13.2	13.2	2025年6月			-37.03%
32228	法库	宝山变	法镇二线	广播局家属楼	100	83.40%	6.6	6.6	2024年9月			84.28%
32229	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻2箱式变电站2配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2025年12月	-34.42%
32230	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站201	630	38.73%	0	0		是	2028年12月	-45.97%
32231	于洪	家俱变	堡锦线	金沙岭峯2变电站1变压器	630	63.49%	0	0				-36.36%
32232	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分161左6变台	200	47.60%	84.8	84.8				-37.15%
32233	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园二期1箱式变电站1配电变压器	800	74.70%	0	0				-3.45%
32234	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区1变电站201配电变压器	630	34.60%	349.0	349.0				-41.15%
32235	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期B站房1配电变压器	630	36.51%	0	0				-35.67%
32236	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光洛可2号变电站配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-40.81%
32237	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭5箱变1变压器	800	50.25%	0	0				-40.93%
32238	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城7箱变1变压器	630	94.60%	0	0	2025年8月			-24.89%
32239	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期3局维-1	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
32240	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园1局维变电站201配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	-45.71%
32241	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前连分马蹄岗支47变台	200	29.60%	0	0		是	2025年12月	-36.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32242	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫北台几04	315	25.71%	202.5	202.5				-42.70%
32243	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站1配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
32244	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑4箱式变电站2配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2025年12月	-31.00%
32245	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	腰岭岗村照明南新台	100	100.40%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-32.77%
32246	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线四方甸分13左5+1变台	400	44.40%	0	0				0.00%
32247	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区1箱式变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
32248	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干排水分7右支1变压器（清洁能源）	400	14.85%	300.6	300.6				16.67%
32249	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区5变电站1变压器	800	34.88%	441.0	441.0				-40.59%
32250	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑3变电站1变压器	630	9.65%	506.2	506.2				-29.66%
32251	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑3变电站2变压器	630	13.97%	479.0	479.0				-31.73%
32252	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司2箱变配电变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-37.10%
32253	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶村养殖基地(大棚)	80	88.13%	1.5	1.5	2022年12月			-35.73%
32254	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左3公变	400	77.50%	0	0				-36.72%
32255	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平十队支31	50	36.40%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
32256	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分16	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-34.42%
32257	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑3变电站2变压器	500	32.16%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
32258	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区1变电站1变压器	800	32.63%	459.0	459.0		是	2025年12月	-41.53%
32259	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站1变压器	400	40.88%	0	0		是	2025年12月	-44.05%
32260	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区81变配电 变压器	400	27.20%	251.2	251.2				-36.13%
32261	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2201间隔配电变压器	630	97.46%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-40.44%
32262	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支36	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	-49.75%
32263	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线马户屯水田支4变台	400	38.40%	206.4	206.4				-13.94%
32264	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西曲分支14	50	74.40%	0	0		是	2026年12月	-36.97%
32265	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰8箱变（单）	630	26.67%	157.6	157.6				-41.43%
32266	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站201配电变压器	800	67.13%	0	0				-41.48%
32267	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期2变电站1变压器	630	36.95%	0	0		是	2027年12月	-23.52%
32268	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分73变台	100	72.60%	17.4	17.4				-35.12%
32269	于洪	大兴变	兴红线	世代分小微1号台	400	53.40%	0	0				0.00%
32270	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干140左1	200	54.80%	70.4	70.4				-35.35%
32271	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干13变台	400	43.50%	186.0	186.0				12.52%
32272	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新3	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
32273	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区1变电站1变压器	800	50.10%	319.2	319.2				-5.79%
32274	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄西678组（2022微）	400	44.19%	0	0		是	2026年6月	-33.20%
32275	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站2号变压器	500	20.80%	0	0				-42.45%
32276	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村1号变电站1变压器	630	16.19%	0	0				-44.05%
32277	沈北	新城子	新城线	工业局分支14	315	62.54%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
32278	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干7箱变（单）	630	21.33%	432.6	432.6				-45.70%
32279	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限责任公司(文华街3号院(建大新 家园)三期)	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-36.58%
32280	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分19右2	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
32281	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙西村曹梁畜牧公变台区	400	0.00%	234.0	234.0				0.00%
32282	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九洲御璟4号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	7.62%	0	0				95.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32283	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村灯	100	34.20%	0	0				-57.45%
32284	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜3号变电站201间隔配电变压器	630	85.33%	0	0	2024年12月	是	2027年12月	15.96%
32285	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47左8	100	31.20%	0	0		是	2025年	100.00%
32286	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月3箱式变电站2配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2025年12月	39.26%
32287	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32288	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影院台工商局家属楼	800	61.05%	231.6	231.6		是	2026年12月	-41.24%
32289	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分18左1	100	42.40%	0	0				-32.06%
32290	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社台	250	59.52%	76.2	76.2				-47.89%
32291	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊支14	100	141.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-47.71%
32292	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升一组台支05	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-28.54%
32293	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅3号变电站1变电站	500	32.00%	0	0		是	2027年12月	-45.98%
32294	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅11主变	1250	37.60%	655.0	655.0				-27.14%
32295	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	路官分14-1	315	89.52%	1.5	1.5	2022年12月	是	2028年12月	-45.27%
32296	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城3箱式变电站1配电变压器	630	23.62%	0	0				-42.17%
32297	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城4箱变1变压器	800	17.70%	578.4	578.4				85.56%
32298	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站2号配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-42.08%
32299	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干91	200	25.90%	128.2	128.2				-27.93%
32300	沈河	青年变	青年变348青特线	YHG_立新干青特线青特CKB换热站-1	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
32301	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台村照明综合（2022微）	400	29.85%	240.6	240.6				36.28%
32302	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺风箱变201间隔配电变压器	630	23.62%	0	0				-24.89%
32303	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园1号变电站1号变压器	400	12.25%	0	0		是		-48.46%
32304	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	格林馨港湾2配电室2号配电变压器	500	41.92%	0	0				-41.22%
32305	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	开发支8右5之1柱上变压器	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-50.04%
32306	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期2变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	7.89%
32307	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线歪头山分28	160	86.56%	5.5	5.5	2025年4月	是	2026年	-39.26%
32308	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线朱庄分17	100	99.60%	0	0	2025年4月	是	2027年	-30.22%
32309	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分23左18+1左1	400	37.05%	0	0				-60.56%
32310	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	金通桃花源箱式变电站2配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
32311	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	陆通环保公变台	100	52.00%	38.0	38.0				100.00%
32312	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维2变201配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	-6.10%
32313	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2局维变电站202配电变压器	800	2.40%	700.8	700.8				100.00%
32314	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期1箱式变电站配电变压器	630	57.14%	0	0				-38.92%
32315	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村2变电站1号变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年	-38.71%
32316	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区1变电站1变压器配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
32317	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线大队分08	200	64.20%	0	0		是	2026年12月	-20.59%
32318	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北台村照明	100	43.33%	0	0				-44.16%
32319	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分12右26右1	200	15.30%	0	0				29.11%
32320	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分38+1右14	400	0.60%	357.6	357.6				0.00%
32321	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3+2柱上变压器	315	38.10%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
32322	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府2箱式变电站1配电变压器	500	44.00%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
32323	于洪	光辉变	光东线	小微光辉1台区	400	67.20%	91.2	91.2				10.20%
32324	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期2箱变1母线1变压器	800	49.80%	0	0		是	2026年12月	-27.49%
32325	法库	新依变	依三线	10kV依三线棚菜支04	50	32.40%	0	0		是	2025年12月	-3.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32326	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线马虎干78右6左2+1变台	400	87.60%	9.6	9.6	2025年8月			100.00%
32327	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干苗圃分24柱上变压器	100	46.00%	0	0		是	2025年12月	-40.00%
32328	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	七星九龙湾小区局维变电站201配电变压器	400	8.40%	0	0		是	2026年12月	9.15%
32329	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光4箱变2变压器	800	47.63%	0	0		是		-47.81%
32330	开发	洞庭变	洞庭变55770吉利甲线	大坝甲线大坝甲线李官干大坝分18左6变压器	100	24.80%	65.2	65.2				-8.13%
32331	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分034	200	22.80%	134.4	134.4				-45.33%
32332	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市支01	315	40.76%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
32333	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑1站房2变压器	630	15.49%	0	0				-40.85%
32334	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村北二台区	400	31.50%	0	0				-44.59%
32335	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园5变电站2变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
32336	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区5变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
32337	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站1变压器	630	22.60%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
32338	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站2变压器	800	34.13%	0	0		是	2027年12月	-33.91%
32339	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城6变电站变压器	630	16.76%	0	0		是	2027年12月	-44.37%
32340	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城8号变电站2号变压器	1000	19.20%	0	0		是	2027年12月	-50.22%
32341	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子支自来水几7	200	30.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32342	于洪	范屯变	范工线	三供一业马三家铁路平房	200	6.90%	166.2	166.2				-42.17%
32343	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线大丁分04（清洁能源）	400	15.60%	297.6	297.6				13.14%
32344	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分123	100	78.40%	0	0				-37.29%
32345	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支53右10右5	100	18.60%	71.4	71.4				0.00%
32346	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区14变电站1变压器	630	56.83%	209.0	209.0				-40.98%
32347	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园3箱变2变压器	630	37.14%	333.0	333.0				-38.54%
32348	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站2变压器	630	74.29%	0	0		是		-42.87%
32349	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站2变压器	315	26.19%	201.0	201.0				-37.34%
32350	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32351	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分152变台	400	1.60%	0	0				3.06%
32352	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变1变压器	500	86.40%	0	0	2024年9月	是		-63.12%
32353	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线光辉二队	200	48.90%	82.2	82.2				-41.39%
32354	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站2变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
32355	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-44.95%
32356	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
32357	苏家屯	夹河变	河湾线	龙湖唐宁7号变电站201（甲）配电变压器	630	87.30%	0	0	2022年12月			-40.76%
32358	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园1变电站1变压器	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-43.91%
32359	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分五排支9右7变压器	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
32360	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园2变电站202	630	29.21%	383.0	383.0				-43.15%
32361	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
32362	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
32363	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城1变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	51.86%
32364	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达江湾城二期1变电站2变压器	800	25.50%	10.0	10.0		是	2027年12月	-43.28%
32365	沈北	道义变	道孝乙线	智慧双港中心1局维变电所202配电变压器	800	42.38%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32366	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香7变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是		-43.07%
32367	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变1变压器	630	5.59%	0	0		是	2026年12月	-46.52%
32368	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南干68+1	200	134.70%	0	0	2024年6月	是	2027年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32369	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供电	城北西环好日子公变台区	400	75.60%	0	0				100.00%
32370	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干11左2变台	200	45.85%	0	0				-33.98%
32371	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站1号变压器	500	18.00%	0	0				-41.00%
32372	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)矿建1变箱202配电变压器	630	45.08%	283.0	283.0				-10.89%
32373	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)矿建2变箱202配电变压器	630	33.33%	357.0	357.0				-16.23%
32374	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上干32左6柱上变压器	100	68.80%	0	0		是	2025年12月	-56.76%
32375	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	王秀台棚菜(2021微)	200	19.35%	141.3	141.3				-69.87%
32376	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干116左23变台	200	39.90%	100.2	100.2		是	2025年12月	-67.20%
32377	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分94+1左1变台	400	12.90%	0	0				-11.24%
32378	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡1变电站2变压器	800	40.50%	0	0				-39.57%
32379	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支2	200	25.50%	0	0		是	2028年	-43.34%
32380	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干23左7	315	19.37%	222.5	222.5				-40.88%
32381	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐滑乙线滑齐干53变压器	400	20.40%	0	0		是	2028年12月	19.34%
32382	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	毓庄村1机井(2020微)	400	49.50%	0	0				-36.10%
32383	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线化工支4(朱家香瓜园)	50	32.00%	0	0		是	2026年12月	-92.20%
32384	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-41.84%
32385	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4右2变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-46.27%
32386	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站1变压器	800	42.75%	378.0	378.0				-41.95%
32387	东陵	中马变	军影线	世博之春1箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-46.43%
32388	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚5号	50	14.80%	0	0		是	2026年6月	-47.61%
32389	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	万科东第3箱变2变压器	800	25.20%	518.4	518.4				91.88%
32390	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站1变压器	400	29.25%	243.0	243.0				-37.44%
32391	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区2号箱变2号变	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-32.80%
32392	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区2变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2028年12月	-10.71%
32393	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城三期4箱变1变压器	400	30.90%	0	0				-40.24%
32394	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站2号变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-47.41%
32395	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线60左3变台	400	67.50%	0	0		是	2025年12月	18.99%
32396	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府4变电站201间隔配电变压器	800	19.50%	564.0	564.0				25.11%
32397	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樯府2小区变电站1配电变压器	400	9.60%	0	0				100.00%
32398	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线孙贵台分支03	50	104.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.90%
32399	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西广宁台分支02	100	69.75%	0	0		是	2026年6月	-40.27%
32400	东陵	白沙变	白湖乙线	方大映川里3箱变2号变压器	630	5.40%	533.0	533.0				0.00%
32401	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区3箱变201间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年6月	-43.06%
32402	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线移民支02	200	31.65%	0	0		是	2026年12月	-24.42%
32403	于洪	光辉变	光南线	门台村新建台区分台	400	16.20%	295.2	295.2				100.00%
32404	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变1变压器	500	61.60%	142.0	142.0				-42.95%
32405	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站202间隔配电变压器	500	34.24%	0	0		是	2026年12月	-38.31%
32406	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	10千伏文方甲线46右18右4左1之2柱上变压器	400	48.90%	0	0				100.00%
32407	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地东水利支台	50	78.00%	6.0	6.0				-38.19%
32408	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜1箱变1配电变压器	500	58.56%	0	0		是	2025年12月	-39.29%
32409	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站202变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
32410	沈河	万柳变	万柳变276万东线	沈河教工住宅箱变2变压器	630	7.46%	0	0				-37.81%
32411	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线240变台	100	81.47%	0	0	2022年12月			-32.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32412	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干20左1柱上变压器	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-45.51%
32413	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	锦云天城一期1变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-5.93%
32414	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站1变压器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-37.10%
32415	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期4变电站201配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	14.68%
32416	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园6变电站201配电变压器	500	29.60%	302.0	302.0				-41.42%
32417	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园一期B区1箱变2变压器配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-37.26%
32418	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期6箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-42.27%
32419	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景3站房1变压器	630	35.56%	0	0				-35.68%
32420	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景6站房1变压器	630	50.29%	0	0				-42.68%
32421	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站201	800	62.10%	0	0		是	2028年12月	-41.87%
32422	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东北大棚新	100	65.40%	0	0				0.00%
32423	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲7右41	100	13.20%	0	0		是	2025年12月	-31.57%
32424	沈河	万柳变	万柳变284万国线	东陵区房地产实业公司	200	81.30%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-48.18%
32425	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利2支2	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
32426	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2027年12月	-38.69%
32427	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干32左1	200	36.00%	108.0	108.0				-88.30%
32428	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分52左5变台	50	79.20%	0	0		是	2025年12月	-33.68%
32429	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年	23.59%
32430	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19+1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
32431	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站201变压器	630	61.43%	180.0	180.0				-36.09%
32432	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变1变压器	800	35.63%	97.5	97.5				-40.30%
32433	和平	方型变	方型变442方青甲线	会武小区变电站配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年10月	-42.68%
32434	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站1配电变压器	500	39.60%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
32435	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委中台	160	58.75%	0	0				-40.55%
32436	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖南南台（2022微）	400	67.35%	0	0		是	2025年11月	-30.84%
32437	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线爱国村中台	315	52.06%	0	0		是	2025年8月	-36.98%
32438	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分25左3变台	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32439	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	农场分14右8右3	200	69.60%	0	0				17.63%
32440	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分英城子支6柱上变压器	400	26.55%	253.8	253.8				-33.43%
32441	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品1箱式变电站2配电变压器	800	52.88%	0	0		是	2025年12月	-18.81%
32442	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘7箱变（单）	630	34.60%	97.5	97.5				-42.61%
32443	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	蓝天佳苑1变电站201间隔配电变压器	800	24.00%	0	0				-41.08%
32444	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干246左3变台	200	82.50%	15.0	15.0	2025年4月	是	2025年12月	7.37%
32445	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山干宁山甲线电车分15柱上变压器	315	18.41%	0	0		是	2025年12月	-46.39%
32446	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居2变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-40.85%
32447	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区9变电站1变压器	800	18.38%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
32448	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站1配电变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
32449	浑南	安顺变	安顺变174年青线	泰奕青园1变电站2变压器	800	23.25%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
32450	于洪	大潘变	大祝线	大潘变405大潘线小潘村杨家洼子	100	44.00%	0	0				-34.62%
32451	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分13右1柱上变压器	400	74.40%	62.4	62.4				100.00%
32452	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分2左2号箱变配电变压器	630	68.89%	0	0				100.00%
32453	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区2变电站2变压器	630	2.54%	551.0	551.0				100.00%
32454	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡2箱变1变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-28.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32455	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫3变电站2变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年12月	-42.83%
32456	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘5箱变(单)	630	25.40%	97.5	97.5				-39.80%
32457	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区2局维变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0				100.00%
32458	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村16机井	50	80.80%	4.6	4.6	2025年8月	是	2025年10月	-40.73%
32459	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期3站房1变压器	630	20.83%	0	0		是	2025年	-42.41%
32460	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分30右7右2	200	17.40%	145.2	145.2				100.00%
32461	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站1配电变压器	800	57.38%	0	0		是	2025年12月	-35.35%
32462	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分16加1左支4变压器	100	50.70%	0	0		是	2026年12月	-54.18%
32463	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期8箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-454.29%
32464	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	6.80%	332.8	332.8				97.96%
32465	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分69变台	200	116.70%	0	0	2025年8月			-33.82%
32466	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支10右6变台	400	19.13%	0	0				-41.54%
32467	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分14左5左1变台	200	37.80%	104.4	104.4		是	2025年12月	0.03%
32468	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于1台	315	14.57%	0	0		是	2025年	-56.07%
32469	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园17号小区变电站202配电变压器	500	61.12%	0	0				-34.62%
32470	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇1箱变2变压器	800	53.70%	290.4	290.4				57.33%
32471	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七3变电站1变压器	630	31.11%	0	0				-35.39%
32472	开发	化学变	化学变95364化发甲线	西棠小区2变电站2变压器	800	14.10%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32473	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村7机井	50	60.80%	0	0		是	2025年11月	-64.26%
32474	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分18+1柱上变压器	400	43.25%	0	0		是	2025年12月	-63.26%
32475	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区2变电站102配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	1.31%
32476	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	富丽新村变电站1号变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年	-43.31%
32477	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线129变台	200	58.35%	0	0				-37.09%
32478	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干57左1变台	400	35.70%	0	0				-25.16%
32479	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支小辛南台支005	50	48.60%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
32480	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支大辛葡萄园支西关大棚支14	50	22.80%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
32481	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨村春芝建材商店公变台区	400	27.90%	0	0				100.00%
32482	和平	方型变	方型变442方青甲线	经纬家园202间隔配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年10月	5.24%
32483	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方乙线元江街8变电站配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32484	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线104右10变台	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-12.37%
32485	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站2011变压器	630	64.00%	163.8	163.8				-42.47%
32486	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区3变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-43.65%
32487	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期-2小区2局维变电站201配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2026年12月	70.10%
32488	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分小北支95变台	400	31.65%	0	0				-38.36%
32489	苏家屯	曹仲变	曹仲变51342曹浑甲线	浑河甲线122左2	200	3.90%	147.6	147.6				100.00%
32490	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区1变电站202变压器	800	28.88%	489.0	489.0				-43.63%
32491	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊1变电站1变压器	630	55.24%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
32492	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器201	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	19.07%
32493	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑二期小区1变电站1变压器	400	46.20%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
32494	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村支06	400	33.60%	225.6	225.6				12.34%
32495	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区2变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
32496	沈北	新城子	新城线	安宇花园3变电站2变压器配电变压器	500	62.40%	0	0		是	2026年12月	-34.73%
32497	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲地三期9变电站1变压器配电变压器	630	66.67%	0	0		是	2026年12月	-40.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32498	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分3箱变配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32499	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干62+1右1	200	30.60%	0	0				-18.70%
32500	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线电影院支08	200	90.90%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-33.63%
32501	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山几线49	200	39.30%	97.3	97.3		是	2025年12月	-35.53%
32502	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站1号变压器	630	53.65%	229.0	229.0				-49.16%
32503	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府1箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-28.18%
32504	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-43.26%
32505	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干5	400	71.70%	0	0		是	2028年12月	-40.13%
32506	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左9右2	50	42.40%	0	0		是	2027年	-22.99%
32507	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里5号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	22.20%	0	0				4.61%
32508	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干61右15	100	79.20%	0	0		是	2026年	-44.89%
32509	于洪	高明变	高北线	高北56左7左8右1加1小微台区	200	26.70%	0	0				0.00%
32510	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右17	30	126.00%	0	0	2022年12月	是	2027年	-42.51%
32511	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左1	200	24.00%	0	0				-30.08%
32512	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发干支05	200	43.20%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
32513	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛1变电站201	500	16.00%	370.0	370.0				-43.44%
32514	于洪	光辉变	光南线	小微高台西1台	200	21.30%	137.4	137.4				-118.42%
32515	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站1号变压器	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-39.35%
32516	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站2主变	500	40.40%	248.0	248.0				-50.43%
32517	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂1箱式变电站1配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	24.70%
32518	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑建乙线建设干84柱上变压器	400	37.05%	211.8	211.8				-12.39%
32519	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区2期局维变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				-8.90%
32520	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干41公变	315	45.71%	0	0				-45.82%
32521	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园C1区3变2号201配电变压器	630	86.98%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-39.51%
32522	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分花牛堡山下支3（花牛堡村山下台）	400	13.80%	304.8	304.8				100.00%
32523	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线靠山屯村台	200	36.30%	0	0		是	2025年11月	-30.79%
32524	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线长沟子大棚子支012	100	99.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-53.50%
32525	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸H园1变电站2变压器	630	20.63%	437.0	437.0				-38.67%
32526	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支3右分2变压器	100	20.40%	0	0				-60.42%
32527	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线37	200	54.00%	72.0	72.0				-29.23%
32528	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	黄旗堡村6机井	50	28.40%	0	0		是	2025年11月	-110.41%
32529	皇姑	怒江变	10kV怒宇线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0				-36.80%
32530	于洪	得胜变	得山线95478	小微翟家社区一区（西）	400	50.10%	0	0		是	2025年8月	-25.04%
32531	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城2号箱变1号变压器	800	7.50%	660.0	660.0				0.00%
32532	东陵	李相变	李古线	德胜花园3箱变1变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-30.89%
32533	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区11变电站1变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
32534	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	石化分10右7	400	40.50%	198.0	198.0				100.00%
32535	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左2+1柱上变压器	315	57.78%	0	0				-24.77%
32536	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻辉水支10	400	26.70%	0	0		是	2027年	100.00%
32537	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站1变压器	500	35.84%	270.8	270.8				-40.29%
32538	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛半54右4右1变台	400	41.40%	194.4	194.4				39.12%
32539	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁青工家园变电站201间隔变压器	630	9.84%	505.0	505.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32540	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干65右6左1加1	400	57.90%	0	0		是		-36.86%
32541	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	前房身一组照明（微）	200	37.40%	0	0				-49.83%
32542	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-6变电站2柜配电变压器	315	52.83%	117.1	117.1				-42.80%
32543	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区5变电站2变压器	500	32.64%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
32544	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤8变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.76%
32545	辽中	浦东变	浦东变91452蒲排线	富兴经典2号箱变201间隔配电变压器	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-25.11%
32546	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16右3变台	200	57.90%	23.8	23.8				-28.73%
32547	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干46加1右分1变压器（清洁能源）	400	32.40%	230.4	230.4				14.08%
32548	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干晚枫分69右1柱上变压器	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32549	沈北	道义变	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期202配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-24.29%
32550	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分31变压器	400	19.20%	283.2	283.2				-34.51%
32551	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园2箱变1配电变压器	630	29.71%	325.6	325.6				-41.92%
32552	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干223变台	200	38.70%	102.6	102.6		是	2025年8月	-37.51%
32553	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支9右1变台	200	51.30%	0	0				0.13%
32554	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干164右1	200	30.00%	0	0				5.21%
32555	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左9+2左2	200	27.30%	0	0				0.00%
32556	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子线飞机厂支022	50	35.40%	27.3	27.3				-78.31%
32557	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园5变电站2变压器	630	18.41%	0	0				-40.94%
32558	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分15柱上变压器	400	15.00%	0	0				-44.93%
32559	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园2变电站1变压器	630	24.63%	411.8	411.8				-41.43%
32560	于洪	大兴变	兴光线	大兴小微4号台	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%
32561	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观一二三组新	200	42.00%	0	0				0.00%
32562	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾9箱式变电站201间隔配电变压器	400	38.63%	0	0		是	2025年12月	-38.59%
32563	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	盛世御景六期2变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	13.50%
32564	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大西分03	200	44.10%	91.8	91.8				-36.26%
32565	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园2号变电站2号变压器	630	40.32%	0	0				-39.44%
32566	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	广场分2	100	64.20%	25.8	25.8				-19.41%
32567	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景1箱变2变压器	500	53.20%	184.0	184.0				-37.18%
32568	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站1变压器	630	27.05%	0	0				-38.50%
32569	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分44收兵台支42左5柱上变压器	400	38.10%	10.0	10.0				-22.93%
32570	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站202	800	31.80%	0	0		是	2028年12月	-36.91%
32571	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海5期变压器	800	41.63%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
32572	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区3变电站2变压器	800	27.38%	501.0	501.0				-38.85%
32573	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线图颜太分16左6变台	400	13.50%	306.0	306.0				100.00%
32574	康平	张强变	张强变76266张强线	二道沟（2）台	200	27.15%	0	0		是	2026年6月	-30.07%
32575	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区3变电站2变压器	630	31.90%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
32576	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区1变电站1变压器	630	11.75%	493.0	493.0				100.00%
32577	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右30	400	33.90%	224.4	224.4				-14.82%
32578	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰东支1	200	87.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-25.75%
32579	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	太湖明珠花园二期2局维变201配电变压器	800	29.75%	0	0		是	2026年12月	-16.85%
32580	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	张家西1台支3	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	13.98%
32581	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区2变电站1号配电变压器	800	40.80%	393.6	393.6				-12.30%
32582	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干闸北分12+1柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-43.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32583	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	靠山屯西台(2020微)	400	20.40%	48.4	48.4				-51.35%
32584	大东	如意变	如意变80846如望甲线	卫士2箱变2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-42.46%
32585	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站202变压器	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
32586	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙西分3左1	315	39.37%	0	0				-38.54%
32587	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站2变压器	630	35.05%	0	0				-41.05%
32588	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站2号变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
32589	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期6箱变1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
32590	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站1变压器	500	21.20%	0	0		是	2027年12月	-37.43%
32591	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城9变电站变压器	630	11.05%	0	0		是	2027年12月	-44.34%
32592	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分大造屯支大造屯村几造化养殖场 甲1	200	53.10%	0	0		是	2025年12月	-35.07%
32593	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干167左3+1左2	400	16.35%	0	0		是	2026年	1.11%
32594	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分43右1左2	200	64.80%	0	0		是	2026年	0.73%
32595	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月1箱式变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	37.64%
32596	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干园区分4左支2（一站式）	200	92.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.02%
32597	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线算草沟分东算支25	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-19.40%
32598	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右12+1右1	400	15.00%	300.0	300.0				0.58%
32599	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线164	200	61.20%	57.6	57.6				-49.19%
32600	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站1变压器	630	36.06%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
32601	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分8	100	10.80%	0	0				-81.94%
32602	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都9号变电站201配电变压器	800	37.88%	0	0				-41.84%
32603	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷3变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-43.59%
32604	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线58右支2柱上变压器	315	20.83%	0	0		是	2026年12月	-58.85%
32605	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅7箱变1变压器	630	26.20%	0	0		是	2026年12月	-40.34%
32606	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘1变电站201间隔配电变压器	400	43.80%	97.5	97.5				-5.28%
32607	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众干12箱变1变压器	630	16.57%	462.6	462.6				-41.69%
32608	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区3变电站1变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-41.58%
32609	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区6变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
32610	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地6号变电站1变压器	400	45.00%	0	0				-43.15%
32611	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分73右支02	100	104.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-32.23%
32612	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站1变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-41.29%
32613	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里7号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	70.88%	153.0	153.0				-36.00%
32614	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡1号变电站2变压器	500	31.20%	0	0				-37.96%
32615	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾3箱变2变压器	800	14.10%	607.2	607.2				-2.23%
32616	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支11杆（市场台）	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
32617	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	14.80%	300.8	300.8				59.45%
32618	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿北井分3台	400	4.20%	0	0				0.00%
32619	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变1变压器	630	40.00%	6.9	6.9				-39.94%
32620	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园4箱式变电站2配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32621	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期2变电站2变压器	630	44.76%	285.0	285.0				-41.41%
32622	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-37.48%
32623	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德2箱变2变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年6月	14.05%
32624	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分水利支25右3变台	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	0.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32625	新民	梁山变	梁山变200汤电线	汤电干71变台	200	30.00%	120.0	120.0				-31.65%
32626	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
32627	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵8队台	200	49.00%	82.0	82.0				-29.99%
32628	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站201配电变压器	630	52.70%	235.0	235.0				-41.00%
32629	沈北	农高变	农高变70358农海线	农高变农海干南沟分34+1(一站式)	200	6.00%	0	0		是	2026年12月	-1.46%
32630	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线72左1右6变台	100	11.20%	23.8	23.8				-66.91%
32631	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府4号变电站1号变压器	630	86.03%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-35.94%
32632	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑8变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	-42.12%
32633	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变2变压器	630	26.29%	0	0		是		-45.53%
32634	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房南支15	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
32635	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一中支01	100	63.60%	0	0		是	2026年12月	-25.57%
32636	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53右12	200	45.60%	0	0		是	2027年	-45.23%
32637	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	YHG_96101部队后勤部住宅1变压器1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32638	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	绿厦爵士汇二期变电站202配电变压器	630	41.90%	303.0	303.0				-46.06%
32639	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(三期)1箱变1变压器	400	49.20%	163.2	163.2				-29.19%
32640	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区1变电站201间隔配电变压器	630	83.05%	0	0	2025年6月			-53.46%
32641	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸二期二号3号箱变1号变考核	800	31.80%	0	0		是	2025年12月	11.52%
32642	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴隆台街道单家村箱变201配电变压器	630	34.92%	0	0				-21.68%
32643	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城公馆2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	13.65%	481.0	481.0				19.35%
32644	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城3箱式变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-31.32%
32645	东陵	祝家变	祝高线	祝高线30左4柱上变压器	200	65.10%	0	0		是	2026年12月	5.61%
32646	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线018左分3	100	78.30%	0	0				-22.29%
32647	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分国忠支02	200	16.50%	147.0	147.0				-29.92%
32648	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	鑫丰金园2箱变201配电变压器	630	20.00%	377.6	377.6				-44.40%
32649	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干179左1柱上变压器	100	23.40%	0	0		是	2026年12月	-28.58%
32650	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站1配电变压器	630	26.98%	0	0				-42.93%
32651	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	汇锦华府1号变电站202配电变压器	630	41.90%	0	0				-36.48%
32652	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	-46.32%
32653	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区1箱变201配电变压器	315	27.30%	197.5	197.5				-43.55%
32654	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区3号	400	0.00%	360.0	360.0		是	2025年10月	0.00%
32655	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干8右1变台	315	28.89%	192.5	192.5				-41.85%
32656	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支083	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
32657	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三北大棚地(2022微)	315	13.43%	241.2	241.2				-64.93%
32658	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁3号箱变变压器配电变压器	630	17.46%	0	0				-43.19%
32659	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-43.24%
32660	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分25+1	200	52.20%	0	0				-29.44%
32661	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲3之1柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-7.83%
32662	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线高楼分23右2	100	75.00%	0	0				-85.93%
32663	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分2变压器	315	91.43%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-38.93%
32664	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线161右11变台	200	56.60%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
32665	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干15	400	66.00%	0	0		是	2028年12月	-43.08%
32666	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干41	315	29.71%	189.9	189.9				-36.94%
32667	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干25+1	250	0.00%	225.0	225.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32668	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖甲线林校分20左5左4	160	76.00%	0	0		是	2026年	-37.38%
32669	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右1	315	21.90%	214.5	214.5				-41.37%
32670	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左2变压器	250	5.76%	0	0		是	2025年12月	-54.30%
32671	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分17变压器	100	7.50%	0	0		是	2025年12月	-31.29%
32672	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之4变压器	100	52.80%	0	0		是	2025年12月	-4.12%
32673	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分57变压器	315	28.19%	0	0		是	2025年12月	-48.04%
32674	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	郑农乙线郑农干15右5变压器	315	88.13%	5.9	5.9	2022年12月			-39.14%
32675	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左3变压器	315	19.68%	0	0		是	2025年12月	-52.23%
32676	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右4公变	400	82.50%	30.0	30.0	2024年6月			-31.10%
32677	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干13公变	400	67.20%	91.2	91.2				-41.61%
32678	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左5左1公变	400	7.25%	0	0		是	2026年12月	-38.33%
32679	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干桥北分5	315	71.11%	0	0				-43.53%
32680	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右4公变1	500	46.40%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
32681	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干41公变	315	88.89%	3.5	3.5	2023年8月			-40.01%
32682	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干10柱上变压器	315	44.76%	0	0		是	2025年12月	-56.12%
32683	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分12之1柱上变压器	315	36.06%	0	0		是	2025年12月	-29.06%
32684	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分22柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
32685	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干57左1	400	48.00%	0	0		是		-41.81%
32686	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干30	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
32687	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	南宁北分2+1	315	37.71%	164.7	164.7				-27.97%
32688	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线83	315	63.49%	83.5	83.5				-37.10%
32689	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左3右3	315	11.11%	248.5	248.5				-52.36%
32690	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线94	200	41.00%	98.0	98.0				-41.17%
32691	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分5左2公变1	400	58.00%	0	0		是	2026年12月	-46.10%
32692	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右4变台	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
32693	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左6变台	400	27.30%	0	0		是	2025年12月	-36.99%
32694	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分20	315	15.87%	0	0				-42.27%
32695	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景七分12右1	400	44.75%	181.0	181.0				-44.12%
32696	和平	太原变	太原变088民族甲线	兴文分7	315	57.14%	0	0		是	2027年12月	-41.13%
32697	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干31右1	200	12.40%	0	0				-31.69%
32698	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右14柱上变压器	400	58.00%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
32699	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干67	200	7.20%	0	0		是	2028年12月	-42.94%
32700	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线40	315	13.65%	240.5	240.5				-31.15%
32701	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分7	315	17.46%	0	0				-38.23%
32702	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右4	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-40.98%
32703	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星干55左1	315	11.11%	0	0		是	2028年12月	-49.70%
32704	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82左5变台	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
32705	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干7左8柱上变压器	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-16.26%
32706	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分12左2柱上变压器	315	16.83%	230.5	230.5				-50.05%
32707	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分7右3	400	31.00%	236.0	236.0				-10.89%
32708	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干126公变2	315	76.19%	0	0		是	2026年12月	-43.62%
32709	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右28	200	34.50%	0	0				-30.02%
32710	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支8	315	37.08%	0	0				-41.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32711	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站201开关之4柱上变压器	315	64.00%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
32712	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	环北花园箱变1	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
32713	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	朝一中1箱变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
32714	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变1号变	400	35.00%	0	0		是	2025年12月	-37.32%
32715	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
32716	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变1号变	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-38.95%
32717	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区6变电站1变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-42.23%
32718	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站201	500	21.76%	341.2	341.2				-39.72%
32719	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二3箱变1号变	800	36.90%	363.7	363.7				-43.09%
32720	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变1号变	630	58.10%	201.0	201.0				-40.88%
32721	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变1号变	630	14.60%	363.7	363.7				-43.19%
32722	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变2号变	630	20.00%	363.7	363.7				-41.88%
32723	和平	三好变	三好变178科技乙线	金源新村一次1#主变	630	62.10%	0	0				-38.09%
32724	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变2号变	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
32725	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	鑫荣家园21主变	800	21.75%	546.0	546.0				-43.35%
32726	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-42.00%
32727	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	后勤干休所箱变1	630	11.05%	380.0	380.0		是	2025年12月	-46.89%
32728	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变2变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-41.17%
32729	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	太平庄1箱变1号变	500	55.20%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
32730	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街8变电站201柜	400	36.80%	212.8	212.8				-39.86%
32731	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工南小区变电站201柜	400	58.50%	126.0	126.0				-44.69%
32732	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园2变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
32733	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路1变电站201柜	315	24.76%	205.5	205.5				-44.32%
32734	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站201变压器	500	26.88%	315.6	315.6				-52.17%
32735	铁西	重工变	重工变10870城治线	北一路2变电站201柜	500	17.60%	362.0	362.0				-49.09%
32736	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站201柜	630	39.37%	0	0		是	2028年12月	-42.59%
32737	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站201柜	630	41.27%	0	0		是	2028年12月	-45.87%
32738	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	鑫丰馨园2变电站202柜	630	0.00%	567.0	567.0		是	2028年12月	0.00%
32739	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星小区变电站201柜	315	37.78%	164.5	164.5				-40.82%
32740	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园31主变	630	49.21%	257.0	257.0				-36.29%
32741	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32742	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥三期2箱变1号变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
32743	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	112小区1箱变1变压器	630	68.19%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
32744	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站1号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
32745	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变1变压器	400	32.80%	0	0		是	2026年12月	-44.55%
32746	沈河	站前变	站前变240光达线	光达1变电站1变压器	800	4.20%	686.4	686.4				-35.18%
32747	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	桃园3变电站1变压器	800	42.30%	0	0		是	2026年12月	-50.77%
32748	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	润来庭院小区变电站202柜	315	29.84%	189.5	189.5				-46.15%
32749	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区5变电站202	630	55.24%	219.0	219.0				-35.59%
32750	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	勒石南巷2箱变1变压器	400	29.70%	0	0				-35.00%
32751	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变1变压器	500	29.12%	0	0		是		-40.05%
32752	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期4箱变1变	630	21.59%	431.0	431.0				-46.84%
32753	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安2箱变2变压器	630	39.37%	319.0	319.0				-44.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32754	沈河	青年变	青年变370青军线	天光花园箱变2变压器	630	29.90%	0	0				-40.00%
32755	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站2变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-39.51%
32756	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-1箱变1变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	-49.73%
32757	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	医院2箱变1变压器	315	54.86%	6.9	6.9				-48.89%
32758	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站2变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
32759	大东	顺城变	顺城变40084高品甲线	尚品天城一期1箱变1变	630	31.75%	367.0	367.0				-47.46%
32760	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强5箱变1变压器	630	42.22%	0	0				-42.35%
32761	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都3变电站201变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-40.53%
32762	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭4变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
32763	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站1变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
32764	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站2变压器	400	48.30%	0	0		是	2025年12月	-44.12%
32765	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站1号变压器	630	45.71%	0	0				-38.67%
32766	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城1箱变1变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
32767	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠1箱变1变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-44.91%
32768	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变201变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
32769	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代1变电站202	630	38.41%	325.0	325.0				-39.33%
32770	沈河	青年变	青年变350青大线	金城箱变1变压器	630	53.02%	0	0		是	2026年6月	-42.50%
32771	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁2201	630	14.29%	477.0	477.0				-45.21%
32772	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变1变压器	315	33.90%	0	0				-40.41%
32773	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站201	500	27.84%	310.8	310.8				-41.80%
32774	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站201柜	630	26.35%	401.0	401.0				-42.48%
32775	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区1变电站1变压器	630	18.73%	449.0	449.0				-45.00%
32776	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠1箱变1号变	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
32777	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期32主变	500	28.00%	0	0				-36.53%
32778	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线9右2	200	75.30%	0	0				11.58%
32779	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分上河支12右3变台	200	21.30%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
32780	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	19.37%	0	0				7.08%
32781	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾2变电站101变压器	630	18.81%	0	0				-43.37%
32782	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线39左4柱上变压器	400	55.20%	139.2	139.2		是	2025年12月	-37.22%
32783	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站1变压器	630	61.27%	181.0	181.0				-37.04%
32784	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变1变压器	500	26.80%	316.0	316.0				-35.56%
32785	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科别墅充电桩箱变变压器	630	63.81%	165.0	165.0				4.25%
32786	新民	金五台	金五台变718三台线	三台于107左16变台	200	28.50%	123.0	123.0				-57.03%
32787	东陵	水家变	水李线	水李线74右14柱上变压器	630	70.16%	10.0	10.0				6.70%
32788	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景三期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-126.81%
32789	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城2变电站201	400	61.60%	113.6	113.6				-41.16%
32790	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区3变电站2变压器	800	37.20%	0	0		是	2025年12月	-29.71%
32791	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	巴黎泉乡2变电站1变压器	500	9.60%	402.0	402.0				-37.68%
32792	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线古家子村南	100	23.70%	0	0				-35.82%
32793	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站202间隔配电变压器	630	42.22%	0	0				-38.09%
32794	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京于64右8左15+1变台	200	77.20%	25.6	25.6				100.00%
32795	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯腰岭岗雨泽淡水鱼公变台区	200	33.60%	0	0		是	2026年6月	100.00%
32796	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分13右2变台	400	60.60%	0	0		是	2025年12月	5.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32797	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分12左3柱上变压器	400	62.40%	0	0		是	2025年12月	-39.07%
32798	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支107左13变台	400	15.30%	0	0				100.00%
32799	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区1变电站1配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	28.88%
32800	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站2号变压器	400	20.00%	0	0		是		-44.13%
32801	康平	田家变	田家变76148海洲线	沈阳2台	50	65.00%	0	0		是	2026年12月	-22.33%
32802	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线红发分1	200	6.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
32803	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农行支路嵩养殖场几1	400	9.30%	322.8	322.8				0.00%
32804	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干28左1变台柱上变压器	100	69.60%	0	0		是	2025年12月	-34.70%
32805	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线十间房北台	200	12.80%	154.4	154.4				-25.19%
32806	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区1局维变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	7.65%
32807	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站201配电变压器	800	15.25%	0	0				-39.61%
32808	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友西台分支04	100	98.70%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-31.07%
32809	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分5变台	50	124.80%	0	0	2025年6月			-35.22%
32810	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南于13右5柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-55.31%
32811	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区3变电站2变压器	800	11.40%	308.3	308.3				100.00%
32812	康平	四家子	四家子变1207四长线	六家子二分台1柱上变压器	200	33.20%	113.6	113.6				-34.59%
32813	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓C座202间隔配电变压器	800	16.80%	585.6	585.6				-32.26%
32814	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村3号变电站202间隔配电变压器	400	45.00%	0	0				-33.24%
32815	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站1配电变压器	500	43.84%	0	0				-37.87%
32816	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊7号变电站2变压器	630	32.76%	0	0				-42.79%
32817	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支62	200	57.00%	0	0		是	2027年	-42.73%
32818	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	黎明里小区箱变1变压器	630	30.79%	373.0	373.0				-36.25%
32819	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区1箱变201间隔配电变压器	400	34.40%	0	0		是	2025年12月	-35.89%
32820	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-38.75%
32821	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站2配电变压器	800	50.63%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
32822	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府南支07(哥府南台)	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-31.66%
32823	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线凡家店台	200	33.90%	112.2	112.2				-33.22%
32824	于洪	高明变	高北线	弓匠社区2变电站3变压器	630	14.98%	0	0				-43.94%
32825	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西南台几7大孤家子西3台	400	11.25%	315.0	315.0				-10.25%
32826	和平	花园变	花园变761御景甲线	19+1新世界KBA201间隔配电变压器	630	32.51%	362.2	362.2				-16.56%
32827	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线后村大棚	200	42.40%	0	0		是	2026年6月	-40.58%
32828	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车一线轿车干7	315	2.22%	276.5	276.5				-631.46%
32829	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干南王岗分17左2变台	80	45.75%	35.4	35.4				-47.17%
32830	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分39变台	200	32.55%	114.9	114.9				-37.55%
32831	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房1变压器	500	27.20%	314.0	314.0				-40.47%
32832	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分27变台	200	14.40%	151.2	151.2				-43.14%
32833	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤7变电站2变压器	500	31.68%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
32834	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高北照明	400	29.70%	241.2	241.2		是	2025年	-16.02%
32835	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁南几7	160	35.25%	0	0		是	2025年11月	-32.89%
32836	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	煤炭监察局箱变202配电变压器	400	12.60%	309.6	309.6				3.67%
32837	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	电网_pms_五五分15左支004	200	35.85%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
32838	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郛舍二期一1局维变电所202配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	92.99%
32839	沈北	清水变	清王线	周凤安	400	45.90%	0	0		是	2026年12月	-41.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32840	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺村A（绝缘）	200	89.10%	1.8	1.8	2022年12月			-22.43%
32841	于洪	大潘变	大视线	弘泽国际二期4变电站1变压器	630	37.78%	0	0				-44.10%
32842	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	建谷线壕上支小微1台	200	50.70%	0	0				100.00%
32843	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	清泉分1	400	29.10%	0	0				100.00%
32844	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分2右2	100	77.60%	0	0		是	2026年	-14.72%
32845	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区1变电站2变压器	630	53.81%	228.0	228.0				-41.16%
32846	辽中	养土堡	养土堡变1184腰屯线	腰屯小三家子照明（微）（改造）新	630	7.30%	273.7	273.7				0.00%
32847	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭5箱变2变压器	800	35.25%	0	0				-34.71%
32848	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴井支14变台	200	17.40%	0	0				1.05%
32849	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园38号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	25.40%	0	0				-11.33%
32850	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡13变电站2变压器	630	5.40%	533.0	533.0				-47.75%
32851	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干53+1左1	315	36.19%	0	0		是	2027年	-23.63%
32852	大东	望花变	望花变70256望北乙线	沈大公寓1站内变压器	400	20.70%	0	0				-41.25%
32853	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线前屯西台几2	315	71.11%	0	0		是	2025年12月	-30.06%
32854	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都13号变电站201配电变压器	630	42.67%	0	0				-38.23%
32855	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线王家荒	80	47.50%	0	0				-64.48%
32856	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡政府房管所	250	41.60%	0	0				-42.01%
32857	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅8变电变8变压器	630	31.11%	0	0				-34.84%
32858	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左7右6变台	200	46.35%	87.3	87.3				-25.40%
32859	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区4变电站2变压器	800	40.50%	396.0	396.0				-40.11%
32860	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城北台	400	65.10%	0	0				-37.21%
32861	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分10+1左支9台区	100	32.70%	57.3	57.3				-64.99%
32862	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分146右6右13变台	160	75.00%	0	0				-39.82%
32863	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园2变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
32864	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光5号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	30.90%	0	0				14.91%
32865	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天4箱式变电站配电变压器	400	25.20%	259.2	259.2				-43.90%
32866	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线21左6右9变台	200	21.30%	23.8	23.8				-27.80%
32867	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期2号变电站2号变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
32868	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右2变台	100	28.00%	62.0	62.0		是	2025年12月	-42.97%
32869	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水文支26右5变台	100	84.10%	5.9	5.9	2025年5月			-38.97%
32870	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分29+1左5变台	400	39.60%	0	0				-47.25%
32871	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城5变电站1变压器	500	67.20%	0	0				-38.04%
32872	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	七星大厦1号变电站2变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年12月	-41.02%
32873	于洪	得胜变	得胜线95444	林溪郡三期2站房2配电变压器	630	11.43%	0	0				100.00%
32874	东陵	世园变	世满甲线	沈阳龙玺上水溪谷一期别墅1号变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-37.88%
32875	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖贰公变台区	400	63.60%	105.6	105.6				100.00%
32876	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_佳苑家园1箱式变电站1号配电变压器	200	59.00%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
32877	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园2配电室201间隔配电变压器	630	49.84%	253.0	253.0				-41.10%
32878	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-43.98%
32879	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德国小区二期2箱式变电站201间隔配电变压器	630	4.19%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32880	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区3变电站201配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32881	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支6左4变台	50	58.20%	15.9	15.9				-32.81%
32882	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	YHG_辽宁大学生公寓改造工程变电站2号配电变压器	630	49.90%	0	0				-43.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32883	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站2号变压器	630	14.60%	0	0		是	2027年12月	-41.77%
32884	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	YHG_新汉城8箱式变电站1号配电变压器	315	123.43%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-42.49%
32885	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV镇东线镇东干02	50	80.80%	4.6	4.6	2025年8月			100.00%
32886	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线181左3变台	200	27.60%	23.8	23.8				11.85%
32887	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾三期2箱式变电站2配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-43.78%
32888	东陵	孙家寨	孙张线	炎帝分10左4柱上变压器	200	41.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32889	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线104右分5	200	53.60%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
32890	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西南台新	100	64.65%	0	0				0.00%
32891	沈河	大东变	大东变054城南乙线	庆余家园配电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32892	苏家屯	桃仙变	桃仙变6254莫山线	莫七六分2左1	200	22.80%	0	0				-27.19%
32893	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	朱庄子分7+1左10	200	7.80%	164.4	164.4				100.00%
32894	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前村新棚区东台	160	60.75%	0	0				-45.90%
32895	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	沈阳市第一二〇中学图书馆箱式变电站1配电变压器	315	85.71%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-35.49%
32896	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站1配电变压器	500	38.40%	0	0				-43.88%
32897	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站1变压器	630	15.75%	467.8	467.8				-3.38%
32898	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源3局维变电站201配电变压器	800	18.50%	0	0		是	2026年12月	19.29%
32899	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街1大棚	315	16.89%	230.3	230.3				-33.07%
32900	东陵	祝家变	祝滨线	10kV祝滨线73左5左2右1柱上变压器	200	9.60%	0	0		是	2026年12月	-126.24%
32901	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二分支线002	160	34.50%	0	0		是	2026年12月	-33.46%
32902	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	苏北路市场箱式变电站1号配电变压器	630	20.32%	0	0				-41.58%
32903	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站1号配电变压器	500	30.00%	0	0		是	2027年12月	-40.81%
32904	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线141	160	37.81%	0	0				-39.74%
32905	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-37.02%
32906	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线154	250	16.08%	0	0		是	2025年12月	-29.14%
32907	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线050	400	34.35%	222.6	222.6				-32.90%
32908	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线沙场分12右2	100	57.30%	0	0				-197.02%
32909	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左10柱上变压器	400	80.10%	0	0	2025年8月			-46.61%
32910	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰街9变电站201	400	16.50%	0	0		是	2028年12月	-49.50%
32911	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分15左4柱上变压器	400	19.60%	0	0		是	2025年12月	-50.12%
32912	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	吴家岗北灯新	200	20.40%	139.2	139.2				100.00%
32913	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分26+1右19	200	11.40%	0	0		是	2025年	-4.54%
32914	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融1小区01台箱式变电站1号配电变压器	400	50.10%	0	0				-46.42%
32915	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分苗家沟北台支15	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	4.35%
32916	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东砖分东砖支农机几1	200	57.90%	64.2	64.2				-24.51%
32917	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线62左1变台	200	60.00%	60.0	60.0				0.00%
32918	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站1变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-37.61%
32919	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期4小区变电站201配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	11.42%
32920	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城15号变电站202间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				-45.63%
32921	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	高速支29	200	40.50%	0	0				0.00%
32922	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期2号变电站1号配电变压器	630	15.87%	467.0	467.0				-25.46%
32923	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干大棚分96右2变台	400	15.60%	0	0				94.41%
32924	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪于129左1	200	25.50%	0	0		是	2025年	-12.29%
32925	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座8变电站201变压器	630	21.27%	433.0	433.0		是	2026年12月	-47.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32926	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府3号变电站201间隔（苏融线）配电变压器	630	23.17%	421.0	421.0				19.63%
32927	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区1变电站201变压器	630	44.95%	0	0		是	2028年12月	-40.20%
32928	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥卜7队台	200	42.00%	96.0	96.0				-43.34%
32929	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北山分1右8柱上变压器	250	75.84%	35.4	35.4				-33.87%
32930	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干81	400	18.60%	0	0		是	2026年	-26.47%
32931	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变2号考核	630	14.92%	0	0		是	2025年9月	26.78%
32932	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线王树行分王树行北支4	200	30.60%	118.8	118.8				-29.63%
32933	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光5箱变2变压器	800	90.75%	0	0	2025年8月	是		-40.55%
32934	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑1变电站202	500	18.88%	355.6	355.6				-43.52%
32935	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分29左13	100	41.60%	48.4	48.4				-51.49%
32936	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂2号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	49.84%	0	0				-8.86%
32937	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台村（2021微）照明	200	57.60%	64.8	64.8				-5.04%
32938	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄照明	400	22.60%	0	0		是	2025年11月	-26.86%
32939	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房一、三、四组照明	100	144.40%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.58%
32940	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分25	200	28.60%	122.8	122.8				-15.86%
32941	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站1号变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-45.91%
32942	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	白家岗棚菜新区（仅换变压器）改造	100	17.00%	0	0				7.60%
32943	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区2箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-35.07%
32944	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区3箱式变电站2配电变压器	800	31.13%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
32945	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分18柱上变压器	400	42.00%	0	0				-21.80%
32946	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南乙线66右5右2	200	100.50%	0	0	2025年6月			100.00%
32947	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期4变电站2变压器	500	29.76%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
32948	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线钱家沟32南2	400	19.20%	283.2	283.2		是	2025年11月	46.74%
32949	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地1变电站1变压器	500	38.00%	260.0	260.0				-42.16%
32950	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站202配电变压器	800	33.75%	0	0				-36.06%
32951	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区9变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-37.69%
32952	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	雍景湾小区1配电室102配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-18.24%
32953	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干22柱上变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
32954	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区2变电站202配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2026年12月	27.88%
32955	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春四期A区3变电站202变压器	630	23.87%	0	0				-47.13%
32956	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁线世茂花园10楼1变压器配电变压器	630	47.94%	265.0	265.0				-36.67%
32957	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台西照明	400	113.70%	0	0	2022年12月			-40.98%
32958	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	丁香工业园物流台	315	23.24%	210.3	210.3				5.95%
32959	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2201配电变压器	400	18.00%	288.0	288.0				-21.61%
32960	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家村分支15	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-33.79%
32961	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期1变电站2变压器	630	6.48%	526.2	526.2				71.29%
32962	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线柴家支66	200	21.05%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
32963	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分帮牛支古城几5	100	25.60%	0	0		是	2025年11月	-39.78%
32964	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分23柱上变压器	315	66.67%	0	0		是	2025年12月	84.90%
32965	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支099	250	15.68%	0	0		是	2025年9月	-43.67%
32966	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线关家店分19左4变台	400	34.20%	23.8	23.8				-29.81%
32967	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	龙湖锦璜原著4小区变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	42.71%
32968	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十九号（微）	400	21.60%	234.0	234.0				15.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32969	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲温泉度假区1变电站1变压器	630	48.57%	0	0				14.20%
32970	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区3变电站1变压器	400	34.40%	169.7	169.7				-45.41%
32971	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站2变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-34.33%
32972	东陵	世园变	世满甲线	世园变568世满线世满干45右支03右支01柱上变压器	200	27.00%	126.0	126.0				-33.28%
32973	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府4号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	630	35.81%	0	0				4.59%
32974	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树3变电站202间隔配电变压器	630	116.19%	0	0	2024年9月	是	2028年12月	-41.06%
32975	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站1变	500	66.00%	0	0		是	2025年12月	-33.45%
32976	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线小根分30变台	200	25.50%	129.0	129.0				-32.84%
32977	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园6箱变变压器	630	20.00%	441.0	441.0		是	2028年12月	-45.58%
32978	于洪	兰台变	兰工线	假日小城1站房2变压器	630	46.22%	275.8	275.8				-38.19%
32979	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	核工业1变电站变压器	630	51.81%	0	0				-41.10%
32980	浑南	智慧变	智慧944智校线	润山府1号变电站2号配电变压器	800	22.50%	0	0				9.04%
32981	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左8变台	200	33.80%	0	0				-27.22%
32982	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站2变压器	630	36.83%	335.0	335.0				-38.82%
32983	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支19加1左03变压器	100	21.30%	68.7	68.7				-62.82%
32984	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-38.70%
32985	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线79左1	400	33.60%	0	0				-11.48%
32986	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座5箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32987	东陵	中马变	满堂线	满堂线42号左4柱上变压器	200	1.80%	0	0		是	2026年12月	-4.13%
32988	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆5号变电站1号变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	-46.53%
32989	康平	中心变	中心变2607纺纱线	聚鑫市场新箱变201间隔配电变压器	400	88.80%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	5.87%
32990	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	华润新凯旋3箱式变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	15.52%
32991	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家管委会宿舍	400	87.25%	0	0	2022年12月			-40.65%
32992	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干48+1柱上变压器	100	23.40%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
32993	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区1变电站202间隔配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2028年12月	-11.53%
32994	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场1变电站2变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-40.04%
32995	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站1变压器	315	68.89%	0	0				-42.10%
32996	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分8右3+1变台	400	63.60%	0	0				6.87%
32997	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村照明台3	200	93.30%	0	0	2025年8月			-39.95%
32998	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西窑支025	100	53.40%	0	0		是	2026年12月	-29.66%
32999	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变1变压器	630	24.13%	0	0				-31.45%
33000	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分10右3右1	315	42.86%	148.5	148.5				-46.34%
33001	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干133柱上变压器	200	15.90%	0	0		是	2026年12月	-61.36%
33002	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线144右1	200	32.70%	0	0		是	2026年	-54.46%
33003	于洪	大潘变	大彰线	小微双树2号台	200	26.40%	0	0				5.59%
33004	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳市沈北新区应急局	400	44.50%	182.0	182.0				15.04%
33005	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变2变压器	500	58.00%	160.0	160.0				-44.52%
33006	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰二期3箱变（单）	400	57.38%	130.5	130.5				-36.84%
33007	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利3支3	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
33008	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	爵士公馆一期2局维箱变变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	26.89%
33009	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分57	100	60.60%	0	0		是	2027年	-35.09%
33010	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春六期2变电站201变压器	800	22.50%	0	0				-38.69%
33011	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线排水站分水利支24	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	8.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33012	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	凤凰于凤凰乙线10柱上变压器	315	9.21%	0	0		是	2025年12月	-48.72%
33013	浑南	营盘	营盘变060航西甲线	金辉优步学府小区变电站1号配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2027年12月	-34.11%
33014	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	先锋佳园箱变201变压器	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
33015	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	祥龙居变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
33016	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线农场支09左支07	200	66.00%	0	0		是	2026年12月	-44.86%
33017	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	育才巷箱变变压器	630	28.19%	389.4	389.4				0.00%
33018	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期3变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	22.39%
33019	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区4变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-41.29%
33020	和平	太原变	太原变070北二甲线	兰州南分9	315	48.25%	131.5	131.5				-41.36%
33021	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵大棚台分支16	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33022	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线西王设施小区支005	30	38.00%	0	0		是	2026年5月	-35.75%
33023	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾5号变电站1号变压器	500	25.92%	0	0		是		-38.91%
33024	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	郭家窝棚综合（2022微）	400	4.80%	0	0				85.30%
33025	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	白塔变964制药线景丽,教工楼变台(制药线69左2)	315	38.41%	0	0				-41.31%
33026	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分客运集团停车场箱式变电站1配电变压器	315	11.81%	0	0		是	2025年12月	-30.70%
33027	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB种子一分10左5左3加1	400	7.80%	328.8	328.8				4.06%
33028	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站2配电变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	8.37%
33029	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园2变电站2变压器	500	54.00%	0	0		是	2027年12月	-49.42%
33030	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站1配电变压器	630	23.87%	0	0		是	2025年12月	-37.62%
33031	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线白文举支02	30	34.00%	0	0		是	2026年12月	-93.10%
33032	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支47变台	50	46.00%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
33033	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	营盘村变电站201间隔配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-72.36%
33034	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线57+1右1变台	200	88.50%	0	0	2025年6月			0.00%
33035	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利雅特湾4号变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-37.57%
33036	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	各力房东台照明（微）	400	15.75%	0	0				-47.13%
33037	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分4右1变台	100	83.80%	0	0	2025年4月			-31.79%
33038	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房2站房1变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年8月	-41.77%
33039	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台子村中台	400	144.60%	0	0	2023年7月	是	2025年8月	-30.06%
33040	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干23柱上变压器	315	50.79%	123.5	123.5				-39.52%
33041	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站1号变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年	-38.54%
33042	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居4变电站1变压器	630	61.90%	0	0		是	2025年12月	-40.06%
33043	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站1变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-38.09%
33044	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北二台	400	85.20%	19.2	19.2	2025年6月			-36.82%
33045	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支14	160	40.75%	0	0		是	2025年9月	-31.71%
33046	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分桥南浴池支1	200	103.65%	0	0	2024年9月	是	2025年11月	-24.09%
33047	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家九台	315	67.62%	0	0		是	2025年	-40.51%
33048	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
33049	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际社区三期8箱式变电站1号配电变压器	400	24.50%	0	0				-37.26%
33050	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十六号变电站201配电变压器	630	21.71%	0	0				-36.51%
33051	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期5小区变电站201配电变压器	800	14.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33052	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123左4	200	60.00%	0	0				-23.31%
33053	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里7号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	11.11%	0	0				6.41%
33054	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-45.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33055	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2箱式变电站2配电变压器	500	58.80%	0	0		是	2025年12月	-40.73%
33056	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村5机井	100	40.00%	50.0	50.0				-40.93%
33057	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村13机井	50	64.00%	13.0	13.0				-54.72%
33058	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站1配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-35.35%
33059	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈牛变604法哈线法哈线49右1变台	400	61.00%	0	0		是	2025年12月	-58.95%
33060	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线264左6变台	400	18.90%	0	0				-38.26%
33061	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左67	100	79.50%	10.5	10.5				-40.90%
33062	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站202配电变压器	630	39.05%	0	0				-47.55%
33063	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线56左7右1+1右1	200	19.80%	0	0				-26.67%
33064	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分32+1柱上变压器	200	57.00%	0	0		是	2025年12月	-31.10%
33065	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干13右13左5左3柱上变压器	315	69.59%	0	0		是	2025年12月	-1.56%
33066	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔二期东箱式变电站201间隔配电变压器	630	55.71%	216.0	216.0				-39.49%
33067	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干41柱上变压器	315	8.00%	0	0				-50.72%
33068	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站2号变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-40.56%
33069	和平	三好变	三好变192中雁线	京城中心1配电室201中雁线配电变压器	630	7.62%	519.0	519.0				0.00%
33070	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站1号变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-41.34%
33071	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线二高中支1	250	10.00%	0	0		是	2028年	-51.81%
33072	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联干38+1公园北台	315	76.44%	0	0		是	2026年12月	-30.28%
33073	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	卢屯线兰旗分小北支5右2变台	200	6.60%	0	0		是	2025年12月	-21.21%
33074	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳岗变160柳北线柳北线201	315	10.48%	250.5	250.5		是	2026年12月	-36.32%
33075	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分31	400	41.55%	0	0				-35.51%
33076	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆二期2变电站1号配电变压器	800	71.63%	147.0	147.0				-9.82%
33077	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警3变电站1变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-39.40%
33078	铁西	重工变	重工变10868城水线	翡翠新都会2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0				-40.51%
33079	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯于耿窝分高窝支刘岗支25变	50	62.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
33080	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左66左2	250	25.92%	160.2	160.2				-15.22%
33081	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期3	630	24.00%	0	0				-37.97%
33082	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	信用社2号箱变1变压器	630	17.14%	307.4	307.4				-41.87%
33083	和平	青年变	青年变344青三线	青三线4柱上变压器	400	66.00%	0	0				0.00%
33084	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-38.17%
33085	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城4号变电站1号变压器	630	59.43%	0	0		是	2027年12月	-40.19%
33086	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站2变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-39.42%
33087	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干139左2右1柱上变压器	200	13.80%	0	0		是	2027年12月	100.00%
33088	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站1变压器	500	33.60%	282.0	282.0				-42.70%
33089	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	农机公司考核改造	400	9.75%	0	0		是	2026年12月	8.98%
33090	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干297变台	400	25.65%	257.4	257.4		是	2025年12月	-37.33%
33091	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香御兰溪二期2局维变201配电变压器	400	51.60%	0	0		是	2026年12月	-20.67%
33092	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场2变电站	500	21.44%	342.8	342.8				-37.83%
33093	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地1箱变1变压器配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年12月	-34.59%
33094	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站1号变压器	500	32.64%	0	0				-46.39%
33095	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33096	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线红旗台村2台区	315	2.29%	276.3	276.3				-46.76%
33097	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相干107左1	200	35.10%	0	0				-27.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33098	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干120	400	12.50%	0	0				-21.57%
33099	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干105	400	83.40%	0	0	2025年5月	是	2026年	-13.24%
33100	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干永安分44东沟支16柱上变压	160	17.75%	115.6	115.6				-35.14%
33101	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期7小区变电站202配电变压器	630	15.24%	0	0				0.00%
33102	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区3变电站1变压器	630	53.33%	231.0	231.0				-35.67%
33103	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变2变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年12月	-22.84%
33104	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右8右1	80	16.88%	58.5	58.5				-34.37%
33105	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干83左4	200	26.10%	0	0				-29.53%
33106	沈北	新城子	二零八线	新城子变554农专线大孤家子分016	315	47.75%	0	0		是	2026年12月	-51.17%
33107	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	庄科干61+1左4	200	0.00%	0	0				0.00%
33108	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干39加1	200	53.40%	73.2	73.2				4.94%
33109	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	沈阳市铁西区第三房产物业公司变电站201间隔配电 变压器	500	11.52%	93.5	93.5				-47.06%
33110	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右6右2	200	50.40%	79.2	79.2				-15.40%
33111	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳友祥怪坡旅游有限公司	200	17.25%	0	0		是	2026年12月	11.97%
33112	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线前马2台区	200	0.00%	180.0	180.0				-30.30%
33113	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分4柱上变压器	250	38.40%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
33114	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司1柱上变压器	1000	18.00%	0	0		是	2026年12月	-41.85%
33115	于洪	大潘变	大祝线	镇政府	315	56.83%	0	0				-87.07%
33116	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变2变压器	500	19.20%	354.0	354.0				-42.51%
33117	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分新立支前陵台支005	200	28.80%	0	0				-33.62%
33118	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾8号变电站202配电变压器	630	43.49%	0	0				-41.90%
33119	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线79	200	12.00%	0	0		是	2026年	100.00%
33120	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花干6右10左3	400	60.60%	117.6	117.6				100.00%
33121	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	市内线民主分1	250	34.56%	0	0		是		-43.41%
33122	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站1变压器	630	33.33%	357.0	357.0				-53.51%
33123	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干30之1	200	28.80%	122.4	122.4				-36.22%
33124	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期3号变电站1号配电变压器	630	16.19%	465.0	465.0				10.35%
33125	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府2小区变电站101配电变压器	630	58.73%	0	0		是	2025年12月	3.05%
33126	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线五道沟分31左10+1变台	400	3.60%	0	0				100.00%
33127	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线白家分大棚支001	30	0.00%	0	0				0.00%
33128	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线农资支02	315	83.81%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-55.00%
33129	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	兴隆台A南2号变台	200	79.50%	0	0				-34.99%
33130	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变2变压器	630	41.27%	307.0	307.0				-42.63%
33131	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变配电变压器	1260	29.52%	0	0		是	2026年12月	-53.02%
33132	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园3号变电站201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	18.69%
33133	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分柱屯支50左4变台	200	32.10%	115.8	115.8				100.00%
33134	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线蒿甸子村支05(蒿甸子综合台)	200	64.80%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
33135	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站1配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-40.08%
33136	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线16右2变台	200	35.70%	0	0				100.00%
33137	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天汇5变电站1配电变压器	630	12.06%	0	0				100.00%
33138	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线何家支02	50	36.00%	27.0	27.0				-26.20%
33139	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线45	400	13.50%	0	0				-36.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33140	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团1变电站202配电变压器	630	40.32%	313.0	313.0		是	2026年12月	13.41%
33141	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线双台分22	200	25.95%	0	0		是	2026年	-66.52%
33142	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	x铁路三供一业（小红楼）	200	30.60%	0	0				-51.88%
33143	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	白云分34+1右1	200	13.50%	0	0		是	2025年	15.62%
33144	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线71左1变台	200	49.00%	0	0		是	2025年12月	-21.10%
33145	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支08	80	0.00%	0	0				0.00%
33146	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线胡屯分006	100	73.65%	16.4	16.4				-35.57%
33147	沈北	农高变	农高变70358农海线	朔湖郡五期2局维变电站202配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33148	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	75.38%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
33149	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）2变电站201配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-45.10%
33150	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶中街台支04	400	17.00%	292.0	292.0				-19.69%
33151	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左6右7变台	400	21.75%	273.0	273.0				5.07%
33152	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站1变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-40.13%
33153	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	时代新城1变电站1变压器	630	13.33%	483.0	483.0				-32.52%
33154	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	一站式-沈阳宏远路灯管理有限公司（孝新）	200	56.40%	0	0		是	2026年12月	52.13%
33155	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小区三期1变压器	630	4.19%	540.6	540.6				0.00%
33156	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线花牛堡分8（花牛堡村台）	400	25.00%	260.0	260.0				-25.03%
33157	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块3号变电站202配电变压器	630	8.89%	511.0	511.0				65.69%
33158	东陵	水家变	水李线	水孙乙干杨官分043柱上变压器	200	23.40%	10.0	10.0				100.00%
33159	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站2号配电变压器	630	48.89%	10.0	10.0				-43.41%
33160	于洪	高明变	高张线	小微兰张1号台	200	75.60%	0	0				-5.72%
33161	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变2变压器	500	0.00%	450.0	450.0				-115.56%
33162	沈北	清水变	清依线	绿荫苗圃（一站式）	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33163	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居2箱变201间隔配电变压器	800	21.38%	549.0	549.0				-35.94%
33164	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期别墅3箱变201间隔配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年12月	-37.61%
33165	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	文华苑三期1号变电站201变压器	630	13.97%	10.0	10.0				100.00%
33166	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东青变电站1变压器	500	24.00%	330.0	330.0				-45.27%
33167	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分祝家排水支南几3+1（祝家堡山下南台）	200	19.70%	140.6	140.6				-18.65%
33168	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园7变电站2变压器	500	34.80%	0	0		是	2027年12月	-42.31%
33169	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园21变电站变压器	630	36.19%	339.0	339.0				-35.58%
33170	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线144+1右2	400	74.40%	0	0				100.00%
33171	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区2变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	16.06%
33172	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期1号变电站2号配电变压器	630	28.89%	385.0	385.0				-36.06%
33173	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变2	630	26.19%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
33174	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变1变压器	630	21.90%	204.4	204.4				-35.87%
33175	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是		-44.30%
33176	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林村照明（2021微）新	400	58.80%	0	0				0.00%
33177	沈北	朱尔变	朱尔变74372朱玉线	朱尔变朱玉于海尔分冰箱支10（一站式）	200	12.80%	154.4	154.4				-4.32%
33178	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东三间2支04	200	27.00%	0	0		是	2026年5月	13.83%
33179	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际3号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	15.60%	0	0				14.12%
33180	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路于41加1	400	35.75%	0	0		是		-35.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33181	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是		-41.33%
33182	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-37.47%
33183	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分45左3	200	23.70%	132.6	132.6				7.35%
33184	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分06	100	32.40%	57.6	57.6				-39.61%
33185	东陵	中马变	军影线	世博之春4箱变2变压器	630	57.14%	0	0		是	2026年12月	-41.31%
33186	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站5箱变1变压器	630	65.40%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
33187	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾1箱变2变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-43.87%
33188	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干10右1+1柱上变压器	400	13.20%	0	0		是	2025年12月	-33.76%
33189	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义乙线方溪干8右2柱上变压器	400	4.80%	0	0				-54.43%
33190	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景10变电站201间隔配电变压器	400	18.30%	0	0		是		4.78%
33191	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站2变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-31.03%
33192	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区4变电站1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-45.21%
33193	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期4局维变电站201配电变压器	400	8.00%	0	0		是	2026年12月	90.18%
33194	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾3箱变1变压器	800	24.00%	528.0	528.0				6.31%
33195	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分36+1左支2台区	100	44.70%	0	0		是	2026年12月	-51.57%
33196	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区4变电站2变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-1.38%
33197	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干42左5柱上变压器	400	58.00%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
33198	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期2变电站1配电变压器	800	2.70%	0	0		是	2025年12月	58.93%
33199	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式·康国物业	200	56.85%	0	0		是	2026年12月	-17.64%
33200	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站1变压器间隔配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-39.26%
33201	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭二期1号变电站1号配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	-18.83%
33202	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线静安南八队	400	21.60%	0	0				-17.74%
33203	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉·尚璟二期1变电站1变压器	630	45.71%	0	0				-41.69%
33204	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干19+1左1	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	1.32%
33205	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分村东北支4（祝家堡村东台）	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
33206	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支19右10右5变台	400	25.80%	0	0				100.00%
33207	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯林场支03	400	23.40%	97.3	97.3				-31.97%
33208	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线前茨沟分粮道食品凡2	200	6.90%	166.2	166.2				100.00%
33209	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站1变压器	630	60.63%	185.0	185.0				-25.94%
33210	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站2变压器	630	54.29%	225.0	225.0				-38.92%
33211	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站2配电变压器	800	54.50%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
33212	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期3变电站202间隔配电变压器	500	6.00%	0	0				100.00%
33213	皇姑	历工变	历工变452华泰线	YHG_中海寰宇天下2.1期201间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
33214	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分019	200	54.00%	0	0		是	2026年12月	-35.70%
33215	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右14变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-28.66%
33216	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	龙湖椿山小区2配电室201间隔配电变压器	630	27.62%	0	0				14.95%
33217	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山2配电变压器	630	20.95%	0	0				-40.10%
33218	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮家堡北冷棚	100	41.10%	48.9	48.9				-48.98%
33219	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园1箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
33220	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右28	400	20.10%	279.6	279.6				0.30%
33221	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村10号变电站1号配电变压器	630	36.95%	0	0		是	2027年12月	-42.02%
33222	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村14号变电站2号配电变压器	500	22.08%	0	0		是	2027年12月	-42.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33223	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期2局维变电所201配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	27.41%
33224	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干71左9变压器	200	78.50%	23.0	23.0		是	2025年12月	-34.59%
33225	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区6变电站1变压器	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	7.83%
33226	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南2台	400	47.10%	0	0				-34.62%
33227	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南大棚2台	400	7.80%	0	0				-26.24%
33228	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站1变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-11.73%
33229	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山绿湖支28柱上变压器	200	62.25%	55.5	55.5				12.90%
33230	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号1号箱变1号变考核	800	23.70%	0	0		是	2025年12月	11.05%
33231	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院7配电站2变压器	400	16.80%	0	0		是	2026年6月	-44.50%
33232	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线72左1变台	200	71.20%	37.6	37.6				-70.40%
33233	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干142左9右1	200	93.90%	0	0	2022年12月			-42.02%
33234	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
33235	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑3变电站2配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
33236	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	弓匠分015	200	14.00%	152.0	152.0				-55.66%
33237	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥西分新建变电站102变压器	630	61.90%	177.0	177.0				7.77%
33238	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站2变压器	630	19.68%	214.8	214.8				-39.70%
33239	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线刑柏东台新	400	48.60%	165.6	165.6				0.00%
33240	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站1号变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	-37.95%
33241	东陵	孙家寨	孙张线	孙家寨变孙张线炎帝分18柱上变压器	200	82.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-28.23%
33242	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村9号台	200	42.00%	0	0				0.00%
33243	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉四分支002	50	109.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-31.14%
33244	沈河	方家变	方家变668方南乙线	东陵派出所自维	315	15.49%	234.7	234.7				8.92%
33245	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛A地块1变电所2变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	7.06%
33246	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线95右9变台	100	60.80%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
33247	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线末家卜支10	315	26.35%	200.5	200.5				-24.90%
33248	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百后山支12	315	34.29%	0	0		是	2027年	-36.50%
33249	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线后魏村台	315	13.65%	240.5	240.5		是	2025年11月	-35.71%
33250	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站2变压器	630	34.67%	0	0				-41.09%
33251	和平	青年变	青年变366青北线	青北线79左3	315	48.00%	0	0				100.00%
33252	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期2变电站202配电变压器	800	17.10%	583.2	583.2		是	2026年12月	23.24%
33253	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区1箱变202配电变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-39.96%
33254	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期2变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-18.28%
33255	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金2201配电变压器	630	20.24%	0	0				-40.86%
33256	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分33变台	400	116.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	25.17%
33257	东陵	李相变	李班线	李班线李班干自新分8柱上变压器	200	8.40%	163.2	163.2		是	2026年12月	7.06%
33258	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线110右3变台	200	33.20%	113.6	113.6				-38.04%
33259	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六队北分6（柏六队北台）	315	19.81%	0	0		是	2025年9月	-24.10%
33260	沈河	长青变	长青变452长大甲线	超市箱变1变压器	400	39.60%	0	0		是	2026年12月	-49.23%
33261	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区3变电站202配电变压器	800	24.00%	528.0	528.0		是	2026年12月	12.47%
33262	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站2变压器	400	0.00%	318.7	318.7				0.00%
33263	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线49左1	315	52.38%	0	0				-41.95%
33264	和平	方型变	方型变426宁波甲线	西安分3变压器	400	22.50%	0	0				-40.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33265	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右5柱上变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
33266	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分50左4变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
33267	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线18左3左1变台	315	33.65%	177.5	177.5				-40.36%
33268	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线梁烧锅分61	100	32.00%	0	0		是	2025年12月	-62.07%
33269	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干43	315	46.67%	136.5	136.5				-44.44%
33270	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	农花乙线后陵干107	315	34.92%	0	0				-21.18%
33271	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左4变压器	315	27.94%	195.5	195.5				-41.12%
33272	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支8变压器	200	46.80%	0	0		是	2025年12月	-39.30%
33273	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干国兴分4变压器	200	81.00%	18.0	18.0	2022年12月			-56.12%
33274	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左10柱上变压器	315	3.17%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
33275	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分3	315	68.57%	67.5	67.5				-39.65%
33276	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干6	315	70.79%	0	0		是	2028年12月	-34.86%
33277	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线陵园干21右4柱上变压器	315	51.43%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
33278	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干41左2柱上变压器	200	51.60%	0	0		是	2025年12月	-31.03%
33279	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右2	315	27.30%	0	0		是		-48.38%
33280	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干21右7	250	61.60%	0	0				-39.04%
33281	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒长干5柱上变压器	315	52.06%	0	0				-38.68%
33282	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分22柱上 变压器	400	18.00%	0	0				100.00%
33283	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分8右07	50	12.40%	0	0				-22.56%
33284	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干大羊分19左20	160	62.50%	0	0		是	2025年	-35.46%
33285	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前干47左5	250	71.04%	0	0				-6.64%
33286	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	北兴变346军工乙线军工乙线军工干32左1公变	400	29.50%	242.0	242.0				-29.82%
33287	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左3之1	200	45.60%	0	0				-44.39%
33288	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干6公变	400	59.40%	122.4	122.4				-39.15%
33289	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北线城北干小东分5	400	19.50%	0	0				-42.85%
33290	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	怀顺干25右1公变	315	66.67%	0	0		是	2026年12月	-40.09%
33291	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左1公变	315	29.84%	0	0		是	2026年12月	-45.64%
33292	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变370青军线万寿干68+1公变	315	74.29%	0	0		是	2026年12月	-41.25%
33293	沈河	市府变	市府变562府北乙线	市府变562府北乙线红卫干16右5公变	400	62.20%	111.2	111.2				-58.48%
33294	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左10柱上变压器	315	71.11%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
33295	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干81	315	0.00%	283.5	283.5				-77.00%
33296	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分12公变	315	60.00%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
33297	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5	400	51.75%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
33298	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干5左6左1	315	38.41%	162.5	162.5				-44.72%
33299	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	清真东寺变台	315	48.76%	129.9	129.9				-17.06%
33300	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	柳州乙线府北分4+3	400	59.75%	0	0				-35.92%
33301	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左7右7公变	100	27.30%	0	0		是	2026年6月	-43.87%
33302	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变1	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-35.17%
33303	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分17右5	250	13.44%	191.4	191.4				-52.33%
33304	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干51	315	15.56%	0	0		是	2028年12月	-42.79%
33305	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场线和睦干43凌云东分26	200	39.90%	0	0		是		-49.72%
33306	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分26右5变压器	50	7.80%	0	0		是	2025年12月	-41.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33307	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分63	160	47.25%	68.4	68.4				-46.67%
33308	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支14变台	315	66.03%	75.5	75.5				-44.67%
33309	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干5右11左4柱上变压器	200	46.00%	0	0				-13.02%
33310	和平	青年变	青年变368青二线	青二线55	400	51.00%	0	0				-38.46%
33311	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北甲线文官分29右4右1柱上变压器	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-105.63%
33312	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干28柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2025年12月	-55.50%
33313	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望花变256望北乙线望北乙线中药分28	315	35.56%	0	0				-44.81%
33314	大东	粮仓变	粮仓变65556榆园甲线	榆园甲线榆园干12右8左1	315	29.84%	189.5	189.5				-37.37%
33315	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左9右3公变	315	6.48%	263.1	263.1				-55.55%
33316	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干42左3公变	315	33.71%	177.3	177.3				-51.50%
33317	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	淮河街2箱变变压器	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
33318	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	万科魅力之城一期3箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-48.00%
33319	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	嘉禾11主变	630	25.40%	407.0	407.0				-39.30%
33320	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站202变压器	500	58.24%	158.8	158.8				-42.43%
33321	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	富山1箱变1	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
33322	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33323	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33324	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活2箱变2号变	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
33325	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变2号变压器	630	13.33%	483.0	483.0				-30.33%
33326	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
33327	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站1变压器	400	39.60%	0	0				-41.92%
33328	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区3箱变2号变	500	24.64%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
33329	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站2变压器	630	15.43%	0	0		是	2025年12月	-44.50%
33330	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花大队箱变1变压器	500	43.68%	0	0		是		-42.04%
33331	和平	方型变	方型变482光荣甲线	1#主变格林	800	11.00%	0	0				-43.88%
33332	和平	方型变	方型变742方学乙线	文澜尊邸一次1主变	500	58.56%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
33333	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-44.83%
33334	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站201	630	22.54%	0	0				-50.27%
33335	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑6变电站（原尊龙苑变电站）201	630	49.05%	0	0		是	2028年12月	-44.67%
33336	开发	工农变	工农变55556羊吉甲线	沈新路2小区变电站1变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-46.06%
33337	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	新乐花园箱式配电站2	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33338	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变2	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-40.72%
33339	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团2#1#主变	630	18.29%	451.8	451.8				-42.95%
33340	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站2变压器	500	32.64%	0	0		是	2025年12月	-45.82%
33341	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变2	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
33342	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站201	400	32.10%	231.6	231.6				-44.27%
33343	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	金盛花园小区1变电站2变压器	630	13.71%	0	0				-39.39%
33344	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站2变压器	315	25.90%	169.7	169.7				-42.84%
33345	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站1变压器	630	16.51%	169.7	169.7				-49.03%
33346	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园2变电站201	630	29.21%	383.0	383.0				-40.30%
33347	和平	方型变	方型变444方青乙线	云集1#主变	315	23.24%	0	0		是	2025年10月	-47.20%
33348	苏家屯	下深变	理想线	理想新城1号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				-42.81%
33349	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站202变压器	630	0.00%	498.8	498.8				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33350	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵4小区变电站1变压器	630	7.24%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
33351	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33352	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站2变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-37.89%
33353	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区7变电站201配电变压器	630	48.89%	259.0	259.0				-39.22%
33354	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期3变电站201柜	630	46.35%	0	0		是	2028年12月	-37.03%
33355	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
33356	铁西	历工变	历工变10472光明线	新湖北国之春五期B区1变电站201变压器	630	31.11%	0	0				-43.06%
33357	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区1变电站201变压器	400	30.50%	0	0		是	2028年12月	-43.28%
33358	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺科技花园箱变2变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	-42.53%
33359	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园7变电站2变压器	630	68.57%	0	0				-42.93%
33360	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变1	630	29.84%	0	0				-43.26%
33361	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北2主变	500	22.40%	0	0				-35.87%
33362	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	地质勘察局住宅箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-39.18%
33363	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变1变压器	630	24.44%	413.0	413.0				-42.55%
33364	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站201	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
33365	沈河	长青变	长青变448长南乙线	文化东路箱变1变压器	400	121.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-42.04%
33366	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都变电站3变压器	800	11.70%	626.4	626.4				-45.04%
33367	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-31.87%
33368	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城东箱变1变	630	21.84%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
33369	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园2号变电站2号变压器	500	13.44%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
33370	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑6变电站201变压器	400	20.40%	278.4	278.4				-43.88%
33371	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	怡青园箱变2变压器	630	23.37%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
33372	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区9变电站202	400	46.00%	176.0	176.0				-36.78%
33373	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	强大小区2变电站202	630	36.51%	337.0	337.0				-42.57%
33374	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	华兴箱变2变压器	630	66.67%	0	0				-49.66%
33375	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	部队箱变2变压器	630	13.65%	0	0				-40.48%
33376	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿小区箱变1站内变压器	800	57.60%	0	0				-43.66%
33377	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	北皇城家园箱变1站内变压器	500	43.60%	0	0				-46.22%
33378	沈河	市府变	市府变562府北乙线	民富3箱变2变压器	630	45.40%	281.0	281.0		是	2026年12月	-37.34%
33379	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站2变压器	630	59.37%	193.0	193.0				-43.38%
33380	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	皇城箱变1变压器	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
33381	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	华丽山庄2配变站1变压器	630	12.06%	491.0	491.0				-46.25%
33382	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭2箱变1变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-30.90%
33383	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城6箱变站2变压器	630	20.00%	0	0		是		-43.72%
33384	和平	方型变	方型变464南三甲线	城中花园41主变	500	23.20%	0	0		是	2025年10月	-43.07%
33385	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站201	315	51.43%	121.5	121.5				-46.78%
33386	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南2箱变1号变	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-44.86%
33387	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变202	630	33.02%	359.0	359.0				-47.18%
33388	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都2箱变201	630	14.48%	31.2	31.2				-41.73%
33389	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	主变盛发花园1	630	21.71%	0	0				-45.57%
33390	浑南	铁匠变	铁匠变866铁孤乙线	金利家园1号变电站2号变压器	630	8.38%	514.2	514.2				-44.88%
33391	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街5变电站201柜	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
33392	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变2变压器	630	65.08%	0	0		是	2026年12月	-42.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33393	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二东箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33394	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明西小区箱变(单)	400	23.50%	0	0		是		-43.14%
33395	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际2号变电站1号变压器	800	14.25%	10.0	10.0				-37.27%
33396	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站1号变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-37.98%
33397	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金辉佳苑箱变202	630	20.00%	441.0	441.0				-45.87%
33398	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变1变压器	400	54.60%	141.6	141.6				-47.75%
33399	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站201	500	48.00%	210.0	210.0				-41.98%
33400	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站1变压器	630	62.86%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
33401	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格1号变电站1号变压器	800	72.50%	0	0		是		-45.14%
33402	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站2021变压器	630	34.67%	348.6	348.6				100.00%
33403	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园1号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-201.06%
33404	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站2变压器	500	39.20%	0	0		是	2027年12月	-37.90%
33405	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站1号变压器	630	47.94%	214.8	214.8				-44.54%
33406	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔3箱变1变压器	630	1.59%	557.0	557.0				-39.55%
33407	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站202柜	500	0.00%	93.5	93.5				0.00%
33408	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站202柜	630	30.16%	93.5	93.5				-44.18%
33409	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变2号变	630	68.95%	0	0		是	2025年12月	-42.03%
33410	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变2	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
33411	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	木兰河箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-31.22%
33412	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华2箱变1变压器	400	6.20%	0	0		是	2025年12月	-34.48%
33413	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰10箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33414	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园1变电站1变压器	1250	23.04%	837.0	837.0				-49.87%
33415	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期1箱变2变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
33416	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	洋楼箱变2变压器	500	29.76%	6.9	6.9		是	2025年12月	-34.96%
33417	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线108右分1	80	39.00%	0	0		是	2026年12月	-49.59%
33418	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站2变压器	630	39.24%	204.4	204.4				-42.70%
33419	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变2变压器	630	31.75%	367.0	367.0				-39.39%
33420	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城17箱变2变压器	630	33.14%	0	0		是		-34.00%
33421	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸4变电站1站内变压器	630	41.59%	0	0				-41.97%
33422	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期2变电站202	500	17.92%	0	0		是	2028年12月	-40.03%
33423	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干小根分49变台	200	46.50%	87.0	87.0				-29.86%
33424	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干124变台	400	8.85%	324.6	324.6				-44.51%
33425	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分24变台	400	21.00%	0	0				-35.25%
33426	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站1变压器	500	18.40%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
33427	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区4变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-28.32%
33428	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支4右1之1柱上变压器	400	22.25%	0	0		是	2025年12月	-36.80%
33429	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城4号变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-38.85%
33430	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城3号变电站2变压器	400	34.13%	0	0				16.89%
33431	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干于桥分48右03柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2026年12月	-33.16%
33432	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36右12变台	400	41.90%	192.4	192.4				-30.94%
33433	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城13号变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0				-39.48%
33434	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园66号楼自维配电变压器	1000	36.40%	536.0	536.0				-39.25%
33435	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线西塔干134左1	400	11.40%	314.4	314.4				-27.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33436	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分驛窝堡支28右7变台	200	25.35%	129.3	129.3				-14.39%
33437	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区1局维变电站202配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33438	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	唐轩北廷二期2局维变电站201配电变压器	800	20.40%	0	0				-1.88%
33439	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园2变电站1主变	800	23.50%	532.0	532.0				-41.73%
33440	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变2变压器	630	39.37%	319.0	319.0				-46.30%
33441	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村大棚	400	17.40%	0	0				-66.42%
33442	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓2201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-35.61%
33443	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站1号变压器	630	28.19%	10.0	10.0				-42.78%
33444	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉三队宿舍	50	40.80%	24.6	24.6				-46.74%
33445	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支49变台	200	36.70%	0	0		是	2025年12月	-33.85%
33446	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园1期1箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-29.19%
33447	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街5大棚	200	85.60%	8.8	8.8	2022年12月			-96.71%
33448	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站1配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
33449	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线91右1台	200	15.60%	0	0				100.00%
33450	康平	中心变	中心变2605镇二线	一建箱变1变压器	200	118.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-43.15%
33451	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右1+1柱上变压器	315	106.98%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-25.77%
33452	东陵	花山变	碧桂园甲线	YHG 小里沟一台区柱上变压器	315	6.67%	262.5	262.5				-25.75%
33453	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区4箱变201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
33454	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站1配电变压器	800	50.25%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
33455	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闽南分26柱上变压器	400	125.10%	0	0	2022年12月			-55.37%
33456	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	万和顺景1箱变2变压器	630	17.90%	454.2	454.2		是		-44.23%
33457	法库	包家屯	包家线	10kV包家线满斗中台支5	100	23.00%	0	0		是	2027年	-37.86%
33458	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余北台	200	58.20%	0	0		是	2025年11月	-44.34%
33459	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线团山村支08	315	32.70%	180.5	180.5				-27.21%
33460	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线大齐支01	400	10.80%	0	0		是	2026年12月	-22.47%
33461	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干141左6变台	200	42.23%	95.6	95.6				-36.42%
33462	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分18变台	200	41.85%	96.3	96.3				-32.33%
33463	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变1变压器	630	47.49%	267.8	267.8				-42.92%
33464	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二卜刘南周丽杰养鱼公变台区	400	7.50%	330.0	330.0				0.00%
33465	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期2小区变电站202配电变压器	630	13.65%	0	0				0.00%
33466	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变2变压器	800	49.13%	0	0		是		-38.22%
33467	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	绿厦爵士汇二期变电站201配电变压器	630	43.81%	291.0	291.0				-44.90%
33468	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线小区分16右1变台	200	6.60%	166.8	166.8				100.00%
33469	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支220	100	40.80%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
33470	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村14台区	100	29.00%	61.0	61.0				-47.76%
33471	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村5台区	100	9.60%	0	0				-475.94%
33472	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线马刚村东分1(马刚C台)	200	66.20%	47.6	47.6				-34.08%
33473	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支02	100	101.00%	0	0	2025年8月	是	2025年11月	-40.56%
33474	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润府房地产2号201间隔配电变压器	800	84.00%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-11.20%
33475	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	024生活体住宅变电站202变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
33476	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16电井分支08	50	48.60%	0	0		是	2026年12月	-37.20%
33477	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子分14左6	200	35.00%	0	0		是	2025年	-31.69%
33478	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线44	400	33.00%	0	0		是	2026年	-37.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33479	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里2箱变1变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	8.34%
33480	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干24柱上变压器	400	73.50%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
33481	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期2箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33482	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园36号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	29.40%	0	0				-13.07%
33483	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干4左2柱上变压器	315	3.49%	218.5	218.5				-19.08%
33484	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园2变电站1变压器	800	32.70%	0	0		是		-44.18%
33485	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器1公变	630	24.76%	93.5	93.5				-41.01%
33486	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都12号变电站201配电变压器	500	28.40%	0	0				-42.20%
33487	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园4号变电站1号变压器	630	47.30%	0	0		是		-42.50%
33488	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区11变电站1变压器	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
33489	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区3变电站1变压器	800	41.25%	390.0	390.0				-42.16%
33490	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园3号变电站201配电变压器	630	26.41%	0	0				-41.04%
33491	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分87	400	81.30%	34.8	34.8	2025年4月			11.09%
33492	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府4箱变2变压器	630	17.46%	0	0		是		100.00%
33493	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干96左15变台	200	28.80%	122.4	122.4				-40.25%
33494	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园2箱变2变压器	500	24.40%	328.0	328.0				-43.99%
33495	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鑫淼人家箱变2变压器	800	23.63%	0	0				-42.80%
33496	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	天惠广场二期变电站2号配电变压器	800	18.00%	0	0				5.06%
33497	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官63右3	200	10.50%	0	0		是	2025年	-82.33%
33498	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	阳光家园东区201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.94%
33499	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73之3	200	27.00%	0	0				0.00%
33500	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区5局维变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33501	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司7箱变配电变压器	630	20.63%	437.0	437.0				-33.05%
33502	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民5号配电变压器	630	11.43%	495.0	495.0				-36.91%
33503	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
33504	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分80右11变台	200	31.05%	117.9	117.9				-30.30%
33505	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杭东台几线4	400	42.25%	0	0		是	2027年	-29.26%
33506	沈北	董楼子	望滨线	望滨干渔场分33风景园林支1(一站式)	200	8.00%	164.0	164.0				-38.94%
33507	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园1变电站2变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-39.79%
33508	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右20左9	200	60.90%	58.2	58.2				2.50%
33509	沈河	青年变	青年变350青大线	文华变电站2变压器	630	15.43%	0	0		是	2026年6月	-45.01%
33510	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房1电井分支11	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33511	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑1号变电站201配电变压器	630	61.90%	0	0				-38.84%
33512	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8B变压器	200	64.00%	52.0	52.0				-57.25%
33513	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城3变电站1变压器	630	51.30%	0	0		是	2025年9月	-34.71%
33514	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期2箱式变电站201间隔	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
33515	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳市沈北新区郎奎林养殖场	400	11.44%	0	0		是	2026年12月	45.35%
33516	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_佳苑庄园三期箱式变电站1号配电变压器	200	53.00%	0	0		是	2025年12月	-46.83%
33517	沈北	道义变	道义变地铁线	沈阳瑞脉医疗科技有限公司(一站式)	400	2.10%	0	0				0.00%
33518	皇姑	长江变	25458长亚甲线	YHG_速冻分22(航苑住宅小区)1箱式变电站1号配 电变压器	630	26.16%	0	0		是	2025年12月	-47.63%
33519	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干刘家沟支23右5柱上变压器	200	64.50%	0	0		是	2026年12月	-29.99%
33520	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区3变电站1变压器	800	29.70%	482.4	482.4				-16.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33521	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑2站房1变压器	400	17.50%	0	0		是	2025年12月	-36.28%
33522	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分96+1左4变台	200	14.10%	0	0		是	2025年12月	-60.11%
33523	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园1配电室202间隔配电变压器	800	38.40%	412.8	412.8				-29.88%
33524	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区4号变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-38.87%
33525	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站2站内变压器	630	27.30%	0	0				-42.61%
33526	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变2变压器	400	31.50%	0	0				-45.81%
33527	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变2变压器	800	42.00%	0	0		是		-31.79%
33528	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百东几9南2	200	21.60%	0	0		是	2027年	0.00%
33529	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城2号变电站2变压器	630	57.46%	0	0				-47.23%
33530	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_新东箱式变电站1号配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
33531	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园10箱变1变压器	630	32.06%	365.0	365.0				-38.32%
33532	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干双树子支31柱上变压器	200	69.00%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
33533	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线顾屯东支001	200	67.20%	45.6	45.6				-31.71%
33534	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	官立乙线大古家子分47	100	46.50%	0	0				-75.74%
33535	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	华润置地南区二期3变电站202配电变压器	500	43.20%	0	0				-40.69%
33536	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园2箱变201间隔配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
33537	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）4箱式变电站2号变压器	630	33.14%	0	0		是	2026年12月	-37.82%
33538	东陵	中马变	疗养甲线	宴山东一区1箱变2变压器	630	14.92%	228.8	228.8				-4.12%
33539	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干121右1柱上变压器	200	14.75%	0	0		是	2026年12月	52.59%
33540	法库	宝山变	宝山变1004城南线	10kV南环乙线代家庄02	315	8.89%	255.5	255.5				-87.10%
33541	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙5号	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
33542	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区2变电站1变压器	400	20.25%	0	0				-37.09%
33543	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村2号变电站2变压器	630	30.48%	0	0				-42.12%
33544	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	鑫久盛门窗公变台	200	5.40%	0	0				0.00%
33545	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	茨于坨变017肖寨门线肖北养牛厂（2）nz	200	116.40%	0	0	2025年5月	是	2025年11月	-26.47%
33546	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分004	100	61.20%	0	0				-43.18%
33547	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线糖酒公司	200	62.80%	54.4	54.4				-40.76%
33548	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干90	80	22.88%	0	0				-46.93%
33549	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦4箱变2变压器	630	15.24%	97.5	97.5				100.00%
33550	沈北	清水变	清王线	YHG_东方华宇小区1箱变1变（考核表）配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33551	沈北	大志变	大志变70564志西线	LS_木匠大队	200	23.85%	0	0		是	2026年12月	-33.41%
33552	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后西南台	400	36.00%	0	0				-37.00%
33553	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干77+1柱上变压器	400	63.00%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
33554	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期1变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-9.63%
33555	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线物探分005	315	36.19%	169.5	169.5				-37.38%
33556	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家干15右2	200	46.50%	87.0	87.0				-70.52%
33557	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶村西台	200	66.20%	47.6	47.6				-30.70%
33558	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨湾湾6号变电站202配电变压器	630	27.94%	0	0		是		-38.13%
33559	和平	文艺变	文艺变950文金线	环球金融中心三期2变电站201配电变压器	800	9.90%	640.8	640.8				1.92%
33560	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山南综合公变台区	200	14.10%	151.8	151.8				99.78%
33561	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟12变电站1变压器	800	28.20%	0	0				-41.18%
33562	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维2箱变201间隔配电变压器	400	24.90%	0	0		是		-32.24%
33563	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区4局维变电站202配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33564	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟13箱变1变压器	800	56.10%	0	0				-34.20%
33565	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期1箱变1母线1变压器	400	57.30%	0	0		是	2026年12月	-34.90%
33566	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城1箱变202配电变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-41.38%
33567	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分23左1变台	200	36.30%	0	0				0.35%
33568	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	西河山分37	50	0.00%	0	0		是	2025年	-79.41%
33569	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀1箱变2变压器	500	31.20%	294.0	294.0				-43.33%
33570	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧2配电室201间隔配电变压器	800	33.60%	0	0		是	2028年12月	4.49%
33571	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期3号变电站2号配电变压器	630	49.52%	0	0				-7.59%
33572	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨二组照明	160	66.19%	0	0		是	2026年6月	-32.60%
33573	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线拉马沟东台	200	17.70%	144.6	144.6		是	2025年11月	-31.02%
33574	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13左4	200	13.40%	0	0				-36.98%
33575	浑南	于山变	于山变786于安乙线	碧桂园中央公园2号变电站202间隔配电变压器	630	42.86%	297.0	297.0				-25.86%
33576	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站202	400	16.00%	296.0	296.0				-35.83%
33577	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八号院东区2箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
33578	浑南	前显变	前白乙线	军职退休干部休养所变电站202间隔配电变压器	500	15.36%	0	0		是	2027年12月	-38.31%
33579	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线地税分05	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
33580	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支2右1变台	200	20.40%	139.2	139.2				100.00%
33581	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站1号变压器	800	58.13%	0	0				-29.17%
33582	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区2站房1变压器	630	21.08%	0	0				-43.93%
33583	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期1站房2变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-39.35%
33584	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线西老边照明南台	400	19.50%	282.0	282.0				6.33%
33585	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-42.66%
33586	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站2变压器	630	0.00%	325.6	325.6				0.00%
33587	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯程支侯村东几6	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33588	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站2变压器	500	20.00%	0	0		是	2027年12月	-34.70%
33589	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右5柱上变压器	315	43.05%	0	0		是	2025年12月	-30.57%
33590	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林三期1变电站201配电变压器	630	54.86%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
33591	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干21	100	72.80%	17.2	17.2				-42.66%
33592	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区12变电站1变压器	630	64.38%	161.4	161.4				-42.61%
33593	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线24右3变台	400	43.05%	187.8	187.8				7.65%
33594	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所1箱变201间隔配电变压器	400	21.60%	0	0		是	2026年12月	-43.38%
33595	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	炼钢线于洪干24加1变压器	100	21.30%	0	0				-32.00%
33596	东陵	中马变	疗养甲线	中旅万科城2箱变1变压器	400	28.80%	228.8	228.8				9.14%
33597	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线北出口支21	200	70.80%	0	0		是	2026年12月	19.91%
33598	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	229.0	229.0				-33.10%
33599	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金四组分台5+1柱上变压器	200	23.85%	0	0		是	2026年12月	-41.99%
33600	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳二屯分台1柱上变压器	50	144.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.03%
33601	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区5变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-36.55%
33602	铁西	历工变	历工变10444历动乙线	光明苑3变电站202柜	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
33603	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城2号变电站2变电器	630	34.67%	0	0		是	2027年12月	-42.34%
33604	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	武警干部住宅2变电站1变	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
33605	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥2变电站2变压器	630	32.76%	173.2	173.2				-37.93%
33606	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线靠草沟分烘干塔支南2	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33607	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾1号变电站1号配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2027年12月	-11.82%
33608	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市皇姑区广顺机械加工部（一站式）	400	32.80%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
33609	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场村照明新	100	114.30%	0	0	2025年6月			0.00%
33610	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室2变压器	630	36.57%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
33611	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹佳园3变电站202配电变压器	800	19.88%	173.2	173.2				7.02%
33612	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号3变电站2配电变压器	800	0.30%	0	0				0.00%
33613	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	冠信公寓箱变2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				-107.25%
33614	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干79左7	315	36.57%	0	0		是		-25.87%
33615	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站2变压器	500	34.20%	279.0	279.0				-52.38%
33616	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线117右7变台	200	52.80%	74.4	74.4				-39.81%
33617	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线老牛圈分30右4变台	100	107.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.28%
33618	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分李河套排水支10左1变台	200	14.20%	0	0		是	2025年12月	-46.86%
33619	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分04	200	61.40%	0	0		是	2026年12月	-38.86%
33620	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场3变电站201配电变压器	630	5.71%	531.0	531.0				76.01%
33621	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站1号变压器	630	26.98%	397.0	397.0				-41.74%
33622	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分韩三支13+1变台	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-24.65%
33623	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民2）	500	29.20%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
33624	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	丁家一组照明(2020微)	200	67.20%	0	0				-24.27%
33625	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线36左12左15变台	630	7.75%	0	0		是	2025年12月	9.35%
33626	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干中学分21变台	400	53.40%	0	0		是	2025年12月	-44.87%
33627	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连西井分8加1变压器	50	45.60%	22.2	22.2				-45.01%
33628	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期4箱式变电站2配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	-33.50%
33629	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区3变电站2变压器	400	24.50%	31.2	31.2				-45.59%
33630	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	张屯变407代家甲线代家甲干代家分63变台	200	52.50%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
33631	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨东海林厂公变台	200	58.80%	62.4	62.4				100.00%
33632	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东哈3电井分10	50	33.60%	0	0				-7.01%
33633	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆7号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	16.83%	0	0				17.93%
33634	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-6配变站2变压器	800	35.70%	0	0				8.51%
33635	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区2变电站1变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-39.97%
33636	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分12右1	400	24.00%	0	0		是		100.00%
33637	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44右16变台	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
33638	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线何家卜台	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-16.34%
33639	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线东新西台	315	64.76%	0	0		是	2025年12月	-30.99%
33640	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干220	400	109.80%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-25.25%
33641	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线兴隆分29右1变台	400	1.80%	0	0				11.29%
33642	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇5变电站变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
33643	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站1变压器	800	29.50%	10.0	10.0				-41.63%
33644	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于西关东台支004	200	23.03%	0	0		是	2026年12月	-30.94%
33645	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_教材分27左1学府雅园变2箱式变电站2配电变 压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
33646	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支三组支004	50	93.60%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-35.13%
33647	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线双四分011	50	101.10%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-27.85%
33648	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-39.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33649	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右11变压器	200	12.00%	0	0		是	2025年12月	-39.48%
33650	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡11变电站1变压器	630	48.38%	0	0		是	2025年12月	-37.31%
33651	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站2变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-40.50%
33652	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑3箱变2变压器	400	28.20%	0	0		是		-43.52%
33653	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变2配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
33654	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线太平大棚支07	50	45.30%	0	0		是	2026年5月	-69.58%
33655	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-10母 线	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-36.22%
33656	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分58仇家支07	80	88.50%	0	0	2024年6月			-26.86%
33657	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万四组照明新	100	93.60%	0	0	2025年6月			0.00%
33658	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区5变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-45.03%
33659	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡13变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-29.88%
33660	沈北	王驿变	城南线	一站式-沈北新区黎森木材经销处	400	65.40%	98.4	98.4				2.31%
33661	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干獾洞支118变台	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	4.38%
33662	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园3箱变1变压器	630	20.79%	0	0		是	2026年12月	-22.06%
33663	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	孝信变594孝昌甲线辽宁城开地产开发有限公司3箱变 1、2变	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
33664	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线72	400	57.30%	130.8	130.8				-38.80%
33665	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳锐锋置业有限公司2号箱变	630	0.00%	0	0				0.00%
33666	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右1	200	57.20%	0	0		是	2026年5月	-44.98%
33667	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干西寺分29	50	95.40%	0	0	2024年6月			-15.97%
33668	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干39左2右3+1右1	200	13.80%	0	0				-257.02%
33669	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡3箱式变电站1配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	25.34%
33670	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线82右1变台	200	52.80%	74.4	74.4				0.00%
33671	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线83右10右9	100	56.40%	0	0		是	2027年	-33.98%
33672	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区11主变	500	19.20%	354.0	354.0				-42.40%
33673	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子支医院几5	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
33674	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	YHG_小北干北顺乙BKB如意坊自维箱变-1配电变压	315	62.22%	87.5	87.5				-36.20%
33675	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站2变压器	630	25.08%	409.0	409.0				-39.00%
33676	铁西	应昌变	应昌变20554应动甲线	鑫丰国际4变电站201变压器	630	59.68%	0	0				-45.61%
33677	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站202配电变压器	630	27.05%	0	0				-35.27%
33678	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线72右6右1变台	200	20.70%	0	0				0.65%
33679	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线156右1变台	100	36.00%	54.0	54.0		是	2025年12月	-79.10%
33680	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线150右10变台	100	30.80%	59.2	59.2		是	2025年12月	-19.93%
33681	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	林东干12右2	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
33682	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园1局维201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33683	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线51右6	200	8.00%	164.0	164.0				-64.03%
33684	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区3变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-45.51%
33685	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园26小区变电站201配电变压器	800	30.38%	0	0				-38.64%
33686	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线亮化分73	100	64.80%	25.2	25.2				-29.30%
33687	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	长城家园变电站2号变压器	630	24.44%	0	0				-43.46%
33688	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5柱上变压器变压器	315	25.08%	204.5	204.5				-44.43%
33689	于洪	东民变	机床三线	小微机床3干5+1左2左7号台	400	13.80%	0	0				18.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33690	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	工岛小区2变电站1变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-31.26%
33691	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线一组分支线005	200	54.00%	0	0		是	2026年12月	-284.03%
33692	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮西台	100	53.40%	36.6	36.6				-49.49%
33693	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线001	160	91.88%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.31%
33694	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦一期1箱变1变压器	630	20.95%	435.0	435.0		是		-43.19%
33695	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园2变电站2配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2025年12月	41.16%
33696	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站1配电变压器	800	75.75%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
33697	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡北台	315	28.70%	193.1	193.1		是	2025年11月	-37.96%
33698	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅3变电站3变压器	630	28.25%	0	0				-42.93%
33699	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城南区1局维变201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-20.47%
33700	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+2	400	19.00%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
33701	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区3箱变2变压器	400	10.50%	0	0		是	2026年12月	22.28%
33702	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区2变电站2配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2025年12月	24.91%
33703	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	吉宝城镇开发（沈阳）有限公司1箱2202配电变压器	400	57.00%	0	0		是	2026年12月	-35.13%
33704	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分19左1变台	100	44.70%	45.3	45.3				-43.87%
33705	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村1机井	50	51.20%	19.4	19.4				-44.26%
33706	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线48左18变台	200	52.80%	74.4	74.4				-41.99%
33707	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	珠江干4柱上变压器	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	15.40%
33708	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线31变台	500	32.32%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
33709	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左9变台	100	105.00%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-31.04%
33710	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区3变电站2变压器	400	30.60%	0	0		是	2025年12月	27.76%
33711	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园1号变电站202配电变压器	500	22.80%	0	0				-39.20%
33712	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	恒大御湖郡4号变电站202配电变压器	800	9.75%	642.0	642.0				100.00%
33713	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园18号小区变电站201配电变压器	630	22.54%	0	0				-49.97%
33714	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村1机井	100	27.20%	0	0		是	2025年11月	-74.75%
33715	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刁立养殖分2	200	25.80%	0	0		是	2027年	100.00%
33716	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线172变台	100	81.04%	0	0	2022年12月			-36.08%
33717	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线247右9变台	200	67.50%	45.0	45.0		是		-32.38%
33718	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线辛先分支029	50	87.30%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-30.34%
33719	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房田家房振双畜牧公变台区	200	49.50%	81.0	81.0				100.00%
33720	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区4变电站1配电变压器	800	36.90%	0	0				9.58%
33721	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	香格一品1号变电站202配电变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年	-37.62%
33722	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村1机井	100	82.00%	8.0	8.0	2025年8月	是	2025年10月	-38.72%
33723	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区1变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-37.60%
33724	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左7柱上变压器	400	27.00%	218.5	218.5				-38.42%
33725	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线125右8变台	100	92.70%	0	0	2024年10月	是	2025年8月	-39.60%
33726	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大干沉檀水分24右8变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
33727	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	荷花苑1变电站1变压器	315	29.97%	189.1	189.1				-34.87%
33728	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大纲	山大纲小范分12右13	200	15.60%	0	0				-6.44%
33729	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线25右4变台	200	66.40%	0	0				-36.31%
33730	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡14号小区变电站2变压器	500	24.80%	0	0				-39.77%
33731	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站1变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-39.55%
33732	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器201	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	8.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33733	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期3号变电站1号配电变压器	400	49.20%	163.2	163.2				6.07%
33734	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干52+1的1	400	113.70%	0	0	2023年5月	是	2026年	86.40%
33735	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变2变压器	630	26.98%	1.7	1.7				-41.79%
33736	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期3号变电站202配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
33737	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线148左5	200	13.80%	0	0				0.00%
33738	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区8变电站2变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
33739	东陵	杨官变	杨孤乙线	杨热线杨孤甲线保利云上3变电站箱变2变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	44.10%
33740	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	大沟沿机井	80	39.00%	40.8	40.8				-22.65%
33741	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期1箱式变电站2配电变压器	800	54.60%	0	0		是	2025年12月	-19.41%
33742	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2028年12月	-55.03%
33743	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3变201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-34.79%
33744	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微青堆子1号	200	3.00%	174.0	174.0				11.45%
33745	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-46.07%
33746	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔6箱变变压器	400	22.20%	0	0		是	2026年12月	48.51%
33747	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分32变台	200	27.65%	0	0				-28.54%
33748	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城三期站房1配电变压器	800	23.40%	532.8	532.8				-35.40%
33749	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1202配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
33750	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸2变电站201配电变压器	400	26.70%	253.2	253.2				-21.25%
33751	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期4箱式变电站配电变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
33752	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区3变电站1变压器	800	33.00%	0	0				19.54%
33753	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯西几02（老台）	400	30.90%	236.4	236.4				-34.46%
33754	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	51.75%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
33755	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线56	400	85.00%	0	0	2025年8月			-37.74%
33756	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分37	100	54.40%	35.6	35.6				-51.40%
33757	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期2号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33758	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33759	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线一门支01	200	60.60%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
33760	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干143黄岗子分36右支006	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-35.21%
33761	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变1变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	5.55%
33762	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分14右1变台	200	19.80%	0	0				100.00%
33763	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区1期1变电站202间隔配电变压器	1000	32.70%	0	0				5.10%
33764	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-1间隔201配电变压器	630	47.14%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
33765	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚11主变	630	40.38%	0	0				-33.13%
33766	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	张开线大横道子东支09	200	24.60%	0	0				100.00%
33767	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站1变压器	800	41.10%	391.2	391.2				-47.72%
33768	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前山屯分支06	50	92.22%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-33.95%
33769	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑4箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-38.00%
33770	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三南北台照明台新	400	40.80%	196.8	196.8				0.00%
33771	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-44.14%
33772	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支27右12变台	200	44.50%	0	0				-39.06%
33773	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学干22左25+2右1柱上变压器	250	47.36%	0	0				-23.76%
33774	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣丰御景广场二期3变电站202配电变压器	630	28.25%	389.0	389.0				11.37%
33775	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期4局维箱变202间隔配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-49.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33776	沈河	方家变	方家变668方南乙线	中铁建大桥局箱变201间隔配电变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-44.49%
33777	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支35左26右3变台	400	17.68%	0	0				-40.85%
33778	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	佳兆业悦锋1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	51.43%	0	0				-22.41%
33779	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支20右8变台	200	34.73%	0	0				-30.06%
33780	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲箱变1变压器	315	52.95%	0	0		是	2026年6月	-38.46%
33781	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室202间隔配电变压器	630	60.95%	183.0	183.0				-41.51%
33782	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线五组台分支线003	50	29.40%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
33783	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵西乙线陵西干11+1柱上变压器	400	24.30%	0	0		是	2025年12月	1.32%
33784	于洪	双树变	双树变16160双金线	小尚义村内分台	200	23.40%	0	0				0.00%
33785	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	富禹天玺二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33786	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心2号变电站2号变压器	630	20.19%	346.4	346.4				-34.51%
33787	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
33788	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站2配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
33789	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支49	315	48.57%	0	0		是	2025年9月	-41.95%
33790	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式服务—沈阳市英沃尔康环保科技有限公司	400	34.80%	0	0		是	2026年12月	30.65%
33791	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线45右7右2	200	3.00%	0	0		是	2027年	13.24%
33792	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线自来水支08	200	34.80%	0	0				0.00%
33793	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a5201配电变压器	500	17.92%	360.4	360.4				-43.55%
33794	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西2台支3	400	26.18%	0	0		是	2026年12月	-29.98%
33795	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚品南苑2变电站202间隔配电变压器	630	54.10%	226.2	226.2				-39.00%
33796	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号5变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
33797	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右11	400	22.30%	0	0		是	2027年	-31.74%
33798	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分16	315	21.71%	0	0		是	2025年11月	-40.66%
33799	沈北	朱尔变	朱尔变74368朱林线	一站式-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（朱林）	200	10.50%	159.0	159.0		是	2026年12月	10.91%
33800	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园33号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	22.86%	0	0				-32.45%
33801	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干100+1右1	200	67.20%	0	0		是	2026年	100.00%
33802	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干大棚支6右分02柱上变压器	315	58.41%	0	0		是	2026年12月	-29.20%
33803	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳四季园3变电站1变压器	800	41.70%	386.4	386.4				-43.91%
33804	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分8变台	200	75.90%	28.2	28.2				-11.41%
33805	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台（南/北）3台区	200	68.70%	0	0		是	2025年8月	-15.69%
33806	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧南芷兰湾小区1变电站1变压器	800	25.13%	519.0	519.0				-41.01%
33807	康平	四家子	四家子变1207四长线	六五（2）台	200	30.90%	118.2	118.2				-25.63%
33808	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微鹭岛湖	200	70.80%	38.4	38.4		是	2025年	-16.06%
33809	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干172	200	27.60%	0	0		是	2027年	-43.57%
33810	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	钢厂支1+1左2	200	40.80%	0	0				-25.39%
33811	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线白家岗老卜照明	400	120.90%	0	0	2024年9月			-33.28%
33812	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居6箱变202间隔配电变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-42.22%
33813	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥2变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
33814	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华西3台	200	70.50%	0	0		是	2026年12月	-33.22%
33815	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村南1台区	100	78.90%	0	0				-34.54%
33816	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分50变台	200	30.00%	120.0	120.0				100.00%
33817	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期9变202	630	18.41%	451.0	451.0				24.64%
33818	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变2	630	41.43%	0	0		是	2025年12月	-30.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33819	东陵	孤家子	营城乙线	yhg_嘉华新城箱式变电站201间隔配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2026年12月	-43.24%
33820	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾2箱式变电站2号变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
33821	沈北	道义变	道义变15269偏景线	偏景干泵站分C2支9（一站式）	200	9.60%	0	0		是	2026年12月	-29.14%
33822	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际2号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	800	35.70%	0	0				10.92%
33823	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱5号变电站201间隔配电变压器	400	18.30%	286.8	286.8				-39.75%
33824	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	北苑绿洲一本箱式变电站1号变压器	630	29.97%	378.2	378.2		是	2026年12月	-43.90%
33825	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区32主变	630	27.05%	396.6	396.6				-39.31%
33826	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站202配电变压器	630	45.08%	0	0				-40.74%
33827	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园3开闭站4箱变2变压器	630	17.40%	0	0		是	2026年12月	-29.63%
33828	东陵	中马变	高坎线	秀水花都1箱变2变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
33829	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站1变压器	630	15.24%	471.0	471.0		是	2025年12月	-42.82%
33830	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左8变压器	400	50.10%	0	0		是	2025年12月	8.81%
33831	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	吕惠瑜变压器（一站式）	400	11.40%	314.4	314.4				0.00%
33832	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义干师范分3柱上变压器	160	0.75%	0	0				-17.57%
33833	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景2变电站201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是		-6.71%
33834	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品3变电站1变压器	630	52.06%	0	0				100.00%
33835	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分25	315	50.48%	0	0				-49.93%
33836	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站2变压器	630	29.52%	0	0				-43.38%
33837	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民六队台区	160	97.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-46.13%
33838	大东	大东变	大东变66076大环线	中环广场1变电站2变压器	800	37.88%	417.0	417.0				-44.07%
33839	沈北	新城子	新城线	侯三分116新卜四B	200	3.30%	0	0		是	2026年12月	-60.46%
33840	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅2箱变201配电变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
33841	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线东八家子几23	250	18.24%	179.4	179.4				100.00%
33842	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区3变电站2变压器	400	32.70%	0	0		是	2025年12月	-3.95%
33843	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园2变电站2变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
33844	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
33845	沈北	大志变	志詹乙线	富城时代5箱变1号配电变压器	630	37.14%	333.0	333.0		是	2026年12月	-36.77%
33846	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	市政研究院住宅变电站配电变压器	400	24.30%	262.8	262.8				-42.05%
33847	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干37	315	66.03%	0	0		是		-38.50%
33848	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线53左22变台	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-34.39%
33849	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期1站房1配电变压器	630	33.33%	0	0				-28.39%
33850	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆市场1变电站1变压器	630	61.90%	0	0		是	2025年12月	-34.30%
33851	沈北	清水变	清王线	小洋河B台	315	28.38%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
33852	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	天玺家园变电站2变压器	630	16.51%	0	0				-54.49%
33853	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲干96张沙布分10右2柱上变压器	160	15.63%	119.0	119.0				-23.89%
33854	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北8箱变2配电变压器	630	43.17%	0	0				-40.43%
33855	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期3号变电站1号配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2027年12月	-15.31%
33856	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分17桥头支3	400	26.10%	0	0		是	2026年12月	-37.16%
33857	浑南	于山变	于山变760于尚线	翡翠臻园1号变电站1号配电变压器	800	38.10%	0	0				1.74%
33858	皇姑	长江变	468长黄乙线	美登支5加1左1柱上变压器	250	77.60%	0	0		是	2025年12月	-60.97%
33859	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆3箱变2站内变压器	500	18.80%	356.0	356.0				-44.44%
33860	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙D环网单元1变电站1变压器	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
33861	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站202变压器	800	28.50%	492.0	492.0				-38.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33862	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村4号变电站1号配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-39.78%
33863	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线机房电台	100	26.70%	63.3	63.3				-28.16%
33864	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	铁路2箱变1变压器	400	9.90%	157.6	157.6				-49.72%
33865	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期1变电站1配电变压器	800	48.75%	0	0		是	2025年12月	-44.85%
33866	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分2左19	200	35.70%	0	0		是	2025年	-29.95%
33867	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33868	于洪	小于变	10kV于工线56284	景城时代2台（临时电）	630	46.03%	0	0				100.00%
33869	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线凤凰干19+5柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-36.65%
33870	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡4号变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-38.80%
33871	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站1变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-54.08%
33872	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑5变电站2变压器	800	0.00%	10.0	10.0				0.00%
33873	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线东风村	200	90.00%	0	0	2023年7月			-35.92%
33874	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右5	315	57.90%	0	0				-41.34%
33875	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔3箱式变电站1配电变压器	800	34.50%	444.0	444.0				-21.71%
33876	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站1变压器	500	36.40%	0	0		是	2028年12月	-37.00%
33877	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫4号变电站202间隔配电变压器	800	67.88%	0	0				-27.51%
33878	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线聂家支031	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	5.15%
33879	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干222	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-32.48%
33880	于洪	东民变	东范线	隆盛花园4台（临时电）	315	27.94%	0	0				100.00%
33881	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-40.96%
33882	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家二支01	200	47.60%	0	0		是	2026年5月	8.80%
33883	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期3箱式变电站2配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
33884	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站2变电站变压器	400	77.75%	0	0		是	2025年12月	-30.50%
33885	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分13右7	250	50.80%	0	0				-37.90%
33886	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后中心街台	400	51.20%	0	0		是	2026年6月	-35.82%
33887	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分27	100	33.90%	0	0				-50.03%
33888	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期2变电站2变压器	630	47.14%	0	0				-39.03%
33889	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分09	400	22.25%	271.0	271.0				-36.50%
33890	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期3号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
33891	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站2号变压器	630	41.14%	0	0		是	2027年12月	-36.05%
33892	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
33893	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站1配电变压器	800	37.88%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
33894	和平	广州变	广州变464广太乙线	闽江乙线延寿寺东分2	400	70.00%	80.0	80.0		是	2025年12月	-32.19%
33895	大东	毛君变	毛君变946毛光线	天汇公园壹号6箱变1变压器	800	4.20%	686.4	686.4				100.00%
33896	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
33897	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干45左1	315	67.62%	0	0				-23.44%
33898	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站2配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
33899	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分3	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-33.30%
33900	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分派出所支柏村几2（柏家沟村东台）	200	14.40%	0	0		是	2025年9月	-36.05%
33901	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支柏九队西几（柏九队西台）	315	12.19%	0	0		是	2025年9月	-32.98%
33902	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分郑家支47右3变台	200	33.60%	112.8	112.8		是	2025年12月	-46.36%
33903	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线烟草	160	84.75%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-20.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33904	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变2变压器	630	28.95%	0	0				-39.75%
33905	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站202间隔配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-42.12%
33906	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线83	200	63.90%	0	0		是		-44.62%
33907	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右3柱上变压器	250	33.60%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
33908	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左8变压器	500	31.40%	0	0		是	2025年12月	-47.71%
33909	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干30左7	315	10.16%	251.5	251.5				-52.75%
33910	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线金融开闭站金融金融2柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-46.46%
33911	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支4变压器	315	19.68%	0	0		是	2025年12月	-25.13%
33912	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左3	200	89.70%	0.6	0.6	2025年8月			-42.00%
33913	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分146右7变台	100	47.40%	0	0		是	2025年12月	-46.33%
33914	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风乙线40+2柱上变压器	400	24.75%	0	0		是	2025年12月	-44.19%
33915	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右6变压器	315	26.35%	200.5	200.5				-38.08%
33916	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分14变压器	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-46.06%
33917	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分2	315	43.43%	0	0				16.44%
33918	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	施官变146北官线北官线088	200	0.00%	0	0				-108.96%
33919	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分12	315	60.00%	53.7	53.7				-43.14%
33920	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	长江甲线32右2之1柱上变压器	315	39.68%	158.5	158.5		是	2025年12月	-47.20%
33921	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分21右8变台	100	43.50%	0	0		是	2025年12月	-46.64%
33922	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干40右8公变	315	1.90%	277.5	277.5				-37.30%
33923	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干河道分3右1+1公变	315	29.71%	189.9	189.9				-47.82%
33924	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分28公变	200	46.80%	86.4	86.4				-47.23%
33925	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干36右1公变	315	24.38%	206.7	206.7				-45.87%
33926	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干27公变	315	41.59%	152.5	152.5				-33.65%
33927	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左6柱上变压器	200	53.10%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
33928	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左5柱上变压器	315	61.59%	0	0		是	2025年12月	-16.18%
33929	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右6左2+1	315	99.68%	0	0	2023年8月			-38.08%
33930	大东	如意变	如意变856如沈乙线	沈联线沈小联干消防分1	315	33.65%	177.5	177.5				-32.38%
33931	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右2公变	315	44.19%	0	0				-44.43%
33932	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线39	400	44.10%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
33933	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干70右7	315	54.60%	0	0				-51.85%
33934	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干20左2柱上变压器	160	3.00%	0	0		是	2025年12月	15.92%
33935	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分16加1	400	15.60%	0	0		是		7.83%
33936	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6左1变压器	315	9.84%	0	0		是	2025年12月	-49.96%
33937	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右8	200	61.60%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
33938	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右3	315	59.05%	97.5	97.5				-44.15%
33939	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线26右5	250	17.60%	181.0	181.0				-55.57%
33940	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分32	250	1.92%	220.2	220.2				-135.36%
33941	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分10	315	99.37%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-37.65%
33942	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干27右4变压器	400	88.75%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-28.65%
33943	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分7变台	160	46.88%	0	0		是	2025年12月	-62.79%
33944	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线勾连分2左1之1柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
33945	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线34左1	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	-49.53%
33946	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右1变压器	315	67.30%	0	0		是	2025年12月	-44.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33947	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变2号变	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-35.00%
33948	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	环北书香苑2箱变1变	500	25.44%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
33949	和平	三好变	三好变166文体甲线	华地一次2主变	630	33.14%	358.2	358.2				-36.80%
33950	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城一期7箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-44.96%
33951	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二10箱变2号变	630	0.00%	363.7	363.7				0.00%
33952	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变1号变	630	47.30%	269.0	269.0				-41.51%
33953	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔2箱变2变压器	630	37.46%	331.0	331.0				-39.13%
33954	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变2号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-46.00%
33955	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园地下一次1#主变	800	44.40%	364.8	364.8				-38.22%
33956	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹茗都6变电站1变压器	630	29.71%	0	0				-36.45%
33957	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	鑫荣家园12主变	800	35.63%	435.0	435.0				-36.80%
33958	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	烟草变电站一次变压器柜主变	315	48.25%	0	0				-44.63%
33959	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园12主变	500	15.20%	374.0	374.0				-43.49%
33960	和平	方型变	方型变442方青甲线	四平街26号主变	400	18.90%	0	0		是	2025年10月	-44.22%
33961	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站202	630	22.86%	423.0	423.0				-40.91%
33962	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园2箱变2	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
33963	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变2变压器	500	40.80%	0	0		是		-41.01%
33964	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区3变电站2变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-42.80%
33965	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站2变压器	630	18.54%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
33966	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站2变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
33967	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
33968	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站2变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-35.56%
33969	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变1变压器	630	50.79%	247.0	247.0				-43.07%
33970	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-47.23%
33971	和平	广州变	广州变470二纬甲线	九如西巷变电站一次变压器柜主变	315	36.19%	169.5	169.5				-40.14%
33972	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园10变电站201	630	39.37%	319.0	319.0				-42.47%
33973	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园2箱变1变压器	630	13.83%	0	0				-42.06%
33974	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站202配电变压器	630	16.83%	318.7	318.7				-39.92%
33975	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	顺星北苑小区2变电站201配电变压器	500	60.80%	146.0	146.0				-46.71%
33976	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语1变电站201柜	500	26.88%	0	0		是	2028年12月	-39.59%
33977	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站202变压器	630	25.08%	409.0	409.0				-45.23%
33978	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语3变电站202柜	315	64.00%	0	0		是	2028年12月	-35.30%
33979	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区2变电站201变压器	500	11.20%	0	0		是	2028年12月	-48.81%
33980	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵3变电站201变压器	500	14.72%	0	0		是	2028年12月	-35.29%
33981	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣工小区变电站201柜	630	36.19%	339.0	339.0				-42.10%
33982	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	和平北大街1主变	200	46.80%	86.4	86.4				-46.60%
33983	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	帅府箱变1变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-108.46%
33984	沈河	万柳变	万柳变276万东线	邻园箱变2变压器	500	45.76%	0	0				-46.79%
33985	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城1箱变1变压器	400	24.50%	0	0				-45.77%
33986	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站201柜	500	71.60%	0	0		是	2028年12月	-49.09%
33987	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区3变电站201	500	37.12%	0	0		是	2028年12月	-43.93%
33988	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站1变压器	500	28.80%	0	0				-39.42%
33989	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	通站东里箱变1	630	44.95%	283.8	283.8				-46.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33990	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变1配电变压器	400	83.60%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-42.69%
33991	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑1#	630	15.24%	0	0				-60.66%
33992	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓1箱变2号变	400	18.50%	286.0	286.0				-40.51%
33993	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸4#2主变	500	11.52%	0	0				-38.71%
33994	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地51主变	630	29.71%	379.8	379.8				-34.71%
33995	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	北塔小区箱变1	630	135.87%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.30%
33996	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅2箱变1变	630	20.57%	437.4	437.4				-43.25%
33997	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	大成箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-40.83%
33998	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐1变电站2变压器	630	38.48%	0	0		是	2026年12月	-41.62%
33999	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化1箱变2变压器	1250	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
34000	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站201柜	500	35.60%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
34001	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-42.14%
34002	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	高炮小区变电站1变压器	630	11.43%	495.0	495.0				-38.32%
34003	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城东箱变2变	630	32.25%	0	0		是	2025年12月	-45.47%
34004	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑4变电站201变压器	400	22.80%	268.8	268.8				-45.71%
34005	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	艳路二区变电站201	630	29.21%	0	0				-44.37%
34006	沈河	大东变	大东变054城南乙线	红巾3变电站2变压器	500	62.72%	0	0				-40.90%
34007	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化1箱变1变压器	500	40.64%	0	0		是	2026年12月	-48.12%
34008	大东	大东变	大东变66064东风甲线	大东路2箱变1变	500	5.44%	422.8	422.8				-39.39%
34009	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期2箱变1变	630	24.13%	415.0	415.0				-34.00%
34010	沈河	市府变	市府变562府北乙线	民富5变电站2变压器	500	26.56%	317.2	317.2		是	2026年12月	-45.84%
34011	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	万科金色1-2变电站1变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-43.58%
34012	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城一期1箱变1变压器	630	72.76%	0	0				-44.42%
34013	和平	广州变	广州变462广太甲线	洪福家园一次2#主变	630	28.95%	384.6	384.6				-41.99%
34014	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型6变电站201柜	315	40.32%	156.5	156.5				-33.21%
34015	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园1变电站2变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-40.38%
34016	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站1号变压器	630	57.14%	207.0	207.0				-45.80%
34017	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变1	400	57.60%	129.6	129.6				-42.02%
34018	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变2变压器	500	48.40%	0	0		是		-41.43%
34019	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变1号变	500	71.52%	0	0				-41.60%
34020	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村4变电站201柜	500	7.20%	0	0		是	2028年12月	-26.40%
34021	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊8变电站201柜	630	50.48%	0	0		是	2028年12月	-40.88%
34022	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站1号变压器	400	78.40%	0	0		是		-39.09%
34023	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变1	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-49.44%
34024	皇姑	长江变	25466长黄甲线	卧龙箱变2	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	4.49%
34025	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	大渡河1箱变1	400	67.20%	91.2	91.2				-36.03%
34026	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变1	400	55.50%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
34027	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站201柜	630	37.14%	93.5	93.5				-43.14%
34028	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34029	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变1	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
34030	新民	新民变	新民变30170营西线	富贵人家1变电站1变压器	630	31.81%	0	0		是	2025年12月	-46.64%
34031	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站202柜	500	78.80%	0	0		是	2028年12月	-42.18%
34032	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期3箱变1号变压器	630	6.67%	228.8	228.8				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34033	沈北	农高变	农高变70358农海线	湖郡小区2局维变电站202配电变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	7.89%
34034	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0				-21.36%
34035	于洪	得胜变	得工线95446	小微香堤北苑台	200	8.10%	0	0				-41.00%
34036	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站1配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-43.39%
34037	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线古城丙40	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
34038	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大屯分40	400	15.30%	0	0				19.97%
34039	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城5号变电站1变压器	630	23.49%	0	0				-39.54%
34040	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分5+1公变	400	17.70%	289.2	289.2				-43.91%
34041	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分46左1柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
34042	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	重型高楼变电站202	630	25.71%	405.0	405.0				-47.60%
34043	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城18号变电站201配电变压器	630	33.33%	0	0				-39.96%
34044	于洪	范屯变	范北线	三供一业马三家御东社2号台	630	26.67%	399.0	399.0				-43.46%
34045	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分5柱上变压器	400	78.20%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
34046	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干46柱上变压器	400	10.25%	0	0		是	2025年12月	-47.07%
34047	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛2变电站1变压器	500	80.32%	0	0	2025年8月			-43.12%
34048	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡2变电站2变压器	630	36.19%	0	0				-37.23%
34049	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线67变台	200	48.00%	0	0				-23.85%
34050	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分2	315	55.56%	0	0		是	2025年10月	-40.55%
34051	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干永安分8变台	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-18.36%
34052	东陵	汪家变	汪佰甲线	上佰变312上佰线上佰干156右07柱上变压器	100	22.80%	0	0		是	2026年12月	-50.76%
34053	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区1局维变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	56.33%
34054	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区4局维变电站202配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	29.34%
34055	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干砖厂分2变台	200	6.60%	166.8	166.8		是	2025年12月	-42.72%
34056	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分19右2	400	44.70%	0	0				0.00%
34057	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分8右5+2	315	46.86%	0	0				-38.20%
34058	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分3	250	26.80%	0	0				-136.12%
34059	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站2变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	7.22%
34060	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分13左04	100	61.50%	0	0		是	2025年	-29.95%
34061	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支34右11	200	2.70%	0	0				100.00%
34062	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期1箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0				-37.93%
34063	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右1柱上变压器	100	30.00%	60.0	60.0		是	2025年12月	-42.68%
34064	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184右2	400	30.90%	236.4	236.4				-7.69%
34065	于洪	兰台变	兰工线	假日小城2站房1变压器	630	60.95%	183.0	183.0				-36.84%
34066	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂小区1配电室202间隔配电变压器	630	20.63%	437.0	437.0				0.82%
34067	东陵	麦子屯	麦古甲线	麦古甲线麦屯分28柱上变压器	200	13.80%	0	0				0.00%
34068	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分121变台	100	34.50%	0	0		是	2025年12月	6.89%
34069	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干68左3	200	54.90%	70.2	70.2				-31.30%
34070	和平	广州变	广州变478柳州甲线	金苑华城3号2变压器	630	27.05%	0	0				4.24%
34071	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干49右分04柱上变压器	400	21.00%	276.0	276.0		是	2026年12月	-33.83%
34072	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干链条分17柱上变压器	200	10.00%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
34073	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园4变电站202	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
34074	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变2变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年12月	6.09%
34075	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分29左11变台	200	55.80%	68.4	68.4				-33.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34076	大东	农高变	农高变70370人和乙线	富友雅士居1箱变2变压器	630	7.94%	0	0		是		13.67%
34077	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变201变压器	630	38.73%	323.0	323.0				-43.15%
34078	辽中	养士堡	养士堡变1184腰电线	养士堡变184腰电线大帮牛西台照明	200	45.30%	89.4	89.4				-20.43%
34079	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干茨干分43变台	200	10.50%	0	0		是	2025年12月	-50.63%
34080	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区6变电站201配电变压器	400	7.20%	331.2	331.2				0.00%
34081	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分汪家沟西二台凡1（汪西二台）	200	0.00%	0	0				0.00%
34082	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖南台	400	61.50%	114.0	114.0				57.15%
34083	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台农场村聚鑫源涤纶公变台区	200	0.40%	179.2	179.2				100.00%
34084	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙4小区变电站2变压器	630	31.43%	369.0	369.0				-41.07%
34085	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干97公变	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
34086	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线104左1	500	95.20%	0	0	2022年12月	是		-39.22%
34087	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干222右4变台	200	31.05%	117.9	117.9				-40.59%
34088	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站2变压器	500	40.64%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
34089	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景1箱变202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
34090	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变2变压器	400	27.00%	252.0	252.0				-32.41%
34091	和平	文艺变	文艺变950文金线	环球金融中心三期小区1变电站201配电变压器	800	40.88%	393.0	393.0				-37.00%
34092	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站201配电变压器	250	24.80%	0	0				-52.41%
34093	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线75	200	44.40%	91.2	91.2				-47.89%
34094	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜北小区土建变202	400	0.00%	0	0				0.00%
34095	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干87左1变台	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-37.18%
34096	新民	陶电变	陶电变30878陶大线	陶大千常家窝堡分兰旗支72变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-34.23%
34097	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-45.77%
34098	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	亦农龙湖西府小区1变电站1变压器	800	36.38%	0	0				-29.09%
34099	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	益格堡景小区变电站1变压器	400	37.60%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
34100	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34101	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
34102	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.60%
34103	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥4变电站1变压器	800	24.00%	173.2	173.2				-46.16%
34104	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区2变电站1变压器	400	38.40%	206.4	206.4				-36.89%
34105	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线83左6右2左0	400	4.50%	0	0				0.00%
34106	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站202间隔配电变压器	800	36.75%	0	0		是	2027年12月	-37.84%
34107	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分11柱上变压器	200	22.40%	0	0		是	2025年12月	-19.06%
34108	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线粮库联通分满仓农业支2	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34109	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期4局维变202配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	-11.64%
34110	东陵	汪家变	汪佰乙线	方大欣湖里1变电站1号变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	37.91%
34111	铁西	肇工变	肇工变10152动连线	保利云禧3配电室201间隔配电变压器	800	44.10%	0	0		是	2028年12月	-8.86%
34112	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云4号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	800	20.10%	0	0				7.09%
34113	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左3柱上变压器	400	71.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
34114	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线5+2	315	57.14%	103.5	103.5				-46.08%
34115	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分8左3（自维）201间隔配电变压器	315	31.43%	0	0				-25.33%
34116	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线42右25变台	200	18.90%	142.2	142.2				-12.24%
34117	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线腰卜北台照明新	100	41.33%	0	0				0.00%
34118	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司1箱变配电变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-35.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34119	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城2号201配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
34120	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区3变电站1变压器	800	32.63%	459.0	459.0				-46.00%
34121	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民4号2配电变压器	630	12.70%	487.0	487.0				-35.65%
34122	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分7台区	100	38.40%	51.6	51.6				-63.44%
34123	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期3号箱1号考核箱变配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-21.05%
34124	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线古城乙38	100	73.20%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
34125	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站2变压器	630	55.24%	219.0	219.0				-34.64%
34126	于洪	大潘变	大视线	中置蔡悦.中置古悦4站房2配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
34127	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈阳蒲河房地产开发有限公司（石台新苑住宅）1间 隔1配电变压器	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	-36.49%
34128	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站2变压器	500	68.48%	0	0				-42.77%
34129	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站2变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-52.00%
34130	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站1变压器配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-39.69%
34131	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站2变压器配电变压器	315	36.83%	0	0		是	2027年12月	-43.07%
34132	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变1变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-46.28%
34133	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地地下变电所1号配电变压器	630	58.67%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
34134	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场北区8小区变电站201配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2027年12月	78.81%
34135	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑5站房1变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-38.02%
34136	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干100左2	400	37.60%	0	0				7.02%
34137	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱1号变压器	630	47.62%	267.0	267.0				-41.03%
34138	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
34139	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干林场分03左支02柱上变压器	200	19.30%	0	0		是	2026年12月	-38.21%
34140	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区2箱变1变压器	800	74.10%	0	0		是	2026年12月	-38.25%
34141	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	英雄公园1箱式变电站1配电变压器	100	20.40%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
34142	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干小转弯分17左1柱上变压器	50	21.20%	0	0		是	2025年12月	-9.63%
34143	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山西支003	100	92.25%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-30.89%
34144	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	另角泡村西台（仅换变压器）改造	400	93.00%	0	0	2025年8月			17.23%
34145	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0				-37.91%
34146	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分19柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-36.22%
34147	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天语1箱变2配电变压器	800	30.30%	0	0		是	2025年12月	18.58%
34148	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线佑户坨东台照明	160	105.38%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-39.42%
34149	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光四期2站房1配电变压器	400	34.50%	222.0	222.0				-39.01%
34150	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线双庙子分8	315	7.62%	259.5	259.5				-53.70%
34151	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站1配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
34152	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区4箱变2变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34153	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区1箱变2变	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-47.02%
34154	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线10	315	46.10%	0	0				-45.70%
34155	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-1变电站201配电变压器	800	34.50%	444.0	444.0				-7.29%
34156	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园2号变电站2号配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	-17.64%
34157	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园3号变电站2号配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2027年12月	-14.50%
34158	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯新东村贵川淡水鱼养殖公变台区	200	60.60%	58.8	58.8				0.00%
34159	于洪	大兴变	兴古线	沈阳市于洪区大兴街道吴家荒村民委员会变电站1变 压器	630	38.73%	0	0				-33.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34160	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东中台照明	400	95.10%	0	0	2025年6月			-24.93%
34161	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东北台照明	400	38.40%	0	0		是	2026年6月	-18.37%
34162	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿阁东	630	33.97%	353.0	353.0				-38.34%
34163	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
34164	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之14右3柱上变压器	100	36.00%	0	0		是	2025年12月	-135.04%
34165	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线新区分支线10	160	19.25%	0	0		是	2025年12月	-29.37%
34166	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站2配电变压器	500	34.88%	0	0		是	2025年12月	-30.89%
34167	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥井分09	50	72.60%	8.7	8.7				-40.12%
34168	于洪	平罗变	平罗线	平罗二村十七队台区	200	48.90%	0	0		是	2025年	-70.86%
34169	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍2变电站2变压器配电变压器	500	28.00%	0	0		是	2026年12月	-46.91%
34170	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期3箱式变电站配电变压器	630	38.41%	0	0				-42.40%
34171	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34172	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨水分支线001	50	24.00%	0	0		是	2026年12月	-75.85%
34173	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	沈阳客厅二期2箱式变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-30.14%
34174	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变2变压器	630	22.48%	0	0				6.52%
34175	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡养前新棚菜nz（仅换变压器）改造	200	59.70%	0	0				9.58%
34176	东陵	农大变	农首线	双珑原著4箱变1变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-1.07%
34177	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线91右7	200	54.90%	0	0		是	2026年	6.14%
34178	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	龙江苑小区箱式变电站2配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
34179	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线牛心坨六组照明新	200	96.90%	0	0	2025年6月			0.00%
34180	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15右1+1右2	200	22.20%	0	0		是		-35.88%
34181	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期2变电站1变压器	800	26.40%	508.8	508.8				-45.06%
34182	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城2变电站201	630	41.27%	0	0		是	2028年12月	-43.54%
34183	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平平辛家分2右1	315	80.00%	31.5	31.5	2025年2月			-36.82%
34184	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站2号变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-40.96%
34185	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线腰刘支04	200	32.40%	0	0		是	2026年5月	-21.09%
34186	浑南	于山变	于山变786于安乙线	碧桂园中央公园1号变电站202间隔配电变压器	630	64.44%	161.0	161.0				-15.00%
34187	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	环保家园32变压器	630	55.24%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
34188	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家下西台	200	20.60%	138.8	138.8				-32.12%
34189	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线工厂分02	50	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
34190	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分漫山屯支014	50	117.30%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-28.59%
34191	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际6变电站2变压器	500	30.24%	298.8	298.8				-44.19%
34192	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站202开关柜	630	34.29%	351.0	351.0				-45.11%
34193	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	阳光碧水园2变电站1变压器	315	56.51%	0	0		是	2028年12月	-42.79%
34194	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分移动支贺臣养殖场几2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
34195	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变2变压器	630	16.83%	461.0	461.0				-44.92%
34196	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-43.57%
34197	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变2变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
34198	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干11柱上变压器	400	47.75%	0	0		是	2025年12月	-43.97%
34199	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期1站房2变压器	500	23.04%	334.8	334.8				-35.05%
34200	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里1号变电站201配电变压器	800	42.00%	0	0				-53.19%
34201	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区2号变电站201配电变压器	630	53.33%	0	0				-41.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34202	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线三分45右2变台	400	18.60%	0	0				94.35%
34203	东陵	中马变	军影线	军影线所带世高干东泽分2右3柱上变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年12月	28.61%
34204	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天鹅湾1号变电站201间隔（前榆乙线）配电变压器	800	9.00%	0	0				66.44%
34205	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线孔家卜儿4	100	42.75%	0	0		是	2025年12月	-36.49%
34206	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-40.45%
34207	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分109右1变台	200	37.25%	0	0		是	2025年12月	-7.08%
34208	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖肆公变台区	400	10.20%	319.2	319.2				0.00%
34209	康平	中心变	中心变2611中胜线	老档案局门前箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.62%	0	0				7.69%
34210	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城16号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	50.48%	0	0				0.00%
34211	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村2台	200	58.20%	63.6	63.6				-42.24%
34212	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕线主干013	200	115.08%	0	0	2023年1月			-23.67%
34213	大东	大志变	大志变70584大农乙线	回龙岗墓园变压器（单）	200	53.10%	0	0				6.54%
34214	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十号（微）	400	25.20%	234.0	234.0				7.31%
34215	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞5箱变（单）	630	22.86%	0	0		是		-39.07%
34216	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区1变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0				5.01%
34217	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾5箱变1变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-42.57%
34218	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站1变压器	315	13.33%	0	0				-17.04%
34219	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期5箱式变电站配电变压器	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-33.43%
34220	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站1配电变压器	630	4.29%	0	0		是	2025年12月	-43.24%
34221	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园1号小区变电站1变压器	800	19.88%	0	0				-37.45%
34222	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分37左10右6右3变台	400	33.30%	226.8	226.8				-40.23%
34223	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分58右15变台	100	103.80%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-35.50%
34224	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	榆树一组照明（2021微）	400	29.06%	243.8	243.8				-30.95%
34225	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分17右5变台	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	-31.00%
34226	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左5变台	200	14.40%	0	0				-40.84%
34227	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支50变台	400	21.30%	0	0				-15.57%
34228	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸6变电站4变压器	800	6.38%	669.0	669.0				-25.22%
34229	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分06	315	66.98%	0	0		是	2026年12月	-49.55%
34230	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变201	630	28.70%	0	0		是	2028年12月	-40.18%
34231	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站1	630	0.00%	325.6	325.6				0.00%
34232	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府3箱变201配电变压器	800	36.90%	424.8	424.8				0.85%
34233	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区2变电站2变压器	400	31.60%	0	0		是	2025年12月	-36.19%
34234	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园42主变	800	21.75%	0	0				-44.13%
34235	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳市沈北新区鹏达发展建材经销处-清蒲干柳条河分37	200	30.60%	0	0		是	2026年12月	26.47%
34236	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干奉南分38右1变压器	50	32.00%	0	0		是	2025年12月	-36.62%
34237	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	金柳园2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年	-33.07%
34238	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克萊枫丹3箱式变电站1配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
34239	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线4	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-83.92%
34240	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马二支2杆	200	53.40%	0	0		是	2025年12月	-30.04%
34241	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干256	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
34242	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干198	400	86.10%	15.6	15.6	2024年6月			-26.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34243	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于四、六组照明	200	91.50%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-40.09%
34244	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站201配电变压器	630	49.52%	255.0	255.0				-39.12%
34245	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线油七分7左1变台	200	13.60%	152.8	152.8				0.00%
34246	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	长堤湾7号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	20.63%	0	0				8.47%
34247	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎一组支05	100	88.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-37.00%
34248	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	200	42.00%	96.0	96.0				-30.90%
34249	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支七队支003	50	120.30%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-28.91%
34250	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期2局维变电站201配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	14.77%
34251	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯分46水利台	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
34252	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分76变台	200	63.00%	0	0				-35.24%
34253	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站1变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-54.42%
34254	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马一支7杆	315	40.38%	0	0		是	2025年12月	-33.92%
34255	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变2配电变压器	630	48.25%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
34256	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站2变	500	24.40%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34257	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干五家子分13变压器(清洁能源)	400	31.80%	0	0				-18.96%
34258	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分敬老院支水利几4	200	5.70%	168.6	168.6				-31.03%
34259	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区14变电站2变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	-44.05%
34260	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-1配 电变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-35.69%
34261	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干64右2左2	400	73.80%	64.8	64.8				19.25%
34262	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线126左5变台	400	33.00%	228.0	228.0				36.76%
34263	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期5号配电室2号变压器	500	54.00%	0	0		是	2027年12月	-46.25%
34264	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干29右9变台	100	74.10%	0	0				-35.26%
34265	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34266	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑2箱变201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-44.19%
34267	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河干142	200	25.20%	129.6	129.6				-38.17%
34268	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站2变压器	250	0.00%	225.0	225.0				0.00%
34269	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里2号变电站201(甲)配电变压器	630	72.00%	113.4	113.4				-38.63%
34270	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城5箱变201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-39.01%
34271	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园3变电站2变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-43.04%
34272	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站1站内变压器	500	24.64%	0	0		是		-36.04%
34273	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	近海雅韵小区2号箱变1号变压器	630	8.38%	0	0				100.00%
34274	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	世纪新城五期电梯自维变电站变压器	315	23.37%	10.0	10.0				-45.70%
34275	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站2变压器配电变压器	630	55.56%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
34276	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期2号变电站202间隔配电变压器	630	52.38%	10.0	10.0				-40.20%
34277	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	范家村综合一台	400	30.30%	238.8	238.8				1.55%
34278	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干四方分33右2变台	200	24.60%	130.8	130.8		是	2025年12月	-49.86%
34279	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南万乙线大南干21+1公变	400	28.50%	0	0		是	2026年12月	-22.69%
34280	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期1号变电站2号配电变压器	630	57.90%	0	0		是	2027年12月	-13.94%
34281	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期4号变电站2号配电变压器	800	36.30%	0	0		是	2027年12月	2.04%
34282	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际6变电站201变压器	630	27.94%	0	0				-42.37%
34283	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线146右7变台	200	72.90%	0	0				-47.88%
34284	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线193变台	100	59.20%	30.8	30.8		是	2025年12月	-14.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34285	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城1变电站201变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-44.69%
34286	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分郑家支31左2变台	200	63.20%	53.6	53.6		是	2025年12月	-42.12%
34287	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡北长军军淡水鱼公变台区	200	31.50%	117.0	117.0				0.00%
34288	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑1配变电站202间隔配电变压器	800	26.25%	510.0	510.0				-24.08%
34289	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗干利民分北岗支于屯支14右5变台	200	24.90%	0	0				-36.69%
34290	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花5箱式变电站1配电变压器	630	61.71%	0	0				-31.37%
34291	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	龙湖樨前2箱变1变压器	800	28.80%	0	0		是		100.00%
34292	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡南台	400	46.50%	0	0		是	2025年11月	-29.09%
34293	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫金家台分支线006	50	61.60%	14.2	14.2				-34.88%
34294	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站2号变压器	400	23.00%	0	0				-22.03%
34295	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干明泡分3右1变台	100	83.40%	6.6	6.6	2025年8月			0.00%
34296	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站2变压器	630	29.84%	0	0				-39.81%
34297	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站1配电变压器	315	37.59%	0	0		是	2025年12月	-35.54%
34298	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右4右1	200	8.10%	0	0				0.00%
34299	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	工岛小区2变电站2变压器	630	46.86%	271.8	271.8				-160.00%
34300	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村8机井	100	48.00%	42.0	42.0		是	2025年10月	-44.88%
34301	于洪	东民变	东李线	和泰7小区1站房2变压器	630	23.62%	0	0				-33.26%
34302	于洪	大潘变	大视线	弘泽锦城3站房1变压器	630	37.84%	0	0				-41.01%
34303	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水俪城3小区变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				-11.12%
34304	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期6箱式变电站2配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
34305	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支6变压器	100	70.80%	0	0		是	2026年12月	-50.89%
34306	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右9+1右1变台	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	50.59%
34307	东陵	汪家变	汪沈乙线	上深乙线139+4右号16柱上变压器	200	74.10%	0	0		是	2026年12月	10.50%
34308	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗社区3机井	50	62.00%	14.0	14.0				-57.15%
34309	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干17柱上变压器	400	41.85%	0	0		是	2025年12月	-35.65%
34310	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯家变740侯南线侯南线徐林分砖厂支8右1变台	400	61.00%	0	0		是	2025年12月	-49.27%
34311	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线69右10变台	200	6.90%	0	0				-16.24%
34312	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左15	100	125.70%	0	0	2022年12月	是	2027年	-32.92%
34313	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡18号小区变电站201配电变压器	630	29.33%	0	0				-34.13%
34314	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期4变电站202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	0.36%
34315	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线马架子支02	50	110.70%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.98%
34316	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线后弓分18变台	160	67.13%	0	0		是	2025年12月	-24.01%
34317	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36右6变台	100	91.60%	0	0	2024年6月			-38.71%
34318	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区5变电站2配电变压器	800	18.60%	0	0				39.52%
34319	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街道东二台	315	79.62%	0	0		是	2025年11月	-31.27%
34320	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理8箱变2变压器	400	10.40%	318.4	318.4				61.23%
34321	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分48四龙支41	50	28.60%	0	0				-55.37%
34322	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期3站房1配电变压器	800	39.38%	405.0	405.0				-37.93%
34323	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站1变压器	500	60.80%	0	0		是	2025年12月	-38.95%
34324	于洪	得胜变	得山线95478	万熹绿景3变电站2变压器	630	41.65%	0	0		是	2025年8月	-45.57%
34325	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城二期1号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.68%
34326	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站2配电变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-8.71%
34327	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	法哈牛变606荒山线荒山线208左3变台	200	88.05%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-31.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34328	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干毛三家子分10变台	100	98.40%	0	0	2024年6月			-41.40%
34329	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊6变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34330	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林2箱变2配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
34331	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	YHG_达连支1	200	42.00%	96.0	96.0				-33.44%
34332	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站2号变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-40.58%
34333	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站2号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-32.84%
34334	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨耀洞支17右1变台	200	17.70%	0	0				0.00%
34335	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分49右4	400	18.90%	284.4	284.4				0.00%
34336	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站201变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-43.59%
34337	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法妮娜.欧洲城6变电站1号变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-36.66%
34338	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分15+1变台	200	47.00%	0	0		是	2025年12月	-38.85%
34339	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分3	100	0.00%	0	0				0.00%
34340	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变202配电变压器配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
34341	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-41.99%
34342	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期2配电站2母线201配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2026年12月	5.53%
34343	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干老合牛分16变台	400	34.95%	220.2	220.2				-42.27%
34344	苏家屯	新南变	新南变38058新林线	公元九里1号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	19.20%	0	0				6.68%
34345	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区3变电站202	800	49.75%	0	0				-42.80%
34346	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	三家子照明新	100	41.40%	0	0				0.00%
34347	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支贺家店支28变台	200	28.60%	0	0				-36.05%
34348	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29	200	75.60%	0	0				-33.30%
34349	沈河	青年变	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变1变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年6月	-33.90%
34350	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分同心支67+2	100	44.10%	0	0		是	2025年	-25.82%
34351	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线幼儿中心支02	160	73.13%	0	0		是	2026年12月	-51.38%
34352	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分1加1右支2变压器	100	47.70%	0	0				-21.27%
34353	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新李家分支11	50	116.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-46.95%
34354	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分钟家支091	400	20.10%	0	0		是	2026年5月	-34.82%
34355	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线73左1左2	400	12.75%	0	0				-47.90%
34356	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉2号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	20.95%	0	0				100.00%
34357	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左17	100	22.20%	0	0		是	2027年	-28.23%
34358	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分18左22	200	72.90%	0	0				-1.40%
34359	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线东新东支03	400	49.60%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
34360	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高家小区支06	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	-67.21%
34361	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支12+1柱上变压器	250	45.20%	0	0		是	2025年12月	-52.25%
34362	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变1变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	8.28%
34363	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线105右5变台	200	22.95%	134.1	134.1				-65.65%
34364	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干73左分03柱上变压器	200	64.00%	0	0		是	2026年12月	-30.13%
34365	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城A-2局维间隔202配电变压器	315	101.59%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-29.82%
34366	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大营子分5左支1	400	19.90%	0	0				8.26%
34367	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支13左分支2变压器	100	25.80%	0	0				-51.98%
34368	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线020小辛二组支1	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-37.33%
34369	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关一组支07	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
34370	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂3号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	59.05%	0	0				8.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34371	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干85左1柱上变压器	400	79.20%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
34372	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线赵家洼子支06	200	19.20%	0	0				100.00%
34373	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线139变台	200	25.00%	0	0				-40.36%
34374	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站1变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-36.24%
34375	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府15号22号楼变压器间隔配电变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-29.83%
34376	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区10变电站1变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-13.65%
34377	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次2主变	500	24.80%	326.0	326.0				-39.78%
34378	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干16柱上变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-51.90%
34379	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线海丰支04	50	59.20%	15.4	15.4				-33.50%
34380	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支064	250	7.36%	0	0		是	2026年6月	-40.86%
34381	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干79右1	400	3.90%	0	0				92.74%
34382	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线25左3	315	1.90%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
34383	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期2局维箱变202间隔配电变压器	800	55.88%	0	0		是	2026年12月	-43.93%
34384	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变2变压器	250	28.16%	154.6	154.6				-42.45%
34385	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区5小区变电站202配电变压器	630	14.60%	475.0	475.0				84.33%
34386	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北照明	400	36.00%	216.0	216.0		是	2025年10月	-32.35%
34387	沈北	天孝变	天孝甲线	御水澜湾（二）1局维变电站配电变压器201	800	8.10%	0	0		是	2026年12月	88.66%
34388	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A3台区	400	26.10%	0	0				-35.55%
34389	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线56	400	19.50%	282.0	282.0				-30.00%
34390	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里四期2变202配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	25.25%
34391	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站1配电变压器	800	38.63%	0	0		是	2025年12月	-30.72%
34392	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变2变压器	500	35.52%	0	0				-41.43%
34393	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里9号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	68.10%	175.2	175.2				-33.94%
34394	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房八家子晓磊淡水鱼公变台区	400	15.90%	0	0				100.00%
34395	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡腰屯村英森木材公变台区	200	90.60%	0	0	2025年8月			0.00%
34396	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什支25	100	103.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-50.05%
34397	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山四组支04	100	49.30%	0	0		是	2026年12月	-37.43%
34398	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分46+1右4	400	14.40%	302.4	302.4				0.76%
34399	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期1箱式变电站2配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
34400	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线122右1	400	11.70%	0	0				100.00%
34401	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房6组照明（微）新	400	80.10%	39.6	39.6	2025年6月			0.00%
34402	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区9变电站（九丰）201变压器	800	54.90%	280.8	280.8				-40.65%
34403	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站2号变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年	-34.49%
34404	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	客运分4左4（客运集团箱变）母线间隔配电变压器	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-31.54%
34405	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期2变电站201间隔配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2027年12月	-11.08%
34406	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干元科分17右02柱上变压器	80	29.00%	0	0		是	2026年12月	-30.00%
34407	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干96右分06柱上变压器	100	95.25%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-36.18%
34408	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所7箱变201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年6月	-28.06%
34409	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗德兴堡曹福源淡水鱼公变台区	200	41.10%	97.8	97.8				0.00%
34410	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	YHG诚信花园201间隔配电变压器	630	97.52%	0	0	2024年6月			-57.64%
34411	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区5变电站2变压器	800	30.38%	477.0	477.0				-39.15%
34412	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城3箱式变电站母线间隔配电 变压器	630	39.05%	321.0	321.0				-38.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34413	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线84左6	100	17.70%	0	0				-189.73%
34414	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站2变压器	500	13.60%	382.0	382.0				-46.93%
34415	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平南一小微分台	200	52.50%	0	0				-22.09%
34416	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站1变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-48.24%
34417	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进21号	200	15.30%	0	0				100.00%
34418	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟6组照明新	200	89.10%	0	0	2025年6月			0.00%
34419	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期201配电变压器	400	22.00%	0	0		是	2026年12月	-12.66%
34420	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站2变压器	630	6.86%	0	0		是	2025年12月	-36.48%
34421	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官东组支06	50	76.50%	0	0		是	2026年12月	-34.51%
34422	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园4变电站2变压器	500	20.16%	0	0				-41.66%
34423	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左4变压器	400	11.75%	0	0				-46.85%
34424	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城一期1变电站1变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34425	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站1变压器	630	42.86%	297.0	297.0				-35.41%
34426	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站202间隔配电变压器	630	46.03%	0	0		是		-39.56%
34427	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	0	0				-38.83%
34428	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖1箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	4.99%
34429	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站2号变压器	630	18.73%	0	0		是		-42.98%
34430	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村36队	100	29.70%	0	0				15.05%
34431	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期2变电站2变压器	630	23.17%	0	0				-40.41%
34432	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干38右4-2	200	83.40%	0	0	2022年12月			-31.01%
34433	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际8号变电站201配电变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-42.69%
34434	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区1变电站201变压器	800	67.13%	0	0				-33.93%
34435	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-35.92%
34436	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站2号变压器	630	10.29%	218.6	218.6				-43.96%
34437	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居3箱变2变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-39.54%
34438	东陵	中马变	高坎线	z化工厂自来水箱式变电站1号间隔配电变压器	630	14.38%	0	0		是	2026年12月	-36.84%
34439	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期分建1变电站201配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34440	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园7变电站2配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2025年12月	97.09%
34441	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站2配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
34442	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚22主变	500	28.00%	0	0				-33.11%
34443	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分23柱上变压器	400	26.20%	0	0		是	2026年6月	-41.43%
34444	沈北	农高变	农柳线	天阔华成房地1箱变201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				-33.21%
34445	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨从英家禽公变台区	200	38.40%	0	0				100.00%
34446	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区6变电站201配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	-0.04%
34447	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台北台	400	24.60%	261.6	261.6				-36.89%
34448	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分33+1右4	400	27.60%	249.6	249.6				100.00%
34449	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸二期1站房2配电变压器	800	20.10%	0	0				100.00%
34450	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦小区2箱变1变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
34451	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线马楼子分10左03	315	37.90%	0	0		是	2025年	-40.48%
34452	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站202变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-37.02%
34453	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	师范花园变电站1变压器	400	43.00%	0	0				-42.15%
34454	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站2变压器	800	43.50%	10.0	10.0				-44.52%
34455	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵5/6队几04	400	9.40%	97.3	97.3				-29.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34456	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	候沈乙线河套分河南支15左1变台	400	11.10%	315.6	315.6				0.00%
34457	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙分9箱变1变压器	630	55.56%	217.0	217.0				31.66%
34458	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2027年12月	-18.22%
34459	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线25	400	51.25%	155.0	155.0				47.31%
34460	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和陆干文铁分4右9	315	5.08%	0	0				0.00%
34461	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分31右1	200	4.80%	170.4	170.4				31.01%
34462	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房6箱变2变压器	630	61.59%	179.0	179.0				-41.83%
34463	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
34464	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分28	200	67.20%	0	0		是	2025年	-29.76%
34465	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期4变电站2变压器	500	25.28%	323.6	323.6				-46.20%
34466	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线30左1	200	99.30%	0	0	2024年6月			24.84%
34467	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	新一尚品三期1箱式变电站2配电变压器	800	60.60%	0	0		是	2025年12月	-9.39%
34468	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变1变压器	800	39.00%	0	0				-42.31%
34469	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-3变压器间隔配电变压器	800	42.30%	0	0		是	2025年12月	-30.73%
34470	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分27	315	70.48%	0	0				5.32%
34471	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左32右19变压器	100	15.20%	74.8	74.8				-214.40%
34472	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站2变压器	500	31.68%	291.6	291.6				-41.53%
34473	康平	张强变	张强变76266张强线	十二家子分台	50	102.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-25.10%
34474	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干小北地分57变台	200	49.13%	0	0				-39.16%
34475	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分2左17右14	100	59.00%	0	0		是	2025年	-30.80%
34476	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室1变压器	800	21.90%	0	0		是	2026年12月	-32.06%
34477	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线马三家北台	200	108.30%	0	0	2024年6月	是	2025年	-31.02%
34478	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分34左1	315	22.86%	0	0				-47.55%
34479	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期3号配电室2号变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-40.39%
34480	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	富贵雅居2变电站1变压器	400	45.90%	0	0				-38.60%
34481	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	依云蓝湾小区变电站1变压器	400	72.60%	69.6	69.6				-28.62%
34482	东陵	孤家子	向东甲线	天泰4箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-44.23%
34483	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站2变压器	500	20.16%	0	0				-40.99%
34484	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-37.60%
34485	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4+1柱上变压器	315	18.10%	226.5	226.5				-44.15%
34486	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑1变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-29.81%
34487	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分4	200	53.00%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
34488	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分12	100	77.40%	0	0		是	2025年12月	-64.55%
34489	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干152左分04柱上变压器	100	52.50%	0	0		是	2026年12月	-25.98%
34490	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕西支009	200	90.90%	0	0	2023年1月			-15.11%
34491	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园7变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-45.26%
34492	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城行知坊4号变电站1号配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	10.54%
34493	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂1变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	5.84%
34494	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分张家窝堡支21右6变台	200	28.10%	0	0				-30.66%
34495	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城11号变电站201配电变压器	630	24.44%	0	0				-42.31%
34496	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	胜利线八家子北分台13柱上变压器	200	31.50%	117.0	117.0				-22.42%
34497	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井8组照明	200	69.00%	42.0	42.0				-51.54%
34498	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站201配电变压器	630	15.87%	0	0				-60.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34499	和平	方型变	方型变426宁波甲线	西安分8右5变压器	400	60.90%	0	0				-28.02%
34500	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分9柱上变压器	315	56.19%	0	0		是	2025年12月	-45.79%
34501	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干35公变	315	32.00%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
34502	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干2+1柱上变压器	315	47.94%	132.5	132.5		是	2025年12月	-46.00%
34503	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分1左1变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-15.67%
34504	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线23左3	400	27.00%	252.0	252.0				-634.58%
34505	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干13	100	46.50%	43.5	43.5				-31.38%
34506	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分19右11+1柱上变压器	315	16.19%	0	0		是	2025年12月	-34.76%
34507	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南十乙线54	315	57.78%	101.5	101.5				-43.08%
34508	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线7变台	315	26.48%	200.1	200.1				-6.48%
34509	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右8右1变压器	315	5.71%	0	0		是	2028年12月	-47.20%
34510	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分46	250	22.40%	0	0		是	2028年12月	-55.97%
34511	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分16柱上变压器	200	53.70%	0	0		是	2025年12月	-45.35%
34512	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵东变158陵北乙线陵北干18柱上变压器	400	83.50%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-40.12%
34513	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分3柱上变压器	315	42.22%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
34514	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分2变压器	100	25.20%	0	0		是	2025年12月	-44.32%
34515	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分75右3左1	250	3.84%	0	0				-280.73%
34516	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92左7	100	89.70%	0	0	2025年2月			-31.12%
34517	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线33	315	38.73%	0	0				-33.42%
34518	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干138右4	100	52.80%	0	0				-64.16%
34519	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右12+1公变	315	43.68%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
34520	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变370青军线万寿干69公变	315	46.35%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
34521	沈河	青年变	青年变352青东线	青东线南乐郊分6右5+1公变	250	43.84%	0	0		是	2026年6月	-46.35%
34522	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干舍金分4公变	315	45.33%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
34523	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干38左3柱上变压器	315	48.76%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
34524	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干76右1	100	28.40%	0	0				-48.19%
34525	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25右2	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-37.73%
34526	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+1	315	33.14%	0	0				-45.65%
34527	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干24	315	0.00%	283.5	283.5				-96.79%
34528	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分10右1柱上变压器	200	95.70%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-44.40%
34529	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干5左1右1公变	315	33.02%	179.5	179.5				-39.44%
34530	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分8公变	315	19.43%	0	0				-34.94%
34531	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分15公变	315	32.06%	0	0				-37.32%
34532	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干堂子分4右1	315	45.08%	0	0				-44.21%
34533	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右10右4	250	71.68%	0	0				-37.90%
34534	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干3左1柱上变压器	200	61.80%	0	0		是	2025年12月	-29.31%
34535	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右1柱上变压器	200	48.80%	0	0		是	2025年12月	-17.11%
34536	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左5柱上变压器	100	41.70%	0	0		是	2025年12月	-52.23%
34537	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分42-2变台	200	56.50%	0	0		是	2028年12月	-38.54%
34538	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右8柱上变压器	400	50.10%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
34539	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右9柱上变压器	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-47.27%
34540	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵乙线马官桥分2	400	21.75%	273.0	273.0				-46.92%
34541	大东	如意变	如意变80846如望甲线	联合甲线新生干59右4右1	315	79.05%	34.5	34.5				-46.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34542	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左2	315	31.11%	185.5	185.5				-43.00%
34543	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干47柱上变压器	400	2.00%	0	0		是	2025年12月	-185.83%
34544	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南干33右6	160	43.13%	0	0		是	2027年	-34.50%
34545	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干黎明分1右2	200	40.00%	100.0	100.0				-46.51%
34546	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场线和睦干43凌云东分48左1	200	17.40%	0	0		是		-43.90%
34547	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线12右1	315	32.38%	181.5	181.5				-44.58%
34548	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路乙线新村干87变压器	315	88.00%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	-44.79%
34549	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线26	315	19.37%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
34550	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左7变台	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-67.12%
34551	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右5变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
34552	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分14	315	40.63%	0	0		是	2025年10月	-21.50%
34553	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线泵站分10柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34554	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线42右2	250	7.68%	0	0				-22.72%
34555	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线32变台	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-42.03%
34556	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干17柱上变压器	315	70.16%	0	0				-42.55%
34557	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分15	315	55.24%	0	0				-39.36%
34558	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3右1	315	38.10%	0	0				-44.75%
34559	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分30	200	17.20%	0	0				-37.89%
34560	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分12变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-36.63%
34561	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	阳光小区变电站201	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
34562	和平	太原变	太原变046南五甲线	南园1变压器	630	45.71%	0	0				-32.18%
34563	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江侧园2箱变1变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
34564	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变1号变	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-45.63%
34565	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站2变压器	630	30.48%	375.0	375.0				-39.75%
34566	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期1箱变1变	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
34567	和平	三好变	三好变148科技甲线	文化路小区一次2#主变	500	61.44%	142.8	142.8				-47.44%
34568	和平	方型变	方型变484光荣乙线	晋江变电站1主变	500	62.72%	0	0				-39.52%
34569	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	玉麟花园31主变	630	21.33%	432.6	432.6				-39.01%
34570	和平	广州变	广州变478柳州甲线	府北3变电站2号高压柜1主变	500	48.40%	0	0				-38.42%
34571	和平	方型变	方型变442方青甲线	十三纬路8号主变	400	18.80%	0	0		是	2025年10月	-38.81%
34572	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	翡翠园1箱变1	400	80.40%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-43.18%
34573	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	翡翠园1箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34574	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北1箱变1	500	30.80%	0	0		是	2025年12月	-37.46%
34575	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北3箱变1	500	58.80%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
34576	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑2箱变2站内变压器	630	34.29%	1.7	1.7				-39.14%
34577	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站2变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
34578	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区3箱变1变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-35.32%
34579	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-47.66%
34580	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	赛诗哲小区变电站1变压器	100	133.00%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-44.40%
34581	皇姑	北陵变	北陵变25152含电乙线	阳光尚城一期1箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34582	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城一期2箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-43.29%
34583	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	富强小区变电站202变压器	630	14.29%	0	0				-39.11%
34584	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区2变电站201配电变压器	630	65.71%	153.0	153.0				-36.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34585	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工街2变电站201柜	500	54.72%	176.4	176.4				-33.40%
34586	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	顺星北苑小区3变电站201配电变压器	630	0.00%	377.6	377.6				0.00%
34587	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	卫工街7变电站201柜	400	32.40%	0	0		是	2028年12月	-51.63%
34588	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区3变电站202	315	28.70%	193.1	193.1				-43.14%
34589	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	浑河七区6变电站201	400	45.60%	177.6	177.6				-39.21%
34590	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
34591	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	鑫丰馨园1变电站202柜	630	26.35%	401.0	401.0		是	2028年12月	-43.95%
34592	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	鑫丰馨园2变电站201柜	630	77.78%	77.0	77.0		是	2028年12月	-42.90%
34593	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家2箱变2	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
34594	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	2主变百合园	500	32.00%	0	0				-40.07%
34595	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期1配电变压器	500	26.80%	316.0	316.0				-39.51%
34596	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2楼1主变	630	11.81%	492.6	492.6				-45.37%
34597	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地21主变	500	55.20%	174.0	174.0				-35.18%
34598	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花6变电站1站内变压器	500	33.28%	0	0		是		-43.86%
34599	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城41主变	630	28.57%	0	0				-32.93%
34600	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝2变电站1变压器	800	10.80%	633.6	633.6				-41.88%
34601	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期7箱变1变	630	19.37%	445.0	445.0				-35.18%
34602	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	永顺2箱变1变压器	400	59.70%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
34603	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化2箱变1变压器	1250	23.36%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
34604	和平	太原变	太原变088民族甲线	西塔51主变	400	34.00%	0	0		是	2027年12月	-38.77%
34605	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
34606	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻1箱变1变压器	630	40.95%	309.0	309.0				-44.84%
34607	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站1号变压器	800	12.90%	0	0				-42.87%
34608	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑3变电站201变压器	400	23.20%	267.2	267.2				-46.09%
34609	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变箱变1变压器	315	29.52%	190.5	190.5				-28.03%
34610	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站202变压器	500	13.12%	384.4	384.4				-43.57%
34611	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭7变电站201	500	24.00%	330.0	330.0				-44.59%
34612	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变1变压器	630	54.29%	0	0				-35.55%
34613	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站1号变压器	630	30.16%	0	0				-46.07%
34614	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	大东路3箱变1变	500	38.08%	259.6	259.6				-41.43%
34615	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工2箱变1变压器	630	23.11%	421.4	421.4				-42.32%
34616	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大1箱变1变压器	500	20.48%	347.6	347.6				-46.41%
34617	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	华馨箱变1变压器	500	31.68%	0	0				-37.73%
34618	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	电工站北箱变1变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-50.04%
34619	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-2箱变2变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-41.36%
34620	和平	太原变	太原变088民族甲线	沈铁教工住宅1主变	1000	12.40%	0	0		是	2027年12月	-38.63%
34621	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	金鼎家园1#变压器	400	33.20%	0	0		是	2026年12月	-43.69%
34622	和平	和平变	和平变148和铁甲线	天津南街174号2号高压柜1主变	630	36.51%	337.0	337.0				-34.73%
34623	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园1箱变1	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-39.19%
34624	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑1箱变2	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
34625	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站201间隔配电变压器	400	85.50%	18.0	18.0	2025年6月			-39.68%
34626	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站201柜	630	70.48%	0	0		是	2028年12月	-42.20%
34627	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变2变压器	500	39.04%	254.8	254.8				-40.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34628	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	金利苑箱变2变压器	500	48.96%	205.2	205.2				-31.47%
34629	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站202	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
34630	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府5箱变1变	630	24.00%	415.8	415.8				-37.80%
34631	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站201	630	30.16%	0	0		是	2028年12月	-47.46%
34632	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品10变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是		-44.84%
34633	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际2号变电站2号变压器	800	11.00%	10.0	10.0				-41.73%
34634	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城10号变电站2号变压器	630	16.83%	461.0	461.0				-41.28%
34635	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站1号变压器	630	71.43%	0	0				-42.74%
34636	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺通2变电站1变压器	630	82.67%	0	0	2022年12月			-39.35%
34637	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	文富北路箱变1变压器	315	18.41%	0	0				-37.29%
34638	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	鸿雁家园变电站202	500	17.60%	362.0	362.0				-45.45%
34639	沈河	青年变	青年变372青寺线	太和公寓箱变2变压器	400	61.20%	0	0		是	2026年12月	-53.80%
34640	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁1201	630	50.79%	0	0		是	2028年12月	-44.16%
34641	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁1变电站201	630	20.00%	441.0	441.0				-40.72%
34642	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区14变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
34643	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-46.32%
34644	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变1变压器	630	48.00%	264.6	264.6				-44.33%
34645	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变2变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-41.06%
34646	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	家乐茗苑箱变2号变	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-46.51%
34647	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站1变压器	800	93.75%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.84%
34648	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村11变电站202变压器	630	39.37%	0	0		是	2028年12月	-41.64%
34649	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	天缘雅苑变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
34650	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园4变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
34651	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	五河东里北2号高压柜1变压器	315	27.30%	197.5	197.5				-41.34%
34652	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西2箱变2	400	87.00%	12.0	12.0	2022年12月			-42.46%
34653	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山5箱变1	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-43.20%
34654	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑2箱变1	630	63.81%	0	0				-48.91%
34655	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站1变压器	500	42.40%	238.0	238.0				-59.84%
34656	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变1	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
34657	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	北二箱变一次1#主变	315	75.68%	0	0				-35.48%
34658	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅苑1变电站201柜	500	22.72%	336.4	336.4		是	2028年12月	-40.15%
34659	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站1变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
34660	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园1号变电站201间隔配电变压器	400	57.00%	0	0				6.84%
34661	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分10+1左5	200	18.90%	0	0				8.13%
34662	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站1变压器	400	32.10%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
34663	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站1变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
34664	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站2变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
34665	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分3左3变压器	250	42.24%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
34666	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾1号变电站2变压器	630	29.52%	0	0				-34.92%
34667	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城2号变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-42.37%
34668	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸1箱式变电站2配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
34669	法库	果子园	果子园1413果东线	羊草沟分7羊草沟西台柱上变压器	100	38.40%	0	0		是	2028年	-42.57%
34670	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	四海自由家小区变电站201	800	21.90%	544.8	544.8				9.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34671	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	5.07%
34672	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右11柱上变压器	400	72.75%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
34673	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务沈阳沈北新区春意蔬菜种植农场	100	57.00%	33.0	33.0				-31.79%
34674	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园1号变电站2变压器	800	34.13%	0	0				-30.89%
34675	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产干64右4加1右1	315	56.19%	0	0				-41.13%
34676	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
34677	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区2变电站202变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
34678	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分2(龙汉)201间隔配电变压器	630	50.29%	0	0				-36.45%
34679	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分15市总工会201间隔配电变压器	630	53.97%	0	0				-45.76%
34680	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分50变台	400	34.65%	0	0		是	2025年12月	-18.15%
34681	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期4变电站变压器	630	11.94%	0	0		是	2026年12月	19.07%
34682	东陵	棋盘山	棋上线	阳光住宅1箱变1变压器	630	57.46%	0	0		是	2026年12月	-35.88%
34683	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站202	630	45.40%	281.0	281.0				-47.28%
34684	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线赵家店分支054	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
34685	康平	中心变	中心变2607纺纱线	成隆箱变1变压器	500	41.76%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
34686	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都4变电站202变压器	630	23.81%	417.0	417.0		是	2028年12月	-40.80%
34687	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线粮库分01	315	53.33%	0	0		是	2025年12月	-34.57%
34688	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线七场分17右9变台	200	60.00%	0	0				0.00%
34689	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57云顶201间隔配电变压器	1000	14.40%	0	0				-47.78%
34690	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期5变电站202配电变压器	800	19.69%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
34691	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分东一棵支51	200	16.80%	0	0		是	2026年6月	-27.99%
34692	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园1变电站2变压器	630	45.71%	279.0	279.0				-29.63%
34693	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期1箱式变电站1配电变压器	800	34.13%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
34694	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平村综合三台(微)	400	41.10%	0	0				14.84%
34695	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分29右2(柏九队台)	315	10.29%	0	0		是	2025年9月	-18.52%
34696	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分26左2右2(柏家沟村台)	315	27.05%	0	0		是	2025年9月	-40.04%
34697	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线74左13+1变台	200	13.80%	152.4	152.4				14.67%
34698	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线175右9变台	200	27.60%	124.8	124.8				-36.88%
34699	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐北乙线南六干62左6左2变压器	400	45.90%	176.4	176.4				10.42%
34700	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	东兴2箱变(单)	400	25.80%	256.8	256.8				-44.48%
34701	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线金海卜北台	315	25.08%	204.5	204.5				-6.90%
34702	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分29左1	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
34703	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8右7柱上变压器	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-47.28%
34704	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园2变电站201变压器	800	34.00%	448.0	448.0				-41.08%
34705	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园5变电站201变压器	630	48.38%	173.2	173.2				-42.22%
34706	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站2号配电变压器	630	35.24%	345.0	345.0				-24.17%
34707	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子东台几线3	100	52.00%	0	0		是	2027年	-37.68%
34708	和平	太原变	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园1变电站202配电变压器	630	42.22%	301.0	301.0				-36.31%
34709	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-37.88%
34710	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线33+1	200	56.70%	0	0		是	2026年12月	15.46%
34711	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园2变电站1变压器	400	20.63%	0	0				26.67%
34712	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景3箱变202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
34713	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十三号变电站2变压器	400	29.20%	0	0				-42.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34714	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支55右11变压器	200	42.80%	94.4	94.4				-26.82%
34715	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期8箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	0	0				-42.95%
34716	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分32+1柱上变压器	50	128.80%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-41.68%
34717	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干古屯分79左4变台	400	32.10%	0	0				-39.20%
34718	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	沈汽1箱变2变压器	630	19.43%	0	0		是		-42.99%
34719	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区4变电站1变压器	630	53.02%	233.0	233.0				-28.30%
34720	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	兴工农贸小区变电站201变压器	250	58.00%	80.0	80.0				-42.08%
34721	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变201配电变压器	400	25.25%	0	0		是	2028年12月	-40.75%
34722	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉三分厂2台	100	74.40%	15.6	15.6				-46.64%
34723	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区7变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	92.24%
34724	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府1小区变电站2配电变压器	800	6.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
34725	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾11号变电站202配电变压器	630	41.52%	0	0				-43.98%
34726	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线殡仪馆分家禽养殖场支2	200	78.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
34727	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分5右4变台	100	74.40%	0	0		是	2025年12月	-37.84%
34728	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分雅洞支38右8变台	200	75.00%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
34729	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧4配电室201间隔配电变压器	800	59.70%	0	0		是	2028年12月	-12.27%
34730	东陵	孤家子	营城甲线	欧洲花园6箱变B（水乡二期）201间隔配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-40.71%
34731	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线74左14变台	200	55.80%	68.4	68.4				-34.00%
34732	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站1配电变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-51.12%
34733	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园2箱变1站内变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-40.18%
34734	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	024保工印象1变电站201配电变压器	630	32.70%	361.0	361.0				-39.76%
34735	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾2号201配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
34736	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站1号变压器	630	41.59%	305.0	305.0				-40.66%
34737	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区3变电站1变压器	800	29.63%	483.0	483.0		是	2025年12月	-39.89%
34738	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分86	100	39.10%	50.9	50.9				-41.76%
34739	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站1变压器	400	34.13%	0	0		是	2025年12月	-47.81%
34740	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程C区51变配电 变压器	400	14.25%	303.0	303.0				-30.03%
34741	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变1变压器	630	37.46%	331.0	331.0				-37.15%
34742	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓2变电站配电变压器1公变	630	31.11%	93.5	93.5				-39.23%
34743	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干319右5柱上变压器	100	10.80%	79.2	79.2				-34.18%
34744	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34745	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅6变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年	-37.94%
34746	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班商品1变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
34747	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3小区变电站202配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
34748	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左6之2柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34749	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站201配电变压器	630	67.30%	0	0				-40.59%
34750	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站202配电变压器	800	73.88%	0	0				-43.87%
34751	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线203变台	100	69.00%	21.0	21.0				-40.59%
34752	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线于滨沟分38上变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
34753	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线昂帮牛分6左3变台	400	47.70%	169.2	169.2				-26.72%
34754	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期3箱变2变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-25.51%
34755	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景1变电站1变压器	630	45.71%	279.0	279.0				-43.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34756	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期1变电站1变压器配电变压器	630	60.48%	186.0	186.0				-35.31%
34757	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园4站房1变压器	630	23.37%	0	0				-38.16%
34758	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干72柱上变压器	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	-54.93%
34759	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾4变电站1变压器	630	24.76%	411.0	411.0				55.69%
34760	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶1箱变2变压器	630	20.63%	0	0				-41.19%
34761	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变1变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-42.36%
34762	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居2变电站南三变压器	630	36.83%	0	0				-38.77%
34763	浑南	桃仙变	桃仙变244桃科乙线	名仕财富中心二期变电站2号配电变压器	800	9.25%	0	0				0.00%
34764	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分103左6变台	200	91.50%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-33.77%
34765	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线77+2右1	400	15.90%	0	0		是	2026年	9.14%
34766	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期(E地块)1箱变1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
34767	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村几05	400	44.25%	0	0		是	2025年12月	-38.53%
34768	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期1箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-44.62%
34769	法库	果子园	果子园变14111龙山线	10kV龙山线十北分15	200	23.66%	0	0		是	2028年	-41.44%
34770	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村1照明台	400	122.70%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-24.09%
34771	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)1箱式变电站1号变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
34772	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线51右1变台	200	19.80%	0	0				100.00%
34773	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微双树二台区	200	27.90%	124.2	124.2				-36.96%
34774	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变1变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
34775	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都20号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	32.40%	0	0				9.98%
34776	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养士堡乡政府棚区东站	160	52.25%	0	0				-81.45%
34777	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达5号变电站2号配电变压器	630	18.10%	453.0	453.0				0.05%
34778	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-1	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	-41.41%
34779	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线黑骝子支16	400	15.83%	0	0				-33.15%
34780	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺干61柱上变压器	160	21.50%	0	0		是	2025年12月	-75.40%
34781	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻2电井分支13	30	25.00%	0	0		是	2026年12月	-48.13%
34782	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化镇村箱变2配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-45.99%
34783	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府二期1箱式变电站201间隔配电变压器	800	52.88%	0	0		是	2025年12月	-37.72%
34784	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期4变电站201配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	8.58%
34785	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线物探分006	200	68.40%	43.2	43.2				-36.95%
34786	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左010	200	16.40%	0	0		是	2025年	-39.72%
34787	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千千50	200	26.80%	126.4	126.4				-27.27%
34788	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分16+2右12左2变台	400	10.50%	318.0	318.0				-33.57%
34789	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家开发区宿舍652、653	250	69.20%	0	0				-35.72%
34790	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林盛镇人民政府3箱式变电站1号变压器	400	47.40%	170.4	170.4				-37.09%
34791	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯水分支线002	30	78.00%	0	0		是	2026年12月	-59.95%
34792	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司3变电站1配电变压器	400	26.50%	0	0		是	2026年12月	-38.60%
34793	于洪	范屯变	范静线	拉马台北东台区	100	108.30%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-58.49%
34794	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	塔后乙线塔后干3右0柱上变压器	400	10.80%	218.5	218.5				-51.35%
34795	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线水田分支线023	50	25.50%	0	0		是	2026年12月	-45.43%
34796	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府二期箱变变压器	800	8.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
34797	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支11	50	58.96%	0	0		是	2026年6月	-26.78%
34798	开发	汪河变	汪河变56170汪保乙线	九里颐和小区2变电站2变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34799	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右9+1左1	315	44.95%	0	0				-7.48%
34800	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿市场台区	400	4.20%	0	0				0.00%
34801	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府1箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
34802	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干140	200	69.60%	40.8	40.8				-40.20%
34803	辽中	代家房	代家房变1063千家房线	上顶2组新1	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
34804	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团2变电站1变压器	500	50.00%	200.0	200.0				-41.10%
34805	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线大块支7南2	100	37.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
34806	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙A之1箱变1变压器	400	7.50%	0	0				0.00%
34807	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线70变台	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
34808	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分南大片地1机井支12	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
34809	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支门前地支3	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
34810	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分16	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
34811	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	啄木岗村综合一台	400	3.90%	0	0				14.74%
34812	辽中	六间房	六间房变1128化家线	桑林家禽公变台	200	52.20%	0	0		是	2025年8月	100.00%
34813	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变2变压器	315	15.24%	0	0		是	2026年12月	-44.78%
34814	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵干27加3右1	200	13.20%	153.6	153.6				-13.56%
34815	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站201	630	19.37%	0	0		是	2028年12月	-39.42%
34816	浑南	前显变	前白乙线	军职退休干部休养所变电站201间隔配电变压器	500	22.72%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
34817	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂1号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	800	45.00%	0	0				-12.60%
34818	辽中	航辽变	航辽变90146蒙林线	光明花园1变压器	630	97.62%	0	0	2024年6月			-43.21%
34819	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海2期1变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-40.69%
34820	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线油路支01	200	45.30%	0	0				-30.23%
34821	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场7变电站2变压器	630	6.03%	529.0	529.0				0.00%
34822	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线曾家沟分11(曾家综合台)	200	25.60%	128.8	128.8				-40.70%
34823	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站202变压器	630	22.54%	425.0	425.0				-42.79%
34824	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	沈毛乙C开闭站XB2箱变（单）	500	33.92%	157.6	157.6				-43.72%
34825	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站2变压器	630	25.90%	0	0				-40.02%
34826	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分孙家支10	400	19.95%	0	0		是	2027年	17.39%
34827	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线赵家分22右1变台	200	23.10%	133.8	133.8				0.00%
34828	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期1站房2配电变压器	630	5.40%	533.0	533.0				6.84%
34829	沈北	文北变	文闵乙线	金地峯范二期小区1变电站202配电变压器	800	6.75%	0	0				100.00%
34830	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申北台	200	42.30%	0	0				-40.69%
34831	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左9右1	100	45.90%	44.1	44.1				-89.84%
34832	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干170右8右7	200	30.40%	0	0		是	2027年	15.76%
34833	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干135右4+1右2	400	9.60%	321.6	321.6				0.00%
34834	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	泛美华庭3号变电站2变压器	800	21.00%	0	0				-37.83%
34835	沈北	新城子	新城线	新城线城市管理事务服务中心	250	16.20%	0	0				0.00%
34836	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支36变台	200	7.80%	0	0				100.00%
34837	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站2变压器	630	26.03%	10.0	10.0				-39.60%
34838	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.1期1小区局维201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-41.89%
34839	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产5箱式变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	367.0	367.0				-38.58%
34840	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线张福支02	100	58.50%	0	0		是	2026年12月	-31.93%
34841	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站202配电变压器	800	61.13%	0	0				-42.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34842	沈北	河北变	10kV河南线84656	10KV柳北线开发分4（一站式）沈阳福道满堂文化旅 游开发有限公司	200	31.80%	116.4	116.4		是	2026年12月	100.00%
34843	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	化工散户1变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-50.42%
34844	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分6右1	200	56.40%	0	0		是	2025年	27.00%
34845	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	政治部2箱变1变压器	800	9.75%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
34846	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线水田1-2台分支09	30	49.00%	0	0		是	2026年12月	-50.74%
34847	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家医院台（医院台）	250	52.24%	0	0		是	2025年12月	-29.67%
34848	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支76	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
34849	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小东分02	100	71.25%	18.8	18.8				-36.84%
34850	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村1变电站202柜	630	29.52%	381.0	381.0				-41.47%
34851	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支养殖场几6	315	26.48%	0	0		是	2025年12月	100.00%
34852	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	碧桂园御时光1变电站1变压器	630	0.00%	31.2	31.2				0.00%
34853	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变2变压器	500	31.20%	0	0		是		-5.11%
34854	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放村2台	400	53.03%	147.9	147.9				-33.25%
34855	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城南村协作办楼	250	69.12%	52.2	52.2				-31.51%
34856	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支006	100	23.10%	0	0				-22.99%
34857	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	小微大高线9号右分台	400	30.30%	238.8	238.8				0.00%
34858	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干45右1新	200	62.50%	0	0				4.19%
34859	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞13箱变（单）	400	42.75%	0	0		是		-36.06%
34860	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星箱变1变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
34861	大东	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期3变电站1号变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	89.47%
34862	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变202	630	21.27%	0	0		是	2028年12月	-47.74%
34863	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左17右4	80	15.75%	0	0		是	2027年	0.20%
34864	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支65	200	6.90%	0	0		是	2025年9月	-236.56%
34865	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区2变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
34866	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际6变电站202变压器	630	36.19%	0	0				-40.10%
34867	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	军政线4右01	200	51.60%	0	0		是	2025年	-35.68%
34868	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分41左22变台	160	63.94%	41.7	41.7				-31.45%
34869	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分45右1变台	50	98.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.57%
34870	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分排水支12右13变台	200	71.00%	0	0		是		-39.27%
34871	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左82右8	315	67.56%	70.7	70.7				-55.67%
34872	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）花园1变箱201配电变压器	630	50.16%	0	0		是	2026年12月	-12.67%
34873	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分22变台	200	53.40%	0	0		是	2025年12月	-34.33%
34874	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子4组照明（2021微）	400	40.50%	198.0	198.0				-34.73%
34875	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城4箱式变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-37.34%
34876	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广1箱变配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	26.33%
34877	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区2箱式变电站201间隔配电变压器	400	24.30%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
34878	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线南长2号照明	500	22.72%	336.4	336.4				-38.33%
34879	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆1箱式变电站1配电变压器	315	44.13%	0	0		是	2025年12月	-39.83%
34880	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期1变电站2变压器	500	31.60%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
34881	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站1	630	12.19%	325.6	325.6				-44.12%
34882	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫彤彤电讯工程有限公司（一站式）	200	2.80%	0	0		是	2026年12月	-14.13%
34883	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站2号变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-37.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34884	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	净月臺小区1变电站2变压器	400	60.30%	118.8	118.8				-20.87%
34885	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线和铁干32右1	400	105.50%	0	0	2024年7月			-47.94%
34886	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右9左4	315	58.41%	99.5	99.5				-41.74%
34887	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	YHG_伊利亚特二期2号箱变-1变压器	630	0.00%	10.0	10.0				0.00%
34888	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期1箱式变电站1配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-31.18%
34889	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	93033部队3箱变2配电变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
34890	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分1加1变压器	80	38.00%	0	0		是	2025年12月	5.85%
34891	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区1变电站1变压器	630	13.97%	479.0	479.0				-40.83%
34892	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线40左2变台	250	78.72%	28.2	28.2				-32.75%
34893	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	博兴养殖场专业合作社（一站式）	200	26.40%	127.2	127.2				-51.27%
34894	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座4箱变1配电变压器	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-37.67%
34895	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城3箱式变电站2配电变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-26.93%
34896	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站2配电变压器	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-43.82%
34897	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分15柱上变压器	315	69.84%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
34898	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山西台分08	200	44.80%	0	0		是	2025年12月	-34.63%
34899	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线木家支线009	50	76.50%	6.8	6.8				-39.32%
34900	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分23左1	200	12.90%	154.2	154.2				0.42%
34901	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔1变电站1号变	400	48.00%	168.0	168.0				-39.15%
34902	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园4变电站2变压器	630	29.33%	10.0	10.0				-42.84%
34903	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线杨士岗大棚	200	57.36%	0	0				-42.95%
34904	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗中一台照明	160	81.75%	13.2	13.2	2025年8月			-41.18%
34905	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东南台照明	200	45.10%	0	0				-35.16%
34906	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园二期2箱式变电站2配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2025年12月	-29.72%
34907	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子北台几02	200	25.00%	130.0	130.0		是	2025年12月	-30.07%
34908	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变2配电变压器	630	99.43%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.92%
34909	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线王权支线101	100	79.80%	0	0		是	2026年12月	-32.87%
34910	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台支22变台	400	58.20%	127.2	127.2				-65.49%
34911	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分粮库支久正几大彝甲2	400	5.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
34912	铁西	启工变	启工变10772启东线	橡四分11柱上变压器	315	10.16%	251.5	251.5				-61.97%
34913	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分6柱上变压器	315	13.65%	0	0		是	2025年12月	-52.45%
34914	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡镇潘家堡村兴强养鱼公变台区	400	19.50%	282.0	282.0				0.00%
34915	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分42左5右1	200	20.70%	138.6	138.6				1.30%
34916	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	华房物业箱变变压器	315	39.62%	158.7	158.7				-50.98%
34917	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变430小卜线李英分03	400	35.00%	220.0	220.0				-34.54%
34918	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五干57左5南宁公寓202间隔配电变压器	630	8.38%	514.2	514.2				-34.27%
34919	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分29左4变台	400	12.30%	0	0		是	2025年12月	10.84%
34920	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区5变电站2变压器	800	17.25%	582.0	582.0				-43.07%
34921	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期2变电站1	630	0.00%	567.0	567.0				-37.27%
34922	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分24	200	73.00%	0	0				-45.17%
34923	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	北三线北三干6右6变压器	400	67.50%	90.0	90.0				100.00%
34924	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区4变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	24.91%
34925	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分82右10柱上变压器	400	20.70%	10.0	10.0				-79.12%
34926	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站2号变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-38.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34927	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中吉阳光小区4变电站1变压器	400	36.00%	216.0	216.0				-41.40%
34928	于洪	范屯变	范新线	范屯村南台	400	8.70%	325.2	325.2				0.00%
34929	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫3变电站202间隔配电变压器	800	11.25%	630.0	630.0				-38.72%
34930	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站202变压器	500	21.30%	343.5	343.5				-43.16%
34931	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干35柱上变压器	200	74.80%	0	0		是	2025年12月	-19.90%
34932	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	区幼儿园10号箱变1变压器配电变压器	630	40.95%	307.4	307.4				-40.45%
34933	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	科研小区2变电站1变压器	630	13.90%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
34934	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线83右24	100	17.40%	0	0		是	2027年	-36.67%
34935	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分26加1	315	13.14%	0	0				-27.68%
34936	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区1变电站1变压器	630	27.94%	391.0	391.0				-41.61%
34937	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区6变电站2变压器	500	90.00%	0	0	2022年12月	是	2025年10月	-44.25%
34938	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	YHG_南塔干科学分6右2自维箱变配电变压器	630	5.97%	0	0				-43.93%
34939	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区1配电室102变压器	630	64.44%	0	0		是	2025年12月	-9.64%
34940	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙干53左12变台	200	47.40%	0	0		是	2025年12月	-49.41%
34941	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干35+1右5变台	400	62.40%	0	0				-20.22%
34942	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村南台	200	78.00%	0	0		是	2025年11月	-34.08%
34943	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12之2	200	39.30%	0	0		是	2026年	100.00%
34944	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村	400	30.45%	0	0				-36.40%
34945	东陵	杨官变	杨孤乙线	杨热线杨孤甲线保利云上2变电站箱变2变压器	630	42.67%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34946	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	中南紫云集小区变电站201间隔配电变压器	630	40.32%	313.0	313.0		是	2028年12月	-27.82%
34947	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右3	400	41.40%	0	0				-40.36%
34948	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线279变台	200	43.80%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
34949	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分13右4变台	50	58.00%	0	0				-39.69%
34950	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线35左1变台	400	63.00%	0	0				-26.52%
34951	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变2变压器	800	17.25%	97.5	97.5				-36.94%
34952	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线歪头山分33	160	57.13%	52.6	52.6				-19.56%
34953	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	新柳家园小区1变电站1变压器	500	37.44%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
34954	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	新湖国际2箱式变电站1配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
34955	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园6变电站变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-45.54%
34956	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支40	400	25.00%	0	0		是	2025年9月	-27.61%
34957	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变2变压器	630	28.25%	0	0				-48.55%
34958	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡6箱式变电站2配电变压器	500	34.40%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
34959	浑南	营盘	营新线	华发首府二期1号配电室2号变压器	630	54.76%	0	0		是	2027年12月	-39.59%
34960	于洪	高明变	高北线	共和新村2站房1变压器	630	11.17%	0	0				-35.79%
34961	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右6右2	250	51.60%	0	0		是		-61.01%
34962	于洪	光辉变	光南线	小微两家村5台	200	7.20%	165.6	165.6				-63.73%
34963	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期6号变电站2变压器	630	38.35%	0	0		是	2027年12月	-50.62%
34964	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北水6右1柱上变压器	200	52.50%	0	0		是	2025年12月	-38.28%
34965	于洪	五金变	五兰乙线	前进村4	400	49.80%	0	0		是	2025年12月	-37.10%
34966	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期3箱变配电变压器	630	31.75%	367.0	367.0		是	2026年12月	-39.78%
34967	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆六期变电站2号配电变压器	800	22.80%	537.6	537.6				3.11%
34968	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分55加2右1	200	82.20%	0	0	2025年2月			-55.34%
34969	东陵	世园变	世满乙线	上水溪谷二期1箱变2变压器	400	10.50%	318.0	318.0				-35.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34970	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干新方分58左1变台	200	10.20%	0	0				100.00%
34971	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期2局维变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	29.27%
34972	和平	和平变	和平变148和铁甲线	联勤部正大1变压器	200	0.00%	180.0	180.0				-4168.75%
34973	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线老物资局分1	200	46.20%	87.6	87.6				-54.72%
34974	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线本钢支053	50	98.70%	0	0	2023年6月	是	2025年12月	-33.63%
34975	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区3变电站1配电变压器	800	40.20%	0	0				12.13%
34976	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线牛营分17右5变台	200	25.80%	23.8	23.8				-399.16%
34977	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳岗变160柳北线新电分2	400	24.75%	261.0	261.0		是	2026年12月	-38.20%
34978	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局11主变	630	13.81%	480.0	480.0				-42.85%
34979	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线中学分20右1右11变台	400	70.50%	0	0		是	2025年12月	34.90%
34980	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左9柱上变压器	200	48.80%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
34981	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际6变电站1变压器	400	48.25%	0	0				-42.60%
34982	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	法哈牛变608东兴线东兴干93变台	200	81.70%	0	0	2022年12月			-22.05%
34983	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分27变台	200	51.75%	76.5	76.5				-45.68%
34984	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分50左3变台	100	93.26%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-35.94%
34985	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34986	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林5箱变1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-39.70%
34987	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站1号变压器	630	32.38%	363.0	363.0				-41.33%
34988	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥一支13加1	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
34989	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变201配电变压器配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
34990	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦1箱变1变压器	800	61.13%	0	0		是		-41.27%
34991	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳耀军专业合作社	200	8.70%	162.6	162.6				5.68%
34992	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什2号台支03	200	52.80%	0	0				17.29%
34993	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	一站式服务辽宁恒润通信工程有限公司（小桥子北村）	100	4.20%	0	0		是	2026年12月	4.65%
34994	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	龙湖唐宁8号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	57.00%	0	0				100.00%
34995	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和隆城4箱变2变压器	400	34.00%	0	0		是		16.13%
34996	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	一站式服务沈阳市红石家具厂	200	20.40%	139.2	139.2				-14.53%
34997	沈河	站前变	站前变222站北线	站前变222站北线站北线立新干立新一分7右2公变	315	42.86%	148.5	148.5				-45.25%
34998	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支48右8+1	200	61.50%	0	0		是	2025年	-42.03%
34999	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干85左2	200	20.70%	0	0				-28.87%
35000	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟左30加1柱上变压器	400	16.50%	0	0		是	2026年12月	-32.43%
35001	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣4	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	-2.04%
35002	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦二期1变电站1配电变压器	800	3.30%	0	0				100.00%
35003	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期3箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	3.53%
35004	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南十乙线29+1	315	27.94%	195.5	195.5				-40.91%
35005	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线76+3	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
35006	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳市沈北新区继民果园	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	11.36%
35007	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分18+1右支11	200	10.00%	0	0				-51.95%
35008	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期3-2小区变电站202配电变压器	400	6.30%	0	0		是	2026年12月	21.66%
35009	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变2变压器	400	24.30%	262.8	262.8				-40.02%
35010	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	西棠小区2变电站1变压器	800	16.50%	588.0	588.0				0.00%
35011	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	金泉花园小区变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-30.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35012	浑南	铁匠变	铁匠变866铁孤乙线	伊湾尊府1号变电站2号变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-129.86%
35013	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡古分1+1右1	200	30.30%	0	0				-27.18%
35014	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇二期站房1配电变压器	400	23.00%	268.0	268.0				-27.36%
35015	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	城丰分02	100	45.00%	0	0		是	2026年12月	-35.50%
35016	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站201间隔配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-35.31%
35017	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线养殖场分曙茂支2	200	102.30%	0	0	2025年6月	是	2027年	100.00%
35018	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T8加1右分支4变压器	50	20.40%	0	0				-93.06%
35019	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛电支东一棵支062	200	14.48%	0	0		是	2026年6月	-22.42%
35020	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄西东二台(2020微)	200	29.10%	0	0		是	2026年6月	-36.81%
35021	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线齐电分东台支008	200	99.30%	0	0	2022年12月			-27.28%
35022	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右4柱上变压器	315	78.48%	0	0		是	2025年12月	-34.12%
35023	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区6小区变电站202配电变压器	630	12.57%	487.8	487.8				97.08%
35024	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线中学分09	400	131.10%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-33.23%
35025	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期4号箱变202配电变压器	630	30.10%	0	0				-35.27%
35026	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站2变压器	630	36.19%	339.0	339.0				-51.12%
35027	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后菜支04	200	64.20%	51.6	51.6				-19.05%
35028	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期2号变电站1号配电变压器	630	12.06%	491.0	491.0				14.88%
35029	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合3变电站2变压器	500	60.80%	0	0				-42.57%
35030	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变1变压器	500	24.80%	0	0				-42.43%
35031	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期3变电站202间隔配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2028年12月	-33.90%
35032	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大家园二期变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	-600.00%
35033	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线44左1左9	200	61.80%	0	0				-23.06%
35034	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站2变压器	400	25.13%	259.5	259.5				-32.17%
35035	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天语2箱式变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	15.27%
35036	和平	和平变	和平变164同北乙线	太原工艺美术主变	630	44.29%	288.0	288.0				-52.48%
35037	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代4变电站1配电变压器	630	33.02%	0	0				0.00%
35038	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线秦家坟分03	200	20.10%	0	0		是	2027年	-30.27%
35039	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷4变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-42.47%
35040	大东	如意变	如意变80866如信线	万新东苑箱变1变压器	500	15.36%	0	0				-42.79%
35041	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线114右2变台	200	16.50%	147.0	147.0		是	2025年12月	100.00%
35042	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式服务一沈阳怡口实业有限公司	400	17.55%	289.8	289.8		是	2026年12月	8.15%
35043	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左4右1变台	200	38.40%	103.2	103.2				11.28%
35044	新民	新民变	新民变30170营西线	营西干33左2变台	400	29.00%	0	0		是	2025年12月	-56.00%
35045	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分51八家子18左15柱上变压器	200	20.70%	138.6	138.6				-20.80%
35046	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
35047	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-45.52%
35048	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站1配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-38.83%
35049	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房分19+1	400	51.45%	0	0		是	2026年12月	95.32%
35050	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港7号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-20.33%
35051	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地2箱变1变压器	630	6.98%	523.0	523.0		是	2026年12月	-4.20%
35052	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻1变电站201柜	630	20.83%	0	0				-42.67%
35053	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干袁家分25变台	200	33.50%	0	0				-33.29%
35054	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区1变1-201配电变压器	400	26.70%	0	0		是	2026年12月	-28.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35055	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家东分支线01	200	52.00%	0	0		是	2025年12月	-29.12%
35056	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b2202配电变压器	250	34.20%	139.5	139.5				-41.67%
35057	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站201间隔配电变压器	400	9.90%	320.4	320.4				7.24%
35058	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干017	400	60.30%	0	0				-32.89%
35059	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑2变电站1变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
35060	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增分12+1	250	40.32%	124.2	124.2				-40.20%
35061	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线老什牛分54右4变台	400	17.75%	289.0	289.0				100.00%
35062	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变2变压器	800	30.30%	477.6	477.6				-42.87%
35063	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右63右3	200	33.90%	0	0		是	2025年	-33.78%
35064	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线28+1右1	400	60.00%	0	0				100.00%
35065	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变1变压器	630	12.38%	489.0	489.0				-46.90%
35066	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-41.73%
35067	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站1变压器	630	35.56%	343.0	343.0				-37.10%
35068	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发创意产业园一期-2变202配电变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	91.98%
35069	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所8箱变202配电变压器	400	16.50%	0	0		是	2026年6月	-31.44%
35070	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区1站房1变压器	800	47.63%	339.0	339.0				-39.53%
35071	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)1201配电 变压器	630	21.27%	433.0	433.0		是	2026年12月	-38.93%
35072	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线樱桃沟北台	400	15.50%	298.0	298.0		是	2025年11月	-29.17%
35073	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变202间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-37.01%
35074	东陵	营盘	营孙线	yhg_文澜苑A区2箱变201间隔配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2026年12月	-43.38%
35075	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地9号台区	400	33.60%	0	0		是	2025年11月	-40.42%
35076	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源1变电站1变压器	500	66.24%	0	0				-40.48%
35077	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园1变电站1变压器	630	44.44%	0	0				-40.29%
35078	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑4变电站2变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-41.30%
35079	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线21	400	22.80%	268.8	268.8				-27.44%
35080	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	达子营综合(2022微)	400	6.90%	0	0		是	2025年11月	31.21%
35081	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分39变台	200	85.65%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.40%
35082	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分105右1左6变台	50	113.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-33.32%
35083	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站1变压器	630	34.52%	0	0		是	2025年12月	-30.88%
35084	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城一期2箱式变电站2配电变压器	800	83.40%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	2.15%
35085	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	蔡伯街村综合一台(微)	500	5.04%	424.8	424.8				5.45%
35086	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变1变压器	800	16.88%	585.0	585.0				-41.51%
35087	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期6箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
35088	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里8号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	64.76%	159.0	159.0				-40.84%
35089	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分21右5	400	17.70%	289.2	289.2				0.19%
35090	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站2配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
35091	东陵	花山变	碧桂园甲线	花山变760碧桂园甲干长岭子分49锅炉厂支5左支2柱上 变压器	200	50.10%	79.8	79.8				-40.14%
35092	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	区政府变电站201间隔配电变压器	500	82.08%	0	0	2024年6月	是		-22.57%
35093	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	沈阳港联房地产开发有限公司(住宅商业-顶盛国际花 园一期B-1、B-2地块)1-1配电变压器	630	26.92%	0	0				-38.16%
35094	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民分10右25+1右5小微台	200	28.50%	0	0				0.00%
35095	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地公共快充站1变压器	630	71.43%	117.0	117.0				-4.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35096	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯干75左14变台	200	45.35%	89.3	89.3				-39.89%
35097	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区5变电站2变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-41.19%
35098	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线25右8右3变台	200	15.00%	150.0	150.0				9.62%
35099	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站1配电变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
35100	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分69左7右9变台	400	11.30%	0	0		是	2025年12月	-5.02%
35101	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居1小区变电站2配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	96.85%
35102	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123右6左2	400	67.75%	0	0				13.75%
35103	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期1配电室201间隔配电变压器	800	34.88%	441.0	441.0				-41.31%
35104	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	沈阳市电信工程局201间隔配电变压器	500	66.00%	120.0	120.0				-26.63%
35105	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站2站内变压器	630	28.57%	0	0				-42.09%
35106	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闽南分27柱上变压器	400	75.90%	0	0				0.00%
35107	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城6号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	14.80%	300.8	300.8				66.35%
35108	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站1配电变压器	800	25.13%	380.0	380.0		是	2025年12月	-40.85%
35109	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分10柱上变压器	400	95.00%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-35.80%
35110	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线九队支05	100	64.62%	0	0				-28.41%
35111	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云里变电站201间隔配电变压器	630	58.41%	0	0		是	2027年12月	22.74%
35112	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分44	400	15.60%	0	0		是	2027年	0.00%
35113	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村7号变电站1号配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-33.23%
35114	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前冷南支04	200	53.70%	0	0				11.82%
35115	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后陵支13	200	29.70%	0	0				8.02%
35116	沈北	道义变	道义变15259道义线	佰景汇置四期1变201间隔配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
35117	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著3号变电站1号配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2027年12月	-11.74%
35118	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干36变压器	200	31.20%	0	0		是	2025年12月	-23.89%
35119	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	37.00%	212.0	212.0				-39.26%
35120	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分9右5右2变台	200	5.10%	0	0		是	2025年12月	-60.55%
35121	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线永正植物油分10（环路台）	200	32.00%	116.0	116.0				-15.60%
35122	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园2变电站2变压器	630	10.48%	0	0		是	2027年12月	-40.01%
35123	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城5号变电站2号变压器	630	8.89%	511.0	511.0				-44.42%
35124	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区2变电站201间隔配电变压器	315	76.57%	0	0		是	2028年12月	-36.45%
35125	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	滑建甲线揽军分22右3柱上变压器	50	19.20%	35.4	35.4				-66.65%
35126	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	铭晖新天地2箱变201间隔配电变压器	800	9.00%	648.0	648.0				-5.23%
35127	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	三家子安居2箱变2变压器	800	8.40%	652.8	652.8				-17.31%
35128	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院1配变站1变压器	400	33.90%	0	0		是	2026年6月	-39.67%
35129	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院8配变站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年6月	-38.58%
35130	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变1变压器新	500	53.76%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
35131	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井07	80	67.13%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
35132	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分35（小屯东台）	400	40.10%	0	0		是	2025年12月	-30.11%
35133	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳4号电井支5	200	80.10%	0	0	2025年8月			0.00%
35134	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站2变压器	630	63.17%	0	0		是		-38.36%
35135	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35136	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲散乙线	蒲东国际新城8号考核	250	27.52%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
35137	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站1变压器	630	21.71%	214.8	214.8				-36.77%
35138	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干腰沟分8左支2柱上变压器	50	51.00%	0	0		是	2026年12月	-35.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35139	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园3变电站202变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-43.07%
35140	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变2变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-38.21%
35141	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	远洋上河风景小区4局维变电所202配电变压器800	800	10.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35142	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站1配电变压器	630	29.21%	0	0				-41.72%
35143	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分48变台	400	15.08%	0	0		是	2025年12月	-48.28%
35144	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳其村大队后院（2022微）	400	130.50%	0	0	2025年8月			-33.38%
35145	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站2配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
35146	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右12	200	25.20%	0	0				2.51%
35147	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城行知坊1号变电站2号配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2027年12月	10.33%
35148	铁西	重工变	重工变10870城治线	第二干休所小区变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	367.0	367.0		是	2028年12月	8.12%
35149	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干288右8变台	200	23.70%	132.6	132.6		是	2025年12月	-42.74%
35150	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区5变电站202配电变压器	800	23.10%	535.2	535.2		是	2026年12月	16.16%
35151	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右11	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
35152	和平	方型变	方型变426宁波甲线	西安分14变压器	400	52.50%	0	0				-41.43%
35153	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	方溪变350造化甲线造化干沙平分关家二支21变压器	200	38.50%	103.0	103.0		是	2025年12月	-112.53%
35154	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景7分18	315	58.73%	98.5	98.5				-43.95%
35155	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南七乙线33右4右1	315	27.62%	196.5	196.5				-15.08%
35156	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分43变压器	200	53.60%	0	0		是	2025年12月	-45.91%
35157	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历八分11变压器	315	33.65%	0	0		是	2028年12月	-41.21%
35158	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	凤凰乙线实验分2右1柱上变压器	315	7.94%	0	0		是	2025年12月	-355.22%
35159	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干105	315	86.98%	0	0	2022年12月			-36.45%
35160	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐贤变446十路甲线齐十干59	250	56.40%	0	0		是	2028年12月	-44.65%
35161	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分8右3柱上变压器	400	15.75%	0	0		是	2025年12月	-42.71%
35162	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分79变台	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	-66.63%
35163	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线右94右8	315	35.56%	0	0		是	2026年	-42.63%
35164	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	北木分12右12柱上变压器	250	39.36%	0	0		是	2025年12月	-58.29%
35165	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干26右1变压器	100	15.90%	0	0		是	2025年12月	-29.23%
35166	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分29变压器	250	12.80%	193.0	193.0				-79.70%
35167	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左17	100	80.20%	9.8	9.8	2022年12月	是	2026年	-42.80%
35168	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	白塔变964制药线大张尔分22	200	4.80%	0	0		是	2025年	-61.10%
35169	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分17右4	315	72.70%	0	0				-43.22%
35170	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干32柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
35171	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分25右5变台	200	50.70%	0	0		是	2025年12月	-46.20%
35172	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分7右2柱上变压器	315	13.97%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
35173	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支11柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-48.98%
35174	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分37左5左3变压器	315	53.08%	0	0		是	2025年12月	-46.90%
35175	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鹏小乙线城北干大什南分4	315	60.00%	0	0				-35.64%
35176	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右1	315	43.17%	0	0				-24.76%
35177	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左7柱上变压器	315	78.10%	0	0		是	2025年12月	-42.36%
35178	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干54右2柱上变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
35179	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右8柱上变压器	200	66.80%	0	0		是	2025年12月	-38.96%
35180	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左3	400	44.40%	0	0		是	2026年12月	-34.00%
35181	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右2左2柱上变压器	250	24.64%	0	0		是	2025年12月	-23.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35182	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分2+1公变	315	54.29%	0	0				-56.61%
35183	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	胡家干金山分12	200	52.50%	0	0				-22.80%
35184	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线三院分25	315	69.71%	63.9	63.9				-31.69%
35185	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分4变压器	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-52.78%
35186	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干26右3公变	400	12.50%	0	0				-25.88%
35187	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线部队分7	315	44.19%	144.3	144.3				-38.16%
35188	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干52左1之1柱上变压器	200	22.80%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
35189	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分5	315	72.13%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
35190	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线12右2	160	70.94%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
35191	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干24柱上变压器	200	88.50%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-12.44%
35192	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	乌市分18柱上变压器	250	31.20%	0	0		是	2025年12月	-47.97%
35193	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分2	315	6.67%	262.5	262.5				-64.26%
35194	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干25右5	315	69.08%	31.2	31.2				-44.76%
35195	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分9右3	315	27.30%	0	0				-31.36%
35196	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左6柱上变压器	315	88.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	13.14%
35197	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干68左4	250	67.20%	0	0		是		-53.69%
35198	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干72柱上变压器	315	18.73%	0	0		是	2025年12月	-19.46%
35199	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分17右5左7变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-32.05%
35200	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	齐贤变464景星乙线景星干20	315	25.71%	202.5	202.5				-40.33%
35201	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线31	500	46.72%	0	0		是	2025年12月	-39.24%
35202	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右5变压器	400	60.30%	0	0				-40.50%
35203	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左9柱上变压器	315	65.08%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
35204	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分16	315	44.57%	143.1	143.1				-54.19%
35205	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干31公变	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
35206	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干14变压器	250	33.12%	0	0		是	2025年12月	-63.20%
35207	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分9	315	45.08%	141.5	141.5				-37.76%
35208	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干73	400	33.90%	0	0		是		-3.82%
35209	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右9	315	2.03%	0	0				-185.22%
35210	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工干28柱上变压器	315	32.76%	0	0				-39.26%
35211	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线71变台	400	29.40%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
35212	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分20变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-53.20%
35213	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变3配电变压器	400	25.00%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
35214	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变1号变	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
35215	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站2变压器	500	28.00%	0	0		是		-48.12%
35216	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城一期7箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-45.47%
35217	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
35218	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变1	630	22.38%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
35219	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变1号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%
35220	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭2#主变	400	60.00%	120.0	120.0				-46.63%
35221	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35222	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活1箱变2号变	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
35223	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变1号变	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
35224	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变2号变	500	10.56%	0	0		是	2025年12月	-37.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35225	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站1变压器	500	26.88%	0	0				-44.10%
35226	和平	青年变	青年变362青好线	工学里2#主变	500	94.80%	0	0	2023年9月			-38.41%
35227	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站202	630	16.19%	0	0				23.62%
35228	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站201	630	25.90%	403.8	403.8				-37.32%
35229	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变1号变	500	29.12%	0	0		是	2025年12月	-35.27%
35230	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	东油1箱变1	400	27.50%	0	0		是	2025年12月	-44.10%
35231	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变1	630	81.14%	0	0	2025年8月			-42.15%
35232	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园1箱变2	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
35233	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北8箱变1	630	35.87%	0	0				-62.83%
35234	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站202	500	41.60%	242.0	242.0				-38.32%
35235	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	万科小区1变电站201	400	38.70%	205.2	205.2				-44.11%
35236	和平	方型变	方型变450中兴甲线	万丽城变电站3号高压柜2主变	630	18.67%	449.4	449.4				-40.13%
35237	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
35238	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城一期4箱变1变压器	630	35.24%	0	0				-44.70%
35239	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站2变压器	630	38.10%	327.0	327.0				-39.45%
35240	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园1变电站201	500	40.32%	248.4	248.4				-47.10%
35241	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区2变电站201柜	630	86.03%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	-39.12%
35242	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园小区2变电站201	315	24.44%	206.5	206.5				-33.65%
35243	铁西	万达变	万达变56074万兴甲线	浑河六区3变电站201	630	71.43%	117.0	117.0				-44.23%
35244	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站201配电变压器	630	45.71%	279.0	279.0				-38.78%
35245	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园2变电站202	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
35246	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变201	630	32.70%	0	0		是	2028年12月	-40.89%
35247	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工小区变电站201	630	63.81%	165.0	165.0				-43.09%
35248	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站1变压器	400	25.80%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
35249	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景2箱变2变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-43.70%
35250	和平	广州变	广州变492广东乙线	桂阳南一次2主变	400	87.00%	0	0	2025年8月			-37.45%
35251	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区2变电站1变压器	630	54.29%	225.0	225.0				-41.02%
35252	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站2号变	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
35253	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-3箱变1变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-39.39%
35254	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	大成箱变2变压器	500	83.52%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-38.78%
35255	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	向荣里箱变1变压器	500	51.52%	0	0		是	2026年12月	-36.19%
35256	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐3箱变1变压器	630	63.24%	0	0				-42.06%
35257	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
35258	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑5变电站201变压器	400	24.00%	264.0	264.0				-49.41%
35259	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区4变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
35260	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际1号变电站1号变压器	800	20.25%	10.0	10.0				-21.16%
35261	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变2变压器	630	40.00%	0	0				-44.38%
35262	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	领秀E家1箱变1变压器	400	75.75%	57.0	57.0				-42.79%
35263	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	万科金色家园1期1配变站1变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-43.72%
35264	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城一期2箱变2变压器	630	81.14%	0	0	2025年8月			-46.83%
35265	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	金百合主变	630	23.17%	0	0				-29.69%
35266	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期1箱变1变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-45.26%
35267	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站201变压器	630	39.68%	317.0	317.0				-44.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35268	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园3箱变2	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-44.99%
35269	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都4变电站201变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-46.68%
35270	浑南	铁匠变	铁匠变866铁孤乙线	pms_金利家园2号变电站2号变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-41.74%
35271	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际2号变电站1号变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-45.87%
35272	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区1变电站202变压器	500	43.20%	234.0	234.0				-40.81%
35273	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园一期变电站202变压器	630	46.03%	277.0	277.0				100.00%
35274	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰街2变电站201	400	63.00%	0	0		是	2028年12月	-46.33%
35275	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里3箱变(单)	500	52.48%	0	0				-41.35%
35276	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	鸿彤园箱变2变压器	500	28.16%	0	0		是		-45.40%
35277	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	万柳塘怡静园箱变1变压器	500	37.44%	0	0				-43.21%
35278	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园3箱变1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年6月	-51.93%
35279	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园3箱变2变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年6月	-43.56%
35280	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站2号变压器	500	29.20%	0	0		是	2027年12月	-43.05%
35281	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠2箱变2变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-38.78%
35282	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭4变电站201	500	22.72%	336.4	336.4				-54.04%
35283	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站201柜	630	20.63%	0	0		是	2028年12月	-46.61%
35284	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区20变电站	630	20.95%	0	0		是	2028年12月	-34.76%
35285	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变1变压器	630	8.57%	513.0	513.0				-39.32%
35286	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	站西箱变1变压器间隔1配电变压器	500	78.80%	0	0		是	2025年12月	-45.09%
35287	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街9变电站201	315	23.62%	209.1	209.1				-41.73%
35288	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河2箱变2变压器	500	37.92%	0	0		是	2025年12月	-41.89%
35289	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村5变电站201柜	630	30.79%	0	0		是	2028年12月	-32.19%
35290	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村7变电站201柜	630	34.29%	0	0		是	2028年12月	-41.61%
35291	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	含笑小区变电站1号变压器	400	76.00%	0	0				-41.06%
35292	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站2011变压器	630	70.16%	125.0	125.0				-33.94%
35293	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑2变电站1变压器	500	60.40%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
35294	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城2变电站2变压器	630	33.02%	359.0	359.0				-46.23%
35295	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变2	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-44.11%
35296	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变1	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
35297	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变1	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-34.64%
35298	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期3箱变1变	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
35299	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变2	630	2.54%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35300	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰14箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35301	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	洋楼箱变1变压器	500	8.00%	6.9	6.9		是	2025年12月	-40.83%
35302	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方1号变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				-43.11%
35303	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	南风雅轩1变电站201柜	630	20.32%	0	0				-39.64%
35304	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	兴顺街2变电站201柜	315	54.29%	0	0		是	2028年12月	-43.95%
35305	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶划分85	315	25.71%	202.5	202.5				-32.40%
35306	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线水库支25+1右2变台	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	43.93%
35307	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京1变电站1变压器	630	28.19%	0	0				-41.61%
35308	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利D座2变电站2站内变压器	500	32.80%	0	0				-37.42%
35309	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著2号变电站201间隔配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	12.46%
35310	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达2变电站1号配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-39.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35311	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场3局维箱变201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
35312	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站202	630	30.79%	373.0	373.0				-41.20%
35313	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线登北分4	400	10.20%	0	0				0.00%
35314	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期4箱式变电站配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
35315	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站1配电变压器	630	51.75%	0	0		是	2025年12月	-45.21%
35316	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支23变台	200	14.10%	151.8	151.8				-42.88%
35317	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支8左3变台	200	19.80%	140.4	140.4				-33.20%
35318	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹4号变电站2变压器	800	27.38%	0	0				-43.63%
35319	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔1变电站1变压器	400	18.00%	288.0	288.0				-38.19%
35320	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅3站房1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				100.00%
35321	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分二台子北支11	400	25.20%	0	0		是	2025年9月	100.00%
35322	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区2号变电站2变压器	630	36.51%	0	0				-40.53%
35323	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站1变压器	630	38.10%	204.4	204.4				-41.35%
35324	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳市杨威食品有限公司（一站式）	400	34.80%	220.8	220.8				100.00%
35325	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干腰沟分13左4柱上变压器	200	27.90%	0	0		是	2026年12月	-27.23%
35326	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	偏堡子村综合二台	400	8.10%	0	0		是	2025年12月	-12.23%
35327	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家大棚分支007	100	64.80%	0	0		是	2026年6月	-44.41%
35328	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园1号变电站1变压器	630	41.27%	0	0				-43.45%
35329	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭2变电站2变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
35330	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干后康分金德胜支山庄支5左7柱上变 压器	200	23.10%	0	0		是	2026年12月	-32.84%
35331	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡2变电站2变压器配电变压器	630	69.52%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
35332	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎利干木木材分36柱上变压器	315	52.06%	119.5	119.5				-59.01%
35333	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变202配电变压器	800	9.38%	645.0	645.0		是	2026年12月	-39.14%
35334	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变202配电变压器	500	16.32%	368.4	368.4		是	2026年12月	-34.36%
35335	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青1站房1变压器	630	26.41%	400.6	400.6				-35.14%
35336	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲干24变台	200	28.50%	123.0	123.0				-33.16%
35337	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干33右4变台	400	60.00%	120.0	120.0				-38.50%
35338	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛西台	100	48.80%	0	0		是	2025年11月	-30.52%
35339	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村1.3组	200	34.50%	0	0				-48.71%
35340	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法张甲线大河分10右9变台	200	77.70%	0	0				2.79%
35341	皇姑	长江变	482岳山甲线	龙腾翰芳苑箱式变电站2配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
35342	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分48右3+1左1	200	35.10%	109.8	109.8				100.00%
35343	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	四德里住宅2箱变1变压器	500	19.84%	350.8	350.8		是		-39.65%
35344	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支6（砖厂台）	400	13.35%	0	0		是	2025年9月	-26.52%
35345	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干214右1变台	200	30.75%	118.5	118.5				-38.14%
35346	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室1号配电变压器	630	38.41%	325.0	325.0				-41.94%
35347	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	鑫丰熙区府1变电站202配电变压器	500	71.04%	0	0				-41.21%
35348	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期3箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	5.76%
35349	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站1变	800	62.25%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
35350	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支02	315	52.00%	0	0		是	2026年12月	-41.22%
35351	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线酱油厂	200	56.80%	66.4	66.4				-44.14%
35352	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际1变电站201变压器	800	50.70%	0	0				-39.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35353	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦2箱变2变压器	630	13.33%	97.5	97.5				28.70%
35354	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左6左1左1	315	23.81%	0	0				-38.70%
35355	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94右5变台	200	39.40%	0	0		是	2025年12月	-31.06%
35356	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站2变压器	500	26.88%	0	0				-41.30%
35357	和平	太原变	太原变088民族甲线	改为兴文分12	400	23.25%	0	0		是	2027年12月	-34.71%
35358	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线农南支07	400	29.30%	0	0		是	2026年12月	14.42%
35359	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	姜家五组新台支5柱上变压器	200	14.10%	0	0		是	2026年12月	-60.03%
35360	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5右7变台	400	17.40%	0	0				-29.08%
35361	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支12变压器	200	32.00%	0	0		是	2025年12月	-24.12%
35362	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二分台支06	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	40.68%
35363	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期6变压器	630	31.11%	371.0	371.0				-40.09%
35364	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站201配电变压器	250	12.48%	0	0				-42.94%
35365	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期4变电站1配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2025年12月	97.66%
35366	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅14变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-29.73%
35367	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	益格丽景小区变电站2变压器	400	74.00%	0	0		是	2025年12月	-37.84%
35368	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	华策书苑箱变配电变压器1公变	400	24.40%	0	0		是	2028年12月	-49.65%
35369	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑堡分15左7+1左1	200	29.20%	0	0		是	2027年	-7.00%
35370	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分33变台	200	50.90%	0	0		是	2025年12月	-37.16%
35371	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分8变台	200	47.60%	0	0		是	2025年12月	-44.07%
35372	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟4组综合(2023微)	400	23.85%	264.6	264.6				2.69%
35373	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区4变电站1变压器	800	45.75%	354.0	354.0				-38.58%
35374	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城1箱式变电站配电变压器	800	43.20%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
35375	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支13	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
35376	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支23右2变台	200	21.70%	136.6	136.6				-31.38%
35377	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支48左9变台	200	34.65%	110.7	110.7				-31.83%
35378	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登东北北07	200	79.50%	0	0		是	2025年12月	-29.12%
35379	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干22+1左1	200	14.70%	0	0				-22.16%
35380	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区5变电站2变压器	800	34.50%	444.0	444.0		是	2025年12月	-41.97%
35381	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分38左17右1	200	69.90%	0	0				100.00%
35382	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城4变电站变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	-41.84%
35383	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	沈小联干军体分2加1	200	60.00%	60.0	60.0				0.00%
35384	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期6变电站1号配电变压器	630	35.24%	345.0	345.0				-40.52%
35385	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队3号箱变1号配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2025年12月	-35.49%
35386	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	YHG_巴黎世家变电站间隔配电变压器	630	29.21%	218.5	218.5				-40.71%
35387	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分24右4	200	113.10%	0	0	2022年12月			-31.00%
35388	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	7.62%	519.0	519.0				84.03%
35389	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期1小区箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	17.07%
35390	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹1号变电站2变压器	500	55.60%	0	0				38.25%
35391	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	营城子甲干璟悦香湾分06柱上变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-38.37%
35392	沈北	董楼子	望滨线	望滨线百贯分1(百贯B台)	315	64.00%	81.9	81.9				-33.44%
35393	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线电井支01(柳条河A台)	400	31.13%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
35394	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线电站台分支05	160	41.63%	0	0		是	2026年12月	-33.05%
35395	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线十里河村东北台	400	74.40%	62.4	62.4		是	2025年8月	-35.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35396	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）3箱式变电站2号变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
35397	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分49	50	33.30%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
35398	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-1变电站2号变压器间隔配电变压器	400	14.63%	0	0		是	2027年12月	-37.16%
35399	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期4变电站201配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年12月	25.88%
35400	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线孟家支2	100	62.10%	0	0		是	2025年12月	-29.52%
35401	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线小三组2台支7	400	58.80%	0	0		是	2025年12月	-18.97%
35402	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线曹家支11	400	14.06%	0	0				-36.50%
35403	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宏发国际城1考核	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-39.12%
35404	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站2变压器	630	8.89%	511.0	511.0		是	2025年12月	-39.22%
35405	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达3号变电站2号配电变压器	800	30.60%	0	0				-2.08%
35406	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站1配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2025年12月	-23.86%
35407	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源1局维变电站201配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	11.67%
35408	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线偏卜村西北台	315	93.46%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.52%
35409	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗千德增分13公变	315	58.10%	100.5	100.5				-41.83%
35410	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
35411	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	YHG_沈阳市北美房屋开发有限公司北美公馆4201配 电变压器	630	26.98%	0	0				-34.57%
35412	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区1变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	20.49%
35413	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区4变电站201间隔配电变压器	630	38.86%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
35414	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村派出所门前台区	50	62.10%	0	0				-2.59%
35415	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村10	400	37.20%	0	0		是	2025年	-42.95%
35416	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子支6	30	45.00%	0	0		是	2026年6月	-29.65%
35417	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	新光分10左1	400	25.50%	0	0		是	2026年	-9.21%
35418	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干黄旗堡分34变台	80	84.63%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-59.82%
35419	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线199变台	200	55.20%	23.8	23.8				-44.63%
35420	铁西	历工变	历工变10456黎明线	YHG_黎明西部风情台区201配电变压器	200	35.00%	0	0		是	2028年12月	-43.84%
35421	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期1小区变电站201配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	97.78%
35422	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线167+0左2	400	54.60%	0	0		是	2026年	100.00%
35423	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余村南台照明新	400	90.90%	0	0	2025年6月			0.00%
35424	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府4箱式变电站1配电变压器	500	72.40%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
35425	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期1号变电站1号配电变压器	630	20.00%	0	0				-15.70%
35426	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家卜支42	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-38.88%
35427	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期2号配电室1变压器	500	43.84%	0	0		是	2027年12月	-37.36%
35428	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯机井支1	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
35429	和平	方型变	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园1用户配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年10月	-56.36%
35430	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	雅德里岛变电站201间隔（河新线）配电变压器	800	37.20%	0	0				18.44%
35431	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区3变电站1号变压器	630	10.67%	499.8	499.8				-38.18%
35432	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀3箱变1变压器	630	26.35%	401.0	401.0				-42.42%
35433	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	珠江干5柱上变压器辽宁亿科房地产开发有限公司 （珠江桥东地块项目）	100	22.00%	0	0		是	2025年12月	-15.71%
35434	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站2号变压器	630	26.19%	0	0		是	2027年12月	-40.01%
35435	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大于91	200	41.25%	0	0				-40.98%
35436	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干33左2	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35437	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子畜牧场支50右几12	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
35438	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线古城子几26	100	72.60%	0	0				-35.05%
35439	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	泛美华庭2号变电站1变压器	630	36.51%	0	0				-45.23%
35440	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区4变电站1变压器	630	18.41%	451.0	451.0				-43.40%
35441	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站1变压器	400	27.00%	252.0	252.0				-39.08%
35442	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委东台	100	69.60%	0	0				-39.41%
35443	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期2站房2配电变压器	630	5.71%	531.0	531.0				6.27%
35444	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园1变电站2变压器	800	18.75%	570.0	570.0				-47.51%
35445	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	文城分80+1左2	200	109.20%	0	0	2024年6月	是		21.39%
35446	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	润樾府2变电站2变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	43.15%
35447	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35448	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城5号变电站202间隔配电变压器	630	51.75%	0	0				-41.36%
35449	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡下分南土城支59	200	80.70%	0	0	2025年2月	是	2027年	36.52%
35450	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象6变电站2变压器	630	25.52%	0	0				-42.16%
35451	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干38柱上变压器	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
35452	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里2箱变2变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	7.28%
35453	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园2变电站1变压器	400	23.10%	0	0		是	2026年12月	-39.84%
35454	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	马总甲线45左1	200	34.80%	0	0				-33.13%
35455	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花七组（2022微）	630	127.62%	0	0	2025年8月	是	2025年11月	-44.84%
35456	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶14组东一台	200	90.45%	0	0	2025年5月	是	2025年11月	-30.19%
35457	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫3变电站201间隔配电变压器	800	15.38%	597.0	597.0				-40.34%
35458	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	小含乙线17柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
35459	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线前高家照明新	100	25.80%	0	0				0.00%
35460	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春四期A区1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35461	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期1变电站2变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-48.17%
35462	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机厂路北散户	200	42.60%	94.8	94.8				-49.02%
35463	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分8	315	41.59%	152.5	152.5				-18.40%
35464	于洪	范屯变	范新线	岔路东北台	200	61.80%	56.4	56.4				-41.90%
35465	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站201间隔配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2026年	-42.06%
35466	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站2变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	2.72%
35467	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻东分支01	30	51.00%	0	0		是	2026年12月	-60.36%
35468	于洪	平罗变	平悟线	平罗3村	200	78.30%	0	0				-40.38%
35469	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站2变压器	630	59.68%	191.0	191.0				-35.09%
35470	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	红枫庭院二期1局维变电站201配电变压器	630	13.33%	483.0	483.0				21.62%
35471	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站201变压器	800	35.25%	438.0	438.0				-42.36%
35472	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅1号变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
35473	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线11	400	79.75%	0	0				-37.73%
35474	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5变台	400	34.35%	222.6	222.6				-32.01%
35475	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-40.55%
35476	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园四期3变电站201配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	14.89%
35477	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分088	400	22.15%	271.4	271.4				-38.24%
35478	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分132左31变台	200	14.40%	0	0		是	2025年12月	-506.17%
35479	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸H园2变电站2变压器	630	18.41%	451.0	451.0				-43.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35480	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支25+1右3变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
35481	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支15+1右1变台	200	37.00%	0	0		是	2025年12月	-35.44%
35482	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园9箱变1变压器	315	37.78%	164.5	164.5				-42.45%
35483	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景2期B期1配电变压器	630	39.05%	321.0	321.0				-37.83%
35484	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春1变电站2变压器	500	47.04%	214.8	214.8				-42.97%
35485	铁西	重工变	重工变10870城治线	首创大观配电室202间隔配电变压器	800	26.40%	508.8	508.8		是	2028年12月	4.28%
35486	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区3变电站1变压器	400	44.50%	31.2	31.2				-43.53%
35487	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后南台	200	36.80%	106.4	106.4				-32.56%
35488	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线朝阳堡设施小区支010	100	31.05%	0	0		是	2026年5月	-50.08%
35489	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线团山子2台支07	200	12.30%	155.4	155.4				18.30%
35490	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心3配电室1变压器	630	12.70%	487.0	487.0				100.00%
35491	沈北	孝信变	孝场甲线	徽商大厦小区2局维变电站201配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2026年12月	81.02%
35492	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余菜棚n	400	42.90%	188.4	188.4				-27.13%
35493	沈河	北兴变	北兴变368北诺线	诺富特2配电室1变压器	800	46.50%	348.0	348.0				-48.76%
35494	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期11号箱式变电站1号配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	-43.62%
35495	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期4箱式变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	14.27%
35496	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站2变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
35497	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供4箱变2变压器	630	31.11%	0	0				-28.48%
35498	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线电信支002	50	52.80%	0	0		是	2026年12月	-35.53%
35499	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线宿舍分3左3	315	55.56%	108.5	108.5				-45.48%
35500	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分34右17左3变台	200	16.50%	0	0				0.00%
35501	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花14变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-36.74%
35502	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	世纪家园1箱变2变压器	630	31.75%	204.4	204.4				-18.03%
35503	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡13变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
35504	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	牛队支25+1左1	400	27.60%	0	0				100.00%
35505	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区6变电站2变压器	630	56.83%	209.0	209.0				-41.21%
35506	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区1变电站201配电变压器	630	3.81%	0	0		是	2026年12月	36.63%
35507	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期8号箱式变电站1号变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-41.87%
35508	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方圆3箱变201变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
35509	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金鳞淡水鱼公变台	400	31.20%	235.2	235.2				100.00%
35510	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-41.50%
35511	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右15变台	200	18.30%	143.4	143.4				100.00%
35512	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品3变电站202变压器	400	29.00%	0	0				-32.65%
35513	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-16母 线配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	-32.94%
35514	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右1左2	200	31.20%	0	0				7.75%
35515	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方干广方甲线小转弯分14柱上变压器	400	4.80%	0	0		是	2025年12月	-28.92%
35516	辽中	金山变	金山变45564金长线	高登村综合二台	200	68.70%	42.6	42.6				-14.15%
35517	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城20号变电站1号变压器	630	29.21%	0	0				-38.30%
35518	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑3箱变201间隔配电变压器	630	31.67%	0	0		是	2026年12月	-38.67%
35519	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几11	100	25.20%	0	0		是	2025年11月	-77.15%
35520	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	红粉分12	50	27.20%	31.4	31.4				-42.93%
35521	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干16	315	29.52%	0	0				-41.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35522	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分3右1	200	32.70%	0	0				100.00%
35523	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变1变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-40.41%
35524	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线刘大沟分35	200	36.50%	0	0		是	2025年12月	-29.36%
35525	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分44左2	200	45.30%	36.4	36.4				27.28%
35526	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园31主变	630	28.95%	384.6	384.6				-35.84%
35527	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期3局维变201配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2026年12月	-26.37%
35528	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山北台分06	200	30.50%	119.0	119.0				-30.38%
35529	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山南台照明（煤改洁）	100	33.60%	56.4	56.4				15.92%
35530	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街3井菜棚	50	141.60%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.09%
35531	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区2变电站201配电变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	41.48%
35532	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城3号变电站201配电变压器	500	68.16%	0	0				-42.21%
35533	于洪	东民变	东范线	隆盛花园5台（临时电）	315	84.13%	0	0	2025年8月			100.00%
35534	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线车井分车井支4+1右6变台	100	64.00%	26.0	26.0		是	2025年12月	-53.69%
35535	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线84变台	200	40.10%	99.8	99.8				-34.31%
35536	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品4箱式变电站1配电变压器	630	107.05%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-40.33%
35537	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委员会	400	61.00%	116.0	116.0				-28.66%
35538	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干54左8变台	200	41.10%	0	0		是	2025年12月	4.10%
35539	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白小区分支线012	50	139.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.63%
35540	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台于28柱上变压器	400	73.20%	67.2	67.2				-35.59%
35541	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅2箱变202配电变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-37.96%
35542	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分36大卜子北台	400	35.25%	0	0		是	2025年12月	-24.77%
35543	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干192	100	66.00%	0	0		是	2027年	-39.68%
35544	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期4变电站1变压器	630	55.24%	219.0	219.0				-43.82%
35545	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站2配电变压器	800	86.10%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-40.84%
35546	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯7箱式变电站2配电变压器	800	66.30%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
35547	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡3箱式变电站1配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
35548	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡5箱式变电站1配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
35549	于洪	大潘变	大彰线	小微前庙7台	400	7.80%	0	0				0.00%
35550	法库	新依变	依三线	10kV依三线丁家屯凡18	200	33.60%	0	0		是	2025年12月	7.71%
35551	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村6机井	100	15.40%	74.6	74.6		是	2025年	-169.77%
35552	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	小祝村一台	100	17.40%	0	0				-42.74%
35553	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分29+1变台	400	57.60%	0	0		是	2025年12月	-32.66%
35554	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-39.34%
35555	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-46.38%
35556	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期6箱式变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
35557	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站1变压器	630	48.10%	264.0	264.0				-40.62%
35558	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分50变台	200	52.65%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
35559	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线叶窝堡分36变台	200	15.00%	150.0	150.0				-44.99%
35560	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左05	315	36.06%	169.9	169.9				-42.39%
35561	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干6+1左1	400	54.90%	0	0				-0.82%
35562	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站202配电变压器	630	26.98%	0	0				-39.69%
35563	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭6箱变1变压器	400	40.80%	0	0				-37.29%
35564	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园16号小区变电站202配电变压器	630	33.65%	0	0				-36.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35565	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	盛溢畜牧公变台	400	1.50%	0	0				99.97%
35566	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左9	315	78.10%	0	0				-47.38%
35567	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区3变电站2配电变压器	800	38.40%	412.8	412.8				5.17%
35568	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线三不管照明(改造)	100	35.70%	54.3	54.3				9.62%
35569	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	房地产公司住宅	315	53.52%	114.9	114.9				-35.59%
35570	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	腰截子大棚(2022微)	100	25.95%	0	0				-38.63%
35571	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期1配电站1母线201配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2026年12月	6.82%
35572	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳长汇机械制造有限公司-天洋甲74+2右分2+1	400	16.50%	0	0				0.00%
35573	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军区司令部住宅箱式变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0				-42.33%
35574	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀叶线秀杨家堡西台分09	400	35.70%	217.2	217.2				-29.36%
35575	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干71右1变台	200	18.60%	142.8	142.8				3.28%
35576	新民	大柳变	大柳变31840吴电线	大柳变903吴电线吴电线17右1变台	250	44.16%	0	0				-29.08%
35577	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右20	160	45.75%	0	0		是	2027年	-16.30%
35578	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理1箱变1变压器	800	5.25%	678.0	678.0				10.52%
35579	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇村支2	100	51.30%	0	0		是	2025年11月	-60.42%
35580	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站2变压器	500	44.80%	226.0	226.0				-46.10%
35581	铁西	工农变	工农变55578工北线	远洋琨玺府小区2配电室202变压器	630	11.43%	495.0	495.0				100.00%
35582	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩1箱变1变压器	800	41.10%	0	0				25.81%
35583	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营甲6	200	52.50%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
35584	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站2配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
35585	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期2变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	-180.55%
35586	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站2变压器	630	17.14%	459.0	459.0				-39.25%
35587	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区4变电站1变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
35588	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分6左1	400	13.80%	0	0		是	2026年	0.00%
35589	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区万利养殖场	100	21.60%	0	0		是	2026年12月	-15.11%
35590	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸1变电站202配电变压器	400	25.80%	256.8	256.8				4.10%
35591	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸2变电站202配电变压器	400	23.10%	267.6	267.6				-3.01%
35592	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右7	200	32.40%	0	0				-27.56%
35593	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰影城变电站1号配电变压器	400	3.30%	346.8	346.8				5.96%
35594	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	文华苑三期2号变电站201配电变压器	630	31.05%	10.0	10.0				100.00%
35595	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光1箱式变电站配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
35596	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站201配电变压器	800	37.88%	417.0	417.0				-38.72%
35597	于洪	大潘变	大彰线	朴坨村西2号台	200	33.00%	0	0				-25.14%
35598	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村5号变电站202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0				-26.21%
35599	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期4变电站202配电变压器	800	21.00%	552.0	552.0		是	2026年12月	24.42%
35600	沈北	中心台	中心台变73950中石线	一站式-沈阳沈北新区鑫双州城南稻杆加工厂-中石造纸厂支15	200	54.60%	0	0				100.00%
35601	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子12号	200	79.50%	0	0		是	2025年8月	55.76%
35602	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变2变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	7.74%
35603	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左2	400	30.00%	240.0	240.0				-65.84%
35604	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分郭大支5	400	66.60%	0	0		是	2025年12月	-28.35%
35605	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干10之1之1柱上变压器1	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-37.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35606	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干33右13左2	200	50.00%	0	0				-39.99%
35607	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	西塔乙线西塔干19右3	400	33.90%	0	0				-43.25%
35608	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站201间隔配电变压器	800	30.90%	0	0				-38.27%
35609	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园2箱变2变压器	630	46.48%	274.2	274.2				-39.74%
35610	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分50左2变台	200	58.20%	0	0				-39.88%
35611	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿二组分支线006	400	27.90%	248.4	248.4				-38.59%
35612	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老村南二台(2020微)	400	10.05%	0	0		是	2025年8月	-38.64%
35613	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里6号变电站202间隔配电变压器	800	46.50%	0	0				-40.92%
35614	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方1箱变2变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-40.51%
35615	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分联户支5右1变台	200	37.20%	0	0				-24.50%
35616	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	金豪大厦2变压器	500	52.16%	189.2	189.2				-41.88%
35617	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香4变电站2变压器	800	24.38%	0	0		是		-42.30%
35618	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	恒大支12	200	2.10%	0	0				3.04%
35619	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干165+1左1	200	0.90%	0	0		是	2027年	8.72%
35620	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城2箱变201变压器	500	41.28%	173.2	173.2				-41.51%
35621	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分40左10右8变台	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
35622	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	振工街箱变201变压器	630	4.13%	0	0		是	2028年12月	-62.76%
35623	法库	新依变	依三线	10kV依三线西下卜东支06	100	48.05%	0	0		是	2025年12月	-22.10%
35624	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分严千支苏家几大辛甲石砬子乙一石丙16	100	49.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35625	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府1变电站1变压器	630	19.05%	447.0	447.0				100.00%
35626	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南世纪城三期1箱变1变压器	400	38.40%	0	0				-41.68%
35627	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅2号变电站2号配电变压器	400	27.20%	0	0		是	2027年12月	-12.99%
35628	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线23	500	72.96%	0	0				13.22%
35629	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期21号变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	51.71%
35630	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村中台公变台区	400	8.70%	0	0		是	2026年12月	9.14%
35631	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港8号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	26.03%	403.0	403.0				-20.07%
35632	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干046	200	33.30%	0	0				-36.21%
35633	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17左1	200	54.90%	0	0				0.51%
35634	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹4箱式变电站1配电变压器	400	53.25%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
35635	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分39右2变台	200	52.20%	0	0				0.28%
35636	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支020	100	58.80%	0	0		是	2026年12月	-35.85%
35637	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期2变电站2变压器	800	34.13%	447.0	447.0				-41.96%
35638	大东	粮仓变	粮仓变65566和陆甲线	中金启城3箱变2变压器	800	47.63%	339.0	339.0				-40.76%
35639	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站2配电变压器	800	47.25%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
35640	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区1变电站201间隔配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2028年12月	-40.29%
35641	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干贾沟分55	80	62.06%	0	0		是	2025年	-53.23%
35642	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭1开闭站2箱变201配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年12月	-36.51%
35643	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期4变电站4变压器	630	17.46%	457.0	457.0				-40.57%
35644	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼5变电站2变压器	630	41.90%	0	0				-40.08%
35645	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园4变电站2变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-45.40%
35646	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典1变电站1变压器	630	33.27%	0	0				-39.87%
35647	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干055	400	44.75%	0	0		是	2026年12月	-39.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35648	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠家园3变电站1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-35.93%
35649	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站1号配电变压器	630	29.84%	10.0	10.0				-39.77%
35650	于洪	光辉变	光水线	小微农场宿舍2	200	78.30%	23.4	23.4				14.71%
35651	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分颗粒支8	100	101.40%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-51.69%
35652	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线奎发友支010	50	92.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.94%
35653	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利村东台g	400	38.80%	204.8	204.8				-35.25%
35654	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期2变电站202配电变压器	800	45.00%	0	0		是	2026年12月	-13.45%
35655	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期3变201配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	3.08%
35656	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民4号	200	46.20%	0	0				93.51%
35657	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变201间隔配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-43.24%
35658	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区5变电站1变压器	800	19.88%	561.0	561.0				-45.80%
35659	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	肇东线肇岔分4+2变压器	400	78.30%	0	0		是	2028年12月	2.95%
35660	和平	太原变	太原变068北二乙线	新世界变电站主变	630	17.71%	123.0	123.0				-59.28%
35661	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站2号变压器	800	11.75%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
35662	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	查牛变706安福线安福线家属楼分13左4变台	200	52.50%	75.0	75.0				-42.92%
35663	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	外商变电箱2	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-55.00%
35664	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光住宅1箱变1变压器	630	12.38%	0	0				-43.60%
35665	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨子线233左2变台	200	63.30%	53.4	53.4		是	2025年12月	-33.57%
35666	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分33右6变台	200	8.40%	0	0				0.00%
35667	东陵	上佰变	沈链线	沈链干沈链干西照明分03柱上变压器	200	4.35%	0	0		是	2026年12月	-142.26%
35668	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾6箱式变电站1号变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-27.75%
35669	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站2号变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
35670	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道2箱变2变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年6月	-34.58%
35671	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城14变电站变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-44.30%
35672	于洪	大潘变	大彰线	朴驼村西1台	200	63.90%	0	0				-49.77%
35673	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干32+1右2	200	16.00%	148.0	148.0				28.57%
35674	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线信家分23	400	14.10%	0	0		是	2026年12月	12.58%
35675	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干008	200	45.30%	0	0		是	2028年	-30.29%
35676	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际1号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	800	50.10%	0	0				9.51%
35677	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				-38.93%
35678	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站201间隔配电变压器	630	46.03%	0	0				-41.51%
35679	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓2变电站202配电变压器	630	14.29%	477.0	477.0				-45.15%
35680	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分18柱上变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
35681	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3箱变1变压器	630	16.19%	465.0	465.0				6.94%
35682	浑南	安顺变	安顺变172安运线	名仕财富中心二期变电站1号配电变压器	800	2.75%	0	0				0.00%
35683	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变2配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-40.86%
35684	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府4箱式变电站2配电变压器	800	12.75%	0	0		是	2025年12月	49.71%
35685	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区11变电站1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-38.00%
35686	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地7+1台区微	400	56.10%	0	0		是	2025年11月	7.55%
35687	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支南几2	400	30.60%	0	0		是	2025年9月	100.00%
35688	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站1变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
35689	东陵	中马变	疗养甲线	港中旅（沈阳）置业有限公司二期2箱式变电站2号变 压器	630	17.46%	228.8	228.8				-37.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35690	于洪	五金变	五兰乙线	集贤村3	50	84.00%	0	0	2023年7月	是	2025年8月	-38.56%
35691	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街春廷畜禽公变台区	200	49.50%	0	0		是	2025年11月	100.00%
35692	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干164+1左1	200	93.90%	0	0	2025年8月			0.19%
35693	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区5变电站2变压器	630	9.52%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35694	于洪	范屯变	范新线	小微岔路西北1台	200	46.20%	87.6	87.6				-19.87%
35695	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支05	400	23.05%	0	0		是	2025年12月	-27.28%
35696	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干34	160	48.00%	0	0				-45.51%
35697	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右3变台	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-47.50%
35698	沈北	农高变	农柳线	龙湖房地产箱式变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0				-26.67%
35699	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变2变压器	630	32.06%	0	0				-38.76%
35700	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	白塔茗居2号变电站1号变压器	630	20.63%	0	0				-46.07%
35701	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分33右4	80	37.31%	0	0				-47.99%
35702	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支04	30	55.00%	0	0				-53.79%
35703	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	张屯变407代家甲线代家甲干代家分20变台	160	66.00%	0	0		是	2025年12月	-49.74%
35704	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林4箱变1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-41.62%
35705	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸3号变电站201间隔（制药线）配电变压器	800	22.50%	0	0				100.00%
35706	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站201配电变压器	800	16.75%	0	0				-44.97%
35707	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分9	200	74.20%	31.6	31.6				-34.43%
35708	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站2变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-40.16%
35709	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干17加1	400	17.70%	0	0		是		8.58%
35710	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期6箱变2变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-46.34%
35711	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期2变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0				-42.40%
35712	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分41左17左10变台	200	18.00%	144.0	144.0				0.00%
35713	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干45	400	54.30%	142.8	142.8				14.74%
35714	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右3+1右4	400	62.70%	109.2	109.2				5.40%
35715	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站201配电变压器	630	52.38%	0	0				-40.17%
35716	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	绿厦爵士汇一期1变电站201配电变压器	800	0.00%	377.6	377.6				0.00%
35717	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏发国际城2考核	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-34.93%
35718	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分12	400	36.30%	214.8	214.8				-40.92%
35719	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都3变电站201	630	38.10%	327.0	327.0				-21.10%
35720	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右6左2柱上变压器	400	16.80%	0	0				-103.82%
35721	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作干50左7加1右1	200	87.60%	0	0	2024年6月			-17.20%
35722	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变2变压器	400	22.50%	270.0	270.0				-41.04%
35723	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35724	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府2号变电站2号配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-33.49%
35725	铁西	历工变	历工变10472光明线	壹号官邸别墅小区变电站202变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
35726	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	君豪巴黎庄园一期2小区变电站202配电变压器	630	2.22%	553.0	553.0				100.00%
35727	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东西台新	200	34.50%	0	0				0.00%
35728	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线白家岗村照明新	400	21.59%	0	0				0.00%
35729	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干大仁提水分17柱上变压器	80	19.50%	0	0		是	2026年12月	-46.53%
35730	东陵	中马变	军影线	世博之春2箱变1变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-42.94%
35731	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分37左20变台	400	1.95%	268.5	268.5				7.46%
35732	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线78左1变台	200	60.60%	58.8	58.8				-8.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35733	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支06	400	34.20%	0	0		是	2025年9月	-25.96%
35734	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分120	315	17.78%	0	0		是	2027年	-33.18%
35735	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期5箱式变电站2配电变压器	400	45.20%	0	0				-41.96%
35736	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干6箱变(单)	630	42.67%	298.2	298.2				-44.21%
35737	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	国奥新城小区局维2变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35738	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大舞台箱变1变压器	630	21.71%	0	0				100.00%
35739	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干25左1变台	400	48.30%	166.8	166.8				-32.01%
35740	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35741	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	证大御中环2箱变2变压器	800	13.13%	0	0				100.00%
35742	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子7组照明	100	73.20%	0	0		是	2026年12月	-35.75%
35743	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线方家支41	50	59.20%	15.4	15.4				-31.32%
35744	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分4左1柱上变压器	315	57.14%	0	0				-45.93%
35745	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线11柱上变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	13.03%
35746	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干24柱上变压器	400	47.40%	0	0				-54.33%
35747	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线59	100	84.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-41.82%
35748	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干9	200	29.70%	0	0		是		-29.08%
35749	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线劝东干兴工分3变压器	315	62.86%	85.5	85.5				-53.38%
35750	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	岐山干6柱上变压器	250	76.16%	34.6	34.6		是	2025年12月	-34.01%
35751	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2右2	400	22.50%	0	0				-43.10%
35752	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左2加2	315	56.51%	0	0				-50.25%
35753	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三分家支37变台	100	42.60%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
35754	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线27	315	25.71%	202.5	202.5				-44.22%
35755	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线20	315	56.51%	105.5	105.5				-40.52%
35756	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分13左1之1柱上变压器	315	7.94%	0	0				-37.60%
35757	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分11柱上变压器	315	40.00%	0	0				-42.96%
35758	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右12柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-34.46%
35759	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干16	315	22.54%	1.7	1.7				-30.04%
35760	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分21右3变压器	200	26.80%	0	0		是	2025年12月	-51.70%
35761	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分03	400	45.45%	0	0		是		-47.45%
35762	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干54右2	315	20.32%	219.5	219.5				-43.51%
35763	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左12	315	56.19%	0	0				-43.71%
35764	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分17右1	315	48.57%	0	0				-43.65%
35765	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支9变台	200	88.80%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-47.71%
35766	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左2变台	200	71.10%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
35767	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分24变压器	400	82.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.79%
35768	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分10公变	400	31.50%	234.0	234.0				-45.69%
35769	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右7公变	315	66.98%	0	0		是	2026年12月	-15.15%
35770	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分13	400	27.90%	0	0				-34.30%
35771	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线55右8	200	70.95%	38.1	38.1				-40.75%
35772	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左5柱上变压器	315	51.24%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
35773	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干28柱上变压器	315	20.63%	0	0		是	2025年12月	-37.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35774	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干泾河分4柱上变压器	315	81.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-45.67%
35775	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线儿童分3之1柱上变压器	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
35776	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分4公变	400	31.25%	0	0		是	2026年12月	-33.30%
35777	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变176怀青乙线怀青干17右3+1公变	315	32.70%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
35778	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分12右2+1公变	100	70.80%	0	0				-46.61%
35779	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变1	200	35.60%	0	0		是	2026年12月	-65.52%
35780	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线19	315	25.40%	0	0				-39.88%
35781	新民	新民变	新民变30172化肥线	新民变175陶瓷线陶瓷线大营分1右1	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
35782	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干黄金分5公变	315	46.48%	0	0		是	2026年12月	-35.64%
35783	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分9	400	18.45%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
35784	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分27	315	34.60%	0	0				-41.03%
35785	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线30	400	74.40%	0	0		是	2025年12月	-49.69%
35786	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干30柱上变压器	315	90.48%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-27.17%
35787	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线水源分44	100	36.30%	53.7	53.7				-45.00%
35788	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分17右2	250	28.80%	153.0	153.0				-50.04%
35789	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分2变压器	400	57.20%	131.2	131.2				-39.31%
35790	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线54右1	315	20.00%	220.5	220.5				-40.15%
35791	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干48之2	315	56.51%	0	0				-44.12%
35792	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵干后陵卜分1左1左1	400	33.90%	224.4	224.4				-39.59%
35793	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山分18	315	21.21%	0	0				-43.56%
35794	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线50左3	400	46.25%	175.0	175.0				-43.41%
35795	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右2变压器	100	45.30%	44.7	44.7				-42.50%
35796	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线86	400	41.38%	0	0		是	2026年	-30.40%
35797	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	欧亚变258白山乙线白山干28柱上变压器	100	14.10%	0	0		是	2025年12月	-29.76%
35798	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分30柱上变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
35799	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右2柱上变压器	400	44.00%	184.0	184.0				-43.83%
35800	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左4左1柱上变压器	200	42.00%	0	0				-41.65%
35801	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干27+1公变	400	62.00%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
35802	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	军工干42右6公变2	400	48.50%	166.0	166.0				-39.92%
35803	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左9	315	68.57%	0	0				-46.91%
35804	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干59左1加1	315	57.78%	101.5	101.5				-47.09%
35805	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左4柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-31.75%
35806	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变1	630	43.68%	0	0		是	2025年12月	-46.78%
35807	和平	太原变	太原变056南七乙线	太平里变电站一次2变压器柜2主变	630	28.95%	0	0				-39.87%
35808	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变2号变	500	65.60%	0	0		是	2025年12月	-37.95%
35809	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35810	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田翠园2箱变2号变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35811	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站2变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-42.24%
35812	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期1箱变2变	630	6.48%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
35813	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变1号变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
35814	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯2箱变1号变	400	60.00%	0	0		是	2025年12月	-39.74%
35815	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变2变压器	800	38.63%	411.0	411.0				-44.26%
35816	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35817	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变2号变	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-51.65%
35818	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾1变电站1变压器	630	87.94%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-39.84%
35819	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区4箱变1变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
35820	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变2	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	-42.01%
35821	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	电器公司自维箱变1	400	62.00%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
35822	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变2站内变压器	500	20.00%	1.7	1.7				-41.26%
35823	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次1进变压器柜1主变	630	49.52%	0	0				-35.44%
35824	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘新财富大厦1土建变202变压器	630	62.22%	0	0				-34.46%
35825	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变1变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-37.13%
35826	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临3变电站202变压器	800	31.20%	0	0				-46.41%
35827	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站201变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-38.26%
35828	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑小区变电站201柜	800	72.75%	0	0		是	2028年12月	-44.20%
35829	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城小区4变电站202	630	31.43%	369.0	369.0				-43.09%
35830	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三中路职工住宅小区变电站201柜	500	32.96%	285.2	285.2				-42.91%
35831	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	肇工六路小区变电站202	400	0.00%	53.7	53.7				0.00%
35832	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都4变电站201	630	23.49%	419.0	419.0				-49.37%
35833	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期6变电站202配电变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
35834	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站2变压器	400	35.40%	0	0		是	2025年12月	-43.88%
35835	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变1	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
35836	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变1	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-33.87%
35837	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站2变压器	500	26.00%	0	0				-43.33%
35838	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站201变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-39.91%
35839	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦12主变	630	15.87%	467.0	467.0				-51.64%
35840	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居1箱变2号变	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
35841	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站2号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
35842	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35843	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站2变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-44.94%
35844	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站202	630	44.44%	0	0		是	2028年12月	-40.80%
35845	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变2变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
35846	和平	太原变	太原变088民族甲线	煤建一营2主变	400	26.00%	0	0		是	2027年12月	-45.09%
35847	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔32主变	1000	19.00%	0	0		是	2027年12月	-32.69%
35848	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站201柜(7)	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
35849	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾1箱变2变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
35850	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明苑4变电站201变压器	630	17.14%	0	0				-41.32%
35851	大东	大东变	大东变66064东风甲线	大东路4箱变1变压器	500	38.40%	258.0	258.0				-49.80%
35852	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德1箱变2变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年6月	-45.72%
35853	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	皇城东苑1箱变1变压器	630	35.24%	0	0				-43.06%
35854	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期2箱变1变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-43.84%
35855	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都10变电站201变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-43.13%
35856	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站201	400	27.00%	0	0		是	2028年12月	-44.00%
35857	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站201柜	630	69.59%	128.6	128.6				-43.38%
35858	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅4箱变2变	630	19.81%	442.2	442.2				-45.01%
35859	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	金秋1变压器	630	38.86%	0	0				-39.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35860	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑1变电站2变压器	630	42.16%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
35861	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明二小区箱变1变压器	630	13.33%	0	0		是		-45.22%
35862	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品11变电站2变压器	500	20.48%	0	0		是		-44.03%
35863	沈河	长青变	长青变450长大乙线	东陵供电局箱变1变压器	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
35864	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连3变电站1变压器	400	114.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-41.92%
35865	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区18变电站201柜	630	19.68%	0	0		是	2028年12月	-43.21%
35866	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业1变电站202	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
35867	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园2箱变2变压器	630	53.84%	0	0				-40.76%
35868	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂山五里主变	630	43.05%	0	0				-43.49%
35869	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变2	500	12.80%	325.6	325.6				-51.27%
35870	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变2变压器	500	13.44%	382.8	382.8				-39.91%
35871	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	重工街8变电站201柜	500	0.00%	0	0				-633.33%
35872	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义新家园二期1箱变2变	630	30.48%	375.0	375.0				-41.81%
35873	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2027年12月	-43.53%
35874	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变2变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-44.31%
35875	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变1	630	87.94%	13.0	13.0	2022年12月			-38.95%
35876	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变2	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
35877	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站201柜	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
35878	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路11变电站201	400	21.60%	273.6	273.6				-44.72%
35879	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	红光分1变电站201柜	315	13.71%	0	0		是	2028年12月	-41.88%
35880	皇姑	长江变	468长黄乙线	龙逸花园2箱变1变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
35881	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35882	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变2	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
35883	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期1箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
35884	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	中国银行箱变一次1#主变	400	26.00%	0	0				-44.89%
35885	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻2号变电站201间隔配电变压器	630	4.76%	0	0				100.00%
35886	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线高三家子台	200	73.70%	32.6	32.6				-40.11%
35887	沈北	农高变	农高变70358农海线	湖郡小区1局维变电站202配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	18.35%
35888	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园3箱变1变压器	630	14.29%	294.4	294.4				-41.94%
35889	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分33左7右1	200	21.30%	0	0				4.14%
35890	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景6箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35891	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分75变台	400	11.25%	315.0	315.0				-21.30%
35892	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站1配电变压器	500	19.84%	0	0		是	2025年12月	-27.79%
35893	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35894	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十七号变电站201间隔配电变压器	630	78.10%	0	0				-36.62%
35895	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦202间隔配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2025年12月	-34.57%
35896	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干闸北分15右5柱上变压器	400	62.00%	0	0		是	2025年12月	0.54%
35897	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	江山府2号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
35898	东陵	祝家变	祝高线	郝义线陨石分47右1柱上变压器	200	2.70%	0	0		是	2026年12月	0.00%
35899	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区3号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-42.21%
35900	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子分东大甸子支清水稻几1	200	11.70%	0	0		是	2025年12月	-25.60%
35901	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线33右7左2变台	100	68.40%	21.6	21.6				-27.90%
35902	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园2箱变2变压器	630	10.79%	499.0	499.0				-44.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35903	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院2箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-43.13%
35904	大东	如意变	如意变80846如望甲线	龙湖樨山1箱变2变压器	800	29.25%	486.0	486.0				100.00%
35905	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	云杉赋4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	22.22%	0	0				11.85%
35906	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4变台	400	63.00%	0	0		是	2025年12月	4.96%
35907	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华1小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35908	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线58右3	100	123.00%	0	0	2024年9月			-30.31%
35909	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线董家东台分支04	50	89.70%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-35.64%
35910	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李班干6左5左1柱上变压器	315	56.63%	105.1	105.1				-34.16%
35911	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡1变电站2变压器配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-35.59%
35912	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正土卜阿贾超市公变台区	400	0.00%	360.0	360.0				100.00%
35913	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支28	200	46.70%	0	0		是	2027年	-30.36%
35914	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区2箱变201间隔配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-36.43%
35915	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青砚池2变电站1变压器	630	34.60%	349.0	349.0				-32.76%
35916	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期1站房1变压器	500	15.68%	0	0		是	2025年	-40.22%
35917	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园干35左0右1	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
35918	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左8	400	40.58%	0	0				-29.68%
35919	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_东五分20右7柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-95.64%
35920	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分92左4左5	200	36.00%	0	0				0.18%
35921	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期1号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
35922	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	水务分2	200	25.50%	129.0	129.0				0.00%
35923	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干147右1变台	200	25.65%	128.7	128.7				-37.33%
35924	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线10左3变台	200	39.15%	101.7	101.7				-38.79%
35925	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分21右4变台	200	36.60%	106.8	106.8				-33.22%
35926	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线145变台	200	49.05%	81.9	81.9				-39.02%
35927	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分15左6变台	200	19.50%	141.0	141.0		是	2025年8月	-41.05%
35928	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	万景枫景箱变2变压器	400	27.30%	0	0				-41.47%
35929	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村南台	200	70.50%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
35930	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器1公变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
35931	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支21+1右8变台	400	20.10%	0	0				0.00%
35932	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴井支37右6变台	400	6.00%	0	0				0.00%
35933	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站1配电变压器	800	42.75%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
35934	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分7左1	400	64.00%	0	0				-46.39%
35935	浑南	于山变	于山变740于白甲线	美弗霞湾1号变电站201间隔配电变压器	630	57.14%	207.0	207.0				-31.42%
35936	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城二期1箱1变	630	67.30%	0	0		是	2025年9月	-34.68%
35937	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站1变压器	630	22.60%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
35938	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35939	和平	广州变	广州变478柳州甲线	金苑华城4号2变压器	500	7.20%	0	0				-38.79%
35940	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子六号台	400	3.00%	0	0				0.00%
35941	于洪	小于变	10kV小山线56240	乐城国际1箱变2配电变压器	400	9.00%	324.0	324.0				100.00%
35942	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站1变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
35943	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线炎帝分21柱上变压器	400	17.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35944	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线96右12	315	59.62%	0	0		是	2026年	-39.20%
35945	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村锅炉房变电所2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	4.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35946	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线影家卜支25	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
35947	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站1变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-49.14%
35948	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区1变电站1变压器	630	39.37%	319.0	319.0				-30.85%
35949	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	亦农龙湖西府小区3变电站1变压器	630	75.87%	0	0				-29.61%
35950	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤大棚支15	30	0.00%	27.0	27.0				0.00%
35951	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干155	250	22.72%	0	0		是	2028年	-38.17%
35952	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线东升村	160	66.75%	0	0				-46.04%
35953	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园2号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0		是		-39.56%
35954	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	小祝村二台区	100	111.00%	0	0	2024年6月			-2.50%
35955	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区5变电站1变压器	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-42.17%
35956	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区3变电站2变压器	630	51.43%	243.0	243.0				-30.33%
35957	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾9号变电站201配电变压器	630	33.65%	0	0				-50.90%
35958	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民1号配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年6月	-35.95%
35959	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	024保工印象2配电站202配电变压器	800	33.75%	450.0	450.0				-36.91%
35960	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点3箱变1变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年12月	29.81%
35961	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	星海甲线星海干27左1变压器	315	112.06%	0	0	2024年6月	是	2025年10月	-6.63%
35962	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地3箱变203间隔配电变压器	630	51.81%	0	0		是	2026年12月	-37.86%
35963	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园1箱式变电站1配电变压器	630	81.59%	0	0	2025年8月			-29.78%
35964	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站1变压器	630	30.10%	0	0				-40.47%
35965	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳于树林子分11变台	200	123.30%	0	0	2024年12月	是	2025年8月	-36.51%
35966	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区7变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-43.77%
35967	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右9柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-45.00%
35968	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干129+1	200	24.60%	130.8	130.8				-38.34%
35969	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干72左1	100	72.60%	17.4	17.4				-29.16%
35970	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景3变电站1变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-43.07%
35971	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	亚太小区箱变2变压器	400	63.00%	0	0				-38.61%
35972	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站2变压器	630	12.06%	0	0				-35.93%
35973	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-38.77%
35974	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区5号变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-37.47%
35975	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变2站内变压器	630	15.87%	0	0				-38.34%
35976	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站1站内变压器	630	59.05%	195.0	195.0				-38.52%
35977	大东	望花变	望花变70256望北乙线	商住楼1站内变压器	400	33.90%	0	0				-53.05%
35978	于洪	东民变	东李线	和泰8小区3变电站2配电变压器	630	56.89%	0	0				-42.02%
35979	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左45右2	200	19.20%	141.6	141.6				100.00%
35980	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村几07	200	46.20%	0	0		是	2025年12月	-32.52%
35981	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干262左分07柱上变压器	200	36.30%	107.4	107.4				-44.20%
35982	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线曹家台分支25	80	53.25%	0	0		是	2026年12月	-54.61%
35983	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东召杨畜禽公变台区	200	0.00%	180.0	180.0				100.00%
35984	铁西	启工变	启工变10774建园线	春树广场配电室202间隔配电变压器	400	5.70%	0	0		是	2028年12月	-50.22%
35985	东陵	中马变	疗养甲线	宴山东一区1箱变1变压器	630	17.46%	228.8	228.8				-9.78%
35986	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站1变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
35987	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站2变压器	500	44.40%	228.0	228.0				-39.01%
35988	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北干68	250	9.60%	0	0				-21.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35989	于洪	东民变	东李线	和泰4小区6站房2配电变压器	630	13.46%	0	0				-32.92%
35990	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府小区3配电室201间隔配电变压器	630	64.44%	0	0		是	2028年12月	-17.03%
35991	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线18	315	58.41%	0	0		是	2026年	-32.68%
35992	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑3小区箱变1配电变压器	800	15.15%	0	0		是	2025年12月	9.83%
35993	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线孙坨子分支03	50	54.18%	0	0				-41.95%
35994	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支60三台子西台	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-26.39%
35995	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红五分支线027	200	29.18%	0	0				-28.56%
35996	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	香提漫步2箱变1变压器配电变压器	630	58.67%	0	0		是	2026年12月	7.67%
35997	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙71右1号箱式变电站1号变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年	-39.44%
35998	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线山东会大棚支11	50	34.50%	0	0		是	2026年5月	-32.08%
35999	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微一队南井台	200	29.70%	120.6	120.6				-60.38%
36000	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变 压器-6	400	53.70%	0	0				0.00%
36001	于洪	平罗变	平罗线	平罗三村西2台区	80	94.38%	0	0	2024年6月	是	2025年	-42.01%
36002	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	金通桃花源箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36003	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	阳光棕榈园2变电站2变压器	315	33.90%	176.7	176.7				-41.99%
36004	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官于37右1	250	23.04%	0	0		是	2026年	100.00%
36005	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期6变电站1号变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年	-42.10%
36006	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期3配电站202配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	4.59%
36007	于洪	范屯变	范古线	全胜村小微4号	200	111.60%	0	0	2025年8月	是	2025年8月	27.59%
36008	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干53左5	315	20.63%	0	0				-37.15%
36009	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期3箱式变电站1配电变压器	630	81.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-30.66%
36010	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府1箱式变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
36011	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府3箱式变电站2配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
36012	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府2局维变201配电变压器	800	47.70%	0	0		是	2026年12月	0.02%
36013	东陵	农大变	农首线	双珑原著3箱变1变压器	800	16.50%	588.0	588.0				4.83%
36014	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小六组2台支13	400	6.30%	0	0		是	2025年12月	45.84%
36015	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期2箱变2变压器	800	43.13%	375.0	375.0				-39.31%
36016	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	新兴绿色家园2号变电站201间隔配电变压器	400	123.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
36017	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
36018	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干44	500	146.40%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
36019	法库	果子园	果子园变1411龙山线	环保箱变变压器	630	25.71%	0	0		是	2028年	-36.78%
36020	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海3箱变1变压器	630	13.21%	0	0				-43.35%
36021	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站2变压器	400	69.30%	82.8	82.8				-37.80%
36022	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线铁制分08#	400	32.93%	0	0		是	2026年12月	-41.38%
36023	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线四三分02	200	65.00%	50.0	50.0				-33.32%
36024	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧所分02	200	48.00%	0	0		是	2027年	-18.51%
36025	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房2号变电站1变压器	630	28.70%	0	0				-48.39%
36026	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	韩家一组照明(2021微)	400	30.40%	238.4	238.4				-37.35%
36027	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	城市玫瑰园小区变电站22	500	29.60%	302.0	302.0				-39.15%
36028	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林于宋大分18左7	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
36029	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	张屯变407代家乙线代家乙干79左5右4变台	100	68.70%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
36030	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线张屯分34变台	200	48.00%	0	0				-37.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36031	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站201配电变压器	800	34.88%	0	0				-33.87%
36032	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地西台综合(2023微)	200	21.30%	0	0		是	2025年11月	36.44%
36033	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变202	500	51.84%	0	0		是	2028年12月	-46.03%
36034	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷3变电站202配电变压器	500	18.40%	358.0	358.0		是	2026年12月	-22.03%
36035	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线任家支18	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
36036	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际地下3变电站201	1000	39.50%	0	0		是	2028年12月	-35.59%
36037	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城1变电站-2	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
36038	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城3变电站-1	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
36039	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院2号变电站201间隔配电变压器	630	4.44%	539.0	539.0				61.62%
36040	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变201变压器	630	83.49%	41.0	41.0	2024年9月			-41.84%
36041	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支08	200	29.10%	0	0		是	2026年12月	-29.56%
36042	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站1变压器	630	43.17%	0	0				-39.15%
36043	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-43.96%
36044	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线21	315	49.21%	128.5	128.5				-47.70%
36045	和平	展览变	展览变842展方甲线	展方甲2-1变电站变压器	400	47.40%	170.4	170.4				100.00%
36046	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛4箱变1变压器	400	9.30%	0	0		是	2026年12月	19.94%
36047	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府4号变电站201间隔（新施甲线）配电变压器	800	10.20%	0	0				0.00%
36048	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前村新棚区西台	160	45.25%	0	0				-60.43%
36049	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后村二方棚区	200	74.80%	0	0				-37.14%
36050	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分2右4变台	200	21.30%	0	0				-43.86%
36051	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居2-1考核	630	26.67%	381.0	381.0				-35.92%
36052	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖九号（微）	400	21.00%	234.0	234.0				7.83%
36053	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变202	630	0.00%	93.5	93.5				0.00%
36054	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪3号变电站2变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年12月	-42.95%
36055	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	总参住宅11变压器	400	24.00%	0	0				-46.71%
36056	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园1变电站2变压器	630	27.81%	0	0		是		-44.01%
36057	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干旧站医院分07左支01柱上变 压器	400	41.40%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
36058	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城2箱变2变压器	630	32.70%	0	0				-41.95%
36059	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线100右18变台	100	58.50%	0	0				-35.95%
36060	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线王屯分15变台	50	119.40%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-47.78%
36061	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	福宁小区1变压器	630	47.30%	269.0	269.0				-32.24%
36062	辽中	浦东变	浦东变91452浦排线	兰泰苑家庭箱式变电站2号配电变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
36063	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支58变台	100	39.00%	51.0	51.0				-39.32%
36064	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期4号变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
36065	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分41变台	400	41.40%	0	0				-34.71%
36066	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场10变电站202配电变压器	800	9.75%	0	0		是	2027年12月	6.03%
36067	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线胜利小学支06	100	52.20%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
36068	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城17号变电站201间隔（松北线）配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年	10.49%
36069	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线德兴堡南台	100	109.50%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-38.87%
36070	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支42左4变压器	400	95.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	49.09%
36071	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左1+1右4柱上变压器	100	11.70%	0	0		是	2025年12月	-18.61%
36072	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支马蹄岗支40左16变台	200	46.40%	0	0				-35.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36073	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	高登楼照明(2020微)	315	63.05%	0	0				-34.86%
36074	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰领地变电站202	315	54.35%	0	0		是	2028年12月	-48.54%
36075	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区2变电站2变压器	630	32.70%	361.0	361.0		是	2025年12月	-41.44%
36076	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	沈北支41左5柱上变压器	315	62.86%	0	0		是	2025年12月	-49.73%
36077	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分10加1变压器	315	18.10%	226.5	226.5				-56.26%
36078	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干79右分06变压器	100	54.60%	35.4	35.4				-54.63%
36079	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长河分为刚支12左03变压器	50	46.20%	21.9	21.9				-60.49%
36080	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线车村分车井支4+1右5左1变台	400	7.80%	328.8	328.8				100.00%
36081	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖3箱式变电站2配电变压器	800	4.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36082	皇姑	文北变	文北变70470文居线	武警驻沈公寓箱式变电站1配电变压器	630	8.57%	0	0				-73.46%
36083	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期3变电站201配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	20.38%
36084	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆3号变电站1号变压器	500	18.24%	0	0		是	2027年12月	-44.12%
36085	法库	新依变	依三线	10kV依三线朱千卜几28	160	39.50%	0	0		是	2025年12月	-88.46%
36086	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	茨于坨变017肖寨门线肖寨门镇三北村大棚小区	200	76.50%	27.0	27.0				-39.90%
36087	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线黑牛分60右08	200	21.60%	0	0		是	2025年	-27.84%
36088	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村1台区	200	42.00%	0	0				-23.14%
36089	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府4号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	33.02%	0	0				30.81%
36090	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉西台	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-23.95%
36091	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达中支01	160	65.63%	0	0		是	2025年12月	-28.96%
36092	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干44+1柱上变压器	315	74.92%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
36093	和平	青年变	青年变354彩塔甲线	春河里2.2期小区变电站201配电变压器	630	61.90%	0	0				-37.18%
36094	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站2变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-42.42%
36095	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家分支线019	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	-29.38%
36096	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府2变电站202间隔配电变压器	800	13.20%	614.4	614.4				9.01%
36097	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站1变压器	630	29.46%	0	0				-40.14%
36098	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	东电一工区箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-21.16%
36099	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区7变电站1变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
36100	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干030	315	64.67%	0	0		是	2026年12月	-34.99%
36101	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干27	315	48.38%	0	0		是	2026年12月	-34.69%
36102	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变201间隔配电变压器	400	27.30%	0	0		是	2026年6月	-39.11%
36103	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供5箱变1变压器	630	39.05%	0	0		是		-33.94%
36104	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景四期1变电站2配电变压器	630	28.25%	389.0	389.0				6.82%
36105	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后齐支03	200	16.25%	147.5	147.5				-32.10%
36106	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分17+1右1	200	7.80%	0	0				-102.81%
36107	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯分85+1水利台	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
36108	法库	新依变	依草线	10kV依草线米厂分2（四家子村台）	400	33.90%	0	0		是	2025年11月	-18.95%
36109	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线072	200	60.00%	0	0		是	2026年12月	-17.34%
36110	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线裴三支004	200	63.00%	0	0		是	2026年6月	-35.38%
36111	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站202变压器	630	23.49%	0	0		是	2028年12月	-43.81%
36112	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区2变电站1变压器	500	39.68%	251.6	251.6				-47.33%
36113	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园2箱变201变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-23.77%
36114	大东	如意变	如意变80858意小甲线	思和苑西南角路边箱变（单）	200	27.00%	126.0	126.0				-45.25%
36115	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线三东会支013	50	6.80%	0	0		是	2026年5月	-7.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36116	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计于5右5+1柱上变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
36117	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干59左1	200	8.60%	0	0				0.00%
36118	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17+1左1LD	80	49.88%	0	0				-118.95%
36119	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里3号变电站201(乙)配电变压器	400	28.00%	248.0	248.0				-40.59%
36120	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右10左4	250	33.60%	0	0				-36.39%
36121	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	93325部队住宅楼201间隔配电变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-41.77%
36122	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	虎镇变256虎利线辽宁城开地产开发有限公司1箱变1 变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-41.99%
36123	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园7变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-51.52%
36124	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区3变电站202配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	19.17%
36125	和平	展览变	展览变896展科乙线	科技乙E变台	400	50.10%	0	0				-55.70%
36126	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变2变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-40.39%
36127	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田3支002	100	64.50%	0	0				-41.79%
36128	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家2箱式变电站2配电变压器	800	56.40%	0	0		是	2025年12月	12.57%
36129	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36130	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0				-41.21%
36131	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站202配电变压器	630	54.92%	0	0				-42.45%
36132	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期1局维变电站201配电变压器	800	14.25%	0	0		是	2026年12月	85.82%
36133	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分55左3左10变台	100	26.40%	63.6	63.6				-36.05%
36134	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品2箱式变电站2配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	-37.67%
36135	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山干金窝堡分65变台	200	56.10%	67.8	67.8				-39.28%
36136	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品3箱式变电站2配电变压器	500	37.20%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
36137	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和汇1箱变2变压器	800	30.60%	0	0				11.26%
36138	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右26右2	200	12.30%	155.4	155.4				0.94%
36139	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区3变电站1变压器	400	70.40%	78.4	78.4				-34.55%
36140	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7右7	200	65.40%	0	0				100.00%
36141	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干058	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
36142	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙A-1变电站配电变压器	400	34.20%	0	0				13.34%
36143	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干106右3变台	400	15.60%	297.6	297.6		是	2025年12月	-19.38%
36144	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡2箱式变电站1配电变压器	500	31.60%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
36145	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分106右2左1变台	50	64.40%	12.8	12.8				-38.92%
36146	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右14左6	400	1.50%	0	0		是	2026年	0.00%
36147	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村3机井	100	39.60%	50.4	50.4				-54.53%
36148	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干78右4	100	58.00%	0	0		是		-43.31%
36149	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支19之1柱上变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-28.01%
36150	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都8号变电站202间隔配电变压器	630	25.90%	0	0				-41.28%
36151	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线联通分11右8柱上变压器	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
36152	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区3箱变1变压器	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	30.51%
36153	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站1配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2025年12月	-38.51%
36154	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	龙湖桃李芳华3小区变电站202配电变压器	800	3.30%	693.6	693.6				100.00%
36155	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚5箱式变电站2配电变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
36156	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线80右9左2变台	200	81.00%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	14.72%
36157	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井7台	100	39.60%	0	0		是	2026年6月	-51.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36158	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	18.60%	571.2	571.2				100.00%
36159	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	天河家园一期一号变电站201配电变压器	630	36.19%	0	0				-41.30%
36160	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	梁山变194大刘屯线大刘屯线268变台	100	110.40%	0	0	2022年12月			-40.98%
36161	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线农机南宿舍	30	51.67%	11.5	11.5				-37.32%
36162	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村东台照明（2022微）	200	67.80%	0	0		是	2026年6月	-26.13%
36163	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站202配电变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
36164	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村8机井	50	40.80%	24.6	24.6				-51.32%
36165	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙分13+1柱上变压器	315	0.00%	283.5	283.5				-74.42%
36166	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线104变台	400	35.25%	219.0	219.0				-39.56%
36167	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干21	315	29.52%	0	0				-19.07%
36168	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线22	200	19.80%	140.4	140.4				-14.66%
36169	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区2变电站2变压器	800	29.10%	0	0		是	2025年12月	-17.42%
36170	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	溧水宏泰房地产配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-33.75%
36171	东陵	汪家变	汪佰乙线	一方上河府1箱变1号配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	49.22%
36172	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分24右5变台	400	50.78%	156.9	156.9				-32.91%
36173	和平	太原变	太原变088民族甲线	总站甲线61右7	400	42.00%	0	0		是	2027年12月	4.40%
36174	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫5变电站2变压器	400	27.30%	0	0		是	2025年12月	-30.22%
36175	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑二期小区1变电站2变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
36176	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区4变电站1变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
36177	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛君屯2箱变1变压器	500	18.72%	356.4	356.4		是		-31.94%
36178	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线210	315	40.00%	157.5	157.5				-26.79%
36179	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站1变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-40.92%
36180	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81+1	200	38.40%	0	0				-20.36%
36181	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村7台区	400	112.80%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-39.31%
36182	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干49左1	200	145.80%	0	0	2023年2月	是		-21.15%
36183	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分6	400	5.10%	0	0		是	2026年	-40.67%
36184	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干123右1	400	25.00%	0	0				-43.02%
36185	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干西山城子支43柱上变压器	200	13.95%	0	0		是	2026年12月	-32.22%
36186	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干139柱上变压器	80	59.00%	24.8	24.8				-40.72%
36187	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支23	315	65.40%	0	0		是	2026年12月	-5.63%
36188	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子5、6队支03	200	49.40%	81.2	81.2				-38.82%
36189	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分6右支3变压器	100	49.80%	0	0				-23.41%
36190	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期1号箱式变电站1号变压器	630	38.60%	323.8	323.8				-45.15%
36191	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔二期西箱式变电站201间隔配电变压器	630	56.67%	210.0	210.0				-41.52%
36192	东陵	祝家变	磨料线	磨料线混凝土分21左1柱上变压器	400	9.30%	322.8	322.8				0.00%
36193	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线42左8右1变压器	400	43.00%	0	0				-42.03%
36194	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分东王支08+1	200	28.00%	0	0		是	2026年5月	-190.08%
36195	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站2变压器	500	59.20%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
36196	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站201变压器	500	28.40%	0	0		是	2028年12月	-35.88%
36197	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线林台1台区	100	30.75%	59.3	59.3				-40.47%
36198	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟7组综合（2022微）	200	43.80%	0	0				21.95%
36199	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前乙线49+1	250	33.60%	0	0				100.00%
36200	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城B区4局维-1间隔201配电变压器	800	45.30%	0	0		是	2026年12月	-41.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36201	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦2变电站1配电变压器	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36202	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜支06	200	65.25%	0	0		是	2026年12月	-18.72%
36203	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分03左1	200	30.45%	0	0		是	2026年5月	-19.52%
36204	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线一门支02	315	22.48%	0	0		是	2026年12月	-78.68%
36205	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站2变压器	400	37.20%	211.2	211.2				-43.61%
36206	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站2变压器	500	64.80%	0	0		是	2025年12月	-38.83%
36207	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城A2局维201间隔配电变压器	800	47.00%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
36208	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分5公变	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
36209	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西四组照明2台	400	46.50%	174.0	174.0				-28.09%
36210	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分黄家支01	200	50.40%	0	0				-50.76%
36211	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山大棚南公变台区	400	8.10%	327.6	327.6				10.04%
36212	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	万和丽景2变电站201变压器	630	30.79%	0	0				-39.99%
36213	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	中医甲线中医干29右1+1柱上变压器	400	77.70%	0	0		是	2025年12月	-43.19%
36214	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合8变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-40.14%
36215	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分37右2变台	400	30.75%	0	0				-38.64%
36216	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线腰前支010	200	51.30%	0	0		是	2025年12月	-23.96%
36217	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东何南分支线007	200	18.83%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
36218	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分7+1左3	400	21.60%	0	0		是	2026年	0.00%
36219	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	一站式—沈阳东和建筑装饰工程有限公司	200	40.20%	0	0		是	2026年12月	-5.45%
36220	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2.4期小区3变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0				53.73%
36221	东陵	中马变	疗养甲线	奥林匹克花园3开闭站2箱变2变压器	630	21.75%	228.8	228.8				-29.02%
36222	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房八家村自咸水产公变台区	200	18.60%	0	0				100.00%
36223	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分22变压器	315	49.21%	0	0		是	2025年12月	-23.48%
36224	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城20号变电站2号变压器	630	20.57%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
36225	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线前辛屯西分006	200	40.80%	0	0		是	2026年6月	-40.16%
36226	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	富禹东城小区1箱变1变压器	800	18.60%	571.2	571.2		是		48.67%
36227	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右7柱上变压器	400	63.75%	0	0		是	2025年12月	-11.31%
36228	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居土建变202变压器	250	17.60%	0	0		是	2028年12月	23.66%
36229	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器1公变	630	60.00%	189.0	189.0				-44.44%
36230	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	天和人家1变电站配电变压器1公变	630	41.59%	305.0	305.0				-41.93%
36231	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	地铁云杉里2号变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	400	29.40%	0	0				100.00%
36232	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敖宝分黄金支019+1	200	103.20%	0	0	2022年12月			-27.72%
36233	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区4变电站2变压器	800	25.13%	519.0	519.0				-41.20%
36234	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线21右5变台	400	81.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-20.86%
36235	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都5变电站202柜	630	16.83%	461.0	461.0		是	2028年12月	-25.33%
36236	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都1变电站202柜	630	14.60%	475.0	475.0		是	2028年12月	-46.11%
36237	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十号变电站202间隔配电变压器	800	41.25%	0	0				-33.09%
36238	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站2变压器	500	34.20%	0	0				-43.47%
36239	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区2变电站2变压器	630	14.67%	474.6	474.6				-41.41%
36240	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光7箱式变电站配电变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
36241	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	翡丽府小区2变电站1变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	25.06%
36242	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线北长北照明	400	79.73%	41.1	41.1				-26.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36243	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分42变台	400	23.18%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
36244	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地1箱变1变压器	630	8.57%	513.0	513.0		是	2026年12月	-10.33%
36245	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干4左5+1左1	400	0.75%	357.0	357.0				15.79%
36246	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合二台	400	34.65%	0	0		是	2025年11月	-12.61%
36247	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	星槎时代3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	30.48%	375.0	375.0				100.00%
36248	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利村新	400	64.20%	103.2	103.2				0.00%
36249	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支47	200	94.80%	0	0	2025年5月	是	2026年6月	-30.75%
36250	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干46	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
36251	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13左4柱上变压器	400	48.30%	166.8	166.8				-44.29%
36252	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城6箱变2变压器	630	42.22%	301.0	301.0				-39.47%
36253	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站2变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-34.71%
36254	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾6箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-43.06%
36255	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站2号配电变压器	400	38.80%	0	0		是	2027年12月	-40.82%
36256	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右39左09	200	45.00%	0	0		是	2025年	-26.73%
36257	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23左2	200	6.00%	168.0	168.0				-13.23%
36258	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	田水分65右1	200	45.00%	90.0	90.0				-29.41%
36259	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦5箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是		100.00%
36260	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
36261	于洪	家俱变	偏锦线	水木城典4变电站1变压器	630	37.59%	0	0				-26.45%
36262	于洪	平罗变	平辛线	富强村2南台区	200	19.20%	0	0				-42.45%
36263	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站201配电变压器	500	61.76%	0	0				-36.34%
36264	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站202配电变压器	800	51.38%	0	0				-35.22%
36265	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干47左1	100	10.20%	79.8	79.8				-43.90%
36266	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-39.73%
36267	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	恭友自维箱式变电站201间隔配电变压器	100	18.00%	0	0		是	2025年12月	-88.59%
36268	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站1变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-41.30%
36269	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分上三棵树支17左1	200	38.40%	0	0		是	2026年6月	-32.96%
36270	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区7变电站2变压器	400	36.40%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
36271	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期2箱变1变压器	400	47.40%	0	0		是	2026年12月	-0.47%
36272	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线拉马沟村台	400	12.23%	311.1	311.1		是	2025年11月	-28.50%
36273	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站2号变压器	630	27.94%	391.0	391.0				-31.11%
36274	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥8变电站201间隔配电变压器	630	41.67%	0	0		是	2026年12月	-38.54%
36275	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾5箱变2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
36276	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城12变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
36277	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区2变电站2号配电变压器	800	33.90%	0	0		是	2027年12月	-12.47%
36278	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2-1期商业分建变电站201配电变压器	630	29.21%	0	0				-36.20%
36279	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站201配电变压器	630	20.19%	0	0				-46.69%
36280	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站201配电变压器	630	28.89%	0	0				-40.05%
36281	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂5号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	29.52%	0	0				69.11%
36282	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域4箱变2变压器	630	37.33%	0	0		是		-43.27%
36283	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	地坛小区箱变1变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-40.27%
36284	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾6变电站1号变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
36285	沈河	长青变	长青变448长南乙线	豪轩居箱变1变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	-39.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36286	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城23变电站变压器	630	11.81%	0	0		是	2027年12月	-46.01%
36287	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源3变电站2变压器	500	23.68%	0	0				-43.72%
36288	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线82左3+1	200	50.00%	0	0		是	2026年	46.13%
36289	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变202配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-32.46%
36290	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站1变压器	400	41.70%	193.2	193.2				-20.07%
36291	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站2变压器	400	44.40%	182.4	182.4				-28.22%
36292	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线一组分支线004	200	50.10%	79.8	79.8				-54.80%
36293	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰村综合一台	200	4.40%	171.2	171.2				-34.05%
36294	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子3.4队台	400	24.90%	97.3	97.3				-30.83%
36295	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站3箱变1变压器	800	21.90%	0	0		是	2026年12月	-45.42%
36296	铁西	启工变	启工变10774建园线	消防大队临时电工程201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
36297	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花村综合一台	400	89.40%	0	0	2024年9月			-50.53%
36298	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北大棚	200	75.00%	0	0				-42.28%
36299	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际10号变电站201配电变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-43.51%
36300	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆3号变电站201配电变压器	630	29.84%	379.0	379.0				-38.75%
36301	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分刘家沟支23右21变压器	200	1.80%	0	0		是	2026年12月	0.72%
36302	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站1变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-38.86%
36303	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左7	315	55.87%	0	0		是	2025年	-37.87%
36304	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分32变压器	400	39.50%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
36305	浑南	于山变	于山变748于运线	桃花园1号变电站1号配电变压器	630	14.22%	0	0		是	2027年12月	-37.19%
36306	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃花园1号变电站2号配电变压器	630	19.05%	0	0				-25.24%
36307	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-41.21%
36308	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城4号变电站2变电器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-42.14%
36309	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸1变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-39.39%
36310	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站1配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
36311	于洪	得胜变	得工线95446	得胜小区南	315	60.00%	0	0				-14.62%
36312	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站2变压器	630	18.54%	0	0				-40.50%
36313	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分24左支2台区	100	57.00%	0	0		是	2026年12月	-51.13%
36314	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站202变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年	-37.77%
36315	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	苏北变364市内甲线市内甲线29之2	315	28.19%	0	0				-43.94%
36316	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼2箱变1号变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-32.29%
36317	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭二期2号变电站2号配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	-16.19%
36318	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分22左02	160	67.50%	36.0	36.0				-36.55%
36319	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	鞋城分11柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36320	大东	毛君变	10kV毛海线7952	半山麓小区3箱变2变压器	800	30.30%	477.6	477.6		是		9.67%
36321	大东	毛君变	10kV毛海线7952	半山麓小区4箱变2变压器	800	40.20%	398.4	398.4		是		9.69%
36322	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司尚品南苑箱式变电站201间隔配电变压器	630	40.38%	312.6	312.6				-44.97%
36323	沈北	清水变	清依线	前屯矿电箱变201配电变压器	630	12.00%	0	0		是	2026年12月	-19.12%
36324	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站2主变	630	28.95%	384.6	384.6				-32.48%
36325	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左9之1柱上变压器	200	17.00%	146.0	146.0				-73.17%
36326	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站2变压器	630	37.14%	0	0				-45.62%
36327	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡子分6左6左7变台	100	18.40%	23.8	23.8				-69.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36328	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站1变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-39.66%
36329	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺3箱变2变压器	500	58.24%	0	0				-39.52%
36330	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干10右3铁路十三局配电变压器	800	11.40%	628.8	628.8				-40.02%
36331	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期6变电站1配电变压器	630	18.79%	0	0				-40.50%
36332	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左32左6	200	60.90%	0	0		是	2026年	0.00%
36333	东陵	上佰变	新生线	一方上河府3箱变2号配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	18.03%
36334	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村11号变电站2号配电变压器	500	35.60%	0	0		是	2027年12月	-29.75%
36335	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区5变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	35.59%
36336	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期2变电站2变	400	21.90%	272.4	272.4				-47.21%
36337	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著1号变电站2号配电变压器	800	13.20%	614.4	614.4				-9.83%
36338	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	铁路2箱变2变压器	400	15.60%	157.6	157.6				-36.52%
36339	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年	-39.60%
36340	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期1变电站2配电变压器	800	51.75%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
36341	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站1配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年	-33.54%
36342	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园3变电站1配电变压器	800	7.50%	0	0				25.13%
36343	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾4变电站变压器	400	36.75%	0	0		是	2028年12月	-42.40%
36344	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山北台分05	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36345	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站2变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
36346	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	龙湖天曜2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	16.19%	465.0	465.0				0.00%
36347	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏发国际城4考核	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
36348	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(三期)2箱变1变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-26.91%
36349	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干40柱上变压器	100	5.00%	0	0		是	2025年12月	-6.56%
36350	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农八分7之1柱上变压器	50	46.40%	0	0		是	2028年12月	-39.91%
36351	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站1号变压器	630	35.24%	173.2	173.2				-42.15%
36352	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站2变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-38.30%
36353	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房四组(2020微)	200	24.20%	0	0				-45.41%
36354	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线小成子台分支线011	100	34.80%	55.2	55.2				-28.84%
36355	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站2变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
36356	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站1变压器	630	37.78%	325.6	325.6				-41.55%
36357	铁西	历工变	历工变10472光明线	壹号官邸别墅小区变电站201变压器	200	32.80%	0	0				-28.39%
36358	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期4变压器	800	39.75%	402.0	402.0				-40.53%
36359	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡25号变电站201间隔(施丹线)配电变压器	630	40.95%	0	0				-16.33%
36360	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线7	400	21.00%	276.0	276.0				-27.96%
36361	东陵	李相变	李班线	李班线94长岭分18柱上变压器	200	17.40%	145.2	145.2		是	2026年12月	-40.53%
36362	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长北综合	200	89.40%	1.2	1.2	2025年4月			55.32%
36363	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区22主变	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-44.64%
36364	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	48.57%	0	0		是		-26.03%
36365	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼4箱变1变压器	315	25.71%	202.5	202.5				-40.52%
36366	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代2变电站1配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	67.66%
36367	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分2+1柱上变压器	315	81.59%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-31.63%
36368	和平	太原变	太原变058南七甲线	新华十五层变电站202配电变压器	400	20.40%	0	0				-44.47%
36369	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子11—12队支08	200	72.60%	0	0		是	2025年9月	-17.56%
36370	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民6台区	200	68.70%	0	0				-35.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36371	于洪	平罗变	平罗线	小微德宝发饲料加工台	400	0.75%	0	0				0.00%
36372	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站201	630	30.79%	0	0		是	2028年12月	-38.49%
36373	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土东东台（2022微）	400	85.50%	0	0	2025年6月			-35.66%
36374	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站201	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	-49.66%
36375	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维3变电站201配电变压器	800	30.30%	0	0		是	2026年12月	5.72%
36376	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线中村东台大棚新	200	18.30%	0	0				0.00%
36377	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支33左16变台	200	17.70%	0	0		是	2025年12月	14.91%
36378	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期2变电站202间隔配电变压器	630	23.62%	0	0				100.00%
36379	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干鱼塘支75左12变台	100	27.60%	62.4	62.4		是	2025年12月	-43.29%
36380	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东洪文蓄禽公变台	200	39.00%	0	0		是	2025年11月	100.00%
36381	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子5组（2022微）	200	38.30%	103.4	103.4				-37.01%
36382	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟3组照明	200	20.20%	139.6	139.6				-35.07%
36383	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分34左2柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
36384	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20左2	315	10.86%	0	0				-60.82%
36385	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴电分104	200	64.80%	0	0		是	2025年12月	-32.21%
36386	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干16	400	65.25%	0	0		是		-39.98%
36387	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	农花甲线后陵干92	315	28.76%	0	0				-55.15%
36388	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49右2	315	53.33%	0	0				-38.30%
36389	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干21变压器	315	73.97%	50.5	50.5				-38.14%
36390	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支4	250	21.44%	171.4	171.4				-66.27%
36391	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分37柱上变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-36.47%
36392	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相线050	160	1.25%	0	0				-124.13%
36393	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分9右4	315	1.90%	277.5	277.5				-44.23%
36394	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分7柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36395	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	珠江干珠江甲线1之1柱上变压器	315	94.60%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-30.22%
36396	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右4	315	29.21%	191.5	191.5				-40.23%
36397	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	方溪变356闸上乙线闸上干18柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-36.62%
36398	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左2变压器	250	48.00%	0	0		是	2025年12月	-38.49%
36399	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干57变压器	250	22.40%	169.0	169.0				-50.93%
36400	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分66	180	82.67%	0	0	2022年12月			-42.10%
36401	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线北乱分60+1	315	97.78%	0	0	2022年12月	是	2026年	-42.38%
36402	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施官变170施北线施北干41	315	36.83%	0	0				-38.54%
36403	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左2左4	315	19.05%	0	0				-40.47%
36404	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干38变压器	315	63.17%	84.5	84.5				-28.83%
36405	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右7公变	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
36406	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	小西线城北干天齐分5左4	315	65.40%	0	0				-45.03%
36407	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分7公变	315	2.29%	0	0				-46.29%
36408	沈河	市府变	市府变558府北甲线	市府变562府北乙线红卫干12左3公变	400	60.40%	118.4	118.4				-41.15%
36409	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干49	315	13.65%	0	0				-31.12%
36410	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分46左11	200	46.20%	87.6	87.6				-34.13%
36411	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左6左7	100	64.20%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
36412	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线大厦西分10左1之1柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
36413	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线87	400	42.90%	188.4	188.4				-40.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36414	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左8公变	200	37.50%	0	0		是	2026年6月	-45.10%
36415	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线46左8	160	24.00%	0	0		是	2025年12月	-59.99%
36416	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左12	315	48.25%	0	0				-30.23%
36417	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右2	315	45.71%	0	0				-44.97%
36418	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右5	315	85.33%	14.7	14.7	2022年12月			-37.91%
36419	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线3	400	10.20%	0	0				-41.61%
36420	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干29右4	315	55.24%	0	0		是	2028年12月	-14.09%
36421	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干黎明分4	400	30.90%	236.4	236.4				-45.82%
36422	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左5	315	37.78%	164.5	164.5				-41.41%
36423	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干77柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-67.57%
36424	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44右4	315	57.14%	103.5	103.5				-30.67%
36425	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分5	315	80.95%	0	0	2025年8月			-45.41%
36426	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干34变台	160	35.31%	0	0		是	2028年12月	-30.95%
36427	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左1之1柱上变压器	315	47.94%	0	0		是	2025年12月	-44.07%
36428	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分6柱上变压器	400	45.90%	0	0				-48.28%
36429	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	欧亚变264西江甲线西江干0右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36430	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12右1柱上变压器	315	86.98%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-42.18%
36431	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干69左9加1	200	33.00%	0	0				-23.85%
36432	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分4左2	250	3.20%	0	0				-28.73%
36433	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右10	160	52.00%	0	0		是		-43.95%
36434	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工干油漆分5柱上变压器	315	25.40%	203.5	203.5				-38.72%
36435	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三3箱变1变	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
36436	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科2箱变1变	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
36437	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36438	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	九龙骏铭1箱变2号变	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
36439	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂乙丙箱变1号变	500	107.52%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-42.23%
36440	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	富贵小区主变	500	49.20%	204.0	204.0				-38.86%
36441	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站2变压器	500	41.60%	242.0	242.0				-42.01%
36442	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变2变	630	15.24%	363.7	363.7				-51.55%
36443	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变1号变	630	52.06%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
36444	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭1#1#主变	400	18.00%	288.0	288.0				-41.11%
36445	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变1号变	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
36446	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变2号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-45.76%
36447	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园一次2#主变	630	35.24%	345.0	345.0				-37.60%
36448	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变2变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-38.67%
36449	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站201	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	-45.71%
36450	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站201	630	34.29%	0	0		是	2028年12月	-45.82%
36451	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站201	630	41.14%	307.8	307.8				-50.99%
36452	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明2箱变1	630	70.48%	0	0		是	2025年12月	-45.99%
36453	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区2变电站2变压器	630	32.51%	0	0		是	2025年12月	-54.08%
36454	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区3变电站2变压器	630	41.65%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
36455	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山4箱变2变压器	630	23.49%	419.0	419.0				-44.14%
36456	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	金三角小区变电站201	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36457	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都1期1箱变1变压器	630	31.43%	369.0	369.0				-45.25%
36458	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站2变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
36459	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园7变电站201	315	15.62%	234.3	234.3				-39.12%
36460	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光5变电站201	630	33.33%	0	0				-36.90%
36461	沈河	大东变	大东变052城南甲线	滨河2变电站2变压器	315	46.98%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
36462	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星自来水小区变电站202柜	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
36463	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站2变压器	630	29.33%	0	0				-40.59%
36464	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓1变电站201变压器	630	32.06%	365.0	365.0				-45.38%
36465	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸4#1主变	500	11.52%	0	0				-38.15%
36466	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲6箱变1号变	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-39.83%
36467	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园21#主变	630	18.41%	0	0				-43.73%
36468	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格7号变电站1号变压器	630	22.22%	0	0		是		-42.78%
36469	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期3箱变1	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	-10.98%
36470	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站2号变	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
36471	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站1变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
36472	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区20变电站201	630	30.16%	377.0	377.0				-41.83%
36473	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	阳光配电站1变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-43.03%
36474	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联2箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-38.54%
36475	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	富民变电站2变压器	630	87.30%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-43.03%
36476	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	敬宾东街西箱变1变压器	315	44.95%	0	0				-44.41%
36477	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	怡景新居箱变1变压器	315	32.70%	0	0				-56.66%
36478	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站1号变压器	630	42.54%	0	0				-31.36%
36479	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	丰乐5箱变1变压器	630	32.00%	0	0				-42.15%
36480	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区9变电站201	400	34.00%	224.0	224.0				-58.20%
36481	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站201柜	500	13.76%	381.2	381.2				-38.72%
36482	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路8变电站201柜	315	36.51%	124.9	124.9		是	2028年12月	-38.09%
36483	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变1变	630	25.52%	0	0				-46.40%
36484	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变1变压器	630	30.86%	0	0				-44.46%
36485	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期3箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-44.30%
36486	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期7箱变2变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	-163.83%
36487	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	电工南箱变1变压器	315	26.67%	199.5	199.5				-39.05%
36488	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站1变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-41.12%
36489	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家2箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
36490	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变2变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-44.76%
36491	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花3变电站2站内变压器	500	28.48%	0	0		是		-42.85%
36492	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站201柜	400	62.00%	0	0		是	2028年12月	-41.56%
36493	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型3变电站201柜	200	46.20%	87.6	87.6				-37.01%
36494	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源2期1变电站2变压器	500	94.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.24%
36495	沈河	长青变	长青变450长大乙线	药研院住宅箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
36496	沈河	大东变	大东变072东青甲线	科技花园箱变2变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年6月	-42.06%
36497	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居2号变电站1号变压器	630	28.25%	0	0		是		-41.32%
36498	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变1变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-41.74%
36499	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑1箱变1变压器	630	56.38%	0	0				-49.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36500	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙4变电站2站内变压器	500	17.28%	0	0		是		-40.92%
36501	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变2	630	6.48%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36502	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站201	400	16.20%	295.2	295.2				-40.48%
36503	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	加州西区2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36504	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
36505	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站1变压器	630	15.24%	471.0	471.0				-44.71%
36506	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-42.25%
36507	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变1	500	22.72%	0	0		是	2025年12月	-56.73%
36508	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36509	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站201柜	630	63.49%	93.5	93.5				-45.58%
36510	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36511	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36512	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变2	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
36513	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠2箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-263.36%
36514	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期2箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
36515	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B1变电站2变压器	500	26.88%	315.6	315.6				-41.78%
36516	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙C-1(1022107)配电变压器	400	12.00%	312.0	312.0				0.00%
36517	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园1箱变1变压器	630	21.59%	294.4	294.4				-35.97%
36518	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线殡仪馆分13左2柱上变压器	200	7.80%	0	0				0.00%
36519	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分29	400	27.25%	251.0	251.0				-38.10%
36520	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑2箱式变电站配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
36521	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干10左2柱上变压器	315	39.62%	0	0		是	2025年12月	-58.09%
36522	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期-2小区2局维变电站202配电变压器	800	54.00%	0	0		是	2026年12月	65.92%
36523	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期4箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
36524	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站201间隔配电变压器	800	41.63%	0	0				-32.03%
36525	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站2变压器	630	50.79%	0	0		是	2025年12月	-39.10%
36526	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林1箱变2配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	-34.94%
36527	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线农场村一组照明	30	56.50%	0	0				-48.61%
36528	皇姑	文北变	70462文信线	万科未来城二期1箱式变电站1配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36529	皇姑	文北变	70462文信线	万科未来城二期2箱式变电站1配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36530	皇姑	文北变	70482文岗线	万科未来城二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.30%	0	0		是	2025年12月	2.48%
36531	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分7+2公变	315	11.43%	0	0				-45.14%
36532	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)201间隔配电变压器	500	17.60%	0	0		是	2026年12月	-45.46%
36533	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分开发区电狗支2	400	103.20%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	0.00%
36534	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩能闪速电动汽车充电公变台区	200	60.00%	60.0	60.0				0.00%
36535	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干11	400	35.40%	0	0				-93.96%
36536	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站1变压器	500	32.64%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
36537	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户东台分支011	50	108.00%	0	0	2024年6月			-24.23%
36538	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园2变电站2变压器	500	23.04%	0	0				-39.80%
36539	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛2变电站1变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	3.13%
36540	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右71左9	200	33.75%	0	0				-19.37%
36541	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线鑫兴水务	80	18.75%	57.0	57.0				0.00%
36542	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村1箱变2变压器	500	121.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-0.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36543	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站1号变压器	800	39.75%	0	0		是	2027年12月	-44.69%
36544	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十号(微)	400	32.70%	229.2	229.2				16.09%
36545	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分53左34右9+1	80	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
36546	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林8箱变2配电变压器	630	23.87%	0	0		是	2025年12月	-25.24%
36547	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站1变电站	630	15.62%	0	0		是	2028年12月	-42.16%
36548	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线赵家卜甲18	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	-39.11%
36549	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干114	100	96.40%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-37.23%
36550	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）2箱式变电站2号变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-44.22%
36551	和平	青年变	青年变362青好线	辽宁省电力有限公司出线间隔201配电变压器	400	18.00%	0	0				-39.13%
36552	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81右2右2	200	64.20%	0	0				7.14%
36553	和平	和平变	和平变162同北甲线	马二北二甲3KB成林宾馆出线间隔配电变压器	400	74.40%	62.4	62.4				-34.84%
36554	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园8变电站2配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	82.83%
36555	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马屯支18	100	51.90%	0	0		是	2026年12月	-29.71%
36556	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分07	100	72.50%	17.5	17.5				-31.99%
36557	辽中	养士堡	养士堡变1184腰电线	养士堡变184腰电线大帮牛西北台照明(改造)	200	46.43%	87.2	87.2				12.33%
36558	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委南台	200	115.50%	0	0	2022年12月			-37.30%
36559	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右5	315	25.71%	0	0				-45.09%
36560	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分85变台	100	49.50%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
36561	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站1号变压器	630	20.00%	173.2	173.2				-43.53%
36562	于洪	家俱变	佰锦线	金沙岭峯5变电站1变压器	630	40.00%	0	0				-41.07%
36563	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干90左8	200	16.80%	146.4	146.4				-3.06%
36564	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站2变压器	500	20.80%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
36565	新民	新兴变	新兴变16962幸福线	美国郡4变电站2变压器	630	5.08%	535.0	535.0				-32.82%
36566	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干后康分金德胜支山庄支5左15柱上 变压器	400	9.75%	0	0		是	2026年12月	-4.94%
36567	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支18左4柱上变压器	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	38.16%
36568	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景2箱变202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
36569	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线河南分43	160	58.13%	0	0		是	2026年	-46.50%
36570	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分6	250	22.00%	0	0		是	2026年	-43.03%
36571	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线173	200	41.60%	0	0		是	2026年	-33.00%
36572	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期3变压器	800	46.13%	351.0	351.0				-40.88%
36573	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景5站房1变压器	630	33.27%	0	0				-44.89%
36574	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期2局维-1	800	39.38%	0	0		是	2026年12月	-39.04%
36575	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线90左5+1右1+1左2	400	0.00%	0	0				0.00%
36576	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤4变电站1变压器	400	26.25%	0	0		是	2025年12月	-42.66%
36577	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安干小三家分60变台	200	34.20%	0	0				-53.39%
36578	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.49%	0	0		是	2026年12月	81.50%
36579	于洪	东民变	东李线	和泰5小区1变电站1变压器	630	52.57%	0	0				-14.86%
36580	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右13左20	100	54.00%	36.0	36.0				-26.33%
36581	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线45+1右1	400	0.45%	0	0				-2.67%
36582	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅园小区二期变电站202	500	76.80%	0	0		是	2028年12月	-38.75%
36583	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨于坨变021化肥线五委新区	400	89.70%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-40.67%
36584	东陵	李相变	李古线	李古线高八四台分1-1右1柱上变压器	200	20.40%	139.2	139.2				8.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36585	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈大学生公寓1站内变压器	630	40.00%	315.0	315.0				-39.12%
36586	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E超高压局02201间隔配电变压器	630	7.37%	0	0		是	2025年10月	-39.35%
36587	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0				-38.45%
36588	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线欢子洞分125南几2	400	40.20%	199.2	199.2				0.00%
36589	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线四分支04	200	26.10%	0	0				-25.82%
36590	康平	城南变	城南变2514铸造线	铸造线煤矿居民支02	250	69.84%	50.4	50.4				-40.83%
36591	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城18号变电站201间隔（施文乙线）配电变	800	46.80%	0	0				15.42%
36592	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期3号变电站2号变压器	800	0.00%	720.0	720.0				-189.20%
36593	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站201配电变压器	800	17.63%	0	0		是	2027年	-36.21%
36594	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36595	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站1变压器	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-45.04%
36596	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润2箱变2变压器	800	33.00%	456.0	456.0				9.43%
36597	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干32	200	82.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-38.90%
36598	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线下铺几02	400	11.40%	314.4	314.4				16.48%
36599	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变2变压器	800	23.70%	0	0				-42.05%
36600	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干123右9变台	200	25.30%	129.4	129.4				-45.65%
36601	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站1号变压器	800	10.75%	0	0		是	2027年12月	-46.76%
36602	沈北	新城子	二零八线	一站式-沈北新区绿谷畜禽养殖场-208线微波分5	200	45.00%	0	0		是	2026年12月	76.24%
36603	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分75右4左2	400	13.50%	0	0				100.00%
36604	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园箱式变电站1号变压器	630	9.65%	506.2	506.2				-55.53%
36605	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高电分38左27变台	200	37.05%	0	0				-48.31%
36606	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站1号变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	90.86%
36607	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	汇置尚樾3箱式变电站1配电变压器	630	14.92%	0	0				19.38%
36608	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右23左4	200	28.50%	123.0	123.0				-68.93%
36609	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台子北台新	100	78.30%	0	0				0.00%
36610	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线公安干警印刷楼	200	69.15%	41.7	41.7				-41.45%
36611	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东大棚1号	100	75.30%	0	0				-274.83%
36612	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里1箱变1变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年12月	7.97%
36613	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶2箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-44.27%
36614	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变2变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-47.80%
36615	东陵	麦子屯	麦孙线	10千伏水孙甲线王启分11号右18+1号柱上变压器	200	36.60%	106.8	106.8				-52.78%
36616	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱2号变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-36.63%
36617	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分新立支48	400	7.80%	0	0		是	2025年9月	0.00%
36618	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-48.65%
36619	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园8箱变1变压器	630	6.86%	523.8	523.8				-42.62%
36620	东陵	祝家变	王滨乙线	祝家变304王滨线王滨干沙地分03柱上变压器	315	49.52%	127.5	127.5				-33.28%
36621	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟支右15柱上变	30	69.33%	0	0		是	2026年12月	-31.80%
36622	沈北	清水变	清依线	后腰分2（后腰A台）	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
36623	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关大队支04	200	54.60%	0	0		是	2026年12月	-18.67%
36624	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站2配电变压器	800	24.00%	0	0				-35.67%
36625	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	华润置地南区一期1变电站201配电变压器	630	49.52%	0	0				-43.19%
36626	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达台分支线005	50	67.20%	0	0		是	2026年12月	-62.98%
36627	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第1箱201配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-35.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36628	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组1变电站202配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4		是	2026年12月	7.86%
36629	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西营子支3	200	51.10%	77.8	77.8				-34.20%
36630	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站2变压器	500	36.16%	0	0				-40.77%
36631	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大大都21号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	24.60%	0	0				9.48%
36632	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK3变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-51.34%
36633	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-2变电站201配电变压器	630	56.19%	213.0	213.0				0.32%
36634	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干132东沟分22加1右5	200	4.80%	0	0				100.00%
36635	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	宝相干149右2	100	0.00%	0	0		是	2026年	-47.00%
36636	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左6左3	80	48.50%	33.2	33.2				-70.68%
36637	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑4小区箱变2配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	5.35%
36638	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏家干15	200	7.58%	0	0		是	2025年9月	-12.73%
36639	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾三期B区4号变电站2号配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2027年12月	42.76%
36640	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园3箱变1变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-45.59%
36641	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期2变电站2号配电变压器	630	10.41%	0	0		是	2027年12月	20.50%
36642	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期1变电站201配电变压器	800	3.60%	0	0				0.00%
36643	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站1配电变压器	500	27.52%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
36644	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	富禹金科繁梦里二期1变电站1配电变压器	630	2.54%	0	0				0.00%
36645	于洪	大潘变	大祝线	中置蔡悦.中置古悦3站房2配电变压器	800	3.30%	0	0				0.00%
36646	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会2箱式变电站2配电变压器	630	73.81%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
36647	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线后马1台区	100	24.00%	66.0	66.0				-70.49%
36648	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干20左11之1变压器	315	28.25%	194.5	194.5				-40.03%
36649	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右4+1左1	200	0.00%	180.0	180.0				100.00%
36650	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗鸡场道西新	200	13.20%	153.6	153.6				0.00%
36651	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干199左5右1	200	20.70%	0	0				0.00%
36652	东陵	世园变	世满甲线	万科惠山花园3.2期4号箱变2变压器	400	17.10%	291.6	291.6				6.25%
36653	东陵	农大变	农首线	双珑原著2箱变2变压器	800	18.00%	576.0	576.0				15.79%
36654	浑南	营盘	营盘变084营天线	万锦紫园二期1号变电站2号配电变压器	630	46.19%	0	0		是	2027年12月	-38.86%
36655	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分西山2机井支1	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	12.36%
36656	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线敖宝分机井支18	50	1.60%	0	0				-185.71%
36657	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区3变电站2变压器	800	51.60%	0	0		是	2025年12月	-34.26%
36658	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	绿厦爵士观邸小区1变电站201	800	30.60%	0	0		是	2028年12月	-38.16%
36659	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟2箱变1变压器	800	32.40%	0	0		是		22.99%
36660	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线268右1变台	200	38.10%	103.8	103.8				26.16%
36661	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站202配电变压器	500	43.84%	0	0				18.38%
36662	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站1号变压器	400	30.20%	0	0				-29.57%
36663	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支41左17	100	62.70%	27.3	27.3				-40.81%
36664	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	龙泉圣域1变电站2变压器	400	35.60%	217.6	217.6				-31.28%
36665	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线何付分42	315	31.52%	0	0		是	2026年12月	-36.07%
36666	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区4变电站2变电站	500	30.08%	0	0		是	2028年12月	-48.74%
36667	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干051	250	97.44%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-39.31%
36668	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站202	630	22.86%	423.0	423.0				-41.91%
36669	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区2变电站2变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-1130.53%
36670	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村16台区	160	5.25%	135.6	135.6				-37.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36671	于洪	家俱变	佰锦线	小微沙岭新岭南路1号台	200	77.40%	0	0		是	2025年	-1.61%
36672	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区2变电站2变压器	630	21.59%	431.0	431.0				-40.76%
36673	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左8右1	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	5.90%
36674	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅19变电站1变压器	630	41.59%	0	0				-39.06%
36675	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分61右5	100	17.70%	72.3	72.3				-2314.51%
36676	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	YHG 金城住宅201间隔配电变压器	630	38.10%	327.0	327.0				-42.43%
36677	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站2配电变压器	630	46.67%	0	0				-37.20%
36678	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36679	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城4号变电站201间隔配电变压器	630	60.63%	0	0				-40.09%
36680	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站2变压器	500	18.80%	0	0		是	2027年12月	-39.83%
36681	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北延2变电站202配电变压器	500	39.20%	254.0	254.0		是	2026年12月	-30.28%
36682	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙山分9+1柱上变压器	200	116.40%	0	0	2024年6月			28.20%
36683	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线123	160	2.88%	139.4	139.4				-94.53%
36684	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房七八组照明	400	25.30%	258.8	258.8				-36.41%
36685	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房分32	200	48.30%	83.4	83.4				-32.53%
36686	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1201配电变压器	400	24.50%	262.0	262.0				-20.10%
36687	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区19变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
36688	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园8箱变1变压器	800	39.90%	0	0		是		-22.04%
36689	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支12右2	400	9.45%	0	0		是	2025年9月	0.00%
36690	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左6右23左14	200	53.40%	73.2	73.2				-43.84%
36691	于洪	五金变	五机甲线	东民变344东前线前民村东台区	250	31.36%	0	0		是	2025年8月	-39.35%
36692	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西支07	200	39.90%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
36693	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期3变电站1变压器	630	10.29%	0	0		是	2026年12月	22.12%
36694	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村8变电站202柜	630	19.68%	443.0	443.0				-43.75%
36695	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉三大棚分支005	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
36696	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	中医甲线中医干29右2柱上变压器	400	26.40%	0	0				-32.60%
36697	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺1号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	41.27%	0	0				6.17%
36698	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺2号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	61.27%	0	0				4.50%
36699	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线29右6左1变台	200	82.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	7.56%
36700	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子西台几6	315	25.14%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
36701	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分20+1变台	200	37.20%	0	0		是	2025年12月	-33.06%
36702	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期1号变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	5.27%
36703	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖五号（微）	400	24.90%	234.0	234.0				17.27%
36704	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园2小区变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
36705	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里4小区变电站1变压器	630	28.57%	169.7	169.7				-37.79%
36706	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃支线027	50	75.00%	0	0		是	2026年12月	-45.45%
36707	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支30	100	109.80%	0	0	2023年6月	是	2026年5月	-61.79%
36708	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区2变电站2变压器	500	31.04%	294.8	294.8				-43.88%
36709	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站2变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
36710	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城17号变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.97%
36711	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	太湖明珠花园四期2变电站202配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	20.46%
36712	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（孝信街与蒲盛路东北角）	200	3.30%	0	0		是	2026年12月	5.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36713	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城5箱变1变压器	315	50.29%	0	0				-41.83%
36714	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期3变电站1变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
36715	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥卜4队台	200	50.70%	78.6	78.6				-31.90%
36716	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际10号变电站201配电变压器	500	31.60%	0	0				-39.67%
36717	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区2变电站1变压器	630	29.52%	381.0	381.0		是	2025年12月	-41.33%
36718	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分05变压器	100	32.10%	57.9	57.9				-55.47%
36719	大东	望花变	望花变70270二台甲线	天兴家园箱变2变压器	500	59.04%	154.8	154.8				-40.92%
36720	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲干汪北分13右04柱上变压器	315	15.87%	0	0		是	2026年12月	-126.74%
36721	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右2右5	200	19.80%	140.4	140.4				100.00%
36722	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站2变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-40.53%
36723	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园三期1变电站2变压器	630	31.75%	367.0	367.0				-39.12%
36724	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线045	50	22.40%	33.8	33.8				-28.74%
36725	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线信用社	100	58.80%	0	0		是	2026年6月	-39.99%
36726	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站2变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-49.46%
36727	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境3变电站1配电变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-35.52%
36728	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛七组支线003	200	89.10%	1.8	1.8	2024年12月			-59.55%
36729	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区1变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2028年12月	-12.05%
36730	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分119	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-34.51%
36731	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右5	315	30.16%	188.5	188.5				-44.09%
36732	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）4变电站1配电变压器	800	52.20%	302.4	302.4				8.22%
36733	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法张甲线兴隆分80左1变台	200	40.50%	0	0				100.00%
36734	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里2.3期小区变电站202配电变压器	800	25.75%	0	0				-37.25%
36735	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙6箱变2变压器	500	21.12%	344.4	344.4				-43.07%
36736	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区5变电站1变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
36737	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所2箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
36738	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村八九队西台	400	58.20%	127.2	127.2		是	2025年8月	-30.11%
36739	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所3箱式变电站2配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
36740	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变2变压器	630	33.33%	0	0				-31.52%
36741	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子井分07	200	17.10%	0	0				-57.18%
36742	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城4变电站1变压器	500	33.28%	0	0		是	2025年12月	-35.16%
36743	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期3局维变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	13.59%
36744	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分162+1	50	79.80%	5.1	5.1				-38.85%
36745	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰二期2箱变（单）	400	53.63%	145.5	145.5				-36.77%
36746	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站2变压器	630	39.37%	319.0	319.0				-41.36%
36747	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站202变压器	800	55.88%	273.0	273.0				-44.88%
36748	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站1变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36749	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分64右1	100	0.00%	90.0	90.0				5.13%
36750	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿干崔三分30左17变台	200	62.40%	0	0				68.26%
36751	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区二期二组团4号变电站变压器	630	22.86%	214.8	214.8				-41.72%
36752	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期6箱变2变压器	630	32.76%	0	0				-43.53%
36753	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中几60右10	100	0.00%	0	0				0.00%
36754	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区2变电站1变压器	500	52.16%	0	0		是	2028年12月	-37.64%
36755	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干15	315	64.76%	0	0				-42.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36756	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-2	315	40.32%	0	0				-46.54%
36757	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里1号变电站2号配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	8.50%
36758	东陵	祝家变	祝高线	祝高线小田屯支20柱上变压器	400	11.10%	0	0		是	2026年12月	-54.59%
36759	大东	如意变	如意变80842如花甲线	同联房屋变电站1变压器	500	52.48%	0	0				-44.68%
36760	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站1站内变压器	800	26.25%	0	0		是		-42.29%
36761	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区5变电站2变压器	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
36762	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变202间隔配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2026年12月	-41.09%
36763	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线101分04	200	32.85%	0	0		是	2026年12月	-44.27%
36764	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站1号变压器	630	2.67%	550.2	550.2				-12.87%
36765	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站1变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-36.48%
36766	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城4号变电站1号变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-15.98%
36767	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左2右1	400	27.30%	0	0		是	2026年	100.00%
36768	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大大境1号变电站201间隔（前榆乙线）配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
36769	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左6右2变台	250	66.24%	0	0		是	2025年12月	8.34%
36770	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	时代悦小区2变电站201间隔配电变压器	800	8.10%	655.2	655.2		是	2028年12月	53.71%
36771	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变2变压器	630	20.19%	97.5	97.5				-40.64%
36772	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村4号变电站1变压器	630	66.29%	0	0				-35.11%
36773	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑8变电站2变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-37.16%
36774	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支26变台	200	56.40%	67.2	67.2				-25.39%
36775	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支17变台	200	32.00%	116.0	116.0				-25.84%
36776	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线152	100	98.10%	0	0	2024年9月	是	2026年6月	-30.86%
36777	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分03	200	45.60%	0	0		是	2026年12月	-78.99%
36778	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜养牛场台	80	73.69%	13.1	13.1				-32.80%
36779	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾6号变电站2变压器	800	27.38%	501.0	501.0				-40.42%
36780	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十五号变电站201配电变压器	400	50.40%	0	0				-36.02%
36781	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡4箱式变电站1配电变压器	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-43.27%
36782	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支8左4变台	200	19.20%	0	0				-22.88%
36783	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村5机井	50	50.40%	19.8	19.8		是	2025年	-81.93%
36784	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村南台	200	48.90%	82.2	82.2				-904.95%
36785	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期1箱式变电站2配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
36786	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期2箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
36787	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	信家烧麦公变台	400	32.10%	231.6	231.6				100.00%
36788	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水倾城1小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
36789	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线9	315	54.10%	113.1	113.1				-47.51%
36790	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号1局维变电站202配电变压器	800	47.10%	0	0		是	2026年12月	2.69%
36791	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分7变压器	100	31.50%	58.5	58.5				-50.04%
36792	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村5机井	50	8.00%	0	0				-25.30%
36793	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井1台	100	114.40%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-51.15%
36794	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井1台	100	22.80%	0	0				-44.53%
36795	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村14机井	100	67.20%	22.8	22.8				-51.95%
36796	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	圣丰御景湾1变电站2号变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	54.26%
36797	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站201配电变压器	630	57.46%	0	0				-44.09%
36798	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红旗变503大红线大红干马塘房分七八组支14变台	100	76.80%	0	0				-37.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36799	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线王屯分14右12变台	400	12.83%	0	0				-35.35%
36800	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	庄园分12+1右1	200	22.20%	0	0				-13.85%
36801	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园3号变电站202配电变压器	400	24.80%	0	0				-38.50%
36802	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	小舍干48柱上变压器	50	24.00%	0	0		是	2025年12月	-20.32%
36803	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干立新分大黑支21	315	19.37%	0	0		是	2026年12月	10.22%
36804	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家子分八家子支B台分支8	315	31.75%	0	0		是	2026年12月	8.14%
36805	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七2变电站1变压器	400	38.63%	0	0				-34.11%
36806	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村7机井	50	28.80%	30.6	30.6				2.56%
36807	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大天境3号变电站201间隔（夹商线）配电变压器	630	8.57%	0	0				100.00%
36808	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区1变电站102配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	2.03%
36809	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线16左23右10	100	94.00%	0	0	2025年4月	是	2027年	-35.38%
36810	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线浪子分11	100	110.60%	0	0	2023年1月	是	2027年	-34.27%
36811	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线平江线主干035	100	103.80%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-26.55%
36812	于洪	光辉变	光南线	小微两家子村西台	400	5.70%	337.2	337.2				25.96%
36813	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线敬老院支003	50	91.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-490.13%
36814	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期1站房1配电变压器	800	37.88%	417.0	417.0				-42.66%
36815	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线吉康分10左1变台	400	60.90%	0	0		是	2025年12月	10.04%
36816	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生1箱变2变压器配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
36817	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线24左3变台	200	48.90%	82.2	82.2				-38.91%
36818	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红东几8	200	33.60%	0	0		是	2025年11月	-28.77%
36819	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园82号变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.57%
36820	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍3变电站1变压器 器配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
36821	新民	新民变	新民变30172化肥线	地王花园1变电站1变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
36822	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡5变电站1变压器	630	5.56%	0	0		是	2025年12月	-33.24%
36823	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小陵村支08	200	37.50%	0	0				100.00%
36824	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山堡北照明（煤改洁）	400	10.50%	318.0	318.0				10.40%
36825	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶1变电站1号变压器	630	3.81%	0	0				83.53%
36826	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜2号变电站2号变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-38.29%
36827	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家子大棚新	100	54.60%	0	0				0.00%
36828	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理3箱变2变压器	800	6.60%	667.2	667.2				22.94%
36829	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期3配电站1母线201配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2026年12月	6.25%
36830	法库	双台子	双台子变045双四线	黑山北窑沟支	100	25.80%	64.2	64.2		是	2025年12月	-33.70%
36831	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干71右分3左支2变压器	50	18.00%	0	0				-70.82%
36832	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36833	于洪	平罗变	平悟线	小微平罗2村1号台	400	29.10%	0	0				1.88%
36834	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村北6号台	400	35.70%	217.2	217.2				-38.61%
36835	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府1号变电站2号配电变压器	500	31.20%	294.0	294.0				-45.37%
36836	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府2号变电站2号配电变压器	630	42.29%	300.6	300.6				-34.81%
36837	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站202间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				-37.61%
36838	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站201柜	250	58.00%	0	0		是	2028年12月	-45.70%
36839	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线南街分09	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-21.05%
36840	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	融创融公馆2箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	7.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36841	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜南台	400	45.00%	180.0	180.0				-29.59%
36842	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	轻工分1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
36843	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线白西分支009	200	31.35%	117.3	117.3				-45.28%
36844	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北分前山支前山东台支001	200	40.58%	0	0				-30.21%
36845	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红二分支线002	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-39.66%
36846	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线王家店支002	200	20.55%	0	0				-31.16%
36847	和平	市府变	市府变566总站乙线	龙湖天钜一期2变电站201配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2027年12月	100.00%
36848	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园4箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
36849	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1一次1主变	500	24.80%	0	0				-37.94%
36850	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路乙线新村干87加1变压器	250	86.40%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-42.05%
36851	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干12柱上变压器	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	-21.33%
36852	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线36左1左5	315	47.43%	0	0				-34.43%
36853	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区2变电站1变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
36854	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城19号变电站1号变压器	630	27.43%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
36855	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线117左4	400	38.10%	207.6	207.6				100.00%
36856	于洪	范屯变	范北线	小微马三家村东5台	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
36857	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线73右2变台	200	92.70%	0	0	2025年6月			100.00%
36858	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干192变台	200	15.90%	0	0				-34.28%
36859	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分马王东支05(王家窝棚东台)	160	31.13%	0	0		是	2025年11月	-30.24%
36860	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	板厂南考核1变压器1	160	63.19%	0	0		是	2026年12月	-47.93%
36861	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	新安乙线法赖分前沙支后沙支18左1变台	400	21.30%	0	0				100.00%
36862	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分8变台	400	36.90%	0	0		是	2025年12月	34.27%
36863	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号4箱变201配电变压器	400	37.13%	0	0				-41.12%
36864	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支2左1	400	83.75%	0	0	2023年9月	是	2026年5月	-12.23%
36865	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺村支酒厂几5(贺尔海村酒厂台)	400	11.70%	313.2	313.2				100.00%
36866	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干联通支22柱上变压器	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-23.75%
36867	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支81柱上变压器	100	40.20%	49.8	49.8				-28.99%
36868	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
36869	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期3变电站1变压器	800	18.00%	576.0	576.0				-42.33%
36870	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村北台	200	50.10%	79.8	79.8				-45.92%
36871	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高照明新建2号	400	29.10%	243.6	243.6		是	2025年	-14.68%
36872	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	中粮2箱变2变压器	400	45.00%	0	0				-17.96%
36873	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都16号变电站202间隔配电变压器	630	47.62%	0	0				-34.27%
36874	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线张东分支007	200	51.98%	76.1	76.1				-32.84%
36875	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干35加1变压器	315	0.63%	0	0		是	2025年12月	-67.52%
36876	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府1箱式变电站201间隔配电变压器	800	31.80%	465.6	465.6				-29.99%
36877	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街东北照明	500	24.96%	325.2	325.2				-24.88%
36878	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5左4	315	55.24%	0	0				-44.66%
36879	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于58左12+1左8	200	0.00%	0	0				0.00%
36880	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分112	50	55.20%	0	0				-39.38%
36881	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期4变电站2变压器	630	57.14%	207.0	207.0				-41.47%
36882	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山于054	200	63.00%	0	0		是	2026年12月	-44.13%
36883	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑3箱变1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-40.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36884	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑3变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-40.35%
36885	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	香域蓝山1变电站202变压器	630	37.14%	0	0		是	2028年12月	-44.49%
36886	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦1局维变电站202配电变压器	800	87.90%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	6.08%
36887	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里4号变电站201间隔（下深乙线）配电变压器	800	37.50%	0	0				45.96%
36888	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分31左3	400	44.40%	182.4	182.4				0.00%
36889	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站2配电变压器	630	49.05%	0	0		是	2025年12月	-25.94%
36890	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分2开闭站之1柱上变压器	315	32.00%	0	0		是	2025年12月	-60.81%
36891	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园1箱变1号变压器变压器	630	54.29%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
36892	东陵	农大变	农首线	银河湾三期1箱变2号变压器	630	17.38%	457.5	457.5				-34.24%
36893	东陵	上佰变	上深乙线	东郡园2箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
36894	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村11台区	400	32.40%	0	0		是	2025年	-36.16%
36895	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华西4台	200	62.80%	0	0		是	2026年12月	-27.13%
36896	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期4小区箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				100.00%
36897	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站2变压器	630	11.43%	495.0	495.0				-39.10%
36898	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城27号变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				-43.52%
36899	铁西	万达变	万达变56074万兴甲线	城建花园5变电站202	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
36900	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	花园新村2变电站201	630	43.49%	0	0		是	2028年12月	-43.10%
36901	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期2号配电室2号配电变压器	500	36.16%	0	0		是	2027年12月	-39.72%
36902	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区4箱变201配电变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-32.68%
36903	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	7.30%	521.0	521.0				99.42%
36904	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分21右5加1	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
36905	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期1箱变201间隔	630	58.41%	0	0		是	2026年12月	-36.79%
36906	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分45加1	400	22.50%	0	0				-64.95%
36907	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园5箱变201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
36908	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区2箱式变电站配电变压器	400	25.00%	0	0				-37.78%
36909	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线139右1变台	200	44.10%	91.8	91.8		是	2025年12月	8.83%
36910	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	牛心坨村综合一台	200	65.10%	0	0		是	2025年11月	17.55%
36911	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大大都10号变电站201配电变压器	800	36.75%	0	0				-39.65%
36912	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平八队支06	200	38.70%	0	0		是	2025年12月	-31.68%
36913	浑南	营盘	营盘变054丽水线	九韵风华1变电站2号配电变压器	800	50.25%	0	0		是	2027年12月	-39.17%
36914	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香樟蓝郡小区5变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-45.45%
36915	大东	粮仓变	粮仓变65560粮毛甲线	毛站线沈站干货站分10	250	56.32%	84.2	84.2				-58.21%
36916	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分9柱上变压器	315	90.16%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-96.12%
36917	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分36（东拉拉村碑南）	200	21.60%	136.8	136.8				-55.87%
36918	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家三台区	100	82.00%	0	0	2025年8月			-33.29%
36919	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区3变电站2变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
36920	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站2变压器	630	61.71%	0	0		是	2025年12月	-46.09%
36921	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期1局维变电站201配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	3.45%
36922	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	重型锅炉箱式变电站配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2025年12月	-13.79%
36923	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	春兰支33左6	400	38.50%	0	0				13.95%
36924	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站201配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-41.19%
36925	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支12杆（中三台）	100	27.30%	0	0		是	2027年	-21.78%
36926	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支21杆（中四台）	200	46.20%	0	0		是	2027年	-21.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36927	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴北井支1右支0+1左T6台区	50	52.00%	0	0				-60.77%
36928	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线卢电分王窝支2右1变台	200	39.20%	0	0		是	2025年12月	-15.03%
36929	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站2号变压器	630	31.11%	0	0		是		-44.60%
36930	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友干陶连分雷家村台04	200	80.40%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-25.72%
36931	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期3局维变电站201配电变压器	800	10.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
36932	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区5变电站201配电变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	-0.04%
36933	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分24	100	62.70%	27.3	27.3				13.35%
36934	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳2电井分支10	80	76.88%	0	0				-55.20%
36935	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线14变压器	400	52.00%	0	0				-45.41%
36936	新民	姜屯变	姜屯变31550孟电线	孟屯干84变台	200	31.20%	117.6	117.6				-72.37%
36937	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期2配电室201间隔配电变压器	800	66.60%	0	0		是	2028年12月	7.28%
36938	于洪	高明变	高北线	共和新村1站房2变压器	500	20.16%	0	0				-43.75%
36939	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站1配电变压器	500	34.20%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
36940	沈北	新城子	新城线	王驿变844王全线五五分26左支006	50	116.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.41%
36941	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际1箱变1配电变压器	400	12.30%	310.8	310.8				100.00%
36942	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲6变电站1变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	19.72%
36943	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树五组大棚	50	45.00%	0	0				-32.11%
36944	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干付家分27右4变台	200	49.50%	0	0				-32.86%
36945	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-1箱变201配电变压器	400	27.30%	250.8	250.8				0.57%
36946	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友2箱变1变压器	800	58.80%	249.6	249.6				-38.20%
36947	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站202变压器	500	20.48%	0	0		是	2026年12月	-48.96%
36948	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸8变电站2变压器	630	14.10%	0	0				-46.73%
36949	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	YHG_天坛于111左5右1侨兴公寓（自维）201变压器	630	10.16%	503.0	503.0				-41.13%
36950	于洪	建筑变	建嘉线	润悦湾1配电室2配电变压器	800	6.60%	0	0				100.00%
36951	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农于132东沟分37加1	200	22.20%	0	0				-6.34%
36952	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分05	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-22.95%
36953	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干东五分3左1柱上变压器	400	98.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	32.28%
36954	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品三期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36955	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	张士新村三期小区变电站1变压器	800	12.90%	0	0		是	2025年12月	6.95%
36956	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑5号变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-35.86%
36957	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期2变电站202间隔配电变压器	500	76.80%	0	0		是	2027年12月	-39.37%
36958	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干26左1+1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36959	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期4箱变	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	7.82%
36960	于洪	光辉变	光南线	小微门台村北1号台	200	37.80%	104.4	104.4				100.00%
36961	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西干粮库分5右1	315	15.24%	0	0		是	2025年12月	-36.46%
36962	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分25右5变台	160	61.00%	46.4	46.4				-87.53%
36963	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑2变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2028年12月	-47.44%
36964	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变2变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-44.95%
36965	大东	如意变	如意变80860意小乙线	祥和家园2变电站1变压器	630	22.86%	423.0	423.0				-42.31%
36966	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城1号变电站201间隔配电变压器	630	15.71%	0	0				-30.88%
36967	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	名门小区3变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-28.78%
36968	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民3号台	400	43.20%	0	0		是	2025年8月	50.79%
36969	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36970	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期1号变电站2号配电变压器	630	5.40%	0	0		是	2027年12月	69.27%
36971	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区8变电站201间隔配电变压器	630	21.59%	431.0	431.0				6.38%
36972	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期2箱式变电站2配电变压器	630	58.29%	0	0		是	2025年12月	3.01%
36973	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线孙桃于南岭分12左2柱上变压器	200	12.00%	0	0		是	2026年12月	8.94%
36974	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑1站房1配电变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-34.55%
36975	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线电管站东分5（电管站东台）	200	30.30%	0	0		是	2025年9月	-21.43%
36976	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线高屯支5变台	200	19.80%	140.4	140.4		是	2025年12月	-40.81%
36977	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵3箱变1变压器	630	39.37%	0	0				-42.75%
36978	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众于老龙里分3+1	400	82.00%	32.0	32.0	2024年6月			-45.74%
36979	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线5柱上变压器	315	4.83%	268.3	268.3		是	2025年12月	-37.90%
36980	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右1柱上变压器	200	53.10%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
36981	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分4柱上变压器	200	55.00%	0	0		是	2025年12月	-64.08%
36982	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干15公变	200	51.00%	0	0				-44.06%
36983	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干51	400	43.80%	184.8	184.8				-42.41%
36984	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左9	315	6.67%	262.5	262.5				-31.44%
36985	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右5变压器	315	5.59%	265.9	265.9				-54.72%
36986	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分31右1变压器	315	13.02%	0	0		是	2025年12月	-81.31%
36987	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左9右1	400	18.60%	0	0				-20.64%
36988	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10加2	400	2.40%	0	0				-1939.54%
36989	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干17变压器	315	67.62%	53.7	53.7				-34.71%
36990	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分13柱上变压器	400	89.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-47.05%
36991	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左3右1	315	23.49%	209.5	209.5				-48.36%
36992	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线89左5	250	67.20%	0	0		是	2026年	-41.25%
36993	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分5之6	315	36.76%	0	0				-42.26%
36994	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分10	100	77.10%	0	0		是		-29.98%
36995	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分16+1	315	37.46%	0	0		是	2025年10月	-25.50%
36996	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右9公变	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-31.38%
36997	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右5+1柱上变压器	315	102.86%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-40.56%
36998	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干35右5柱上变压器	315	87.62%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-44.02%
36999	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分24	400	23.10%	0	0		是	2026年12月	-33.52%
37000	铁西	太原变	太原变35072胜应乙线	南二干41	100	64.00%	0	0		是	2028年12月	-42.16%
37001	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干198变台	200	69.15%	41.7	41.7				-42.40%
37002	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线49左2变台	100	138.00%	0	0	2025年5月	是	2025年8月	-38.67%
37003	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干65左3	200	31.20%	0	0				-43.79%
37004	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分73变压器	315	13.97%	0	0		是	2025年12月	-44.47%
37005	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分15柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-46.02%
37006	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北陵变162黄河甲线黄河干50右2柱上变压器	200	49.60%	0	0		是	2025年12月	-45.13%
37007	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分32	200	47.20%	85.6	85.6				-43.34%
37008	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线7	315	54.10%	113.1	113.1				-71.19%
37009	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分10变压器	400	79.80%	0	0				-55.51%
37010	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分9之1柱上变压器	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-28.04%
37011	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干77柱上变压器	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
37012	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干79左6柱上变压器	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	-17.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37013	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分20柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2025年12月	-34.54%
37014	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经甲线22右3+1	315	35.56%	0	0				-41.44%
37015	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干28变压器	400	90.30%	0	0	2021年9月			-39.35%
37016	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线40	315	43.81%	0	0				-45.15%
37017	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左5	315	16.00%	0	0				-315.31%
37018	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线27左1变台	100	75.90%	0	0		是	2025年12月	-37.12%
37019	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线20	315	40.32%	0	0				-32.70%
37020	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干10	315	42.54%	0	0				-44.14%
37021	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干41左6柱上变压器	250	6.40%	0	0		是	2025年12月	42.93%
37022	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区2箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37023	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科1箱变1变	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
37024	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	文化宫箱变	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-28.57%
37025	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	公安1箱变1	400	73.00%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
37026	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科五期四六组团2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37027	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路3变电站201	400	24.90%	260.4	260.4				-36.81%
37028	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变1号变	630	31.49%	363.7	363.7				-44.53%
37029	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二1箱变2号变	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
37030	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期2箱变1号变	800	48.30%	0	0		是	2025年12月	-48.03%
37031	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变1号变	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
37032	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变1号变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
37033	和平	三好变	三好变166文体甲线	长宏公寓一次1主变	500	23.52%	332.4	332.4				-47.12%
37034	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变1号变	500	9.28%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
37035	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园C区1#主变	630	15.24%	471.0	471.0				-46.26%
37036	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江3箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37037	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村3箱变1变压器	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-36.00%
37038	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长南2箱变2	630	80.76%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-43.20%
37039	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	金沙江箱变1	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
37040	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园1箱变1	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
37041	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	商贸二小区变电站1变压器	630	28.25%	389.0	389.0				-30.42%
37042	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园2小区变电站1变压器	630	35.56%	169.7	169.7				-39.80%
37043	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站1变压器	500	21.44%	169.7	169.7				-44.22%
37044	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城14号变电站2号变压器	630	18.79%	448.6	448.6				-29.48%
37045	铁西	万达变	万达变56074万兴甲线	城建花园5变电站201	400	47.10%	171.6	171.6				-43.55%
37046	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站202变压器	630	15.56%	469.0	469.0				-38.43%
37047	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站202配电变压器	630	0.95%	318.7	318.7				-17.59%
37048	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站201配电变压器	630	15.87%	318.7	318.7				-39.97%
37049	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
37050	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑小区变电站202柜	800	55.25%	0	0		是	2028年12月	-40.85%
37051	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-1箱变1变压器	630	46.67%	273.0	273.0				-47.16%
37052	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯2箱变1变压器	630	10.16%	503.0	503.0				-45.10%
37053	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园8箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-39.91%
37054	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城1箱变2变压器	400	24.00%	0	0				-40.10%
37055	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城7箱变1变压器	500	27.20%	0	0				-44.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37056	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
37057	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁22主变	1600	36.56%	855.0	855.0				-43.24%
37058	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓3楼2主变	1600	8.75%	1300.0	1300.0				-42.36%
37059	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲4箱变1号变	500	14.40%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
37060	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园32主变	630	20.32%	439.0	439.0				-43.59%
37061	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天2箱变2变压器	630	52.57%	0	0				-43.06%
37062	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变2变压器	630	59.68%	191.0	191.0				-43.99%
37063	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区2变电站2变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
37064	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐1箱变1变压器	800	47.10%	343.2	343.2				-39.63%
37065	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干10变电站1变压器	315	26.92%	198.7	198.7				-40.65%
37066	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干8变电站1变压器	500	25.20%	324.0	324.0				-44.15%
37067	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期5箱变1变	630	27.62%	393.0	393.0				-45.04%
37068	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站1变压器	630	89.52%	0	0	2024年7月	是	2026年6月	-42.91%
37069	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变2变压器	630	35.24%	6.9	6.9				-50.73%
37070	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期3箱变2变	630	23.49%	419.0	419.0				-37.72%
37071	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都1变电站201变压器	800	72.90%	136.8	136.8				-43.85%
37072	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变1变压器	400	23.00%	268.0	268.0				-45.44%
37073	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变2变压器	630	21.71%	0	0				-43.58%
37074	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-43.38%
37075	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区2箱变2变压器	630	71.62%	115.8	115.8				-43.01%
37076	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品9变电站1变压器	400	23.40%	0	0		是		-43.41%
37077	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明三小区箱变1变压器	630	17.14%	0	0		是		-36.80%
37078	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城9号变电站1号变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-40.17%
37079	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城9号变电站2号变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
37080	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	香域蓝山1变电站201	630	24.13%	0	0		是	2028年12月	-36.35%
37081	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变1变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-40.56%
37082	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠5箱变2变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-38.40%
37083	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都10箱变1变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-44.62%
37084	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
37085	皇姑	长江变	468长黄乙线	五彩新村箱变2变压器	500	42.72%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
37086	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	新新花园箱变1变压器	400	57.60%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
37087	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站2变压器	630	36.83%	308.3	308.3				5.90%
37088	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	永顺1箱变1变压器	400	52.80%	6.9	6.9		是	2025年12月	-43.70%
37089	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家照明综合(2023微)	400	74.70%	61.2	61.2				23.07%
37090	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期-3-1小区变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	0.00%
37091	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左1右1柱上变压器	400	40.80%	0	0				-50.70%
37092	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城2箱变2变压器	630	33.02%	0	0		是		10.41%
37093	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右7柱上变压器	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
37094	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸1箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
37095	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达3变电站2号配电变压器	630	64.00%	0	0		是	2027年12月	-42.19%
37096	浑南	营盘	营盘变042营万乙线	奥体万达4变电站2号配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2027年12月	-39.26%
37097	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建一期1变电站201配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	35.54%
37098	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线173右8变台	80	58.13%	25.5	25.5				-36.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37099	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城5变电站2配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2025年12月	47.06%
37100	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	华府丹郡26号变电站202间隔(莱茵线)配电变压器	630	28.57%	0	0				8.14%
37101	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站2配电变压器	800	58.50%	0	0		是	2025年12月	-36.35%
37102	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分28右9变台	200	26.75%	126.5	126.5				-21.15%
37103	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干80左1变台	200	51.68%	76.7	76.7				-18.31%
37104	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站2号变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-44.08%
37105	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站2变压器	630	33.33%	357.0	357.0				-38.52%
37106	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城1变电站201间隔变压器	630	32.76%	0	0				100.00%
37107	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园6箱变2变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-32.22%
37108	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区2局维变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	25.87%
37109	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾1号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	55.50%	0	0				-22.34%
37110	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾3号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	630	63.49%	0	0				-27.53%
37111	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线前刘支74	200	121.20%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-30.63%
37112	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期202配电变压器	800	30.38%	0	0				-37.51%
37113	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城7变电站变压器	630	46.35%	0	0		是	2028年12月	-35.54%
37114	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓5变电站1变压器	500	30.80%	0	0		是	2025年12月	-44.06%
37115	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干龙山分23柱上变压器	200	41.70%	96.6	96.6				-30.28%
37116	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线135龙山分24兴盛支26小末家支16柱上变压器	100	64.05%	26.0	26.0				-39.79%
37117	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	木材分15柱上变压器	1200	0.23%	1077.2	1077.2				-8.70%
37118	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变202配电变压器	800	10.13%	639.0	639.0		是	2026年12月	-34.07%
37119	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分齐窝支17变台	200	121.75%	0	0	2025年8月			-36.96%
37120	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支22	100	63.30%	0	0		是	2026年5月	-33.35%
37121	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线三东会支031	200	54.60%	0	0				-33.30%
37122	于洪	大潘变	大视线	弘泽锦城4站房1变压器	630	32.00%	0	0				-40.92%
37123	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站2号配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2027年12月	-40.51%
37124	东陵	李相变	李古线	李古线李班干6左5左1柱上变压器	315	26.67%	199.5	199.5				6.72%
37125	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万6-11组照明	500	39.36%	253.2	253.2				-32.63%
37126	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉水泵宿舍	100	74.80%	15.2	15.2				-34.19%
37127	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干大獾洞分杜屯支50变台	200	27.60%	124.8	124.8				-38.51%
37128	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李刘联分9右1+1左1	200	61.20%	0	0		是	2025年	11.62%
37129	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支014	30	71.33%	0	0		是	2026年5月	-58.19%
37130	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变202	250	36.80%	0	0		是	2028年12月	-43.01%
37131	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚水支17	200	40.00%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
37132	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨大莲花以琳门窗厂公变台区	400	44.10%	0	0				0.00%
37133	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支13柱上变压器	400	100.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	7.12%
37134	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站1号变压器	630	26.67%	173.2	173.2				-45.27%
37135	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干75+1右1	400	0.60%	357.6	357.6				0.00%
37136	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站1变压器	500	42.80%	236.0	236.0				-42.97%
37137	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右2左1变台	200	105.60%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-12.11%
37138	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线崔公分95(大望B台)	50	43.80%	0	0		是	2026年12月	-33.02%
37139	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵世家1号变电站1号变压器	630	89.21%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-42.50%
37140	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城三期2箱式变电站1配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2025年12月	1.32%
37141	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城三期2箱式变电站2配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2025年12月	-10.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37142	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号1变电站1变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
37143	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	沈阳副食集团有限公司金星街54-1号	400	17.60%	289.6	289.6				-4.28%
37144	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期6小区变电站201配电变压器	630	9.52%	0	0				0.00%
37145	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干黑牛分70左4左6	315	12.32%	0	0		是	2025年	-28.10%
37146	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11左4	200	36.30%	0	0				-44.67%
37147	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分3右5左1变台	200	45.30%	0	0		是	2025年12月	-12.48%
37148	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2期1箱变201配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
37149	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右11之1	100	9.60%	80.4	80.4				-50.67%
37150	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡6变电站2变压器	630	16.19%	465.0	465.0				-39.40%
37151	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期1箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-30.71%
37152	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都12号变电站202配电变压器	500	49.20%	0	0				-31.13%
37153	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干大黄沟分26变台	200	32.00%	0	0				-39.23%
37154	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥线大队支07	200	22.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
37155	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期2局维变202配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2026年12月	1.86%
37156	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站2变压器	630	29.52%	381.0	381.0				8.22%
37157	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨于坨变023莲花线大莲花南台	315	84.83%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-42.14%
37158	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村二支养殖场几12桥南台	400	7.50%	0	0		是	2025年11月	0.00%
37159	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线石拉子分47	315	19.19%	223.1	223.1				-28.88%
37160	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	三经甲8KB新世纪201间隔配电变压器	315	5.59%	265.9	265.9				-5.24%
37161	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司6箱变配电变压器	630	26.35%	401.0	401.0				-39.48%
37162	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城2号201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-37.19%
37163	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民3号配电变压器	630	17.14%	459.0	459.0				-37.90%
37164	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期2号箱1号考核配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-34.23%
37165	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰坨中台	160	65.25%	0	0				-28.13%
37166	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子村支01	160	33.13%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
37167	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右8左15左2变台	400	19.25%	283.0	283.0				100.00%
37168	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-36.78%
37169	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站1变压器	400	32.70%	229.2	229.2				-39.23%
37170	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	五彩上筑1箱变2号变	800	21.38%	0	0		是	2025年12月	-43.15%
37171	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干01-1	160	72.38%	28.2	28.2				-32.32%
37172	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海商业变电站201间隔(乙)配电变压器	400	5.10%	0	0				-15.53%
37173	于洪	铸造变	铸东乙线	小青村3台小微企业台	400	32.10%	0	0				0.00%
37174	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线54左11变台	200	44.55%	23.8	23.8				-26.23%
37175	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际2箱变1变压器	500	34.56%	277.2	277.2				-20.46%
37176	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城1变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年9月	-40.66%
37177	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期3箱式变电站202间隔	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37178	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线钱家支02	100	61.80%	0	0		是	2025年12月	-29.22%
37179	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线台沟一台区柱上变压器	50	11.10%	0	0		是	2026年12月	-81.76%
37180	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府1变电站1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
37181	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区1变电站2变压器	800	51.30%	0	0		是	2025年12月	-17.94%
37182	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区6变电站1配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2025年12月	28.95%
37183	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村2号变电站2变压器	630	5.08%	0	0				-47.77%
37184	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿分3+1综合台区(一站式)	200	13.20%	153.6	153.6				-49.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37185	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	YHG_里仁宾馆箱变1号配电变压器	315	70.86%	0	0		是	2025年12月	-11.52%
37186	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线创业队分12	100	49.80%	0	0		是	2028年	-43.88%
37187	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变201间隔配电变压器	630	38.41%	0	0				-29.85%
37188	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分34+3	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
37189	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干40	160	41.25%	0	0		是	2028年	-44.54%
37190	于洪	范屯变	范古线	爱国村小微1号台	400	1.50%	0	0				0.00%
37191	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达1号变电站1号配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	2.19%
37192	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期2变电站1号配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-43.13%
37193	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东南台新	100	133.50%	0	0	2025年6月			0.00%
37194	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	万和丽景4变电站202变压器	400	27.60%	0	0				-38.79%
37195	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线义合台分支线036	315	77.33%	39.9	39.9				-31.49%
37196	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城6箱式变电站2变压器间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				-39.10%
37197	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块1变电站2变压器配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-37.45%
37198	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙72右1箱式变电站2号配电变压器	400	34.00%	0	0		是	2026年	-40.30%
37199	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府二期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
37200	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家八组照明	200	37.60%	104.8	104.8				-43.30%
37201	沈北	全胜变	全胜变15142全南线	一站式-沈阳市李猛农业仓储有限公司	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
37202	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期9箱式变电站配电变压器	630	27.94%	0	0				-40.53%
37203	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园二期32号楼变电站202	630	10.48%	10.0	10.0				27.69%
37204	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园二期3箱式变电站2配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2025年12月	7.42%
37205	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区1变电站2变压器配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
37206	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科于白云分10左2	315	31.05%	0	0		是	2025年	-37.47%
37207	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	王家村综合三台	400	53.10%	147.6	147.6				-47.36%
37208	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分7之1左1柱上变压器	315	74.29%	49.5	49.5				-42.76%
37209	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村2号台	400	40.20%	0	0				2.18%
37210	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站1变压器	630	47.62%	267.0	267.0				-39.50%
37211	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南东井分支05	200	41.10%	0	0				-39.32%
37212	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左6+1右5+1柱上变压器	400	88.80%	0	0	2025年6月			-30.61%
37213	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站2变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
37214	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分14+1	315	0.00%	0	0				0.00%
37215	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期1号变电站2号配电变压器	630	18.73%	449.0	449.0				-18.29%
37216	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期3号变电站2变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-41.65%
37217	沈北	道义变	道义变15292开发一线	唐轩首府二期2箱变201配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	-26.95%
37218	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源4配电站1变压器	630	68.95%	0	0				-48.14%
37219	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区1变电站201配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2028年12月	-38.18%
37220	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳昱宽房地产开发有限公司2箱考核表（龙江鑫都）	630	68.25%	137.0	137.0				-42.61%
37221	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左6	200	35.40%	109.2	109.2				-135.47%
37222	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树立102	50	10.00%	0	0		是	2026年6月	-37.78%
37223	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变201间隔配电变压器	630	56.19%	0	0		是	2026年12月	-37.44%
37224	于洪	家俱变	丽锦线	丽锦城2变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-43.69%
37225	于洪	家俱变	丽锦线	丽锦城3变电站1变压器	630	47.24%	0	0				-46.65%
37226	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城1变电站202	630	27.62%	0	0		是	2028年12月	-44.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37227	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分84	200	29.20%	0	0				-24.09%
37228	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分29左5	100	56.40%	33.6	33.6				-63.72%
37229	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场大棚1新	100	0.00%	0	0				0.00%
37230	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山3变电站202变压器	800	26.25%	510.0	510.0				18.18%
37231	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳南台支06	200	47.40%	0	0				100.00%
37232	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线泥沟米厂分4(泥沟村D台)	100	31.00%	0	0		是	2026年12月	-62.56%
37233	沈北	清水变	清董线	清水台变656清蒲线清水村东分3(清水E台)	315	41.14%	0	0		是	2026年12月	-34.85%
37234	法库	果子园	果子园变1412水泥线	10kV水泥线27右2	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
37235	沈河	万柳变	万柳变276万东线	沈河教工住宅箱变1变压器	315	29.84%	0	0				-41.24%
37236	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔2变电站1变压器	630	20.76%	0	0				-41.99%
37237	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京二期2变电站202变压器	800	24.00%	528.0	528.0				-44.03%
37238	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都3变电站1变压器	315	17.78%	227.5	227.5				-15.08%
37239	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城1号变电站202配电变压器	630	17.90%	0	0				-39.06%
37240	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾1号变电站2号变压器	630	18.29%	0	0		是	2027年12月	-40.14%
37241	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站2变压器	630	31.43%	369.0	369.0				-41.49%
37242	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东中台	200	75.42%	0	0				-27.25%
37243	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线75左6+1	400	77.10%	0	0				100.00%
37244	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号新台分01	100	34.50%	0	0		是	2026年12月	13.44%
37245	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分17左1左1	100	21.90%	68.1	68.1				0.00%
37246	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门肖北村傅大平农业种养殖公变台区	200	36.00%	0	0				0.00%
37247	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀村3	160	65.75%	0	0		是	2025年8月	-49.38%
37248	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期3变电站变压器	630	26.67%	0	0				0.00%
37249	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站201间隔配电变压器	400	69.30%	82.8	82.8				-36.57%
37250	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸5变电站3变压器	800	10.20%	638.4	638.4				-43.96%
37251	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语三期变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
37252	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分39右1变台	200	13.50%	153.0	153.0				-94.52%
37253	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二号(微)	400	35.70%	217.2	217.2				11.21%
37254	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分张宝支20右4变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	18.35%
37255	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线敬老院支山里垵几1	200	10.20%	159.6	159.6				1.65%
37256	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园3小区变电站1变压器	500	29.28%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
37257	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站1变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
37258	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B1箱变1变压器	315	28.57%	193.5	193.5				-45.00%
37259	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期1变电站1配电变压器	800	7.20%	0	0		是	2025年12月	42.43%
37260	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农干59	100	27.00%	0	0		是		-72.43%
37261	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线154变台	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
37262	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	浑河农场箱变201间隔配电变压器	400	21.30%	0	0				100.00%
37263	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器	100	105.30%	0	0	2022年12月	是	2025年	-49.38%
37264	东陵	李相变	李古线	李古线永安分6柱上变压器	400	63.50%	106.0	106.0				-36.95%
37265	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城1变电站202配电变压器	800	44.25%	366.0	366.0				-36.71%
37266	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-35.95%
37267	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站2配电变压器	800	34.60%	0	0		是	2025年12月	-18.76%
37268	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城16号变电站201间隔(松南乙线)配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年	10.43%
37269	和平	太原变	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站2变压器	800	3.38%	693.0	693.0				-59.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37270	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯新西村永明养殖公变台区	400	18.90%	0	0				0.00%
37271	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆三期1号变电站1号配电变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
37272	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	小微宁官2台区	200	27.60%	0	0				-47.19%
37273	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家村分台支04	50	68.40%	0	0		是	2026年12月	37.56%
37274	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左13柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
37275	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线74+1变台	200	57.40%	0	0		是	2025年12月	-34.35%
37276	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支李安宁水利几6	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
37277	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分36加1变压器	100	21.00%	69.0	69.0				-43.90%
37278	皇姑	广源变	广源变25746水城线	香湖盛景1箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
37279	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区8变电站1变压器	500	21.12%	344.4	344.4				-41.09%
37280	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	52.20%	0	0		是	2026年	-18.97%
37281	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦西支南几3+1杆	200	35.50%	0	0		是	2025年12月	-30.32%
37282	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站1配电变压器	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-32.92%
37283	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚6号	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	-122.42%
37284	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官6号台区	100	59.00%	0	0				-55.49%
37285	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境3变电站2配电变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-32.80%
37286	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线李家分支线030	200	30.00%	120.0	120.0				-39.83%
37287	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干170左8	200	27.30%	0	0		是	2027年	1.83%
37288	新民	新民变	新民变30164新区线	新区干12左2	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	10.86%
37289	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线胜利村新大棚	100	87.00%	3.0	3.0	2024年9月			-50.55%
37290	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期1箱变2变压器	800	27.75%	0	0				-39.00%
37291	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村综合一台	400	34.20%	223.2	223.2				-33.73%
37292	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站201配电变压器	400	53.25%	0	0				-43.95%
37293	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干桃水分2	100	61.20%	28.8	28.8				-42.63%
37294	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区2变电站2变压器	800	24.60%	523.2	523.2				19.23%
37295	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府2变电站201间隔配电变压器	800	15.00%	600.0	600.0				11.43%
37296	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期2号变电站2变压器	800	28.80%	0	0				-44.24%
37297	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线李家支002	200	37.43%	0	0				-36.22%
37298	于洪	得胜变	得中线95474	富景四期1变电站1配电变压器	630	25.71%	405.0	405.0				4.30%
37299	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站1变压器	630	52.19%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
37300	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡三期2号变电站1号配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	-23.23%
37301	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园10箱变(单)	630	49.14%	0	0				-37.42%
37302	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刘东支5	200	11.70%	0	0		是	2027年	-28.73%
37303	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分12右10柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-62.33%
37304	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站1变压器	630	25.08%	409.0	409.0				-41.41%
37305	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区5变电站201	630	22.86%	423.0	423.0				-43.82%
37306	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站1变压器	800	61.88%	225.0	225.0				-35.45%
37307	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支062	50	75.30%	0	0		是	2026年6月	-38.60%
37308	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯后3台	200	63.60%	52.8	52.8				-9.89%
37309	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站2主变	400	22.80%	268.8	268.8				-41.73%
37310	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分6柱上变压器	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
37311	浑南	营盘	营盘变062航西乙线	金辉优步学府小区变电站2号配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2027年12月	20.11%
37312	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站2变压器	630	16.38%	0	0		是	2026年12月	-45.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37313	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分74左2变台	200	6.30%	0	0				0.00%
37314	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地2箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-38.05%
37315	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园14箱变2变压器	630	10.10%	503.4	503.4				-54.36%
37316	于洪	得胜变	得工线95446	画苑西小区2站房2变压器	630	87.37%	0	0	2025年8月			-39.87%
37317	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	爱慕城小区变电站变压器配电变压器	315	110.48%	0	0	2024年12月	是	2028年12月	-42.20%
37318	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线251	400	48.80%	164.8	164.8				-41.11%
37319	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线小根分46右4变台	200	21.30%	137.4	137.4				100.00%
37320	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站2配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-42.06%
37321	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干军械分2	400	15.60%	0	0		是	2028年12月	-39.94%
37322	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线105左1柱上变压器	400	46.20%	0	0		是	2025年12月	-68.12%
37323	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站1配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
37324	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线222+1	200	43.20%	0	0				-39.10%
37325	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园2箱变1变压器	630	27.94%	294.4	294.4				-33.57%
37326	和平	广州变	广州变464广太乙线	延寿寺西变电站1主变	400	26.00%	256.0	256.0		是	2025年12月	5.51%
37327	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右12左1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
37328	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线053	200	32.70%	0	0		是	2026年12月	-33.82%
37329	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区3变电站2变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
37330	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分75左1变台	50	70.00%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
37331	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区2变电站1变压器	400	41.63%	193.5	193.5				-42.79%
37332	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36左20变台	200	59.25%	61.5	61.5				-40.62%
37333	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线东岗子村分南台支自来水甲3	50	0.00%	45.0	45.0				0.00%
37334	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区2变电站1变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-45.84%
37335	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都3变电站202变压器	630	25.52%	0	0				-44.82%
37336	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站202配电变压器	800	40.88%	0	0				-42.24%
37337	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新东南台	400	60.90%	0	0		是	2025年11月	-24.13%
37338	法库	果园	果园1413果东线	10kv果东线凯博农业分1	200	14.10%	0	0		是	2028年	0.52%
37339	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分10左1	400	14.40%	0	0				-45.57%
37340	铁西	重工变	重工变10870城治线	东药住宅小区箱式变电站202出线间隔配电变压器	630	19.37%	445.0	445.0		是	2028年12月	6.75%
37341	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支25右12右4变台	100	12.80%	77.2	77.2				-77.43%
37342	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分29左1变台	100	18.80%	71.2	71.2				-57.00%
37343	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干东五分20右5右5柱上变压	315	1.59%	0	0		是	2025年12月	-34.80%
37344	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干44变台	160	81.50%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-37.31%
37345	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分50左1变台	400	39.50%	0	0		是	2025年12月	-22.88%
37346	法库	柏家沟	柏和线	10kv柏和线大泉分56	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	31.79%
37347	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分3柱上变压器变压器	315	37.78%	164.5	164.5				-58.10%
37348	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分43右1变台	100	92.48%	0	0	2024年6月			-48.81%
37349	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干74左10变台	200	92.70%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-23.45%
37350	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫七组台分支线002	100	81.90%	8.1	8.1	2022年12月			-38.87%
37351	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kv大冯线孙南支02	200	64.50%	51.0	51.0				-23.86%
37352	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台照明综合（2022微）	200	50.10%	79.8	79.8				46.32%
37353	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干元科分9柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-32.73%
37354	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站2变压器	500	48.32%	0	0				-36.31%
37355	沈北	农高变	农柳线	沈阳天阔化城房地产开发有限公司变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				-23.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37356	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	四架山台	200	42.50%	95.0	95.0				-32.52%
37357	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干072	50	15.00%	0	0		是	2026年12月	-35.02%
37358	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右11+1左11	200	58.80%	0	0		是	2026年	100.00%
37359	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站1配电变压器	800	79.00%	0	0		是	2025年12月	-11.06%
37360	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园三期-2箱变201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
37361	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	陶瓷小区1变	630	45.56%	0	0				-40.19%
37362	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊21号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0				-24.20%
37363	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分61右9	200	13.10%	0	0				-12.50%
37364	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线123右1+1右2变台	100	49.80%	40.2	40.2				-24.87%
37365	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村10机井	50	37.20%	0	0				-42.02%
37366	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村26机井	100	38.60%	51.4	51.4		是	2025年10月	-22.56%
37367	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线103+1右1	200	11.50%	0	0		是	2026年	100.00%
37368	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期5号变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
37369	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万10组照明	200	51.68%	76.7	76.7				-26.67%
37370	于洪	小于变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗3站房1配电变压器	800	10.20%	638.4	638.4				100.00%
37371	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚3箱式变电站1配电变压器	630	44.57%	0	0		是	2025年12月	-36.99%
37372	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支10变压器	100	31.20%	58.8	58.8				-63.49%
37373	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司（三盛颐景园一期A区）4母 线配电变压器	630	35.71%	0	0		是	2026年12月	-38.85%
37374	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
37375	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城一号箱式变电站2号配电变压器	630	54.60%	0	0		是	2028年	-40.52%
37376	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站202配电变压器	630	13.33%	0	0				-50.03%
37377	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯干179变台	100	56.80%	33.2	33.2				-37.29%
37378	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线吴长岗分24左7变台	200	53.20%	0	0		是	2025年12月	-39.00%
37379	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线280右3变台	100	34.90%	0	0				-56.65%
37380	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻1号变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
37381	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站2号变压器	630	75.43%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
37382	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分8加1左支2变压器	100	47.10%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
37383	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸1号配电室2号配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
37384	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区三期1变电站202配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	14.58%
37385	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村13机井	200	44.30%	91.4	91.4				-38.54%
37386	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房中台	400	42.98%	188.1	188.1				-32.26%
37387	于洪	铸造变	铸造变	和悦名邸2变电站2配电变压器	800	27.90%	0	0				5.37%
37388	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线芦屯干266变台	50	127.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-30.38%
37389	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右13	200	138.60%	0	0	2025年8月			-33.56%
37390	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支007	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-31.38%
37391	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线焦家支11	100	69.30%	0	0		是	2026年12月	-37.70%
37392	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线边前分支004	200	31.20%	0	0		是	2025年12月	-23.80%
37393	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台后边外明城种禽养殖公变台区	200	71.10%	37.8	37.8				0.00%
37394	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	腰屯村综合一台	400	49.50%	162.0	162.0				-77.71%
37395	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	林化分15+1右1	200	62.10%	0	0		是		-42.73%
37396	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站1变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
37397	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分33变台	200	25.20%	23.8	23.8				15.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37398	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左42	200	37.50%	105.0	105.0				-41.58%
37399	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分74左2变台	200	51.00%	0	0		是	2025年12月	-48.04%
37400	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分15	200	63.90%	52.2	52.2				-43.21%
37401	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线18右09	250	62.40%	69.0	69.0				-38.13%
37402	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分单屯支9左7左4变台	50	62.00%	0	0				-42.94%
37403	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都3站房1变压器	630	21.08%	0	0				-41.75%
37404	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右2左6变台	400	44.25%	0	0		是	2025年12月	-50.77%
37405	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城10变电站2变压器	400	46.00%	0	0				-58.20%
37406	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4+1	200	30.00%	0	0		是	2025年	-21.69%
37407	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日二期小区1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37408	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线李亚窝分13左6变台	50	99.60%	0	0	2023年8月			-36.42%
37409	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期1号变电站1号变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
37410	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	南北垄机井	80	51.00%	31.2	31.2				-46.55%
37411	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分28+1左1	400	22.20%	271.2	271.2				-43.08%
37412	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线铁营子分3（铁营子A台）	50	52.80%	18.6	18.6				-40.67%
37413	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府二期1号变电站2号配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	8.09%
37414	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府3箱式变电站1配电变压器	800	45.60%	0	0		是	2025年12月	39.92%
37415	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（道义大街与蒲南路交汇处）	100	9.90%	0	0		是	2026年12月	-8.44%
37416	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站1变压器	500	28.40%	0	0				-41.30%
37417	和平	和平变	和平变144南一乙线	白领大厦2主变	800	11.63%	123.0	123.0				-40.17%
37418	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路干5右1新	400	36.00%	0	0				19.66%
37419	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯程支79	100	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
37420	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线周占宇商品楼几02	100	30.00%	60.0	60.0				-37.99%
37421	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干82右分造纸厂支16变压器	50	73.20%	0	0				-40.01%
37422	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分2箱变配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
37423	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分前九支022	200	40.20%	0	0		是	2026年5月	-25.28%
37424	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站202变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
37425	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干44右3	315	19.81%	0	0				-41.21%
37426	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期2变电站2主变	800	22.88%	0	0				-32.55%
37427	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站1主变	800	12.38%	0	0				-31.12%
37428	于洪	小于变	10kV于工线56284	景城时代1-1台（临时电）	250	75.20%	0	0				0.00%
37429	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙干77左7左10左1台	400	24.60%	0	0		是	2025年8月	-0.54%
37430	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				-47.75%
37431	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑2号变电站201间隔配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-8.52%
37432	东陵	李相变	李古线	李古线李班干10左5柱上变压器	315	74.41%	49.1	49.1		是	2026年12月	-35.22%
37433	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干180左1	200	21.60%	0	0				-25.05%
37434	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区3变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	21.08%
37435	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区2变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	383.0	383.0				-44.82%
37436	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐花园C2分建一小区2变电站202配电变压器	630	99.05%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-39.33%
37437	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	30.60%	0	0				-27.38%
37438	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左16右2	200	24.60%	130.8	130.8				-31.85%
37439	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干143黄岗子分7八间房支	200	40.05%	0	0		是	2026年12月	-35.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37440	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线170右2变台	400	34.80%	220.8	220.8				63.40%
37441	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线72右1变台	200	63.60%	52.8	52.8				0.00%
37442	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干122左13	200	31.20%	117.6	117.6				100.00%
37443	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区分01	160	55.31%	0	0		是	2026年12月	-39.53%
37444	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干098	100	32.40%	0	0				-25.28%
37445	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小望A台支01	315	67.30%	0	0		是	2026年12月	-33.02%
37446	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合4变电站1变压器	630	29.33%	0	0				-43.35%
37447	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西曲分支07	200	29.75%	0	0		是	2026年12月	-32.57%
37448	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎一组支04	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	-23.54%
37449	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支61	200	39.00%	0	0		是	2026年5月	-27.22%
37450	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线援工区东台	160	104.75%	0	0	2022年12月			-41.89%
37451	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2配电站202配电变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
37452	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北科技园	100	98.40%	0	0	2025年2月	是	2025年10月	-28.29%
37453	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪南甲10	315	14.67%	0	0		是	2025年11月	-31.06%
37454	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场5变电站2变压器	630	34.60%	349.0	349.0				0.00%
37455	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变1变压器	500	15.20%	0	0				4.02%
37456	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台村综合一台(微)	400	28.50%	246.0	246.0				100.00%
37457	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线路家分037	50	99.60%	0	0	2022年12月			-34.88%
37458	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分066	100	24.00%	0	0		是	2027年	-35.45%
37459	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷1变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-40.52%
37460	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典1号箱变202间隔配电变压器	400	60.00%	0	0		是	2025年12月	-24.92%
37461	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变2变压器	630	39.24%	0	0		是		-47.63%
37462	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	邢柏村助农公变台	400	3.90%	344.4	344.4				100.00%
37463	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站1变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-0.03%
37464	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	前塔乙线前塔干53柱上变压器	400	20.70%	0	0		是	2025年12月	-81.70%
37465	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心4号变电站2号变压器	630	56.38%	211.8	211.8				-38.49%
37466	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光8箱式变电站配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-40.98%
37467	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微长垄子3台区	200	11.40%	157.2	157.2				-30.68%
37468	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街村咏美农业公变台区	200	82.00%	0	0	2025年6月			0.00%
37469	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分全窝堡支16右9变台	400	12.23%	311.1	311.1				-36.45%
37470	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	中粮1箱变2变压器	800	48.00%	0	0				-2.19%
37471	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线宴冈分支003	100	68.90%	0	0		是	2025年12月	-30.28%
37472	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华北台支1	400	49.95%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
37473	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦4变电站2配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	100.00%
37474	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区箱变203间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2028年12月	-41.33%
37475	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线085	400	74.60%	61.6	61.6				-44.86%
37476	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线240+1右1	200	2.40%	0	0		是	2026年	-7.03%
37477	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变2	630	24.00%	415.8	415.8				-43.16%
37478	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分110	200	53.48%	73.1	73.1				-33.62%
37479	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎东支黎南几4	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
37480	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期2号变电站1号变压器	630	35.24%	0	0				99.81%
37481	法库	果子园	果子园变1415镇东线	工商小区箱变201间隔1号变压器	630	73.65%	0	0		是	2028年	-43.04%
37482	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站202配电变压器	500	50.56%	0	0				-37.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37483	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡五组照明新	100	93.90%	0	0	2025年6月			100.00%
37484	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区2变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
37485	和平	太原变	太原变082温州线	温州城12主变压器	630	18.10%	0	0				-43.29%
37486	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四七支003	200	92.10%	0	0	2025年6月			-34.86%
37487	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村五组照明	400	99.60%	0	0	2025年6月			-35.40%
37488	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	太湖明珠花园二期1局维变201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-27.37%
37489	于洪	家俱变	偏锦线	澳源3站房2变压器	630	53.33%	0	0				-42.81%
37490	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺东支14（贺尔海村东台）	400	18.00%	288.0	288.0				-40.11%
37491	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分草砖支贺西几05+1（贺尔海村西新北台）	250	42.24%	119.4	119.4				-40.84%
37492	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站2变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
37493	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干19变 压器	315	23.81%	0	0				-47.46%
37494	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化干沙平分33柱上变压器	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	2.01%
37495	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年	-42.76%
37496	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变1变压器	800	24.38%	0	0				-40.90%
37497	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖壹公变台区	400	66.00%	96.0	96.0				100.00%
37498	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干62左分11右支1加1右5变压器(清洁能源)	400	9.53%	321.9	321.9				22.21%
37499	沈北	朱尔变	朱尔变74380江森线	捷众干47杆（一站式）	200	47.60%	84.8	84.8		是	2026年12月	-35.15%
37500	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	土堡子西二台（微）	400	41.65%	0	0		是	2025年11月	-39.09%
37501	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期4号箱式变电站2号配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2026年12月	-42.71%
37502	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站202间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是		-37.63%
37503	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	0	0		是		-42.22%
37504	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站202间隔配电变压器	630	9.52%	507.0	507.0				-37.44%
37505	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期42主变	500	23.20%	0	0				-41.93%
37506	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二AB三B1局维201配电变压器	800	33.60%	0	0		是	2026年12月	13.95%
37507	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线于金村台	400	24.90%	260.4	260.4				-25.58%
37508	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变2变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-43.71%
37509	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼4箱变2变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-45.13%
37510	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	盛京学府3小区变电站102配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	4.76%
37511	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区2变电站2变压器	400	51.20%	155.2	155.2				-38.02%
37512	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变2变压器	400	23.70%	0	0		是		-42.57%
37513	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城1号变电站1变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
37514	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园10变电站变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-30.63%
37515	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩西街牧馨牲畜养殖公变台区	200	33.90%	112.2	112.2				0.00%
37516	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居干二零五分31左5	400	56.70%	0	0				4.75%
37517	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地6号变电站2变压器	400	57.00%	0	0				-40.74%
37518	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期3小区箱式变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0				100.00%
37519	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期2变电站201变压器	630	43.49%	293.0	293.0				-48.36%
37520	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2+1	315	60.32%	0	0				-43.95%
37521	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线87左1	200	13.80%	0	0		是	2027年	-51.89%
37522	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子几7	200	26.00%	128.0	128.0				-27.50%
37523	沈北	中心台	中心台变73950中石线	联络分渔场支中间T1+1右T2台区	100	40.20%	0	0				-3.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37524	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期51主变	400	26.50%	0	0				-41.29%
37525	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈煤大桥16箱变202配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年12月	-21.13%
37526	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	方林家园二期小区箱式变电站1配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2025年12月	11.95%
37527	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府1配电室202间隔配电变压器	800	97.88%	0	0	2024年12月			-41.53%
37528	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变1变压器	630	43.43%	6.9	6.9				-44.05%
37529	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村东台	160	78.25%	18.8	18.8				-42.65%
37530	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线64右6变压器	200	90.00%	0	0	2024年6月			3.88%
37531	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙B-1(1022106)配电变压器	400	30.00%	240.0	240.0				0.00%
37532	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变2变压器	630	58.10%	0	0				-50.04%
37533	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-5.42%
37534	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	云锦公寓箱变2变压器	630	20.00%	204.4	204.4				89.62%
37535	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线015	160	106.50%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-10.14%
37536	东陵	营盘	营孤甲线	文澜苑南区二期2局维变电站1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	6.76%
37537	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区1变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0				79.52%
37538	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干56左7左2右3左9右2变压器	200	4.20%	0	0		是	2025年12月	-68.40%
37539	和平	方型变	方型变442方青甲线	财政三经小区变电站201间隔配电变压器	630	57.40%	0	0		是	2025年10月	43.66%
37540	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右11	200	23.70%	0	0				-33.70%
37541	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支15+1左3	200	29.40%	121.2	121.2				-30.75%
37542	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站2站内变压器	630	20.95%	0	0				-38.99%
37543	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站202配电变压器	630	19.68%	0	0				-38.05%
37544	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刑东支彭中元几2	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
37545	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右10柱上变压器	400	83.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-30.84%
37546	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村7号变电站2号配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2025年12月	-51.97%
37547	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线钱家沟西台	160	44.06%	73.5	73.5		是	2025年11月	-38.27%
37548	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站201配电变压器	400	27.20%	0	0				-34.86%
37549	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著4号变电站1号配电变压器	630	10.16%	0	0				-11.06%
37550	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站2变压器	630	37.08%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
37551	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼31主变	500	20.80%	0	0				-44.53%
37552	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖5号变电站2号变压器	630	10.67%	218.6	218.6				-31.87%
37553	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分4+1	250	12.00%	195.0	195.0				-44.33%
37554	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左13变台	80	107.50%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-39.30%
37555	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分石洞支养殖几5	200	0.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
37556	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团2变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
37557	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变1变压器	500	30.40%	298.0	298.0				-42.37%
37558	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线车村分2左4+1变台	200	54.60%	70.8	70.8				100.00%
37559	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站2变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
37560	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干3左2右2柱上变压器	315	50.29%	0	0		是	2025年12月	-51.05%
37561	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站2变压器	630	34.29%	214.8	214.8				-40.21%
37562	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年	-43.13%
37563	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期8箱变1变压器	630	64.44%	0	0		是	2026年12月	-40.57%
37564	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变2变压器	800	12.25%	0	0		是	2026年12月	-33.81%
37565	东陵	中马变	疗养甲线	万科蓝桥圣菲中心开闭站1箱变2变压器	630	16.38%	228.8	228.8				-35.34%
37566	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分09(依牛堡村西北台)	400	12.80%	0	0		是	2025年11月	-29.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37567	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑农场村壹一籽粒颗粒公变台区	400	80.20%	0	0	2025年8月			0.00%
37568	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				-41.13%
37569	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园2箱式变电站1配电变压器	500	45.60%	0	0				-41.90%
37570	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	沈毛乙线沈小联干钢管分4	315	31.43%	157.6	157.6				-40.05%
37571	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支25+1右1	200	62.70%	0	0				-51.20%
37572	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干1箱变(单)	400	10.80%	316.8	316.8				-41.97%
37573	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城行知坊2号变电站2号配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2025年12月	10.45%
37574	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地3变电站1变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-37.13%
37575	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维2变电站201配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	6.69%
37576	新民	新民变	新民变30164新区线	恺帝花园1变电站1变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
37577	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	新安干法赖分后沙支8变台	100	74.40%	0	0		是	2025年12月	-36.39%
37578	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家西台支2(车站台)	200	35.70%	108.6	108.6				-19.06%
37579	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区7变电站201间隔配电变压器	800	24.60%	523.2	523.2				4.01%
37580	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾6箱变1变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-35.93%
37581	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨分61	400	81.30%	34.8	34.8	2024年6月			-34.86%
37582	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站202配电变压器	500	22.08%	0	0		是	2028年12月	-44.25%
37583	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	金屯箱变(单)	630	3.56%	544.6	544.6				-129.06%
37584	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖2号变电站1号变压器	630	20.19%	218.6	218.6				-33.53%
37585	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支40左2	200	56.70%	66.6	66.6				12.84%
37586	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支10变压器	400	47.70%	0	0		是	2025年12月	-31.47%
37587	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线5+1	315	85.71%	13.5	13.5	2025年8月			-40.20%
37588	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3右2	250	43.20%	0	0		是		-38.51%
37589	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线6	200	68.10%	0	0		是	2026年	-37.62%
37590	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左5	250	34.00%	0	0				-40.58%
37591	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干31变压器	315	72.06%	53.7	53.7				-48.34%
37592	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分25	250	38.40%	0	0		是	2028年12月	-81.82%
37593	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分26右2	250	8.00%	0	0		是	2028年12月	-44.37%
37594	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分24柱上变压器	315	53.97%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
37595	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医乙线24柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
37596	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分7柱上变压器	315	43.43%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
37597	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分16柱上 变压器	315	26.98%	0	0				-39.40%
37598	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左6左4变压器	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-38.83%
37599	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干王士分12	100	60.90%	0	0				-46.88%
37600	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分3左6	315	96.51%	0	0	2022年12月			-40.55%
37601	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线10	315	60.63%	0	0				-36.10%
37602	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+3公变	400	32.40%	230.4	230.4				-33.79%
37603	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	怀顺干21左1+1公变	315	46.35%	0	0		是	2026年12月	-43.50%
37604	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干55公变	315	57.14%	103.5	103.5				-47.06%
37605	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干77公变	400	66.75%	0	0		是	2026年12月	-50.94%
37606	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右3公变	315	20.63%	0	0		是	2026年12月	-44.42%
37607	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干4右4柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37608	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左4柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-35.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37609	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分30	500	28.48%	0	0				-34.55%
37610	大东	如意变	如意变80866如信线	如信线科信干8右1	200	38.70%	0	0				-1.46%
37611	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线82+1	315	12.06%	245.5	245.5				-56.38%
37612	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分5	315	31.43%	0	0		是	2026年12月	-43.42%
37613	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左6变压器	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-56.16%
37614	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干16柱上变压器	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
37615	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干12柱上变压器	200	7.80%	0	0		是		-33.53%
37616	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分28	200	60.00%	0	0				-26.47%
37617	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干38右5	200	34.50%	0	0				-41.48%
37618	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+3	200	1.50%	177.0	177.0				-158.94%
37619	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线12	315	31.43%	184.5	184.5				-26.33%
37620	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左3	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-38.19%
37621	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干奖工分6	315	52.70%	117.5	117.5				-43.82%
37622	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线7	400	15.50%	0	0		是	2025年12月	-17.37%
37623	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干11柱上变压器	315	14.29%	0	0		是	2025年12月	-23.47%
37624	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	川江分5柱上变压器	315	76.83%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
37625	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作乙线合作干50左6	315	63.75%	0	0				-39.05%
37626	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线24变台	315	68.57%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
37627	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	九纬分7同义2	315	7.62%	259.5	259.5				-122.31%
37628	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分10左3变台	100	91.20%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-46.74%
37629	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变348向工甲线向工干42左4柱上变压器	400	46.80%	0	0				-41.99%
37630	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分12	315	78.67%	0	0				-42.59%
37631	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左2柱上变压器	315	17.46%	0	0		是	2025年12月	-31.76%
37632	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线延河分4柱上变压器	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
37633	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变2	630	39.62%	0	0		是	2025年12月	-33.92%
37634	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变2号变	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
37635	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈后太原南1一次2#主变	630	40.95%	0	0				-52.42%
37636	和平	方型变	方型变426宁波甲线	集智大厦2一次2#主变	800	33.38%	0	0				-50.70%
37637	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	南宁花园21主变	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
37638	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站202变压器	500	40.64%	246.8	246.8				-42.77%
37639	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期3箱变1变压器	500	16.00%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
37640	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变2号变	630	17.14%	363.7	363.7				-40.22%
37641	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37642	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变2	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
37643	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变1号变	500	65.92%	120.4	120.4				-45.83%
37644	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北部6箱变1号变	500	64.40%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
37645	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代4箱变1号变	500	30.40%	0	0				-45.50%
37646	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变2号变压器	630	12.06%	491.0	491.0				-43.82%
37647	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华2箱变1号变	630	46.86%	0	0		是	2025年12月	-42.06%
37648	和平	三好变	三好变148科技甲线	长白一次1#主变	400	59.60%	121.6	121.6				-46.29%
37649	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站201	630	17.52%	0	0				-42.72%
37650	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特2箱变1号变	1000	48.00%	0	0		是	2025年12月	-39.12%
37651	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37652	大东	望花变	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站1站内变压器	630	28.95%	0	0				-43.66%
37653	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变1	630	16.00%	0	0				-53.82%
37654	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明1箱变1配电变压器	630	102.22%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-42.20%
37655	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北7箱变配电变压器	800	32.10%	0	0				-321.07%
37656	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变1	630	13.02%	0	0				-42.96%
37657	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘新财富大厦2土建变201	500	65.60%	0	0				-50.84%
37658	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变1变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-43.87%
37659	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-44.00%
37660	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站1变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-39.11%
37661	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区9变电站1变压器	630	27.68%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
37662	和平	太原变	太原变050先锋线	太原12变压器	315	75.43%	0	0				-43.57%
37663	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园8变电站201	315	47.30%	134.5	134.5				-46.10%
37664	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
37665	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站201配电变压器	630	34.60%	318.7	318.7				-44.98%
37666	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变2变压器	500	26.56%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
37667	铁西	历工变	历工变10472光明线	新湖北国之春五期A区1变电站202变压器	500	32.64%	0	0				99.97%
37668	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	御苑箱变1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				29.16%
37669	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓4变电站201变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-46.70%
37670	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑3变电站202	500	39.68%	251.6	251.6				-42.55%
37671	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变1	630	83.81%	0	0	2025年8月			-40.17%
37672	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站2号变	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
37673	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝1变电站1变压器	630	20.00%	441.0	441.0				-44.37%
37674	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明2变电站202变压器	630	11.43%	495.0	495.0				-43.77%
37675	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变1变压器	500	29.12%	0	0				-39.98%
37676	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信1箱变2变压器	630	0.32%	0	0				0.00%
37677	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	众成小区箱变1变	500	51.52%	192.4	192.4				-41.27%
37678	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际13号变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
37679	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站1号变压器	630	20.95%	0	0		是		-49.35%
37680	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦箱变201变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
37681	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变2变压器	630	16.19%	465.0	465.0				-42.57%
37682	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区5变电站201	630	77.14%	81.0	81.0				-39.47%
37683	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保工街3变电站201柜	400	11.10%	315.6	315.6		是	2028年12月	-48.61%
37684	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际1号变电站2号变压器	800	14.25%	10.0	10.0				-40.89%
37685	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	多福变电站2变压器	630	52.06%	0	0				-38.76%
37686	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站1变压器	1000	8.00%	0	0		是	2025年12月	-48.14%
37687	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站1变压器	630	66.67%	0	0				-48.10%
37688	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼2箱变2变压器	630	18.73%	0	0				-37.18%
37689	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变1变压器	630	7.30%	521.0	521.0				-41.79%
37690	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-4箱变1变压器	400	36.60%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
37691	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈阳路箱变1变压器	315	39.37%	6.9	6.9				-44.47%
37692	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期3箱变2变压器	630	19.52%	444.0	444.0				-42.96%
37693	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期4箱变1变压器	500	18.60%	357.0	357.0				-45.72%
37694	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城4箱变1变压器	630	31.24%	0	0		是		-43.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37695	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	副省级领导住宅箱变1号变	630	17.78%	452.5	452.5				-40.99%
37696	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAMO2变电站202	500	20.48%	0	0		是	2028年12月	-46.41%
37697	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站201柜	400	20.80%	276.8	276.8				-50.36%
37698	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站201柜	400	29.40%	242.4	242.4				-44.34%
37699	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站201	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	-41.56%
37700	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品6变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是		-44.39%
37701	沈河	长青变	长青变470长青甲线	航翠园1箱变1变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-45.36%
37702	和平	方型变	方型变444方青乙线	南市北主变	630	57.90%	0	0		是	2025年10月	-45.15%
37703	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区5变电站	630	22.86%	0	0		是	2028年12月	-45.83%
37704	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区7变电站	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-44.35%
37705	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区9变电站	630	22.54%	0	0		是	2028年12月	-43.64%
37706	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变1变压器	630	20.57%	0	0				-42.47%
37707	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变2变压器	630	42.67%	298.2	298.2				-44.67%
37708	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变2变压器	630	11.75%	493.0	493.0				-43.80%
37709	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园1箱变1变压器	500	18.00%	360.0	360.0				-43.67%
37710	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	克俭10箱变1变	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
37711	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	化工南里小区箱变201	400	85.60%	17.6	17.6	2025年8月			-42.42%
37712	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站2021变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
37713	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	601所箱变1变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-29.04%
37714	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变2	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
37715	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河1箱变1	315	21.33%	0	0		是	2025年12月	-37.97%
37716	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变1号	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
37717	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	明华园2箱变1变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-34.17%
37718	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	明华园2箱变2变	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-38.26%
37719	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰4箱变2号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
37720	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变2变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-37.23%
37721	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变2	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
37722	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期3箱变2变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-45.01%
37723	和平	广州变	广州变480柳州乙线	北市一街142号一次1主变	315	36.57%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
37724	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B1变电站1变压器	500	0.32%	448.4	448.4				-43.78%
37725	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团鑫分候程支石农业几石西甲9	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	10.97%
37726	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分06右支03	200	57.40%	0	0				-49.00%
37727	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分32	315	29.21%	0	0				-44.46%
37728	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0				-27.00%
37729	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	刘士南台照明	400	37.50%	210.0	210.0				10.00%
37730	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右19右8	80	43.50%	0	0				0.00%
37731	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩2箱变2变压器	630	21.71%	0	0				25.13%
37732	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城2号变电站2变压器	630	24.13%	0	0				-40.91%
37733	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期5箱式变电站配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
37734	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑卜分18左2	400	12.50%	0	0		是	2027年	28.27%
37735	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	云麓里2号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	1.50%	0	0				100.00%
37736	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干63右7变台	200	28.80%	122.4	122.4				-40.39%
37737	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站1配电变压器	800	51.38%	0	0		是	2025年12月	-38.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37738	东陵	李相变	郝义线	郝义线37柱上变压器	400	6.60%	333.6	333.6		是	2026年12月	-18.95%
37739	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变1变压器	500	14.40%	378.0	378.0				-43.78%
37740	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓1201间隔配电变压器	800	15.75%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
37741	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分020	100	38.40%	0	0				-69.63%
37742	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线A之1柱上变压器	400	58.80%	0	0		是	2025年12月	12.57%
37743	东陵	营盘	营孙线	文澜苑A区1箱变1变压器	630	68.57%	0	0		是	2026年12月	-41.05%
37744	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干康红分6柱上变压器	315	17.62%	0	0		是	2026年12月	-54.64%
37745	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局1箱变1变压器	630	8.89%	511.0	511.0				-43.05%
37746	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站2变压器	800	19.88%	0	0		是	2025年12月	-40.78%
37747	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾8号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	95.70%	0	0	2025年8月			-25.56%
37748	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线孟家分020	50	57.20%	16.4	16.4		是	2026年6月	-31.26%
37749	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	格林春晓1变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
37750	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡2小区箱变202配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	-7.30%
37751	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变201配电变压器	500	20.80%	346.0	346.0		是	2026年12月	-46.87%
37752	东陵	花山变	碧桂园乙线	YHG_上水二台区柱上变压器	50	38.00%	26.0	26.0				-30.99%
37753	于洪	大潘变	大视线	弘泽锦城4站房2变压器	630	34.79%	0	0				-38.36%
37754	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区1站房1变压器	630	30.98%	0	0				-43.47%
37755	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区2站房1变压器	630	22.35%	0	0				-36.47%
37756	于洪	平罗变	平悟线	小微怡悠食品	200	28.50%	0	0				12.01%
37757	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	金地九阙台2变电站2配电变压器	800	7.88%	0	0				0.00%
37758	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期2站房1变压器	500	23.68%	0	0		是	2025年	-39.12%
37759	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑1站房1变压器	630	29.97%	0	0				-44.62%
37760	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支52左18变台	50	85.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	7.73%
37761	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑1箱变2变压器	500	24.32%	0	0				-43.14%
37762	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华东箱变201间隔配电变压器	2000	22.00%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
37763	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分6左1之1柱上变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	32.71%
37764	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺干80柱上变压器	200	40.00%	0	0				-47.96%
37765	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线18左4变台	200	22.88%	134.3	134.3				-30.83%
37766	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支43变台	400	27.00%	252.0	252.0				-38.85%
37767	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村	200	81.00%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-33.73%
37768	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支3+2	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37769	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期5号变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
37770	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器2公变	500	25.20%	324.0	324.0				-38.98%
37771	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老头山分刘后支1+1左5	200	24.90%	130.2	130.2				-27.95%
37772	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡4变电站1变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-37.36%
37773	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内线镇内分67右5右1变台	200	90.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.91%
37774	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37775	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线58	315	29.90%	0	0		是	2026年	-42.81%
37776	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干1312	315	53.33%	0	0				-34.78%
37777	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分9	315	26.67%	0	0				-47.40%
37778	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	万科长江府箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0				-34.86%
37779	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭4箱变1变压器	400	44.70%	0	0				-41.89%
37780	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	北欧云墅小区1变电站2变压器	800	24.90%	520.8	520.8				-18.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37781	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分9右10	200	42.90%	0	0				-35.30%
37782	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干31加3	400	36.90%	0	0				8.21%
37783	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0				-40.40%
37784	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站2配电变压器	800	31.13%	0	0				-37.21%
37785	于洪	平罗变	平悟线	晨涛雅苑箱1变压器	630	49.02%	0	0				-37.19%
37786	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区3变电站2变压器	800	49.13%	327.0	327.0				-41.33%
37787	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝路北综合台	100	50.80%	0	0				-42.94%
37788	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡3配电室201柜配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	-32.35%
37789	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左8右2变台	200	29.30%	0	0				-43.41%
37790	于洪	平罗变	平辛线	富强村1台	400	23.70%	0	0				-28.11%
37791	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府3配电变压器	630	36.19%	339.0	339.0				-36.09%
37792	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰1组照明新	100	46.20%	43.8	43.8				100.00%
37793	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官线40(2)	200	29.60%	0	0		是	2025年	-51.76%
37794	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站1号配电变压器	400	36.00%	216.0	216.0				-34.67%
37795	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区1变电站1变压器	500	34.80%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
37796	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期3变电站1变压器	630	46.35%	275.0	275.0				-36.75%
37797	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线胡屯凡02	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-33.23%
37798	沈北	大志变	志詹乙线	虎利干59	200	58.00%	64.0	64.0		是	2026年12月	-46.46%
37799	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线五家子东支08	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	-26.27%
37800	东陵	上佰变	上深乙线	深井子百卉园箱式变电站201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年12月	-35.65%
37801	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村1变电站1号配电变压器	630	6.03%	0	0		是	2025年	-51.49%
37802	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分20+1右1	400	33.90%	0	0		是		24.95%
37803	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分67左3	100	49.00%	0	0		是	2025年	-33.41%
37804	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线72左4变台	200	13.60%	23.8	23.8				-37.24%
37805	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次于分34右14变台	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-34.53%
37806	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分新村支8变台	200	123.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	17.16%
37807	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变1站内变压器	630	44.19%	288.6	288.6				-42.81%
37808	于洪	东民变	东酒线	小微东酒线中学分11右3+1	400	28.50%	0	0				100.00%
37809	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭樟岭路1台	400	72.30%	0	0		是	2025年8月	-28.64%
37810	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期-三期1箱式变电站202间隔	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
37811	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线YHG_丁家堡村棚菜2号	50	73.80%	0	0				-12.92%
37812	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分163+1变台	400	17.10%	0	0				-31.20%
37813	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线提水站分和平八队支涛哥家畜养殖场凡2	315	18.86%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37814	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线53+1变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	-40.13%
37815	法库	新依变	依三线	10kV依三线小造屯村甲02	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-30.03%
37816	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏东凡03	100	43.40%	0	0		是	2025年12月	-19.26%
37817	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右4	315	41.90%	0	0				-20.56%
37818	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	阳光碧水园二期1变电站变压器	400	24.00%	0	0		是	2028年12月	-47.49%
37819	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站201间隔配电变压器	1000	18.40%	173.2	173.2				-44.75%
37820	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站1变压器	630	30.16%	0	0				-36.69%
37821	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干后康分15柱上变压器	400	29.55%	0	0		是	2026年12月	-32.79%
37822	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分61	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-31.43%
37823	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干16+1柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-34.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37824	沈北	清水变	清依线	清依线依路村分1(依路C1台)	100	78.80%	0	0		是	2026年12月	-44.27%
37825	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线尖台子村支5(尖台子综合台)	200	38.50%	0	0				-27.67%
37826	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期1变电站变压器	630	33.33%	0	0				0.00%
37827	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南十甲线42左13变压器	400	46.75%	0	0				-43.83%
37828	沈北	清水变	清蒲线	阎友棋变压器(一站式)	200	0.00%	0	0				0.00%
37829	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12之2柱上变压器	100	29.40%	0	0		是	2025年12月	23.99%
37830	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支03	400	33.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
37831	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	江南壹号二期2变电站202配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-31.80%
37832	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大连沈双分29右9右3	100	47.20%	0	0				-27.97%
37833	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干38左1柱上变压器	100	3.60%	0	0		是	2025年12月	-35.27%
37834	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	广场综合2号配电变压器	400	29.00%	0	0				-48.38%
37835	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左13	50	51.60%	19.2	19.2				-49.48%
37836	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站1变压器	630	43.05%	295.8	295.8				-44.35%
37837	沈北	大志变	大志变70564志西线	木匠分15+1	80	80.50%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-39.68%
37838	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔线右支01	200	120.00%	0	0	2025年6月			-34.25%
37839	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村北1台	400	65.40%	0	0				-41.87%
37840	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸3变电站201间隔配电变压器	400	18.50%	286.0	286.0				-41.40%
37841	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维2变201配电变压器	400	75.60%	0	0		是	2026年12月	6.26%
37842	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干131右2	400	54.90%	140.4	140.4				100.00%
37843	东陵	杨官变	杨孤乙线	杨热线杨孤甲线保利云上2变电站箱变1变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	87.42%
37844	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干安福屯水田分24左12变台	100	53.60%	36.4	36.4				-75.48%
37845	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区2变电站201变压器	630	38.10%	0	0		是	2028年12月	-40.84%
37846	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	高速分19左1	200	83.70%	12.6	12.6	2025年4月	是	2026年	-25.19%
37847	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	水库支37	315	18.67%	0	0		是	2025年	-30.68%
37848	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线108+1右1	400	1.20%	0	0				0.00%
37849	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园7站房2配电变压器	400	9.60%	0	0				100.00%
37850	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城1变电站201	630	34.92%	0	0		是	2028年12月	-43.26%
37851	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	东博分13左1+1右3柱上变压器	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	33.22%
37852	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城学园里4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	28.20%	0	0				7.96%
37853	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线钛制分王家支03#	200	38.55%	0	0				-37.50%
37854	东陵	花山变	碧桂园甲线	花山变760碧桂园甲干51#长岭子分35柱上变压器	200	23.63%	132.8	132.8		是	2026年12月	-36.12%
37855	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市场分06	250	21.20%	0	0		是	2026年12月	-51.11%
37856	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站1变压器	400	23.60%	265.6	265.6				-47.25%
37857	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子五队	50	81.00%	4.5	4.5	2023年1月			-38.85%
37858	沈北	清水变	清驿甲线	农具分5(清水C台)	250	50.40%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
37859	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房马家房清洁能源公变台区	200	15.00%	0	0				100.00%
37860	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园3箱变1变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	-45.17%
37861	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村	200	45.20%	0	0				-48.97%
37862	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4	400	31.00%	0	0				-44.12%
37863	东陵	世园变	世高线	天琴湾2箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-14.63%
37864	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花小区箱变1变压器	500	34.88%	275.6	275.6				-47.13%
37865	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期1箱式变电站1配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-48.23%
37866	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变1变压器	630	23.62%	0	0				-41.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37867	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站1变压器	500	27.20%	0	0				-39.73%
37868	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑3变电站1变压器	630	38.48%	0	0				-42.85%
37869	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站202配电变压器	800	37.13%	0	0				-37.63%
37870	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤草分东大支西大南甲6	200	22.00%	136.0	136.0				-11.88%
37871	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾2号变电站1变压器	400	21.20%	10.0	10.0				-43.43%
37872	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区1配电室101配电变压器	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-24.33%
37873	法库	双台子	双台子变0242双五线	法库县陈宝昌家庭养殖户	200	81.90%	16.2	16.2	2025年8月			100.00%
37874	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	富中2主变	400	25.20%	259.2	259.2				-39.97%
37875	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站202配电变压器	500	26.40%	0	0				-41.41%
37876	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾豪庭1.2期1局维变201配电变压器	400	52.80%	0	0		是	2026年12月	-34.11%
37877	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站2变压器	630	79.62%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
37878	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之1右1柱上变压器	400	95.70%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-25.07%
37879	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期1变电站202配电变压器	630	58.73%	0	0		是	2026年12月	-39.63%
37880	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园6箱变2变压器	800	37.80%	0	0				-11.98%
37881	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	仓库分9左1	200	34.20%	0	0		是	2025年	-30.00%
37882	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润长白中心变电站201间隔(乙)配电变压器	800	69.90%	0	0				36.72%
37883	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山东综合公变台区	200	25.20%	129.6	129.6				-11.56%
37884	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑1号变电站1变压器	630	50.16%	0	0				-42.58%
37885	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分21右1变台	200	10.20%	0	0		是	2025年12月	13.41%
37886	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站202配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2027年	-42.05%
37887	东陵	中马变	疗养甲线	中旅万科城4箱变1变压器	400	24.60%	228.8	228.8				7.18%
37888	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期1站房2变压器	630	9.90%	0	0		是	2025年	-36.80%
37889	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅1	160	58.50%	50.4	50.4				-36.94%
37890	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线道西石油公司住宅	250	78.00%	30.0	30.0				-38.47%
37891	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨干坨变017肖寨门线肖东水浇地	200	84.00%	0	0	2025年5月	是	2025年11月	-40.32%
37892	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干10左2	200	32.40%	115.2	115.2				0.89%
37893	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南干13右13之2柱上变压器	400	10.75%	0	0		是	2025年12月	-60.61%
37894	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月5箱式变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	17.07%
37895	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变1变压器	800	42.00%	0	0		是		-40.61%
37896	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地1变电站1变压器	500	13.44%	0	0		是	2025年12月	6.67%
37897	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲温泉度假区2变电站2变压器	630	3.49%	0	0				3.47%
37898	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅21变压器	500	27.20%	314.0	314.0				95.81%
37899	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑6变电站2变压器	800	17.10%	10.0	10.0				-40.20%
37900	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	于家线民主分64右1左10变台	200	29.10%	0	0				100.00%
37901	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东风水分支线003	50	81.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-59.95%
37902	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安东北台	400	81.60%	0	0	2022年12月			-34.86%
37903	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室1变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年12月	-41.98%
37904	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区3变电站1变压器	400	54.40%	0	0		是	2025年12月	-38.26%
37905	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干191变台	400	16.73%	293.1	293.1				-48.96%
37906	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干142右3变台	200	57.20%	0	0		是	2025年12月	-56.35%
37907	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分43变台	50	65.00%	0	0				-47.37%
37908	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	车家村村南分台	200	21.00%	138.0	138.0				0.00%
37909	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿(清水)温馨3箱202配电变压器	630	28.89%	385.0	385.0				-25.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37910	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众于24左4	200	60.30%	0	0				100.00%
37911	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支39左6变台	400	10.80%	0	0				-31.57%
37912	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵干50右5	400	32.00%	232.0	232.0				-18.06%
37913	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房分25	200	70.80%	0	0		是	2026年12月	-34.63%
37914	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站2号变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年	-41.85%
37915	于洪	平罗变	平罗线	景华园1站房1变压器	630	38.10%	0	0				-37.20%
37916	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	方林家园箱式变电站1配电变压器	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-48.32%
37917	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区1变电站1变压器	800	42.00%	0	0		是	2025年12月	-68.35%
37918	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站2变压器	800	33.90%	0	0		是		-30.66%
37919	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区4变电站1变压器	800	40.13%	399.0	399.0		是	2025年12月	-43.76%
37920	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分36右支02变压器	100	37.80%	52.2	52.2				-19.02%
37921	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	名流奉玺台2号变电站202间隔配电变压器	800	54.75%	0	0				-35.40%
37922	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-42.02%
37923	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落线财一B台T05	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	13.89%
37924	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座6箱变1配电变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
37925	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期22号变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	74.95%
37926	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分三支五队几6杆（三尖泡五队）	315	12.19%	0	0		是	2025年11月	-29.82%
37927	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆7号变电站2号变压器	500	25.44%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
37928	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆于10+1公变	400	31.20%	0	0				-41.06%
37929	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站1变压器	500	40.64%	0	0		是	2025年12月	-43.65%
37930	沈北	道义变	道义变15291道工线	一站式服务—辽宁恒润通信工程有限公司（道义新）	100	15.00%	0	0		是	2026年12月	12.73%
37931	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	肉鸡示范场小区变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
37932	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站2变压器	400	36.75%	213.0	213.0				-45.90%
37933	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站2变压器	400	84.00%	24.0	24.0	2025年8月			-40.80%
37934	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子西台支07	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-23.90%
37935	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分002	100	39.00%	0	0				-45.79%
37936	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线207左8变台	100	28.20%	61.8	61.8		是	2025年12月	31.44%
37937	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线团山子台分支23	100	71.70%	0	0		是	2026年12月	-20.09%
37938	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎二组支012	100	68.10%	0	0		是	2026年12月	-38.71%
37939	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线李影分031	200	68.40%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
37940	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树六队支12	200	59.70%	0	0		是	2026年6月	-24.91%
37941	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园15箱变2变压器	630	9.14%	509.4	509.4				-37.64%
37942	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-36.11%
37943	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡12变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-34.43%
37944	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站1变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
37945	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分2柱上变压器	315	92.70%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-42.49%
37946	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右2柱上变压器	315	80.32%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-40.91%
37947	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站201变压器	800	31.88%	465.0	465.0				-39.03%
37948	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右1右1	315	139.37%	0	0	2023年6月	是	2026年5月	-40.49%
37949	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线东陵干27+1	200	4.95%	170.1	170.1				-47.13%
37950	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚1变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-33.29%
37951	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站202变压器	630	25.71%	0	0		是	2028年12月	-43.14%
37952	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾3变电站1变压器	630	21.19%	0	0				-42.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37953	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团1变电站201间隔配电变压器	500	25.92%	0	0		是	2028年12月	-33.38%
37954	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾7号变电站201配电变压器	630	40.95%	0	0				-41.75%
37955	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作干39	200	51.90%	0	0				8.03%
37956	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站1配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
37957	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园1变电站2站内变压器	630	18.10%	294.4	294.4				-42.72%
37958	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	干休所小区箱变1变压器	630	26.98%	397.0	397.0				-42.95%
37959	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光2箱变(单)	315	40.00%	0	0				-48.02%
37960	大东	毛君变	毛君变946毛光线	上东花墅二期2箱变2变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-36.50%
37961	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线79左16+1左2右8	100	29.60%	0	0		是	2027年	-28.00%
37962	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	YHG 辽艺干27左11国府肥牛箱变配电变压器	315	59.52%	96.0	96.0				-40.16%
37963	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	长岗村综合一台	400	69.75%	0	0		是	2026年6月	-11.17%
37964	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线信家分51	400	37.95%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
37965	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站202间隔配电变压器	800	22.88%	0	0				-40.66%
37966	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十六号变电站201配电变压器	630	34.60%	0	0				-42.73%
37967	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强四队	100	48.80%	0	0		是	2025年8月	-26.27%
37968	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分39右1变台	400	45.75%	0	0		是	2025年12月	-19.97%
37969	东陵	杨官变	富康线	华润长安里1变电站2变压器	800	34.20%	0	0		是	2026年12月	-10.48%
37970	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工干油漆分6左5柱上变压器	315	9.21%	254.5	254.5				-87.28%
37971	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线113	100	40.00%	0	0		是	2025年11月	-42.06%
37972	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭支17	200	62.40%	0	0		是	2026年12月	-35.28%
37973	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	碧桂园御时光2变电站2变压器	630	7.30%	0	0		是	2028年12月	50.82%
37974	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分133右4变台	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-25.56%
37975	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奏桃园20变电站变压器	630	11.81%	492.6	492.6				-39.18%
37976	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支20	200	29.40%	0	0		是	2025年9月	-28.89%
37977	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东甸子台	200	51.60%	0	0				-36.85%
37978	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家8台	200	40.80%	0	0		是	2025年	-39.32%
37979	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西下支002	200	28.50%	123.0	123.0				-32.96%
37980	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务-沈阳市沈北新区中旭养殖场	200	6.60%	0	0		是	2026年12月	-13.06%
37981	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	紫荆花4箱式变电站2配电变压器	800	31.50%	0	0				-43.50%
37982	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡2箱式变电站2配电变压器	500	57.20%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
37983	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期2变电站2变压器	630	30.79%	373.0	373.0				24.39%
37984	于洪	东民变	东李线	和泰小区七区一期1变电站2变压器	630	60.57%	0	0				-40.41%
37985	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线68+1左3变台	400	52.60%	0	0				-31.66%
37986	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊王志伟畜牧公变台区	200	13.80%	152.4	152.4				100.00%
37987	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期7箱式变电站1配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
37988	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支59+1左2	200	90.00%	0	0	2025年8月			0.00%
37989	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期5号变电站1号变压器	630	26.41%	400.6	400.6				-42.40%
37990	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支3变压器	100	34.20%	55.8	55.8				-28.91%
37991	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站2变压器	630	28.19%	0	0				-39.46%
37992	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务2变电站1变压器	800	44.00%	123.0	123.0				-27.84%
37993	辽中	金山变	金山变45542金庄线	靛庄村3机井	100	16.80%	73.2	73.2				-55.48%
37994	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城一号箱式变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年	0.00%
37995	于洪	光辉变	光北线	小微解放佟李家村台	400	14.70%	301.2	301.2				-60.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37996	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线101右7变台	400	45.60%	0	0				-31.01%
37997	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期2变电站2配电变压器	800	3.90%	0	0		是	2025年12月	93.41%
37998	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑御品2号变电站202间隔配电变压器	630	59.68%	10.0	10.0				11.07%
37999	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地7号台区	400	53.10%	0	0		是	2025年11月	-65.55%
38000	于洪	大潘变	大潘线	雅美小区2	200	84.60%	0	0	2025年8月			-41.87%
38001	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左17右2变台	200	51.30%	77.4	77.4				0.00%
38002	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站1变压器	400	30.40%	0	0				-39.64%
38003	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站1变压器	630	9.65%	214.8	214.8				-42.05%
38004	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山8号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	28.20%	0	0				9.24%
38005	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干东营分68变台	50	42.60%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
38006	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧怒乙线欧怒干20右2柱上变压器	315	43.43%	0	0		是	2025年12月	-37.36%
38007	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城1变电站1变压器	500	46.40%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
38008	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局4主变	200	19.80%	140.4	140.4				-43.31%
38009	沈北	农高变	农柳线	YHG_沈阳恒高房地产开发有限公司3箱变2变101配电 变压器	630	7.62%	0	0				-79.31%
38010	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	凌云佳园1变电站2变压器	400	36.60%	0	0				-40.68%
38011	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干153变台	250	52.48%	0	0		是	2025年12月	-46.89%
38012	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线94变台	200	70.20%	39.6	39.6		是	2025年12月	-44.11%
38013	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线51左3变台	200	77.30%	25.4	25.4				-33.77%
38014	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分马场支2变台	100	107.70%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-44.38%
38015	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	拉马桥南台	200	51.90%	76.2	76.2				-27.82%
38016	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
38017	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站2变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
38018	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变202配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-38.23%
38019	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	广莲乙线广连干隆迪分9左4左1+1柱上变压器	400	5.60%	0	0		是	2025年12月	-20.63%
38020	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分18+1变压器	400	9.30%	322.8	322.8		是	2025年12月	-55.09%
38021	东陵	中马变	疗养甲线	世贸二期3箱变1变压器	630	16.00%	228.8	228.8				-28.70%
38022	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜2号变电站1号变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-38.92%
38023	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期1变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-36.34%
38024	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分16左3变台	100	89.80%	0	0	2025年4月			-36.76%
38025	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	御水澜湾（二）2局维变电站配电变压器202	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	20.92%
38026	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰10照明新	200	111.90%	0	0	2025年6月			0.00%
38027	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-20.92%
38028	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左15左5变台	400	6.25%	335.0	335.0				45.72%
38029	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干吴八分13左1	200	16.20%	147.6	147.6				-42.83%
38030	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺干75右1左1柱上变压器	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-16.51%
38031	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干32右1左1变台	400	21.30%	274.8	274.8				-1.32%
38032	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城1箱变2变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-43.60%
38033	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干5照明分02柱上变压器	200	67.80%	44.4	44.4				-12.92%
38034	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	河畔新城C区2号箱式变电站2号变压器	630	25.71%	405.0	405.0				-39.26%
38035	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景2小区变电站201配电变压器	630	4.76%	0	0				0.00%
38036	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站202	800	34.80%	53.7	53.7				-39.10%
38037	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分53左15	80	25.13%	0	0		是	2027年	-47.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38038	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站202配电变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-15.77%
38039	和平	三好变	三好变174河堤甲线	河堤甲线10左2右1	400	55.00%	140.0	140.0				-41.88%
38040	于洪	得胜变	得胜线95442	小微三隆熙湖枫景小区	200	8.40%	163.2	163.2				-13.89%
38041	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小单台分支线018	50	139.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-33.40%
38042	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村6号变电站202间隔配电变压器	630	44.13%	0	0				-36.74%
38043	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村7号变电站202间隔配电变压器	630	46.35%	0	0				-40.63%
38044	和平	方型变	方型变442方青甲线	YHG-规划局201配电变压器	315	40.00%	0	0		是	2025年10月	-50.51%
38045	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线三小分05	250	99.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-39.73%
38046	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干52+1右5	200	5.10%	0	0				0.00%
38047	东陵	杨官变	杨孤甲线	杨官变杨孤线杨孤干42柱上变压器	50	49.80%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
38048	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦二期2变电站2配电变压器	800	3.60%	0	0				100.00%
38049	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干39左1+1柱上变压器	400	49.50%	0	0				6.27%
38050	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线七队支07	200	75.00%	0	0		是	2026年12月	-24.73%
38051	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	闸北分7左1柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38052	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	76.80%	105.6	105.6				-29.47%
38053	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线26+1右1之1柱上变压器	400	23.60%	0	0		是	2025年12月	23.44%
38054	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线王乡屯分02	50	78.00%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
38055	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分渔场支23右分支0加1台区变压器	100	33.60%	0	0				-52.27%
38056	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河9小区201配电变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-4.97%
38057	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期7号变电站1号配电变压器	630	24.89%	0	0		是	2025年12月	100.00%
38058	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站2变压器	800	54.00%	288.0	288.0				-43.00%
38059	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线109左10变台	400	22.50%	0	0				100.00%
38060	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关七组二号台支001	200	45.23%	89.6	89.6				-39.05%
38061	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线梁家四组分支线021	400	31.65%	0	0		是	2025年12月	-24.09%
38062	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐坨子分（齐驼子分008下线）前齐台支001	200	39.15%	101.7	101.7				-29.17%
38063	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线古寺啦支11	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-25.73%
38064	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1201配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-18.63%
38065	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分51八家子23柱上变压器	200	50.70%	78.6	78.6				-16.12%
38066	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右1左2变台	200	55.20%	69.6	69.6				13.12%
38067	东陵	麦子屯	麦古甲线	水古线水古干养竹分29左1柱上变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-34.73%
38068	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房味味汽配公变台区	200	74.00%	0	0				100.00%
38069	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区2箱变2变压器	630	18.57%	0	0				-33.40%
38070	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站1变压器	500	24.00%	330.0	330.0				-43.41%
38071	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线77左7	200	71.10%	0	0				10.62%
38072	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家支线024	30	23.00%	0	0		是	2026年12月	-89.25%
38073	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区12主变	500	18.40%	358.0	358.0				-38.90%
38074	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38075	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫6号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	36.60%	0	0				-17.09%
38076	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都1变电站201柜	630	9.84%	505.0	505.0		是	2028年12月	-44.23%
38077	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里2号变电站202配电变压器	500	49.92%	0	0				-43.37%
38078	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	白山甲线白山干51左6+1柱上变压器	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-32.70%
38079	铁西	重工变	重工变10844重新线	万科翡翠新都会二期小区2配电室202间隔配电变压器	630	15.87%	318.7	318.7				4.10%
38080	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡葡萄园（果子园）	50	34.60%	27.7	27.7		是	2025年11月	-41.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38081	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里四期1局维变202配电变压器	800	44.70%	0	0		是	2026年12月	-18.88%
38082	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式服务—正达航空装备（沈阳）有限公司	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	15.38%
38083	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城2箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是		9.84%
38084	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线35右6右1变台	400	58.50%	0	0				0.00%
38085	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b3201配电变压器	500	21.60%	342.0	342.0				-42.18%
38086	于洪	光辉变	光东线	小微光辉肉禽台区	400	32.10%	231.6	231.6				-54.37%
38087	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线232右10左5变台	400	27.00%	252.0	252.0				100.00%
38088	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园1考核表1号变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-36.87%
38089	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产干6右6	400	11.75%	0	0				-44.31%
38090	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线玉站分25右2变台	400	20.40%	0	0				100.00%
38091	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支8左6柱上变压器	250	52.56%	0	0		是	2025年12月	4.13%
38092	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-49.82%
38093	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分南台支10	400	27.90%	0	0		是	2027年	-31.33%
38094	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站2变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
38095	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干31+1左1	200	35.70%	0	0				100.00%
38096	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干54	315	49.21%	0	0		是		-45.82%
38097	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区6变电站1变压器	800	0.00%	593.4	593.4				0.00%
38098	沈北	天乾变	天金线	中金和悦3局维变电站201配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	13.17%
38099	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
38100	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区1变电站2变压器	800	25.88%	513.0	513.0				-37.10%
38101	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村分06(草根泡村台)	200	59.20%	0	0		是	2025年11月	-30.89%
38102	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期洋房3箱变202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
38103	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左13右12	200	31.80%	116.4	116.4				0.42%
38104	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城4号变电站1号变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-28.20%
38105	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站2变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-41.73%
38106	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0				-45.79%
38107	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分19	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	-36.04%
38108	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	城北西环火锅烧烤餐饮公变台区	400	66.90%	0	0				100.00%
38109	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建6配电站2公变	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
38110	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（馨馨园）土建变2变压器	800	18.00%	0	0		是	2028年12月	-43.89%
38111	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变2	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-47.25%
38112	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式服务—辽宁恒润通信工程有限公司（金融大学东）	100	9.00%	0	0		是	2026年12月	8.24%
38113	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	怡华馨园箱变201	400	0.00%	360.0	360.0		是	2028年12月	0.00%
38114	于洪	平罗变	平悟线	小微平罗2村北台区	400	7.65%	0	0				-25.14%
38115	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站2号变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-37.70%
38116	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站1号变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
38117	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站1号变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	-42.08%
38118	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城1变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
38119	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	锅炉房箱式变电站配电变压器	315	6.10%	0	0		是	2025年12月	-57.56%
38120	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线148+1右21左8变台	400	26.70%	0	0				0.00%
38121	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线五家子一组2台支07	50	23.70%	0	0		是	2026年12月	-119.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38122	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期2号箱式变电站1号配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-47.04%
38123	东陵	水家变	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站1号配电变压器	630	72.76%	0	0		是	2026年12月	-121.50%
38124	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分2箱式变电站2配电变压器	400	3.20%	0	0		是	2025年12月	5.70%
38125	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	哈户中1台	200	57.00%	66.0	66.0				-11.50%
38126	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站1变压器	800	8.10%	0	0		是	2025年12月	29.47%
38127	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干34左1	250	99.20%	0	0	2022年12月			-79.31%
38128	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站2变压器	800	22.88%	537.0	537.0				-40.37%
38129	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗佑户坨村杜洪涛养鱼公变台区	200	33.00%	114.0	114.0				0.00%
38130	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园1号变电站2号变压器	630	16.76%	0	0				-43.35%
38131	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾3变电站1变压器	400	28.50%	246.0	246.0				-37.81%
38132	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支27+1右2柱上变压器	50	22.40%	0	0		是	2025年12月	-40.00%
38133	于洪	小于变	10kV于山线56286	宁官17号台区	160	11.25%	126.0	126.0				-64.27%
38134	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司3配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-39.01%
38135	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵干108左15柱上变压器	400	8.40%	326.4	326.4				78.13%
38136	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分11	400	58.40%	0	0				-44.42%
38137	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新甲线赵窝分大车鱼池支19+1变台	400	27.60%	249.6	249.6				100.00%
38138	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线65	500	25.20%	0	0				-35.19%
38139	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分鱼塘支16左2变台	200	29.40%	121.2	121.2		是	2025年12月	-69.48%
38140	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变2变压器	630	16.19%	465.0	465.0				-37.90%
38141	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥五期3变电站2变压器	500	33.12%	0	0		是	2025年12月	-40.01%
38142	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅1201间隔配电变压器	800	27.38%	452.5	452.5				-50.06%
38143	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二卜高登村元泰饲料公变台区	200	55.60%	68.8	68.8				0.00%
38144	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分化肥库支林会养殖户几2	400	6.00%	0	0		是	2028年	100.00%
38145	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右8变台	100	33.60%	23.8	23.8				-54.44%
38146	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-1间隔配电变压器	400	17.63%	0	0		是	2025年12月	-42.43%
38147	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	香格经典2号变电站201间隔(施北线)配电变压器	800	8.40%	0	0				-13.00%
38148	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干畅阳分赵家支26左19左4	200	25.20%	0	0				0.00%
38149	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期1-2配电变压器	630	26.03%	0	0				-45.93%
38150	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫2变电站201间隔配电变压器	500	21.20%	344.0	344.0				-44.92%
38151	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干17左1+1公变	315	93.71%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-40.53%
38152	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村6变电站202柜	630	22.86%	423.0	423.0				-39.29%
38153	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村13号变电站1号配电变压器	500	29.44%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
38154	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶棠屯分3右13变压器	100	36.00%	54.0	54.0				-80.64%
38155	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地馨城5201间隔配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-36.20%
38156	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城子综合一台(微)	200	49.20%	81.6	81.6				-26.74%
38157	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥北台支07	200	51.50%	77.0	77.0				-41.29%
38158	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-38.65%
38159	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线32左5	400	45.75%	0	0				-40.98%
38160	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站2号变压器	800	23.63%	0	0		是	2027年	-51.70%
38161	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑1站房2配电变压器	800	14.70%	0	0				-21.07%
38162	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	华翰苑1变电站1变压器	500	72.48%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
38163	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	沈大分7右3左7变压器	50	21.60%	0	0		是	2028年12月	-39.96%
38164	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分38左2	200	51.60%	0	0				-29.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38165	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号三期小区2变202配电变压器	800	7.20%	0	0				15.84%
38166	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院1配变站2变压器	400	35.70%	0	0		是	2026年6月	-44.27%
38167	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站2号变压器	630	25.40%	0	0				-51.47%
38168	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站202间隔配电变压器	800	47.25%	0	0				-23.78%
38169	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站201间隔配电变压器	800	63.00%	0	0				-25.08%
38170	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线文城分116左电井支05	400	40.65%	0	0				-40.02%
38171	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变1变压器	630	25.40%	407.0	407.0				-40.88%
38172	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中吉阳光小区2变电站1变压器	800	33.75%	450.0	450.0				-41.87%
38173	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期1箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
38174	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干劳动分10+1变压器	315	0.00%	283.5	283.5				-55.18%
38175	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都10变电站201	630	15.24%	433.0	433.0				-39.20%
38176	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
38177	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期2箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-33.26%
38178	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方地下变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-40.66%
38179	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区2号	400	2.40%	350.4	350.4		是	2025年10月	0.00%
38180	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉一支005	50	110.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-35.16%
38181	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	岐山书苑2变电站1配电变压器	400	7.60%	0	0		是	2025年12月	86.21%
38182	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站202	500	42.00%	0	0		是	2028年12月	-44.07%
38183	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀4箱变1变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-41.03%
38184	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区4变电站201配电变压器	800	24.60%	0	0				16.09%
38185	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子设施小区支006	100	26.10%	0	0		是	2026年5月	-44.52%
38186	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分001	100	92.50%	0	0	2023年1月	是	2027年	-42.07%
38187	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线34柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	41.26%
38188	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干22	315	56.83%	104.5	104.5				-33.29%
38189	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支5变压器	160	105.00%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	13.19%
38190	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分76左1变压器	250	49.44%	0	0		是	2025年12月	-56.34%
38191	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分2柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-169.10%
38192	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分53	200	9.15%	0	0		是	2025年12月	-192.61%
38193	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支9变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-30.83%
38194	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干110	100	42.40%	0	0				-42.92%
38195	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干七家子分7变台	100	44.40%	0	0				-77.47%
38196	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干30	400	72.45%	0	0				-29.14%
38197	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分33	315	73.33%	31.2	31.2		是	2028年12月	-45.80%
38198	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干18左1柱上变压器	400	43.20%	0	0		是	2028年12月	-39.97%
38199	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分9柱上变压器	400	57.25%	0	0		是	2025年12月	-48.67%
38200	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干4柱上变压器	200	7.20%	0	0		是	2025年12月	-46.69%
38201	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干14左2	315	49.84%	126.5	126.5				-43.62%
38202	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线31	315	87.94%	6.5	6.5	2025年2月			-38.60%
38203	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干23加1变压器	250	46.72%	108.2	108.2				-44.49%
38204	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右7柱上变压器	400	52.20%	0	0				-93.31%
38205	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	庭东乙线亦农干新城分17加1变压器	100	33.60%	0	0		是	2025年12月	-47.23%
38206	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右3变压器	400	97.00%	0	0	2023年9月	是	2025年10月	-48.60%
38207	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6右3	315	31.75%	53.7	53.7				-40.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38208	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左3之2	100	29.10%	0	0				-42.90%
38209	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分宏达支右10左4变台	315	28.63%	0	0		是	2025年12月	-54.77%
38210	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵乙线东陵干农机所分4+1右2	200	3.50%	173.0	173.0				-43.85%
38211	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方家变666方南甲线方南干31左8左5公变	400	18.25%	287.0	287.0				-42.80%
38212	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5左1柱上变压器	315	43.81%	145.5	145.5				-36.93%
38213	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干86右5公变	315	5.71%	0	0		是	2026年12月	-5.90%
38214	沈河	站前变	站前变222站北线	站前变222站北线立新干立新一分2公变	315	9.21%	254.5	254.5				-64.12%
38215	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线76左1	200	42.40%	95.2	95.2				-40.11%
38216	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左6右1之1柱上变压器	315	7.30%	0	0		是	2025年12月	-55.42%
38217	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干9左6柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-16.39%
38218	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干15柱上变压器	315	24.44%	0	0		是	2025年12月	-49.25%
38219	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支41柱上变压器	200	10.00%	160.0	160.0				-53.69%
38220	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分22变台	200	61.95%	0	0		是	2025年12月	-32.30%
38221	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右3公变	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-43.34%
38222	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线57右1变台	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
38223	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线89	100	85.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-36.04%
38224	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分58+1	100	58.00%	32.0	32.0				-43.32%
38225	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干23左16右12柱上变压器	315	121.59%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-45.36%
38226	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广华乙线广华干23左4柱上变压器	400	74.25%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
38227	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分12+1柱上变压器	315	73.65%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
38228	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分20柱上变压器	200	34.20%	0	0		是	2025年12月	-11.45%
38229	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线市政分5	200	27.60%	124.8	124.8				-36.41%
38230	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分18	315	82.22%	24.5	24.5	2024年7月			-37.22%
38231	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干53柱上变压器	315	1.52%	0	0		是	2025年12月	-162.55%
38232	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分2	315	59.05%	0	0				-43.09%
38233	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线4左5	315	52.38%	118.5	118.5				-45.61%
38234	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	红粉分11	315	41.90%	151.5	151.5				-37.12%
38235	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右3变压器	315	43.17%	0	0				-39.74%
38236	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右3柱上变压器	315	63.17%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
38237	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分37右5	100	25.50%	64.5	64.5				-48.47%
38238	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分03	500	55.44%	0	0		是	2026年	-38.56%
38239	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分7右1柱上变压器	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	-52.35%
38240	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线44	315	70.16%	0	0				-41.74%
38241	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干48加1	250	35.52%	136.2	136.2				-39.32%
38242	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干18柱上变压器	315	24.44%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
38243	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线68变台	315	59.05%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
38244	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线70变台	200	95.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.62%
38245	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分15变压器	400	80.25%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-48.15%
38246	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分7	315	48.76%	0	0				-55.18%
38247	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站201	500	32.64%	286.8	286.8				-43.57%
38248	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
38249	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	魅力之城一期1箱变2号变	315	54.86%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
38250	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	万科魅力之城一期2箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38251	和平	三好变	三好变166文体甲线	华都大厦一次变1主变	630	22.22%	427.0	427.0				-45.52%
38252	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	旭雅变电站(圆梦园)变电站202	630	29.84%	0	0		是	2028年12月	-43.06%
38253	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家二小区1变电站201	800	82.50%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-49.01%
38254	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园3箱变2变压器	630	11.17%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
38255	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变2号变	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
38256	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘2箱变1变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	-40.46%
38257	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变1号变	630	34.29%	351.0	351.0				-43.87%
38258	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好计算所一次2#主变	200	15.60%	0	0				-42.84%
38259	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹茗都3变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-44.10%
38260	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变2变压器	400	14.40%	0	0				-48.27%
38261	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区1变电站101	400	68.50%	0	0		是	2028年12月	-42.88%
38262	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站201	400	16.80%	0	0		是	2028年12月	-46.01%
38263	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站202	630	30.86%	372.6	372.6				-44.37%
38264	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变1站内变压器	500	28.16%	0	0				-43.03%
38265	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变2站内变压器	630	17.14%	1.7	1.7				-28.32%
38266	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站1变压器	630	26.98%	397.0	397.0				-39.81%
38267	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区2变电站1变压器	630	26.16%	0	0		是	2025年12月	12.99%
38268	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站2变压器	630	22.54%	308.3	308.3				-37.85%
38269	和平	展览变	展览变846二经甲线	铁路二经南主变	630	73.65%	103.0	103.0				-44.29%
38270	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站2变压器	630	12.06%	169.7	169.7				-45.86%
38271	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				-3.20%
38272	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期4箱式变电站1配电变压器	630	30.22%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
38273	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变2号变	500	88.00%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-39.85%
38274	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团3#2#主变	500	15.20%	374.0	374.0				-44.78%
38275	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园3箱1站内变压器	630	30.48%	1.7	1.7				-32.98%
38276	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站201柜	630	39.05%	321.0	321.0				-44.78%
38277	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金杯安居箱变2变压器	500	19.20%	354.0	354.0				-41.24%
38278	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临3变电站201变压器	800	32.70%	0	0				-42.27%
38279	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区2变电站201柜	800	114.00%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-36.91%
38280	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园2变电站202变压器	800	46.80%	345.6	345.6				-42.21%
38281	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区3变电站202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38282	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38283	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都2变电站201	630	34.29%	351.0	351.0				-43.97%
38284	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	天时嘉园1变电站202柜	630	0.00%	567.0	567.0		是	2028年12月	0.00%
38285	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	肉联1箱变	400	19.25%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
38286	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变2	500	31.60%	0	0		是	2025年12月	-45.72%
38287	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦22主变	630	11.75%	493.0	493.0				-29.04%
38288	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑2#	630	0.00%	0	0				0.00%
38289	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是		-43.08%
38290	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二5箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38291	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38292	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都2箱变2变压器	315	10.67%	249.9	249.9				-43.91%
38293	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变1变	630	21.59%	431.0	431.0				-39.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38294	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	顺城北箱变1变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-43.34%
38295	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变2变压器	800	21.00%	552.0	552.0				-34.36%
38296	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站202	400	41.10%	195.6	195.6				-42.81%
38297	沈河	大东变	大东变054城南乙线	般若寺箱变2变压器	400	62.40%	0	0				-39.74%
38298	沈河	大东变	大东变052城南甲线	圣天变电站2变压器	630	65.52%	0	0				-34.69%
38299	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期2箱变2变	630	29.33%	382.2	382.2				-48.58%
38300	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	板行箱变2变压器	630	46.73%	272.6	272.6				-37.98%
38301	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	红墙变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年6月	-83.47%
38302	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站1变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-46.94%
38303	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-4箱变2变压器	500	10.24%	0	0		是	2026年12月	-45.47%
38304	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈司太原北一次1主变	630	18.29%	451.8	451.8				-52.47%
38305	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期3号变电站1变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
38306	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期3箱变1变压器	630	15.71%	468.0	468.0				-43.63%
38307	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2201变压器	630	0.00%	519.6	519.6				0.00%
38308	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑2箱变2	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
38309	和平	方型变	方型变498望湖甲线	主变东大体院	400	32.00%	0	0				-42.45%
38310	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站202柜	630	61.97%	176.6	176.6				-38.96%
38311	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变1变压器	500	43.52%	232.4	232.4				-40.80%
38312	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品13变电站2变压器	630	20.06%	0	0		是		-45.43%
38313	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站1号变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
38314	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林1配变电站2变压器	630	21.84%	429.4	429.4				-44.59%
38315	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区2变电站202	630	34.29%	351.0	351.0				-45.16%
38316	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	十四路小区变电站201	630	61.59%	179.0	179.0				-45.84%
38317	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	沈辽路19箱变101	200	0.30%	179.4	179.4				-22.03%
38318	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	教师进修学校变电站201	100	44.10%	45.9	45.9				-53.34%
38319	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变1号变	500	52.40%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
38320	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村10变电站202变压器	630	34.60%	0	0		是	2028年12月	-42.94%
38321	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居3变电站202	630	16.51%	463.0	463.0				-45.67%
38322	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站202	630	29.21%	383.0	383.0				-35.30%
38323	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站2021变压器	630	40.76%	310.2	310.2				-46.97%
38324	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑1变电站1变压器	400	29.40%	242.4	242.4				-40.99%
38325	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	阳山馨园箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-37.45%
38326	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	潭江街1箱变1	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
38327	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变1	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
38328	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站202变压器	630	0.00%	93.5	93.5				0.00%
38329	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站201柜	500	24.32%	93.5	93.5				-41.35%
38330	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路13变电站201	500	30.40%	298.0	298.0				-47.65%
38331	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变2号变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
38332	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变2	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
38333	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站1变压器	500	26.00%	320.0	320.0				-42.40%
38334	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鑫园小区202	630	32.06%	31.2	31.2				-45.95%
38335	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	联通一次2主变	630	38.86%	0	0				-40.63%
38336	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变2变压器	250	11.20%	0	0				-50.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38337	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干84右7变台	200	34.50%	111.0	111.0				-42.62%
38338	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	保利达江湾城四期2变电站201间隔配电变压器	400	68.00%	10.0	10.0		是	2025年12月	-38.93%
38339	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变1变压器	630	16.83%	461.0	461.0				-41.29%
38340	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干33右5左5左1左1	200	60.30%	0	0				-177.90%
38341	辽中	代家房	代家房变1063千家房线	千家房4组新2	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
38342	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干77右3	200	5.10%	169.8	169.8				-35.46%
38343	法库	孟家变	孟东线	七家分刘窝卜支2七家刘家新村柱上变压器	100	71.10%	18.9	18.9				-34.98%
38344	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美2间隔201配电变压器	400	8.00%	328.0	328.0				-44.99%
38345	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区2变电站201配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	10.03%
38346	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E超高压局1201间隔配电变压器	630	8.38%	0	0		是	2025年10月	-40.78%
38347	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	5.70%
38348	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	一站式服务-沈阳刚仁布艺有限公司	100	89.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-57.04%
38349	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹4号变电站1变压器	800	26.25%	0	0				-38.65%
38350	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄢窝堡支33变台	200	29.10%	121.8	121.8				-29.88%
38351	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支39右1变台	80	119.96%	0	0	2023年1月			-29.25%
38352	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区4变电站202配电变压器	400	8.40%	0	0				87.48%
38353	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城四季嘉园1号变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	24.77%
38354	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓3201间隔配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
38355	和平	青年变	青年变368青二线	八经干46右2沈政自维201间隔配电变压器	315	12.19%	0	0				-44.35%
38356	于洪	东民变	东专线	小微东专线44台	400	61.80%	0	0				100.00%
38357	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分28右15右12	200	19.20%	141.6	141.6				0.00%
38358	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	N大民屯瀛盛综合楼镇内线镇内分50右1变台	100	82.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-32.50%
38359	东陵	中马变	军影线	世博之春6箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-42.70%
38360	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	孙家寨变208孙营线孙营干后桑林子分12柱上变压器	630	70.79%	0	0		是	2026年12月	-35.05%
38361	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干177	100	85.60%	0	0	2025年4月	是	2025年	-27.24%
38362	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分30变台	80	97.13%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-39.36%
38363	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	教育学院箱变201间隔配电变压器	200	19.60%	0	0		是	2026年12月	-48.52%
38364	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊2变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38365	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干明星分14左14右5柱上变压器	400	12.60%	0	0		是	2025年12月	11.39%
38366	和平	和平变	和平变148和铁甲线	和铁干7左2金都饭店201间隔配电变压器	315	118.10%	0	0	2023年8月			-31.22%
38367	沈北	董楼子	望滨线	YHG_百贯村D台	100	61.50%	28.5	28.5				-27.95%
38368	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特5变电站2变压器	800	12.00%	0	0		是	2025年12月	-56.07%
38369	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线19变台	200	24.45%	131.1	131.1				-53.14%
38370	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线甲河分7变台	200	12.45%	0	0				-57.12%
38371	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶2变电站2号变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	84.72%
38372	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园6变电站2站内变压器	400	21.30%	0	0				-41.85%
38373	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分石洞支16	100	25.80%	0	0		是	2025年12月	-32.39%
38374	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干42右2右2	200	41.70%	96.6	96.6				18.23%
38375	新民	东郊变	东郊变30276东网线	东网线二龙眼分19左13变台	400	102.30%	0	0	2025年6月			0.00%
38376	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				-42.12%
38377	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线佛山下分18	200	64.30%	51.4	51.4				-38.90%
38378	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷干120左1变台	200	18.00%	144.0	144.0				97.96%
38379	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干130左1变台	200	33.00%	114.0	114.0		是	2025年12月	51.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38380	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支6变台	200	94.20%	0	0	2024年6月			-23.31%
38381	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际3箱变1配电变压器	400	6.50%	334.0	334.0				100.00%
38382	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山东洼子电井	200	45.60%	88.8	88.8				-43.10%
38383	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支010	50	54.80%	0	0		是	2026年5月	-50.78%
38384	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	融乾花园箱变1变压器	500	49.20%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
38385	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村北台	315	45.21%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
38386	康平	中心变	中心变2604镇一线	计量箱变1变压器	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-43.43%
38387	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	远洋公馆1变电站1变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-39.76%
38388	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分8左2	250	12.40%	0	0				-66.92%
38389	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变201	400	66.80%	0	0		是	2028年12月	-37.70%
38390	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	玖熙墅2变电站2间隔102配电变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-19.91%
38391	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38392	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡5变电站2变压器	400	14.40%	302.4	302.4				-33.40%
38393	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜北小区土建变201	400	113.50%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-42.15%
38394	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期4箱式变电站1配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
38395	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩21箱变1变压器	250	63.20%	0	0				-41.91%
38396	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	市内乙线47+1右2	400	43.80%	0	0				75.52%
38397	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多5号变电站2号变压器	630	66.29%	0	0				-40.78%
38398	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西于39+1变压器	50	13.20%	0	0		是	2028年12月	8.97%
38399	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分49右3左2	400	0.00%	0	0				0.00%
38400	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期1变电站2号	800	93.38%	0	0	2024年9月	是		-30.90%
38401	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站2配电变压器	630	59.05%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38402	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品7变电站201变压器	630	29.71%	0	0				-42.09%
38403	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺二期1箱式变电站1配电变压器	800	56.10%	0	0		是	2025年12月	49.97%
38404	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干14左15变台	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
38405	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区10变电站1变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
38406	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站2配电变压器	400	43.88%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
38407	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线215左2变台	200	3.30%	0	0		是	2025年12月	-58.31%
38408	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城11号变电站201配电变压器	630	19.37%	445.0	445.0				-37.89%
38409	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支11右3变台	400	10.20%	0	0				-34.13%
38410	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线裴家分14变台	200	76.50%	27.0	27.0				-36.15%
38411	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线开发区分支线002	250	16.68%	0	0		是	2025年12月	-37.53%
38412	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1美容院201间隔配电变压器	315	42.54%	149.5	149.5				-46.04%
38413	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安中台	200	0.00%	0	0				-881.40%
38414	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民1号配电变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-37.83%
38415	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜家堡分05	200	34.00%	0	0		是	2025年12月	-25.52%
38416	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区7变电站1变压器	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
38417	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干8+1	200	65.70%	0	0				-35.91%
38418	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区3变电站2变压器	800	40.13%	399.0	399.0		是	2025年12月	-40.61%
38419	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站1变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-39.70%
38420	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程B区41变配电 变压器	400	21.00%	276.0	276.0				-42.93%
38421	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚都2.2期3小区变电站201配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38422	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光5号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	32.70%	0	0				17.10%
38423	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	华瑞家园1箱变1变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-37.94%
38424	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分48右1+1右1柱上变压器	200	48.90%	0	0		是	2026年12月	88.98%
38425	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	沈阳市沈北新区乐迪咖啡店	400	47.20%	0	0		是	2026年12月	-18.61%
38426	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-1变电站201配电变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-11.83%
38427	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡分17右8变台	200	60.60%	23.8	23.8				-37.02%
38428	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰3箱变(单)	630	29.71%	157.6	157.6				-39.32%
38429	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变1变压器	400	31.13%	0	0				-44.98%
38430	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线养鸡场支03	20	31.20%	0	0				12.08%
38431	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家分53变台	200	33.00%	23.8	23.8				-35.58%
38432	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分10+1左2	200	76.50%	0	0				0.00%
38433	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站202配电变压器	800	75.38%	0	0				-41.36%
38434	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-43.98%
38435	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站1站内变压器	500	21.12%	0	0				-39.95%
38436	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯姚家分51左5变台	50	88.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-404.74%
38437	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园1变电站1配电变压器	800	11.10%	0	0				47.45%
38438	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干北乱分28	50	131.40%	0	0	2022年12月	是	2026年	-33.32%
38439	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风干28	400	56.10%	135.6	135.6				100.00%
38440	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线229+1变台	315	49.90%	0	0		是	2025年12月	-37.26%
38441	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分37右2右1变台	400	51.90%	0	0				-38.88%
38442	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区3变电站2变压器	800	41.40%	0	0		是	2025年12月	-17.09%
38443	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨史家村佳佳木门公变台区	200	16.50%	0	0				100.00%
38444	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西山果园支05	100	20.00%	70.0	70.0				-35.16%
38445	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分20左2+1	200	89.70%	0	0	2025年2月			-19.52%
38446	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街奇雨畜禽公变台区	200	27.30%	0	0		是	2025年11月	0.00%
38447	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡2号变电站2变压器	630	16.83%	0	0				-39.75%
38448	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大纲线	杨城分54左24	100	0.00%	0	0				29.41%
38449	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大纲线	杨城分54左16左2	100	21.60%	0	0				-1.56%
38450	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干124左1柱上变压器	50	14.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
38451	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站201间隔配电变压器	1000	0.00%	173.2	173.2				0.00%
38452	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗1箱式变电站2配电变压器	630	60.57%	0	0				-40.62%
38453	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站2号变压器	630	9.21%	218.6	218.6				-33.44%
38454	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线村西支03(南三家子B台)	100	125.40%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-33.86%
38455	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线靠山大棚支07	50	3.60%	0	0				-31042.86%
38456	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线孙北支02	400	27.50%	250.0	250.0				-25.24%
38457	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站1配电变压器	630	25.52%	0	0				-37.96%
38458	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分25	200	21.30%	137.4	137.4				-15.88%
38459	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期1箱式变电站2配电变压器	315	33.14%	0	0		是	2025年12月	-38.91%
38460	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期1变电站2配电变压器	630	42.86%	297.0	297.0				-48.79%
38461	康平	张强变	张强变76266张强线	张强干119柱上变压器	50	14.40%	0	0		是	2026年6月	-37.10%
38462	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期5201间隔配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				-112.13%
38463	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干111左2	200	9.60%	0	0				100.00%
38464	辽中	金山变	金山变45564金长线	高登村综合一台(微)	200	48.00%	84.0	84.0				-37.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38465	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期11主变	800	67.13%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
38466	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线赵金卓	160	74.25%	25.2	25.2				-36.12%
38467	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘三角地	160	63.50%	0	0				-40.58%
38468	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒含乙线20左16右1柱上变压器	400	36.00%	216.0	216.0				-15.21%
38469	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干68左8新	400	53.75%	0	0		是		5.99%
38470	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期2变电站2号配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-38.69%
38471	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干30加1	400	14.50%	302.0	302.0				4.92%
38472	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街西北照明	400	45.10%	179.6	179.6				-22.78%
38473	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园4号变电站1号变压器	630	11.43%	0	0		是		-21.92%
38474	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村1变电站1号变压器	400	36.75%	0	0		是	2025年	-41.78%
38475	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期3变电站202配电变压器	400	35.70%	0	0		是	2026年12月	4.65%
38476	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线王乡新台分02	50	83.20%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-25.00%
38477	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	辽宁辽泰房地产开发有限公司2箱变1号配电变压器	630	35.81%	341.4	341.4		是	2026年12月	-37.25%
38478	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左12变台	400	18.60%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
38479	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微沙河村南1台	200	41.70%	96.6	96.6				-48.99%
38480	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站201配电变压器	800	43.80%	0	0				-43.92%
38481	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10+1	400	28.80%	0	0		是	2027年12月	25.93%
38482	于洪	家俱变	俪锦线	澳源1站房1变压器	630	40.63%	0	0				-43.49%
38483	浑南	于山变	于山变760于尚线	金石小镇南区1号变电站1号配电变压器	800	60.60%	0	0		是	2025年12月	-25.50%
38484	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期3小区变电站202配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	97.63%
38485	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站2变压器	630	53.02%	233.0	233.0				-40.88%
38486	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区4变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2028年12月	-38.72%
38487	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	西余村西台照明新	400	46.50%	174.0	174.0				0.00%
38488	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾1号变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-35.86%
38489	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西1水井支5	100	24.60%	65.4	65.4				-58.82%
38490	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47右3	315	114.67%	0	0	2022年12月			-38.56%
38491	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯支机井支1	50	7.60%	0	0		是	2026年6月	100.00%
38492	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期三2小区变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	17.45%
38493	东陵	中马变	疗养甲线	保利十二橡树3箱变1号配电变压器	630	29.52%	228.8	228.8				-42.39%
38494	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典8变电站2变压器	630	35.81%	0	0				-42.41%
38495	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+1	315	65.40%	0	0		是	2027年12月	-9.78%
38496	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	旭亦畜禽公变台	200	66.90%	0	0				100.00%
38497	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区3变电站1变压器	630	38.10%	327.0	327.0				-31.59%
38498	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支四组支003	200	137.10%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-35.04%
38499	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际6号变电站202配电变压器	630	19.30%	0	0				-33.77%
38500	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际7号变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0				-41.94%
38501	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支庆辉家禽养殖场几1	200	43.80%	92.4	92.4				90.58%
38502	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
38503	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园1箱变变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
38504	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干玉站分25右2变台	200	13.50%	0	0				100.00%
38505	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园3变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
38506	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-54.25%
38507	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站2变压器	630	26.67%	399.0	399.0				-43.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38508	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站2变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
38509	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38510	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变1变压器	800	53.63%	0	0		是		-43.31%
38511	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷2变电站201配电变压器	500	33.60%	282.0	282.0		是	2026年12月	-26.04%
38512	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站2配电变压器	800	26.25%	510.0	510.0				-35.65%
38513	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区4变电站2配电变压器	500	43.52%	232.4	232.4				-37.31%
38514	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170骀庄线皮家卜西照明	400	13.75%	305.0	305.0				-30.48%
38515	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花二组	160	41.00%	0	0		是	2025年11月	-43.66%
38516	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变430小卜线田水分54	80	77.50%	10.0	10.0				-38.60%
38517	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站1变压器	630	41.27%	307.0	307.0				-33.23%
38518	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑2变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-36.58%
38519	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	金地领峯1变电站2配电变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
38520	铁西	历工变	历工变10472光明线	北国之春四期B区1变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
38521	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	万和顺景4箱变(单)	630	57.14%	207.0	207.0		是		-48.09%
38522	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园2号变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-38.05%
38523	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站2变压器	630	15.71%	0	0				-42.99%
38524	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南二综合公变台区	200	78.90%	0	0		是	2026年12月	9.71%
38525	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站1变压器	500	68.16%	0	0				-40.48%
38526	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地4变电站1变压器	800	33.60%	451.2	451.2				-38.86%
38527	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	东逸二期5变电站1变压器	800	16.20%	590.4	590.4				-44.07%
38528	于洪	范屯变	范北线	永安新村2站房1变压器	400	7.20%	331.2	331.2				-46.77%
38529	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线中学家属照明	100	92.00%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-32.89%
38530	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线农场一队照明	400	62.10%	111.6	111.6		是	2025年11月	-43.43%
38531	康平	张强变	张强变76244沙金线	各得北台5柱上变压器	100	48.00%	0	0		是	2026年12月	-32.65%
38532	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门肖北村子铭畜禽公变台区	400	24.90%	234.0	234.0				0.00%
38533	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
38534	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工家园小区配电站202配电变压器	500	17.92%	360.4	360.4				-53.86%
38535	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干移动分1加1右支3变压器(清洁能源)	400	15.60%	297.6	297.6				-32.67%
38536	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	10kV黄前干前三分前水支11变压器	100	9.90%	0	0		是	2026年12月	-33.22%
38537	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	国瑞C区变电站2变压器	800	21.75%	157.6	157.6				-42.58%
38538	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运2箱变2变压器	800	14.25%	0	0				-39.56%
38539	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站2变压器	800	21.38%	204.4	204.4				-41.14%
38540	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区6变电站变压器	630	23.81%	417.0	417.0				-42.41%
38541	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区连友生态养猪服务场	200	5.80%	168.4	168.4				0.00%
38542	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分21右16变台	200	31.50%	0	0				-34.63%
38543	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线84变台	100	68.00%	0	0		是	2025年12月	1.22%
38544	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变2变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-33.95%
38545	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	大莲花东台(2021微)	400	93.30%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-38.74%
38546	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	恒大天鹅湾2号变电站201间隔(前榆甲线)配电变压器	630	22.22%	0	0				100.00%
38547	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落线沈阳市飞马金属制品有限公司	400	48.20%	0	0		是	2026年12月	-31.22%
38548	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	东逸6变电站6变压器	1000	13.20%	768.0	768.0				-44.80%
38549	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场11变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	5.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38550	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右7	630	24.57%	412.2	412.2				11.02%
38551	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区1变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	28.51%
38552	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左4左1	400	1.50%	0	0				0.00%
38553	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干17右1之1	315	46.35%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
38554	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府2局维变电站201间隔配电变压器	630	13.71%	0	0		是	2028年	100.00%
38555	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府1局维变电站201间隔配电变压器	500	21.12%	0	0		是	2028年	100.00%
38556	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房长岗子树朋养殖箱式公变台区	400	91.50%	0	0	2025年6月			100.00%
38557	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干130右20	200	23.10%	0	0				-17.67%
38558	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分10加1右支04变压器	50	35.40%	27.3	27.3				-93.15%
38559	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站1变压器	630	36.83%	335.0	335.0				-39.97%
38560	沈北	天乾变	天乾变70658大洋甲线	沈阳市通泰应用技术研究所	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	-14.34%
38561	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	YHG_小含自维（鹏程分3箱变）配电变压器	315	77.46%	39.5	39.5				-41.23%
38562	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城1箱式变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-47.32%
38563	东陵	杨官变	杨石线	杨石线81柱上变压器	400	12.15%	0	0		是	2026年12月	-18.11%
38564	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城6箱式变电站1配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
38565	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	航辽变086三家线六间房村二组	200	71.90%	36.2	36.2				-39.16%
38566	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府2号变电站201间隔（苏满线）配电变压器	800	1.20%	710.4	710.4				100.00%
38567	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	御水澜湾（二）3局维变电站配电变压器202	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	24.89%
38568	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海西台分支线009	200	46.80%	86.4	86.4				-35.49%
38569	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线后窑分12	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
38570	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府1号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	800	39.60%	0	0				0.00%
38571	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉东台	400	24.50%	0	0		是	2025年12月	-22.25%
38572	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西1	315	30.73%	0	0		是	2026年6月	-32.41%
38573	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿园.水岸枫亭1小区变电站202变压器	800	21.75%	0	0		是	2028年12月	-42.56%
38574	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站2变	800	60.00%	0	0		是	2025年12月	-33.42%
38575	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站202配电变压器	800	49.75%	0	0				-40.11%
38576	开发	洞庭变	洞庭变55778长岛线	长岛小区1变电站2变压器	800	28.50%	492.0	492.0				-44.44%
38577	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区1变电站201变压器	315	91.43%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	-38.88%
38578	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支015	100	73.50%	0	0		是	2026年12月	-21.47%
38579	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线育林分支线017	50	70.40%	0	0		是	2026年6月	-38.57%
38580	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站2号变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	87.80%
38581	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右3左2	400	4.65%	341.4	341.4				-18.31%
38582	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-52.29%
38583	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰二期4箱变（单）	630	42.54%	157.6	157.6				-35.85%
38584	法库	新依变	依草线	10kV依草线166+1（四家子三队台）	315	31.24%	0	0		是	2025年11月	-20.67%
38585	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线后大屯支8	200	38.10%	0	0		是	2027年	-31.64%
38586	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山北台	400	25.25%	259.0	259.0				-44.21%
38587	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线金山卜支002	50	133.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.56%
38588	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	碧桂园御时光1变电站2变压器	630	46.35%	0	0		是	2028年12月	63.42%
38589	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器	500	45.20%	224.0	224.0				-39.47%
38590	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期9号箱式变电站1号变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-40.67%
38591	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分12柱上变压器	315	53.65%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
38592	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期5箱变1变压器	315	27.94%	0	0				-44.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38593	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	翡翠分19+1右1	200	3.30%	0	0				0.00%
38594	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	道义变260佰景线富城佰景嘉园	630	64.13%	0	0		是	2026年12月	-36.36%
38595	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干46	315	128.57%	0	0	2024年9月	是	2026年5月	-65.96%
38596	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期4局维变202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38597	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分26左8	100	38.40%	0	0		是	2025年	-6.39%
38598	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器配电变压器	630	27.05%	0	0				-42.90%
38599	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区3变电站1变压器	630	28.81%	385.5	385.5				-43.09%
38600	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区5变电站1变压器	500	84.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.66%
38601	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38602	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38603	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际5变电站202变压器	630	43.81%	0	0				-40.41%
38604	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园24号小区变电站201配电变压器	500	31.68%	0	0				-36.88%
38605	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线小甸子分9柱上变压器	400	2.60%	0	0		是	2026年12月	-58.28%
38606	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分5变压器	400	47.20%	0	0		是	2025年12月	-56.51%
38607	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支17变台	200	70.00%	40.0	40.0		是	2025年12月	-43.30%
38608	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干东营分33左2变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-27.82%
38609	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147左14右2变台	160	43.38%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
38610	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分2右9左3左1变台	400	33.75%	225.0	225.0				-36.72%
38611	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线马家分9+1右6变台	200	71.70%	36.6	36.6				-21.90%
38612	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分双程支70变台	200	78.30%	0	0				5.50%
38613	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站202变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
38614	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站2配电变压器	800	60.00%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
38615	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站201配电变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
38616	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	民主小区8号变电站2号变压器	500	83.04%	34.8	34.8	2025年8月			-38.59%
38617	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府1小区箱式变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	57.18%
38618	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城2变电站2变压器	630	30.22%	0	0				-43.22%
38619	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期2箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
38620	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期3箱式变电站1配电变压器	800	67.13%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
38621	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	光伸园2变电站1变压器	500	45.76%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
38622	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区2局维变202配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	-8.06%
38623	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期3小区变电站201配电变压器	630	13.02%	0	0				0.00%
38624	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变2变压器	630	34.29%	0	0		是		-42.63%
38625	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区2箱变2变压器	400	8.10%	0	0		是	2026年12月	22.16%
38626	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
38627	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚4箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
38628	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分4左21变台	400	33.00%	228.0	228.0				-0.52%
38629	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居3变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-41.34%
38630	于洪	小于变	10kV小山线56240	乐城国际3箱变2配电变压器	400	15.00%	300.0	300.0				100.00%
38631	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区3变电站1变压器	400	38.70%	205.2	205.2				7.79%
38632	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站202配电变压器	500	51.20%	0	0				-24.47%
38633	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支1左分支1变压器	50	67.80%	0	0		是	2026年12月	-39.71%
38634	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支10左T3变压器	100	72.90%	0	0		是	2026年12月	-46.17%
38635	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸1号配电室1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38636	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期6箱式变电站2配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
38637	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑7变电站1变压器	800	0.00%	10.0	10.0				0.00%
38638	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线37变台	400	44.10%	0	0		是	2025年12月	-31.40%
38639	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干兰家分小北支53右2变台	200	108.90%	0	0	2022年12月	是	2025年8月	-36.97%
38640	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左25	160	88.75%	2.0	2.0	2024年9月	是	2026年	-39.09%
38641	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线16左31	50	52.40%	18.8	18.8				-59.69%
38642	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左57右07	200	54.90%	70.2	70.2				-43.38%
38643	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三家子支36	50	95.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-250.13%
38644	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分63	100	70.80%	19.2	19.2				-35.49%
38645	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓1箱变1变压器	630	38.10%	97.5	97.5				-15.11%
38646	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	长白府1号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	33.30%	0	0				-11.54%
38647	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分31左13	200	3.90%	0	0				-26.26%
38648	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大汉分44变台	400	104.10%	0	0	2025年8月			-29.74%
38649	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干任家分7左15变台	200	46.15%	0	0				-29.05%
38650	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干305右1变台	200	23.70%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
38651	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛佳园2箱1变	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-36.71%
38652	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇西支2	100	21.00%	0	0		是	2025年11月	-30.48%
38653	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块1箱变202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	1.92%
38654	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块2箱变202配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	8.78%
38655	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线65营盘分19	100	38.40%	0	0				-10.76%
38656	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分风岐下支杨青几5	100	49.20%	40.8	40.8				12.14%
38657	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站2号变压器	630	22.22%	427.0	427.0				-41.38%
38658	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站1配电变压器	630	8.00%	0	0		是	2025年12月	-44.21%
38659	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨榆坨第三社区盘锦辽锦食品公司公变台	400	38.70%	0	0				0.00%
38660	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	瑞家景峰1箱变(单)	630	22.10%	157.6	157.6				-41.13%
38661	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	龙湖云颂2号变电站201间隔(鲍白线)配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年	19.06%
38662	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左12右1	400	16.80%	0	0				-51.17%
38663	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑下分13右1+1左1	400	5.40%	0	0		是	2027年	-10.08%
38664	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡靛庄村福刚电动汽车充电公变台区	200	64.50%	0	0				0.00%
38665	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	红旗台大棚小微1台	200	47.40%	85.2	85.2				100.00%
38666	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	沈阳市排水管理处南部泵站管理中心箱式变电站201间隔配电变压器	160	126.00%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	-39.58%
38667	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分40左2	200	11.70%	0	0		是	2026年	-43.06%
38668	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干86左分0加1右支2变压器	50	25.80%	32.1	32.1				-61.12%
38669	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐花园C2分建一小区1变电站202配电变压器	630	66.67%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
38670	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线49	400	6.75%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
38671	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	和景嘉园1变电站202配电变压器	630	31.11%	0	0				-36.35%
38672	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支7左4	315	47.94%	0	0				-62.02%
38673	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线瑞鑫谷物家庭农场分8	100	18.00%	72.0	72.0				-65.25%
38674	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干后姚堡分39变台	200	14.10%	151.8	151.8				0.00%
38675	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干55左分03柱上变压器	50	52.80%	18.6	18.6		是	2026年12月	-33.29%
38676	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司5箱2变压器配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38677	于洪	大兴变	兴红线	三供一业大兴北辰村西站(沈阳段)临时台	100	9.60%	0	0		是	2025年9月	-44.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38678	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚21主变	500	30.00%	0	0				-35.04%
38679	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期3变电站202间隔配电变压器	800	64.88%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
38680	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利水利站分01	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
38681	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支3加1右分支1变压器	100	29.40%	0	0				-60.98%
38682	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府2箱式变电站2配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	67.53%
38683	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干33	250	2.88%	0	0		是		-10.08%
38684	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干54+1	100	56.70%	0	0		是		-20.78%
38685	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景1箱变1变压器	630	46.67%	273.0	273.0				-46.11%
38686	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分渔场支36左分支3变压器	100	22.20%	0	0				-62.51%
38687	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支8变压器	50	13.20%	0	0				-56.33%
38688	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线倪家分57	200	33.00%	0	0		是	2026年12月	-30.79%
38689	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分七-九支1	200	44.25%	0	0		是	2026年12月	-37.94%
38690	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线纪家分支线东金支001	200	76.00%	0	0		是	2026年6月	-17.21%
38691	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干56右3左2	400	37.00%	212.0	212.0				0.00%
38692	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期4号变电站2号配电变压器	630	22.22%	427.0	427.0				6.89%
38693	大东	毛君变	10kV毛海线7952	陶瓷大都汇2箱变1变压器	630	30.79%	373.0	373.0		是		-32.49%
38694	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府1小区变电站101配电变压器	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	19.73%
38695	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分50+1(马荒地北台)	200	25.70%	0	0		是	2025年11月	-27.09%
38696	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支08	100	99.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-25.66%
38697	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府7号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	23.17%	421.0	421.0				20.52%
38698	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支02	30	23.33%	0	0		是	2026年5月	-98.68%
38699	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区2变电站1变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-41.73%
38700	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区3变电站1变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-43.61%
38701	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干53右1柱上变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-57.64%
38702	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线西王支线047	80	57.00%	26.4	26.4				-28.50%
38703	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南三线西分支支线001	100	27.00%	63.0	63.0				-296.18%
38704	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分37	400	18.30%	0	0				-33.02%
38705	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根2变压器2变压器	315	33.52%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
38706	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊2变电站1变压器	800	14.75%	0	0		是	2025年12月	-46.52%
38707	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊5变电站2变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-41.17%
38708	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站1配电变压器	400	45.20%	0	0				-34.96%
38709	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅4站房1配电变压器	630	28.57%	387.0	387.0				100.00%
38710	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子综合一台(微)	400	47.40%	170.4	170.4				8.18%
38711	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期3变电站2变压器	630	39.68%	317.0	317.0				-37.27%
38712	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际7变电站201配电变压器	630	21.33%	0	0				-40.21%
38713	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里四期1局维变201配电变压器	800	30.30%	0	0		是	2026年12月	-20.07%
38714	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站2配电变压器	800	42.75%	0	0		是	2025年12月	-35.19%
38715	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线鸭厂分支合作社支07	100	98.40%	0	0	2025年6月			-77.02%
38716	辽中	茨榆坨	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨竹源废品公变台区	200	81.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	100.00%
38717	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区艺华服装加工公变台区	400	52.80%	0	0				100.00%
38718	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城1变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
38719	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城2箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是		-46.10%
38720	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期2变电站202间隔配电变压器	800	20.70%	0	0				-3.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38721	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	香域蓝山2变电站202变压器	630	34.60%	0	0		是	2028年12月	-42.11%
38722	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区1变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-39.56%
38723	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期5箱式变电站201间隔配电变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-38.88%
38724	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干2柱上变压器1	200	55.50%	0	0		是	2025年12月	-15.25%
38725	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四八支004	200	53.25%	73.5	73.5				-23.46%
38726	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线大来虎分25右4	200	45.30%	0	0				-28.83%
38727	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变2变压器	630	35.56%	6.9	6.9				-40.86%
38728	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥11变电站201间隔配电变压器	630	64.76%	0	0		是	2026年12月	-36.68%
38729	东陵	农大变	农首线	银河湾三期2箱变1号变压器	630	9.52%	507.0	507.0				-23.98%
38730	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥9变电站201间隔配电变压器	630	30.95%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
38731	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-42.05%
38732	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区苗庄生鲜蔬菜店	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	18.41%
38733	沈北	道义变	道义变地铁线	一站式-沈阳米村沈肆拾贰餐饮合伙企业	400	72.00%	0	0				12.60%
38734	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变2变压器	800	27.90%	0	0				-45.69%
38735	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城22变电站变压器	630	11.81%	0	0		是	2027年12月	-44.54%
38736	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期1箱变1号变压器	630	6.86%	228.8	228.8				98.72%
38737	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区4箱变202配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年12月	-36.01%
38738	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	沈阳百花谷休闲农庄经营有限公司（一站式）	100	60.00%	30.0	30.0				-37.10%
38739	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路4变电站1变压器	630	86.98%	0	0	2025年8月			0.00%
38740	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分62+1（一站式）	200	31.60%	0	0				-42.79%
38741	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分006	160	15.63%	119.0	119.0				-35.59%
38742	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园二期1号地块小区1局维变电站201配电变压	800	11.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%
38743	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站2变压器	630	27.94%	391.0	391.0				-36.51%
38744	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站2变压器	630	43.17%	295.0	295.0				-29.60%
38745	于洪	平罗变	平罗线	小微万盈农业台	400	25.50%	0	0				100.00%
38746	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严西台支05	400	29.80%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
38747	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘爱都2土建变201	800	26.70%	0	0				-43.59%
38748	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓1变电站201配电变压器	630	27.62%	393.0	393.0				-44.78%
38749	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖3箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	9.16%
38750	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊南支06	200	32.70%	0	0				17.76%
38751	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站201变压器配电变压器	315	63.17%	84.5	84.5				-43.24%
38752	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站2202配电变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-29.51%
38753	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾3箱变1变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-40.82%
38754	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方3箱变1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-33.65%
38755	沈北	柳岗变	柳岗变74152乐业线	宏远路灯管理乐业街（一站式）	100	6.40%	83.6	83.6				0.36%
38756	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景4变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0		是		-2.86%
38757	于洪	曹家变	10kV曹南甲线55670	欣美家园1配电变压器	400	16.20%	295.2	295.2				-37.40%
38758	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区2变电站2变压器	630	52.95%	0	0		是	2025年12月	-42.98%
38759	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分14	400	19.00%	0	0		是	2026年12月	-43.09%
38760	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线33右3变台	400	36.90%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
38761	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期11箱式变电站202间隔配电变压器	630	14.73%	0	0		是	2026年12月	-36.47%
38762	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城3局维变电站203配电变压器	800	7.50%	660.0	660.0				100.00%
38763	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站1配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38764	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区3变电站2变压器	500	28.40%	308.0	308.0				-44.25%
38765	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	招商瑞园2变电站1配电变压器	630	1.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
38766	于洪	范屯变	范新线	岔路村西1台	200	13.80%	152.4	152.4				0.03%
38767	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村内	160	62.75%	0	0		是	2025年8月	-49.50%
38768	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分64	80	33.38%	0	0				-35.64%
38769	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产6箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-39.07%
38770	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期1配电室201间隔配电变压器	630	93.02%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	6.97%
38771	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期1小区变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0				0.00%
38772	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇于21号柱上变压器1	315	71.37%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
38773	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站2号变压器	500	72.60%	0	0		是	2027年12月	6.24%
38774	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家六组照明	100	42.90%	0	0				-35.01%
38775	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线28+1左1	200	105.90%	0	0	2023年4月	是	2027年	-17.70%
38776	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支30变台	100	90.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.43%
38777	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变1变压器	800	42.30%	0	0		是		-40.77%
38778	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG 红旗干德增KB冠信大厦地下变电所-2变压器	800	17.70%	578.4	578.4				-46.53%
38779	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变2变压器	400	17.00%	292.0	292.0				-55.01%
38780	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区3箱变(单)	630	42.54%	0	0				-43.19%
38781	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站202配电变压器	400	25.20%	0	0				-37.19%
38782	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站201配电变压器	630	51.11%	0	0				-39.78%
38783	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾2箱变(单)	500	26.00%	0	0				-41.26%
38784	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	9.00%	648.0	648.0				-35.99%
38785	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站1号主变	800	29.63%	483.0	483.0				-33.71%
38786	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干25敬老院分3柱上变压器	50	51.60%	19.2	19.2				60.84%
38787	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	新一尚品三期4箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-1.89%
38788	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区5变电站2配电变压器	800	6.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
38789	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支一-04	80	72.00%	0	0		是	2026年5月	-36.75%
38790	东陵	孤家子	向东甲线	天泰1箱变1变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年12月	-38.98%
38791	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高端子10组照明	100	96.20%	0	0	2025年5月			-35.26%
38792	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5+1柱上变压器	315	19.37%	222.5	222.5				-42.23%
38793	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城3号变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0				-39.53%
38794	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城5号变电站202间隔配电变压器	630	18.57%	0	0				-38.23%
38795	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分48左1变台	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
38796	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进20号	200	12.60%	0	0				100.00%
38797	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区3箱式变电站2配电变压器	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
38798	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变2变压器	630	15.56%	469.0	469.0				-40.09%
38799	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站201配电变压器	400	42.00%	0	0				-40.75%
38800	和平	太原变	太原变058南七甲线	南十条变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0				-41.90%
38801	于洪	得胜变	得胜变95474	小青新苑2站房2配电变压器	500	42.24%	238.8	238.8				-23.11%
38802	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏九队支7(柏九队东台)	400	8.10%	0	0		是	2025年9月	-17.51%
38803	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站1变压器	800	43.13%	375.0	375.0				-41.01%
38804	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区1变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0				32.18%
38805	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉十队分08	200	91.00%	0	0	2025年6月	是	2027年	-36.61%
38806	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰东台分14柱上变压器	200	6.60%	0	0		是	2026年12月	-16.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38807	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干71+1右5	80	20.63%	0	0		是	2025年	-6.52%
38808	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎6组 照明	400	41.40%	194.4	194.4				-44.88%
38809	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线后尖山照明	400	24.00%	264.0	264.0				-36.09%
38810	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街南二台	315	93.33%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-30.97%
38811	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0				-63.81%
38812	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分7柱上变压器	315	54.29%	0	0		是	2025年12月	-34.93%
38813	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分28柱上变压器	315	20.19%	0	0		是	2025年12月	-25.28%
38814	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干13柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
38815	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右2之1柱上变压器	315	25.08%	0	0				-45.78%
38816	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分4+1#	315	85.71%	0	0	2024年6月			-41.83%
38817	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支13变压器	315	47.24%	0	0		是	2025年12月	-38.78%
38818	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干21右2	315	18.41%	0	0				-62.46%
38819	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干232	400	35.75%	0	0		是	2028年12月	-44.11%
38820	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分18柱上变压器	315	80.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-41.91%
38821	和平	和平变	和平变162同北甲线	马二甲线10	400	75.75%	57.0	57.0				-39.51%
38822	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒干A开闭站未命名沙西分20柱上 变压器	400	47.40%	0	0				-35.40%
38823	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分18左7变压器	100	9.90%	0	0		是	2025年12月	-62.50%
38824	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线27	400	20.55%	0	0				-41.71%
38825	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左2变压器	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-99.90%
38826	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分7	250	41.20%	0	0		是	2025年10月	-39.35%
38827	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线70	315	43.17%	0	0		是	2025年10月	-43.14%
38828	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分3公变	400	51.90%	152.4	152.4				-47.04%
38829	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干94公变	400	65.00%	0	0		是	2026年12月	-37.97%
38830	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支3之1柱上变压器	315	35.81%	0	0		是	2025年12月	-67.29%
38831	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线141左10右5	100	134.10%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.93%
38832	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干2+2柱上变压器	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	9.97%
38833	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左5柱上变压器	250	28.16%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
38834	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分12	315	13.65%	0	0				-60.44%
38835	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干砂轮分10左1	200	36.00%	0	0		是		-9.11%
38836	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线25	400	65.70%	0	0		是	2025年12月	-39.43%
38837	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	北一甲线11	400	19.25%	283.0	283.0				5.05%
38838	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分2左1公变	400	73.00%	0	0		是	2026年12月	-32.13%
38839	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分17公变	200	37.60%	0	0				-44.84%
38840	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分2	315	32.06%	0	0		是	2026年12月	-46.33%
38841	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右2左1	315	56.00%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
38842	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分9公变	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-43.66%
38843	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干54右1柱上变压器	100	33.60%	0	0		是	2025年12月	-47.28%
38844	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右16	315	111.75%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-39.22%
38845	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线松南干109左17	315	64.76%	36.4	36.4				-39.32%
38846	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分18变压器	400	8.70%	0	0		是	2025年12月	-25.34%
38847	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干21加1	200	66.30%	47.4	47.4				-45.68%
38848	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干污水分59变压器	315	66.03%	0	0		是	2028年12月	-41.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38849	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分82变压器	250	47.20%	107.0	107.0				-36.96%
38850	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左6变压器	200	48.90%	82.2	82.2				-29.00%
38851	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	欧亚变264西江甲线西江干5右5柱上变压器	315	2.22%	0	0		是	2025年12月	-19.53%
38852	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右5右1柱上变压器	200	99.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-42.90%
38853	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干15公变	315	15.24%	0	0		是	2026年12月	-43.35%
38854	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分7右1柱上变压器	400	41.40%	0	0		是	2025年12月	-33.50%
38855	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右5柱上变压器	400	29.20%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
38856	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	运河2箱变1	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	-37.65%
38857	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园3箱变1号变	400	91.50%	0	0	2025年6月			-43.12%
38858	和平	广州变	广州变482广东甲线	1主变延安里（用户）	630	16.76%	0	0				-39.64%
38859	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路2变电站201	400	48.60%	165.6	165.6				-41.75%
38860	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站2变压器	315	46.86%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
38861	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活5箱变2号变	630	76.19%	0	0		是	2025年12月	-44.72%
38862	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变2号变	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
38863	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华5箱变1变	800	52.50%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
38864	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期2箱变1号变	400	73.00%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
38865	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变1号变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
38866	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-42.12%
38867	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是		-42.86%
38868	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变2号变	630	22.60%	0	0		是	2025年12月	-40.95%
38869	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变1变压器	400	19.20%	0	0				-44.51%
38870	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站201	400	16.00%	0	0		是	2028年12月	-48.36%
38871	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站（原二期）202	630	19.81%	0	0		是	2028年12月	-49.57%
38872	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变2	630	18.29%	0	0				-40.45%
38873	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区2箱变2变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
38874	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站1变压器	400	16.88%	0	0		是	2025年12月	-48.07%
38875	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站2变压器	630	26.98%	397.0	397.0				-47.06%
38876	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	南湖2一次1主变	500	58.56%	157.2	157.2				-82.57%
38877	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	静园小区3变电站202	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-36.15%
38878	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站2变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-41.65%
38879	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园10小区变电站1变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-38.62%
38880	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-3箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
38881	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	皇城东苑2箱变1变压器	630	29.84%	0	0				-42.33%
38882	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站1变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
38883	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站3号高压柜2主变	630	18.10%	453.0	453.0				-40.67%
38884	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站2变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
38885	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区6变电站201配电变压器	630	34.60%	349.0	349.0				-33.18%
38886	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站202柜	630	15.24%	471.0	471.0				-36.41%
38887	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站202变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
38888	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	晋斯佳苑1变电站201变压器	630	18.10%	453.0	453.0				-46.60%
38889	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范家园二期4变电站201变压器	630	35.24%	345.0	345.0				-48.14%
38890	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38891	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	长安箱变1变压器	315	21.27%	216.5	216.5				-31.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38892	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站201柜	630	73.33%	0	0		是	2028年12月	-41.62%
38893	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	铭学苑小区变电站201	400	15.00%	53.7	53.7				-40.13%
38894	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家1箱变2	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
38895	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑2#	630	15.87%	0	0				-462.31%
38896	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	克俭9箱变1变	630	0.00%	567.0	567.0		是	2025年12月	0.00%
38897	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园21主变	630	19.37%	445.0	445.0				-46.75%
38898	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变2站内变压器	630	22.48%	0	0				-48.19%
38899	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站2变压器	500	58.56%	0	0		是	2026年6月	-38.82%
38900	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站2变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
38901	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街9变电站201柜	400	93.30%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-43.50%
38902	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	慎德2箱变1变压器	630	69.33%	0	0		是	2025年12月	-34.46%
38903	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变1变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-46.26%
38904	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	艳粉二区8变电站202	400	120.00%	0	0	2025年4月	是	2028年12月	-43.93%
38905	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站1变压器	500	46.80%	0	0		是	2027年12月	-45.95%
38906	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京2变电站2变压器	500	38.00%	0	0				-42.71%
38907	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	大东路9箱变1变	500	17.92%	360.4	360.4				-49.42%
38908	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	领秀E家2箱变1变压器	630	10.67%	499.8	499.8				-46.83%
38909	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	万科金色家园2期2配变站2变压器	630	20.95%	435.0	435.0				-41.72%
38910	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山2箱变2变压器	630	19.68%	443.0	443.0				-44.66%
38911	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-46.19%
38912	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变2站内变压器	500	23.36%	0	0				-40.37%
38913	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际2号变电站2号变压器	800	57.00%	0	0		是	2027年12月	-40.42%
38914	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型2变电站201柜	160	59.69%	48.5	48.5				-49.06%
38915	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期2箱变2变压器	400	74.50%	0	0				-40.92%
38916	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	新光1箱变(单)	400	42.00%	192.0	192.0				-38.35%
38917	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站2号变压器	630	27.30%	395.0	395.0				-45.41%
38918	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区16变电站201柜	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	-42.15%
38919	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	工人村住宅小区变电站201	500	34.80%	0	0		是	2028年12月	-45.08%
38920	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变2变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-41.68%
38921	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期3箱变1号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
38922	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	老干部小区箱变2号变	500	41.20%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
38923	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区2号变电站1号变压器	630	77.46%	0	0		是		-36.94%
38924	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格3号变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38925	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	工农桥西主变	400	32.40%	0	0				-42.10%
38926	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变2变压器	630	61.59%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
38927	皇姑	欧亚变	欧亚变272亚都线	亚都2箱变1变	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-39.36%
38928	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38929	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑2变电站2变压器	400	37.00%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
38930	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望于6右3+1柱上变压器	400	26.80%	0	0		是	2025年12月	6.41%
38931	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线谷家卜台	315	27.94%	195.5	195.5				-38.57%
38932	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲13箱变1变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-27.75%
38933	大东	如意变	如意变80842如花甲线	北海于3变电站1站内变压器	400	87.60%	0	0	2023年9月			-42.09%
38934	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际3箱变1变压器	500	58.56%	157.2	157.2				-22.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38935	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利C座2变电站1站内变压器	800	37.00%	0	0				-37.16%
38936	和平	方型变	方型变442方青甲线	东纬路配电变压器	315	47.24%	0	0		是	2025年10月	4.91%
38937	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园2号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38938	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	吾悦一期B4小区1变电站202配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	6.88%
38939	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	沙平分55右1之1柱上变压器	100	36.00%	0	0		是	2025年12月	-139.01%
38940	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分13+1左1	200	46.20%	0	0		是	2026年	0.00%
38941	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干47	200	59.40%	0	0				-27.52%
38942	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城15号变电站201配电变压器	630	48.38%	0	0				-43.18%
38943	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城16号变电站201配电变压器	630	47.62%	0	0				-42.10%
38944	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站2配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-41.28%
38945	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石墅小区1变电站1变压器	400	20.40%	278.4	278.4				-50.92%
38946	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	小微丁香工业园台	200	20.40%	139.2	139.2				1.36%
38947	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光1箱变1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	11.83%
38948	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期1号箱变1号变压器	630	4.76%	0	0		是	2026年12月	100.00%
38949	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓3202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
38950	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区5变电站202配电变压器	630	9.84%	505.0	505.0				86.19%
38951	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期3箱变2变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
38952	东陵	祝家变	祝滨线	祝杨干66牧场支36洪台沟分12永胜支3左支4右支19左3左3柱上变压器	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	-32.35%
38953	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街西南照明	500	13.92%	380.4	380.4				-14.05%
38954	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站2变压器	500	27.84%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
38955	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分蒜枕支2	200	9.00%	162.0	162.0				100.00%
38956	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛吴家屯秋雨副食公变台区	200	22.80%	134.4	134.4				100.00%
38957	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子北分支002	200	41.18%	0	0		是	2026年12月	-22.22%
38958	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干堤防分02	200	29.25%	121.5	121.5				-20.16%
38959	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	格林春晓4变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
38960	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓A座202间隔配电变压器	800	15.60%	595.2	595.2				-39.27%
38961	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓B座202间隔配电变压器	630	23.17%	421.0	421.0				-34.74%
38962	和平	三好变	三好变166文体甲线	文体西路56号1变压器	630	20.95%	435.0	435.0				100.00%
38963	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗火石岗村刘万泽养鱼公变台区	200	55.50%	69.0	69.0				0.00%
38964	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分忙牛支33左1	100	78.00%	0	0		是	2026年5月	-23.52%
38965	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔小区箱变(单)	500	33.28%	283.6	283.6				-34.38%
38966	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变1变压器	630	19.43%	0	0				7.53%
38967	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格摩尔小区3变电站2变压器	500	29.60%	302.0	302.0				16.07%
38968	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分6左6变台	200	49.50%	0	0		是	2025年12月	6.38%
38969	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干122右7柱上变压器	400	11.40%	0	0		是	2026年12月	-28.63%
38970	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分15金属供暖201间隔配电变压器	200	14.00%	0	0				-55.09%
38971	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干130左分03柱上变压器	315	50.79%	0	0		是	2026年12月	-33.73%
38972	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右5变台	200	20.25%	139.5	139.5				-39.68%
38973	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干大獭洞分57变台	200	74.20%	31.6	31.6				-39.31%
38974	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分41变台	200	41.55%	96.9	96.9				-36.88%
38975	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	北美家园9变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38976	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤1变电站1变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-36.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38977	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变 压器-1	400	123.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
38978	东陵	汪家变	汪佰乙线	一方上河府3箱变1号配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	95.42%
38979	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38980	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门8号变电站202间隔配电变压器	630	44.13%	0	0				-35.84%
38981	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年6月	-39.78%
38982	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府2箱式变电站2配电变压器	630	66.98%	0	0		是	2025年12月	19.78%
38983	东陵	中马变	高坎线	高坎干49右2柱上变压器	400	5.03%	0	0		是	2026年12月	-51.95%
38984	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区2变电站1变压器	500	45.44%	222.8	222.8				-41.73%
38985	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾2号变电站2号变压器	630	19.05%	0	0				-36.50%
38986	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干3左6左1	100	86.40%	0	0	2022年12月	是	2025年	-18.05%
38987	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线前次沟几35	100	37.80%	52.2	52.2				-46.76%
38988	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期3箱式变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
38989	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A3配电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年12月	-37.91%
38990	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾小区5箱式变电站201间隔配电变压器	630	3.62%	218.5	218.5				19.25%
38991	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌干100右6变台	200	39.60%	0	0				-34.49%
38992	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分十里支马蹄岗支4右8变台	200	54.10%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
38993	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾1号变电站1号变压器	630	14.10%	0	0				-40.82%
38994	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园分建2变电站202配电变压器	630	31.62%	0	0		是	2026年12月	13.68%
38995	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭4变电站1站内变压器	630	16.83%	0	0		是		-44.15%
38996	和平	广州变	广州变462广太甲线	城市家园11号主变	630	10.29%	502.2	502.2				-43.78%
38997	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区2变电站2变压器	800	52.88%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
38998	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾7箱变1变压器	800	69.90%	160.8	160.8				-36.59%
38999	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	法哈乙线26右6变台	400	63.75%	0	0				-34.85%
39000	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景东区3变电站2变压器	630	33.81%	0	0				-38.36%
39001	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分卜干沟支8右16变台	400	42.90%	188.4	188.4				-37.30%
39002	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站202间隔配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
39003	浑南	白塔变	白塔变952四库线	万锦香樟树1期1变电站201间隔配电变压器	800	53.25%	0	0		是	2027年12月	-41.30%
39004	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支34柱上变压器	200	7.00%	0	0		是	2025年12月	-26.61%
39005	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	华发加压站201配电变压器	250	28.00%	0	0		是	2028年12月	49.86%
39006	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左10左6变台	200	27.20%	0	0		是	2025年12月	-33.52%
39007	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分59右11变台	200	45.20%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
39008	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房村台照明	50	30.60%	29.7	29.7				-34.98%
39009	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	政发物业1号变压器	630	71.11%	119.0	119.0				-62.93%
39010	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站201变压器	630	46.10%	0	0		是	2028年12月	-34.50%
39011	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分010	100	14.10%	0	0				-159.17%
39012	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分40左1变台	400	27.90%	248.4	248.4				100.00%
39013	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干128联络分1+1右支1台区	50	16.20%	0	0				-8.78%
39014	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	024保工印象4变电站201配电变压器	630	18.73%	449.0	449.0				135.84%
39015	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站1号变压器	630	38.10%	0	0		是		-39.66%
39016	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线小金家卜台	100	56.50%	33.5	33.5				-14.09%
39017	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜东支01	200	47.50%	0	0		是	2025年12月	-31.32%
39018	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	YHG_宏达家园锅炉房柱上变压器	200	11.50%	0	0		是	2025年12月	-40.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39019	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站202配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年	-41.64%
39020	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都3变电站2变压器	630	27.68%	0	0		是	2025年8月	-34.34%
39021	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期2变电站1变压器	500	16.32%	0	0		是	2025年12月	-42.95%
39022	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线104左1	200	9.30%	0	0				0.00%
39023	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期1箱1配电变压器	400	40.00%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
39024	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期6箱1配电变压器	400	60.60%	0	0		是	2026年12月	-37.50%
39025	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分21左9变台	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	3.28%
39026	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右4变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-68.55%
39027	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台变090纸板厂线农场五队照明新	400	105.30%	0	0	2025年6月			0.00%
39028	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛3变电站1变压器	1000	37.80%	522.0	522.0				-44.21%
39029	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅8变电站201间隔配电变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年	-32.71%
39030	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线末岗分2左2变台	200	50.20%	79.6	79.6				-30.51%
39031	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸1箱变1变压器	630	71.24%	6.9	6.9				-42.60%
39032	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期3箱式变电站201间隔	800	66.00%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
39033	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队1号箱变1号配电变压器	800	19.88%	0	0		是	2025年12月	-39.31%
39034	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小邦牛中台	200	80.40%	0	0	2023年1月	是	2025年11月	-31.91%
39035	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区3局维箱变202变压器	630	9.52%	0	0				100.00%
39036	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变1变压器	400	26.10%	255.6	255.6				-42.29%
39037	东陵	中马变	疗养甲线	琥珀湾2箱变1变压器	630	10.79%	228.8	228.8				-44.21%
39038	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干271泉水分5右支02柱上 变压器	200	21.30%	137.4	137.4				-9.52%
39039	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干26右1	100	28.80%	61.2	61.2				-10.91%
39040	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支050	80	72.00%	14.4	14.4				-30.99%
39041	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义干36柱上变压器	200	25.20%	0	0				-30.57%
39042	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变2变压器	630	21.90%	429.0	429.0				-23.01%
39043	于洪	化学变	化西乙线	化西乙四环分37右56左7杆小微台	200	16.80%	0	0				0.00%
39044	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖5	400	39.30%	202.8	202.8				18.20%
39045	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园2箱变201配电变压器	630	21.84%	0	0		是	2026年12月	-36.61%
39046	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站202配电变压器	800	42.00%	0	0		是	2026年12月	-39.67%
39047	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡5号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	33.30%	0	0				0.00%
39048	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分28	400	50.70%	0	0		是	2025年12月	-32.67%
39049	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房电井分支16	30	43.00%	0	0		是	2026年12月	-268.70%
39050	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站1配电变压器	500	37.20%	0	0				-40.17%
39051	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右18右4	80	60.00%	24.0	24.0				-37.41%
39052	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-3变电站201配电变压器	800	32.10%	463.2	463.2				-6.18%
39053	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台胜利村俊东设备公变台区	200	24.30%	131.4	131.4				100.00%
39054	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城丽景嘉园2变电站2号配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2027年12月	-13.39%
39055	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住 宅)3201配电变压器	630	65.71%	0	0		是	2026年12月	-35.13%
39056	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府2配电室201间隔配电变压器	800	83.25%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	-28.08%
39057	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	盛世家园2变电站202	630	10.48%	501.0	501.0		是	2028年12月	-41.36%
39058	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线细河沿南台	630	84.76%	33.0	33.0	2025年8月			-59.06%
39059	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干房申分20变台	200	33.30%	0	0				-1.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39060	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔于长水分14右13+1公变	315	9.84%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
39061	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑箱式变电站2配电变压器	630	47.62%	0	0		是		-37.48%
39062	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城17号变电站2号变压器	400	40.00%	0	0				-45.58%
39063	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线020	80	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39064	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司3箱变201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-44.14%
39065	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台北棚	80	42.00%	38.4	38.4				-342.74%
39066	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线77左05	100	55.50%	0	0		是	2025年	-27.11%
39067	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维1变202配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	9.05%
39068	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语二期变电站2变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年12月	-29.03%
39069	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左0柱上变压器	50	18.00%	0	0		是	2025年12月	13.45%
39070	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干18变台	315	66.03%	0	0		是	2026年12月	-33.04%
39071	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线大房申分支线007	50	114.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-41.81%
39072	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲1之1柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
39073	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分9左2	400	45.00%	0	0				-20.58%
39074	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发下支005	30	70.33%	0	0		是	2026年12月	-84.93%
39075	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线20左12左1变台	200	35.70%	0	0		是	2025年12月	47.15%
39076	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关七组支15	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-32.43%
39077	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分35右9左4	200	22.20%	0	0		是	2027年	-14.09%
39078	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干58右13加1左1	200	0.00%	0	0				-128.43%
39079	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区1变电站201配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	51.52%
39080	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干苗圃分3柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-80.57%
39081	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
39082	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	香樟橙郡小区变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2028年12月	-38.22%
39083	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期2号变电站1号配电变压器	800	26.70%	0	0				-6.71%
39084	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线平安下西台照明	400	69.00%	84.0	84.0		是	2025年11月	-33.66%
39085	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花汪荣光畜牧公变台区	400	14.70%	0	0				0.00%
39086	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分38变台	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-13.38%
39087	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区1箱式变电站2配电变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-31.57%
39088	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线王树行台	200	65.60%	48.8	48.8				-35.75%
39089	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座4箱变1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-48.75%
39090	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际4变电站2柜	630	25.40%	0	0				-43.73%
39091	沈北	董楼子	望滨线	电网_YHG_阎家村分5柱上变压器	160	26.81%	101.1	101.1				-33.22%
39092	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际2号变电站201配电变压器	800	25.80%	0	0				-44.57%
39093	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城3号变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-43.64%
39094	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线夏家新村	200	55.20%	69.6	69.6				-33.58%
39095	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香5变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是		-41.77%
39096	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎石台医院邮局东变台	250	36.80%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
39097	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖1箱变1变压器	630	8.89%	511.0	511.0				100.00%
39098	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左13柱上变压器	400	88.60%	5.6	5.6	2025年8月			-38.31%
39099	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际2变电站201变压器	630	28.57%	0	0		是	2028年12月	-50.64%
39100	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际2变电站202变压器	630	20.63%	0	0		是	2028年12月	-42.21%
39101	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线新台子分新台子支12左T03	315	31.24%	0	0		是	2026年12月	-39.77%
39102	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里二期1变电站2配电变压器	630	2.86%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39103	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左7左1	80	54.75%	0	0				-10.04%
39104	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支06	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-28.17%
39105	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站1变压器	630	17.62%	0	0				-33.52%
39106	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分20右1柱上变压器	315	2.54%	0	0				0.00%
39107	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	23.30%
39108	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线北刘水田支005	30	43.33%	0	0		是	2026年5月	-48.98%
39109	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强二队	80	26.63%	0	0		是	2025年8月	-9.84%
39110	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居1-2考核	630	26.03%	381.0	381.0				-29.08%
39111	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞14箱变(单)	400	71.63%	0	0		是		-40.30%
39112	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	边强1箱变2变压器	630	5.59%	0	0				-39.39%
39113	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园2变电站1变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-32.33%
39114	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪3号变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2027年12月	-41.17%
39115	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建二期2变电站201配电变压器	800	15.00%	0	0				40.74%
39116	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线152+3左1	400	1.20%	0	0				0.00%
39117	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	一高墙外考核改造	400	17.55%	0	0		是	2026年12月	14.19%
39118	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香6变电站2变压器	500	66.80%	0	0		是		-31.69%
39119	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉明珠变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-42.73%
39120	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变1变压器	500	21.76%	0	0		是		-39.38%
39121	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分14右4变台	80	68.81%	17.0	17.0				-34.44%
39122	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29左3变台	100	67.50%	22.5	22.5		是	2025年12月	-26.79%
39123	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线191右15变台	100	93.60%	0	0	2024年6月	是	2025年8月	-36.78%
39124	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右12变台	50	66.60%	0	0				-43.30%
39125	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌小区变电站1变压器新	400	94.50%	0	0	2022年12月			-33.11%
39126	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分84右10变台	200	6.60%	166.8	166.8				100.00%
39127	辽中	浦东变	浦东变91454蒲放乙线	丽都水岸二期1号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	-13.94%
39128	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干15右4加1	200	28.80%	122.4	122.4				94.14%
39129	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场12变电站202配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	6.35%
39130	沈河	怀远变	怀远变142怀金甲线	金廊公馆7变电站201配电变压器	800	4.20%	686.4	686.4				100.00%
39131	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖5箱式变电站1配电变压器	800	10.20%	638.4	638.4				17.52%
39132	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站2变压器	500	19.60%	0	0				-47.71%
39133	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站2号变压器	630	11.11%	497.0	497.0				-38.33%
39134	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-辽宁建盛混凝土有限公司-天洋甲57	200	50.40%	0	0				25.79%
39135	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期2箱式变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
39136	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新1	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
39137	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分57左15变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-28.84%
39138	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车分39变台	200	32.80%	114.4	114.4				-44.70%
39139	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干11右7+1	200	18.00%	0	0				-19.43%
39140	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长河分19右支02变压器	50	6.00%	42.0	42.0				-31.87%
39141	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干118敬老院分24(新立变台)柱上断路器--站式	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	0.00%
39142	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线白大米支1	315	31.90%	183.0	183.0				-45.97%
39143	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线烟台村照明	50	65.60%	0	0		是	2025年11月	-44.40%
39144	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	森林里四期-4-1变电站201配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年12月	10.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39145	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗鸡场道东	200	18.00%	144.0	144.0				-48.35%
39146	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区二期二组团3号变电站变压器	630	26.29%	214.8	214.8				-42.79%
39147	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	白云分41	100	31.20%	0	0		是	2025年	-38.93%
39148	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区2变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2028年12月	-6.91%
39149	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线杨士岗鸡场	400	43.90%	0	0				-32.23%
39150	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香3变电站1变压器	800	23.63%	0	0		是		-39.44%
39151	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	高坎分15杆左支01D综合台	315	13.71%	240.3	240.3				-31.50%
39152	于洪	光辉变	光东线	光辉农场厂部南台分台	400	51.90%	152.4	152.4				0.00%
39153	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所1箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
39154	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支47	400	27.25%	251.0	251.0				-29.80%
39155	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变202间隔配电变压器	400	71.10%	0	0		是	2026年6月	-42.42%
39156	沈北	清水变	清王线	何忠洋养殖场（一站式）	100	7.80%	0	0		是	2026年12月	-26.01%
39157	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	蔡伯街新大棚	200	34.40%	111.2	111.2				-36.67%
39158	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄于31柱上变压器	315	51.30%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
39159	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分红砂地3队支水利几24	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
39160	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜2箱变1配电变压器	630	50.48%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
39161	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	中兴消防公寓变电站201间隔（北官线）配电变压器	400	13.20%	0	0				5.20%
39162	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区1变电站202变压器	500	25.44%	322.8	322.8				-39.17%
39163	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石于112柱上变压器	315	57.78%	0	0		是	2026年12月	-53.29%
39164	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期6箱变1配电变压器	630	19.05%	447.0	447.0				90.03%
39165	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站1主变	500	19.60%	352.0	352.0				-37.60%
39166	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分9柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
39167	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区3变电站2变压器	800	61.20%	230.4	230.4				13.83%
39168	沈北	天乾变	天乾变70670天俤线	锦云天城一期4变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-12.54%
39169	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分9右12变台	200	44.50%	0	0		是	2025年12月	8.59%
39170	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水分线	分水分线19左4变台	100	78.00%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
39171	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站202变压器	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
39172	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线16号右1变台	400	59.10%	0	0				100.00%
39173	和平	广州变	广州变462广太甲线	西塔12变压器	800	59.40%	244.8	244.8		是	2025年12月	-49.57%
39174	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分荒山支25左11左14右1变台	200	57.20%	0	0				0.00%
39175	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站2配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
39176	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中吉阳光小区5变电站2变压器	800	29.25%	486.0	486.0				-40.16%
39177	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景3变电站1站内变压器	630	44.76%	0	0				-37.42%
39178	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	沈毛甲6开闭站XB5箱变（单）	400	32.10%	231.6	231.6		是		-41.45%
39179	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	东沟分46左7	200	2.40%	175.2	175.2				-20.91%
39180	铁西	重工变	重工变10870城冶线	肇工变于洪线农药分13	400	30.60%	237.6	237.6		是	2028年12月	-41.45%
39181	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右4右10变台	100	42.80%	0	0				-34.43%
39182	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	杨士教师楼小区变电站1变压器	630	51.62%	0	0		是	2025年12月	-58.91%
39183	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊1变压器	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-45.41%
39184	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线前八大支038	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
39185	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线10左1	400	41.70%	0	0				-31.11%
39186	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	西山南台	315	75.43%	0	0		是	2025年12月	-55.02%
39187	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树四、五组照明	100	90.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-39.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39188	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线康泰废品收购站分1	200	30.00%	0	0		是	2027年	-0.54%
39189	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	小石城2号变电站201配电变压器	500	48.32%	0	0				-40.09%
39190	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	广连乙线广连干17右6柱上变压器	50	31.60%	0	0		是	2025年12月	8.12%
39191	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷2局维变电站201配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	23.02%
39192	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷3局维变电站201配电变压器	800	5.10%	0	0				48.44%
39193	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线舍宅分13柱上变压器	315	103.17%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-42.61%
39194	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线崔三分56变台	200	58.80%	0	0				8.21%
39195	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田北台分支线002	100	25.80%	64.2	64.2				-270.17%
39196	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支12右1	400	6.90%	332.4	332.4				0.00%
39197	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	集美尚景小区变电站101配电变压器	800	29.10%	487.2	487.2				-2.74%
39198	开发	化学变	化学变95364化发甲线	集美尚景小区变电站102配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2025年12月	-11.67%
39199	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分6变台	400	28.20%	247.2	247.2				-44.98%
39200	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干84右21+1右3变台	100	113.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-32.26%
39201	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站2变压器	800	21.00%	0	0		是	2027年12月	-43.60%
39202	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线林场几3	200	2.40%	0	0				100.00%
39203	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
39204	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线37左5变台	100	36.20%	0	0		是	2025年12月	-20.04%
39205	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村四组照明	400	57.60%	0	0				-31.31%
39206	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线丁家沟台	100	55.80%	34.2	34.2		是	2025年11月	-31.25%
39207	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	二小学门市	200	45.00%	90.0	90.0				28.62%
39208	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村9机井	100	69.60%	20.4	20.4		是	2025年10月	-46.24%
39209	于洪	得胜变	得胜变95478	汉生*经典家园站房2变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年8月	-38.33%
39210	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期2站房1变压器	630	30.22%	0	0		是	2025年	-45.10%
39211	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分12左1	160	22.19%	0	0		是		-60.33%
39212	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都3号变电站202间隔配电变压器	315	32.38%	0	0				-46.60%
39213	于洪	东民变	东红线	小微东红线北李分18左3台	400	16.50%	0	0				0.00%
39214	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期5小区变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0				0.00%
39215	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期7号变电站2变压器	630	21.08%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
39216	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后街里照明(仅换变压器)改造	100	59.30%	0	0				11.82%
39217	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地2号台区	400	78.15%	0	0		是	2025年11月	-35.31%
39218	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区4箱变1变压器	400	12.30%	0	0		是	2026年12月	15.41%
39219	苏家屯	下深变	理想线	理想新城9号变电站202间隔配电变压器	400	48.40%	0	0				-27.20%
39220	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期5箱变配电变压器	630	26.98%	397.0	397.0		是	2026年12月	-38.40%
39221	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村3机井	100	46.00%	44.0	44.0		是	2025年10月	-39.46%
39222	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙家分14右10右1右1柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39223	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙B开闭站1变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-52.11%
39224	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子村支23	160	34.50%	88.8	88.8				-38.56%
39225	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园16号小区变电站201配电变压器	630	40.63%	0	0				-40.32%
39226	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支9右T3变压器	100	42.90%	0	0		是	2026年12月	-47.39%
39227	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	美的东堂1箱变2变压器	630	58.10%	0	0				10.93%
39228	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分19变压器	50	32.80%	0	0				-49.79%
39229	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-40.48%
39230	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站1号变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-41.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39231	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站2变压器	630	23.87%	214.8	214.8				-40.19%
39232	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山10号变电站201间隔（前地线）配电变压器	800	24.30%	0	0				17.47%
39233	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支12左9变台	200	61.20%	57.6	57.6				34.00%
39234	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分20左5变台	400	16.65%	0	0				-31.66%
39235	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线69左4变台	200	54.00%	0	0				-35.13%
39236	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干任家分王岗支7左3变台	100	52.00%	0	0				-38.81%
39237	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大四分新村支22变台	100	51.60%	0	0				-44.50%
39238	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分5	200	45.00%	90.0	90.0				-42.67%
39239	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线99右10变台	200	24.50%	0	0				-37.27%
39240	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支狐狸沟支016	200	27.10%	0	0				-31.70%
39241	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线腰截子6组照明	400	47.85%	0	0				-30.56%
39242	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟3组照明	400	16.80%	0	0				-29.72%
39243	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支姜家二组新台支08	50	65.10%	0	0		是	2026年12月	-51.21%
39244	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分24+1右5	200	30.00%	120.0	120.0				-30.16%
39245	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代5变电站1配电变压器	630	11.11%	0	0				0.00%
39246	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区6变电站1变压器	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
39247	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线29变台	200	75.75%	28.5	28.5				-33.13%
39248	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干214变台	200	90.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-31.09%
39249	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线69左4	100	20.70%	0	0		是	2027年	-64.75%
39250	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线053	200	44.00%	0	0		是	2027年	-30.59%
39251	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分7右4柱上变压器	400	54.30%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
39252	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红西南凡5	200	61.50%	0	0		是	2025年11月	-23.20%
39253	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门肖南村张洪波禽畜养殖公变台区	400	108.30%	0	0	2025年6月			100.00%
39254	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线37+1左2	200	39.80%	0	0				-19.80%
39255	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区2变电站2变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
39256	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天汇4变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39257	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变201	630	27.62%	0	0		是	2028年12月	-47.62%
39258	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府2号变电站1号配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2027年12月	0.41%
39259	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星A小区变电站202	630	69.21%	0	0		是	2028年12月	-38.91%
39260	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期1变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-43.62%
39261	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左13左5变台	200	20.10%	0	0				22.15%
39262	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线三棵树支006	200	48.00%	0	0				-42.67%
39263	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线老机站一台区	315	35.05%	0	0				-29.99%
39264	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线马门子分10	200	94.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.86%
39265	和平	广州变	广州变464广太乙线	闽江乙线图门干5	400	69.50%	82.0	82.0		是	2025年12月	-40.58%
39266	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	华铁2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	55.13%	0	0				-34.04%
39267	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线天地通支1	250	21.60%	0	0		是	2026年12月	-42.13%
39268	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵大棚台	200	16.20%	97.3	97.3				-16.45%
39269	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支86	315	16.95%	230.1	230.1				-35.95%
39270	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分6右支3变压器	50	0.00%	0	0				0.00%
39271	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站1变压器	800	33.38%	453.0	453.0				-35.42%
39272	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线山东线31	200	41.70%	96.6	96.6				-30.04%
39273	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城留香苑1号变电站202间隔配电变压器	630	12.38%	0	0				-23.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39274	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分张强西支004	100	36.90%	0	0				-43.78%
39275	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变2变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	8.34%
39276	康平	中心变	中心变2608粮油线	发展局箱变1变压器	500	29.80%	0	0		是	2026年12月	-43.93%
39277	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线偏排分33右1变台	400	41.10%	0	0		是	2025年12月	80.58%
39278	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分59+1右1	200	12.90%	0	0				-32.36%
39279	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分31右1	100	66.00%	0	0				-33.56%
39280	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线偏排分16左1变台	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	53.46%
39281	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	龙江鑫都2箱变考核表201配电变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
39282	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线老合分9左1变台	400	47.40%	170.4	170.4				100.00%
39283	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	永安街1箱式变电站配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	13.88%
39284	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山葡分20	50	94.80%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-46.82%
39285	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线局锅炉支01	315	46.10%	0	0		是	2026年12月	-40.74%
39286	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线广场支07	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-36.77%
39287	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支14右分支1变压器	50	42.60%	0	0				-47.29%
39288	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	一站式-沈阳市沈北新区伊利来蛋糕店	400	81.30%	34.8	34.8	2025年8月			9.51%
39289	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线24左5变台	200	49.50%	81.0	81.0				-42.53%
39290	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园4箱变1变压器	500	35.20%	274.0	274.0				-36.19%
39291	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分025	200	53.40%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
39292	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房村台支02	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-52.18%
39293	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾1箱变2变压器	630	9.37%	0	0				-36.87%
39294	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线彝草沟分20+1	200	29.50%	0	0		是	2025年12月	-23.77%
39295	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林嘉鹊3变电站202配电变压器	315	25.90%	0	0				-32.87%
39296	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线国公寨支44+1柱上变压器	200	44.70%	0	0		是	2026年12月	-18.75%
39297	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区1配电室201间隔配电变压器	800	25.88%	513.0	513.0				-43.43%
39298	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区2配电室202间隔配电变压器	630	35.43%	343.8	343.8				-41.52%
39299	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分059	80	85.75%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-35.50%
39300	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站2变压器	630	40.00%	315.0	315.0				-38.93%
39301	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	英架村综合一台(2022微)	200	35.10%	0	0				19.97%
39302	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站2配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
39303	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严千支苏家几严东北甲严东乙6	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39304	和平	市府变	市府变554东森线	东森2变电站2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
39305	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区3变电站2变压器	400	55.20%	0	0		是	2028年12月	-36.27%
39306	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站2变压器	630	88.57%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-40.98%
39307	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	欧尚一品2变电站201变压器	500	66.00%	0	0				-37.34%
39308	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤9变电站1变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
39309	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘分041	200	90.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-12.13%
39310	铁西	重工变	重工变10844重新线	万科翡翠新都会二期小区1配电室202间隔配电变压器	800	36.30%	318.7	318.7				5.16%
39311	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻4变电站201柜	630	23.81%	0	0				-37.91%
39312	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站1变压器	500	21.60%	0	0				-37.24%
39313	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期2小区箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	17.51%
39314	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉场部北台照明	160	80.25%	15.6	15.6	2025年8月			-42.53%
39315	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期2箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	30.07%
39316	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左6右1加1	100	102.00%	0	0	2024年7月	是	2026年5月	-36.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39317	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团3变电站202配电变压器	800	30.60%	475.2	475.2		是	2026年12月	-13.16%
39318	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站2号变压器	500	26.88%	315.6	315.6				-43.14%
39319	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第三期8变电站201配电变压器	630	44.95%	0	0		是	2026年12月	-39.39%
39320	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c2201配电变压器	630	10.24%	502.5	502.5				-39.09%
39321	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干188右分2变压器（清洁能源）	400	12.38%	310.5	310.5				26.79%
39322	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街8大棚	100	54.40%	35.6	35.6				-11.95%
39323	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区2箱式变电站2配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
39324	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线36右21变台	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	24.13%
39325	法库	双台子	双台子变045双四线	法库县顺兴达畜禽养殖场	200	30.90%	97.3	97.3				100.00%
39326	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园4箱变2配电变压器	630	25.52%	325.6	325.6				-44.65%
39327	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线东坨子支003	200	73.95%	0	0				-35.52%
39328	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区7局维变电站202配电变压器	800	24.30%	0	0				100.00%
39329	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严千分049	200	46.70%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
39330	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜春园变电站2高压柜1主变	315	64.51%	0	0				-44.64%
39331	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜王家村西洼子（仅换变压器）改造	100	52.35%	0	0				6.88%
39332	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑1箱变2变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
39333	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站2配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2025年12月	-29.88%
39334	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	方溪变352造化乙线造化干沙平分39柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-48.65%
39335	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚1号	80	46.50%	34.8	34.8				-52.46%
39336	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线3组照明	200	69.40%	41.2	41.2				-37.39%
39337	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村14	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	3.10%
39338	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居4变电站1配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39339	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期1变电站202配电变压器	800	42.00%	0	0		是	2026年12月	-39.46%
39340	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	兴顺街18甲小区变电站201变压器	630	9.14%	0	0		是	2028年12月	-37.30%
39341	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	龙湖云颂2号变电站201间隔（市场线）配电变压器	630	22.54%	0	0				34.73%
39342	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语2箱变1号变压器	630	23.33%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
39343	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站2变压器	800	28.88%	0	0		是	2025年12月	-44.05%
39344	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-49.43%
39345	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站2变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-41.08%
39346	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干023左分1	315	53.33%	0	0		是	2026年12月	-41.86%
39347	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园5变电站201变压器	630	28.57%	0	0		是	2028年12月	-38.67%
39348	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站1变压器	500	14.40%	378.0	378.0				-42.64%
39349	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居2小区变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39350	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期8变201	630	22.86%	423.0	423.0				-43.49%
39351	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期10变201	500	24.40%	328.0	328.0				-45.96%
39352	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾1箱式变电站2号变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-12.60%
39353	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期2变电站2变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-38.82%
39354	于洪	兰台变	兰四线	兰四16左11小微台	400	51.00%	0	0		是	2025年	0.00%
39355	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右5+1左1	200	30.00%	120.0	120.0				0.00%
39356	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	乐活小镇2、3期11箱变201配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	3.98%
39357	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	阳光棕榈园1变电站1变压器	500	22.40%	338.0	338.0				-42.01%
39358	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站202间隔配电变压器	630	30.48%	0	0				-42.38%
39359	和平	太原变	太原变088民族甲线	兴文分10+1	400	9.60%	0	0		是	2027年12月	-24.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39360	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站201配电变压器	630	10.67%	0	0				-36.00%
39361	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市沈北新区睦邻修理部（一站式）	400	21.60%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
39362	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯3箱变2变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-24.72%
39363	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区4变电站1变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-40.21%
39364	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳地华房地产开发有限公司雨润中央宫园2变11号 变压器	630	61.43%	0	0		是	2026年12月	-22.47%
39365	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润1箱变2变压器	800	38.10%	415.2	415.2				13.29%
39366	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲于汪北分3柱上变压器	200	47.60%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
39367	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花甲线后陵卜分4左1加1	315	24.76%	205.5	205.5				-53.62%
39368	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
39369	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品1变电站2配电变压器	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
39370	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	陈永怀变压器（一站式）	200	0.00%	180.0	180.0				0.00%
39371	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分008	200	36.00%	108.0	108.0				-29.96%
39372	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分39右3右18右1变台	200	22.50%	0	0				100.00%
39373	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站2变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-45.45%
39374	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右13+1柱上变压器	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-34.13%
39375	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左17变台	400	45.30%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
39376	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	龙湖樾前1箱变2变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
39377	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家中台	400	38.10%	169.7	169.7				-27.77%
39378	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	电台线足球分42右9	200	1.50%	0	0		是	2026年	6.19%
39379	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	白塔茗居2号变电站2号变压器	630	33.33%	0	0				-32.40%
39380	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地2变电站1变压器	800	27.38%	0	0		是		-45.15%
39381	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	大东XB箱变1变压器	800	37.20%	0	0				-44.33%
39382	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站2号变压器	630	20.00%	10.0	10.0				-40.93%
39383	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉三分场1台	400	105.30%	0	0	2025年6月	是	2025年8月	-32.31%
39384	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支30变台	315	27.05%	23.8	23.8				-45.95%
39385	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分41右1	200	21.00%	138.0	138.0				18.20%
39386	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	YHG_加华小城3.2期1变电站2变压器间隔配电变压器	1250	5.76%	0	0				-33.55%
39387	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府5箱式变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	18.97%
39388	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家于付家分65变台	400	36.00%	0	0				-35.97%
39389	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线102左13变台	200	33.30%	0	0				-50.15%
39390	大东	如意变	如意变80858意小甲线	祥和家园3箱变2站内变压器	500	23.68%	331.6	331.6				-42.85%
39391	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居变电站2变压器	500	54.24%	178.8	178.8				-42.71%
39392	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村2号变电站1号配电变压器	500	25.20%	0	0		是	2027年12月	-49.83%
39393	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村4号变电站2号配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-37.05%
39394	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村11号变电站1号配电变压器	500	34.80%	0	0		是	2027年12月	-63.14%
39395	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地3小区变电站1变压器	630	45.71%	279.0	279.0				-41.38%
39396	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_中海城02B区别墅4-1配电1变压器	100	0.00%	0	0				-166.87%
39397	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站2变压器	400	16.00%	296.0	296.0				-43.03%
39398	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线新台子分101	315	39.24%	0	0		是	2026年12月	-44.05%
39399	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年	22.38%
39400	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线30左1变台	200	9.90%	0	0		是	2025年12月	13.60%
39401	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干121左1左2	200	8.40%	0	0				2.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39402	于洪	平罗变	平辛线	白辛台1南台	400	36.60%	0	0				-21.58%
39403	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区4小区变电站202配电变压器	630	4.76%	537.0	537.0				42.19%
39404	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站1变压器	630	48.25%	0	0		是	2025年12月	-45.99%
39405	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39406	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站1变压器	800	49.50%	0	0		是		-19.00%
39407	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿民居家园	200	87.00%	0	0	2025年8月			-46.66%
39408	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18左1	160	53.25%	0	0				-54.91%
39409	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线小营子支8右T1	400	68.85%	0	0				-30.36%
39410	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站202配电变压器	500	45.44%	0	0		是	2027年	-42.05%
39411	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园5箱变1变压器	630	13.97%	479.0	479.0				-33.12%
39412	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干110左10变台	200	4.20%	171.6	171.6				0.00%
39413	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑2箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-43.06%
39414	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
39415	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分106	315	14.29%	0	0		是	2027年	-38.59%
39416	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期3箱式变电站2配电变压器	630	33.52%	0	0				-39.59%
39417	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线王义支46	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-31.03%
39418	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村综合一台(微)	100	52.40%	0	0		是	2026年6月	-13.71%
39419	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支96左6变台	200	33.40%	0	0		是	2025年12月	-28.51%
39420	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城10变电站1变压器	630	23.33%	0	0		是	2027年12月	-42.99%
39421	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站202	500	17.60%	0	0		是	2028年12月	-31.76%
39422	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线24	200	21.60%	136.8	136.8				-52.05%
39423	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东村北台照明	100	81.60%	8.4	8.4	2024年9月	是	2026年12月	-36.77%
39424	沈北	柳岗变	柳岗变74154蒲新线	辉山供电所办公用电	400	44.00%	184.0	184.0				0.00%
39425	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站1配电变压器	500	28.20%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
39426	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房申分40	80	82.00%	6.4	6.4	2025年4月			-22.30%
39427	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线89	400	12.90%	308.4	308.4				-53.73%
39428	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	南京1变台	315	38.73%	0	0				-41.86%
39429	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支27柱上变压器	315	42.54%	0	0		是	2025年12月	4.68%
39430	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分65左10	100	71.40%	0	0		是	2025年12月	-28.25%
39431	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分3	200	42.90%	94.2	94.2				-32.81%
39432	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左5	315	17.14%	0	0				-39.97%
39433	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干12变压器	315	58.10%	53.7	53.7				-44.47%
39434	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分19柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
39435	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线129	250	28.48%	153.8	153.8				-47.85%
39436	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分18	100	43.20%	46.8	46.8				-13.77%
39437	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干钢球分11左8	200	35.50%	0	0				-35.97%
39438	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙分24柱上变压器	200	40.50%	99.0	99.0				-55.03%
39439	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干21右4变压器	315	5.08%	0	0		是	2025年12月	-33.91%
39440	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干32右1左2变压器	315	9.84%	0	0		是	2025年12月	-36.55%
39441	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿干35+1公变	315	30.16%	0	0		是	2026年12月	-34.78%
39442	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左8公变	315	20.95%	0	0		是	2026年12月	-37.37%
39443	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分23左2柱上变压器	315	28.25%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
39444	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干32+2公变	315	46.86%	0	0				-50.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39445	大东	如意变	如意变80866如信线	如信线科信干15右2	315	53.65%	0	0				-35.37%
39446	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线17	160	43.50%	0	0		是	2025年12月	-51.54%
39447	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙C之1变台	315	41.14%	0	0		是	2026年12月	-49.97%
39448	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵干种子二分2	315	27.05%	198.3	198.3				-28.69%
39449	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线53	315	19.37%	222.5	222.5				-37.49%
39450	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分9	315	36.51%	0	0		是	2028年12月	-52.53%
39451	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干35柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-90.70%
39452	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分21加1	200	22.80%	0	0		是		-44.79%
39453	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵北乙线瓦窑分19+1左1柱上变压器	200	41.20%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
39454	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干19	250	66.56%	58.6	58.6				-41.90%
39455	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	胡家干金山分27右6	315	98.73%	0	0	2023年2月	是	2027年	-38.16%
39456	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支13变压器	315	2.54%	275.5	275.5				-60.34%
39457	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右6	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39458	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变470长萃甲线长萃甲1开闭站长萃甲开闭站进线 电缆头天坛干88右4左1公变	200	14.70%	150.6	150.6				-32.04%
39459	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干32变压器	315	57.46%	102.5	102.5				-47.16%
39460	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左3变台	315	66.67%	0	0		是	2025年12月	-36.42%
39461	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线28右6变台	100	87.90%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.62%
39462	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	榆园乙线新立干37	315	38.73%	0	0				-47.92%
39463	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分35加1左6右2变压器	315	36.32%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
39464	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分4右3柱上变压器	400	51.90%	0	0		是	2025年12月	-43.92%
39465	大东	劳动变	劳动变70156东陵甲线	东陵甲线东陵干劳动分20	315	65.40%	0	0				-30.44%
39466	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3	315	21.71%	215.1	215.1				-47.20%
39467	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	阳光小区变电站202	500	56.00%	170.0	170.0				-40.95%
39468	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	家礼花园箱变2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
39469	和平	太原变	太原变058南七甲线	铁路南七变电站2号高压柜主变	630	48.25%	0	0				-43.65%
39470	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站2变压器	500	25.60%	0	0		是		-43.04%
39471	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	嘉禾12主变	630	12.06%	491.0	491.0				-38.60%
39472	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱变2号变	500	0.00%	450.0	450.0				0.00%
39473	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅馨园1箱变1变压器	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
39474	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹茗郡5变电站2变压器	630	16.38%	0	0				-39.55%
39475	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站1变压器	500	39.36%	253.2	253.2				-37.96%
39476	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站2变压器	500	28.40%	308.0	308.0				-43.06%
39477	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园21主变	500	17.20%	364.0	364.0				-44.51%
39478	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐12主变	500	31.60%	0	0				-39.86%
39479	和平	青年变	青年变364青文线	使馆主变	400	23.10%	0	0				-38.88%
39480	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	三经乙H-1变电站一次变压器柜主变	200	7.20%	0	0				-49.56%
39481	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站202	400	25.20%	0	0		是	2028年12月	-45.65%
39482	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变1站内变压器	500	30.08%	0	0				-43.59%
39483	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	鲲鹏箱变2	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
39484	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
39485	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站1变压器	630	47.94%	265.0	265.0				-40.88%
39486	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站1变压器	630	16.51%	463.0	463.0				-43.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39487	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站1变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-44.30%
39488	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	126东变电站一次变压器柜主变	315	24.38%	206.7	206.7				-42.06%
39489	和平	青年变	青年变368青二线	1主变三八里2	630	46.03%	0	0				-41.89%
39490	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城一期4箱变2变压器	630	36.83%	0	0				-30.93%
39491	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-43.32%
39492	铁西	万达变	万达变56066万滑乙线	今日阳光1变电站201	630	45.71%	0	0				-32.76%
39493	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站1号变压器	500	41.60%	242.0	242.0				-25.19%
39494	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大四区1变电站202柜	630	77.46%	79.0	79.0				-43.17%
39495	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站202变压器	400	81.00%	36.0	36.0	2024年6月			-38.90%
39496	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣工小区变电站202柜	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
39497	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺4箱变2变压器	630	43.68%	0	0				-39.81%
39498	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站202变压器	800	29.70%	0	0		是	2028年12月	-39.63%
39499	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变2	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
39500	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-42.07%
39501	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站201变压器	630	24.76%	411.0	411.0				-43.93%
39502	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站201变压器	630	43.17%	295.0	295.0		是	2028年12月	-42.89%
39503	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地22主变	500	66.00%	120.0	120.0				-39.02%
39504	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园11主变	630	16.83%	461.0	461.0				-42.81%
39505	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年2箱变1变	630	44.19%	288.6	288.6				-42.48%
39506	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格5号变电站1号变压器	400	38.10%	0	0				-39.54%
39507	和平	广州变	广州变480柳州乙线	桂阳北一次1主变	630	57.78%	0	0		是	2026年12月	-42.00%
39508	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城51主变	630	33.90%	0	0				-29.84%
39509	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二1箱变1号变	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
39510	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期2箱变2号变	500	38.00%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
39511	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期7箱变1号变	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-39.67%
39512	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变2号变	500	56.00%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
39513	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信2箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-46.29%
39514	和平	太原变	太原变086民族乙线	日港大厦主变	630	92.06%	0	0	2025年6月	是	2027年12月	-33.68%
39515	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	润来庭院小区变电站201柜	315	25.40%	203.5	203.5				-41.81%
39516	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际11号变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-36.46%
39517	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变2变压器	630	28.57%	387.0	387.0				-43.24%
39518	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站202	400	60.30%	118.8	118.8				-41.00%
39519	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路5变电站201柜	200	37.20%	105.6	105.6		是	2028年12月	-25.39%
39520	沈河	大东变	大东变054城南乙线	般若寺南2箱变1变压器	400	21.90%	0	0				-47.24%
39521	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园1箱变1站内变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-45.87%
39522	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	建民箱变1变	630	40.63%	0	0				-45.21%
39523	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期1箱变2变	630	19.68%	443.0	443.0				-44.33%
39524	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	华乐1箱变1变压器	500	18.80%	356.0	356.0				-45.18%
39525	沈河	市府变	市府变562府北乙线	民富3箱变1变压器	630	65.71%	153.0	153.0		是	2026年12月	-42.40%
39526	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工东箱变1变压器	400	48.90%	164.4	164.4				-41.36%
39527	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站1变压器	400	54.60%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
39528	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光3变电站2变压器	630	48.25%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
39529	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	言论北箱变2变压器	630	49.52%	255.0	255.0				-39.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39530	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山1箱变1变压器	630	68.57%	135.0	135.0				-32.26%
39531	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路同泽2主变	630	54.48%	0	0				-37.75%
39532	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	百合花园住宅小区变电站201	630	47.30%	269.0	269.0				-49.93%
39533	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩—1箱变1变压器	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
39534	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期3箱变2变压器	630	14.60%	475.0	475.0				-42.37%
39535	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍1箱变1	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
39536	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑1箱变1	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-43.87%
39537	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
39538	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型5变电站201柜	200	44.75%	90.5	90.5				-46.37%
39539	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家1箱变1变压器	630	34.79%	0	0		是	2025年12月	-46.70%
39540	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39541	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站1变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
39542	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房2箱变1变压器	630	37.33%	331.8	331.8				-42.43%
39543	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期1变电站1变压器	1000	63.60%	0	0		是	2026年12月	-42.92%
39544	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-40.10%
39545	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区10变电站	630	17.78%	0	0		是	2028年12月	-45.83%
39546	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站2变压器	630	21.27%	433.0	433.0				-41.86%
39547	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑4箱变2	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-49.85%
39548	和平	太原变	太原变088民族甲线	总站路东1主变	630	31.24%	0	0		是	2027年12月	-42.77%
39549	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期5箱变2变	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
39550	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站2变压器	630	93.33%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-345.62%
39551	苏家屯	下深变	理想线	理想新城4号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-42.69%
39552	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变2	400	61.00%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
39553	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变1	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-42.02%
39554	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站201柜	500	32.00%	93.5	93.5				-43.34%
39555	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	明华园3箱变2变	630	64.76%	0	0		是	2025年12月	-36.63%
39556	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅2箱变1变压器	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
39557	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委三亚2变压器	315	31.75%	0	0				-43.32%
39558	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干52右2	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
39559	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-5区1箱变1变压器	630	25.08%	409.0	409.0				-17.23%
39560	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区2变电站202配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	8.93%
39561	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区3变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	5.65%
39562	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾2号变电站2变压器	630	37.46%	0	0				-42.43%
39563	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸2箱式变电站1配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2025年12月	-36.03%
39564	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾2箱式变2变压器	315	20.63%	0	0		是	2026年12月	-56.82%
39565	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站202	630	36.19%	339.0	339.0				-43.14%
39566	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区1变电站201配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	9.70%
39567	铁西	重工变	重工变10870城冶线	四海自由家小区变电站202	800	20.40%	556.8	556.8				8.57%
39568	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干56左7左9左2变压器	200	59.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39569	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园02间隔201配电变压器	800	27.75%	498.0	498.0				-43.38%
39570	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨镇政府空气能公变台区	200	67.20%	0	0				100.00%
39571	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	唐轩北廷二期1局维变电站202配电变压器	800	21.25%	0	0		是	2026年12月	1.59%
39572	于洪	大潘变	大彰线	朴屯村南林自来水电井	100	53.10%	0	0				-42.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39573	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园9号1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-33.21%
39574	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变2变压器	630	33.14%	0	0				-42.17%
39575	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区4变电站201变压器	630	1.59%	557.0	557.0				0.00%
39576	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园5箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
39577	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	五彩阳光城四期1变电站2配电变压器	800	0.00%	720.0	720.0		是	2025年12月	0.00%
39578	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站2号变压器	630	52.70%	235.0	235.0				-42.49%
39579	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干42左4	630	56.76%	209.4	209.4				7.30%
39580	东陵	孙家寨	孙张线	8A390D43-DE79-4E13-B9AD-FC17FC4E0BE1-	315	65.71%	0	0		是	2026年12月	-36.56%
39581	于洪	兰台变	兰工线	假日小城2站房2变压器	630	42.86%	297.0	297.0				-40.46%
39582	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9右3+1	400	27.00%	0	0		是	2025年10月	-18.14%
39583	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线200变台	200	49.00%	0	0				-36.57%
39584	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥1箱变1变压器	630	16.83%	461.0	461.0				-39.33%
39585	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区4箱变202间隔配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
39586	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站2变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-43.10%
39587	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分7左3变台	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-16.64%
39588	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线姚家分36右19变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-37.07%
39589	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大1小区变电站1变压器	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
39590	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	图强甲线图强干仙女分7左1变压器	400	60.00%	0	0		是	2028年12月	-41.32%
39591	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分8左34+1	80	7.50%	0	0		是	2027年	0.00%
39592	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	太湖湾二期小区变电站1变压器	315	62.22%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
39593	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	东塔线东塔干83左2	200	78.75%	22.5	22.5				-39.76%
39594	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线张家北台	200	72.45%	0	0				-42.62%
39595	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线86	400	42.00%	192.0	192.0				-29.71%
39596	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑1号箱变1变压器配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
39597	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期2站房1变压器	800	33.38%	453.0	453.0				-39.47%
39598	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	苗卜分1箱变(单)	100	13.20%	76.8	76.8				-56.31%
39599	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园4箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-42.25%
39600	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期2变电站1配电变压器	800	7.75%	0	0		是	2025年12月	38.77%
39601	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	鲁能公馆2箱变1变压器	800	0.00%	720.0	720.0				0.00%
39602	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站2变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-23.67%
39603	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区3变电站202配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	53.38%
39604	于洪	大潘变	大潘线	正宸弘泽鸣邸变电站1变压器	630	47.14%	0	0				-45.64%
39605	于洪	家俱变	盘锦线	金沙岭峯1变电站1变压器	630	60.95%	0	0				-47.45%
39606	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门9号变电站201间隔配电变压器	400	51.75%	0	0				-46.62%
39607	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门9号变电站202间隔配电变压器	400	48.00%	0	0				-66.48%
39608	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干199右12变台	200	11.00%	158.0	158.0				-42.87%
39609	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期1箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39610	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	苏官线官大分34右8	315	18.29%	0	0		是	2027年	-34.10%
39611	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	关家二支20右1柱上变压器	160	6.63%	133.4	133.4		是	2025年12月	-52.35%
39612	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线48	200	35.70%	0	0				-46.19%
39613	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期1箱式变电站1配电变压器	800	43.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39614	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期3局维-2	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-38.77%
39615	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委北台	200	92.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39616	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干148	100	39.60%	0	0		是	2028年	-48.17%
39617	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分12右14变台	200	41.50%	0	0		是	2025年12月	-37.52%
39618	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前连分85右6变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-29.86%
39619	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾2号变电站1号变压器	630	14.48%	0	0				-32.73%
39620	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分087	315	37.90%	0	0		是	2025年9月	-16.49%
39621	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅32变压器	500	24.40%	328.0	328.0				-32.84%
39622	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中油吉利小区8变电站2变压器	400	16.50%	294.0	294.0				-38.74%
39623	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾6箱变1变压器	500	67.84%	110.8	110.8				-33.94%
39624	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分78柱上变压器	200	36.60%	10.0	10.0				6.76%
39625	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座7箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39626	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线文教小区	400	44.70%	70.0	70.0				-45.18%
39627	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线230左1	400	79.20%	0	0				0.00%
39628	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干38右1	400	64.20%	0	0				100.00%
39629	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支10+1左9	200	20.70%	138.6	138.6				0.00%
39630	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期2站房2变压器	630	29.52%	381.0	381.0				-41.71%
39631	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分85变台	200	61.80%	0	0		是	2025年12月	-19.87%
39632	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡2配电室201柜1配电变压器	630	65.52%	0	0		是	2026年12月	-40.18%
39633	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线30	100	67.80%	22.2	22.2				-54.61%
39634	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变1变压器	400	46.40%	174.4	174.4				-32.47%
39635	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变2变压器	400	49.20%	163.2	163.2				-42.45%
39636	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变1变压器	400	36.00%	0	0				-41.80%
39637	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第3配电变压器301	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-33.67%
39638	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站202间隔配电变压器	400	16.50%	0	0		是	2028年12月	-38.28%
39639	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站201间隔配电变压器	630	37.14%	0	0				-38.55%
39640	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站1变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
39641	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站1变压器	630	35.87%	341.0	341.0				-42.47%
39642	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线前边支05	315	8.95%	0	0		是	2025年12月	-28.42%
39643	浑南	安顺变	安顺变142安深线	美食美客盛京坊1号变电站配电变压器2	800	37.80%	0	0				0.00%
39644	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微新安1号	200	3.90%	172.2	172.2				8.31%
39645	铁西	工农变	工农变55578工北线	远洋琨玺府小区1配电室202变压器	630	4.76%	537.0	537.0				100.00%
39646	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线孙桃干南岭分13左5右2柱上变压器	400	62.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39647	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	后岗分23右2	400	0.00%	360.0	360.0				0.00%
39648	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园5小区变电站1变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
39649	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站201配电变压器	500	46.72%	0	0				-39.29%
39650	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区41变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-42.29%
39651	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德小区1变电站1变压器	630	99.68%	0	0	2025年2月	是	2025年10月	-23.15%
39652	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线168右7变台	200	16.50%	0	0				100.00%
39653	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分21右6	200	27.00%	126.0	126.0				-37.83%
39654	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	YHG 学府雅园2箱式变电站2号配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
39655	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线002	100	69.00%	0	0		是	2025年12月	-26.49%
39656	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前谟分23左10右1	200	49.60%	0	0				-59.66%
39657	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏分37右1变台	200	29.40%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
39658	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗东大棚	200	7.20%	165.6	165.6				-47.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39659	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线泉秋分砖厂支09	315	17.46%	228.5	228.5				-18.92%
39660	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线古城乙08	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
39661	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区2变电站1变压器	630	44.95%	283.8	283.8				-42.75%
39662	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵5箱变1变压器	315	29.71%	0	0				-37.53%
39663	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变2变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-40.79%
39664	东陵	李相变	李古线	10千伏李古线永安分世外桃源支2号左1号柱上变压器	200	22.20%	135.6	135.6				-158.84%
39665	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都2站房2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-39.85%
39666	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期2箱变2变压器	400	5.40%	0	0		是	2026年12月	1.15%
39667	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右2	160	51.75%	0	0				1.16%
39668	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	新湖湾一期1箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	360.0	360.0		是	2025年12月	0.00%
39669	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	YHG_世纪龙城1箱式变电站2号配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-44.93%
39670	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站2变压器	315	53.97%	0	0				-45.83%
39671	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干07柱上变压器	250	83.84%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.90%
39672	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干94右分03柱上变压器	400	95.10%	0	0	2025年8月			-21.95%
39673	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线南三村东支3（南三家子A台）	200	36.30%	107.4	107.4				-60.61%
39674	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左4右1柱上变压器	315	88.13%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-49.05%
39675	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水一支4右2柱上变压器	315	26.38%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
39676	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期1箱式变电站1配电变压器	630	61.27%	0	0		是	2025年12月	-8.62%
39677	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期3箱式变电站2配电变压器	630	62.54%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39678	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十号变电站1变压器	800	22.13%	0	0				-42.34%
39679	和平	青年变	青年变368青二线	青二线60变压器	315	61.33%	0	0				-44.30%
39680	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分新西支7右1变台	200	68.40%	0	0				100.00%
39681	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东北台照明	250	77.12%	0	0		是	2025年11月	-29.14%
39682	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线金宝分9右7	100	129.90%	0	0	2024年6月			-47.88%
39683	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线25	800	11.75%	0	0				-45.74%
39684	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园27号小区变电站201配电变压器	630	33.33%	0	0				-40.62%
39685	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干19左2	80	45.00%	36.0	36.0				-57.98%
39686	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站201间隔配电变压器	400	50.40%	158.4	158.4				-39.64%
39687	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支19	50	134.40%	0	0	2024年12月	是	2025年	-24.87%
39688	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干28+1右1	200	9.30%	0	0		是	2025年	-86.35%
39689	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期1箱式变电站2配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-29.90%
39690	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支004	100	37.80%	0	0		是	2027年	-38.99%
39691	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城三期1箱式变电站2配电变压器	800	41.10%	0	0		是	2025年12月	-14.62%
39692	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线57右1变台	100	6.90%	0	0				-48.24%
39693	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲散乙线	蒲东街道滨水路久安餐饮公变台区	200	23.60%	0	0				0.00%
39694	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙干77左4右1变台	200	64.75%	0	0				-10.54%
39695	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支15左3变台	200	37.20%	23.8	23.8				-64.44%
39696	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	砂阳路228号箱变配电变压器	400	35.60%	0	0				-52.83%
39697	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分14柱上 变压器	400	58.75%	0	0				-32.06%
39698	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居4变电站南八变压器	630	24.63%	0	0				-34.57%
39699	于洪	家俱变	俪锦线	澳源1站房2变压器	630	87.87%	0	0	2025年5月	是	2025年	-42.86%
39700	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区2箱变201.配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-43.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39701	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟9变电站2变压器	800	36.75%	0	0				-37.78%
39702	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期2小区变电站202配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	4.18%
39703	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	梦想逸居1号变电站201配电变压器	315	36.83%	0	0				-34.03%
39704	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干53	200	50.10%	79.8	79.8				-30.56%
39705	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	阳山苑箱式变电站1配电变压器	400	11.60%	0	0		是	2025年12月	-28.40%
39706	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄家分机并支5	100	10.20%	0	0				-1.41%
39707	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	城南所城北村清洁能源公变台区	200	23.40%	0	0				0.00%
39708	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	二十四城小区3变电站1变压器	800	47.70%	338.4	338.4				-26.50%
39709	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区5变电站2变压器	400	34.40%	0	0		是	2025年12月	-38.80%
39710	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区2变电站1号变压器	630	20.32%	439.0	439.0				-35.83%
39711	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾南几13	100	80.10%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-39.40%
39712	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁湾支7	315	32.38%	0	0		是	2025年11月	-31.18%
39713	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑6变电站1变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-34.59%
39714	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑4变电站1变压器	630	17.78%	455.0	455.0				-39.48%
39715	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线方北干滨水分13右1公变	400	29.70%	241.2	241.2				-39.78%
39716	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居8局维变电站201配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	6.51%
39717	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	王家村 (2022微)	400	48.60%	165.6	165.6		是	2026年6月	-32.03%
39718	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	新兴绿色家园1号变电站201间隔配电变压器	500	87.12%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
39719	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站2变压器	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-45.23%
39720	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支11	80	0.00%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
39721	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	19号新居箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.70%	0	0		是	2025年12月	-23.82%
39722	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干44	200	41.10%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
39723	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站1变压器	400	43.20%	0	0				-42.91%
39724	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾3号变电站1变压器	500	34.08%	0	0				-41.12%
39725	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际5号变电站201配电变压器	630	24.38%	0	0				-41.75%
39726	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都3变电站1变压器	630	24.63%	0	0		是	2025年8月	-37.31%
39727	于洪	范屯变	范新线	曹台村东一台	200	27.90%	124.2	124.2				-48.32%
39728	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变1变压器	800	22.50%	97.5	97.5				-41.70%
39729	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分13	200	89.97%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	32.84%
39730	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干44+1右1	400	7.50%	0	0		是	2025年	-211.92%
39731	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站202配电变压器	400	65.00%	0	0				-36.40%
39732	于洪	高明变	高张线	小微蜡化二号路1号台	400	12.60%	0	0				99.23%
39733	浑南	营盘	营盘变050营线	泰莱白金湾2号变电站2号变压器	800	16.88%	0	0		是	2027年12月	-41.55%
39734	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站2变压器	400	40.40%	198.4	198.4				-41.04%
39735	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	剑桥郡1号变电站201间隔 (甲) 配电变压器	800	26.10%	511.2	511.2				-32.25%
39736	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分25柱上变压器	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-46.89%
39737	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	星城国际三期2变电站202配电变压器	630	3.49%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39738	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	毅城大厦箱变201间隔配电变压器	400	79.50%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
39739	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期5箱式变电站201配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2028年12月	-37.31%
39740	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭27号台	200	30.90%	0	0		是	2025年	100.00%
39741	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城1变电站-1	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
39742	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城2变电站-2	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
39743	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际2	630	21.59%	0	0		是	2028年12月	-37.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39744	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变2变压器	630	18.29%	0	0				7.07%
39745	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务—沈阳市沈北新区德联丰金属制品制造厂	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	13.54%
39746	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站1变压器	500	32.40%	288.0	288.0				6.89%
39747	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦6箱变2变压器	800	89.25%	0	0	2025年8月	是		-41.01%
39748	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛3箱变1变压器	400	9.00%	0	0		是	2026年12月	13.83%
39749	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线大辛东台分台支1	200	33.30%	0	0				0.00%
39750	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园6变电站1变压器	500	27.60%	0	0		是	2027年12月	-46.15%
39751	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年	-38.71%
39752	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站202变压器	630	0.00%	53.7	53.7				0.00%
39753	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线往户南台	315	21.27%	0	0		是	2025年12月	-42.96%
39754	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站2变压器	800	16.50%	10.0	10.0				-43.78%
39755	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾5号变电站1号配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-0.47%
39756	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府3号变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	800	21.75%	0	0				7.65%
39757	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区1变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-33.83%
39758	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园1箱式变电站2配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
39759	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙F-1号箱变202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	21.74%
39760	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门2箱变1变压器	630	42.10%	0	0				-42.20%
39761	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右10右4变台	400	37.80%	0	0		是	2025年12月	-32.05%
39762	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干161右2变台	200	119.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.67%
39763	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左12变台	400	61.35%	114.6	114.6				-37.40%
39764	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分73右5变台	100	63.60%	0	0		是	2025年12月	-29.02%
39765	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北三台新	100	36.00%	54.0	54.0				0.00%
39766	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线109右5变台	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-28.30%
39767	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线190右4右4变台	200	11.10%	0	0				-21.25%
39768	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81右8柱上变压器	200	27.30%	0	0		是	2025年12月	-11.30%
39769	法库	新依变	依三线	10kV依三线新三面船南台支1	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-17.84%
39770	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
39771	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分06	200	77.20%	0	0		是	2026年12月	-41.36%
39772	于洪	高明变	高张线	和谐3期1站房2变压器	630	49.27%	0	0				-26.24%
39773	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明于4柱上变压器	100	58.80%	0	0		是	2025年12月	-39.65%
39774	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站201变压器	630	37.33%	331.8	331.8				-42.46%
39775	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干大北分15右4加1	400	34.50%	0	0				-42.76%
39776	于洪	光辉变	光南线	高台子中分台	400	8.10%	327.6	327.6				0.00%
39777	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支东岗支27变台	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	-36.89%
39778	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支北水利几10	100	28.20%	61.8	61.8				-64.37%
39779	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城4变电站变压器	630	43.81%	0	0		是	2028年12月	-35.22%
39780	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区7变电站2变压器	500	21.60%	342.0	342.0				-43.78%
39781	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段1201配电变压器	400	6.30%	0	0		是	2026年12月	-36.27%
39782	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站1变压器	630	36.51%	337.0	337.0				-37.11%
39783	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分6右1变台	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	6.88%
39784	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	陶村综合(2023微)	400	23.70%	0	0				20.95%
39785	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站2变压器	800	39.00%	408.0	408.0				-38.96%
39786	于洪	大潘变	大彰线	西古村内	200	47.70%	0	0				-43.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39787	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东4号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	7.20%	331.2	331.2				100.00%
39788	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站2变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
39789	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房1变压器	800	72.00%	144.0	144.0				-35.34%
39790	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区4号箱变2号变	500	32.32%	0	0		是	2026年12月	-32.59%
39791	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴西分02	200	33.30%	0	0		是	2025年12月	-30.50%
39792	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线榛子岗西台	100	104.40%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-37.21%
39793	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙12	400	42.90%	0	0		是	2025年8月	-7.28%
39794	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右4柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-38.94%
39795	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变2变压器	400	21.00%	0	0				-42.43%
39796	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后村1组	160	100.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-34.74%
39797	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家屯几05	160	45.63%	0	0		是	2025年12月	-33.89%
39798	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线新立屯村3.4组	400	62.40%	0	0				-24.96%
39799	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家小区支07	100	74.40%	0	0		是	2026年5月	-26.35%
39800	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	水晶城二期3箱变1变压器	800	23.63%	0	0				-41.45%
39801	浑南	铁匠变	铁匠变866铁孤乙线	伊湾尊府3号变电站2号变压器	630	0.00%	567.0	567.0				0.00%
39802	东陵	汪家变	汪沈乙线	上深乙线兴农分6柱上变压器	400	36.15%	0	0		是	2026年12月	-26.01%
39803	于洪	家俱变	俱兰甲线	小微俱兰甲1台	400	69.45%	0	0				22.10%
39804	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站1变压器	800	48.75%	330.0	330.0				-39.36%
39805	皇姑	怒江变	10kV怒宇线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站2配电变压器	630	50.16%	0	0				-39.76%
39806	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	迎宾路御督电动汽车充电公变台区	200	73.80%	0	0				0.00%
39807	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是		-44.10%
39808	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村北台	400	103.35%	0	0	2025年4月	是	2025年8月	-42.36%
39809	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家南新建大棚支07	50	56.70%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
39810	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供5箱变2变压器	630	26.35%	0	0		是		-32.98%
39811	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二线线赵宝分支线006	100	77.50%	12.5	12.5				-37.22%
39812	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分8+1右1	200	11.40%	0	0				-11.66%
39813	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花16变电站1变压器	630	13.65%	0	0				-52.26%
39814	和平	方型变	方型变444方青乙线	沈阳市南市百货大楼201间隔配电变压器	400	65.20%	0	0		是	2025年10月	-40.84%
39815	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲水电水利支9	100	0.00%	90.0	90.0				0.00%
39816	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园6变电站2变压器	630	38.10%	0	0		是	2027年12月	-48.25%
39817	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线赵家村台区(赵家村)	200	50.70%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
39818	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线林家支19	315	16.83%	0	0		是	2025年9月	-49.99%
39819	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支028	50	136.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.66%
39820	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站2变压器	800	36.00%	204.4	204.4				-47.23%
39821	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站2变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-44.94%
39822	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站1变	800	17.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39823	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲41号台	400	0.00%	0	0				0.00%
39824	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子2队台	200	25.20%	97.3	97.3				-38.26%
39825	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右4左2柱上变压器	400	26.50%	0	0				100.00%
39826	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千线19左1左1	200	72.30%	35.4	35.4				100.00%
39827	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园15箱变1变压器	630	9.52%	507.0	507.0				-42.56%
39828	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃仙变262桃相甲线玫瑰园6号变电站1变压器	200	26.40%	0	0				-38.69%
39829	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里1号变电站201(甲)配电变压器	400	116.00%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-43.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入整 改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39830	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利1支1	100	32.80%	57.2	57.2				-43.26%
39831	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳线沈阳步阳置业有限公司二期（江南甲第）4箱1变	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-35.32%
39832	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期3号变电站1号配电变压器	630	6.67%	0	0		是	2027年12月	66.44%
39833	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	中吉阳光小区3变电站2变压器	630	30.16%	377.0	377.0				-38.77%
39834	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园22主变	630	26.29%	401.4	401.4				-37.33%
39835	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站2变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-23.12%
39836	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发卜支016	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-42.44%